

接入申请受理单

天津滨新太阳能发电有限公司：

你公司关于宝仓钢管厂房屋顶 11MWp 光伏发电项目的《电源接入申请表》收悉，接入申请已受理。我公司将组织召开接入系统设计初审、开展接网工程可行性研究工作。接网工程可研完成后，组织召开接入系统方案评审会。在召开接入系统设计初审、接入系统方案评审会议时，将邀请你单位参会，请届时派员参加。

附件：《电源接入申请表》



2017 年 1 月 15 日

电源接入申请表

项目编号				申请日期	2017 年 1 月 13 日		
项目名称	宝仓钢管厂房屋顶 11MWp 光伏发电项目						
项目地址	天津市东丽区军粮城产业园区先锋路 223 号						
项目类型	☐ 煤电 ☐ 水电 ☐ 核电 ☐ 天然气（煤层气）发电 ☐ 天然气三联供 ☐ 风电 ☒ 光伏发电 ☐ 垃圾发电 ☐ 生物质发电 ☐ 资源综合利用发电 ☐ 地热发电 ☐ 海洋能发电 ☐ 其他 _____						
项目性质	☒ 公用 ☐ 自备						
项目投资方	天津滨新太阳能发电有限公司						
投资方股权构成							
项目联系人	张琪琨			联系电话	18622398597		
联系人地址	天津市南开区华苑产业园区物华道 10 号						
接入系统设计单位	中国能建天津电力设计院有限公司						
设计单位联系人							
装机容量	投产规模	10.3	MW	设计推荐 并网电压等级	☐ 500kV 及以上		
	本期规模	10.3	MW		☐ 220（330）kV		
	终期规模	10.3	MW		☐ 110（66）kV		
本期装机容量构成	☒ 35kV 及以下						
设计推荐 接入方案简述	10（台数）× 1 MW（单机容量） 本项目装机容量 10.3MWp，将光伏发电电压至 10kV 电压等级，通过 2 回 10kV 线路 T 接至魏王 11 线和魏王 12 线。						
计划 开工时间	2017 年 2 月			计划 投产时间	2017 年 5 月		
核准（或备案）权限	☐ 国家 ☐ 省级 ☐ 市级 ☒ 县级						
项目申请单位 提供资料清单	1.新建电源项目的接入系统设计报告（风电、光伏电站项目需提供电能质量专题报告） 2.政府能源主管部门出具的同意项目立项意见或相关支持性文件 3.新建电源项目前期工作资料（本体可研报告） 4.接入用户侧的电源，需同时提供用户内部电网相关资料 5.经办人身份证原件及复印件和法人委托书原件（或法定代表人身份证原件及复印件）、企业法人营业执照、土地证及复印件						
本表中的信息及提供的文件真实准确，谨此确认。  申请单位：（公章） 申请个人：（经办人签字）张琪琨 2017 年 1 月 13 日							
告知事项： 1.本表信息由省（自治区、直辖市）电力公司或地（市、盟）电力公司协助申请单位录入，由项目申请单位签章确认。 2.项目由多个投资方共同投资的，应明确牵头开展接入系统业务的投资方及相关授权证明。 3.本表 1 式 2 份。							