

生产建设项目水土保持设施 验收鉴定书

项目名称 天津武清王古 220 千伏变电站 110 千伏送出工程

项目编号 2019-120114-44-02-457971

建设地点 天津市武清区

验收单位 国网天津市电力公司武清供电分公司

2022 年 04 月 08 日

一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

项目名称	天津武清王古 220 千伏变电站 110 千伏送出工程	行业类别	输变电
主管部门 (或主要投资方)	国网天津市电力公司武清供电分公司	项目性质	新建
水土保持方案批复机关、文号及时间	天津市武清区行政审批局、 编号：20190627090541223501、2019 年 6 月 27 日		
水土保持方案变更批复机关、文号及时间	\		
水土保持初步设计批复机关、文号及时间	国网天津市电力公司、津电建设〔2019〕96 号、2019 年 8 月 19 日		
项目建设起止时间	2020 年 8 月~2021 年 12 月		
水土保持方案编制单位	北京林丰源生态环境规划设计院有限公司		
水土保持初步设计单位	北京恒华伟业科技股份有限公司		
水土保持监测单位	北京云泉恒业科技有限责任公司		
水土保持施工单位	中国电建集团河南工程有限公司		
水土保持监理单位	北京云泉恒业科技有限责任公司		
水土保持设施验收 报告编制单位	北京林森生态环境技术有限公司		

二、验收意见

根据《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水保〔2017〕365号）等规定，2022年04月08日，国网天津市电力公司武清供电分公司主持召开了“天津武清王古220千伏变电站110千伏送出工程水土保持设施验收会”。参加会议的有国网天津市电力公司电力科学研究院、北京恒华伟业科技股份有限公司、天津电力工程监理有限公司、中国电建集团河南工程有限公司、北京林丰源生态环境规划设计院有限公司、北京云泉恒业科技有限责任公司、北京林森生态环境技术有限公司等单位代表及特邀专家，会议成立了验收组（名单附后）。

验收组查看了项目影像资料，查阅了技术资料，听取了建设单位、水土保持监测单位、监理单位和验收技术报告编制单位关于水土保持工作情况、水土保持监测工作情况、监理工作情况和验收技术报告编制情况的汇报，经质询、讨论，形成了天津武清王古220千伏变电站110千伏送出工程水土保持设施验收意见。

（一）项目概况

天津武清王古220千伏变电站110千伏送出工程位于天津市武清区。建设内容主要为6条输电线路的升级改造，包括新建架空线路8.59km；新建电缆线路0.71km，共新建杆塔47基。工程总占地面积为3.87hm²，挖填土石方总量2.18万m³。工程于2020年8月开工，2021年12月完工。

（二）水土保持方案批复情况

2019年4月，北京林丰源生态环境规划设计院有限公司编写完成本工程水土保持方案送审稿。6月17日，天津市武清区水务

局组织召开本工程水土保持方案技术评审会，6月27日，天津市武清区行政审批局印发本工程水土保持方案《准予行政许可决定书》（编号：20190627090541223501）。

（三）水土保持初步设计或施工图设计情况

2019年6月，北京恒华伟业科技股份有限公司编写完成本工程初步设计说明书，本工程水土保持设计包含其中；7月25日，国网天津市电力公司经济技术研究院组织召开本工程初步设计技术审查会，并于7月31日印发初设评审意见；8月19日，国网天津市电力公司印发本工程初步设计的批复。

（四）水土保持监测情况

监测单位编制了《天津武清王古 220 千伏变电站 110 千伏送出工程水土保持监测总结报告》。监测总结报告主要结论为：项目实施的水土保持措施有表土剥离与回填 0.28 万 m³，土地整治 3.85hm²；植物措施有撒播草籽 1.95hm²；临时措施有密目网苫盖 14600m²，钢板铺垫 300m²，泥浆池 47 座。实施的水土保持措施控制和减少了项目建设期的水土流失，水土流失防治指标均达到了水土流失防治目标值。其中水土流失治理度 99.74%，土壤流失控制比 1.03，渣土防护率 99%，表土保护率 99%，林草植被恢复率 99.49%，林草覆盖率 50.39%。水土保持监测三色评价结论为“绿色”。

（五）验收报告编制情况和主要结论

验收报告编制单位完成了《天津武清王古 220 千伏变电站 110 千伏送出工程水土保持设施验收报告》。主要结论为：建设单位组织编报了水土保持方案，开展了水土保持监理、监测工作，水土保持工程质量总体合格，水土保持设施运行基本正常，水土保持后续

管理维护责任落实，项目水土保持设施具备验收条件。

（六）验收结论

综上所述，验收组认为：该项目落实了水土保持方案批复文件要求，完成了水土流失预防和治理任务，水土流失防治指标达到了水土流失防治目标值，符合水土保持设施验收的条件，同意该项目水土保持设施通过验收。

（七）后续管护要求

国网天津市电力公司武清供电分公司负责管理维护天津武清王古 220 千伏变电站 110 千伏送出工程水土保持设施，需继续加强水土保持设施的管理维护，确保其正常运行和发挥效益。

三、验收组成员签字表

分工	姓 名	单 位	职务/职称	签 字	备注
组长	周宏晓	国网天津市电力公司武清供电分公司	副经理	周宏晓	建设单位
成 员	刘玉龙	国网天津市电力公司武清供电分公司	工程师	刘玉龙	
	李鹏程	国网天津市电力公司武清供电分公司	工程师	李鹏程	
	方天纵	天津市水保站	教 高	方天纵	特邀专家
	笪志祥	天津市水保站	高 工	笪志祥	
	李云霞	中水北方勘测设计研究有限责任公司	高 工	李云霞	
	马强	北京恒华伟业科技股份有限公司	工程师	马强	设计单位
	贾强	天津电力工程监理有限公司	工程师	贾强	主体监理
	周劲松	中国电建集团河南工程有限公司	项目经理	周劲松	施工单位
	马海宽	北京林丰源生态环境规划设计院有限公司	高 工	马海宽	水保方案编制单位
	屈新辉	北京林森生态环境技术有限公司	工程师	屈新辉	验收报告编制单位
	李朋飞	北京云泉恒业科技有限责任公司	工程师	李朋飞	水保监测单位
	孟兴龙	北京云泉恒业科技有限责任公司	工程师	孟兴龙	水保监理单位
	姜 玲	国网天津市电力公司电力科学研究院	专 责	姜 玲	内部技术审评单位