

昆纬路 220kV 变电站扩建工程

竣工环境保护验收意见

2023 年 1 月 13 日，国网天津市电力公司以视频会议方式组织召开了“昆纬路 220kV 变电站扩建工程”电网建设项目竣工环保验收会。

验收组由国网天津市电力公司建设部、发展部、设备部、建设管理单位国网天津市电力公司建设分公司、运行单位国网天津市电力公司高压分公司、技术审评单位国网天津市电力公司电力科学研究院、环评报告编制单位联合泰泽环境科技发展有限公司、设计单位中国能源建设集团天津电力设计院有限公司、施工单位天津送变电工程有限公司、中国电建集团重庆工程有限公司、监理单位天津电力工程监理有限公司、环保验收调查单位核工业北京化工冶金研究院及 3 名特邀专家组成（名单附后）。

会前，国网天津市电力公司电力科学研究院已组织对项目进行了技术审评、现场检查。会上建设管理单位对工程建设情况和环保措施落实情况进行了介绍，验收调查报告编制单位对调查报告进行了介绍，验收组经认真讨论，形成验收意见如下：

一、工程建设基本情况

本工程建设内容为：昆纬路 220kV 变电站扩建 2#主变，扩建规模 $1 \times 150\text{MVA}$ ；新建 220kV 单回电缆路径总长 6.28km。

本工程环境影响评价报告即《昆纬路 220kV 变电站扩建工程环境影响报告表》于 2019 年 11 月 1 日由天津市生态环境局以文号“津环许可表[2019]072 号”进行了批复。

二、工程变动情况

本工程实际建设内容与环评阶段建设内容一致，无变动。

三、环境保护设施情况及调试效果

（1）施工期间落实相关的生态环境保护及防治措施，施工结束后对场地进行了清理和整备。

（2）施工期间落实了施工扬尘控制措施，未产生明显的扬尘污染。

(3) 施工期间采用低噪声设备, 合理安排操作时间, 未对周边产生明显的声环境影响。

(4) 施工期间废水、固废处置合理。

(5) 环境保护设施调试期相关电磁环境满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014) 中的限值要求。

(6) 环境保护设施调试期变电站厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2 类、4 类标准限值要求, 声环境敏感目标处声环境满足《声环境质量标准》(GB3096-2008) 2 类标准限值要求。

四、工程建设对环境的影响

本工程在建设过程中, 落实相关的生态环境保护及防治措施, 施工结束后, 对场地进行了清理和整备; 落实了施工扬尘、噪声控制措施, 废水、固废处置合理, 未对环境造成不良影响。

本工程投入调试后经现场监测, 电磁环境和声环境满足相应标准要求; 生活污水、固废处置方案合理, 不会对环境造成影响。

五、验收结论

本工程验收调查结论成立, 环境保护设施落实, 环境影响符合环评批复要求, 同意通过竣工环境保护验收。

六、后续要求

进一步加强环保设施的运行维护, 做好公众科普宣传工作。

验收组组长:



2023年01月13日

昆纬路 220kV 变电站扩建工程 竣工环保验收签字表

验收组	姓名	单位	职务/ 职称	签字
组长	李军	天津市生态环境监测中心	高工	李军
专家	聂峰	中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司	正高	聂峰
	李军	天津市生态环境监测中心	高工	李军
	孙宏波	天津市环境保护产业协会	高工	孙宏波
建设及 运行单位	刘桂华	国网天津电力建设部	专责	刘桂华
	杨昕亮	国网天津电力发展部	专责	杨昕亮
	张黎明	国网天津电力设备部	专责	张黎明
	吴善勇	国网天津建设公司 建设管理中心	专责	吴善勇
	张家营	国网天津建设公司 前期管理中心	专责	张家营
	刘宇浩	国网天津市电力公司高压公司	专责	刘宇浩
技术审评 单位	姜玲	国网天津市电力公司 电力科学研究院	专责	姜玲
设计单位	马鹏威	中国能源建设集团 天津电力设计院有限公司	设计	马鹏威
施工单位	冯天瑞	天津送变电工程有限公司	施工	冯天瑞
	黎万明	中国电建集团重庆工程有限公司	施工	黎万明
监理单位	周以松	天津电力工程监理有限公司	监理	周以松
环评单位	高文翰	联合泰泽环境科技发展有限公司	环评	高文翰
环保验收 调查单位	郭新锋	核工业北京化工冶金研究院	环保验收	郭新锋