

生活垃圾与餐厨垃圾协同处理项目并网线工程

竣工环境保护验收意见

2023年3月6日，国网天津市电力公司城东供电分公司组织召开了“生活垃圾与餐厨垃圾协同处理项目并网线工程”电网建设项目竣工环保验收会。

验收组由建设及运行单位国网天津市电力公司城东供电分公司、技术审评单位国网天津市电力公司电力科学研究院、设计单位国网天津电力勘测设计咨询有限公司、施工单位天津市辰锋电力安装有限公司、监理单位天津电力工程监理有限公司、环评及验收调查报告编制单位核工业北京化工冶金研究院、3名特邀专家组成（名单附后）。

会前，国网天津市电力公司电力科学研究院已组织对项目进行了技术审评、现场检查。会上建设管理单位对工程建设情况和环保措施落实情况进行了介绍，验收调查报告编制单位对调查报告进行了介绍，验收组经认真讨论，形成验收意见如下：

一、工程建设基本情况

本工程建设内容为：新建110kV单回输电线路路径总长7.954km。

本工程环境影响评价报告即《生活垃圾与餐厨垃圾协同处理项目并网线工程环境影响报告表》于2020年8月7日由天津市北辰区行政审批局以文号“津辰审环[2020]112号”进行了批复。

二、工程变动情况

本工程实际建设路径总长7.954km，较环评阶段路径总长（7.6km）增加0.354km。

在环评阶段，屈光皇泰支线在安光引水渠-安光路段设计位于武静线西侧，实际建设时调整至武静线东侧。本工程其余路径未变动。

根据《关于印发〈输变电建设项目重大变动清单（试行）〉的通知》（环办辐射〔2016〕84号），本工程属于一般变动。

三、环境保护设施情况及调试效果

（1）施工期间落实相关的生态环境保护及防治措施，施工结束后对场地进

行了清理和整备。

(2) 施工期间落实了施工扬尘控制措施，未产生明显的扬尘污染。

(3) 施工期间采用低噪声设备，合理安排操作时间，未对周边产生明显的声环境影响。

(4) 施工期间废水、固废处置合理。

(5) 环境保护设施调试期相关电磁环境满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014) 中的限值要求。

(6) 环境保护设施调试期架空线路下方监测结果满足环评批复中《声环境质量标准》(GB3096-2008) 2 类标准限值要求。

四、工程建设对环境的影响

本工程在建设过程中，落实相关的生态环境保护及防治措施，施工结束后，对场地进行了清理和整备；落实了施工扬尘、噪声控制措施，废水、固废处置合理，未对环境造成不良影响。

本工程投入调试后经现场监测，电磁环境和声环境满足相应标准要求，不会对环境造成影响。


五、验收结论

本工程验收调查结论成立，环境保护设施落实，环境影响符合环评批复要求，同意通过竣工环境保护验收。

六、后续要求

进一步加强环保设施的运行维护，做好公众科普宣传工作。

验收组组长：



2023年03月07日

生活垃圾与餐厨垃圾协同处理项目并网线工程

竣工环保验收签字表

验收组	姓名	单位	职务/ 职称	签字
组长	李军	天津市生态环境监测中心	高工	李军
专家	李军	天津市生态环境监测中心	高工	李军
	孙宏波	天津市环境保护产业协会	高工	孙宏波
	董晓红	国网经济技术研究院有限公司	正高	董晓红
建设及 运行单位	刘磊	国网天津市电力公司 城东供电分公司	专责	刘磊
	万术来	国网天津市电力公司 城东供电分公司	专责	万术来
	赵博	国网天津市电力公司 城东供电分公司	专责	赵博
技术审评 单位	郑中原	国网天津市电力公司 电力科学研究院	专责	郑中原
设计单位	葛贝畅	国网天津电力勘测设计咨询有限 公司	设计	葛贝畅
施工单位	张国平	天津市辰锋电力安装有限公司	施工	张国平
监理单位	周以松	天津电力工程监理有限公司	监理	周以松
环评单位	李梁	核工业北京化工冶金研究院	环评	李梁
环保验收 调查单位	郭新锋	核工业北京化工冶金研究院	环保验收	郭新锋