

城东供电公司10千伏配电线路可开放容量信息表（2024年第四季度）

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量（kVA）	所属母线	线路名称	线路允许容量（kVA）	允许电流（A）	历史最大电流（A）	最高负载率（%）	最大负荷发生日期	线路最大负荷日后需预留容量（kVA）	可开放容量（kVA）	备注
1	白庙	0	10kV-42	421	20190.17	510	62.2	12.2%	2024/6/18 20:56	0	5988.78	
2	白庙	0	10kV-44	422	20190.17	510	262.6	51.5%	2024/6/13 20:33	0	2517.96	
3	白庙	0	10kV-42	423	20190.17	510	126.9	24.9%	2024/6/18 21:41	0	4868.37	
4	白庙	0	10kV-44	424	20190.17	510	156.8	30.7%	2024/6/17 23:22	0	4350.80	
5	白庙	0	10kV-42	425	20190.17	510	130.1	25.5%	2024/6/13 20:23	0	4813.57	
6	白庙	0	10kV-44	426	20190.17	510	66.4	13.0%	2024/6/13 20:06	0	5915.71	
7	白庙	0	10kV-42	427	20190.17	510	252.4	49.5%	2024/6/18 21:12	0	2694.54	
8	白庙	0	10kV-44	428	20190.17	510	258.4	50.7%	2024/6/22 12:31	0	2591.03	
9	白庙	0	10kV-43	429	11480.69	290	60.5	20.9%	2024/6/3 14:54	0	2970.90	
10	白庙	0	10kV-43	431	20190.17	510	218.0	42.7%	2024/6/18 20:11	0	3291.28	
11	白庙	0	10kV-44	432	20190.17	510	177.2	34.7%	2024/3/20 11:26	0	3997.62	
12	白庙	0	10kV-43	433	20190.17	510	263.0	51.6%	2024/6/18 21:11	0	2511.87	
13	白庙	0	10kV-44	434	20190.17	510	260.9	51.1%	2024/6/18 20:46	0	2548.40	
14	白庙	0	10kV-43	435	20190.17	510	248.6	48.7%	2024/6/18 21:43	0	2761.53	
15	白庙	0	10kV-41	411	20190.17	510	158.2	31.0%	2024/6/20 18:12	0	4326.44	
16	白庙	0	10kV-41	412	20190.17	510	83.7	16.4%	2024/6/23 20:35	0	5617.34	
17	朝阳路	0	10kV-41	朝11	20190.17	510	186.6	36.6%	2024/6/18 11:33	0	3834.44	
18	朝阳路	0	10kV-41	朝12	20190.17	510	124.7	24.5%	2024/6/17 23:27	0	4906.40	
19	朝阳路	0	10kV-44	朝13	17616.91	445	79.8	17.9%	2024/6/20 9:54	0	4783.41	
20	朝阳路	0	10kV-41	朝14	20190.17	510	43.8	8.6%	2024/6/18 14:13	0	6307.18	
21	朝阳路	0	10kV-41	朝15	20190.17	510	117.2	23.0%	2024/6/17 8:47	0	5036.30	
22	朝阳路	0	10kV-41	朝16	20190.17	510	107.5	21.1%	2024/6/18 20:34	0	5204.77	
23	朝阳路	0	10kV-42	朝21	20190.17	510	113.1	22.2%	2024/6/18 20:09	0	5107.34	
24	朝阳路	0	10kV-42	朝22	20190.17	510	181.9	35.7%	2024/6/21 13:34	0	3915.63	
25	朝阳路	0	10kV-42	朝23	17616.91	445	126.4	28.4%	2024/6/20 13:10	0	3977.34	
26	朝阳路	0	10kV-42	朝24	20190.17	510	107.5	21.1%	2024/3/23 19:22	0	5204.77	
27	朝阳路	0	10kV-42	朝25	20190.17	510	98.5	19.3%	2024/6/18 21:18	0	5361.06	
28	朝阳路	0	10kV-43	朝31	17616.91	445	45.5	10.2%	2024/6/11 14:52	0	5378.12	
29	朝阳路	0	10kV-43	朝32	17616.91	445	72.4	16.3%	2024/6/19 20:12	0	4911.28	
30	朝阳路	0	10kV-43	朝33	17616.91	445	68.9	15.5%	2024/6/19 16:27	0	4972.17	

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量 (kVA)	所属母线	线路名称	线路允许容量 (kVA)	允许电流 (A)	历史最大电流 (A)	最高负载率 (%)	最大负荷发生日期	线路最大负荷日后需预留容量 (kVA)	可开放容量 (kVA)	备注
31	朝阳路	0	10kV-43	朝34	20190.17	510	164.7	32.3%	2024/6/18 21:44	0	4214.00	
32	朝阳路	0	10kV-43	朝35	20190.17	510	146.6	28.8%	2024/6/18 11:28	0	4526.84	
33	朝阳路	0	10kV-43	朝36	20190.17	510	116.4	22.8%	2024/6/19 23:13	0	5050.51	
34	朝阳路	0	10kV-44	朝41	17616.91	445	160.2	36.0%	2024/6/13 12:02	0	3390.49	
35	朝阳路	0	10kV-44	朝42	20190.17	510	326.1	63.9%	2024/6/18 21:19	0	1418.53	
36	朝阳路	0	10kV-44	朝43	17616.91	445	272.3	61.2%	2024/6/18 21:44	0	1449.80	
37	朝阳路	0	10kV-44	朝44	20190.17	510	364.6	71.5%	2024/6/20 11:43	0	752.52	
38	朝阳路	0	10kV-44	朝45	20190.17	510	148.7	29.2%	2024/6/18 21:18	0	4490.30	
39	朝阳路	0	10kV-44	朝46	20190.17	510	101.8	20.0%	2024/6/17 9:51	0	5304.23	
40	辰远路	0	10kV-41	远15	20190.17	510	228.5	44.8%	2024/6/13 20:43	0	3108.61	
41	辰远路	0	10kV-41	远16	20190.17	510	141.5	27.7%	2024/6/18 21:20	0	4615.67	
42	辰远路	0	10kV-41	远17	20190.17	510	225.9	44.3%	2024/6/20 12:22	0	3154.28	
43	辰远路	0	10kV-41	远18	20190.17	510	67.7	13.3%	2024/6/18 21:18	0	5894.40	
44	辰远路	0	10kV-42	远23	20190.17	510	181.1	35.5%	2024/6/22 17:47	0	3930.64	
45	辰远路	0	10kV-42	远24	20190.17	510	185.5	36.4%	2024/6/10 18:15	0	3854.53	
46	辰远路	0	10kV-43	远25	20190.17	510	122.2	24.0%	2024/6/12 10:23	0	4950.58	
47	辰远路	0	10kV-43	远27	20190.17	510	324.3	63.6%	2024/6/13 20:10	0	1449.31	
48	辰远路	0	10kV-43	远28	20190.17	510	152.1	29.8%	2024/6/16 20:08	0	4433.00	
49	辰远路	0	10kV-44	远35	20190.17	510	250.5	49.1%	2024/6/13 20:51	0	2728.04	
50	辰远路	0	10kV-44	远36	17616.91	445	159.1	35.7%	2024/6/17 21:03	0	3410.58	
51	辰远路	0	10kV-44	远37	20190.17	510	131.8	25.9%	2024/6/18 20:58	0	4783.13	
52	辰远路	0	10kV-44	远38	20190.17	510	223.2	43.8%	2024/6/12 13:46	0	3199.94	
53	晨阳道	0	10kV-41	阳11	17616.91	445	212.2	47.7%	2024/6/18 22:33	0	2491.17	
54	晨阳道	0	10kV-41	阳12	17616.91	445	224.6	50.5%	2024/6/18 21:36	0	2275.01	
55	晨阳道	0	10kV-41	阳13	20190.17	510	196.0	38.4%	2024/6/18 17:17	0	3671.91	
56	晨阳道	0	10kV-41	阳14	20190.17	510	230.1	45.1%	2024/6/18 20:10	0	3081.27	
57	晨阳道	0	10kV-41	阳15	20190.17	510	209.5	41.1%	2024/6/20 14:10	0	3437.48	
58	晨阳道	0	10kV-41	阳16	20190.17	510	155.9	30.6%	2024/6/19 15:56	0	4366.06	
59	晨阳道	0	10kV-41	阳17	20190.17	510	139.7	27.4%	2024/6/20 17:16	0	4646.16	
60	晨阳道	0	10kV-41	阳18	20190.17	510	235.0	46.1%	2024/6/13 20:30	0	2996.02	
61	晨阳道	0	10kV-43	阳27	20190.17	510	92.5	18.1%	2024/6/22 8:58	0	5465.14	
62	晨阳道	0	10kV-43	阳28	20190.17	510	177.0	34.7%	2024/6/13 20:18	0	4000.72	

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量 (kVA)	所属母线	线路名称	线路允许容量 (kVA)	允许电流 (A)	历史最大电流 (A)	最高负载率 (%)	最大负荷发生日期	线路最大负荷日后需预留容量 (kVA)	可开放容量 (kVA)	备注
63	晨阳道	0	10kV-44	阳31	20190.17	510	81.9	16.1%	2024/6/18 22:18	0	5647.81	
64	晨阳道	0	10kV-44	阳33	15637.49	395	116.5	29.5%	2024/6/3 16:19	0	3454.60	
65	晨阳道	0	10kV-44	阳34	20190.17	510	178.8	35.1%	2024/6/5 13:41	0	3970.27	
66	晨阳道	0	10kV-44	阳35	20190.17	510	216.0	42.4%	2024/6/18 21:54	0	3325.44	
67	晨阳道	0	10kV-44	阳32	20190.17	510	5.1	1.0%	2024/3/1 1:09	0	6978.27	
68	晨阳道	0	10kV-44	阳36	20190.17	510	171.9	33.7%	2024/6/1 0:02	0	4089.01	
69	晨阳道	0	10kV-44	阳37	20190.17	510	2.8	0.6%	2024/3/1 0:00	0	7017.85	
70	程林庄	0	10kV-4	731	20190.17	510	217.4	42.6%	2024/6/18 21:12	0	3301.88	
71	程林庄	0	10kV-5	732	20190.17	510	78.2	15.3%	2024/6/19 7:36	0	5712.83	
72	程林庄	0	10kV-5	734	20190.17	510	166.0	32.5%	2024/6/18 21:09	0	4191.44	
73	程林庄	0	10kV-4	735	20190.17	510	122.1	23.9%	2024/6/13 20:25	0	4952.13	
74	程林庄	0	10kV-5	736	17616.91	445	135.1	30.4%	2024/6/18 20:58	0	3825.64	
75	程林庄	0	10kV-4	737	11480.69	290	180.0	62.1%	2024/6/12 11:39	0	900.64	
76	程林庄	0	10kV-5	738	20190.17	510	233.4	45.8%	2024/6/13 14:29	0	3023.38	
77	程林庄	0	10kV-4	739	20190.17	510	220.0	43.1%	2024/6/12 21:31	0	3256.16	
78	程林庄	0	10kV-5	740	20190.17	510	244.0	47.8%	2024/6/18 21:47	0	2840.48	
79	赤峰桥	0	10kV-41	271	20190.17	510	110.2	21.6%	2024/3/31 19:18	0	5158.59	
80	赤峰桥	0	10kV-41	274	20190.17	510	205.0	40.2%	2024/6/19 13:12	0	3516.65	
81	赤峰桥	0	10kV-41	275	20190.17	510	176.8	34.7%	2024/3/20 21:25	0	4005.08	
82	赤峰桥	0	10kV-41	276	20190.17	510	132.7	26.0%	2024/6/20 12:16	0	4767.85	
83	赤峰桥	0	10kV-42	281	20190.17	510	34.3	6.7%	2024/6/13 9:42	0	6472.14	
84	赤峰桥	0	10kV-42	282	20190.17	510	129.1	25.3%	2024/6/19 21:09	0	4830.20	
85	赤峰桥	0	10kV-42	284	20190.17	510	226.6	44.4%	2024/6/18 21:35	0	3142.54	
86	赤峰桥	0	10kV-43	285	15637.49	395	194.3	49.2%	2024/6/18 21:34	0	2108.19	
87	赤峰桥	0	10kV-43	286	20190.17	510	145.4	28.5%	2024/6/18 19:11	0	4547.54	
88	赤峰桥	0	10kV-44	291	20190.17	510	140.2	27.5%	2024/6/7 1:33	0	4638.99	
89	赤峰桥	0	10kV-44	292	20190.17	510	199.9	39.2%	2024/6/18 22:03	0	3603.95	
90	赤峰桥	0	10kV-44	295	20190.17	510	4.0	0.8%	2024/6/2 19:31	0	6997.97	
91	赤峰桥	0	10kV-44	296	20190.17	510	201.2	39.5%	2024/6/18 21:44	0	3581.08	
92	赤峰桥	0	10kV-44	298	20190.17	510	108.7	21.3%	2024/6/23 20:03	0	5183.53	
93	赤峰桥	0	10kV-44	297	20190.17	510	102.1	20.0%	2024/6/18 21:30	0	5297.84	
94	大王庄	0	10kV-41	庄11	17616.91	445	61.9	13.9%	2024/6/18 12:33	0	5094.25	

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量 (kVA)	所属母线	线路名称	线路允许容量 (kVA)	允许电流 (A)	历史最大电流 (A)	最高负载率 (%)	最大负荷发生日期	线路最大负荷日后需预留容量 (kVA)	可开放容量 (kVA)	备注
95	大王庄	0	10kV-41	庄12	17616.91	445	239.1	53.7%	2024/6/11 20:25	0	2025.36	
96	大王庄	0	10kV-41	庄13	20190.17	510	152.0	29.8%	2024/6/13 9:08	0	4434.06	
97	大王庄	0	10kV-41	庄14	20190.17	510	57.7	11.3%	2024/6/18 22:12	0	6067.95	
98	大王庄	0	10kV-41	庄15	20190.17	510	139.1	27.3%	2024/6/18 21:13	0	4657.32	
99	大王庄	0	10kV-41	庄16	20190.17	510	244.5	47.9%	2024/6/20 12:44	0	2832.63	
100	大王庄	0	10kV-41	庄17	20190.17	510	51.0	10.0%	2024/6/18 21:25	0	6183.65	
101	大王庄	0	10kV-41	庄18	20190.17	510	190.1	37.3%	2024/6/18 21:08	0	3774.41	
102	大王庄	0	10kV-42	庄24	20190.17	510	133.9	26.3%	2024/3/19 20:31	0	4746.63	
103	大王庄	0	10kV-42	庄25	20190.17	510	210.0	41.2%	2024/6/20 12:33	0	3429.36	
104	大王庄	0	10kV-44	庄31	20190.17	510	262.4	51.4%	2024/6/20 12:22	0	2522.09	
105	大王庄	0	10kV-44	庄32	20190.17	510	165.1	32.4%	2024/6/18 12:11	0	4206.73	
106	大王庄	0	10kV-44	庄33	20190.17	510	34.7	6.8%	2024/6/22 19:43	0	6465.77	
107	大王庄	0	10kV-44	庄34	20190.17	510	106.3	20.8%	2024/6/7 17:10	0	5225.63	
108	大王庄	0	10kV-44	庄35	20190.17	510	111.2	21.8%	2024/6/1 0:00	0	5140.39	
109	大张庄	0	10kV-4	581	17616.91	445	153.9	34.6%	2024/6/18 20:35	0	3501.11	
110	大张庄	0	10kV-5	582	17616.91	445	269.9	60.7%	2024/6/21 16:16	0	1491.28	
111	大张庄	0	10kV-4	583	17616.91	445	98.8	22.2%	2024/6/12 18:59	0	4454.46	
112	大张庄	0	10kV-5	584	17616.91	445	356.7	80.2%	2024/6/18 13:57	0	0.00	
113	大张庄	0	10kV-4	585	17616.91	445	194.6	43.7%	2024/6/6 16:28	0	2794.76	
114	大张庄	0	10kV-5	586	17616.91	445	144.3	32.4%	2024/3/7 20:34	0	3665.90	
115	大张庄	0	10kV-4	587	17616.91	445	90.0	20.2%	2024/6/18 21:16	0	4606.69	
116	大张庄	0	10kV-5	588	17616.91	445	237.7	53.4%	2024/6/6 9:41	0	2048.83	
117	大张庄	0	10kV-5	590	17616.91	445	112.5	25.3%	2024/6/14 14:13	0	4216.98	
118	大直沽	0	10kV-41	大11	20190.17	510	151.9	29.8%	2024/6/20 11:22	0	4436.09	
119	大直沽	0	10kV-41	大12	20190.17	510	99.1	19.4%	2024/6/13 19:10	0	5349.44	
120	大直沽	0	10kV-41	大13	20190.17	510	222.9	43.7%	2024/6/18 20:49	0	3206.09	
121	大直沽	0	10kV-41	大14	20190.17	510	222.9	43.7%	2024/6/20 12:35	0	3206.09	
122	大直沽	0	10kV-41	大15	20190.17	510	169.5	33.2%	2024/6/18 12:17	0	4131.63	
123	大直沽	0	10kV-41	大16	20190.17	510	140.4	27.5%	2024/6/18 20:20	0	4634.99	
124	大直沽	0	10kV-41	大17	15637.49	395	19.0	4.8%	2024/6/12 15:17	0	5144.31	
125	大直沽	0	10kV-41	大18	20190.17	510	60.7	11.9%	2024/6/18 21:14	0	6015.18	
126	大直沽	0	10kV-42	大21	20190.17	510	8.0	1.6%	2024/6/18 9:57	0	6928.54	

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量 (kVA)	所属母线	线路名称	线路允许容量 (kVA)	允许电流 (A)	历史最大电流 (A)	最高负载率 (%)	最大负荷发生日期	线路最大负荷日后需预留容量 (kVA)	可开放容量 (kVA)	备注
127	大直沽	0	10kV-42	大22	17616.91	445	58.1	13.1%	2024/6/19 13:48	0	5159.20	
128	大直沽	0	10kV-42	大23	20190.17	510	180.9	35.5%	2024/6/18 21:24	0	3932.72	
129	大直沽	0	10kV-43	大25	11480.69	290	184.5	63.6%	2024/6/12 10:50	0	823.51	
130	大直沽	0	10kV-43	大26	14845.71	375	228.3	60.9%	2024/6/20 12:29	0	1242.17	
131	大直沽	0	10kV-43	大27	20190.17	510	212.1	41.6%	2024/6/18 21:19	0	3392.83	
132	大直沽	0	10kV-44	大31	20190.17	510	122.1	23.9%	2024/6/18 12:55	0	4951.63	
133	大直沽	0	10kV-44	大32	20190.17	510	178.6	35.0%	2024/3/22 11:50	0	3973.32	
134	大直沽	0	10kV-44	大33	20190.17	510	222.2	43.6%	2024/6/20 12:33	0	3218.27	
135	大直沽	0	10kV-44	大34	20190.17	510	305.2	59.8%	2024/6/18 21:41	0	1781.25	
136	大直沽	0	10kV-44	大35	20190.17	510	43.4	8.5%	2024/6/18 20:48	0	6315.58	
137	大直沽	0	10kV-44	大36	20190.17	510	80.9	15.9%	2024/6/18 21:45	0	5666.08	
138	大直沽	0	10kV-44	大37	20190.17	510	56.5	11.1%	2024/6/16 23:18	0	6088.25	
139	大直沽	0	10kV-44	大38	20190.17	510	52.5	10.3%	2024/6/20 16:48	0	6157.26	
140	东堤	0	10kV-41	东11	17616.91	445	361.9	81.3%	2024/6/13 20:19	0	0.00	
141	东堤	0	10kV-41	东12	17616.91	445	133.9	30.1%	2024/6/6 15:55	0	3846.43	
142	东堤	0	10kV-41	东13	17616.91	445	1.7	0.4%	2024/3/18 10:18	0	6136.82	
143	东堤	0	10kV-41	东14	17616.91	445	79.3	17.8%	2024/6/5 13:28	0	4792.10	
144	东堤	0	10kV-43	东21	17616.91	445	115.1	25.9%	2024/6/18 15:29	0	4172.73	
145	东堤	0	10kV-43	东22	17616.91	445	0.0	0.0%	2024/3/1 0:00	0	6165.92	
146	东堤	0	10kV-43	东23	17616.91	445	139.7	31.4%	2024/6/6 11:34	0	3746.66	
147	东堤	0	10kV-43	东24	17616.91	445	195.0	43.8%	2024/6/6 15:55	0	2788.52	
148	东堤	0	10kV-43	东25	17616.91	445	0.0	0.0%	2024/3/1 0:00	0	6165.92	
149	东堤	0	10kV-43	东26	17616.91	445	201.8	45.4%	2024/6/22 10:49	0	2670.05	
150	东堤	0	10kV-43	东27	17616.91	445	178.0	40.0%	2024/6/18 21:42	0	3083.65	
151	东堤	0	10kV-41	东17	17616.91	445	187.1	42.0%	2024/6/19 10:37	0	2925.69	
152	东南郊	0	10kV-4	郊26	17616.91	445	116.8	26.2%	2024/6/18 21:15	0	4142.94	
153	东南郊	0	10kV-4	郊16	20190.17	510	139.8	27.4%	2024/6/14 23:17	0	4644.81	
154	东南郊	0	10kV-4	郊15	20190.17	510	162.3	31.8%	2024/3/23 20:07	0	4255.73	
155	东南郊	0	10kV-4	郊12	20190.17	510	206.8	40.5%	2024/6/11 19:59	0	3485.34	
156	东南郊	0	10kV-5	郊41	20190.17	510	163.4	32.0%	2024/6/18 21:11	0	4237.16	
157	东南郊	0	10kV-5	郊34	15637.49	395	207.7	52.6%	2024/6/19 21:15	0	1874.99	
158	东南郊	0	10kV-5	郊33	17616.91	445	276.3	62.1%	2024/6/18 20:29	0	1380.61	

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量 (kVA)	所属母线	线路名称	线路允许容量 (kVA)	允许电流 (A)	历史最大电流 (A)	最高负载率 (%)	最大负荷发生日期	线路最大负荷日后需预留容量 (kVA)	可开放容量 (kVA)	备注
159	东南郊	0	10kV-5	郊32	17616.91	445	153.4	34.5%	2024/6/13 20:35	0	3508.62	
160	东南郊	0	10kV-5	郊31	17616.91	445	96.8	21.7%	2024/6/18 20:08	0	4489.62	
161	东南郊	0	10kV-4	郊25	20190.17	510	237.8	46.6%	2024/6/12 17:30	0	2948.00	
162	东南郊	0	10kV-5	郊45	20190.17	510	71.0	13.9%	2024/6/1 0:00	0	5836.98	
163	东南郊	0	10kV-5	郊36	20190.17	510	283.2	55.5%	2024/6/18 21:18	0	2162.37	
164	东南郊	0	10kV-5	郊35	20190.17	510	165.9	32.5%	2024/6/20 15:09	0	4193.38	
165	东南郊	0	10kV-4	郊21	20190.17	510	128.3	25.2%	2024/6/20 10:52	0	4843.78	
166	丰通	0	10kV-41	通11	17616.91	445	153.5	34.5%	2024/6/14 13:53	0	3507.03	
167	丰通	0	10kV-41	通12	20190.17	510	315.5	61.9%	2024/3/7 9:12	0	1602.64	
168	丰通	0	10kV-41	通13	17616.91	445	364.5	81.9%	2024/6/18 13:23	0	0.00	
169	丰通	0	10kV-41	通14	20190.17	510	124.0	24.3%	2024/6/17 21:48	0	4919.15	
170	丰通	0	10kV-41	通15	13262.17	335	88.1	26.3%	2024/6/19 10:47	0	3115.44	
171	丰通	0	10kV-42	通21	20190.17	510	319.7	62.7%	2024/6/21 11:19	0	1529.57	
172	丰通	0	10kV-42	通22	17616.91	445	101.5	22.8%	2024/6/4 10:57	0	4408.21	
173	丰通	0	10kV-42	通23	17616.91	445	159.1	35.8%	2024/6/21 10:48	0	3409.60	
174	丰通	0	10kV-42	通24	17616.91	445	160.5	36.1%	2024/6/13 15:41	0	3385.25	
175	丰通	0	10kV-45	通51	13262.17	335	246.8	73.7%	2024/6/21 8:47	0	367.24	
176	丰通	0	10kV-45	通52	17616.91	445	281.5	63.3%	2024/6/19 17:09	0	1290.61	
177	丰通	0	10kV-45	通53	20190.17	510	195.0	38.2%	2024/6/14 14:39	0	3689.16	
178	丰通	0	10kV-45	通54	20190.17	510	262.3	51.4%	2024/6/12 9:26	0	2524.12	
179	丰通	0	10kV-45	通55	20190.17	510	283.4	55.6%	2024/6/12 16:54	0	2158.78	
180	丰通	0	10kV-46	通61	17616.91	445	312.7	70.3%	2024/6/18 10:55	0	750.71	
181	丰通	0	10kV-46	通62	20190.17	510	360.5	70.7%	2024/6/20 15:35	0	823.24	
182	丰通	0	10kV-46	通64	20190.17	510	277.0	54.3%	2024/6/21 13:10	0	2268.38	
183	丰通	0	10kV-46	通66	17616.91	445	219.4	49.3%	2024/6/21 15:16	0	2366.35	
184	丰通	0	10kV-45	通56	20190.17	510	12.0	2.3%	2024/3/13 10:39	0	6859.53	
185	丰通	0	10kV-42	通26	20190.17	510	237.9	46.6%	2024/6/18 21:40	0	2946.29	
186	丰通	0	10kV-46	通65	20190.17	510	134.1	26.3%	2024/6/18 17:03	0	4744.60	
187	风电园	0	10kV-41	风12	17616.91	445	307.6	69.1%	2024/6/6 15:44	0	839.12	
188	风电园	0	10kV-41	风14	20190.17	510	250.4	49.1%	2024/6/19 17:41	0	2729.63	
189	风电园	0	10kV-41	风15	20190.17	510	310.8	60.9%	2024/6/11 18:57	0	1684.06	
190	风电园	0	10kV-43	风32	17616.91	445	69.3	15.6%	2024/6/7 17:50	0	4965.57	

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量 (kVA)	所属母线	线路名称	线路允许容量 (kVA)	允许电流 (A)	历史最大电流 (A)	最高负载率 (%)	最大负荷发生日期	线路最大负荷日后需预留容量 (kVA)	可开放容量 (kVA)	备注
191	风电园	0	10kV-43	风33	20190.17	510	159.0	31.2%	2024/6/21 13:59	0	4313.51	
192	风电园	0	10kV-43	风34	20190.17	510	64.0	12.6%	2024/6/18 16:13	0	5957.94	
193	风电园	0	10kV-42	风23	20190.17	510	181.1	35.5%	2024/6/23 13:14	0	3929.98	
194	风电园	0	10kV-44	风43	20190.17	510	109.6	21.5%	2024/6/3 14:10	0	5168.98	
195	风电园	0	10kV-42	风22	17616.91	445	50.7	11.4%	2024/6/2 14:14	0	5288.00	
196	风电园	0	10kV-42	风24	20190.17	510	182.1	35.7%	2024/6/18 13:41	0	3911.83	
197	风电园	0	10kV-44	风44	20190.17	510	165.1	32.4%	2024/6/18 17:54	0	4207.24	
198	风电园	0	10kV-44	风41	20190.17	510	247.0	48.4%	2024/6/14 15:16	0	2787.83	
199	风电园	0	10kV-42	风21	20190.17	510	94.8	18.6%	2024/6/13 22:00	0	5424.21	
200	风电园	0	10kV-43	风31	17616.91	445	322.4	72.5%	2024/6/12 14:04	0	581.40	
201	风电园	0	10kV-41	风13	20190.17	510	252.8	49.6%	2024/6/7 17:49	0	2688.34	
202	风电园	0	10kV-43	风45	20190.17	510	36.2	7.1%	2024/6/21 16:12	0	6439.02	
203	风电园	0	10kV-42	风25	20190.17	510	10.3	2.0%	2024/6/15 11:04	0	6887.96	
204	风电园	0	10kV-41	风16	20190.17	510	193.7	38.0%	2024/6/21 13:59	0	3712.30	
205	风电园	0	10kV-44	风46	20190.17	510	203.8	40.0%	2024/6/7 20:48	0	3537.02	
206	风电园	0	10kV-42	风26	20190.17	510	95.1	18.6%	2024/6/21 10:17	0	5419.64	
207	古北道	0	10kV-4	古11	20190.17	510	31.3	6.1%	2024/6/20 9:23	0	6524.62	
208	古北道	0	10kV-5	古12	20190.17	510	38.9	7.6%	2024/6/19 8:54	0	6392.68	
209	古北道	0	10kV-5	古14	20190.17	510	45.0	8.8%	2024/6/17 17:02	0	6287.14	
210	古北道	0	10kV-4	古17	20190.17	510	331.1	64.9%	2024/6/1 0:00	0	1332.52	
211	古北道	0	10kV-5	古18	20190.17	510	15.9	3.1%	2024/6/14 11:22	0	6790.51	
212	光荣道	0	10kV-43	荣34	20190.17	510	121.3	23.8%	2024/6/12 15:28	0	4965.61	
213	光荣道	0	10kV-44	荣41	20190.17	510	0.0	0.0%	2024/3/1 0:00	0	7066.56	
214	韩家墅	0	10kV-4	531	17616.91	445	153.8	34.6%	2024/6/17 10:41	0	3501.96	
215	韩家墅	0	10kV-5	532	15637.49	395	249.3	63.1%	2024/6/18 21:02	0	1155.97	
216	韩家墅	0	10kV-4	533	17616.91	445	73.1	16.4%	2024/6/19 15:14	0	4899.40	
217	韩家墅	0	10kV-5	534	15637.49	395	213.6	54.1%	2024/6/19 20:57	0	1774.01	
218	韩家墅	0	10kV-4	535	17616.91	445	158.0	35.5%	2024/6/18 21:10	0	3428.89	
219	韩家墅	0	10kV-5	536	17616.91	445	125.2	28.1%	2024/6/18 21:35	0	3998.21	
220	韩家墅	0	10kV-5	538	17616.91	445	313.4	70.4%	2024/3/21 9:39	0	737.52	
221	韩家墅	0	10kV-4	539	17616.91	445	281.1	63.2%	2024/6/11 15:19	0	1297.71	
222	韩家墅	0	10kV-5	540	15637.49	395	193.9	49.1%	2024/6/19 16:01	0	2115.00	

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量 (kVA)	所属母线	线路名称	线路允许容量 (kVA)	允许电流 (A)	历史最大电流 (A)	最高负载率 (%)	最大负荷发生日期	线路最大负荷日后需预留容量 (kVA)	可开放容量 (kVA)	备注
223	韩家墅	0	10kV-4	541	20190.17	510	250.7	49.1%	2024/6/18 21:00	0	2725.06	
224	韩家墅	0	10kV-5	542	15637.49	395	232.6	58.9%	2024/6/13 20:27	0	1445.21	
225	韩家墅	0	10kV-5	544	20190.17	510	311.7	61.1%	2024/6/18 21:07	0	1668.61	
226	韩家墅	0	10kV-4	543	17616.91	445	28.3	6.4%	2024/3/5 8:27	0	5675.75	
227	何兴庄	0	10kV-41	651	20190.17	510	206.7	40.5%	2024/6/18 20:45	0	3486.18	
228	何兴庄	0	10kV-41	652	20190.17	510	157.1	30.8%	2024/6/18 23:13	0	4344.74	
229	何兴庄	0	10kV-41	653	20190.17	510	96.6	18.9%	2024/3/7 20:05	0	5394.09	
230	何兴庄	0	10kV-41	655	20190.17	510	276.7	54.3%	2024/3/13 21:02	0	2274.45	
231	何兴庄	0	10kV-41	656	20190.17	510	256.9	50.4%	2024/6/18 21:01	0	2617.47	
232	何兴庄	0	10kV-41	657	20190.17	510	77.9	15.3%	2024/6/18 21:19	0	5716.81	
233	何兴庄	0	10kV-44	661	20190.17	510	174.0	34.1%	2024/6/18 22:04	0	4052.46	
234	何兴庄	0	10kV-44	662	20190.17	510	0.0	0.0%	2024/3/1 0:00	0	7066.56	
235	何兴庄	0	10kV-44	663	20190.17	510	63.2	12.4%	2024/6/18 20:15	0	5972.55	
236	何兴庄	0	10kV-44	665	20190.17	510	157.6	30.9%	2024/6/18 21:07	0	4336.62	
237	何兴庄	0	10kV-44	666	20190.17	510	250.2	49.1%	2024/3/7 20:43	0	2733.16	
238	何兴庄	0	10kV-44	667	20190.17	510	196.5	38.5%	2024/6/18 21:24	0	3662.76	
239	何兴庄	0	10kV-44	668	20190.17	510	217.0	42.6%	2024/6/11 20:05	0	3307.56	
240	何兴庄	0	10kV-42	672	20190.17	510	122.3	24.0%	2024/6/13 17:05	0	4947.56	
241	何兴庄	0	10kV-42	673	20190.17	510	0.0	0.0%	2024/3/1 0:00	0	7066.56	
242	何兴庄	0	10kV-42	674	20190.17	510	196.3	38.5%	2024/6/18 21:07	0	3666.82	
243	何兴庄	0	10kV-43	675	20190.17	510	203.3	39.9%	2024/6/18 23:26	0	3545.04	
244	何兴庄	0	10kV-43	677	20190.17	510	101.8	20.0%	2024/6/13 20:23	0	5302.75	
245	何兴庄	0	10kV-43	678	20190.17	510	249.6	48.9%	2024/6/18 21:05	0	2743.31	
246	何兴庄	0	10kV-41	654	20190.17	510	26.4	5.2%	2024/6/20 16:48	0	6609.88	
247	虎丘路	0	10kV-41	虎11	20190.17	510	237.7	46.6%	2024/6/19 21:09	0	2950.35	
248	虎丘路	0	10kV-41	虎12	20190.17	510	160.5	31.5%	2024/6/19 12:32	0	4285.89	
249	虎丘路	0	10kV-41	虎13	20190.17	510	47.6	9.3%	2024/6/1 0:16	0	6242.51	
250	虎丘路	0	10kV-41	虎14	20190.17	510	141.3	27.7%	2024/6/18 20:26	0	4618.76	
251	虎丘路	0	10kV-41	虎15	17616.91	445	121.9	27.4%	2024/6/18 20:36	0	4055.05	
252	虎丘路	0	10kV-41	虎16	20190.17	510	90.5	17.7%	2024/6/19 12:05	0	5499.64	
253	虎丘路	0	10kV-41	虎17	20190.17	510	233.0	45.7%	2024/6/18 19:27	0	3031.54	
254	虎丘路	0	10kV-41	虎18	11480.69	290	206.5	71.2%	2024/6/11 20:36	0	441.93	

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量 (kVA)	所属母线	线路名称	线路允许容量 (kVA)	允许电流 (A)	历史最大电流 (A)	最高负载率 (%)	最大负荷发生日期	线路最大负荷日后需预留容量 (kVA)	可开放容量 (kVA)	备注
255	虎丘路	0	10kV-42	虎21	20190.17	510	227.3	44.6%	2024/6/18 21:06	0	3128.97	
256	虎丘路	0	10kV-42	虎22	20190.17	510	278.0	54.5%	2024/6/18 20:44	0	2252.14	
257	虎丘路	0	10kV-42	虎23	20190.17	510	209.3	41.0%	2024/6/11 21:29	0	3441.54	
258	虎丘路	0	10kV-42	虎24	14845.71	375	132.4	35.3%	2024/6/18 21:03	0	2902.45	
259	虎丘路	0	10kV-43	虎26	20190.17	510	169.7	33.3%	2024/6/22 18:02	0	4127.57	
260	虎丘路	0	10kV-43	虎27	20190.17	510	196.2	38.5%	2024/6/1 0:00	0	3668.86	
261	虎丘路	0	10kV-43	虎28	20190.17	510	87.4	17.1%	2024/6/11 21:49	0	5552.41	
262	虎丘路	0	10kV-44	虎31	20190.17	510	296.0	58.0%	2024/6/18 21:21	0	1939.57	
263	虎丘路	0	10kV-44	虎32	20190.17	510	253.8	49.8%	2024/6/22 18:14	0	2670.26	
264	虎丘路	0	10kV-44	虎33	20190.17	510	185.4	36.4%	2024/6/12 17:30	0	3855.59	
265	虎丘路	0	10kV-44	虎35	20190.17	510	229.5	45.0%	2024/6/18 21:35	0	3092.43	
266	虎丘路	0	10kV-44	虎36	20190.17	510	71.7	14.1%	2024/6/18 20:25	0	5824.39	
267	虎丘路	0	10kV-44	虎37	20190.17	510	117.9	23.1%	2024/6/18 19:26	0	5024.69	
268	虎丘路	0	10kV-44	虎38	15637.49	395	152.6	38.6%	2024/6/18 21:06	0	2830.47	
269	虎丘路	0	10kV-43	虎25	20190.17	510	217.0	42.6%	2024/6/17 16:21	0	3307.58	
270	华捷道	0	10kV-41	捷11	17616.91	445	200.6	45.1%	2024/6/11 20:28	0	2692.25	
271	华捷道	0	10kV-41	捷12	20190.17	510	151.0	29.6%	2024/6/20 13:01	0	4450.52	
272	华捷道	0	10kV-41	捷13	20190.17	510	81.9	16.1%	2024/6/18 20:50	0	5648.16	
273	华捷道	0	10kV-41	捷14	20190.17	510	101.2	19.8%	2024/6/20 8:30	0	5313.23	
274	华捷道	0	10kV-41	捷15	20190.17	510	119.7	23.5%	2024/6/7 1:33	0	4993.52	
275	华捷道	0	10kV-41	捷16	20190.17	510	231.8	45.4%	2024/6/18 20:53	0	3052.42	
276	华捷道	0	10kV-41	捷18	20190.17	510	195.4	38.3%	2024/6/18 20:50	0	3681.69	
277	华捷道	0	10kV-43	捷25	20190.17	510	101.8	20.0%	2024/6/18 21:20	0	5303.08	
278	华捷道	0	10kV-44	捷31	20190.17	510	37.8	7.4%	2024/6/18 21:14	0	6411.92	
279	华捷道	0	10kV-44	捷32	20190.17	510	123.1	24.1%	2024/6/18 21:27	0	4935.16	
280	华捷道	0	10kV-44	捷34	20190.17	510	237.8	46.6%	2024/6/19 10:45	0	2948.39	
281	华捷道	0	10kV-44	捷35	20190.17	510	159.0	31.2%	2024/6/11 19:29	0	4313.50	
282	华捷道	0	10kV-44	捷37	20190.17	510	64.6	12.7%	2024/6/20 10:52	0	5947.58	
283	华捷道	0	10kV-44	捷38	20190.17	510	91.7	18.0%	2024/6/5 13:48	0	5478.16	
284	华捷道	0	10kV-42	捷21	20190.17	510	270.7	53.1%	2024/6/18 21:01	0	2377.48	
285	华夏之林	0	10kV-41	夏11	20190.17	510	133.4	26.1%	2024/6/24 0:31	0	4756.77	
286	华夏之林	0	10kV-41	夏13	15637.49	395	11.3	2.8%	2024/6/9 13:15	0	5278.27	

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量 (kVA)	所属母线	线路名称	线路允许容量 (kVA)	允许电流 (A)	历史最大电流 (A)	最高负载率 (%)	最大负荷发生日期	线路最大负荷日后需预留容量 (kVA)	可开放容量 (kVA)	备注
287	华夏之林	0	10kV-41	夏14	15637.49	395	61.1	15.5%	2024/6/18 20:53	0	4415.65	
288	华夏之林	0	10kV-41	夏15	20190.17	510	85.0	16.7%	2024/6/13 20:32	0	5595.03	
289	华夏之林	0	10kV-41	夏17	20190.17	510	86.3	16.9%	2024/6/20 12:03	0	5572.70	
290	华夏之林	0	10kV-41	夏18	20190.17	510	119.4	23.4%	2024/6/20 11:47	0	4998.30	
291	华夏之林	0	10kV-42	夏21	20190.17	510	52.7	10.3%	2024/6/17 11:00	0	6153.20	
292	华夏之林	0	10kV-42	夏22	20190.17	510	62.5	12.2%	2024/6/18 21:47	0	5984.73	
293	华夏之林	0	10kV-42	夏23	20190.17	510	175.7	34.4%	2024/6/18 21:28	0	4024.05	
294	华夏之林	0	10kV-42	夏24	20190.17	510	0.0	0.0%	2024/3/1 0:00	0	7066.56	
295	华夏之林	0	10kV-43	夏25	20190.17	510	55.3	10.8%	2024/6/18 21:10	0	6108.54	
296	华夏之林	0	10kV-43	夏26	20190.17	510	187.9	36.8%	2024/6/20 12:28	0	3812.96	
297	华夏之林	0	10kV-43	夏27	20190.17	510	65.0	12.8%	2024/6/18 21:18	0	5940.08	
298	华夏之林	0	10kV-43	夏28	20190.17	510	53.4	10.5%	2024/6/18 21:59	0	6141.02	
299	华夏之林	0	10kV-44	夏31	20190.17	510	113.6	22.3%	2024/6/18 12:40	0	5099.78	
300	华夏之林	0	10kV-44	夏32	15637.49	395	14.4	3.6%	2024/6/8 13:46	0	5223.47	
301	华夏之林	0	10kV-44	夏33	20190.17	510	172.6	33.8%	2024/6/18 21:40	0	4076.82	
302	华夏之林	0	10kV-44	夏34	20190.17	510	118.7	23.3%	2024/6/18 19:08	0	5010.48	
303	华夏之林	0	10kV-44	夏35	20190.17	510	94.3	18.5%	2024/6/18 21:23	0	5432.65	
304	华夏之林	0	10kV-44	夏36	20190.17	510	0.0	0.0%	2024/3/1 0:00	0	7066.56	
305	华夏之林	0	10kV-44	夏37	20190.17	510	131.4	25.8%	2024/6/18 20:11	0	4791.27	
306	华夏之林	0	10kV-44	夏38	20190.17	510	49.9	9.8%	2024/6/18 21:06	0	6201.91	
307	淮南路	0	10kV-41	淮11	20190.17	510	219.8	43.1%	2024/6/19 13:21	0	3260.02	
308	淮南路	0	10kV-41	淮12	20190.17	510	81.1	15.9%	2024/3/15 11:47	0	5662.61	
309	淮南路	0	10kV-41	淮13	20190.17	510	196.7	38.6%	2024/6/15 14:23	0	3658.86	
310	淮南路	0	10kV-41	淮14	20190.17	510	86.9	17.0%	2024/6/18 9:25	0	5562.14	
311	淮南路	0	10kV-41	淮15	20190.17	510	231.4	45.4%	2024/6/18 21:11	0	3059.07	
312	淮南路	0	10kV-41	淮16	20190.17	510	146.3	28.7%	2024/6/17 15:13	0	4533.05	
313	淮南路	0	10kV-44	淮31	20190.17	510	155.8	30.5%	2024/3/22 11:47	0	4368.26	
314	淮南路	0	10kV-44	淮32	20190.17	510	131.2	25.7%	2024/3/27 19:30	0	4794.89	
315	淮南路	0	10kV-44	淮33	20190.17	510	177.2	34.8%	2024/6/12 9:31	0	3996.82	
316	淮南路	0	10kV-44	淮34	17616.91	445	57.7	13.0%	2024/6/18 10:28	0	5166.90	
317	淮南路	0	10kV-44	淮35	20190.17	510	153.3	30.1%	2024/6/20 11:32	0	4411.27	
318	淮南路	0	10kV-44	淮36	20190.17	510	80.5	15.8%	2024/6/19 12:08	0	5671.74	

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量 (kVA)	所属母线	线路名称	线路允许容量 (kVA)	允许电流 (A)	历史最大电流 (A)	最高负载率 (%)	最大负荷发生日期	线路最大负荷日后需预留容量 (kVA)	可开放容量 (kVA)	备注
319	淮南路	0	10kV-44	淮37	17616.91	445	269.2	60.5%	2024/6/13 13:56	0	1503.46	
320	淮南路	0	10kV-44	淮38	20190.17	510	52.6	10.3%	2024/6/1 21:36	0	6155.84	
321	淮南路	0	10kV-41	淮18	20190.17	510	0.0	0.0%	2024/3/1 0:00	0	7066.56	
322	淮南路	0	10kV-43	淮25	20190.17	510	119.0	23.3%	2024/6/18 21:31	0	5004.97	
323	淮南路	0	10kV-42	淮21	20190.17	510	114.8	22.5%	2024/6/18 21:53	0	5078.04	
324	淮南路	0	10kV-43	淮26	20190.17	510	124.1	24.3%	2024/6/20 16:48	0	4916.67	
325	淮南路	0	10kV-42	淮22	20190.17	510	0.0	0.0%	2024/6/20 16:48	0	7066.56	
326	淮南路	0	10kV-43	淮27	20190.17	510	104.3	20.4%	2024/6/22 19:47	0	5260.72	
327	淮南路	0	10kV-42	淮24	20190.17	510	155.4	30.5%	2024/6/18 21:17	0	4374.35	
328	淮南路	0	10kV-41	淮17	20190.17	510	120.8	23.7%	2024/3/21 20:57	0	4974.52	
329	淮南路	0	10kV-43	淮28	20190.17	510	155.6	30.5%	2024/6/18 10:09	0	4371.31	
330	环东	0	10kV-41	环11	20190.17	510	212.6	41.7%	2024/6/19 11:34	0	3384.34	
331	环东	0	10kV-41	环12	20190.17	510	227.5	44.6%	2024/6/4 9:31	0	3126.31	
332	环东	0	10kV-41	环13	20190.17	510	306.4	60.1%	2024/6/11 18:57	0	1759.02	
333	环东	0	10kV-42	环21	20190.17	510	0.9	0.2%	2024/6/1 10:10	0	7050.83	
334	环东	0	10kV-42	环22	20190.17	510	211.6	41.5%	2024/6/13 9:44	0	3401.09	
335	环东	0	10kV-42	环23	20190.17	510	73.2	14.4%	2024/6/19 16:00	0	5798.98	
336	环东	0	10kV-42	环24	20190.17	510	1.2	0.2%	2024/6/1 11:48	0	7045.76	
337	环东	0	10kV-43	环25	20190.17	510	85.4	16.7%	2024/6/15 9:11	0	5587.13	
338	环东	0	10kV-43	环26	20190.17	510	0.8	0.2%	2024/6/1 1:18	0	7052.10	
339	环东	0	10kV-43	环27	20190.17	510	148.4	29.1%	2024/6/18 21:23	0	4495.63	
340	环东	0	10kV-43	环28	20190.17	510	38.9	7.6%	2024/6/12 10:28	0	6392.94	
341	环东	0	10kV-44	环35	20190.17	510	124.8	24.5%	2024/6/14 13:14	0	4905.38	
342	环东	0	10kV-44	环36	17616.91	445	277.7	62.4%	2024/6/13 14:44	0	1356.68	
343	环东	0	10kV-44	环37	17616.91	445	236.9	53.2%	2024/6/19 16:22	0	2062.27	
344	嘉海	0	10kV-41	嘉11	20190.17	510	111.7	21.9%	2024/6/14 23:19	0	5132.27	
345	嘉海	0	10kV-41	嘉12	20190.17	510	140.6	27.6%	2024/6/18 21:03	0	4630.94	
346	嘉海	0	10kV-41	嘉13	20190.17	510	126.7	24.8%	2024/3/26 19:41	0	4872.47	
347	嘉海	0	10kV-41	嘉14	20190.17	510	138.4	27.1%	2024/6/18 21:02	0	4669.50	
348	嘉海	0	10kV-41	嘉15	20190.17	510	91.5	17.9%	2024/6/18 21:07	0	5481.37	
349	嘉海	0	10kV-41	嘉16	20190.17	510	77.0	15.1%	2024/6/21 8:25	0	5733.06	
350	嘉海	0	10kV-41	嘉17	20190.17	510	134.2	26.3%	2024/3/25 20:00	0	4742.57	

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量 (kVA)	所属母线	线路名称	线路允许容量 (kVA)	允许电流 (A)	历史最大电流 (A)	最高负载率 (%)	最大负荷发生日期	线路最大负荷日后需预留容量 (kVA)	可开放容量 (kVA)	备注
351	嘉海	0	10kV-41	嘉18	20190.17	510	174.1	34.1%	2024/6/18 21:32	0	4050.44	
352	嘉海	0	10kV-42	嘉21	20190.17	510	50.7	9.9%	2024/6/18 21:40	0	6187.71	
353	嘉海	0	10kV-42	嘉22	20190.17	510	156.3	30.7%	2024/6/18 17:20	0	4358.96	
354	嘉海	0	10kV-42	嘉23	15637.49	395	0.0	0.0%	2024/3/1 0:00	0	5473.12	
355	嘉海	0	10kV-42	嘉24	20190.17	510	122.9	24.1%	2024/3/31 19:45	0	4937.42	
356	嘉海	0	10kV-43	嘉25	20190.17	510	99.4	19.5%	2024/6/19 19:30	0	5345.39	
357	嘉海	0	10kV-44	嘉31	20190.17	510	73.5	14.4%	2024/6/18 20:47	0	5793.95	
358	嘉海	0	10kV-44	嘉32	20190.17	510	243.0	47.7%	2024/6/3 20:41	0	2856.99	
359	嘉海	0	10kV-44	嘉33	20190.17	510	162.2	31.8%	2024/6/22 20:30	0	4257.47	
360	嘉海	0	10kV-44	嘉34	20190.17	510	116.6	22.9%	2024/6/20 12:36	0	5047.02	
361	嘉海	0	10kV-44	嘉35	20190.17	510	130.7	25.6%	2024/6/18 19:27	0	4803.46	
362	嘉海	0	10kV-44	嘉36	14845.71	375	12.2	3.3%	2024/6/2 10:54	0	4984.91	
363	嘉海	0	10kV-44	嘉38	20190.17	510	141.3	27.7%	2024/6/12 21:21	0	4618.76	
364	嘉海	0	10kV-44	嘉37	20190.17	510	34.8	6.8%	2024/6/12 16:46	0	6463.74	
365	解放桥	0	10kV-41	解11	15637.49	395	308.9	78.2%	2024/3/25 21:01	0	122.70	
366	解放桥	0	10kV-41	解12	15637.49	395	160.2	40.5%	2024/3/26 19:35	0	2698.94	
367	解放桥	0	10kV-41	解13	15637.49	395	150.0	38.0%	2024/3/25 20:00	0	2875.56	
368	解放桥	0	10kV-41	解14	20190.17	510	178.6	35.0%	2024/6/20 13:57	0	3972.63	
369	解放桥	0	10kV-41	解16	20190.17	510	258.5	50.7%	2024/3/25 20:48	0	2590.11	
370	解放桥	0	10kV-42	解21	20190.17	510	150.0	29.4%	2024/3/20 21:25	0	4469.00	
371	解放桥	0	10kV-42	解22	20190.17	510	133.6	26.2%	2024/6/18 12:49	0	4752.21	
372	解放桥	0	10kV-42	解23	20190.17	510	130.1	25.5%	2024/6/17 22:42	0	4813.11	
373	解放桥	0	10kV-44	解31	15637.49	395	127.6	32.3%	2024/6/12 17:02	0	3262.30	
374	解放桥	0	10kV-44	解32	20190.17	510	142.8	28.0%	2024/6/20 16:57	0	4593.86	
375	解放桥	0	10kV-44	解33	20190.17	510	0.0	0.0%	2024/3/1 0:00	0	7066.56	
376	解放桥	0	10kV-44	解34	15637.49	395	125.4	31.7%	2024/3/31 20:05	0	3301.89	
377	解放桥	0	10kV-44	解35	20190.17	510	156.0	30.6%	2024/3/31 19:44	0	4365.47	
378	解放桥	0	10kV-43	解26	20190.17	510	71.4	14.0%	2024/6/11 14:54	0	5830.21	
379	解放桥	0	10kV-42	解24	20190.17	510	80.9	15.9%	2024/6/22 16:35	0	5665.77	
380	解放桥	0	10kV-44	解36	20190.17	510	68.9	13.5%	2024/6/1 0:00	0	5872.84	
381	金阜桥	0	10kV-41	阜11	20190.17	510	229.7	45.0%	2024/6/9 13:12	0	3088.79	
382	金阜桥	0	10kV-42	阜31	20190.17	510	219.1	43.0%	2024/6/21 12:57	0	3271.76	

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量 (kVA)	所属母线	线路名称	线路允许容量 (kVA)	允许电流 (A)	历史最大电流 (A)	最高负载率 (%)	最大负荷发生日期	线路最大负荷日后需预留容量 (kVA)	可开放容量 (kVA)	备注
383	金站	0	10kV-41	金11	20190.17	510	127.7	25.0%	2024/6/13 14:15	0	4854.19	
384	金站	0	10kV-41	金12	15637.49	395	198.5	50.3%	2024/6/19 13:35	0	2034.81	
385	金站	0	10kV-41	金13	15637.49	395	111.2	28.2%	2024/6/19 16:51	0	3546.94	
386	金站	0	10kV-41	金14	20190.17	510	261.3	51.2%	2024/6/18 18:56	0	2540.34	
387	金站	0	10kV-41	金15	15637.49	395	12.3	3.1%	2024/6/3 22:49	0	5260.00	
388	金站	0	10kV-41	金16	20190.17	510	126.9	24.9%	2024/6/11 20:15	0	4868.40	
389	金站	0	10kV-42	金21	20190.17	510	197.7	38.8%	2024/6/13 20:01	0	3642.46	
390	金站	0	10kV-42	金22	15637.49	395	227.1	57.5%	2024/3/25 20:48	0	1539.57	
391	金站	0	10kV-42	金23	15637.49	395	92.3	23.4%	2024/6/18 21:09	0	3873.72	
392	金站	0	10kV-42	金24	20190.17	510	223.1	43.8%	2024/3/25 21:01	0	3202.02	
393	金站	0	10kV-43	金25	20190.17	510	110.9	21.7%	2024/6/18 19:53	0	5146.47	
394	金站	0	10kV-43	金26	20190.17	510	115.1	22.6%	2024/6/20 12:15	0	5073.40	
395	金站	0	10kV-43	金27	20190.17	510	115.0	22.5%	2024/6/20 20:46	0	5075.43	
396	金站	0	10kV-44	金31	20190.17	510	165.9	32.5%	2024/6/20 12:29	0	4192.51	
397	金站	0	10kV-44	金32	20190.17	510	109.9	21.6%	2024/6/18 17:01	0	5162.71	
398	金站	0	10kV-44	金33	15637.49	395	166.9	42.2%	2024/6/12 21:12	0	2582.83	
399	金站	0	10kV-44	金34	20190.17	510	132.8	26.0%	2024/6/18 19:30	0	4766.91	
400	金站	0	10kV-44	金35	20190.17	510	246.7	48.4%	2024/6/14 12:32	0	2794.05	
401	金站	0	10kV-44	金36	15637.49	395	40.7	10.3%	2024/6/13 16:52	0	4768.82	
402	金站	0	10kV-44	金37	20190.17	510	21.0	4.1%	2024/6/18 11:52	0	6703.24	
403	京福路	0	10kV-41	京11	17616.91	445	66.1	14.9%	2024/6/19 9:10	0	5020.76	
404	京福路	0	10kV-41	京15	20190.17	510	147.0	28.8%	2024/6/3 17:29	0	4520.87	
405	京福路	0	10kV-41	京18	20190.17	510	115.0	22.5%	2024/6/8 20:21	0	5075.00	
406	京福路	0	10kV-43	京25	20190.17	510	115.5	22.6%	2024/6/21 16:16	0	5065.86	
407	京福路	0	10kV-44	京31	20190.17	510	215.4	42.2%	2024/6/18 13:59	0	3336.13	
408	京福路	0	10kV-44	京32	17616.91	445	327.9	73.7%	2024/6/18 18:49	0	486.55	
409	京福路	0	10kV-44	京33	17616.91	445	137.1	30.8%	2024/6/20 16:02	0	3790.73	
410	京福路	0	10kV-44	京34	17616.91	445	166.5	37.4%	2024/6/13 21:28	0	3281.90	
411	京福路	0	10kV-44	京35	17616.91	445	197.5	44.4%	2024/6/14 14:07	0	2746.05	
412	京福路	0	10kV-44	京36	17616.91	445	122.7	27.6%	2024/6/18 11:07	0	4040.39	
413	京福路	0	10kV-44	京37	20190.17	510	173.5	34.0%	2024/6/12 14:31	0	4060.75	
414	京福路	0	10kV-44	京38	20190.17	510	215.9	42.3%	2024/6/20 10:17	0	3327.00	

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量 (kVA)	所属母线	线路名称	线路允许容量 (kVA)	允许电流 (A)	历史最大电流 (A)	最高负载率 (%)	最大负荷发生日期	线路最大负荷日后需预留容量 (kVA)	可开放容量 (kVA)	备注
415	京福路	0	10kV-41	京12	17616.91	445	290.6	65.3%	2024/6/12 10:50	0	1132.01	
416	京福路	0	10kV-41	京13	17616.91	445	179.2	40.3%	2024/6/13 15:38	0	3062.69	
417	京福路	0	10kV-41	京14	17616.91	445	200.1	45.0%	2024/6/21 13:30	0	2700.38	
418	京福路	0	10kV-41	京17	17616.91	445	140.5	31.6%	2024/6/13 14:14	0	3732.88	
419	京福路	0	10kV-41	京16	17616.91	445	184.4	41.4%	2024/6/18 20:20	0	2971.35	
420	京福路	0	10kV-42	京21	20190.17	510	140.5	27.5%	2024/6/13 14:14	0	4633.52	
421	靖江路	0	10kV-42	江31	20190.17	510	170.7	33.5%	2024/6/5 10:08	0	4110.31	
422	靖江路	0	10kV-41	江12	20190.17	510	185.8	36.4%	2024/6/18 21:27	0	3848.47	
423	靖江路	0	10kV-42	江33	20190.17	510	33.1	6.5%	2024/6/18 21:55	0	6492.46	
424	靖江路	0	10kV-42	江32	20190.17	510	354.0	69.4%	2024/6/18 21:14	0	934.70	
425	靖江路	0	10kV-41	江11	20190.17	510	125.5	24.6%	2024/6/18 23:07	0	4892.54	
426	均胜路	0	10kV-41	均11	17616.91	445	89.0	20.0%	2024/6/19 16:59	0	4625.09	
427	均胜路	0	10kV-41	均12	20190.17	510	182.3	35.7%	2024/6/18 21:32	0	3909.54	
428	均胜路	0	10kV-41	均13	20190.17	510	197.7	38.8%	2024/6/18 20:39	0	3641.61	
429	均胜路	0	10kV-41	均15	20190.17	510	198.7	39.0%	2024/3/21 21:31	0	3625.37	
430	均胜路	0	10kV-43	均25	20190.17	510	144.5	28.3%	2024/6/18 21:35	0	4563.37	
431	均胜路	0	10kV-44	均31	20190.17	510	196.9	38.6%	2024/6/18 17:49	0	3655.82	
432	均胜路	0	10kV-44	均32	17616.91	445	270.0	60.7%	2024/6/18 20:26	0	1489.52	
433	均胜路	0	10kV-44	均33	20190.17	510	245.0	48.0%	2024/3/22 20:02	0	2823.37	
434	均胜路	0	10kV-44	均35	20190.17	510	223.4	43.8%	2024/6/12 22:05	0	3197.10	
435	均胜路	0	10kV-44	均36	20190.17	510	177.1	34.7%	2024/6/18 21:16	0	3998.85	
436	均胜路	0	10kV-44	均37	17616.91	445	218.1	49.0%	2024/6/12 12:05	0	2387.80	
437	均胜路	0	10kV-41	均14	20190.17	510	183.2	35.9%	2024/6/18 20:17	0	3893.30	
438	均胜路	0	10kV-41	均18	17616.91	445	145.7	32.7%	2024/6/18 20:52	0	3642.43	
439	均胜路	0	10kV-44	均38	17616.91	445	239.7	53.9%	2024/6/18 20:32	0	2014.07	
440	均胜路	0	10kV-41	均16	20190.17	510	166.2	32.6%	2024/6/18 20:53	0	4187.87	
441	昆纬路	0	10kV-41	昆11	20190.17	510	205.5	40.3%	2024/6/18 22:06	0	3507.45	
442	昆纬路	0	10kV-41	昆12	20190.17	510	152.9	30.0%	2024/6/19 15:31	0	4417.78	
443	昆纬路	0	10kV-41	昆13	20190.17	510	87.4	17.1%	2024/6/13 14:17	0	5553.40	
444	昆纬路	0	10kV-41	昆14	20190.17	510	214.3	42.0%	2024/3/13 20:20	0	3355.22	
445	昆纬路	0	10kV-41	昆15	20190.17	510	83.5	16.4%	2024/6/18 21:14	0	5620.38	
446	昆纬路	0	10kV-41	昆16	20190.17	510	147.0	28.8%	2024/6/18 20:45	0	4521.29	

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量 (kVA)	所属母线	线路名称	线路允许容量 (kVA)	允许电流 (A)	历史最大电流 (A)	最高负载率 (%)	最大负荷发生日期	线路最大负荷日后需预留容量 (kVA)	可开放容量 (kVA)	备注
447	昆纬路	0	10kV-42	昆21	20190.17	510	240.1	47.1%	2024/6/18 22:08	0	2907.66	
448	昆纬路	0	10kV-44	昆31	20190.17	510	46.9	9.2%	2024/6/18 19:35	0	6253.66	
449	昆纬路	0	10kV-44	昆32	20190.17	510	82.6	16.2%	2024/6/18 20:36	0	5635.61	
450	昆纬路	0	10kV-44	昆33	17616.91	445	0.0	0.0%	2024/3/1 0:00	0	6165.92	
451	昆纬路	0	10kV-44	昆34	20190.17	510	161.4	31.6%	2024/6/20 9:23	0	4271.64	
452	昆纬路	0	10kV-44	昆35	20190.17	510	51.7	10.1%	2024/6/13 19:25	0	6171.45	
453	昆纬路	0	10kV-44	昆36	20190.17	510	57.0	11.2%	2024/6/13 20:48	0	6080.12	
454	昆纬路	0	10kV-44	昆37	20190.17	510	60.6	11.9%	2024/6/18 20:58	0	6016.18	
455	昆纬路	0	10kV-44	昆38	20190.17	510	303.1	59.4%	2024/6/3 20:41	0	1817.71	
456	昆纬路	0	10kV-41	昆18	20190.17	510	88.4	17.3%	2024/6/13 12:43	0	5535.14	
457	郎园	0	10kV-41	郎11	17616.91	445	36.0	8.1%	2024/6/18 20:36	0	5541.79	
458	郎园	0	10kV-41	郎12	17616.91	445	49.7	11.2%	2024/6/18 17:17	0	5304.32	
459	郎园	0	10kV-41	郎13	17616.91	445	138.5	31.1%	2024/6/3 12:03	0	3766.83	
460	郎园	0	10kV-41	郎14	17616.91	445	45.7	10.3%	2024/6/16 23:57	0	5374.34	
461	郎园	0	10kV-41	郎15	17616.91	445	7.0	1.6%	2024/6/4 16:32	0	6044.14	
462	郎园	0	10kV-41	郎16	20190.17	510	104.9	20.6%	2024/6/13 21:30	0	5248.97	
463	郎园	0	10kV-41	郎17	20190.17	510	216.0	42.4%	2024/6/18 11:12	0	3324.83	
464	郎园	0	10kV-41	郎18	20190.17	510	33.2	6.5%	2024/6/17 13:25	0	6491.14	
465	郎园	0	10kV-42	郎21	17616.91	445	200.4	45.0%	2024/6/14 9:28	0	2695.15	
466	郎园	0	10kV-42	郎22	20190.17	510	180.4	35.4%	2024/6/1 11:14	0	3942.87	
467	郎园	0	10kV-42	郎23	17616.91	445	47.5	10.7%	2024/6/11 16:18	0	5343.90	
468	郎园	0	10kV-42	郎24	17616.91	445	48.0	10.8%	2024/6/12 15:12	0	5334.76	
469	郎园	0	10kV-43	郎25	17616.91	445	0.5	0.1%	2024/3/1 6:31	0	6156.79	
470	郎园	0	10kV-43	郎26	17616.91	445	35.9	8.1%	2024/6/23 6:22	0	5544.84	
471	郎园	0	10kV-43	郎27	15637.49	395	201.6	51.0%	2024/6/18 10:50	0	1981.04	
472	郎园	0	10kV-43	郎28	20190.17	510	134.6	26.4%	2024/6/18 21:20	0	4734.45	
473	郎园	0	10kV-44	郎31	20190.17	510	203.4	39.9%	2024/6/18 20:55	0	3544.04	
474	崂山道	0	10kV-41	崂11	15637.49	395	130.4	33.0%	2024/6/11 15:43	0	3214.08	
475	崂山道	0	10kV-41	崂12	20190.17	510	142.2	27.9%	2024/6/4 12:48	0	4603.54	
476	崂山道	0	10kV-41	崂13	20190.17	510	148.5	29.1%	2024/6/18 21:38	0	4493.93	
477	崂山道	0	10kV-41	崂14	20190.17	510	81.7	16.0%	2024/6/4 7:28	0	5650.85	
478	崂山道	0	10kV-41	崂15	15637.49	395	175.3	44.4%	2024/6/5 15:17	0	2437.73	

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量 (kVA)	所属母线	线路名称	线路允许容量 (kVA)	允许电流 (A)	历史最大电流 (A)	最高负载率 (%)	最大负荷发生日期	线路最大负荷日后需预留容量 (kVA)	可开放容量 (kVA)	备注
479	崂山道	0	10kV-41	崂16	15637.49	395	219.6	55.6%	2024/6/14 4:19	0	1670.51	
480	崂山道	0	10kV-41	崂17	20190.17	510	205.7	40.3%	2024/6/13 12:02	0	3504.46	
481	崂山道	0	10kV-44	崂31	15637.49	395	205.1	51.9%	2024/6/13 13:26	0	1920.16	
482	崂山道	0	10kV-44	崂32	20190.17	510	99.7	19.5%	2024/6/18 21:45	0	5340.31	
483	崂山道	0	10kV-44	崂33	20190.17	510	303.9	59.6%	2024/6/18 21:34	0	1802.57	
484	崂山道	0	10kV-44	崂34	20190.17	510	128.0	25.1%	2024/6/18 21:14	0	4850.14	
485	崂山道	0	10kV-44	崂35	20190.17	510	90.0	17.6%	2024/6/13 20:10	0	5507.76	
486	崂山道	0	10kV-44	崂36	20190.17	510	140.1	27.5%	2024/6/17 13:55	0	4640.07	
487	崂山道	0	10kV-44	崂37	20190.17	510	195.5	38.3%	2024/6/19 15:12	0	3681.05	
488	崂山道	0	10kV-44	崂38	20190.17	510	150.1	29.4%	2024/6/18 21:42	0	4466.53	
489	崂山道	0	10kV-41	崂18	20190.17	510	106.0	20.8%	2024/6/18 21:30	0	5230.71	
490	崂山道	0	10kV-43	崂25	20190.17	510	87.9	17.2%	2024/6/6 7:43	0	5544.30	
491	刘安庄	0	10kV-42	安21	17616.91	445	196.1	44.1%	2024/6/21 10:51	0	2768.90	
492	刘安庄	0	10kV-42	安22	17616.91	445	129.9	29.2%	2024/6/1 0:00	0	3915.29	
493	刘安庄	0	10kV-43	安24	17616.91	445	313.4	70.4%	2024/6/13 15:51	0	738.04	
494	刘安庄	0	10kV-43	安25	17616.91	445	303.5	68.2%	2024/6/19 8:49	0	908.47	
495	刘安庄	0	10kV-43	安26	17616.91	445	146.5	32.9%	2024/6/11 16:09	0	3629.14	
496	刘安庄	0	10kV-43	安27	17616.91	445	101.7	22.9%	2024/6/20 11:37	0	4404.17	
497	刘安庄	0	10kV-44	安31	17616.91	445	232.9	52.3%	2024/6/17 14:08	0	2132.01	
498	刘安庄	0	10kV-44	安32	17616.91	445	246.8	55.5%	2024/6/6 23:46	0	1891.61	
499	刘安庄	0	10kV-44	安33	17616.91	445	251.0	56.4%	2024/6/11 14:43	0	1818.95	
500	刘安庄	0	10kV-44	安34	17616.91	445	197.1	44.3%	2024/6/21 14:01	0	2751.85	
501	刘安庄	0	10kV-44	安35	17616.91	445	248.1	55.8%	2024/6/19 10:31	0	1868.29	
502	刘安庄	0	10kV-44	安36	17616.91	445	13.9	3.1%	2024/6/22 9:45	0	5925.52	
503	刘快庄	0	10kV-43	快35	17616.91	445	204.3	45.9%	2024/6/18 21:17	0	2626.80	
504	刘快庄	0	10kV-43	快36	17616.91	445	150.0	33.7%	2024/6/18 21:18	0	3567.84	
505	刘快庄	0	10kV-44	快41	17616.91	445	173.1	38.9%	2024/6/14 14:05	0	3167.47	
506	刘快庄	0	10kV-44	快42	17616.91	445	94.8	21.3%	2024/6/18 13:22	0	4524.11	
507	刘快庄	0	10kV-45	快55	17616.91	445	310.2	69.7%	2024/6/19 15:46	0	792.41	
508	刘快庄	0	10kV-45	快56	17616.91	445	244.3	54.9%	2024/6/1 16:23	0	1934.65	
509	刘快庄	0	10kV-43	快31	17616.91	445	265.2	59.6%	2024/6/21 16:28	0	1573.10	
510	刘快庄	0	10kV-43	快32	17616.91	445	190.8	42.9%	2024/6/18 11:16	0	2860.47	

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量 (kVA)	所属母线	线路名称	线路允许容量 (kVA)	允许电流 (A)	历史最大电流 (A)	最高负载率 (%)	最大负荷发生日期	线路最大负荷日后需预留容量 (kVA)	可开放容量 (kVA)	备注
511	刘快庄	0	10kV-43	快33	17616.91	445	259.6	58.3%	2024/3/27 6:08	0	1669.01	
512	刘快庄	0	10kV-45	快53	17616.91	445	213.4	47.9%	2024/6/23 13:34	0	2470.51	
513	刘快庄	0	10kV-45	快51	17616.91	445	348.0	78.2%	2024/6/18 20:44	0	138.56	
514	刘快庄	0	10kV-45	快52	17616.91	445	314.8	70.7%	2024/6/18 13:55	0	713.51	
515	刘快庄	0	10kV-46	快61	17616.91	445	375.3	84.3%	2024/6/18 14:21	0	0.00	
516	刘快庄	0	10kV-44	快45	20190.17	510	59.9	11.7%	2024/6/20 16:48	0	6029.36	
517	刘园	0	10kV-41	园11	20190.17	510	374.7	73.5%	2024/6/11 18:57	0	576.16	
518	刘园	0	10kV-41	园12	20190.17	510	84.5	16.6%	2024/6/18 21:44	0	5603.48	
519	刘园	0	10kV-41	园13	20190.17	510	137.8	27.0%	2024/6/18 21:15	0	4679.12	
520	刘园	0	10kV-41	园14								已退运
521	刘园	0	10kV-41	园15	20190.17	510	108.0	21.2%	2024/2/4 10:08	0	7217.00	
522	刘园	0	10kV-41	园16	20190.17	510	78.7	15.4%	2024/2/25 20:29	0	7920.48	
523	刘园	0	10kV-41	园17	20190.17	510	128.9	25.3%	2024/2/25 21:18	0	6712.78	
524	刘园	0	10kV-41	园18	20190.17	510	122.5	24.0%	2024/2/1 18:31	0	6867.06	
525	刘园	0	10kV-42	园21	20190.17	510	271.9	53.3%	2024/2/1 21:31	0	3273.52	
526	刘园	0	10kV-42	园24	20190.17	510	176.9	34.7%	2024/2/28 19:21	0	5560.20	
527	刘园	0	10kV-43	园25	20190.17	510	23.9	4.7%	2024/2/29 18:58	0	9240.69	
528	刘园	0	10kV-43	园26	20190.17	510	45.6	8.9%	2024/2/8 21:23	0	8718.69	
529	刘园	0	10kV-43	园27	20190.17	510	91.7	18.0%	2024/2/4 18:20	0	7607.65	
530	刘园	0	10kV-43	园28	20190.17	510	0.9	0.2%	2024/2/8 21:23	0	9792.10	
531	刘园	0	10kV-44	园31	20190.17	510	69.2	13.6%	2024/2/1 21:50	0	8149.20	
532	刘园	0	10kV-44	园32	20190.17	510	207.7	40.7%	2024/2/27 13:02	0	4818.19	
533	刘园	0	10kV-44	园33	20190.17	510	88.9	17.4%	2024/2/29 21:27	0	7676.51	
534	刘园	0	10kV-44	园34	20190.17	510	62.1	12.2%	2024/2/1 8:13	0	8321.67	
535	刘园	0	10kV-44	园35	20190.17	510	189.9	37.2%	2024/2/1 0:00	0	5246.42	
536	刘园	0	10kV-44	园36	20190.17	510	194.5	38.1%	2024/2/1 21:09	0	5134.72	
537	刘园	0	10kV-44	园37	20190.17	510	226.5	44.4%	2024/2/8 21:45	0	4366.31	
538	刘园	0	10kV-42	园22	20190.17	510	227.2	44.6%	2024/2/27 21:22	0	4349.12	
539	柳滩	0	10kV-41	柳11	20190.17	510	141.8	27.8%	2024/2/1 0:00	0	6402.53	
540	柳滩	0	10kV-41	柳12	20190.17	510	89.1	17.5%	2024/2/4 11:18	0	7671.99	
541	柳滩	0	10kV-41	柳13	20190.17	510	119.9	23.5%	2024/2/27 19:52	0	6930.99	
542	柳滩	0	10kV-42	柳21	17616.91	445	175.7	39.5%	2024/2/2 10:08	0	4336.54	

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量 (kVA)	所属母线	线路名称	线路允许容量 (kVA)	允许电流 (A)	历史最大电流 (A)	最高负载率 (%)	最大负荷发生日期	线路最大负荷日后需预留容量 (kVA)	可开放容量 (kVA)	备注
543	柳滩	0	10kV-42	柳22	20190.17	510	188.9	37.0%	2024/2/8 21:20	0	5269.94	
544	柳滩	0	10kV-43	柳25	20190.17	510	159.1	31.2%	2024/2/29 20:50	0	5986.37	
545	柳滩	0	10kV-43	柳26	20190.17	510	228.1	44.7%	2024/2/4 14:07	0	4328.29	
546	柳滩	0	10kV-43	柳27	17616.91	445	190.8	42.9%	2024/2/24 13:13	0	3973.94	
547	柳滩	0	10kV-44	柳31	20190.17	510	399.3	78.3%	2024/2/22 11:53	0	210.29	
548	柳滩	0	10kV-44	柳32	20190.17	510	384.0	75.3%	2024/2/8 21:35	0	578.11	
549	柳滩	0	10kV-44	柳33	20190.17	510	384.0	75.3%	2024/2/1 0:00	0	578.21	
550	柳滩	0	10kV-44	柳34	20190.17	510	384.0	75.3%	2024/2/8 21:30	0	577.99	
551	柳滩	0	10kV-44	柳35	20190.17	510	384.0	75.3%	2024/2/8 21:20	0	578.41	
552	柳滩	0	10kV-44	柳36	20190.17	510	399.9	78.4%	2024/2/1 22:10	0	195.36	
553	柳滩	0	10kV-44	柳37	20190.17	510	400.0	78.4%	2024/2/2 21:58	0	193.37	
554	柳滩	0	10kV-44	柳28	20190.17	510	101.9	20.0%	2024/2/2 21:49	0	7364.15	
555	柳滩	0	10kV-41	柳16	20190.17	510	246.3	48.3%	2024/2/2 20:47	0	3889.13	
556	柳滩	0	10kV-41	柳15	20190.17	510	29.5	5.8%	2024/2/21 18:32	0	9104.20	
557	龙门道	0	10kV-43	门41	20190.17	510	183.5	36.0%	2024/2/27 11:16	0	5399.51	
558	龙门道	0	10kV-43	门43	20190.17	510	185.4	36.3%	2024/2/26 9:29	0	5355.92	
559	龙门道	0	10kV-44	门61	20190.17	510	131.7	25.8%	2024/2/7 11:01	0	6647.13	
560	龙门道	0	10kV-44	门51	20190.17	510	26.2	5.1%	2024/2/2 18:40	0	9184.22	
561	龙门道	0	10kV-44	门54	20190.17	510	207.9	40.8%	2024/2/29 18:48	0	4813.52	
562	龙门道	0	10kV-42	门33	20190.17	510	137.9	27.0%	2024/2/29 13:23	0	6497.31	
563	龙门道	0	10kV-42	门34	20190.17	510	63.5	12.4%	2024/2/29 9:42	0	8287.62	
564	龙门道	0	10kV-42	门35	20190.17	510	234.9	46.1%	2024/2/29 9:47	0	4163.73	
565	龙门道	0	10kV-44	门62	20190.17	510	206.2	40.4%	2024/2/28 16:43	0	4854.51	
566	龙门道	0	10kV-44	门52	20190.17	510	180.0	35.3%	2024/2/29 10:03	0	5485.24	
567	龙门道	0	10kV-44	门53	20190.17	510	202.9	39.8%	2024/2/28 23:23	0	4933.89	
568	龙门道	0	10kV-43	门42	20190.17	510	212.6	41.7%	2024/2/1 0:00	0	4700.65	
569	龙门道	0	10kV-42	门31	20190.17	510	182.3	35.7%	2024/2/24 15:37	0	5428.95	
570	龙门道	0	10kV-44	门64	20190.17	510	78.4	15.4%	2024/2/27 15:32	0	7927.65	
571	龙门道	0	10kV-44	门63	20190.17	510	253.5	49.7%	2024/2/27 8:58	0	3716.29	
572	龙门道	0	10kV-44	门65	20190.17	510	100.1	19.6%	2024/2/18 20:26	0	7406.90	
573	龙门道	0	10kV-42	门36	20190.17	510	202.3	39.7%	2024/2/29 10:02	0	4947.75	
574	龙门道	0	10kV-42	门32	20190.17	510	204.5	40.1%	2024/2/26 8:58	0	4895.79	

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量 (kVA)	所属母线	线路名称	线路允许容量 (kVA)	允许电流 (A)	历史最大电流 (A)	最高负载率 (%)	最大负荷发生日期	线路最大负荷日后需预留容量 (kVA)	可开放容量 (kVA)	备注
575	龙门道	0	10kV-43	门44	20190.17	510	159.6	31.3%	2024/2/28 10:23	0	5975.98	
576	龙门道	0	10kV-44	门55	20190.17	510	183.0	35.9%	2024/2/1 9:40	0	5412.50	
577	龙门道	0	10kV-43	门45	20190.17	510	151.9	29.8%	2024/2/1 20:20	0	6161.01	
578	龙顺	0	10kV-41	龙11	20190.17	510	65.4	12.8%	2024/2/27 14:59	0	8241.05	
579	龙顺	0	10kV-41	龙12	17616.91	445	136.8	30.7%	2024/2/27 14:06	0	5273.17	
580	龙顺	0	10kV-41	龙13	17616.91	445	188.9	42.4%	2024/2/29 10:38	0	4020.74	
581	龙顺	0	10kV-41	龙14	15637.49	395	91.8	23.2%	2024/2/29 10:54	0	5393.83	
582	龙顺	0	10kV-41	龙15	20190.17	510	87.1	17.1%	2024/2/23 11:46	0	7719.33	
583	龙顺	0	10kV-41	龙16	20190.17	510	108.6	21.3%	2024/2/1 10:36	0	7203.39	
584	龙顺	0	10kV-42	龙21	20190.17	510	115.2	22.6%	2024/2/25 20:46	0	7042.70	
585	龙顺	0	10kV-42	龙22	17616.91	445	51.7	11.6%	2024/2/8 21:05	0	7319.05	
586	龙顺	0	10kV-42	龙23	17616.91	445	117.0	26.3%	2024/2/25 20:18	0	5749.28	
587	龙顺	0	10kV-42	龙24	20190.17	510	181.4	35.6%	2024/2/9 9:11	0	5451.95	
588	龙顺	0	10kV-43	龙25	20190.17	510	217.7	42.7%	2024/2/1 15:10	0	4577.10	
589	龙顺	0	10kV-43	龙26	20190.17	510	311.7	61.1%	2024/2/1 10:36	0	2315.88	
590	龙顺	0	10kV-43	龙27	17616.91	445	50.2	11.3%	2024/2/8 21:50	0	7356.19	
591	芦新河	0	10kV-4	芦11	17616.91	445	108.6	24.4%	2024/2/28 20:40	0	5950.56	
592	芦新河	0	10kV-4	芦12	17616.91	445	0.0	0.0%	2024/2/1 0:00	0	8563.78	
593	芦新河	0	10kV-4	芦13	20190.17	510	205.8	40.4%	2024/2/8 20:27	0	4863.07	
594	芦新河	0	10kV-4	芦14	17616.91	445	141.3	31.8%	2024/2/1 10:14	0	5164.05	
595	芦新河	0	10kV-4	芦15	17616.91	445	180.0	40.4%	2024/2/8 21:50	0	4233.78	
596	芦新河	0	10kV-4	芦16	17616.91	445	158.7	35.7%	2024/2/1 20:54	0	4745.43	
597	芦新河	0	10kV-5	芦21	17616.91	445	127.6	28.7%	2024/2/8 20:09	0	5493.88	
598	芦新河	0	10kV-5	芦22	17616.91	445	206.4	46.4%	2024/2/22 21:34	0	3599.50	
599	芦新河	0	10kV-5	芦23	17616.91	445	281.6	63.3%	2024/2/24 21:08	0	1789.73	
600	芦新河	0	10kV-5	芦24	17616.91	445	138.9	31.2%	2024/2/21 19:14	0	5223.25	
601	芦新河	0	10kV-5	芦26	20190.17	510	75.1	14.7%	2024/2/2 20:59	0	8009.09	
602	芦新河	0	10kV-5	芦25	20190.17	510	48.0	9.4%	2024/2/1 18:15	0	8660.28	
603	律纬路	0	10kV-41	律11	20190.17	510	166.8	32.7%	2024/2/2 21:46	0	5801.68	
604	律纬路	0	10kV-44	律31	20190.17	510	100.1	19.6%	2024/2/2 21:44	0	7407.86	
605	律纬路	0	10kV-44	律32	17616.91	445	150.5	33.8%	2024/2/25 21:47	0	4942.65	
606	律纬路	0	10kV-41	律12	20190.17	510	169.3	33.2%	2024/2/22 12:30	0	5743.19	

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量 (kVA)	所属母线	线路名称	线路允许容量 (kVA)	允许电流 (A)	历史最大电流 (A)	最高负载率 (%)	最大负荷发生日期	线路最大负荷日后需预留容量 (kVA)	可开放容量 (kVA)	备注
607	律纬路	0	10kV-41	律13	20190.17	510	17.5	3.4%	2024/2/1 10:57	0	9393.92	
608	满江道	0	10kV-41	满13	20190.17	510	268.0	52.5%	2024/2/1 21:18	0	3368.84	
609	满江道	0	10kV-43	满32	17616.91	445	72.6	16.3%	2024/2/1 9:57	0	6816.97	
610	满江道	0	10kV-42	满22	20190.17	510	190.9	37.4%	2024/2/1 19:39	0	5221.38	
611	满江道	0	10kV-41	满16	20190.17	510	100.6	19.7%	2024/2/4 20:24	0	7395.37	
612	满江道	0	10kV-43	满35	20190.17	510	1.9	0.4%	2024/2/29 9:14	0	9768.14	
613	满江道	0	10kV-43	满34	20190.17	510	316.3	62.0%	2024/2/3 20:24	0	2205.71	
614	满江道	0	10kV-43	满33	20190.17	510	98.1	19.2%	2024/2/26 8:38	0	7454.58	
615	满江道	0	10kV-44	满41	20190.17	510	86.2	16.9%	2024/2/1 20:33	0	7742.19	
616	满江道	0	10kV-42	满21	20190.17	510	255.1	50.0%	2024/2/4 17:54	0	3677.59	
617	满江道	0	10kV-44	满42	20190.17	510	139.8	27.4%	2024/2/5 12:43	0	6452.18	
618	满江道	0	10kV-42	满23	20190.17	510	79.6	15.6%	2024/2/19 8:53	0	7898.68	
619	满江道	0	10kV-42	满24	20190.17	510	7.6	1.5%	2024/2/4 9:40	0	9632.80	
620	满江道	0	10kV-44	满43	20190.17	510	324.2	63.6%	2024/2/5 20:53	0	2015.38	
621	南大桥	0	10kV-41	桥14	20190.17	510	167.2	32.8%	2024/2/23 9:11	0	5792.96	
622	南大桥	0	10kV-41	桥15	20190.17	510	128.9	25.3%	2024/2/25 20:34	0	6714.96	
623	南大桥	0	10kV-41	桥16	20190.17	510	228.2	44.7%	2024/2/3 19:24	0	4325.77	
624	南大桥	0	10kV-41	桥17	20190.17	510	255.8	50.1%	2024/2/1 14:06	0	3662.41	
625	南大桥	0	10kV-42	桥23	20190.17	510	166.9	32.7%	2024/2/3 17:55	0	5798.93	
626	南大桥	0	10kV-42	桥24	20190.17	510	143.2	28.1%	2024/2/4 10:18	0	6369.53	
627	南大桥	0	10kV-43	桥27	20190.17	510	189.4	37.1%	2024/2/1 21:26	0	5258.74	
628	南大桥	0	10kV-43	桥28	20190.17	510	209.2	41.0%	2024/2/25 21:17	0	4782.24	
629	南大桥	0	10kV-44	桥33	20190.17	510	220.7	43.3%	2024/2/22 18:27	0	4504.55	
630	南大桥	0	10kV-44	桥34	20190.17	510	52.4	10.3%	2024/2/23 19:23	0	8554.16	
631	南大桥	0	10kV-44	桥35	20190.17	510	267.1	52.4%	2024/2/4 20:28	0	3388.95	
632	南大桥	0	10kV-44	桥38	20190.17	510	180.0	35.3%	2024/2/2 23:30	0	5484.09	
633	平河	0	10kV-41	平11	20190.17	510	24.4	4.8%	2024/2/1 0:00	0	9226.90	
634	平河	0	10kV-41	平12	20190.17	510	79.3	15.5%	2024/2/4 20:49	0	7907.61	
635	平河	0	10kV-41	平13	20190.17	510	6.0	1.2%	2024/2/1 9:41	0	9670.90	
636	平河	0	10kV-41	平14	20190.17	510	107.8	21.1%	2024/2/29 18:00	0	7222.59	
637	平河	0	10kV-41	平15	20190.17	510	176.5	34.6%	2024/2/4 11:44	0	5569.24	
638	平河	0	10kV-41	平16	20190.17	510	149.4	29.3%	2024/2/3 18:10	0	6220.43	

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量 (kVA)	所属母线	线路名称	线路允许容量 (kVA)	允许电流 (A)	历史最大电流 (A)	最高负载率 (%)	最大负荷发生日期	线路最大负荷日后需预留容量 (kVA)	可开放容量 (kVA)	备注
639	平河	0	10kV-41	平17	20190.17	510	225.5	44.2%	2024/2/4 12:02	0	4389.48	
640	平河	0	10kV-41	平18	20190.17	510	0.0	0.0%	2024/2/28 19:26	0	9814.67	
641	平河	0	10kV-42	平21	20190.17	510	32.0	6.3%	2024/2/1 20:44	0	9045.08	
642	平河	0	10kV-42	平22	20190.17	510	70.3	13.8%	2024/2/2 17:28	0	8123.26	
643	平河	0	10kV-42	平23	20190.17	510	64.2	12.6%	2024/2/11 17:57	0	8271.26	
644	平河	0	10kV-42	平24	20190.17	510	289.7	56.8%	2024/2/1 0:00	0	2846.07	
645	平河	0	10kV-43	平25	20190.17	510	254.5	49.9%	2024/2/18 12:52	0	3691.78	
646	平河	0	10kV-43	平26	20190.17	510	17.2	3.4%	2024/2/29 9:33	0	9400.27	
647	平河	0	10kV-43	平27	20190.17	510	61.5	12.1%	2024/2/8 21:43	0	8334.69	
648	平河	0	10kV-43	平28	20190.17	510	108.5	21.3%	2024/2/2 10:49	0	7205.67	
649	平河	0	10kV-44	平31	20190.17	510	121.3	23.8%	2024/2/27 20:59	0	6896.99	
650	平河	0	10kV-44	平32	20190.17	510	122.0	23.9%	2024/2/4 19:20	0	6880.08	
651	平河	0	10kV-44	平33	20190.17	510	38.1	7.5%	2024/2/26 9:33	0	8897.08	
652	平河	0	10kV-44	平34	20190.17	510	104.2	20.4%	2024/2/2 21:40	0	7307.16	
653	平河	0	10kV-44	平35	20190.17	510	106.9	21.0%	2024/2/29 21:18	0	7243.73	
654	平河	0	10kV-44	平36	20190.17	510	137.3	26.9%	2024/2/1 0:00	0	6512.20	
655	平河	0	10kV-44	平37	20190.17	510	65.6	12.9%	2024/2/25 21:28	0	8237.43	
656	青光	0	10kV-4	71	17616.91	445	361.6	81.3%	2024/2/21 11:03	0	0.00	
657	青光	0	10kV-5	72	17616.91	445	452.5	101.7%	2024/2/1 20:27	0	0.00	
658	青光	0	10kV-4	73	20190.17	510	127.5	25.0%	2024/2/29 12:43	0	6747.58	
659	青光	0	10kV-5	74	17616.91	445	201.2	45.2%	2024/2/1 19:12	0	3723.54	
660	青光	0	10kV-4	75	15637.49	395	309.1	78.3%	2024/2/1 22:08	0	165.01	
661	青光	0	10kV-5	76	17616.91	445	130.4	29.3%	2024/2/21 19:30	0	5426.22	
662	青光	0	10kV-4	77	17616.91	445	377.1	84.7%	2024/2/28 13:45	0	0.00	
663	青光	0	10kV-5	78	20190.17	510	205.8	40.3%	2024/2/28 11:07	0	4864.48	
664	青光	0	10kV-4	79	17616.91	445	0.0	0.0%	2024/2/1 20:30	0	8563.78	
665	青光	0	10kV-5	70	20190.17	510	280.3	55.0%	2024/2/1 22:44	0	3071.59	
666	青年宫	0	10kV-44	宫33	20190.17	510	11.0	2.2%	2024/2/6 21:11	0	9550.06	
667	群芳路	0	10kV-43	芳41	20190.17	510	19.8	3.9%	2024/2/8 21:35	0	9339.52	
668	群芳路	0	10kV-41	芳21	20190.17	510	0.1	0.0%	2024/2/1 12:30	0	9812.93	
669	群芳路	0	10kV-41	芳16	20190.17	510	270.0	52.9%	2024/2/28 10:26	0	3320.25	
670	群芳路	0	10kV-42	芳35	20190.17	510	233.9	45.9%	2024/2/8 22:05	0	4187.98	

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量 (kVA)	所属母线	线路名称	线路允许容量 (kVA)	允许电流 (A)	历史最大电流 (A)	最高负载率 (%)	最大负荷发生日期	线路最大负荷日后需预留容量 (kVA)	可开放容量 (kVA)	备注
671	群芳路	0	10kV-41	芳15	20190.17	510	115.5	22.7%	2024/2/2 11:31	0	7035.10	
672	群芳路	0	10kV-42	芳34	20190.17	510	233.9	45.9%	2024/2/1 20:56	0	4188.55	
673	群芳路	0	10kV-41	芳14	20190.17	510	150.9	29.6%	2024/2/26 13:17	0	6185.26	
674	群芳路	0	10kV-42	芳31	20190.17	510	137.1	26.9%	2024/2/2 11:07	0	6516.36	
675	群芳路	0	10kV-41	芳11	17616.91	445	213.9	48.1%	2024/2/1 20:49	0	3417.14	
676	群芳路	0	10kV-42	芳36	17616.91	445	212.5	47.8%	2024/2/1 14:48	0	3451.97	
677	群芳路	0	10kV-42	芳32	17616.91	445	265.7	59.7%	2024/2/1 19:47	0	2173.28	
678	群芳路	0	10kV-41	芳12	20190.17	510	251.3	49.3%	2024/2/1 20:22	0	3770.56	
679	群芳路	0	10kV-42	芳33	20190.17	510	316.0	62.0%	2024/2/29 9:53	0	2212.63	
680	群芳路	0	10kV-41	芳13	20190.17	510	194.1	38.1%	2024/2/29 11:02	0	5144.91	
681	瑞祥	0	10kV-41	瑞13	20190.17	510	256.6	50.3%	2024/2/29 10:39	0	3641.77	
682	瑞祥	0	10kV-41	瑞15	20190.17	510	116.2	22.8%	2024/2/1 10:55	0	7019.82	
683	瑞祥	0	10kV-41	瑞16	20190.17	510	134.7	26.4%	2024/2/28 15:28	0	6574.67	
684	瑞祥	0	10kV-42	瑞23	20190.17	510	140.4	27.5%	2024/2/28 10:45	0	6436.62	
685	瑞祥	0	10kV-43	瑞25	20190.17	510	226.5	44.4%	2024/2/29 14:40	0	4365.84	
686	瑞祥	0	10kV-44	瑞31	20190.17	510	198.2	38.9%	2024/2/28 9:58	0	5047.65	
687	瑞祥	0	10kV-44	瑞33	20190.17	510	84.3	16.5%	2024/2/1 10:09	0	7786.15	
688	瑞祥	0	10kV-41	瑞11	20190.17	510	52.4	10.3%	2024/2/29 8:01	0	8555.29	
689	瑞祥	0	10kV-44	瑞32	20190.17	510	283.0	55.5%	2024/2/27 10:34	0	3007.86	
690	瑞祥	0	10kV-44	瑞35	20190.17	510	0.0	0.0%	2024/2/20 13:59	0	9814.67	
691	瑞祥	0	10kV-41	瑞17	20190.17	510	45.0	8.8%	2024/2/27 9:55	0	8732.79	
692	瑞祥	0	10kV-41	瑞14	20190.17	510	255.8	50.2%	2024/2/1 11:29	0	3661.49	
693	瑞祥	0	10kV-44	瑞38	20190.17	510	206.6	40.5%	2024/2/27 10:30	0	4844.80	
694	瑞祥	0	10kV-41	瑞18	20190.17	510	188.8	37.0%	2024/2/29 9:12	0	5273.04	
695	瑞祥	0	10kV-41	瑞12	20190.17	510	33.1	6.5%	2024/2/21 8:28	0	9017.35	
696	瑞祥	0	10kV-44	瑞34	20190.17	510	99.6	19.5%	2024/2/28 14:57	0	7419.89	
697	瑞祥	0	10kV-44	瑞37	20190.17	510	126.0	24.7%	2024/2/7 14:49	0	6783.16	
698	瑞祥	0	10kV-43	瑞28	20190.17	510	23.4	4.6%	2024/2/1 0:00	0	9251.19	
699	山青道	0	10kV-44	山41	20190.17	510	144.8	28.4%	2024/2/28 10:16	0	6331.42	
700	山青道	0	10kV-41	山11	20190.17	510	117.6	23.1%	2024/2/1 20:17	0	6985.73	
701	山青道	0	10kV-43	山36	20190.17	510	152.8	30.0%	2024/2/1 17:16	0	6138.98	
702	山青道	0	10kV-43	山35	20190.17	510	155.4	30.5%	2024/2/27 10:13	0	6077.40	

序号	变电站名称	主变最大 负荷日后 需预留容 量 (kVA)	所属母线	线路名称	线路允许 容量 (kVA)	允许电流 (A)	历史最大 电流 (A)	最高负载 率 (%)	最大负荷发生日 期	线路最大 负荷日后 需预留容 量 (kVA)	可开放容 量 (kVA)	备注
703	山青道	0	10kV-41	山15	20190.17	510	261.9	51.4%	2024/2/3 17:13	0	3514.04	
704	山青道	0	10kV-41	山16	20190.17	510	126.1	24.7%	2024/2/8 21:15	0	6781.74	
705	山青道	0	10kV-43	山34	20190.17	510	52.2	10.2%	2024/2/1 6:19	0	8559.93	
706	上河头	0	10kV-4	上14	20190.17	510	204.0	40.0%	2024/2/8 20:33	0	4908.20	
707	上河头	0	10kV-4	上13	20190.17	510	99.6	19.5%	2024/2/21 17:21	0	7419.31	
708	上河头	0	10kV-4	上12	20190.17	510	272.3	53.4%	2024/2/1 18:49	0	3264.82	
709	上河头	0	10kV-4	上11	20190.17	510	228.0	44.7%	2024/2/26 14:00	0	4330.58	
710	上河头	0	10kV-4	上15	20190.17	510	98.3	19.3%	2024/2/25 20:15	0	7450.78	
711	上河头	0	10kV-5	上36	20190.17	510	218.5	42.8%	2024/2/28 8:46	0	4558.34	
712	上河头	0	10kV-5	上35	20190.17	510	208.3	40.8%	2024/2/28 10:52	0	4804.28	
713	上河头	0	10kV-5	上34	20190.17	510	120.2	23.6%	2024/2/21 15:51	0	6922.52	
714	上河头	0	10kV-5	上33	20190.17	510	81.5	16.0%	2024/2/20 20:48	0	7854.04	
715	上河头	0	10kV-5	上32	20190.17	510	0.0	0.0%	2024/2/24 20:23	0	9814.67	
716	上河头	0	10kV-5	上31	20190.17	510	281.5	55.2%	2024/2/2 19:56	0	3041.97	
717	上河头	0	10kV-4	上22	20190.17	510	92.2	18.1%	2024/2/1 0:00	0	7595.97	
718	上河头	0	10kV-4	上21	20190.17	510	301.4	59.1%	2024/2/20 3:54	0	2563.65	
719	盛泰	0	10kV-41	泰11	20190.17	510	59.4	11.6%	2024/2/21 18:16	0	8386.79	
720	盛泰	0	10kV-44	泰31	20190.17	510	70.0	13.7%	2024/2/25 20:40	0	8130.78	
721	盛泰	0	10kV-41	泰14	20190.17	510	195.4	38.3%	2024/2/13 11:31	0	5115.23	
722	盛泰	0	10kV-44	泰34	20190.17	510	266.9	52.3%	2024/2/25 21:21	0	3394.88	
723	盛泰	0	10kV-41	泰12	20190.17	510	181.4	35.6%	2024/2/25 20:31	0	5450.00	
724	盛泰	0	10kV-44	泰32	20190.17	510	0.0	0.0%	2024/2/21 12:04	0	9814.67	
725	盛泰	0	10kV-44	泰36	20190.17	510	25.4	5.0%	2024/2/2 10:04	0	9202.92	
726	盛泰	0	10kV-41	泰16	20190.17	510	69.6	13.6%	2024/2/5 10:11	0	8140.12	
727	盛泰	0	10kV-41	泰17	20190.17	510	53.0	10.4%	2024/2/25 20:44	0	8540.44	
728	十一经路	0	10kV-4	981	15637.49	395	61.9	15.7%	2024/2/8 21:41	0	6113.13	
729	十一经路	0	10kV-4	983	15637.49	395	126.9	32.1%	2024/2/1 0:00	0	4548.50	
730	十一经路	0	10kV-4	985	20190.17	510	52.6	10.3%	2024/2/25 22:07	0	8550.35	
731	十一经路	0	10kV-5	986	15637.49	395	60.2	15.2%	2024/2/21 11:32	0	6152.55	
732	十一经路	0	10kV-4	987	17616.91	445	148.6	33.4%	2024/2/1 19:17	0	4989.20	
733	十一经路	0	10kV-5	988	20190.17	510	33.6	6.6%	2024/2/20 22:03	0	9007.03	
734	十一经路	0	10kV-5	992	15637.49	395	160.0	40.5%	2024/2/21 10:30	0	3752.67	

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量 (kVA)	所属母线	线路名称	线路允许容量 (kVA)	允许电流 (A)	历史最大电流 (A)	最高负载率 (%)	最大负荷发生日期	线路最大负荷日后需预留容量 (kVA)	可开放容量 (kVA)	备注
735	十一经路	0	10kV-5	994	20190.17	510	144.8	28.4%	2024/2/20 11:02	0	6330.39	
736	十一经路	0	10kV-5	982	20190.17	510	120.8	23.7%	2024/2/1 20:31	0	6908.20	
737	曙光	0	10kV-4	曙11	17616.91	445	300.9	67.6%	2024/2/2 12:29	0	1324.60	
738	曙光	0	10kV-4	曙12	17616.91	445	332.3	74.7%	2024/2/22 21:29	0	570.02	
739	曙光	0	10kV-4	曙13	17616.91	445	343.0	77.1%	2024/2/1 0:00	0	311.95	
740	曙光	0	10kV-4	曙14	17616.91	445	239.1	53.7%	2024/2/21 20:44	0	2813.25	
741	曙光	0	10kV-4	曙15	17616.91	445	168.3	37.8%	2024/2/3 20:39	0	4515.52	
742	曙光	0	10kV-4	曙16	20190.17	510	68.0	13.3%	2024/2/27 11:34	0	8178.50	
743	曙光	0	10kV-5	曙21	17616.91	445	195.4	43.9%	2024/2/29 12:48	0	3862.84	
744	曙光	0	10kV-5	曙22	17616.91	445	251.9	56.6%	2024/2/1 0:00	0	2504.09	
745	曙光	0	10kV-5	曙23	20190.17	510	173.0	33.9%	2024/2/27 10:33	0	5652.67	
746	曙光	0	10kV-5	曙24	17616.91	445	237.3	53.3%	2024/2/26 8:56	0	2855.97	
747	曙光	0	10kV-5	曙25	17616.91	445	245.5	55.2%	2024/2/5 19:11	0	2657.66	
748	双街	0	10kV-42	双21	17616.91	445	0.0	0.0%	2024/2/21 21:21	0	8563.78	
749	双街	0	10kV-42	双22	20190.17	510	94.6	18.5%	2024/2/2 11:01	0	7539.66	
750	双街	0	10kV-42	双23	20190.17	510	152.0	29.8%	2024/2/26 10:49	0	6158.85	
751	双街	0	10kV-42	双24	20190.17	510	175.0	34.3%	2024/2/27 21:11	0	5603.94	
752	双街	0	10kV-42	双25	20190.17	510	230.2	45.1%	2024/2/20 11:11	0	4278.28	
753	双街	0	10kV-42	双26	17616.91	445	224.6	50.5%	2024/2/12 5:01	0	3162.04	
754	双街	0	10kV-42	双27	17616.91	445	205.1	46.1%	2024/2/19 17:58	0	3628.81	
755	双街	0	10kV-42	双28	17616.91	445	359.2	80.7%	2024/2/4 8:37	0	0.00	
756	双街	0	10kV-44	双31	20190.17	510	202.8	39.8%	2024/2/26 8:48	0	4935.17	
757	双街	0	10kV-44	双32	17616.91	445	276.5	62.1%	2024/2/1 19:05	0	1911.78	
758	双街	0	10kV-44	双33	17616.91	445	396.8	89.2%	2024/2/1 21:25	0	0.00	
759	双街	0	10kV-44	双34	17616.91	445	247.7	55.7%	2024/2/1 11:55	0	2605.02	
760	双街	0	10kV-44	双35	17616.91	445	187.5	42.1%	2024/2/28 20:30	0	4052.85	
761	双街	0	10kV-44	双36	20190.17	510	262.2	51.4%	2024/2/21 17:45	0	3506.93	
762	双街	0	10kV-44	双37	17616.91	445	237.3	53.3%	2024/2/25 20:17	0	2855.30	
763	双街	0	10kV-44	双38	17616.91	445	251.7	56.6%	2024/2/22 14:21	0	2509.95	
764	双口	0	10kV-41	口11	17616.91	445	290.1	65.2%	2024/2/18 15:32	0	1586.42	
765	双口	0	10kV-41	口12	17616.91	445	84.0	18.9%	2024/2/4 8:22	0	6543.11	
766	双口	0	10kV-41	口13	17616.91	445	207.6	46.7%	2024/2/1 21:07	0	3569.79	

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量 (kVA)	所属母线	线路名称	线路允许容量 (kVA)	允许电流 (A)	历史最大电流 (A)	最高负载率 (%)	最大负荷发生日期	线路最大负荷日后需预留容量 (kVA)	可开放容量 (kVA)	备注
767	双口	0	10kV-41	口14	17616.91	445	53.3	12.0%	2024/2/1 18:48	0	7281.49	
768	双口	0	10kV-41	口15	17616.91	445	145.1	32.6%	2024/2/8 21:31	0	5072.52	
769	双口	0	10kV-44	口31	17616.91	445	270.1	60.7%	2024/2/21 19:24	0	2065.23	
770	双口	0	10kV-44	口32	17616.91	445	89.3	20.1%	2024/2/8 21:40	0	6414.64	
771	双口	0	10kV-44	口33	17616.91	445	347.7	78.1%	2024/2/29 11:05	0	198.80	
772	双口	0	10kV-44	口34	20190.17	510	223.0	43.7%	2024/2/1 18:48	0	4450.28	
773	双口	0	10kV-44	口35	17616.91	445	162.5	36.5%	2024/2/8 21:57	0	4654.20	
774	双口	0	10kV-41	口17	17616.91	445	77.8	17.5%	2024/2/28 10:49	0	6691.71	
775	双口	0	10kV-44	口36	17616.91	445	0.9	0.2%	2024/2/28 19:55	0	8541.34	
776	双口	0	10kV-41	口16	17616.91	445	257.3	57.8%	2024/2/8 21:59	0	2374.52	
777	泰昌路	0	10kV-44	昌51	20190.17	510	157.3	30.8%	2024/2/25 20:23	0	6030.54	
778	泰昌路	0	10kV-44	昌52	20190.17	510	262.0	51.4%	2024/2/4 21:19	0	3512.11	
779	泰昌路	0	10kV-42	昌32	20190.17	510	22.6	4.4%	2024/2/1 18:36	0	9271.40	
780	泰昌路	0	10kV-44	昌55	20190.17	510	61.2	12.0%	2024/2/28 12:11	0	8341.89	
781	泰昌路	0	10kV-44	昌65	20190.17	510	285.2	55.9%	2024/2/25 21:30	0	2953.35	
782	泰昌路	0	10kV-43	昌45	20190.17	510	292.5	57.3%	2024/2/29 8:57	0	2779.57	
783	泰昌路	0	10kV-43	昌44	20190.17	510	208.0	40.8%	2024/2/1 18:22	0	4811.21	
784	泰昌路	0	10kV-43	昌43	20190.17	510	189.9	37.2%	2024/2/4 20:48	0	5247.09	
785	泰昌路	0	10kV-44	昌64	20190.17	510	203.3	39.9%	2024/2/1 20:29	0	4923.21	
786	唐口	0	10kV-41	唐11	20190.17	510	182.9	35.9%	2024/2/1 0:00	0	5414.19	
787	唐口	0	10kV-41	唐12	20190.17	510	47.8	9.4%	2024/2/1 20:20	0	8664.51	
788	唐口	0	10kV-41	唐13	20190.17	510	113.8	22.3%	2024/2/8 21:23	0	7077.41	
789	唐口	0	10kV-41	唐14	20190.17	510	177.5	34.8%	2024/2/23 23:25	0	5543.87	
790	唐口	0	10kV-41	唐15	20190.17	510	201.9	39.6%	2024/2/1 9:04	0	4957.51	
791	唐口	0	10kV-41	唐16	20190.17	510	115.7	22.7%	2024/2/5 23:38	0	7032.30	
792	唐口	0	10kV-42	唐21	20190.17	510	104.9	20.6%	2024/2/1 0:00	0	7291.65	
793	唐口	0	10kV-42	唐22	20190.17	510	290.0	56.9%	2024/2/2 9:20	0	2837.62	
794	唐口	0	10kV-42	唐23	20190.17	510	439.5	86.2%	2024/2/8 22:02	0	0.00	
795	唐口	0	10kV-43	唐25	17616.91	445	211.6	47.6%	2024/2/1 9:14	0	3472.65	
796	唐口	0	10kV-43	唐26	20190.17	510	207.8	40.7%	2024/2/19 20:01	0	4816.56	
797	唐口	0	10kV-44	唐31	17616.91	445	199.0	44.7%	2024/2/22 21:00	0	3777.10	
798	唐口	0	10kV-44	唐32	20190.17	510	76.9	15.1%	2024/2/1 21:58	0	7965.40	

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量 (kVA)	所属母线	线路名称	线路允许容量 (kVA)	允许电流 (A)	历史最大电流 (A)	最高负载率 (%)	最大负荷发生日期	线路最大负荷日后需预留容量 (kVA)	可开放容量 (kVA)	备注
799	唐口	0	10kV-44	唐33	20190.17	510	257.5	50.5%	2024/2/3 21:22	0	3621.30	
800	唐口	0	10kV-44	唐34	20190.17	510	168.0	33.0%	2024/2/8 21:40	0	5772.21	
801	唐口	0	10kV-44	唐36	20190.17	510	123.0	24.1%	2024/2/20 19:02	0	6854.71	
802	唐口	0	10kV-44	唐35	20190.17	510	157.5	30.9%	2024/2/28 21:14	0	6025.92	
803	唐口	0	10kV-41	唐17	20190.17	510	107.5	21.1%	2024/2/1 0:00	0	7229.63	
804	天山路	0	10kV-41	天11	20190.17	510	212.5	41.7%	2024/2/25 20:58	0	4702.38	
805	天山路	0	10kV-41	天12	20190.17	510	158.4	31.1%	2024/2/1 21:07	0	6004.27	
806	天山路	0	10kV-41	天13	20190.17	510	35.5	7.0%	2024/2/4 10:35	0	8960.21	
807	天山路	0	10kV-41	天14	20190.17	510	162.8	31.9%	2024/2/27 21:04	0	5897.46	
808	天山路	0	10kV-41	天16	20190.17	510	136.6	26.8%	2024/2/1 12:40	0	6529.64	
809	天山路	0	10kV-41	天17	20190.17	510	97.0	19.0%	2024/2/29 8:32	0	7482.24	
810	天山路	0	10kV-42	天21	20190.17	510	93.0	18.2%	2024/2/8 8:42	0	7577.50	
811	天山路	0	10kV-42	天22	20190.17	510	66.7	13.1%	2024/2/1 21:15	0	8209.68	
812	天山路	0	10kV-42	天24	20190.17	510	171.0	33.5%	2024/2/1 15:03	0	5701.17	
813	天山路	0	10kV-43	天26	20190.17	510	100.9	19.8%	2024/2/29 20:35	0	7386.98	
814	天山路	0	10kV-43	天27	15637.49	395	191.6	48.5%	2024/2/20 19:26	0	2991.55	
815	天山路	0	10kV-43	天28	20190.17	510	107.3	21.0%	2024/2/1 20:21	0	7233.99	
816	天山路	0	10kV-44	天31	20190.17	510	152.6	29.9%	2024/2/1 9:01	0	6142.83	
817	天山路	0	10kV-44	天32	20190.17	510	61.7	12.1%	2024/2/1 18:27	0	8330.92	
818	天山路	0	10kV-44	天33	20190.17	510	198.1	38.8%	2024/2/1 18:18	0	5048.78	
819	天山路	0	10kV-44	天34	20190.17	510	85.9	16.8%	2024/2/26 8:32	0	7747.81	
820	天山路	0	10kV-44	天35	20190.17	510	251.9	49.4%	2024/2/1 20:32	0	3755.55	
821	天山路	0	10kV-44	天36	20190.17	510	111.6	21.9%	2024/2/1 20:01	0	7130.07	
822	天山路	0	10kV-44	天37	20190.17	510	103.4	20.3%	2024/2/8 21:29	0	7326.36	
823	天山路	0	10kV-44	天38	20190.17	510	244.1	47.9%	2024/2/1 0:00	0	3943.19	
824	天山路	0	10kV-43	天25	20190.17	510	47.0	9.2%	2024/2/1 0:00	0	8683.09	
825	铁东路	0	10kV-41	铁11	15637.49	395	244.6	61.9%	2024/2/1 21:11	0	1718.50	
826	铁东路	0	10kV-41	铁12	20190.17	510	147.3	28.9%	2024/2/2 18:55	0	6272.27	
827	铁东路	0	10kV-41	铁13	17616.91	445	178.0	40.0%	2024/2/26 10:45	0	4280.81	
828	铁东路	0	10kV-41	铁14	17616.91	445	59.0	13.3%	2024/2/21 19:15	0	7144.68	
829	铁东路	0	10kV-41	铁15	20190.17	510	212.5	41.7%	2024/2/26 19:18	0	4702.19	
830	铁东路	0	10kV-41	铁16	20190.17	510	76.5	15.0%	2024/2/1 20:52	0	7974.28	

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量 (kVA)	所属母线	线路名称	线路允许容量 (kVA)	允许电流 (A)	历史最大电流 (A)	最高负载率 (%)	最大负荷发生日期	线路最大负荷日后需预留容量 (kVA)	可开放容量 (kVA)	备注
831	铁东路	0	10kV-41	铁17	20190.17	510	131.5	25.8%	2024/2/4 18:58	0	6651.28	
832	铁东路	0	10kV-42	铁21	17616.91	445	215.7	48.5%	2024/2/21 12:23	0	3375.31	
833	铁东路	0	10kV-42	铁22	17616.91	445	364.3	81.9%	2024/2/29 21:08	0	0.00	
834	铁东路	0	10kV-42	铁23	20190.17	510	82.1	16.1%	2024/2/28 20:52	0	7839.36	
835	铁东路	0	10kV-43	铁26	20190.17	510	185.8	36.4%	2024/2/2 11:15	0	5343.97	
836	铁东路	0	10kV-43	铁27	20190.17	510	254.3	49.9%	2024/2/3 18:06	0	3698.25	
837	铁东路	0	10kV-44	铁31	17616.91	445	209.4	47.1%	2024/2/3 12:32	0	3526.11	
838	铁东路	0	10kV-44	铁32	17616.91	445	168.4	37.8%	2024/2/29 20:32	0	4512.60	
839	铁东路	0	10kV-44	铁33	20190.17	510	160.6	31.5%	2024/2/4 20:16	0	5951.67	
840	铁东路	0	10kV-44	铁34	20190.17	510	185.9	36.4%	2024/2/4 22:15	0	5343.10	
841	铁东路	0	10kV-44	铁35	17616.91	445	234.1	52.6%	2024/2/1 20:46	0	2932.30	
842	铁东路	0	10kV-44	铁37	20190.17	510	263.6	51.7%	2024/2/29 8:41	0	3473.10	
843	万发	0	10kV-44	发62	20190.17	510	126.0	24.7%	2024/2/22 21:31	0	6784.84	
844	万发	0	10kV-44	发61	20190.17	510	118.8	23.3%	2024/2/7 19:19	0	6956.63	
845	万发	0	10kV-43	发42	20190.17	510	176.3	34.6%	2024/2/3 20:56	0	5573.86	
846	万发	0	10kV-43	发41	20190.17	510	145.0	28.4%	2024/2/8 20:14	0	6326.03	
847	万发	0	10kV-42	发32	17616.91	445	162.8	36.6%	2024/2/29 21:02	0	4646.47	
848	万发	0	10kV-42	发31	17616.91	445	115.1	25.9%	2024/2/8 21:27	0	5796.13	
849	万发	0	10kV-44	发54	20190.17	510	153.6	30.1%	2024/2/29 18:42	0	6118.83	
850	万发	0	10kV-44	发53	20190.17	510	124.9	24.5%	2024/2/1 20:54	0	6810.21	
851	万发	0	10kV-44	发52	20190.17	510	104.9	20.6%	2024/2/27 18:10	0	7290.69	
852	万发	0	10kV-44	发51	20190.17	510	115.4	22.6%	2024/2/4 20:20	0	7038.03	
853	万发	0	10kV-42	发34	20190.17	510	268.5	52.6%	2024/2/1 0:00	0	3356.47	
854	万发	0	10kV-42	发33	20190.17	510	261.3	51.2%	2024/2/1 12:11	0	3528.26	
855	万发	0	10kV-43	发44	20190.17	510	221.4	43.4%	2024/2/1 10:53	0	4489.22	
856	万发	0	10kV-43	发43	20190.17	510	210.4	41.2%	2024/2/29 18:32	0	4754.04	
857	万发	0	10kV-42	发35	20190.17	510	123.0	24.1%	2024/2/21 12:36	0	6855.67	
858	万发	0	10kV-44	发55	20190.17	510	193.8	38.0%	2024/2/21 10:45	0	5152.59	
859	万发	0	10kV-43	发45	17616.91	445	81.6	18.3%	2024/2/1 9:27	0	6601.69	
860	万河道	0	10kV-43	万31	20190.17	510	302.0	59.2%	2024/2/3 20:03	0	2550.08	
861	万河道	0	10kV-41	万11	20190.17	510	0.4	0.1%	2024/2/1 23:25	0	9806.21	
862	万河道	0	10kV-41	万13	20190.17	510	1.4	0.3%	2024/2/23 19:13	0	9780.84	

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量 (kVA)	所属母线	线路名称	线路允许容量 (kVA)	允许电流 (A)	历史最大电流 (A)	最高负载率 (%)	最大负荷发生日期	线路最大负荷日后需预留容量 (kVA)	可开放容量 (kVA)	备注
863	万河道	0	10kV-41	万15	20190.17	510	86.8	17.0%	2024/2/15 23:21	0	7725.78	
864	万河道	0	10kV-41	万18	20190.17	510	210.2	41.2%	2024/2/22 21:09	0	4757.36	
865	万河道	0	10kV-43	万33	20190.17	510	73.5	14.4%	2024/2/1 0:00	0	8047.15	
866	万河道	0	10kV-43	万35	20190.17	510	290.7	57.0%	2024/2/1 8:43	0	2820.70	
867	万河道	0	10kV-43	万36	20190.17	510	9.8	1.9%	2024/2/2 18:39	0	9577.87	
868	万河道	0	10kV-43	万38	20190.17	510	157.9	31.0%	2024/2/1 19:11	0	6017.46	
869	万河道	0	10kV-44	万48	20190.17	510	218.3	42.8%	2024/2/1 0:00	0	4562.85	
870	万河道	0	10kV-42	万28	20190.17	510	245.0	48.0%	2024/2/1 0:00	0	3920.11	
871	万河道	0	10kV-44	万43	20190.17	510	289.0	56.7%	2024/2/1 0:00	0	2862.99	
872	万河道	0	10kV-42	万23	20190.17	510	44.3	8.7%	2024/2/1 0:00	0	8749.08	
873	万河道	0	10kV-42	万22	20190.17	510	9.8	1.9%	2024/2/1 0:00	0	9577.87	
874	万松	0	10kV-41	松11	20190.17	510	92.1	18.1%	2024/2/1 0:00	0	7598.92	
875	万松	0	10kV-41	松12	20190.17	510	54.6	10.7%	2024/2/1 0:00	0	8501.00	
876	万松	0	10kV-41	松13	20190.17	510	83.3	16.3%	2024/2/1 0:00	0	7810.34	
877	万松	0	10kV-41	松14	20190.17	510	72.2	14.2%	2024/2/1 0:00	0	8078.15	
878	万松	0	10kV-41	松15	20190.17	510	128.7	25.2%	2024/2/1 0:00	0	6719.38	
879	万松	0	10kV-41	松16	20190.17	510	220.5	43.2%	2024/2/1 0:00	0	4509.27	
880	万松	0	10kV-41	松17	20190.17	510	242.8	47.6%	2024/2/1 0:00	0	3973.65	
881	万松	0	10kV-41	松18	20190.17	510	249.6	48.9%	2024/2/1 9:38	0	3810.15	
882	万松	0	10kV-42	松21	20190.17	510	0.0	0.0%	2024/2/4 17:47	0	9814.67	
883	万松	0	10kV-42	松22	20190.17	510	73.4	14.4%	2024/2/28 8:53	0	8049.96	
884	万松	0	10kV-42	松23	20190.17	510	240.7	47.2%	2024/2/25 22:31	0	4024.39	
885	万松	0	10kV-42	松24	20190.17	510	197.8	38.8%	2024/2/27 21:55	0	5056.16	
886	万松	0	10kV-43	松25	20190.17	510	103.7	20.3%	2024/2/1 11:17	0	7319.83	
887	万松	0	10kV-43	松26	20190.17	510	70.2	13.8%	2024/2/3 21:37	0	8126.07	
888	万松	0	10kV-43	松27	20190.17	510	205.4	40.3%	2024/2/1 12:29	0	4872.92	
889	万松	0	10kV-44	松31	20190.17	510	69.8	13.7%	2024/2/22 21:41	0	8134.53	
890	万松	0	10kV-44	松32	20190.17	510	129.8	25.5%	2024/2/2 10:00	0	6691.19	
891	万松	0	10kV-44	松33	20190.17	510	113.4	22.2%	2024/2/1 12:41	0	7085.85	
892	万松	0	10kV-44	松34	20190.17	510	120.8	23.7%	2024/2/2 11:14	0	6908.25	
893	万松	0	10kV-44	松35	20190.17	510	243.5	47.7%	2024/2/1 19:00	0	3956.74	
894	万松	0	10kV-44	松36	20190.17	510	164.6	32.3%	2024/2/1 10:29	0	5853.94	

序号	变电站名称	主变最大 负荷日后 需预留容 量 (kVA)	所属母线	线路名称	线路允许 容量 (kVA)	允许电流 (A)	历史最大 电流 (A)	最高负载 率 (%)	最大负荷发生日 期	线路最大 负荷日后 需预留容 量 (kVA)	可开放容 量 (kVA)	备注
895	万松	0	10kV-44	松37	20190.17	510	203.7	39.9%	2024/2/1 0:00	0	4915.21	
896	万松	0	10kV-44	松38	15637.49	395	193.6	49.0%	2024/2/29 10:05	0	2944.53	
897	万新村	0	10kV-4	601	15637.49	395	213.6	54.1%	2024/2/24 0:50	0	2463.91	
898	万新村	0	10kV-4	602	15637.49	395	92.6	23.5%	2024/2/27 9:53	0	5373.13	
899	万新村	0	10kV-4	603	15637.49	395	256.1	64.8%	2024/2/1 0:00	0	1440.61	
900	万新村	0	10kV-4	604	15637.49	395	162.1	41.0%	2024/2/17 3:45	0	3702.86	
901	万新村	0	10kV-4	605	20190.17	510	168.4	33.0%	2024/2/1 10:40	0	5763.75	
902	万新村	0	10kV-4	606	15637.49	395	185.1	46.9%	2024/2/27 12:34	0	3148.93	
903	万新村	0	10kV-5	611	20190.17	510	184.2	36.1%	2024/2/8 20:36	0	5383.18	
904	万新村	0	10kV-5	612	20190.17	510	161.4	31.6%	2024/2/1 10:08	0	5932.89	
905	万新村	0	10kV-5	613	15637.49	395	174.0	44.1%	2024/2/18 9:47	0	3415.33	
906	万新村	0	10kV-5	614	15637.49	395	192.3	48.7%	2024/2/1 10:32	0	2975.56	
907	万新村	0	10kV-5	615	20190.17	510	189.7	37.2%	2024/2/14 16:09	0	5252.10	
908	万新村	0	10kV-5	616	20190.17	510	187.0	36.7%	2024/2/1 12:14	0	5315.53	
909	王秦庄	0	10kV-44	秦43	20190.17	510	359.8	70.6%	2024/2/1 20:35	0	1158.28	
910	王秦庄	0	10kV-46	秦63	20190.17	510	238.3	46.7%	2024/2/1 0:00	0	4082.39	
911	王秦庄	0	10kV-46	秦61	20190.17	510	232.4	45.6%	2024/2/20 16:10	0	4223.34	
912	王秦庄	0	10kV-45	秦53	20190.17	510	334.3	65.5%	2024/2/1 21:46	0	1772.84	
913	王秦庄	0	10kV-43	秦33	20190.17	510	130.6	25.6%	2024/2/21 18:37	0	6673.49	
914	王秦庄	0	10kV-45	秦55	20190.17	510	166.6	32.7%	2024/2/27 14:54	0	5808.03	
915	王秦庄	0	10kV-43	秦35	20190.17	510	165.6	32.5%	2024/2/1 18:34	0	5830.58	
916	王秦庄	0	10kV-46	秦64	20190.17	510	98.2	19.3%	2024/2/4 11:25	0	7451.91	
917	王秦庄	0	10kV-44	秦44	20190.17	510	76.8	15.1%	2024/2/28 14:29	0	7967.81	
918	王秦庄	0	10kV-45	秦51	17616.91	445	214.3	48.2%	2024/2/29 11:48	0	3409.41	
919	王秦庄	0	10kV-46	秦65	17616.91	445	0.2	0.1%	2024/2/25 21:15	0	8558.14	
920	王秦庄	0	10kV-43	秦31	20190.17	510	255.2	50.0%	2024/2/1 13:16	0	3676.08	
921	王秦庄	0	10kV-44	秦41	20190.17	510	18.4	3.6%	2024/2/2 13:27	0	9372.07	
922	王秦庄	0	10kV-43	秦32	20190.17	510	176.8	34.7%	2024/2/21 6:17	0	5562.41	
923	王秦庄	0	10kV-44	秦42	20190.17	510	65.6	12.9%	2024/2/3 18:14	0	8235.62	
924	王秦庄	0	10kV-45	秦52	20190.17	510	120.9	23.7%	2024/2/29 19:56	0	6907.47	
925	王秦庄	0	10kV-45	秦54	20190.17	510	0.0	0.0%	2024/2/2 18:05	0	9814.67	
926	王秦庄	0	10kV-43	秦34	20190.17	510	136.2	26.7%	2024/2/25 21:29	0	6538.17	

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量 (kVA)	所属母线	线路名称	线路允许容量 (kVA)	允许电流 (A)	历史最大电流 (A)	最高负载率 (%)	最大负荷发生日期	线路最大负荷日后需预留容量 (kVA)	可开放容量 (kVA)	备注
927	王秦庄	0	10kV-46	秦66	20190.17	510	199.9	39.2%	2024/2/15 11:35	0	5007.05	
928	王秦庄	0	10kV-44	秦46	20190.17	510	194.7	38.2%	2024/2/25 21:18	0	5131.09	
929	王秦庄	0	10kV-43	秦36	20190.17	510	285.9	56.1%	2024/2/25 7:54	0	2937.48	
930	王秦庄	0	10kV-45	秦56	20190.17	510	414.2	81.2%	2024/2/14 23:58	0	0.00	
931	王秦庄	0	10kV-44	秦45	20190.17	510	17.1	3.4%	2024/2/7 21:27	0	9403.08	
932	王秦庄	0	10kV-41	秦12	20190.17	510	215.3	42.2%	2024/2/1 0:00	0	4635.28	
933	吴嘴	0	10kV-42	吴24	20190.17	510	124.7	24.5%	2024/2/7 21:35	0	6815.03	
934	吴嘴	0	10kV-44	吴42	17616.91	445	0.0	0.0%	2024/2/3 20:25	0	8563.78	
935	喜逢台	0	10kV-43	喜31	20190.17	510	267.2	52.4%	2024/2/27 11:14	0	3387.32	
936	喜逢台	0	10kV-43	喜32	20190.17	510	107.9	21.2%	2024/2/1 11:09	0	7218.36	
937	喜逢台	0	10kV-43	喜33	20190.17	510	97.7	19.2%	2024/2/25 20:58	0	7463.61	
938	喜逢台	0	10kV-43	喜34	17616.91	445	108.6	24.4%	2024/2/1 20:36	0	5950.56	
939	喜逢台	0	10kV-43	喜35	17616.91	445	110.2	24.8%	2024/2/2 20:31	0	5912.50	
940	喜逢台	0	10kV-43	喜36	20190.17	510	109.3	21.4%	2024/2/8 21:38	0	7184.53	
941	喜逢台	0	10kV-44	喜41	20190.17	510	2.6	0.5%	2024/2/1 19:05	0	9751.24	
942	喜逢台	0	10kV-44	喜42	20190.17	510	93.5	18.3%	2024/2/8 20:43	0	7565.10	
943	喜逢台	0	10kV-44	喜43	20190.17	510	65.0	12.8%	2024/2/21 20:18	0	8250.12	
944	喜逢台	0	10kV-44	喜45	20190.17	510	104.1	20.4%	2024/2/1 21:04	0	7311.39	
945	喜逢台	0	10kV-45	喜51	20190.17	510	247.7	48.6%	2024/2/25 21:19	0	3856.69	
946	喜逢台	0	10kV-45	喜52	17616.91	445	69.6	15.6%	2024/2/8 21:51	0	6889.29	
947	喜逢台	0	10kV-45	喜53	17616.91	445	255.1	57.3%	2024/2/21 17:12	0	2428.20	
948	喜逢台	0	10kV-45	喜54	15637.49	395	199.2	50.4%	2024/2/1 21:34	0	2810.65	
949	喜逢台	0	10kV-45	喜55	17616.91	445	228.0	51.2%	2024/2/1 0:31	0	3079.39	
950	喜逢台	0	10kV-45	喜56	20190.17	510	104.6	20.5%	2024/2/3 18:21	0	7298.70	
951	喜逢台	0	10kV-46	喜61	20190.17	510	46.9	9.2%	2024/2/26 21:20	0	8685.65	
952	喜逢台	0	10kV-46	喜62	20190.17	510	121.3	23.8%	2024/2/25 21:18	0	6896.99	
953	喜逢台	0	10kV-46	喜63	20190.17	510	28.5	5.6%	2024/2/8 21:57	0	9129.65	
954	喜逢台	0	10kV-46	喜64	20190.17	510	167.7	32.9%	2024/2/28 19:55	0	5780.66	
955	喜逢台	0	10kV-46	喜65	20190.17	510	178.4	35.0%	2024/2/28 21:33	0	5522.72	
956	喜逢台	0	10kV-44	喜46	20190.17	510	73.1	14.3%	2024/2/23 13:46	0	8055.60	
957	喜逢台	0	10kV-44	喜44	20190.17	510	71.5	14.0%	2024/2/25 21:51	0	8093.66	
958	小北河	0	10kV-41	河12	17616.91	445	183.4	41.2%	2024/2/25 11:19	0	4151.03	

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量 (kVA)	所属母线	线路名称	线路允许容量 (kVA)	允许电流 (A)	历史最大电流 (A)	最高负载率 (%)	最大负荷发生日期	线路最大负荷日后需预留容量 (kVA)	可开放容量 (kVA)	备注
959	小北河	0	10kV-41	河13	17616.91	445	202.9	45.6%	2024/2/29 10:22	0	3683.39	
960	小北河	0	10kV-41	河14	17616.91	445	288.2	64.8%	2024/2/8 21:19	0	1631.93	
961	小北河	0	10kV-42	河21	20190.17	510	354.9	69.6%	2024/2/3 20:23	0	1277.83	
962	小北河	0	10kV-42	河22	20190.17	510	243.2	47.7%	2024/2/1 0:00	0	3964.36	
963	小北河	0	10kV-42	河23	17616.91	445	243.1	54.6%	2024/2/1 22:08	0	2715.39	
964	小北河	0	10kV-42	河24	17616.91	445	181.7	40.8%	2024/2/1 20:46	0	4193.36	
965	小北河	0	10kV-43	河25	17616.91	445	333.9	75.0%	2024/2/29 10:39	0	531.15	
966	小北河	0	10kV-43	河26	17616.91	445	150.1	33.7%	2024/2/29 10:27	0	4953.52	
967	小北河	0	10kV-44	河31	17616.91	445	271.4	61.0%	2024/2/1 23:06	0	2034.14	
968	小北河	0	10kV-44	河32	20190.17	510	207.3	40.6%	2024/2/28 11:14	0	4828.43	
969	小北河	0	10kV-44	河33	17616.91	445	247.6	55.6%	2024/2/1 0:00	0	2607.62	
970	小北河	0	10kV-44	河34	17616.91	445	213.9	48.1%	2024/2/6 21:12	0	3417.81	
971	小北河	0	10kV-41	河11	20190.17	510	365.0	71.6%	2024/2/5 21:38	0	1035.35	
972	小孙庄	0	10kV-41	孙11	17616.91	445	196.2	44.1%	2024/2/4 20:20	0	3844.08	
973	小孙庄	0	10kV-41	孙12	20190.17	510	241.6	47.4%	2024/2/2 8:12	0	4003.81	
974	小孙庄	0	10kV-41	孙13	20190.17	510	268.7	52.7%	2024/2/29 8:59	0	3351.42	
975	小孙庄	0	10kV-41	孙14	20190.17	510	259.2	50.8%	2024/2/21 12:31	0	3579.47	
976	小孙庄	0	10kV-41	孙15	20190.17	510	265.6	52.1%	2024/2/28 6:22	0	3426.47	
977	小孙庄	0	10kV-42	孙21	20190.17	510	103.0	20.2%	2024/2/23 12:31	0	7336.94	
978	小孙庄	0	10kV-42	孙22	20190.17	510	219.5	43.0%	2024/2/1 18:06	0	4534.95	
979	小孙庄	0	10kV-42	孙23	20190.17	510	65.3	12.8%	2024/2/1 18:33	0	8244.32	
980	小孙庄	0	10kV-43	孙25	20190.17	510	46.0	9.0%	2024/2/8 21:16	0	8709.07	
981	小孙庄	0	10kV-43	孙26	20190.17	510	145.3	28.5%	2024/2/20 15:55	0	6318.91	
982	小孙庄	0	10kV-43	孙27	20190.17	510	175.6	34.4%	2024/2/1 18:01	0	5591.47	
983	小孙庄	0	10kV-43	孙28	20190.17	510	52.9	10.4%	2024/2/1 0:00	0	8541.65	
984	小孙庄	0	10kV-44	孙31	17616.91	445	107.6	24.2%	2024/2/28 13:55	0	5974.44	
985	小孙庄	0	10kV-44	孙32	17616.91	445	147.6	33.2%	2024/2/13 17:48	0	5013.18	
986	小孙庄	0	10kV-44	孙33	20190.17	510	47.3	9.3%	2024/2/1 6:37	0	8677.32	
987	小孙庄	0	10kV-44	孙34	20190.17	510	202.6	39.7%	2024/2/28 11:00	0	4941.97	
988	小孙庄	0	10kV-44	孙35	20190.17	510	206.3	40.4%	2024/2/22 21:22	0	4852.49	
989	小孙庄	0	10kV-44	孙36	17616.91	445	284.0	63.8%	2024/2/8 20:52	0	1732.00	
990	小王庄	0	10kV-4	461	15637.49	395	200.7	50.8%	2024/2/1 0:00	0	2772.59	

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量 (kVA)	所属母线	线路名称	线路允许容量 (kVA)	允许电流 (A)	历史最大电流 (A)	最高负载率 (%)	最大负荷发生日期	线路最大负荷日后需预留容量 (kVA)	可开放容量 (kVA)	备注
991	小王庄	0	10kV-5	462	15637.49	395	95.3	24.1%	2024/2/1 6:19	0	5309.70	
992	小王庄	0	10kV-4	463	20190.17	510	123.2	24.2%	2024/2/29 14:38	0	6850.48	
993	小王庄	0	10kV-5	464	15637.49	395	0.0	0.0%	2024/2/26 8:32	0	7601.56	
994	小王庄	0	10kV-4	465	20190.17	510	0.0	0.0%	2024/2/28 8:31	0	9814.67	
995	小王庄	0	10kV-5	466	20190.17	510	252.8	49.6%	2024/2/29 9:53	0	3734.06	
996	小王庄	0	10kV-4	467	15637.49	395	15.8	4.0%	2024/2/9 8:12	0	7220.99	
997	小王庄	0	10kV-5	468	20190.17	510	208.8	40.9%	2024/2/3 0:01	0	4791.19	
998	小王庄	0	10kV-4	469	15637.49	395	132.4	33.5%	2024/2/29 20:15	0	4417.48	
999	小王庄	0	10kV-4	471	15637.49	395	232.2	58.8%	2024/2/1 8:30	0	2015.69	
1000	小王庄	0	10kV-5	472	20190.17	510	145.0	28.4%	2024/2/1 21:02	0	6326.14	
1001	小王庄	0	10kV-4	473	20190.17	510	131.5	25.8%	2024/2/27 21:32	0	6651.74	
1002	小王庄	0	10kV-5	474	15637.49	395	286.3	72.5%	2024/2/29 21:25	0	713.30	
1003	兴辰	0	10kV-41	兴11	20190.17	510	146.1	28.6%	2024/2/29 19:43	0	6300.77	
1004	兴辰	0	10kV-41	兴12	17616.91	445	88.4	19.9%	2024/2/1 11:55	0	6436.83	
1005	兴辰	0	10kV-41	兴13	17616.91	445	125.7	28.2%	2024/2/1 0:00	0	5540.39	
1006	兴辰	0	10kV-41	兴14	17616.91	445	87.7	19.7%	2024/2/21 13:42	0	6453.75	
1007	兴辰	0	10kV-41	兴15	20190.17	510	140.4	27.5%	2024/2/28 13:11	0	6436.08	
1008	兴辰	0	10kV-41	兴16	17616.91	445	33.9	7.6%	2024/2/29 11:23	0	7747.67	
1009	兴辰	0	10kV-41	兴17	20190.17	510	71.4	14.0%	2024/2/1 15:15	0	8097.89	
1010	兴辰	0	10kV-42	兴21	17616.91	445	126.9	28.5%	2024/2/1 0:00	0	5510.79	
1011	兴辰	0	10kV-42	兴22	20190.17	510	70.7	13.9%	2024/2/25 21:08	0	8114.80	
1012	兴辰	0	10kV-43	兴28	20190.17	510	250.8	49.2%	2024/2/28 20:47	0	3780.57	
1013	兴辰	0	10kV-44	兴31	17616.91	445	58.4	13.1%	2024/2/29 20:59	0	7159.91	
1014	兴辰	0	10kV-44	兴32	17616.91	445	77.3	17.4%	2024/2/25 20:48	0	6703.23	
1015	兴辰	0	10kV-44	兴33	17616.91	445	14.4	3.2%	2024/2/1 22:01	0	8217.04	
1016	兴辰	0	10kV-44	兴34	20190.17	510	119.0	23.3%	2024/2/1 19:50	0	6951.96	
1017	兴辰	0	10kV-44	兴35	20190.17	510	111.3	21.8%	2024/2/1 20:34	0	7138.02	
1018	兴辰	0	10kV-44	兴36	20190.17	510	166.5	32.6%	2024/2/27 7:57	0	5810.26	
1019	兴辰	0	10kV-44	兴37	20190.17	510	78.2	15.3%	2024/2/21 18:07	0	7932.98	
1020	宜兴埠	0	10kV-41	宜61	15637.49	395	312.8	79.2%	2024/2/28 8:54	0	77.62	
1021	宜兴埠	0	10kV-41	宜63	17616.91	445	165.9	37.3%	2024/2/1 21:59	0	4572.06	
1022	宜兴埠	0	10kV-41	宜64	20190.17	510	181.9	35.7%	2024/2/1 8:27	0	5439.56	

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量 (kVA)	所属母线	线路名称	线路允许容量 (kVA)	允许电流 (A)	历史最大电流 (A)	最高负载率 (%)	最大负荷发生日期	线路最大负荷日后需预留容量 (kVA)	可开放容量 (kVA)	备注
1023	宜兴埠	0	10kV-41	宜65	17616.91	445	188.0	42.2%	2024/2/29 20:44	0	4041.33	
1024	宜兴埠	0	10kV-42	宜71	20190.17	510	267.4	52.4%	2024/2/1 7:06	0	3381.68	
1025	宜兴埠	0	10kV-42	宜72	20190.17	510	247.5	48.5%	2024/2/2 8:37	0	3860.92	
1026	宜兴埠	0	10kV-43	宜81	20190.17	510	277.0	54.3%	2024/2/29 11:13	0	3150.53	
1027	宜兴埠	0	10kV-43	宜82	20190.17	510	290.0	56.9%	2024/2/1 21:02	0	2837.62	
1028	宜兴埠	0	10kV-44	宜91	20190.17	510	331.9	65.1%	2024/2/29 8:51	0	1831.23	
1029	宜兴埠	0	10kV-44	宜92	17616.91	445	247.3	55.6%	2024/2/1 20:46	0	2615.67	
1030	宜兴埠	0	10kV-44	宜93	20190.17	510	295.2	57.9%	2024/2/22 20:59	0	2713.58	
1031	宜兴埠	0	10kV-44	宜94	17616.91	445	280.7	63.1%	2024/2/1 0:00	0	1812.25	
1032	宜兴埠	0	10kV-43	宜83	20190.17	510	189.3	37.1%	2024/2/23 0:56	0	5261.96	
1033	宜兴埠	0	10kV-44	宜95	20190.17	510	212.7	41.7%	2024/2/1 11:12	0	4698.16	
1034	宜兴埠	0	10kV-41	宜66	20190.17	510	104.5	20.5%	2024/2/7 11:18	0	7300.11	
1035	宜兴埠	0	10kV-44	宜96	20190.17	510	1.6	0.3%	2024/2/29 15:10	0	9775.20	
1036	于所	0	10kV-41	于11	20190.17	510	132.3	25.9%	2024/2/25 20:59	0	6631.83	
1037	于所	0	10kV-41	于12	20190.17	510	110.1	21.6%	2024/2/1 8:44	0	7165.86	
1038	于所	0	10kV-41	于13	20190.17	510	192.4	37.7%	2024/2/29 10:28	0	5187.05	
1039	于所	0	10kV-41	于14	20190.17	510	197.8	38.8%	2024/2/29 8:31	0	5057.15	
1040	于所	0	10kV-41	于15	20190.17	510	50.4	9.9%	2024/2/2 10:26	0	8602.27	
1041	于所	0	10kV-43	于33	20190.17	510	86.1	16.9%	2024/2/1 13:10	0	7744.35	
1042	于所	0	10kV-43	于34	15637.49	395	211.7	53.6%	2024/2/18 12:53	0	2508.03	
1043	于所	0	10kV-43	于35	15637.49	395	190.9	48.3%	2024/2/29 10:18	0	3009.16	
1044	于所	0	10kV-43	于36	15637.49	395	213.0	53.9%	2024/2/1 20:31	0	2478.30	
1045	于所	0	10kV-42	于21	20190.17	510	346.0	67.8%	2024/2/22 19:46	0	1491.83	
1046	于所	0	10kV-44	于41	20190.17	510	81.3	15.9%	2024/2/22 19:37	0	7858.66	
1047	于所	0	10kV-44	于43	20190.17	510	85.8	16.8%	2024/2/6 21:32	0	7750.70	
1048	于所	0	10kV-42	于23	20190.17	510	354.8	69.6%	2024/2/1 10:16	0	1279.08	
1049	增产道	0	10kV-41	增11	15637.49	395	235.4	59.6%	2024/2/8 19:57	0	1938.14	
1050	增产道	0	10kV-41	增12	15637.49	395	143.3	36.3%	2024/2/6 19:13	0	4153.89	
1051	增产道	0	10kV-41	增13	15637.49	395	31.9	8.1%	2024/2/25 21:25	0	6834.78	
1052	增产道	0	10kV-41	增15	15637.49	395	111.6	28.2%	2024/2/6 21:39	0	4917.85	
1053	增产道	0	10kV-41	增16	20190.17	510	210.6	41.3%	2024/2/25 20:53	0	4748.88	
1054	增产道	0	10kV-41	增17	20190.17	510	245.0	48.0%	2024/2/21 18:29	0	3920.09	

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量 (kVA)	所属母线	线路名称	线路允许容量 (kVA)	允许电流 (A)	历史最大电流 (A)	最高负载率 (%)	最大负荷发生日期	线路最大负荷日后需预留容量 (kVA)	可开放容量 (kVA)	备注
1055	增产道	0	10kV-41	增18	14845.71	375	0.0	0.0%	2024/2/28 9:27	0	7216.67	
1056	增产道	0	10kV-42	增21	14845.71	375	152.8	40.8%	2024/2/4 20:45	0	3540.66	
1057	增产道	0	10kV-42	增22	20190.17	510	218.2	42.8%	2024/2/1 9:32	0	4565.65	
1058	增产道	0	10kV-42	增23	20190.17	510	182.8	35.8%	2024/2/1 17:50	0	5416.99	
1059	增产道	0	10kV-43	增25	15637.49	395	101.7	25.8%	2024/2/25 21:15	0	5154.64	
1060	增产道	0	10kV-43	增26	15637.49	395	96.0	24.3%	2024/2/29 15:45	0	5292.22	
1061	增产道	0	10kV-43	增27	17616.91	445	117.0	26.3%	2024/2/29 20:52	0	5750.39	
1062	增产道	0	10kV-44	增31	15637.49	395	248.6	62.9%	2024/2/29 20:40	0	1622.41	
1063	增产道	0	10kV-44	增32	15637.49	395	244.8	62.0%	2024/2/29 20:36	0	1712.62	
1064	增产道	0	10kV-44	增33	20190.17	510	242.2	47.5%	2024/2/29 19:34	0	3987.75	
1065	增产道	0	10kV-44	增34	20190.17	510	114.4	22.4%	2024/2/29 21:07	0	7063.30	
1066	增产道	0	10kV-44	增35	20190.17	510	235.9	46.3%	2024/2/29 12:53	0	4139.97	
1067	张湾	0	10kV-41	湾12	20190.17	510	46.2	9.1%	2024/2/29 21:29	0	8703.30	
1068	张湾	0	10kV-41	湾13	20190.17	510	62.9	12.3%	2024/2/29 20:24	0	8302.05	
1069	张湾	0	10kV-43	湾31	20190.17	510	13.1	2.6%	2024/2/29 19:51	0	9500.02	
1070	张湾	0	10kV-43	湾32	20190.17	510	7.9	1.6%	2024/2/29 19:36	0	9624.15	
1071	张湾	0	10kV-41	湾11	17616.91	445	174.0	39.1%	2024/2/29 8:01	0	4378.11	
1072	张湾	0	10kV-43	湾34	20190.17	510	36.6	7.2%	2024/2/29 20:10	0	8934.23	
1073	张湾	0	10kV-41	湾14	20190.17	510	26.5	5.2%	2024/2/29 20:56	0	9176.71	
1074	张湾	0	10kV-44	湾42	20190.17	510	173.9	34.1%	2024/2/29 21:46	0	5631.89	
1075	张湾	0	10kV-43	湾36	20190.17	510	7.1	1.4%	2024/2/25 20:45	0	9644.35	
1076	张湾	0	10kV-43	湾35	20190.17	510	92.2	18.1%	2024/2/25 20:32	0	7597.71	
1077	张湾	0	10kV-42	湾23	20190.17	510	115.0	22.5%	2024/2/25 21:39	0	7049.24	
1078	张湾	0	10kV-41	湾16	20190.17	510	320.8	62.9%	2024/2/29 21:17	0	2098.61	
1079	张湾	0	10kV-41	湾15	20190.17	510	89.9	17.6%	2024/2/1 10:56	0	7652.55	
1080	张湾	0	10kV-42	湾21	20190.17	510	171.0	33.5%	2024/2/1 12:40	0	5701.17	
1081	张湾	0	10kV-42	湾22	20190.17	510	225.1	44.1%	2024/2/4 21:46	0	4399.28	
1082	张湾	0	10kV-44	湾41	20190.17	510	76.0	14.9%	2024/2/1 15:33	0	7987.41	
1083	赵沽里	0	10kV-41	赵13	17616.91	445	286.9	64.5%	2024/2/3 20:36	0	1661.76	
1084	赵沽里	0	10kV-41	赵14	20190.17	510	196.2	38.5%	2024/2/1 13:07	0	5094.97	
1085	赵沽里	0	10kV-41	赵15	17616.91	445	426.0	95.7%	2024/2/1 20:30	0	0.00	
1086	赵沽里	0	10kV-41	赵16	20190.17	510	213.1	41.8%	2024/2/4 18:22	0	4687.95	

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量 (kVA)	所属母线	线路名称	线路允许容量 (kVA)	允许电流 (A)	历史最大电流 (A)	最高负载率 (%)	最大负荷发生日期	线路最大负荷日后需预留容量 (kVA)	可开放容量 (kVA)	备注
1087	赵沽里	0	10kV-41	赵17	20190.17	510	130.4	25.6%	2024/2/2 20:00	0	6676.86	
1088	赵沽里	0	10kV-41	赵18	20190.17	510	94.9	18.6%	2024/2/28 14:24	0	7531.31	
1089	赵沽里	0	10kV-42	赵21	20190.17	510	131.2	25.7%	2024/2/1 21:25	0	6659.54	
1090	赵沽里	0	10kV-42	赵22	20190.17	510	131.5	25.8%	2024/2/26 12:39	0	6650.88	
1091	赵沽里	0	10kV-42	赵24	20190.17	510	258.8	50.8%	2024/2/6 21:14	0	3588.13	
1092	赵沽里	0	10kV-43	赵25	20190.17	510	161.8	31.7%	2024/2/1 12:42	0	5923.44	
1093	赵沽里	0	10kV-43	赵26	20190.17	510	179.4	35.2%	2024/2/1 9:44	0	5499.10	
1094	赵沽里	0	10kV-44	赵31	20190.17	510	92.6	18.2%	2024/2/25 21:13	0	7586.16	
1095	赵沽里	0	10kV-44	赵32	20190.17	510	234.4	46.0%	2024/2/4 13:24	0	4177.01	
1096	赵沽里	0	10kV-44	赵33	20190.17	510	127.6	25.0%	2024/2/2 20:36	0	6746.14	
1097	赵沽里	0	10kV-44	赵34	20190.17	510	172.2	33.8%	2024/2/1 0:00	0	5672.30	
1098	赵沽里	0	10kV-44	赵35	20190.17	510	128.6	25.2%	2024/2/26 21:11	0	6720.16	
1099	赵沽里	0	10kV-44	赵36	20190.17	510	14.9	2.9%	2024/2/1 21:29	0	9456.72	
1100	赵沽里	0	10kV-44	赵37	20190.17	510	69.8	13.7%	2024/2/1 20:49	0	8134.63	
1101	赵沽里	0	10kV-44	赵38	15637.49	395	0.5	0.1%	2024/2/8 22:28	0	7590.01	
1102	真理道	0	10kV-4	801	20190.17	510	341.9	67.0%	2024/2/1 0:13	0	1590.14	
1103	真理道	0	10kV-5	802	20190.17	510	300.5	58.9%	2024/2/1 10:08	0	2587.17	
1104	真理道	0	10kV-4	803	20190.17	510	360.2	70.6%	2024/2/27 17:13	0	1149.75	
1105	真理道	0	10kV-5	804	15637.49	395	351.4	89.0%	2024/2/29 23:43	0	0.00	
1106	真理道	0	10kV-4	805	20190.17	510	243.7	47.8%	2024/2/17 13:59	0	3953.48	
1107	真理道	0	10kV-5	806	20190.17	510	221.0	43.3%	2024/2/4 21:30	0	4497.26	
1108	真理道	0	10kV-4	807	20190.17	510	208.0	40.8%	2024/2/25 21:51	0	4809.98	
1109	真理道	0	10kV-5	808	20190.17	510	139.6	27.4%	2024/2/1 15:37	0	6455.50	
1110	真理道	0	10kV-4	809	20190.17	510	139.7	27.4%	2024/2/29 21:15	0	6454.85	
1111	郑庄子	0	10kV-43	郑33	20190.17	510	321.6	63.1%	2024/2/22 18:25	0	2079.34	
1112	郑庄子	0	10kV-45	郑52	20190.17	510	247.4	48.5%	2024/2/21 10:48	0	3864.34	
1113	郑庄子	0	10kV-43	郑31	20190.17	510	258.4	50.7%	2024/2/1 21:21	0	3598.53	
1114	郑庄子	0	10kV-44	郑41	20190.17	510	267.8	52.5%	2024/2/19 11:35	0	3372.07	
1115	郑庄子	0	10kV-46	郑61	20190.17	510	268.8	52.7%	2024/2/2 21:11	0	3347.46	
1116	郑庄子	0	10kV-45	郑56	20190.17	510	245.9	48.2%	2024/2/8 20:54	0	3899.87	
1117	郑庄子	0	10kV-43	郑36	20190.17	510	223.8	43.9%	2024/2/1 20:41	0	4430.02	
1118	中山路	0	10kV-41	中11	15637.49	395	173.9	44.0%	2024/2/1 18:27	0	3417.11	

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量 (kVA)	所属母线	线路名称	线路允许容量 (kVA)	允许电流 (A)	历史最大电流 (A)	最高负载率 (%)	最大负荷发生日期	线路最大负荷日后需预留容量 (kVA)	可开放容量 (kVA)	备注
1119	中山路	0	10kV-41	中12	15637.49	395	121.0	30.6%	2024/2/1 0:00	0	4690.39	
1120	中山路	0	10kV-41	中13	15637.49	395	21.2	5.4%	2024/2/25 21:38	0	7092.41	
1121	中山路	0	10kV-41	中14	15637.49	395	93.8	23.7%	2024/2/1 19:41	0	5344.88	
1122	中山路	0	10kV-41	中15	20190.17	510	93.9	18.4%	2024/2/6 21:05	0	7555.50	
1123	中山路	0	10kV-41	中16	20190.17	510	32.7	6.4%	2024/2/29 21:05	0	9028.94	
1124	中山路	0	10kV-41	中17	20190.17	510	70.6	13.8%	2024/2/18 10:40	0	8116.97	
1125	中山路	0	10kV-41	中18	20190.17	510	150.6	29.5%	2024/2/7 17:47	0	6191.69	
1126	中山路	0	10kV-42	中21	15637.49	395	109.2	27.7%	2024/2/25 21:27	0	4973.61	
1127	中山路	0	10kV-42	中22	15637.49	395	94.9	24.0%	2024/2/25 21:15	0	5318.30	
1128	中山路	0	10kV-42	中23	20190.17	510	26.3	5.2%	2024/2/2 18:46	0	9181.77	
1129	中山路	0	10kV-42	中24	20190.17	510	0.5	0.1%	2024/2/27 2:58	0	9803.04	
1130	中山路	0	10kV-43	中25	20190.17	510	64.4	12.6%	2024/2/18 9:05	0	8264.81	
1131	中山路	0	10kV-43	中26	20190.17	510	126.2	24.7%	2024/2/1 21:28	0	6778.91	
1132	中山路	0	10kV-43	中27	20190.17	510	76.9	15.1%	2024/2/22 12:57	0	7965.80	
1133	中山路	0	10kV-44	中33	20190.17	510	0.4	0.1%	2024/2/20 21:21	0	9803.87	