

东丽供电公司10千伏配电线路可开放容量信息表(2024年第四季度)

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量(kVA)	所属母线	线路名称	线路允许容量(kVA)	允许电流(A)	历史最大电流(A)	最高负载率(%)	最大负荷发生日期	线路最大负荷日后需预留容量(kVA)	可开放容量(kVA)	备注
1	保税路	0	10kV-41	保11	8434.84	487	52.85	10.85%	2024/8/30	0	5833	
2	保税路	0	10kV-41	保12	8434.84	487	55.12	11.32%	2024/7/30	3550	5793	
3	保税路	0	10kV-41	保13	8434.84	487	306.63	62.96%	2024/8/29	0	1437	
4	保税路	0	10kV-41	保14	8434.84	487	233.75	48.00%	2024/7/23	0	2699	
5	保税路	0	10kV-41	保15	8434.84	487	149.03	30.60%	2024/7/1	0	4167	
6	保税路	0	10kV-41	保16	8434.84	487	150.57	30.92%	2024/7/29	0	4140	
7	保税路	0	10kV-41	保17	8434.84	487	130.96	26.89%	2024/7/29	0	4480	
8	保税路	0	10kV-42	保21	8434.84	487	132.55	27.22%	2024/7/15	315	4452	
9	保税路	0	10kV-42	保22	8434.84	487	231.84	47.61%	2024/8/2	0	2732	
10	保税路	0	10kV-42	保23	8434.84	487	287.79	59.09%	2024/7/31	375	1764	
11	保税路	0	10kV-42	保24	8434.84	487	280.01	57.50%	2024/7/23	0	1898	
12	保税路	0	10kV-43	保25	8434.84	487	61.04	12.53%	2024/7/24	0	5691	
13	保税路	0	10kV-43	保26	8434.84	487	174.71	35.87%	2024/8/2	375	3722	
14	保税路	0	10kV-43	保27	8434.84	487	143.03	29.37%	2024/8/2	0	4271	
15	保税路	0	10kV-44	保31	8434.84	487	95.48	19.61%	2024/8/12	0	5094	
16	保税路	0	10kV-44	保32(DL)	8434.84	487	78.64	16.15%	2024/9/19	0	5386	
17	保税路	0	10kV-44	保33	8434.84	487	176.59	36.26%	2024/7/23	3200	3689	
18	保税路	0	10kV-44	保34	8434.84	487	136.35	28.00%	2024/7/24	0	4386	
19	保税路	0	10kV-44	保35	8434.84	487	134.94	27.71%	2024/8/6	0	4411	
20	保税路	0	10kV-44	保36	8434.84	487	293.32	60.23%	2024/7/23	200	1668	
21	保税路	0	10kV-44	保37	8434.84	487	105.26	21.61%	2024/8/12	0	4925	
22	茶金路	0	10kV-41	茶11(DL)	8434.84	487	0	0.00%	/	0	6748	
23	茶金路	0	10kV-41	茶12(DL)	8434.84	487	66.05	13.56%	2024/7/23	200	5604	
24	茶金路	0	10kV-41	茶13(DL)	8434.84	487	153.86	31.59%	2024/7/20	0	4083	
25	茶金路	0	10kV-41	茶15(DL)	8434.84	487	0	0.00%	/	0	6748	
26	茶金路	0	10kV-41	茶16(DL)	8434.84	487	0	0.00%	/	0	6748	
27	茶金路	0	10kV-41	茶18	8434.84	487	0	0.00%	/	0	6748	
28	茶金路	0	10kV-42	茶21(DL)	8434.84	487	271.56	55.76%	2024/3/30	0	2045	
29	茶金路	0	10kV-42	茶22(DL)	8434.84	487	19.16	3.93%	2024/7/21	0	6416	
30	茶金路	0	10kV-42	茶23(DL)	8434.84	487	1.47	0.30%	2024/7/2	0	6723	
31	茶金路	0	10kV-43	茶25(DL)	8434.84	487	263.5	54.11%	2024/7/1	0	2184	
32	茶金路	0	10kV-43	茶26(DL)	8434.84	487	133.44	27.40%	2024/7/21	315	4437	
33	茶金路	0	10kV-43	茶27(DL)	8434.84	487	0	0.00%	/	0	6748	
34	茶金路	0	10kV-44	茶31	8434.84	487	92.25	18.94%	2024/9/10	0	5150	
35	茶金路	0	10kV-44	茶32	8434.84	487	43.17	8.86%	2024/8/2	0	6001	

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量(kVA)	所属母线	线路名称	线路允许容量(kVA)	允许电流(A)	历史最大电流(A)	最高负载率(%)	最大负荷发生日期	线路最大负荷日后需预留容量(kVA)	可开放容量(kVA)	备注
36	茶金路	0	10kV-44	茶33	8434.84	487	0	0.00%	/	0	6748	
37	茶金路	0	10kV-44	茶34	8434.84	487	0	0.00%	/	0	6748	
38	茶金路	0	10kV-44	茶35	8434.84	487	0	0.00%	/	0	6748	
39	茶金路	0	10kV-44	茶36	8434.84	487	0	0.00%	/	0	6748	
40	大毕庄	0	10kV-4	521	6928	400	59.05	14.76%	2024/9/4	0	4520	
41	大毕庄	0	10kV-4	523	6928	400	137.09	34.27%	2024/7/24	400	3168	
42	大毕庄	0	10kV-4	525	6928	400	115.53	28.88%	2024/7/19	0	3542	
43	大毕庄	0	10kV-4	527(DL)	6928	400	10.89	2.72%	2024/7/11	0	5354	
44	大毕庄	0	10kV-5	520	6928	400	244.18	61.05%	2024/7/24	0	1313	
45	大毕庄	0	10kV-5	522	6928	400	240.43	60.11%	2024/8/7	95	1378	
46	大毕庄	0	10kV-5	524	6928	400	138.14	34.54%	2024/7/24	315	3149	
47	大毕庄	0	10kV-5	526	6928	400	72.88	18.22%	2024/7/24	0	4280	
48	大毕庄	0	10kV-5	528(DL)	6928	400	21.79	5.45%	2024/7/22	0	5165	
49	东塍	0	10kV-41	东11	8434.84	487	188.22	38.65%	2024/7/23	0	3488	
50	东塍	0	10kV-41	东12	8434.84	487	184.36	37.86%	2024/7/23	0	3554	
51	东塍	0	10kV-41	东13	8434.84	487	200.01	41.07%	2024/7/23	0	3284	
52	东塍	0	10kV-41	东14	8434.84	487	136.51	28.03%	2024/7/2	0	4384	
53	东塍	0	10kV-41	东15	9664.56	558	33.55	6.01%	2024/8/2	0	7151	
54	东塍	0	10kV-41	东16	9664.56	558	194.1	34.78%	2024/7/23	0	4370	
55	东塍	0	10kV-42	东22	8434.84	487	179.72	36.90%	2024/7/23	0	3635	
56	东塍	0	10kV-42	东23	8434.84	487	273.36	56.13%	2024/7/8	0	2013	
57	东塍	0	10kV-42	东24	9664.56	558	162.06	29.04%	2024/7/23	0	4925	
58	东塍	0	10kV-42	东25	9664.56	558	182.95	32.79%	2024/7/23	0	4563	
59	东塍	0	10kV-42	东26	9664.56	558	56.82	10.18%	2024/8/10	0	6748	
60	东塍	0	10kV-43	东31	8434.84	487	0	0.00%	/	0	6748	
61	东塍	0	10kV-43	东32	8434.84	487	174.16	35.76%	2024/7/21	0	3732	
62	东塍	0	10kV-43	东33	8434.84	487	245.09	50.33%	2024/7/23	0	2503	
63	东塍	0	10kV-43	东34	8434.84	487	118.97	24.43%	2024/7/23	0	4687	
64	东塍	0	10kV-43	东35	9664.56	558	42.58	7.63%	2024/8/2	0	6994	
65	东塍	0	10kV-43	东36	9664.56	558	22.27	3.99%	2024/7/8	0	7346	
66	东塍	0	10kV-44	东42	8434.84	487	151.85	31.18%	2024/7/23	0	4118	
67	东塍	0	10kV-44	东43	8434.84	487	269.5	55.34%	2024/7/23	0	2080	
68	东塍	0	10kV-44	东44	9664.56	558	172.31	30.88%	2024/7/23	0	4747	
69	东塍	0	10kV-44	东45	9664.56	558	198.34	35.54%	2024/7/23	0	4297	
70	东塍	0	10kV-44	东46	9664.56	558	216.51	38.80%	2024/7/23	0	3982	
71	东丽湖	0	10kV-41	912	9664.56	558	153.08	27.43%	2024/8/5	0	5081	

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量(kVA)	所属母线	线路名称	线路允许容量(kVA)	允许电流(A)	历史最大电流(A)	最高负载率(%)	最大负荷发生日期	线路最大负荷日后需预留容量(kVA)	可开放容量(kVA)	备注
72	东丽湖	0	10kV-41	914	9664.56	558	238.15	42.68%	2024/8/18	0	3607	
73	东丽湖	0	10kV-42	921	8434.84	487	155.37	31.90%	2024/7/2	0	4057	
74	东丽湖	0	10kV-42	922	8434.84	487	192.94	39.62%	2024/9/8	0	3406	
75	东丽湖	0	10kV-42	923	8434.84	487	318.54	65.41%	2024/9/11	0	1231	
76	东丽湖	0	10kV-43	924	8434.84	487	205.77	42.25%	2024/1/1	0	3184	
77	东丽湖	0	10kV-43	925	8434.84	487	109.78	22.54%	2024/1/27	800	4847	
78	东丽湖	0	10kV-43	926	8434.84	487	114.7	23.55%	2024/7/23	0	4761	
79	东丽湖	0	10kV-44	931	8434.84	487	200.73	41.22%	2024/7/2	0	3271	
80	东丽湖	0	10kV-44	933	8434.84	487	202.4	41.56%	2024/7/21	0	3242	
81	东丽湖	0	10kV-44	934	8434.84	487	55.32	11.36%	2024/7/23	800	5790	
82	东丽湖	0	10kV-44	932(DL)	8434.84	487	69.46	14.26%	2024/7/23	0	5545	
83	东文路	0	10kV-41	文11	9664.56	558	56.48	10.12%	2024/7/23	0	6754	
84	东文路	0	10kV-41	文12	9664.56	558	191.48	34.32%	2024/8/2	0	4415	
85	东文路	0	10kV-41	文13	9664.56	558	251.25	45.03%	2024/8/2	0	3380	
86	东文路	0	10kV-41	文14	9664.56	558	120.93	21.67%	2024/9/9	0	5637	
87	东文路	0	10kV-41	文15	9664.56	558	318.04	57.00%	2024/7/23	0	2223	
88	东文路	0	10kV-41	文16	9664.56	558	122.1	21.88%	2024/8/16	0	5617	
89	东文路	0	10kV-42	文21	9664.56	558	56.95	10.21%	2024/8/2	0	6745	
90	东文路	0	10kV-42	文22	9664.56	558	143.9	25.79%	2024/8/2	0	5239	
91	东文路	0	10kV-42	文23	9664.56	558	318.04	57.00%	2024/7/23	0	2223	
92	东文路	0	10kV-42	文24	9664.56	558	144.6	25.91%	2024/7/23	800	5228	
93	东文路	0	10kV-43	文31	9664.56	558	288.51	51.70%	2024/7/23	0	2735	
94	东文路	0	10kV-43	文32	9664.56	558	0	0.00%	/	0	7732	
95	东文路	0	10kV-43	文33大馈线	9664.56	558	101.71	18.23%	2024/1/1	0	5970	
96	东文路	0	10kV-43	文34	9664.56	558	90	16.13%	2024/7/23	0	6173	
97	顾庄	0	10kV-41	顾11	9664.56	558	158.24	28.36%	2024/7/23	0	4991	
98	顾庄	0	10kV-41	顾12	9664.56	558	242.23	43.41%	2024/7/23	0	3536	
99	顾庄	0	10kV-41	顾14	9664.56	558	261.09	46.79%	2024/7/20	0	3210	
100	顾庄	0	10kV-41	顾16	9664.56	558	116.08	20.80%	2024/7/23	0	5721	
101	顾庄	0	10kV-41	顾20	9664.56	558	59.66	10.69%	2024/7/23	1515	6699	
102	顾庄	0	10kV-41	顾21大馈线	9664.56	558	25.46	4.56%	2024/7/21	0	7291	
103	顾庄	0	10kV-42	顾24	9664.56	558	58.14	10.42%	2024/7/24	0	6725	
104	顾庄	0	10kV-42	顾25大馈线	9664.56	558	106.75	19.13%	2024/7/23	0	5883	
105	顾庄	0	10kV-42	顾26	9664.56	558	48.26	8.65%	2024/7/23	1515	6896	
106	顾庄	0	10kV-43	顾29大馈线	9664.56	558	104	18.64%	2024/7/23	0	5930	
107	顾庄	0	10kV-43	顾31	9664.56	558	137.56	24.65%	2024/7/23	0	5349	

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量(kVA)	所属母线	线路名称	线路允许容量(kVA)	允许电流(A)	历史最大电流(A)	最高负载率(%)	最大负荷发生日期	线路最大负荷日后需预留容量(kVA)	可开放容量(kVA)	备注
108	顾庄	0	10kV-43	顾32	9664.56	558	196.16	35.15%	2024/7/23	0	4335	
109	顾庄	0	10kV-43	顾33大馈线	9664.56	558	24.78	4.44%	2024/7/23	0	7303	
110	顾庄	0	10kV-43	顾34大馈线	9664.56	558	47.4	8.49%	2024/7/23	0	6911	
111	湖西路	0	10kV-4	715	6928	400	99.36	24.84%	2024/7/26	550	3821	
112	湖西路	0	10kV-4	717	8434.84	487	46.55	9.56%	2024/7/23	0	5942	
113	湖西路	0	10kV-4	719	6928	400	61.84	15.46%	2024/7/1	1425	4471	
114	湖西路	0	10kV-4	721	8434.84	487	252.48	51.84%	2024/7/28	0	2375	
115	湖西路	0	10kV-4	711(DL)	6928	400	315.36	78.84%	2024/7/11	0	80	
116	湖西路	0	10kV-4	713(DL)	6928	400	66.32	16.58%	2024/1/8	0	4394	
117	湖西路	0	10kV-5	716	8434.84	487	105.68	21.70%	2024/7/23	0	4918	
118	湖西路	0	10kV-5	718	6928	400	97.84	24.46%	2024/7/23	0	3848	
119	湖西路	0	10kV-5	720	6928	400	82.32	20.58%	2024/4/9	0	4117	
120	湖西路	0	10kV-5	712(DL)	6928	400	66.79	16.70%	2024/6/18	1425	4385	
121	湖西路	0	10kV-5	714(DL)	6928	400	26.72	6.68%	2024/8/2	800	5080	
122	华明	0	10kV-41	华11	8434.84	487	81.21	16.68%	2024/7/23	0	5341	
123	华明	0	10kV-41	华12	8434.84	487	74.88	15.38%	2024/7/23	0	5451	
124	华明	0	10kV-41	华13(DL)	8434.84	487	152.57	31.33%	2024/7/23	0	4105	
125	华明	0	10kV-41	华15(DL)	8434.84	487	94.74	19.45%	2024/7/23	0	5107	
126	华明	0	10kV-41	华16	8434.84	487	211.11	43.35%	2024/7/30	0	3091	
127	华明	0	10kV-41	华17	8434.84	487	109.86	22.56%	2024/7/24	0	4845	
128	华明	0	10kV-41	华18	8434.84	487	130.95	26.89%	2024/7/23	0	4480	
129	华明	0	10kV-42	华21	8434.84	487	51.32	10.54%	2024/7/23	0	5859	
130	华明	0	10kV-42	华22	8434.84	487	96.50	19.82%	2024/7/23	0	5076	
131	华明	0	10kV-42	华23	8434.84	487	37.79	7.76%	2024/7/23	0	6093	
132	华明	0	10kV-42	华24	8434.84	487	68.90	14.15%	2024/7/23	0	5554	
133	华明	0	10kV-43	华25	8434.84	487	92.98	19.09%	2024/7/23	0	5138	
134	华明	0	10kV-43	华26	8434.84	487	224.47	46.09%	2024/7/23	0	2860	
135	华明	0	10kV-43	华27(DL)	8434.84	487	315.35	64.75%	2024/7/23	0	1286	
136	华明	0	10kV-43	华28	8434.84	487	12.83	2.63%	2024/7/23	0	6526	
137	华明	0	10kV-44	华31	8434.84	487	190.37	39.09%	2024/7/23	0	3451	
138	华明	0	10kV-44	华32	8434.84	487	97.38	20.00%	2024/7/23	0	5061	
139	华明	0	10kV-44	华34	8434.84	487	60.29	12.38%	2024/7/23	0	5704	
140	华明	0	10kV-44	华35	8434.84	487	47.11	9.67%	2024/7/23	0	5932	
141	华明	0	10kV-44	华36(DL)	8434.84	487	349.98	71.86%	2024/7/23	625	687	
142	华明	0	10kV-41	华14出线	8434.84	487	104.76	21.51%	2024/7/23	0	4934	
143	华瑞路	0	10kV-41	瑞11	8434.84	487	150.48	30.90%	2024/7/19	0	4142	

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量(kVA)	所属母线	线路名称	线路允许容量(kVA)	允许电流(A)	历史最大电流(A)	最高负载率(%)	最大负荷发生日期	线路最大负荷日后需预留容量(kVA)	可开放容量(kVA)	备注
144	华瑞路	0	10kV-41	瑞12	8434.84	487	52.56	10.79%	2024/7/23	0	5838	
145	华瑞路	0	10kV-41	瑞13	8434.84	487	217.81	44.72%	2024/7/24	0	2976	
146	华瑞路	0	10kV-41	瑞14	8434.84	487	125.87	25.85%	2024/7/23	0	4567	
147	华瑞路	0	10kV-41	瑞15	8434.84	487	239.26	49.13%	2024/7/23	0	2604	
148	华瑞路	0	10kV-41	瑞16	8434.84	487	181.24	37.22%	2024/7/29	0	3608	
149	华瑞路	0	10kV-41	瑞18(DL) 大馈线	8434.84	487	70.84	14.55%	2024/7/23	0	5521	
150	华瑞路	0	10kV-42	瑞21	8434.84	487	317.49	65.19%	2024/7/23	0	1249	
151	华瑞路	0	10kV-42	瑞22大馈线	9664.56	558	57.66	10.33%	2024/7/2	0	6733	
152	华瑞路	0	10kV-42	瑞23(DL)	8434.84	487	151.53	31.11%	2024/7/23	0	4124	
153	华瑞路	0	10kV-42	瑞24	8434.84	487	169.47	34.80%	2024/7/23	625	3813	
154	华瑞路	0	10kV-43	瑞25	8434.84	487	228.54	46.93%	2024/7/23	0	2789	
155	华瑞路	0	10kV-43	瑞26	8434.84	487	228.18	46.85%	2024/7/23	0	2796	
156	华瑞路	0	10kV-43	瑞27	8434.84	487	160.50	32.96%	2024/7/9	0	3968	
157	华瑞路	0	10kV-44	瑞31	8434.84	487	158.39	32.52%	2024/7/29	0	4005	
158	华瑞路	0	10kV-44	瑞32	8434.84	487	110.22	22.63%	2024/7/21	0	4839	
159	华瑞路	0	10kV-44	瑞33大馈线	9664.56	558	102.84	18.43%	2024/7/29	0	5950	
160	华瑞路	0	10kV-44	瑞36	8434.84	487	162.96	33.46%	2024/7/19	0	3926	
161	华瑞路	0	10kV-44	瑞37	8434.84	487	299.91	61.58%	2024/7/1	0	1554	
162	华瑞路	0	10kV-44	瑞38(DL) 大馈线	8434.84	487	294.64	60.50%	2024/7/17	0	1645	
163	环河路	0	10kV-41	环11	9664.56	558	0	0.00%	/	0	7732	
164	环河路	0	10kV-41	环12	8434.84	487	272.75	56.01%	2024/5/22	0	2024	
165	环河路	0	10kV-41	环13	8434.84	487	255.59	52.48%	2024/5/28	1000	2321	
166	环河路	0	10kV-41	环14	8434.84	487	205.2	42.14%	2024/7/23	0	3193	
167	环河路	0	10kV-41	环16	8434.84	487	208.68	42.85%	2024/7/31	0	3134	
168	环河路	0	10kV-41	环17	8434.84	487	278.63	57.21%	2024/7/29	625	1922	
169	环河路	0	10kV-41	环18	8434.84	487	129	26.49%	2024/8/27	0	4513	
170	环河路	0	10kV-42	环21	8434.84	487	261.32	53.66%	2024/8/14	0	2222	
171	环河路	0	10kV-42	环22	9664.56	558	374.25	67.07%	2024/8/29	0	1250	
172	环河路	0	10kV-42	环24	8434.84	487	42.42	8.71%	2024/7/31	0	6013	
173	环河路	0	10kV-43	环25(DL)	8434.84	487	122.55	25.16%	2024/8/10	450	4626	
174	环河路	0	10kV-43	环26(DL)	8434.84	487	196.16	40.28%	2024/8/28	0	3350	
175	环河路	0	10kV-43	环27(DL)	8434.84	487	351.68	72.21%	2024/8/27	0	657	
176	环河路	0	10kV-43	环28(DL)	8434.84	487	264.80	54.37%	2024/8/1	0	2162	
177	环河路	0	10kV-44	环31	8434.84	487	191.83	39.39%	2024/9/4	0	3425	

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量(kVA)	所属母线	线路名称	线路允许容量(kVA)	允许电流(A)	历史最大电流(A)	最高负载率(%)	最大负荷发生日期	线路最大负荷日后需预留容量(kVA)	可开放容量(kVA)	备注
178	环河路	0	10kV-44	环32	8434.84	487	235.22	48.30%	2024/7/24	625	2674	
179	环河路	0	10kV-44	环33	8434.84	487	130.48	26.79%	2024/8/3	0	4488	
180	环河路	0	10kV-44	环34	8434.84	487	88.55	18.18%	2024/9/27	0	5214	
181	环河路	0	10kV-44	环35	8434.84	487	229.97	47.22%	2024/7/9	0	2765	
182	货运路	0	10kV-41	货11	8434.84	487	13.92	2.86%	2024/7/23	0	6507	
183	货运路	0	10kV-41	货12	8434.84	487	74.47	15.29%	2024/8/23	0	5458	
184	货运路	0	10kV-41	货13	8434.84	487	125.04	25.68%	2024/7/23	0	4582	
185	货运路	0	10kV-41	货14	9664.56	558	154.32	27.66%	2024/8/9	1250	5058	
186	货运路	0	10kV-41	货15	8434.84	487	44.72	9.18%	2024/7/23	0	5974	
187	货运路	0	10kV-41	货16	9664.56	558	38.8	6.95%	2024/7/23	0	7060	
188	货运路	0	10kV-41	货17	9664.56	558	17.12	3.07%	2024/7/23	0	7435	
189	货运路	0	10kV-41	货18	8434.84	487	367.91	75.55%	2024/7/23	800	375	
190	货运路	0	10kV-42	货21	8434.84	487	85.2	17.49%	2024/8/1	0	5273	
191	货运路	0	10kV-42	货23	9664.56	558	200	35.84%	2024/8/6	50	4268	
192	货运路	0	10kV-42	货24	9664.56	558	132.08	23.67%	2024/8/2	800	5444	
193	货运路	0	10kV-42	货25	9664.56	558	76.48	13.71%	2024/7/23	1250	6407	
194	货运路	0	10kV-42	货26	8434.84	487	63.04	12.94%	2024/7/23	0	5656	
195	货运路	0	10kV-42	货27	9664.56	558	25.44	4.56%	2024/7/23	0	7291	
196	货运路	0	10kV-42	货28	9664.56	558	34.32	6.15%	2024/7/23	0	7137	
197	九车地	0	10kV-4	261	8434.84	487	130.5	26.80%	2024/7/23	0	4487	
198	九车地	0	10kV-4	263	8434.84	487	96.9	19.90%	2024/8/31	0	5069	
199	九车地	0	10kV-4	267	8434.84	487	3.5	0.72%	2024/7/23	0	6687	
200	九车地	0	10kV-4	269	8434.84	487	1.4	0.29%	2024/7/23	0	6723	
201	九车地	0	10kV-4	275	9664.56	558	81.7	14.64%	2024/7/23	0	6317	
202	九车地	0	10kV-4	271 (DL)	8434.84	487	158.2	32.48%	2024/8/8	0	4008	
203	九车地	0	10kV-5	252	8434.84	487	238.5	48.97%	2024/7/23	0	2617	
204	九车地	0	10kV-5	262	8434.84	487	58.6	12.03%	2024/7/24	0	5733	
205	崂山道	0	10kV-42	崂21大馈线	9664.56	558	245.21	43.94%	2024/7/23	0	3485	
206	崂山道	0	10kV-42	崂22大馈线	9664.56	558	0	0.00%	/	0	7732	
207	南大桥	0	10kV-41	桥11 (DL)	8434.84	487	233.11	47.87%	2024/7/23	0	2710	
208	南大桥	0	10kV-41	桥12	8434.84	487	32.1	6.59%	2024/8/30	0	6192	
209	南大桥	0	10kV-41	桥13	9664.56	558	76.09	13.64%	2024/8/2	0	6413	
210	南大桥	0	10kV-41	桥18	8434.84	487	127.82	26.25%	2024/7/23	0	4534	
211	南大桥	0	10kV-42	桥21	8434.84	487	96.75	19.87%	2024/8/7	0	5072	
212	南大桥	0	10kV-42	桥22	8434.84	487	85.06	17.47%	2024/7/24	0	5274	
213	南大桥	0	10kV-43	桥25	8434.84	487	43.96	9.03%	2024/7/23	0	5986	

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量(kVA)	所属母线	线路名称	线路允许容量(kVA)	允许电流(A)	历史最大电流(A)	最高负载率(%)	最大负荷发生日期	线路最大负荷日后需预留容量(kVA)	可开放容量(kVA)	备注
214	南大桥	0	10kV-43	桥26	8434.84	487	56.42	11.59%	2024/7/23	0	5770	
215	南大桥	0	10kV-44	桥31	8434.84	487	46.06	9.46%	2024/7/23	0	5950	
216	南大桥	0	10kV-44	桥32(DL)	8434.84	487	98.96	20.32%	2024/8/23	0	5034	
217	南大桥	0	10kV-44	桥37	8434.84	487	180.55	37.07%	2024/7/23	0	3621	
218	南何庄	0	10kV-41	何11	8434.84	487	72.46	14.88%	2024/7/24	0	5493	
219	南何庄	0	10kV-41	何12	8434.84	487	87.42	17.95%	2024/8/28	0	5234	
220	南何庄	0	10kV-41	何13	8434.84	487	163.71	33.62%	2024/7/23	0	3912	
221	南何庄	0	10kV-41	何14	8434.84	487	101.79	20.90%	2024/7/24	0	4985	
222	南何庄	0	10kV-41	何15	9664.56	558	58.64	10.51%	2024/7/23	0	6716	
223	南何庄	0	10kV-41	何16	9664.56	558	43.29	7.76%	2024/8/2	0	6982	
224	南何庄	0	10kV-41	何17	9664.56	558	56.38	10.10%	2024/7/23	330	6756	
225	南何庄	0	10kV-42	何21	8434.84	487	64.47	13.24%	2024/7/24	0	5631	
226	南何庄	0	10kV-42	何22	8434.84	487	25.72	5.28%	2024/8/3	0	6303	
227	南何庄	0	10kV-42	何23	8434.84	487	378.91	77.80%	2024/7/23	715	186	
228	南何庄	0	10kV-42	何24	8434.84	487	5.54	1.14%	2024/7/23	0	6652	
229	南何庄	0	10kV-43	何31	8434.84	487	165.63	34.01%	2024/8/2	0	3879	
230	南何庄	0	10kV-43	何32	8434.84	487	102.61	21.07%	2024/7/24	0	4971	
231	南何庄	0	10kV-43	何33	8434.84	487	138.41	28.42%	2024/7/23	0	4351	
232	南何庄	0	10kV-43	何34	9664.56	558	39.72	7.12%	2024/7/24	0	7044	
233	南何庄	0	10kV-44	何41	8434.84	487	168	34.50%	2024/8/2	0	3838	
234	南何庄	0	10kV-44	何42	8434.84	487	135.29	27.78%	2024/7/23	0	4405	
235	南何庄	0	10kV-44	何43	8434.84	487	99.26	20.38%	2024/7/23	0	5029	
236	南何庄	0	10kV-44	何44	8434.84	487	301.35	61.88%	2024/7/23	110	1528	
237	南何庄	0	10kV-44	何45	8434.84	487	77.1	15.83%	2024/7/24	0	5413	
238	南何庄	0	10kV-44	何46	8434.84	487	15.97	3.28%	2024/3/18	0	6471	
239	南何庄	0	10kV-44	何47	9664.56	558	64.67	11.59%	2024/8/30	850	6612	
240	南何庄	0	10kV-44	何48	9664.56	558	26.3	4.71%	2024/7/23	0	7276	
241	山青道	0	10kV-41	山12	9664.56	558	174.72	31.31%	2024/8/2	0	4706	
242	山青道	0	10kV-41	山13	8434.84	487	85.44	17.54%	2024/8/28	0	5268	
243	山青道	0	10kV-41	山14	9664.56	558	166.72	29.88%	2024/7/23	0	4844	
244	山青道	0	10kV-42	山21	9664.56	558	232	41.58%	2024/8/2	0	3713	
245	山青道	0	10kV-42	山22	9664.56	558	50.88	9.12%	2024/8/2	1200	6850	
246	山青道	0	10kV-42	山24	9664.56	558	234.72	42.06%	2024/8/2	0	3667	
247	山青道	0	10kV-42	山25大馈线	9664.56	558	38.4	6.88%	2024/7/23	0	7067	
248	山青道	0	10kV-42	山26	8434.84	487	211.68	43.47%	2024/7/24	0	3081	
249	山青道	0	10kV-43	山31	8434.84	487	206.72	42.45%	2024/8/2	0	3167	

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量(kVA)	所属母线	线路名称	线路允许容量(kVA)	允许电流(A)	历史最大电流(A)	最高负载率(%)	最大负荷发生日期	线路最大负荷日后需预留容量(kVA)	可开放容量(kVA)	备注
250	山青道	0	10kV-43	山32	9664.56	558	41.12	7.37%	2024/7/23	1115	7019	
251	山青道	0	10kV-43	山33	9664.56	558	161.92	29.02%	2024/8/2	0	4927	
252	山青道	0	10kV-44	山42	8434.84	487	200.64	41.20%	2024/8/2	0	3273	
253	山青道	0	10kV-44	山43	8434.84	487	23.84	4.90%	2024/7/23	0	6335	
254	山青道	0	10kV-44	山44	6928	400	130.08	32.52%	2024/8/24	0	3289	
255	山青道	0	10kV-44	山45大馈线	9664.56	558	71.2	12.76%	2024/8/7	0	6498	
256	山青道	0	10kV-44	山46	8434.84	487	179.2	36.80%	2024/8/2	0	3644	
257	纬五道	0	10kV-41	纬11	8434.84	487	477.67	98.08%	2024/8/2	0	0	
258	纬五道	0	10kV-41	纬12	8434.84	487	205.92	42.28%	2024/8/22	0	3182	
259	纬五道	0	10kV-41	纬13大馈线	9664.56	558	290.08	51.99%	2024/8/1	0	2707	
260	纬五道	0	10kV-41	纬14	8434.84	487	248.79	51.09%	2024/8/3	0	2439	
261	纬五道	0	10kV-41	纬15	9664.56	558	54.56	9.78%	2024/7/23	3550	6786	
262	纬五道	0	10kV-41	纬16大馈线	9664.56	558	25.28	4.53%	2024/7/24	0	7294	
263	纬五道	0	10kV-42	纬21	8434.84	487	211.36	43.40%	2024/7/25	250	3087	
264	纬五道	0	10kV-42	纬22	8434.84	487	253.28	52.01%	2024/8/20	0	2361	
265	纬五道	0	10kV-42	纬23	8434.84	487	328.64	67.48%	2024/7/24	315	1056	
266	纬五道	0	10kV-42	纬24大馈线	9664.56	558	321.28	57.58%	2024/8/19	0	2167	
267	纬五道	0	10kV-42	纬25大馈线	9664.56	558	100.16	17.95%	2024/8/16	315	5997	
268	纬五道	0	10kV-42	纬26	8434.84	487	134.4	27.60%	2024/8/2	0	4420	
269	纬五道	0	10kV-43	纬31	8434.84	487	370.24	76.02%	2024/7/24	0	336	
270	纬五道	0	10kV-43	纬32	8434.84	487	328.96	67.55%	2024/7/31	0	1050	
271	纬五道	0	10kV-43	纬33大馈线	9664.56	558	103.52	18.55%	2024/8/13	1250	5939	
272	纬五道	0	10kV-43	纬34大馈线	9664.56	558	348.47	62.45%	2024/8/1	0	1696	
273	纬五道	0	10kV-43	纬35大馈线	9664.56	558	21.76	3.90%	2024/7/24	0	7355	
274	纬五道	0	10kV-43	纬36	8434.84	487	212.48	43.63%	2024/7/24	0	3068	
275	纬五道	0	10kV-44	纬41	8434.84	487	241.92	49.68%	2024/8/8	250	2557	
276	纬五道	0	10kV-44	纬42	8434.84	487	355.04	72.90%	2024/8/23	0	599	
277	纬五道	0	10kV-44	纬43	9664.56	558	170.88	30.62%	2024/7/23	0	4772	
278	纬五道	0	10kV-44	纬44	8434.84	487	195.36	40.11%	2024/8/28	0	3365	
279	纬五道	0	10kV-44	纬45大馈线	9664.56	558	43.2	7.74%	2024/8/1	315	6984	
280	纬五道	0	10kV-44	纬46大馈线	9664.56	558	114.72	20.56%	2024/9/6	3550	5745	
281	魏王	0	10kV-41	魏11	8434.84	487	10.9	2.24%	2024/7/23	0	6559	
282	魏王	0	10kV-41	魏12	8434.84	487	253.49	52.05%	2024/7/23	0	2358	
283	魏王	0	10kV-41	魏16	8434.84	487	164.65	33.81%	2024/7/23	0	3896	
284	魏王	0	10kV-41	魏17	8434.84	487	71.25	14.63%	2024/8/12	0	5514	
285	魏王	0	10kV-42	魏22	8434.84	487	343.49	70.53%	2024/8/10	0	799	

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量(kVA)	所属母线	线路名称	线路允许容量(kVA)	允许电流(A)	历史最大电流(A)	最高负载率(%)	最大负荷发生日期	线路最大负荷日后需预留容量(kVA)	可开放容量(kVA)	备注
286	魏王	0	10kV-42	魏23	8434.84	487	142.51	29.26%	2024/7/24	0	4280	
287	魏王	0	10kV-43	魏25	8434.84	487	25.08	5.15%	2024/7/25	0	6313	
288	魏王	0	10kV-43	魏26	8434.84	487	93.87	19.28%	2024/7/23	0	5122	
289	魏王	0	10kV-43	魏27	6928	400	79.8	19.95%	2024/8/31	0	4160	
290	魏王	0	10kV-43	魏28	8434.84	487	90.36	18.55%	2024/7/23	0	5183	
291	魏王	0	10kV-44	魏31大馈线	9664.56	558	0	0.00%	/	0	7732	
292	无暇街	0	10kV-41	暇11	8434.84	487	127.96	26.28%	2024/2/28	0	4531	
293	无暇街	0	10kV-41	暇12	8434.84	487	252.3	51.81%	2024/2/27	0	2378	
294	无暇街	0	10kV-41	暇13	8434.84	487	220.31	45.24%	2024/7/21	1600	2932	
295	无暇街	0	10kV-41	暇14	6928	400	92.69	23.17%	2024/7/23	0	3937	
296	无暇街	0	10kV-42	暇21	8434.84	487	151.05	31.02%	2024/7/23	0	4131	
297	无暇街	0	10kV-42	暇22	6928	400	204.61	51.15%	2024/7/26	0	1999	
298	无暇街	0	10kV-44	暇31	6928	400	4.45	1.11%	2024/7/6	0	5465	
299	无暇街	0	10kV-44	暇32	8434.84	487	99.26	20.38%	2024/7/24	0	5029	
300	无暇街	0	10kV-44	暇35	6928	400	149.65	37.41%	2024/7/24	0	2951	
301	无暇街	0	10kV-44	暇36	8434.84	487	178	36.55%	2024/8/2	1600	3665	
302	无暇街	0	10kV-44	暇37	6928	400	60.23	15.06%	2024/7/23	0	4499	
303	五经路	0	10kV-41	经11	9664.56	558	233.57	41.86%	2024/8/11	0	3686	
304	五经路	0	10kV-41	经12	9664.56	558	212.4	38.06%	2024/7/30	0	4053	
305	五经路	0	10kV-41	经13	9664.56	558	82.74	14.83%	2024/9/3	0	6298	
306	五经路	0	10kV-41	经14	9664.56	558	133.55	23.93%	2024/7/24	0	5419	
307	五经路	0	10kV-41	经15	9664.56	558	139.51	25.00%	2024/9/30	0	5316	
308	五经路	0	10kV-41	经16	9664.56	558	297.51	53.32%	2024/1/11	0	2579	
309	五经路	0	10kV-42	经22	9664.56	558	235.00	42.11%	2024/8/23	0	3662	
310	五经路	0	10kV-42	经23	9664.56	558	171.56	30.75%	2024/6/25	0	4760	
311	五经路	0	10kV-42	经24	9664.56	558	216.59	38.82%	2024/6/10	0	3980	
312	五经路	0	10kV-43	经32	9664.56	558	179.26	32.13%	2024/1/11	0	4626	
313	五经路	0	10kV-43	经33	9664.56	558	301.58	54.05%	2024/9/7	0	2508	
314	五经路	0	10kV-43	经34	9664.56	558	22.45	4.02%	2024/1/11	0	7343	
315	五经路	0	10kV-44	经42	9664.56	558	134.58	24.12%	2024/8/23	0	5401	
316	五经路	0	10kV-44	经44	9664.56	558	71.36	12.79%	2024/7/24	0	6496	
317	五经路	0	10kV-44	经45	9664.56	558	313.87	56.25%	2024/1/3	0	2295	
318	物流	0	10kV-41	物11	8434.84	487	329.18	67.59%	2024/7/31	0	1047	
319	物流	0	10kV-41	物12	9664.56	558	126.08	22.59%	2024/7/23	0	5548	
320	物流	0	10kV-41	物13大馈线	9664.56	558	41.25	7.39%	2024/9/16	0	7017	
321	物流	0	10kV-41	物14	8434.84	487	153.93	31.61%	2024/7/24	0	4082	

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量(kVA)	所属母线	线路名称	线路允许容量(kVA)	允许电流(A)	历史最大电流(A)	最高负载率(%)	最大负荷发生日期	线路最大负荷日后需预留容量(kVA)	可开放容量(kVA)	备注
322	物流	0	10kV-41	物15	8434.84	487	216.80	44.52%	2024/1/17	0	2993	
323	物流	0	10kV-41	物16	8434.84	487	133.12	27.33%	2024/1/6	0	4443	
324	物流	0	10kV-41	物17	8434.84	487	85.62	17.58%	2024/1/23	0	5265	
325	物流	0	10kV-42	物21	8434.84	487	235.56	48.37%	2024/6/21	0	2668	
326	物流	0	10kV-42	物22	8434.84	487	314.20	64.52%	2024/7/25	0	1306	
327	物流	0	10kV-42	物23	8434.84	487	76.51	15.71%	2024/7/23	0	5423	
328	物流	0	10kV-42	物24	8434.84	487	259.47	53.28%	2024/6/13	0	2254	
329	物流	0	10kV-43	物31	8434.84	487	168.88	34.68%	2024/7/2	0	3823	
330	物流	0	10kV-43	物32	8434.84	487	361.56	74.24%	2024/8/23	0	486	
331	物流	0	10kV-43	物33大馈线	9664.56	558	46.64	8.36%	2024/9/19	0	6924	
332	物流	0	10kV-44	物41	8434.84	487	257.38	52.85%	2024/7/3	0	2290	
333	物流	0	10kV-44	物42	8434.84	487	207.29	42.56%	2024/7/23	0	3158	
334	物流	0	10kV-44	物43	8434.84	487	230.00	47.23%	2024/6/27	0	2764	
335	物流	0	10kV-44	物44	8434.84	487	186.36	38.27%	2024/8/7	0	3520	
336	物流	0	10kV-44	物45	8434.84	487	375.48	77.10%	2024/6/13	0	245	
337	物流	0	10kV-44	物46	8434.84	487	247.77	50.88%	2024/6/18	0	2456	
338	物流	0	10kV-44	物47	8434.84	487	124.09	25.48%	2024/5/28	0	4599	
339	先锋路	0	10kV-41	先11	8434.84	487	190.24	39.06%	2024/7/23	0	3453	
340	先锋路	0	10kV-41	先12	8434.84	487	310.09	63.67%	2024/7/19	0	1377	
341	先锋路	0	10kV-41	先13	8434.84	487	172.84	35.49%	2024/7/23	0	3754	
342	先锋路	0	10kV-41	先14	8434.84	487	21.16	4.34%	2024/6/18	0	6382	
343	先锋路	0	10kV-41	先15	8434.84	487	164.97	33.87%	2024/7/24	0	3891	
344	先锋路	0	10kV-41	先16	8434.84	487	11.77	2.42%	2024/1/29	0	6544	
345	先锋路	0	10kV-41	先17	8434.84	487	81.58	16.75%	2024/7/23	0	5335	
346	先锋路	0	10kV-42	先21	8434.84	487	24.27	4.98%	2024/8/13	0	6328	
347	先锋路	0	10kV-42	先22	8434.84	487	196.04	40.25%	2024/7/23	0	3353	
348	先锋路	0	10kV-42	先24	8434.84	487	320.03	65.71%	2024/7/24	0	1205	
349	先锋路	0	10kV-43	先26	8434.84	487	154.92	31.81%	2024/7/23	0	4065	
350	先锋路	0	10kV-43	先27	8434.84	487	81.03	16.64%	2024/7/30	0	5344	
351	先锋路	0	10kV-43	先28	8434.84	487	37.87	7.78%	2024/8/19	0	6092	
352	先锋路	0	10kV-44	先31	8434.84	487	293.55	60.28%	2024/7/23	0	1663	
353	先锋路	0	10kV-44	先32	8434.84	487	341.47	70.12%	2024/7/23	0	833	
354	先锋路	0	10kV-44	先33	8434.84	487	77.20	15.85%	2024/7/23	0	5411	
355	先锋路	0	10kV-44	先34	8434.84	487	128.89	26.47%	2024/7/23	0	4515	
356	先锋路	0	10kV-44	先35	8434.84	487	77.30	15.87%	2024/8/12	0	5409	
357	先锋路	0	10kV-44	先36	8434.84	487	152.47	31.31%	2024/7/23	0	4107	

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量(kVA)	所属母线	线路名称	线路允许容量(kVA)	允许电流(A)	历史最大电流(A)	最高负载率(%)	最大负荷发生日期	线路最大负荷日后需预留容量(kVA)	可开放容量(kVA)	备注
358	先锋路	0	10kV-44	先37	8434.84	487	63.84	13.11%	2024/6/22	0	5642	
359	小马场	0	10kV-4	31	8434.84	487	0.86	0.18%	2024/1/4	0	6733	
360	小马场	0	10kV-4	33	8434.84	487	94.82	19.47%	2024/1/4	0	5106	
361	小马场	0	10kV-4	35	8434.84	487	264.81	54.38%	2024/7/20	0	2161	
362	小马场	0	10kV-4	37	8434.84	487	20.61	4.23%	2024/8/3	0	6391	
363	小马场	0	10kV-5	32	8434.84	487	196.56	40.36%	2024/8/25	0	3344	
364	小马场	0	10kV-5	36	8434.84	487	184.01	37.78%	2024/8/7	0	3561	
365	小马场	0	10kV-5	38	8434.84	487	80.78	16.59%	2024/7/23	0	5349	
366	小马场	0	10kV-5	40	8434.84	487	90.52	18.59%	2024/1/3	0	5180	
367	新贯庄	0	10kV-41	新11	8434.84	487	159.56	32.76%	2024/2/19	0	3985	
368	新贯庄	0	10kV-41	新12	8434.84	487	177.21	36.39%	2024/7/23	0	3678	
369	新贯庄	0	10kV-41	新13	8434.84	487	122.65	25.18%	2024/7/23	0	4624	
370	新贯庄	0	10kV-41	新14大馈线	8434.84	487	139.09	28.56%	2024/8/10	0	4339	
371	新贯庄	0	10kV-41	新16	8434.84	487	199.64	40.99%	2024/7/23	0	3290	
372	新贯庄	0	10kV-41	新17	8434.84	487	30.25	6.21%	2024/7/23	0	6224	
373	新贯庄	0	10kV-41	新18	8434.84	487	154.07	31.64%	2024/7/23	0	4079	
374	新贯庄	0	10kV-42	新21	8434.84	487	106.13	21.79%	2024/7/23	0	4910	
375	新贯庄	0	10kV-42	新22	8434.84	487	141.11	28.98%	2024/1/31	0	4303	
376	新贯庄	0	10kV-42	新23	8434.84	487	44.37	9.11%	2024/7/26	0	5979	
377	新贯庄	0	10kV-42	新24	8434.84	487	77.31	15.87%	2024/1/13	0	5409	
378	新贯庄	0	10kV-43	新25	8434.84	487	140.49	28.85%	2024/6/25	0	4314	
379	新贯庄	0	10kV-43	新26	8434.84	487	146.16	30.01%	2024/9/9	0	4217	
380	新贯庄	0	10kV-43	新27	8434.84	487	172.48	35.42%	2024/9/17	0	3760	
381	新贯庄	0	10kV-43	新28	8434.84	487	208.71	42.86%	2024/7/20	0	3133	
382	新贯庄	0	10kV-44	新31	8434.84	487	126.76	26.03%	2024/7/23	0	4552	
383	新贯庄	0	10kV-44	新32大馈线	8434.84	487	377.92	77.60%	2024/7/23	0	202	
384	新贯庄	0	10kV-44	新33	8434.84	487	140.38	28.83%	2024/1/22	0	4316	
385	新贯庄	0	10kV-44	新34	8434.84	487	49.84	10.23%	2024/7/21	0	5885	
386	新贯庄	0	10kV-44	新35	8434.84	487	171.80	35.28%	2024/7/23	0	3772	
387	新贯庄	0	10kV-44	新36	8434.84	487	129.88	26.67%	2024/3/16	0	4498	
388	新贯庄	0	10kV-44	新37	8434.84	487	24.56	5.04%	2024/9/9	0	6323	
389	新贯庄	0	10kV-44	新38	8434.84	487	321.06	65.93%	2024/9/13	0	1187	
390	新立园	0	10kV-41	立11	8434.84	487	224.64	46.13%	2024/6/10	0	2857	
391	新立园	0	10kV-41	立12	8434.84	487	57.27	11.76%	2024/7/24	0	5756	
392	新立园	0	10kV-41	立13	8434.84	487	110.07	22.60%	2024/5/10	0	4842	
393	新立园	0	10kV-41	立15	8434.84	487	48.39	9.94%	2024/4/17	0	5909	

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量(kVA)	所属母线	线路名称	线路允许容量(kVA)	允许电流(A)	历史最大电流(A)	最高负载率(%)	最大负荷发生日期	线路最大负荷日后需预留容量(kVA)	可开放容量(kVA)	备注
394	新立园	0	10kV-41	立16	8434.84	487	166.55	34.20%	2024/7/27	0	3863	
395	新立园	0	10kV-41	立17	8434.84	487	217.12	44.58%	2024/8/3	0	2988	
396	新立园	0	10kV-42	立21	8434.84	487	6.89	1.41%	2024/2/9	0	6629	
397	新立园	0	10kV-42	立22	8434.84	487	185.01	37.99%	2024/7/23	0	3543	
398	新立园	0	10kV-42	立24	8434.84	487	150.00	30.80%	2024/1/22	0	4150	
399	新立园	0	10kV-43	立31	8434.84	487	170.13	34.93%	2024/8/7	0	3802	
400	新立园	0	10kV-43	立32	8434.84	487	177.42	36.43%	2024/1/16	0	3675	
401	新立园	0	10kV-43	立33	8434.84	487	188.19	38.64%	2024/1/22	0	3489	
402	新立园	0	10kV-43	立34	8434.84	487	53.79	11.05%	2024/6/25	0	5816	
403	新立园	0	10kV-44	立42	8434.84	487	60.25	12.37%	2024/9/4	0	5704	
404	新立园	0	10kV-44	立43	8434.84	487	297.60	61.11%	2024/9/27	0	1593	
405	新立园	0	10kV-44	立44	8434.84	487	62.14	12.76%	2024/7/30	0	5672	
406	新立园	0	10kV-44	立45	8434.84	487	172.62	35.45%	2024/1/17	0	3758	
407	新立园	0	10kV-44	立46	8434.84	487	198.56	40.77%	2024/1/31	0	3309	
408	新立园	0	10kV-44	立47	8434.84	487	196.26	40.30%	2024/4/15	0	3349	
409	新中村	0	10kV-41	村11(DL)	8434.84	487	172.8	35.48%	2024/7/23	0	3755	
410	新中村	0	10kV-41	村12	8434.84	487	114	23.41%	2024/7/23	0	4773	
411	新中村	0	10kV-41	村13(DL)	8434.84	487	98.8	20.29%	2024/7/23	0	5036	
412	新中村	0	10kV-41	村14(DL)	8434.84	487	122.8	25.22%	2024/7/21	0	4621	
413	新中村	0	10kV-41	村15(DL)	8434.84	487	147.6	30.31%	2024/7/23	0	4191	
414	新中村	0	10kV-41	村16	8434.84	487	55.6	11.42%	2024/7/23	0	5785	
415	新中村	0	10kV-42	村21	8434.84	487	82.4	16.92%	2024/7/23	0	5321	
416	新中村	0	10kV-42	村22	8434.84	487	94.8	19.47%	2024/5/12	0	5106	
417	新中村	0	10kV-42	村23	9664.56	558	86.8	15.56%	2024/7/23	0	6228	
418	新中村	0	10kV-42	村24	8434.84	487	36.8	7.56%	2024/7/23	0	6110	
419	新中村	0	10kV-42	村25	9664.56	558	142.4	25.52%	2024/8/28	625	5265	
420	新中村	0	10kV-43	村31(DL)	8434.84	487	52.0	10.68%	2024/1/29	0	5847	
421	新中村	0	10kV-43	村32	9664.56	558	261.6	46.88%	2024/8/5	625	3201	
422	新中村	0	10kV-43	村34	8434.84	487	40.4	8.30%	2024/7/30	0	6048	
423	新中村	0	10kV-43	村36(DL)	8434.84	487	1.2	0.25%		0	6727	
424	新中村	0	10kV-44	村41	8434.84	487	131.6	27.02%	2024/7/23	0	4469	
425	新中村	0	10kV-44	村42	8434.84	487	146.0	29.98%	2024/7/23	0	4219	
426	新中村	0	10kV-44	村43	8434.84	487	69.6	14.29%	2024/7/23	0	5543	
427	新中村	0	10kV-44	村44	8434.84	487	119.2	24.48%	2024/7/23	0	4683	
428	新中村	0	10kV-44	村45	8434.84	487	93.2	19.14%	2024/7/23	0	5133	
429	新中村	0	10kV-44	村46	8434.84	487	76.8	15.77%	2024/7/23	0	5418	

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量(kVA)	所属母线	线路名称	线路允许容量(kVA)	允许电流(A)	历史最大电流(A)	最高负载率(%)	最大负荷发生日期	线路最大负荷日后需预留容量(kVA)	可开放容量(kVA)	备注
430	驯海路	0	10kV-4	111	8434.84	487	27.2	5.59%	2024/4/23	0	6276	
431	驯海路	0	10kV-5	112	8434.84	487	179.7	36.90%	2024/1/23	0	3635	
432	驯海路	0	10kV-4	113	8434.84	487	281.8	57.86%	2024/7/23	0	1867	
433	驯海路	0	10kV-5	114	6928	400	198.3	49.58%	2024/9/15	0	2107	
434	驯海路	0	10kV-4	115	8434.84	487	115.5	23.72%	2024/8/29	0	4747	
435	驯海路	0	10kV-5	116	8434.84	487	248.6	51.05%	2024/1/29	0	2442	
436	驯海路	0	10kV-5	118	8434.84	487	303.3	62.28%	2024/7/23	0	1495	
437	驯海路	0	10kV-4	117(DL)	6928	400	144.6	36.15%	2024/5/30	0	3038	
438	么六桥	0	10kV-4	821	8434.84	487	203.84	41.86%	2024/8/12	0	3217	
439	么六桥	0	10kV-4	823	8434.84	487	22.64	4.65%	2024/6/14	0	6356	
440	么六桥	0	10kV-4	825	8434.84	487	281.88	57.88%	2024/5/17	800	1866	
441	么六桥	0	10kV-4	827	8434.84	487	91.7	18.83%	2024/6/28	0	5160	
442	么六桥	0	10kV-4	829	8434.84	487	144.18	29.61%	2024/6/27	0	4250	
443	么六桥	0	10kV-5	822	8434.84	487	141.28	29.01%	2024/5/7	0	4301	
444	么六桥	0	10kV-5	824	8434.84	487	69.26	14.22%	2024/7/24	0	5548	
445	么六桥	0	10kV-5	826	8434.84	487	128.44	26.37%	2024/7/23	0	4524	
446	么六桥	0	10kV-5	828	8434.84	487	177.40	36.43%	2024/7/27	0	3675	
447	么六桥	0	10kV-5	830	8434.84	487	65.74	13.50%	2024/6/1	0	5609	
448	么六桥	0	10kV-5	832	8434.84	487	309.29	63.51%	2024/7/3	0	1391	
449	袁家河	0	10kV-41	袁11	8434.84	487	336.59	69.11%	2024/7/23	0	919	
450	袁家河	0	10kV-41	袁12	8434.84	487	330.97	67.96%	2024/5/22	315	1016	
451	袁家河	0	10kV-41	袁13	8434.84	487	265.33	54.48%	2024/3/20	0	2153	
452	袁家河	0	10kV-41	袁14	8434.84	487	227.13	46.64%	2024/8/23	0	2814	
453	袁家河	0	10kV-41	袁15	8434.84	487	267.91	55.01%	2024/8/2	0	2108	
454	袁家河	0	10kV-41	袁16	8434.84	487	214.23	43.99%	2024/8/22	0	3037	
455	袁家河	0	10kV-41	袁17	9664.56	558	108.76	19.49%	2024/7/23	0	5848	
456	袁家河	0	10kV-41	袁18	8434.84	487	214.94	44.14%	2024/6/12	0	3025	
457	袁家河	0	10kV-42	袁21	8434.84	487	131.96	27.10%	2024/7/31	315	4462	
458	袁家河	0	10kV-42	袁22	8434.84	487	264.63	54.34%	2024/1/15	0	2164	
459	袁家河	0	10kV-42	袁23	8434.84	487	317.37	65.17%	2024/8/2	0	1251	
460	袁家河	0	10kV-42	袁24	8434.84	487	163.84	33.64%	2024/1/23	0	3910	
461	袁家河	0	10kV-42	袁25	8434.84	487	262.99	54.00%	2024/7/23	0	2193	
462	袁家河	0	10kV-42	袁26	8434.84	487	78.28	16.07%	2024/1/7	200	5392	
463	袁家河	0	10kV-43	袁31	8434.84	487	53.44	10.97%	2024/7/21	0	5823	
464	袁家河	0	10kV-43	袁32	8434.84	487	282.21	57.95%	2024/1/22	0	1860	
465	袁家河	0	10kV-43	袁33	8434.84	487	150.95	31.00%	2024/3/20	0	4133	

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量(kVA)	所属母线	线路名称	线路允许容量(kVA)	允许电流(A)	历史最大电流(A)	最高负载率(%)	最大负荷发生日期	线路最大负荷日后需预留容量(kVA)	可开放容量(kVA)	备注
466	袁家河	0	10kV-43	袁34	8434.84	487	206.27	42.36%	2024/7/24	0	3175	
467	袁家河	0	10kV-43	袁35	8434.84	487	166.18	34.12%	2024/9/10	0	3870	
468	袁家河	0	10kV-43	袁36	8434.84	487	109.46	22.48%	2024/8/2	0	4852	
469	袁家河	0	10kV-44	袁41	8434.84	487	240.72	49.43%	2024/7/7	0	2579	
470	袁家河	0	10kV-44	袁42	8434.84	487	163.84	33.64%	2024/7/24	0	3910	
471	袁家河	0	10kV-44	袁44	8434.84	487	62.34	12.80%	2024/8/23	0	5668	
472	袁家河	0	10kV-44	袁45	8434.84	487	315.73	64.83%	2024/4/17	0	1280	
473	袁家河	0	10kV-44	袁47	8434.84	487	247.75	50.87%	2024/6/26	0	2457	
474	袁家河	0	10kV-44	袁48大馈线	9664.56	558	191.97	34.40%	2024/6/27	0	4407	
475	中河	0	10kV-41	中11(DL)	8434.84	487	361.2	74.17%	2024/7/24	0	492	
476	中河	0	10kV-41	中12	8434.84	487	82.56	16.95%	2024/7/23	0	5318	
477	中河	0	10kV-41	中13(DL)	8434.84	487	173.28	35.58%	2024/6/13	0	3747	
478	中河	0	10kV-41	中14	8434.84	487	102.24	20.99%	2024/8/14	0	4977	
479	中河	0	10kV-41	中15(DL)	8434.84	487	330.84	67.93%	2024/8/2	0	1018	
480	中河	0	10kV-41	中16	8434.84	487	22.08	4.53%	2024/4/2	0	6366	
481	中河	0	10kV-41	中17	8434.84	487	49.8	10.23%	2024/7/23	0	5885	
482	中河	0	10kV-41	中18	8434.84	487	85.43	17.54%	2024/8/5	0	5268	
483	中河	0	10kV-42	中21	8434.84	487	93.6	19.22%	2024/6/12	0	5127	
484	中河	0	10kV-42	中22	8434.84	487	206.28	42.36%	2024/7/23	0	3175	
485	中河	0	10kV-42	中23	8434.84	487	95.75	19.66%	2024/8/21	0	5090	
486	中河	0	10kV-42	中24	8434.84	487	187.92	38.59%	2024/1/16	0	3493	
487	中河	0	10kV-43	中25(DL)	8434.84	487	209.51	43.02%	2024/2/22	0	3119	
488	中河	0	10kV-43	中26(DL)	8434.84	487	347.16	71.29%	2024/7/30	0	735	
489	中河	0	10kV-43	中27	8434.84	487	125.39	25.75%	2024/4/24	0	4576	
490	中河	0	10kV-43	中28	8434.84	487	46.07	9.46%	2024/4/1	0	5950	
491	转收信息	0	10kV-4	733(DL)	6928	400	256.08	64.02%	2024/8/22	0	1107	