

蓟州供电公司10千伏配电线路可开放容量信息表(2024年第四季度)

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量(kVA)	所属母线	线路名称	线路允许容量(kVA)	允许电流(A)	历史最大电流(A)	最高负载率(%)	最大负荷发生日期	线路最大负荷日后需预留容量(kVA)	可开放容量(kVA)	备注
1	安定庄	0	10kV-41	安傍216	9266	535	63.3	11.84%	2024/2/4 8:22:00	0	6316	
2	安定庄	0	10kV-43	安北231	9266	535	86.1	16.10%	2023/12/13 18:11:00	0	5921	
3	安定庄	0	10kV-44	安厂236	9266	535	111.7	20.89%	2024/6/11 20:16:00	0	5478	
4	安定庄	0	10kV-44	安仇242	9266	535	169.6	31.69%	2023/12/13 17:49:00	0	4476	
5	安定庄	0	10kV-41	安丁219	9266	535	103.1	19.26%	2024/8/28 11:56:00	0	5628	
6	安定庄	0	10kV-41	安段211	9266	535	37.8	7.07%	2024/2/18 17:18:00	0	6758	
7	安定庄	0	10kV-43	安国230	9266	535	214.4	40.08%	2023/12/21 17:49:00	0	3699	
8	安定庄	0	10kV-44	安后244	9266	535	171.2	32.01%	2024/1/4 11:00:00	0	4447	
9	安定庄	0	10kV-44	安胡243	9266	535	21.6	4.05%	2023/12/22 8:37:00	0	7038	
10	安定庄	0	10kV-42	安化227	9266	535	174.4	32.60%	2023/11/29 17:17:00	0	4393	
11	安定庄	0	10kV-44	安黄246	9266	535	75.1	14.03%	2023/12/21 7:55:00	0	6113	
12	安定庄	0	10kV-44	安吉245	9266	535	176.5	32.99%	2024/5/28 0:57:00	0	4356	
13	安定庄	0	10kV-41	安穆217	9266	535	29.8	5.57%	2024/8/20 12:34:00	0	6897	
14	安定庄	0	10kV-41	安渠214	9266	535	79.2	14.80%	2024/6/6 17:03:00	0	6042	
15	安定庄	0	10kV-42	安太二225	9266	535	67.9	12.69%	2024/9/11 12:12:00	0	6237	
16	安定庄	0	10kV-41	安太一212	9266	535	88.4	16.52%	2023/12/20 23:18:00	0	5883	
17	安定庄	0	10kV-44	安唐二241	9266	535	156.0	29.16%	2023/12/21 10:27:00	0	4711	
18	安定庄	0	10kV-42	安唐一228	9266	535	208.7	39.02%	2024/1/4 9:56:00	0	3798	
19	安定庄	0	10kV-42	安五二229	9266	535	117.7	22.00%	2023/12/21 10:51:00	0	5375	
20	安定庄	0	10kV-41	安五一215	9266	535	158.3	29.60%	2023/12/20 10:51:00	0	4670	
21	安定庄	0	10kV-44	安辛二247	9266	535	47.3	8.83%	2024/2/9 21:56:00	0	6595	
22	安定庄	0	10kV-42	安辛一224	9266	535	59.8	11.19%	2023/12/21 17:41:00	0	6376	
23	安定庄	0	10kV-43	安徐232	9266	535	40.3	7.53%	2024/2/9 20:59:00	0	6715	
24	安定庄	0	10kV-42	安赵二226	9266	535	55.3	10.34%	2023/12/7 9:12:00	0	6455	
25	安定庄	0	10kV-41	安赵一213	9266	535	84.4	15.77%	2024/4/30 18:23:00	0	5952	
26	安定庄	0	10kV-41	安郑218	9266	535	13.5	2.53%	2024/7/13 15:46:00	0	7179	
27	邦均	0	10kV-4	邦白213	9266	535	131.3	24.54%	2023/11/29 20:16:00	0	5139	
28	邦均	0	10kV-5	邦工218	9266	535	447.6	83.66%	2023/11/12 22:06:00	0	0	

序号	变电站名称	主变最大 负荷日后 需预留容 量 (kVA)	所属母线	线路名称	线路允许 容量 (kVA)	允许电流 (A)	历史最大 电流 (A)	最高负载 率 (%)	最大负荷发生日期	线路最大 负荷日后 需预留容 量 (kVA)	可开放容 量 (kVA)	备注
29	邦均	0	10kV-4	邦吉221	9266	535	207.6	38.81%	2024/9/15 21:14:00	0	3817	
30	邦均	0	10kV-4	邦均217	6980	403	226.5	56.20%	2023/12/31 10:17:00	0	1661	
31	邦均	0	10kV-4	邦刘211	9266	535	113.4	21.20%	2023/12/20 20:26:00	0	5448	
32	邦均	0	10kV-5	邦庞212	9266	535	85.8	16.03%	2024/9/21 8:00:00	0	5927	
33	邦均	0	10kV-5	邦平214	9266	535	105.7	19.75%	2024/9/1 20:06:00	0	5583	
34	邦均	0	10kV-5	邦五222	9266	535	172.4	32.23%	2023/12/20 20:09:00	0	4427	
35	邦均	0	10kV-4	邦许215	9266	535	183.5	34.30%	2023/12/21 20:47:00	0	4235	
36	邦均	0	10kV-5	邦庄216	9266	535	83.7	15.65%	2024/1/21 19:13:00	0	5962	
37	别山	0	10kV-4	别仇223	9266	535	120.2	22.47%	2023/11/11 17:27:00	0	5331	
38	别山	0	10kV-5	别大228	9266	535	41.4	7.73%	2023/11/24 10:21:00	0	6696	
39	别山	0	10kV-4	别电213	9266	535	12.2	2.28%	2023/11/6 18:02:00	0	7201	
40	别山	0	10kV-4	别东215	9266	535	123.8	23.15%	2023/12/20 20:32:00	0	5268	
41	别山	0	10kV-5	别二214	9266	535	114.9	21.49%	2023/12/21 20:26:00	0	5422	
42	别山	0	10kV-5	别九224	9266	535	118.1	22.08%	2023/11/24 10:19:00	0	5367	
43	别山	0	10kV-4	别礼211	9266	535	194.5	36.36%	2023/11/7 12:29:00	0	4043	
44	别山	0	10kV-4	别弥217	9266	535	7.8	1.46%	2023/11/11 17:24:00	0	7278	
45	别山	0	10kV-5	别棉222	9266	535	115.1	21.52%	2023/11/28 17:15:00	0	5419	
46	别山	0	10kV-5	别青212	9266	535	114.3	21.36%	2023/11/28 17:27:00	0	5433	
47	别山	0	10kV-4	别石219	9266	535	273.0	51.02%	2023/11/6 18:07:00	0	2685	
48	别山	0	10kV-5	别水216	9266	535	102.7	19.20%	2023/11/24 16:00:00	0	5634	
49	别山	0	10kV-5	别下218	9266	535	96.3	18.00%	2024/9/11 12:22:00	0	5745	
50	别山	0	10kV-4	别小225	9266	535	123.2	23.02%	2023/11/11 17:29:00	0	5280	
51	别山	0	10kV-4	别周221	9266	535	166.6	31.14%	2023/11/11 17:26:00	0	4527	
52	城南	0	10kV-4	城昌217	8140	470	345.0	73.41%	2023/12/20 19:09:00	0	536	
53	城南	0	10kV-5	城洪214	8140	470	205.1	43.64%	2023/12/18 10:00:00	0	2960	
54	城南	0	10kV-5	城华216	8140	470	212.4	45.19%	2023/10/18 17:24:00	0	2833	
55	城南	0	10kV-5	城开二212	9266	535	301.9	56.43%	2024/8/22 12:15:00	0	2184	
56	城南	0	10kV-4	城上213	8140	470	169.0	35.96%	2023/12/18 11:04:00	0	3585	
57	城南	0	10kV-5	城四218	8140	470	293.1	62.37%	2024/7/23 19:18:00	0	1435	
58	城南	0	10kV-4	城西211	9266	535	288.5	53.93%	2024/7/24 12:52:00	0	2415	

序号	变电站名称	主变最大 负荷日后 需预留容量 (kVA)	所属母线	线路名称	线路允许 容量 (kVA)	允许电流 (A)	历史最大 电流 (A)	最高负载 率 (%)	最大负荷发生日期	线路最大 负荷日后 需预留容量 (kVA)	可开放容量 (kVA)	备注
59	城南	0	10kV-5	城影222	8140	470	178.5	37.98%	2024/7/24 11:11:00	0	3420	
60	城南	0	10kV-4	城政219	8140	470	255.9	54.44%	2024/7/24 12:33:00	0	2081	
61	大堽上	0	10kV-5	大保212	9266	535	451.3	84.35%	2024/9/11 13:25:00	0	0	
62	大堽上	0	10kV-5	大别214	9266	535	60.0	11.22%	2024/6/13 16:19:00	0	6374	
63	大堽上	0	10kV-4	大陈211	6980	403	195.2	48.43%	2024/2/9 20:21:00	0	2204	
64	大堽上	0	10kV-4	大福213	6980	403	77.1	19.14%	2024/9/14 12:23:00	0	4248	
65	东昌	0	10kV-4	东城219	9266	535	107.0	20.00%	2023/12/20 17:36:00	0	5560	
66	东昌	0	10kV-5	东二218	9266	535	278.2	52.01%	2024/6/11 10:13:00	0	2594	
67	东昌	0	10kV-4	东管211	9266	535	74.4	13.92%	2024/1/3 8:58:00	0	6124	
68	东昌	0	10kV-4	东礼215	8140	470	227.8	48.47%	2023/11/1 17:31:00	0	2567	
69	东昌	0	10kV-5	东绿222	6980	403	178.5	44.29%	2023/11/7 10:49:00	0	2493	
70	东昌	0	10kV-5	东齐224	9266	535	107.1	20.02%	2024/1/2 9:09:00	0	5558	
71	东昌	0	10kV-5	东旭212	8140	470	87.8	18.68%	2024/6/18 14:58:00	0	4991	
72	东昌	0	10kV-5	东岩214	8140	470	2.7	0.57%	2024/1/5 11:18:00	0	6466	
73	东昌	0	10kV-4	东杨221	9266	535	26.5	4.94%	2023/12/20 20:45:00	0	6955	
74	东昌	0	10kV-4	东一217	9266	535	297.2	55.55%	2024/6/19 10:24:00	0	2265	
75	东昌	0	10kV-4	东涸213	9266	535	73.8	13.79%	2024/1/4 13:20:00	0	6135	
76	东施古	0	10kV-5	施北218	9266	535	26.9	5.03%	2024/9/15 10:33:00	0	6947	
77	东施古	0	10kV-5	施大216	9266	535	16.4	3.06%	2024/6/23 11:49:00	0	7130	
78	东施古	0	10kV-4	施定217	9266	535	39.4	7.36%	2024/2/9 21:21:00	0	6731	
79	东施古	0	10kV-4	施进213	9266	535	95.7	17.88%	2023/12/20 5:53:00	0	5756	
80	东施古	0	10kV-5	施毛212	9266	535	99.8	18.65%	2024/4/27 7:19:00	0	5685	
81	东施古	0	10kV-4	施南211	9266	535	43.3	8.09%	2024/2/9 22:04:00	0	6664	
82	东施古	0	10kV-5	施三214	6980	403	256.6	63.68%	2024/6/23 10:55:00	0	1139	
83	东施古	0	10kV-4	施阳215	9266	535	150.3	28.10%	2024/7/19 17:47:00	0	4809	
84	豆腐营	0	10kV-5	豆城216	8140	470	284.1	60.45%	2024/7/23 21:23:00	0	1591	
85	豆腐营	0	10kV-5	豆丁226	9266	535	117.3	21.92%	2024/8/20 13:22:00	0	5382	
86	豆腐营	0	10kV-4	豆福211	9266	535	259.6	48.53%	2024/7/21 21:06:00	0	2916	
87	豆腐营	0	10kV-4	豆军213	9266	535	119.9	22.41%	2024/8/6 16:01:00	0	5336	
88	豆腐营	0	10kV-5	豆胜222	8140	470	176.8	37.62%	2024/4/1 16:22:00	0	3450	

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量(kVA)	所属母线	线路名称	线路允许容量(kVA)	允许电流(A)	历史最大电流(A)	最高负载率(%)	最大负荷发生日期	线路最大负荷日后需预留容量(kVA)	可开放容量(kVA)	备注
89	豆腐营	0	10kV-5	豆石218	8140	470	442.5	94.15%	2023/12/1 8:20:00	0	0	
90	豆腐营	0	10kV-5	豆天二234	9266	535	137.7	25.74%	2024/6/4 11:27:00	0	5028	
91	豆腐营	0	10kV-4	豆天一225	9266	535	140.1	26.20%	2024/6/4 11:27:00	0	4986	
92	豆腐营	0	10kV-5	豆万二224	9266	535	176.3	32.95%	2023/12/23 18:27:00	0	4359	
93	豆腐营	0	10kV-4	豆万一215	9266	535	161.3	30.15%	2023/12/22 19:18:00	0	4620	
94	豆腐营	0	10kV-5	豆西工214	8140	470	193.9	41.26%	2024/1/23 13:29:00	0	3154	
95	豆腐营	0	10kV-4	豆校221	9266	535	177.3	33.15%	2023/12/20 18:43:00	0	4342	
96	豆腐营	0	10kV-5	豆新232	9266	535	230.1	43.01%	2024/7/29 11:14:00	0	3428	
97	豆腐营	0	10kV-5	豆涸东212	9266	535	186.1	34.78%	2023/12/21 19:59:00	0	4190	
98	豆腐营	0	10kV-4	豆涸西217	9266	535	146.0	27.29%	2024/8/19 10:23:00	0	4884	
99	豆腐营	0	10kV-4	龙湾223	3845	222	23.0	10.38%	2024/7/18 15:45:00	0	2677	
100	官场	0	10kV-4	官村211	6980	403	226.6	56.22%	2023/12/13 17:36:00	0	1660	
101	官场	0	10kV-4	官景215	5265	304	203.4	66.92%	2024/8/10 19:55:00	0	689	
102	官场	0	10kV-5	官淋216	6980	403	309.8	76.86%	2024/4/18 12:31:00	0	219	
103	官场	0	10kV-5	官龙214	6980	403	407.0	101.00%	2024/5/31 12:31:00	0	0	
104	官场	0	10kV-5	官修212	6980	403	222.6	55.25%	2023/12/20 3:30:00	0	1728	
105	官场	0	10kV-4	官医213	6980	403	301.1	74.72%	2024/9/6 13:20:00	0	369	
106	官庄	0	10kV-5	官北224	9266	535	85.6	16.00%	2024/2/9 23:25:00	0	5930	
107	官庄	0	10kV-4	官彩217	9266	535	41.2	7.70%	2024/1/1 8:46:00	0	6699	
108	官庄	0	10kV-4	官高211	9266	535	42.8	8.00%	2023/12/21 11:49:00	0	6672	
109	官庄	0	10kV-5	官后222	9266	535	117.8	22.02%	2024/9/26 16:16:00	0	5373	
110	官庄	0	10kV-5	官花212	9266	535	131.8	24.63%	2024/1/3 10:37:00	0	5131	
111	官庄	0	10kV-5	官培216	6980	403	18.9	4.70%	2023/11/27 16:59:00	0	5256	
112	官庄	0	10kV-4	官西农213	9266	535	133.6	24.97%	2023/12/20 11:07:00	0	5099	
113	官庄	0	10kV-5	官游214	9266	535	144.1	26.94%	2024/1/3 9:15:00	0	4917	
114	官庄	0	10kV-4	官峪215	9266	535	152.4	28.48%	2023/12/20 21:06:00	0	4774	
115	河西	0	10kV-42	河定二225	9266	535	43.8	8.19%	2024/7/16 17:23:00	0	6654	
116	河西	0	10kV-41	河定一212	9266	535	77.2	14.42%	2024/6/22 19:46:00	0	6077	
117	河西	0	10kV-41	河福二211	9266	535	29.1	5.43%	2024/2/9 22:48:00	0	6910	
118	河西	0	10kV-43	河福三230	9266	535	50.6	9.46%	2024/9/14 12:41:00	0	6536	

序号	变电站名称	主变最大 负荷日后 需预留容量 (kVA)	所属母线	线路名称	线路允许 容量 (kVA)	允许电流 (A)	历史最大 电流 (A)	最高负载 率 (%)	最大负荷发生日期	线路最大 负荷日后 需预留容量 (kVA)	可开放容量 (kVA)	备注
119	河西	0	10kV-44	河福一246	9266	535	28.5	5.32%	2024/2/9 22:00:00	0	6920	
120	河西	0	10kV-44	河荒236	9266	535	78.0	14.59%	2024/4/30 19:21:00	0	6061	
121	河西	0	10kV-44	河康244	9266	535	42.1	7.87%	2024/5/13 19:11:00	0	6684	
122	河西	0	10kV-42	河柳二229	9266	535	43.5	8.13%	2024/9/11 13:14:00	0	6660	
123	河西	0	10kV-44	河柳三237	9266	535	36.0	6.73%	2023/12/21 20:43:00	0	6790	
124	河西	0	10kV-43	河柳四232	9266	535	34.0	6.35%	2024/9/11 12:18:00	0	6825	
125	河西	0	10kV-41	河柳五218	9266	535	80.9	15.12%	2023/10/10 15:03:00	0	6012	
126	河西	0	10kV-41	河柳一223	9266	535	50.4	9.41%	2024/9/13 10:56:00	0	6541	
127	河西	0	10kV-42	河鲁二224	9266	535	21.7	4.05%	2024/2/9 21:06:00	0	7038	
128	河西	0	10kV-41	河鲁一214	9266	535	74.6	13.94%	2023/12/12 19:43:00	0	6121	
129	河西	0	10kV-41	河孟219	9266	535	30.1	5.62%	2023/11/16 11:23:00	0	6892	
130	河西	0	10kV-42	河青二228	9266	535	41.0	7.67%	2023/12/21 20:40:00	0	6703	
131	河西	0	10kV-41	河青六221	9266	535	32.7	6.12%	2024/2/9 21:56:00	0	6846	
132	河西	0	10kV-44	河青三242	9266	535	53.8	10.05%	2024/9/11 12:43:00	0	6481	
133	河西	0	10kV-44	河青四243	9266	535	50.8	9.49%	2023/11/17 9:55:00	0	6533	
134	河西	0	10kV-42	河青五227	9266	535	202.5	37.85%	2024/8/10 0:40:00	0	3906	
135	河西	0	10kV-44	河青一245	9266	535	64.8	12.11%	2024/5/10 11:10:00	0	6291	
136	河西	0	10kV-44	河热二240	9266	535	83.3	15.57%	2024/1/15 12:15:00	0	5970	
137	河西	0	10kV-41	河热一217	9266	535	96.9	18.11%	2024/1/11 14:40:00	0	5735	
138	河西	0	10kV-44	河施247	9266	535	39.7	7.42%	2024/2/9 21:22:00	0	6726	
139	河西	0	10kV-41	河台二222	9266	535	134.7	25.17%	2024/9/11 12:20:00	0	5081	
140	河西	0	10kV-41	河台三213	9266	535	77.5	14.48%	2023/11/22 7:16:00	0	6072	
141	河西	0	10kV-43	河台四231	9266	535	103.9	19.42%	2023/12/12 19:43:00	0	5613	
142	河西	0	10kV-44	河台一241	9266	535	41.1	7.69%	2024/4/21 13:54:00	0	6701	
143	河西	0	10kV-42	河坨226	9266	535	75.4	14.09%	2024/2/9 22:10:00	0	6108	
144	侯家营	0	10kV-5	侯康216	9266	535	74.9	14.00%	2024/5/18 22:35:00	0	6116	
145	侯家营	0	10kV-5	侯李212	9266	535	78.8	14.73%	2023/11/27 10:14:00	0	6048	
146	侯家营	0	10kV-4	侯柳215	9266	535	172.1	32.18%	2024/7/23 20:58:00	0	4431	
147	侯家营	0	10kV-4	侯马219	9266	535	106.3	19.86%	2023/10/22 15:10:00	0	5572	
148	侯家营	0	10kV-5	侯南222	9266	535	37.0	6.92%	2023/11/19 17:46:00	0	6772	

序号	变电站名称	主变最大 负荷日后 需预留容 量 (kVA)	所属母线	线路名称	线路允许 容量 (kVA)	允许电流 (A)	历史最大 电流 (A)	最高负载 率 (%)	最大负荷发生日期	线路最大 负荷日后 需预留容 量 (kVA)	可开放容 量 (kVA)	备注
149	侯家营	0	10kV-5	侯邵224	9266	535	298.2	55.73%	2024/6/24 20:54:00	0	2249	
150	侯家营	0	10kV-4	侯宋213	9266	535	346.2	64.71%	2024/7/23 20:17:00	0	1417	
151	侯家营	0	10kV-4	侯台221	9266	535	68.4	12.79%	2024/7/24 16:09:00	0	6228	
152	侯家营	0	10kV-5	侯小214	9266	535	36.0	6.73%	2024/3/30 19:01:00	0	6790	
153	侯家营	0	10kV-4	侯周217	9266	535	30.5	5.71%	2024/5/11 9:11:00	0	6884	
154	金碧	0	10kV-4	金滨214	8140	470	150.5	32.02%	2023/12/20 17:15:00	0	3906	
155	金碧	0	10kV-4	金佛219	9266	535	90.5	16.92%	2023/11/25 7:59:00	0	5845	
156	金碧	0	10kV-51	金高222	8140	470	65.6	13.96%	2024/2/9 19:25:00	0	5376	
157	金碧	0	10kV-51	金恒二221	8140	470	28.4	6.03%	2024/4/4 21:57:00	0	6021	
158	金碧	0	10kV-4	金恒一218	8140	470	42.7	9.08%	2024/4/4 21:36:00	0	5773	
159	金碧	0	10kV-53	金联231	6980	403	290.6	72.12%	2024/7/20 16:46:00	0	550	
160	金碧	0	10kV-51	金旅二223	6980	403	316.9	78.63%	2024/2/18 15:36:00	0	95	
161	金碧	0	10kV-4	金旅一216	6980	403	237.9	59.03%	2024/7/20 16:59:00	0	1464	
162	金碧	0	10kV-53	金塔二232	9266	535	181.6	33.95%	2023/12/20 15:41:00	0	4267	
163	金碧	0	10kV-4	金塔一212	9266	535	166.9	31.19%	2023/12/20 15:42:00	0	4523	
164	金碧	0	10kV-51	金香224	8140	470	21.3	4.54%	2023/12/30 20:29:00	0	6143	
165	金碧	0	10kV-4	金新217	8140	470	266.3	56.65%	2024/2/18 15:36:00	0	1901	
166	金碧	0	10kV-4	金艺215	8140	470	84.4	17.95%	2024/4/17 9:57:00	0	5051	
167	金碧	0	10kV-53	金营二239	9266	535	154.3	28.85%	2024/2/9 22:49:00	0	4740	
168	金碧	0	10kV-4	金营一211	9266	535	226.6	42.36%	2024/7/20 17:04:00	0	3487	
169	金碧	0	10kV-51	金砖229	6980	403	195.8	48.59%	2024/8/16 12:21:00	0	2192	
170	罗庄子	0	10kV-5	罗港214	9266	535	121.8	22.77%	2024/7/5 16:13:00	0	5303	
171	罗庄子	0	10kV-4	罗洪211	6980	403	301.1	74.72%	2023/12/2 7:04:00	0	369	
172	罗庄子	0	10kV-4	罗平215	9266	535	327.2	61.16%	2023/11/21 9:49:00	0	1746	
173	罗庄子	0	10kV-4	罗青213	9266	535	353.1	65.99%	2024/8/10 2:03:00	0	1298	
174	罗庄子	0	10kV-5	罗山216	9266	535	131.2	24.52%	2024/3/27 15:43:00	0	5141	
175	罗庄子	0	10kV-5	罗下212	6980	403	238.4	59.16%	2023/12/22 7:56:00	0	1455	
176	孟家楼	0	10kV-4	孟仓214	8140	470	224.3	47.72%	2024/6/26 20:01:00	0	2628	
177	孟家楼	0	10kV-51	孟大228	9266	535	244.1	45.62%	2024/9/11 12:16:00	0	3185	
178	孟家楼	0	10kV-4	孟单216	9266	535	228.0	42.62%	2024/3/5 8:48:00	0	3464	

序号	变电站名称	主变最大 负荷日后 需预留容量 (kVA)	所属母线	线路名称	线路允许 容量 (kVA)	允许电流 (A)	历史最大 电流 (A)	最高负载 率 (%)	最大负荷发生日期	线路最大 负荷日后 需预留容量 (kVA)	可开放容量 (kVA)	备注
179	孟家楼	0	10kV-51	孟澜221	8140	470	147.7	31.43%	2023/12/21 16:01:00	0	3954	
180	孟家楼	0	10kV-4	孟裴211	6980	403	225.1	55.86%	2024/3/8 23:24:00	0	1685	
181	孟家楼	0	10kV-51	孟强227	8140	470	143.3	30.49%	2024/8/23 14:52:00	0	4031	
182	孟家楼	0	10kV-51	孟上222	9266	535	291.6	54.50%	2023/12/26 11:20:00	0	2362	
183	孟家楼	0	10kV-4	孟铁215	6097	352	277.8	78.92%	2023/12/21 11:19:00	0	66	
184	孟家楼	0	10kV-51	孟源225	9266	535	235.1	43.94%	2023/11/9 13:45:00	0	3341	
185	孟家楼	0	10kV-51	孟月226	8140	470	98.4	20.94%	2024/7/30 17:55:00	0	4808	
186	孟家楼	0	10kV-4	孟运218	9266	535	284.4	53.16%	2024/7/30 15:45:00	0	2487	
187	孟家楼	0	10kV-4	孟赵213	9266	535	164.9	30.82%	2024/5/28 0:48:00	0	4557	
188	孟家楼	0	10kV-51	孟嵩223	8140	470	328.9	69.98%	2023/11/28 16:05:00	0	815	
189	盘龙谷	0	10kV-41	盘卢214	6980	403	23.8	5.90%	2024/2/9 22:19:00	0	5172	
190	盘龙谷	0	10kV-43	盘卫二221	8140	470	14.2	3.02%	2024/8/3 19:56:00	0	6267	
191	盘龙谷	0	10kV-41	盘卫一211	8140	470	13.4	2.84%	2024/4/4 19:46:00	0	6281	
192	盘龙谷	0	10kV-43	盘杨225	6980	403	61.5	15.27%	2024/9/11 10:48:00	0	4518	
193	青山	0	10kV-42甲	青城222	6980	403	287.4	71.30%	2023/12/21 8:30:00	0	607	
194	青山	0	10kV-42乙	青郭228	8140	470	306.0	65.11%	2024/7/20 17:08:00	0	1212	
195	青山	0	10kV-42甲	青平221	9266	535	137.7	25.75%	2023/12/23 5:24:00	0	5027	
196	青山	0	10kV-41	青霞212	9266	535	345.8	64.63%	2024/8/10 17:46:00	0	1424	
197	青山	0	10kV-41	青营213	6980	403	242.6	60.21%	2023/12/25 7:23:00	0	1382	
198	青山	0	10kV-42乙	青州227	6980	403	312.0	77.42%	2024/8/10 17:06:00	0	180	
199	桑梓	0	10kV-4	桑沟225	9266	535	53.4	9.98%	2023/12/20 21:15:00	0	6488	
200	桑梓	0	10kV-5	桑河222	9266	535	100.3	18.75%	2024/9/11 11:45:00	0	5675	
201	桑梓	0	10kV-4	桑红211	9266	535	425.2	79.47%	2024/6/11 20:08:00	0	49	
202	桑梓	0	10kV-4	桑后213	9266	535	23.5	4.40%	2023/12/21 20:43:00	0	7006	
203	桑梓	0	10kV-5	桑刘214	9266	535	78.0	14.58%	2024/9/25 12:16:00	0	6062	
204	桑梓	0	10kV-5	桑吕218	9266	535	53.5	10.00%	2023/12/21 18:57:00	0	6486	
205	桑梓	0	10kV-5	桑马216	9266	535	32.0	5.99%	2024/3/12 6:27:00	0	6858	
206	桑梓	0	10kV-4	桑旗221	9266	535	40.1	7.49%	2024/1/28 8:07:00	0	6719	
207	桑梓	0	10kV-5	桑水226	9266	535	78.7	14.71%	2024/6/14 22:41:00	0	6050	
208	桑梓	0	10kV-5	桑辛212	9266	535	76.3	14.27%	2024/6/25 7:41:00	0	6091	

序号	变电站名称	主变最大 负荷日后 需预留容量 (kVA)	所属母线	线路名称	线路允许 容量 (kVA)	允许电流 (A)	历史最大 电流 (A)	最高负载 率 (%)	最大负荷发生日期	线路最大 负荷日后 需预留容量 (kVA)	可开放容量 (kVA)	备注
209	桑梓	0	10kV-4	桑许215	9266	535	42.0	7.85%	2024/2/9 22:37:00	0	6686	
210	桑梓	0	10kV-4	桑梓219	9266	535	148.8	27.81%	2023/12/22 7:02:00	0	4836	
211	上仓	0	10kV-5	上仓216	6980	403	296.7	73.63%	2024/8/13 0:32:00	0	445	
212	上仓	0	10kV-5	上军214	9578	553	80.4	14.54%	2023/12/22 16:12:00	0	6270	
213	上仓	0	10kV-4	上施215	6980	403	52.4	13.00%	2024/7/23 17:47:00	0	4677	
214	上仓	0	10kV-5	上四212	9266	535	66.2	12.38%	2024/4/30 19:21:00	0	6266	
215	上仓	0	10kV-4	上塔211	9266	535	276.7	51.72%	2024/2/9 21:16:00	0	2621	
216	上仓	0	10kV-5	上园二218	6980	403	332.1	82.41%	2023/12/6 10:00:00	0	0	
217	上仓	0	10kV-4	上园一217	6980	403	267.9	66.48%	2024/5/28 1:34:00	0	944	
218	上仓	0	10kV-4	上赵213	9266	535	386.6	72.26%	2024/8/7 23:53:00	0	717	
219	唐庄户	0	10kV-4	唐东213	6980	403	206.6	51.27%	2024/7/19 20:10:00	0	2005	
220	唐庄户	0	10kV-5	唐刘214	6980	403	54.2	13.44%	2023/12/21 18:16:00	0	4646	
221	唐庄户	0	10kV-5	唐桥212	6980	403	24.3	6.04%	2024/2/21 14:23:00	0	5162	
222	唐庄户	0	10kV-4	唐石211	6980	403	119.3	29.60%	2024/7/18 16:17:00	0	3518	
223	唐庄户	0	10kV-5	唐西216	9266	535	246.5	46.07%	2024/7/23 20:49:00	0	3144	
224	唐庄户	0	10kV-4	唐辛215	6980	403	152.8	37.93%	2023/12/20 19:36:00	0	2937	
225	王辛庄	0	10kV-42	王安229	9266	535	102.5	19.16%	2023/12/5 19:15:00	0	5638	
226	王辛庄	0	10kV-41	王白213	9266	535	97.8	18.29%	2024/2/9 22:17:00	0	5718	
227	王辛庄	0	10kV-44	王常二230	9266	535	140.9	26.34%	2023/12/5 8:41:00	0	4972	
228	王辛庄	0	10kV-44	王常一236	9266	535	70.9	13.26%	2024/2/9 21:08:00	0	6184	
229	王辛庄	0	10kV-44	王崔240	9266	535	40.3	7.53%	2024/2/9 21:01:00	0	6716	
230	王辛庄	0	10kV-41	王都221	9266	535	44.4	8.30%	2024/2/9 22:02:00	0	6644	
231	王辛庄	0	10kV-41	王富216	9266	535	12.6	2.36%	2023/12/21 2:16:00	0	7195	
232	王辛庄	0	10kV-44	王关246	9266	535	62.8	11.74%	2024/1/28 8:09:00	0	6326	
233	王辛庄	0	10kV-42	王后224	9266	535	162.6	30.40%	2023/11/30 19:09:00	0	4596	
234	王辛庄	0	10kV-44	王康242	9266	535	77.0	14.39%	2024/5/12 1:29:00	0	6079	
235	王辛庄	0	10kV-42	王黎二228	9266	535	43.1	8.05%	2024/6/21 17:20:00	0	6667	
236	王辛庄	0	10kV-41	王黎一211	9266	535	28.0	5.24%	2024/3/22 8:40:00	0	6928	
237	王辛庄	0	10kV-44	王律244	9266	535	94.5	17.67%	2024/5/30 15:48:00	0	5776	
238	王辛庄	0	10kV-42	王莫226	9266	535	109.4	20.45%	2023/12/14 11:00:00	0	5518	

序号	变电站名称	主变最大 负荷日后 需预留容量 (kVA)	所属母线	线路名称	线路允许 容量 (kVA)	允许电流 (A)	历史最大 电流 (A)	最高负载 率 (%)	最大负荷发生日期	线路最大 负荷日后 需预留容量 (kVA)	可开放容量 (kVA)	备注
239	王辛庄	0	10kV-44	王溯245	9266	535	56.2	10.50%	2024/1/24 17:11:00	0	6440	
240	王辛庄	0	10kV-41	王唐219	9266	535	101.0	18.88%	2024/2/9 22:48:00	0	5663	
241	王辛庄	0	10kV-41	王辛212	9266	535	43.0	8.04%	2024/2/9 21:29:00	0	6668	
242	王辛庄	0	10kV-44	王徐二243	9266	535	72.9	13.62%	2024/2/9 22:13:00	0	6151	
243	王辛庄	0	10kV-41	王徐一214	6980	403	293.9	72.92%	2023/11/30 17:22:00	0	494	
244	王辛庄	0	10kV-43	王许233	9266	535	151.4	28.29%	2023/12/20 3:40:00	0	4791	
245	王辛庄	0	10kV-42	王燕227	9266	535	113.4	21.20%	2024/9/11 12:07:00	0	5449	
246	王辛庄	0	10kV-43	王营二234	9266	535	38.2	7.15%	2024/9/21 13:23:00	0	6751	
247	王辛庄	0	10kV-41	王营一215	9266	535	52.3	9.77%	2024/2/9 23:04:00	0	6508	
248	王辛庄	0	10kV-41	王永217	9266	535	198.2	37.05%	2024/5/30 18:26:00	0	3980	
249	王辛庄	0	10kV-44	王庄247	9266	535	76.3	14.26%	2024/2/9 22:07:00	0	6091	
250	钨矿	0	10kV-5	军工212	6980	403	48.5	12.04%	2024/2/3 7:44:00	0	4743	
251	钨矿	0	10kV-5	矿泉水216	6980	403	83.9	20.83%	2024/9/15 5:27:00	0	4130	
252	钨矿	0	10kV-4	李庄子211	9266	535	114.7	21.43%	2024/8/8 15:50:00	0	5427	
253	钨矿	0	10kV-4	钨城217	6980	403	84.2	20.89%	2024/7/19 21:09:00	0	4126	
254	钨矿	0	10kV-4	钨佛221	9266	535	110.4	20.64%	2023/12/21 21:12:00	0	5500	
255	钨矿	0	10kV-5	钨化218	6980	403	221.6	54.99%	2024/1/20 21:13:00	0	1746	
256	钨矿	0	10kV-4	钨矿二215	3845	222	0.0	0.00%	2023/10/22 0:00:00	0	3076	
257	钨矿	0	10kV-4	钨矿一213	3845	222	2.8	1.27%	2024/7/7 21:42:00	0	3027	
258	钨矿	0	10kV-5	钨夏222	9266	535	58.6	10.96%	2023/12/21 18:55:00	0	6398	
259	钨矿	0	10kV-4	钨小219	9266	535	136.7	25.55%	2023/11/29 17:10:00	0	5045	
260	钨矿	0	10kV-5	钨许214	6980	403	50.2	12.45%	2024/7/3 10:56:00	0	4715	
261	钨矿	0	10kV-5	钨野二226	9266	535	113.7	21.26%	2023/12/22 16:54:00	0	5443	
262	钨矿	0	10kV-4	钨野一223	9266	535	65.4	12.23%	2024/9/13 11:59:00	0	6280	
263	钨矿	0	10kV-5	钨张224	9266	535	220.2	41.16%	2023/12/27 22:11:00	0	3599	
264	五百户	0	10kV-5	九百户212	8140	470	144.8	30.82%	2023/11/10 23:22:00	0	4004	
265	五百户	0	10kV-4	五百户211	9266	535	83.1	15.54%	2023/12/14 16:40:00	0	5973	
266	西龙虎峪	0	10kV-4	西藏213	6980	403	338.0	83.88%	2024/9/6 11:35:00	0	0	
267	西龙虎峪	0	10kV-5	西户216	9266	535	146.7	27.42%	2023/12/8 17:47:00	0	4872	
268	西龙虎峪	0	10kV-5	西龙212	6980	403	400.4	99.36%	2023/12/25 15:59:00	0	0	

序号	变电站名称	主变最大 负荷日后 需预留容 量 (kVA)	所属母线	线路名称	线路允许 容量 (kVA)	允许电流 (A)	历史最大 电流 (A)	最高负载 率 (%)	最大负荷发生日期	线路最大 负荷日后 需预留容 量 (kVA)	可开放容 量 (kVA)	备注
269	西龙虎峪	0	10kV-5	西鲁214	6980	403	79.8	19.80%	2023/12/9 7:29:00	0	4202	
270	西龙虎峪	0	10kV-4	西五215	8140	470	63.8	13.58%	2023/12/14 16:22:00	0	5407	
271	西龙虎峪	0	10kV-4	西燕211	6980	403	231.0	57.32%	2023/12/14 17:20:00	0	1583	
272	下仓	0	10kV-5	仓白214	9266	535	44.6	8.34%	2023/12/21 9:08:00	0	6640	
273	下仓	0	10kV-5	仓北218	6980	403	211.3	52.42%	2023/12/19 17:13:00	0	1925	
274	下仓	0	10kV-5	仓仇212	6980	403	153.4	38.07%	2023/11/19 17:16:00	0	2926	
275	下仓	0	10kV-4	仓大217	9266	535	265.4	49.61%	2023/12/22 7:53:00	0	2816	
276	下仓	0	10kV-4	仓富221	9266	535	60.5	11.30%	2024/2/9 20:58:00	0	6366	
277	下仓	0	10kV-4	仓口一215	9266	535	223.6	41.79%	2024/5/13 18:41:00	0	3541	
278	下仓	0	10kV-5	仓马222	9266	535	75.8	14.16%	2023/12/30 21:05:00	0	6101	
279	下仓	0	10kV-5	仓孟224	9266	535	83.8	15.67%	2024/4/21 7:47:00	0	5961	
280	下仓	0	10kV-4	仓吴一213	9266	535	79.1	14.78%	2024/2/9 21:27:00	0	6043	
281	下仓	0	10kV-4	仓西211	9266	535	293.3	54.83%	2023/12/21 18:02:00	0	2332	
282	下仓	0	10kV-5	仓氧216	8140	470	176.5	37.55%	2024/4/22 8:12:00	0	3456	
283	下仓	0	10kV-4	仓渔219	9266	535	223.6	41.79%	2024/1/13 17:02:00	0	3541	
284	下营	0	10kV-5	下长212	6980	403	288.2	71.52%	2023/11/18 20:37:00	0	592	
285	下营	0	10kV-4	下洪211	6980	403	90.4	22.43%	2023/12/22 7:57:00	0	4018	
286	下营	0	10kV-4	下平213	6980	403	270.8	67.20%	2023/11/23 4:37:00	0	894	
287	下营	0	10kV-5	下营214	6980	403	214.2	53.16%	2023/12/22 8:51:00	0	1873	
288	新城	0	10kV-51	新翠234	9266	535	153.2	28.64%	2023/11/26 23:43:00	0	4760	
289	新城	0	10kV-52	新定223	9266	535	144.7	27.05%	2023/11/28 17:27:00	0	4906	
290	新城	0	10kV-42	新二二219	9266	535	62.9	11.75%	2024/7/23 21:03:00	0	6324	
291	新城	0	10kV-52	新二三224	9266	535	99.8	18.66%	2023/12/12 18:18:00	0	5684	
292	新城	0	10kV-51	新二四232	9266	535	191.7	35.84%	2024/7/23 21:12:00	0	4092	
293	新城	0	10kV-41	新二一213	9266	535	218.6	40.86%	2023/12/18 11:07:00	0	3626	
294	新城	0	10kV-42	新福218	9266	535	111.9	20.92%	2023/11/28 17:23:00	0	5475	
295	新城	0	10kV-51	新管233	9266	535	159.3	29.78%	2024/1/2 9:25:00	0	4653	
296	新城	0	10kV-41	新科212	9266	535	34.4	6.43%	2024/4/19 9:24:00	0	6817	
297	新城	0	10kV-52	新孔228	9266	535	244.8	45.76%	2023/12/21 23:33:00	0	3173	
298	新城	0	10kV-42	新六二221	8140	470	115.9	24.67%	2024/7/23 20:38:00	0	4504	

序号	变电站名称	主变最大 负荷日后 需预留容量 (kVA)	所属母线	线路名称	线路允许 容量 (kVA)	允许电流 (A)	历史最大 电流 (A)	最高负载 率 (%)	最大负荷发生日期	线路最大 负荷日后 需预留容量 (kVA)	可开放容量 (kVA)	备注
299	新城	0	10kV-52	新六三226	8140	470	127.9	27.22%	2024/7/23 20:40:00	0	4297	
300	新城	0	10kV-51	新六四230	8140	470	112.9	24.02%	2024/7/21 21:21:00	0	4557	
301	新城	0	10kV-41	新六一215	8140	470	124.9	26.56%	2024/7/23 20:47:00	0	4350	
302	新城	0	10kV-42	新龙217	9266	535	0.2	0.04%	2023/10/22 22:58:00	0	7409	
303	新城	0	10kV-41	新南211	9266	535	141.3	26.41%	2023/11/12 22:56:00	0	4966	
304	新城	0	10kV-51	新五二220	8140	470	121.0	25.75%	2023/11/9 16:25:00	0	4416	
305	新城	0	10kV-52	新五三225	8140	470	107.0	22.76%	2024/2/12 20:37:00	0	4660	
306	新城	0	10kV-51	新五四231	8140	470	94.0	20.00%	2024/7/23 20:28:00	0	4884	
307	新城	0	10kV-41	新五一214	8140	470	107.3	22.83%	2024/2/12 16:07:00	0	4654	
308	新城	0	10kV-42	新一二222	8140	470	131.3	27.93%	2024/7/23 21:03:00	0	4238	
309	新城	0	10kV-52	新一三227	8140	470	266.2	56.64%	2023/12/22 10:58:00	0	1902	
310	新城	0	10kV-51	新一四229	8140	470	33.6	7.15%	2024/7/28 21:10:00	0	5931	
311	新城	0	10kV-41	新一一216	8140	470	105.4	22.43%	2024/6/22 20:18:00	0	4687	
312	蓟东	0	10kV-5	蓟城二212	8140	470	197.9	42.11%	2023/10/13 7:05:00	0	3085	
313	蓟东	0	10kV-4	蓟城一221	8140	470	251.6	53.54%	2023/11/7 20:14:00	0	2154	
314	蓟东	0	10kV-5	蓟盾224	8140	470	444.4	94.55%	2024/7/24 12:10:00	0	0	
315	蓟东	0	10kV-4	蓟洪213	8140	470	176.8	37.61%	2024/6/13 19:07:00	0	3451	
316	蓟东	0	10kV-4	蓟厚217	8140	470	286.5	60.95%	2024/7/24 10:52:00	0	1551	
317	蓟东	0	10kV-4	蓟湖215	8140	470	348.5	74.14%	2024/7/23 21:18:00	0	477	
318	蓟东	0	10kV-4	蓟华211	8140	470	344.7	73.34%	2024/7/24 11:05:00	0	542	
319	蓟东	0	10kV-5	蓟开二222	8140	470	254.6	54.17%	2024/7/24 12:00:00	0	2103	
320	蓟东	0	10kV-5	蓟医二216	8140	470	128.4	27.32%	2024/7/22 14:17:00	0	4288	
321	蓟东	0	10kV-4	蓟医一223	8140	470	133.2	28.35%	2024/7/22 16:25:00	0	4204	
322	蓟东	0	10kV-5	蓟闸218	6980	403	313.8	77.86%	2023/12/20 20:40:00	0	149	
323	马伸桥	0	10kV-4	黄花山213	6980	403	172.6	42.84%	2023/12/18 20:12:00	0	2594	
324	马伸桥	0	10kV-4	马伸桥211	6980	403	338.0	83.88%	2024/9/15 12:34:00	0	0	
325	马伸桥	0	10kV-4	孙各庄215	6980	403	291.2	72.26%	2024/9/11 13:35:00	0	540	
326	马伸桥	0	10kV-5	卫生科212	6980	403	49.6	12.30%	2024/9/11 11:46:00	0	4725	
327	马伸桥	0	10kV-5	织布厂218	6980	403	321.6	79.80%	2023/12/21 17:39:00	0	14	
328	桃花园	0	10kV-44	桃碧236	8140	470	180.0	38.30%	2023/10/13 19:01:00	0	3395	

序号	变电站名称	主变最大 负荷日后 需预留容量 (kVA)	所属母线	线路名称	线路允许 容量 (kVA)	允许电流 (A)	历史最大 电流 (A)	最高负载 率 (%)	最大负荷发生日期	线路最大 负荷日后 需预留容量 (kVA)	可开放容量 (kVA)	备注
329	桃花园	0	10kV-43	桃城二225	8140	470	171.8	36.56%	2024/7/21 21:25:00	0	3536	
330	桃花园	0	10kV-41	桃城一216	8140	470	192.8	41.03%	2023/10/13 19:34:00	0	3172	
331	桃花园	0	10kV-41	桃果213	8140	470	281.0	59.80%	2024/1/16 18:00:00	0	1645	
332	桃花园	0	10kV-41	桃海212	8140	470	232.3	49.43%	2024/8/30 21:42:00	0	2489	
333	桃花园	0	10kV-42	桃鸿224	9266	535	201.8	37.73%	2024/7/19 20:52:00	0	3917	
334	桃花园	0	10kV-44	桃军238	8140	470	307.7	65.46%	2024/8/22 21:11:00	0	1183	
335	桃花园	0	10kV-42	桃开一221	8140	470	357.8	76.14%	2024/7/24 12:14:00	0	315	
336	桃花园	0	10kV-44	桃蓝二231	9266	535	39.7	7.42%	2024/7/27 14:45:00	0	6725	
337	桃花园	0	10kV-43	桃蓝一227	9266	535	65.3	12.20%	2024/9/27 8:01:00	0	6282	
338	桃花园	0	10kV-42	桃青二223	8140	470	127.9	27.22%	2023/10/13 19:28:00	0	4297	
339	桃花园	0	10kV-41	桃青一214	8140	470	200.6	42.69%	2023/10/13 19:28:00	0	3037	
340	桃花园	0	10kV-44	桃山二234	8140	470	114.8	24.43%	2023/10/13 7:35:00	0	4523	
341	桃花园	0	10kV-41	桃山一215	8140	470	86.5	18.41%	2024/7/23 21:46:00	0	5014	
342	桃花园	0	10kV-42	桃时二222	8140	470	151.9	32.32%	2023/10/13 18:55:00	0	3881	
343	桃花园	0	10kV-44	桃时一237	8140	470	86.9	18.49%	2024/7/23 21:10:00	0	5008	
344	桃花园	0	10kV-44	桃水239	9266	535	58.5	10.93%	2024/9/27 8:01:00	0	6400	
345	桃花园	0	10kV-44	桃四235	8140	470	268.6	57.14%	2024/7/23 19:02:00	0	1861	
346	桃花园	0	10kV-41	桃阳211	8140	470	314.6	66.94%	2024/7/24 12:09:00	0	1063	
347	桃花园	0	10kV-43	桃鑫226	8140	470	300.1	63.86%	2024/7/23 20:51:00	0	1314	
348	徐各庄	0	10kV-52	徐成222	8140	470	235.3	50.06%	2024/9/20 10:13:00	0	2437	
349	徐各庄	0	10kV-4	徐大217	8140	470	86.4	18.38%	2024/6/19 15:30:00	0	5016	
350	徐各庄	0	10kV-53	徐单233	8140	470	177.2	37.70%	2024/8/15 10:50:00	0	3443	
351	徐各庄	0	10kV-4	徐开215	8140	470	296.0	62.98%	2024/6/19 15:30:00	0	1386	
352	徐各庄	0	10kV-4	徐凯214	9266	535	146.1	27.30%	2024/6/19 15:30:00	0	4883	
353	徐各庄	0	10kV-53	徐科231	8140	470	89.8	19.11%	2024/7/4 14:01:00	0	4956	
354	徐各庄	0	10kV-53	徐美237	9266	535	133.8	25.02%	2024/8/20 12:30:00	0	5095	
355	徐各庄	0	10kV-4	徐瑞213	8140	470	183.4	39.01%	2024/6/19 15:30:00	0	3337	
356	徐各庄	0	10kV-52	徐小227	8140	470	118.0	25.11%	2024/6/19 15:30:00	0	4469	
357	徐各庄	0	10kV-53	徐阳232	9266	535	193.3	36.13%	2024/6/26 10:03:00	0	4065	
358	徐各庄	0	10kV-52	徐艺221	8140	470	218.6	46.50%	2024/6/19 15:30:00	0	2727	

序号	变电站名称	主变最大 负荷日后 需预留容 量 (kVA)	所属母线	线路名称	线路允许 容量 (kVA)	允许电流 (A)	历史最大 电流 (A)	最高负载 率 (%)	最大负荷发生日期	线路最大 负荷日后 需预留容 量 (kVA)	可开放容 量 (kVA)	备注
359	徐各庄	0	10kV-52	徐源225	8140	470	160.4	34.13%	2024/6/19 15:30:00	0	3734	
360	徐各庄	0	10kV-53	徐嵩234	8140	470	243.4	51.78%	2024/5/27 15:21:00	0	2297	
361	许家台	0	10kV-4	许北221	6980	403	78.9	19.57%	2023/12/21 7:44:00	0	4218	
362	许家台	0	10kV-5	许城212	6980	403	187.1	46.43%	2023/12/20 20:06:00	0	2343	
363	许家台	0	10kV-4	许杜219	9266	535	161.0	30.09%	2023/11/30 17:46:00	0	4625	
364	许家台	0	10kV-5	许卢218	6980	403	48.7	12.08%	2023/11/6 23:25:00	0	4741	
365	许家台	0	10kV-5	许潘214	9266	535	253.9	47.45%	2023/12/21 7:06:00	0	3016	
366	许家台	0	10kV-4	许尚217	9266	535	358.6	67.03%	2023/11/30 1:12:00	0	1202	
367	许家台	0	10kV-5	许王222	9266	535	188.2	35.17%	2024/9/5 11:10:00	0	4154	
368	许家台	0	10kV-5	许卫二224	6980	403	0.0	0.00%	2024/6/11 0:00:00	0	5584	
369	许家台	0	10kV-4	许卫一211	6980	403	10.1	2.52%	2023/12/22 18:06:00	0	5408	
370	许家台	0	10kV-4	许文215	8140	470	128.9	27.43%	2023/12/21 18:41:00	0	4280	
371	许家台	0	10kV-4	许杨223	9266	535	56.6	10.58%	2024/2/9 20:04:00	0	6432	
372	杨津庄	0	10kV-5	杨程214	6980	403	213.7	53.03%	2023/12/21 1:10:00	0	1882	
373	杨津庄	0	10kV-5	杨甸224	9266	535	97.4	18.21%	2024/9/14 12:18:00	0	5725	
374	杨津庄	0	10kV-4	杨豆211	6980	403	188.2	46.69%	2024/6/22 18:43:00	0	2325	
375	杨津庄	0	10kV-4	杨刘215	9266	535	71.6	13.39%	2024/5/31 18:14:00	0	6172	
376	杨津庄	0	10kV-4	杨鲁225	9266	535	53.3	9.96%	2024/9/11 12:24:00	0	6490	
377	杨津庄	0	10kV-4	杨施213	9266	535	1.7	0.31%	2024/3/21 10:36:00	0	7384	
378	杨津庄	0	10kV-4	杨台223	9266	535	36.2	6.77%	2024/5/10 7:54:00	0	6785	
379	杨津庄	0	10kV-5	杨窝212	9266	535	32.5	6.08%	2024/2/9 21:09:00	0	6850	
380	杨津庄	0	10kV-4	杨辛221	9266	535	139.4	26.06%	2024/5/31 12:29:00	0	4998	
381	杨津庄	0	10kV-5	杨渔216	6980	403	245.4	60.89%	2024/6/22 17:33:00	0	1334	
382	迎宾	0	10kV-44	迎北236	6980	403	257.3	63.85%	2023/12/12 16:06:00	0	1127	
383	迎宾	0	10kV-42	迎春二225	9266	535	90.3	16.88%	2023/12/11 15:06:00	0	5849	
384	迎宾	0	10kV-41	迎春一211	6980	403	286.5	71.08%	2024/1/10 11:02:00	0	622	
385	迎宾	0	10kV-42	迎后224	5265	304	76.1	25.04%	2023/12/20 21:55:00	0	2894	
386	尤古庄	0	10kV-44	尤安二247	9266	535	54.8	10.24%	2024/2/9 21:42:00	0	6464	
387	尤古庄	0	10kV-42	尤安一225	9266	535	83.8	15.66%	2023/11/6 12:14:00	0	5962	
388	尤古庄	0	10kV-44	尤昌238	9266	535	59.2	11.07%	2023/12/21 8:19:00	0	6387	

序号	变电站名称	主变最大 负荷日后 需预留容 量 (kVA)	所属母线	线路名称	线路允许 容量 (kVA)	允许电流 (A)	历史最大 电流 (A)	最高负载 率 (%)	最大负荷发生日期	线路最大 负荷日后 需预留容 量 (kVA)	可开放容 量 (kVA)	备注
389	尤古庄	0	10kV-42	尤道二227	9266	535	84.9	15.86%	2024/2/9 22:20:00	0	5943	
390	尤古庄	0	10kV-41	尤道一214	9266	535	57.5	10.74%	2024/5/30 19:23:00	0	6418	
391	尤古庄	0	10kV-42	尤邓229	9266	535	36.5	6.82%	2024/2/9 21:41:00	0	6781	
392	尤古庄	0	10kV-41	尤阁216	9266	535	56.5	10.57%	2023/12/21 6:56:00	0	6434	
393	尤古庄	0	10kV-43	尤果232	9266	535	57.2	10.69%	2023/12/20 20:20:00	0	6423	
394	尤古庄	0	10kV-44	尤黄243	9266	535	62.3	11.65%	2023/12/20 19:28:00	0	6334	
395	尤古庄	0	10kV-41	尤晋218	9266	535	20.5	3.83%	2024/2/9 21:49:00	0	7058	
396	尤古庄	0	10kV-41	尤康217	9266	535	38.7	7.23%	2024/2/9 21:57:00	0	6743	
397	尤古庄	0	10kV-44	尤李244	9266	535	38.6	7.21%	2024/7/30 16:52:00	0	6745	
398	尤古庄	0	10kV-43	尤龙231	9266	535	32.8	6.13%	2023/11/16 12:10:00	0	6845	
399	尤古庄	0	10kV-44	尤芦245	9266	535	53.0	9.92%	2023/12/22 20:31:00	0	6494	
400	尤古庄	0	10kV-41	尤马213	9266	535	57.2	10.69%	2024/6/24 18:20:00	0	6423	
401	尤古庄	0	10kV-44	尤南242	9266	535	102.3	19.11%	2024/1/23 18:46:00	0	5642	
402	尤古庄	0	10kV-41	尤桑二212	9266	535	50.4	9.42%	2024/2/9 20:48:00	0	6540	
403	尤古庄	0	10kV-42	尤桑三224	9266	535	57.4	10.74%	2023/12/20 21:46:00	0	6418	
404	尤古庄	0	10kV-41	尤桑一211	9266	535	82.7	15.46%	2023/12/22 1:34:00	0	5980	
405	尤古庄	0	10kV-44	尤善241	9266	535	56.5	10.55%	2024/5/17 17:00:00	0	6435	
406	尤古庄	0	10kV-41	尤塔221	9266	535	40.6	7.60%	2024/9/11 11:58:00	0	6709	
407	尤古庄	0	10kV-43	尤天233	9266	535	206.8	38.66%	2023/10/19 10:01:00	0	3831	
408	尤古庄	0	10kV-41	尤相219	9266	535	108.8	20.34%	2024/1/25 7:57:00	0	5528	
409	尤古庄	0	10kV-44	尤邢237	9266	535	48.4	9.05%	2024/2/9 21:33:00	0	6575	
410	尤古庄	0	10kV-44	尤许236	9266	535	78.3	14.64%	2023/12/21 20:43:00	0	6057	
411	尤古庄	0	10kV-44	尤张二246	9266	535	48.7	9.10%	2024/2/9 22:33:00	0	6570	
412	尤古庄	0	10kV-42	尤张一226	9266	535	85.7	16.01%	2023/12/18 21:00:00	0	5929	
413	尤古庄	0	10kV-42	尤周二228	9266	535	66.3	12.39%	2024/2/9 22:27:00	0	6264	
414	尤古庄	0	10kV-41	尤周一215	9266	535	60.3	11.27%	2024/9/11 13:00:00	0	6369	
415	尤古庄	0	10kV-43	尤逯230	9266	535	24.0	4.48%	2023/10/18 10:14:00	0	6998	
416	渔山	0	10kV-4	渔处213	9266	535	275.8	51.54%	2024/7/23 20:23:00	0	2637	
417	渔山	0	10kV-5	渔电214	8140	470	235.7	50.14%	2024/7/20 21:24:00	0	2430	
418	渔山	0	10kV-4	渔庆215	8140	470	211.1	44.91%	2024/8/14 13:00:00	0	2857	

序号	变电站名称	主变最大 负荷日后 需预留容 量 (kVA)	所属母线	线路名称	线路允许 容量 (kVA)	允许电流 (A)	历史最大 电流 (A)	最高负载 率 (%)	最大负荷发生日期	线路最大 负荷日后 需预留容 量 (kVA)	可开放容 量 (kVA)	备注
419	渔山	0	10kV-5	渔石212	8140	470	109.2	23.24%	2024/4/25 20:54:00	0	4621	
420	渔山	0	10kV-4	渔阳211	8140	470	277.7	59.09%	2024/7/24 12:14:00	0	1702	
421	渔山	0	10kV-4	渔油217	3845	222	28.6	12.88%	2024/1/5 8:52:00	0	2581	
422	渔山	0	10kV-5	渔政216	8140	470	277.3	58.99%	2024/8/18 20:50:00	0	1710	
423	溇溜	0	10kV-5	溜北一218	9266	535	140.5	26.26%	2023/12/20 20:45:00	0	4980	
424	溇溜	0	10kV-5	溜龙212	5265	304	30.2	9.95%	2024/1/21 10:34:00	0	3688	
425	溇溜	0	10kV-4	溜唐215	9266	535	92.7	17.33%	2023/12/21 10:29:00	0	5807	
426	溇溜	0	10kV-5	溜洼222	9266	535	108.2	20.23%	2023/12/21 10:52:00	0	5538	
427	溇溜	0	10kV-4	溜吴211	9266	535	83.9	15.69%	2023/12/20 20:19:00	0	5959	
428	溇溜	0	10kV-5	溜辛二228	9266	535	168.2	31.43%	2024/1/4 9:56:00	0	4500	
429	溇溜	0	10kV-4	溜辛一217	9266	535	70.0	13.08%	2023/12/20 16:35:00	0	6201	
430	溇溜	0	10kV-5	溜杨214	9266	535	151.1	28.25%	2024/1/2 20:55:00	0	4796	
431	溇溜	0	10kV-5	溜赵226	9266	535	109.6	20.49%	2024/9/11 11:33:00	0	5515	