

静海供电公司10千伏配电线路可开放容量信息表(2024年第四季度)

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量 (kVA)	所属母线	线路名称	线路允许容量 (kVA)	允许电流 (A)	历史最大电流 (A)	最高负载率 (%)	最大负荷发生日期	线路最大负荷日后需预留容量 (kVA)	可开放容量 (kVA)	备注
1	北华	0	10kV-42	北海223	8133	587	192.85	32.85%	2024年8月22日	0	3834.62	
2	北华	0	10kV-42	北热224	8133	587	331.58	56.49%	2023年11月5日	0	1912.35	
3	北华	0	10kV-42	北电225	8133	587	150.17	25.58%	2023年11月4日	0	4426.05	
4	北华	0	10kV-42	北罗226	7205	520	110.11	21.18%	2024年6月25日	0	4238.38	
5	北华	0	10kV-43	北达230	5584	403	274.68	68.16%	2024年7月30日	0	661.21	
6	北华	0	10kV-43	北君231	8133	587	264.96	45.14%	2023年11月9日	0	2835.49	
7	北华	0	10kV-44	北吉235	8133	587	194.21	33.08%	2024年6月29日	0	3815.83	
8	北华	0	10kV-44	北良236	8133	587	288.23	49.10%	2023年11月8日	0	2513.09	
9	北华	0	10kV-44	北徐237	8133	587	331.52	56.48%	2023年11月7日	0	1913.18	
10	北华	0	10kV-44	北星238	8133	587	258.24	43.99%	2024年1月24日	0	2928.60	
11	北华	0	10kV-44	北旺239	5584	403	258.90	64.24%	2024年3月6日	0	879.86	
12	北华	0	10kV-44	北红240	8133	587	1.63	0.28%	2023年11月13日	0	6484.16	
13	北华	0	10kV-44	北普241	7205	520	171.06	32.90%	2023年11月16日	0	3393.89	
14	北华	0	10kV-44	北贸242	8133	587	59.98	10.22%	2024年6月25日	0	5675.75	
15	减河南	0	10kV-41	南天214	8133	587	259.56	44.22%	2023年11月6日	0	2910.31	
16	减河南	0	10kV-41	南兴215	7205	520	93.64	18.01%	2023年11月10日	0	4466.68	
17	减河南	0	10kV-42	南开223	8133	587	33.88	5.77%	2023年11月10日	0	6037.39	
18	减河南	0	10kV-42	南八225	7205	520	271.36	52.18%	2023年11月9日	0	2004.19	
19	减河南	0	10kV-43	南所229	7205	520	234.92	45.18%	2023年11月30日	0	2508.99	
20	北洋	0	10kV-41	洋宽211	5542	400	302.40	75.60%	2024年8月22日	0	243.84	
21	北洋	0	10kV-41	洋宁212	5542	400	1.60	0.40%	2024年8月22日	0	4411.75	
22	北洋	0	10kV-41	洋寨213	5542	400	115.20	28.80%	2023年11月9日	0	2837.71	
23	北洋	0	10kV-41	洋塔214	5542	400	318.40	79.60%	2023年11月10日	0	22.19	
24	北洋	0	10kV-41	洋奎215	7205	520	190.40	36.62%	2024年4月8日	0	3125.91	
25	北洋	0	10kV-41	洋体一216	5542	400	12.80	3.20%	2023年11月5日	0	4256.57	
26	北洋	0	10kV-41	洋郡一218	5542	400	170.40	42.60%	2024年8月22日	0	2072.87	
27	北洋	0	10kV-42	洋郡二219	5542	400	123.20	30.80%	2024年8月22日	0	2726.86	
28	北洋	0	10kV-42	洋体二220	5542	400	25.00	6.25%	2023年11月16日	0	4087.52	
29	北洋	0	10kV-42	洋北222	5542	400	240.80	60.20%	2023年11月15日	0	1097.42	
30	北洋	0	10kV-43	洋政223	5542	400	139.20	34.80%	2023年11月20日	0	2505.18	
31	北洋	0	10kV-43	洋管224	5542	400	135.20	33.80%	2024年8月22日	0	2560.56	
32	北洋	0	10kV-44	洋东一227	5542	400	76.00	19.00%	2023年11月25日	0	3380.86	

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量（kVA）	所属母线	线路名称	线路允许容量（kVA）	允许电流（A）	历史最大电流（A）	最高负载率（%）	最大负荷发生日期	线路最大负荷日后需预留容量（kVA）	可开放容量（kVA）	备注
33	北洋	0	10kV-44	洋双一228	5542	400	195.20	48.80%	2024年8月22日	0	1729.23	
34	北洋	0	10kV-44	洋双二229	5542	400	224.00	56.00%	2024年6月25日	0	1330.18	
35	北洋	0	10kV-44	洋亿230	7205	520	397.20	76.38%	2023年11月15日	0	260.49	
36	北洋	0	10kV-44	洋海231	7205	520	385.40	74.12%	2023年11月17日	0	423.99	
37	北洋	0	10kV-44	洋吉233	5542	400	35.20	8.80%	2023年12月22日	0	3946.20	
38	北洋	0	10kV-41	洋东二235	5542	400	59.20	14.80%	2023年11月15日	0	3613.65	
39	陈官屯	0	10kV-41	陈北212	7205	520	164.02	31.54%	2023年11月10日	0	3491.40	
40	陈官屯	0	10kV-41	陈高一213	7205	520	226.48	43.55%	2023年12月21日	0	2625.95	
41	陈官屯	0	10kV-41	陈三215	8133	587	110.73	18.86%	2023年12月21日	0	4972.51	
42	陈官屯	0	10kV-41	陈双217	5584	403	46.56	11.55%	2023年12月21日	0	3822.04	
43	陈官屯	0	10kV-41	陈邹218	8133	587	109.12	18.59%	2023年12月21日	0	4994.76	
44	陈官屯	0	10kV-41	陈高二219	7205	520	73.34	14.10%	2023年12月21日	0	4747.95	
45	陈官屯	0	10kV-41	陈王222	5584	403	195.25	48.45%	2023年12月21日	0	1761.76	
46	陈官屯	0	10kV-42	陈杨一223	7205	520	105.24	20.24%	2023年12月21日	0	4305.90	
47	陈官屯	0	10kV-42	陈张二224	7205	520	90.84	17.47%	2023年12月20日	0	4505.39	
48	陈官屯	0	10kV-42	陈大二225	7205	520	161.64	31.08%	2023年12月20日	0	3524.41	
49	陈官屯	0	10kV-42	陈争226	5584	403	49.72	12.34%	2023年12月18日	0	3778.26	
50	陈官屯	0	10kV-42	陈谭三227	7205	520	11.45	2.20%	2023年12月20日	0	5605.44	
51	陈官屯	0	10kV-42	陈东228	8133	587	121.09	20.63%	2023年12月20日	0	4828.99	
52	陈官屯	0	10kV-43	陈袁229	6512	470	33.72	7.17%	2023年12月19日	0	4742.69	
53	陈官屯	0	10kV-43	陈张一230	7205	520	136.06	26.16%	2023年12月21日	0	3878.91	
54	陈官屯	0	10kV-43	陈胡一231	7205	520	51.07	9.82%	2023年12月21日	0	5056.53	
55	陈官屯	0	10kV-43	陈开232	7205	520	4.56	0.88%	2023年12月19日	0	5700.95	
56	陈官屯	0	10kV-43	陈鑫233	7205	520	2.54	0.49%	2023年12月23日	0	5728.93	
57	陈官屯	0	10kV-43	陈小234	5584	403	85.04	21.10%	2023年12月20日	0	3288.85	
58	陈官屯	0	10kV-44	陈昊235	7205	520	195.67	37.63%	2023年12月21日	0	3052.94	
59	陈官屯	0	10kV-44	陈杨二237	7205	520	73.08	14.05%	2023年12月19日	0	4751.54	
60	陈官屯	0	10kV-44	陈谭一238	7205	520	208.87	40.17%	2023年11月15日	0	2869.94	
61	陈官屯	0	10kV-44	陈港240	8133	587	124.61	21.23%	2023年12月21日	0	4780.19	
62	陈官屯	0	10kV-44	陈谭二241	7205	520	44.07	8.48%	2023年11月17日	0	5153.40	
63	陈官屯	0	10kV-44	陈胡二242	7205	520	110.21	21.19%	2023年12月21日	0	4237.03	
64	陈官屯	0	10kV-44	陈大一243	7205	520	93.43	17.97%	2023年12月19日	0	4469.51	
65	陈官屯	0	10kV-44	陈刚244	7205	520	318.93	61.33%	2024年6月25日	0	1345.01	
66	陈官屯	0	10kV-44	陈街245	8133	587	212.45	36.19%	2023年11月25日	0	3563.11	

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量（kVA）	所属母线	线路名称	线路允许容量（kVA）	允许电流（A）	历史最大电流（A）	最高负载率（%）	最大负荷发生日期	线路最大负荷日后需预留容量（kVA）	可开放容量（kVA）	备注
67	陈官屯	0	10kV-44	陈吕246	5584	403	131.29	32.58%	2023年11月20日	0	2648.01	
68	崔庄子	0	10kV-41	崔李211	5542	400	99.00	24.75%	2024年6月25日	0	3062.18	
69	崔庄子	0	10kV-41	崔正212	5542	400	285.00	71.25%	2024年6月25日	0	484.96	
70	崔庄子	0	10kV-41	崔史一213	4780	345	74.00	21.45%	2023年11月25日	0	2798.91	
71	崔庄子	0	10kV-41	崔齐214	4780	345	122.00	35.36%	2023年11月22日	0	2133.82	
72	崔庄子	0	10kV-41	崔东215	6512	470	374.10	79.60%	2024年2月27日	0	26.33	
73	崔庄子	0	10kV-41	崔兴二216	5542	400	282.00	70.50%	2024年7月29日	0	526.53	
74	崔庄子	0	10kV-41	崔宇四217	7205	520	294.00	56.54%	2024年7月29日	0	1690.43	
75	崔庄子	0	10kV-42	崔高219	5542	400	174.00	43.50%	2023年11月13日	0	2022.98	
76	崔庄子	0	10kV-42	崔兴一220	5542	400	218.00	54.50%	2023年12月19日	0	1413.31	
77	崔庄子	0	10kV-42	崔中一221	5542	400	15.00	3.75%	2023年11月15日	0	4226.08	
78	崔庄子	0	10kV-42	崔宇一222	5542	400	301.00	75.25%	2023年12月21日	0	263.26	
79	崔庄子	0	10kV-43	崔坤223	5542	400	185.00	46.25%	2023年12月19日	0	1870.56	
80	崔庄子	0	10kV-43	崔钢224	5542	400	122.00	30.50%	2024年4月16日	0	2743.49	
81	崔庄子	0	10kV-43	崔开一225	5542	400	283.00	70.75%	2023年11月25日	0	512.67	
82	崔庄子	0	10kV-43	崔工一226	5542	400	232.00	58.00%	2023年11月20日	0	1219.33	
83	崔庄子	0	10kV-44	崔工二227	5542	400	310.40	77.60%	2024年8月22日	0	133.02	
84	崔庄子	0	10kV-44	崔铁二228	5542	400	15.00	3.75%	2023年11月25日	0	4226.08	
85	崔庄子	0	10kV-44	崔宇三229	5542	400	108.00	27.00%	2023年11月20日	0	2937.47	
86	崔庄子	0	10kV-44	崔中二231	5542	400	16.00	4.00%	2023年12月19日	0	4212.22	
87	崔庄子	0	10kV-44	崔开二232	5542	400	237.00	59.25%	2024年8月22日	0	1150.05	
88	崔庄子	0	10kV-44	崔宇二233	5542	400	315.20	78.80%	2023年11月25日	0	66.51	
89	大邱庄	0	10kV-4	邱全211	6512	470	232.00	49.36%	2024年8月22日	0	1995.26	
90	大邱庄	0	10kV-5	邱庞212	5584	403	222.50	55.21%	2024年8月22日	0	1384.21	
91	大邱庄	0	10kV-4	邱美213	7205	520	298.00	57.31%	2023年11月15日	0	1635.01	
92	大邱庄	0	10kV-5	邱虎214	5584	403	135.00	33.50%	2023年11月17日	0	2596.61	
93	大邱庄	0	10kV-4	邱化215	6512	470	49.00	10.43%	2023年11月10日	0	4530.91	
94	大邱庄	0	10kV-5	邱海216	5584	403	226.50	56.20%	2023年11月15日	0	1328.79	
95	大邱庄	0	10kV-4	邱大217	6512	470	0.00	0.00%	2023年11月10日	0	5209.86	
96	大邱庄	0	10kV-5	邱蔡218	5584	403	177.50	44.04%	2023年12月21日	0	2007.73	
97	大邱庄	0	10kV-4	邱尧219	5584	403	144.50	35.86%	2023年12月21日	0	2464.98	
98	大邱庄	0	10kV-5	邱建220	5584	403	166.00	41.19%	2024年7月29日	0	2167.08	
99	大邱庄	0	10kV-4	邱维221	8133	587	129.50	22.06%	2023年11月25日	0	4712.43	
100	大邱庄	0	10kV-5	邱屯222	5584	403	316.80	78.61%	2024年7月29日	0	77.59	

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量（kVA）	所属母线	线路名称	线路允许容量（kVA）	允许电流（A）	历史最大电流（A）	最高负载率（%）	最大负荷发生日期	线路最大负荷日后需预留容量（kVA）	可开放容量（kVA）	备注
101	大邱庄	0	10kV-4	邱正223	5584	403	13.00	3.23%	2024年1月24日	0	4287.05	
102	大屯	0	10kV-41	屯王211	7205	520	221.74	42.64%	2023年12月21日	0	2691.74	
103	大屯	0	10kV-41	屯虎212	7205	520	312.27	60.05%	2023年12月20日	0	1437.34	
104	大屯	0	10kV-41	屯寺213	7205	520	173.26	33.32%	2023年12月21日	0	3363.43	
105	大屯	0	10kV-41	屯源214	7205	520	193.28	37.17%	2023年12月20日	0	3085.95	
106	大屯	0	10kV-41	屯秀215	8133	587	430.49	73.34%	2023年11月17日	0	541.94	
107	大屯	0	10kV-41	屯恒216	8133	587	257.02	43.79%	2023年11月10日	0	2945.48	
108	大屯	0	10kV-41	屯林217	7205	520	128.44	24.70%	2023年12月21日	0	3984.40	
109	大屯	0	10kV-42	屯瑞219	5542	400	297.30	74.33%	2023年12月21日	0	314.53	
110	大屯	0	10kV-42	屯利220	4877	352	159.84	45.41%	2023年12月21日	0	1687.11	
111	大屯	0	10kV-42	屯海221	5542	400	197.36	49.34%	2023年12月20日	0	1699.30	
112	大屯	0	10kV-42	屯友222	4780	345	203.28	58.92%	2023年11月17日	0	1007.61	
113	大屯	0	10kV-43	屯村223	4780	345	84.48	24.49%	2024年1月24日	0	2653.70	
114	大屯	0	10kV-43	屯砖224	4780	345	233.92	67.80%	2024年7月30日	0	583.06	
115	大屯	0	10kV-43	屯宝225	4780	345	265.76	77.03%	2023年11月15日	0	141.89	
116	大屯	0	10kV-43	屯隆226	4268	308	161.52	52.44%	2023年11月17日	0	1176.10	
117	大屯	0	10kV-44	屯富227	4780	345	262.64	76.13%	2023年11月10日	0	185.12	
118	大屯	0	10kV-44	屯洼228	4877	352	202.40	57.50%	2023年11月15日	0	1097.40	
119	大屯	0	10kV-44	屯胜229	5542	400	292.24	73.06%	2024年7月30日	0	384.64	
120	大屯	0	10kV-44	屯安230	5542	400	214.00	53.50%	2023年11月17日	0	1468.74	
121	大屯	0	10kV-44	屯尚231	11085	800	251.84	31.48%	2023年11月10日	0	5378.34	
122	大屯	0	10kV-44	屯洋232	11085	800	392.32	49.04%	2024年7月30日	0	3431.85	
123	大屯	0	10kV-44	屯西233	4877	352	165.76	47.09%	2024年7月30日	0	1605.08	
124	大屯	0	10kV-44	屯东234	4877	352	118.96	33.80%	2023年11月25日	0	2253.54	
125	大邀铺	0	10kV-41	铺隆一211	8133	587	256.68	43.73%	2024年7月30日	0	2950.28	
126	大邀铺	0	10kV-41	铺开一212	5542	400	149.69	37.42%	2024年6月25日	0	2359.76	
127	大邀铺	0	10kV-41	铺镇一213	5542	400	244.19	61.05%	2023年12月21日	0	1050.48	
128	大邀铺	0	10kV-41	铺园三214	8133	587	93.88	15.99%	2023年12月20日	0	5206.01	
129	大邀铺	0	10kV-41	铺隆三215	8133	587	114.27	19.47%	2023年12月21日	0	4923.51	
130	大邀铺	0	10kV-41	铺隆四216	8133	587	269.15	45.85%	2023年12月20日	0	2777.37	
131	大邀铺	0	10kV-41	铺园二217	5542	400	277.00	69.25%	2023年11月17日	0	595.78	
132	大邀铺	0	10kV-42	铺城二218	5542	400	138.56	34.64%	2023年11月10日	0	2514.04	
133	大邀铺	0	10kV-42	铺开二219	5542	400	300.69	75.17%	2023年12月21日	0	267.54	
134	大邀铺	0	10kV-42	铺镇二220	5542	400	135.98	34.00%	2023年12月21日	0	2549.76	

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量（kVA）	所属母线	线路名称	线路允许容量（kVA）	允许电流（A）	历史最大电流（A）	最高负载率（%）	最大负荷发生日期	线路最大负荷日后需预留容量（kVA）	可开放容量（kVA）	备注
135	大邀铺	0	10kV-43	铺邓221	5542	400	79.36	19.84%	2023年12月21日	0	3334.32	
136	大邀铺	0	10kV-43	铺隆五222	8133	587	240.13	40.91%	2023年12月20日	0	3179.51	
137	大邀铺	0	10kV-43	铺大二223	5542	400	186.63	46.66%	2023年11月17日	0	1848.02	
138	大邀铺	0	10kV-43	铺园一224	5542	400	208.31	52.08%	2024年6月25日	0	1547.60	
139	大邀铺	0	10kV-44	铺周225	5584	403	29.70	7.37%	2024年6月25日	0	4055.60	
140	大邀铺	0	10kV-44	铺大一226	6512	470	171.41	36.47%	2023年11月15日	0	2834.80	
141	大邀铺	0	10kV-44	铺城一227	7205	520	391.86	75.36%	2024年7月30日	0	334.53	
142	大邀铺	0	10kV-44	铺发三228	7205	520	33.92	6.52%	2024年7月30日	0	5294.08	
143	大邀铺	0	10kV-44	铺隆七229	8133	587	87.73	14.94%	2023年12月21日	0	5291.24	
144	大邀铺	0	10kV-44	铺丰一230	7205	520	333.66	64.17%	2023年12月20日	0	1140.93	
145	大邀铺	0	10kV-44	铺宗一231	8133	587	311.34	53.04%	2023年12月21日	0	2192.89	
146	大邀铺	0	10kV-41	铺丰二232	5542	400	56.62	14.16%	2023年12月20日	0	3649.36	
147	大邀铺	0	10kV-42	铺王233	5542	400	98.70	24.67%	2023年11月17日	0	3066.37	
148	大邀铺	0	10kV-44	铺水一234	8133	587	270.45	46.07%	2023年11月10日	0	2759.41	
149	大邀铺	0	10kV-44	铺发一235	7205	520	144.83	27.85%	2023年12月21日	0	3757.38	
150	大邀铺	0	10kV-45	铺东236	7205	520	85.42	16.43%	2023年12月21日	0	4580.53	
151	大邀铺	0	10kV-45	铺宗二237	8133	587	227.02	38.67%	2023年12月21日	0	3361.24	
152	大邀铺	0	10kV-45	铺发二238	7205	520	251.49	48.36%	2023年11月17日	0	2279.44	
153	大邀铺	0	10kV-45	铺水二239	5584	403	315.60	78.31%	2024年1月24日	0	94.22	
154	大邀铺	0	10kV-45	铺运一240	5584	403	275.97	68.48%	2024年1月24日	0	643.40	
155	大邀铺	0	10kV-45	铺运二241	5584	403	260.85	64.73%	2023年11月15日	0	852.84	
156	大寨渠	0	10kV-41	渠澜211	8133	587	54.28	9.25%	2024年1月24日	0	5754.68	
157	大寨渠	0	10kV-41	渠顺212	5584	403	183.15	45.45%	2024年6月29日	0	1929.51	
158	大寨渠	0	10kV-42	渠源219	7205	520	307.59	59.15%	2023年12月21日	0	1502.07	
159	大寨渠	0	10kV-42	渠孟220	7205	520	159.06	30.59%	2024年6月29日	0	3560.13	
160	大寨渠	0	10kV-42	渠康221	5681	410	175.28	42.75%	2024年8月22日	0	2116.14	
161	大寨渠	0	10kV-42	渠邱222	5681	410	85.83	20.93%	2023年12月21日	0	3355.47	
162	大寨渠	0	10kV-43	渠吴223	5584	403	87.54	21.72%	2024年8月22日	0	3254.25	
163	大寨渠	0	10kV-43	渠天224	4988	360	64.14	17.82%	2023年11月17日	0	3101.76	
164	大寨渠	0	10kV-43	渠奇225	8133	587	0.00	0.00%	2024年8月22日	0	6506.78	
165	大寨渠	0	10kV-43	渠富226	8133	587	48.63	8.28%	2024年8月22日	0	5832.99	
166	大寨渠	0	10kV-44	渠池227	5584	403	218.96	54.33%	2023年11月15日	0	1433.21	
167	大寨渠	0	10kV-44	渠达228	5584	403	132.97	32.99%	2024年8月22日	0	2624.79	
168	大寨渠	0	10kV-44	渠境229	8133	587	56.00	9.54%	2024年6月29日	0	5730.78	

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量（kVA）	所属母线	线路名称	线路允许容量（kVA）	允许电流（A）	历史最大电流（A）	最高负载率（%）	最大负荷发生日期	线路最大负荷日后需预留容量（kVA）	可开放容量（kVA）	备注
169	大寨渠	0	10kV-44	渠张230	5584	403	201.51	50.00%	2023年12月21日	0	1675.00	
170	大寨渠	0	10kV-44	渠华231	5584	403	191.81	47.59%	2024年6月29日	0	1809.51	
171	大寨渠	0	10kV-44	渠房232	4988	360	204.11	56.70%	2024年1月24日	0	1162.43	
172	大寨渠	0	10kV-44	渠融233	6512	470	91.72	19.51%	2023年12月21日	0	3938.98	
173	大寨渠	0	10kV-44	渠力234	8133	587	44.40	7.56%	2023年12月21日	0	5891.55	
174	东滩头	0	10kV-4	滩许211	7205	520	45.06	8.67%	2024年1月24日	0	5139.74	
175	东滩头	0	10kV-5	滩禅212	5584	403	315.00	78.16%	2024年1月24日	0	102.53	
176	东滩头	0	10kV-4	滩隆一213	6845	494	89.03	18.02%	2023年11月15日	0	4242.31	
177	东滩头	0	10kV-5	滩高214	7205	520	362.64	69.74%	2024年7月29日	0	739.34	
178	东滩头	0	10kV-4	滩双215	5584	403	84.11	20.87%	2024年7月29日	0	3301.76	
179	东滩头	0	10kV-5	滩镇二216	5584	403	280.29	69.55%	2023年12月21日	0	583.43	
180	东滩头	0	10kV-4	滩罗217	5584	403	159.57	39.60%	2024年3月6日	0	2256.17	
181	东滩头	0	10kV-5	滩谭218	5584	403	264.29	65.58%	2024年3月6日	0	805.17	
182	东滩头	0	10kV-4	滩黄219	5584	403	254.50	63.15%	2024年2月10日	0	940.80	
183	东滩头	0	10kV-5	滩隆二220	6845	494	165.16	33.43%	2024年6月25日	0	3187.41	
184	东滩头	0	10kV-4	滩镇一221	5584	403	205.92	51.10%	2024年6月25日	0	1613.93	
185	东滩头	0	10kV-5	滩兴222	7205	520	0.00	0.00%	2023年12月21日	0	5764.10	
186	东滩头	0	10kV-4	滩小223	7205	520	0.00	0.00%	2024年6月25日	0	5764.10	
187	丰镇	0	10kV-41	史南一211	7205	520	312.67	60.13%	2024年6月25日	0	1431.70	
188	丰镇	0	10kV-41	史联212	5542	400	66.11	16.53%	2023年11月15日	0	3517.92	
189	丰镇	0	10kV-41	史骑213	5542	400	237.75	59.44%	2023年12月21日	0	1139.68	
190	丰镇	0	10kV-41	史恒一214	7205	520	30.38	5.84%	2023年11月17日	0	5343.19	
191	丰镇	0	10kV-41	史黄一215	5542	400	319.30	79.83%	2024年3月6日	0	9.70	
192	丰镇	0	10kV-41	史南二216	7205	520	373.21	71.77%	2024年3月6日	0	592.95	
193	丰镇	0	10kV-41	史北217	5542	400	141.16	35.29%	2023年11月15日	0	2477.94	
194	丰镇	0	10kV-41	史杨218	5542	400	210.75	52.69%	2024年7月29日	0	1513.76	
195	丰镇	0	10kV-42	史恒二219	7205	520	330.35	63.53%	2024年7月29日	0	1186.77	
196	丰镇	0	10kV-42	史开一220	8133	587	288.19	49.09%	2023年12月21日	0	2513.65	
197	丰镇	0	10kV-42	史黄二221	5542	400	164.54	41.14%	2024年8月22日	0	2154.04	
198	丰镇	0	10kV-42	史大222	6512	470	326.66	69.50%	2024年8月22日	0	683.65	
199	丰镇	0	10kV-43	史镇223	8314	600	207.20	34.53%	2023年12月21日	0	3779.93	
200	丰镇	0	10kV-43	史靳224	5542	400	262.70	65.68%	2023年12月21日	0	793.95	
201	丰镇	0	10kV-43	史铁一225	5542	400	25.01	6.25%	2024年8月22日	0	4087.44	
202	丰镇	0	10kV-43	史英226	5542	400	236.16	59.04%	2024年8月22日	0	1161.68	

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量（kVA）	所属母线	线路名称	线路允许容量（kVA）	允许电流（A）	历史最大电流（A）	最高负载率（%）	最大负荷发生日期	线路最大负荷日后需预留容量（kVA）	可开放容量（kVA）	备注
203	丰镇	0	10kV-44	史开二227	7205	520	340.39	65.46%	2024年8月22日	0	1047.65	
204	丰镇	0	10kV-44	史源228	5542	400	203.59	50.90%	2023年11月15日	0	1612.92	
205	丰镇	0	10kV-44	史丰229	7205	520	262.68	50.52%	2024年7月29日	0	2124.43	
206	丰镇	0	10kV-44	史王230	5542	400	296.98	74.24%	2024年7月30日	0	319.03	
207	丰镇	0	10kV-44	史于231	5542	400	232.46	58.11%	2023年12月21日	0	1213.00	
208	丰镇	0	10kV-44	史普232	5584	403	294.28	73.02%	2024年7月30日	0	389.63	
209	丰镇	0	10kV-44	史盛233	5542	400	108.90	27.22%	2024年7月30日	0	2925.03	
210	丰镇	0	10kV-44	史友234	5542	400	314.80	78.70%	2024年4月16日	0	72.05	
211	管铺头	0	10kV-41	管郡二211	5542	400	227.41	56.85%	2024年4月16日	0	1282.90	
212	管铺头	0	10kV-41	管华二212	5542	400	102.33	25.58%	2023年11月15日	0	3016.03	
213	管铺头	0	10kV-41	管宁二213	5542	400	168.68	42.17%	2023年11月15日	0	2096.69	
214	管铺头	0	10kV-41	管闫214	5542	400	140.55	35.14%	2024年7月29日	0	2486.43	
215	管铺头	0	10kV-41	管金一215	5542	400	33.52	8.38%	2024年7月29日	0	3969.48	
216	管铺头	0	10kV-41	管体一216	5542	400	15.70	3.93%	2024年7月29日	0	4216.31	
217	管铺头	0	10kV-42	管梅一217	5542	400	161.77	40.44%	2024年6月29日	0	2192.50	
218	管铺头	0	10kV-42	管坑218	5542	400	187.68	46.92%	2024年6月29日	0	1833.41	
219	管铺头	0	10kV-42	管彩219	5542	400	199.99	50.00%	2024年8月22日	0	1662.90	
220	管铺头	0	10kV-42	管湖220	5542	400	31.18	7.79%	2024年8月22日	0	4001.96	
221	管铺头	0	10kV-42	管寨一222	5542	400	49.94	12.49%	2024年8月22日	0	3741.93	
222	管铺头	0	10kV-43	管体二223	5542	400	53.58	13.39%	2024年8月22日	0	3691.58	
223	管铺头	0	10kV-43	管寨二224	5542	400	170.32	42.58%	2024年8月22日	0	2073.95	
224	管铺头	0	10kV-43	管金二225	5542	400	34.71	8.68%	2024年8月22日	0	3953.04	
225	管铺头	0	10kV-43	管宽227	5542	400	239.13	59.78%	2024年6月29日	0	1120.51	
226	管铺头	0	10kV-44	管宁一229	5542	400	96.94	24.23%	2024年6月25日	0	3090.73	
227	管铺头	0	10kV-44	管华一230	5542	400	65.41	16.35%	2024年6月25日	0	3527.57	
228	管铺头	0	10kV-44	管郡一231	5542	400	154.26	38.57%	2024年6月25日	0	2296.43	
229	管铺头	0	10kV-44	管董232	5542	400	166.92	41.73%	2024年6月25日	0	2121.05	
230	管铺头	0	10kV-44	管梅二233	5542	400	109.38	27.34%	2024年6月25日	0	2918.39	
231	国联	0	10kV-41	国皓211	5542	400	165.25	41.31%	2024年6月25日	0	2144.19	
232	国联	0	10kV-41	国政212	5542	400	248.00	62.00%	2024年1月24日	0	997.70	
233	国联	0	10kV-41	国旺213	11085	800	51.33	6.42%	2024年1月24日	0	8156.56	
234	国联	0	10kV-41	国万214	8133	587	15.94	2.72%	2024年1月24日	0	6285.92	
235	国联	0	10kV-41	国华215	5584	403	69.68	17.29%	2024年1月24日	0	3501.75	
236	国联	0	10kV-41	国惠216	5542	400	178.26	44.57%	2024年8月22日	0	1963.93	

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量（kVA）	所属母线	线路名称	线路允许容量（kVA）	允许电流（A）	历史最大电流（A）	最高负载率（%）	最大负荷发生日期	线路最大负荷日后需预留容量（kVA）	可开放容量（kVA）	备注
237	国联	0	10kV-42	国源217	5542	400	241.64	60.41%	2024年8月22日	0	1085.80	
238	国联	0	10kV-42	国达218	11085	800	55.23	6.90%	2024年8月22日	0	8102.57	
239	国联	0	10kV-42	国税219	5542	400	299.55	74.89%	2024年8月22日	0	283.37	
240	国联	0	10kV-43	国商221	11085	800	38.46	4.81%	2024年1月24日	0	8334.99	
241	国联	0	10kV-43	国阳222	5542	400	274.91	68.73%	2024年7月29日	0	624.80	
242	国联	0	10kV-43	国旭223	8133	587	7.02	1.20%	2023年12月29日	0	6409.48	
243	国联	0	10kV-44	国城224	5542	400	290.66	72.66%	2024年7月29日	0	406.59	
244	国联	0	10kV-44	国钢一225	5542	400	92.12	23.03%	2024年7月29日	0	3157.52	
245	国联	0	10kV-44	国宇226	5542	400	113.92	28.48%	2024年7月29日	0	2855.44	
246	国联	0	10kV-44	国美227	5542	400	229.95	57.49%	2024年2月27日	0	1247.78	
247	国联	0	10kV-44	国静228	5542	400	161.85	40.46%	2024年7月29日	0	2191.28	
248	国联	0	10kV-44	国贸229	5542	400	220.10	55.03%	2023年11月10日	0	1384.19	
249	惠丰	0	10kV-4	惠东211	5542	400	69.63	17.41%	2023年12月21日	0	3469.11	
250	惠丰	0	10kV-5	惠四212	4157	300	210.98	70.33%	2023年12月21日	0	402.17	
251	惠丰	0	10kV-4	惠河213	5542	400	104.10	26.03%	2023年11月27日	0	2991.47	
252	惠丰	0	10kV-5	惠洋214	5584	403	135.26	33.56%	2023年12月1日	0	2592.94	
253	惠丰	0	10kV-4	惠工215	5542	400	187.33	46.83%	2024年7月29日	0	1838.28	
254	惠丰	0	10kV-5	惠西218	4157	300	174.92	58.31%	2024年1月21日	0	901.79	
255	惠丰	0	10kV-4	惠开219	5542	400	70.57	17.64%	2023年12月21日	0	3456.12	
256	静王路	0	10kV-41	静瑞211	8133	587	239.65	40.83%	2024年1月31日	0	3186.16	
257	静王路	0	10kV-41	静园一212	6845	494	367.00	74.29%	2024年7月29日	0	390.79	
258	静王路	0	10kV-41	静热214	8133	587	12.26	2.09%	2024年7月29日	0	6336.90	
259	静王路	0	10kV-41	静油220	5584	403	252.92	62.76%	2024年7月29日	0	962.66	
260	静王路	0	10kV-41	静南221	5584	403	187.00	46.40%	2024年4月16日	0	1876.16	
261	静王路	0	10kV-41	静工222	5584	403	262.66	65.18%	2024年7月29日	0	827.81	
262	静王路	0	10kV-42	静北223	7205	520	266.24	51.20%	2024年7月29日	0	2075.02	
263	静王路	0	10kV-42	静贸224	4988	360	230.96	64.16%	2024年7月29日	0	790.29	
264	静王路	0	10kV-42	静焊227	7205	520	87.64	16.85%	2024年7月29日	0	4549.81	
265	静王路	0	10kV-42	静砖228	5584	403	140.74	34.92%	2024年8月22日	0	2517.14	
266	静王路	0	10kV-43	静五229	8133	587	237.22	40.41%	2024年8月22日	0	3219.91	
267	静王路	0	10kV-43	静园二231	6845	494	140.16	28.37%	2024年8月22日	0	3533.83	
268	静王路	0	10kV-44	静顺235	5584	403	56.24	13.96%	2024年8月22日	0	3687.86	
269	静王路	0	10kV-44	静丰236	6512	470	322.57	68.63%	2024年8月22日	0	740.30	
270	静王路	0	10kV-44	静于237	7205	520	145.61	28.00%	2024年6月25日	0	3746.55	

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量（kVA）	所属母线	线路名称	线路允许容量（kVA）	允许电流（A）	历史最大电流（A）	最高负载率（%）	最大负荷发生日期	线路最大负荷日后需预留容量（kVA）	可开放容量（kVA）	备注
271	静王路	0	10kV-44	静芳238	8133	587	125.14	21.32%	2024年6月25日	0	4772.89	
272	静王路	0	10kV-44	静美239	6512	470	134.11	28.53%	2023年12月21日	0	3351.60	
273	梁头	0	10kV-42	梁开220	5584	403	162.42	40.30%	2024年6月25日	0	2216.67	
274	梁头	0	10kV-41	梁张一221	7205	520	239.06	45.97%	2024年6月25日	0	2451.67	
275	梁头	0	10kV-42	梁城222	5584	403	278.44	69.09%	2024年6月25日	0	609.17	
276	梁头	0	10kV-41	梁贾223	7205	520	344.18	66.19%	2024年7月30日	0	995.18	
277	梁头	0	10kV-42	梁口224	5584	403	320.30	79.48%	2023年12月21日	0	29.10	
278	梁头	0	10kV-41	梁周225	5584	403	279.84	69.44%	2023年12月21日	0	589.69	
279	梁头	0	10kV-42	梁张二226	7205	520	340.31	65.44%	2023年12月21日	0	1048.76	
280	梁头	0	10kV-41	梁于一227	7205	520	167.52	32.22%	2023年12月21日	0	3442.96	
281	梁头	0	10kV-42	梁肖二228	7205	520	190.37	36.61%	2024年7月30日	0	3126.33	
282	梁头	0	10kV-41	梁罗一229	7205	520	69.78	13.42%	2024年7月30日	0	4797.16	
283	梁头	0	10kV-43	梁东230	7205	520	31.64	6.08%	2024年7月30日	0	5325.69	
284	梁头	0	10kV-43	梁邓231	5584	403	296.89	73.67%	2023年12月21日	0	353.43	
285	梁头	0	10kV-43	梁王232	5584	403	194.59	48.29%	2023年12月21日	0	1770.94	
286	梁头	0	10kV-43	梁孟一233	7205	520	197.58	38.00%	2023年12月21日	0	3026.47	
287	梁头	0	10kV-43	梁肖一234	7205	520	119.35	22.95%	2024年7月30日	0	4110.32	
288	梁头	0	10kV-43	梁南二235	7205	520	109.16	20.99%	2024年3月6日	0	4251.58	
289	梁头	0	10kV-44	梁扬236	4295	310	224.82	72.52%	2023年12月21日	0	321.15	
290	梁头	0	10kV-44	梁砖237	7205	520	299.53	57.60%	2023年12月21日	0	1613.82	
291	梁头	0	10kV-44	梁于二238	7205	520	140.45	27.01%	2023年12月21日	0	3818.05	
292	梁头	0	10kV-44	梁孟二239	7205	520	140.45	27.01%	2023年12月21日	0	3818.05	
293	梁头	0	10kV-44	梁南一240	7205	520	106.52	20.49%	2024年3月6日	0	4288.12	
294	梁头	0	10kV-44	梁罗二241	7205	520	66.97	12.88%	2024年6月29日	0	4836.13	
295	青静河	0	10kV-41	河大211	5542	400	210.00	52.50%	2023年12月21日	0	1524.10	
296	青静河	0	10kV-41	河港212	5542	400	153.52	38.38%	2024年6月29日	0	2306.76	
297	青静河	0	10kV-41	河坤213	5542	400	104.30	26.07%	2024年6月29日	0	2988.75	
298	青静河	0	10kV-41	河联一214	5542	400	95.16	23.79%	2023年12月21日	0	3115.41	
299	青静河	0	10kV-41	河电215	5542	400	0.00	0.00%	2024年6月29日	0	4433.92	
300	青静河	0	10kV-41	河曲216	5542	400	80.39	20.10%	2024年6月29日	0	3320.04	
301	青静河	0	10kV-41	河联二217	5542	400	0.00	0.00%	2024年1月24日	0	4433.92	
302	青静河	0	10kV-41	河屯218	5542	400	60.00	15.00%	2023年11月15日	0	3602.54	
303	青静河	0	10kV-42	河泰219	5542	400	75.94	18.98%	2023年12月21日	0	3381.71	
304	青静河	0	10kV-42	河清220	5542	400	117.19	29.30%	2023年11月17日	0	2810.14	

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量（kVA）	所属母线	线路名称	线路允许容量（kVA）	允许电流（A）	历史最大电流（A）	最高负载率（%）	最大负荷发生日期	线路最大负荷日后需预留容量（kVA）	可开放容量（kVA）	备注
305	青静河	0	10kV-42	河张221	5542	400	78.75	19.69%	2024年6月25日	0	3342.74	
306	青静河	0	10kV-42	河赵222	5542	400	118.60	29.65%	2024年6月25日	0	2790.65	
307	青静河	0	10kV-43	河联三223	5542	400	0.00	0.00%	2023年11月15日	0	4433.92	
308	青静河	0	10kV-43	河企224	5542	400	124.22	31.06%	2024年6月25日	0	2712.71	
309	青静河	0	10kV-43	河庄225	5542	400	154.46	38.61%	2024年6月25日	0	2293.77	
310	青静河	0	10kV-43	河镀226	5542	400	0.00	0.00%	2024年1月24日	0	4433.92	
311	青静河	0	10kV-44	河盛227	7205	520	42.66	8.20%	2024年1月24日	0	5173.00	
312	青静河	0	10kV-44	河滨228	7205	520	36.80	7.08%	2024年8月22日	0	5254.23	
313	双杨	0	10kV-41	杨福211	6512	470	196.68	41.85%	2023年12月21日	0	2484.70	
314	双杨	0	10kV-41	杨天212	7205	520	300.81	57.85%	2024年8月22日	0	1596.11	
315	双杨	0	10kV-41	杨袁213	6512	470	293.56	62.46%	2023年11月15日	0	1142.28	
316	双杨	0	10kV-41	杨港214	5542	400	5.97	1.49%	2024年8月22日	0	4351.24	
317	双杨	0	10kV-41	杨岩215	7205	520	314.32	60.45%	2024年8月22日	0	1408.87	
318	双杨	0	10kV-41	杨宝218	7205	520	127.06	24.44%	2023年12月21日	0	4003.52	
319	双杨	0	10kV-42	杨顺219	7205	520	78.52	15.10%	2023年12月21日	0	4676.16	
320	双杨	0	10kV-42	杨双220	5542	400	180.47	45.12%	2023年12月21日	0	1933.29	
321	双杨	0	10kV-42	杨三221	5542	400	290.05	72.51%	2023年11月15日	0	414.99	
322	双杨	0	10kV-42	杨团222	5542	400	0.00	0.00%	2024年1月24日	0	4433.92	
323	双杨	0	10kV-43	杨时223	6512	470	250.67	53.33%	2024年3月6日	0	1736.53	
324	双杨	0	10kV-43	杨星225	5542	400	180.71	45.18%	2023年12月21日	0	1930.04	
325	双杨	0	10kV-43	杨工226	5542	400	240.24	60.06%	2024年7月29日	0	1105.15	
326	双杨	0	10kV-44	杨华227	7205	520	388.60	74.73%	2024年4月16日	0	379.63	
327	双杨	0	10kV-44	杨泰228	7205	520	397.04	76.35%	2023年12月21日	0	262.71	
328	双杨	0	10kV-44	杨沧229	5542	400	204.50	51.12%	2024年7月29日	0	1600.42	
329	双杨	0	10kV-44	杨信230	7205	520	403.60	77.62%	2023年11月15日	0	171.78	
330	双杨	0	10kV-44	杨高232	5542	400	94.46	23.61%	2024年7月29日	0	3125.15	
331	双杨	0	10kV-44	杨泽233	5542	400	254.30	63.58%	2024年7月29日	0	910.31	
332	双杨	0	10kV-44	杨陈234	5542	400	76.53	19.13%	2023年12月21日	0	3373.59	
333	团泊	0	10kV-41	团意211	5542	400	123.69	30.92%	2023年12月21日	0	2720.05	
334	团泊	0	10kV-41	团海212	5542	400	292.57	73.14%	2023年12月21日	0	380.11	
335	团泊	0	10kV-41	团假213	5584	403	140.52	34.87%	2023年12月21日	0	2520.20	
336	团泊	0	10kV-41	团祥214	5542	400	61.45	15.36%	2024年7月29日	0	3582.51	
337	团泊	0	10kV-41	团正215	7205	520	241.91	46.52%	2024年4月16日	0	2412.26	
338	团泊	0	10kV-42	团镇217	5542	400	211.40	52.85%	2023年12月21日	0	1504.76	

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量（kVA）	所属母线	线路名称	线路允许容量（kVA）	允许电流（A）	历史最大电流（A）	最高负载率（%）	最大负荷发生日期	线路最大负荷日后需预留容量（kVA）	可开放容量（kVA）	备注
339	团泊	0	10kV-42	团钢218	4780	345	132.54	38.42%	2023年12月21日	0	1987.72	
340	团泊	0	10kV-42	团旺219	4780	345	217.99	63.19%	2023年12月21日	0	803.74	
341	团泊	0	10kV-43	团农220	4780	345	252.53	73.20%	2023年12月21日	0	325.13	
342	团泊	0	10kV-43	团富222	5542	400	60.79	15.20%	2024年7月29日	0	3591.58	
343	团泊	0	10kV-44	团仁224	7205	520	320.80	61.69%	2024年2月27日	0	1319.09	
344	团泊	0	10kV-44	团邱225	4780	345	15.07	4.37%	2023年12月21日	0	3615.41	
345	团泊	0	10kV-44	团裕226	5542	400	69.54	17.39%	2023年12月21日	0	3470.32	
346	团泊	0	10kV-44	团景228	5542	400	62.56	15.64%	2023年12月21日	0	3567.06	
347	物流园	0	10kV-41	物小211	7205	520	170.34	32.76%	2023年12月21日	0	3403.86	
348	物流园	0	10kV-41	物慈二212	7205	520	167.17	32.15%	2023年12月21日	0	3447.76	
349	物流园	0	10kV-41	物亚一213	8133	587	377.98	64.39%	2024年7月29日	0	1269.54	
350	物流园	0	10kV-41	物郝一214	8133	587	305.95	52.12%	2023年12月21日	0	2267.51	
351	物流园	0	10kV-41	物街二215	8133	587	409.82	69.82%	2023年12月21日	0	828.26	
352	物流园	0	10kV-41	物泰二216	7205	520	176.23	33.89%	2023年12月21日	0	3322.23	
353	物流园	0	10kV-41	物盛217	8133	587	200.00	34.07%	2023年12月21日	0	3735.58	
354	物流园	0	10kV-41	物跃218	7205	520	223.07	42.90%	2023年12月21日	0	2673.27	
355	物流园	0	10kV-41	物镇219	5584	403	280.87	69.70%	2023年12月21日	0	575.41	
356	物流园	0	10kV-41	物东220	7205	520	185.22	35.62%	2023年12月21日	0	3197.69	
357	物流园	0	10kV-41	物塔221	6512	470	0.00	0.00%	2023年12月21日	0	5209.86	
358	物流园	0	10kV-41	物园222	8133	587	1.81	0.31%	2023年12月21日	0	6481.67	
359	物流园	0	10kV-42	物大223	7205	520	161.21	31.00%	2023年12月21日	0	3530.40	
360	物流园	0	10kV-42	物美224	8133	587	8.50	1.45%	2023年12月21日	0	6389.06	
361	物流园	0	10kV-42	物贺225	7205	520	77.06	14.82%	2023年12月21日	0	4696.30	
362	物流园	0	10kV-42	物久226	8133	587	159.38	27.15%	2023年12月21日	0	4298.35	
363	物流园	0	10kV-42	物高227	8133	587	44.66	7.61%	2023年12月21日	0	5887.91	
364	物流园	0	10kV-42	物良228	7205	520	325.02	62.50%	2023年12月21日	0	1260.62	
365	物流园	0	10kV-43	物慈一229	7205	520	326.44	62.78%	2023年12月21日	0	1241.00	
366	物流园	0	10kV-43	物夏230	7205	520	410.60	78.96%	2023年12月21日	0	74.82	
367	物流园	0	10kV-43	物街一231	8133	587	109.84	18.71%	2023年12月21日	0	4984.89	
368	物流园	0	10kV-43	物科232	7205	520	199.96	38.45%	2023年12月21日	0	2993.51	
369	物流园	0	10kV-43	物只233	5584	403	84.88	21.06%	2023年12月21日	0	3291.13	
370	物流园	0	10kV-44	物英235	7205	520	244.93	47.10%	2023年12月21日	0	2370.32	
371	物流园	0	10kV-44	物亚二236	7205	520	247.70	47.64%	2023年12月21日	0	2331.91	
372	物流园	0	10kV-44	物郝二237	7205	520	345.78	66.50%	2023年12月21日	0	972.97	

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量（kVA）	所属母线	线路名称	线路允许容量（kVA）	允许电流（A）	历史最大电流（A）	最高负载率（%）	最大负荷发生日期	线路最大负荷日后需预留容量（kVA）	可开放容量（kVA）	备注
373	物流园	0	10kV-44	物泰一238	7205	520	367.22	70.62%	2023年12月21日	0	675.84	
374	物流园	0	10kV-44	物泰三239	8133	587	105.30	17.94%	2023年12月30日	0	5047.74	
375	物流园	0	10kV-44	物胡240	7205	520	270.53	52.02%	2023年12月21日	0	2015.66	
376	物流园	0	10kV-44	物富241	8133	587	42.37	7.22%	2023年12月21日	0	5919.67	
377	物流园	0	10kV-44	物渠242	5584	403	29.98	7.44%	2024年7月29日	0	4051.83	
378	物流园	0	10kV-44	物永243	4268	308	154.10	50.03%	2024年7月30日	0	1278.85	
379	物流园	0	10kV-44	物铁244	5584	403	37.57	9.32%	2024年7月30日	0	3946.58	
380	物流园	0	10kV-44	物郑245	7205	520	227.84	43.82%	2024年6月25日	0	2607.09	
381	物流园	0	10kV-44	物刘246	7205	520	250.00	48.08%	2024年6月25日	0	2300.10	
382	杨李院	0	10kV-41	院高211	5542	400	228.63	57.16%	2024年6月25日	0	1265.97	
383	杨李院	0	10kV-41	院上212	5542	400	278.20	69.55%	2023年12月19日	0	579.12	
384	杨李院	0	10kV-41	院双二213	5542	400	78.75	19.69%	2024年6月25日	0	3342.76	
385	杨李院	0	10kV-41	院东214	5542	400	89.65	22.41%	2024年8月22日	0	3191.75	
386	杨李院	0	10kV-41	院桥二216	5542	400	268.36	67.09%	2024年8月22日	0	715.52	
387	杨李院	0	10kV-42	院贸二217	5542	400	181.17	45.29%	2023年12月21日	0	1923.59	
388	杨李院	0	10kV-42	院增二218	5542	400	127.85	31.96%	2024年8月22日	0	2662.40	
389	杨李院	0	10kV-42	院美219	5542	400	260.16	65.04%	2023年12月21日	0	829.18	
390	杨李院	0	10kV-43	院贸一223	5542	400	263.91	65.98%	2024年8月22日	0	777.22	
391	杨李院	0	10kV-43	院城224	5542	400	94.45	23.61%	2024年6月29日	0	3125.17	
392	杨李院	0	10kV-43	院双一225	5542	400	129.38	32.34%	2024年6月29日	0	2641.29	
393	杨李院	0	10kV-44	院静229	5542	400	207.77	51.94%	2024年6月29日	0	1555.06	
394	杨李院	0	10kV-44	院增一230	5542	400	55.66	13.92%	2024年6月29日	0	3662.64	
395	杨李院	0	10kV-44	院桥一232	5542	400	284.53	71.13%	2023年11月10日	0	491.44	
396	杨李院	0	10kV-44	院顺233	5542	400	285.00	71.25%	2023年12月21日	0	484.94	
397	朱家房	0	10kV-41	房兴211	5542	400	269.92	67.48%	2023年12月21日	0	693.92	
398	朱家房	0	10kV-41	房楠212	5542	400	232.82	58.21%	2023年11月27日	0	1207.92	
399	朱家房	0	10kV-41	房电213	5542	400	88.91	22.23%	2023年12月1日	0	3202.04	
400	朱家房	0	10kV-41	房源214	5542	400	319.20	79.80%	2024年7月29日	0	11.08	
401	朱家房	0	10kV-41	房宝216	5542	400	231.78	57.94%	2024年7月29日	0	1222.40	
402	朱家房	0	10kV-42	房平217	5542	400	102.62	25.65%	2023年12月21日	0	3012.04	
403	朱家房	0	10kV-42	房开221	5542	400	216.09	54.02%	2023年12月21日	0	1439.83	
404	朱家房	0	10kV-42	房博222	5542	400	258.23	64.56%	2023年12月1日	0	855.91	
405	朱家房	0	10kV-43	房西223	5542	400	35.05	8.76%	2023年12月21日	0	3948.25	
406	朱家房	0	10kV-43	房利224	5542	400	8.22	2.06%	2023年12月21日	0	4319.97	

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量（kVA）	所属母线	线路名称	线路允许容量（kVA）	允许电流（A）	历史最大电流（A）	最高负载率（%）	最大负荷发生日期	线路最大负荷日后需预留容量（kVA）	可开放容量（kVA）	备注
407	朱家房	0	10kV-43	房冠225	5542	400	247.54	61.88%	2023年12月18日	0	1004.05	
408	朱家房	0	10kV-43	房恒226	8133	587	257.92	43.94%	2023年12月21日	0	2933.08	
409	朱家房	0	10kV-43	房佑227	5542	400	287.28	71.82%	2023年11月21日	0	453.39	
410	朱家房	0	10kV-44	房朱229	5542	400	87.66	21.92%	2023年12月20日	0	3219.30	
411	朱家房	0	10kV-44	房蔡230	5542	400	81.13	20.28%	2023年12月21日	0	3309.83	
412	朱家房	0	10kV-44	房四231	5542	400	226.89	56.72%	2023年12月20日	0	1290.17	
413	朱家房	0	10kV-44	房太232	5542	400	123.22	30.81%	2023年12月21日	0	2726.53	
414	朱家房	0	10kV-44	房勇233	5542	400	269.36	67.34%	2024年4月16日	0	701.62	
415	蔡公庄	0	10kV-41	蔡宏211	4780	345	65.64	19.03%	2023年12月21日	0	2914.71	
416	蔡公庄	0	10kV-41	蔡福212	5542	400	111.20	27.80%	2024年7月29日	0	2893.10	
417	蔡公庄	0	10kV-41	蔡农213	5542	400	254.70	63.68%	2023年12月11日	0	904.78	
418	蔡公庄	0	10kV-41	蔡冠214	5542	400	195.02	48.76%	2023年11月27日	0	1731.67	
419	蔡公庄	0	10kV-41	蔡泰215	4780	345	151.99	44.05%	2023年12月1日	0	1718.32	
420	蔡公庄	0	10kV-41	蔡宝216	5542	400	53.56	13.39%	2024年7月29日	0	3691.80	
421	蔡公庄	0	10kV-41	蔡园217	4780	345	210.79	61.10%	2023年12月1日	0	903.55	
422	蔡公庄	0	10kV-42	蔡开218	5542	400	259.29	64.82%	2023年12月21日	0	841.23	
423	蔡公庄	0	10kV-42	蔡佑219	5542	400	184.98	46.24%	2023年12月21日	0	1870.84	
424	蔡公庄	0	10kV-43	蔡顺223	5542	400	135.36	33.84%	2023年12月18日	0	2558.40	
425	蔡公庄	0	10kV-43	蔡瑞224	5542	400	105.17	26.29%	2023年12月21日	0	2976.68	
426	蔡公庄	0	10kV-43	蔡祥225	4780	345	196.34	56.91%	2023年12月21日	0	1103.79	
427	蔡公庄	0	10kV-44	蔡华226	4780	345	240.32	69.66%	2023年12月20日	0	494.31	
428	蔡公庄	0	10kV-44	蔡工228	5542	400	199.39	49.85%	2023年12月21日	0	1671.19	
429	蔡公庄	0	10kV-44	蔡博229	5542	400	131.05	32.76%	2023年12月20日	0	2618.16	
430	蔡公庄	0	10kV-44	蔡兴233	5542	400	131.86	32.96%	2023年12月18日	0	2606.88	
431	城东	0	10kV-41	东海211	4780	345	155.20	44.99%	2023年12月20日	0	1673.80	
432	城东	0	10kV-41	东岳212	4780	345	227.84	66.04%	2023年12月21日	0	667.30	
433	城东	0	10kV-41	东远213	7205	520	231.84	44.58%	2023年12月19日	0	2551.72	
434	城东	0	10kV-41	东捷214	5958	430	259.20	60.28%	2024年7月29日	0	1174.99	
435	城东	0	10kV-41	东大216	5542	400	187.28	46.82%	2024年1月24日	0	1838.97	
436	城东	0	10kV-42	东鑫218	5542	400	240.08	60.02%	2024年1月24日	0	1107.37	
437	城东	0	10kV-42	东星219	5542	400	13.12	3.28%	2023年12月11日	0	4252.13	
438	城东	0	10kV-42	东欧221	5542	400	3.84	0.96%	2023年11月27日	0	4380.71	
439	城东	0	10kV-43	东阳222	5584	403	233.76	58.00%	2023年12月1日	0	1228.20	
440	城东	0	10kV-43	东庶223	5542	400	161.12	40.28%	2023年12月20日	0	2201.44	

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量（kVA）	所属母线	线路名称	线路允许容量（kVA）	允许电流（A）	历史最大电流（A）	最高负载率（%）	最大负荷发生日期	线路最大负荷日后需预留容量（kVA）	可开放容量（kVA）	备注
441	城东	0	10kV-43	东碧224	5542	400	127.68	31.92%	2023年12月18日	0	2664.79	
442	城东	0	10kV-43	东汇225	5542	400	223.68	55.92%	2023年12月20日	0	1334.61	
443	城东	0	10kV-44	东和226	5958	430	217.44	50.57%	2023年12月21日	0	1753.62	
444	城东	0	10kV-44	东康227	5542	400	30.80	7.70%	2024年1月24日	0	4007.16	
445	城东	0	10kV-44	东吉228	5542	400	141.12	35.28%	2024年1月24日	0	2478.56	
446	城东	0	10kV-44	东广229	5542	400	210.56	52.64%	2024年1月24日	0	1516.40	
447	城东	0	10kV-44	东富231	5542	400	142.72	35.68%	2024年6月25日	0	2456.39	
448	城东	0	10kV-44	东发232	5542	400	158.56	39.64%	2024年6月25日	0	2236.91	
449	城关	0	10kV-5	城西102	4157	300	0.00	0.00%	2024年6月25日	0	3325.44	
450	城关	0	10kV-4	城东103	4157	300	212.59	70.86%	2024年6月25日	0	379.78	
451	城关	0	10kV-5	城二104	4157	300	0.00	0.00%	2024年8月22日	0	3325.44	
452	城关	0	10kV-4	城上105	4157	300	229.91	76.64%	2024年8月22日	0	139.80	
453	城关	0	10kV-5	城曹106	4157	300	135.48	45.16%	2024年8月22日	0	1448.16	
454	城关	0	10kV-4	城梁107	4295	310	67.32	21.71%	2024年8月22日	0	2503.56	
455	城关	0	10kV-5	城新108	3741	270	48.62	18.01%	2024年8月22日	0	2319.22	
456	城关	0	10kV-4	城君109	4157	300	167.40	55.80%	2024年6月25日	0	1005.95	
457	城关	0	10kV-5	城翔110	4157	300	61.90	20.63%	2023年12月1日	0	2467.81	
458	城关	0	10kV-4	城双111	4157	300	69.19	23.06%	2023年12月20日	0	2366.70	
459	城关	0	10kV-5	城时112	4157	300	46.25	15.42%	2023年12月1日	0	2684.66	
460	城关	0	10kV-4	城电113	4157	300	141.20	47.07%	2023年12月21日	0	1368.98	
461	城关	0	10kV-5	城窑114	4157	300	122.12	40.71%	2023年12月21日	0	1633.33	
462	东翟庄	0	10kV-4	翟东211	8314	600	132.80	22.13%	2023年12月18日	0	4810.80	
463	东翟庄	0	10kV-4	翟郝213	7205	520	412.80	79.38%	2023年12月21日	0	44.34	
464	东翟庄	0	10kV-4	翟工214	5542	400	194.40	48.60%	2023年12月21日	0	1740.31	
465	东翟庄	0	10kV-4	翟屯216	5542	400	55.60	13.90%	2023年12月20日	0	3663.53	
466	东翟庄	0	10kV-4	翟胡217	5542	400	70.80	17.70%	2023年12月21日	0	3452.92	
467	东翟庄	0	10kV-5	翟亚218	5542	400	268.80	67.20%	2023年12月20日	0	709.43	
468	东翟庄	0	10kV-5	翟顺219	5542	400	214.00	53.50%	2023年12月18日	0	1468.74	
469	东翟庄	0	10kV-5	翟镇221	4780	345	64.00	18.55%	2023年12月20日	0	2937.47	
470	东翟庄	0	10kV-5	翟晟222	8314	600	392.40	65.40%	2023年12月21日	0	1213.79	
471	东翟庄	0	10kV-5	翟电223	5542	400	138.40	34.60%	2023年12月18日	0	2516.25	
472	东翟庄	0	10kV-5	翟尚224	5584	403	174.60	43.33%	2023年12月20日	0	2047.92	
473	独流	0	10kV-4	独九211	4988	360	278.40	77.33%	2023年12月21日	0	133.02	
474	独流	0	10kV-5	独下212	4988	360	264.40	73.44%	2023年12月1日	0	327.00	

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量（kVA）	所属母线	线路名称	线路允许容量（kVA）	允许电流（A）	历史最大电流（A）	最高负载率（%）	最大负荷发生日期	线路最大负荷日后需预留容量（kVA）	可开放容量（kVA）	备注
475	独流	0	10kV-4	独镇213	4988	360	250.40	69.56%	2023年12月21日	0	520.99	
476	独流	0	10kV-5	独开214	4988	360	280.80	78.00%	2023年12月21日	0	99.76	
477	独流	0	10kV-4	独良215	7205	520	302.40	58.15%	2023年12月18日	0	1574.04	
478	独流	0	10kV-5	独天216	5542	400	116.40	29.10%	2023年12月21日	0	2821.08	
479	独流	0	10kV-4	独和一217	5542	400	79.20	19.80%	2023年12月21日	0	3336.52	
480	独流	0	10kV-5	独王218	5542	400	95.20	23.80%	2024年7月29日	0	3114.83	
481	独流	0	10kV-4	独工219	7205	520	317.40	61.04%	2024年7月29日	0	1366.20	
482	独流	0	10kV-5	独六220	4988	360	178.00	49.44%	2024年7月29日	0	1524.16	
483	独流	0	10kV-5	独北222	5542	400	151.60	37.90%	2024年2月27日	0	2333.35	
484	独流	0	10kV-5	独和二224	5542	400	131.60	32.90%	2024年3月6日	0	2610.47	
485	风景区	0	10kV-4	景学211	5542	400	185.04	46.26%	2024年6月29日	0	1870.01	
486	风景区	0	10kV-4	景院212	5542	400	181.99	45.50%	2024年6月29日	0	1912.22	
487	风景区	0	10kV-4	景仁213	4877	352	135.00	38.35%	2024年6月29日	0	2031.28	
488	风景区	0	10kV-4	景松214	5542	400	162.54	40.63%	2024年6月29日	0	2181.77	
489	风景区	0	10kV-4	景天215	5542	400	232.03	58.01%	2024年6月29日	0	1218.88	
490	风景区	0	10kV-4	景谷216	5542	400	163.01	40.75%	2024年3月6日	0	2175.27	
491	风景区	0	10kV-5	景宫218	5542	400	203.56	50.89%	2024年3月6日	0	1613.39	
492	风景区	0	10kV-5	景泰219	5542	400	123.75	30.94%	2024年2月27日	0	2719.23	
493	风景区	0	10kV-5	景君220	5542	400	310.67	77.67%	2023年12月21日	0	129.34	
494	风景区	0	10kV-5	景耀222	5542	400	84.02	21.01%	2023年12月21日	0	3269.69	
495	风景区	0	10kV-5	景爱223	4877	352	110.16	31.29%	2023年12月18日	0	2375.52	
496	风景区	0	10kV-5	景房224	5542	400	89.06	22.27%	2023年12月21日	0	3199.86	
497	风景区	0	10kV-4	景中225	5542	400	140.98	35.24%	2023年12月21日	0	2480.54	
498	府君庙	0	10kV-4	君镇一211	5584	403	1.05	0.26%	2023年12月20日	0	4452.56	
499	府君庙	0	10kV-5	君城212	5584	403	197.60	49.03%	2023年12月21日	0	1729.24	
500	府君庙	0	10kV-4	君梁213	5584	403	310.46	77.04%	2023年12月20日	0	165.40	
501	府君庙	0	10kV-5	君西214	4988	360	171.23	47.56%	2023年12月18日	0	1617.98	
502	府君庙	0	10kV-4	君大215	5584	403	232.41	57.67%	2023年12月20日	0	1246.93	
503	府君庙	0	10kV-5	君杨216	5681	410	284.09	69.29%	2023年12月21日	0	608.38	
504	府君庙	0	10kV-4	君刘217	5584	403	60.48	15.01%	2023年12月18日	0	3629.23	
505	府君庙	0	10kV-5	君普218	5584	403	119.19	29.58%	2023年12月20日	0	2815.64	
506	府君庙	0	10kV-4	君贾一219	7205	520	116.38	22.38%	2023年12月21日	0	4151.54	
507	府君庙	0	10kV-5	君贾二220	7205	520	79.11	15.21%	2023年12月21日	0	4667.95	
508	府君庙	0	10kV-5	君镇二222	5584	403	252.45	62.64%	2023年12月21日	0	969.24	

序号	变电站名称	主变最大 负荷日后 需预留容 量（kVA）	所属母线	线路名称	线路允许 容量 （kVA）	允许电流 （A）	历史最大 电流（A）	最高负载 率（%）	最大负荷发生日期	线路最大 负荷日后 需预留容 量（kVA）	可开放容 量（kVA）	备注
509	胡连庄	0	10kV-4	胡三211	5542	400	205.54	51.39%	2023年12月1日	0	1585.89	
510	胡连庄	0	10kV-4	胡美212	4268	308	117.12	38.02%	2023年12月21日	0	1791.36	
511	胡连庄	0	10kV-4	胡型213	4268	308	117.31	38.09%	2023年12月21日	0	1788.63	
512	胡连庄	0	10kV-4	胡利214	4877	352	37.94	10.78%	2023年12月18日	0	3376.21	
513	胡连庄	0	10kV-4	胡雅215	4780	345	40.28	11.68%	2023年12月21日	0	3266.13	
514	胡连庄	0	10kV-4	胡太216	5542	400	168.68	42.17%	2023年12月21日	0	2096.65	
515	胡连庄	0	10kV-4	胡楠217	5542	400	2.59	0.65%	2023年12月20日	0	4398.09	
516	胡连庄	0	10kV-5	胡蔡218	5542	400	6.20	1.55%	2023年12月21日	0	4347.98	
517	胡连庄	0	10kV-5	胡薛219	4268	308	189.48	61.52%	2023年12月20日	0	788.68	
518	胡连庄	0	10kV-5	胡洋220	4780	345	125.77	36.46%	2023年12月21日	0	2081.55	
519	胡连庄	0	10kV-5	胡刘221	4780	345	157.62	45.69%	2023年12月20日	0	1640.33	
520	胡连庄	0	10kV-5	胡平222	5542	400	266.60	66.65%	2023年12月21日	0	739.90	
521	胡连庄	0	10kV-5	胡林223	5542	400	140.19	35.05%	2023年12月18日	0	2491.41	
522	良王庄	0	10kV-4	良种213	5681	410	52.68	12.85%	2023年12月11日	0	3814.84	
523	良王庄	0	10kV-5	良罗214	4780	345	143.52	41.60%	2023年12月21日	0	1835.64	
524	良王庄	0	10kV-4	良所215	5681	410	141.96	34.62%	2023年12月1日	0	2577.78	
525	良王庄	0	10kV-4	良李223	7205	520	306.96	59.03%	2023年12月21日	0	1510.86	
526	马辛庄	0	10kV-41	马靳211	7205	520	119.53	22.99%	2023年12月1日	0	4107.88	
527	马辛庄	0	10kV-41	马程212	7205	520	241.87	46.51%	2023年12月21日	0	2412.70	
528	马辛庄	0	10kV-41	马孙214	5584	403	252.42	62.64%	2023年12月20日	0	969.64	
529	马辛庄	0	10kV-41	马静215	7205	520	83.68	16.09%	2023年12月21日	0	4604.61	
530	马辛庄	0	10kV-42	马鲁218	7205	520	69.61	13.39%	2023年12月20日	0	4799.60	
531	马辛庄	0	10kV-42	马刘219	7205	520	96.33	18.52%	2023年12月21日	0	4429.38	
532	马辛庄	0	10kV-42	马辛220	7205	520	270.00	51.92%	2023年12月20日	0	2023.00	
533	马辛庄	0	10kV-43	马千222	7205	520	142.73	27.45%	2023年12月21日	0	3786.38	
534	马辛庄	0	10kV-44	马工225	5584	403	121.29	30.10%	2023年12月18日	0	2786.61	
535	马辛庄	0	10kV-44	马只226	5584	403	145.19	36.03%	2023年12月21日	0	2455.36	
536	马辛庄	0	10kV-44	马赵227	7205	520	102.66	19.74%	2023年12月21日	0	4341.70	
537	马辛庄	0	10kV-44	马九228	7205	520	323.79	62.27%	2023年12月21日	0	1277.71	
538	马辛庄	0	10kV-44	马发229	7205	520	145.55	27.99%	2023年12月21日	0	3747.41	
539	马辛庄	0	10kV-44	马良230	7205	520	184.22	35.43%	2023年12月21日	0	3211.58	
540	马辛庄	0	10kV-44	马前231	7205	520	130.78	25.15%	2023年12月21日	0	3952.00	
541	马辛庄	0	10kV-41	马林232	7205	520	165.00	31.73%	2023年12月21日	0	3477.86	
542	马辛庄	0	10kV-43	马永233	7205	520	315.00	60.58%	2023年12月20日	0	1399.46	

序号	变电站名称	主变最大 负荷日后 需预留容 量（kVA）	所属母线	线路名称	线路允许 容量 （kVA）	允许电流 （A）	历史最大 电流（A）	最高负载 率（%）	最大负荷发生日期	线路最大 负荷日后 需预留容 量（kVA）	可开放容 量（kVA）	备注
543	马辛庄	0	10kV-44	马夏234	8133	587	90.00	15.33%	2023年12月21日	0	5259.74	
544	满井子	0	10kV-4	满钢211	3741	270	62.36	23.09%	2023年12月18日	0	2128.88	
545	满井子	0	10kV-4	满村212	5542	400	48.23	12.06%	2023年12月21日	0	3765.58	
546	满井子	0	10kV-4	满朋213	5542	400	137.28	34.32%	2023年12月21日	0	2531.75	
547	满井子	0	10kV-5	满丰215	5542	400	162.35	40.59%	2024年8月22日	0	2184.43	
548	满井子	0	10kV-4甲	满平219	6512	470	180.24	38.35%	2024年8月22日	0	2712.45	
549	满井子	0	10kV-4甲	满勇220	7205	520	203.92	39.22%	2023年12月21日	0	2938.58	
550	满井子	0	10kV-4甲	满诚221	8133	587	0.43	0.07%	2023年12月20日	0	6500.79	
551	满井子	0	10kV-5甲	满屯222	7205	520	0.40	0.08%	2023年12月21日	0	5758.55	
552	满井子	0	10kV-5甲	满太223	7205	520	157.68	30.32%	2024年8月22日	0	3579.28	
553	满井子	0	10kV-5甲	满官224	5584	403	114.48	28.41%	2024年7月29日	0	2880.94	
554	满井子	0	10kV-5甲	满友225	7205	520	297.94	57.30%	2024年6月25日	0	1635.89	
555	满井子	0	10kV-4甲	满胜227	5584	403	302.80	75.14%	2023年12月20日	0	271.58	
556	满井子	0	10kV-4甲	满大228	7205	520	123.12	23.68%	2024年6月25日	0	4058.15	
557	邱镇	0	10kV-4	邱管101	6512	470	368.36	78.37%	2023年12月18日	0	105.85	
558	邱镇	0	10kV-5	邱港102	4780	345	128.35	37.20%	2023年12月21日	0	2045.89	
559	邱镇	0	10kV-5	联络104	6512	470	135.91	28.92%	2024年6月25日	0	3326.76	
560	邱镇	0	10kV-4	邱镇105	4780	345	42.01	12.18%	2024年1月3日	0	3242.12	
561	邱镇	0	10kV-5	邱钢106	6512	470	326.50	69.47%	2024年6月25日	0	685.85	
562	邱镇	0	10kV-4	邱王107	6512	470	115.51	24.58%	2024年6月25日	0	3609.30	
563	三呼庄	0	10kV-5	呼水一212	5542	400	239.56	59.89%	2024年7月29日	0	1114.62	
564	三呼庄	0	10kV-4	呼大213	4780	345	0.00	0.00%	2023年12月21日	0	3824.26	
565	三呼庄	0	10kV-5	呼园一214	5542	400	0.00	0.00%	2023年12月20日	0	4433.92	
566	三呼庄	0	10kV-4	呼园二215	5542	400	0.00	0.00%	2023年12月21日	0	4433.92	
567	三呼庄	0	10kV-4	呼水二217	5542	400	311.05	77.76%	2023年12月20日	0	124.03	
568	三呼庄	0	10kV-5	呼刘218	5542	400	16.15	4.04%	2023年12月21日	0	4210.20	
569	三呼庄	0	10kV-4	呼镇二219	5542	400	21.45	5.36%	2024年4月16日	0	4136.71	
570	三呼庄	0	10kV-5	呼常220	4780	345	21.53	6.24%	2023年12月21日	0	3525.96	
571	三呼庄	0	10kV-5	呼邀222	4877	352	161.23	45.80%	2023年12月21日	0	1667.90	
572	三呼庄	0	10kV-5	呼镇一224	5542	400	117.66	29.41%	2023年12月20日	0	2803.64	
573	双塘	0	10kV-4	双贸一211	5584	403	0.37	0.09%	2023年12月21日	0	4462.10	
574	双塘	0	10kV-5	双贸二212	5584	403	1.28	0.32%	2023年12月20日	0	4449.41	
575	双塘	0	10kV-4	双工213	5584	403	305.90	75.91%	2023年12月21日	0	228.62	
576	双塘	0	10kV-4	双李215	5584	403	171.98	42.67%	2023年12月21日	0	2084.25	

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量（kVA）	所属母线	线路名称	线路允许容量（kVA）	允许电流（A）	历史最大电流（A）	最高负载率（%）	最大负荷发生日期	线路最大负荷日后需预留容量（kVA）	可开放容量（kVA）	备注
577	双塘	0	10kV-5	双争216	5584	403	224.73	55.76%	2023年12月21日	0	1353.38	
578	双塘	0	10kV-4	双北二217	7205	520	73.26	14.09%	2023年12月20日	0	4749.00	
579	双塘	0	10kV-5	双八218	4295	310	167.03	53.88%	2023年12月21日	0	1121.88	
580	双塘	0	10kV-4	双陈219	5584	403	248.35	61.63%	2023年12月21日	0	1026.01	
581	双塘	0	10kV-5	双北一220	8133	587	41.03	6.99%	2023年12月20日	0	5938.33	
582	双塘	0	10kV-4	双南221	8133	587	91.76	15.63%	2024年7月29日	0	5235.38	
583	双塘	0	10kV-5	双西222	5584	403	86.26	21.41%	2024年7月29日	0	3271.90	
584	双塘	0	10kV-4	双谭223	5584	403	100.73	25.00%	2024年7月29日	0	3071.42	
585	双塘	0	10kV-5	双园224	5584	403	258.24	64.08%	2024年7月29日	0	888.98	
586	双塘	0	10kV-5	双兴226	5584	403	116.30	28.86%	2024年3月6日	0	2855.72	
587	台头	0	10kV-4	台南221	4157	300	198.71	66.24%	2024年1月24日	0	572.14	
588	台头	0	10kV-5	台黄222	4157	300	238.03	79.34%	2024年1月24日	0	27.25	
589	台头	0	10kV-4	台二223	4157	300	200.59	66.86%	2023年12月21日	0	546.10	
590	台头	0	10kV-5	台北224	4157	300	221.68	73.89%	2024年8月22日	0	253.79	
591	台头	0	10kV-4	台一225	4157	300	155.93	51.98%	2024年8月22日	0	1164.81	
592	台头	0	10kV-5	台水226	4157	300	96.51	32.17%	2023年12月11日	0	1988.14	
593	王二庄	0	10kV-4	王沿211	5542	400	234.69	58.67%	2023年12月21日	0	1182.01	
594	王二庄	0	10kV-5	王大212	5542	400	161.90	40.47%	2023年12月18日	0	2190.67	
595	王二庄	0	10kV-4	王南213	5542	400	177.37	44.34%	2023年12月11日	0	1976.31	
596	王二庄	0	10kV-5	王镇214	4877	352	152.74	43.39%	2023年12月21日	0	1785.47	
597	王二庄	0	10kV-4	王东215	5542	400	126.14	31.53%	2023年12月1日	0	2686.17	
598	王二庄	0	10kV-5	王工216	5542	400	229.42	57.35%	2023年12月21日	0	1255.09	
599	王二庄	0	10kV-4	王禅217	5542	400	96.02	24.00%	2023年12月1日	0	3103.52	
600	王二庄	0	10kV-5	王常218	5542	400	129.42	32.35%	2023年12月21日	0	2640.70	
601	王二庄	0	10kV-4	王子一219	5542	400	134.69	33.67%	2023年12月20日	0	2567.63	
602	王二庄	0	10kV-5	王港220	5542	400	210.30	52.58%	2023年12月21日	0	1519.99	
603	王二庄	0	10kV-4	王子二221	5542	400	150.28	37.57%	2023年12月20日	0	2351.64	
604	王二庄	0	10kV-5	王宗一222	5542	400	77.84	19.46%	2023年12月21日	0	3355.43	
605	王二庄	0	10kV-5	王宗二224	5542	400	94.96	23.74%	2023年12月20日	0	3118.15	
606	王口	0	10kV-4	岳东一211	8133	587	196.21	33.43%	2023年12月21日	0	3788.06	
607	王口	0	10kV-4	岳万213	7205	520	186.52	35.87%	2023年12月18日	0	3179.73	
608	王口	0	10kV-5	岳东二214	8133	587	316.40	53.90%	2023年12月21日	0	2122.68	
609	王口	0	10kV-4	岳团215	5584	403	198.83	49.34%	2023年12月21日	0	1712.21	
610	王口	0	10kV-5	岳郑216	7205	520	187.46	36.05%	2023年12月1日	0	3166.59	

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量（kVA）	所属母线	线路名称	线路允许容量（kVA）	允许电流（A）	历史最大电流（A）	最高负载率（%）	最大负荷发生日期	线路最大负荷日后需预留容量（kVA）	可开放容量（kVA）	备注
611	王口	0	10kV-4	岳砖217	5584	403	144.11	35.76%	2023年12月21日	0	2470.41	
612	王口	0	10kV-4	岳中一219	7205	520	213.48	41.05%	2023年11月29日	0	2806.12	
613	王口	0	10kV-5	岳中二220	7205	520	150.36	28.92%	2024年8月22日	0	3680.71	
614	王口	0	10kV-4	岳港221	5584	403	169.31	42.01%	2024年8月22日	0	2121.24	
615	王口	0	10kV-5	岳圈222	5584	403	273.60	67.89%	2024年1月24日	0	676.17	
616	王口	0	10kV-4	岳北223	5584	403	271.86	67.46%	2024年2月27日	0	700.28	
617	王口	0	10kV-5	岳刘224	5584	403	268.86	66.71%	2024年4月16日	0	741.85	
618	徐庄子	0	10kV-4	徐新一211	6512	470	277.30	59.00%	2024年6月29日	0	1367.65	
619	徐庄子	0	10kV-5	徐祥212	5584	403	142.52	35.36%	2024年6月29日	0	2492.48	
620	徐庄子	0	10kV-4	徐政213	5584	403	113.68	28.21%	2024年6月29日	0	2891.97	
621	徐庄子	0	10kV-5	徐君214	7205	520	210.49	40.48%	2024年6月25日	0	2847.53	
622	徐庄子	0	10kV-4	徐塔215	5584	403	156.11	38.74%	2024年6月25日	0	2304.11	
623	徐庄子	0	10kV-5	徐顺216	6512	470	225.02	47.88%	2023年12月11日	0	2091.92	
624	徐庄子	0	10kV-4	徐五217	6512	470	152.13	32.37%	2023年12月21日	0	3102.00	
625	徐庄子	0	10kV-5	徐驰218	6512	470	326.52	69.47%	2023年12月1日	0	685.61	
626	徐庄子	0	10kV-4	徐银219	5584	403	174.39	43.27%	2023年12月21日	0	2050.78	
627	徐庄子	0	10kV-5	徐新二220	6512	470	125.87	26.78%	2023年12月1日	0	3465.76	
628	中旺	0	10kV-4	中蔡211	6512	470	203.46	43.29%	2023年12月21日	0	2390.77	
629	中旺	0	10kV-5	中姚212	4780	345	99.26	28.77%	2023年12月20日	0	2448.85	
630	中旺	0	10kV-4	中镇213	6512	470	148.90	31.68%	2024年6月25日	0	3146.75	
631	中旺	0	10kV-5	中韩214	5584	403	117.57	29.17%	2023年12月20日	0	2838.15	
632	中旺	0	10kV-4	中大215	5584	403	11.62	2.88%	2024年7月29日	0	4306.22	
633	中旺	0	10kV-5	中张216	5584	403	197.12	48.91%	2023年12月18日	0	1735.88	
634	中旺	0	10kV-5	中青一218	6512	470	111.23	23.67%	2023年12月21日	0	3668.63	
635	中旺	0	10kV-4	中青二219	5584	403	0.00	0.00%	2024年3月7日	0	4467.17	
636	中旺	0	10kV-5	中英220	5584	403	271.39	67.34%	2024年1月21日	0	706.77	
637	中旺	0	10kV-4	中曾225	5584	403	111.23	27.60%	2023年12月20日	0	2925.94	
638	古镇	0	10kV-42	古营223	5584	403	304.97	75.68%	2023年12月21日	0	241.45	
639	古镇	0	10kV-44	古友235	5584	403	283.37	70.32%	2023年12月20日	0	540.76	