

宁河供电公司10千伏配电线路可开放容量信息表（2024年第四季度）

序号	变电站名称	主变最大 负荷日后 需预留容 量 (kVA)	所属母线	线路名称	线路允许 容量 (kVA)	允许电流 (A)	历史最大 电流 (A)	最高负载 率 (%)	最大负荷发 生日期	线路最大 负荷日后 需预留容 量 (kVA)	可开放容 量 (kVA)	备注
1	北板桥站	0	10kV-4	板棉511	8556.08	494	0.00	0.00%	2023/12/1	0	6844.86	
2	北板桥站	0	10kV-5	板双520	8556.08	494	211.84	42.88%	2023/12/17	0	3175.86	
3	北板桥站	0	10kV-5	板铸518	6235.2	360	30.46	8.46%	2023/12/11	0	4460.66	
4	北板桥站	0	10kV-5	板田516	8556.08	494	140.81	28.50%	2023/12/5	0	4406.07	
5	俵口站	0	10kV-4	俵兴211	6235.2	360	142.54	39.60%	2023/12/21	0	2519.30	
6	俵口站	0	10kV-4	俵暖217	6928	400	72.67	18.17%	2023/12/27	0	4283.72	
7	俵口站	0	10kV-4	俵国219	6928	400	112.01	28.00%	2023/12/18	0	3602.42	
8	俵口站	0	10kV-4	俵热221	6928	400	75.39	18.85%	2023/12/15	0	4236.61	
9	俵口站	0	10kV-5	俵口212	6235.2	360	214.90	59.70%	2023/12/21	0	1266.02	
10	俵口站	0	10kV-5	俵中216	6928	400	77.06	19.27%	2023/12/22	0	4207.65	
11	俵口站	0	10kV-5	俵坨218	6928	400	71.16	17.79%	2023/12/25	0	4309.91	
12	滨水站	0	10kV-42	滨贸滨23	9543.32	551	159.20	28.89%	2023/12/21	0	4877.34	
13	滨水站	0	10kV-42	滨南滨24	9543.32	551	8.36	1.52%	2023/12/19	0	7489.81	
14	滨水站	0	10kV-43	滨英滨30	9543.32	551	62.65	11.37%	2023/12/24	0	6549.63	
15	滨水站	0	10kV-43	滨悦滨29	9543.32	551	27.85	5.05%	2023/12/8	0	7152.33	
16	滨水站	0	10kV-44	滨汇滨36	9543.32	551	11.32	2.06%	2023/12/22	0	7438.54	
17	大北站	0	10kV-4	北大211	8556.08	494	329.77	66.76%	2023/12/21	0	1133.23	
18	大北站	0	10kV-4	北瑞213	6235.2	360	255.94	71.09%	2023/12/4	0	555.25	
19	大北站	0	10kV-4	北安215	6235.2	360	23.03	6.40%	2023/12/2	0	4589.32	
20	大北站	0	10kV-5	北爱216	6235.2	360	113.03	31.40%	2023/12/10	0	3030.50	
21	大北站	0	10kV-5	北李212	6235.2	360	157.85	43.85%	2023/12/1	0	2254.13	
22	大北站	0	10kV-5	北开218	8556.08	494	290.77	58.86%	2023/12/19	0	1808.75	
23	大北站	0	10kV-5	北卡220	9543.32	551	290.53	52.73%	2023/12/11	0	2602.73	
24	大贾站	0	10kV-41	贾润218	11465.84	662	104.30	15.75%	2023/12/6	0	7366.25	
25	大贾站	0	10kV-41	贾中214	8556.08	494	244.69	49.53%	2023/12/27	0	2606.88	
26	大贾站	0	10kV-41	贾齐213	8556.08	494	160.08	32.40%	2023/12/23	0	4072.31	
27	大贾站	0	10kV-41	贾王212	8556.08	494	108.52	21.97%	2023/12/21	0	4965.37	
28	大贾站	0	10kV-41	贾农211	5334.56	308	86.95	28.23%	2023/12/16	0	2761.62	
29	大贾站	0	10kV-41	贾造215	8556.08	494	50.86	10.30%	2023/12/28	0	5963.98	
30	大贾站	0	10kV-41	贾房217	9543.32	551	2.58	0.47%	2023/12/1	0	7590.00	

序号	变电站名称	主变最大 负荷日后 需预留容量 (kVA)	所属母线	线路名称	线路允许 容量 (kVA)	允许电流 (A)	历史最大 电流 (A)	最高负载 率(%)	最大负荷发 生日期	线路最大 负荷日后 需预留容量 (kVA)	可开放容 量 (kVA)	备注
31	大贾站	0	10kV-41	贾盛216	9543.32	551	208.36	37.81%	2023/12/18	0	4025.87	
32	大贾站	0	10kV-42	贾保221	8556.08	494	162.19	32.83%	2023/12/16	0	4035.78	
33	大贾站	0	10kV-42	贾庄220	6235.2	360	189.61	52.67%	2023/12/23	0	1704.13	
34	大贾站	0	10kV-42	贾园219	11465.84	662	94.45	14.27%	2023/12/14	0	7536.74	
35	大贾站	0	10kV-42	贾雨222	8556.08	494	302.34	61.20%	2023/12/16	0	1608.27	
36	大贾站	0	10kV-43	贾富223	9543.32	551	426.56	77.42%	2023/12/18	0	246.64	
37	大贾站	0	10kV-43	贾暖224	8556.08	494	128.67	26.05%	2023/12/11	0	4616.27	
38	大贾站	0	10kV-43	贾联225	9543.32	551	66.09	12.00%	2023/12/18	0	6489.91	
39	大贾站	0	10kV-43	贾通226	9543.32	551	187.97	34.11%	2023/12/21	0	4379.04	
40	大尹站	0	10kV-4	尹井211	6235.2	360	64.56	17.93%	2023/12/16	0	3870.04	
41	大尹站	0	10kV-4	尹董215	6235.2	360	129.82	36.06%	2023/12/4	0	2739.74	
42	大尹站	0	10kV-4	尹水213	9543.32	551	0.46	0.08%	2023/12/1	0	7626.66	
43	大尹站	0	10kV-5	尹船214	6235.2	360	215.86	59.96%	2023/12/7	0	1249.42	
44	大尹站	0	10kV-5	尹南216	8556.08	494	121.18	24.53%	2023/12/18	0	4746.01	
45	大尹站	0	10kV-5	尹场212	9543.32	551	37.18	6.75%	2023/12/25	0	6990.73	
46	丰台站	0	10kV-4	丰棘211	6235.2	360	0.00	0.00%	2023/12/1	0	4988.16	
47	丰台站	0	10kV-4	丰南213	6235.2	360	173.39	48.16%	2023/12/12	0	1985.06	
48	丰台站	0	10kV-4	丰东217	8556.08	494	40.54	8.21%	2023/12/21	0	6142.71	
49	丰台站	0	10kV-5	丰镇214	6235.2	360	160.32	44.53%	2023/12/23	0	2211.50	
50	丰台站	0	10kV-5	丰中212	8556.08	494	46.08	9.33%	2023/12/21	0	6046.80	
51	丰台站	0	10kV-5	丰北218	8556.08	494	43.55	8.82%	2023/12/22	0	6090.57	
52	高景站	0	10kV-41	高顷211	8556.08	494	125.04	25.31%	2023/12/20	0	4679.11	
53	高景站	0	10kV-41	高张212	8556.08	494	227.92	46.14%	2023/12/21	0	2897.27	
54	高景站	0	10kV-41	高景213	8556.08	494	89.04	18.02%	2023/12/27	0	5302.69	
55	高景站	0	10kV-41	高农215	8556.08	494	247.28	50.06%	2023/12/4	0	2562.06	
56	高景站	0	10kV-42	高港219	8556.08	494	54.96	11.13%	2023/12/30	0	5892.95	
57	高景站	0	10kV-42	高晋220	8556.08	494	54.96	11.13%	2023/12/30	0	5892.95	
58	高景站	0	10kV-43	高安226	8556.08	494	6.92	1.40%	2023/12/15	0	6724.94	
59	海清路站	0	10kV-41	清新213	9543.32	551	6.92	1.26%	2023/12/16	0	7514.73	
60	海清路站	0	10kV-41	清雨214	9543.32	551	38.91	7.06%	2023/12/10	0	6960.72	
61	海清路站	0	10kV-41	清展215	9543.32	551	38.91	7.06%	2023/12/10	0	6960.72	

序号	变电站名称	主变最大 负荷日后 需预留容 量 (kVA)	所属母线	线路名称	线路允许 容量 (kVA)	允许电流 (A)	历史最大 电流 (A)	最高负载 率 (%)	最大负荷发 生日期	线路最大 负荷日后 需预留容 量 (kVA)	可开放容 量 (kVA)	备注
62	海清路站	0	10kV-42	清润225	9543.32	551	0.00	0.00%	2024/5/24	0	7634.66	
63	海清路站	0	10kV-43	清数229	9543.32	551	6.24	1.13%	2023/12/29	0	7526.61	
64	海清路站	0	10kV-43	清防230	9543.32	551	131.31	23.83%	2023/12/20	0	5360.36	
65	后帮站	0	10kV-4	后江211	8140.4	470	131.31	27.94%	2023/12/20	0	4238.02	
66	后帮站	0	10kV-4	后棉213	6235.2	360	164.18	45.61%	2023/12/31	0	2144.52	
67	后帮站	0	10kV-5	后帮212	8140.4	470	80.68	17.17%	2023/12/9	0	5114.86	
68	淮淀站	0	10kV-4	淮联211	6235.2	360	80.68	22.41%	2023/12/9	0	3590.70	
69	淮淀站	0	10kV-4	淮北213	6235.2	360	161.37	44.82%	2023/12/21	0	2193.24	
70	淮淀站	0	10kV-4	淮镇一215	8556.08	494	56.43	11.42%	2023/12/9	0	5867.55	
71	淮淀站	0	10kV-5	淮南214	6235.2	360	56.43	15.67%	2023/12/2	0	4010.85	
72	淮淀站	0	10kV-5	淮乐212	6235.2	360	43.95	12.21%	2023/12/7	0	4227.02	
73	淮淀站	0	10kV-5	淮镇二216	8556.08	494	73.49	14.88%	2023/12/21	0	5571.94	
74	建新站	0	10kV-42	建恒219	6235.2	360	26.02	7.23%	2023/12/17	0	4537.46	
75	建新站	0	10kV-42	建悦217	9543.32	551	26.02	4.72%	2023/12/17	0	7183.96	
76	建新站	0	10kV-43	建荣221	6235.2	360	33.52	9.31%	2023/12/20	0	4407.53	
77	建新站	0	10kV-43	建曹220	8556.08	494	23.21	4.70%	2023/12/22	0	6442.89	
78	建新站	0	10kV-43	建和227	9543.32	551	0.00	0.00%	2023/12/16	0	7634.66	
79	建新站	0	10kV-44	建海224	8556.08	494	0.00	0.00%	2023/12/1	0	6844.86	
80	建新站	0	10kV-44	建立223	8556.08	494	0.00	0.00%	2023/12/1	0	6844.86	
81	建新站	0	10kV-44	建大225	6235.2	360	73.14	20.32%	2023/12/21	0	3721.33	
82	金翠路站	0	10kV-41	金安金11	9543.32	551	62.11	11.27%	2023/12/16	0	6558.88	
83	金翠路站	0	10kV-41	金福金12	8556.08	494	237.01	47.98%	2023/12/21	0	2739.82	
84	金翠路站	0	10kV-41	金沿金13	9543.32	551	180.74	32.80%	2023/12/21	0	4504.17	
85	金翠路站	0	10kV-41	金陈金14	8556.08	494	143.38	29.02%	2023/12/16	0	4361.59	
86	金翠路站	0	10kV-41	金商金15	9543.32	551	262.96	47.72%	2023/12/21	0	3080.26	
87	金翠路站	0	10kV-42	金顺金23	9543.32	551	36.17	6.56%	2023/12/20	0	7008.23	
88	金翠路站	0	10kV-42	金电金24	9543.32	551	162.48	29.49%	2023/12/21	0	4820.50	
89	金翠路站	0	10kV-42	金董金25	6235.2	360	177.30	49.25%	2023/12/16	0	1917.32	
90	金翠路站	0	10kV-42	金火金26	9543.32	551	199.63	36.23%	2023/12/20	0	4177.03	
91	金翠路站	0	10kV-42	金朝金27	8556.08	494	213.65	43.25%	2023/12/17	0	3144.48	
92	金翠路站	0	10kV-42	金昊金28	6235.2	360	229.93	63.87%	2023/12/21	0	1005.74	

序号	变电站名称	主变最大 负荷日后 需预留容 量 (kVA)	所属母线	线路名称	线路允许 容量 (kVA)	允许电流 (A)	历史最大 电流 (A)	最高负载 率 (%)	最大负荷发 生日期	线路最大 负荷日后 需预留容 量 (kVA)	可开放容 量 (kVA)	备注
93	经开站	0	10kV-41	经南一213	6235.2	360	0.00	0.00%	2023/12/1	0	4988.16	
94	经开站	0	10kV-41	经鑫212	11465.84	662	173.20	26.16%	2023/12/11	0	6172.79	
95	经开站	0	10kV-41	经宏214	6235.2	360	155.63	43.23%	2023/12/2	0	2292.74	
96	经开站	0	10kV-41	经华215	8140.4	470	2.34	0.50%	2023/12/1	0	6471.73	
97	经开站	0	10kV-42	经南二220	6235.2	360	43.83	12.17%	2023/12/21	0	4229.06	
98	经开站	0	10kV-42	经立219	11465.84	662	351.56	53.11%	2023/12/22	0	3083.61	
99	经开站	0	10kV-43	经东226	8556.08	494	355.08	71.88%	2023/12/3	0	694.91	
100	经开站	0	10kV-43	经荣223	9543.32	551	88.59	16.08%	2023/12/21	0	6100.21	
101	经开站	0	10kV-43	经正225	6235.2	360	143.67	39.91%	2023/12/27	0	2499.76	
102	九纬路站	0	10kV-4	九慧211	6235.2	360	136.68	37.97%	2023/12/5	0	2620.87	
103	九纬路站	0	10kV-4	九千213	6235.2	360	132.36	36.77%	2023/12/11	0	2695.73	
104	九纬路站	0	10kV-4	九鑫217	6235.2	360	34.68	9.63%	2023/12/29	0	4387.52	
105	九纬路站	0	10kV-4	九中219	6235.2	360	211.193	58.66%	2024/6/4	0	1330.30	
106	九纬路站	0	10kV-5	九阳212	6235.2	360	54.72	15.20%	2023/12/27	0	4040.42	
107	九纬路站	0	10kV-5	九鹏220	10392	600	194.03	32.34%	2023/12/16	0	4952.96	
108	九纬路站	0	10kV-5	九盛214	6235.2	360	248.16	68.93%	2023/12/20	0	690.10	
109	九纬路站	0	10kV-5	九德222	8833.2	510	421.68	82.68%	2023/12/18	0	0.00	
110	开发区站	0	10kV-4	开福211	6235.2	360	137.99	38.33%	2023/12/21	0	2598.17	
111	开发区站	0	10kV-4	开鸿213	6235.2	360	77.63	21.56%	2023/12/11	0	3643.60	
112	开发区站	0	10kV-4	开泛215	6235.2	360	275.39	76.50%	2023/12/12	0	218.45	
113	开发区站	0	10kV-4	开永219	6235.2	360	125.75	34.93%	2023/12/23	0	2810.14	
114	开发区站	0	10kV-4	开安223	6235.2	360	97.80	27.17%	2023/12/21	0	3294.23	
115	开发区站	0	10kV-5	开艾216	6235.2	360	126.61	35.17%	2023/12/21	0	2795.30	
116	开发区站	0	10kV-5	开磁214	6235.2	360	110.39	30.66%	2023/12/14	0	3076.16	
117	开发区站	0	10kV-5	开塞212	6235.2	360	146.65	40.74%	2023/12/3	0	2448.22	
118	廉庄站	0	10kV-4	廉朝211	8140.4	470	209.67	44.61%	2023/12/23	0	2880.79	
119	廉庄站	0	10kV-4	廉新213	8140.4	470	94.80	20.17%	2023/12/12	0	4870.38	
120	廉庄站	0	10kV-5	廉西212	6235.2	360	157.22	43.67%	2023/12/21	0	2265.08	
121	廉庄站	0	10kV-5	廉杨216	8556.08	494	52.46	10.62%	2023/12/12	0	5936.26	
122	芦新站	0	10kV-4	芦电217	8556.08	494	161.88	32.77%	2023/12/14	0	4041.19	
123	芦新站	0	10kV-4	芦陈215	8556.08	494	229.18	46.39%	2023/12/20	0	2875.49	

序号	变电站名称	主变最大 负荷日后 需预留容 量 (kVA)	所属母线	线路名称	线路允许 容量 (kVA)	允许电流 (A)	历史最大 电流 (A)	最高负载 率 (%)	最大负荷发 生日期	线路最大 负荷日后 需预留容 量 (kVA)	可开放容 量 (kVA)	备注
124	芦新站	0	10kV-4	芦火213	6235.2	360	16.92	4.70%	2023/12/2	0	4695.12	
125	芦新站	0	10kV-4	芦贸211	6235.2	360	65.63	18.23%	2023/12/17	0	3851.39	
126	芦新站	0	10kV-4	芦和219	9543.32	551	105.10	19.07%	2023/12/1	0	5814.38	
127	芦新站	0	10kV-5	芦信218	8556.08	494	94.90	19.21%	2023/12/21	0	5201.17	
128	芦新站	0	10kV-5	芦中216	6235.2	360	85.19	23.66%	2023/12/20	0	3512.68	
129	芦新站	0	10kV-5	芦沿214	8556.08	494	121.18	24.53%	2023/12/22	0	4746.01	
130	芦新站	0	10kV-5	芦朝212	8556.08	494	30.94	6.26%	2023/12/17	0	6309.02	
131	芦新站	0	10kV-5	芦商210	8556.08	494	93.34	18.90%	2023/12/20	0	5228.19	
132	苗庄站	0	10kV-41	苗枣212	8556.08	494	140.41	28.42%	2023/12/19	0	4413.01	
133	苗庄站	0	10kV-42	苗庄218	8556.08	494	120.37	24.37%	2023/12/1	0	4760.09	
134	苗庄站	0	10kV-43	苗刘221	8556.08	494	81.61	16.52%	2023/12/3	0	5431.42	
135	苗庄站	0	10kV-43	苗杨223	8556.08	494	88.44	17.90%	2023/12/3	0	5313.06	
136	南淮站	0	10kV-41	南雨一南11	9543.32	551	1.87	0.34%	2023/12/11	0	7602.30	
137	南淮站	0	10kV-41	南镇一南12	8556.08	494	24.30	4.92%	2023/12/1	0	6424.02	
138	南淮站	0	10kV-41	南淮一南13	8556.08	494	40.73	8.25%	2023/12/7	0	6139.36	
139	南淮站	0	10kV-41	南水一南16	9543.32	551	1.66	0.30%	2023/12/20	0	7605.94	
140	南淮站	0	10kV-41	南兴南15	9543.32	551	7.96	1.44%	2023/12/21	0	7496.81	
141	南淮站	0	10kV-41	南康南14	9543.32	551	10.37	1.88%	2024/10/5	0	7455.10	
142	南淮站	0	10kV-42	南雨二南23	9543.32	551	1.61	0.29%	2023/12/29	0	7606.78	
143	南淮站	0	10kV-42	南镇二南24	8556.08	494	11.62	2.35%	2023/12/17	0	6643.59	
144	南淮站	0	10kV-42	南淮二南25	8556.08	494	138.80	28.10%	2023/12/21	0	4440.91	
145	南淮站	0	10kV-42	南水二南28	9543.32	551	2.52	0.46%	2023/12/21	0	7591.01	
146	南淮站	0	10kV-42	南汇南27	9543.32	551	9.34	1.70%	2023/12/21	0	7472.88	
147	南淮站	0	10kV-42	南荣南26	9543.32	551	10.55	1.91%	2024/10/5	0	7451.96	
148	潘庄站	0	10kV-4	潘庄215	8556.08	494	282.66	57.22%	2023/12/21	0	1949.26	
149	潘庄站	0	10kV-4	潘铁213	8556.08	494	77.70	15.73%	2023/12/20	0	5499.18	
150	潘庄站	0	10kV-4	潘坨211	6235.2	360	119.18	33.11%	2023/12/1	0	2923.97	
151	潘庄站	0	10kV-5	潘纪216	8556.08	494	120.59	24.41%	2023/12/21	0	4756.32	
152	潘庄站	0	10kV-5	潘丰一214	8556.08	494	23.55	4.77%	2023/12/4	0	6436.90	
153	潘庄站	0	10kV-5	潘丰二212	8556.08	494	201.45	40.78%	2023/12/21	0	3355.84	
154	七里海站	0	10kV-4	海立213	6235.2	360	367.30	102.03%	2023/12/1	0	0.00	

序号	变电站名称	主变最大 负荷日后 需预留容 量 (kVA)	所属母线	线路名称	线路允许 容量 (kVA)	允许电流 (A)	历史最大 电流 (A)	最高负载 率 (%)	最大负荷发 生日期	线路最大 负荷日后 需预留容 量 (kVA)	可开放容 量 (kVA)	备注
155	七里海站	0	10kV-4	海东211	8556.08	494	238.13	48.20%	2023/12/23	0	2720.49	
156	七里海站	0	10kV-4	海兰217	9543.32	551	232.41	42.18%	2023/12/22	0	3609.35	
157	七里海站	0	10kV-5	海凤214	6235.2	360	129.65	36.01%	2023/12/20	0	2742.66	
158	七里海站	0	10kV-5	海坨212	6235.2	360	191.48	53.19%	2023/12/21	0	1671.73	
159	七里海站	0	10kV-5	海南218	8556.08	494	283.24	57.34%	2023/12/21	0	1939.15	
160	桥北站	0	10kV-4	桥芦215	10392	600	66.45	11.07%	2023/12/23	0	7162.77	
161	桥北站	0	10kV-4	桥电219	10392	600	7.03	1.17%	2023/12/6	0	8191.82	
162	桥北站	0	10kV-4	桥英211	8140.4	470	46.41	9.87%	2023/12/17	0	5708.56	
163	桥北站	0	10kV-4	桥官217	8140.4	470	132.89	28.27%	2023/12/19	0	4210.66	
164	桥北站	0	10kV-4	桥宁221	8140.4	470	78.75	16.76%	2023/12/24	0	5148.37	
165	桥北站	0	10kV-4	桥源213	8140.4	470	133.24	28.35%	2023/12/13	0	4204.57	
166	桥北站	0	10kV-5	桥新212	10392	600	101.95	16.99%	2023/12/24	0	6547.77	
167	桥北站	0	10kV-5	桥滨216	8140.4	470	176.84	37.62%	2023/12/17	0	3449.53	
168	桥北站	0	10kV-5	桥沿220	6235.2	360	2.11	0.59%	2023/12/1	0	4951.63	
169	桥北站	0	10kV-5	桥热218	8140.4	470	116.72	24.83%	2023/12/22	0	4490.75	
170	桥北站	0	10kV-5	桥南222	8140.4	470	22.50	4.79%	2023/12/20	0	6122.62	
171	桥北站	0	10kV-5	桥洁214	8140.4	470	143.79	30.59%	2023/12/20	0	4021.90	
172	桥北站	0	10kV-5	桥云224	9543.32	551	37.97	6.89%	2023/12/20	0	6977.04	
173	田鑫站	0	10kV-4	田赵211	6235.2	360	134.28	37.30%	2023/12/18	0	2662.43	
174	田鑫站	0	10kV-4	田园一215	6235.2	360	352.68	97.97%	2023/12/18	0	0.00	
175	田鑫站	0	10kV-4	田环217	9543.32	551	56.64	10.28%	2023/12/22	0	6653.65	
176	田鑫站	0	10kV-5	田园二216	6235.2	360	115.32	32.03%	2023/12/21	0	2990.82	
177	田鑫站	0	10kV-5	田康212	10392	600	309.60	51.60%	2023/12/21	0	2951.33	
178	田鑫站	0	10kV-5	田东218	6235.2	360	219.12	60.87%	2023/12/16	0	1193.00	
179	王御史站	0	10kV-4	王赵539	6235.2	360	165.94	46.09%	2023/12/15	0	2114.12	
180	王御史站	0	10kV-4	王亿537	8556.08	494	335.86	67.99%	2023/12/16	0	1027.78	
181	王御史站	0	10kV-4	王艇535	6235.2	360	254.53	70.70%	2023/12/3	0	579.68	
182	王御史站	0	10kV-5	王北534	6235.2	360	222.19	61.72%	2023/12/2	0	1139.87	
183	王御史站	0	10kV-5	王前532	6235.2	360	126.80	35.22%	2023/12/22	0	2792.04	
184	王御史站	0	10kV-5	王砖531	6235.2	360	220.31	61.20%	2023/12/14	0	1172.35	
185	王御史站	0	10kV-5	王开530	6235.2	360	159.61	44.34%	2023/12/21	0	2223.73	

序号	变电站名称	主变最大 负荷日后 需预留容 量 (kVA)	所属母线	线路名称	线路允许 容量 (kVA)	允许电流 (A)	历史最大 电流 (A)	最高负载 率 (%)	最大负荷发 生日期	线路最大 负荷日后 需预留容 量 (kVA)	可开放容 量 (kVA)	备注
186	西关站	0	10kV-4	西于217	6235.2	360	226.29	62.86%	2023/12/19	0	1068.85	
187	西关站	0	10kV-4	西孟215	8140.4	470	94.58	20.12%	2023/12/11	0	4874.26	
188	西关站	0	10kV-4	西宁213	8140.4	470	273.94	58.28%	2023/12/20	0	1767.75	
189	西关站	0	10kV-4	西牛211	8140.4	470	154.52	32.88%	2023/12/21	0	3836.03	
190	西关站	0	10kV-5	西端212	6235.2	360	76.54	21.26%	2023/12/30	0	3662.42	
191	西关站	0	10kV-5	西纸214	8140.4	470	128.53	27.35%	2023/12/24	0	4286.22	
192	西关站	0	10kV-5	西玻216	6235.2	360	3.13	0.87%	2023/12/24	0	4933.98	
193	西关站	0	10kV-5	西原218	8556.08	494	77.84	15.76%	2023/12/21	0	5496.68	
194	于潮站	0	10kV-41	于兰218	8556.08	494	67.72	13.71%	2023/12/10	0	5671.91	
195	于潮站	0	10kV-41	于丰215	8556.08	494	77.73	15.73%	2023/12/7	0	5498.62	
196	于潮站	0	10kV-41	于后216	8556.08	494	53.12	10.75%	2023/12/30	0	5924.87	
197	于潮站	0	10kV-41	于淮217	8556.08	494	69.19	14.01%	2023/12/28	0	5646.54	
198	于潮站	0	10kV-43	于西226	8556.08	494	139.06	28.15%	2023/12/21	0	4436.29	
199	于潮站	0	10kV-43	于台223	8556.08	494	82.91	16.78%	2023/12/6	0	5408.80	
200	于潮站	0	10kV-43	于棘224	8556.08	494	47.35	9.58%	2023/12/24	0	6024.84	
201	于潮站	0	10kV-43	于沽225	8556.08	494	22.78	4.61%	2023/12/21	0	6450.33	
202	岳龙站	0	10kV-4	岳东215	6235.2	360	138.21	38.39%	2023/12/21	0	2594.31	
203	岳龙站	0	10kV-4	岳鑫213	6928	400	137.63	34.41%	2023/12/9	0	3158.71	
204	岳龙站	0	10kV-4	岳水211	8556.08	494	391.90	79.33%	2023/12/16	0	57.10	
205	岳龙站	0	10kV-5	岳棘212	6928	400	322.49	80.62%	2023/12/20	0	0.00	
206	岳龙站	0	10kV-5	岳顺214	6235.2	360	39.40	10.94%	2023/12/30	0	4305.83	
207	岳龙站	0	10kV-5	岳李216	8556.08	494	217.78	44.09%	2023/12/1	0	3072.89	
208	岳龙站	0	10kV-5	岳鸿218	8556.08	494	416.76	84.36%	2023/12/16	0	0.00	
209	运河站	0	10kV-41	运凯212	6235.2	360	223.89	62.19%	2023/12/20	0	1110.46	
210	运河站	0	10kV-41	运华211	11465.84	662	98.58	14.89%	2023/12/22	0	7465.26	
211	运河站	0	10kV-41	运佰218	9543.32	551	313.44	56.89%	2023/12/26	0	2205.87	
212	运河站	0	10kV-41	运暖214	9543.32	551	121.20	22.00%	2023/12/22	0	5535.42	
213	运河站	0	10kV-41	运造215	8556.08	494	109.25	22.11%	2023/12/22	0	4952.71	
214	运河站	0	10kV-41	运洋217	8140.4	470	149.92	31.90%	2023/12/21	0	3915.68	
215	运河站	0	10kV-41	运海216	9543.32	551	41.38	7.51%	2023/12/19	0	6917.99	
216	运河站	0	10kV-41	运泰213	9543.32	551	93.42	16.96%	2023/12/20	0	6016.58	

序号	变电站名称	主变最大 负荷日后 需预留容 量 (kVA)	所属母线	线路名称	线路允许 容量 (kVA)	允许电流 (A)	历史最大 电流 (A)	最高负载 率 (%)	最大负荷发 生日期	线路最大 负荷日后 需预留容 量 (kVA)	可开放容 量 (kVA)	备注
217	运河站	0	10kV-42	运科220	9543.32	551	391.62	71.08%	2023/12/2	0	851.72	
218	运河站	0	10kV-42	运甲221	8556.08	494	120.15	24.32%	2023/12/25	0	4763.90	
219	运河站	0	10kV-42	运台219	9543.32	551	85.92	15.59%	2023/12/16	0	6146.51	
220	运河站	0	10kV-42	运庭222	9543.32	551	33.29	6.04%	2023/12/20	0	7058.08	
221	运河站	0	10kV-43	运发226	11465.84	662	129.76	19.60%	2023/12/21	0	6925.23	
222	运河站	0	10kV-43	运嘉225	6235.2	360	182.51	50.70%	2023/12/27	0	1827.12	
223	运河站	0	10kV-43	运航224	6235.2	360	204.54	56.82%	2023/12/21	0	1445.44	
224	造甲站	0	10kV-4	造大211	6235.2	360	76.10	21.14%	2023/12/21	0	3670.04	
225	造甲站	0	10kV-5	造付212	6235.2	360	122.44	34.01%	2023/12/21	0	2867.57	
226	造甲站	0	10kV-5	造甲214	9543.32	551	154.19	27.98%	2023/12/16	0	4964.12	
227	赵本站	0	10kV-4	赵景213	8556.08	494	142.92	28.93%	2023/12/21	0	4369.53	
228	赵本站	0	10kV-4	赵邓211	8556.08	494	67.32	13.63%	2023/12/15	0	5678.90	
229	赵本站	0	10kV-5	赵月212	8556.08	494	69.12	13.99%	2023/12/23	0	5647.72	
230	赵本站	0	10kV-5	赵江214	8556.08	494	37.20	7.53%	2023/12/21	0	6200.57	
231	赵本站	0	10kV-5	赵艾216	8556.08	494	126.12	25.53%	2023/12/25	0	4660.50	