

武清供电公司10千伏配电线路可开放容量信息表(2024年第四季度)

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量 (kVA)	所属母线	线路名称	线路允许容量 (kVA)	允许电流 (A)	历史最大电流 (A)	最高负载率 (%)	最大负荷发生日期	线路最大负荷日后需预留容量 (kVA)	可开放容量 (kVA)	备注
1	曹子里站	0	曹子里1#	北五村749	8833.2	510	188.802	37.02%	2023-12-21 08:50:00	0	5563.15	
2	曹子里站	0	曹子里2#	曹鑫744	9543.32	551	280.1953	50.85%	2023-12-21 10:00:00	0	4690.34	
3	曹子里站	0	曹子里1#	曹毅741	8833.2	510	174.318	34.18%	2024-07-03 12:55:00	0	5814.01	
4	曹子里站	0	曹子里2#	东汪庄748	9543.32	551	281.6016	51.11%	2023-12-21 20:30:00	0	4665.98	
5	曹子里站	0	曹子里1#	芳菲苑745	8833.2	510	217.26	42.60%	2023-12-21 08:30:00	0	5070.26	
6	曹子里站	0	曹子里2#	花都756	9543.32	551	279.1406	50.66%	2023-12-21 11:05:00	0	4708.60	
7	曹子里站	0	曹子里1#	龙福747	9543.32	551	399.7266	72.55%	2023-12-22 17:35:00	0	2620.06	
8	曹子里站	0	曹子里1#	双庄743	9543.32	551	127.6172	23.16%	2023-12-21 08:55:00	0	7332.99	
9	曹子里站	0	曹子里2#	文水园746	8833.2	510	427.635	83.85%	2024-07-03 12:55:00	0	1426.56	
10	曹子里站	0	曹子里1#	西柳店753	9543.32	551	346.6341	62.91%	2023-12-21 10:35:00	0	3539.62	
11	曹子里站	0	曹子里1#	小高口750	9543.32	551	279.1406	50.66%	2023-12-21 11:05:00	0	4708.60	
12	曹子里站	0	曹子里2#	欣乐742	9543.32	551	375.6167	68.17%	2024-07-23 18:20:00	0	3037.64	
13	汉沽港站	0	汉沽港2#	方世764	13856	800	263.68	32.96%	2023-12-20 16:25:00	0	9289.06	
14	汉沽港站	0	汉沽港2#	富强汉21	9543.32	551	284.8119	51.69%	2023-12-21 18:05:00	0	4610.38	
15	汉沽港站	0	汉沽港1#	港韵767	9543.32	551	196.8172	35.72%	2024-07-23 18:20:00	0	6134.45	
16	汉沽港站	0	汉沽港2#	罐头厂772	13856	800	81.76	10.22%	2023-12-21 08:35:00	0	12439.92	
17	汉沽港站	0	汉沽港2#	六道口774	8833.2	510	152.49	29.90%	2023-12-23 10:00:00	0	6192.07	

武清供电公司10千伏配电线路可开放容量信息表(2024年第四季度)

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量 (kVA)	所属母线	线路名称	线路允许容量 (kVA)	允许电流 (A)	历史最大电流 (A)	最高负载率 (%)	最大负荷发生日期	线路最大负荷日后需预留容量 (kVA)	可开放容量 (kVA)	备注
18	汉沽港站	0	汉沽港2#	毛纺厂762	13856	800	116.8	14.60%	2024-01-12 11:10:00	0	11833.02	
19	汉沽港站	0	汉沽港2#	商标厂768	8833.2	510	395.68	77.58%	2023-12-21 10:35:00	0	1980.02	
20	汉沽港站	0	汉沽港1#	天洋775	9543.32	551	407.189	73.90%	2023-12-21 09:00:00	0	2490.81	
21	汉沽港站	0	汉沽港1#	田歌769	8140.4	470	107.677	22.91%	2024-07-03 12:55:00	0	6275.43	
22	汉沽港站	0	汉沽港1#	祥旗773	9543.32	551	100.3371	18.21%	2023-12-21 18:50:00	0	7805.48	
23	汉沽港站	0	汉沽港2#	印染厂766	8833.2	510	191.811	37.61%	2024-07-23 18:20:00	0	5511.03	
24	汉沽港站	0	汉沽港1#	渔坝口763	9543.32	551	320.9575	58.25%	2024-07-03 12:55:00	0	3984.34	
25	汉沽港站	0	汉沽港2#	渔四汉22	9543.32	551	252.96	45.91%	2023-12-22 06:15:00	0	5162.05	
26	汉沽港站	0	汉沽港1#	园区771	13856	800	310.56	38.82%	2023-12-20 10:30:00	0	8477.10	
27	汉沽港站	0	汉沽港1#	苑家堡761	9543.32	551	231.44	42.00%	2023-12-21 18:50:00	0	5534.78	
28	陈咀站	0	陈咀2#	慈云二陈12	8833.2	510	255.612	50.12%	2024-07-03 12:55:00	0	4406.00	
29	陈咀站	0	陈咀1#	慈云一陈11	8833.2	510	284.121	55.71%	2023-12-18 11:05:00	0	3912.22	
30	陈咀站	0	陈咀2#	定子务陈26	9543.32	551	355.4501	64.51%	2023-12-21 10:30:00	0	3386.92	
31	陈咀站	0	陈咀2#	飞马陈14	8833.2	510	444.567	87.17%	2024-07-03 12:55:00	0	1133.30	
32	陈咀站	0	陈咀1#	和泰园陈23	9543.32	551	118.9192	21.58%	2023-12-21 09:45:00	0	7483.64	
33	陈咀站	0	陈咀2#	李场陈24	9543.32	551	256.5456	46.56%	2023-12-21 08:30:00	0	5099.95	
34	陈咀站	0	陈咀2#	利安龙陈36	9543.32	551	185.6754	33.70%	2023-12-19 10:25:00	0	6327.42	

武清供电公司10千伏配电线路可开放容量信息表(2024年第四季度)

序号	变电站名称	主变最大 负荷日后 需预留容 量（kVA）	所属母线	线路名称	线路允许 容量 （kVA）	允许电流 （A）	历史最大 电流（A）	最高负载 率（%）	最大负荷发生日 期	线路最大 负荷日后 需预留容 量（kVA）	可开放 容量 （kVA）	备注
35	陈咀站	0	陈咀2#	梁各庄陈16	8833.2	510	271.473	53.23%	2023-12-21 17:30:00	0	4131.29	
36	陈咀站	0	陈咀2#	庞庄陈28	9543.32	551	281.4901	51.09%	2023-12-21 07:10:00	0	4667.91	
37	陈咀站	0	陈咀2#	石东陈18	9543.32	551	360.95	67.49%	2023-12-20 17:35:00	0	3102.53	
38	陈咀站	0	陈咀1#	世嘉陈19	9543.32	551	215.7165	39.15%	2024-07-23 18:20:00	0	5807.11	
39	陈咀站	0	陈咀1#	昕中和陈17	9543.32	551	165.9612	30.12%	2024-07-23 18:20:00	0	6668.87	
40	陈咀站	0	陈咀1#	渔一陈21	9543.32	551	393.6344	71.44%	2023-12-21 07:40:00	0	2725.57	
41	陈咀站	0	陈咀1#	跃华陈13	8833.2	510	296.2423	58.09%	2023-12-21 09:15:00	0	3702.28	
42	陈咀站	0	陈咀2#	中浩陈22	9543.32	551	320.7923	58.22%	2023-12-18 10:25:00	0	3987.20	
43	城关站	0	城关2#	白古屯城34	9543.32	551	287.6771	52.21%	2023-12-20 17:15:00	0	4560.75	
44	城关站	0	城关3#	城关南城46	9543.32	551	160.892	29.20%	2024-07-23 18:20:00	0	6756.67	
45	城关站	0	城关2#	城关西城33	9543.32	551	253.5151	46.01%	2023-12-01 17:35:00	0	5152.44	
46	城关站	0	城关2#	齐庄城21	9543.32	551	71.5749	12.99%	2023-12-20 17:45:00	0	8303.64	
47	城关站	0	城关3#	工业线城48	8833.2	510	111.231	21.81%	2024-07-03 12:55:00	0	6906.68	
48	城关站	0	城关3#	大王古城47	9543.32	551	6.0059	1.09%	2024-07-23 18:20:00	0	9439.30	
49	创新园站	0	创新园1#	静莲创16	9543.32	551	78.8481	14.31%	2024-07-23 18:20:00	0	8177.67	
50	创新园站	0	创新园2#	利尚屯创32	9543.32	551	396.72	72.00%	2023-12-20 20:40:00	0	2672.13	
51	创新园站	0	创新园2#	绿景创25	9543.32	551	122.1567	22.17%	2024-07-23 18:20:00	0	7427.57	

武清供电公司10千伏配电线路可开放容量信息表(2024年第四季度)

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量 (kVA)	所属母线	线路名称	线路允许容量 (kVA)	允许电流 (A)	历史最大电流 (A)	最高负载率 (%)	最大负荷发生日期	线路最大负荷日后需预留容量 (kVA)	可开放容量 (kVA)	备注
52	创新园站	0	创新园1#	前侯尚创13	9543.32	551	67.068	12.17%	2023-12-20 18:50:00	0	8381.70	
53	创新园站	0	创新园1#	首创创19	9543.32	551	26.7786	4.86%	2024-07-23 18:20:00	0	9079.51	
54	创新园站	0	创新园1#	远大创12	9543.32	551	132.6808	24.08%	2023-12-21 21:15:00	0	7245.29	
55	创新园站	0	创新园2#	凯森创26	9543.32	551	95.8189	17.39%	2023-12-21 09:55:00	0	7883.74	
56	崔黄口站	0	崔黄口1#	爱宝173	8833.2	510	278.4	54.59%	2023-12-18 11:25:00	0	4011.31	
57	崔黄口站	0	崔黄口2#	北口哨174	8833.2	510	125.919	24.69%	2024-07-03 12:55:00	0	6652.28	
58	崔黄口站	0	崔黄口2#	幌刘庄176	9543.32	551	114.48	20.78%	2024-01-22 08:35:00	0	7560.53	
59	崔黄口站	0	崔黄口2#	刘家务175	9543.32	551	249.4791	45.28%	2023-12-16 08:30:00	0	5222.34	
60	崔黄口站	0	崔黄口1#	邢窑172	9543.32	551	438.96	79.67%	2024-01-23 11:05:00	0	1940.53	
61	崔黄口站	0	崔黄口1#	于家庄177	8833.2	510	303.807	59.57%	2023-12-17 17:30:00	0	3571.26	
62	翠亨站	0	翠亨2#	柏中翠23	9543.32	551	303.601	55.10%	2024-07-23 18:20:00	0	4284.95	
63	翠亨站	0	翠亨2#	半岛翠24	9543.32	551	185.0809	33.59%	2024-07-23 18:20:00	0	6337.72	
64	翠亨站	0	翠亨2#	畅联翠22	9543.32	551	329.2225	59.75%	2024-07-23 18:20:00	0	3841.19	
65	翠亨站	0	翠亨1#	城水翠19	9543.32	551	126.1714	22.90%	2023-12-31 10:35:00	0	7358.03	
66	翠亨站	0	翠亨2#	宏图翠34	9543.32	551	204.0353	37.03%	2023-12-21 08:55:00	0	6009.43	
67	翠亨站	0	翠亨1#	华铁翠13	9543.32	551	215.0002	39.02%	2024-07-23 18:20:00	0	5819.52	
68	翠亨站	0	翠亨1#	嘉林翠12	9543.32	551	229.56	41.66%	2023-08-04 14:40:00	0	5567.34	
69	翠亨站	0	翠亨1#	交控翠1丙	9543.32	551	119	21.60%	45279.40348	0	7482.24	

武清供电公司10千伏配电线路可开放容量信息表(2024年第四季度)

序号	变电站名称	主变最大 负荷日后 需预留容 量（kVA）	所属母线	线路名称	线路允许 容量 （kVA）	允许电流 （A）	历史最大 电流（A）	最高负载 率（%）	最大负荷发生日 期	线路最大 负荷日后 需预留容 量（kVA）	可开放 容量 （kVA）	备注
70	翠亨站	0	翠亨1#	金轮翠15	9543.32	551	215.8829	39.18%	2023-12-20 17:20:00	0	5804.23	
71	翠亨站	0	翠亨1#	开企翠11	9543.32	551	259.9618	47.18%	2024-07-23 18:20:00	0	5040.78	
72	翠亨站	0	翠亨2#	欧盟翠32	9543.32	551	328.0654	59.54%	2024-07-23 18:20:00	0	3861.23	
73	翠亨站	0	翠亨1#	畔景翠18	9543.32	551	86.9478	15.78%	2024-07-23 18:20:00	0	8037.38	
74	翠亨站	0	翠亨1#	日丰翠14	9543.32	551	244.7542	44.42%	2024-07-23 18:20:00	0	5304.18	
75	翠亨站	0	翠亨2#	瑞芳翠33	9543.32	551	163.8674	29.74%	2024-07-23 18:20:00	0	6705.14	
76	翠亨站	0	翠亨1#	润兆翠17	9543.32	551	122.41	22.22%	2023-08-03 13:55:00	0	7423.18	
77	翠亨站	0	翠亨2#	玉坤翠21	9543.32	551	224.6	40.76%	2024-01-08 10:25:00	0	5653.25	
78	翠亨站	0	翠亨2#	源春翠25	9543.32	551	120.3384	21.84%	2024-07-23 18:20:00	0	7459.06	
79	翠亨站	0	翠亨2#	泉秋翠35	9543.32	551	89.2069	16.19%	2024-07-23 18:20:00	0	7998.26	
80	翠亨站	0	翠亨2#	源泉翠31	9543.32	551	29.6438	5.38%	2024-07-23 18:20:00	0	9029.89	
81	大黄堡站	0	大黄堡3#	朝阳里堡44	8833.2	510	14.127	2.77%	2024-07-03 12:55:00	0	8588.52	
82	大黄堡站	0	大黄堡3#	陈庄堡42	8833.2	510	166.362	32.62%	2024-07-03 12:55:00	0	5951.81	
83	大黄堡站	0	大黄堡2#	后台堡23	8833.2	510	302.7692	59.37%	2023-12-20 20:35:00	0	3589.24	
84	大黄堡站	0	大黄堡3#	刘靳庄堡43	8833.2	510	197.064	38.64%	2024-07-03 12:55:00	0	5420.05	
85	大黄堡站	0	大黄堡2#	四高庄堡22	8833.2	510	75.735	14.85%	2024-07-03 12:55:00	0	7521.47	
86	大黄堡站	0	大黄堡2#	忠辛台堡21	9543.32	551	48.1574	8.74%	2024-07-23 18:20:00	0	8709.23	

武清供电公司10千伏配电线路可开放容量信息表(2024年第四季度)

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量 (kVA)	所属母线	线路名称	线路允许容量 (kVA)	允许电流 (A)	历史最大电流 (A)	最高负载率 (%)	最大负荷发生日期	线路最大负荷日后需预留容量 (kVA)	可开放容量 (kVA)	备注
87	大碱厂站	0	大碱厂2#	福嘉碱24	9543.32	551	211.6873	38.42%	2023-12-18 11:25:00	0	5876.90	
88	大碱厂站	0	大碱厂1#	后巷碱19	9543.32	551	39.7353	7.21%	2023-12-16 17:30:00	0	8855.10	
89	大碱厂站	0	大碱厂2#	尖嘴窝碱14	9543.32	551	192.0235	34.85%	2023-12-21 19:25:00	0	6217.47	
90	大碱厂站	0	大碱厂1#	碱酞碱15	9543.32	551	339.6842	61.65%	2023-12-20 09:45:00	0	3659.99	
91	大碱厂站	0	大碱厂2#	南辛庄碱22	9543.32	551	290.4321	52.71%	2024-07-23 18:20:00	0	4513.04	
92	大碱厂站	0	大碱厂1#	长屯碱11	8833.2	510	173.349	33.99%	2023-12-20 16:55:00	0	5830.80	
93	大碱厂站	0	大碱厂2#	周家务碱12	8833.2	510	297.1358	58.26%	2023-12-21 16:45:00	0	3686.81	
94	大康庄站	0	大康庄2#	百里富康18	8833.2	510	204.714	40.14%	2024-07-03 12:55:00	0	5287.55	
95	大康庄站	0	大康庄2#	产业园二康14	9543.32	551	74.624	13.54%	2023-12-18 14:40:00	0	8250.83	
96	大康庄站	0	大康庄3#	产业园一康26	9543.32	551	89.76	16.29%	2023-12-21 15:40:00	0	7988.68	
97	大康庄站	0	大康庄3#	创真康22	9543.32	551	230.56	41.84%	2023-12-21 20:25:00	0	5550.02	
98	大康庄站	0	大康庄1#	金岳康21	9543.32	551	394.29	71.56%	2023-08-18 00:45:00	0	2714.22	
99	大康庄站	0	大康庄2#	久增康16	8833.2	510	138.688	27.19%	2023-12-21 09:10:00	0	6431.12	
100	大康庄站	0	大康庄3#	康达康28	8833.2	510	271.575	53.25%	2024-07-03 12:55:00	0	4129.52	
101	大康庄站	0	大康庄3#	康隆康36	8833.2	510	101.235	19.85%	2024-07-03 12:55:00	0	7079.81	
102	大康庄站	0	大康庄3#	康泰康38	8833.2	510	45.849	8.99%	2024-07-03 12:55:00	0	8039.10	
103	大康庄站	0	大康庄1#	康新康23	9543.32	551	338.37	61.41%	2024-01-10 10:50:00	0	3682.75	

武清供电公司10千伏配电线路可开放容量信息表(2024年第四季度)

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量 (kVA)	所属母线	线路名称	线路允许容量 (kVA)	允许电流 (A)	历史最大电流 (A)	最高负载率 (%)	最大负荷发生日期	线路最大负荷日后需预留容量 (kVA)	可开放容量 (kVA)	备注
104	大康庄站	0	大康庄2#	隆泰康27	8833.2	510	100.827	19.77%	2024-07-03 12:55:00	0	7086.88	
105	大康庄站	0	大康庄2#	圣达康29	9543.32	551	49.4798	8.98%	2024-07-23 18:20:00	0	8686.33	
106	大康庄站	0	大康庄1#	沃牛康13	8833.2	510	208.029	40.79%	2024-07-03 12:55:00	0	5230.14	
107	大康庄站	0	大康庄1#	新加六康25	9543.32	551	391.6508	71.08%	2024-07-23 18:20:00	0	2759.93	
108	大康庄站	0	大康庄3#	信昌康34	9543.32	551	361.15	65.54%	2023-08-08 09:45:00	0	3288.20	
109	大康庄站	0	大康庄1#	法拉达康15	8833.2	510	1.071	0.21%	2023-12-21 17:30:00	0	8814.65	
110	大康庄站	0	大康庄3#	华欧康32	9543.32	551	0.3857	0.07%	2024-07-23 18:20:00	0	9536.64	
111	大康庄站	0	大康庄1#	清和康17	8833.2	510	1.173	0.23%	2024-07-03 12:55:00	0	8812.88	
112	大康庄站	0	大康庄2#	祥恒康33	9543.32	551	0.3857	0.07%	2024-07-23 18:20:00	0	9536.64	
113	大柳子站	0	大柳子1#	亿阔柳19	9543.32	551	166.0714	30.14%	2024-07-23 18:20:00	0	6666.96	
114	大柳子站	0	大柳子2#	冷家堡柳31	9543.32	551	312.8904	56.79%	2024-01-12 15:20:00	0	4124.06	
115	大柳子站	0	大柳子1#	大范口柳1乙	9093	525	278.145	52.98%	2024-07-23 18:20:00	0	4275.53	
116	大柳子站	0	大柳子2#	峰云柳26	9093	525	124.53	23.72%	2024-07-23 18:20:00	0	6936.14	
117	大柳子站	0	大柳子1#	高速柳17	9093	525	155.295	29.58%	2024-07-23 18:20:00	0	6403.29	
118	大柳子站	0	大柳子1#	金坨柳1丙	9093	525	168.735	32.14%	2024-07-23 18:20:00	0	6170.51	
119	大柳子站	0	大柳子2#	坨一小柳25	9093	525	437.01	83.24%	2024-07-23 18:20:00	0	1523.99	
120	大柳子站	0	大柳子1#	镇中心柳11	9543.32	551	101.1636	18.36%	2024-07-23 18:20:00	0	7791.17	

武清供电公司10千伏配电线路可开放容量信息表(2024年第四季度)

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量 (kVA)	所属母线	线路名称	线路允许容量 (kVA)	允许电流 (A)	历史最大电流 (A)	最高负载率 (%)	最大负荷发生日期	线路最大负荷日后需预留容量 (kVA)	可开放容量 (kVA)	备注
121	大柳子站	0	大柳子1#	坨五柳24	9543.32	551	266.7942	48.42%	2024-07-23 18:20:00	0	4922.44	
122	大柳子站	0	大柳子2#	坨水柳1甲	9543.32	551	356.7725	64.75%	2024-07-23 18:20:00	0	3364.02	
123	大柳子站	0	大柳子2#	郑大柳32	9543.32	551	319.6351	58.01%	2024-07-23 18:20:00	0	4007.24	
124	大王古站	0	大王古2#	凡滨859	8833.2	510	343.2891	67.31%	2023-12-20 16:30:00	0	2887.43	
125	大王古站	0	大王古3#	古香854	8833.2	510	323.952	63.52%	2023-12-20 09:00:00	0	3222.35	
126	大王古站	0	大王古3#	管委会864	8833.2	510	381.735	74.85%	2024-07-03 12:55:00	0	2221.55	
127	大王古站	0	大王古2#	华彩二857	9543.32	551	279.8529	50.79%	2024-07-23 18:20:00	0	4696.27	
128	大王古站	0	大王古3#	华彩一852	9543.32	551	459.9748	83.48%	2024-07-23 18:20:00	0	1576.56	
129	大王古站	0	大王古2#	晋元道古17	9543.32	551	188.6073	34.23%	2024-07-23 18:20:00	0	6276.64	
130	大王古站	0	大王古3#	京滨862	8833.2	510	327.012	64.12%	2023-12-21 18:00:00	0	3169.35	
131	大王古站	0	大王古2#	立邦846	8140.4	470	170.29	36.23%	2023-08-02 16:15:00	0	5190.98	
132	大王古站	0	大王古2#	蒙牛863	8833.2	510	241.689	47.39%	2024-07-03 12:55:00	0	4647.15	
133	大王古站	0	大王古2#	泰丰861	8833.2	510	176.46	34.60%	2024-07-03 12:55:00	0	5776.91	
134	大王古站	0	大王古2#	天鸿842	9543.32	551	264.7555	48.05%	2024-07-23 18:20:00	0	4957.75	
135	大王古站	0	大王古2#	纬五848	8833.2	510	129.03	25.30%	2023-12-22 11:30:00	0	6598.40	
136	大王古站	0	大王古3#	英伦856	8833.2	510	308.04	60.40%	2024-07-03 12:55:00	0	3497.95	
137	大王古站	0	大王古2#	镇区844	8833.2	510	291.057	57.07%	2024-07-03 12:55:00	0	3792.09	

武清供电公司10千伏配电线路可开放容量信息表(2024年第四季度)

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量 (kVA)	所属母线	线路名称	线路允许容量 (kVA)	允许电流 (A)	历史最大电流 (A)	最高负载率 (%)	最大负荷发生日期	线路最大负荷日后需预留容量 (kVA)	可开放容量 (kVA)	备注
138	大王古站	0	大王古3#	聂营868	8833.2	510	0	0.00%	2023-12-31 00:00:00	0	8833.20	
139	大王古站	0	大王古3#	盛强二866	9543.32	551	93.9455	17.05%	2024-07-29 12:45:00	0	7916.18	
140	地毯园站	0	地毯园2#	博亮地24	9543.32	551	322.3901	58.51%	2024-07-23 18:20:00	0	3959.52	
141	地毯园站	0	地毯园1#	赫基地14	9543.32	551	214.0635	38.85%	2023-12-21 10:25:00	0	5835.74	
142	地毯园站	0	地毯园1#	宏达地15	9543.32	551	267.152	48.48%	2023-08-09 21:55:00	0	4916.25	
143	地毯园站	0	地毯园2#	洪家庄地33	9543.32	551	356.8	64.75%	2023-12-22 09:00:00	0	3363.54	
144	地毯园站	0	地毯园1#	后苏庄地18	9543.32	551	242.16	43.95%	2023-08-17 07:55:00	0	5349.11	
145	地毯园站	0	地毯园2#	柳河地21	9543.32	551	237.49	43.10%	2024-01-19 11:35:00	0	5429.99	
146	地毯园站	0	地毯园1#	南县豪地17	9543.32	551	290.64	52.75%	2024-01-07 17:20:00	0	4509.44	
147	地毯园站	0	地毯园2#	沈家庄地25	9543.32	551	369.4559	67.05%	2023-12-21 08:15:00	0	3144.34	
148	地毯园站	0	地毯园1#	孙林庄地11	9543.32	551	507.2506	92.06%	2023-12-18 10:40:00	0	757.74	
149	地毯园站	0	地毯园1#	唯品会地13	9543.32	551	28.9275	5.25%	2024-07-23 18:20:00	0	9042.30	
150	地毯园站	0	地毯园2#	西大刘地31	9543.32	551	37.488	6.80%	2023-12-01 06:40:00	0	8894.03	
151	地毯园站	0	地毯园1#	兴财地16	9543.32	551	189.5991	34.41%	2024-07-23 18:20:00	0	6259.46	
152	地毯园站	0	地毯园1#	兴和地19	9543.32	551	102.448	18.59%	2023-12-19 09:45:00	0	7768.92	
153	地毯园站	0	地毯园2#	炫宏地26	9543.32	551	141.9927	25.77%	2023-12-21 19:45:00	0	7084.01	
154	地毯园站	0	地毯园1#	东之龙地12	9543.32	551	3.52	0.64%	2024-01-27 11:40:00	0	9482.35	

武清供电公司10千伏配电线路可开放容量信息表(2024年第四季度)

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量 (kVA)	所属母线	线路名称	线路允许容量 (kVA)	允许电流 (A)	历史最大电流 (A)	最高负载率 (%)	最大负荷发生日期	线路最大负荷日后需预留容量 (kVA)	可开放容量 (kVA)	备注
155	东马圈站	0	东马圈1#	奥朗斯159	8833.2	510	22.5024	4.41%	2023-12-20 14:50:00	0	8443.46	
156	东马圈站	0	东马圈1#	董标垓161	9543.32	551	212.1901	38.51%	2023-12-21 17:40:00	0	5868.19	
157	东马圈站	0	东马圈2#	和瑞园156	9543.32	551	17.3565	3.15%	2024-07-23 18:20:00	0	9242.71	
158	东马圈站	0	东马圈2#	汇利158	8833.2	510	192.1494	37.68%	2023-12-25 10:20:00	0	5505.17	
159	东马圈站	0	东马圈1#	落垓155	8833.2	510	135.5418	26.58%	2023-12-21 20:35:00	0	6485.62	
160	东马圈站	0	东马圈2#	马圈东152	8833.2	510	220.629	43.26%	2023-12-21 19:55:00	0	5011.91	
161	东马圈站	0	东马圈2#	马圈西154	8833.2	510	212.3664	41.64%	2023-12-20 19:30:00	0	5155.01	
162	东马圈站	0	东马圈2#	南旺168	9543.32	551	168.055	30.50%	2023-12-19 07:05:00	0	6632.61	
163	东马圈站	0	东马圈1#	圈宏151	9543.32	551	174.0609	31.59%	2023-12-21 19:15:00	0	6528.59	
164	东马圈站	0	东马圈1#	杨河165	9543.32	551	163.1511	29.61%	2023-12-22 06:25:00	0	6717.54	
165	东马圈站	0	东马圈2#	颐西湖164	9543.32	551	215.18	39.05%	2024-01-18 07:30:00	0	5816.40	
166	东马圈站	0	东马圈1#	银海153	8833.2	510	332.112	65.12%	2023-12-20 11:10:00	0	3081.02	
167	福源站	0	福源2#	百胜728	9543.32	551	329.5531	59.81%	2023-12-01 14:55:00	0	3835.46	
168	福源站	0	福源3#	福寓724	8833.2	510	339.456	66.56%	2024-07-03 12:55:00	0	2953.82	
169	福源站	0	福源2#	军星725	8833.2	510	189.72	37.20%	2024-07-03 12:55:00	0	5547.25	
170	福源站	0	福源2#	顺德福17	9543.32	551	283.98	51.54%	2023-08-16 10:45:00	0	4624.79	
171	福源站	0	福源3#	瓦房726	9543.32	551	93.3611	16.94%	2023-12-21 07:40:00	0	7926.31	

武清供电公司10千伏配电线路可开放容量信息表(2024年第四季度)

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量 (kVA)	所属母线	线路名称	线路允许容量 (kVA)	允许电流 (A)	历史最大电流 (A)	最高负载率 (%)	最大负荷发生日期	线路最大负荷日后需预留容量 (kVA)	可开放容量 (kVA)	备注
172	福源站	0	福源2#	小雷庄福11	9543.32	551	161.58	29.32%	2024-01-21 17:25:00	0	6744.75	
173	福源站	0	福源3#	宜林732	8833.2	510	335.67	65.82%	2024-01-04 10:25:00	0	3019.40	
174	福源站	0	福源2#	振达福16	9543.32	551	277.5938	50.38%	2024-07-23 18:20:00	0	4735.40	
175	福源站	0	福源2#	福梅723	9543.32	551	158.7431	28.81%	2024-07-23 18:20:00	0	6793.89	
176	福源站	0	福源3#	福新722	9543.32	551	0.9367	0.17%	2024-07-23 18:20:00	0	9527.10	
177	高村站	0	高村1#	东旭高16	9543.32	551	7.4936	1.36%	2023-12-20 09:45:00	0	9413.53	
178	高村站	0	高村1#	美颂高14	8833.2	510	112.761	22.11%	2023-12-19 20:30:00	0	6880.18	
179	高村站	0	高村1#	牛镇高11	9543.32	551	38.3203	6.95%	2023-12-19 17:55:00	0	8879.61	
180	高村站	0	高村2#	桐林高21	9543.32	551	177.8628	32.28%	2023-12-20 19:30:00	0	6462.74	
181	高村站	0	高村1#	馨桐高13	9543.32	551	324.8145	58.95%	2023-12-20 20:40:00	0	3917.53	
182	高村站	0	高村2#	芸香高27	8833.2	510	144.33	28.30%	2024-07-03 12:55:00	0	6333.40	
183	高村站	0	高村2#	中汉高22	9543.32	551	311.1497	56.47%	2023-12-21 17:30:00	0	4154.21	
184	高村站	0	高村2#	周村高23	9543.32	551	156.4289	28.39%	2023-12-21 18:25:00	0	6833.97	
185	高村站	0	高村1#	里老高12	9543.32	551	249.7683	45.33%	2023-12-20 20:30:00	0	5217.33	
186	高村站	0	高村1#	韩村高15	9543.32	551	1.4877	0.27%	2024-07-23 18:20:00	0	9517.55	
187	高村站	0	高村2#	澜花高24	9543.32	551	4.1325	0.75%	2024-07-23 18:20:00	0	9471.75	
188	宫城站	0	宫城1#	大曹庄583	9543.32	551	413.0847	74.97%	2024-07-23 18:20:00	0	2388.69	

武清供电公司10千伏配电线路可开放容量信息表(2024年第四季度)

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量 (kVA)	所属母线	线路名称	线路允许容量 (kVA)	允许电流 (A)	历史最大电流 (A)	最高负载率 (%)	最大负荷发生日期	线路最大负荷日后需预留容量 (kVA)	可开放容量 (kVA)	备注
189	宫城站	0	宫城2#	大东队582	9543.32	551	302.6092	54.92%	2023-12-22 08:25:00	0	4302.13	
190	宫城站	0	宫城2#	东粮窝578	8833.2	510	172.05	33.74%	2023-12-21 17:30:00	0	5853.29	
191	宫城站	0	宫城1#	大三庄577	9543.32	551	145.07	26.33%	2024-01-20 09:55:00	0	7030.71	
192	宫城站	0	宫城1#	槐庄子575	9543.32	551	73.5585	13.35%	2023-12-21 10:30:00	0	8269.29	
193	宫城站	0	宫城2#	修家庄586	9543.32	551	221.57	40.21%	2024-01-22 17:40:00	0	5705.73	
194	宫城站	0	宫城1#	八里庄571	8140.4	470	156.933	33.39%	2024-07-03 12:55:00	0	5422.32	
195	宫城站	0	宫城2#	地毯园572	8833.2	510	0	0.00%	2023-12-31 00:00:00	0	8833.20	
196	宫城站	0	宫城2#	辉煌二584	9543.32	551	0	0.00%	2023-12-31 00:00:00	0	9543.32	
197	宫城站	0	宫城1#	辉煌一581	9543.32	551	0	0.00%	2023-12-31 00:00:00	0	9543.32	
198	广源站	0	广源1#	奥帕224	9543.32	551	118.45	21.50%	2024-07-23 18:20:00	0	7491.51	
199	广源站	0	广源1#	泵站231	8833.2	510	325.839	63.89%	2024-07-03 12:55:00	0	3189.67	
200	广源站	0	广源1#	菲尔221	9543.32	551	425.1516	77.16%	2024-07-23 18:20:00	0	2179.69	
201	广源站	0	广源2#	福源道246	9543.32	551	146.8966	26.66%	2024-07-23 18:20:00	0	6999.07	
202	广源站	0	广源2#	华景239	9543.32	551	193.1255	35.05%	2024-07-23 18:20:00	0	6198.39	
203	广源站	0	广源2#	绿洲237	9543.32	551	215.0553	39.03%	2024-07-23 18:20:00	0	5818.56	
204	广源站	0	广源2#	赛得233	8833.2	510	48.144	9.44%	2023-12-21 11:05:00	0	7999.35	
205	广源站	0	广源2#	商务区242	9543.32	551	180.6178	32.78%	2024-07-23 18:20:00	0	6415.02	

武清供电公司10千伏配电线路可开放容量信息表(2024年第四季度)

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量 (kVA)	所属母线	线路名称	线路允许容量 (kVA)	允许电流 (A)	历史最大电流 (A)	最高负载率 (%)	最大负荷发生日期	线路最大负荷日后需预留容量 (kVA)	可开放容量 (kVA)	备注
206	广源站	0	广源2#	狮学院235	9543.32	551	207.6719	37.69%	2023-12-20 19:25:00	0	5946.44	
207	广源站	0	广源1#	维益227	8833.2	510	347.616	68.16%	2023-12-21 15:15:00	0	2812.49	
208	广源站	0	广源1#	西斯密229	8833.2	510	288.762	56.62%	2023-12-20 16:50:00	0	3831.84	
209	广源站	0	广源1#	新安路225	9543.32	551	145.4089	26.39%	2024-07-23 18:20:00	0	7024.84	
210	广源站	0	广源1#	新开路232	8833.2	510	169.779	33.29%	2024-07-03 12:55:00	0	5892.63	
211	广源站	0	广源1#	新平路226	9543.32	551	159.4594	28.94%	2024-07-23 18:20:00	0	6781.48	
212	广源站	0	广源2#	新兴路248	9543.32	551	162.7654	29.54%	2024-07-23 18:20:00	0	6724.22	
213	广源站	0	广源2#	信汽二244	9543.32	551	272.41	49.44%	2024-01-22 00:00:00	0	4825.18	
214	广源站	0	广源1#	信汽一222	9543.32	551	219.6764	39.87%	2023-12-24 03:40:00	0	5738.52	
215	广源站	0	广源1#	学知府228	8833.2	510	207.162	40.62%	2023-12-20 19:00:00	0	5245.15	
216	广源站	0	广源2#	铁科241	9543.32	551	3.1958	0.58%	2023-12-31 00:00:00	0	9487.97	
217	广源站	0	广源1#	纵横234	9543.32	551	248.6663	45.13%	2024-07-23 18:20:00	0	5236.42	
218	河北屯站	0	河北屯1#	北三屯14	9543.32	551	96.5352	17.52%	2023-12-21 11:05:00	0	7871.33	
219	河北屯站	0	河北屯2#	北小营屯23	9543.32	551	213.237	38.70%	2023-12-21 18:15:00	0	5850.06	
220	河北屯站	0	河北屯2#	打铁苏屯22	9543.32	551	86.5157	15.70%	2023-12-20 17:50:00	0	8044.87	
221	河北屯站	0	河北屯1#	河向联屯11	9543.32	551	144.8579	26.29%	2023-12-21 17:25:00	0	7034.38	
222	河北屯站	0	河北屯2#	口哨屯21	9543.32	551	264.5523	48.01%	2023-12-21 17:30:00	0	4961.27	

武清供电公司10千伏配电线路可开放容量信息表(2024年第四季度)

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量 (kVA)	所属母线	线路名称	线路允许容量 (kVA)	允许电流 (A)	历史最大电流 (A)	最高负载率 (%)	最大负荷发生日期	线路最大负荷日后需预留容量 (kVA)	可开放容量 (kVA)	备注
223	河北屯站	0	河北屯1#	李大人屯15	9543.32	551	304.7557	55.31%	2023-12-21 17:35:00	0	4264.95	
224	河北屯站	0	河北屯1#	裴庄屯13	9543.32	551	207.0658	37.58%	2023-12-21 17:40:00	0	5956.94	
225	河北屯站	0	河北屯1#	塔园屯12	9543.32	551	332.8039	60.40%	2023-12-22 17:45:00	0	3779.16	
226	河东站	0	河东3#	观湖二河39	8833.2	510	307.989	60.39%	2024-07-03 12:55:00	0	3498.83	
227	河东站	0	河东2#	观湖一河25	8833.2	510	185.844	36.44%	2024-07-03 12:55:00	0	5614.38	
228	河东站	0	河东3#	瀚祥河44	9543.32	551	108.3266	19.66%	2023-12-22 17:05:00	0	7667.10	
229	河东站	0	河东2#	河慧河29	8833.2	510	187.782	36.82%	2024-07-03 12:55:00	0	5580.82	
230	河东站	0	河东3#	河名河37	8833.2	510	129.591	25.41%	2024-07-03 12:55:00	0	6588.68	
231	河东站	0	河东3#	河农河52	8833.2	510	359.907	70.57%	2024-07-03 12:55:00	0	2599.61	
232	河东站	0	河东2#	河水河28	8833.2	510	174.063	34.13%	2024-07-03 12:55:00	0	5818.43	
233	河东站	0	河东3#	河医河35	8833.2	510	222.156	43.56%	2024-07-03 12:55:00	0	4985.46	
234	河东站	0	河东3#	河运河43	8833.2	510	138.567	27.17%	2024-07-03 12:55:00	0	6433.22	
235	河东站	0	河东2#	河泽河26	8833.2	510	147.696	28.96%	2024-07-03 12:55:00	0	6275.11	
236	河东站	0	河东2#	恒美河31	9543.32	551	20.7727	3.77%	2023-12-21 12:15:00	0	9183.54	
237	河东站	0	河东3#	鸿园河54	8833.2	510	67.53	13.24%	2024-01-19 23:15:00	0	7663.58	
238	河东站	0	河东2#	嘉兴河33	8833.2	510	149.226	29.26%	2024-07-03 12:55:00	0	6248.61	
239	河东站	0	河东3#	礼堂河42	9543.32	551	266.9044	48.44%	2024-07-23 18:20:00	0	4920.54	

武清供电公司10千伏配电线路可开放容量信息表(2024年第四季度)

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量 (kVA)	所属母线	线路名称	线路允许容量 (kVA)	允许电流 (A)	历史最大电流 (A)	最高负载率 (%)	最大负荷发生日期	线路最大负荷日后需预留容量 (kVA)	可开放容量 (kVA)	备注
240	河东站	0	河东2#	四季花苑河23	8833.2	510	101.541	19.91%	2024-07-03 12:55:00	0	7074.51	
241	河东站	0	河东2#	馨达河27	8833.2	510	244.29	47.90%	2024-07-03 12:55:00	0	4602.10	
242	河东站	0	河东3#	馨如河46	8833.2	510	288.15	56.50%	2024-07-03 12:55:00	0	3842.44	
243	河东站	0	河东2#	阳光河32	9543.32	551	239.5748	43.48%	2024-07-23 18:20:00	0	5393.88	
244	河东站	0	河东2#	友谊河38	8833.2	510	197.319	38.69%	2024-07-03 12:55:00	0	5415.63	
245	河东站	0	河东2#	育才路河36	8833.2	510	318.699	62.49%	2024-07-03 12:55:00	0	3313.33	
246	河东站	0	河东2#	镇铁河34	8833.2	510	149.226	29.26%	2024-07-03 12:55:00	0	6248.61	
247	河东站	0	河东3#	中信河45	9543.32	551	92.6782	16.82%	2024-07-23 18:20:00	0	7938.13	
248	河西务站	0	河西务2#	包楼务34	9543.32	551	133.92	24.30%	2023-12-20 17:50:00	0	7223.83	
249	河西务站	0	河西务3#	宝庄务46	9543.32	551	277.12	50.29%	2023-12-21 17:35:00	0	4743.60	
250	河西务站	0	河西务2#	扶头务22	9543.32	551	166.402	30.20%	2023-12-16 17:20:00	0	6661.24	
251	河西务站	0	河西务3#	沙河务47	9543.32	551	190.095	34.50%	2024-07-23 18:20:00	0	6250.87	
252	河西务站	0	河西务3#	羊坊务48	9543.32	551	187.6706	34.06%	2023-12-21 17:35:00	0	6292.87	
253	河西务站	0	河西务3#	艺都务45	9543.32	551	34.88	6.33%	2023-12-24 19:35:00	0	8939.20	
254	河西务站	0	河西务2#	友堡务33	9543.32	551	270.7063	49.13%	2024-07-23 18:20:00	0	4854.69	
255	河西务站	0	河西务2#	卓达务21	9543.32	551	20.1666	3.66%	2024-07-23 18:20:00	0	9194.03	
256	华夏园站	0	华夏园1#	便利蜂华42	9543.32	551	121.6057	22.07%	2024-07-23 18:20:00	0	7437.11	

武清供电公司10千伏配电线路可开放容量信息表(2024年第四季度)

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量 (kVA)	所属母线	线路名称	线路允许容量 (kVA)	允许电流 (A)	历史最大电流 (A)	最高负载率 (%)	最大负荷发生日期	线路最大负荷日后需预留容量 (kVA)	可开放容量 (kVA)	备注
257	华夏园站	0	华夏园1#	大王庄华13	8833.2	510	209.6131	41.10%	2023-12-21 07:35:00	0	5202.70	
258	华夏园站	0	华夏园2#	蜂盛华29	9543.32	551	118.1344	21.44%	2024-07-23 18:20:00	0	7497.23	
259	华夏园站	0	华夏园1#	高庄华11	8833.2	510	216.648	42.48%	2023-12-20 20:55:00	0	5080.86	
260	华夏园站	0	华夏园3#	宏泰华14	8833.2	510	107.049	20.99%	2024-07-03 12:55:00	0	6979.11	
261	华夏园站	0	华夏园2#	华鹤二华33	9543.32	551	77.5257	14.07%	2024-07-23 18:20:00	0	8200.57	
262	华夏园站	0	华夏园1#	华鹤一华25	9543.32	551	10.6894	1.94%	2024-07-23 18:20:00	0	9358.18	
263	华夏园站	0	华夏园2#	华欣华31	9543.32	551	119.578	21.70%	2023-12-20 20:35:00	0	7472.23	
264	华夏园站	0	华夏园1#	华颐华23	9543.32	551	88.3804	16.04%	2024-07-23 18:20:00	0	8012.57	
265	华夏园站	0	华夏园2#	金旺华22	9543.32	551	349.4138	63.41%	2023-12-01 00:55:00	0	3491.47	
266	华夏园站	0	华夏园2#	木厂华18	8833.2	510	264.843	51.93%	2024-07-03 12:55:00	0	4246.12	
267	华夏园站	0	华夏园2#	三里屯华12	8833.2	510	225.114	44.14%	2023-12-20 19:50:00	0	4934.23	
268	华夏园站	0	华夏园1#	土城华17	8833.2	510	325.4982	63.82%	2023-12-21 18:50:00	0	3195.57	
269	华夏园站	0	华夏园3#	五七华16	8833.2	510	383.826	75.26%	2023-12-20 17:50:00	0	2185.33	
270	华夏园站	0	华夏园2#	溪塘二华27	8833.2	510	374.748	73.48%	2024-07-03 12:55:00	0	2342.56	
271	华夏园站	0	华夏园1#	溪塘一华21	8833.2	510	183.957	36.07%	2023-12-13 11:05:00	0	5647.06	
272	华夏园站	0	华夏园2#	项公庄华24	9543.32	551	181.6647	32.97%	2023-12-19 05:25:00	0	6396.89	
273	华夏园站	0	华夏园3#	押虎寨华46	8833.2	510	101.4504	19.89%	2023-12-21 07:25:00	0	7076.08	

武清供电公司10千伏配电线路可开放容量信息表(2024年第四季度)

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量 (kVA)	所属母线	线路名称	线路允许容量 (kVA)	允许电流 (A)	历史最大电流 (A)	最高负载率 (%)	最大负荷发生日期	线路最大负荷日后需预留容量 (kVA)	可开放容量 (kVA)	备注
274	华夏园站	0	华夏园3#	岳庄华41	9543.32	551	190.4256	34.56%	2023-12-21 07:40:00	0	6245.15	
275	黄花店站	0	黄花店2#	八里桥黄24	9543.32	551	313.9476	56.98%	2023-12-19 17:25:00	0	4105.75	
276	黄花店站	0	黄花店2#	大旺村黄21	9543.32	551	33.06	6.00%	2023-12-14 08:40:00	0	8970.72	
277	黄花店站	0	黄花店2#	亨必达黄23	9543.32	551	96.14	17.45%	2024-01-16 17:30:00	0	7878.18	
278	黄花店站	0	黄花店2#	解口黄41	9543.32	551	433.0309	78.59%	2023-12-21 09:25:00	0	2043.22	
279	黄花店站	0	黄花店2#	联瑞黄33	9543.32	551	362.7784	65.84%	2024-07-23 18:20:00	0	3260.00	
280	黄花店站	0	黄花店2#	面粉厂黄22	9543.32	551	321.8391	58.41%	2023-12-21 08:05:00	0	3969.07	
281	黄花店站	0	黄花店3#	民主黄42	9543.32	551	81.2725	14.75%	2023-12-21 08:55:00	0	8135.68	
282	黄花店站	0	黄花店3#	地膜厂黄48	9543.32	551	97.527	17.70%	2023-12-22 07:15:00	0	7854.15	
283	黄花店站	0	黄花店3#	敖西黄49	9543.32	551	109.5939	19.89%	2023-12-11 10:50:00	0	7645.15	
284	黄花店站	0	黄花店3#	石各庄黄47	9543.32	551	245.0848	44.48%	2023-12-12 07:55:00	0	5298.45	
285	黄花店站	0	黄花店2#	西南庄黄46	9543.32	551	98.4086	17.86%	2023-12-12 11:15:00	0	7838.88	
286	灰锅口站	0	灰锅口2#	富民B区274	8833.2	510	62.934	12.34%	2024-07-03 12:55:00	0	7743.18	
287	灰锅口站	0	灰锅口1#	聂庄子271	9543.32	551	213.2921	38.71%	2023-12-20 09:15:00	0	5849.10	
288	灰锅口站	0	灰锅口1#	王塘庄273	8833.2	510	146.115	28.65%	2023-12-18 10:25:00	0	6302.49	
289	灰锅口站	0	灰锅口2#	张大庄272	9543.32	551	370.2169	67.19%	2023-12-21 17:30:00	0	3131.16	
290	灰锅口站	0	灰锅口1#	灰锅口275	8833.2	510	0	0.00%	2023-12-31 00:00:00	0	8833.20	

武清供电公司10千伏配电线路可开放容量信息表(2024年第四季度)

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量（kVA）	所属母线	线路名称	线路允许容量（kVA）	允许电流（A）	历史最大电流（A）	最高负载率（%）	最大负荷发生日期	线路最大负荷日后需预留容量（kVA）	可开放容量（kVA）	备注
291	静湖站	0	静湖1#	博雅静17	9543.32	551	301.948	54.80%	2024-07-23 18:20:00	0	4313.58	
292	静湖站	0	静湖1#	嘉宁静11	8833.2	510	443.037	86.87%	2024-07-03 12:55:00	0	1159.80	
293	静湖站	0	静湖2#	清源静12	9543.32	551	238.6932	43.32%	2024-07-23 18:20:00	0	5409.15	
294	静湖站	0	静湖1#	嘉源静13	9543.32	551	267.2901	48.51%	2024-07-23 18:20:00	0	4913.86	
295	静湖站	0	静湖2#	聚豪静33	9543.32	551	278.6958	50.58%	2024-07-23 18:20:00	0	4716.31	
296	静湖站	0	静湖2#	科富静16	8833.2	510	142.086	27.86%	2024-07-03 12:55:00	0	6372.27	
297	静湖站	0	静湖1#	林语静23	9543.32	551	236.3239	42.89%	2024-07-23 18:20:00	0	5450.19	
298	静湖站	0	静湖2#	农于静29	9543.32	551	186.2931	33.81%	2024-07-23 18:20:00	0	6316.72	
299	静湖站	0	静湖1#	双象静15	8833.2	510	281.7433	55.24%	2023-12-18 11:00:00	0	3953.41	
300	静湖站	0	静湖2#	天和二静31	9543.32	551	197.2029	35.79%	2024-07-23 18:20:00	0	6127.77	
301	静湖站	0	静湖1#	天和一静21	9543.32	551	140.0091	25.41%	2024-07-23 18:20:00	0	7118.36	
302	静湖站	0	静湖1#	星湖静25	9543.32	551	203.2639	36.89%	2024-07-23 18:20:00	0	6022.79	
303	静湖站	0	静湖2#	静龙静27	8833.2	510	0	0.00%	2023-12-31 00:00:00	0	8833.20	
304	静湖站	0	静湖1#	静祥静19	9543.32	551	0	0.00%	2023-12-31 00:00:00	0	9543.32	
305	静湖站	0	静湖2#	静意静18	9543.32	551	0	0.00%	2023-12-31 00:00:00	0	9543.32	
306	立新站	0	立新2#	大刘堡立32	9543.32	551	184.39	33.46%	2023-08-02 17:35:00	0	6349.69	
307	立新站	0	立新1#	钢研立14	8833.2	510	152.235	29.85%	2023-12-18 16:25:00	0	6196.49	

武清供电公司10千伏配电线路可开放容量信息表(2024年第四季度)

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量 (kVA)	所属母线	线路名称	线路允许容量 (kVA)	允许电流 (A)	历史最大电流 (A)	最高负载率 (%)	最大负荷发生日期	线路最大负荷日后需预留容量 (kVA)	可开放容量 (kVA)	备注
308	立新站	0	立新2#	固诺立42	8833.2	510	181.62	35.61%	2024-01-22 13:30:00	0	5687.54	
309	立新站	0	立新1#	海达立24	9543.32	551	130.66	23.71%	2023-12-22 08:40:00	0	7280.29	
310	立新站	0	立新2#	津猫立34	8833.2	510	281.826	55.26%	2024-07-03 12:55:00	0	3951.97	
311	立新站	0	立新2#	曼格立43	8833.2	510	66.3	13.00%	2023-12-21 15:55:00	0	7684.88	
312	立新站	0	立新2#	欧科立41	8833.2	510	32.844	6.44%	2023-12-28 08:35:00	0	8264.34	
313	立新站	0	立新1#	强发立25	9543.32	551	171.1957	31.07%	2023-12-22 08:20:00	0	6578.21	
314	立新站	0	立新1#	石北立31	9543.32	551	311.436	56.52%	2023-12-21 18:25:00	0	4149.25	
315	立新站	0	立新1#	天昌立26	9543.32	551	409.2828	74.28%	2023-12-20 11:30:00	0	2454.54	
316	立新站	0	立新1#	天正立13	8833.2	510	77.028	15.10%	2023-12-01 09:55:00	0	7499.08	
317	立新站	0	立新1#	西田庄立16	9543.32	551	349.5	63.43%	2023-12-21 07:45:00	0	3489.98	
318	立新站	0	立新1#	西肖庄立12	9543.32	551	222.972	40.47%	2023-12-22 08:45:00	0	5681.44	
319	立新站	0	立新1#	月福立21	8833.2	510	274.737	53.87%	2024-07-03 12:55:00	0	4074.76	
320	立新站	0	立新1#	振生立22	8833.2	510	324.13	63.55%	2023-08-10 15:25:00	0	3219.27	
321	立新站	0	立新2#	中建立45	9543.32	551	279.0264	50.64%	2023-12-21 08:40:00	0	4710.58	
322	立新站	0	立新2#	贵航立33	8833.2	510	0	0.00%	2023-12-31 00:00:00	0	8833.20	
323	龙凤站	0	龙凤2#	凤河龙23	9543.32	551	24.5746	4.46%	2024-07-23 18:20:00	0	9117.69	
324	龙凤站	0	龙凤2#	耿庄龙22	9543.32	551	174.7772	31.72%	2023-12-21 20:00:00	0	6516.18	

武清供电公司10千伏配电线路可开放容量信息表(2024年第四季度)

序号	变电站名称	主变最大 负荷日后 需预留容 量（kVA）	所属母线	线路名称	线路允许 容量 （kVA）	允许电流 （A）	历史最大 电流（A）	最高负载 率（%）	最大负荷发生日 期	线路最大 负荷日后 需预留容 量（kVA）	可开放 容量 （kVA）	备注
325	龙凤站	0	龙凤2#	恒欣龙32	8833.2	510	115.974	22.74%	2024-07-03 12:55:00	0	6824.53	
326	龙凤站	0	龙凤3#	后庄龙43	9543.32	551	322.1146	58.46%	2023-12-21 17:10:00	0	3964.30	
327	龙凤站	0	龙凤3#	嘉地龙45	9543.32	551	144.362	26.20%	2023-12-02 19:10:00	0	7042.97	
328	龙凤站	0	龙凤2#	良源龙33	8833.2	510	239.3632	46.93%	2023-12-14 09:20:00	0	4687.43	
329	龙凤站	0	龙凤3#	齐东营龙42	9543.32	551	76.038	13.80%	2024-07-23 18:20:00	0	8226.34	
330	龙凤站	0	龙凤3#	泗祥龙47	9543.32	551	26.2276	4.76%	2024-07-23 18:20:00	0	9089.06	
331	龙凤站	0	龙凤3#	桃园龙41	9543.32	551	200.8946	36.46%	2023-12-21 20:15:00	0	6063.83	
332	龙凤站	0	#N/A	田家务龙21	9543.32	551	169.708	30.80%	2023-12-20 18:10:00	0	6603.98	
333	龙凤站	0	龙凤3#	同联龙44	8833.2	510	29.58	5.80%	2023-12-19 13:30:00	0	8320.87	
334	龙凤站	0	龙凤2#	鑫苑龙24	9543.32	551	286.9608	52.08%	2024-07-23 18:20:00	0	4573.16	
335	龙凤站	0	龙凤2#	驿动龙31	8833.2	510	64.107	12.57%	2024-07-03 12:55:00	0	7722.87	
336	梅上站	0	梅上2#	北王平梅23	9543.32	551	249.4928	45.28%	2024-07-23 18:20:00	0	5222.10	
337	梅上站	0	梅上2#	常春梅21	9543.32	551	247.0684	44.84%	2024-07-23 18:20:00	0	5264.10	
338	梅上站	0	梅上1#	晨星梅14	9543.32	551	388.2346	70.46%	2023-12-20 17:15:00	0	2819.10	
339	梅上站	0	梅上2#	淳清梅26	9543.32	551	347.2909	63.03%	2024-01-19 04:55:00	0	3528.24	
340	梅上站	0	梅上2#	华江梅24	9543.32	551	431.606	78.33%	2024-01-22 16:55:00	0	2067.90	
341	梅上站	0	梅上1#	华宁梅15	8140.4	551	423.4986	76.86%	2023-12-06 16:00:00	0	5190.98	

武清供电公司10千伏配电线路可开放容量信息表(2024年第四季度)

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量 (kVA)	所属母线	线路名称	线路允许容量 (kVA)	允许电流 (A)	历史最大电流 (A)	最高负载率 (%)	最大负荷发生日期	线路最大负荷日后需预留容量 (kVA)	可开放容量 (kVA)	备注
342	梅上站	0	梅上1#	金两仪梅16	9543.32	551	416.6351	75.61%	2023-08-03 08:55:00	0	2327.20	
343	梅上站	0	梅上1#	深玲梅13	9543.32	551	226.1426	41.04%	2023-08-05 14:20:00	0	5626.53	
344	梅上站	0	梅上1#	石棉庄梅17	9543.32	551	350.2707	63.57%	2024-07-23 18:20:00	0	3476.63	
345	梅上站	0	梅上2#	塘坊梅31	9543.32	551	121.425	22.04%	2023-08-17 08:15:00	0	7440.24	
346	梅上站	0	梅上1#	雅苑梅12	9543.32	551	227.4971	41.29%	2023-08-16 18:50:00	0	5603.07	
347	梅上站	0	梅上1#	亚迪梅11	9543.32	551	242.991	44.10%	2024-07-23 18:20:00	0	5334.72	
348	梅上站	0	梅上2#	亚新科梅22	9543.32	551	172.7385	31.35%	2024-07-23 18:20:00	0	6551.49	
349	梅上站	0	梅上2#	杨恒庄梅25	9543.32	551	344.4852	62.52%	2023-12-21 20:40:00	0	3576.84	
350	梅上站	0	梅上2#	盈翔梅36	9543.32	551	361.2356	65.56%	2024-07-23 18:20:00	0	3286.72	
351	梅上站	0	梅上2#	永炬梅32	9543.32	551	248.3097	45.07%	2023-08-04 11:05:00	0	5242.60	
352	梅上站	0	梅上1#	云景梅18	9543.32	551	94.9924	17.24%	2024-07-23 18:20:00	0	7898.05	
353	南蔡南站	0	南蔡南3#	北蔡村786	8833.2	510	333.1789	65.33%	2023-12-21 20:25:00	0	3062.54	
354	南蔡南站	0	南蔡南1#	创源714	9543.32	551	117.36	21.30%	2023-12-21 11:00:00	0	7510.64	
355	南蔡南站	0	南蔡南1#	定福庄718	9543.32	551	367.968	66.78%	2023-12-21 09:15:00	0	3170.11	
356	南蔡南站	0	南蔡南3#	金博二782	8833.2	510	211.701	41.51%	2023-12-21 10:35:00	0	5166.54	
357	南蔡南站	0	南蔡南2#	莲胜783	8833.2	510	266.02	52.16%	2023-08-21 11:20:00	0	4225.73	
358	南蔡南站	0	南蔡南2#	南渤795	8833.2	510	178.81	35.06%	2023-12-20 08:30:00	0	5736.21	

武清供电公司10千伏配电线路可开放容量信息表(2024年第四季度)

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量 (kVA)	所属母线	线路名称	线路允许容量 (kVA)	允许电流 (A)	历史最大电流 (A)	最高负载率 (%)	最大负荷发生日期	线路最大负荷日后需预留容量 (kVA)	可开放容量 (kVA)	备注
359	南蔡南站	0	南蔡南3#	南翡796	8833.2	510	107.508	21.08%	2024-07-03 12:55:00	0	6971.16	
360	南蔡南站	0	南蔡南3#	南海792	9543.32	551	62.5936	11.36%	2023-12-28 10:05:00	0	8459.20	
361	南蔡南站	0	南蔡南3#	南华二798	9543.32	551	8.8711	1.61%	2024-07-23 18:20:00	0	9389.67	
362	南蔡南站	0	南蔡南3#	南惠二794	9543.32	551	121.6057	22.07%	2024-07-23 18:20:00	0	7437.11	
363	南蔡南站	0	南蔡南2#	南惠一791	9543.32	551	177.3118	32.18%	2024-07-23 18:20:00	0	6472.28	
364	南蔡南站	0	南蔡南2#	三毛店787	8833.2	510	31.3	6.14%	2023-12-19 08:20:00	0	8291.08	
365	南蔡南站	0	南蔡南1#	顺天713	9543.32	551	86.6723	15.73%	2023-12-26 11:15:00	0	8042.16	
366	南蔡南站	0	南蔡南2#	泗村店785	8833.2	510	209.7533	41.13%	2023-12-22 11:05:00	0	5200.27	
367	南蔡南站	0	南蔡南1#	杨凤庄711	9543.32	551	224.5325	40.75%	2023-12-22 08:20:00	0	5654.42	
368	南蔡南站	0	南蔡南3#	张辛庄784	8833.2	510	133.2716	26.13%	2023-12-21 20:50:00	0	6524.94	
369	南蔡南站	0	南蔡南1#	砖厂712	9543.32	551	181.8851	33.01%	2023-12-18 09:55:00	0	6393.07	
370	南蔡南站	0	南蔡南2#	南翠789	9543.32	551	198.1947	35.97%	2024-07-23 18:20:00	0	6110.59	
371	南蔡南站	0	南蔡南2#	南华一793	9543.32	551	293.7932	53.32%	2024-07-23 18:20:00	0	4454.82	
372	前进站	0	前进2#	变电824	9543.32	551	30.4291	5.52%	2023-12-23 10:25:00	0	9016.29	
373	前进站	0	前进2#	城铁二826	8140.4	470	18.612	3.96%	2024-07-03 12:55:00	0	7818.04	
374	前进站	0	前进1#	城铁一817	8833.2	510	20.757	4.07%	2023-12-15 18:40:00	0	8473.69	
375	前进站	0	前进2#	第六城812	8833.2	510	266.12	52.18%	2023-08-16 19:05:00	0	4224.00	

武清供电公司10千伏配电线路可开放容量信息表(2024年第四季度)

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量 (kVA)	所属母线	线路名称	线路允许容量 (kVA)	允许电流 (A)	历史最大电流 (A)	最高负载率 (%)	最大负荷发生日期	线路最大负荷日后需预留容量 (kVA)	可开放容量 (kVA)	备注
376	前进站	0	前进2#	东洲818	8833.2	510	334.866	65.66%	2023-12-25 08:35:00	0	3033.32	
377	前进站	0	#N/A	富民道837	8140.4	470	211.312	44.96%	2024-07-03 12:55:00	0	4480.48	
378	前进站	0	前进2#	家世界814	8833.2	510	17.493	3.43%	2023-12-22 11:05:00	0	8530.22	
379	前进站	0	前进2#	建设路822	8833.2	510	300.594	58.94%	2024-07-03 12:55:00	0	3626.91	
380	前进站	0	前进2#	进昇二835	8833.2	510	181.764	35.64%	2024-07-03 12:55:00	0	5685.05	
381	前进站	0	前进1#	进昇一821	8833.2	510	314.976	61.76%	2024-07-03 12:55:00	0	3377.82	
382	前进站	0	前进1#	君利813	8833.2	510	85.425	16.75%	2024-07-03 12:55:00	0	7353.64	
383	前进站	0	前进2#	兰海838	8833.2	510	104.05	20.40%	2024-01-21 21:40:00	0	7031.05	
384	前进站	0	前进1#	良庄815	8833.2	510	467.568	91.68%	2024-07-03 12:55:00	0	734.92	
385	前进站	0	前进2#	平安里832	8833.2	510	291.159	57.09%	2024-07-03 12:55:00	0	3790.33	
386	前进站	0	前进1#	强国道811	8833.2	510	383.367	75.17%	2024-07-03 12:55:00	0	2193.28	
387	前进站	0	前进1#	区医东825	9543.32	551	102.3758	18.58%	2024-07-23 18:20:00	0	7770.17	
388	前进站	0	前进1#	泉兴路819	8833.2	510	373.34	73.20%	2024-01-01 12:45:00	0	2366.95	
389	前进站	0	前进2#	水厂831	8833.2	510	37.179	7.29%	2024-07-03 12:55:00	0	8189.26	
390	前进站	0	前进2#	文化公园836	8833.2	510	227.3	44.57%	2023-08-17 11:10:00	0	4896.36	
391	前进站	0	前进2#	雅静园833	9543.32	551	311.6456	56.56%	2024-07-23 18:20:00	0	4145.62	
392	前进站	0	前进2#	悦居834	8833.2	510	143.922	28.22%	2024-07-03 12:55:00	0	6340.47	

武清供电公司10千伏配电线路可开放容量信息表(2024年第四季度)

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量 (kVA)	所属母线	线路名称	线路允许容量 (kVA)	允许电流 (A)	历史最大电流 (A)	最高负载率 (%)	最大负荷发生日期	线路最大负荷日后需预留容量 (kVA)	可开放容量 (kVA)	备注
393	前进站	0	前进1#	黄庄823	8833.2	510	0	0.00%	2023-12-31 00:00:00	0	8833.20	
394	青坨站	0	青坨2#	蔡家地891	9543.32	551	347.3504	63.04%	2024-07-23 18:20:00	0	3527.21	
395	青坨站	0	青坨3#	汉钢892	8833.2	510	71.52	14.02%	2024-01-03 15:45:00	0	7594.47	
396	青坨站	0	青坨2#	广顺源887	9543.32	551	294.5646	53.46%	2024-07-23 18:20:00	0	4441.46	
397	青坨站	0	青坨3#	嘉禾884	8833.2	510	169.677	33.27%	2024-07-03 12:55:00	0	5894.39	
398	青坨站	0	青坨3#	金家园888	9543.32	551	107.5552	19.52%	2024-07-23 18:20:00	0	7680.46	
399	青坨站	0	青坨2#	路骑876	9543.32	551	131.7441	23.91%	2024-07-23 18:20:00	0	7261.51	
400	青坨站	0	青坨3#	青柳896	9543.32	551	457.2749	82.99%	2024-07-23 18:20:00	0	1623.32	
401	青坨站	0	青坨3#	青贸894	9543.32	551	325.2002	59.02%	2024-07-23 18:20:00	0	3910.85	
402	青坨站	0	青坨2#	青鑫893	9543.32	551	292.44	53.07%	2024-01-08 10:20:00	0	4478.26	
403	青坨站	0	青坨3#	青镇898	9543.32	551	451.269	81.90%	2024-07-23 18:20:00	0	1727.34	
404	青坨站	0	青坨3#	四合庄882	9543.32	551	366.8423	66.58%	2023-12-28 16:35:00	0	3189.61	
405	青坨站	0	青坨3#	天华886	9543.32	551	118.4099	21.49%	2024-07-23 18:20:00	0	7492.46	
406	青坨站	0	青坨2#	武苑872	8833.2	510	300.135	58.85%	2023-12-22 10:30:00	0	3634.86	
407	泉发站	0	泉发1#	贝格439	8833.2	510	189.006	37.06%	2024-07-03 12:55:00	0	5559.62	
408	泉发站	0	泉发2#	东蒲洼434	8833.2	510	57.46	11.27%	2024-01-24 09:55:00	0	7837.99	
409	泉发站	0	泉发2#	供电局432	8833.2	510	330.888	64.88%	2024-07-03 12:55:00	0	3102.22	

武清供电公司10千伏配电线路可开放容量信息表(2024年第四季度)

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量 (kVA)	所属母线	线路名称	线路允许容量 (kVA)	允许电流 (A)	历史最大电流 (A)	最高负载率 (%)	最大负荷发生日期	线路最大负荷日后需预留容量 (kVA)	可开放容量 (kVA)	备注
410	泉发站	0	泉发1#	赛诺441	8833.2	510	192.78	37.80%	2024-07-03 12:55:00	0	5494.25	
411	泉发站	0	泉发2#	索尼克436	8833.2	510	299.013	58.63%	2024-07-03 12:55:00	0	3654.29	
412	泉发站	0	泉发2#	旺发联438	8833.2	510	81.651	16.01%	2024-07-03 12:55:00	0	7419.00	
413	泉发站	0	泉发1#	远恒431	8833.2	510	387.141	75.91%	2024-07-03 12:55:00	0	2127.92	
414	泉发站	0	泉发1#	家乐433	8833.2	510	0	0.00%	2023-12-31 00:00:00	0	8833.20	
415	泉丰站	0	泉丰2#	奥克斯535	8140.4	470	267.289	56.87%	2024-07-03 12:55:00	0	3510.95	
416	泉丰站	0	泉丰1#	东区二513	8833.2	510	291.76	57.21%	2023-08-28 15:20:00	0	3779.92	
417	泉丰站	0	泉丰2#	东区三548	8833.2	510	330.7	64.84%	2023-08-09 22:20:00	0	3105.48	
418	泉丰站	0	泉丰2#	东区一562	8833.2	510	119.901	23.51%	2023-12-11 11:25:00	0	6756.51	
419	泉丰站	0	泉丰1#	丰金二522	9543.32	551	360.354	65.40%	2024-07-23 18:20:00	0	3301.99	
420	泉丰站	0	泉丰1#	丰金一515	9543.32	551	296.4931	53.81%	2024-07-23 18:20:00	0	4408.06	
421	泉丰站	0	泉丰1#	丰软一517	9543.32	551	241.5033	43.83%	2024-07-23 18:20:00	0	5360.48	
422	泉丰站	0	泉丰2#	丰清537	9543.32	551	494.798	89.80%	2024-07-23 18:20:00	0	7485.08	
423	泉丰站	0	泉丰1#	丰软二524	8833.2	551	220.6204	40.04%	2024-07-23 18:20:00	0	8447.66	
424	泉丰站	0	泉丰1#	南区二528	8833.2	510	175.95	34.50%	2024-07-03 12:55:00	0	5785.75	
425	泉丰站	0	泉丰2#	南区一566	8833.2	510	280.704	55.04%	2024-07-03 12:55:00	0	3971.41	
426	泉丰站	0	泉丰1#	熙和园511	9543.32	551	289.3301	52.51%	2024-07-23 18:20:00	0	4532.12	

武清供电公司10千伏配电线路可开放容量信息表(2024年第四季度)

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量 (kVA)	所属母线	线路名称	线路允许容量 (kVA)	允许电流 (A)	历史最大电流 (A)	最高负载率 (%)	最大负荷发生日期	线路最大负荷日后需预留容量 (kVA)	可开放容量 (kVA)	备注
427	泉丰站	0	泉丰2#	玉圭园546	8833.2	510	357.98	70.19%	2023-08-02 13:55:00	0	2632.99	
428	泉旺站	0	泉旺2#	阿托兹372	8833.2	510	336.3744	65.96%	2023-12-18 10:35:00	0	3007.20	
429	泉旺站	0	泉旺2#	地雅374	8833.2	510	181.152	35.52%	2023-12-18 09:20:00	0	5695.65	
430	泉旺站	0	泉旺1#	华特379	9543.32	551	253.6253	46.03%	2023-12-15 09:55:00	0	5150.53	
431	泉旺站	0	泉旺1#	杰麦371	8833.2	510	284.835	55.85%	2024-07-03 12:55:00	0	3899.86	
432	泉旺站	0	泉旺2#	麦格昆兹386	8833.2	510	370.464	72.64%	2024-07-03 12:55:00	0	2416.76	
433	泉旺站	0	泉旺1#	区政府373	8833.2	510	190.026	37.26%	2024-07-03 12:55:00	0	5541.95	
434	泉旺站	0	泉旺1#	邮局375	8833.2	510	245.157	48.07%	2024-07-03 12:55:00	0	4587.08	
435	泉旺站	0	泉旺1#	棉织厂377	8833.2	510	0	0.00%	2023-12-31 00:00:00	0	8833.20	
436	商务区站	0	商务区1#	春熙里商18	9543.32	551	74.1646	13.46%	2024-07-23 18:20:00	0	8258.79	
437	商务区站	0	商务区2#	东辛商23	9543.32	551	391.1549	70.99%	2024-07-23 18:20:00	0	2768.52	
438	商务区站	0	商务区2#	福达商32	9543.32	551	229.4364	41.64%	2024-07-23 18:20:00	0	5569.48	
439	商务区站	0	商务区2#	亨远路商35	9543.32	551	353.3012	64.12%	2024-07-23 18:20:00	0	3424.14	
440	商务区站	0	商务区2#	华源商31	9543.32	551	130.3115	23.65%	2024-07-23 18:20:00	0	7286.32	
441	商务区站	0	商务区1#	金都商13	9543.32	551	237.2055	43.05%	2024-07-23 18:20:00	0	5434.92	
442	商务区站	0	商务区1#	蒲和商14	9543.32	551	380.5676	69.07%	2023-08-02 21:30:00	0	2951.89	
443	商务区站	0	商务区1#	蒲馨商11	9543.32	551	242.4951	44.01%	2024-07-23 18:20:00	0	5343.30	

武清供电公司10千伏配电线路可开放容量信息表(2024年第四季度)

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量 (kVA)	所属母线	线路名称	线路允许容量 (kVA)	允许电流 (A)	历史最大电流 (A)	最高负载率 (%)	最大负荷发生日期	线路最大负荷日后需预留容量 (kVA)	可开放容量 (kVA)	备注
444	商务区站	0	商务区1#	瑞祥商12	9543.32	551	255.7191	46.41%	2024-07-23 18:20:00	0	5114.27	
445	商务区站	0	商务区2#	新科商21	9543.32	551	414.4622	75.22%	2024-07-23 18:20:00	0	2364.83	
446	商务区站	0	商务区2#	迎佳二商24	9543.32	551	171.4712	31.12%	2024-07-23 18:20:00	0	6573.44	
447	商务区站	0	商务区1#	迎佳一商16	9543.32	551	180.2321	32.71%	2024-07-23 18:20:00	0	6421.70	
448	商务区站	0	商务区1#	雍顺商15	9543.32	551	395.3282	71.75%	2024-01-25 07:25:00	0	2696.24	
449	商务区站	0	商务区2#	悦和里商33	9543.32	551	90.0885	16.35%	2024-07-23 18:20:00	0	7982.99	
450	上马台站	0	上马台2#	上曹联654	9543.32	551	77.69	14.10%	2024-01-20 09:40:00	0	8197.73	
451	上马台站	0	上马台2#	上达664	8833.2	510	179.928	35.28%	2024-07-03 12:55:00	0	5716.85	
452	上马台站	0	上马台2#	王三庄660	9543.32	551	239.685	43.50%	2023-12-20 21:15:00	0	5391.98	
453	上马台站	0	上马台2#	新加工662	8833.2	510	22.746	4.46%	2023-12-28 18:00:00	0	8439.24	
454	上马台站	0	上马台1#	展亿661	9543.32	551	138.2459	25.09%	2024-07-23 18:20:00	0	7148.90	
455	上马台站	0	上马台1#	上马台651	9543.32	551	0	0.00%	2023-12-31 00:00:00	0	9543.32	
456	寺各庄站	0	寺各庄2#	霍屯寺33	9543.32	551	197.6	35.86%	2023-12-20 20:50:00	0	6120.89	
457	寺各庄站	0	寺各庄3#	寺富寺42	9543.32	551	193.6	35.14%	2023-12-21 06:40:00	0	6190.17	
458	寺各庄站	0	寺各庄2#	寺虎寺22	9543.32	551	324	58.80%	2023-12-21 07:55:00	0	3931.64	
459	寺各庄站	0	寺各庄3#	寺蒙寺21	9543.32	551	115.2	20.91%	2024-01-19 15:00:00	0	7548.06	
460	寺各庄站	0	寺各庄2#	杨店寺23	9543.32	551	166.24	30.17%	2023-12-18 09:40:00	0	6664.04	

武清供电公司10千伏配电线路可开放容量信息表(2024年第四季度)

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量 (kVA)	所属母线	线路名称	线路允许容量 (kVA)	允许电流 (A)	历史最大电流 (A)	最高负载率 (%)	最大负荷发生日期	线路最大负荷日后需预留容量 (kVA)	可开放容量 (kVA)	备注
461	寺各庄站	0	寺各庄2#	宇傲寺24	9543.32	551	270.24	49.05%	2023-08-14 13:55:00	0	4862.76	
462	寺各庄站	0	寺各庄3#	飞天寺41	9543.32	551	229.9323	41.73%	2023-12-21 10:55:00	0	5560.89	
463	泰丰站站	0	泰丰站1#	宸旭泰13	9543.32	551	42.0964	7.64%	2024-07-23 18:20:00	0	8814.21	
464	泰丰站站	0	泰丰站2#	丁辛庄泰22	9543.32	551	183.9073	33.38%	2023-12-27 08:15:00	0	6358.05	
465	泰丰站站	0	泰丰站1#	丰创联泰11	9543.32	551	219.6891	39.87%	2024-01-25 13:40:00	0	5738.30	
466	泰丰站站	0	泰丰站2#	韩营泰24	9543.32	551	247.4541	44.91%	2023-12-21 09:00:00	0	5257.41	
467	泰丰站站	0	泰丰站2#	佳园泰23	9543.32	551	90.6946	16.46%	2024-07-23 18:20:00	0	7972.49	
468	泰丰站站	0	泰丰站2#	教堂泰21	9543.32	551	226.2957	41.07%	2024-07-23 18:20:00	0	5623.88	
469	泰丰站站	0	泰丰站1#	李庄泰14	9543.32	551	349.465	63.42%	2023-12-21 20:25:00	0	3490.59	
470	泰丰站站	0	泰丰站1#	民丰泰12	9543.32	551	336.8154	61.13%	2023-08-11 16:45:00	0	3709.68	
471	泰丰站站	0	泰丰站2#	双新泰26	9543.32	551	156.3738	28.38%	2024-07-23 18:20:00	0	6834.93	
472	泰丰站站	0	泰丰站1#	新房子泰16	9093	525	247.5375	47.15%	2024-07-23 18:20:00	0	4805.65	
473	下伍旗站	0	下伍旗1#	何各庄旗19	9543.32	551	138.9071	25.21%	2024-07-23 18:20:00	0	7137.45	
474	下伍旗站	0	下伍旗1#	莲花池旗15	9543.32	551	134.995	24.50%	2024-07-23 18:20:00	0	7205.21	
475	下伍旗站	0	下伍旗2#	龙泉旗14	7707.4	445	33.9828	7.64%	2023-12-09 13:45:00	0	7118.82	
476	下伍旗站	0	下伍旗2#	马神庙旗12	9543.32	551	205.0271	37.21%	2024-07-23 18:20:00	0	5992.25	
477	下伍旗站	0	下伍旗1#	蓉锦旗17	9543.32	551	111.4673	20.23%	2023-12-21 10:45:00	0	7612.71	

武清供电公司10千伏配电线路可开放容量信息表(2024年第四季度)

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量 (kVA)	所属母线	线路名称	线路允许容量 (kVA)	允许电流 (A)	历史最大电流 (A)	最高负载率 (%)	最大负荷发生日期	线路最大负荷日后需预留容量 (kVA)	可开放容量 (kVA)	备注
478	下伍旗站	0	下伍旗1#	双树旗11	9543.32	551	344.375	62.50%	2024-07-23 18:20:00	0	3578.75	
479	下伍旗站	0	下伍旗1#	忠义旗13	9543.32	551	127.34	23.11%	2024-01-23 08:00:00	0	7337.79	
480	下朱庄站	0	下朱庄2#	经济区634	8833.2	510	163.55	32.07%	2024-01-15 09:35:00	0	6000.51	
481	下朱庄站	0	下朱庄1#	郎庄子631	8833.2	510	257.142	50.42%	2023-12-21 20:35:00	0	4379.50	
482	下朱庄站	0	下朱庄1#	六合庄639	8833.2	510	13.923	2.73%	2023-12-12 17:15:00	0	8592.05	
483	下朱庄站	0	下朱庄2#	南北辛庄636	8833.2	510	22.899	4.49%	2023-12-23 09:00:00	0	8436.59	
484	下朱庄站	0	下朱庄1#	水泥厂637	8833.2	510	207.213	40.63%	2024-07-03 12:55:00	0	5244.27	
485	下朱庄站	0	下朱庄1#	五间房633	8833.2	510	166.1172	32.57%	2023-12-18 09:25:00	0	5956.05	
486	下朱庄站	0	下朱庄2#	下华638	8833.2	510	113.679	22.29%	2024-07-03 12:55:00	0	6864.28	
487	下朱庄站	0	下朱庄2#	富民632	8833.2	510	0.5495	0.11%	2023-12-24 07:20:00	0	8823.68	
488	向阳站	0	向阳3#	安家务向26	9543.32	551	177.5391	32.22%	2023-12-22 07:30:00	0	6468.34	
489	向阳站	0	向阳3#	八百户向28	9543.32	551	149.8169	27.19%	2024-07-23 18:20:00	0	6948.49	
490	向阳站	0	向阳2#	地毯二向14	9543.32	551	64.5772	11.72%	2024-07-23 18:20:00	0	8424.84	
491	向阳站	0	向阳1#	地毯一向25	9543.32	551	9.1466	1.66%	2023-12-22 21:15:00	0	9384.90	
492	向阳站	0	向阳2#	河北屯向12	9543.32	551	11.25	2.04%	2023-12-30 12:15:00	0	9348.47	
493	向阳站	0	向阳1#	吉达向11	8833.2	510	134.64	26.40%	2023-12-22 11:40:00	0	6501.24	
494	向阳站	0	向阳1#	林盛向13	9543.32	551	325.8063	59.13%	2024-07-23 18:20:00	0	3900.35	

武清供电公司10千伏配电线路可开放容量信息表(2024年第四季度)

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量 (kVA)	所属母线	线路名称	线路允许容量 (kVA)	允许电流 (A)	历史最大电流 (A)	最高负载率 (%)	最大负荷发生日期	线路最大负荷日后需预留容量 (kVA)	可开放容量 (kVA)	备注
495	向阳站	0	向阳2#	木北向29	9543.32	551	147.9435	26.85%	2024-07-23 18:20:00	0	6980.94	
496	向阳站	0	向阳2#	木西向31	9543.32	551	325.2002	59.02%	2023-12-21 20:55:00	0	3910.85	
497	向阳站	0	向阳2#	仁义向33	8833.2	510	222.19	43.57%	2024-01-23 16:30:00	0	4984.87	
498	向阳站	0	向阳3#	祟粮务向32	9543.32	551	212.6953	38.60%	2023-12-21 06:40:00	0	5859.44	
499	向阳站	0	向阳1#	武香路向15	6495	375	159.2578	42.47%	2023-12-20 08:05:00	0	3736.65	
500	向阳站	0	向阳3#	西营向22	9543.32	551	122.7077	22.27%	2023-12-17 07:40:00	0	7418.02	
501	向阳站	0	向阳2#	肖羊坊向16	9543.32	551	183.8687	33.37%	2023-12-20 20:30:00	0	6358.71	
502	向阳站	0	向阳3#	南口哨向24	9543.32	551	0.3857	0.07%	2024-07-23 18:20:00	0	9536.64	
503	信义站	0	信义2#	克斯信12	8833.2	510	178.0661	34.91%	2023-12-20 13:00:00	0	5749.10	
504	信义站	0	信义1#	数码信25	8833.2	510	64.1601	12.58%	2023-12-25 13:20:00	0	7721.95	
505	信义站	0	信义2#	义纺二信24	9543.32	551	123.57	22.43%	2023-08-04 11:25:00	0	7403.09	
506	信义站	0	信义1#	义纺一信23	9543.32	551	197.4233	35.83%	2024-07-23 18:20:00	0	6123.95	
507	信义站	0	信义2#	义进二信22	9543.32	551	240.82	43.71%	2023-12-19 20:10:00	0	5372.32	
508	信义站	0	信义1#	义进一信19	9543.32	551	259.3006	47.06%	2023-12-01 15:15:00	0	5052.23	
509	信义站	0	信义1#	义维信21	9543.32	551	401.0729	72.79%	2024-07-23 18:20:00	0	2596.74	
510	信义站	0	信义2#	义优信26	9543.32	551	288.98	52.45%	2023-08-03 08:40:00	0	4538.19	
511	信义站	0	信义2#	义华信28	9543.32	551	0	0.00%	2023-12-31 00:00:00	0	9543.32	

武清供电公司10千伏配电线路可开放容量信息表(2024年第四季度)

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量 (kVA)	所属母线	线路名称	线路允许容量 (kVA)	允许电流 (A)	历史最大电流 (A)	最高负载率 (%)	最大负荷发生日期	线路最大负荷日后需预留容量 (kVA)	可开放容量 (kVA)	备注
512	徐官屯站	0	徐官屯1#	景瑞421	9543.32	551	423.2231	76.81%	2023-12-21 09:20:00	0	2213.10	
513	徐官屯站	0	徐官屯2#	徐官屯422	8833.2	510	188.394	36.94%	2024-07-03 12:55:00	0	5570.22	
514	徐官屯站	0	徐官屯2#	徐景426	9543.32	551	185.5768	33.68%	2023-12-21 11:00:00	0	6329.13	
515	徐官屯站	0	徐官屯1#	徐掘423	8833.2	510	372	72.94%	2023-12-21 09:15:00	0	2390.16	
516	徐官屯站	0	徐官屯1#	运河城424	8833.2	510	62.526	12.26%	2024-07-03 12:55:00	0	7750.25	
517	徐官屯站	0	徐官屯2#	郑楼428	8833.2	510	198.4	38.90%	2023-12-21 17:55:00	0	5396.91	
518	徐官屯站	0	徐官屯2#	中医院425	8833.2	510	268	52.55%	2023-08-04 09:25:00	0	4191.44	
519	徐官屯站	0	徐官屯1#	蓝天小区427	8833.2	510	393.261	77.11%	2024-07-03 12:55:00	0	2021.92	
520	逸仙园站	0	逸仙园3#	翠溪路936	9543.32	551	248.5561	45.11%	2023-12-21 09:00:00	0	5238.33	
521	逸仙园站	0	逸仙园2#	认知925	9577.96	553	44.65	8.07%	2024-01-25 10:20:00	0	8804.62	
522	逸仙园站	0	逸仙园2#	三星931	9543.32	551	21.09	3.83%	2024-01-13 14:20:00	0	9178.04	
523	逸仙园站	0	逸仙园3#	逸净一935	9543.32	551	334.8427	60.77%	2024-07-23 18:20:00	0	3743.84	
524	逸仙园站	0	逸仙园2#	逸开二926	9577.96	553	195.8203	35.41%	2023-12-18 09:00:00	0	6186.35	
525	逸仙园站	0	逸仙园3#	逸泰一932	9577.96	553	159.9829	28.93%	2024-07-23 18:20:00	0	6807.06	
526	逸仙园站	0	逸仙园3#	逸雨一934	9543.32	551	270.1002	49.02%	2024-07-23 18:20:00	0	4865.18	
527	逸仙园站	0	逸仙园2#	逸运一924	10392	600	87.06	14.51%	2024-07-23 16:40:00	0	8884.12	
528	雍西站	0	雍西1#	盛欣园461	9543.32	551	370.4373	67.23%	2024-07-23 18:20:00	0	3127.35	

武清供电公司10千伏配电线路可开放容量信息表(2024年第四季度)

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量 (kVA)	所属母线	线路名称	线路允许容量 (kVA)	允许电流 (A)	历史最大电流 (A)	最高负载率 (%)	最大负荷发生日期	线路最大负荷日后需预留容量 (kVA)	可开放容量 (kVA)	备注
529	雍西站	0	雍西3#	丽泽492	9543.32	551	250.5397	45.47%	2024-07-23 18:20:00	0	5203.97	
530	雍西站	0	雍西1#	博翠苑465	8833.2	510	86.3086	16.92%	2023-12-26 20:55:00	0	7338.34	
531	雍西站	0	雍西2#	翠亨北里482	9543.32	551	204.421	37.10%	2024-07-23 18:20:00	0	6002.75	
532	雍西站	0	雍西3#	翠亨南里474	8833.2	510	332.673	65.23%	2024-07-03 12:55:00	0	3071.30	
533	雍西站	0	雍西2#	调度中心485	9543.32	551	104.9655	19.05%	2024-07-23 18:20:00	0	7725.32	
534	雍西站	0	雍西2#	亨通481	8833.2	510	422.127	65.93%	2024-07-03 12:55:00	0	1278.16	
535	雍西站	0	雍西3#	亨通东区476	8833.2	510	336.23	85.53%	2024-07-03 12:55:00	0	3385.77	
536	雍西站	0	雍西2#	亨通中区487	8833.2	510	314.517	61.67%	2024-07-03 12:55:00	0	5195.69	
537	雍西站	0	雍西1#	加油站468	8833.2	510	210.018	41.18%	2024-07-03 12:55:00	0	2483.90	
538	雍西站	0	雍西2#	减水剂483	8833.2	510	366.588	71.88%	2024-07-03 12:55:00	0	3986.42	
539	雍西站	0	雍西2#	莱景园489	8833.2	510	279.837	54.87%	2024-07-03 12:55:00	0	7161.08	
540	雍西站	0	雍西2#	李楼484	8833.2	510	96.543	18.93%	2023-08-04 21:10:00	0	5152.35	
541	雍西站	0	雍西3#	泉发路478	8833.2	510	212.52	41.67%	2024-07-03 12:55:00	0	3171.12	
542	雍西站	0	雍西1#	尚城469	9543.32	551	326.91	64.10%	2024-07-23 18:20:00	0	9041.34	
543	雍西站	0	雍西1#	顺驰462	8833.2	510	28.9826	5.26%	2024-07-03 12:55:00	0	3009.47	
544	雍西站	0	雍西3#	天宸园471	8833.2	510	70.3125	13.79%	2023-12-26 09:15:00	0	7615.39	
545	雍西站	0	雍西3#	雍发联络464	8833.2	510	203.898	39.98%	2024-07-03 12:55:00	0	5301.69	

武清供电公司10千伏配电线路可开放容量信息表(2024年第四季度)

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量 (kVA)	所属母线	线路名称	线路允许容量 (kVA)	允许电流 (A)	历史最大电流 (A)	最高负载率 (%)	最大负荷发生日期	线路最大负荷日后需预留容量 (kVA)	可开放容量 (kVA)	备注
546	雍西站	0	雍西1#	雍家467	9543.32	551	375.6167	68.17%	2024-07-23 18:20:00	0	3037.64	
547	雍西站	0	雍西3#	雍前联络466	8833.2	510	165.954	32.54%	2024-07-03 12:55:00	0	5958.88	
548	雍西站	0	雍西2#	雍昇486	8833.2	510	413.151	81.01%	2024-07-03 12:55:00	0	1677.42	
549	雍西站	0	雍西3#	悦景园475	9543.32	551	65.2935	11.85%	2024-07-23 18:20:00	0	8412.44	
550	雍西站	0	雍西3#	北岸一472	8833.2	510	0.357	0.07%	2023-12-31 00:00:00	0	8827.02	
551	雍西站	0	雍西1#	隽悦463	9543.32	551	3.857	0.70%	2024-07-23 18:20:00	0	9476.52	
552	郑楼站	0	郑楼1#	1#地热615	8833.2	510	95.319	18.69%	2024-07-03 12:55:00	0	7182.27	
553	郑楼站	0	郑楼1#	财源道611	8833.2	510	239.445	46.95%	2024-07-03 12:55:00	0	4686.01	
554	郑楼站	0	郑楼2#	大岛626	9543.32	551	339.84	61.68%	2024-01-25 14:05:00	0	3657.29	
555	郑楼站	0	#N/A	丹佛斯617	8140.4	470	104.76	22.29%	2024/6/19 12:40:00	0	6325.96	
556	郑楼站	0	郑楼2#	冠芳618	8833.2	510	307.785	60.35%	2024-07-03 12:55:00	0	3502.36	
557	郑楼站	0	郑楼1#	华申619	8833.2	510	158.99	31.17%	2023-08-16 10:20:00	0	6079.49	
558	郑楼站	0	郑楼2#	利伟614	9543.32	551	115.98	21.05%	2023-08-05 12:50:00	0	7534.55	
559	郑楼站	0	郑楼2#	天宝616	8833.2	510	158.661	31.11%	2024-07-03 12:55:00	0	6085.19	
560	郑楼站	0	郑楼2#	天鹅湖606	9543.32	551	263.7	47.86%	2023-08-03 16:45:00	0	4976.04	
561	郑楼站	0	郑楼2#	天狮620	8833.2	510	50.337	9.87%	2024-07-03 12:55:00	0	7961.36	
562	郑楼站	0	郑楼1#	万达627	9543.32	551	261.6699	47.49%	2024-07-23 18:20:00	0	5011.20	

武清供电公司10千伏配电线路可开放容量信息表(2024年第四季度)

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量 (kVA)	所属母线	线路名称	线路允许容量 (kVA)	允许电流 (A)	历史最大电流 (A)	最高负载率 (%)	最大负荷发生日期	线路最大负荷日后需预留容量 (kVA)	可开放容量 (kVA)	备注
563	郑楼站	0	郑楼1#	永辉613	9543.32	551	171.5814	31.14%	2024-07-23 18:20:00	0	6571.53	
564	郑楼站	0	郑楼2#	郑博612	8833.2	510	352.665	69.15%	2024-07-03 12:55:00	0	2725.04	
565	郑楼站	0	郑楼1#	郑盛625	8833.2	510	287.028	56.28%	2024-07-03 12:55:00	0	3861.88	
566	致远道站	0	致远道2#	和惠致22	9543.32	551	102.7064	18.64%	2024-07-23 18:20:00	0	7764.45	
567	致远道站	0	致远道2#	汇尚园致24	9543.32	551	341.4547	61.97%	2024-07-23 18:20:00	0	3629.32	
568	致远道站	0	致远道2#	马口致36	9543.32	551	254.1212	46.12%	2024-07-23 18:20:00	0	5141.94	
569	致远道站	0	致远道2#	颐洋致23	9543.32	551	136.3174	24.74%	2024-07-23 18:20:00	0	7182.30	
570	致远道站	0	致远道1#	亿韵园致12	9543.32	551	287.7873	52.23%	2024-07-23 18:20:00	0	4558.84	
571	致远道站	0	致远道1#	远颐致11	9543.32	551	249.4928	45.28%	2024-07-23 18:20:00	0	5222.10	
572	致远道站	0	致远道2#	越秀园致26	6495	375	174.6	46.56%	2024-07-31 00:00:00	0	3470.93	
573	致远道站	0	致远道1#	瞰湖致14	9543.32	551	95.5222	17.34%	2023-08-02 02:15:00	0	7888.88	
574	致远道站	0	致远道2#	融悦致32	9543.32	551	143.084	25.97%	2023-12-22 21:20:00	0	7065.11	
575	致远道站	0	致远道1#	时光树致13	9543.32	551	182.4361	33.11%	2024-07-23 18:20:00	0	6383.53	
576	致远道站	0	致远道2#	香颂湖致25	9543.32	551	278.5856	50.56%	2024-07-23 18:20:00	0	4718.22	
577	致远道站	0	致远道1#	知行道致15	9543.32	551	300.4716	54.53%	2023-12-21 11:30:00	0	4339.15	
578	致远道站	0	致远道2#	致静联致21	9543.32	551	12.8934	2.34%	2024-07-23 18:20:00	0	9320.01	
579	周立营站	0	周立营1#	北双庙周19	9543.32	551	310.0759	56.28%	2023-12-22 07:30:00	0	4172.81	

武清供电公司10千伏配电线路可开放容量信息表(2024年第四季度)

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量 (kVA)	所属母线	线路名称	线路允许容量 (kVA)	允许电流 (A)	历史最大电流 (A)	最高负载率 (%)	最大负荷发生日期	线路最大负荷日后需预留容量 (kVA)	可开放容量 (kVA)	备注
580	周立营站	0	周立营2#	龚家庄周12	8833.2	510	379.6848	74.45%	2023-12-21 17:30:00	0	2257.06	
581	周立营站	0	周立营2#	宏观周16	8833.2	510	189.84	37.22%	2024-01-23 08:35:00	0	5545.17	
582	周立营站	0	周立营2#	农创二周18	9543.32	551	6.4467	1.17%	2024-07-23 18:20:00	0	9431.66	
583	周立营站	0	周立营1#	农创一周17	9543.32	551	64.34	11.68%	2024-01-17 09:35:00	0	8428.95	
584	周立营站	0	周立营2#	权健周29	9543.32	551	2.1489	0.39%	2024-07-23 18:20:00	0	9506.10	
585	周立营站	0	周立营1#	森淼周11	9543.32	551	106.7838	19.38%	2024-07-23 18:20:00	0	7693.82	
586	周立营站	0	周立营2#	双河周33	9543.32	551	232.0296	42.11%	2023-12-21 07:40:00	0	5524.57	
587	周立营站	0	周立营1#	天宇周15	9543.32	551	329.06	59.72%	2024-01-23 16:15:00	0	3844.00	
588	周立营站	0	周立营2#	永茂周14	8833.2	510	117.963	23.13%	2024-07-03 12:55:00	0	6790.08	
589	周立营站	0	周立营1#	周山周25	9543.32	551	81.6031	14.81%	2024-07-23 18:20:00	0	8129.95	
590	周立营站	0	周立营2#	周水周27	9543.32	551	101.6	18.44%	2024-01-21 03:25:00	0	7783.61	
591	周立营站	0	周立营1#	盛杰周13	8833.2	510	63.393	12.43%	2024-07-03 12:55:00	0	7735.23	