

蓟州供电公司10千伏配电线路可开放容量信息表(2025年第一季度)

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量(kVA)	所属母线	线路名称	线路允许容量(kVA)	允许电流(A)	历史最大电流(A)	最高负载率(%)	最大负荷发生日期	线路最大负荷日后需预留容量(kVA)	可开放容量(kVA)	备注
1	安定庄	0	10kV-41	安傍216	9266	535	63.3	11.84%	2024/7/23 23:20:00	0	6316	
2	安定庄	0	10kV-43	安北231	9266	535	15.1	2.82%	2024/8/28 13:00:00	0	7152	
3	安定庄	0	10kV-44	安厂236	9266	535	86.1	16.10%	2024/7/19 17:06:00	0	5921	
4	安定庄	0	10kV-44	安仇242	9266	535	138.9	25.96%	2024/8/19 10:26:00	0	5007	
5	安定庄	0	10kV-41	安丁219	9266	535	103.1	19.26%	2024/8/28 11:56:00	0	5628	
6	安定庄	0	10kV-41	安段211	9266	535	37.8	7.07%	07-28 20:54	0	6758	
7	安定庄	0	10kV-43	安国230	9266	535	207.9	38.85%	2024/7/21 20:48:00	0	3813	
8	安定庄	0	10kV-44	安后244	9266	535	171.2	32.01%	2024/8/20 11:52:00	0	4447	
9	安定庄	0	10kV-44	安胡243	9266	535	19.8	3.71%	2024/7/7 11:11:00	0	7069	
10	安定庄	0	10kV-42	安化227	9266	535	59.2	11.07%	2024/8/20 11:52:00	0	6387	
11	安定庄	0	10kV-44	安黄246	9266	535	63.7	11.91%	2024/7/24 10:13:00	0	6309	
12	安定庄	0	10kV-44	安吉245	9266	535	31.3	5.86%	2024/7/20 17:40:00	0	6870	
13	安定庄	0	10kV-41	安穆217	9266	535	29.8	5.57%	2024/8/20 12:34:00	0	6897	
14	安定庄	0	10kV-41	安渠214	9266	535	54.7	10.23%	2024/7/18 13:54:00	0	6465	
15	安定庄	0	10kV-42	安太二225	9266	535	63.0	11.78%	2024/8/28 13:16:00	0	6322	
16	安定庄	0	10kV-41	安太一212	9266	535	81.6	15.26%	2024/7/23 23:17:00	0	5999	
17	安定庄	0	10kV-44	安唐二241	9266	535	121.3	22.67%	2024/8/19 16:33:00	0	5313	
18	安定庄	0	10kV-42	安唐一228	9266	535	208.7	39.02%	2024/8/20 12:34:00	0	3798	
19	安定庄	0	10kV-42	安五二229	9266	535	15.4	2.88%	2024/8/20 12:34:00	0	7147	
20	安定庄	0	10kV-41	安五一215	9266	535	123.3	23.05%	2024/7/8 14:13:00	0	5277	
21	安定庄	0	10kV-44	安辛二247	9266	535	47.3	8.83%	2024/8/28 13:03:00	0	6595	
22	安定庄	0	10kV-42	安辛一224	9266	535	58.4	10.92%	2024/7/21 19:30:00	0	6402	
23	安定庄	0	10kV-43	安徐232	9266	535	40.3	7.53%	2024/7/23 19:09:00	0	6715	
24	安定庄	0	10kV-42	安赵二226	9266	535	42.6	7.96%	2024/7/23 18:57:00	0	6675	

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量 (kVA)	所属母线	线路名称	线路允许容量 (kVA)	允许电流 (A)	历史最大电流 (A)	最高负载率 (%)	最大负荷发生日期	线路最大负荷日后需预留容量 (kVA)	可开放容量 (kVA)	备注
25	安定庄	0	10kV-41	安赵一213	9266	535	41.9	7.83%	2024/7/29 18:09:00	0	6687	
26	安定庄	0	10kV-41	安郑218	9266	535	13.5	2.53%	2024/7/13 15:46:00	0	7179	
27	邦均	0	10kV-4	邦白213	9266	535	37.7	7.04%	2024/7/19 20:33:00	0	6761	
28	邦均	0	10kV-5	邦工218	9266	535	254.2	47.52%	2024/7/15 0:26:00	0	3009	
29	邦均	0	10kV-4	邦吉221	9266	535	187.8	35.11%	2024/7/7 22:17:00	0	4159	
30	邦均	0	10kV-4	邦均217	6980	403	191.5	47.51%	2024/7/19 17:07:00	0	2268	
31	邦均	0	10kV-4	邦刘211	9266	535	104.7	19.57%	2024/7/29 17:58:00	0	5599	
32	邦均	0	10kV-5	邦庞212	9266	535	43.7	8.17%	2024/7/19 18:21:00	0	6656	
33	邦均	0	10kV-5	邦平214	9266	535	74.7	13.96%	2024/8/31 19:16:00	0	6119	
34	邦均	0	10kV-5	邦五222	9266	535	165.2	30.88%	2024/7/19 20:04:00	0	4551	
35	邦均	0	10kV-4	邦许215	9266	535	168.8	31.56%	2024/7/23 20:04:00	0	4489	
36	邦均	0	10kV-5	邦庄216	9266	535	83.7	15.65%	2024/7/7 9:02:00	0	5962	
37	别山	0	10kV-4	别仇223	9266	535	44.2	8.25%	2024/7/23 20:46:00	0	6648	
38	别山	0	10kV-5	别大228	9266	535	34.8	6.51%	2024/7/3 12:13:00	0	6810	
39	别山	0	10kV-4	别电213	9266	535	15.7	2.94%	2024/8/23 17:10:00	0	7141	
40	别山	0	10kV-4	别东215	9266	535	120.5	22.52%	2024/8/8 19:58:00	0	5326	
41	别山	0	10kV-5	别二214	9266	535	107.5	20.10%	2024/8/20 12:03:00	0	5550	
42	别山	0	10kV-5	别九224	9266	535	136.2	25.46%	2024/8/20 12:54:00	0	5054	
43	别山	0	10kV-4	别礼211	9266	535	162.4	30.36%	2024/8/6 20:31:00	0	4600	
44	别山	0	10kV-4	别弥217	9266	535	9.2	1.71%	2024/7/4 15:49:00	0	7254	
45	别山	0	10kV-5	别棉222	9266	535	62.7	11.71%	2024/8/15 15:43:00	0	6328	
46	别山	0	10kV-5	别青212	9266	535	57.0	10.66%	2024/8/20 12:04:00	0	6425	
47	别山	0	10kV-4	别石219	9266	535	325.7	60.87%	2024/7/11 13:18:00	0	1772	
48	别山	0	10kV-5	别水216	9266	535	90.6	16.93%	2024/8/2 17:28:00	0	5844	
49	别山	0	10kV-5	别下218	9266	535	95.0	17.75%	2024/8/20 12:28:00	0	5768	
50	别山	0	10kV-4	别小225	9266	535	269.3	50.34%	2024/8/20 12:04:00	0	2748	

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量(kVA)	所属母线	线路名称	线路允许容量(kVA)	允许电流(A)	历史最大电流(A)	最高负载率(%)	最大负荷发生日期	线路最大负荷日后需预留容量(kVA)	可开放容量(kVA)	备注
51	别山	0	10kV-4	别周221	9266	535	169.0	31.59%	2024/8/21 23:35:00	0	4486	
52	城南	0	10kV-4	城昌217	8140	470	316.0	67.24%	2024/8/30 19:48:00	0	1038	
53	城南	0	10kV-5	城洪214	8140	470	183.3	38.99%	2024/7/24 14:38:00	0	3338	
54	城南	0	10kV-5	城华216	8140	470	31.6	6.72%	2024/7/24 12:02:00	0	5965	
55	城南	0	10kV-5	城开二212	9266	535	301.9	56.43%	2024/8/22 12:15:00	0	2184	
56	城南	0	10kV-4	城上213	8140	470	161.0	34.25%	2024/7/19 12:08:00	0	3724	
57	城南	0	10kV-5	城四218	8140	470	293.1	62.37%	2024/7/23 19:18:00	0	1435	
58	城南	0	10kV-4	城西211	9266	535	288.5	53.93%	2024/7/24 12:52:00	0	2415	
59	城南	0	10kV-5	城影222	8140	470	178.5	37.98%	2024/7/24 11:11:00	0	3420	
60	城南	0	10kV-4	城政219	8140	470	255.9	54.44%	2024/7/24 12:33:00	0	2081	
61	大堽上	0	10kV-5	大保212	9266	535	401.7	75.08%	2024/8/20 12:02:00	0	456	
62	大堽上	0	10kV-5	大别214	9266	535	21.3	3.99%	2024/8/28 13:31:00	0	7043	
63	大堽上	0	10kV-4	大陈211	6980	403	195.2	48.43%	2024/8/28 13:27:00	0	2204	
64	大堽上	0	10kV-4	大福213	6980	403	72.3	17.95%	2024/7/29 18:09:00	0	4331	
65	东昌	0	10kV-4	东城219	9266	535	104.2	19.48%	2024/7/24 15:42:00	0	5607	
66	东昌	0	10kV-5	东二218	9266	535	160.0	29.91%	2024/8/28 9:38:00	0	4641	
67	东昌	0	10kV-4	东管211	9266	535	74.4	13.92%	2024/7/4 14:01:00	0	6124	
68	东昌	0	10kV-4	东礼215	8140	470	181.8	38.68%	2024/7/23 19:20:00	0	3364	
69	东昌	0	10kV-5	东绿222	6980	403	103.6	25.70%	2024/7/24 13:37:00	0	3790	
70	东昌	0	10kV-5	东齐224	9266	535	107.1	20.02%	2024/7/24 10:30:00	0	5558	
71	东昌	0	10kV-5	东旭212	8140	470	83.8	17.82%	2024/7/31 10:56:00	0	5062	
72	东昌	0	10kV-5	东岩214	8140	470	2.7	0.57%	2024/7/29 8:22:00	0	6466	
73	东昌	0	10kV-4	东杨221	9266	535	25.3	4.73%	2024/7/19 20:47:00	0	6974	
74	东昌	0	10kV-4	东一217	9266	535	188.8	35.29%	2024/7/18 11:15:00	0	4143	
75	东昌	0	10kV-4	东溷213	9266	535	73.8	13.79%	2024/7/23 11:32:00	0	6135	
76	东施古	0	10kV-5	施北218	9266	535	23.6	4.40%	2024/8/20 11:44:00	0	7005	

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量 (kVA)	所属母线	线路名称	线路允许容量 (kVA)	允许电流 (A)	历史最大电流 (A)	最高负载率 (%)	最大负荷发生日期	线路最大负荷日后需预留容量 (kVA)	可开放容量 (kVA)	备注
77	东施古	0	10kV-5	施大216	9266	535	15.7	2.94%	2024/7/24 16:38:00	0	7140	
78	东施古	0	10kV-4	施定217	9266	535	39.4	7.36%	2024/8/20 11:46:00	0	6731	
79	东施古	0	10kV-4	施进213	9266	535	81.5	15.23%	2024/8/20 12:41:00	0	6001	
80	东施古	0	10kV-5	施毛212	9266	535	68.7	12.84%	2024/7/21 21:11:00	0	6223	
81	东施古	0	10kV-4	施南211	9266	535	43.3	8.09%	2024/7/28 20:42:00	0	6664	
82	东施古	0	10kV-5	施三214	6980	403	242.0	60.06%	2024/7/28 21:20:00	0	1392	
83	东施古	0	10kV-4	施阳215	9266	535	150.3	28.10%	2024/7/19 17:47:00	0	4809	
84	豆腐营	0	10kV-5	豆城216	8140	470	284.1	60.45%	2024/7/23 21:23:00	0	1591	
85	豆腐营	0	10kV-5	豆丁226	9266	535	117.3	21.92%	2024/8/20 13:22:00	0	5382	
86	豆腐营	0	10kV-4	豆福211	9266	535	259.6	48.53%	2024/7/21 21:06:00	0	2916	
87	豆腐营	0	10kV-4	豆军213	9266	535	119.9	22.41%	2024/8/6 16:01:00	0	5336	
88	豆腐营	0	10kV-5	豆胜222	8140	470	49.6	10.55%	2024/7/21 21:14:00	0	5654	
89	豆腐营	0	10kV-5	豆石218	8140	470	188.8	40.18%	2024/7/23 19:50:00	0	3242	
90	豆腐营	0	10kV-5	豆天二234	9266	535	17.2	3.21%	2024/7/28 21:39:00	0	7115	
91	豆腐营	0	10kV-4	豆天一225	9266	535	9.2	1.71%	2024/7/29 20:58:00	0	7254	
92	豆腐营	0	10kV-5	豆万二224	9266	535	173.9	32.51%	2024/8/10 20:20:00	0	4401	
93	豆腐营	0	10kV-4	豆万一215	9266	535	149.9	28.02%	2024/7/28 19:21:00	0	4817	
94	豆腐营	0	10kV-5	豆西工214	8140	470	193.9	41.26%	2024/7/23 19:58:00	0	3154	
95	豆腐营	0	10kV-4	豆校221	9266	535	160.2	29.94%	2024/7/24 11:21:00	0	4638	
96	豆腐营	0	10kV-5	豆新232	9266	535	230.1	43.01%	2024/7/29 11:14:00	0	3428	
97	豆腐营	0	10kV-5	豆涸东212	9266	535	166.5	31.12%	2024/7/23 21:01:00	0	4529	
98	豆腐营	0	10kV-4	豆涸西217	9266	535	146.0	27.29%	2024/8/19 10:23:00	0	4884	
99	豆腐营	0	10kV-4	龙湾223	3845	222	23.0	10.38%	2024/7/18 15:45:00	0	2677	
100	官场	0	10kV-4	官衬211	6980	403	152.7	37.90%	2024/8/28 11:02:00	0	2939	
101	官场	0	10kV-4	官景215	5265	304	203.4	66.92%	2024/8/10 19:55:00	0	689	
102	官场	0	10kV-5	官淋216	6980	403	142.3	35.32%	2024/7/21 18:52:00	0	3119	

序号	变电站名称	主变最大 负荷日后 需预留容 量 (kVA)	所属母线	线路名称	线路允许 容量 (kVA)	允许电流 (A)	历史最大 电流 (A)	最高负载 率 (%)	最大负荷发生日期	线路最大 负荷日后 需预留容 量 (kVA)	可开放容 量 (kVA)	备注
103	官场	0	10kV-5	官龙214	6980	403	272.6	67.63%	2024/8/28 11:04:00	0	863	
104	官场	0	10kV-5	官修212	6980	403	169.7	42.10%	2024/7/2 7:11:00	0	2645	
105	官场	0	10kV-4	官医213	6980	403	259.4	64.36%	2024/7/24 15:36:00	0	1092	
106	官场	0	10kV-5	官王218	9266	535	1.1	0.21%	2024/8/7 3:26:00		7394	
107	官庄	0	10kV-5	官北224	9266	535	85.6	16.00%	2024/7/29 20:53:00	0	5930	
108	官庄	0	10kV-4	官彩217	9266	535	41.2	7.70%	2024/8/23 13:59:00	0	6699	
109	官庄	0	10kV-4	官高211	9266	535	42.2	7.88%	2024/7/24 12:13:00	0	6683	
110	官庄	0	10kV-5	官后222	9266	535	57.1	10.67%	2024/7/19 18:18:00	0	6424	
111	官庄	0	10kV-5	官花212	9266	535	131.8	24.63%	2024/7/19 21:07:00	0	5131	
112	官庄	0	10kV-5	官培216	6980	403	14.3	3.55%	2024/8/23 10:04:00	0	5336	
113	官庄	0	10kV-4	官西农213	9266	535	114.7	21.43%	2024/8/14 15:59:00	0	5427	
114	官庄	0	10kV-5	官游214	9266	535	144.1	26.94%	2024/7/24 16:27:00	0	4917	
115	官庄	0	10kV-4	官峪215	9266	535	137.3	25.66%	2024/7/21 20:13:00	0	5035	
116	河西	0	10kV-42	河定二225	9266	535	43.8	8.19%	2024/7/16 17:23:00	0	6654	
117	河西	0	10kV-41	河定一212	9266	535	52.0	9.72%	2024/7/24 11:28:00	0	6512	
118	河西	0	10kV-41	河福二211	9266	535	29.1	5.43%	2024/7/29 20:35:00	0	6910	
119	河西	0	10kV-43	河福三230	9266	535	48.2	9.00%	2024/8/28 12:16:00	0	6579	
120	河西	0	10kV-44	河福一246	9266	535	28.5	5.32%	2024/7/23 19:40:00	0	6920	
121	河西	0	10kV-44	河荒236	9266	535	2.8	0.52%	2024/8/15 21:46:00	0	7365	
122	河西	0	10kV-44	河康244	9266	535	21.9	4.10%	2024/8/28 12:22:00	0	7033	
123	河西	0	10kV-42	河柳二229	9266	535	36.6	6.84%	2024/8/28 12:18:00	0	6779	
124	河西	0	10kV-44	河柳三237	9266	535	32.7	6.12%	2024/7/21 21:12:00	0	6846	
125	河西	0	10kV-43	河柳四232	9266	535	31.0	5.79%	2024/8/20 11:44:00	0	6876	
126	河西	0	10kV-41	河柳五218	9266	535	76.2	14.25%	2024/7/11 9:56:00	0	6093	
127	河西	0	10kV-41	河柳一223	9266	535	39.7	7.41%	2024/8/28 12:18:00	0	6726	
128	河西	0	10kV-42	河鲁二224	9266	535	21.7	4.05%	2024/7/19 18:49:00	0	7038	

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量(kVA)	所属母线	线路名称	线路允许容量(kVA)	允许电流(A)	历史最大电流(A)	最高负载率(%)	最大负荷发生日期	线路最大负荷日后需预留容量(kVA)	可开放容量(kVA)	备注
129	河西	0	10kV-41	河鲁一214	9266	535	32.1	6.00%	2024/7/19 19:40:00	0	6857	
130	河西	0	10kV-41	河孟219	9266	535	23.1	4.31%	2024/7/24 11:13:00	0	7014	
131	河西	0	10kV-42	河青二228	9266	535	39.0	7.28%	2024/7/23 18:33:00	0	6738	
132	河西	0	10kV-41	河青六221	9266	535	32.7	6.12%	2024/8/20 11:39:00	0	6846	
133	河西	0	10kV-44	河青三242	9266	535	45.9	8.58%	2024/8/28 12:19:00	0	6618	
134	河西	0	10kV-44	河青四243	9266	535	34.8	6.51%	2024/7/19 20:41:00	0	6810	
135	河西	0	10kV-42	河青五227	9266	535	202.5	37.85%	2024/8/10 0:40:00	0	3906	
136	河西	0	10kV-44	河青一245	9266	535	11.0	2.05%	2024/7/6 5:09:00	0	7223	
137	河西	0	10kV-44	河热二240	9266	535	83.3	15.57%	2024/8/10 16:59:00	0	5970	
138	河西	0	10kV-41	河热一217	9266	535	96.9	18.11%	2024/7/3 22:06:00	0	5735	
139	河西	0	10kV-44	河施247	9266	535	39.7	7.42%	2024/7/19 19:42:00	0	6726	
140	河西	0	10kV-41	河台二222	9266	535	126.2	23.58%	2024/8/28 12:21:00	0	5228	
141	河西	0	10kV-41	河台三213	9266	535	74.3	13.89%	2024/8/4 17:04:00	0	6126	
142	河西	0	10kV-43	河台四231	9266	535	45.4	8.48%	2024/8/20 11:54:00	0	6627	
143	河西	0	10kV-44	河台一241	9266	535	4.0	0.75%	2024/8/15 22:34:00	0	7344	
144	河西	0	10kV-42	河坨226	9266	535	75.4	14.09%	2024/7/30 8:39:00	0	6108	
145	侯家营	0	10kV-5	侯康216	9266	535	54.3	10.14%	2024/7/24 16:25:00	0	6473	
146	侯家营	0	10kV-5	侯李212	9266	535	58.7	10.97%	2024/7/19 16:55:00	0	6396	
147	侯家营	0	10kV-4	侯柳215	9266	535	172.1	32.18%	2024/7/23 20:58:00	0	4431	
148	侯家营	0	10kV-4	侯马219	9266	535	31.0	5.79%	2024/7/31 2:42:00	0	6877	
149	侯家营	0	10kV-5	侯南222	9266	535	30.7	5.73%	2024/7/21 20:56:00	0	6882	
150	侯家营	0	10kV-5	侯邵224	9266	535	277.7	51.91%	2024/8/8 18:48:00	0	2603	
151	侯家营	0	10kV-4	侯宋213	9266	535	346.2	64.71%	2024/7/23 20:17:00	0	1417	
152	侯家营	0	10kV-4	侯台221	9266	535	68.4	12.79%	2024/7/24 16:09:00	0	6228	
153	侯家营	0	10kV-5	侯小214	9266	535	32.2	6.02%	2024/7/19 19:59:00	0	6855	
154	侯家营	0	10kV-4	侯周217	9266	535	14.0	2.62%	2024/7/19 13:20:00	0	7170	

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量(kVA)	所属母线	线路名称	线路允许容量(kVA)	允许电流(A)	历史最大电流(A)	最高负载率(%)	最大负荷发生日期	线路最大负荷日后需预留容量(kVA)	可开放容量(kVA)	备注
155	金碧	0	10kV-4	金滨214	8140	470	120.7	25.68%	2024/7/4 13:59:00	0	4422	
156	金碧	0	10kV-4	金佛219	9266	535	59.4	11.11%	2024/8/24 17:40:00	0	6384	
157	金碧	0	10kV-51	金高222	8140	470	65.6	13.96%	2024/7/19 19:19:00	0	5376	
158	金碧	0	10kV-51	金恒二221	8140	470	27.9	5.93%	2024/7/20 21:35:00	0	6029	
159	金碧	0	10kV-4	金恒一218	8140	470	41.7	8.88%	2024/7/20 21:10:00	0	5790	
160	金碧	0	10kV-53	金联231	6980	403	290.6	72.12%	2024/7/20 16:46:00	0	550	
161	金碧	0	10kV-51	金旅二223	6980	403	316.9	78.63%	2024/8/19 16:59:00	0	95	
162	金碧	0	10kV-4	金旅一216	6980	403	237.9	59.03%	2024/7/20 16:59:00	0	1464	
163	金碧	0	10kV-53	金塔二232	9266	535	19.9	3.72%	2024/7/20 20:51:00	0	7068	
164	金碧	0	10kV-4	金塔一212	9266	535	32.3	6.05%	2024/8/20 12:22:00	0	6853	
165	金碧	0	10kV-51	金香224	8140	470	20.2	4.29%	2024/8/10 14:50:00	0	6163	
166	金碧	0	10kV-4	金新217	8140	470	266.3	56.65%	2024/8/10 15:47:00	0	1901	
167	金碧	0	10kV-4	金艺215	8140	470	17.6	3.74%	2024/7/13 12:53:00	0	6208	
168	金碧	0	10kV-53	金营二239	9266	535	154.3	28.85%	2024/7/19 20:35:00	0	4740	
169	金碧	0	10kV-4	金营一211	9266	535	226.6	42.36%	2024/7/20 17:04:00	0	3487	
170	金碧	0	10kV-51	金砖229	6980	403	195.8	48.59%	2024/8/16 12:21:00	0	2192	
171	罗庄子	0	10kV-5	罗港214	9266	535	121.8	22.77%	2024/7/5 16:13:00	0	5303	
172	罗庄子	0	10kV-4	罗洪211	6980	403	291.7	72.38%	2024/7/20 17:42:00	0	532	
173	罗庄子	0	10kV-4	罗平215	9266	535	170.5	31.88%	2024/8/7 16:33:00	0	4459	
174	罗庄子	0	10kV-4	罗青213	9266	535	353.1	65.99%	2024/8/10 2:03:00	0	1298	
175	罗庄子	0	10kV-5	罗山216	9266	535	125.2	23.40%	2024/7/20 17:27:00	0	5245	
176	罗庄子	0	10kV-5	罗下212	6980	403	236.7	58.72%	2024/7/20 20:43:00	0	1485	
177	孟家楼	0	10kV-4	孟仓214	8140	470	110.4	23.49%	2024/7/23 14:06:00	0	4600	
178	孟家楼	0	10kV-51	孟大228	9266	535	202.6	37.86%	2024/8/20 11:57:00	0	3905	
179	孟家楼	0	10kV-4	孟单216	9266	535	227.2	42.46%	2024/8/7 15:23:00	0	3479	
180	孟家楼	0	10kV-51	孟澜221	8140	470	141.7	30.15%	2024/8/9 14:17:00	0	4058	

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量(kVA)	所属母线	线路名称	线路允许容量(kVA)	允许电流(A)	历史最大电流(A)	最高负载率(%)	最大负荷发生日期	线路最大负荷日后需预留容量(kVA)	可开放容量(kVA)	备注
181	孟家楼	0	10kV-4	孟裴211	6980	403	202.6	50.26%	2024/7/21 23:43:00	0	2076	
182	孟家楼	0	10kV-51	孟强227	8140	470	143.3	30.49%	2024/8/23 14:52:00	0	4031	
183	孟家楼	0	10kV-51	孟上222	9266	535	258.7	48.36%	2024/7/29 23:23:00	0	2932	
184	孟家楼	0	10kV-4	孟铁215	6097	352	241.9	68.73%	2024/7/24 11:55:00	0	687	
185	孟家楼	0	10kV-51	孟源225	9266	535	226.3	42.30%	2024/8/28 15:39:00	0	3493	
186	孟家楼	0	10kV-51	孟月226	8140	470	98.4	20.94%	2024/7/30 17:55:00	0	4808	
187	孟家楼	0	10kV-4	孟运218	9266	535	284.4	53.16%	2024/7/30 15:45:00	0	2487	
188	孟家楼	0	10kV-4	孟赵213	9266	535	73.8	13.79%	2024/7/21 19:58:00	0	6135	
189	孟家楼	0	10kV-51	孟嵩223	8140	470	298.0	63.40%	2024/7/9 15:07:00	0	1352	
190	盘龙谷	0	10kV-41	盘卢214	6980	403	23.8	5.90%	2024/8/3 19:52:00	0	5172	
191	盘龙谷	0	10kV-43	盘卫二221	8140	470	14.2	3.02%	2024/8/3 19:56:00	0	6267	
192	盘龙谷	0	10kV-41	盘卫一211	8140	470	12.9	2.74%	2024/7/27 13:13:00	0	6289	
193	盘龙谷	0	10kV-43	盘杨225	6980	403	45.0	11.17%	2024/8/29 11:41:00	0	4805	
194	青山	0	10kV-42甲	青城222	6980	403	284.8	70.66%	2024/8/7 11:20:00	0	652	
195	青山	0	10kV-42乙	青郭228	8140	470	306.0	65.11%	2024/7/20 17:08:00	0	1212	
196	青山	0	10kV-42甲	青平221	9266	535	127.0	23.74%	2024/8/21 10:37:00	0	5213	
197	青山	0	10kV-41	青霞212	9266	535	345.8	64.63%	2024/8/10 17:46:00	0	1424	
198	青山	0	10kV-41	青营213	6980	403	222.1	55.11%	2024/7/20 19:28:00	0	1737	
199	青山	0	10kV-42乙	青州227	6980	403	312.0	77.42%	2024/8/10 17:06:00	0	180	
200	桑梓	0	10kV-4	桑沟225	9266	535	52.1	9.73%	2024/8/24 18:57:00	0	6511	
201	桑梓	0	10kV-5	桑河222	9266	535	93.2	17.43%	2024/8/4 12:36:00	0	5798	
202	桑梓	0	10kV-4	桑红211	9266	535	136.1	25.44%	2024/7/19 21:09:00	0	5056	
203	桑梓	0	10kV-4	桑后213	9266	535	20.5	3.84%	2024/8/23 17:50:00	0	7058	
204	桑梓	0	10kV-5	桑刘214	9266	535	77.9	14.56%	2024/8/20 11:44:00	0	6064	
205	桑梓	0	10kV-5	桑吕218	9266	535	52.4	9.80%	2024/7/13 7:41:00	0	6505	
206	桑梓	0	10kV-5	桑马216	9266	535	19.4	3.63%	2024/7/24 16:39:00	0	7076	

序号	变电站名称	主变最大 负荷日后 需预留容 量 (kVA)	所属母线	线路名称	线路允许 容量 (kVA)	允许电流 (A)	历史最大 电流 (A)	最高负载 率 (%)	最大负荷发生日期	线路最大 负荷日后 需预留容 量 (kVA)	可开放容 量 (kVA)	备注
207	桑梓	0	10kV-4	桑旗221	9266	535	40.1	7.49%	2024/8/11 2:07:00	0	6719	
208	桑梓	0	10kV-5	桑水226	9266	535	43.9	8.21%	2024/7/19 20:56:00	0	6652	
209	桑梓	0	10kV-5	桑辛212	9266	535	48.1	8.99%	2024/7/29 15:09:00	0	6580	
210	桑梓	0	10kV-4	桑许215	9266	535	42.0	7.85%	2024/7/24 15:23:00	0	6686	
211	桑梓	0	10kV-4	桑梓219	9266	535	136.3	25.48%	2024/7/24 0:28:00	0	5052	
212	上仓	0	10kV-5	上仓216	6980	403	296.7	73.63%	2024/8/13 0:32:00	0	445	
213	上仓	0	10kV-5	上军214	9578	553	67.7	12.25%	2024/7/1 15:15:00	0	6489	
214	上仓	0	10kV-4	上施215	6980	403	52.4	13.00%	2024/7/23 17:47:00	0	4677	
215	上仓	0	10kV-5	上四212	9266	535	49.0	9.16%	2024/7/23 17:26:00	0	6565	
216	上仓	0	10kV-4	上塔211	9266	535	276.7	51.72%	2024/7/23 20:41:00	0	2621	
217	上仓	0	10kV-5	上园二218	6980	403	319.2	79.21%	2024/7/5 10:58:00	0	0	
218	上仓	0	10kV-4	上园一217	6980	403	286.9	71.19%	2024/7/21 21:01:00	0	615	
219	上仓	0	10kV-4	上赵213	9266	535	386.6	72.26%	2024/8/7 23:53:00	0	717	
220	唐庄户	0	10kV-4	唐东213	6980	403	206.6	51.27%	2024/7/19 20:10:00	0	2005	
221	唐庄户	0	10kV-5	唐刘214	6980	403	53.5	13.28%	2024/7/21 20:30:00	0	4657	
222	唐庄户	0	10kV-5	唐桥212	6980	403	24.3	6.04%	2024/8/9 17:19:00	0	5162	
223	唐庄户	0	10kV-4	唐石211	6980	403	299.9	74.42%	2024/7/18 16:17:00	0	389	
224	唐庄户	0	10kV-5	唐西216	9266	535	246.5	46.07%	2024/7/23 20:49:00	0	3144	
225	唐庄户	0	10kV-4	唐辛215	6980	403	145.8	36.18%	2024/7/21 21:08:00	0	3058	
226	王辛庄	0	10kV-42	王安229	9266	535	60.2	11.25%	2024/7/19 20:18:00	0	6370	
227	王辛庄	0	10kV-41	王白213	9266	535	97.8	18.29%	2024/7/19 21:07:00	0	5718	
228	王辛庄	0	10kV-44	王常二230	9266	535	114.4	21.38%	2024/7/23 19:50:00	0	5432	
229	王辛庄	0	10kV-44	王常一236	9266	535	70.9	13.26%	2024/7/23 20:14:00	0	6184	
230	王辛庄	0	10kV-44	王崔240	9266	535	40.3	7.53%	2024/7/23 20:32:00	0	6716	
231	王辛庄	0	10kV-41	王都221	9266	535	44.4	8.30%	2024/8/10 18:43:00	0	6644	
232	王辛庄	0	10kV-41	王富216	9266	535	11.8	2.21%	2024/7/21 10:37:00	0	7208	

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量(kVA)	所属母线	线路名称	线路允许容量(kVA)	允许电流(A)	历史最大电流(A)	最高负载率(%)	最大负荷发生日期	线路最大负荷日后需预留容量(kVA)	可开放容量(kVA)	备注
233	王辛庄	0	10kV-44	王关246	9266	535	62.8	11.74%	2024/7/3 12:12:00	0	6326	
234	王辛庄	0	10kV-42	王后224	9266	535	92.9	17.36%	2024/7/23 19:32:00	0	5804	
235	王辛庄	0	10kV-44	王康242	9266	535	51.0	9.53%	2024/8/20 11:44:00	0	6530	
236	王辛庄	0	10kV-42	王黎二228	9266	535	6.7	1.24%	2024/7/23 18:57:00	0	7298	
237	王辛庄	0	10kV-41	王黎一211	9266	535	8.1	1.51%	2024/8/30 11:52:00	0	7273	
238	王辛庄	0	10kV-44	王律244	9266	535	26.0	4.85%	2024/7/29 19:34:00	0	6963	
239	王辛庄	0	10kV-42	王莫226	9266	535	99.9	18.67%	2024/8/16 14:05:00	0	5683	
240	王辛庄	0	10kV-44	王溯245	9266	535	56.2	10.50%	2024/8/18 20:23:00	0	6440	
241	王辛庄	0	10kV-41	王唐219	9266	535	101.0	18.88%	2024/8/28 13:00:00	0	5663	
242	王辛庄	0	10kV-41	王辛212	9266	535	43.0	8.04%	2024/8/3 14:18:00	0	6668	
243	王辛庄	0	10kV-44	王徐二243	9266	535	72.9	13.62%	2024/8/28 12:59:00	0	6151	
244	王辛庄	0	10kV-41	王徐一214	6980	403	194.2	48.19%	2024/7/19 20:54:00	0	2221	
245	王辛庄	0	10kV-43	王许233	9266	535	131.9	24.65%	2024/8/22 22:47:00	0	5129	
246	王辛庄	0	10kV-42	王燕227	9266	535	107.0	20.01%	2024/8/28 12:52:00	0	5559	
247	王辛庄	0	10kV-43	王营二234	9266	535	36.9	6.90%	2024/8/28 13:00:00	0	6774	
248	王辛庄	0	10kV-41	王营一215	9266	535	52.3	9.77%	2024/7/19 18:15:00	0	6508	
249	王辛庄	0	10kV-41	王永217	9266	535	47.2	8.83%	2024/8/28 12:06:00	0	6595	
250	王辛庄	0	10kV-44	王庄247	9266	535	76.3	14.26%	2024/7/20 18:53:00	0	6091	
251	钨矿	0	10kV-5	军工212	6980	403	48.5	12.04%	2024/8/22 21:09:00	0	4743	
252	钨矿	0	10kV-5	矿泉水216	6980	403	83.9	20.83%	2024/8/15 18:07:00	0	4130	
253	钨矿	0	10kV-4	李庄子211	9266	535	114.7	21.43%	2024/8/8 15:50:00	0	5427	
254	钨矿	0	10kV-4	钨城217	6980	403	84.2	20.89%	2024/7/19 21:09:00	0	4126	
255	钨矿	0	10kV-4	钨佛221	9266	535	106.9	19.99%	2024/7/20 20:46:00	0	5561	
256	钨矿	0	10kV-5	钨化218	6980	403	221.6	54.99%	2024/7/20 0:22:00	0	1746	
257	钨矿	0	10kV-4	钨矿二215	3845	222	0.0	0.00%	2024/8/28 0:00:00	0	3076	
258	钨矿	0	10kV-4	钨矿一213	3845	222	2.8	1.27%	2024/7/7 21:42:00	0	3027	

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量 (kVA)	所属母线	线路名称	线路允许容量 (kVA)	允许电流 (A)	历史最大电流 (A)	最高负载率 (%)	最大负荷发生日期	线路最大负荷日后需预留容量 (kVA)	可开放容量 (kVA)	备注
259	钨矿	0	10kV-5	钨夏222	9266	535	57.0	10.65%	2024/7/19 20:04:00	0	6426	
260	钨矿	0	10kV-4	钨小219	9266	535	16.9	3.16%	2024/7/20 18:30:00	0	7121	
261	钨矿	0	10kV-5	钨许214	6980	403	50.2	12.45%	2024/7/3 10:56:00	0	4715	
262	钨矿	0	10kV-5	钨野二226	9266	535	80.4	15.03%	2024/8/19 10:47:00	0	6020	
263	钨矿	0	10kV-4	钨野一223	9266	535	0.0	0.00%	2024/8/28 0:00:00	0	7413	
264	钨矿	0	10kV-5	钨张224	9266	535	208.0	38.88%	2024/7/6 2:27:00	0	3810	
265	五百户	0	10kV-5	九百户212	8140	470	24.3	5.17%	2024/7/10 17:46:00	0	6092	
266	五百户	0	10kV-4	五百户211	9266	535	52.9	9.88%	2024/7/12 20:58:00	0	6497	
267	西龙虎峪	0	10kV-4	西藏213	6980	403	318.6	79.05%	2024/7/23 19:53:00	0	0	
268	西龙虎峪	0	10kV-5	西户216	9266	535	78.4	14.66%	2024/8/28 12:25:00	0	6055	
269	西龙虎峪	0	10kV-5	西龙219	6980	403	329.6	81.78%	2024/8/27 12:13:00	0	0	
270	西龙虎峪	0	10kV-5	西鲁214	6980	403	284.0	70.47%	2024/8/23 9:57:00	0	665	
271	西龙虎峪	0	10kV-4	西五215	8140	470	32.4	6.89%	2024/7/31 7:40:00	0	5951	
272	西龙虎峪	0	10kV-4	西燕211	6980	403	163.1	40.48%	2024/7/23 20:19:00	0	2759	
273	下仓	0	10kV-5	仓白214	9266	535	42.5	7.95%	2024/8/11 0:00:00	0	6676	
274	下仓	0	10kV-5	仓北218	6980	403	198.6	49.28%	2024/8/17 0:00:00	0	2144	
275	下仓	0	10kV-5	仓仇212	6980	403	151.2	37.51%	2024/8/28 0:00:00	0	2966	
276	下仓	0	10kV-4	仓大217	9266	535	237.1	44.32%	2024/8/12 0:00:00	0	3306	
277	下仓	0	10kV-4	仓富221	9266	535	60.5	11.30%	2024/8/17 0:00:00	0	6366	
278	下仓	0	10kV-4	仓口一215	9266	535	83.3	15.57%	2024/8/28 0:00:00	0	5970	
279	下仓	0	10kV-5	仓马222	9266	535	71.7	13.40%	2024/8/11 0:00:00	0	6171	
280	下仓	0	10kV-5	仓孟224	9266	535	67.3	12.58%	2024/8/17 0:00:00	0	6247	
281	下仓	0	10kV-4	仓吴一213	9266	535	79.1	14.78%	2024/8/28 0:00:00	0	6043	
282	下仓	0	10kV-4	仓西211	9266	535	270.8	50.63%	2024/8/11 0:00:00	0	2722	
283	下仓	0	10kV-5	仓氧216	8140	470	92.8	19.74%	2024/8/17 0:00:00	0	4905	
284	下仓	0	10kV-4	仓渔219	9266	535	223.6	41.79%	2024/8/28 0:00:00	0	3541	

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量(kVA)	所属母线	线路名称	线路允许容量(kVA)	允许电流(A)	历史最大电流(A)	最高负载率(%)	最大负荷发生日期	线路最大负荷日后需预留容量(kVA)	可开放容量(kVA)	备注
285	下营	0	10kV-5	下长212	6980	403	176.2	43.73%	2024/7/20 20:24:00	0	2531	
286	下营	0	10kV-4	下洪211	6980	403	80.2	19.91%	2024/7/20 18:44:00	0	4194	
287	下营	0	10kV-4	下平213	6980	403	196.4	48.73%	2024/7/20 17:13:00	0	2182	
288	下营	0	10kV-5	下营214	6980	403	150.9	37.44%	2024/7/29 10:57:00	0	2971	
289	新城	0	10kV-51	新翠234	9266	535	103.9	19.43%	2024/7/21 23:01:00	0	5613	
290	新城	0	10kV-52	新定223	9266	535	19.3	3.60%	2024/7/19 19:54:00	0	7079	
291	新城	0	10kV-42	新二二219	9266	535	62.9	11.75%	2024/7/23 21:03:00	0	6324	
292	新城	0	10kV-52	新二三224	9266	535	97.1	18.15%	2024/7/24 12:16:00	0	5732	
293	新城	0	10kV-51	新二四232	9266	535	191.7	35.84%	2024/7/23 21:12:00	0	4092	
294	新城	0	10kV-41	新二一213	9266	535	180.3	33.70%	2024/7/19 12:07:00	0	4290	
295	新城	0	10kV-42	新福218	9266	535	27.0	5.05%	2024/8/20 12:01:00	0	6945	
296	新城	0	10kV-51	新管233	9266	535	159.3	29.78%	2024/7/29 18:13:00	0	4653	
297	新城	0	10kV-41	新科212	9266	535	0.9	0.16%	2024/8/3 1:21:00	0	7398	
298	新城	0	10kV-52	新孔228	9266	535	205.4	38.39%	2024/7/20 23:17:00	0	3855	
299	新城	0	10kV-42	新六二221	8140	470	115.9	24.67%	2024/7/23 20:38:00	0	4504	
300	新城	0	10kV-52	新六三226	8140	470	127.9	27.22%	2024/7/23 20:40:00	0	4297	
301	新城	0	10kV-51	新六四230	8140	470	112.9	24.02%	2024/7/21 21:21:00	0	4557	
302	新城	0	10kV-41	新六一215	8140	470	124.9	26.56%	2024/7/23 20:47:00	0	4350	
303	新城	0	10kV-42	新龙217	9266	535	0.2	0.04%	2024/8/17 0:52:00	0	7410	
304	新城	0	10kV-41	新南211	9266	535	36.3	6.78%	2024/8/23 11:50:00	0	6784	
305	新城	0	10kV-51	新五二220	8140	470	87.7	18.65%	2024/7/23 21:11:00	0	4994	
306	新城	0	10kV-52	新五三225	8140	470	107.0	22.76%	2024/7/23 20:55:00	0	4660	
307	新城	0	10kV-51	新五四231	8140	470	94.0	20.00%	2024/7/23 20:28:00	0	4884	
308	新城	0	10kV-41	新五一214	8140	470	107.3	22.83%	2024/7/23 21:10:00	0	4654	
309	新城	0	10kV-42	新一二222	8140	470	131.3	27.93%	2024/7/23 21:03:00	0	4238	
310	新城	0	10kV-52	新一三227	8140	470	246.4	52.42%	2024/7/19 14:59:00	0	2245	

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量(kVA)	所属母线	线路名称	线路允许容量(kVA)	允许电流(A)	历史最大电流(A)	最高负载率(%)	最大负荷发生日期	线路最大负荷日后需预留容量(kVA)	可开放容量(kVA)	备注
311	新城	0	10kV-51	新一四229	8140	470	33.6	7.15%	2024/7/28 21:10:00	0	5931	
312	新城	0	10kV-41	新一一216	8140	470	93.9	19.98%	2024/7/23 20:24:00	0	4885	
313	蓊东	0	10kV-5	蓊城二212	8140	470	151.3	32.18%	2024/7/23 20:24:00	0	3892	
314	蓊东	0	10kV-4	蓊城一221	8140	470	240.2	51.10%	2024/7/23 20:51:00	0	2352	
315	蓊东	0	10kV-5	蓊盾224	8140	470	444.4	94.55%	2024/7/24 12:10:00	0	0	
316	蓊东	0	10kV-4	蓊洪213	8140	470	199.6	42.48%	2024/7/24 10:58:00	0	3054	
317	蓊东	0	10kV-4	蓊厚217	8140	470	286.5	60.95%	2024/7/24 10:52:00	0	1551	
318	蓊东	0	10kV-4	蓊湖215	8140	470	348.5	74.14%	2024/7/23 21:18:00	0	477	
319	蓊东	0	10kV-4	蓊华211	8140	470	344.7	73.34%	2024/7/24 11:05:00	0	542	
320	蓊东	0	10kV-5	蓊开二222	8140	470	254.6	54.17%	2024/7/24 12:00:00	0	2103	
321	蓊东	0	10kV-5	蓊医二216	8140	470	128.4	27.32%	2024/7/22 14:17:00	0	4288	
322	蓊东	0	10kV-4	蓊医一223	8140	470	133.2	28.35%	2024/7/22 16:25:00	0	4204	
323	蓊东	0	10kV-5	蓊闸218	6980	403	296.3	73.52%	2024/7/23 20:02:00	0	453	
324	马伸桥	0	10kV-4	黄花山213	6980	403	156.5	38.84%	2024/8/28 11:07:00	0	2873	
325	马伸桥	0	10kV-4	马伸桥211	6980	403	321.6	79.81%	2024/8/28 10:57:00	0	0	
326	马伸桥	0	10kV-4	孙各庄215	6980	403	254.0	63.03%	2024/8/28 12:28:00	0	1185	
327	马伸桥	0	10kV-5	卫生科212	6980	403	41.5	10.30%	2024/8/20 12:56:00	0	4865	
328	马伸桥	0	10kV-5	织布厂218	6980	403	355.6	88.23%	2024/7/21 20:54:00	0	0	
329	马伸桥	0	10kV-4	马山219	6980	403	123.2	30.58%	2024/7/21 20:51:00	0	3449	
328	桃花园	0	10kV-44	桃碧236	8140	470	140.2	29.82%	2024/7/23 20:35:00	0	4085	
329	桃花园	0	10kV-43	桃城二225	8140	470	171.8	36.56%	2024/7/21 21:25:00	0	3536	
330	桃花园	0	10kV-41	桃城一216	8140	470	176.4	37.53%	2024/7/23 21:02:00	0	3457	
331	桃花园	0	10kV-41	桃果213	8140	470	281.0	59.80%	2024/7/19 19:13:00	0	1645	
332	桃花园	0	10kV-41	桃海212	8140	470	232.3	49.43%	2024/8/30 21:42:00	0	2489	
333	桃花园	0	10kV-42	桃鸿224	9266	535	201.8	37.73%	2024/7/19 20:52:00	0	3917	
334	桃花园	0	10kV-44	桃军238	8140	470	307.7	65.46%	2024/8/22 21:11:00	0	1183	

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量(kVA)	所属母线	线路名称	线路允许容量(kVA)	允许电流(A)	历史最大电流(A)	最高负载率(%)	最大负荷发生日期	线路最大负荷日后需预留容量(kVA)	可开放容量(kVA)	备注
335	桃花园	0	10kV-42	桃开一221	8140	470	357.8	76.14%	2024/7/24 12:14:00	0	315	
336	桃花园	0	10kV-44	桃蓝二231	9266	535	39.7	7.42%	2024/7/27 14:45:00	0	6725	
337	桃花园	0	10kV-43	桃蓝一227	9266	535	49.2	9.20%	2024/7/29 11:06:00	0	6561	
338	桃花园	0	10kV-42	桃青二223	8140	470	116.3	24.74%	2024/7/23 21:27:00	0	4498	
339	桃花园	0	10kV-41	桃青一214	8140	470	88.4	18.82%	2024/7/21 21:25:00	0	4981	
340	桃花园	0	10kV-44	桃山二234	8140	470	76.4	16.26%	2024/7/23 21:00:00	0	5188	
341	桃花园	0	10kV-41	桃山一215	8140	470	86.5	18.41%	2024/7/23 21:46:00	0	5014	
342	桃花园	0	10kV-42	桃时二222	8140	470	60.4	12.84%	2024/7/23 21:45:00	0	5467	
343	桃花园	0	10kV-44	桃时一237	8140	470	86.9	18.49%	2024/7/23 21:10:00	0	5008	
344	桃花园	0	10kV-44	桃水239	9266	535	38.2	7.15%	2024/7/21 21:25:00	0	6751	
345	桃花园	0	10kV-44	桃四235	8140	470	384.1	81.73%	2024/7/23 19:02:00	0	0	
346	桃花园	0	10kV-41	桃阳211	8140	470	314.6	66.94%	2024/7/24 12:09:00	0	1063	
347	桃花园	0	10kV-43	桃鑫226	8140	470	303.1	64.49%	2024/7/23 20:51:00	0	1263	
348	徐各庄	0	10kV-52	徐成222	8140	470	192.6	40.97%	2024/8/9 14:45:00	0	3177	
349	徐各庄	0	10kV-4	徐大217	8140	470	211.4	44.97%	2024/8/20 12:04:00	0	2852	
350	徐各庄	0	10kV-53	徐单233	8140	470	177.2	37.70%	2024/8/15 10:50:00	0	3443	
351	徐各庄	0	10kV-4	徐开215	8140	470	55.0	11.71%	2024/7/31 8:18:00	0	5559	
352	徐各庄	0	10kV-4	徐凯214	9266	535	127.7	23.87%	2024/8/20 12:30:00	0	5202	
353	徐各庄	0	10kV-53	徐科231	8140	470	89.8	19.11%	2024/7/4 14:01:00	0	4956	
354	徐各庄	0	10kV-53	徐美237	9266	535	133.8	25.02%	2024/8/20 12:30:00	0	5095	
355	徐各庄	0	10kV-4	徐瑞213	8140	470	323.6	68.85%	2024/7/4 13:58:00	0	908	
356	徐各庄	0	10kV-52	徐小227	8140	470	215.0	45.75%	2024/8/20 12:00:00	0	2788	
357	徐各庄	0	10kV-53	徐阳232	9266	535	174.7	32.66%	2024/7/4 13:58:00	0	4387	
358	徐各庄	0	10kV-52	徐艺221	8140	470	242.2	51.54%	2024/8/1 22:42:00	0	2317	
359	徐各庄	0	10kV-52	徐源225	8140	470	216.7	46.11%	2024/7/20 11:05:00	0	2759	
360	徐各庄	0	10kV-53	徐嵩234	8140	470	178.2	37.91%	2024/7/4 14:32:00	0	3427	

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量 (kVA)	所属母线	线路名称	线路允许容量 (kVA)	允许电流 (A)	历史最大电流 (A)	最高负载率 (%)	最大负荷发生日期	线路最大负荷日后需预留容量 (kVA)	可开放容量 (kVA)	备注
361	许家台	0	10kV-4	许北221	6980	403	74.2	18.42%	2024/8/28 13:07:00	0	4298	
362	许家台	0	10kV-5	许城212	6980	403	148.9	36.94%	2024/8/31 19:20:00	0	3006	
363	许家台	0	10kV-4	许杜219	9266	535	68.9	12.88%	2024/7/1 17:40:00	0	6220	
364	许家台	0	10kV-5	许卢218	6980	403	116.8	28.97%	2024/7/2 14:12:00	0	3562	
365	许家台	0	10kV-5	许潘214	9266	535	211.2	39.48%	2024/8/18 22:54:00	0	3755	
366	许家台	0	10kV-4	许尚217	9266	535	165.1	30.86%	2024/8/28 13:03:00	0	4553	
367	许家台	0	10kV-5	许王222	9266	535	182.1	34.04%	2024/8/28 13:03:00	0	4259	
368	许家台	0	10kV-5	许卫二224	6980	403	0.0	0.00%	2024/8/22 0:00:00	0	5584	
369	许家台	0	10kV-4	许卫一211	6980	403	9.6	2.37%	2024/7/23 18:39:00	0	5419	
370	许家台	0	10kV-4	许文215	8140	470	96.7	20.57%	2024/7/1 20:20:00	0	4838	
371	许家台	0	10kV-4	许杨223	9266	535	56.6	10.58%	2024/7/21 20:25:00	0	6432	
372	杨津庄	0	10kV-5	杨程214	6980	403	210.1	52.14%	2024/7/23 23:04:00	0	1945	
373	杨津庄	0	10kV-5	杨甸224	9266	535	91.7	17.14%	2024/8/20 11:45:00	0	5825	
374	杨津庄	0	10kV-4	杨豆211	6980	403	178.6	44.31%	2024/7/29 17:58:00	0	2491	
375	杨津庄	0	10kV-4	杨刘215	9266	535	60.2	11.26%	2024/7/29 17:56:00	0	6370	
376	杨津庄	0	10kV-4	杨鲁225	9266	535	46.2	8.64%	2024/8/28 11:52:00	0	6613	
377	杨津庄	0	10kV-4	杨施213	9266	535	1.6	0.29%	2024/8/19 19:08:00	0	7386	
378	杨津庄	0	10kV-4	杨台223	9266	535	1.4	0.27%	2024/8/28 3:19:00	0	7388	
379	杨津庄	0	10kV-5	杨窝212	9266	535	32.5	6.08%	2024/7/29 18:13:00	0	6850	
380	杨津庄	0	10kV-4	杨辛221	9266	535	127.8	23.89%	2024/8/28 12:25:00	0	5199	
381	杨津庄	0	10kV-5	杨渔216	6980	403	166.1	41.21%	2024/7/23 19:59:00	0	2707	
382	迎宾	0	10kV-44	迎北236	6980	403	233.4	57.91%	2024/7/20 18:23:00	0	1542	
383	迎宾	0	10kV-42	迎春二225	9266	535	49.7	9.30%	2024/7/20 17:12:00	0	6551	
384	迎宾	0	10kV-41	迎春一211	6980	403	286.5	71.08%	2024/8/3 15:04:00	0	622	
385	迎宾	0	10kV-42	迎后224	5265	304	69.5	22.86%	2024/7/23 20:21:00	0	3009	
386	迎宾	0	10kV-41	迎泽213	9266	535	140.7	26.30%	2024/8/14 16:10:00	0	4976	

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量(kVA)	所属母线	线路名称	线路允许容量(kVA)	允许电流(A)	历史最大电流(A)	最高负载率(%)	最大负荷发生日期	线路最大负荷日后需预留容量(kVA)	可开放容量(kVA)	备注
387	迎宾	0	10kV-41	迎政214	9266	535	110.2	20.60%	2024/8/22 0:00:00	0	5504	
388	迎宾	0	10kV-42	迎龙226	9266	535	235.0	43.93%	2024/8/14 13:00:00	0	3343	
389	迎宾	0	10kV-42	迎峪227	9266	535	192.4	35.96%	2024/8/24 0:00:00	0	4081	
390	迎宾	0	10kV-44	迎民237	9266	535	230.5	43.08%	2024/7/31 15:45:00	0	3421	
391	迎宾	0	10kV-44	迎小239	9266	535	175.1	32.73%	2024/8/22 0:00:00	0	4380	
392	尤古庄	0	10kV-44	尤安二247	9266	535	54.8	10.24%	2024/8/20 11:35:00	0	6464	
393	尤古庄	0	10kV-42	尤安一225	9266	535	74.9	14.00%	2024/7/31 11:55:00	0	6116	
394	尤古庄	0	10kV-44	尤昌238	9266	535	57.9	10.82%	2024/8/18 18:45:00	0	6410	
395	尤古庄	0	10kV-42	尤道二227	9266	535	84.9	15.86%	2024/8/28 11:47:00	0	5943	
396	尤古庄	0	10kV-41	尤道一214	9266	535	42.6	7.95%	2024/8/20 11:37:00	0	6676	
397	尤古庄	0	10kV-42	尤邓229	9266	535	36.5	6.82%	2024/8/20 11:42:00	0	6781	
398	尤古庄	0	10kV-41	尤阁216	9266	535	54.5	10.19%	2024/7/24 10:49:00	0	6469	
399	尤古庄	0	10kV-43	尤果232	9266	535	56.6	10.58%	2024/7/19 20:06:00	0	6432	
400	尤古庄	0	10kV-44	尤黄243	9266	535	59.3	11.08%	2024/7/19 21:15:00	0	6386	
401	尤古庄	0	10kV-41	尤晋218	9266	535	20.5	3.83%	2024/8/28 12:12:00	0	7058	
402	尤古庄	0	10kV-41	尤康217	9266	535	38.7	7.23%	2024/7/21 20:49:00	0	6743	
403	尤古庄	0	10kV-44	尤李244	9266	535	38.6	7.21%	2024/7/30 16:52:00	0	6745	
404	尤古庄	0	10kV-43	尤龙231	9266	535	22.1	4.13%	2024/7/23 20:49:00	0	7030	
405	尤古庄	0	10kV-44	尤芦245	9266	535	45.3	8.47%	2024/8/25 19:04:00	0	6628	
406	尤古庄	0	10kV-41	尤马213	9266	535	43.5	8.12%	2024/8/15 19:55:00	0	6660	
407	尤古庄	0	10kV-44	尤南242	9266	535	102.3	19.11%	2024/8/25 11:06:00	0	5642	
408	尤古庄	0	10kV-41	尤桑二212	9266	535	50.4	9.42%	2024/7/19 19:18:00	0	6540	
409	尤古庄	0	10kV-42	尤桑三224	9266	535	55.4	10.35%	2024/7/21 21:40:00	0	6454	
410	尤古庄	0	10kV-41	尤桑一211	9266	535	80.9	15.12%	2024/7/29 14:55:00	0	6012	
411	尤古庄	0	10kV-44	尤善241	9266	535	34.4	6.43%	2024/7/19 19:39:00	0	6817	
412	尤古庄	0	10kV-41	尤塔221	9266	535	35.3	6.60%	2024/8/20 11:44:00	0	6801	

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量(kVA)	所属母线	线路名称	线路允许容量(kVA)	允许电流(A)	历史最大电流(A)	最高负载率(%)	最大负荷发生日期	线路最大负荷日后需预留容量(kVA)	可开放容量(kVA)	备注
413	尤古庄	0	10kV-43	尤天233	9266	535	54.0	10.10%	2024/7/19 21:09:00	0	6477	
414	尤古庄	0	10kV-41	尤相219	9266	535	108.8	20.34%	2024/7/6 7:16:00	0	5528	
415	尤古庄	0	10kV-44	尤邢237	9266	535	48.4	9.05%	2024/7/19 20:40:00	0	6575	
416	尤古庄	0	10kV-44	尤许236	9266	535	65.7	12.28%	2024/7/30 17:02:00	0	6275	
417	尤古庄	0	10kV-44	尤张二246	9266	535	48.7	9.10%	2024/7/23 20:35:00	0	6570	
418	尤古庄	0	10kV-42	尤张一226	9266	535	61.9	11.57%	2024/7/28 20:14:00	0	6341	
419	尤古庄	0	10kV-42	尤周二228	9266	535	66.3	12.39%	2024/7/20 21:06:00	0	6264	
420	尤古庄	0	10kV-41	尤周一215	9266	535	48.7	9.09%	2024/8/28 12:02:00	0	6570	
421	尤古庄	0	10kV-43	尤逮230	9266	535	15.4	2.89%	2024/7/24 11:38:00	0	7146	
422	渔山	0	10kV-4	渔处213	9266	535	275.8	51.54%	2024/7/23 20:23:00	0	2637	
423	渔山	0	10kV-5	渔电214	8140	470	235.7	50.14%	2024/7/20 21:24:00	0	2430	
424	渔山	0	10kV-4	渔庆215	8140	470	211.1	44.91%	2024/8/14 13:00:00	0	2857	
425	渔山	0	10kV-5	渔石212	8140	470	100.1	21.29%	2024/7/23 21:46:00	0	4779	
426	渔山	0	10kV-4	渔阳211	8140	470	277.7	59.09%	2024/7/24 12:14:00	0	1702	
427	渔山	0	10kV-4	渔油217	3845	222	28.6	12.88%	2024/7/3 18:21:00	0	2581	
428	渔山	0	10kV-5	渔政216	8140	470	277.3	58.99%	2024/8/18 20:50:00	0	1710	
429	涸溜	0	10kV-5	溜北一218	9266	535	136.4	25.50%	2024/7/23 20:45:00	0	5051	
430	涸溜	0	10kV-5	溜龙212	5265	304	30.2	9.95%	2024/8/19 18:03:00	0	3688	
431	涸溜	0	10kV-4	溜唐215	9266	535	91.4	17.09%	2024/8/19 16:33:00	0	5829	
432	涸溜	0	10kV-5	溜洼222	9266	535	50.2	9.39%	2024/8/20 11:56:00	0	6543	
433	涸溜	0	10kV-4	溜吴211	9266	535	68.6	12.83%	2024/7/19 19:56:00	0	6224	
434	涸溜	0	10kV-5	溜辛二228	9266	535	168.2	31.43%	2024/8/21 5:43:00	0	4500	
435	涸溜	0	10kV-4	溜辛一217	9266	535	26.8	5.01%	2024/8/20 11:56:00	0	6949	
436	涸溜	0	10kV-5	溜杨214	9266	535	151.1	28.25%	2024/7/23 20:19:00	0	4796	
437	涸溜	0	10kV-5	溜赵226	9266	535	92.2	17.23%	2024/8/20 11:58:00	0	5817	