

静海供电公司10千伏配电线路可开放容量信息表(2025年第一季度)

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量（kVA）	所属母线	线路名称	线路允许容量（kVA）	允许电流（A）	历史最大电流（A）	最高负载率（%）	最大负荷发生日期	线路最大负荷日后需预留容量（kVA）	可开放容量（kVA）	备注
1	北华	0	10kV-42	北海223	8133	587	192.85	32.85%	2024年8月22日	0	3834.62	
2	北华	0	10kV-42	北热224	8133	587	331.58	56.49%	2024年11月5日	0	1912.35	
3	北华	0	10kV-42	北电225	8133	587	139.21	23.72%	2024年11月4日	0	4577.86	
4	北华	0	10kV-42	北罗226	7205	520	110.10	21.17%	2024年6月25日	0	4238.55	
5	北华	0	10kV-43	北达230	5584	403	275.54	68.37%	2024年7月30日	0	649.24	
6	北华	0	10kV-43	北君231	8133	587	264.96	45.14%	2024年11月9日	0	2835.49	
7	北华	0	10kV-44	北吉235	8133	587	194.21	33.08%	2024年6月29日	0	3815.83	
8	北华	0	10kV-44	北良236	8133	587	283.18	48.24%	2024年11月8日	0	2583.09	
9	北华	0	10kV-44	北徐237	8133	587	331.52	56.48%	2024年11月7日	0	1913.18	
10	北华	0	10kV-44	北星238	8133	587	258.24	43.99%	2024年1月24日	0	2928.60	
11	北华	0	10kV-44	北旺239	5584	403	260.17	64.56%	2024年3月6日	0	862.23	
12	北华	0	10kV-44	北红240	8133	587	1.63	0.28%	2024年11月13日	0	6484.16	
13	北华	0	10kV-44	北普241	7205	520	171.06	32.90%	2024年11月16日	0	3393.89	
14	北华	0	10kV-44	北贸242	8133	587	59.98	10.22%	2024年6月25日	0	5675.75	
15	北华	0	10kV-43	北前232	7205	520	108.00	20.77%	2024年11月15日	0	4267.65	
16	减河南	0	10kV-41	南天214	8133	587	259.56	44.22%	2024年11月6日	0	2910.31	
17	减河南	0	10kV-41	南兴215	7205	520	93.64	18.01%	2024年11月10日	0	4466.68	
18	减河南	0	10kV-42	南开223	8133	587	33.88	5.77%	2024年11月10日	0	6037.39	
19	减河南	0	10kV-42	南八225	7205	520	271.36	52.18%	2024年11月9日	0	2004.19	
20	减河南	0	10kV-43	南所229	7205	520	234.92	45.18%	2024年11月30日	0	2508.99	
21	北洋	0	10kV-41	洋宽211	5542	400	306.40	76.60%	2024年8月22日	0	188.40	
22	北洋	0	10kV-41	洋宁212	5542	400	1.60	0.40%	2024年8月22日	0	4411.75	
23	北洋	0	10kV-41	洋寨213	5542	400	112.80	28.20%	2024年11月9日	0	2870.96	
24	北洋	0	10kV-41	洋塔214	5542	400	315.00	78.75%	2024年11月10日	0	69.28	
25	北洋	0	10kV-41	洋奎215	7205	520	190.40	36.62%	2024年4月8日	0	3125.91	
26	北洋	0	10kV-41	洋体一216	5542	400	12.80	3.20%	2024年11月5日	0	4256.56	
27	北洋	0	10kV-41	洋郡一218	5542	400	170.40	42.60%	2024年8月22日	0	2072.87	
28	北洋	0	10kV-42	洋郡二219	5542	400	123.20	30.80%	2024年8月22日	0	2726.86	

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量（kVA）	所属母线	线路名称	线路允许容量（kVA）	允许电流（A）	历史最大电流（A）	最高负载率（%）	最大负荷发生日期	线路最大负荷日后需预留容量（kVA）	可开放容量（kVA）	备注
29	北洋	0	10kV-42	洋体二220	5542	400	28.80	7.20%	2024年11月16日	0	4034.87	
30	北洋	0	10kV-42	洋北222	5542	400	240.80	60.20%	2024年11月15日	0	1097.42	
31	北洋	0	10kV-43	洋政223	5542	400	136.00	34.00%	2024年11月20日	0	2549.49	
32	北洋	0	10kV-43	洋管224	5542	400	135.20	33.80%	2024年8月22日	0	2560.56	
33	北洋	0	10kV-44	洋东一227	5542	400	64.80	16.20%	2024年11月25日	0	3536.06	
34	北洋	0	10kV-44	洋双一228	5542	400	182.40	45.60%	2024年8月22日	0	1906.56	
35	北洋	0	10kV-44	洋双二229	5542	400	224.00	56.00%	2024年6月25日	0	1330.18	
36	北洋	0	10kV-44	洋亿230	7205	520	397.20	76.38%	2024年11月15日	0	260.49	
37	北洋	0	10kV-44	洋海231	7205	520	367.20	70.62%	2024年11月17日	0	676.16	
38	北洋	0	10kV-44	洋吉233	5542	400	35.20	8.80%	2024年12月22日	0	3946.20	
39	北洋	0	10kV-41	洋东二235	5542	400	48.00	12.00%	2024年11月15日	0	3768.82	
40	北洋	0	10kV-42	洋东三236	5542	400	0.00	0.00%	/	0	4433.92	
41	陈官屯	0	10kV-41	陈北212	7205	520	142.89	27.48%	2024年11月10日	0	3784.19	
42	陈官屯	0	10kV-41	陈高一213	7205	520	204.63	39.35%	2024年12月21日	0	2928.79	
43	陈官屯	0	10kV-41	陈三215	8133	587	101.82	17.35%	2024年12月21日	0	5095.94	
44	陈官屯	0	10kV-41	陈双217	5584	403	45.06	11.18%	2024年12月21日	0	3842.85	
45	陈官屯	0	10kV-41	陈邹218	8133	587	109.12	18.59%	2024年12月21日	0	4994.76	
46	陈官屯	0	10kV-41	陈高二219	7205	520	67.12	12.91%	2024年12月21日	0	4834.06	
47	陈官屯	0	10kV-41	陈王222	5584	403	169.62	42.09%	2024年12月21日	0	2116.98	
48	陈官屯	0	10kV-42	陈杨一223	7205	520	75.36	14.49%	2024年12月21日	0	4719.96	
49	陈官屯	0	10kV-42	陈张二224	7205	520	90.53	17.41%	2024年12月20日	0	4509.70	
50	陈官屯	0	10kV-42	陈大二225	7205	520	167.70	32.25%	2024年12月20日	0	3440.45	
51	陈官屯	0	10kV-42	陈争226	5584	403	49.72	12.34%	2024年12月18日	0	3778.26	
52	陈官屯	0	10kV-42	陈谭三227	7205	520	15.02	2.89%	2024年12月20日	0	5555.99	
53	陈官屯	0	10kV-42	陈东228	8133	587	119.74	20.40%	2024年12月20日	0	4847.65	
54	陈官屯	0	10kV-43	陈袁229	6512	470	33.72	7.17%	2024年12月19日	0	4742.69	
55	陈官屯	0	10kV-43	陈张一230	7205	520	121.76	23.42%	2024年12月21日	0	4076.98	
56	陈官屯	0	10kV-43	陈胡一231	7205	520	50.70	9.75%	2024年12月21日	0	5061.55	
57	陈官屯	0	10kV-43	陈开232	7205	520	4.56	0.88%	2024年12月19日	0	5700.95	
58	陈官屯	0	10kV-43	陈鑫233	7205	520	2.54	0.49%	2024年12月23日	0	5728.93	

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量（kVA）	所属母线	线路名称	线路允许容量（kVA）	允许电流（A）	历史最大电流（A）	最高负载率（%）	最大负荷发生日期	线路最大负荷日后需预留容量（kVA）	可开放容量（kVA）	备注
59	陈官屯	0	10kV-43	陈小234	5584	403	75.36	18.70%	2024年12月20日	0	3423.04	
60	陈官屯	0	10kV-44	陈昊235	7205	520	289.05	55.59%	2024年12月21日	0	1759.07	
61	陈官屯	0	10kV-44	陈杨二237	7205	520	59.82	11.50%	2024年12月19日	0	4935.25	
62	陈官屯	0	10kV-44	陈谭一238	7205	520	191.58	36.84%	2024年11月15日	0	3109.63	
63	陈官屯	0	10kV-44	陈港240	8133	587	99.49	16.95%	2024年12月21日	0	5128.23	
64	陈官屯	0	10kV-44	陈谭二241	7205	520	109.64	21.08%	2024年11月17日	0	4244.90	
65	陈官屯	0	10kV-44	陈胡二242	7205	520	100.11	19.25%	2024年12月21日	0	4376.97	
66	陈官屯	0	10kV-44	陈大一243	7205	520	85.46	16.43%	2024年12月19日	0	4580.03	
67	陈官屯	0	10kV-44	陈刚244	7205	520	318.93	61.33%	2024年6月25日	0	1345.01	
68	陈官屯	0	10kV-44	陈街245	8133	587	186.66	31.80%	2024年11月25日	0	3920.48	
69	陈官屯	0	10kV-44	陈吕246	5584	403	113.68	28.21%	2024年11月20日	0	2892.00	
70	崔庄子	0	10kV-41	崔李211	5542	400	93.00	23.25%	2024年6月25日	0	3145.31	
71	崔庄子	0	10kV-41	崔正212	5542	400	311.00	77.75%	2024年6月25日	0	124.70	
72	崔庄子	0	10kV-41	崔史一213	4780	345	73.00	21.16%	2024年11月25日	0	2812.77	
73	崔庄子	0	10kV-41	崔齐214	4780	345	119.00	34.49%	2024年11月22日	0	2175.39	
74	崔庄子	0	10kV-41	崔东215	6512	470	365.00	77.66%	2024年2月27日	0	152.42	
75	崔庄子	0	10kV-41	崔兴二216	5542	400	260.00	65.00%	2024年7月29日	0	831.36	
76	崔庄子	0	10kV-41	崔宇四217	7205	520	297.00	57.12%	2024年7月29日	0	1648.86	
77	崔庄子	0	10kV-42	崔高219	5542	400	155.79	38.95%	2024年11月13日	0	2275.32	
78	崔庄子	0	10kV-42	崔兴一220	5542	400	218.00	54.50%	2024年12月19日	0	1413.31	
79	崔庄子	0	10kV-42	崔中一221	5542	400	19.00	4.75%	2024年11月15日	0	4170.66	
80	崔庄子	0	10kV-42	崔宇一222	5542	400	313.00	78.25%	2024年12月21日	0	96.99	
81	崔庄子	0	10kV-43	崔坤223	5542	400	185.00	46.25%	2024年12月19日	0	1870.56	
82	崔庄子	0	10kV-43	崔钢224	5542	400	107.00	26.75%	2024年4月16日	0	2951.33	
83	崔庄子	0	10kV-43	崔开一225	5542	400	313.27	78.32%	2024年11月25日	0	93.30	
84	崔庄子	0	10kV-43	崔工一226	5542	400	235.46	58.86%	2024年11月20日	0	1171.44	
85	崔庄子	0	10kV-44	崔工二227	5542	400	319.00	79.75%	2024年8月22日	0	13.86	
86	崔庄子	0	10kV-44	崔铁二228	5542	400	15.00	3.75%	2024年11月25日	0	4226.08	
87	崔庄子	0	10kV-44	崔宇三229	5542	400	108.00	27.00%	2024年11月20日	0	2937.47	
88	崔庄子	0	10kV-44	崔中二231	5542	400	17.57	4.39%	2024年12月19日	0	4190.47	

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量（kVA）	所属母线	线路名称	线路允许容量（kVA）	允许电流（A）	历史最大电流（A）	最高负载率（%）	最大负荷发生日期	线路最大负荷日后需预留容量（kVA）	可开放容量（kVA）	备注
89	崔庄子	0	10kV-44	崔开二232	5542	400	237.00	59.25%	2024年8月22日	0	1150.05	
90	崔庄子	0	10kV-44	崔宇二233	5542	400	308.00	77.00%	2024年11月25日	0	166.27	
91	大邱庄	0	10kV-4	邱全211	6512	470	216.50	46.06%	2024年8月22日	0	2210.03	
92	大邱庄	0	10kV-5	邱庞212	5584	403	215.00	53.35%	2024年8月22日	0	1488.13	
93	大邱庄	0	10kV-4	邱美213	7205	520	298.00	57.31%	2024年11月15日	0	1635.01	
94	大邱庄	0	10kV-5	邱虎214	5584	403	135.00	33.50%	2024年11月17日	0	2596.61	
95	大邱庄	0	10kV-4	邱化215	6512	470	45.50	9.68%	2024年11月10日	0	4579.41	
96	大邱庄	0	10kV-5	邱海216	5584	403	226.50	56.20%	2024年11月15日	0	1328.79	
97	大邱庄	0	10kV-4	邱大217	6512	470	0.00	0.00%	/	0	5209.86	
98	大邱庄	0	10kV-5	邱蔡218	5584	403	195.50	48.51%	2024年12月21日	0	1758.33	
99	大邱庄	0	10kV-4	邱尧219	5584	403	152.00	37.72%	2024年12月21日	0	2361.06	
100	大邱庄	0	10kV-5	邱建220	5584	403	182.00	45.16%	2024年7月29日	0	1945.38	
101	大邱庄	0	10kV-4	邱维221	8133	587	149.00	25.38%	2024年11月25日	0	4442.23	
102	大邱庄	0	10kV-5	邱屯222	5584	403	320.00	79.40%	2024年7月29日	0	33.25	
103	大邱庄	0	10kV-4	邱正223	5584	403	11.50	2.85%	2024年1月24日	0	4307.83	
104	大屯	0	10kV-41	屯王211	7205	520	221.74	42.64%	2024年12月21日	0	2691.74	
105	大屯	0	10kV-41	屯虎212	7205	520	312.27	60.05%	2024年12月20日	0	1437.34	
106	大屯	0	10kV-41	屯寺213	7205	520	173.26	33.32%	2024年12月21日	0	3363.43	
107	大屯	0	10kV-41	屯源214	7205	520	193.28	37.17%	2024年12月20日	0	3085.95	
108	大屯	0	10kV-41	屯秀215	8133	587	430.49	73.34%	2024年11月17日	0	541.94	
109	大屯	0	10kV-41	屯恒216	8133	587	237.69	40.49%	2024年11月10日	0	3213.39	
110	大屯	0	10kV-41	屯林217	7205	520	128.44	24.70%	2024年12月21日	0	3984.40	
111	大屯	0	10kV-42	屯瑞219	5542	400	315.00	78.75%	2024年12月21日	0	69.28	
112	大屯	0	10kV-42	屯利220	4877	352	169.12	48.05%	2024年12月21日	0	1558.52	
113	大屯	0	10kV-42	屯海221	5542	400	137.12	34.28%	2024年12月20日	0	2533.99	
114	大屯	0	10kV-42	屯友222	4780	345	202.16	58.60%	2024年11月17日	0	1023.13	
115	大屯	0	10kV-43	屯村223	4780	345	84.48	24.49%	2024年1月24日	0	2653.70	
116	大屯	0	10kV-43	屯砖224	4780	345	233.92	67.80%	2024年7月30日	0	583.06	
117	大屯	0	10kV-43	屯宝225	4780	345	269.44	78.10%	2024年11月15日	0	90.90	
118	大屯	0	10kV-43	屯隆226	4268	308	161.52	52.44%	2024年11月17日	0	1176.10	

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量（kVA）	所属母线	线路名称	线路允许容量（kVA）	允许电流（A）	历史最大电流（A）	最高负载率（%）	最大负荷发生日期	线路最大负荷日后需预留容量（kVA）	可开放容量（kVA）	备注
119	大屯	0	10kV-44	屯富227	4780	345	262.16	75.99%	2024年11月10日	0	191.77	
120	大屯	0	10kV-44	屯洼228	4877	352	188.96	53.68%	2024年11月15日	0	1283.62	
121	大屯	0	10kV-44	屯胜229	5542	400	292.24	73.06%	2024年7月30日	0	384.64	
122	大屯	0	10kV-44	屯安230	5542	400	214.00	53.50%	2024年11月17日	0	1468.74	
123	大屯	0	10kV-44	屯尚231	11085	800	227.36	28.42%	2024年11月10日	0	5717.54	
124	大屯	0	10kV-44	屯洋232	11085	800	371.68	46.46%	2024年7月30日	0	3717.84	
125	大屯	0	10kV-44	屯西233	4877	352	165.76	47.09%	2024年7月30日	0	1605.08	
126	大屯	0	10kV-44	屯东234	4877	352	272.96	77.55%	2024年11月25日	0	119.72	
127	大邀铺	0	10kV-41	铺隆一211	8133	587	257.73	43.91%	2024年7月30日	0	2935.67	
128	大邀铺	0	10kV-41	铺开一212	5542	400	201.63	50.41%	2024年6月25日	0	1640.16	
129	大邀铺	0	10kV-41	铺镇一213	5542	400	244.19	61.05%	2024年12月21日	0	1050.48	
130	大邀铺	0	10kV-41	铺园三214	8133	587	92.65	15.78%	2024年12月20日	0	5223.05	
131	大邀铺	0	10kV-41	铺隆三215	8133	587	114.27	19.47%	2024年12月21日	0	4923.51	
132	大邀铺	0	10kV-41	铺隆四216	8133	587	271.09	46.18%	2024年12月20日	0	2750.59	
133	大邀铺	0	10kV-41	铺园二217	5542	400	101.41	25.35%	2024年11月17日	0	3028.82	
134	大邀铺	0	10kV-42	铺城二218	5542	400	210.42	52.60%	2024年11月10日	0	1518.37	
135	大邀铺	0	10kV-42	铺开二219	5542	400	300.69	75.17%	2024年12月21日	0	267.54	
136	大邀铺	0	10kV-42	铺镇二220	5542	400	135.98	34.00%	2024年12月21日	0	2549.76	
137	大邀铺	0	10kV-43	铺邓221	5542	400	79.36	19.84%	2024年12月21日	0	3334.32	
138	大邀铺	0	10kV-43	铺隆五222	8133	587	269.68	45.94%	2024年12月20日	0	2770.07	
139	大邀铺	0	10kV-43	铺大二223	5542	400	179.83	44.96%	2024年11月17日	0	1942.21	
140	大邀铺	0	10kV-43	铺园一224	5542	400	208.31	52.08%	2024年6月25日	0	1547.60	
141	大邀铺	0	10kV-44	铺周225	5584	403	49.21	12.21%	2024年6月25日	0	3785.28	
142	大邀铺	0	10kV-44	铺大一226	6512	470	171.41	36.47%	2024年11月15日	0	2834.80	
143	大邀铺	0	10kV-44	铺城一227	7205	520	393.79	75.73%	2024年7月30日	0	307.74	
144	大邀铺	0	10kV-44	铺发三228	7205	520	25.66	4.93%	2024年7月30日	0	5408.54	
145	大邀铺	0	10kV-44	铺隆七229	8133	587	81.40	13.87%	2024年12月21日	0	5378.92	
146	大邀铺	0	10kV-44	铺丰一230	7205	520	407.00	78.27%	2024年12月20日	0	124.70	
147	大邀铺	0	10kV-44	铺宗一231	8133	587	316.96	54.00%	2024年12月21日	0	2114.96	
148	大邀铺	0	10kV-41	铺丰二232	5542	400	56.62	14.16%	2024年12月20日	0	3649.36	

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量（kVA）	所属母线	线路名称	线路允许容量（kVA）	允许电流（A）	历史最大电流（A）	最高负载率（%）	最大负荷发生日期	线路最大负荷日后需预留容量（kVA）	可开放容量（kVA）	备注
149	大邀铺	0	10kV-42	铺王233	5542	400	118.52	29.63%	2024年11月17日	0	2791.73	
150	大邀铺	0	10kV-44	铺水一234	8133	587	279.92	47.69%	2024年11月10日	0	2628.21	
151	大邀铺	0	10kV-44	铺发一235	7205	520	98.51	18.94%	2024年12月21日	0	4399.09	
152	大邀铺	0	10kV-45	铺东236	7205	520	101.98	19.61%	2024年12月21日	0	4351.00	
153	大邀铺	0	10kV-45	铺宗二237	8133	587	227.02	38.67%	2024年12月21日	0	3361.24	
154	大邀铺	0	10kV-45	铺发二238	7205	520	251.49	48.36%	2024年11月17日	0	2279.44	
155	大邀铺	0	10kV-45	铺水二239	5584	403	264.43	65.62%	2024年1月24日	0	803.23	
156	大邀铺	0	10kV-45	铺运一240	5584	403	300.79	74.64%	2024年1月24日	0	299.41	
157	大邀铺	0	10kV-45	铺运二241	5584	403	191.25	47.46%	2024年11月15日	0	1817.23	
158	大寨渠	0	10kV-41	渠澜211	8133	587	54.28	9.25%	2024年1月24日	0	5754.68	
159	大寨渠	0	10kV-41	渠顺212	5584	403	183.15	45.45%	2024年6月29日	0	1929.51	
160	大寨渠	0	10kV-42	渠源219	7205	520	306.31	58.91%	2024年12月21日	0	1519.86	
161	大寨渠	0	10kV-42	渠孟220	7205	520	159.06	30.59%	2024年6月29日	0	3560.13	
162	大寨渠	0	10kV-42	渠康221	5681	410	175.28	42.75%	2024年8月22日	0	2116.14	
163	大寨渠	0	10kV-42	渠邱222	5681	410	98.78	24.09%	2024年12月21日	0	3176.05	
164	大寨渠	0	10kV-43	渠吴223	5584	403	162.45	40.31%	2024年8月22日	0	2216.24	
165	大寨渠	0	10kV-43	渠天224	4988	360	61.96	17.21%	2024年11月17日	0	3132.01	
166	大寨渠	0	10kV-43	渠奇225	8133	587	0.00	0.00%	/	0	6506.78	
167	大寨渠	0	10kV-43	渠富226	8133	587	48.63	8.28%	2024年8月22日	0	5832.99	
168	大寨渠	0	10kV-44	渠池227	5584	403	218.96	54.33%	2024年11月15日	0	1433.21	
169	大寨渠	0	10kV-44	渠达228	5584	403	106.59	26.45%	2024年8月22日	0	2990.33	
170	大寨渠	0	10kV-44	渠境229	8133	587	56.00	9.54%	2024年6月29日	0	5730.78	
171	大寨渠	0	10kV-44	渠张230	5584	403	211.74	52.54%	2024年12月21日	0	1533.32	
172	大寨渠	0	10kV-44	渠华231	5584	403	190.89	47.37%	2024年6月29日	0	1822.22	
173	大寨渠	0	10kV-44	渠房232	4988	360	204.11	56.70%	2024年1月24日	0	1162.43	
174	大寨渠	0	10kV-44	渠融233	6512	470	91.72	19.51%	2024年12月21日	0	3938.98	
175	大寨渠	0	10kV-44	渠力234	8133	587	44.40	7.56%	2024年12月21日	0	5891.55	
176	东滩头	0	10kV-4	滩许211	7205	520	100.32	19.29%	2024年1月24日	0	4374.07	
177	东滩头	0	10kV-5	滩禅212	5584	403	311.68	77.34%	2024年1月24日	0	148.55	
178	东滩头	0	10kV-4	滩隆一213	6845	494	89.03	18.02%	2024年11月15日	0	4242.31	

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量（kVA）	所属母线	线路名称	线路允许容量（kVA）	允许电流（A）	历史最大电流（A）	最高负载率（%）	最大负荷发生日期	线路最大负荷日后需预留容量（kVA）	可开放容量（kVA）	备注
179	东滩头	0	10kV-5	滩高214	7205	520	244.45	47.01%	2024年7月29日	0	2376.94	
180	东滩头	0	10kV-4	滩双215	5584	403	84.11	20.87%	2024年7月29日	0	3301.76	
181	东滩头	0	10kV-5	滩镇二216	5584	403	268.74	66.69%	2024年12月21日	0	743.46	
182	东滩头	0	10kV-4	滩罗217	5584	403	159.57	39.60%	2024年3月6日	0	2256.17	
183	东滩头	0	10kV-5	滩谭218	5584	403	68.99	17.12%	2024年3月6日	0	3511.25	
184	东滩头	0	10kV-4	滩黄219	5584	403	254.50	63.15%	2024年2月10日	0	940.80	
185	东滩头	0	10kV-5	滩隆二220	6845	494	159.46	32.28%	2024年6月25日	0	3266.35	
186	东滩头	0	10kV-4	滩镇一221	5584	403	205.92	51.10%	2024年6月25日	0	1613.93	
187	东滩头	0	10kV-5	滩兴222	7205	520	91.00	17.50%	2024年12月21日	0	4503.24	
188	东滩头	0	10kV-4	滩小223	7205	520	154.03	29.62%	2024年6月25日	0	3629.86	
189	丰镇	0	10kV-41	史南一211	7205	520	324.03	62.31%	2024年6月25日	0	1274.34	
190	丰镇	0	10kV-41	史联212	5542	400	65.69	16.42%	2024年11月15日	0	3523.75	
191	丰镇	0	10kV-41	史骑213	5542	400	257.57	64.39%	2024年12月21日	0	865.06	
192	丰镇	0	10kV-41	史恒一214	7205	520	83.59	16.08%	2024年11月17日	0	4605.84	
193	丰镇	0	10kV-41	史黄一215	5542	400	314.00	78.50%	2024年3月6日	0	83.14	
194	丰镇	0	10kV-41	史南二216	7205	520	376.31	72.37%	2024年3月6日	0	549.94	
195	丰镇	0	10kV-41	史北217	5542	400	135.31	33.83%	2024年11月15日	0	2559.02	
196	丰镇	0	10kV-41	史杨218	5542	400	210.62	52.65%	2024年7月29日	0	1515.61	
197	丰镇	0	10kV-42	史恒二219	7205	520	330.35	63.53%	2024年7月29日	0	1186.77	
198	丰镇	0	10kV-42	史开一220	8133	587	307.60	52.40%	2024年12月21日	0	2244.61	
199	丰镇	0	10kV-42	史黄二221	5542	400	164.54	41.14%	2024年8月22日	0	2154.04	
200	丰镇	0	10kV-42	史大222	6512	470	231.85	49.33%	2024年8月22日	0	1997.29	
201	丰镇	0	10kV-43	史镇223	8314	600	203.98	34.00%	2024年12月21日	0	3824.57	
202	丰镇	0	10kV-43	史靳224	5542	400	246.26	61.57%	2024年12月21日	0	1021.69	
203	丰镇	0	10kV-43	史铁一225	5542	400	9.12	2.28%	2024年8月22日	0	4307.60	
204	丰镇	0	10kV-43	史英226	5542	400	236.16	59.04%	2024年8月22日	0	1161.68	
205	丰镇	0	10kV-44	史开二227	7205	520	345.65	66.47%	2024年8月22日	0	974.77	
206	丰镇	0	10kV-44	史源228	5542	400	205.30	51.33%	2024年11月15日	0	1589.23	
207	丰镇	0	10kV-44	史丰229	7205	520	248.13	47.72%	2024年7月29日	0	2326.06	
208	丰镇	0	10kV-44	史王230	5542	400	312.93	78.23%	2024年7月30日	0	97.96	

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量（kVA）	所属母线	线路名称	线路允许容量（kVA）	允许电流（A）	历史最大电流（A）	最高负载率（%）	最大负荷发生日期	线路最大负荷日后需预留容量（kVA）	可开放容量（kVA）	备注
209	丰镇	0	10kV-44	史于231	5542	400	250.19	62.55%	2024年12月21日	0	967.34	
210	丰镇	0	10kV-44	史普232	5584	403	290.29	72.03%	2024年7月30日	0	444.90	
211	丰镇	0	10kV-44	史盛233	5542	400	108.90	27.22%	2024年7月30日	0	2925.03	
212	丰镇	0	10kV-44	史友234	5542	400	312.00	78.00%	2024年4月16日	0	110.85	
213	管铺头	0	10kV-41	管郡二211	5542	400	228.70	57.18%	2024年4月16日	0	1265.04	
214	管铺头	0	10kV-41	管华二212	5542	400	103.17	25.79%	2024年11月15日	0	3004.46	
215	管铺头	0	10kV-41	管宁二213	5542	400	168.68	42.17%	2024年11月15日	0	2096.69	
216	管铺头	0	10kV-41	管闫214	5542	400	140.55	35.14%	2024年7月29日	0	2486.43	
217	管铺头	0	10kV-41	管金一215	5542	400	33.52	8.38%	2024年7月29日	0	3969.48	
218	管铺头	0	10kV-41	管体一216	5542	400	15.70	3.93%	2024年7月29日	0	4216.31	
219	管铺头	0	10kV-42	管梅一217	5542	400	161.18	40.30%	2024年6月29日	0	2200.61	
220	管铺头	0	10kV-42	管坑218	5542	400	187.68	46.92%	2024年6月29日	0	1833.41	
221	管铺头	0	10kV-42	管彩219	5542	400	254.62	63.65%	2024年8月22日	0	905.95	
222	管铺头	0	10kV-42	管湖220	5542	400	33.99	8.50%	2024年8月22日	0	3962.98	
223	管铺头	0	10kV-42	管寨一222	5542	400	44.32	11.08%	2024年8月22日	0	3819.87	
224	管铺头	0	10kV-43	管体二223	5542	400	50.41	12.60%	2024年8月22日	0	3735.43	
225	管铺头	0	10kV-43	管寨二224	5542	400	168.33	42.08%	2024年8月22日	0	2101.56	
226	管铺头	0	10kV-43	管金二225	5542	400	58.26	14.57%	2024年8月22日	0	3626.63	
227	管铺头	0	10kV-43	管宽227	5542	400	239.13	59.78%	2024年6月29日	0	1120.51	
228	管铺头	0	10kV-44	管宁一229	5542	400	96.94	24.23%	2024年6月25日	0	3090.73	
229	管铺头	0	10kV-44	管华一230	5542	400	63.30	15.83%	2024年6月25日	0	3556.80	
230	管铺头	0	10kV-44	管郡一231	5542	400	154.26	38.57%	2024年6月25日	0	2296.43	
231	管铺头	0	10kV-44	管董232	5542	400	168.21	42.05%	2024年6月25日	0	2103.18	
232	管铺头	0	10kV-44	管梅二233	5542	400	104.22	26.06%	2024年6月25日	0	2989.85	
233	国联	0	10kV-41	国皓211	5542	400	165.25	41.31%	2024年6月25日	0	2144.19	
234	国联	0	10kV-41	国政212	5542	400	248.00	62.00%	2024年1月24日	0	997.70	
235	国联	0	10kV-41	国旺213	11085	800	51.33	6.42%	2024年1月24日	0	8156.56	
236	国联	0	10kV-41	国万214	8133	587	22.58	3.85%	2024年1月24日	0	6193.90	
237	国联	0	10kV-41	国华215	5584	403	70.61	17.52%	2024年1月24日	0	3488.76	
238	国联	0	10kV-41	国惠216	5542	400	178.26	44.57%	2024年8月22日	0	1963.93	

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量（kVA）	所属母线	线路名称	线路允许容量（kVA）	允许电流（A）	历史最大电流（A）	最高负载率（%）	最大负荷发生日期	线路最大负荷日后需预留容量（kVA）	可开放容量（kVA）	备注
239	国联	0	10kV-42	国源217	5542	400	233.70	58.42%	2024年8月22日	0	1195.82	
240	国联	0	10kV-42	国达218	11085	800	55.23	6.90%	2024年8月22日	0	8102.57	
241	国联	0	10kV-42	国税219	5542	400	272.12	68.03%	2024年8月22日	0	663.37	
242	国联	0	10kV-43	国商221	11085	800	38.46	4.81%	2024年1月24日	0	8334.99	
243	国联	0	10kV-43	国阳222	5542	400	274.91	68.73%	2024年7月29日	0	624.80	
244	国联	0	10kV-43	国旭223	8133	587	9.46	1.61%	2024年12月29日	0	6375.65	
245	国联	0	10kV-44	国城224	5542	400	290.66	72.66%	2024年7月29日	0	406.59	
246	国联	0	10kV-44	国钢一225	5542	400	92.12	23.03%	2024年7月29日	0	3157.52	
247	国联	0	10kV-44	国宇226	5542	400	107.12	26.78%	2024年7月29日	0	2949.65	
248	国联	0	10kV-44	国美227	5542	400	229.95	57.49%	2024年2月27日	0	1247.78	
249	国联	0	10kV-44	国静228	5542	400	150.25	37.56%	2024年7月29日	0	2352.05	
250	国联	0	10kV-44	国贸229	5542	400	220.10	55.03%	2024年11月10日	0	1384.19	
251	惠丰	0	10kV-4	惠东211	5542	400	68.23	17.06%	2024年12月21日	0	3488.59	
252	惠丰	0	10kV-5	惠四212	4157	300	210.98	70.33%	2024年12月21日	0	402.17	
253	惠丰	0	10kV-4	惠河213	5542	400	104.10	26.03%	2024年11月27日	0	2991.47	
254	惠丰	0	10kV-5	惠洋214	5584	403	130.67	32.42%	2024年12月1日	0	2656.60	
255	惠丰	0	10kV-4	惠工215	5542	400	168.81	42.20%	2024年7月29日	0	2094.86	
256	惠丰	0	10kV-5	惠西218	4157	300	124.09	41.36%	2024年1月21日	0	1606.08	
257	惠丰	0	10kV-4	惠开219	5542	400	73.26	18.32%	2024年12月21日	0	3418.77	
258	静王路	0	10kV-41	静瑞211	8133	587	239.65	40.83%	2024年1月31日	0	3186.16	
259	静王路	0	10kV-41	静园一212	6845	494	383.35	77.60%	2024年7月29日	0	164.17	
260	静王路	0	10kV-41	静热214	8133	587	12.26	2.09%	2024年7月29日	0	6336.90	
261	静王路	0	10kV-41	静油220	5584	403	311.00	77.17%	2024年7月29日	0	157.96	
262	静王路	0	10kV-41	静南221	5584	403	187.00	46.40%	2024年4月16日	0	1876.16	
263	静王路	0	10kV-41	静工222	5584	403	153.06	37.98%	2024年7月29日	0	2346.38	
264	静王路	0	10kV-42	静北223	7205	520	266.24	51.20%	2024年7月29日	0	2075.02	
265	静王路	0	10kV-42	静贸224	4988	360	230.96	64.16%	2024年7月29日	0	790.29	
266	静王路	0	10kV-42	静焊227	7205	520	87.64	16.85%	2024年7月29日	0	4549.81	
267	静王路	0	10kV-42	静砖228	5584	403	136.82	33.95%	2024年8月22日	0	2571.34	
268	静王路	0	10kV-43	静五229	8133	587	237.22	40.41%	2024年8月22日	0	3219.91	

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量（kVA）	所属母线	线路名称	线路允许容量（kVA）	允许电流（A）	历史最大电流（A）	最高负载率（%）	最大负荷发生日期	线路最大负荷日后需预留容量（kVA）	可开放容量（kVA）	备注
269	静王路	0	10kV-43	静园二231	6845	494	146.29	29.61%	2024年8月22日	0	3448.87	
270	静王路	0	10kV-44	静顺235	5584	403	56.24	13.96%	2024年8月22日	0	3687.86	
271	静王路	0	10kV-44	静丰236	6512	470	366.00	77.87%	2024年8月22日	0	138.56	
272	静王路	0	10kV-44	静于237	7205	520	145.61	28.00%	2024年6月25日	0	3746.55	
273	静王路	0	10kV-44	静芳238	8133	587	125.14	21.32%	2024年6月25日	0	4772.89	
274	静王路	0	10kV-44	静美239	6512	470	134.11	28.53%	2024年12月21日	0	3351.60	
275	静王路	0	10kV-41	静康213	8314	600	2.54	0.42%	2024年8月22日	0	6615.63	
276	静王路	0	10kV-42	静东225	8314	600	62.57	10.43%	2024年8月22日	0	5783.94	
277	静王路	0	10kV-43	静欧230	8314	600	2.92	0.49%	2024年6月25日	0	6610.48	
278	静王路	0	10kV-44	静富241	8314	600	96.55	16.09%	2024年6月25日	0	5313.06	
279	静王路	0	10kV-44	静岳242	8314	600	17.77	2.96%	2024年12月21日	0	6404.63	
280	梁头	0	10kV-42	梁开220	5584	403	162.42	40.30%	2024年6月25日	0	2216.67	
281	梁头	0	10kV-41	梁张一221	7205	520	239.06	45.97%	2024年6月25日	0	2451.67	
282	梁头	0	10kV-42	梁城222	5584	403	318.00	78.91%	2024年6月25日	0	60.97	
283	梁头	0	10kV-41	梁贾223	7205	520	335.56	64.53%	2024年7月30日	0	1114.52	
284	梁头	0	10kV-42	梁口224	4780	345	275.00	79.71%	2024年12月21日	0	13.86	
285	梁头	0	10kV-41	梁周225	5584	403	256.46	63.64%	2024年12月21日	0	913.62	
286	梁头	0	10kV-42	梁张二226	7205	520	275.27	52.94%	2024年12月21日	0	1949.95	
287	梁头	0	10kV-41	梁于一227	7205	520	163.83	31.51%	2024年12月21日	0	3494.11	
288	梁头	0	10kV-42	梁肖二228	7205	520	178.94	34.41%	2024年7月30日	0	3284.65	
289	梁头	0	10kV-41	梁罗一229	7205	520	60.47	11.63%	2024年7月30日	0	4926.25	
290	梁头	0	10kV-43	梁东230	7205	520	31.64	6.08%	2024年7月30日	0	5325.69	
291	梁头	0	10kV-43	梁邓231	5584	403	288.28	71.53%	2024年12月21日	0	472.78	
292	梁头	0	10kV-43	梁王232	5584	403	194.59	48.29%	2024年12月21日	0	1770.94	
293	梁头	0	10kV-43	梁孟一233	7205	520	177.01	34.04%	2024年12月21日	0	3311.44	
294	梁头	0	10kV-43	梁肖一234	7205	520	119.35	22.95%	2024年7月30日	0	4110.32	
295	梁头	0	10kV-43	梁南二235	7205	520	87.89	16.90%	2024年3月6日	0	4546.29	
296	梁头	0	10kV-44	梁扬236	4780	345	250.84	72.71%	2024年12月21日	0	348.64	
297	梁头	0	10kV-44	梁砖237	7205	520	291.44	56.05%	2024年12月21日	0	1725.90	
298	梁头	0	10kV-44	梁于二238	7205	520	140.45	27.01%	2024年12月21日	0	3818.05	

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量（kVA）	所属母线	线路名称	线路允许容量（kVA）	允许电流（A）	历史最大电流（A）	最高负载率（%）	最大负荷发生日期	线路最大负荷日后需预留容量（kVA）	可开放容量（kVA）	备注
299	梁头	0	10kV-44	梁孟二239	7205	520	123.57	23.76%	2024年12月21日	0	4051.86	
300	梁头	0	10kV-44	梁南一240	7205	520	70.49	13.56%	2024年3月6日	0	4787.42	
301	梁头	0	10kV-44	梁罗二241	7205	520	187.38	36.03%	2024年6月29日	0	3167.74	
302	青静河	0	10kV-41	河大211	5542	400	210.00	52.50%	2024年12月21日	0	1524.10	
303	青静河	0	10kV-41	河港212	5542	400	299.00	74.75%	2024年6月29日	0	290.98	
304	青静河	0	10kV-41	河坤213	5542	400	111.33	27.83%	2024年6月29日	0	2891.33	
305	青静河	0	10kV-41	河联一214	5542	400	51.51	12.88%	2024年12月21日	0	3720.20	
306	青静河	0	10kV-41	河电215	5542	400	215.16	53.79%	2024年6月29日	0	1452.65	
307	青静河	0	10kV-41	河曲216	5542	400	74.53	18.63%	2024年6月29日	0	3401.19	
308	青静河	0	10kV-41	河联二217	5542	400	0.00	0.00%	/	0	4433.92	
309	青静河	0	10kV-41	河屯218	5542	400	56.49	14.12%	2024年11月15日	0	3651.26	
310	青静河	0	10kV-42	河泰219	5542	400	154.52	38.63%	2024年12月21日	0	2292.89	
311	青静河	0	10kV-42	河清220	5542	400	104.06	26.02%	2024年11月17日	0	2992.00	
312	青静河	0	10kV-42	河张221	5542	400	78.75	19.69%	2024年6月25日	0	3342.74	
313	青静河	0	10kV-42	河赵222	5542	400	118.60	29.65%	2024年6月25日	0	2790.65	
314	青静河	0	10kV-43	河联三223	5542	400	0.00	0.00%	/	0	4433.92	
315	青静河	0	10kV-43	河企224	5542	400	5.70	1.43%	2024年6月25日	0	4354.94	
316	青静河	0	10kV-43	河庄225	5542	400	149.77	37.44%	2024年6月25日	0	2358.72	
317	青静河	0	10kV-43	河镀226	5542	400	0.00	0.00%	/	0	4433.92	
318	青静河	0	10kV-44	河盛227	7205	520	67.76	13.03%	2024年1月24日	0	4825.21	
319	青静河	0	10kV-44	河滨228	7205	520	0.00	0.00%	/	0	5764.10	
320	双杨	0	10kV-41	杨福211	6512	470	199.49	42.44%	2024年12月21日	0	2445.79	
321	双杨	0	10kV-41	杨天212	7205	520	255.88	49.21%	2024年8月22日	0	2218.64	
322	双杨	0	10kV-41	杨袁213	6512	470	327.14	69.60%	2024年11月15日	0	677.06	
323	双杨	0	10kV-41	杨港214	5542	400	5.97	1.49%	2024年8月22日	0	4351.24	
324	双杨	0	10kV-41	杨岩215	7205	520	314.32	60.45%	2024年8月22日	0	1408.87	
325	双杨	0	10kV-41	杨宝218	7205	520	118.46	22.78%	2024年12月21日	0	4122.68	
326	双杨	0	10kV-42	杨顺219	7205	520	82.50	15.87%	2024年12月21日	0	4620.95	
327	双杨	0	10kV-42	杨双220	5542	400	175.55	43.89%	2024年12月21日	0	2001.49	
328	双杨	0	10kV-42	杨三221	5542	400	290.05	72.51%	2024年11月15日	0	414.99	

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量（kVA）	所属母线	线路名称	线路允许容量（kVA）	允许电流（A）	历史最大电流（A）	最高负载率（%）	最大负荷发生日期	线路最大负荷日后需预留容量（kVA）	可开放容量（kVA）	备注
329	双杨	0	10kV-42	杨团222	5542	400	0.00	0.00%	/	0	4433.92	
330	双杨	0	10kV-43	杨时223	6512	470	250.67	53.33%	2024年3月6日	0	1736.53	
331	双杨	0	10kV-43	杨星225	5542	400	190.08	47.52%	2024年12月21日	0	1800.14	
332	双杨	0	10kV-43	杨工226	5542	400	251.26	62.81%	2024年7月29日	0	952.53	
333	双杨	0	10kV-44	杨华227	7205	520	407.59	78.38%	2024年4月16日	0	116.57	
334	双杨	0	10kV-44	杨泰228	7205	520	395.87	76.13%	2024年12月21日	0	278.95	
335	双杨	0	10kV-44	杨沧229	5542	400	184.46	46.11%	2024年7月29日	0	1878.08	
336	双杨	0	10kV-44	杨信230	7205	520	413.00	79.42%	2024年11月15日	0	41.57	
337	双杨	0	10kV-44	杨高232	5542	400	90.47	22.62%	2024年7月29日	0	3180.36	
338	双杨	0	10kV-44	杨泽233	5542	400	254.30	63.58%	2024年7月29日	0	910.31	
339	双杨	0	10kV-44	杨陈234	5542	400	76.53	19.13%	2024年12月21日	0	3373.59	
340	双杨	0	10kV-44	杨恒231	5542	400	0.00	0.00%	/	0	4433.92	
341	团泊	0	10kV-41	团意211	5542	400	152.18	38.04%	2024年12月21日	0	2325.33	
342	团泊	0	10kV-41	团海212	5542	400	318.00	79.50%	2024年12月21日	0	27.71	
343	团泊	0	10kV-41	团假213	5584	403	129.02	32.01%	2024年12月21日	0	2679.50	
344	团泊	0	10kV-41	团祥214	5542	400	61.45	15.36%	2024年7月29日	0	3582.51	
345	团泊	0	10kV-41	团正215	7205	520	246.91	47.48%	2024年4月16日	0	2342.92	
346	团泊	0	10kV-42	团镇217	5542	400	317.00	79.25%	2024年12月21日	0	41.57	
347	团泊	0	10kV-42	团钢218	4780	345	132.54	38.42%	2024年12月21日	0	1987.72	
348	团泊	0	10kV-42	团旺219	4780	345	269.00	77.97%	2024年12月21日	0	96.99	
349	团泊	0	10kV-43	团农220	4780	345	240.32	69.66%	2024年12月21日	0	494.44	
350	团泊	0	10kV-43	团富222	5542	400	60.79	15.20%	2024年7月29日	0	3591.58	
351	团泊	0	10kV-44	团仁224	7205	520	415.00	79.81%	2024年2月27日	0	13.86	
352	团泊	0	10kV-44	团邱225	4780	345	15.07	4.37%	2024年12月21日	0	3615.41	
353	团泊	0	10kV-44	团裕226	5542	400	69.54	17.39%	2024年12月21日	0	3470.32	
354	团泊	0	10kV-44	团景228	5542	400	62.56	15.64%	2024年12月21日	0	3567.06	
355	物流园	0	10kV-41	物小211	7205	520	169.81	32.66%	2024年12月21日	0	3411.18	
356	物流园	0	10kV-41	物慈二212	7205	520	165.65	31.86%	2024年12月21日	0	3468.88	
357	物流园	0	10kV-41	物亚一213	8133	587	377.98	64.39%	2024年7月29日	0	1269.54	
358	物流园	0	10kV-41	物郝一214	8133	587	308.72	52.59%	2024年12月21日	0	2229.10	

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量（kVA）	所属母线	线路名称	线路允许容量（kVA）	允许电流（A）	历史最大电流（A）	最高负载率（%）	最大负荷发生日期	线路最大负荷日后需预留容量（kVA）	可开放容量（kVA）	备注
359	物流园	0	10kV-41	物街二215	8133	587	409.82	69.82%	2024年12月21日	0	828.26	
360	物流园	0	10kV-41	物泰二216	7205	520	328.80	63.23%	2024年12月21日	0	1208.24	
361	物流园	0	10kV-41	物盛217	8133	587	200.00	34.07%	2024年12月21日	0	3735.58	
362	物流园	0	10kV-41	物跃218	7205	520	210.67	40.51%	2024年12月21日	0	2845.02	
363	物流园	0	10kV-41	物镇219	5584	403	280.87	69.70%	2024年12月21日	0	575.41	
364	物流园	0	10kV-41	物东220	7205	520	193.63	37.24%	2024年12月21日	0	3081.13	
365	物流园	0	10kV-41	物塔221	6512	470	0.00	0.00%	/	0	5209.86	
366	物流园	0	10kV-41	物园222	8133	587	9.46	1.61%	2024年12月21日	0	6375.76	
367	物流园	0	10kV-42	物大223	7205	520	157.94	30.37%	2024年12月21日	0	3575.62	
368	物流园	0	10kV-42	物美224	8133	587	8.50	1.45%	2024年12月21日	0	6389.06	
369	物流园	0	10kV-42	物贺225	7205	520	73.21	14.08%	2024年12月21日	0	4749.67	
370	物流园	0	10kV-42	物久226	8133	587	159.38	27.15%	2024年12月21日	0	4298.35	
371	物流园	0	10kV-42	物高227	8133	587	40.57	6.91%	2024年12月21日	0	5944.61	
372	物流园	0	10kV-42	物良228	7205	520	313.91	60.37%	2024年12月21日	0	1414.59	
373	物流园	0	10kV-43	物慈一229	7205	520	322.44	62.01%	2024年12月21日	0	1296.37	
374	物流园	0	10kV-43	物夏230	7205	520	411.00	79.04%	2024年12月21日	0	69.28	
375	物流园	0	10kV-43	物街一231	8133	587	109.24	18.61%	2024年12月21日	0	4993.20	
376	物流园	0	10kV-43	物科232	7205	520	198.34	38.14%	2024年12月21日	0	3015.95	
377	物流园	0	10kV-43	物只233	5584	403	84.88	21.06%	2024年12月21日	0	3291.13	
378	物流园	0	10kV-44	物英235	7205	520	237.44	45.66%	2024年12月21日	0	2474.07	
379	物流园	0	10kV-44	物亚二236	7205	520	247.70	47.64%	2024年12月21日	0	2331.91	
380	物流园	0	10kV-44	物郝二237	7205	520	363.48	69.90%	2024年12月21日	0	727.72	
381	物流园	0	10kV-44	物泰一238	7205	520	367.22	70.62%	2024年12月21日	0	675.84	
382	物流园	0	10kV-44	物泰三239	8133	587	105.30	17.94%	2024年12月30日	0	5047.74	
383	物流园	0	10kV-44	物胡240	7205	520	270.53	52.02%	2024年12月21日	0	2015.66	
384	物流园	0	10kV-44	物富241	8133	587	43.16	7.35%	2024年12月21日	0	5908.70	
385	物流园	0	10kV-44	物渠242	5584	403	29.47	7.31%	2024年7月29日	0	4058.81	
386	物流园	0	10kV-44	物永243	4268	308	154.10	50.03%	2024年7月30日	0	1278.85	
387	物流园	0	10kV-44	物铁244	5584	403	36.48	9.05%	2024年7月30日	0	3961.71	
388	物流园	0	10kV-44	物郑245	7205	520	227.84	43.82%	2024年6月25日	0	2607.09	

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量（kVA）	所属母线	线路名称	线路允许容量（kVA）	允许电流（A）	历史最大电流（A）	最高负载率（%）	最大负荷发生日期	线路最大负荷日后需预留容量（kVA）	可开放容量（kVA）	备注
389	物流园	0	10kV-44	物刘246	7205	520	236.74	45.53%	2024年6月25日	0	2483.88	
390	杨李院	0	10kV-41	院高211	5542	400	228.63	57.16%	2024年6月25日	0	1265.97	
391	杨李院	0	10kV-41	院上212	5542	400	278.20	69.55%	2024年12月19日	0	579.12	
392	杨李院	0	10kV-41	院双二213	5542	400	69.14	17.29%	2024年6月25日	0	3475.90	
393	杨李院	0	10kV-41	院东214	5542	400	89.65	22.41%	2024年8月22日	0	3191.75	
394	杨李院	0	10kV-41	院桥二216	5542	400	268.36	67.09%	2024年8月22日	0	715.52	
395	杨李院	0	10kV-42	院贸二217	5542	400	181.17	45.29%	2024年12月21日	0	1923.59	
396	杨李院	0	10kV-42	院增二218	5542	400	129.49	32.37%	2024年8月22日	0	2639.67	
397	杨李院	0	10kV-42	院美219	5542	400	260.16	65.04%	2024年12月21日	0	829.18	
398	杨李院	0	10kV-43	院贸一223	5542	400	263.91	65.98%	2024年8月22日	0	777.22	
399	杨李院	0	10kV-43	院城224	5542	400	94.45	23.61%	2024年6月29日	0	3125.17	
400	杨李院	0	10kV-43	院双一225	5542	400	114.96	28.74%	2024年6月29日	0	2841.01	
401	杨李院	0	10kV-44	院静229	5542	400	207.77	51.94%	2024年6月29日	0	1555.06	
402	杨李院	0	10kV-44	院增一230	5542	400	48.63	12.16%	2024年6月29日	0	3760.06	
403	杨李院	0	10kV-44	院桥一232	5542	400	284.53	71.13%	2024年11月10日	0	491.44	
404	杨李院	0	10kV-44	院顺233	5542	400	270.94	67.73%	2024年12月21日	0	679.79	
405	朱家房	0	10kV-41	房兴211	5542	400	254.96	63.74%	2024年12月21日	0	901.18	
406	朱家房	0	10kV-41	房楠212	5542	400	239.56	59.89%	2024年11月27日	0	1114.61	
407	朱家房	0	10kV-41	房电213	5542	400	88.91	22.23%	2024年12月1日	0	3202.04	
408	朱家房	0	10kV-41	房源214	7205	520	388.21	74.66%	2024年7月29日	0	385.07	
409	朱家房	0	10kV-41	房宝216	5542	400	230.27	57.57%	2024年7月29日	0	1243.34	
410	朱家房	0	10kV-42	房平217	5542	400	69.29	17.32%	2024年12月21日	0	3473.85	
411	朱家房	0	10kV-42	房开221	5542	400	245.74	61.43%	2024年12月21日	0	1028.99	
412	朱家房	0	10kV-42	房博222	5542	400	258.23	64.56%	2024年12月1日	0	855.91	
413	朱家房	0	10kV-43	房西223	5542	400	35.05	8.76%	2024年12月21日	0	3948.25	
414	朱家房	0	10kV-43	房利224	5542	400	8.22	2.06%	2024年12月21日	0	4319.97	
415	朱家房	0	10kV-43	房冠225	5542	400	247.54	61.88%	2024年12月18日	0	1004.05	
416	朱家房	0	10kV-43	房恒226	8133	587	249.45	42.50%	2024年12月21日	0	3050.42	
417	朱家房	0	10kV-43	房佑227	5542	400	263.98	66.00%	2024年11月21日	0	776.15	
418	朱家房	0	10kV-44	房朱229	5542	400	82.93	20.73%	2024年12月20日	0	3284.88	

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量（kVA）	所属母线	线路名称	线路允许容量（kVA）	允许电流（A）	历史最大电流（A）	最高负载率（%）	最大负荷发生日期	线路最大负荷日后需预留容量（kVA）	可开放容量（kVA）	备注
419	朱家房	0	10kV-44	房蔡230	5542	400	123.27	30.82%	2024年12月21日	0	2725.91	
420	朱家房	0	10kV-44	房四231	5542	400	226.89	56.72%	2024年12月20日	0	1290.17	
421	朱家房	0	10kV-44	房太232	5542	400	123.22	30.81%	2024年12月21日	0	2726.53	
422	朱家房	0	10kV-44	房勇233	5542	400	254.74	63.68%	2024年4月16日	0	904.26	
423	蔡公庄	0	10kV-41	蔡宏211	4780	345	68.25	19.78%	2024年12月21日	0	2878.65	
424	蔡公庄	0	10kV-41	蔡福212	5542	400	111.20	27.80%	2024年7月29日	0	2893.10	
425	蔡公庄	0	10kV-41	蔡农213	7205	520	319.29	61.40%	2024年12月11日	0	1340.05	
426	蔡公庄	0	10kV-41	蔡冠214	5542	400	195.02	48.76%	2024年11月27日	0	1731.67	
427	蔡公庄	0	10kV-41	蔡泰215	4780	345	138.97	40.28%	2024年12月1日	0	1898.74	
428	蔡公庄	0	10kV-41	蔡宝216	5542	400	53.56	13.39%	2024年7月29日	0	3691.80	
429	蔡公庄	0	10kV-41	蔡园217	4780	345	196.12	56.85%	2024年12月1日	0	1106.85	
430	蔡公庄	0	10kV-42	蔡开218	5542	400	259.29	64.82%	2024年12月21日	0	841.23	
431	蔡公庄	0	10kV-42	蔡佑219	5542	400	195.38	48.85%	2024年12月21日	0	1726.68	
432	蔡公庄	0	10kV-43	蔡顺223	5542	400	237.80	59.45%	2024年12月18日	0	1138.95	
433	蔡公庄	0	10kV-43	蔡瑞224	5542	400	136.49	34.12%	2024年12月21日	0	2542.77	
434	蔡公庄	0	10kV-43	蔡祥225	4780	345	197.27	57.18%	2024年12月21日	0	1090.93	
435	蔡公庄	0	10kV-44	蔡华226	4780	345	240.32	69.66%	2024年12月20日	0	494.31	
436	蔡公庄	0	10kV-44	蔡工228	5542	400	175.49	43.87%	2024年12月21日	0	2002.33	
437	蔡公庄	0	10kV-44	蔡博229	5542	400	176.35	44.09%	2024年12月20日	0	1990.39	
438	蔡公庄	0	10kV-44	蔡兴233	5542	400	131.86	32.96%	2024年12月18日	0	2606.88	
439	城东	0	10kV-41	东海211	4780	345	167.84	48.65%	2024年12月20日	0	1498.66	
440	城东	0	10kV-41	东岳212	4780	345	89.76	26.02%	2024年12月21日	0	2580.54	
441	城东	0	10kV-41	东远213	7205	520	231.84	44.58%	2024年12月19日	0	2551.72	
442	城东	0	10kV-41	东捷214	5958	430	241.44	56.15%	2024年7月29日	0	1421.07	
443	城东	0	10kV-41	东大216	5542	400	167.76	41.94%	2024年1月24日	0	2109.44	
444	城东	0	10kV-42	东鑫218	5542	400	218.16	54.54%	2024年1月24日	0	1411.10	
445	城东	0	10kV-42	东星219	5542	400	16.08	4.02%	2024年12月11日	0	4211.12	
446	城东	0	10kV-42	东欧221	5542	400	3.84	0.96%	2024年11月27日	0	4380.71	
447	城东	0	10kV-43	东阳222	5584	403	223.68	55.50%	2024年12月1日	0	1367.86	
448	城东	0	10kV-43	东庶223	5542	400	160.88	40.22%	2024年12月20日	0	2204.77	

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量（kVA）	所属母线	线路名称	线路允许容量（kVA）	允许电流（A）	历史最大电流（A）	最高负载率（%）	最大负荷发生日期	线路最大负荷日后需预留容量（kVA）	可开放容量（kVA）	备注
449	城东	0	10kV-43	东碧224	5542	400	109.28	27.32%	2024年12月18日	0	2919.74	
450	城东	0	10kV-43	东汇225	5542	400	209.36	52.34%	2024年12月20日	0	1533.03	
451	城东	0	10kV-44	东和226	5958	430	202.92	47.19%	2024年12月21日	0	1954.80	
452	城东	0	10kV-44	东康227	5542	400	30.80	7.70%	2024年1月24日	0	4007.16	
453	城东	0	10kV-44	东吉228	5542	400	141.12	35.28%	2024年1月24日	0	2478.56	
454	城东	0	10kV-44	东广229	7205	520	210.56	40.49%	2024年1月24日	0	2846.58	
455	城东	0	10kV-44	东富231	5542	400	123.84	30.96%	2024年6月25日	0	2717.99	
456	城东	0	10kV-44	东发232	5542	400	145.28	36.32%	2024年6月25日	0	2420.92	
457	城关	0	10kV-5	城西102	4157	300	0.00	0.00%	/	0	3325.44	
458	城关	0	10kV-4	城东103	4157	300	212.59	70.86%	2024年6月25日	0	379.78	
459	城关	0	10kV-5	城二104	4157	300	0.00	0.00%	/	0	3325.44	
460	城关	0	10kV-4	城上105	4157	300	229.91	76.64%	2024年8月22日	0	139.80	
461	城关	0	10kV-5	城曹106	4157	300	135.48	45.16%	2024年8月22日	0	1448.16	
462	城关	0	10kV-4	城梁107	4295	310	67.32	21.71%	2024年8月22日	0	2503.56	
463	城关	0	10kV-5	城新108	3741	270	48.62	18.01%	2024年8月22日	0	2319.22	
464	城关	0	10kV-4	城君109	4157	300	167.40	55.80%	2024年6月25日	0	1005.95	
465	城关	0	10kV-5	城翔110	4157	300	61.90	20.63%	2024年12月1日	0	2467.81	
466	城关	0	10kV-4	城双111	4157	300	69.19	23.06%	2024年12月20日	0	2366.70	
467	城关	0	10kV-5	城时112	4157	300	44.66	14.89%	2024年12月1日	0	2706.58	
468	城关	0	10kV-4	城电113	4157	300	141.20	47.07%	2024年12月21日	0	1368.98	
469	城关	0	10kV-5	城窑114	4157	300	122.12	40.71%	2024年12月21日	0	1633.33	
470	东翟庄	0	10kV-4	翟东211	8314	600	127.73	21.29%	2024年12月18日	0	4881.00	
471	东翟庄	0	10kV-4	翟郝213	7205	520	412.80	79.38%	2024年12月21日	0	44.34	
472	东翟庄	0	10kV-4	翟工214	5542	400	194.40	48.60%	2024年12月21日	0	1740.31	
473	东翟庄	0	10kV-4	翟屯216	5542	400	68.40	17.10%	2024年12月20日	0	3486.17	
474	东翟庄	0	10kV-4	翟胡217	5542	400	53.60	13.40%	2024年12月21日	0	3691.24	
475	东翟庄	0	10kV-5	翟亚218	5542	400	268.80	67.20%	2024年12月20日	0	709.43	
476	东翟庄	0	10kV-5	翟顺219	5542	400	214.00	53.50%	2024年12月18日	0	1468.74	
477	东翟庄	0	10kV-5	翟镇221	4780	345	64.00	18.55%	2024年12月20日	0	2937.47	
478	东翟庄	0	10kV-5	翟晟222	8314	600	392.40	65.40%	2024年12月21日	0	1213.79	

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量（kVA）	所属母线	线路名称	线路允许容量（kVA）	允许电流（A）	历史最大电流（A）	最高负载率（%）	最大负荷发生日期	线路最大负荷日后需预留容量（kVA）	可开放容量（kVA）	备注
479	东翟庄	0	10kV-5	翟电223	5542	400	138.40	34.60%	2024年12月18日	0	2516.25	
480	东翟庄	0	10kV-5	翟尚224	5584	403	166.80	41.39%	2024年12月20日	0	2155.99	
481	独流	0	10kV-4	独九211	4988	360	278.40	77.33%	2024年12月21日	0	133.02	
482	独流	0	10kV-5	独下212	4988	360	283.00	78.61%	2024年12月1日	0	69.28	
483	独流	0	10kV-4	独镇213	4988	360	281.00	78.06%	2024年12月21日	0	96.99	
484	独流	0	10kV-5	独开214	4988	360	253.60	70.44%	2024年12月21日	0	476.65	
485	独流	0	10kV-4	独良215	7205	520	302.40	58.15%	2024年12月18日	0	1574.04	
486	独流	0	10kV-5	独天216	5542	400	119.60	29.90%	2024年12月21日	0	2776.74	
487	独流	0	10kV-4	独和一217	5542	400	92.40	23.10%	2024年12月21日	0	3153.63	
488	独流	0	10kV-5	独王218	5542	400	95.20	23.80%	2024年7月29日	0	3114.83	
489	独流	0	10kV-4	独工219	7205	520	317.40	61.04%	2024年7月29日	0	1366.20	
490	独流	0	10kV-5	独六220	4988	360	178.00	49.44%	2024年7月29日	0	1524.16	
491	独流	0	10kV-5	独北222	5542	400	151.60	37.90%	2024年2月27日	0	2333.35	
492	独流	0	10kV-5	独和二224	5542	400	131.20	32.80%	2024年3月6日	0	2616.01	
493	风景区	0	10kV-4	景学211	5542	400	185.04	46.26%	2024年6月29日	0	1870.01	
494	风景区	0	10kV-4	景院212	5542	400	181.99	45.50%	2024年6月29日	0	1912.22	
495	风景区	0	10kV-4	景仁213	4877	352	143.79	40.85%	2024年6月29日	0	1909.50	
496	风景区	0	10kV-4	景松214	5542	400	162.54	40.63%	2024年6月29日	0	2181.77	
497	风景区	0	10kV-4	景天215	5542	400	232.03	58.01%	2024年6月29日	0	1218.88	
498	风景区	0	10kV-4	景谷216	5542	400	163.01	40.75%	2024年3月6日	0	2175.27	
499	风景区	0	10kV-5	景宫218	5542	400	203.56	50.89%	2024年3月6日	0	1613.39	
500	风景区	0	10kV-5	景泰219	5542	400	123.75	30.94%	2024年2月27日	0	2719.23	
501	风景区	0	10kV-5	景君220	5542	400	310.67	77.67%	2024年12月21日	0	129.34	
502	风景区	0	10kV-5	景耀222	5542	400	82.03	20.51%	2024年12月21日	0	3297.29	
503	风景区	0	10kV-5	景爱223	4877	352	110.16	31.29%	2024年12月18日	0	2375.52	
504	风景区	0	10kV-5	景房224	5542	400	89.06	22.27%	2024年12月21日	0	3199.86	
505	风景区	0	10kV-4	景中225	5542	400	197.11	49.28%	2024年12月21日	0	1702.76	
506	府君庙	0	10kV-4	君镇一211	5584	403	1.05	0.26%	2024年12月20日	0	4452.56	
507	府君庙	0	10kV-5	君城212	5584	403	197.60	49.03%	2024年12月21日	0	1729.24	
508	府君庙	0	10kV-4	君梁213	5584	403	301.67	74.86%	2024年12月20日	0	287.20	

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量（kVA）	所属母线	线路名称	线路允许容量（kVA）	允许电流（A）	历史最大电流（A）	最高负载率（%）	最大负荷发生日期	线路最大负荷日后需预留容量（kVA）	可开放容量（kVA）	备注
509	府君庙	0	10kV-5	君西214	4988	360	175.10	48.64%	2024年12月18日	0	1564.39	
510	府君庙	0	10kV-4	君大215	5584	403	232.41	57.67%	2024年12月20日	0	1246.93	
511	府君庙	0	10kV-5	君杨216	5681	410	284.09	69.29%	2024年12月21日	0	608.38	
512	府君庙	0	10kV-4	君刘217	5584	403	60.48	15.01%	2024年12月18日	0	3629.23	
513	府君庙	0	10kV-5	君普218	5584	403	126.58	31.41%	2024年12月20日	0	2713.34	
514	府君庙	0	10kV-4	君贾一219	7205	520	110.40	21.23%	2024年12月21日	0	4234.36	
515	府君庙	0	10kV-5	君贾二220	7205	520	67.16	12.91%	2024年12月21日	0	4833.59	
516	府君庙	0	10kV-5	君镇二222	5584	403	254.21	63.08%	2024年12月21日	0	944.88	
517	胡连庄	0	10kV-4	胡三211	5542	400	204.95	51.24%	2024年12月1日	0	1594.09	
518	胡连庄	0	10kV-4	胡美212	4268	308	117.12	38.02%	2024年12月21日	0	1791.36	
519	胡连庄	0	10kV-4	胡型213	4268	308	117.31	38.09%	2024年12月21日	0	1788.63	
520	胡连庄	0	10kV-4	胡利214	4877	352	36.64	10.41%	2024年12月18日	0	3394.13	
521	胡连庄	0	10kV-4	胡雅215	4780	345	40.28	11.68%	2024年12月21日	0	3266.13	
522	胡连庄	0	10kV-4	胡太216	5542	400	168.68	42.17%	2024年12月21日	0	2096.65	
523	胡连庄	0	10kV-4	胡楠217	5542	400	2.59	0.65%	2024年12月20日	0	4398.09	
524	胡连庄	0	10kV-5	胡蔡218	5542	400	6.20	1.55%	2024年12月21日	0	4347.98	
525	胡连庄	0	10kV-5	胡薛219	4268	308	189.48	61.52%	2024年12月20日	0	788.68	
526	胡连庄	0	10kV-5	胡洋220	4780	345	169.89	49.24%	2024年12月21日	0	1470.29	
527	胡连庄	0	10kV-5	胡刘221	4780	345	157.62	45.69%	2024年12月20日	0	1640.33	
528	胡连庄	0	10kV-5	胡平222	5542	400	266.60	66.65%	2024年12月21日	0	739.90	
529	胡连庄	0	10kV-5	胡林223	5542	400	138.92	34.73%	2024年12月18日	0	2509.02	
530	良王庄	0	10kV-4	良种213	5681	410	54.24	13.23%	2024年12月11日	0	3793.23	
531	良王庄	0	10kV-5	良罗214	4780	345	143.52	41.60%	2024年12月21日	0	1835.64	
532	良王庄	0	10kV-4	良所215	5681	410	141.96	34.62%	2024年12月1日	0	2577.78	
533	良王庄	0	10kV-4	良李223	7205	520	306.96	59.03%	2024年12月21日	0	1510.86	
534	马辛庄	0	10kV-41	马靳211	7205	520	115.66	22.24%	2024年12月1日	0	4161.47	
535	马辛庄	0	10kV-41	马程212	7205	520	239.41	46.04%	2024年12月21日	0	2446.80	
536	马辛庄	0	10kV-41	马孙214	5584	403	252.42	62.64%	2024年12月20日	0	969.64	
537	马辛庄	0	10kV-41	马静215	7205	520	83.68	16.09%	2024年12月21日	0	4604.61	
538	马辛庄	0	10kV-42	马鲁218	7205	520	69.61	13.39%	2024年12月20日	0	4799.60	

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量（kVA）	所属母线	线路名称	线路允许容量（kVA）	允许电流（A）	历史最大电流（A）	最高负载率（%）	最大负荷发生日期	线路最大负荷日后需预留容量（kVA）	可开放容量（kVA）	备注
539	马辛庄	0	10kV-42	马刘219	7205	520	96.33	18.52%	2024年12月21日	0	4429.38	
540	马辛庄	0	10kV-42	马辛220	7205	520	270.00	51.92%	2024年12月20日	0	2023.00	
541	马辛庄	0	10kV-43	马千222	7205	520	139.92	26.91%	2024年12月21日	0	3825.35	
542	马辛庄	0	10kV-44	马工225	5584	403	121.29	30.10%	2024年12月18日	0	2786.61	
543	马辛庄	0	10kV-44	马只226	5584	403	137.81	34.20%	2024年12月21日	0	2557.66	
544	马辛庄	0	10kV-44	马赵227	7205	520	100.02	19.23%	2024年12月21日	0	4378.24	
545	马辛庄	0	10kV-44	马九228	7205	520	308.32	59.29%	2024年12月21日	0	1492.04	
546	马辛庄	0	10kV-44	马发229	7205	520	143.79	27.65%	2024年12月21日	0	3771.77	
547	马辛庄	0	10kV-44	马良230	7205	520	180.35	34.68%	2024年12月21日	0	3265.16	
548	马辛庄	0	10kV-44	马前231	7205	520	130.78	25.15%	2024年12月21日	0	3952.00	
549	马辛庄	0	10kV-41	马林232	7205	520	159.00	30.58%	2024年12月21日	0	3560.99	
550	马辛庄	0	10kV-43	马永233	7205	520	315.00	60.58%	2024年12月20日	0	1399.46	
551	马辛庄	0	10kV-44	马夏234	8133	587	90.00	15.33%	2024年12月21日	0	5259.74	
552	满井子	0	10kV-4	满钢211	3741	270	61.56	22.80%	2024年12月18日	0	2139.89	
553	满井子	0	10kV-4	满村212	5542	400	52.65	13.16%	2024年12月21日	0	3704.34	
554	满井子	0	10kV-4	满朋213	5542	400	190.49	47.62%	2024年12月21日	0	1794.52	
555	满井子	0	10kV-5	满丰215	5542	400	150.26	37.57%	2024年8月22日	0	2351.87	
556	满井子	0	10kV-4甲	满平219	6512	470	168.40	35.83%	2024年8月22日	0	2876.51	
557	满井子	0	10kV-4甲	满勇220	7205	520	1.87	0.36%	2024年12月21日	0	5738.16	
558	满井子	0	10kV-4甲	满诚221	8133	587	0.43	0.07%	2024年12月20日	0	6500.79	
559	满井子	0	10kV-5甲	满屯222	7205	520	0.40	0.08%	2024年12月21日	0	5758.55	
560	满井子	0	10kV-5甲	满太223	7205	520	10.10	1.94%	2024年8月22日	0	5624.21	
561	满井子	0	10kV-5甲	满官224	5584	403	114.48	28.41%	2024年7月29日	0	2880.94	
562	满井子	0	10kV-5甲	满友225	7205	520	298.21	57.35%	2024年6月25日	0	1632.13	
563	满井子	0	10kV-4甲	满胜227	5584	403	320.00	79.40%	2024年12月20日	0	33.25	
564	满井子	0	10kV-4甲	满大228	7205	520	240.26	46.20%	2024年6月25日	0	2435.11	
565	邱镇	0	10kV-4	邱管101	6512	470	368.36	78.37%	2024年12月18日	0	105.85	
566	邱镇	0	10kV-5	邱港102	4780	345	123.95	35.93%	2024年12月21日	0	2106.78	
567	邱镇	0	10kV-5	联络104	6512	470	133.44	28.39%	2024年6月25日	0	3360.86	
568	邱镇	0	10kV-4	邱镇105	4780	345	42.01	12.18%	2024年1月3日	0	3242.12	

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量（kVA）	所属母线	线路名称	线路允许容量（kVA）	允许电流（A）	历史最大电流（A）	最高负载率（%）	最大负荷发生日期	线路最大负荷日后需预留容量（kVA）	可开放容量（kVA）	备注
569	邱镇	0	10kV-5	邱钢106	6512	470	326.50	69.47%	2024年6月25日	0	685.85	
570	邱镇	0	10kV-4	邱王107	6512	470	115.51	24.58%	2024年6月25日	0	3609.30	
571	三呼庄	0	10kV-5	呼水一212	5542	400	293.00	73.25%	2024年7月29日	0	374.11	
572	三呼庄	0	10kV-4	呼大213	4780	345	0.00	0.00%	/	0	3824.26	
573	三呼庄	0	10kV-5	呼园一214	5542	400	0.00	0.00%	/	0	4433.92	
574	三呼庄	0	10kV-4	呼园二215	5542	400	0.00	0.00%	/	0	4433.92	
575	三呼庄	0	10kV-4	呼水二217	5542	400	296.52	74.13%	2024年12月20日	0	325.39	
576	三呼庄	0	10kV-5	呼刘218	5542	400	16.38	4.10%	2024年12月21日	0	4206.96	
577	三呼庄	0	10kV-4	呼镇二219	5542	400	21.45	5.36%	2024年4月16日	0	4136.71	
578	三呼庄	0	10kV-5	呼常220	4780	345	21.53	6.24%	2024年12月21日	0	3525.96	
579	三呼庄	0	10kV-5	呼邀222	4877	352	147.89	42.01%	2024年12月21日	0	1852.71	
580	三呼庄	0	10kV-5	呼镇一224	5542	400	117.66	29.41%	2024年12月20日	0	2803.64	
581	双塘	0	10kV-4	双贸一211	5584	403	0.18	0.05%	2024年12月21日	0	4464.64	
582	双塘	0	10kV-5	双贸二212	5584	403	1.47	0.36%	2024年12月20日	0	4446.87	
583	双塘	0	10kV-4	双工213	5584	403	317.00	78.66%	2024年12月21日	0	74.82	
584	双塘	0	10kV-4	双李215	5584	403	171.98	42.67%	2024年12月21日	0	2084.25	
585	双塘	0	10kV-5	双争216	5584	403	214.47	53.22%	2024年12月21日	0	1495.49	
586	双塘	0	10kV-4	双北二217	7205	520	34.80	6.69%	2024年12月20日	0	5281.93	
587	双塘	0	10kV-5	双八218	4295	310	167.03	53.88%	2024年12月21日	0	1121.88	
588	双塘	0	10kV-4	双陈219	5584	403	268.50	66.62%	2024年12月21日	0	746.86	
589	双塘	0	10kV-5	双北一220	8133	587	40.48	6.90%	2024年12月20日	0	5945.94	
590	双塘	0	10kV-4	双南221	8133	587	90.48	15.41%	2024年7月29日	0	5253.14	
591	双塘	0	10kV-5	双西222	5584	403	82.97	20.59%	2024年7月29日	0	3317.58	
592	双塘	0	10kV-4	双谭223	5584	403	100.73	25.00%	2024年7月29日	0	3071.42	
593	双塘	0	10kV-5	双园224	5584	403	258.24	64.08%	2024年7月29日	0	888.98	
594	双塘	0	10kV-5	双兴226	5584	403	112.09	27.81%	2024年3月6日	0	2914.08	
595	台头	0	10kV-4	台南221	4157	300	198.71	66.24%	2024年1月24日	0	572.14	
596	台头	0	10kV-5	台黄222	4157	300	226.43	75.48%	2024年1月24日	0	188.02	
597	台头	0	10kV-4	台二223	4157	300	196.02	65.34%	2024年12月21日	0	609.43	
598	台头	0	10kV-5	台北224	4157	300	221.68	73.89%	2024年8月22日	0	253.79	

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量（kVA）	所属母线	线路名称	线路允许容量（kVA）	允许电流（A）	历史最大电流（A）	最高负载率（%）	最大负荷发生日期	线路最大负荷日后需预留容量（kVA）	可开放容量（kVA）	备注
599	台头	0	10kV-4	台一225	4157	300	155.93	51.98%	2024年8月22日	0	1164.81	
600	台头	0	10kV-5	台水226	4157	300	96.51	32.17%	2024年12月11日	0	1988.14	
601	王二庄	0	10kV-4	王沿211	5542	400	234.69	58.67%	2024年12月21日	0	1182.01	
602	王二庄	0	10kV-5	王大212	5542	400	161.90	40.47%	2024年12月18日	0	2190.67	
603	王二庄	0	10kV-4	王南213	5542	400	177.37	44.34%	2024年12月11日	0	1976.31	
604	王二庄	0	10kV-5	王镇214	4877	352	116.53	33.10%	2024年12月21日	0	2287.26	
605	王二庄	0	10kV-4	王东215	5542	400	141.84	35.46%	2024年12月1日	0	2468.57	
606	王二庄	0	10kV-5	王工216	5542	400	235.16	58.79%	2024年12月21日	0	1175.52	
607	王二庄	0	10kV-4	王禅217	5542	400	315.69	78.92%	2024年12月1日	0	59.68	
608	王二庄	0	10kV-5	王常218	5542	400	118.40	29.60%	2024年12月21日	0	2793.35	
609	王二庄	0	10kV-4	王子一219	5542	400	140.43	35.11%	2024年12月20日	0	2488.05	
610	王二庄	0	10kV-5	王港220	5542	400	210.30	52.58%	2024年12月21日	0	1519.99	
611	王二庄	0	10kV-4	王子二221	5542	400	169.98	42.50%	2024年12月20日	0	2078.62	
612	王二庄	0	10kV-5	王宗一222	5542	400	108.09	27.02%	2024年12月21日	0	2936.26	
613	王二庄	0	10kV-5	王宗二224	5542	400	88.50	22.13%	2024年12月20日	0	3207.65	
614	王口	0	10kV-4	岳东一211	8133	587	223.51	38.08%	2024年12月21日	0	3409.80	
615	王口	0	10kV-4	岳万213	7205	520	190.26	36.59%	2024年12月18日	0	3127.85	
616	王口	0	10kV-5	岳东二214	8133	587	316.40	53.90%	2024年12月21日	0	2122.68	
617	王口	0	10kV-4	岳团215	5584	403	194.60	48.29%	2024年12月21日	0	1770.74	
618	王口	0	10kV-5	岳郑216	7205	520	187.46	36.05%	2024年12月1日	0	3166.59	
619	王口	0	10kV-4	岳砖217	5584	403	144.11	35.76%	2024年12月21日	0	2470.41	
620	王口	0	10kV-4	岳中一219	7205	520	213.48	41.05%	2024年11月29日	0	2806.12	
621	王口	0	10kV-5	岳中二220	7205	520	123.23	23.70%	2024年8月22日	0	4056.65	
622	王口	0	10kV-4	岳港221	5584	403	169.31	42.01%	2024年8月22日	0	2121.24	
623	王口	0	10kV-5	岳圈222	5584	403	269.41	66.85%	2024年1月24日	0	734.20	
624	王口	0	10kV-4	岳北223	5584	403	259.67	64.43%	2024年2月27日	0	869.21	
625	王口	0	10kV-5	岳刘224	5584	403	268.86	66.71%	2024年4月16日	0	741.85	
626	徐庄子	0	10kV-4	徐新一211	6512	470	140.87	29.97%	2024年6月29日	0	3257.90	
627	徐庄子	0	10kV-5	徐祥212	5584	403	142.52	35.36%	2024年6月29日	0	2492.48	
628	徐庄子	0	10kV-4	徐政213	5584	403	113.68	28.21%	2024年6月29日	0	2891.97	

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量（kVA）	所属母线	线路名称	线路允许容量（kVA）	允许电流（A）	历史最大电流（A）	最高负载率（%）	最大负荷发生日期	线路最大负荷日后需预留容量（kVA）	可开放容量（kVA）	备注
629	徐庄子	0	10kV-5	徐君214	7205	520	114.62	22.04%	2024年6月25日	0	4175.90	
630	徐庄子	0	10kV-4	徐塔215	5584	403	156.11	38.74%	2024年6月25日	0	2304.11	
631	徐庄子	0	10kV-5	徐顺216	6512	470	225.02	47.88%	2024年12月11日	0	2091.92	
632	徐庄子	0	10kV-4	徐五217	6512	470	152.13	32.37%	2024年12月21日	0	3102.00	
633	徐庄子	0	10kV-5	徐驰218	6512	470	326.52	69.47%	2024年12月1日	0	685.61	
634	徐庄子	0	10kV-4	徐银219	5584	403	174.39	43.27%	2024年12月21日	0	2050.78	
635	徐庄子	0	10kV-5	徐新二220	6512	470	125.87	26.78%	2024年12月1日	0	3465.76	
636	中旺	0	10kV-4	中蔡211	6512	470	203.46	43.29%	2024年12月21日	0	2390.77	
637	中旺	0	10kV-5	中姚212	4780	345	99.26	28.77%	2024年12月20日	0	2448.85	
638	中旺	0	10kV-4	中镇213	6512	470	148.90	31.68%	2024年6月25日	0	3146.75	
639	中旺	0	10kV-5	中韩214	5584	403	118.98	29.52%	2024年12月20日	0	2818.64	
640	中旺	0	10kV-4	中大215	5584	403	12.67	3.14%	2024年7月29日	0	4291.59	
641	中旺	0	10kV-5	中张216	5584	403	197.12	48.91%	2024年12月18日	0	1735.88	
642	中旺	0	10kV-5	中青一218	6512	470	111.23	23.67%	2024年12月21日	0	3668.63	
643	中旺	0	10kV-4	中青二219	5584	403	0.00	0.00%	/	0	4467.17	
644	中旺	0	10kV-5	中英220	5584	403	271.39	67.34%	2024年1月21日	0	706.77	
645	中旺	0	10kV-4	中曾225	5584	403	101.73	25.24%	2024年12月20日	0	3057.63	
646	中旺	0	10kV-4	中滨221	7205	520	97.50	18.75%	2024年3月7日	0	4413.14	
647	古镇	0	10kV-42	古营223	5584	403	304.97	75.68%	2024年12月21日	0	241.45	
648	古镇	0	10kV-44	古友235	5584	403	261.33	64.85%	2024年12月20日	0	846.15	