

武清供电公司10千伏配电线路可开放容量信息表（2025年第一季度）

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量（kVA）	所属母线	线路名称	线路允许容量（kVA）	允许电流（A）	历史最大电流（A）	最高负载率（%）	最大负荷发生日期	线路最大负荷日后需预留容量（kVA）	可开放容量（kVA）	备注
1	曹子里站	0	曹子里1#	北五村749	8833.2	510	188.802	37.02%	2023-12-21 08:50:00	0	3796.51	
2	曹子里站	0	曹子里2#	曹鑫744	9543.32	551	275.9959	50.09%	2023-12-21 10:00:00	0	2854.41	
3	曹子里站	0	曹子里1#	曹毅741	8833.2	510	174.726	34.26%	2025-01-03 10:20:00	0	4040.31	
4	曹子里站	0	曹子里2#	东汪庄748	9543.32	551	280.5692	50.92%	2023-12-21 20:30:00	0	2775.20	
5	曹子里站	0	曹子里1#	芳菲苑745	8833.2	510	217.26	42.60%	2023-12-21 08:30:00	0	3303.62	
6	曹子里站	0	曹子里2#	花都756	9543.32	551	275.2796	49.96%	2023-12-21 11:05:00	0	2866.81	
7	曹子里站	0	曹子里1#	龙福747	9543.32	551	405.3707	73.57%	2025-01-03 16:40:00	0	613.64	
8	曹子里站	0	曹子里1#	双庄743	9543.32	551	126.8953	23.03%	2023-12-21 08:55:00	0	5436.83	
9	曹子里站	0	曹子里2#	文水园746	8140.4	470	394.095	83.85%	2024-07-03 12:55:00	0	0.00	
10	曹子里站	0	曹子里1#	西柳店753	9543.32	551	346.6341	62.91%	2023-12-21 10:35:00	0	1630.95	
11	曹子里站	0	曹子里1#	小高口750	9543.32	551	275.2796	49.96%	2023-12-21 11:05:00	0	2866.81	
12	曹子里站	0	曹子里2#	欣乐742	9093	525	357.8925	68.17%	2024-07-23 18:20:00	0	1075.70	
13	汊沽港站	0	汊沽港2#	方世764	14652.72	846	264.9672	31.32%	2024-07-30 17:05:00	0	7132.94	
14	汊沽港站	0	汊沽港2#	富强汊21	9543.32	551	284.8119	51.69%	2023-12-21 18:05:00	0	2701.71	
15	汊沽港站	0	汊沽港1#	港韵767	9093	525	187.53	35.72%	2024-07-23 18:20:00	0	4026.38	
16	汊沽港站	0	汊沽港2#	罐头厂772	15899.76	918	105.57	11.50%	2025-01-03 09:05:00	0	10891.34	
17	汊沽港站	0	汊沽港2#	六道口774	8833.2	510	152.49	29.90%	2023-12-23 10:00:00	0	4425.43	
18	汊沽港站	0	汊沽港2#	毛纺厂762	14652.72	846	112.3488	13.28%	2024-07-30 17:05:00	0	9776.29	
19	汊沽港站	0	汊沽港2#	商标厂768	8833.2	510	392.139	76.89%	2023-12-21 09:35:00	0	274.71	

武清供电公司10千伏配电线路可开放容量信息表（2025年第一季度）

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量（kVA）	所属母线	线路名称	线路允许容量（kVA）	允许电流（A）	历史最大电流（A）	最高负载率（%）	最大负荷发生日期	线路最大负荷日后需预留容量（kVA）	可开放容量（kVA）	备注
20	汉沽港站	0	汉沽港1#	天洋775	9543.32	551	407.189	73.90%	2023-12-21 09:00:00	0	582.14	
21	汉沽港站	0	汉沽港1#	田歌769	8140.4	470	107.677	22.91%	2024-07-03 12:55:00	0	4647.35	
22	汉沽港站	0	汉沽港1#	祥旗773	9543.32	551	100.3371	18.21%	2023-12-21 18:50:00	0	5896.82	
23	汉沽港站	0	汉沽港2#	印染厂766	9093	525	197.4525	37.61%	2024-07-23 18:20:00	0	3854.52	
24	汉沽港站	0	汉沽港1#	渔坝口763	8140.4	470	273.775	58.25%	2024-07-03 12:55:00	0	1770.54	
25	汉沽港站	0	汉沽港2#	渔四汉22	9543.32	551	251.8621	45.71%	2023-12-22 06:15:00	0	3272.40	
26	汉沽港站	0	汉沽港1#	园区771	14652.72	846	294.408	34.80%	2024-07-30 17:05:00	0	6623.03	
27	汉沽港站	0	汉沽港1#	苑家堡761	9543.32	551	119.84	21.75%	2024/12/29	0	5559.03	
28	陈咀站	0	陈咀2#	慈云二陈12	8140.4	470	235.564	50.12%	2024-07-03 12:55:00	0	2432.35	
29	陈咀站	0	陈咀1#	慈云一陈11	8833.2	510	284.121	55.71%	2023-12-18 11:05:00	0	2145.58	
30	陈咀站	0	陈咀2#	定子务陈26	9543.32	551	355.4501	64.51%	2023-12-21 10:30:00	0	1478.26	
31	陈咀站	0	陈咀2#	飞马陈14	8140.4	470	409.699	87.17%	2024-07-03 12:55:00	0	0.00	
32	陈咀站	0	陈咀1#	和泰园陈23	9543.32	551	115.2692	20.92%	2023-12-25 11:20:00	0	5638.19	
33	陈咀站	0	陈咀2#	李场陈24	9543.32	551	256.5456	46.56%	2023-12-21 08:30:00	0	3191.29	
34	陈咀站	0	陈咀2#	利安龙陈36	9543.32	551	184.1442	33.42%	2023-12-21 11:00:00	0	4445.28	
35	陈咀站	0	陈咀2#	梁各庄陈16	8833.2	510	271.473	53.23%	2023-12-21 17:30:00	0	2364.65	
36	陈咀站	0	陈咀2#	庞庄陈28	9543.32	551	279.6325	50.75%	2023-12-21 07:10:00	0	2791.42	
37	陈咀站	0	陈咀2#	石东陈18	9543.32	551	450.1119	81.69%	2023-12-20 17:35:00	0	-161.28	
38	陈咀站	0	陈咀1#	世嘉陈19	9093	525	205.5375	39.15%	2024-07-23 18:20:00	0	3714.49	

武清供电公司10千伏配电线路可开放容量信息表（2025年第一季度）

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量（kVA）	所属母线	线路名称	线路允许容量（kVA）	允许电流（A）	历史最大电流（A）	最高负载率（%）	最大负荷发生日期	线路最大负荷日后需预留容量（kVA）	可开放容量（kVA）	备注
39	陈咀站	0	陈咀1#	听中和陈17	9093	525	158.13	30.12%	2024-07-23 18:20:00	0	4535.59	
40	陈咀站	0	陈咀1#	渔一陈21	9543.32	551	200.26	36.34%	2024/12/28	0	4166.15	
41	陈咀站	0	陈咀1#	跃华陈13	8833.2	510	292.995	57.45%	2023-12-21 09:15:00	0	1991.89	
42	陈咀站	0	陈咀2#	中浩陈22	9543.32	551	315.3373	57.23%	2023-12-18 10:20:00	0	2173.01	
43	城关站	0	城关2#	白古屯城34	9543.32	551	287.6771	52.21%	2023-12-20 17:15:00	0	2652.09	
44	城关站	0	城关3#	城关南城46	9093	525	153.3	29.20%	2024-07-23 18:20:00	0	4619.24	
45	城关站	0	城关2#	城关西城33	9543.32	551	253.5151	46.01%	2023-12-01 17:35:00	0	3243.77	
46	城关站	0	城关2#	齐庄城21	9543.32	551	71.5749	12.99%	2023-12-20 17:45:00	0	6394.98	
47	城关站	0	城关3#	工业线城48	8833.2	510	120.717	23.67%	2025-01-03 08:10:00	0	4975.74	
48	城关站	0	城关3#	大王古城47	9093	525	5.7225	1.09%	2024-07-23 18:20:00	0	7175.29	
49	创新园站	0	创新园1#	静莲创16	9093	525	75.1275	14.31%	2024-07-23 18:20:00	0	5973.19	
50	创新园站	0	创新园2#	利尚屯创32	9543.32	551	452.1506	82.06%	2023-12-20 20:40:00	0	0.00	
51	创新园站	0	创新园2#	绿景创25	9093	525	116.3925	22.17%	2024-07-23 18:20:00	0	5258.48	
52	创新园站	0	创新园1#	前侯尚创13	9543.32	551	67.0567	12.17%	2023-12-20 18:50:00	0	6473.23	
53	创新园站	0	创新园1#	首创创19	9093	525	25.515	4.86%	2024-07-23 18:20:00	0	6832.48	
54	创新园站	0	创新园1#	远大创12	9543.32	551	132.6808	24.08%	2023-12-21 21:15:00	0	5336.62	
55	创新园站	0	创新园2#	凯森创26	9543.32	551	95.8189	17.39%	2023-12-21 09:55:00	0	5975.07	
56	崔黄口站	0	崔黄口1#	爱宝173	8833.2	510	274.431	53.81%	2023-12-18 10:55:00	0	2313.42	
57	崔黄口站	0	崔黄口2#	北口哨174	8140.4	470	116.043	24.69%	2024-07-03 12:55:00	0	4502.46	
58	崔黄口站	0	崔黄口2#	幌刘庄176	9543.32	551	112.8999	20.49%	2023-12-21 08:30:00	0	5679.23	

武清供电公司10千伏配电线路可开放容量信息表（2025年第一季度）

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量（kVA）	所属母线	线路名称	线路允许容量（kVA）	允许电流（A）	历史最大电流（A）	最高负载率（%）	最大负荷发生日期	线路最大负荷日后需预留容量（kVA）	可开放容量（kVA）	备注
59	崔黄口站	0	崔黄口2#	刘家务175	9543.32	551	248.9969	45.19%	2023-12-16 08:30:00	0	3322.03	
60	崔黄口站	0	崔黄口1#	邢窑172	9543.32	551	435.6206	79.06%	2023-12-21 10:50:00	0	89.71	
61	崔黄口站	0	崔黄口1#	于家庄177	8833.2	510	357.48	70.09%	2024/12/29	0	875.01	
62	翠亨站	0	翠亨2#	柏中翠23	9543.32	551	324.9247	58.97%	2025-01-03 09:05:00	0	2006.96	
63	翠亨站	0	翠亨2#	半岛翠24	9093	525	176.3475	33.59%	2024-07-23 18:20:00	0	4220.06	
64	翠亨站	0	翠亨2#	畅联翠22	9093	525	313.6875	59.75%	2024-07-23 18:20:00	0	1841.33	
65	翠亨站	0	翠亨1#	城水翠19	9543.32	551	128.2728	23.28%	2025-01-03 09:25:00	0	5412.97	
66	翠亨站	0	翠亨2#	宏图翠34	9543.32	551	204.0353	37.03%	2023-12-21 08:55:00	0	4100.76	
67	翠亨站	0	翠亨1#	华铁翠13	9093	525	204.855	39.02%	2024-07-23 18:20:00	0	3726.31	
68	翠亨站	0	翠亨1#	嘉林翠12	9543.32	551	214.8349	38.99%	2023-12-18 11:20:00	0	3913.72	
69	翠亨站	0	翠亨1#	交控翠1丙	9543.32	551	67.4424	12.24%	2023-12-18 15:25:00	0	6466.55	
70	翠亨站	0	翠亨1#	金轮翠15	9543.32	551	215.8818	39.18%	2023-12-20 17:20:00	0	3895.58	
71	翠亨站	0	翠亨1#	开企翠11	9093	525	247.695	47.18%	2024-07-23 18:20:00	0	2984.32	
72	翠亨站	0	翠亨2#	欧盟翠32	9093	525	312.585	59.54%	2024-07-23 18:20:00	0	1860.43	
73	翠亨站	0	翠亨1#	畔景翠18	9543.32	551	234.175	42.50%	2025-01-01 19:50:00	0	3578.75	
74	翠亨站	0	翠亨1#	日丰翠14	9093	525	233.205	44.42%	2024-07-23 18:20:00	0	3235.29	
75	翠亨站	0	翠亨2#	瑞芳翠33	9093	525	156.135	29.74%	2024-07-23 18:20:00	0	4570.14	
76	翠亨站	0	翠亨1#	润兆翠17	9543.32	551	176.7057	32.07%	2025-01-03 19:10:00	0	4574.11	
77	翠亨站	0	翠亨2#	玉坤翠21	9543.32	551	222.7693	40.43%	2023-12-26 10:30:00	0	3776.29	
78	翠亨站	0	翠亨2#	源春翠25	9093	525	114.66	21.84%	2024-07-23 18:20:00	0	5288.49	

武清供电公司10千伏配电线路可开放容量信息表（2025年第一季度）

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量（kVA）	所属母线	线路名称	线路允许容量（kVA）	允许电流（A）	历史最大电流（A）	最高负载率（%）	最大负荷发生日期	线路最大负荷日后需预留容量（kVA）	可开放容量（kVA）	备注
79	翠亨站	0	翠亨2#	泉秋翠35	9093	525	84.9975	16.19%	2024-07-23 18:20:00	0	5802.24	
80	翠亨站	0	翠亨2#	源泉翠31	9093	525	28.245	5.38%	2024-07-23 18:20:00	0	6785.20	
81	大黄堡站	0	大黄堡3#	朝阳里堡44	8140.4	470	13.019	2.77%	2024-07-03 12:55:00	0	6286.83	
82	大黄堡站	0	大黄堡3#	陈庄堡42	8140.4	470	153.314	32.62%	2024-07-03 12:55:00	0	3856.92	
83	大黄堡站	0	大黄堡2#	后台堡23	8833.2	510	302.226	59.26%	2023-12-20 20:05:00	0	1832.01	
84	大黄堡站	0	大黄堡3#	刘靳庄堡43	8140.4	470	181.608	38.64%	2024-07-03 12:55:00	0	3366.87	
85	大黄堡站	0	大黄堡2#	四高庄堡22	8833.2	510	82.11	16.10%	2025-01-01 20:35:00	0	5644.41	
86	大黄堡站	0	大黄堡2#	忠辛台堡21	9093	525	45.885	8.74%	2024-07-23 18:20:00	0	6479.67	
87	大碱厂站	0	大碱厂2#	福嘉碱24	9543.32	551	208.8841	37.91%	2023-12-18 11:25:00	0	4016.78	
88	大碱厂站	0	大碱厂1#	后巷碱19	9543.32	551	39.5618	7.18%	2023-12-17 17:50:00	0	6949.45	
89	大碱厂站	0	大碱厂2#	尖嘴窝碱14	9543.32	551	192.0235	34.85%	2023-12-21 19:25:00	0	4308.81	
90	大碱厂站	0	大碱厂1#	碱酩碱15	9543.32	551	338.4242	61.42%	2023-12-20 09:50:00	0	1773.15	
91	大碱厂站	0	大碱厂2#	南辛庄碱22	9093	525	276.7275	52.71%	2024-07-23 18:20:00	0	2481.48	
92	大碱厂站	0	大碱厂1#	长屯碱11	8833.2	510	173.349	33.99%	2023-12-20 16:55:00	0	4064.16	
93	大碱厂站	0	大碱厂2#	周家务碱12	8833.2	510	295.902	58.02%	2023-12-18 11:20:00	0	1941.54	
94	大康庄站	0	大康庄2#	百里富康18	8833.2	510	324.921	63.71%	2025-01-02 16:20:00	0	1438.93	
95	大康庄站	0	大康庄2#	产业园二康14	9543.32	551	92.568	16.80%	2025-01-02 17:00:00	0	6031.38	
96	大康庄站	0	大康庄3#	产业园一康26	9543.32	551	89.7579	16.29%	2023-12-21 15:40:00	0	6080.05	
97	大康庄站	0	大康庄3#	创真康22	9543.32	551	230.5384	41.84%	2023-12-21 21:00:00	0	3641.73	

武清供电公司10千伏配电线路可开放容量信息表（2025年第一季度）

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量（kVA）	所属母线	线路名称	线路允许容量（kVA）	允许电流（A）	历史最大电流（A）	最高负载率（%）	最大负荷发生日期	线路最大负荷日后需预留容量（kVA）	可开放容量（kVA）	备注
98	大康庄站	0	大康庄1#	金岳康21	9093	525	353.115	67.26%	2024-07-23 18:20:00	0	1158.45	
99	大康庄站	0	大康庄2#	久增康16	8833.2	510	137.955	27.05%	2023-12-21 09:30:00	0	4677.18	
100	大康庄站	0	大康庄3#	康达康28	8140.4	470	250.275	53.25%	2024-07-03 12:55:00	0	2177.56	
101	大康庄站	0	大康庄3#	康隆康36	8140.4	470	93.295	19.85%	2024-07-03 12:55:00	0	4896.45	
102	大康庄站	0	大康庄3#	康泰康38	8140.4	470	42.253	8.99%	2024-07-03 12:55:00	0	5780.50	
103	大康庄站	0	大康庄1#	康新康23	9543.32	551	326.4124	59.24%	2023-12-20 10:55:00	0	1981.19	
104	大康庄站	0	大康庄2#	隆泰康27	8140.4	470	92.919	19.77%	2024-07-03 12:55:00	0	4902.96	
105	大康庄站	0	大康庄2#	圣达康29	9093	525	47.145	8.98%	2024-07-23 18:20:00	0	6457.85	
106	大康庄站	0	大康庄1#	沃牛康13	8140.4	470	191.713	40.79%	2024-07-03 12:55:00	0	3191.85	
107	大康庄站	0	大康庄1#	新加六康25	9093	525	373.17	71.08%	2024-07-23 18:20:00	0	811.10	
108	大康庄站	0	大康庄3#	信昌康34	9543.32	551	344.5954	62.54%	2023-12-01 09:25:00	0	1666.26	
109	大康庄站	0	大康庄1#	法拉达康15	8833.2	510	2.448	0.48%	2025-01-05 00:00:00	0	7024.16	
110	大康庄站	0	大康庄3#	华欧康32	9093	525	0.3675	0.07%	2024-07-23 18:20:00	0	7268.03	
111	大康庄站	0	大康庄1#	清和康17	8140.4	470	1.081	0.23%	2024-07-03 12:55:00	0	6493.60	
112	大康庄站	0	大康庄2#	祥恒康33	9093	525	0.3675	0.07%	2024-07-23 18:20:00	0	7268.03	
113	大柳子站	0	大柳子1#	亿阔柳19	9093	525	158.235	30.14%	2024-07-23 18:20:00	0	4533.77	
114	大柳子站	0	大柳子2#	冷家堡柳31	9543.32	551	191.4725	34.75%	2025-01-02 16:35:00	0	4318.35	
115	大柳子站	0	大柳子1#	大范口柳1乙	9093	525	278.145	52.98%	2024-07-23 18:20:00	0	2456.93	
116	大柳子站	0	大柳子2#	峰云柳26	9093	525	124.53	23.72%	2024-07-23 18:20:00	0	5117.54	

武清供电公司10千伏配电线路可开放容量信息表（2025年第一季度）

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量（kVA）	所属母线	线路名称	线路允许容量（kVA）	允许电流（A）	历史最大电流（A）	最高负载率（%）	最大负荷发生日期	线路最大负荷日后需预留容量（kVA）	可开放容量（kVA）	备注
117	大柳子站	0	大柳子1#	高速柳17	9543.32	551	184.3095	33.45%	2025-01-04 16:20:00	0	4442.42	
118	大柳子站	0	大柳子1#	金坨柳1丙	9093	525	168.735	32.14%	2024-07-23 18:20:00	0	4351.91	
119	大柳子站	0	大柳子2#	坨一小柳25	9093	525	437.01	83.24%	2024-07-23 18:20:00	0	0.00	
120	大柳子站	0	大柳子1#	镇中心柳11	9543.32	551	136.2623	24.73%	2025-01-04 18:00:00	0	5274.59	
121	大柳子站	0	大柳子1#	坨五柳24	9093	525	254.205	48.42%	2024-07-23 18:20:00	0	2871.57	
122	大柳子站	0	大柳子2#	坨水柳1甲	9093	525	339.9375	64.75%	2024-07-23 18:20:00	0	1386.68	
123	大柳子站	0	大柳子2#	郑大柳32	9093	525	304.5525	58.01%	2024-07-23 18:20:00	0	1999.55	
124	大王古站	0	大王古2#	凡滨859	8833.2	510	343.281	67.31%	2023-12-20 16:30:00	0	1120.93	
125	大王古站	0	大王古3#	古香854	8833.2	510	323.952	63.52%	2023-12-20 09:00:00	0	1455.71	
126	大王古站	0	大王古3#	管委会864	8140.4	470	286.09	60.87%	2024/9/6	0	1557.24	
127	大王古站	0	大王古2#	华彩二857	9093	525	266.6475	50.79%	2024-07-23 18:20:00	0	2656.07	
128	大王古站	0	大王古3#	华彩一852	9093	525	438.27	83.48%	2024-07-23 18:20:00	0	0.00	
129	大王古站	0	大王古2#	晋元道古17	9543.32	551	179.28	32.54%	20224-1-22	0	4529.53	
130	大王古站	0	大王古3#	京滨862	8833.2	510	327.012	64.12%	2023-12-21 18:00:00	0	1402.71	
131	大王古站	0	大王古2#	蒙牛863	8140.4	470	222.733	47.39%	2024-07-03 12:55:00	0	2654.58	
132	大王古站	0	大王古2#	泰丰861	8140.4	470	162.62	34.60%	2024-07-03 12:55:00	0	3695.74	
133	大王古站	0	大王古2#	天鸿842	9093	525	252.2625	48.05%	2024-07-23 18:20:00	0	2905.21	
134	大王古站	0	大王古2#	纬五848	8833.2	510	129.03	25.30%	2023-12-22 11:30:00	0	4831.76	
135	大王古站	0	大王古3#	英伦856	8140.4	470	283.88	60.40%	2024-07-03 12:55:00	0	1595.52	
136	大王古站	0	大王古2#	镇区844	8140.4	470	268.229	57.07%	2024-07-03 12:55:00	0	1866.59	

武清供电公司10千伏配电线路可开放容量信息表（2025年第一季度）

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量（kVA）	所属母线	线路名称	线路允许容量（kVA）	允许电流（A）	历史最大电流（A）	最高负载率（%）	最大负荷发生日期	线路最大负荷日后需预留容量（kVA）	可开放容量（kVA）	备注
137	大王古站	0	大王古3#	聂营868	8833.2	510	0	0.00%	2025-01-05 00:00:00	0	7066.56	
138	大王古站	0	大王古3#	盛强二866	9577.96	553	135.3191	24.47%	2025-01-03 08:20:00	0	5318.64	
139	地毯园站	0	地毯园2#	博亮地24	9543.32	551	364.4314	66.14%	2025-01-03 08:15:00	0	1322.70	
140	地毯园站	0	地毯园1#	赫基地14	9543.32	551	214.0635	38.85%	2023-12-21 10:25:00	0	3927.08	
141	地毯园站	0	地毯园1#	宏达地15	9093	525	222.81	42.44%	2024-07-23 18:20:00	0	3415.33	
142	地毯园站	0	地毯园2#	洪家庄地33	9543.32	551	356.7725	64.75%	2023-12-22 09:00:00	0	1455.36	
143	地毯园站	0	地毯园1#	后苏庄地18	9093	525	219.555	41.82%	2024-07-23 18:20:00	0	3471.71	
144	地毯园站	0	地毯园2#	柳河地21	9543.32	551	218.747	39.70%	2023-12-15 11:30:00	0	3845.96	
145	地毯园站	0	地毯园1#	南县豪地17	9543.32	551	153.1229	27.79%	2025-01-02 18:00:00	0	4982.57	
146	地毯园站	0	地毯园2#	沈家庄地25	9543.32	551	369.4455	67.05%	2023-12-21 08:15:00	0	1235.86	
147	地毯园站	0	地毯园1#	孙林庄地11	9543.32	551	507.2506	92.06%	2023-12-18 10:40:00	0	0.00	
148	地毯园站	0	地毯园1#	唯品会地13	9093	525	27.5625	5.25%	2024-07-23 18:20:00	0	6797.02	
149	地毯园站	0	地毯园2#	西大刘地31	9543.32	551	37.1925	6.75%	2023-12-01 06:40:00	0	6990.48	
150	地毯园站	0	地毯园1#	兴财地16	9093	525	180.6525	34.41%	2024-07-23 18:20:00	0	4145.50	
151	地毯园站	0	地毯园1#	兴和地19	9543.32	551	102.1003	18.53%	2023-12-19 09:45:00	0	5866.28	
152	地毯园站	0	地毯园2#	炫宏地26	9543.32	551	141.9927	25.77%	2023-12-21 19:45:00	0	5175.34	
153	地毯园站	0	地毯园1#	东之龙地12	9543.32	551	1.9285	0.35%	2023-12-05 10:00:00	0	7601.25	
154	东马圈站	0	东马圈1#	奥朗斯159	8833.2	510	22.491	4.41%	2023-12-20 14:50:00	0	6677.02	
155	东马圈站	0	东马圈1#	董标堡161	9543.32	551	212.1901	38.51%	2023-12-21 17:40:00	0	3959.52	

武清供电公司10千伏配电线路可开放容量信息表（2025年第一季度）

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量（kVA）	所属母线	线路名称	线路允许容量（kVA）	允许电流（A）	历史最大电流（A）	最高负载率（%）	最大负荷发生日期	线路最大负荷日后需预留容量（kVA）	可开放容量（kVA）	备注
156	东马圈站	0	东马圈2#	和瑞园156	9093	525	16.5375	3.15%	2024-07-23 18:20:00	0	6987.97	
157	东马圈站	0	东马圈2#	汇利158	8833.2	510	191.097	37.47%	2023-12-26 10:40:00	0	3756.76	
158	东马圈站	0	东马圈1#	落堡155	8833.2	510	135.201	26.51%	2023-12-21 20:30:00	0	4724.88	
159	东马圈站	0	东马圈2#	马圈东152	8833.2	510	220.626	43.26%	2023-12-21 19:55:00	0	3245.32	
160	东马圈站	0	东马圈2#	马圈西154	8833.2	510	211.854	41.54%	2023-12-20 19:30:00	0	3397.25	
161	东马圈站	0	东马圈2#	南旺168	9543.32	551	168.055	30.50%	2023-12-19 07:05:00	0	4723.94	
162	东马圈站	0	东马圈1#	圈宏151	9543.32	551	174.0609	31.59%	2023-12-21 19:15:00	0	4619.92	
163	东马圈站	0	东马圈1#	杨河165	9543.32	551	163.1511	29.61%	2023-12-22 06:25:00	0	4808.88	
164	东马圈站	0	东马圈2#	颐西湖164	9543.32	551	179.5158	32.58%	2023-12-20 20:35:00	0	4525.44	
165	东马圈站	0	东马圈1#	银海153	8833.2	510	332.112	65.12%	2023-12-20 11:10:00	0	1314.38	
166	福源站	0	福源2#	百胜728	9543.32	551	329.5531	59.81%	2023-12-01 14:55:00	0	1926.80	
167	福源站	0	福源3#	福寓724	8140.4	470	312.832	66.56%	2024-07-03 12:55:00	0	1094.07	
168	福源站	0	福源2#	军星725	8833.2	510	206.703	40.53%	2025-01-03 09:15:00	0	3486.46	
169	福源站	0	福源2#	顺德福17	9543.32	551	268.4472	48.72%	2023-12-21 10:10:00	0	2985.15	
170	福源站	0	福源3#	瓦房726	9543.32	551	93.3394	16.94%	2023-12-21 07:40:00	0	6018.02	
171	福源站	0	福源2#	小雷庄福11	9093	525	98.1225	18.69%	2024-07-23 18:20:00	0	5574.92	
172	福源站	0	福源3#	宜林732	8833.2	510	325.839	63.89%	2023-12-18 15:05:00	0	1423.03	
173	福源站	0	福源2#	振达福16	9093	525	264.495	50.38%	2024-07-23 18:20:00	0	2693.35	
174	福源站	0	福源2#	福梅723	9093	525	151.2525	28.81%	2024-07-23 18:20:00	0	4654.71	

武清供电公司10千伏配电线路可开放容量信息表（2025年第一季度）

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量（kVA）	所属母线	线路名称	线路允许容量（kVA）	允许电流（A）	历史最大电流（A）	最高负载率（%）	最大负荷发生日期	线路最大负荷日后需预留容量（kVA）	可开放容量（kVA）	备注
175	福源站	0	福源3#	福新722	9093	525	0.8925	0.17%	2024-07-23 18:20:00	0	7258.94	
176	高村站	0	高村1#	东旭高16	9543.32	551	7.4936	1.36%	2023-12-20 09:45:00	0	7504.87	
177	高村站	0	高村1#	美颂高14	8833.2	510	112.761	22.11%	2023-12-19 20:30:00	0	5113.54	
178	高村站	0	高村1#	牛镇高11	9543.32	551	38.2945	6.95%	2023-12-21 07:05:00	0	6971.40	
179	高村站	0	高村2#	桐林高21	9543.32	551	177.8628	32.28%	2023-12-20 19:30:00	0	4554.07	
180	高村站	0	高村1#	馨桐高13	9543.32	551	324.8145	58.95%	2023-12-20 20:40:00	0	2008.87	
181	高村站	0	高村2#	芸香高27	8140.4	470	133.01	28.30%	2024-07-03 12:55:00	0	4208.59	
182	高村站	0	高村2#	中汉高22	9543.32	551	311.1497	56.47%	2023-12-21 17:30:00	0	2245.54	
183	高村站	0	高村2#	周村高23	9543.32	551	156.4289	28.39%	2023-12-21 18:25:00	0	4925.31	
184	高村站	0	高村1#	里老高12	9543.32	551	249.7683	45.33%	2023-12-20 20:30:00	0	3308.67	
185	高村站	0	高村1#	韩村高15	9093	525	1.4175	0.27%	2024-07-23 18:20:00	0	7249.85	
186	高村站	0	高村2#	澜花高24	9093	525	3.9375	0.75%	2024-07-23 18:20:00	0	7206.20	
187	宫城站	0	宫城1#	大曹庄583	9093	525	393.5925	74.97%	2024-07-23 18:20:00	0	457.38	
188	宫城站	0	宫城2#	大东队582	9543.32	551	302.6092	54.92%	2023-12-22 08:25:00	0	2393.46	
189	宫城站	0	宫城2#	东粮窝578	8833.2	510	321.06	45.86%	2024/2/21	0	3015.95	
190	宫城站	0	宫城1#	大三庄577	9543.32	551	239.0789	43.39%	2025-01-04 07:10:00	0	3493.81	
191	宫城站	0	宫城1#	槐庄子575	9543.32	551	276.2163	50.13%	2025-01-05 08:00:00	0	2850.59	
192	宫城站	0	宫城2#	修家庄586	9543.32	551	210.6473	38.23%	2023-12-28 11:15:00	0	3986.24	
193	宫城站	0	宫城1#	八里庄571	8833.2	510	277.899	54.49%	2025-01-03 19:30:00	0	2253.35	
194	宫城站	0	宫城2#	地毯园572	8833.2	510	0	0.00%	2025-01-05 00:00:00	0	7066.56	

武清供电公司10千伏配电线路可开放容量信息表（2025年第一季度）

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量（kVA）	所属母线	线路名称	线路允许容量（kVA）	允许电流（A）	历史最大电流（A）	最高负载率（%）	最大负荷发生日期	线路最大负荷日后需预留容量（kVA）	可开放容量（kVA）	备注
195	宫城站	0	宫城2#	辉煌二584	9543.32	551	0	0.00%	2025-01-05 00:00:00	0	7634.66	
196	宫城站	0	宫城1#	辉煌一581	9543.32	551	0	0.00%	2025-01-05 00:00:00	0	7634.66	
197	广源站	0	广源1#	奥帕224	9093	525	320.46	61.04%	2024-07-23 18:20:00	0	1724.03	
198	广源站	0	广源1#	泵站231	8140.4	470	300.283	63.89%	2024-07-03 12:55:00	0	1311.42	
199	广源站	0	广源1#	菲尔221	9093	525	405.09	77.16%	2024-07-23 18:20:00	0	258.24	
200	广源站	0	广源2#	福源道246	9093	525	139.965	26.66%	2024-07-23 18:20:00	0	4850.21	
201	广源站	0	广源2#	华景239	9093	525	184.0125	35.05%	2024-07-23 18:20:00	0	4087.30	
202	广源站	0	广源2#	绿洲237	9093	525	204.9075	39.03%	2024-07-23 18:20:00	0	3725.40	
203	广源站	0	广源2#	赛得233	8833.2	510	48.144	9.44%	2023-12-21 11:05:00	0	6232.71	
204	广源站	0	广源2#	商务区242	9093	525	172.095	32.78%	2024-07-23 18:20:00	0	4293.71	
205	广源站	0	广源2#	狮学院235	9543.32	551	207.6719	37.69%	2023-12-20 19:25:00	0	4037.78	
206	广源站	0	广源1#	维益227	8833.2	510	347.616	68.16%	2023-12-21 15:15:00	0	1045.85	
207	广源站	0	广源1#	西斯密229	8833.2	510	288.762	56.62%	2023-12-20 16:50:00	0	2065.20	
208	广源站	0	广源1#	新安路225	9093	525	138.5475	26.39%	2024-07-23 18:20:00	0	4874.76	
209	广源站	0	广源1#	新开路232	8140.4	470	156.463	33.29%	2024-07-03 12:55:00	0	3802.38	
210	广源站	0	广源1#	新平路226	9543.32	551	169.2672	30.72%	2025-01-03 07:25:00	0	4702.95	
211	广源站	0	广源2#	新兴路248	9543.32	551	206.6801	37.51%	2025-01-01 18:10:00	0	4054.96	
212	广源站	0	广源1#	学知府228	8833.2	510	207.162	40.62%	2023-12-20 19:00:00	0	3478.51	
213	广源站	0	广源2#	铁科241	9543.32	551	3.1958	0.58%	2025-01-05 00:00:00	0	7579.30	

武清供电公司10千伏配电线路可开放容量信息表（2025年第一季度）

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量（kVA）	所属母线	线路名称	线路允许容量（kVA）	允许电流（A）	历史最大电流（A）	最高负载率（%）	最大负荷发生日期	线路最大负荷日后需预留容量（kVA）	可开放容量（kVA）	备注
214	广源站	0	广源1#	纵横234	9093	525	236.9325	45.13%	2024-07-23 18:20:00	0	3170.73	
215	河北电站	0	河北电1#	北三电14	9543.32	551	96.5352	17.52%	2023-12-21 11:05:00	0	5962.67	
216	河北电站	0	河北电2#	北小营电23	9543.32	551	213.237	38.70%	2023-12-21 18:15:00	0	3941.39	
217	河北电站	0	河北电2#	打铁苏电22	9543.32	551	86.507	15.70%	2023-12-22 17:45:00	0	6136.35	
218	河北电站	0	河北电1#	河向联电11	9543.32	551	144.8579	26.29%	2023-12-21 17:25:00	0	5125.72	
219	河北电站	0	河北电2#	口哨电21	9543.32	551	264.5351	48.01%	2023-12-21 17:30:00	0	3052.91	
220	河北电站	0	河北电1#	李大人电15	9543.32	551	301.6725	54.75%	2023-12-21 17:40:00	0	2409.69	
221	河北电站	0	河北电1#	裴庄电13	9543.32	551	207.0658	37.58%	2023-12-21 17:40:00	0	4048.28	
222	河北电站	0	河北电1#	塔园电12	9543.32	551	328.396	59.60%	2023-12-21 17:45:00	0	1946.84	
223	河东站	0	河东3#	观湖二河39	8140.4	470	283.833	60.39%	2024-07-03 12:55:00	0	1596.33	
224	河东站	0	河东2#	观湖一河25	8140.4	470	171.268	36.44%	2024-07-03 12:55:00	0	3545.96	
225	河东站	0	河东3#	瀚祥河44	9543.32	551	112.1836	20.36%	2025-01-04 13:50:00	0	5691.64	
226	河东站	0	河东2#	河慧河29	8140.4	470	173.054	36.82%	2024-07-03 12:55:00	0	3515.02	
227	河东站	0	河东3#	河名河37	8833.2	510	139.99	27.45%	2024/12/22	0	4641.93	
228	河东站	0	河东3#	河农河52	8140.4	470	331.679	70.57%	2024-07-03 12:55:00	0	767.64	
229	河东站	0	河东2#	河水河28	8140.4	470	160.411	34.13%	2024-07-03 12:55:00	0	3734.00	
230	河东站	0	河东3#	河医河35	8140.4	470	204.732	43.56%	2024-07-03 12:55:00	0	2966.36	
231	河东站	0	河东3#	河运河43	8140.4	470	127.699	27.17%	2024-07-03 12:55:00	0	4300.57	
232	河东站	0	河东2#	河泽河26	8140.4	470	136.112	28.96%	2024-07-03 12:55:00	0	4154.86	
233	河东站	0	河东2#	恒美河31	9543.32	551	37.9639	6.89%	2025-01-01 09:05:00	0	6977.12	

武清供电公司10千伏配电线路可开放容量信息表（2025年第一季度）												
序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量（kVA）	所属母线	线路名称	线路允许容量（kVA）	允许电流（A）	历史最大电流（A）	最高负载率（%）	最大负荷发生日期	线路最大负荷日后需预留容量（kVA）	可开放容量（kVA）	备注
234	河东站	0	河东3#	鸿园河54	8140.4	470	52.405	11.15%	2024-07-03 12:55:00	0	5604.67	
235	河东站	0	河东2#	嘉兴河33	8140.4	470	137.522	29.26%	2024-07-03 12:55:00	0	4130.44	
236	河东站	0	河东3#	礼堂河42	9093	525	254.31	48.44%	2024-07-23 18:20:00	0	2869.75	
237	河东站	0	河东2#	四季花苑河23	8140.4	470	93.577	19.91%	2024-07-03 12:55:00	0	4891.57	
238	河东站	0	河东2#	馨达河27	8140.4	470	225.13	47.90%	2024-07-03 12:55:00	0	2613.07	
239	河东站	0	河东3#	馨如河46	8140.4	470	265.55	56.50%	2024-07-03 12:55:00	0	1912.99	
240	河东站	0	河东2#	阳光河32	9093	525	228.27	43.48%	2024-07-23 18:20:00	0	3320.76	
241	河东站	0	河东2#	友谊河38	8140.4	470	181.843	38.69%	2024-07-03 12:55:00	0	3362.80	
242	河东站	0	河东2#	育才路河36	8140.4	470	293.703	62.49%	2024-07-03 12:55:00	0	1425.38	
243	河东站	0	河东2#	镇铁河34	8140.4	470	137.522	29.26%	2024-07-03 12:55:00	0	4130.44	
244	河东站	0	河东3#	中信河45	9093	525	88.305	16.82%	2024-07-23 18:20:00	0	5744.96	
245	河西务站	0	河西务2#	包楼务34	9543.32	551	133.6175	24.25%	2023-12-20 17:50:00	0	5320.40	
246	河西务站	0	河西务3#	宝庄务46	9543.32	551	276.9326	50.26%	2023-12-21 17:35:00	0	2838.18	
247	河西务站	0	河西务2#	扶头务22	9543.32	551	166.402	30.20%	2023-12-16 17:20:00	0	4752.57	
248	河西务站	0	河西务3#	沙河务47	9093	525	181.125	34.50%	2024-07-23 18:20:00	0	4137.32	
249	河西务站	0	河西务3#	羊坊务48	9543.32	551	187.6706	34.06%	2023-12-21 17:35:00	0	4384.20	
250	河西务站	0	河西务3#	艺都务45	9543.32	551	34.8783	6.33%	2023-12-24 19:35:00	0	7030.56	
251	河西务站	0	河西务2#	友堡务33	9093	525	257.9325	49.13%	2024-07-23 18:20:00	0	2807.01	
252	河西务站	0	河西务2#	卓达务21	9093	525	19.215	3.66%	2024-07-23 18:20:00	0	6941.60	

武清供电公司10千伏配电线路可开放容量信息表（2025年第一季度）

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量（kVA）	所属母线	线路名称	线路允许容量（kVA）	允许电流（A）	历史最大电流（A）	最高负载率（%）	最大负荷发生日期	线路最大负荷日后需预留容量（kVA）	可开放容量（kVA）	备注
253	华夏园站	0	华夏园1#	便利蜂华42	9093	525	115.8675	22.07%	2024-07-23 18:20:00	0	5267.57	
254	华夏园站	0	华夏园1#	大王庄华13	8833.2	510	209.61	41.10%	2023-12-21 07:35:00	0	3436.11	
255	华夏园站	0	华夏园2#	蜂盛华29	9093	525	112.56	21.44%	2024-07-23 18:20:00	0	5324.86	
256	华夏园站	0	华夏园1#	高庄华11	8833.2	510	216.648	42.48%	2023-12-20 20:55:00	0	3314.22	
257	华夏园站	0	华夏园3#	宏泰华14	8140.4	470	98.653	20.99%	2024-07-03 12:55:00	0	4803.65	
258	华夏园站	0	华夏园2#	华鹤二华33	9093	525	73.8675	14.07%	2024-07-23 18:20:00	0	5995.01	
259	华夏园站	0	华夏园1#	华鹤一华25	9543.32	551	12.8383	2.33%	2025-01-05 20:10:00	0	7412.30	
260	华夏园站	0	华夏园2#	华欣华31	9543.32	551	119.567	21.70%	2023-12-20 20:35:00	0	5563.76	
261	华夏园站	0	华夏园1#	华颐华23	9093	525	84.21	16.04%	2024-07-23 18:20:00	0	5815.88	
262	华夏园站	0	华夏园2#	金旺华22	9543.32	551	340.4629	61.79%	2023-12-20 11:00:00	0	1737.84	
263	华夏园站	0	华夏园2#	木厂华18	8140.4	470	244.071	51.93%	2024-07-03 12:55:00	0	2285.01	
264	华夏园站	0	华夏园2#	三里屯华12	8833.2	510	225.114	44.14%	2023-12-20 19:50:00	0	3167.59	
265	华夏园站	0	华夏园1#	土城华17	8833.2	510	325.482	63.82%	2023-12-21 18:50:00	0	1429.21	
266	华夏园站	0	华夏园3#	五七华16	8833.2	510	383.826	75.26%	2023-12-20 17:50:00	0	418.69	
267	华夏园站	0	华夏园2#	溪塘二华27	8140.4	470	345.356	73.48%	2024-07-03 12:55:00	0	530.75	
268	华夏园站	0	华夏园1#	溪塘一华21	8833.2	510	183.957	36.07%	2023-12-13 11:05:00	0	3880.42	
269	华夏园站	0	华夏园2#	项公庄华24	9543.32	551	181.6647	32.97%	2023-12-19 05:25:00	0	4488.22	
270	华夏园站	0	华夏园3#	押虎寨华46	8833.2	510	101.439	19.89%	2023-12-21 07:25:00	0	5309.64	
271	华夏园站	0	华夏园3#	岳庄华41	9543.32	551	190.4256	34.56%	2023-12-21 07:40:00	0	4336.48	

武清供电公司10千伏配电线路可开放容量信息表（2025年第一季度）

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量（kVA）	所属母线	线路名称	线路允许容量（kVA）	允许电流（A）	历史最大电流（A）	最高负载率（%）	最大负荷发生日期	线路最大负荷日后需预留容量（kVA）	可开放容量（kVA）	备注
272	黄花店站	0	黄花店2#	八里桥黄24	9543.32	551	313.9047	56.97%	2023-12-19 17:25:00	0	2197.83	
273	黄花店站	0	黄花店2#	亨必达黄23	9543.32	551	88.3804	16.04%	2023-12-22 17:15:00	0	6103.91	
274	黄花店站	0	黄花店2#	解口黄41	9093	525	231.05	45.86%	2024/7/30	0	3104.66	
275	黄花店站	0	黄花店2#	联瑞黄33	9543.32	551	425.0965	77.15%	2025-01-03 17:10:00	0	271.98	
276	黄花店站	0	黄花店2#	面粉厂黄22	9543.32	551	321.8391	58.41%	2023-12-21 08:05:00	0	2060.40	
277	黄花店站	0	黄花店3#	地膜厂黄48	9543.32	551	97.527	17.70%	2023-12-22 07:15:00	0	5945.49	
278	黄花店站	0	黄花店3#	石各庄黄47	9543.32	551	245.0848	44.48%	2023-12-12 07:55:00	0	3389.79	
279	灰锅口站	0	灰锅口2#	富民B区274	8140.4	470	57.998	12.34%	2024-07-03 12:55:00	0	5507.79	
280	灰锅口站	0	灰锅口1#	聂庄子271	9543.32	551	332.5285	60.35%	2025-01-03 18:05:00	0	1875.26	
281	灰锅口站	0	灰锅口1#	王塘庄273	8833.2	510	146.115	28.65%	2023-12-18 10:25:00	0	4535.85	
282	灰锅口站	0	灰锅口2#	张大庄272	9543.32	551	370.2169	67.19%	2023-12-21 17:30:00	0	1222.50	
283	灰锅口站	0	灰锅口1#	灰锅口275	8833.2	510	0	0.00%	2025-01-05 00:00:00	0	7066.56	
284	静湖站	0	静湖1#	博雅静17	9093	525	287.7	54.80%	2024-07-23 18:20:00	0	2291.44	
285	静湖站	0	静湖1#	嘉宁静11	8140.4	470	408.289	86.87%	2024-07-03 12:55:00	0	0.00	
286	静湖站	0	静湖2#	清源静12	9093	525	227.43	43.32%	2024-07-23 18:20:00	0	3335.31	
287	静湖站	0	静湖1#	嘉源静13	9093	525	254.6775	48.51%	2024-07-23 18:20:00	0	2863.39	
288	静湖站	0	静湖2#	聚豪静33	9093	525	265.545	50.58%	2024-07-23 18:20:00	0	2675.16	
289	静湖站	0	静湖2#	科富静16	8140.4	470	130.942	27.86%	2024-07-03 12:55:00	0	4244.40	
290	静湖站	0	静湖1#	林语静23	9093	525	225.1725	42.89%	2024-07-23 18:20:00	0	3374.41	
291	静湖站	0	静湖2#	农于静29	9093	525	177.5025	33.81%	2024-07-23 18:20:00	0	4200.06	

武清供电公司10千伏配电线路可开放容量信息表（2025年第一季度）

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量（kVA）	所属母线	线路名称	线路允许容量（kVA）	允许电流（A）	历史最大电流（A）	最高负载率（%）	最大负荷发生日期	线路最大负荷日后需预留容量（kVA）	可开放容量（kVA）	备注
292	静湖站	0	静湖1#	双象静15	8833.2	510	281.061	55.11%	2023-12-19 11:25:00	0	2198.58	
293	静湖站	0	静湖2#	天和二静31	9093	525	187.8975	35.79%	2024-07-23 18:20:00	0	4020.02	
294	静湖站	0	静湖1#	天和一静21	9093	525	133.4025	25.41%	2024-07-23 18:20:00	0	4963.87	
295	静湖站	0	静湖1#	星湖静25	9093	525	193.6725	36.89%	2024-07-23 18:20:00	0	3919.99	
296	静湖站	0	静湖2#	静龙静27	8833.2	510	0	0.00%	2025-01-05 00:00:00	0	7066.56	
297	静湖站	0	静湖1#	静祥静19	9543.32	551	0	0.00%	2025-01-05 00:00:00	0	7634.66	
298	静湖站	0	静湖2#	静意静18	9543.32	551	0	0.00%	2025-01-05 00:00:00	0	7634.66	
299	立新站	0	立新2#	大刘堡立32	9543.32	551	79.9501	14.51%	2023-12-21 08:55:00	0	6249.92	
300	立新站	0	立新1#	钢研立14	8833.2	510	152.235	29.85%	2023-12-18 16:25:00	0	4429.85	
301	立新站	0	立新2#	固诺立42	8833.2	510	174.42	34.20%	2023-12-20 16:00:00	0	4045.61	
302	立新站	0	立新1#	海达立24	9543.32	551	332.88	60.41%	2024/12/28	0	1869.54	
303	立新站	0	立新2#	津猫立34	8833.2	510	311.1	61.00%	2025-01-03 17:05:00	0	1678.31	
304	立新站	0	立新2#	曼格立43	8833.2	510	66.3	13.00%	2023-12-21 15:55:00	0	5918.24	
305	立新站	0	立新2#	欧科立41	8833.2	510	32.844	6.44%	2023-12-28 08:35:00	0	6497.70	
306	立新站	0	立新1#	强发立25	9543.32	551	171.1957	31.07%	2023-12-22 08:20:00	0	4669.55	
307	立新站	0	立新1#	石北立31	9543.32	551	311.4252	56.52%	2023-12-21 18:25:00	0	2240.77	
308	立新站	0	立新1#	天昌立26	9543.32	551	199.45	36.20%	2024/12/4	0	4180.18	
309	立新站	0	立新1#	天正立13	8833.2	510	77.01	15.10%	2023-12-01 09:55:00	0	5732.75	
310	立新站	0	立新1#	西田庄立16	9543.32	551	349.4993	63.43%	2023-12-21 07:45:00	0	1581.33	
311	立新站	0	立新1#	西肖庄立12	9543.32	551	221.9428	40.28%	2023-12-20 09:30:00	0	3790.61	

武清供电公司10千伏配电线路可开放容量信息表（2025年第一季度）

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量（kVA）	所属母线	线路名称	线路允许容量（kVA）	允许电流（A）	历史最大电流（A）	最高负载率（%）	最大负荷发生日期	线路最大负荷日后需预留容量（kVA）	可开放容量（kVA）	备注
312	立新站	0	立新1#	月福立21	8140.4	470	253.189	53.87%	2024-07-03 12:55:00	0	2127.09	
313	立新站	0	立新1#	振生立22	8140.4	470	293.186	62.38%	2024-07-03 12:55:00	0	1434.34	
314	立新站	0	立新2#	中建立45	9543.32	551	279.0264	50.64%	2023-12-21 08:40:00	0	2801.92	
315	立新站	0	立新2#	贵航立33	8833.2	510	0	0.00%	2025-01-05 00:00:00	0	7066.56	
316	龙凤站	0	龙凤2#	凤河龙23	9093	525	23.415	4.46%	2024-07-23 18:20:00	0	6868.85	
317	龙凤站	0	龙凤2#	耿庄龙22	9543.32	551	174.7772	31.72%	2023-12-21 20:00:00	0	4607.51	
318	龙凤站	0	龙凤2#	恒欣龙32	8140.4	470	106.878	22.74%	2024-07-03 12:55:00	0	4661.19	
319	龙凤站	0	龙凤3#	后庄龙43	9543.32	551	322.1146	58.46%	2023-12-21 17:10:00	0	2055.63	
320	龙凤站	0	龙凤3#	嘉地龙45	9543.32	551	144.362	26.20%	2023-12-02 19:10:00	0	5134.31	
321	龙凤站	0	龙凤2#	良源龙33	8833.2	510	232.815	45.65%	2023-12-20 16:20:00	0	3034.20	
322	龙凤站	0	龙凤3#	齐东营龙42	9093	525	72.45	13.80%	2024-07-23 18:20:00	0	6019.57	
323	龙凤站	0	龙凤3#	泗祥龙47	9093	525	24.99	4.76%	2024-07-23 18:20:00	0	6841.57	
324	龙凤站	0	龙凤3#	桃园龙41	9543.32	551	242.1645	43.95%	2025-01-02 12:15:00	0	3440.37	
325	龙凤站	0	龙凤2#	田家务龙21	9543.32	551	169.708	30.80%	2023-12-20 18:10:00	0	4695.31	
326	龙凤站	0	龙凤3#	同联龙44	8833.2	510	29.58	5.80%	2023-12-19 13:30:00	0	6554.23	
327	龙凤站	0	龙凤2#	鑫苑龙24	9093	525	273.42	52.08%	2024-07-23 18:20:00	0	2538.77	
328	龙凤站	0	龙凤2#	驿动龙31	8833.2	510	75.786	14.86%	2025-01-02 12:25:00	0	5753.95	
329	梅上站	0	梅上2#	北王平梅23	9093	525	237.72	45.28%	2024-07-23 18:20:00	0	3157.09	
330	梅上站	0	梅上2#	常春梅21	9093	525	235.41	44.84%	2024-07-23 18:20:00	0	3197.10	

武清供电公司10千伏配电线路可开放容量信息表（2025年第一季度）

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量（kVA）	所属母线	线路名称	线路允许容量（kVA）	允许电流（A）	历史最大电流（A）	最高负载率（%）	最大负荷发生日期	线路最大负荷日后需预留容量（kVA）	可开放容量（kVA）	备注
331	梅上站	0	梅上1#	晨星梅14	9543.32	551	388.2346	70.46%	2023-12-20 17:15:00	0	910.43	
332	梅上站	0	梅上2#	淳清梅26	9543.32	551	342.5567	62.17%	2023-12-01 21:40:00	0	1701.57	
333	梅上站	0	梅上2#	华江梅24	9543.32	551	211.27	38.34%	2024/12/6	0	3975.46	
334	梅上站	0	梅上1#	华宁梅15	8140.4	551	423.4986	76.86%	2023-12-06 16:00:00	0	255.61	
335	梅上站	0	梅上1#	金两仪梅16	9093	525	363.09	69.16%	2024-07-23 18:20:00	0	985.68	
336	梅上站	0	梅上1#	深玲梅13	9093	525	166.74	31.76%	2024-07-23 18:20:00	0	4386.46	
337	梅上站	0	梅上1#	石棉庄梅17	9093	525	333.7425	63.57%	2024-07-23 18:20:00	0	1493.98	
338	梅上站	0	梅上2#	塘坊梅31	9543.32	551	86.8376	15.76%	2023-12-22 17:25:00	0	6130.63	
339	梅上站	0	梅上1#	雅苑梅12	9543.32	551	81.1072	14.72%	2023-12-17 20:35:00	0	6229.88	
340	梅上站	0	梅上1#	亚迪梅11	9093	525	231.525	44.10%	2024-07-23 18:20:00	0	3264.39	
341	梅上站	0	梅上2#	亚新科梅22	9093	525	164.5875	31.35%	2024-07-23 18:20:00	0	4423.74	
342	梅上站	0	梅上2#	杨恒庄梅25	9543.32	551	344.4852	62.52%	2023-12-21 20:40:00	0	1668.17	
343	梅上站	0	梅上2#	盈翔梅36	9093	525	344.19	65.56%	2024-07-23 18:20:00	0	1313.03	
344	梅上站	0	梅上2#	永炬梅32	9543.32	551	232.0261	42.11%	2023-12-21 09:20:00	0	3615.96	
345	梅上站	0	梅上1#	云景梅18	9093	525	90.51	17.24%	2024-07-23 18:20:00	0	5706.77	
346	南蔡南站	0	南蔡南3#	北蔡村786	8833.2	510	331.398	64.98%	2023-12-20 20:20:00	0	1326.75	
347	南蔡南站	0	南蔡南1#	创源714	9543.32	551	184.6401	33.51%	2025-01-03 07:45:00	0	4436.69	
348	南蔡南站	0	南蔡南1#	定福庄718	9543.32	551	366.7456	66.56%	2023-12-21 09:55:00	0	1282.62	
349	南蔡南站	0	南蔡南3#	金博二782	8833.2	510	211.701	41.51%	2023-12-21 10:35:00	0	3399.90	
350	南蔡南站	0	南蔡南2#	莲胜783	8140.4	470	237.867	50.61%	2024-07-03 12:55:00	0	2392.46	

武清供电公司10千伏配电线路可开放容量信息表（2025年第一季度）

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量（kVA）	所属母线	线路名称	线路允许容量（kVA）	允许电流（A）	历史最大电流（A）	最高负载率（%）	最大负荷发生日期	线路最大负荷日后需预留容量（kVA）	可开放容量（kVA）	备注
351	南蔡南站	0	南蔡南2#	南渤795	8140.4	470	139.073	29.59%	2024-07-03 12:55:00	0	4103.58	
352	南蔡南站	0	南蔡南3#	南翡796	8140.4	470	151.56	32.25%	2024/9/6	0	3887.30	
353	南蔡南站	0	南蔡南3#	南海792	9543.32	551	95.1026	17.26%	2025-01-02 15:25:00	0	5987.48	
354	南蔡南站	0	南蔡南3#	南华二798	9093	525	8.4525	1.61%	2024-07-23 18:20:00	0	7128.00	
355	南蔡南站	0	南蔡南3#	南惠二794	9543.32	551	148.3843	26.93%	2025-01-02 17:20:00	0	5064.64	
356	南蔡南站	0	南蔡南2#	南惠一791	9093	525	168.945	32.18%	2024-07-23 18:20:00	0	4348.27	
357	南蔡南站	0	南蔡南2#	三毛店787	8140.4	470	27.072	5.76%	2024-07-03 12:55:00	0	6043.43	
358	南蔡南站	0	南蔡南1#	顺天713	9543.32	551	86.6723	15.73%	2023-12-26 11:15:00	0	6133.49	
359	南蔡南站	0	南蔡南2#	泗村店785	8833.2	510	208.845	40.95%	2023-12-22 11:00:00	0	3449.36	
360	南蔡南站	0	南蔡南1#	杨凤庄711	9543.32	551	224.5325	40.75%	2023-12-22 08:20:00	0	3745.75	
361	南蔡南站	0	南蔡南3#	张辛庄784	8833.2	510	133.263	26.13%	2023-12-20 20:50:00	0	4758.44	
362	南蔡南站	0	南蔡南1#	砖厂712	9543.32	551	181.8851	33.01%	2023-12-18 09:55:00	0	4484.41	
363	南蔡南站	0	南蔡南2#	南翠789	9093	525	188.8425	35.97%	2024-07-23 18:20:00	0	4003.65	
364	南蔡南站	0	南蔡南2#	南华一793	9093	525	279.93	53.32%	2024-07-23 18:20:00	0	2426.01	
365	前进站	0	前进2#	变电824	9543.32	551	30.4152	5.52%	2023-12-23 10:25:00	0	7107.86	
366	前进站	0	前进2#	第六城812	8140.4	470	174.135	37.05%	2024-07-03 12:55:00	0	3496.30	
367	前进站	0	前进2#	东洲818	8833.2	510	334.866	65.66%	2023-12-25 08:35:00	0	1266.68	
368	前进站	0	前进2#	富民道837	8140.4	470	211.312	44.96%	2024-07-03 12:55:00	0	2852.40	
369	前进站	0	前进2#	家世界814	8833.2	510	17.493	3.43%	2023-12-22 11:05:00	0	6763.58	
370	前进站	0	前进2#	建设路822	8140.4	470	277.018	58.94%	2024-07-03 12:55:00	0	1714.37	

武清供电公司10千伏配电线路可开放容量信息表（2025年第一季度）												
序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量（kVA）	所属母线	线路名称	线路允许容量（kVA）	允许电流（A）	历史最大电流（A）	最高负载率（%）	最大负荷发生日期	线路最大负荷日后需预留容量（kVA）	可开放容量（kVA）	备注
371	前进站	0	前进2#	进昇二835	8140.4	470	167.508	35.64%	2024-07-03 12:55:00	0	3611.08	
372	前进站	0	前进1#	进昇一821	8140.4	470	290.272	61.76%	2024-07-03 12:55:00	0	1484.81	
373	前进站	0	前进1#	君利813	8140.4	470	78.725	16.75%	2024-07-03 12:55:00	0	5148.80	
374	前进站	0	前进2#	兰海838	8140.4	470	94.188	20.04%	2024-07-03 12:55:00	0	4880.98	
375	前进站	0	前进1#	良庄815	8140.4	470	430.896	91.68%	2024-07-03 12:55:00	0	0.00	
376	前进站	0	前进2#	平安里832	8140.4	470	268.323	57.09%	2024-07-03 12:55:00	0	1864.97	
377	前进站	0	前进1#	强国道811	8140.4	470	353.299	75.17%	2024-07-03 12:55:00	0	393.18	
378	前进站	0	前进1#	区医东825	9093	525	97.545	18.58%	2024-07-23 18:20:00	0	5584.92	
379	前进站	0	前进1#	泉兴路819	8140.4	470	247.22	52.60%	2024-07-03 12:55:00	0	2230.47	
380	前进站	0	前进2#	水厂831	8140.4	470	34.263	7.29%	2024-07-03 12:55:00	0	5918.88	
381	前进站	0	前进2#	文化公园836	8140.4	470	198.152	42.16%	2024-07-03 12:55:00	0	3080.33	
382	前进站	0	前进2#	雅静园833	9093	525	296.94	56.56%	2024-07-23 18:20:00	0	2131.40	
383	前进站	0	前进2#	悦居834	8140.4	470	132.634	28.22%	2024-07-03 12:55:00	0	4215.10	
384	前进站	0	前进1#	黄庄823	8833.2	510	0	0.00%	2025-01-05 00:00:00	0	7066.56	
385	青坨站	0	青坨2#	蔡家地891	9093	525	330.96	63.04%	2024-07-23 18:20:00	0	1542.17	
386	青坨站	0	青坨3#	汊钢892	8140.4	470	65.518	13.94%	2024-07-03 12:55:00	0	5377.55	
387	青坨站	0	青坨2#	广顺源887	9093	525	280.665	53.46%	2024-07-23 18:20:00	0	2413.28	
388	青坨站	0	青坨3#	嘉禾884	8140.4	470	156.369	33.27%	2024-07-03 12:55:00	0	3804.01	
389	青坨站	0	青坨3#	金家园888	9093	525	102.48	19.52%	2024-07-23 18:20:00	0	5499.45	

武清供电公司10千伏配电线路可开放容量信息表（2025年第一季度）

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量（kVA）	所属母线	线路名称	线路允许容量（kVA）	允许电流（A）	历史最大电流（A）	最高负载率（%）	最大负荷发生日期	线路最大负荷日后需预留容量（kVA）	可开放容量（kVA）	备注
390	青坨站	0	青坨2#	路骑876	9543.32	551	138.7969	25.19%	2025-01-02 11:05:00	0	5230.69	
391	青坨站	0	青坨3#	青柳896	9093	525	435.6975	82.99%	2024-07-23 18:20:00	0	0.00	
392	青坨站	0	青坨3#	青贸894	9093	525	309.855	59.02%	2024-07-23 18:20:00	0	1907.71	
393	青坨站	0	青坨2#	青鑫893	9543.32	551	319.6351	58.01%	2025-01-03 08:25:00	0	2098.58	
394	青坨站	0	青坨3#	青镇898	9093	525	429.975	81.90%	2024-07-23 18:20:00	0	0.00	
395	青坨站	0	青坨3#	四合庄882	9543.32	551	364.5416	66.16%	2023-12-14 16:40:00	0	1320.80	
396	青坨站	0	青坨3#	天华886	9093	525	112.8225	21.49%	2024-07-23 18:20:00	0	5320.31	
397	青坨站	0	青坨2#	武苑872	8833.2	510	300.135	58.85%	2023-12-22 10:30:00	0	1868.22	
398	泉发站	0	泉发1#	贝格439	8140.4	470	174.182	37.06%	2024-07-03 12:55:00	0	3495.49	
399	泉发站	0	泉发2#	东蒲洼434	8833.2	510	55.08	10.80%	2023-12-13 10:05:00	0	6112.57	
400	泉发站	0	泉发2#	供电局432	8140.4	470	304.936	64.88%	2024-07-03 12:55:00	0	1230.83	
401	泉发站	0	泉发1#	赛诺441	8140.4	470	177.66	37.80%	2024-07-03 12:55:00	0	3435.25	
402	泉发站	0	泉发2#	索尼克436	8140.4	470	275.561	58.63%	2024-07-03 12:55:00	0	1739.60	
403	泉发站	0	泉发2#	旺发联438	8140.4	470	75.247	16.01%	2024-07-03 12:55:00	0	5209.04	
404	泉发站	0	泉发1#	远恒431	8833.2	510	128.2	25.14%	2024/12/22	0	4846.14	
405	泉发站	0	泉发1#	家乐433	8833.2	510	0	0.00%	2025-01-05 00:00:00	0	7066.56	
406	泉丰站	0	泉丰2#	奥克斯535	8140.4	470	267.289	56.87%	2024-07-03 12:55:00	0	1882.87	
407	泉丰站	0	泉丰1#	东区二513	8833.2	510	253.521	49.71%	2023-12-21 10:15:00	0	2675.58	
408	泉丰站	0	泉丰2#	东区三548	8140.4	470	193.546	41.18%	2024-07-03 12:55:00	0	3160.10	
409	泉丰站	0	泉丰2#	东区一562	8833.2	510	119.901	23.51%	2023-12-11 11:25:00	0	4989.87	

武清供电公司10千伏配电线路可开放容量信息表（2025年第一季度）

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量（kVA）	所属母线	线路名称	线路允许容量（kVA）	允许电流（A）	历史最大电流（A）	最高负载率（%）	最大负荷发生日期	线路最大负荷日后需预留容量（kVA）	可开放容量（kVA）	备注
410	泉丰站	0	泉丰1#	丰金二522	9093	525	343.35	65.40%	2024-07-23 18:20:00	0	1327.58	
411	泉丰站	0	泉丰1#	丰金一515	9093	525	282.5025	53.81%	2024-07-23 18:20:00	0	2381.46	
412	泉丰站	0	泉丰1#	丰软一517	9093	525	230.1075	43.83%	2024-07-23 18:20:00	0	3288.94	
413	泉丰站	0	泉丰2#	丰清537	9543.32	525	471.45	89.80%	2024-07-23 18:20:00	0	0.00	
414	泉丰站	0	泉丰1#	丰软二524	8833.2	551	252.67	45.86%	2024/12/16	0	3015.95	
415	泉丰站	0	泉丰1#	南区二528	8140.4	470	162.15	34.50%	2024-07-03 12:55:00	0	3703.88	
416	泉丰站	0	泉丰2#	南区一566	8140.4	470	258.688	55.04%	2024-07-03 12:55:00	0	2031.84	
417	泉丰站	0	泉丰1#	熙和园511	9093	525	275.6775	52.51%	2024-07-23 18:20:00	0	2499.67	
418	泉丰站	0	泉丰2#	玉圭园546	8140.4	470	301.505	64.15%	2024-07-03 12:55:00	0	1290.25	
419	泉旺站	0	泉旺2#	阿托兹372	8833.2	510	334.968	65.68%	2023-12-18 10:35:00	0	1264.91	
420	泉旺站	0	泉旺2#	地雅374	8833.2	510	181.152	35.52%	2023-12-18 09:20:00	0	3929.01	
421	泉旺站	0	泉旺1#	华特379	9543.32	551	253.6253	46.03%	2023-12-15 09:55:00	0	3241.87	
422	泉旺站	0	泉旺1#	杰麦371	8140.4	470	262.495	55.85%	2024-07-03 12:55:00	0	1965.91	
423	泉旺站	0	泉旺1#	区政府373	8140.4	470	175.122	37.26%	2024-07-03 12:55:00	0	3479.21	
424	泉旺站	0	泉旺1#	邮局375	8140.4	470	225.929	48.07%	2024-07-03 12:55:00	0	2599.23	
425	泉旺站	0	泉旺1#	棉织厂377	8833.2	510	0	0.00%	2025-01-05 00:00:00	0	7066.56	
426	商务区站	0	商务区1#	春熙里商18	9093	525	70.665	13.46%	2024-07-23 18:20:00	0	6050.48	
427	商务区站	0	商务区2#	东辛商23	9093	525	372.6975	70.99%	2024-07-23 18:20:00	0	819.28	
428	商务区站	0	商务区2#	福达商32	9093	525	218.61	41.64%	2024-07-23 18:20:00	0	3488.07	
429	商务区站	0	商务区2#	亨远路商35	9093	525	336.63	64.12%	2024-07-23 18:20:00	0	1443.97	

武清供电公司10千伏配电线路可开放容量信息表（2025年第一季度）

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量（kVA）	所属母线	线路名称	线路允许容量（kVA）	允许电流（A）	历史最大电流（A）	最高负载率（%）	最大负荷发生日期	线路最大负荷日后需预留容量（kVA）	可开放容量（kVA）	备注
430	商务区站	0	商务区2#	华源商31	9093	525	124.1625	23.65%	2024-07-23 18:20:00	0	5123.91	
431	商务区站	0	商务区1#	金都商13	9093	525	226.0125	43.05%	2024-07-23 18:20:00	0	3359.86	
432	商务区站	0	商务区1#	蒲和商14	9093	525	85.89	16.36%	2024-07-23 18:20:00	0	5786.79	
433	商务区站	0	商务区1#	蒲馨商11	9093	525	231.0525	44.01%	2024-07-23 18:20:00	0	3272.57	
434	商务区站	0	商务区1#	瑞祥商12	9093	525	243.6525	46.41%	2024-07-23 18:20:00	0	3054.34	
435	商务区站	0	商务区2#	新科商21	9093	525	394.905	75.22%	2024-07-23 18:20:00	0	434.65	
436	商务区站	0	商务区2#	迎佳二商24	9093	525	163.38	31.12%	2024-07-23 18:20:00	0	4444.66	
437	商务区站	0	商务区1#	迎佳一商16	9093	525	171.7275	32.71%	2024-07-23 18:20:00	0	4300.08	
438	商务区站	0	商务区1#	雍顺商15	9543.32	551	108.0511	19.61%	2025-01-02 20:30:00	0	5763.21	
439	商务区站	0	商务区2#	悦和里商33	9093	525	85.8375	16.35%	2024-07-23 18:20:00	0	5787.69	
440	上马台站	0	上马台2#	上曹联654	9543.32	551	61.161	11.10%	2023-12-22 17:15:00	0	6575.35	
441	上马台站	0	上马台2#	上达664	8140.4	470	165.816	35.28%	2024-07-03 12:55:00	0	3640.39	
442	上马台站	0	上马台2#	王三庄660	9543.32	551	239.685	43.50%	2023-12-20 21:15:00	0	3483.31	
443	上马台站	0	上马台2#	新加工662	8833.2	510	22.746	4.46%	2023-12-28 18:00:00	0	6672.60	
444	上马台站	0	上马台1#	上马台651	9543.32	551	0	0.00%	2025-01-05 00:00:00	0	7634.66	
445	寺各庄站	0	寺各庄2#	霍屯寺33	9543.32	551	196.8172	35.72%	2023-12-20 21:25:00	0	4225.78	
446	寺各庄站	0	寺各庄3#	寺富寺42	9543.32	551	193.1255	35.05%	2023-12-21 06:40:00	0	4289.72	
447	寺各庄站	0	寺各庄2#	寺虎寺22	9543.32	551	323.3819	58.69%	2023-12-21 07:55:00	0	2033.68	
448	寺各庄站	0	寺各庄3#	寺蒙寺21	9543.32	551	68.9852	12.52%	2023-12-21 20:40:00	0	6439.83	

武清供电公司10千伏配电线路可开放容量信息表（2025年第一季度）

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量（kVA）	所属母线	线路名称	线路允许容量（kVA）	允许电流（A）	历史最大电流（A）	最高负载率（%）	最大负荷发生日期	线路最大负荷日后需预留容量（kVA）	可开放容量（kVA）	备注
449	寺各庄站	0	寺各庄2#	杨店寺23	9543.32	551	165.5755	30.05%	2023-12-18 09:40:00	0	4766.89	
450	寺各庄站	0	寺各庄2#	宇傲寺24	9093	525	246.54	46.96%	2024-07-23 18:20:00	0	3004.33	
451	寺各庄站	0	寺各庄3#	飞天寺41	9543.32	551	229.9323	41.73%	2023-12-21 10:55:00	0	3652.23	
452	泰丰站站	0	泰丰站1#	宸旭泰13	9093	525	40.11	7.64%	2024-07-23 18:20:00	0	6579.69	
453	泰丰站站	0	泰丰站2#	丁辛庄泰22	9543.32	551	181.9953	33.03%	2023-12-27 08:15:00	0	4482.50	
454	泰丰站站	0	泰丰站1#	丰创联泰11	9543.32	551	64.5221	11.71%	2023-12-20 16:30:00	0	6517.13	
455	泰丰站站	0	泰丰站2#	韩营泰24	9543.32	551	247.4541	44.91%	2023-12-21 09:00:00	0	3348.75	
456	泰丰站站	0	泰丰站2#	佳园泰23	9093	525	86.415	16.46%	2024-07-23 18:20:00	0	5777.69	
457	泰丰站站	0	泰丰站2#	教堂泰21	9093	525	215.6175	41.07%	2024-07-23 18:20:00	0	3539.90	
458	泰丰站站	0	泰丰站1#	李庄泰14	9543.32	551	347.8463	63.13%	2023-12-21 20:25:00	0	1609.96	
459	泰丰站站	0	泰丰站1#	民丰泰12	9543.32	551	322.0595	58.45%	2023-12-21 09:40:00	0	2056.59	
460	泰丰站站	0	泰丰站2#	双新泰26	9093	525	148.995	28.38%	2024-07-23 18:20:00	0	4693.81	
461	泰丰站站	0	泰丰站1#	新房子泰16	9093	525	247.5375	47.15%	2024-07-23 18:20:00	0	2987.05	
462	下伍旗站	0	下伍旗1#	何各庄旗19	9093	525	132.3525	25.21%	2024-07-23 18:20:00	0	4982.05	
463	下伍旗站	0	下伍旗1#	莲花池旗15	9093	525	128.625	24.50%	2024-07-23 18:20:00	0	5046.62	
464	下伍旗站	0	下伍旗2#	龙泉旗14	7707.4	445	30.616	6.88%	2023-12-04 11:00:00	0	5635.65	
465	下伍旗站	0	下伍旗2#	马神庙旗12	9093	525	195.3525	37.21%	2024-07-23 18:20:00	0	3890.89	
466	下伍旗站	0	下伍旗1#	蓉锦旗17	9543.32	551	111.4673	20.23%	2023-12-21 10:45:00	0	5704.04	
467	下伍旗站	0	下伍旗1#	双树旗11	9093	525	328.125	62.50%	2024-07-23 18:20:00	0	1591.28	

武清供电公司10千伏配电线路可开放容量信息表（2025年第一季度）

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量（kVA）	所属母线	线路名称	线路允许容量（kVA）	允许电流（A）	历史最大电流（A）	最高负载率（%）	最大负荷发生日期	线路最大负荷日后需预留容量（kVA）	可开放容量（kVA）	备注
468	下伍旗站	0	下伍旗1#	忠义旗13	9543.32	551	124.0301	22.51%	2023-12-19 14:00:00	0	5486.45	
469	下朱庄站	0	下朱庄2#	经济区634	8833.2	510	165.036	32.36%	2025-01-02 10:40:00	0	4208.14	
470	下朱庄站	0	下朱庄1#	郎庄子631	8833.2	510	257.142	50.42%	2023-12-21 20:35:00	0	2612.86	
471	下朱庄站	0	下朱庄1#	六合庄639	8833.2	510	13.923	2.73%	2023-12-12 17:15:00	0	6825.41	
472	下朱庄站	0	下朱庄2#	南北辛庄636	8833.2	510	26.622	5.22%	2025-01-04 10:00:00	0	6605.47	
473	下朱庄站	0	下朱庄1#	水泥厂637	8140.4	470	190.961	40.63%	2024-07-03 12:55:00	0	3204.88	
474	下朱庄站	0	下朱庄1#	五间房633	8833.2	510	166.107	32.57%	2023-12-18 09:25:00	0	4189.59	
475	下朱庄站	0	下朱庄2#	下华638	8140.4	470	104.763	22.29%	2024-07-03 12:55:00	0	4697.82	
476	下朱庄站	0	下朱庄2#	富民632	8140.4	470	0.376	0.08%	2024-07-03 12:55:00	0	6505.81	
477	向阳站	0	向阳3#	安家务向26	9543.32	551	177.5322	32.22%	2023-12-22 07:30:00	0	4559.80	
478	向阳站	0	向阳3#	八百户向28	9543.32	551	155.382	28.20%	2025-01-05 07:45:00	0	4943.44	
479	向阳站	0	向阳2#	地毯二向14	9093	525	61.53	11.72%	2024-07-23 18:20:00	0	6208.70	
480	向阳站	0	向阳1#	地毯一向25	9543.32	551	9.1466	1.66%	2023-12-22 21:15:00	0	7476.24	
481	向阳站	0	向阳2#	河北屯向12	9543.32	551	11.2404	2.04%	2023-12-30 12:15:00	0	7439.97	
482	向阳站	0	向阳1#	吉达向11	8833.2	510	134.64	26.40%	2023-12-22 11:40:00	0	4734.60	
483	向阳站	0	向阳1#	林盛向13	9093	525	310.4325	59.13%	2024-07-23 18:20:00	0	1897.71	
484	向阳站	0	向阳2#	木北向29	9093	525	140.9625	26.85%	2024-07-23 18:20:00	0	4832.93	
485	向阳站	0	向阳2#	木西向31	9543.32	551	325.2002	59.02%	2023-12-21 20:55:00	0	2002.19	
486	向阳站	0	向阳2#	仁义向33	8833.2	510	213.741	41.91%	2023-12-13 10:55:00	0	3364.57	

武清供电公司10千伏配电线路可开放容量信息表（2025年第一季度）

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量（kVA）	所属母线	线路名称	线路允许容量（kVA）	允许电流（A）	历史最大电流（A）	最高负载率（%）	最大负荷发生日期	线路最大负荷日后需预留容量（kVA）	可开放容量（kVA）	备注
487	向阳站	0	向阳3#	祟粮务向32	9543.32	551	212.686	38.60%	2023-12-22 06:30:00	0	3950.93	
488	向阳站	0	向阳1#	武香路向15	6495	375	158.925	42.38%	2023-12-20 07:45:00	0	2443.42	
489	向阳站	0	向阳3#	西营向22	9543.32	551	122.7077	22.27%	2023-12-17 07:40:00	0	5509.36	
490	向阳站	0	向阳2#	肖羊坊向16	9543.32	551	183.8687	33.37%	2023-12-20 20:30:00	0	4450.05	
491	向阳站	0	向阳3#	南口哨向24	9093	525	0.3675	0.07%	2024-07-23 18:20:00	0	7268.03	
492	信义站	0	信义2#	克斯信12	8833.2	510	174.726	34.26%	2023-12-20 16:55:00	0	4040.31	
493	信义站	0	信义1#	数码信25	8833.2	510	64.158	12.58%	2023-12-25 13:20:00	0	5955.34	
494	信义站	0	信义2#	义纺二信24	9093	525	111.2475	21.19%	2024-07-23 18:20:00	0	5347.59	
495	信义站	0	信义1#	义纺一信23	9093	525	188.1075	35.83%	2024-07-23 18:20:00	0	4016.38	
496	信义站	0	信义2#	义进二信22	9543.32	551	237.1504	43.04%	2023-12-19 20:25:00	0	3527.21	
497	信义站	0	信义1#	义进一信19	9543.32	551	259.3006	47.06%	2023-12-01 15:15:00	0	3143.57	
498	信义站	0	信义1#	义维信21	9093	525	382.1475	72.79%	2024-07-23 18:20:00	0	655.61	
499	信义站	0	信义2#	义优信26	9093	525	180.3375	34.35%	2024-07-23 18:20:00	0	4150.95	
500	信义站	0	信义2#	义华信28	9543.32	551	0	0.00%	2025-01-05 00:00:00	0	7634.66	
501	徐官屯站	0	徐官屯1#	景瑞421	9543.32	551	423.2231	76.81%	2023-12-21 09:20:00	0	304.43	
502	徐官屯站	0	徐官屯2#	徐官屯422	8140.4	470	173.618	36.94%	2024-07-03 12:55:00	0	3505.26	
503	徐官屯站	0	徐官屯2#	徐景426	9543.32	551	185.5768	33.68%	2023-12-21 11:00:00	0	4420.47	
504	徐官屯站	0	徐官屯1#	徐掘423	8833.2	510	206.4	40.47%	2024/12/20	0	3491.71	
505	徐官屯站	0	徐官屯1#	运河城424	8140.4	470	57.622	12.26%	2024-07-03 12:55:00	0	5514.31	
506	徐官屯站	0	徐官屯2#	郑楼428	8833.2	510	196.809	38.59%	2023-12-21 17:55:00	0	3657.83	

武清供电公司10千伏配电线路可开放容量信息表（2025年第一季度）

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量（kVA）	所属母线	线路名称	线路允许容量（kVA）	允许电流（A）	历史最大电流（A）	最高负载率（%）	最大负荷发生日期	线路最大负荷日后需预留容量（kVA）	可开放容量（kVA）	备注
507	徐官屯站	0	徐官屯2#	中医院425	8140.4	470	243.977	51.91%	2024-07-03 12:55:00	0	2286.64	
508	徐官屯站	0	徐官屯1#	蓝天小区427	8833.2	510	257.6	54.81%	2024/12/20	0	2225.21	
509	逸仙园站	0	逸仙园3#	翠溪路936	9543.32	551	248.5561	45.11%	2023-12-21 09:00:00	0	3329.66	
510	逸仙园站	0	逸仙园2#	认知925	6841.4	395	32.153	8.14%	2025-01-05 03:25:00	0	4916.23	
511	逸仙园站	0	逸仙园2#	三星931	9543.32	551	19.5054	3.54%	2023-12-01 15:30:00	0	7296.82	
512	逸仙园站	0	逸仙园3#	逸净一935	9093	525	319.0425	60.77%	2024-07-23 18:20:00	0	1748.58	
513	逸仙园站	0	逸仙园2#	逸开二926	11223.36	648	193.5576	29.87%	2024-07-23 16:40:00	0	5626.27	
514	逸仙园站	0	逸仙园3#	逸泰一932	9093	525	151.8825	28.93%	2024-07-23 18:20:00	0	4643.80	
515	逸仙园站	0	逸仙园3#	逸雨一934	9093	525	257.355	49.02%	2024-07-23 18:20:00	0	2817.01	
516	逸仙园站	0	逸仙园2#	逸运一924	11223.36	648	94.0248	14.51%	2024-07-23 16:40:00	0	7350.18	
517	雍西站	0	雍西1#	盛欣园461	9093	525	352.9575	67.23%	2024-07-23 18:20:00	0	1161.18	
518	雍西站	0	雍西3#	丽泽492	9093	525	238.7175	45.47%	2024-07-23 18:20:00	0	3139.81	
519	雍西站	0	雍西1#	博翠苑465	9543.32	551	86.2866	15.66%	2023-12-26 20:55:00	0	6140.17	
520	雍西站	0	雍西2#	翠亨北里482	9093	525	194.775	37.10%	2024-07-23 18:20:00	0	3900.90	
521	雍西站	0	雍西3#	翠亨南里474	8140.4	470	306.581	65.23%	2024-07-03 12:55:00	0	1202.34	
522	雍西站	0	雍西2#	调度中心485	9093	525	100.0125	19.05%	2024-07-23 18:20:00	0	5542.18	
523	雍西站	0	雍西2#	亨通481	8140.4	470	243.81	51.87%	2024/6/13	0	2289.53	
524	雍西站	0	雍西3#	亨通东区476	8140.4	470	289.849	61.67%	2024-07-03 12:55:00	0	1492.14	
525	雍西站	0	雍西2#	亨通中区487	8140.4	470	193.546	41.18%	2024-07-03 12:55:00	0	3160.10	
526	雍西站	0	雍西1#	加油站468	8140.4	470	337.836	71.88%	2024-07-03 12:55:00	0	661.00	

武清供电公司10千伏配电线路可开放容量信息表（2025年第一季度）												
序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量（kVA）	所属母线	线路名称	线路允许容量（kVA）	允许电流（A）	历史最大电流（A）	最高负载率（%）	最大负荷发生日期	线路最大负荷日后需预留容量（kVA）	可开放容量（kVA）	备注
527	雍西站	0	雍西2#	减水剂483	8140.4	470	257.889	54.87%	2024-07-03 12:55:00	0	2045.68	
528	雍西站	0	雍西2#	莱景园489	8140.4	470	88.971	18.93%	2024-07-03 12:55:00	0	4971.34	
529	雍西站	0	雍西2#	李楼484	8140.4	470	189.128	40.24%	2024-07-03 12:55:00	0	3236.62	
530	雍西站	0	雍西3#	泉发路478	8140.4	470	301.27	64.10%	2024-07-03 12:55:00	0	1294.32	
531	雍西站	0	雍西1#	尚城469	9093	525	27.615	5.26%	2024-07-23 18:20:00	0	6796.11	
532	雍西站	0	雍西1#	顺驰462	8140.4	470	389.019	82.77%	2024-07-03 12:55:00	0	0.00	
533	雍西站	0	雍西3#	天宸园471	9543.32	551	72.0708	13.08%	2023-12-26 12:25:00	0	6386.39	
534	雍西站	0	雍西3#	雍发联络464	8833.2	510	329.766	64.66%	2025-01-04 09:15:00	0	1355.01	
535	雍西站	0	雍西1#	雍家467	9093	525	357.8925	68.17%	2024-07-23 18:20:00	0	1075.70	
536	雍西站	0	雍西3#	雍前联络466	8140.4	470	152.938	32.54%	2024-07-03 12:55:00	0	3863.43	
537	雍西站	0	雍西2#	雍昇486	8140.4	470	315.35	67.10%	2024-07-03 12:55:00	0	1050.46	
538	雍西站	0	雍西3#	悦景园475	9093	525	62.2125	11.85%	2024-07-23 18:20:00	0	6196.88	
539	雍西站	0	雍西3#	北岸一472	8833.2	510	0.357	0.07%	2025-01-05 00:10:00	0	7060.38	
540	雍西站	0	雍西1#	隽悦463	9093	525	3.675	0.70%	2024-07-23 18:20:00	0	7210.75	
541	郑楼站	0	郑楼1#	1#地热615	8140.4	470	87.843	18.69%	2024-07-03 12:55:00	0	4990.88	
542	郑楼站	0	郑楼1#	财源道611	8140.4	470	220.665	46.95%	2024-07-03 12:55:00	0	2690.40	
543	郑楼站	0	郑楼2#	大岛626	9543.32	551	338.4793	61.43%	2023-12-20 18:10:00	0	1772.19	
544	郑楼站	0	郑楼1#	丹佛斯617	8140.4	470	98.982	21.06%	2024-07-03 12:55:00	0	4797.95	
545	郑楼站	0	郑楼2#	冠芳618	8140.4	470	283.645	60.35%	2024-07-03 12:55:00	0	1599.59	

武清供电公司10千伏配电线路可开放容量信息表（2025年第一季度）												
序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量（kVA）	所属母线	线路名称	线路允许容量（kVA）	允许电流（A）	历史最大电流（A）	最高负载率（%）	最大负荷发生日期	线路最大负荷日后需预留容量（kVA）	可开放容量（kVA）	备注
546	郑楼站	0	郑楼1#	华申619	8140.4	470	144.196	30.68%	2024-07-03 12:55:00	0	4014.85	
547	郑楼站	0	郑楼2#	利伟614	9543.32	551	108.8225	19.75%	2023-12-17 13:20:00	0	5749.85	
548	郑楼站	0	郑楼2#	天宝616	8140.4	470	146.217	31.11%	2024-07-03 12:55:00	0	3979.84	
549	郑楼站	0	郑楼2#	天鹅湖606	9093	525	57.855	11.02%	2024-07-23 18:20:00	0	6272.35	
550	郑楼站	0	郑楼2#	天狮620	8140.4	470	46.389	9.87%	2024-07-03 12:55:00	0	5708.86	
551	郑楼站	0	郑楼1#	万达627	9093	525	249.3225	47.49%	2024-07-23 18:20:00	0	2956.13	
552	郑楼站	0	郑楼1#	永辉613	9093	525	163.485	31.14%	2024-07-23 18:20:00	0	4442.84	
553	郑楼站	0	郑楼2#	郑博612	8140.4	470	325.005	69.15%	2024-07-03 12:55:00	0	883.23	
554	郑楼站	0	郑楼1#	郑盛625	8140.4	470	264.516	56.28%	2024-07-03 12:55:00	0	1930.90	
555	致远道站	0	致远道2#	和惠致22	9093	525	97.86	18.64%	2024-07-23 18:20:00	0	5579.46	
556	致远道站	0	致远道2#	汇尚园致24	9093	525	325.3425	61.97%	2024-07-23 18:20:00	0	1639.47	
557	致远道站	0	致远道2#	马口致36	9093	525	242.13	46.12%	2024-07-23 18:20:00	0	3080.71	
558	致远道站	0	致远道2#	颐洋致23	9093	525	129.885	24.74%	2024-07-23 18:20:00	0	5024.79	
559	致远道站	0	致远道1#	亿韵园致12	9093	525	274.2075	52.23%	2024-07-23 18:20:00	0	2525.13	
560	致远道站	0	致远道1#	远颐致11	9093	525	237.72	45.28%	2024-07-23 18:20:00	0	3157.09	
561	致远道站	0	致远道2#	越秀园致26	5975.4	345	160.632	46.56%	2024-07-31 00:00:00	0	1998.17	
562	致远道站	0	致远道1#	瞰湖致14	9543.32	551	86.6172	15.72%	2023-12-21 17:15:00	0	6134.45	
563	致远道站	0	致远道2#	融悦致32	9093	525	65.94	12.56%	2024-07-23 18:20:00	0	6132.32	
564	致远道站	0	致远道1#	时光树致13	9093	525	173.8275	33.11%	2024-07-23 18:20:00	0	4263.71	

武清供电公司10千伏配电线路可开放容量信息表（2025年第一季度）												
序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量（kVA）	所属母线	线路名称	线路允许容量（kVA）	允许电流（A）	历史最大电流（A）	最高负载率（%）	最大负荷发生日期	线路最大负荷日后需预留容量（kVA）	可开放容量（kVA）	备注
565	致远道站	0	致远道2#	香颂湖致25	9093	525	265.44	50.56%	2024-07-23 18:20:00	0	2676.98	
566	致远道站	0	致远道1#	知行道致15	9543.32	551	299.193	54.30%	2023-12-21 11:30:00	0	2452.63	
567	致远道站	0	致远道2#	致静联致21	9093	525	12.285	2.34%	2024-07-23 18:20:00	0	7061.62	
568	周立营站	0	周立营1#	北双庙周19	9543.32	551	176.4302	32.02%	2025-01-04 07:30:00	0	4578.88	
569	周立营站	0	周立营2#	龚家庄周12	8833.2	510	274.788	53.88%	2025-01-03 18:10:00	0	2307.23	
570	周立营站	0	周立营2#	宏观周16	8140.4	470	162.949	34.67%	2024-07-03 12:55:00	0	3690.04	
571	周立营站	0	周立营2#	农创二周18	9093	525	6.1425	1.17%	2024-07-23 18:20:00	0	7168.01	
572	周立营站	0	周立营1#	农创一周17	9093	525	48.5625	9.25%	2024-07-23 18:20:00	0	6433.30	
573	周立营站	0	周立营2#	权健周29	9093	525	2.0475	0.39%	2024-07-23 18:20:00	0	7238.94	
574	周立营站	0	周立营1#	森淼周11	9093	525	101.745	19.38%	2024-07-23 18:20:00	0	5512.18	
575	周立营站	0	周立营2#	双河周33	9543.32	551	235.5525	42.75%	2025-01-04 07:40:00	0	3554.89	
576	周立营站	0	周立营1#	天宇周15	9543.32	551	150.5883	27.33%	2025-01-04 20:10:00	0	5026.47	
577	周立营站	0	周立营2#	永茂周14	8140.4	470	108.711	23.13%	2024-07-03 12:55:00	0	4629.45	
578	周立营站	0	周立营1#	周山周25	9093	525	77.7525	14.81%	2024-07-23 18:20:00	0	5927.73	
579	周立营站	0	周立营2#	周水周27	9093	525	58.485	11.14%	2024-07-23 18:20:00	0	6261.44	
580	周立营站	0	周立营1#	盛杰周13	8140.4	470	58.421	12.43%	2024-07-03 12:55:00	0	5500.47	
581	华夏园站	0	华夏园3#	中原华19	5975.4	345	247.572	71.76%	2024-07-31 00:00:00	0	492.37	
582	华夏园站	0	华夏园3#	振伟华15	8833.2	510	201.297	39.47%	2025-01-03 22:35:00	0	3580.10	
583	泉丰站	0	泉丰2#	路灯所568	8833.2	510	24.327	4.77%	2025-01-02 16:55:00	0	6645.22	

武清供电公司10千伏配电线路可开放容量信息表（2025年第一季度）												
序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量（kVA）	所属母线	线路名称	线路允许容量（kVA）	允许电流（A）	历史最大电流（A）	最高负载率（%）	最大负荷发生日期	线路最大负荷日后需预留容量（kVA）	可开放容量（kVA）	备注
584	河东站	0	河东3#	小东庄河49	9543.32	551	2.0938	0.38%	2025-01-05 15:35:00	0	7598.39	
585	汉沽港站	0	汉沽港1#	万利765	8833.2	510	0	0.00%	2025-01-05 00:00:00	0	7066.56	
586	梅上站	0	梅上1#	沃冠梅1丙	9543.32	551	0.551	0.10%	2025-01-04 11:20:00	0	7625.11	
587	陈咀站	0	陈咀1#	中宇陈15	8833.2	510	0	0.00%	2025-01-05 00:00:00	0	7066.56	
588	静湖站	0	静湖1#	盈发静35	8833.2	510	0	0.00%	2025-01-05 00:00:00	0	7066.56	
589	静湖站	0	静湖2#	创建静22	8833.2	510	0	0.00%	2025-01-05 00:00:00	0	7066.56	
590	大康庄站	0	大康庄2#	瑞普康12	8140.4	470	2.82	0.60%	2024-07-03 12:55:00	0	6463.48	
591	河东站	0	河东2#	育智河21	9543.32	551	14.0505	2.55%	2025-01-05 18:45:00	0	7391.30	
592	致远道站	0	致远道1#	泉京致17	9093	525	54.2325	10.33%	2024-07-23 18:20:00	0	6335.09	
593	致远道站	0	致远道1#	金帆致16	9093	525	177.24	33.76%	2024-07-23 18:20:00	0	4204.60	
594	致远道站	0	致远道2#	观澜致31	9543.32	551	59.508	10.80%	2025-01-02 10:05:00	0	6603.98	
595	黄花店站	0	黄花店1#	杨庄子黄15	9543.32	551	91.9068	16.68%	2025-01-04 17:30:00	0	6042.83	
596	下伍旗站	0	下伍旗2#	蔡各庄旗16	9543.32	551	159.9002	29.02%	2025-01-02 17:35:00	0	4865.18	
597	黄花店站	0	黄花店1#	李各庄黄16	9543.32	551	99.6759	18.09%	2025-01-04 16:30:00	0	5908.27	
598	青坨站	0	青坨2#	尤张堡878	9543.32	551	190.2603	34.53%	2025-01-04 09:25:00	0	4339.35	
599	黄花店站	0	黄花店1#	刘庄黄17	9543.32	551	182.1606	33.06%	2025-01-05 17:40:00	0	4479.63	
600	黄花店站	0	黄花店1#	敖咀黄18	9543.32	551	148.8251	27.01%	2025-01-04 09:20:00	0	5057.01	
601	大柳子站	0	大柳子2#	镇南柳33	9543.32	551	231.1996	41.96%	2025-01-02 09:05:00	0	3630.28	