

生产建设项目水土保持设施 验收鉴定书

项 目 名 称 天津东丽么六桥 110 千伏变电站迁建工程
项 目 编 号 2301-120317-89-01-668831
建 设 地 点 天津港保税区空港经济区
验 收 单 位 国网天津市电力公司东丽供电分公司

2025 年 3 月 4 日

一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

项目名称	天津东丽么六桥 110 千伏变电站 迁建工程	行业 类别	输变电
主管部门 (或主要投资方)	国网天津市电力公司东丽供电 分公司	项目 性质	新建
水土保持方案批复机 关、文号及时间	天津港保税区行政审批局、津保审水准〔2023〕9 号、2023 年 5 月 10 日		
水土保持方案变更批复 机关、文号及时间	\		
水土保持初步设计批复 机关、文号及时间	\		
项目建设起止时间	2023 年 11 月~2024 年 12 月		
水土保持方案编制单位	天津宇正工程咨询有限公司		
水土保持初步设计单位	中国能源建设集团天津电力设计院有限公司		
水土保持监测单位	中国电力工程顾问集团华北电力设计院有限公司		
水土保持施工单位	天津三源电力建设发展有限公司（变电站） 中州建设有限公司（线路）		
水土保持监理单位	天津电力工程监理有限公司		
水土保持设施验收 报告编制单位	北京林森生态环境技术有限公司		

二、验收意见

根据《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水保〔2017〕365号）等规定，2025年3月4日，国网天津市电力公司东丽供电分公司主持召开了“天津东丽么六桥110千伏变电站迁建工程水土保持设施验收会”。参加会议的有国网天津市电力公司电力科学研究院、中国能源建设集团天津电力设计院有限公司、天津电力工程监理有限公司、天津三源电力建设发展有限公司、中州建设有限公司、天津宇正工程咨询有限公司、中国电力工程顾问集团华北电力设计院有限公司、北京林森生态环境技术有限公司等单位代表及特邀专家，会议成立了验收组（名单附后）。

验收组查看了项目现场影像资料，查阅了技术资料，听取了建设单位、水土保持监测单位、监理单位和验收技术报告编制单位关于水土保持工作情况、水土保持监测工作情况、监理工作情况和验收技术报告编制情况的汇报，经质询、讨论，形成了天津东丽么六桥110千伏变电站迁建工程水土保持设施验收意见。

（一）项目概况

天津东丽么六桥110千伏变电站迁建工程位于天津港保税区空港经济区滨海国际机场东侧，建设内容包括么六桥110千伏变电站和输电线路，变电站位于津北公路与旭阳路交口东北角，占地面积为0.44公顷；线路工程主要沿津北公路、旭阳路、启航道敷设，新建110千伏电缆线路长度2.905千米（折单），新建35千伏电缆

线路长度 0.54 千米，新建 10 千伏电缆线路长度 1.46 千米。本工程总占地面积 2.36 公顷，项目建设挖方总量 1.904 万立方米，填方量为 1.904 万立方米，无弃方。本工程总投资 13294 万元。工程实际于 2023 年 11 月开工，2024 年 12 月完工，总工期 14 个月。

（二）水土保持方案批复情况

2023 年 4 月，天津宇正工程咨询有限公司编写完成《天津东丽么六桥 110 千伏变电站迁建工程水土保持方案报告书》。4 月 20 日，天津港保税区行政审批局组织专家对本工程水土保持方案进行技术审查，5 月 10 日，天津港保税区行政审批局印发《关于天津东丽么六桥 110 千伏变电站迁建工程项目水土保持方案报告书的批复》（津保审水准〔2023〕9 号）。

（三）水土保持初步设计或施工图设计情况

2023 年 4 月，中国能源建设集团天津电力设计院有限公司编写完成本工程初步设计说明书，包含本工程水土保持内容。

（四）水土保持监测情况

中国电力工程顾问集团华北电力设计院有限公司开展了水土保持监测工作，2024 年 12 月编制提交了《天津东丽么六桥 110 千伏变电站迁建工程水土保持监测总结报告》。监测报告主要结论为：本工程落实了方案批复的水土保持措施，包括表土剥离及回覆 780m³；土地整治 1.03hm²；变电站内透水砖铺装 2260m²，雨水管网 213.2m；植物措施有撒播草籽 0.99hm²，绿化带恢复 0.04hm²；临时措施有洗车池 1 处，沉沙池 2 处，临时排水沟 300m，临时堆土围挡 80m³，防尘网苫盖 10200m²。水土保持防治措施较好地控制

和减少了施工过程中的水土流失，水土流失防治指标达到了水土保持方案确定的目标值，其中水土流失治理度 98.31%，土壤流失控制比 1.05，渣土防护率 99.26%，表土保护率 97.80%，林草植被恢复率 98.10%，林草覆盖率 43.64%。水土保持监测三色评价结论为“绿色”。

（五）验收报告编制情况和主要结论

北京林森生态环境技术有限公司受委托开展了水土保持设施验收报告编制工作，2024 年 12 月，提交了《天津东丽么六桥 110 千伏变电站迁建工程水土保持设施验收报告》。验收报告主要结论为：建设单位组织编报了水土保持方案，开展了水土保持监理、监测工作，水土保持法定程序完整；按照水土保持方案落实了水土保持措施，水土保持措施质量总体合格，水土保持设施运行正常；水土保持后续管理维护责任落实。本工程水土保持设施具备验收条件。

（六）验收结论

综上所述，验收组认为：本工程编报了水土保持方案，开展了水土保持监测、监理工作，实施过程中落实了水土保持方案及批复的内容，完成了水土流失预防和治理任务，水土流失防治指标达到水土保持方案确定的目标值，符合水土保持设施验收的条件，同意本工程水土保持设施通过验收。

（七）后续管护要求

运行期继续落实水土保持设施管护责任，确保其正常运行和发挥效益。

三、验收组成员签字表

分工	姓 名	单 位	职务/职称	签 字	备注
组长	苏诗洋	国网天津市电力公司东丽供电分公司	专 责	苏诗洋	建设单位
成 员	李永乐	国网天津市电力公司东丽供电分公司	高 工	李永乐	
	张博越	国网天津市电力公司东丽供电分公司	项目经理	张博越	
	郑中原	国网天津市电力公司电力科学研究院	专 责	郑中原	技术审评单位
	笪志祥	天津市水土保持工作站	高 工	笪志祥	特邀专家
	白占雄	中国铁路设计集团有限公司	正 高	白占雄	
	李云霞	中水北方勘测设计研究有限责任公司	高 工	李云霞	
	原云周	中国能源建设集团天津电力设计院有限公司	项目负责人	原云周	主体设计
	王俊龙	天津三源电力建设发展有限公司	项目负责人	王俊龙	变电施工
	马瑞帅	中州建设有限公司	项目负责人	马瑞帅	线路施工
	王晓彤	天津宇正工程咨询有限公司	工程师	王晓彤	水保方案编制单位
	孙新珂	中国电力工程顾问集团华北电力设计院有限公司	工程师	孙新珂	水保监测单位
	杨春燕	天津电力工程监理有限公司	工程师	杨春燕	水保监理单位
	屈新辉	北京林森生态环境技术有限公司	工程师	屈新辉	验收报告编制单位