

宝坻供电公司公用台区可开放容量信息表（2025年第二季度）

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
1	宝坻	宝平街道三中01台区（三中南32号）	三中113	城区	315	0	0.00%	0	252.0
2	宝坻	吾悦佳苑小区充电桩03箱站1号变	原筑一南18	城区	630	18.9	3.00%	0	485.1
3	宝坻	吾悦佳苑小区03配电室2号变	原筑二南31	城区	800	24	3.00%	0	616.0
4	宝坻	吾悦佳苑小区02配电室4号变	原筑二南31	城区	800	40	5.00%	0	600.0
5	宝坻	吾悦佳苑小区02配电室2号变	原筑二南31	城区	800	40	5.00%	0	600.0
6	宝坻	和远领居03箱站1号变	剑桥Ⅱ海14	城区	315	78.75	25.00%	0	173.3
7	宝坻	和远领居01箱站1号变	剑桥Ⅱ海14	城区	315	66.969	21.26%	0	185.0
8	宝坻	诚品嘉园03号配电室2号变	原筑二南31	城区	630	77.49	12.30%	0	426.5
9	宝坻	吾悦佳苑小区02配电室3号变	原筑一南18	城区	800	80	10.00%	0	560.0
10	宝坻	吾悦佳苑小区02配电室1号变	原筑一南18	城区	800	40	5.00%	0	600.0
11	宝坻	吾悦佳苑小区03配电室1号变	原筑一南18	城区	800	80	10.00%	0	560.0
12	宝坻	京哈高速宝坻服务区充电桩01箱站1号变	白龙港海22	城区	630	0	0.00%	0	504.0
13	宝坻	和远领居02箱站1号变	剑桥Ⅱ海14	城区	400	111.36	27.84%	0	208.6
14	宝坻	景湾花园小区02配电室3号变	馨园Ⅰ太14	城区	800	0	0.00%	0	640.0
15	宝坻	泰富裕园01配电室1号变	广电二东36	城区	1000	156.3	15.63%	0	643.7

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
16	宝坻	钰鑫园01配电室1号变	泰富东14	城区	1000	136.4	13.64%	0	663.6
17	宝坻	泰富裕园02配电室2号变	泰富东14	城区	1000	111.2	11.12%	0	688.8
18	宝坻	中保楼小区03配电室2号变	四小123	城区	1000	240.5	24.05%	0	559.5
19	宝坻	中保楼小区02配电室2号变	四小123	城区	1000	296.8	29.68%	0	503.2
20	宝坻	宝平街道南关配电室1号变	城关镇Ⅱ124	城区	1000	341.7	34.17%	0	458.3
21	宝坻	瑞祥花园01配电室4号变	瑞祥城14	城区	1000	96.3	9.63%	0	703.7
22	宝坻	天泰园01配电室2号变	宝鑫Ⅰ111	城区	1000	84.2	8.42%	0	715.8
23	宝坻	龙熙帝景2号配电室8号变	帝景南11	城区	1000	107.6	10.76%	0	692.4
24	宝坻	龙熙帝景2号配电室6号变	帝景南11	城区	1000	131.4	13.14%	0	668.6
25	宝坻	龙熙帝景2号配电室5号变	龙熙东31	城区	1000	114.5	11.45%	0	685.5
26	宝坻	泰富裕园02配电室3号变	广电二东36	城区	1000	104.1	10.41%	0	695.9
27	宝坻	龙熙帝景1号配电室1号变	龙熙东31	城区	1000	116.2	11.62%	0	683.8
28	宝坻	中保楼小区02配电室1号变	四小123	城区	1000	261	26.10%	0	539.0
29	宝坻	宝地经典02配电室2号变	馨园Ⅰ太14	城区	1000	150.9	15.09%	0	649.1
30	宝坻	龙熙帝景2号配电室7号变	龙熙东31	城区	1000	117.7	11.77%	0	682.3
31	宝坻	泰富裕园02配电室4号变	泰富东14	城区	1000	95	9.50%	0	705.0

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
32	宝坻	泰富裕园01配电室2号变	泰富东14	城区	1000	149.7	14.97%	0	650.3
33	宝坻	天馨家园小区1号配电室1号变	宝鑫 I 111	城区	1000	239.7	23.97%	0	560.3
34	宝坻	龙熙帝景1号配电室2号变	帝景南11	城区	1000	133.6	13.36%	0	666.4
35	宝坻	宝地经典01配电室1号变	香港园区125	城区	1000	119.5	11.95%	0	680.5
36	宝坻	宝地经典02配电室1号变	香港园区125	城区	1000	136.6	13.66%	0	663.4
37	宝坻	泰富裕园01配电室3号变	广电二东36	城区	1000	64.3	6.43%	0	735.7
38	宝坻	宝地经典01配电室2号变	馨园 I 太14	城区	1000	158.3	15.83%	0	641.7
39	宝坻	瑞祥花园01配电室1号变	城关镇 I 125	城区	1000	90.8	9.08%	0	709.2
40	宝坻	龙熙帝景1号配电室3号变	龙熙东31	城区	1000	144.3	14.43%	0	655.7
41	宝坻	天馨家园小区2号配电室1号变	宝鑫 I 111	城区	1000	351	35.10%	0	449.0
42	宝坻	龙熙帝景1号配电室4号变	帝景南11	城区	1000	139.1	13.91%	0	660.9
43	宝坻	钰鑫园02配电室1号变	泰富东14	城区	1000	142.2	14.22%	0	657.8
44	宝坻	泰富裕园02配电室1号变	广电二东36	城区	1000	83.2	8.32%	0	716.8
45	宝坻	钰鑫园01配电室4号变	畜牧局铺22	城区	1000	0	0.00%	0	800.0
46	宝坻	天泰园01配电室4号变	剑桥 II 海14	城区	1000	138.1	13.81%	0	661.9
47	宝坻	钰鑫园02配电室2号变	畜牧局铺22	城区	1000	154.4	15.44%	0	645.6

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
48	宝坻	天馨家园小区2号配电室2号变	剑桥Ⅱ海14	城区	1000	195.3	19.53%	0	604.7
49	宝坻	天馨家园小区1号配电室2号变	剑桥Ⅱ海14	城区	1000	140.9	14.09%	0	659.1
50	宝坻	天泰园01配电室3号变	剑桥Ⅱ海14	城区	1000	97.3	9.73%	0	702.7
51	宝坻	铭邸世家花园小区04配电室3号变	嘉兴园南13	城区	800	70.64	8.83%	0	569.4
52	宝坻	金玉二园小区04配电室3号变	双站路东23	城区	800	152	19.00%	0	488.0
53	宝坻	金玉五园小区02配电室2号变	泰富东14	城区	800	51.68	6.46%	0	588.3
54	宝坻	金玉五园小区01配电室1号变	龙熙东31	城区	800	92.32	11.54%	0	547.7
55	宝坻	金玉五园小区01配电室4号变	泰富东14	城区	800	94.16	11.77%	0	545.8
56	宝坻	金玉五园小区02配电室3号变	龙熙东31	城区	800	70.32	8.79%	0	569.7
57	宝坻	金玉五园小区03配电室3号变	龙熙东31	城区	800	80.88	10.11%	0	559.1
58	宝坻	瑞祥花园02配电室4号变	瑞祥城14	城区	800	87.6	10.95%	0	552.4
59	宝坻	瑞祥花园02配电室2号变	瑞祥城14	城区	800	90.24	11.28%	0	549.8
60	宝坻	艺馨佳苑小区07配电室1号变	昌兴太13	城区	800	129.84	16.23%	0	510.2
61	宝坻	君诺花园小区02配电室2号变	中专太27	城区	800	26.56	3.32%	0	613.4
62	宝坻	香岸华庭小区02配电室4号变	昌兴太13	城区	800	40.8	5.10%	0	599.2
63	宝坻	艺馨佳苑小区01配电室4号变	昌兴太13	城区	800	67.52	8.44%	0	572.5

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
64	宝坻	艺馨佳苑小区02配电室4号变	昌兴太13	城区	800	69.52	8.69%	0	570.5
65	宝坻	艺馨佳苑小区06配电室1号变	昌兴太13	城区	800	74.32	9.29%	0	565.7
66	宝坻	艺馨佳苑小区08配电室1号变	昌兴太13	城区	800	97.44	12.18%	0	542.6
67	宝坻	宝境棠棣小区02配电室2号变	城关乡112	城区	800	86.72	10.84%	0	553.3
68	宝坻	宝境棠棣小区01配电室4号变	城关乡112	城区	800	152.88	19.11%	0	487.1
69	宝坻	和颂名邸小区01配电室1号变	城关乡112	城区	800	106.32	13.29%	0	533.7
70	宝坻	云阙花园小区01配电室2号变	中专太27	城区	800	91.6	11.45%	0	548.4
71	宝坻	云阙花园小区02配电室1号变	津宝太17	城区	800	91.52	11.44%	0	548.5
72	宝坻	香颂理想花园小区01配电室4号变	津宝太17	城区	800	48.4	6.05%	0	591.6
73	宝坻	学仕花园小区04配电室3号变	万兆南16	城区	800	108.16	13.52%	0	531.8
74	宝坻	艺馨佳苑小区03配电室2号变	昌兴太13	城区	800	90.88	11.36%	0	549.1
75	宝坻	学仕花园小区04配电室1号变	万兆南16	城区	800	92.96	11.62%	0	547.0
76	宝坻	艺馨佳苑小区09配电室3号变	昌兴太13	城区	800	85.92	10.74%	0	554.1
77	宝坻	金玉一园小区03配电室2号变	广电二东36	城区	800	89.52	11.19%	0	550.5
78	宝坻	金玉一园小区02配电室4号变	广电二东36	城区	800	92.96	11.62%	0	547.0
79	宝坻	紫御雅苑小区02配电室4号变	区医院海21	城区	800	0	0.00%	0	640.0

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
80	宝坻	渠阳新苑小区02配电室2号变	区医院海21	城区	800	0	0.00%	0	640.0
81	宝坻	艺馨佳苑小区02配电室3号变	人防太23	城区	800	112.16	14.02%	0	527.8
82	宝坻	香颂理想花园小区01配电室2号变	津宝太17	城区	800	46.96	5.87%	0	593.0
83	宝坻	林溪郡花园小区02配电室1号变	津宝太17	城区	800	16.48	2.06%	0	623.5
84	宝坻	景湾花园小区04配电室4号变	馨园Ⅱ太24	城区	800	47.04	5.88%	0	593.0
85	宝坻	天宝福苑小区04配电室2号变	金水Ⅱ铺38	城区	800	62.24	7.78%	0	577.8
86	宝坻	天宝福苑小区04配电室4号变	金水Ⅱ铺38	城区	800	112.4	14.05%	0	527.6
87	宝坻	吾悦佳苑小区01配电室4号变	原筑二南31	城区	800	13.76	1.72%	0	626.2
88	宝坻	珺悦峰小区03配电室2号变	观潮园南24	城区	800	25.68	3.21%	0	614.3
89	宝坻	天宝福苑小区02配电室2号变	金水Ⅱ铺38	城区	800	128	16.00%	0	512.0
90	宝坻	瑞祥花园01配电室3号变	城关镇Ⅰ125	城区	800	52.8	6.60%	0	587.2
91	宝坻	天宝福苑小区06配电室2号变	金水Ⅱ铺38	城区	800	120.08	15.01%	0	519.9
92	宝坻	瑞祥花园02配电室3号变	城关镇Ⅰ125	城区	800	97.68	12.21%	0	542.3
93	宝坻	金玉一园小区02配电室3号变	玉六园东17	城区	800	90.08	11.26%	0	549.9
94	宝坻	金玉一园小区01配电室1号变	玉六园东17	城区	800	94.4	11.80%	0	545.6
95	宝坻	香颂理想花园小区01配电室1号变	宸宝太22	城区	800	39.36	4.92%	0	600.6

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
96	宝坻	玫瑰湾01配电室2号变	北岸南27	城区	800	86.4	10.80%	0	553.6
97	宝坻	金玉一园小区02配电室1号变	玉六园东17	城区	800	58.4	7.30%	0	581.6
98	宝坻	天秀园小区05配电室3号变	区医院海21	城区	800	104.48	13.06%	0	535.5
99	宝坻	育清园小区02配电室2号变	润阳二太26	城区	800	0	0.00%	0	640.0
100	宝坻	渠阳新苑小区03配电室4号变	区医院海21	城区	800	18.4	2.30%	0	621.6
101	宝坻	云阙花园小区02配电室2号变	中专太27	城区	800	97.52	12.19%	0	542.5
102	宝坻	紫御雅苑小区01配电室2号变	区医院海21	城区	800	0	0.00%	0	640.0
103	宝坻	宝城印象小区01配电室2号变	润阳二太26	城区	800	43.68	5.46%	0	596.3
104	宝坻	金玉二园小区01配电室2号变	金玉一东15	城区	800	42.88	5.36%	0	597.1
105	宝坻	南城蓝庭小区01配电室3号变	梦泽一关21	城区	800	85.6	10.70%	0	554.4
106	宝坻	天秀园小区06配电室1号变	区医院海21	城区	800	81.36	10.17%	0	558.6
107	宝坻	育清园小区02配电室4号变	润阳二太26	城区	800	54.72	6.84%	0	585.3
108	宝坻	南城蓝庭小区01配电室1号变	梦泽一关21	城区	800	84.64	10.58%	0	555.4
109	宝坻	林溪郡花园小区01配电室2号变	中专太27	城区	800	7.44	0.93%	0	632.6
110	宝坻	天秀园小区03配电室4号变	剑桥 I 海24	城区	800	83.12	10.39%	0	556.9
111	宝坻	紫御雅苑小区02配电室3号变	祥和东37	城区	800	0	0.00%	0	640.0

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
112	宝坻	香岸华庭小区01配电室1号变	人防太23	城区	800	1.28	0.16%	0	638.7
113	宝坻	学仕花园小区04配电室2号变	泰达南26	城区	800	85.6	10.70%	0	554.4
114	宝坻	艺馨佳苑小区05配电室1号变	人防太23	城区	800	90.4	11.30%	0	549.6
115	宝坻	艺馨佳苑小区01配电室1号变	人防太23	城区	800	86.56	10.82%	0	553.4
116	宝坻	艺馨佳苑小区06配电室4号变	人防太23	城区	800	89.36	11.17%	0	550.6
117	宝坻	天畅园小区01配电室1号变	海滨115	城区	800	60.16	7.52%	0	579.8
118	宝坻	育清园小区02配电室1号变	润阳一太16	城区	800	0	0.00%	0	640.0
119	宝坻	俊秀园小区01配电室4号变	馨和南28	城区	800	7.2	0.90%	0	632.8
120	宝坻	宝镜檀香小区05配电室2号变	九中 I 太15	城区	800	117.44	14.68%	0	522.6
121	宝坻	嘉和园小区01配电室1号变	馨和南28	城区	800	56.64	7.08%	0	583.4
122	宝坻	天秀园小区01配电室4号变	剑桥 I 海24	城区	800	81.28	10.16%	0	558.7
123	宝坻	白鹭湾小区02配电室1号变	九中 I 太15	城区	800	52.16	6.52%	0	587.8
124	宝坻	玫瑰湾01配电室1号变	帝景南11	城区	800	87.92	10.99%	0	552.1
125	宝坻	君诺花园小区01配电室4号变	中专太27	城区	800	0	0.00%	0	640.0
126	宝坻	金玉六园小区01配电室3号变	玉六园东17	城区	800	83.6	10.45%	0	556.4
127	宝坻	香岸华庭小区01配电室4号变	昌兴太13	城区	800	0	0.00%	0	640.0

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
128	宝坻	碧雅欣苑小区03配电室1号变	津宝太17	城区	800	70.32	8.79%	0	569.7
129	宝坻	碧雅欣苑小区01配电室3号变	津宝太17	城区	800	56.48	7.06%	0	583.5
130	宝坻	白鹭湾小区02配电室3号变	九中 I 太15	城区	800	85.76	10.72%	0	554.2
131	宝坻	怡锦园小区01配电室2号变	龙熙东31	城区	800	13.76	1.72%	0	626.2
132	宝坻	金玉二园小区03配电室2号变	金玉一东15	城区	800	88.16	11.02%	0	551.8
133	宝坻	金玉二园小区04配电室1号变	双站路东23	城区	800	74.4	9.30%	0	565.6
134	宝坻	香岸华庭小区03配电室4号变	昌兴太13	城区	800	11.92	1.49%	0	628.1
135	宝坻	金玉二园小区01配电室3号变	双站路东23	城区	800	54.96	6.87%	0	585.0
136	宝坻	林溪郡花园小区02配电室4号变	中专太27	城区	800	52.08	6.51%	0	587.9
137	宝坻	宝境棠棣小区02配电室3号变	四小123	城区	800	70.72	8.84%	0	569.3
138	宝坻	艺馨佳苑小区01配电室2号变	昌兴太13	城区	800	134.32	16.79%	0	505.7
139	宝坻	艺馨佳苑小区04配电室2号变	昌兴太13	城区	800	86.4	10.80%	0	553.6
140	宝坻	香岸华庭小区03配电室2号变	昌兴太13	城区	800	18.16	2.27%	0	621.8
141	宝坻	梦泽家园小区02配电室4号变	梦泽一关21	城区	800	96.96	12.12%	0	543.0
142	宝坻	和颂名邸小区01配电室3号变	城关乡112	城区	800	78.64	9.83%	0	561.4
143	宝坻	宝境棠棣小区01配电室3号变	四小123	城区	800	134.4	16.80%	0	505.6

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
144	宝坻	艺馨佳苑小区05配电室2号变	昌兴太13	城区	800	55.28	6.91%	0	584.7
145	宝坻	艺馨佳苑小区06配电室3号变	昌兴太13	城区	800	98.24	12.28%	0	541.8
146	宝坻	紫御雅苑小区02配电室1号变	祥和东37	城区	800	0	0.00%	0	640.0
147	宝坻	香瑞里小区01配电室4号变	翡翠 I 海25	城区	800	68.24	8.53%	0	571.8
148	宝坻	学仕花园小区01配电室1号变	翰墨园南29	城区	800	97.04	12.13%	0	543.0
149	宝坻	香颂理想花园小区02配电室3号变	宸宝太22	城区	800	4.24	0.53%	0	635.8
150	宝坻	龙第世家02配电室2号变	宝鑫 I 111	城区	800	109.2	13.65%	0	530.8
151	宝坻	林溪郡花园小区01配电室1号变	津宝太17	城区	800	25.92	3.24%	0	614.1
152	宝坻	香岸华庭小区02配电室1号变	人防太23	城区	800	43.6	5.45%	0	596.4
153	宝坻	景湾花园小区04配电室1号变	馨园 I 太14	城区	800	33.2	4.15%	0	606.8
154	宝坻	金玉一园小区03配电室4号变	广电二东36	城区	800	69.52	8.69%	0	570.5
155	宝坻	艺馨佳苑小区03配电室4号变	昌兴太13	城区	800	75.92	9.49%	0	564.1
156	宝坻	怡锦园小区02配电室2号变	龙熙东31	城区	800	35.6	4.45%	0	604.4
157	宝坻	云栖花园小区01配电室1号变	金和园南14	城区	800	70.24	8.78%	0	569.8
158	宝坻	天宝福苑小区05配电室2号变	金水 II 铺38	城区	800	114.24	14.28%	0	525.8
159	宝坻	云阙花园小区01配电室1号变	津宝太17	城区	800	80.32	10.04%	0	559.7

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
160	宝坻	香颂理想花园小区02配电室4号变	津宝太17	城区	800	12.16	1.52%	0	627.8
161	宝坻	怡锦园小区01配电室4号变	龙熙东31	城区	800	3.28	0.41%	0	636.7
162	宝坻	艺馨佳苑小区02配电室2号变	昌兴太13	城区	800	60.88	7.61%	0	579.1
163	宝坻	碧雅欣苑小区01配电室1号变	津宝太17	城区	800	81.92	10.24%	0	558.1
164	宝坻	香颂理想花园小区03配电室2号变	津宝太17	城区	800	11.28	1.41%	0	628.7
165	宝坻	宝境棠棣小区01配电室1号变	四小123	城区	800	108.96	13.62%	0	531.0
166	宝坻	景湾花园小区01配电室4号变	馨园Ⅱ太24	城区	800	21.92	2.74%	0	618.1
167	宝坻	劝学里小区02配电室3号变	金水Ⅱ铺38	城区	800	0	0.00%	0	640.0
168	宝坻	云栖花园小区02配电室3号变	金和园南14	城区	800	42.48	5.31%	0	597.5
169	宝坻	金水湾小区04配电室1号变	金水Ⅱ铺38	城区	800	43.52	5.44%	0	596.5
170	宝坻	碧雅欣苑小区03配电室3号变	津宝太17	城区	800	40	5.00%	0	600.0
171	宝坻	学仕花园小区02配电室1号变	翰墨园南29	城区	800	112.56	14.07%	0	527.4
172	宝坻	金地惠民房地产开发有限公司800KVA箱站1号变	翰墨园南29	城区	800	133.44	16.68%	0	506.6
173	宝坻	香瑞里小区01配电室2号变	翡翠Ⅰ海25	城区	800	77.68	9.71%	0	562.3
174	宝坻	天宝福苑小区01配电室2号变	金水Ⅱ铺38	城区	800	101.84	12.73%	0	538.2
175	宝坻	劝学里小区01配电室3号变	金水Ⅱ铺38	城区	800	141.04	17.63%	0	499.0

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
176	宝坻	劝学里小区04配电室1号变	金水Ⅱ 铺38	城区	800	199.76	24.97%	0	440.2
177	宝坻	劝学里小区02配电室1号变	金水Ⅱ 铺38	城区	800	93.68	11.71%	0	546.3
178	宝坻	新瑞花园小区01配电室2号变	金水Ⅱ 铺38	城区	800	126.72	15.84%	0	513.3
179	宝坻	香颂理想花园小区02配电室2号变	津宝太17	城区	800	40	5.00%	0	600.0
180	宝坻	香瑞里小区04配电室2号变	翡翠Ⅰ 海25	城区	800	68.72	8.59%	0	571.3
181	宝坻	诚品家园01配电室4号变	原筑二南31	城区	800	119.6	14.95%	0	520.4
182	宝坻	吾悦佳苑小区01配电室2号变	原筑二南31	城区	800	18.56	2.32%	0	621.4
183	宝坻	香瑞里小区03配电室4号变	翡翠Ⅰ 海25	城区	800	58.08	7.26%	0	581.9
184	宝坻	铭邸世家花园小区01配电室2号变	观潮园南24	城区	800	79.6	9.95%	0	560.4
185	宝坻	翡翠湾花园小区01配电室2号变	翡翠Ⅰ 海25	城区	800	166.56	20.82%	0	473.4
186	宝坻	景湾花园小区03配电室2号变	馨园Ⅱ 太24	城区	800	42.48	5.31%	0	597.5
187	宝坻	香瑞里小区02配电室2号变	翡翠Ⅰ 海25	城区	800	0.56	0.07%	0	639.4
188	宝坻	珺悦峰小区01配电室4号变	观潮园南24	城区	800	0	0.00%	0	640.0
189	宝坻	铭邸世家花园小区02配电室2号变	观潮园南24	城区	800	127.2	15.90%	0	512.8
190	宝坻	云栖花园小区02配电室4号变	观潮园南24	城区	800	0	0.00%	0	640.0
191	宝坻	劝学里小区03配电室1号变	金水Ⅱ 铺38	城区	800	88.96	11.12%	0	551.0

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
192	宝坻	诚品家园01配电室2号变	原筑二南31	城区	800	102.24	12.78%	0	537.8
193	宝坻	金玉五园小区03配电室2号变	泰富东14	城区	800	86.72	10.84%	0	553.3
194	宝坻	瑞祥花园02配电室1号变	城关镇 I 125	城区	800	78.8	9.85%	0	561.2
195	宝坻	宝境棠棣小区01配电室2号变	城关乡112	城区	800	76.48	9.56%	0	563.5
196	宝坻	铭邸世家花园小区03配电室4号变	观潮园南24	城区	800	97.68	12.21%	0	542.3
197	宝坻	珺悦峰小区01配电室2号变	观潮园南24	城区	800	0	0.00%	0	640.0
198	宝坻	中保楼小区01配电室1号变	四小123	城区	800	203.92	25.49%	0	436.1
199	宝坻	宝境棠棣小区02配电室1号变	四小123	城区	800	54.48	6.81%	0	585.5
200	宝坻	和颂名邸小区01配电室4号变	四小123	城区	800	92.32	11.54%	0	547.7
201	宝坻	铭邸世家花园小区04配电室2号变	观潮园南24	城区	800	58.24	7.28%	0	581.8
202	宝坻	铭邸世家花园小区03配电室2号变	观潮园南24	城区	800	43.2	5.40%	0	596.8
203	宝坻	珺悦峰小区02配电室2号变	观潮园南24	城区	800	27.68	3.46%	0	612.3
204	宝坻	学仕花园小区03配电室2号变	潮阳花园南12	城区	800	125.44	15.68%	0	514.6
205	宝坻	怡锦园小区02配电室1号变	怡锦一东16	城区	800	19.76	2.47%	0	620.2
206	宝坻	嘉和园小区01配电室4号变	潮阳花园南12	城区	800	52.24	6.53%	0	587.8
207	宝坻	金玉二园小区02配电室1号变	双站路东23	城区	800	73.36	9.17%	0	566.6

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
208	宝坻	金玉二园小区03配电室3号变	双站路东23	城区	800	74.64	9.33%	0	565.4
209	宝坻	金玉五园小区02配电室4号变	泰富东14	城区	800	58.8	7.35%	0	581.2
210	宝坻	金玉五园小区01配电室2号变	泰富东14	城区	800	66.24	8.28%	0	573.8
211	宝坻	怡锦园小区01配电室1号变	怡锦一东16	城区	800	21.76	2.72%	0	618.2
212	宝坻	金玉六园小区01配电室2号变	双站路东23	城区	800	77.44	9.68%	0	562.6
213	宝坻	嘉和园小区01配电室2号变	潮阳花园南12	城区	800	49.04	6.13%	0	591.0
214	宝坻	金玉五园小区01配电室3号变	龙熙东31	城区	800	105.2	13.15%	0	534.8
215	宝坻	景湾花园小区03配电室3号变	馨园 I 太14	城区	800	43.44	5.43%	0	596.6
216	宝坻	香颂理想花园小区03配电室1号变	宸宝太22	城区	800	40	5.00%	0	600.0
217	宝坻	怡锦园小区01配电室3号变	怡锦一东16	城区	800	19.28	2.41%	0	620.7
218	宝坻	香颂理想花园小区01配电室3号变	宸宝太22	城区	800	22.4	2.80%	0	617.6
219	宝坻	学仕花园小区02配电室2号变	潮阳花园南12	城区	800	120.32	15.04%	0	519.7
220	宝坻	香颂理想花园小区02配电室1号变	宸宝太22	城区	800	2.4	0.30%	0	637.6
221	宝坻	俊秀园小区01配电室3号变	万兆南16	城区	800	65.2	8.15%	0	574.8
222	宝坻	金玉二园小区02配电室3号变	双站路东23	城区	800	80.8	10.10%	0	559.2
223	宝坻	梦泽家园小区01配电室4号变	梦泽一关21	城区	800	108.72	13.59%	0	531.3

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
224	宝坻	菁城丽苑小区03配电室4号变	区医院海21	城区	800	0	0.00%	0	640.0
225	宝坻	铭邸世家花园小区01配电室1号变	嘉兴园南13	城区	800	103.92	12.99%	0	536.1
226	宝坻	金玉二园小区02配电室4号变	金玉一东15	城区	800	55.6	6.95%	0	584.4
227	宝坻	钰鑫园01配电室3号变	泰富东14	城区	800	113.68	14.21%	0	526.3
228	宝坻	梦泽家园小区01配电室2号变	梦泽一关21	城区	800	81.52	10.19%	0	558.5
229	宝坻	锦尚馨苑小区01配电室2号变	润阳二太26	城区	800	0	0.00%	0	640.0
230	宝坻	宝城印象小区02配电室2号变	润阳二太26	城区	800	63.36	7.92%	0	576.6
231	宝坻	金玉二园小区01配电室4号变	金玉一东15	城区	800	74.08	9.26%	0	565.9
232	宝坻	君诺花园小区01配电室2号变	中专太27	城区	800	14.16	1.77%	0	625.8
233	宝坻	金玉五园小区03配电室4号变	泰富东14	城区	800	84.72	10.59%	0	555.3
234	宝坻	育清园小区01配电室2号变	润阳二太26	城区	800	36.24	4.53%	0	603.8
235	宝坻	金玉二园小区02配电室2号变	金玉一东15	城区	800	91.36	11.42%	0	548.6
236	宝坻	紫御雅苑小区01配电室4号变	区医院海21	城区	800	0	0.00%	0	640.0
237	宝坻	金玉二园小区04配电室2号变	金玉一东15	城区	800	79.6	9.95%	0	560.4
238	宝坻	润和佳园小区04配电室4号变	宝境南15	城区	800	86.24	10.78%	0	553.8
239	宝坻	天秀园小区05配电室1号变	区医院海21	城区	800	90.32	11.29%	0	549.7

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
240	宝坻	菁城丽苑小区03配电室2号变	区医院海21	城区	800	9.28	1.16%	0	630.7
241	宝坻	香岸华庭小区01配电室3号变	人防太23	城区	800	0	0.00%	0	640.0
242	宝坻	艺馨佳苑小区03配电室1号变	人防太23	城区	800	74.96	9.37%	0	565.0
243	宝坻	宝镜檀香小区05配电室1号变	九中Ⅱ太25	城区	800	104.64	13.08%	0	535.4
244	宝坻	白鹭湾小区03配电室2号变	九中Ⅱ太25	城区	800	75.04	9.38%	0	565.0
245	宝坻	锦尚馨苑小区02配电室3号变	润阳一太16	城区	800	0	0.00%	0	640.0
246	宝坻	君诺花园小区02配电室1号变	九中Ⅰ太15	城区	800	21.28	2.66%	0	618.7
247	宝坻	桃李苑小区03配电室2号变	九中Ⅱ太25	城区	800	97.84	12.23%	0	542.2
248	宝坻	艺馨佳苑小区04配电室1号变	人防太23	城区	800	56.4	7.05%	0	583.6
249	宝坻	香岸华庭小区03配电室1号变	人防太23	城区	800	17.52	2.19%	0	622.5
250	宝坻	香岸华庭小区03配电室3号变	人防太23	城区	800	0.08	0.01%	0	639.9
251	宝坻	龙第世家02配电室1号变	宝鑫Ⅰ111	城区	800	114.48	14.31%	0	525.5
252	宝坻	锦尚馨苑小区02配电室1号变	润阳一太16	城区	800	0	0.00%	0	640.0
253	宝坻	艺馨佳苑小区03配电室3号变	人防太23	城区	800	62.96	7.87%	0	577.0
254	宝坻	宝镜檀香小区04配电室1号变	九中Ⅱ太25	城区	800	72.56	9.07%	0	567.4
255	宝坻	宝镜檀香小区04配电室3号变	九中Ⅱ太25	城区	800	77.04	9.63%	0	563.0

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
256	宝坻	宝城印象小区01配电室1号变	润阳一太16	城区	800	76.48	9.56%	0	563.5
257	宝坻	艺馨佳苑小区09配电室2号变	人防太23	城区	800	72.56	9.07%	0	567.4
258	宝坻	锦尚馨苑小区01配电室1号变	润阳一太16	城区	800	0	0.00%	0	640.0
259	宝坻	艺馨佳苑小区06配电室2号变	人防太23	城区	800	86.48	10.81%	0	553.5
260	宝坻	绿景家园01号配电室2号变	祥和东37	城区	800	182.56	22.82%	0	457.4
261	宝坻	桃李苑小区04配电室2号变	九中Ⅱ太25	城区	800	114.16	14.27%	0	525.8
262	宝坻	天畅园小区01配电室3号变	海滨115	城区	800	37.92	4.74%	0	602.1
263	宝坻	紫御雅苑小区01配电室1号变	祥和东37	城区	800	0	0.00%	0	640.0
264	宝坻	白鹭湾小区02配电室2号变	九中Ⅱ太25	城区	800	46	5.75%	0	594.0
265	宝坻	艺馨佳苑小区09配电室4号变	人防太23	城区	800	70.96	8.87%	0	569.0
266	宝坻	艺馨佳苑小区08配电室2号变	人防太23	城区	800	76.08	9.51%	0	563.9
267	宝坻	艺馨佳苑小区02配电室1号变	人防太23	城区	800	92.16	11.52%	0	547.8
268	宝坻	艺馨佳苑小区04配电室3号变	人防太23	城区	800	50.16	6.27%	0	589.8
269	宝坻	艺馨佳苑小区05配电室3号变	人防太23	城区	800	67.44	8.43%	0	572.6
270	宝坻	学仕花园小区04配电室4号变	泰达南26	城区	800	107.04	13.38%	0	533.0
271	宝坻	白鹭湾小区02配电室4号变	九中Ⅱ太25	城区	800	45.28	5.66%	0	594.7

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
272	宝坻	天秀园小区02配电室2号变	剑桥 I 海24	城区	800	68.96	8.62%	0	571.0
273	宝坻	嘉和园小区01配电室3号变	馨和南28	城区	800	67.52	8.44%	0	572.5
274	宝坻	润和佳园小区04配电室3号变	馨和南28	城区	800	80.72	10.09%	0	559.3
275	宝坻	宝镜檀香小区04配电室2号变	九中 I 太15	城区	800	101.84	12.73%	0	538.2
276	宝坻	宝镜檀香小区04配电室4号变	九中 I 太15	城区	800	105.52	13.19%	0	534.5
277	宝坻	天秀园小区02配电室4号变	剑桥 I 海24	城区	800	77.28	9.66%	0	562.7
278	宝坻	铭邸世家花园小区03配电室3号变	嘉兴园南13	城区	800	78.72	9.84%	0	561.3
279	宝坻	泽润家园小区02配电室3号变	九中 I 太15	城区	800	126.48	15.81%	0	513.5
280	宝坻	泽润家园小区02配电室1号变	九中 I 太15	城区	800	84.32	10.54%	0	555.7
281	宝坻	桃李苑小区03配电室1号变	九中 I 太15	城区	800	88.56	11.07%	0	551.4
282	宝坻	俊秀园小区01配电室2号变	馨和南28	城区	800	21.68	2.71%	0	618.3
283	宝坻	润和佳园小区04配电室1号变	馨和南28	城区	800	85.84	10.73%	0	554.2
284	宝坻	泽润家园小区03配电室3号变	九中 I 太15	城区	800	76.48	9.56%	0	563.5
285	宝坻	天秀园小区01配电室2号变	剑桥 I 海24	城区	800	71.36	8.92%	0	568.6
286	宝坻	天秀园小区04配电室2号变	剑桥 I 海24	城区	800	98.24	12.28%	0	541.8
287	宝坻	铭邸世家花园小区02配电室3号变	嘉兴园南13	城区	800	81.92	10.24%	0	558.1

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
288	宝坻	桃李苑小区04配电室1号变	九中 I 太15	城区	800	97.76	12.22%	0	542.2
289	宝坻	君诺花园小区01配电室1号变	九中 I 太15	城区	800	39.84	4.98%	0	600.2
290	宝坻	铭邸世家花园小区03配电室1号变	嘉兴园南13	城区	800	26.72	3.34%	0	613.3
291	宝坻	诚品家园01配电室3号变	原筑一南18	城区	800	74.72	9.34%	0	565.3
292	宝坻	天秀园小区03配电室2号变	剑桥 I 海24	城区	800	101.84	12.73%	0	538.2
293	宝坻	泽润家园小区03配电室1号变	九中 I 太15	城区	800	116.08	14.51%	0	523.9
294	宝坻	吾悦佳苑小区01配电室1号变	原筑一南18	城区	800	27.28	3.41%	0	612.7
295	宝坻	宝城印象小区01配电室4号变	润阳二太26	城区	800	91.28	11.41%	0	548.7
296	宝坻	吾悦佳苑小区01配电室3号变	原筑一南18	城区	800	33.52	4.19%	0	606.5
297	宝坻	景湾花园小区01配电室2号变	馨园 II 太24	城区	800	52	6.50%	0	588.0
298	宝坻	锦尚馨苑小区02配电室4号变	润阳二太26	城区	800	0	0.00%	0	640.0
299	宝坻	景湾花园小区04配电室2号变	馨园 II 太24	城区	800	28.16	3.52%	0	611.8
300	宝坻	君诺花园小区01配电室3号变	九中 I 太15	城区	800	0	0.00%	0	640.0
301	宝坻	诚品家园02号配电室2号变	原筑二南31	城区	800	124.16	15.52%	0	515.8
302	宝坻	金玉五园小区02配电室1号变	龙熙东31	城区	800	81.04	10.13%	0	559.0
303	宝坻	金玉一园小区01配电室4号变	广电二东36	城区	800	76.24	9.53%	0	563.8

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
304	宝坻	林溪郡花园小区02配电室3号变	津宝太17	城区	800	9.6	1.20%	0	630.4
305	宝坻	渠阳新苑小区01配电室2号变	区医院海21	城区	800	20.88	2.61%	0	619.1
306	宝坻	渠阳新苑小区04配电室4号变	区医院海21	城区	800	16.48	2.06%	0	623.5
307	宝坻	金玉二园小区04配电室4号变	金玉一东15	城区	800	80.32	10.04%	0	559.7
308	宝坻	艺馨佳苑小区09配电室1号变	昌兴太13	城区	800	74	9.25%	0	566.0
309	宝坻	香岸华庭小区02配电室3号变	人防太23	城区	800	0.08	0.01%	0	639.9
310	宝坻	香岸华庭小区01配电室2号变	昌兴太13	城区	800	72.24	9.03%	0	567.8
311	宝坻	艺馨佳苑小区01配电室3号变	人防太23	城区	800	81.12	10.14%	0	558.9
312	宝坻	艺馨佳苑小区05配电室4号变	昌兴太13	城区	800	53.44	6.68%	0	586.6
313	宝坻	艺馨佳苑小区04配电室4号变	昌兴太13	城区	800	65.04	8.13%	0	575.0
314	宝坻	诚品家园02号配电室1号变	原筑一南18	城区	800	118.32	14.79%	0	521.7
315	宝坻	宝境棠棣小区02配电室4号变	城关乡112	城区	800	85.36	10.67%	0	554.6
316	宝坻	和颂名邸小区01配电室2号变	四小123	城区	800	88.16	11.02%	0	551.8
317	宝坻	金玉一园小区03配电室1号变	玉六园东17	城区	800	69.76	8.72%	0	570.2
318	宝坻	景湾花园小区02配电室1号变	馨园 I 太14	城区	800	32.56	4.07%	0	607.4
319	宝坻	育清园小区02配电室3号变	润阳一太16	城区	800	0	0.00%	0	640.0

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
320	宝坻	泽润家园小区02配电室2号变	九中Ⅱ太25	城区	800	97.84	12.23%	0	542.2
321	宝坻	景湾花园小区03配电室1号变	馨园Ⅰ太14	城区	800	45.76	5.72%	0	594.2
322	宝坻	泽润家园小区02配电室4号变	九中Ⅱ太25	城区	800	83.12	10.39%	0	556.9
323	宝坻	铭邸世家花园小区01配电室3号变	嘉兴园南13	城区	800	88.88	11.11%	0	551.1
324	宝坻	润和佳园小区05配电室1号变	馨和南28	城区	800	107.2	13.40%	0	532.8
325	宝坻	润和佳园小区04配电室2号变	宝境南15	城区	800	54.16	6.77%	0	585.8
326	宝坻	合兴嘉园小区03配电室3号变	蝶恋一岳15	城区	800	118.16	14.77%	0	521.8
327	宝坻	景湾花园小区01配电室3号变	馨园Ⅰ太14	城区	800	84.4	10.55%	0	555.6
328	宝坻	景湾花园小区01配电室1号变	馨园Ⅰ太14	城区	800	79.92	9.99%	0	560.1
329	宝坻	金玉一园小区02配电室2号变	广电二东36	城区	800	77.68	9.71%	0	562.3
330	宝坻	金玉二园小区01配电室1号变	双站路东23	城区	800	64.08	8.01%	0	575.9
331	宝坻	铭邸世家花园小区02配电室1号变	嘉兴园南13	城区	800	91.6	11.45%	0	548.4
332	宝坻	诚品家园01配电室1号变	原筑一南18	城区	800	109.28	13.66%	0	530.7
333	宝坻	云栖花园小区01配电室2号变	观潮园南24	城区	800	72.8	9.10%	0	567.2
334	宝坻	学仕花园小区01配电室2号变	潮阳花园南12	城区	800	95.44	11.93%	0	544.6
335	宝坻	白鹭湾小区03配电室1号变	九中Ⅰ太15	城区	800	79.36	9.92%	0	560.6

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
336	宝坻	馨和家园7号站1号变	潮阳花园南12	城区	800	94.64	11.83%	0	545.4
337	宝坻	合兴嘉园小区02配电室1号变	蝶恋一岳15	城区	800	0.4	0.05%	0	639.6
338	宝坻	怡锦园小区02配电室4号变	龙熙东31	城区	800	0.24	0.03%	0	639.8
339	宝坻	琚悦峰小区03配电室1号变	金和园南14	城区	800	31.36	3.92%	0	608.6
340	宝坻	金玉六园小区01配电室1号变	玉六园东17	城区	800	78	9.75%	0	562.0
341	宝坻	琚悦峰小区02配电室1号变	金和园南14	城区	800	20.72	2.59%	0	619.3
342	宝坻	育清园小区01配电室1号变	润阳一太16	城区	800	52.64	6.58%	0	587.4
343	宝坻	景湾花园小区03配电室4号变	馨园Ⅱ太24	城区	800	22.16	2.77%	0	617.8
344	宝坻	锦尚馨苑小区02配电室2号变	润阳二太26	城区	800	0	0.00%	0	640.0
345	宝坻	铭邸世家花园小区01配电室4号变	观潮园南24	城区	800	77.68	9.71%	0	562.3
346	宝坻	景湾花园小区04配电室3号变	馨园Ⅰ太14	城区	800	0	0.00%	0	640.0
347	宝坻	宝城印象小区01配电室3号变	润阳一太16	城区	800	50.48	6.31%	0	589.5
348	宝坻	金玉五园小区03配电室1号变	龙熙东31	城区	800	74.96	9.37%	0	565.0
349	宝坻	润泽新苑小区01配电室1号变	蝶恋一岳15	城区	800	79.12	9.89%	0	560.9
350	宝坻	云景嘉园小区03配电室1号变	蝶恋一岳15	城区	800	83.28	10.41%	0	556.7
351	宝坻	合兴嘉园小区04配电室3号变	蝶恋一岳15	城区	800	68.72	8.59%	0	571.3

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
352	宝坻	渠阳新苑小区01配电室4号变	区医院海21	城区	800	49.68	6.21%	0	590.3
353	宝坻	瑞祥花园01配电室2号变	瑞祥城14	城区	800	91.28	11.41%	0	548.7
354	宝坻	劝学里小区05配电室1号变	金水Ⅱ铺38	城区	800	15.52	1.94%	0	624.5
355	宝坻	泰富裕园01配电室4号变	泰富东14	城区	800	72.64	9.08%	0	567.4
356	宝坻	合兴嘉园小区03配电室1号变	蝶恋一岳15	城区	800	109.6	13.70%	0	530.4
357	宝坻	云景嘉园小区01配电室1号变	蝶恋一岳15	城区	800	79.36	9.92%	0	560.6
358	宝坻	云景嘉园小区02配电室1号变	蝶恋一岳15	城区	800	80.64	10.08%	0	559.4
359	宝坻	云景嘉园小区02配电室3号变	蝶恋一岳15	城区	800	85.12	10.64%	0	554.9
360	宝坻	合兴嘉园小区01配电室3号变	蝶恋一岳15	城区	800	89.04	11.13%	0	551.0
361	宝坻	润泽新苑小区02配电室3号变	蝶恋一岳15	城区	800	94.8	11.85%	0	545.2
362	宝坻	新瑞花园小区01配电室4号变	金水Ⅱ铺38	城区	800	61.68	7.71%	0	578.3
363	宝坻	合兴嘉园小区01配电室1号变	蝶恋一岳15	城区	800	76.8	9.60%	0	563.2
364	宝坻	香岸华庭小区02配电室2号变	昌兴太13	城区	800	0	0.00%	0	640.0
365	宝坻	润泽新苑小区01配电室3号变	蝶恋一岳15	城区	800	55.04	6.88%	0	585.0
366	宝坻	云景嘉园小区04配电室3号变	蝶恋一岳15	城区	800	95.92	11.99%	0	544.1
367	宝坻	渠阳新苑小区04配电室2号变	区医院海21	城区	800	19.12	2.39%	0	620.9

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
368	宝坻	菁城丽苑小区01配电室2号变	区医院海21	城区	800	25.12	3.14%	0	614.9
369	宝坻	云景嘉园小区04配电室1号变	蝶恋一岳15	城区	800	48.96	6.12%	0	591.0
370	宝坻	润泽新苑小区03配电室1号变	蝶恋一岳15	城区	800	119.28	14.91%	0	520.7
371	宝坻	渠阳新苑小区02配电室4号变	区医院海21	城区	800	15.2	1.90%	0	624.8
372	宝坻	云景嘉园小区03配电室3号变	蝶恋一岳15	城区	800	80.48	10.06%	0	559.5
373	宝坻	润泽新苑小区03配电室3号变	蝶恋一岳15	城区	800	81.28	10.16%	0	558.7
374	宝坻	渠阳新苑小区03配电室2号变	区医院海21	城区	800	12.4	1.55%	0	627.6
375	宝坻	云景嘉园小区01配电室3号变	蝶恋一岳15	城区	800	54.16	6.77%	0	585.8
376	宝坻	南城蓝庭小区02配电室3号变	梦泽一关21	城区	800	129.44	16.18%	0	510.6
377	宝坻	合兴嘉园小区04配电室1号变	蝶恋一岳15	城区	800	106.32	13.29%	0	533.7
378	宝坻	润泽新苑小区02配电室1号变	蝶恋一岳15	城区	800	44.08	5.51%	0	595.9
379	宝坻	俊秀园小区01配电室1号变	万兆南16	城区	800	30.8	3.85%	0	609.2
380	宝坻	金玉一园小区01配电室2号变	广电二东36	城区	800	47.92	5.99%	0	592.1
381	宝坻	金玉一园小区03配电室3号变	玉六园东17	城区	800	58.8	7.35%	0	581.2
382	宝坻	金玉一园小区01配电室3号变	玉六园东17	城区	800	83.76	10.47%	0	556.2
383	宝坻	金玉六园小区01配电室4号变	双站路东23	城区	800	71.12	8.89%	0	568.9

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
384	宝坻	香瑞里小区03配电室2号变	翡翠 I 海25	城区	800	76.24	9.53%	0	563.8
385	宝坻	劝学里小区03配电室3号变	金水 II 铺38	城区	800	64.88	8.11%	0	575.1
386	宝坻	珺悦峰小区01配电室3号变	金和园南14	城区	800	0	0.00%	0	640.0
387	宝坻	紫御雅苑小区01配电室3号变	祥和东37	城区	800	0	0.00%	0	640.0
388	宝坻	林溪郡花园小区02配电室2号变	中专太27	城区	800	41.6	5.20%	0	598.4
389	宝坻	润和佳园小区05配电室2号变	宝境南15	城区	800	79.6	9.95%	0	560.4
390	宝坻	天秀园小区04配电室4号变	剑桥 I 海24	城区	800	75.92	9.49%	0	564.1
391	宝坻	梦泽家园小区02配电室2号变	梦泽一关21	城区	800	117.2	14.65%	0	522.8
392	宝坻	景湾花园小区02配电室4号变	馨园 II 太24	城区	800	56.88	7.11%	0	583.1
393	宝坻	景湾花园小区02配电室2号变	馨园 II 太24	城区	800	68.16	8.52%	0	571.8
394	宝坻	金玉二园小区03配电室4号变	金玉一东15	城区	800	94.72	11.84%	0	545.3
395	宝坻	天秀园小区06配电室3号变	区医院海21	城区	800	98.96	12.37%	0	541.0
396	宝坻	菁城丽苑小区01配电室4号变	区医院海21	城区	800	23.44	2.93%	0	616.6
397	宝坻	铭邸世家花园小区02配电室4号变	观潮园南24	城区	800	76.24	9.53%	0	563.8
398	宝坻	金玉二园小区03配电室1号变	双站路东23	城区	800	71.6	8.95%	0	568.4
399	宝坻	劝学里小区01配电室1号变	金水 II 铺38	城区	800	113.92	14.24%	0	526.1

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
400	宝坻	宝城印象小区02配电室1号变	润阳一太16	城区	800	50.64	6.33%	0	589.4
401	宝坻	铭邸世家花园小区04配电室1号变	嘉兴园南13	城区	800	72.72	9.09%	0	567.3
402	宝坻	紫御雅苑小区02配电室2号变	区医院海21	城区	800	0	0.00%	0	640.0
403	宝坻	艺馨佳苑小区07配电室2号变	人防太23	城区	800	70.64	8.83%	0	569.4
404	宝坻	天宝福苑小区03配电室2号变	金水Ⅱ铺38	城区	800	85.36	10.67%	0	554.6
405	宝坻	珺悦峰小区01配电室1号变	金和园南14	城区	800	0	0.00%	0	640.0
406	宝坻	南城蓝庭小区02配电室1号变	梦泽一关21	城区	800	87.2	10.90%	0	552.8
407	宝坻	铭邸世家花园小区04配电室4号变	观潮园南24	城区	800	47.12	5.89%	0	592.9
408	宝坻	学仕花园小区03配电室1号变	翰墨园南29	城区	800	119.04	14.88%	0	521.0
409	宝坻	天畅园小区01配电室4号变	大吴路海11	城区	800	40.96	5.12%	0	599.0
410	宝坻	菁城丽苑小区03配电室1号变	东城海16	城区	800	12.72	1.59%	0	627.3
411	宝坻	新瑞花园小区01配电室1号变	畜牧局铺22	城区	800	86.96	10.87%	0	553.0
412	宝坻	天秀园小区02配电室3号变	剑桥Ⅱ海14	城区	800	87.52	10.94%	0	552.5
413	宝坻	天秀园小区03配电室1号变	剑桥Ⅱ海14	城区	800	60.32	7.54%	0	579.7
414	宝坻	南城蓝庭小区02配电室2号变	梦泽二关44	城区	800	79.36	9.92%	0	560.6
415	宝坻	天宝福苑小区03配电室1号变	金水Ⅰ铺28	城区	800	115.52	14.44%	0	524.5

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
416	宝坻	天宝福苑小区02配电室1号变	金水 I 铺28	城区	800	114.88	14.36%	0	525.1
417	宝坻	劝学里小区01配电室2号变	金水 I 铺28	城区	800	123.52	15.44%	0	516.5
418	宝坻	渠阳新苑小区01配电室1号变	大吴路海11	城区	800	21.28	2.66%	0	618.7
419	宝坻	天畅园小区01配电室2号变	大吴路海11	城区	800	59.04	7.38%	0	581.0
420	宝坻	渠阳新苑小区02配电室3号变	大吴路海11	城区	800	14.64	1.83%	0	625.4
421	宝坻	渠阳新苑小区03配电室1号变	大吴路海11	城区	800	0	0.00%	0	640.0
422	宝坻	渠阳新苑小区04配电室3号变	大吴路海11	城区	800	17.76	2.22%	0	622.2
423	宝坻	天秀园小区06配电室2号变	大吴路海11	城区	800	85.76	10.72%	0	554.2
424	宝坻	天秀园小区05配电室2号变	大吴路海11	城区	800	99.36	12.42%	0	540.6
425	宝坻	渠阳新苑小区03配电室3号变	大吴路海11	城区	800	0	0.00%	0	640.0
426	宝坻	劝学里小区04配电室2号变	金水 I 铺28	城区	800	63.12	7.89%	0	576.9
427	宝坻	菁城丽苑小区01配电室1号变	东城海16	城区	800	10.16	1.27%	0	629.8
428	宝坻	翡翠湾花园小区02配电室1号变	翡翠 II 海15	城区	800	170.88	21.36%	0	469.1
429	宝坻	香瑞里小区01配电室1号变	翡翠 II 海15	城区	800	113.36	14.17%	0	526.6
430	宝坻	绿景家园01号配电室1号变	畜牧局铺22	城区	800	150.72	18.84%	0	489.3
431	宝坻	新瑞花园小区01配电室3号变	畜牧局铺22	城区	800	69.68	8.71%	0	570.3

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
432	宝坻	龙第世家02配电室4号变	剑桥Ⅱ海14	城区	800	127.52	15.94%	0	512.5
433	宝坻	南城蓝庭小区02配电室4号变	梦泽二关44	城区	800	111.6	13.95%	0	528.4
434	宝坻	天秀园小区02配电室1号变	剑桥Ⅱ海14	城区	800	89.04	11.13%	0	551.0
435	宝坻	梦泽家园小区02配电室1号变	梦泽二关44	城区	800	98.72	12.34%	0	541.3
436	宝坻	梦泽家园小区01配电室3号变	梦泽二关44	城区	800	97.6	12.20%	0	542.4
437	宝坻	南城蓝庭小区01配电室2号变	梦泽二关44	城区	800	88.4	11.05%	0	551.6
438	宝坻	天秀园小区04配电室3号变	剑桥Ⅱ海14	城区	800	54.56	6.82%	0	585.4
439	宝坻	天秀园小区04配电室1号变	剑桥Ⅱ海14	城区	800	93.36	11.67%	0	546.6
440	宝坻	天秀园小区01配电室3号变	剑桥Ⅱ海14	城区	800	96.08	12.01%	0	543.9
441	宝坻	天秀园小区01配电室1号变	剑桥Ⅱ海14	城区	800	77.12	9.64%	0	562.9
442	宝坻	南城蓝庭小区01配电室4号变	梦泽二关44	城区	800	88.4	11.05%	0	551.6
443	宝坻	科景轩小区01配电室3号变	科景轩二关33	城区	800	28.48	3.56%	0	611.5
444	宝坻	科景轩小区01配电室1号变	科景轩二关33	城区	800	57.68	7.21%	0	582.3
445	宝坻	劝学里小区01配电室4号变	金水Ⅰ铺28	城区	800	40.4	5.05%	0	599.6
446	宝坻	劝学里小区02配电室2号变	金水Ⅰ铺28	城区	800	110.88	13.86%	0	529.1
447	宝坻	劝学里小区03配电室4号变	金水Ⅰ铺28	城区	800	109.04	13.63%	0	531.0

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
448	宝坻	科景轩小区01配电室2号变	高家庄西14	城区	800	46.96	5.87%	0	593.0
449	宝坻	科景轩小区02配电室4号变	高家庄西14	城区	800	29.36	3.67%	0	610.6
450	宝坻	劝学里小区02配电室4号变	金水 I 铺28	城区	800	0	0.00%	0	640.0
451	宝坻	天宝福苑小区04配电室3号变	金水 I 铺28	城区	800	77.52	9.69%	0	562.5
452	宝坻	天宝福苑小区04配电室1号变	金水 I 铺28	城区	800	76.4	9.55%	0	563.6
453	宝坻	劝学里小区05配电室2号变	金水 I 铺28	城区	800	15.12	1.89%	0	624.9
454	宝坻	天宝福苑小区06配电室1号变	金水 I 铺28	城区	800	166.64	20.83%	0	473.4
455	宝坻	科景轩小区02配电室2号变	高家庄西14	城区	800	33.6	4.20%	0	606.4
456	宝坻	菁城丽苑小区01配电室3号变	东城海16	城区	800	14.4	1.80%	0	625.6
457	宝坻	龙第世家02配电室3号变	剑桥 II 海14	城区	800	112.56	14.07%	0	527.4
458	宝坻	天秀园小区06配电室4号变	大吴路海11	城区	800	110.32	13.79%	0	529.7
459	宝坻	钰鑫园01配电室2号变	畜牧局铺22	城区	800	98.48	12.31%	0	541.5
460	宝坻	合兴嘉园小区04配电室2号变	蝶恋二岳33	城区	800	65.68	8.21%	0	574.3
461	宝坻	翡翠湾花园小区01配电室1号变	翡翠 II 海15	城区	800	187.52	23.44%	0	452.5
462	宝坻	天秀园小区03配电室3号变	剑桥 II 海14	城区	800	80.48	10.06%	0	559.5
463	宝坻	香瑞里小区02配电室1号变	翡翠 II 海15	城区	800	13.12	1.64%	0	626.9

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
464	宝坻	香瑞里小区04配电室1号变	翡翠Ⅱ海15	城区	800	77.6	9.70%	0	562.4
465	宝坻	润泽新苑小区03配电室4号变	蝶恋二岳33	城区	800	104.96	13.12%	0	535.0
466	宝坻	润泽新苑小区02配电室2号变	蝶恋二岳33	城区	800	88.72	11.09%	0	551.3
467	宝坻	润泽新苑小区01配电室4号变	蝶恋二岳33	城区	800	65.12	8.14%	0	574.9
468	宝坻	菁城丽苑小区03配电室3号变	东城海16	城区	800	13.84	1.73%	0	626.2
469	宝坻	科景轩小区02配电室3号变	科景轩二关33	城区	800	5.12	0.64%	0	634.9
470	宝坻	科景轩小区01配电室4号变	高家庄西14	城区	800	35.36	4.42%	0	604.6
471	宝坻	云景嘉园小区02配电室2号变	蝶恋二岳33	城区	800	85.6	10.70%	0	554.4
472	宝坻	科景轩小区02配电室1号变	科景轩二关33	城区	800	14.4	1.80%	0	625.6
473	宝坻	云景嘉园小区02配电室4号变	蝶恋二岳33	城区	800	51.44	6.43%	0	588.6
474	宝坻	云景嘉园小区03配电室2号变	蝶恋二岳33	城区	800	54.32	6.79%	0	585.7
475	宝坻	合兴嘉园小区01配电室2号变	蝶恋二岳33	城区	800	73.84	9.23%	0	566.2
476	宝坻	云景嘉园小区01配电室4号变	蝶恋二岳33	城区	800	75.92	9.49%	0	564.1
477	宝坻	合兴嘉园小区03配电室4号变	蝶恋二岳33	城区	800	119.44	14.93%	0	520.6
478	宝坻	蝶恋兴园小区01配电室3号变	蝶恋二岳33	城区	800	117.12	14.64%	0	522.9
479	宝坻	合兴嘉园小区02配电室2号变	蝶恋二岳33	城区	800	2.8	0.35%	0	637.2

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
480	宝坻	云景嘉园小区04配电室2号变	蝶恋二岳33	城区	800	50.32	6.29%	0	589.7
481	宝坻	碧雅欣苑小区03配电室2号变	蝶恋二岳33	城区	800	69.12	8.64%	0	570.9
482	宝坻	云景嘉园小区03配电室4号变	蝶恋二岳33	城区	800	97.04	12.13%	0	543.0
483	宝坻	云景嘉园小区01配电室2号变	蝶恋二岳33	城区	800	45.76	5.72%	0	594.2
484	宝坻	润泽新苑小区02配电室4号变	蝶恋二岳33	城区	800	81.28	10.16%	0	558.7
485	宝坻	云景嘉园小区04配电室4号变	蝶恋二岳33	城区	800	64.88	8.11%	0	575.1
486	宝坻	合兴嘉园小区04配电室4号变	蝶恋二岳33	城区	800	71.2	8.90%	0	568.8
487	宝坻	合兴嘉园小区01配电室4号变	蝶恋二岳33	城区	800	86.64	10.83%	0	553.4
488	宝坻	润泽新苑小区03配电室2号变	蝶恋二岳33	城区	800	106.88	13.36%	0	533.1
489	宝坻	碧雅欣苑小区01配电室4号变	蝶恋二岳33	城区	800	46.4	5.80%	0	593.6
490	宝坻	渠阳新苑小区04配电室1号变	大吴路海11	城区	800	21.68	2.71%	0	618.3
491	宝坻	天秀园小区05配电室4号变	大吴路海11	城区	800	68.24	8.53%	0	571.8
492	宝坻	渠阳新苑小区01配电室3号变	大吴路海11	城区	800	23.12	2.89%	0	616.9
493	宝坻	合兴嘉园小区03配电室2号变	蝶恋二岳33	城区	800	126.56	15.82%	0	513.4
494	宝坻	渠阳新苑小区02配电室1号变	大吴路海11	城区	800	21.04	2.63%	0	619.0
495	宝坻	润泽新苑小区01配电室2号变	蝶恋二岳33	城区	800	64.96	8.12%	0	575.0

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
496	宝坻	梦泽家园小区01配电室1号变	梦泽二关44	城区	800	98.32	12.29%	0	541.7
497	宝坻	香瑞里小区01配电室3号变	翡翠Ⅱ海15	城区	800	99.76	12.47%	0	540.2
498	宝坻	天宝福苑小区05配电室1号变	金水Ⅰ铺28	城区	800	52.08	6.51%	0	587.9
499	宝坻	碧雅欣苑小区03配电室4号变	蝶恋二岳33	城区	800	59.68	7.46%	0	580.3
500	宝坻	劝学里小区03配电室2号变	金水Ⅰ铺28	城区	800	100	12.50%	0	540.0
501	宝坻	碧雅欣苑小区01配电室2号变	蝶恋二岳33	城区	800	73.92	9.24%	0	566.1
502	宝坻	天宝福苑小区01配电室1号变	金水Ⅰ铺28	城区	800	0	0.00%	0	640.0
503	宝坻	金水湾小区04配电室2号变	金水Ⅰ铺28	城区	800	62.48	7.81%	0	577.5
504	宝坻	梦泽家园小区02配电室3号变	梦泽二关44	城区	800	83.52	10.44%	0	556.5
505	宝坻	宝平街道大马庄宿舍01台区	城关镇Ⅱ124	城区	630	148.743	23.61%	0	355.3
506	宝坻	平安家园2号箱站1号变	铸件城23	城区	630	60.102	9.54%	0	443.9
507	宝坻	鸣石苑小区01号箱站1号变	西区区15	城区	630	95.508	15.16%	0	408.5
508	宝坻	岳园小区02号箱站1号变	城关镇Ⅱ124	城区	630	152.775	24.25%	0	351.2
509	宝坻	福心家园02配电室1号变	城关镇Ⅰ125	城区	630	120.141	19.07%	0	383.9
510	宝坻	开元新居小区01配电室1号变	城关镇Ⅰ125	城区	630	57.204	9.08%	0	446.8
511	宝坻	开元新居小区02配电室2号变	城关镇Ⅰ125	城区	630	79.884	12.68%	0	424.1

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
512	宝坻	福心家园01配电室3号变	城关镇 I 125	城区	630	55.818	8.86%	0	448.2
513	宝坻	建委小区03箱站1号变	城关乡112	城区	630	125.244	19.88%	0	378.8
514	宝坻	挹青园小区01配电室4号变	西城海26	城区	630	67.725	10.75%	0	436.3
515	宝坻	宝坻公交总站充电桩06箱站（银隆公交站）1号变	润和南25	城区	630	260.82	41.40%	0	243.2
516	宝坻	碧雅欣苑小区02配电室3号变	津宝太17	城区	630	65.331	10.37%	0	438.7
517	宝坻	瑞景花园03配电室3号变	瑞祥城14	城区	630	163.107	25.89%	0	340.9
518	宝坻	金玉四园小区01配电室4号变	金玉一东15	城区	630	82.278	13.06%	0	421.7
519	宝坻	金玉三园小区02配电室4号变	金玉一东15	城区	630	101.808	16.16%	0	402.2
520	宝坻	润和佳园01号配电室1号变	宝境南15	城区	630	95.697	15.19%	0	408.3
521	宝坻	天泰园小区4号站1号变	宝鑫 I 111	城区	630	92.925	14.75%	0	411.1
522	宝坻	园景家园小区02配电室2号变	梦泽一关21	城区	630	82.719	13.13%	0	421.3
523	宝坻	艺馨佳苑小区02箱站1号变	昌兴太13	城区	630	68.229	10.83%	0	435.8
524	宝坻	鑫海家园小区01配电室1号变	梦泽一关21	城区	630	44.1	7.00%	0	459.9
525	宝坻	福心家园01配电室4号变	城关乡112	城区	630	85.554	13.58%	0	418.4
526	宝坻	华苑东区10号站1号变	县委122	城区	630	50.274	7.98%	0	453.7
527	宝坻	润阳馨园小区02配电室4号变	润阳二太26	城区	630	54.369	8.63%	0	449.6

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
528	宝坻	华兴公寓1号站1号变	城关乡112	城区	630	70.56	11.20%	0	433.4
529	宝坻	引滦宿舍01号箱站1号变	城关乡112	城区	630	247.968	39.36%	0	256.0
530	宝坻	福心家园03配电室2号变	城关乡112	城区	630	92.673	14.71%	0	411.3
531	宝坻	建委小区01箱站1号变	城关乡112	城区	630	111.825	17.75%	0	392.2
532	宝坻	东城原居小区01配电室3号变	瑞祥城14	城区	630	0	0.00%	0	504.0
533	宝坻	润阳馨园小区03配电室4号变	润阳二太26	城区	630	55.881	8.87%	0	448.1
534	宝坻	和颂名邸小区02箱站1号变	四小123	城区	630	91.539	14.53%	0	412.5
535	宝坻	综合执法局充电桩01箱站1号变	万兆南16	城区	630	53.109	8.43%	0	450.9
536	宝坻	学仕花园小区04箱站1号变	万兆南16	城区	630	47.376	7.52%	0	456.6
537	宝坻	馨和家园1号站1号变	潮阳花园南12	城区	630	57.519	9.13%	0	446.5
538	宝坻	综合执法局充电桩02箱站1号变	万兆南16	城区	630	7.434	1.18%	0	496.6
539	宝坻	观潮西园小区01配电室2号变	吾悦二南30	城区	630	63.63	10.10%	0	440.4
540	宝坻	宏发楼小区01箱站1号变	区委二东12	城区	630	242.298	38.46%	0	261.7
541	宝坻	西方寺菜市场充电桩01箱站1号变	区委二东12	城区	630	130.221	20.67%	0	373.8
542	宝坻	苑北路小区01箱站1号变	区委二东12	城区	630	188.118	29.86%	0	315.9
543	宝坻	宝坻区委充电桩01箱站1号变	区委二东12	城区	630	3.78	0.60%	0	500.2

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
544	宝坻	海滨街道东街南01台区1号变	城关镇Ⅱ124	城区	630	158.76	25.20%	0	345.2
545	宝坻	岳园小区08号箱站1号变	城关镇Ⅱ124	城区	630	123.291	19.57%	0	380.7
546	宝坻	东城原居小区04配电室1号变	瑞祥城14	城区	630	56.763	9.01%	0	447.2
547	宝坻	腾悦馨园小区02配电室1号变	瑞祥城14	城区	630	46.242	7.34%	0	457.8
548	宝坻	东城原居小区03配电室3号变	瑞祥城14	城区	630	103.383	16.41%	0	400.6
549	宝坻	东城原居小区02配电室3号变	瑞祥城14	城区	630	44.793	7.11%	0	459.2
550	宝坻	瑞景花园03配电室1号变	瑞祥城14	城区	630	59.913	9.51%	0	444.1
551	宝坻	东城原居小区04配电室3号变	瑞祥城14	城区	630	77.616	12.32%	0	426.4
552	宝坻	东城原居小区01配电室1号变	瑞祥城14	城区	630	60.732	9.64%	0	443.3
553	宝坻	中保楼小区03箱站1号变	四小123	城区	630	102.879	16.33%	0	401.1
554	宝坻	玺悦峰小区03配电室2号变	金和园南14	城区	630	79.317	12.59%	0	424.7
555	宝坻	北岸花园小区03配电室1号变	龙熙东31	城区	630	158.76	25.20%	0	345.2
556	宝坻	华苑东区2号站1号变	县委122	城区	630	205.821	32.67%	0	298.2
557	宝坻	玺悦峰花园01配电室1号变	金和园南14	城区	630	111.573	17.71%	0	392.4
558	宝坻	平安家园02配电室1号变	铸件城23	城区	630	47.376	7.52%	0	456.6
559	宝坻	金玉四园小区03配电室3号变	金玉二东33	城区	630	83.538	13.26%	0	420.5

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
560	宝坻	华苑东区7号站1号变	县委122	城区	630	149.31	23.70%	0	354.7
561	宝坻	天悦园小区01配电室4号变	金水Ⅱ铺38	城区	630	118.44	18.80%	0	385.6
562	宝坻	挹青园小区02配电室4号变	西城海26	城区	630	42.336	6.72%	0	461.7
563	宝坻	福心家园02配电室2号变	城关乡112	城区	630	117.306	18.62%	0	386.7
564	宝坻	诚品家园05配电室1号变	原筑二南31	城区	630	93.807	14.89%	0	410.2
565	宝坻	珺悦峰小区02配电室4号变	观潮园南24	城区	630	15.813	2.51%	0	488.2
566	宝坻	金水湾小区02配电室2号变	金水Ⅱ铺38	城区	630	71.19	11.30%	0	432.8
567	宝坻	诚品家园05配电室3号变	原筑二南31	城区	630	104.706	16.62%	0	399.3
568	宝坻	平安家园5号箱站1号变	工贸城13	城区	630	42.399	6.73%	0	461.6
569	宝坻	开元新居小区01配电室4号变	城关乡112	城区	630	58.023	9.21%	0	446.0
570	宝坻	怡购清华园2号站2号变	摩托车114	城区	630	51.282	8.14%	0	452.7
571	宝坻	玺悦峰小区04配电室2号变	原筑二南31	城区	630	93.807	14.89%	0	410.2
572	宝坻	天津市宝坻区粮食大厦充电桩01箱站1号变	城关镇Ⅰ125	城区	630	56.07	8.90%	0	447.9
573	宝坻	鸣石苑小区03号箱站1号变	西区区15	城区	630	150.255	23.85%	0	353.7
574	宝坻	福心家园03配电室3号变	城关镇Ⅰ125	城区	630	107.289	17.03%	0	396.7
575	宝坻	瑞景花园04配电室2号变	城关镇Ⅰ125	城区	630	84.231	13.37%	0	419.8

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
576	宝坻	福心家园04配电室4号变	城关乡112	城区	630	110.124	17.48%	0	393.9
577	宝坻	北岸花园01配电室2号变	北岸南27	城区	630	184.338	29.26%	0	319.7
578	宝坻	玫瑰湾03配电室2号变	北岸南27	城区	630	167.076	26.52%	0	336.9
579	宝坻	宝平景苑北6号站1号变	景苑Ⅱ126	城区	630	139.23	22.10%	0	364.8
580	宝坻	裕和家园01配电室1号变	龙熙东31	城区	630	114.723	18.21%	0	389.3
581	宝坻	潮阳花园小区8号站1号变	潮阳花园南12	城区	630	77.805	12.35%	0	426.2
582	宝坻	二三二宿舍01箱站1号变	石桥铺13	城区	630	73.206	11.62%	0	430.8
583	宝坻	观潮园小区02配电室3号变	吾悦二南30	城区	630	125.559	19.93%	0	378.4
584	宝坻	宝坻公交总站充电桩04箱站1号变	宝境南15	城区	630	293.454	46.58%	0	210.5
585	宝坻	润阳花园小区02配电室4号变	润阳二太26	城区	630	70.308	11.16%	0	433.7
586	宝坻	云阙花园小区04箱站1号变	中专太27	城区	630	34.587	5.49%	0	469.4
587	宝坻	金玉三园小区01配电室4号变	金玉一东15	城区	630	68.103	10.81%	0	435.9
588	宝坻	润阳馨园小区01配电室2号变	润阳二太26	城区	630	77.679	12.33%	0	426.3
589	宝坻	西环家园小区03配电室3号变	梦泽一关21	城区	630	75.348	11.96%	0	428.7
590	宝坻	金玉三园小区03配电室4号变	金玉一东15	城区	630	90.153	14.31%	0	413.8
591	宝坻	渠阳新苑小区04箱站1号变	区医院海21	城区	630	0	0.00%	0	504.0

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
592	宝坻	裕和家园01配电室2号变	泰富东14	城区	630	99.54	15.80%	0	404.5
593	宝坻	润阳花园小区02配电室2号变	润阳二太26	城区	630	68.103	10.81%	0	435.9
594	宝坻	龙第世家3号箱站1号变	宝鑫 I 111	城区	630	99.225	15.75%	0	404.8
595	宝坻	润阳馨园小区02配电室1号变	润阳一太16	城区	630	43.344	6.88%	0	460.7
596	宝坻	逸城雅园01号配电室3号变	东区124	城区	630	108.801	17.27%	0	395.2
597	宝坻	地税局小区01箱站1号变	祥和东37	城区	630	78.687	12.49%	0	425.3
598	宝坻	天怡家园01配电室4号变	宝鑫 I 111	城区	630	121.275	19.25%	0	382.7
599	宝坻	逸城雅园01号配电室1号变	东区124	城区	630	95.382	15.14%	0	408.6
600	宝坻	金色领地4号站2号变	泰达南26	城区	630	115.227	18.29%	0	388.8
601	宝坻	润阳花园小区01配电室1号变	润阳一太16	城区	630	79.191	12.57%	0	424.8
602	宝坻	春天花园3号站1号变	景苑 I 116	城区	630	97.902	15.54%	0	406.1
603	宝坻	润阳花园小区01配电室3号变	润阳一太16	城区	630	50.148	7.96%	0	453.9
604	宝坻	桃李苑小区02配电室4号变	九中 II 太25	城区	630	97.146	15.42%	0	406.9
605	宝坻	学仕花园小区03箱站1号变	泰达南26	城区	630	31.941	5.07%	0	472.1
606	宝坻	天津市公安局宝坻分局交警支队充电桩01箱站1号变	祥和东37	城区	630	55.818	8.86%	0	448.2

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
607	宝坻	天津市公安局宝坻分局充电桩02箱站1号变	三中113	城区	630	63.567	10.09%	0	440.4
608	宝坻	天津市公安局宝坻分局充电桩01箱站1号变	三中113	城区	630	40.824	6.48%	0	463.2
609	宝坻	龙第世家5号箱站1号变	宝鑫 I 111	城区	630	112.707	17.89%	0	391.3
610	宝坻	天滨家园01配电室4号变	宝鑫 I 111	城区	630	84.609	13.43%	0	419.4
611	宝坻	宝镜檀香03配电室2号变	九中 II 太25	城区	630	88.2	14.00%	0	415.8
612	宝坻	挹青园小区01配电室1号变	海滨115	城区	630	77.679	12.33%	0	426.3
613	宝坻	宝平景苑南12号站1号变	景苑 I 116	城区	630	193.788	30.76%	0	310.2
614	宝坻	润阳花园小区02配电室1号变	润阳一太16	城区	630	48.384	7.68%	0	455.6
615	宝坻	天兴投资博智园04号配电室三号变	宝鑫 I 111	城区	630	95.13	15.10%	0	408.9
616	宝坻	泰和花园小区01配电室2号变	人防太23	城区	630	128.772	20.44%	0	375.2
617	宝坻	瑞华园小区02配电室1号变	宝鑫 I 111	城区	630	155.925	24.75%	0	348.1
618	宝坻	天泰园小区3号站1号变	宝鑫 I 111	城区	630	76.167	12.09%	0	427.8
619	宝坻	福全里小区01箱站1号变	三中113	城区	630	88.83	14.10%	0	415.2
620	宝坻	锦尚佳苑小区04配电室3号变	九中 II 太25	城区	630	87.759	13.93%	0	416.2
621	宝坻	美墅花园小区02配电室1号变	苑北东35	城区	630	34.461	5.47%	0	469.5

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
622	宝坻	锦尚佳苑小区01配电室1号变	九中Ⅱ太25	城区	630	112.14	17.80%	0	391.9
623	宝坻	锦尚佳苑小区03配电室4号变	九中Ⅰ太15	城区	630	105.588	16.76%	0	398.4
624	宝坻	诚品家园05配电室2号变	原筑一南18	城区	630	132.237	20.99%	0	371.8
625	宝坻	白鹭湾01配电室1号变	九中Ⅰ太15	城区	630	88.2	14.00%	0	415.8
626	宝坻	诚品家园04配电室3号变	原筑一南18	城区	630	120.519	19.13%	0	383.5
627	宝坻	玫瑰湾02配电室3号变	体育馆南23	城区	630	151.389	24.03%	0	352.6
628	宝坻	观潮西园小区01配电室1号变	吾悦一南17	城区	630	43.281	6.87%	0	460.7
629	宝坻	玫瑰湾02配电室1号变	体育馆南23	城区	630	186.606	29.62%	0	317.4
630	宝坻	观潮园小区03配电室2号变	吾悦一南17	城区	630	87.444	13.88%	0	416.6
631	宝坻	锦尚佳苑小区02配电室4号变	九中Ⅰ太15	城区	630	79.002	12.54%	0	425.0
632	宝坻	日盛园小区01配电室1号变	帝景南11	城区	630	106.596	16.92%	0	397.4
633	宝坻	馨逸家园02配电室2号变	帝景南11	城区	630	101.178	16.06%	0	402.8
634	宝坻	金玉四园小区03配电室2号变	金玉一东15	城区	630	76.797	12.19%	0	427.2
635	宝坻	开元新居小区01配电室2号变	城关乡112	城区	630	94.563	15.01%	0	409.4
636	宝坻	挹青园小区03配电室4号变	西城海26	城区	630	58.401	9.27%	0	445.6
637	宝坻	怡购清华园2号站1号变	东区124	城区	630	77.931	12.37%	0	426.1

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
638	宝坻	裕和家园02配电室1号变	龙熙东31	城区	630	118.944	18.88%	0	385.1
639	宝坻	绿色家园小区1号站2号变	泰富东14	城区	630	110.817	17.59%	0	393.2
640	宝坻	金玉四园小区02配电室2号变	金玉一东15	城区	630	103.194	16.38%	0	400.8
641	宝坻	金玉四园小区01配电室2号变	金玉一东15	城区	630	83.601	13.27%	0	420.4
642	宝坻	玺悦峰小区04配电室3号变	金和园南14	城区	630	87.57	13.90%	0	416.4
643	宝坻	润和佳园小区03配电室4号变	润和南25	城区	630	54.999	8.73%	0	449.0
644	宝坻	林溪郡花园小区03配电室2号变	中专太27	城区	630	33.138	5.26%	0	470.9
645	宝坻	艺馨佳苑小区04箱站1号变	昌兴太13	城区	630	99.666	15.82%	0	404.3
646	宝坻	鑫海家园小区01配电室3号变	梦泽一关21	城区	630	75.6	12.00%	0	428.4
647	宝坻	福心家园02配电室4号变	城关乡112	城区	630	119.511	18.97%	0	384.5
648	宝坻	建委小区02箱站1号变	城关乡112	城区	630	131.292	20.84%	0	372.7
649	宝坻	玺悦峰花园01配电室2号变	原筑二南31	城区	630	124.173	19.71%	0	379.8
650	宝坻	新保楼02号箱站1号变	四小123	城区	630	87.948	13.96%	0	416.1
651	宝坻	艺馨佳苑小区01箱站1号变	昌兴太13	城区	630	37.611	5.97%	0	466.4
652	宝坻	观潮西园小区02配电室2号变	吾悦二南30	城区	630	70.245	11.15%	0	433.8
653	宝坻	钰华街道吴家塘02台区1号变	广电二东36	城区	630	221.004	35.08%	0	283.0

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
654	宝坻	平安家园02配电室2号变	铸件城23	城区	630	47.691	7.57%	0	456.3
655	宝坻	平安家园4号箱站1号变	工贸城13	城区	630	62.685	9.95%	0	441.3
656	宝坻	岳园小区01号箱站1号变	城关镇Ⅱ124	城区	630	137.97	21.90%	0	366.0
657	宝坻	岳园小区09号箱站1号变	城关镇Ⅱ124	城区	630	131.166	20.82%	0	372.8
658	宝坻	金顺园小区01配电室4号变	原筑二南31	城区	630	69.867	11.09%	0	434.1
659	宝坻	天兴投资博睿园01号配电室1号变	宝鑫Ⅰ111	城区	630	115.479	18.33%	0	388.5
660	宝坻	嘉兴园小区01配电室2号变	体育馆南23	城区	630	112.455	17.85%	0	391.5
661	宝坻	金玉三园小区02配电室3号变	金玉二东33	城区	630	86.499	13.73%	0	417.5
662	宝坻	腾悦馨园小区01配电室2号变	四小123	城区	630	105.336	16.72%	0	398.7
663	宝坻	华苑东区4号站1号变	县委122	城区	630	158.634	25.18%	0	345.4
664	宝坻	金玉四园小区02配电室1号变	金玉二东33	城区	630	79.002	12.54%	0	425.0
665	宝坻	逸城雅园04号配电室2号变	馨园Ⅰ太14	城区	630	84.42	13.40%	0	419.6
666	宝坻	顺驰小区9号站1号变	龙熙东31	城区	630	70.56	11.20%	0	433.4
667	宝坻	逸城雅园01号配电室2号变	馨园Ⅰ太14	城区	630	126.315	20.05%	0	377.7
668	宝坻	裕和家园01配电室3号变	龙熙东31	城区	630	93.555	14.85%	0	410.4
669	宝坻	玺悦峰小区04配电室1号变	金和园南14	城区	630	117.18	18.60%	0	386.8

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
670	宝坻	金玉三园小区03配电室3号变	金玉二东33	城区	630	92.61	14.70%	0	411.4
671	宝坻	艺馨佳苑小区03箱站1号变	昌兴太13	城区	630	79.884	12.68%	0	424.1
672	宝坻	河景馨园02配电室3号变	馨园 I 太14	城区	630	136.899	21.73%	0	367.1
673	宝坻	金玉三园小区01配电室3号变	金玉二东33	城区	630	67.662	10.74%	0	436.3
674	宝坻	碧雅欣苑小区02配电室1号变	津宝太17	城区	630	74.781	11.87%	0	429.2
675	宝坻	金玉四园小区01配电室1号变	金玉二东33	城区	630	71.379	11.33%	0	432.6
676	宝坻	腾悦馨园小区01配电室4号变	四小123	城区	630	50.715	8.05%	0	453.3
677	宝坻	林溪郡花园小区03配电室1号变	津宝太17	城区	630	10.521	1.67%	0	493.5
678	宝坻	金玉四园小区03配电室1号变	金玉二东33	城区	630	77.553	12.31%	0	426.4
679	宝坻	天悦园小区02配电室4号变	金水 II 铺38	城区	630	96.39	15.30%	0	407.6
680	宝坻	华苑东区11号站1号变	县委122	城区	630	97.965	15.55%	0	406.0
681	宝坻	云阙花园小区01箱站1号变	津宝太17	城区	630	74.151	11.77%	0	429.8
682	宝坻	金水湾小区01配电室1号变	金水 II 铺38	城区	630	54.495	8.65%	0	449.5
683	宝坻	劝学里小区05配电室3号变	金水 II 铺38	城区	630	0	0.00%	0	504.0
684	宝坻	华宝小区02箱站1号变	四小123	城区	630	87.696	13.92%	0	416.3
685	宝坻	灵秀丽苑小区01配电室3号变	金水 II 铺38	城区	630	144.963	23.01%	0	359.0

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
686	宝坻	天悦园小区04配电室4号变	金水Ⅱ铺38	城区	630	81.9	13.00%	0	422.1
687	宝坻	天悦园小区03配电室4号变	金水Ⅱ铺38	城区	630	59.976	9.52%	0	444.0
688	宝坻	华苑东区1号站1号变	县委122	城区	630	142.002	22.54%	0	362.0
689	宝坻	金玉四园小区02配电室3号变	金玉二东33	城区	630	93.114	14.78%	0	410.9
690	宝坻	金水湾小区02配电室3号变	金水Ⅱ铺38	城区	630	62.811	9.97%	0	441.2
691	宝坻	金玉三园小区02配电室1号变	金玉二东33	城区	630	79.758	12.66%	0	424.2
692	宝坻	劝学里小区04配电室3号变	金水Ⅱ铺38	城区	630	0	0.00%	0	504.0
693	宝坻	灵秀丽苑小区02配电室3号变	翡翠Ⅰ海25	城区	630	104.202	16.54%	0	399.8
694	宝坻	灵秀丽苑小区05箱站1号变	翡翠Ⅰ海25	城区	630	60.543	9.61%	0	443.5
695	宝坻	玺悦峰花园02配电室1号变	金和园南14	城区	630	178.857	28.39%	0	325.1
696	宝坻	香瑞里小区08箱站1号变	翡翠Ⅰ海25	城区	630	83.412	13.24%	0	420.6
697	宝坻	美墅花园小区01配电室2号变	馨园Ⅱ太24	城区	630	34.335	5.45%	0	469.7
698	宝坻	园景家园小区01配电室4号变	梦泽一关21	城区	630	41.643	6.61%	0	462.4
699	宝坻	宝坻区妇幼医院充电桩01箱站1号变	馨园Ⅱ太24	城区	630	133.875	21.25%	0	370.1
700	宝坻	东城原居小区01配电室4号变	西城海26	城区	630	66.087	10.49%	0	437.9
701	宝坻	福心家园03配电室4号变	城关乡112	城区	630	111.384	17.68%	0	392.6

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
702	宝坻	平安家园01配电室1号变	工贸城13	城区	630	55.755	8.85%	0	448.2
703	宝坻	望都楼小区02箱站1号变	西城海26	城区	630	127.953	20.31%	0	376.0
704	宝坻	宝平街道南关大街1号箱站2号变	城关镇 I 125	城区	630	230.706	36.62%	0	273.3
705	宝坻	东城原居小区03配电室2号变	西城海26	城区	630	62.118	9.86%	0	441.9
706	宝坻	玺悦峰小区03配电室1号变	原筑二南31	城区	630	77.931	12.37%	0	426.1
707	宝坻	鸣石苑小区02号箱站1号变	西区区15	城区	630	118.881	18.87%	0	385.1
708	宝坻	东城原居小区04配电室4号变	西城海26	城区	630	83.79	13.30%	0	420.2
709	宝坻	天悦园小区04配电室2号变	金水 II 铺38	城区	630	83.727	13.29%	0	420.3
710	宝坻	景湾花园小区06配电室1号变	馨园 I 太14	城区	630	16.065	2.55%	0	487.9
711	宝坻	金顺园小区02配电室2号变	原筑二南31	城区	630	63.693	10.11%	0	440.3
712	宝坻	挹青园小区01配电室2号变	西城海26	城区	630	53.298	8.46%	0	450.7
713	宝坻	鸣石苑小区04号箱站1号变	西区区15	城区	630	121.338	19.26%	0	382.7
714	宝坻	瑞景花园03配电室2号变	城关镇 I 125	城区	630	67.536	10.72%	0	436.5
715	宝坻	诚品家园04配电室1号变	原筑二南31	城区	630	122.031	19.37%	0	382.0
716	宝坻	东城原居小区04配电室2号变	西城海26	城区	630	96.579	15.33%	0	407.4
717	宝坻	裕和家园01配电室4号变	泰富东14	城区	630	79.569	12.63%	0	424.4

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
718	宝坻	景湾花园小区05配电室1号变	馨园 I 太14	城区	630	26.523	4.21%	0	477.5
719	宝坻	挹青园小区03配电室2号变	西城海26	城区	630	52.794	8.38%	0	451.2
720	宝坻	逸城雅园01号配电室4号变	馨园 I 太14	城区	630	118.755	18.85%	0	385.2
721	宝坻	东城原居小区02配电室2号变	西城海26	城区	630	81.648	12.96%	0	422.4
722	宝坻	玺悦峰小区03配电室3号变	原筑二南31	城区	630	0	0.00%	0	504.0
723	宝坻	福心家园01配电室2号变	城关乡112	城区	630	85.554	13.58%	0	418.4
724	宝坻	云栖花园小区02配电室2号变	观潮园南24	城区	630	48.321	7.67%	0	455.7
725	宝坻	福心家园01配电室1号变	城关镇 I 125	城区	630	75.978	12.06%	0	428.0
726	宝坻	玺悦峰小区01配电室4号变	原筑二南31	城区	630	123.291	19.57%	0	380.7
727	宝坻	瑞景花园04配电室4号变	城关镇 I 125	城区	630	87.948	13.96%	0	416.1
728	宝坻	吾悦佳苑小区充电桩02箱站1号变	原筑二南31	城区	630	3.654	0.58%	0	500.3
729	宝坻	东城原居小区02配电室4号变	西城海26	城区	630	92.925	14.75%	0	411.1
730	宝坻	诚品家园04配电室4号变	原筑二南31	城区	630	92.61	14.70%	0	411.4
731	宝坻	开元新居小区02配电室4号变	城关镇 I 125	城区	630	55.377	8.79%	0	448.6
732	宝坻	和颂名邸小区03箱站1号变	四小123	城区	630	88.137	13.99%	0	415.9
733	宝坻	新保楼01号箱站1号变	四小123	城区	630	0	0.00%	0	504.0

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
734	宝坻	和颂名邸小区01箱站1号变	四小123	城区	630	100.044	15.88%	0	404.0
735	宝坻	玺悦峰花园02配电室2号变	原筑二南31	城区	630	126.252	20.04%	0	377.7
736	宝坻	平安家园1号箱站1号变	工贸城13	城区	630	54.81	8.70%	0	449.2
737	宝坻	开元新居小区02配电室3号变	城关乡112	城区	630	83.853	13.31%	0	420.1
738	宝坻	挹青园小区02配电室2号变	西城海26	城区	630	50.211	7.97%	0	453.8
739	宝坻	馨逸家园02配电室1号变	北岸南27	城区	630	103.194	16.38%	0	400.8
740	宝坻	怡锦园小区02配电室3号变	怡锦一东16	城区	630	15.813	2.51%	0	488.2
741	宝坻	春天花园4号站1号变	景苑Ⅱ126	城区	630	75.096	11.92%	0	428.9
742	宝坻	观潮园小区04配电室1号变	吾悦二南30	城区	630	86.184	13.68%	0	417.8
743	宝坻	观潮园小区02配电室1号变	吾悦二南30	城区	630	84.609	13.43%	0	419.4
744	宝坻	观潮西园小区02配电室4号变	吾悦二南30	城区	630	63.756	10.12%	0	440.2
745	宝坻	裕和家园02配电室2号变	泰富东14	城区	630	127.323	20.21%	0	376.7
746	宝坻	北岸花园小区03配电室2号变	北岸南27	城区	630	114.66	18.20%	0	389.3
747	宝坻	河景馨园06配电室2号变	馨园Ⅰ太14	城区	630	90.594	14.38%	0	413.4
748	宝坻	宝平景苑北10号站1号变	景苑Ⅱ126	城区	630	153.972	24.44%	0	350.0
749	宝坻	观潮园小区03配电室1号变	吾悦二南30	城区	630	64.071	10.17%	0	439.9

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
750	宝坻	馨逸家园02配电室3号变	北岸南27	城区	630	126	20.00%	0	378.0
751	宝坻	观潮园小区04配电室3号变	吾悦二南30	城区	630	25.2	4.00%	0	478.8
752	宝坻	北岸花园02配电室2号变	北岸南27	城区	630	152.838	24.26%	0	351.2
753	宝坻	宝平景苑北3号站1号变	景苑Ⅱ126	城区	630	111.636	17.72%	0	392.4
754	宝坻	观潮园小区03配电室3号变	吾悦二南30	城区	630	39.249	6.23%	0	464.8
755	宝坻	润阳花园小区01配电室4号变	润阳二太26	城区	630	75.726	12.02%	0	428.3
756	宝坻	宝坻公交总站充电桩02箱站1号变	宝境南15	城区	630	82.971	13.17%	0	421.0
757	宝坻	金玉四园小区02配电室4号变	金玉一东15	城区	630	94.185	14.95%	0	409.8
758	宝坻	渠阳新苑小区05箱站1号变	区医院海21	城区	630	0	0.00%	0	504.0
759	宝坻	金玉三园小区02配电室2号变	金玉一东15	城区	630	83.79	13.30%	0	420.2
760	宝坻	宝坻公交总站充电桩01箱站1号变	宝境南15	城区	630	165.879	26.33%	0	338.1
761	宝坻	润阳花园小区01配电室2号变	润阳二太26	城区	630	46.242	7.34%	0	457.8
762	宝坻	宝坻公交总站充电桩05箱站（银隆公交站）1号变	宝境南15	城区	630	251.748	39.96%	0	252.3
763	宝坻	润和佳园02号配电室2号变	宝境南15	城区	630	44.163	7.01%	0	459.8
764	宝坻	润阳馨园小区03配电室2号变	润阳二太26	城区	630	99.414	15.78%	0	404.6
765	宝坻	园景家园小区01配电室2号变	梦泽一关21	城区	630	55.44	8.80%	0	448.6

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
766	宝坻	园景家园小区02配电室4号变	梦泽一关21	城区	630	80.388	12.76%	0	423.6
767	宝坻	西环家园小区02配电室1号变	梦泽一关21	城区	630	36.477	5.79%	0	467.5
768	宝坻	西环家园小区01配电室3号变	梦泽一关21	城区	630	85.113	13.51%	0	418.9
769	宝坻	云阙花园小区02箱站1号变	中专太27	城区	630	32.067	5.09%	0	471.9
770	宝坻	金玉三园小区01配电室2号变	金玉一东15	城区	630	122.22	19.40%	0	381.8
771	宝坻	润阳馨园小区02配电室2号变	润阳二太26	城区	630	67.851	10.77%	0	436.1
772	宝坻	绿色家园小区6号站2号站	泰富东14	城区	630	101.43	16.10%	0	402.6
773	宝坻	菁城丽苑小区02配电室4号变	区医院海21	城区	630	23.751	3.77%	0	480.2
774	宝坻	宝坻公交总站充电桩03箱站1号变	宝境南15	城区	630	449.946	71.42%	0	54.1
775	宝坻	菁城丽苑小区02配电室2号变	区医院海21	城区	630	18.963	3.01%	0	485.0
776	宝坻	绿色家园小区1号站1号变	泰富东14	城区	630	70.56	11.20%	0	433.4
777	宝坻	育清园小区01箱站1号变	润阳二太26	城区	630	10.08	1.60%	0	493.9
778	宝坻	金玉三园小区03配电室2号变	金玉一东15	城区	630	88.893	14.11%	0	415.1
779	宝坻	金色领地3号站2号变	泰达南26	城区	630	125.811	19.97%	0	378.2
780	宝坻	挹青园小区02配电室3号变	海滨115	城区	630	84.609	13.43%	0	419.4
781	宝坻	天兴投资博睿园01号配电室3号变	宝鑫 I 111	城区	630	108.612	17.24%	0	395.4

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
782	宝坻	运维检修部02箱站1号变	三中113	城区	630	53.802	8.54%	0	450.2
783	宝坻	润阳花园小区02配电室3号变	润阳一太16	城区	630	60.48	9.60%	0	443.5
784	宝坻	龙第世家1号箱站1号变	宝鑫 I 111	城区	630	100.107	15.89%	0	403.9
785	宝坻	宝坻区体育馆充电桩01箱站1号变	九中 II 太25	城区	630	117.054	18.58%	0	386.9
786	宝坻	逸城雅园04号配电室1号变	东区124	城区	630	148.995	23.65%	0	355.0
787	宝坻	宝平景苑南6号站1号变	景苑 I 116	城区	630	195.993	31.11%	0	308.0
788	宝坻	龙第世家4号箱站1号变	宝鑫 I 111	城区	630	59.094	9.38%	0	444.9
789	宝坻	宝鑫小区三期14号站1号	宝鑫 II 122	城区	630	162.351	25.77%	0	341.6
790	宝坻	天泰园小区2号站1号变	宝鑫 I 111	城区	630	81.018	12.86%	0	423.0
791	宝坻	华苑西区13号变	华苑112	城区	630	121.149	19.23%	0	382.9
792	宝坻	润阳馨园小区01配电室3号变	润阳一太16	城区	630	71.316	11.32%	0	432.7
793	宝坻	挹青园小区03配电室3号变	海滨115	城区	630	73.017	11.59%	0	431.0
794	宝坻	天泰园小区1号站1号变	宝鑫 I 111	城区	630	102.879	16.33%	0	401.1
795	宝坻	海滨小学充电桩01箱站1号变	海滨115	城区	630	298.305	47.35%	0	205.7
796	宝坻	宝坻区体育馆充电桩02箱站1号变	九中 II 太25	城区	630	245.385	38.95%	0	258.6
797	宝坻	春天花园2号站1号变	景苑 I 116	城区	630	89.964	14.28%	0	414.0
798	宝坻	宝镜檀香03配电室4号变	九中 II 太25	城区	630	91.287	14.49%	0	412.7

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
799	宝坻	锦尚佳苑小区02配电室1号变	九中Ⅱ太25	城区	630	105.336	16.72%	0	398.7
800	宝坻	宝平景苑南2号站1号变	景苑Ⅰ116	城区	630	125.055	19.85%	0	378.9
801	宝坻	宝平街道南关大街2号箱站1号变	瑞祥城14	城区	630	146.412	23.24%	0	357.6
802	宝坻	天宝01配电室2号变	宝鑫Ⅰ111	城区	630	122.85	19.50%	0	381.2
803	宝坻	桃李苑小区01配电室2号变	九中Ⅱ太25	城区	630	70.812	11.24%	0	433.2
804	宝坻	岳园小区11号箱站1号变	城关镇Ⅱ124	城区	630	113.463	18.01%	0	390.5
805	宝坻	润阳馨园小区02配电室3号变	润阳一太16	城区	630	65.079	10.33%	0	438.9
806	宝坻	美墅花园小区01配电室1号变	苑北东35	城区	630	50.967	8.09%	0	453.0
807	宝坻	金色领地1号站2号变	泰达南26	城区	630	121.905	19.35%	0	382.1
808	宝坻	怡购清华园1号站1号变	东区124	城区	630	98.721	15.67%	0	405.3
809	宝坻	潮白河湿地公园充电桩03箱站1号变	人防太23	城区	630	105.903	16.81%	0	398.1
810	宝坻	育清园小区02箱站1号变	润阳一太16	城区	630	14.805	2.35%	0	489.2
811	宝坻	潮白河湿地公园充电桩01箱站1号变	人防太23	城区	630	81.837	12.99%	0	422.2
812	宝坻	宝平景苑南8号站1号变	景苑Ⅰ116	城区	630	82.404	13.08%	0	421.6
813	宝坻	天宝01配电室4号变	宝鑫Ⅰ111	城区	630	69.237	10.99%	0	434.8
814	宝坻	宝平景苑南4号站1号变	景苑Ⅰ116	城区	630	122.283	19.41%	0	381.7
815	宝坻	龙第世家2号箱站1号变	宝鑫Ⅰ111	城区	630	116.235	18.45%	0	387.8

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
816	宝坻	宝平景苑南13号站1号变	景苑 I 116	城区	630	57.141	9.07%	0	446.9
817	宝坻	金色领地3号站1号变	泰达南26	城区	630	109.746	17.42%	0	394.3
818	宝坻	金色领地2号站2号变	泰达南26	城区	630	107.919	17.13%	0	396.1
819	宝坻	天津市公安局宝坻分局交警支队充电桩02箱站1号变	祥和东37	城区	630	56.196	8.92%	0	447.8
820	宝坻	宝平景苑南5号站1号变	景苑 I 116	城区	630	112.266	17.82%	0	391.7
821	宝坻	BDB东3706号箱站1号变	祥和东37	城区	630	129.843	20.61%	0	374.2
822	宝坻	金色领地6号站2号变	泰达南26	城区	630	93.429	14.83%	0	410.6
823	宝坻	金色领地5号站2号变	泰达南26	城区	630	112.455	17.85%	0	391.5
824	宝坻	宝平景苑南10号站1号变	景苑 I 116	城区	630	128.331	20.37%	0	375.7
825	宝坻	潮白河湿地公园充电桩02箱站1号变	人防太23	城区	630	142.065	22.55%	0	361.9
826	宝坻	观潮西园小区01配电室3号变	吾悦一南17	城区	630	76.23	12.10%	0	427.8
827	宝坻	馨逸家园03配电室3号变	嘉兴园南13	城区	630	158.76	25.20%	0	345.2
828	宝坻	金顺园小区01配电室1号变	原筑一南18	城区	630	40.824	6.48%	0	463.2
829	宝坻	馨逸家园02配电室4号变	帝景南11	城区	630	100.17	15.90%	0	403.8
830	宝坻	观潮园小区04配电室4号变	吾悦一南17	城区	630	60.039	9.53%	0	444.0
831	宝坻	提香轩02配电室3号变	体育馆南23	城区	630	131.166	20.82%	0	372.8

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
832	宝坻	桃李苑小区01配电室1号变	九中 I 太15	城区	630	78.876	12.52%	0	425.1
833	宝坻	提香轩01配电室2号变	嘉兴园南13	城区	630	119.259	18.93%	0	384.7
834	宝坻	提香轩02配电室1号变	体育馆南23	城区	630	131.292	20.84%	0	372.7
835	宝坻	吾悦佳苑小区充电桩01箱站1号变	原筑一南18	城区	630	0.063	0.01%	0	503.9
836	宝坻	锦尚佳苑小区02配电室2号变	九中 I 太15	城区	630	119.259	18.93%	0	384.7
837	宝坻	馨和家园6号站1号变	馨和南28	城区	630	80.01	12.70%	0	424.0
838	宝坻	佰豪大酒店充电桩01箱站1号变	嘉兴园南13	城区	630	0.567	0.09%	0	503.4
839	宝坻	观潮西园小区02配电室3号变	吾悦一南17	城区	630	66.78	10.60%	0	437.2
840	宝坻	观潮西园小区02配电室1号变	吾悦一南17	城区	630	59.094	9.38%	0	444.9
841	宝坻	观潮园小区02配电室2号变	吾悦一南17	城区	630	94.878	15.06%	0	409.1
842	宝坻	观潮园小区01配电室2号变	吾悦一南17	城区	630	95.004	15.08%	0	409.0
843	宝坻	嘉兴园小区02配电室4号变	体育馆南23	城区	630	115.857	18.39%	0	388.1
844	宝坻	玫瑰湾03配电室1号变	体育馆南23	城区	630	100.548	15.96%	0	403.5
845	宝坻	提香轩01配电室1号变	体育馆南23	城区	630	129.402	20.54%	0	374.6
846	宝坻	玫瑰湾1号箱站1号变	帝景南11	城区	630	123.165	19.55%	0	380.8
847	宝坻	和远领居02配电室1号变	剑桥 I 海24	城区	630	151.074	23.98%	0	352.9

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
848	宝坻	宝镜檀香01配电室1号变	九中 I 太15	城区	630	133.308	21.16%	0	370.7
849	宝坻	嘉兴园小区01配电室1号变	嘉兴园南13	城区	630	69.048	10.96%	0	435.0
850	宝坻	金顺园小区01配电室3号变	原筑一南18	城区	630	62.685	9.95%	0	441.3
851	宝坻	提香轩02配电室2号变	嘉兴园南13	城区	630	145.719	23.13%	0	358.3
852	宝坻	桃李苑小区01配电室3号变	九中 I 太15	城区	630	66.969	10.63%	0	437.0
853	宝坻	嘉和园小区01箱站1号变	馨和南28	城区	630	7.371	1.17%	0	496.6
854	宝坻	馨和家园4号站1号变	馨和南28	城区	630	90.153	14.31%	0	413.8
855	宝坻	观潮园小区03配电室4号变	吾悦一南17	城区	630	102.753	16.31%	0	401.2
856	宝坻	嘉兴园小区01配电室3号变	嘉兴园南13	城区	630	109.683	17.41%	0	394.3
857	宝坻	观潮园小区01配电室4号变	吾悦一南17	城区	630	91.539	14.53%	0	412.5
858	宝坻	潮阳花园5号站1号变	馨和南28	城区	630	90.468	14.36%	0	413.5
859	宝坻	嘉兴园小区02配电室3号变	嘉兴园南13	城区	630	99.729	15.83%	0	404.3
860	宝坻	诚品家园04配电室2号变	原筑一南18	城区	630	118.629	18.83%	0	385.4
861	宝坻	馨和家园5号站1号变	馨和南28	城区	630	83.16	13.20%	0	420.8
862	宝坻	北岸花园02配电室1号变	帝景南11	城区	630	113.274	17.98%	0	390.7
863	宝坻	金顺园小区02配电室1号变	原筑一南18	城区	630	52.038	8.26%	0	452.0

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
864	宝坻	嘉兴园小区02配电室1号变	嘉兴园南13	城区	630	103.761	16.47%	0	400.2
865	宝坻	宝鑫小区二期10号站2号变	宝鑫Ⅱ122	城区	630	96.894	15.38%	0	407.1
866	宝坻	宝鑫小区二期11号站1号变	宝鑫Ⅱ122	城区	630	69.111	10.97%	0	434.9
867	宝坻	珺悦峰小区02配电室3号变	金和园南14	城区	630	14.49	2.30%	0	489.5
868	宝坻	怡购清华园1号站2号变	东区124	城区	630	119.7	19.00%	0	384.3
869	宝坻	金色领地2号站1号变	泰达南26	城区	630	88.074	13.98%	0	415.9
870	宝坻	灵秀丽苑小区02配电室1号变	翡翠Ⅰ海25	城区	630	138.978	22.06%	0	365.0
871	宝坻	玫瑰湾02配电室4号变	北岸南27	城区	630	128.016	20.32%	0	376.0
872	宝坻	香瑞里小区04配电室4号变	翡翠Ⅰ海25	城区	630	14.553	2.31%	0	489.4
873	宝坻	美墅花园小区02配电室2号变	馨园Ⅱ太24	城区	630	10.332	1.64%	0	493.7
874	宝坻	诚品家园05配电室4号变	原筑一南18	城区	630	117.432	18.64%	0	386.6
875	宝坻	工商商贸楼小区01箱站1号变	西城海26	城区	630	64.764	10.28%	0	439.2
876	宝坻	春天花园6号站1号变	景苑Ⅰ116	城区	630	94.815	15.05%	0	409.2
877	宝坻	平安家园3号箱站1号变	工贸城13	城区	630	69.867	11.09%	0	434.1
878	宝坻	宝平景苑北9号站1号变	景苑Ⅱ126	城区	630	126.189	20.03%	0	377.8
879	宝坻	云栖花园小区02箱站1号变	观潮园南24	城区	630	21.105	3.35%	0	482.9

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
880	宝坻	东城原居小区03配电室1号变	瑞祥城14	城区	630	88.389	14.03%	0	415.6
881	宝坻	绿景家园充电桩01箱站1号变	祥和东37	城区	630	159.831	25.37%	0	344.2
882	宝坻	状元城小区05配电室2号变	蝶恋一岳15	城区	630	41.958	6.66%	0	462.0
883	宝坻	嘉兴园小区01配电室4号变	体育馆南23	城区	630	139.482	22.14%	0	364.5
884	宝坻	中保楼小区02箱站1号变	四小123	城区	630	445.221	70.67%	0	58.8
885	宝坻	宝平景苑南7号站1号变	景苑 I 116	城区	630	156.681	24.87%	0	347.3
886	宝坻	宝平景苑南9号站1号变	景苑 I 116	城区	630	140.868	22.36%	0	363.1
887	宝坻	金色领地1号站1号变	泰达南26	城区	630	106.344	16.88%	0	397.7
888	宝坻	岳园小区07号箱站1号变	城关镇 II 124	城区	630	123.921	19.67%	0	380.1
889	宝坻	国家税务总局天津市宝坻区税务局充电桩01箱站1号变	人防太23	城区	630	14.238	2.26%	0	489.8
890	宝坻	挹青园小区01配电室3号变	海滨115	城区	630	54.81	8.70%	0	449.2
891	宝坻	宝镜檀香03配电室1号变	九中 I 太15	城区	630	105.84	16.80%	0	398.2
892	宝坻	桃李苑小区02配电室2号变	九中 II 太25	城区	630	72.828	11.56%	0	431.2
893	宝坻	天滨家园01配电室2号变	宝鑫 I 111	城区	630	86.877	13.79%	0	417.1
894	宝坻	锦尚佳苑小区02配电室3号变	九中 II 太25	城区	630	91.539	14.53%	0	412.5
895	宝坻	天泰园01配电室1号变	宝鑫 I 111	城区	630	95.004	15.08%	0	409.0

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
896	宝坻	和远领居01配电室1号变	剑桥 I 海24	城区	630	114.345	18.15%	0	389.7
897	宝坻	宝鑫小区三期12号站2号变	宝鑫 II 122	城区	630	73.647	11.69%	0	430.4
898	宝坻	桃李苑小区02配电室1号变	九中 I 太15	城区	630	68.796	10.92%	0	435.2
899	宝坻	蝶恋家园小区03配电室2号变	蝶恋一岳15	城区	630	75.789	12.03%	0	428.2
900	宝坻	宝镜檀香03配电室3号变	九中 I 太15	城区	630	131.607	20.89%	0	372.4
901	宝坻	泽润家园小区03配电室4号变	九中 II 太25	城区	630	63.315	10.05%	0	440.7
902	宝坻	翡翠湾花园小区02配电室2号变	翡翠 I 海25	城区	630	109.998	17.46%	0	394.0
903	宝坻	北岸花园01配电室1号变	帝景南11	城区	630	190.008	30.16%	0	314.0
904	宝坻	天兴投资博智园03号配电室一号变	宝鑫 I 111	城区	630	0	0.00%	0	504.0
905	宝坻	挹青园小区02配电室1号变	海滨115	城区	630	73.647	11.69%	0	430.4
906	宝坻	挹青园小区03配电室1号变	海滨115	城区	630	95.193	15.11%	0	408.8
907	宝坻	艺馨佳苑小区05箱站1号变	昌兴太13	城区	630	74.844	11.88%	0	429.2
908	宝坻	景湾花园小区05配电室4号变	馨园 II 太24	城区	630	25.326	4.02%	0	478.7
909	宝坻	金玉三园小区03配电室1号变	金玉二东33	城区	630	54.306	8.62%	0	449.7
910	宝坻	金玉四园小区01配电室3号变	金玉二东33	城区	630	103.131	16.37%	0	400.9
911	宝坻	观潮园小区04配电室2号变	吾悦一南17	城区	630	70.686	11.22%	0	433.3

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
912	宝坻	馨逸家园03配电室1号变	嘉兴园南13	城区	630	91.476	14.52%	0	412.5
913	宝坻	观潮园小区01配电室1号变	吾悦二南30	城区	630	63.819	10.13%	0	440.2
914	宝坻	金色领地5号站1号变	泰达南26	城区	630	124.047	19.69%	0	380.0
915	宝坻	蝶恋新园小区02配电室2号变	蝶恋一岳15	城区	630	80.955	12.85%	0	423.0
916	宝坻	开元新居小区02配电室1号变	城关乡112	城区	630	58.905	9.35%	0	445.1
917	宝坻	桃李苑小区01配电室4号变	九中Ⅱ太25	城区	630	81.522	12.94%	0	422.5
918	宝坻	润阳馨园小区03配电室1号变	润阳一太16	城区	630	76.041	12.07%	0	428.0
919	宝坻	宝平景苑北1号站1号变	景苑Ⅱ126	城区	630	142.569	22.63%	0	361.4
920	宝坻	玺悦峰小区04配电室4号变	原筑二南31	城区	630	88.893	14.11%	0	415.1
921	宝坻	润阳馨园小区01配电室1号变	润阳一太16	城区	630	90.216	14.32%	0	413.8
922	宝坻	宝鑫小区三期12号站1号变	宝鑫Ⅱ122	城区	630	72.387	11.49%	0	431.6
923	宝坻	宝鑫小区二期11号站2号变	宝鑫Ⅱ122	城区	630	93.303	14.81%	0	410.7
924	宝坻	福心家园02配电室3号变	城关镇Ⅰ125	城区	630	82.467	13.09%	0	421.5
925	宝坻	福心家园05配电室4号变	城关乡112	城区	630	105.966	16.82%	0	398.0
926	宝坻	宝平景苑南11号站1号变	景苑Ⅰ116	城区	630	139.23	22.10%	0	364.8
927	宝坻	玺悦峰小区01配电室3号变	金和园南14	城区	630	115.416	18.32%	0	388.6

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
928	宝坻	东城原居小区01配电室2号变	西城海26	城区	630	72.324	11.48%	0	431.7
929	宝坻	华苑东区6号站1号变	县委122	城区	630	139.419	22.13%	0	364.6
930	宝坻	玺悦峰小区03配电室4号变	金和园南14	城区	630	88.137	13.99%	0	415.9
931	宝坻	蝶恋和园小区01配电室3号变	蝶恋一岳15	城区	630	71.064	11.28%	0	432.9
932	宝坻	蝶恋新园小区01配电室2号变	蝶恋一岳15	城区	630	54.18	8.60%	0	449.8
933	宝坻	商贸街06台区1号变	祥和东37	城区	630	45.801	7.27%	0	458.2
934	宝坻	蝶恋新园小区02配电室4号变	蝶恋一岳15	城区	630	75.915	12.05%	0	428.1
935	宝坻	气象新苑小区04配电室1号变	蝶恋一岳15	城区	630	63.63	10.10%	0	440.4
936	宝坻	东城原居小区03配电室4号变	西城海26	城区	630	82.215	13.05%	0	421.8
937	宝坻	蝶恋吉园小区02配电室2号变	蝶恋一岳15	城区	630	88.452	14.04%	0	415.5
938	宝坻	腾悦馨园小区01配电室1号变	瑞祥城14	城区	630	54.684	8.68%	0	449.3
939	宝坻	状元城小区04配电室4号变	蝶恋一岳15	城区	630	103.32	16.40%	0	400.7
940	宝坻	东城原居小区02配电室1号变	瑞祥城14	城区	630	63.441	10.07%	0	440.6
941	宝坻	蝶恋家园小区01配电室2号变	蝶恋一岳15	城区	630	68.67	10.90%	0	435.3
942	宝坻	状元城小区02配电室2号变	蝶恋一岳15	城区	630	73.962	11.74%	0	430.0
943	宝坻	蝶恋兴园小区01配电室2号变	蝶恋一岳15	城区	630	83.664	13.28%	0	420.3
944	宝坻	蝶恋祥园小区02配电室3号变	蝶恋一岳15	城区	630	55.629	8.83%	0	448.4

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
945	宝坻	蝶恋旺园小区02配电室2号变	蝶恋一岳15	城区	630	52.92	8.40%	0	451.1
946	宝坻	状元城小区04配电室2号变	蝶恋一岳15	城区	630	68.229	10.83%	0	435.8
947	宝坻	状元城小区05配电室4号变	蝶恋一岳15	城区	630	84.105	13.35%	0	419.9
948	宝坻	观潮园小区02配电室4号变	吾悦一南17	城区	630	82.971	13.17%	0	421.0
949	宝坻	润和佳园01号配电室2号变	润和南25	城区	630	48.321	7.67%	0	455.7
950	宝坻	蝶恋兴园小区01配电室4号变	蝶恋一岳15	城区	630	82.845	13.15%	0	421.2
951	宝坻	诚品家园03号配电室1号变	原筑一南18	城区	630	119.007	18.89%	0	385.0
952	宝坻	蝶恋吉园小区02配电室4号变	蝶恋一岳15	城区	630	68.292	10.84%	0	435.7
953	宝坻	气象新苑小区01配电室3号变	蝶恋一岳15	城区	630	79.002	12.54%	0	425.0
954	宝坻	气象新苑小区01配电室1号变	蝶恋一岳15	城区	630	123.606	19.62%	0	380.4
955	宝坻	蝶恋吉园小区01配电室2号变	蝶恋一岳15	城区	630	74.844	11.88%	0	429.2
956	宝坻	蝶恋旺园小区01配电室2号变	蝶恋一岳15	城区	630	41.895	6.65%	0	462.1
957	宝坻	蝶恋祥园小区01配电室1号变	蝶恋一岳15	城区	630	59.598	9.46%	0	444.4
958	宝坻	蝶恋家园小区02配电室2号变	蝶恋一岳15	城区	630	81.774	12.98%	0	422.2
959	宝坻	天兴投资博智园04号配电室一号变	宝鑫 I 111	城区	630	85.428	13.56%	0	418.6
960	宝坻	蝶恋新园小区03配电室2号变	蝶恋一岳15	城区	630	66.906	10.62%	0	437.1

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
961	宝坻	气象新苑小区03配电室3号变	蝶恋一岳15	城区	630	79.317	12.59%	0	424.7
962	宝坻	蝶恋吉园小区01配电室4号变	蝶恋一岳15	城区	630	76.419	12.13%	0	427.6
963	宝坻	状元城小区02配电室4号变	蝶恋一岳15	城区	630	56.511	8.97%	0	447.5
964	宝坻	状元城小区01配电室2号变	蝶恋一岳15	城区	630	71.631	11.37%	0	432.4
965	宝坻	状元城小区01配电室4号变	蝶恋一岳15	城区	630	122.22	19.40%	0	381.8
966	宝坻	蝶恋祥园小区03配电室1号变	蝶恋一岳15	城区	630	54.81	8.70%	0	449.2
967	宝坻	气象新苑小区02配电室3号变	蝶恋一岳15	城区	630	108.234	17.18%	0	395.8
968	宝坻	状元城小区03配电室2号变	蝶恋一岳15	城区	630	60.48	9.60%	0	443.5
969	宝坻	气象新苑小区04配电室3号变	蝶恋一岳15	城区	630	100.422	15.94%	0	403.6
970	宝坻	蝶恋旺园小区02配电室4号变	蝶恋一岳15	城区	630	36.729	5.83%	0	467.3
971	宝坻	气象新苑小区03配电室1号变	蝶恋一岳15	城区	630	17.703	2.81%	0	486.3
972	宝坻	状元城小区03配电室4号变	蝶恋一岳15	城区	630	63.441	10.07%	0	440.6
973	宝坻	腾悦馨园小区02配电室2号变	四小123	城区	630	41.517	6.59%	0	462.5
974	宝坻	蝶恋和园小区01配电室1号变	蝶恋一岳15	城区	630	61.866	9.82%	0	442.1
975	宝坻	蝶恋家园小区01配电室4号变	蝶恋一岳15	城区	630	67.095	10.65%	0	436.9
976	宝坻	蝶恋家园小区02配电室4号变	蝶恋一岳15	城区	630	67.662	10.74%	0	436.3

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
977	宝坻	气象新苑小区02配电室1号变	蝶恋一岳15	城区	630	73.08	11.60%	0	430.9
978	宝坻	蝶恋新园小区01配电室4号变	蝶恋一岳15	城区	630	96.201	15.27%	0	407.8
979	宝坻	西环家园小区01配电室1号变	梦泽一关21	城区	630	42.21	6.70%	0	461.8
980	宝坻	腾悦馨园小区01配电室3号变	瑞祥城14	城区	630	82.782	13.14%	0	421.2
981	宝坻	潮阳花园4号站1号变	潮阳花园南12	城区	630	65.961	10.47%	0	438.0
982	宝坻	华宝小区01箱站1号变	四小123	城区	630	89.523	14.21%	0	414.5
983	宝坻	云阙花园小区03箱站1号变	津宝太17	城区	630	49.959	7.93%	0	454.0
984	宝坻	开元新居小区01配电室3号变	城关镇 I 125	城区	630	96.957	15.39%	0	407.0
985	宝坻	灵秀丽苑小区01配电室1号变	金水 II 铺38	城区	630	105.273	16.71%	0	398.7
986	宝坻	香瑞里小区02箱站1号变	翡翠 I 海25	城区	630	57.834	9.18%	0	446.2
987	宝坻	天悦园小区01配电室2号变	金水 II 铺38	城区	630	49.77	7.90%	0	454.2
988	宝坻	玫瑰湾02配电室2号变	北岸南27	城区	630	122.346	19.42%	0	381.7
989	宝坻	金玉三园小区01配电室1号变	金玉二东33	城区	630	93.051	14.77%	0	410.9
990	宝坻	金玉四园小区03配电室4号变	金玉一东15	城区	630	84.483	13.41%	0	419.5
991	宝坻	平安家园01配电室2号变	工贸城13	城区	630	0	0.00%	0	504.0
992	宝坻	宝平景苑北5号站1号变	景苑 II 126	城区	630	85.113	13.51%	0	418.9

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
993	宝坻	宝平景苑北7号站1号站	景苑Ⅱ126	城区	630	117.432	18.64%	0	386.6
994	宝坻	鸣石苑小区05号箱站1号变	西区区15	城区	630	156.24	24.80%	0	347.8
995	宝坻	宝鑫小区二期10号站1号变	宝鑫Ⅱ122	城区	630	49.203	7.81%	0	454.8
996	宝坻	宝平景苑南1号站1号变	景苑Ⅰ116	城区	630	183.393	29.11%	0	320.6
997	宝坻	观潮西园小区01配电室4号变	吾悦二南30	城区	630	47.124	7.48%	0	456.9
998	宝坻	望都楼小区01箱站1号变	城关镇Ⅱ124	城区	630	111.195	17.65%	0	392.8
999	宝坻	提香轩02配电室4号变	嘉兴园南13	城区	630	131.985	20.95%	0	372.0
1000	宝坻	宝平景苑南3号站1号变	景苑Ⅰ116	城区	630	122.535	19.45%	0	381.5
1001	宝坻	嘉兴园小区02配电室2号变	体育馆南23	城区	630	129.528	20.56%	0	374.5
1002	宝坻	天悦园小区02配电室2号变	金水Ⅱ铺38	城区	630	72.828	11.56%	0	431.2
1003	宝坻	菁华豪庭03号配电室3号变	吾悦二南30	城区	630	133.875	21.25%	0	370.1
1004	宝坻	锦尚佳苑小区04配电室4号变	九中Ⅰ太15	城区	630	95.445	15.15%	0	408.6
1005	宝坻	桃李苑小区02配电室3号变	九中Ⅰ太15	城区	630	87.318	13.86%	0	416.7
1006	宝坻	观潮园小区01配电室3号变	吾悦二南30	城区	630	61.551	9.77%	0	442.4
1007	宝坻	润阳馨园小区03配电室3号变	润阳一太16	城区	630	54.054	8.58%	0	449.9
1008	宝坻	金色领地6号站1号变	泰达南26	城区	630	82.971	13.17%	0	421.0

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
1009	宝坻	金顺园小区01配电室2号变	原筑二南31	城区	630	39.564	6.28%	0	464.4
1010	宝坻	紫御雅苑小区01箱站1号变	祥和东37	城区	630	0	0.00%	0	504.0
1011	宝坻	景湾花园小区06配电室2号变	馨园Ⅱ太24	城区	630	23.184	3.68%	0	480.8
1012	宝坻	宝平景苑北2号站1号变	景苑Ⅱ126	城区	630	102.627	16.29%	0	401.4
1013	宝坻	锦尚佳苑小区03配电室3号变	九中Ⅱ太25	城区	630	101.178	16.06%	0	402.8
1014	宝坻	西环家园小区02配电室3号变	梦泽一关21	城区	630	73.71	11.70%	0	430.3
1015	宝坻	宝镜檀香01配电室2号变	九中Ⅱ太25	城区	630	136.71	21.70%	0	367.3
1016	宝坻	西环家园小区03配电室1号变	梦泽一关21	城区	630	28.854	4.58%	0	475.1
1017	宝坻	天悦园小区03配电室2号变	金水Ⅱ铺38	城区	630	95.004	15.08%	0	409.0
1018	宝坻	润阳馨园小区01配电室4号变	润阳二太26	城区	630	100.296	15.92%	0	403.7
1019	宝坻	云栖花园小区02配电室1号变	金和园南14	城区	630	0	0.00%	0	504.0
1020	宝坻	云栖花园小区01箱站1号变	金和园南14	城区	630	35.973	5.71%	0	468.0
1021	宝坻	景湾花园小区05配电室3号变	馨园Ⅰ太14	城区	630	45.675	7.25%	0	458.3
1022	宝坻	景湾花园小区05配电室2号变	馨园Ⅱ太24	城区	630	30.114	4.78%	0	473.9
1023	宝坻	宝平景苑北8号站1号变	景苑Ⅱ126	城区	630	78.75	12.50%	0	425.3
1024	宝坻	凯瑞花园01配电室1号变	棉纺厂铺23	城区	630	100.044	15.88%	0	404.0

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
1025	宝坻	瑞华园小区02配电室2号变	剑桥Ⅱ海14	城区	630	132.678	21.06%	0	371.3
1026	宝坻	天兴投资博睿园01号配电室4号变	剑桥Ⅱ海14	城区	630	118.818	18.86%	0	385.2
1027	宝坻	灵秀丽苑小区01配电室4号变	金水Ⅰ铺28	城区	630	115.038	18.26%	0	389.0
1028	宝坻	灵秀丽苑小区01配电室2号变	金水Ⅰ铺28	城区	630	100.296	15.92%	0	403.7
1029	宝坻	天悦园小区01配电室1号变	金水Ⅰ铺28	城区	630	74.97	11.90%	0	429.0
1030	宝坻	渠阳新苑小区02箱站1号变	大吴路海11	城区	630	0	0.00%	0	504.0
1031	宝坻	渠阳新苑小区01箱站1号变	大吴路海11	城区	630	0	0.00%	0	504.0
1032	宝坻	渠阳新苑小区03箱站1号变	大吴路海11	城区	630	0	0.00%	0	504.0
1033	宝坻	灵秀丽苑小区02配电室2号变	翡翠Ⅱ海15	城区	630	112.14	17.80%	0	391.9
1034	宝坻	香瑞里小区03箱站1号变	翡翠Ⅱ海15	城区	630	86.31	13.70%	0	417.7
1035	宝坻	香瑞里小区01箱站1号变	翡翠Ⅱ海15	城区	630	87.57	13.90%	0	416.4
1036	宝坻	灵秀丽苑小区02配电室4号变	翡翠Ⅱ海15	城区	630	109.998	17.46%	0	394.0
1037	宝坻	香瑞里小区04配电室3号变	翡翠Ⅱ海15	城区	630	61.614	9.78%	0	442.4
1038	宝坻	香瑞里小区09箱站1号变	翡翠Ⅱ海15	城区	630	64.827	10.29%	0	439.2
1039	宝坻	菁城丽苑小区02配电室3号变	东城海16	城区	630	0	0.00%	0	504.0
1040	宝坻	香瑞里小区03配电室1号变	翡翠Ⅱ海15	城区	630	46.746	7.42%	0	457.3
1041	宝坻	天宝01配电室3号变	畜牧局铺22	城区	630	78.813	12.51%	0	425.2

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
1042	宝坻	天滨家园01配电室3号变	畜牧局铺22	城区	630	83.16	13.20%	0	420.8
1043	宝坻	天怡家园01配电室3号变	畜牧局铺22	城区	630	101.808	16.16%	0	402.2
1044	宝坻	天兴投资博智园04号配电室二号变	剑桥Ⅱ海14	城区	630	75.978	12.06%	0	428.0
1045	宝坻	园景家园小区01配电室1号变	梦泽二关44	城区	630	59.031	9.37%	0	445.0
1046	宝坻	和远领居01配电室2号变	剑桥Ⅱ海14	城区	630	134.505	21.35%	0	369.5
1047	宝坻	鑫海家园小区01配电室2号变	梦泽二关44	城区	630	47.817	7.59%	0	456.2
1048	宝坻	西环家园小区02配电室2号变	梦泽二关44	城区	630	70.497	11.19%	0	433.5
1049	宝坻	天兴投资博睿园01号配电室2号变	剑桥Ⅱ海14	城区	630	155.169	24.63%	0	348.8
1050	宝坻	西环家园小区02配电室4号变	梦泽二关44	城区	630	37.611	5.97%	0	466.4
1051	宝坻	园景家园小区01配电室3号变	梦泽二关44	城区	630	47.565	7.55%	0	456.4
1052	宝坻	园景家园小区02配电室1号变	梦泽二关44	城区	630	41.58	6.60%	0	462.4
1053	宝坻	鑫海家园小区01配电室4号变	梦泽二关44	城区	630	93.366	14.82%	0	410.6
1054	宝坻	天兴投资博智园03号配电室二号变	剑桥Ⅱ海14	城区	630	65.835	10.45%	0	438.2
1055	宝坻	园景家园小区02配电室3号变	梦泽二关44	城区	630	57.96	9.20%	0	446.0
1056	宝坻	天兴投资博智园05号配电室1号变	剑桥Ⅱ海14	城区	630	118.881	18.87%	0	385.1
1057	宝坻	西环家园小区01配电室2号变	梦泽二关44	城区	630	31.311	4.97%	0	472.7

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
1058	宝坻	和远领居02配电室2号变	剑桥Ⅱ海14	城区	630	120.897	19.19%	0	383.1
1059	宝坻	天悦园小区04配电室3号变	金水Ⅰ铺28	城区	630	68.481	10.87%	0	435.5
1060	宝坻	天悦园小区03配电室3号变	金水Ⅰ铺28	城区	630	74.97	11.90%	0	429.0
1061	宝坻	天悦园小区01配电室3号变	金水Ⅰ铺28	城区	630	112.581	17.87%	0	391.4
1062	宝坻	金水湾03配电室1号变	金水Ⅰ铺28	城区	630	105.903	16.81%	0	398.1
1063	宝坻	天悦园小区02配电室3号变	金水Ⅰ铺28	城区	630	57.834	9.18%	0	446.2
1064	宝坻	天悦园小区03配电室1号变	金水Ⅰ铺28	城区	630	76.923	12.21%	0	427.1
1065	宝坻	劝学里小区05配电室4号变	金水Ⅰ铺28	城区	630	0	0.00%	0	504.0
1066	宝坻	天滨家园01配电室1号变	畜牧局铺22	城区	630	121.086	19.22%	0	382.9
1067	宝坻	菁城丽苑小区02配电室1号变	东城海16	城区	630	8.442	1.34%	0	495.6
1068	宝坻	金水湾03配电室2号变	剑桥Ⅱ海14	城区	630	83.475	13.25%	0	420.5
1069	宝坻	碧雅欣苑小区02配电室2号变	蝶恋二岳33	城区	630	81.9	13.00%	0	422.1
1070	宝坻	天津劝宝超市充电桩01箱站1号变	畜牧局铺22	城区	630	268.38	42.60%	0	235.6
1071	宝坻	蝶恋旺园小区01配电室1号变	蝶恋二岳33	城区	630	13.23	2.10%	0	490.8
1072	宝坻	天悦园小区02配电室1号变	金水Ⅰ铺28	城区	630	46.935	7.45%	0	457.1
1073	宝坻	蝶恋新园小区02配电室1号变	蝶恋二岳33	城区	630	80.514	12.78%	0	423.5
1074	宝坻	商贸街05台区1号变	畜牧局铺22	城区	630	138.159	21.93%	0	365.8

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
1075	宝坻	凯瑞花园01配电室2号变	畜牧局铺22	城区	630	82.215	13.05%	0	421.8
1076	宝坻	蝶恋吉园小区01配电室3号变	蝶恋二岳33	城区	630	105.021	16.67%	0	399.0
1077	宝坻	蝶恋新园小区01配电室3号变	蝶恋二岳33	城区	630	72.45	11.50%	0	431.6
1078	宝坻	气象新苑小区04配电室4号变	蝶恋二岳33	城区	630	118.566	18.82%	0	385.4
1079	宝坻	状元城小区03配电室1号变	蝶恋二岳33	城区	630	72.765	11.55%	0	431.2
1080	宝坻	气象新苑小区02配电室2号变	蝶恋二岳33	城区	630	64.512	10.24%	0	439.5
1081	宝坻	蝶恋新园小区03配电室1号变	蝶恋二岳33	城区	630	69.552	11.04%	0	434.4
1082	宝坻	状元城小区02配电室1号变	蝶恋二岳33	城区	630	90.342	14.34%	0	413.7
1083	宝坻	气象新苑小区02配电室4号变	蝶恋二岳33	城区	630	58.653	9.31%	0	445.3
1084	宝坻	状元城小区04配电室3号变	蝶恋二岳33	城区	630	70.371	11.17%	0	433.6
1085	宝坻	蝶恋家园小区02配电室1号变	蝶恋二岳33	城区	630	106.092	16.84%	0	397.9
1086	宝坻	蝶恋兴园小区01配电室1号变	蝶恋二岳33	城区	630	98.532	15.64%	0	405.5
1087	宝坻	气象新苑小区03配电室4号变	蝶恋二岳33	城区	630	34.02	5.40%	0	470.0
1088	宝坻	蝶恋旺园小区02配电室1号变	蝶恋二岳33	城区	630	45.171	7.17%	0	458.8
1089	宝坻	蝶恋祥园小区02配电室2号变	蝶恋二岳33	城区	630	54.18	8.60%	0	449.8
1090	宝坻	劝学里小区04配电室4号变	金水 I 铺28	城区	630	0.315	0.05%	0	503.7

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
1091	宝坻	蝶恋和园小区01配电室2号变	蝶恋二岳33	城区	630	67.599	10.73%	0	436.4
1092	宝坻	蝶恋祥园小区01配电室2号变	蝶恋二岳33	城区	630	84.924	13.48%	0	419.1
1093	宝坻	状元城小区01配电室1号变	蝶恋二岳33	城区	630	62.244	9.88%	0	441.8
1094	宝坻	状元城小区02配电室3号变	蝶恋二岳33	城区	630	80.892	12.84%	0	423.1
1095	宝坻	蝶恋吉园小区02配电室1号变	蝶恋二岳33	城区	630	94.374	14.98%	0	409.6
1096	宝坻	蝶恋祥园小区02配电室4号变	蝶恋二岳33	城区	630	72.45	11.50%	0	431.6
1097	宝坻	气象新苑小区03配电室2号变	蝶恋二岳33	城区	630	26.082	4.14%	0	477.9
1098	宝坻	蝶恋吉园小区01配电室1号变	蝶恋二岳33	城区	630	89.775	14.25%	0	414.2
1099	宝坻	蝶恋旺园小区02配电室3号变	蝶恋二岳33	城区	630	58.968	9.36%	0	445.0
1100	宝坻	状元城小区05配电室3号变	蝶恋二岳33	城区	630	84.294	13.38%	0	419.7
1101	宝坻	气象新苑小区01配电室4号变	蝶恋二岳33	城区	630	106.47	16.90%	0	397.5
1102	宝坻	蝶恋新园小区02配电室3号变	蝶恋二岳33	城区	630	89.712	14.24%	0	414.3
1103	宝坻	蝶恋家园小区01配电室1号变	蝶恋二岳33	城区	630	79.884	12.68%	0	424.1
1104	宝坻	蝶恋家园小区01配电室3号变	蝶恋二岳33	城区	630	66.654	10.58%	0	437.3
1105	宝坻	气象新苑小区01配电室2号变	蝶恋二岳33	城区	630	88.893	14.11%	0	415.1
1106	宝坻	蝶恋吉园小区02配电室3号变	蝶恋二岳33	城区	630	120.519	19.13%	0	383.5

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
1107	宝坻	蝶恋和园小区01配电室4号变	蝶恋二岳33	城区	630	90.72	14.40%	0	413.3
1108	宝坻	气象新苑小区04配电室2号变	蝶恋二岳33	城区	630	65.142	10.34%	0	438.9
1109	宝坻	状元城小区01配电室3号变	蝶恋二岳33	城区	630	92.547	14.69%	0	411.5
1110	宝坻	蝶恋家园小区03配电室1号变	蝶恋二岳33	城区	630	62.811	9.97%	0	441.2
1111	宝坻	状元城小区04配电室1号变	蝶恋二岳33	城区	630	75.348	11.96%	0	428.7
1112	宝坻	状元城小区03配电室3号变	蝶恋二岳33	城区	630	52.29	8.30%	0	451.7
1113	宝坻	蝶恋家园小区02配电室3号变	蝶恋二岳33	城区	630	77.679	12.33%	0	426.3
1114	宝坻	状元城小区05配电室1号变	蝶恋二岳33	城区	630	45.864	7.28%	0	458.1
1115	宝坻	蝶恋新园小区01配电室1号变	蝶恋二岳33	城区	630	83.979	13.33%	0	420.0
1116	宝坻	香瑞里小区03配电室3号变	翡翠Ⅱ海15	城区	630	21.735	3.45%	0	482.3
1117	宝坻	碧雅欣苑小区02配电室4号变	蝶恋二岳33	城区	630	65.646	10.42%	0	438.4
1118	宝坻	天宝01配电室1号变	畜牧局铺22	城区	630	81.774	12.98%	0	422.2
1119	宝坻	天悦园小区04配电室1号变	金水Ⅰ铺28	城区	630	96.39	15.30%	0	407.6
1120	宝坻	金水湾小区01配电室2号变	金水Ⅰ铺28	城区	630	85.869	13.63%	0	418.1
1121	宝坻	金水湾小区02配电室1号变	金水Ⅰ铺28	城区	630	88.2	14.00%	0	415.8
1122	宝坻	金水湾小区02配电室4号变	金水Ⅰ铺28	城区	630	73.71	11.70%	0	430.3
1123	宝坻	西环家园小区03配电室2号变	梦泽二关44	城区	630	48.762	7.74%	0	455.2

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
1124	宝坻	西环家园小区03配电室4号变	梦泽二关44	城区	630	81.396	12.92%	0	422.6
1125	宝坻	西环家园小区01配电室4号变	梦泽二关44	城区	630	0	0.00%	0	504.0
1126	宝坻	宝平街道南苑庄01台区	苑北东35	城区	500	221.1	44.22%	0	178.9
1127	宝坻	书香园01配电室4号变	馨园Ⅱ太24	城区	500	69.85	13.97%	0	330.2
1128	宝坻	绿色家园小区2号站1号变	泰富东14	城区	500	46.8	9.36%	0	353.2
1129	宝坻	福心家园04配电室2号变	城关乡112	城区	500	99.2	19.84%	0	300.8
1130	宝坻	华兴公寓3号站1号变	城关乡112	城区	500	78.7	15.74%	0	321.3
1131	宝坻	蓝水湾小区6号站1号变	城关乡112	城区	500	150.65	30.13%	0	249.4
1132	宝坻	福心家园04配电室1号变	城关镇Ⅰ125	城区	500	102.8	20.56%	0	297.2
1133	宝坻	福心家园05配电室3号变	城关镇Ⅰ125	城区	500	108.2	21.64%	0	291.8
1134	宝坻	万兆小区7号站2号变	万兆南16	城区	500	57.35	11.47%	0	342.7
1135	宝坻	万兆小区2号站1号变	万兆南16	城区	500	167.95	33.59%	0	232.1
1136	宝坻	万兆小区7号站1号变	万兆南16	城区	500	167.65	33.53%	0	232.4
1137	宝坻	万兆小区1号站1号变	万兆南16	城区	500	51.2	10.24%	0	348.8
1138	宝坻	岳园小区04号箱站1号变	城关镇Ⅱ124	城区	500	116.05	23.21%	0	284.0
1139	宝坻	宝坻宾馆充电桩01箱站1号变	瑞祥城14	城区	500	116.75	23.35%	0	283.3

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
1140	宝坻	河景馨园06配电室1号变	馨园Ⅱ太24	城区	500	130.9	26.18%	0	269.1
1141	宝坻	瑞景花园05配电室3号变	城关镇Ⅰ125	城区	500	71.25	14.25%	0	328.8
1142	宝坻	金梧桐小区03配电室1号变	馨园Ⅱ太24	城区	500	90.7	18.14%	0	309.3
1143	宝坻	平安家园6号箱站1号变	工贸城13	城区	500	54	10.80%	0	346.0
1144	宝坻	日盛园小区01配电室2号变	北岸南27	城区	500	64.8	12.96%	0	335.2
1145	宝坻	金梧桐小区04配电室1号变	馨园Ⅰ太14	城区	500	105.1	21.02%	0	294.9
1146	宝坻	河景馨园01配电室2号变	馨园Ⅱ太24	城区	500	124.35	24.87%	0	275.7
1147	宝坻	菁华豪庭01配电室2号变	吾悦二南30	城区	500	95	19.00%	0	305.0
1148	宝坻	润和佳园小区03配电室2号变	宝境南15	城区	500	67.9	13.58%	0	332.1
1149	宝坻	玫瑰湾03配电室3号变	体育馆南23	城区	500	105.65	21.13%	0	294.4
1150	宝坻	泰泽花园01配电室2号变	祥和东37	城区	500	73.3	14.66%	0	326.7
1151	宝坻	锦尚佳苑小区03配电室1号变	九中Ⅱ太25	城区	500	87.8	17.56%	0	312.2
1152	宝坻	天桂家园01配电室4号变	宝鑫Ⅰ111	城区	500	102.5	20.50%	0	297.5
1153	宝坻	商贸街01台区1号变	祥和东37	城区	500	261.2	52.24%	0	138.8
1154	宝坻	天怡家园01配电室2号变	宝鑫Ⅰ111	城区	500	94.95	18.99%	0	305.1
1155	宝坻	逸城雅园02号配电室2号变	东区124	城区	500	110.35	22.07%	0	289.7
1156	宝坻	瑞华园小区02配电室3号变	宝鑫Ⅰ111	城区	500	96.7	19.34%	0	303.3

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
1157	宝坻	宝镜栖园01配电室3号变	剑桥 I 海24	城区	500	82.65	16.53%	0	317.4
1158	宝坻	白鹭湾01配电室3号变	九中 I 太15	城区	500	159.1	31.82%	0	240.9
1159	宝坻	锦尚佳苑小区03配电室2号变	九中 I 太15	城区	500	78.4	15.68%	0	321.6
1160	宝坻	河景馨园03配电室2号变	馨园 II 太24	城区	500	78.1	15.62%	0	321.9
1161	宝坻	河景馨园02配电室4号变	馨园 II 太24	城区	500	106.65	21.33%	0	293.4
1162	宝坻	泰和花园小区01配电室1号变	昌兴太13	城区	500	118.95	23.79%	0	281.1
1163	宝坻	天津市宝坻区检察院充电桩01箱站1号变	昌兴太13	城区	500	215.55	43.11%	0	184.5
1164	宝坻	蓝水湾小区4号站1号变	城关乡112	城区	500	167.65	33.53%	0	232.4
1165	宝坻	菁英豪庭01配电室3号变	吾悦二南30	城区	500	89.55	17.91%	0	310.5
1166	宝坻	天津市宝坻区宫霄商贸服务中心1号变	广电二东36	城区	500	91.45	18.29%	0	308.6
1167	宝坻	华苑西区5号变	华苑112	城区	500	52.6	10.52%	0	347.4
1168	宝坻	金和园01号配电室3号变	金和园南14	城区	500	85.05	17.01%	0	315.0
1169	宝坻	河景馨园02配电室1号变	馨园 I 太14	城区	500	96.05	19.21%	0	304.0
1170	宝坻	逸城雅园02号配电室1号变	馨园 I 太14	城区	500	92.6	18.52%	0	307.4
1171	宝坻	逸城雅园03号配电室4号变	馨园 I 太14	城区	500	62.25	12.45%	0	337.8
1172	宝坻	金梧桐小区01配电室2号变	馨园 I 太14	城区	500	66.1	13.22%	0	333.9

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
1173	宝坻	福心家园04配电室3号变	城关镇 I 125	城区	500	89.1	17.82%	0	310.9
1174	宝坻	河景馨园02配电室2号变	馨园 II 太24	城区	500	73.65	14.73%	0	326.4
1175	宝坻	金梧桐小区01配电室1号变	馨园 II 太24	城区	500	75.7	15.14%	0	324.3
1176	宝坻	天津市宝坻区规划和国土资源局1号变	城关镇 I 125	城区	500	161.45	32.29%	0	238.6
1177	宝坻	书香园01配电室3号变	馨园 I 太14	城区	500	74.15	14.83%	0	325.9
1178	宝坻	泰泽花园01配电室1号变	城关镇 I 125	城区	500	108.65	21.73%	0	291.4
1179	宝坻	金和园01号配电室4号变	原筑二南31	城区	500	73.95	14.79%	0	326.1
1180	宝坻	逸城雅园03号配电室2号变	馨园 I 太14	城区	500	102.75	20.55%	0	297.3
1181	宝坻	金梧桐小区01配电室3号变	馨园 II 太24	城区	500	77.05	15.41%	0	323.0
1182	宝坻	福心家园03配电室1号变	城关镇 I 125	城区	500	61.4	12.28%	0	338.6
1183	宝坻	馨泰家园1号站1号变	城关乡112	城区	500	59.15	11.83%	0	340.9
1184	宝坻	玫瑰湾03配电室4号变	北岸南27	城区	500	121.8	24.36%	0	278.2
1185	宝坻	河景馨园04配电室4号变	馨园 II 太24	城区	500	84.25	16.85%	0	315.8
1186	宝坻	河景馨园04配电室2号变	馨园 II 太24	城区	500	101.55	20.31%	0	298.5
1187	宝坻	河景馨园01配电室3号变	馨园 I 太14	城区	500	94.05	18.81%	0	306.0
1188	宝坻	河景馨园04配电室1号变	馨园 I 太14	城区	500	133.05	26.61%	0	267.0

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
1189	宝坻	金梧桐小区03配电室2号变	馨园 I 太14	城区	500	105.05	21.01%	0	295.0
1190	宝坻	星河湾家园小区01配电室3号变	龙熙东31	城区	500	101.7	20.34%	0	298.3
1191	宝坻	星河湾家园小区01配电室1号变	龙熙东31	城区	500	105.75	21.15%	0	294.3
1192	宝坻	春天花园1号站1号变	景苑 II 126	城区	500	120.25	24.05%	0	279.8
1193	宝坻	绿色家园小区4号站2号变	泰富东14	城区	500	69.05	13.81%	0	331.0
1194	宝坻	润和佳园02号配电室1号变	润和南25	城区	500	25.9	5.18%	0	374.1
1195	宝坻	绿色家园7号箱站1号变	泰富东14	城区	500	80.3	16.06%	0	319.7
1196	宝坻	绿色家园小区2号站2号变	泰富东14	城区	500	65.95	13.19%	0	334.1
1197	宝坻	钰鑫园1号箱站1号变	泰富东14	城区	500	69.9	13.98%	0	330.1
1198	宝坻	泰和花园小区01配电室4号变	人防太23	城区	500	117.95	23.59%	0	282.1
1199	宝坻	锦尚佳苑小区04配电室1号变	九中 II 太25	城区	500	90.8	18.16%	0	309.2
1200	宝坻	瑞景花园04配电室3号变	祥和东37	城区	500	62.95	12.59%	0	337.1
1201	宝坻	瑞景花园05配电室4号变	祥和东37	城区	500	90.25	18.05%	0	309.8
1202	宝坻	瑞华园小区01配电室1号变	宝鑫 I 111	城区	500	96.25	19.25%	0	303.8
1203	宝坻	宝鑫小区三期16号站1号变	宝鑫 II 122	城区	500	119.4	23.88%	0	280.6
1204	宝坻	BDB东3707号箱站1号变	祥和东37	城区	500	133.45	26.69%	0	266.6

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
1205	宝坻	泽润家园小区03配电室2号变	九中Ⅱ太25	城区	500	67.4	13.48%	0	332.6
1206	宝坻	逸城雅园03号配电室1号变	东区124	城区	500	90.9	18.18%	0	309.1
1207	宝坻	白鹭湾01配电室2号变	九中Ⅱ太25	城区	500	57.75	11.55%	0	342.3
1208	宝坻	华苑西区3号变	华苑112	城区	500	103.85	20.77%	0	296.2
1209	宝坻	泽润家园01号配电室1号变	九中Ⅰ太15	城区	500	136.25	27.25%	0	263.8
1210	宝坻	星河湾家园小区01配电室2号变	帝景南11	城区	500	105.1	21.02%	0	294.9
1211	宝坻	锦尚佳苑小区04配电室2号变	九中Ⅰ太15	城区	500	26.6	5.32%	0	373.4
1212	宝坻	锦尚佳苑小区01配电室2号变	九中Ⅰ太15	城区	500	50.6	10.12%	0	349.4
1213	宝坻	馨逸家园01配电室4号变	帝景南11	城区	500	108.85	21.77%	0	291.2
1214	宝坻	馨逸家园03配电室4号变	体育馆南23	城区	500	300.7	60.14%	0	99.3
1215	宝坻	馨逸家园01配电室2号变	帝景南11	城区	500	80.8	16.16%	0	319.2
1216	宝坻	泽润家园01号配电室4号变	九中Ⅱ太25	城区	500	82.85	16.57%	0	317.2
1217	宝坻	菁华豪庭01配电室4号变	吾悦二南30	城区	500	96.5	19.30%	0	303.5
1218	宝坻	华兴公寓2号站1号变	城关乡112	城区	500	74.4	14.88%	0	325.6
1219	宝坻	宝坻宾馆充电桩01箱站2号变	瑞祥城14	城区	500	73.15	14.63%	0	326.9
1220	宝坻	万兆小区3号站2号变	万兆南16	城区	500	59	11.80%	0	341.0
1221	宝坻	万兆小区3号站1号变	万兆南16	城区	500	83.45	16.69%	0	316.6

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
1222	宝坻	万兆小区2号站2号变	万兆南16	城区	500	79.65	15.93%	0	320.4
1223	宝坻	泰和花园小区01配电室3号变	昌兴太13	城区	500	96.1	19.22%	0	303.9
1224	宝坻	逸城雅园03号配电室3号变	东区124	城区	500	106.1	21.22%	0	293.9
1225	宝坻	河景馨园03配电室1号变	馨园 I 太14	城区	500	75.65	15.13%	0	324.4
1226	宝坻	天翔家园01配电室4号变	宝鑫 I 111	城区	500	94.35	18.87%	0	305.7
1227	宝坻	天桂家园01配电室2号变	宝鑫 I 111	城区	500	96.2	19.24%	0	303.8
1228	宝坻	绿景商贸街01箱站1号变	祥和东37	城区	500	220.95	44.19%	0	179.1
1229	宝坻	宝鑫小区三期15号站1号	宝鑫 II 122	城区	500	136	27.20%	0	264.0
1230	宝坻	华苑西区4号变	华苑112	城区	500	85.9	17.18%	0	314.1
1231	宝坻	馨逸家园01配电室3号变	北岸南27	城区	500	108.4	21.68%	0	291.6
1232	宝坻	玫瑰湾3号箱站1号变	帝景南11	城区	500	70.1	14.02%	0	329.9
1233	宝坻	书香园01配电室1号变	馨园 I 太14	城区	500	96.5	19.30%	0	303.5
1234	宝坻	瑞景花园04配电室1号变	祥和东37	城区	500	85.8	17.16%	0	314.2
1235	宝坻	书香园01配电室2号变	馨园 II 太24	城区	500	91.8	18.36%	0	308.2
1236	宝坻	河景馨园01配电室4号变	馨园 II 太24	城区	500	87.8	17.56%	0	312.2
1237	宝坻	河景馨园01配电室1号变	馨园 I 太14	城区	500	116.1	23.22%	0	283.9
1238	宝坻	福心家园05配电室2号变	城关乡112	城区	500	91.2	18.24%	0	308.8

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
1239	宝坻	金水湾小区01配电室4号变	金水Ⅱ铺38	城区	500	28.95	5.79%	0	371.1
1240	宝坻	蝶恋祥园小区03配电室3号变	蝶恋一岳15	城区	500	49.05	9.81%	0	351.0
1241	宝坻	天兴投资博睿园02号配电室3号变	宝鑫Ⅰ111	城区	500	104.05	20.81%	0	296.0
1242	宝坻	蝶恋祥园小区02配电室1号变	蝶恋一岳15	城区	500	59.45	11.89%	0	340.6
1243	宝坻	蝶恋和园小区02配电室3号变	蝶恋一岳15	城区	500	73.45	14.69%	0	326.6
1244	宝坻	BDB东3708号箱站1号变	祥和东37	城区	500	126.3	25.26%	0	273.7
1245	宝坻	宝鑫小区三期13号站1号变	宝鑫Ⅱ122	城区	500	119.2	23.84%	0	280.8
1246	宝坻	金和园01号配电室2号变	原筑二南31	城区	500	74.55	14.91%	0	325.5
1247	宝坻	天翔家园01配电室2号变	宝鑫Ⅰ111	城区	500	85.85	17.17%	0	314.2
1248	宝坻	馨逸家园01配电室1号变	北岸南27	城区	500	222.45	44.49%	0	177.6
1249	宝坻	馨逸家园03配电室2号变	体育馆南23	城区	500	0	0.00%	0	400.0
1250	宝坻	菁华豪庭03号配电室1号变	吾悦二南30	城区	500	122.6	24.52%	0	277.4
1251	宝坻	菁华豪庭01配电室3号变	金和园南14	城区	500	82.05	16.41%	0	318.0
1252	宝坻	天翔家园01配电室1号变	畜牧局铺22	城区	500	94.9	18.98%	0	305.1
1253	宝坻	天翔家园01配电室3号变	畜牧局铺22	城区	500	95.6	19.12%	0	304.4
1254	宝坻	天桂家园01配电室3号变	畜牧局铺22	城区	500	84.1	16.82%	0	315.9

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
1255	宝坻	天桂家园01配电室1号变	畜牧局铺22	城区	500	103.65	20.73%	0	296.4
1256	宝坻	凯瑞花园02配电室4号变	棉纺厂铺23	城区	500	88.2	17.64%	0	311.8
1257	宝坻	凯瑞花园02配电室1号变	畜牧局铺22	城区	500	85.65	17.13%	0	314.4
1258	宝坻	瑞华园小区01配电室2号变	剑桥Ⅱ海14	城区	500	78.1	15.62%	0	321.9
1259	宝坻	天兴投资博智园04号配电室四号变	剑桥Ⅱ海14	城区	500	89.9	17.98%	0	310.1
1260	宝坻	瑞华园小区02配电室4号变	剑桥Ⅱ海14	城区	500	157.25	31.45%	0	242.8
1261	宝坻	宝镜栖园01配电室4号变	剑桥Ⅱ海14	城区	500	97.6	19.52%	0	302.4
1262	宝坻	天兴投资博睿园02号配电室4号变	剑桥Ⅱ海14	城区	500	67.95	13.59%	0	332.1
1263	宝坻	凯瑞花园02配电室3号变	畜牧局铺22	城区	500	127.3	25.46%	0	272.7
1264	宝坻	凯瑞花园02配电室2号变	棉纺厂铺23	城区	500	97.65	19.53%	0	302.4
1265	宝坻	天怡家园01配电室1号变	畜牧局铺22	城区	500	97.2	19.44%	0	302.8
1266	宝坻	蝶恋祥园小区03配电室2号变	蝶恋二岳33	城区	500	73.9	14.78%	0	326.1
1267	宝坻	蝶恋祥园小区03配电室4号变	蝶恋二岳33	城区	500	72.2	14.44%	0	327.8
1268	宝坻	金水湾小区01配电室3号变	金水Ⅰ铺28	城区	500	97.65	19.53%	0	302.4
1269	宝坻	海滨街道苏家屯01台区	西城海26	城区	400	60.68	15.17%	0	259.3
1270	宝坻	海滨街道梁庄01台区	西城海26	城区	400	100.72	25.18%	0	219.3

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
1271	宝坻	海滨街道北关宿舍04台区	西城海26	城区	400	38.8	9.70%	0	281.2
1272	宝坻	海滨街道北关宿舍02台区	西城海26	城区	400	18.4	4.60%	0	301.6
1273	宝坻	朝霞街道单街子03台区	于家观关13	城区	400	74.76	18.69%	0	245.2
1274	宝坻	朝霞街道单街子04台区	于家观关13	城区	400	44.48	11.12%	0	275.5
1275	宝坻	朝霞街道于家观04台区	于家观关13	城区	400	78.08	19.52%	0	241.9
1276	宝坻	宝平街道西方寺02台区	三中113	城区	400	160.4	40.10%	0	159.6
1277	宝坻	霍各庄镇北埝05台区	张台铺15	城区	400	106.56	26.64%	0	213.4
1278	宝坻	霍各庄镇北埝03台区	张台铺15	城区	400	40.6	10.15%	0	279.4
1279	宝坻	霍各庄镇王台02台区	张台铺15	城区	400	210.56	52.64%	0	109.4
1280	宝坻	霍各庄镇西霍各庄05台区	铸件城23	城区	400	59.8	14.95%	0	260.2
1281	宝坻	朝霞街道三岔口11台区	小刘庄海23	城区	400	87.4	21.85%	0	232.6
1282	宝坻	朝霞街道三岔口14台区	小刘庄海23	城区	400	78.92	19.73%	0	241.1
1283	宝坻	朝霞街道东会01台区	小刘庄海23	城区	400	65.44	16.36%	0	254.6
1284	宝坻	朝霞街道东吴庄02台区	小刘庄海23	城区	400	38	9.50%	0	282.0
1285	宝坻	朝霞街道三岔口06台区	小刘庄海23	城区	400	106.76	26.69%	0	213.2
1286	宝坻	朝霞街道三岔口13台区	小刘庄海23	城区	400	76.6	19.15%	0	243.4

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
1287	宝坻	海滨街道灰厂03台区	城关镇Ⅱ124	城区	400	33.52	8.38%	0	286.5
1288	宝坻	海滨街道大众鞋厂01台区	城关镇Ⅱ124	城区	400	133.08	33.27%	0	186.9
1289	宝坻	朝霞街道肖家堦08台区	白龙港海22	城区	400	174.6	43.65%	0	145.4
1290	宝坻	霍各庄镇白龙港01台区	白龙港海22	城区	400	58.92	14.73%	0	261.1
1291	宝坻	海滨街道西关02台区	西城海26	城区	400	40.4	10.10%	0	279.6
1292	宝坻	霍各庄镇破碌砬04台区	白龙港海22	城区	400	89.04	22.26%	0	231.0
1293	宝坻	霍各庄镇安乐庄03台区	白龙港海22	城区	400	116.8	29.20%	0	203.2
1294	宝坻	霍各庄镇安乐庄02台区	白龙港海22	城区	400	87.12	21.78%	0	232.9
1295	宝坻	霍各庄镇打扮庄04台区	白龙港海22	城区	400	67.96	16.99%	0	252.0
1296	宝坻	朝霞街道单街子05台区	于家观关13	城区	400	95.8	23.95%	0	224.2
1297	宝坻	朝霞街道帮道沽04台区	于家观关13	城区	400	94.4	23.60%	0	225.6
1298	宝坻	朝霞街道于家观12台区	于家观关13	城区	400	52.08	13.02%	0	267.9
1299	宝坻	朝霞街道于家观09台区	于家观关13	城区	400	250.6	62.65%	0	69.4
1300	宝坻	朝霞街道于家观10台区	于家观关13	城区	400	119.28	29.82%	0	200.7
1301	宝坻	霍各庄镇北堦07台区	张台铺15	城区	400	61.32	15.33%	0	258.7
1302	宝坻	霍各庄镇香铺王庄03台区	张台铺15	城区	400	39.16	9.79%	0	280.8

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
1303	宝坻	朝霞街道张丰庄03台区	铸件城23	城区	400	130.08	32.52%	0	189.9
1304	宝坻	朝霞街道小刘庄04台区	小刘庄海23	城区	400	36.68	9.17%	0	283.3
1305	宝坻	霍各庄镇哈喇庄07台区	铸件城23	城区	400	57.32	14.33%	0	262.7
1306	宝坻	霍各庄镇张丰庄01台区	铸件城23	城区	400	65.92	16.48%	0	254.1
1307	宝坻	朝霞街道三岔口04台区	小刘庄海23	城区	400	59.08	14.77%	0	260.9
1308	宝坻	朝霞街道小刘庄03台区	小刘庄海23	城区	400	97.64	24.41%	0	222.4
1309	宝坻	朝霞街道中会03台区	小刘庄海23	城区	400	155.16	38.79%	0	164.8
1310	宝坻	朝霞街道东会02台区	小刘庄海23	城区	400	70.32	17.58%	0	249.7
1311	宝坻	霍各庄镇后白庙01台区	小刘庄海23	城区	400	148.4	37.10%	0	171.6
1312	宝坻	朝霞街道三岔口03台区	小刘庄海23	城区	400	50.72	12.68%	0	269.3
1313	宝坻	朝霞街道单街子06台区	于家观关13	城区	400	44.2	11.05%	0	275.8
1314	宝坻	钰华街道中高家口03台区	轧钢厂铺12	城区	400	105.88	26.47%	0	214.1
1315	宝坻	钰华街道渠吕庄01台区	轧钢厂铺12	城区	400	14.8	3.70%	0	305.2
1316	宝坻	朝霞街道帮道沽06台区	于家观关13	城区	400	47.64	11.91%	0	272.4
1317	宝坻	霍各庄镇陈家口02台区	铸件城23	城区	400	121.4	30.35%	0	198.6
1318	宝坻	商贸街03台区	祥和东37	城区	400	79.68	19.92%	0	240.3
1319	宝坻	霍各庄镇外郎庄03台区	白龙港海22	城区	400	24.88	6.22%	0	295.1

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
1320	宝坻	钰华街道钰华街03台区	广电二东36	城区	400	17.44	4.36%	0	302.6
1321	宝坻	霍各庄镇刘举人庄05台区	铸件城23	城区	400	85.2	21.30%	0	234.8
1322	宝坻	霍各庄镇北陈庄02台区	白龙港海22	城区	400	74.48	18.62%	0	245.5
1323	宝坻	朝霞街道肖家埝09台区	于家观关13	城区	400	145.16	36.29%	0	174.8
1324	宝坻	朝霞街道肖家埝05台区	于家观关13	城区	400	91.08	22.77%	0	228.9
1325	宝坻	霍各庄镇白龙港03台区	白龙港海22	城区	400	64.56	16.14%	0	255.4
1326	宝坻	霍各庄镇打扮庄03台区	白龙港海22	城区	400	113.56	28.39%	0	206.4
1327	宝坻	霍各庄镇北王庄03台区	白龙港海22	城区	400	70.36	17.59%	0	249.6
1328	宝坻	霍各庄镇北张庄02台区	白龙港海22	城区	400	48.04	12.01%	0	272.0
1329	宝坻	霍各庄镇陈家口05台区	铸件城23	城区	400	35.48	8.87%	0	284.5
1330	宝坻	霍各庄镇北八间房04台区	白龙港海22	城区	400	81.8	20.45%	0	238.2
1331	宝坻	霍各庄镇北八间房02台区	白龙港海22	城区	400	31.8	7.95%	0	288.2
1332	宝坻	霍各庄镇刘举人庄01台区	铸件城23	城区	400	47.64	11.91%	0	272.4
1333	宝坻	霍各庄镇哈喇庄08台区	铸件城23	城区	400	36.24	9.06%	0	283.8
1334	宝坻	霍各庄镇东霍各庄04台区	铸件城23	城区	400	73.28	18.32%	0	246.7
1335	宝坻	霍各庄镇破碌砬03台区	白龙港海22	城区	400	127.52	31.88%	0	192.5

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
1336	宝坻	霍各庄镇白龙港07台区	白龙港海22	城区	400	43.28	10.82%	0	276.7
1337	宝坻	霍各庄镇北王庄04台区	工贸城13	城区	400	102.96	25.74%	0	217.0
1338	宝坻	霍各庄镇北马庄01台区	工贸城13	城区	400	78	19.50%	0	242.0
1339	宝坻	霍各庄镇北马庄02台区	工贸城13	城区	400	59.44	14.86%	0	260.6
1340	宝坻	海滨街道梁庄04台区	西城海26	城区	400	113.28	28.32%	0	206.7
1341	宝坻	海滨街道梁庄06台区	西城海26	城区	400	141.04	35.26%	0	179.0
1342	宝坻	宝平街道田场宿舍02台区	城关乡112	城区	400	200.2	50.05%	0	119.8
1343	宝坻	朝霞街道东吴庄03台区	小刘庄海23	城区	400	88.72	22.18%	0	231.3
1344	宝坻	海滨街道大口巷01台区	城关镇 I 125	城区	400	13.68	3.42%	0	306.3
1345	宝坻	朝霞街道东会06台区	小刘庄海23	城区	400	75.76	18.94%	0	244.2
1346	宝坻	海滨街道北关宿舍01台区	西城海26	城区	400	30.4	7.60%	0	289.6
1347	宝坻	海滨街道一小宿舍02台区	西城海26	城区	400	9.88	2.47%	0	310.1
1348	宝坻	朝霞街道后白庙03台区	小刘庄海23	城区	400	79.92	19.98%	0	240.1
1349	宝坻	海滨街道北阁宿舍01台区	西城海26	城区	400	18.08	4.52%	0	301.9
1350	宝坻	钰华街道姜庄01台区	观潮园南24	城区	400	16.32	4.08%	0	303.7
1351	宝坻	钰华街道辛务屯07台区	石桥铺13	城区	400	97.2	24.30%	0	222.8

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
1352	宝坻	宝平街道岳家园03台区	党校127	城区	400	121.48	30.37%	0	198.5
1353	宝坻	宝平街道岳家园02台区	党校127	城区	400	56.88	14.22%	0	263.1
1354	宝坻	钰华街道后高家口02台区	轧钢厂铺12	城区	400	92.16	23.04%	0	227.8
1355	宝坻	钰华街道安家桥03台区	石桥铺13	城区	400	93.32	23.33%	0	226.7
1356	宝坻	钰华街道后高家口03台区	轧钢厂铺12	城区	400	121.56	30.39%	0	198.4
1357	宝坻	钰华街道辛务屯02台区	石桥铺13	城区	400	66.88	16.72%	0	253.1
1358	宝坻	政协西商贸楼01台区	党校127	城区	400	92.84	23.21%	0	227.2
1359	宝坻	宝平街道寺西宿舍01台区	三中113	城区	400	73.76	18.44%	0	246.2
1360	宝坻	钰华街道前槐树02台区	祥和东37	城区	400	57.36	14.34%	0	262.6
1361	宝坻	宝平街道物资楼小区01台区	三中113	城区	400	56.08	14.02%	0	263.9
1362	宝坻	霍各庄镇后党赵庄04台区	张台铺15	城区	400	173.12	43.28%	0	146.9
1363	宝坻	霍各庄镇西双树02台区	张台铺15	城区	400	73.56	18.39%	0	246.4
1364	宝坻	霍各庄镇西双树03台区	张台铺15	城区	400	209.4	52.35%	0	110.6
1365	宝坻	霍各庄镇张举人庄06台区	张台铺15	城区	400	119.28	29.82%	0	200.7
1366	宝坻	霍各庄镇张举人庄04台区	张台铺15	城区	400	122.6	30.65%	0	197.4
1367	宝坻	钰华街道钰华街04台区	祥和东37	城区	400	100.48	25.12%	0	219.5

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
1368	宝坻	霍各庄镇北埝08台区	张台铺15	城区	400	121.36	30.34%	0	198.6
1369	宝坻	商贸街04台区	祥和东37	城区	400	138.8	34.70%	0	181.2
1370	宝坻	钰华街道龙潭01台区	祥和东37	城区	400	101.56	25.39%	0	218.4
1371	宝坻	钰华街道钰华街05台区	祥和东37	城区	400	122.96	30.74%	0	197.0
1372	宝坻	宝平街道西方寺03台区	三中113	城区	400	109.08	27.27%	0	210.9
1373	宝坻	海滨街道灰厂02台区	城关镇Ⅱ124	城区	400	80.76	20.19%	0	239.2
1374	宝坻	霍各庄镇王台04台区	张台铺15	城区	400	58.2	14.55%	0	261.8
1375	宝坻	海滨街道苏家屯04台区	西城海26	城区	400	151.96	37.99%	0	168.0
1376	宝坻	钰华街道前高家口03台区	轧钢厂铺12	城区	400	55.72	13.93%	0	264.3
1377	宝坻	霍各庄镇前党赵庄02台区	张台铺15	城区	400	73.96	18.49%	0	246.0
1378	宝坻	霍各庄镇经堂庄02台区	白龙港海22	城区	400	35.04	8.76%	0	285.0
1379	宝坻	宝平街道南苑庄02台区	区委二东12	城区	400	70.4	17.60%	0	249.6
1380	宝坻	霍各庄镇刘举人庄06台区	铸件城23	城区	400	70.4	17.60%	0	249.6
1381	宝坻	钰华街道苑家楼01台区	广电二东36	城区	400	60.2	15.05%	0	259.8
1382	宝坻	朝霞街道三岔口10台区	小刘庄海23	城区	400	34.76	8.69%	0	285.2
1383	宝坻	钰华街道安家桥04台区	石桥铺13	城区	400	31.16	7.79%	0	288.8
1384	宝坻	钰华街道田顾庄03台区	石桥铺13	城区	400	233.84	58.46%	0	86.2

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
1385	宝坻	钰华街道中高家口02台区	轧钢厂铺12	城区	400	48.64	12.16%	0	271.4
1386	宝坻	霍各庄镇小北台02台区	铸件城23	城区	400	38.12	9.53%	0	281.9
1387	宝坻	霍各庄镇北八间房03台区	小刘庄海23	城区	400	88.8	22.20%	0	231.2
1388	宝坻	朝霞街道帮道沽05台区	于家观关13	城区	400	62.12	15.53%	0	257.9
1389	宝坻	朝霞街道三岔口08台区	小刘庄海23	城区	400	200.2	50.05%	0	119.8
1390	宝坻	海滨街道苏家屯02台区	西城海26	城区	400	264.76	66.19%	0	55.2
1391	宝坻	海滨街道梁庄02台区	西城海26	城区	400	170.56	42.64%	0	149.4
1392	宝坻	海滨街道梁庄03台区	西城海26	城区	400	168.48	42.12%	0	151.5
1393	宝坻	海滨街道梁庄05台区	西城海26	城区	400	92.2	23.05%	0	227.8
1394	宝坻	海滨街道东关01台区	城关镇Ⅰ125	城区	400	98.68	24.67%	0	221.3
1395	宝坻	海滨街道大众鞋厂03台区	城关镇Ⅱ124	城区	400	216.24	54.06%	0	103.8
1396	宝坻	海滨街道一小宿舍03台区	城关镇Ⅱ124	城区	400	23.12	5.78%	0	296.9
1397	宝坻	朝霞街道东会03台区	小刘庄海23	城区	400	42.28	10.57%	0	277.7
1398	宝坻	朝霞街道东会05台区	小刘庄海23	城区	400	46.56	11.64%	0	273.4
1399	宝坻	朝霞街道三岔口09台区	小刘庄海23	城区	400	122.72	30.68%	0	197.3
1400	宝坻	朝霞街道肖家堽06台区	于家观关13	城区	400	89.92	22.48%	0	230.1

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
1401	宝坻	宝平街道寺西宿舍02台区	三中113	城区	400	102.16	25.54%	0	217.8
1402	宝坻	霍各庄镇东霍各庄05台区	铸件城23	城区	400	47.44	11.86%	0	272.6
1403	宝坻	钰华街道前高家口02台区	轧钢厂铺12	城区	400	121.68	30.42%	0	198.3
1404	宝坻	霍各庄镇刘举人庄03台区	铸件城23	城区	400	124	31.00%	0	196.0
1405	宝坻	朝霞街道三岔口07台区	小刘庄海23	城区	400	120.8	30.20%	0	199.2
1406	宝坻	霍各庄镇张举人庄07台区	张台铺15	城区	400	154.76	38.69%	0	165.2
1407	宝坻	霍各庄镇陈家口03台区	铸件城23	城区	400	84.04	21.01%	0	236.0
1408	宝坻	霍各庄镇西双树01台区	张台铺15	城区	400	33.88	8.47%	0	286.1
1409	宝坻	霍各庄镇后党赵庄03台区	张台铺15	城区	400	139.92	34.98%	0	180.1
1410	宝坻	霍各庄镇张台03台区	张台铺15	城区	400	57.16	14.29%	0	262.8
1411	宝坻	霍各庄镇陈家口04台区	铸件城23	城区	400	63.16	15.79%	0	256.8
1412	宝坻	宝平街道南苑庄06台区	苑北东35	城区	400	169.48	42.37%	0	150.5
1413	宝坻	宝平街道南苑庄05台区	苑北东35	城区	400	174.04	43.51%	0	146.0
1414	宝坻	朝霞街道后白庙02台区	小刘庄海23	城区	400	138.44	34.61%	0	181.6
1415	宝坻	朝霞街道东会04台区	小刘庄海23	城区	400	53.64	13.41%	0	266.4
1416	宝坻	霍各庄镇北陈庄03台区	白龙港海22	城区	400	69.24	17.31%	0	250.8

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
1417	宝坻	朝霞街道于家观11台区	于家观关13	城区	400	199.6	49.90%	0	120.4
1418	宝坻	朝霞街道肖家埝04台区	于家观关13	城区	400	64.56	16.14%	0	255.4
1419	宝坻	朝霞街道于家观05台区	于家观关13	城区	400	81.56	20.39%	0	238.4
1420	宝坻	霍各庄镇北埝06台区	张台铺15	城区	400	52.68	13.17%	0	267.3
1421	宝坻	霍各庄镇香铺王庄04台区	张台铺15	城区	400	180.92	45.23%	0	139.1
1422	宝坻	霍各庄镇香铺王庄05台区	张台铺15	城区	400	58.44	14.61%	0	261.6
1423	宝坻	霍各庄镇香铺王庄06台区	张台铺15	城区	400	45.36	11.34%	0	274.6
1424	宝坻	霍各庄镇张举人庄03台区	张台铺15	城区	400	103.08	25.77%	0	216.9
1425	宝坻	朝霞街道帮道沽03台区	于家观关13	城区	400	49.84	12.46%	0	270.2
1426	宝坻	钰华街道辛务屯03台区	石桥铺13	城区	400	69.56	17.39%	0	250.4
1427	宝坻	朝霞街道单街子07台区	于家观关13	城区	400	62.64	15.66%	0	257.4
1428	宝坻	霍各庄镇刘举人庄04台区	工贸城13	城区	400	147.04	36.76%	0	173.0
1429	宝坻	霍各庄镇陈家口01台区	铸件城23	城区	400	49.84	12.46%	0	270.2
1430	宝坻	钰华街道安家桥02台区	石桥铺13	城区	400	89.32	22.33%	0	230.7
1431	宝坻	钰华街道辛务屯05台区	石桥铺13	城区	400	84.8	21.20%	0	235.2
1432	宝坻	霍各庄镇白龙港04台区	白龙港海22	城区	400	113.68	28.42%	0	206.3

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
1433	宝坻	朝霞街道中会02台区	小刘庄海23	城区	400	112.28	28.07%	0	207.7
1434	宝坻	霍各庄镇外郎庄02台区	白龙港海22	城区	400	55.44	13.86%	0	264.6
1435	宝坻	朝霞街道西河务二村01台区	宝善一关14	城区	400	69.24	17.31%	0	250.8
1436	宝坻	霍各庄镇北埝04台区	张台铺15	城区	400	105.8	26.45%	0	214.2
1437	宝坻	朝霞街道于家观07台区	于家观关13	城区	400	104.88	26.22%	0	215.1
1438	宝坻	霍各庄镇西霍各庄04台区	铸件城23	城区	400	133.56	33.39%	0	186.4
1439	宝坻	钰华街道田顾庄04台区	石桥铺13	城区	400	203.88	50.97%	0	116.1
1440	宝坻	朝霞街道西会03台区	小刘庄海23	城区	400	100.28	25.07%	0	219.7
1441	宝坻	朝霞街道东吴庄04台区	小刘庄海23	城区	400	49	12.25%	0	271.0
1442	宝坻	钰华街道辛务屯06台区	石桥铺13	城区	400	73.72	18.43%	0	246.3
1443	宝坻	霍各庄镇白龙港06台区	白龙港海22	城区	400	91.4	22.85%	0	228.6
1444	宝坻	霍各庄镇张台02台区	张台铺15	城区	400	94.52	23.63%	0	225.5
1445	宝坻	霍各庄镇香铺王庄01台区	张台铺15	城区	400	48.8	12.20%	0	271.2
1446	宝坻	海滨街道海滨宿舍02台区	海滨115	城区	400	58.56	14.64%	0	261.4
1447	宝坻	霍各庄镇刘举人庄02台区	铸件城23	城区	400	65.56	16.39%	0	254.4
1448	宝坻	霍各庄镇哈喇庄05台区	铸件城23	城区	400	67.8	16.95%	0	252.2

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
1449	宝坻	海滨街道北阁宿舍02台区	城关镇 I 125	城区	400	49.96	12.49%	0	270.0
1450	宝坻	霍各庄镇北埝01台区	张台铺15	城区	400	80.8	20.20%	0	239.2
1451	宝坻	钰华街道龙潭02台区	广电二东36	城区	400	97.96	24.49%	0	222.0
1452	宝坻	霍各庄镇北埝09台区	张台铺15	城区	400	75.68	18.92%	0	244.3
1453	宝坻	朝霞街道肖家埝07台区	于家观关13	城区	400	125.44	31.36%	0	194.6
1454	宝坻	霍各庄镇刘举人庄07台区	铸件城23	城区	400	69.44	17.36%	0	250.6
1455	宝坻	霍各庄镇张举人庄02台区	张台铺15	城区	400	62.08	15.52%	0	257.9
1456	宝坻	朝霞街道张丰庄02台区	铸件城23	城区	400	94.96	23.74%	0	225.0
1457	宝坻	朝霞街道肖家埝02台区	于家观关13	城区	400	75.2	18.80%	0	244.8
1458	宝坻	霍各庄镇王台03台区	张台铺15	城区	400	110.44	27.61%	0	209.6
1459	宝坻	朝霞街道三岔口12台区	小刘庄海23	城区	400	158.52	39.63%	0	161.5
1460	宝坻	朝霞街道于家观08台区	于家观关13	城区	400	59.76	14.94%	0	260.2
1461	宝坻	霍各庄镇破碌礮05台区	白龙港海22	城区	400	43.64	10.91%	0	276.4
1462	宝坻	霍各庄镇张台04台区	张台铺15	城区	400	90.64	22.66%	0	229.4
1463	宝坻	宝平街道黑豆窝01台区	津宝太17	城区	400	60.96	15.24%	0	259.0
1464	宝坻	霍各庄镇哈喇庄06台区	铸件城23	城区	400	70.08	17.52%	0	249.9

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
1465	宝坻	霍各庄镇安乐庄04台区	白龙港海22	城区	400	92.12	23.03%	0	227.9
1466	宝坻	霍各庄镇张台01台区	张台铺15	城区	400	113.56	28.39%	0	206.4
1467	宝坻	霍各庄镇破碌砬02台区	白龙港海22	城区	400	50.76	12.69%	0	269.2
1468	宝坻	钰华街道老君堂02台区	石桥铺13	城区	400	40.12	10.03%	0	279.9
1469	宝坻	霍各庄镇张举人庄05台区	张台铺15	城区	400	102.32	25.58%	0	217.7
1470	宝坻	海滨街道大众鞋厂02台区	城关镇Ⅱ124	城区	400	43.64	10.91%	0	276.4
1471	宝坻	霍各庄镇白龙港05台区	白龙港海22	城区	400	81.08	20.27%	0	238.9
1472	宝坻	宝平街道南苑庄04台区	钰华东11	城区	400	51.4	12.85%	0	268.6
1473	宝坻	岳园小区05号箱站1号变	城关镇Ⅱ124	城区	400	140.32	35.08%	0	179.7
1474	宝坻	河景馨园05配电室2号变	馨园Ⅱ太24	城区	400	106.44	26.61%	0	213.6
1475	宝坻	绿色家园小区5号站1号变	泰富东14	城区	400	66.68	16.67%	0	253.3
1476	宝坻	天津市宝坻区人民政府充电桩01箱站1号变	瑞祥城14	城区	400	64.4	16.10%	0	255.6
1477	宝坻	蓝水湾小区5号站1号变	城关乡112	城区	400	146.28	36.57%	0	173.7
1478	宝坻	蓝水湾小区3号站1号变	城关乡112	城区	400	119.48	29.87%	0	200.5
1479	宝坻	中保楼小区03配电室1号变	四小123	城区	400	152.64	38.16%	0	167.4
1480	宝坻	万兆小区6号站1号变	万兆南16	城区	400	71.96	17.99%	0	248.0

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
1481	宝坻	万兆小区1号站2号变	万兆南16	城区	400	52.8	13.20%	0	267.2
1482	宝坻	万兆小区8号站1号变	万兆南16	城区	400	56.08	14.02%	0	263.9
1483	宝坻	万兆小区4号站1号变	万兆南16	城区	400	72.72	18.18%	0	247.3
1484	宝坻	万兆小区5号站1号变	万兆南16	城区	400	53.4	13.35%	0	266.6
1485	宝坻	人力资源和社会保障局充电桩02箱站1号变	万兆南16	城区	400	10.84	2.71%	0	309.2
1486	宝坻	万兆小区5号站2号变	万兆南16	城区	400	57.92	14.48%	0	262.1
1487	宝坻	水利楼小区01箱站1号变	区委二东12	城区	400	271.32	67.83%	0	48.7
1488	宝坻	钰华街2号箱站1号变	区委二东12	城区	400	107.32	26.83%	0	212.7
1489	宝坻	岳园小区06号箱站1号变	城关镇Ⅱ124	城区	400	80.4	20.10%	0	239.6
1490	宝坻	天津市宝坻区人大充电桩01箱站1号变	瑞祥城14	城区	400	7.24	1.81%	0	312.8
1491	宝坻	腾悦馨园小区02配电室3号变	瑞祥城14	城区	400	52.24	13.06%	0	267.8
1492	宝坻	金梧桐小区04配电室2号变	馨园Ⅱ太24	城区	400	108.88	27.22%	0	211.1
1493	宝坻	金梧桐小区02配电室2号变	馨园Ⅰ太14	城区	400	15.08	3.77%	0	304.9
1494	宝坻	灵秀丽苑小区02箱站1号变	翡翠Ⅰ海25	城区	400	101.12	25.28%	0	218.9
1495	宝坻	灵秀丽苑小区03箱站1号变	翡翠Ⅰ海25	城区	400	112.64	28.16%	0	207.4

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
1496	宝坻	天津市宝坻区财政局充电桩02箱站1号变	城关镇 I 125	城区	400	0.32	0.08%	0	319.7
1497	宝坻	606宿舍01箱站1号变	石桥铺13	城区	400	91.92	22.98%	0	228.1
1498	宝坻	瑞景花园05配电室2号变	祥和东37	城区	400	66.48	16.62%	0	253.5
1499	宝坻	新苑小区10号变	三中113	城区	400	96.48	24.12%	0	223.5
1500	宝坻	BDB东3713号箱站1号变	祥和东37	城区	400	82.96	20.74%	0	237.0
1501	宝坻	BDB东3710号箱站1号变	祥和东37	城区	400	0	0.00%	0	320.0
1502	宝坻	新苑小区11号变	三中113	城区	400	90.64	22.66%	0	229.4
1503	宝坻	华苑西区12号变	华苑112	城区	400	187.8	46.95%	0	132.2
1504	宝坻	白鹭湾2号站1号变	九中 I 太15	城区	400	88.88	22.22%	0	231.1
1505	宝坻	星河湾家园小区02配电室2号变	帝景南11	城区	400	99.28	24.82%	0	220.7
1506	宝坻	宝境栖园02配电室1号变	剑桥 I 海24	城区	400	99.72	24.93%	0	220.3
1507	宝坻	宝境栖园02配电室3号变	剑桥 I 海24	城区	400	89.2	22.30%	0	230.8
1508	宝坻	白鹭湾1号站1号变	九中 I 太15	城区	400	110	27.50%	0	210.0
1509	宝坻	金梧桐小区02配电室1号变	馨园 II 太24	城区	400	72.92	18.23%	0	247.1
1510	宝坻	逸城雅园05号配电室2号变	东区124	城区	400	66.28	16.57%	0	253.7
1511	宝坻	绿色家园小区3号站2号变	泰富东14	城区	400	55.2	13.80%	0	264.8
1512	宝坻	泰和花园4号箱站1号变	昌兴太13	城区	400	77.8	19.45%	0	242.2
1513	宝坻	翡翠花庭小区02箱站1号变	小刘庄海23	城区	400	53.52	13.38%	0	266.5

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
1514	宝坻	平安家园7号箱站1号变	工贸城13	城区	400	74.6	18.65%	0	245.4
1515	宝坻	燕泉楼02号站1号变	城关镇Ⅱ124	城区	400	63.4	15.85%	0	256.6
1516	宝坻	岳园小区03号箱站1号变	城关镇Ⅱ124	城区	400	127.6	31.90%	0	192.4
1517	宝坻	翰墨园01配电室1号变	翰墨园南29	城区	400	33.88	8.47%	0	286.1
1518	宝坻	林溪郡花园小区01配电室3号变	津宝太17	城区	400	40.72	10.18%	0	279.3
1519	宝坻	泰和花园3号箱站1号变	昌兴太13	城区	400	38.36	9.59%	0	281.6
1520	宝坻	国税局宿舍配电室1号变	四小123	城区	400	152.52	38.13%	0	167.5
1521	宝坻	腾悦馨园小区02配电室4号变	四小123	城区	400	61.48	15.37%	0	258.5
1522	宝坻	华宝小区04箱站1号变	四小123	城区	400	73.2	18.30%	0	246.8
1523	宝坻	菁英豪庭01配电室4号变	金和园南14	城区	400	66.4	16.60%	0	253.6
1524	宝坻	泰和花园1号箱站1号变	昌兴太13	城区	400	65.36	16.34%	0	254.6
1525	宝坻	中医院西箱站1号变	县委122	城区	400	184.68	46.17%	0	135.3
1526	宝坻	BDB区1301箱站1号变（引滦6号楼）	四小123	城区	400	62.76	15.69%	0	257.2
1527	宝坻	珺悦峰小区充电桩01箱站1号变	金和园南14	城区	400	0.08	0.02%	0	319.9
1528	宝坻	石桥信用社01号箱站1号变	钰华东11	城区	400	27.8	6.95%	0	292.2
1529	宝坻	香瑞里小区04箱站1号变	翡翠Ⅰ海25	城区	400	38.52	9.63%	0	281.5
1530	宝坻	菁华豪庭03号配电室2号变	金和园南14	城区	400	74.72	18.68%	0	245.3

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
1531	宝坻	星河湾家园小区02配电室1号变	龙熙东31	城区	400	84.12	21.03%	0	235.9
1532	宝坻	香瑞里小区06箱站1号变	翡翠 I 海25	城区	400	71.84	17.96%	0	248.2
1533	宝坻	蓝水湾小区2号站1号变	城关乡112	城区	400	133.52	33.38%	0	186.5
1534	宝坻	金梧桐小区02配电室4号变	馨园 I 太14	城区	400	123.96	30.99%	0	196.0
1535	宝坻	蓝水湾小区1号站1号变	城关乡112	城区	400	116.08	29.02%	0	203.9
1536	宝坻	灵秀丽苑小区04箱站1号变	翡翠 I 海25	城区	400	116.12	29.03%	0	203.9
1537	宝坻	河景馨园05配电室4号变	馨园 II 太24	城区	400	56.48	14.12%	0	263.5
1538	宝坻	天津市宝坻区财政局充电桩03箱站1号变	城关镇 I 125	城区	400	0.2	0.05%	0	319.8
1539	宝坻	宝镜栖园01配电室1号变	剑桥 I 海24	城区	400	83.48	20.87%	0	236.5
1540	宝坻	珺悦峰小区充电桩02箱站1号变	观潮园南24	城区	400	3.64	0.91%	0	316.4
1541	宝坻	宝平街道田场01号台区1号变	城关乡112	城区	400	96.24	24.06%	0	223.8
1542	宝坻	逸城雅园05号配电室1号变	馨园 I 太14	城区	400	80.08	20.02%	0	239.9
1543	宝坻	金梧桐小区02配电室3号变	馨园 II 太24	城区	400	102	25.50%	0	218.0
1544	宝坻	华兴公寓小区4号站1号变	城关乡112	城区	400	107.6	26.90%	0	212.4
1545	宝坻	华宝小区03箱站1号变	四小123	城区	400	62.84	15.71%	0	257.2
1546	宝坻	翡翠华庭小区01配电室4号变	小刘庄海23	城区	400	63.6	15.90%	0	256.4

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
1547	宝坻	瑞景花园05配电室1号变	城关镇 I 125	城区	400	65.48	16.37%	0	254.5
1548	宝坻	翡翠华庭小区01配电室2号变	小刘庄海23	城区	400	45	11.25%	0	275.0
1549	宝坻	学仕花园小区02箱站1号变	潮阳花园南12	城区	400	74.64	18.66%	0	245.4
1550	宝坻	606宿舍02箱站1号变	石桥铺13	城区	400	67.2	16.80%	0	252.8
1551	宝坻	606宿舍03箱站1号变	石桥铺13	城区	400	91.32	22.83%	0	228.7
1552	宝坻	二四七充电桩02箱站1号变	轧钢厂铺12	城区	400	46.96	11.74%	0	273.0
1553	宝坻	金梧桐小区04配电室3号变	馨园 I 太14	城区	400	61.72	15.43%	0	258.3
1554	宝坻	星河湾家园小区02配电室3号变	龙熙东31	城区	400	68.96	17.24%	0	251.0
1555	宝坻	二四七充电桩01箱站1号变	轧钢厂铺12	城区	400	7.68	1.92%	0	312.3
1556	宝坻	辛务屯充电桩01箱站1号变	石桥铺13	城区	400	187.6	46.90%	0	132.4
1557	宝坻	绿色家园小区6号站1号站	泰富东14	城区	400	65.08	16.27%	0	254.9
1558	宝坻	绿色家园8号箱站1号变	泰富东14	城区	400	56.88	14.22%	0	263.1
1559	宝坻	润和佳园02号配电室3号变	宝境南15	城区	400	22.72	5.68%	0	297.3
1560	宝坻	林溪郡花园小区01配电室4号变	中专太27	城区	400	14.84	3.71%	0	305.2
1561	宝坻	绿色家园小区3号站1号变	泰富东14	城区	400	52.64	13.16%	0	267.4
1562	宝坻	绿色家园小区4号站1号站	泰富东14	城区	400	74.36	18.59%	0	245.6

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
1563	宝坻	润和佳园小区03配电室1号变	润和南25	城区	400	74.04	18.51%	0	246.0
1564	宝坻	君诺花园小区01箱站1号变	中专太27	城区	400	0	0.00%	0	320.0
1565	宝坻	福雅里小区01箱站1号变	三中113	城区	400	60.56	15.14%	0	259.4
1566	宝坻	（自用）城区所	三中113	城区	400	147.88	36.97%	0	172.1
1567	宝坻	泽润家园01号配电室2号变	九中Ⅱ太25	城区	400	109.6	27.40%	0	210.4
1568	宝坻	BDB东3714号箱站1号变	祥和东37	城区	400	88.8	22.20%	0	231.2
1569	宝坻	博智园01号箱站1号变	宝鑫Ⅰ111	城区	400	204.96	51.24%	0	115.0
1570	宝坻	华苑西区8号变	华苑112	城区	400	108.84	27.21%	0	211.2
1571	宝坻	新苑小区9号变	三中113	城区	400	102.16	25.54%	0	217.8
1572	宝坻	白鹭湾01配电室4号变	九中Ⅱ太25	城区	400	86.72	21.68%	0	233.3
1573	宝坻	天兴投资博睿园02号配电室1号变	宝鑫Ⅰ111	城区	400	77.2	19.30%	0	242.8
1574	宝坻	华苑西区2号变	华苑112	城区	400	112.96	28.24%	0	207.0
1575	宝坻	华苑北区2号站1号变	苑北东35	城区	400	71.36	17.84%	0	248.6
1576	宝坻	锦尚佳苑小区01配电室3号变	九中Ⅱ太25	城区	400	65.6	16.40%	0	254.4
1577	宝坻	华苑东区9号站1号变	华苑112	城区	400	184.2	46.05%	0	135.8
1578	宝坻	BDB东3709号箱站1号变	祥和东37	城区	400	128.6	32.15%	0	191.4
1579	宝坻	宝镜檀香02配电室2号变	九中Ⅱ太25	城区	400	97.32	24.33%	0	222.7
1580	宝坻	华苑西区7号变	华苑112	城区	400	83.8	20.95%	0	236.2
1581	宝坻	天兴投资博智园05号配电室2号变	宝鑫Ⅰ111	城区	400	57.16	14.29%	0	262.8

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
1582	宝坻	瑞华园小区01配电室3号变	宝鑫 I 111	城区	400	77	19.25%	0	243.0
1583	宝坻	星河湾家园小区02配电室4号变	帝景南11	城区	400	51.12	12.78%	0	268.9
1584	宝坻	泽润家园01号配电室3号变	九中 I 太15	城区	400	75.12	18.78%	0	244.9
1585	宝坻	君诺花园小区02箱站1号变	九中 I 太15	城区	400	7.2	1.80%	0	312.8
1586	宝坻	星河湾家园小区01配电室4号变	帝景南11	城区	400	74.52	18.63%	0	245.5
1587	宝坻	宝镜檀香02配电室1号变	九中 I 太15	城区	400	71.8	17.95%	0	248.2
1588	宝坻	宝境栖园02配电室4号变	剑桥 I 海24	城区	400	74.36	18.59%	0	245.6
1589	宝坻	锦尚佳苑小区01配电室4号变	九中 I 太15	城区	400	64.04	16.01%	0	256.0
1590	宝坻	馨和家园2号站1号变	馨和南28	城区	400	37.6	9.40%	0	282.4
1591	宝坻	绿色家园小区5号站2号变	泰富东14	城区	400	65.32	16.33%	0	254.7
1592	宝坻	泰和花园2号箱站1号变	昌兴太13	城区	400	71.44	17.86%	0	248.6
1593	宝坻	天津市宝坻区建委充电桩01箱站1号变	瑞祥城14	城区	400	0.24	0.06%	0	319.8
1594	宝坻	海滨街道东城路商贸楼	城关镇 I 125	城区	400	119.12	29.78%	0	200.9
1595	宝坻	嘉兴园小区01箱站1号变	嘉兴园南13	城区	400	107.08	26.77%	0	212.9
1596	宝坻	华苑西区1号变	华苑112	城区	400	143.64	35.91%	0	176.4
1597	宝坻	天津市宝坻区财政局充电桩01箱站1号变	城关镇 I 125	城区	400	0.32	0.08%	0	319.7

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
1598	宝坻	馨和家园3号站1号变	馨和南28	城区	400	69.72	17.43%	0	250.3
1599	宝坻	春天花园5号站1号变	景苑Ⅱ126	城区	400	51.32	12.83%	0	268.7
1600	宝坻	岳园小区10号箱站1号变	城关镇Ⅱ124	城区	400	104.68	26.17%	0	215.3
1601	宝坻	宝境栖园02配电室2号变	剑桥Ⅰ海24	城区	400	76.08	19.02%	0	243.9
1602	宝坻	玫瑰湾2号箱站1号变	帝景南11	城区	400	62.68	15.67%	0	257.3
1603	宝坻	金梧桐小区01配电室4号变	馨园Ⅰ太14	城区	400	59.44	14.86%	0	260.6
1604	宝坻	天兴博睿园01箱站1号变	宝鑫Ⅰ111	城区	400	80.12	20.03%	0	239.9
1605	宝坻	馨泰家园2号站1号变	城关乡112	城区	400	64.36	16.09%	0	255.6
1606	宝坻	华苑西区6号变	华苑112	城区	400	63.32	15.83%	0	256.7
1607	宝坻	学仕花园小区01箱站1号变	翰墨园南29	城区	400	91.28	22.82%	0	228.7
1608	宝坻	钰华街道郝庄01台区1号变	广电二东36	城区	400	69.88	17.47%	0	250.1
1609	宝坻	金和园01号配电室1号变	金和园南14	城区	400	68.12	17.03%	0	251.9
1610	宝坻	菁英豪庭01配电室2号变	金和园南14	城区	400	76.2	19.05%	0	243.8
1611	宝坻	菁华豪庭01配电室1号变	金和园南14	城区	400	81.88	20.47%	0	238.1
1612	宝坻	蝶恋和园小区02配电室1号变	蝶恋一岳15	城区	400	50.2	12.55%	0	269.8
1613	宝坻	润和佳园02号配电室4号变	润和南25	城区	400	39.08	9.77%	0	280.9
1614	宝坻	润和佳园小区03配电室3号变	宝境南15	城区	400	63.56	15.89%	0	256.4

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
1615	宝坻	万兆小区8号站2号变	万兆南16	城区	400	67.72	16.93%	0	252.3
1616	宝坻	霍建楼宿舍01箱站1号变	海滨115	城区	400	35.76	8.94%	0	284.2
1617	宝坻	灵秀丽苑小区01箱站1号变	翡翠 I 海25	城区	400	114.8	28.70%	0	205.2
1618	宝坻	万兆小区6号站2号变	万兆南16	城区	400	55.12	13.78%	0	264.9
1619	宝坻	河景馨园04配电室3号变	馨园 I 太14	城区	400	31.08	7.77%	0	288.9
1620	宝坻	万兆小区4号站2号变	万兆南16	城区	400	62.84	15.71%	0	257.2
1621	宝坻	华苑北区1号站1号变	苑北东35	城区	400	67.44	16.86%	0	252.6
1622	宝坻	燕泉楼01号站1号变	城关镇 II 124	城区	400	81.4	20.35%	0	238.6
1623	宝坻	金梧桐小区04配电室4号变	馨园 II 太24	城区	400	64.12	16.03%	0	255.9
1624	宝坻	河景馨园05配电室3号变	馨园 I 太14	城区	400	71.56	17.89%	0	248.4
1625	宝坻	福心家园05配电室1号变	城关镇 I 125	城区	400	77.96	19.49%	0	242.0
1626	宝坻	霍各庄镇张古庄03台区	张古海12	城区	400	33.88	8.47%	0	286.1
1627	宝坻	海滨街道大众鞋厂04台区	东城海16	城区	400	83.48	20.87%	0	236.5
1628	宝坻	海滨街道北城路01台区	东城海16	城区	400	29.2	7.30%	0	290.8
1629	宝坻	霍各庄镇高八庄03台区	霍各庄铺25	城区	400	49.56	12.39%	0	270.4
1630	宝坻	海滨街道二小前01台区	东城海16	城区	400	9.08	2.27%	0	310.9
1631	宝坻	海滨街道二小01台区	东城海16	城区	400	91.24	22.81%	0	228.8

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
1632	宝坻	海滨街道二小03台区	东城海16	城区	400	19.44	4.86%	0	300.6
1633	宝坻	霍各庄镇北黄辛庄03台区	张古海12	城区	400	86.12	21.53%	0	233.9
1634	宝坻	霍各庄镇北黄辛庄01台区	张古海12	城区	400	143	35.75%	0	177.0
1635	宝坻	霍各庄镇北黄辛庄04台区	张古海12	城区	400	147.28	36.82%	0	172.7
1636	宝坻	霍各庄镇小网户03台区	霍各庄铺25	城区	400	180.2	45.05%	0	139.8
1637	宝坻	海滨街道二小前03台区	东城海16	城区	400	26.04	6.51%	0	294.0
1638	宝坻	海滨街道草场街03台区	东城海16	城区	400	24.68	6.17%	0	295.3
1639	宝坻	海滨街道二小前05台区	东城海16	城区	400	79.76	19.94%	0	240.2
1640	宝坻	海滨街道苏家屯03台区	东城海16	城区	400	191.48	47.87%	0	128.5
1641	宝坻	海滨街道苏北路01台区	东城海16	城区	400	110.72	27.68%	0	209.3
1642	宝坻	海滨街道驻防营02台区	东城海16	城区	400	57.12	14.28%	0	262.9
1643	宝坻	霍各庄镇高八庄01台区	霍各庄铺25	城区	400	70.72	17.68%	0	249.3
1644	宝坻	海滨街道二小02台区	东城海16	城区	400	7.96	1.99%	0	312.0
1645	宝坻	海滨街道驻防营01台区	东城海16	城区	400	13.48	3.37%	0	306.5
1646	宝坻	霍各庄镇小网户01台区	霍各庄铺25	城区	400	39.44	9.86%	0	280.6
1647	宝坻	海滨街道草场街02台区	东城海16	城区	400	29.6	7.40%	0	290.4

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
1648	宝坻	海滨街道二小前04台区	东城海16	城区	400	12.8	3.20%	0	307.2
1649	宝坻	霍各庄镇哈喇庄04台区	张古海12	城区	400	50.8	12.70%	0	269.2
1650	宝坻	霍各庄镇北黄辛庄02台区	张古海12	城区	400	151.88	37.97%	0	168.1
1651	宝坻	霍各庄镇张古庄04台区	张古海12	城区	400	53.68	13.42%	0	266.3
1652	宝坻	霍各庄镇高八庄02台区	张古海12	城区	400	91.44	22.86%	0	228.6
1653	宝坻	海滨街道北关宿舍03台区	东城海16	城区	400	37.32	9.33%	0	282.7
1654	宝坻	霍各庄镇张古庄02台区	张古海12	城区	400	98.64	24.66%	0	221.4
1655	宝坻	霍各庄镇九王庄04台区	霍各庄铺25	城区	400	45.24	11.31%	0	274.8
1656	宝坻	霍各庄镇高八庄06台区	霍各庄铺25	城区	400	37.68	9.42%	0	282.3
1657	宝坻	霍各庄镇九王庄03台区	霍各庄铺25	城区	400	41.16	10.29%	0	278.8
1658	宝坻	霍各庄镇东双树02台区	霍各庄铺25	城区	400	58.24	14.56%	0	261.8
1659	宝坻	钰华街道化肥厂宿舍01台区	畜牧局铺22	城区	400	28.2	7.05%	0	291.8
1660	宝坻	霍各庄镇高八庄05台区	霍各庄铺25	城区	400	133.72	33.43%	0	186.3
1661	宝坻	翡翠华庭小区01配电室1号变	翡翠Ⅱ海15	城区	400	54.6	13.65%	0	265.4
1662	宝坻	天兴博睿园02箱站1号变	剑桥Ⅱ海14	城区	400	122.76	30.69%	0	197.2
1663	宝坻	宝镜栖园01配电室2号变	剑桥Ⅱ海14	城区	400	139.96	34.99%	0	180.0

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
1664	宝坻	瑞华园小区01配电室4号变	剑桥Ⅱ海14	城区	400	64.44	16.11%	0	255.6
1665	宝坻	翡翠华庭小区01配电室3号变	翡翠Ⅱ海15	城区	400	28.44	7.11%	0	291.6
1666	宝坻	香瑞里小区07箱站1号变	翡翠Ⅱ海15	城区	400	56.52	14.13%	0	263.5
1667	宝坻	翡翠华庭小区01箱站1号变	翡翠Ⅱ海15	城区	400	51.24	12.81%	0	268.8
1668	宝坻	翡翠湾花园小区03配电室1号变	翡翠Ⅱ海15	城区	400	85.16	21.29%	0	234.8
1669	宝坻	博智园02号箱站1号变	剑桥Ⅱ海14	城区	400	75.12	18.78%	0	244.9
1670	宝坻	天兴投资博睿园02号配电室2号变	剑桥Ⅱ海14	城区	400	63.6	15.90%	0	256.4
1671	宝坻	蝶恋和园小区02配电室4号变	蝶恋二岳33	城区	400	34	8.50%	0	286.0
1672	宝坻	蝶恋和园小区02配电室2号变	蝶恋二岳33	城区	400	52.4	13.10%	0	267.6
1673	宝坻	香瑞里小区05箱站1号变	翡翠Ⅱ海15	城区	400	44.12	11.03%	0	275.9
1674	宝坻	海滨街道一小宿舍01台区	西城海26	城区	315	10.1745	3.23%	0	241.8
1675	宝坻	霍各庄镇安乐庄01台区	白龙港海22	城区	315	132.3315	42.01%	0	119.7
1676	宝坻	朝霞街道单街子01台区	于家观关13	城区	315	93.1455	29.57%	0	158.9
1677	宝坻	朝霞街道于家观01台区	于家观关13	城区	315	45.3285	14.39%	0	206.7
1678	宝坻	宝平街道邀月楼后别墅楼01台区	三中113	城区	315	117.054	37.16%	0	134.9
1679	宝坻	朝霞街道小刘庄02台区	小刘庄海23	城区	315	44.289	14.06%	0	207.7

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
1680	宝坻	朝霞街道小刘庄01台区	小刘庄海23	城区	315	78.057	24.78%	0	173.9
1681	宝坻	朝霞街道西会02台区	小刘庄海23	城区	315	93.807	29.78%	0	158.2
1682	宝坻	海滨街道王庄子01台区	城关镇Ⅱ124	城区	315	77.6475	24.65%	0	174.4
1683	宝坻	朝霞街道单街子02台区	于家观关13	城区	315	81.4275	25.85%	0	170.6
1684	宝坻	宝平街道岳家园01台区	党校127	城区	315	98.3745	31.23%	0	153.6
1685	宝坻	海滨街道西关01台区	西城海26	城区	315	38.2095	12.13%	0	213.8
1686	宝坻	霍各庄镇后党赵庄01台区	张台铺15	城区	315	109.368	34.72%	0	142.6
1687	宝坻	霍各庄镇香铺王庄02台区	张台铺15	城区	315	136.647	43.38%	0	115.4
1688	宝坻	朝霞街道东吴庄01台区	小刘庄海23	城区	315	52.5735	16.69%	0	199.4
1689	宝坻	霍各庄镇哈喇庄01台区	铸件城23	城区	315	153.2475	48.65%	0	98.8
1690	宝坻	朝霞街道三岔口02台区	小刘庄海23	城区	315	185.787	58.98%	0	66.2
1691	宝坻	海滨街道财政楼01台区	城关镇Ⅱ124	城区	315	69.3315	22.01%	0	182.7
1692	宝坻	钰华街道前高家口01台区	轧钢厂铺12	城区	315	38.493	12.22%	0	213.5
1693	宝坻	海滨街道小道口01台区	城关镇Ⅱ124	城区	315	54.7155	17.37%	0	197.3
1694	宝坻	朝霞街道于家观03台区	于家观关13	城区	315	77.2695	24.53%	0	174.7
1695	宝坻	朝霞街道于家观06台区	于家观关13	城区	315	35.4375	11.25%	0	216.6

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
1696	宝坻	朝霞街道肖家埝01台区	于家观关13	城区	315	105.6195	33.53%	0	146.4
1697	宝坻	钰华街道郭家庄02台区	龙熙东31	城区	315	6.3945	2.03%	0	245.6
1698	宝坻	朝霞街道三岔口01台区	于家观关13	城区	315	180.054	57.16%	0	71.9
1699	宝坻	霍各庄镇北张庄01台区	白龙港海22	城区	315	47.061	14.94%	0	204.9
1700	宝坻	霍各庄镇北王庄01台区	白龙港海22	城区	315	41.1075	13.05%	0	210.9
1701	宝坻	朝霞街道西河务一村01台区	于家观关13	城区	315	0	0.00%	0	252.0
1702	宝坻	朝霞街道小庄子01台区	于家观关13	城区	315	6.3	2.00%	0	245.7
1703	宝坻	霍各庄镇北王庄02台区	白龙港海22	城区	315	88.2315	28.01%	0	163.8
1704	宝坻	霍各庄镇小北台01台区	铸件城23	城区	315	101.241	32.14%	0	150.8
1705	宝坻	霍各庄镇哈喇庄02台区	铸件城23	城区	315	136.773	43.42%	0	115.2
1706	宝坻	霍各庄镇西霍各庄01台区	铸件城23	城区	315	51.219	16.26%	0	200.8
1707	宝坻	钰华街道郝庄02台区	广电二东36	城区	315	113.9985	36.19%	0	138.0
1708	宝坻	朝霞街道肖家埝03台区	白龙港海22	城区	315	141.8445	45.03%	0	110.2
1709	宝坻	霍各庄镇破碌砬01台区	白龙港海22	城区	315	121.086	38.44%	0	130.9
1710	宝坻	朝霞街道帮道沽02台区	于家观关13	城区	315	75.7575	24.05%	0	176.2
1711	宝坻	宝平街道粮食01台区	城关乡112	城区	315	92.358	29.32%	0	159.6

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
1712	宝坻	朝霞街道贾庄02台区	城关乡112	城区	315	4.662	1.48%	0	247.3
1713	宝坻	海滨街道大口巷宿舍01台区	城关镇Ⅰ125	城区	315	30.0825	9.55%	0	221.9
1714	宝坻	宝平街道岳家庵01台区	城关乡112	城区	315	44.1945	14.03%	0	207.8
1715	宝坻	宝平街道西方寺新村01台区	西区区15	城区	315	1.134	0.36%	0	250.9
1716	宝坻	钰华街道西套01台区	吾悦二南30	城区	315	12.222	3.88%	0	239.8
1717	宝坻	钰华街道老君堂01台区	石桥铺13	城区	315	93.3345	29.63%	0	158.7
1718	宝坻	钰华街道辛务屯04台区	石桥铺13	城区	315	123.165	39.10%	0	128.8
1719	宝坻	霍各庄镇张举人庄01台区	张台铺15	城区	315	118.2825	37.55%	0	133.7
1720	宝坻	霍各庄镇后党赵庄02台区	张台铺15	城区	315	14.301	4.54%	0	237.7
1721	宝坻	商贸街02台区	祥和东37	城区	315	164.178	52.12%	0	87.8
1722	宝坻	霍各庄镇西霍各庄02台区	铸件城23	城区	315	83.8845	26.63%	0	168.1
1723	宝坻	霍各庄镇东霍各庄01台区	铸件城23	城区	315	32.7285	10.39%	0	219.3
1724	宝坻	霍各庄镇北陈庄01台区	白龙港海22	城区	315	45.234	14.36%	0	206.8
1725	宝坻	海滨街道灰厂01台区	城关镇Ⅱ124	城区	315	69.363	22.02%	0	182.6
1726	宝坻	海滨街道东苑庄01台区	城关镇Ⅰ125	城区	315	62.0235	19.69%	0	190.0
1727	宝坻	宝平街道西南楼宿舍01台区	县委122	城区	315	24.381	7.74%	0	227.6
1728	宝坻	霍各庄镇东霍各庄03台区	铸件城23	城区	315	24.129	7.66%	0	227.9

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
1729	宝坻	海滨街道北关北宿舍01台区	西城海26	城区	315	34.839	11.06%	0	217.2
1730	宝坻	海滨街道返城宿舍01台区	海滨115	城区	315	51.093	16.22%	0	200.9
1731	宝坻	海滨街道北新楼02台区	城关镇 I 125	城区	315	39.2805	12.47%	0	212.7
1732	宝坻	朝霞街道于家观02台区	于家观关13	城区	315	83.034	26.36%	0	169.0
1733	宝坻	霍各庄镇北八间房01台区	白龙港海22	城区	315	64.008	20.32%	0	188.0
1734	宝坻	霍各庄镇前党赵庄01台区	张台铺15	城区	315	65.583	20.82%	0	186.4
1735	宝坻	朝霞街道西河务三村01台区	宝康一关15	城区	315	0.063	0.02%	0	251.9
1736	宝坻	朝霞街道西河务一村02台区	宝善一关14	城区	315	27.8145	8.83%	0	224.2
1737	宝坻	朝霞街道西河务联村01台区	宝善一关14	城区	315	5.1345	1.63%	0	246.9
1738	宝坻	霍各庄镇白龙港02台区	白龙港海22	城区	315	125.2755	39.77%	0	126.7
1739	宝坻	朝霞街道帮道沽01台区	于家观关13	城区	315	58.8105	18.67%	0	193.2
1740	宝坻	霍各庄镇王台01台区	张台铺15	城区	315	28.35	9.00%	0	223.7
1741	宝坻	霍各庄镇北埝02台区	张台铺15	城区	315	28.98	9.20%	0	223.0
1742	宝坻	钰华街道田顾庄02台区	石桥铺13	城区	315	77.742	24.68%	0	174.3
1743	宝坻	霍各庄镇外郎庄01台区	白龙港海22	城区	315	80.01	25.40%	0	172.0
1744	宝坻	朝霞街道中会01台区	小刘庄海23	城区	315	55.0305	17.47%	0	197.0

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
1745	宝坻	朝霞街道西会01台区	小刘庄海23	城区	315	137.844	43.76%	0	114.2
1746	宝坻	霍各庄镇经堂庄01台区	白龙港海22	城区	315	64.3545	20.43%	0	187.6
1747	宝坻	钰华街道中高家口01台区	轧钢厂铺12	城区	315	105.1155	33.37%	0	146.9
1748	宝坻	顺驰小区5号站1号变	龙熙东31	城区	315	0	0.00%	0	252.0
1749	宝坻	顺驰小区6号站1号变	龙熙东31	城区	315	86.0895	27.33%	0	165.9
1750	宝坻	顺驰小区1号站1号变	龙熙东31	城区	315	96.957	30.78%	0	155.0
1751	宝坻	顺驰小区10号站1号变	龙熙东31	城区	315	112.8015	35.81%	0	139.2
1752	宝坻	供电局宿舍01箱站1号变	城关镇Ⅱ124	城区	315	74.1825	23.55%	0	177.8
1753	宝坻	华苑东区8号站1号变	县委122	城区	315	182.952	58.08%	0	69.0
1754	宝坻	顺驰小区8号站1号变	龙熙东31	城区	315	138.411	43.94%	0	113.6
1755	宝坻	翡翠湾花园小区03配电室2号变	翡翠Ⅰ海25	城区	315	67.788	21.52%	0	184.2
1756	宝坻	BDB东3711号箱站1号变	祥和东37	城区	315	62.4015	19.81%	0	189.6
1757	宝坻	祥和家园2号站1号变	祥和东37	城区	315	79.254	25.16%	0	172.7
1758	宝坻	潮阳花园小区2号站1号变	馨和南28	城区	315	56.0385	17.79%	0	196.0
1759	宝坻	潮阳花园小区1号站1号变	馨和南28	城区	315	59.1885	18.79%	0	192.8
1760	宝坻	顺驰小区3号站1号变	龙熙东31	城区	315	131.859	41.86%	0	120.1

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
1761	宝坻	顺驰小区4号站1号变	龙熙东31	城区	315	71.9145	22.83%	0	180.1
1762	宝坻	菁英豪庭01配电室1号变	吾悦二南30	城区	315	78.12	24.80%	0	173.9
1763	宝坻	翰墨园01配电室2号变	原筑一南18	城区	315	63.252	20.08%	0	188.7
1764	宝坻	顺驰小区7号站1号变	龙熙东31	城区	315	134.883	42.82%	0	117.1
1765	宝坻	挹青路01箱站1号变	城关镇 I 125	城区	315	139.167	44.18%	0	112.8
1766	宝坻	潮阳花园小区6号站1号变	潮阳花园南12	城区	315	107.856	34.24%	0	144.1
1767	宝坻	祥和家园3号站1号变	祥和东37	城区	315	60.669	19.26%	0	191.3
1768	宝坻	BDB东3712号箱站1号变	祥和东37	城区	315	91.3185	28.99%	0	160.7
1769	宝坻	祥和家园4号站1号变	祥和东37	城区	315	47.7225	15.15%	0	204.3
1770	宝坻	潮阳花园小区3号站2号变	馨和南28	城区	315	131.355	41.70%	0	120.6
1771	宝坻	潮阳花园小区2号站2号变	馨和南28	城区	315	155.169	49.26%	0	96.8
1772	宝坻	祥和家园1号站1号变	祥和东37	城区	315	48.573	15.42%	0	203.4
1773	宝坻	顺驰小区2号站1号变	龙熙东31	城区	315	87.003	27.62%	0	165.0
1774	宝坻	钰华街道后高家口01台区1号变	轧钢厂铺12	城区	315	72.009	22.86%	0	180.0
1775	宝坻	钰华街道安家桥01台区1号变	石桥铺13	城区	315	42.147	13.38%	0	209.9
1776	宝坻	宝鑫小区一期8号站1号变	宝鑫 II 122	城区	315	76.0725	24.15%	0	175.9
1777	宝坻	宝鑫小区18号站1号变	宝鑫 II 122	城区	315	89.6805	28.47%	0	162.3

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
1778	宝坻	顺驰小区11号站1号变	龙熙东31	城区	315	103.7925	32.95%	0	148.2
1779	宝坻	宝鑫小区一期6号站1号变	宝鑫Ⅱ122	城区	315	83.475	26.50%	0	168.5
1780	宝坻	潮阳花园小区1号站2号变	馨和南28	城区	315	112.1715	35.61%	0	139.8
1781	宝坻	河景馨园05配电室1号变	馨园Ⅰ太14	城区	315	97.209	30.86%	0	154.8
1782	宝坻	宝鑫小区20号站1号变	宝鑫Ⅱ122	城区	315	77.238	24.52%	0	174.8
1783	宝坻	宝鑫小区一期3号站1号变	宝鑫Ⅱ122	城区	315	74.3085	23.59%	0	177.7
1784	宝坻	宝鑫小区一期2号站1号变	宝鑫Ⅱ122	城区	315	98.343	31.22%	0	153.7
1785	宝坻	潮阳花园小区7号站1号变	潮阳花园南12	城区	315	68.229	21.66%	0	183.8
1786	宝坻	潮阳花园小区3号站1号变	馨和南28	城区	315	121.3695	38.53%	0	130.6
1787	宝坻	钰华街1号箱站2号变	广电二东36	城区	315	146.8845	46.63%	0	105.1
1788	宝坻	宝鑫小区一期1号站1号变	宝鑫Ⅱ122	城区	315	87.318	27.72%	0	164.7
1789	宝坻	宝鑫小区一期4号站1号变	宝鑫Ⅱ122	城区	315	81.27	25.80%	0	170.7
1790	宝坻	宝鑫小区19号站1号变	宝鑫Ⅱ122	城区	315	80.64	25.60%	0	171.4
1791	宝坻	宝鑫小区17号站1号变	宝鑫Ⅱ122	城区	315	77.049	24.46%	0	175.0
1792	宝坻	宝鑫小区一期9号站1号变	宝鑫Ⅱ122	城区	315	73.521	23.34%	0	178.5
1793	宝坻	宝鑫小区一期5号站1号变	宝鑫Ⅱ122	城区	315	49.2975	15.65%	0	202.7

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
1794	宝坻	菁华豪庭03号配电室4号变	金和园南14	城区	315	46.746	14.84%	0	205.3
1795	宝坻	宝鑫小区一期7号站1号变	宝鑫Ⅱ122	城区	315	97.1145	30.83%	0	154.9
1796	宝坻	海滨街道吴苏路宿舍01台区	东城海16	城区	315	22.932	7.28%	0	229.1
1797	宝坻	海滨街道草场街01台区	东城海16	城区	315	28.4445	9.03%	0	223.6
1798	宝坻	霍各庄镇哈喇庄03台区	张古海12	城区	315	34.3665	10.91%	0	217.6
1799	宝坻	霍各庄镇东双树01台区	霍各庄铺25	城区	315	33.579	10.66%	0	218.4
1800	宝坻	霍各庄镇九王庄01台区	霍各庄铺25	城区	315	68.04	21.60%	0	184.0
1801	宝坻	霍各庄镇九王庄02台区	霍各庄铺25	城区	315	61.0785	19.39%	0	190.9
1802	宝坻	霍各庄镇小网户02台区	霍各庄铺25	城区	315	62.2755	19.77%	0	189.7
1803	宝坻	霍各庄镇西霍各庄03台区	霍各庄铺25	城区	315	0	0.00%	0	252.0
1804	宝坻	霍各庄镇东霍各庄02台区	霍各庄铺25	城区	315	99.2565	31.51%	0	152.7
1805	宝坻	朝霞街道胡家园01台区	四中西23	城区	315	14.175	4.50%	0	237.8
1806	宝坻	海滨街道二小前02台区	东城海16	城区	315	34.65	11.00%	0	217.4
1807	宝坻	霍各庄镇张古庄01台区	张古海12	城区	315	24.2235	7.69%	0	227.8
1808	宝坻	化肥厂宿舍小区01箱站1号变	畜牧局铺22	城区	315	106.974	33.96%	0	145.0
1809	宝坻	宝平街道刘辛庄宿舍03台区	津宝太17	城区	250	5	2.00%	0	195.0

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
1810	宝坻	朝霞街道彭庄01台区	城关乡112	城区	250	85.05	34.02%	0	115.0
1811	宝坻	海滨街道苏北路宿舍01台区	城关镇 I 125	城区	250	4.25	1.70%	0	195.8
1812	宝坻	钰华街道辛务屯01台区	石桥铺13	城区	250	113.4	45.36%	0	86.6
1813	宝坻	宝平街道三中南01台区	三中113	城区	250	30.65	12.26%	0	169.4
1814	宝坻	钰华街道王家庄01台区	龙熙东31	城区	250	7.575	3.03%	0	192.4
1815	宝坻	宝平街道刘辛庄宿舍01	津宝太17	城区	250	10.075	4.03%	0	189.9
1816	宝坻	海滨街道圣人庄01台区1号变	中专太27	城区	250	31.175	12.47%	0	168.8
1817	宝坻	典雅居1号箱站1号变	祥和东37	城区	250	36.775	14.71%	0	163.2
1818	宝坻	钰华街1号箱站1号变	广电二东36	城区	250	164.1	65.64%	0	35.9
1819	宝坻	日盛园小区01号箱站1号变	北岸南27	城区	250	38.05	15.22%	0	162.0
1820	宝坻	霍各庄镇打扮庄01台区	白龙港海22	城区	200	62.92	31.46%	0	97.1
1821	宝坻	宝平街道西南楼宿舍02台区	县委122	城区	200	5.82	2.91%	0	154.2
1822	宝坻	海滨街道单庄01台区	工贸城13	城区	200	24.56	12.28%	0	135.4
1823	宝坻	海滨街道田场村01台区	城关乡112	城区	200	32.12	16.06%	0	127.9
1824	宝坻	霍各庄镇打扮庄02台区	白龙港海22	城区	200	128	64.00%	0	32.0
1825	宝坻	宝平街道南苑庄03台区	区委二东12	城区	200	8.04	4.02%	0	152.0

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
1826	宝坻	宝平街道陈家庵01台区	吾悦二南30	城区	200	14.52	7.26%	0	145.5
1827	宝坻	朝霞街道三岔口05台区	小刘庄海23	城区	200	106.3	53.15%	0	53.7
1828	宝坻	钰华街道南苑庄01台区	广电二东36	城区	200	14.48	7.24%	0	145.5
1829	宝坻	宝平街道第八小学01台区	县委122	城区	200	55.3	27.65%	0	104.7
1830	宝坻	龙潭南宿箱站1号变	广电二东36	城区	200	67.92	33.96%	0	92.1
1831	宝坻	霍各庄镇高八庄04台区	霍各庄铺25	城区	200	12.54	6.27%	0	147.5
1832	宝坻	朝霞街道李三园01台区	高家庄西14	城区	200	33.54	16.77%	0	126.5
1833	宝坻	钰华街道东苑庄01台区	广电二东36	城区	160	48.96	30.60%	0	79.0
1834	宝坻	宝平街道陈家庵02台区	吾悦二南30	城区	160	3.152	1.97%	0	124.8
1835	宝坻	朝霞街道罗家务01台区	城关乡112	城区	160	28.88	18.05%	0	99.1
1836	宝坻	宝平街道歇马台01台区	九中 I 太15	城区	100	2.1	2.10%	0	77.9
1837	宝坻	朝霞街道北苑庄01台区	蝶恋一岳15	城区	100	8.52	8.52%	0	71.5
1838	宝坻	海滨街道芮家楼02台区	海滨115	城区	100	5.83	5.83%	0	74.2
1839	宝坻	海滨街道东关土地局	西城海26	城区	80	15.136	18.92%	0	48.9
1840	宝坻	海滨街道书库宿舍01台区	城关镇 I 125	城区	80	11.456	14.32%	0	52.5
1841	宝坻	海滨街道大吴路宿舍01台区	东城海16	城区	80	11.408	14.26%	0	52.6
1842	宝坻	大唐庄镇大唐庄10台区	大唐庄隋34	大白庄	400	16.68	4.17%	0	303.3

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
1843	宝坻	大唐庄镇运家庄02台区	大唐庄隋34	大白庄	315	61.2675	19.45%	0	190.7
1844	宝坻	大唐庄镇大张庄01台区	大唐庄隋34	大白庄	315	116.487	36.98%	0	135.5
1845	宝坻	大唐庄镇大唐庄08台区	大唐庄隋34	大白庄	400	67.52	16.88%	0	252.5
1846	宝坻	大唐庄镇大唐庄03台区	大唐庄隋34	大白庄	400	145.04	36.26%	0	175.0
1847	宝坻	大唐庄镇大唐庄07台区	大唐庄隋34	大白庄	400	86.56	21.64%	0	233.4
1848	宝坻	大唐庄镇运家庄05台区	大唐庄隋34	大白庄	400	43.36	10.84%	0	276.6
1849	宝坻	尔王庄镇郑贵庄02台区	郑贵庄尔12	大白庄	315	109.494	34.76%	0	142.5
1850	宝坻	大白庄镇东老鸦口03台区	老鸦口老12	大白庄	315	67.1895	21.33%	0	184.8
1851	宝坻	大白庄镇里自沽农场01台区	老鸦口老12	大白庄	400	165.96	41.49%	0	154.0
1852	宝坻	大唐庄镇东淀04台区	东淀隋11	大白庄	315	134.5995	42.73%	0	117.4
1853	宝坻	大白庄镇隋家庄05台区	大白庄西隋33	大白庄	400	62.8	15.70%	0	257.2
1854	宝坻	尔王庄镇黄金庄01台区	李家河尔11	大白庄	315	18.6165	5.91%	0	233.4
1855	宝坻	尔王庄镇黄金庄02台区	李家河尔11	大白庄	400	23.92	5.98%	0	296.1
1856	宝坻	周良街道大杨庄03台区	九园南周12	大白庄	160	37.488	23.43%	0	90.5
1857	宝坻	尔王庄镇于家堦05台区	郑贵庄尔12	大白庄	400	71.48	17.87%	0	248.5
1858	宝坻	尔王庄镇郑贵庄04台区	郑贵庄尔12	大白庄	400	88.2	22.05%	0	231.8

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
1859	宝坻	周良街道四里港02台区	四里港温51	大白庄	400	80.2	20.05%	0	239.8
1860	宝坻	周良街道张岗铺01台区	四里港温51	大白庄	315	69.741	22.14%	0	182.3
1861	宝坻	周良街道张岗铺05台区	四里港温51	大白庄	400	32.36	8.09%	0	287.6
1862	宝坻	大白庄镇八道沽04台区	彭元白28	大白庄	315	88.1685	27.99%	0	163.8
1863	宝坻	大白庄镇八道沽06台区	彭元白28	大白庄	400	108.32	27.08%	0	211.7
1864	宝坻	大白庄镇八道沽05台区	彭元白28	大白庄	400	25.72	6.43%	0	294.3
1865	宝坻	大白庄镇八道沽11台区	彭元白28	大白庄	400	59.68	14.92%	0	260.3
1866	宝坻	大唐庄镇鲫鱼淀08台区	南李隋27	大白庄	400	55.92	13.98%	0	264.1
1867	宝坻	大唐庄镇鲫鱼淀09台区	南李隋27	大白庄	400	88.4	22.10%	0	231.6
1868	宝坻	大唐庄镇鲫鱼淀07台区	南李隋27	大白庄	400	60.84	15.21%	0	259.2
1869	宝坻	大唐庄镇东淀03台区	东淀隋11	大白庄	315	84.168	26.72%	0	167.8
1870	宝坻	尔王庄镇黄花淀01台区	黄花淀尔21	大白庄	315	75.0645	23.83%	0	176.9
1871	宝坻	大唐庄镇大唐庄04台区	大唐庄隋34	大白庄	400	83.96	20.99%	0	236.0
1872	宝坻	大唐庄镇大唐庄09台区	大唐庄隋34	大白庄	400	70.48	17.62%	0	249.5
1873	宝坻	大唐庄镇运家庄03台区	大唐庄隋34	大白庄	315	80.514	25.56%	0	171.5
1874	宝坻	大唐庄镇运家庄09台区	大唐庄隋34	大白庄	400	28.92	7.23%	0	291.1

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
1875	宝坻	大唐庄镇鲫鱼淀10台区	大唐庄隋34	大白庄	400	97.84	24.46%	0	222.2
1876	宝坻	尔王庄镇高庄户02台区	尔王庄隋21	大白庄	315	95.9805	30.47%	0	156.0
1877	宝坻	大白庄镇东老鸦口01台区	老鸦口老12	大白庄	315	172.6515	54.81%	0	79.3
1878	宝坻	尔王庄镇郑贵庄01台区	郑贵庄尔12	大白庄	315	94.9725	30.15%	0	157.0
1879	宝坻	大白庄镇东老鸦口05台区	老鸦口老12	大白庄	400	47.32	11.83%	0	272.7
1880	宝坻	尔王庄镇潘套03台区	潘套尔25	大白庄	400	38.88	9.72%	0	281.1
1881	宝坻	尔王庄镇潘套01台区	潘套尔25	大白庄	315	141.687	44.98%	0	110.3
1882	宝坻	大白庄镇隋家庄04台区	大白庄西隋33	大白庄	400	94.92	23.73%	0	225.1
1883	宝坻	大唐庄镇大唐庄01台区	大唐庄隋34	大白庄	400	98.6	24.65%	0	221.4
1884	宝坻	尔王庄镇尔王庄08台区	李家河尔11	大白庄	400	118.56	29.64%	0	201.4
1885	宝坻	尔王庄镇尔王庄09台区	李家河尔11	大白庄	400	83.48	20.87%	0	236.5
1886	宝坻	周良街道朱家窝03台区	香江周22	大白庄	315	150.6645	47.83%	0	101.3
1887	宝坻	尔王庄镇尔辛庄03台区	东安子尔15	大白庄	400	76.48	19.12%	0	243.5
1888	宝坻	大唐庄镇运家庄01台区	大唐庄隋34	大白庄	315	88.2315	28.01%	0	163.8
1889	宝坻	大白庄镇大刘坡02台区	大刘坡隋12	大白庄	400	104.44	26.11%	0	215.6
1890	宝坻	周良街道大杨庄01台区	九园南周12	大白庄	315	74.466	23.64%	0	177.5

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
1891	宝坻	周良街道大杨庄04台区	九园南周12	大白庄	400	238.04	59.51%	0	82.0
1892	宝坻	周良街道李山庄01台区	菜家铺温41	大白庄	400	205.68	51.42%	0	114.3
1893	宝坻	尔王庄镇小龙湾02台区	小董庄尔26	大白庄	400	85.4	21.35%	0	234.6
1894	宝坻	尔王庄镇李家河03台区	李家河尔11	大白庄	400	29.48	7.37%	0	290.5
1895	宝坻	尔王庄镇小高庄01台区	小董庄尔26	大白庄	315	146.916	46.64%	0	105.1
1896	宝坻	尔王庄镇程四淀03台区	李家河尔11	大白庄	400	83.92	20.98%	0	236.1
1897	宝坻	尔王庄镇东安子02台区	东安子尔15	大白庄	315	61.677	19.58%	0	190.3
1898	宝坻	尔王庄镇东安子04台区	东安子尔15	大白庄	400	144.24	36.06%	0	175.8
1899	宝坻	尔王庄镇尔王庄03台区	小董庄尔26	大白庄	315	75.726	24.04%	0	176.3
1900	宝坻	周良街道范家庄01台区	九园南周12	大白庄	400	63.56	15.89%	0	256.4
1901	宝坻	尔王庄镇尔辛庄01台区	东安子尔15	大白庄	200	53.28	26.64%	0	106.7
1902	宝坻	大白庄镇隋家庄01台区	大白庄西隋33	大白庄	400	97.28	24.32%	0	222.7
1903	宝坻	大白庄镇隋家庄03台区	大白庄西隋33	大白庄	400	59.64	14.91%	0	260.4
1904	宝坻	大白庄镇大白庄08台区	大白庄西隋33	大白庄	400	136.52	34.13%	0	183.5
1905	宝坻	大唐庄镇大唐庄06台区	大唐庄隋34	大白庄	400	105.12	26.28%	0	214.9
1906	宝坻	周良街道朱家窝02台区	香江周22	大白庄	315	47.0925	14.95%	0	204.9

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
1907	宝坻	大白庄镇马贵庄03台区	大白庄东隋23	大白庄	400	111.56	27.89%	0	208.4
1908	宝坻	周良街道朱家窝05台区	香江周22	大白庄	400	38.32	9.58%	0	281.7
1909	宝坻	大唐庄镇南里自沽03台区	董塔隋24	大白庄	315	98.721	31.34%	0	153.3
1910	宝坻	大白庄镇大白庄04台区	大白庄东隋23	大白庄	315	0	0.00%	0	252.0
1911	宝坻	尔王庄镇尔王庄10台区	黄花淀尔21	大白庄	400	91.8	22.95%	0	228.2
1912	宝坻	大白庄镇马贵庄02台区	大白庄东隋23	大白庄	315	78.75	25.00%	0	173.3
1913	宝坻	周良街道田家桥02台区	香江周22	大白庄	400	94.32	23.58%	0	225.7
1914	宝坻	大白庄镇八道沽03台区	彭元白28	大白庄	400	131.8	32.95%	0	188.2
1915	宝坻	尔王庄镇小宝庄01台区	小宝庄尔23	大白庄	315	99.162	31.48%	0	152.8
1916	宝坻	尔王庄镇小宝庄02台区	小宝庄尔23	大白庄	400	56.2	14.05%	0	263.8
1917	宝坻	尔王庄镇中心台02台区	小宝庄尔23	大白庄	315	164.5875	52.25%	0	87.4
1918	宝坻	大白庄镇彭元庄04台区	彭元白28	大白庄	400	107.96	26.99%	0	212.0
1919	宝坻	大白庄镇小杨庄02台区	彭元白28	大白庄	400	228.64	57.16%	0	91.4
1920	宝坻	大白庄镇大刘坡03台区	大刘坡隋12	大白庄	400	64.28	16.07%	0	255.7
1921	宝坻	大白庄镇大刘坡01台区	大刘坡隋12	大白庄	400	196.2	49.05%	0	123.8
1922	宝坻	尔王庄镇朱家曹03台区	小宝庄尔23	大白庄	400	42.48	10.62%	0	277.5

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
1923	宝坻	尔王庄镇许辛庄01台区	小宝庄尔23	大白庄	400	102.84	25.71%	0	217.2
1924	宝坻	大唐庄镇小马庄01台区	南李隋27	大白庄	200	78.16	39.08%	0	81.8
1925	宝坻	大唐庄镇大马庄01台区	南李隋27	大白庄	315	60.1335	19.09%	0	191.9
1926	宝坻	大唐庄镇东杜庄02台区	南李隋27	大白庄	400	117.96	29.49%	0	202.0
1927	宝坻	大唐庄镇大张庄02台区	大唐庄隋34	大白庄	315	0	0.00%	0	252.0
1928	宝坻	大唐庄镇大张庄04台区	大唐庄隋34	大白庄	400	41.2	10.30%	0	278.8
1929	宝坻	大唐庄镇董官庄01台区	南李隋27	大白庄	315	65.709	20.86%	0	186.3
1930	宝坻	大唐庄镇董官庄02台区	南李隋27	大白庄	400	0	0.00%	0	320.0
1931	宝坻	大唐庄镇北李庄02台区	大唐庄隋34	大白庄	400	79.52	19.88%	0	240.5
1932	宝坻	大唐庄镇北李庄01台区	大唐庄隋34	大白庄	315	33.7365	10.71%	0	218.3
1933	宝坻	大唐庄镇毛家庄04台区	南李隋27	大白庄	400	61.6	15.40%	0	258.4
1934	宝坻	大唐庄镇大马庄02台区	南李隋27	大白庄	400	71.84	17.96%	0	248.2
1935	宝坻	大唐庄镇董麻庄01台区	南李隋27	大白庄	400	108.08	27.02%	0	211.9
1936	宝坻	大唐庄镇鲫鱼淀04台区	南李隋27	大白庄	315	75.2535	23.89%	0	176.7
1937	宝坻	大唐庄镇鲫鱼淀02台区	南李隋27	大白庄	315	43.722	13.88%	0	208.3
1938	宝坻	大唐庄镇小马庄02台区	南李隋27	大白庄	400	58.84	14.71%	0	261.2

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
1939	宝坻	尔王庄镇于家埝04台区	郑贵庄尔12	大白庄	400	46.6	11.65%	0	273.4
1940	宝坻	大白庄镇大白庄12台区	八道沽白24	大白庄	400	110	27.50%	0	210.0
1941	宝坻	大白庄镇大白庄06台区	八道沽白24	大白庄	400	211.24	52.81%	0	108.8
1942	宝坻	大白庄镇大白庄02台区	八道沽白24	大白庄	400	114.84	28.71%	0	205.2
1943	宝坻	尔王庄镇四棵树02台区	潘套尔25	大白庄	315	145.4355	46.17%	0	106.6
1944	宝坻	大白庄镇小白庄01台区	八道沽白24	大白庄	315	91.6965	29.11%	0	160.3
1945	宝坻	尔王庄镇四棵树01台区	潘套尔25	大白庄	200	49.48	24.74%	0	110.5
1946	宝坻	尔王庄镇四棵树03台区	潘套尔25	大白庄	400	82.56	20.64%	0	237.4
1947	宝坻	大白庄镇彭元庄01台区	孙校白17	大白庄	400	68.16	17.04%	0	251.8
1948	宝坻	周良街道何家铺01台区	四里港温51	大白庄	315	38.556	12.24%	0	213.4
1949	宝坻	周良街道何家铺02台区	四里港温51	大白庄	400	14.2	3.55%	0	305.8
1950	宝坻	大白庄镇张狼庄02台区	八道沽白24	大白庄	400	66.32	16.58%	0	253.7
1951	宝坻	周良街道尹家铺04台区	四里港温51	大白庄	400	126.4	31.60%	0	193.6
1952	宝坻	周良街道尹家铺05台区	四里港温51	大白庄	400	62.84	15.71%	0	257.2
1953	宝坻	周良街道五里台01台区	四里港温51	大白庄	400	53.64	13.41%	0	266.4
1954	宝坻	周良街道五里台02台区	四里港温51	大白庄	315	71.001	22.54%	0	181.0

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
1955	宝坻	周良街道南杨码头02台区	九园北周23	大白庄	400	39.6	9.90%	0	280.4
1956	宝坻	大白庄镇张狼庄01台区	孙校白17	大白庄	400	163.8	40.95%	0	156.2
1957	宝坻	大白庄镇孙校庄02台区	孙校白17	大白庄	315	160.272	50.88%	0	91.7
1958	宝坻	大白庄镇孙校庄01台区	孙校白17	大白庄	315	187.173	59.42%	0	64.8
1959	宝坻	尔王庄镇于家堦03台区	郑贵庄尔12	大白庄	160	41.184	25.74%	0	86.8
1960	宝坻	周良街道张岗铺04台区	四里港温51	大白庄	400	53.56	13.39%	0	266.4
1961	宝坻	周良街道张岗铺06台区	四里港温51	大白庄	400	77.76	19.44%	0	242.2
1962	宝坻	周良街道李山庄03台区	菜家铺温41	大白庄	400	178.04	44.51%	0	142.0
1963	宝坻	尔王庄镇尔王庄04台区	尔辛庄尔13	大白庄	400	128.24	32.06%	0	191.8
1964	宝坻	尔王庄镇朱家曹02台区	小宝庄尔23	大白庄	400	104.76	26.19%	0	215.2
1965	宝坻	大唐庄镇运家庄06台区	大唐庄隋34	大白庄	400	66.6	16.65%	0	253.4
1966	宝坻	大唐庄镇大唐庄11台区	大唐庄隋34	大白庄	400	55.84	13.96%	0	264.2
1967	宝坻	大白庄镇大白庄11台区	大白庄东隋23	大白庄	400	128.08	32.02%	0	191.9
1968	宝坻	尔王庄镇小董庄01台区	小董庄尔26	大白庄	315	69.5835	22.09%	0	182.4
1969	宝坻	大唐庄镇东淀08台区	东淀隋11	大白庄	400	50	12.50%	0	270.0
1970	宝坻	大白庄镇小白庄03台区	八道沽白24	大白庄	400	153.12	38.28%	0	166.9

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
1971	宝坻	大唐庄镇运家庄04台区	大唐庄隋34	大白庄	400	98.4	24.60%	0	221.6
1972	宝坻	周良街道田家桥01台区	香江周22	大白庄	400	64.08	16.02%	0	255.9
1973	宝坻	大白庄镇小刘坡01台区	首高白21	大白庄	400	140.72	35.18%	0	179.3
1974	宝坻	周良街道李山庄02台区	菜家铺温41	大白庄	400	18.64	4.66%	0	301.4
1975	宝坻	大唐庄镇董怀庄01台区	南李隋27	大白庄	200	47.54	23.77%	0	112.5
1976	宝坻	大唐庄镇南里自沽02台区	董塔隋24	大白庄	315	47.3445	15.03%	0	204.7
1977	宝坻	周良街道菜家铺01台区	菜家铺温41	大白庄	400	176.68	44.17%	0	143.3
1978	宝坻	大白庄镇孙校庄03台区	孙校白17	大白庄	400	156.72	39.18%	0	163.3
1979	宝坻	大唐庄镇大唐庄02台区	大唐庄隋34	大白庄	315	127.197	40.38%	0	124.8
1980	宝坻	尔王庄镇于家埝02台区	郑贵庄尔12	大白庄	400	118	29.50%	0	202.0
1981	宝坻	大唐庄镇董塔庄04台区	董塔隋24	大白庄	400	32.52	8.13%	0	287.5
1982	宝坻	大白庄镇张狼庄03台区	八道沽白24	大白庄	400	40.84	10.21%	0	279.2
1983	宝坻	尔王庄镇东安子01台区	东安子尔15	大白庄	315	49.014	15.56%	0	203.0
1984	宝坻	周良街道朱家窝06台区	香江周22	大白庄	400	59.28	14.82%	0	260.7
1985	宝坻	大唐庄镇东淀06台区	东淀隋11	大白庄	400	100	25.00%	0	220.0
1986	宝坻	尔王庄镇西杜庄01台区	小宝庄尔23	大白庄	400	112.04	28.01%	0	208.0

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
1987	宝坻	尔王庄镇中心台01台区	小宝庄尔23	大白庄	400	123.04	30.76%	0	197.0
1988	宝坻	周良街道张岗铺02台区	四里港温51	大白庄	315	89.3655	28.37%	0	162.6
1989	宝坻	大唐庄镇南李庄02台区	南李隋27	大白庄	400	97.92	24.48%	0	222.1
1990	宝坻	大唐庄镇鲫鱼淀06台区	大唐庄隋34	大白庄	400	109.64	27.41%	0	210.4
1991	宝坻	大唐庄镇毛家庄02台区	董塔隋24	大白庄	200	63.34	31.67%	0	96.7
1992	宝坻	尔王庄镇冯家庄01台区	李家河尔11	大白庄	400	71.68	17.92%	0	248.3
1993	宝坻	尔王庄镇李家河01台区	李家河尔11	大白庄	315	59.6295	18.93%	0	192.4
1994	宝坻	尔王庄镇程四淀01台区	李家河尔11	大白庄	400	67.72	16.93%	0	252.3
1995	宝坻	大唐庄镇大唐庄05台区	大唐庄隋34	大白庄	315	126.378	40.12%	0	125.6
1996	宝坻	大白庄镇八道沽01台区	彭元白28	大白庄	200	71.88	35.94%	0	88.1
1997	宝坻	尔王庄镇于家埝01台区	郑贵庄尔12	大白庄	160	59.168	36.98%	0	68.8
1998	宝坻	大白庄镇八道沽10台区	彭元白28	大白庄	400	84.2	21.05%	0	235.8
1999	宝坻	尔王庄镇景家庄02台区	李家河尔11	大白庄	400	71.4	17.85%	0	248.6
2000	宝坻	尔王庄镇尔王庄06台区	李家河尔11	大白庄	400	80.28	20.07%	0	239.7
2001	宝坻	尔王庄镇李家河02台区	李家河尔11	大白庄	315	72.6075	23.05%	0	179.4
2002	宝坻	尔王庄镇冯家庄02台区	李家河尔11	大白庄	400	149.72	37.43%	0	170.3

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
2003	宝坻	大白庄镇八道沽09台区	彭元白28	大白庄	400	58.8	14.70%	0	261.2
2004	宝坻	大白庄镇八道沽07台区	彭元白28	大白庄	400	71.48	17.87%	0	248.5
2005	宝坻	大白庄镇八道沽02台区	彭元白28	大白庄	315	35.847	11.38%	0	216.2
2006	宝坻	大白庄镇八道沽08台区	彭元白28	大白庄	400	63.4	15.85%	0	256.6
2007	宝坻	尔王庄镇小龙湾01台区	东安子尔15	大白庄	160	61.52	38.45%	0	66.5
2008	宝坻	（自用）大白所2台区	董塔隋24	大白庄	400	133.48	33.37%	0	186.5
2009	宝坻	尔王庄镇许辛庄02台区	小宝庄尔23	大白庄	400	91.8	22.95%	0	228.2
2010	宝坻	大白庄镇彭元庄03台区	孙校白17	大白庄	160	62.352	38.97%	0	65.6
2011	宝坻	大唐庄镇运家庄07台区	大唐庄隋34	大白庄	400	59.44	14.86%	0	260.6
2012	宝坻	大白庄镇彭元庄05台区	孙校白17	大白庄	400	27.56	6.89%	0	292.4
2013	宝坻	周良街道尹家铺02台区	四里港温51	大白庄	315	124.236	39.44%	0	127.8
2014	宝坻	尔王庄镇刘万庄01台区	李家河尔11	大白庄	400	30.4	7.60%	0	289.6
2015	宝坻	尔王庄镇潘套02台区	潘套尔25	大白庄	400	32.88	8.22%	0	287.1
2016	宝坻	尔王庄镇程四淀04台区	李家河尔11	大白庄	400	86.48	21.62%	0	233.5
2017	宝坻	尔王庄镇景家庄01台区	李家河尔11	大白庄	315	67.914	21.56%	0	184.1
2018	宝坻	尔王庄镇小田庄02台区	小董庄尔26	大白庄	400	125.56	31.39%	0	194.4

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
2019	宝坻	大唐庄镇毛家庄01台区	董塔隋24	大白庄	315	109.431	34.74%	0	142.6
2020	宝坻	大白庄镇小刘坡02台区	首高白21	大白庄	400	114.32	28.58%	0	205.7
2021	宝坻	大唐庄镇狼尔窝02台区	南李隋27	大白庄	400	99.88	24.97%	0	220.1
2022	宝坻	大唐庄镇南里自沽01台区	董塔隋24	大白庄	315	131.7015	41.81%	0	120.3
2023	宝坻	大唐庄镇毛家庄03台区	董塔隋24	大白庄	400	82.8	20.70%	0	237.2
2024	宝坻	大白庄镇小刘坡03台区	小刘坡白11	大白庄	400	51.72	12.93%	0	268.3
2025	宝坻	大唐庄镇南里自沽05台区	董塔隋24	大白庄	400	77.8	19.45%	0	242.2
2026	宝坻	大唐庄镇东淀02台区	东淀隋11	大白庄	315	176.4945	56.03%	0	75.5
2027	宝坻	大白庄镇隋家庄02台区	大白庄东隋23	大白庄	400	120	30.00%	0	200.0
2028	宝坻	大唐庄镇东淀01台区	东淀隋11	大白庄	315	91.8225	29.15%	0	160.2
2029	宝坻	尔王庄镇小高庄02台区	小董庄尔26	大白庄	400	32.68	8.17%	0	287.3
2030	宝坻	大唐庄镇南李庄01台区	南李隋27	大白庄	400	102.6	25.65%	0	217.4
2031	宝坻	尔王庄镇程四淀02台区	李家河尔11	大白庄	400	94.08	23.52%	0	225.9
2032	宝坻	大唐庄镇东淀05台区	东淀隋11	大白庄	400	77.72	19.43%	0	242.3
2033	宝坻	尔王庄镇闫皮庄03台区	东安子尔15	大白庄	400	121.92	30.48%	0	198.1
2034	宝坻	大唐庄镇东淀07台区	东淀隋11	大白庄	400	120.8	30.20%	0	199.2

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
2035	宝坻	大唐庄镇运家庄08台区	大唐庄隋34	大白庄	400	177.28	44.32%	0	142.7
2036	宝坻	周良街道尹家铺03台区	四里港温51	大白庄	315	125.2755	39.77%	0	126.7
2037	宝坻	周良街道尹家铺01台区	四里港温51	大白庄	315	60.8265	19.31%	0	191.2
2038	宝坻	周良街道四里港01台区	四里港温51	大白庄	315	23.9715	7.61%	0	228.0
2039	宝坻	周良街道朱家窝04台区	香江周22	大白庄	315	75.033	23.82%	0	177.0
2040	宝坻	大白庄镇大白庄03台区	八道沽白24	大白庄	400	204.32	51.08%	0	115.7
2041	宝坻	大唐庄镇大张庄03台区	大唐庄隋34	大白庄	400	75.6	18.90%	0	244.4
2042	宝坻	大唐庄镇鲫鱼淀03台区	大唐庄隋34	大白庄	315	153.279	48.66%	0	98.7
2043	宝坻	尔王庄镇郑贵庄03台区	郑贵庄尔12	大白庄	400	112	28.00%	0	208.0
2044	宝坻	尔王庄镇黄花淀03台区	黄花淀尔21	大白庄	400	47.84	11.96%	0	272.2
2045	宝坻	尔王庄镇尔王庄02台区	黄花淀尔21	大白庄	315	124.8975	39.65%	0	127.1
2046	宝坻	尔王庄镇黄花淀02台区	黄花淀尔21	大白庄	400	141.6	35.40%	0	178.4
2047	宝坻	尔王庄镇闫皮庄02台区	东安子尔15	大白庄	200	35.32	17.66%	0	124.7
2048	宝坻	大白庄镇大白庄09台区	大白庄东隋23	大白庄	400	160.64	40.16%	0	159.4
2049	宝坻	大白庄镇大白庄10台区	大白庄东隋23	大白庄	400	80.52	20.13%	0	239.5
2050	宝坻	大白庄镇小杨庄03台区	彭元白28	大白庄	400	135.56	33.89%	0	184.4

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
2051	宝坻	大唐庄镇鲫鱼淀01台区	大唐庄隋34	大白庄	315	213.948	67.92%	0	38.1
2052	宝坻	大唐庄镇董塔庄02台区	董塔隋24	大白庄	160	38.608	24.13%	0	89.4
2053	宝坻	尔王庄镇尔王庄01台区	尔辛庄尔13	大白庄	400	97.64	24.41%	0	222.4
2054	宝坻	尔王庄镇小董庄02台区	小董庄尔26	大白庄	400	55.56	13.89%	0	264.4
2055	宝坻	尔王庄镇尔王庄07台区	小董庄尔26	大白庄	315	97.8705	31.07%	0	154.1
2056	宝坻	尔王庄镇小田庄01台区	小董庄尔26	大白庄	315	116.865	37.10%	0	135.1
2057	宝坻	尔王庄镇小宋庄01台区	小董庄尔26	大白庄	400	96.28	24.07%	0	223.7
2058	宝坻	大白庄镇小白庄02台区	八道沽白24	大白庄	315	159.4845	50.63%	0	92.5
2059	宝坻	大白庄镇大刘坡04台区	大刘坡隋12	大白庄	400	103.28	25.82%	0	216.7
2060	宝坻	周良街道张岗铺03台区	四里港温51	大白庄	400	48.08	12.02%	0	271.9
2061	宝坻	（自用）大白所	八道沽白24	大白庄	100	0.04	0.04%	0	80.0
2062	宝坻	大白庄镇大白庄01台区	八道沽白24	大白庄	400	156.08	39.02%	0	163.9
2063	宝坻	大白庄镇大白庄07台区	八道沽白24	大白庄	315	81.333	25.82%	0	170.7
2064	宝坻	尔王庄镇闫皮庄04台区	东安子尔15	大白庄	400	126.6	31.65%	0	193.4
2065	宝坻	大唐庄镇董塔庄01台区	董塔隋24	大白庄	160	41.248	25.78%	0	86.8
2066	宝坻	大白庄镇大白庄05台区	八道沽白24	大白庄	315	106.533	33.82%	0	145.5
2067	宝坻	大唐庄镇董塔庄03台区	董塔隋24	大白庄	400	49.84	12.46%	0	270.2

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
2068	宝坻	尔王庄镇尔王庄05台区	黄花淀尔21	大白庄	315	211.113	67.02%	0	40.9
2069	宝坻	周良街道周良庄04台区	四里港温51	大白庄	400	64.84	16.21%	0	255.2
2070	宝坻	大白庄镇马贵庄01台区	大白庄东隋23	大白庄	315	114.849	36.46%	0	137.2
2071	宝坻	大白庄镇小杨庄01台区	彭元白28	大白庄	200	33.06	16.53%	0	126.9
2072	宝坻	周良街道北杨码头01台区	九园北周23	大白庄	400	110.36	27.59%	0	209.6
2073	宝坻	周良街道大杨庄02台区	九园南周12	大白庄	400	74.52	18.63%	0	245.5
2074	宝坻	尔王庄镇尔辛庄02台区	东安子尔15	大白庄	400	39.16	9.79%	0	280.8
2075	宝坻	大唐庄镇南里自沽06台区	董塔隋24	大白庄	400	51.56	12.89%	0	268.4
2076	宝坻	大唐庄镇南里自沽04台区	董塔隋24	大白庄	400	67.76	16.94%	0	252.2
2077	宝坻	周良街道朱家窝01台区	香江周22	大白庄	315	79.9785	25.39%	0	172.0
2078	宝坻	大唐庄镇狼尔窝01台区	南李隋27	大白庄	400	56.12	14.03%	0	263.9
2079	宝坻	大唐庄镇大唐庄12台区	大唐庄隋34	大白庄	400	149.32	37.33%	0	170.7
2080	宝坻	周良街道李贤庄01台区	菜家铺温41	大白庄	160	112.4	70.25%	0	15.6
2081	宝坻	周良街道北杨码头02台区	九园北周23	大白庄	400	52.92	13.23%	0	267.1
2082	宝坻	尔王庄镇闫皮庄01台区	东安子尔15	大白庄	315	134.253	42.62%	0	117.7
2083	宝坻	周良街道南杨码头03台区	九园北周23	大白庄	400	56.72	14.18%	0	263.3

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
2084	宝坻	尔王庄镇东安子03台区	东安子尔15	大白庄	400	74.8	18.70%	0	245.2
2085	宝坻	大唐庄镇东杜庄01台区	南李隋27	大白庄	315	65.457	20.78%	0	186.5
2086	宝坻	大唐庄镇董怀庄02台区	南李隋27	大白庄	400	57.76	14.44%	0	262.2
2087	宝坻	大唐庄镇鲫鱼淀05台区	南李隋27	大白庄	315	55.4085	17.59%	0	196.6
2088	宝坻	尔王庄镇西杜庄03台区	小宝庄尔23	大白庄	400	101.16	25.29%	0	218.8
2089	宝坻	尔王庄镇西杜庄02台区	小宝庄尔23	大白庄	315	188.3385	59.79%	0	63.7
2090	宝坻	尔王庄镇朱家曹01台区	小宝庄尔23	大白庄	315	105.9975	33.65%	0	146.0
2091	宝坻	周良街道南杨码头01台区	九园北周23	大白庄	315	27.6255	8.77%	0	224.4
2092	宝坻	大唐庄镇大唐庄13台区	大唐庄隋34	大白庄	400	124.32	31.08%	0	195.7
2093	宝坻	周良街道赵聪庄02台区	四里港温51	大白庄	400	71.12	17.78%	0	248.9
2094	宝坻	大白庄镇彭元庄02台区	孙校白17	大白庄	400	112.12	28.03%	0	207.9
2095	宝坻	泰富橄榄树4号配电室3号变	橄榄树二温52	大白庄	630	41.706	6.62%	0	462.3
2096	宝坻	泰富橄榄树小区06配电室1号变	橄榄树二温52	大白庄	630	36.288	5.76%	0	467.7
2097	宝坻	泰富橄榄树4号配电室1号变	橄榄树二温52	大白庄	630	36.414	5.78%	0	467.6
2098	宝坻	泰富橄榄树4号箱站1号变	橄榄树二温52	大白庄	630	248.22	39.40%	0	255.8
2099	宝坻	御景家园小区02配电室4号变	腾飞隋14	大白庄	630	27.972	4.44%	0	476.0

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
2100	宝坻	高庄户新苑小区03配电室1号变	森林岛 I 周14	大白庄	800	64.8	8.10%	0	575.2
2101	宝坻	高庄户新苑小区02配电室1号变	森林岛 I 周14	大白庄	800	76.56	9.57%	0	563.4
2102	宝坻	高庄户新苑小区01配电室1号变	森林岛 I 周14	大白庄	800	81.36	10.17%	0	558.6
2103	宝坻	高庄户新苑小区01配电室3号变	森林岛 I 周14	大白庄	800	97.36	12.17%	0	542.6
2104	宝坻	泰富橄榄树1号配电室3号变	橄榄树二温52	大白庄	1000	104.4	10.44%	0	695.6
2105	宝坻	泰富橄榄树1号箱站1号变	橄榄树二温52	大白庄	400	23.72	5.93%	0	296.3
2106	宝坻	周良还迁小区1号箱站1号变	香榭二温43	大白庄	630	83.475	13.25%	0	420.5
2107	宝坻	御景家园小区01配电室3号变	诺宝一隋26	大白庄	630	41.013	6.51%	0	463.0
2108	宝坻	御景家园小区04配电室1号变	诺宝一隋26	大白庄	800	0	0.00%	0	640.0
2109	宝坻	周良还迁小区8号箱站1号变	香榭二温43	大白庄	500	58.2	11.64%	0	341.8
2110	宝坻	康园5号箱站1号变	康园 I 周15	大白庄	630	0	0.00%	0	504.0
2111	宝坻	香榭雅园小区01箱站1号变	香榭二温43	大白庄	400	28.68	7.17%	0	291.3
2112	宝坻	周良还迁小区2号配电室1号变	香榭二温43	大白庄	630	82.089	13.03%	0	421.9
2113	宝坻	周良还迁小区10号箱站1号变	香榭二温43	大白庄	400	52.16	13.04%	0	267.8
2114	宝坻	周良还迁小区2号箱站1号变	香榭二温43	大白庄	630	67.158	10.66%	0	436.8
2115	宝坻	周良还迁小区3号箱站1号变	香榭二温43	大白庄	630	67.599	10.73%	0	436.4
2116	宝坻	棕榈园03配电室2号变	森林岛 I 周14	大白庄	800	0	0.00%	0	640.0

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
2117	宝坻	丹桂园01配电室1号变	森林岛 I 周14	大白庄	800	32.88	4.11%	0	607.1
2118	宝坻	紫庭名苑小区02配电室4号变	森林岛 I 周14	大白庄	630	10.899	1.73%	0	493.1
2119	宝坻	高庄户新苑小区03配电室3号变	森林岛 I 周14	大白庄	800	15.6	1.95%	0	624.4
2120	宝坻	御景家园小区04配电室2号变	腾飞隋14	大白庄	800	5.44	0.68%	0	634.6
2121	宝坻	棕榈园01配电室3号变	森林岛 I 周14	大白庄	500	39.1	7.82%	0	360.9
2122	宝坻	花溪园02配电室1号变	森林岛 I 周14	大白庄	800	25.76	3.22%	0	614.2
2123	宝坻	花溪园01配电室3号变	森林岛 I 周14	大白庄	800	29.2	3.65%	0	610.8
2124	宝坻	荷风竹苑小区02配电室1号变	森林岛 I 周14	大白庄	630	11.151	1.77%	0	492.8
2125	宝坻	紫庭名苑小区02配电室2号变	森林岛 I 周14	大白庄	630	33.012	5.24%	0	471.0
2126	宝坻	紫庭名苑小区01配电室1号变	森林岛 I 周14	大白庄	630	18.774	2.98%	0	485.2
2127	宝坻	荷风竹苑小区03配电室1号变	森林岛 I 周14	大白庄	800	23.52	2.94%	0	616.5
2128	宝坻	芙蓉花园4号箱站1号变	森林岛 I 周14	大白庄	400	34.16	8.54%	0	285.8
2129	宝坻	理想花园小区03配电室1号变	森林岛 I 周14	大白庄	800	35.04	4.38%	0	605.0
2130	宝坻	丹桂园01箱站1号变	森林岛 I 周14	大白庄	400	20.48	5.12%	0	299.5
2131	宝坻	茉莉园03配电室3号变	森林岛 I 周14	大白庄	800	7.12	0.89%	0	632.9
2132	宝坻	花溪园03配电室3号变	森林岛 I 周14	大白庄	800	24.32	3.04%	0	615.7
2133	宝坻	花溪园04配电室1号变	森林岛 I 周14	大白庄	800	19.36	2.42%	0	620.6

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
2134	宝坻	花溪园04配电室3号变	森林岛 I 周14	大白庄	800	15.12	1.89%	0	624.9
2135	宝坻	棕榈园04配电室3号变	森林岛 I 周14	大白庄	500	39.2	7.84%	0	360.8
2136	宝坻	紫庭名苑小区05配电室3号变	森林岛 I 周14	大白庄	630	24.885	3.95%	0	479.1
2137	宝坻	御景家园小区01配电室2号变	腾飞隋14	大白庄	630	25.83	4.10%	0	478.2
2138	宝坻	茉莉园02配电室1号变	森林岛 I 周14	大白庄	800	16.56	2.07%	0	623.4
2139	宝坻	理想花园7号箱站1号变	森林岛 I 周14	大白庄	630	22.428	3.56%	0	481.6
2140	宝坻	顺园04号箱站1号变	顺园 I 217	大白庄	630	80.262	12.74%	0	423.7
2141	宝坻	上京润园02配电室2号变	嘉园 I 周11	大白庄	630	41.454	6.58%	0	462.5
2142	宝坻	顺园02号箱站1号变	顺园 I 217	大白庄	630	68.04	10.80%	0	436.0
2143	宝坻	嵘园2号箱站1号变	嵘园 I 216	大白庄	630	192.843	30.61%	0	311.2
2144	宝坻	香榭雅园小区03配电室4号变	香榭二温43	大白庄	800	20.24	2.53%	0	619.8
2145	宝坻	圣景豪庭3号配电室2号变	香榭二温43	大白庄	800	8.56	1.07%	0	631.4
2146	宝坻	周良还迁小区4号箱站1号变	香榭二温43	大白庄	630	66.15	10.50%	0	437.9
2147	宝坻	锦绣香江C区3号配电室2号变	森林岛 I 周14	大白庄	630	41.58	6.60%	0	462.4
2148	宝坻	泰富橄榄树5号配电室3号变	橄榄树二温52	大白庄	630	52.227	8.29%	0	451.8
2149	宝坻	泰富橄榄树3号配电室1号变	橄榄树二温52	大白庄	630	213.066	33.82%	0	290.9
2150	宝坻	泰富橄榄树2号箱站1号变	橄榄树二温52	大白庄	400	23.4	5.85%	0	296.6
2151	宝坻	泰富橄榄树5号配电室1号变	橄榄树二温52	大白庄	630	52.857	8.39%	0	451.1

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
2152	宝坻	泰富橄榄树7号箱站1号变	橄榄树二温52	大白庄	630	100.485	15.95%	0	403.5
2153	宝坻	泰富橄榄树1号配电室1号变	橄榄树二温52	大白庄	1000	81.1	8.11%	0	718.9
2154	宝坻	泰富橄榄树5号箱站1号变	橄榄树二温52	大白庄	630	160.902	25.54%	0	343.1
2155	宝坻	泰富橄榄树2号配电室1号变	橄榄树二温52	大白庄	1000	173.1	17.31%	0	626.9
2156	宝坻	泰富橄榄树6号箱站1号变	橄榄树二温52	大白庄	500	26.8	5.36%	0	373.2
2157	宝坻	泰富橄榄树3号箱站1号变	橄榄树二温52	大白庄	630	107.793	17.11%	0	396.2
2158	宝坻	唐泉尚苑1号配电室2号变	香榭二温43	大白庄	315	10.8045	3.43%	0	241.2
2159	宝坻	康园4号箱站1号变	康园 I 周15	大白庄	630	42.21	6.70%	0	461.8
2160	宝坻	圣景豪庭1号配电室4号变	香榭二温43	大白庄	800	10.24	1.28%	0	629.8
2161	宝坻	御景家园小区06配电室3号变	诺宝一隋26	大白庄	800	26.16	3.27%	0	613.8
2162	宝坻	圣景豪庭4号配电室2号变	香榭二温43	大白庄	800	16.4	2.05%	0	623.6
2163	宝坻	周良还迁小区9号箱站1号变	香榭二温43	大白庄	400	55.16	13.79%	0	264.8
2164	宝坻	香榭雅园小区02配电室2号变	香榭二温43	大白庄	800	17.6	2.20%	0	622.4
2165	宝坻	御景家园小区02配电室3号变	诺宝一隋26	大白庄	630	38.808	6.16%	0	465.2
2166	宝坻	圣景豪庭1号箱站1号变	香榭二温43	大白庄	400	16.88	4.22%	0	303.1
2167	宝坻	周良还迁小区5号箱站1号变	香榭二温43	大白庄	630	75.411	11.97%	0	428.6
2168	宝坻	圣景豪庭2号配电室2号变	香榭二温43	大白庄	800	9.12	1.14%	0	630.9

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
2169	宝坻	祥瑞嘉园01配电室4号变	香榭二温43	大白庄	800	21.84	2.73%	0	618.2
2170	宝坻	圣景豪庭3号箱站1号变	香榭二温43	大白庄	400	4.4	1.10%	0	315.6
2171	宝坻	金碧云庭01配电室4号变	香榭二温43	大白庄	800	23.28	2.91%	0	616.7
2172	宝坻	香榭雅园小区03配电室2号变	香榭二温43	大白庄	800	24.96	3.12%	0	615.0
2173	宝坻	圣景豪庭1号配电室2号变	香榭二温43	大白庄	800	8.24	1.03%	0	631.8
2174	宝坻	御景家园小区01配电室1号变	诺宝一隋26	大白庄	630	35.595	5.65%	0	468.4
2175	宝坻	御景家园小区02配电室1号变	诺宝一隋26	大白庄	630	28.035	4.45%	0	476.0
2176	宝坻	周良还迁小区11号箱站1号变	香榭二温43	大白庄	630	91.287	14.49%	0	412.7
2177	宝坻	圣景豪庭4号配电室4号变	香榭二温43	大白庄	800	29.2	3.65%	0	610.8
2178	宝坻	康园1号箱站1号变	康园 I 周15	大白庄	630	195.111	30.97%	0	308.9
2179	宝坻	御景家园小区03配电室3号变	诺宝一隋26	大白庄	800	21.36	2.67%	0	618.6
2180	宝坻	康园6号箱站1号变	康园 I 周15	大白庄	630	49.959	7.93%	0	454.0
2181	宝坻	祥瑞嘉园03配电室2号变	香榭二温43	大白庄	800	27.84	3.48%	0	612.2
2182	宝坻	香榭雅园小区01配电室4号变	香榭二温43	大白庄	800	17.68	2.21%	0	622.3
2183	宝坻	花溪园01配电室1号变	森林岛 I 周14	大白庄	800	35.68	4.46%	0	604.3
2184	宝坻	香榭雅园小区01配电室2号变	香榭二温43	大白庄	800	18.56	2.32%	0	621.4
2185	宝坻	上京雍园06号箱站1号变	顺园 I 217	大白庄	400	0.08	0.02%	0	319.9

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
2186	宝坻	御景家园小区04配电室4号变	腾飞隋14	大白庄	800	0.16	0.02%	0	639.8
2187	宝坻	理想花园5号箱站1号变	森林岛 I 周14	大白庄	630	18.837	2.99%	0	485.2
2188	宝坻	香江5号箱站2号变	森林岛 I 周14	大白庄	400	31	7.75%	0	289.0
2189	宝坻	花溪园03配电室1号变	森林岛 I 周14	大白庄	800	42.16	5.27%	0	597.8
2190	宝坻	玫瑰园小区01配电室3号变	森林岛 I 周14	大白庄	800	33.6	4.20%	0	606.4
2191	宝坻	芙蓉花园5号箱站1号变	森林岛 I 周14	大白庄	400	32.04	8.01%	0	288.0
2192	宝坻	丹桂园05箱站1号变	森林岛 I 周14	大白庄	400	12.48	3.12%	0	307.5
2193	宝坻	丹桂园02配电室3号变	森林岛 I 周14	大白庄	800	51.2	6.40%	0	588.8
2194	宝坻	花溪园02配电室3号变	森林岛 I 周14	大白庄	800	31.44	3.93%	0	608.6
2195	宝坻	香江2号箱站2号变	森林岛 I 周14	大白庄	400	0	0.00%	0	320.0
2196	宝坻	丹桂园03箱站1号变	森林岛 I 周14	大白庄	630	3.213	0.51%	0	500.8
2197	宝坻	御景家园小区03配电室2号变	腾飞隋14	大白庄	800	0	0.00%	0	640.0
2198	宝坻	香江D区2号配电室2号变	森林岛 I 周14	大白庄	1000	82.5	8.25%	0	717.5
2199	宝坻	香江1号箱站2号变	森林岛 I 周14	大白庄	500	160.9	32.18%	0	239.1
2200	宝坻	御景家园小区06配电室4号变	腾飞隋14	大白庄	800	0	0.00%	0	640.0
2201	宝坻	玫瑰园小区02配电室3号变	森林岛 I 周14	大白庄	800	35.12	4.39%	0	604.9
2202	宝坻	香江D区1号配电室2号变	森林岛 I 周14	大白庄	1000	72.8	7.28%	0	727.2
2203	宝坻	玫瑰园小区04配电室1号变	森林岛 I 周14	大白庄	800	51.44	6.43%	0	588.6
2204	宝坻	玫瑰园小区03配电室3号变	森林岛 I 周14	大白庄	800	47.68	5.96%	0	592.3

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
2205	宝坻	理想花园小区02配电室3号变	森林岛 I 周14	大白庄	630	24.381	3.87%	0	479.6
2206	宝坻	茉莉园03配电室1号变	森林岛 I 周14	大白庄	800	3.84	0.48%	0	636.2
2207	宝坻	紫庭名苑小区03配电室3号变	森林岛 I 周14	大白庄	630	24.507	3.89%	0	479.5
2208	宝坻	棕榈园04配电室1号变	森林岛 I 周14	大白庄	500	40.65	8.13%	0	359.4
2209	宝坻	紫庭名苑小区01配电室3号变	森林岛 I 周14	大白庄	630	31.689	5.03%	0	472.3
2210	宝坻	紫庭名苑小区03配电室1号变	森林岛 I 周14	大白庄	630	15.498	2.46%	0	488.5
2211	宝坻	花溪园06配电室3号变	森林岛 I 周14	大白庄	800	22.4	2.80%	0	617.6
2212	宝坻	香江4号箱站2号变	森林岛 I 周14	大白庄	400	11.4	2.85%	0	308.6
2213	宝坻	九园经济开发区充电桩01箱站1号变	诺宝二隋36	大白庄	630	42.462	6.74%	0	461.5
2214	宝坻	上京润园04配电室2号变	嘉园 I 周11	大白庄	800	33.36	4.17%	0	606.6
2215	宝坻	嵘园1号箱站1号变	嵘园 I 216	大白庄	630	130.41	20.70%	0	373.6
2216	宝坻	大白镇广场充电桩变压器间隔配电变压器	八道沽白24	大白庄	400	0	0.00%	0	320.0
2217	宝坻	上京润园03配电室2号变	嘉园 I 周11	大白庄	630	0.126	0.02%	0	503.9
2218	宝坻	上京嘉园 B 区1号配电室1号变	嘉园 I 周11	大白庄	1000	143.4	14.34%	0	656.6
2219	宝坻	上京嘉园小区02配电室1号变	嘉园 I 周11	大白庄	800	63.44	7.93%	0	576.6
2220	宝坻	顺园05号箱站2号变	顺园 I 217	大白庄	630	113.337	17.99%	0	390.7
2221	宝坻	桃园03区箱站1号变	顺园 I 217	大白庄	630	137.718	21.86%	0	366.3
2222	宝坻	顺园06号箱站1号变	顺园 I 217	大白庄	630	38.367	6.09%	0	465.6

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
2223	宝坻	上京雍园01号箱站1号变	顺园 I 217	大白庄	400	28.12	7.03%	0	291.9
2224	宝坻	上京嘉园小区02配电室3号变	嘉园 I 周11	大白庄	800	31.36	3.92%	0	608.6
2225	宝坻	上京润园01配电室2号变	嘉园 I 周11	大白庄	800	15.6	1.95%	0	624.4
2226	宝坻	上京嘉园小区03配电室3号变	嘉园 I 周11	大白庄	800	27.04	3.38%	0	613.0
2227	宝坻	顺园01号箱站1号变	顺园 I 217	大白庄	630	95.067	15.09%	0	408.9
2228	宝坻	上京润园04配电室4号变	嘉园 I 周11	大白庄	800	4.16	0.52%	0	635.8
2229	宝坻	上京雍园05号箱站1号变	顺园 I 217	大白庄	400	24.96	6.24%	0	295.0
2230	宝坻	顺园03号箱站1号变	顺园 I 217	大白庄	630	58.086	9.22%	0	445.9
2231	宝坻	上京雍园02号箱站1号变	顺园 I 217	大白庄	400	21.12	5.28%	0	298.9
2232	宝坻	周良还迁小区充电桩01箱站1号变	香榭二温43	大白庄	630	163.8	26.00%	0	340.2
2233	宝坻	顺园07号箱站2号变	顺园 I 217	大白庄	630	72.261	11.47%	0	431.7
2234	宝坻	康园3号箱站1号变	康园 I 周15	大白庄	630	39.69	6.30%	0	464.3
2235	宝坻	上京嘉园小区03配电室1号变	嘉园 I 周11	大白庄	800	43.52	5.44%	0	596.5
2236	宝坻	周良还迁小区6号箱站1号变	香榭二温43	大白庄	630	81.774	12.98%	0	422.2
2237	宝坻	御景家园小区02配电室2号变	腾飞隋14	大白庄	630	36.036	5.72%	0	468.0
2238	宝坻	上京润园01配电室4号变	嘉园 I 周11	大白庄	800	0.4	0.05%	0	639.6
2239	宝坻	棕榈园01配电室1号变	森林岛 I 周14	大白庄	500	0	0.00%	0	400.0
2240	宝坻	花溪园05配电室3号变	森林岛 I 周14	大白庄	800	34	4.25%	0	606.0

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
2241	宝坻	高庄户新苑小区02配电室3号变	森林岛 I 周14	大白庄	800	86.88	10.86%	0	553.1
2242	宝坻	棕榈园02配电室1号变	森林岛 I 周14	大白庄	630	6.237	0.99%	0	497.8
2243	宝坻	荷风竹苑小区02配电室3号变	森林岛 I 周14	大白庄	630	7.182	1.14%	0	496.8
2244	宝坻	荷风竹苑小区01配电室1号变	森林岛 I 周14	大白庄	800	14.32	1.79%	0	625.7
2245	宝坻	泰富橄榄树2号配电室3号变	橄榄树二温52	大白庄	800	36.24	4.53%	0	603.8
2246	宝坻	理想花园小区02配电室1号变	森林岛 I 周14	大白庄	630	29.988	4.76%	0	474.0
2247	宝坻	花溪园05配电室1号变	森林岛 I 周14	大白庄	800	24.8	3.10%	0	615.2
2248	宝坻	茉莉园02配电室3号变	森林岛 I 周14	大白庄	800	41.84	5.23%	0	598.2
2249	宝坻	丹桂园01配电室3号变	森林岛 I 周14	大白庄	800	43.04	5.38%	0	597.0
2250	宝坻	紫庭名苑小区05配电室1号变	森林岛 I 周14	大白庄	630	38.745	6.15%	0	465.3
2251	宝坻	金碧云庭02配电室4号变	香榭二温43	大白庄	800	36.08	4.51%	0	603.9
2252	宝坻	御景家园小区03配电室4号变	腾飞隋14	大白庄	800	0.64	0.08%	0	639.4
2253	宝坻	香江3号箱站2号变	森林岛 I 周14	大白庄	400	65.2	16.30%	0	254.8
2254	宝坻	花溪园06配电室1号变	森林岛 I 周14	大白庄	630	1.953	0.31%	0	502.0
2255	宝坻	祥瑞嘉园03配电室4号变	香榭二温43	大白庄	800	24.16	3.02%	0	615.8
2256	宝坻	周良还迁小区7号箱站1号变	香榭二温43	大白庄	630	186.921	29.67%	0	317.1
2257	宝坻	金碧云庭01配电室2号变	香榭二温43	大白庄	800	42.96	5.37%	0	597.0

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
2258	宝坻	茉莉园01配电室1号变	森林岛 I 周14	大白庄	800	22.8	2.85%	0	617.2
2259	宝坻	丹桂园02配电室1号变	森林岛 I 周14	大白庄	800	0	0.00%	0	640.0
2260	宝坻	玫瑰园小区03配电室1号变	森林岛 I 周14	大白庄	800	38.4	4.80%	0	601.6
2261	宝坻	圣景豪庭4号箱站1号变	香榭二温43	大白庄	400	16.84	4.21%	0	303.2
2262	宝坻	祥瑞嘉园01配电室2号变	香榭二温43	大白庄	800	54.56	6.82%	0	585.4
2263	宝坻	花溪园07配电室1号变	森林岛 I 周14	大白庄	800	22.88	2.86%	0	617.1
2264	宝坻	理想花园小区03配电室3号变	森林岛 I 周14	大白庄	800	28.56	3.57%	0	611.4
2265	宝坻	周良还迁小区1号配电室2号变	香榭二温43	大白庄	1000	106.1	10.61%	0	693.9
2266	宝坻	茉莉园01配电室3号变	森林岛 I 周14	大白庄	630	32.004	5.08%	0	472.0
2267	宝坻	玫瑰园小区01配电室1号变	森林岛 I 周14	大白庄	800	56.24	7.03%	0	583.8
2268	宝坻	上京雍园04号箱站1号变	顺园 I 217	大白庄	400	13.88	3.47%	0	306.1
2269	宝坻	上京雍园03号箱站1号变	顺园 I 217	大白庄	400	5.48	1.37%	0	314.5
2270	宝坻	紫庭名苑小区04配电室1号变	森林岛 I 周14	大白庄	630	25.515	4.05%	0	478.5
2271	宝坻	棕榈园05配电室2号变	森林岛 I 周14	大白庄	800	68.96	8.62%	0	571.0
2272	宝坻	棕榈园02配电室3号变	森林岛 I 周14	大白庄	500	45.9	9.18%	0	354.1
2273	宝坻	芙蓉花园6号箱站1号变	森林岛 I 周14	大白庄	400	18.88	4.72%	0	301.1

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
2274	宝坻	理想花园6号箱站1号变	森林岛 I 周14	大白庄	630	25.83	4.10%	0	478.2
2275	宝坻	祥瑞嘉园02配电室4号变	香榭二温43	大白庄	800	1.84	0.23%	0	638.2
2276	宝坻	御景家园小区01配电室4号变	腾飞隋14	大白庄	630	39.879	6.33%	0	464.1
2277	宝坻	康园2号箱站1号变	康园 I 周15	大白庄	630	46.494	7.38%	0	457.5
2278	宝坻	御景家园小区04配电室3号变	诺宝一隋26	大白庄	800	26.24	3.28%	0	613.8
2279	宝坻	紫庭名苑小区04配电室3号变	森林岛 I 周14	大白庄	630	33.831	5.37%	0	470.2
2280	宝坻	金碧云庭02配电室2号变	香榭二温43	大白庄	800	40.48	5.06%	0	599.5
2281	宝坻	圣景豪庭2号箱站1号变	香榭二温43	大白庄	400	29.72	7.43%	0	290.3
2282	宝坻	祥瑞嘉园02配电室2号变	香榭二温43	大白庄	800	4	0.50%	0	636.0
2283	宝坻	大白庄供电服务中心充电桩01箱站1号变	大唐庄隋34	大白庄	500	45.95	9.19%	0	354.1
2284	宝坻	玫瑰园小区02配电室1号变	森林岛 I 周14	大白庄	800	18.4	2.30%	0	621.6
2285	宝坻	泰富橄榄树1号配电室4号变	橄榄树一温15	大白庄	1000	187.2	18.72%	0	612.8
2286	宝坻	泰富橄榄树1号配电室2号变	橄榄树一温15	大白庄	1000	69	6.90%	0	731.0
2287	宝坻	锦绣香江C区3号配电室3号变	森林岛 II 周24	大白庄	1000	144.1	14.41%	0	655.9
2288	宝坻	香江D区2号配电室1号变	森林岛 II 周24	大白庄	1000	88	8.80%	0	712.0
2289	宝坻	锦绣香江C区2号配电室3号变	森林岛 II 周24	大白庄	1000	84.9	8.49%	0	715.1

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
2290	宝坻	香江D区1号配电室1号变	森林岛Ⅱ周24	大白庄	1000	59.4	5.94%	0	740.6
2291	宝坻	周良还迁小区1号配电室1号变	香榭一温14	大白庄	1000	108.4	10.84%	0	691.6
2292	宝坻	上京嘉园B区1号配电室2号变	嵘园Ⅱ233	大白庄	1000	190.8	19.08%	0	609.2
2293	宝坻	花溪园03配电室4号变	森林岛Ⅱ周24	大白庄	800	35.36	4.42%	0	604.6
2294	宝坻	水岸城1号配电室2号变	森林岛Ⅱ周24	大白庄	800	75.52	9.44%	0	564.5
2295	宝坻	圣景豪庭3号配电室1号变	香榭一温14	大白庄	800	9.2	1.15%	0	630.8
2296	宝坻	金碧云庭01配电室3号变	香榭一温14	大白庄	800	50.72	6.34%	0	589.3
2297	宝坻	花溪园02配电室2号变	森林岛Ⅱ周24	大白庄	800	34.08	4.26%	0	605.9
2298	宝坻	花溪园01配电室2号变	森林岛Ⅱ周24	大白庄	800	39.68	4.96%	0	600.3
2299	宝坻	金碧云庭01配电室1号变	香榭一温14	大白庄	800	21.2	2.65%	0	618.8
2300	宝坻	金碧云庭02配电室3号变	香榭一温14	大白庄	800	44.56	5.57%	0	595.4
2301	宝坻	圣景豪庭1号配电室3号变	香榭一温14	大白庄	800	8.08	1.01%	0	631.9
2302	宝坻	圣景豪庭1号配电室1号变	香榭一温14	大白庄	800	22.96	2.87%	0	617.0
2303	宝坻	茉莉园02配电室4号变	森林岛Ⅱ周24	大白庄	800	0	0.00%	0	640.0
2304	宝坻	花溪园03配电室2号变	森林岛Ⅱ周24	大白庄	800	0	0.00%	0	640.0
2305	宝坻	花溪园07配电室4号变	森林岛Ⅱ周24	大白庄	800	26.32	3.29%	0	613.7

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
2306	宝坻	茉莉园01配电室4号变	森林岛Ⅱ周24	大白庄	800	0	0.00%	0	640.0
2307	宝坻	花溪园01配电室4号变	森林岛Ⅱ周24	大白庄	800	25.84	3.23%	0	614.2
2308	宝坻	荷风竹苑小区01配电室2号变	森林岛Ⅱ周24	大白庄	800	11.2	1.40%	0	628.8
2309	宝坻	祥瑞嘉园02配电室1号变	香榭一温14	大白庄	800	21.36	2.67%	0	618.6
2310	宝坻	祥瑞嘉园01配电室3号变	香榭一温14	大白庄	800	21.92	2.74%	0	618.1
2311	宝坻	上京润园04配电室3号变	嵘园Ⅱ233	大白庄	800	31.36	3.92%	0	608.6
2312	宝坻	泰富橄榄树2号配电室4号变	橄榄树一温15	大白庄	800	33.2	4.15%	0	606.8
2313	宝坻	茉莉园03配电室2号变	森林岛Ⅱ周24	大白庄	800	0.56	0.07%	0	639.4
2314	宝坻	祥瑞嘉园01配电室1号变	香榭一温14	大白庄	800	21.68	2.71%	0	618.3
2315	宝坻	上京嘉园小区03配电室2号变	嵘园Ⅱ233	大白庄	800	30.96	3.87%	0	609.0
2316	宝坻	香榭雅园小区03配电室1号变	香榭一温14	大白庄	800	27.6	3.45%	0	612.4
2317	宝坻	上京润园04配电室1号变	嵘园Ⅱ233	大白庄	800	49.12	6.14%	0	590.9
2318	宝坻	上京嘉园小区03配电室4号变	嵘园Ⅱ233	大白庄	800	19.6	2.45%	0	620.4
2319	宝坻	高庄户新苑小区02配电室4号变	森林岛Ⅱ周24	大白庄	800	83.12	10.39%	0	556.9
2320	宝坻	香榭雅园小区01配电室3号变	香榭一温14	大白庄	800	21.92	2.74%	0	618.1
2321	宝坻	祥瑞嘉园03配电室3号变	香榭一温14	大白庄	800	21.92	2.74%	0	618.1

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
2322	宝坻	金碧云庭02配电室1号变	香榭一温14	大白庄	800	27.68	3.46%	0	612.3
2323	宝坻	上京润园01配电室3号变	嵘园Ⅱ233	大白庄	800	0.08	0.01%	0	639.9
2324	宝坻	上京润园01配电室1号变	嵘园Ⅱ233	大白庄	800	9.36	1.17%	0	630.6
2325	宝坻	圣景豪庭4号配电室1号变	香榭一温14	大白庄	800	22.4	2.80%	0	617.6
2326	宝坻	圣景豪庭4号配电室3号变	香榭一温14	大白庄	800	13.68	1.71%	0	626.3
2327	宝坻	香榭雅园小区02配电室1号变	香榭一温14	大白庄	800	21.92	2.74%	0	618.1
2328	宝坻	上京嘉园小区02配电室4号变	嵘园Ⅱ233	大白庄	800	0	0.00%	0	640.0
2329	宝坻	高庄户新苑小区03配电室4号变	森林岛Ⅱ周24	大白庄	800	0	0.00%	0	640.0
2330	宝坻	丹桂园01配电室4号变	森林岛Ⅱ周24	大白庄	800	49.92	6.24%	0	590.1
2331	宝坻	玫瑰园小区03配电室2号变	森林岛Ⅱ周24	大白庄	800	30.96	3.87%	0	609.0
2332	宝坻	丹桂园02配电室2号变	森林岛Ⅱ周24	大白庄	800	48.72	6.09%	0	591.3
2333	宝坻	荷风竹苑小区03配电室2号变	森林岛Ⅱ周24	大白庄	800	18.24	2.28%	0	621.8
2334	宝坻	高庄户新苑小区02配电室2号变	森林岛Ⅱ周24	大白庄	800	70	8.75%	0	570.0
2335	宝坻	玫瑰园小区03配电室4号变	森林岛Ⅱ周24	大白庄	800	32.16	4.02%	0	607.8
2336	宝坻	茉莉园02配电室2号变	森林岛Ⅱ周24	大白庄	800	13.76	1.72%	0	626.2
2337	宝坻	花溪园04配电室4号变	森林岛Ⅱ周24	大白庄	800	0	0.00%	0	640.0

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
2338	宝坻	玫瑰园小区01配电室2号变	森林岛Ⅱ周24	大白庄	800	15.84	1.98%	0	624.2
2339	宝坻	高庄户新苑小区03配电室2号变	森林岛Ⅱ周24	大白庄	800	56.16	7.02%	0	583.8
2340	宝坻	高庄户新苑小区01配电室2号变	森林岛Ⅱ周24	大白庄	800	73.6	9.20%	0	566.4
2341	宝坻	花溪园04配电室2号变	森林岛Ⅱ周24	大白庄	800	16.24	2.03%	0	623.8
2342	宝坻	丹桂园02配电室4号变	森林岛Ⅱ周24	大白庄	800	21.12	2.64%	0	618.9
2343	宝坻	茉莉园01配电室2号变	森林岛Ⅱ周24	大白庄	800	4.16	0.52%	0	635.8
2344	宝坻	茉莉园03配电室4号变	森林岛Ⅱ周24	大白庄	800	4.8	0.60%	0	635.2
2345	宝坻	水岸城1号配电室1号变	森林岛Ⅱ周24	大白庄	800	23.36	2.92%	0	616.6
2346	宝坻	理想花园小区03配电室4号变	森林岛Ⅱ周24	大白庄	800	33.44	4.18%	0	606.6
2347	宝坻	花溪园05配电室2号变	森林岛Ⅱ周24	大白庄	800	25.04	3.13%	0	615.0
2348	宝坻	玫瑰园小区01配电室4号变	森林岛Ⅱ周24	大白庄	800	71.28	8.91%	0	568.7
2349	宝坻	玫瑰园小区04配电室2号变	森林岛Ⅱ周24	大白庄	800	57.04	7.13%	0	583.0
2350	宝坻	香榭雅园小区03配电室3号变	香榭一温14	大白庄	800	27.28	3.41%	0	612.7
2351	宝坻	圣景豪庭2号配电室1号变	香榭一温14	大白庄	800	9.84	1.23%	0	630.2
2352	宝坻	祥瑞嘉园02配电室3号变	香榭一温14	大白庄	800	1.6	0.20%	0	638.4
2353	宝坻	花溪园06配电室4号变	森林岛Ⅱ周24	大白庄	800	15.12	1.89%	0	624.9

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
2354	宝坻	花溪园05配电室4号变	森林岛Ⅱ周24	大白庄	800	32.8	4.10%	0	607.2
2355	宝坻	玫瑰园小区02配电室2号变	森林岛Ⅱ周24	大白庄	800	24.64	3.08%	0	615.4
2356	宝坻	丹桂园01配电室2号变	森林岛Ⅱ周24	大白庄	800	22.8	2.85%	0	617.2
2357	宝坻	锦绣香江C区2号配电室1号变	森林岛Ⅱ周24	大白庄	800	105.2	13.15%	0	534.8
2358	宝坻	理想花园小区03配电室2号变	森林岛Ⅱ周24	大白庄	800	42	5.25%	0	598.0
2359	宝坻	棕榈园05配电室1号变	森林岛Ⅱ周24	大白庄	800	0	0.00%	0	640.0
2360	宝坻	花溪园02配电室4号变	森林岛Ⅱ周24	大白庄	800	40.96	5.12%	0	599.0
2361	宝坻	香榭雅园小区01配电室1号变	香榭一温14	大白庄	800	25.68	3.21%	0	614.3
2362	宝坻	玫瑰园小区02配电室4号变	森林岛Ⅱ周24	大白庄	800	37.68	4.71%	0	602.3
2363	宝坻	上京嘉园小区02配电室2号变	嵘园Ⅱ233	大白庄	800	36.8	4.60%	0	603.2
2364	宝坻	祥瑞嘉园03配电室1号变	香榭一温14	大白庄	800	5.52	0.69%	0	634.5
2365	宝坻	高庄户新苑小区01配电室4号变	森林岛Ⅱ周24	大白庄	800	52.16	6.52%	0	587.8
2366	宝坻	紫庭名苑小区04配电室2号变	森林岛Ⅱ周24	大白庄	630	22.806	3.62%	0	481.2
2367	宝坻	锦绣香江C区3号配电室1号变	森林岛Ⅱ周24	大白庄	630	46.116	7.32%	0	457.9
2368	宝坻	泰富橄榄树5号配电室4号变	橄榄树一温15	大白庄	630	48.132	7.64%	0	455.9
2369	宝坻	桃园04区箱站1号变	橄榄树一温15	大白庄	630	128.016	20.32%	0	376.0
2370	宝坻	泰富橄榄树4号配电室4号变	橄榄树一温15	大白庄	630	55.881	8.87%	0	448.1

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
2371	宝坻	泰富橄榄树5号配电室2号变	橄榄树一温15	大白庄	630	53.361	8.47%	0	450.6
2372	宝坻	桃园01区箱站1号变	嵘园Ⅱ233	大白庄	630	18.963	3.01%	0	485.0
2373	宝坻	上京润园02配电室1号变	嵘园Ⅱ233	大白庄	630	38.367	6.09%	0	465.6
2374	宝坻	紫庭名苑小区05配电室2号变	森林岛Ⅱ周24	大白庄	630	33.894	5.38%	0	470.1
2375	宝坻	荷风竹苑小区02配电室2号变	森林岛Ⅱ周24	大白庄	630	17.136	2.72%	0	486.9
2376	宝坻	水岸城3号箱站1号变	森林岛Ⅱ周24	大白庄	630	27.846	4.42%	0	476.2
2377	宝坻	紫庭名苑小区03配电室4号变	森林岛Ⅱ周24	大白庄	630	30.933	4.91%	0	473.1
2378	宝坻	熙园1号箱站1号变	橄榄树一温15	大白庄	630	211.806	33.62%	0	292.2
2379	宝坻	周良还迁小区2号配电室2号变	香榭一温14	大白庄	630	60.984	9.68%	0	443.0
2380	宝坻	和园5号箱站1号变	橄榄树一温15	大白庄	630	60.606	9.62%	0	443.4
2381	宝坻	和园2号箱站1号变	橄榄树一温15	大白庄	630	66.528	10.56%	0	437.5
2382	宝坻	和园3号箱站1号变	橄榄树一温15	大白庄	630	100.107	15.89%	0	403.9
2383	宝坻	和园4号箱站1号变	橄榄树一温15	大白庄	630	60.921	9.67%	0	443.1
2384	宝坻	熙园2号箱站1号变	橄榄树一温15	大白庄	630	44.1	7.00%	0	459.9
2385	宝坻	熙园3号箱站1号变	橄榄树一温15	大白庄	630	38.493	6.11%	0	465.5
2386	宝坻	和园6号箱站1号变	橄榄树一温15	大白庄	630	60.354	9.58%	0	443.6
2387	宝坻	泰富橄榄树小区06配电室2号变	橄榄树一温15	大白庄	630	31.689	5.03%	0	472.3
2388	宝坻	熙园4号箱站1号变	橄榄树一温15	大白庄	630	59.283	9.41%	0	444.7
2389	宝坻	和园7号箱站2号变	橄榄树一温15	大白庄	630	108.423	17.21%	0	395.6
2390	宝坻	紫庭名苑小区03配电室2号变	森林岛Ⅱ周24	大白庄	630	18.144	2.88%	0	485.9
2391	宝坻	京津高铁周良站充电桩变压器	珠江老14	大白庄	630	311.409	49.43%	0	192.6
2392	宝坻	京津新城公交站充电桩01箱站1号变	珠江老14	大白庄	630	47.439	7.53%	0	456.6

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
2393	宝坻	紫庭名苑小区04配电室4号变	森林岛Ⅱ周24	大白庄	630	74.718	11.86%	0	429.3
2394	宝坻	紫庭名苑小区02配电室3号变	森林岛Ⅱ周24	大白庄	630	27.531	4.37%	0	476.5
2395	宝坻	花溪园06配电室2号变	森林岛Ⅱ周24	大白庄	630	11.592	1.84%	0	492.4
2396	宝坻	理想花园4号箱站1号变	森林岛Ⅱ周24	大白庄	630	25.011	3.97%	0	479.0
2397	宝坻	丹桂园02箱站1号变	森林岛Ⅱ周24	大白庄	630	63.693	10.11%	0	440.3
2398	宝坻	棕榈园02配电室2号变	森林岛Ⅱ周24	大白庄	630	32.445	5.15%	0	471.6
2399	宝坻	理想花园小区02配电室2号变	森林岛Ⅱ周24	大白庄	630	57.96	9.20%	0	446.0
2400	宝坻	紫庭名苑小区02配电室1号变	森林岛Ⅱ周24	大白庄	630	0	0.00%	0	504.0
2401	宝坻	理想花园2号箱站1号变	森林岛Ⅱ周24	大白庄	630	24.066	3.82%	0	479.9
2402	宝坻	棕榈园04配电室2号变	森林岛Ⅱ周24	大白庄	630	40.635	6.45%	0	463.4
2403	宝坻	水岸城2号箱站1号变	森林岛Ⅱ周24	大白庄	630	24.822	3.94%	0	479.2
2404	宝坻	理想花园3号箱站1号变	森林岛Ⅱ周24	大白庄	630	21.105	3.35%	0	482.9
2405	宝坻	丹桂园04箱站1号变	森林岛Ⅱ周24	大白庄	630	7.182	1.14%	0	496.8
2406	宝坻	水岸城6号箱站1号变	森林岛Ⅱ周24	大白庄	630	92.61	14.70%	0	411.4
2407	宝坻	理想花园小区02配电室4号变	森林岛Ⅱ周24	大白庄	630	53.172	8.44%	0	450.8
2408	宝坻	紫庭名苑小区05配电室4号变	森林岛Ⅱ周24	大白庄	630	27.72	4.40%	0	476.3
2409	宝坻	紫庭名苑小区01配电室4号变	森林岛Ⅱ周24	大白庄	630	31.185	4.95%	0	472.8

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
2410	宝坻	京津新城企业服务中心充电站变压器	香榭一温14	大白庄	630	58.401	9.27%	0	445.6
2411	宝坻	和园1号箱站1号变	橄榄树一温15	大白庄	630	54.558	8.66%	0	449.4
2412	宝坻	熙园7号箱站1号变	橄榄树一温15	大白庄	630	89.523	14.21%	0	414.5
2413	宝坻	桃园08区箱站1号变	橄榄树一温15	大白庄	630	136.71	21.70%	0	367.3
2414	宝坻	上京润园03配电室1号变	嵘园Ⅱ233	大白庄	630	14.931	2.37%	0	489.1
2415	宝坻	泰富橄榄树4号配电室2号变	橄榄树一温15	大白庄	630	45.486	7.22%	0	458.5
2416	宝坻	紫庭名苑小区01配电室2号变	森林岛Ⅱ周24	大白庄	630	18.333	2.91%	0	485.7
2417	宝坻	周良还迁小区3号配电室2号变	香榭一温14	大白庄	500	97.05	19.41%	0	303.0
2418	宝坻	水岸城4号箱站1号变	森林岛Ⅱ周24	大白庄	500	168.8	33.76%	0	231.2
2419	宝坻	熙园5号箱站1号变	橄榄树一温15	大白庄	500	60.05	12.01%	0	340.0
2420	宝坻	周良还迁小区3号配电室1号变	香榭一温14	大白庄	500	106.2	21.24%	0	293.8
2421	宝坻	水岸城5号箱站1号变	森林岛Ⅱ周24	大白庄	500	10.5	2.10%	0	389.5
2422	宝坻	理想花园1号配电室1号变	森林岛Ⅱ周24	大白庄	500	0	0.00%	0	400.0
2423	宝坻	棕榈园03配电室1号变	森林岛Ⅱ周24	大白庄	500	31.25	6.25%	0	368.8
2424	宝坻	棕榈园01配电室4号变	森林岛Ⅱ周24	大白庄	500	38.7	7.74%	0	361.3
2425	宝坻	周良街道孝庄子02台区	马营温11	大白庄	400	112.96	28.24%	0	207.0
2426	宝坻	周良街道陈庄子02台区	马营温11	大白庄	400	40.24	10.06%	0	279.8
2427	宝坻	周良街道小庄子01台区	马营温11	大白庄	400	69.8	17.45%	0	250.2

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
2428	宝坻	周良街道辛庄子02台区	马营温11	大白庄	400	13.56	3.39%	0	306.4
2429	宝坻	周良街道范家庄03台区	九园北周23	大白庄	400	40.56	10.14%	0	279.4
2430	宝坻	周良街道周良庄01台区	马营温11	大白庄	400	130.08	32.52%	0	189.9
2431	宝坻	周良街道田邢庄02台区	田邢庄温13	大白庄	400	50.08	12.52%	0	269.9
2432	宝坻	周良街道赵聪庄01台区	马营温11	大白庄	400	48.68	12.17%	0	271.3
2433	宝坻	周良街道大庄子03台区	马营温11	大白庄	400	51.28	12.82%	0	268.7
2434	宝坻	周良街道大庄子02台区	马营温11	大白庄	400	45.84	11.46%	0	274.2
2435	宝坻	周良街道小庄子02台区	马营温11	大白庄	400	0	0.00%	0	320.0
2436	宝坻	周良街道大庄子01台区	马营温11	大白庄	400	26.08	6.52%	0	293.9
2437	宝坻	周良街道范家庄02台区	九园北周23	大白庄	400	159.84	39.96%	0	160.2
2438	宝坻	周良街道樊庄子03台区	马营温11	大白庄	400	49.16	12.29%	0	270.8
2439	宝坻	周良街道马营庄02台区	马营温11	大白庄	400	53.52	13.38%	0	266.5
2440	宝坻	芙蓉花园1号箱站1号变	森林岛Ⅱ周24	大白庄	400	50.2	12.55%	0	269.8
2441	宝坻	丁香湾1号箱站1号变	森林岛Ⅱ周24	大白庄	400	6.08	1.52%	0	313.9
2442	宝坻	香榭雅园小区02箱站1号变	香榭一温14	大白庄	400	21.28	5.32%	0	298.7
2443	宝坻	里自沽农场温泉小区01箱站01号变	珠江老14	大白庄	400	85.48	21.37%	0	234.5
2444	宝坻	熙园6号箱站1号变	橄榄树一温15	大白庄	400	38.88	9.72%	0	281.1

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
2445	宝坻	周良还迁小区16号箱站2号变	香榭一温14	大白庄	400	75.76	18.94%	0	244.2
2446	宝坻	周良还迁小区15号箱站1号变	香榭一温14	大白庄	400	108.36	27.09%	0	211.6
2447	宝坻	芙蓉花园3号箱站1号变	森林岛Ⅱ周24	大白庄	400	52.04	13.01%	0	268.0
2448	宝坻	棕榈园02配电室4号变	森林岛Ⅱ周24	大白庄	400	26.6	6.65%	0	293.4
2449	宝坻	丁香湾3号箱站1号变	森林岛Ⅱ周24	大白庄	400	31.56	7.89%	0	288.4
2450	宝坻	棕榈园04配电室4号变	森林岛Ⅱ周24	大白庄	400	23	5.75%	0	297.0
2451	宝坻	水岸城1号箱站1号变	森林岛Ⅱ周24	大白庄	400	18.96	4.74%	0	301.0
2452	宝坻	芙蓉花园2号箱站1号变	森林岛Ⅱ周24	大白庄	400	171.4	42.85%	0	148.6
2453	宝坻	丁香湾2号箱站1号变	森林岛Ⅱ周24	大白庄	400	52.72	13.18%	0	267.3
2454	宝坻	棕榈园01配电室2号变	森林岛Ⅱ周24	大白庄	400	35.52	8.88%	0	284.5
2455	宝坻	理想花园1号箱站1号变	森林岛Ⅱ周24	大白庄	400	16.04	4.01%	0	304.0
2456	宝坻	桃园02区箱站1号变	橄榄树一温15	大白庄	400	23.64	5.91%	0	296.4
2457	宝坻	圣景豪庭5号箱站1号变	香榭一温14	大白庄	400	18.64	4.66%	0	301.4
2458	宝坻	周良街道柴家铺01台区	香江周22	大白庄	315	188.5275	59.85%	0	63.5
2459	宝坻	周良街道樊庄子02台区	马营温11	大白庄	315	57.9285	18.39%	0	194.1
2460	宝坻	周良街道辛庄子01台区	马营温11	大白庄	315	155.358	49.32%	0	96.6
2461	宝坻	周良街道马营庄01台区	马营温11	大白庄	315	99.2565	31.51%	0	152.7

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
2462	宝坻	周良街道陈庄子01台区	马营温11	大白庄	315	59.3775	18.85%	0	192.6
2463	宝坻	周良街道周良庄02台区	马营温11	大白庄	315	131.229	41.66%	0	120.8
2464	宝坻	大白庄街道东老鸦口02台区	农场老15	大白庄	315	206.4195	65.53%	0	45.6
2465	宝坻	周良街道王草庄01台区	田邢庄温13	大白庄	315	67.5675	21.45%	0	184.4
2466	宝坻	周良街道王草庄02台区	田邢庄温13	大白庄	315	170.1945	54.03%	0	81.8
2467	宝坻	周良街道樊庄子01台区	马营温11	大白庄	315	170.3205	54.07%	0	81.7
2468	宝坻	周良还迁小区14号箱站1号变	香榭一温14	大白庄	315	87.5385	27.79%	0	164.5
2469	宝坻	周良还迁小区13号箱站1号变	香榭一温14	大白庄	315	65.709	20.86%	0	186.3
2470	宝坻	理想花园1号配电室2号变	森林岛Ⅱ周24	大白庄	315	18.711	5.94%	0	233.3
2471	宝坻	周良还迁小区12号箱站1号变	香榭一温14	大白庄	315	41.9895	13.33%	0	210.0
2472	宝坻	唐泉尚苑1号配电室1号变	香榭一温14	大白庄	315	29.5155	9.37%	0	222.5
2473	宝坻	周良街道田邢庄01台区	田邢庄温13	大白庄	200	85.56	42.78%	0	74.4
2474	宝坻	周良街道孝庄子01台区	马营温11	大白庄	200	59.56	29.78%	0	100.4
2475	宝坻	周良街道周良庄03台区	马营温11	大白庄	160	78.128	48.83%	0	49.9
2476	宝坻	新开口镇彩家铺01台区	前寒河新14	大口屯	315	58.086	18.44%	0	193.9
2477	宝坻	新开口镇彩家铺02台区	前寒河新14	大口屯	400	50.12	12.53%	0	269.9

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
2478	宝坻	新开口镇郭庄03台区	前寒河新14	大口屯	400	51.52	12.88%	0	268.5
2479	宝坻	新开口镇龙尾屯05台区	前寒河新14	大口屯	400	67.28	16.82%	0	252.7
2480	宝坻	新开口镇郭庄02台区	前寒河新14	大口屯	400	205.96	51.49%	0	114.0
2481	宝坻	大口屯镇西南仁孚03台区	林场园23	大口屯	400	72.64	18.16%	0	247.4
2482	宝坻	大口屯镇庞家湾04台区	西寨马41	大口屯	400	120.04	30.01%	0	200.0
2483	宝坻	大口屯镇庞家湾05台区	西寨马41	大口屯	400	64.36	16.09%	0	255.6
2484	宝坻	大口屯镇庞家湾08台区	西寨马41	大口屯	400	36.96	9.24%	0	283.0
2485	宝坻	大口屯镇西南仁孚06台区	林场园23	大口屯	400	44.72	11.18%	0	275.3
2486	宝坻	大口屯镇小口哨04台区	韩庄园13	大口屯	400	44.6	11.15%	0	275.4
2487	宝坻	大口屯镇北大街03台区	华尖园25	大口屯	400	203	50.75%	0	117.0
2488	宝坻	大口屯镇镇西07台区	华尖园25	大口屯	400	95.72	23.93%	0	224.3
2489	宝坻	大口屯镇西十字港08台区	华尖园25	大口屯	400	63.28	15.82%	0	256.7
2490	宝坻	大口屯镇西十字港06台区	华尖园25	大口屯	400	106.28	26.57%	0	213.7
2491	宝坻	大口屯镇西十字港07台区	华尖园25	大口屯	400	110.48	27.62%	0	209.5
2492	宝坻	大口屯镇镇西08台区	华尖园25	大口屯	400	92.88	23.22%	0	227.1
2493	宝坻	新开口镇后六口05台区	后六口马51	大口屯	315	139.545	44.30%	0	112.5

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
2494	宝坻	新开口镇后六口04台区	后六口马51	大口屯	400	150.32	37.58%	0	169.7
2495	宝坻	新开口镇后六口16台区	后六口马51	大口屯	400	36.56	9.14%	0	283.4
2496	宝坻	新开口镇后六口10台区	后六口马51	大口屯	400	69.24	17.31%	0	250.8
2497	宝坻	郝各庄镇后五登02台区	后五登温42	大口屯	400	116.08	29.02%	0	203.9
2498	宝坻	郝各庄镇东五登02台区	后五登温42	大口屯	400	27.16	6.79%	0	292.8
2499	宝坻	新开口镇种北06台区	新开口东新15	大口屯	400	83.8	20.95%	0	236.2
2500	宝坻	新开口镇何各庄03台区	新开口东新15	大口屯	315	97.0515	30.81%	0	154.9
2501	宝坻	新开口镇种北05台区	新开口东新15	大口屯	400	97.28	24.32%	0	222.7
2502	宝坻	牛家牌乡大宝庄01台区	前坨老23	大口屯	315	51.534	16.36%	0	200.5
2503	宝坻	牛家牌镇大宝庄03台区	前坨老23	大口屯	400	208.64	52.16%	0	111.4
2504	宝坻	牛家牌乡西老鸦口02台区	前坨老23	大口屯	400	41.08	10.27%	0	278.9
2505	宝坻	大口屯镇东堃头10台区	屯西双21	大口屯	400	70.56	17.64%	0	249.4
2506	宝坻	郝各庄镇西田五庄02台区	大五登屯13	大口屯	315	83.7585	26.59%	0	168.2
2507	宝坻	牛家牌乡汪曹庄03台区	牛家牌老21	大口屯	400	76.2	19.05%	0	243.8
2508	宝坻	牛家牌乡汪曹庄02台区	牛家牌老21	大口屯	400	108.2	27.05%	0	211.8
2509	宝坻	牛家牌乡汪曹庄04台区	牛家牌老21	大口屯	400	0	0.00%	0	320.0

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
2510	宝坻	牛家牌乡李家牌03台区	牛家牌老21	大口屯	315	146.7585	46.59%	0	105.2
2511	宝坻	牛家牌乡南河03台区	牛家牌老21	大口屯	400	87.68	21.92%	0	232.3
2512	宝坻	牛家牌乡南河02台区	牛家牌老21	大口屯	400	176.88	44.22%	0	143.1
2513	宝坻	牛家牌乡南河05台区	牛家牌老21	大口屯	400	144	36.00%	0	176.0
2514	宝坻	郝各庄镇东五登01台区	后五登温42	大口屯	400	40.68	10.17%	0	279.3
2515	宝坻	大口屯镇东秀针口04台区	庞家湾园16	大口屯	400	65.52	16.38%	0	254.5
2516	宝坻	大口屯镇东秀针口02台区	庞家湾园16	大口屯	315	71.2215	22.61%	0	180.8
2517	宝坻	大口屯镇东寨07台区	庞家湾园16	大口屯	400	67.84	16.96%	0	252.2
2518	宝坻	大口屯镇东寨01台区	庞家湾园16	大口屯	400	130.44	32.61%	0	189.6
2519	宝坻	牛家牌乡西老鸦口09台区	前坨老23	大口屯	400	57.32	14.33%	0	262.7
2520	宝坻	牛家牌乡西老鸦口04台区	前坨老23	大口屯	315	38.745	12.30%	0	213.3
2521	宝坻	潮阳街道双王寺07台区	烧角马31	大口屯	400	70.52	17.63%	0	249.5
2522	宝坻	大口屯镇镇西10台区	大口屯镇屯14	大口屯	400	53.4	13.35%	0	266.6
2523	宝坻	大口屯镇寇庄03台区	大口屯镇屯14	大口屯	400	46.36	11.59%	0	273.6
2524	宝坻	大口屯镇寇庄02台区	大口屯镇屯14	大口屯	315	80.577	25.58%	0	171.4
2525	宝坻	大口屯镇东堽头07台区	屯西双21	大口屯	400	61.36	15.34%	0	258.6

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
2526	宝坻	新开口镇八户02台区	新开口东新15	大口屯	315	139.86	44.40%	0	112.1
2527	宝坻	大口屯镇小口哨05台区	韩庄园13	大口屯	400	41.24	10.31%	0	278.8
2528	宝坻	牛家牌乡汪曹庄05台区	牛家牌老21	大口屯	400	35.52	8.88%	0	284.5
2529	宝坻	潮阳街道王辛庄01台区	新开口东新15	大口屯	315	11.025	3.50%	0	241.0
2530	宝坻	新开口镇何各庄02台区	新开口东新15	大口屯	400	76.28	19.07%	0	243.7
2531	宝坻	新开口镇八户03台区	新开口东新15	大口屯	315	145.971	46.34%	0	106.0
2532	宝坻	新开口镇种北04台区	新开口东新15	大口屯	400	59.32	14.83%	0	260.7
2533	宝坻	潮阳街道果园辛庄01台区	新开口东新15	大口屯	315	160.335	50.90%	0	91.7
2534	宝坻	新开口镇八户01台区	新开口东新15	大口屯	315	122.8815	39.01%	0	129.1
2535	宝坻	潮阳街道烧角01台区	马家店双14	大口屯	400	162.2	40.55%	0	157.8
2536	宝坻	大口屯镇镇西04台区	华尖园25	大口屯	200	65.74	32.87%	0	94.3
2537	宝坻	大口屯镇镇西06台区	华尖园25	大口屯	400	108.36	27.09%	0	211.6
2538	宝坻	潮阳街道闫各庄04台区	屯东双11	大口屯	400	110.64	27.66%	0	209.4
2539	宝坻	郝各庄镇十四户03台区	官庄营53	大口屯	250	29.65	11.86%	0	170.4
2540	宝坻	郝各庄镇西刘各庄02台区	官庄营53	大口屯	400	61.08	15.27%	0	258.9
2541	宝坻	郝各庄镇东刘各庄02台区	官庄营53	大口屯	160	39.712	24.82%	0	88.3

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
2542	宝坻	郝各庄镇西刘各庄05台区	官庄营53	大口屯	400	71.88	17.97%	0	248.1
2543	宝坻	大口屯镇前贾各庄03台区	程马庄屯11	大口屯	400	78.08	19.52%	0	241.9
2544	宝坻	大口屯镇新网户庄01台区	程马庄屯11	大口屯	315	74.529	23.66%	0	177.5
2545	宝坻	大口屯镇镇北04台区	大口屯镇屯14	大口屯	400	173.32	43.33%	0	146.7
2546	宝坻	大口屯镇古庄04台区	大口屯镇屯14	大口屯	400	181.36	45.34%	0	138.6
2547	宝坻	大口屯镇石辛庄06台区	林场园23	大口屯	400	36.28	9.07%	0	283.7
2548	宝坻	大口屯镇镇西03台区	大口屯镇屯14	大口屯	315	100.611	31.94%	0	151.4
2549	宝坻	大口屯镇镇西05台区	大口屯镇屯14	大口屯	200	29.58	14.79%	0	130.4
2550	宝坻	大口屯镇镇北01台区	大口屯镇屯14	大口屯	400	78.96	19.74%	0	241.0
2551	宝坻	新开口镇丁家庄02台区	新开口东新15	大口屯	400	51.12	12.78%	0	268.9
2552	宝坻	潮阳街道烧角02台区	马家店双14	大口屯	315	26.2395	8.33%	0	225.8
2553	宝坻	潮阳街道双王寺04台区	大兰马42	大口屯	315	70.56	22.40%	0	181.4
2554	宝坻	大口屯镇寇庄05台区	大口屯镇屯14	大口屯	400	28.2	7.05%	0	291.8
2555	宝坻	大口屯镇镇北03台区	大口屯镇屯14	大口屯	400	226.52	56.63%	0	93.5
2556	宝坻	大口屯镇镇北06台区	大口屯镇屯14	大口屯	400	190.96	47.74%	0	129.0
2557	宝坻	新开口镇新开口03台区	中粮新12	大口屯	315	89.523	28.42%	0	162.5

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
2558	宝坻	大口屯镇薄庄01台区	大口屯镇屯14	大口屯	315	79.0965	25.11%	0	172.9
2559	宝坻	大口屯镇寇庄04台区	大口屯镇屯14	大口屯	400	58.2	14.55%	0	261.8
2560	宝坻	大口屯镇古庄02台区	大口屯镇屯14	大口屯	200	64.76	32.38%	0	95.2
2561	宝坻	大口屯镇东堃头03台区	屯西双21	大口屯	315	128.016	40.64%	0	124.0
2562	宝坻	新开口镇何各庄06台区	新开口东新15	大口屯	400	61	15.25%	0	259.0
2563	宝坻	大口屯镇东堃头09台区	屯西双21	大口屯	400	71.28	17.82%	0	248.7
2564	宝坻	郝各庄镇西刘各庄01台区	官庄营53	大口屯	400	72.08	18.02%	0	247.9
2565	宝坻	郝各庄镇官庄02台区	官庄营53	大口屯	315	106.6905	33.87%	0	145.3
2566	宝坻	大口屯镇西堃头03台区	屯西双21	大口屯	315	53.046	16.84%	0	199.0
2567	宝坻	潮阳街道连子营03台区	新开口东新15	大口屯	400	12.76	3.19%	0	307.2
2568	宝坻	潮阳街道庙辛庄01台区	新开口东新15	大口屯	315	39.627	12.58%	0	212.4
2569	宝坻	大口屯充电桩变	屯西双21	大口屯	400	102.8	25.70%	0	217.2
2570	宝坻	潮阳街道王辛庄04台区	新开口东新15	大口屯	315	19.8765	6.31%	0	232.1
2571	宝坻	郝各庄镇西刘各庄03台区	官庄营53	大口屯	400	54.04	13.51%	0	266.0
2572	宝坻	新开口镇种东02台区	新开口东新15	大口屯	315	89.1765	28.31%	0	162.8
2573	宝坻	新开口镇种东06台区	新开口东新15	大口屯	400	102.64	25.66%	0	217.4
2574	宝坻	新开口镇何各庄07台区	新开口东新15	大口屯	400	56.48	14.12%	0	263.5

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
2575	宝坻	新开口镇何各庄04台区	新开口东新15	大口屯	400	54.56	13.64%	0	265.4
2576	宝坻	新开口镇何各庄08台区	新开口东新15	大口屯	400	39.4	9.85%	0	280.6
2577	宝坻	郝各庄镇东刘各庄05台区	官庄营53	大口屯	400	159.48	39.87%	0	160.5
2578	宝坻	潮阳街道乔辛庄05台区	新开口东新15	大口屯	400	153.44	38.36%	0	166.6
2579	宝坻	潮阳街道乔辛庄02台区	新开口东新15	大口屯	315	45.99	14.60%	0	206.0
2580	宝坻	大口屯镇张疃01台区	屯西双21	大口屯	315	78.498	24.92%	0	173.5
2581	宝坻	潮阳街道东广林木01台区	郝各庄双13	大口屯	315	57.771	18.34%	0	194.2
2582	宝坻	潮阳街道西广林木01台区	郝各庄双13	大口屯	315	161.091	51.14%	0	90.9
2583	宝坻	潮阳街道东广林木06台区	郝各庄双13	大口屯	400	117.28	29.32%	0	202.7
2584	宝坻	潮阳街道西广林木03台区	郝各庄双13	大口屯	400	197.36	49.34%	0	122.6
2585	宝坻	郝各庄镇大五登02台区	后五登温42	大口屯	400	82.6	20.65%	0	237.4
2586	宝坻	潮阳街道马家店02台区	水岸营52	大口屯	400	150.36	37.59%	0	169.6
2587	宝坻	牛家牌镇大宝庄04台区	前坨老23	大口屯	400	127.44	31.86%	0	192.6
2588	宝坻	牛家牌乡大宝庄02台区	前坨老23	大口屯	400	186.2	46.55%	0	133.8
2589	宝坻	潮阳街道小广林木01台区	郝各庄双13	大口屯	400	44.44	11.11%	0	275.6
2590	宝坻	郝各庄镇秦各庄03台区	郝各庄双13	大口屯	315	154.5075	49.05%	0	97.5

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
2591	宝坻	郝各庄镇秦各庄01台区	郝各庄双13	大口屯	200	22	11.00%	0	138.0
2592	宝坻	牛家牌乡后坨子02台区	前坨老23	大口屯	400	76.4	19.10%	0	243.6
2593	宝坻	郝各庄镇高台03台区	后五登温42	大口屯	400	62.12	15.53%	0	257.9
2594	宝坻	郝各庄镇高台04台区	后五登温42	大口屯	400	72.04	18.01%	0	248.0
2595	宝坻	潮阳街道烧角04台区	郝各庄双13	大口屯	315	55.377	17.58%	0	196.6
2596	宝坻	潮阳街道艾各庄02台区	郝各庄双13	大口屯	315	15.813	5.02%	0	236.2
2597	宝坻	潮阳街道艾各庄03台区	郝各庄双13	大口屯	400	52.16	13.04%	0	267.8
2598	宝坻	潮阳街道艾各庄01台区	郝各庄双13	大口屯	315	0	0.00%	0	252.0
2599	宝坻	郝各庄镇侯家庄04台区	郝各庄双13	大口屯	400	97.76	24.44%	0	222.2
2600	宝坻	郝各庄镇东田五庄04台区	郝各庄双13	大口屯	400	137.12	34.28%	0	182.9
2601	宝坻	郝各庄镇侯家庄01台区	郝各庄双13	大口屯	315	114.66	36.40%	0	137.3
2602	宝坻	郝各庄镇侯家庄06台区	郝各庄双13	大口屯	400	257.4	64.35%	0	62.6
2603	宝坻	郝各庄镇侯家庄05台区	郝各庄双13	大口屯	400	145.56	36.39%	0	174.4
2604	宝坻	郝各庄镇侯家庄07台区	郝各庄双13	大口屯	400	246.92	61.73%	0	73.1
2605	宝坻	大口屯镇白水坨03台区	屯开发屯15	大口屯	400	59.88	14.97%	0	260.1
2606	宝坻	大口屯镇白水坨01台区	屯开发屯15	大口屯	315	119.07	37.80%	0	132.9

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
2607	宝坻	牛家牌乡西老鸦口06台区	前坨老23	大口屯	400	77.36	19.34%	0	242.6
2608	宝坻	郝各庄镇大五登03台区	后五登温42	大口屯	315	105.021	33.34%	0	147.0
2609	宝坻	郝各庄镇后五登01台区	后五登温42	大口屯	315	84.9555	26.97%	0	167.0
2610	宝坻	新开口镇新开口01台区	中粮新12	大口屯	315	62.2755	19.77%	0	189.7
2611	宝坻	牛家牌乡西老鸦口10台区	前坨老23	大口屯	400	97.72	24.43%	0	222.3
2612	宝坻	郝各庄镇杜台03台区	后五登温42	大口屯	400	0	0.00%	0	320.0
2613	宝坻	郝各庄镇李台04台区	后五登温42	大口屯	400	133.92	33.48%	0	186.1
2614	宝坻	牛家牌乡前坨子03台区	前坨老23	大口屯	400	70.6	17.65%	0	249.4
2615	宝坻	牛家牌乡前坨子02台区	前坨老23	大口屯	160	34.048	21.28%	0	94.0
2616	宝坻	大口屯镇西南仁孚04台区	林场园23	大口屯	400	94.6	23.65%	0	225.4
2617	宝坻	大口屯镇福苑庄03台区	庞家湾园16	大口屯	400	0	0.00%	0	320.0
2618	宝坻	大口屯镇北旺庄01台区	大口屯镇屯14	大口屯	200	26.08	13.04%	0	133.9
2619	宝坻	大口屯镇北旺庄03台区	大口屯镇屯14	大口屯	400	110.76	27.69%	0	209.2
2620	宝坻	大口屯镇西寨04台区	西寨马41	大口屯	400	78.64	19.66%	0	241.4
2621	宝坻	大口屯镇朴庄01台区	西寨马41	大口屯	400	66.64	16.66%	0	253.4
2622	宝坻	大口屯镇朴庄02台区	西寨马41	大口屯	400	54.92	13.73%	0	265.1

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
2623	宝坻	大口屯镇西秀针口03台区	庞家湾园16	大口屯	400	71.36	17.84%	0	248.6
2624	宝坻	大口屯镇西秀针口01台区	庞家湾园16	大口屯	315	66.843	21.22%	0	185.2
2625	宝坻	大口屯镇西秀针口02台区	庞家湾园16	大口屯	400	46.52	11.63%	0	273.5
2626	宝坻	大口屯镇东寨04台区	庞家湾园16	大口屯	400	160.44	40.11%	0	159.6
2627	宝坻	郝各庄镇东田五庄03台区	大五登屯13	大口屯	315	144.207	45.78%	0	107.8
2628	宝坻	大口屯镇北旺庄02台区	大口屯镇屯14	大口屯	315	44.793	14.22%	0	207.2
2629	宝坻	郝各庄镇西田五庄03台区	大五登屯13	大口屯	400	207.56	51.89%	0	112.4
2630	宝坻	大口屯镇程马庄01台区	程马庄屯11	大口屯	315	30.7125	9.75%	0	221.3
2631	宝坻	大口屯镇程马庄02台区	程马庄屯11	大口屯	400	72.68	18.17%	0	247.3
2632	宝坻	大口屯镇程各庄01台区	程马庄屯11	大口屯	315	57.582	18.28%	0	194.4
2633	宝坻	大口屯镇六合03台区	大口屯镇屯14	大口屯	400	74.08	18.52%	0	245.9
2634	宝坻	大口屯镇庞家湾06台区	西寨马41	大口屯	400	56.12	14.03%	0	263.9
2635	宝坻	大口屯镇朱家台03台区	程马庄屯11	大口屯	400	34.36	8.59%	0	285.6
2636	宝坻	大口屯镇东寨08台区	庞家湾园16	大口屯	400	69.12	17.28%	0	250.9
2637	宝坻	大口屯镇东寨03台区	庞家湾园16	大口屯	315	60.9525	19.35%	0	191.0
2638	宝坻	郝各庄镇东田五庄06台区	大五登屯13	大口屯	400	108.72	27.18%	0	211.3

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
2639	宝坻	潮阳街道大兰各庄04台区	大兰马42	大口屯	400	42.68	10.67%	0	277.3
2640	宝坻	潮阳街道双王寺09台区	大兰马42	大口屯	400	139.88	34.97%	0	180.1
2641	宝坻	大口屯镇汪家台02台区	程马庄屯11	大口屯	315	109.242	34.68%	0	142.8
2642	宝坻	郝各庄镇大五登04台区	大五登屯13	大口屯	400	177.4	44.35%	0	142.6
2643	宝坻	大口屯镇孙家台04台区	程马庄屯11	大口屯	400	67.96	16.99%	0	252.0
2644	宝坻	大口屯镇孙家台01台区	程马庄屯11	大口屯	315	31.1535	9.89%	0	220.8
2645	宝坻	大口屯镇孙家台02台区	程马庄屯11	大口屯	315	48.1005	15.27%	0	203.9
2646	宝坻	大口屯镇朱家台02台区	程马庄屯11	大口屯	400	60.32	15.08%	0	259.7
2647	宝坻	大口屯镇汪家台03台区	程马庄屯11	大口屯	400	61.84	15.46%	0	258.2
2648	宝坻	大口屯镇镇北07台区	大口屯镇屯14	大口屯	400	230.12	57.53%	0	89.9
2649	宝坻	大口屯镇西寨01台区	林场园23	大口屯	315	80.01	25.40%	0	172.0
2650	宝坻	大口屯镇西寨05台区	林场园23	大口屯	400	73.28	18.32%	0	246.7
2651	宝坻	大口屯镇白庄01台区	庞家湾园16	大口屯	315	73.773	23.42%	0	178.2
2652	宝坻	大口屯镇白庄04台区	庞家湾园16	大口屯	400	31.44	7.86%	0	288.6
2653	宝坻	郝各庄镇大五登01台区	大五登屯13	大口屯	315	76.293	24.22%	0	175.7
2654	宝坻	郝各庄镇大五登08台区	大五登屯13	大口屯	400	120.88	30.22%	0	199.1

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
2655	宝坻	郝各庄镇大五登06台区	大五登屯13	大口屯	400	69.72	17.43%	0	250.3
2656	宝坻	郝各庄镇庞桥头村08台区	大五登屯13	大口屯	400	154.96	38.74%	0	165.0
2657	宝坻	郝各庄镇庞桥头村06台区	大五登屯13	大口屯	400	184.32	46.08%	0	135.7
2658	宝坻	郝各庄镇庞桥头村03台区	大五登屯13	大口屯	400	71.4	17.85%	0	248.6
2659	宝坻	大口屯镇杨家庄03台区	西寨马41	大口屯	400	47.8	11.95%	0	272.2
2660	宝坻	大口屯镇杨庄02台区	西寨马41	大口屯	250	123.525	49.41%	0	76.5
2661	宝坻	大口屯镇新网户庄02台区	程马庄屯11	大口屯	315	45.675	14.50%	0	206.3
2662	宝坻	大口屯镇新网户庄03台区	程马庄屯11	大口屯	400	32.92	8.23%	0	287.1
2663	宝坻	大口屯镇前贾各庄01台区	程马庄屯11	大口屯	400	129.6	32.40%	0	190.4
2664	宝坻	大口屯镇新网户庄04台区	程马庄屯11	大口屯	400	20.56	5.14%	0	299.4
2665	宝坻	大口屯镇前贾各庄02台区	程马庄屯11	大口屯	400	46.92	11.73%	0	273.1
2666	宝坻	大口屯镇金家台02台区	程马庄屯11	大口屯	400	75.72	18.93%	0	244.3
2667	宝坻	牛家牌乡牛家牌02台区	高四台园14	大口屯	315	83.601	26.54%	0	168.4
2668	宝坻	牛家牌乡赵家牌03台区	高四台园14	大口屯	400	39.12	9.78%	0	280.9
2669	宝坻	牛家牌乡吴家牌02台区	高四台园14	大口屯	400	110.8	27.70%	0	209.2
2670	宝坻	大口屯镇树尔窝07台区	高四台园14	大口屯	400	54.92	13.73%	0	265.1

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
2671	宝坻	大口屯镇六合05台区	华尖园25	大口屯	400	69.08	17.27%	0	250.9
2672	宝坻	牛家牌乡雅子庄02台区	牛家牌老21	大口屯	400	119.08	29.77%	0	200.9
2673	宝坻	牛家牌乡雅子庄03台区	牛家牌老21	大口屯	400	180.52	45.13%	0	139.5
2674	宝坻	大口屯镇镇东01台区	华尖园25	大口屯	400	44.84	11.21%	0	275.2
2675	宝坻	大口屯镇镇东06台区	华尖园25	大口屯	400	54.8	13.70%	0	265.2
2676	宝坻	大口屯镇镇西02台区	华尖园25	大口屯	315	62.37	19.80%	0	189.6
2677	宝坻	大口屯镇菜园05台区	华尖园25	大口屯	400	61.44	15.36%	0	258.6
2678	宝坻	大口屯镇西十字港04台区	高四台园14	大口屯	400	127.84	31.96%	0	192.2
2679	宝坻	牛家牌乡西护路02台区	高四台园14	大口屯	315	127.323	40.42%	0	124.7
2680	宝坻	牛家牌乡西护路04台区	高四台园14	大口屯	400	79.72	19.93%	0	240.3
2681	宝坻	牛家牌乡铧尖01台区	高四台园14	大口屯	400	79.88	19.97%	0	240.1
2682	宝坻	牛家牌乡铧尖03台区	高四台园14	大口屯	400	121.08	30.27%	0	198.9
2683	宝坻	大口屯镇大薄甸01台区	大口屯东屯22	大口屯	400	43.16	10.79%	0	276.8
2684	宝坻	大口屯镇邢家庄03台区	大口屯东屯22	大口屯	400	107.28	26.82%	0	212.7
2685	宝坻	大口屯镇邢家庄04台区	大口屯东屯22	大口屯	400	48.24	12.06%	0	271.8
2686	宝坻	大口屯镇邢家庄01台区	大口屯东屯22	大口屯	315	90.7515	28.81%	0	161.2

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
2687	宝坻	大口屯镇镇东04台区	华尖园25	大口屯	400	88.6	22.15%	0	231.4
2688	宝坻	潮阳街道小套03台区	小套营51	大口屯	315	1.197	0.38%	0	250.8
2689	宝坻	大口屯镇树尔窝08台区	高四台园14	大口屯	400	146.84	36.71%	0	173.2
2690	宝坻	大口屯镇树尔窝09台区	高四台园14	大口屯	400	242.52	60.63%	0	77.5
2691	宝坻	大口屯镇镇西09台区	华尖园25	大口屯	400	92	23.00%	0	228.0
2692	宝坻	牛家牌乡刘邦桥02台区	牛家牌老21	大口屯	400	0	0.00%	0	320.0
2693	宝坻	大口屯镇镇西01台区	华尖园25	大口屯	400	80	20.00%	0	240.0
2694	宝坻	大口屯镇长排庄03台区	高四台园14	大口屯	400	89.4	22.35%	0	230.6
2695	宝坻	大口屯镇西十字港03台区	华尖园25	大口屯	315	60.543	19.22%	0	191.5
2696	宝坻	大口屯镇镇东02台区	大口屯东屯22	大口屯	400	188.56	47.14%	0	131.4
2697	宝坻	新开口镇种西03台区	种西新13	大口屯	315	58.905	18.70%	0	193.1
2698	宝坻	新开口镇种西02台区	种西新13	大口屯	315	56.385	17.90%	0	195.6
2699	宝坻	牛家牌乡西护路01台区	高四台园14	大口屯	315	213.6645	67.83%	0	38.3
2700	宝坻	牛家牌乡西护路03台区	高四台园14	大口屯	400	106.36	26.59%	0	213.6
2701	宝坻	牛家牌乡翟家庄03台区	牛家牌老21	大口屯	400	33.64	8.41%	0	286.4
2702	宝坻	牛家牌乡高四台01台区	高四台园14	大口屯	315	200.781	63.74%	0	51.2

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
2703	宝坻	大口屯镇高四台04台区	高四台园14	大口屯	400	145.24	36.31%	0	174.8
2704	宝坻	牛家牌乡辛庄子05台区	高四台园14	大口屯	400	27.56	6.89%	0	292.4
2705	宝坻	牛家牌乡辛庄子01台区	高四台园14	大口屯	315	112.455	35.70%	0	139.5
2706	宝坻	大口屯镇西十字港01台区	华尖园25	大口屯	315	202.797	64.38%	0	49.2
2707	宝坻	牛家牌乡赵家牌02台区	高四台园14	大口屯	315	44.163	14.02%	0	207.8
2708	宝坻	牛家牌乡辛庄子02台区	高四台园14	大口屯	315	106.722	33.88%	0	145.3
2709	宝坻	大口屯镇菜园02台区	华尖园25	大口屯	400	40.16	10.04%	0	279.8
2710	宝坻	牛家牌乡翟家庄04台区	牛家牌老21	大口屯	400	152.44	38.11%	0	167.6
2711	宝坻	牛家牌乡刘邦桥01台区	牛家牌老21	大口屯	315	140.238	44.52%	0	111.8
2712	宝坻	大口屯镇树尔窝05台区	高四台园14	大口屯	400	47.76	11.94%	0	272.2
2713	宝坻	大口屯镇树尔窝04台区	高四台园14	大口屯	315	82.9395	26.33%	0	169.1
2714	宝坻	大口屯镇树尔窝06台区	高四台园14	大口屯	400	108.92	27.23%	0	211.1
2715	宝坻	大口屯镇西十字港05台区	高四台园14	大口屯	400	58.72	14.68%	0	261.3
2716	宝坻	新开口镇后六口08台区	后六口马51	大口屯	400	53.12	13.28%	0	266.9
2717	宝坻	大口屯镇前寒河02台区	后六口马51	大口屯	400	49.84	12.46%	0	270.2
2718	宝坻	大口屯镇前寒河01台区	后六口马51	大口屯	400	87.48	21.87%	0	232.5

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
2719	宝坻	大口屯镇薄庄03台区	韩庄园13	大口屯	400	64.48	16.12%	0	255.5
2720	宝坻	大口屯镇薄庄04台区	韩庄园13	大口屯	400	64.72	16.18%	0	255.3
2721	宝坻	牛家牌乡赵辛庄01台区	孙庄老22	大口屯	315	191.1105	60.67%	0	60.9
2722	宝坻	大口屯镇小河口02台区	韩庄园13	大口屯	400	77.8	19.45%	0	242.2
2723	宝坻	牛家牌乡孙家庄05台区	尹家铺屯23	大口屯	400	112.48	28.12%	0	207.5
2724	宝坻	牛家牌乡孙家庄04台区	尹家铺屯23	大口屯	400	180.36	45.09%	0	139.6
2725	宝坻	牛家牌乡孙家庄03台区	尹家铺屯23	大口屯	400	185.68	46.42%	0	134.3
2726	宝坻	牛家牌乡孙家庄01台区	尹家铺屯23	大口屯	400	100.52	25.13%	0	219.5
2727	宝坻	潮阳街道小套04台区	新开口南新25	大口屯	315	0	0.00%	0	252.0
2728	宝坻	大口屯镇东鄆05台区	天玺园马13	大口屯	200	0	0.00%	0	160.0
2729	宝坻	新开口镇龙尾屯03台区	前寒河新14	大口屯	400	117.76	29.44%	0	202.2
2730	宝坻	大口屯镇汪家台01台区	程马庄屯11	大口屯	315	98.4375	31.25%	0	153.6
2731	宝坻	牛家牌乡铎尖02台区	高四台园14	大口屯	400	175.2	43.80%	0	144.8
2732	宝坻	大口屯镇高四台05台区	高四台园14	大口屯	400	133.16	33.29%	0	186.8
2733	宝坻	牛家牌乡辛庄子03台区	高四台园14	大口屯	400	36.56	9.14%	0	283.4
2734	宝坻	大口屯镇白庄02台区	庞家湾园16	大口屯	315	122.6925	38.95%	0	129.3

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
2735	宝坻	大口屯镇白庄03台区	庞家湾园16	大口屯	315	32.067	10.18%	0	219.9
2736	宝坻	大口屯镇福苑庄01台区	庞家湾园16	大口屯	315	58.716	18.64%	0	193.3
2737	宝坻	新开口镇前六口02台区	后六口马51	大口屯	200	69.02	34.51%	0	91.0
2738	宝坻	新开口镇新开口09台区	中粮新12	大口屯	400	83.16	20.79%	0	236.8
2739	宝坻	大口屯镇小口哨02台区	西寨马41	大口屯	400	36.12	9.03%	0	283.9
2740	宝坻	大口屯镇小薄甸01台区	屯开发屯15	大口屯	315	44.5725	14.15%	0	207.4
2741	宝坻	大口屯镇汪家台04台区	程马庄屯11	大口屯	400	103.88	25.97%	0	216.1
2742	宝坻	大口屯镇东寨05台区	庞家湾园16	大口屯	400	35.64	8.91%	0	284.4
2743	宝坻	牛家牌乡汪曹庄01台区	牛家牌老21	大口屯	400	111.6	27.90%	0	208.4
2744	宝坻	大口屯镇福苑庄02台区	庞家湾园16	大口屯	400	51	12.75%	0	269.0
2745	宝坻	牛家牌乡赵家牌04台区	高四台园14	大口屯	400	71.44	17.86%	0	248.6
2746	宝坻	新开口镇种东05台区	新开口东新15	大口屯	400	75.04	18.76%	0	245.0
2747	宝坻	新开口镇种东03台区	新开口东新15	大口屯	400	3.92	0.98%	0	316.1
2748	宝坻	牛家牌乡雅子庄01台区	牛家牌老21	大口屯	315	59.157	18.78%	0	192.8
2749	宝坻	郝各庄镇庞桥头村02台区	大五登屯13	大口屯	200	51.08	25.54%	0	108.9
2750	宝坻	大口屯镇张疃02台区	屯西双21	大口屯	400	137.16	34.29%	0	182.8

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
2751	宝坻	大口屯镇东堃头06台区	屯西双21	大口屯	400	54.16	13.54%	0	265.8
2752	宝坻	大口屯镇六合01台区	华尖园25	大口屯	315	15.1515	4.81%	0	236.8
2753	宝坻	新开口镇王家口01台区	中粮新12	大口屯	315	95.382	30.28%	0	156.6
2754	宝坻	新开口镇种西04台区	种西新13	大口屯	400	90.28	22.57%	0	229.7
2755	宝坻	潮阳街道果园辛庄02台区	新开口东新15	大口屯	400	290.36	72.59%	0	29.6
2756	宝坻	潮阳街道甘泉01台区	新开口东新15	大口屯	160	2.8	1.75%	0	125.2
2757	宝坻	潮阳街道小套02台区	新开口东新15	大口屯	315	7.497	2.38%	0	244.5
2758	宝坻	大口屯镇长排庄02台区	高四台园14	大口屯	200	51.12	25.56%	0	108.9
2759	宝坻	大口屯镇孙家台03台区	程马庄屯11	大口屯	315	91.5075	29.05%	0	160.5
2760	宝坻	大口屯镇镇北05台区	大口屯镇屯14	大口屯	250	46.075	18.43%	0	153.9
2761	宝坻	牛家牌乡后坨子04台区	前坨老23	大口屯	400	124.12	31.03%	0	195.9
2762	宝坻	大口屯镇镇北02台区	大口屯镇屯14	大口屯	315	199.206	63.24%	0	52.8
2763	宝坻	大口屯镇寇庄01台区	大口屯镇屯14	大口屯	315	80.9235	25.69%	0	171.1
2764	宝坻	大口屯镇长排庄01台区	高四台园14	大口屯	315	120.6765	38.31%	0	131.3
2765	宝坻	牛家牌乡辛庄子04台区	高四台园14	大口屯	400	97.12	24.28%	0	222.9
2766	宝坻	大口屯镇东十字巷01台区	高四台园14	大口屯	200	48.34	24.17%	0	111.7

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
2767	宝坻	大口屯镇庞家湾03台区	西寨马41	大口屯	400	86.84	21.71%	0	233.2
2768	宝坻	牛家牌乡吴家牌08台区	高四台园14	大口屯	400	130.88	32.72%	0	189.1
2769	宝坻	牛家牌乡吴家牌07台区	高四台园14	大口屯	400	60.2	15.05%	0	259.8
2770	宝坻	新开口镇种西01台区	种西新13	大口屯	400	74.76	18.69%	0	245.2
2771	宝坻	新开口镇龙尾屯01台区	前寒河新14	大口屯	400	51.44	12.86%	0	268.6
2772	宝坻	新开口镇种北07台区	新开口东新15	大口屯	400	39.04	9.76%	0	281.0
2773	宝坻	潮阳街道双王寺08台区	大兰马42	大口屯	315	66.339	21.06%	0	185.7
2774	宝坻	潮阳街道双王寺01台区	大兰马42	大口屯	400	97.32	24.33%	0	222.7
2775	宝坻	大口屯镇福苑庄04台区	庞家湾园16	大口屯	400	54.52	13.63%	0	265.5
2776	宝坻	牛家牌乡赵辛庄02台区	孙庄老22	大口屯	400	131.08	32.77%	0	188.9
2777	宝坻	大口屯镇石辛庄08台区	林场园23	大口屯	400	91.36	22.84%	0	228.6
2778	宝坻	大口屯镇石辛庄02台区	林场园23	大口屯	400	126.92	31.73%	0	193.1
2779	宝坻	大口屯镇石辛庄04台区	林场园23	大口屯	400	73.64	18.41%	0	246.4
2780	宝坻	大口屯镇孙家台05台区	程马庄屯11	大口屯	400	109.56	27.39%	0	210.4
2781	宝坻	大口屯镇东十字巷03台区	高四台园14	大口屯	400	68.84	17.21%	0	251.2
2782	宝坻	郝各庄镇东刘各庄03台区	官庄营53	大口屯	400	82.88	20.72%	0	237.1

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
2783	宝坻	郝各庄镇东田五庄08台区	大五登屯13	大口屯	400	81.16	20.29%	0	238.8
2784	宝坻	郝各庄镇西刘各庄04台区	官庄营53	大口屯	400	115.44	28.86%	0	204.6
2785	宝坻	大口屯镇黄家庄02台区	韩庄园13	大口屯	400	93.44	23.36%	0	226.6
2786	宝坻	大口屯镇树尔窝01台区	高四台园14	大口屯	315	63.3465	20.11%	0	188.7
2787	宝坻	大口屯镇树尔窝03台区	高四台园14	大口屯	315	30.8385	9.79%	0	221.2
2788	宝坻	新开口镇后六口09台区	后六口马51	大口屯	400	79.56	19.89%	0	240.4
2789	宝坻	新开口镇后六口01台区	后六口马51	大口屯	400	106.16	26.54%	0	213.8
2790	宝坻	新开口镇后六口07台区	后六口马51	大口屯	315	67.788	21.52%	0	184.2
2791	宝坻	新开口镇后六口02台区	后六口马51	大口屯	400	102.12	25.53%	0	217.9
2792	宝坻	新开口镇后六口11台区	后六口马51	大口屯	400	83.08	20.77%	0	236.9
2793	宝坻	大口屯镇东寨09台区	庞家湾园16	大口屯	400	63.6	15.90%	0	256.4
2794	宝坻	大口屯镇东寨06台区	庞家湾园16	大口屯	400	61.92	15.48%	0	258.1
2795	宝坻	大口屯镇韩庄05台区	韩庄园13	大口屯	400	29.16	7.29%	0	290.8
2796	宝坻	郝各庄镇十四户06台区	官庄营53	大口屯	400	9.68	2.42%	0	310.3
2797	宝坻	郝各庄镇东刘各庄07台区	官庄营53	大口屯	400	51.4	12.85%	0	268.6
2798	宝坻	郝各庄镇官庄03台区	官庄营53	大口屯	400	203.52	50.88%	0	116.5

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
2799	宝坻	大口屯镇石辛庄07台区	林场园23	大口屯	400	24.36	6.09%	0	295.6
2800	宝坻	大口屯镇石辛庄05台区	林场园23	大口屯	400	50.52	12.63%	0	269.5
2801	宝坻	大口屯镇西南仁孚07台区	林场园23	大口屯	400	116.48	29.12%	0	203.5
2802	宝坻	大口屯镇西寨03台区	林场园23	大口屯	400	26.44	6.61%	0	293.6
2803	宝坻	大口屯镇石辛庄03台区	林场园23	大口屯	315	43.9425	13.95%	0	208.1
2804	宝坻	大口屯镇石辛庄01台区	林场园23	大口屯	400	83.76	20.94%	0	236.2
2805	宝坻	大口屯镇北大街04台区	华尖园25	大口屯	315	85.2705	27.07%	0	166.7
2806	宝坻	牛家牌乡前坨子01台区	前坨老23	大口屯	315	114.6285	36.39%	0	137.4
2807	宝坻	牛家牌乡后坨子03台区	前坨老23	大口屯	400	60.68	15.17%	0	259.3
2808	宝坻	潮阳街道庄头03台区	小套营51	大口屯	315	5.04	1.60%	0	247.0
2809	宝坻	牛家牌乡后坨子01台区	前坨老23	大口屯	250	68.225	27.29%	0	131.8
2810	宝坻	牛家牌乡西老鸦口08台区	前坨老23	大口屯	400	70.4	17.60%	0	249.6
2811	宝坻	大口屯镇高四台03台区	高四台园14	大口屯	400	159.76	39.94%	0	160.2
2812	宝坻	新开口镇种北02台区	新开口东新15	大口屯	400	60.92	15.23%	0	259.1
2813	宝坻	大口屯镇白水坨02台区	屯开发屯15	大口屯	400	74.44	18.61%	0	245.6
2814	宝坻	新开口镇种西05台区	种西新13	大口屯	400	110.8	27.70%	0	209.2

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
2815	宝坻	新开口镇种西06台区	种西新13	大口屯	400	120.68	30.17%	0	199.3
2816	宝坻	新开口镇种西07台区	种西新13	大口屯	400	146.96	36.74%	0	173.0
2817	宝坻	郝各庄镇十四户04台区	官庄营53	大口屯	400	29.04	7.26%	0	291.0
2818	宝坻	郝各庄镇十四户08台区	官庄营53	大口屯	400	23.6	5.90%	0	296.4
2819	宝坻	新开口镇前六口03台区	后六口马51	大口屯	400	32.32	8.08%	0	287.7
2820	宝坻	新开口镇后六口06台区	后六口马51	大口屯	315	100.2015	31.81%	0	151.8
2821	宝坻	新开口镇后六口12台区	后六口马51	大口屯	400	66.28	16.57%	0	253.7
2822	宝坻	大口屯镇金家台01台区	程马庄屯11	大口屯	315	91.0035	28.89%	0	161.0
2823	宝坻	大口屯镇镇北09台区	大口屯镇屯14	大口屯	400	82	20.50%	0	238.0
2824	宝坻	潮阳街道双王寺05台区	大兰马42	大口屯	315	86.4045	27.43%	0	165.6
2825	宝坻	郝各庄镇十四户01台区	官庄营53	大口屯	250	65.225	26.09%	0	134.8
2826	宝坻	郝各庄镇东刘各庄06台区	官庄营53	大口屯	400	127.4	31.85%	0	192.6
2827	宝坻	郝各庄镇官庄04台区	官庄营53	大口屯	400	171.8	42.95%	0	148.2
2828	宝坻	潮阳街道双王寺13台区	烧角马31	大口屯	400	42.16	10.54%	0	277.8
2829	宝坻	郝各庄镇官庄05台区	官庄营53	大口屯	400	109.36	27.34%	0	210.6
2830	宝坻	郝各庄镇十四户02台区	官庄营53	大口屯	250	99.025	39.61%	0	101.0

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
2831	宝坻	郝各庄镇东刘各庄01台区	官庄营53	大口屯	315	74.025	23.50%	0	178.0
2832	宝坻	大口屯镇庞家湾07台区	西寨马41	大口屯	400	69	17.25%	0	251.0
2833	宝坻	牛家牌乡西老鸦口03台区	前坨老23	大口屯	400	79.36	19.84%	0	240.6
2834	宝坻	郝各庄镇西田五庄04台区	大五登屯13	大口屯	400	173.52	43.38%	0	146.5
2835	宝坻	牛家牌乡西老鸦口05台区	前坨老23	大口屯	315	69.3	22.00%	0	182.7
2836	宝坻	大口屯镇曹庄01台区	韩庄园13	大口屯	315	86.0265	27.31%	0	166.0
2837	宝坻	郝各庄镇十四户07台区	官庄营53	大口屯	400	11.6	2.90%	0	308.4
2838	宝坻	郝各庄镇十四户05台区	官庄营53	大口屯	400	121.08	30.27%	0	198.9
2839	宝坻	郝各庄镇高台01台区	后五登温42	大口屯	400	111.28	27.82%	0	208.7
2840	宝坻	大口屯镇小河口01台区	韩庄园13	大口屯	315	82.4355	26.17%	0	169.6
2841	宝坻	潮阳街道双王寺12台区	大兰马42	大口屯	400	42.72	10.68%	0	277.3
2842	宝坻	潮阳街道双王寺03台区	烧角马31	大口屯	400	61.84	15.46%	0	258.2
2843	宝坻	大口屯镇东堃头04台区	屯西双21	大口屯	315	58.401	18.54%	0	193.6
2844	宝坻	大口屯镇西堃头02台区	屯西双21	大口屯	400	86.68	21.67%	0	233.3
2845	宝坻	大口屯镇庞家湾01台区	西寨马41	大口屯	315	70.5285	22.39%	0	181.5
2846	宝坻	牛家牌乡翟家庄01台区	牛家牌老21	大口屯	315	57.708	18.32%	0	194.3

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
2847	宝坻	大口屯镇六合04台区	大口屯镇屯14	大口屯	400	90.48	22.62%	0	229.5
2848	宝坻	牛家牌乡西老鸦口01台区	前坨老23	大口屯	315	75.2535	23.89%	0	176.7
2849	宝坻	大口屯镇东秀针口01台区	庞家湾园16	大口屯	315	53.613	17.02%	0	198.4
2850	宝坻	大口屯镇新王庄01台区	韩庄园13	大口屯	315	54.4005	17.27%	0	197.6
2851	宝坻	郝各庄镇庞桥头村07台区	大五登屯13	大口屯	400	54.44	13.61%	0	265.6
2852	宝坻	郝各庄镇大五登09台区	大五登屯13	大口屯	400	123.72	30.93%	0	196.3
2853	宝坻	潮阳街道烧角05台区	郝各庄双13	大口屯	400	219.88	54.97%	0	100.1
2854	宝坻	潮阳街道艾各庄04台区	郝各庄双13	大口屯	400	39.88	9.97%	0	280.1
2855	宝坻	大口屯镇菜园01台区	华尖园25	大口屯	400	63.64	15.91%	0	256.4
2856	宝坻	郝各庄镇李台02台区	后五登温42	大口屯	200	54.88	27.44%	0	105.1
2857	宝坻	大口屯镇新王庄02台区	韩庄园13	大口屯	400	46.88	11.72%	0	273.1
2858	宝坻	新开口镇六户03台区	前寒河新14	大口屯	400	67.36	16.84%	0	252.6
2859	宝坻	大口屯镇前寒河03台区	后六口马51	大口屯	400	63.4	15.85%	0	256.6
2860	宝坻	郝各庄镇杜台01台区	后五登温42	大口屯	400	98.32	24.58%	0	221.7
2861	宝坻	郝各庄镇高台02台区	后五登温42	大口屯	400	141	35.25%	0	179.0
2862	宝坻	郝各庄镇杜台02台区	后五登温42	大口屯	400	87.64	21.91%	0	232.4

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
2863	宝坻	潮阳街道于辛庄01台区	新开口东新15	大口屯	400	5.36	1.34%	0	314.6
2864	宝坻	大口屯镇曹庄02台区	韩庄园13	大口屯	400	30.64	7.66%	0	289.4
2865	宝坻	新开口镇郭庄01台区	前寒河新14	大口屯	315	62.7795	19.93%	0	189.2
2866	宝坻	大口屯镇后贾各庄03台区	程马庄屯11	大口屯	400	82.24	20.56%	0	237.8
2867	宝坻	郝各庄镇东五登03台区	后五登温42	大口屯	400	112.6	28.15%	0	207.4
2868	宝坻	郝各庄镇西刘各庄06台区	官庄营53	大口屯	400	105.04	26.26%	0	215.0
2869	宝坻	新开口镇前六口04台区	后六口马51	大口屯	400	180.32	45.08%	0	139.7
2870	宝坻	新开口镇新开口10台区	中粮新12	大口屯	400	109.12	27.28%	0	210.9
2871	宝坻	郝各庄镇杜台04台区	后五登温42	大口屯	400	77.92	19.48%	0	242.1
2872	宝坻	大口屯镇庞家湾02台区	西寨马41	大口屯	200	20.4	10.20%	0	139.6
2873	宝坻	大口屯镇黄家庄01台区	韩庄园13	大口屯	315	86.499	27.46%	0	165.5
2874	宝坻	大口屯镇菜园03台区	华尖园25	大口屯	315	55.0305	17.47%	0	197.0
2875	宝坻	大口屯镇西堽头01台区	屯西双21	大口屯	315	173.3445	55.03%	0	78.7
2876	宝坻	郝各庄镇后五登03台区	后五登温42	大口屯	400	251.12	62.78%	0	68.9
2877	宝坻	郝各庄镇西田五庄01台区	大五登屯13	大口屯	315	79.5375	25.25%	0	172.5
2878	宝坻	郝各庄镇大五登05台区	后五登温42	大口屯	400	89.96	22.49%	0	230.0

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
2879	宝坻	郝各庄镇后五登04台区	后五登温42	大口屯	400	307.04	76.76%	0	13.0
2880	宝坻	大口屯镇树尔窝02台区	高四台园14	大口屯	315	125.4015	39.81%	0	126.6
2881	宝坻	潮阳街道双王寺02台区	大兰马42	大口屯	315	42.6825	13.55%	0	209.3
2882	宝坻	郝各庄镇高台05台区	后五登温42	大口屯	400	74.2	18.55%	0	245.8
2883	宝坻	新开口镇后六口15台区	后六口马51	大口屯	400	0	0.00%	0	320.0
2884	宝坻	新开口镇后六口03台区	后六口马51	大口屯	315	83.097	26.38%	0	168.9
2885	宝坻	大口屯镇小口哨01台区	韩庄园13	大口屯	400	59.64	14.91%	0	260.4
2886	宝坻	郝各庄镇东田五庄02台区	郝各庄双13	大口屯	315	68.418	21.72%	0	183.6
2887	宝坻	郝各庄镇侯家庄02台区	郝各庄双13	大口屯	315	107.541	34.14%	0	144.5
2888	宝坻	牛家牌乡翟家庄02台区	牛家牌老21	大口屯	315	98.8785	31.39%	0	153.1
2889	宝坻	朝阳街道西广林木02台区	郝各庄双13	大口屯	400	121.16	30.29%	0	198.8
2890	宝坻	潮阳街道双王寺11台区	烧角马31	大口屯	400	48.08	12.02%	0	271.9
2891	宝坻	大口屯镇长排庄04台区	屯开发屯15	大口屯	400	40.36	10.09%	0	279.6
2892	宝坻	潮阳街道连子营01台区	新开口东新15	大口屯	315	4.284	1.36%	0	247.7
2893	宝坻	潮阳街道烧角09台区	马家店双14	大口屯	400	170.64	42.66%	0	149.4
2894	宝坻	新开口镇王家口04台区	中粮新12	大口屯	400	157.96	39.49%	0	162.0

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
2895	宝坻	牛家牌乡李家牌02台区	牛家牌老21	大口屯	315	22.5855	7.17%	0	229.4
2896	宝坻	新开口镇种北01台区	新开口东新15	大口屯	315	86.8455	27.57%	0	165.2
2897	宝坻	牛家牌乡李家牌04台区	牛家牌老21	大口屯	400	113.36	28.34%	0	206.6
2898	宝坻	牛家牌乡南河01台区	牛家牌老21	大口屯	400	138.28	34.57%	0	181.7
2899	宝坻	郝各庄镇后五登05台区	后五登温42	大口屯	400	43.52	10.88%	0	276.5
2900	宝坻	大口屯镇小口哨03台区	韩庄园13	大口屯	400	47.84	11.96%	0	272.2
2901	宝坻	郝各庄镇杜台05台区	后五登温42	大口屯	400	40.32	10.08%	0	279.7
2902	宝坻	郝各庄镇东刘各庄04台区	官庄营53	大口屯	400	61.6	15.40%	0	258.4
2903	宝坻	大口屯镇东堽头05台区	屯西双21	大口屯	400	68.44	17.11%	0	251.6
2904	宝坻	新开口镇种东04台区	新开口东新15	大口屯	400	43.8	10.95%	0	276.2
2905	宝坻	新开口镇丁家庄01台区	新开口东新15	大口屯	400	48.92	12.23%	0	271.1
2906	宝坻	新开口镇种东01台区	新开口东新15	大口屯	400	71.4	17.85%	0	248.6
2907	宝坻	郝各庄镇庞桥头村04台区	大五登屯13	大口屯	400	138.88	34.72%	0	181.1
2908	宝坻	新开口镇种北03台区	新开口东新15	大口屯	315	57.4875	18.25%	0	194.5
2909	宝坻	潮阳街道王辛庄03台区	新开口东新15	大口屯	315	3.9375	1.25%	0	248.1
2910	宝坻	潮阳街道乔辛庄01台区	新开口东新15	大口屯	315	84.5775	26.85%	0	167.4

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
2911	宝坻	潮阳街道双王寺10台区	烧角马31	大口屯	315	22.5855	7.17%	0	229.4
2912	宝坻	新开口镇新开口04台区	中粮新12	大口屯	400	200.68	50.17%	0	119.3
2913	宝坻	大口屯镇东埝头02台区	屯西双21	大口屯	400	63.28	15.82%	0	256.7
2914	宝坻	大口屯镇古庄03台区	大口屯镇屯14	大口屯	400	97	24.25%	0	223.0
2915	宝坻	大口屯镇西寨02台区	西寨马41	大口屯	315	118.9125	37.75%	0	133.1
2916	宝坻	大口屯镇杨家庄01台区	西寨马41	大口屯	315	258.2685	81.99%	0	0.0
2917	宝坻	郝各庄镇庞桥头村01台区	大五登屯13	大口屯	315	98.1225	31.15%	0	153.9
2918	宝坻	大口屯镇后贾各庄02台区	程马庄屯11	大口屯	400	24.48	6.12%	0	295.5
2919	宝坻	新开口镇种东07台区	新开口东新15	大口屯	400	35.32	8.83%	0	284.7
2920	宝坻	郝各庄镇秦各庄05台区	郝各庄双13	大口屯	400	158.56	39.64%	0	161.4
2921	宝坻	郝各庄镇秦各庄04台区	郝各庄双13	大口屯	400	178.6	44.65%	0	141.4
2922	宝坻	新开口镇丁家庄03台区	新开口东新15	大口屯	400	126.64	31.66%	0	193.4
2923	宝坻	新开口镇何各庄05台区	新开口东新15	大口屯	400	117.16	29.29%	0	202.8
2924	宝坻	大口屯镇新王庄04台区	韩庄园13	大口屯	400	83.24	20.81%	0	236.8
2925	宝坻	大口屯镇新王庄03台区	韩庄园13	大口屯	400	62.84	15.71%	0	257.2
2926	宝坻	大口屯镇白庄05台区	庞家湾园16	大口屯	400	74.16	18.54%	0	245.8

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
2927	宝坻	大口屯镇邢家庄02台区	大口屯东屯22	大口屯	400	54.2	13.55%	0	265.8
2928	宝坻	牛家牌乡孙家庄02台区	尹家铺屯23	大口屯	400	187.04	46.76%	0	133.0
2929	宝坻	新开口镇后六口13台区	后六口马51	大口屯	400	42.52	10.63%	0	277.5
2930	宝坻	新开口镇何各庄01台区	新开口东新15	大口屯	200	86.92	43.46%	0	73.1
2931	宝坻	大口屯镇东寨02台区	庞家湾园16	大口屯	200	46.16	23.08%	0	113.8
2932	宝坻	大口屯镇薄庄02台区	韩庄园13	大口屯	315	38.682	12.28%	0	213.3
2933	宝坻	大口屯镇西南仁孚05台区	林场园23	大口屯	400	51.32	12.83%	0	268.7
2934	宝坻	牛家牌乡西老鸦口07台区	前坨老23	大口屯	400	53.52	13.38%	0	266.5
2935	宝坻	大口屯镇古庄01台区	大口屯镇屯14	大口屯	315	122.472	38.88%	0	129.5
2936	宝坻	郝各庄镇秦各庄02台区	郝各庄双13	大口屯	200	18	9.00%	0	142.0
2937	宝坻	牛家牌乡赵家牌01台区	高四台园14	大口屯	400	94.64	23.66%	0	225.4
2938	宝坻	新开口镇耿庄03台区	前寒河新14	大口屯	400	34.56	8.64%	0	285.4
2939	宝坻	潮阳街道乔辛庄04台区	新开口东新15	大口屯	400	70.2	17.55%	0	249.8
2940	宝坻	潮阳街道烧角08台区	马家店双14	大口屯	400	160.48	40.12%	0	159.5
2941	宝坻	潮阳街道乔辛庄03台区	新开口东新15	大口屯	400	46.28	11.57%	0	273.7
2942	宝坻	郝各庄镇东田五庄05台区	郝各庄双13	大口屯	400	138.84	34.71%	0	181.2

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
2943	宝坻	郝各庄镇庞桥头05台区	大五登屯13	大口屯	400	51.6	12.90%	0	268.4
2944	宝坻	潮阳街道烧角07台区	马家店双14	大口屯	400	40.8	10.20%	0	279.2
2945	宝坻	大口屯镇镇东05台区	华尖园25	大口屯	400	189.24	47.31%	0	130.8
2946	宝坻	郝各庄镇东田五庄07台区	大五登屯13	大口屯	400	93.84	23.46%	0	226.2
2947	宝坻	大口屯镇北大街02台区	华尖园25	大口屯	315	110.061	34.94%	0	141.9
2948	宝坻	潮阳街道烧角06台区	马家店双14	大口屯	400	48.92	12.23%	0	271.1
2949	宝坻	郝各庄镇官庄01台区	官庄营53	大口屯	200	84.44	42.22%	0	75.6
2950	宝坻	大口屯镇东堽头01台区	屯西双21	大口屯	400	42.6	10.65%	0	277.4
2951	宝坻	大口屯镇东堽头08台区	屯西双21	大口屯	400	99.24	24.81%	0	220.8
2952	宝坻	大口屯镇北大街05台区	大口屯镇屯14	大口屯	315	38.3355	12.17%	0	213.7
2953	宝坻	牛家牌乡高四台02台区	高四台园14	大口屯	315	100.8945	32.03%	0	151.1
2954	宝坻	大口屯镇西寨06台区	林场园23	大口屯	400	200.8	50.20%	0	119.2
2955	宝坻	郝各庄镇东田五庄01台区	郝各庄双13	大口屯	315	134.9145	42.83%	0	117.1
2956	宝坻	潮阳街道烧角03台区	郝各庄双13	大口屯	315	100.737	31.98%	0	151.3
2957	宝坻	大口屯镇北大街01台区	大口屯镇屯14	大口屯	400	124.44	31.11%	0	195.6
2958	宝坻	大口屯镇朱家台01台区	程马庄屯11	大口屯	315	88.641	28.14%	0	163.4

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
2959	宝坻	潮阳街道闫各庄01台区	屯东双11	大口屯	315	35.8785	11.39%	0	216.1
2960	宝坻	大口屯镇西南仁埕02台区	林场园23	大口屯	315	75.1905	23.87%	0	176.8
2961	宝坻	大口屯镇后贾各庄01台区	程马庄屯11	大口屯	250	48.525	19.41%	0	151.5
2962	宝坻	大口屯镇六合02台区	大口屯镇屯14	大口屯	315	51.156	16.24%	0	200.8
2963	宝坻	潮阳街道小广林木02台区	郝各庄双13	大口屯	400	81	20.25%	0	239.0
2964	宝坻	潮阳街道闫各庄02台区	屯东双11	大口屯	315	52.731	16.74%	0	199.3
2965	宝坻	大口屯镇西寨07台区	西寨马41	大口屯	400	88.6	22.15%	0	231.4
2966	宝坻	潮阳街道艾各庄05台区	郝各庄双13	大口屯	400	60.72	15.18%	0	259.3
2967	宝坻	郝各庄镇侯家庄08台区	郝各庄双13	大口屯	400	148	37.00%	0	172.0
2968	宝坻	大口屯镇镇东03台区	大口屯镇屯14	大口屯	400	144.32	36.08%	0	175.7
2969	宝坻	大口屯镇程各庄02台区	程马庄屯11	大口屯	400	35.12	8.78%	0	284.9
2970	宝坻	大口屯镇大薄甸02台区	大口屯东屯22	大口屯	400	33.96	8.49%	0	286.0
2971	宝坻	大口屯镇菜园04台区	华尖园25	大口屯	315	175.7385	55.79%	0	76.3
2972	宝坻	大口屯镇西埕头04台区	屯西双21	大口屯	400	20.52	5.13%	0	299.5
2973	宝坻	潮阳街道双王寺06台区	烧角马31	大口屯	400	79.12	19.78%	0	240.9
2974	宝坻	潮阳街道烧角10台区	郝各庄双13	大口屯	400	46.16	11.54%	0	273.8

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
2975	宝坻	潮阳街道果园辛庄03台区	新开口东新15	大口屯	400	170.4	42.60%	0	149.6
2976	宝坻	牛家牌乡南河04台区	牛家牌老21	大口屯	400	146.12	36.53%	0	173.9
2977	宝坻	郝各庄镇大五登07台区	大五登屯13	大口屯	400	97.12	24.28%	0	222.9
2978	宝坻	大口屯镇北旺庄04台区	大口屯镇屯14	大口屯	400	52.8	13.20%	0	267.2
2979	宝坻	大口屯镇东秀针口05台区	庞家湾园16	大口屯	400	107.96	26.99%	0	212.0
2980	宝坻	大口屯镇东秀针口03台区	庞家湾园16	大口屯	400	66.44	16.61%	0	253.6
2981	宝坻	潮阳街道闫各庄03台区	屯东双11	大口屯	400	155.84	38.96%	0	164.2
2982	宝坻	大口屯镇东十字巷02台区	高四台园14	大口屯	400	62.64	15.66%	0	257.4
2983	宝坻	大口屯镇西十字港02台区	高四台园14	大口屯	400	98.2	24.55%	0	221.8
2984	宝坻	大口屯镇镇北08台区	大口屯镇屯14	大口屯	400	83.48	20.87%	0	236.5
2985	宝坻	新开口镇丁家庄04台区	新开口东新15	大口屯	400	96.52	24.13%	0	223.5
2986	宝坻	潮阳街道大兰各庄03台区	璟园马52	大口屯	400	123.04	30.76%	0	197.0
2987	宝坻	潮阳街道大兰各庄06台区	璟园马52	大口屯	400	133.52	33.38%	0	186.5
2988	宝坻	水岸兰亭4号箱式站1号变	水岸营52	大口屯	630	107.478	17.06%	0	396.5
2989	宝坻	春满园小区3号变	水岸营52	大口屯	630	71.316	11.32%	0	432.7
2990	宝坻	宝翔景苑小区7号站1号变	屯西双21	大口屯	630	77.931	12.37%	0	426.1
2991	宝坻	香坻澜园01配电室4号变压器	香坻营13	大口屯	630	0	0.00%	0	504.0

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
2992	宝坻	宝翔景苑小区4号站2号变	大口屯镇屯14	大口屯	500	0	0.00%	0	400.0
2993	宝坻	大口屯镇西南仁埭01台区1号变	林场园23	大口屯	500	121.5	24.30%	0	278.5
2994	宝坻	甘泉新苑01配电室3号变	新开口双23	大口屯	800	58	7.25%	0	582.0
2995	宝坻	甘泉新苑01配电室1号变	新开口双23	大口屯	800	80.56	10.07%	0	559.4
2996	宝坻	荣盛家园02配电室3号变	新开口双23	大口屯	800	48.64	6.08%	0	591.4
2997	宝坻	水岸兰亭5号箱式站1号变	水岸营52	大口屯	630	65.52	10.40%	0	438.5
2998	宝坻	宝星花园1号变	水岸营52	大口屯	800	78	9.75%	0	562.0
2999	宝坻	水岸蓝庭小区01配电室1号变	水岸营52	大口屯	630	120.141	19.07%	0	383.9
3000	宝坻	水岸蓝庭小区01配电室2号变	水岸营52	大口屯	630	51.345	8.15%	0	452.7
3001	宝坻	水岸蓝庭8号站1号变	水岸营52	大口屯	400	36.36	9.09%	0	283.6
3002	宝坻	潮南花园1号箱站1号变	水岸营52	大口屯	630	116.802	18.54%	0	387.2
3003	宝坻	紫溪花园02配电室3号变	水岸营52	大口屯	630	30.681	4.87%	0	473.3
3004	宝坻	津蓟高速温泉城上行服务区充电桩01箱站1号变	后五登温42	大口屯	630	148.554	23.58%	0	355.4
3005	宝坻	水岸兰亭1号箱式站2号变	水岸营52	大口屯	315	162.6345	51.63%	0	89.4
3006	宝坻	津蓟高速温泉城下行服务区充电桩01箱站1号变	后五登温42	大口屯	630	245.259	38.93%	0	258.7
3007	宝坻	甘泉新苑02配电室1号变	新开口双23	大口屯	800	98.24	12.28%	0	541.8

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
3008	宝坻	浩润嘉苑06配电室4号变	浩润营12	大口屯	630	0	0.00%	0	504.0
3009	宝坻	龙湾福泰小区03箱站1号变	大口屯镇屯14	大口屯	400	80.64	20.16%	0	239.4
3010	宝坻	荣盛家园01配电室4号变	屯东双11	大口屯	800	68.64	8.58%	0	571.4
3011	宝坻	荣盛家园02配电室4号变	屯东双11	大口屯	800	62.32	7.79%	0	577.7
3012	宝坻	荣盛家园01配电室3号变	新开口双23	大口屯	800	63.92	7.99%	0	576.1
3013	宝坻	甘泉新苑01配电室2号变	屯东双11	大口屯	800	63.28	7.91%	0	576.7
3014	宝坻	大口屯镇黄家庄03台区	韩庄园13	大口屯	400	52.68	13.17%	0	267.3
3015	宝坻	潮南花园3号箱站1号变	水岸营52	大口屯	630	135.135	21.45%	0	368.9
3016	宝坻	春满园小区1号变	水岸营52	大口屯	630	56.574	8.98%	0	447.4
3017	宝坻	荣盛家园02配电室1号变	新开口双23	大口屯	800	58.88	7.36%	0	581.1
3018	宝坻	甘泉新苑02配电室4号变	屯东双11	大口屯	800	44.24	5.53%	0	595.8
3019	宝坻	水岸兰亭2号箱式站1号变	水岸营52	大口屯	250	105.675	42.27%	0	94.3
3020	宝坻	潮南花园4号箱站1号变	水岸营52	大口屯	630	117.999	18.73%	0	386.0
3021	宝坻	甘泉新苑02配电室2号变	屯东双11	大口屯	800	72.72	9.09%	0	567.3
3022	宝坻	甘泉新苑01配电室4号变	屯东双11	大口屯	800	55.12	6.89%	0	584.9
3023	宝坻	荣盛家园03配电室1号变	新开口双23	大口屯	800	93.52	11.69%	0	546.5
3024	宝坻	荣盛家园02配电室2号变	屯东双11	大口屯	800	80.88	10.11%	0	559.1

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
3025	宝坻	荣盛家园01配电室1号变	新开口双23	大口屯	800	62.16	7.77%	0	577.8
3026	宝坻	儒林轩小区01配电室2号变	小套营51	大口屯	500	67.65	13.53%	0	332.4
3027	宝坻	儒林轩小区01配电室4号变	小套营51	大口屯	400	26.56	6.64%	0	293.4
3028	宝坻	浩润嘉苑04配电室1号变	新开口双23	大口屯	630	34.335	5.45%	0	469.7
3029	宝坻	润煦园充电桩	香坻营13	大口屯	630	0	0.00%	0	504.0
3030	宝坻	香坻花园02配电室4号变	润悦营42	大口屯	800	0	0.00%	0	640.0
3031	宝坻	宝翔景苑小区5号站1号变	屯西双21	大口屯	630	77.553	12.31%	0	426.4
3032	宝坻	龙湾福泰小区01箱站1号变	大口屯镇屯14	大口屯	400	99.76	24.94%	0	220.2
3033	宝坻	水岸蓝庭7号站1号变	水岸营52	大口屯	315	66.5595	21.13%	0	185.4
3034	宝坻	紫溪花园小区01配电室1号变	水岸营52	大口屯	630	74.781	11.87%	0	429.2
3035	宝坻	文庭雅苑01配电室3号变	屯东双11	大口屯	800	63.2	7.90%	0	576.8
3036	宝坻	文庭雅苑02配电室3号变	屯东双11	大口屯	800	46.64	5.83%	0	593.4
3037	宝坻	宝翔景苑小区3号站1号变	大口屯镇屯14	大口屯	500	146.6	29.32%	0	253.4
3038	宝坻	宝翔景苑小区1号站1号变	屯西双21	大口屯	630	84.735	13.45%	0	419.3
3039	宝坻	文庭雅苑01配电室1号变	屯东双11	大口屯	800	42.4	5.30%	0	597.6
3040	宝坻	荣盛家园01配电室2号变	屯东双11	大口屯	800	66.24	8.28%	0	573.8
3041	宝坻	文庭雅苑02配电室1号变	屯东双11	大口屯	800	41.6	5.20%	0	598.4

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
3042	宝坻	荣盛家园03配电室2号变	屯东双11	大口屯	800	69.28	8.66%	0	570.7
3043	宝坻	清怡花苑01配电室1号变	屯东双11	大口屯	630	68.166	10.82%	0	435.8
3044	宝坻	潮南花园5号箱站1号变	水岸营52	大口屯	500	120.9	24.18%	0	279.1
3045	宝坻	大口屯供电服务中心充电桩01箱站1号变	宝联双24	大口屯	400	39.2	9.80%	0	280.8
3046	宝坻	天钰园1406号箱站1号变	大口屯镇屯14	大口屯	400	100.48	25.12%	0	219.5
3047	宝坻	水岸兰亭3号箱式站2号变	水岸营52	大口屯	250	172.35	68.94%	0	27.7
3048	宝坻	水岸蓝庭6号站1号变	水岸营52	大口屯	250	68.1	27.24%	0	131.9
3049	宝坻	天钰园1405号箱站1号变	大口屯镇屯14	大口屯	400	105.44	26.36%	0	214.6
3050	宝坻	天钰园1407号箱站1号变	大口屯镇屯14	大口屯	400	71.64	17.91%	0	248.4
3051	宝坻	宝星花园4号变	水岸营52	大口屯	800	77.6	9.70%	0	562.4
3052	宝坻	龙湾福泰小区02箱站1号变	大口屯镇屯14	大口屯	400	108.92	27.23%	0	211.1
3053	宝坻	宝翔景苑小区4号站1号变	大口屯镇屯14	大口屯	500	0	0.00%	0	400.0
3054	宝坻	清怡花苑01配电室3号变	屯东双11	大口屯	630	59.661	9.47%	0	444.3
3055	宝坻	天钰园1404号箱站1号变	大口屯镇屯14	大口屯	315	72.1665	22.91%	0	179.8
3056	宝坻	京唐高铁宝坻站站前区公交站3号变	小套营51	大口屯	630	79.317	12.59%	0	424.7
3057	宝坻	京唐高铁宝坻站站前区公交站1号变	小套营51	大口屯	630	323.82	51.40%	0	180.2

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
3058	宝坻	京唐高铁宝坻站站前区公交站2号变	小套营51	大口屯	630	401.562	63.74%	0	102.4
3059	宝坻	浩润嘉苑06配电室3号变	新开口双23	大口屯	630	51.912	8.24%	0	452.1
3060	宝坻	文庭雅苑01配电室2号变	新开口双23	大口屯	800	81.52	10.19%	0	558.5
3061	宝坻	文庭雅苑01配电室4号变	新开口双23	大口屯	800	71.68	8.96%	0	568.3
3062	宝坻	浩润嘉苑06配电室1号变	新开口双23	大口屯	630	31.563	5.01%	0	472.4
3063	宝坻	文庭雅苑02配电室2号变	新开口双23	大口屯	800	61.68	7.71%	0	578.3
3064	宝坻	文庭雅苑02配电室4号变	新开口双23	大口屯	800	54.16	6.77%	0	585.8
3065	宝坻	浩润嘉苑05配电室1号变	新开口双23	大口屯	630	4.977	0.79%	0	499.0
3066	宝坻	清怡花苑01配电室4号变	新开口双23	大口屯	630	46.242	7.34%	0	457.8
3067	宝坻	清怡花苑01配电室2号变	新开口双23	大口屯	630	63.756	10.12%	0	440.2
3068	宝坻	香坻花园01配电室3号变	香坻营13	大口屯	800	0	0.00%	0	640.0
3069	宝坻	甘泉新苑02配电室3号变	新开口双23	大口屯	800	69.2	8.65%	0	570.8
3070	宝坻	宝翔景苑小区6号站1号变	屯西双21	大口屯	630	86.562	13.74%	0	417.4
3071	宝坻	紫溪花园02配电室1号变	水岸营52	大口屯	630	61.362	9.74%	0	442.6
3072	宝坻	潮南花园2号箱站1号变	水岸营52	大口屯	630	105.336	16.72%	0	398.7
3073	宝坻	宝翔景苑小区2号站1号变	大口屯镇屯14	大口屯	500	0	0.00%	0	400.0
3074	宝坻	春满园小区2号变	水岸营52	大口屯	630	72.387	11.49%	0	431.6

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
3075	宝坻	宝星花园3号变	水岸营52	大口屯	800	0	0.00%	0	640.0
3076	宝坻	浩润嘉苑04配电室3号变	新开口双23	大口屯	630	0.189	0.03%	0	503.8
3077	宝坻	紫溪花园小区01配电室3号变	水岸营52	大口屯	630	71.379	11.33%	0	432.6
3078	宝坻	宝星花园2号变	水岸营52	大口屯	800	68.08	8.51%	0	571.9
3079	宝坻	万和兴园03配电室3号变	浩润营12	大口屯	800	60.96	7.62%	0	579.0
3080	宝坻	万和兴园02配电室3号变	浩润营12	大口屯	800	60.96	7.62%	0	579.0
3081	宝坻	香坻雅园01配电室2号变	润悦营42	大口屯	800	31.12	3.89%	0	608.9
3082	宝坻	香坻雅园02配电室2号变	润悦营42	大口屯	800	10.48	1.31%	0	629.5
3083	宝坻	香坻雅园01配电室4号变	润悦营42	大口屯	800	39.36	4.92%	0	600.6
3084	宝坻	香坻雅园03配电室2号变	润悦营42	大口屯	800	57.76	7.22%	0	582.2
3085	宝坻	香坻雅园02配电室1号变	香坻营13	大口屯	800	37.92	4.74%	0	602.1
3086	宝坻	香坻花园01配电室4号变	润悦营42	大口屯	800	18.16	2.27%	0	621.8
3087	宝坻	庄头新园01配电室1号变	浩润营12	大口屯	800	40.16	5.02%	0	599.8
3088	宝坻	庄头新园02配电室1号变	浩润营12	大口屯	800	62.64	7.83%	0	577.4
3089	宝坻	浩润嘉苑03配电室1号变	兴华营31	大口屯	800	38.4	4.80%	0	601.6
3090	宝坻	万和兴园03配电室1号变	浩润营12	大口屯	800	73.44	9.18%	0	566.6
3091	宝坻	万和兴园01配电室3号变	浩润营12	大口屯	800	69.6	8.70%	0	570.4

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
3092	宝坻	万和兴园02配电室1号变	浩润营12	大口屯	800	41.28	5.16%	0	598.7
3093	宝坻	百旺嘉园03配电室3号变	浩润营12	大口屯	800	59.76	7.47%	0	580.2
3094	宝坻	百旺嘉园01配电室3号变	浩润营12	大口屯	800	70.96	8.87%	0	569.0
3095	宝坻	百旺嘉园03配电室4号变	万和营43	大口屯	800	49.92	6.24%	0	590.1
3096	宝坻	万和兴园03配电室2号变	万和营43	大口屯	800	73.28	9.16%	0	566.7
3097	宝坻	万和兴园02配电室2号变	万和营43	大口屯	800	68.56	8.57%	0	571.4
3098	宝坻	庄头新园02配电室4号变	万和营43	大口屯	800	64	8.00%	0	576.0
3099	宝坻	庄头新园02配电室3号变	浩润营12	大口屯	800	41.36	5.17%	0	598.6
3100	宝坻	香坻花园02配电室1号变	香坻营13	大口屯	800	50.96	6.37%	0	589.0
3101	宝坻	香坻雅园03配电室1号变	香坻营13	大口屯	800	38.32	4.79%	0	601.7
3102	宝坻	香坻花园01配电室2号变	润悦营42	大口屯	800	45.6	5.70%	0	594.4
3103	宝坻	百旺嘉园03配电室1号变	浩润营12	大口屯	800	61.2	7.65%	0	578.8
3104	宝坻	百旺嘉园01配电室1号变	浩润营12	大口屯	800	53.68	6.71%	0	586.3
3105	宝坻	宏庄庭院01配电室1号变	浩润营12	大口屯	800	60.4	7.55%	0	579.6
3106	宝坻	宏庄庭院02配电室1号变	浩润营12	大口屯	800	48.96	6.12%	0	591.0
3107	宝坻	庄头新园01配电室3号变	浩润营12	大口屯	800	66.08	8.26%	0	573.9

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
3108	宝坻	宏庄庭院01配电室3号变	浩润营12	大口屯	800	28.4	3.55%	0	611.6
3109	宝坻	宏庄庭院02配电室3号变	浩润营12	大口屯	800	57.2	7.15%	0	582.8
3110	宝坻	宏庄庭院01配电室2号变	万和营43	大口屯	800	32.8	4.10%	0	607.2
3111	宝坻	百旺嘉园01配电室2号变	万和营43	大口屯	800	41.44	5.18%	0	598.6
3112	宝坻	宏庄庭院01配电室4号变	万和营43	大口屯	800	62.32	7.79%	0	577.7
3113	宝坻	万和兴园02配电室4号变	万和营43	大口屯	800	78.88	9.86%	0	561.1
3114	宝坻	百旺嘉园01配电室4号变	万和营43	大口屯	800	44	5.50%	0	596.0
3115	宝坻	万和兴园01配电室2号变	万和营43	大口屯	800	67.92	8.49%	0	572.1
3116	宝坻	宏庄庭院02配电室4号变	万和营43	大口屯	800	50.96	6.37%	0	589.0
3117	宝坻	万和兴园01配电室4号变	万和营43	大口屯	800	79.92	9.99%	0	560.1
3118	宝坻	百旺嘉园03配电室2号变	万和营43	大口屯	800	54.64	6.83%	0	585.4
3119	宝坻	庄头新园01配电室2号变	万和营43	大口屯	800	70.72	8.84%	0	569.3
3120	宝坻	万和兴园03配电室4号变	万和营43	大口屯	800	70.56	8.82%	0	569.4
3121	宝坻	庄头新园01配电室4号变	万和营43	大口屯	800	51.44	6.43%	0	588.6
3122	宝坻	浩润嘉苑03配电室2号变	浩润营12	大口屯	800	64.08	8.01%	0	575.9
3123	宝坻	香坻雅园01配电室3号变	香坻营13	大口屯	800	30.8	3.85%	0	609.2

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
3124	宝坻	宏庄庭院02配电室2号变	万和营43	大口屯	800	49.12	6.14%	0	590.9
3125	宝坻	香坻花园02配电室2号变	润悦营42	大口屯	800	11.84	1.48%	0	628.2
3126	宝坻	香坻花园01配电室1号变	香坻营13	大口屯	800	0	0.00%	0	640.0
3127	宝坻	香坻花园02配电室3号变	香坻营13	大口屯	800	52.72	6.59%	0	587.3
3128	宝坻	香坻雅园01配电室1号变	香坻营13	大口屯	800	31.76	3.97%	0	608.2
3129	宝坻	万和兴园01配电室1号变	浩润营12	大口屯	800	84.96	10.62%	0	555.0
3130	宝坻	庄头新园02配电室2号变	万和营43	大口屯	800	45.68	5.71%	0	594.3
3131	宝坻	润煦园01配电室1号变	香坻营13	大口屯	630	26.964	4.28%	0	477.0
3132	宝坻	浩润嘉苑06配电室2号变	浩润营12	大口屯	630	11.34	1.80%	0	492.7
3133	宝坻	香坻澜园01配电室1号变压器	润悦营42	大口屯	630	0	0.00%	0	504.0
3134	宝坻	润煦园1号配电室1号变	香坻营13	大口屯	630	33.957	5.39%	0	470.0
3135	宝坻	润煦园02配电室1号变	香坻营13	大口屯	630	14.364	2.28%	0	489.6
3136	宝坻	香坻澜园02配电室1号变	香坻营13	大口屯	630	36.666	5.82%	0	467.3
3137	宝坻	润悦园2号配电室3号变	香坻营13	大口屯	630	50.778	8.06%	0	453.2
3138	宝坻	润煦园01配电室2号变	润悦营42	大口屯	630	17.829	2.83%	0	486.2
3139	宝坻	浩润嘉苑04配电室2号变	浩润营12	大口屯	630	42.651	6.77%	0	461.3

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
3140	宝坻	浩润嘉苑02配电室4号变	浩润营12	大口屯	630	37.863	6.01%	0	466.1
3141	宝坻	浩润嘉苑02配电室3号变	兴华营31	大口屯	630	22.995	3.65%	0	481.0
3142	宝坻	浩润嘉苑02配电室1号变	兴华营31	大口屯	630	40.509	6.43%	0	463.5
3143	宝坻	浩润嘉苑04配电室4号变	浩润营12	大口屯	630	25.011	3.97%	0	479.0
3144	宝坻	浩润嘉苑01配电室2号变	浩润营12	大口屯	630	59.283	9.41%	0	444.7
3145	宝坻	浩润嘉苑02配电室2号变	浩润营12	大口屯	630	47.502	7.54%	0	456.5
3146	宝坻	浩润嘉苑01配电室1号变	兴华营31	大口屯	630	69.174	10.98%	0	434.8
3147	宝坻	百旺嘉园02配电室4号变	万和营43	大口屯	630	58.149	9.23%	0	445.9
3148	宝坻	天玺园小区4号箱站1号变	天玺园马13	大口屯	630	89.46	14.20%	0	414.5
3149	宝坻	香坻馨园01配电室1号变	香坻营13	大口屯	630	42.903	6.81%	0	461.1
3150	宝坻	润悦园2号配电室1号变	香坻营13	大口屯	630	39.06	6.20%	0	464.9
3151	宝坻	香坻澜园01配电室2号变压器	香坻营13	大口屯	630	27.09	4.30%	0	476.9
3152	宝坻	润悦园1号配电室3号变	香坻营13	大口屯	630	60.165	9.55%	0	443.8
3153	宝坻	香坻馨园01配电室4号变	润悦营42	大口屯	630	22.491	3.57%	0	481.5
3154	宝坻	香坻馨园01配电室2号变	润悦营42	大口屯	630	46.116	7.32%	0	457.9
3155	宝坻	润煦园02配电室2号变	润悦营42	大口屯	630	26.145	4.15%	0	477.9

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
3156	宝坻	香坻澜园02配电室2号变	润悦营42	大口屯	630	11.088	1.76%	0	492.9
3157	宝坻	润悦园2号配电室4号变	润悦营42	大口屯	630	14.364	2.28%	0	489.6
3158	宝坻	浩润嘉苑01配电室4号变	浩润营12	大口屯	630	53.235	8.45%	0	450.8
3159	宝坻	紫溪花园02配电室2号变	兴华营31	大口屯	630	43.974	6.98%	0	460.0
3160	宝坻	浩润嘉苑05配电室4号变	浩润营12	大口屯	630	0.567	0.09%	0	503.4
3161	宝坻	百旺嘉园02配电室3号变	浩润营12	大口屯	630	67.599	10.73%	0	436.4
3162	宝坻	天玺园小区2号箱站1号变	天玺园马13	大口屯	630	90.972	14.44%	0	413.0
3163	宝坻	天玺园小区3号箱站1号变	天玺园马13	大口屯	630	107.1	17.00%	0	396.9
3164	宝坻	百旺嘉园02配电室1号变	浩润营12	大口屯	630	57.582	9.14%	0	446.4
3165	宝坻	百旺嘉园02配电室2号变	万和营43	大口屯	630	77.679	12.33%	0	426.3
3166	宝坻	紫溪花园02配电室4号变	兴华营31	大口屯	630	28.917	4.59%	0	475.1
3167	宝坻	香坻澜园01配电室3号变压器	润悦营42	大口屯	630	26.019	4.13%	0	478.0
3168	宝坻	润熙园1号配电室2号变	润悦营42	大口屯	630	54.558	8.66%	0	449.4
3169	宝坻	润悦园1号配电室2号变	润悦营42	大口屯	630	44.037	6.99%	0	460.0
3170	宝坻	润悦园2号配电室2号变	润悦营42	大口屯	630	67.284	10.68%	0	436.7
3171	宝坻	润悦园1号配电室1号变	香坻营13	大口屯	630	28.224	4.48%	0	475.8

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
3172	宝坻	浩润嘉苑01配电室3号变	兴华营31	大口屯	630	57.834	9.18%	0	446.2
3173	宝坻	香坻馨园01配电室3号变	香坻营13	大口屯	630	34.524	5.48%	0	469.5
3174	宝坻	天玺园小区1号箱站1号变	天玺园马13	大口屯	630	80.766	12.82%	0	423.2
3175	宝坻	润悦园1号配电室4号变	润悦营42	大口屯	630	12.159	1.93%	0	491.8
3176	宝坻	儒林轩小区01配电室1号变	兴华营31	大口屯	500	48.85	9.77%	0	351.2
3177	宝坻	新开口镇江石窝村06台区	新开口西新21	大口屯	400	66.84	16.71%	0	253.2
3178	宝坻	新开口镇江石窝村04台区	新开口西新21	大口屯	400	75.08	18.77%	0	244.9
3179	宝坻	新开口镇江石窝村05台区	新开口西新21	大口屯	400	101.92	25.48%	0	218.1
3180	宝坻	新开口镇八户05台区	新开口南新25	大口屯	400	145.2	36.30%	0	174.8
3181	宝坻	新开口镇小王辛庄02台区	洛水坨新24	大口屯	400	48.24	12.06%	0	271.8
3182	宝坻	大口屯镇西鄆03台区	天玺园马13	大口屯	400	40.44	10.11%	0	279.6
3183	宝坻	潮阳街道东广林木05台区	西郝营14	大口屯	400	182.08	45.52%	0	137.9
3184	宝坻	郝各庄镇东郝各庄06台区	西郝营14	大口屯	400	34.72	8.68%	0	285.3
3185	宝坻	新开口镇八户04台区	新开口南新25	大口屯	400	111.8	27.95%	0	208.2
3186	宝坻	潮阳街道小兰各庄05台区	石辛庄新23	大口屯	400	223.72	55.93%	0	96.3
3187	宝坻	潮阳街道小兰各庄03台区	石辛庄新23	大口屯	400	143.12	35.78%	0	176.9

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
3188	宝坻	潮阳街道小兰各庄04台区	石辛庄新23	大口屯	400	156.32	39.08%	0	163.7
3189	宝坻	大口屯镇东南仁埒03台区	刘举人马12	大口屯	400	25.6	6.40%	0	294.4
3190	宝坻	大口屯镇后寒河01台区	后寒河马11	大口屯	400	48.92	12.23%	0	271.1
3191	宝坻	新开口镇卷子07台区	彭家务新22	大口屯	400	51.76	12.94%	0	268.2
3192	宝坻	新开口镇新开口07台区	洛水坨新24	大口屯	400	92.16	23.04%	0	227.8
3193	宝坻	新开口镇新开口08台区	洛水坨新24	大口屯	400	81.4	20.35%	0	238.6
3194	宝坻	大口屯镇后寒河03台区	后寒河马11	大口屯	400	50.24	12.56%	0	269.8
3195	宝坻	新开口镇何各庄09台区	洛水坨新24	大口屯	400	39.8	9.95%	0	280.2
3196	宝坻	大口屯镇后寒河02台区	后寒河马11	大口屯	400	85.6	21.40%	0	234.4
3197	宝坻	新开口镇卷子村11台区	彭家务新22	大口屯	400	79.44	19.86%	0	240.6
3198	宝坻	新开口镇焦庄02台区	彭家务新22	大口屯	400	58.4	14.60%	0	261.6
3199	宝坻	新开口镇卷子08台区	彭家务新22	大口屯	400	68.76	17.19%	0	251.2
3200	宝坻	新开口镇彭家务04台区	彭家务新22	大口屯	400	67.48	16.87%	0	252.5
3201	宝坻	大口屯镇西鄆05台区	天玺园马13	大口屯	400	121.08	30.27%	0	198.9
3202	宝坻	新开口镇新开口06台区	彭家务新22	大口屯	400	87.44	21.86%	0	232.6
3203	宝坻	潮阳街道大兰各庄02台区	石辛庄新23	大口屯	400	109.36	27.34%	0	210.6

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
3204	宝坻	潮阳街道大兰各庄05台区	石辛庄新23	大口屯	400	68.56	17.14%	0	251.4
3205	宝坻	大口屯镇东鄆07台区	天玺园马13	大口屯	400	132.28	33.07%	0	187.7
3206	宝坻	新开口镇卷子04台区	彭家务新22	大口屯	400	115	28.75%	0	205.0
3207	宝坻	朝阳街道苑家庄03台区	后寒河马11	大口屯	400	132.08	33.02%	0	187.9
3208	宝坻	新开口镇洛水坨04台区	洛水坨新24	大口屯	400	38.56	9.64%	0	281.4
3209	宝坻	新开口镇六户05台区	新开口西新21	大口屯	400	69.92	17.48%	0	250.1
3210	宝坻	新开口镇龙尾屯04台区	新开口西新21	大口屯	400	117.4	29.35%	0	202.6
3211	宝坻	新开口镇前陈甫03台区	新开口西新21	大口屯	400	94.08	23.52%	0	225.9
3212	宝坻	潮阳街道马各庄04台区	西郝营14	大口屯	400	120.56	30.14%	0	199.4
3213	宝坻	郝各庄镇东郝各庄04台区	西郝营14	大口屯	400	77.04	19.26%	0	243.0
3214	宝坻	郝各庄镇西郝各庄03台区	西郝营14	大口屯	400	72.48	18.12%	0	247.5
3215	宝坻	郝各庄镇东郝各庄07台区	西郝营14	大口屯	400	49.8	12.45%	0	270.2
3216	宝坻	潮阳街道小兰各庄02台区	石辛庄新23	大口屯	400	41.64	10.41%	0	278.4
3217	宝坻	新开口镇洛水坨01台区	洛水坨新24	大口屯	400	132.12	33.03%	0	187.9
3218	宝坻	郝各庄镇西郝各庄05台区	西郝营14	大口屯	400	207.6	51.90%	0	112.4
3219	宝坻	大口屯镇东南仁圩06台区	刘举人马12	大口屯	400	139.96	34.99%	0	180.0

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
3220	宝坻	大口屯镇东南仁埝09台区	刘举人马12	大口屯	400	53.48	13.37%	0	266.5
3221	宝坻	大口屯镇韩庄04台区	刘举人马12	大口屯	400	95.52	23.88%	0	224.5
3222	宝坻	大口屯镇东南仁埝07台区	刘举人马12	大口屯	400	123.6	30.90%	0	196.4
3223	宝坻	大口屯镇西鄆04台区	天玺园马13	大口屯	400	102.84	25.71%	0	217.2
3224	宝坻	新开口镇江石窝03台区	新开口西新21	大口屯	400	60.04	15.01%	0	260.0
3225	宝坻	新开口镇后六口14台区	新开口西新21	大口屯	400	50.92	12.73%	0	269.1
3226	宝坻	新开口镇彭家务01台区	彭家务新22	大口屯	400	90.64	22.66%	0	229.4
3227	宝坻	潮阳街道小赵各庄02台区	石辛庄新23	大口屯	400	25.28	6.32%	0	294.7
3228	宝坻	大口屯镇东南仁埝01台区	刘举人马12	大口屯	400	48.84	12.21%	0	271.2
3229	宝坻	大口屯镇东南仁埝08台区	刘举人马12	大口屯	400	67.16	16.79%	0	252.8
3230	宝坻	大口屯镇东南仁埝10台区	刘举人马12	大口屯	400	57.28	14.32%	0	262.7
3231	宝坻	郝各庄镇东郝各庄03台区	西郝营14	大口屯	400	155.96	38.99%	0	164.0
3232	宝坻	郝各庄镇东郝各庄01台区	西郝营14	大口屯	400	145.48	36.37%	0	174.5
3233	宝坻	潮阳街道马各庄03台区	西郝营14	大口屯	400	0	0.00%	0	320.0
3234	宝坻	郝各庄镇岔古03台区	西郝营14	大口屯	400	117.12	29.28%	0	202.9
3235	宝坻	潮阳街道东广林木04台区	西郝营14	大口屯	400	151.12	37.78%	0	168.9

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
3236	宝坻	大口屯镇东南仁埕04台区	刘举人马12	大口屯	400	98.08	24.52%	0	221.9
3237	宝坻	大口屯镇东南仁埕11台区	刘举人马12	大口屯	400	50.4	12.60%	0	269.6
3238	宝坻	新开口镇焦庄01台区	彭家务新22	大口屯	400	33.76	8.44%	0	286.2
3239	宝坻	新开口镇王家口02台区	彭家务新22	大口屯	400	108.36	27.09%	0	211.6
3240	宝坻	新开口镇卷子06台区	彭家务新22	大口屯	400	52.76	13.19%	0	267.2
3241	宝坻	新开口镇焦庄03台区	彭家务新22	大口屯	400	129.68	32.42%	0	190.3
3242	宝坻	新开口镇卷子02台区	彭家务新22	大口屯	400	150.12	37.53%	0	169.9
3243	宝坻	大口屯镇大千佛顶03台区	后寒河马11	大口屯	400	77.24	19.31%	0	242.8
3244	宝坻	大口屯镇大千佛顶04台区	后寒河马11	大口屯	400	53	13.25%	0	267.0
3245	宝坻	大口屯镇茶棚02台区	天玺园马13	大口屯	400	47.08	11.77%	0	272.9
3246	宝坻	新开口镇八户06台区	新开口南新25	大口屯	400	203.68	50.92%	0	116.3
3247	宝坻	郝各庄镇东郝各庄02台区	西郝营14	大口屯	400	74.44	18.61%	0	245.6
3248	宝坻	郝各庄镇东郝各庄05台区	西郝营14	大口屯	400	47.28	11.82%	0	272.7
3249	宝坻	大口屯镇窝北厂03台区	天玺园马13	大口屯	400	43.88	10.97%	0	276.1
3250	宝坻	大口屯镇茶棚03台区	天玺园马13	大口屯	400	69.04	17.26%	0	251.0
3251	宝坻	新开口镇龙尾屯02台区	新开口西新21	大口屯	400	122.88	30.72%	0	197.1

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
3252	宝坻	大口屯镇薛庄02台区	后寒河马11	大口屯	400	49.32	12.33%	0	270.7
3253	宝坻	大口屯镇东南仁埕05台区	刘举人马12	大口屯	400	97.84	24.46%	0	222.2
3254	宝坻	新开口镇前陈甫01台区	新开口西新21	大口屯	400	44.88	11.22%	0	275.1
3255	宝坻	新开口镇六户06台区	新开口西新21	大口屯	400	38.4	9.60%	0	281.6
3256	宝坻	新开口镇江石窝02台区	新开口西新21	大口屯	400	66.84	16.71%	0	253.2
3257	宝坻	新开口镇卷子01台区	彭家务新22	大口屯	400	109.6	27.40%	0	210.4
3258	宝坻	大口屯镇碱坨02台区	后寒河马11	大口屯	400	68.24	17.06%	0	251.8
3259	宝坻	大口屯镇小千佛顶02台区	后寒河马11	大口屯	400	79.52	19.88%	0	240.5
3260	宝坻	郝各庄镇前郝各庄02台区	西郝营14	大口屯	400	123	30.75%	0	197.0
3261	宝坻	大口屯镇东鄆03台区	天玺园马13	大口屯	400	78.8	19.70%	0	241.2
3262	宝坻	新开口镇卷子09台区	彭家务新22	大口屯	400	64.68	16.17%	0	255.3
3263	宝坻	大口屯镇东鄆08台区	天玺园马13	大口屯	400	89.72	22.43%	0	230.3
3264	宝坻	新开口镇彭家务03台区	彭家务新22	大口屯	400	107.6	26.90%	0	212.4
3265	宝坻	新开口镇前陈甫04台区	新开口西新21	大口屯	400	56.92	14.23%	0	263.1
3266	宝坻	新开口镇洛水坨02台区	洛水坨新24	大口屯	400	95.08	23.77%	0	224.9
3267	宝坻	大口屯镇小千佛顶03台区	后寒河马11	大口屯	400	98.24	24.56%	0	221.8

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
3268	宝坻	郝各庄镇西郝各庄04台区	西郝营14	大口屯	400	84.24	21.06%	0	235.8
3269	宝坻	新开口镇新开口05台区	洛水坨新24	大口屯	400	100.04	25.01%	0	220.0
3270	宝坻	新开口镇新开口02台区	洛水坨新24	大口屯	400	97.08	24.27%	0	222.9
3271	宝坻	新开口镇耿庄02台区	新开口西新21	大口屯	400	54.16	13.54%	0	265.8
3272	宝坻	郝各庄镇东郝各庄08台区	西郝营14	大口屯	400	77.08	19.27%	0	242.9
3273	宝坻	郝各庄镇西郝各庄06台区	西郝营14	大口屯	400	129.8	32.45%	0	190.2
3274	宝坻	大口屯镇东鄆09台区	天玺园马13	大口屯	400	53.48	13.37%	0	266.5
3275	宝坻	新开口镇六户04台区	新开口西新21	大口屯	400	62.24	15.56%	0	257.8
3276	宝坻	儒林轩小区01配电室3号变	兴华营31	大口屯	400	54.28	13.57%	0	265.7
3277	宝坻	马家店充电桩01箱站台区	浩润营12	大口屯	400	57.56	14.39%	0	262.4
3278	宝坻	儒林轩小区01箱站1号变	兴华营31	大口屯	400	69.36	17.34%	0	250.6
3279	宝坻	润熙园新建1号箱站1号变	润悦营42	大口屯	400	20	5.00%	0	300.0
3280	宝坻	牛家牌乡牛家牌06台区	精密老13	大口屯	400	67.76	16.94%	0	252.2
3281	宝坻	牛家牌乡牛家牌04台区	精密老13	大口屯	400	126.12	31.53%	0	193.9
3282	宝坻	牛家牌乡牛家牌10台区	精密老13	大口屯	400	71.72	17.93%	0	248.3
3283	宝坻	郝各庄镇河北庄04台区	李台温12	大口屯	400	27.28	6.82%	0	292.7

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
3284	宝坻	郝各庄镇李台06台区	李台温12	大口屯	400	120.24	30.06%	0	199.8
3285	宝坻	郝各庄镇河北庄03台区	李台温12	大口屯	400	118.32	29.58%	0	201.7
3286	宝坻	牛家牌乡牛家牌07台区	精密老13	大口屯	400	73.08	18.27%	0	246.9
3287	宝坻	郝各庄镇菜芽庄04台区	李台温12	大口屯	400	26.56	6.64%	0	293.4
3288	宝坻	郝各庄镇河北庄02台区	李台温12	大口屯	400	127.84	31.96%	0	192.2
3289	宝坻	牛家牌乡吴家牌06台区	精密老13	大口屯	400	81.08	20.27%	0	238.9
3290	宝坻	牛家牌乡牛家牌08台区	精密老13	大口屯	400	48.36	12.09%	0	271.6
3291	宝坻	牛家牌乡吴家牌01台区	精密老13	大口屯	400	81.68	20.42%	0	238.3
3292	宝坻	牛家牌乡牛家牌01台区	精密老13	大口屯	400	100.68	25.17%	0	219.3
3293	宝坻	牛家牌镇赵家湾02台区	珠江老14	大口屯	400	67	16.75%	0	253.0
3294	宝坻	郝各庄镇李台05台区	李台温12	大口屯	400	56.8	14.20%	0	263.2
3295	宝坻	郝各庄镇菜芽庄05台区	李台温12	大口屯	400	65	16.25%	0	255.0
3296	宝坻	牛家牌乡吴家牌05台区	精密老13	大口屯	400	82.88	20.72%	0	237.1
3297	宝坻	郝各庄镇菜芽庄01台区	李台温12	大口屯	400	54.2	13.55%	0	265.8
3298	宝坻	郝各庄镇菜芽庄02台区	李台温12	大口屯	400	191.92	47.98%	0	128.1
3299	宝坻	牛家牌乡吴家牌03台区	精密老13	大口屯	400	42.64	10.66%	0	277.4

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
3300	宝坻	郝各庄镇菜芽庄03台区	李台温12	大口屯	400	53.36	13.34%	0	266.6
3301	宝坻	牛家牌乡牛家牌03台区	精密老13	大口屯	400	64.84	16.21%	0	255.2
3302	宝坻	牛家牌镇赵家湾03台区	珠江老14	大口屯	400	55.72	13.93%	0	264.3
3303	宝坻	牛家牌乡李家牌05台区	精密老13	大口屯	400	125.44	31.36%	0	194.6
3304	宝坻	牛家牌乡牛家牌09台区	精密老13	大口屯	400	163.68	40.92%	0	156.3
3305	宝坻	大口屯镇东鄆02台区	天玺园马13	大口屯	315	53.739	17.06%	0	198.3
3306	宝坻	潮阳街道东广林木02台区	西郝营14	大口屯	315	135.4815	43.01%	0	116.5
3307	宝坻	潮阳街道东广林木03台区	西郝营14	大口屯	315	234.0135	74.29%	0	18.0
3308	宝坻	郝各庄镇侯家庄03台区	西郝营14	大口屯	315	120.078	38.12%	0	131.9
3309	宝坻	大口屯镇东南仁埝02台区	刘举人马12	大口屯	315	49.6755	15.77%	0	202.3
3310	宝坻	大口屯镇小千佛顶01台区	后寒河马11	大口屯	315	41.1075	13.05%	0	210.9
3311	宝坻	大口屯镇西鄆01台区	天玺园马13	大口屯	315	64.764	20.56%	0	187.2
3312	宝坻	大口屯镇窝北厂01台区	天玺园马13	大口屯	315	87.444	27.76%	0	164.6
3313	宝坻	大口屯镇东鄆01台区	天玺园马13	大口屯	315	53.487	16.98%	0	198.5
3314	宝坻	大口屯镇大千佛顶02台区	后寒河马11	大口屯	315	65.142	20.68%	0	186.9
3315	宝坻	潮阳街道大兰各庄01台区	石辛庄新23	大口屯	315	130.914	41.56%	0	121.1

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
3316	宝坻	潮阳街道小赵各庄01台区	石辛庄新23	大口屯	315	136.71	43.40%	0	115.3
3317	宝坻	朝阳街道苑家庄02台区	后寒河马11	大口屯	315	75.5055	23.97%	0	176.5
3318	宝坻	新开口镇洛水坨03台区	洛水坨新24	大口屯	315	42.147	13.38%	0	209.9
3319	宝坻	郝各庄镇岔古02台区	西郝营14	大口屯	315	47.817	15.18%	0	204.2
3320	宝坻	大口屯镇薛庄01台区	后寒河马11	大口屯	315	53.109	16.86%	0	198.9
3321	宝坻	大口屯镇大千佛顶01台区	后寒河马11	大口屯	315	40.4145	12.83%	0	211.6
3322	宝坻	大口屯镇碱坨01台区	后寒河马11	大口屯	315	60.8895	19.33%	0	191.1
3323	宝坻	潮阳街道庄头01台区	西郝营14	大口屯	315	0	0.00%	0	252.0
3324	宝坻	郝各庄镇前郝各庄01台区	西郝营14	大口屯	315	72.261	22.94%	0	179.7
3325	宝坻	郝各庄镇西郝各庄02台区	西郝营14	大口屯	315	88.767	28.18%	0	163.2
3326	宝坻	大口屯镇韩庄01台区	刘举人马12	大口屯	315	65.4255	20.77%	0	186.6
3327	宝坻	大口屯镇韩庄03台区	刘举人马12	大口屯	315	42.6825	13.55%	0	209.3
3328	宝坻	大口屯镇韩庄02台区	刘举人马12	大口屯	315	60.417	19.18%	0	191.6
3329	宝坻	新开口镇前六口01台区	新开口西新21	大口屯	315	162.918	51.72%	0	89.1
3330	宝坻	新开口镇江石窝01台区	新开口西新21	大口屯	315	92.1375	29.25%	0	159.9
3331	宝坻	新开口镇耿庄01台区	新开口西新21	大口屯	315	59.8185	18.99%	0	192.2

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
3332	宝坻	郝各庄镇岔古01台区	西郝营14	大口屯	315	68.796	21.84%	0	183.2
3333	宝坻	新开口镇卷子03台区	彭家务新22	大口屯	315	116.5815	37.01%	0	135.4
3334	宝坻	大口屯镇窝北厂02台区	天玺园马13	大口屯	315	65.898	20.92%	0	186.1
3335	宝坻	潮阳街道小兰各庄01台区	石辛庄新23	大口屯	315	126.693	40.22%	0	125.3
3336	宝坻	新开口镇卷子05台区	彭家务新22	大口屯	315	130.347	41.38%	0	121.7
3337	宝坻	新开口镇彭家务02台区	彭家务新22	大口屯	315	69.2685	21.99%	0	182.7
3338	宝坻	大口屯镇西刘举人庄01台区	刘举人马12	大口屯	315	116.424	36.96%	0	135.6
3339	宝坻	潮阳街道马各庄02台区	西郝营14	大口屯	315	164.4615	52.21%	0	87.5
3340	宝坻	大口屯镇西鄆02台区	天玺园马13	大口屯	315	52.4475	16.65%	0	199.6
3341	宝坻	朝阳街道苑家庄01台区	后寒河马11	大口屯	315	98.784	31.36%	0	153.2
3342	宝坻	潮阳街道马各庄01台区	西郝营14	大口屯	315	93.933	29.82%	0	158.1
3343	宝坻	郝各庄镇河北庄01台区	李台温12	大口屯	315	37.548	11.92%	0	214.5
3344	宝坻	牛家牌镇赵家湾04台区	农场老15	大口屯	315	36.099	11.46%	0	215.9
3345	宝坻	牛家牌乡吴家牌04台区	精密老13	大口屯	315	160.3035	50.89%	0	91.7
3346	宝坻	牛家牌镇赵家湾01台区	珠江老14	大口屯	315	44.0685	13.99%	0	207.9
3347	宝坻	郝各庄镇李台01台区	李台温12	大口屯	315	121.779	38.66%	0	130.2

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
3348	宝坻	郝各庄镇李台03台区	李台温12	大口屯	315	144.9945	46.03%	0	107.0
3349	宝坻	牛家牌乡李家牌01台区	精密老13	大口屯	315	85.176	27.04%	0	166.8
3350	宝坻	新开口镇六户01台区	新开口西新21	大口屯	250	87.375	34.95%	0	112.6
3351	宝坻	（自用）菜芽站变电操作二队	李台温12	大口屯	250	17.975	7.19%	0	182.0
3352	宝坻	新开口镇小王辛庄01台区	洛水坨新24	大口屯	200	58.58	29.29%	0	101.4
3353	宝坻	大口屯镇东鄆04台区	天玺园马13	大口屯	200	73.7	36.85%	0	86.3
3354	宝坻	大口屯镇茶棚01台区	天玺园马13	大口屯	200	52.8	26.40%	0	107.2
3355	宝坻	新开口镇前陈甫02台区	新开口西新21	大口屯	200	53.48	26.74%	0	106.5
3356	宝坻	郝各庄镇西郝各庄01台区	西郝营14	大口屯	200	77.14	38.57%	0	82.9
3357	宝坻	潮阳街道庄头村02台区	西郝营14	大口屯	200	3.36	1.68%	0	156.6
3358	宝坻	新开口镇卷子村10台区	彭家务新22	大口屯	200	108.56	54.28%	0	51.4
3359	宝坻	大口屯镇东鄆06台区	天玺园马13	大口屯	200	68.6	34.30%	0	91.4
3360	宝坻	牛家牌乡牛家牌05台区	精密老13	大口屯	200	62.4	31.20%	0	97.6
3361	宝坻	新开口镇六户02台区	新开口西新21	大口屯	160	85.664	53.54%	0	42.3
3362	宝坻	（自用）天津市宝坻区新开口站	新开口西新21	大口屯	100	28.69	28.69%	0	51.3
3363	宝坻	新安镇边家庄08台区	边家庄申61	大钟庄	400	23.64	5.91%	0	296.4

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
3364	宝坻	新安镇边家庄04台区	边家庄申61	大钟庄	400	34.8	8.70%	0	285.2
3365	宝坻	大钟镇焦家庄05台区	东鲁沽袁15	大钟庄	400	41.4	10.35%	0	278.6
3366	宝坻	大钟镇东鲁沽04台区	东鲁沽袁15	大钟庄	400	38.48	9.62%	0	281.5
3367	宝坻	大钟庄镇滩沽05台区	宝芝钟12	大钟庄	400	42.88	10.72%	0	277.1
3368	宝坻	大钟镇东鲁沽05台区	东鲁沽袁15	大钟庄	400	28.76	7.19%	0	291.2
3369	宝坻	大钟庄镇宝芝麻窝09台区	厂家窝袁65	大钟庄	400	46.72	11.68%	0	273.3
3370	宝坻	新安镇王善庄21台区	王善庄二安22	大钟庄	400	81.08	20.27%	0	238.9
3371	宝坻	新安镇王善庄17台区	王善庄二安22	大钟庄	400	45.56	11.39%	0	274.4
3372	宝坻	新安镇王善庄22台区	王善庄二安22	大钟庄	400	78	19.50%	0	242.0
3373	宝坻	新安镇王善庄04台区	王善庄二安22	大钟庄	315	26.397	8.38%	0	225.6
3374	宝坻	新安镇王善庄20台区	王善庄二安22	大钟庄	400	58.84	14.71%	0	261.2
3375	宝坻	新安镇马庄04台区	王善庄二安22	大钟庄	400	68.64	17.16%	0	251.4
3376	宝坻	新安镇王善庄19台区	王善庄二安22	大钟庄	400	38.76	9.69%	0	281.2
3377	宝坻	新安镇王善庄06台区	王善庄二安22	大钟庄	400	85.44	21.36%	0	234.6
3378	宝坻	大钟镇宽江01台区	勾家庄袁54	大钟庄	315	82.6245	26.23%	0	169.4
3379	宝坻	新安镇张兰庄04台区	张兰庄申14	大钟庄	400	44.88	11.22%	0	275.1
3380	宝坻	新安镇张兰庄05台区	张兰庄申14	大钟庄	400	31.68	7.92%	0	288.3

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
3381	宝坻	新安镇张兰庄07台区	张兰庄申14	大钟庄	400	84.92	21.23%	0	235.1
3382	宝坻	新安镇张兰庄06台区	张兰庄申14	大钟庄	400	65.88	16.47%	0	254.1
3383	宝坻	新安镇张兰庄03台区	张兰庄申14	大钟庄	400	20.88	5.22%	0	299.1
3384	宝坻	新安镇西庄沽08台区	西庄沽申23	大钟庄	400	39.44	9.86%	0	280.6
3385	宝坻	新安镇北芮庄05台区	西庄沽申23	大钟庄	400	53.88	13.47%	0	266.1
3386	宝坻	新安镇北芮庄07台区	西庄沽申23	大钟庄	400	31.4	7.85%	0	288.6
3387	宝坻	大钟庄镇大沽庄24台区	盛松 I 钟11	大钟庄	400	81.48	20.37%	0	238.5
3388	宝坻	新安镇北潭村12台区	潭东申15	大钟庄	400	53.04	13.26%	0	267.0
3389	宝坻	新安镇北潭村15台区	潭东申15	大钟庄	400	52.64	13.16%	0	267.4
3390	宝坻	新安镇北潭村06台区	潭东申15	大钟庄	400	38.48	9.62%	0	281.5
3391	宝坻	新安镇北潭村18台区	潭东申15	大钟庄	400	13.64	3.41%	0	306.4
3392	宝坻	新安镇北潭村19台区	潭东申15	大钟庄	400	66.32	16.58%	0	253.7
3393	宝坻	新安镇赵家铺二村12台区	工部申53	大钟庄	400	60.92	15.23%	0	259.1
3394	宝坻	新安镇赵家铺二村10台区	工部申53	大钟庄	400	33.8	8.45%	0	286.2
3395	宝坻	新安镇赵家铺二村01台区	工部申53	大钟庄	315	71.0955	22.57%	0	180.9
3396	宝坻	新安镇赵家铺二村11台区	工部申53	大钟庄	400	15.64	3.91%	0	304.4

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
3397	宝坻	新安镇张家庄03台区	八间房申11	大钟庄	400	48.32	12.08%	0	271.7
3398	宝坻	大钟庄镇滩沽04台区	宝芝钟12	大钟庄	400	49.8	12.45%	0	270.2
3399	宝坻	大钟庄镇凌沿庄07台区	杨木村袁64	大钟庄	400	78.04	19.51%	0	242.0
3400	宝坻	新安镇大高庄01台区	张松申52	大钟庄	400	62.96	15.74%	0	257.0
3401	宝坻	新安镇大高庄03台区	张松申52	大钟庄	315	39.4695	12.53%	0	212.5
3402	宝坻	大钟庄镇牛庄子05台区	杨庄子袁22	大钟庄	400	47.84	11.96%	0	272.2
3403	宝坻	大钟镇大靳庄04台区	杨庄子袁22	大钟庄	400	40.96	10.24%	0	279.0
3404	宝坻	大钟庄镇大钟庄07台区	新安镇214	大钟庄	400	162.28	40.57%	0	157.7
3405	宝坻	大钟庄镇滩沽10台区	宝芝钟12	大钟庄	400	37.64	9.41%	0	282.4
3406	宝坻	大钟庄镇滩沽09台区	宝芝钟12	大钟庄	400	34.92	8.73%	0	285.1
3407	宝坻	大钟庄镇滩沽08台区	宝芝钟12	大钟庄	400	99.88	24.97%	0	220.1
3408	宝坻	大钟庄镇大钟庄19台区	新安镇214	大钟庄	400	59.2	14.80%	0	260.8
3409	宝坻	大钟庄镇大钟庄04台区	新安镇214	大钟庄	400	156.4	39.10%	0	163.6
3410	宝坻	大钟庄镇大钟庄06台区	新安镇214	大钟庄	400	219.6	54.90%	0	100.4
3411	宝坻	大钟庄镇杨木庄05台区	杨木村袁64	大钟庄	400	85.84	21.46%	0	234.2
3412	宝坻	大钟庄镇凌沿庄06台区	杨木村袁64	大钟庄	400	130.88	32.72%	0	189.1

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
3413	宝坻	大钟庄镇凌沿庄09台区	杨木村袁64	大钟庄	400	40.28	10.07%	0	279.7
3414	宝坻	大钟庄镇凌沿庄02台区	杨木村袁64	大钟庄	315	42.2415	13.41%	0	209.8
3415	宝坻	大钟庄镇凌沿庄05台区	杨木村袁64	大钟庄	400	38.24	9.56%	0	281.8
3416	宝坻	大钟镇李英庄01台区	张五庄袁63	大钟庄	315	51.5025	16.35%	0	200.5
3417	宝坻	新安镇南业前02台区	南业东申12	大钟庄	400	33.92	8.48%	0	286.1
3418	宝坻	新安镇北潭村04台区	潭东申15	大钟庄	400	63.4	15.85%	0	256.6
3419	宝坻	新安镇北潭村16台区	潭东申15	大钟庄	400	50.96	12.74%	0	269.0
3420	宝坻	大钟镇李英庄07台区	张五庄袁63	大钟庄	400	59.48	14.87%	0	260.5
3421	宝坻	新安镇南业西01台区	南业东申12	大钟庄	315	71.4735	22.69%	0	180.5
3422	宝坻	大钟镇大靳庄03台区	杨庄子袁22	大钟庄	400	42.88	10.72%	0	277.1
3423	宝坻	大钟庄镇牛庄子01台区	杨庄子袁22	大钟庄	315	34.3035	10.89%	0	217.7
3424	宝坻	大钟镇李英庄04台区	张五庄袁63	大钟庄	400	51.84	12.96%	0	268.2
3425	宝坻	大钟庄镇牛庄子03台区	杨庄子袁22	大钟庄	400	65.64	16.41%	0	254.4
3426	宝坻	大钟镇宽江08台区	勾家庄袁54	大钟庄	400	16.72	4.18%	0	303.3
3427	宝坻	大钟镇李英庄03台区	张五庄袁63	大钟庄	400	26.32	6.58%	0	293.7
3428	宝坻	大钟镇李英庄02台区	张五庄袁63	大钟庄	400	130.08	32.52%	0	189.9
3429	宝坻	大钟镇李英庄06台区	张五庄袁63	大钟庄	400	86.72	21.68%	0	233.3

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
3430	宝坻	大钟镇大靳庄06台区	杨庄子袁22	大钟庄	400	46.04	11.51%	0	274.0
3431	宝坻	大钟镇李英庄08台区	张五庄袁63	大钟庄	400	53.76	13.44%	0	266.2
3432	宝坻	新安镇南业前03台区	南业东申12	大钟庄	400	51.4	12.85%	0	268.6
3433	宝坻	新安镇伍麻庄03台区	伍麻庄申56	大钟庄	400	87	21.75%	0	233.0
3434	宝坻	大钟庄镇大沽庄22台区	盛松 I 钟11	大钟庄	400	78.52	19.63%	0	241.5
3435	宝坻	大钟庄镇大沽庄14台区	盛松 I 钟11	大钟庄	400	24.28	6.07%	0	295.7
3436	宝坻	大钟庄镇大沽庄20台区	盛松 I 钟11	大钟庄	400	39.32	9.83%	0	280.7
3437	宝坻	大钟镇小苑庄05台区	盛松 I 钟11	大钟庄	400	42.2	10.55%	0	277.8
3438	宝坻	大钟庄镇大沽庄19台区	盛松 I 钟11	大钟庄	400	67.4	16.85%	0	252.6
3439	宝坻	大钟庄镇大沽庄25台区	盛松 I 钟11	大钟庄	400	33.96	8.49%	0	286.0
3440	宝坻	大钟庄镇大沽庄17台区	盛松 I 钟11	大钟庄	400	120.6	30.15%	0	199.4
3441	宝坻	大钟庄镇大沽庄16台区	盛松 I 钟11	大钟庄	400	42.92	10.73%	0	277.1
3442	宝坻	大钟庄镇大沽庄15台区	盛松 I 钟11	大钟庄	400	99.56	24.89%	0	220.4
3443	宝坻	新安镇郑家庄04台区	北芮庄申62	大钟庄	400	45.36	11.34%	0	274.6
3444	宝坻	新安镇于家口03台区	于家口二安21	大钟庄	315	37.233	11.82%	0	214.8
3445	宝坻	新安镇曹家口03台区	于家口二安21	大钟庄	315	56.5425	17.95%	0	195.5

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
3446	宝坻	新安镇伍麻庄05台区	伍麻庄申56	大钟庄	400	43.16	10.79%	0	276.8
3447	宝坻	新安镇小潭村04台区	伍麻庄申56	大钟庄	400	84.44	21.11%	0	235.6
3448	宝坻	新安镇李庄子04台区	伍麻庄申56	大钟庄	400	39.76	9.94%	0	280.2
3449	宝坻	大钟庄镇牛庄子02台区	杨庄子袁22	大钟庄	315	39.375	12.50%	0	212.6
3450	宝坻	大钟镇大靳庄02台区	杨庄子袁22	大钟庄	315	55.0305	17.47%	0	197.0
3451	宝坻	大钟镇大靳庄01台区	杨庄子袁22	大钟庄	315	175.581	55.74%	0	76.4
3452	宝坻	大钟镇大靳庄05台区	杨庄子袁22	大钟庄	400	41.76	10.44%	0	278.2
3453	宝坻	大钟庄镇大陈庄07台区	北王庄袁13	大钟庄	400	30.2	7.55%	0	289.8
3454	宝坻	新安镇北芮庄04台区	西庄沽申23	大钟庄	400	31.92	7.98%	0	288.1
3455	宝坻	新安镇西庄沽09台区	西庄沽申23	大钟庄	400	75.52	18.88%	0	244.5
3456	宝坻	新安镇北潭村17台区	潭东申15	大钟庄	400	26.72	6.68%	0	293.3
3457	宝坻	新安镇北潭村14台区	潭东申15	大钟庄	400	54	13.50%	0	266.0
3458	宝坻	新安镇北潭村13台区	潭东申15	大钟庄	400	28.24	7.06%	0	291.8
3459	宝坻	新安镇北潭村08台区	潭东申15	大钟庄	400	37.68	9.42%	0	282.3
3460	宝坻	大钟庄镇宝芝麻窝05台区	厂家窝袁65	大钟庄	400	53.04	13.26%	0	267.0
3461	宝坻	大钟庄镇大陈庄04台区	北王庄袁13	大钟庄	400	29.32	7.33%	0	290.7

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
3462	宝坻	大钟庄镇宝芝麻窝07台区	厂家窝袁65	大钟庄	400	39.28	9.82%	0	280.7
3463	宝坻	大钟庄镇宝芝麻窝08台区	厂家窝袁65	大钟庄	400	50.56	12.64%	0	269.4
3464	宝坻	大钟庄镇宝芝麻窝11台区	厂家窝袁65	大钟庄	400	39	9.75%	0	281.0
3465	宝坻	大钟庄镇司家庄01台区	厂家窝袁65	大钟庄	315	29.2005	9.27%	0	222.8
3466	宝坻	大钟庄镇杨木庄02台区	杨木村袁64	大钟庄	315	3.2445	1.03%	0	248.8
3467	宝坻	大钟庄镇杨木庄03台区	杨木村袁64	大钟庄	400	43.56	10.89%	0	276.4
3468	宝坻	大钟庄镇杨木庄04台区	杨木村袁64	大钟庄	400	38.16	9.54%	0	281.8
3469	宝坻	大钟庄镇凌沿庄01台区	杨木村袁64	大钟庄	315	74.4345	23.63%	0	177.6
3470	宝坻	大钟庄镇凌沿庄03台区	杨木村袁64	大钟庄	400	42.84	10.71%	0	277.2
3471	宝坻	大钟庄镇凌沿庄04台区	杨木村袁64	大钟庄	400	73.44	18.36%	0	246.6
3472	宝坻	大钟庄镇凌沿庄10台区	杨木村袁64	大钟庄	400	54.92	13.73%	0	265.1
3473	宝坻	新安镇孙家口05台区	于家口二安21	大钟庄	400	35.68	8.92%	0	284.3
3474	宝坻	新安镇北潭村07台区	潭东申15	大钟庄	400	57.24	14.31%	0	262.8
3475	宝坻	新安镇北潭村10台区	潭东申15	大钟庄	400	88.72	22.18%	0	231.3
3476	宝坻	新安镇张家庄04台区	八间房申11	大钟庄	400	59.2	14.80%	0	260.8
3477	宝坻	新安镇张家庄02台区	八间房申11	大钟庄	400	55.64	13.91%	0	264.4

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
3478	宝坻	新安镇张家庄01台区	八间房申11	大钟庄	315	54.81	17.40%	0	197.2
3479	宝坻	新安镇八间房06台区	八间房申11	大钟庄	400	72.08	18.02%	0	247.9
3480	宝坻	大钟庄镇滩沽02台区	宝芝钟12	大钟庄	315	27.594	8.76%	0	224.4
3481	宝坻	大钟庄镇滩沽11台区	宝芝钟12	大钟庄	400	45.36	11.34%	0	274.6
3482	宝坻	大钟庄镇宝芝麻窝06台区	厂家窝袁65	大钟庄	400	50.32	12.58%	0	269.7
3483	宝坻	大钟庄镇宝芝麻窝18台区	厂家窝袁65	大钟庄	400	95.52	23.88%	0	224.5
3484	宝坻	大钟庄镇宝芝麻窝21台区	厂家窝袁65	大钟庄	400	123.08	30.77%	0	196.9
3485	宝坻	大钟庄镇滩沽03台区	宝芝钟12	大钟庄	400	50.12	12.53%	0	269.9
3486	宝坻	大钟庄镇滩沽01台区	宝芝钟12	大钟庄	200	33.22	16.61%	0	126.8
3487	宝坻	大钟庄镇北王庄05台区	大陈庄袁53	大钟庄	400	0	0.00%	0	320.0
3488	宝坻	大钟庄镇北王庄07台区	大陈庄袁53	大钟庄	400	0	0.00%	0	320.0
3489	宝坻	大钟庄镇北王庄06台区	大陈庄袁53	大钟庄	400	9.32	2.33%	0	310.7
3490	宝坻	大钟镇康家庄07台区	康庄东袁62	大钟庄	400	66.92	16.73%	0	253.1
3491	宝坻	大钟镇康家庄09台区	康庄东袁62	大钟庄	400	59.44	14.86%	0	260.6
3492	宝坻	大钟庄镇北王庄08台区	大陈庄袁53	大钟庄	400	0	0.00%	0	320.0
3493	宝坻	大钟庄镇北王庄09台区	大陈庄袁53	大钟庄	400	3.96	0.99%	0	316.0

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
3494	宝坻	新安镇大高庄08台区	张松申52	大钟庄	315	85.491	27.14%	0	166.5
3495	宝坻	新安镇大高庄04台区	张松申52	大钟庄	400	33.92	8.48%	0	286.1
3496	宝坻	新安镇大高庄10台区	张松申52	大钟庄	400	47.88	11.97%	0	272.1
3497	宝坻	新安镇大高庄02台区	张松申52	大钟庄	400	40.56	10.14%	0	279.4
3498	宝坻	新安镇大高庄09台区	张松申52	大钟庄	400	40.08	10.02%	0	279.9
3499	宝坻	大钟镇金厂庄03台区	康庄东袁62	大钟庄	400	52.28	13.07%	0	267.7
3500	宝坻	大钟镇前鲁沽03台区	金厂袁14	大钟庄	400	50.64	12.66%	0	269.4
3501	宝坻	大钟镇长汀庄05台区	金厂袁14	大钟庄	400	43.84	10.96%	0	276.2
3502	宝坻	大钟镇南王庄02台区	金厂袁14	大钟庄	400	59.36	14.84%	0	260.6
3503	宝坻	大钟镇南王庄04台区	金厂袁14	大钟庄	400	44.36	11.09%	0	275.6
3504	宝坻	大钟镇前鲁沽04台区	金厂袁14	大钟庄	400	48.8	12.20%	0	271.2
3505	宝坻	大钟镇前鲁沽05台区	金厂袁14	大钟庄	400	61.56	15.39%	0	258.4
3506	宝坻	大钟镇长汀庄04台区	金厂袁14	大钟庄	400	53.92	13.48%	0	266.1
3507	宝坻	大钟镇长汀庄06台区	金厂袁14	大钟庄	400	86.24	21.56%	0	233.8
3508	宝坻	大钟镇长汀庄02台区	金厂袁14	大钟庄	400	29.08	7.27%	0	290.9
3509	宝坻	新安镇南业西02台区	南业东申12	大钟庄	400	89.88	22.47%	0	230.1

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
3510	宝坻	大钟镇小苑庄06台区	盛松 I 钟11	大钟庄	400	71.28	17.82%	0	248.7
3511	宝坻	新安镇马厂庄08台区	盛松 I 钟11	大钟庄	400	35	8.75%	0	285.0
3512	宝坻	大钟镇尹家庄02台区	金厂袁14	大钟庄	400	25.64	6.41%	0	294.4
3513	宝坻	大钟镇宽江03台区	金厂袁14	大钟庄	400	45.44	11.36%	0	274.6
3514	宝坻	大钟镇尹家庄07台区	金厂袁14	大钟庄	400	44.68	11.17%	0	275.3
3515	宝坻	大钟镇尹家庄03台区	金厂袁14	大钟庄	400	33.92	8.48%	0	286.1
3516	宝坻	大钟镇尹家庄05台区	金厂袁14	大钟庄	400	31.12	7.78%	0	288.9
3517	宝坻	新安镇刘厂庄01台区	北辛庄申13	大钟庄	315	102.879	32.66%	0	149.1
3518	宝坻	新安镇郑家庄08台区	北芮庄申62	大钟庄	400	6.16	1.54%	0	313.8
3519	宝坻	新安镇郑家庄09台区	北芮庄申62	大钟庄	400	131.16	32.79%	0	188.8
3520	宝坻	新安镇郑家庄10台区	北芮庄申62	大钟庄	400	35.16	8.79%	0	284.8
3521	宝坻	新安镇西庄沽07台区	西庄沽申23	大钟庄	400	66.04	16.51%	0	254.0
3522	宝坻	新安镇北芮庄06台区	西庄沽申23	大钟庄	400	62.08	15.52%	0	257.9
3523	宝坻	新安镇马庄02台区	王善庄二安22	大钟庄	315	49.455	15.70%	0	202.5
3524	宝坻	新安镇西庄沽02台区	西庄沽申23	大钟庄	315	39.2805	12.47%	0	212.7
3525	宝坻	新安镇西庄沽01台区	西庄沽申23	大钟庄	315	27.4995	8.73%	0	224.5
3526	宝坻	新安镇北芮庄03台区	西庄沽申23	大钟庄	400	58.64	14.66%	0	261.4

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
3527	宝坻	新安镇北芮庄02台区	西庄沽申23	大钟庄	315	37.17	11.80%	0	214.8
3528	宝坻	新安镇王善庄16台区	王善庄二安22	大钟庄	400	42.84	10.71%	0	277.2
3529	宝坻	新安镇北申庄04台区	边家庄申61	大钟庄	400	54.8	13.70%	0	265.2
3530	宝坻	新安镇北申庄05台区	边家庄申61	大钟庄	400	14.32	3.58%	0	305.7
3531	宝坻	新安镇李家口07台区	李家口申21	大钟庄	400	77.84	19.46%	0	242.2
3532	宝坻	新安镇李家口08台区	李家口申21	大钟庄	400	22.24	5.56%	0	297.8
3533	宝坻	新安镇李家口04台区	李家口申21	大钟庄	400	70.84	17.71%	0	249.2
3534	宝坻	新安镇李家口05台区	李家口申21	大钟庄	400	42.6	10.65%	0	277.4
3535	宝坻	新安镇李家口06台区	李家口申21	大钟庄	400	52.04	13.01%	0	268.0
3536	宝坻	新安镇李家口03台区	李家口申21	大钟庄	400	40.48	10.12%	0	279.5
3537	宝坻	新安镇工部12台区	张家庄申51	大钟庄	400	30.64	7.66%	0	289.4
3538	宝坻	大钟镇康家庄04台区	康庄东袁62	大钟庄	400	64.08	16.02%	0	255.9
3539	宝坻	新安镇工部04台区	张家庄申51	大钟庄	315	52.353	16.62%	0	199.6
3540	宝坻	新安镇曹家口08台区	于家口二安21	大钟庄	400	18	4.50%	0	302.0
3541	宝坻	新安镇曹家口09台区	于家口二安21	大钟庄	400	43.4	10.85%	0	276.6
3542	宝坻	大钟庄镇北王庄02台区	北王庄袁13	大钟庄	315	114.408	36.32%	0	137.6
3543	宝坻	大钟庄镇北王庄03台区	北王庄袁13	大钟庄	400	83.4	20.85%	0	236.6

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
3544	宝坻	大钟庄镇北王庄04台区	北王庄袁13	大钟庄	400	44.56	11.14%	0	275.4
3545	宝坻	新安镇工部11台区	张家庄申51	大钟庄	400	28.4	7.10%	0	291.6
3546	宝坻	大钟庄镇宝芝麻窝17台区	厂家窝袁65	大钟庄	400	50.52	12.63%	0	269.5
3547	宝坻	大钟庄镇宝芝麻窝12台区	厂家窝袁65	大钟庄	400	40	10.00%	0	280.0
3548	宝坻	大钟庄镇刘兰庄04台区	北王庄袁13	大钟庄	400	84.2	21.05%	0	235.8
3549	宝坻	大钟庄镇刘兰庄05台区	北王庄袁13	大钟庄	400	260	65.00%	0	60.0
3550	宝坻	新安镇工部03台区	张家庄申51	大钟庄	400	29.96	7.49%	0	290.0
3551	宝坻	新安镇窑上01台区	窑上村申55	大钟庄	315	104.706	33.24%	0	147.3
3552	宝坻	新安镇老张庄02台区	佟家庄申54	大钟庄	315	30.618	9.72%	0	221.4
3553	宝坻	新安镇老张庄03台区	佟家庄申54	大钟庄	400	67.24	16.81%	0	252.8
3554	宝坻	大钟庄镇大陈庄02台区	北王庄袁13	大钟庄	400	76.4	19.10%	0	243.6
3555	宝坻	大钟镇勾家庄08台区	勾家庄袁54	大钟庄	400	33	8.25%	0	287.0
3556	宝坻	新安镇李家口01台区	李家口申21	大钟庄	315	26.397	8.38%	0	225.6
3557	宝坻	大钟镇勾家庄07台区	勾家庄袁54	大钟庄	400	32.84	8.21%	0	287.2
3558	宝坻	大钟镇勾家庄02台区	勾家庄袁54	大钟庄	315	63.126	20.04%	0	188.9
3559	宝坻	大钟镇勾家庄06台区	勾家庄袁54	大钟庄	400	54.28	13.57%	0	265.7
3560	宝坻	新安镇北申庄02台区	边家庄申61	大钟庄	400	66.12	16.53%	0	253.9
3561	宝坻	新安镇北申庄03台区	边家庄申61	大钟庄	400	44.8	11.20%	0	275.2

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
3562	宝坻	大钟镇宽江04台区	勾家庄袁54	大钟庄	400	32.32	8.08%	0	287.7
3563	宝坻	大钟镇宽江06台区	勾家庄袁54	大钟庄	400	39.68	9.92%	0	280.3
3564	宝坻	大钟庄镇宝芝麻窝04台区	厂家窝袁65	大钟庄	400	71.08	17.77%	0	248.9
3565	宝坻	新安镇边家庄07台区	边家庄申61	大钟庄	400	36.08	9.02%	0	283.9
3566	宝坻	新安镇边家庄01台区	边家庄申61	大钟庄	315	30.366	9.64%	0	221.6
3567	宝坻	新安镇边家庄06台区	边家庄申61	大钟庄	400	121.16	30.29%	0	198.8
3568	宝坻	新安镇工部15台区	张家庄申51	大钟庄	400	65.6	16.40%	0	254.4
3569	宝坻	新安镇工部13台区	张家庄申51	大钟庄	400	69.12	17.28%	0	250.9
3570	宝坻	新安镇孙家口01台区	于家口二安21	大钟庄	315	41.202	13.08%	0	210.8
3571	宝坻	新安镇孙家口02台区	于家口二安21	大钟庄	315	61.2045	19.43%	0	190.8
3572	宝坻	新安镇孙家口06台区	于家口二安21	大钟庄	400	43.08	10.77%	0	276.9
3573	宝坻	新安镇老张庄08台区	佟家庄申54	大钟庄	400	96.8	24.20%	0	223.2
3574	宝坻	新安镇小陈庄03台区	张松申52	大钟庄	400	35.72	8.93%	0	284.3
3575	宝坻	新安镇小陈庄02台区	张松申52	大钟庄	400	49.36	12.34%	0	270.6
3576	宝坻	新安镇梁家庄04台区	窑上村申55	大钟庄	400	37.76	9.44%	0	282.2
3577	宝坻	新安镇曹家口05台区	于家口二安21	大钟庄	315	19.8765	6.31%	0	232.1
3578	宝坻	新安镇梁家庄08台区	窑上村申55	大钟庄	400	43.84	10.96%	0	276.2
3579	宝坻	新安镇梁家庄05台区	窑上村申55	大钟庄	400	23.68	5.92%	0	296.3

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
3580	宝坻	新安镇梁家庄06台区	窑上村申55	大钟庄	400	37.36	9.34%	0	282.6
3581	宝坻	新安镇曹家口02台区	于家口二安21	大钟庄	315	46.5255	14.77%	0	205.5
3582	宝坻	新安镇曹家口06台区	于家口二安21	大钟庄	400	37.04	9.26%	0	283.0
3583	宝坻	新安镇曹家口07台区	于家口二安21	大钟庄	400	60.88	15.22%	0	259.1
3584	宝坻	新安镇曹家口01台区	于家口二安21	大钟庄	315	17.4825	5.55%	0	234.5
3585	宝坻	新安镇工部06台区	张家庄申51	大钟庄	400	102.6	25.65%	0	217.4
3586	宝坻	新安镇工部08台区	张家庄申51	大钟庄	400	61	15.25%	0	259.0
3587	宝坻	新安镇张松庄02台区	张松申52	大钟庄	400	23.4	5.85%	0	296.6
3588	宝坻	新安镇张松庄01台区	张松申52	大钟庄	315	29.9565	9.51%	0	222.0
3589	宝坻	新安镇张松庄03台区	张松申52	大钟庄	400	43.24	10.81%	0	276.8
3590	宝坻	新安镇艾家口01台区	窑上村申55	大钟庄	400	54.8	13.70%	0	265.2
3591	宝坻	新安镇工部09台区	张家庄申51	大钟庄	400	60.72	15.18%	0	259.3
3592	宝坻	新安镇工部05台区	张家庄申51	大钟庄	400	64.92	16.23%	0	255.1
3593	宝坻	新安镇艾家口04台区	窑上村申55	大钟庄	400	33.76	8.44%	0	286.2
3594	宝坻	新安镇艾家口03台区	窑上村申55	大钟庄	400	78.84	19.71%	0	241.2
3595	宝坻	新安镇大高庄06台区	张松申52	大钟庄	400	81.8	20.45%	0	238.2
3596	宝坻	新安镇大高庄07台区	张松申52	大钟庄	400	36.28	9.07%	0	283.7
3597	宝坻	新安镇大高庄05台区	张松申52	大钟庄	400	18.2	4.55%	0	301.8

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
3598	宝坻	大钟庄镇小刘庄03台区	厂家窝袁65	大钟庄	400	32.44	8.11%	0	287.6
3599	宝坻	大钟庄镇小刘庄04台区	厂家窝袁65	大钟庄	400	37.84	9.46%	0	282.2
3600	宝坻	新安镇小陈庄04台区	张松申52	大钟庄	400	46.8	11.70%	0	273.2
3601	宝坻	新安镇工部07台区	张家庄申51	大钟庄	400	56.96	14.24%	0	263.0
3602	宝坻	新安镇工部17台区	张家庄申51	大钟庄	400	38	9.50%	0	282.0
3603	宝坻	新安镇北潭村03台区	潭东申15	大钟庄	315	33.1065	10.51%	0	218.9
3604	宝坻	新安镇北潭村02台区	潭东申15	大钟庄	315	15.246	4.84%	0	236.8
3605	宝坻	大钟庄镇司家庄05台区	厂家窝袁65	大钟庄	400	87.72	21.93%	0	232.3
3606	宝坻	大钟庄镇司家庄06台区	厂家窝袁65	大钟庄	400	60.52	15.13%	0	259.5
3607	宝坻	大钟庄镇宝芝麻窝24台区	厂家窝袁65	大钟庄	400	179.84	44.96%	0	140.2
3608	宝坻	大钟庄镇宝芝麻窝23台区	厂家窝袁65	大钟庄	400	27.16	6.79%	0	292.8
3609	宝坻	大钟庄镇宝芝麻窝02台区	厂家窝袁65	大钟庄	315	165.4065	52.51%	0	86.6
3610	宝坻	新安镇工部16台区	张家庄申51	大钟庄	400	36.48	9.12%	0	283.5
3611	宝坻	大钟庄镇宝芝麻窝16台区	厂家窝袁65	大钟庄	400	52.04	13.01%	0	268.0
3612	宝坻	大钟庄镇凌沿庄11台区	杨木村袁64	大钟庄	400	30.12	7.53%	0	289.9
3613	宝坻	大钟镇勾家庄10台区	勾家庄袁54	大钟庄	400	39.04	9.76%	0	281.0
3614	宝坻	大钟镇勾家庄14台区	勾家庄袁54	大钟庄	400	43.04	10.76%	0	277.0
3615	宝坻	新安镇工部14台区	张家庄申51	大钟庄	400	28.96	7.24%	0	291.0
3616	宝坻	新安镇工部10台区	张家庄申51	大钟庄	400	57.52	14.38%	0	262.5

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
3617	宝坻	大钟庄镇杨木庄06台区	杨木村袁64	大钟庄	400	52.8	13.20%	0	267.2
3618	宝坻	新安镇南家庄05台区	工部申53	大钟庄	400	56.8	14.20%	0	263.2
3619	宝坻	大钟庄镇大沽庄02台区	宝芝钟12	大钟庄	315	44.604	14.16%	0	207.4
3620	宝坻	大钟庄镇滩沽13台区	宝芝钟12	大钟庄	400	124.52	31.13%	0	195.5
3621	宝坻	大钟庄镇滩沽15台区	宝芝钟12	大钟庄	400	46.56	11.64%	0	273.4
3622	宝坻	新安镇赵家铺一村07台区	工部申53	大钟庄	400	44.36	11.09%	0	275.6
3623	宝坻	新安镇赵家铺二村05台区	工部申53	大钟庄	400	38.64	9.66%	0	281.4
3624	宝坻	新安镇赵家铺一村04台区	工部申53	大钟庄	400	18.12	4.53%	0	301.9
3625	宝坻	新安镇小潭村02台区	伍麻庄申56	大钟庄	400	62.04	15.51%	0	258.0
3626	宝坻	新安镇小潭村03台区	伍麻庄申56	大钟庄	400	80.56	20.14%	0	239.4
3627	宝坻	新安镇赵家铺一村03台区	工部申53	大钟庄	315	64.512	20.48%	0	187.5
3628	宝坻	新安镇赵家铺一村08台区	工部申53	大钟庄	400	55.2	13.80%	0	264.8
3629	宝坻	新安镇赵家铺二村04台区	工部申53	大钟庄	400	30.16	7.54%	0	289.8
3630	宝坻	大钟镇勾家庄01台区	勾家庄袁54	大钟庄	315	61.8345	19.63%	0	190.2
3631	宝坻	新安镇伍麻庄04台区	伍麻庄申56	大钟庄	400	65.04	16.26%	0	255.0
3632	宝坻	新安镇赵家铺二村03台区	工部申53	大钟庄	400	25.48	6.37%	0	294.5

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
3633	宝坻	新安镇李庄子02台区	伍麻庄申56	大钟庄	400	36.92	9.23%	0	283.1
3634	宝坻	新安镇赵家铺二村07台区	工部申53	大钟庄	400	46.2	11.55%	0	273.8
3635	宝坻	新安镇赵家铺一村11台区	工部申53	大钟庄	400	105.76	26.44%	0	214.2
3636	宝坻	新安镇赵家铺二村08台区	工部申53	大钟庄	400	41.72	10.43%	0	278.3
3637	宝坻	新安镇赵家铺二村13台区	工部申53	大钟庄	400	45.28	11.32%	0	274.7
3638	宝坻	新安镇南家庄07台区	工部申53	大钟庄	400	17.12	4.28%	0	302.9
3639	宝坻	新安镇南家庄06台区	工部申53	大钟庄	400	54.96	13.74%	0	265.0
3640	宝坻	大钟庄镇长亨庄03台区	大卦庄袁11	大钟庄	400	70.12	17.53%	0	249.9
3641	宝坻	新安镇车辋港03台区	北辛庄申13	大钟庄	400	164.76	41.19%	0	155.2
3642	宝坻	新安镇车辋港05台区	北辛庄申13	大钟庄	400	57.08	14.27%	0	262.9
3643	宝坻	新安镇车辋港02台区	北辛庄申13	大钟庄	315	48.8565	15.51%	0	203.1
3644	宝坻	新安镇刘厂庄02台区	北辛庄申13	大钟庄	400	63.44	15.86%	0	256.6
3645	宝坻	大钟镇焦家庄03台区	东鲁沽袁15	大钟庄	400	41.24	10.31%	0	278.8
3646	宝坻	新安镇车辋港04台区	北辛庄申13	大钟庄	400	45.48	11.37%	0	274.5
3647	宝坻	新安镇车辋港01台区	北辛庄申13	大钟庄	315	46.431	14.74%	0	205.6
3648	宝坻	新安镇张家庄05台区	八间房申11	大钟庄	400	216.52	54.13%	0	103.5

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
3649	宝坻	大钟镇东鲁沽03台区	东鲁沽袁15	大钟庄	400	60.8	15.20%	0	259.2
3650	宝坻	大钟镇东鲁沽02台区	东鲁沽袁15	大钟庄	400	76.64	19.16%	0	243.4
3651	宝坻	大钟镇焦王庄03台区	东鲁沽袁15	大钟庄	400	44.28	11.07%	0	275.7
3652	宝坻	大钟镇焦王庄02台区	东鲁沽袁15	大钟庄	400	55.44	13.86%	0	264.6
3653	宝坻	大钟镇焦家庄04台区	东鲁沽袁15	大钟庄	400	54.72	13.68%	0	265.3
3654	宝坻	新安镇小高庄03台区	北辛庄申13	大钟庄	400	94.12	23.53%	0	225.9
3655	宝坻	新安镇八间房01台区	八间房申11	大钟庄	315	46.62	14.80%	0	205.4
3656	宝坻	大钟镇小苑庄02台区	盛松 I 钟11	大钟庄	400	51.44	12.86%	0	268.6
3657	宝坻	大钟镇小苑庄08台区	盛松 I 钟11	大钟庄	400	22.96	5.74%	0	297.0
3658	宝坻	大钟镇小苑庄13台区	盛松 I 钟11	大钟庄	400	67.48	16.87%	0	252.5
3659	宝坻	大钟庄镇孔家庄05台区	大卦庄袁11	大钟庄	400	66.24	16.56%	0	253.8
3660	宝坻	大钟庄镇大褂庄04台区	大卦庄袁11	大钟庄	400	47.08	11.77%	0	272.9
3661	宝坻	大钟庄镇孔家庄06台区	大卦庄袁11	大钟庄	400	86.8	21.70%	0	233.2
3662	宝坻	大钟庄镇大刘庄05台区	大卦庄袁11	大钟庄	400	20.28	5.07%	0	299.7
3663	宝坻	大钟庄镇长亨庄05台区	大卦庄袁11	大钟庄	400	26.48	6.62%	0	293.5
3664	宝坻	大钟庄镇大刘庄02台区	大卦庄袁11	大钟庄	400	192.72	48.18%	0	127.3

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
3665	宝坻	大钟庄镇大刘庄03台区	大卦庄袁11	大钟庄	400	66.28	16.57%	0	253.7
3666	宝坻	大钟庄镇长亨庄02台区	大卦庄袁11	大钟庄	315	50.211	15.94%	0	201.8
3667	宝坻	大钟庄镇孔家庄02台区	大卦庄袁11	大钟庄	400	41.52	10.38%	0	278.5
3668	宝坻	大钟庄镇长亨庄04台区	大卦庄袁11	大钟庄	400	42.32	10.58%	0	277.7
3669	宝坻	新安镇埝北村04台区	南业东申12	大钟庄	400	55.12	13.78%	0	264.9
3670	宝坻	大钟镇尹家庄04台区	金厂袁14	大钟庄	400	42.44	10.61%	0	277.6
3671	宝坻	新安镇南业西04台区	南业东申12	大钟庄	400	47.28	11.82%	0	272.7
3672	宝坻	大钟镇南王庄05台区	金厂袁14	大钟庄	400	44.64	11.16%	0	275.4
3673	宝坻	大钟镇南王庄06台区	金厂袁14	大钟庄	400	35.52	8.88%	0	284.5
3674	宝坻	大钟镇南王庄03台区	金厂袁14	大钟庄	400	42.52	10.63%	0	277.5
3675	宝坻	新安镇佟家庄04台区	张兰庄申14	大钟庄	400	61.08	15.27%	0	258.9
3676	宝坻	新安镇佟家庄03台区	张兰庄申14	大钟庄	400	39.88	9.97%	0	280.1
3677	宝坻	新安镇南业西03台区	南业东申12	大钟庄	400	57.76	14.44%	0	262.2
3678	宝坻	大钟镇俭字沽02台区	金厂袁14	大钟庄	400	67.64	16.91%	0	252.4
3679	宝坻	大钟镇前鲁沽06台区	金厂袁14	大钟庄	400	138.12	34.53%	0	181.9
3680	宝坻	大钟镇前鲁沽09台区	金厂袁14	大钟庄	400	58.32	14.58%	0	261.7

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
3681	宝坻	新安镇张兰庄01台区	张兰庄申14	大钟庄	315	62.8425	19.95%	0	189.2
3682	宝坻	大钟镇前鲁沽07台区	金厂袁14	大钟庄	400	46.08	11.52%	0	273.9
3683	宝坻	大钟镇前鲁沽08台区	金厂袁14	大钟庄	400	76.92	19.23%	0	243.1
3684	宝坻	新安镇南业前04台区	南业东申12	大钟庄	400	89.76	22.44%	0	230.2
3685	宝坻	新安镇南业前01台区	南业东申12	大钟庄	315	21.861	6.94%	0	230.1
3686	宝坻	新安镇佟家庄02台区	张兰庄申14	大钟庄	400	58.88	14.72%	0	261.1
3687	宝坻	大钟镇东鲁沽01台区	东鲁沽袁15	大钟庄	160	74.72	46.70%	0	53.3
3688	宝坻	埝北村小学宿舍台区	南业东申12	大钟庄	315	24.948	7.92%	0	227.1
3689	宝坻	大钟镇金厂庄02台区	金厂袁14	大钟庄	400	35.64	8.91%	0	284.4
3690	宝坻	新安镇埝北村03台区	南业东申12	大钟庄	400	102.44	25.61%	0	217.6
3691	宝坻	新安镇佟家庄01台区	张兰庄申14	大钟庄	315	57.8655	18.37%	0	194.1
3692	宝坻	大钟庄镇北王庄01台区	北王庄袁13	大钟庄	315	110.5335	35.09%	0	141.5
3693	宝坻	新安镇南家庄02台区	工部申53	大钟庄	400	40.44	10.11%	0	279.6
3694	宝坻	大钟庄镇小刘庄02台区	厂家窝袁65	大钟庄	315	39.501	12.54%	0	212.5
3695	宝坻	大钟庄镇大沽庄04台区	宝芝钟12	大钟庄	315	51.471	16.34%	0	200.5
3696	宝坻	新安镇小陈庄01台区	张松申52	大钟庄	315	68.418	21.72%	0	183.6

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
3697	宝坻	新安镇王善庄05台区	王善庄二安22	大钟庄	315	36.0675	11.45%	0	215.9
3698	宝坻	大钟庄镇大钟庄03台区	新安镇214	大钟庄	315	73.08	23.20%	0	178.9
3699	宝坻	新安镇南业西05台区	南业东申12	大钟庄	400	121.28	30.32%	0	198.7
3700	宝坻	大钟庄镇刘兰庄06台区	北王庄袁13	大钟庄	400	40.12	10.03%	0	279.9
3701	宝坻	大钟庄镇刘兰庄03台区	北王庄袁13	大钟庄	400	53.48	13.37%	0	266.5
3702	宝坻	新安镇西庄沽03台区	西庄沽申23	大钟庄	315	43.848	13.92%	0	208.2
3703	宝坻	大钟庄镇刘兰庄01台区	北王庄袁13	大钟庄	400	68.68	17.17%	0	251.3
3704	宝坻	新安镇赵家铺一村02台区	工部申53	大钟庄	250	70.325	28.13%	0	129.7
3705	宝坻	大钟镇尹家庄01台区	金厂袁14	大钟庄	315	19.404	6.16%	0	232.6
3706	宝坻	大钟镇南王庄01台区	金厂袁14	大钟庄	315	54.369	17.26%	0	197.6
3707	宝坻	新安镇小高庄01台区	北辛庄申13	大钟庄	400	108.56	27.14%	0	211.4
3708	宝坻	大钟镇焦王庄01台区	东鲁沽袁15	大钟庄	315	29.484	9.36%	0	222.5
3709	宝坻	大钟庄镇小于庄01台区	北王庄袁13	大钟庄	315	28.8855	9.17%	0	223.1
3710	宝坻	大钟庄镇宝芝麻窝03台区	厂家窝袁65	大钟庄	315	50.7465	16.11%	0	201.3
3711	宝坻	新安镇北申庄01台区	边家庄申61	大钟庄	315	37.8315	12.01%	0	214.2
3712	宝坻	新安镇王善庄18台区	王善庄二安22	大钟庄	400	28.92	7.23%	0	291.1

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
3713	宝坻	新安镇南家庄03台区	工部申53	大钟庄	400	88.56	22.14%	0	231.4
3714	宝坻	大钟庄镇刘兰庄02台区	北王庄袁13	大钟庄	400	40.24	10.06%	0	279.8
3715	宝坻	新安镇张松庄04台区	张松申52	大钟庄	400	71.84	17.96%	0	248.2
3716	宝坻	新安镇郑家庄03台区	北芮庄申62	大钟庄	400	47.84	11.96%	0	272.2
3717	宝坻	新安镇郑家庄05台区	北芮庄申62	大钟庄	400	212.88	53.22%	0	107.1
3718	宝坻	新安镇郑家庄06台区	北芮庄申62	大钟庄	400	55.84	13.96%	0	264.2
3719	宝坻	大钟庄镇宝芝麻窝10台区	厂家窝袁65	大钟庄	400	102.4	25.60%	0	217.6
3720	宝坻	大钟庄镇宝芝麻窝13台区	厂家窝袁65	大钟庄	400	84.64	21.16%	0	235.4
3721	宝坻	大钟庄镇宝芝麻窝14台区	厂家窝袁65	大钟庄	400	147.52	36.88%	0	172.5
3722	宝坻	大钟庄镇宝芝麻窝15台区	厂家窝袁65	大钟庄	400	64.52	16.13%	0	255.5
3723	宝坻	大钟庄镇宝芝麻窝19台区	厂家窝袁65	大钟庄	400	50.36	12.59%	0	269.6
3724	宝坻	大钟庄镇宝芝麻窝20台区	厂家窝袁65	大钟庄	400	51.8	12.95%	0	268.2
3725	宝坻	新安镇八间房03台区	八间房申11	大钟庄	400	61.24	15.31%	0	258.8
3726	宝坻	新安镇八间房04台区	八间房申11	大钟庄	400	86.6	21.65%	0	233.4
3727	宝坻	新安镇工部01台区	张家庄申51	大钟庄	315	112.2345	35.63%	0	139.8
3728	宝坻	大钟镇宽江05台区	勾家庄袁54	大钟庄	400	41.12	10.28%	0	278.9
3729	宝坻	大钟庄镇大沽庄01台区	盛松 I 钟11	大钟庄	315	22.365	7.10%	0	229.6

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
3730	宝坻	新安镇北芮庄01台区	西庄沽申23	大钟庄	315	46.242	14.68%	0	205.8
3731	宝坻	大钟庄镇宝芝麻窝01台区	厂家窝袁65	大钟庄	315	35.406	11.24%	0	216.6
3732	宝坻	大钟镇长汀庄01台区	金厂袁14	大钟庄	315	78.2145	24.83%	0	173.8
3733	宝坻	新安镇边家庄02台区	边家庄申61	大钟庄	315	44.7615	14.21%	0	207.2
3734	宝坻	大钟镇金厂庄01台区	金厂袁14	大钟庄	315	32.382	10.28%	0	219.6
3735	宝坻	大钟镇焦家庄02台区	东鲁沽袁15	大钟庄	315	55.8495	17.73%	0	196.2
3736	宝坻	大钟镇焦家庄06台区	东鲁沽袁15	大钟庄	400	56	14.00%	0	264.0
3737	宝坻	大钟镇勾家庄12台区	勾家庄袁54	大钟庄	400	33.08	8.27%	0	286.9
3738	宝坻	大钟镇勾家庄11台区	勾家庄袁54	大钟庄	400	39.52	9.88%	0	280.5
3739	宝坻	大钟庄镇大褂庄03台区	大卦庄袁11	大钟庄	400	58.8	14.70%	0	261.2
3740	宝坻	大钟镇俭字沽04台区	金厂袁14	大钟庄	400	71.92	17.98%	0	248.1
3741	宝坻	大钟镇俭字沽05台区	金厂袁14	大钟庄	400	21.4	5.35%	0	298.6
3742	宝坻	大钟镇俭字沽07台区	金厂袁14	大钟庄	400	45.76	11.44%	0	274.2
3743	宝坻	新安镇小高庄02台区	北辛庄申13	大钟庄	400	61.08	15.27%	0	258.9
3744	宝坻	大钟庄镇大卦庄01台区	大卦庄袁11	大钟庄	315	44.541	14.14%	0	207.5
3745	宝坻	新安镇伍麻庄06台区	伍麻庄申56	大钟庄	400	76.56	19.14%	0	243.4

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
3746	宝坻	新安镇北潭村01台区	潭东申15	大钟庄	315	38.493	12.22%	0	213.5
3747	宝坻	大钟镇焦家庄01台区	东鲁沽袁15	大钟庄	315	62.4015	19.81%	0	189.6
3748	宝坻	大钟庄镇杨木庄01台区	杨木村袁64	大钟庄	315	161.5005	51.27%	0	90.5
3749	宝坻	大钟庄镇小刘庄01台区	厂家窝袁65	大钟庄	315	23.5305	7.47%	0	228.5
3750	宝坻	新安镇南家庄01台区	工部申53	大钟庄	315	0	0.00%	0	252.0
3751	宝坻	新安镇埝北村01台区	南业东申12	大钟庄	315	70.5285	22.39%	0	181.5
3752	宝坻	大钟镇勾家庄13台区	勾家庄袁54	大钟庄	400	43.72	10.93%	0	276.3
3753	宝坻	大钟镇勾家庄03台区	勾家庄袁54	大钟庄	400	46.8	11.70%	0	273.2
3754	宝坻	大钟庄镇长亨庄01台区	八卦庄袁11	大钟庄	315	120.96	38.40%	0	131.0
3755	宝坻	新安镇张家庄06台区	八间房申11	大钟庄	400	135	33.75%	0	185.0
3756	宝坻	新安镇李庄子03台区	伍麻庄申56	大钟庄	400	81.12	20.28%	0	238.9
3757	宝坻	大钟镇东鲁沽06台区	东鲁沽袁15	大钟庄	400	40.52	10.13%	0	279.5
3758	宝坻	新安镇北潭村05台区	潭东申15	大钟庄	400	18.56	4.64%	0	301.4
3759	宝坻	新安镇南家庄04台区	工部申53	大钟庄	400	64.84	16.21%	0	255.2
3760	宝坻	新安镇赵家铺一村05台区	工部申53	大钟庄	400	46.68	11.67%	0	273.3
3761	宝坻	新安镇赵家铺一村06台区	工部申53	大钟庄	400	81.04	20.26%	0	239.0

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
3762	宝坻	新安镇南家庄08台区	工部申53	大钟庄	400	61.12	15.28%	0	258.9
3763	宝坻	新安镇赵家铺一村09台区	工部申53	大钟庄	400	93.48	23.37%	0	226.5
3764	宝坻	新安镇赵家铺一村10台区	工部申53	大钟庄	400	61.12	15.28%	0	258.9
3765	宝坻	大钟庄镇滩沽06台区	宝芝钟12	大钟庄	400	41.36	10.34%	0	278.6
3766	宝坻	大钟庄镇滩沽07台区	宝芝钟12	大钟庄	400	46.28	11.57%	0	273.7
3767	宝坻	大钟庄镇滩沽12台区	宝芝钟12	大钟庄	400	39.08	9.77%	0	280.9
3768	宝坻	大钟镇小苑庄12台区	盛松 I 钟11	大钟庄	400	88.56	22.14%	0	231.4
3769	宝坻	新安镇窑上03台区	窑上村申55	大钟庄	400	85.52	21.38%	0	234.5
3770	宝坻	新安镇梁家庄02台区	窑上村申55	大钟庄	400	85.36	21.34%	0	234.6
3771	宝坻	新安镇梁家庄03台区	窑上村申55	大钟庄	400	36.76	9.19%	0	283.2
3772	宝坻	新安镇梁家庄07台区	窑上村申55	大钟庄	400	97.72	24.43%	0	222.3
3773	宝坻	大钟庄镇大陈庄05台区	北王庄袁13	大钟庄	400	65.4	16.35%	0	254.6
3774	宝坻	大钟庄镇大陈庄06台区	北王庄袁13	大钟庄	400	57.52	14.38%	0	262.5
3775	宝坻	新安镇西庄沽06台区	西庄沽申23	大钟庄	400	50	12.50%	0	270.0
3776	宝坻	新安镇西庄沽11台区	西庄沽申23	大钟庄	400	35.44	8.86%	0	284.6
3777	宝坻	新安镇西庄沽12台区	西庄沽申23	大钟庄	400	44.68	11.17%	0	275.3
3778	宝坻	新安镇孙家口04台区	于家口二安21	大钟庄	400	25.08	6.27%	0	294.9

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
3779	宝坻	新安镇于家口06台区	于家口二安21	大钟庄	400	50.04	12.51%	0	270.0
3780	宝坻	大钟庄镇滩沽14台区	宝芝钟12	大钟庄	400	57	14.25%	0	263.0
3781	宝坻	新安镇老张庄01台区	佟家庄申54	大钟庄	315	79.128	25.12%	0	172.9
3782	宝坻	新安镇梁家庄01台区	窑上村申55	大钟庄	315	45.738	14.52%	0	206.3
3783	宝坻	新安镇赵家铺二村02台区	工部申53	大钟庄	315	82.467	26.18%	0	169.5
3784	宝坻	大钟庄镇小于庄02台区	北王庄袁13	大钟庄	400	44.6	11.15%	0	275.4
3785	宝坻	大钟镇康家庄08台区	康庄东袁62	大钟庄	400	46.08	11.52%	0	273.9
3786	宝坻	新安镇小潭村06台区	伍麻庄申56	大钟庄	400	45.28	11.32%	0	274.7
3787	宝坻	新安镇大苑庄04台区	李家口申21	大钟庄	400	55.6	13.90%	0	264.4
3788	宝坻	新安镇大苑庄06台区	李家口申21	大钟庄	400	42.2	10.55%	0	277.8
3789	宝坻	新安镇大苑庄05台区	李家口申21	大钟庄	400	13.36	3.34%	0	306.6
3790	宝坻	新安镇大苑庄07台区	盛松 I 钟11	大钟庄	400	24.2	6.05%	0	295.8
3791	宝坻	新安镇马厂庄03台区	盛松 I 钟11	大钟庄	400	60.64	15.16%	0	259.4
3792	宝坻	新安镇马厂庄05台区	盛松 I 钟11	大钟庄	400	50.28	12.57%	0	269.7
3793	宝坻	大钟庄镇司家庄04台区	厂家窝袁65	大钟庄	400	107.08	26.77%	0	212.9
3794	宝坻	大钟庄镇司家庄03台区	厂家窝袁65	大钟庄	400	52.48	13.12%	0	267.5

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
3795	宝坻	大钟庄镇司家庄02台区	厂家窝袁65	大钟庄	400	46.44	11.61%	0	273.6
3796	宝坻	新安镇老张庄04台区	佟家庄申54	大钟庄	400	47.48	11.87%	0	272.5
3797	宝坻	新安镇老张庄07台区	佟家庄申54	大钟庄	400	50	12.50%	0	270.0
3798	宝坻	新安镇张松庄05台区	张松申52	大钟庄	400	50.2	12.55%	0	269.8
3799	宝坻	大钟镇勾家庄05台区	勾家庄袁54	大钟庄	400	24.92	6.23%	0	295.1
3800	宝坻	新安镇八间房05台区	八间房申11	大钟庄	400	64.08	16.02%	0	255.9
3801	宝坻	大钟镇小苑庄10台区	盛松 I 钟11	大钟庄	400	55.96	13.99%	0	264.0
3802	宝坻	大钟镇小苑庄09台区	盛松 I 钟11	大钟庄	400	48.16	12.04%	0	271.8
3803	宝坻	新安镇大苑庄01台区	盛松 I 钟11	大钟庄	315	29.736	9.44%	0	222.3
3804	宝坻	大钟镇小苑庄01台区	盛松 I 钟11	大钟庄	315	9.198	2.92%	0	242.8
3805	宝坻	新安镇马厂庄06台区	盛松 I 钟11	大钟庄	400	53.68	13.42%	0	266.3
3806	宝坻	大钟镇小苑庄07台区	盛松 I 钟11	大钟庄	400	89.44	22.36%	0	230.6
3807	宝坻	大钟庄镇大沽庄18台区	盛松 I 钟11	大钟庄	400	44.44	11.11%	0	275.6
3808	宝坻	大钟镇小苑庄16台区	盛松 I 钟11	大钟庄	400	136.12	34.03%	0	183.9
3809	宝坻	大钟庄镇大沽庄26台区	盛松 I 钟11	大钟庄	400	52.8	13.20%	0	267.2
3810	宝坻	大钟镇小苑庄04台区	盛松 I 钟11	大钟庄	400	38.6	9.65%	0	281.4

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
3811	宝坻	大钟镇小苑庄15台区	盛松 I 钟11	大钟庄	400	39	9.75%	0	281.0
3812	宝坻	大钟庄镇大沽庄27台区	盛松 I 钟11	大钟庄	400	66.08	16.52%	0	253.9
3813	宝坻	新安镇马厂庄04台区	盛松 I 钟11	大钟庄	400	46.44	11.61%	0	273.6
3814	宝坻	新安镇马厂庄02台区	盛松 I 钟11	大钟庄	400	61.96	15.49%	0	258.0
3815	宝坻	大钟庄镇大沽庄21台区	盛松 I 钟11	大钟庄	400	39.32	9.83%	0	280.7
3816	宝坻	大钟庄镇大沽庄23台区	盛松 I 钟11	大钟庄	400	104.08	26.02%	0	215.9
3817	宝坻	大钟镇小苑庄11台区	盛松 I 钟11	大钟庄	400	45.36	11.34%	0	274.6
3818	宝坻	大钟庄镇大陈庄03台区	北王庄袁13	大钟庄	400	178.88	44.72%	0	141.1
3819	宝坻	新安镇北潭村11台区	潭东申15	大钟庄	400	96.08	24.02%	0	223.9
3820	宝坻	新安镇八间房02台区	八间房申11	大钟庄	400	37.76	9.44%	0	282.2
3821	宝坻	大钟镇宽江07台区	勾家庄袁54	大钟庄	400	89.88	22.47%	0	230.1
3822	宝坻	新安镇边家庄03台区	边家庄申61	大钟庄	400	100.4	25.10%	0	219.6
3823	宝坻	新安镇大苑庄03台区	李家口申21	大钟庄	400	48.52	12.13%	0	271.5
3824	宝坻	新安镇赵家铺二村06台区	工部申53	大钟庄	400	83.64	20.91%	0	236.4
3825	宝坻	大钟庄镇孔家庄03台区	大卦庄袁11	大钟庄	400	66.44	16.61%	0	253.6
3826	宝坻	大钟镇勾家庄16台区	勾家庄袁54	大钟庄	400	49.52	12.38%	0	270.5
3827	宝坻	大钟镇勾家庄04台区	勾家庄袁54	大钟庄	400	69.76	17.44%	0	250.2

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
3828	宝坻	大钟镇宽江02台区	勾家庄袁54	大钟庄	315	36.7605	11.67%	0	215.2
3829	宝坻	大钟镇长汀庄03台区	金厂袁14	大钟庄	400	72.64	18.16%	0	247.4
3830	宝坻	大钟镇康家庄06台区	康庄东袁62	大钟庄	400	65.88	16.47%	0	254.1
3831	宝坻	大钟庄镇凌沿庄08台区	杨木村袁64	大钟庄	400	82.28	20.57%	0	237.7
3832	宝坻	大钟庄镇大沽庄05台区	宝芝钟12	大钟庄	315	185.157	58.78%	0	66.8
3833	宝坻	新安镇张兰庄02台区	张兰庄申14	大钟庄	315	53.046	16.84%	0	199.0
3834	宝坻	大钟镇前鲁沽01台区	金厂袁14	大钟庄	315	43.533	13.82%	0	208.5
3835	宝坻	新安镇北潭村09台区	潭东申15	大钟庄	400	44.76	11.19%	0	275.2
3836	宝坻	新安镇曹家口04台区	于家口二安21	大钟庄	315	44.163	14.02%	0	207.8
3837	宝坻	大钟镇俭字沽03台区	金厂袁14	大钟庄	400	157.48	39.37%	0	162.5
3838	宝坻	大钟镇尹家庄06台区	金厂袁14	大钟庄	400	47.64	11.91%	0	272.4
3839	宝坻	大钟镇勾家庄15台区	勾家庄袁54	大钟庄	400	47.92	11.98%	0	272.1
3840	宝坻	大钟镇俭字沽01台区	金厂袁14	大钟庄	400	35.16	8.79%	0	284.8
3841	宝坻	大钟庄镇大陈庄08台区	北王庄袁13	大钟庄	400	83.68	20.92%	0	236.3
3842	宝坻	大钟庄镇长亨庄06台区	大卦庄袁11	大钟庄	400	38.88	9.72%	0	281.1
3843	宝坻	大钟庄镇大刘庄04台区	大卦庄袁11	大钟庄	400	28.32	7.08%	0	291.7
3844	宝坻	大钟镇俭字沽06台区	金厂袁14	大钟庄	400	32.88	8.22%	0	287.1

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
3845	宝坻	大钟庄镇大刘庄06台区	大卦庄袁11	大钟庄	400	20.2	5.05%	0	299.8
3846	宝坻	大钟庄镇大褂庄05台区	大卦庄袁11	大钟庄	400	23.4	5.85%	0	296.6
3847	宝坻	大钟庄镇孔家庄04台区	大卦庄袁11	大钟庄	400	38.32	9.58%	0	281.7
3848	宝坻	大钟镇前鲁沽02台区	金厂袁14	大钟庄	400	64.52	16.13%	0	255.5
3849	宝坻	大钟镇勾家庄09台区	勾家庄袁54	大钟庄	400	51.72	12.93%	0	268.3
3850	宝坻	大钟庄镇大钟庄18台区	新安镇214	大钟庄	400	70.6	17.65%	0	249.4
3851	宝坻	新安镇赵家铺二村09台区	工部申53	大钟庄	400	36.08	9.02%	0	283.9
3852	宝坻	新安镇孙家口03台区	于家口二安21	大钟庄	315	44.415	14.10%	0	207.6
3853	宝坻	新安镇马厂庄07台区	盛松 I 钟11	大钟庄	400	41.6	10.40%	0	278.4
3854	宝坻	新安镇于家口01台区	于家口二安21	大钟庄	315	39.312	12.48%	0	212.7
3855	宝坻	大钟镇康家庄01台区	康庄西袁35	大钟庄	400	44.12	11.03%	0	275.9
3856	宝坻	大钟庄镇农场厂部01台区	何仇钟13	大钟庄	315	18.3645	5.83%	0	233.6
3857	宝坻	新安镇马庄01台区	王善庄二安22	大钟庄	315	74.8755	23.77%	0	177.1
3858	宝坻	大钟庄镇大刘庄01台区	大卦庄袁11	大钟庄	315	44.6355	14.17%	0	207.4
3859	宝坻	大钟镇小苑庄14台区	盛松 I 钟11	大钟庄	400	87.88	21.97%	0	232.1
3860	宝坻	新安镇工部02台区	张家庄申51	大钟庄	315	43.3755	13.77%	0	208.6
3861	宝坻	新安镇老张庄05台区	佟家庄申54	大钟庄	400	69.36	17.34%	0	250.6

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
3862	宝坻	新安镇老张庄06台区	佟家庄申54	大钟庄	400	43.96	10.99%	0	276.0
3863	宝坻	新安镇马厂庄01台区	盛松 I 钟11	大钟庄	400	0	0.00%	0	320.0
3864	宝坻	新安镇佟家庄05台区	张兰庄申14	大钟庄	400	56.84	14.21%	0	263.2
3865	宝坻	大钟庄镇大卦庄02台区	大卦庄袁11	大钟庄	400	26.56	6.64%	0	293.4
3866	宝坻	新安镇王善庄02台区	王善庄二安22	大钟庄	315	84.6405	26.87%	0	167.4
3867	宝坻	大钟庄镇线厂宿舍01台区	新安镇214	大钟庄	315	7.56	2.40%	0	244.4
3868	宝坻	京哈高速宝坻下行服务区充电桩01箱站1号变	曹口安27	大钟庄	630	349.272	55.44%	0	154.7
3869	宝坻	新安镇政府充电桩01箱站1号变	南业东申12	大钟庄	400	51.68	12.92%	0	268.3
3870	宝坻	大钟镇康家庄10台区	康庄西袁35	大钟庄	400	73.04	18.26%	0	247.0
3871	宝坻	新安镇北辛庄02台区	车辋村申42	大钟庄	400	74.64	18.66%	0	245.4
3872	宝坻	新安镇左家铺10台区	车辋村申42	大钟庄	400	41.64	10.41%	0	278.4
3873	宝坻	新安镇左家铺08台区	车辋村申42	大钟庄	400	49.88	12.47%	0	270.1
3874	宝坻	新安镇左家铺06台区	车辋村申42	大钟庄	400	30.68	7.67%	0	289.3
3875	宝坻	新安镇左家铺11台区	车辋村申42	大钟庄	400	78.4	19.60%	0	241.6
3876	宝坻	新安镇左家铺05台区	车辋村申42	大钟庄	400	54.4	13.60%	0	265.6
3877	宝坻	大钟镇袁罗庄02台区	王山南袁34	大钟庄	400	17.88	4.47%	0	302.1

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
3878	宝坻	大钟庄镇大沽庄10台区	盛松Ⅱ钟21	大钟庄	400	46.52	11.63%	0	273.5
3879	宝坻	大钟庄镇大沽庄09台区	盛松Ⅱ钟21	大钟庄	400	18.2	4.55%	0	301.8
3880	宝坻	大钟庄镇大沽庄08台区	盛松Ⅱ钟21	大钟庄	400	85.32	21.33%	0	234.7
3881	宝坻	大钟庄镇大沽庄06台区	盛松Ⅱ钟21	大钟庄	400	135.6	33.90%	0	184.4
3882	宝坻	大钟庄镇大沽庄12台区	盛松Ⅱ钟21	大钟庄	400	19.32	4.83%	0	300.7
3883	宝坻	大钟庄镇大沽庄29台区	盛松Ⅱ钟21	大钟庄	400	26.92	6.73%	0	293.1
3884	宝坻	大钟庄镇大沽庄31台区	盛松Ⅱ钟21	大钟庄	400	42.2	10.55%	0	277.8
3885	宝坻	大钟庄镇大沽庄07台区	盛松Ⅱ钟21	大钟庄	400	52.36	13.09%	0	267.6
3886	宝坻	新安镇老艾庄07台区	老艾口申33	大钟庄	400	42.28	10.57%	0	277.7
3887	宝坻	新安镇王善庄15台区	王善庄一安12	大钟庄	400	33.16	8.29%	0	286.8
3888	宝坻	新安镇王善庄09台区	王善庄一安12	大钟庄	400	70.28	17.57%	0	249.7
3889	宝坻	新安镇王善庄10台区	王善庄一安12	大钟庄	400	68.68	17.17%	0	251.3
3890	宝坻	新安镇王善庄12台区	王善庄一安12	大钟庄	400	54.56	13.64%	0	265.4
3891	宝坻	新安镇王善庄13台区	王善庄一安12	大钟庄	400	44.96	11.24%	0	275.0
3892	宝坻	新安镇王善庄14台区	王善庄一安12	大钟庄	400	46.04	11.51%	0	274.0
3893	宝坻	新安镇王善庄07台区	王善庄一安12	大钟庄	400	55.44	13.86%	0	264.6

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
3894	宝坻	大钟庄镇后鲁沽06台区	岳家楼袁33	大钟庄	400	90.48	22.62%	0	229.5
3895	宝坻	大钟庄镇后鲁沽07台区	岳家楼袁33	大钟庄	400	63.08	15.77%	0	256.9
3896	宝坻	大钟镇岳家楼06台区	岳家楼袁33	大钟庄	400	24.24	6.06%	0	295.8
3897	宝坻	新安镇小赵庄02台区	大赵庄申45	大钟庄	400	84.4	21.10%	0	235.6
3898	宝坻	大钟镇袁罗庄07台区	王山南袁34	大钟庄	400	135.04	33.76%	0	185.0
3899	宝坻	大钟镇袁罗庄10台区	王山南袁34	大钟庄	400	39	9.75%	0	281.0
3900	宝坻	大钟镇袁罗庄08台区	王山南袁34	大钟庄	400	102.28	25.57%	0	217.7
3901	宝坻	大钟镇袁罗庄03台区	王山南袁34	大钟庄	400	19.44	4.86%	0	300.6
3902	宝坻	大钟镇大米庄05台区	大米南袁41	大钟庄	400	21.88	5.47%	0	298.1
3903	宝坻	大钟镇康家庄11台区	康庄西袁35	大钟庄	400	35.96	8.99%	0	284.0
3904	宝坻	大钟镇康家庄12台区	康庄西袁35	大钟庄	400	46.4	11.60%	0	273.6
3905	宝坻	大钟镇大米庄13台区	大米南袁41	大钟庄	400	18.32	4.58%	0	301.7
3906	宝坻	大钟庄镇东冯庄06台区	钟芝钟24	大钟庄	400	52.56	13.14%	0	267.4
3907	宝坻	大钟庄镇东冯庄03台区	钟芝钟24	大钟庄	400	36.68	9.17%	0	283.3
3908	宝坻	大钟庄镇马郭庄06台区	马郭村袁32	大钟庄	400	45.84	11.46%	0	274.2
3909	宝坻	大钟镇大米庄11台区	大米南袁41	大钟庄	400	106.28	26.57%	0	213.7

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
3910	宝坻	大钟庄镇大钟庄25台区	大钟庄袁44	大钟庄	400	38.96	9.74%	0	281.0
3911	宝坻	新安镇孙家口09台区	于家口一安11	大钟庄	400	58.36	14.59%	0	261.6
3912	宝坻	大钟镇康家庄05台区	康庄西袁35	大钟庄	400	75.48	18.87%	0	244.5
3913	宝坻	新安镇王善庄11台区	王善庄一安12	大钟庄	400	40.88	10.22%	0	279.1
3914	宝坻	大钟镇康家庄13台区	康庄西袁35	大钟庄	400	30.48	7.62%	0	289.5
3915	宝坻	新安镇王善庄08台区	王善庄一安12	大钟庄	400	48.28	12.07%	0	271.7
3916	宝坻	大钟镇康家庄17台区	康庄西袁35	大钟庄	400	103.4	25.85%	0	216.6
3917	宝坻	新安镇孙家口10台区	于家口一安11	大钟庄	400	43.6	10.90%	0	276.4
3918	宝坻	新安镇于家口04台区	于家口一安11	大钟庄	400	31.76	7.94%	0	288.2
3919	宝坻	大钟镇大米庄16台区	大米南袁41	大钟庄	400	212.72	53.18%	0	107.3
3920	宝坻	大钟庄镇大沽庄03台区	盛松Ⅱ钟21	大钟庄	400	132.56	33.14%	0	187.4
3921	宝坻	大钟庄镇二米庄04台区	二米庄袁45	大钟庄	400	86.48	21.62%	0	233.5
3922	宝坻	新安镇左家铺03台区	车辋村申42	大钟庄	400	123.36	30.84%	0	196.6
3923	宝坻	新安镇左家铺07台区	车辋村申42	大钟庄	400	61.6	15.40%	0	258.4
3924	宝坻	大钟庄镇大钟庄22台区	大钟庄袁44	大钟庄	400	58.56	14.64%	0	261.4
3925	宝坻	大钟庄镇宝船窝06台区	马郭村袁32	大钟庄	400	23.88	5.97%	0	296.1

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
3926	宝坻	大钟庄镇米四庄07台区	二米庄袁45	大钟庄	400	82.04	20.51%	0	238.0
3927	宝坻	大钟庄镇米四庄05台区	二米庄袁45	大钟庄	400	36.88	9.22%	0	283.1
3928	宝坻	大钟庄镇二米庄09台区	二米庄袁45	大钟庄	400	54.16	13.54%	0	265.8
3929	宝坻	大钟庄镇二米庄10台区	二米庄袁45	大钟庄	400	75.64	18.91%	0	244.4
3930	宝坻	大钟庄镇后鲁沽05台区	岳家楼袁33	大钟庄	400	56.28	14.07%	0	263.7
3931	宝坻	大钟庄镇二米庄03台区	二米庄袁45	大钟庄	400	111.28	27.82%	0	208.7
3932	宝坻	大钟庄镇宝船窝04台区	马郭村袁32	大钟庄	400	39.56	9.89%	0	280.4
3933	宝坻	大钟庄镇宝船窝05台区	马郭村袁32	大钟庄	400	31.16	7.79%	0	288.8
3934	宝坻	大钟庄镇马郭庄04台区	马郭村袁32	大钟庄	400	54.32	13.58%	0	265.7
3935	宝坻	大钟庄镇马郭庄05台区	马郭村袁32	大钟庄	400	46.64	11.66%	0	273.4
3936	宝坻	大钟庄镇马郭庄15台区	马郭村袁32	大钟庄	400	147.6	36.90%	0	172.4
3937	宝坻	大钟庄镇马郭庄11台区	马郭村袁32	大钟庄	400	42.28	10.57%	0	277.7
3938	宝坻	大钟庄镇马郭庄10台区	马郭村袁32	大钟庄	400	69.44	17.36%	0	250.6
3939	宝坻	大钟庄镇马郭庄08台区	马郭村袁32	大钟庄	400	50.2	12.55%	0	269.8
3940	宝坻	新安镇孙家口11台区	于家口一安11	大钟庄	400	42.08	10.52%	0	277.9
3941	宝坻	大钟镇王山庄09台区	王山南袁34	大钟庄	400	46.08	11.52%	0	273.9

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
3942	宝坻	新安镇苗家庄05台区	苗家庄申34	大钟庄	400	50.76	12.69%	0	269.2
3943	宝坻	新安镇苗家庄06台区	苗家庄申34	大钟庄	400	63.28	15.82%	0	256.7
3944	宝坻	新安镇苗家庄07台区	苗家庄申34	大钟庄	400	49.6	12.40%	0	270.4
3945	宝坻	新安镇苗家庄03台区	苗家庄申34	大钟庄	400	46.16	11.54%	0	273.8
3946	宝坻	新安镇苗家庄02台区	苗家庄申34	大钟庄	400	26.16	6.54%	0	293.8
3947	宝坻	新安镇苗家庄04台区	苗家庄申34	大钟庄	400	21.44	5.36%	0	298.6
3948	宝坻	新安镇埝北村06台区	埝北村申41	大钟庄	400	91.44	22.86%	0	228.6
3949	宝坻	新安镇新安镇08台区	埝北村申41	大钟庄	400	55.56	13.89%	0	264.4
3950	宝坻	新安镇新安镇07台区	埝北村申41	大钟庄	400	144.24	36.06%	0	175.8
3951	宝坻	大钟庄镇大钟庄16台区	大钟庄袁44	大钟庄	400	57.68	14.42%	0	262.3
3952	宝坻	新安镇埝北村05台区	埝北村申41	大钟庄	400	147.12	36.78%	0	172.9
3953	宝坻	新安镇新安镇06台区	埝北村申41	大钟庄	400	30	7.50%	0	290.0
3954	宝坻	大钟庄镇大钟庄11台区	大钟庄袁44	大钟庄	400	61.48	15.37%	0	258.5
3955	宝坻	大钟庄镇大钟庄24台区	大钟庄袁44	大钟庄	400	148.4	37.10%	0	171.6
3956	宝坻	新安镇大赵庄08台区	苗家庄申34	大钟庄	400	43.56	10.89%	0	276.4
3957	宝坻	新安镇大赵庄09台区	苗家庄申34	大钟庄	400	47.04	11.76%	0	273.0

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
3958	宝坻	新安镇大赵庄14台区	苗家庄申34	大钟庄	400	41.76	10.44%	0	278.2
3959	宝坻	新安镇大赵庄10台区	苗家庄申34	大钟庄	400	45.64	11.41%	0	274.4
3960	宝坻	新安镇大赵庄11台区	苗家庄申34	大钟庄	400	46.84	11.71%	0	273.2
3961	宝坻	新安镇大赵庄04台区	苗家庄申34	大钟庄	400	78.6	19.65%	0	241.4
3962	宝坻	新安镇大赵庄05台区	苗家庄申34	大钟庄	400	51.48	12.87%	0	268.5
3963	宝坻	新安镇大赵庄06台区	苗家庄申34	大钟庄	400	48.52	12.13%	0	271.5
3964	宝坻	新安镇小赵庄06台区	大赵庄申45	大钟庄	400	80.28	20.07%	0	239.7
3965	宝坻	新安镇小赵庄03台区	大赵庄申45	大钟庄	400	36.88	9.22%	0	283.1
3966	宝坻	新安镇南业东03台区	埝北村申41	大钟庄	400	25.84	6.46%	0	294.2
3967	宝坻	新安镇南业东05台区	埝北村申41	大钟庄	400	83.8	20.95%	0	236.2
3968	宝坻	新安镇埝北村07台区	埝北村申41	大钟庄	400	63.6	15.90%	0	256.4
3969	宝坻	新安镇埝北村02台区	埝北村申41	大钟庄	400	91.76	22.94%	0	228.2
3970	宝坻	新安镇南业东04台区	埝北村申41	大钟庄	400	78.2	19.55%	0	241.8
3971	宝坻	新安镇小赵庄08台区	大赵庄申45	大钟庄	400	40.24	10.06%	0	279.8
3972	宝坻	大钟庄镇马郭庄12台区	马郭村袁32	大钟庄	400	61.32	15.33%	0	258.7
3973	宝坻	大钟庄镇后鲁沽02台区	岳家楼袁33	大钟庄	400	88.16	22.04%	0	231.8

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
3974	宝坻	大钟庄镇马郭庄03台区	马郭村袁32	大钟庄	400	62.36	15.59%	0	257.6
3975	宝坻	大钟庄镇马郭庄07台区	马郭村袁32	大钟庄	400	30.72	7.68%	0	289.3
3976	宝坻	大钟庄镇宝船窝10台区	马郭村袁32	大钟庄	400	57.32	14.33%	0	262.7
3977	宝坻	大钟镇康家庄14台区	康庄西袁35	大钟庄	400	31.36	7.84%	0	288.6
3978	宝坻	大钟镇康家庄15台区	康庄西袁35	大钟庄	400	57.84	14.46%	0	262.2
3979	宝坻	大钟镇康家庄16台区	康庄西袁35	大钟庄	400	51.84	12.96%	0	268.2
3980	宝坻	大钟镇岳家楼05台区	岳家楼袁33	大钟庄	400	81.16	20.29%	0	238.8
3981	宝坻	大钟庄镇厂家窝03台区	宝芝麻窝袁31	大钟庄	400	202.92	50.73%	0	117.1
3982	宝坻	大钟镇岳家楼04台区	岳家楼袁33	大钟庄	400	40.84	10.21%	0	279.2
3983	宝坻	大钟庄镇厂家窝02台区	宝芝麻窝袁31	大钟庄	400	55.16	13.79%	0	264.8
3984	宝坻	大钟庄镇宝船窝03台区	马郭村袁32	大钟庄	400	35.32	8.83%	0	284.7
3985	宝坻	大钟庄镇大钟庄05台区	大钟庄袁44	大钟庄	400	77.48	19.37%	0	242.5
3986	宝坻	大钟庄镇大钟庄17台区	大钟庄袁44	大钟庄	400	45.84	11.46%	0	274.2
3987	宝坻	大钟镇王山庄04台区	王山南袁34	大钟庄	400	183.52	45.88%	0	136.5
3988	宝坻	大钟镇王山庄06台区	王山南袁34	大钟庄	400	38.96	9.74%	0	281.0
3989	宝坻	新安镇北辛庄04台区	车辋村申42	大钟庄	400	43.72	10.93%	0	276.3

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
3990	宝坻	新安镇北辛庄06台区	车辇村申42	大钟庄	400	36.56	9.14%	0	283.4
3991	宝坻	大钟镇袁罗庄09台区	王山南袁34	大钟庄	400	40.72	10.18%	0	279.3
3992	宝坻	大钟镇袁罗庄05台区	王山南袁34	大钟庄	400	34.6	8.65%	0	285.4
3993	宝坻	大钟镇王山庄08台区	王山南袁34	大钟庄	400	18.6	4.65%	0	301.4
3994	宝坻	新安镇北辛庄05台区	车辇村申42	大钟庄	400	82.72	20.68%	0	237.3
3995	宝坻	大钟庄镇大沽庄13台区	钟芝钟24	大钟庄	400	44.84	11.21%	0	275.2
3996	宝坻	大钟庄镇东冯庄04台区	钟芝钟24	大钟庄	400	28.68	7.17%	0	291.3
3997	宝坻	大钟庄镇苏庄子02台区	钟芝钟24	大钟庄	400	141.76	35.44%	0	178.2
3998	宝坻	大钟庄镇苏庄子04台区	钟芝钟24	大钟庄	400	70.2	17.55%	0	249.8
3999	宝坻	大钟镇大米庄09台区	大米南袁41	大钟庄	400	46.6	11.65%	0	273.4
4000	宝坻	大钟镇大米庄07台区	大米南袁41	大钟庄	400	67.48	16.87%	0	252.5
4001	宝坻	大钟镇大米庄15台区	大米南袁41	大钟庄	400	20.8	5.20%	0	299.2
4002	宝坻	大钟镇大米庄12台区	大米南袁41	大钟庄	400	42.08	10.52%	0	277.9
4003	宝坻	大钟镇大米庄10台区	大米南袁41	大钟庄	400	59.96	14.99%	0	260.0
4004	宝坻	大钟镇大米庄14台区	大米南袁41	大钟庄	400	66.96	16.74%	0	253.0
4005	宝坻	新安镇老艾庄03台区	老艾口申33	大钟庄	400	41.72	10.43%	0	278.3

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
4006	宝坻	新安镇老艾庄06台区	老艾口申33	大钟庄	400	54.92	13.73%	0	265.1
4007	宝坻	新安镇老艾庄05台区	老艾口申33	大钟庄	400	43.72	10.93%	0	276.3
4008	宝坻	新安镇于家口05台区	于家口一安11	大钟庄	400	63.32	15.83%	0	256.7
4009	宝坻	新安镇孙家口07台区	于家口一安11	大钟庄	400	35.28	8.82%	0	284.7
4010	宝坻	大钟庄镇东冯庄05台区	钟芝钟24	大钟庄	400	60.16	15.04%	0	259.8
4011	宝坻	大钟庄镇苏庄子03台区	钟芝钟24	大钟庄	400	13.44	3.36%	0	306.6
4012	宝坻	新安镇马庄03台区	王善庄一安12	大钟庄	400	35.4	8.85%	0	284.6
4013	宝坻	大钟庄镇东冯庄02台区	钟芝钟24	大钟庄	400	32.24	8.06%	0	287.8
4014	宝坻	大钟镇大米庄03台区	大米南袁41	大钟庄	400	51.56	12.89%	0	268.4
4015	宝坻	大钟镇大米庄06台区	大米南袁41	大钟庄	400	50.48	12.62%	0	269.5
4016	宝坻	大钟镇王山庄07台区	王山南袁34	大钟庄	400	17.4	4.35%	0	302.6
4017	宝坻	大钟镇王山庄05台区	王山南袁34	大钟庄	400	37.84	9.46%	0	282.2
4018	宝坻	大钟镇袁罗庄11台区	王山南袁34	大钟庄	400	58.64	14.66%	0	261.4
4019	宝坻	新安镇左家铺04台区	车辋村申42	大钟庄	400	63.92	15.98%	0	256.1
4020	宝坻	新安镇左家铺09台区	车辋村申42	大钟庄	400	66.08	16.52%	0	253.9
4021	宝坻	大钟庄镇宝船窝07台区	马郭村袁32	大钟庄	400	20.56	5.14%	0	299.4
4022	宝坻	大钟庄镇宝船窝08台区	马郭村袁32	大钟庄	400	22.88	5.72%	0	297.1

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
4023	宝坻	大钟庄镇宝船窝09台区	马郭村袁32	大钟庄	400	35.68	8.92%	0	284.3
4024	宝坻	新安镇新安镇04台区	埝北村申41	大钟庄	400	20.96	5.24%	0	299.0
4025	宝坻	新安镇新安镇05台区	埝北村申41	大钟庄	400	115.2	28.80%	0	204.8
4026	宝坻	新安镇北辛庄03台区	车辋村申42	大钟庄	400	46.64	11.66%	0	273.4
4027	宝坻	新安镇大赵庄12台区	苗家庄申34	大钟庄	400	36.92	9.23%	0	283.1
4028	宝坻	新安镇大赵庄15台区	苗家庄申34	大钟庄	400	40.68	10.17%	0	279.3
4029	宝坻	大钟庄镇大沽庄28台区	盛松Ⅱ钟21	大钟庄	400	64.52	16.13%	0	255.5
4030	宝坻	大钟庄镇二米庄06台区	二米庄袁45	大钟庄	400	57.6	14.40%	0	262.4
4031	宝坻	大钟庄镇二米庄07台区	二米庄袁45	大钟庄	400	63.28	15.82%	0	256.7
4032	宝坻	大钟庄镇米四庄03台区	二米庄袁45	大钟庄	400	90.8	22.70%	0	229.2
4033	宝坻	大钟庄镇厂家窝04台区	宝芝麻窝袁31	大钟庄	400	87.56	21.89%	0	232.4
4034	宝坻	大钟庄镇厂家窝05台区	宝芝麻窝袁31	大钟庄	400	174.72	43.68%	0	145.3
4035	宝坻	大钟庄镇厂家窝06台区	宝芝麻窝袁31	大钟庄	400	77.36	19.34%	0	242.6
4036	宝坻	大钟庄镇宝船窝11台区	马郭村袁32	大钟庄	400	164.92	41.23%	0	155.1
4037	宝坻	大钟庄镇燕喜村02台区	宝芝麻窝袁31	大钟庄	400	80.08	20.02%	0	239.9
4038	宝坻	大钟庄镇燕喜村04台区	宝芝麻窝袁31	大钟庄	400	55.4	13.85%	0	264.6

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
4039	宝坻	大钟庄镇燕喜村03台区	宝芝麻窝袁31	大钟庄	400	61.96	15.49%	0	258.0
4040	宝坻	大钟庄镇马郭庄13台区	马郭村袁32	大钟庄	400	40.48	10.12%	0	279.5
4041	宝坻	大钟庄镇马郭庄14台区	马郭村袁32	大钟庄	400	76.52	19.13%	0	243.5
4042	宝坻	新安镇小赵庄09台区	大赵庄申45	大钟庄	400	35.4	8.85%	0	284.6
4043	宝坻	大钟庄镇马郭庄09台区	马郭村袁32	大钟庄	400	41	10.25%	0	279.0
4044	宝坻	新安镇小赵庄05台区	大赵庄申45	大钟庄	400	24.56	6.14%	0	295.4
4045	宝坻	大钟镇袁罗庄04台区	王山南袁34	大钟庄	400	25.96	6.49%	0	294.0
4046	宝坻	新安镇大赵庄13台区	苗家庄申34	大钟庄	400	32.2	8.05%	0	287.8
4047	宝坻	新安镇小赵庄04台区	大赵庄申45	大钟庄	400	53.96	13.49%	0	266.0
4048	宝坻	大钟庄镇大钟庄12台区	大钟庄袁44	大钟庄	400	149.72	37.43%	0	170.3
4049	宝坻	大钟镇岳家楼03台区	岳家楼袁33	大钟庄	400	67.16	16.79%	0	252.8
4050	宝坻	新安镇新安镇03台区	埝北村申41	大钟庄	400	72.88	18.22%	0	247.1
4051	宝坻	新安镇老艾庄08台区	老艾口申33	大钟庄	400	73.24	18.31%	0	246.8
4052	宝坻	大钟庄镇后鲁沽03台区	岳家楼袁33	大钟庄	400	204.92	51.23%	0	115.1
4053	宝坻	大钟庄镇大钟庄14台区	大钟庄袁44	大钟庄	400	60.88	15.22%	0	259.1
4054	宝坻	大钟庄镇大钟庄08台区	大钟庄袁44	大钟庄	400	183.16	45.79%	0	136.8

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
4055	宝坻	大钟庄镇后鲁沽04台区	岳家楼袁33	大钟庄	400	61.96	15.49%	0	258.0
4056	宝坻	大钟庄镇大钟庄20台区	大钟庄袁44	大钟庄	400	61.32	15.33%	0	258.7
4057	宝坻	大钟庄镇大钟庄21台区	大钟庄袁44	大钟庄	400	48.36	12.09%	0	271.6
4058	宝坻	大钟庄镇大沽庄32台区	盛松Ⅱ钟21	大钟庄	400	41.28	10.32%	0	278.7
4059	宝坻	大钟庄镇大钟庄13台区	大钟庄袁44	大钟庄	400	57.56	14.39%	0	262.4
4060	宝坻	大钟庄镇大沽庄11台区	盛松Ⅱ钟21	大钟庄	400	46.12	11.53%	0	273.9
4061	宝坻	大钟庄镇大钟庄10台区	大钟庄袁44	大钟庄	400	82.92	20.73%	0	237.1
4062	宝坻	大钟庄镇大钟庄15台区	大钟庄袁44	大钟庄	400	38.48	9.62%	0	281.5
4063	宝坻	大钟庄镇大沽庄30台区	盛松Ⅱ钟21	大钟庄	400	53.04	13.26%	0	267.0
4064	宝坻	大钟庄镇大钟庄09台区	大钟庄袁44	大钟庄	400	158.76	39.69%	0	161.2
4065	宝坻	大钟镇袁罗庄06台区	王山南袁34	大钟庄	400	44	11.00%	0	276.0
4066	宝坻	新安镇孙家口08台区	于家口一安11	大钟庄	400	37.48	9.37%	0	282.5
4067	宝坻	大钟庄供电服务中心充电桩01箱站1号变	冯庄水钟23	大钟庄	400	78.32	19.58%	0	241.7
4068	宝坻	大钟庄镇东冯庄01台区	钟芝钟24	大钟庄	315	67.977	21.58%	0	184.0
4069	宝坻	新安镇王善庄01台区	王善庄一安12	大钟庄	315	7.119	2.26%	0	244.9
4070	宝坻	大钟镇大米庄04台区	大米南袁41	大钟庄	315	52.4475	16.65%	0	199.6

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
4071	宝坻	大钟庄镇米四庄01台区	二米庄袁45	大钟庄	315	62.496	19.84%	0	189.5
4072	宝坻	新安镇北辛庄01台区	车辋村申42	大钟庄	315	27.4365	8.71%	0	224.6
4073	宝坻	新安镇苗家庄01台区	苗家庄申34	大钟庄	315	56.322	17.88%	0	195.7
4074	宝坻	新安镇小赵庄01台区	大赵庄申45	大钟庄	315	55.1565	17.51%	0	196.8
4075	宝坻	新安镇郑家庄02台区	大赵庄申45	大钟庄	315	46.872	14.88%	0	205.1
4076	宝坻	新安镇大赵庄02台区	大赵庄申45	大钟庄	315	30.177	9.58%	0	221.8
4077	宝坻	新安镇大赵庄03台区	大赵庄申45	大钟庄	315	78.0885	24.79%	0	173.9
4078	宝坻	新安镇新安镇01台区	埝北村申41	大钟庄	315	51.093	16.22%	0	200.9
4079	宝坻	大钟镇岳家楼02台区	岳家楼袁33	大钟庄	315	69.048	21.92%	0	183.0
4080	宝坻	大钟镇岳家楼01台区	岳家楼袁33	大钟庄	315	33.138	10.52%	0	218.9
4081	宝坻	大钟庄镇后鲁沽01台区	岳家楼袁33	大钟庄	315	160.4295	50.93%	0	91.6
4082	宝坻	大钟庄镇大钟庄02台区	大钟庄袁44	大钟庄	315	206.892	65.68%	0	45.1
4083	宝坻	大钟镇王山庄01台区	王山南袁34	大钟庄	315	57.4245	18.23%	0	194.6
4084	宝坻	大钟镇王山庄02台区	王山南袁34	大钟庄	315	39.7215	12.61%	0	212.3
4085	宝坻	大钟镇王山庄03台区	王山南袁34	大钟庄	315	50.652	16.08%	0	201.3
4086	宝坻	大钟庄镇苏庄子01台区	钟芝钟24	大钟庄	315	136.1115	43.21%	0	115.9
4087	宝坻	（自用）大钟所	冯庄水钟23	大钟庄	315	127.2915	40.41%	0	124.7

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
4088	宝坻	新安镇王善庄03台区	王善庄一安12	大钟庄	315	47.5335	15.09%	0	204.5
4089	宝坻	新安镇南业东01台区	埝北村申41	大钟庄	315	34.9965	11.11%	0	217.0
4090	宝坻	新安镇左家铺02台区	车辋村申42	大钟庄	315	28.098	8.92%	0	223.9
4091	宝坻	大钟庄镇宝船窝02台区	马郭村袁32	大钟庄	315	40.446	12.84%	0	211.6
4092	宝坻	大钟庄镇燕喜村01台区	宝芝麻窝袁31	大钟庄	315	47.4705	15.07%	0	204.5
4093	宝坻	大钟庄镇马郭庄01台区	马郭村袁32	大钟庄	315	65.142	20.68%	0	186.9
4094	宝坻	大钟庄镇马郭庄02台区	马郭村袁32	大钟庄	315	127.197	40.38%	0	124.8
4095	宝坻	新安镇老艾庄02台区	老艾口申33	大钟庄	315	70.0245	22.23%	0	182.0
4096	宝坻	新安镇新安镇02台区	埝北村申41	大钟庄	315	51.534	16.36%	0	200.5
4097	宝坻	新安镇郑家庄01台区	大赵庄申45	大钟庄	315	46.116	14.64%	0	205.9
4098	宝坻	大钟庄镇大钟庄01台区	大钟庄袁44	大钟庄	315	118.755	37.70%	0	133.2
4099	宝坻	大钟庄镇农场新区01台区	工业园区钟22	大钟庄	315	96.39	30.60%	0	155.6
4100	宝坻	大钟庄镇米四庄02台区	二米庄袁45	大钟庄	315	40.2885	12.79%	0	211.7
4101	宝坻	新安镇于家口02台区	于家口一安11	大钟庄	250	45.275	18.11%	0	154.7
4102	宝坻	大钟庄镇宝船窝01台区	马郭村袁32	大钟庄	200	30.62	15.31%	0	129.4
4103	宝坻	大钟庄镇厂家窝01台区	宝芝麻窝袁31	大钟庄	200	112.74	56.37%	0	47.3

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
4104	宝坻	新安镇南业东02台区	埝北村申41	大钟庄	200	70.08	35.04%	0	89.9
4105	宝坻	大钟镇大米庄02台区	大米南袁41	大钟庄	160	25.792	16.12%	0	102.2
4106	宝坻	大钟镇大米庄01台区	大米南袁41	大钟庄	160	77.36	48.35%	0	50.6
4107	宝坻	八门城镇小甸村01台区	小甸八13	林亭口	250	53.65	21.46%	0	146.4
4108	宝坻	黄庄镇苑洪桥05台区	苑洪桥小14	林亭口	400	43.8	10.95%	0	276.2
4109	宝坻	黄庄镇北里自沽03台区	苑洪桥小14	林亭口	315	60.9525	19.35%	0	191.0
4110	宝坻	八门城镇刘张庄01台区	杜家台黄11	林亭口	400	37.8	9.45%	0	282.2
4111	宝坻	黄庄镇黄庄33台区	杜家台黄11	林亭口	400	76.84	19.21%	0	243.2
4112	宝坻	黄庄镇黄庄02台区	杜家台黄11	林亭口	630	199.017	31.59%	0	305.0
4113	宝坻	八门城镇半截沽01台区	杜家台黄11	林亭口	315	128.079	40.66%	0	123.9
4114	宝坻	八门城镇葫芦沽01台区	杜家台黄11	林亭口	315	134.1585	42.59%	0	117.8
4115	宝坻	八门城镇金蝉窝01台区	杜家台黄11	林亭口	315	29.2635	9.29%	0	222.7
4116	宝坻	八门城镇小洛里沽01台区	西十村八14	林亭口	315	38.5245	12.23%	0	213.5
4117	宝坻	八门城镇小洛里沽02台区	西十村八14	林亭口	400	91.04	22.76%	0	229.0
4118	宝坻	八门城镇梁家沽01台区	西十村八14	林亭口	315	66.1815	21.01%	0	185.8
4119	宝坻	八门城镇梁家沽04台区	西十村八14	林亭口	400	25	6.25%	0	295.0
4120	宝坻	八门城镇小甸村05台区	小甸八13	林亭口	400	164.6	41.15%	0	155.4

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
4121	宝坻	八门城镇小甸村04台区	小甸八13	林亭口	400	111.88	27.97%	0	208.1
4122	宝坻	林亭口镇高康马05台区	高康马欢20	林亭口	400	105.68	26.42%	0	214.3
4123	宝坻	八门城镇梁家沽03台区	西十村八14	林亭口	400	63.08	15.77%	0	256.9
4124	宝坻	八门城镇中于鄆01台区	西十村八14	林亭口	315	44.226	14.04%	0	207.8
4125	宝坻	黄庄镇黄庄23台区	黄庄南黄62	林亭口	400	49.2	12.30%	0	270.8
4126	宝坻	黄庄镇黄庄29台区	黄庄东黄44	林亭口	400	97.88	24.47%	0	222.1
4127	宝坻	黄庄镇黄庄21台区	黄庄东黄44	林亭口	400	57.32	14.33%	0	262.7
4128	宝坻	黄庄镇黄庄30台区	黄庄东黄44	林亭口	400	44.48	11.12%	0	275.5
4129	宝坻	黄庄镇貉子沽11台区	苑家场黄33	林亭口	400	69	17.25%	0	251.0
4130	宝坻	黄庄镇貉子沽07台区	苑家场黄33	林亭口	400	54.8	13.70%	0	265.2
4131	宝坻	黄庄镇貉子沽08台区	苑家场黄33	林亭口	400	68.8	17.20%	0	251.2
4132	宝坻	黄庄镇貉子沽09台区	苑家场黄33	林亭口	400	43.28	10.82%	0	276.7
4133	宝坻	林亭口镇南清沟03台区	高康马欢20	林亭口	315	88.4205	28.07%	0	163.6
4134	宝坻	林亭口镇高康马02台区	高康马欢20	林亭口	315	160.6185	50.99%	0	91.4
4135	宝坻	黄庄镇黄庄25台区	黄庄南黄62	林亭口	400	68.16	17.04%	0	251.8
4136	宝坻	黄庄镇黄庄26台区	黄庄南黄62	林亭口	400	71.88	17.97%	0	248.1
4137	宝坻	黄庄镇黄庄27台区	黄庄南黄62	林亭口	400	64.64	16.16%	0	255.4
4138	宝坻	八门城镇杜家台01台区	曹家沽欢25	林亭口	400	100.2	25.05%	0	219.8
4139	宝坻	黄庄镇王木庄02台区	曹家沽欢25	林亭口	400	47.08	11.77%	0	272.9
4140	宝坻	黄庄镇司庄子02台区	苑洪桥小14	林亭口	400	38.24	9.56%	0	281.8

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
4141	宝坻	黄庄镇司庄子03台区	苑洪桥小14	林亭口	400	50.64	12.66%	0	269.4
4142	宝坻	黄庄镇司庄子04台区	苑洪桥小14	林亭口	400	51.2	12.80%	0	268.8
4143	宝坻	黄庄镇侯家台02台区	苑洪桥小14	林亭口	400	44.16	11.04%	0	275.8
4144	宝坻	黄庄镇侯家台01台区	苑洪桥小14	林亭口	315	63.126	20.04%	0	188.9
4145	宝坻	八门城镇南燕窝05台区	八门城八15	林亭口	400	61.4	15.35%	0	258.6
4146	宝坻	黄庄镇张洪庄03台区	苑洪桥小14	林亭口	400	64	16.00%	0	256.0
4147	宝坻	黄庄镇张洪庄01台区	苑洪桥小14	林亭口	315	61.3305	19.47%	0	190.7
4148	宝坻	八门城镇八门城一二村04台区	八门城八15	林亭口	315	47.4075	15.05%	0	204.6
4149	宝坻	八门城镇八门城一二村07台区	八门城八15	林亭口	400	82.44	20.61%	0	237.6
4150	宝坻	八门城镇八门城一二村08台区	八门城八15	林亭口	400	96.96	24.24%	0	223.0
4151	宝坻	八门城镇张头窝村05台区	八门城八15	林亭口	315	131.5755	41.77%	0	120.4
4152	宝坻	八门城镇张头窝村01台区	八门城八15	林亭口	400	89.52	22.38%	0	230.5
4153	宝坻	八门城镇张头窝村06台区	八门城八15	林亭口	400	104.32	26.08%	0	215.7
4154	宝坻	八门城镇西走线窝05台区	八门城八15	林亭口	400	90.04	22.51%	0	230.0
4155	宝坻	八门城镇西走线窝07台区	八门城八15	林亭口	400	45.44	11.36%	0	274.6
4156	宝坻	黄庄镇陈甫亮03台区	李宦庄欢24	林亭口	400	215.96	53.99%	0	104.0

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
4157	宝坻	黄庄镇陈甫亮04台区	李宦庄欢24	林亭口	400	87.84	21.96%	0	232.2
4158	宝坻	黄庄镇陈甫亮01台区	李宦庄欢24	林亭口	315	58.9995	18.73%	0	193.0
4159	宝坻	八门城镇东走线窝02台区	八门城八15	林亭口	400	82.72	20.68%	0	237.3
4160	宝坻	八门城镇东走线窝01台区	东走线黄12	林亭口	400	77.48	19.37%	0	242.5
4161	宝坻	黄庄镇苑洪桥03台区	苑洪桥小14	林亭口	400	110.36	27.59%	0	209.6
4162	宝坻	黄庄镇苑洪桥02台区	苑洪桥小14	林亭口	400	85.04	21.26%	0	235.0
4163	宝坻	黄庄镇苑洪桥04台区	苑洪桥小14	林亭口	400	54.04	13.51%	0	266.0
4164	宝坻	黄庄镇唐庄子02台区	苑洪桥小14	林亭口	400	71.4	17.85%	0	248.6
4165	宝坻	八门城镇张头窝村13台区	八门城八15	林亭口	400	90.72	22.68%	0	229.3
4166	宝坻	八门城镇张头窝村11台区	八门城八15	林亭口	400	68.84	17.21%	0	251.2
4167	宝坻	八门城镇张头窝村02台区	八门城八15	林亭口	315	36.7605	11.67%	0	215.2
4168	宝坻	黄庄镇长汀02台区	李宦庄欢24	林亭口	400	10.6	2.65%	0	309.4
4169	宝坻	八门城镇八门城三四村08台区	八门城八15	林亭口	400	52.88	13.22%	0	267.1
4170	宝坻	八门城镇八门城一二村05台区	八门城八15	林亭口	315	203.0805	64.47%	0	48.9
4171	宝坻	黄庄镇张洪庄04台区	苑洪桥小14	林亭口	400	56.44	14.11%	0	263.6
4172	宝坻	黄庄镇貉子沽05台区	苑家场黄33	林亭口	400	64.28	16.07%	0	255.7
4173	宝坻	黄庄镇貉子沽06台区	苑家场黄33	林亭口	400	57.24	14.31%	0	262.8

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
4174	宝坻	黄庄镇貉子沽02台区	苑家场黄33	林亭口	160	66.176	41.36%	0	61.8
4175	宝坻	黄庄镇苑家场02台区	苑家场黄33	林亭口	315	77.8995	24.73%	0	174.1
4176	宝坻	黄庄镇貉子沽04台区	苑家场黄33	林亭口	400	68.28	17.07%	0	251.7
4177	宝坻	黄庄镇貉子沽12台区	苑家场黄33	林亭口	400	59.48	14.87%	0	260.5
4178	宝坻	黄庄镇水流庄01台区	水流东黄21	林亭口	315	37.5165	11.91%	0	214.5
4179	宝坻	黄庄镇水流庄02台区	水流东黄21	林亭口	400	164.8	41.20%	0	155.2
4180	宝坻	林亭口镇农场02台区	高康马欢20	林亭口	315	39.753	12.62%	0	212.2
4181	宝坻	林亭口镇高康马01台区	高康马欢20	林亭口	315	115.857	36.78%	0	136.1
4182	宝坻	黄庄镇水流庄06台区	水流东黄21	林亭口	400	66.76	16.69%	0	253.2
4183	宝坻	黄庄镇北里自沽09台区	苑洪桥小14	林亭口	400	29.32	7.33%	0	290.7
4184	宝坻	八门城镇玛瑙沽01台区	大塔沽黄31	林亭口	315	34.083	10.82%	0	217.9
4185	宝坻	八门城镇小甸村03台区	小甸八13	林亭口	315	64.953	20.62%	0	187.0
4186	宝坻	八门城镇小甸村07台区	小甸八13	林亭口	400	54.2	13.55%	0	265.8
4187	宝坻	八门城镇大塔沽02台区	五道沽欢23	林亭口	400	20.48	5.12%	0	299.5
4188	宝坻	八门城镇菱角沽05台区	西十村八14	林亭口	400	0	0.00%	0	320.0
4189	宝坻	八门城镇东于酆04台区	西十村八14	林亭口	400	56.48	14.12%	0	263.5

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
4190	宝坻	八门城镇周家庄01台区	西十村八14	林亭口	315	51.66	16.40%	0	200.3
4191	宝坻	八门城镇周家庄03台区	西十村八14	林亭口	400	65.92	16.48%	0	254.1
4192	宝坻	八门城镇大山庄04台区	西十村八14	林亭口	400	105.72	26.43%	0	214.3
4193	宝坻	黄庄镇小辛码01箱站	吴辛小25	林亭口	630	315.126	50.02%	0	188.9
4194	宝坻	黄庄镇小辛码02箱站	吴辛小25	林亭口	400	232.08	58.02%	0	87.9
4195	宝坻	黄庄镇司庄子01台区	苑洪桥小14	林亭口	315	45.8325	14.55%	0	206.2
4196	宝坻	八门城镇阮家铺01台区	前辛庄黄51	林亭口	315	22.0815	7.01%	0	229.9
4197	宝坻	八门城镇木扎窝01台区	西十村八14	林亭口	315	0	0.00%	0	252.0
4198	宝坻	八门城镇杨岗庄01台区	西十村八14	林亭口	315	0	0.00%	0	252.0
4199	宝坻	八门城镇张庄01台区	西十村八14	林亭口	400	119.04	29.76%	0	201.0
4200	宝坻	八门城镇张庄02台区	西十村八14	林亭口	400	76.44	19.11%	0	243.6
4201	宝坻	八门城镇郭庄01台区	西十村八14	林亭口	400	38.6	9.65%	0	281.4
4202	宝坻	八门城镇大洛里沽02台区	西十村八14	林亭口	400	26.64	6.66%	0	293.4
4203	宝坻	八门城镇杨岗庄03台区	西十村八14	林亭口	400	32.6	8.15%	0	287.4
4204	宝坻	黄庄镇黄庄05台区	黄庄南黄62	林亭口	315	70.497	22.38%	0	181.5
4205	宝坻	黄庄镇黄庄31台区	黄庄南黄62	林亭口	400	58.84	14.71%	0	261.2
4206	宝坻	黄庄镇黄庄22台区	黄庄东黄44	林亭口	400	58.92	14.73%	0	261.1
4207	宝坻	八门城镇鲁家铺01台区	鲁家铺黄16	林亭口	315	26.019	8.26%	0	226.0

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
4208	宝坻	八门城镇于家沽01台区	鲁家铺黄16	林亭口	315	144.963	46.02%	0	107.0
4209	宝坻	八门城镇王家铺04台区	鲁家铺黄16	林亭口	400	91.48	22.87%	0	228.5
4210	宝坻	八门城镇王家铺02台区	鲁家铺黄16	林亭口	315	35.406	11.24%	0	216.6
4211	宝坻	八门城镇王家铺05台区	鲁家铺黄16	林亭口	400	56	14.00%	0	264.0
4212	宝坻	八门城镇王家铺01台区	鲁家铺黄16	林亭口	200	47.82	23.91%	0	112.2
4213	宝坻	八门城镇王家铺03台区	鲁家铺黄16	林亭口	160	41.232	25.77%	0	86.8
4214	宝坻	八门城镇王家铺06台区	鲁家铺黄16	林亭口	400	55.68	13.92%	0	264.3
4215	宝坻	黄庄镇黄庄18台区	黄庄东黄44	林亭口	400	59.28	14.82%	0	260.7
4216	宝坻	八门城镇青白沽01台区	杜家台黄11	林亭口	315	17.2935	5.49%	0	234.7
4217	宝坻	黄庄镇黄庄10台区	黄庄东黄44	林亭口	400	66.6	16.65%	0	253.4
4218	宝坻	黄庄镇黄庄19台区	黄庄东黄44	林亭口	400	33.04	8.26%	0	287.0
4219	宝坻	黄庄镇黄庄20台区	黄庄东黄44	林亭口	400	44.04	11.01%	0	276.0
4220	宝坻	黄庄镇黄庄07台区	黄庄东黄44	林亭口	315	44.856	14.24%	0	207.1
4221	宝坻	黄庄镇黄庄11台区	黄庄东黄44	林亭口	400	39.28	9.82%	0	280.7
4222	宝坻	黄庄镇黄庄12台区	黄庄东黄44	林亭口	400	22.52	5.63%	0	297.5
4223	宝坻	黄庄镇黄庄13台区	黄庄东黄44	林亭口	400	97.4	24.35%	0	222.6
4224	宝坻	黄庄镇黄庄14台区	黄庄东黄44	林亭口	400	61.96	15.49%	0	258.0
4225	宝坻	黄庄镇黄庄15台区	黄庄东黄44	林亭口	400	57.28	14.32%	0	262.7
4226	宝坻	黄庄镇黄庄16台区	黄庄东黄44	林亭口	400	26.6	6.65%	0	293.4
4227	宝坻	黄庄镇黄庄28台区	黄庄东黄44	林亭口	400	74.84	18.71%	0	245.2
4228	宝坻	黄庄镇张洪庄02台区	苑洪桥小14	林亭口	400	48.68	12.17%	0	271.3
4229	宝坻	黄庄镇黄庄32台区	黄庄南黄62	林亭口	400	41.76	10.44%	0	278.2
4230	宝坻	黄庄镇长汀03台区	李宦庄欢24	林亭口	400	229.16	57.29%	0	90.8

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
4231	宝坻	黄庄镇马庄子01台区	苑洪桥小14	林亭口	315	44.9505	14.27%	0	207.0
4232	宝坻	黄庄镇唐庄子01台区	苑洪桥小14	林亭口	315	40.7925	12.95%	0	211.2
4233	宝坻	黄庄镇北辛码02台区	李宦庄欢24	林亭口	400	87.48	21.87%	0	232.5
4234	宝坻	黄庄镇北辛码03台区	李宦庄欢24	林亭口	400	42.8	10.70%	0	277.2
4235	宝坻	黄庄镇李焕庄02台区	李宦庄欢24	林亭口	400	183.04	45.76%	0	137.0
4236	宝坻	黄庄镇貉子沽01台区	苑家场黄33	林亭口	315	56.4795	17.93%	0	195.5
4237	宝坻	八门城镇前张庄01台区	曹家沽欢25	林亭口	400	26.44	6.61%	0	293.6
4238	宝坻	黄庄镇黄庄17台区	黄庄东黄44	林亭口	400	65.28	16.32%	0	254.7
4239	宝坻	黄庄镇水流庄05台区	水流东黄21	林亭口	400	232.6	58.15%	0	87.4
4240	宝坻	黄庄镇水流庄04台区	水流东黄21	林亭口	400	39	9.75%	0	281.0
4241	宝坻	黄庄镇侯家台03台区	苑洪桥小14	林亭口	400	80.44	20.11%	0	239.6
4242	宝坻	黄庄镇马庄子02台区	苑洪桥小14	林亭口	400	83.92	20.98%	0	236.1
4243	宝坻	黄庄镇马庄子04台区	苑洪桥小14	林亭口	400	58.56	14.64%	0	261.4
4244	宝坻	黄庄镇马庄子03台区	苑洪桥小14	林亭口	400	118.08	29.52%	0	201.9
4245	宝坻	黄庄镇唐庄子03台区	苑洪桥小14	林亭口	400	72.24	18.06%	0	247.8
4246	宝坻	黄庄镇貉子沽10台区	苑家场黄33	林亭口	400	51.84	12.96%	0	268.2
4247	宝坻	黄庄镇貉子沽03台区	苑家场黄33	林亭口	315	106.785	33.90%	0	145.2

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
4248	宝坻	八门城镇小甸村02台区	小甸八13	林亭口	200	48.18	24.09%	0	111.8
4249	宝坻	八门城镇小甸村06台区	小甸八13	林亭口	400	72.76	18.19%	0	247.2
4250	宝坻	八门城镇后张庄01台区	曹家沽欢25	林亭口	400	57.28	14.32%	0	262.7
4251	宝坻	八门城镇江石沽01台区	曹家沽欢25	林亭口	315	34.776	11.04%	0	217.2
4252	宝坻	八门城镇后张庄02台区	曹家沽欢25	林亭口	400	111.84	27.96%	0	208.2
4253	宝坻	黄庄镇王木庄03台区	曹家沽欢25	林亭口	400	46.72	11.68%	0	273.3
4254	宝坻	八门城镇杨家铺01台区	曹家沽欢25	林亭口	315	78.1515	24.81%	0	173.8
4255	宝坻	八门城镇鲁家铺02台区	鲁家铺黄16	林亭口	400	28.8	7.20%	0	291.2
4256	宝坻	八门城镇于家沽02台区	鲁家铺黄16	林亭口	400	78.84	19.71%	0	241.2
4257	宝坻	黄庄镇黄庄24台区	黄庄南黄62	林亭口	400	107.2	26.80%	0	212.8
4258	宝坻	黄庄镇黄庄06台区	黄庄南黄62	林亭口	400	81.92	20.48%	0	238.1
4259	宝坻	八门城镇甸沽02台区	杜家台黄11	林亭口	400	55.36	13.84%	0	264.6
4260	宝坻	八门城镇刘家场01台区	杜家台黄11	林亭口	400	35.08	8.77%	0	284.9
4261	宝坻	八门城镇曹家沽02台区	杜家台黄11	林亭口	400	64.64	16.16%	0	255.4
4262	宝坻	八门城镇曹家沽01台区	杜家台黄11	林亭口	315	26.3025	8.35%	0	225.7
4263	宝坻	黄庄镇黄庄01台区	黄庄东黄44	林亭口	400	62.24	15.56%	0	257.8
4264	宝坻	黄庄镇黄庄03台区	黄庄东黄44	林亭口	315	40.509	12.86%	0	211.5
4265	宝坻	黄庄镇黄庄04台区	黄庄东黄44	林亭口	400	33.2	8.30%	0	286.8
4266	宝坻	黄庄镇黄庄09台区	黄庄东黄44	林亭口	400	171.4	42.85%	0	148.6

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
4267	宝坻	黄庄镇水流庄03台区	黄庄东黄44	林亭口	400	72.96	18.24%	0	247.0
4268	宝坻	八门城镇杨家铺02台区	曹家沽欢25	林亭口	400	65.16	16.29%	0	254.8
4269	宝坻	黄庄镇苑洪桥01台区	苑洪桥小14	林亭口	315	59.3145	18.83%	0	192.7
4270	宝坻	黄庄镇唐庄子04台区	苑洪桥小14	林亭口	400	34.2	8.55%	0	285.8
4271	宝坻	八门城镇东走线窝03台区	东走线黄12	林亭口	400	0	0.00%	0	320.0
4272	宝坻	八门城镇清白沽02台区	五道沽欢23	林亭口	400	17.32	4.33%	0	302.7
4273	宝坻	林亭口镇葫芦窝03台区	陈塘欢19	林亭口	315	156.429	49.66%	0	95.6
4274	宝坻	八门城镇王建庄01台区	陈塘欢19	林亭口	315	69.9615	22.21%	0	182.0
4275	宝坻	八门城镇甸沽01台区	杜家台黄11	林亭口	315	67.2525	21.35%	0	184.7
4276	宝坻	八门城镇菱角沽04台区	西十村八14	林亭口	400	0	0.00%	0	320.0
4277	宝坻	八门城镇八门城一二村03台区	八门城八15	林亭口	315	93.618	29.72%	0	158.4
4278	宝坻	林亭口镇南清沟01台区	高康马欢20	林亭口	315	139.86	44.40%	0	112.1
4279	宝坻	八门城镇陈塘庄01台区	西十村八14	林亭口	315	48.2895	15.33%	0	203.7
4280	宝坻	八门城镇八门城一二村01台区	八门城八15	林亭口	315	57.33	18.20%	0	194.7
4281	宝坻	八门城镇菱角沽06台区	西十村八14	林亭口	400	163.68	40.92%	0	156.3
4282	宝坻	八门城镇张头窝村03台区	八门城八15	林亭口	400	65.52	16.38%	0	254.5

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
4283	宝坻	八门城镇张头窝村08台区	八门城八15	林亭口	400	45.16	11.29%	0	274.8
4284	宝坻	八门城镇张头窝村04台区	八门城八15	林亭口	400	150.6	37.65%	0	169.4
4285	宝坻	八门城镇南燕窝04台区	八门城八15	林亭口	400	36.92	9.23%	0	283.1
4286	宝坻	八门城镇小羊庄02台区	西十村八14	林亭口	400	57.6	14.40%	0	262.4
4287	宝坻	八门城镇小羊庄01台区	西十村八14	林亭口	315	57.1095	18.13%	0	194.9
4288	宝坻	八门城镇小羊庄03台区	西十村八14	林亭口	400	40.32	10.08%	0	279.7
4289	宝坻	林亭口镇南清沟05台区	高康马欢20	林亭口	400	38.36	9.59%	0	281.6
4290	宝坻	八门城镇大洛里沽01台区	西十村八14	林亭口	315	76.5135	24.29%	0	175.5
4291	宝坻	黄庄镇长汀01台区	李宦庄欢24	林亭口	315	28.8225	9.15%	0	223.2
4292	宝坻	八门城镇八门城一二村02台区	八门城八15	林亭口	400	77.48	19.37%	0	242.5
4293	宝坻	八门城镇南燕窝村01台区	八门城八15	林亭口	315	0	0.00%	0	252.0
4294	宝坻	八门城镇张五店02台区	西十村八14	林亭口	315	32.13	10.20%	0	219.9
4295	宝坻	八门城镇南燕窝村03台区	八门城八15	林亭口	400	48.36	12.09%	0	271.6
4296	宝坻	八门城镇大山庄05台区	西十村八14	林亭口	400	34.44	8.61%	0	285.6
4297	宝坻	八门城镇中于鄆03台区	西十村八14	林亭口	400	33.96	8.49%	0	286.0
4298	宝坻	八门城镇周家庄02台区	西十村八14	林亭口	315	51.03	16.20%	0	201.0
4299	宝坻	黄庄镇王木庄01台区	曹家沽欢25	林亭口	315	90.5625	28.75%	0	161.4

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
4300	宝坻	八门城镇南燕窝06台区	八门城八15	林亭口	400	202.4	50.60%	0	117.6
4301	宝坻	八门城镇小塔沽02台区	小塔沽黄52	林亭口	400	62.76	15.69%	0	257.2
4302	宝坻	黄庄镇苑家场01台区	苑家场黄33	林亭口	400	21.96	5.49%	0	298.0
4303	宝坻	黄庄镇苑家场03台区	苑家场黄33	林亭口	400	42.64	10.66%	0	277.4
4304	宝坻	八门城镇张五店03台区	西十村八14	林亭口	400	69.44	17.36%	0	250.6
4305	宝坻	八门城镇张五店04台区	西十村八14	林亭口	400	31.96	7.99%	0	288.0
4306	宝坻	林亭口镇高康马03台区	高康马欢20	林亭口	400	169.2	42.30%	0	150.8
4307	宝坻	八门城镇张头窝村07台区	八门城八15	林亭口	400	63.72	15.93%	0	256.3
4308	宝坻	八门城镇张头窝村10台区	八门城八15	林亭口	400	158.28	39.57%	0	161.7
4309	宝坻	林亭口镇高康马04台区	高康马欢20	林亭口	400	210.36	52.59%	0	109.6
4310	宝坻	八门城镇小塔沽01台区	小塔沽黄52	林亭口	315	61.992	19.68%	0	190.0
4311	宝坻	八门城镇大山庄02台区	西十村八14	林亭口	315	126	40.00%	0	126.0
4312	宝坻	八门城镇双庄01台区	西十村八14	林亭口	315	23.0895	7.33%	0	228.9
4313	宝坻	八门城镇大山庄03台区	西十村八14	林亭口	400	95.44	23.86%	0	224.6
4314	宝坻	八门城镇木扎窝02台区	西十村八14	林亭口	400	21.12	5.28%	0	298.9
4315	宝坻	八门城镇双庄02台区	西十村八14	林亭口	400	54.36	13.59%	0	265.6

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
4316	宝坻	八门城镇东于鄆02台区	西十村八14	林亭口	315	202.671	64.34%	0	49.3
4317	宝坻	八门城镇大山庄01台区	西十村八14	林亭口	400	43	10.75%	0	277.0
4318	宝坻	八门城镇梁家沽02台区	西十村八14	林亭口	315	44.6355	14.17%	0	207.4
4319	宝坻	八门城镇张五店01台区	西十村八14	林亭口	315	43.092	13.68%	0	208.9
4320	宝坻	八门城镇菱角沽01台区	西十村八14	林亭口	400	0	0.00%	0	320.0
4321	宝坻	八门城镇中于鄆02台区	西十村八14	林亭口	400	43.2	10.80%	0	276.8
4322	宝坻	八门城镇八门城一二村09台区	八门城八15	林亭口	400	170.16	42.54%	0	149.8
4323	宝坻	林亭口镇南清沟04台区	高康马欢20	林亭口	400	86.52	21.63%	0	233.5
4324	宝坻	八门城镇西走线窝06台区	八门城八15	林亭口	400	87.24	21.81%	0	232.8
4325	宝坻	八门城镇双庄03台区	西十村八14	林亭口	400	53.04	13.26%	0	267.0
4326	宝坻	八门城镇八门城一二村06台区	八门城八15	林亭口	400	42.04	10.51%	0	278.0
4327	宝坻	八门城镇陈塘庄03台区	西十村八14	林亭口	400	62.48	15.62%	0	257.5
4328	宝坻	八门城镇东于鄆01台区	西十村八14	林亭口	315	64.701	20.54%	0	187.3
4329	宝坻	八门城镇西走线窝04台区	八门城八15	林亭口	400	91.24	22.81%	0	228.8
4330	宝坻	八门城镇大山庄06台区	西十村八14	林亭口	400	86.96	21.74%	0	233.0
4331	宝坻	林亭口镇南清沟02台区	高康马欢20	林亭口	315	34.7445	11.03%	0	217.3

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
4332	宝坻	八门城镇南燕窝村02台区	八门城八15	林亭口	400	89.56	22.39%	0	230.4
4333	宝坻	八门城镇菱角沽02台区	西十村八14	林亭口	315	108.3285	34.39%	0	143.7
4334	宝坻	八门城镇东于鄆03台区	西十村八14	林亭口	400	79.76	19.94%	0	240.2
4335	宝坻	八门城镇西走线窝01台区	八门城八15	林亭口	315	64.6695	20.53%	0	187.3
4336	宝坻	八门城镇西走线窝03台区	八门城八15	林亭口	400	124.76	31.19%	0	195.2
4337	宝坻	八门城镇菱角沽03台区	西十村八14	林亭口	315	133.875	42.50%	0	118.1
4338	宝坻	八门城镇陈塘庄04台区	西十村八14	林亭口	400	23.44	5.86%	0	296.6
4339	宝坻	八门城镇张头窝村09台区	八门城八15	林亭口	400	105.08	26.27%	0	214.9
4340	宝坻	黄庄镇小辛码03箱站1号变	吴辛小25	林亭口	630	319.473	50.71%	0	184.5
4341	宝坻	黄庄镇黄庄村08箱站1号变	黄庄南黄62	林亭口	630	0	0.00%	0	504.0
4342	宝坻	黄庄镇黄庄村01箱站1号变	黄庄东黄44	林亭口	630	238.266	37.82%	0	265.7
4343	宝坻	黄庄镇黄庄村03箱站1号变	黄庄南黄62	林亭口	630	45.738	7.26%	0	458.3
4344	宝坻	黄庄镇黄庄村05箱站1号变	黄庄东黄44	林亭口	630	59.535	9.45%	0	444.5
4345	宝坻	黄庄镇黄庄村07箱站1号变	黄庄东黄44	林亭口	630	70.119	11.13%	0	433.9
4346	宝坻	黄庄镇黄庄村04箱站1号变	黄庄东黄44	林亭口	630	13.104	2.08%	0	490.9
4347	宝坻	黄庄镇黄庄村09箱站1号变	黄庄南黄62	林亭口	630	84.294	13.38%	0	419.7

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
4348	宝坻	黄庄镇黄庄村06箱站1号变	黄庄东黄44	林亭口	630	118.629	18.83%	0	385.4
4349	宝坻	黄庄镇黄庄村02箱站1号变	黄庄南黄62	林亭口	630	150.822	23.94%	0	353.2
4350	宝坻	龙亭苑小区01配电室1号变	南五村林22	林亭口	800	7.2	0.90%	0	632.8
4351	宝坻	龙亭苑小区01配电室2号变	南五村林22	林亭口	800	10.8	1.35%	0	629.2
4352	宝坻	小辛码村充电桩01箱站1号变	吴辛小25	林亭口	630	106.281	16.87%	0	397.7
4353	宝坻	龙亭苑小区04箱站1号变	南五村林22	林亭口	630	9.261	1.47%	0	494.7
4354	宝坻	龙亭苑小区02箱站1号变	南五村林22	林亭口	630	16.821	2.67%	0	487.2
4355	宝坻	龙亭苑小区01箱站1号变	南五村林22	林亭口	630	9.639	1.53%	0	494.4
4356	宝坻	龙亭苑小区03箱站1号变	南五村林22	林亭口	630	11.907	1.89%	0	492.1
4357	宝坻	林亭口供电服务中心01箱站1号变	众河林21	林亭口	500	106.65	21.33%	0	293.4
4358	宝坻	林亭口镇东风窝01台区	张庄子林11	林亭口	400	80.24	20.06%	0	239.8
4359	宝坻	林亭口镇小侯庄02台区	张庄子林11	林亭口	400	85.12	21.28%	0	234.9
4360	宝坻	林亭口镇顾家庄03台区	张庄子林11	林亭口	400	102.96	25.74%	0	217.0
4361	宝坻	林亭口镇车辕轴04台区	张庄子林11	林亭口	400	77.6	19.40%	0	242.4
4362	宝坻	林亭口镇小刘辛庄01台区	林亭口林23	林亭口	400	61.16	15.29%	0	258.8
4363	宝坻	林亭口镇前鄆05台区	林亭口林23	林亭口	400	47.16	11.79%	0	272.8

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
4364	宝坻	林亭口镇后鄆05台区	林亭口林23	林亭口	400	0	0.00%	0	320.0
4365	宝坻	林亭口镇林亭口十村02台区	张庄子林11	林亭口	400	15	3.75%	0	305.0
4366	宝坻	黄庄镇北里自沽15台区	北里沽小21	林亭口	400	59.68	14.92%	0	260.3
4367	宝坻	黄庄镇北里自沽16台区	北里沽小21	林亭口	400	91.04	22.76%	0	229.0
4368	宝坻	黄庄镇北里自沽17台区	北里沽小21	林亭口	400	74.96	18.74%	0	245.0
4369	宝坻	黄庄镇北里自沽12台区	北里沽小21	林亭口	400	52.2	13.05%	0	267.8
4370	宝坻	黄庄镇北里自沽14台区	北里沽小21	林亭口	400	46.2	11.55%	0	273.8
4371	宝坻	八门城镇杨岗庄05台区	袁罗八22	林亭口	400	44.6	11.15%	0	275.4
4372	宝坻	林亭口镇北清沟村03台区	农场黑13	林亭口	400	0	0.00%	0	320.0
4373	宝坻	林亭口镇黄土坎02台区	农场黑13	林亭口	400	167.12	41.78%	0	152.9
4374	宝坻	林亭口镇邹庄子02台区	农场黑13	林亭口	400	165.52	41.38%	0	154.5
4375	宝坻	林亭口镇南史庄02台区	糙甸乡黑23	林亭口	400	93.04	23.26%	0	227.0
4376	宝坻	林亭口镇牛蹄河02台区	农场黑13	林亭口	400	157	39.25%	0	163.0
4377	宝坻	八门城镇八门城三四村06台区	康庄八23	林亭口	400	168.32	42.08%	0	151.7
4378	宝坻	黄庄镇北里自沽05台区	北里沽小21	林亭口	400	53.96	13.49%	0	266.0
4379	宝坻	林亭口镇林亭口六村01台区	张庄子林11	林亭口	400	41.84	10.46%	0	278.2

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
4380	宝坻	八门城镇八门城三四村05台区	康庄八23	林亭口	400	34.4	8.60%	0	285.6
4381	宝坻	林亭口镇林亭口四村02台区	张庄子林11	林亭口	400	44.08	11.02%	0	275.9
4382	宝坻	林亭口镇车辕轴03台区	张庄子林11	林亭口	400	88.56	22.14%	0	231.4
4383	宝坻	林亭口镇后鄆01台区	林亭口林23	林亭口	400	87.6	21.90%	0	232.4
4384	宝坻	林亭口镇前鄆04台区	林亭口林23	林亭口	400	58.28	14.57%	0	261.7
4385	宝坻	林亭口镇后鄆03台区	林亭口林23	林亭口	400	250.12	62.53%	0	69.9
4386	宝坻	林亭口镇葫芦窝01台区	葫芦窝欢34	林亭口	400	59.52	14.88%	0	260.5
4387	宝坻	林亭口镇葫芦窝07台区	葫芦窝欢34	林亭口	400	30.68	7.67%	0	289.3
4388	宝坻	八门城镇张秀庄02台区	葫芦窝欢34	林亭口	400	132.68	33.17%	0	187.3
4389	宝坻	八门城镇张秀庄01台区	葫芦窝欢34	林亭口	400	68.96	17.24%	0	251.0
4390	宝坻	林亭口镇大辛庄04台区	葫芦窝欢34	林亭口	400	65.84	16.46%	0	254.2
4391	宝坻	林亭口镇葫芦窝05台区	葫芦窝欢34	林亭口	400	108.64	27.16%	0	211.4
4392	宝坻	林亭口镇葫芦窝06台区	葫芦窝欢34	林亭口	400	56.28	14.07%	0	263.7
4393	宝坻	林亭口镇窝贝厂03台区	葫芦窝欢34	林亭口	400	87.36	21.84%	0	232.6
4394	宝坻	林亭口镇大侯庄04台区	林亭口林23	林亭口	400	25.56	6.39%	0	294.4
4395	宝坻	林亭口镇邢各庄05台区	糙甸乡黑23	林亭口	400	49.04	12.26%	0	271.0

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
4396	宝坻	林亭口镇邢各庄04台区	糙甸乡黑23	林亭口	400	98.24	24.56%	0	221.8
4397	宝坻	林亭口镇邢各庄03台区	糙甸乡黑23	林亭口	400	142.72	35.68%	0	177.3
4398	宝坻	黄庄镇南辛玛01台区	南辛码欢33	林亭口	400	86.84	21.71%	0	233.2
4399	宝坻	林亭口镇黄庄子03台区	糙甸乡黑23	林亭口	400	19.04	4.76%	0	301.0
4400	宝坻	林亭口镇石碑03台区	糙甸乡黑23	林亭口	400	44.64	11.16%	0	275.4
4401	宝坻	林亭口镇王指挥庄02台区	糙甸乡黑23	林亭口	400	218.32	54.58%	0	101.7
4402	宝坻	林亭口镇前后辛庄02台区	糙甸乡黑23	林亭口	400	162.04	40.51%	0	158.0
4403	宝坻	林亭口镇南芮庄子05台区	糙甸乡黑23	林亭口	400	38.44	9.61%	0	281.6
4404	宝坻	林亭口镇林亭口二村03台区	林亭口林23	林亭口	400	52.92	13.23%	0	267.1
4405	宝坻	林亭口镇林亭口一村03台区	林亭口林23	林亭口	400	67.52	16.88%	0	252.5
4406	宝坻	林亭口镇八里庄03台区	林亭口林23	林亭口	400	26.04	6.51%	0	294.0
4407	宝坻	林亭口镇后鄆06台区	林亭口林23	林亭口	400	0	0.00%	0	320.0
4408	宝坻	八门城镇陈塘庄02台区	后辛欢27	林亭口	400	33.08	8.27%	0	286.9
4409	宝坻	八门城镇前辛庄02台区	后辛欢27	林亭口	400	32.92	8.23%	0	287.1
4410	宝坻	八门城镇王建庄02台区	后辛欢27	林亭口	400	0	0.00%	0	320.0
4411	宝坻	黄庄镇北里自沽13台区	北里沽小21	林亭口	400	78.64	19.66%	0	241.4

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
4412	宝坻	黄庄镇北里自沽18台区	北里沽小21	林亭口	400	81.56	20.39%	0	238.4
4413	宝坻	黄庄镇北里自沽11台区	北里沽小21	林亭口	400	58.84	14.71%	0	261.2
4414	宝坻	黄庄镇北里自沽07台区	北里沽小21	林亭口	400	65.64	16.41%	0	254.4
4415	宝坻	黄庄镇北里自沽08台区	北里沽小21	林亭口	400	49.68	12.42%	0	270.3
4416	宝坻	黄庄镇陈甫亮05台区	南辛码欢33	林亭口	400	41.48	10.37%	0	278.5
4417	宝坻	黄庄镇陈甫亮06台区	南辛码欢33	林亭口	400	32.28	8.07%	0	287.7
4418	宝坻	黄庄镇陈甫亮07台区	南辛码欢33	林亭口	400	66.32	16.58%	0	253.7
4419	宝坻	八门城镇杨岗庄04台区	袁罗八22	林亭口	400	64.08	16.02%	0	255.9
4420	宝坻	林亭口镇林亭口三村02台区	张庄子林11	林亭口	400	60.12	15.03%	0	259.9
4421	宝坻	林亭口镇泥窝02台区	张庄子林11	林亭口	400	56.48	14.12%	0	263.5
4422	宝坻	林亭口镇泥窝03台区	张庄子林11	林亭口	400	37.84	9.46%	0	282.2
4423	宝坻	林亭口镇小靳庄03台区	张庄子林11	林亭口	400	68.24	17.06%	0	251.8
4424	宝坻	林亭口镇东风窝02台区	张庄子林11	林亭口	400	87	21.75%	0	233.0
4425	宝坻	林亭口镇张庄05台区	张庄子林11	林亭口	400	83.6	20.90%	0	236.4
4426	宝坻	林亭口镇东郝庄04台区	林亭口西林13	林亭口	400	56.28	14.07%	0	263.7
4427	宝坻	林亭口镇南在沽01台区	张庄子林11	林亭口	400	54.88	13.72%	0	265.1

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
4428	宝坻	林亭口镇林亭口八村02台区	张庄子林11	林亭口	400	20.36	5.09%	0	299.6
4429	宝坻	林亭口镇林亭口六村02台区	张庄子林11	林亭口	400	131.96	32.99%	0	188.0
4430	宝坻	黄庄镇南辛码04台区	南辛码欢33	林亭口	400	45.88	11.47%	0	274.1
4431	宝坻	黄庄镇南辛码03台区	南辛码欢33	林亭口	400	55.04	13.76%	0	265.0
4432	宝坻	黄庄镇南辛码02台区	南辛码欢33	林亭口	400	69.6	17.40%	0	250.4
4433	宝坻	黄庄镇吴家辛庄02台区	南辛码欢33	林亭口	400	45.24	11.31%	0	274.8
4434	宝坻	黄庄镇北里自沽06台区	北里沽小21	林亭口	400	75.84	18.96%	0	244.2
4435	宝坻	黄庄镇陈甫亮02台区	南辛码欢33	林亭口	400	47.88	11.97%	0	272.1
4436	宝坻	八门城镇西于鄆03台区	后辛欢27	林亭口	400	39.4	9.85%	0	280.6
4437	宝坻	八门城镇欢喜庄02台区	后辛欢27	林亭口	400	136.32	34.08%	0	183.7
4438	宝坻	八门城镇五道沽02台区	后辛欢27	林亭口	400	113.4	28.35%	0	206.6
4439	宝坻	八门城镇后辛庄02台区	后辛欢27	林亭口	400	58.24	14.56%	0	261.8
4440	宝坻	黄庄镇北里自沽10台区	北里沽小21	林亭口	400	52.4	13.10%	0	267.6
4441	宝坻	林亭口镇邢各庄07台区	糙甸乡黑23	林亭口	400	129.2	32.30%	0	190.8
4442	宝坻	林亭口镇泥窝04台区	张庄子林11	林亭口	400	100.44	25.11%	0	219.6
4443	宝坻	林亭口镇账房鄆05台区	糙甸乡黑23	林亭口	400	47.24	11.81%	0	272.8

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
4444	宝坻	林亭口镇小李庄01台区	葫芦窝欢34	林亭口	400	70.76	17.69%	0	249.2
4445	宝坻	林亭口镇林亭口五村03台区	南五村林22	林亭口	400	158.08	39.52%	0	161.9
4446	宝坻	林亭口镇东郝庄02台区	林亭口西林13	林亭口	400	142.96	35.74%	0	177.0
4447	宝坻	林亭口镇大辛庄05台区	葫芦窝欢34	林亭口	400	37.52	9.38%	0	282.5
4448	宝坻	林亭口镇大辛庄03台区	葫芦窝欢34	林亭口	400	38.68	9.67%	0	281.3
4449	宝坻	八门城镇八门城三四村01台区	康庄八23	林亭口	400	324.64	81.16%	0	0.0
4450	宝坻	林亭口镇牛蹄河03台区	农场黑13	林亭口	400	65.4	16.35%	0	254.6
4451	宝坻	林亭口镇牛蹄河04台区	农场黑13	林亭口	400	57.6	14.40%	0	262.4
4452	宝坻	林亭口镇北清沟村06台区	农场黑13	林亭口	400	90.32	22.58%	0	229.7
4453	宝坻	八门城镇回家庄03台区	工业园欢29	林亭口	400	21.6	5.40%	0	298.4
4454	宝坻	林亭口镇邢各庄06台区	糙甸乡黑23	林亭口	400	47.48	11.87%	0	272.5
4455	宝坻	林亭口镇南在沽03台区	张庄子林11	林亭口	400	55.76	13.94%	0	264.2
4456	宝坻	林亭口镇增良庄02台区	糙甸乡黑23	林亭口	400	151.16	37.79%	0	168.8
4457	宝坻	林亭口镇林亭口八村01台区	张庄子林11	林亭口	400	85.96	21.49%	0	234.0
4458	宝坻	林亭口镇车辕轴05台区	众河林21	林亭口	400	41.8	10.45%	0	278.2
4459	宝坻	林亭口镇南在沽04台区	张庄子林11	林亭口	400	0	0.00%	0	320.0

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
4460	宝坻	林亭口镇账房鄯04台区	糙甸乡黑23	林亭口	400	25.44	6.36%	0	294.6
4461	宝坻	林亭口镇账房鄯06台区	糙甸乡黑23	林亭口	400	49.88	12.47%	0	270.1
4462	宝坻	林亭口镇账房鄯08台区	糙甸乡黑23	林亭口	400	61.84	15.46%	0	258.2
4463	宝坻	林亭口镇账房鄯07台区	糙甸乡黑23	林亭口	400	73.76	18.44%	0	246.2
4464	宝坻	林亭口镇林亭口一村01台区	林亭口林23	林亭口	400	63.44	15.86%	0	256.6
4465	宝坻	林亭口镇张庄04台区	张庄子林11	林亭口	400	90.44	22.61%	0	229.6
4466	宝坻	林亭口镇小李庄03台区	葫芦窝欢34	林亭口	400	33.08	8.27%	0	286.9
4467	宝坻	林亭口镇石碑01台区	糙甸乡黑23	林亭口	400	32.76	8.19%	0	287.2
4468	宝坻	林亭口镇王指挥庄03台区	糙甸乡黑23	林亭口	400	33.28	8.32%	0	286.7
4469	宝坻	林亭口镇北清沟村05台区	农场黑13	林亭口	400	179.56	44.89%	0	140.4
4470	宝坻	林亭口镇窝贝厂04台区	葫芦窝欢34	林亭口	400	143.76	35.94%	0	176.2
4471	宝坻	林亭口镇牛蹄河01台区	农场黑13	林亭口	400	98.44	24.61%	0	221.6
4472	宝坻	林亭口镇北清沟村04台区	农场黑13	林亭口	400	161.16	40.29%	0	158.8
4473	宝坻	林亭口镇小李庄04台区	葫芦窝欢34	林亭口	400	54	13.50%	0	266.0
4474	宝坻	林亭口镇顾家庄02台区	张庄子林11	林亭口	400	27.36	6.84%	0	292.6
4475	宝坻	林亭口镇后鄯04台区	林亭口林23	林亭口	400	48.52	12.13%	0	271.5

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
4476	宝坻	八门城镇回家庄02台区	工业园欢29	林亭口	400	46.28	11.57%	0	273.7
4477	宝坻	林亭口镇前鄆03台区	林亭口林23	林亭口	400	46.56	11.64%	0	273.4
4478	宝坻	林亭口镇小李庄02台区	葫芦窝欢34	林亭口	400	26.2	6.55%	0	293.8
4479	宝坻	八门城镇八门城三四村09台区	康庄八23	林亭口	400	123.6	30.90%	0	196.4
4480	宝坻	林亭口镇林亭口三村01台区	南五村林22	林亭口	400	56.72	14.18%	0	263.3
4481	宝坻	林亭口镇王庄子02台区	林亭口西林13	林亭口	400	53.44	13.36%	0	266.6
4482	宝坻	林亭口镇小单庄02台区	葫芦窝欢34	林亭口	400	103.36	25.84%	0	216.6
4483	宝坻	八门城镇八门城三四村02台区	康庄八23	林亭口	400	42.44	10.61%	0	277.6
4484	宝坻	林亭口镇尹庄子02台区	林亭口林23	林亭口	400	47.88	11.97%	0	272.1
4485	宝坻	八门城镇八门城三四村04台区	康庄八23	林亭口	400	155.68	38.92%	0	164.3
4486	宝坻	林亭口镇王庄子03台区	林亭口林23	林亭口	400	45	11.25%	0	275.0
4487	宝坻	林亭口镇石碑04台区	糙甸乡黑23	林亭口	400	32.68	8.17%	0	287.3
4488	宝坻	林亭口镇张庄03台区	张庄子林11	林亭口	400	70.32	17.58%	0	249.7
4489	宝坻	林亭口镇南芮庄子04台区	糙甸乡黑23	林亭口	400	24.92	6.23%	0	295.1
4490	宝坻	林亭口镇苏家庄03台区	林亭口林23	林亭口	400	70.64	17.66%	0	249.4
4491	宝坻	林亭口镇车辕轴06台区	众河林21	林亭口	400	32.76	8.19%	0	287.2

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
4492	宝坻	林亭口镇小靳庄04台区	张庄子林11	林亭口	400	129.76	32.44%	0	190.2
4493	宝坻	林亭口镇李伯庄01台区	糙甸乡黑23	林亭口	400	30.84	7.71%	0	289.2
4494	宝坻	八门城镇欢喜庄04箱站1号变	后辛欢27	林亭口	400	66.2	16.55%	0	253.8
4495	宝坻	龙亭轩1号箱站1号变	众河林21	林亭口	400	65	16.25%	0	255.0
4496	宝坻	王卜庄供电服务中心充电桩01箱站1号变	糙甸乡黑23	林亭口	400	35.52	8.88%	0	284.5
4497	宝坻	龙亭轩2号箱站1号变	众河林21	林亭口	400	0	0.00%	0	320.0
4498	宝坻	林亭口镇尹庄子01台区	林亭口林23	林亭口	315	99.477	31.58%	0	152.5
4499	宝坻	林亭口镇林亭口七村02台区	张庄子林11	林亭口	315	57.708	18.32%	0	194.3
4500	宝坻	林亭口镇北清沟村01台区	农场黑13	林亭口	315	0	0.00%	0	252.0
4501	宝坻	林亭口镇农场03台区	农场黑13	林亭口	315	87.633	27.82%	0	164.4
4502	宝坻	林亭口镇白毛庄02台区	农场黑13	林亭口	315	156.8385	49.79%	0	95.2
4503	宝坻	林亭口镇石碑02台区	糙甸乡黑23	林亭口	315	40.509	12.86%	0	211.5
4504	宝坻	八门城镇欢喜庄01台区	后辛欢27	林亭口	315	46.2735	14.69%	0	205.7
4505	宝坻	八门城镇汪家庄01台区	后辛欢27	林亭口	315	73.395	23.30%	0	178.6
4506	宝坻	黄庄镇北辛码01台区	小辛码小23	林亭口	315	193.347	61.38%	0	58.7
4507	宝坻	八门城镇前辛庄01台区	后辛欢27	林亭口	315	98.28	31.20%	0	153.7

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
4508	宝坻	林亭口镇车轱轴01台区	张庄子林11	林亭口	315	28.539	9.06%	0	223.5
4509	宝坻	林亭口镇小侯庄01台区	张庄子林11	林亭口	315	35.8785	11.39%	0	216.1
4510	宝坻	八门城镇八门城三四村03台区	康庄八23	林亭口	315	190.827	60.58%	0	61.2
4511	宝坻	林亭口镇增良庄01台区	糙甸乡黑23	林亭口	315	130.977	41.58%	0	121.0
4512	宝坻	林亭口镇八里庄02台区	林亭口林23	林亭口	315	24.2865	7.71%	0	227.7
4513	宝坻	林亭口镇王庄子01台区	林亭口林23	林亭口	315	64.008	20.32%	0	188.0
4514	宝坻	林亭口镇大辛庄02台区	葫芦窝欢34	林亭口	315	105.714	33.56%	0	146.3
4515	宝坻	林亭口镇葫芦窝04台区	葫芦窝欢34	林亭口	315	174.636	55.44%	0	77.4
4516	宝坻	林亭口镇窝贝厂02台区	葫芦窝欢34	林亭口	315	123.606	39.24%	0	128.4
4517	宝坻	林亭口镇窝贝厂01台区	葫芦窝欢34	林亭口	315	65.4255	20.77%	0	186.6
4518	宝坻	林亭口镇新立村01台区	林亭口林23	林亭口	315	60.5745	19.23%	0	191.4
4519	宝坻	林亭口镇邢各庄02台区	糙甸乡黑23	林亭口	315	57.5505	18.27%	0	194.4
4520	宝坻	林亭口镇石臼02台区	糙甸乡黑23	林亭口	315	73.269	23.26%	0	178.7
4521	宝坻	林亭口镇南芮庄子02台区	糙甸乡黑23	林亭口	315	57.2355	18.17%	0	194.8
4522	宝坻	林亭口镇林亭口二村01台区	林亭口林23	林亭口	315	87.6015	27.81%	0	164.4
4523	宝坻	林亭口镇苏家庄02台区	林亭口林23	林亭口	315	21.7665	6.91%	0	230.2

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
4524	宝坻	林亭口镇林亭口一村02台区	林亭口林23	林亭口	315	71.7255	22.77%	0	180.3
4525	宝坻	黄庄镇北里自沽01台区	北里沽小21	林亭口	315	31.2165	9.91%	0	220.8
4526	宝坻	八门城镇杨岗庄02台区	袁罗八22	林亭口	315	32.2245	10.23%	0	219.8
4527	宝坻	林亭口镇林亭口四村01台区	南五村林22	林亭口	315	18.9945	6.03%	0	233.0
4528	宝坻	林亭口镇李自窝03台区	南五村林22	林亭口	315	171.7695	54.53%	0	80.2
4529	宝坻	林亭口镇林亭口五村02台区	南五村林22	林亭口	315	52.1955	16.57%	0	199.8
4530	宝坻	林亭口镇林亭口五村01台区	南五村林22	林亭口	315	0	0.00%	0	252.0
4531	宝坻	林亭口镇小靳庄01台区	张庄子林11	林亭口	315	75.537	23.98%	0	176.5
4532	宝坻	林亭口镇顾家庄01台区	张庄子林11	林亭口	315	27.1215	8.61%	0	224.9
4533	宝坻	林亭口镇林亭口九村02台区	张庄子林11	林亭口	315	101.997	32.38%	0	150.0
4534	宝坻	林亭口镇林亭口七村01台区	张庄子林11	林亭口	315	43.3125	13.75%	0	208.7
4535	宝坻	林亭口镇林亭口十村01台区	张庄子林11	林亭口	315	27.6255	8.77%	0	224.4
4536	宝坻	林亭口镇林亭口九村01台区	张庄子林11	林亭口	315	44.289	14.06%	0	207.7
4537	宝坻	林亭口镇李自窝01台区	林亭口西林13	林亭口	315	25.6095	8.13%	0	226.4
4538	宝坻	黄庄镇吴家辛庄01台区	小辛码小23	林亭口	315	86.688	27.52%	0	165.3
4539	宝坻	黄庄镇李焕庄01台区	小辛码小23	林亭口	315	116.6445	37.03%	0	135.4

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
4540	宝坻	黄庄镇北里自沽04台区	北里沽小21	林亭口	315	45.99	14.60%	0	206.0
4541	宝坻	八门城镇大塔沽01台区	后辛欢27	林亭口	315	24.759	7.86%	0	227.2
4542	宝坻	八门城镇后辛庄01台区	后辛欢27	林亭口	315	148.617	47.18%	0	103.4
4543	宝坻	八门城镇阮家铺02台区	后辛欢27	林亭口	315	0	0.00%	0	252.0
4544	宝坻	八门城镇西于鄆02台区	后辛欢27	林亭口	315	33.705	10.70%	0	218.3
4545	宝坻	林亭口镇小单庄01台区	葫芦窝欢34	林亭口	315	54.873	17.42%	0	197.1
4546	宝坻	林亭口镇林亭口林二村02台区	张庄子林11	林亭口	315	13.9545	4.43%	0	238.0
4547	宝坻	林亭口镇大侯庄03台区	林亭口林23	林亭口	315	79.884	25.36%	0	172.1
4548	宝坻	林亭口镇南芮庄子01台区	糙甸乡黑23	林亭口	315	54.621	17.34%	0	197.4
4549	宝坻	林亭口镇黄庄子02台区	糙甸乡黑23	林亭口	315	66.0555	20.97%	0	185.9
4550	宝坻	林亭口镇黄土坎01台区	农场黑13	林亭口	315	60.3225	19.15%	0	191.7
4551	宝坻	林亭口镇白毛庄01台区	农场黑13	林亭口	315	72.324	22.96%	0	179.7
4552	宝坻	林亭口镇北清沟村02台区	农场黑13	林亭口	315	0	0.00%	0	252.0
4553	宝坻	林亭口镇前后辛庄01台区	糙甸乡黑23	林亭口	315	47.628	15.12%	0	204.4
4554	宝坻	林亭口镇账房鄆01台区	糙甸乡黑23	林亭口	315	90.3105	28.67%	0	161.7
4555	宝坻	林亭口镇田庄子01台区	糙甸乡黑23	林亭口	315	123.0705	39.07%	0	128.9

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
4556	宝坻	林亭口镇账房鄯02台区	糙甸乡黑23	林亭口	315	57.078	18.12%	0	194.9
4557	宝坻	林亭口镇石臼01台区	糙甸乡黑23	林亭口	315	29.043	9.22%	0	223.0
4558	宝坻	林亭口镇八里庄01台区	林亭口林23	林亭口	315	26.901	8.54%	0	225.1
4559	宝坻	林亭口镇季家庄01台区	季家庄林24	林亭口	315	53.1405	16.87%	0	198.9
4560	宝坻	林亭口镇邹庄子01台区	农场黑13	林亭口	315	54.2115	17.21%	0	197.8
4561	宝坻	林亭口镇南史庄01台区	糙甸乡黑23	林亭口	315	156.8385	49.79%	0	95.2
4562	宝坻	林亭口镇小靳庄02台区	张庄子林11	林亭口	315	44.793	14.22%	0	207.2
4563	宝坻	林亭口镇前鄯02台区	林亭口林23	林亭口	315	32.886	10.44%	0	219.1
4564	宝坻	八门城镇回家庄01台区	工业园欢29	林亭口	315	172.5885	54.79%	0	79.4
4565	宝坻	林亭口镇季家庄02台区	季家庄林24	林亭口	315	75.537	23.98%	0	176.5
4566	宝坻	林亭口镇恒新庄01台区	张庄子林11	林亭口	315	76.8915	24.41%	0	175.1
4567	宝坻	林亭口镇张庄01台区	张庄子林11	林亭口	315	63	20.00%	0	189.0
4568	宝坻	林亭口镇张庄02台区	张庄子林11	林亭口	315	37.5165	11.91%	0	214.5
4569	宝坻	八门城镇西于鄯01台区	后辛欢27	林亭口	315	167.517	53.18%	0	84.5
4570	宝坻	林亭口镇糙甸村01台区	糙甸乡黑23	林亭口	315	241.0065	76.51%	0	11.0
4571	宝坻	林亭口镇邢各庄01台区	糙甸乡黑23	林亭口	315	84.294	26.76%	0	167.7

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
4572	宝坻	林亭口镇南在沽02台区	张庄子林11	林亭口	315	50.8095	16.13%	0	201.2
4573	宝坻	林亭口镇东郝庄03台区	林亭口西林13	林亭口	315	84.924	26.96%	0	167.1
4574	宝坻	林亭口镇东郝庄01台区	林亭口西林13	林亭口	315	32.9175	10.45%	0	219.1
4575	宝坻	林亭口镇南芮庄子03台区	糙甸乡黑23	林亭口	315	50.463	16.02%	0	201.5
4576	宝坻	林亭口镇账房鄆03台区	糙甸乡黑23	林亭口	315	60.795	19.30%	0	191.2
4577	宝坻	林亭口镇糙甸村02台区	糙甸乡黑23	林亭口	315	86.0895	27.33%	0	165.9
4578	宝坻	林亭口镇大辛庄01台区	葫芦窝欢34	林亭口	315	144.4905	45.87%	0	107.5
4579	宝坻	林亭口镇泥窝01台区	张庄子林11	林亭口	315	36.2565	11.51%	0	215.7
4580	宝坻	林亭口镇苏家庄01台区	林亭口林23	林亭口	315	42.2415	13.41%	0	209.8
4581	宝坻	林亭口镇前鄆01台区	林亭口林23	林亭口	315	114.156	36.24%	0	137.8
4582	宝坻	林亭口镇黄庄子01台区	糙甸乡黑23	林亭口	315	103.1625	32.75%	0	148.8
4583	宝坻	龙亭轩3号箱站1号变	众河林21	林亭口	315	18.963	6.02%	0	233.0
4584	宝坻	龙亭轩4号箱站1号变	众河林21	林亭口	315	15.498	4.92%	0	236.5
4585	宝坻	林亭口镇王指挥庄01台区	糙甸乡黑23	林亭口	250	90.775	36.31%	0	109.2
4586	宝坻	林亭口镇大侯庄02台区	林亭口林23	林亭口	200	29.54	14.77%	0	130.5
4587	宝坻	林亭口镇大侯庄01台区	林亭口林23	林亭口	200	39	19.50%	0	121.0

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
4588	宝坻	林亭口镇后鄆02台区	林亭口林23	林亭口	160	28.224	17.64%	0	99.8
4589	宝坻	林亭口镇车辕轴02台区	众河林21	林亭口	160	34.256	21.41%	0	93.7
4590	宝坻	京哈高速牛道口服务区（哈尔滨方向）充电站	天祥Ⅱ岳25	史各庄	630	290.241	46.07%	0	213.8
4591	宝坻	牛道口镇下五庄02台区1号变	下五庄牛11	史各庄	630	150.003	23.81%	0	354.0
4592	宝坻	天津市宝坻区兴凯体育充电桩03箱站1号变	天宝甲西13	史各庄	630	0.441	0.07%	0	503.6
4593	宝坻	天宝经济开发区充电桩01箱站1号变	星源西26	史各庄	630	104.265	16.55%	0	399.7
4594	宝坻	天津市宝坻区兴凯体育充电桩02箱站1号变	天宝甲西13	史各庄	630	0.252	0.04%	0	503.7
4595	宝坻	天津市宝坻区兴凯体育充电桩01箱站1号变	天宝甲西13	史各庄	630	55.377	8.79%	0	448.6
4596	宝坻	牛道口镇庞各庄07台区	庞庄牛13	史各庄	400	36.08	9.02%	0	283.9
4597	宝坻	牛道口镇庞各庄12台区	庞庄牛13	史各庄	400	112.64	28.16%	0	207.4
4598	宝坻	牛道口镇庞各庄15台区	庞庄牛13	史各庄	400	78.56	19.64%	0	241.4
4599	宝坻	朝霞街道后西苑07台区	西苑庄史12	史各庄	400	106.08	26.52%	0	213.9
4600	宝坻	朝霞街道后西苑08台区	西苑庄史12	史各庄	400	85.36	21.34%	0	234.6
4601	宝坻	朝霞街道后西苑03台区	西苑庄史12	史各庄	400	132.52	33.13%	0	187.5

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
4602	宝坻	史各庄镇前何辛庄02台区	大刘辛史25	史各庄	400	67.32	16.83%	0	252.7
4603	宝坻	史各庄镇马于庄07台区	大刘辛史25	史各庄	400	25.8	6.45%	0	294.2
4604	宝坻	史各庄镇黄家集04台区	大刘辛史25	史各庄	400	96.4	24.10%	0	223.6
4605	宝坻	史各庄镇黄家集05台区	大刘辛史25	史各庄	400	136.92	34.23%	0	183.1
4606	宝坻	史各庄镇东马各庄04台区	朱孔史15	史各庄	400	82.92	20.73%	0	237.1
4607	宝坻	史各庄镇朱刘庄03台区	朱孔史15	史各庄	400	102.04	25.51%	0	218.0
4608	宝坻	史各庄镇朱楼下03台区	朱孔史15	史各庄	400	47.6	11.90%	0	272.4
4609	宝坻	史各庄镇朱杨庄02台区	朱孔史15	史各庄	400	52.04	13.01%	0	268.0
4610	宝坻	牛道口镇下五庄09台区	下五庄牛11	史各庄	400	73.08	18.27%	0	246.9
4611	宝坻	牛道口镇赵各庄09台区	宜城史14	史各庄	400	121.32	30.33%	0	198.7
4612	宝坻	牛道口镇赵各庄06台区	宜城史14	史各庄	400	135.48	33.87%	0	184.5
4613	宝坻	牛道口镇高家深04台区	塘头牛12	史各庄	400	32.6	8.15%	0	287.4
4614	宝坻	史各庄镇前何辛庄01台区	大刘辛史25	史各庄	400	66.16	16.54%	0	253.8
4615	宝坻	史各庄镇尚庄10台区	史各庄史22	史各庄	400	172.12	43.03%	0	147.9
4616	宝坻	史各庄镇尚庄05台区	史各庄史22	史各庄	400	201.04	50.26%	0	119.0
4617	宝坻	史各庄镇尚庄07台区	史各庄史22	史各庄	400	123.6	30.90%	0	196.4

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
4618	宝坻	史各庄镇陈甫06台区	史各庄史22	史各庄	400	94.04	23.51%	0	226.0
4619	宝坻	史各庄镇陈甫02台区	史各庄史22	史各庄	400	153.56	38.39%	0	166.4
4620	宝坻	史各庄镇窦家桥03台区	史各庄史22	史各庄	400	20.84	5.21%	0	299.2
4621	宝坻	史各庄镇尚庄09台区	史各庄史22	史各庄	400	97.16	24.29%	0	222.8
4622	宝坻	史各庄镇西李庄02台区	通威史13	史各庄	400	106.64	26.66%	0	213.4
4623	宝坻	史各庄镇大刘辛庄03台区	大刘辛史25	史各庄	400	55.92	13.98%	0	264.1
4624	宝坻	牛道口镇牛道口03台区	三赵牛14	史各庄	400	188.64	47.16%	0	131.4
4625	宝坻	牛道口镇牛道口01台区	三赵牛14	史各庄	400	120	30.00%	0	200.0
4626	宝坻	牛道口镇牛道口10台区	三赵牛14	史各庄	400	125	31.25%	0	195.0
4627	宝坻	牛道口镇塘头庄08台区	塘头牛12	史各庄	400	202.92	50.73%	0	117.1
4628	宝坻	牛道口镇郑各庄03台区	塘头牛12	史各庄	400	154.68	38.67%	0	165.3
4629	宝坻	牛道口镇塘头庄03台区	塘头牛12	史各庄	400	113.96	28.49%	0	206.0
4630	宝坻	史各庄镇陈甫05台区	史各庄史22	史各庄	400	194.68	48.67%	0	125.3
4631	宝坻	朝霞街道后西苑05台区	西苑庄史12	史各庄	400	149.44	37.36%	0	170.6
4632	宝坻	牛道口镇庞各庄16台区	庞庄牛13	史各庄	400	37.52	9.38%	0	282.5
4633	宝坻	牛道口镇庞各庄08台区	庞庄牛13	史各庄	400	104.64	26.16%	0	215.4

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
4634	宝坻	朝霞街道前西苑01台区	西苑庄史12	史各庄	400	318	79.50%	0	2.0
4635	宝坻	朝霞街道前西苑06台区	西苑庄史12	史各庄	400	257.16	64.29%	0	62.8
4636	宝坻	牛道口镇芮家庄12台区	塘头牛12	史各庄	400	88	22.00%	0	232.0
4637	宝坻	牛道口镇芮家庄07台区	塘头牛12	史各庄	400	56.92	14.23%	0	263.1
4638	宝坻	牛道口镇庞各庄10台区	庞庄牛13	史各庄	400	28.8	7.20%	0	291.2
4639	宝坻	牛道口镇庞各庄09台区	庞庄牛13	史各庄	400	99.76	24.94%	0	220.2
4640	宝坻	牛道口镇芮家庄09台区	塘头牛12	史各庄	400	38.12	9.53%	0	281.9
4641	宝坻	朝霞街道朝霞周庄03台区	双盛太12	史各庄	400	57.8	14.45%	0	262.2
4642	宝坻	史各庄镇卫国庄03台区	大刘辛史25	史各庄	400	62.6	15.65%	0	257.4
4643	宝坻	史各庄镇卫国庄04台区	大刘辛史25	史各庄	400	55.28	13.82%	0	264.7
4644	宝坻	史各庄镇彪家店04台区	大刘辛史25	史各庄	400	90	22.50%	0	230.0
4645	宝坻	牛道口镇下五庄10台区	下五庄牛11	史各庄	400	114.4	28.60%	0	205.6
4646	宝坻	牛道口镇下五庄06台区	下五庄牛11	史各庄	400	73.28	18.32%	0	246.7
4647	宝坻	史各庄镇郭杨各庄05台区	大刘辛史25	史各庄	400	26.52	6.63%	0	293.5
4648	宝坻	史各庄镇郭杨各庄04台区	大刘辛史25	史各庄	400	90.16	22.54%	0	229.8
4649	宝坻	史各庄镇郭杨各庄03台区	大刘辛史25	史各庄	400	211.4	52.85%	0	108.6

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
4650	宝坻	史各庄镇黄家集07台区	大刘辛史25	史各庄	400	62.28	15.57%	0	257.7
4651	宝坻	史各庄镇张贾庄03台区	大刘辛史25	史各庄	400	60.4	15.10%	0	259.6
4652	宝坻	史各庄镇大刘辛05台区	大刘辛史25	史各庄	400	43.52	10.88%	0	276.5
4653	宝坻	史各庄镇朱刘庄01台区	朱孔史15	史各庄	400	76.36	19.09%	0	243.6
4654	宝坻	史各庄镇朱孔庄03台区	朱孔史15	史各庄	400	79.56	19.89%	0	240.4
4655	宝坻	史各庄镇朱杨庄03台区	朱孔史15	史各庄	400	67.28	16.82%	0	252.7
4656	宝坻	史各庄镇史各庄01台区	朱孔史15	史各庄	400	42.32	10.58%	0	277.7
4657	宝坻	史各庄镇西马各庄05台区	朱孔史15	史各庄	400	55.84	13.96%	0	264.2
4658	宝坻	宝平街道石佛营01台区	宸宝太22	史各庄	400	103.6	25.90%	0	216.4
4659	宝坻	宝平街道石佛营04台区	宸宝太22	史各庄	400	46.52	11.63%	0	273.5
4660	宝坻	宝平街道石佛营03台区	宸宝太22	史各庄	400	87.08	21.77%	0	232.9
4661	宝坻	史各庄镇朱楼下02台区	朱孔史15	史各庄	400	128.32	32.08%	0	191.7
4662	宝坻	史各庄镇褚庄04台区	朱孔史15	史各庄	400	99.32	24.83%	0	220.7
4663	宝坻	史各庄镇朱方庄01台区	朱孔史15	史各庄	400	63.88	15.97%	0	256.1
4664	宝坻	史各庄镇朱方庄03台区	朱孔史15	史各庄	400	68.2	17.05%	0	251.8
4665	宝坻	史各庄镇朱孔庄04台区	朱孔史15	史各庄	400	91.44	22.86%	0	228.6

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
4666	宝坻	史各庄镇杨辛庄03台区	扬水站史11	史各庄	400	87.6	21.90%	0	232.4
4667	宝坻	史各庄镇杨辛庄05台区	扬水站史11	史各庄	400	93.36	23.34%	0	226.6
4668	宝坻	史各庄镇曹辛庄03台区	扬水站史11	史各庄	400	127.24	31.81%	0	192.8
4669	宝坻	史各庄镇曹辛庄02台区	通威史13	史各庄	400	77.84	19.46%	0	242.2
4670	宝坻	史各庄镇西李庄07台区	通威史13	史各庄	400	117.68	29.42%	0	202.3
4671	宝坻	史各庄镇曹辛庄04台区	通威史13	史各庄	400	126.12	31.53%	0	193.9
4672	宝坻	牛道口镇李三店06台区	宜城史14	史各庄	400	84.88	21.22%	0	235.1
4673	宝坻	牛道口镇李三店02台区	宜城史14	史各庄	400	168.52	42.13%	0	151.5
4674	宝坻	牛道口镇赵各庄04台区	宜城史14	史各庄	400	72.68	18.17%	0	247.3
4675	宝坻	牛道口镇李家深08台区	宜城史14	史各庄	400	107.04	26.76%	0	213.0
4676	宝坻	牛道口镇赵各庄05台区	宜城史14	史各庄	400	43.72	10.93%	0	276.3
4677	宝坻	牛道口镇李家深04台区	宜城史14	史各庄	400	4.68	1.17%	0	315.3
4678	宝坻	牛道口镇赵各庄07台区	宜城史14	史各庄	400	63	15.75%	0	257.0
4679	宝坻	牛道口镇赵各庄15台区	宜城史14	史各庄	400	311.44	77.86%	0	8.6
4680	宝坻	史各庄镇杨辛庄04台区	宜城史14	史各庄	400	107.52	26.88%	0	212.5
4681	宝坻	牛道口镇赵各庄02台区	宜城史14	史各庄	400	22.04	5.51%	0	298.0

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
4682	宝坻	牛道口镇赵各庄11台区	宜城史14	史各庄	400	62.4	15.60%	0	257.6
4683	宝坻	牛道口镇赵各庄10台区	宜城史14	史各庄	400	38.48	9.62%	0	281.5
4684	宝坻	牛道口镇赵各庄08台区	宜城史14	史各庄	400	35.96	8.99%	0	284.0
4685	宝坻	牛道口镇李家深07台区	宜城史14	史各庄	400	49.72	12.43%	0	270.3
4686	宝坻	史各庄镇史各庄05台区	朱孔史15	史各庄	400	87.68	21.92%	0	232.3
4687	宝坻	史各庄镇朱杨庄01台区	朱孔史15	史各庄	400	107.24	26.81%	0	212.8
4688	宝坻	史各庄镇西李庄01台区	正大史21	史各庄	400	85.04	21.26%	0	235.0
4689	宝坻	史各庄镇西李庄06台区	通威史13	史各庄	400	111.76	27.94%	0	208.2
4690	宝坻	牛道口镇高家深03台区	塘头牛12	史各庄	400	62	15.50%	0	258.0
4691	宝坻	史各庄镇彪家店05台区	大刘辛史25	史各庄	400	83.48	20.87%	0	236.5
4692	宝坻	史各庄镇西李庄05台区	正大史21	史各庄	400	87.88	21.97%	0	232.1
4693	宝坻	史各庄镇西马各庄04台区	朱孔史15	史各庄	400	102.76	25.69%	0	217.2
4694	宝坻	牛道口镇芮家庄04台区	塘头牛12	史各庄	400	44.64	11.16%	0	275.4
4695	宝坻	牛道口镇高家深05台区	塘头牛12	史各庄	400	48.52	12.13%	0	271.5
4696	宝坻	史各庄镇朱方庄02台区	朱孔史15	史各庄	400	186.6	46.65%	0	133.4
4697	宝坻	史各庄镇杨辛庄06台区	扬水站史11	史各庄	400	95.24	23.81%	0	224.8

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
4698	宝坻	史各庄镇褚庄05台区	朱孔史15	史各庄	400	221.48	55.37%	0	98.5
4699	宝坻	宝平街道前朝霞10台区	双盛太12	史各庄	400	160.08	40.02%	0	159.9
4700	宝坻	史各庄镇杨辛庄07台区	宜城史14	史各庄	400	157	39.25%	0	163.0
4701	宝坻	牛道口镇牛道口02台区	三赵牛14	史各庄	400	108.16	27.04%	0	211.8
4702	宝坻	牛道口镇下五庄11台区	下五庄牛11	史各庄	400	106.56	26.64%	0	213.4
4703	宝坻	宝平街道前朝霞08台区	双盛太12	史各庄	400	199.64	49.91%	0	120.4
4704	宝坻	牛道口镇李三店07台区	宜城史14	史各庄	400	37.6	9.40%	0	282.4
4705	宝坻	牛道口镇李三店08台区	宜城史14	史各庄	400	72.36	18.09%	0	247.6
4706	宝坻	朝霞街道朝霞小庄02台区	双盛太12	史各庄	400	100.2	25.05%	0	219.8
4707	宝坻	史各庄镇西李庄03台区	正大史21	史各庄	400	42.28	10.57%	0	277.7
4708	宝坻	史各庄镇西李庄04台区	正大史21	史各庄	400	71.24	17.81%	0	248.8
4709	宝坻	牛道口镇李家深09台区	宜城史14	史各庄	400	76.88	19.22%	0	243.1
4710	宝坻	史各庄镇朱孙庄04台区	朱孔史15	史各庄	400	108.16	27.04%	0	211.8
4711	宝坻	朝霞街道朝霞店子02台区	双盛太12	史各庄	400	56.28	14.07%	0	263.7
4712	宝坻	宝平街道前朝霞01台区	双盛太12	史各庄	400	45.4	11.35%	0	274.6
4713	宝坻	牛道口镇李三店09台区	宜城史14	史各庄	400	75.24	18.81%	0	244.8

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
4714	宝坻	史各庄镇朱孙庄05台区	朱孔史15	史各庄	400	149.16	37.29%	0	170.8
4715	宝坻	宝平街道前朝霞06台区	双盛太12	史各庄	400	115.8	28.95%	0	204.2
4716	宝坻	宝平街道前朝霞11台区	双盛太12	史各庄	400	146.64	36.66%	0	173.4
4717	宝坻	朝霞街道丁家套06台区	双盛太12	史各庄	400	122.16	30.54%	0	197.8
4718	宝坻	朝霞街道朝霞辛庄02台区	双盛太12	史各庄	400	68.24	17.06%	0	251.8
4719	宝坻	牛道口镇庞各庄11台区	庞庄牛13	史各庄	400	57.32	14.33%	0	262.7
4720	宝坻	史各庄镇陈甫04台区	史各庄史22	史各庄	400	194.52	48.63%	0	125.5
4721	宝坻	史各庄镇褚庄03台区	朱孔史15	史各庄	400	57.44	14.36%	0	262.6
4722	宝坻	史各庄镇陈甫03台区	史各庄史22	史各庄	400	110.52	27.63%	0	209.5
4723	宝坻	史各庄镇史各庄03台区	朱孔史15	史各庄	400	86.88	21.72%	0	233.1
4724	宝坻	牛道口镇芮家庄05台区	塘头牛12	史各庄	400	110.76	27.69%	0	209.2
4725	宝坻	史各庄镇郭杨各庄07台区	大刘辛史25	史各庄	400	64.28	16.07%	0	255.7
4726	宝坻	朝霞街道丁家套04台区	双盛太12	史各庄	400	249.2	62.30%	0	70.8
4727	宝坻	牛道口镇李家深02台区	宜城史14	史各庄	400	72.6	18.15%	0	247.4
4728	宝坻	牛道口镇赵各庄03台区	宜城史14	史各庄	400	32.4	8.10%	0	287.6
4729	宝坻	史各庄镇西马各庄01台区	朱孔史15	史各庄	400	203	50.75%	0	117.0

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
4730	宝坻	史各庄镇西马各庄03台区	朱孔史15	史各庄	400	111.32	27.83%	0	208.7
4731	宝坻	史各庄镇窦家桥05台区	史各庄史22	史各庄	400	46.08	11.52%	0	273.9
4732	宝坻	朝霞街道丁家套03台区	双盛太12	史各庄	400	126.88	31.72%	0	193.1
4733	宝坻	史各庄镇卫国庄02台区	大刘辛史25	史各庄	400	82.88	20.72%	0	237.1
4734	宝坻	史各庄镇郭杨各庄06台区	大刘辛史25	史各庄	400	71.04	17.76%	0	249.0
4735	宝坻	牛道口镇李三店04台区	宜城史14	史各庄	400	49.52	12.38%	0	270.5
4736	宝坻	牛道口镇芮家庄06台区	塘头牛12	史各庄	400	118.72	29.68%	0	201.3
4737	宝坻	牛道口镇芮家庄08台区	塘头牛12	史各庄	400	104.28	26.07%	0	215.7
4738	宝坻	牛道口镇郑各庄04台区	塘头牛12	史各庄	400	197.52	49.38%	0	122.5
4739	宝坻	牛道口镇赵各庄13台区	宜城史14	史各庄	400	129.68	32.42%	0	190.3
4740	宝坻	牛道口镇芮家庄10台区	塘头牛12	史各庄	400	50.32	12.58%	0	269.7
4741	宝坻	宝平街道石佛营06台区	宸宝太22	史各庄	400	64.72	16.18%	0	255.3
4742	宝坻	史各庄镇张贾庄04台区	大刘辛史25	史各庄	400	134.48	33.62%	0	185.5
4743	宝坻	牛道口镇下五庄05台区	下五庄牛11	史各庄	400	150.64	37.66%	0	169.4
4744	宝坻	牛道口镇塘头庄07台区	塘头牛12	史各庄	400	127.76	31.94%	0	192.2
4745	宝坻	牛道口镇郑各庄02台区	塘头牛12	史各庄	400	53.12	13.28%	0	266.9

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
4746	宝坻	史各庄镇大刘辛04台区	大刘辛史25	史各庄	400	96.16	24.04%	0	223.8
4747	宝坻	朝霞街道朝霞周庄02台区	双盛太12	史各庄	400	79	19.75%	0	241.0
4748	宝坻	史各庄镇马于庄05台区	大刘辛史25	史各庄	400	117.56	29.39%	0	202.4
4749	宝坻	牛道口镇庞各庄04台区	庞庄牛13	史各庄	400	174.48	43.62%	0	145.5
4750	宝坻	牛道口镇李家深05台区	宜城史14	史各庄	400	88.32	22.08%	0	231.7
4751	宝坻	史各庄镇后何辛庄02台区	大刘辛史25	史各庄	400	106.64	26.66%	0	213.4
4752	宝坻	牛道口镇庞各庄13台区	庞庄牛13	史各庄	400	45.64	11.41%	0	274.4
4753	宝坻	牛道口镇庞各庄06台区	庞庄牛13	史各庄	400	68.44	17.11%	0	251.6
4754	宝坻	牛道口镇牛道口05台区	三赵牛14	史各庄	400	47.92	11.98%	0	272.1
4755	宝坻	史各庄镇后何辛庄01台区	大刘辛史25	史各庄	400	249.76	62.44%	0	70.2
4756	宝坻	宝平街道前朝霞07台区	双盛太12	史各庄	400	143.6	35.90%	0	176.4
4757	宝坻	朝霞街道前西苑04台区	西苑庄史12	史各庄	400	59.52	14.88%	0	260.5
4758	宝坻	朝霞街道前西苑05台区	西苑庄史12	史各庄	400	133.04	33.26%	0	187.0
4759	宝坻	宝平街道石佛营02台区	宸宝太22	史各庄	400	103.92	25.98%	0	216.1
4760	宝坻	牛道口镇牛道口04台区	三赵牛14	史各庄	400	92.08	23.02%	0	227.9
4761	宝坻	牛道口镇下五庄04台区	下五庄牛11	史各庄	400	75.64	18.91%	0	244.4

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
4762	宝坻	牛道口镇李家深10台区	宜城史14	史各庄	400	100.8	25.20%	0	219.2
4763	宝坻	史各庄镇卫国庄05台区	大刘辛史25	史各庄	400	169	42.25%	0	151.0
4764	宝坻	史各庄镇杨辛庄01台区	扬水站史11	史各庄	400	162.16	40.54%	0	157.8
4765	宝坻	史各庄镇东马各庄03台区	朱孔史15	史各庄	400	38.28	9.57%	0	281.7
4766	宝坻	史各庄镇尚庄村01台区	史各庄史22	史各庄	400	194.88	48.72%	0	125.1
4767	宝坻	牛道口镇李三店05台区	宜城史14	史各庄	400	95.6	23.90%	0	224.4
4768	宝坻	史各庄镇曹辛庄01台区	扬水站史11	史各庄	400	71.84	17.96%	0	248.2
4769	宝坻	朝霞街道丁家套05台区	双盛太12	史各庄	400	79	19.75%	0	241.0
4770	宝坻	史各庄镇彪家店03台区	大刘辛史25	史各庄	400	59.6	14.90%	0	260.4
4771	宝坻	朝霞街道后西苑06台区	西苑庄史12	史各庄	400	198.16	49.54%	0	121.8
4772	宝坻	史各庄镇史各庄06台区	朱孔史15	史各庄	400	70.76	17.69%	0	249.2
4773	宝坻	史各庄镇尚庄06台区	史各庄史22	史各庄	400	84.28	21.07%	0	235.7
4774	宝坻	史各庄镇史各庄04台区	朱孔史15	史各庄	400	201.04	50.26%	0	119.0
4775	宝坻	史各庄镇黄家集01台区	大刘辛史25	史各庄	400	146.4	36.60%	0	173.6
4776	宝坻	史各庄镇宋辛庄02台区	史各庄史22	史各庄	400	28.92	7.23%	0	291.1
4777	宝坻	牛道口镇下五庄07台区	下五庄牛11	史各庄	400	98	24.50%	0	222.0

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
4778	宝坻	朝霞街道朝霞周庄04台区	双盛太12	史各庄	400	123.6	30.90%	0	196.4
4779	宝坻	牛道口镇赵各庄14台区	宣城史14	史各庄	400	66.72	16.68%	0	253.3
4780	宝坻	朝霞街道后西苑04台区	西苑庄史12	史各庄	400	63.32	15.83%	0	256.7
4781	宝坻	史各庄镇东马各庄02台区	朱孔史15	史各庄	400	67.64	16.91%	0	252.4
4782	宝坻	史各庄镇朱孙庄03台区	朱孔史15	史各庄	400	47.08	11.77%	0	272.9
4783	宝坻	宝平街道石佛营05台区	宸宝太22	史各庄	400	115.36	28.84%	0	204.6
4784	宝坻	宝平街道前朝霞05台区	双盛太12	史各庄	400	49.08	12.27%	0	270.9
4785	宝坻	牛道口镇牛道口09台区	三赵牛14	史各庄	400	195.8	48.95%	0	124.2
4786	宝坻	牛道口镇下五庄01台区	下五庄牛11	史各庄	400	193.68	48.42%	0	126.3
4787	宝坻	史各庄镇马于庄06台区	大刘辛史25	史各庄	400	125.36	31.34%	0	194.6
4788	宝坻	宝平街道前朝霞09台区	双盛太12	史各庄	400	275.4	68.85%	0	44.6
4789	宝坻	史各庄镇朱杨庄04台区	朱孔史15	史各庄	400	113.72	28.43%	0	206.3
4790	宝坻	牛道口镇芮家庄11台区	塘头牛12	史各庄	400	167.32	41.83%	0	152.7
4791	宝坻	牛道口镇沟头18台区	庞庄牛13	史各庄	400	104.6	26.15%	0	215.4
4792	宝坻	史各庄镇朱刘庄04台区	朱孔史15	史各庄	400	76.2	19.05%	0	243.8
4793	宝坻	牛道口镇李家深01台区	宣城史14	史各庄	400	139.28	34.82%	0	180.7

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
4794	宝坻	牛道口镇庞各庄14台区	庞庄牛13	史各庄	400	78	19.50%	0	242.0
4795	宝坻	牛道口镇下五庄08台区	下五庄牛11	史各庄	400	55.76	13.94%	0	264.2
4796	宝坻	史各庄镇尚庄08台区	史各庄史22	史各庄	400	221.88	55.47%	0	98.1
4797	宝坻	史各庄镇黄家集06台区	大刘辛史25	史各庄	400	60.16	15.04%	0	259.8
4798	宝坻	牛道口镇赵各庄12台区	宜城史14	史各庄	400	108.08	27.02%	0	211.9
4799	宝坻	史各庄镇朱楼下01台区	朱孔史15	史各庄	400	78	19.50%	0	242.0
4800	宝坻	史各庄镇陈甫01台区	史各庄史22	史各庄	400	138.56	34.64%	0	181.4
4801	宝坻	史各庄镇大刘辛06台区	大刘辛史25	史各庄	400	63.6	15.90%	0	256.4
4802	宝坻	史各庄供电服务中心充电桩01箱站1号变	史各庄史22	史各庄	400	56.72	14.18%	0	263.3
4803	宝坻	牛道口镇韭菜庄06台区	牛道口东西25	史各庄	400	78.84	19.71%	0	241.2
4804	宝坻	牛道口镇牛道口07台区	高家深牛22	史各庄	400	72.8	18.20%	0	247.2
4805	宝坻	牛道口镇郭家深05台区	高家深牛22	史各庄	400	66.08	16.52%	0	253.9
4806	宝坻	牛道口镇黄沙务05台区	高家深牛22	史各庄	400	172.8	43.20%	0	147.2
4807	宝坻	牛道口镇黄沙务06台区	高家深牛22	史各庄	400	71.24	17.81%	0	248.8
4808	宝坻	牛道口镇黄沙务03台区	高家深牛22	史各庄	400	60.44	15.11%	0	259.6
4809	宝坻	牛道口镇黄沙务10台区	高家深牛22	史各庄	400	58.12	14.53%	0	261.9

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
4810	宝坻	牛道口镇黄沙务11台区	高家深牛22	史各庄	400	97.36	24.34%	0	222.6
4811	宝坻	牛道口镇老高寨10台区	西四庄牛21	史各庄	400	50.08	12.52%	0	269.9
4812	宝坻	牛道口镇老高寨11台区	西四庄牛21	史各庄	400	44.16	11.04%	0	275.8
4813	宝坻	牛道口镇老高寨03台区	西四庄牛21	史各庄	400	99.6	24.90%	0	220.4
4814	宝坻	牛道口镇郭家深07台区	高家深牛22	史各庄	400	66.64	16.66%	0	253.4
4815	宝坻	牛道口镇韭菜庄04台区	牛道口东西25	史各庄	400	85.04	21.26%	0	235.0
4816	宝坻	牛道口镇牛道口06台区	高家深牛22	史各庄	400	57.48	14.37%	0	262.5
4817	宝坻	牛道口镇沟头17台区	卢各庄牛24	史各庄	400	99.88	24.97%	0	220.1
4818	宝坻	牛道口镇沟头16台区	卢各庄牛24	史各庄	400	59.12	14.78%	0	260.9
4819	宝坻	朝霞街道北艾各庄01台区	石佛营岳31	史各庄	400	104.08	26.02%	0	215.9
4820	宝坻	朝霞街道北艾各庄04台区	石佛营岳31	史各庄	400	220.52	55.13%	0	99.5
4821	宝坻	朝霞街道北艾各庄02台区	石佛营岳31	史各庄	400	74.08	18.52%	0	245.9
4822	宝坻	牛道口镇沟头19台区	卢各庄牛24	史各庄	400	45.76	11.44%	0	274.2
4823	宝坻	牛道口镇卢各庄03台区	卢各庄牛24	史各庄	400	65.44	16.36%	0	254.6
4824	宝坻	牛道口镇卢各庄07台区	卢各庄牛24	史各庄	400	93.72	23.43%	0	226.3
4825	宝坻	牛道口镇卢各庄05台区	卢各庄牛24	史各庄	400	55.72	13.93%	0	264.3

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
4826	宝坻	牛道口镇卢各庄06台区	卢各庄牛24	史各庄	400	57.44	14.36%	0	262.6
4827	宝坻	牛道口镇黄沙务07台区	高家深牛22	史各庄	400	108.72	27.18%	0	211.3
4828	宝坻	牛道口镇黄沙务09台区	高家深牛22	史各庄	400	37.52	9.38%	0	282.5
4829	宝坻	牛道口镇贾梁庄03台区	西四庄牛21	史各庄	400	58.96	14.74%	0	261.0
4830	宝坻	牛道口镇贾梁庄01台区	西四庄牛21	史各庄	400	70.44	17.61%	0	249.6
4831	宝坻	牛道口镇老高寨07台区	西四庄牛21	史各庄	400	51.64	12.91%	0	268.4
4832	宝坻	牛道口镇贾梁庄04台区	西四庄牛21	史各庄	400	189.04	47.26%	0	131.0
4833	宝坻	牛道口镇老高寨12台区	西四庄牛21	史各庄	400	59.24	14.81%	0	260.8
4834	宝坻	牛道口镇翟家深02台区	高家深牛22	史各庄	400	59.12	14.78%	0	260.9
4835	宝坻	牛道口镇翟家深03台区	高家深牛22	史各庄	400	66.28	16.57%	0	253.7
4836	宝坻	牛道口镇西四庄05台区	西四庄牛21	史各庄	400	87.12	21.78%	0	232.9
4837	宝坻	牛道口西四庄12台区	西四庄牛21	史各庄	400	71.72	17.93%	0	248.3
4838	宝坻	牛道口镇沟头10台区	高各庄牛23	史各庄	400	75	18.75%	0	245.0
4839	宝坻	牛道口镇宜城05台区	高各庄牛23	史各庄	400	66.56	16.64%	0	253.4
4840	宝坻	牛道口镇宜城06台区	高各庄牛23	史各庄	400	65.2	16.30%	0	254.8
4841	宝坻	牛道口镇宜城07台区	高各庄牛23	史各庄	400	77.8	19.45%	0	242.2

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
4842	宝坻	牛道口镇宜城08台区	高各庄牛23	史各庄	400	71.64	17.91%	0	248.4
4843	宝坻	牛道口镇高各庄07台区	高各庄牛23	史各庄	400	60.6	15.15%	0	259.4
4844	宝坻	牛道口镇沟头02台区	高各庄牛23	史各庄	400	99.8	24.95%	0	220.2
4845	宝坻	朝霞街道贾曲02台区	石佛营岳31	史各庄	400	107.04	26.76%	0	213.0
4846	宝坻	牛道口镇沟头14台区	高各庄牛23	史各庄	400	74.44	18.61%	0	245.6
4847	宝坻	牛道口镇沟头20台区	高各庄牛23	史各庄	400	92.72	23.18%	0	227.3
4848	宝坻	朝霞街道艾杨各庄07台区	石佛营岳31	史各庄	400	46.92	11.73%	0	273.1
4849	宝坻	朝霞街道艾杨各庄09台区	石佛营岳31	史各庄	400	97.04	24.26%	0	223.0
4850	宝坻	牛道口镇韭菜庄05台区	牛道口东西25	史各庄	400	202.04	50.51%	0	118.0
4851	宝坻	朝霞街道后莲花村02台区	石佛营岳31	史各庄	400	74.84	18.71%	0	245.2
4852	宝坻	朝霞街道后莲花村01台区	石佛营岳31	史各庄	400	170.12	42.53%	0	149.9
4853	宝坻	牛道口镇岳家庄04台区	黄沙务岳29	史各庄	400	184.2	46.05%	0	135.8
4854	宝坻	牛道口镇岳家庄03台区	黄沙务岳29	史各庄	400	226.72	56.68%	0	93.3
4855	宝坻	牛道口镇焦山寺11台区	牛道口东西25	史各庄	400	116.68	29.17%	0	203.3
4856	宝坻	牛道口镇卢各庄04台区	卢各庄牛24	史各庄	400	95.92	23.98%	0	224.1
4857	宝坻	牛道口镇焦山寺07台区	牛道口东西25	史各庄	400	31.6	7.90%	0	288.4

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
4858	宝坻	牛道口镇郭家深03台区	高家深牛22	史各庄	400	120.16	30.04%	0	199.8
4859	宝坻	牛道口镇岳家庄06台区	黄沙务岳29	史各庄	400	121.32	30.33%	0	198.7
4860	宝坻	牛道口镇岳家庄05台区	黄沙务岳29	史各庄	400	92.4	23.10%	0	227.6
4861	宝坻	朝霞街道艾杨各庄11台区	石佛营岳31	史各庄	400	110.68	27.67%	0	209.3
4862	宝坻	牛道口镇高各庄08台区	高各庄牛23	史各庄	400	28.16	7.04%	0	291.8
4863	宝坻	牛道口镇郭家深01台区	高家深牛22	史各庄	400	85.16	21.29%	0	234.8
4864	宝坻	牛道口镇郭家深06台区	高家深牛22	史各庄	400	77.12	19.28%	0	242.9
4865	宝坻	牛道口镇牛道口08台区	高家深牛22	史各庄	400	137.48	34.37%	0	182.5
4866	宝坻	牛道口镇郭家深08台区	高家深牛22	史各庄	400	43.36	10.84%	0	276.6
4867	宝坻	牛道口镇焦山寺06台区	牛道口东西25	史各庄	400	81.64	20.41%	0	238.4
4868	宝坻	朝霞街道管渠04台区	石佛营岳31	史各庄	400	89.68	22.42%	0	230.3
4869	宝坻	牛道口镇岳家庄07台区	黄沙务岳29	史各庄	400	93.48	23.37%	0	226.5
4870	宝坻	朝霞街道北艾各庄06台区	石佛营岳31	史各庄	400	89.88	22.47%	0	230.1
4871	宝坻	朝霞街道北艾各庄03台区	石佛营岳31	史各庄	400	99.6	24.90%	0	220.4
4872	宝坻	朝霞街道北艾各庄05台区	石佛营岳31	史各庄	400	48.32	12.08%	0	271.7
4873	宝坻	牛道口镇岳家庄09台区	黄沙务岳29	史各庄	400	88.2	22.05%	0	231.8

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
4874	宝坻	牛道口镇岳家庄08台区	黄沙务岳29	史各庄	400	121.76	30.44%	0	198.2
4875	宝坻	牛道口镇翟家深04台区	高家深牛22	史各庄	400	58.52	14.63%	0	261.5
4876	宝坻	牛道口镇岳家庄10台区	黄沙务岳29	史各庄	400	117.68	29.42%	0	202.3
4877	宝坻	牛道口镇岳家庄11台区	黄沙务岳29	史各庄	400	70.16	17.54%	0	249.8
4878	宝坻	牛道口镇岳家庄01台区	黄沙务岳29	史各庄	400	78.92	19.73%	0	241.1
4879	宝坻	牛道口镇卢各庄01台区	卢各庄牛24	史各庄	400	66.2	16.55%	0	253.8
4880	宝坻	朝霞街道尤户庄02台区	石佛营岳31	史各庄	400	122.36	30.59%	0	197.6
4881	宝坻	牛道口镇老高寨04台区	西四庄牛21	史各庄	400	81.24	20.31%	0	238.8
4882	宝坻	牛道口镇塘头庄06台区	高各庄牛23	史各庄	400	32.72	8.18%	0	287.3
4883	宝坻	牛道口镇郭家深02台区	高家深牛22	史各庄	400	68.16	17.04%	0	251.8
4884	宝坻	牛道口西四庄09台区	西四庄牛21	史各庄	400	47.96	11.99%	0	272.0
4885	宝坻	牛道口镇沟头11台区	高各庄牛23	史各庄	400	97.24	24.31%	0	222.8
4886	宝坻	牛道口镇沟头09台区	高各庄牛23	史各庄	400	63.8	15.95%	0	256.2
4887	宝坻	牛道口镇韭菜庄03台区	牛道口东西25	史各庄	400	111.24	27.81%	0	208.8
4888	宝坻	牛道口镇沟头13台区	高各庄牛23	史各庄	400	52.84	13.21%	0	267.2
4889	宝坻	朝霞街道尤户庄01台区	石佛营岳31	史各庄	400	137.32	34.33%	0	182.7

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
4890	宝坻	牛道口镇塘头庄05台区	高各庄牛23	史各庄	400	69.28	17.32%	0	250.7
4891	宝坻	朝霞街道王甫辛庄03台区	石佛营岳31	史各庄	400	144.76	36.19%	0	175.2
4892	宝坻	朝霞街道王甫辛庄02台区	石佛营岳31	史各庄	400	30.28	7.57%	0	289.7
4893	宝坻	朝霞街道前莲花村02台区	石佛营岳31	史各庄	400	111.68	27.92%	0	208.3
4894	宝坻	朝霞街道艾杨各庄05台区	石佛营岳31	史各庄	400	65	16.25%	0	255.0
4895	宝坻	朝霞街道艾杨各庄06台区	石佛营岳31	史各庄	400	100.64	25.16%	0	219.4
4896	宝坻	牛道口镇焦山寺05台区	牛道口东西25	史各庄	400	112.68	28.17%	0	207.3
4897	宝坻	牛道口西四庄07台区	西四庄牛21	史各庄	400	160.64	40.16%	0	159.4
4898	宝坻	朝霞街道管渠02台区	石佛营岳31	史各庄	400	131.16	32.79%	0	188.8
4899	宝坻	朝霞街道艾杨各庄10台区	石佛营岳31	史各庄	400	99.92	24.98%	0	220.1
4900	宝坻	牛道口镇西四庄06台区	西四庄牛21	史各庄	400	141.84	35.46%	0	178.2
4901	宝坻	牛道口镇西四庄03台区	西四庄牛21	史各庄	400	91.72	22.93%	0	228.3
4902	宝坻	朝霞街道艾杨各庄04台区	石佛营岳31	史各庄	400	227.96	56.99%	0	92.0
4903	宝坻	牛道口镇焦山寺09台区	牛道口东西25	史各庄	400	186.72	46.68%	0	133.3
4904	宝坻	牛道口镇沟头15台区	高各庄牛23	史各庄	400	58.8	14.70%	0	261.2
4905	宝坻	牛道口镇郭家深04台区	高家深牛22	史各庄	400	42.88	10.72%	0	277.1

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
4906	宝坻	牛道口镇西四庄04台区	西四庄牛21	史各庄	400	105.84	26.46%	0	214.2
4907	宝坻	牛道口镇黄沙务08台区	高家深牛22	史各庄	400	46.6	11.65%	0	273.4
4908	宝坻	牛道口镇高各庄06台区	高各庄牛23	史各庄	400	59.28	14.82%	0	260.7
4909	宝坻	朝霞街道管渠03台区	石佛营岳31	史各庄	400	113.56	28.39%	0	206.4
4910	宝坻	牛道口镇老高寨09台区	西四庄牛21	史各庄	400	76.12	19.03%	0	243.9
4911	宝坻	牛道口西四庄10台区	西四庄牛21	史各庄	400	39.84	9.96%	0	280.2
4912	宝坻	牛道口西四庄08台区	西四庄牛21	史各庄	400	44	11.00%	0	276.0
4913	宝坻	牛道口西四庄11台区	西四庄牛21	史各庄	400	56.8	14.20%	0	263.2
4914	宝坻	牛道口镇老高寨08台区	西四庄牛21	史各庄	400	65.44	16.36%	0	254.6
4915	宝坻	朝霞街道艾杨各庄08台区	石佛营岳31	史各庄	400	195.28	48.82%	0	124.7
4916	宝坻	牛道口镇黄沙务04台区	高家深牛22	史各庄	400	71.8	17.95%	0	248.2
4917	宝坻	朝霞街道艾杨各庄03台区	石佛营岳31	史各庄	400	105.4	26.35%	0	214.6
4918	宝坻	牛道口镇高各庄05台区	高各庄牛23	史各庄	400	116.36	29.09%	0	203.6
4919	宝坻	牛道口镇焦山寺01台区	牛道口东西25	史各庄	400	46.8	11.70%	0	273.2
4920	宝坻	牛道口镇焦山寺08台区	牛道口东西25	史各庄	400	60.6	15.15%	0	259.4
4921	宝坻	牛道口镇沟头12台区	高各庄牛23	史各庄	400	306.96	76.74%	0	13.0

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
4922	宝坻	牛道口镇焦山寺10台区	牛道口东西25	史各庄	400	86.16	21.54%	0	233.8
4923	宝坻	宝坻区金融中心充电桩01箱站1号变	星源西26	史各庄	400	32.92	8.23%	0	287.1
4924	宝坻	牛道口镇庞各庄05台区	庞庄牛13	史各庄	315	92.5155	29.37%	0	159.5
4925	宝坻	史各庄镇朱孙庄02台区	朱孔史15	史各庄	315	74.1825	23.55%	0	177.8
4926	宝坻	史各庄镇尚庄04台区	史各庄史22	史各庄	315	100.8315	32.01%	0	151.2
4927	宝坻	牛道口镇下五庄03台区	下五庄牛11	史各庄	315	133.245	42.30%	0	118.8
4928	宝坻	史各庄镇马于庄03台区	大刘辛史25	史各庄	315	46.116	14.64%	0	205.9
4929	宝坻	牛道口镇沟头04台区	庞庄牛13	史各庄	315	96.4215	30.61%	0	155.6
4930	宝坻	朝霞街道朝霞辛庄01台区	双盛太12	史各庄	315	121.401	38.54%	0	130.6
4931	宝坻	朝霞街道朝霞小庄01台区	双盛太12	史各庄	315	172.431	54.74%	0	79.6
4932	宝坻	宝平街道前朝霞02台区	双盛太12	史各庄	315	76.7025	24.35%	0	175.3
4933	宝坻	朝霞街道前西苑02台区	西苑庄史12	史各庄	315	121.1805	38.47%	0	130.8
4934	宝坻	牛道口镇高家深01台区	塘头牛12	史各庄	315	92.9565	29.51%	0	159.0
4935	宝坻	史各庄镇卫国庄01台区	大刘辛史25	史各庄	315	86.562	27.48%	0	165.4
4936	宝坻	史各庄镇彪家店01台区	大刘辛史25	史各庄	315	73.332	23.28%	0	178.7
4937	宝坻	史各庄镇黄家集03台区	大刘辛史25	史各庄	315	64.512	20.48%	0	187.5

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
4938	宝坻	史各庄镇张贾庄01台区	大刘辛史25	史各庄	315	66.1815	21.01%	0	185.8
4939	宝坻	史各庄镇黄家集02台区	扬水站史11	史各庄	315	185.787	58.98%	0	66.2
4940	宝坻	牛道口镇赵各庄01台区	宜城史14	史各庄	315	49.6125	15.75%	0	202.4
4941	宝坻	朝霞街道丁家套01台区	双盛太12	史各庄	315	95.823	30.42%	0	156.2
4942	宝坻	史各庄镇东马各庄01台区	朱孔史15	史各庄	315	43.911	13.94%	0	208.1
4943	宝坻	史各庄镇郭杨各庄01台区	大刘辛史25	史各庄	315	50.5575	16.05%	0	201.4
4944	宝坻	史各庄镇窦家桥02台区	史各庄史22	史各庄	315	39.2175	12.45%	0	212.8
4945	宝坻	牛道口镇沟头03台区	庞庄牛13	史各庄	315	82.9395	26.33%	0	169.1
4946	宝坻	朝霞街道后西苑01台区	西苑庄史12	史各庄	315	142.6005	45.27%	0	109.4
4947	宝坻	牛道口镇塘头庄01台区	塘头牛12	史各庄	315	74.9385	23.79%	0	177.1
4948	宝坻	史各庄镇朱孙庄01台区	朱孔史15	史各庄	315	201.411	63.94%	0	50.6
4949	宝坻	宝平街道前朝霞04台区	双盛太12	史各庄	315	113.652	36.08%	0	138.3
4950	宝坻	牛道口镇李家深03台区	宜城史14	史各庄	315	83.601	26.54%	0	168.4
4951	宝坻	史各庄镇马于庄02台区	大刘辛史25	史各庄	315	71.1585	22.59%	0	180.8
4952	宝坻	史各庄镇尚庄03台区	史各庄史22	史各庄	315	117.5895	37.33%	0	134.4
4953	宝坻	史各庄镇窦家桥01台区	史各庄史22	史各庄	315	55.188	17.52%	0	196.8

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
4954	宝坻	史各庄镇郭杨各庄02台区	大刘辛史25	史各庄	315	43.407	13.78%	0	208.6
4955	宝坻	史各庄镇马于庄01台区	大刘辛史25	史各庄	315	42.7455	13.57%	0	209.3
4956	宝坻	牛道口镇李三店01台区	宜城史14	史各庄	315	71.19	22.60%	0	180.8
4957	宝坻	牛道口镇塘头庄02台区	塘头牛12	史各庄	315	83.979	26.66%	0	168.0
4958	宝坻	牛道口镇庞各庄01台区	庞庄牛13	史各庄	315	61.2045	19.43%	0	190.8
4959	宝坻	史各庄镇大刘辛庄01台区	大刘辛史25	史各庄	315	26.9325	8.55%	0	225.1
4960	宝坻	牛道口镇芮家庄03台区	塘头牛12	史各庄	315	94.1535	29.89%	0	157.8
4961	宝坻	史各庄镇西马02台区	朱孔史15	史各庄	315	100.485	31.90%	0	151.5
4962	宝坻	史各庄镇彪家店02台区	大刘辛史25	史各庄	315	57.015	18.10%	0	195.0
4963	宝坻	牛道口镇郑各庄01台区	塘头牛12	史各庄	315	89.082	28.28%	0	162.9
4964	宝坻	牛道口镇芮家庄02台区	塘头牛12	史各庄	315	132.426	42.04%	0	119.6
4965	宝坻	牛道口镇庞各庄03台区	庞庄牛13	史各庄	315	88.641	28.14%	0	163.4
4966	宝坻	牛道口镇李家深06台区	宜城史14	史各庄	315	174.636	55.44%	0	77.4
4967	宝坻	史各庄镇杨辛庄02台区	扬水站史11	史各庄	315	0	0.00%	0	252.0
4968	宝坻	史各庄镇褚庄02台区	朱孔史15	史各庄	315	73.7415	23.41%	0	178.3
4969	宝坻	史各庄镇史各庄02台区	朱孔史15	史各庄	315	0	0.00%	0	252.0

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
4970	宝坻	史各庄镇朱孔庄01台区	朱孔史15	史各庄	315	71.9145	22.83%	0	180.1
4971	宝坻	史各庄镇宋辛庄01台区	史各庄史22	史各庄	315	65.772	20.88%	0	186.2
4972	宝坻	宝平街道前朝霞03台区	双盛太12	史各庄	315	143.829	45.66%	0	108.2
4973	宝坻	朝霞街道丁家套02台区	双盛太12	史各庄	315	96.579	30.66%	0	155.4
4974	宝坻	史各庄镇尚庄02台区	史各庄史22	史各庄	315	144.8055	45.97%	0	107.2
4975	宝坻	史各庄镇褚庄01台区	朱孔史15	史各庄	315	162.225	51.50%	0	89.8
4976	宝坻	史各庄镇张贾庄02台区	大刘辛史25	史各庄	315	43.5645	13.83%	0	208.4
4977	宝坻	朝霞街道朝霞店子01台区	双盛太12	史各庄	315	144.018	45.72%	0	108.0
4978	宝坻	牛道口镇庞各庄02台区	庞庄牛13	史各庄	315	111.4785	35.39%	0	140.5
4979	宝坻	牛道口镇芮家庄01台区	塘头牛12	史各庄	315	67.7565	21.51%	0	184.2
4980	宝坻	史各庄镇朱孔庄02台区	朱孔史15	史各庄	315	61.0785	19.39%	0	190.9
4981	宝坻	牛道口镇韭菜庄01台区	牛道口东西25	史各庄	315	47.628	15.12%	0	204.4
4982	宝坻	牛道口镇老高寨05台区	西四庄牛21	史各庄	315	51.975	16.50%	0	200.0
4983	宝坻	牛道口镇沟头08台区	卢各庄牛24	史各庄	315	144.1755	45.77%	0	107.8
4984	宝坻	牛道口镇西四庄01台区	西四庄牛21	史各庄	315	101.745	32.30%	0	150.3
4985	宝坻	牛道口镇高各庄03台区	高各庄牛23	史各庄	315	142.6005	45.27%	0	109.4

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
4986	宝坻	牛道口镇沟头07台区	高各庄牛23	史各庄	315	66.402	21.08%	0	185.6
4987	宝坻	牛道口镇沟头01台区	高各庄牛23	史各庄	315	72.891	23.14%	0	179.1
4988	宝坻	牛道口镇沟头05台区	高各庄牛23	史各庄	315	52.2585	16.59%	0	199.7
4989	宝坻	牛道口镇高各庄01台区	高各庄牛23	史各庄	315	27.783	8.82%	0	224.2
4990	宝坻	朝霞街道贾曲01台区	石佛营岳31	史各庄	315	170.2575	54.05%	0	81.7
4991	宝坻	朝霞街道管渠01台区	石佛营岳31	史各庄	315	81.837	25.98%	0	170.2
4992	宝坻	朝霞街道艾杨各庄01台区	石佛营岳31	史各庄	315	84.735	26.90%	0	167.3
4993	宝坻	牛道口镇宜城02台区	高各庄牛23	史各庄	315	102.3435	32.49%	0	149.7
4994	宝坻	朝霞街道后西苑02台区	石佛营岳31	史各庄	315	50.3055	15.97%	0	201.7
4995	宝坻	牛道口镇焦山寺04台区	牛道口东西25	史各庄	315	69.3945	22.03%	0	182.6
4996	宝坻	朝霞街道前莲花村01台区	石佛营岳31	史各庄	315	51.597	16.38%	0	200.4
4997	宝坻	牛道口镇贾梁庄02台区	西四庄牛21	史各庄	315	79.6635	25.29%	0	172.3
4998	宝坻	牛道口镇焦山寺03台区	牛道口东西25	史各庄	315	32.886	10.44%	0	219.1
4999	宝坻	牛道口镇黄沙务01台区	高家深牛22	史各庄	315	67.977	21.58%	0	184.0
5000	宝坻	朝霞街道艾杨各庄02台区	石佛营岳31	史各庄	315	158.319	50.26%	0	93.7
5001	宝坻	牛道口镇卢各庄02台区	卢各庄牛24	史各庄	315	52.29	16.60%	0	199.7

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
5002	宝坻	牛道口镇翟家深01台区	高家深牛22	史各庄	315	124.2675	39.45%	0	127.7
5003	宝坻	牛道口镇高各庄02台区	高各庄牛23	史各庄	315	148.8375	47.25%	0	103.2
5004	宝坻	朝霞街道王甫辛庄01台区	石佛营岳31	史各庄	315	69.048	21.92%	0	183.0
5005	宝坻	牛道口镇韭菜庄02台区	牛道口东西25	史各庄	315	45.3915	14.41%	0	206.6
5006	宝坻	牛道口镇焦山寺02台区	牛道口东西25	史各庄	315	136.9305	43.47%	0	115.1
5007	宝坻	牛道口镇西四庄02台区	西四庄牛21	史各庄	315	78.372	24.88%	0	173.6
5008	宝坻	牛道口镇老高寨02台区	西四庄牛21	史各庄	315	54.2115	17.21%	0	197.8
5009	宝坻	牛道口镇老高寨01台区	西四庄牛21	史各庄	315	89.586	28.44%	0	162.4
5010	宝坻	朝霞街道朝霞周庄01台区	双盛太12	史各庄	250	84.775	33.91%	0	115.2
5011	宝坻	牛道口镇宜城01台区	高各庄牛23	史各庄	250	33.825	13.53%	0	166.2
5012	宝坻	史各庄镇朱刘庄02台区	朱孔史15	史各庄	200	77.84	38.92%	0	82.2
5013	宝坻	牛道口镇沟头06台区	庞庄牛13	史各庄	200	69.52	34.76%	0	90.5
5014	宝坻	史各庄镇大刘辛庄02台区	大刘辛史25	史各庄	200	33.6	16.80%	0	126.4
5015	宝坻	史各庄镇马于庄04台区	大刘辛史25	史各庄	200	69.84	34.92%	0	90.2
5016	宝坻	牛道口镇李三店03台区	宜城史14	史各庄	200	21.08	10.54%	0	138.9
5017	宝坻	朝霞街道前西苑03台区	西苑庄史12	史各庄	200	170.66	85.33%	0	0.0

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
5018	宝坻	牛道口镇宜城03台区	高各庄牛23	史各庄	200	78.5	39.25%	0	81.5
5019	宝坻	牛道口镇宜城04台区	高各庄牛23	史各庄	200	30.64	15.32%	0	129.4
5020	宝坻	牛道口镇高各庄04台区	高各庄牛23	史各庄	200	43.8	21.90%	0	116.2
5021	宝坻	牛道口镇黄沙务02台区	高家深牛22	史各庄	200	118.3	59.15%	0	41.7
5022	宝坻	牛道口镇塘头庄04台区	高各庄牛23	史各庄	200	45.38	22.69%	0	114.6
5023	宝坻	牛道口镇老高寨06台区	西四庄牛21	史各庄	200	55.36	27.68%	0	104.6
5024	宝坻	牛道口镇岳家庄02台区1号变	黄沙务岳29	史各庄	200	117.44	58.72%	0	42.6
5025	宝坻	牛道口镇高家深02台区	高家深牛22	史各庄	160	98.56	61.60%	0	29.4
5026	宝坻	方家庄镇西王庄08台区	杨家口铺14	王卜庄	400	48	12.00%	0	272.0
5027	宝坻	方家庄镇西王庄07台区	杨家口铺14	王卜庄	400	52	13.00%	0	268.0
5028	宝坻	塘承高速宝坻下行服务区充电桩01箱站1号变	龙坛王25	王卜庄	630	173.565	27.55%	0	330.4
5029	宝坻	塘承高速宝坻上行服务区充电桩01箱站1号变	龙坛王25	王卜庄	630	192.969	30.63%	0	311.0
5030	宝坻	王卜庄镇政府商业街04箱站1号变	王卜庄西王12	王卜庄	500	268.55	53.71%	0	131.5
5031	宝坻	王卜庄镇政府商业街03箱站1号变	王卜庄西王12	王卜庄	500	192.9	38.58%	0	207.1
5032	宝坻	王卜庄镇政府商业街02箱站1号变	王卜庄西王12	王卜庄	500	177.2	35.44%	0	222.8

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
5033	宝坻	王卜庄镇政府商业街01箱站1号变	王卜庄西王12	王卜庄	500	165.75	33.15%	0	234.3
5034	宝坻	口东街道大张各庄01台区	大张庄口33	王卜庄	400	109.48	27.37%	0	210.5
5035	宝坻	方家庄镇西王庄02台区	杨家口铺14	王卜庄	400	452.92	113.23%	0	0.0
5036	宝坻	方家庄镇碱场03台区	杨家口铺14	王卜庄	400	126.96	31.74%	0	193.0
5037	宝坻	方家庄镇碱场06台区	杨家口铺14	王卜庄	400	68.04	17.01%	0	252.0
5038	宝坻	方家庄镇大角甸08台区	大角甸铺33	王卜庄	400	44.88	11.22%	0	275.1
5039	宝坻	方家庄镇大角甸13台区	大角甸铺33	王卜庄	400	120.84	30.21%	0	199.2
5040	宝坻	方家庄镇大角甸05台区	大角甸铺33	王卜庄	400	62.16	15.54%	0	257.8
5041	宝坻	方家庄镇杜家庄06台区	大角甸铺33	王卜庄	400	142.08	35.52%	0	177.9
5042	宝坻	口东街道南王各庄02台区	前齐口12	王卜庄	400	196.6	49.15%	0	123.4
5043	宝坻	口东街道南王各庄03台区	前齐口12	王卜庄	400	98.4	24.60%	0	221.6
5044	宝坻	口东街道东齐各庄05台区	前齐口12	王卜庄	400	24.04	6.01%	0	296.0
5045	宝坻	口东街道东齐各庄03台区	前齐口12	王卜庄	400	22.8	5.70%	0	297.2
5046	宝坻	口东街道西齐各庄03台区	前齐口12	王卜庄	400	54.04	13.51%	0	266.0
5047	宝坻	口东街道前齐各庄07台区	前齐口12	王卜庄	400	219.64	54.91%	0	100.4
5048	宝坻	口东街道西齐各庄04台区	前齐口12	王卜庄	400	173.92	43.48%	0	146.1

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
5049	宝坻	方家庄镇碱场05台区	北郝铺32	王卜庄	400	100.16	25.04%	0	219.8
5050	宝坻	方家庄镇吕家庄02台区	北郝铺32	王卜庄	400	118.76	29.69%	0	201.2
5051	宝坻	方家庄镇陈家庄02台区	北郝铺32	王卜庄	400	78.44	19.61%	0	241.6
5052	宝坻	方家庄镇杜家庄04台区	北郝铺32	王卜庄	400	99	24.75%	0	221.0
5053	宝坻	口东街道上王各庄07台区	前齐口12	王卜庄	400	112.2	28.05%	0	207.8
5054	宝坻	口东街道胡各庄09台区	东辛口22	王卜庄	400	94.32	23.58%	0	225.7
5055	宝坻	口东街道东李各庄04台区	东辛口22	王卜庄	400	109.64	27.41%	0	210.4
5056	宝坻	口东街道梁家胡同03台区	大张庄口33	王卜庄	400	82.36	20.59%	0	237.6
5057	宝坻	口东街道梁家胡同04台区	大张庄口33	王卜庄	400	63.56	15.89%	0	256.4
5058	宝坻	口东街道口东05台区	大张庄口33	王卜庄	400	47.52	11.88%	0	272.5
5059	宝坻	口东街道梁家胡同01台区	大张庄口33	王卜庄	400	53.48	13.37%	0	266.5
5060	宝坻	口东街道大坚庄03台区	大张庄口33	王卜庄	400	21.52	5.38%	0	298.5
5061	宝坻	口东街道石各庄06台区	东辛口22	王卜庄	400	79.08	19.77%	0	240.9
5062	宝坻	口东街道石各庄04台区	东辛口22	王卜庄	400	60.32	15.08%	0	259.7
5063	宝坻	口东街道石各庄05台区	东辛口22	王卜庄	400	53.8	13.45%	0	266.2
5064	宝坻	口东街道东齐各庄06台区	前齐口12	王卜庄	400	48.08	12.02%	0	271.9

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
5065	宝坻	口东街道石各庄03台区	黄辛口32	王卜庄	400	50.36	12.59%	0	269.6
5066	宝坻	方家庄镇郭新庄04台区	北郝铺32	王卜庄	400	23.92	5.98%	0	296.1
5067	宝坻	方家庄镇郭新庄03台区	北郝铺32	王卜庄	400	69.48	17.37%	0	250.5
5068	宝坻	口东街道黄辛庄03台区	黄辛口32	王卜庄	400	24.84	6.21%	0	295.2
5069	宝坻	口东街道黄辛庄04台区	黄辛口32	王卜庄	400	91.84	22.96%	0	228.2
5070	宝坻	方家庄镇陈家庄03台区	北郝铺32	王卜庄	400	26.04	6.51%	0	294.0
5071	宝坻	方家庄镇牛家庄02台区	北郝铺32	王卜庄	400	52.2	13.05%	0	267.8
5072	宝坻	方家庄镇小杜庄02台区	北郝铺32	王卜庄	400	47.88	11.97%	0	272.1
5073	宝坻	方家庄镇碱场04台区	北郝铺32	王卜庄	400	141.84	35.46%	0	178.2
5074	宝坻	方家庄镇大角甸07台区	大角甸铺33	王卜庄	400	62.08	15.52%	0	257.9
5075	宝坻	方家庄镇马家庄01台区	大角甸铺33	王卜庄	400	48.32	12.08%	0	271.7
5076	宝坻	口东街道大张各庄06台区	黄辛口32	王卜庄	400	61.36	15.34%	0	258.6
5077	宝坻	口东街道口东04台区	大张庄口33	王卜庄	400	47.28	11.82%	0	272.7
5078	宝坻	方家庄镇老鸦台04台区	大角甸铺33	王卜庄	400	49.44	12.36%	0	270.6
5079	宝坻	方家庄镇牛家庄03台区	北郝铺32	王卜庄	400	27.32	6.83%	0	292.7
5080	宝坻	口东街道胡各庄01台区	东辛口22	王卜庄	400	96.24	24.06%	0	223.8

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
5081	宝坻	方家庄镇北郝庄03台区	北郝铺32	王卜庄	400	37	9.25%	0	283.0
5082	宝坻	口东街道小张各庄03台区	大张庄口33	王卜庄	400	32.64	8.16%	0	287.4
5083	宝坻	方家庄镇西王庄03台区	杨家口铺14	王卜庄	400	277	69.25%	0	43.0
5084	宝坻	口东街道西辛庄02台区	东辛口22	王卜庄	400	48.6	12.15%	0	271.4
5085	宝坻	口东街道西辛庄04台区	东辛口22	王卜庄	400	136.56	34.14%	0	183.4
5086	宝坻	方家庄镇北郝庄04台区	北郝铺32	王卜庄	400	66.92	16.73%	0	253.1
5087	宝坻	口东街道大张各庄07台区	大张庄口33	王卜庄	400	27.64	6.91%	0	292.4
5088	宝坻	方家庄镇西王庄06台区	大角甸铺33	王卜庄	400	133.52	33.38%	0	186.5
5089	宝坻	口东街道口东06台区	大张庄口33	王卜庄	400	51.56	12.89%	0	268.4
5090	宝坻	方家庄镇杜家庄07台区	杨家口铺14	王卜庄	400	97.12	24.28%	0	222.9
5091	宝坻	方家庄镇杜家庄05台区	杨家口铺14	王卜庄	400	151.16	37.79%	0	168.8
5092	宝坻	口东街道胡各庄10台区	东辛口22	王卜庄	400	49.04	12.26%	0	271.0
5093	宝坻	口东街道胡各庄05台区	东辛口22	王卜庄	400	45.04	11.26%	0	275.0
5094	宝坻	口东街道西辛庄03台区	东辛口22	王卜庄	400	52.44	13.11%	0	267.6
5095	宝坻	口东街道胡各庄03台区	东辛口22	王卜庄	400	87.68	21.92%	0	232.3
5096	宝坻	口东街道胡各庄08台区	东辛口22	王卜庄	400	179	44.75%	0	141.0

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
5097	宝坻	方家庄镇西王庄05台区	杨家口铺14	王卜庄	400	91.8	22.95%	0	228.2
5098	宝坻	口东街道上王各庄05台区	前齐口12	王卜庄	400	216.24	54.06%	0	103.8
5099	宝坻	口东街道东李各庄06台区	东辛口22	王卜庄	400	19.36	4.84%	0	300.6
5100	宝坻	口东街道东李各庄05台区	东辛口22	王卜庄	400	55.64	13.91%	0	264.4
5101	宝坻	口东街道上王各庄06台区	前齐口12	王卜庄	400	117.8	29.45%	0	202.2
5102	宝坻	方家庄镇老鸦台03台区	大角甸铺33	王卜庄	400	100.24	25.06%	0	219.8
5103	宝坻	方家庄镇马家庄05台区	大角甸铺33	王卜庄	400	125.8	31.45%	0	194.2
5104	宝坻	方家庄镇杨家口05台区	北郝铺32	王卜庄	400	67.76	16.94%	0	252.2
5105	宝坻	方家庄镇郭新庄02台区	北郝铺32	王卜庄	400	82.88	20.72%	0	237.1
5106	宝坻	口东街道胡各庄04台区	东辛口22	王卜庄	400	93.2	23.30%	0	226.8
5107	宝坻	方家庄镇吕家庄03台区	北郝铺32	王卜庄	400	65.48	16.37%	0	254.5
5108	宝坻	方家庄镇杨家口06台区	北郝铺32	王卜庄	400	46.92	11.73%	0	273.1
5109	宝坻	方家庄镇大角甸10台区	大角甸铺33	王卜庄	400	22.76	5.69%	0	297.2
5110	宝坻	方家庄镇碱场01台区	杨家口铺14	王卜庄	400	133.16	33.29%	0	186.8
5111	宝坻	口东街道胡各庄06台区	东辛口22	王卜庄	400	165.12	41.28%	0	154.9
5112	宝坻	方家庄镇西王庄01台区	杨家口铺14	王卜庄	400	55.4	13.85%	0	264.6

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
5113	宝坻	方家庄镇杨家口02台区	北郝铺32	王卜庄	400	61.72	15.43%	0	258.3
5114	宝坻	方家庄镇大角甸06台区	大角甸铺33	王卜庄	400	44.64	11.16%	0	275.4
5115	宝坻	方家庄镇大角甸09台区	大角甸铺33	王卜庄	400	47.84	11.96%	0	272.2
5116	宝坻	口东街道上王各庄01台区	前齐口12	王卜庄	400	82	20.50%	0	238.0
5117	宝坻	口东街道东齐各庄04台区	前齐口12	王卜庄	400	45.64	11.41%	0	274.4
5118	宝坻	方家庄镇杨家口03台区	北郝铺32	王卜庄	400	62.4	15.60%	0	257.6
5119	宝坻	口东街道东李各庄01台区	东辛口22	王卜庄	400	71	17.75%	0	249.0
5120	宝坻	口东街道前齐各庄08台区	前齐口12	王卜庄	400	144.6	36.15%	0	175.4
5121	宝坻	口东街道口东03台区	东辛口22	王卜庄	400	101.24	25.31%	0	218.8
5122	宝坻	口东街道胡各庄02台区	东辛口22	王卜庄	400	94.76	23.69%	0	225.2
5123	宝坻	口东街道胡各庄07台区	东辛口22	王卜庄	400	137.08	34.27%	0	182.9
5124	宝坻	方家庄镇马家庄04台区	大角甸铺33	王卜庄	400	153.6	38.40%	0	166.4
5125	宝坻	方家庄镇马家庄03台区	大角甸铺33	王卜庄	400	144	36.00%	0	176.0
5126	宝坻	口东街道口东07台区	东辛口22	王卜庄	400	75.68	18.92%	0	244.3
5127	宝坻	方家庄镇小杜庄01台区	北郝铺32	王卜庄	400	84.12	21.03%	0	235.9
5128	宝坻	方家庄镇杨家口04台区	北郝铺32	王卜庄	400	94.4	23.60%	0	225.6

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
5129	宝坻	口东街道上王各庄02台区	前齐口12	王卜庄	400	76.48	19.12%	0	243.5
5130	宝坻	天津市宝坻区口东工业园区1号充电桩400kVA	园区南口23	王卜庄	400	53.4	13.35%	0	266.6
5131	宝坻	王卜庄镇陈山庄08台区	陈山王11	王卜庄	400	178.16	44.54%	0	141.8
5132	宝坻	王卜庄镇许吕庄02台区	陈山王11	王卜庄	400	58.48	14.62%	0	261.5
5133	宝坻	王卜庄镇小吴庄05台区	陈山王11	王卜庄	400	34.16	8.54%	0	285.8
5134	宝坻	口东街道安乐庄02台区	口东铺26	王卜庄	400	120.56	30.14%	0	199.4
5135	宝坻	口东街道张牛屯03台区	口东铺26	王卜庄	400	43.04	10.76%	0	277.0
5136	宝坻	口东街道安乐庄01台区	口东铺26	王卜庄	400	88.16	22.04%	0	231.8
5137	宝坻	方家庄镇红帽庄03台区	方庄子王14	王卜庄	400	33.8	8.45%	0	286.2
5138	宝坻	方家庄镇民会07台区	方庄子王14	王卜庄	400	35.08	8.77%	0	284.9
5139	宝坻	方家庄镇民会08台区	方庄子王14	王卜庄	400	68.64	17.16%	0	251.4
5140	宝坻	方家庄镇辛家庄03台区	方庄子王14	王卜庄	400	37.64	9.41%	0	282.4
5141	宝坻	方家庄镇辛家庄04台区	方庄子王14	王卜庄	400	123.56	30.89%	0	196.4
5142	宝坻	王卜庄镇王木元庄04台区	龙坛王25	王卜庄	400	50.32	12.58%	0	269.7
5143	宝坻	王卜庄镇龙潭庄02台区	龙坛王25	王卜庄	400	47.6	11.90%	0	272.4
5144	宝坻	方家庄镇何家庄04台区	何家庄王17	王卜庄	400	64.04	16.01%	0	256.0

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
5145	宝坻	方家庄镇大角甸11台区	何家庄王17	王卜庄	400	65.76	16.44%	0	254.2
5146	宝坻	方家庄镇大角甸12台区	何家庄王17	王卜庄	400	126.68	31.67%	0	193.3
5147	宝坻	王卜庄镇胡家庄06台区	王卜庄西王12	王卜庄	400	72.04	18.01%	0	248.0
5148	宝坻	口东街道八台港09台区	塑料二黑21	王卜庄	400	66.56	16.64%	0	253.4
5149	宝坻	口东街道八台港05台区	塑料二黑21	王卜庄	400	82.52	20.63%	0	237.5
5150	宝坻	口东街道刘台05台区	老庄子黑12	王卜庄	400	47.68	11.92%	0	272.3
5151	宝坻	口东街道刘台06台区	老庄子黑12	王卜庄	400	45.84	11.46%	0	274.2
5152	宝坻	方家庄镇刘举庄03台区	小赵王16	王卜庄	400	59.6	14.90%	0	260.4
5153	宝坻	方家庄镇民会05台区	方庄子王14	王卜庄	400	65.88	16.47%	0	254.1
5154	宝坻	口东街道西庄06台区	黑狼口黑11	王卜庄	400	35.52	8.88%	0	284.5
5155	宝坻	口东街道西河口08台区	黑狼口黑11	王卜庄	400	102.04	25.51%	0	218.0
5156	宝坻	口东街道于古庄03台区	黑狼口黑11	王卜庄	400	122.56	30.64%	0	197.4
5157	宝坻	口东街道于古庄07台区	黑狼口黑11	王卜庄	400	86.76	21.69%	0	233.2
5158	宝坻	方家庄镇方家庄后街04台区	于街王27	王卜庄	400	87.04	21.76%	0	233.0
5159	宝坻	口东街道东庄04台区	黑狼口黑11	王卜庄	400	70.6	17.65%	0	249.4
5160	宝坻	方家庄镇庞家庄03台区	庞家庄王26	王卜庄	400	169.44	42.36%	0	150.6

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
5161	宝坻	方家庄镇褚亮庄04台区	北坛王22	王卜庄	400	59.04	14.76%	0	261.0
5162	宝坻	方家庄镇刘黄庄03台区	庞家庄王26	王卜庄	400	106.08	26.52%	0	213.9
5163	宝坻	方家庄镇庞家庄10台区	庞家庄王26	王卜庄	400	110.8	27.70%	0	209.2
5164	宝坻	方家庄镇庞家庄09台区	庞家庄王26	王卜庄	400	74.4	18.60%	0	245.6
5165	宝坻	方家庄镇苑庄02台区	小赵王16	王卜庄	400	52.44	13.11%	0	267.6
5166	宝坻	王卜庄镇网户庄03台区	王卜庄东王23	王卜庄	400	84.48	21.12%	0	235.5
5167	宝坻	王卜庄镇坛家庄03台区	王卜庄东王23	王卜庄	400	9.04	2.26%	0	311.0
5168	宝坻	王卜庄镇蔺家庄02台区	王卜庄东王23	王卜庄	400	131.76	32.94%	0	188.2
5169	宝坻	王卜庄镇蔺家庄03台区	王卜庄东王23	王卜庄	400	102.28	25.57%	0	217.7
5170	宝坻	王卜庄镇东泗河02台区	西泗王28	王卜庄	400	49.96	12.49%	0	270.0
5171	宝坻	方家庄镇方家庄后街05台区	方庄子王14	王卜庄	400	88.16	22.04%	0	231.8
5172	宝坻	王卜庄镇八间02台区	塑料一黑14	王卜庄	400	35	8.75%	0	285.0
5173	宝坻	方家庄镇四里港03台区	北坛王22	王卜庄	400	121.56	30.39%	0	198.4
5174	宝坻	方家庄镇四里港04台区	北坛王22	王卜庄	400	28.24	7.06%	0	291.8
5175	宝坻	方家庄镇褚亮庄03台区	北坛王22	王卜庄	400	115.88	28.97%	0	204.1
5176	宝坻	方家庄镇褚亮庄01台区	北坛王22	王卜庄	400	53.12	13.28%	0	266.9

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
5177	宝坻	王卜庄镇何仇庄10台区	南家庄王24	王卜庄	400	144.52	36.13%	0	175.5
5178	宝坻	方家庄镇方家庄中街04台区	于街王27	王卜庄	400	116.68	29.17%	0	203.3
5179	宝坻	王卜庄镇何仇庄06台区	南家庄王24	王卜庄	400	56.64	14.16%	0	263.4
5180	宝坻	王卜庄镇何仇庄08台区	南家庄王24	王卜庄	400	73.88	18.47%	0	246.1
5181	宝坻	王卜庄镇何仇庄09台区	南家庄王24	王卜庄	400	65.64	16.41%	0	254.4
5182	宝坻	王卜庄镇王卜庄09台区	王卜庄西王12	王卜庄	400	32.52	8.13%	0	287.5
5183	宝坻	王卜庄镇王卜庄12台区	王卜庄西王12	王卜庄	400	42.52	10.63%	0	277.5
5184	宝坻	王卜庄镇胡家庄08台区	王卜庄西王12	王卜庄	400	164.2	41.05%	0	155.8
5185	宝坻	王卜庄镇后张司马04台区	王卜庄东王23	王卜庄	400	38.16	9.54%	0	281.8
5186	宝坻	王卜庄镇后张司马03台区	王卜庄东王23	王卜庄	400	99.28	24.82%	0	220.7
5187	宝坻	王卜庄镇西泗河04台区	西泗王28	王卜庄	400	218.28	54.57%	0	101.7
5188	宝坻	王卜庄镇西泗河03台区	西泗王28	王卜庄	400	30.92	7.73%	0	289.1
5189	宝坻	王卜庄镇胡家庄05台区	王卜庄西王12	王卜庄	400	24.76	6.19%	0	295.2
5190	宝坻	王卜庄镇王卜庄06台区	王卜庄西王12	王卜庄	400	44.64	11.16%	0	275.4
5191	宝坻	王卜庄镇前张司马08台区	王卜庄西王12	王卜庄	400	120.92	30.23%	0	199.1
5192	宝坻	王卜庄镇龙虎庄04台区	西泗王28	王卜庄	400	91.64	22.91%	0	228.4

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
5193	宝坻	王卜庄镇王卜庄05台区	王卜庄西王12	王卜庄	400	89.44	22.36%	0	230.6
5194	宝坻	王卜庄镇王卜庄10台区	王卜庄西王12	王卜庄	400	26.84	6.71%	0	293.2
5195	宝坻	王卜庄镇龙虎庄07台区	王卜庄西王12	王卜庄	400	49.92	12.48%	0	270.1
5196	宝坻	方家庄镇北田家庄03台区	小赵王16	王卜庄	400	37.52	9.38%	0	282.5
5197	宝坻	方家庄镇方家庄于街04台区	于街王27	王卜庄	400	122.08	30.52%	0	197.9
5198	宝坻	方家庄镇南刘庄05台区	大华王13	王卜庄	400	114.64	28.66%	0	205.4
5199	宝坻	方家庄镇中郝庄03台区	大华王13	王卜庄	400	50.84	12.71%	0	269.2
5200	宝坻	方家庄镇方家庄中街03台区	于街王27	王卜庄	400	195.84	48.96%	0	124.2
5201	宝坻	方家庄镇庞家庄04台区	庞家庄王26	王卜庄	400	32.52	8.13%	0	287.5
5202	宝坻	方家庄镇庞家庄06台区	庞家庄王26	王卜庄	400	49.12	12.28%	0	270.9
5203	宝坻	方家庄镇庞家庄07台区	庞家庄王26	王卜庄	400	113.32	28.33%	0	206.7
5204	宝坻	方家庄镇方家庄于街05台区	于街王27	王卜庄	400	74.84	18.71%	0	245.2
5205	宝坻	方家庄镇张会庄02台区	大华王13	王卜庄	400	137.08	34.27%	0	182.9
5206	宝坻	方家庄镇张会庄05台区	于街王27	王卜庄	400	225.08	56.27%	0	94.9
5207	宝坻	方家庄镇张会庄03台区	于街王27	王卜庄	400	68.36	17.09%	0	251.6
5208	宝坻	王卜庄镇司各庄03台区	司各庄王18	王卜庄	400	22.96	5.74%	0	297.0

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
5209	宝坻	王卜庄镇司各庄01台区	司各庄王18	王卜庄	400	31.68	7.92%	0	288.3
5210	宝坻	王卜庄镇三十家03台区	塑料一黑14	王卜庄	400	32.56	8.14%	0	287.4
5211	宝坻	王卜庄镇耶律各庄06台区	塑料一黑14	王卜庄	400	55.64	13.91%	0	264.4
5212	宝坻	王卜庄镇白丝窝03台区	塑料一黑14	王卜庄	400	34.24	8.56%	0	285.8
5213	宝坻	王卜庄镇丁家睦03台区	塑料一黑14	王卜庄	400	16.08	4.02%	0	303.9
5214	宝坻	王卜庄镇丁家睦02台区	塑料一黑14	王卜庄	400	63.96	15.99%	0	256.0
5215	宝坻	王卜庄镇耶律各庄07台区	塑料一黑14	王卜庄	400	29.48	7.37%	0	290.5
5216	宝坻	王卜庄镇耶律各庄08台区	塑料一黑14	王卜庄	400	30.84	7.71%	0	289.2
5217	宝坻	王卜庄镇六各庄04台区	司各庄王18	王卜庄	400	54.08	13.52%	0	265.9
5218	宝坻	王卜庄镇六各庄05台区	司各庄王18	王卜庄	400	63.08	15.77%	0	256.9
5219	宝坻	王卜庄镇六各庄07台区	司各庄王18	王卜庄	400	65.36	16.34%	0	254.6
5220	宝坻	王卜庄镇南刘辛庄01台区	龙坛王25	王卜庄	400	45.6	11.40%	0	274.4
5221	宝坻	口东街道老庄子04台区	老庄子黑12	王卜庄	400	73.12	18.28%	0	246.9
5222	宝坻	口东街道刘台07台区	老庄子黑12	王卜庄	400	39.04	9.76%	0	281.0
5223	宝坻	口东街道西河口06台区	老庄子黑12	王卜庄	400	39.6	9.90%	0	280.4
5224	宝坻	王卜庄镇李秀庄01台区	南家庄王24	王卜庄	400	48.28	12.07%	0	271.7

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
5225	宝坻	王卜庄镇李秀庄03台区	南家庄王24	王卜庄	400	57.96	14.49%	0	262.0
5226	宝坻	口东街道鲁文庄02台区	老庄子黑12	王卜庄	400	70.88	17.72%	0	249.1
5227	宝坻	王卜庄镇蔺家庄05台区	王卜庄东王23	王卜庄	400	10.72	2.68%	0	309.3
5228	宝坻	王卜庄镇北史庄05台区	龙坛王25	王卜庄	400	122.28	30.57%	0	197.7
5229	宝坻	王卜庄镇刘赞庄03台区	龙坛王25	王卜庄	400	30.84	7.71%	0	289.2
5230	宝坻	王卜庄镇李清庄01台区	陈山王11	王卜庄	400	124.92	31.23%	0	195.1
5231	宝坻	方家庄镇刘黄庄05台区	何家庄王17	王卜庄	400	112.08	28.02%	0	207.9
5232	宝坻	王卜庄镇东马营04台区	龙坛王25	王卜庄	400	40.6	10.15%	0	279.4
5233	宝坻	王卜庄镇南高庄04台区	南家庄王24	王卜庄	400	120.6	30.15%	0	199.4
5234	宝坻	王卜庄镇田家庄03台区	南家庄王24	王卜庄	400	138.04	34.51%	0	182.0
5235	宝坻	王卜庄镇北史庄03台区	龙坛王25	王卜庄	400	85	21.25%	0	235.0
5236	宝坻	口东街道黑狼口06台区	老庄子黑12	王卜庄	400	47.24	11.81%	0	272.8
5237	宝坻	王卜庄镇付家庄03台区	陈山王11	王卜庄	400	40.88	10.22%	0	279.1
5238	宝坻	口东街道邹寺后03台区	老庄子黑12	王卜庄	400	27.28	6.82%	0	292.7
5239	宝坻	口东街道邹寺后04台区	老庄子黑12	王卜庄	400	44.36	11.09%	0	275.6
5240	宝坻	方家庄镇褚亮庄02台区	北坛王22	王卜庄	400	28.16	7.04%	0	291.8

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
5241	宝坻	方家庄镇褚亮庄05台区	北坛王22	王卜庄	400	58.52	14.63%	0	261.5
5242	宝坻	王卜庄镇南高庄03台区	南家庄王24	王卜庄	400	108.56	27.14%	0	211.4
5243	宝坻	口东街道西河口05台区	老庄子黑12	王卜庄	400	70.2	17.55%	0	249.8
5244	宝坻	王卜庄镇陈山庄10台区	龙坛王25	王卜庄	400	38.32	9.58%	0	281.7
5245	宝坻	方家庄镇塔庄03台区	方庄子王14	王卜庄	400	57.92	14.48%	0	262.1
5246	宝坻	口东街道八台港04台区	黑狼口黑11	王卜庄	400	45.68	11.42%	0	274.3
5247	宝坻	方家庄镇张凤庄04台区	砖厂王21	王卜庄	400	59.8	14.95%	0	260.2
5248	宝坻	方家庄镇红帽庄02台区	方庄子王14	王卜庄	400	38.36	9.59%	0	281.6
5249	宝坻	方家庄镇四里港05台区	砖厂王21	王卜庄	400	22	5.50%	0	298.0
5250	宝坻	方家庄镇胡宽庄05台区	方庄子王14	王卜庄	400	87.36	21.84%	0	232.6
5251	宝坻	口东街道黑狼口04台区	塑料二黑21	王卜庄	400	88.8	22.20%	0	231.2
5252	宝坻	王卜庄镇李清庄03台区	陈山王11	王卜庄	400	40.24	10.06%	0	279.8
5253	宝坻	口东街道西河口07台区	黑狼口黑11	王卜庄	400	63.84	15.96%	0	256.2
5254	宝坻	口东街道黑狼口02台区	塑料二黑21	王卜庄	400	116.64	29.16%	0	203.4
5255	宝坻	王卜庄镇龙虎庄05台区	西泗王28	王卜庄	400	13.48	3.37%	0	306.5
5256	宝坻	王卜庄镇陈山庄09台区	陈山王11	王卜庄	400	52.4	13.10%	0	267.6

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
5257	宝坻	方家庄镇张凤庄02台区	砖厂王21	王卜庄	400	24.76	6.19%	0	295.2
5258	宝坻	王卜庄镇前张司马10台区	王卜庄东王23	王卜庄	400	214	53.50%	0	106.0
5259	宝坻	方家庄镇高家庄03台区	庞家庄王26	王卜庄	400	45.04	11.26%	0	275.0
5260	宝坻	方家庄镇南刘庄01台区	大华王13	王卜庄	400	49.76	12.44%	0	270.2
5261	宝坻	王卜庄镇胡家庄04台区	王卜庄西王12	王卜庄	400	44.92	11.23%	0	275.1
5262	宝坻	王卜庄镇胡家庄07台区	王卜庄西王12	王卜庄	400	118.68	29.67%	0	201.3
5263	宝坻	口东街道黑狼口09台区	老庄子黑12	王卜庄	400	57.36	14.34%	0	262.6
5264	宝坻	方家庄镇大芮庄02台区	于街王27	王卜庄	400	125.72	31.43%	0	194.3
5265	宝坻	王卜庄镇前张司马06台区	王卜庄西王12	王卜庄	400	21.8	5.45%	0	298.2
5266	宝坻	王卜庄镇龙虎庄08台区	王卜庄西王12	王卜庄	400	54.32	13.58%	0	265.7
5267	宝坻	王卜庄镇前张司马12台区	王卜庄东王23	王卜庄	400	134.04	33.51%	0	186.0
5268	宝坻	王卜庄镇大吴庄04台区	陈山王11	王卜庄	400	31.68	7.92%	0	288.3
5269	宝坻	王卜庄镇何仇庄04台区	南家庄王24	王卜庄	400	123.08	30.77%	0	196.9
5270	宝坻	王卜庄镇南申庄03台区	陈山王11	王卜庄	400	59.88	14.97%	0	260.1
5271	宝坻	王卜庄镇胡家庄03台区	王卜庄西王12	王卜庄	400	75.76	18.94%	0	244.2
5272	宝坻	口东街道八台港08台区	塑料二黑21	王卜庄	400	50.32	12.58%	0	269.7

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
5273	宝坻	王卜庄镇三十家04台区	塑料一黑14	王卜庄	400	56	14.00%	0	264.0
5274	宝坻	王卜庄镇东蛤窝03台区	西泗王28	王卜庄	400	176.72	44.18%	0	143.3
5275	宝坻	口东街道张牛屯06台区	口东铺26	王卜庄	400	122.84	30.71%	0	197.2
5276	宝坻	王卜庄镇小吴庄03台区	陈山王11	王卜庄	400	46.88	11.72%	0	273.1
5277	宝坻	王卜庄镇小吴庄04台区	陈山王11	王卜庄	400	45	11.25%	0	275.0
5278	宝坻	王卜庄镇南刘辛庄04台区	龙坛王25	王卜庄	400	50.96	12.74%	0	269.0
5279	宝坻	方家庄镇胡宽庄03台区	砖厂王21	王卜庄	400	82.88	20.72%	0	237.1
5280	宝坻	王卜庄镇鄆羊口02台区	王卜庄东王23	王卜庄	400	157.64	39.41%	0	162.4
5281	宝坻	王卜庄镇王卜庄11台区	王卜庄西王12	王卜庄	400	55.08	13.77%	0	264.9
5282	宝坻	口东街道新寨02台区	塑料二黑21	王卜庄	400	31.6	7.90%	0	288.4
5283	宝坻	口东街道刘台04台区	塑料二黑21	王卜庄	400	29.12	7.28%	0	290.9
5284	宝坻	王卜庄镇白家庄02台区	塑料一黑14	王卜庄	400	35.92	8.98%	0	284.1
5285	宝坻	王卜庄镇北史庄04台区	龙坛王25	王卜庄	400	66.88	16.72%	0	253.1
5286	宝坻	王卜庄镇前张司马11台区	王卜庄东王23	王卜庄	400	95.24	23.81%	0	224.8
5287	宝坻	口东街道八台港07台区	塑料二黑21	王卜庄	400	59.56	14.89%	0	260.4
5288	宝坻	王卜庄镇徐家庄04台区	龙坛王25	王卜庄	400	30.8	7.70%	0	289.2

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
5289	宝坻	王卜庄镇东孟庄04台区	西泗王28	王卜庄	400	91.28	22.82%	0	228.7
5290	宝坻	王卜庄镇东孟庄03台区	西泗王28	王卜庄	400	78	19.50%	0	242.0
5291	宝坻	王卜庄镇龙虎庄06台区	西泗王28	王卜庄	400	204.44	51.11%	0	115.6
5292	宝坻	方家庄镇南刘庄03台区	大华王13	王卜庄	400	62.2	15.55%	0	257.8
5293	宝坻	天津市九园超限站充电桩	司各庄王18	王卜庄	400	78.64	19.66%	0	241.4
5294	宝坻	方家庄镇方家庄于街06台区	于街王27	王卜庄	400	63.52	15.88%	0	256.5
5295	宝坻	口东街道八台港11台区	塑料二黑21	王卜庄	400	94.12	23.53%	0	225.9
5296	宝坻	口东街道东李各庄07台区	口东铺26	王卜庄	400	77.36	19.34%	0	242.6
5297	宝坻	方家庄镇杨喜庄03台区	方庄子王14	王卜庄	400	43.32	10.83%	0	276.7
5298	宝坻	王卜庄镇南刘辛庄03台区	龙坛王25	王卜庄	400	78.64	19.66%	0	241.4
5299	宝坻	口东街道富王庄02台区	黑狼口黑11	王卜庄	400	54	13.50%	0	266.0
5300	宝坻	口东街道西庄05台区	黑狼口黑11	王卜庄	400	52.4	13.10%	0	267.6
5301	宝坻	口东街道八台港12台区	黑狼口黑11	王卜庄	400	35.8	8.95%	0	284.2
5302	宝坻	口东街道富王庄01台区	黑狼口黑11	王卜庄	400	109.44	27.36%	0	210.6
5303	宝坻	口东街道八台港10台区	塑料二黑21	王卜庄	400	40.76	10.19%	0	279.2
5304	宝坻	口东街道于古庄06台区	黑狼口黑11	王卜庄	400	77.76	19.44%	0	242.2

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
5305	宝坻	王卜庄镇李家庄03台区	龙坛王25	王卜庄	400	61.08	15.27%	0	258.9
5306	宝坻	王卜庄镇六各庄06台区	司各庄王18	王卜庄	400	33.16	8.29%	0	286.8
5307	宝坻	王卜庄镇六各庄08台区	司各庄王18	王卜庄	400	30.2	7.55%	0	289.8
5308	宝坻	王卜庄镇下王各庄04台区	司各庄王18	王卜庄	400	177.64	44.41%	0	142.4
5309	宝坻	王卜庄镇陈山庄06台区	龙坛王25	王卜庄	400	47.56	11.89%	0	272.4
5310	宝坻	王卜庄镇何仇庄05台区	南家庄王24	王卜庄	400	48.44	12.11%	0	271.6
5311	宝坻	王卜庄镇网户庄04台区	司各庄王18	王卜庄	400	30.64	7.66%	0	289.4
5312	宝坻	王卜庄镇网户庄05台区	司各庄王18	王卜庄	400	51.4	12.85%	0	268.6
5313	宝坻	口东街道老庄子03台区	老庄子黑12	王卜庄	400	65.12	16.28%	0	254.9
5314	宝坻	口东街道黑狼口05台区	老庄子黑12	王卜庄	400	88.76	22.19%	0	231.2
5315	宝坻	方家庄镇冯家庄05台区	庞家庄王26	王卜庄	400	21.8	5.45%	0	298.2
5316	宝坻	口东街道黑狼口08台区	老庄子黑12	王卜庄	400	21.8	5.45%	0	298.2
5317	宝坻	口东街道老庄子02台区	老庄子黑12	王卜庄	400	90.8	22.70%	0	229.2
5318	宝坻	王卜庄镇大吴庄03台区	陈山王11	王卜庄	400	44.52	11.13%	0	275.5
5319	宝坻	方家庄镇民会01台区	方庄子王14	王卜庄	400	60.52	15.13%	0	259.5
5320	宝坻	方家庄镇刘举庄04台区	小赵王16	王卜庄	400	75.2	18.80%	0	244.8

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
5321	宝坻	王卜庄镇朱庄04台区	王卜庄东王23	王卜庄	400	35.8	8.95%	0	284.2
5322	宝坻	王卜庄镇朱庄03台区	王卜庄东王23	王卜庄	400	56.08	14.02%	0	263.9
5323	宝坻	王卜庄镇下王各庄05台区	王卜庄东王23	王卜庄	400	39.52	9.88%	0	280.5
5324	宝坻	方家庄镇张凤庄03台区	砖厂王21	王卜庄	400	50.24	12.56%	0	269.8
5325	宝坻	王卜庄镇三十家02台区	塑料一黑14	王卜庄	400	29.92	7.48%	0	290.1
5326	宝坻	方家庄镇方家庄后街02台区	方庄子王14	王卜庄	400	73.8	18.45%	0	246.2
5327	宝坻	王卜庄镇东孟庄05台区	西泗王28	王卜庄	400	158.2	39.55%	0	161.8
5328	宝坻	王卜庄镇西蛤窝04台区	西泗王28	王卜庄	400	109.28	27.32%	0	210.7
5329	宝坻	王卜庄镇李家庄04台区	龙坛王25	王卜庄	400	64.72	16.18%	0	255.3
5330	宝坻	王卜庄镇王木元庄03台区	龙坛王25	王卜庄	400	107.24	26.81%	0	212.8
5331	宝坻	口东街道新寨03台区	老庄子黑12	王卜庄	400	56.52	14.13%	0	263.5
5332	宝坻	王卜庄镇王卜庄08台区	王卜庄西王12	王卜庄	400	55.84	13.96%	0	264.2
5333	宝坻	王卜庄镇大吴庄05台区	陈山王11	王卜庄	400	15.24	3.81%	0	304.8
5334	宝坻	王卜庄镇李秀庄02台区	南家庄王24	王卜庄	400	231.96	57.99%	0	88.0
5335	宝坻	方家庄镇大芮庄03台区	大华王13	王卜庄	400	138.12	34.53%	0	181.9
5336	宝坻	王卜庄镇蔺家庄04台区	王卜庄东王23	王卜庄	400	110.96	27.74%	0	209.0

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
5337	宝坻	方家庄镇何家庄03台区	何家庄王17	王卜庄	400	77.64	19.41%	0	242.4
5338	宝坻	口东街道张牛屯05台区	口东铺26	王卜庄	400	147.52	36.88%	0	172.5
5339	宝坻	方家庄镇刘举庄05台区	小赵王16	王卜庄	400	51.24	12.81%	0	268.8
5340	宝坻	方家庄镇塔庄02台区	砖厂王21	王卜庄	400	37.6	9.40%	0	282.4
5341	宝坻	口东街道西庄04台区	黑狼口黑11	王卜庄	400	32.76	8.19%	0	287.2
5342	宝坻	口东街道东庄03台区	黑狼口黑11	王卜庄	400	109.48	27.37%	0	210.5
5343	宝坻	口东街道邹寺后01台区	黑狼口黑11	王卜庄	400	136.08	34.02%	0	183.9
5344	宝坻	口东街道于古庄08台区	黑狼口黑11	王卜庄	400	129.08	32.27%	0	190.9
5345	宝坻	方家庄镇民会02台区	方庄子王14	王卜庄	400	69.4	17.35%	0	250.6
5346	宝坻	方家庄镇民会03台区	方庄子王14	王卜庄	400	93.2	23.30%	0	226.8
5347	宝坻	方家庄镇北马营03台区	方庄子王14	王卜庄	400	86.36	21.59%	0	233.6
5348	宝坻	方家庄镇红帽庄04台区	方庄子王14	王卜庄	400	37.84	9.46%	0	282.2
5349	宝坻	口东街道八台港06台区	塑料二黑21	王卜庄	400	83.76	20.94%	0	236.2
5350	宝坻	王卜庄镇东马营03台区	龙坛王25	王卜庄	400	173.72	43.43%	0	146.3
5351	宝坻	方家庄镇胡宽庄06台区	方庄子王14	王卜庄	400	74.36	18.59%	0	245.6
5352	宝坻	王卜庄镇南刘辛庄02台区	龙坛王25	王卜庄	400	42.04	10.51%	0	278.0

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
5353	宝坻	方家庄镇刘举庄06台区	小赵王16	王卜庄	400	60.36	15.09%	0	259.6
5354	宝坻	王卜庄镇北史庄06台区	龙坛王25	王卜庄	400	72.36	18.09%	0	247.6
5355	宝坻	方家庄镇大芮庄05台区	庞家庄王26	王卜庄	400	94.64	23.66%	0	225.4
5356	宝坻	方家庄镇冯家庄06台区	庞家庄王26	王卜庄	400	18.08	4.52%	0	301.9
5357	宝坻	口东街道八台港02台区	塑料二黑21	王卜庄	400	83.32	20.83%	0	236.7
5358	宝坻	王卜庄镇白丝窝02台区	塑料一黑14	王卜庄	400	70.96	17.74%	0	249.0
5359	宝坻	方家庄镇何家庄01台区	何家庄王17	王卜庄	400	43.36	10.84%	0	276.6
5360	宝坻	王卜庄镇徐家庄03台区	龙坛王25	王卜庄	400	37.92	9.48%	0	282.1
5361	宝坻	方家庄镇冯家庄04台区	庞家庄王26	王卜庄	400	51.56	12.89%	0	268.4
5362	宝坻	方家庄镇冯家庄03台区	庞家庄王26	王卜庄	400	38.64	9.66%	0	281.4
5363	宝坻	方家庄镇方家庄后街01台区	于街王27	王卜庄	400	47.24	11.81%	0	272.8
5364	宝坻	方家庄镇方家庄于街07台区	于街王27	王卜庄	400	73.36	18.34%	0	246.6
5365	宝坻	王卜庄镇西蛤窝03台区	西泗王28	王卜庄	400	136.56	34.14%	0	183.4
5366	宝坻	王卜庄镇西蛤窝05台区	西泗王28	王卜庄	400	36.96	9.24%	0	283.0
5367	宝坻	王卜庄镇耶律各庄05台区	塑料一黑14	王卜庄	400	76.64	19.16%	0	243.4
5368	宝坻	王卜庄镇王卜庄07台区	王卜庄西王12	王卜庄	400	48.2	12.05%	0	271.8

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
5369	宝坻	方家庄镇胡宽庄04台区	砖厂王21	王卜庄	400	94.32	23.58%	0	225.7
5370	宝坻	王卜庄镇杜辛庄03台区	陈山王11	王卜庄	400	41.24	10.31%	0	278.8
5371	宝坻	王卜庄镇陈山庄07台区	陈山王11	王卜庄	400	85.96	21.49%	0	234.0
5372	宝坻	口东街道西庄07台区	黑狼口黑11	王卜庄	400	38.64	9.66%	0	281.4
5373	宝坻	方家庄镇民会06台区	方庄子王14	王卜庄	400	31.76	7.94%	0	288.2
5374	宝坻	王卜庄镇六各庄09台区	塑料一黑14	王卜庄	400	64.84	16.21%	0	255.2
5375	宝坻	方家庄镇刘黄庄04台区	何家庄王17	王卜庄	400	31.88	7.97%	0	288.1
5376	宝坻	王卜庄镇东马营02台区	龙坛王25	王卜庄	400	38.84	9.71%	0	281.2
5377	宝坻	方家庄镇胡宽庄01台区	方庄子王14	王卜庄	400	29.52	7.38%	0	290.5
5378	宝坻	王卜庄镇巴家庄02台区	龙坛王25	王卜庄	400	54.92	13.73%	0	265.1
5379	宝坻	口东街道于古庄05台区	黑狼口黑11	王卜庄	400	58	14.50%	0	262.0
5380	宝坻	方家庄镇四里港06台区	砖厂王21	王卜庄	400	27.92	6.98%	0	292.1
5381	宝坻	方家庄镇胡宽庄02台区	砖厂王21	王卜庄	400	62.44	15.61%	0	257.6
5382	宝坻	方家庄镇张会庄04台区	于街王27	王卜庄	400	65.32	16.33%	0	254.7
5383	宝坻	方家庄镇骆家庄03台区	砖厂王21	王卜庄	400	68.72	17.18%	0	251.3
5384	宝坻	王卜庄镇王卜庄13台区	王卜庄西王12	王卜庄	400	53.32	13.33%	0	266.7

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
5385	宝坻	方家庄镇骆家庄02台区	砖厂王21	王卜庄	400	44.64	11.16%	0	275.4
5386	宝坻	王卜庄镇前张司马07台区	王卜庄西王12	王卜庄	400	42.6	10.65%	0	277.4
5387	宝坻	王卜庄镇东蛤窝04台区	西泗王28	王卜庄	400	137.52	34.38%	0	182.5
5388	宝坻	方家庄镇苑庄03台区	小赵王16	王卜庄	400	82.2	20.55%	0	237.8
5389	宝坻	方家庄镇北马营04台区	方庄子王14	王卜庄	400	26.08	6.52%	0	293.9
5390	宝坻	方家庄镇杨喜庄04台区	方庄子王14	王卜庄	400	18.16	4.54%	0	301.8
5391	宝坻	方家庄镇庞家庄08台区	庞家庄王26	王卜庄	400	82.64	20.66%	0	237.4
5392	宝坻	口东街道张牛屯04台区	口东铺26	王卜庄	400	38.92	9.73%	0	281.1
5393	宝坻	王卜庄镇陈山庄11台区	龙坛王25	王卜庄	400	56.68	14.17%	0	263.3
5394	宝坻	方家庄镇骆家庄04台区	砖厂王21	王卜庄	400	64.08	16.02%	0	255.9
5395	宝坻	方家庄镇大芮庄04台区	庞家庄王26	王卜庄	400	123.52	30.88%	0	196.5
5396	宝坻	方家庄镇安平庄02台区	何家庄王17	王卜庄	400	47.36	11.84%	0	272.6
5397	宝坻	方家庄镇方家庄后街03台区	于街王27	王卜庄	400	75.64	18.91%	0	244.4
5398	宝坻	方家庄镇刘黄庄02台区	庞家庄王26	王卜庄	400	117.96	29.49%	0	202.0
5399	宝坻	王卜庄镇前张司马09台区	王卜庄西王12	王卜庄	400	56.4	14.10%	0	263.6
5400	宝坻	方家庄镇南刘庄04台区	大华王13	王卜庄	400	109.28	27.32%	0	210.7

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
5401	宝坻	方家庄镇刘黄庄01台区	何家庄王17	王卜庄	400	34.96	8.74%	0	285.0
5402	宝坻	方家庄镇杨喜庄05台区	方庄子王14	王卜庄	400	41.36	10.34%	0	278.6
5403	宝坻	王卜庄镇前张司马05台区	王卜庄东王23	王卜庄	400	119.48	29.87%	0	200.5
5404	宝坻	方家庄镇冯家庄07台区	庞家庄王26	王卜庄	400	23.28	5.82%	0	296.7
5405	宝坻	方家庄镇北马营05台区	方庄子王14	王卜庄	400	58.84	14.71%	0	261.2
5406	宝坻	方家庄镇方家庄中街05台区	方庄子王14	王卜庄	400	50.16	12.54%	0	269.8
5407	宝坻	方家庄镇张会庄01台区	于街王27	王卜庄	400	28.72	7.18%	0	291.3
5408	宝坻	口东街道鲁文庄03台区	老庄子黑12	王卜庄	400	24.36	6.09%	0	295.6
5409	宝坻	方家庄镇民会04台区	方庄子王14	王卜庄	400	36.04	9.01%	0	284.0
5410	宝坻	方家庄镇高家庄04台区	庞家庄王26	王卜庄	400	54.96	13.74%	0	265.0
5411	宝坻	方家庄镇庞家庄05台区	庞家庄王26	王卜庄	400	170.24	42.56%	0	149.8
5412	宝坻	方家庄镇南刘庄02台区	大华王13	王卜庄	400	38.56	9.64%	0	281.4
5413	宝坻	方家庄镇中郝庄02台区	大华王13	王卜庄	400	70.84	17.71%	0	249.2
5414	宝坻	王卜庄镇何仇庄07台区	南家庄王24	王卜庄	400	79.6	19.90%	0	240.4
5415	宝坻	方家庄镇小角甸02台区	何家庄王17	王卜庄	400	35.6	8.90%	0	284.4
5416	宝坻	口东街道黑狼口07台区1号变	塑料二黑21	王卜庄	400	193.56	48.39%	0	126.4

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
5417	宝坻	方家庄镇老鸦台01台区	大角甸铺33	王卜庄	315	50.337	15.98%	0	201.7
5418	宝坻	口东街道前齐各庄05台区	前齐口12	王卜庄	315	61.5195	19.53%	0	190.5
5419	宝坻	口东街道前齐各庄04台区	前齐口12	王卜庄	315	82.089	26.06%	0	169.9
5420	宝坻	口东街道南王各庄01台区	前齐口12	王卜庄	315	114.345	36.30%	0	137.7
5421	宝坻	口东街道东齐各庄02台区	前齐口12	王卜庄	315	115.92	36.80%	0	136.1
5422	宝坻	口东街道前齐各庄01台区	前齐口12	王卜庄	315	188.433	59.82%	0	63.6
5423	宝坻	口东街道前齐各庄03台区	前齐口12	王卜庄	315	100.359	31.86%	0	151.6
5424	宝坻	口东街道西齐各庄02台区	前齐口12	王卜庄	315	38.367	12.18%	0	213.6
5425	宝坻	口东街道西齐各庄01台区	前齐口12	王卜庄	315	24.5385	7.79%	0	227.5
5426	宝坻	方家庄镇碱场02台区	北郝铺32	王卜庄	315	104.328	33.12%	0	147.7
5427	宝坻	口东街道口东01台区	大张庄口33	王卜庄	315	67.5675	21.45%	0	184.4
5428	宝坻	口东街道大坚庄05台区	大张庄口33	王卜庄	315	47.5335	15.09%	0	204.5
5429	宝坻	口东街道东辛庄01台区	东辛口22	王卜庄	315	117.1485	37.19%	0	134.9
5430	宝坻	口东街道石各庄02台区	东辛口22	王卜庄	315	33.7995	10.73%	0	218.2
5431	宝坻	口东街道石各庄01台区	黄辛口32	王卜庄	315	44.0685	13.99%	0	207.9
5432	宝坻	口东街道黄辛庄01台区	黄辛口32	王卜庄	315	55.6605	17.67%	0	196.3

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
5433	宝坻	方家庄镇吕家庄01台区	北郝铺32	王卜庄	315	30.9015	9.81%	0	221.1
5434	宝坻	口东街道大坚庄01台区	黄辛口32	王卜庄	315	174.699	55.46%	0	77.3
5435	宝坻	方家庄镇杨家口01台区	北郝铺32	王卜庄	315	86.562	27.48%	0	165.4
5436	宝坻	方家庄镇大角甸04台区	大角甸铺33	王卜庄	315	80.955	25.70%	0	171.0
5437	宝坻	方家庄镇马家庄02台区	大角甸铺33	王卜庄	315	26.8695	8.53%	0	225.1
5438	宝坻	方家庄镇北郝庄01台区	北郝铺32	王卜庄	315	59.6295	18.93%	0	192.4
5439	宝坻	口东街道大坚庄02台区	大张庄口33	王卜庄	315	100.107	31.78%	0	151.9
5440	宝坻	口东街道小张各庄01台区	大张庄口33	王卜庄	315	67.5045	21.43%	0	184.5
5441	宝坻	口东街道大张各庄04台区	黄辛口32	王卜庄	315	37.3905	11.87%	0	214.6
5442	宝坻	方家庄镇郭新庄01台区	北郝铺32	王卜庄	315	46.62	14.80%	0	205.4
5443	宝坻	口东街道大张各庄05台区	黄辛口32	王卜庄	315	34.3035	10.89%	0	217.7
5444	宝坻	方家庄镇杜家庄02台区	杨家口铺14	王卜庄	315	88.2945	28.03%	0	163.7
5445	宝坻	口东街道前齐各庄06台区	前齐口12	王卜庄	315	54.9045	17.43%	0	197.1
5446	宝坻	口东街道东齐各庄01台区	前齐口12	王卜庄	315	53.802	17.08%	0	198.2
5447	宝坻	口东街道东辛庄03台区	东辛口22	王卜庄	315	20.727	6.58%	0	231.3
5448	宝坻	口东街道西辛庄01台区	东辛口22	王卜庄	315	31.122	9.88%	0	220.9

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
5449	宝坻	口东街道小张各庄02台区	大张庄口33	王卜庄	315	56.8575	18.05%	0	195.1
5450	宝坻	口东街道东辛庄02台区	东辛口22	王卜庄	315	52.6365	16.71%	0	199.4
5451	宝坻	方家庄镇大角甸01台区	大角甸铺33	王卜庄	315	56.3535	17.89%	0	195.6
5452	宝坻	方家庄镇大角甸03台区	大角甸铺33	王卜庄	315	72.9855	23.17%	0	179.0
5453	宝坻	方家庄镇老鸦台02台区	大角甸铺33	王卜庄	315	40.194	12.76%	0	211.8
5454	宝坻	方家庄镇杜家庄01台区	杨家口铺14	王卜庄	315	123.795	39.30%	0	128.2
5455	宝坻	方家庄镇西王庄04台区	杨家口铺14	王卜庄	315	221.508	70.32%	0	30.5
5456	宝坻	方家庄镇牛家庄01台区	北郝铺32	王卜庄	315	49.392	15.68%	0	202.6
5457	宝坻	口东街道上王各庄03台区	前齐口12	王卜庄	315	84.7665	26.91%	0	167.2
5458	宝坻	方家庄镇陈家庄01台区	北郝铺32	王卜庄	315	25.8615	8.21%	0	226.1
5459	宝坻	口东街道大张各庄02台区	大张庄口33	王卜庄	315	36.54	11.60%	0	215.5
5460	宝坻	方家庄镇北郝02台区1号变	北郝铺32	王卜庄	315	36.8865	11.71%	0	215.1
5461	宝坻	口东街道张牛屯02台区	口东铺26	王卜庄	315	84.0735	26.69%	0	167.9
5462	宝坻	王卜庄镇许吕庄01台区	陈山王11	王卜庄	315	38.6505	12.27%	0	213.3
5463	宝坻	王卜庄镇陈山庄04台区	陈山王11	王卜庄	315	136.8675	43.45%	0	115.1
5464	宝坻	方家庄镇红帽庄01台区	方庄子王14	王卜庄	315	40.4145	12.83%	0	211.6

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
5465	宝坻	方家庄镇庞家庄01台区	庞家庄王26	王卜庄	315	142.947	45.38%	0	109.1
5466	宝坻	王卜庄镇陈山庄03台区	龙坛王25	王卜庄	315	52.857	16.78%	0	199.1
5467	宝坻	方家庄镇苑庄01台区	小赵王16	王卜庄	315	66.528	21.12%	0	185.5
5468	宝坻	王卜庄镇前张司马02台区	王卜庄西王12	王卜庄	315	31.563	10.02%	0	220.4
5469	宝坻	口东街道于古庄04台区	黑狼口黑11	王卜庄	315	55.3455	17.57%	0	196.7
5470	宝坻	口东街道西庄02台区	黑狼口黑11	王卜庄	315	49.3605	15.67%	0	202.6
5471	宝坻	王卜庄镇李清庄02台区	陈山王11	王卜庄	315	64.4805	20.47%	0	187.5
5472	宝坻	王卜庄镇东孟庄02台区	西泗王28	王卜庄	315	71.9775	22.85%	0	180.0
5473	宝坻	王卜庄镇白家庄01台区	塑料一黑14	王卜庄	315	28.413	9.02%	0	223.6
5474	宝坻	王卜庄镇六各庄02台区	塑料一黑14	王卜庄	315	10.584	3.36%	0	241.4
5475	宝坻	王卜庄镇何仇庄03台区	南家庄王24	王卜庄	315	128.205	40.70%	0	123.8
5476	宝坻	王卜庄镇田家庄01台区	南家庄王24	王卜庄	315	80.7345	25.63%	0	171.3
5477	宝坻	王卜庄镇王卜庄03台区	王卜庄西王12	王卜庄	315	40.95	13.00%	0	211.1
5478	宝坻	王卜庄镇王卜庄02台区	王卜庄西王12	王卜庄	315	45.8955	14.57%	0	206.1
5479	宝坻	王卜庄镇东泗河01台区	西泗王28	王卜庄	315	51.7545	16.43%	0	200.2
5480	宝坻	王卜庄镇西孟庄02台区	西泗王28	王卜庄	315	134.2215	42.61%	0	117.8

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
5481	宝坻	王卜庄镇胡家庄02台区	王卜庄西王12	王卜庄	315	57.771	18.34%	0	194.2
5482	宝坻	王卜庄镇龙虎庄01台区	西泗王28	王卜庄	315	123.165	39.10%	0	128.8
5483	宝坻	王卜庄镇前张司马04台区	王卜庄西王12	王卜庄	315	123.732	39.28%	0	128.3
5484	宝坻	王卜庄镇前张司马01台区	王卜庄西王12	王卜庄	315	55.314	17.56%	0	196.7
5485	宝坻	方家庄镇刘举庄02台区	小赵王16	王卜庄	315	65.016	20.64%	0	187.0
5486	宝坻	方家庄镇北田家庄01台区	小赵王16	王卜庄	315	31.122	9.88%	0	220.9
5487	宝坻	方家庄镇中郝庄01台区	大华王13	王卜庄	315	28.3815	9.01%	0	223.6
5488	宝坻	方家庄镇方家庄中街01台区	于街王27	王卜庄	315	119.5425	37.95%	0	132.5
5489	宝坻	方家庄镇庞家庄02台区	庞家庄王26	王卜庄	315	56.826	18.04%	0	195.2
5490	宝坻	方家庄镇冯家庄01台区	庞家庄王26	王卜庄	315	28.4445	9.03%	0	223.6
5491	宝坻	王卜庄镇耶律各庄01台区	塑料一黑14	王卜庄	315	81.1125	25.75%	0	170.9
5492	宝坻	王卜庄镇下王各庄03台区	司各庄王18	王卜庄	315	26.6175	8.45%	0	225.4
5493	宝坻	王卜庄镇丁家睦01台区	塑料一黑14	王卜庄	315	53.172	16.88%	0	198.8
5494	宝坻	王卜庄镇六各庄01台区	司各庄王18	王卜庄	315	40.005	12.70%	0	212.0
5495	宝坻	口东街道西李各庄01台区	口东铺26	王卜庄	315	88.2315	28.01%	0	163.8
5496	宝坻	口东街道张牛屯01台区	口东铺26	王卜庄	315	88.7985	28.19%	0	163.2

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
5497	宝坻	口东街道刘台02台区	老庄子黑12	王卜庄	315	69.237	21.98%	0	182.8
5498	宝坻	王卜庄镇蔺家庄01台区	王卜庄东王23	王卜庄	315	29.925	9.50%	0	222.1
5499	宝坻	王卜庄镇刘赞庄02台区	龙坛王25	王卜庄	315	41.643	13.22%	0	210.4
5500	宝坻	王卜庄镇东马营01台区	龙坛王25	王卜庄	315	48.6045	15.43%	0	203.4
5501	宝坻	王卜庄镇网户庄02台区	王卜庄东王23	王卜庄	315	65.583	20.82%	0	186.4
5502	宝坻	王卜庄镇陈山庄01台区	陈山王11	王卜庄	315	40.9185	12.99%	0	211.1
5503	宝坻	王卜庄镇后张司马01台区	王卜庄东王23	王卜庄	315	107.478	34.12%	0	144.5
5504	宝坻	王卜庄镇坛家庄02台区	王卜庄东王23	王卜庄	315	74.718	23.72%	0	177.3
5505	宝坻	王卜庄镇坛家庄01台区	王卜庄东王23	王卜庄	315	68.0715	21.61%	0	183.9
5506	宝坻	王卜庄镇小吴庄02台区	陈山王11	王卜庄	315	26.649	8.46%	0	225.4
5507	宝坻	王卜庄镇小吴庄01台区	陈山王11	王卜庄	315	80.1045	25.43%	0	171.9
5508	宝坻	口东街道邹寺后02台区	老庄子黑12	王卜庄	315	135.072	42.88%	0	116.9
5509	宝坻	方家庄镇大角甸02台区	何家庄王17	王卜庄	315	58.8105	18.67%	0	193.2
5510	宝坻	王卜庄镇大吴庄02台区	陈山王11	王卜庄	315	49.3605	15.67%	0	202.6
5511	宝坻	王卜庄镇付家庄02台区	陈山王11	王卜庄	315	35.6265	11.31%	0	216.4
5512	宝坻	王卜庄镇南高庄02台区	南家庄王24	王卜庄	315	25.7985	8.19%	0	226.2

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
5513	宝坻	口东街道西河口04台区	老庄子黑12	王卜庄	315	67.6935	21.49%	0	184.3
5514	宝坻	口东街道西河口01台区	老庄子黑12	王卜庄	315	76.608	24.32%	0	175.4
5515	宝坻	方家庄镇四里港02台区	砖厂王21	王卜庄	315	56.7	18.00%	0	195.3
5516	宝坻	方家庄镇杨喜庄02台区	方庄子王14	王卜庄	315	137.025	43.50%	0	115.0
5517	宝坻	口东街道西庄01台区	黑狼口黑11	王卜庄	315	91.413	29.02%	0	160.6
5518	宝坻	口东街道东庄02台区	黑狼口黑11	王卜庄	315	67.914	21.56%	0	184.1
5519	宝坻	方家庄镇张凤庄01台区	砖厂王21	王卜庄	315	27.72	8.80%	0	224.3
5520	宝坻	口东街道于古庄01台区	黑狼口黑11	王卜庄	315	144.8055	45.97%	0	107.2
5521	宝坻	口东街道西河口03台区	黑狼口黑11	王卜庄	315	62.496	19.84%	0	189.5
5522	宝坻	口东街道黑狼口01台区	塑料二黑21	王卜庄	315	34.713	11.02%	0	217.3
5523	宝坻	王卜庄镇杜辛庄01台区	陈山王11	王卜庄	315	28.5075	9.05%	0	223.5
5524	宝坻	王卜庄镇龙虎庄03台区	西泗王28	王卜庄	315	50.0535	15.89%	0	201.9
5525	宝坻	王卜庄镇徐家庄02台区	龙坛王25	王卜庄	315	21.2625	6.75%	0	230.7
5526	宝坻	王卜庄镇巴家庄01台区	龙坛王25	王卜庄	315	0	0.00%	0	252.0
5527	宝坻	王卜庄镇田家庄02台区	南家庄王24	王卜庄	315	90.3735	28.69%	0	161.6
5528	宝坻	方家庄镇骆家庄01台区	砖厂王21	王卜庄	315	38.2725	12.15%	0	213.7

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
5529	宝坻	方家庄镇北马营01台区	方庄子王14	王卜庄	315	87.507	27.78%	0	164.5
5530	宝坻	王卜庄镇龙虎庄02台区	王卜庄西王12	王卜庄	315	44.1	14.00%	0	207.9
5531	宝坻	王卜庄镇北史庄02台区	龙坛王25	王卜庄	315	73.1745	23.23%	0	178.8
5532	宝坻	王卜庄镇胡家庄01台区	王卜庄西王12	王卜庄	315	22.176	7.04%	0	229.8
5533	宝坻	王卜庄镇六各庄03台区	塑料一黑14	王卜庄	315	33.6105	10.67%	0	218.4
5534	宝坻	王卜庄镇何仇庄02台区	南家庄王24	王卜庄	315	22.9005	7.27%	0	229.1
5535	宝坻	王卜庄镇杜辛庄02台区	陈山王11	王卜庄	315	35.8155	11.37%	0	216.2
5536	宝坻	王卜庄镇南申庄02台区	陈山王11	王卜庄	315	56.385	17.90%	0	195.6
5537	宝坻	王卜庄镇南申庄01台区	陈山王11	王卜庄	315	39.1545	12.43%	0	212.8
5538	宝坻	口东街道刘台03台区	塑料二黑21	王卜庄	315	139.0095	44.13%	0	113.0
5539	宝坻	口东街道新寨01台区	塑料二黑21	王卜庄	315	59.094	18.76%	0	192.9
5540	宝坻	口东街道黑狼口03台区	塑料二黑21	王卜庄	315	116.3295	36.93%	0	135.7
5541	宝坻	王卜庄镇东蛤窝01台区	西泗王28	王卜庄	315	178.164	56.56%	0	73.8
5542	宝坻	王卜庄镇东蛤窝02台区	西泗王28	王卜庄	315	187.677	59.58%	0	64.3
5543	宝坻	方家庄镇方家庄于街02台区	于街王27	王卜庄	315	100.926	32.04%	0	151.1
5544	宝坻	口东街道于古庄02台区	黑狼口黑11	王卜庄	315	52.92	16.80%	0	199.1

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
5545	宝坻	口东街道西庄03台区	黑狼口黑11	王卜庄	315	109.0215	34.61%	0	143.0
5546	宝坻	王卜庄镇司各庄02台区	司各庄王18	王卜庄	315	61.0785	19.39%	0	190.9
5547	宝坻	王卜庄镇陈山庄02台区	龙坛王25	王卜庄	315	118.4085	37.59%	0	133.6
5548	宝坻	王卜庄镇南高庄01台区	南家庄王24	王卜庄	315	100.1385	31.79%	0	151.9
5549	宝坻	王卜庄镇三十家01台区	塑料一黑14	王卜庄	315	25.4835	8.09%	0	226.5
5550	宝坻	方家庄镇方家庄中街02台区	方庄子王14	王卜庄	315	39.2175	12.45%	0	212.8
5551	宝坻	方家庄镇安平庄01台区	何家庄王17	王卜庄	315	30.0195	9.53%	0	222.0
5552	宝坻	王卜庄镇王木元庄01台区	龙坛王25	王卜庄	315	92.106	29.24%	0	159.9
5553	宝坻	口东街道鲁文庄01台区	老庄子黑12	王卜庄	315	31.6575	10.05%	0	220.3
5554	宝坻	口东街道老庄子01台区	老庄子黑12	王卜庄	315	43.407	13.78%	0	208.6
5555	宝坻	口东街道刘台01台区	老庄子黑12	王卜庄	315	97.8075	31.05%	0	154.2
5556	宝坻	王卜庄镇刘赞庄01台区	龙坛王25	王卜庄	315	61.866	19.64%	0	190.1
5557	宝坻	王卜庄镇下王各庄02台区	王卜庄东王23	王卜庄	315	80.514	25.56%	0	171.5
5558	宝坻	方家庄镇塔庄01台区	砖厂王21	王卜庄	315	62.244	19.76%	0	189.8
5559	宝坻	口东街道西河口02台区	黑狼口黑11	王卜庄	315	52.479	16.66%	0	199.5
5560	宝坻	口东街道东庄01台区	黑狼口黑11	王卜庄	315	196.371	62.34%	0	55.6

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
5561	宝坻	口东街道八台港03台区	塑料二黑21	王卜庄	315	51.66	16.40%	0	200.3
5562	宝坻	王卜庄镇北史庄01台区	龙坛王25	王卜庄	315	90.0585	28.59%	0	161.9
5563	宝坻	王卜庄镇大吴庄01台区	陈山王11	王卜庄	315	71.0325	22.55%	0	181.0
5564	宝坻	王卜庄镇付家庄01台区	陈山王11	王卜庄	315	38.0835	12.09%	0	213.9
5565	宝坻	方家庄镇田酒庄01台区	大华王13	王卜庄	315	72.513	23.02%	0	179.5
5566	宝坻	王卜庄镇西蛤窝02台区	西泗王28	王卜庄	315	103.383	32.82%	0	148.6
5567	宝坻	王卜庄镇东孟庄01台区	西泗王28	王卜庄	315	39.7845	12.63%	0	212.2
5568	宝坻	王卜庄镇西蛤窝01台区	西泗王28	王卜庄	315	66.906	21.24%	0	185.1
5569	宝坻	王卜庄镇西孟庄01台区	西泗王28	王卜庄	315	80.6085	25.59%	0	171.4
5570	宝坻	王卜庄镇王卜庄04台区	西泗王28	王卜庄	315	50.967	16.18%	0	201.0
5571	宝坻	方家庄镇高家庄02台区	庞家庄王26	王卜庄	315	41.643	13.22%	0	210.4
5572	宝坻	方家庄镇高家庄01台区	庞家庄王26	王卜庄	315	54.7155	17.37%	0	197.3
5573	宝坻	王卜庄镇李家庄02台区	龙坛王25	王卜庄	315	0	0.00%	0	252.0
5574	宝坻	王卜庄镇王木元庄02台区	龙坛王25	王卜庄	315	160.209	50.86%	0	91.8
5575	宝坻	王卜庄镇朱庄02台区	王卜庄东王23	王卜庄	315	94.185	29.90%	0	157.8
5576	宝坻	王卜庄镇陈家园01台区	王卜庄东王23	王卜庄	315	65.4255	20.77%	0	186.6

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
5577	宝坻	王卜庄镇王卜庄01台区	王卜庄西王12	王卜庄	315	122.6925	38.95%	0	129.3
5578	宝坻	王卜庄镇网户庄01台区	王卜庄东王23	王卜庄	315	134.4735	42.69%	0	117.5
5579	宝坻	王卜庄镇鄆羊口01台区	王卜庄东王23	王卜庄	315	81.2385	25.79%	0	170.8
5580	宝坻	王卜庄镇下王各庄01台区	王卜庄东王23	王卜庄	315	52.542	16.68%	0	199.5
5581	宝坻	口东街道八台港01台区	黑狼口黑11	王卜庄	315	44.856	14.24%	0	207.1
5582	宝坻	王卜庄镇西泗河02台区	西泗王28	王卜庄	315	172.242	54.68%	0	79.8
5583	宝坻	王卜庄镇西泗河01台区	西泗王28	王卜庄	315	129.402	41.08%	0	122.6
5584	宝坻	方家庄镇方家庄于街03台区	于街王27	王卜庄	315	61.236	19.44%	0	190.8
5585	宝坻	方家庄镇刘举庄01台区	小赵王16	王卜庄	315	26.6175	8.45%	0	225.4
5586	宝坻	王卜庄镇耶律各庄02台区	塑料一黑14	王卜庄	315	18.6795	5.93%	0	233.3
5587	宝坻	方家庄镇小角甸01台区	何家庄王17	王卜庄	315	23.814	7.56%	0	228.2
5588	宝坻	王卜庄镇李家庄01台区	龙坛王25	王卜庄	315	49.8015	15.81%	0	202.2
5589	宝坻	方家庄镇杨喜庄01台区	方庄子王14	王卜庄	315	46.0215	14.61%	0	206.0
5590	宝坻	方家庄镇北田家庄02台区	小赵王16	王卜庄	315	32.319	10.26%	0	219.7
5591	宝坻	方家庄镇何家庄02台区	何家庄王17	王卜庄	315	58.59	18.60%	0	193.4
5592	宝坻	方家庄镇大芮庄01台区	于街王27	王卜庄	315	77.238	24.52%	0	174.8

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
5593	宝坻	王卜庄镇徐家庄01台区	龙坛王25	王卜庄	315	27.6885	8.79%	0	224.3
5594	宝坻	方家庄镇田酒庄02台区	大华王13	王卜庄	315	0	0.00%	0	252.0
5595	宝坻	口东街道西李各庄02台区	口东铺26	王卜庄	315	128.1105	40.67%	0	123.9
5596	宝坻	方家庄镇北马营02台区	方庄子王14	王卜庄	315	81.459	25.86%	0	170.5
5597	宝坻	王卜庄镇陈山庄05台区	龙坛王25	王卜庄	315	43.092	13.68%	0	208.9
5598	宝坻	王卜庄镇前张司马03台区	王卜庄东王23	王卜庄	315	70.875	22.50%	0	181.1
5599	宝坻	王卜庄镇朱庄01台区	王卜庄东王23	王卜庄	315	27.9405	8.87%	0	224.1
5600	宝坻	王卜庄镇后张司马02台区	王卜庄东王23	王卜庄	315	49.581	15.74%	0	202.4
5601	宝坻	口东街道大张各庄03台区	黄辛口32	王卜庄	250	47.375	18.95%	0	152.6
5602	宝坻	口东街道上王各庄04台区	前齐口12	王卜庄	200	63.66	31.83%	0	96.3
5603	宝坻	方家庄镇杜家庄03台区	北郝铺32	王卜庄	200	81.42	40.71%	0	78.6
5604	宝坻	口东街道口东02台区	大张庄口33	王卜庄	200	0	0.00%	0	160.0
5605	宝坻	口东街道梁家胡同02台区	大张庄口33	王卜庄	200	19.86	9.93%	0	140.1
5606	宝坻	口东街道大坚庄04台区	黄辛口32	王卜庄	200	31.12	15.56%	0	128.9
5607	宝坻	口东街道黄辛庄02台区	黄辛口32	王卜庄	200	23.4	11.70%	0	136.6
5608	宝坻	口东街道前齐各庄02台区	前齐口12	王卜庄	200	15.4	7.70%	0	144.6

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
5609	宝坻	口东街道东李各庄03台区	东辛口22	王卜庄	200	34.38	17.19%	0	125.6
5610	宝坻	口东街道东李各庄02台区	口东铺26	王卜庄	200	60.06	30.03%	0	99.9
5611	宝坻	方家庄镇辛家庄02台区	方庄子王14	王卜庄	200	59.78	29.89%	0	100.2
5612	宝坻	王卜庄镇何仇庄01台区	南家庄王24	王卜庄	200	27.7	13.85%	0	132.3
5613	宝坻	王卜庄镇耶律各庄03台区	塑料一黑14	王卜庄	200	62.58	31.29%	0	97.4
5614	宝坻	方家庄镇四里港01台区	砖厂王21	王卜庄	200	157.22	78.61%	0	2.8
5615	宝坻	王卜庄镇白丝窝01台区	塑料一黑14	王卜庄	200	83.3	41.65%	0	76.7
5616	宝坻	方家庄镇辛家庄01台区	方庄子王14	王卜庄	200	80.2	40.10%	0	79.8
5617	宝坻	王卜庄镇耶律各庄04台区	塑料一黑14	王卜庄	200	90.64	45.32%	0	69.4
5618	宝坻	王卜庄镇龙潭庄01台区	龙坛王25	王卜庄	200	85.04	42.52%	0	75.0
5619	宝坻	方家庄镇方家庄于街01台区	于街王27	王卜庄	160	39.216	24.51%	0	88.8
5620	宝坻	方家庄镇冯家庄02台区	庞家庄王26	王卜庄	160	12.704	7.94%	0	115.3
5621	宝坻	王卜庄镇八间01台区	塑料一黑14	王卜庄	100	10.41	10.41%	0	69.6