

城南供电公司公用台区可开放容量信息表（2025年第二季度）

| 序号 | 行政区域 | 台区名称   | 所属10千伏线路名称 | 管理单位（供电服务中心） | 额定容量（kVA） | 最大负荷（kW） | 最大负载率（%） | 台区最大负荷日后需预留容量（kVA） | 用电报装可开放容量（kVA） |
|----|------|--------|------------|--------------|-----------|----------|----------|--------------------|----------------|
| 1  | 和平   | 宁7304甲 | 宁73        | 和平供电服务中心     | 630       | 262.0200 | 41.59%   | 0                  | 242.0          |
| 2  | 和平   | 宫1107甲 | 宫11        | 和平供电服务中心     | 500       | 178.0800 | 35.62%   | 0                  | 221.9          |
| 3  | 和平   | 宁7302甲 | 宁73        | 和平供电服务中心     | 630       | 251.1400 | 39.86%   | 0                  | 252.9          |
| 4  | 和平   | 宁7303甲 | 宁73        | 和平供电服务中心     | 630       | 259.9000 | 41.25%   | 0                  | 244.1          |
| 5  | 和平   | 滨1509甲 | 滨15        | 和平供电服务中心     | 630       | 286.9600 | 45.55%   | 0                  | 217.0          |
| 6  | 和平   | 宁7301乙 | 宁73        | 和平供电服务中心     | 630       | 256.1200 | 40.65%   | 0                  | 247.9          |
| 7  | 和平   | 4502   | 45         | 和平供电服务中心     | 800       | 208.7520 | 26.09%   | 0                  | 431.2          |
| 8  | 和平   | 滨1508乙 | 滨15        | 和平供电服务中心     | 630       | 222.8800 | 35.38%   | 0                  | 281.1          |
| 9  | 和平   | 益1111  | 益11        | 和平供电服务中心     | 630       | 288.4200 | 45.78%   | 0                  | 215.6          |
| 10 | 和平   | 宁6303  | 宁63        | 和平供电服务中心     | 800       | 170.6160 | 21.33%   | 0                  | 469.4          |
| 11 | 和平   | 4503   | 45         | 和平供电服务中心     | 800       | 179.7840 | 22.47%   | 0                  | 460.2          |
| 12 | 和平   | 宫3108乙 | 宫31        | 和平供电服务中心     | 400       | 108.4800 | 27.12%   | 0                  | 211.5          |
| 13 | 和平   | 治7202  | 治72        | 和平供电服务中心     | 630       | 138.4600 | 21.98%   | 0                  | 365.5          |
| 14 | 和平   | 宫1107乙 | 宫11        | 和平供电服务中心     | 500       | 122.4320 | 24.49%   | 0                  | 277.6          |
| 15 | 和平   | 益2505甲 | 益25        | 和平供电服务中心     | 630       | 147.1680 | 23.36%   | 0                  | 356.8          |
| 16 | 和平   | 永7424  | 永74        | 和平供电服务中心     | 630       | 164.6160 | 26.13%   | 0                  | 339.4          |
| 17 | 和平   | 29407  | 294        | 和平供电服务中心     | 500       | 110.0960 | 22.02%   | 0                  | 289.9          |
| 18 | 和平   | 滨1507甲 | 滨15        | 和平供电服务中心     | 630       | 149.2400 | 23.69%   | 0                  | 354.8          |
| 19 | 和平   | 京3103甲 | 京31        | 和平供电服务中心     | 800       | 198.0240 | 24.75%   | 0                  | 442.0          |
| 20 | 和平   | 4501甲  | 45         | 和平供电服务中心     | 800       | 215.6640 | 26.96%   | 0                  | 424.3          |
| 21 | 和平   | 益1305乙 | 益13        | 和平供电服务中心     | 400       | 129.4440 | 32.36%   | 0                  | 190.6          |
| 22 | 和平   | 宫3204乙 | 宫32        | 和平供电服务中心     | 500       | 142.1280 | 28.43%   | 0                  | 257.9          |
| 23 | 和平   | 滨2602甲 | 滨26        | 和平供电服务中心     | 800       | 188.0640 | 23.51%   | 0                  | 451.9          |
| 24 | 和平   | 平2105甲 | 平21        | 和平供电服务中心     | 800       | 89.0160  | 11.13%   | 0                  | 551.0          |
| 25 | 和平   | 治5701乙 | 治57        | 和平供电服务中心     | 630       | 162.0300 | 25.72%   | 0                  | 342.0          |
| 26 | 和平   | 宁6305  | 宁63        | 和平供电服务中心     | 800       | 160.5360 | 20.07%   | 0                  | 479.5          |
| 27 | 和平   | 29405乙 | 294        | 和平供电服务中心     | 500       | 205.0320 | 41.01%   | 0                  | 195.0          |
| 28 | 和平   | 宁7302乙 | 宁73        | 和平供电服务中心     | 630       | 148.2800 | 23.54%   | 0                  | 355.7          |
| 29 | 和平   | 益1802乙 | 益18        | 和平供电服务中心     | 800       | 130.1760 | 16.27%   | 0                  | 509.8          |
| 30 | 和平   | 治6516  | 治65        | 和平供电服务中心     | 630       | 124.0600 | 19.69%   | 0                  | 379.9          |
| 31 | 和平   | 宫3109乙 | 宫31        | 和平供电服务中心     | 400       | 156.7080 | 39.18%   | 0                  | 163.3          |
| 32 | 和平   | 滨1506甲 | 滨15        | 和平供电服务中心     | 630       | 169.6600 | 26.93%   | 0                  | 334.3          |
| 33 | 和平   | 治5103  | 治51        | 和平供电服务中心     | 800       | 152.6400 | 19.08%   | 0                  | 487.4          |

| 序号 | 行政区域 | 台区名称   | 所属10千伏线路名称 | 管理单位（供电服务中心） | 额定容量（kVA） | 最大负荷（kW） | 最大负载率（%） | 台区最大负荷日后需预留容量（kVA） | 用电报装可开放容量（kVA） |
|----|------|--------|------------|--------------|-----------|----------|----------|--------------------|----------------|
| 34 | 和平   | 治5606  | 治56        | 和平供电服务中心     | 630       | 173.4400 | 27.53%   | 0                  | 330.6          |
| 35 | 和平   | 京3102甲 | 京31        | 和平供电服务中心     | 800       | 190.5120 | 23.81%   | 0                  | 449.5          |
| 36 | 和平   | 平1609甲 | 平16        | 和平供电服务中心     | 800       | 152.8560 | 19.11%   | 0                  | 487.1          |
| 37 | 和平   | 平2104甲 | 平21        | 和平供电服务中心     | 800       | 92.3280  | 11.54%   | 0                  | 547.7          |
| 38 | 和平   | 云2405  | 云24        | 和平供电服务中心     | 630       | 161.9000 | 25.70%   | 0                  | 342.1          |
| 39 | 和平   | 京1208乙 | 京12        | 和平供电服务中心     | 630       | 125.7400 | 19.96%   | 0                  | 378.3          |
| 40 | 和平   | 宫3101乙 | 宫31        | 和平供电服务中心     | 500       | 122.7680 | 24.55%   | 0                  | 277.2          |
| 41 | 和平   | 益1108  | 益11        | 和平供电服务中心     | 630       | 304.1000 | 48.27%   | 0                  | 199.9          |
| 42 | 和平   | 治5818  | 治58        | 和平供电服务中心     | 400       | 108.0000 | 27.00%   | 0                  | 212.0          |
| 43 | 和平   | 滨2510  | 滨25        | 和平供电服务中心     | 630       | 115.3000 | 18.30%   | 0                  | 388.7          |
| 44 | 和平   | 海6107  | 海61        | 和平供电服务中心     | 315       | 0.0400   | 0.01%    | 0                  | 252.0          |
| 45 | 和平   | 29302  | 293        | 和平供电服务中心     | 315       | 9.0400   | 2.87%    | 0                  | 243.0          |
| 46 | 和平   | 京1601  | 京16        | 和平供电服务中心     | 800       | 246.7920 | 30.85%   | 0                  | 393.2          |
| 47 | 和平   | 京3505  | 京35        | 和平供电服务中心     | 630       | 404.9700 | 64.28%   | 0                  | 99.0           |
| 48 | 和平   | 平4202  | 平42        | 和平供电服务中心     | 630       | 36.6600  | 5.82%    | 0                  | 467.3          |
| 49 | 和平   | 延3402  | 延34        | 和平供电服务中心     | 630       | 174.3600 | 27.68%   | 0                  | 329.6          |
| 50 | 和平   | 平2402  | 平24        | 和平供电服务中心     | 630       | 28.7600  | 4.57%    | 0                  | 475.2          |
| 51 | 和平   | 永7420  | 永74        | 和平供电服务中心     | 400       | 32.4240  | 8.11%    | 0                  | 287.6          |
| 52 | 和平   | 滨2506  | 滨25        | 和平供电服务中心     | 800       | 419.8800 | 52.49%   | 0                  | 220.1          |
| 53 | 和平   | 延1202  | 延12        | 和平供电服务中心     | 630       | 159.3000 | 25.29%   | 0                  | 344.7          |
| 54 | 和平   | 治6517甲 | 治65        | 和平供电服务中心     | 800       | 252.6480 | 31.58%   | 0                  | 387.4          |
| 55 | 和平   | 云2603  | 云26        | 和平供电服务中心     | 400       | 44.0520  | 11.01%   | 0                  | 275.9          |
| 56 | 和平   | 4415   | 44         | 和平供电服务中心     | 630       | 254.4600 | 40.39%   | 0                  | 249.5          |
| 57 | 和平   | 京2201  | 京22        | 和平供电服务中心     | 630       | 216.2800 | 34.33%   | 0                  | 287.7          |
| 58 | 和平   | 益1112  | 益11        | 和平供电服务中心     | 630       | 433.7000 | 68.84%   | 0                  | 70.3           |
| 59 | 和平   | 京2603  | 京26        | 和平供电服务中心     | 630       | 264.5000 | 41.98%   | 0                  | 239.5          |
| 60 | 和平   | 云2403  | 云24        | 和平供电服务中心     | 630       | 128.9800 | 20.47%   | 0                  | 375.0          |
| 61 | 和平   | 海8503  | 海85        | 和平供电服务中心     | 630       | 195.0000 | 30.95%   | 0                  | 309.0          |
| 62 | 和平   | 平1401  | 平14        | 和平供电服务中心     | 630       | 269.7000 | 42.81%   | 0                  | 234.3          |
| 63 | 和平   | 宁6304  | 宁63        | 和平供电服务中心     | 630       | 319.2800 | 50.68%   | 0                  | 184.7          |
| 64 | 和平   | 宫1305  | 宫13        | 和平供电服务中心     | 630       | 546.5800 | 86.76%   | 0                  | 0.0            |
| 65 | 和平   | 苏6401乙 | 苏64        | 和平供电服务中心     | 630       | 123.6800 | 19.63%   | 0                  | 380.3          |
| 66 | 和平   | 延1703  | 延17        | 和平供电服务中心     | 630       | 136.2000 | 21.62%   | 0                  | 367.8          |
| 67 | 和平   | 苏6402  | 苏64        | 和平供电服务中心     | 630       | 93.4320  | 14.83%   | 0                  | 410.6          |
| 68 | 和平   | 宁6501甲 | 宁65        | 和平供电服务中心     | 800       | 232.7280 | 29.09%   | 0                  | 407.3          |

| 序号  | 行政区域 | 台区名称   | 所属10千伏线路名称 | 管理单位（供电服务中心） | 额定容量（kVA） | 最大负荷（kW） | 最大负载率（%） | 台区最大负荷日后需预留容量（kVA） | 用电报装可开放容量（kVA） |
|-----|------|--------|------------|--------------|-----------|----------|----------|--------------------|----------------|
| 69  | 和平   | 治5802乙 | 治58        | 和平供电服务中心     | 400       | 49.9320  | 12.48%   | 0                  | 270.1          |
| 70  | 和平   | 京2515  | 京25        | 和平供电服务中心     | 400       | 197.2680 | 49.32%   | 0                  | 122.7          |
| 71  | 和平   | 滨2603乙 | 滨26        | 和平供电服务中心     | 800       | 165.3360 | 20.67%   | 0                  | 474.7          |
| 72  | 和平   | 平1604  | 平16        | 和平供电服务中心     | 400       | 113.3160 | 28.33%   | 0                  | 206.7          |
| 73  | 和平   | 平1109  | 平11        | 和平供电服务中心     | 315       | 39.1800  | 12.44%   | 0                  | 212.8          |
| 74  | 和平   | 4608   | 46         | 和平供电服务中心     | 630       | 117.4400 | 18.64%   | 0                  | 386.6          |
| 75  | 和平   | 4903   | 49         | 和平供电服务中心     | 630       | 295.6400 | 46.93%   | 0                  | 208.4          |
| 76  | 和平   | 延2201  | 延22        | 和平供电服务中心     | 630       | 120.0800 | 19.06%   | 0                  | 383.9          |
| 77  | 和平   | 京3503  | 京35        | 和平供电服务中心     | 630       | 199.0200 | 31.59%   | 0                  | 305.0          |
| 78  | 和平   | 京1206  | 京12        | 和平供电服务中心     | 500       | 120.0400 | 24.01%   | 0                  | 280.0          |
| 79  | 和平   | 云2703  | 云27        | 和平供电服务中心     | 1000      | 173.1000 | 17.31%   | 0                  | 626.9          |
| 80  | 和平   | 京1501  | 京15        | 和平供电服务中心     | 400       | 132.4560 | 33.11%   | 0                  | 187.5          |
| 81  | 和平   | 宁5311  | 宁53        | 和平供电服务中心     | 630       | 155.4000 | 24.67%   | 0                  | 348.6          |
| 82  | 和平   | 治5704  | 治57        | 和平供电服务中心     | 630       | 159.2800 | 25.28%   | 0                  | 344.7          |
| 83  | 和平   | 云3804  | 云38        | 和平供电服务中心     | 630       | 8.1000   | 1.29%    | 0                  | 495.9          |
| 84  | 和平   | 延1701  | 延17        | 和平供电服务中心     | 630       | 185.5600 | 29.45%   | 0                  | 318.4          |
| 85  | 和平   | 益1106  | 益11        | 和平供电服务中心     | 630       | 284.6800 | 45.19%   | 0                  | 219.3          |
| 86  | 和平   | 海6402  | 海64        | 和平供电服务中心     | 630       | 177.5000 | 28.17%   | 0                  | 326.5          |
| 87  | 和平   | 京3405  | 京34        | 和平供电服务中心     | 630       | 363.6800 | 57.73%   | 0                  | 140.3          |
| 88  | 和平   | 延1702  | 延17        | 和平供电服务中心     | 500       | 287.4720 | 57.49%   | 0                  | 112.5          |
| 89  | 和平   | 平4103  | 平41        | 和平供电服务中心     | 500       | 58.2720  | 11.65%   | 0                  | 341.7          |
| 90  | 和平   | 宫3103  | 宫31        | 和平供电服务中心     | 400       | 190.2800 | 47.57%   | 0                  | 129.7          |
| 91  | 和平   | 海7101  | 海71        | 和平供电服务中心     | 630       | 107.7000 | 17.10%   | 0                  | 396.3          |
| 92  | 和平   | 5201乙  | 52         | 和平供电服务中心     | 1250      | 199.6000 | 15.97%   | 0                  | 800.4          |
| 93  | 和平   | 永7415  | 永74        | 和平供电服务中心     | 400       | 108.4160 | 27.10%   | 0                  | 211.6          |
| 94  | 和平   | 海8202  | 海82        | 和平供电服务中心     | 630       | 136.4400 | 21.66%   | 0                  | 367.6          |
| 95  | 和平   | 云2709乙 | 云27        | 和平供电服务中心     | 630       | 163.2000 | 25.90%   | 0                  | 340.8          |
| 96  | 和平   | 延1102  | 延11        | 和平供电服务中心     | 630       | 279.9000 | 44.43%   | 0                  | 224.1          |
| 97  | 和平   | 益1109  | 益11        | 和平供电服务中心     | 630       | 197.3000 | 31.32%   | 0                  | 306.7          |
| 98  | 和平   | 宁5209  | 宁52        | 和平供电服务中心     | 400       | 115.4040 | 28.85%   | 0                  | 204.6          |
| 99  | 和平   | 平2104乙 | 平21        | 和平供电服务中心     | 800       | 95.3280  | 11.92%   | 0                  | 544.7          |
| 100 | 和平   | 益1110  | 益11        | 和平供电服务中心     | 630       | 395.8800 | 62.84%   | 0                  | 108.1          |
| 101 | 和平   | 海8203  | 海82        | 和平供电服务中心     | 630       | 134.0600 | 21.28%   | 0                  | 369.9          |
| 102 | 和平   | 云1202  | 云12        | 和平供电服务中心     | 1000      | 157.2400 | 15.72%   | 0                  | 642.8          |
| 103 | 和平   | 治5505  | 治55        | 和平供电服务中心     | 1000      | 182.8000 | 18.28%   | 0                  | 617.2          |

| 序号  | 行政区域 | 台区名称   | 所属10千伏线路名称 | 管理单位（供电服务中心） | 额定容量（kVA） | 最大负荷（kW） | 最大负载率（%） | 台区最大负荷日后需预留容量（kVA） | 用电报装可开放容量（kVA） |
|-----|------|--------|------------|--------------|-----------|----------|----------|--------------------|----------------|
| 104 | 和平   | 平1303  | 平13        | 和平供电服务中心     | 500       | 59.8500  | 11.97%   | 0                  | 340.2          |
| 105 | 和平   | 京1503乙 | 京15        | 和平供电服务中心     | 1000      | 127.1700 | 12.72%   | 0                  | 672.8          |
| 106 | 和平   | 滨2509  | 滨25        | 和平供电服务中心     | 400       | 267.8040 | 66.95%   | 0                  | 52.2           |
| 107 | 和平   | 京3408  | 京34        | 和平供电服务中心     | 400       | 227.3160 | 56.83%   | 0                  | 92.7           |
| 108 | 和平   | 宫3106  | 宫31        | 和平供电服务中心     | 630       | 78.1800  | 12.41%   | 0                  | 425.8          |
| 109 | 和平   | 滨2301  | 滨23        | 和平供电服务中心     | 500       | 90.1200  | 18.02%   | 0                  | 309.9          |
| 110 | 和平   | 苏9104甲 | 苏91        | 和平供电服务中心     | 1250      | 193.4000 | 15.47%   | 0                  | 806.6          |
| 111 | 和平   | 治5507  | 治55        | 和平供电服务中心     | 800       | 153.3600 | 19.17%   | 0                  | 486.6          |
| 112 | 和平   | 平3207  | 平32        | 和平供电服务中心     | 630       | 0.1800   | 0.03%    | 0                  | 503.8          |
| 113 | 和平   | 治6603  | 治66        | 和平供电服务中心     | 630       | 5.9200   | 0.94%    | 0                  | 498.1          |
| 114 | 和平   | 4606   | 46         | 和平供电服务中心     | 630       | 279.2800 | 44.33%   | 0                  | 224.7          |
| 115 | 和平   | 宁7203乙 | 宁72        | 和平供电服务中心     | 630       | 208.3400 | 33.07%   | 0                  | 295.7          |
| 116 | 和平   | 益1113  | 益11        | 和平供电服务中心     | 630       | 301.4400 | 47.85%   | 0                  | 202.6          |
| 117 | 和平   | 宁5401  | 宁54        | 和平供电服务中心     | 1000      | 202.5000 | 20.25%   | 0                  | 597.5          |
| 118 | 和平   | 京1812  | 京18        | 和平供电服务中心     | 630       | 312.3800 | 49.58%   | 0                  | 191.6          |
| 119 | 和平   | 阜3502  | 阜35        | 和平供电服务中心     | 630       | 227.1200 | 36.05%   | 0                  | 276.9          |
| 120 | 和平   | 益1103乙 | 益11        | 和平供电服务中心     | 630       | 157.9800 | 25.08%   | 0                  | 346.0          |
| 121 | 和平   | 29403乙 | 294        | 和平供电服务中心     | 500       | 100.2400 | 20.05%   | 0                  | 299.8          |
| 122 | 和平   | 宁7209  | 宁72        | 和平供电服务中心     | 800       | 176.9400 | 22.12%   | 0                  | 463.1          |
| 123 | 和平   | 延2202  | 延22        | 和平供电服务中心     | 630       | 414.8400 | 65.85%   | 0                  | 89.2           |
| 124 | 和平   | 京1809  | 京18        | 和平供电服务中心     | 630       | 311.7800 | 49.49%   | 0                  | 192.2          |
| 125 | 和平   | 云1701  | 云17        | 和平供电服务中心     | 800       | 139.8240 | 17.48%   | 0                  | 500.2          |
| 126 | 和平   | 云3603  | 云36        | 和平供电服务中心     | 315       | 157.1200 | 49.88%   | 0                  | 94.9           |
| 127 | 和平   | 云2204  | 云22        | 和平供电服务中心     | 400       | 13.0080  | 3.25%    | 0                  | 307.0          |
| 128 | 和平   | 海6117  | 海61        | 和平供电服务中心     | 400       | 257.3400 | 64.34%   | 0                  | 62.7           |
| 129 | 和平   | 永7419  | 永74        | 和平供电服务中心     | 400       | 128.8080 | 32.20%   | 0                  | 191.2          |
| 130 | 和平   | 苏6102  | 苏61        | 和平供电服务中心     | 400       | 101.4360 | 25.36%   | 0                  | 218.6          |
| 131 | 和平   | 延1407  | 延14        | 和平供电服务中心     | 630       | 405.0400 | 64.29%   | 0                  | 99.0           |
| 132 | 和平   | 益2505乙 | 益25        | 和平供电服务中心     | 500       | 167.7800 | 33.56%   | 0                  | 232.2          |
| 133 | 和平   | 宁7802乙 | 宁78        | 和平供电服务中心     | 1000      | 200.2500 | 20.03%   | 0                  | 599.8          |
| 134 | 和平   | 永9423甲 | 永94        | 和平供电服务中心     | 315       | 88.1800  | 27.99%   | 0                  | 163.8          |
| 135 | 和平   | 平1501  | 平15        | 和平供电服务中心     | 630       | 305.2000 | 48.44%   | 0                  | 198.8          |
| 136 | 和平   | 云2401乙 | 云24        | 和平供电服务中心     | 1000      | 143.2200 | 14.32%   | 0                  | 656.8          |
| 137 | 和平   | 海8502  | 海85        | 和平供电服务中心     | 630       | 13.0600  | 2.07%    | 0                  | 490.9          |
| 138 | 和平   | 4214   | 42         | 和平供电服务中心     | 400       | 338.8080 | 84.70%   | 0                  | 0.0            |

| 序号  | 行政区域 | 台区名称   | 所属10千伏线路名称 | 管理单位（供电服务中心） | 额定容量（kVA） | 最大负荷（kW） | 最大负载率（%） | 台区最大负荷日后需预留容量（kVA） | 用电报装可开放容量（kVA） |
|-----|------|--------|------------|--------------|-----------|----------|----------|--------------------|----------------|
| 139 | 和平   | 平3206  | 平32        | 和平供电服务中心     | 630       | 243.0600 | 38.58%   | 0                  | 260.9          |
| 140 | 和平   | 宁5104  | 宁51        | 和平供电服务中心     | 630       | 24.1000  | 3.83%    | 0                  | 479.9          |
| 141 | 和平   | 云1406甲 | 云14        | 和平供电服务中心     | 1000      | 220.8000 | 22.08%   | 0                  | 579.2          |
| 142 | 和平   | 京3501  | 京35        | 和平供电服务中心     | 400       | 54.9480  | 13.74%   | 0                  | 265.1          |
| 143 | 和平   | 益1107  | 益11        | 和平供电服务中心     | 630       | 366.4000 | 58.16%   | 0                  | 137.6          |
| 144 | 和平   | 宁7303乙 | 宁73        | 和平供电服务中心     | 630       | 114.6400 | 18.20%   | 0                  | 389.4          |
| 145 | 和平   | 云2602  | 云26        | 和平供电服务中心     | 500       | 171.0400 | 34.21%   | 0                  | 229.0          |
| 146 | 和平   | 宁6502  | 宁65        | 和平供电服务中心     | 400       | 193.7880 | 48.45%   | 0                  | 126.2          |
| 147 | 和平   | 益1401乙 | 益14        | 和平供电服务中心     | 630       | 155.9000 | 24.75%   | 0                  | 348.1          |
| 148 | 和平   | 治5401  | 治54        | 和平供电服务中心     | 800       | 109.2240 | 13.65%   | 0                  | 530.8          |
| 149 | 和平   | 4604   | 46         | 和平供电服务中心     | 400       | 152.5680 | 38.14%   | 0                  | 167.4          |
| 150 | 和平   | 苏9104乙 | 苏91        | 和平供电服务中心     | 1250      | 193.4000 | 15.47%   | 0                  | 806.6          |
| 151 | 和平   | 治5703  | 治57        | 和平供电服务中心     | 630       | 224.2080 | 35.59%   | 0                  | 279.8          |
| 152 | 和平   | 平2103  | 平21        | 和平供电服务中心     | 630       | 77.9600  | 12.37%   | 0                  | 426.0          |
| 153 | 和平   | 海7104  | 海71        | 和平供电服务中心     | 630       | 72.9800  | 11.58%   | 0                  | 431.0          |
| 154 | 和平   | 海8201乙 | 海82        | 和平供电服务中心     | 1000      | 114.0300 | 11.40%   | 0                  | 686.0          |
| 155 | 和平   | 海8211  | 海82        | 和平供电服务中心     | 630       | 389.3200 | 61.80%   | 0                  | 114.7          |
| 156 | 和平   | 平4104甲 | 平41        | 和平供电服务中心     | 630       | 432.9900 | 68.73%   | 0                  | 71.0           |
| 157 | 和平   | 京2503  | 京25        | 和平供电服务中心     | 1250      | 211.9800 | 16.96%   | 0                  | 788.0          |
| 158 | 和平   | 云3101甲 | 云31        | 和平供电服务中心     | 630       | 290.5920 | 46.13%   | 0                  | 213.4          |
| 159 | 和平   | 治5604甲 | 治56        | 和平供电服务中心     | 800       | 149.0880 | 18.64%   | 0                  | 490.9          |
| 160 | 和平   | 京2604  | 京26        | 和平供电服务中心     | 400       | 80.0640  | 20.02%   | 0                  | 239.9          |
| 161 | 和平   | 治6114  | 治61        | 和平供电服务中心     | 400       | 117.6120 | 29.40%   | 0                  | 202.4          |
| 162 | 和平   | 苏6202  | 苏62        | 和平供电服务中心     | 630       | 165.4200 | 26.26%   | 0                  | 338.6          |
| 163 | 和平   | 京2516  | 京25        | 和平供电服务中心     | 400       | 277.1040 | 69.28%   | 0                  | 42.9           |
| 164 | 和平   | 云2207  | 云22        | 和平供电服务中心     | 630       | 168.6800 | 26.77%   | 0                  | 335.3          |
| 165 | 和平   | 延2204  | 延22        | 和平供电服务中心     | 630       | 294.9000 | 46.81%   | 0                  | 209.1          |
| 166 | 和平   | 平4201甲 | 平42        | 和平供电服务中心     | 800       | 185.1600 | 23.15%   | 0                  | 454.8          |
| 167 | 和平   | 28303  | 283        | 和平供电服务中心     | 630       | 196.0600 | 31.12%   | 0                  | 307.9          |
| 168 | 和平   | 平3226  | 平32        | 和平供电服务中心     | 630       | 236.4800 | 37.54%   | 0                  | 267.5          |
| 169 | 和平   | 永7421  | 永74        | 和平供电服务中心     | 630       | 191.9400 | 30.47%   | 0                  | 312.1          |
| 170 | 和平   | 益1401甲 | 益14        | 和平供电服务中心     | 630       | 190.9200 | 30.30%   | 0                  | 313.1          |
| 171 | 和平   | 滨2601乙 | 滨26        | 和平供电服务中心     | 630       | 167.0400 | 26.51%   | 0                  | 337.0          |
| 172 | 和平   | 平3204  | 平32        | 和平供电服务中心     | 800       | 181.5600 | 22.70%   | 0                  | 458.4          |
| 173 | 和平   | 益1103甲 | 益11        | 和平供电服务中心     | 630       | 193.0200 | 30.64%   | 0                  | 311.0          |

| 序号  | 行政区域 | 台区名称   | 所属10千伏线路名称 | 管理单位（供电服务中心） | 额定容量（kVA） | 最大负荷（kW） | 最大负载率（%） | 台区最大负荷日后需预留容量（kVA） | 用电报装可开放容量（kVA） |
|-----|------|--------|------------|--------------|-----------|----------|----------|--------------------|----------------|
| 174 | 和平   | 益1306  | 益13        | 和平供电服务中心     | 500       | 145.2480 | 29.05%   | 0                  | 254.8          |
| 175 | 和平   | 延1405  | 延14        | 和平供电服务中心     | 630       | 148.5400 | 23.58%   | 0                  | 355.5          |
| 176 | 和平   | 4603   | 46         | 和平供电服务中心     | 400       | 47.5200  | 11.88%   | 0                  | 272.5          |
| 177 | 和平   | 云1102  | 云11        | 和平供电服务中心     | 315       | 149.7400 | 47.54%   | 0                  | 102.3          |
| 178 | 和平   | 治5806  | 治58        | 和平供电服务中心     | 400       | 340.6320 | 85.16%   | 0                  | 0.0            |
| 179 | 和平   | 云2708乙 | 云27        | 和平供电服务中心     | 1000      | 265.5600 | 26.56%   | 0                  | 534.4          |
| 180 | 和平   | 京3104  | 京31        | 和平供电服务中心     | 800       | 171.4560 | 21.43%   | 0                  | 468.5          |
| 181 | 和平   | 4413   | 44         | 和平供电服务中心     | 200       | 39.2200  | 19.61%   | 0                  | 120.8          |
| 182 | 和平   | 宫3104  | 宫31        | 和平供电服务中心     | 500       | 75.2400  | 15.05%   | 0                  | 324.8          |
| 183 | 和平   | 京2107乙 | 京21        | 和平供电服务中心     | 630       | 86.0800  | 13.66%   | 0                  | 417.9          |
| 184 | 和平   | 28301  | 283        | 和平供电服务中心     | 630       | 148.0000 | 23.49%   | 0                  | 356.0          |
| 185 | 和平   | 海8502  | 海85        | 和平供电服务中心     | 630       | 13.0600  | 2.07%    | 0                  | 490.9          |
| 186 | 和平   | 治7106甲 | 治71        | 和平供电服务中心     | 1000      | 206.6700 | 20.67%   | 0                  | 593.3          |
| 187 | 和平   | 延3102  | 延31        | 和平供电服务中心     | 1000      | 214.6000 | 21.46%   | 0                  | 585.4          |
| 188 | 和平   | 苏6212  | 苏62        | 和平供电服务中心     | 630       | 379.8200 | 60.29%   | 0                  | 124.2          |
| 189 | 和平   | 滨1508甲 | 滨15        | 和平供电服务中心     | 630       | 123.6800 | 19.63%   | 0                  | 380.3          |
| 190 | 和平   | 治5508  | 治55        | 和平供电服务中心     | 630       | 116.5800 | 18.50%   | 0                  | 387.4          |
| 191 | 和平   | 云1405乙 | 云14        | 和平供电服务中心     | 800       | 186.5040 | 23.31%   | 0                  | 453.5          |
| 192 | 和平   | 永7406  | 永74        | 和平供电服务中心     | 400       | 91.7800  | 22.95%   | 0                  | 228.2          |
| 193 | 和平   | 京1211  | 京12        | 和平供电服务中心     | 630       | 630.0000 | 100.00%  | 0                  | 0.0            |
| 194 | 和平   | 宁7304乙 | 宁73        | 和平供电服务中心     | 630       | 127.2200 | 20.19%   | 0                  | 376.8          |
| 195 | 和平   | 4614   | 46         | 和平供电服务中心     | 400       | 116.4480 | 29.11%   | 0                  | 203.6          |
| 196 | 和平   | 85311  | 853        | 和平供电服务中心     | 630       | 341.0600 | 54.14%   | 0                  | 162.9          |
| 197 | 和平   | 京1204甲 | 京12        | 和平供电服务中心     | 1000      | 251.0400 | 25.10%   | 0                  | 549.0          |
| 198 | 和平   | 海7102  | 海71        | 和平供电服务中心     | 630       | 211.9600 | 33.64%   | 0                  | 292.0          |
| 199 | 和平   | 28302  | 283        | 和平供电服务中心     | 630       | 140.0600 | 22.23%   | 0                  | 363.9          |
| 200 | 和平   | 平1102  | 平11        | 和平供电服务中心     | 800       | 154.4880 | 19.31%   | 0                  | 485.5          |
| 201 | 和平   | 京1306  | 京13        | 和平供电服务中心     | 400       | 276.8040 | 69.20%   | 0                  | 43.2           |
| 202 | 和平   | 4215   | 42         | 和平供电服务中心     | 400       | 208.7760 | 52.19%   | 0                  | 111.2          |
| 203 | 和平   | 益3105  | 益31        | 和平供电服务中心     | 500       | 137.0080 | 27.40%   | 0                  | 263.0          |
| 204 | 和平   | 云3605  | 云36        | 和平供电服务中心     | 630       | 81.6800  | 12.97%   | 0                  | 422.3          |
| 205 | 和平   | 海8003乙 | 海80        | 和平供电服务中心     | 1000      | 279.9900 | 28.00%   | 0                  | 520.0          |
| 206 | 和平   | 宫1207  | 宫12        | 和平供电服务中心     | 315       | 73.0200  | 23.18%   | 0                  | 179.0          |
| 207 | 和平   | 治7310  | 治73        | 和平供电服务中心     | 630       | 116.7600 | 18.53%   | 0                  | 387.2          |
| 208 | 和平   | 延3103  | 延31        | 和平供电服务中心     | 630       | 79.7400  | 12.66%   | 0                  | 424.3          |

| 序号  | 行政区域 | 台区名称   | 所属10千伏线路名称 | 管理单位（供电服务中心） | 额定容量（kVA） | 最大负荷（kW） | 最大负载率（%） | 台区最大负荷日后需预留容量（kVA） | 用电报装可开放容量（kVA） |
|-----|------|--------|------------|--------------|-----------|----------|----------|--------------------|----------------|
| 209 | 和平   | 云1704  | 云17        | 和平供电服务中心     | 800       | 303.5280 | 37.94%   | 0                  | 336.5          |
| 210 | 和平   | 益3107  | 益31        | 和平供电服务中心     | 500       | 163.8080 | 32.76%   | 0                  | 236.2          |
| 211 | 和平   | 治7401甲 | 治74        | 和平供电服务中心     | 630       | 242.3700 | 38.47%   | 0                  | 261.6          |
| 212 | 和平   | 治6801乙 | 治68        | 和平供电服务中心     | 800       | 126.3120 | 15.79%   | 0                  | 513.7          |
| 213 | 和平   | 延2207  | 延22        | 和平供电服务中心     | 500       | 218.4750 | 43.70%   | 0                  | 181.5          |
| 214 | 和平   | 云2608  | 云26        | 和平供电服务中心     | 400       | 160.1520 | 40.04%   | 0                  | 159.8          |
| 215 | 和平   | 平1103  | 平11        | 和平供电服务中心     | 800       | 107.8800 | 13.49%   | 0                  | 532.1          |
| 216 | 和平   | 京1603  | 京16        | 和平供电服务中心     | 630       | 357.5000 | 56.75%   | 0                  | 146.5          |
| 217 | 和平   | 滨1504  | 滨15        | 和平供电服务中心     | 630       | 428.5000 | 68.02%   | 0                  | 75.5           |
| 218 | 和平   | 4602   | 46         | 和平供电服务中心     | 400       | 215.1600 | 53.79%   | 0                  | 104.8          |
| 219 | 和平   | 云1702  | 云17        | 和平供电服务中心     | 800       | 141.4080 | 17.68%   | 0                  | 498.6          |
| 220 | 和平   | 延2205  | 延22        | 和平供电服务中心     | 500       | 146.7300 | 29.35%   | 0                  | 253.3          |
| 221 | 和平   | 云2408乙 | 云24        | 和平供电服务中心     | 630       | 387.3400 | 61.48%   | 0                  | 116.7          |
| 222 | 和平   | 益1201  | 益12        | 和平供电服务中心     | 630       | 107.6200 | 17.08%   | 0                  | 396.4          |
| 223 | 和平   | 海7603  | 海76        | 和平供电服务中心     | 315       | 157.9100 | 50.13%   | 0                  | 94.1           |
| 224 | 和平   | 云2606甲 | 云26        | 和平供电服务中心     | 630       | 137.8320 | 21.88%   | 0                  | 366.2          |
| 225 | 和平   | 平2401乙 | 平24        | 和平供电服务中心     | 800       | 171.1920 | 21.40%   | 0                  | 468.8          |
| 226 | 和平   | 治7302乙 | 治73        | 和平供电服务中心     | 800       | 169.8000 | 21.23%   | 0                  | 470.2          |
| 227 | 和平   | 滨1506乙 | 滨15        | 和平供电服务中心     | 630       | 165.6600 | 26.30%   | 0                  | 338.3          |
| 228 | 和平   | 宫1205  | 宫12        | 和平供电服务中心     | 630       | 163.4600 | 25.95%   | 0                  | 340.5          |
| 229 | 和平   | 益1803甲 | 益18        | 和平供电服务中心     | 500       | 143.8400 | 28.77%   | 0                  | 256.2          |
| 230 | 和平   | 宫1106甲 | 宫11        | 和平供电服务中心     | 400       | 71.4120  | 17.85%   | 0                  | 248.6          |
| 231 | 和平   | 平3230  | 平32        | 和平供电服务中心     | 400       | 174.5400 | 43.64%   | 0                  | 145.5          |
| 232 | 和平   | 京3204  | 京32        | 和平供电服务中心     | 630       | 373.1600 | 59.23%   | 0                  | 130.8          |
| 233 | 和平   | 治5502乙 | 治55        | 和平供电服务中心     | 800       | 257.6700 | 32.21%   | 0                  | 382.3          |
| 234 | 和平   | 宁6302甲 | 宁63        | 和平供电服务中心     | 800       | 64.2480  | 8.03%    | 0                  | 575.8          |
| 235 | 和平   | 益3101甲 | 益31        | 和平供电服务中心     | 1000      | 190.0500 | 19.01%   | 0                  | 610.0          |
| 236 | 和平   | 云3301  | 云33        | 和平供电服务中心     | 800       | 201.0960 | 25.14%   | 0                  | 438.9          |
| 237 | 和平   | 滨1505  | 滨15        | 和平供电服务中心     | 400       | 136.6080 | 34.15%   | 0                  | 183.4          |
| 238 | 和平   | 京3103乙 | 京31        | 和平供电服务中心     | 800       | 297.4560 | 37.18%   | 0                  | 342.5          |
| 239 | 和平   | 治6801甲 | 治68        | 和平供电服务中心     | 800       | 129.0000 | 16.13%   | 0                  | 511.0          |
| 240 | 和平   | 永9425  | 永94        | 和平供电服务中心     | 315       | 102.8600 | 32.65%   | 0                  | 149.1          |
| 241 | 和平   | 京1803  | 京18        | 和平供电服务中心     | 630       | 73.4200  | 11.65%   | 0                  | 430.6          |
| 242 | 和平   | 京2601  | 京26        | 和平供电服务中心     | 630       | 353.3400 | 56.09%   | 0                  | 150.7          |
| 243 | 和平   | 5208   | 52         | 和平供电服务中心     | 630       | 125.9400 | 19.99%   | 0                  | 378.1          |

| 序号  | 行政区域 | 台区名称   | 所属10千伏线路名称 | 管理单位（供电服务中心） | 额定容量（kVA） | 最大负荷（kW） | 最大负载率（%） | 台区最大负荷日后需预留容量（kVA） | 用电报装可开放容量（kVA） |
|-----|------|--------|------------|--------------|-----------|----------|----------|--------------------|----------------|
| 244 | 和平   | 治7305  | 治73        | 和平供电服务中心     | 1000      | 238.7600 | 23.88%   | 0                  | 561.2          |
| 245 | 和平   | 海8005甲 | 海80        | 和平供电服务中心     | 500       | 150.8000 | 30.16%   | 0                  | 249.2          |
| 246 | 和平   | 延1201  | 延12        | 和平供电服务中心     | 400       | 271.7700 | 67.94%   | 0                  | 48.2           |
| 247 | 和平   | 益3102乙 | 益31        | 和平供电服务中心     | 800       | 179.8080 | 22.48%   | 0                  | 460.2          |
| 248 | 和平   | 云2607  | 云26        | 和平供电服务中心     | 630       | 159.7400 | 25.36%   | 0                  | 344.3          |
| 249 | 和平   | 宫1102  | 宫11        | 和平供电服务中心     | 630       | 180.7000 | 28.68%   | 0                  | 323.3          |
| 250 | 和平   | 治7404  | 治74        | 和平供电服务中心     | 630       | 112.2400 | 17.82%   | 0                  | 391.8          |
| 251 | 和平   | 4904   | 49         | 和平供电服务中心     | 630       | 568.9200 | 90.30%   | 0                  | 0.0            |
| 252 | 和平   | 益2503乙 | 益25        | 和平供电服务中心     | 800       | 226.2720 | 28.28%   | 0                  | 413.7          |
| 253 | 和平   | 益1302甲 | 益13        | 和平供电服务中心     | 800       | 207.1200 | 25.89%   | 0                  | 432.9          |
| 254 | 和平   | 益3106甲 | 益31        | 和平供电服务中心     | 500       | 184.6720 | 36.93%   | 0                  | 215.3          |
| 255 | 和平   | 治7406  | 治74        | 和平供电服务中心     | 630       | 305.2800 | 48.46%   | 0                  | 198.7          |
| 256 | 和平   | 治5301  | 治53        | 和平供电服务中心     | 630       | 161.9400 | 25.70%   | 0                  | 342.1          |
| 257 | 和平   | 滨2501  | 滨25        | 和平供电服务中心     | 630       | 414.5600 | 65.80%   | 0                  | 89.4           |
| 258 | 和平   | 京2507  | 京25        | 和平供电服务中心     | 630       | 362.4160 | 57.53%   | 0                  | 141.6          |
| 259 | 和平   | 宁5207  | 宁52        | 和平供电服务中心     | 500       | 120.5700 | 24.11%   | 0                  | 279.4          |
| 260 | 和平   | 苏6105  | 苏61        | 和平供电服务中心     | 800       | 119.7900 | 14.97%   | 0                  | 520.2          |
| 261 | 和平   | 5309乙  | 53         | 和平供电服务中心     | 630       | 48.3000  | 7.67%    | 0                  | 455.7          |
| 262 | 和平   | 治7306  | 治73        | 和平供电服务中心     | 630       | 193.9800 | 30.79%   | 0                  | 310.0          |
| 263 | 和平   | 益3103  | 益31        | 和平供电服务中心     | 500       | 115.4080 | 23.08%   | 0                  | 284.6          |
| 264 | 和平   | 平4201乙 | 平42        | 和平供电服务中心     | 800       | 192.1920 | 24.02%   | 0                  | 447.8          |
| 265 | 和平   | 4905   | 49         | 和平供电服务中心     | 630       | 172.6000 | 27.40%   | 0                  | 331.4          |
| 266 | 和平   | 治6606乙 | 治66        | 和平供电服务中心     | 630       | 235.2000 | 37.33%   | 0                  | 268.8          |
| 267 | 和平   | 京2605  | 京26        | 和平供电服务中心     | 400       | 266.4800 | 66.62%   | 0                  | 53.5           |
| 268 | 和平   | 永9403  | 永94        | 和平供电服务中心     | 400       | 17.4240  | 4.36%    | 0                  | 302.6          |
| 269 | 和平   | 永9424  | 永94        | 和平供电服务中心     | 630       | 89.9800  | 14.28%   | 0                  | 414.0          |
| 270 | 和平   | 云1201甲 | 云12        | 和平供电服务中心     | 1000      | 183.0400 | 18.30%   | 0                  | 617.0          |
| 271 | 和平   | 京1806  | 京18        | 和平供电服务中心     | 400       | 186.6000 | 46.65%   | 0                  | 133.4          |
| 272 | 和平   | 宁5117  | 宁51        | 和平供电服务中心     | 630       | 95.1800  | 15.11%   | 0                  | 408.8          |
| 273 | 和平   | 延1406  | 延14        | 和平供电服务中心     | 630       | 160.2000 | 25.43%   | 0                  | 343.8          |
| 274 | 和平   | 京1305  | 京13        | 和平供电服务中心     | 500       | 130.9000 | 26.18%   | 0                  | 269.1          |
| 275 | 和平   | 宫1302  | 宫13        | 和平供电服务中心     | 630       | 279.6000 | 44.38%   | 0                  | 224.4          |
| 276 | 和平   | 益1801  | 益18        | 和平供电服务中心     | 800       | 207.9120 | 25.99%   | 0                  | 432.1          |
| 277 | 和平   | 延1301乙 | 延13        | 和平供电服务中心     | 1000      | 119.4600 | 11.95%   | 0                  | 680.5          |
| 278 | 和平   | 治5802甲 | 治58        | 和平供电服务中心     | 630       | 85.9600  | 13.64%   | 0                  | 418.0          |

| 序号  | 行政区域 | 台区名称   | 所属10千伏线路名称 | 管理单位（供电服务中心） | 额定容量（kVA） | 最大负荷（kW） | 最大负载率（%） | 台区最大负荷日后需预留容量（kVA） | 用电报装可开放容量（kVA） |
|-----|------|--------|------------|--------------|-----------|----------|----------|--------------------|----------------|
| 279 | 和平   | 苏6203  | 苏62        | 和平供电服务中心     | 630       | 160.9200 | 25.54%   | 0                  | 343.1          |
| 280 | 和平   | 5104乙  | 51         | 和平供电服务中心     | 800       | 215.6640 | 26.96%   | 0                  | 424.3          |
| 281 | 和平   | 益3108  | 益31        | 和平供电服务中心     | 630       | 186.2200 | 29.56%   | 0                  | 317.8          |
| 282 | 和平   | 宫1103乙 | 宫11        | 和平供电服务中心     | 500       | 111.5040 | 22.30%   | 0                  | 288.5          |
| 283 | 和平   | 京3205甲 | 京32        | 和平供电服务中心     | 800       | 200.4240 | 25.05%   | 0                  | 439.6          |
| 284 | 和平   | 滨1503  | 滨15        | 和平供电服务中心     | 630       | 277.8000 | 44.10%   | 0                  | 226.2          |
| 285 | 和平   | 宫1201  | 宫12        | 和平供电服务中心     | 630       | 128.9200 | 20.46%   | 0                  | 375.1          |
| 286 | 和平   | 宁7203甲 | 宁72        | 和平供电服务中心     | 630       | 280.0000 | 44.44%   | 0                  | 224.0          |
| 287 | 和平   | 4605   | 46         | 和平供电服务中心     | 400       | 179.7960 | 44.95%   | 0                  | 140.2          |
| 288 | 和平   | 海7607  | 海76        | 和平供电服务中心     | 800       | 155.3760 | 19.42%   | 0                  | 484.6          |
| 289 | 和平   | 延2501  | 延25        | 和平供电服务中心     | 630       | 197.8000 | 31.40%   | 0                  | 306.2          |
| 290 | 和平   | 海8208  | 海82        | 和平供电服务中心     | 630       | 361.5600 | 57.39%   | 0                  | 142.4          |
| 291 | 和平   | 海8204  | 海82        | 和平供电服务中心     | 500       | 60.1120  | 12.02%   | 0                  | 339.9          |
| 292 | 和平   | 云3610甲 | 云36        | 和平供电服务中心     | 630       | 288.0000 | 45.71%   | 0                  | 216.0          |
| 293 | 和平   | 永9429  | 永94        | 和平供电服务中心     | 630       | 136.1400 | 21.61%   | 0                  | 367.9          |
| 294 | 和平   | 苏6208  | 苏62        | 和平供电服务中心     | 630       | 169.9000 | 26.97%   | 0                  | 334.1          |
| 295 | 和平   | 京3407  | 京34        | 和平供电服务中心     | 400       | 358.1880 | 89.55%   | 0                  | 0.0            |
| 296 | 和平   | 云2501乙 | 云25        | 和平供电服务中心     | 500       | 102.5520 | 20.51%   | 0                  | 297.4          |
| 297 | 和平   | 云3803  | 云38        | 和平供电服务中心     | 630       | 268.3000 | 42.59%   | 0                  | 235.7          |
| 298 | 和平   | 云2208乙 | 云22        | 和平供电服务中心     | 630       | 181.8000 | 28.86%   | 0                  | 322.2          |
| 299 | 和平   | 云2708甲 | 云27        | 和平供电服务中心     | 1000      | 288.3600 | 28.84%   | 0                  | 511.6          |
| 300 | 和平   | 益1304  | 益13        | 和平供电服务中心     | 500       | 130.7360 | 26.15%   | 0                  | 269.3          |
| 301 | 和平   | 延1402  | 延14        | 和平供电服务中心     | 630       | 127.8200 | 20.29%   | 0                  | 376.2          |
| 302 | 和平   | 平2201  | 平22        | 和平供电服务中心     | 500       | 159.5040 | 31.90%   | 0                  | 240.5          |
| 303 | 和平   | 宁6403  | 宁64        | 和平供电服务中心     | 630       | 200.5800 | 31.84%   | 0                  | 303.4          |
| 304 | 和平   | 京3101  | 京31        | 和平供电服务中心     | 800       | 148.6320 | 18.58%   | 0                  | 491.4          |
| 305 | 和平   | 京1801  | 京18        | 和平供电服务中心     | 630       | 405.6240 | 64.38%   | 0                  | 98.4           |
| 306 | 和平   | 宫1103甲 | 宫11        | 和平供电服务中心     | 630       | 130.3800 | 20.70%   | 0                  | 373.6          |
| 307 | 和平   | 益1305甲 | 益13        | 和平供电服务中心     | 400       | 137.7480 | 34.44%   | 0                  | 182.3          |
| 308 | 和平   | 29401  | 294        | 和平供电服务中心     | 500       | 26.1200  | 5.22%    | 0                  | 373.9          |
| 309 | 和平   | 海7103  | 海71        | 和平供电服务中心     | 800       | 119.6400 | 14.96%   | 0                  | 520.4          |
| 310 | 和平   | 云2605  | 云26        | 和平供电服务中心     | 400       | 156.2400 | 39.06%   | 0                  | 163.8          |
| 311 | 和平   | 海8504乙 | 海85        | 和平供电服务中心     | 630       | 141.9600 | 22.53%   | 0                  | 362.0          |
| 312 | 和平   | 京1208甲 | 京12        | 和平供电服务中心     | 800       | 267.9600 | 33.50%   | 0                  | 372.0          |
| 313 | 和平   | 海7521  | 海75        | 和平供电服务中心     | 630       | 160.8600 | 25.53%   | 0                  | 343.1          |

| 序号  | 行政区域 | 台区名称   | 所属10千伏线路名称 | 管理单位（供电服务中心） | 额定容量（kVA） | 最大负荷（kW） | 最大负载率（%） | 台区最大负荷日后需预留容量（kVA） | 用电报装可开放容量（kVA） |
|-----|------|--------|------------|--------------|-----------|----------|----------|--------------------|----------------|
| 314 | 和平   | 宁6702  | 宁67        | 和平供电服务中心     | 630       | 272.7800 | 43.30%   | 0                  | 231.2          |
| 315 | 和平   | 延2302  | 延23        | 和平供电服务中心     | 630       | 78.5000  | 12.46%   | 0                  | 425.5          |
| 316 | 和平   | 云3706  | 云37        | 和平供电服务中心     | 500       | 152.3520 | 30.47%   | 0                  | 247.6          |
| 317 | 和平   | 京1602  | 京16        | 和平供电服务中心     | 800       | 262.9920 | 32.87%   | 0                  | 377.0          |
| 318 | 和平   | 云3105  | 云31        | 和平供电服务中心     | 630       | 264.8400 | 42.04%   | 0                  | 239.2          |
| 319 | 和平   | 宁7204  | 宁72        | 和平供电服务中心     | 315       | 32.5200  | 10.32%   | 0                  | 219.5          |
| 320 | 和平   | 治5701甲 | 治57        | 和平供电服务中心     | 630       | 84.0000  | 13.33%   | 0                  | 420.0          |
| 321 | 和平   | 云1302  | 云13        | 和平供电服务中心     | 500       | 59.2050  | 11.84%   | 0                  | 340.8          |
| 322 | 和平   | 宁7402  | 宁74        | 和平供电服务中心     | 1000      | 108.3900 | 10.84%   | 0                  | 691.6          |
| 323 | 和平   | 益3801  | 益38        | 和平供电服务中心     | 630       | 97.1000  | 15.41%   | 0                  | 406.9          |
| 324 | 和平   | 京3301甲 | 京33        | 和平供电服务中心     | 630       | 81.4600  | 12.93%   | 0                  | 422.5          |
| 325 | 和平   | 益1804  | 益18        | 和平供电服务中心     | 630       | 79.4200  | 12.61%   | 0                  | 424.6          |
| 326 | 和平   | 5201甲  | 52         | 和平供电服务中心     | 1250      | 315.7500 | 25.26%   | 0                  | 684.3          |
| 327 | 和平   | 云1103  | 云11        | 和平供电服务中心     | 315       | 97.4200  | 30.93%   | 0                  | 154.6          |
| 328 | 和平   | 苏6401甲 | 苏64        | 和平供电服务中心     | 630       | 103.9800 | 16.50%   | 0                  | 400.0          |
| 329 | 和平   | 云3612  | 云36        | 和平供电服务中心     | 400       | 47.0160  | 11.75%   | 0                  | 273.0          |
| 330 | 和平   | 京2107甲 | 京21        | 和平供电服务中心     | 630       | 187.5600 | 29.77%   | 0                  | 316.4          |
| 331 | 和平   | 益2503甲 | 益25        | 和平供电服务中心     | 800       | 237.0720 | 29.63%   | 0                  | 402.9          |
| 332 | 和平   | 4401   | 44         | 和平供电服务中心     | 400       | 101.8320 | 25.46%   | 0                  | 218.2          |
| 333 | 和平   | 治6605  | 治66        | 和平供电服务中心     | 630       | 228.2800 | 36.23%   | 0                  | 275.7          |
| 334 | 和平   | 京1817  | 京18        | 和平供电服务中心     | 630       | 76.5400  | 12.15%   | 0                  | 427.5          |
| 335 | 和平   | 5307   | 53         | 和平供电服务中心     | 630       | 172.2800 | 27.35%   | 0                  | 331.7          |
| 336 | 和平   | 云3201  | 云32        | 和平供电服务中心     | 630       | 302.4000 | 48.00%   | 0                  | 201.6          |
| 337 | 和平   | 云3104  | 云31        | 和平供电服务中心     | 630       | 235.3400 | 37.36%   | 0                  | 268.7          |
| 338 | 和平   | 海6104乙 | 海61        | 和平供电服务中心     | 400       | 141.1680 | 35.29%   | 0                  | 178.8          |
| 339 | 和平   | 治6602  | 治66        | 和平供电服务中心     | 800       | 198.0240 | 24.75%   | 0                  | 442.0          |
| 340 | 和平   | 治5302乙 | 治53        | 和平供电服务中心     | 800       | 427.7700 | 53.47%   | 0                  | 212.2          |
| 341 | 和平   | 京1811  | 京18        | 和平供电服务中心     | 630       | 293.1400 | 46.53%   | 0                  | 210.9          |
| 342 | 和平   | 平1302  | 平13        | 和平供电服务中心     | 630       | 115.7040 | 18.37%   | 0                  | 388.3          |
| 343 | 和平   | 滨3602  | 滨36        | 和平供电服务中心     | 400       | 136.5600 | 34.14%   | 0                  | 183.4          |
| 344 | 和平   | 云2606乙 | 云26        | 和平供电服务中心     | 630       | 197.8200 | 31.40%   | 0                  | 306.2          |
| 345 | 和平   | 云1108  | 云11        | 和平供电服务中心     | 630       | 256.4000 | 40.70%   | 0                  | 247.6          |
| 346 | 和平   | 治6606甲 | 治66        | 和平供电服务中心     | 630       | 231.0400 | 36.67%   | 0                  | 273.0          |
| 347 | 和平   | 云3805乙 | 云38        | 和平供电服务中心     | 500       | 111.6240 | 22.32%   | 0                  | 288.4          |
| 348 | 和平   | 治7103乙 | 治71        | 和平供电服务中心     | 800       | 92.2320  | 11.53%   | 0                  | 547.8          |

| 序号  | 行政区域 | 台区名称   | 所属10千伏线路名称 | 管理单位（供电服务中心） | 额定容量（kVA） | 最大负荷（kW） | 最大负载率（%） | 台区最大负荷日后需预留容量（kVA） | 用电报装可开放容量（kVA） |
|-----|------|--------|------------|--------------|-----------|----------|----------|--------------------|----------------|
| 349 | 和平   | 平1608乙 | 平16        | 和平供电服务中心     | 800       | 169.6800 | 21.21%   | 0                  | 470.3          |
| 350 | 和平   | 宁5502乙 | 宁55        | 和平供电服务中心     | 1000      | 156.6480 | 15.66%   | 0                  | 643.4          |
| 351 | 和平   | 治5804  | 治58        | 和平供电服务中心     | 630       | 328.0400 | 52.07%   | 0                  | 176.0          |
| 352 | 和平   | 滨1501  | 滨15        | 和平供电服务中心     | 800       | 304.2000 | 38.03%   | 0                  | 335.8          |
| 353 | 和平   | 苏7209  | 苏72        | 和平供电服务中心     | 630       | 159.8800 | 25.38%   | 0                  | 344.1          |
| 354 | 和平   | 17107  | 171        | 和平供电服务中心     | 630       | 335.5800 | 53.27%   | 0                  | 168.4          |
| 355 | 和平   | 海8003甲 | 海80        | 和平供电服务中心     | 1000      | 116.2200 | 11.62%   | 0                  | 683.8          |
| 356 | 和平   | 益1302乙 | 益13        | 和平供电服务中心     | 800       | 283.2960 | 35.41%   | 0                  | 356.7          |
| 357 | 和平   | 海7522  | 海75        | 和平供电服务中心     | 400       | 228.5200 | 57.13%   | 0                  | 91.5           |
| 358 | 和平   | 治6520  | 治65        | 和平供电服务中心     | 800       | 158.0640 | 19.76%   | 0                  | 481.9          |
| 359 | 和平   | 延1404  | 延14        | 和平供电服务中心     | 630       | 153.8600 | 24.42%   | 0                  | 350.1          |
| 360 | 和平   | 益3104乙 | 益31        | 和平供电服务中心     | 400       | 144.5280 | 36.13%   | 0                  | 175.5          |
| 361 | 和平   | 治7301甲 | 治73        | 和平供电服务中心     | 630       | 200.4000 | 31.81%   | 0                  | 303.6          |
| 362 | 和平   | 延3303乙 | 延33        | 和平供电服务中心     | 1000      | 110.4300 | 11.04%   | 0                  | 689.6          |
| 363 | 和平   | 治7103甲 | 治71        | 和平供电服务中心     | 800       | 122.8800 | 15.36%   | 0                  | 517.1          |
| 364 | 和平   | 治5105  | 治51        | 和平供电服务中心     | 800       | 144.2880 | 18.04%   | 0                  | 495.7          |
| 365 | 和平   | 治6607  | 治66        | 和平供电服务中心     | 500       | 141.1040 | 28.22%   | 0                  | 258.9          |
| 366 | 和平   | 海6114  | 海61        | 和平供电服务中心     | 630       | 259.1000 | 41.13%   | 0                  | 244.9          |
| 367 | 和平   | 治5106  | 治51        | 和平供电服务中心     | 800       | 124.4640 | 15.56%   | 0                  | 515.5          |
| 368 | 和平   | 海8201甲 | 海82        | 和平供电服务中心     | 1000      | 120.8700 | 12.09%   | 0                  | 679.1          |
| 369 | 和平   | 宁6501乙 | 宁65        | 和平供电服务中心     | 800       | 127.7760 | 15.97%   | 0                  | 512.2          |
| 370 | 和平   | 海7501  | 海75        | 和平供电服务中心     | 630       | 418.8720 | 66.49%   | 0                  | 85.1           |
| 371 | 和平   | 云3205  | 云32        | 和平供电服务中心     | 630       | 91.4160  | 14.51%   | 0                  | 412.6          |
| 372 | 和平   | 宁7205  | 宁72        | 和平供电服务中心     | 400       | 175.0680 | 43.77%   | 0                  | 144.9          |
| 373 | 和平   | 平1104  | 平11        | 和平供电服务中心     | 630       | 78.4600  | 12.45%   | 0                  | 425.5          |
| 374 | 和平   | 治5803  | 治58        | 和平供电服务中心     | 630       | 128.1400 | 20.34%   | 0                  | 375.9          |
| 375 | 和平   | 5206   | 52         | 和平供电服务中心     | 630       | 40.9800  | 6.50%    | 0                  | 463.0          |
| 376 | 和平   | 益1101  | 益11        | 和平供电服务中心     | 500       | 224.8200 | 44.96%   | 0                  | 175.2          |
| 377 | 和平   | 治6107  | 治61        | 和平供电服务中心     | 500       | 319.0560 | 63.81%   | 0                  | 80.9           |
| 378 | 和平   | 海7402  | 海74        | 和平供电服务中心     | 1600      | 393.4500 | 24.59%   | 0                  | 886.6          |
| 379 | 和平   | 云3609  | 云36        | 和平供电服务中心     | 630       | 202.2600 | 32.10%   | 0                  | 301.7          |
| 380 | 和平   | 平2101  | 平21        | 和平供电服务中心     | 630       | 116.9700 | 18.57%   | 0                  | 387.0          |
| 381 | 和平   | 云3203  | 云32        | 和平供电服务中心     | 630       | 103.1000 | 16.37%   | 0                  | 400.9          |
| 382 | 和平   | 京3201  | 京32        | 和平供电服务中心     | 630       | 331.8800 | 52.68%   | 0                  | 172.1          |
| 383 | 和平   | 云3302  | 云33        | 和平供电服务中心     | 800       | 189.2160 | 23.65%   | 0                  | 450.8          |

| 序号  | 行政区域 | 台区名称   | 所属10千伏线路名称 | 管理单位（供电服务中心） | 额定容量（kVA） | 最大负荷（kW） | 最大负载率（%） | 台区最大负荷日后需预留容量（kVA） | 用电报装可开放容量（kVA） |
|-----|------|--------|------------|--------------|-----------|----------|----------|--------------------|----------------|
| 384 | 和平   | 云2110甲 | 云21        | 和平供电服务中心     | 1000      | 139.9500 | 14.00%   | 0                  | 660.1          |
| 385 | 和平   | 京1207  | 京12        | 和平供电服务中心     | 500       | 78.2000  | 15.64%   | 0                  | 321.8          |
| 386 | 和平   | 滨2604甲 | 滨26        | 和平供电服务中心     | 630       | 130.4200 | 20.70%   | 0                  | 373.6          |
| 387 | 和平   | 云3111  | 云31        | 和平供电服务中心     | 630       | 240.5520 | 38.18%   | 0                  | 263.4          |
| 388 | 和平   | 4612乙  | 46         | 和平供电服务中心     | 500       | 294.4960 | 58.90%   | 0                  | 105.5          |
| 389 | 和平   | 28304  | 283        | 和平供电服务中心     | 630       | 176.9600 | 28.09%   | 0                  | 327.0          |
| 390 | 和平   | 海6413  | 海64        | 和平供电服务中心     | 630       | 152.2400 | 24.17%   | 0                  | 351.8          |
| 391 | 和平   | 宫1208  | 宫12        | 和平供电服务中心     | 630       | 146.9200 | 23.32%   | 0                  | 357.1          |
| 392 | 和平   | 平1607  | 平16        | 和平供电服务中心     | 630       | 78.3800  | 12.44%   | 0                  | 425.6          |
| 393 | 和平   | 平1606  | 平16        | 和平供电服务中心     | 400       | 244.8360 | 61.21%   | 0                  | 75.2           |
| 394 | 和平   | 治7307甲 | 治73        | 和平供电服务中心     | 800       | 164.9760 | 20.62%   | 0                  | 475.0          |
| 395 | 和平   | 治5601甲 | 治56        | 和平供电服务中心     | 800       | 152.8320 | 19.10%   | 0                  | 487.2          |
| 396 | 和平   | 滨2508  | 滨25        | 和平供电服务中心     | 400       | 176.5200 | 44.13%   | 0                  | 143.5          |
| 397 | 和平   | 滨1509乙 | 滨15        | 和平供电服务中心     | 630       | 124.5400 | 19.77%   | 0                  | 379.5          |
| 398 | 和平   | 云3711  | 云37        | 和平供电服务中心     | 400       | 218.6040 | 54.65%   | 0                  | 101.4          |
| 399 | 和平   | 宫3201  | 宫32        | 和平供电服务中心     | 500       | 163.2960 | 32.66%   | 0                  | 236.7          |
| 400 | 和平   | 云2106  | 云21        | 和平供电服务中心     | 630       | 215.0000 | 34.13%   | 0                  | 289.0          |
| 401 | 和平   | 益3401乙 | 益34        | 和平供电服务中心     | 630       | 173.9600 | 27.61%   | 0                  | 330.0          |
| 402 | 和平   | 益1802甲 | 益18        | 和平供电服务中心     | 630       | 132.1200 | 20.97%   | 0                  | 371.9          |
| 403 | 和平   | 平2401甲 | 平24        | 和平供电服务中心     | 800       | 160.1760 | 20.02%   | 0                  | 479.8          |
| 404 | 和平   | 宁5502甲 | 宁55        | 和平供电服务中心     | 800       | 132.4080 | 16.55%   | 0                  | 507.6          |
| 405 | 和平   | 宁5103  | 宁51        | 和平供电服务中心     | 400       | 66.8700  | 16.72%   | 0                  | 253.1          |
| 406 | 和平   | 宁5802乙 | 宁58        | 和平供电服务中心     | 1000      | 209.7600 | 20.98%   | 0                  | 590.2          |
| 407 | 和平   | 阜2202  | 阜22        | 和平供电服务中心     | 315       | 138.3300 | 43.91%   | 0                  | 113.7          |
| 408 | 和平   | 滨1401  | 滨14        | 和平供电服务中心     | 630       | 336.1200 | 53.35%   | 0                  | 167.9          |
| 409 | 和平   | 京3301乙 | 京33        | 和平供电服务中心     | 630       | 94.8000  | 15.05%   | 0                  | 409.2          |
| 410 | 和平   | 益3502甲 | 益35        | 和平供电服务中心     | 630       | 190.1600 | 30.18%   | 0                  | 313.8          |
| 411 | 和平   | 云2108  | 云21        | 和平供电服务中心     | 630       | 253.5400 | 40.24%   | 0                  | 250.5          |
| 412 | 和平   | 云2210  | 云22        | 和平供电服务中心     | 315       | 42.2600  | 13.42%   | 0                  | 209.7          |
| 413 | 和平   | 云3614  | 云36        | 和平供电服务中心     | 400       | 204.8760 | 51.22%   | 0                  | 115.1          |
| 414 | 和平   | 滨3701  | 滨37        | 和平供电服务中心     | 500       | 63.8080  | 12.76%   | 0                  | 336.2          |
| 415 | 和平   | 滨1403  | 滨14        | 和平供电服务中心     | 630       | 304.3200 | 48.30%   | 0                  | 199.7          |
| 416 | 和平   | 治7201  | 治72        | 和平供电服务中心     | 630       | 152.5600 | 24.22%   | 0                  | 351.4          |
| 417 | 和平   | 宁5304  | 宁53        | 和平供电服务中心     | 400       | 210.3480 | 52.59%   | 0                  | 109.7          |
| 418 | 和平   | 京1203  | 京12        | 和平供电服务中心     | 630       | 354.8000 | 56.32%   | 0                  | 149.2          |

| 序号  | 行政区域 | 台区名称   | 所属10千伏线路名称 | 管理单位（供电服务中心） | 额定容量（kVA） | 最大负荷（kW） | 最大负载率（%） | 台区最大负荷日后需预留容量（kVA） | 用电报装可开放容量（kVA） |
|-----|------|--------|------------|--------------|-----------|----------|----------|--------------------|----------------|
| 419 | 和平   | 京1504甲 | 京15        | 和平供电服务中心     | 630       | 252.5400 | 40.09%   | 0                  | 251.5          |
| 420 | 和平   | 海8004乙 | 海80        | 和平供电服务中心     | 500       | 97.9000  | 19.58%   | 0                  | 302.1          |
| 421 | 和平   | 京1210甲 | 京12        | 和平供电服务中心     | 500       | 173.4600 | 34.69%   | 0                  | 226.5          |
| 422 | 和平   | 滨3402  | 滨34        | 和平供电服务中心     | 400       | 67.3560  | 16.84%   | 0                  | 252.6          |
| 423 | 和平   | 5405   | 54         | 和平供电服务中心     | 630       | 62.5760  | 9.93%    | 0                  | 441.4          |
| 424 | 和平   | 平4102  | 平41        | 和平供电服务中心     | 630       | 295.9800 | 46.98%   | 0                  | 208.0          |
| 425 | 和平   | 云2105  | 云21        | 和平供电服务中心     | 630       | 212.9800 | 33.81%   | 0                  | 291.0          |
| 426 | 和平   | 苏6101  | 苏61        | 和平供电服务中心     | 630       | 125.8600 | 19.98%   | 0                  | 378.1          |
| 427 | 和平   | 海6101  | 海61        | 和平供电服务中心     | 800       | 435.9360 | 54.49%   | 0                  | 204.1          |
| 428 | 和平   | 宫3108甲 | 宫31        | 和平供电服务中心     | 400       | 132.4200 | 33.11%   | 0                  | 187.6          |
| 429 | 和平   | 5406   | 54         | 和平供电服务中心     | 630       | 85.3600  | 13.55%   | 0                  | 418.6          |
| 430 | 和平   | 益3106乙 | 益31        | 和平供电服务中心     | 500       | 211.2640 | 42.25%   | 0                  | 188.7          |
| 431 | 和平   | 云2705  | 云27        | 和平供电服务中心     | 800       | 127.0560 | 15.88%   | 0                  | 512.9          |
| 432 | 和平   | 平4102  | 平41        | 和平供电服务中心     | 630       | 295.9800 | 46.98%   | 0                  | 208.0          |
| 433 | 和平   | 平2102乙 | 平21        | 和平供电服务中心     | 630       | 81.4000  | 12.92%   | 0                  | 422.6          |
| 434 | 和平   | 永7418  | 永74        | 和平供电服务中心     | 630       | 344.3400 | 54.66%   | 0                  | 159.7          |
| 435 | 和平   | 宁5203  | 宁52        | 和平供电服务中心     | 630       | 393.4000 | 62.44%   | 0                  | 110.6          |
| 436 | 和平   | 延1103  | 延11        | 和平供电服务中心     | 630       | 134.2400 | 21.31%   | 0                  | 369.8          |
| 437 | 和平   | 宁7301甲 | 宁73        | 和平供电服务中心     | 630       | 144.3400 | 22.91%   | 0                  | 359.7          |
| 438 | 和平   | 平1309  | 平13        | 和平供电服务中心     | 630       | 237.4800 | 37.70%   | 0                  | 266.5          |
| 439 | 和平   | 宁6503  | 宁65        | 和平供电服务中心     | 400       | 250.5840 | 62.65%   | 0                  | 69.4           |
| 440 | 和平   | 京2106  | 京21        | 和平供电服务中心     | 630       | 183.3000 | 29.10%   | 0                  | 320.7          |
| 441 | 和平   | 滨2503  | 滨25        | 和平供电服务中心     | 630       | 188.1000 | 29.86%   | 0                  | 315.9          |
| 442 | 和平   | 治6117  | 治61        | 和平供电服务中心     | 400       | 262.8720 | 65.72%   | 0                  | 57.1           |
| 443 | 和平   | 宫1105乙 | 宫11        | 和平供电服务中心     | 400       | 135.5880 | 33.90%   | 0                  | 184.4          |
| 444 | 和平   | 平4104乙 | 平41        | 和平供电服务中心     | 500       | 222.9400 | 44.59%   | 0                  | 177.1          |
| 445 | 和平   | 治6105  | 治61        | 和平供电服务中心     | 630       | 363.3200 | 57.67%   | 0                  | 140.7          |
| 446 | 和平   | 永9430  | 永94        | 和平供电服务中心     | 315       | 101.5400 | 32.23%   | 0                  | 150.5          |
| 447 | 和平   | 宁5310  | 宁53        | 和平供电服务中心     | 630       | 118.6800 | 18.84%   | 0                  | 385.3          |
| 448 | 和平   | 治7402  | 治74        | 和平供电服务中心     | 630       | 269.5920 | 42.79%   | 0                  | 234.4          |
| 449 | 和平   | 云2706  | 云27        | 和平供电服务中心     | 1000      | 172.1100 | 17.21%   | 0                  | 627.9          |
| 450 | 和平   | 京2512  | 京25        | 和平供电服务中心     | 400       | 147.7320 | 36.93%   | 0                  | 172.3          |
| 451 | 和平   | 京3404  | 京34        | 和平供电服务中心     | 630       | 287.8200 | 45.69%   | 0                  | 216.2          |
| 452 | 和平   | 平2203  | 平22        | 和平供电服务中心     | 400       | 240.6960 | 60.17%   | 0                  | 79.3           |
| 453 | 和平   | 平2106  | 平21        | 和平供电服务中心     | 630       | 87.9600  | 13.96%   | 0                  | 416.0          |

| 序号  | 行政区域 | 台区名称   | 所属10千伏线路名称 | 管理单位（供电服务中心） | 额定容量（kVA） | 最大负荷（kW） | 最大负载率（%） | 台区最大负荷日后需预留容量（kVA） | 用电报装可开放容量（kVA） |
|-----|------|--------|------------|--------------|-----------|----------|----------|--------------------|----------------|
| 454 | 和平   | 益2504  | 益25        | 和平供电服务中心     | 800       | 184.8960 | 23.11%   | 0                  | 455.1          |
| 455 | 和平   | 29406甲 | 294        | 和平供电服务中心     | 500       | 159.3120 | 31.86%   | 0                  | 240.7          |
| 456 | 和平   | 云3604  | 云36        | 和平供电服务中心     | 630       | 226.7400 | 35.99%   | 0                  | 277.3          |
| 457 | 和平   | 阜3501乙 | 阜35        | 和平供电服务中心     | 800       | 200.6400 | 25.08%   | 0                  | 439.4          |
| 458 | 和平   | 宁6409  | 宁64        | 和平供电服务中心     | 630       | 232.1000 | 36.84%   | 0                  | 271.9          |
| 459 | 和平   | 宫1106乙 | 宫11        | 和平供电服务中心     | 400       | 66.6480  | 16.66%   | 0                  | 253.4          |
| 460 | 和平   | 宫3203乙 | 宫32        | 和平供电服务中心     | 500       | 70.8160  | 14.16%   | 0                  | 329.2          |
| 461 | 和平   | 5402   | 54         | 和平供电服务中心     | 630       | 348.6720 | 55.34%   | 0                  | 155.3          |
| 462 | 和平   | 海6103  | 海61        | 和平供电服务中心     | 630       | 205.6000 | 32.63%   | 0                  | 298.4          |
| 463 | 和平   | 治7302甲 | 治73        | 和平供电服务中心     | 800       | 241.6800 | 30.21%   | 0                  | 398.3          |
| 464 | 和平   | 宫3105  | 宫31        | 和平供电服务中心     | 630       | 189.6000 | 30.10%   | 0                  | 314.4          |
| 465 | 和平   | 5305   | 53         | 和平供电服务中心     | 630       | 280.9300 | 44.59%   | 0                  | 223.1          |
| 466 | 和平   | 滨2604乙 | 滨26        | 和平供电服务中心     | 630       | 129.2000 | 20.51%   | 0                  | 374.8          |
| 467 | 和平   | 宫3101甲 | 宫31        | 和平供电服务中心     | 630       | 203.6200 | 32.32%   | 0                  | 300.4          |
| 468 | 和平   | 云3802  | 云38        | 和平供电服务中心     | 400       | 259.4040 | 64.85%   | 0                  | 60.6           |
| 469 | 和平   | 京2102  | 京21        | 和平供电服务中心     | 400       | 346.0000 | 86.50%   | 0                  | 0.0            |
| 470 | 和平   | 云1107  | 云11        | 和平供电服务中心     | 630       | 274.3200 | 43.54%   | 0                  | 229.7          |
| 471 | 和平   | 益1307乙 | 益13        | 和平供电服务中心     | 500       | 249.9040 | 49.98%   | 0                  | 150.1          |
| 472 | 和平   | 宁5206  | 宁52        | 和平供电服务中心     | 630       | 148.5400 | 23.58%   | 0                  | 355.5          |
| 473 | 和平   | 海6411  | 海64        | 和平供电服务中心     | 500       | 401.9100 | 80.38%   | 0                  | 0.0            |
| 474 | 和平   | 益1102  | 益11        | 和平供电服务中心     | 630       | 216.7600 | 34.41%   | 0                  | 287.2          |
| 475 | 和平   | 京3102乙 | 京31        | 和平供电服务中心     | 800       | 173.5680 | 21.70%   | 0                  | 466.4          |
| 476 | 和平   | 宁5403乙 | 宁54        | 和平供电服务中心     | 800       | 251.1360 | 31.39%   | 0                  | 388.9          |
| 477 | 和平   | 京1505甲 | 京15        | 和平供电服务中心     | 630       | 245.3400 | 38.94%   | 0                  | 258.7          |
| 478 | 和平   | 云3112  | 云31        | 和平供电服务中心     | 315       | 217.7600 | 69.13%   | 0                  | 34.2           |
| 479 | 和平   | 滨3709  | 滨37        | 和平供电服务中心     | 630       | 245.1400 | 38.91%   | 0                  | 258.9          |
| 480 | 和平   | 宫3202  | 宫32        | 和平供电服务中心     | 500       | 115.8880 | 23.18%   | 0                  | 284.1          |
| 481 | 和平   | 宁6105  | 宁61        | 和平供电服务中心     | 630       | 111.6200 | 17.72%   | 0                  | 392.4          |
| 482 | 和平   | 治7303乙 | 治73        | 和平供电服务中心     | 800       | 215.8080 | 26.98%   | 0                  | 424.2          |
| 483 | 和平   | 4906甲  | 49         | 和平供电服务中心     | 1250      | 298.9600 | 23.92%   | 0                  | 701.0          |
| 484 | 和平   | 治7405  | 治74        | 和平供电服务中心     | 630       | 311.8000 | 49.49%   | 0                  | 192.2          |
| 485 | 和平   | 延2304甲 | 延23        | 和平供电服务中心     | 1000      | 95.8500  | 9.59%    | 0                  | 704.2          |
| 486 | 和平   | 云1405甲 | 云14        | 和平供电服务中心     | 800       | 252.2880 | 31.54%   | 0                  | 387.7          |
| 487 | 和平   | 平1304  | 平13        | 和平供电服务中心     | 630       | 154.8240 | 24.58%   | 0                  | 349.2          |
| 488 | 和平   | 治6116  | 治61        | 和平供电服务中心     | 400       | 228.4080 | 57.10%   | 0                  | 91.6           |

| 序号  | 行政区域 | 台区名称   | 所属10千伏线路名称 | 管理单位（供电服务中心） | 额定容量（kVA） | 最大负荷（kW） | 最大负载率（%） | 台区最大负荷日后需预留容量（kVA） | 用电报装可开放容量（kVA） |
|-----|------|--------|------------|--------------|-----------|----------|----------|--------------------|----------------|
| 489 | 和平   | 京1503甲 | 京15        | 和平供电服务中心     | 1000      | 263.3700 | 26.34%   | 0                  | 536.6          |
| 490 | 和平   | 云2206  | 云22        | 和平供电服务中心     | 400       | 73.0080  | 18.25%   | 0                  | 247.0          |
| 491 | 和平   | 云3402甲 | 云34        | 和平供电服务中心     | 1000      | 270.6300 | 27.06%   | 0                  | 529.4          |
| 492 | 和平   | 治7106乙 | 治71        | 和平供电服务中心     | 800       | 171.1000 | 21.39%   | 0                  | 468.9          |
| 493 | 和平   | 4411   | 44         | 和平供电服务中心     | 630       | 82.8800  | 13.16%   | 0                  | 421.1          |
| 494 | 和平   | 苏6104  | 苏61        | 和平供电服务中心     | 630       | 149.9400 | 23.80%   | 0                  | 354.1          |
| 495 | 和平   | 滨2502  | 滨25        | 和平供电服务中心     | 630       | 113.7360 | 18.05%   | 0                  | 390.3          |
| 496 | 和平   | 京1810  | 京18        | 和平供电服务中心     | 400       | 252.6600 | 63.17%   | 0                  | 67.3           |
| 497 | 和平   | 平3203甲 | 平32        | 和平供电服务中心     | 800       | 186.7200 | 23.34%   | 0                  | 453.3          |
| 498 | 和平   | 云2102  | 云21        | 和平供电服务中心     | 630       | 227.5600 | 36.12%   | 0                  | 276.4          |
| 499 | 和平   | 5309甲  | 53         | 和平供电服务中心     | 630       | 384.0200 | 60.96%   | 0                  | 120.0          |
| 500 | 和平   | 治5702  | 治57        | 和平供电服务中心     | 630       | 237.0240 | 37.62%   | 0                  | 267.0          |
| 501 | 和平   | 延2208  | 延22        | 和平供电服务中心     | 400       | 251.5900 | 62.90%   | 0                  | 68.4           |
| 502 | 和平   | 益3501  | 益35        | 和平供电服务中心     | 630       | 182.7000 | 29.00%   | 0                  | 321.3          |
| 503 | 和平   | 云3202  | 云32        | 和平供电服务中心     | 500       | 176.1900 | 35.24%   | 0                  | 223.8          |
| 504 | 和平   | 滨2511  | 滨25        | 和平供电服务中心     | 400       | 254.1600 | 63.54%   | 0                  | 65.8           |
| 505 | 和平   | 5104甲  | 51         | 和平供电服务中心     | 1000      | 288.6000 | 28.86%   | 0                  | 511.4          |
| 506 | 和平   | 云1201乙 | 云12        | 和平供电服务中心     | 1000      | 250.4800 | 25.05%   | 0                  | 549.5          |
| 507 | 和平   | 京1804  | 京18        | 和平供电服务中心     | 630       | 193.0400 | 30.64%   | 0                  | 311.0          |
| 508 | 和平   | 苏7207  | 苏72        | 和平供电服务中心     | 315       | 80.8400  | 25.66%   | 0                  | 171.2          |
| 509 | 和平   | 宫1204  | 宫12        | 和平供电服务中心     | 315       | 42.6400  | 13.54%   | 0                  | 209.4          |
| 510 | 和平   | 治7309乙 | 治73        | 和平供电服务中心     | 800       | 109.6320 | 13.70%   | 0                  | 530.4          |
| 511 | 和平   | 5107甲  | 51         | 和平供电服务中心     | 1000      | 300.7500 | 30.08%   | 0                  | 499.3          |
| 512 | 和平   | 海6312  | 海63        | 和平供电服务中心     | 1000      | 388.4400 | 38.84%   | 0                  | 411.6          |
| 513 | 和平   | 云3402乙 | 云34        | 和平供电服务中心     | 1000      | 261.4800 | 26.15%   | 0                  | 538.5          |
| 514 | 和平   | 海7201  | 海72        | 和平供电服务中心     | 800       | 215.3100 | 26.91%   | 0                  | 424.7          |
| 515 | 和平   | 京1201  | 京12        | 和平供电服务中心     | 630       | 280.9200 | 44.59%   | 0                  | 223.1          |
| 516 | 和平   | 宁5211  | 宁52        | 和平供电服务中心     | 400       | 137.6160 | 34.40%   | 0                  | 182.4          |
| 517 | 和平   | 平1605  | 平16        | 和平供电服务中心     | 400       | 274.7880 | 68.70%   | 0                  | 45.2           |
| 518 | 和平   | 云3204乙 | 云32        | 和平供电服务中心     | 630       | 132.6000 | 21.05%   | 0                  | 371.4          |
| 519 | 和平   | 京2501  | 京25        | 和平供电服务中心     | 630       | 288.3600 | 45.77%   | 0                  | 215.6          |
| 520 | 和平   | 京2502  | 京25        | 和平供电服务中心     | 630       | 179.5600 | 28.50%   | 0                  | 324.4          |
| 521 | 和平   | 4304   | 43         | 和平供电服务中心     | 630       | 94.3600  | 14.98%   | 0                  | 409.6          |
| 522 | 和平   | 阜3501甲 | 阜35        | 和平供电服务中心     | 800       | 262.9800 | 32.87%   | 0                  | 377.0          |
| 523 | 和平   | 云1104  | 云11        | 和平供电服务中心     | 630       | 74.6400  | 11.85%   | 0                  | 429.4          |

| 序号  | 行政区域 | 台区名称   | 所属10千伏线路名称 | 管理单位（供电服务中心） | 额定容量（kVA） | 最大负荷（kW） | 最大负载率（%） | 台区最大负荷日后需预留容量（kVA） | 用电报装可开放容量（kVA） |
|-----|------|--------|------------|--------------|-----------|----------|----------|--------------------|----------------|
| 524 | 和平   | 滨3704  | 滨37        | 和平供电服务中心     | 315       | 123.8500 | 39.32%   | 0                  | 128.2          |
| 525 | 和平   | 永7417  | 永74        | 和平供电服务中心     | 400       | 81.1680  | 20.29%   | 0                  | 238.8          |
| 526 | 和平   | 京2517  | 京25        | 和平供电服务中心     | 800       | 152.3280 | 19.04%   | 0                  | 487.7          |
| 527 | 和平   | 延3302甲 | 延33        | 和平供电服务中心     | 630       | 109.4800 | 17.38%   | 0                  | 394.5          |
| 528 | 和平   | 治5107  | 治51        | 和平供电服务中心     | 630       | 176.5920 | 28.03%   | 0                  | 327.4          |
| 529 | 和平   | 海6203乙 | 海62        | 和平供电服务中心     | 800       | 80.1300  | 10.02%   | 0                  | 559.9          |
| 530 | 和平   | 京2202  | 京22        | 和平供电服务中心     | 800       | 109.9200 | 13.74%   | 0                  | 530.1          |
| 531 | 和平   | 平2202  | 平22        | 和平供电服务中心     | 400       | 140.1000 | 35.03%   | 0                  | 179.9          |
| 532 | 和平   | 京1504乙 | 京15        | 和平供电服务中心     | 630       | 202.6800 | 32.17%   | 0                  | 301.3          |
| 533 | 和平   | 4607   | 46         | 和平供电服务中心     | 630       | 139.7600 | 22.18%   | 0                  | 364.2          |
| 534 | 和平   | 京1808  | 京18        | 和平供电服务中心     | 400       | 341.3760 | 85.34%   | 0                  | 0.0            |
| 535 | 和平   | 苏7211  | 苏72        | 和平供电服务中心     | 315       | 108.5800 | 34.47%   | 0                  | 143.4          |
| 536 | 和平   | 益1501甲 | 益15        | 和平供电服务中心     | 630       | 180.2000 | 28.60%   | 0                  | 323.8          |
| 537 | 和平   | 宫1301  | 宫13        | 和平供电服务中心     | 500       | 88.8200  | 17.76%   | 0                  | 311.2          |
| 538 | 和平   | 云2406  | 云24        | 和平供电服务中心     | 500       | 223.8300 | 44.77%   | 0                  | 176.2          |
| 539 | 和平   | 宁5501  | 宁55        | 和平供电服务中心     | 500       | 87.3400  | 17.47%   | 0                  | 312.7          |
| 540 | 和平   | 苏6210  | 苏62        | 和平供电服务中心     | 630       | 530.9280 | 84.27%   | 0                  | 0.0            |
| 541 | 和平   | 平1308  | 平13        | 和平供电服务中心     | 1000      | 203.8320 | 20.38%   | 0                  | 596.2          |
| 542 | 和平   | 滨3401  | 滨34        | 和平供电服务中心     | 400       | 102.1200 | 25.53%   | 0                  | 217.9          |
| 543 | 和平   | 云2110乙 | 云21        | 和平供电服务中心     | 800       | 129.0240 | 16.13%   | 0                  | 511.0          |
| 544 | 和平   | 京1205  | 京12        | 和平供电服务中心     | 630       | 84.4000  | 13.40%   | 0                  | 419.6          |
| 545 | 和平   | 云2402  | 云24        | 和平供电服务中心     | 630       | 195.0400 | 30.96%   | 0                  | 309.0          |
| 546 | 和平   | 宁6709  | 宁67        | 和平供电服务中心     | 400       | 80.8560  | 20.21%   | 0                  | 239.1          |
| 547 | 和平   | 云3806乙 | 云38        | 和平供电服务中心     | 630       | 202.4160 | 32.13%   | 0                  | 301.6          |
| 548 | 和平   | 宫1304  | 宫13        | 和平供电服务中心     | 800       | 162.6240 | 20.33%   | 0                  | 477.4          |
| 549 | 和平   | 云2702乙 | 云27        | 和平供电服务中心     | 630       | 138.2000 | 21.94%   | 0                  | 365.8          |
| 550 | 和平   | 4901   | 49         | 和平供电服务中心     | 630       | 536.0400 | 85.09%   | 0                  | 0.0            |
| 551 | 和平   | 延3105乙 | 延31        | 和平供电服务中心     | 800       | 60.0960  | 7.51%    | 0                  | 579.9          |
| 552 | 和平   | 宫3206甲 | 宫32        | 和平供电服务中心     | 400       | 172.9000 | 43.23%   | 0                  | 147.1          |
| 553 | 和平   | 京3504  | 京35        | 和平供电服务中心     | 500       | 259.4000 | 51.88%   | 0                  | 140.6          |
| 554 | 和平   | 延1403  | 延14        | 和平供电服务中心     | 630       | 184.0800 | 29.22%   | 0                  | 319.9          |
| 555 | 和平   | 宁6301  | 宁63        | 和平供电服务中心     | 400       | 248.2560 | 62.06%   | 0                  | 71.7           |
| 556 | 和平   | 宫3203甲 | 宫32        | 和平供电服务中心     | 500       | 185.0720 | 37.01%   | 0                  | 214.9          |
| 557 | 和平   | 云3401  | 云34        | 和平供电服务中心     | 1000      | 195.3200 | 19.53%   | 0                  | 604.7          |
| 558 | 和平   | 治7307乙 | 治73        | 和平供电服务中心     | 800       | 205.1520 | 25.64%   | 0                  | 434.8          |

| 序号  | 行政区域 | 台区名称   | 所属10千伏线路名称 | 管理单位（供电服务中心） | 额定容量（kVA） | 最大负荷（kW） | 最大负载率（%） | 台区最大负荷日后需预留容量（kVA） | 用电报装可开放容量（kVA） |
|-----|------|--------|------------|--------------|-----------|----------|----------|--------------------|----------------|
| 559 | 和平   | 京1502  | 京15        | 和平供电服务中心     | 800       | 117.2160 | 14.65%   | 0                  | 522.8          |
| 560 | 和平   | 治7304  | 治73        | 和平供电服务中心     | 1000      | 224.6800 | 22.47%   | 0                  | 575.3          |
| 561 | 和平   | 延1301甲 | 延13        | 和平供电服务中心     | 800       | 71.5800  | 8.95%    | 0                  | 568.4          |
| 562 | 和平   | 云2609  | 云26        | 和平供电服务中心     | 630       | 154.2000 | 24.48%   | 0                  | 349.8          |
| 563 | 和平   | 海7506甲 | 海75        | 和平供电服务中心     | 1000      | 267.9000 | 26.79%   | 0                  | 532.1          |
| 564 | 和平   | 延2206  | 延22        | 和平供电服务中心     | 630       | 421.0600 | 66.83%   | 0                  | 82.9           |
| 565 | 和平   | 云3101乙 | 云31        | 和平供电服务中心     | 630       | 286.0560 | 45.41%   | 0                  | 217.9          |
| 566 | 和平   | 延2304乙 | 延23        | 和平供电服务中心     | 1000      | 91.0200  | 9.10%    | 0                  | 709.0          |
| 567 | 和平   | 滨1507乙 | 滨15        | 和平供电服务中心     | 630       | 125.6600 | 19.95%   | 0                  | 378.3          |
| 568 | 和平   | 云2209  | 云22        | 和平供电服务中心     | 630       | 209.7200 | 33.29%   | 0                  | 294.3          |
| 569 | 和平   | 平1609乙 | 平16        | 和平供电服务中心     | 800       | 133.7280 | 16.72%   | 0                  | 506.3          |
| 570 | 和平   | 海6313  | 海63        | 和平供电服务中心     | 2500      | 590.9600 | 23.64%   | 0                  | 1409.0         |
| 571 | 和平   | 益1803乙 | 益18        | 和平供电服务中心     | 800       | 127.9680 | 16.00%   | 0                  | 512.0          |
| 572 | 和平   | 海8504甲 | 海85        | 和平供电服务中心     | 800       | 124.1040 | 15.51%   | 0                  | 515.9          |
| 573 | 和平   | 京2101  | 京21        | 和平供电服务中心     | 400       | 256.2720 | 64.07%   | 0                  | 63.7           |
| 574 | 和平   | 延3403  | 延34        | 和平供电服务中心     | 630       | 106.7200 | 16.94%   | 0                  | 397.3          |
| 575 | 和平   | 益3401甲 | 益34        | 和平供电服务中心     | 630       | 282.2200 | 44.80%   | 0                  | 221.8          |
| 576 | 和平   | 云3204丁 | 云32        | 和平供电服务中心     | 630       | 186.9900 | 29.68%   | 0                  | 317.0          |
| 577 | 和平   | 海6201  | 海62        | 和平供电服务中心     | 630       | 78.0200  | 12.38%   | 0                  | 426.0          |
| 578 | 和平   | 海8002  | 海80        | 和平供电服务中心     | 630       | 83.3200  | 13.23%   | 0                  | 420.7          |
| 579 | 和平   | 京2103  | 京21        | 和平供电服务中心     | 400       | 242.6040 | 60.65%   | 0                  | 77.4           |
| 580 | 和平   | 治5808  | 治58        | 和平供电服务中心     | 800       | 154.6560 | 19.33%   | 0                  | 485.3          |
| 581 | 和平   | 治5108乙 | 治51        | 和平供电服务中心     | 800       | 199.8000 | 24.98%   | 0                  | 440.2          |
| 582 | 和平   | 海6310  | 海63        | 和平供电服务中心     | 630       | 169.3400 | 26.88%   | 0                  | 334.7          |
| 583 | 和平   | 益1501乙 | 益15        | 和平供电服务中心     | 500       | 165.1200 | 33.02%   | 0                  | 234.9          |
| 584 | 和平   | 4501乙  | 45         | 和平供电服务中心     | 800       | 98.8320  | 12.35%   | 0                  | 541.2          |
| 585 | 和平   | 云2604  | 云26        | 和平供电服务中心     | 630       | 97.7280  | 15.51%   | 0                  | 406.3          |
| 586 | 和平   | 海7520  | 海75        | 和平供电服务中心     | 630       | 143.1600 | 22.72%   | 0                  | 360.8          |
| 587 | 和平   | 云3606  | 云36        | 和平供电服务中心     | 630       | 271.6400 | 43.12%   | 0                  | 232.4          |
| 588 | 和平   | 治5705  | 治57        | 和平供电服务中心     | 630       | 180.7200 | 28.69%   | 0                  | 323.3          |
| 589 | 和平   | 益3503  | 益35        | 和平供电服务中心     | 630       | 219.2800 | 34.81%   | 0                  | 284.7          |
| 590 | 和平   | 海7108  | 海71        | 和平供电服务中心     | 630       | 115.4200 | 18.32%   | 0                  | 388.6          |
| 591 | 和平   | 云3805甲 | 云38        | 和平供电服务中心     | 800       | 130.5000 | 16.31%   | 0                  | 509.5          |
| 592 | 和平   | 海6104甲 | 海61        | 和平供电服务中心     | 400       | 54.4920  | 13.62%   | 0                  | 265.5          |
| 593 | 和平   | 云2702甲 | 云27        | 和平供电服务中心     | 1000      | 390.4500 | 39.05%   | 0                  | 409.6          |

| 序号  | 行政区域 | 台区名称   | 所属10千伏线路名称 | 管理单位（供电服务中心） | 额定容量（kVA） | 最大负荷（kW） | 最大负载率（%） | 台区最大负荷日后需预留容量（kVA） | 用电报装可开放容量（kVA） |
|-----|------|--------|------------|--------------|-----------|----------|----------|--------------------|----------------|
| 594 | 和平   | 28307  | 283        | 和平供电服务中心     | 400       | 56.0800  | 14.02%   | 0                  | 263.9          |
| 595 | 和平   | 京1204乙 | 京12        | 和平供电服务中心     | 1000      | 157.9200 | 15.79%   | 0                  | 642.1          |
| 596 | 和平   | 延3404  | 延34        | 和平供电服务中心     | 630       | 141.3400 | 22.43%   | 0                  | 362.7          |
| 597 | 和平   | 永9423乙 | 永94        | 和平供电服务中心     | 315       | 77.2600  | 24.53%   | 0                  | 174.7          |
| 598 | 和平   | 治5605  | 治56        | 和平供电服务中心     | 800       | 122.3280 | 15.29%   | 0                  | 517.7          |
| 599 | 和平   | 平1101  | 平11        | 和平供电服务中心     | 800       | 122.5920 | 15.32%   | 0                  | 517.4          |
| 600 | 和平   | 海7605  | 海76        | 和平供电服务中心     | 630       | 101.2560 | 16.07%   | 0                  | 402.7          |
| 601 | 和平   | 延3303甲 | 延33        | 和平供电服务中心     | 1000      | 109.9200 | 10.99%   | 0                  | 690.1          |
| 602 | 和平   | 宫1209  | 宫12        | 和平供电服务中心     | 630       | 203.2800 | 32.27%   | 0                  | 300.7          |
| 603 | 和平   | 治5602  | 治56        | 和平供电服务中心     | 1000      | 158.0100 | 15.80%   | 0                  | 642.0          |
| 604 | 和平   | 云1401乙 | 云14        | 和平供电服务中心     | 1000      | 235.6500 | 23.57%   | 0                  | 564.4          |
| 605 | 和平   | 京2609  | 京26        | 和平供电服务中心     | 630       | 109.8400 | 17.43%   | 0                  | 394.2          |
| 606 | 和平   | 云2201  | 云22        | 和平供电服务中心     | 630       | 168.2000 | 26.70%   | 0                  | 335.8          |
| 607 | 和平   | 平1608甲 | 平16        | 和平供电服务中心     | 800       | 136.6320 | 17.08%   | 0                  | 503.4          |
| 608 | 和平   | 宁5403甲 | 宁54        | 和平供电服务中心     | 1000      | 277.2600 | 27.73%   | 0                  | 522.7          |
| 609 | 和平   | 京3409  | 京34        | 和平供电服务中心     | 400       | 285.4400 | 71.36%   | 0                  | 34.6           |
| 610 | 和平   | 海6113  | 海61        | 和平供电服务中心     | 630       | 109.4000 | 17.37%   | 0                  | 394.6          |
| 611 | 和平   | 海7604  | 海76        | 和平供电服务中心     | 630       | 89.6400  | 14.23%   | 0                  | 414.4          |
| 612 | 和平   | 治7101  | 治71        | 和平供电服务中心     | 630       | 101.0800 | 16.04%   | 0                  | 402.9          |
| 613 | 和平   | 平1610  | 平16        | 和平供电服务中心     | 630       | 80.8600  | 12.83%   | 0                  | 423.1          |
| 614 | 和平   | 京3206  | 京32        | 和平供电服务中心     | 1000      | 161.8200 | 16.18%   | 0                  | 638.2          |
| 615 | 和平   | 治5603甲 | 治56        | 和平供电服务中心     | 800       | 157.9200 | 19.74%   | 0                  | 482.1          |
| 616 | 和平   | 治6519  | 治65        | 和平供电服务中心     | 800       | 155.0160 | 19.38%   | 0                  | 485.0          |
| 617 | 和平   | 京3406  | 京34        | 和平供电服务中心     | 400       | 73.6680  | 18.42%   | 0                  | 246.3          |
| 618 | 和平   | 治5801  | 治58        | 和平供电服务中心     | 630       | 162.5600 | 25.80%   | 0                  | 341.4          |
| 619 | 和平   | 海6202  | 海62        | 和平供电服务中心     | 630       | 99.7920  | 15.84%   | 0                  | 404.2          |
| 620 | 和平   | 宫3109甲 | 宫31        | 和平供电服务中心     | 400       | 96.8760  | 24.22%   | 0                  | 223.1          |
| 621 | 和平   | 滨3703  | 滨37        | 和平供电服务中心     | 400       | 57.1320  | 14.28%   | 0                  | 262.9          |
| 622 | 和平   | 云1401甲 | 云14        | 和平供电服务中心     | 1000      | 183.3300 | 18.33%   | 0                  | 616.7          |
| 623 | 和平   | 治6521乙 | 治65        | 和平供电服务中心     | 800       | 151.1760 | 18.90%   | 0                  | 488.8          |
| 624 | 和平   | 海7101  | 海71        | 和平供电服务中心     | 630       | 107.7000 | 17.10%   | 0                  | 396.3          |
| 625 | 和平   | 宁6118  | 宁61        | 和平供电服务中心     | 400       | 217.8600 | 54.47%   | 0                  | 102.1          |
| 626 | 和平   | 云3708  | 云37        | 和平供电服务中心     | 400       | 76.0320  | 19.01%   | 0                  | 244.0          |
| 627 | 和平   | 宁5212  | 宁52        | 和平供电服务中心     | 630       | 100.2400 | 15.91%   | 0                  | 403.8          |
| 628 | 和平   | 宁5201  | 宁52        | 和平供电服务中心     | 500       | 130.7800 | 26.16%   | 0                  | 269.2          |

| 序号  | 行政区域 | 台区名称   | 所属10千伏线路名称 | 管理单位（供电服务中心） | 额定容量（kVA） | 最大负荷（kW） | 最大负载率（%） | 台区最大负荷日后需预留容量（kVA） | 用电报装可开放容量（kVA） |
|-----|------|--------|------------|--------------|-----------|----------|----------|--------------------|----------------|
| 629 | 和平   | 京1304  | 京13        | 和平供电服务中心     | 630       | 171.9600 | 27.30%   | 0                  | 332.0          |
| 630 | 和平   | 延3105甲 | 延31        | 和平供电服务中心     | 1000      | 111.9300 | 11.19%   | 0                  | 688.1          |
| 631 | 和平   | 海6414  | 海64        | 和平供电服务中心     | 630       | 128.4400 | 20.39%   | 0                  | 375.6          |
| 632 | 和平   | 延1101  | 延11        | 和平供电服务中心     | 1000      | 111.6400 | 11.16%   | 0                  | 688.4          |
| 633 | 和平   | 京3205乙 | 京32        | 和平供电服务中心     | 800       | 142.3200 | 17.79%   | 0                  | 497.7          |
| 634 | 和平   | 延2102乙 | 延21        | 和平供电服务中心     | 800       | 127.4640 | 15.93%   | 0                  | 512.5          |
| 635 | 和平   | 4610   | 46         | 和平供电服务中心     | 500       | 81.7440  | 16.35%   | 0                  | 318.3          |
| 636 | 和平   | 平1306  | 平13        | 和平供电服务中心     | 630       | 53.3600  | 8.47%    | 0                  | 450.6          |
| 637 | 和平   | 延1408  | 延14        | 和平供电服务中心     | 630       | 301.2400 | 47.82%   | 0                  | 202.8          |
| 638 | 和平   | 治7301乙 | 治73        | 和平供电服务中心     | 630       | 185.3100 | 29.41%   | 0                  | 318.7          |
| 639 | 和平   | 延3104  | 延31        | 和平供电服务中心     | 315       | 118.3000 | 37.56%   | 0                  | 133.7          |
| 640 | 和平   | 平1602  | 平16        | 和平供电服务中心     | 630       | 54.9800  | 8.73%    | 0                  | 449.0          |
| 641 | 和平   | 滨1702  | 滨17        | 和平供电服务中心     | 630       | 203.5400 | 32.31%   | 0                  | 300.5          |
| 642 | 和平   | 云2301乙 | 云23        | 和平供电服务中心     | 1000      | 144.1200 | 14.41%   | 0                  | 655.9          |
| 643 | 和平   | 云1802  | 云18        | 和平供电服务中心     | 400       | 113.4360 | 28.36%   | 0                  | 206.6          |
| 644 | 和平   | 宁5210  | 宁52        | 和平供电服务中心     | 400       | 210.0200 | 52.51%   | 0                  | 110.0          |
| 645 | 和平   | 延1202  | 延12        | 和平供电服务中心     | 630       | 159.3000 | 25.29%   | 0                  | 344.7          |
| 646 | 和平   | 平2102甲 | 平21        | 和平供电服务中心     | 630       | 175.4400 | 27.85%   | 0                  | 328.6          |
| 647 | 和平   | 云2601  | 云26        | 和平供电服务中心     | 400       | 76.6800  | 19.17%   | 0                  | 243.3          |
| 648 | 和平   | 海8001  | 海80        | 和平供电服务中心     | 500       | 131.4880 | 26.30%   | 0                  | 268.5          |
| 649 | 和平   | 海8501  | 海85        | 和平供电服务中心     | 800       | 178.0500 | 22.26%   | 0                  | 462.0          |
| 650 | 和平   | 治7303甲 | 治73        | 和平供电服务中心     | 630       | 134.7600 | 21.39%   | 0                  | 369.2          |
| 651 | 和平   | 5306   | 53         | 和平供电服务中心     | 630       | 115.0920 | 18.27%   | 0                  | 388.9          |
| 652 | 和平   | 延1203  | 延12        | 和平供电服务中心     | 630       | 268.0200 | 42.54%   | 0                  | 236.0          |
| 653 | 和平   | 海6204  | 海62        | 和平供电服务中心     | 630       | 122.8200 | 19.50%   | 0                  | 381.2          |
| 654 | 和平   | 延3405  | 延34        | 和平供电服务中心     | 630       | 117.7400 | 18.69%   | 0                  | 386.3          |
| 655 | 和平   | 滨2602乙 | 滨26        | 和平供电服务中心     | 800       | 208.3920 | 26.05%   | 0                  | 431.6          |
| 656 | 和平   | 宁6302乙 | 宁63        | 和平供电服务中心     | 800       | 156.2640 | 19.53%   | 0                  | 483.7          |
| 657 | 和平   | 平2105乙 | 平21        | 和平供电服务中心     | 800       | 121.3440 | 15.17%   | 0                  | 518.7          |
| 658 | 和平   | 宫3102  | 宫31        | 和平供电服务中心     | 630       | 113.0000 | 17.94%   | 0                  | 391.0          |
| 659 | 和平   | 宁7401乙 | 宁74        | 和平供电服务中心     | 1000      | 230.6800 | 23.07%   | 0                  | 569.3          |
| 660 | 和平   | 云3204戊 | 云32        | 和平供电服务中心     | 630       | 212.4900 | 33.73%   | 0                  | 291.5          |
| 661 | 和平   | 宁5307  | 宁53        | 和平供电服务中心     | 400       | 78.1800  | 19.55%   | 0                  | 241.8          |
| 662 | 和平   | 云1406乙 | 云14        | 和平供电服务中心     | 1000      | 228.1800 | 22.82%   | 0                  | 571.8          |
| 663 | 和平   | 治5604乙 | 治56        | 和平供电服务中心     | 800       | 197.5680 | 24.70%   | 0                  | 442.4          |

| 序号  | 行政区域 | 台区名称   | 所属10千伏线路名称 | 管理单位（供电服务中心） | 额定容量（kVA） | 最大负荷（kW） | 最大负载率（%） | 台区最大负荷日后需预留容量（kVA） | 用电报装可开放容量（kVA） |
|-----|------|--------|------------|--------------|-----------|----------|----------|--------------------|----------------|
| 664 | 和平   | 苏6205  | 苏62        | 和平供电服务中心     | 630       | 169.8800 | 26.97%   | 0                  | 334.1          |
| 665 | 和平   | 京2511  | 京25        | 和平供电服务中心     | 630       | 132.4200 | 21.02%   | 0                  | 371.6          |
| 666 | 和平   | 治5701乙 | 治57        | 和平供电服务中心     | 630       | 162.0300 | 25.72%   | 0                  | 342.0          |
| 667 | 和平   | 云1801乙 | 云18        | 和平供电服务中心     | 630       | 211.6400 | 33.59%   | 0                  | 292.4          |
| 668 | 和平   | 海6115  | 海61        | 和平供电服务中心     | 630       | 137.0800 | 21.76%   | 0                  | 366.9          |
| 669 | 和平   | 治5807  | 治58        | 和平供电服务中心     | 315       | 204.0300 | 64.77%   | 0                  | 48.0           |
| 670 | 和平   | 治7309甲 | 治73        | 和平供电服务中心     | 800       | 178.5600 | 22.32%   | 0                  | 461.4          |
| 671 | 和平   | 平3202乙 | 平32        | 和平供电服务中心     | 800       | 144.5040 | 18.06%   | 0                  | 495.5          |
| 672 | 和平   | 治6517乙 | 治65        | 和平供电服务中心     | 800       | 98.4000  | 12.30%   | 0                  | 541.6          |
| 673 | 和平   | 益1202  | 益12        | 和平供电服务中心     | 800       | 128.2800 | 16.04%   | 0                  | 511.7          |
| 674 | 和平   | 治5601乙 | 治56        | 和平供电服务中心     | 800       | 221.0160 | 27.63%   | 0                  | 419.0          |
| 675 | 和平   | 宫1203  | 宫12        | 和平供电服务中心     | 630       | 117.3800 | 18.63%   | 0                  | 386.6          |
| 676 | 和平   | 宫3205  | 宫32        | 和平供电服务中心     | 500       | 64.3520  | 12.87%   | 0                  | 335.6          |
| 677 | 和平   | 宁5101  | 宁51        | 和平供电服务中心     | 630       | 119.4400 | 18.96%   | 0                  | 384.6          |
| 678 | 和平   | 云2501甲 | 云25        | 和平供电服务中心     | 800       | 147.0000 | 18.38%   | 0                  | 493.0          |
| 679 | 和平   | 永7424  | 永74        | 和平供电服务中心     | 630       | 164.6160 | 26.13%   | 0                  | 339.4          |
| 680 | 和平   | 滨3705  | 滨37        | 和平供电服务中心     | 400       | 71.7960  | 17.95%   | 0                  | 248.2          |
| 681 | 和平   | 云3601  | 云36        | 和平供电服务中心     | 630       | 139.8200 | 22.19%   | 0                  | 364.2          |
| 682 | 和平   | 京1302  | 京13        | 和平供电服务中心     | 400       | 86.4800  | 21.62%   | 0                  | 233.5          |
| 683 | 和平   | 海6106  | 海61        | 和平供电服务中心     | 630       | 300.4800 | 47.70%   | 0                  | 203.5          |
| 684 | 和平   | 平3203乙 | 平32        | 和平供电服务中心     | 800       | 173.4240 | 21.68%   | 0                  | 466.6          |
| 685 | 和平   | 云2401甲 | 云24        | 和平供电服务中心     | 1000      | 229.6200 | 22.96%   | 0                  | 570.4          |
| 686 | 和平   | 5303乙  | 53         | 和平供电服务中心     | 400       | 184.5840 | 46.15%   | 0                  | 135.4          |
| 687 | 和平   | 治5502甲 | 治55        | 和平供电服务中心     | 800       | 170.4300 | 21.30%   | 0                  | 469.6          |
| 688 | 和平   | 宫3107  | 宫31        | 和平供电服务中心     | 630       | 102.9000 | 16.33%   | 0                  | 401.1          |
| 689 | 和平   | 治7105  | 治71        | 和平供电服务中心     | 800       | 146.9520 | 18.37%   | 0                  | 493.0          |
| 690 | 和平   | 云1801甲 | 云18        | 和平供电服务中心     | 1000      | 174.4000 | 17.44%   | 0                  | 625.6          |
| 691 | 和平   | 治5504  | 治55        | 和平供电服务中心     | 1000      | 231.8800 | 23.19%   | 0                  | 568.1          |
| 692 | 和平   | 滨3601  | 滨36        | 和平供电服务中心     | 630       | 100.8800 | 16.01%   | 0                  | 403.1          |
| 693 | 和平   | 27301  | 273        | 和平供电服务中心     | 630       | 217.6600 | 34.55%   | 0                  | 286.3          |
| 694 | 和平   | 云2701乙 | 云27        | 和平供电服务中心     | 630       | 147.7200 | 23.45%   | 0                  | 356.3          |
| 695 | 和平   | 云3705  | 云37        | 和平供电服务中心     | 400       | 109.9800 | 27.50%   | 0                  | 210.0          |
| 696 | 和平   | 宫3110乙 | 宫31        | 和平供电服务中心     | 500       | 102.3040 | 20.46%   | 0                  | 297.7          |
| 697 | 和平   | 苏7210  | 苏72        | 和平供电服务中心     | 315       | 107.4000 | 34.10%   | 0                  | 144.6          |
| 698 | 和平   | 云2709甲 | 云27        | 和平供电服务中心     | 1000      | 196.0800 | 19.61%   | 0                  | 603.9          |

| 序号  | 行政区域 | 台区名称   | 所属10千伏线路名称 | 管理单位（供电服务中心） | 额定容量（kVA） | 最大负荷（kW） | 最大负载率（%） | 台区最大负荷日后需预留容量（kVA） | 用电报装可开放容量（kVA） |
|-----|------|--------|------------|--------------|-----------|----------|----------|--------------------|----------------|
| 699 | 和平   | 延2101乙 | 延21        | 和平供电服务中心     | 800       | 141.3360 | 17.67%   | 0                  | 498.7          |
| 700 | 和平   | 云1404  | 云14        | 和平供电服务中心     | 1000      | 192.4800 | 19.25%   | 0                  | 607.5          |
| 701 | 和平   | 治5603乙 | 治56        | 和平供电服务中心     | 800       | 213.8160 | 26.73%   | 0                  | 426.2          |
| 702 | 和平   | 永7416  | 永74        | 和平供电服务中心     | 400       | 83.6400  | 20.91%   | 0                  | 236.4          |
| 703 | 和平   | 治5607  | 治56        | 和平供电服务中心     | 800       | 161.2800 | 20.16%   | 0                  | 478.7          |
| 704 | 和平   | 海7606甲 | 海76        | 和平供电服务中心     | 800       | 152.6400 | 19.08%   | 0                  | 487.4          |
| 705 | 和平   | 云2704  | 云27        | 和平供电服务中心     | 800       | 135.6960 | 16.96%   | 0                  | 504.3          |
| 706 | 和平   | 苏7208  | 苏72        | 和平供电服务中心     | 630       | 122.1400 | 19.39%   | 0                  | 381.9          |
| 707 | 和平   | 治7104  | 治71        | 和平供电服务中心     | 1000      | 218.0700 | 21.81%   | 0                  | 581.9          |
| 708 | 和平   | 云3109  | 云31        | 和平供电服务中心     | 400       | 82.7400  | 20.69%   | 0                  | 237.3          |
| 709 | 和平   | 益2502  | 益25        | 和平供电服务中心     | 800       | 194.6400 | 24.33%   | 0                  | 445.4          |
| 710 | 和平   | 京2104  | 京21        | 和平供电服务中心     | 400       | 128.2200 | 32.06%   | 0                  | 191.8          |
| 711 | 和平   | 延2101甲 | 延21        | 和平供电服务中心     | 800       | 169.4400 | 21.18%   | 0                  | 470.6          |
| 712 | 和平   | 4612甲  | 46         | 和平供电服务中心     | 500       | 150.8000 | 30.16%   | 0                  | 249.2          |
| 713 | 和平   | 京2504  | 京25        | 和平供电服务中心     | 630       | 186.6000 | 29.62%   | 0                  | 317.4          |
| 714 | 和平   | 延2102甲 | 延21        | 和平供电服务中心     | 800       | 156.2160 | 19.53%   | 0                  | 483.8          |
| 715 | 和平   | 益2501  | 益25        | 和平供电服务中心     | 800       | 169.2960 | 21.16%   | 0                  | 470.7          |
| 716 | 和平   | 宁7802甲 | 宁78        | 和平供电服务中心     | 1000      | 276.4800 | 27.65%   | 0                  | 523.5          |
| 717 | 和平   | 宫1202  | 宫12        | 和平供电服务中心     | 630       | 345.8600 | 54.90%   | 0                  | 158.1          |
| 718 | 和平   | 治6521甲 | 治65        | 和平供电服务中心     | 630       | 144.9000 | 23.00%   | 0                  | 359.1          |
| 719 | 和平   | 治5608  | 治56        | 和平供电服务中心     | 1000      | 231.0000 | 23.10%   | 0                  | 569.0          |
| 720 | 和平   | 云2707  | 云27        | 和平供电服务中心     | 800       | 131.2560 | 16.41%   | 0                  | 508.7          |
| 721 | 和平   | 云1301  | 云13        | 和平供电服务中心     | 630       | 159.2400 | 25.28%   | 0                  | 344.8          |
| 722 | 和平   | 治5207  | 治52        | 和平供电服务中心     | 630       | 119.3600 | 18.95%   | 0                  | 384.6          |
| 723 | 和平   | 宁7801甲 | 宁78        | 和平供电服务中心     | 1000      | 281.7300 | 28.17%   | 0                  | 518.3          |
| 724 | 和平   | 4611   | 46         | 和平供电服务中心     | 500       | 159.0800 | 31.82%   | 0                  | 240.9          |
| 725 | 和平   | 宁5205  | 宁52        | 和平供电服务中心     | 400       | 114.9960 | 28.75%   | 0                  | 205.0          |
| 726 | 和平   | 云3501  | 云35        | 和平供电服务中心     | 400       | 78.3000  | 19.58%   | 0                  | 241.7          |
| 727 | 和平   | 平3205  | 平32        | 和平供电服务中心     | 630       | 131.9000 | 20.94%   | 0                  | 372.1          |
| 728 | 和平   | 益3101乙 | 益31        | 和平供电服务中心     | 1000      | 243.4200 | 24.34%   | 0                  | 556.6          |
| 729 | 和平   | 治5108甲 | 治51        | 和平供电服务中心     | 800       | 247.3680 | 30.92%   | 0                  | 392.6          |
| 730 | 和平   | 永7408  | 永74        | 和平供电服务中心     | 630       | 138.4600 | 21.98%   | 0                  | 365.5          |
| 731 | 和平   | 治5501  | 治55        | 和平供电服务中心     | 630       | 144.0300 | 22.86%   | 0                  | 360.0          |
| 732 | 和平   | 滨2507  | 滨25        | 和平供电服务中心     | 400       | 229.6080 | 57.40%   | 0                  | 90.4           |
| 733 | 和平   | 宁7401甲 | 宁74        | 和平供电服务中心     | 1000      | 200.4000 | 20.04%   | 0                  | 599.6          |

| 序号  | 行政区域 | 台区名称   | 所属10千伏线路名称 | 管理单位（供电服务中心） | 额定容量（kVA） | 最大负荷（kW） | 最大负载率（%） | 台区最大负荷日后需预留容量（kVA） | 用电报装可开放容量（kVA） |
|-----|------|--------|------------|--------------|-----------|----------|----------|--------------------|----------------|
| 734 | 和平   | 宁5404  | 宁54        | 和平供电服务中心     | 1000      | 243.0900 | 24.31%   | 0                  | 556.9          |
| 735 | 和平   | 京3202  | 京32        | 和平供电服务中心     | 800       | 305.2400 | 38.16%   | 0                  | 334.8          |
| 736 | 和平   | 云3710  | 云37        | 和平供电服务中心     | 630       | 169.1600 | 26.85%   | 0                  | 334.8          |
| 737 | 和平   | 云3615  | 云36        | 和平供电服务中心     | 400       | 113.1840 | 28.30%   | 0                  | 206.8          |
| 738 | 和平   | 云1402  | 云14        | 和平供电服务中心     | 800       | 155.6640 | 19.46%   | 0                  | 484.3          |
| 739 | 和平   | 海6203甲 | 海62        | 和平供电服务中心     | 800       | 189.4800 | 23.69%   | 0                  | 450.5          |
| 740 | 和平   | 京1807  | 京18        | 和平供电服务中心     | 630       | 149.5000 | 23.73%   | 0                  | 354.5          |
| 741 | 和平   | 云1703  | 云17        | 和平供电服务中心     | 800       | 258.9840 | 32.37%   | 0                  | 381.0          |
| 742 | 和平   | 京1210乙 | 京12        | 和平供电服务中心     | 500       | 108.9400 | 21.79%   | 0                  | 291.1          |
| 743 | 和平   | 海7105  | 海71        | 和平供电服务中心     | 630       | 166.8400 | 26.48%   | 0                  | 337.2          |
| 744 | 和平   | 京1209  | 京12        | 和平供电服务中心     | 800       | 143.8560 | 17.98%   | 0                  | 496.1          |
| 745 | 和平   | 4908   | 49         | 和平供电服务中心     | 630       | 145.3400 | 23.07%   | 0                  | 358.7          |
| 746 | 和平   | 治6518  | 治65        | 和平供电服务中心     | 1000      | 249.5700 | 24.96%   | 0                  | 550.4          |
| 747 | 和平   | 云2408甲 | 云24        | 和平供电服务中心     | 630       | 172.7000 | 27.41%   | 0                  | 331.3          |
| 748 | 和平   | 宁5309  | 宁53        | 和平供电服务中心     | 630       | 183.6720 | 29.15%   | 0                  | 320.3          |
| 749 | 和平   | 宁5802甲 | 宁58        | 和平供电服务中心     | 1000      | 215.1000 | 21.51%   | 0                  | 584.9          |
| 750 | 和平   | 宁7801乙 | 宁78        | 和平供电服务中心     | 800       | 148.3680 | 18.55%   | 0                  | 491.6          |
| 751 | 和平   | 宁7210  | 宁72        | 和平供电服务中心     | 500       | 140.9400 | 28.19%   | 0                  | 259.1          |
| 752 | 和平   | 治6115  | 治61        | 和平供电服务中心     | 400       | 98.5560  | 24.64%   | 0                  | 221.4          |
| 753 | 和平   | 云2513甲 | 云25        | 和平供电服务中心     | 1000      | 251.6100 | 25.16%   | 0                  | 548.4          |
| 754 | 和平   | 云3704  | 云37        | 和平供电服务中心     | 630       | 193.2200 | 30.67%   | 0                  | 310.8          |
| 755 | 和平   | 京3402  | 京34        | 和平供电服务中心     | 630       | 149.7800 | 23.77%   | 0                  | 354.2          |
| 756 | 和平   | 京1805  | 京18        | 和平供电服务中心     | 630       | 281.8000 | 44.73%   | 0                  | 222.2          |
| 757 | 和平   | 益3502乙 | 益35        | 和平供电服务中心     | 630       | 170.5800 | 27.08%   | 0                  | 333.4          |
| 758 | 和平   | 宁5402乙 | 宁54        | 和平供电服务中心     | 800       | 218.8320 | 27.35%   | 0                  | 421.2          |
| 759 | 和平   | 益1303甲 | 益13        | 和平供电服务中心     | 400       | 121.8000 | 30.45%   | 0                  | 198.2          |
| 760 | 和平   | 滨2208  | 滨22        | 和平供电服务中心     | 630       | 105.4000 | 16.73%   | 0                  | 398.6          |
| 761 | 和平   | 宁5301  | 宁53        | 和平供电服务中心     | 400       | 106.5000 | 26.63%   | 0                  | 213.5          |
| 762 | 和平   | 海8005乙 | 海80        | 和平供电服务中心     | 500       | 109.0200 | 21.80%   | 0                  | 291.0          |
| 763 | 和平   | 治6515  | 治65        | 和平供电服务中心     | 800       | 159.5760 | 19.95%   | 0                  | 480.4          |
| 764 | 和平   | 云3106  | 云31        | 和平供电服务中心     | 400       | 96.5880  | 24.15%   | 0                  | 223.4          |
| 765 | 和平   | 京2105  | 京21        | 和平供电服务中心     | 800       | 216.1440 | 27.02%   | 0                  | 423.9          |
| 766 | 和平   | 滨1404  | 滨14        | 和平供电服务中心     | 630       | 241.8400 | 38.39%   | 0                  | 262.2          |
| 767 | 和平   | 京2606  | 京26        | 和平供电服务中心     | 630       | 138.2400 | 21.94%   | 0                  | 365.8          |
| 768 | 和平   | 延2301  | 延23        | 和平供电服务中心     | 630       | 122.8200 | 19.50%   | 0                  | 381.2          |

| 序号  | 行政区域 | 台区名称   | 所属10千伏线路名称 | 管理单位（供电服务中心） | 额定容量（kVA） | 最大负荷（kW） | 最大负载率（%） | 台区最大负荷日后需预留容量（kVA） | 用电报装可开放容量（kVA） |
|-----|------|--------|------------|--------------|-----------|----------|----------|--------------------|----------------|
| 769 | 和平   | 宁5202  | 宁52        | 和平供电服务中心     | 315       | 160.5200 | 50.96%   | 0                  | 91.5           |
| 770 | 和平   | 5304   | 53         | 和平供电服务中心     | 400       | 102.2880 | 25.57%   | 0                  | 217.7          |
| 771 | 和平   | 京3502  | 京35        | 和平供电服务中心     | 630       | 173.7200 | 27.57%   | 0                  | 330.3          |
| 772 | 和平   | 京1604  | 京16        | 和平供电服务中心     | 500       | 156.3840 | 31.28%   | 0                  | 243.6          |
| 773 | 和平   | 宫1105甲 | 宫11        | 和平供电服务中心     | 400       | 132.1320 | 33.03%   | 0                  | 187.9          |
| 774 | 和平   | 海8210  | 海82        | 和平供电服务中心     | 800       | 190.8000 | 23.85%   | 0                  | 449.2          |
| 775 | 和平   | 云2301甲 | 云23        | 和平供电服务中心     | 800       | 277.4100 | 34.68%   | 0                  | 362.6          |
| 776 | 和平   | 云3108  | 云31        | 和平供电服务中心     | 400       | 105.9720 | 26.49%   | 0                  | 214.0          |
| 777 | 和平   | 云2409乙 | 云24        | 和平供电服务中心     | 500       | 159.6480 | 31.93%   | 0                  | 240.4          |
| 778 | 和平   | 5107乙  | 51         | 和平供电服务中心     | 800       | 247.9200 | 30.99%   | 0                  | 392.1          |
| 779 | 和平   | 治7403  | 治74        | 和平供电服务中心     | 630       | 189.2640 | 30.04%   | 0                  | 314.7          |
| 780 | 和平   | 5105   | 51         | 和平供电服务中心     | 1000      | 225.0000 | 22.50%   | 0                  | 575.0          |
| 781 | 和平   | 云3611  | 云36        | 和平供电服务中心     | 630       | 310.1400 | 49.23%   | 0                  | 193.9          |
| 782 | 和平   | 云2107  | 云21        | 和平供电服务中心     | 630       | 188.1400 | 29.86%   | 0                  | 315.9          |
| 783 | 和平   | 益3104甲 | 益31        | 和平供电服务中心     | 400       | 143.4960 | 35.87%   | 0                  | 176.5          |
| 784 | 和平   | 云2513乙 | 云25        | 和平供电服务中心     | 1000      | 219.6300 | 21.96%   | 0                  | 580.4          |
| 785 | 和平   | 5106   | 51         | 和平供电服务中心     | 1000      | 212.5500 | 21.26%   | 0                  | 587.5          |
| 786 | 和平   | 延2303  | 延23        | 和平供电服务中心     | 315       | 131.1200 | 41.63%   | 0                  | 120.9          |
| 787 | 和平   | 治5503  | 治55        | 和平供电服务中心     | 800       | 199.7040 | 24.96%   | 0                  | 440.3          |
| 788 | 和平   | 益1308  | 益13        | 和平供电服务中心     | 630       | 219.2800 | 34.81%   | 0                  | 284.7          |
| 789 | 和平   | 滨2102  | 滨21        | 和平供电服务中心     | 630       | 179.4800 | 28.49%   | 0                  | 324.5          |
| 790 | 和平   | 治6104  | 治61        | 和平供电服务中心     | 630       | 168.3600 | 26.72%   | 0                  | 335.6          |
| 791 | 和平   | 云2409甲 | 云24        | 和平供电服务中心     | 500       | 117.7280 | 23.55%   | 0                  | 282.3          |
| 792 | 和平   | 益1301  | 益13        | 和平供电服务中心     | 1000      | 333.8700 | 33.39%   | 0                  | 466.1          |
| 793 | 和平   | 京1505乙 | 京15        | 和平供电服务中心     | 500       | 132.3040 | 26.46%   | 0                  | 267.7          |
| 794 | 和平   | 益3102甲 | 益31        | 和平供电服务中心     | 800       | 245.5200 | 30.69%   | 0                  | 394.5          |
| 795 | 和平   | 平3202甲 | 平32        | 和平供电服务中心     | 800       | 163.8480 | 20.48%   | 0                  | 476.2          |
| 796 | 和平   | 京3503  | 京35        | 和平供电服务中心     | 630       | 199.0200 | 31.59%   | 0                  | 305.0          |
| 797 | 和平   | 云3709  | 云37        | 和平供电服务中心     | 400       | 119.6960 | 29.92%   | 0                  | 200.3          |
| 798 | 和平   | 5403   | 54         | 和平供电服务中心     | 400       | 200.5200 | 50.13%   | 0                  | 119.5          |
| 799 | 和平   | 宁5801甲 | 宁58        | 和平供电服务中心     | 1000      | 259.7600 | 25.98%   | 0                  | 540.2          |
| 800 | 和平   | 云2405  | 云24        | 和平供电服务中心     | 630       | 161.9000 | 25.70%   | 0                  | 342.1          |
| 801 | 和平   | 云3113  | 云31        | 和平供电服务中心     | 630       | 189.0800 | 30.01%   | 0                  | 314.9          |
| 802 | 和平   | 海6111甲 | 海61        | 和平供电服务中心     | 1000      | 292.1100 | 29.21%   | 0                  | 507.9          |
| 803 | 和平   | 治6605  | 治66        | 和平供电服务中心     | 630       | 228.2800 | 36.23%   | 0                  | 275.7          |

| 序号  | 行政区域 | 台区名称   | 所属10千伏线路名称 | 管理单位（供电服务中心） | 额定容量（kVA） | 最大负荷（kW） | 最大负载率（%） | 台区最大负荷日后需预留容量（kVA） | 用电报装可开放容量（kVA） |
|-----|------|--------|------------|--------------|-----------|----------|----------|--------------------|----------------|
| 804 | 和平   | 海7514  | 海75        | 和平供电服务中心     | 630       | 273.5200 | 43.42%   | 0                  | 230.5          |
| 805 | 和平   | 海7109  | 海71        | 和平供电服务中心     | 800       | 123.5100 | 15.44%   | 0                  | 516.5          |
| 806 | 和平   | 宁6403  | 宁64        | 和平供电服务中心     | 630       | 200.5800 | 31.84%   | 0                  | 303.4          |
| 807 | 和平   | 海7506乙 | 海75        | 和平供电服务中心     | 1000      | 196.8900 | 19.69%   | 0                  | 603.1          |
| 808 | 和平   | 海6102  | 海61        | 和平供电服务中心     | 630       | 221.0000 | 35.08%   | 0                  | 283.0          |
| 809 | 和平   | 滨2505  | 滨25        | 和平供电服务中心     | 400       | 148.3800 | 37.10%   | 0                  | 171.6          |
| 810 | 和平   | 平4101  | 平41        | 和平供电服务中心     | 630       | 252.6800 | 40.11%   | 0                  | 251.3          |
| 811 | 和平   | 宁5801乙 | 宁58        | 和平供电服务中心     | 1000      | 300.8000 | 30.08%   | 0                  | 499.2          |
| 812 | 和平   | 宁5204  | 宁52        | 和平供电服务中心     | 500       | 186.1000 | 37.22%   | 0                  | 213.9          |
| 813 | 和平   | 苏6207  | 苏62        | 和平供电服务中心     | 315       | 69.0360  | 21.92%   | 0                  | 183.0          |
| 814 | 和平   | 滨2606  | 滨26        | 和平供电服务中心     | 630       | 249.1600 | 39.55%   | 0                  | 254.8          |
| 815 | 和平   | 延3301  | 延33        | 和平供电服务中心     | 630       | 163.5600 | 25.96%   | 0                  | 340.4          |
| 816 | 和平   | 宁5208  | 宁52        | 和平供电服务中心     | 400       | 227.8560 | 56.96%   | 0                  | 92.1           |
| 817 | 和平   | 海7606乙 | 海76        | 和平供电服务中心     | 800       | 165.1800 | 20.65%   | 0                  | 474.8          |
| 818 | 和平   | 4906乙  | 49         | 和平供电服务中心     | 1250      | 402.2400 | 32.18%   | 0                  | 597.8          |
| 819 | 和平   | 云1101  | 云11        | 和平供电服务中心     | 315       | 132.0600 | 41.92%   | 0                  | 119.9          |
| 820 | 和平   | 京2508  | 京25        | 和平供电服务中心     | 630       | 212.6800 | 33.76%   | 0                  | 291.3          |
| 821 | 和平   | 云1105  | 云11        | 和平供电服务中心     | 315       | 108.3200 | 34.39%   | 0                  | 143.7          |
| 822 | 和平   | 滨2603甲 | 滨26        | 和平供电服务中心     | 800       | 186.0720 | 23.26%   | 0                  | 453.9          |
| 823 | 和平   | 海6311  | 海63        | 和平供电服务中心     | 1000      | 211.5900 | 21.16%   | 0                  | 588.4          |
| 824 | 和平   | 4613   | 46         | 和平供电服务中心     | 630       | 194.4400 | 30.86%   | 0                  | 309.6          |
| 825 | 和平   | 云3204甲 | 云32        | 和平供电服务中心     | 630       | 239.0100 | 37.94%   | 0                  | 265.0          |
| 826 | 和平   | 京2608  | 京26        | 和平供电服务中心     | 400       | 152.7840 | 38.20%   | 0                  | 167.2          |
| 827 | 和平   | 宫3110甲 | 宫31        | 和平供电服务中心     | 500       | 186.7840 | 37.36%   | 0                  | 213.2          |
| 828 | 和平   | 5303甲  | 53         | 和平供电服务中心     | 400       | 171.3840 | 42.85%   | 0                  | 148.6          |
| 829 | 和平   | 京1813  | 京18        | 和平供电服务中心     | 500       | 197.6550 | 39.53%   | 0                  | 202.3          |
| 830 | 和平   | 延3101  | 延31        | 和平供电服务中心     | 400       | 172.2000 | 43.05%   | 0                  | 147.8          |
| 831 | 和平   | 益1503  | 益15        | 和平供电服务中心     | 630       | 206.5400 | 32.78%   | 0                  | 297.5          |
| 832 | 和平   | 海6116  | 海61        | 和平供电服务中心     | 800       | 401.0160 | 50.13%   | 0                  | 239.0          |
| 833 | 和平   | 云3703  | 云37        | 和平供电服务中心     | 400       | 167.5920 | 41.90%   | 0                  | 152.4          |
| 834 | 和平   | 云3204丙 | 云32        | 和平供电服务中心     | 630       | 198.7200 | 31.54%   | 0                  | 305.3          |
| 835 | 和平   | 85312甲 | 853        | 和平供电服务中心     | 630       | 216.8600 | 34.42%   | 0                  | 287.1          |
| 836 | 和平   | 滨1402  | 滨14        | 和平供电服务中心     | 500       | 173.3700 | 34.67%   | 0                  | 226.6          |
| 837 | 和平   | 延1401  | 延14        | 和平供电服务中心     | 630       | 155.1840 | 24.63%   | 0                  | 348.8          |
| 838 | 和平   | 85310甲 | 853        | 和平供电服务中心     | 630       | 201.9000 | 32.05%   | 0                  | 302.1          |

| 序号  | 行政区域 | 台区名称   | 所属10千伏线路名称 | 管理单位（供电服务中心） | 额定容量（kVA） | 最大负荷（kW） | 最大负载率（%） | 台区最大负荷日后需预留容量（kVA） | 用电报装可开放容量（kVA） |
|-----|------|--------|------------|--------------|-----------|----------|----------|--------------------|----------------|
| 839 | 和平   | 85314  | 853        | 和平供电服务中心     | 200       | 79.7000  | 39.85%   | 0                  | 80.3           |
| 840 | 和平   | 平1301  | 平13        | 和平供电服务中心     | 630       | 167.0000 | 26.51%   | 0                  | 337.0          |
| 841 | 和平   | 海7504  | 海75        | 和平供电服务中心     | 400       | 147.2040 | 36.80%   | 0                  | 172.8          |
| 842 | 和平   | 宁5402甲 | 宁54        | 和平供电服务中心     | 1000      | 272.0700 | 27.21%   | 0                  | 527.9          |
| 843 | 和平   | 益1104  | 益11        | 和平供电服务中心     | 630       | 219.4600 | 34.83%   | 0                  | 284.5          |
| 844 | 和平   | 京3403  | 京34        | 和平供电服务中心     | 630       | 228.7600 | 36.31%   | 0                  | 275.2          |
| 845 | 和平   | 苏6209  | 苏62        | 和平供电服务中心     | 315       | 190.2800 | 60.41%   | 0                  | 61.7           |
| 846 | 和平   | 延2502  | 延25        | 和平供电服务中心     | 630       | 402.7560 | 63.93%   | 0                  | 101.2          |
| 847 | 和平   | 益1303乙 | 益13        | 和平供电服务中心     | 400       | 161.2560 | 40.31%   | 0                  | 158.7          |
| 848 | 和平   | 海8004甲 | 海80        | 和平供电服务中心     | 800       | 197.7360 | 24.72%   | 0                  | 442.3          |
| 849 | 和平   | 云3616  | 云36        | 和平供电服务中心     | 400       | 269.5040 | 67.38%   | 0                  | 50.5           |
| 850 | 和平   | 益1502  | 益15        | 和平供电服务中心     | 630       | 188.9000 | 29.98%   | 0                  | 315.1          |
| 851 | 和平   | 治7102甲 | 治71        | 和平供电服务中心     | 800       | 359.1600 | 44.90%   | 0                  | 280.8          |
| 852 | 和平   | 滨2605  | 滨26        | 和平供电服务中心     | 630       | 222.5200 | 35.32%   | 0                  | 281.5          |
| 853 | 和平   | 云2208乙 | 云22        | 和平供电服务中心     | 630       | 181.8000 | 28.86%   | 0                  | 322.2          |
| 854 | 和平   | 宫3206乙 | 宫32        | 和平供电服务中心     | 400       | 274.5200 | 68.63%   | 0                  | 45.5           |
| 855 | 和平   | 永7412  | 永74        | 和平供电服务中心     | 315       | 127.5000 | 40.48%   | 0                  | 124.5          |
| 856 | 和平   | 京1601  | 京16        | 和平供电服务中心     | 800       | 246.7920 | 30.85%   | 0                  | 393.2          |
| 857 | 和平   | 云3703  | 云37        | 和平供电服务中心     | 400       | 167.5920 | 41.90%   | 0                  | 152.4          |
| 858 | 和平   | 海6112  | 海61        | 和平供电服务中心     | 630       | 161.0200 | 25.56%   | 0                  | 343.0          |
| 859 | 和平   | 云1106  | 云11        | 和平供电服务中心     | 315       | 98.0200  | 31.12%   | 0                  | 154.0          |
| 860 | 和平   | 85312乙 | 853        | 和平供电服务中心     | 630       | 257.6000 | 40.89%   | 0                  | 246.4          |
| 861 | 和平   | 29303  | 293        | 和平供电服务中心     | 630       | 145.0000 | 23.02%   | 0                  | 359.0          |
| 862 | 和平   | 海7601  | 海76        | 和平供电服务中心     | 400       | 199.5600 | 49.89%   | 0                  | 120.4          |
| 863 | 和平   | 延2203  | 延22        | 和平供电服务中心     | 500       | 222.8000 | 44.56%   | 0                  | 177.2          |
| 864 | 和平   | 云2202  | 云22        | 和平供电服务中心     | 630       | 263.0600 | 41.76%   | 0                  | 240.9          |
| 865 | 和平   | 海6111乙 | 海61        | 和平供电服务中心     | 1000      | 234.4200 | 23.44%   | 0                  | 565.6          |
| 866 | 和平   | 85313  | 853        | 和平供电服务中心     | 630       | 249.9840 | 39.68%   | 0                  | 254.0          |
| 867 | 和平   | 苏6201  | 苏62        | 和平供电服务中心     | 500       | 168.0600 | 33.61%   | 0                  | 231.9          |
| 868 | 和平   | 85316  | 853        | 和平供电服务中心     | 250       | 87.8720  | 35.15%   | 0                  | 112.1          |
| 869 | 和平   | 益1105  | 益11        | 和平供电服务中心     | 630       | 209.6200 | 33.27%   | 0                  | 294.4          |
| 870 | 和平   | 宁6701  | 宁67        | 和平供电服务中心     | 400       | 223.4040 | 55.85%   | 0                  | 96.6           |
| 871 | 和平   | 云2407  | 云24        | 和平供电服务中心     | 500       | 172.1250 | 34.43%   | 0                  | 227.9          |
| 872 | 和平   | 4410   | 44         | 和平供电服务中心     | 200       | 110.4780 | 55.24%   | 0                  | 49.5           |
| 873 | 和平   | 苏6213  | 苏62        | 和平供电服务中心     | 400       | 150.1440 | 37.54%   | 0                  | 169.9          |

| 序号  | 行政区域 | 台区名称   | 所属10千伏线路名称 | 管理单位（供电服务中心） | 额定容量（kVA） | 最大负荷（kW） | 最大负载率（%） | 台区最大负荷日后需预留容量（kVA） | 用电报装可开放容量（kVA） |
|-----|------|--------|------------|--------------|-----------|----------|----------|--------------------|----------------|
| 874 | 和平   | 云1403乙 | 云14        | 和平供电服务中心     | 800       | 306.8880 | 38.36%   | 0                  | 333.1          |
| 875 | 和平   | 云2404  | 云24        | 和平供电服务中心     | 315       | 189.4920 | 60.16%   | 0                  | 62.5           |
| 876 | 和平   | 滨2601甲 | 滨26        | 和平供电服务中心     | 630       | 186.6000 | 29.62%   | 0                  | 317.4          |
| 877 | 和平   | 滨2504  | 滨25        | 和平供电服务中心     | 630       | 348.1200 | 55.26%   | 0                  | 155.9          |
| 878 | 和平   | 海6412  | 海64        | 和平供电服务中心     | 630       | 307.1200 | 48.75%   | 0                  | 196.9          |
| 879 | 和平   | 云1114  | 云11        | 和平供电服务中心     | 400       | 228.5700 | 57.14%   | 0                  | 91.4           |
| 880 | 和平   | 平1307  | 平13        | 和平供电服务中心     | 315       | 198.6400 | 63.06%   | 0                  | 53.4           |
| 881 | 和平   | 云3707  | 云37        | 和平供电服务中心     | 315       | 159.6480 | 50.68%   | 0                  | 92.4           |
| 882 | 和平   | 云2203  | 云22        | 和平供电服务中心     | 800       | 350.6880 | 43.84%   | 0                  | 289.3          |
| 883 | 和平   | 29404甲 | 294        | 和平供电服务中心     | 400       | 101.4240 | 25.36%   | 0                  | 218.6          |
| 884 | 和平   | 云3103  | 云31        | 和平供电服务中心     | 250       | 125.5280 | 50.21%   | 0                  | 74.5           |
| 885 | 和平   | 京3203  | 京32        | 和平供电服务中心     | 630       | 233.9100 | 37.13%   | 0                  | 270.1          |
| 886 | 和平   | 京1212  | 京12        | 和平供电服务中心     | 400       | 82.2000  | 20.55%   | 0                  | 237.8          |
| 887 | 和平   | 海7107  | 海71        | 和平供电服务中心     | 400       | 170.7400 | 42.69%   | 0                  | 149.3          |
| 888 | 和平   | 29403甲 | 294        | 和平供电服务中心     | 500       | 100.0800 | 20.02%   | 0                  | 299.9          |
| 889 | 和平   | 5308   | 53         | 和平供电服务中心     | 630       | 215.0000 | 34.13%   | 0                  | 289.0          |
| 890 | 和平   | 5404   | 54         | 和平供电服务中心     | 630       | 283.5600 | 45.01%   | 0                  | 220.4          |
| 891 | 和平   | 延1704  | 延17        | 和平供电服务中心     | 400       | 211.4400 | 52.86%   | 0                  | 108.6          |
| 892 | 和平   | 治6604  | 治66        | 和平供电服务中心     | 630       | 308.9600 | 49.04%   | 0                  | 195.0          |
| 893 | 和平   | 云2205  | 云22        | 和平供电服务中心     | 630       | 316.3800 | 50.22%   | 0                  | 187.6          |
| 894 | 和平   | 云3613  | 云36        | 和平供电服务中心     | 630       | 301.9800 | 47.93%   | 0                  | 202.0          |
| 895 | 和平   | 京3401  | 京34        | 和平供电服务中心     | 630       | 296.1800 | 47.01%   | 0                  | 207.8          |
| 896 | 和平   | 云3102  | 云31        | 和平供电服务中心     | 500       | 297.7950 | 59.56%   | 0                  | 102.2          |
| 897 | 和平   | 滨2507  | 滨25        | 和平供电服务中心     | 400       | 229.6080 | 57.40%   | 0                  | 90.4           |
| 898 | 和平   | 京1202  | 京12        | 和平供电服务中心     | 500       | 303.3920 | 60.68%   | 0                  | 96.6           |
| 899 | 和平   | 益1307甲 | 益13        | 和平供电服务中心     | 500       | 182.4160 | 36.48%   | 0                  | 217.6          |
| 900 | 和平   | 17106甲 | 171        | 和平供电服务中心     | 630       | 301.0800 | 47.79%   | 0                  | 202.9          |
| 901 | 和平   | 4907   | 49         | 和平供电服务中心     | 630       | 319.2200 | 50.67%   | 0                  | 184.8          |
| 902 | 和平   | 海7602  | 海76        | 和平供电服务中心     | 630       | 237.3600 | 37.68%   | 0                  | 266.6          |
| 903 | 和平   | 29405甲 | 294        | 和平供电服务中心     | 500       | 122.6400 | 24.53%   | 0                  | 277.4          |
| 904 | 和平   | 云1109  | 云11        | 和平供电服务中心     | 630       | 322.4100 | 51.18%   | 0                  | 181.6          |
| 905 | 和平   | 云3110  | 云31        | 和平供电服务中心     | 400       | 173.1000 | 43.28%   | 0                  | 146.9          |
| 906 | 和平   | 延3302乙 | 延33        | 和平供电服务中心     | 630       | 294.7800 | 46.79%   | 0                  | 209.2          |
| 907 | 和平   | 29404乙 | 294        | 和平供电服务中心     | 400       | 107.2200 | 26.81%   | 0                  | 212.8          |
| 908 | 和平   | 宫1303乙 | 宫13        | 和平供电服务中心     | 800       | 400.1280 | 50.02%   | 0                  | 239.9          |

| 序号  | 行政区域 | 台区名称   | 所属10千伏线路名称 | 管理单位（供电服务中心） | 额定容量（kVA） | 最大负荷（kW） | 最大负载率（%） | 台区最大负荷日后需预留容量（kVA） | 用电报装可开放容量（kVA） |
|-----|------|--------|------------|--------------|-----------|----------|----------|--------------------|----------------|
| 909 | 和平   | 云2101  | 云21        | 和平供电服务中心     | 315       | 170.4800 | 54.12%   | 0                  | 81.5           |
| 910 | 和平   | 海6409  | 海64        | 和平供电服务中心     | 630       | 273.7440 | 43.45%   | 0                  | 230.3          |
| 911 | 和平   | 治6601  | 治66        | 和平供电服务中心     | 630       | 290.1400 | 46.05%   | 0                  | 213.9          |
| 912 | 和平   | 17106乙 | 171        | 和平供电服务中心     | 630       | 304.8000 | 48.38%   | 0                  | 199.2          |
| 913 | 和平   | 4609   | 46         | 和平供电服务中心     | 630       | 231.2600 | 36.71%   | 0                  | 272.7          |
| 914 | 和平   | 云2701甲 | 云27        | 和平供电服务中心     | 1000      | 222.9200 | 22.29%   | 0                  | 577.1          |
| 915 | 和平   | 宁6504  | 宁65        | 和平供电服务中心     | 400       | 211.6800 | 52.92%   | 0                  | 108.3          |
| 916 | 和平   | 宫1101  | 宫11        | 和平供电服务中心     | 400       | 209.6400 | 52.41%   | 0                  | 110.4          |
| 917 | 和平   | 京3505  | 京35        | 和平供电服务中心     | 630       | 404.9700 | 64.28%   | 0                  | 99.0           |
| 918 | 和平   | 海8209  | 海82        | 和平供电服务中心     | 630       | 308.3200 | 48.94%   | 0                  | 195.7          |
| 919 | 和平   | 4414   | 44         | 和平供电服务中心     | 630       | 365.6100 | 58.03%   | 0                  | 138.4          |
| 920 | 和平   | 治7401乙 | 治74        | 和平供电服务中心     | 630       | 276.3300 | 43.86%   | 0                  | 227.7          |
| 921 | 和平   | 永9405  | 永94        | 和平供电服务中心     | 500       | 309.6750 | 61.94%   | 0                  | 90.3           |
| 922 | 和平   | 宫3204甲 | 宫32        | 和平供电服务中心     | 500       | 148.4480 | 29.69%   | 0                  | 251.6          |
| 923 | 和平   | 海6314  | 海63        | 和平供电服务中心     | 1600      | 427.8000 | 26.74%   | 0                  | 852.2          |
| 924 | 和平   | 5302   | 53         | 和平供电服务中心     | 630       | 382.5800 | 60.73%   | 0                  | 121.4          |
| 925 | 和平   | 5301   | 53         | 和平供电服务中心     | 630       | 342.4600 | 54.36%   | 0                  | 161.5          |
| 926 | 和平   | 苏6103  | 苏61        | 和平供电服务中心     | 630       | 315.0400 | 50.01%   | 0                  | 189.0          |
| 927 | 和平   | 永7402  | 永74        | 和平供电服务中心     | 400       | 195.6600 | 48.92%   | 0                  | 124.3          |
| 928 | 和平   | 85317  | 853        | 和平供电服务中心     | 315       | 198.1680 | 62.91%   | 0                  | 53.8           |
| 929 | 和平   | 京3202  | 京32        | 和平供电服务中心     | 800       | 305.2400 | 38.16%   | 0                  | 334.8          |
| 930 | 和平   | 云3107  | 云31        | 和平供电服务中心     | 400       | 235.0200 | 58.76%   | 0                  | 85.0           |
| 931 | 和平   | 宁6404  | 宁64        | 和平供电服务中心     | 630       | 349.3800 | 55.46%   | 0                  | 154.6          |
| 932 | 和平   | 85310乙 | 853        | 和平供电服务中心     | 630       | 416.2200 | 66.07%   | 0                  | 87.8           |
| 933 | 和平   | 延1702  | 延17        | 和平供电服务中心     | 500       | 287.4720 | 57.49%   | 0                  | 112.5          |
| 934 | 和平   | 云3610乙 | 云36        | 和平供电服务中心     | 630       | 329.2600 | 52.26%   | 0                  | 174.7          |
| 935 | 和平   | 云1110  | 云11        | 和平供电服务中心     | 630       | 345.1600 | 54.79%   | 0                  | 158.8          |
| 936 | 和平   | 海7106  | 海71        | 和平供电服务中心     | 630       | 440.3000 | 69.89%   | 0                  | 63.7           |
| 937 | 和平   | 宁5306  | 宁53        | 和平供电服务中心     | 630       | 338.0400 | 53.66%   | 0                  | 166.0          |
| 938 | 和平   | 5401   | 54         | 和平供电服务中心     | 630       | 412.3000 | 65.44%   | 0                  | 91.7           |
| 939 | 和平   | 云3608  | 云36        | 和平供电服务中心     | 400       | 206.2200 | 51.56%   | 0                  | 113.8          |
| 940 | 和平   | 29406乙 | 294        | 和平供电服务中心     | 500       | 114.6080 | 22.92%   | 0                  | 285.4          |
| 941 | 和平   | 85315  | 853        | 和平供电服务中心     | 630       | 450.2000 | 71.46%   | 0                  | 53.8           |
| 942 | 和平   | 4902   | 49         | 和平供电服务中心     | 630       | 465.1800 | 73.84%   | 0                  | 38.8           |
| 943 | 和平   | 京1808  | 京18        | 和平供电服务中心     | 400       | 341.3760 | 85.34%   | 0                  | 0.0            |

| 序号  | 行政区域 | 台区名称   | 所属10千伏线路名称 | 管理单位（供电服务中心） | 额定容量（kVA） | 最大负荷（kW）  | 最大负载率（%） | 台区最大负荷日后需预留容量（kVA） | 用电报装可开放容量（kVA） |
|-----|------|--------|------------|--------------|-----------|-----------|----------|--------------------|----------------|
| 944 | 和平   | 海7401  | 海74        | 和平供电服务中心     | 2500      | 549.2800  | 21.97%   | 0                  | 1450.7         |
| 945 | 和平   | 4601   | 46         | 和平供电服务中心     | 400       | 228.5880  | 57.15%   | 0                  | 91.4           |
| 946 | 河西   | 苏6702  | 苏67        | 河西供电服务中心     | 400       | 173.8800  | 43.47%   | 0                  | 146.1          |
| 947 | 河西   | 46507乙 | 465        | 河西供电服务中心     | 630       | 152.5680  | 24.22%   | 0                  | 351.4          |
| 948 | 河西   | 利4615甲 | 利46        | 河西供电服务中心     | 500       | 143.2800  | 28.66%   | 0                  | 256.7          |
| 949 | 河西   | 兰3814  | 兰38        | 河西供电服务中心     | 2500      | 1534.8000 | 61.39%   | 0                  | 465.2          |
| 950 | 河西   | 苏6501丁 | 苏65        | 河西供电服务中心     | 630       | 133.9600  | 21.26%   | 0                  | 370.0          |
| 951 | 河西   | 兰2211  | 兰22        | 河西供电服务中心     | 2500      | 1389.1200 | 55.56%   | 0                  | 610.9          |
| 952 | 河西   | 隆1103  | 隆11        | 河西供电服务中心     | 630       | 308.4000  | 48.95%   | 0                  | 195.6          |
| 953 | 河西   | 土3101乙 | 土31        | 河西供电服务中心     | 500       | 155.5680  | 31.11%   | 0                  | 244.4          |
| 954 | 河西   | 甲1608乙 | 甲16        | 河西供电服务中心     | 630       | 142.6440  | 22.64%   | 0                  | 361.4          |
| 955 | 河西   | 复4312甲 | 复43        | 河西供电服务中心     | 500       | 77.8560   | 15.57%   | 0                  | 322.1          |
| 956 | 河西   | 长1410乙 | 长14        | 河西供电服务中心     | 500       | 116.2880  | 23.26%   | 0                  | 283.7          |
| 957 | 河西   | 长1604甲 | 长16        | 河西供电服务中心     | 800       | 239.6160  | 29.95%   | 0                  | 400.4          |
| 958 | 河西   | 微2104甲 | 微21        | 河西供电服务中心     | 500       | 119.8600  | 23.97%   | 0                  | 280.1          |
| 959 | 河西   | 兰1509  | 兰15        | 河西供电服务中心     | 400       | 115.3200  | 28.83%   | 0                  | 204.7          |
| 960 | 河西   | 兰1510  | 兰15        | 河西供电服务中心     | 315       | 179.2080  | 56.89%   | 0                  | 72.8           |
| 961 | 河西   | 土3102乙 | 土31        | 河西供电服务中心     | 500       | 100.7840  | 20.16%   | 0                  | 299.2          |
| 962 | 河西   | 兰1512  | 兰15        | 河西供电服务中心     | 400       | 179.7960  | 44.95%   | 0                  | 140.2          |
| 963 | 河西   | 复4310乙 | 复43        | 河西供电服务中心     | 500       | 63.6000   | 12.72%   | 0                  | 336.4          |
| 964 | 河西   | 长3106甲 | 长31        | 河西供电服务中心     | 630       | 256.8000  | 40.76%   | 0                  | 247.2          |
| 965 | 河西   | 丽6702甲 | 丽67        | 河西供电服务中心     | 800       | 127.6080  | 15.95%   | 0                  | 512.4          |
| 966 | 河西   | 复2405乙 | 复24        | 河西供电服务中心     | 400       | 235.3320  | 58.83%   | 0                  | 84.7           |
| 967 | 河西   | 复4313甲 | 复43        | 河西供电服务中心     | 500       | 135.0880  | 27.02%   | 0                  | 264.9          |
| 968 | 河西   | 长3108甲 | 长31        | 河西供电服务中心     | 630       | 98.9600   | 15.71%   | 0                  | 405.0          |
| 969 | 河西   | 甲1306  | 甲13        | 河西供电服务中心     | 630       | 122.9600  | 19.52%   | 0                  | 381.0          |
| 970 | 河西   | 长1413乙 | 长14        | 河西供电服务中心     | 800       | 104.5440  | 13.07%   | 0                  | 535.5          |
| 971 | 河西   | 丽5604乙 | 丽56        | 河西供电服务中心     | 800       | 138.9120  | 17.36%   | 0                  | 501.1          |
| 972 | 河西   | 长1412甲 | 长14        | 河西供电服务中心     | 630       | 187.6800  | 29.79%   | 0                  | 316.3          |
| 973 | 河西   | 东6501  | 东65        | 河西供电服务中心     | 800       | 76.0320   | 9.50%    | 0                  | 564.0          |
| 974 | 河西   | 丽6701甲 | 丽67        | 河西供电服务中心     | 800       | 113.0880  | 14.14%   | 0                  | 526.9          |
| 975 | 河西   | 45503甲 | 455        | 河西供电服务中心     | 800       | 44.9280   | 5.62%    | 0                  | 595.1          |
| 976 | 河西   | 复2406  | 复24        | 河西供电服务中心     | 500       | 121.8720  | 24.37%   | 0                  | 278.1          |
| 977 | 河西   | 长3106乙 | 长31        | 河西供电服务中心     | 630       | 131.6160  | 20.89%   | 0                  | 372.4          |
| 978 | 河西   | 东9104  | 东91        | 河西供电服务中心     | 800       | 56.0640   | 7.01%    | 0                  | 583.9          |

| 序号   | 行政区域 | 台区名称   | 所属10千伏线路名称 | 管理单位（供电服务中心） | 额定容量（kVA） | 最大负荷（kW） | 最大负载率（%） | 台区最大负荷日后需预留容量（kVA） | 用电报装可开放容量（kVA） |
|------|------|--------|------------|--------------|-----------|----------|----------|--------------------|----------------|
| 979  | 河西   | 丽6701乙 | 丽67        | 河西供电服务中心     | 800       | 136.8480 | 17.11%   | 0                  | 503.2          |
| 980  | 河西   | 86223  | 862        | 河西供电服务中心     | 400       | 146.3400 | 36.59%   | 0                  | 173.7          |
| 981  | 河西   | 地3106甲 | 地31        | 河西供电服务中心     | 800       | 43.2000  | 5.40%    | 0                  | 596.8          |
| 982  | 河西   | 45501乙 | 455        | 河西供电服务中心     | 800       | 51.0240  | 6.38%    | 0                  | 589.0          |
| 983  | 河西   | 长3107  | 长31        | 河西供电服务中心     | 800       | 252.4320 | 31.55%   | 0                  | 387.6          |
| 984  | 河西   | 45503乙 | 455        | 河西供电服务中心     | 800       | 40.2720  | 5.03%    | 0                  | 599.7          |
| 985  | 河西   | 地3105甲 | 地31        | 河西供电服务中心     | 800       | 44.0160  | 5.50%    | 0                  | 596.0          |
| 986  | 河西   | 东9101  | 东91        | 河西供电服务中心     | 800       | 63.7440  | 7.97%    | 0                  | 576.3          |
| 987  | 河西   | 甲1607甲 | 甲16        | 河西供电服务中心     | 630       | 159.1800 | 25.27%   | 0                  | 344.8          |
| 988  | 河西   | 丽5604甲 | 丽56        | 河西供电服务中心     | 800       | 76.4640  | 9.56%    | 0                  | 563.5          |
| 989  | 河西   | 丽6702乙 | 丽67        | 河西供电服务中心     | 800       | 83.1840  | 10.40%   | 0                  | 556.8          |
| 990  | 河西   | 长1414甲 | 长14        | 河西供电服务中心     | 630       | 77.6000  | 12.32%   | 0                  | 426.4          |
| 991  | 河西   | 长3108乙 | 长31        | 河西供电服务中心     | 630       | 84.6800  | 13.44%   | 0                  | 419.3          |
| 992  | 河西   | 丽5601乙 | 丽56        | 河西供电服务中心     | 800       | 97.6560  | 12.21%   | 0                  | 542.3          |
| 993  | 河西   | 丽5601甲 | 丽56        | 河西供电服务中心     | 800       | 104.6400 | 13.08%   | 0                  | 535.4          |
| 994  | 河西   | 东6503  | 东65        | 河西供电服务中心     | 800       | 40.6080  | 5.08%    | 0                  | 599.4          |
| 995  | 河西   | 长1604乙 | 长16        | 河西供电服务中心     | 630       | 162.4800 | 25.79%   | 0                  | 341.5          |
| 996  | 河西   | 苏9402  | 苏94        | 河西供电服务中心     | 800       | 219.7200 | 27.47%   | 0                  | 420.3          |
| 997  | 河西   | 兰2805乙 | 兰28        | 河西供电服务中心     | 500       | 106.7680 | 21.35%   | 0                  | 293.2          |
| 998  | 河西   | 长1602甲 | 长16        | 河西供电服务中心     | 630       | 216.5800 | 34.38%   | 0                  | 287.4          |
| 999  | 河西   | 甲1303  | 甲13        | 河西供电服务中心     | 1000      | 160.7700 | 16.08%   | 0                  | 639.2          |
| 1000 | 河西   | 土3501  | 土35        | 河西供电服务中心     | 800       | 148.2720 | 18.53%   | 0                  | 491.7          |
| 1001 | 河西   | 长1411  | 长14        | 河西供电服务中心     | 500       | 135.3760 | 27.08%   | 0                  | 264.6          |
| 1002 | 河西   | 轻9605乙 | 轻96        | 河西供电服务中心     | 800       | 95.2080  | 11.90%   | 0                  | 544.8          |
| 1003 | 河西   | 兰1801  | 兰18        | 河西供电服务中心     | 630       | 124.8600 | 19.82%   | 0                  | 379.1          |
| 1004 | 河西   | 轻7607甲 | 轻76        | 河西供电服务中心     | 800       | 94.6320  | 11.83%   | 0                  | 545.4          |
| 1005 | 河西   | 双3805乙 | 双38        | 河西供电服务中心     | 500       | 116.4160 | 23.28%   | 0                  | 283.6          |
| 1006 | 河西   | 双5316  | 双53        | 河西供电服务中心     | 630       | 300.7500 | 47.74%   | 0                  | 203.3          |
| 1007 | 河西   | 双5317  | 双53        | 河西供电服务中心     | 630       | 279.5700 | 44.38%   | 0                  | 224.4          |
| 1008 | 河西   | 苏8226甲 | 苏82        | 河西供电服务中心     | 800       | 155.0880 | 19.39%   | 0                  | 484.9          |
| 1009 | 河西   | 利3407  | 利34        | 河西供电服务中心     | 630       | 181.7600 | 28.85%   | 0                  | 322.2          |
| 1010 | 河西   | 84306  | 843        | 河西供电服务中心     | 630       | 217.5300 | 34.53%   | 0                  | 286.5          |
| 1011 | 河西   | 地6606  | 地66        | 河西供电服务中心     | 630       | 232.9680 | 36.98%   | 0                  | 271.0          |
| 1012 | 河西   | 地3530  | 地35        | 河西供电服务中心     | 630       | 145.4160 | 23.08%   | 0                  | 358.6          |
| 1013 | 河西   | 17108  | 171        | 河西供电服务中心     | 630       | 131.5200 | 20.88%   | 0                  | 372.5          |

| 序号   | 行政区域 | 台区名称   | 所属10千伏线路名称 | 管理单位（供电服务中心） | 额定容量（kVA） | 最大负荷（kW） | 最大负载率（%） | 台区最大负荷日后需预留容量（kVA） | 用电报装可开放容量（kVA） |
|------|------|--------|------------|--------------|-----------|----------|----------|--------------------|----------------|
| 1014 | 河西   | 兰3109甲 | 兰31        | 河西供电服务中心     | 1000      | 145.4880 | 14.55%   | 0                  | 654.5          |
| 1015 | 河西   | 双3310  | 双33        | 河西供电服务中心     | 400       | 264.6120 | 66.15%   | 0                  | 55.4           |
| 1016 | 河西   | 江1615  | 江16        | 河西供电服务中心     | 400       | 112.0080 | 28.00%   | 0                  | 208.0          |
| 1017 | 河西   | 地1104甲 | 地11        | 河西供电服务中心     | 800       | 71.1600  | 8.90%    | 0                  | 568.8          |
| 1018 | 河西   | 江1702甲 | 江17        | 河西供电服务中心     | 1000      | 190.2900 | 19.03%   | 0                  | 609.7          |
| 1019 | 河西   | 丽5304乙 | 丽53        | 河西供电服务中心     | 800       | 149.0400 | 18.63%   | 0                  | 491.0          |
| 1020 | 河西   | 地6201乙 | 地62        | 河西供电服务中心     | 800       | 89.6400  | 11.21%   | 0                  | 550.4          |
| 1021 | 河西   | 兰1516  | 兰15        | 河西供电服务中心     | 400       | 179.7000 | 44.93%   | 0                  | 140.3          |
| 1022 | 河西   | 纪1818  | 纪18        | 河西供电服务中心     | 800       | 63.2400  | 7.91%    | 0                  | 576.8          |
| 1023 | 河西   | 丽5303  | 丽53        | 河西供电服务中心     | 1000      | 118.8000 | 11.88%   | 0                  | 681.2          |
| 1024 | 河西   | 江1701甲 | 江17        | 河西供电服务中心     | 1000      | 222.3900 | 22.24%   | 0                  | 577.6          |
| 1025 | 河西   | 长3815甲 | 长38        | 河西供电服务中心     | 800       | 93.7440  | 11.72%   | 0                  | 546.3          |
| 1026 | 河西   | 丽7216  | 丽72        | 河西供电服务中心     | 200       | 80.4180  | 40.21%   | 0                  | 79.6           |
| 1027 | 河西   | 苏8226乙 | 苏82        | 河西供电服务中心     | 800       | 140.1360 | 17.52%   | 0                  | 499.9          |
| 1028 | 河西   | 轻8514  | 轻85        | 河西供电服务中心     | 400       | 95.2560  | 23.81%   | 0                  | 224.7          |
| 1029 | 河西   | 江3210  | 江32        | 河西供电服务中心     | 400       | 73.5600  | 18.39%   | 0                  | 246.4          |
| 1030 | 河西   | 苏9201  | 苏92        | 河西供电服务中心     | 400       | 144.8160 | 36.20%   | 0                  | 175.2          |
| 1031 | 河西   | 纪3806乙 | 纪38        | 河西供电服务中心     | 630       | 79.7000  | 12.65%   | 0                  | 424.3          |
| 1032 | 河西   | 利2110  | 利21        | 河西供电服务中心     | 630       | 335.3400 | 53.23%   | 0                  | 168.7          |
| 1033 | 河西   | 46303  | 463        | 河西供电服务中心     | 630       | 227.2200 | 36.07%   | 0                  | 276.8          |
| 1034 | 河西   | 利2101  | 利21        | 河西供电服务中心     | 630       | 115.9200 | 18.40%   | 0                  | 388.1          |
| 1035 | 河西   | 双5321  | 双53        | 河西供电服务中心     | 630       | 280.9600 | 44.60%   | 0                  | 223.0          |
| 1036 | 河西   | 轻9616  | 轻96        | 河西供电服务中心     | 630       | 189.3600 | 30.06%   | 0                  | 314.6          |
| 1037 | 河西   | 46304  | 463        | 河西供电服务中心     | 630       | 151.0400 | 23.97%   | 0                  | 353.0          |
| 1038 | 河西   | 78908  | 789        | 河西供电服务中心     | 630       | 135.9000 | 21.57%   | 0                  | 368.1          |
| 1039 | 河西   | 地2415甲 | 地24        | 河西供电服务中心     | 630       | 177.8800 | 28.23%   | 0                  | 326.1          |
| 1040 | 河西   | 92904  | 929        | 河西供电服务中心     | 315       | 134.6900 | 42.76%   | 0                  | 117.3          |
| 1041 | 河西   | 轻7718甲 | 轻77        | 河西供电服务中心     | 630       | 79.0200  | 12.54%   | 0                  | 425.0          |
| 1042 | 河西   | 丽5320  | 丽53        | 河西供电服务中心     | 630       | 236.1600 | 37.49%   | 0                  | 267.8          |
| 1043 | 河西   | 84303  | 843        | 河西供电服务中心     | 630       | 76.9800  | 12.22%   | 0                  | 427.0          |
| 1044 | 河西   | 双4715  | 双47        | 河西供电服务中心     | 630       | 301.9800 | 47.93%   | 0                  | 202.0          |
| 1045 | 河西   | 双4704  | 双47        | 河西供电服务中心     | 630       | 234.5200 | 37.23%   | 0                  | 269.5          |
| 1046 | 河西   | 丽6416  | 丽64        | 河西供电服务中心     | 630       | 247.5000 | 39.29%   | 0                  | 256.5          |
| 1047 | 河西   | 45704  | 457        | 河西供电服务中心     | 630       | 153.2200 | 24.32%   | 0                  | 350.8          |
| 1048 | 河西   | 苏7305乙 | 苏73        | 河西供电服务中心     | 630       | 185.3200 | 29.42%   | 0                  | 318.7          |

| 序号   | 行政区域 | 台区名称   | 所属10千伏线路名称 | 管理单位（供电服务中心） | 额定容量（kVA） | 最大负荷（kW） | 最大负载率（%） | 台区最大负荷日后需预留容量（kVA） | 用电报装可开放容量（kVA） |
|------|------|--------|------------|--------------|-----------|----------|----------|--------------------|----------------|
| 1049 | 河西   | 双5323  | 双53        | 河西供电服务中心     | 630       | 281.3800 | 44.66%   | 0                  | 222.6          |
| 1050 | 河西   | 双4701  | 双47        | 河西供电服务中心     | 630       | 321.0000 | 50.95%   | 0                  | 183.0          |
| 1051 | 河西   | 92914乙 | 929        | 河西供电服务中心     | 630       | 299.5600 | 47.55%   | 0                  | 204.4          |
| 1052 | 河西   | 双4706  | 双47        | 河西供电服务中心     | 630       | 298.1800 | 47.33%   | 0                  | 205.8          |
| 1053 | 河西   | 纪2715  | 纪27        | 河西供电服务中心     | 630       | 94.6000  | 15.02%   | 0                  | 409.4          |
| 1054 | 河西   | 兰2703  | 兰27        | 河西供电服务中心     | 630       | 178.7000 | 28.37%   | 0                  | 325.3          |
| 1055 | 河西   | 84510  | 845        | 河西供电服务中心     | 630       | 336.1000 | 53.35%   | 0                  | 167.9          |
| 1056 | 河西   | 双4703  | 双47        | 河西供电服务中心     | 630       | 216.6800 | 34.39%   | 0                  | 287.3          |
| 1057 | 河西   | 兰3308甲 | 兰33        | 河西供电服务中心     | 630       | 222.4000 | 35.30%   | 0                  | 281.6          |
| 1058 | 河西   | 地6609  | 地66        | 河西供电服务中心     | 630       | 410.6000 | 65.17%   | 0                  | 93.4           |
| 1059 | 河西   | 地6213甲 | 地62        | 河西供电服务中心     | 630       | 197.7400 | 31.39%   | 0                  | 306.3          |
| 1060 | 河西   | 双4702  | 双47        | 河西供电服务中心     | 630       | 250.8400 | 39.82%   | 0                  | 253.2          |
| 1061 | 河西   | 双4705  | 双47        | 河西供电服务中心     | 630       | 276.7600 | 43.93%   | 0                  | 227.2          |
| 1062 | 河西   | 双5322  | 双53        | 河西供电服务中心     | 630       | 299.4400 | 47.53%   | 0                  | 204.6          |
| 1063 | 河西   | 92607甲 | 926        | 河西供电服务中心     | 630       | 150.4400 | 23.88%   | 0                  | 353.6          |
| 1064 | 河西   | 利2108  | 利21        | 河西供电服务中心     | 630       | 254.3200 | 40.37%   | 0                  | 249.7          |
| 1065 | 河西   | 92607乙 | 926        | 河西供电服务中心     | 630       | 160.1800 | 25.43%   | 0                  | 343.8          |
| 1066 | 河西   | 92914甲 | 929        | 河西供电服务中心     | 630       | 150.4400 | 23.88%   | 0                  | 353.6          |
| 1067 | 河西   | 轻7501甲 | 轻75        | 河西供电服务中心     | 630       | 233.7000 | 37.10%   | 0                  | 270.3          |
| 1068 | 河西   | 87815  | 878        | 河西供电服务中心     | 630       | 76.5600  | 12.15%   | 0                  | 427.4          |
| 1069 | 河西   | 78607  | 786        | 河西供电服务中心     | 630       | 77.8400  | 12.36%   | 0                  | 426.2          |
| 1070 | 河西   | 地2415乙 | 地24        | 河西供电服务中心     | 630       | 166.0800 | 26.36%   | 0                  | 337.9          |
| 1071 | 河西   | 利2311  | 利23        | 河西供电服务中心     | 630       | 238.0200 | 37.78%   | 0                  | 266.0          |
| 1072 | 河西   | 87817  | 878        | 河西供电服务中心     | 630       | 77.3400  | 12.28%   | 0                  | 426.7          |
| 1073 | 河西   | 87809  | 878        | 河西供电服务中心     | 630       | 319.8600 | 50.77%   | 0                  | 184.1          |
| 1074 | 河西   | 双3203  | 双32        | 河西供电服务中心     | 630       | 234.0200 | 37.15%   | 0                  | 270.0          |
| 1075 | 河西   | 轻8302  | 轻83        | 河西供电服务中心     | 630       | 78.9200  | 12.53%   | 0                  | 425.1          |
| 1076 | 河西   | 丽5308甲 | 丽53        | 河西供电服务中心     | 500       | 130.2720 | 26.05%   | 0                  | 269.7          |
| 1077 | 河西   | 双4205乙 | 双42        | 河西供电服务中心     | 500       | 184.7040 | 36.94%   | 0                  | 215.3          |
| 1078 | 河西   | 44812乙 | 448        | 河西供电服务中心     | 630       | 231.6960 | 36.78%   | 0                  | 272.3          |
| 1079 | 河西   | 轻7501乙 | 轻75        | 河西供电服务中心     | 630       | 366.5760 | 58.19%   | 0                  | 137.4          |
| 1080 | 河西   | 复2404乙 | 复24        | 河西供电服务中心     | 630       | 196.2000 | 31.14%   | 0                  | 307.8          |
| 1081 | 河西   | 双3205  | 双32        | 河西供电服务中心     | 630       | 164.8080 | 26.16%   | 0                  | 339.2          |
| 1082 | 河西   | 复2301乙 | 复23        | 河西供电服务中心     | 630       | 295.1280 | 46.85%   | 0                  | 208.9          |
| 1083 | 河西   | 46507甲 | 465        | 河西供电服务中心     | 630       | 132.0480 | 20.96%   | 0                  | 372.0          |

| 序号   | 行政区域 | 台区名称   | 所属10千伏线路名称 | 管理单位（供电服务中心） | 额定容量（kVA） | 最大负荷（kW） | 最大负载率（%） | 台区最大负荷日后需预留容量（kVA） | 用电报装可开放容量（kVA） |
|------|------|--------|------------|--------------|-----------|----------|----------|--------------------|----------------|
| 1084 | 河西   | 44812甲 | 448        | 河西供电服务中心     | 630       | 208.5120 | 33.10%   | 0                  | 295.5          |
| 1085 | 河西   | 地6620  | 地66        | 河西供电服务中心     | 630       | 207.2400 | 32.90%   | 0                  | 296.8          |
| 1086 | 河西   | 双3602  | 双36        | 河西供电服务中心     | 500       | 70.1000  | 14.02%   | 0                  | 329.9          |
| 1087 | 河西   | 79307  | 793        | 河西供电服务中心     | 500       | 255.0600 | 51.01%   | 0                  | 144.9          |
| 1088 | 河西   | 轻7513  | 轻75        | 河西供电服务中心     | 500       | 145.6800 | 29.14%   | 0                  | 254.3          |
| 1089 | 河西   | 45813  | 458        | 河西供电服务中心     | 400       | 34.5760  | 8.64%    | 0                  | 285.4          |
| 1090 | 河西   | 永9509  | 永95        | 河西供电服务中心     | 500       | 201.8200 | 40.36%   | 0                  | 198.2          |
| 1091 | 河西   | 双5318  | 双53        | 河西供电服务中心     | 630       | 630.0000 | 100.00%  | 0                  | 0.0            |
| 1092 | 河西   | 甲3801乙 | 甲38        | 河西供电服务中心     | 630       | 424.3200 | 67.35%   | 0                  | 79.7           |
| 1093 | 河西   | 双4709  | 双47        | 河西供电服务中心     | 630       | 300.0300 | 47.62%   | 0                  | 204.0          |
| 1094 | 河西   | 双3304乙 | 双33        | 河西供电服务中心     | 630       | 222.6000 | 35.33%   | 0                  | 281.4          |
| 1095 | 河西   | 双4707  | 双47        | 河西供电服务中心     | 630       | 295.7400 | 46.94%   | 0                  | 208.3          |
| 1096 | 河西   | 琼1512  | 琼15        | 河西供电服务中心     | 630       | 113.6300 | 18.04%   | 0                  | 390.4          |
| 1097 | 河西   | 地3404  | 地34        | 河西供电服务中心     | 630       | 349.1100 | 55.41%   | 0                  | 154.9          |
| 1098 | 河西   | 双4708  | 双47        | 河西供电服务中心     | 630       | 295.4100 | 46.89%   | 0                  | 208.6          |
| 1099 | 河西   | 85305  | 853        | 河西供电服务中心     | 400       | 133.2400 | 33.31%   | 0                  | 186.8          |
| 1100 | 河西   | 纪2701  | 纪27        | 河西供电服务中心     | 400       | 106.4400 | 26.61%   | 0                  | 213.6          |
| 1101 | 河西   | 地6202乙 | 地62        | 河西供电服务中心     | 800       | 114.2400 | 14.28%   | 0                  | 525.8          |
| 1102 | 河西   | 利4611  | 利46        | 河西供电服务中心     | 400       | 107.2800 | 26.82%   | 0                  | 212.7          |
| 1103 | 河西   | 44106  | 441        | 河西供电服务中心     | 800       | 92.1120  | 11.51%   | 0                  | 547.9          |
| 1104 | 河西   | 兰3501甲 | 兰35        | 河西供电服务中心     | 1000      | 146.8800 | 14.69%   | 0                  | 653.1          |
| 1105 | 河西   | 地6617  | 地66        | 河西供电服务中心     | 800       | 126.3360 | 15.79%   | 0                  | 513.7          |
| 1106 | 河西   | 永7411  | 永74        | 河西供电服务中心     | 315       | 92.9900  | 29.52%   | 0                  | 159.0          |
| 1107 | 河西   | 永7506乙 | 永75        | 河西供电服务中心     | 630       | 233.4200 | 37.05%   | 0                  | 270.6          |
| 1108 | 河西   | 江1601  | 江16        | 河西供电服务中心     | 630       | 167.5800 | 26.60%   | 0                  | 336.4          |
| 1109 | 河西   | 苏7101甲 | 苏71        | 河西供电服务中心     | 630       | 359.4400 | 57.05%   | 0                  | 144.6          |
| 1110 | 河西   | 兰1401  | 兰14        | 河西供电服务中心     | 630       | 229.9600 | 36.50%   | 0                  | 274.0          |
| 1111 | 河西   | 兰1402  | 兰14        | 河西供电服务中心     | 630       | 175.9200 | 27.92%   | 0                  | 328.1          |
| 1112 | 河西   | 84402  | 844        | 河西供电服务中心     | 630       | 86.0600  | 13.66%   | 0                  | 417.9          |
| 1113 | 河西   | 甲1705  | 甲17        | 河西供电服务中心     | 630       | 166.2400 | 26.39%   | 0                  | 337.8          |
| 1114 | 河西   | 84305  | 843        | 河西供电服务中心     | 630       | 73.0200  | 11.59%   | 0                  | 431.0          |
| 1115 | 河西   | 琼1202  | 琼12        | 河西供电服务中心     | 630       | 428.5400 | 68.02%   | 0                  | 75.5           |
| 1116 | 河西   | 兰3811  | 兰38        | 河西供电服务中心     | 630       | 565.8600 | 89.82%   | 0                  | 0.0            |
| 1117 | 河西   | 45412  | 454        | 河西供电服务中心     | 630       | 118.7000 | 18.84%   | 0                  | 385.3          |
| 1118 | 河西   | 双3306  | 双33        | 河西供电服务中心     | 630       | 294.2600 | 46.71%   | 0                  | 209.7          |

| 序号   | 行政区域 | 台区名称   | 所属10千伏线路名称 | 管理单位（供电服务中心） | 额定容量（kVA） | 最大负荷（kW） | 最大负载率（%） | 台区最大负荷日后需预留容量（kVA） | 用电报装可开放容量（kVA） |
|------|------|--------|------------|--------------|-----------|----------|----------|--------------------|----------------|
| 1119 | 河西   | 44806甲 | 448        | 河西供电服务中心     | 630       | 230.6200 | 36.61%   | 0                  | 273.4          |
| 1120 | 河西   | 86103  | 861        | 河西供电服务中心     | 630       | 279.7800 | 44.41%   | 0                  | 224.2          |
| 1121 | 河西   | 长1806  | 长18        | 河西供电服务中心     | 630       | 79.1200  | 12.56%   | 0                  | 424.9          |
| 1122 | 河西   | 双4716  | 双47        | 河西供电服务中心     | 630       | 292.3200 | 46.40%   | 0                  | 211.7          |
| 1123 | 河西   | 44601乙 | 446        | 河西供电服务中心     | 500       | 123.3440 | 24.67%   | 0                  | 276.7          |
| 1124 | 河西   | 轻9619甲 | 轻96        | 河西供电服务中心     | 630       | 247.9050 | 39.35%   | 0                  | 256.1          |
| 1125 | 河西   | 苏8203  | 苏82        | 河西供电服务中心     | 400       | 140.5600 | 35.14%   | 0                  | 179.4          |
| 1126 | 河西   | 利2402乙 | 利24        | 河西供电服务中心     | 630       | 142.9680 | 22.69%   | 0                  | 361.0          |
| 1127 | 河西   | 利2606  | 利26        | 河西供电服务中心     | 630       | 168.3800 | 26.73%   | 0                  | 335.6          |
| 1128 | 河西   | 85304  | 853        | 河西供电服务中心     | 630       | 45.5280  | 7.23%    | 0                  | 458.5          |
| 1129 | 河西   | 江3208  | 江32        | 河西供电服务中心     | 1000      | 166.5000 | 16.65%   | 0                  | 633.5          |
| 1130 | 河西   | 甲2202乙 | 甲22        | 河西供电服务中心     | 1000      | 195.9300 | 19.59%   | 0                  | 604.1          |
| 1131 | 河西   | 轻7503甲 | 轻75        | 河西供电服务中心     | 800       | 319.2720 | 39.91%   | 0                  | 320.7          |
| 1132 | 河西   | 琼1805乙 | 琼18        | 河西供电服务中心     | 800       | 95.9280  | 11.99%   | 0                  | 544.1          |
| 1133 | 河西   | 地2412甲 | 地24        | 河西供电服务中心     | 800       | 141.1440 | 17.64%   | 0                  | 498.9          |
| 1134 | 河西   | 92913  | 929        | 河西供电服务中心     | 200       | 125.7540 | 62.88%   | 0                  | 34.2           |
| 1135 | 河西   | 87703  | 877        | 河西供电服务中心     | 400       | 137.1720 | 34.29%   | 0                  | 182.8          |
| 1136 | 河西   | 苏9606  | 苏96        | 河西供电服务中心     | 630       | 330.0000 | 52.38%   | 0                  | 174.0          |
| 1137 | 河西   | 甲3610  | 甲36        | 河西供电服务中心     | 630       | 10.3000  | 1.63%    | 0                  | 493.7          |
| 1138 | 河西   | 兰1306  | 兰13        | 河西供电服务中心     | 630       | 139.3000 | 22.11%   | 0                  | 364.7          |
| 1139 | 河西   | 纪3113  | 纪31        | 河西供电服务中心     | 630       | 221.3200 | 35.13%   | 0                  | 282.7          |
| 1140 | 河西   | 甲1302  | 甲13        | 河西供电服务中心     | 630       | 176.1600 | 27.96%   | 0                  | 327.8          |
| 1141 | 河西   | 轻8809  | 轻88        | 河西供电服务中心     | 630       | 250.6400 | 39.78%   | 0                  | 253.4          |
| 1142 | 河西   | 地3101乙 | 地31        | 河西供电服务中心     | 630       | 150.5800 | 23.90%   | 0                  | 353.4          |
| 1143 | 河西   | 46302  | 463        | 河西供电服务中心     | 630       | 177.8200 | 28.23%   | 0                  | 326.2          |
| 1144 | 河西   | 轻9716  | 轻97        | 河西供电服务中心     | 315       | 39.2100  | 12.45%   | 0                  | 212.8          |
| 1145 | 河西   | 丽5504  | 丽55        | 河西供电服务中心     | 630       | 163.8200 | 26.00%   | 0                  | 340.2          |
| 1146 | 河西   | 隆2201乙 | 隆22        | 河西供电服务中心     | 630       | 162.2800 | 25.76%   | 0                  | 341.7          |
| 1147 | 河西   | 45701  | 457        | 河西供电服务中心     | 630       | 180.9200 | 28.72%   | 0                  | 323.1          |
| 1148 | 河西   | 兰1303  | 兰13        | 河西供电服务中心     | 630       | 146.0800 | 23.19%   | 0                  | 357.9          |
| 1149 | 河西   | 丽7511  | 丽75        | 河西供电服务中心     | 630       | 204.6000 | 32.48%   | 0                  | 299.4          |
| 1150 | 河西   | 92528  | 925        | 河西供电服务中心     | 630       | 142.7400 | 22.66%   | 0                  | 361.3          |
| 1151 | 河西   | 兰1310  | 兰13        | 河西供电服务中心     | 630       | 136.6600 | 21.69%   | 0                  | 367.3          |
| 1152 | 河西   | 长2501  | 长25        | 河西供电服务中心     | 630       | 118.9600 | 18.88%   | 0                  | 385.0          |
| 1153 | 河西   | 地6307  | 地63        | 河西供电服务中心     | 630       | 412.8400 | 65.53%   | 0                  | 91.2           |

| 序号   | 行政区域 | 台区名称   | 所属10千伏线路名称 | 管理单位（供电服务中心） | 额定容量（kVA） | 最大负荷（kW） | 最大负载率（%） | 台区最大负荷日后需预留容量（kVA） | 用电报装可开放容量（kVA） |
|------|------|--------|------------|--------------|-----------|----------|----------|--------------------|----------------|
| 1154 | 河西   | 45602  | 456        | 河西供电服务中心     | 630       | 136.4800 | 21.66%   | 0                  | 367.5          |
| 1155 | 河西   | 长3102甲 | 长31        | 河西供电服务中心     | 630       | 233.9400 | 37.13%   | 0                  | 270.1          |
| 1156 | 河西   | 兰1406  | 兰14        | 河西供电服务中心     | 630       | 102.0000 | 16.19%   | 0                  | 402.0          |
| 1157 | 河西   | 土3201  | 土32        | 河西供电服务中心     | 630       | 169.5800 | 26.92%   | 0                  | 334.4          |
| 1158 | 河西   | 轻9620  | 轻96        | 河西供电服务中心     | 630       | 288.8400 | 45.85%   | 0                  | 215.2          |
| 1159 | 河西   | 86303乙 | 863        | 河西供电服务中心     | 630       | 129.6800 | 20.58%   | 0                  | 374.3          |
| 1160 | 河西   | 江1614  | 江16        | 河西供电服务中心     | 630       | 161.5800 | 25.65%   | 0                  | 342.4          |
| 1161 | 河西   | 土2610  | 土26        | 河西供电服务中心     | 500       | 135.3280 | 27.07%   | 0                  | 264.7          |
| 1162 | 河西   | 纪3201  | 纪32        | 河西供电服务中心     | 500       | 153.9680 | 30.79%   | 0                  | 246.0          |
| 1163 | 河西   | 45506  | 455        | 河西供电服务中心     | 800       | 20.6800  | 2.59%    | 0                  | 619.3          |
| 1164 | 河西   | 甲3309  | 甲33        | 河西供电服务中心     | 315       | 26.7520  | 8.49%    | 0                  | 225.2          |
| 1165 | 河西   | 苏9316  | 苏93        | 河西供电服务中心     | 630       | 132.2880 | 21.00%   | 0                  | 371.7          |
| 1166 | 河西   | 纪2714  | 纪27        | 河西供电服务中心     | 630       | 187.5600 | 29.77%   | 0                  | 316.4          |
| 1167 | 河西   | 84514  | 845        | 河西供电服务中心     | 400       | 152.9280 | 38.23%   | 0                  | 167.1          |
| 1168 | 河西   | 双5422乙 | 双54        | 河西供电服务中心     | 800       | 221.2560 | 27.66%   | 0                  | 418.7          |
| 1169 | 河西   | 16811  | 168        | 河西供电服务中心     | 400       | 72.3680  | 18.09%   | 0                  | 247.6          |
| 1170 | 河西   | 土2615  | 土26        | 河西供电服务中心     | 400       | 134.0000 | 33.50%   | 0                  | 186.0          |
| 1171 | 河西   | 地2403甲 | 地24        | 河西供电服务中心     | 800       | 92.4240  | 11.55%   | 0                  | 547.6          |
| 1172 | 河西   | 地3420  | 地34        | 河西供电服务中心     | 500       | 283.0600 | 56.61%   | 0                  | 116.9          |
| 1173 | 河西   | 45804  | 458        | 河西供电服务中心     | 400       | 103.2360 | 25.81%   | 0                  | 216.8          |
| 1174 | 河西   | 苏8101甲 | 苏81        | 河西供电服务中心     | 1000      | 133.8600 | 13.39%   | 0                  | 666.1          |
| 1175 | 河西   | 轻7305  | 轻73        | 河西供电服务中心     | 630       | 88.2720  | 14.01%   | 0                  | 415.7          |
| 1176 | 河西   | 双5211乙 | 双52        | 河西供电服务中心     | 800       | 447.6600 | 55.96%   | 0                  | 192.3          |
| 1177 | 河西   | 45811  | 458        | 河西供电服务中心     | 630       | 339.5600 | 53.90%   | 0                  | 164.4          |
| 1178 | 河西   | 78606  | 786        | 河西供电服务中心     | 630       | 72.3200  | 11.48%   | 0                  | 431.7          |
| 1179 | 河西   | 17206  | 172        | 河西供电服务中心     | 630       | 274.7400 | 43.61%   | 0                  | 229.3          |
| 1180 | 河西   | 江1304乙 | 江13        | 河西供电服务中心     | 630       | 21.6400  | 3.43%    | 0                  | 482.4          |
| 1181 | 河西   | 丽5812乙 | 丽58        | 河西供电服务中心     | 630       | 43.1600  | 6.85%    | 0                  | 460.8          |
| 1182 | 河西   | 土2202  | 土22        | 河西供电服务中心     | 630       | 494.2200 | 78.45%   | 0                  | 9.8            |
| 1183 | 河西   | 纪3110甲 | 纪31        | 河西供电服务中心     | 630       | 278.6240 | 44.23%   | 0                  | 225.4          |
| 1184 | 河西   | 双4413  | 双44        | 河西供电服务中心     | 630       | 368.9200 | 58.56%   | 0                  | 135.1          |
| 1185 | 河西   | 土2203  | 土22        | 河西供电服务中心     | 630       | 451.9200 | 71.73%   | 0                  | 52.1           |
| 1186 | 河西   | 兰3813  | 兰38        | 河西供电服务中心     | 630       | 423.3600 | 67.20%   | 0                  | 80.6           |
| 1187 | 河西   | 土3608  | 土36        | 河西供电服务中心     | 630       | 441.2000 | 70.03%   | 0                  | 62.8           |
| 1188 | 河西   | 江3209  | 江32        | 河西供电服务中心     | 630       | 158.7200 | 25.19%   | 0                  | 345.3          |

| 序号   | 行政区域 | 台区名称   | 所属10千伏线路名称 | 管理单位（供电服务中心） | 额定容量（kVA） | 最大负荷（kW） | 最大负载率（%） | 台区最大负荷日后需预留容量（kVA） | 用电报装可开放容量（kVA） |
|------|------|--------|------------|--------------|-----------|----------|----------|--------------------|----------------|
| 1189 | 河西   | 17207  | 172        | 河西供电服务中心     | 630       | 100.9000 | 16.02%   | 0                  | 403.1          |
| 1190 | 河西   | 丽5204乙 | 丽52        | 河西供电服务中心     | 630       | 79.6800  | 12.65%   | 0                  | 424.3          |
| 1191 | 河西   | 地6610  | 地66        | 河西供电服务中心     | 630       | 430.9400 | 68.40%   | 0                  | 73.1           |
| 1192 | 河西   | 江1604  | 江16        | 河西供电服务中心     | 630       | 140.0600 | 22.23%   | 0                  | 363.9          |
| 1193 | 河西   | 丽7523  | 丽75        | 河西供电服务中心     | 630       | 253.8200 | 40.29%   | 0                  | 250.2          |
| 1194 | 河西   | 土2103  | 土21        | 河西供电服务中心     | 630       | 201.3600 | 31.96%   | 0                  | 302.6          |
| 1195 | 河西   | 江1608  | 江16        | 河西供电服务中心     | 630       | 108.6400 | 17.24%   | 0                  | 395.4          |
| 1196 | 河西   | 江1605  | 江16        | 河西供电服务中心     | 630       | 115.7600 | 18.37%   | 0                  | 388.2          |
| 1197 | 河西   | 江1618  | 江16        | 河西供电服务中心     | 630       | 117.3600 | 18.63%   | 0                  | 386.6          |
| 1198 | 河西   | 土3609  | 土36        | 河西供电服务中心     | 630       | 491.2200 | 77.97%   | 0                  | 12.8           |
| 1199 | 河西   | 双3207  | 双32        | 河西供电服务中心     | 630       | 202.9400 | 32.21%   | 0                  | 301.1          |
| 1200 | 河西   | 轻9618  | 轻96        | 河西供电服务中心     | 500       | 109.4720 | 21.89%   | 0                  | 290.5          |
| 1201 | 河西   | 双5506乙 | 双55        | 河西供电服务中心     | 500       | 204.5280 | 40.91%   | 0                  | 195.5          |
| 1202 | 河西   | 兰1309  | 兰13        | 河西供电服务中心     | 500       | 132.6080 | 26.52%   | 0                  | 267.4          |
| 1203 | 河西   | 地6613  | 地66        | 河西供电服务中心     | 500       | 132.2240 | 26.44%   | 0                  | 267.8          |
| 1204 | 河西   | 丽7105乙 | 丽71        | 河西供电服务中心     | 800       | 94.9440  | 11.87%   | 0                  | 545.1          |
| 1205 | 河西   | 丽5102甲 | 丽51        | 河西供电服务中心     | 800       | 93.6240  | 11.70%   | 0                  | 546.4          |
| 1206 | 河西   | 兰2208甲 | 兰22        | 河西供电服务中心     | 1000      | 163.8000 | 16.38%   | 0                  | 636.2          |
| 1207 | 河西   | 丽5203乙 | 丽52        | 河西供电服务中心     | 800       | 93.7440  | 11.72%   | 0                  | 546.3          |
| 1208 | 河西   | 轻7620  | 轻76        | 河西供电服务中心     | 400       | 307.2600 | 76.82%   | 0                  | 12.7           |
| 1209 | 河西   | 双4224乙 | 双42        | 河西供电服务中心     | 800       | 69.2160  | 8.65%    | 0                  | 570.8          |
| 1210 | 河西   | 46408  | 464        | 河西供电服务中心     | 200       | 137.8380 | 68.92%   | 0                  | 22.2           |
| 1211 | 河西   | 长1808甲 | 长18        | 河西供电服务中心     | 800       | 93.6960  | 11.71%   | 0                  | 546.3          |
| 1212 | 河西   | 复4402  | 复44        | 河西供电服务中心     | 630       | 240.4560 | 38.17%   | 0                  | 263.5          |
| 1213 | 河西   | 琼1702乙 | 琼17        | 河西供电服务中心     | 630       | 181.0720 | 28.74%   | 0                  | 322.9          |
| 1214 | 河西   | 江2207  | 江22        | 河西供电服务中心     | 630       | 79.7400  | 12.66%   | 0                  | 424.3          |
| 1215 | 河西   | 纪1814乙 | 纪18        | 河西供电服务中心     | 630       | 109.5400 | 17.39%   | 0                  | 394.5          |
| 1216 | 河西   | 轻8515  | 轻85        | 河西供电服务中心     | 630       | 152.4800 | 24.20%   | 0                  | 351.5          |
| 1217 | 河西   | 16106  | 161        | 河西供电服务中心     | 630       | 86.9000  | 13.79%   | 0                  | 417.1          |
| 1218 | 河西   | 84524  | 845        | 河西供电服务中心     | 630       | 239.7000 | 38.05%   | 0                  | 264.3          |
| 1219 | 河西   | 轻7602  | 轻76        | 河西供电服务中心     | 630       | 347.2800 | 55.12%   | 0                  | 156.7          |
| 1220 | 河西   | 永7107  | 永71        | 河西供电服务中心     | 315       | 198.7700 | 63.10%   | 0                  | 53.2           |
| 1221 | 河西   | 16913  | 169        | 河西供电服务中心     | 630       | 244.6200 | 38.83%   | 0                  | 259.4          |
| 1222 | 河西   | 轻9306  | 轻93        | 河西供电服务中心     | 630       | 159.1000 | 25.25%   | 0                  | 344.9          |
| 1223 | 河西   | 双3502  | 双35        | 河西供电服务中心     | 630       | 163.3400 | 25.93%   | 0                  | 340.7          |

| 序号   | 行政区域 | 台区名称   | 所属10千伏线路名称 | 管理单位（供电服务中心） | 额定容量（kVA） | 最大负荷（kW） | 最大负载率（%） | 台区最大负荷日后需预留容量（kVA） | 用电报装可开放容量（kVA） |
|------|------|--------|------------|--------------|-----------|----------|----------|--------------------|----------------|
| 1224 | 河西   | 双5315  | 双53        | 河西供电服务中心     | 630       | 260.9000 | 41.41%   | 0                  | 243.1          |
| 1225 | 河西   | 纪3705  | 纪37        | 河西供电服务中心     | 630       | 148.9200 | 23.64%   | 0                  | 355.1          |
| 1226 | 河西   | 兰3812  | 兰38        | 河西供电服务中心     | 630       | 561.1600 | 89.07%   | 0                  | 0.0            |
| 1227 | 河西   | 兰2802  | 兰28        | 河西供电服务中心     | 630       | 157.0400 | 24.93%   | 0                  | 347.0          |
| 1228 | 河西   | 长1807  | 长18        | 河西供电服务中心     | 630       | 51.7000  | 8.21%    | 0                  | 452.3          |
| 1229 | 河西   | 双4711  | 双47        | 河西供电服务中心     | 630       | 206.0000 | 32.70%   | 0                  | 298.0          |
| 1230 | 河西   | 双4407  | 双44        | 河西供电服务中心     | 630       | 288.0800 | 45.73%   | 0                  | 215.9          |
| 1231 | 河西   | 土2614  | 土26        | 河西供电服务中心     | 400       | 139.3120 | 34.83%   | 0                  | 180.7          |
| 1232 | 河西   | 土2605  | 土26        | 河西供电服务中心     | 500       | 129.5360 | 25.91%   | 0                  | 270.5          |
| 1233 | 河西   | 长1503甲 | 长15        | 河西供电服务中心     | 500       | 91.5040  | 18.30%   | 0                  | 308.5          |
| 1234 | 河西   | 44504  | 445        | 河西供电服务中心     | 400       | 63.8080  | 15.95%   | 0                  | 256.2          |
| 1235 | 河西   | 双4401甲 | 双44        | 河西供电服务中心     | 500       | 296.5440 | 59.31%   | 0                  | 103.5          |
| 1236 | 河西   | 纪1211  | 纪12        | 河西供电服务中心     | 500       | 115.0720 | 23.01%   | 0                  | 284.9          |
| 1237 | 河西   | 兰1514  | 兰15        | 河西供电服务中心     | 250       | 131.0880 | 52.44%   | 0                  | 68.9           |
| 1238 | 河西   | 45504  | 455        | 河西供电服务中心     | 400       | 11.1500  | 2.79%    | 0                  | 308.9          |
| 1239 | 河西   | 地3209  | 地32        | 河西供电服务中心     | 630       | 143.8400 | 22.83%   | 0                  | 360.2          |
| 1240 | 河西   | 地3519  | 地35        | 河西供电服务中心     | 400       | 94.6920  | 23.67%   | 0                  | 225.3          |
| 1241 | 河西   | 兰1517  | 兰15        | 河西供电服务中心     | 400       | 126.6960 | 31.67%   | 0                  | 193.3          |
| 1242 | 河西   | 丽7104甲 | 丽71        | 河西供电服务中心     | 800       | 221.8080 | 27.73%   | 0                  | 418.2          |
| 1243 | 河西   | 甲3804  | 甲38        | 河西供电服务中心     | 400       | 121.9800 | 30.50%   | 0                  | 198.0          |
| 1244 | 河西   | 长1702  | 长17        | 河西供电服务中心     | 400       | 111.8160 | 27.95%   | 0                  | 208.2          |
| 1245 | 河西   | 兰2209乙 | 兰22        | 河西供电服务中心     | 1000      | 232.7700 | 23.28%   | 0                  | 567.2          |
| 1246 | 河西   | 苏6704  | 苏67        | 河西供电服务中心     | 400       | 101.3040 | 25.33%   | 0                  | 218.7          |
| 1247 | 河西   | 丽5102乙 | 丽51        | 河西供电服务中心     | 800       | 141.0240 | 17.63%   | 0                  | 499.0          |
| 1248 | 河西   | 地3518  | 地35        | 河西供电服务中心     | 500       | 99.0000  | 19.80%   | 0                  | 301.0          |
| 1249 | 河西   | 双3309  | 双33        | 河西供电服务中心     | 400       | 286.1760 | 71.54%   | 0                  | 33.8           |
| 1250 | 河西   | 利4612乙 | 利46        | 河西供电服务中心     | 800       | 91.1280  | 11.39%   | 0                  | 548.9          |
| 1251 | 河西   | 兰1504  | 兰15        | 河西供电服务中心     | 800       | 155.9520 | 19.49%   | 0                  | 484.0          |
| 1252 | 河西   | 86207  | 862        | 河西供电服务中心     | 630       | 133.1400 | 21.13%   | 0                  | 370.9          |
| 1253 | 河西   | 92527  | 925        | 河西供电服务中心     | 630       | 396.4600 | 62.93%   | 0                  | 107.5          |
| 1254 | 河西   | 丽6412甲 | 丽64        | 河西供电服务中心     | 630       | 73.8400  | 11.72%   | 0                  | 430.2          |
| 1255 | 河西   | 利2104  | 利21        | 河西供电服务中心     | 630       | 178.2200 | 28.29%   | 0                  | 325.8          |
| 1256 | 河西   | 甲3106  | 甲31        | 河西供电服务中心     | 630       | 243.9800 | 38.73%   | 0                  | 260.0          |
| 1257 | 河西   | 利4405  | 利44        | 河西供电服务中心     | 630       | 187.8960 | 29.82%   | 0                  | 316.1          |
| 1258 | 河西   | 地2409甲 | 地24        | 河西供电服务中心     | 630       | 137.1800 | 21.77%   | 0                  | 366.8          |

| 序号   | 行政区域 | 台区名称   | 所属10千伏线路名称 | 管理单位（供电服务中心） | 额定容量（kVA） | 最大负荷（kW） | 最大负载率（%） | 台区最大负荷日后需预留容量（kVA） | 用电报装可开放容量（kVA） |
|------|------|--------|------------|--------------|-----------|----------|----------|--------------------|----------------|
| 1259 | 河西   | 长1414乙 | 长14        | 河西供电服务中心     | 630       | 7.1600   | 1.14%    | 0                  | 496.8          |
| 1260 | 河西   | 微4506  | 微45        | 河西供电服务中心     | 630       | 197.6000 | 31.37%   | 0                  | 306.4          |
| 1261 | 河西   | 轻9622  | 轻96        | 河西供电服务中心     | 630       | 276.9200 | 43.96%   | 0                  | 227.1          |
| 1262 | 河西   | 甲1102  | 甲11        | 河西供电服务中心     | 630       | 121.4800 | 19.28%   | 0                  | 382.5          |
| 1263 | 河西   | 轻7618  | 轻76        | 河西供电服务中心     | 630       | 355.8000 | 56.48%   | 0                  | 148.2          |
| 1264 | 河西   | 土3306  | 土33        | 河西供电服务中心     | 630       | 213.8800 | 33.95%   | 0                  | 290.1          |
| 1265 | 河西   | 甲2703  | 甲27        | 河西供电服务中心     | 630       | 241.7400 | 38.37%   | 0                  | 262.3          |
| 1266 | 河西   | 92912  | 929        | 河西供电服务中心     | 200       | 0.0600   | 0.03%    | 0                  | 159.9          |
| 1267 | 河西   | 土3610  | 土36        | 河西供电服务中心     | 400       | 77.9200  | 19.48%   | 0                  | 242.1          |
| 1268 | 河西   | 琼1506  | 琼15        | 河西供电服务中心     | 200       | 109.0600 | 54.53%   | 0                  | 50.9           |
| 1269 | 河西   | 84312乙 | 843        | 河西供电服务中心     | 800       | 383.2160 | 47.90%   | 0                  | 256.8          |
| 1270 | 河西   | 44102  | 441        | 河西供电服务中心     | 400       | 50.6280  | 12.66%   | 0                  | 269.4          |
| 1271 | 河西   | 86102  | 861        | 河西供电服务中心     | 400       | 201.0000 | 50.25%   | 0                  | 119.0          |
| 1272 | 河西   | 甲1402乙 | 甲14        | 河西供电服务中心     | 800       | 202.9200 | 25.37%   | 0                  | 437.1          |
| 1273 | 河西   | 丽6503乙 | 丽65        | 河西供电服务中心     | 800       | 95.2080  | 11.90%   | 0                  | 544.8          |
| 1274 | 河西   | 轻9601  | 轻96        | 河西供电服务中心     | 800       | 136.1280 | 17.02%   | 0                  | 503.9          |
| 1275 | 河西   | 纪2601乙 | 纪26        | 河西供电服务中心     | 1000      | 175.2000 | 17.52%   | 0                  | 624.8          |
| 1276 | 河西   | 86301  | 863        | 河西供电服务中心     | 630       | 157.5000 | 25.00%   | 0                  | 346.5          |
| 1277 | 河西   | 苏8217  | 苏82        | 河西供电服务中心     | 630       | 209.3800 | 33.23%   | 0                  | 294.6          |
| 1278 | 河西   | 84504  | 845        | 河西供电服务中心     | 630       | 104.7200 | 16.62%   | 0                  | 399.3          |
| 1279 | 河西   | 甲2101乙 | 甲21        | 河西供电服务中心     | 630       | 191.1200 | 30.34%   | 0                  | 312.9          |
| 1280 | 河西   | 16916  | 169        | 河西供电服务中心     | 630       | 108.7000 | 17.25%   | 0                  | 395.3          |
| 1281 | 河西   | 地2416甲 | 地24        | 河西供电服务中心     | 630       | 138.5400 | 21.99%   | 0                  | 365.5          |
| 1282 | 河西   | 长1410甲 | 长14        | 河西供电服务中心     | 630       | 291.6800 | 46.30%   | 0                  | 212.3          |
| 1283 | 河西   | 16917  | 169        | 河西供电服务中心     | 630       | 241.4200 | 38.32%   | 0                  | 262.6          |
| 1284 | 河西   | 利3406甲 | 利34        | 河西供电服务中心     | 630       | 169.6400 | 26.93%   | 0                  | 334.4          |
| 1285 | 河西   | 地3516  | 地35        | 河西供电服务中心     | 315       | 54.9700  | 17.45%   | 0                  | 197.0          |
| 1286 | 河西   | 永7102  | 永71        | 河西供电服务中心     | 630       | 153.9800 | 24.44%   | 0                  | 350.0          |
| 1287 | 河西   | 86303甲 | 863        | 河西供电服务中心     | 630       | 146.8600 | 23.31%   | 0                  | 357.1          |
| 1288 | 河西   | 44811  | 448        | 河西供电服务中心     | 630       | 98.8320  | 15.69%   | 0                  | 405.2          |
| 1289 | 河西   | 长1510乙 | 长15        | 河西供电服务中心     | 630       | 295.3200 | 46.88%   | 0                  | 208.7          |
| 1290 | 河西   | 长1412乙 | 长14        | 河西供电服务中心     | 630       | 31.8240  | 5.05%    | 0                  | 472.2          |
| 1291 | 河西   | 江3506  | 江35        | 河西供电服务中心     | 630       | 197.7600 | 31.39%   | 0                  | 306.2          |
| 1292 | 河西   | 44208乙 | 442        | 河西供电服务中心     | 800       | 162.3360 | 20.29%   | 0                  | 477.7          |
| 1293 | 河西   | 利3413  | 利34        | 河西供电服务中心     | 800       | 172.9920 | 21.62%   | 0                  | 467.0          |

| 序号   | 行政区域 | 台区名称   | 所属10千伏线路名称 | 管理单位（供电服务中心） | 额定容量（kVA） | 最大负荷（kW） | 最大负载率（%） | 台区最大负荷日后需预留容量（kVA） | 用电报装可开放容量（kVA） |
|------|------|--------|------------|--------------|-----------|----------|----------|--------------------|----------------|
| 1294 | 河西   | 地6201甲 | 地62        | 河西供电服务中心     | 800       | 95.2320  | 11.90%   | 0                  | 544.8          |
| 1295 | 河西   | 46402  | 464        | 河西供电服务中心     | 400       | 142.4480 | 35.61%   | 0                  | 177.6          |
| 1296 | 河西   | 兰2205甲 | 兰22        | 河西供电服务中心     | 1000      | 226.4400 | 22.64%   | 0                  | 573.6          |
| 1297 | 河西   | 46602乙 | 466        | 河西供电服务中心     | 1000      | 222.5100 | 22.25%   | 0                  | 577.5          |
| 1298 | 河西   | 兰1502乙 | 兰15        | 河西供电服务中心     | 1000      | 138.3900 | 13.84%   | 0                  | 661.6          |
| 1299 | 河西   | 丽7506  | 丽75        | 河西供电服务中心     | 400       | 184.9260 | 46.23%   | 0                  | 135.1          |
| 1300 | 河西   | 东6502  | 东65        | 河西供电服务中心     | 400       | 60.3360  | 15.08%   | 0                  | 259.7          |
| 1301 | 河西   | 丽5315甲 | 丽53        | 河西供电服务中心     | 630       | 239.2600 | 37.98%   | 0                  | 264.7          |
| 1302 | 河西   | 92214  | 922        | 河西供电服务中心     | 630       | 179.2400 | 28.45%   | 0                  | 324.8          |
| 1303 | 河西   | 甲1703  | 甲17        | 河西供电服务中心     | 630       | 101.3800 | 16.09%   | 0                  | 402.6          |
| 1304 | 河西   | 江3213  | 江32        | 河西供电服务中心     | 630       | 164.7600 | 26.15%   | 0                  | 339.2          |
| 1305 | 河西   | 丽7503甲 | 丽75        | 河西供电服务中心     | 630       | 517.3000 | 82.11%   | 0                  | 0.0            |
| 1306 | 河西   | 土2611  | 土26        | 河西供电服务中心     | 630       | 301.7200 | 47.89%   | 0                  | 202.3          |
| 1307 | 河西   | 甲3608乙 | 甲36        | 河西供电服务中心     | 630       | 133.7200 | 21.23%   | 0                  | 370.3          |
| 1308 | 河西   | 兰1802  | 兰18        | 河西供电服务中心     | 630       | 299.1200 | 47.48%   | 0                  | 204.9          |
| 1309 | 河西   | 轻9714  | 轻97        | 河西供电服务中心     | 630       | 330.0800 | 52.39%   | 0                  | 173.9          |
| 1310 | 河西   | 纪1304  | 纪13        | 河西供电服务中心     | 500       | 112.8480 | 22.57%   | 0                  | 287.2          |
| 1311 | 河西   | 双3303  | 双33        | 河西供电服务中心     | 630       | 317.7360 | 50.43%   | 0                  | 186.3          |
| 1312 | 河西   | 琼1409  | 琼14        | 河西供电服务中心     | 800       | 200.2560 | 25.03%   | 0                  | 439.7          |
| 1313 | 河西   | 兰2403甲 | 兰24        | 河西供电服务中心     | 1000      | 153.8700 | 15.39%   | 0                  | 646.1          |
| 1314 | 河西   | 江2206甲 | 江22        | 河西供电服务中心     | 800       | 107.1120 | 13.39%   | 0                  | 532.9          |
| 1315 | 河西   | 隆1101  | 隆11        | 河西供电服务中心     | 400       | 116.8680 | 29.22%   | 0                  | 203.1          |
| 1316 | 河西   | 地3210  | 地32        | 河西供电服务中心     | 630       | 111.9360 | 17.77%   | 0                  | 392.1          |
| 1317 | 河西   | 轻9623  | 轻96        | 河西供电服务中心     | 630       | 286.8800 | 45.54%   | 0                  | 217.1          |
| 1318 | 河西   | 江3505  | 江35        | 河西供电服务中心     | 630       | 220.3200 | 34.97%   | 0                  | 283.7          |
| 1319 | 河西   | 复4305乙 | 462        | 河西供电服务中心     | 630       | 79.4800  | 12.62%   | 0                  | 424.5          |
| 1320 | 河西   | 双5305乙 | 双53        | 河西供电服务中心     | 630       | 223.9800 | 35.55%   | 0                  | 280.0          |
| 1321 | 河西   | 地2621  | 地26        | 河西供电服务中心     | 630       | 155.3600 | 24.66%   | 0                  | 348.6          |
| 1322 | 河西   | 丽7514  | 丽75        | 河西供电服务中心     | 630       | 276.5600 | 43.90%   | 0                  | 227.4          |
| 1323 | 河西   | 江1611甲 | 江16        | 河西供电服务中心     | 630       | 234.0600 | 37.15%   | 0                  | 269.9          |
| 1324 | 河西   | 江3212  | 江32        | 河西供电服务中心     | 630       | 123.9400 | 19.67%   | 0                  | 380.1          |
| 1325 | 河西   | 纪3405  | 纪34        | 河西供电服务中心     | 315       | 105.2300 | 33.41%   | 0                  | 146.8          |
| 1326 | 河西   | 双5411乙 | 双54        | 河西供电服务中心     | 630       | 191.0600 | 30.33%   | 0                  | 312.9          |
| 1327 | 河西   | 46707  | 467        | 河西供电服务中心     | 400       | 74.2440  | 18.56%   | 0                  | 245.8          |
| 1328 | 河西   | 16503  | 165        | 河西供电服务中心     | 630       | 181.4880 | 28.81%   | 0                  | 322.5          |

| 序号   | 行政区域 | 台区名称   | 所属10千伏线路名称 | 管理单位（供电服务中心） | 额定容量（kVA） | 最大负荷（kW） | 最大负载率（%） | 台区最大负荷日后需预留容量（kVA） | 用电报装可开放容量（kVA） |
|------|------|--------|------------|--------------|-----------|----------|----------|--------------------|----------------|
| 1329 | 河西   | 复2309甲 | 复23        | 河西供电服务中心     | 630       | 173.2800 | 27.50%   | 0                  | 330.7          |
| 1330 | 河西   | 轻9201  | 轻92        | 河西供电服务中心     | 315       | 22.5510  | 7.16%    | 0                  | 229.4          |
| 1331 | 河西   | 利2221  | 利22        | 河西供电服务中心     | 630       | 197.0400 | 31.28%   | 0                  | 307.0          |
| 1332 | 河西   | 16904  | 169        | 河西供电服务中心     | 630       | 202.0600 | 32.07%   | 0                  | 301.9          |
| 1333 | 河西   | 长2703  | 长27        | 河西供电服务中心     | 630       | 131.5400 | 20.88%   | 0                  | 372.5          |
| 1334 | 河西   | 丽6415乙 | 丽64        | 河西供电服务中心     | 630       | 90.6800  | 14.39%   | 0                  | 413.3          |
| 1335 | 河西   | 纪1205  | 纪12        | 河西供电服务中心     | 630       | 136.4600 | 21.66%   | 0                  | 367.5          |
| 1336 | 河西   | 云1804  | 云18        | 河西供电服务中心     | 630       | 159.7400 | 25.36%   | 0                  | 344.3          |
| 1337 | 河西   | 隆2302  | 隆23        | 河西供电服务中心     | 630       | 427.5000 | 67.86%   | 0                  | 76.5           |
| 1338 | 河西   | 轻8606甲 | 轻86        | 河西供电服务中心     | 630       | 176.6600 | 28.04%   | 0                  | 327.3          |
| 1339 | 河西   | 永7811  | 永78        | 河西供电服务中心     | 630       | 115.1400 | 18.28%   | 0                  | 388.9          |
| 1340 | 河西   | 利2606  | 利26        | 河西供电服务中心     | 630       | 168.3800 | 26.73%   | 0                  | 335.6          |
| 1341 | 河西   | 双4610  | 双46        | 河西供电服务中心     | 630       | 152.5200 | 24.21%   | 0                  | 351.5          |
| 1342 | 河西   | 土2613  | 土26        | 河西供电服务中心     | 400       | 119.2160 | 29.80%   | 0                  | 200.8          |
| 1343 | 河西   | 纪1314  | 纪13        | 河西供电服务中心     | 250       | 76.3360  | 30.53%   | 0                  | 123.7          |
| 1344 | 河西   | 琼1333  | 琼13        | 河西供电服务中心     | 400       | 101.3600 | 25.34%   | 0                  | 218.6          |
| 1345 | 河西   | 丽5304甲 | 丽53        | 河西供电服务中心     | 800       | 161.4240 | 20.18%   | 0                  | 478.6          |
| 1346 | 河西   | 江2602  | 江26        | 河西供电服务中心     | 400       | 179.9400 | 44.99%   | 0                  | 140.1          |
| 1347 | 河西   | 46706甲 | 467        | 河西供电服务中心     | 800       | 96.6480  | 12.08%   | 0                  | 543.4          |
| 1348 | 河西   | 隆2105  | 隆21        | 河西供电服务中心     | 400       | 171.0360 | 42.76%   | 0                  | 149.0          |
| 1349 | 河西   | 兰3104甲 | 兰31        | 河西供电服务中心     | 800       | 143.8080 | 17.98%   | 0                  | 496.2          |
| 1350 | 河西   | 利3519  | 利35        | 河西供电服务中心     | 400       | 155.3160 | 38.83%   | 0                  | 164.7          |
| 1351 | 河西   | 永9503  | 永95        | 河西供电服务中心     | 1000      | 222.6600 | 22.27%   | 0                  | 577.3          |
| 1352 | 河西   | 长1802甲 | 长18        | 河西供电服务中心     | 800       | 189.6720 | 23.71%   | 0                  | 450.3          |
| 1353 | 河西   | 双3517甲 | 双35        | 河西供电服务中心     | 800       | 139.5600 | 17.45%   | 0                  | 500.4          |
| 1354 | 河西   | 兰2608乙 | 兰26        | 河西供电服务中心     | 630       | 176.2080 | 27.97%   | 0                  | 327.8          |
| 1355 | 河西   | 长1801  | 长18        | 河西供电服务中心     | 630       | 168.1200 | 26.69%   | 0                  | 335.9          |
| 1356 | 河西   | 江2109乙 | 江21        | 河西供电服务中心     | 630       | 177.8000 | 28.22%   | 0                  | 326.2          |
| 1357 | 河西   | 兰1807  | 兰18        | 河西供电服务中心     | 630       | 109.3800 | 17.36%   | 0                  | 394.6          |
| 1358 | 河西   | 45408  | 454        | 河西供电服务中心     | 630       | 150.2400 | 23.85%   | 0                  | 353.8          |
| 1359 | 河西   | 双3110乙 | 双31        | 河西供电服务中心     | 500       | 218.9120 | 43.78%   | 0                  | 181.1          |
| 1360 | 河西   | 江1603  | 江16        | 河西供电服务中心     | 500       | 126.0300 | 25.21%   | 0                  | 274.0          |
| 1361 | 河西   | 92301  | 923        | 河西供电服务中心     | 200       | 40.9480  | 20.47%   | 0                  | 119.1          |
| 1362 | 河西   | 87107乙 | 871        | 河西供电服务中心     | 1000      | 111.5400 | 11.15%   | 0                  | 688.5          |
| 1363 | 河西   | 琼1801乙 | 琼18        | 河西供电服务中心     | 800       | 159.0900 | 19.89%   | 0                  | 480.9          |

| 序号   | 行政区域 | 台区名称     | 所属10千伏线路名称 | 管理单位（供电服务中心） | 额定容量（kVA） | 最大负荷（kW） | 最大负载率（%） | 台区最大负荷日后需预留容量（kVA） | 用电报装可开放容量（kVA） |
|------|------|----------|------------|--------------|-----------|----------|----------|--------------------|----------------|
| 1364 | 河西   | 双3202甲   | 双32        | 河西供电服务中心     | 630       | 294.8200 | 46.80%   | 0                  | 209.2          |
| 1365 | 河西   | 江2808    | 江28        | 河西供电服务中心     | 630       | 157.9200 | 25.07%   | 0                  | 346.1          |
| 1366 | 河西   | 微4209HK  | 微42        | 河西供电服务中心     | 630       | 380.2200 | 60.35%   | 0                  | 123.8          |
| 1367 | 河西   | 纪3717乙   | 纪37        | 河西供电服务中心     | 630       | 122.6400 | 19.47%   | 0                  | 381.4          |
| 1368 | 河西   | 双5604    | 双56        | 河西供电服务中心     | 630       | 171.1000 | 27.16%   | 0                  | 332.9          |
| 1369 | 河西   | 92205    | 922        | 河西供电服务中心     | 630       | 183.1600 | 29.07%   | 0                  | 320.8          |
| 1370 | 河西   | 利3512乙   | 利35        | 河西供电服务中心     | 630       | 155.3600 | 24.66%   | 0                  | 348.6          |
| 1371 | 河西   | 46309    | 463        | 河西供电服务中心     | 630       | 143.5800 | 22.79%   | 0                  | 360.4          |
| 1372 | 河西   | 85202    | 852        | 河西供电服务中心     | 630       | 161.0400 | 25.56%   | 0                  | 343.0          |
| 1373 | 河西   | 江1501    | 江15        | 河西供电服务中心     | 630       | 74.3000  | 11.79%   | 0                  | 429.7          |
| 1374 | 河西   | 双3604    | 双36        | 河西供电服务中心     | 630       | 243.8200 | 38.70%   | 0                  | 260.2          |
| 1375 | 河西   | 丽7102乙   | 丽71        | 河西供电服务中心     | 630       | 261.6200 | 41.53%   | 0                  | 242.4          |
| 1376 | 河西   | 45823    | 458        | 河西供电服务中心     | 315       | 39.5300  | 12.55%   | 0                  | 212.5          |
| 1377 | 河西   | 兰3708    | 兰37        | 河西供电服务中心     | 630       | 182.7200 | 29.00%   | 0                  | 321.3          |
| 1378 | 河西   | 丽6417乙   | 丽64        | 河西供电服务中心     | 500       | 170.8480 | 34.17%   | 0                  | 229.2          |
| 1379 | 河西   | 地6203甲   | 地62        | 河西供电服务中心     | 800       | 94.1280  | 11.77%   | 0                  | 545.9          |
| 1380 | 河西   | 44208甲   | 442        | 河西供电服务中心     | 800       | 184.3920 | 23.05%   | 0                  | 455.6          |
| 1381 | 河西   | 集5414HK乙 | 集54        | 河西供电服务中心     | 800       | 307.2240 | 38.40%   | 0                  | 332.8          |
| 1382 | 河西   | 纪1501    | 纪15        | 河西供电服务中心     | 500       | 330.6200 | 66.12%   | 0                  | 69.4           |
| 1383 | 河西   | 轻9617    | 轻96        | 河西供电服务中心     | 630       | 203.6400 | 32.32%   | 0                  | 300.4          |
| 1384 | 河西   | 丽7509    | 丽75        | 河西供电服务中心     | 630       | 285.1400 | 45.26%   | 0                  | 218.9          |
| 1385 | 河西   | 永8809    | 永88        | 河西供电服务中心     | 630       | 118.5400 | 18.82%   | 0                  | 385.5          |
| 1386 | 河西   | 兰1308乙   | 兰13        | 河西供电服务中心     | 630       | 100.0400 | 15.88%   | 0                  | 404.0          |
| 1387 | 河西   | 地6209甲   | 地62        | 河西供电服务中心     | 500       | 169.8720 | 33.97%   | 0                  | 230.1          |
| 1388 | 河西   | 地2404乙   | 地24        | 河西供电服务中心     | 800       | 107.1360 | 13.39%   | 0                  | 532.9          |
| 1389 | 河西   | 兰2201甲   | 兰22        | 河西供电服务中心     | 800       | 103.9440 | 12.99%   | 0                  | 536.1          |
| 1390 | 河西   | 78905甲   | 789        | 河西供电服务中心     | 800       | 159.2400 | 19.91%   | 0                  | 480.8          |
| 1391 | 河西   | 丽7214乙   | 丽72        | 河西供电服务中心     | 500       | 154.3400 | 30.87%   | 0                  | 245.7          |
| 1392 | 河西   | 16105    | 161        | 河西供电服务中心     | 630       | 74.8200  | 11.88%   | 0                  | 429.2          |
| 1393 | 河西   | 双3311    | 双33        | 河西供电服务中心     | 630       | 390.9200 | 62.05%   | 0                  | 113.1          |
| 1394 | 河西   | 46305    | 463        | 河西供电服务中心     | 630       | 67.9600  | 10.79%   | 0                  | 436.0          |
| 1395 | 河西   | 隆2308    | 隆23        | 河西供电服务中心     | 630       | 177.9800 | 28.25%   | 0                  | 326.0          |
| 1396 | 河西   | 45705    | 457        | 河西供电服务中心     | 630       | 79.5600  | 12.63%   | 0                  | 424.4          |
| 1397 | 河西   | 利2613    | 利26        | 河西供电服务中心     | 630       | 349.0000 | 55.40%   | 0                  | 155.0          |
| 1398 | 河西   | 85104    | 851        | 河西供电服务中心     | 630       | 120.3800 | 19.11%   | 0                  | 383.6          |

| 序号   | 行政区域 | 台区名称   | 所属10千伏线路名称 | 管理单位（供电服务中心） | 额定容量（kVA） | 最大负荷（kW） | 最大负载率（%） | 台区最大负荷日后需预留容量（kVA） | 用电报装可开放容量（kVA） |
|------|------|--------|------------|--------------|-----------|----------|----------|--------------------|----------------|
| 1399 | 河西   | 隆2312  | 隆23        | 河西供电服务中心     | 315       | 98.7200  | 31.34%   | 0                  | 153.3          |
| 1400 | 河西   | 利2504甲 | 利25        | 河西供电服务中心     | 630       | 190.8600 | 30.30%   | 0                  | 313.1          |
| 1401 | 河西   | 轻7718乙 | 轻77        | 河西供电服务中心     | 630       | 512.0000 | 81.27%   | 0                  | 0.0            |
| 1402 | 河西   | 琼2203乙 | 琼22        | 河西供电服务中心     | 800       | 284.0160 | 35.50%   | 0                  | 356.0          |
| 1403 | 河西   | 兰3108乙 | 兰31        | 河西供电服务中心     | 800       | 149.6160 | 18.70%   | 0                  | 490.4          |
| 1404 | 河西   | 92510甲 | 925        | 河西供电服务中心     | 800       | 130.7280 | 16.34%   | 0                  | 509.3          |
| 1405 | 河西   | 江1101乙 | 江11        | 河西供电服务中心     | 800       | 184.5120 | 23.06%   | 0                  | 455.5          |
| 1406 | 河西   | 江1102甲 | 江11        | 河西供电服务中心     | 800       | 125.4240 | 15.68%   | 0                  | 514.6          |
| 1407 | 河西   | 双4224甲 | 双42        | 河西供电服务中心     | 800       | 149.4720 | 18.68%   | 0                  | 490.5          |
| 1408 | 河西   | 利3306乙 | 利33        | 河西供电服务中心     | 800       | 239.5800 | 29.95%   | 0                  | 400.4          |
| 1409 | 河西   | 隆2202  | 隆22        | 河西供电服务中心     | 800       | 204.5040 | 25.56%   | 0                  | 435.5          |
| 1410 | 河西   | 轻7505  | 轻75        | 河西供电服务中心     | 630       | 204.1500 | 32.40%   | 0                  | 299.9          |
| 1411 | 河西   | 利2408  | 利24        | 河西供电服务中心     | 400       | 104.8100 | 26.20%   | 0                  | 215.2          |
| 1412 | 河西   | 纪2105  | 纪21        | 河西供电服务中心     | 630       | 173.6200 | 27.56%   | 0                  | 330.4          |
| 1413 | 河西   | 琼1703  | 琼17        | 河西供电服务中心     | 800       | 156.8640 | 19.61%   | 0                  | 483.1          |
| 1414 | 河西   | 江3214  | 江32        | 河西供电服务中心     | 500       | 164.2350 | 32.85%   | 0                  | 235.8          |
| 1415 | 河西   | 45812  | 458        | 河西供电服务中心     | 400       | 237.8760 | 59.47%   | 0                  | 82.1           |
| 1416 | 河西   | 轻7717  | 轻77        | 河西供电服务中心     | 800       | 71.8080  | 8.98%    | 0                  | 568.2          |
| 1417 | 河西   | 丽5204甲 | 丽52        | 河西供电服务中心     | 800       | 86.0880  | 10.76%   | 0                  | 553.9          |
| 1418 | 河西   | 轻8510  | 轻85        | 河西供电服务中心     | 400       | 121.7160 | 30.43%   | 0                  | 198.3          |
| 1419 | 河西   | 江1609  | 江16        | 河西供电服务中心     | 160       | 94.2540  | 58.91%   | 0                  | 33.7           |
| 1420 | 河西   | 复4310甲 | 复43        | 河西供电服务中心     | 630       | 73.8480  | 11.72%   | 0                  | 430.2          |
| 1421 | 河西   | 苏9403乙 | 苏94        | 河西供电服务中心     | 630       | 295.3920 | 46.89%   | 0                  | 208.6          |
| 1422 | 河西   | 利2612  | 利26        | 河西供电服务中心     | 630       | 154.2600 | 24.49%   | 0                  | 349.7          |
| 1423 | 河西   | 隆1706乙 | 隆17        | 河西供电服务中心     | 630       | 298.2600 | 47.34%   | 0                  | 205.7          |
| 1424 | 河西   | 永9506甲 | 永95        | 河西供电服务中心     | 630       | 200.4400 | 31.82%   | 0                  | 303.6          |
| 1425 | 河西   | 92902  | 929        | 河西供电服务中心     | 630       | 186.6200 | 29.62%   | 0                  | 317.4          |
| 1426 | 河西   | 苏8211  | 苏82        | 河西供电服务中心     | 630       | 290.5600 | 46.12%   | 0                  | 213.4          |
| 1427 | 河西   | 纪1310  | 纪13        | 河西供电服务中心     | 800       | 251.2080 | 31.40%   | 0                  | 388.8          |
| 1428 | 河西   | 利3602  | 利36        | 河西供电服务中心     | 1000      | 235.9800 | 23.60%   | 0                  | 564.0          |
| 1429 | 河西   | 轻8201甲 | 轻82        | 河西供电服务中心     | 400       | 87.4320  | 21.86%   | 0                  | 232.6          |
| 1430 | 河西   | 46705  | 467        | 河西供电服务中心     | 400       | 99.5880  | 24.90%   | 0                  | 220.4          |
| 1431 | 河西   | 琼1513甲 | 琼15        | 河西供电服务中心     | 800       | 204.5520 | 25.57%   | 0                  | 435.4          |
| 1432 | 河西   | 琼2101乙 | 琼21        | 河西供电服务中心     | 1000      | 235.1400 | 23.51%   | 0                  | 564.9          |
| 1433 | 河西   | 双3517乙 | 双35        | 河西供电服务中心     | 800       | 252.5760 | 31.57%   | 0                  | 387.4          |

| 序号   | 行政区域 | 台区名称   | 所属10千伏线路名称 | 管理单位（供电服务中心） | 额定容量（kVA） | 最大负荷（kW） | 最大负载率（%） | 台区最大负荷日后需预留容量（kVA） | 用电报装可开放容量（kVA） |
|------|------|--------|------------|--------------|-----------|----------|----------|--------------------|----------------|
| 1434 | 河西   | 双5307  | 双53        | 河西供电服务中心     | 630       | 178.2400 | 28.29%   | 0                  | 325.8          |
| 1435 | 河西   | 16103  | 161        | 河西供电服务中心     | 630       | 143.5000 | 22.78%   | 0                  | 360.5          |
| 1436 | 河西   | 永7508  | 永75        | 河西供电服务中心     | 630       | 217.1600 | 34.47%   | 0                  | 286.8          |
| 1437 | 河西   | 地6406  | 地64        | 河西供电服务中心     | 630       | 223.2600 | 35.44%   | 0                  | 280.7          |
| 1438 | 河西   | 苏7306  | 苏73        | 河西供电服务中心     | 630       | 435.3400 | 69.10%   | 0                  | 68.7           |
| 1439 | 河西   | 兰3104乙 | 兰31        | 河西供电服务中心     | 800       | 150.1920 | 18.77%   | 0                  | 489.8          |
| 1440 | 河西   | 丽6411乙 | 丽64        | 河西供电服务中心     | 800       | 193.1520 | 24.14%   | 0                  | 446.8          |
| 1441 | 河西   | 长1413甲 | 长14        | 河西供电服务中心     | 800       | 103.6320 | 12.95%   | 0                  | 536.4          |
| 1442 | 河西   | 琼1501  | 琼15        | 河西供电服务中心     | 800       | 157.2240 | 19.65%   | 0                  | 482.8          |
| 1443 | 河西   | 江1103  | 江11        | 河西供电服务中心     | 1000      | 217.1100 | 21.71%   | 0                  | 582.9          |
| 1444 | 河西   | 86308  | 863        | 河西供电服务中心     | 500       | 149.9700 | 29.99%   | 0                  | 250.0          |
| 1445 | 河西   | 江1202  | 江12        | 河西供电服务中心     | 1000      | 182.5920 | 18.26%   | 0                  | 617.4          |
| 1446 | 河西   | 利3408  | 利34        | 河西供电服务中心     | 400       | 106.1440 | 26.54%   | 0                  | 213.9          |
| 1447 | 河西   | 16703乙 | 167        | 河西供电服务中心     | 1000      | 220.1800 | 22.02%   | 0                  | 579.8          |
| 1448 | 河西   | 地6203乙 | 地62        | 河西供电服务中心     | 800       | 95.5680  | 11.95%   | 0                  | 544.4          |
| 1449 | 河西   | 兰2203乙 | 兰22        | 河西供电服务中心     | 800       | 181.4160 | 22.68%   | 0                  | 458.6          |
| 1450 | 河西   | 轻9604  | 轻96        | 河西供电服务中心     | 400       | 42.4200  | 10.61%   | 0                  | 277.6          |
| 1451 | 河西   | 土2313乙 | 土23        | 河西供电服务中心     | 1000      | 186.0000 | 18.60%   | 0                  | 614.0          |
| 1452 | 河西   | 纪2809  | 纪28        | 河西供电服务中心     | 630       | 353.0600 | 56.04%   | 0                  | 150.9          |
| 1453 | 河西   | 92401  | 924        | 河西供电服务中心     | 630       | 97.8200  | 15.53%   | 0                  | 406.2          |
| 1454 | 河西   | 纪1610  | 纪16        | 河西供电服务中心     | 630       | 291.5400 | 46.28%   | 0                  | 212.5          |
| 1455 | 河西   | 双5305甲 | 双53        | 河西供电服务中心     | 630       | 421.0800 | 66.84%   | 0                  | 82.9           |
| 1456 | 河西   | 46502乙 | 465        | 河西供电服务中心     | 630       | 183.9120 | 29.19%   | 0                  | 320.1          |
| 1457 | 河西   | 苏9611  | 苏96        | 河西供电服务中心     | 315       | 93.5400  | 29.70%   | 0                  | 158.5          |
| 1458 | 河西   | 复2305乙 | 复23        | 河西供电服务中心     | 630       | 157.7000 | 25.03%   | 0                  | 346.3          |
| 1459 | 河西   | 永7701乙 | 永77        | 河西供电服务中心     | 630       | 145.4880 | 23.09%   | 0                  | 358.5          |
| 1460 | 河西   | 长1701  | 长17        | 河西供电服务中心     | 400       | 93.0960  | 23.27%   | 0                  | 226.9          |
| 1461 | 河西   | 长1606甲 | 长16        | 河西供电服务中心     | 800       | 149.6640 | 18.71%   | 0                  | 490.3          |
| 1462 | 河西   | 永9513  | 永95        | 河西供电服务中心     | 500       | 83.5000  | 16.70%   | 0                  | 316.5          |
| 1463 | 河西   | 79215  | 792        | 河西供电服务中心     | 500       | 61.2450  | 12.25%   | 0                  | 338.8          |
| 1464 | 河西   | 江3201  | 江32        | 河西供电服务中心     | 800       | 218.6880 | 27.34%   | 0                  | 421.3          |
| 1465 | 河西   | 46513  | 465        | 河西供电服务中心     | 630       | 194.1400 | 30.82%   | 0                  | 309.9          |
| 1466 | 河西   | 双4406  | 双44        | 河西供电服务中心     | 630       | 253.1800 | 40.19%   | 0                  | 250.8          |
| 1467 | 河西   | 轻9302  | 轻93        | 河西供电服务中心     | 630       | 209.5600 | 33.26%   | 0                  | 294.4          |
| 1468 | 河西   | 隆1502乙 | 隆15        | 河西供电服务中心     | 630       | 136.1800 | 21.62%   | 0                  | 367.8          |

| 序号   | 行政区域 | 台区名称    | 所属10千伏线路名称 | 管理单位（供电服务中心） | 额定容量（kVA） | 最大负荷（kW） | 最大负载率（%） | 台区最大负荷日后需预留容量（kVA） | 用电报装可开放容量（kVA） |
|------|------|---------|------------|--------------|-----------|----------|----------|--------------------|----------------|
| 1469 | 河西   | 纪2717   | 纪27        | 河西供电服务中心     | 630       | 112.2200 | 17.81%   | 0                  | 391.8          |
| 1470 | 河西   | 92209   | 922        | 河西供电服务中心     | 630       | 135.7800 | 21.55%   | 0                  | 368.2          |
| 1471 | 河西   | 琼1408   | 琼14        | 河西供电服务中心     | 630       | 321.6200 | 51.05%   | 0                  | 182.4          |
| 1472 | 河西   | 地3103   | 地31        | 河西供电服务中心     | 500       | 170.0960 | 34.02%   | 0                  | 229.9          |
| 1473 | 河西   | 长1510甲  | 长15        | 河西供电服务中心     | 630       | 130.3200 | 20.69%   | 0                  | 373.7          |
| 1474 | 河西   | 阜2204   | 阜22        | 河西供电服务中心     | 630       | 128.5680 | 20.41%   | 0                  | 375.4          |
| 1475 | 河西   | 轻7504乙  | 轻75        | 河西供电服务中心     | 800       | 321.7680 | 40.22%   | 0                  | 318.2          |
| 1476 | 河西   | 甲3501   | 甲35        | 河西供电服务中心     | 630       | 122.2000 | 19.40%   | 0                  | 381.8          |
| 1477 | 河西   | 丽5815乙  | 丽58        | 河西供电服务中心     | 630       | 149.9800 | 23.81%   | 0                  | 354.0          |
| 1478 | 河西   | 92513   | 925        | 河西供电服务中心     | 630       | 163.5000 | 25.95%   | 0                  | 340.5          |
| 1479 | 河西   | 丽5503   | 丽55        | 河西供电服务中心     | 500       | 319.0720 | 63.81%   | 0                  | 80.9           |
| 1480 | 河西   | 长3809甲  | 长38        | 河西供电服务中心     | 630       | 206.3520 | 32.75%   | 0                  | 297.6          |
| 1481 | 河西   | 丽7204乙  | 丽72        | 河西供电服务中心     | 800       | 137.9760 | 17.25%   | 0                  | 502.0          |
| 1482 | 河西   | 复2306   | 复23        | 河西供电服务中心     | 800       | 216.5280 | 27.07%   | 0                  | 423.5          |
| 1483 | 河西   | 长1606乙  | 长16        | 河西供电服务中心     | 800       | 147.4080 | 18.43%   | 0                  | 492.6          |
| 1484 | 河西   | 长2508甲  | 长25        | 河西供电服务中心     | 800       | 121.8240 | 15.23%   | 0                  | 518.2          |
| 1485 | 河西   | 轻7621   | 轻76        | 河西供电服务中心     | 400       | 47.9880  | 12.00%   | 0                  | 272.0          |
| 1486 | 河西   | 永8804乙  | 永88        | 河西供电服务中心     | 630       | 129.5800 | 20.57%   | 0                  | 374.4          |
| 1487 | 河西   | 长1401乙  | 长14        | 河西供电服务中心     | 630       | 242.6000 | 38.51%   | 0                  | 261.4          |
| 1488 | 河西   | 纪1506   | 纪15        | 河西供电服务中心     | 630       | 228.4200 | 36.26%   | 0                  | 275.6          |
| 1489 | 河西   | 16701乙  | 167        | 河西供电服务中心     | 630       | 316.3200 | 50.21%   | 0                  | 187.7          |
| 1490 | 河西   | 利3516   | 利35        | 河西供电服务中心     | 630       | 264.2200 | 41.94%   | 0                  | 239.8          |
| 1491 | 河西   | 长3101甲  | 长31        | 河西供电服务中心     | 630       | 328.4600 | 52.14%   | 0                  | 175.5          |
| 1492 | 河西   | 微4210HK | 微42        | 河西供电服务中心     | 630       | 272.6200 | 43.27%   | 0                  | 231.4          |
| 1493 | 河西   | 45401甲  | 454        | 河西供电服务中心     | 630       | 112.4400 | 17.85%   | 0                  | 391.6          |
| 1494 | 河西   | 双5501甲  | 双55        | 河西供电服务中心     | 500       | 253.3200 | 50.66%   | 0                  | 146.7          |
| 1495 | 河西   | 苏6601甲  | 苏66        | 河西供电服务中心     | 1000      | 189.6000 | 18.96%   | 0                  | 610.4          |
| 1496 | 河西   | 84307   | 843        | 河西供电服务中心     | 400       | 66.7440  | 16.69%   | 0                  | 253.3          |
| 1497 | 河西   | 84818乙  | 848        | 河西供电服务中心     | 630       | 284.5600 | 45.17%   | 0                  | 219.4          |
| 1498 | 河西   | 轻7706   | 轻77        | 河西供电服务中心     | 630       | 363.6000 | 57.71%   | 0                  | 140.4          |
| 1499 | 河西   | 兰1302   | 兰13        | 河西供电服务中心     | 630       | 133.9800 | 21.27%   | 0                  | 370.0          |
| 1500 | 河西   | 纪1204   | 纪12        | 河西供电服务中心     | 630       | 125.5600 | 19.93%   | 0                  | 378.4          |
| 1501 | 河西   | 长2505   | 长25        | 河西供电服务中心     | 630       | 82.8000  | 13.14%   | 0                  | 421.2          |
| 1502 | 河西   | 利3514乙  | 利35        | 河西供电服务中心     | 630       | 202.9400 | 32.21%   | 0                  | 301.1          |
| 1503 | 河西   | 纪2811   | 纪28        | 河西供电服务中心     | 630       | 315.1200 | 50.02%   | 0                  | 188.9          |

| 序号   | 行政区域 | 台区名称   | 所属10千伏线路名称 | 管理单位（供电服务中心） | 额定容量（kVA） | 最大负荷（kW） | 最大负载率（%） | 台区最大负荷日后需预留容量（kVA） | 用电报装可开放容量（kVA） |
|------|------|--------|------------|--------------|-----------|----------|----------|--------------------|----------------|
| 1504 | 河西   | 双3304甲 | 双33        | 河西供电服务中心     | 630       | 209.2800 | 33.22%   | 0                  | 294.7          |
| 1505 | 河西   | 长1109乙 | 长11        | 河西供电服务中心     | 500       | 309.4000 | 61.88%   | 0                  | 90.6           |
| 1506 | 河西   | 纪1517  | 纪15        | 河西供电服务中心     | 630       | 166.9920 | 26.51%   | 0                  | 337.0          |
| 1507 | 河西   | 46506甲 | 465        | 河西供电服务中心     | 630       | 289.3200 | 45.92%   | 0                  | 214.7          |
| 1508 | 河西   | 轻8509  | 轻85        | 河西供电服务中心     | 630       | 229.9600 | 36.50%   | 0                  | 274.0          |
| 1509 | 河西   | 土2208  | 土22        | 河西供电服务中心     | 630       | 325.7800 | 51.71%   | 0                  | 178.2          |
| 1510 | 河西   | 江2108乙 | 江21        | 河西供电服务中心     | 630       | 232.5800 | 36.92%   | 0                  | 271.4          |
| 1511 | 河西   | 隆2314  | 隆23        | 河西供电服务中心     | 630       | 179.6200 | 28.51%   | 0                  | 324.4          |
| 1512 | 河西   | 双5508乙 | 双55        | 河西供电服务中心     | 500       | 210.4160 | 42.08%   | 0                  | 189.6          |
| 1513 | 河西   | 复2310  | 复23        | 河西供电服务中心     | 500       | 159.3600 | 31.87%   | 0                  | 240.6          |
| 1514 | 河西   | 双4404  | 双44        | 河西供电服务中心     | 500       | 131.0560 | 26.21%   | 0                  | 268.9          |
| 1515 | 河西   | 45406  | 454        | 河西供电服务中心     | 500       | 205.3500 | 41.07%   | 0                  | 194.7          |
| 1516 | 河西   | 地3105乙 | 地31        | 河西供电服务中心     | 800       | 25.3600  | 3.17%    | 0                  | 614.6          |
| 1517 | 河西   | 46315乙 | 463        | 河西供电服务中心     | 800       | 139.2960 | 17.41%   | 0                  | 500.7          |
| 1518 | 河西   | 永7812甲 | 永78        | 河西供电服务中心     | 800       | 141.7920 | 17.72%   | 0                  | 498.2          |
| 1519 | 河西   | 45817  | 458        | 河西供电服务中心     | 400       | 176.3400 | 44.09%   | 0                  | 143.7          |
| 1520 | 河西   | 轻7312  | 轻73        | 河西供电服务中心     | 400       | 63.2000  | 15.80%   | 0                  | 256.8          |
| 1521 | 河西   | 苏7304  | 苏73        | 河西供电服务中心     | 315       | 162.2160 | 51.50%   | 0                  | 89.8           |
| 1522 | 河西   | 苏9701戊 | 苏97        | 河西供电服务中心     | 630       | 134.9520 | 21.42%   | 0                  | 369.0          |
| 1523 | 河西   | 永7104乙 | 永71        | 河西供电服务中心     | 630       | 208.6800 | 33.12%   | 0                  | 295.3          |
| 1524 | 河西   | 长1402甲 | 长14        | 河西供电服务中心     | 630       | 211.2600 | 33.53%   | 0                  | 292.7          |
| 1525 | 河西   | 78104甲 | 781        | 河西供电服务中心     | 630       | 243.8600 | 38.71%   | 0                  | 260.1          |
| 1526 | 河西   | 甲3111  | 甲31        | 河西供电服务中心     | 630       | 172.0800 | 27.31%   | 0                  | 331.9          |
| 1527 | 河西   | 轻7202  | 轻72        | 河西供电服务中心     | 630       | 147.2200 | 23.37%   | 0                  | 356.8          |
| 1528 | 河西   | 琼1715乙 | 琼17        | 河西供电服务中心     | 800       | 93.3120  | 11.66%   | 0                  | 546.7          |
| 1529 | 河西   | 江3211  | 江32        | 河西供电服务中心     | 400       | 61.1520  | 15.29%   | 0                  | 258.8          |
| 1530 | 河西   | 兰1810甲 | 兰18        | 河西供电服务中心     | 800       | 191.0640 | 23.88%   | 0                  | 448.9          |
| 1531 | 河西   | 纪2206  | 纪22        | 河西供电服务中心     | 630       | 233.6200 | 37.08%   | 0                  | 270.4          |
| 1532 | 河西   | 45807甲 | 458        | 河西供电服务中心     | 630       | 287.4800 | 45.63%   | 0                  | 216.5          |
| 1533 | 河西   | 长1516甲 | 长15        | 河西供电服务中心     | 630       | 127.5200 | 20.24%   | 0                  | 376.5          |
| 1534 | 河西   | 双5203  | 双52        | 河西供电服务中心     | 630       | 215.5200 | 34.21%   | 0                  | 288.5          |
| 1535 | 河西   | 纪1315  | 纪13        | 河西供电服务中心     | 400       | 71.2770  | 17.82%   | 0                  | 248.7          |
| 1536 | 河西   | 长3514乙 | 长35        | 河西供电服务中心     | 500       | 125.0800 | 25.02%   | 0                  | 274.9          |
| 1537 | 河西   | 土3412  | 土34        | 河西供电服务中心     | 630       | 145.6320 | 23.12%   | 0                  | 358.4          |
| 1538 | 河西   | 土2309乙 | 土23        | 河西供电服务中心     | 800       | 103.0320 | 12.88%   | 0                  | 537.0          |

| 序号   | 行政区域 | 台区名称   | 所属10千伏线路名称 | 管理单位（供电服务中心） | 额定容量（kVA） | 最大负荷（kW） | 最大负载率（%） | 台区最大负荷日后需预留容量（kVA） | 用电报装可开放容量（kVA） |
|------|------|--------|------------|--------------|-----------|----------|----------|--------------------|----------------|
| 1539 | 河西   | 兰3809甲 | 兰38        | 河西供电服务中心     | 1000      | 450.0000 | 45.00%   | 0                  | 350.0          |
| 1540 | 河西   | 长1805乙 | 长18        | 河西供电服务中心     | 800       | 171.4800 | 21.44%   | 0                  | 468.5          |
| 1541 | 河西   | 纪1317  | 纪13        | 河西供电服务中心     | 400       | 80.8440  | 20.21%   | 0                  | 239.2          |
| 1542 | 河西   | 琼1116甲 | 琼11        | 河西供电服务中心     | 800       | 210.9900 | 26.37%   | 0                  | 429.0          |
| 1543 | 河西   | 土3107  | 土31        | 河西供电服务中心     | 630       | 77.7600  | 12.34%   | 0                  | 426.2          |
| 1544 | 河西   | 兰2615甲 | 兰26        | 河西供电服务中心     | 630       | 196.6600 | 31.22%   | 0                  | 307.3          |
| 1545 | 河西   | 44503  | 445        | 河西供电服务中心     | 630       | 106.1000 | 16.84%   | 0                  | 397.9          |
| 1546 | 河西   | 甲3603乙 | 甲36        | 河西供电服务中心     | 500       | 152.3360 | 30.47%   | 0                  | 247.7          |
| 1547 | 河西   | 长3515乙 | 长35        | 河西供电服务中心     | 630       | 167.5920 | 26.60%   | 0                  | 336.4          |
| 1548 | 河西   | 纪3403  | 纪34        | 河西供电服务中心     | 630       | 146.2200 | 23.21%   | 0                  | 357.8          |
| 1549 | 河西   | 轻8407  | 轻84        | 河西供电服务中心     | 630       | 278.6400 | 44.23%   | 0                  | 225.4          |
| 1550 | 河西   | 轻8604  | 轻86        | 河西供电服务中心     | 315       | 63.1520  | 20.05%   | 0                  | 188.8          |
| 1551 | 河西   | 江3303乙 | 江33        | 河西供电服务中心     | 500       | 113.6640 | 22.73%   | 0                  | 286.3          |
| 1552 | 河西   | 双3609甲 | 双36        | 河西供电服务中心     | 500       | 172.7200 | 34.54%   | 0                  | 227.3          |
| 1553 | 河西   | 双4222  | 双42        | 河西供电服务中心     | 400       | 84.3720  | 21.09%   | 0                  | 235.6          |
| 1554 | 河西   | 长1802乙 | 长18        | 河西供电服务中心     | 800       | 171.4800 | 21.44%   | 0                  | 468.5          |
| 1555 | 河西   | 长3811  | 长38        | 河西供电服务中心     | 400       | 159.2520 | 39.81%   | 0                  | 160.7          |
| 1556 | 河西   | 琼1103  | 琼11        | 河西供电服务中心     | 400       | 56.1360  | 14.03%   | 0                  | 263.9          |
| 1557 | 河西   | 纪2710  | 纪27        | 河西供电服务中心     | 315       | 78.8400  | 25.03%   | 0                  | 173.2          |
| 1558 | 河西   | 纪3714乙 | 纪37        | 河西供电服务中心     | 630       | 231.3800 | 36.73%   | 0                  | 272.6          |
| 1559 | 河西   | 78502  | 785        | 河西供电服务中心     | 630       | 357.9000 | 56.81%   | 0                  | 146.1          |
| 1560 | 河西   | 46414  | 464        | 河西供电服务中心     | 630       | 211.1600 | 33.52%   | 0                  | 292.8          |
| 1561 | 河西   | 隆1706甲 | 隆17        | 河西供电服务中心     | 630       | 398.5400 | 63.26%   | 0                  | 105.5          |
| 1562 | 河西   | 地2412乙 | 地24        | 河西供电服务中心     | 800       | 90.6720  | 11.33%   | 0                  | 549.3          |
| 1563 | 河西   | 永9706乙 | 永97        | 河西供电服务中心     | 1000      | 303.1500 | 30.32%   | 0                  | 496.9          |
| 1564 | 河西   | 永7203乙 | 永72        | 河西供电服务中心     | 800       | 119.6160 | 14.95%   | 0                  | 520.4          |
| 1565 | 河西   | 长1511甲 | 长15        | 河西供电服务中心     | 630       | 129.6240 | 20.58%   | 0                  | 374.4          |
| 1566 | 河西   | 轻9405  | 轻94        | 河西供电服务中心     | 630       | 185.6800 | 29.47%   | 0                  | 318.3          |
| 1567 | 河西   | 轻9706乙 | 轻97        | 河西供电服务中心     | 630       | 371.5200 | 58.97%   | 0                  | 132.5          |
| 1568 | 河西   | 轻9101  | 轻91        | 河西供电服务中心     | 630       | 324.5200 | 51.51%   | 0                  | 179.5          |
| 1569 | 河西   | 46603乙 | 466        | 河西供电服务中心     | 630       | 135.3400 | 21.48%   | 0                  | 368.7          |
| 1570 | 河西   | 琼1804甲 | 琼18        | 河西供电服务中心     | 630       | 32.1200  | 5.10%    | 0                  | 471.9          |
| 1571 | 河西   | 兰2209甲 | 兰22        | 河西供电服务中心     | 1000      | 124.7400 | 12.47%   | 0                  | 675.3          |
| 1572 | 河西   | 江2205甲 | 江22        | 河西供电服务中心     | 800       | 127.8960 | 15.99%   | 0                  | 512.1          |
| 1573 | 河西   | 江2303  | 江23        | 河西供电服务中心     | 800       | 115.8240 | 14.48%   | 0                  | 524.2          |

| 序号   | 行政区域 | 台区名称   | 所属10千伏线路名称 | 管理单位（供电服务中心） | 额定容量（kVA） | 最大负荷（kW） | 最大负载率（%） | 台区最大负荷日后需预留容量（kVA） | 用电报装可开放容量（kVA） |
|------|------|--------|------------|--------------|-----------|----------|----------|--------------------|----------------|
| 1574 | 河西   | 永9505  | 永95        | 河西供电服务中心     | 400       | 184.5800 | 46.15%   | 0                  | 135.4          |
| 1575 | 河西   | 琼1401  | 琼14        | 河西供电服务中心     | 630       | 99.2200  | 15.75%   | 0                  | 404.8          |
| 1576 | 河西   | 79224  | 792        | 河西供电服务中心     | 315       | 77.2400  | 24.52%   | 0                  | 174.8          |
| 1577 | 河西   | 87806甲 | 878        | 河西供电服务中心     | 630       | 167.8800 | 26.65%   | 0                  | 336.1          |
| 1578 | 河西   | 双4618  | 双46        | 河西供电服务中心     | 630       | 220.9000 | 35.06%   | 0                  | 283.1          |
| 1579 | 河西   | 双3613甲 | 双36        | 河西供电服务中心     | 630       | 118.2000 | 18.76%   | 0                  | 385.8          |
| 1580 | 河西   | 78904  | 789        | 河西供电服务中心     | 630       | 230.8200 | 36.64%   | 0                  | 273.2          |
| 1581 | 河西   | 琼1505  | 琼15        | 河西供电服务中心     | 315       | 120.5000 | 38.25%   | 0                  | 131.5          |
| 1582 | 河西   | 地3403  | 地34        | 河西供电服务中心     | 630       | 211.1600 | 33.52%   | 0                  | 292.8          |
| 1583 | 河西   | 双3313  | 双33        | 河西供电服务中心     | 630       | 195.2400 | 30.99%   | 0                  | 308.8          |
| 1584 | 河西   | 84506  | 845        | 河西供电服务中心     | 630       | 37.5800  | 5.97%    | 0                  | 466.4          |
| 1585 | 河西   | 丽6502  | 丽65        | 河西供电服务中心     | 800       | 110.6640 | 13.83%   | 0                  | 529.3          |
| 1586 | 河西   | 长2702  | 长27        | 河西供电服务中心     | 800       | 168.0480 | 21.01%   | 0                  | 472.0          |
| 1587 | 河西   | 85101  | 851        | 河西供电服务中心     | 400       | 202.5360 | 50.63%   | 0                  | 117.5          |
| 1588 | 河西   | 纪3203  | 纪32        | 河西供电服务中心     | 1000      | 257.2200 | 25.72%   | 0                  | 542.8          |
| 1589 | 河西   | 双4408甲 | 双44        | 河西供电服务中心     | 500       | 152.9600 | 30.59%   | 0                  | 247.0          |
| 1590 | 河西   | 长1607  | 长16        | 河西供电服务中心     | 800       | 132.6240 | 16.58%   | 0                  | 507.4          |
| 1591 | 河西   | 琼1623乙 | 琼16        | 河西供电服务中心     | 800       | 170.6160 | 21.33%   | 0                  | 469.4          |
| 1592 | 河西   | 46307  | 463        | 河西供电服务中心     | 630       | 157.6200 | 25.02%   | 0                  | 346.4          |
| 1593 | 河西   | 兰1707甲 | 兰17        | 河西供电服务中心     | 800       | 140.8500 | 17.61%   | 0                  | 499.2          |
| 1594 | 河西   | 双5308乙 | 双53        | 河西供电服务中心     | 630       | 195.5200 | 31.03%   | 0                  | 308.5          |
| 1595 | 河西   | 苏6502  | 苏65        | 河西供电服务中心     | 630       | 312.4600 | 49.60%   | 0                  | 191.5          |
| 1596 | 河西   | 琼1414  | 琼14        | 河西供电服务中心     | 630       | 355.7200 | 56.46%   | 0                  | 148.3          |
| 1597 | 河西   | 土3204  | 土32        | 河西供电服务中心     | 630       | 236.5200 | 37.54%   | 0                  | 267.5          |
| 1598 | 河西   | 长1113  | 长11        | 河西供电服务中心     | 630       | 182.0600 | 28.90%   | 0                  | 321.9          |
| 1599 | 河西   | 兰3715  | 兰37        | 河西供电服务中心     | 200       | 28.6500  | 14.33%   | 0                  | 131.4          |
| 1600 | 河西   | 地2103乙 | 地21        | 河西供电服务中心     | 800       | 138.7440 | 17.34%   | 0                  | 501.3          |
| 1601 | 河西   | 兰3510甲 | 兰35        | 河西供电服务中心     | 1000      | 248.4000 | 24.84%   | 0                  | 551.6          |
| 1602 | 河西   | 纪2501甲 | 纪25        | 河西供电服务中心     | 1000      | 190.3200 | 19.03%   | 0                  | 609.7          |
| 1603 | 河西   | 地6605  | 地66        | 河西供电服务中心     | 630       | 211.8000 | 33.62%   | 0                  | 292.2          |
| 1604 | 河西   | 纪1513  | 纪15        | 河西供电服务中心     | 315       | 130.0800 | 41.30%   | 0                  | 121.9          |
| 1605 | 河西   | 兰2614  | 兰26        | 河西供电服务中心     | 630       | 102.9000 | 16.33%   | 0                  | 401.1          |
| 1606 | 河西   | 琼1301  | 琼13        | 河西供电服务中心     | 315       | 36.9600  | 11.73%   | 0                  | 215.0          |
| 1607 | 河西   | 双3111甲 | 双31        | 河西供电服务中心     | 630       | 150.2200 | 23.84%   | 0                  | 353.8          |
| 1608 | 河西   | 永8502  | 永85        | 河西供电服务中心     | 630       | 224.3000 | 35.60%   | 0                  | 279.7          |

| 序号   | 行政区域 | 台区名称   | 所属10千伏线路名称 | 管理单位（供电服务中心） | 额定容量（kVA） | 最大负荷（kW） | 最大负载率（%） | 台区最大负荷日后需预留容量（kVA） | 用电报装可开放容量（kVA） |
|------|------|--------|------------|--------------|-----------|----------|----------|--------------------|----------------|
| 1609 | 河西   | 长1704甲 | 长17        | 河西供电服务中心     | 800       | 246.9360 | 30.87%   | 0                  | 393.1          |
| 1610 | 河西   | 地6210甲 | 地62        | 河西供电服务中心     | 800       | 112.7280 | 14.09%   | 0                  | 527.3          |
| 1611 | 河西   | 双5502甲 | 双55        | 河西供电服务中心     | 500       | 160.3040 | 32.06%   | 0                  | 239.7          |
| 1612 | 河西   | 84505  | 845        | 河西供电服务中心     | 630       | 271.0400 | 43.02%   | 0                  | 233.0          |
| 1613 | 河西   | 苏6501戊 | 苏65        | 河西供电服务中心     | 630       | 137.0000 | 21.75%   | 0                  | 367.0          |
| 1614 | 河西   | 苏9701乙 | 苏97        | 河西供电服务中心     | 630       | 154.3400 | 24.50%   | 0                  | 349.7          |
| 1615 | 河西   | 双3508  | 双35        | 河西供电服务中心     | 630       | 173.7000 | 27.57%   | 0                  | 330.3          |
| 1616 | 河西   | 土3305甲 | 土33        | 河西供电服务中心     | 630       | 235.6800 | 37.41%   | 0                  | 268.3          |
| 1617 | 河西   | 隆1318  | 隆13        | 河西供电服务中心     | 315       | 71.8100  | 22.80%   | 0                  | 180.2          |
| 1618 | 河西   | 轻9409  | 轻94        | 河西供电服务中心     | 630       | 184.6600 | 29.31%   | 0                  | 319.3          |
| 1619 | 河西   | 甲1305  | 甲13        | 河西供电服务中心     | 800       | 178.5360 | 22.32%   | 0                  | 461.5          |
| 1620 | 河西   | 长1602乙 | 长16        | 河西供电服务中心     | 800       | 178.6800 | 22.34%   | 0                  | 461.3          |
| 1621 | 河西   | 丽5103  | 丽51        | 河西供电服务中心     | 800       | 118.1760 | 14.77%   | 0                  | 521.8          |
| 1622 | 河西   | 兰3509甲 | 兰35        | 河西供电服务中心     | 800       | 159.9840 | 20.00%   | 0                  | 480.0          |
| 1623 | 河西   | 隆2319  | 隆23        | 河西供电服务中心     | 400       | 169.6320 | 42.41%   | 0                  | 150.4          |
| 1624 | 河西   | 长3812乙 | 长38        | 河西供电服务中心     | 630       | 184.6800 | 29.31%   | 0                  | 319.3          |
| 1625 | 河西   | 复2402甲 | 复24        | 河西供电服务中心     | 630       | 225.0000 | 35.71%   | 0                  | 279.0          |
| 1626 | 河西   | 苏6501丙 | 苏65        | 河西供电服务中心     | 630       | 126.7600 | 20.12%   | 0                  | 377.2          |
| 1627 | 河西   | 长2704乙 | 长27        | 河西供电服务中心     | 800       | 171.0000 | 21.38%   | 0                  | 469.0          |
| 1628 | 河西   | 江2818甲 | 江28        | 河西供电服务中心     | 800       | 189.1200 | 23.64%   | 0                  | 450.9          |
| 1629 | 河西   | 江1304甲 | 江13        | 河西供电服务中心     | 800       | 133.4880 | 16.69%   | 0                  | 506.5          |
| 1630 | 河西   | 长1603  | 长16        | 河西供电服务中心     | 800       | 159.4320 | 19.93%   | 0                  | 480.6          |
| 1631 | 河西   | 兰1206乙 | 兰12        | 河西供电服务中心     | 1000      | 232.2300 | 23.22%   | 0                  | 567.8          |
| 1632 | 河西   | 46308  | 463        | 河西供电服务中心     | 400       | 151.2300 | 37.81%   | 0                  | 168.8          |
| 1633 | 河西   | 苏9701丙 | 苏97        | 河西供电服务中心     | 630       | 151.3440 | 24.02%   | 0                  | 352.7          |
| 1634 | 河西   | 轻7305  | 轻73        | 河西供电服务中心     | 630       | 88.2720  | 14.01%   | 0                  | 415.7          |
| 1635 | 河西   | 地2103甲 | 地21        | 河西供电服务中心     | 800       | 95.7840  | 11.97%   | 0                  | 544.2          |
| 1636 | 河西   | 兰3301甲 | 兰33        | 河西供电服务中心     | 1000      | 179.2500 | 17.93%   | 0                  | 620.8          |
| 1637 | 河西   | 轻9610  | 轻96        | 河西供电服务中心     | 400       | 46.6320  | 11.66%   | 0                  | 273.4          |
| 1638 | 河西   | 甲3503  | 甲35        | 河西供电服务中心     | 630       | 129.0000 | 20.48%   | 0                  | 375.0          |
| 1639 | 河西   | 利3518  | 利35        | 河西供电服务中心     | 315       | 133.8800 | 42.50%   | 0                  | 118.1          |
| 1640 | 河西   | 双4713  | 双47        | 河西供电服务中心     | 630       | 139.0000 | 22.06%   | 0                  | 365.0          |
| 1641 | 河西   | 双5312  | 双53        | 河西供电服务中心     | 630       | 221.6000 | 35.17%   | 0                  | 282.4          |
| 1642 | 河西   | 甲1606甲 | 甲16        | 河西供电服务中心     | 630       | 176.2600 | 27.98%   | 0                  | 327.7          |
| 1643 | 河西   | 利2603  | 利26        | 河西供电服务中心     | 630       | 186.8600 | 29.66%   | 0                  | 317.1          |

| 序号   | 行政区域 | 台区名称   | 所属10千伏线路名称 | 管理单位（供电服务中心） | 额定容量（kVA） | 最大负荷（kW） | 最大负载率（%） | 台区最大负荷日后需预留容量（kVA） | 用电报装可开放容量（kVA） |
|------|------|--------|------------|--------------|-----------|----------|----------|--------------------|----------------|
| 1644 | 河西   | 双5304  | 双53        | 河西供电服务中心     | 630       | 371.6200 | 58.99%   | 0                  | 132.4          |
| 1645 | 河西   | 轻7101  | 轻71        | 河西供电服务中心     | 630       | 294.5000 | 46.75%   | 0                  | 209.5          |
| 1646 | 河西   | 永8821  | 永88        | 河西供电服务中心     | 630       | 200.5400 | 31.83%   | 0                  | 303.5          |
| 1647 | 河西   | 甲2704甲 | 甲27        | 河西供电服务中心     | 630       | 184.3200 | 29.26%   | 0                  | 319.7          |
| 1648 | 河西   | 利2416  | 利24        | 河西供电服务中心     | 500       | 79.2640  | 15.85%   | 0                  | 320.7          |
| 1649 | 河西   | 永7121  | 永71        | 河西供电服务中心     | 400       | 255.1560 | 63.79%   | 0                  | 64.8           |
| 1650 | 河西   | 长1804甲 | 长18        | 河西供电服务中心     | 800       | 133.1520 | 16.64%   | 0                  | 506.8          |
| 1651 | 河西   | 江2109甲 | 江21        | 河西供电服务中心     | 630       | 206.5000 | 32.78%   | 0                  | 297.5          |
| 1652 | 河西   | 琼1302  | 琼13        | 河西供电服务中心     | 630       | 72.6200  | 11.53%   | 0                  | 431.4          |
| 1653 | 河西   | 地3213乙 | 地32        | 河西供电服务中心     | 630       | 230.2400 | 36.55%   | 0                  | 273.8          |
| 1654 | 河西   | 利3524  | 利35        | 河西供电服务中心     | 315       | 223.6800 | 71.01%   | 0                  | 28.3           |
| 1655 | 河西   | 地6209乙 | 地62        | 河西供电服务中心     | 500       | 194.8160 | 38.96%   | 0                  | 205.2          |
| 1656 | 河西   | 地6212  | 地62        | 河西供电服务中心     | 500       | 180.6560 | 36.13%   | 0                  | 219.3          |
| 1657 | 河西   | 土3606  | 土36        | 河西供电服务中心     | 400       | 147.1520 | 36.79%   | 0                  | 172.8          |
| 1658 | 河西   | 丽5809  | 丽58        | 河西供电服务中心     | 500       | 163.5600 | 32.71%   | 0                  | 236.4          |
| 1659 | 河西   | 甲3506甲 | 甲35        | 河西供电服务中心     | 800       | 173.3700 | 21.67%   | 0                  | 466.6          |
| 1660 | 河西   | 琼2101甲 | 琼21        | 河西供电服务中心     | 1000      | 177.5700 | 17.76%   | 0                  | 622.4          |
| 1661 | 河西   | 永7601乙 | 永76        | 河西供电服务中心     | 1000      | 208.4700 | 20.85%   | 0                  | 591.5          |
| 1662 | 河西   | 87814甲 | 878        | 河西供电服务中心     | 800       | 140.3280 | 17.54%   | 0                  | 499.7          |
| 1663 | 河西   | 纪1202  | 纪12        | 河西供电服务中心     | 630       | 124.3600 | 19.74%   | 0                  | 379.6          |
| 1664 | 河西   | 琼2320  | 琼23        | 河西供电服务中心     | 315       | 126.8400 | 40.27%   | 0                  | 125.2          |
| 1665 | 河西   | 纪2805  | 纪28        | 河西供电服务中心     | 630       | 316.8400 | 50.29%   | 0                  | 187.2          |
| 1666 | 河西   | 江1612  | 江16        | 河西供电服务中心     | 630       | 163.4200 | 25.94%   | 0                  | 340.6          |
| 1667 | 河西   | 琼1717  | 琼17        | 河西供电服务中心     | 630       | 265.5000 | 42.14%   | 0                  | 238.5          |
| 1668 | 河西   | 地6213乙 | 地62        | 河西供电服务中心     | 630       | 215.9400 | 34.28%   | 0                  | 288.1          |
| 1669 | 河西   | 纪3703  | 纪37        | 河西供电服务中心     | 630       | 299.6200 | 47.56%   | 0                  | 204.4          |
| 1670 | 河西   | 土3405乙 | 土34        | 河西供电服务中心     | 500       | 128.7840 | 25.76%   | 0                  | 271.2          |
| 1671 | 河西   | 兰3111甲 | 兰31        | 河西供电服务中心     | 800       | 231.5520 | 28.94%   | 0                  | 408.4          |
| 1672 | 河西   | 46708  | 467        | 河西供电服务中心     | 400       | 46.1760  | 11.54%   | 0                  | 273.8          |
| 1673 | 河西   | 长1601甲 | 长16        | 河西供电服务中心     | 800       | 154.4160 | 19.30%   | 0                  | 485.6          |
| 1674 | 河西   | 长1703  | 长17        | 河西供电服务中心     | 400       | 100.8840 | 25.22%   | 0                  | 219.1          |
| 1675 | 河西   | 纪3111  | 纪31        | 河西供电服务中心     | 400       | 189.3200 | 47.33%   | 0                  | 130.7          |
| 1676 | 河西   | 长3102乙 | 长31        | 河西供电服务中心     | 630       | 208.9600 | 33.17%   | 0                  | 295.0          |
| 1677 | 河西   | 江3221  | 江32        | 河西供电服务中心     | 315       | 119.3600 | 37.89%   | 0                  | 132.6          |
| 1678 | 河西   | 双3302  | 双33        | 河西供电服务中心     | 630       | 254.7800 | 40.44%   | 0                  | 249.2          |

| 序号   | 行政区域 | 台区名称   | 所属10千伏线路名称 | 管理单位（供电服务中心） | 额定容量（kVA） | 最大负荷（kW） | 最大负载率（%） | 台区最大负荷日后需预留容量（kVA） | 用电报装可开放容量（kVA） |
|------|------|--------|------------|--------------|-----------|----------|----------|--------------------|----------------|
| 1679 | 河西   | 轻7705  | 轻77        | 河西供电服务中心     | 630       | 141.0400 | 22.39%   | 0                  | 363.0          |
| 1680 | 河西   | 永8818  | 永88        | 河西供电服务中心     | 630       | 181.1000 | 28.75%   | 0                  | 322.9          |
| 1681 | 河西   | 利4402  | 利44        | 河西供电服务中心     | 630       | 392.7120 | 62.34%   | 0                  | 111.3          |
| 1682 | 河西   | 双5513乙 | 双55        | 河西供电服务中心     | 630       | 143.2080 | 22.73%   | 0                  | 360.8          |
| 1683 | 河西   | 轻7614  | 轻76        | 河西供电服务中心     | 630       | 490.8240 | 77.91%   | 0                  | 13.2           |
| 1684 | 河西   | 甲1609甲 | 甲16        | 河西供电服务中心     | 800       | 228.5760 | 28.57%   | 0                  | 411.4          |
| 1685 | 河西   | 长2508乙 | 长25        | 河西供电服务中心     | 800       | 50.2080  | 6.28%    | 0                  | 589.8          |
| 1686 | 河西   | 丽5203甲 | 丽52        | 河西供电服务中心     | 800       | 198.6720 | 24.83%   | 0                  | 441.3          |
| 1687 | 河西   | 甲2104乙 | 甲21        | 河西供电服务中心     | 800       | 137.1000 | 17.14%   | 0                  | 502.9          |
| 1688 | 河西   | 兰2201乙 | 兰22        | 河西供电服务中心     | 800       | 155.0100 | 19.38%   | 0                  | 485.0          |
| 1689 | 河西   | 地3104  | 地31        | 河西供电服务中心     | 630       | 167.3200 | 26.56%   | 0                  | 336.7          |
| 1690 | 河西   | 甲2702  | 甲27        | 河西供电服务中心     | 630       | 227.5600 | 36.12%   | 0                  | 276.4          |
| 1691 | 河西   | 轻9621  | 轻96        | 河西供电服务中心     | 630       | 290.1200 | 46.05%   | 0                  | 213.9          |
| 1692 | 河西   | 长3814乙 | 长38        | 河西供电服务中心     | 630       | 217.4600 | 34.52%   | 0                  | 286.5          |
| 1693 | 河西   | 78605  | 786        | 河西供电服务中心     | 630       | 67.7400  | 10.75%   | 0                  | 436.3          |
| 1694 | 河西   | 利4511  | 利45        | 河西供电服务中心     | 315       | 188.6600 | 59.89%   | 0                  | 63.3           |
| 1695 | 河西   | 利3523  | 利35        | 河西供电服务中心     | 315       | 151.8400 | 48.20%   | 0                  | 100.2          |
| 1696 | 河西   | 46418甲 | 464        | 河西供电服务中心     | 630       | 171.9360 | 27.29%   | 0                  | 332.1          |
| 1697 | 河西   | 琼1807乙 | 琼18        | 河西供电服务中心     | 630       | 27.4320  | 4.35%    | 0                  | 476.6          |
| 1698 | 河西   | 琼1801甲 | 琼18        | 河西供电服务中心     | 800       | 129.5760 | 16.20%   | 0                  | 510.4          |
| 1699 | 河西   | 甲3609乙 | 甲36        | 河西供电服务中心     | 800       | 134.4720 | 16.81%   | 0                  | 505.5          |
| 1700 | 河西   | 纪2807  | 纪28        | 河西供电服务中心     | 400       | 222.5280 | 55.63%   | 0                  | 97.5           |
| 1701 | 河西   | 兰3706  | 兰37        | 河西供电服务中心     | 630       | 299.9800 | 47.62%   | 0                  | 204.0          |
| 1702 | 河西   | 双4605  | 双46        | 河西供电服务中心     | 630       | 419.2400 | 66.55%   | 0                  | 84.8           |
| 1703 | 河西   | 隆2306甲 | 隆23        | 河西供电服务中心     | 630       | 269.4200 | 42.77%   | 0                  | 234.6          |
| 1704 | 河西   | 永7502  | 永75        | 河西供电服务中心     | 630       | 101.7400 | 16.15%   | 0                  | 402.3          |
| 1705 | 河西   | 琼1334  | 琼13        | 河西供电服务中心     | 400       | 167.2300 | 41.81%   | 0                  | 152.8          |
| 1706 | 河西   | 江1403乙 | 江14        | 河西供电服务中心     | 500       | 320.0960 | 64.02%   | 0                  | 79.9           |
| 1707 | 河西   | 轻9606  | 轻96        | 河西供电服务中心     | 400       | 146.0640 | 36.52%   | 0                  | 173.9          |
| 1708 | 河西   | 地2604  | 地26        | 河西供电服务中心     | 500       | 318.0200 | 63.60%   | 0                  | 82.0           |
| 1709 | 河西   | 双4415  | 双44        | 河西供电服务中心     | 630       | 246.9840 | 39.20%   | 0                  | 257.0          |
| 1710 | 河西   | 琼1716  | 琼17        | 河西供电服务中心     | 630       | 218.1600 | 34.63%   | 0                  | 285.8          |
| 1711 | 河西   | 92202甲 | 922        | 河西供电服务中心     | 630       | 199.3920 | 31.65%   | 0                  | 304.6          |
| 1712 | 河西   | 丽5812甲 | 丽58        | 河西供电服务中心     | 630       | 64.2400  | 10.20%   | 0                  | 439.8          |
| 1713 | 河西   | 长3519甲 | 长35        | 河西供电服务中心     | 630       | 163.7800 | 26.00%   | 0                  | 340.2          |

| 序号   | 行政区域 | 台区名称   | 所属10千伏线路名称 | 管理单位（供电服务中心） | 额定容量（kVA） | 最大负荷（kW） | 最大负载率（%） | 台区最大负荷日后需预留容量（kVA） | 用电报装可开放容量（kVA） |
|------|------|--------|------------|--------------|-----------|----------|----------|--------------------|----------------|
| 1714 | 河西   | 土2608  | 土26        | 河西供电服务中心     | 630       | 158.9800 | 25.23%   | 0                  | 345.0          |
| 1715 | 河西   | 16915  | 169        | 河西供电服务中心     | 630       | 201.6800 | 32.01%   | 0                  | 302.3          |
| 1716 | 河西   | 海7111甲 | 海71        | 河西供电服务中心     | 630       | 153.7200 | 24.40%   | 0                  | 350.3          |
| 1717 | 河西   | 轻7616  | 轻76        | 河西供电服务中心     | 630       | 90.3400  | 14.34%   | 0                  | 413.7          |
| 1718 | 河西   | 丽5502  | 丽55        | 河西供电服务中心     | 630       | 271.9200 | 43.16%   | 0                  | 232.1          |
| 1719 | 河西   | 91609  | 916        | 河西供电服务中心     | 630       | 27.5600  | 4.37%    | 0                  | 476.4          |
| 1720 | 河西   | 甲3505甲 | 甲35        | 河西供电服务中心     | 1000      | 156.8400 | 15.68%   | 0                  | 643.2          |
| 1721 | 河西   | 江3402乙 | 江34        | 河西供电服务中心     | 800       | 166.9680 | 20.87%   | 0                  | 473.0          |
| 1722 | 河西   | 87109  | 871        | 河西供电服务中心     | 800       | 93.2880  | 11.66%   | 0                  | 546.7          |
| 1723 | 河西   | 地1103甲 | 地11        | 河西供电服务中心     | 800       | 92.1840  | 11.52%   | 0                  | 547.8          |
| 1724 | 河西   | 85303  | 853        | 河西供电服务中心     | 200       | 59.5380  | 29.77%   | 0                  | 100.5          |
| 1725 | 河西   | 永9705甲 | 永97        | 河西供电服务中心     | 800       | 285.8600 | 35.73%   | 0                  | 354.1          |
| 1726 | 河西   | 双4619甲 | 双46        | 河西供电服务中心     | 630       | 297.0000 | 47.14%   | 0                  | 207.0          |
| 1727 | 河西   | 丽5305  | 丽53        | 河西供电服务中心     | 630       | 202.2800 | 32.11%   | 0                  | 301.7          |
| 1728 | 河西   | 地6216乙 | 地62        | 河西供电服务中心     | 630       | 265.0800 | 42.08%   | 0                  | 238.9          |
| 1729 | 河西   | 17105  | 171        | 河西供电服务中心     | 315       | 152.5600 | 48.43%   | 0                  | 99.4           |
| 1730 | 河西   | 46417乙 | 464        | 河西供电服务中心     | 500       | 208.3840 | 41.68%   | 0                  | 191.6          |
| 1731 | 河西   | 甲2104甲 | 甲21        | 河西供电服务中心     | 800       | 188.1000 | 23.51%   | 0                  | 451.9          |
| 1732 | 河西   | 兰3714  | 兰37        | 河西供电服务中心     | 400       | 123.4680 | 30.87%   | 0                  | 196.5          |
| 1733 | 河西   | 江3219  | 江32        | 河西供电服务中心     | 800       | 102.2160 | 12.78%   | 0                  | 537.8          |
| 1734 | 河西   | 永9408  | 永94        | 河西供电服务中心     | 400       | 142.2200 | 35.56%   | 0                  | 177.8          |
| 1735 | 河西   | 44605乙 | 446        | 河西供电服务中心     | 800       | 118.3440 | 14.79%   | 0                  | 521.7          |
| 1736 | 河西   | 利2501  | 利25        | 河西供电服务中心     | 630       | 101.0800 | 16.04%   | 0                  | 402.9          |
| 1737 | 河西   | 丽5310乙 | 丽53        | 河西供电服务中心     | 630       | 219.2800 | 34.81%   | 0                  | 284.7          |
| 1738 | 河西   | 丽5201乙 | 丽52        | 河西供电服务中心     | 630       | 143.4000 | 22.76%   | 0                  | 360.6          |
| 1739 | 河西   | 隆1102  | 隆11        | 河西供电服务中心     | 630       | 292.7400 | 46.47%   | 0                  | 211.3          |
| 1740 | 河西   | 丽7221  | 丽72        | 河西供电服务中心     | 315       | 66.6900  | 21.17%   | 0                  | 185.3          |
| 1741 | 河西   | 永8803  | 永88        | 河西供电服务中心     | 630       | 97.2400  | 15.43%   | 0                  | 406.8          |
| 1742 | 河西   | 永7805甲 | 永78        | 河西供电服务中心     | 630       | 268.0800 | 42.55%   | 0                  | 235.9          |
| 1743 | 河西   | 利4609  | 利46        | 河西供电服务中心     | 630       | 169.8720 | 26.96%   | 0                  | 334.1          |
| 1744 | 河西   | 丽7521  | 丽75        | 河西供电服务中心     | 315       | 128.9880 | 40.95%   | 0                  | 123.0          |
| 1745 | 河西   | 兰3502乙 | 兰35        | 河西供电服务中心     | 1000      | 193.1700 | 19.32%   | 0                  | 606.8          |
| 1746 | 河西   | 86221  | 862        | 河西供电服务中心     | 400       | 109.5480 | 27.39%   | 0                  | 210.5          |
| 1747 | 河西   | 地6205乙 | 地62        | 河西供电服务中心     | 800       | 95.4000  | 11.93%   | 0                  | 544.6          |
| 1748 | 河西   | 江3402甲 | 江34        | 河西供电服务中心     | 800       | 116.9280 | 14.62%   | 0                  | 523.1          |

| 序号   | 行政区域 | 台区名称   | 所属10千伏线路名称 | 管理单位（供电服务中心） | 额定容量（kVA） | 最大负荷（kW） | 最大负载率（%） | 台区最大负荷日后需预留容量（kVA） | 用电报装可开放容量（kVA） |
|------|------|--------|------------|--------------|-----------|----------|----------|--------------------|----------------|
| 1749 | 河西   | 双5208甲 | 双52        | 河西供电服务中心     | 630       | 288.5100 | 45.80%   | 0                  | 215.5          |
| 1750 | 河西   | 92104  | 921        | 河西供电服务中心     | 630       | 164.8400 | 26.17%   | 0                  | 339.2          |
| 1751 | 河西   | 44108甲 | 441        | 河西供电服务中心     | 630       | 79.0200  | 12.54%   | 0                  | 425.0          |
| 1752 | 河西   | 轻7804  | 轻78        | 河西供电服务中心     | 630       | 123.7400 | 19.64%   | 0                  | 380.3          |
| 1753 | 河西   | 兰1308丙 | 兰13        | 河西供电服务中心     | 630       | 102.4200 | 16.26%   | 0                  | 401.6          |
| 1754 | 河西   | 双3805甲 | 双38        | 河西供电服务中心     | 630       | 275.9800 | 43.81%   | 0                  | 228.0          |
| 1755 | 河西   | 46704甲 | 467        | 河西供电服务中心     | 800       | 94.8960  | 11.86%   | 0                  | 545.1          |
| 1756 | 河西   | 87305甲 | 873        | 河西供电服务中心     | 800       | 152.2320 | 19.03%   | 0                  | 487.8          |
| 1757 | 河西   | 长1805甲 | 长18        | 河西供电服务中心     | 800       | 160.7040 | 20.09%   | 0                  | 479.3          |
| 1758 | 河西   | 琼2201甲 | 琼22        | 河西供电服务中心     | 1000      | 195.9900 | 19.60%   | 0                  | 604.0          |
| 1759 | 河西   | 轻9613  | 轻96        | 河西供电服务中心     | 400       | 56.8440  | 14.21%   | 0                  | 263.2          |
| 1760 | 河西   | 86222  | 862        | 河西供电服务中心     | 400       | 76.1440  | 19.04%   | 0                  | 243.9          |
| 1761 | 河西   | 永8814甲 | 永88        | 河西供电服务中心     | 630       | 95.4240  | 15.15%   | 0                  | 408.6          |
| 1762 | 河西   | 地2417乙 | 地24        | 河西供电服务中心     | 630       | 214.9800 | 34.12%   | 0                  | 289.0          |
| 1763 | 河西   | 92508乙 | 925        | 河西供电服务中心     | 630       | 126.3200 | 20.05%   | 0                  | 377.7          |
| 1764 | 河西   | 84502  | 845        | 河西供电服务中心     | 630       | 405.1200 | 64.30%   | 0                  | 98.9           |
| 1765 | 河西   | 利2301乙 | 利23        | 河西供电服务中心     | 630       | 281.4600 | 44.68%   | 0                  | 222.5          |
| 1766 | 河西   | 长1609乙 | 长16        | 河西供电服务中心     | 800       | 26.5680  | 3.32%    | 0                  | 613.4          |
| 1767 | 河西   | 利3503  | 利35        | 河西供电服务中心     | 630       | 242.2000 | 38.44%   | 0                  | 261.8          |
| 1768 | 河西   | 丽7217  | 丽72        | 河西供电服务中心     | 315       | 112.3000 | 35.65%   | 0                  | 139.7          |
| 1769 | 河西   | 琼1404甲 | 琼14        | 河西供电服务中心     | 630       | 350.3000 | 55.60%   | 0                  | 153.7          |
| 1770 | 河西   | 轻8502  | 轻85        | 河西供电服务中心     | 630       | 214.7000 | 34.08%   | 0                  | 289.3          |
| 1771 | 河西   | 16710  | 167        | 河西供电服务中心     | 630       | 197.4400 | 31.34%   | 0                  | 306.6          |
| 1772 | 河西   | 87301  | 873        | 河西供电服务中心     | 800       | 186.5100 | 23.31%   | 0                  | 453.5          |
| 1773 | 河西   | 丽7104乙 | 丽71        | 河西供电服务中心     | 800       | 106.3920 | 13.30%   | 0                  | 533.6          |
| 1774 | 河西   | 轻8201乙 | 轻82        | 河西供电服务中心     | 400       | 50.3640  | 12.59%   | 0                  | 269.6          |
| 1775 | 河西   | 江2809  | 江28        | 河西供电服务中心     | 630       | 143.8400 | 22.83%   | 0                  | 360.2          |
| 1776 | 河西   | 轻9403  | 轻94        | 河西供电服务中心     | 1000      | 169.7400 | 16.97%   | 0                  | 630.3          |
| 1777 | 河西   | 长3817甲 | 长38        | 河西供电服务中心     | 800       | 111.1440 | 13.89%   | 0                  | 528.9          |
| 1778 | 河西   | 86220  | 862        | 河西供电服务中心     | 400       | 114.9720 | 28.74%   | 0                  | 205.0          |
| 1779 | 河西   | 45805  | 458        | 河西供电服务中心     | 400       | 213.4680 | 53.37%   | 0                  | 106.5          |
| 1780 | 河西   | 甲1602甲 | 甲16        | 河西供电服务中心     | 500       | 188.1600 | 37.63%   | 0                  | 211.8          |
| 1781 | 河西   | 甲1301乙 | 甲13        | 河西供电服务中心     | 800       | 125.2200 | 15.65%   | 0                  | 514.8          |
| 1782 | 河西   | 纪2810  | 纪28        | 河西供电服务中心     | 400       | 261.3000 | 65.33%   | 0                  | 58.7           |
| 1783 | 河西   | 地6215  | 地62        | 河西供电服务中心     | 630       | 159.3600 | 25.30%   | 0                  | 344.6          |

| 序号   | 行政区域 | 台区名称   | 所属10千伏线路名称 | 管理单位（供电服务中心） | 额定容量（kVA） | 最大负荷（kW） | 最大负载率（%） | 台区最大负荷日后需预留容量（kVA） | 用电报装可开放容量（kVA） |
|------|------|--------|------------|--------------|-----------|----------|----------|--------------------|----------------|
| 1784 | 河西   | 兰2616甲 | 兰26        | 河西供电服务中心     | 630       | 129.1600 | 20.50%   | 0                  | 374.8          |
| 1785 | 河西   | 92604  | 926        | 河西供电服务中心     | 630       | 150.6000 | 23.90%   | 0                  | 353.4          |
| 1786 | 河西   | 双5202  | 双52        | 河西供电服务中心     | 630       | 185.1800 | 29.39%   | 0                  | 318.8          |
| 1787 | 河西   | 双3513  | 双35        | 河西供电服务中心     | 630       | 120.8600 | 19.18%   | 0                  | 383.1          |
| 1788 | 河西   | 甲2805  | 甲28        | 河西供电服务中心     | 630       | 113.2800 | 17.98%   | 0                  | 390.7          |
| 1789 | 河西   | 甲2203甲 | 甲22        | 河西供电服务中心     | 800       | 155.1840 | 19.40%   | 0                  | 484.8          |
| 1790 | 河西   | 长2503甲 | 长25        | 河西供电服务中心     | 800       | 186.7200 | 23.34%   | 0                  | 453.3          |
| 1791 | 河西   | 87814乙 | 878        | 河西供电服务中心     | 800       | 205.3200 | 25.67%   | 0                  | 434.7          |
| 1792 | 河西   | 46502甲 | 465        | 河西供电服务中心     | 630       | 306.2640 | 48.61%   | 0                  | 197.7          |
| 1793 | 河西   | 永9705乙 | 永97        | 河西供电服务中心     | 800       | 100.3000 | 12.54%   | 0                  | 539.7          |
| 1794 | 河西   | 纪2106  | 纪21        | 河西供电服务中心     | 630       | 125.3000 | 19.89%   | 0                  | 378.7          |
| 1795 | 河西   | 双3509  | 双35        | 河西供电服务中心     | 630       | 179.9000 | 28.56%   | 0                  | 324.1          |
| 1796 | 河西   | 甲3308  | 甲33        | 河西供电服务中心     | 315       | 86.4600  | 27.45%   | 0                  | 165.5          |
| 1797 | 河西   | 地2409乙 | 地24        | 河西供电服务中心     | 500       | 151.0500 | 30.21%   | 0                  | 249.0          |
| 1798 | 河西   | 46311  | 463        | 河西供电服务中心     | 400       | 102.4560 | 25.61%   | 0                  | 217.5          |
| 1799 | 河西   | 苏9801甲 | 苏98        | 河西供电服务中心     | 800       | 131.7840 | 16.47%   | 0                  | 508.2          |
| 1800 | 河西   | 地1101乙 | 地11        | 河西供电服务中心     | 800       | 95.1840  | 11.90%   | 0                  | 544.8          |
| 1801 | 河西   | 46505乙 | 465        | 河西供电服务中心     | 500       | 177.0880 | 35.42%   | 0                  | 222.9          |
| 1802 | 河西   | 甲1301甲 | 甲13        | 河西供电服务中心     | 800       | 153.1500 | 19.14%   | 0                  | 486.9          |
| 1803 | 河西   | 45410  | 454        | 河西供电服务中心     | 630       | 168.2600 | 26.71%   | 0                  | 335.7          |
| 1804 | 河西   | 44804  | 448        | 河西供电服务中心     | 630       | 110.4300 | 17.53%   | 0                  | 393.6          |
| 1805 | 河西   | 甲1204  | 甲12        | 河西供电服务中心     | 630       | 189.8800 | 30.14%   | 0                  | 314.1          |
| 1806 | 河西   | 双5510乙 | 双55        | 河西供电服务中心     | 630       | 128.6000 | 20.41%   | 0                  | 375.4          |
| 1807 | 河西   | 甲3502  | 甲35        | 河西供电服务中心     | 630       | 225.8000 | 35.84%   | 0                  | 278.2          |
| 1808 | 河西   | 46403  | 464        | 河西供电服务中心     | 630       | 208.4200 | 33.08%   | 0                  | 295.6          |
| 1809 | 河西   | 苏8205  | 苏82        | 河西供电服务中心     | 400       | 103.5840 | 25.90%   | 0                  | 216.4          |
| 1810 | 河西   | 兰1808甲 | 兰18        | 河西供电服务中心     | 800       | 167.1600 | 20.90%   | 0                  | 472.8          |
| 1811 | 河西   | 双3105乙 | 双31        | 河西供电服务中心     | 500       | 137.6160 | 27.52%   | 0                  | 262.4          |
| 1812 | 河西   | 复2311乙 | 复23        | 河西供电服务中心     | 630       | 142.4400 | 22.61%   | 0                  | 361.6          |
| 1813 | 河西   | 琼1704乙 | 琼17        | 河西供电服务中心     | 1000      | 280.8600 | 28.09%   | 0                  | 519.1          |
| 1814 | 河西   | 甲3803甲 | 甲38        | 河西供电服务中心     | 800       | 163.3680 | 20.42%   | 0                  | 476.6          |
| 1815 | 河西   | 地6205甲 | 地62        | 河西供电服务中心     | 800       | 83.4480  | 10.43%   | 0                  | 556.6          |
| 1816 | 河西   | 地6202甲 | 地62        | 河西供电服务中心     | 800       | 113.4480 | 14.18%   | 0                  | 526.6          |
| 1817 | 河西   | 丽5501甲 | 丽55        | 河西供电服务中心     | 1000      | 222.5700 | 22.26%   | 0                  | 577.4          |
| 1818 | 河西   | 江1617  | 江16        | 河西供电服务中心     | 400       | 114.9720 | 28.74%   | 0                  | 205.0          |

| 序号   | 行政区域 | 台区名称   | 所属10千伏线路名称 | 管理单位（供电服务中心） | 额定容量（kVA） | 最大负荷（kW） | 最大负载率（%） | 台区最大负荷日后需预留容量（kVA） | 用电报装可开放容量（kVA） |
|------|------|--------|------------|--------------|-----------|----------|----------|--------------------|----------------|
| 1819 | 河西   | 丽5813  | 丽58        | 河西供电服务中心     | 400       | 57.3000  | 14.33%   | 0                  | 262.7          |
| 1820 | 河西   | 海7111乙 | 海71        | 河西供电服务中心     | 630       | 227.0400 | 36.04%   | 0                  | 277.0          |
| 1821 | 河西   | 78907  | 789        | 河西供电服务中心     | 315       | 172.0800 | 54.63%   | 0                  | 79.9           |
| 1822 | 河西   | 利3202乙 | 利32        | 河西供电服务中心     | 630       | 224.5600 | 35.64%   | 0                  | 279.4          |
| 1823 | 河西   | 丽6407甲 | 丽64        | 河西供电服务中心     | 630       | 145.6800 | 23.12%   | 0                  | 358.3          |
| 1824 | 河西   | 87407  | 874        | 河西供电服务中心     | 630       | 214.0800 | 33.98%   | 0                  | 289.9          |
| 1825 | 河西   | 隆1317  | 隆13        | 河西供电服务中心     | 400       | 137.7480 | 34.44%   | 0                  | 182.3          |
| 1826 | 河西   | 隆2316  | 隆23        | 河西供电服务中心     | 400       | 243.5880 | 60.90%   | 0                  | 76.4           |
| 1827 | 河西   | 兰3701乙 | 兰37        | 河西供电服务中心     | 1000      | 217.2900 | 21.73%   | 0                  | 582.7          |
| 1828 | 河西   | 利3305甲 | 利33        | 河西供电服务中心     | 1000      | 163.2000 | 16.32%   | 0                  | 636.8          |
| 1829 | 河西   | 兰1301甲 | 兰13        | 河西供电服务中心     | 630       | 119.5400 | 18.97%   | 0                  | 384.5          |
| 1830 | 河西   | 46310  | 463        | 河西供电服务中心     | 630       | 153.5200 | 24.37%   | 0                  | 350.5          |
| 1831 | 河西   | 土2307  | 土23        | 河西供电服务中心     | 630       | 238.2000 | 37.81%   | 0                  | 265.8          |
| 1832 | 河西   | 长3804乙 | 长38        | 河西供电服务中心     | 500       | 174.3680 | 34.87%   | 0                  | 225.6          |
| 1833 | 河西   | 双3806  | 双38        | 河西供电服务中心     | 500       | 98.3040  | 19.66%   | 0                  | 301.7          |
| 1834 | 河西   | 长2507乙 | 长25        | 河西供电服务中心     | 800       | 39.0240  | 4.88%    | 0                  | 601.0          |
| 1835 | 河西   | 84302乙 | 843        | 河西供电服务中心     | 800       | 95.7600  | 11.97%   | 0                  | 544.2          |
| 1836 | 河西   | 利3511甲 | 利35        | 河西供电服务中心     | 630       | 127.9800 | 20.31%   | 0                  | 376.0          |
| 1837 | 河西   | 地2102乙 | 地21        | 河西供电服务中心     | 630       | 74.7600  | 11.87%   | 0                  | 429.2          |
| 1838 | 河西   | 琼1312  | 琼13        | 河西供电服务中心     | 630       | 41.8800  | 6.65%    | 0                  | 462.1          |
| 1839 | 河西   | 甲3606  | 甲36        | 河西供电服务中心     | 630       | 156.6400 | 24.86%   | 0                  | 347.4          |
| 1840 | 河西   | 江3303甲 | 江33        | 河西供电服务中心     | 630       | 147.1400 | 23.36%   | 0                  | 356.9          |
| 1841 | 河西   | 86219  | 862        | 河西供电服务中心     | 630       | 164.7600 | 26.15%   | 0                  | 339.2          |
| 1842 | 河西   | 86331  | 863        | 河西供电服务中心     | 500       | 82.2800  | 16.46%   | 0                  | 317.7          |
| 1843 | 河西   | 甲3801甲 | 甲38        | 河西供电服务中心     | 400       | 277.0200 | 69.26%   | 0                  | 43.0           |
| 1844 | 河西   | 85201  | 852        | 河西供电服务中心     | 800       | 136.4700 | 17.06%   | 0                  | 503.5          |
| 1845 | 河西   | 长2704甲 | 长27        | 河西供电服务中心     | 800       | 126.6480 | 15.83%   | 0                  | 513.4          |
| 1846 | 河西   | 84302甲 | 843        | 河西供电服务中心     | 800       | 138.9120 | 17.36%   | 0                  | 501.1          |
| 1847 | 河西   | 利4513  | 利45        | 河西供电服务中心     | 630       | 178.0600 | 28.26%   | 0                  | 325.9          |
| 1848 | 河西   | 双5301乙 | 双53        | 河西供电服务中心     | 630       | 146.2800 | 23.22%   | 0                  | 357.7          |
| 1849 | 河西   | 甲3607甲 | 甲36        | 河西供电服务中心     | 630       | 134.7200 | 21.38%   | 0                  | 369.3          |
| 1850 | 河西   | 长3515甲 | 长35        | 河西供电服务中心     | 630       | 229.1040 | 36.37%   | 0                  | 274.9          |
| 1851 | 河西   | 轻8813  | 轻88        | 河西供电服务中心     | 630       | 250.2000 | 39.71%   | 0                  | 253.8          |
| 1852 | 河西   | 长3519乙 | 长35        | 河西供电服务中心     | 500       | 88.2880  | 17.66%   | 0                  | 311.7          |
| 1853 | 河西   | 地2414  | 地24        | 河西供电服务中心     | 500       | 153.3920 | 30.68%   | 0                  | 246.6          |

| 序号   | 行政区域 | 台区名称   | 所属10千伏线路名称 | 管理单位（供电服务中心） | 额定容量（kVA） | 最大负荷（kW） | 最大负载率（%） | 台区最大负荷日后需预留容量（kVA） | 用电报装可开放容量（kVA） |
|------|------|--------|------------|--------------|-----------|----------|----------|--------------------|----------------|
| 1854 | 河西   | 双4210甲 | 双42        | 河西供电服务中心     | 500       | 201.4400 | 40.29%   | 0                  | 198.6          |
| 1855 | 河西   | 丽5306乙 | 丽53        | 河西供电服务中心     | 500       | 182.2880 | 36.46%   | 0                  | 217.7          |
| 1856 | 河西   | 长1608乙 | 长16        | 河西供电服务中心     | 800       | 57.9120  | 7.24%    | 0                  | 582.1          |
| 1857 | 河西   | 兰1502甲 | 兰15        | 河西供电服务中心     | 1000      | 216.3300 | 21.63%   | 0                  | 583.7          |
| 1858 | 河西   | 纪1515  | 纪15        | 河西供电服务中心     | 630       | 320.5800 | 50.89%   | 0                  | 183.4          |
| 1859 | 河西   | 利3525  | 利35        | 河西供电服务中心     | 315       | 189.2200 | 60.07%   | 0                  | 62.8           |
| 1860 | 河西   | 双3610  | 双36        | 河西供电服务中心     | 630       | 124.5400 | 19.77%   | 0                  | 379.5          |
| 1861 | 河西   | 兰2606  | 兰26        | 河西供电服务中心     | 630       | 138.8000 | 22.03%   | 0                  | 365.2          |
| 1862 | 河西   | 丽7210乙 | 丽72        | 河西供电服务中心     | 630       | 224.5200 | 35.64%   | 0                  | 279.5          |
| 1863 | 河西   | 轻7307  | 轻73        | 河西供电服务中心     | 630       | 269.8800 | 42.84%   | 0                  | 234.1          |
| 1864 | 河西   | 长1104乙 | 长11        | 河西供电服务中心     | 500       | 167.6320 | 33.53%   | 0                  | 232.4          |
| 1865 | 河西   | 利2407  | 利24        | 河西供电服务中心     | 500       | 175.0400 | 35.01%   | 0                  | 225.0          |
| 1866 | 河西   | 琼2401甲 | 琼24        | 河西供电服务中心     | 800       | 133.5120 | 16.69%   | 0                  | 506.5          |
| 1867 | 河西   | 永7506丙 | 永75        | 河西供电服务中心     | 630       | 339.6000 | 53.90%   | 0                  | 164.4          |
| 1868 | 河西   | 46313  | 463        | 河西供电服务中心     | 630       | 140.4400 | 22.29%   | 0                  | 363.6          |
| 1869 | 河西   | 双5504甲 | 双55        | 河西供电服务中心     | 630       | 251.4000 | 39.90%   | 0                  | 252.6          |
| 1870 | 河西   | 琼1402  | 琼14        | 河西供电服务中心     | 630       | 185.3900 | 29.43%   | 0                  | 318.6          |
| 1871 | 河西   | 琼1513乙 | 琼15        | 河西供电服务中心     | 630       | 153.1920 | 24.32%   | 0                  | 350.8          |
| 1872 | 河西   | 江1203  | 江12        | 河西供电服务中心     | 630       | 358.1520 | 56.85%   | 0                  | 145.8          |
| 1873 | 河西   | 隆1503乙 | 隆15        | 河西供电服务中心     | 800       | 129.6720 | 16.21%   | 0                  | 510.3          |
| 1874 | 河西   | 92215乙 | 922        | 河西供电服务中心     | 800       | 115.6320 | 14.45%   | 0                  | 524.4          |
| 1875 | 河西   | 轻9406  | 轻94        | 河西供电服务中心     | 630       | 173.2400 | 27.50%   | 0                  | 330.8          |
| 1876 | 河西   | 87706  | 877        | 河西供电服务中心     | 630       | 61.5800  | 9.77%    | 0                  | 442.4          |
| 1877 | 河西   | 84101  | 841        | 河西供电服务中心     | 315       | 85.7300  | 27.22%   | 0                  | 166.3          |
| 1878 | 河西   | 双5505甲 | 双55        | 河西供电服务中心     | 500       | 163.9360 | 32.79%   | 0                  | 236.1          |
| 1879 | 河西   | 江2605丙 | 江26        | 河西供电服务中心     | 800       | 125.4960 | 15.69%   | 0                  | 514.5          |
| 1880 | 河西   | 79309  | 793        | 河西供电服务中心     | 630       | 414.2400 | 65.75%   | 0                  | 89.8           |
| 1881 | 河西   | 双5209甲 | 双52        | 河西供电服务中心     | 630       | 232.8400 | 36.96%   | 0                  | 271.2          |
| 1882 | 河西   | 46404甲 | 464        | 河西供电服务中心     | 630       | 142.5200 | 22.62%   | 0                  | 361.5          |
| 1883 | 河西   | 纪1505  | 纪15        | 河西供电服务中心     | 500       | 260.6400 | 52.13%   | 0                  | 139.4          |
| 1884 | 河西   | 长1803  | 长18        | 河西供电服务中心     | 800       | 141.0480 | 17.63%   | 0                  | 499.0          |
| 1885 | 河西   | 长2707甲 | 长27        | 河西供电服务中心     | 800       | 136.6800 | 17.09%   | 0                  | 503.3          |
| 1886 | 河西   | 复4412  | 复44        | 河西供电服务中心     | 400       | 106.9920 | 26.75%   | 0                  | 213.0          |
| 1887 | 河西   | 丽6410  | 丽64        | 河西供电服务中心     | 800       | 171.7920 | 21.47%   | 0                  | 468.2          |
| 1888 | 河西   | 苏8216  | 苏82        | 河西供电服务中心     | 400       | 173.7480 | 43.44%   | 0                  | 146.3          |

| 序号   | 行政区域 | 台区名称   | 所属10千伏线路名称 | 管理单位（供电服务中心） | 额定容量（kVA） | 最大负荷（kW） | 最大负载率（%） | 台区最大负荷日后需预留容量（kVA） | 用电报装可开放容量（kVA） |
|------|------|--------|------------|--------------|-----------|----------|----------|--------------------|----------------|
| 1889 | 河西   | 利2202  | 利22        | 河西供电服务中心     | 630       | 432.3200 | 68.62%   | 0                  | 71.7           |
| 1890 | 河西   | 92611  | 926        | 河西供电服务中心     | 315       | 47.3880  | 15.04%   | 0                  | 204.6          |
| 1891 | 河西   | 兰1806  | 兰18        | 河西供电服务中心     | 630       | 144.6000 | 22.95%   | 0                  | 359.4          |
| 1892 | 河西   | 甲1504  | 甲15        | 河西供电服务中心     | 630       | 176.8400 | 28.07%   | 0                  | 327.2          |
| 1893 | 河西   | 复4301乙 | 复43        | 河西供电服务中心     | 500       | 170.1120 | 34.02%   | 0                  | 229.9          |
| 1894 | 河西   | 隆1709  | 隆17        | 河西供电服务中心     | 400       | 290.1120 | 72.53%   | 0                  | 29.9           |
| 1895 | 河西   | 轻8501  | 轻85        | 河西供电服务中心     | 630       | 221.7600 | 35.20%   | 0                  | 282.2          |
| 1896 | 河西   | 86104  | 861        | 河西供电服务中心     | 630       | 223.6400 | 35.50%   | 0                  | 280.4          |
| 1897 | 河西   | 16809  | 168        | 河西供电服务中心     | 630       | 318.9600 | 50.63%   | 0                  | 185.0          |
| 1898 | 河西   | 利3203  | 利32        | 河西供电服务中心     | 630       | 247.9200 | 39.35%   | 0                  | 256.1          |
| 1899 | 河西   | 复4302乙 | 复43        | 河西供电服务中心     | 630       | 96.7200  | 15.35%   | 0                  | 407.3          |
| 1900 | 河西   | 江3202甲 | 江32        | 河西供电服务中心     | 800       | 238.0320 | 29.75%   | 0                  | 402.0          |
| 1901 | 河西   | 纪1309乙 | 纪13        | 河西供电服务中心     | 1000      | 150.8100 | 15.08%   | 0                  | 649.2          |
| 1902 | 河西   | 苏9801乙 | 苏98        | 河西供电服务中心     | 1000      | 133.5000 | 13.35%   | 0                  | 666.5          |
| 1903 | 河西   | 地2407甲 | 地24        | 河西供电服务中心     | 800       | 95.6880  | 11.96%   | 0                  | 544.3          |
| 1904 | 河西   | 地3521  | 地35        | 河西供电服务中心     | 400       | 76.0440  | 19.01%   | 0                  | 244.0          |
| 1905 | 河西   | 土3313  | 土33        | 河西供电服务中心     | 800       | 22.4400  | 2.81%    | 0                  | 617.6          |
| 1906 | 河西   | 利2305  | 利23        | 河西供电服务中心     | 500       | 186.2600 | 37.25%   | 0                  | 213.7          |
| 1907 | 河西   | 轻7605  | 轻76        | 河西供电服务中心     | 630       | 337.3800 | 53.55%   | 0                  | 166.6          |
| 1908 | 河西   | 甲3505乙 | 甲35        | 河西供电服务中心     | 1000      | 119.7600 | 11.98%   | 0                  | 680.2          |
| 1909 | 河西   | 江1303甲 | 江13        | 河西供电服务中心     | 800       | 119.8800 | 14.99%   | 0                  | 520.1          |
| 1910 | 河西   | 92215甲 | 922        | 河西供电服务中心     | 800       | 154.2960 | 19.29%   | 0                  | 485.7          |
| 1911 | 河西   | 琼1704甲 | 琼17        | 河西供电服务中心     | 1000      | 225.9900 | 22.60%   | 0                  | 574.0          |
| 1912 | 河西   | 江2814乙 | 江28        | 河西供电服务中心     | 1000      | 207.8700 | 20.79%   | 0                  | 592.1          |
| 1913 | 河西   | 阜2205甲 | 阜22        | 河西供电服务中心     | 500       | 205.4560 | 41.09%   | 0                  | 194.5          |
| 1914 | 河西   | 地2418  | 地24        | 河西供电服务中心     | 630       | 204.6800 | 32.49%   | 0                  | 299.3          |
| 1915 | 河西   | 87805  | 878        | 河西供电服务中心     | 630       | 247.1800 | 39.23%   | 0                  | 256.8          |
| 1916 | 河西   | 纪3712  | 纪37        | 河西供电服务中心     | 630       | 126.3200 | 20.05%   | 0                  | 377.7          |
| 1917 | 河西   | 46312  | 463        | 河西供电服务中心     | 400       | 97.3320  | 24.33%   | 0                  | 222.7          |
| 1918 | 河西   | 丽7220  | 丽72        | 河西供电服务中心     | 400       | 178.8720 | 44.72%   | 0                  | 141.1          |
| 1919 | 河西   | 地6208乙 | 地62        | 河西供电服务中心     | 500       | 186.6720 | 37.33%   | 0                  | 213.3          |
| 1920 | 河西   | 利2203  | 利22        | 河西供电服务中心     | 630       | 286.0080 | 45.40%   | 0                  | 218.0          |
| 1921 | 河西   | 利3515甲 | 利35        | 河西供电服务中心     | 630       | 242.6600 | 38.52%   | 0                  | 261.3          |
| 1922 | 河西   | 纪3706  | 纪37        | 河西供电服务中心     | 630       | 134.7600 | 21.39%   | 0                  | 369.2          |
| 1923 | 河西   | 兰2207甲 | 兰22        | 河西供电服务中心     | 800       | 205.5600 | 25.70%   | 0                  | 434.4          |

| 序号   | 行政区域 | 台区名称   | 所属10千伏线路名称 | 管理单位（供电服务中心） | 额定容量（kVA） | 最大负荷（kW） | 最大负载率（%） | 台区最大负荷日后需预留容量（kVA） | 用电报装可开放容量（kVA） |
|------|------|--------|------------|--------------|-----------|----------|----------|--------------------|----------------|
| 1924 | 河西   | 45501甲 | 455        | 河西供电服务中心     | 800       | 50.9760  | 6.37%    | 0                  | 589.0          |
| 1925 | 河西   | 长1106乙 | 长11        | 河西供电服务中心     | 630       | 142.1760 | 22.57%   | 0                  | 361.8          |
| 1926 | 河西   | 轻8601  | 轻86        | 河西供电服务中心     | 630       | 500.0000 | 79.37%   | 0                  | 4.0            |
| 1927 | 河西   | 甲1502  | 甲15        | 河西供电服务中心     | 630       | 188.5000 | 29.92%   | 0                  | 315.5          |
| 1928 | 河西   | 45407乙 | 454        | 河西供电服务中心     | 630       | 145.9800 | 23.17%   | 0                  | 358.0          |
| 1929 | 河西   | 利3502  | 利35        | 河西供电服务中心     | 630       | 297.1600 | 47.17%   | 0                  | 206.8          |
| 1930 | 河西   | 永8804甲 | 永88        | 河西供电服务中心     | 630       | 77.8400  | 12.36%   | 0                  | 426.2          |
| 1931 | 河西   | 甲3302  | 甲33        | 河西供电服务中心     | 630       | 197.8400 | 31.40%   | 0                  | 306.2          |
| 1932 | 河西   | 双4402  | 双44        | 河西供电服务中心     | 500       | 229.6000 | 45.92%   | 0                  | 170.4          |
| 1933 | 河西   | 轻7303  | 轻73        | 河西供电服务中心     | 315       | 118.3000 | 37.56%   | 0                  | 133.7          |
| 1934 | 河西   | 地2502  | 地25        | 河西供电服务中心     | 630       | 276.8000 | 43.94%   | 0                  | 227.2          |
| 1935 | 河西   | 轻8108  | 轻81        | 河西供电服务中心     | 630       | 56.7200  | 9.00%    | 0                  | 447.3          |
| 1936 | 河西   | 双5418乙 | 双54        | 河西供电服务中心     | 500       | 174.9600 | 34.99%   | 0                  | 225.0          |
| 1937 | 河西   | 长1609甲 | 长16        | 河西供电服务中心     | 800       | 33.9120  | 4.24%    | 0                  | 606.1          |
| 1938 | 河西   | 兰1808乙 | 兰18        | 河西供电服务中心     | 800       | 146.4480 | 18.31%   | 0                  | 493.6          |
| 1939 | 河西   | 江2801  | 江28        | 河西供电服务中心     | 500       | 94.2480  | 18.85%   | 0                  | 305.8          |
| 1940 | 河西   | 兰1519  | 兰15        | 河西供电服务中心     | 250       | 89.9280  | 35.97%   | 0                  | 110.1          |
| 1941 | 河西   | 复2405甲 | 复24        | 河西供电服务中心     | 500       | 193.4880 | 38.70%   | 0                  | 206.5          |
| 1942 | 河西   | 琼1522  | 琼15        | 河西供电服务中心     | 630       | 39.0100  | 6.19%    | 0                  | 465.0          |
| 1943 | 河西   | 17202  | 172        | 河西供电服务中心     | 630       | 123.7400 | 19.64%   | 0                  | 380.3          |
| 1944 | 河西   | 地2403乙 | 地24        | 河西供电服务中心     | 800       | 94.1040  | 11.76%   | 0                  | 545.9          |
| 1945 | 河西   | 江2302乙 | 江23        | 河西供电服务中心     | 800       | 149.7360 | 18.72%   | 0                  | 490.3          |
| 1946 | 河西   | 兰1518  | 兰15        | 河西供电服务中心     | 400       | 127.7040 | 31.93%   | 0                  | 192.3          |
| 1947 | 河西   | 16905  | 169        | 河西供电服务中心     | 315       | 119.3520 | 37.89%   | 0                  | 132.6          |
| 1948 | 河西   | 甲3110  | 甲31        | 河西供电服务中心     | 630       | 181.8600 | 28.87%   | 0                  | 322.1          |
| 1949 | 河西   | 双4203  | 双42        | 河西供电服务中心     | 500       | 126.4800 | 25.30%   | 0                  | 273.5          |
| 1950 | 河西   | 兰1809甲 | 兰18        | 河西供电服务中心     | 800       | 164.4480 | 20.56%   | 0                  | 475.6          |
| 1951 | 河西   | 江2208甲 | 江22        | 河西供电服务中心     | 800       | 139.3920 | 17.42%   | 0                  | 500.6          |
| 1952 | 河西   | 丽5811  | 丽58        | 河西供电服务中心     | 800       | 156.0720 | 19.51%   | 0                  | 483.9          |
| 1953 | 河西   | 江1204  | 江12        | 河西供电服务中心     | 630       | 139.9920 | 22.22%   | 0                  | 364.0          |
| 1954 | 河西   | 双5511甲 | 双55        | 河西供电服务中心     | 630       | 162.3120 | 25.76%   | 0                  | 341.7          |
| 1955 | 河西   | 兰3707乙 | 兰37        | 河西供电服务中心     | 800       | 197.5920 | 24.70%   | 0                  | 442.4          |
| 1956 | 河西   | 长1804乙 | 长18        | 河西供电服务中心     | 800       | 194.5920 | 24.32%   | 0                  | 445.4          |
| 1957 | 河西   | 复4309  | 复43        | 河西供电服务中心     | 630       | 258.7800 | 41.08%   | 0                  | 245.2          |
| 1958 | 河西   | 丽7209  | 丽72        | 河西供电服务中心     | 630       | 208.2400 | 33.05%   | 0                  | 295.8          |

| 序号   | 行政区域 | 台区名称   | 所属10千伏线路名称 | 管理单位（供电服务中心） | 额定容量（kVA） | 最大负荷（kW） | 最大负载率（%） | 台区最大负荷日后需预留容量（kVA） | 用电报装可开放容量（kVA） |
|------|------|--------|------------|--------------|-----------|----------|----------|--------------------|----------------|
| 1959 | 河西   | 44602乙 | 446        | 河西供电服务中心     | 630       | 200.3000 | 31.79%   | 0                  | 303.7          |
| 1960 | 河西   | 琼1805丙 | 琼18        | 河西供电服务中心     | 800       | 220.8300 | 27.60%   | 0                  | 419.2          |
| 1961 | 河西   | 江2605乙 | 江26        | 河西供电服务中心     | 800       | 187.6560 | 23.46%   | 0                  | 452.3          |
| 1962 | 河西   | 轻8504  | 轻85        | 河西供电服务中心     | 630       | 140.2000 | 22.25%   | 0                  | 363.8          |
| 1963 | 河西   | 双5302  | 双53        | 河西供电服务中心     | 630       | 171.3200 | 27.19%   | 0                  | 332.7          |
| 1964 | 河西   | 地1103乙 | 地11        | 河西供电服务中心     | 630       | 104.6400 | 16.61%   | 0                  | 399.4          |
| 1965 | 河西   | 双4714  | 双47        | 河西供电服务中心     | 630       | 211.3800 | 33.55%   | 0                  | 292.6          |
| 1966 | 河西   | 46603甲 | 466        | 河西供电服务中心     | 630       | 153.5200 | 24.37%   | 0                  | 350.5          |
| 1967 | 河西   | 双3109甲 | 双31        | 河西供电服务中心     | 500       | 111.5360 | 22.31%   | 0                  | 288.5          |
| 1968 | 河西   | 长3809乙 | 长38        | 河西供电服务中心     | 500       | 138.0400 | 27.61%   | 0                  | 262.0          |
| 1969 | 河西   | 土2310乙 | 土23        | 河西供电服务中心     | 630       | 157.8000 | 25.05%   | 0                  | 346.2          |
| 1970 | 河西   | 纪2502甲 | 纪25        | 河西供电服务中心     | 800       | 246.7920 | 30.85%   | 0                  | 393.2          |
| 1971 | 河西   | 土2703  | 土27        | 河西供电服务中心     | 315       | 146.2240 | 46.42%   | 0                  | 105.8          |
| 1972 | 河西   | 轻7607乙 | 轻76        | 河西供电服务中心     | 800       | 87.0000  | 10.88%   | 0                  | 553.0          |
| 1973 | 河西   | 地1104乙 | 地11        | 河西供电服务中心     | 800       | 95.7360  | 11.97%   | 0                  | 544.3          |
| 1974 | 河西   | 兰1407甲 | 兰14        | 河西供电服务中心     | 800       | 195.9600 | 24.50%   | 0                  | 444.0          |
| 1975 | 河西   | 兰3110甲 | 兰31        | 河西供电服务中心     | 800       | 248.6880 | 31.09%   | 0                  | 391.3          |
| 1976 | 河西   | 丽5101  | 丽51        | 河西供电服务中心     | 800       | 139.6560 | 17.46%   | 0                  | 500.3          |
| 1977 | 河西   | 长1514甲 | 长15        | 河西供电服务中心     | 630       | 193.5400 | 30.72%   | 0                  | 310.5          |
| 1978 | 河西   | 87406  | 874        | 河西供电服务中心     | 630       | 204.6960 | 32.49%   | 0                  | 299.3          |
| 1979 | 河西   | 苏6805乙 | 苏68        | 河西供电服务中心     | 315       | 242.9600 | 77.13%   | 0                  | 9.0            |
| 1980 | 河西   | 85318乙 | 853        | 河西供电服务中心     | 630       | 190.8600 | 30.30%   | 0                  | 313.1          |
| 1981 | 河西   | 永8102  | 永81        | 河西供电服务中心     | 400       | 196.3000 | 49.08%   | 0                  | 123.7          |
| 1982 | 河西   | 46709甲 | 467        | 河西供电服务中心     | 800       | 100.0560 | 12.51%   | 0                  | 539.9          |
| 1983 | 河西   | 甲2802  | 甲28        | 河西供电服务中心     | 630       | 148.7600 | 23.61%   | 0                  | 355.2          |
| 1984 | 河西   | 16919  | 169        | 河西供电服务中心     | 630       | 188.5400 | 29.93%   | 0                  | 315.5          |
| 1985 | 河西   | 78103甲 | 781        | 河西供电服务中心     | 630       | 107.8800 | 17.12%   | 0                  | 396.1          |
| 1986 | 河西   | 苏9614  | 苏96        | 河西供电服务中心     | 630       | 74.5200  | 11.83%   | 0                  | 429.5          |
| 1987 | 河西   | 利4613  | 利46        | 河西供电服务中心     | 630       | 151.2400 | 24.01%   | 0                  | 352.8          |
| 1988 | 河西   | 长1504  | 长15        | 河西供电服务中心     | 630       | 74.2600  | 11.79%   | 0                  | 429.7          |
| 1989 | 河西   | 地6611  | 地66        | 河西供电服务中心     | 630       | 96.9400  | 15.39%   | 0                  | 407.1          |
| 1990 | 河西   | 兰3306  | 兰33        | 河西供电服务中心     | 630       | 93.2000  | 14.79%   | 0                  | 410.8          |
| 1991 | 河西   | 江1613  | 江16        | 河西供电服务中心     | 630       | 114.6000 | 18.19%   | 0                  | 389.4          |
| 1992 | 河西   | 86218  | 862        | 河西供电服务中心     | 400       | 128.7480 | 32.19%   | 0                  | 191.3          |
| 1993 | 河西   | 土2607  | 土26        | 河西供电服务中心     | 630       | 426.2800 | 67.66%   | 0                  | 77.7           |

| 序号   | 行政区域 | 台区名称   | 所属10千伏线路名称 | 管理单位（供电服务中心） | 额定容量（kVA） | 最大负荷（kW） | 最大负载率（%） | 台区最大负荷日后需预留容量（kVA） | 用电报装可开放容量（kVA） |
|------|------|--------|------------|--------------|-----------|----------|----------|--------------------|----------------|
| 1994 | 河西   | 87103甲 | 871        | 河西供电服务中心     | 630       | 68.5800  | 10.89%   | 0                  | 435.4          |
| 1995 | 河西   | 苏6801  | 苏68        | 河西供电服务中心     | 630       | 125.7600 | 19.96%   | 0                  | 378.2          |
| 1996 | 河西   | 长1507甲 | 长15        | 河西供电服务中心     | 500       | 92.2880  | 18.46%   | 0                  | 307.7          |
| 1997 | 河西   | 土2604甲 | 土26        | 河西供电服务中心     | 500       | 143.5520 | 28.71%   | 0                  | 256.4          |
| 1998 | 河西   | 丽5801甲 | 丽58        | 河西供电服务中心     | 800       | 197.3760 | 24.67%   | 0                  | 442.6          |
| 1999 | 河西   | 92606  | 926        | 河西供电服务中心     | 400       | 77.7000  | 19.43%   | 0                  | 242.3          |
| 2000 | 河西   | 苏9403甲 | 苏94        | 河西供电服务中心     | 800       | 225.1200 | 28.14%   | 0                  | 414.9          |
| 2001 | 河西   | 16902  | 169        | 河西供电服务中心     | 630       | 209.2200 | 33.21%   | 0                  | 294.8          |
| 2002 | 河西   | 45407甲 | 454        | 河西供电服务中心     | 630       | 164.2000 | 26.06%   | 0                  | 339.8          |
| 2003 | 河西   | 轻7810  | 轻78        | 河西供电服务中心     | 630       | 172.4200 | 27.37%   | 0                  | 331.6          |
| 2004 | 河西   | 地2413甲 | 地24        | 河西供电服务中心     | 800       | 99.5760  | 12.45%   | 0                  | 540.4          |
| 2005 | 河西   | 隆1308  | 隆13        | 河西供电服务中心     | 400       | 178.2240 | 44.56%   | 0                  | 141.8          |
| 2006 | 河西   | 复4311甲 | 复43        | 河西供电服务中心     | 630       | 203.4480 | 32.29%   | 0                  | 300.6          |
| 2007 | 河西   | 甲2105甲 | 甲21        | 河西供电服务中心     | 630       | 198.0960 | 31.44%   | 0                  | 305.9          |
| 2008 | 河西   | 轻8301乙 | 轻83        | 河西供电服务中心     | 500       | 138.4000 | 27.68%   | 0                  | 261.6          |
| 2009 | 河西   | 纪1316  | 纪13        | 河西供电服务中心     | 400       | 204.0480 | 51.01%   | 0                  | 116.0          |
| 2010 | 河西   | 纪3601甲 | 纪36        | 河西供电服务中心     | 800       | 132.3600 | 16.55%   | 0                  | 507.6          |
| 2011 | 河西   | 兰1804甲 | 兰18        | 河西供电服务中心     | 1000      | 211.2000 | 21.12%   | 0                  | 588.8          |
| 2012 | 河西   | 苏9604  | 苏96        | 河西供电服务中心     | 630       | 327.8000 | 52.03%   | 0                  | 176.2          |
| 2013 | 河西   | 双3201甲 | 双32        | 河西供电服务中心     | 630       | 400.1600 | 63.52%   | 0                  | 103.8          |
| 2014 | 河西   | 兰3307乙 | 兰33        | 河西供电服务中心     | 1000      | 203.7360 | 20.37%   | 0                  | 596.3          |
| 2015 | 河西   | 纪2501乙 | 纪25        | 河西供电服务中心     | 1000      | 205.4700 | 20.55%   | 0                  | 594.5          |
| 2016 | 河西   | 87108  | 871        | 河西供电服务中心     | 800       | 115.6800 | 14.46%   | 0                  | 524.3          |
| 2017 | 河西   | 复4302甲 | 复43        | 河西供电服务中心     | 630       | 210.3600 | 33.39%   | 0                  | 293.6          |
| 2018 | 河西   | 甲2809甲 | 甲28        | 河西供电服务中心     | 1000      | 177.6800 | 17.77%   | 0                  | 622.3          |
| 2019 | 河西   | 丽7215乙 | 丽72        | 河西供电服务中心     | 630       | 167.3200 | 26.56%   | 0                  | 336.7          |
| 2020 | 河西   | 土3402乙 | 土34        | 河西供电服务中心     | 630       | 194.4600 | 30.87%   | 0                  | 309.5          |
| 2021 | 河西   | 利2312  | 利23        | 河西供电服务中心     | 630       | 118.4000 | 18.79%   | 0                  | 385.6          |
| 2022 | 河西   | 长1117乙 | 长11        | 河西供电服务中心     | 800       | 56.3040  | 7.04%    | 0                  | 583.7          |
| 2023 | 河西   | 长2506甲 | 长25        | 河西供电服务中心     | 800       | 113.7600 | 14.22%   | 0                  | 526.2          |
| 2024 | 河西   | 双3608甲 | 双36        | 河西供电服务中心     | 500       | 195.1520 | 39.03%   | 0                  | 204.8          |
| 2025 | 河西   | 土2101甲 | 土21        | 河西供电服务中心     | 630       | 420.7800 | 66.79%   | 0                  | 83.2           |
| 2026 | 河西   | 利3402  | 利34        | 河西供电服务中心     | 630       | 256.4800 | 40.71%   | 0                  | 247.5          |
| 2027 | 河西   | 纪3115甲 | 纪31        | 河西供电服务中心     | 630       | 247.5400 | 39.29%   | 0                  | 256.5          |
| 2028 | 河西   | 海7112乙 | 海71        | 河西供电服务中心     | 630       | 105.0000 | 16.67%   | 0                  | 399.0          |

| 序号   | 行政区域 | 台区名称   | 所属10千伏线路名称 | 管理单位（供电服务中心） | 额定容量（kVA） | 最大负荷（kW） | 最大负载率（%） | 台区最大负荷日后需预留容量（kVA） | 用电报装可开放容量（kVA） |
|------|------|--------|------------|--------------|-----------|----------|----------|--------------------|----------------|
| 2029 | 河西   | 92213乙 | 922        | 河西供电服务中心     | 800       | 156.3120 | 19.54%   | 0                  | 483.7          |
| 2030 | 河西   | 87816  | 878        | 河西供电服务中心     | 400       | 55.6080  | 13.90%   | 0                  | 264.4          |
| 2031 | 河西   | 84507  | 845        | 河西供电服务中心     | 1000      | 127.8000 | 12.78%   | 0                  | 672.2          |
| 2032 | 河西   | 地6614  | 地66        | 河西供电服务中心     | 500       | 125.1840 | 25.04%   | 0                  | 274.8          |
| 2033 | 河西   | 轻8411  | 轻84        | 河西供电服务中心     | 630       | 299.2000 | 47.49%   | 0                  | 204.8          |
| 2034 | 河西   | 复2404甲 | 复24        | 河西供电服务中心     | 630       | 94.9680  | 15.07%   | 0                  | 409.0          |
| 2035 | 河西   | 兰3803乙 | 兰38        | 河西供电服务中心     | 800       | 193.3680 | 24.17%   | 0                  | 446.6          |
| 2036 | 河西   | 琼1804乙 | 琼18        | 河西供电服务中心     | 630       | 105.2600 | 16.71%   | 0                  | 398.7          |
| 2037 | 河西   | 复4405甲 | 复44        | 河西供电服务中心     | 630       | 131.2200 | 20.83%   | 0                  | 372.8          |
| 2038 | 河西   | 长1110乙 | 长11        | 河西供电服务中心     | 630       | 157.3800 | 24.98%   | 0                  | 346.6          |
| 2039 | 河西   | 甲1202  | 甲12        | 河西供电服务中心     | 630       | 110.5200 | 17.54%   | 0                  | 393.5          |
| 2040 | 河西   | 长3502乙 | 长35        | 河西供电服务中心     | 800       | 48.3840  | 6.05%    | 0                  | 591.6          |
| 2041 | 河西   | 双3109乙 | 双31        | 河西供电服务中心     | 500       | 121.8720 | 24.37%   | 0                  | 278.1          |
| 2042 | 河西   | 兰1304  | 兰13        | 河西供电服务中心     | 500       | 119.7760 | 23.96%   | 0                  | 280.2          |
| 2043 | 河西   | 92903  | 929        | 河西供电服务中心     | 500       | 114.1760 | 22.84%   | 0                  | 285.8          |
| 2044 | 河西   | 地3502甲 | 地35        | 河西供电服务中心     | 500       | 81.9400  | 16.39%   | 0                  | 318.1          |
| 2045 | 河西   | 兰1206甲 | 兰12        | 河西供电服务中心     | 630       | 164.0000 | 26.03%   | 0                  | 340.0          |
| 2046 | 河西   | 双5419乙 | 双54        | 河西供电服务中心     | 630       | 160.9200 | 25.54%   | 0                  | 343.1          |
| 2047 | 河西   | 纪3707  | 纪37        | 河西供电服务中心     | 630       | 137.1200 | 21.77%   | 0                  | 366.9          |
| 2048 | 河西   | 79203  | 792        | 河西供电服务中心     | 630       | 88.4600  | 14.04%   | 0                  | 415.5          |
| 2049 | 河西   | 兰2602  | 兰26        | 河西供电服务中心     | 800       | 127.8000 | 15.98%   | 0                  | 512.2          |
| 2050 | 河西   | 丽5703  | 丽57        | 河西供电服务中心     | 800       | 294.4600 | 36.81%   | 0                  | 345.5          |
| 2051 | 河西   | 45603  | 456        | 河西供电服务中心     | 630       | 175.7200 | 27.89%   | 0                  | 328.3          |
| 2052 | 河西   | 永8817  | 永88        | 河西供电服务中心     | 630       | 209.7200 | 33.29%   | 0                  | 294.3          |
| 2053 | 河西   | 土3319  | 土33        | 河西供电服务中心     | 630       | 224.1000 | 35.57%   | 0                  | 279.9          |
| 2054 | 河西   | 土2101乙 | 土21        | 河西供电服务中心     | 630       | 396.2000 | 62.89%   | 0                  | 107.8          |
| 2055 | 河西   | 纪3702  | 纪37        | 河西供电服务中心     | 630       | 251.9200 | 39.99%   | 0                  | 252.1          |
| 2056 | 河西   | 永8501  | 永85        | 河西供电服务中心     | 630       | 78.5000  | 12.46%   | 0                  | 425.5          |
| 2057 | 河西   | 永7403  | 永74        | 河西供电服务中心     | 630       | 231.4600 | 36.74%   | 0                  | 272.5          |
| 2058 | 河西   | 86101  | 861        | 河西供电服务中心     | 400       | 274.1160 | 68.53%   | 0                  | 45.9           |
| 2059 | 河西   | 16903  | 169        | 河西供电服务中心     | 400       | 178.4040 | 44.60%   | 0                  | 141.6          |
| 2060 | 河西   | 纪1210  | 纪12        | 河西供电服务中心     | 400       | 87.8040  | 21.95%   | 0                  | 232.2          |
| 2061 | 河西   | 84304乙 | 843        | 河西供电服务中心     | 800       | 182.0640 | 22.76%   | 0                  | 457.9          |
| 2062 | 河西   | 江2302甲 | 江23        | 河西供电服务中心     | 800       | 162.3840 | 20.30%   | 0                  | 477.6          |
| 2063 | 河西   | 复2403甲 | 复24        | 河西供电服务中心     | 630       | 99.6480  | 15.82%   | 0                  | 404.4          |

| 序号   | 行政区域 | 台区名称   | 所属10千伏线路名称 | 管理单位（供电服务中心） | 额定容量（kVA） | 最大负荷（kW） | 最大负载率（%） | 台区最大负荷日后需预留容量（kVA） | 用电报装可开放容量（kVA） |
|------|------|--------|------------|--------------|-----------|----------|----------|--------------------|----------------|
| 2064 | 河西   | 双4604  | 双46        | 河西供电服务中心     | 630       | 346.2600 | 54.96%   | 0                  | 157.7          |
| 2065 | 河西   | 双4712  | 双47        | 河西供电服务中心     | 630       | 205.8000 | 32.67%   | 0                  | 298.2          |
| 2066 | 河西   | 92612  | 926        | 河西供电服务中心     | 630       | 156.9800 | 24.92%   | 0                  | 347.0          |
| 2067 | 河西   | 双3308  | 双33        | 河西供电服务中心     | 630       | 320.6700 | 50.90%   | 0                  | 183.3          |
| 2068 | 河西   | 纪3205甲 | 纪32        | 河西供电服务中心     | 800       | 232.8720 | 29.11%   | 0                  | 407.1          |
| 2069 | 河西   | 长2503乙 | 长25        | 河西供电服务中心     | 800       | 157.9440 | 19.74%   | 0                  | 482.1          |
| 2070 | 河西   | 46709乙 | 467        | 河西供电服务中心     | 800       | 171.1680 | 21.40%   | 0                  | 468.8          |
| 2071 | 河西   | 轻7709  | 轻77        | 河西供电服务中心     | 400       | 346.4160 | 86.60%   | 0                  | 0.0            |
| 2072 | 河西   | 永8819  | 永88        | 河西供电服务中心     | 630       | 191.2400 | 30.36%   | 0                  | 312.8          |
| 2073 | 河西   | 江1108  | 江11        | 河西供电服务中心     | 315       | 105.5800 | 33.52%   | 0                  | 146.4          |
| 2074 | 河西   | 永7501  | 永75        | 河西供电服务中心     | 630       | 134.0600 | 21.28%   | 0                  | 369.9          |
| 2075 | 河西   | 兰3704乙 | 兰37        | 河西供电服务中心     | 800       | 111.0240 | 13.88%   | 0                  | 529.0          |
| 2076 | 河西   | 兰3507甲 | 兰35        | 河西供电服务中心     | 500       | 114.4960 | 22.90%   | 0                  | 285.5          |
| 2077 | 河西   | 86318甲 | 863        | 河西供电服务中心     | 800       | 111.1680 | 13.90%   | 0                  | 528.8          |
| 2078 | 河西   | 86318乙 | 863        | 河西供电服务中心     | 800       | 94.3680  | 11.80%   | 0                  | 545.6          |
| 2079 | 河西   | 轻9615乙 | 轻96        | 河西供电服务中心     | 630       | 169.6320 | 26.93%   | 0                  | 334.4          |
| 2080 | 河西   | 双5404乙 | 双54        | 河西供电服务中心     | 500       | 127.8400 | 25.57%   | 0                  | 272.2          |
| 2081 | 河西   | 江2606  | 江26        | 河西供电服务中心     | 1000      | 195.0240 | 19.50%   | 0                  | 605.0          |
| 2082 | 河西   | 地3520  | 地35        | 河西供电服务中心     | 400       | 86.4600  | 21.62%   | 0                  | 233.5          |
| 2083 | 河西   | 纪3718  | 纪37        | 河西供电服务中心     | 630       | 379.4800 | 60.23%   | 0                  | 124.5          |
| 2084 | 河西   | 琼1522  | 琼15        | 河西供电服务中心     | 630       | 39.0100  | 6.19%    | 0                  | 465.0          |
| 2085 | 河西   | 轻9706甲 | 轻97        | 河西供电服务中心     | 630       | 196.1400 | 31.13%   | 0                  | 307.9          |
| 2086 | 河西   | 双3601  | 双36        | 河西供电服务中心     | 630       | 38.7000  | 6.14%    | 0                  | 465.3          |
| 2087 | 河西   | 长2708甲 | 长27        | 河西供电服务中心     | 630       | 81.9000  | 13.00%   | 0                  | 422.1          |
| 2088 | 河西   | 隆1501乙 | 隆15        | 河西供电服务中心     | 630       | 141.8200 | 22.51%   | 0                  | 362.2          |
| 2089 | 河西   | 84405  | 844        | 河西供电服务中心     | 630       | 84.6000  | 13.43%   | 0                  | 419.4          |
| 2090 | 河西   | 轻7702  | 轻77        | 河西供电服务中心     | 630       | 179.9800 | 28.57%   | 0                  | 324.0          |
| 2091 | 河西   | 轻8812  | 轻88        | 河西供电服务中心     | 630       | 314.3400 | 49.90%   | 0                  | 189.7          |
| 2092 | 河西   | 利4404  | 利44        | 河西供电服务中心     | 500       | 205.7850 | 41.16%   | 0                  | 194.2          |
| 2093 | 河西   | 地2405甲 | 地24        | 河西供电服务中心     | 800       | 95.8560  | 11.98%   | 0                  | 544.1          |
| 2094 | 河西   | 利4514  | 利45        | 河西供电服务中心     | 630       | 316.8200 | 50.29%   | 0                  | 187.2          |
| 2095 | 河西   | 兰3503  | 兰35        | 河西供电服务中心     | 630       | 103.0200 | 16.35%   | 0                  | 401.0          |
| 2096 | 河西   | 双3108甲 | 双31        | 河西供电服务中心     | 630       | 164.8200 | 26.16%   | 0                  | 339.2          |
| 2097 | 河西   | 甲3803乙 | 甲38        | 河西供电服务中心     | 800       | 182.7600 | 22.85%   | 0                  | 457.2          |
| 2098 | 河西   | 兰1501乙 | 兰15        | 河西供电服务中心     | 1000      | 159.3000 | 15.93%   | 0                  | 640.7          |

| 序号   | 行政区域 | 台区名称   | 所属10千伏线路名称 | 管理单位（供电服务中心） | 额定容量（kVA） | 最大负荷（kW） | 最大负载率（%） | 台区最大负荷日后需预留容量（kVA） | 用电报装可开放容量（kVA） |
|------|------|--------|------------|--------------|-----------|----------|----------|--------------------|----------------|
| 2099 | 河西   | 土2704  | 土27        | 河西供电服务中心     | 630       | 458.0400 | 72.70%   | 0                  | 46.0           |
| 2100 | 河西   | 纪2216  | 纪22        | 河西供电服务中心     | 630       | 228.3800 | 36.25%   | 0                  | 275.6          |
| 2101 | 河西   | 双5303  | 双53        | 河西供电服务中心     | 630       | 126.8000 | 20.13%   | 0                  | 377.2          |
| 2102 | 河西   | 16403  | 164        | 河西供电服务中心     | 630       | 124.6320 | 19.78%   | 0                  | 379.4          |
| 2103 | 河西   | 丽5314  | 丽53        | 河西供电服务中心     | 630       | 222.8800 | 35.38%   | 0                  | 281.1          |
| 2104 | 河西   | 轻7604  | 轻76        | 河西供电服务中心     | 630       | 298.9600 | 47.45%   | 0                  | 205.0          |
| 2105 | 河西   | 92901  | 929        | 河西供电服务中心     | 630       | 292.1600 | 46.37%   | 0                  | 211.8          |
| 2106 | 河西   | 利4218乙 | 利42        | 河西供电服务中心     | 315       | 184.8400 | 58.68%   | 0                  | 67.2           |
| 2107 | 河西   | 轻8105  | 轻81        | 河西供电服务中心     | 630       | 64.2600  | 10.20%   | 0                  | 439.7          |
| 2108 | 河西   | 复2308乙 | 复23        | 河西供电服务中心     | 630       | 270.7200 | 42.97%   | 0                  | 233.3          |
| 2109 | 河西   | 87405甲 | 874        | 河西供电服务中心     | 1000      | 184.9800 | 18.50%   | 0                  | 615.0          |
| 2110 | 河西   | 丽7205乙 | 丽72        | 河西供电服务中心     | 500       | 180.1760 | 36.04%   | 0                  | 219.8          |
| 2111 | 河西   | 苏8101乙 | 苏81        | 河西供电服务中心     | 1000      | 228.8700 | 22.89%   | 0                  | 571.1          |
| 2112 | 河西   | 江2807  | 江28        | 河西供电服务中心     | 630       | 156.9400 | 24.91%   | 0                  | 347.1          |
| 2113 | 河西   | 甲1503  | 甲15        | 河西供电服务中心     | 630       | 137.1800 | 21.77%   | 0                  | 366.8          |
| 2114 | 河西   | 江2806  | 江28        | 河西供电服务中心     | 630       | 133.7400 | 21.23%   | 0                  | 370.3          |
| 2115 | 河西   | 92506甲 | 925        | 河西供电服务中心     | 630       | 109.8960 | 17.44%   | 0                  | 394.1          |
| 2116 | 河西   | 地2405乙 | 地24        | 河西供电服务中心     | 800       | 95.8320  | 11.98%   | 0                  | 544.2          |
| 2117 | 河西   | 46306  | 463        | 河西供电服务中心     | 500       | 149.7450 | 29.95%   | 0                  | 250.3          |
| 2118 | 河西   | 隆2203  | 隆22        | 河西供电服务中心     | 800       | 169.7520 | 21.22%   | 0                  | 470.2          |
| 2119 | 河西   | 85320乙 | 853        | 河西供电服务中心     | 500       | 128.2880 | 25.66%   | 0                  | 271.7          |
| 2120 | 河西   | 利3514甲 | 利35        | 河西供电服务中心     | 630       | 231.5200 | 36.75%   | 0                  | 272.5          |
| 2121 | 河西   | 87107甲 | 871        | 河西供电服务中心     | 1000      | 210.0600 | 21.01%   | 0                  | 589.9          |
| 2122 | 河西   | 兰3707甲 | 兰37        | 河西供电服务中心     | 800       | 213.4560 | 26.68%   | 0                  | 426.5          |
| 2123 | 河西   | 阜2203乙 | 阜22        | 河西供电服务中心     | 500       | 209.4240 | 41.88%   | 0                  | 190.6          |
| 2124 | 河西   | 隆2501  | 隆25        | 河西供电服务中心     | 500       | 242.4800 | 48.50%   | 0                  | 157.5          |
| 2125 | 河西   | 江1104  | 江11        | 河西供电服务中心     | 1000      | 178.2800 | 17.83%   | 0                  | 621.7          |
| 2126 | 河西   | 长1505甲 | 长15        | 河西供电服务中心     | 500       | 95.2960  | 19.06%   | 0                  | 304.7          |
| 2127 | 河西   | 46319乙 | 463        | 河西供电服务中心     | 630       | 226.6200 | 35.97%   | 0                  | 277.4          |
| 2128 | 河西   | 双4408乙 | 双44        | 河西供电服务中心     | 500       | 270.3200 | 54.06%   | 0                  | 129.7          |
| 2129 | 河西   | 双4204乙 | 双42        | 河西供电服务中心     | 630       | 163.8200 | 26.00%   | 0                  | 340.2          |
| 2130 | 河西   | 地3410  | 地34        | 河西供电服务中心     | 630       | 307.3800 | 48.79%   | 0                  | 196.6          |
| 2131 | 河西   | 轻7807  | 轻78        | 河西供电服务中心     | 630       | 204.8200 | 32.51%   | 0                  | 299.2          |
| 2132 | 河西   | 79308  | 793        | 河西供电服务中心     | 400       | 196.3680 | 49.09%   | 0                  | 123.6          |
| 2133 | 河西   | 兰2610  | 兰26        | 河西供电服务中心     | 160       | 51.4700  | 32.17%   | 0                  | 76.5           |

| 序号   | 行政区域 | 台区名称   | 所属10千伏线路名称 | 管理单位（供电服务中心） | 额定容量（kVA） | 最大负荷（kW） | 最大负载率（%） | 台区最大负荷日后需预留容量（kVA） | 用电报装可开放容量（kVA） |
|------|------|--------|------------|--------------|-----------|----------|----------|--------------------|----------------|
| 2134 | 河西   | 轻7712  | 轻77        | 河西供电服务中心     | 400       | 150.1600 | 37.54%   | 0                  | 169.8          |
| 2135 | 河西   | 轻7606  | 轻76        | 河西供电服务中心     | 630       | 287.2800 | 45.60%   | 0                  | 216.7          |
| 2136 | 河西   | 永8504  | 永85        | 河西供电服务中心     | 630       | 182.0600 | 28.90%   | 0                  | 321.9          |
| 2137 | 河西   | 纪1201  | 纪12        | 河西供电服务中心     | 630       | 170.6600 | 27.09%   | 0                  | 333.3          |
| 2138 | 河西   | 江3216乙 | 江32        | 河西供电服务中心     | 1000      | 167.1000 | 16.71%   | 0                  | 632.9          |
| 2139 | 河西   | 兰2207乙 | 兰22        | 河西供电服务中心     | 800       | 130.0800 | 16.26%   | 0                  | 509.9          |
| 2140 | 河西   | 兰3809乙 | 兰38        | 河西供电服务中心     | 1000      | 143.4000 | 14.34%   | 0                  | 656.6          |
| 2141 | 河西   | 永7201  | 永72        | 河西供电服务中心     | 800       | 117.6000 | 14.70%   | 0                  | 522.4          |
| 2142 | 河西   | 纪1814丙 | 纪18        | 河西供电服务中心     | 630       | 123.1400 | 19.55%   | 0                  | 380.9          |
| 2143 | 河西   | 兰1811  | 兰18        | 河西供电服务中心     | 630       | 149.2400 | 23.69%   | 0                  | 354.8          |
| 2144 | 河西   | 丽6406乙 | 丽64        | 河西供电服务中心     | 630       | 384.5520 | 61.04%   | 0                  | 119.4          |
| 2145 | 河西   | 92911  | 929        | 河西供电服务中心     | 200       | 65.8560  | 32.93%   | 0                  | 94.1           |
| 2146 | 河西   | 甲3301  | 甲33        | 河西供电服务中心     | 630       | 192.7600 | 30.60%   | 0                  | 311.2          |
| 2147 | 河西   | 江3302乙 | 江33        | 河西供电服务中心     | 500       | 99.9200  | 19.98%   | 0                  | 300.1          |
| 2148 | 河西   | 复4313乙 | 复43        | 河西供电服务中心     | 500       | 182.6400 | 36.53%   | 0                  | 217.4          |
| 2149 | 河西   | 永7809  | 永78        | 河西供电服务中心     | 630       | 246.7400 | 39.17%   | 0                  | 257.3          |
| 2150 | 河西   | 地3405  | 地34        | 河西供电服务中心     | 630       | 302.8800 | 48.08%   | 0                  | 201.1          |
| 2151 | 河西   | 地3407  | 地34        | 河西供电服务中心     | 630       | 102.1600 | 16.22%   | 0                  | 401.8          |
| 2152 | 河西   | 86210  | 862        | 河西供电服务中心     | 630       | 248.1800 | 39.39%   | 0                  | 255.8          |
| 2153 | 河西   | 纪3116  | 纪31        | 河西供电服务中心     | 630       | 292.4600 | 46.42%   | 0                  | 211.5          |
| 2154 | 河西   | 86205  | 862        | 河西供电服务中心     | 800       | 134.8560 | 16.86%   | 0                  | 505.1          |
| 2155 | 河西   | 江3801  | 江38        | 河西供电服务中心     | 1000      | 177.5700 | 17.76%   | 0                  | 622.4          |
| 2156 | 河西   | 78511  | 785        | 河西供电服务中心     | 500       | 223.6000 | 44.72%   | 0                  | 176.4          |
| 2157 | 河西   | 复4308  | 复43        | 河西供电服务中心     | 630       | 279.5600 | 44.37%   | 0                  | 224.4          |
| 2158 | 河西   | 纪2720  | 纪27        | 河西供电服务中心     | 630       | 253.5200 | 40.24%   | 0                  | 250.5          |
| 2159 | 河西   | 丽7210甲 | 丽72        | 河西供电服务中心     | 630       | 215.5200 | 34.21%   | 0                  | 288.5          |
| 2160 | 河西   | 双5306  | 双53        | 河西供电服务中心     | 630       | 172.4600 | 27.37%   | 0                  | 331.5          |
| 2161 | 河西   | 丽7504  | 丽75        | 河西供电服务中心     | 630       | 190.2800 | 30.20%   | 0                  | 313.7          |
| 2162 | 河西   | 地6214甲 | 地62        | 河西供电服务中心     | 630       | 226.9400 | 36.02%   | 0                  | 277.1          |
| 2163 | 河西   | 87102  | 871        | 河西供电服务中心     | 400       | 46.8480  | 11.71%   | 0                  | 273.2          |
| 2164 | 河西   | 双4101甲 | 双41        | 河西供电服务中心     | 800       | 25.7040  | 3.21%    | 0                  | 614.3          |
| 2165 | 河西   | 长3808乙 | 长38        | 河西供电服务中心     | 630       | 239.2560 | 37.98%   | 0                  | 264.7          |
| 2166 | 河西   | 双4602  | 双46        | 河西供电服务中心     | 630       | 385.9200 | 61.26%   | 0                  | 118.1          |
| 2167 | 河西   | 92512  | 925        | 河西供电服务中心     | 630       | 199.9800 | 31.74%   | 0                  | 304.0          |
| 2168 | 河西   | 双3110甲 | 双31        | 河西供电服务中心     | 630       | 199.3800 | 31.65%   | 0                  | 304.6          |

| 序号   | 行政区域 | 台区名称   | 所属10千伏线路名称 | 管理单位（供电服务中心） | 额定容量（kVA） | 最大负荷（kW） | 最大负载率（%） | 台区最大负荷日后需预留容量（kVA） | 用电报装可开放容量（kVA） |
|------|------|--------|------------|--------------|-----------|----------|----------|--------------------|----------------|
| 2169 | 河西   | 地2410乙 | 地24        | 河西供电服务中心     | 630       | 164.1000 | 26.05%   | 0                  | 339.9          |
| 2170 | 河西   | 甲1304甲 | 甲13        | 河西供电服务中心     | 800       | 183.3840 | 22.92%   | 0                  | 456.6          |
| 2171 | 河西   | 44103  | 441        | 河西供电服务中心     | 400       | 39.3900  | 9.85%    | 0                  | 280.6          |
| 2172 | 河西   | 隆2306乙 | 隆23        | 河西供电服务中心     | 630       | 455.5200 | 72.30%   | 0                  | 48.5           |
| 2173 | 河西   | 44603甲 | 446        | 河西供电服务中心     | 630       | 147.7400 | 23.45%   | 0                  | 356.3          |
| 2174 | 河西   | 兰1404  | 兰14        | 河西供电服务中心     | 630       | 138.9200 | 22.05%   | 0                  | 365.1          |
| 2175 | 河西   | 丽5201甲 | 丽52        | 河西供电服务中心     | 630       | 122.9000 | 19.51%   | 0                  | 381.1          |
| 2176 | 河西   | 86306  | 863        | 河西供电服务中心     | 400       | 174.4000 | 43.60%   | 0                  | 145.6          |
| 2177 | 河西   | 长1505乙 | 长15        | 河西供电服务中心     | 500       | 63.3760  | 12.68%   | 0                  | 336.6          |
| 2178 | 河西   | 地2408甲 | 地24        | 河西供电服务中心     | 630       | 197.1800 | 31.30%   | 0                  | 306.8          |
| 2179 | 河西   | 利3404  | 利34        | 河西供电服务中心     | 315       | 205.4000 | 65.21%   | 0                  | 46.6           |
| 2180 | 河西   | 复4405乙 | 复44        | 河西供电服务中心     | 630       | 148.1200 | 23.51%   | 0                  | 355.9          |
| 2181 | 河西   | 复4305甲 | 462        | 河西供电服务中心     | 630       | 297.6200 | 47.24%   | 0                  | 206.4          |
| 2182 | 河西   | 地2416乙 | 地24        | 河西供电服务中心     | 630       | 225.3400 | 35.77%   | 0                  | 278.7          |
| 2183 | 河西   | 利4308  | 利43        | 河西供电服务中心     | 1000      | 170.3100 | 17.03%   | 0                  | 629.7          |
| 2184 | 河西   | 江3202乙 | 江32        | 河西供电服务中心     | 800       | 140.0880 | 17.51%   | 0                  | 499.9          |
| 2185 | 河西   | 丽5205  | 丽52        | 河西供电服务中心     | 800       | 92.2560  | 11.53%   | 0                  | 547.7          |
| 2186 | 河西   | 利4217  | 利42        | 河西供电服务中心     | 400       | 282.8800 | 70.72%   | 0                  | 37.1           |
| 2187 | 河西   | 兰2601乙 | 兰26        | 河西供电服务中心     | 800       | 167.7840 | 20.97%   | 0                  | 472.2          |
| 2188 | 河西   | 兰3506  | 兰35        | 河西供电服务中心     | 500       | 111.1200 | 22.22%   | 0                  | 288.9          |
| 2189 | 河西   | 永8801甲 | 永88        | 河西供电服务中心     | 800       | 210.0960 | 26.26%   | 0                  | 429.9          |
| 2190 | 河西   | 地3211甲 | 地32        | 河西供电服务中心     | 630       | 216.8400 | 34.42%   | 0                  | 287.2          |
| 2191 | 河西   | 隆2201甲 | 隆22        | 河西供电服务中心     | 630       | 133.0200 | 21.11%   | 0                  | 371.0          |
| 2192 | 河西   | 江2108甲 | 江21        | 河西供电服务中心     | 630       | 141.5200 | 22.46%   | 0                  | 362.5          |
| 2193 | 河西   | 双4615  | 双46        | 河西供电服务中心     | 630       | 124.0200 | 19.69%   | 0                  | 380.0          |
| 2194 | 河西   | 永8814乙 | 永88        | 河西供电服务中心     | 630       | 123.9600 | 19.68%   | 0                  | 380.0          |
| 2195 | 河西   | 复4409乙 | 复44        | 河西供电服务中心     | 630       | 181.6800 | 28.84%   | 0                  | 322.3          |
| 2196 | 河西   | 琼1510  | 琼15        | 河西供电服务中心     | 630       | 139.4000 | 22.13%   | 0                  | 364.6          |
| 2197 | 河西   | 双3106甲 | 双31        | 河西供电服务中心     | 630       | 150.6000 | 23.90%   | 0                  | 353.4          |
| 2198 | 河西   | 利2205  | 利22        | 河西供电服务中心     | 630       | 239.6000 | 38.03%   | 0                  | 264.4          |
| 2199 | 河西   | 利3306甲 | 利33        | 河西供电服务中心     | 800       | 266.7600 | 33.35%   | 0                  | 373.2          |
| 2200 | 河西   | 利3513  | 利35        | 河西供电服务中心     | 400       | 227.7000 | 56.93%   | 0                  | 92.3           |
| 2201 | 河西   | 轻7617  | 轻76        | 河西供电服务中心     | 400       | 165.0400 | 41.26%   | 0                  | 155.0          |
| 2202 | 河西   | 长3801甲 | 长38        | 河西供电服务中心     | 630       | 251.8320 | 39.97%   | 0                  | 252.2          |
| 2203 | 河西   | 长3816乙 | 长38        | 河西供电服务中心     | 800       | 117.8880 | 14.74%   | 0                  | 522.1          |

| 序号   | 行政区域 | 台区名称   | 所属10千伏线路名称 | 管理单位（供电服务中心） | 额定容量（kVA） | 最大负荷（kW） | 最大负载率（%） | 台区最大负荷日后需预留容量（kVA） | 用电报装可开放容量（kVA） |
|------|------|--------|------------|--------------|-----------|----------|----------|--------------------|----------------|
| 2204 | 河西   | 地2413乙 | 地24        | 河西供电服务中心     | 800       | 95.4000  | 11.93%   | 0                  | 544.6          |
| 2205 | 河西   | 江3203  | 江32        | 河西供电服务中心     | 1000      | 217.1700 | 21.72%   | 0                  | 582.8          |
| 2206 | 河西   | 轻7601  | 轻76        | 河西供电服务中心     | 630       | 138.9000 | 22.05%   | 0                  | 365.1          |
| 2207 | 河西   | 17103  | 171        | 河西供电服务中心     | 630       | 289.1800 | 45.90%   | 0                  | 214.8          |
| 2208 | 河西   | 琼1805丁 | 琼18        | 河西供电服务中心     | 800       | 206.4600 | 25.81%   | 0                  | 433.5          |
| 2209 | 河西   | 琼1504  | 琼15        | 河西供电服务中心     | 630       | 240.9500 | 38.25%   | 0                  | 263.1          |
| 2210 | 河西   | 轻8102甲 | 轻81        | 河西供电服务中心     | 800       | 180.5280 | 22.57%   | 0                  | 459.5          |
| 2211 | 河西   | 甲1607乙 | 甲16        | 河西供电服务中心     | 630       | 108.6200 | 17.24%   | 0                  | 395.4          |
| 2212 | 河西   | 土3605  | 土36        | 河西供电服务中心     | 400       | 159.3700 | 39.84%   | 0                  | 160.6          |
| 2213 | 河西   | 土3302乙 | 土33        | 河西供电服务中心     | 630       | 322.3600 | 51.17%   | 0                  | 181.6          |
| 2214 | 河西   | 46501乙 | 465        | 河西供电服务中心     | 630       | 250.6080 | 39.78%   | 0                  | 253.4          |
| 2215 | 河西   | 纪2804乙 | 纪28        | 河西供电服务中心     | 630       | 97.2000  | 15.43%   | 0                  | 406.8          |
| 2216 | 河西   | 纪3103  | 纪31        | 河西供电服务中心     | 400       | 185.6800 | 46.42%   | 0                  | 134.3          |
| 2217 | 河西   | 长2707乙 | 长27        | 河西供电服务中心     | 800       | 171.5760 | 21.45%   | 0                  | 468.4          |
| 2218 | 河西   | 江1607  | 江16        | 河西供电服务中心     | 630       | 142.4800 | 22.62%   | 0                  | 361.5          |
| 2219 | 河西   | 46412  | 464        | 河西供电服务中心     | 630       | 197.8400 | 31.40%   | 0                  | 306.2          |
| 2220 | 河西   | 地6207乙 | 地62        | 河西供电服务中心     | 630       | 172.6800 | 27.41%   | 0                  | 331.3          |
| 2221 | 河西   | 双4414  | 双44        | 河西供电服务中心     | 630       | 303.9600 | 48.25%   | 0                  | 200.0          |
| 2222 | 河西   | 兰3808甲 | 兰38        | 河西供电服务中心     | 1000      | 152.9400 | 15.29%   | 0                  | 647.1          |
| 2223 | 河西   | 轻8609乙 | 轻86        | 河西供电服务中心     | 800       | 168.9600 | 21.12%   | 0                  | 471.0          |
| 2224 | 河西   | 永7601甲 | 永76        | 河西供电服务中心     | 1000      | 226.6500 | 22.67%   | 0                  | 573.4          |
| 2225 | 河西   | 84312甲 | 843        | 河西供电服务中心     | 500       | 154.2720 | 30.85%   | 0                  | 245.7          |
| 2226 | 河西   | 兰1205  | 兰12        | 河西供电服务中心     | 500       | 172.1920 | 34.44%   | 0                  | 227.8          |
| 2227 | 河西   | 地6310  | 地63        | 河西供电服务中心     | 630       | 225.6240 | 35.81%   | 0                  | 278.4          |
| 2228 | 河西   | 兰2601甲 | 兰26        | 河西供电服务中心     | 800       | 100.7040 | 12.59%   | 0                  | 539.3          |
| 2229 | 河西   | 利4612甲 | 利46        | 河西供电服务中心     | 1000      | 105.8100 | 10.58%   | 0                  | 694.2          |
| 2230 | 河西   | 兰3111乙 | 兰31        | 河西供电服务中心     | 800       | 258.5280 | 32.32%   | 0                  | 381.5          |
| 2231 | 河西   | 苏7201  | 苏72        | 河西供电服务中心     | 500       | 275.5600 | 55.11%   | 0                  | 124.4          |
| 2232 | 河西   | 长3810甲 | 长38        | 河西供电服务中心     | 630       | 255.2200 | 40.51%   | 0                  | 248.8          |
| 2233 | 河西   | 长3805乙 | 长38        | 河西供电服务中心     | 630       | 217.9200 | 34.59%   | 0                  | 286.1          |
| 2234 | 河西   | 丽5309  | 丽53        | 河西供电服务中心     | 630       | 257.9800 | 40.95%   | 0                  | 246.0          |
| 2235 | 河西   | 双3807甲 | 双38        | 河西供电服务中心     | 630       | 242.5800 | 38.50%   | 0                  | 261.4          |
| 2236 | 河西   | 87802  | 878        | 河西供电服务中心     | 630       | 165.6400 | 26.29%   | 0                  | 338.4          |
| 2237 | 河西   | 永7801乙 | 永78        | 河西供电服务中心     | 800       | 135.6900 | 16.96%   | 0                  | 504.3          |
| 2238 | 河西   | 利2410  | 利24        | 河西供电服务中心     | 200       | 52.8600  | 26.43%   | 0                  | 107.1          |

| 序号   | 行政区域 | 台区名称   | 所属10千伏线路名称 | 管理单位（供电服务中心） | 额定容量（kVA） | 最大负荷（kW） | 最大负载率（%） | 台区最大负荷日后需预留容量（kVA） | 用电报装可开放容量（kVA） |
|------|------|--------|------------|--------------|-----------|----------|----------|--------------------|----------------|
| 2239 | 河西   | 琼1809  | 琼18        | 河西供电服务中心     | 400       | 50.3640  | 12.59%   | 0                  | 269.6          |
| 2240 | 河西   | 丽6411甲 | 丽64        | 河西供电服务中心     | 800       | 156.4080 | 19.55%   | 0                  | 483.6          |
| 2241 | 河西   | 兰2608甲 | 兰26        | 河西供电服务中心     | 630       | 147.8160 | 23.46%   | 0                  | 356.2          |
| 2242 | 河西   | 92515  | 925        | 河西供电服务中心     | 630       | 233.0800 | 37.00%   | 0                  | 270.9          |
| 2243 | 河西   | 长1114甲 | 长11        | 河西供电服务中心     | 800       | 95.9040  | 11.99%   | 0                  | 544.1          |
| 2244 | 河西   | 86309  | 863        | 河西供电服务中心     | 500       | 187.7600 | 37.55%   | 0                  | 212.2          |
| 2245 | 河西   | 永9504  | 永95        | 河西供电服务中心     | 500       | 282.0200 | 56.40%   | 0                  | 118.0          |
| 2246 | 河西   | 44412乙 | 444        | 河西供电服务中心     | 800       | 219.8640 | 27.48%   | 0                  | 420.1          |
| 2247 | 河西   | 长2504甲 | 长25        | 河西供电服务中心     | 630       | 155.8600 | 24.74%   | 0                  | 348.1          |
| 2248 | 河西   | 44105  | 441        | 河西供电服务中心     | 400       | 56.8320  | 14.21%   | 0                  | 263.2          |
| 2249 | 河西   | 琼2402  | 琼24        | 河西供电服务中心     | 1000      | 155.7600 | 15.58%   | 0                  | 644.2          |
| 2250 | 河西   | 双5503乙 | 双55        | 河西供电服务中心     | 500       | 161.1360 | 32.23%   | 0                  | 238.9          |
| 2251 | 河西   | 丽7512  | 丽75        | 河西供电服务中心     | 630       | 115.2800 | 18.30%   | 0                  | 388.7          |
| 2252 | 河西   | 隆1303  | 隆13        | 河西供电服务中心     | 630       | 112.8800 | 17.92%   | 0                  | 391.1          |
| 2253 | 河西   | 79214  | 792        | 河西供电服务中心     | 630       | 159.1800 | 25.27%   | 0                  | 344.8          |
| 2254 | 河西   | 84804  | 848        | 河西供电服务中心     | 630       | 341.1200 | 54.15%   | 0                  | 162.9          |
| 2255 | 河西   | 44810  | 448        | 河西供电服务中心     | 630       | 132.4200 | 21.02%   | 0                  | 371.6          |
| 2256 | 河西   | 兰3804乙 | 兰38        | 河西供电服务中心     | 1000      | 162.0900 | 16.21%   | 0                  | 637.9          |
| 2257 | 河西   | 双5314  | 双53        | 河西供电服务中心     | 630       | 93.8400  | 14.90%   | 0                  | 410.2          |
| 2258 | 河西   | 纪3102  | 纪31        | 河西供电服务中心     | 630       | 273.8800 | 43.47%   | 0                  | 230.1          |
| 2259 | 河西   | 双5503甲 | 双55        | 河西供电服务中心     | 500       | 187.9840 | 37.60%   | 0                  | 212.0          |
| 2260 | 河西   | 江1606  | 江16        | 河西供电服务中心     | 630       | 159.0800 | 25.25%   | 0                  | 344.9          |
| 2261 | 河西   | 土3321  | 土33        | 河西供电服务中心     | 630       | 272.5600 | 43.26%   | 0                  | 231.4          |
| 2262 | 河西   | 甲1702  | 甲17        | 河西供电服务中心     | 315       | 141.8500 | 45.03%   | 0                  | 110.2          |
| 2263 | 河西   | 土3414乙 | 土34        | 河西供电服务中心     | 1000      | 132.2400 | 13.22%   | 0                  | 667.8          |
| 2264 | 河西   | 地2420甲 | 地24        | 河西供电服务中心     | 500       | 254.0480 | 50.81%   | 0                  | 146.0          |
| 2265 | 河西   | 轻9407  | 轻94        | 河西供电服务中心     | 630       | 177.9000 | 28.24%   | 0                  | 326.1          |
| 2266 | 河西   | 轻7711  | 轻77        | 河西供电服务中心     | 630       | 372.6960 | 59.16%   | 0                  | 131.3          |
| 2267 | 河西   | 地3106乙 | 地31        | 河西供电服务中心     | 800       | 45.8400  | 5.73%    | 0                  | 594.2          |
| 2268 | 河西   | 琼1515  | 琼15        | 河西供电服务中心     | 630       | 123.6200 | 19.62%   | 0                  | 380.4          |
| 2269 | 河西   | 轻9502甲 | 轻95        | 河西供电服务中心     | 630       | 103.5400 | 16.43%   | 0                  | 400.5          |
| 2270 | 河西   | 地6210乙 | 地62        | 河西供电服务中心     | 800       | 92.1360  | 11.52%   | 0                  | 547.9          |
| 2271 | 河西   | 琼1406  | 琼14        | 河西供电服务中心     | 400       | 113.3200 | 28.33%   | 0                  | 206.7          |
| 2272 | 河西   | 土3409甲 | 土34        | 河西供电服务中心     | 800       | 174.6000 | 21.83%   | 0                  | 465.4          |
| 2273 | 河西   | 复4311乙 | 复43        | 河西供电服务中心     | 630       | 158.2080 | 25.11%   | 0                  | 345.8          |

| 序号   | 行政区域 | 台区名称   | 所属10千伏线路名称 | 管理单位（供电服务中心） | 额定容量（kVA） | 最大负荷（kW） | 最大负载率（%） | 台区最大负荷日后需预留容量（kVA） | 用电报装可开放容量（kVA） |
|------|------|--------|------------|--------------|-----------|----------|----------|--------------------|----------------|
| 2274 | 河西   | 利3511乙 | 利35        | 河西供电服务中心     | 630       | 184.8800 | 29.35%   | 0                  | 319.1          |
| 2275 | 河西   | 纪3114甲 | 纪31        | 河西供电服务中心     | 800       | 159.4320 | 19.93%   | 0                  | 480.6          |
| 2276 | 河西   | 纪2217  | 纪22        | 河西供电服务中心     | 1000      | 165.0600 | 16.51%   | 0                  | 634.9          |
| 2277 | 河西   | 隆1708  | 隆17        | 河西供电服务中心     | 630       | 199.7500 | 31.71%   | 0                  | 304.3          |
| 2278 | 河西   | 86302  | 863        | 河西供电服务中心     | 630       | 130.8800 | 20.77%   | 0                  | 373.1          |
| 2279 | 河西   | 甲3113  | 甲31        | 河西供电服务中心     | 630       | 132.5800 | 21.04%   | 0                  | 371.4          |
| 2280 | 河西   | 隆1315  | 隆13        | 河西供电服务中心     | 630       | 295.6560 | 46.93%   | 0                  | 208.3          |
| 2281 | 河西   | 琼1610  | 琼16        | 河西供电服务中心     | 1000      | 131.5800 | 13.16%   | 0                  | 668.4          |
| 2282 | 河西   | 永9512甲 | 永95        | 河西供电服务中心     | 800       | 139.7700 | 17.47%   | 0                  | 500.2          |
| 2283 | 河西   | 兰3501乙 | 兰35        | 河西供电服务中心     | 1000      | 184.6800 | 18.47%   | 0                  | 615.3          |
| 2284 | 河西   | 兰3704甲 | 兰37        | 河西供电服务中心     | 800       | 122.5440 | 15.32%   | 0                  | 517.5          |
| 2285 | 河西   | 双3614  | 双36        | 河西供电服务中心     | 500       | 193.8880 | 38.78%   | 0                  | 206.1          |
| 2286 | 河西   | 长3802甲 | 长38        | 河西供电服务中心     | 630       | 246.9840 | 39.20%   | 0                  | 257.0          |
| 2287 | 河西   | 长3501甲 | 长35        | 河西供电服务中心     | 800       | 26.2320  | 3.28%    | 0                  | 613.8          |
| 2288 | 河西   | 44411  | 444        | 河西供电服务中心     | 630       | 162.6200 | 25.81%   | 0                  | 341.4          |
| 2289 | 河西   | 利2615  | 利26        | 河西供电服务中心     | 630       | 141.3200 | 22.43%   | 0                  | 362.7          |
| 2290 | 河西   | 甲1701  | 甲17        | 河西供电服务中心     | 400       | 283.4240 | 70.86%   | 0                  | 36.6           |
| 2291 | 河西   | 苏6703乙 | 苏67        | 河西供电服务中心     | 500       | 192.4960 | 38.50%   | 0                  | 207.5          |
| 2292 | 河西   | 纪1510  | 纪15        | 河西供电服务中心     | 630       | 372.4600 | 59.12%   | 0                  | 131.5          |
| 2293 | 河西   | 苏9612  | 苏96        | 河西供电服务中心     | 315       | 101.6000 | 32.25%   | 0                  | 150.4          |
| 2294 | 河西   | 78203甲 | 782        | 河西供电服务中心     | 500       | 154.1200 | 30.82%   | 0                  | 245.9          |
| 2295 | 河西   | 兰3807  | 兰38        | 河西供电服务中心     | 800       | 135.7440 | 16.97%   | 0                  | 504.3          |
| 2296 | 河西   | 琼1806甲 | 琼18        | 河西供电服务中心     | 800       | 132.2880 | 16.54%   | 0                  | 507.7          |
| 2297 | 河西   | 琼2202  | 琼22        | 河西供电服务中心     | 400       | 84.7320  | 21.18%   | 0                  | 235.3          |
| 2298 | 河西   | 琼2102  | 琼21        | 河西供电服务中心     | 400       | 85.7520  | 21.44%   | 0                  | 234.2          |
| 2299 | 河西   | 利3501  | 利35        | 河西供电服务中心     | 630       | 281.9400 | 44.75%   | 0                  | 222.1          |
| 2300 | 河西   | 海7112甲 | 海71        | 河西供电服务中心     | 630       | 147.7000 | 23.44%   | 0                  | 356.3          |
| 2301 | 河西   | 长3701乙 | 长37        | 河西供电服务中心     | 800       | 128.9760 | 16.12%   | 0                  | 511.0          |
| 2302 | 河西   | 利3520  | 利35        | 河西供电服务中心     | 400       | 125.4960 | 31.37%   | 0                  | 194.5          |
| 2303 | 河西   | 琼2205  | 琼22        | 河西供电服务中心     | 630       | 267.2160 | 42.42%   | 0                  | 236.8          |
| 2304 | 河西   | 苏6703甲 | 苏67        | 河西供电服务中心     | 500       | 184.8960 | 36.98%   | 0                  | 215.1          |
| 2305 | 河西   | 利2106  | 利21        | 河西供电服务中心     | 630       | 344.8200 | 54.73%   | 0                  | 159.2          |
| 2306 | 河西   | 阜3509  | 阜35        | 河西供电服务中心     | 630       | 166.0200 | 26.35%   | 0                  | 338.0          |
| 2307 | 河西   | 丽7502  | 丽75        | 河西供电服务中心     | 630       | 232.4200 | 36.89%   | 0                  | 271.6          |
| 2308 | 河西   | 87105甲 | 871        | 河西供电服务中心     | 630       | 185.0000 | 29.37%   | 0                  | 319.0          |

| 序号   | 行政区域 | 台区名称   | 所属10千伏线路名称 | 管理单位（供电服务中心） | 额定容量（kVA） | 最大负荷（kW） | 最大负载率（%） | 台区最大负荷日后需预留容量（kVA） | 用电报装可开放容量（kVA） |
|------|------|--------|------------|--------------|-----------|----------|----------|--------------------|----------------|
| 2309 | 河西   | 78903  | 789        | 河西供电服务中心     | 630       | 173.8200 | 27.59%   | 0                  | 330.2          |
| 2310 | 河西   | 纪2212  | 纪22        | 河西供电服务中心     | 630       | 134.6800 | 21.38%   | 0                  | 369.3          |
| 2311 | 河西   | 纪1803  | 纪18        | 河西供电服务中心     | 400       | 232.4000 | 58.10%   | 0                  | 87.6           |
| 2312 | 河西   | 长3513乙 | 长35        | 河西供电服务中心     | 630       | 94.5120  | 15.00%   | 0                  | 409.5          |
| 2313 | 河西   | 利4403  | 利44        | 河西供电服务中心     | 630       | 321.0800 | 50.97%   | 0                  | 182.9          |
| 2314 | 河西   | 江2803  | 江28        | 河西供电服务中心     | 400       | 97.6920  | 24.42%   | 0                  | 222.3          |
| 2315 | 河西   | 16803  | 168        | 河西供电服务中心     | 500       | 98.2000  | 19.64%   | 0                  | 301.8          |
| 2316 | 河西   | 双4609  | 双46        | 河西供电服务中心     | 400       | 115.4040 | 28.85%   | 0                  | 204.6          |
| 2317 | 河西   | 兰3407  | 兰34        | 河西供电服务中心     | 630       | 243.1000 | 38.59%   | 0                  | 260.9          |
| 2318 | 河西   | 纪3708  | 纪37        | 河西供电服务中心     | 630       | 163.1800 | 25.90%   | 0                  | 340.8          |
| 2319 | 河西   | 丽6417甲 | 丽64        | 河西供电服务中心     | 500       | 150.0800 | 30.02%   | 0                  | 249.9          |
| 2320 | 河西   | 琼1715甲 | 琼17        | 河西供电服务中心     | 800       | 175.6320 | 21.95%   | 0                  | 464.4          |
| 2321 | 河西   | 江3215乙 | 江32        | 河西供电服务中心     | 800       | 136.7760 | 17.10%   | 0                  | 503.2          |
| 2322 | 河西   | 兰3803甲 | 兰38        | 河西供电服务中心     | 800       | 194.0880 | 24.26%   | 0                  | 445.9          |
| 2323 | 河西   | 双5505乙 | 双55        | 河西供电服务中心     | 500       | 274.5280 | 54.91%   | 0                  | 125.5          |
| 2324 | 河西   | 江2814甲 | 江28        | 河西供电服务中心     | 1000      | 201.6900 | 20.17%   | 0                  | 598.3          |
| 2325 | 河西   | 46706乙 | 467        | 河西供电服务中心     | 800       | 88.5120  | 11.06%   | 0                  | 551.5          |
| 2326 | 河西   | 地3205甲 | 地32        | 河西供电服务中心     | 500       | 93.1200  | 18.62%   | 0                  | 306.9          |
| 2327 | 河西   | 丽7513乙 | 丽75        | 河西供电服务中心     | 315       | 80.9600  | 25.70%   | 0                  | 171.0          |
| 2328 | 河西   | 土2604乙 | 土26        | 河西供电服务中心     | 500       | 129.0560 | 25.81%   | 0                  | 270.9          |
| 2329 | 河西   | 地2404甲 | 地24        | 河西供电服务中心     | 800       | 95.4000  | 11.93%   | 0                  | 544.6          |
| 2330 | 河西   | 江2301甲 | 江23        | 河西供电服务中心     | 800       | 164.3760 | 20.55%   | 0                  | 475.6          |
| 2331 | 河西   | 轻7311  | 轻73        | 河西供电服务中心     | 400       | 279.1200 | 69.78%   | 0                  | 40.9           |
| 2332 | 河西   | 双4717甲 | 双47        | 河西供电服务中心     | 800       | 136.1280 | 17.02%   | 0                  | 503.9          |
| 2333 | 河西   | 双3607甲 | 双36        | 河西供电服务中心     | 630       | 179.0100 | 28.41%   | 0                  | 325.0          |
| 2334 | 河西   | 17203  | 172        | 河西供电服务中心     | 630       | 237.7400 | 37.74%   | 0                  | 266.3          |
| 2335 | 河西   | 92908  | 929        | 河西供电服务中心     | 630       | 173.6400 | 27.56%   | 0                  | 330.4          |
| 2336 | 河西   | 土3603  | 土36        | 河西供电服务中心     | 630       | 453.7400 | 72.02%   | 0                  | 50.3           |
| 2337 | 河西   | 土3506  | 土35        | 河西供电服务中心     | 630       | 86.1800  | 13.68%   | 0                  | 417.8          |
| 2338 | 河西   | 苏7101乙 | 苏71        | 河西供电服务中心     | 1000      | 641.4900 | 64.15%   | 0                  | 158.5          |
| 2339 | 河西   | 纪3713甲 | 纪37        | 河西供电服务中心     | 1000      | 268.5300 | 26.85%   | 0                  | 531.5          |
| 2340 | 河西   | 86333  | 863        | 河西供电服务中心     | 630       | 78.5800  | 12.47%   | 0                  | 425.4          |
| 2341 | 河西   | 微4507  | 微45        | 河西供电服务中心     | 630       | 197.9800 | 31.43%   | 0                  | 306.0          |
| 2342 | 河西   | 地2101乙 | 地21        | 河西供电服务中心     | 800       | 94.8960  | 11.86%   | 0                  | 545.1          |
| 2343 | 河西   | 双3518甲 | 双35        | 河西供电服务中心     | 800       | 255.4320 | 31.93%   | 0                  | 384.6          |

| 序号   | 行政区域 | 台区名称   | 所属10千伏线路名称 | 管理单位（供电服务中心） | 额定容量（kVA） | 最大负荷（kW） | 最大负载率（%） | 台区最大负荷日后需预留容量（kVA） | 用电报装可开放容量（kVA） |
|------|------|--------|------------|--------------|-----------|----------|----------|--------------------|----------------|
| 2344 | 河西   | 轻8608甲 | 轻86        | 河西供电服务中心     | 800       | 292.0080 | 36.50%   | 0                  | 348.0          |
| 2345 | 河西   | 轻8109  | 轻81        | 河西供电服务中心     | 630       | 105.2800 | 16.71%   | 0                  | 398.7          |
| 2346 | 河西   | 双3518乙 | 双35        | 河西供电服务中心     | 630       | 205.3200 | 32.59%   | 0                  | 298.7          |
| 2347 | 河西   | 79217  | 792        | 河西供电服务中心     | 630       | 113.6000 | 18.03%   | 0                  | 390.4          |
| 2348 | 河西   | 长2701乙 | 长27        | 河西供电服务中心     | 800       | 190.3680 | 23.80%   | 0                  | 449.6          |
| 2349 | 河西   | 92909  | 929        | 河西供电服务中心     | 630       | 193.8600 | 30.77%   | 0                  | 310.1          |
| 2350 | 河西   | 轻9305  | 轻93        | 河西供电服务中心     | 630       | 128.1800 | 20.35%   | 0                  | 375.8          |
| 2351 | 河西   | 长3813  | 长38        | 河西供电服务中心     | 500       | 134.0480 | 26.81%   | 0                  | 266.0          |
| 2352 | 河西   | 丽5814  | 丽58        | 河西供电服务中心     | 400       | 44.3640  | 11.09%   | 0                  | 275.6          |
| 2353 | 河西   | 16102  | 161        | 河西供电服务中心     | 500       | 285.4200 | 57.08%   | 0                  | 114.6          |
| 2354 | 河西   | 隆1503甲 | 隆15        | 河西供电服务中心     | 800       | 188.0640 | 23.51%   | 0                  | 451.9          |
| 2355 | 河西   | 纪1814甲 | 纪18        | 河西供电服务中心     | 630       | 119.8320 | 19.02%   | 0                  | 384.2          |
| 2356 | 河西   | 双4403  | 双44        | 河西供电服务中心     | 630       | 279.7400 | 44.40%   | 0                  | 224.3          |
| 2357 | 河西   | 双5509乙 | 双55        | 河西供电服务中心     | 630       | 92.8000  | 14.73%   | 0                  | 411.2          |
| 2358 | 河西   | 甲3303  | 甲33        | 河西供电服务中心     | 315       | 182.9000 | 58.06%   | 0                  | 69.1           |
| 2359 | 河西   | 复2403乙 | 复24        | 河西供电服务中心     | 500       | 63.2480  | 12.65%   | 0                  | 336.8          |
| 2360 | 河西   | 永7122  | 永71        | 河西供电服务中心     | 630       | 136.6000 | 21.68%   | 0                  | 367.4          |
| 2361 | 河西   | 利4518  | 利45        | 河西供电服务中心     | 630       | 229.6600 | 36.45%   | 0                  | 274.3          |
| 2362 | 河西   | 利2604  | 利26        | 河西供电服务中心     | 630       | 192.1600 | 30.50%   | 0                  | 311.8          |
| 2363 | 河西   | 地3418  | 地34        | 河西供电服务中心     | 630       | 139.9200 | 22.21%   | 0                  | 364.1          |
| 2364 | 河西   | 土2305  | 土23        | 河西供电服务中心     | 630       | 57.7600  | 9.17%    | 0                  | 446.2          |
| 2365 | 河西   | 琼1503  | 琼15        | 河西供电服务中心     | 630       | 94.0400  | 14.93%   | 0                  | 410.0          |
| 2366 | 河西   | 78203乙 | 782        | 河西供电服务中心     | 800       | 140.6640 | 17.58%   | 0                  | 499.3          |
| 2367 | 河西   | 甲1505  | 甲15        | 河西供电服务中心     | 500       | 136.2560 | 27.25%   | 0                  | 263.7          |
| 2368 | 河西   | 兰2403乙 | 兰24        | 河西供电服务中心     | 800       | 121.9680 | 15.25%   | 0                  | 518.0          |
| 2369 | 河西   | 兰2617乙 | 兰26        | 河西供电服务中心     | 800       | 157.1040 | 19.64%   | 0                  | 482.9          |
| 2370 | 河西   | 江1611乙 | 江16        | 河西供电服务中心     | 630       | 125.4600 | 19.91%   | 0                  | 378.5          |
| 2371 | 河西   | 地6208甲 | 地62        | 河西供电服务中心     | 630       | 128.3000 | 20.37%   | 0                  | 375.7          |
| 2372 | 河西   | 利2503乙 | 利25        | 河西供电服务中心     | 400       | 141.9360 | 35.48%   | 0                  | 178.1          |
| 2373 | 河西   | 江3216甲 | 江32        | 河西供电服务中心     | 1000      | 147.0900 | 14.71%   | 0                  | 652.9          |
| 2374 | 河西   | 双4405甲 | 双44        | 河西供电服务中心     | 500       | 249.9680 | 49.99%   | 0                  | 150.0          |
| 2375 | 河西   | 双3807乙 | 双38        | 河西供电服务中心     | 500       | 201.8080 | 40.36%   | 0                  | 198.2          |
| 2376 | 河西   | 永9512乙 | 永95        | 河西供电服务中心     | 630       | 127.0500 | 20.17%   | 0                  | 377.0          |
| 2377 | 河西   | 苏8210  | 苏82        | 河西供电服务中心     | 400       | 224.7720 | 56.19%   | 0                  | 95.2           |
| 2378 | 河西   | 地2101甲 | 地21        | 河西供电服务中心     | 800       | 97.9920  | 12.25%   | 0                  | 542.0          |

| 序号   | 行政区域 | 台区名称   | 所属10千伏线路名称 | 管理单位（供电服务中心） | 额定容量（kVA） | 最大负荷（kW） | 最大负载率（%） | 台区最大负荷日后需预留容量（kVA） | 用电报装可开放容量（kVA） |
|------|------|--------|------------|--------------|-----------|----------|----------|--------------------|----------------|
| 2379 | 河西   | 16808  | 168        | 河西供电服务中心     | 630       | 151.9800 | 24.12%   | 0                  | 352.0          |
| 2380 | 河西   | 丽6412乙 | 丽64        | 河西供电服务中心     | 630       | 61.1800  | 9.71%    | 0                  | 442.8          |
| 2381 | 河西   | 利4202乙 | 利42        | 河西供电服务中心     | 630       | 174.3000 | 27.67%   | 0                  | 329.7          |
| 2382 | 河西   | 利2310  | 利23        | 河西供电服务中心     | 400       | 244.5400 | 61.14%   | 0                  | 75.5           |
| 2383 | 河西   | 纪2808乙 | 纪28        | 河西供电服务中心     | 400       | 154.1400 | 38.54%   | 0                  | 165.9          |
| 2384 | 河西   | 86208  | 862        | 河西供电服务中心     | 400       | 400.0000 | 100.00%  | 0                  | 0.0            |
| 2385 | 河西   | 苏9603  | 苏96        | 河西供电服务中心     | 630       | 324.6000 | 51.52%   | 0                  | 179.4          |
| 2386 | 河西   | 复4406  | 复44        | 河西供电服务中心     | 630       | 142.9800 | 22.70%   | 0                  | 361.0          |
| 2387 | 河西   | 长3805甲 | 长38        | 河西供电服务中心     | 630       | 148.2000 | 23.52%   | 0                  | 355.8          |
| 2388 | 河西   | 利3405  | 利34        | 河西供电服务中心     | 315       | 193.1100 | 61.30%   | 0                  | 58.9           |
| 2389 | 河西   | 78905乙 | 789        | 河西供电服务中心     | 500       | 111.7200 | 22.34%   | 0                  | 288.3          |
| 2390 | 河西   | 双4102乙 | 双41        | 河西供电服务中心     | 800       | 36.0240  | 4.50%    | 0                  | 604.0          |
| 2391 | 河西   | 纪3104甲 | 纪31        | 河西供电服务中心     | 800       | 113.8800 | 14.24%   | 0                  | 526.1          |
| 2392 | 河西   | 土3411甲 | 土34        | 河西供电服务中心     | 800       | 132.0000 | 16.50%   | 0                  | 508.0          |
| 2393 | 河西   | 86209  | 862        | 河西供电服务中心     | 400       | 161.1900 | 40.30%   | 0                  | 158.8          |
| 2394 | 河西   | 87813甲 | 878        | 河西供电服务中心     | 800       | 132.8880 | 16.61%   | 0                  | 507.1          |
| 2395 | 河西   | 兰3508  | 兰35        | 河西供电服务中心     | 1000      | 161.4900 | 16.15%   | 0                  | 638.5          |
| 2396 | 河西   | 轻8102乙 | 轻81        | 河西供电服务中心     | 800       | 119.9040 | 14.99%   | 0                  | 520.1          |
| 2397 | 河西   | 永7801甲 | 永78        | 河西供电服务中心     | 800       | 262.7400 | 32.84%   | 0                  | 377.3          |
| 2398 | 河西   | 双5301甲 | 双53        | 河西供电服务中心     | 630       | 146.3600 | 23.23%   | 0                  | 357.6          |
| 2399 | 河西   | 46417甲 | 464        | 河西供电服务中心     | 500       | 203.9680 | 40.79%   | 0                  | 196.0          |
| 2400 | 河西   | 长1507乙 | 长15        | 河西供电服务中心     | 500       | 154.9280 | 30.99%   | 0                  | 245.1          |
| 2401 | 河西   | 地6404  | 地64        | 河西供电服务中心     | 400       | 155.3280 | 38.83%   | 0                  | 164.7          |
| 2402 | 河西   | 复4304  | 复43        | 河西供电服务中心     | 630       | 235.8000 | 37.43%   | 0                  | 268.2          |
| 2403 | 河西   | 丽5706  | 丽57        | 河西供电服务中心     | 630       | 173.1800 | 27.49%   | 0                  | 330.8          |
| 2404 | 河西   | 阜2205乙 | 阜22        | 河西供电服务中心     | 500       | 185.7600 | 37.15%   | 0                  | 214.2          |
| 2405 | 河西   | 轻7615  | 轻76        | 河西供电服务中心     | 630       | 175.4600 | 27.85%   | 0                  | 328.5          |
| 2406 | 河西   | 44501  | 445        | 河西供电服务中心     | 630       | 199.1000 | 31.60%   | 0                  | 304.9          |
| 2407 | 河西   | 永7506甲 | 永75        | 河西供电服务中心     | 630       | 403.8800 | 64.11%   | 0                  | 100.1          |
| 2408 | 河西   | 利2204甲 | 利22        | 河西供电服务中心     | 630       | 206.2600 | 32.74%   | 0                  | 297.7          |
| 2409 | 河西   | 纪2107  | 纪21        | 河西供电服务中心     | 800       | 181.3680 | 22.67%   | 0                  | 458.6          |
| 2410 | 河西   | 江2205乙 | 江22        | 河西供电服务中心     | 800       | 174.4320 | 21.80%   | 0                  | 465.6          |
| 2411 | 河西   | 江2605甲 | 江26        | 河西供电服务中心     | 800       | 229.2480 | 28.66%   | 0                  | 410.8          |
| 2412 | 河西   | 轻7713  | 轻77        | 河西供电服务中心     | 400       | 170.7000 | 42.68%   | 0                  | 149.3          |
| 2413 | 河西   | 复4303  | 复43        | 河西供电服务中心     | 630       | 252.5000 | 40.08%   | 0                  | 251.5          |

| 序号   | 行政区域 | 台区名称     | 所属10千伏线路名称 | 管理单位（供电服务中心） | 额定容量（kVA） | 最大负荷（kW） | 最大负载率（%） | 台区最大负荷日后需预留容量（kVA） | 用电报装可开放容量（kVA） |
|------|------|----------|------------|--------------|-----------|----------|----------|--------------------|----------------|
| 2414 | 河西   | 地3501甲   | 地35        | 河西供电服务中心     | 630       | 112.8000 | 17.90%   | 0                  | 391.2          |
| 2415 | 河西   | 丽7103    | 丽71        | 河西供电服务中心     | 800       | 258.8880 | 32.36%   | 0                  | 381.1          |
| 2416 | 河西   | 轻7811    | 轻78        | 河西供电服务中心     | 630       | 153.9900 | 24.44%   | 0                  | 350.0          |
| 2417 | 河西   | 16921    | 169        | 河西供电服务中心     | 400       | 133.3000 | 33.33%   | 0                  | 186.7          |
| 2418 | 河西   | 丽6413    | 丽64        | 河西供电服务中心     | 400       | 76.3200  | 19.08%   | 0                  | 243.7          |
| 2419 | 河西   | 丽7101    | 丽71        | 河西供电服务中心     | 800       | 296.7360 | 37.09%   | 0                  | 343.3          |
| 2420 | 河西   | 轻7806    | 轻78        | 河西供电服务中心     | 630       | 265.7600 | 42.18%   | 0                  | 238.2          |
| 2421 | 河西   | 丽5202    | 丽52        | 河西供电服务中心     | 800       | 114.2640 | 14.28%   | 0                  | 525.7          |
| 2422 | 河西   | 兰3502甲   | 兰35        | 河西供电服务中心     | 1000      | 126.4800 | 12.65%   | 0                  | 673.5          |
| 2423 | 河西   | 87801    | 878        | 河西供电服务中心     | 400       | 251.8320 | 62.96%   | 0                  | 68.2           |
| 2424 | 河西   | 江1107乙   | 江11        | 河西供电服务中心     | 800       | 210.6600 | 26.33%   | 0                  | 429.3          |
| 2425 | 河西   | 轻7803    | 轻78        | 河西供电服务中心     | 630       | 136.5200 | 21.67%   | 0                  | 367.5          |
| 2426 | 河西   | 地2417甲   | 地24        | 河西供电服务中心     | 630       | 204.0600 | 32.39%   | 0                  | 299.9          |
| 2427 | 河西   | 土2308甲   | 土23        | 河西供电服务中心     | 800       | 134.7600 | 16.85%   | 0                  | 505.2          |
| 2428 | 河西   | 江1610    | 江16        | 河西供电服务中心     | 500       | 59.8350  | 11.97%   | 0                  | 340.2          |
| 2429 | 河西   | 16909    | 169        | 河西供电服务中心     | 400       | 137.2200 | 34.31%   | 0                  | 182.8          |
| 2430 | 河西   | 地3202    | 地32        | 河西供电服务中心     | 630       | 237.2880 | 37.66%   | 0                  | 266.7          |
| 2431 | 河西   | 16801乙   | 168        | 河西供电服务中心     | 630       | 211.9800 | 33.65%   | 0                  | 292.0          |
| 2432 | 河西   | 地3212乙   | 地32        | 河西供电服务中心     | 500       | 224.0800 | 44.82%   | 0                  | 175.9          |
| 2433 | 河西   | 86329    | 863        | 河西供电服务中心     | 200       | 28.5540  | 14.28%   | 0                  | 131.4          |
| 2434 | 河西   | 琼2319    | 琼23        | 河西供电服务中心     | 630       | 217.9400 | 34.59%   | 0                  | 286.1          |
| 2435 | 河西   | 纪2812    | 纪28        | 河西供电服务中心     | 630       | 326.0200 | 51.75%   | 0                  | 178.0          |
| 2436 | 河西   | 双5504乙   | 双55        | 河西供电服务中心     | 630       | 183.5200 | 29.13%   | 0                  | 320.5          |
| 2437 | 河西   | 甲2804    | 甲28        | 河西供电服务中心     | 630       | 137.3200 | 21.80%   | 0                  | 366.7          |
| 2438 | 河西   | 轻9102    | 轻91        | 河西供电服务中心     | 315       | 146.6600 | 46.56%   | 0                  | 105.3          |
| 2439 | 河西   | 兰1307    | 兰13        | 河西供电服务中心     | 630       | 118.8200 | 18.86%   | 0                  | 385.2          |
| 2440 | 河西   | 兰3408    | 兰34        | 河西供电服务中心     | 630       | 328.9400 | 52.21%   | 0                  | 175.1          |
| 2441 | 河西   | 44208丙   | 442        | 河西供电服务中心     | 800       | 252.7680 | 31.60%   | 0                  | 387.2          |
| 2442 | 河西   | 86304    | 862        | 河西供电服务中心     | 400       | 116.4120 | 29.10%   | 0                  | 203.6          |
| 2443 | 河西   | 丽5810乙   | 丽58        | 河西供电服务中心     | 800       | 154.1760 | 19.27%   | 0                  | 485.8          |
| 2444 | 河西   | 江1302甲   | 江13        | 河西供电服务中心     | 1000      | 352.5300 | 35.25%   | 0                  | 447.5          |
| 2445 | 河西   | 集5413HK甲 | 集54        | 河西供电服务中心     | 800       | 309.3600 | 38.67%   | 0                  | 330.6          |
| 2446 | 河西   | 87807    | 878        | 河西供电服务中心     | 630       | 381.6240 | 60.58%   | 0                  | 122.4          |
| 2447 | 河西   | 苏6504    | 苏65        | 河西供电服务中心     | 1000      | 548.6000 | 54.86%   | 0                  | 251.4          |
| 2448 | 河西   | 84513    | 845        | 河西供电服务中心     | 630       | 142.8000 | 22.67%   | 0                  | 361.2          |

| 序号   | 行政区域 | 台区名称    | 所属10千伏线路名称 | 管理单位（供电服务中心） | 额定容量（kVA） | 最大负荷（kW） | 最大负载率（%） | 台区最大负荷日后需预留容量（kVA） | 用电报装可开放容量（kVA） |
|------|------|---------|------------|--------------|-----------|----------|----------|--------------------|----------------|
| 2449 | 河西   | 79303   | 793        | 河西供电服务中心     | 630       | 217.4400 | 34.51%   | 0                  | 286.6          |
| 2450 | 河西   | 集6806HK | 集68        | 河西供电服务中心     | 800       | 165.5280 | 20.69%   | 0                  | 474.5          |
| 2451 | 河西   | 双5418甲  | 双54        | 河西供电服务中心     | 500       | 143.4450 | 28.69%   | 0                  | 256.6          |
| 2452 | 河西   | 87405乙  | 874        | 河西供电服务中心     | 800       | 146.3520 | 18.29%   | 0                  | 493.6          |
| 2453 | 河西   | 永7507   | 永75        | 河西供电服务中心     | 630       | 245.9200 | 39.03%   | 0                  | 258.1          |
| 2454 | 河西   | 甲3607乙  | 甲36        | 河西供电服务中心     | 630       | 102.7200 | 16.30%   | 0                  | 401.3          |
| 2455 | 河西   | 土2108乙  | 土21        | 河西供电服务中心     | 500       | 160.7840 | 32.16%   | 0                  | 239.2          |
| 2456 | 河西   | 利4615乙  | 利46        | 河西供电服务中心     | 500       | 83.5040  | 16.70%   | 0                  | 316.5          |
| 2457 | 河西   | 地6607   | 地66        | 河西供电服务中心     | 400       | 159.3840 | 39.85%   | 0                  | 160.6          |
| 2458 | 河西   | 纪1820   | 纪18        | 河西供电服务中心     | 630       | 116.0600 | 18.42%   | 0                  | 387.9          |
| 2459 | 河西   | 复4401   | 复44        | 河西供电服务中心     | 630       | 222.5520 | 35.33%   | 0                  | 281.4          |
| 2460 | 河西   | 地6608   | 地66        | 河西供电服务中心     | 630       | 210.1440 | 33.36%   | 0                  | 293.9          |
| 2461 | 河西   | 兰2202乙  | 兰22        | 河西供电服务中心     | 1000      | 234.0300 | 23.40%   | 0                  | 566.0          |
| 2462 | 河西   | 纪3105   | 纪31        | 河西供电服务中心     | 630       | 245.5000 | 38.97%   | 0                  | 258.5          |
| 2463 | 河西   | 双5206乙  | 双52        | 河西供电服务中心     | 630       | 221.3400 | 35.13%   | 0                  | 282.7          |
| 2464 | 河西   | 丽6414   | 丽64        | 河西供电服务中心     | 400       | 79.8360  | 19.96%   | 0                  | 240.2          |
| 2465 | 河西   | 78906   | 789        | 河西供电服务中心     | 400       | 166.8360 | 41.71%   | 0                  | 153.2          |
| 2466 | 河西   | 轻7506   | 轻75        | 河西供电服务中心     | 630       | 181.8240 | 28.86%   | 0                  | 322.2          |
| 2467 | 河西   | 利3412   | 利34        | 河西供电服务中心     | 400       | 227.1360 | 56.78%   | 0                  | 92.9           |
| 2468 | 河西   | 复4301甲  | 复43        | 河西供电服务中心     | 500       | 153.6240 | 30.72%   | 0                  | 246.4          |
| 2469 | 河西   | 纪1406甲  | 纪14        | 河西供电服务中心     | 630       | 115.6200 | 18.35%   | 0                  | 388.4          |
| 2470 | 河西   | 利3521   | 利35        | 河西供电服务中心     | 400       | 164.1240 | 41.03%   | 0                  | 155.9          |
| 2471 | 河西   | 双3507   | 双35        | 河西供电服务中心     | 630       | 322.1600 | 51.14%   | 0                  | 181.8          |
| 2472 | 河西   | 双4718甲  | 双47        | 河西供电服务中心     | 630       | 105.3400 | 16.72%   | 0                  | 398.7          |
| 2473 | 河西   | 纪3104乙  | 纪31        | 河西供电服务中心     | 800       | 125.5920 | 15.70%   | 0                  | 514.4          |
| 2474 | 河西   | 45411   | 454        | 河西供电服务中心     | 500       | 178.8750 | 35.78%   | 0                  | 221.1          |
| 2475 | 河西   | 兰1505甲  | 兰15        | 河西供电服务中心     | 1000      | 207.9000 | 20.79%   | 0                  | 592.1          |
| 2476 | 河西   | 纪2716   | 纪27        | 河西供电服务中心     | 630       | 202.5800 | 32.16%   | 0                  | 301.4          |
| 2477 | 河西   | 土3402甲  | 土34        | 河西供电服务中心     | 500       | 128.4000 | 25.68%   | 0                  | 271.6          |
| 2478 | 河西   | 轻7708   | 轻77        | 河西供电服务中心     | 400       | 224.9440 | 56.24%   | 0                  | 95.1           |
| 2479 | 河西   | 86206   | 862        | 河西供电服务中心     | 1000      | 146.7000 | 14.67%   | 0                  | 653.3          |
| 2480 | 河西   | 丽5311甲  | 丽53        | 河西供电服务中心     | 630       | 273.8400 | 43.47%   | 0                  | 230.2          |
| 2481 | 河西   | 利2304   | 利23        | 河西供电服务中心     | 400       | 218.7000 | 54.68%   | 0                  | 101.3          |
| 2482 | 河西   | 长3518甲  | 长35        | 河西供电服务中心     | 630       | 84.9800  | 13.49%   | 0                  | 419.0          |
| 2483 | 河西   | 双5510甲  | 双55        | 河西供电服务中心     | 630       | 134.1000 | 21.29%   | 0                  | 369.9          |

| 序号   | 行政区域 | 台区名称   | 所属10千伏线路名称 | 管理单位（供电服务中心） | 额定容量（kVA） | 最大负荷（kW） | 最大负载率（%） | 台区最大负荷日后需预留容量（kVA） | 用电报装可开放容量（kVA） |
|------|------|--------|------------|--------------|-----------|----------|----------|--------------------|----------------|
| 2484 | 河西   | 琼1805甲 | 琼18        | 河西供电服务中心     | 800       | 203.0100 | 25.38%   | 0                  | 437.0          |
| 2485 | 河西   | 兰1204  | 兰12        | 河西供电服务中心     | 500       | 150.1760 | 30.04%   | 0                  | 249.8          |
| 2486 | 河西   | 46407  | 464        | 河西供电服务中心     | 630       | 165.8200 | 26.32%   | 0                  | 338.2          |
| 2487 | 河西   | 轻9502乙 | 轻95        | 河西供电服务中心     | 630       | 42.4200  | 6.73%    | 0                  | 461.6          |
| 2488 | 河西   | 双3801乙 | 双38        | 河西供电服务中心     | 630       | 250.8000 | 39.81%   | 0                  | 253.2          |
| 2489 | 河西   | 84311  | 843        | 河西供电服务中心     | 500       | 348.7520 | 69.75%   | 0                  | 51.2           |
| 2490 | 河西   | 长3701甲 | 长37        | 河西供电服务中心     | 800       | 189.2880 | 23.66%   | 0                  | 450.7          |
| 2491 | 河西   | 85301  | 853        | 河西供电服务中心     | 630       | 267.7900 | 42.51%   | 0                  | 236.2          |
| 2492 | 河西   | 利3202甲 | 利32        | 河西供电服务中心     | 630       | 388.5200 | 61.67%   | 0                  | 115.5          |
| 2493 | 河西   | 地2420乙 | 地24        | 河西供电服务中心     | 500       | 180.5120 | 36.10%   | 0                  | 219.5          |
| 2494 | 河西   | 江2208乙 | 江22        | 河西供电服务中心     | 800       | 168.6000 | 21.08%   | 0                  | 471.4          |
| 2495 | 河西   | 地3101甲 | 地31        | 河西供电服务中心     | 630       | 154.8800 | 24.58%   | 0                  | 349.1          |
| 2496 | 河西   | 地6218甲 | 地62        | 河西供电服务中心     | 630       | 228.7200 | 36.30%   | 0                  | 275.3          |
| 2497 | 河西   | 纪1207  | 纪12        | 河西供电服务中心     | 630       | 156.2400 | 24.80%   | 0                  | 347.8          |
| 2498 | 河西   | 隆1502甲 | 隆15        | 河西供电服务中心     | 630       | 150.8600 | 23.95%   | 0                  | 353.1          |
| 2499 | 河西   | 92508甲 | 925        | 河西供电服务中心     | 800       | 192.2880 | 24.04%   | 0                  | 447.7          |
| 2500 | 河西   | 兰2102乙 | 兰21        | 河西供电服务中心     | 1000      | 147.6900 | 14.77%   | 0                  | 652.3          |
| 2501 | 河西   | 纪3202  | 纪32        | 河西供电服务中心     | 500       | 152.4480 | 30.49%   | 0                  | 247.6          |
| 2502 | 河西   | 长1107甲 | 长11        | 河西供电服务中心     | 500       | 169.5200 | 33.90%   | 0                  | 230.5          |
| 2503 | 河西   | 苏7307  | 苏73        | 河西供电服务中心     | 315       | 197.5300 | 62.71%   | 0                  | 54.5           |
| 2504 | 河西   | 轻7715  | 轻77        | 河西供电服务中心     | 630       | 437.3100 | 69.41%   | 0                  | 66.7           |
| 2505 | 河西   | 45818  | 458        | 河西供电服务中心     | 400       | 248.4100 | 62.10%   | 0                  | 71.6           |
| 2506 | 河西   | 甲3608甲 | 甲36        | 河西供电服务中心     | 630       | 143.2000 | 22.73%   | 0                  | 360.8          |
| 2507 | 河西   | 46411  | 464        | 河西供电服务中心     | 630       | 186.2400 | 29.56%   | 0                  | 317.8          |
| 2508 | 河西   | 双5207  | 双52        | 河西供电服务中心     | 630       | 75.8000  | 12.03%   | 0                  | 428.2          |
| 2509 | 河西   | 甲1706  | 甲17        | 河西供电服务中心     | 630       | 83.5200  | 13.26%   | 0                  | 420.5          |
| 2510 | 河西   | 87101甲 | 871        | 河西供电服务中心     | 630       | 109.8000 | 17.43%   | 0                  | 394.2          |
| 2511 | 河西   | 87110  | 871        | 河西供电服务中心     | 800       | 130.3440 | 16.29%   | 0                  | 509.7          |
| 2512 | 河西   | 兰1803乙 | 兰18        | 河西供电服务中心     | 800       | 169.3680 | 21.17%   | 0                  | 470.6          |
| 2513 | 河西   | 84503  | 845        | 河西供电服务中心     | 630       | 184.3400 | 29.26%   | 0                  | 319.7          |
| 2514 | 河西   | 78604  | 786        | 河西供电服务中心     | 500       | 56.0600  | 11.21%   | 0                  | 343.9          |
| 2515 | 河西   | 兰2208乙 | 兰22        | 河西供电服务中心     | 1000      | 234.6600 | 23.47%   | 0                  | 565.3          |
| 2516 | 河西   | 利2301甲 | 利23        | 河西供电服务中心     | 630       | 289.5200 | 45.96%   | 0                  | 214.5          |
| 2517 | 河西   | 地2601  | 地26        | 河西供电服务中心     | 200       | 79.4940  | 39.75%   | 0                  | 80.5           |
| 2518 | 河西   | 纪1805  | 纪18        | 河西供电服务中心     | 500       | 107.1400 | 21.43%   | 0                  | 292.9          |

| 序号   | 行政区域 | 台区名称   | 所属10千伏线路名称 | 管理单位（供电服务中心） | 额定容量（kVA） | 最大负荷（kW） | 最大负载率（%） | 台区最大负荷日后需预留容量（kVA） | 用电报装可开放容量（kVA） |
|------|------|--------|------------|--------------|-----------|----------|----------|--------------------|----------------|
| 2519 | 河西   | 轻8808甲 | 轻88        | 河西供电服务中心     | 630       | 251.9280 | 39.99%   | 0                  | 252.1          |
| 2520 | 河西   | 永7106  | 永71        | 河西供电服务中心     | 630       | 277.7800 | 44.09%   | 0                  | 226.2          |
| 2521 | 河西   | 纪1612  | 纪16        | 河西供电服务中心     | 315       | 159.9100 | 50.77%   | 0                  | 92.1           |
| 2522 | 河西   | 双3804  | 双38        | 河西供电服务中心     | 500       | 91.1360  | 18.23%   | 0                  | 308.9          |
| 2523 | 河西   | 轻7808  | 轻78        | 河西供电服务中心     | 400       | 78.3480  | 19.59%   | 0                  | 241.7          |
| 2524 | 河西   | 16901  | 169        | 河西供电服务中心     | 630       | 233.9000 | 37.13%   | 0                  | 270.1          |
| 2525 | 河西   | 江2107甲 | 江21        | 河西供电服务中心     | 630       | 122.9800 | 19.52%   | 0                  | 381.0          |
| 2526 | 河西   | 苏9703  | 苏97        | 河西供电服务中心     | 500       | 347.4800 | 69.50%   | 0                  | 52.5           |
| 2527 | 河西   | 丽7520  | 丽75        | 河西供电服务中心     | 630       | 78.0600  | 12.39%   | 0                  | 425.9          |
| 2528 | 河西   | 甲3609甲 | 甲36        | 河西供电服务中心     | 800       | 217.6080 | 27.20%   | 0                  | 422.4          |
| 2529 | 河西   | 永9506乙 | 永95        | 河西供电服务中心     | 630       | 163.0200 | 25.88%   | 0                  | 341.0          |
| 2530 | 河西   | 长3817乙 | 长38        | 河西供电服务中心     | 800       | 101.7360 | 12.72%   | 0                  | 538.3          |
| 2531 | 河西   | 地6211甲 | 地62        | 河西供电服务中心     | 800       | 104.2320 | 13.03%   | 0                  | 535.8          |
| 2532 | 河西   | 复2410甲 | 复24        | 河西供电服务中心     | 1000      | 124.8600 | 12.49%   | 0                  | 675.1          |
| 2533 | 河西   | 地6619  | 地66        | 河西供电服务中心     | 630       | 185.5920 | 29.46%   | 0                  | 318.4          |
| 2534 | 河西   | 长3516  | 长35        | 河西供电服务中心     | 630       | 217.6600 | 34.55%   | 0                  | 286.3          |
| 2535 | 河西   | 隆1701  | 隆17        | 河西供电服务中心     | 630       | 415.2400 | 65.91%   | 0                  | 88.8           |
| 2536 | 河西   | 甲2103  | 甲21        | 河西供电服务中心     | 630       | 176.0200 | 27.94%   | 0                  | 328.0          |
| 2537 | 河西   | 46620  | 466        | 河西供电服务中心     | 315       | 66.0120  | 20.96%   | 0                  | 186.0          |
| 2538 | 河西   | 45803  | 458        | 河西供电服务中心     | 315       | 172.6080 | 54.80%   | 0                  | 79.4           |
| 2539 | 河西   | 兰1207  | 兰12        | 河西供电服务中心     | 630       | 372.7600 | 59.17%   | 0                  | 131.2          |
| 2540 | 河西   | 丽5506  | 纪36        | 河西供电服务中心     | 630       | 158.2600 | 25.12%   | 0                  | 345.7          |
| 2541 | 河西   | 长3804甲 | 长38        | 河西供电服务中心     | 630       | 137.9600 | 21.90%   | 0                  | 366.0          |
| 2542 | 河西   | 长1104甲 | 长11        | 河西供电服务中心     | 630       | 180.5600 | 28.66%   | 0                  | 323.4          |
| 2543 | 河西   | 兰2203甲 | 兰22        | 河西供电服务中心     | 800       | 155.6640 | 19.46%   | 0                  | 484.3          |
| 2544 | 河西   | 79602  | 796        | 河西供电服务中心     | 800       | 404.4240 | 50.55%   | 0                  | 235.6          |
| 2545 | 河西   | 纪2101甲 | 纪21        | 河西供电服务中心     | 800       | 206.3100 | 25.79%   | 0                  | 433.7          |
| 2546 | 河西   | 轻7809  | 轻78        | 河西供电服务中心     | 630       | 130.6800 | 20.74%   | 0                  | 373.3          |
| 2547 | 河西   | 地2408乙 | 地24        | 河西供电服务中心     | 630       | 184.7800 | 29.33%   | 0                  | 319.2          |
| 2548 | 河西   | 丽7525  | 丽75        | 河西供电服务中心     | 630       | 252.0200 | 40.00%   | 0                  | 252.0          |
| 2549 | 河西   | 江2203乙 | 江22        | 河西供电服务中心     | 630       | 151.4400 | 24.04%   | 0                  | 352.6          |
| 2550 | 河西   | 利4202甲 | 利42        | 河西供电服务中心     | 500       | 147.2600 | 29.45%   | 0                  | 252.7          |
| 2551 | 河西   | 兰3701甲 | 兰37        | 河西供电服务中心     | 1000      | 222.8100 | 22.28%   | 0                  | 577.2          |
| 2552 | 河西   | 纪1810  | 纪18        | 河西供电服务中心     | 630       | 363.4800 | 57.70%   | 0                  | 140.5          |
| 2553 | 河西   | 地3214甲 | 地32        | 河西供电服务中心     | 630       | 193.6400 | 30.74%   | 0                  | 310.4          |

| 序号   | 行政区域 | 台区名称     | 所属10千伏线路名称 | 管理单位（供电服务中心） | 额定容量（kVA） | 最大负荷（kW） | 最大负载率（%） | 台区最大负荷日后需预留容量（kVA） | 用电报装可开放容量（kVA） |
|------|------|----------|------------|--------------|-----------|----------|----------|--------------------|----------------|
| 2554 | 河西   | 甲2203乙   | 甲22        | 河西供电服务中心     | 800       | 207.1200 | 25.89%   | 0                  | 432.9          |
| 2555 | 河西   | 46416    | 464        | 河西供电服务中心     | 400       | 198.6480 | 49.66%   | 0                  | 121.4          |
| 2556 | 河西   | 甲3104    | 甲31        | 河西供电服务中心     | 630       | 195.5000 | 31.03%   | 0                  | 308.5          |
| 2557 | 河西   | 江3401甲   | 江34        | 河西供电服务中心     | 800       | 124.8960 | 15.61%   | 0                  | 515.1          |
| 2558 | 河西   | 16402    | 164        | 河西供电服务中心     | 250       | 38.4000  | 15.36%   | 0                  | 161.6          |
| 2559 | 河西   | 甲2204    | 甲22        | 河西供电服务中心     | 400       | 208.2600 | 52.07%   | 0                  | 111.7          |
| 2560 | 河西   | 地6407    | 地64        | 河西供电服务中心     | 315       | 188.4480 | 59.82%   | 0                  | 63.6           |
| 2561 | 河西   | 甲1608甲   | 甲16        | 河西供电服务中心     | 630       | 165.0000 | 26.19%   | 0                  | 339.0          |
| 2562 | 河西   | 86217    | 862        | 河西供电服务中心     | 630       | 234.2800 | 37.19%   | 0                  | 269.7          |
| 2563 | 河西   | 兰3107    | 兰31        | 河西供电服务中心     | 500       | 83.6400  | 16.73%   | 0                  | 316.4          |
| 2564 | 河西   | 45401乙   | 454        | 河西供电服务中心     | 630       | 119.2600 | 18.93%   | 0                  | 384.7          |
| 2565 | 河西   | 永7803    | 永78        | 河西供电服务中心     | 630       | 143.9600 | 22.85%   | 0                  | 360.0          |
| 2566 | 河西   | 纪3205乙   | 纪32        | 河西供电服务中心     | 630       | 198.0000 | 31.43%   | 0                  | 306.0          |
| 2567 | 河西   | 利4607    | 利46        | 河西供电服务中心     | 315       | 182.4400 | 57.92%   | 0                  | 69.6           |
| 2568 | 河西   | 16802    | 168        | 河西供电服务中心     | 400       | 124.6080 | 31.15%   | 0                  | 195.4          |
| 2569 | 河西   | 集5415HK乙 | 集54        | 河西供电服务中心     | 800       | 217.9680 | 27.25%   | 0                  | 422.0          |
| 2570 | 河西   | 纪2804甲   | 纪28        | 河西供电服务中心     | 400       | 185.7000 | 46.43%   | 0                  | 134.3          |
| 2571 | 河西   | 地3419    | 地34        | 河西供电服务中心     | 400       | 151.4880 | 37.87%   | 0                  | 168.5          |
| 2572 | 河西   | 纪1208    | 纪12        | 河西供电服务中心     | 630       | 124.4000 | 19.75%   | 0                  | 379.6          |
| 2573 | 河西   | 土2601    | 土26        | 河西供电服务中心     | 630       | 134.5200 | 21.35%   | 0                  | 369.5          |
| 2574 | 河西   | 甲3305    | 甲33        | 河西供电服务中心     | 630       | 115.3200 | 18.30%   | 0                  | 388.7          |
| 2575 | 河西   | 复4411    | 复44        | 河西供电服务中心     | 400       | 52.3680  | 13.09%   | 0                  | 267.6          |
| 2576 | 河西   | 隆1501甲   | 隆15        | 河西供电服务中心     | 630       | 132.4800 | 21.03%   | 0                  | 371.5          |
| 2577 | 河西   | 兰2803    | 兰28        | 河西供电服务中心     | 630       | 160.0000 | 25.40%   | 0                  | 344.0          |
| 2578 | 河西   | 利4502    | 利45        | 河西供电服务中心     | 630       | 184.5000 | 29.29%   | 0                  | 319.5          |
| 2579 | 河西   | 兰3116    | 兰31        | 河西供电服务中心     | 400       | 72.9760  | 18.24%   | 0                  | 247.0          |
| 2580 | 河西   | 土3322    | 土33        | 河西供电服务中心     | 630       | 207.9400 | 33.01%   | 0                  | 296.1          |
| 2581 | 河西   | 双4405乙   | 双44        | 河西供电服务中心     | 500       | 319.6160 | 63.92%   | 0                  | 80.4           |
| 2582 | 河西   | 轻7204    | 轻72        | 河西供电服务中心     | 1000      | 232.7100 | 23.27%   | 0                  | 567.3          |
| 2583 | 河西   | 长1511乙   | 长15        | 河西供电服务中心     | 500       | 146.7600 | 29.35%   | 0                  | 253.2          |
| 2584 | 河西   | 92208    | 922        | 河西供电服务中心     | 630       | 166.8200 | 26.48%   | 0                  | 337.2          |
| 2585 | 河西   | 16807    | 168        | 河西供电服务中心     | 630       | 118.5480 | 18.82%   | 0                  | 385.5          |
| 2586 | 河西   | 长1108甲   | 长11        | 河西供电服务中心     | 630       | 234.3360 | 37.20%   | 0                  | 269.7          |
| 2587 | 河西   | 琼1203乙   | 琼12        | 河西供电服务中心     | 630       | 196.2900 | 31.16%   | 0                  | 307.7          |
| 2588 | 河西   | 纪1801    | 纪18        | 河西供电服务中心     | 400       | 269.0800 | 67.27%   | 0                  | 50.9           |

| 序号   | 行政区域 | 台区名称   | 所属10千伏线路名称 | 管理单位（供电服务中心） | 额定容量（kVA） | 最大负荷（kW） | 最大负载率（%） | 台区最大负荷日后需预留容量（kVA） | 用电报装可开放容量（kVA） |
|------|------|--------|------------|--------------|-----------|----------|----------|--------------------|----------------|
| 2589 | 河西   | 纪1406乙 | 纪14        | 河西供电服务中心     | 630       | 79.7000  | 12.65%   | 0                  | 424.3          |
| 2590 | 河西   | 隆1314  | 隆13        | 河西供电服务中心     | 630       | 234.2600 | 37.18%   | 0                  | 269.7          |
| 2591 | 河西   | 琼1817甲 | 琼18        | 河西供电服务中心     | 630       | 94.6600  | 15.03%   | 0                  | 409.3          |
| 2592 | 河西   | 江3301乙 | 江33        | 河西供电服务中心     | 800       | 200.0640 | 25.01%   | 0                  | 439.9          |
| 2593 | 河西   | 地2507  | 地25        | 河西供电服务中心     | 630       | 149.4000 | 23.71%   | 0                  | 354.6          |
| 2594 | 河西   | 土3502  | 土35        | 河西供电服务中心     | 630       | 26.4200  | 4.19%    | 0                  | 477.6          |
| 2595 | 河西   | 地3213甲 | 地32        | 河西供电服务中心     | 630       | 222.7600 | 35.36%   | 0                  | 281.2          |
| 2596 | 河西   | 兰1104  | 兰11        | 河西供电服务中心     | 630       | 153.9800 | 24.44%   | 0                  | 350.0          |
| 2597 | 河西   | 丽7203  | 丽72        | 河西供电服务中心     | 800       | 88.9680  | 11.12%   | 0                  | 551.0          |
| 2598 | 河西   | 双4204甲 | 双42        | 河西供电服务中心     | 500       | 130.9500 | 26.19%   | 0                  | 269.1          |
| 2599 | 河西   | 地6211乙 | 地62        | 河西供电服务中心     | 800       | 125.7600 | 15.72%   | 0                  | 514.2          |
| 2600 | 河西   | 长3703  | 长37        | 河西供电服务中心     | 400       | 112.9320 | 28.23%   | 0                  | 207.1          |
| 2601 | 河西   | 隆1305  | 隆13        | 河西供电服务中心     | 400       | 122.2240 | 30.56%   | 0                  | 197.8          |
| 2602 | 河西   | 甲1506乙 | 甲15        | 河西供电服务中心     | 630       | 147.9600 | 23.49%   | 0                  | 356.0          |
| 2603 | 河西   | 双3305  | 双33        | 河西供电服务中心     | 630       | 279.4200 | 44.35%   | 0                  | 224.6          |
| 2604 | 河西   | 地6308  | 地63        | 河西供电服务中心     | 630       | 291.7600 | 46.31%   | 0                  | 212.2          |
| 2605 | 河西   | 兰2617甲 | 兰26        | 河西供电服务中心     | 800       | 34.9680  | 4.37%    | 0                  | 605.0          |
| 2606 | 河西   | 双3803乙 | 双38        | 河西供电服务中心     | 500       | 122.9600 | 24.59%   | 0                  | 277.0          |
| 2607 | 河西   | 丽7524  | 丽75        | 河西供电服务中心     | 630       | 80.1000  | 12.71%   | 0                  | 423.9          |
| 2608 | 河西   | 44502  | 445        | 河西供电服务中心     | 630       | 150.6800 | 23.92%   | 0                  | 353.3          |
| 2609 | 河西   | 隆2305乙 | 隆23        | 河西供电服务中心     | 630       | 125.0640 | 19.85%   | 0                  | 378.9          |
| 2610 | 河西   | 46406  | 464        | 河西供电服务中心     | 630       | 76.8200  | 12.19%   | 0                  | 427.2          |
| 2611 | 河西   | 复2307乙 | 复23        | 河西供电服务中心     | 630       | 222.1680 | 35.26%   | 0                  | 281.8          |
| 2612 | 河西   | 轻7507乙 | 轻75        | 河西供电服务中心     | 630       | 200.3600 | 31.80%   | 0                  | 303.6          |
| 2613 | 河西   | 兰3406甲 | 兰34        | 河西供电服务中心     | 1000      | 253.6400 | 25.36%   | 0                  | 546.4          |
| 2614 | 河西   | 甲1203  | 甲12        | 河西供电服务中心     | 630       | 225.1000 | 35.73%   | 0                  | 278.9          |
| 2615 | 河西   | 永7802  | 永78        | 河西供电服务中心     | 630       | 108.2600 | 17.18%   | 0                  | 395.7          |
| 2616 | 河西   | 86305  | 863        | 河西供电服务中心     | 500       | 170.1800 | 34.04%   | 0                  | 229.8          |
| 2617 | 河西   | 江3205  | 江32        | 河西供电服务中心     | 1000      | 141.2400 | 14.12%   | 0                  | 658.8          |
| 2618 | 河西   | 轻7802  | 轻78        | 河西供电服务中心     | 630       | 162.6800 | 25.82%   | 0                  | 341.3          |
| 2619 | 河西   | 双5506甲 | 双55        | 河西供电服务中心     | 630       | 218.7200 | 34.72%   | 0                  | 285.3          |
| 2620 | 河西   | 92603  | 926        | 河西供电服务中心     | 630       | 151.6400 | 24.07%   | 0                  | 352.4          |
| 2621 | 河西   | 江2818乙 | 江28        | 河西供电服务中心     | 800       | 118.2720 | 14.78%   | 0                  | 521.7          |
| 2622 | 河西   | 江1201  | 江12        | 河西供电服务中心     | 1000      | 141.6480 | 14.16%   | 0                  | 658.4          |
| 2623 | 河西   | 轻7619  | 轻76        | 河西供电服务中心     | 400       | 243.0000 | 60.75%   | 0                  | 77.0           |

| 序号   | 行政区域 | 台区名称   | 所属10千伏线路名称 | 管理单位（供电服务中心） | 额定容量（kVA） | 最大负荷（kW） | 最大负载率（%） | 台区最大负荷日后需预留容量（kVA） | 用电报装可开放容量（kVA） |
|------|------|--------|------------|--------------|-----------|----------|----------|--------------------|----------------|
| 2624 | 河西   | 双5601  | 双56        | 河西供电服务中心     | 500       | 166.3000 | 33.26%   | 0                  | 233.7          |
| 2625 | 河西   | 地6206  | 地62        | 河西供电服务中心     | 630       | 147.7600 | 23.45%   | 0                  | 356.2          |
| 2626 | 河西   | 江1602  | 江16        | 河西供电服务中心     | 400       | 132.6720 | 33.17%   | 0                  | 187.3          |
| 2627 | 河西   | 利3115  | 利31        | 河西供电服务中心     | 400       | 78.9000  | 19.73%   | 0                  | 241.1          |
| 2628 | 河西   | 江3401乙 | 江34        | 河西供电服务中心     | 800       | 144.9360 | 18.12%   | 0                  | 495.1          |
| 2629 | 河西   | 利4219  | 利42        | 河西供电服务中心     | 400       | 138.3840 | 34.60%   | 0                  | 181.6          |
| 2630 | 河西   | 双5419甲 | 双54        | 河西供电服务中心     | 630       | 150.2000 | 23.84%   | 0                  | 353.8          |
| 2631 | 河西   | 土2104  | 土21        | 河西供电服务中心     | 630       | 423.5400 | 67.23%   | 0                  | 80.5           |
| 2632 | 河西   | 土2603  | 土26        | 河西供电服务中心     | 630       | 387.6000 | 61.52%   | 0                  | 116.4          |
| 2633 | 河西   | 甲3105  | 甲31        | 河西供电服务中心     | 315       | 97.3500  | 30.90%   | 0                  | 154.7          |
| 2634 | 河西   | 利2502甲 | 利25        | 河西供电服务中心     | 800       | 125.0640 | 15.63%   | 0                  | 514.9          |
| 2635 | 河西   | 丽7105甲 | 丽71        | 河西供电服务中心     | 800       | 185.4240 | 23.18%   | 0                  | 454.6          |
| 2636 | 河西   | 隆1106  | 隆11        | 河西供电服务中心     | 400       | 125.7360 | 31.43%   | 0                  | 194.3          |
| 2637 | 河西   | 长2708乙 | 长27        | 河西供电服务中心     | 800       | 167.8800 | 20.99%   | 0                  | 472.1          |
| 2638 | 河西   | 利2217  | 利22        | 河西供电服务中心     | 630       | 216.2400 | 34.32%   | 0                  | 287.8          |
| 2639 | 河西   | 长1503乙 | 长15        | 河西供电服务中心     | 500       | 119.8400 | 23.97%   | 0                  | 280.2          |
| 2640 | 河西   | 86317乙 | 863        | 河西供电服务中心     | 630       | 108.3840 | 17.20%   | 0                  | 395.6          |
| 2641 | 河西   | 隆2106  | 隆21        | 河西供电服务中心     | 400       | 165.2640 | 41.32%   | 0                  | 154.7          |
| 2642 | 河西   | 兰1407乙 | 兰14        | 河西供电服务中心     | 800       | 127.3200 | 15.92%   | 0                  | 512.7          |
| 2643 | 河西   | 地2505乙 | 地25        | 河西供电服务中心     | 630       | 224.2800 | 35.60%   | 0                  | 279.7          |
| 2644 | 河西   | 永8820  | 永88        | 河西供电服务中心     | 630       | 218.9800 | 34.76%   | 0                  | 285.0          |
| 2645 | 河西   | 江2810  | 江28        | 河西供电服务中心     | 630       | 108.5800 | 17.23%   | 0                  | 395.4          |
| 2646 | 河西   | 79218  | 792        | 河西供电服务中心     | 500       | 52.3360  | 10.47%   | 0                  | 347.7          |
| 2647 | 河西   | 琼2201乙 | 琼22        | 河西供电服务中心     | 800       | 136.6080 | 17.08%   | 0                  | 503.4          |
| 2648 | 河西   | 87701甲 | 877        | 河西供电服务中心     | 630       | 166.3400 | 26.40%   | 0                  | 337.7          |
| 2649 | 河西   | 地3412  | 地34        | 河西供电服务中心     | 630       | 202.8400 | 32.20%   | 0                  | 301.2          |
| 2650 | 河西   | 长3816甲 | 长38        | 河西供电服务中心     | 800       | 132.2160 | 16.53%   | 0                  | 507.8          |
| 2651 | 河西   | 兰1405乙 | 兰14        | 河西供电服务中心     | 800       | 215.7840 | 26.97%   | 0                  | 424.2          |
| 2652 | 河西   | 16806  | 168        | 河西供电服务中心     | 315       | 185.3200 | 58.83%   | 0                  | 66.7           |
| 2653 | 河西   | 地3207  | 地32        | 河西供电服务中心     | 630       | 257.1400 | 40.82%   | 0                  | 246.9          |
| 2654 | 河西   | 丽5708甲 | 丽57        | 河西供电服务中心     | 800       | 144.6720 | 18.08%   | 0                  | 495.3          |
| 2655 | 河西   | 纪1816  | 纪18        | 河西供电服务中心     | 400       | 177.8400 | 44.46%   | 0                  | 142.2          |
| 2656 | 河西   | 46410  | 464        | 河西供电服务中心     | 315       | 82.5800  | 26.22%   | 0                  | 169.4          |
| 2657 | 河西   | 轻9303  | 轻93        | 河西供电服务中心     | 630       | 169.4400 | 26.90%   | 0                  | 334.6          |
| 2658 | 河西   | 江2812  | 江28        | 河西供电服务中心     | 630       | 120.7600 | 19.17%   | 0                  | 383.2          |

| 序号   | 行政区域 | 台区名称   | 所属10千伏线路名称 | 管理单位（供电服务中心） | 额定容量（kVA） | 最大负荷（kW） | 最大负载率（%） | 台区最大负荷日后需预留容量（kVA） | 用电报装可开放容量（kVA） |
|------|------|--------|------------|--------------|-----------|----------|----------|--------------------|----------------|
| 2659 | 河西   | 双3803甲 | 双38        | 河西供电服务中心     | 630       | 185.6000 | 29.46%   | 0                  | 318.4          |
| 2660 | 河西   | 双5422甲 | 双54        | 河西供电服务中心     | 800       | 95.9520  | 11.99%   | 0                  | 544.0          |
| 2661 | 河西   | 永8807乙 | 永88        | 河西供电服务中心     | 800       | 322.9680 | 40.37%   | 0                  | 317.0          |
| 2662 | 河西   | 苏6601乙 | 苏66        | 河西供电服务中心     | 1000      | 133.4400 | 13.34%   | 0                  | 666.6          |
| 2663 | 河西   | 土3103  | 土31        | 河西供电服务中心     | 500       | 164.9600 | 32.99%   | 0                  | 235.0          |
| 2664 | 河西   | 丽7102甲 | 丽71        | 河西供电服务中心     | 630       | 312.8000 | 49.65%   | 0                  | 191.2          |
| 2665 | 河西   | 利3515乙 | 利35        | 河西供电服务中心     | 630       | 266.9800 | 42.38%   | 0                  | 237.0          |
| 2666 | 河西   | 兰3108甲 | 兰31        | 河西供电服务中心     | 800       | 145.0560 | 18.13%   | 0                  | 494.9          |
| 2667 | 河西   | 江1401甲 | 江14        | 河西供电服务中心     | 500       | 185.2800 | 37.06%   | 0                  | 214.7          |
| 2668 | 河西   | 隆2301  | 隆23        | 河西供电服务中心     | 630       | 317.5000 | 50.40%   | 0                  | 186.5          |
| 2669 | 河西   | 地6616  | 地66        | 河西供电服务中心     | 630       | 143.8600 | 22.83%   | 0                  | 360.1          |
| 2670 | 河西   | 长3502甲 | 长35        | 河西供电服务中心     | 800       | 44.4240  | 5.55%    | 0                  | 595.6          |
| 2671 | 河西   | 琼2204  | 琼22        | 河西供电服务中心     | 630       | 158.2200 | 25.11%   | 0                  | 345.8          |
| 2672 | 河西   | 双3612  | 双36        | 河西供电服务中心     | 630       | 157.0600 | 24.93%   | 0                  | 346.9          |
| 2673 | 河西   | 纪1503  | 纪15        | 河西供电服务中心     | 630       | 282.6600 | 44.87%   | 0                  | 221.3          |
| 2674 | 河西   | 琼1705  | 琼17        | 河西供电服务中心     | 630       | 303.6800 | 48.20%   | 0                  | 200.3          |
| 2675 | 河西   | 琼1806乙 | 琼18        | 河西供电服务中心     | 800       | 190.1040 | 23.76%   | 0                  | 449.9          |
| 2676 | 河西   | 复4312乙 | 复43        | 河西供电服务中心     | 500       | 154.8480 | 30.97%   | 0                  | 245.2          |
| 2677 | 河西   | 79202  | 792        | 河西供电服务中心     | 630       | 339.7400 | 53.93%   | 0                  | 164.3          |
| 2678 | 河西   | 甲2701  | 甲27        | 河西供电服务中心     | 630       | 72.6400  | 11.53%   | 0                  | 431.4          |
| 2679 | 河西   | 永9507  | 永95        | 河西供电服务中心     | 1000      | 117.8700 | 11.79%   | 0                  | 682.1          |
| 2680 | 河西   | 长1515乙 | 长15        | 河西供电服务中心     | 500       | 154.6400 | 30.93%   | 0                  | 245.4          |
| 2681 | 河西   | 纪1209  | 纪12        | 河西供电服务中心     | 630       | 124.6000 | 19.78%   | 0                  | 379.4          |
| 2682 | 河西   | 兰1308甲 | 兰13        | 河西供电服务中心     | 630       | 94.7600  | 15.04%   | 0                  | 409.2          |
| 2683 | 河西   | 纪3717甲 | 纪37        | 河西供电服务中心     | 630       | 358.9600 | 56.98%   | 0                  | 145.0          |
| 2684 | 河西   | 土2606  | 土26        | 河西供电服务中心     | 630       | 102.8000 | 16.32%   | 0                  | 401.2          |
| 2685 | 河西   | 兰1103乙 | 兰11        | 河西供电服务中心     | 800       | 129.5040 | 16.19%   | 0                  | 510.5          |
| 2686 | 河西   | 92213甲 | 922        | 河西供电服务中心     | 800       | 150.3360 | 18.79%   | 0                  | 489.7          |
| 2687 | 河西   | 土3409乙 | 土34        | 河西供电服务中心     | 800       | 111.8160 | 13.98%   | 0                  | 528.2          |
| 2688 | 河西   | 双3608乙 | 双36        | 河西供电服务中心     | 500       | 195.0400 | 39.01%   | 0                  | 205.0          |
| 2689 | 河西   | 海7113甲 | 海71        | 河西供电服务中心     | 630       | 169.1600 | 26.85%   | 0                  | 334.8          |
| 2690 | 河西   | 兰1405甲 | 兰14        | 河西供电服务中心     | 800       | 232.4640 | 29.06%   | 0                  | 407.5          |
| 2691 | 河西   | 江1206甲 | 江12        | 河西供电服务中心     | 800       | 161.3760 | 20.17%   | 0                  | 478.6          |
| 2692 | 河西   | 甲1304乙 | 甲13        | 河西供电服务中心     | 800       | 287.0880 | 35.89%   | 0                  | 352.9          |
| 2693 | 河西   | 复2311甲 | 复23        | 河西供电服务中心     | 630       | 250.2720 | 39.73%   | 0                  | 253.7          |

| 序号   | 行政区域 | 台区名称   | 所属10千伏线路名称 | 管理单位（供电服务中心） | 额定容量（kVA） | 最大负荷（kW） | 最大负载率（%） | 台区最大负荷日后需预留容量（kVA） | 用电报装可开放容量（kVA） |
|------|------|--------|------------|--------------|-----------|----------|----------|--------------------|----------------|
| 2694 | 河西   | 双5511乙 | 双55        | 河西供电服务中心     | 630       | 167.0160 | 26.51%   | 0                  | 337.0          |
| 2695 | 河西   | 地6615  | 地66        | 河西供电服务中心     | 500       | 115.1040 | 23.02%   | 0                  | 284.9          |
| 2696 | 河西   | 轻8415  | 轻84        | 河西供电服务中心     | 630       | 37.2200  | 5.91%    | 0                  | 466.8          |
| 2697 | 河西   | 长1107乙 | 长11        | 河西供电服务中心     | 400       | 78.4320  | 19.61%   | 0                  | 241.6          |
| 2698 | 河西   | 轻9611  | 轻96        | 河西供电服务中心     | 400       | 136.9680 | 34.24%   | 0                  | 183.0          |
| 2699 | 河西   | 琼1521  | 琼15        | 河西供电服务中心     | 500       | 159.3450 | 31.87%   | 0                  | 240.7          |
| 2700 | 河西   | 地3204  | 地32        | 河西供电服务中心     | 400       | 125.2440 | 31.31%   | 0                  | 194.8          |
| 2701 | 河西   | 双3108乙 | 双31        | 河西供电服务中心     | 500       | 92.6080  | 18.52%   | 0                  | 307.4          |
| 2702 | 河西   | 地2102甲 | 地21        | 河西供电服务中心     | 800       | 93.6720  | 11.71%   | 0                  | 546.3          |
| 2703 | 河西   | 92105  | 921        | 河西供电服务中心     | 630       | 160.8400 | 25.53%   | 0                  | 343.2          |
| 2704 | 河西   | 地3414  | 地34        | 河西供电服务中心     | 630       | 180.1000 | 28.59%   | 0                  | 323.9          |
| 2705 | 河西   | 轻9605甲 | 轻96        | 河西供电服务中心     | 800       | 84.6000  | 10.58%   | 0                  | 555.4          |
| 2706 | 河西   | 利2313  | 利23        | 河西供电服务中心     | 400       | 207.2200 | 51.81%   | 0                  | 112.8          |
| 2707 | 河西   | 丽5701乙 | 丽57        | 河西供电服务中心     | 1000      | 89.0880  | 8.91%    | 0                  | 710.9          |
| 2708 | 河西   | 地2407乙 | 地24        | 河西供电服务中心     | 800       | 94.1040  | 11.76%   | 0                  | 545.9          |
| 2709 | 河西   | 复4410  | 复44        | 河西供电服务中心     | 400       | 56.5560  | 14.14%   | 0                  | 263.4          |
| 2710 | 河西   | 84501  | 845        | 河西供电服务中心     | 500       | 213.2200 | 42.64%   | 0                  | 186.8          |
| 2711 | 河西   | 永7203甲 | 永72        | 河西供电服务中心     | 800       | 117.9360 | 14.74%   | 0                  | 522.1          |
| 2712 | 河西   | 纪2101乙 | 纪21        | 河西供电服务中心     | 800       | 91.7280  | 11.47%   | 0                  | 548.3          |
| 2713 | 河西   | 双5507  | 双55        | 河西供电服务中心     | 630       | 185.6200 | 29.46%   | 0                  | 318.4          |
| 2714 | 河西   | 纪2215  | 纪22        | 河西供电服务中心     | 315       | 104.7100 | 33.24%   | 0                  | 147.3          |
| 2715 | 河西   | 利3307  | 利33        | 河西供电服务中心     | 630       | 89.7800  | 14.25%   | 0                  | 414.2          |
| 2716 | 河西   | 江2301乙 | 江23        | 河西供电服务中心     | 800       | 193.0800 | 24.14%   | 0                  | 446.9          |
| 2717 | 河西   | 长1608甲 | 长16        | 河西供电服务中心     | 800       | 92.2560  | 11.53%   | 0                  | 547.7          |
| 2718 | 河西   | 双4223  | 双42        | 河西供电服务中心     | 400       | 102.0360 | 25.51%   | 0                  | 218.0          |
| 2719 | 河西   | 地2419  | 地24        | 河西供电服务中心     | 630       | 205.5200 | 32.62%   | 0                  | 298.5          |
| 2720 | 河西   | 丽6405甲 | 丽64        | 河西供电服务中心     | 630       | 192.1400 | 30.50%   | 0                  | 311.9          |
| 2721 | 河西   | 轻8403  | 轻84        | 河西供电服务中心     | 630       | 453.9200 | 72.05%   | 0                  | 50.1           |
| 2722 | 河西   | 长3818乙 | 长38        | 河西供电服务中心     | 800       | 100.8720 | 12.61%   | 0                  | 539.1          |
| 2723 | 河西   | 江1619  | 江16        | 河西供电服务中心     | 500       | 132.9000 | 26.58%   | 0                  | 267.1          |
| 2724 | 河西   | 土2509  | 土25        | 河西供电服务中心     | 630       | 284.7800 | 45.20%   | 0                  | 219.2          |
| 2725 | 河西   | 琼1112甲 | 琼11        | 河西供电服务中心     | 630       | 80.6600  | 12.80%   | 0                  | 423.3          |
| 2726 | 河西   | 纪1311  | 纪13        | 河西供电服务中心     | 630       | 380.1200 | 60.34%   | 0                  | 123.9          |
| 2727 | 河西   | 利2502乙 | 利25        | 河西供电服务中心     | 800       | 133.2480 | 16.66%   | 0                  | 506.8          |
| 2728 | 河西   | 纪3713乙 | 纪37        | 河西供电服务中心     | 1000      | 118.4100 | 11.84%   | 0                  | 681.6          |

| 序号   | 行政区域 | 台区名称   | 所属10千伏线路名称 | 管理单位（供电服务中心） | 额定容量（kVA） | 最大负荷（kW） | 最大负载率（%） | 台区最大负荷日后需预留容量（kVA） | 用电报装可开放容量（kVA） |
|------|------|--------|------------|--------------|-----------|----------|----------|--------------------|----------------|
| 2729 | 河西   | 海7113乙 | 海71        | 河西供电服务中心     | 500       | 97.2160  | 19.44%   | 0                  | 302.8          |
| 2730 | 河西   | 16709  | 167        | 河西供电服务中心     | 630       | 94.4600  | 14.99%   | 0                  | 409.5          |
| 2731 | 河西   | 双3111乙 | 双31        | 河西供电服务中心     | 500       | 67.3600  | 13.47%   | 0                  | 332.6          |
| 2732 | 河西   | 双3112  | 双31        | 河西供电服务中心     | 630       | 150.6000 | 23.90%   | 0                  | 353.4          |
| 2733 | 河西   | 兰2206乙 | 兰22        | 河西供电服务中心     | 800       | 171.9840 | 21.50%   | 0                  | 468.0          |
| 2734 | 河西   | 16501  | 165        | 河西供电服务中心     | 630       | 89.5400  | 14.21%   | 0                  | 414.5          |
| 2735 | 河西   | 轻7805  | 轻78        | 河西供电服务中心     | 630       | 233.5400 | 37.07%   | 0                  | 270.5          |
| 2736 | 河西   | 长3807  | 长38        | 河西供电服务中心     | 500       | 125.1400 | 25.03%   | 0                  | 274.9          |
| 2737 | 河西   | 双3101乙 | 双31        | 河西供电服务中心     | 500       | 138.9000 | 27.78%   | 0                  | 261.1          |
| 2738 | 河西   | 土2705甲 | 土27        | 河西供电服务中心     | 500       | 214.2080 | 42.84%   | 0                  | 185.8          |
| 2739 | 河西   | 甲1609乙 | 甲16        | 河西供电服务中心     | 800       | 114.6720 | 14.33%   | 0                  | 525.3          |
| 2740 | 河西   | 兰3806甲 | 兰38        | 河西供电服务中心     | 800       | 118.4880 | 14.81%   | 0                  | 521.5          |
| 2741 | 河西   | 92605  | 926        | 河西供电服务中心     | 630       | 100.5360 | 15.96%   | 0                  | 403.5          |
| 2742 | 河西   | 双4418  | 双44        | 河西供电服务中心     | 630       | 229.6800 | 36.46%   | 0                  | 274.3          |
| 2743 | 河西   | 丽6415甲 | 丽64        | 河西供电服务中心     | 800       | 93.8640  | 11.73%   | 0                  | 546.1          |
| 2744 | 河西   | 84805  | 848        | 河西供电服务中心     | 400       | 223.2240 | 55.81%   | 0                  | 96.8           |
| 2745 | 河西   | 双3106乙 | 双31        | 河西供电服务中心     | 500       | 113.7600 | 22.75%   | 0                  | 286.2          |
| 2746 | 河西   | 46413  | 464        | 河西供电服务中心     | 630       | 178.6400 | 28.36%   | 0                  | 325.4          |
| 2747 | 河西   | 轻7704  | 轻77        | 河西供电服务中心     | 400       | 183.0560 | 45.76%   | 0                  | 136.9          |
| 2748 | 河西   | 长1512甲 | 长15        | 河西供电服务中心     | 630       | 88.0800  | 13.98%   | 0                  | 415.9          |
| 2749 | 河西   | 44802  | 448        | 河西供电服务中心     | 630       | 97.2200  | 15.43%   | 0                  | 406.8          |
| 2750 | 河西   | 琼1808  | 琼18        | 河西供电服务中心     | 630       | 156.2000 | 24.79%   | 0                  | 347.8          |
| 2751 | 河西   | 轻8107  | 轻81        | 河西供电服务中心     | 630       | 116.6600 | 18.52%   | 0                  | 387.3          |
| 2752 | 河西   | 丽7211乙 | 丽72        | 河西供电服务中心     | 500       | 140.7360 | 28.15%   | 0                  | 259.3          |
| 2753 | 河西   | 地3215乙 | 地32        | 河西供电服务中心     | 500       | 233.5360 | 46.71%   | 0                  | 166.5          |
| 2754 | 河西   | 长1102甲 | 长11        | 河西供电服务中心     | 630       | 167.0880 | 26.52%   | 0                  | 336.9          |
| 2755 | 河西   | 纪1512  | 纪15        | 河西供电服务中心     | 315       | 144.7200 | 45.94%   | 0                  | 107.3          |
| 2756 | 河西   | 纪1309甲 | 纪13        | 河西供电服务中心     | 1000      | 208.1700 | 20.82%   | 0                  | 591.8          |
| 2757 | 河西   | 江2813  | 江28        | 河西供电服务中心     | 500       | 56.5350  | 11.31%   | 0                  | 343.5          |
| 2758 | 河西   | 双3609乙 | 双36        | 河西供电服务中心     | 500       | 160.8480 | 32.17%   | 0                  | 239.2          |
| 2759 | 河西   | 纪1514  | 纪15        | 河西供电服务中心     | 630       | 272.4000 | 43.24%   | 0                  | 231.6          |
| 2760 | 河西   | 78901  | 789        | 河西供电服务中心     | 315       | 206.8000 | 65.65%   | 0                  | 45.2           |
| 2761 | 河西   | 长1506乙 | 长15        | 河西供电服务中心     | 630       | 51.9000  | 8.24%    | 0                  | 452.1          |
| 2762 | 河西   | 甲2810  | 甲28        | 河西供电服务中心     | 1000      | 159.9600 | 16.00%   | 0                  | 640.0          |
| 2763 | 河西   | 丽5501乙 | 丽55        | 河西供电服务中心     | 1000      | 136.4200 | 13.64%   | 0                  | 663.6          |

| 序号   | 行政区域 | 台区名称   | 所属10千伏线路名称 | 管理单位（供电服务中心） | 额定容量（kVA） | 最大负荷（kW） | 最大负载率（%） | 台区最大负荷日后需预留容量（kVA） | 用电报装可开放容量（kVA） |
|------|------|--------|------------|--------------|-----------|----------|----------|--------------------|----------------|
| 2764 | 河西   | 利2406  | 利24        | 河西供电服务中心     | 630       | 88.9400  | 14.12%   | 0                  | 415.1          |
| 2765 | 河西   | 地3206  | 地32        | 河西供电服务中心     | 630       | 254.6400 | 40.42%   | 0                  | 249.4          |
| 2766 | 河西   | 92511  | 925        | 河西供电服务中心     | 630       | 83.5800  | 13.27%   | 0                  | 420.4          |
| 2767 | 河西   | 复2401乙 | 复24        | 河西供电服务中心     | 500       | 109.8000 | 21.96%   | 0                  | 290.2          |
| 2768 | 河西   | 46604  | 466        | 河西供电服务中心     | 800       | 122.4240 | 15.30%   | 0                  | 517.6          |
| 2769 | 河西   | 双5512甲 | 双55        | 河西供电服务中心     | 630       | 109.9200 | 17.45%   | 0                  | 394.1          |
| 2770 | 河西   | 双4616乙 | 双46        | 河西供电服务中心     | 630       | 187.7280 | 29.80%   | 0                  | 316.3          |
| 2771 | 河西   | 隆1703  | 隆17        | 河西供电服务中心     | 315       | 119.7300 | 38.01%   | 0                  | 132.3          |
| 2772 | 河西   | 甲2704乙 | 甲27        | 河西供电服务中心     | 630       | 148.8400 | 23.63%   | 0                  | 355.2          |
| 2773 | 河西   | 永7807  | 永78        | 河西供电服务中心     | 630       | 101.0600 | 16.04%   | 0                  | 402.9          |
| 2774 | 河西   | 江3220甲 | 江32        | 河西供电服务中心     | 800       | 93.5040  | 11.69%   | 0                  | 546.5          |
| 2775 | 河西   | 丽5505  | 丽55        | 河西供电服务中心     | 400       | 263.6100 | 65.90%   | 0                  | 56.4           |
| 2776 | 河西   | 纪2801  | 纪28        | 河西供电服务中心     | 630       | 190.1800 | 30.19%   | 0                  | 313.8          |
| 2777 | 河西   | 地3416  | 地34        | 河西供电服务中心     | 630       | 181.7600 | 28.85%   | 0                  | 322.2          |
| 2778 | 河西   | 84403  | 844        | 河西供电服务中心     | 630       | 81.8600  | 12.99%   | 0                  | 422.1          |
| 2779 | 河西   | 长1101甲 | 长11        | 河西供电服务中心     | 630       | 239.1120 | 37.95%   | 0                  | 264.9          |
| 2780 | 河西   | 琼1116乙 | 琼11        | 河西供电服务中心     | 800       | 116.2800 | 14.54%   | 0                  | 523.7          |
| 2781 | 河西   | 隆1707  | 隆17        | 河西供电服务中心     | 630       | 241.0600 | 38.26%   | 0                  | 262.9          |
| 2782 | 河西   | 江1205  | 江12        | 河西供电服务中心     | 800       | 150.9600 | 18.87%   | 0                  | 489.0          |
| 2783 | 河西   | 79208  | 792        | 河西供电服务中心     | 400       | 129.5800 | 32.40%   | 0                  | 190.4          |
| 2784 | 河西   | 苏7302  | 苏73        | 河西供电服务中心     | 500       | 329.9600 | 65.99%   | 0                  | 70.0           |
| 2785 | 河西   | 地2411乙 | 地24        | 河西供电服务中心     | 500       | 172.1280 | 34.43%   | 0                  | 227.9          |
| 2786 | 河西   | 江1101甲 | 江11        | 河西供电服务中心     | 800       | 206.9280 | 25.87%   | 0                  | 433.1          |
| 2787 | 河西   | 87811  | 878        | 河西供电服务中心     | 630       | 247.5600 | 39.30%   | 0                  | 256.4          |
| 2788 | 河西   | 长3520  | 长35        | 河西供电服务中心     | 400       | 77.1400  | 19.29%   | 0                  | 242.9          |
| 2789 | 河西   | 琼2203甲 | 琼22        | 河西供电服务中心     | 800       | 200.3760 | 25.05%   | 0                  | 439.6          |
| 2790 | 河西   | 永7705甲 | 永77        | 河西供电服务中心     | 800       | 144.7800 | 18.10%   | 0                  | 495.2          |
| 2791 | 河西   | 44205  | 442        | 河西供电服务中心     | 630       | 161.2800 | 25.60%   | 0                  | 342.7          |
| 2792 | 河西   | 江1301  | 江13        | 河西供电服务中心     | 630       | 116.0800 | 18.43%   | 0                  | 387.9          |
| 2793 | 河西   | 长3514甲 | 长35        | 河西供电服务中心     | 630       | 176.2320 | 27.97%   | 0                  | 327.8          |
| 2794 | 河西   | 土3410甲 | 土34        | 河西供电服务中心     | 800       | 125.4000 | 15.68%   | 0                  | 514.6          |
| 2795 | 河西   | 46401  | 464        | 河西供电服务中心     | 630       | 220.9400 | 35.07%   | 0                  | 283.1          |
| 2796 | 河西   | 双4210乙 | 双42        | 河西供电服务中心     | 500       | 123.9680 | 24.79%   | 0                  | 276.0          |
| 2797 | 河西   | 琼1412乙 | 琼14        | 河西供电服务中心     | 1000      | 112.7700 | 11.28%   | 0                  | 687.2          |
| 2798 | 河西   | 江3403乙 | 江34        | 河西供电服务中心     | 800       | 153.3600 | 19.17%   | 0                  | 486.6          |

| 序号   | 行政区域 | 台区名称   | 所属10千伏线路名称 | 管理单位（供电服务中心） | 额定容量（kVA） | 最大负荷（kW） | 最大负载率（%） | 台区最大负荷日后需预留容量（kVA） | 用电报装可开放容量（kVA） |
|------|------|--------|------------|--------------|-----------|----------|----------|--------------------|----------------|
| 2799 | 河西   | 土2310甲 | 土23        | 河西供电服务中心     | 630       | 92.3280  | 14.66%   | 0                  | 411.7          |
| 2800 | 河西   | 地3401  | 地34        | 河西供电服务中心     | 630       | 82.3800  | 13.08%   | 0                  | 421.6          |
| 2801 | 河西   | 地6218乙 | 地62        | 河西供电服务中心     | 630       | 127.7440 | 20.28%   | 0                  | 376.3          |
| 2802 | 河西   | 双5501乙 | 双55        | 河西供电服务中心     | 500       | 172.7200 | 34.54%   | 0                  | 227.3          |
| 2803 | 河西   | 丽7202乙 | 丽72        | 河西供电服务中心     | 800       | 107.2320 | 13.40%   | 0                  | 532.8          |
| 2804 | 河西   | 丽7801乙 | 丽78        | 河西供电服务中心     | 1000      | 82.4400  | 8.24%    | 0                  | 717.6          |
| 2805 | 河西   | 长1508  | 长15        | 河西供电服务中心     | 630       | 77.0400  | 12.23%   | 0                  | 427.0          |
| 2806 | 河西   | 46404乙 | 464        | 河西供电服务中心     | 630       | 191.2000 | 30.35%   | 0                  | 312.8          |
| 2807 | 河西   | 84511  | 845        | 河西供电服务中心     | 500       | 212.1600 | 42.43%   | 0                  | 187.8          |
| 2808 | 河西   | 江2805  | 江28        | 河西供电服务中心     | 630       | 147.1200 | 23.35%   | 0                  | 356.9          |
| 2809 | 河西   | 永8808乙 | 永88        | 河西供电服务中心     | 800       | 129.2400 | 16.16%   | 0                  | 510.8          |
| 2810 | 河西   | 土2105甲 | 土21        | 河西供电服务中心     | 630       | 197.8400 | 31.40%   | 0                  | 306.2          |
| 2811 | 河西   | 92206  | 922        | 河西供电服务中心     | 630       | 101.6400 | 16.13%   | 0                  | 402.4          |
| 2812 | 河西   | 兰1501甲 | 兰15        | 河西供电服务中心     | 1000      | 117.0300 | 11.70%   | 0                  | 683.0          |
| 2813 | 河西   | 丽5815甲 | 丽58        | 河西供电服务中心     | 800       | 106.8240 | 13.35%   | 0                  | 533.2          |
| 2814 | 河西   | 78103乙 | 781        | 河西供电服务中心     | 315       | 194.4200 | 61.72%   | 0                  | 57.6           |
| 2815 | 河西   | 丽5704乙 | 丽57        | 河西供电服务中心     | 1000      | 152.5500 | 15.26%   | 0                  | 647.5          |
| 2816 | 河西   | 兰1810乙 | 兰18        | 河西供电服务中心     | 800       | 262.5600 | 32.82%   | 0                  | 377.4          |
| 2817 | 河西   | 地3415乙 | 地34        | 河西供电服务中心     | 630       | 160.9000 | 25.54%   | 0                  | 343.1          |
| 2818 | 河西   | 利3504  | 利35        | 河西供电服务中心     | 630       | 165.6400 | 26.29%   | 0                  | 338.4          |
| 2819 | 河西   | 丽6406甲 | 丽64        | 河西供电服务中心     | 630       | 220.5000 | 35.00%   | 0                  | 283.5          |
| 2820 | 河西   | 长1112乙 | 长11        | 河西供电服务中心     | 500       | 153.6640 | 30.73%   | 0                  | 246.3          |
| 2821 | 河西   | 兰2603  | 兰26        | 河西供电服务中心     | 400       | 135.8160 | 33.95%   | 0                  | 184.2          |
| 2822 | 河西   | 地2512  | 地25        | 河西供电服务中心     | 630       | 526.5000 | 83.57%   | 0                  | 0.0            |
| 2823 | 河西   | 双3107甲 | 双31        | 河西供电服务中心     | 630       | 101.1400 | 16.05%   | 0                  | 402.9          |
| 2824 | 河西   | 利4203乙 | 利42        | 河西供电服务中心     | 1000      | 157.6400 | 15.76%   | 0                  | 642.4          |
| 2825 | 河西   | 地3212甲 | 地32        | 河西供电服务中心     | 630       | 329.6800 | 52.33%   | 0                  | 174.3          |
| 2826 | 河西   | 45819  | 458        | 河西供电服务中心     | 400       | 208.8120 | 52.20%   | 0                  | 111.2          |
| 2827 | 河西   | 利2602甲 | 利26        | 河西供电服务中心     | 800       | 124.1400 | 15.52%   | 0                  | 515.9          |
| 2828 | 河西   | 永7812乙 | 永78        | 河西供电服务中心     | 800       | 115.4640 | 14.43%   | 0                  | 524.5          |
| 2829 | 河西   | 丽7202甲 | 丽72        | 河西供电服务中心     | 800       | 124.6320 | 15.58%   | 0                  | 515.4          |
| 2830 | 河西   | 87810  | 878        | 河西供电服务中心     | 1000      | 157.4800 | 15.75%   | 0                  | 642.5          |
| 2831 | 河西   | 长3802乙 | 长38        | 河西供电服务中心     | 500       | 195.5200 | 39.10%   | 0                  | 204.5          |
| 2832 | 河西   | 92510乙 | 925        | 河西供电服务中心     | 800       | 148.3440 | 18.54%   | 0                  | 491.7          |
| 2833 | 河西   | 苏6701  | 苏67        | 河西供电服务中心     | 800       | 122.9760 | 15.37%   | 0                  | 517.0          |

| 序号   | 行政区域 | 台区名称   | 所属10千伏线路名称 | 管理单位（供电服务中心） | 额定容量（kVA） | 最大负荷（kW） | 最大负载率（%） | 台区最大负荷日后需预留容量（kVA） | 用电报装可开放容量（kVA） |
|------|------|--------|------------|--------------|-----------|----------|----------|--------------------|----------------|
| 2834 | 河西   | 46316甲 | 463        | 河西供电服务中心     | 800       | 154.1520 | 19.27%   | 0                  | 485.8          |
| 2835 | 河西   | 苏9401乙 | 苏94        | 河西供电服务中心     | 1000      | 570.4800 | 57.05%   | 0                  | 229.5          |
| 2836 | 河西   | 纪1516  | 纪15        | 河西供电服务中心     | 630       | 295.3400 | 46.88%   | 0                  | 208.7          |
| 2837 | 河西   | 双4616甲 | 双46        | 河西供电服务中心     | 630       | 171.9840 | 27.30%   | 0                  | 332.0          |
| 2838 | 河西   | 纪1813乙 | 纪18        | 河西供电服务中心     | 800       | 121.2300 | 15.15%   | 0                  | 518.8          |
| 2839 | 河西   | 丽5313甲 | 丽53        | 河西供电服务中心     | 500       | 175.5800 | 35.12%   | 0                  | 224.4          |
| 2840 | 河西   | 复2409乙 | 复24        | 河西供电服务中心     | 630       | 49.1600  | 7.80%    | 0                  | 454.8          |
| 2841 | 河西   | 永7105  | 永71        | 河西供电服务中心     | 630       | 99.2800  | 15.76%   | 0                  | 404.7          |
| 2842 | 河西   | 44207  | 442        | 河西供电服务中心     | 630       | 122.0000 | 19.37%   | 0                  | 382.0          |
| 2843 | 河西   | 纪2722  | 纪27        | 河西供电服务中心     | 630       | 141.0600 | 22.39%   | 0                  | 362.9          |
| 2844 | 河西   | 永8807甲 | 永88        | 河西供电服务中心     | 800       | 144.6720 | 18.08%   | 0                  | 495.3          |
| 2845 | 河西   | 琼1303  | 琼13        | 河西供电服务中心     | 1000      | 97.4400  | 9.74%    | 0                  | 702.6          |
| 2846 | 河西   | 苏6804  | 苏68        | 河西供电服务中心     | 630       | 114.9600 | 18.25%   | 0                  | 389.0          |
| 2847 | 河西   | 长1106甲 | 长11        | 河西供电服务中心     | 630       | 187.3200 | 29.73%   | 0                  | 316.7          |
| 2848 | 河西   | 92915  | 929        | 河西供电服务中心     | 800       | 232.2720 | 29.03%   | 0                  | 407.7          |
| 2849 | 河西   | 利2215  | 利22        | 河西供电服务中心     | 630       | 170.3600 | 27.04%   | 0                  | 333.6          |
| 2850 | 河西   | 琼1119乙 | 琼11        | 河西供电服务中心     | 800       | 127.0320 | 15.88%   | 0                  | 513.0          |
| 2851 | 河西   | 土3507  | 土35        | 河西供电服务中心     | 630       | 410.9400 | 65.23%   | 0                  | 93.1           |
| 2852 | 河西   | 84802  | 848        | 河西供电服务中心     | 1000      | 204.7200 | 20.47%   | 0                  | 595.3          |
| 2853 | 河西   | 纪3115乙 | 纪31        | 河西供电服务中心     | 630       | 221.0200 | 35.08%   | 0                  | 283.0          |
| 2854 | 河西   | 轻9612  | 轻96        | 河西供电服务中心     | 400       | 78.7200  | 19.68%   | 0                  | 241.3          |
| 2855 | 河西   | 79601  | 796        | 河西供电服务中心     | 200       | 92.8200  | 46.41%   | 0                  | 67.2           |
| 2856 | 河西   | 土3510  | 土35        | 河西供电服务中心     | 630       | 95.7400  | 15.20%   | 0                  | 408.3          |
| 2857 | 河西   | 87702  | 877        | 河西供电服务中心     | 630       | 69.5800  | 11.04%   | 0                  | 434.4          |
| 2858 | 河西   | 永9502  | 永95        | 河西供电服务中心     | 630       | 245.9600 | 39.04%   | 0                  | 258.0          |
| 2859 | 河西   | 轻7701  | 轻77        | 河西供电服务中心     | 315       | 63.9700  | 20.31%   | 0                  | 188.0          |
| 2860 | 河西   | 利3406乙 | 利34        | 河西供电服务中心     | 630       | 276.8600 | 43.95%   | 0                  | 227.1          |
| 2861 | 河西   | 纪2103乙 | 纪21        | 河西供电服务中心     | 800       | 114.4080 | 14.30%   | 0                  | 525.6          |
| 2862 | 河西   | 长1115乙 | 长11        | 河西供电服务中心     | 800       | 181.3920 | 22.67%   | 0                  | 458.6          |
| 2863 | 河西   | 江3504  | 江35        | 河西供电服务中心     | 630       | 145.8480 | 23.15%   | 0                  | 358.2          |
| 2864 | 河西   | 地2410甲 | 地24        | 河西供电服务中心     | 630       | 161.5600 | 25.64%   | 0                  | 342.4          |
| 2865 | 河西   | 双5509甲 | 双55        | 河西供电服务中心     | 630       | 53.7800  | 8.54%    | 0                  | 450.2          |
| 2866 | 河西   | 兰3302乙 | 兰33        | 河西供电服务中心     | 800       | 110.7120 | 13.84%   | 0                  | 529.3          |
| 2867 | 河西   | 江1702乙 | 江17        | 河西供电服务中心     | 800       | 180.8160 | 22.60%   | 0                  | 459.2          |
| 2868 | 河西   | 纪1318  | 纪13        | 河西供电服务中心     | 500       | 355.2000 | 71.04%   | 0                  | 44.8           |

| 序号   | 行政区域 | 台区名称   | 所属10千伏线路名称 | 管理单位（供电服务中心） | 额定容量（kVA） | 最大负荷（kW） | 最大负载率（%） | 台区最大负荷日后需预留容量（kVA） | 用电报装可开放容量（kVA） |
|------|------|--------|------------|--------------|-----------|----------|----------|--------------------|----------------|
| 2869 | 河西   | 兰1803甲 | 兰18        | 河西供电服务中心     | 800       | 125.8800 | 15.74%   | 0                  | 514.1          |
| 2870 | 河西   | 江1701乙 | 江17        | 河西供电服务中心     | 800       | 126.6000 | 15.83%   | 0                  | 513.4          |
| 2871 | 河西   | 44412甲 | 444        | 河西供电服务中心     | 800       | 115.6080 | 14.45%   | 0                  | 524.4          |
| 2872 | 河西   | 兰3804甲 | 兰38        | 河西供电服务中心     | 800       | 194.6400 | 24.33%   | 0                  | 445.4          |
| 2873 | 河西   | 44410乙 | 444        | 河西供电服务中心     | 800       | 246.0600 | 30.76%   | 0                  | 393.9          |
| 2874 | 河西   | 琼1110  | 琼11        | 河西供电服务中心     | 315       | 53.8200  | 17.09%   | 0                  | 198.2          |
| 2875 | 河西   | 长1509  | 长15        | 河西供电服务中心     | 500       | 67.5680  | 13.51%   | 0                  | 332.4          |
| 2876 | 河西   | 甲1105  | 甲11        | 河西供电服务中心     | 400       | 192.6880 | 48.17%   | 0                  | 127.3          |
| 2877 | 河西   | 86201乙 | 862        | 河西供电服务中心     | 800       | 143.5680 | 17.95%   | 0                  | 496.4          |
| 2878 | 河西   | 丽5501乙 | 丽55        | 河西供电服务中心     | 1000      | 136.4200 | 13.64%   | 0                  | 663.6          |
| 2879 | 河西   | 甲1709  | 甲17        | 河西供电服务中心     | 630       | 102.7200 | 16.30%   | 0                  | 401.3          |
| 2880 | 河西   | 17109  | 171        | 河西供电服务中心     | 500       | 69.4800  | 13.90%   | 0                  | 330.5          |
| 2881 | 河西   | 87408  | 874        | 河西供电服务中心     | 630       | 187.4880 | 29.76%   | 0                  | 316.5          |
| 2882 | 河西   | 44209  | 442        | 河西供电服务中心     | 630       | 83.3280  | 13.23%   | 0                  | 420.7          |
| 2883 | 河西   | 琼1702甲 | 琼17        | 河西供电服务中心     | 630       | 193.8900 | 30.78%   | 0                  | 310.1          |
| 2884 | 河西   | 44306甲 | 443        | 河西供电服务中心     | 800       | 137.4240 | 17.18%   | 0                  | 502.6          |
| 2885 | 河西   | 长1102乙 | 长11        | 河西供电服务中心     | 500       | 180.9000 | 36.18%   | 0                  | 219.1          |
| 2886 | 河西   | 纪2813  | 纪28        | 河西供电服务中心     | 630       | 128.3200 | 20.37%   | 0                  | 375.7          |
| 2887 | 河西   | 甲3201  | 甲32        | 河西供电服务中心     | 630       | 345.3600 | 54.82%   | 0                  | 158.6          |
| 2888 | 河西   | 复2308甲 | 复23        | 河西供电服务中心     | 630       | 240.5280 | 38.18%   | 0                  | 263.5          |
| 2889 | 河西   | 琼1119甲 | 琼11        | 河西供电服务中心     | 800       | 110.0160 | 13.75%   | 0                  | 530.0          |
| 2890 | 河西   | 丽5711  | 丽57        | 河西供电服务中心     | 1000      | 178.5000 | 17.85%   | 0                  | 621.5          |
| 2891 | 河西   | 利4401  | 利44        | 河西供电服务中心     | 630       | 101.3100 | 16.08%   | 0                  | 402.7          |
| 2892 | 河西   | 兰2204甲 | 兰22        | 河西供电服务中心     | 1000      | 183.2700 | 18.33%   | 0                  | 616.7          |
| 2893 | 河西   | 兰2104甲 | 兰21        | 河西供电服务中心     | 800       | 107.2080 | 13.40%   | 0                  | 532.8          |
| 2894 | 河西   | 苏8401  | 苏84        | 河西供电服务中心     | 800       | 131.9760 | 16.50%   | 0                  | 508.0          |
| 2895 | 河西   | 兰3702  | 兰37        | 河西供电服务中心     | 1000      | 193.8300 | 19.38%   | 0                  | 606.2          |
| 2896 | 河西   | 永9704  | 永97        | 河西供电服务中心     | 630       | 115.2200 | 18.29%   | 0                  | 388.8          |
| 2897 | 河西   | 86317甲 | 863        | 河西供电服务中心     | 630       | 155.0400 | 24.61%   | 0                  | 349.0          |
| 2898 | 河西   | 双3204乙 | 双32        | 河西供电服务中心     | 630       | 116.7300 | 18.53%   | 0                  | 387.3          |
| 2899 | 河西   | 84509  | 845        | 河西供电服务中心     | 400       | 156.5280 | 39.13%   | 0                  | 163.5          |
| 2900 | 河西   | 兰2503乙 | 兰25        | 河西供电服务中心     | 800       | 89.7600  | 11.22%   | 0                  | 550.2          |
| 2901 | 河西   | 84811  | 848        | 河西供电服务中心     | 630       | 133.5000 | 21.19%   | 0                  | 370.5          |
| 2902 | 河西   | 46315甲 | 463        | 河西供电服务中心     | 800       | 84.4080  | 10.55%   | 0                  | 555.6          |
| 2903 | 河西   | 长3818甲 | 长38        | 河西供电服务中心     | 800       | 113.0160 | 14.13%   | 0                  | 527.0          |

| 序号   | 行政区域 | 台区名称   | 所属10千伏线路名称 | 管理单位（供电服务中心） | 额定容量（kVA） | 最大负荷（kW） | 最大负载率（%） | 台区最大负荷日后需预留容量（kVA） | 用电报装可开放容量（kVA） |
|------|------|--------|------------|--------------|-----------|----------|----------|--------------------|----------------|
| 2904 | 河西   | 轻7508乙 | 轻75        | 河西供电服务中心     | 630       | 269.9200 | 42.84%   | 0                  | 234.1          |
| 2905 | 河西   | 丽7201甲 | 丽72        | 河西供电服务中心     | 800       | 130.1760 | 16.27%   | 0                  | 509.8          |
| 2906 | 河西   | 土2309甲 | 土23        | 河西供电服务中心     | 630       | 106.8720 | 16.96%   | 0                  | 397.1          |
| 2907 | 河西   | 复2303  | 复23        | 河西供电服务中心     | 800       | 118.9440 | 14.87%   | 0                  | 521.1          |
| 2908 | 河西   | 苏6503  | 苏65        | 河西供电服务中心     | 500       | 165.4600 | 33.09%   | 0                  | 234.5          |
| 2909 | 河西   | 永8101  | 永81        | 河西供电服务中心     | 400       | 309.1400 | 77.29%   | 0                  | 10.9           |
| 2910 | 河西   | 17108  | 171        | 河西供电服务中心     | 630       | 131.5200 | 20.88%   | 0                  | 372.5          |
| 2911 | 河西   | 土3310  | 土33        | 河西供电服务中心     | 630       | 156.6200 | 24.86%   | 0                  | 347.4          |
| 2912 | 河西   | 长3815乙 | 长38        | 河西供电服务中心     | 800       | 148.7040 | 18.59%   | 0                  | 491.3          |
| 2913 | 河西   | 江2817  | 江28        | 河西供电服务中心     | 1000      | 132.6300 | 13.26%   | 0                  | 667.4          |
| 2914 | 河西   | 土2107甲 | 土21        | 河西供电服务中心     | 500       | 139.7280 | 27.95%   | 0                  | 260.3          |
| 2915 | 河西   | 长1704乙 | 长17        | 河西供电服务中心     | 800       | 108.3360 | 13.54%   | 0                  | 531.7          |
| 2916 | 河西   | 92302  | 923        | 河西供电服务中心     | 630       | 93.6000  | 14.86%   | 0                  | 410.4          |
| 2917 | 河西   | 甲3506乙 | 甲35        | 河西供电服务中心     | 800       | 120.8700 | 15.11%   | 0                  | 519.1          |
| 2918 | 河西   | 纪2109乙 | 纪21        | 河西供电服务中心     | 800       | 132.9600 | 16.62%   | 0                  | 507.0          |
| 2919 | 河西   | 永8802  | 永88        | 河西供电服务中心     | 630       | 170.2600 | 27.03%   | 0                  | 333.7          |
| 2920 | 河西   | 纪1504  | 纪15        | 河西供电服务中心     | 315       | 168.6800 | 53.55%   | 0                  | 83.3           |
| 2921 | 河西   | 甲2106  | 甲21        | 河西供电服务中心     | 630       | 194.7800 | 30.92%   | 0                  | 309.2          |
| 2922 | 河西   | 丽7802乙 | 丽78        | 河西供电服务中心     | 800       | 104.3040 | 13.04%   | 0                  | 535.7          |
| 2923 | 河西   | 地6618  | 地66        | 河西供电服务中心     | 630       | 141.9840 | 22.54%   | 0                  | 362.0          |
| 2924 | 河西   | 地6604  | 地66        | 河西供电服务中心     | 630       | 213.4560 | 33.88%   | 0                  | 290.5          |
| 2925 | 河西   | 兰2204乙 | 兰22        | 河西供电服务中心     | 800       | 134.2080 | 16.78%   | 0                  | 505.8          |
| 2926 | 河西   | 永8801乙 | 永88        | 河西供电服务中心     | 800       | 323.1900 | 40.40%   | 0                  | 316.8          |
| 2927 | 河西   | 纪3112  | 纪31        | 河西供电服务中心     | 400       | 205.9200 | 51.48%   | 0                  | 114.1          |
| 2928 | 河西   | 土2306  | 土23        | 河西供电服务中心     | 630       | 117.6200 | 18.67%   | 0                  | 386.4          |
| 2929 | 河西   | 92608  | 926        | 河西供电服务中心     | 630       | 163.4160 | 25.94%   | 0                  | 340.6          |
| 2930 | 河西   | 87101乙 | 871        | 河西供电服务中心     | 630       | 187.0000 | 29.68%   | 0                  | 317.0          |
| 2931 | 河西   | 92106  | 921        | 河西供电服务中心     | 630       | 115.4600 | 18.33%   | 0                  | 388.5          |
| 2932 | 河西   | 轻9404  | 轻94        | 河西供电服务中心     | 630       | 115.9200 | 18.40%   | 0                  | 388.1          |
| 2933 | 河西   | 永7704  | 永77        | 河西供电服务中心     | 630       | 108.7200 | 17.26%   | 0                  | 395.3          |
| 2934 | 河西   | 87302甲 | 873        | 河西供电服务中心     | 630       | 104.7840 | 16.63%   | 0                  | 399.2          |
| 2935 | 河西   | 永8506  | 永85        | 河西供电服务中心     | 630       | 53.4880  | 8.49%    | 0                  | 450.5          |
| 2936 | 河西   | 轻9304  | 轻93        | 河西供电服务中心     | 630       | 217.1200 | 34.46%   | 0                  | 286.9          |
| 2937 | 河西   | 44304乙 | 443        | 河西供电服务中心     | 800       | 229.8000 | 28.73%   | 0                  | 410.2          |
| 2938 | 河西   | 琼1514  | 琼15        | 河西供电服务中心     | 800       | 200.7600 | 25.10%   | 0                  | 439.2          |

| 序号   | 行政区域 | 台区名称   | 所属10千伏线路名称 | 管理单位（供电服务中心） | 额定容量（kVA） | 最大负荷（kW） | 最大负载率（%） | 台区最大负荷日后需预留容量（kVA） | 用电报装可开放容量（kVA） |
|------|------|--------|------------|--------------|-----------|----------|----------|--------------------|----------------|
| 2939 | 河西   | 16226  | 162        | 河西供电服务中心     | 630       | 99.4200  | 15.78%   | 0                  | 404.6          |
| 2940 | 河西   | 双4208乙 | 双42        | 河西供电服务中心     | 500       | 154.0480 | 30.81%   | 0                  | 246.0          |
| 2941 | 河西   | 隆1310  | 隆13        | 河西供电服务中心     | 630       | 105.6600 | 16.77%   | 0                  | 398.3          |
| 2942 | 河西   | 土2522甲 | 土25        | 河西供电服务中心     | 800       | 131.6160 | 16.45%   | 0                  | 508.4          |
| 2943 | 河西   | 琼1411  | 琼14        | 河西供电服务中心     | 630       | 113.3000 | 17.98%   | 0                  | 390.7          |
| 2944 | 河西   | 纪3704  | 纪37        | 河西供电服务中心     | 630       | 219.3000 | 34.81%   | 0                  | 284.7          |
| 2945 | 河西   | 江2816  | 江28        | 河西供电服务中心     | 630       | 189.1600 | 30.03%   | 0                  | 314.8          |
| 2946 | 河西   | 86317丙 | 863        | 河西供电服务中心     | 630       | 111.1200 | 17.64%   | 0                  | 392.9          |
| 2947 | 河西   | 兰3806乙 | 兰38        | 河西供电服务中心     | 800       | 133.3200 | 16.67%   | 0                  | 506.7          |
| 2948 | 河西   | 永9501  | 永95        | 河西供电服务中心     | 400       | 214.1640 | 53.54%   | 0                  | 105.8          |
| 2949 | 河西   | 92614  | 926        | 河西供电服务中心     | 630       | 162.3800 | 25.77%   | 0                  | 341.6          |
| 2950 | 河西   | 85102  | 851        | 河西供电服务中心     | 630       | 193.9400 | 30.78%   | 0                  | 310.1          |
| 2951 | 河西   | 丽6501  | 丽65        | 河西供电服务中心     | 800       | 168.7920 | 21.10%   | 0                  | 471.2          |
| 2952 | 河西   | 纪2502乙 | 纪25        | 河西供电服务中心     | 800       | 185.6640 | 23.21%   | 0                  | 454.3          |
| 2953 | 河西   | 甲3107  | 甲31        | 河西供电服务中心     | 630       | 119.8400 | 19.02%   | 0                  | 384.2          |
| 2954 | 河西   | 琼1523  | 琼15        | 河西供电服务中心     | 315       | 83.9300  | 26.64%   | 0                  | 168.1          |
| 2955 | 河西   | 纪3710  | 纪37        | 河西供电服务中心     | 250       | 80.8600  | 32.34%   | 0                  | 119.1          |
| 2956 | 河西   | 纪3407  | 纪34        | 河西供电服务中心     | 500       | 109.7760 | 21.96%   | 0                  | 290.2          |
| 2957 | 河西   | 长1116  | 长11        | 河西供电服务中心     | 800       | 127.5840 | 15.95%   | 0                  | 512.4          |
| 2958 | 河西   | 甲2803  | 甲28        | 河西供电服务中心     | 630       | 141.3800 | 22.44%   | 0                  | 362.6          |
| 2959 | 河西   | 纪1313乙 | 纪13        | 河西供电服务中心     | 800       | 120.2160 | 15.03%   | 0                  | 519.8          |
| 2960 | 河西   | 长1601乙 | 长16        | 河西供电服务中心     | 800       | 104.8320 | 13.10%   | 0                  | 535.2          |
| 2961 | 河西   | 丽7802甲 | 丽78        | 河西供电服务中心     | 800       | 114.2640 | 14.28%   | 0                  | 525.7          |
| 2962 | 河西   | 复2409甲 | 复24        | 河西供电服务中心     | 630       | 118.0200 | 18.73%   | 0                  | 386.0          |
| 2963 | 河西   | 长1514乙 | 长15        | 河西供电服务中心     | 630       | 82.0400  | 13.02%   | 0                  | 422.0          |
| 2964 | 河西   | 土3309  | 土33        | 河西供电服务中心     | 1000      | 287.3600 | 28.74%   | 0                  | 512.6          |
| 2965 | 河西   | 琼1304  | 琼13        | 河西供电服务中心     | 500       | 104.6400 | 20.93%   | 0                  | 295.4          |
| 2966 | 河西   | 利4616乙 | 利46        | 河西供电服务中心     | 500       | 138.5920 | 27.72%   | 0                  | 261.4          |
| 2967 | 河西   | 地3517  | 地35        | 河西供电服务中心     | 500       | 85.3650  | 17.07%   | 0                  | 314.6          |
| 2968 | 河西   | 纪3709乙 | 纪37        | 河西供电服务中心     | 630       | 342.3000 | 54.33%   | 0                  | 161.7          |
| 2969 | 河西   | 地6306  | 地63        | 河西供电服务中心     | 630       | 408.0800 | 64.77%   | 0                  | 95.9           |
| 2970 | 河西   | 地3502乙 | 地35        | 河西供电服务中心     | 500       | 95.7200  | 19.14%   | 0                  | 304.3          |
| 2971 | 河西   | 纪1815  | 纪18        | 河西供电服务中心     | 630       | 220.1600 | 34.95%   | 0                  | 283.8          |
| 2972 | 河西   | 江1206乙 | 江12        | 河西供电服务中心     | 800       | 192.8880 | 24.11%   | 0                  | 447.1          |
| 2973 | 河西   | 复2309乙 | 复23        | 河西供电服务中心     | 630       | 250.2240 | 39.72%   | 0                  | 253.8          |

| 序号   | 行政区域 | 台区名称   | 所属10千伏线路名称 | 管理单位（供电服务中心） | 额定容量（kVA） | 最大负荷（kW） | 最大负载率（%） | 台区最大负荷日后需预留容量（kVA） | 用电报装可开放容量（kVA） |
|------|------|--------|------------|--------------|-----------|----------|----------|--------------------|----------------|
| 2974 | 河西   | 甲3108  | 甲31        | 河西供电服务中心     | 630       | 101.3000 | 16.08%   | 0                  | 402.7          |
| 2975 | 河西   | 16711  | 167        | 河西供电服务中心     | 630       | 106.4600 | 16.90%   | 0                  | 397.5          |
| 2976 | 河西   | 苏6803  | 苏68        | 河西供电服务中心     | 315       | 174.7400 | 55.47%   | 0                  | 77.3           |
| 2977 | 河西   | 双5603乙 | 双56        | 河西供电服务中心     | 630       | 168.7200 | 26.78%   | 0                  | 335.3          |
| 2978 | 河西   | 永7302  | 永73        | 河西供电服务中心     | 800       | 178.3500 | 22.29%   | 0                  | 461.7          |
| 2979 | 河西   | 琼1117  | 琼11        | 河西供电服务中心     | 630       | 113.8560 | 18.07%   | 0                  | 390.1          |
| 2980 | 河西   | 87812  | 878        | 河西供电服务中心     | 630       | 300.4200 | 47.69%   | 0                  | 203.6          |
| 2981 | 河西   | 隆1306  | 隆13        | 河西供电服务中心     | 400       | 107.1360 | 26.78%   | 0                  | 212.9          |
| 2982 | 河西   | 纪3114乙 | 纪31        | 河西供电服务中心     | 800       | 140.2320 | 17.53%   | 0                  | 499.8          |
| 2983 | 河西   | 丽7401甲 | 丽74        | 河西供电服务中心     | 1000      | 143.4600 | 14.35%   | 0                  | 656.5          |
| 2984 | 河西   | 轻8104  | 轻81        | 河西供电服务中心     | 630       | 126.6600 | 20.10%   | 0                  | 377.3          |
| 2985 | 河西   | 44206  | 442        | 河西供电服务中心     | 630       | 128.7600 | 20.44%   | 0                  | 375.2          |
| 2986 | 河西   | 地3415甲 | 地34        | 河西供电服务中心     | 630       | 155.0000 | 24.60%   | 0                  | 349.0          |
| 2987 | 河西   | 苏7303  | 苏73        | 河西供电服务中心     | 400       | 101.8600 | 25.47%   | 0                  | 218.1          |
| 2988 | 河西   | 84701  | 847        | 河西供电服务中心     | 630       | 189.6600 | 30.10%   | 0                  | 314.3          |
| 2989 | 河西   | 双5311  | 双53        | 河西供电服务中心     | 630       | 243.5600 | 38.66%   | 0                  | 260.4          |
| 2990 | 河西   | 江2815  | 江28        | 河西供电服务中心     | 630       | 106.6600 | 16.93%   | 0                  | 397.3          |
| 2991 | 河西   | 琼1903乙 | 琼19        | 河西供电服务中心     | 1000      | 118.8000 | 11.88%   | 0                  | 681.2          |
| 2992 | 河西   | 兰2607  | 兰26        | 河西供电服务中心     | 400       | 58.6800  | 14.67%   | 0                  | 261.3          |
| 2993 | 河西   | 永8816  | 永88        | 河西供电服务中心     | 630       | 253.4800 | 40.23%   | 0                  | 250.5          |
| 2994 | 河西   | 甲1101甲 | 甲11        | 河西供电服务中心     | 1000      | 175.5900 | 17.56%   | 0                  | 624.4          |
| 2995 | 河西   | 长1101乙 | 长11        | 河西供电服务中心     | 630       | 163.0800 | 25.89%   | 0                  | 340.9          |
| 2996 | 河西   | 84801甲 | 848        | 河西供电服务中心     | 630       | 112.3200 | 17.83%   | 0                  | 391.7          |
| 2997 | 河西   | 永7202乙 | 永72        | 河西供电服务中心     | 800       | 109.5600 | 13.70%   | 0                  | 530.4          |
| 2998 | 河西   | 长3518乙 | 长35        | 河西供电服务中心     | 500       | 104.1760 | 20.84%   | 0                  | 295.8          |
| 2999 | 河西   | 琼1121乙 | 琼11        | 河西供电服务中心     | 630       | 95.0640  | 15.09%   | 0                  | 408.9          |
| 3000 | 河西   | 79201  | 792        | 河西供电服务中心     | 630       | 259.3200 | 41.16%   | 0                  | 244.7          |
| 3001 | 河西   | 长1512乙 | 长15        | 河西供电服务中心     | 630       | 95.1120  | 15.10%   | 0                  | 408.9          |
| 3002 | 河西   | 琼2403  | 琼24        | 河西供电服务中心     | 1000      | 147.5100 | 14.75%   | 0                  | 652.5          |
| 3003 | 河西   | 地3411  | 地34        | 河西供电服务中心     | 630       | 260.2600 | 41.31%   | 0                  | 243.7          |
| 3004 | 河西   | 双4401乙 | 双44        | 河西供电服务中心     | 500       | 184.7520 | 36.95%   | 0                  | 215.2          |
| 3005 | 河西   | 92204乙 | 922        | 河西供电服务中心     | 630       | 117.2160 | 18.61%   | 0                  | 386.8          |
| 3006 | 河西   | 长1502乙 | 长15        | 河西供电服务中心     | 630       | 93.6400  | 14.86%   | 0                  | 410.4          |
| 3007 | 河西   | 长3806  | 长38        | 河西供电服务中心     | 630       | 127.9200 | 20.30%   | 0                  | 376.1          |
| 3008 | 河西   | 复2307甲 | 复23        | 河西供电服务中心     | 630       | 161.0880 | 25.57%   | 0                  | 342.9          |

| 序号   | 行政区域 | 台区名称   | 所属10千伏线路名称 | 管理单位（供电服务中心） | 额定容量（kVA） | 最大负荷（kW） | 最大负载率（%） | 台区最大负荷日后需预留容量（kVA） | 用电报装可开放容量（kVA） |
|------|------|--------|------------|--------------|-----------|----------|----------|--------------------|----------------|
| 3009 | 河西   | 87304  | 873        | 河西供电服务中心     | 400       | 205.1160 | 51.28%   | 0                  | 114.9          |
| 3010 | 河西   | 丽5710  | 丽57        | 河西供电服务中心     | 800       | 154.2000 | 19.28%   | 0                  | 485.8          |
| 3011 | 河西   | 兰1305乙 | 兰13        | 河西供电服务中心     | 630       | 124.7000 | 19.79%   | 0                  | 379.3          |
| 3012 | 河西   | 双4619乙 | 双46        | 河西供电服务中心     | 630       | 141.7200 | 22.50%   | 0                  | 362.3          |
| 3013 | 河西   | 双4620甲 | 双46        | 河西供电服务中心     | 630       | 181.0200 | 28.73%   | 0                  | 323.0          |
| 3014 | 河西   | 江2603  | 江26        | 河西供电服务中心     | 400       | 163.9200 | 40.98%   | 0                  | 156.1          |
| 3015 | 河西   | 永9803  | 永98        | 河西供电服务中心     | 630       | 151.2800 | 24.01%   | 0                  | 352.7          |
| 3016 | 河西   | 隆2310  | 隆23        | 河西供电服务中心     | 630       | 113.7200 | 18.05%   | 0                  | 390.3          |
| 3017 | 河西   | 长1117甲 | 长11        | 河西供电服务中心     | 800       | 133.0560 | 16.63%   | 0                  | 506.9          |
| 3018 | 河西   | 84806  | 848        | 河西供电服务中心     | 630       | 200.7600 | 31.87%   | 0                  | 303.2          |
| 3019 | 河西   | 长1114乙 | 长11        | 河西供电服务中心     | 800       | 151.5120 | 18.94%   | 0                  | 488.5          |
| 3020 | 河西   | 江1107甲 | 江11        | 河西供电服务中心     | 800       | 161.3700 | 20.17%   | 0                  | 478.6          |
| 3021 | 河西   | 92507乙 | 925        | 河西供电服务中心     | 630       | 90.6720  | 14.39%   | 0                  | 413.3          |
| 3022 | 河西   | 轻8516乙 | 轻85        | 河西供电服务中心     | 500       | 166.6240 | 33.32%   | 0                  | 233.4          |
| 3023 | 河西   | 永9801乙 | 永98        | 河西供电服务中心     | 800       | 229.8000 | 28.73%   | 0                  | 410.2          |
| 3024 | 河西   | 纪2102甲 | 纪21        | 河西供电服务中心     | 1000      | 227.7300 | 22.77%   | 0                  | 572.3          |
| 3025 | 河西   | 92107丙 | 921        | 河西供电服务中心     | 800       | 195.5280 | 24.44%   | 0                  | 444.5          |
| 3026 | 河西   | 兰1505乙 | 兰15        | 河西供电服务中心     | 1000      | 115.9800 | 11.60%   | 0                  | 684.0          |
| 3027 | 河西   | 永7703  | 永77        | 河西供电服务中心     | 630       | 75.9600  | 12.06%   | 0                  | 428.0          |
| 3028 | 河西   | 江3220乙 | 江32        | 河西供电服务中心     | 800       | 163.5840 | 20.45%   | 0                  | 476.4          |
| 3029 | 河西   | 土3101甲 | 土31        | 河西供电服务中心     | 500       | 110.6080 | 22.12%   | 0                  | 289.4          |
| 3030 | 河西   | 兰1203  | 兰12        | 河西供电服务中心     | 630       | 102.2600 | 16.23%   | 0                  | 401.7          |
| 3031 | 河西   | 92202乙 | 922        | 河西供电服务中心     | 630       | 103.2240 | 16.38%   | 0                  | 400.8          |
| 3032 | 河西   | 甲3602  | 甲36        | 河西供电服务中心     | 630       | 133.2000 | 21.14%   | 0                  | 370.8          |
| 3033 | 河西   | 兰2206甲 | 兰22        | 河西供电服务中心     | 800       | 136.4640 | 17.06%   | 0                  | 503.5          |
| 3034 | 河西   | 兰2702乙 | 兰27        | 河西供电服务中心     | 800       | 176.8080 | 22.10%   | 0                  | 463.2          |
| 3035 | 河西   | 琼1404乙 | 琼14        | 河西供电服务中心     | 630       | 173.7600 | 27.58%   | 0                  | 330.2          |
| 3036 | 河西   | 87303丙 | 873        | 河西供电服务中心     | 800       | 107.0100 | 13.38%   | 0                  | 533.0          |
| 3037 | 河西   | 江3204  | 江32        | 河西供电服务中心     | 800       | 131.6400 | 16.46%   | 0                  | 508.4          |
| 3038 | 河西   | 79209  | 792        | 河西供电服务中心     | 400       | 206.8600 | 51.72%   | 0                  | 113.1          |
| 3039 | 河西   | 阜2201  | 阜22        | 河西供电服务中心     | 630       | 126.5400 | 20.09%   | 0                  | 377.5          |
| 3040 | 河西   | 兰2604  | 兰26        | 河西供电服务中心     | 500       | 139.6950 | 27.94%   | 0                  | 260.3          |
| 3041 | 河西   | 利2402甲 | 利24        | 河西供电服务中心     | 315       | 216.8160 | 68.83%   | 0                  | 35.2           |
| 3042 | 河西   | 双3605  | 双36        | 河西供电服务中心     | 630       | 122.6640 | 19.47%   | 0                  | 381.3          |
| 3043 | 河西   | 双3301  | 双33        | 河西供电服务中心     | 630       | 269.3400 | 42.75%   | 0                  | 234.7          |

| 序号   | 行政区域 | 台区名称   | 所属10千伏线路名称 | 管理单位（供电服务中心） | 额定容量（kVA） | 最大负荷（kW） | 最大负载率（%） | 台区最大负荷日后需预留容量（kVA） | 用电报装可开放容量（kVA） |
|------|------|--------|------------|--------------|-----------|----------|----------|--------------------|----------------|
| 3044 | 河西   | 46319甲 | 463        | 河西供电服务中心     | 630       | 80.1600  | 12.72%   | 0                  | 423.8          |
| 3045 | 河西   | 江2802  | 江28        | 河西供电服务中心     | 630       | 138.4200 | 21.97%   | 0                  | 365.6          |
| 3046 | 河西   | 兰3805乙 | 兰38        | 河西供电服务中心     | 800       | 124.1280 | 15.52%   | 0                  | 515.9          |
| 3047 | 河西   | 纪1804  | 纪18        | 河西供电服务中心     | 500       | 105.3000 | 21.06%   | 0                  | 294.7          |
| 3048 | 河西   | 琼1619  | 琼16        | 河西供电服务中心     | 1000      | 131.0400 | 13.10%   | 0                  | 669.0          |
| 3049 | 河西   | 87303乙 | 873        | 河西供电服务中心     | 800       | 209.0100 | 26.13%   | 0                  | 431.0          |
| 3050 | 河西   | 45505  | 455        | 河西供电服务中心     | 630       | 272.3000 | 43.22%   | 0                  | 231.7          |
| 3051 | 河西   | 江2811  | 江28        | 河西供电服务中心     | 630       | 112.0000 | 17.78%   | 0                  | 392.0          |
| 3052 | 河西   | 土3414甲 | 土34        | 河西供电服务中心     | 1000      | 181.4700 | 18.15%   | 0                  | 618.5          |
| 3053 | 河西   | 兰3802乙 | 兰38        | 河西供电服务中心     | 800       | 135.8880 | 16.99%   | 0                  | 504.1          |
| 3054 | 河西   | 兰2104乙 | 兰21        | 河西供电服务中心     | 800       | 158.0640 | 19.76%   | 0                  | 481.9          |
| 3055 | 河西   | 利4507  | 利45        | 河西供电服务中心     | 315       | 195.3400 | 62.01%   | 0                  | 56.7           |
| 3056 | 河西   | 永9706甲 | 永97        | 河西供电服务中心     | 1000      | 119.6700 | 11.97%   | 0                  | 680.3          |
| 3057 | 河西   | 兰2205乙 | 兰22        | 河西供电服务中心     | 1000      | 136.0800 | 13.61%   | 0                  | 663.9          |
| 3058 | 河西   | 轻8516甲 | 轻85        | 河西供电服务中心     | 500       | 313.4880 | 62.70%   | 0                  | 86.5           |
| 3059 | 河西   | 复4306  | 复43        | 河西供电服务中心     | 630       | 129.8400 | 20.61%   | 0                  | 374.2          |
| 3060 | 河西   | 甲3307  | 甲33        | 河西供电服务中心     | 630       | 161.1100 | 25.57%   | 0                  | 342.9          |
| 3061 | 河西   | 92601  | 926        | 河西供电服务中心     | 630       | 165.2000 | 26.22%   | 0                  | 338.8          |
| 3062 | 河西   | 隆2317  | 隆23        | 河西供电服务中心     | 630       | 117.4400 | 18.64%   | 0                  | 386.6          |
| 3063 | 河西   | 纪1804  | 纪18        | 河西供电服务中心     | 500       | 105.3000 | 21.06%   | 0                  | 294.7          |
| 3064 | 河西   | 隆1304  | 隆13        | 河西供电服务中心     | 630       | 110.6800 | 17.57%   | 0                  | 393.3          |
| 3065 | 河西   | 琼1203甲 | 琼12        | 河西供电服务中心     | 630       | 87.3900  | 13.87%   | 0                  | 416.6          |
| 3066 | 河西   | 兰1707乙 | 兰17        | 河西供电服务中心     | 800       | 127.9800 | 16.00%   | 0                  | 512.0          |
| 3067 | 河西   | 兰3805甲 | 兰38        | 河西供电服务中心     | 800       | 117.5280 | 14.69%   | 0                  | 522.5          |
| 3068 | 河西   | 纪3806甲 | 纪38        | 河西供电服务中心     | 630       | 78.2800  | 12.43%   | 0                  | 425.7          |
| 3069 | 河西   | 兰3709  | 兰37        | 河西供电服务中心     | 630       | 181.6200 | 28.83%   | 0                  | 322.4          |
| 3070 | 河西   | 兰3801甲 | 兰38        | 河西供电服务中心     | 1000      | 189.1200 | 18.91%   | 0                  | 610.9          |
| 3071 | 河西   | 双5324  | 双53        | 河西供电服务中心     | 630       | 168.4400 | 26.74%   | 0                  | 335.6          |
| 3072 | 河西   | 91607  | 916        | 河西供电服务中心     | 630       | 183.0800 | 29.06%   | 0                  | 320.9          |
| 3073 | 河西   | 84801乙 | 848        | 河西供电服务中心     | 630       | 102.5200 | 16.27%   | 0                  | 401.5          |
| 3074 | 河西   | 丽7402甲 | 丽74        | 河西供电服务中心     | 800       | 146.0880 | 18.26%   | 0                  | 493.9          |
| 3075 | 河西   | 纪3204  | 纪32        | 河西供电服务中心     | 500       | 124.0640 | 24.81%   | 0                  | 275.9          |
| 3076 | 河西   | 纪3711  | 纪37        | 河西供电服务中心     | 630       | 115.9600 | 18.41%   | 0                  | 388.0          |
| 3077 | 河西   | 78506  | 785        | 河西供电服务中心     | 500       | 69.6800  | 13.94%   | 0                  | 330.3          |
| 3078 | 河西   | 丽5302乙 | 丽53        | 河西供电服务中心     | 1000      | 137.5200 | 13.75%   | 0                  | 662.5          |

| 序号   | 行政区域 | 台区名称   | 所属10千伏线路名称 | 管理单位（供电服务中心） | 额定容量（kVA） | 最大负荷（kW） | 最大负载率（%） | 台区最大负荷日后需预留容量（kVA） | 用电报装可开放容量（kVA） |
|------|------|--------|------------|--------------|-----------|----------|----------|--------------------|----------------|
| 3079 | 河西   | 土2522乙 | 土25        | 河西供电服务中心     | 800       | 150.0000 | 18.75%   | 0                  | 490.0          |
| 3080 | 河西   | 甲1708  | 甲17        | 河西供电服务中心     | 500       | 126.5920 | 25.32%   | 0                  | 273.4          |
| 3081 | 河西   | 永9702乙 | 永97        | 河西供电服务中心     | 630       | 90.6200  | 14.38%   | 0                  | 413.4          |
| 3082 | 河西   | 琼1901  | 琼19        | 河西供电服务中心     | 315       | 123.6200 | 39.24%   | 0                  | 128.4          |
| 3083 | 河西   | 利4608甲 | 利46        | 河西供电服务中心     | 1000      | 170.0400 | 17.00%   | 0                  | 630.0          |
| 3084 | 河西   | 双5502乙 | 双55        | 河西供电服务中心     | 630       | 200.1600 | 31.77%   | 0                  | 303.8          |
| 3085 | 河西   | 轻7203  | 轻72        | 河西供电服务中心     | 630       | 122.0400 | 19.37%   | 0                  | 382.0          |
| 3086 | 河西   | 纪1305  | 纪13        | 河西供电服务中心     | 630       | 120.1600 | 19.07%   | 0                  | 383.8          |
| 3087 | 河西   | 永7702乙 | 永77        | 河西供电服务中心     | 800       | 115.8480 | 14.48%   | 0                  | 524.2          |
| 3088 | 河西   | 土3206甲 | 土32        | 河西供电服务中心     | 1000      | 122.4240 | 12.24%   | 0                  | 677.6          |
| 3089 | 河西   | 兰3801乙 | 兰38        | 河西供电服务中心     | 1000      | 261.3600 | 26.14%   | 0                  | 538.6          |
| 3090 | 河西   | 甲1307甲 | 甲13        | 河西供电服务中心     | 1000      | 176.5500 | 17.66%   | 0                  | 623.5          |
| 3091 | 河西   | 丽5709  | 丽57        | 河西供电服务中心     | 630       | 103.8200 | 16.48%   | 0                  | 400.2          |
| 3092 | 河西   | 丽5301乙 | 丽53        | 河西供电服务中心     | 800       | 125.3760 | 15.67%   | 0                  | 514.6          |
| 3093 | 河西   | 纪2702  | 纪27        | 河西供电服务中心     | 500       | 100.3200 | 20.06%   | 0                  | 299.7          |
| 3094 | 河西   | 利2220  | 利22        | 河西供电服务中心     | 315       | 196.7280 | 62.45%   | 0                  | 55.3           |
| 3095 | 河西   | 84818甲 | 848        | 河西供电服务中心     | 630       | 135.3000 | 21.48%   | 0                  | 368.7          |
| 3096 | 河西   | 纪1806  | 纪18        | 河西供电服务中心     | 630       | 132.4800 | 21.03%   | 0                  | 371.5          |
| 3097 | 河西   | 轻7309  | 轻73        | 河西供电服务中心     | 400       | 93.7800  | 23.45%   | 0                  | 226.2          |
| 3098 | 河西   | 兰1507  | 兰15        | 河西供电服务中心     | 400       | 119.7120 | 29.93%   | 0                  | 200.3          |
| 3099 | 河西   | 利2503甲 | 利25        | 河西供电服务中心     | 500       | 180.0320 | 36.01%   | 0                  | 220.0          |
| 3100 | 河西   | 纪1601  | 纪16        | 河西供电服务中心     | 630       | 111.8200 | 17.75%   | 0                  | 392.2          |
| 3101 | 河西   | 永9802甲 | 永98        | 河西供电服务中心     | 800       | 120.8400 | 15.11%   | 0                  | 519.2          |
| 3102 | 河西   | 隆2318  | 隆23        | 河西供电服务中心     | 630       | 107.8800 | 17.12%   | 0                  | 396.1          |
| 3103 | 河西   | 甲3801丙 | 甲38        | 河西供电服务中心     | 400       | 229.7400 | 57.44%   | 0                  | 90.3           |
| 3104 | 河西   | 87813乙 | 878        | 河西供电服务中心     | 800       | 139.5600 | 17.45%   | 0                  | 500.4          |
| 3105 | 河西   | 永9508  | 永95        | 河西供电服务中心     | 400       | 220.0600 | 55.02%   | 0                  | 99.9           |
| 3106 | 河西   | 利3305乙 | 利33        | 河西供电服务中心     | 1000      | 167.5200 | 16.75%   | 0                  | 632.5          |
| 3107 | 河西   | 琼1817乙 | 琼18        | 河西供电服务中心     | 630       | 110.6200 | 17.56%   | 0                  | 393.4          |
| 3108 | 河西   | 隆2311  | 隆23        | 河西供电服务中心     | 630       | 129.1600 | 20.50%   | 0                  | 374.8          |
| 3109 | 河西   | 双5508甲 | 双55        | 河西供电服务中心     | 500       | 119.9200 | 23.98%   | 0                  | 280.1          |
| 3110 | 河西   | 45601  | 456        | 河西供电服务中心     | 800       | 164.1300 | 20.52%   | 0                  | 475.9          |
| 3111 | 河西   | 江2804  | 江28        | 河西供电服务中心     | 400       | 62.2440  | 15.56%   | 0                  | 257.8          |
| 3112 | 河西   | 琼1517  | 琼15        | 河西供电服务中心     | 630       | 271.8600 | 43.15%   | 0                  | 232.1          |
| 3113 | 河西   | 纪3601乙 | 纪36        | 河西供电服务中心     | 800       | 124.9440 | 15.62%   | 0                  | 515.1          |

| 序号   | 行政区域 | 台区名称     | 所属10千伏线路名称 | 管理单位（供电服务中心） | 额定容量（kVA） | 最大负荷（kW） | 最大负载率（%） | 台区最大负荷日后需预留容量（kVA） | 用电报装可开放容量（kVA） |
|------|------|----------|------------|--------------|-----------|----------|----------|--------------------|----------------|
| 3114 | 河西   | 兰2202甲   | 兰22        | 河西供电服务中心     | 1000      | 174.0300 | 17.40%   | 0                  | 626.0          |
| 3115 | 河西   | 隆2309    | 隆23        | 河西供电服务中心     | 630       | 138.9600 | 22.06%   | 0                  | 365.0          |
| 3116 | 河西   | 隆2101    | 隆21        | 河西供电服务中心     | 315       | 116.9900 | 37.14%   | 0                  | 135.0          |
| 3117 | 河西   | 地3417    | 地34        | 河西供电服务中心     | 630       | 145.2800 | 23.06%   | 0                  | 358.7          |
| 3118 | 河西   | 17201    | 172        | 河西供电服务中心     | 315       | 69.3600  | 22.02%   | 0                  | 182.6          |
| 3119 | 河西   | 集5414HK甲 | 集54        | 河西供电服务中心     | 1000      | 395.7900 | 39.58%   | 0                  | 404.2          |
| 3120 | 河西   | 江3217乙   | 江32        | 河西供电服务中心     | 800       | 172.2720 | 21.53%   | 0                  | 467.7          |
| 3121 | 河西   | 永7806    | 永78        | 河西供电服务中心     | 630       | 131.3600 | 20.85%   | 0                  | 372.6          |
| 3122 | 河西   | 苏7305甲   | 苏73        | 河西供电服务中心     | 315       | 208.4800 | 66.18%   | 0                  | 43.5           |
| 3123 | 河西   | 兰1804乙   | 兰18        | 河西供电服务中心     | 1000      | 175.2000 | 17.52%   | 0                  | 624.8          |
| 3124 | 河西   | 纪1306    | 纪13        | 河西供电服务中心     | 630       | 127.7800 | 20.28%   | 0                  | 376.2          |
| 3125 | 河西   | 土3102甲   | 土31        | 河西供电服务中心     | 500       | 97.7600  | 19.55%   | 0                  | 302.2          |
| 3126 | 河西   | 土2108甲   | 土21        | 河西供电服务中心     | 500       | 204.1600 | 40.83%   | 0                  | 195.8          |
| 3127 | 河西   | 苏6501乙   | 苏65        | 河西供电服务中心     | 630       | 142.9680 | 22.69%   | 0                  | 361.0          |
| 3128 | 河西   | 长2502    | 长25        | 河西供电服务中心     | 800       | 158.7120 | 19.84%   | 0                  | 481.3          |
| 3129 | 河西   | 16908    | 169        | 河西供电服务中心     | 500       | 321.6400 | 64.33%   | 0                  | 78.4           |
| 3130 | 河西   | 84808甲   | 848        | 河西供电服务中心     | 630       | 265.4000 | 42.13%   | 0                  | 238.6          |
| 3131 | 河西   | 复2410乙   | 复24        | 河西供电服务中心     | 1000      | 130.4400 | 13.04%   | 0                  | 669.6          |
| 3132 | 河西   | 兰3511乙   | 兰35        | 河西供电服务中心     | 800       | 185.3760 | 23.17%   | 0                  | 454.6          |
| 3133 | 河西   | 苏9702    | 苏97        | 河西供电服务中心     | 630       | 300.3400 | 47.67%   | 0                  | 203.7          |
| 3134 | 河西   | 集6807HK  | 集68        | 河西供电服务中心     | 800       | 224.7360 | 28.09%   | 0                  | 415.3          |
| 3135 | 河西   | 78504    | 785        | 河西供电服务中心     | 500       | 104.8320 | 20.97%   | 0                  | 295.2          |
| 3136 | 河西   | 隆1107    | 隆11        | 河西供电服务中心     | 630       | 302.2000 | 47.97%   | 0                  | 201.8          |
| 3137 | 河西   | 双3104甲   | 双31        | 河西供电服务中心     | 630       | 116.4480 | 18.48%   | 0                  | 387.6          |
| 3138 | 河西   | 双4410    | 双44        | 河西供电服务中心     | 630       | 138.1200 | 21.92%   | 0                  | 365.9          |
| 3139 | 河西   | 长1112甲   | 长11        | 河西供电服务中心     | 400       | 94.0480  | 23.51%   | 0                  | 226.0          |
| 3140 | 河西   | 丽5301甲   | 丽53        | 河西供电服务中心     | 800       | 110.5440 | 13.82%   | 0                  | 529.5          |
| 3141 | 河西   | 丽7513甲   | 丽75        | 河西供电服务中心     | 500       | 193.3950 | 38.68%   | 0                  | 206.6          |
| 3142 | 河西   | 江3302甲   | 江33        | 河西供电服务中心     | 630       | 129.2800 | 20.52%   | 0                  | 374.7          |
| 3143 | 河西   | 双5413    | 双54        | 河西供电服务中心     | 630       | 121.2000 | 19.24%   | 0                  | 382.8          |
| 3144 | 河西   | 江2206乙   | 江22        | 河西供电服务中心     | 800       | 119.2560 | 14.91%   | 0                  | 520.7          |
| 3145 | 河西   | 利3409    | 利34        | 河西供电服务中心     | 630       | 134.7600 | 21.39%   | 0                  | 369.2          |
| 3146 | 河西   | 92507甲   | 925        | 河西供电服务中心     | 500       | 107.2320 | 21.45%   | 0                  | 292.8          |
| 3147 | 河西   | 双4613甲   | 双46        | 河西供电服务中心     | 630       | 141.7000 | 22.49%   | 0                  | 362.3          |
| 3148 | 河西   | 78301    | 783        | 河西供电服务中心     | 630       | 109.7200 | 17.42%   | 0                  | 394.3          |

| 序号   | 行政区域 | 台区名称   | 所属10千伏线路名称 | 管理单位（供电服务中心） | 额定容量（kVA） | 最大负荷（kW） | 最大负载率（%） | 台区最大负荷日后需预留容量（kVA） | 用电报装可开放容量（kVA） |
|------|------|--------|------------|--------------|-----------|----------|----------|--------------------|----------------|
| 3149 | 河西   | 92613  | 926        | 河西供电服务中心     | 315       | 44.0800  | 13.99%   | 0                  | 207.9          |
| 3150 | 河西   | 长1516乙 | 长15        | 河西供电服务中心     | 500       | 190.8160 | 38.16%   | 0                  | 209.2          |
| 3151 | 河西   | 兰3305乙 | 兰33        | 河西供电服务中心     | 800       | 138.6960 | 17.34%   | 0                  | 501.3          |
| 3152 | 河西   | 双5602  | 双56        | 河西供电服务中心     | 630       | 160.1200 | 25.42%   | 0                  | 343.9          |
| 3153 | 河西   | 甲2101甲 | 甲21        | 河西供电服务中心     | 630       | 145.0200 | 23.02%   | 0                  | 359.0          |
| 3154 | 河西   | 甲1309  | 甲13        | 河西供电服务中心     | 630       | 128.7200 | 20.43%   | 0                  | 375.3          |
| 3155 | 河西   | 丽5704甲 | 丽57        | 河西供电服务中心     | 1000      | 145.0200 | 14.50%   | 0                  | 655.0          |
| 3156 | 河西   | 土2602  | 土26        | 河西供电服务中心     | 315       | 176.4800 | 56.03%   | 0                  | 75.5           |
| 3157 | 河西   | 轻8607  | 轻86        | 河西供电服务中心     | 800       | 192.1920 | 24.02%   | 0                  | 447.8          |
| 3158 | 河西   | 兰3109乙 | 兰31        | 河西供电服务中心     | 1000      | 213.0720 | 21.31%   | 0                  | 586.9          |
| 3159 | 河西   | 79305  | 793        | 河西供电服务中心     | 630       | 330.0000 | 52.38%   | 0                  | 174.0          |
| 3160 | 河西   | 阜2203甲 | 阜22        | 河西供电服务中心     | 500       | 208.0160 | 41.60%   | 0                  | 192.0          |
| 3161 | 河西   | 轻8410  | 轻84        | 河西供电服务中心     | 630       | 321.8800 | 51.09%   | 0                  | 182.1          |
| 3162 | 河西   | 苏9701甲 | 苏97        | 河西供电服务中心     | 630       | 129.8200 | 20.61%   | 0                  | 374.2          |
| 3163 | 河西   | 苏8225  | 苏82        | 河西供电服务中心     | 400       | 205.5000 | 51.38%   | 0                  | 114.5          |
| 3164 | 河西   | 兰1102  | 兰11        | 河西供电服务中心     | 800       | 104.7840 | 13.10%   | 0                  | 535.2          |
| 3165 | 河西   | 85318甲 | 853        | 河西供电服务中心     | 630       | 245.9400 | 39.04%   | 0                  | 258.1          |
| 3166 | 河西   | 85319乙 | 853        | 河西供电服务中心     | 500       | 203.9200 | 40.78%   | 0                  | 196.1          |
| 3167 | 河西   | 江3403甲 | 江34        | 河西供电服务中心     | 800       | 179.9040 | 22.49%   | 0                  | 460.1          |
| 3168 | 河西   | 江3215甲 | 江32        | 河西供电服务中心     | 1000      | 214.5600 | 21.46%   | 0                  | 585.4          |
| 3169 | 河西   | 兰3303  | 兰33        | 河西供电服务中心     | 1000      | 186.0300 | 18.60%   | 0                  | 614.0          |
| 3170 | 河西   | 隆2502  | 隆25        | 河西供电服务中心     | 630       | 126.6000 | 20.10%   | 0                  | 377.4          |
| 3171 | 河西   | 兰2502  | 兰25        | 河西供电服务中心     | 400       | 126.7200 | 31.68%   | 0                  | 193.3          |
| 3172 | 河西   | 琼1802  | 琼18        | 河西供电服务中心     | 630       | 146.4240 | 23.24%   | 0                  | 357.6          |
| 3173 | 河西   | 长1109甲 | 长11        | 河西供电服务中心     | 630       | 147.9600 | 23.49%   | 0                  | 356.0          |
| 3174 | 河西   | 78104乙 | 781        | 河西供电服务中心     | 315       | 159.8800 | 50.76%   | 0                  | 92.1           |
| 3175 | 河西   | 地3201乙 | 地32        | 河西供电服务中心     | 630       | 229.8400 | 36.48%   | 0                  | 274.2          |
| 3176 | 河西   | 甲2202甲 | 甲22        | 河西供电服务中心     | 1000      | 165.8100 | 16.58%   | 0                  | 634.2          |
| 3177 | 河西   | 兰3110乙 | 兰31        | 河西供电服务中心     | 800       | 180.6480 | 22.58%   | 0                  | 459.4          |
| 3178 | 河西   | 江3217甲 | 江32        | 河西供电服务中心     | 800       | 131.3760 | 16.42%   | 0                  | 508.6          |
| 3179 | 河西   | 兰3305甲 | 兰33        | 河西供电服务中心     | 800       | 139.5360 | 17.44%   | 0                  | 500.5          |
| 3180 | 河西   | 兰3510乙 | 兰35        | 河西供电服务中心     | 800       | 111.3120 | 13.91%   | 0                  | 528.7          |
| 3181 | 河西   | 丽7507  | 丽75        | 河西供电服务中心     | 315       | 166.7900 | 52.95%   | 0                  | 85.2           |
| 3182 | 河西   | 双3607乙 | 双36        | 河西供电服务中心     | 630       | 154.6200 | 24.54%   | 0                  | 349.4          |
| 3183 | 河西   | 46505甲 | 465        | 河西供电服务中心     | 500       | 117.5040 | 23.50%   | 0                  | 282.5          |

| 序号   | 行政区域 | 台区名称   | 所属10千伏线路名称 | 管理单位（供电服务中心） | 额定容量（kVA） | 最大负荷（kW） | 最大负载率（%） | 台区最大负荷日后需预留容量（kVA） | 用电报装可开放容量（kVA） |
|------|------|--------|------------|--------------|-----------|----------|----------|--------------------|----------------|
| 3184 | 河西   | 兰3802甲 | 兰38        | 河西供电服务中心     | 800       | 149.9760 | 18.75%   | 0                  | 490.0          |
| 3185 | 河西   | 兰2702甲 | 兰27        | 河西供电服务中心     | 800       | 199.0800 | 24.89%   | 0                  | 440.9          |
| 3186 | 河西   | 兰3511甲 | 兰35        | 河西供电服务中心     | 800       | 231.0960 | 28.89%   | 0                  | 408.9          |
| 3187 | 河西   | 利2602乙 | 利26        | 河西供电服务中心     | 800       | 156.9000 | 19.61%   | 0                  | 483.1          |
| 3188 | 河西   | 琼1902  | 琼19        | 河西供电服务中心     | 630       | 209.1200 | 33.19%   | 0                  | 294.9          |
| 3189 | 河西   | 兰3105  | 兰31        | 河西供电服务中心     | 630       | 117.7400 | 18.69%   | 0                  | 386.3          |
| 3190 | 河西   | 兰2611  | 兰26        | 河西供电服务中心     | 400       | 121.5600 | 30.39%   | 0                  | 198.4          |
| 3191 | 河西   | 利3201  | 利32        | 河西供电服务中心     | 630       | 152.7600 | 24.25%   | 0                  | 351.2          |
| 3192 | 河西   | 土3604  | 土36        | 河西供电服务中心     | 400       | 121.3560 | 30.34%   | 0                  | 198.6          |
| 3193 | 河西   | 双4607  | 双46        | 河西供电服务中心     | 500       | 120.1200 | 24.02%   | 0                  | 279.9          |
| 3194 | 河西   | 双4209  | 双42        | 河西供电服务中心     | 630       | 135.5400 | 21.51%   | 0                  | 368.5          |
| 3195 | 河西   | 地6217甲 | 地62        | 河西供电服务中心     | 630       | 130.7200 | 20.75%   | 0                  | 373.3          |
| 3196 | 河西   | 44809  | 448        | 河西供电服务中心     | 200       | 44.0520  | 22.03%   | 0                  | 115.9          |
| 3197 | 河西   | 丽6403  | 丽64        | 河西供电服务中心     | 400       | 103.3080 | 25.83%   | 0                  | 216.7          |
| 3198 | 河西   | 兰2401甲 | 兰24        | 河西供电服务中心     | 800       | 146.0880 | 18.26%   | 0                  | 493.9          |
| 3199 | 河西   | 双5308甲 | 双53        | 河西供电服务中心     | 630       | 179.1000 | 28.43%   | 0                  | 324.9          |
| 3200 | 河西   | 江3218  | 江32        | 河西供电服务中心     | 1000      | 184.3500 | 18.44%   | 0                  | 615.7          |
| 3201 | 河西   | 79306  | 793        | 河西供电服务中心     | 500       | 150.6720 | 30.13%   | 0                  | 249.3          |
| 3202 | 河西   | 丽7205甲 | 丽72        | 河西供电服务中心     | 500       | 317.2640 | 63.45%   | 0                  | 82.7           |
| 3203 | 河西   | 44801  | 448        | 河西供电服务中心     | 315       | 51.9840  | 16.50%   | 0                  | 200.0          |
| 3204 | 河西   | 纪2102乙 | 纪21        | 河西供电服务中心     | 1000      | 202.2600 | 20.23%   | 0                  | 597.7          |
| 3205 | 河西   | 兰3307甲 | 兰33        | 河西供电服务中心     | 1000      | 154.7760 | 15.48%   | 0                  | 645.2          |
| 3206 | 河西   | 永7804甲 | 永78        | 河西供电服务中心     | 630       | 122.7400 | 19.48%   | 0                  | 381.3          |
| 3207 | 河西   | 92103  | 921        | 河西供电服务中心     | 630       | 161.4400 | 25.63%   | 0                  | 342.6          |
| 3208 | 河西   | 双5310  | 双53        | 河西供电服务中心     | 630       | 168.2000 | 26.70%   | 0                  | 335.8          |
| 3209 | 河西   | 永7602  | 永76        | 河西供电服务中心     | 1000      | 181.8000 | 18.18%   | 0                  | 618.2          |
| 3210 | 河西   | 永8808甲 | 永88        | 河西供电服务中心     | 800       | 234.2700 | 29.28%   | 0                  | 405.7          |
| 3211 | 河西   | 土2609  | 土26        | 河西供电服务中心     | 630       | 113.4200 | 18.00%   | 0                  | 390.6          |
| 3212 | 河西   | 双4718乙 | 双47        | 河西供电服务中心     | 800       | 172.2960 | 21.54%   | 0                  | 467.7          |
| 3213 | 河西   | 利3507  | 利35        | 河西供电服务中心     | 630       | 142.6500 | 22.64%   | 0                  | 361.4          |
| 3214 | 河西   | 利2607甲 | 利26        | 河西供电服务中心     | 630       | 133.7400 | 21.23%   | 0                  | 370.3          |
| 3215 | 河西   | 土3405甲 | 土34        | 河西供电服务中心     | 500       | 151.4720 | 30.29%   | 0                  | 248.5          |
| 3216 | 河西   | 丽5701甲 | 丽57        | 河西供电服务中心     | 1000      | 210.9120 | 21.09%   | 0                  | 589.1          |
| 3217 | 河西   | 甲1201乙 | 甲12        | 河西供电服务中心     | 800       | 158.5500 | 19.82%   | 0                  | 481.5          |
| 3218 | 河西   | 地6403  | 地64        | 河西供电服务中心     | 630       | 206.9520 | 32.85%   | 0                  | 297.0          |

| 序号   | 行政区域 | 台区名称   | 所属10千伏线路名称 | 管理单位（供电服务中心） | 额定容量（kVA） | 最大负荷（kW） | 最大负载率（%） | 台区最大负荷日后需预留容量（kVA） | 用电报装可开放容量（kVA） |
|------|------|--------|------------|--------------|-----------|----------|----------|--------------------|----------------|
| 3219 | 河西   | 84817  | 848        | 河西供电服务中心     | 400       | 342.2880 | 85.57%   | 0                  | 0.0            |
| 3220 | 河西   | 苏6808  | 苏68        | 河西供电服务中心     | 630       | 41.5800  | 6.60%    | 0                  | 462.4          |
| 3221 | 河西   | 纪2723  | 纪27        | 河西供电服务中心     | 630       | 164.0200 | 26.03%   | 0                  | 340.0          |
| 3222 | 河西   | 甲1707  | 甲17        | 河西供电服务中心     | 630       | 227.9040 | 36.18%   | 0                  | 276.1          |
| 3223 | 河西   | 琼1412甲 | 琼14        | 河西供电服务中心     | 1000      | 215.3700 | 21.54%   | 0                  | 584.6          |
| 3224 | 河西   | 丽5803  | 丽58        | 河西供电服务中心     | 400       | 82.0200  | 20.51%   | 0                  | 238.0          |
| 3225 | 河西   | 长3812甲 | 长38        | 河西供电服务中心     | 630       | 207.2400 | 32.90%   | 0                  | 296.8          |
| 3226 | 河西   | 兰1202  | 兰12        | 河西供电服务中心     | 630       | 133.6400 | 21.21%   | 0                  | 370.4          |
| 3227 | 河西   | 永7702甲 | 永77        | 河西供电服务中心     | 630       | 127.8600 | 20.30%   | 0                  | 376.1          |
| 3228 | 河西   | 兰2801  | 兰28        | 河西供电服务中心     | 630       | 144.2000 | 22.89%   | 0                  | 359.8          |
| 3229 | 河西   | 琼1305  | 琼13        | 河西供电服务中心     | 1000      | 163.5360 | 16.35%   | 0                  | 636.5          |
| 3230 | 河西   | 长3808甲 | 长38        | 河西供电服务中心     | 630       | 205.0320 | 32.54%   | 0                  | 299.0          |
| 3231 | 河西   | 土2308乙 | 土23        | 河西供电服务中心     | 800       | 174.6480 | 21.83%   | 0                  | 465.4          |
| 3232 | 河西   | 轻8603  | 轻86        | 河西供电服务中心     | 400       | 141.5840 | 35.40%   | 0                  | 178.4          |
| 3233 | 河西   | 隆1313  | 隆13        | 河西供电服务中心     | 400       | 205.7520 | 51.44%   | 0                  | 114.2          |
| 3234 | 河西   | 44306乙 | 443        | 河西供电服务中心     | 800       | 159.6240 | 19.95%   | 0                  | 480.4          |
| 3235 | 河西   | 丽5708乙 | 丽57        | 河西供电服务中心     | 800       | 129.7680 | 16.22%   | 0                  | 510.2          |
| 3236 | 河西   | 双3105甲 | 双31        | 河西供电服务中心     | 630       | 110.7400 | 17.58%   | 0                  | 393.3          |
| 3237 | 河西   | 土3106  | 土31        | 河西供电服务中心     | 630       | 151.6000 | 24.06%   | 0                  | 352.4          |
| 3238 | 河西   | 丽7401乙 | 丽74        | 河西供电服务中心     | 1000      | 204.3300 | 20.43%   | 0                  | 595.7          |
| 3239 | 河西   | 丽6401  | 丽64        | 河西供电服务中心     | 1000      | 188.3400 | 18.83%   | 0                  | 611.7          |
| 3240 | 河西   | 甲1307乙 | 甲13        | 河西供电服务中心     | 1000      | 228.3600 | 22.84%   | 0                  | 571.6          |
| 3241 | 河西   | 丽5802  | 丽58        | 河西供电服务中心     | 1000      | 240.9600 | 24.10%   | 0                  | 559.0          |
| 3242 | 河西   | 甲1606乙 | 甲16        | 河西供电服务中心     | 630       | 132.5200 | 21.03%   | 0                  | 371.5          |
| 3243 | 河西   | 兰2707甲 | 兰27        | 河西供电服务中心     | 800       | 163.8480 | 20.48%   | 0                  | 476.2          |
| 3244 | 河西   | 兰1805  | 兰18        | 河西供电服务中心     | 1000      | 181.6800 | 18.17%   | 0                  | 618.3          |
| 3245 | 河西   | 轻8101  | 轻81        | 河西供电服务中心     | 1000      | 198.2100 | 19.82%   | 0                  | 601.8          |
| 3246 | 河西   | 92514甲 | 925        | 河西供电服务中心     | 630       | 319.4800 | 50.71%   | 0                  | 184.5          |
| 3247 | 河西   | 永7705乙 | 永77        | 河西供电服务中心     | 800       | 108.5400 | 13.57%   | 0                  | 531.5          |
| 3248 | 河西   | 兰2504  | 兰25        | 河西供电服务中心     | 1000      | 164.3100 | 16.43%   | 0                  | 635.7          |
| 3249 | 河西   | 轻9609  | 轻96        | 河西供电服务中心     | 200       | 37.4280  | 18.71%   | 0                  | 122.6          |
| 3250 | 河西   | 复2402乙 | 复24        | 河西供电服务中心     | 630       | 398.2320 | 63.21%   | 0                  | 105.8          |
| 3251 | 河西   | 永8507  | 永85        | 河西供电服务中心     | 1000      | 174.8640 | 17.49%   | 0                  | 625.1          |
| 3252 | 河西   | 永9801甲 | 永98        | 河西供电服务中心     | 800       | 191.3040 | 23.91%   | 0                  | 448.7          |
| 3253 | 河西   | 地3406  | 地34        | 河西供电服务中心     | 500       | 103.7400 | 20.75%   | 0                  | 296.3          |

| 序号   | 行政区域 | 台区名称   | 所属10千伏线路名称 | 管理单位（供电服务中心） | 额定容量（kVA） | 最大负荷（kW） | 最大负载率（%） | 台区最大负荷日后需预留容量（kVA） | 用电报装可开放容量（kVA） |
|------|------|--------|------------|--------------|-----------|----------|----------|--------------------|----------------|
| 3254 | 河西   | 87303甲 | 873        | 河西供电服务中心     | 630       | 85.4600  | 13.57%   | 0                  | 418.5          |
| 3255 | 河西   | 甲2809乙 | 甲28        | 河西供电服务中心     | 1000      | 236.2000 | 23.62%   | 0                  | 563.8          |
| 3256 | 河西   | 双5309  | 双53        | 河西供电服务中心     | 630       | 179.8000 | 28.54%   | 0                  | 324.2          |
| 3257 | 河西   | 16922  | 169        | 河西供电服务中心     | 630       | 169.7400 | 26.94%   | 0                  | 334.3          |
| 3258 | 河西   | 轻9501  | 轻95        | 河西供电服务中心     | 630       | 150.8600 | 23.95%   | 0                  | 353.1          |
| 3259 | 河西   | 兰3505  | 兰35        | 河西供电服务中心     | 500       | 120.2550 | 24.05%   | 0                  | 279.7          |
| 3260 | 河西   | 丽5801乙 | 丽58        | 河西供电服务中心     | 800       | 221.8800 | 27.74%   | 0                  | 418.1          |
| 3261 | 河西   | 永8104乙 | 永81        | 河西供电服务中心     | 315       | 120.2800 | 38.18%   | 0                  | 131.7          |
| 3262 | 河西   | 丽5311乙 | 丽53        | 河西供电服务中心     | 500       | 110.5120 | 22.10%   | 0                  | 289.5          |
| 3263 | 河西   | 甲1704  | 甲17        | 河西供电服务中心     | 630       | 187.6400 | 29.78%   | 0                  | 316.4          |
| 3264 | 河西   | 利4617  | 利46        | 河西供电服务中心     | 400       | 194.8920 | 48.72%   | 0                  | 125.1          |
| 3265 | 河西   | 丽5702  | 丽57        | 河西供电服务中心     | 1000      | 130.4700 | 13.05%   | 0                  | 669.5          |
| 3266 | 河西   | 纪1813甲 | 纪18        | 河西供电服务中心     | 630       | 121.7520 | 19.33%   | 0                  | 382.2          |
| 3267 | 河西   | 79102  | 791        | 河西供电服务中心     | 800       | 88.0560  | 11.01%   | 0                  | 551.9          |
| 3268 | 河西   | 兰2503甲 | 兰25        | 河西供电服务中心     | 800       | 140.5200 | 17.57%   | 0                  | 499.5          |
| 3269 | 河西   | 丽5315乙 | 丽53        | 河西供电服务中心     | 630       | 108.6400 | 17.24%   | 0                  | 395.4          |
| 3270 | 河西   | 17104  | 171        | 河西供电服务中心     | 315       | 116.5200 | 36.99%   | 0                  | 135.5          |
| 3271 | 河西   | 纪2109甲 | 纪21        | 河西供电服务中心     | 1000      | 187.3800 | 18.74%   | 0                  | 612.6          |
| 3272 | 河西   | 永8503  | 永85        | 河西供电服务中心     | 630       | 158.5200 | 25.16%   | 0                  | 345.5          |
| 3273 | 河西   | 微4501  | 微45        | 河西供电服务中心     | 400       | 136.1160 | 34.03%   | 0                  | 183.9          |
| 3274 | 河西   | 江1616  | 江16        | 河西供电服务中心     | 800       | 140.9280 | 17.62%   | 0                  | 499.1          |
| 3275 | 河西   | 轻9408  | 轻94        | 河西供电服务中心     | 630       | 172.5600 | 27.39%   | 0                  | 331.4          |
| 3276 | 河西   | 永7202甲 | 永72        | 河西供电服务中心     | 800       | 194.6700 | 24.33%   | 0                  | 445.3          |
| 3277 | 河西   | 91611  | 916        | 河西供电服务中心     | 315       | 89.0400  | 28.27%   | 0                  | 163.0          |
| 3278 | 河西   | 87302乙 | 873        | 河西供电服务中心     | 800       | 161.2200 | 20.15%   | 0                  | 478.8          |
| 3279 | 河西   | 兰2609  | 兰26        | 河西供电服务中心     | 630       | 201.8600 | 32.04%   | 0                  | 302.1          |
| 3280 | 河西   | 丽7801甲 | 丽78        | 河西供电服务中心     | 1000      | 199.7520 | 19.98%   | 0                  | 600.2          |
| 3281 | 河西   | 87704  | 877        | 河西供电服务中心     | 630       | 132.3800 | 21.01%   | 0                  | 371.6          |
| 3282 | 河西   | 琼1121甲 | 琼11        | 河西供电服务中心     | 1000      | 178.9400 | 17.89%   | 0                  | 621.1          |
| 3283 | 河西   | 兰2615乙 | 兰26        | 河西供电服务中心     | 630       | 119.5200 | 18.97%   | 0                  | 384.5          |
| 3284 | 河西   | 轻7310  | 轻73        | 河西供电服务中心     | 400       | 91.0400  | 22.76%   | 0                  | 229.0          |
| 3285 | 河西   | 46704乙 | 467        | 河西供电服务中心     | 800       | 129.8640 | 16.23%   | 0                  | 510.1          |
| 3286 | 河西   | 琼1807甲 | 琼18        | 河西供电服务中心     | 1000      | 327.5600 | 32.76%   | 0                  | 472.4          |
| 3287 | 河西   | 兰3705  | 兰37        | 河西供电服务中心     | 1000      | 143.9100 | 14.39%   | 0                  | 656.1          |
| 3288 | 河西   | 兰3507乙 | 兰35        | 河西供电服务中心     | 500       | 95.5360  | 19.11%   | 0                  | 304.5          |

| 序号   | 行政区域 | 台区名称   | 所属10千伏线路名称 | 管理单位（供电服务中心） | 额定容量（kVA） | 最大负荷（kW） | 最大负载率（%） | 台区最大负荷日后需预留容量（kVA） | 用电报装可开放容量（kVA） |
|------|------|--------|------------|--------------|-----------|----------|----------|--------------------|----------------|
| 3289 | 河西   | 江3206  | 江32        | 河西供电服务中心     | 500       | 89.0250  | 17.81%   | 0                  | 311.0          |
| 3290 | 河西   | 甲3112  | 甲31        | 河西供电服务中心     | 1000      | 116.3100 | 11.63%   | 0                  | 683.7          |
| 3291 | 河西   | 兰2402甲 | 兰24        | 河西供电服务中心     | 1000      | 220.5000 | 22.05%   | 0                  | 579.5          |
| 3292 | 河西   | 兰2701  | 兰27        | 河西供电服务中心     | 630       | 151.7800 | 24.09%   | 0                  | 352.2          |
| 3293 | 河西   | 苏8209  | 苏82        | 河西供电服务中心     | 400       | 96.5400  | 24.14%   | 0                  | 223.5          |
| 3294 | 河西   | 91604  | 916        | 河西供电服务中心     | 630       | 163.0600 | 25.88%   | 0                  | 340.9          |
| 3295 | 河西   | 江1106  | 江11        | 河西供电服务中心     | 630       | 121.7000 | 19.32%   | 0                  | 382.3          |
| 3296 | 河西   | 土2303  | 土23        | 河西供电服务中心     | 630       | 290.6400 | 46.13%   | 0                  | 213.4          |
| 3297 | 河西   | 长1808乙 | 长18        | 河西供电服务中心     | 630       | 71.2200  | 11.30%   | 0                  | 432.8          |
| 3298 | 河西   | 土3411乙 | 土34        | 河西供电服务中心     | 800       | 187.6560 | 23.46%   | 0                  | 452.3          |
| 3299 | 河西   | 长1105乙 | 长11        | 河西供电服务中心     | 500       | 209.7760 | 41.96%   | 0                  | 190.2          |
| 3300 | 河西   | 16910  | 169        | 河西供电服务中心     | 400       | 199.9600 | 49.99%   | 0                  | 120.0          |
| 3301 | 河西   | 隆2322  | 隆23        | 河西供电服务中心     | 400       | 161.0400 | 40.26%   | 0                  | 159.0          |
| 3302 | 河西   | 永7305  | 永73        | 河西供电服务中心     | 630       | 152.0800 | 24.14%   | 0                  | 351.9          |
| 3303 | 河西   | 丽7402乙 | 丽74        | 河西供电服务中心     | 800       | 182.3520 | 22.79%   | 0                  | 457.6          |
| 3304 | 河西   | 45703  | 457        | 河西供电服务中心     | 630       | 121.0800 | 19.22%   | 0                  | 382.9          |
| 3305 | 河西   | 16703甲 | 167        | 河西供电服务中心     | 800       | 143.5200 | 17.94%   | 0                  | 496.5          |
| 3306 | 河西   | 双4620乙 | 双46        | 河西供电服务中心     | 630       | 163.2300 | 25.91%   | 0                  | 340.8          |
| 3307 | 河西   | 利4602乙 | 利46        | 河西供电服务中心     | 630       | 134.9000 | 21.41%   | 0                  | 369.1          |
| 3308 | 河西   | 45604  | 456        | 河西供电服务中心     | 800       | 115.2480 | 14.41%   | 0                  | 524.8          |
| 3309 | 河西   | 44806乙 | 448        | 河西供电服务中心     | 630       | 204.2000 | 32.41%   | 0                  | 299.8          |
| 3310 | 河西   | 长3803  | 长38        | 河西供电服务中心     | 630       | 133.6600 | 21.22%   | 0                  | 370.3          |
| 3311 | 河西   | 长1115甲 | 长11        | 河西供电服务中心     | 800       | 214.1040 | 26.76%   | 0                  | 425.9          |
| 3312 | 河西   | 甲1101乙 | 甲11        | 河西供电服务中心     | 800       | 179.4000 | 22.43%   | 0                  | 460.6          |
| 3313 | 河西   | 复4408  | 复44        | 河西供电服务中心     | 500       | 119.5680 | 23.91%   | 0                  | 280.4          |
| 3314 | 河西   | 纪3402  | 纪34        | 河西供电服务中心     | 630       | 133.2800 | 21.16%   | 0                  | 370.7          |
| 3315 | 河西   | 兰2402乙 | 兰24        | 河西供电服务中心     | 800       | 141.8400 | 17.73%   | 0                  | 498.2          |
| 3316 | 河西   | 兰3308乙 | 兰33        | 河西供电服务中心     | 630       | 119.3400 | 18.94%   | 0                  | 384.7          |
| 3317 | 河西   | 双3501  | 双35        | 河西供电服务中心     | 630       | 146.2400 | 23.21%   | 0                  | 357.8          |
| 3318 | 河西   | 84508  | 845        | 河西供电服务中心     | 400       | 172.1880 | 43.05%   | 0                  | 147.8          |
| 3319 | 河西   | 永9702甲 | 永97        | 河西供电服务中心     | 800       | 162.0480 | 20.26%   | 0                  | 478.0          |
| 3320 | 河西   | 甲1308  | 甲13        | 河西供电服务中心     | 630       | 168.4400 | 26.74%   | 0                  | 335.6          |
| 3321 | 河西   | 永7804乙 | 永78        | 河西供电服务中心     | 630       | 154.2000 | 24.48%   | 0                  | 349.8          |
| 3322 | 河西   | 双5514乙 | 双55        | 河西供电服务中心     | 630       | 152.3000 | 24.17%   | 0                  | 351.7          |
| 3323 | 河西   | 兰1503  | 兰15        | 河西供电服务中心     | 1000      | 145.8300 | 14.58%   | 0                  | 654.2          |

| 序号   | 行政区域 | 台区名称   | 所属10千伏线路名称 | 管理单位（供电服务中心） | 额定容量（kVA） | 最大负荷（kW） | 最大负载率（%） | 台区最大负荷日后需预留容量（kVA） | 用电报装可开放容量（kVA） |
|------|------|--------|------------|--------------|-----------|----------|----------|--------------------|----------------|
| 3324 | 河西   | 丽6503甲 | 丽65        | 河西供电服务中心     | 800       | 126.6720 | 15.83%   | 0                  | 513.3          |
| 3325 | 河西   | 永7511  | 永75        | 河西供电服务中心     | 630       | 142.6200 | 22.64%   | 0                  | 361.4          |
| 3326 | 河西   | 兰1201  | 兰12        | 河西供电服务中心     | 1000      | 146.9200 | 14.69%   | 0                  | 653.1          |
| 3327 | 河西   | 隆1302  | 隆13        | 河西供电服务中心     | 630       | 114.2800 | 18.14%   | 0                  | 389.7          |
| 3328 | 河西   | 琼1903甲 | 琼19        | 河西供电服务中心     | 1000      | 250.8900 | 25.09%   | 0                  | 549.1          |
| 3329 | 河西   | 丽5302甲 | 丽53        | 河西供电服务中心     | 1000      | 208.0080 | 20.80%   | 0                  | 592.0          |
| 3330 | 河西   | 兰3201甲 | 兰32        | 河西供电服务中心     | 630       | 131.8800 | 20.93%   | 0                  | 372.1          |
| 3331 | 河西   | 92609  | 926        | 河西供电服务中心     | 630       | 163.1800 | 25.90%   | 0                  | 340.8          |
| 3332 | 河西   | 江2107乙 | 江21        | 河西供电服务中心     | 800       | 179.6640 | 22.46%   | 0                  | 460.3          |
| 3333 | 河西   | 江2202甲 | 江22        | 河西供电服务中心     | 630       | 158.7360 | 25.20%   | 0                  | 345.3          |
| 3334 | 河西   | 双3102  | 双31        | 河西供电服务中心     | 630       | 134.2560 | 21.31%   | 0                  | 369.7          |
| 3335 | 河西   | 双4412  | 双44        | 河西供电服务中心     | 630       | 215.3800 | 34.19%   | 0                  | 288.6          |
| 3336 | 河西   | 永8815  | 永88        | 河西供电服务中心     | 630       | 301.2800 | 47.82%   | 0                  | 202.7          |
| 3337 | 河西   | 隆1105  | 隆11        | 河西供电服务中心     | 400       | 226.1920 | 56.55%   | 0                  | 93.8           |
| 3338 | 河西   | 兰3114  | 兰31        | 河西供电服务中心     | 400       | 134.0800 | 33.52%   | 0                  | 185.9          |
| 3339 | 河西   | 44621乙 | 446        | 河西供电服务中心     | 630       | 128.2600 | 20.36%   | 0                  | 375.7          |
| 3340 | 河西   | 土3509  | 土35        | 河西供电服务中心     | 630       | 155.2800 | 24.65%   | 0                  | 348.7          |
| 3341 | 河西   | 兰1305甲 | 兰13        | 河西供电服务中心     | 630       | 161.2800 | 25.60%   | 0                  | 342.7          |
| 3342 | 河西   | 江1105  | 江11        | 河西供电服务中心     | 800       | 177.3900 | 22.17%   | 0                  | 462.6          |
| 3343 | 河西   | 纪1611  | 纪16        | 河西供电服务中心     | 400       | 116.2200 | 29.06%   | 0                  | 203.8          |
| 3344 | 河西   | 地3208  | 地32        | 河西供电服务中心     | 630       | 200.5200 | 31.83%   | 0                  | 303.5          |
| 3345 | 河西   | 长1403乙 | 长14        | 河西供电服务中心     | 500       | 151.9800 | 30.40%   | 0                  | 248.0          |
| 3346 | 河西   | 江1102乙 | 江11        | 河西供电服务中心     | 800       | 239.4480 | 29.93%   | 0                  | 400.6          |
| 3347 | 河西   | 44601甲 | 446        | 河西供电服务中心     | 500       | 87.8880  | 17.58%   | 0                  | 312.1          |
| 3348 | 河西   | 苏9615  | 苏96        | 河西供电服务中心     | 315       | 86.6800  | 27.52%   | 0                  | 165.3          |
| 3349 | 河西   | 永7303  | 永73        | 河西供电服务中心     | 500       | 120.5600 | 24.11%   | 0                  | 279.4          |
| 3350 | 河西   | 双5513甲 | 双55        | 河西供电服务中心     | 630       | 136.9920 | 21.74%   | 0                  | 367.0          |
| 3351 | 河西   | 双3104乙 | 双31        | 河西供电服务中心     | 630       | 193.0560 | 30.64%   | 0                  | 310.9          |
| 3352 | 河西   | 丽7516  | 丽75        | 河西供电服务中心     | 500       | 179.2650 | 35.85%   | 0                  | 220.7          |
| 3353 | 河西   | 双5409乙 | 双54        | 河西供电服务中心     | 630       | 204.5400 | 32.47%   | 0                  | 299.5          |
| 3354 | 河西   | 琼1511  | 琼15        | 河西供电服务中心     | 630       | 127.2000 | 20.19%   | 0                  | 376.8          |
| 3355 | 河西   | 92203甲 | 922        | 河西供电服务中心     | 630       | 134.5440 | 21.36%   | 0                  | 369.5          |
| 3356 | 河西   | 复4409甲 | 复44        | 河西供电服务中心     | 630       | 161.0200 | 25.56%   | 0                  | 343.0          |
| 3357 | 河西   | 84404  | 844        | 河西供电服务中心     | 400       | 90.0960  | 22.52%   | 0                  | 229.9          |
| 3358 | 河西   | 86330  | 863        | 河西供电服务中心     | 500       | 91.3050  | 18.26%   | 0                  | 308.7          |

| 序号   | 行政区域 | 台区名称   | 所属10千伏线路名称 | 管理单位（供电服务中心） | 额定容量（kVA） | 最大负荷（kW） | 最大负载率（%） | 台区最大负荷日后需预留容量（kVA） | 用电报装可开放容量（kVA） |
|------|------|--------|------------|--------------|-----------|----------|----------|--------------------|----------------|
| 3359 | 河西   | 兰2103甲 | 兰21        | 河西供电服务中心     | 800       | 158.2000 | 19.78%   | 0                  | 481.8          |
| 3360 | 河西   | 84512  | 845        | 河西供电服务中心     | 630       | 209.2400 | 33.21%   | 0                  | 294.8          |
| 3361 | 河西   | 利3410  | 利34        | 河西供电服务中心     | 315       | 70.2600  | 22.30%   | 0                  | 181.7          |
| 3362 | 河西   | 兰3504  | 兰35        | 河西供电服务中心     | 630       | 184.2600 | 29.25%   | 0                  | 319.7          |
| 3363 | 河西   | 苏9401甲 | 苏94        | 河西供电服务中心     | 630       | 314.4000 | 49.90%   | 0                  | 189.6          |
| 3364 | 河西   | 双3103  | 双31        | 河西供电服务中心     | 630       | 135.0720 | 21.44%   | 0                  | 368.9          |
| 3365 | 河西   | 兰3309  | 兰33        | 河西供电服务中心     | 1000      | 132.3300 | 13.23%   | 0                  | 667.7          |
| 3366 | 河西   | 双4208甲 | 双42        | 河西供电服务中心     | 500       | 169.2800 | 33.86%   | 0                  | 230.7          |
| 3367 | 河西   | 44807  | 448        | 河西供电服务中心     | 630       | 195.3800 | 31.01%   | 0                  | 308.6          |
| 3368 | 河西   | 纪3401  | 纪34        | 河西供电服务中心     | 630       | 156.7600 | 24.88%   | 0                  | 347.2          |
| 3369 | 河西   | 44204  | 442        | 河西供电服务中心     | 630       | 154.1200 | 24.46%   | 0                  | 349.9          |
| 3370 | 河西   | 92518  | 925        | 河西供电服务中心     | 630       | 145.9400 | 23.17%   | 0                  | 358.1          |
| 3371 | 河西   | 土2106乙 | 土21        | 河西供电服务中心     | 630       | 258.8600 | 41.09%   | 0                  | 245.1          |
| 3372 | 河西   | 土2311  | 土23        | 河西供电服务中心     | 1000      | 229.2000 | 22.92%   | 0                  | 570.8          |
| 3373 | 河西   | 91608  | 916        | 河西供电服务中心     | 630       | 143.2200 | 22.73%   | 0                  | 360.8          |
| 3374 | 河西   | 兰1809乙 | 兰18        | 河西供电服务中心     | 800       | 147.0480 | 18.38%   | 0                  | 493.0          |
| 3375 | 河西   | 纪1303  | 纪13        | 河西供电服务中心     | 630       | 154.8200 | 24.57%   | 0                  | 349.2          |
| 3376 | 河西   | 84406  | 844        | 河西供电服务中心     | 630       | 145.5000 | 23.10%   | 0                  | 358.5          |
| 3377 | 河西   | 兰1506乙 | 兰15        | 河西供电服务中心     | 1000      | 227.2200 | 22.72%   | 0                  | 572.8          |
| 3378 | 河西   | 长3103甲 | 长31        | 河西供电服务中心     | 630       | 158.3800 | 25.14%   | 0                  | 345.6          |
| 3379 | 河西   | 纪1507  | 纪15        | 河西供电服务中心     | 630       | 130.1200 | 20.65%   | 0                  | 373.9          |
| 3380 | 河西   | 丽7803  | 丽78        | 河西供电服务中心     | 630       | 133.5800 | 21.20%   | 0                  | 370.4          |
| 3381 | 河西   | 甲1103  | 甲11        | 河西供电服务中心     | 630       | 155.6800 | 24.71%   | 0                  | 348.3          |
| 3382 | 河西   | 16918  | 169        | 河西供电服务中心     | 630       | 156.4200 | 24.83%   | 0                  | 347.6          |
| 3383 | 河西   | 兰3106  | 兰31        | 河西供电服务中心     | 500       | 114.9800 | 23.00%   | 0                  | 285.0          |
| 3384 | 河西   | 双3107乙 | 双31        | 河西供电服务中心     | 500       | 132.3040 | 26.46%   | 0                  | 267.7          |
| 3385 | 河西   | 复2304乙 | 复23        | 河西供电服务中心     | 800       | 176.8320 | 22.10%   | 0                  | 463.2          |
| 3386 | 河西   | 兰2613  | 兰26        | 河西供电服务中心     | 500       | 116.3850 | 23.28%   | 0                  | 283.6          |
| 3387 | 河西   | 琼1701  | 琼17        | 河西供电服务中心     | 800       | 145.4880 | 18.19%   | 0                  | 494.5          |
| 3388 | 河西   | 兰3301乙 | 兰33        | 河西供电服务中心     | 800       | 188.0400 | 23.51%   | 0                  | 452.0          |
| 3389 | 河西   | 兰3202  | 兰32        | 河西供电服务中心     | 1000      | 170.8500 | 17.09%   | 0                  | 629.2          |
| 3390 | 河西   | 兰3201乙 | 兰32        | 河西供电服务中心     | 800       | 160.0200 | 20.00%   | 0                  | 480.0          |
| 3391 | 河西   | 利4616甲 | 利46        | 河西供电服务中心     | 500       | 130.3360 | 26.07%   | 0                  | 269.7          |
| 3392 | 河西   | 地3102乙 | 地31        | 河西供电服务中心     | 800       | 178.4640 | 22.31%   | 0                  | 461.5          |
| 3393 | 河西   | 46703乙 | 467        | 河西供电服务中心     | 630       | 121.7000 | 19.32%   | 0                  | 382.3          |

| 序号   | 行政区域 | 台区名称   | 所属10千伏线路名称 | 管理单位（供电服务中心） | 额定容量（kVA） | 最大负荷（kW） | 最大负载率（%） | 台区最大负荷日后需预留容量（kVA） | 用电报装可开放容量（kVA） |
|------|------|--------|------------|--------------|-----------|----------|----------|--------------------|----------------|
| 3394 | 河西   | 兰2605  | 兰26        | 河西供电服务中心     | 630       | 174.6800 | 27.73%   | 0                  | 329.3          |
| 3395 | 河西   | 丽7503乙 | 丽75        | 河西供电服务中心     | 630       | 101.5800 | 16.12%   | 0                  | 402.4          |
| 3396 | 河西   | 土2312  | 土23        | 河西供电服务中心     | 800       | 110.1600 | 13.77%   | 0                  | 529.8          |
| 3397 | 河西   | 轻8103  | 轻81        | 河西供电服务中心     | 630       | 121.8200 | 19.34%   | 0                  | 382.2          |
| 3398 | 河西   | 轻8610  | 轻86        | 河西供电服务中心     | 630       | 186.7200 | 29.64%   | 0                  | 317.3          |
| 3399 | 河西   | 双3802甲 | 双38        | 河西供电服务中心     | 630       | 355.6600 | 56.45%   | 0                  | 148.3          |
| 3400 | 河西   | 双5411甲 | 双54        | 河西供电服务中心     | 630       | 212.5600 | 33.74%   | 0                  | 291.4          |
| 3401 | 河西   | 92907  | 929        | 河西供电服务中心     | 630       | 183.0240 | 29.05%   | 0                  | 321.0          |
| 3402 | 河西   | 兰3713  | 兰37        | 河西供电服务中心     | 400       | 179.7300 | 44.93%   | 0                  | 140.3          |
| 3403 | 河西   | 琼1520  | 琼15        | 河西供电服务中心     | 630       | 127.7600 | 20.28%   | 0                  | 376.2          |
| 3404 | 河西   | 隆2313  | 隆23        | 河西供电服务中心     | 630       | 123.1600 | 19.55%   | 0                  | 380.8          |
| 3405 | 河西   | 轻7503乙 | 轻75        | 河西供电服务中心     | 630       | 180.6400 | 28.67%   | 0                  | 323.4          |
| 3406 | 河西   | 微4508乙 | 微45        | 河西供电服务中心     | 500       | 151.3600 | 30.27%   | 0                  | 248.6          |
| 3407 | 河西   | 地3214乙 | 地32        | 河西供电服务中心     | 630       | 243.8800 | 38.71%   | 0                  | 260.1          |
| 3408 | 河西   | 92210  | 922        | 河西供电服务中心     | 630       | 182.3400 | 28.94%   | 0                  | 321.7          |
| 3409 | 河西   | 甲1604乙 | 甲16        | 河西供电服务中心     | 630       | 119.2500 | 18.93%   | 0                  | 384.8          |
| 3410 | 河西   | 纪3206  | 纪32        | 河西供电服务中心     | 500       | 125.2480 | 25.05%   | 0                  | 274.8          |
| 3411 | 河西   | 兰3406乙 | 兰34        | 河西供电服务中心     | 1000      | 156.1200 | 15.61%   | 0                  | 643.9          |
| 3412 | 河西   | 丽7208乙 | 丽72        | 河西供电服务中心     | 500       | 128.4320 | 25.69%   | 0                  | 271.6          |
| 3413 | 河西   | 纪2601甲 | 纪26        | 河西供电服务中心     | 1000      | 245.6100 | 24.56%   | 0                  | 554.4          |
| 3414 | 河西   | 琼2401乙 | 琼24        | 河西供电服务中心     | 800       | 175.2480 | 21.91%   | 0                  | 464.8          |
| 3415 | 河西   | 永7805乙 | 永78        | 河西供电服务中心     | 630       | 208.4160 | 33.08%   | 0                  | 295.6          |
| 3416 | 河西   | 江2201甲 | 江22        | 河西供电服务中心     | 500       | 141.4080 | 28.28%   | 0                  | 258.6          |
| 3417 | 河西   | 45802  | 458        | 河西供电服务中心     | 400       | 91.5720  | 22.89%   | 0                  | 228.4          |
| 3418 | 河西   | 双3201乙 | 双32        | 河西供电服务中心     | 630       | 198.6300 | 31.53%   | 0                  | 305.4          |
| 3419 | 河西   | 16107  | 161        | 河西供电服务中心     | 400       | 89.1800  | 22.30%   | 0                  | 230.8          |
| 3420 | 河西   | 16701甲 | 167        | 河西供电服务中心     | 630       | 270.7200 | 42.97%   | 0                  | 233.3          |
| 3421 | 河西   | 地3413  | 地34        | 河西供电服务中心     | 630       | 177.2000 | 28.13%   | 0                  | 326.8          |
| 3422 | 河西   | 92910  | 929        | 河西供电服务中心     | 500       | 175.9840 | 35.20%   | 0                  | 224.0          |
| 3423 | 河西   | 轻7308  | 轻73        | 河西供电服务中心     | 630       | 227.8800 | 36.17%   | 0                  | 276.1          |
| 3424 | 河西   | 江2601乙 | 江26        | 河西供电服务中心     | 800       | 164.4000 | 20.55%   | 0                  | 475.6          |
| 3425 | 河西   | 92211  | 922        | 河西供电服务中心     | 630       | 157.4400 | 24.99%   | 0                  | 346.6          |
| 3426 | 河西   | 复2401甲 | 复24        | 河西供电服务中心     | 500       | 244.9920 | 49.00%   | 0                  | 155.0          |
| 3427 | 河西   | 江1303乙 | 江13        | 河西供电服务中心     | 800       | 242.9280 | 30.37%   | 0                  | 397.1          |
| 3428 | 河西   | 土2106甲 | 土21        | 河西供电服务中心     | 630       | 231.1400 | 36.69%   | 0                  | 272.9          |

| 序号   | 行政区域 | 台区名称   | 所属10千伏线路名称 | 管理单位（供电服务中心） | 额定容量（kVA） | 最大负荷（kW） | 最大负载率（%） | 台区最大负荷日后需预留容量（kVA） | 用电报装可开放容量（kVA） |
|------|------|--------|------------|--------------|-----------|----------|----------|--------------------|----------------|
| 3429 | 河西   | 79302  | 793        | 河西供电服务中心     | 500       | 203.8200 | 40.76%   | 0                  | 196.2          |
| 3430 | 河西   | 双5208乙 | 双52        | 河西供电服务中心     | 630       | 230.8800 | 36.65%   | 0                  | 273.1          |
| 3431 | 河西   | 甲3604甲 | 甲36        | 河西供电服务中心     | 630       | 130.5900 | 20.73%   | 0                  | 373.4          |
| 3432 | 河西   | 轻9615甲 | 轻96        | 河西供电服务中心     | 630       | 187.3440 | 29.74%   | 0                  | 316.7          |
| 3433 | 河西   | 92204甲 | 922        | 河西供电服务中心     | 500       | 115.2160 | 23.04%   | 0                  | 284.8          |
| 3434 | 河西   | 兰1506甲 | 兰15        | 河西供电服务中心     | 1000      | 179.3700 | 17.94%   | 0                  | 620.6          |
| 3435 | 河西   | 土3413乙 | 土34        | 河西供电服务中心     | 630       | 92.2080  | 14.64%   | 0                  | 411.8          |
| 3436 | 河西   | 纪2104  | 纪21        | 河西供电服务中心     | 630       | 153.9200 | 24.43%   | 0                  | 350.1          |
| 3437 | 河西   | 甲3101甲 | 甲31        | 河西供电服务中心     | 800       | 169.2720 | 21.16%   | 0                  | 470.7          |
| 3438 | 河西   | 地3102甲 | 地31        | 河西供电服务中心     | 800       | 214.5120 | 26.81%   | 0                  | 425.5          |
| 3439 | 河西   | 苏9704  | 苏97        | 河西供电服务中心     | 1000      | 491.2000 | 49.12%   | 0                  | 308.8          |
| 3440 | 河西   | 利2607乙 | 利26        | 河西供电服务中心     | 630       | 155.3600 | 24.66%   | 0                  | 348.6          |
| 3441 | 河西   | 土2313甲 | 土23        | 河西供电服务中心     | 1000      | 216.4200 | 21.64%   | 0                  | 583.6          |
| 3442 | 河西   | 土3325  | 土33        | 河西供电服务中心     | 630       | 171.3600 | 27.20%   | 0                  | 332.6          |
| 3443 | 河西   | 地3402  | 地34        | 河西供电服务中心     | 630       | 178.1200 | 28.27%   | 0                  | 325.9          |
| 3444 | 河西   | 长3704  | 长37        | 河西供电服务中心     | 400       | 83.9280  | 20.98%   | 0                  | 236.1          |
| 3445 | 河西   | 轻8505  | 轻85        | 河西供电服务中心     | 630       | 233.3280 | 37.04%   | 0                  | 270.7          |
| 3446 | 河西   | 纪1203  | 纪12        | 河西供电服务中心     | 630       | 139.3000 | 22.11%   | 0                  | 364.7          |
| 3447 | 河西   | 甲3103  | 甲31        | 河西供电服务中心     | 630       | 148.1000 | 23.51%   | 0                  | 355.9          |
| 3448 | 河西   | 46318甲 | 463        | 河西供电服务中心     | 800       | 182.2560 | 22.78%   | 0                  | 457.7          |
| 3449 | 河西   | 甲1401甲 | 甲14        | 河西供电服务中心     | 800       | 184.7280 | 23.09%   | 0                  | 455.3          |
| 3450 | 河西   | 利4203甲 | 利42        | 河西供电服务中心     | 1000      | 320.6000 | 32.06%   | 0                  | 479.4          |
| 3451 | 河西   | 永9703  | 永97        | 河西供电服务中心     | 630       | 134.1800 | 21.30%   | 0                  | 369.8          |
| 3452 | 河西   | 16920  | 169        | 河西供电服务中心     | 400       | 118.6800 | 29.67%   | 0                  | 201.3          |
| 3453 | 河西   | 46318乙 | 463        | 河西供电服务中心     | 800       | 194.4480 | 24.31%   | 0                  | 445.6          |
| 3454 | 河西   | 双4617  | 双46        | 河西供电服务中心     | 630       | 216.0000 | 34.29%   | 0                  | 288.0          |
| 3455 | 河西   | 纪1301  | 纪13        | 河西供电服务中心     | 630       | 145.7800 | 23.14%   | 0                  | 358.2          |
| 3456 | 河西   | 79205  | 792        | 河西供电服务中心     | 315       | 168.7300 | 53.57%   | 0                  | 83.3           |
| 3457 | 河西   | 土3303  | 土33        | 河西供电服务中心     | 800       | 203.7120 | 25.46%   | 0                  | 436.3          |
| 3458 | 河西   | 甲1603甲 | 甲16        | 河西供电服务中心     | 630       | 145.5200 | 23.10%   | 0                  | 358.5          |
| 3459 | 河西   | 46314  | 463        | 河西供电服务中心     | 400       | 109.9360 | 27.48%   | 0                  | 210.1          |
| 3460 | 河西   | 永7401  | 永74        | 河西供电服务中心     | 500       | 155.9200 | 31.18%   | 0                  | 244.1          |
| 3461 | 河西   | 91610  | 916        | 河西供电服务中心     | 1000      | 151.8900 | 15.19%   | 0                  | 648.1          |
| 3462 | 河西   | 丽5807  | 丽58        | 河西供电服务中心     | 630       | 124.9000 | 19.83%   | 0                  | 379.1          |
| 3463 | 河西   | 长3104乙 | 长31        | 河西供电服务中心     | 630       | 220.5200 | 35.00%   | 0                  | 283.5          |

| 序号   | 行政区域 | 台区名称     | 所属10千伏线路名称 | 管理单位（供电服务中心） | 额定容量（kVA） | 最大负荷（kW） | 最大负载率（%） | 台区最大负荷日后需预留容量（kVA） | 用电报装可开放容量（kVA） |
|------|------|----------|------------|--------------|-----------|----------|----------|--------------------|----------------|
| 3464 | 河西   | 纪1206    | 纪12        | 河西供电服务中心     | 500       | 147.9520 | 29.59%   | 0                  | 252.0          |
| 3465 | 河西   | 土3607    | 土36        | 河西供电服务中心     | 400       | 139.2160 | 34.80%   | 0                  | 180.8          |
| 3466 | 河西   | 丽7215甲   | 丽72        | 河西供电服务中心     | 630       | 234.1200 | 37.16%   | 0                  | 269.9          |
| 3467 | 河西   | 85306    | 853        | 河西供电服务中心     | 630       | 331.6000 | 52.63%   | 0                  | 172.4          |
| 3468 | 河西   | 丽5808甲   | 丽58        | 河西供电服务中心     | 800       | 168.3300 | 21.04%   | 0                  | 471.7          |
| 3469 | 河西   | 永7810    | 永78        | 河西供电服务中心     | 630       | 200.3200 | 31.80%   | 0                  | 303.7          |
| 3470 | 河西   | 16401    | 164        | 河西供电服务中心     | 400       | 209.2560 | 52.31%   | 0                  | 110.7          |
| 3471 | 河西   | 87305乙   | 873        | 河西供电服务中心     | 800       | 138.3120 | 17.29%   | 0                  | 501.7          |
| 3472 | 河西   | 双3512乙   | 双35        | 河西供电服务中心     | 630       | 232.5840 | 36.92%   | 0                  | 271.4          |
| 3473 | 河西   | 甲2102    | 甲21        | 河西供电服务中心     | 630       | 159.4800 | 25.31%   | 0                  | 344.5          |
| 3474 | 河西   | 地1102    | 地11        | 河西供电服务中心     | 630       | 81.9800  | 13.01%   | 0                  | 422.0          |
| 3475 | 河西   | 苏9304    | 苏93        | 河西供电服务中心     | 400       | 122.7800 | 30.70%   | 0                  | 197.2          |
| 3476 | 河西   | 长2504乙   | 长25        | 河西供电服务中心     | 800       | 176.9760 | 22.12%   | 0                  | 463.0          |
| 3477 | 河西   | 土3301    | 土33        | 河西供电服务中心     | 630       | 208.2600 | 33.06%   | 0                  | 295.7          |
| 3478 | 河西   | 兰3808乙   | 兰38        | 河西供电服务中心     | 1000      | 242.2500 | 24.23%   | 0                  | 557.8          |
| 3479 | 河西   | 丽7505    | 丽75        | 河西供电服务中心     | 400       | 166.4280 | 41.61%   | 0                  | 153.6          |
| 3480 | 河西   | 长1513    | 长15        | 河西供电服务中心     | 630       | 144.1200 | 22.88%   | 0                  | 359.9          |
| 3481 | 河西   | 46621甲   | 466        | 河西供电服务中心     | 630       | 161.0000 | 25.56%   | 0                  | 343.0          |
| 3482 | 河西   | 琼1623甲   | 琼16        | 河西供电服务中心     | 1000      | 117.6300 | 11.76%   | 0                  | 682.4          |
| 3483 | 河西   | 纪1302    | 纪13        | 河西供电服务中心     | 630       | 157.5800 | 25.01%   | 0                  | 346.4          |
| 3484 | 河西   | 长1105甲   | 长11        | 河西供电服务中心     | 630       | 202.2000 | 32.10%   | 0                  | 301.8          |
| 3485 | 河西   | 利4606    | 利46        | 河西供电服务中心     | 630       | 191.4000 | 30.38%   | 0                  | 312.6          |
| 3486 | 河西   | 土3206乙   | 土32        | 河西供电服务中心     | 1000      | 244.1040 | 24.41%   | 0                  | 555.9          |
| 3487 | 河西   | 江2604    | 江26        | 河西供电服务中心     | 1000      | 186.8100 | 18.68%   | 0                  | 613.2          |
| 3488 | 河西   | 利2102乙   | 利21        | 河西供电服务中心     | 630       | 195.2200 | 30.99%   | 0                  | 308.8          |
| 3489 | 河西   | 地2528    | 地25        | 河西供电服务中心     | 630       | 212.3200 | 33.70%   | 0                  | 291.7          |
| 3490 | 河西   | 甲1604甲   | 甲16        | 河西供电服务中心     | 630       | 137.4600 | 21.82%   | 0                  | 366.5          |
| 3491 | 河西   | 丽6408    | 丽64        | 河西供电服务中心     | 800       | 148.8900 | 18.61%   | 0                  | 491.1          |
| 3492 | 河西   | 双4206    | 双42        | 河西供电服务中心     | 630       | 170.5400 | 27.07%   | 0                  | 333.5          |
| 3493 | 河西   | 轻8106    | 轻81        | 河西供电服务中心     | 630       | 131.6800 | 20.90%   | 0                  | 372.3          |
| 3494 | 河西   | 45409    | 454        | 河西供电服务中心     | 630       | 213.6600 | 33.91%   | 0                  | 290.3          |
| 3495 | 河西   | 丽7204甲   | 丽72        | 河西供电服务中心     | 1000      | 210.4200 | 21.04%   | 0                  | 589.6          |
| 3496 | 河西   | 永8806    | 永88        | 河西供电服务中心     | 630       | 162.8200 | 25.84%   | 0                  | 341.2          |
| 3497 | 河西   | 丽7519    | 丽75        | 河西供电服务中心     | 630       | 156.9600 | 24.91%   | 0                  | 347.0          |
| 3498 | 河西   | 集5413HK乙 | 集54        | 河西供电服务中心     | 800       | 304.7520 | 38.09%   | 0                  | 335.2          |

| 序号   | 行政区域 | 台区名称   | 所属10千伏线路名称 | 管理单位（供电服务中心） | 额定容量（kVA） | 最大负荷（kW） | 最大负载率（%） | 台区最大负荷日后需预留容量（kVA） | 用电报装可开放容量（kVA） |
|------|------|--------|------------|--------------|-----------|----------|----------|--------------------|----------------|
| 3499 | 河西   | 16702  | 167        | 河西供电服务中心     | 630       | 215.5600 | 34.22%   | 0                  | 288.4          |
| 3500 | 河西   | 双3603  | 双36        | 河西供电服务中心     | 630       | 195.0400 | 30.96%   | 0                  | 309.0          |
| 3501 | 河西   | 永7701甲 | 永77        | 河西供电服务中心     | 630       | 161.1840 | 25.58%   | 0                  | 342.8          |
| 3502 | 河西   | 利4608乙 | 利46        | 河西供电服务中心     | 1000      | 157.3200 | 15.73%   | 0                  | 642.7          |
| 3503 | 河西   | 轻8606乙 | 轻86        | 河西供电服务中心     | 800       | 291.3360 | 36.42%   | 0                  | 348.7          |
| 3504 | 河西   | 双5206甲 | 双52        | 河西供电服务中心     | 630       | 173.8500 | 27.60%   | 0                  | 330.2          |
| 3505 | 河西   | 双4608  | 双46        | 河西供电服务中心     | 500       | 142.9200 | 28.58%   | 0                  | 257.1          |
| 3506 | 河西   | 79213  | 792        | 河西供电服务中心     | 400       | 148.3900 | 37.10%   | 0                  | 171.6          |
| 3507 | 河西   | 双5204  | 双52        | 河西供电服务中心     | 630       | 193.7200 | 30.75%   | 0                  | 310.3          |
| 3508 | 河西   | 土3410乙 | 土34        | 河西供电服务中心     | 630       | 168.0720 | 26.68%   | 0                  | 335.9          |
| 3509 | 河西   | 丽6409  | 丽64        | 河西供电服务中心     | 630       | 218.7800 | 34.73%   | 0                  | 285.2          |
| 3510 | 河西   | 兰3509乙 | 兰35        | 河西供电服务中心     | 800       | 164.5680 | 20.57%   | 0                  | 475.4          |
| 3511 | 河西   | 92505乙 | 925        | 河西供电服务中心     | 630       | 143.3040 | 22.75%   | 0                  | 360.7          |
| 3512 | 河西   | 丽5805  | 丽58        | 河西供电服务中心     | 630       | 140.1400 | 22.24%   | 0                  | 363.9          |
| 3513 | 河西   | 兰3512  | 兰35        | 河西供电服务中心     | 500       | 116.0600 | 23.21%   | 0                  | 283.9          |
| 3514 | 河西   | 86332  | 863        | 河西供电服务中心     | 630       | 630.0000 | 100.00%  | 0                  | 0.0            |
| 3515 | 河西   | 17102  | 171        | 河西供电服务中心     | 630       | 158.2400 | 25.12%   | 0                  | 345.8          |
| 3516 | 河西   | 92506乙 | 925        | 河西供电服务中心     | 630       | 158.2560 | 25.12%   | 0                  | 345.7          |
| 3517 | 河西   | 17204  | 172        | 河西供电服务中心     | 315       | 151.5400 | 48.11%   | 0                  | 100.5          |
| 3518 | 河西   | 轻8507  | 轻85        | 河西供电服务中心     | 500       | 129.6480 | 25.93%   | 0                  | 270.4          |
| 3519 | 河西   | 丽7214甲 | 丽72        | 河西供电服务中心     | 500       | 174.8200 | 34.96%   | 0                  | 225.2          |
| 3520 | 河西   | 兰2103乙 | 兰21        | 河西供电服务中心     | 630       | 161.1400 | 25.58%   | 0                  | 342.9          |
| 3521 | 河西   | 46317甲 | 463        | 河西供电服务中心     | 800       | 193.6080 | 24.20%   | 0                  | 446.4          |
| 3522 | 河西   | 46506乙 | 465        | 河西供电服务中心     | 630       | 178.7280 | 28.37%   | 0                  | 325.3          |
| 3523 | 河西   | 44308甲 | 443        | 河西供电服务中心     | 630       | 126.5200 | 20.08%   | 0                  | 377.5          |
| 3524 | 河西   | 兰2612  | 兰26        | 河西供电服务中心     | 1000      | 247.8300 | 24.78%   | 0                  | 552.2          |
| 3525 | 河西   | 利2103  | 利21        | 河西供电服务中心     | 630       | 178.1200 | 28.27%   | 0                  | 325.9          |
| 3526 | 河西   | 利3509  | 利35        | 河西供电服务中心     | 630       | 172.7400 | 27.42%   | 0                  | 331.3          |
| 3527 | 河西   | 92509  | 925        | 河西供电服务中心     | 630       | 136.2800 | 21.63%   | 0                  | 367.7          |
| 3528 | 河西   | 兰3203  | 兰32        | 河西供电服务中心     | 1000      | 242.8800 | 24.29%   | 0                  | 557.1          |
| 3529 | 河西   | 纪1508  | 纪15        | 河西供电服务中心     | 630       | 225.0800 | 35.73%   | 0                  | 278.9          |
| 3530 | 河西   | 琼1423  | 琼14        | 河西供电服务中心     | 630       | 202.6300 | 32.16%   | 0                  | 301.4          |
| 3531 | 河西   | 轻9602  | 轻96        | 河西供电服务中心     | 1000      | 208.5900 | 20.86%   | 0                  | 591.4          |
| 3532 | 河西   | 土3601乙 | 土36        | 河西供电服务中心     | 630       | 186.9800 | 29.68%   | 0                  | 317.0          |
| 3533 | 河西   | 轻7801  | 轻78        | 河西供电服务中心     | 630       | 182.9400 | 29.04%   | 0                  | 321.1          |

| 序号   | 行政区域 | 台区名称   | 所属10千伏线路名称 | 管理单位（供电服务中心） | 额定容量（kVA） | 最大负荷（kW） | 最大负载率（%） | 台区最大负荷日后需预留容量（kVA） | 用电报装可开放容量（kVA） |
|------|------|--------|------------|--------------|-----------|----------|----------|--------------------|----------------|
| 3534 | 河西   | 苏8204  | 苏82        | 河西供电服务中心     | 630       | 185.5000 | 29.44%   | 0                  | 318.5          |
| 3535 | 河西   | 双4613乙 | 双46        | 河西供电服务中心     | 630       | 175.3400 | 27.83%   | 0                  | 328.7          |
| 3536 | 河西   | 甲2201  | 甲22        | 河西供电服务中心     | 1000      | 120.0900 | 12.01%   | 0                  | 679.9          |
| 3537 | 河西   | 双3202乙 | 双32        | 河西供电服务中心     | 630       | 329.2000 | 52.25%   | 0                  | 174.8          |
| 3538 | 河西   | 永9701  | 永97        | 河西供电服务中心     | 630       | 200.2320 | 31.78%   | 0                  | 303.8          |
| 3539 | 河西   | 土2705乙 | 土27        | 河西供电服务中心     | 630       | 117.1800 | 18.60%   | 0                  | 386.8          |
| 3540 | 河西   | 16804  | 168        | 河西供电服务中心     | 500       | 129.5900 | 25.92%   | 0                  | 270.4          |
| 3541 | 河西   | 丽6402乙 | 丽64        | 河西供电服务中心     | 1000      | 277.5900 | 27.76%   | 0                  | 522.4          |
| 3542 | 河西   | 92906  | 929        | 河西供电服务中心     | 630       | 139.1000 | 22.08%   | 0                  | 364.9          |
| 3543 | 河西   | 84522  | 845        | 河西供电服务中心     | 630       | 231.1800 | 36.70%   | 0                  | 272.8          |
| 3544 | 河西   | 纪3208甲 | 纪32        | 河西供电服务中心     | 800       | 232.0080 | 29.00%   | 0                  | 408.0          |
| 3545 | 河西   | 兰1301乙 | 兰13        | 河西供电服务中心     | 630       | 179.4200 | 28.48%   | 0                  | 324.6          |
| 3546 | 河西   | 轻8405乙 | 轻84        | 河西供电服务中心     | 400       | 140.3400 | 35.09%   | 0                  | 179.7          |
| 3547 | 河西   | 永9802乙 | 永98        | 河西供电服务中心     | 800       | 188.5200 | 23.57%   | 0                  | 451.5          |
| 3548 | 河西   | 92201  | 922        | 河西供电服务中心     | 630       | 339.6600 | 53.91%   | 0                  | 164.3          |
| 3549 | 河西   | 丽5707乙 | 丽57        | 河西供电服务中心     | 1000      | 177.3840 | 17.74%   | 0                  | 622.6          |
| 3550 | 河西   | 轻8406  | 轻84        | 河西供电服务中心     | 630       | 238.0800 | 37.79%   | 0                  | 265.9          |
| 3551 | 河西   | 苏9313  | 苏93        | 河西供电服务中心     | 400       | 102.2400 | 25.56%   | 0                  | 217.8          |
| 3552 | 河西   | 纪3612  | 纪36        | 河西供电服务中心     | 315       | 201.5400 | 63.98%   | 0                  | 50.5           |
| 3553 | 河西   | 双5512乙 | 双55        | 河西供电服务中心     | 630       | 140.8560 | 22.36%   | 0                  | 363.1          |
| 3554 | 河西   | 长3801乙 | 长38        | 河西供电服务中心     | 630       | 168.3360 | 26.72%   | 0                  | 335.7          |
| 3555 | 河西   | 双5210  | 双52        | 河西供电服务中心     | 630       | 159.8000 | 25.37%   | 0                  | 344.2          |
| 3556 | 河西   | 兰2102甲 | 兰21        | 河西供电服务中心     | 1000      | 262.5300 | 26.25%   | 0                  | 537.5          |
| 3557 | 河西   | 纪1511  | 纪15        | 河西供电服务中心     | 630       | 195.8200 | 31.08%   | 0                  | 308.2          |
| 3558 | 河西   | 琼1332  | 琼13        | 河西供电服务中心     | 400       | 133.9000 | 33.48%   | 0                  | 186.1          |
| 3559 | 河西   | 复2302  | 复23        | 河西供电服务中心     | 630       | 180.6720 | 28.68%   | 0                  | 323.3          |
| 3560 | 河西   | 兰2804乙 | 兰28        | 河西供电服务中心     | 630       | 130.6200 | 20.73%   | 0                  | 373.4          |
| 3561 | 河西   | 甲1605甲 | 甲16        | 河西供电服务中心     | 630       | 161.9600 | 25.71%   | 0                  | 342.0          |
| 3562 | 河西   | 87804  | 878        | 河西供电服务中心     | 630       | 126.3200 | 20.05%   | 0                  | 377.7          |
| 3563 | 河西   | 丽6418乙 | 丽64        | 河西供电服务中心     | 630       | 303.3800 | 48.16%   | 0                  | 200.6          |
| 3564 | 河西   | 44305乙 | 443        | 河西供电服务中心     | 800       | 200.6880 | 25.09%   | 0                  | 439.3          |
| 3565 | 河西   | 利2201甲 | 利22        | 河西供电服务中心     | 630       | 231.7600 | 36.79%   | 0                  | 272.2          |
| 3566 | 河西   | 地1101甲 | 地11        | 河西供电服务中心     | 800       | 64.6560  | 8.08%    | 0                  | 575.3          |
| 3567 | 河西   | 纪3404  | 纪34        | 河西供电服务中心     | 630       | 127.0600 | 20.17%   | 0                  | 376.9          |
| 3568 | 河西   | 双3206  | 双32        | 河西供电服务中心     | 630       | 169.1760 | 26.85%   | 0                  | 334.8          |

| 序号   | 行政区域 | 台区名称   | 所属10千伏线路名称 | 管理单位（供电服务中心） | 额定容量（kVA） | 最大负荷（kW） | 最大负载率（%） | 台区最大负荷日后需预留容量（kVA） | 用电报装可开放容量（kVA） |
|------|------|--------|------------|--------------|-----------|----------|----------|--------------------|----------------|
| 3569 | 河西   | 长1401甲 | 长14        | 河西供电服务中心     | 630       | 214.6400 | 34.07%   | 0                  | 289.4          |
| 3570 | 河西   | 轻8503  | 轻85        | 河西供电服务中心     | 630       | 191.4000 | 30.38%   | 0                  | 312.6          |
| 3571 | 河西   | 纪1312  | 纪13        | 河西供电服务中心     | 630       | 153.7800 | 24.41%   | 0                  | 350.2          |
| 3572 | 河西   | 江3702  | 江37        | 河西供电服务中心     | 500       | 214.5760 | 42.92%   | 0                  | 185.4          |
| 3573 | 河西   | 16805  | 168        | 河西供电服务中心     | 500       | 99.1650  | 19.83%   | 0                  | 300.8          |
| 3574 | 河西   | 地6214乙 | 地62        | 河西供电服务中心     | 630       | 95.0200  | 15.08%   | 0                  | 409.0          |
| 3575 | 河西   | 46701乙 | 467        | 河西供电服务中心     | 630       | 184.8240 | 29.34%   | 0                  | 319.2          |
| 3576 | 河西   | 16205  | 162        | 河西供电服务中心     | 630       | 147.5800 | 23.43%   | 0                  | 356.4          |
| 3577 | 河西   | 复2304甲 | 复23        | 河西供电服务中心     | 800       | 176.2320 | 22.03%   | 0                  | 463.8          |
| 3578 | 河西   | 兰3302甲 | 兰33        | 河西供电服务中心     | 800       | 249.9360 | 31.24%   | 0                  | 390.1          |
| 3579 | 河西   | 双4621  | 双46        | 河西供电服务中心     | 630       | 211.5400 | 33.58%   | 0                  | 292.5          |
| 3580 | 河西   | 丽5707甲 | 丽57        | 河西供电服务中心     | 1000      | 239.7600 | 23.98%   | 0                  | 560.2          |
| 3581 | 河西   | 长3513甲 | 长35        | 河西供电服务中心     | 630       | 168.8160 | 26.80%   | 0                  | 335.2          |
| 3582 | 河西   | 地3205乙 | 地32        | 河西供电服务中心     | 500       | 93.1600  | 18.63%   | 0                  | 306.8          |
| 3583 | 河西   | 地2505甲 | 地25        | 河西供电服务中心     | 630       | 224.4600 | 35.63%   | 0                  | 279.5          |
| 3584 | 河西   | 甲3604乙 | 甲36        | 河西供电服务中心     | 630       | 121.5600 | 19.30%   | 0                  | 382.4          |
| 3585 | 河西   | 丽5316甲 | 丽53        | 河西供电服务中心     | 630       | 183.0000 | 29.05%   | 0                  | 321.0          |
| 3586 | 河西   | 利2201乙 | 利22        | 河西供电服务中心     | 630       | 203.4000 | 32.29%   | 0                  | 300.6          |
| 3587 | 河西   | 双4207  | 双42        | 河西供电服务中心     | 630       | 226.2400 | 35.91%   | 0                  | 277.8          |
| 3588 | 河西   | 江2201乙 | 江22        | 河西供电服务中心     | 630       | 166.8960 | 26.49%   | 0                  | 337.1          |
| 3589 | 河西   | 92207  | 922        | 河西供电服务中心     | 630       | 176.7800 | 28.06%   | 0                  | 327.2          |
| 3590 | 河西   | 44308乙 | 443        | 河西供电服务中心     | 630       | 120.6800 | 19.16%   | 0                  | 383.3          |
| 3591 | 河西   | 双3512甲 | 双35        | 河西供电服务中心     | 630       | 213.9360 | 33.96%   | 0                  | 290.1          |
| 3592 | 河西   | 丽6402甲 | 丽64        | 河西供电服务中心     | 1000      | 256.8000 | 25.68%   | 0                  | 543.2          |
| 3593 | 河西   | 84814  | 848        | 河西供电服务中心     | 630       | 314.3800 | 49.90%   | 0                  | 189.6          |
| 3594 | 河西   | 双4411甲 | 双44        | 河西供电服务中心     | 630       | 213.8400 | 33.94%   | 0                  | 290.2          |
| 3595 | 河西   | 丽5313乙 | 丽53        | 河西供电服务中心     | 500       | 157.0800 | 31.42%   | 0                  | 242.9          |
| 3596 | 河西   | 纪1313甲 | 纪13        | 河西供电服务中心     | 800       | 142.8720 | 17.86%   | 0                  | 497.1          |
| 3597 | 河西   | 琼1413  | 琼14        | 河西供电服务中心     | 630       | 182.7100 | 29.00%   | 0                  | 321.3          |
| 3598 | 河西   | 甲1603乙 | 甲16        | 河西供电服务中心     | 500       | 130.9120 | 26.18%   | 0                  | 269.1          |
| 3599 | 河西   | 轻8412  | 轻84        | 河西供电服务中心     | 630       | 206.7400 | 32.82%   | 0                  | 297.3          |
| 3600 | 河西   | 92610  | 926        | 河西供电服务中心     | 630       | 165.8400 | 26.32%   | 0                  | 338.2          |
| 3601 | 河西   | 46418乙 | 464        | 河西供电服务中心     | 630       | 152.1600 | 24.15%   | 0                  | 351.8          |
| 3602 | 河西   | 利4610  | 利46        | 河西供电服务中心     | 800       | 215.8560 | 26.98%   | 0                  | 424.1          |
| 3603 | 河西   | 丽5808乙 | 丽58        | 河西供电服务中心     | 800       | 242.6700 | 30.33%   | 0                  | 397.3          |

| 序号   | 行政区域 | 台区名称   | 所属10千伏线路名称 | 管理单位（供电服务中心） | 额定容量（kVA） | 最大负荷（kW） | 最大负载率（%） | 台区最大负荷日后需预留容量（kVA） | 用电报装可开放容量（kVA） |
|------|------|--------|------------|--------------|-----------|----------|----------|--------------------|----------------|
| 3604 | 河西   | 长1402乙 | 长14        | 河西供电服务中心     | 630       | 217.5800 | 34.54%   | 0                  | 286.4          |
| 3605 | 河西   | 44303  | 443        | 河西供电服务中心     | 630       | 230.1800 | 36.54%   | 0                  | 273.8          |
| 3606 | 河西   | 轻7512  | 轻75        | 河西供电服务中心     | 630       | 192.0800 | 30.49%   | 0                  | 311.9          |
| 3607 | 河西   | 双3613乙 | 双36        | 河西供电服务中心     | 630       | 207.2600 | 32.90%   | 0                  | 296.7          |
| 3608 | 河西   | 土3401  | 土34        | 河西供电服务中心     | 630       | 124.0400 | 19.69%   | 0                  | 380.0          |
| 3609 | 河西   | 地6207甲 | 地62        | 河西供电服务中心     | 500       | 160.5000 | 32.10%   | 0                  | 239.5          |
| 3610 | 河西   | 44621甲 | 446        | 河西供电服务中心     | 630       | 118.9000 | 18.87%   | 0                  | 385.1          |
| 3611 | 河西   | 兰3703  | 兰37        | 河西供电服务中心     | 315       | 84.7300  | 26.90%   | 0                  | 167.3          |
| 3612 | 河西   | 91605  | 916        | 河西供电服务中心     | 500       | 158.1750 | 31.64%   | 0                  | 241.8          |
| 3613 | 河西   | 甲2801甲 | 甲28        | 河西供电服务中心     | 630       | 159.0000 | 25.24%   | 0                  | 345.0          |
| 3614 | 河西   | 江3503  | 江35        | 河西供电服务中心     | 630       | 237.3000 | 37.67%   | 0                  | 266.7          |
| 3615 | 河西   | 纪2103甲 | 纪21        | 河西供电服务中心     | 800       | 250.8000 | 31.35%   | 0                  | 389.2          |
| 3616 | 河西   | 复2301甲 | 复23        | 河西供电服务中心     | 630       | 187.5120 | 29.76%   | 0                  | 316.5          |
| 3617 | 河西   | 轻8511  | 轻85        | 河西供电服务中心     | 400       | 103.6560 | 25.91%   | 0                  | 216.3          |
| 3618 | 河西   | 丽7206  | 丽72        | 河西供电服务中心     | 630       | 303.0800 | 48.11%   | 0                  | 200.9          |
| 3619 | 河西   | 利2109  | 利21        | 河西供电服务中心     | 630       | 172.3000 | 27.35%   | 0                  | 331.7          |
| 3620 | 河西   | 苏8206  | 苏82        | 河西供电服务中心     | 400       | 127.7760 | 31.94%   | 0                  | 192.2          |
| 3621 | 河西   | 46621乙 | 466        | 河西供电服务中心     | 630       | 153.3000 | 24.33%   | 0                  | 350.7          |
| 3622 | 河西   | 84304甲 | 843        | 河西供电服务中心     | 800       | 145.7280 | 18.22%   | 0                  | 494.3          |
| 3623 | 河西   | 利3407  | 利34        | 河西供电服务中心     | 630       | 181.7600 | 28.85%   | 0                  | 322.2          |
| 3624 | 河西   | 丽6404  | 丽64        | 河西供电服务中心     | 630       | 200.2600 | 31.79%   | 0                  | 303.7          |
| 3625 | 河西   | 45702  | 457        | 河西供电服务中心     | 630       | 191.4000 | 30.38%   | 0                  | 312.6          |
| 3626 | 河西   | 利4605  | 利46        | 河西供电服务中心     | 630       | 198.5600 | 31.52%   | 0                  | 305.4          |
| 3627 | 河西   | 隆1705  | 隆17        | 河西供电服务中心     | 400       | 250.3080 | 62.58%   | 0                  | 69.7           |
| 3628 | 河西   | 79210  | 792        | 河西供电服务中心     | 400       | 155.7000 | 38.93%   | 0                  | 164.3          |
| 3629 | 河西   | 利2105  | 利21        | 河西供电服务中心     | 630       | 194.8600 | 30.93%   | 0                  | 309.1          |
| 3630 | 河西   | 丽5804甲 | 丽58        | 河西供电服务中心     | 500       | 137.3800 | 27.48%   | 0                  | 262.6          |
| 3631 | 河西   | 纪3208乙 | 纪32        | 河西供电服务中心     | 800       | 200.5680 | 25.07%   | 0                  | 439.4          |
| 3632 | 河西   | 甲1602乙 | 甲16        | 河西供电服务中心     | 630       | 140.4400 | 22.29%   | 0                  | 363.6          |
| 3633 | 河西   | 轻8301甲 | 轻83        | 河西供电服务中心     | 630       | 181.8000 | 28.86%   | 0                  | 322.2          |
| 3634 | 河西   | 兰2401乙 | 兰24        | 河西供电服务中心     | 800       | 142.2960 | 17.79%   | 0                  | 497.7          |
| 3635 | 河西   | 92501  | 925        | 河西供电服务中心     | 630       | 244.1400 | 38.75%   | 0                  | 259.9          |
| 3636 | 河西   | 16911  | 169        | 河西供电服务中心     | 500       | 173.2800 | 34.66%   | 0                  | 226.7          |
| 3637 | 河西   | 44305甲 | 443        | 河西供电服务中心     | 800       | 159.9600 | 20.00%   | 0                  | 480.0          |
| 3638 | 河西   | 双4612  | 双46        | 河西供电服务中心     | 630       | 171.0000 | 27.14%   | 0                  | 333.0          |

| 序号   | 行政区域 | 台区名称   | 所属10千伏线路名称 | 管理单位（供电服务中心） | 额定容量（kVA） | 最大负荷（kW） | 最大负载率（%） | 台区最大负荷日后需预留容量（kVA） | 用电报装可开放容量（kVA） |
|------|------|--------|------------|--------------|-----------|----------|----------|--------------------|----------------|
| 3639 | 河西   | 甲3109  | 甲31        | 河西供电服务中心     | 630       | 216.5800 | 34.38%   | 0                  | 287.4          |
| 3640 | 河西   | 长1111  | 长11        | 河西供电服务中心     | 630       | 139.7520 | 22.18%   | 0                  | 364.2          |
| 3641 | 河西   | 隆1320  | 隆13        | 河西供电服务中心     | 630       | 189.3400 | 30.05%   | 0                  | 314.7          |
| 3642 | 河西   | 甲3601甲 | 甲36        | 河西供电服务中心     | 630       | 206.0000 | 32.70%   | 0                  | 298.0          |
| 3643 | 河西   | 16906  | 169        | 河西供电服务中心     | 400       | 187.4600 | 46.87%   | 0                  | 132.5          |
| 3644 | 河西   | 土3304  | 土33        | 河西供电服务中心     | 630       | 231.6200 | 36.77%   | 0                  | 272.4          |
| 3645 | 河西   | 84703  | 847        | 河西供电服务中心     | 630       | 206.5000 | 32.78%   | 0                  | 297.5          |
| 3646 | 河西   | 江2601甲 | 江26        | 河西供电服务中心     | 800       | 167.8320 | 20.98%   | 0                  | 472.2          |
| 3647 | 河西   | 隆1316  | 隆13        | 河西供电服务中心     | 315       | 97.3500  | 30.90%   | 0                  | 154.7          |
| 3648 | 河西   | 隆2307乙 | 隆23        | 河西供电服务中心     | 630       | 266.1000 | 42.24%   | 0                  | 237.9          |
| 3649 | 河西   | 土3317  | 土33        | 河西供电服务中心     | 630       | 179.3600 | 28.47%   | 0                  | 324.6          |
| 3650 | 河西   | 丽7201乙 | 丽72        | 河西供电服务中心     | 800       | 312.0000 | 39.00%   | 0                  | 328.0          |
| 3651 | 河西   | 双4611  | 双46        | 河西供电服务中心     | 630       | 161.2600 | 25.60%   | 0                  | 342.7          |
| 3652 | 河西   | 甲3102甲 | 甲31        | 河西供电服务中心     | 800       | 198.6960 | 24.84%   | 0                  | 441.3          |
| 3653 | 河西   | 92203乙 | 922        | 河西供电服务中心     | 630       | 178.2720 | 28.30%   | 0                  | 325.7          |
| 3654 | 河西   | 隆2104  | 隆21        | 河西供电服务中心     | 630       | 211.7200 | 33.61%   | 0                  | 292.3          |
| 3655 | 河西   | 土3211  | 土32        | 河西供电服务中心     | 500       | 184.8900 | 36.98%   | 0                  | 215.1          |
| 3656 | 河西   | 利2204乙 | 利22        | 河西供电服务中心     | 630       | 250.8200 | 39.81%   | 0                  | 253.2          |
| 3657 | 河西   | 44605甲 | 446        | 河西供电服务中心     | 800       | 196.2000 | 24.53%   | 0                  | 443.8          |
| 3658 | 河西   | 兰2806  | 兰28        | 河西供电服务中心     | 630       | 125.1600 | 19.87%   | 0                  | 378.8          |
| 3659 | 河西   | 87701乙 | 877        | 河西供电服务中心     | 630       | 191.1000 | 30.33%   | 0                  | 312.9          |
| 3660 | 河西   | 利3512甲 | 利35        | 河西供电服务中心     | 630       | 185.4000 | 29.43%   | 0                  | 318.6          |
| 3661 | 河西   | 丽5307  | 丽53        | 河西供电服务中心     | 630       | 177.2000 | 28.13%   | 0                  | 326.8          |
| 3662 | 河西   | 双5410乙 | 双54        | 河西供电服务中心     | 500       | 181.8880 | 36.38%   | 0                  | 218.1          |
| 3663 | 河西   | 利4601  | 利46        | 河西供电服务中心     | 630       | 197.2800 | 31.31%   | 0                  | 306.7          |
| 3664 | 河西   | 85103  | 851        | 河西供电服务中心     | 630       | 208.3800 | 33.08%   | 0                  | 295.6          |
| 3665 | 河西   | 土2207  | 土22        | 河西供电服务中心     | 630       | 180.7800 | 28.70%   | 0                  | 323.2          |
| 3666 | 河西   | 隆1301  | 隆13        | 河西供电服务中心     | 500       | 226.3680 | 45.27%   | 0                  | 173.6          |
| 3667 | 河西   | 兰3205  | 兰32        | 河西供电服务中心     | 630       | 197.8200 | 31.40%   | 0                  | 306.2          |
| 3668 | 河西   | 甲2801乙 | 甲28        | 河西供电服务中心     | 630       | 184.1280 | 29.23%   | 0                  | 319.9          |
| 3669 | 河西   | 兰2707乙 | 兰27        | 河西供电服务中心     | 800       | 277.1040 | 34.64%   | 0                  | 362.9          |
| 3670 | 河西   | 16810  | 168        | 河西供电服务中心     | 400       | 133.4520 | 33.36%   | 0                  | 186.5          |
| 3671 | 河西   | 地3409  | 地34        | 河西供电服务中心     | 630       | 186.2400 | 29.56%   | 0                  | 317.8          |
| 3672 | 河西   | 16228  | 162        | 河西供电服务中心     | 630       | 215.4800 | 34.20%   | 0                  | 288.5          |
| 3673 | 河西   | 利3403  | 利34        | 河西供电服务中心     | 630       | 200.7360 | 31.86%   | 0                  | 303.3          |

| 序号   | 行政区域 | 台区名称   | 所属10千伏线路名称 | 管理单位（供电服务中心） | 额定容量（kVA） | 最大负荷（kW） | 最大负载率（%） | 台区最大负荷日后需预留容量（kVA） | 用电报装可开放容量（kVA） |
|------|------|--------|------------|--------------|-----------|----------|----------|--------------------|----------------|
| 3674 | 河西   | 双3611  | 双36        | 河西供电服务中心     | 630       | 152.6400 | 24.23%   | 0                  | 351.4          |
| 3675 | 河西   | 轻7507甲 | 轻75        | 河西供电服务中心     | 800       | 277.3680 | 34.67%   | 0                  | 362.6          |
| 3676 | 河西   | 兰2706  | 兰27        | 河西供电服务中心     | 630       | 170.4800 | 27.06%   | 0                  | 333.5          |
| 3677 | 河西   | 轻8506甲 | 轻85        | 河西供电服务中心     | 630       | 201.7200 | 32.02%   | 0                  | 302.3          |
| 3678 | 河西   | 纪2108  | 纪21        | 河西供电服务中心     | 630       | 195.5000 | 31.03%   | 0                  | 308.5          |
| 3679 | 河西   | 92615甲 | 926        | 河西供电服务中心     | 630       | 120.4600 | 19.12%   | 0                  | 383.5          |
| 3680 | 河西   | 地3501乙 | 地35        | 河西供电服务中心     | 630       | 204.6800 | 32.49%   | 0                  | 299.3          |
| 3681 | 河西   | 46316乙 | 463        | 河西供电服务中心     | 800       | 211.9200 | 26.49%   | 0                  | 428.1          |
| 3682 | 河西   | 44104  | 441        | 河西供电服务中心     | 400       | 137.8240 | 34.46%   | 0                  | 182.2          |
| 3683 | 河西   | 丽7213甲 | 丽72        | 河西供电服务中心     | 500       | 177.8800 | 35.58%   | 0                  | 222.1          |
| 3684 | 河西   | 纪2725  | 纪27        | 河西供电服务中心     | 630       | 200.0800 | 31.76%   | 0                  | 303.9          |
| 3685 | 河西   | 16708  | 167        | 河西供电服务中心     | 630       | 187.2600 | 29.72%   | 0                  | 316.7          |
| 3686 | 河西   | 丽7212  | 丽72        | 河西供电服务中心     | 630       | 174.8640 | 27.76%   | 0                  | 329.1          |
| 3687 | 河西   | 江2203甲 | 江22        | 河西供电服务中心     | 630       | 174.1200 | 27.64%   | 0                  | 329.9          |
| 3688 | 河西   | 长3814甲 | 长38        | 河西供电服务中心     | 630       | 250.1000 | 39.70%   | 0                  | 253.9          |
| 3689 | 河西   | 双3101甲 | 双31        | 河西供电服务中心     | 630       | 144.8640 | 22.99%   | 0                  | 359.1          |
| 3690 | 河西   | 丽5810甲 | 丽58        | 河西供电服务中心     | 800       | 133.0320 | 16.63%   | 0                  | 507.0          |
| 3691 | 河西   | 兰1403  | 兰14        | 河西供电服务中心     | 315       | 172.9560 | 54.91%   | 0                  | 79.0           |
| 3692 | 河西   | 利2102甲 | 利21        | 河西供电服务中心     | 630       | 195.8400 | 31.09%   | 0                  | 308.2          |
| 3693 | 河西   | 丽7211甲 | 丽72        | 河西供电服务中心     | 630       | 225.3600 | 35.77%   | 0                  | 278.6          |
| 3694 | 河西   | 地6603  | 地66        | 河西供电服务中心     | 630       | 208.1280 | 33.04%   | 0                  | 295.9          |
| 3695 | 河西   | 92523  | 925        | 河西供电服务中心     | 630       | 130.5200 | 20.72%   | 0                  | 373.5          |
| 3696 | 河西   | 兰1101甲 | 兰11        | 河西供电服务中心     | 630       | 172.3200 | 27.35%   | 0                  | 331.7          |
| 3697 | 河西   | 土2107乙 | 土21        | 河西供电服务中心     | 630       | 219.7200 | 34.88%   | 0                  | 284.3          |
| 3698 | 河西   | 84309  | 843        | 河西供电服务中心     | 500       | 219.6200 | 43.92%   | 0                  | 180.4          |
| 3699 | 河西   | 轻8609甲 | 轻86        | 河西供电服务中心     | 630       | 256.6400 | 40.74%   | 0                  | 247.4          |
| 3700 | 河西   | 双5313  | 双53        | 河西供电服务中心     | 630       | 234.3400 | 37.20%   | 0                  | 269.7          |
| 3701 | 河西   | 纪2721  | 纪27        | 河西供电服务中心     | 630       | 216.2160 | 34.32%   | 0                  | 287.8          |
| 3702 | 河西   | 丽5306甲 | 丽53        | 河西供电服务中心     | 630       | 196.7000 | 31.22%   | 0                  | 307.3          |
| 3703 | 河西   | 双5514甲 | 双55        | 河西供电服务中心     | 630       | 210.4800 | 33.41%   | 0                  | 293.5          |
| 3704 | 河西   | 92505甲 | 925        | 河西供电服务中心     | 630       | 203.5440 | 32.31%   | 0                  | 300.5          |
| 3705 | 河西   | 46701甲 | 467        | 河西供电服务中心     | 500       | 155.4720 | 31.09%   | 0                  | 244.5          |
| 3706 | 河西   | 地3211乙 | 地32        | 河西供电服务中心     | 630       | 235.4400 | 37.37%   | 0                  | 268.6          |
| 3707 | 河西   | 利4604  | 利46        | 河西供电服务中心     | 630       | 235.3600 | 37.36%   | 0                  | 268.6          |
| 3708 | 河西   | 92107甲 | 921        | 河西供电服务中心     | 800       | 234.4320 | 29.30%   | 0                  | 405.6          |

| 序号   | 行政区域 | 台区名称     | 所属10千伏线路名称 | 管理单位（供电服务中心） | 额定容量（kVA） | 最大负荷（kW） | 最大负载率（%） | 台区最大负荷日后需预留容量（kVA） | 用电报装可开放容量（kVA） |
|------|------|----------|------------|--------------|-----------|----------|----------|--------------------|----------------|
| 3709 | 河西   | 92107乙   | 921        | 河西供电服务中心     | 800       | 251.5920 | 31.45%   | 0                  | 388.4          |
| 3710 | 河西   | 46405    | 464        | 河西供电服务中心     | 630       | 154.1800 | 24.47%   | 0                  | 349.8          |
| 3711 | 河西   | 集5415HK甲 | 集54        | 河西供电服务中心     | 630       | 173.6640 | 27.57%   | 0                  | 330.3          |
| 3712 | 河西   | 隆2305甲   | 隆23        | 河西供电服务中心     | 630       | 262.4400 | 41.66%   | 0                  | 241.6          |
| 3713 | 河西   | 轻8401    | 轻84        | 河西供电服务中心     | 630       | 221.3520 | 35.14%   | 0                  | 282.6          |
| 3714 | 河西   | 92602    | 926        | 河西供电服务中心     | 630       | 197.6800 | 31.38%   | 0                  | 306.3          |
| 3715 | 河西   | 46601    | 466        | 河西供电服务中心     | 500       | 93.0080  | 18.60%   | 0                  | 307.0          |
| 3716 | 河西   | 长1502甲   | 长15        | 河西供电服务中心     | 500       | 143.0240 | 28.60%   | 0                  | 257.0          |
| 3717 | 河西   | 兰2705    | 兰27        | 河西供电服务中心     | 630       | 200.0000 | 31.75%   | 0                  | 304.0          |
| 3718 | 河西   | 兰1101乙   | 兰11        | 河西供电服务中心     | 630       | 123.1000 | 19.54%   | 0                  | 380.9          |
| 3719 | 河西   | 丽5308乙   | 丽53        | 河西供电服务中心     | 500       | 187.4240 | 37.48%   | 0                  | 212.6          |
| 3720 | 河西   | 丽7213乙   | 丽72        | 河西供电服务中心     | 500       | 153.3600 | 30.67%   | 0                  | 246.6          |
| 3721 | 河西   | 兰1511    | 兰15        | 河西供电服务中心     | 800       | 206.2320 | 25.78%   | 0                  | 433.8          |
| 3722 | 河西   | 利3522    | 利35        | 河西供电服务中心     | 630       | 180.9200 | 28.72%   | 0                  | 323.1          |
| 3723 | 河西   | 轻8413    | 轻84        | 河西供电服务中心     | 630       | 192.0800 | 30.49%   | 0                  | 311.9          |
| 3724 | 河西   | 丽5316乙   | 丽53        | 河西供电服务中心     | 500       | 138.9920 | 27.80%   | 0                  | 261.0          |
| 3725 | 河西   | 双3802乙   | 双38        | 河西供电服务中心     | 630       | 192.5600 | 30.57%   | 0                  | 311.4          |
| 3726 | 河西   | 江2204    | 江22        | 河西供电服务中心     | 400       | 198.0000 | 49.50%   | 0                  | 122.0          |
| 3727 | 河西   | 84523    | 845        | 河西供电服务中心     | 630       | 216.1000 | 34.30%   | 0                  | 287.9          |
| 3728 | 河西   | 丽5317    | 丽53        | 河西供电服务中心     | 500       | 112.0200 | 22.40%   | 0                  | 288.0          |
| 3729 | 河西   | 丽5804乙   | 丽58        | 河西供电服务中心     | 500       | 196.3800 | 39.28%   | 0                  | 203.6          |
| 3730 | 河西   | 利4614    | 利46        | 河西供电服务中心     | 630       | 168.0400 | 26.67%   | 0                  | 336.0          |
| 3731 | 河西   | 双3606    | 双36        | 河西供电服务中心     | 630       | 192.8880 | 30.62%   | 0                  | 311.1          |
| 3732 | 河西   | 甲1605乙   | 甲16        | 河西供电服务中心     | 630       | 218.3600 | 34.66%   | 0                  | 285.6          |
| 3733 | 河西   | 地6401    | 地64        | 河西供电服务中心     | 400       | 172.1400 | 43.04%   | 0                  | 147.9          |
| 3734 | 河西   | 丽7518    | 丽75        | 河西供电服务中心     | 630       | 180.8800 | 28.71%   | 0                  | 323.1          |
| 3735 | 河西   | 46703甲   | 467        | 河西供电服务中心     | 630       | 204.6600 | 32.49%   | 0                  | 299.3          |
| 3736 | 河西   | 纪3208丙   | 纪32        | 河西供电服务中心     | 800       | 236.6640 | 29.58%   | 0                  | 403.3          |
| 3737 | 河西   | 复2305甲   | 复23        | 河西供电服务中心     | 630       | 165.0800 | 26.20%   | 0                  | 338.9          |
| 3738 | 河西   | 纪3101乙   | 纪31        | 河西供电服务中心     | 400       | 156.4200 | 39.11%   | 0                  | 163.6          |
| 3739 | 河西   | 地2411甲   | 地24        | 河西供电服务中心     | 500       | 215.4080 | 43.08%   | 0                  | 184.6          |
| 3740 | 河西   | 利4602甲   | 利46        | 河西供电服务中心     | 630       | 169.5600 | 26.91%   | 0                  | 334.4          |
| 3741 | 河西   | 92905    | 929        | 河西供电服务中心     | 630       | 188.3200 | 29.89%   | 0                  | 315.7          |
| 3742 | 河西   | 苏9317    | 苏93        | 河西供电服务中心     | 315       | 115.6600 | 36.72%   | 0                  | 136.3          |
| 3743 | 河西   | 84808乙   | 848        | 河西供电服务中心     | 630       | 197.3400 | 31.32%   | 0                  | 306.7          |

| 序号   | 行政区域 | 台区名称   | 所属10千伏线路名称 | 管理单位（供电服务中心） | 额定容量（kVA） | 最大负荷（kW） | 最大负载率（%） | 台区最大负荷日后需预留容量（kVA） | 用电报装可开放容量（kVA） |
|------|------|--------|------------|--------------|-----------|----------|----------|--------------------|----------------|
| 3744 | 河西   | 隆2307甲 | 隆23        | 河西供电服务中心     | 630       | 197.5600 | 31.36%   | 0                  | 306.4          |
| 3745 | 河西   | 甲1501  | 甲15        | 河西供电服务中心     | 400       | 128.6400 | 32.16%   | 0                  | 191.4          |
| 3746 | 河西   | 纪3406  | 纪34        | 河西供电服务中心     | 500       | 269.3600 | 53.87%   | 0                  | 130.6          |
| 3747 | 河西   | 双4205甲 | 双42        | 河西供电服务中心     | 630       | 166.0600 | 26.36%   | 0                  | 337.9          |
| 3748 | 河西   | 兰2501  | 兰25        | 河西供电服务中心     | 500       | 125.6800 | 25.14%   | 0                  | 274.3          |
| 3749 | 河西   | 土3512  | 土35        | 河西供电服务中心     | 630       | 266.4600 | 42.30%   | 0                  | 237.5          |
| 3750 | 河西   | 利2504乙 | 利25        | 河西供电服务中心     | 400       | 147.1440 | 36.79%   | 0                  | 172.9          |
| 3751 | 河西   | 丽5318乙 | 丽53        | 河西供电服务中心     | 630       | 163.6600 | 25.98%   | 0                  | 340.3          |
| 3752 | 河西   | 兰2704  | 兰27        | 河西供电服务中心     | 630       | 280.1600 | 44.47%   | 0                  | 223.8          |
| 3753 | 河西   | 琼1230乙 | 琼12        | 河西供电服务中心     | 630       | 291.3800 | 46.25%   | 0                  | 212.6          |
| 3754 | 河西   | 苏8301  | 苏83        | 河西供电服务中心     | 630       | 234.4400 | 37.21%   | 0                  | 269.6          |
| 3755 | 河西   | 双4606  | 双46        | 河西供电服务中心     | 630       | 258.0400 | 40.96%   | 0                  | 246.0          |
| 3756 | 河西   | 长1501  | 长15        | 河西供电服务中心     | 100       | 38.0040  | 38.00%   | 0                  | 42.0           |
| 3757 | 河西   | 91603  | 916        | 河西供电服务中心     | 630       | 226.5600 | 35.96%   | 0                  | 277.4          |
| 3758 | 河西   | 土3511  | 土35        | 河西供电服务中心     | 630       | 234.6400 | 37.24%   | 0                  | 269.4          |
| 3759 | 河西   | 丽6407乙 | 丽64        | 河西供电服务中心     | 630       | 202.5400 | 32.15%   | 0                  | 301.5          |
| 3760 | 河西   | 纪3109  | 纪31        | 河西供电服务中心     | 630       | 300.6000 | 47.71%   | 0                  | 203.4          |
| 3761 | 河西   | 丽5705甲 | 丽57        | 河西供电服务中心     | 630       | 210.3200 | 33.38%   | 0                  | 293.7          |
| 3762 | 河西   | 丽5312甲 | 丽53        | 河西供电服务中心     | 630       | 186.9840 | 29.68%   | 0                  | 317.0          |
| 3763 | 河西   | 甲3306  | 甲33        | 河西供电服务中心     | 315       | 167.8800 | 53.30%   | 0                  | 84.1           |
| 3764 | 河西   | 长3517甲 | 长35        | 河西供电服务中心     | 630       | 210.7800 | 33.46%   | 0                  | 293.2          |
| 3765 | 河西   | 轻9619乙 | 轻96        | 河西供电服务中心     | 630       | 201.3450 | 31.96%   | 0                  | 302.7          |
| 3766 | 河西   | 土2105乙 | 土21        | 河西供电服务中心     | 630       | 192.5800 | 30.57%   | 0                  | 311.4          |
| 3767 | 河西   | 丽5806  | 丽58        | 河西供电服务中心     | 630       | 153.7000 | 24.40%   | 0                  | 350.3          |
| 3768 | 河西   | 纪1502  | 纪15        | 河西供电服务中心     | 500       | 223.2200 | 44.64%   | 0                  | 176.8          |
| 3769 | 河西   | 甲1201甲 | 甲12        | 河西供电服务中心     | 800       | 247.4400 | 30.93%   | 0                  | 392.6          |
| 3770 | 河西   | 兰2708  | 兰27        | 河西供电服务中心     | 630       | 97.3000  | 15.44%   | 0                  | 406.7          |
| 3771 | 河西   | 轻9607  | 轻96        | 河西供电服务中心     | 400       | 166.4320 | 41.61%   | 0                  | 153.6          |
| 3772 | 河西   | 甲3102乙 | 甲31        | 河西供电服务中心     | 800       | 253.3920 | 31.67%   | 0                  | 386.6          |
| 3773 | 河西   | 纪3209  | 纪32        | 河西供电服务中心     | 630       | 186.8800 | 29.66%   | 0                  | 317.1          |
| 3774 | 河西   | 长1103  | 长11        | 河西供电服务中心     | 630       | 171.7800 | 27.27%   | 0                  | 332.2          |
| 3775 | 河西   | 长3103乙 | 长31        | 河西供电服务中心     | 630       | 291.7000 | 46.30%   | 0                  | 212.3          |
| 3776 | 河西   | 土3413甲 | 土34        | 河西供电服务中心     | 630       | 117.9840 | 18.73%   | 0                  | 386.0          |
| 3777 | 河西   | 甲2105乙 | 甲21        | 河西供电服务中心     | 630       | 181.8720 | 28.87%   | 0                  | 322.1          |
| 3778 | 河西   | 双5409甲 | 双54        | 河西供电服务中心     | 500       | 164.0640 | 32.81%   | 0                  | 235.9          |

| 序号   | 行政区域 | 台区名称   | 所属10千伏线路名称 | 管理单位（供电服务中心） | 额定容量（kVA） | 最大负荷（kW） | 最大负载率（%） | 台区最大负荷日后需预留容量（kVA） | 用电报装可开放容量（kVA） |
|------|------|--------|------------|--------------|-----------|----------|----------|--------------------|----------------|
| 3779 | 河西   | 44307  | 443        | 河西供电服务中心     | 800       | 195.8880 | 24.49%   | 0                  | 444.1          |
| 3780 | 河西   | 甲1601  | 甲16        | 河西供电服务中心     | 630       | 203.7400 | 32.34%   | 0                  | 300.3          |
| 3781 | 河西   | 79207  | 792        | 河西供电服务中心     | 400       | 190.3400 | 47.59%   | 0                  | 129.7          |
| 3782 | 河西   | 利2401  | 利24        | 河西供电服务中心     | 400       | 238.0800 | 59.52%   | 0                  | 81.9           |
| 3783 | 河西   | 44603乙 | 446        | 河西供电服务中心     | 630       | 158.4800 | 25.16%   | 0                  | 345.5          |
| 3784 | 河西   | 兰3204  | 兰32        | 河西供电服务中心     | 630       | 324.2000 | 51.46%   | 0                  | 179.8          |
| 3785 | 河西   | 地3506  | 地35        | 河西供电服务中心     | 500       | 172.2960 | 34.46%   | 0                  | 227.7          |
| 3786 | 河西   | 16912  | 169        | 河西供电服务中心     | 315       | 124.2600 | 39.45%   | 0                  | 127.7          |
| 3787 | 河西   | 丽5319  | 丽53        | 河西供电服务中心     | 630       | 322.7200 | 51.23%   | 0                  | 181.3          |
| 3788 | 河西   | 双5410甲 | 双54        | 河西供电服务中心     | 500       | 148.8800 | 29.78%   | 0                  | 251.1          |
| 3789 | 河西   | 46317乙 | 463        | 河西供电服务中心     | 800       | 205.2960 | 25.66%   | 0                  | 434.7          |
| 3790 | 河西   | 纪3714甲 | 纪37        | 河西供电服务中心     | 630       | 217.9200 | 34.59%   | 0                  | 286.1          |
| 3791 | 河西   | 丽7208甲 | 丽72        | 河西供电服务中心     | 500       | 187.7920 | 37.56%   | 0                  | 212.2          |
| 3792 | 河西   | 土3215  | 土32        | 河西供电服务中心     | 630       | 242.8200 | 38.54%   | 0                  | 261.2          |
| 3793 | 河西   | 复4404  | 复44        | 河西供电服务中心     | 800       | 173.8560 | 21.73%   | 0                  | 466.1          |
| 3794 | 河西   | 甲3605乙 | 甲36        | 河西供电服务中心     | 630       | 228.3200 | 36.24%   | 0                  | 275.7          |
| 3795 | 河西   | 土3202  | 土32        | 河西供电服务中心     | 315       | 143.7100 | 45.62%   | 0                  | 108.3          |
| 3796 | 河西   | 92504  | 925        | 河西供电服务中心     | 630       | 123.9000 | 19.67%   | 0                  | 380.1          |
| 3797 | 河西   | 84520  | 845        | 河西供电服务中心     | 630       | 289.7800 | 46.00%   | 0                  | 214.2          |
| 3798 | 河西   | 双4614  | 双46        | 河西供电服务中心     | 630       | 227.2400 | 36.07%   | 0                  | 276.8          |
| 3799 | 河西   | 长3101乙 | 长31        | 河西供电服务中心     | 630       | 251.9000 | 39.98%   | 0                  | 252.1          |
| 3800 | 河西   | 地6302  | 地63        | 河西供电服务中心     | 630       | 224.4960 | 35.63%   | 0                  | 279.5          |
| 3801 | 河西   | 微2103乙 | 微21        | 河西供电服务中心     | 630       | 201.4800 | 31.98%   | 0                  | 302.5          |
| 3802 | 河西   | 利2107  | 利21        | 河西供电服务中心     | 630       | 206.6800 | 32.81%   | 0                  | 297.3          |
| 3803 | 河西   | 长1515甲 | 长15        | 河西供电服务中心     | 630       | 206.4200 | 32.77%   | 0                  | 297.6          |
| 3804 | 河西   | 甲1104  | 甲11        | 河西供电服务中心     | 200       | 76.7000  | 38.35%   | 0                  | 83.3           |
| 3805 | 河西   | 46501甲 | 465        | 河西供电服务中心     | 630       | 236.8560 | 37.60%   | 0                  | 267.1          |
| 3806 | 河西   | 利4405  | 利44        | 河西供电服务中心     | 630       | 187.8960 | 29.82%   | 0                  | 316.1          |
| 3807 | 河西   | 琼1311乙 | 琼13        | 河西供电服务中心     | 630       | 334.5600 | 53.10%   | 0                  | 169.4          |
| 3808 | 河西   | 丽6405乙 | 丽64        | 河西供电服务中心     | 500       | 189.8600 | 37.97%   | 0                  | 210.1          |
| 3809 | 河西   | 87806乙 | 878        | 河西供电服务中心     | 630       | 289.6800 | 45.98%   | 0                  | 214.3          |
| 3810 | 河西   | 甲1402甲 | 甲14        | 河西供电服务中心     | 800       | 226.5120 | 28.31%   | 0                  | 413.5          |
| 3811 | 河西   | 16214  | 162        | 河西供电服务中心     | 630       | 271.1000 | 43.03%   | 0                  | 232.9          |
| 3812 | 河西   | 双4409  | 双44        | 河西供电服务中心     | 630       | 157.1800 | 24.95%   | 0                  | 346.8          |
| 3813 | 河西   | 甲1506甲 | 甲15        | 河西供电服务中心     | 630       | 151.1000 | 23.98%   | 0                  | 352.9          |

| 序号   | 行政区域 | 台区名称   | 所属10千伏线路名称 | 管理单位（供电服务中心） | 额定容量（kVA） | 最大负荷（kW） | 最大负载率（%） | 台区最大负荷日后需预留容量（kVA） | 用电报装可开放容量（kVA） |
|------|------|--------|------------|--------------|-----------|----------|----------|--------------------|----------------|
| 3814 | 河西   | 甲1401乙 | 甲14        | 河西供电服务中心     | 630       | 228.2200 | 36.23%   | 0                  | 275.8          |
| 3815 | 河西   | 丽6418甲 | 丽64        | 河西供电服务中心     | 630       | 336.1000 | 53.35%   | 0                  | 167.9          |
| 3816 | 河西   | 44620  | 446        | 河西供电服务中心     | 315       | 111.9720 | 35.55%   | 0                  | 140.0          |
| 3817 | 河西   | 84401  | 844        | 河西供电服务中心     | 400       | 152.0800 | 38.02%   | 0                  | 167.9          |
| 3818 | 河西   | 44410甲 | 444        | 河西供电服务中心     | 800       | 320.9400 | 40.12%   | 0                  | 319.1          |
| 3819 | 河西   | 江1402甲 | 江14        | 河西供电服务中心     | 630       | 182.2400 | 28.93%   | 0                  | 321.8          |
| 3820 | 河西   | 丽5705乙 | 丽57        | 河西供电服务中心     | 630       | 142.9200 | 22.69%   | 0                  | 361.1          |
| 3821 | 河西   | 江1402乙 | 江14        | 河西供电服务中心     | 500       | 159.3120 | 31.86%   | 0                  | 240.7          |
| 3822 | 河西   | 44803  | 448        | 河西供电服务中心     | 630       | 204.4400 | 32.45%   | 0                  | 299.6          |
| 3823 | 河西   | 苏7203  | 苏72        | 河西供电服务中心     | 400       | 160.3680 | 40.09%   | 0                  | 159.6          |
| 3824 | 河西   | 46702甲 | 467        | 河西供电服务中心     | 630       | 215.0880 | 34.14%   | 0                  | 288.9          |
| 3825 | 河西   | 复4307  | 复43        | 河西供电服务中心     | 630       | 143.6400 | 22.80%   | 0                  | 360.4          |
| 3826 | 河西   | 土3305乙 | 土33        | 河西供电服务中心     | 630       | 204.5200 | 32.46%   | 0                  | 299.5          |
| 3827 | 河西   | 复4403  | 复44        | 河西供电服务中心     | 800       | 287.6160 | 35.95%   | 0                  | 352.4          |
| 3828 | 河西   | 双5205  | 双52        | 河西供电服务中心     | 630       | 228.5600 | 36.28%   | 0                  | 275.4          |
| 3829 | 河西   | 地6216甲 | 地62        | 河西供电服务中心     | 630       | 278.8800 | 44.27%   | 0                  | 225.1          |
| 3830 | 河西   | 长1110甲 | 长11        | 河西供电服务中心     | 630       | 131.5600 | 20.88%   | 0                  | 372.4          |
| 3831 | 河西   | 纪3719  | 纪37        | 河西供电服务中心     | 630       | 223.4400 | 35.47%   | 0                  | 280.6          |
| 3832 | 河西   | 复4407  | 复44        | 河西供电服务中心     | 400       | 143.2560 | 35.81%   | 0                  | 176.7          |
| 3833 | 河西   | 双4416  | 双44        | 河西供电服务中心     | 630       | 235.4200 | 37.37%   | 0                  | 268.6          |
| 3834 | 河西   | 苏9705  | 苏97        | 河西供电服务中心     | 630       | 205.5000 | 32.62%   | 0                  | 298.5          |
| 3835 | 河西   | 44805  | 448        | 河西供电服务中心     | 630       | 294.9600 | 46.82%   | 0                  | 209.0          |
| 3836 | 河西   | 微2103甲 | 微21        | 河西供电服务中心     | 500       | 215.8200 | 43.16%   | 0                  | 184.2          |
| 3837 | 河西   | 兰1513  | 兰15        | 河西供电服务中心     | 400       | 132.5760 | 33.14%   | 0                  | 187.4          |
| 3838 | 河西   | 地6304  | 地63        | 河西供电服务中心     | 630       | 264.7800 | 42.03%   | 0                  | 239.2          |
| 3839 | 河西   | 微2101甲 | 微21        | 河西供电服务中心     | 500       | 192.9200 | 38.58%   | 0                  | 207.1          |
| 3840 | 河西   | 微4505甲 | 微45        | 河西供电服务中心     | 500       | 148.8000 | 29.76%   | 0                  | 251.2          |
| 3841 | 河西   | 甲3603甲 | 甲36        | 河西供电服务中心     | 630       | 175.6800 | 27.89%   | 0                  | 328.3          |
| 3842 | 河西   | 甲3605甲 | 甲36        | 河西供电服务中心     | 630       | 221.7600 | 35.20%   | 0                  | 282.2          |
| 3843 | 河西   | 46428  | 464        | 河西供电服务中心     | 315       | 109.1640 | 34.66%   | 0                  | 142.8          |
| 3844 | 河西   | 利3101  | 利31        | 河西供电服务中心     | 500       | 185.4400 | 37.09%   | 0                  | 214.6          |
| 3845 | 河西   | 长3104甲 | 长31        | 河西供电服务中心     | 630       | 267.6600 | 42.49%   | 0                  | 236.3          |
| 3846 | 河西   | 永7503  | 永75        | 河西供电服务中心     | 630       | 225.5800 | 35.81%   | 0                  | 278.4          |
| 3847 | 河西   | 轻8506乙 | 轻85        | 河西供电服务中心     | 630       | 220.3400 | 34.97%   | 0                  | 283.7          |
| 3848 | 河西   | 地6217乙 | 地62        | 河西供电服务中心     | 630       | 270.6800 | 42.97%   | 0                  | 233.3          |

| 序号   | 行政区域 | 台区名称   | 所属10千伏线路名称 | 管理单位（供电服务中心） | 额定容量（kVA） | 最大负荷（kW） | 最大负载率（%） | 台区最大负荷日后需预留容量（kVA） | 用电报装可开放容量（kVA） |
|------|------|--------|------------|--------------|-----------|----------|----------|--------------------|----------------|
| 3849 | 河西   | 微4503  | 微45        | 河西供电服务中心     | 315       | 99.1920  | 31.49%   | 0                  | 152.8          |
| 3850 | 河西   | 44602甲 | 446        | 河西供电服务中心     | 630       | 153.3800 | 24.35%   | 0                  | 350.6          |
| 3851 | 河西   | 轻8402  | 轻84        | 河西供电服务中心     | 630       | 210.0720 | 33.34%   | 0                  | 293.9          |
| 3852 | 河西   | 46602甲 | 466        | 河西供电服务中心     | 630       | 135.7000 | 21.54%   | 0                  | 368.3          |
| 3853 | 河西   | 永9407  | 永94        | 河西供电服务中心     | 400       | 173.3200 | 43.33%   | 0                  | 146.7          |
| 3854 | 河西   | 纪2714  | 纪27        | 河西供电服务中心     | 630       | 187.5600 | 29.77%   | 0                  | 316.4          |
| 3855 | 河西   | 46702乙 | 467        | 河西供电服务中心     | 630       | 160.4400 | 25.47%   | 0                  | 343.6          |
| 3856 | 河西   | 土3602  | 土36        | 河西供电服务中心     | 630       | 195.9000 | 31.10%   | 0                  | 308.1          |
| 3857 | 河西   | 轻8513  | 轻85        | 河西供电服务中心     | 315       | 89.4000  | 28.38%   | 0                  | 162.6          |
| 3858 | 河西   | 微4508甲 | 微45        | 河西供电服务中心     | 500       | 188.1000 | 37.62%   | 0                  | 211.9          |
| 3859 | 河西   | 利2221  | 利22        | 河西供电服务中心     | 630       | 197.0400 | 31.28%   | 0                  | 307.0          |
| 3860 | 河西   | 轻7508甲 | 轻75        | 河西供电服务中心     | 630       | 291.9400 | 46.34%   | 0                  | 212.1          |
| 3861 | 河西   | 87705  | 877        | 河西供电服务中心     | 630       | 214.4000 | 34.03%   | 0                  | 289.6          |
| 3862 | 河西   | 轻8512  | 轻85        | 河西供电服务中心     | 315       | 86.8100  | 27.56%   | 0                  | 165.2          |
| 3863 | 河西   | 丽7522  | 丽75        | 河西供电服务中心     | 400       | 140.6080 | 35.15%   | 0                  | 179.4          |
| 3864 | 河西   | 丽7223  | 丽72        | 河西供电服务中心     | 400       | 168.8640 | 42.22%   | 0                  | 151.1          |
| 3865 | 河西   | 纪2802  | 纪28        | 河西供电服务中心     | 630       | 279.9600 | 44.44%   | 0                  | 224.0          |
| 3866 | 河西   | 双3801甲 | 双38        | 河西供电服务中心     | 630       | 339.3800 | 53.87%   | 0                  | 164.6          |
| 3867 | 河西   | 87707  | 877        | 河西供电服务中心     | 630       | 286.1280 | 45.42%   | 0                  | 217.9          |
| 3868 | 河西   | 永8104甲 | 永81        | 河西供电服务中心     | 315       | 171.9600 | 54.59%   | 0                  | 80.0           |
| 3869 | 河西   | 兰2616乙 | 兰26        | 河西供电服务中心     | 500       | 171.1000 | 34.22%   | 0                  | 228.9          |
| 3870 | 河西   | 江1403甲 | 江14        | 河西供电服务中心     | 630       | 187.5000 | 29.76%   | 0                  | 316.5          |
| 3871 | 河西   | 阜3503  | 阜35        | 河西供电服务中心     | 400       | 125.6400 | 31.41%   | 0                  | 194.4          |
| 3872 | 河西   | 纪1819  | 纪18        | 河西供电服务中心     | 630       | 236.7400 | 37.58%   | 0                  | 267.3          |
| 3873 | 河西   | 甲3101乙 | 甲31        | 河西供电服务中心     | 630       | 284.5600 | 45.17%   | 0                  | 219.4          |
| 3874 | 河西   | 江1801  | 江18        | 河西供电服务中心     | 1000      | 195.2400 | 19.52%   | 0                  | 604.8          |
| 3875 | 河西   | 利4216  | 利42        | 河西供电服务中心     | 400       | 172.4000 | 43.10%   | 0                  | 147.6          |
| 3876 | 河西   | 永7104甲 | 永71        | 河西供电服务中心     | 630       | 196.8000 | 31.24%   | 0                  | 307.2          |
| 3877 | 河西   | 44808  | 448        | 河西供电服务中心     | 630       | 291.7600 | 46.31%   | 0                  | 212.2          |
| 3878 | 河西   | 纪3210  | 纪32        | 河西供电服务中心     | 630       | 249.7600 | 39.64%   | 0                  | 254.2          |
| 3879 | 河西   | 轻7504甲 | 轻75        | 河西供电服务中心     | 800       | 346.4640 | 43.31%   | 0                  | 293.5          |
| 3880 | 河西   | 轻9619乙 | 轻96        | 河西供电服务中心     | 630       | 201.3450 | 31.96%   | 0                  | 302.7          |
| 3881 | 河西   | 44304甲 | 443        | 河西供电服务中心     | 800       | 164.2080 | 20.53%   | 0                  | 475.8          |
| 3882 | 河西   | 隆1704  | 隆17        | 河西供电服务中心     | 630       | 236.5800 | 37.55%   | 0                  | 267.4          |
| 3883 | 河西   | 永7504  | 永75        | 河西供电服务中心     | 630       | 184.0200 | 29.21%   | 0                  | 320.0          |

| 序号   | 行政区域 | 台区名称   | 所属10千伏线路名称 | 管理单位（供电服务中心） | 额定容量（kVA） | 最大负荷（kW） | 最大负载率（%） | 台区最大负荷日后需预留容量（kVA） | 用电报装可开放容量（kVA） |
|------|------|--------|------------|--------------|-----------|----------|----------|--------------------|----------------|
| 3884 | 河西   | 16907  | 169        | 河西供电服务中心     | 500       | 209.7280 | 41.95%   | 0                  | 190.3          |
| 3885 | 河西   | 丽5312乙 | 丽53        | 河西供电服务中心     | 630       | 204.5760 | 32.47%   | 0                  | 299.4          |
| 3886 | 河西   | 轻7710  | 轻77        | 河西供电服务中心     | 400       | 291.4720 | 72.87%   | 0                  | 28.5           |
| 3887 | 河西   | 双5404甲 | 双54        | 河西供电服务中心     | 500       | 141.6640 | 28.33%   | 0                  | 258.3          |
| 3888 | 河西   | 丽7222  | 丽72        | 河西供电服务中心     | 200       | 105.3660 | 52.68%   | 0                  | 54.6           |
| 3889 | 河西   | 92615乙 | 926        | 河西供电服务中心     | 630       | 168.7000 | 26.78%   | 0                  | 335.3          |
| 3890 | 河西   | 长1404甲 | 长14        | 河西供电服务中心     | 500       | 225.7200 | 45.14%   | 0                  | 174.3          |
| 3891 | 河西   | 轻8608乙 | 轻86        | 河西供电服务中心     | 800       | 224.4000 | 28.05%   | 0                  | 415.6          |
| 3892 | 河西   | 苏7202  | 苏72        | 河西供电服务中心     | 200       | 133.5480 | 66.77%   | 0                  | 26.5           |
| 3893 | 河西   | 地6305  | 地63        | 河西供电服务中心     | 630       | 210.4320 | 33.40%   | 0                  | 293.6          |
| 3894 | 河西   | 江3701  | 江37        | 河西供电服务中心     | 500       | 144.2080 | 28.84%   | 0                  | 255.8          |
| 3895 | 河西   | 微4502  | 微45        | 河西供电服务中心     | 400       | 134.1360 | 33.53%   | 0                  | 185.9          |
| 3896 | 河西   | 利3508  | 利35        | 河西供电服务中心     | 630       | 199.1400 | 31.61%   | 0                  | 304.9          |
| 3897 | 河西   | 87103乙 | 871        | 河西供电服务中心     | 630       | 220.4000 | 34.98%   | 0                  | 283.6          |
| 3898 | 河西   | 双5412  | 双54        | 河西供电服务中心     | 630       | 228.1600 | 36.22%   | 0                  | 275.8          |
| 3899 | 河西   | 甲3601乙 | 甲36        | 河西供电服务中心     | 630       | 186.8600 | 29.66%   | 0                  | 317.1          |
| 3900 | 河西   | 利4215  | 利42        | 河西供电服务中心     | 630       | 243.9840 | 38.73%   | 0                  | 260.0          |
| 3901 | 河西   | 永7509  | 永75        | 河西供电服务中心     | 630       | 521.1200 | 82.72%   | 0                  | 0.0            |
| 3902 | 河西   | 兰3304  | 兰33        | 河西供电服务中心     | 1000      | 417.9000 | 41.79%   | 0                  | 382.1          |
| 3903 | 河西   | 双3307  | 双33        | 河西供电服务中心     | 630       | 252.1400 | 40.02%   | 0                  | 251.9          |
| 3904 | 河西   | 丽7207  | 丽72        | 河西供电服务中心     | 630       | 216.8200 | 34.42%   | 0                  | 287.2          |
| 3905 | 河西   | 轻9307  | 轻93        | 河西供电服务中心     | 630       | 259.3000 | 41.16%   | 0                  | 244.7          |
| 3906 | 河西   | 45502  | 455        | 河西供电服务中心     | 400       | 174.5160 | 43.63%   | 0                  | 145.5          |
| 3907 | 河西   | 兰1515  | 兰15        | 河西供电服务中心     | 250       | 85.2960  | 34.12%   | 0                  | 114.7          |
| 3908 | 河西   | 江1401乙 | 江14        | 河西供电服务中心     | 400       | 158.5440 | 39.64%   | 0                  | 161.5          |
| 3909 | 河西   | 江2202乙 | 江22        | 河西供电服务中心     | 630       | 346.8240 | 55.05%   | 0                  | 157.2          |
| 3910 | 河西   | 隆1309  | 隆13        | 河西供电服务中心     | 630       | 226.6200 | 35.97%   | 0                  | 277.4          |
| 3911 | 河西   | 84521  | 845        | 河西供电服务中心     | 630       | 212.5200 | 33.73%   | 0                  | 291.5          |
| 3912 | 河西   | 丽7224  | 丽72        | 河西供电服务中心     | 630       | 133.6500 | 21.21%   | 0                  | 370.4          |
| 3913 | 河西   | 隆2321  | 隆23        | 河西供电服务中心     | 315       | 152.9400 | 48.55%   | 0                  | 99.1           |
| 3914 | 河西   | 苏8208  | 苏82        | 河西供电服务中心     | 400       | 174.0960 | 43.52%   | 0                  | 145.9          |
| 3915 | 河西   | 苏8219  | 苏82        | 河西供电服务中心     | 400       | 169.7640 | 42.44%   | 0                  | 150.2          |
| 3916 | 河西   | 地3505  | 地35        | 河西供电服务中心     | 630       | 253.9200 | 40.30%   | 0                  | 250.1          |
| 3917 | 河西   | 隆1108  | 隆11        | 河西供电服务中心     | 400       | 195.3400 | 48.84%   | 0                  | 124.7          |
| 3918 | 河西   | 78102  | 781        | 河西供电服务中心     | 630       | 324.4320 | 51.50%   | 0                  | 179.6          |

| 序号   | 行政区域 | 台区名称   | 所属10千伏线路名称 | 管理单位（供电服务中心） | 额定容量（kVA） | 最大负荷（kW） | 最大负载率（%） | 台区最大负荷日后需预留容量（kVA） | 用电报装可开放容量（kVA） |
|------|------|--------|------------|--------------|-----------|----------|----------|--------------------|----------------|
| 3919 | 河西   | 永7304  | 永73        | 河西供电服务中心     | 630       | 185.5600 | 29.45%   | 0                  | 318.4          |
| 3920 | 河西   | 丽5318甲 | 丽53        | 河西供电服务中心     | 630       | 237.2600 | 37.66%   | 0                  | 266.7          |
| 3921 | 河西   | 轻8801  | 轻88        | 河西供电服务中心     | 630       | 132.7800 | 21.08%   | 0                  | 371.2          |
| 3922 | 河西   | 地6301  | 地63        | 河西供电服务中心     | 630       | 250.0000 | 39.68%   | 0                  | 254.0          |
| 3923 | 河西   | 兰3113  | 兰31        | 河西供电服务中心     | 400       | 142.0000 | 35.50%   | 0                  | 178.0          |
| 3924 | 河西   | 双4603  | 双46        | 河西供电服务中心     | 630       | 242.9200 | 38.56%   | 0                  | 261.1          |
| 3925 | 河西   | 84301  | 843        | 河西供电服务中心     | 315       | 147.5400 | 46.84%   | 0                  | 104.5          |
| 3926 | 河西   | 85320甲 | 853        | 河西供电服务中心     | 630       | 190.2200 | 30.19%   | 0                  | 313.8          |
| 3927 | 河西   | 45807乙 | 458        | 河西供电服务中心     | 630       | 276.9200 | 43.96%   | 0                  | 227.1          |
| 3928 | 河西   | 兰3112  | 兰31        | 河西供电服务中心     | 400       | 216.3040 | 54.08%   | 0                  | 103.7          |
| 3929 | 河西   | 江3703  | 江37        | 河西供电服务中心     | 630       | 283.9200 | 45.07%   | 0                  | 220.1          |
| 3930 | 河西   | 轻8808乙 | 轻88        | 河西供电服务中心     | 630       | 252.6240 | 40.10%   | 0                  | 251.4          |
| 3931 | 河西   | 45820  | 458        | 河西供电服务中心     | 400       | 206.2600 | 51.57%   | 0                  | 113.7          |
| 3932 | 河西   | 微2104乙 | 微21        | 河西供电服务中心     | 630       | 295.6600 | 46.93%   | 0                  | 208.3          |
| 3933 | 河西   | 兰3401  | 兰34        | 河西供电服务中心     | 630       | 443.6000 | 70.41%   | 0                  | 60.4           |
| 3934 | 河西   | 86201甲 | 862        | 河西供电服务中心     | 800       | 273.6000 | 34.20%   | 0                  | 366.4          |
| 3935 | 河西   | 双5603甲 | 双56        | 河西供电服务中心     | 500       | 219.7400 | 43.95%   | 0                  | 180.3          |
| 3936 | 河西   | 78910  | 789        | 河西供电服务中心     | 630       | 360.6400 | 57.24%   | 0                  | 143.4          |
| 3937 | 河西   | 46415  | 464        | 河西供电服务中心     | 315       | 211.2400 | 67.06%   | 0                  | 40.8           |
| 3938 | 河西   | 隆1307  | 隆13        | 河西供电服务中心     | 400       | 249.1080 | 62.28%   | 0                  | 70.9           |
| 3939 | 河西   | 苏9607  | 苏96        | 河西供电服务中心     | 500       | 254.4640 | 50.89%   | 0                  | 145.5          |
| 3940 | 河西   | 利4609  | 利46        | 河西供电服务中心     | 630       | 169.8720 | 26.96%   | 0                  | 334.1          |
| 3941 | 河西   | 利2112  | 利21        | 河西供电服务中心     | 630       | 286.1000 | 45.41%   | 0                  | 217.9          |
| 3942 | 河西   | 微4505乙 | 微45        | 河西供电服务中心     | 630       | 303.2800 | 48.14%   | 0                  | 200.7          |
| 3943 | 河西   | 地6402  | 地64        | 河西供电服务中心     | 400       | 178.7640 | 44.69%   | 0                  | 141.2          |
| 3944 | 河西   | 江3502甲 | 江35        | 河西供电服务中心     | 630       | 384.4200 | 61.02%   | 0                  | 119.6          |
| 3945 | 河西   | 地2603  | 地26        | 河西供电服务中心     | 315       | 188.6280 | 59.88%   | 0                  | 63.4           |
| 3946 | 河西   | 琼1230甲 | 琼12        | 河西供电服务中心     | 630       | 216.3000 | 34.33%   | 0                  | 287.7          |
| 3947 | 河西   | 91601  | 916        | 河西供电服务中心     | 630       | 286.2600 | 45.44%   | 0                  | 217.7          |
| 3948 | 河西   | 江3502乙 | 江35        | 河西供电服务中心     | 630       | 356.1900 | 56.54%   | 0                  | 147.8          |
| 3949 | 河西   | 利3601  | 利36        | 河西供电服务中心     | 1000      | 284.0400 | 28.40%   | 0                  | 516.0          |
| 3950 | 河西   | 长1405乙 | 长14        | 河西供电服务中心     | 500       | 212.4400 | 42.49%   | 0                  | 187.6          |
| 3951 | 河西   | 16213  | 162        | 河西供电服务中心     | 630       | 294.8400 | 46.80%   | 0                  | 209.2          |
| 3952 | 河西   | 苏8201  | 苏82        | 河西供电服务中心     | 400       | 168.0360 | 42.01%   | 0                  | 152.0          |
| 3953 | 河西   | 84310  | 843        | 河西供电服务中心     | 630       | 271.5600 | 43.10%   | 0                  | 232.4          |

| 序号   | 行政区域 | 台区名称   | 所属10千伏线路名称 | 管理单位（供电服务中心） | 额定容量（kVA） | 最大负荷（kW） | 最大负载率（%） | 台区最大负荷日后需预留容量（kVA） | 用电报装可开放容量（kVA） |
|------|------|--------|------------|--------------|-----------|----------|----------|--------------------|----------------|
| 3954 | 河西   | 云1803  | 云18        | 河西供电服务中心     | 400       | 174.6120 | 43.65%   | 0                  | 145.4          |
| 3955 | 河西   | 纪3715  | 纪37        | 河西供电服务中心     | 400       | 229.9200 | 57.48%   | 0                  | 90.1           |
| 3956 | 河西   | 丽7219  | 丽72        | 河西供电服务中心     | 400       | 114.5160 | 28.63%   | 0                  | 205.5          |
| 3957 | 河西   | 长1108乙 | 长11        | 河西供电服务中心     | 630       | 194.4960 | 30.87%   | 0                  | 309.5          |
| 3958 | 河西   | 17101  | 171        | 河西供电服务中心     | 315       | 178.0800 | 56.53%   | 0                  | 73.9           |
| 3959 | 河西   | 琼1314  | 琼13        | 河西供电服务中心     | 630       | 286.1800 | 45.43%   | 0                  | 217.8          |
| 3960 | 河西   | 微4504  | 微45        | 河西供电服务中心     | 400       | 142.9560 | 35.74%   | 0                  | 177.0          |
| 3961 | 河西   | 苏6505  | 苏65        | 河西供电服务中心     | 630       | 182.9500 | 29.04%   | 0                  | 321.1          |
| 3962 | 河西   | 利4603  | 利46        | 河西供电服务中心     | 630       | 275.3800 | 43.71%   | 0                  | 228.6          |
| 3963 | 河西   | 轻7502  | 轻75        | 河西供电服务中心     | 630       | 283.2400 | 44.96%   | 0                  | 220.8          |
| 3964 | 河西   | 纪1808  | 纪18        | 河西供电服务中心     | 630       | 241.0200 | 38.26%   | 0                  | 263.0          |
| 3965 | 河西   | 双3204甲 | 双32        | 河西供电服务中心     | 630       | 200.9700 | 31.90%   | 0                  | 303.0          |
| 3966 | 河西   | 隆2323  | 隆23        | 河西供电服务中心     | 630       | 279.8400 | 44.42%   | 0                  | 224.2          |
| 3967 | 河西   | 地3215甲 | 地32        | 河西供电服务中心     | 630       | 287.9000 | 45.70%   | 0                  | 216.1          |
| 3968 | 河西   | 双4601  | 双46        | 河西供电服务中心     | 630       | 270.2600 | 42.90%   | 0                  | 233.7          |
| 3969 | 河西   | 隆2315  | 隆23        | 河西供电服务中心     | 500       | 244.8960 | 48.98%   | 0                  | 155.1          |
| 3970 | 河西   | 长2701甲 | 长27        | 河西供电服务中心     | 800       | 240.1680 | 30.02%   | 0                  | 399.8          |
| 3971 | 河西   | 84308  | 843        | 河西供电服务中心     | 315       | 154.3200 | 48.99%   | 0                  | 97.7           |
| 3972 | 河西   | 利4501  | 利45        | 河西供电服务中心     | 630       | 317.8800 | 50.46%   | 0                  | 186.1          |
| 3973 | 河西   | 轻8405甲 | 轻84        | 河西供电服务中心     | 400       | 172.7200 | 43.18%   | 0                  | 147.3          |
| 3974 | 河西   | 86211  | 862        | 河西供电服务中心     | 630       | 325.5600 | 51.68%   | 0                  | 178.4          |
| 3975 | 河西   | 轻8811乙 | 轻88        | 河西供电服务中心     | 630       | 305.5680 | 48.50%   | 0                  | 198.4          |
| 3976 | 河西   | 土3415  | 土34        | 河西供电服务中心     | 630       | 411.8880 | 65.38%   | 0                  | 92.1           |
| 3977 | 河西   | 丽7517  | 丽75        | 河西供电服务中心     | 315       | 159.9060 | 50.76%   | 0                  | 92.1           |
| 3978 | 河西   | 双5209乙 | 双52        | 河西供电服务中心     | 630       | 306.5700 | 48.66%   | 0                  | 197.4          |
| 3979 | 河西   | 地6309  | 地63        | 河西供电服务中心     | 630       | 276.9200 | 43.96%   | 0                  | 227.1          |
| 3980 | 河西   | 45816  | 458        | 河西供电服务中心     | 400       | 200.9760 | 50.24%   | 0                  | 119.0          |
| 3981 | 河西   | 苏8203  | 苏82        | 河西供电服务中心     | 400       | 140.5600 | 35.14%   | 0                  | 179.4          |
| 3982 | 河西   | 利4516  | 利45        | 河西供电服务中心     | 315       | 177.0700 | 56.21%   | 0                  | 74.9           |
| 3983 | 河西   | 地2524  | 地25        | 河西供电服务中心     | 400       | 220.7600 | 55.19%   | 0                  | 99.2           |
| 3984 | 河西   | 利2111  | 利21        | 河西供电服务中心     | 630       | 304.1400 | 48.28%   | 0                  | 199.9          |
| 3985 | 河西   | 地2625  | 地26        | 河西供电服务中心     | 400       | 216.1760 | 54.04%   | 0                  | 103.8          |
| 3986 | 河西   | 轻8803  | 轻88        | 河西供电服务中心     | 630       | 327.7600 | 52.03%   | 0                  | 176.2          |
| 3987 | 河西   | 苏6805甲 | 苏68        | 河西供电服务中心     | 315       | 188.4200 | 59.82%   | 0                  | 63.6           |
| 3988 | 河西   | 85302  | 853        | 河西供电服务中心     | 400       | 209.8200 | 52.46%   | 0                  | 110.2          |

| 序号   | 行政区域 | 台区名称   | 所属10千伏线路名称 | 管理单位（供电服务中心） | 额定容量（kVA） | 最大负荷（kW） | 最大负载率（%） | 台区最大负荷日后需预留容量（kVA） | 用电报装可开放容量（kVA） |
|------|------|--------|------------|--------------|-----------|----------|----------|--------------------|----------------|
| 3989 | 河西   | 轻9619甲 | 轻96        | 河西供电服务中心     | 630       | 247.9050 | 39.35%   | 0                  | 256.1          |
| 3990 | 河西   | 79301  | 793        | 河西供电服务中心     | 500       | 229.1200 | 45.82%   | 0                  | 170.9          |
| 3991 | 河西   | 苏7301  | 苏73        | 河西供电服务中心     | 630       | 273.2000 | 43.37%   | 0                  | 230.8          |
| 3992 | 河西   | 利4218甲 | 利42        | 河西供电服务中心     | 400       | 209.9200 | 52.48%   | 0                  | 110.1          |
| 3993 | 河西   | 琼1315  | 琼13        | 河西供电服务中心     | 630       | 303.0800 | 48.11%   | 0                  | 200.9          |
| 3994 | 河西   | 地2620  | 地26        | 河西供电服务中心     | 630       | 254.0400 | 40.32%   | 0                  | 250.0          |
| 3995 | 河西   | 丽6419  | 丽64        | 河西供电服务中心     | 630       | 288.6240 | 45.81%   | 0                  | 215.4          |
| 3996 | 河西   | 纪3701乙 | 纪37        | 河西供电服务中心     | 315       | 199.0560 | 63.19%   | 0                  | 52.9           |
| 3997 | 河西   | 16227  | 162        | 河西供电服务中心     | 400       | 162.4440 | 40.61%   | 0                  | 157.6          |
| 3998 | 河西   | 地3203  | 地32        | 河西供电服务中心     | 630       | 309.7800 | 49.17%   | 0                  | 194.2          |
| 3999 | 河西   | 甲1403  | 甲14        | 河西供电服务中心     | 630       | 378.5200 | 60.08%   | 0                  | 125.5          |
| 4000 | 河西   | 利2306  | 利23        | 河西供电服务中心     | 500       | 282.3600 | 56.47%   | 0                  | 117.6          |
| 4001 | 河西   | 琼1323  | 琼13        | 河西供电服务中心     | 400       | 210.7100 | 52.68%   | 0                  | 109.3          |
| 4002 | 河西   | 轻8409  | 轻84        | 河西供电服务中心     | 630       | 314.4600 | 49.91%   | 0                  | 189.5          |
| 4003 | 河西   | 双4417  | 双44        | 河西供电服务中心     | 630       | 238.3600 | 37.83%   | 0                  | 265.6          |
| 4004 | 河西   | 91602  | 916        | 河西供电服务中心     | 630       | 258.3800 | 41.01%   | 0                  | 245.6          |
| 4005 | 河西   | 利4517  | 利45        | 河西供电服务中心     | 630       | 329.6400 | 52.32%   | 0                  | 174.4          |
| 4006 | 河西   | 利3401  | 利34        | 河西供电服务中心     | 630       | 319.5200 | 50.72%   | 0                  | 184.5          |
| 4007 | 河西   | 92514乙 | 925        | 河西供电服务中心     | 630       | 326.6800 | 51.85%   | 0                  | 177.3          |
| 4008 | 河西   | 双3511  | 双35        | 河西供电服务中心     | 630       | 322.8600 | 51.25%   | 0                  | 181.1          |
| 4009 | 河西   | 16502  | 165        | 河西供电服务中心     | 315       | 166.7300 | 52.93%   | 0                  | 85.3           |
| 4010 | 河西   | 84803  | 848        | 河西供电服务中心     | 630       | 340.9400 | 54.12%   | 0                  | 163.1          |
| 4011 | 河西   | 87808  | 878        | 河西供电服务中心     | 630       | 307.5400 | 48.82%   | 0                  | 196.5          |
| 4012 | 河西   | 纪3110乙 | 纪31        | 河西供电服务中心     | 630       | 352.4800 | 55.95%   | 0                  | 151.5          |
| 4013 | 河西   | 长3517乙 | 长35        | 河西供电服务中心     | 630       | 165.4000 | 26.25%   | 0                  | 338.6          |
| 4014 | 河西   | 长3810乙 | 长38        | 河西供电服务中心     | 630       | 159.2000 | 25.27%   | 0                  | 344.8          |
| 4015 | 河西   | 琼1112乙 | 琼11        | 河西供电服务中心     | 630       | 186.0200 | 29.53%   | 0                  | 318.0          |
| 4016 | 河西   | 兰1508  | 兰15        | 河西供电服务中心     | 315       | 96.0120  | 30.48%   | 0                  | 156.0          |
| 4017 | 河西   | 79206  | 792        | 河西供电服务中心     | 630       | 237.4600 | 37.69%   | 0                  | 266.5          |
| 4018 | 河西   | 地2501  | 地25        | 河西供电服务中心     | 630       | 290.3760 | 46.09%   | 0                  | 213.6          |
| 4019 | 河西   | 永7510  | 永75        | 河西供电服务中心     | 630       | 297.6200 | 47.24%   | 0                  | 206.4          |
| 4020 | 河西   | 永7505  | 永75        | 河西供电服务中心     | 315       | 113.9000 | 36.16%   | 0                  | 138.1          |
| 4021 | 河西   | 丽5310甲 | 丽53        | 河西供电服务中心     | 630       | 211.4000 | 33.56%   | 0                  | 292.6          |
| 4022 | 河西   | 双5201  | 双52        | 河西供电服务中心     | 630       | 356.4200 | 56.57%   | 0                  | 147.6          |
| 4023 | 河西   | 地6602  | 地66        | 河西供电服务中心     | 630       | 283.1280 | 44.94%   | 0                  | 220.9          |

| 序号   | 行政区域 | 台区名称   | 所属10千伏线路名称 | 管理单位（供电服务中心） | 额定容量（kVA） | 最大负荷（kW） | 最大负载率（%） | 台区最大负荷日后需预留容量（kVA） | 用电报装可开放容量（kVA） |
|------|------|--------|------------|--------------|-----------|----------|----------|--------------------|----------------|
| 4024 | 河西   | 纪1809  | 纪18        | 河西供电服务中心     | 400       | 215.0200 | 53.76%   | 0                  | 105.0          |
| 4025 | 河西   | 丽7515  | 丽75        | 河西供电服务中心     | 630       | 265.2240 | 42.10%   | 0                  | 238.8          |
| 4026 | 河西   | 轻7306  | 轻73        | 河西供电服务中心     | 630       | 261.7680 | 41.55%   | 0                  | 242.2          |
| 4027 | 河西   | 长1506甲 | 长15        | 河西供电服务中心     | 630       | 185.2800 | 29.41%   | 0                  | 318.7          |
| 4028 | 河西   | 纪3716  | 纪37        | 河西供电服务中心     | 400       | 217.9200 | 54.48%   | 0                  | 102.1          |
| 4029 | 河西   | 纪2806  | 纪28        | 河西供电服务中心     | 630       | 324.8000 | 51.56%   | 0                  | 179.2          |
| 4030 | 河西   | 长1403甲 | 长14        | 河西供电服务中心     | 500       | 203.2400 | 40.65%   | 0                  | 196.8          |
| 4031 | 河西   | 轻8810  | 轻88        | 河西供电服务中心     | 630       | 370.2600 | 58.77%   | 0                  | 133.7          |
| 4032 | 河西   | 永7301甲 | 永73        | 河西供电服务中心     | 630       | 328.8200 | 52.19%   | 0                  | 175.2          |
| 4033 | 河西   | 琼1201  | 琼12        | 河西供电服务中心     | 630       | 293.8600 | 46.64%   | 0                  | 210.1          |
| 4034 | 河西   | 轻8508  | 轻85        | 河西供电服务中心     | 400       | 153.1560 | 38.29%   | 0                  | 166.8          |
| 4035 | 河西   | 土3601甲 | 土36        | 河西供电服务中心     | 630       | 326.2400 | 51.78%   | 0                  | 177.8          |
| 4036 | 河西   | 隆2303  | 隆23        | 河西供电服务中心     | 630       | 308.5400 | 48.97%   | 0                  | 195.5          |
| 4037 | 河西   | 微2101乙 | 微21        | 河西供电服务中心     | 630       | 252.8600 | 40.14%   | 0                  | 251.1          |
| 4038 | 河西   | 双4710乙 | 双47        | 河西供电服务中心     | 630       | 389.1300 | 61.77%   | 0                  | 114.9          |
| 4039 | 河西   | 双5211甲 | 双52        | 河西供电服务中心     | 800       | 430.7200 | 53.84%   | 0                  | 209.3          |
| 4040 | 河西   | 87105乙 | 871        | 河西供电服务中心     | 630       | 284.8400 | 45.21%   | 0                  | 219.2          |
| 4041 | 河西   | 隆2304  | 隆23        | 河西供电服务中心     | 400       | 253.9400 | 63.49%   | 0                  | 66.1           |
| 4042 | 河西   | 长3105甲 | 长31        | 河西供电服务中心     | 500       | 346.5800 | 69.32%   | 0                  | 53.4           |
| 4043 | 河西   | 轻7714  | 轻77        | 河西供电服务中心     | 400       | 227.7440 | 56.94%   | 0                  | 92.3           |
| 4044 | 河西   | 轻8807  | 轻88        | 河西供电服务中心     | 630       | 356.0400 | 56.51%   | 0                  | 148.0          |
| 4045 | 河西   | 隆1702  | 隆17        | 河西供电服务中心     | 630       | 325.9200 | 51.73%   | 0                  | 178.1          |
| 4046 | 河西   | 84816  | 848        | 河西供电服务中心     | 315       | 315.0000 | 100.00%  | 0                  | 0.0            |
| 4047 | 河西   | 丽7218  | 丽72        | 河西供电服务中心     | 400       | 142.3560 | 35.59%   | 0                  | 177.6          |
| 4048 | 河西   | 地6303  | 地63        | 河西供电服务中心     | 630       | 350.5680 | 55.65%   | 0                  | 153.4          |
| 4049 | 河西   | 纪3701甲 | 纪37        | 河西供电服务中心     | 315       | 207.2640 | 65.80%   | 0                  | 44.7           |
| 4050 | 河西   | 地3529  | 地35        | 河西供电服务中心     | 630       | 323.1120 | 51.29%   | 0                  | 180.9          |
| 4051 | 河西   | 苏9602  | 苏96        | 河西供电服务中心     | 630       | 497.2400 | 78.93%   | 0                  | 6.8            |
| 4052 | 河西   | 87803  | 878        | 河西供电服务中心     | 630       | 274.6000 | 43.59%   | 0                  | 229.4          |
| 4053 | 河西   | 轻7603  | 轻76        | 河西供电服务中心     | 630       | 352.6000 | 55.97%   | 0                  | 151.4          |
| 4054 | 河西   | 纪3117  | 纪31        | 河西供电服务中心     | 400       | 187.6000 | 46.90%   | 0                  | 132.4          |
| 4055 | 河西   | 长1404乙 | 长14        | 河西供电服务中心     | 500       | 247.5600 | 49.51%   | 0                  | 152.4          |
| 4056 | 河西   | 兰2805甲 | 兰28        | 河西供电服务中心     | 500       | 132.5600 | 26.51%   | 0                  | 267.4          |
| 4057 | 河西   | 双4411乙 | 双44        | 河西供电服务中心     | 630       | 325.7700 | 51.71%   | 0                  | 178.2          |
| 4058 | 河西   | 45815  | 458        | 河西供电服务中心     | 400       | 278.9280 | 69.73%   | 0                  | 41.1           |

| 序号   | 行政区域 | 台区名称    | 所属10千伏线路名称 | 管理单位（供电服务中心） | 额定容量（kVA） | 最大负荷（kW） | 最大负载率（%） | 台区最大负荷日后需预留容量（kVA） | 用电报装可开放容量（kVA） |
|------|------|---------|------------|--------------|-----------|----------|----------|--------------------|----------------|
| 4059 | 河西   | 丽7501   | 丽75        | 河西供电服务中心     | 400       | 211.7700 | 52.94%   | 0                  | 108.2          |
| 4060 | 河西   | 78501   | 785        | 河西供电服务中心     | 630       | 327.1600 | 51.93%   | 0                  | 176.8          |
| 4061 | 河西   | 长3105乙  | 长31        | 河西供电服务中心     | 500       | 293.5600 | 58.71%   | 0                  | 106.4          |
| 4062 | 河西   | 土2206   | 土22        | 河西供电服务中心     | 630       | 412.5400 | 65.48%   | 0                  | 91.5           |
| 4063 | 河西   | 78105   | 781        | 河西供电服务中心     | 630       | 330.0200 | 52.38%   | 0                  | 174.0          |
| 4064 | 河西   | 92212   | 922        | 河西供电服务中心     | 500       | 268.0500 | 53.61%   | 0                  | 132.0          |
| 4065 | 河西   | 纪1807   | 纪18        | 河西供电服务中心     | 400       | 242.5000 | 60.63%   | 0                  | 77.5           |
| 4066 | 河西   | 地6601   | 地66        | 河西供电服务中心     | 630       | 332.2320 | 52.74%   | 0                  | 171.8          |
| 4067 | 河西   | 集6808HK | 集68        | 河西供电服务中心     | 630       | 159.3840 | 25.30%   | 0                  | 344.6          |
| 4068 | 河西   | 16801甲  | 168        | 河西供电服务中心     | 315       | 199.5400 | 63.35%   | 0                  | 52.5           |
| 4069 | 河西   | 纪2803   | 纪28        | 河西供电服务中心     | 630       | 385.7200 | 61.23%   | 0                  | 118.3          |
| 4070 | 河西   | 纪3101甲  | 纪31        | 河西供电服务中心     | 400       | 252.0800 | 63.02%   | 0                  | 67.9           |
| 4071 | 河西   | 地3408   | 地34        | 河西供电服务中心     | 630       | 274.2480 | 43.53%   | 0                  | 229.8          |
| 4072 | 河西   | 甲3304   | 甲33        | 河西供电服务中心     | 400       | 230.6520 | 57.66%   | 0                  | 89.3           |
| 4073 | 河西   | 微2102   | 微21        | 河西供电服务中心     | 630       | 285.5800 | 45.33%   | 0                  | 218.4          |
| 4074 | 河西   | 双5605   | 双56        | 河西供电服务中心     | 630       | 338.3400 | 53.70%   | 0                  | 165.7          |
| 4075 | 河西   | 苏8202   | 苏82        | 河西供电服务中心     | 630       | 328.0600 | 52.07%   | 0                  | 175.9          |
| 4076 | 河西   | 隆2102   | 隆21        | 河西供电服务中心     | 315       | 196.2500 | 62.30%   | 0                  | 55.8           |
| 4077 | 河西   | 地3201甲  | 地32        | 河西供电服务中心     | 630       | 328.3800 | 52.12%   | 0                  | 175.6          |
| 4078 | 河西   | 85319甲  | 853        | 河西供电服务中心     | 630       | 180.9800 | 28.73%   | 0                  | 323.0          |
| 4079 | 河西   | 78603   | 786        | 河西供电服务中心     | 630       | 290.8200 | 46.16%   | 0                  | 213.2          |
| 4080 | 河西   | 琼1311甲  | 琼13        | 河西供电服务中心     | 630       | 471.0800 | 74.77%   | 0                  | 32.9           |
| 4081 | 河西   | 79304   | 793        | 河西供电服务中心     | 630       | 295.2000 | 46.86%   | 0                  | 208.8          |
| 4082 | 河西   | 86323   | 863        | 河西供电服务中心     | 400       | 306.5760 | 76.64%   | 0                  | 13.4           |
| 4083 | 河西   | 长1405甲  | 长14        | 河西供电服务中心     | 500       | 346.3400 | 69.27%   | 0                  | 53.7           |
| 4084 | 河西   | 轻8602   | 轻86        | 河西供电服务中心     | 500       | 237.9360 | 47.59%   | 0                  | 162.1          |
| 4085 | 河西   | 轻8404   | 轻84        | 河西供电服务中心     | 630       | 387.4600 | 61.50%   | 0                  | 116.5          |
| 4086 | 河西   | 纪2808甲  | 纪28        | 河西供电服务中心     | 400       | 233.4200 | 58.36%   | 0                  | 86.6           |
| 4087 | 河西   | 轻8811甲  | 轻88        | 河西供电服务中心     | 630       | 417.9360 | 66.34%   | 0                  | 86.1           |
| 4088 | 河西   | 永7301乙  | 永73        | 河西供电服务中心     | 630       | 390.6200 | 62.00%   | 0                  | 113.4          |
| 4089 | 河西   | 纪1307   | 纪13        | 河西供电服务中心     | 630       | 464.2200 | 73.69%   | 0                  | 39.8           |
| 4090 | 河西   | 利3506   | 利35        | 河西供电服务中心     | 315       | 152.2800 | 48.34%   | 0                  | 99.7           |
| 4091 | 河西   | 轻8414   | 轻84        | 河西供电服务中心     | 630       | 426.6800 | 67.73%   | 0                  | 77.3           |
| 4092 | 河西   | 琼1210   | 琼12        | 河西供电服务中心     | 400       | 254.9400 | 63.74%   | 0                  | 65.1           |
| 4093 | 河西   | 土3302甲  | 土33        | 河西供电服务中心     | 630       | 339.1800 | 53.84%   | 0                  | 164.8          |

| 序号   | 行政区域 | 台区名称     | 所属10千伏线路名称 | 管理单位（供电服务中心） | 额定容量（kVA） | 最大负荷（kW） | 最大负载率（%） | 台区最大负荷日后需预留容量（kVA） | 用电报装可开放容量（kVA） |
|------|------|----------|------------|--------------|-----------|----------|----------|--------------------|----------------|
| 4094 | 河西   | 隆2103    | 隆21        | 河西供电服务中心     | 630       | 184.8480 | 29.34%   | 0                  | 319.2          |
| 4095 | 河西   | 纪1509    | 纪15        | 河西供电服务中心     | 630       | 356.6400 | 56.61%   | 0                  | 147.4          |
| 4096 | 河西   | 纪1308    | 纪13        | 河西供电服务中心     | 630       | 352.2600 | 55.91%   | 0                  | 151.7          |
| 4097 | 河西   | 琼1208    | 琼12        | 河西供电服务中心     | 630       | 355.0200 | 56.35%   | 0                  | 149.0          |
| 4098 | 河西   | 琼1620    | 琼16        | 河西供电服务中心     | 630       | 427.7400 | 67.90%   | 0                  | 76.3           |
| 4099 | 河西   | 永7808    | 永78        | 河西供电服务中心     | 630       | 490.1400 | 77.80%   | 0                  | 13.9           |
| 4100 | 河西   | 琼1206    | 琼12        | 河西供电服务中心     | 630       | 395.1360 | 62.72%   | 0                  | 108.9          |
| 4101 | 河西   | 纪3612    | 纪36        | 河西供电服务中心     | 315       | 201.5400 | 63.98%   | 0                  | 50.5           |
| 4102 | 河西   | 土2102    | 土21        | 河西供电服务中心     | 630       | 440.0000 | 69.84%   | 0                  | 64.0           |
| 4103 | 河西   | 纪1802    | 纪18        | 河西供电服务中心     | 630       | 531.0600 | 84.30%   | 0                  | 0.0            |
| 4104 | 河西   | 隆1104    | 隆11        | 河西供电服务中心     | 400       | 370.2240 | 92.56%   | 0                  | 0.0            |
| 4105 | 河西   | 永8103    | 永81        | 河西供电服务中心     | 400       | 273.0000 | 68.25%   | 0                  | 47.0           |
| 4106 | 河西   | 轻9711    | 轻97        | 河西供电服务中心     | 315       | 64.0800  | 20.34%   | 0                  | 187.9          |
| 4107 | 河西   | 琼1316    | 琼13        | 河西供电服务中心     | 500       | 393.9200 | 78.78%   | 0                  | 6.1            |
| 4108 | 河西   | 利2216    | 利22        | 河西供电服务中心     | 400       | 251.2080 | 62.80%   | 0                  | 68.8           |
| 4109 | 河西   | 兰3115    | 兰31        | 河西供电服务中心     | 400       | 237.8560 | 59.46%   | 0                  | 82.1           |
| 4110 | 河西   | 84312乙   | 843        | 河西供电服务中心     | 800       | 383.2160 | 47.90%   | 0                  | 256.8          |
| 4111 | 津南   | 96610HK  | 966        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 79.0000  | 15.80%   | 0                  | 321.0          |
| 4112 | 津南   | 微6105HK  | 微61        | 咸水沽供电服务中心    | 100       | 39.1200  | 39.12%   | 0                  | 40.9           |
| 4113 | 津南   | 微5303HK  | 微53        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 179.4960 | 44.87%   | 0                  | 140.5          |
| 4114 | 津南   | 东2440    | 东24        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 179.8800 | 44.97%   | 0                  | 140.1          |
| 4115 | 津南   | 微5302HK  | 微53        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 65.3280  | 16.33%   | 0                  | 254.7          |
| 4116 | 津南   | 96807HK  | 968        | 咸水沽供电服务中心    | 315       | 33.5700  | 10.66%   | 0                  | 218.4          |
| 4117 | 津南   | 东2436    | 东24        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 137.7240 | 34.43%   | 0                  | 182.3          |
| 4118 | 津南   | 微1109HK甲 | 微11        | 咸水沽供电服务中心    | 315       | 87.4600  | 27.77%   | 0                  | 164.5          |
| 4119 | 津南   | 后1204    | 后12        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 11.3160  | 2.83%    | 0                  | 308.7          |
| 4120 | 津南   | 东2315    | 东23        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 179.4120 | 44.85%   | 0                  | 140.6          |
| 4121 | 津南   | 洋3404HK  | 洋34        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 29.3800  | 4.66%    | 0                  | 474.6          |
| 4122 | 津南   | 微5301HK  | 微53        | 咸水沽供电服务中心    | 250       | 42.9360  | 17.17%   | 0                  | 157.1          |
| 4123 | 津南   | 金99505   | 金995       | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 61.8150  | 15.45%   | 0                  | 258.2          |
| 4124 | 津南   | 天5407HK  | 天54        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 179.8920 | 44.97%   | 0                  | 140.1          |
| 4125 | 津南   | 辛3505    | 辛35        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 52.6440  | 13.16%   | 0                  | 267.4          |
| 4126 | 津南   | 港3607HK乙 | 港36        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 81.0800  | 16.22%   | 0                  | 318.9          |
| 4127 | 津南   | 微2303HK甲 | 微23        | 咸水沽供电服务中心    | 1000      | 161.3700 | 16.14%   | 0                  | 638.6          |
| 4128 | 津南   | 月3310HK乙 | 月33        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 174.9280 | 34.99%   | 0                  | 225.1          |

| 序号   | 行政区域 | 台区名称     | 所属10千伏线路名称 | 管理单位（供电服务中心） | 额定容量（kVA） | 最大负荷（kW） | 最大负载率（%） | 台区最大负荷日后需预留容量（kVA） | 用电报装可开放容量（kVA） |
|------|------|----------|------------|--------------|-----------|----------|----------|--------------------|----------------|
| 4129 | 津南   | 后6601HK甲 | 后66        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 155.6600 | 24.71%   | 0                  | 348.3          |
| 4130 | 津南   | 66111    | 661        | 咸水沽供电服务中心    | 250       | 14.1000  | 5.64%    | 0                  | 185.9          |
| 4131 | 津南   | 天4607HK  | 天46        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 79.2400  | 12.58%   | 0                  | 424.8          |
| 4132 | 津南   | 96604HK  | 966        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 299.5400 | 47.55%   | 0                  | 204.5          |
| 4133 | 津南   | 96603HK  | 966        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 59.1040  | 11.82%   | 0                  | 340.9          |
| 4134 | 津南   | 天4409HK甲 | 天44        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 78.3000  | 12.43%   | 0                  | 425.7          |
| 4135 | 津南   | 天4406HK甲 | 天44        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 128.1600 | 16.02%   | 0                  | 511.8          |
| 4136 | 津南   | 洋1314HK乙 | 洋13        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 18.9360  | 2.37%    | 0                  | 621.1          |
| 4137 | 津南   | 天3504HK甲 | 天35        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 78.9200  | 12.53%   | 0                  | 425.1          |
| 4138 | 津南   | 天2505HK乙 | 天25        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 100.7600 | 15.99%   | 0                  | 403.2          |
| 4139 | 津南   | 微1110HK  | 微11        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 94.9320  | 23.73%   | 0                  | 225.1          |
| 4140 | 津南   | 辛3608HK甲 | 辛36        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 97.3600  | 15.45%   | 0                  | 406.6          |
| 4141 | 津南   | 洋3406HK乙 | 洋34        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 21.0000  | 2.63%    | 0                  | 619.0          |
| 4142 | 津南   | 天3506HK乙 | 天35        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 47.1000  | 7.48%    | 0                  | 456.9          |
| 4143 | 津南   | 头6708HK  | 头67        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 169.4800 | 26.90%   | 0                  | 334.5          |
| 4144 | 津南   | 洋3414HK乙 | 洋34        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 23.9520  | 2.99%    | 0                  | 616.0          |
| 4145 | 津南   | 洋5128HK乙 | 洋51        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 67.9920  | 8.50%    | 0                  | 572.0          |
| 4146 | 津南   | 天4407HK  | 天44        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 92.2560  | 11.53%   | 0                  | 547.7          |
| 4147 | 津南   | 微1101HK甲 | 微11        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 69.8800  | 13.98%   | 0                  | 330.1          |
| 4148 | 津南   | 天3503HK  | 天35        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 92.2320  | 11.53%   | 0                  | 547.8          |
| 4149 | 津南   | 洋4610HK  | 洋46        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 25.3440  | 3.17%    | 0                  | 614.7          |
| 4150 | 津南   | 洋2302    | 洋23        | 咸水沽供电服务中心    | 315       | 32.2300  | 10.23%   | 0                  | 219.8          |
| 4151 | 津南   | 天4408HK  | 天44        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 94.2000  | 11.78%   | 0                  | 545.8          |
| 4152 | 津南   | 天2504HK  | 天25        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 94.6080  | 11.83%   | 0                  | 545.4          |
| 4153 | 津南   | 天4405HK  | 天44        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 84.0000  | 10.50%   | 0                  | 556.0          |
| 4154 | 津南   | 天4414HK甲 | 天44        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 76.1040  | 9.51%    | 0                  | 563.9          |
| 4155 | 津南   | 天4502HK甲 | 天45        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 101.3040 | 12.66%   | 0                  | 538.7          |
| 4156 | 津南   | 天3501HK乙 | 天35        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 94.8720  | 11.86%   | 0                  | 545.1          |
| 4157 | 津南   | 洋1301HK乙 | 洋13        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 22.3920  | 2.80%    | 0                  | 617.6          |
| 4158 | 津南   | 港1209HK乙 | 港12        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 85.5840  | 10.70%   | 0                  | 554.4          |
| 4159 | 津南   | 天4504HK甲 | 天45        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 93.7920  | 11.72%   | 0                  | 546.2          |
| 4160 | 津南   | 洋5325HK甲 | 洋53        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 220.9200 | 35.07%   | 0                  | 283.1          |
| 4161 | 津南   | 洋1302HK  | 洋13        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 18.7200  | 2.97%    | 0                  | 485.3          |
| 4162 | 津南   | 95601    | 956        | 咸水沽供电服务中心    | 315       | 2.3220   | 0.74%    | 0                  | 249.7          |
| 4163 | 津南   | 上81702   | 上817       | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 29.2560  | 7.31%    | 0                  | 290.7          |

| 序号   | 行政区域 | 台区名称      | 所属10千伏线路名称 | 管理单位（供电服务中心） | 额定容量（kVA） | 最大负荷（kW） | 最大负载率（%） | 台区最大负荷日后需预留容量（kVA） | 用电报装可开放容量（kVA） |
|------|------|-----------|------------|--------------|-----------|----------|----------|--------------------|----------------|
| 4164 | 津南   | 辛1502     | 辛15        | 咸水沽供电服务中心    | 315       | 5.4810   | 1.74%    | 0                  | 246.5          |
| 4165 | 津南   | 房1101     | 房11        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 24.2500  | 6.06%    | 0                  | 295.8          |
| 4166 | 津南   | 翟86201    | 翟862       | 咸水沽供电服务中心    | 315       | 28.2160  | 8.96%    | 0                  | 223.8          |
| 4167 | 津南   | 李58102    | 李581       | 咸水沽供电服务中心    | 160       | 53.1720  | 33.23%   | 0                  | 74.8           |
| 4168 | 津南   | 49511     | 495        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 164.2920 | 41.07%   | 0                  | 155.7          |
| 4169 | 津南   | 金99610HK  | 金996       | 咸水沽供电服务中心    | 1000      | 240.2100 | 24.02%   | 0                  | 559.8          |
| 4170 | 津南   | 洋6201HK乙  | 洋62        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 371.7840 | 46.47%   | 0                  | 268.2          |
| 4171 | 津南   | 49902     | 499        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 71.0160  | 17.75%   | 0                  | 249.0          |
| 4172 | 津南   | 后3409HK乙  | 后34        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 199.5600 | 24.95%   | 0                  | 440.4          |
| 4173 | 津南   | 上81811HK乙 | 上818       | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 67.7040  | 8.46%    | 0                  | 572.3          |
| 4174 | 津南   | 95935HK甲  | 959        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 94.7520  | 11.84%   | 0                  | 545.2          |
| 4175 | 津南   | 66609     | 666        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 124.6800 | 31.17%   | 0                  | 195.3          |
| 4176 | 津南   | 天5503HK   | 天55        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 74.2560  | 18.56%   | 0                  | 245.7          |
| 4177 | 津南   | 微3701HK乙  | 微37        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 95.6640  | 11.96%   | 0                  | 544.3          |
| 4178 | 津南   | 天5204HK   | 天52        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 109.0800 | 27.27%   | 0                  | 210.9          |
| 4179 | 津南   | 96608HK甲  | 966        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 359.6640 | 44.96%   | 0                  | 280.3          |
| 4180 | 津南   | 月4317HK乙  | 月43        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 246.6480 | 30.83%   | 0                  | 393.4          |
| 4181 | 津南   | 上81402HK甲 | 上814       | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 193.1520 | 24.14%   | 0                  | 446.8          |
| 4182 | 津南   | 东2301     | 东23        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 116.8200 | 29.21%   | 0                  | 203.2          |
| 4183 | 津南   | 天5105HK甲  | 天51        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 14.2800  | 1.79%    | 0                  | 625.7          |
| 4184 | 津南   | 房2307HK甲  | 房23        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 210.1200 | 33.35%   | 0                  | 293.9          |
| 4185 | 津南   | 集5922HK   | 集59        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 234.1400 | 37.17%   | 0                  | 269.9          |
| 4186 | 津南   | 微4106HK   | 微41        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 308.8800 | 49.03%   | 0                  | 195.1          |
| 4187 | 津南   | 头6601HK   | 头66        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 529.7400 | 84.09%   | 0                  | 0.0            |
| 4188 | 津南   | 东2501     | 东25        | 咸水沽供电服务中心    | 315       | 19.4650  | 6.18%    | 0                  | 232.5          |
| 4189 | 津南   | 房2107HK甲  | 房21        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 219.9200 | 34.91%   | 0                  | 284.1          |
| 4190 | 津南   | 景5401HK   | 景54        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 171.5000 | 27.22%   | 0                  | 332.5          |
| 4191 | 津南   | 上81514HK甲 | 上815       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 165.8200 | 26.32%   | 0                  | 338.2          |
| 4192 | 津南   | 微4107HK   | 微41        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 301.0800 | 47.79%   | 0                  | 202.9          |
| 4193 | 津南   | 景5416HK甲  | 景54        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 205.0400 | 32.55%   | 0                  | 299.0          |
| 4194 | 津南   | 集5924HK   | 集59        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 494.7200 | 78.53%   | 0                  | 9.3            |
| 4195 | 津南   | 辛3510HK乙  | 辛35        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 219.7400 | 34.88%   | 0                  | 284.3          |
| 4196 | 津南   | 95905HK甲  | 959        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 79.9200  | 12.69%   | 0                  | 424.1          |
| 4197 | 津南   | 天5305HK乙  | 天53        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 50.6000  | 8.03%    | 0                  | 453.4          |
| 4198 | 津南   | 49616HK乙  | 496        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 193.6160 | 38.72%   | 0                  | 206.4          |

| 序号   | 行政区域 | 台区名称      | 所属10千伏线路名称 | 管理单位（供电服务中心） | 额定容量（kVA） | 最大负荷（kW） | 最大负载率（%） | 台区最大负荷日后需预留容量（kVA） | 用电报装可开放容量（kVA） |
|------|------|-----------|------------|--------------|-----------|----------|----------|--------------------|----------------|
| 4199 | 津南   | 东2202     | 东22        | 咸水沽供电服务中心    | 315       | 34.8060  | 11.05%   | 0                  | 217.2          |
| 4200 | 津南   | 景5101HK乙  | 景51        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 207.3200 | 41.46%   | 0                  | 192.7          |
| 4201 | 津南   | 95705HK乙  | 957        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 150.5400 | 30.11%   | 0                  | 249.5          |
| 4202 | 津南   | 月1408HK   | 月14        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 133.4000 | 26.68%   | 0                  | 266.6          |
| 4203 | 津南   | 头7504     | 头75        | 咸水沽供电服务中心    | 200       | 74.0160  | 37.01%   | 0                  | 86.0           |
| 4204 | 津南   | 96107     | 961        | 咸水沽供电服务中心    | 315       | 48.8880  | 15.52%   | 0                  | 203.1          |
| 4205 | 津南   | 66610     | 666        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 5.1920   | 1.30%    | 0                  | 314.8          |
| 4206 | 津南   | 翟86613HK  | 翟866       | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 29.3000  | 7.33%    | 0                  | 290.7          |
| 4207 | 津南   | 景1401     | 景14        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 206.2800 | 51.57%   | 0                  | 113.7          |
| 4208 | 津南   | 96413HK乙  | 964        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 165.8640 | 20.73%   | 0                  | 474.1          |
| 4209 | 津南   | 49408HK乙  | 494        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 115.1040 | 14.39%   | 0                  | 524.9          |
| 4210 | 津南   | 49311HK乙  | 493        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 92.6880  | 11.59%   | 0                  | 547.3          |
| 4211 | 津南   | 翟86607HK乙 | 翟866       | 咸水沽供电服务中心    | 1000      | 218.6100 | 21.86%   | 0                  | 581.4          |
| 4212 | 津南   | 96103     | 961        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 23.9400  | 5.99%    | 0                  | 296.1          |
| 4213 | 津南   | 李58101    | 李581       | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 58.7560  | 14.69%   | 0                  | 261.2          |
| 4214 | 津南   | 上83514HK甲 | 上835       | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 73.4880  | 9.19%    | 0                  | 566.5          |
| 4215 | 津南   | 95714     | 957        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 46.6800  | 11.67%   | 0                  | 273.3          |
| 4216 | 津南   | 房2401HK甲  | 房24        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 169.1760 | 21.15%   | 0                  | 470.8          |
| 4217 | 津南   | 天5409HK   | 天54        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 80.7960  | 20.20%   | 0                  | 239.2          |
| 4218 | 津南   | 上81208HK乙 | 上812       | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 100.8000 | 12.60%   | 0                  | 539.2          |
| 4219 | 津南   | 上83205HK  | 上832       | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 87.1950  | 17.44%   | 0                  | 312.8          |
| 4220 | 津南   | 房4301HK乙  | 房43        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 186.4800 | 23.31%   | 0                  | 453.5          |
| 4221 | 津南   | 上82101HK  | 上821       | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 177.7080 | 44.43%   | 0                  | 142.3          |
| 4222 | 津南   | 后1109HK乙  | 后11        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 65.0160  | 8.13%    | 0                  | 575.0          |
| 4223 | 津南   | 49301     | 493        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 178.5120 | 44.63%   | 0                  | 141.5          |
| 4224 | 津南   | 洋1302     | 洋13        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 268.8600 | 67.22%   | 0                  | 51.1           |
| 4225 | 津南   | 上81012HK乙 | 上810       | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 105.6960 | 13.21%   | 0                  | 534.3          |
| 4226 | 津南   | 天3502HK乙  | 天35        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 89.4720  | 11.18%   | 0                  | 550.5          |
| 4227 | 津南   | 上81215HK甲 | 上812       | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 95.7600  | 11.97%   | 0                  | 544.2          |
| 4228 | 津南   | 东2421     | 东24        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 139.5360 | 34.88%   | 0                  | 180.5          |
| 4229 | 津南   | 天3103HK甲  | 天31        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 14.9520  | 1.87%    | 0                  | 625.0          |
| 4230 | 津南   | 天2605HK   | 天26        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 125.4480 | 15.68%   | 0                  | 514.6          |
| 4231 | 津南   | 天5103HK乙  | 天51        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 75.4800  | 11.98%   | 0                  | 428.5          |
| 4232 | 津南   | 上81107HK甲 | 上811       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 245.2600 | 38.93%   | 0                  | 258.7          |
| 4233 | 津南   | 翟85402HK乙 | 翟854       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 77.1800  | 12.25%   | 0                  | 426.8          |

| 序号   | 行政区域 | 台区名称      | 所属10千伏线路名称 | 管理单位（供电服务中心） | 额定容量（kVA） | 最大负荷（kW） | 最大负载率（%） | 台区最大负荷日后需预留容量（kVA） | 用电报装可开放容量（kVA） |
|------|------|-----------|------------|--------------|-----------|----------|----------|--------------------|----------------|
| 4234 | 津南   | 95602HK乙  | 956        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 78.3000  | 12.43%   | 0                  | 425.7          |
| 4235 | 津南   | 洋4226HK   | 洋42        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 78.1800  | 12.41%   | 0                  | 425.8          |
| 4236 | 津南   | 房1213HK乙  | 房12        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 203.0800 | 32.23%   | 0                  | 300.9          |
| 4237 | 津南   | 49512HK   | 495        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 65.1400  | 10.34%   | 0                  | 438.9          |
| 4238 | 津南   | 后4207HK乙  | 后42        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 257.7600 | 40.91%   | 0                  | 246.2          |
| 4239 | 津南   | 月5502HK   | 月55        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 45.9600  | 7.30%    | 0                  | 458.0          |
| 4240 | 津南   | 后1112HK乙  | 后11        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 77.5600  | 12.31%   | 0                  | 426.4          |
| 4241 | 津南   | 上83314HK乙 | 上833       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 131.0000 | 20.79%   | 0                  | 373.0          |
| 4242 | 津南   | 洋4228HK   | 洋42        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 198.0800 | 31.44%   | 0                  | 305.9          |
| 4243 | 津南   | 上82117HK甲 | 上821       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 79.4800  | 12.62%   | 0                  | 424.5          |
| 4244 | 津南   | 集5805HK   | 集58        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 200.0000 | 31.75%   | 0                  | 304.0          |
| 4245 | 津南   | 洋4502HK   | 洋45        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 534.2400 | 84.80%   | 0                  | 0.0            |
| 4246 | 津南   | 洋4504HK   | 洋45        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 369.1200 | 58.59%   | 0                  | 134.9          |
| 4247 | 津南   | 天5303HK   | 天53        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 53.5200  | 8.50%    | 0                  | 450.5          |
| 4248 | 津南   | 金97505HK乙 | 金975       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 113.2400 | 17.97%   | 0                  | 390.8          |
| 4249 | 津南   | 集5923HK   | 集59        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 495.5800 | 78.66%   | 0                  | 8.4            |
| 4250 | 津南   | 东2307     | 东23        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 50.6050  | 12.65%   | 0                  | 269.4          |
| 4251 | 津南   | 8504      | 85         | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 106.5400 | 26.64%   | 0                  | 213.5          |
| 4252 | 津南   | 66304     | 663        | 咸水沽供电服务中心    | 160       | 14.5800  | 9.11%    | 0                  | 113.4          |
| 4253 | 津南   | 66302     | 663        | 咸水沽供电服务中心    | 315       | 42.9560  | 13.64%   | 0                  | 209.0          |
| 4254 | 津南   | 港3603HK   | 港36        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 109.7040 | 17.41%   | 0                  | 394.3          |
| 4255 | 津南   | 洋4501HK   | 洋45        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 339.8280 | 53.94%   | 0                  | 164.2          |
| 4256 | 津南   | 洋2320HK   | 洋23        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 249.0000 | 39.52%   | 0                  | 255.0          |
| 4257 | 津南   | 天3102HK甲  | 天31        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 32.7120  | 5.19%    | 0                  | 471.3          |
| 4258 | 津南   | 48820HK   | 488        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 483.2160 | 76.70%   | 0                  | 20.8           |
| 4259 | 津南   | 集6601HK   | 集66        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 77.9000  | 15.58%   | 0                  | 322.1          |
| 4260 | 津南   | 上81301HK乙 | 上813       | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 124.8720 | 15.61%   | 0                  | 515.1          |
| 4261 | 津南   | 天3305HK乙  | 天33        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 17.6640  | 2.21%    | 0                  | 622.3          |
| 4262 | 津南   | 月4513HK   | 洋61        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 90.1200  | 22.53%   | 0                  | 229.9          |
| 4263 | 津南   | 翟86204    | 翟862       | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 47.0400  | 11.76%   | 0                  | 273.0          |
| 4264 | 津南   | 天5307HK甲  | 天53        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 12.0480  | 1.51%    | 0                  | 628.0          |
| 4265 | 津南   | 天5411HK   | 天54        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 96.6120  | 24.15%   | 0                  | 223.4          |
| 4266 | 津南   | 房4402     | 房44        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 33.7470  | 8.44%    | 0                  | 286.3          |
| 4267 | 津南   | 天5412HK   | 天54        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 71.2920  | 17.82%   | 0                  | 248.7          |
| 4268 | 津南   | 港1304HK乙  | 港13        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 189.2160 | 23.65%   | 0                  | 450.8          |

| 序号   | 行政区域 | 台区名称      | 所属10千伏线路名称 | 管理单位（供电服务中心） | 额定容量（kVA） | 最大负荷（kW） | 最大负载率（%） | 台区最大负荷日后需预留容量（kVA） | 用电报装可开放容量（kVA） |
|------|------|-----------|------------|--------------|-----------|----------|----------|--------------------|----------------|
| 4269 | 津南   | 东2317     | 东23        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 36.7800  | 9.20%    | 0                  | 283.2          |
| 4270 | 津南   | 天2604HK甲  | 天26        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 135.4800 | 16.94%   | 0                  | 504.5          |
| 4271 | 津南   | 东2405     | 东24        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 151.9680 | 37.99%   | 0                  | 168.0          |
| 4272 | 津南   | 洋3409HK   | 洋34        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 82.8120  | 20.70%   | 0                  | 237.2          |
| 4273 | 津南   | 95407HK乙  | 954        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 282.8640 | 35.36%   | 0                  | 357.1          |
| 4274 | 津南   | 天5102HK乙  | 天51        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 93.0240  | 11.63%   | 0                  | 547.0          |
| 4275 | 津南   | 8506      | 85         | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 211.8840 | 52.97%   | 0                  | 108.1          |
| 4276 | 津南   | 后3109HK甲  | 后31        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 91.0800  | 11.39%   | 0                  | 548.9          |
| 4277 | 津南   | 景4103HK   | 景41        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 95.0880  | 11.89%   | 0                  | 544.9          |
| 4278 | 津南   | 天3106HK甲  | 天31        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 95.5920  | 11.95%   | 0                  | 544.4          |
| 4279 | 津南   | 96622HK   | 966        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 179.8320 | 44.96%   | 0                  | 140.2          |
| 4280 | 津南   | 天3306HK乙  | 天33        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 23.4480  | 2.93%    | 0                  | 616.6          |
| 4281 | 津南   | 洋1309HK   | 洋13        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 107.1240 | 26.78%   | 0                  | 212.9          |
| 4282 | 津南   | 港3601HK甲  | 港36        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 207.9360 | 25.99%   | 0                  | 432.1          |
| 4283 | 津南   | 洋3413HK   | 洋34        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 117.9000 | 29.48%   | 0                  | 202.1          |
| 4284 | 津南   | 裕1503     | 裕15        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 59.1960  | 14.80%   | 0                  | 260.8          |
| 4285 | 津南   | 辛3705HK甲  | 洋51        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 21.0000  | 2.63%    | 0                  | 619.0          |
| 4286 | 津南   | 月4204HK   | 月42        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 80.3040  | 10.04%   | 0                  | 559.7          |
| 4287 | 津南   | 天4220HK   | 天42        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 100.6920 | 25.17%   | 0                  | 219.3          |
| 4288 | 津南   | 天5413HK   | 天54        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 76.7760  | 19.19%   | 0                  | 243.2          |
| 4289 | 津南   | 天5307HK乙  | 天53        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 23.0600  | 3.66%    | 0                  | 480.9          |
| 4290 | 津南   | 洋4503HK   | 洋45        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 536.8400 | 85.21%   | 0                  | 0.0            |
| 4291 | 津南   | 翟85403HK甲 | 翟854       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 39.4800  | 6.27%    | 0                  | 464.5          |
| 4292 | 津南   | 洋4205HK   | 洋34        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 75.3600  | 11.96%   | 0                  | 428.6          |
| 4293 | 津南   | 月3507HK   | 月35        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 33.5600  | 5.33%    | 0                  | 470.4          |
| 4294 | 津南   | 洋1313HK   | 洋13        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 21.3200  | 3.38%    | 0                  | 482.7          |
| 4295 | 津南   | 天3306HK甲  | 天33        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 10.3200  | 1.64%    | 0                  | 493.7          |
| 4296 | 津南   | 洋3408HK   | 洋34        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 74.4800  | 11.82%   | 0                  | 429.5          |
| 4297 | 津南   | 49607HK   | 496        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 280.7800 | 44.57%   | 0                  | 223.2          |
| 4298 | 津南   | 后3112HK甲  | 后31        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 76.3000  | 12.11%   | 0                  | 427.7          |
| 4299 | 津南   | 洋4608HK乙  | 洋46        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 26.0000  | 4.13%    | 0                  | 478.0          |
| 4300 | 津南   | 洋3411HK   | 洋34        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 71.7400  | 11.39%   | 0                  | 432.3          |
| 4301 | 津南   | 8220HK    | 82         | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 148.0000 | 23.49%   | 0                  | 356.0          |
| 4302 | 津南   | 49312HK   | 493        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 46.9000  | 7.44%    | 0                  | 457.1          |
| 4303 | 津南   | 洋4202HK   | 洋34        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 121.8800 | 19.35%   | 0                  | 382.1          |

| 序号   | 行政区域 | 台区名称      | 所属10千伏线路名称 | 管理单位（供电服务中心） | 额定容量（kVA） | 最大负荷（kW） | 最大负载率（%） | 台区最大负荷日后需预留容量（kVA） | 用电报装可开放容量（kVA） |
|------|------|-----------|------------|--------------|-----------|----------|----------|--------------------|----------------|
| 4304 | 津南   | 月1606HK甲  | 月16        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 121.4240 | 24.28%   | 0                  | 278.6          |
| 4305 | 津南   | 上83115HK甲 | 上831       | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 180.2880 | 36.06%   | 0                  | 219.7          |
| 4306 | 津南   | 天5201HK甲  | 天52        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 185.4560 | 37.09%   | 0                  | 214.5          |
| 4307 | 津南   | 金99508    | 金995       | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 8.3520   | 2.09%    | 0                  | 311.6          |
| 4308 | 津南   | 头7503     | 头75        | 咸水沽供电服务中心    | 160       | 5.7150   | 3.57%    | 0                  | 122.3          |
| 4309 | 津南   | 金99513    | 金995       | 咸水沽供电服务中心    | 250       | 20.8365  | 8.33%    | 0                  | 179.2          |
| 4310 | 津南   | 洋6214HK乙  | 洋62        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 267.6000 | 42.48%   | 0                  | 236.4          |
| 4311 | 津南   | 后4210HK   | 后42        | 咸水沽供电服务中心    | 315       | 150.6120 | 47.81%   | 0                  | 101.4          |
| 4312 | 津南   | 翟86203    | 翟862       | 咸水沽供电服务中心    | 315       | 23.8200  | 7.56%    | 0                  | 228.2          |
| 4313 | 津南   | 月4503HK   | 月45        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 113.0880 | 28.27%   | 0                  | 206.9          |
| 4314 | 津南   | 微3704HK   | 微37        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 45.9480  | 11.49%   | 0                  | 274.1          |
| 4315 | 津南   | 洋3415HK   | 洋34        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 41.2680  | 10.32%   | 0                  | 278.7          |
| 4316 | 津南   | 天3105HK乙  | 天31        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 95.4720  | 11.93%   | 0                  | 544.5          |
| 4317 | 津南   | 月4206HK甲  | 洋61        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 33.1440  | 4.14%    | 0                  | 606.9          |
| 4318 | 津南   | 景4102HK乙  | 景41        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 79.2000  | 9.90%    | 0                  | 560.8          |
| 4319 | 津南   | 48712HK乙  | 487        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 107.2560 | 13.41%   | 0                  | 532.7          |
| 4320 | 津南   | 月3302HK乙  | 月33        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 173.4240 | 21.68%   | 0                  | 466.6          |
| 4321 | 津南   | 洋4207HK甲  | 洋34        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 88.2960  | 11.04%   | 0                  | 551.7          |
| 4322 | 津南   | 49505     | 495        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 231.1080 | 57.78%   | 0                  | 88.9           |
| 4323 | 津南   | 66211     | 662        | 咸水沽供电服务中心    | 200       | 27.3600  | 13.68%   | 0                  | 132.6          |
| 4324 | 津南   | 洋5119HK   | 洋51        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 25.8600  | 6.47%    | 0                  | 294.1          |
| 4325 | 津南   | 9201HK乙   | 92         | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 95.6160  | 11.95%   | 0                  | 544.4          |
| 4326 | 津南   | 8206HK    | 82         | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 104.7600 | 20.95%   | 0                  | 295.2          |
| 4327 | 津南   | 洋3501HK甲  | 洋35        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 169.8000 | 21.23%   | 0                  | 470.2          |
| 4328 | 津南   | 天4402HK乙  | 天44        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 129.3450 | 25.87%   | 0                  | 270.7          |
| 4329 | 津南   | 66402     | 664        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 47.6400  | 11.91%   | 0                  | 272.4          |
| 4330 | 津南   | 95906HK乙  | 959        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 77.3600  | 12.28%   | 0                  | 426.6          |
| 4331 | 津南   | 洋4201HK   | 洋34        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 63.3400  | 10.05%   | 0                  | 440.7          |
| 4332 | 津南   | 翟85403HK乙 | 翟854       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 11.2600  | 1.79%    | 0                  | 492.7          |
| 4333 | 津南   | 49212HK   | 492        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 294.9200 | 46.81%   | 0                  | 209.1          |
| 4334 | 津南   | 景5201HK   | 景52        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 225.3200 | 35.77%   | 0                  | 278.7          |
| 4335 | 津南   | 微5107HK   | 微51        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 146.0200 | 23.18%   | 0                  | 358.0          |
| 4336 | 津南   | 洋5310HK   | 洋53        | 咸水沽供电服务中心    | 315       | 146.9200 | 46.64%   | 0                  | 105.1          |
| 4337 | 津南   | 李59920HK  | 李599       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 14.9000  | 2.37%    | 0                  | 489.1          |
| 4338 | 津南   | 房4207     | 房42        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 26.0025  | 6.50%    | 0                  | 294.0          |

| 序号   | 行政区域 | 台区名称      | 所属10千伏线路名称 | 管理单位（供电服务中心） | 额定容量（kVA） | 最大负荷（kW） | 最大负载率（%） | 台区最大负荷日后需预留容量（kVA） | 用电报装可开放容量（kVA） |
|------|------|-----------|------------|--------------|-----------|----------|----------|--------------------|----------------|
| 4339 | 津南   | 49115HK   | 491        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 131.4720 | 26.29%   | 0                  | 268.5          |
| 4340 | 津南   | 66415     | 664        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 17.3900  | 4.35%    | 0                  | 302.6          |
| 4341 | 津南   | 95901HK   | 959        | 咸水沽供电服务中心    | 315       | 8.6880   | 2.76%    | 0                  | 243.3          |
| 4342 | 津南   | 头6704HK甲  | 头67        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 155.9280 | 19.49%   | 0                  | 484.1          |
| 4343 | 津南   | 49711     | 497        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 208.9680 | 52.24%   | 0                  | 111.0          |
| 4344 | 津南   | 微1703HK   | 微17        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 47.6400  | 11.91%   | 0                  | 272.4          |
| 4345 | 津南   | 天4411HK   | 天44        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 47.1840  | 11.80%   | 0                  | 272.8          |
| 4346 | 津南   | 66401     | 664        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 37.8320  | 9.46%    | 0                  | 282.2          |
| 4347 | 津南   | 95402HK甲  | 954        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 225.6480 | 28.21%   | 0                  | 414.4          |
| 4348 | 津南   | 微3703HK   | 微37        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 43.6200  | 10.91%   | 0                  | 276.4          |
| 4349 | 津南   | 96619HK   | 966        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 75.8880  | 18.97%   | 0                  | 244.1          |
| 4350 | 津南   | 洋5605     | 洋56        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 187.7760 | 46.94%   | 0                  | 132.2          |
| 4351 | 津南   | 东2623     | 东26        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 126.9600 | 31.74%   | 0                  | 193.0          |
| 4352 | 津南   | 49515     | 495        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 134.3760 | 33.59%   | 0                  | 185.6          |
| 4353 | 津南   | 李59919HK乙 | 李599       | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 39.1680  | 4.90%    | 0                  | 600.8          |
| 4354 | 津南   | 天3305HK甲  | 天33        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 13.5360  | 1.69%    | 0                  | 626.5          |
| 4355 | 津南   | 月3330HK   | 月33        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 63.5640  | 10.09%   | 0                  | 440.4          |
| 4356 | 津南   | 港1603HK甲  | 港16        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 186.0960 | 29.54%   | 0                  | 317.9          |
| 4357 | 津南   | 微3306HK甲  | 微33        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 139.8240 | 22.19%   | 0                  | 364.2          |
| 4358 | 津南   | 上83509HK甲 | 上835       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 139.2000 | 22.10%   | 0                  | 364.8          |
| 4359 | 津南   | 天4504HK乙  | 天45        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 82.5800  | 13.11%   | 0                  | 421.4          |
| 4360 | 津南   | 辛3606HK乙  | 辛36        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 128.2400 | 20.36%   | 0                  | 375.8          |
| 4361 | 津南   | 翟85401HK乙 | 翟854       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 79.4000  | 12.60%   | 0                  | 424.6          |
| 4362 | 津南   | 微2204HK乙  | 微22        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 185.4400 | 29.43%   | 0                  | 318.6          |
| 4363 | 津南   | 月1418HK   | 月14        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 71.5200  | 11.35%   | 0                  | 432.5          |
| 4364 | 津南   | 房2301HK   | 房23        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 130.3000 | 20.68%   | 0                  | 373.7          |
| 4365 | 津南   | 上83108HK甲 | 上831       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 219.3400 | 34.82%   | 0                  | 284.7          |
| 4366 | 津南   | 月3513HK甲  | 月35        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 98.1800  | 15.58%   | 0                  | 405.8          |
| 4367 | 津南   | 月3503HK   | 月35        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 107.7400 | 17.10%   | 0                  | 396.3          |
| 4368 | 津南   | 房3204HK甲  | 房32        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 193.4400 | 30.70%   | 0                  | 310.6          |
| 4369 | 津南   | 95904HK乙  | 959        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 77.5200  | 12.30%   | 0                  | 426.5          |
| 4370 | 津南   | 上81618HK  | 上816       | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 159.0560 | 31.81%   | 0                  | 240.9          |
| 4371 | 津南   | 上81608HK甲 | 上816       | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 162.7200 | 32.54%   | 0                  | 237.3          |
| 4372 | 津南   | 66608     | 666        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 16.1080  | 4.03%    | 0                  | 303.9          |
| 4373 | 津南   | 95608HK   | 956        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 99.6720  | 24.92%   | 0                  | 220.3          |

| 序号   | 行政区域 | 台区名称      | 所属10千伏线路名称 | 管理单位（供电服务中心） | 额定容量（kVA） | 最大负荷（kW） | 最大负载率（%） | 台区最大负荷日后需预留容量（kVA） | 用电报装可开放容量（kVA） |
|------|------|-----------|------------|--------------|-----------|----------|----------|--------------------|----------------|
| 4374 | 津南   | 后1311HK   | 后13        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 179.9640 | 44.99%   | 0                  | 140.0          |
| 4375 | 津南   | 天5401HK   | 天54        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 84.6360  | 21.16%   | 0                  | 235.4          |
| 4376 | 津南   | 上81814HK乙 | 上818       | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 87.9360  | 10.99%   | 0                  | 552.1          |
| 4377 | 津南   | 后1202     | 后12        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 5.4510   | 1.36%    | 0                  | 314.5          |
| 4378 | 津南   | 上81011HK乙 | 上810       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 79.7600  | 12.66%   | 0                  | 424.2          |
| 4379 | 津南   | 月6102HK   | 月61        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 234.9000 | 37.29%   | 0                  | 269.1          |
| 4380 | 津南   | 洋2319HK   | 洋23        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 251.7200 | 39.96%   | 0                  | 252.3          |
| 4381 | 津南   | 后1309HK   | 后13        | 咸水沽供电服务中心    | 315       | 124.6200 | 39.56%   | 0                  | 127.4          |
| 4382 | 津南   | 48821HK甲  | 488        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 112.0600 | 17.79%   | 0                  | 391.9          |
| 4383 | 津南   | 67207HK   | 672        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 95.8080  | 15.21%   | 0                  | 408.2          |
| 4384 | 津南   | 96503     | 965        | 咸水沽供电服务中心    | 315       | 194.6160 | 61.78%   | 0                  | 57.4           |
| 4385 | 津南   | 月3518HK   | 月35        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 61.6200  | 9.78%    | 0                  | 442.4          |
| 4386 | 津南   | 上81701HK  | 上817       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 159.9800 | 25.39%   | 0                  | 344.0          |
| 4387 | 津南   | 李58219HK  | 李582       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 7.2600   | 1.15%    | 0                  | 496.7          |
| 4388 | 津南   | 上81610HK甲 | 上816       | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 200.0800 | 40.02%   | 0                  | 199.9          |
| 4389 | 津南   | 后6604HK甲  | 后66        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 144.6080 | 28.92%   | 0                  | 255.4          |
| 4390 | 津南   | 微6201HK   | 微62        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 74.7200  | 14.94%   | 0                  | 325.3          |
| 4391 | 津南   | 微1501HK   | 微15        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 94.2800  | 18.86%   | 0                  | 305.7          |
| 4392 | 津南   | 房2111HK乙  | 房21        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 195.8000 | 39.16%   | 0                  | 204.2          |
| 4393 | 津南   | 金97920HK  | 金979       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 39.9400  | 6.34%    | 0                  | 464.1          |
| 4394 | 津南   | 48818HK   | 488        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 377.1480 | 59.86%   | 0                  | 126.9          |
| 4395 | 津南   | 95621HK甲  | 956        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 157.8720 | 19.73%   | 0                  | 482.1          |
| 4396 | 津南   | 洋3407HK   | 洋34        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 44.2320  | 11.06%   | 0                  | 275.8          |
| 4397 | 津南   | 房3303HK甲  | 房33        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 170.3520 | 21.29%   | 0                  | 469.6          |
| 4398 | 津南   | 8511      | 85         | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 159.8160 | 39.95%   | 0                  | 160.2          |
| 4399 | 津南   | 微1702HK甲  | 微17        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 95.7840  | 11.97%   | 0                  | 544.2          |
| 4400 | 津南   | 95930HK   | 959        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 72.5800  | 11.52%   | 0                  | 431.4          |
| 4401 | 津南   | 辛3609HK甲  | 辛36        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 176.3000 | 27.98%   | 0                  | 327.7          |
| 4402 | 津南   | 95905HK乙  | 959        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 79.7800  | 12.66%   | 0                  | 424.2          |
| 4403 | 津南   | 上83508HK乙 | 上835       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 85.4600  | 13.57%   | 0                  | 418.5          |
| 4404 | 津南   | 头6112HK   | 头61        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 111.9800 | 17.77%   | 0                  | 392.0          |
| 4405 | 津南   | 后3112HK乙  | 后31        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 16.7200  | 2.65%    | 0                  | 487.3          |
| 4406 | 津南   | 天3307HK   | 天33        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 0.1800   | 0.03%    | 0                  | 503.8          |
| 4407 | 津南   | 月4206HK乙  | 洋61        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 10.8800  | 1.73%    | 0                  | 493.1          |
| 4408 | 津南   | 辛1503     | 辛15        | 咸水沽供电服务中心    | 250       | 132.9465 | 53.18%   | 0                  | 67.1           |

| 序号   | 行政区域 | 台区名称      | 所属10千伏线路名称 | 管理单位（供电服务中心） | 额定容量（kVA） | 最大负荷（kW） | 最大负载率（%） | 台区最大负荷日后需预留容量（kVA） | 用电报装可开放容量（kVA） |
|------|------|-----------|------------|--------------|-----------|----------|----------|--------------------|----------------|
| 4409 | 津南   | 96305HK甲  | 963        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 126.5280 | 15.82%   | 0                  | 513.5          |
| 4410 | 津南   | 洋4608HK甲  | 洋46        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 53.0880  | 6.64%    | 0                  | 586.9          |
| 4411 | 津南   | 上81001HK乙 | 上810       | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 122.2080 | 15.28%   | 0                  | 517.8          |
| 4412 | 津南   | 月1608HK   | 月16        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 125.7600 | 31.44%   | 0                  | 194.2          |
| 4413 | 津南   | 洋1507HK乙  | 洋15        | 咸水沽供电服务中心    | 1000      | 119.9700 | 12.00%   | 0                  | 680.0          |
| 4414 | 津南   | 金99609HK乙 | 金996       | 咸水沽供电服务中心    | 1000      | 222.8100 | 22.28%   | 0                  | 577.2          |
| 4415 | 津南   | 95920HK甲  | 959        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 239.0400 | 29.88%   | 0                  | 401.0          |
| 4416 | 津南   | 月4512HK   | 洋61        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 99.6840  | 24.92%   | 0                  | 220.3          |
| 4417 | 津南   | 翟86616HK  | 翟866       | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 23.4120  | 5.85%    | 0                  | 296.6          |
| 4418 | 津南   | 头6602HK   | 头66        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 502.8800 | 79.82%   | 0                  | 1.1            |
| 4419 | 津南   | 95224HK甲  | 952        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 119.8600 | 19.03%   | 0                  | 384.1          |
| 4420 | 津南   | 49616HK甲  | 496        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 108.7040 | 21.74%   | 0                  | 291.3          |
| 4421 | 津南   | 辛1406HK乙  | 辛14        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 185.5920 | 29.46%   | 0                  | 318.4          |
| 4422 | 津南   | 月1607HK   | 月16        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 190.3080 | 30.21%   | 0                  | 313.7          |
| 4423 | 津南   | 上81708    | 上817       | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 46.7040  | 11.68%   | 0                  | 273.3          |
| 4424 | 津南   | 96105     | 961        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 14.7000  | 3.68%    | 0                  | 305.3          |
| 4425 | 津南   | 李59918HK  | 李599       | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 18.2880  | 4.57%    | 0                  | 301.7          |
| 4426 | 津南   | 9201HK甲   | 92         | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 117.5280 | 14.69%   | 0                  | 522.5          |
| 4427 | 津南   | 房2406HK甲  | 房24        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 203.0880 | 25.39%   | 0                  | 436.9          |
| 4428 | 津南   | 上81509HK甲 | 上815       | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 233.3040 | 29.16%   | 0                  | 406.7          |
| 4429 | 津南   | 上83402HK甲 | 上834       | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 210.9600 | 26.37%   | 0                  | 429.0          |
| 4430 | 津南   | 月3102HK乙  | 月31        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 114.3840 | 14.30%   | 0                  | 525.6          |
| 4431 | 津南   | 月4511HK   | 洋61        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 72.2520  | 18.06%   | 0                  | 247.7          |
| 4432 | 津南   | 月3102HK甲  | 月31        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 112.2720 | 14.03%   | 0                  | 527.7          |
| 4433 | 津南   | 洋3414HK甲  | 洋34        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 30.8400  | 3.86%    | 0                  | 609.2          |
| 4434 | 津南   | 洋5120HK   | 洋51        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 85.0800  | 21.27%   | 0                  | 234.9          |
| 4435 | 津南   | 上83106HK  | 上831       | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 83.0600  | 16.61%   | 0                  | 316.9          |
| 4436 | 津南   | 微5306HK   | 微53        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 132.4600 | 21.03%   | 0                  | 371.5          |
| 4437 | 津南   | 月1207HK甲  | 月12        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 140.0000 | 22.22%   | 0                  | 364.0          |
| 4438 | 津南   | 星1202HK   | 星12        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 181.6000 | 28.83%   | 0                  | 322.4          |
| 4439 | 津南   | 月3501HK   | 月35        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 146.1200 | 23.19%   | 0                  | 357.9          |
| 4440 | 津南   | 房4109HK   | 房41        | 咸水沽供电服务中心    | 1000      | 213.4320 | 21.34%   | 0                  | 586.6          |
| 4441 | 津南   | 翟85207HK  | 翟852       | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 187.1840 | 37.44%   | 0                  | 212.8          |
| 4442 | 津南   | 集7206HK   | 集72        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 79.3800  | 19.85%   | 0                  | 240.6          |
| 4443 | 津南   | 月1402HK   | 月14        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 76.1520  | 19.04%   | 0                  | 243.8          |

| 序号   | 行政区域 | 台区名称      | 所属10千伏线路名称 | 管理单位（供电服务中心） | 额定容量（kVA） | 最大负荷（kW） | 最大负载率（%） | 台区最大负荷日后需预留容量（kVA） | 用电报装可开放容量（kVA） |
|------|------|-----------|------------|--------------|-----------|----------|----------|--------------------|----------------|
| 4444 | 津南   | 景4102HK甲  | 景41        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 69.8400  | 8.73%    | 0                  | 570.2          |
| 4445 | 津南   | 头6909HK乙  | 头69        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 229.4400 | 28.68%   | 0                  | 410.6          |
| 4446 | 津南   | 集7205HK   | 集72        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 67.1040  | 16.78%   | 0                  | 252.9          |
| 4447 | 津南   | 集5302HK   | 集53        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 84.6840  | 21.17%   | 0                  | 235.3          |
| 4448 | 津南   | 上81104HK甲 | 上811       | 咸水沽供电服务中心    | 1000      | 340.3800 | 34.04%   | 0                  | 459.6          |
| 4449 | 津南   | 辛2602HK乙  | 辛26        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 135.0480 | 16.88%   | 0                  | 505.0          |
| 4450 | 津南   | 东2314     | 东23        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 237.6120 | 59.40%   | 0                  | 82.4           |
| 4451 | 津南   | 天5306HK乙  | 天53        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 13.8720  | 1.73%    | 0                  | 626.1          |
| 4452 | 津南   | 月4502HK   | 月45        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 105.5400 | 26.39%   | 0                  | 214.5          |
| 4453 | 津南   | 集5803HK乙  | 集58        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 185.0880 | 29.38%   | 0                  | 318.9          |
| 4454 | 津南   | 66311     | 663        | 咸水沽供电服务中心    | 315       | 82.7100  | 26.26%   | 0                  | 169.3          |
| 4455 | 津南   | 景1213HK   | 景12        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 240.6720 | 38.20%   | 0                  | 263.3          |
| 4456 | 津南   | 月1303HK甲  | 月13        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 106.4800 | 16.90%   | 0                  | 397.5          |
| 4457 | 津南   | 翟85402HK甲 | 翟854       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 71.4200  | 11.34%   | 0                  | 432.6          |
| 4458 | 津南   | 天5105HK乙  | 天51        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 24.6400  | 3.91%    | 0                  | 479.4          |
| 4459 | 津南   | 景1311HK甲  | 景13        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 202.9600 | 32.22%   | 0                  | 301.0          |
| 4460 | 津南   | 96304HK甲  | 963        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 113.4000 | 14.18%   | 0                  | 526.6          |
| 4461 | 津南   | 东2501HK   | 东25        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 113.2680 | 28.32%   | 0                  | 206.7          |
| 4462 | 津南   | 头6401HK乙  | 头64        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 116.9520 | 29.24%   | 0                  | 203.0          |
| 4463 | 津南   | 月3506HK乙  | 月35        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 36.4800  | 4.56%    | 0                  | 603.5          |
| 4464 | 津南   | 集7202HK   | 集72        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 359.0640 | 44.88%   | 0                  | 280.9          |
| 4465 | 津南   | 上83509HK乙 | 上835       | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 155.5920 | 19.45%   | 0                  | 484.4          |
| 4466 | 津南   | 辛2803HK   | 辛28        | 咸水沽供电服务中心    | 1000      | 362.0100 | 36.20%   | 0                  | 438.0          |
| 4467 | 津南   | 洋4207HK乙  | 洋34        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 73.8000  | 9.23%    | 0                  | 566.2          |
| 4468 | 津南   | 天4412HK   | 天44        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 47.3280  | 11.83%   | 0                  | 272.7          |
| 4469 | 津南   | 天3106HK乙  | 天31        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 19.8200  | 3.15%    | 0                  | 484.2          |
| 4470 | 津南   | 上83411HK  | 上834       | 咸水沽供电服务中心    | 315       | 110.1600 | 34.97%   | 0                  | 141.8          |
| 4471 | 津南   | 官3521HK   | 官35        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 216.6000 | 34.38%   | 0                  | 287.4          |
| 4472 | 津南   | 天3509HK甲  | 天35        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 124.0400 | 19.69%   | 0                  | 380.0          |
| 4473 | 津南   | 裕1504     | 裕15        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 22.6540  | 5.66%    | 0                  | 297.3          |
| 4474 | 津南   | 8206      | 82         | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 95.0280  | 23.76%   | 0                  | 225.0          |
| 4475 | 津南   | 66403     | 664        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 41.2240  | 10.31%   | 0                  | 278.8          |
| 4476 | 津南   | 49407HK甲  | 494        | 咸水沽供电服务中心    | 1000      | 155.2080 | 15.52%   | 0                  | 644.8          |
| 4477 | 津南   | 96504     | 965        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 177.9240 | 44.48%   | 0                  | 142.1          |
| 4478 | 津南   | 后1112HK甲  | 后11        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 24.3120  | 3.04%    | 0                  | 615.7          |

| 序号   | 行政区域 | 台区名称      | 所属10千伏线路名称 | 管理单位（供电服务中心） | 额定容量（kVA） | 最大负荷（kW） | 最大负载率（%） | 台区最大负荷日后需预留容量（kVA） | 用电报装可开放容量（kVA） |
|------|------|-----------|------------|--------------|-----------|----------|----------|--------------------|----------------|
| 4479 | 津南   | 上81504HK甲 | 上815       | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 114.1440 | 14.27%   | 0                  | 525.9          |
| 4480 | 津南   | 微1508HK   | 微15        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 94.5200  | 18.90%   | 0                  | 305.5          |
| 4481 | 津南   | 东2415     | 东24        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 155.0200 | 38.76%   | 0                  | 165.0          |
| 4482 | 津南   | 辛3505HK甲  | 辛35        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 216.7200 | 34.40%   | 0                  | 287.3          |
| 4483 | 津南   | 天3504HK乙  | 天35        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 25.0200  | 3.97%    | 0                  | 479.0          |
| 4484 | 津南   | 96401HK   | 964        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 153.7400 | 24.40%   | 0                  | 350.3          |
| 4485 | 津南   | 集5405HK   | 集54        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 79.0600  | 12.55%   | 0                  | 424.9          |
| 4486 | 津南   | 李58901HK  | 李589       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 162.4000 | 25.78%   | 0                  | 341.6          |
| 4487 | 津南   | 洋5321HK乙  | 洋53        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 122.4400 | 19.43%   | 0                  | 381.6          |
| 4488 | 津南   | 上83514HK乙 | 上835       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 78.5800  | 12.47%   | 0                  | 425.4          |
| 4489 | 津南   | 金99823HK  | 金998       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 88.9600  | 14.12%   | 0                  | 415.0          |
| 4490 | 津南   | 港1604HK甲  | 港16        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 135.0720 | 21.44%   | 0                  | 368.9          |
| 4491 | 津南   | 洋4603HK甲  | 洋46        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 191.3200 | 30.37%   | 0                  | 312.7          |
| 4492 | 津南   | 8916HK    | 89         | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 192.3840 | 30.54%   | 0                  | 311.6          |
| 4493 | 津南   | 辛3514HK乙  | 辛35        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 9.2200   | 1.46%    | 0                  | 494.8          |
| 4494 | 津南   | 翟85206HK  | 翟852       | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 179.4080 | 35.88%   | 0                  | 220.6          |
| 4495 | 津南   | 96301HK   | 963        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 189.8640 | 23.73%   | 0                  | 450.1          |
| 4496 | 津南   | 洋1401HK   | 洋14        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 161.2560 | 40.31%   | 0                  | 158.7          |
| 4497 | 津南   | 李58206HK乙 | 李582       | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 174.7920 | 21.85%   | 0                  | 465.2          |
| 4498 | 津南   | 翟86607HK甲 | 翟866       | 咸水沽供电服务中心    | 1000      | 235.0200 | 23.50%   | 0                  | 565.0          |
| 4499 | 津南   | 9203HK乙   | 92         | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 66.3600  | 8.30%    | 0                  | 573.6          |
| 4500 | 津南   | 48819HK   | 488        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 217.1760 | 34.47%   | 0                  | 286.8          |
| 4501 | 津南   | 上81208HK甲 | 上812       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 125.3800 | 19.90%   | 0                  | 378.6          |
| 4502 | 津南   | 天5101HK乙  | 天51        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 97.7200  | 15.51%   | 0                  | 406.3          |
| 4503 | 津南   | 洋3211HK甲  | 洋32        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 168.4200 | 26.73%   | 0                  | 335.6          |
| 4504 | 津南   | 天4223HK   | 天42        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 194.1000 | 30.81%   | 0                  | 309.9          |
| 4505 | 津南   | 67210HK   | 672        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 148.4880 | 23.57%   | 0                  | 355.5          |
| 4506 | 津南   | 上83107HK  | 上831       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 149.4000 | 23.71%   | 0                  | 354.6          |
| 4507 | 津南   | 景6102HK   | 景61        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 67.7280  | 8.47%    | 0                  | 572.3          |
| 4508 | 津南   | 月1401HK乙  | 月14        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 194.3280 | 24.29%   | 0                  | 445.7          |
| 4509 | 津南   | 金99814HK甲 | 金998       | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 149.4720 | 18.68%   | 0                  | 490.5          |
| 4510 | 津南   | 景6101HK乙  | 景61        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 94.7280  | 11.84%   | 0                  | 545.3          |
| 4511 | 津南   | 95408HK甲  | 954        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 202.6800 | 25.34%   | 0                  | 437.3          |
| 4512 | 津南   | 月4501HK   | 月45        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 111.5040 | 27.88%   | 0                  | 208.5          |
| 4513 | 津南   | 天2206HK甲  | 天22        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 150.6240 | 18.83%   | 0                  | 489.4          |

| 序号   | 行政区域 | 台区名称      | 所属10千伏线路名称 | 管理单位（供电服务中心） | 额定容量（kVA） | 最大负荷（kW） | 最大负载率（%） | 台区最大负荷日后需预留容量（kVA） | 用电报装可开放容量（kVA） |
|------|------|-----------|------------|--------------|-----------|----------|----------|--------------------|----------------|
| 4514 | 津南   | 天4606HK乙  | 天46        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 94.0560  | 11.76%   | 0                  | 545.9          |
| 4515 | 津南   | 微4202     | 微42        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 207.1440 | 51.79%   | 0                  | 112.9          |
| 4516 | 津南   | 官3522HK   | 官35        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 5.9640   | 1.49%    | 0                  | 314.0          |
| 4517 | 津南   | 金99703HK乙 | 金997       | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 186.4560 | 23.31%   | 0                  | 453.5          |
| 4518 | 津南   | 李59922HK  | 李599       | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 43.4520  | 10.86%   | 0                  | 276.5          |
| 4519 | 津南   | 上81710HK  | 上817       | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 326.2680 | 81.57%   | 0                  | 0.0            |
| 4520 | 津南   | 星2103HK   | 星21        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 162.1800 | 32.44%   | 0                  | 237.8          |
| 4521 | 津南   | 东2601     | 东26        | 咸水沽供电服务中心    | 315       | 50.7400  | 16.11%   | 0                  | 201.3          |
| 4522 | 津南   | 95225HK   | 952        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 156.2880 | 31.26%   | 0                  | 243.7          |
| 4523 | 津南   | 金98104HK乙 | 金981       | 咸水沽供电服务中心    | 1000      | 162.6000 | 16.26%   | 0                  | 637.4          |
| 4524 | 津南   | 洋5128HK甲  | 洋51        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 65.1840  | 8.15%    | 0                  | 574.8          |
| 4525 | 津南   | 洋5110HK甲  | 洋51        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 327.0000 | 40.88%   | 0                  | 313.0          |
| 4526 | 津南   | 天4602HK乙  | 天46        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 94.6560  | 11.83%   | 0                  | 545.3          |
| 4527 | 津南   | 洋5115HK乙  | 洋51        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 93.7920  | 11.72%   | 0                  | 546.2          |
| 4528 | 津南   | 月2307HK   | 月23        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 114.7080 | 28.68%   | 0                  | 205.3          |
| 4529 | 津南   | 辛3705HK乙  | 洋51        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 22.7040  | 2.84%    | 0                  | 617.3          |
| 4530 | 津南   | 头7606HK乙  | 头76        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 139.6320 | 17.45%   | 0                  | 500.4          |
| 4531 | 津南   | 月5505HK乙  | 月55        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 50.2080  | 6.28%    | 0                  | 589.8          |
| 4532 | 津南   | 8503      | 85         | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 46.3680  | 11.59%   | 0                  | 273.6          |
| 4533 | 津南   | 头6103     | 头61        | 咸水沽供电服务中心    | 315       | 118.3680 | 37.58%   | 0                  | 133.6          |
| 4534 | 津南   | 上82223HK甲 | 上822       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 205.9600 | 32.69%   | 0                  | 298.0          |
| 4535 | 津南   | 上81008HK乙 | 上810       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 175.5800 | 27.87%   | 0                  | 328.4          |
| 4536 | 津南   | 房3305HK   | 房33        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 103.9800 | 16.50%   | 0                  | 400.0          |
| 4537 | 津南   | 天4503HK   | 天45        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 282.8400 | 44.90%   | 0                  | 221.2          |
| 4538 | 津南   | 月4315HK乙  | 月43        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 172.5360 | 21.57%   | 0                  | 467.5          |
| 4539 | 津南   | 头6107HK乙  | 头61        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 135.4320 | 16.93%   | 0                  | 504.6          |
| 4540 | 津南   | 月1603HK乙  | 月16        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 231.3280 | 46.27%   | 0                  | 168.7          |
| 4541 | 津南   | 66314     | 663        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 45.8640  | 11.47%   | 0                  | 274.1          |
| 4542 | 津南   | 辛2805HK   | 辛28        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 61.3440  | 9.74%    | 0                  | 442.7          |
| 4543 | 津南   | 49604HK   | 496        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 113.3640 | 22.67%   | 0                  | 286.6          |
| 4544 | 津南   | 上81821HK乙 | 上818       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 161.5800 | 25.65%   | 0                  | 342.4          |
| 4545 | 津南   | 裕1501     | 裕15        | 咸水沽供电服务中心    | 315       | 32.8100  | 10.42%   | 0                  | 219.2          |
| 4546 | 津南   | 洋5105HK乙  | 洋51        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 237.3600 | 37.68%   | 0                  | 266.6          |
| 4547 | 津南   | 上81209HK  | 上812       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 127.1400 | 20.18%   | 0                  | 376.9          |
| 4548 | 津南   | 8502      | 85         | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 69.8640  | 17.47%   | 0                  | 250.1          |

| 序号   | 行政区域 | 台区名称      | 所属10千伏线路名称 | 管理单位（供电服务中心） | 额定容量（kVA） | 最大负荷（kW） | 最大负载率（%） | 台区最大负荷日后需预留容量（kVA） | 用电报装可开放容量（kVA） |
|------|------|-----------|------------|--------------|-----------|----------|----------|--------------------|----------------|
| 4549 | 津南   | 洋1604HK   | 洋16        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 149.6280 | 37.41%   | 0                  | 170.4          |
| 4550 | 津南   | 辛3801HK   | 辛38        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 210.3840 | 52.60%   | 0                  | 109.6          |
| 4551 | 津南   | 天3105HK甲  | 天31        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 94.3920  | 11.80%   | 0                  | 545.6          |
| 4552 | 津南   | 洋1512     | 洋15        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 98.8680  | 24.72%   | 0                  | 221.1          |
| 4553 | 津南   | 房3301HK甲  | 房33        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 203.9520 | 25.49%   | 0                  | 436.0          |
| 4554 | 津南   | 天5306HK甲  | 天53        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 8.9520   | 1.12%    | 0                  | 631.0          |
| 4555 | 津南   | 洋3401HK   | 洋34        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 190.6920 | 47.67%   | 0                  | 129.3          |
| 4556 | 津南   | 天4413HK   | 天44        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 47.4600  | 11.87%   | 0                  | 272.5          |
| 4557 | 津南   | 洋5110HK乙  | 洋51        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 342.9120 | 42.86%   | 0                  | 297.1          |
| 4558 | 津南   | 丰4101HK   | 丰41        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 323.4120 | 51.34%   | 0                  | 180.6          |
| 4559 | 津南   | 67203HK   | 672        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 128.6160 | 20.42%   | 0                  | 375.4          |
| 4560 | 津南   | 月4406HK乙  | 月44        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 195.4600 | 31.03%   | 0                  | 308.5          |
| 4561 | 津南   | 辛2606HK甲  | 辛26        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 148.8600 | 23.63%   | 0                  | 355.1          |
| 4562 | 津南   | 房2106HK甲  | 房21        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 183.0000 | 29.05%   | 0                  | 321.0          |
| 4563 | 津南   | 月1403HK甲  | 月14        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 99.8640  | 12.48%   | 0                  | 540.1          |
| 4564 | 津南   | 月5506HK   | 月55        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 23.1240  | 5.78%    | 0                  | 296.9          |
| 4565 | 津南   | 天2606HK甲  | 天26        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 129.1680 | 16.15%   | 0                  | 510.8          |
| 4566 | 津南   | 洋3506HK甲  | 洋35        | 咸水沽供电服务中心    | 1000      | 193.6800 | 19.37%   | 0                  | 606.3          |
| 4567 | 津南   | 8915HK    | 89         | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 152.6240 | 30.52%   | 0                  | 247.4          |
| 4568 | 津南   | 上82217HK乙 | 上822       | 咸水沽供电服务中心    | 1000      | 170.3100 | 17.03%   | 0                  | 629.7          |
| 4569 | 津南   | 天5103HK甲  | 天51        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 24.3120  | 3.04%    | 0                  | 615.7          |
| 4570 | 津南   | 官3508HK   | 官35        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 216.1680 | 27.02%   | 0                  | 423.8          |
| 4571 | 津南   | 66709     | 667        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 65.1840  | 16.30%   | 0                  | 254.8          |
| 4572 | 津南   | 天5410HK   | 天54        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 57.8880  | 14.47%   | 0                  | 262.1          |
| 4573 | 津南   | 微6104HK乙  | 微61        | 咸水沽供电服务中心    | 315       | 79.8400  | 25.35%   | 0                  | 172.2          |
| 4574 | 津南   | 95906HK甲  | 959        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 78.0400  | 12.39%   | 0                  | 426.0          |
| 4575 | 津南   | 月4401HK乙  | 月44        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 305.0800 | 48.43%   | 0                  | 198.9          |
| 4576 | 津南   | 辛1101HK   | 辛11        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 10.3710  | 2.07%    | 0                  | 389.6          |
| 4577 | 津南   | 上81808HK乙 | 上818       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 168.3680 | 26.73%   | 0                  | 335.6          |
| 4578 | 津南   | 洋3210HK乙  | 洋32        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 229.7280 | 28.72%   | 0                  | 410.3          |
| 4579 | 津南   | 集6203HK   | 集62        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 113.8000 | 22.76%   | 0                  | 286.2          |
| 4580 | 津南   | 上81709HK  | 上817       | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 373.3080 | 93.33%   | 0                  | 0.0            |
| 4581 | 津南   | 96409HK   | 964        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 140.0400 | 28.01%   | 0                  | 260.0          |
| 4582 | 津南   | 天5301HK   | 天53        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 26.9160  | 6.73%    | 0                  | 293.1          |
| 4583 | 津南   | 洋1507HK甲  | 洋15        | 咸水沽供电服务中心    | 1000      | 214.8000 | 21.48%   | 0                  | 585.2          |

| 序号   | 行政区域 | 台区名称      | 所属10千伏线路名称 | 管理单位（供电服务中心） | 额定容量（kVA） | 最大负荷（kW） | 最大负载率（%） | 台区最大负荷日后需预留容量（kVA） | 用电报装可开放容量（kVA） |
|------|------|-----------|------------|--------------|-----------|----------|----------|--------------------|----------------|
| 4584 | 津南   | 天3505HK   | 天35        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 110.0640 | 13.76%   | 0                  | 529.9          |
| 4585 | 津南   | 95401HK乙  | 954        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 200.4240 | 25.05%   | 0                  | 439.6          |
| 4586 | 津南   | 月2502HK   | 月25        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 167.9760 | 21.00%   | 0                  | 472.0          |
| 4587 | 津南   | 洋4225HK   | 洋42        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 263.7600 | 41.87%   | 0                  | 240.2          |
| 4588 | 津南   | 洋5309HK   | 洋53        | 咸水沽供电服务中心    | 315       | 104.8200 | 33.28%   | 0                  | 147.2          |
| 4589 | 津南   | 星1204HK   | 星12        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 164.0600 | 26.04%   | 0                  | 339.9          |
| 4590 | 津南   | 辛3503HK   | 辛35        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 132.4800 | 21.03%   | 0                  | 371.5          |
| 4591 | 津南   | 49512     | 495        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 78.5040  | 19.63%   | 0                  | 241.5          |
| 4592 | 津南   | 李59911HK甲 | 李599       | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 257.0160 | 32.13%   | 0                  | 383.0          |
| 4593 | 津南   | 东2403     | 东24        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 131.1480 | 32.79%   | 0                  | 188.9          |
| 4594 | 津南   | 月6101HK   | 月61        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 195.2880 | 48.82%   | 0                  | 124.7          |
| 4595 | 津南   | 49618     | 496        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 184.9800 | 46.25%   | 0                  | 135.0          |
| 4596 | 津南   | 天5402HK   | 天54        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 89.9040  | 22.48%   | 0                  | 230.1          |
| 4597 | 津南   | 天4218HK   | 天42        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 138.1680 | 34.54%   | 0                  | 181.8          |
| 4598 | 津南   | 辛3605HK乙  | 辛36        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 146.1120 | 18.26%   | 0                  | 493.9          |
| 4599 | 津南   | 月4102HK乙  | 月41        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 127.6080 | 15.95%   | 0                  | 512.4          |
| 4600 | 津南   | 东2426     | 东24        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 138.6480 | 34.66%   | 0                  | 181.4          |
| 4601 | 津南   | 8207HK    | 82         | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 415.7200 | 65.99%   | 0                  | 88.3           |
| 4602 | 津南   | 49307HK   | 493        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 206.6880 | 41.34%   | 0                  | 193.3          |
| 4603 | 津南   | 李58209HK甲 | 李582       | 咸水沽供电服务中心    | 1000      | 146.6400 | 14.66%   | 0                  | 653.4          |
| 4604 | 津南   | 月3508HK甲  | 月35        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 19.1040  | 2.39%    | 0                  | 620.9          |
| 4605 | 津南   | 95611HK   | 956        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 46.8600  | 11.72%   | 0                  | 273.1          |
| 4606 | 津南   | 洋3419HK   | 洋34        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 29.8680  | 7.47%    | 0                  | 290.1          |
| 4607 | 津南   | 月1605HK甲  | 月16        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 144.7200 | 22.97%   | 0                  | 359.3          |
| 4608 | 津南   | 上83103HK甲 | 上831       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 141.3800 | 22.44%   | 0                  | 362.6          |
| 4609 | 津南   | 洋4227HK   | 洋42        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 147.0600 | 23.34%   | 0                  | 356.9          |
| 4610 | 津南   | 上82227HK  | 上822       | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 14.8800  | 2.98%    | 0                  | 385.1          |
| 4611 | 津南   | 房3112HK乙  | 房31        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 197.7760 | 39.56%   | 0                  | 202.2          |
| 4612 | 津南   | 辛3507HK甲  | 辛35        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 212.9200 | 42.58%   | 0                  | 187.1          |
| 4613 | 津南   | 微1512HK   | 微15        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 203.6160 | 32.32%   | 0                  | 300.4          |
| 4614 | 津南   | 月3104HK   | 月31        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 92.8080  | 23.20%   | 0                  | 227.2          |
| 4615 | 津南   | 8711HK甲   | 87         | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 170.2800 | 21.29%   | 0                  | 469.7          |
| 4616 | 津南   | 49616     | 496        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 119.8560 | 29.96%   | 0                  | 200.1          |
| 4617 | 津南   | 洋3403HK   | 洋34        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 33.1920  | 8.30%    | 0                  | 286.8          |
| 4618 | 津南   | 95914HK乙  | 959        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 140.5920 | 17.57%   | 0                  | 499.4          |

| 序号   | 行政区域 | 台区名称      | 所属10千伏线路名称 | 管理单位（供电服务中心） | 额定容量（kVA） | 最大负荷（kW） | 最大负载率（%） | 台区最大负荷日后需预留容量（kVA） | 用电报装可开放容量（kVA） |
|------|------|-----------|------------|--------------|-----------|----------|----------|--------------------|----------------|
| 4619 | 津南   | 洋5314HK   | 洋53        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 152.7960 | 38.20%   | 0                  | 167.2          |
| 4620 | 津南   | 景4307HK   | 景43        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 175.0080 | 21.88%   | 0                  | 465.0          |
| 4621 | 津南   | 头6711HK甲  | 头67        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 216.3000 | 34.33%   | 0                  | 287.7          |
| 4622 | 津南   | 上82209HK  | 上822       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 162.1000 | 25.73%   | 0                  | 341.9          |
| 4623 | 津南   | 月6103HK   | 月61        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 135.0720 | 27.01%   | 0                  | 264.9          |
| 4624 | 津南   | 月2306HK乙  | 月23        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 122.5680 | 15.32%   | 0                  | 517.4          |
| 4625 | 津南   | 后4212HK   | 后42        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 196.0320 | 49.01%   | 0                  | 124.0          |
| 4626 | 津南   | 房2108HK甲  | 房21        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 196.3800 | 39.28%   | 0                  | 203.6          |
| 4627 | 津南   | 头6911HK甲  | 头69        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 126.6240 | 15.83%   | 0                  | 513.4          |
| 4628 | 津南   | 上82228HK乙 | 上822       | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 135.4800 | 16.94%   | 0                  | 504.5          |
| 4629 | 津南   | 后1402HK   | 后14        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 246.1920 | 39.08%   | 0                  | 257.8          |
| 4630 | 津南   | 微6203HK   | 微62        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 135.9600 | 21.58%   | 0                  | 368.0          |
| 4631 | 津南   | 集5803HK甲  | 集58        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 143.3760 | 22.76%   | 0                  | 360.6          |
| 4632 | 津南   | 金99807HK乙 | 金998       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 162.5000 | 25.79%   | 0                  | 341.5          |
| 4633 | 津南   | 66301     | 663        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 56.2600  | 14.07%   | 0                  | 263.7          |
| 4634 | 津南   | 上83513HK甲 | 上835       | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 95.3520  | 11.92%   | 0                  | 544.6          |
| 4635 | 津南   | 洋5105HK甲  | 洋51        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 238.9680 | 29.87%   | 0                  | 401.0          |
| 4636 | 津南   | 裕1502     | 裕15        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 42.8160  | 10.70%   | 0                  | 277.2          |
| 4637 | 津南   | 李58207HK甲 | 李582       | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 194.3520 | 24.29%   | 0                  | 445.6          |
| 4638 | 津南   | 上81609HK  | 上816       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 198.2200 | 31.46%   | 0                  | 305.8          |
| 4639 | 津南   | 洋6207HK   | 洋62        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 128.0040 | 32.00%   | 0                  | 192.0          |
| 4640 | 津南   | 微3105HK   | 微31        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 118.5360 | 14.82%   | 0                  | 521.5          |
| 4641 | 津南   | 景4401HK   | 景44        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 212.3640 | 53.09%   | 0                  | 107.6          |
| 4642 | 津南   | 洋4602HK   | 洋46        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 179.8000 | 28.54%   | 0                  | 324.2          |
| 4643 | 津南   | 金97919HK  | 金979       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 70.2400  | 11.15%   | 0                  | 433.8          |
| 4644 | 津南   | 上83309HK乙 | 上833       | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 127.4000 | 25.48%   | 0                  | 272.6          |
| 4645 | 津南   | 洋3301HK乙  | 洋33        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 163.7400 | 20.47%   | 0                  | 476.3          |
| 4646 | 津南   | 房3114HK乙  | 房31        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 206.0960 | 32.71%   | 0                  | 297.9          |
| 4647 | 津南   | 95705     | 957        | 咸水沽供电服务中心    | 100       | 21.0195  | 21.02%   | 0                  | 59.0           |
| 4648 | 津南   | 上83403HK甲 | 上834       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 122.1000 | 19.38%   | 0                  | 381.9          |
| 4649 | 津南   | 洋2502HK乙  | 洋25        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 182.2200 | 28.92%   | 0                  | 321.8          |
| 4650 | 津南   | 洋3221HK甲  | 洋32        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 134.3400 | 21.32%   | 0                  | 369.7          |
| 4651 | 津南   | 辛1201HK甲  | 辛12        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 176.7200 | 28.05%   | 0                  | 327.3          |
| 4652 | 津南   | 95909HK甲  | 959        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 202.6080 | 32.16%   | 0                  | 301.4          |
| 4653 | 津南   | 天4501HK   | 天45        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 123.5760 | 15.45%   | 0                  | 516.4          |

| 序号   | 行政区域 | 台区名称      | 所属10千伏线路名称 | 管理单位（供电服务中心） | 额定容量（kVA） | 最大负荷（kW） | 最大负载率（%） | 台区最大负荷日后需预留容量（kVA） | 用电报装可开放容量（kVA） |
|------|------|-----------|------------|--------------|-----------|----------|----------|--------------------|----------------|
| 4654 | 津南   | 洋1314HK甲  | 洋13        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 45.2400  | 5.66%    | 0                  | 594.8          |
| 4655 | 津南   | 月3304HK   | 月33        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 159.6120 | 39.90%   | 0                  | 160.4          |
| 4656 | 津南   | 上82305HK  | 上823       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 147.4400 | 23.40%   | 0                  | 356.6          |
| 4657 | 津南   | 上82201HK  | 上822       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 140.2200 | 22.26%   | 0                  | 363.8          |
| 4658 | 津南   | 49210HK乙  | 492        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 198.5040 | 24.81%   | 0                  | 441.5          |
| 4659 | 津南   | 港1605HK乙  | 港16        | 咸水沽供电服务中心    | 200       | 47.6100  | 23.81%   | 0                  | 112.4          |
| 4660 | 津南   | 后3111HK乙  | 后31        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 21.9360  | 2.74%    | 0                  | 618.1          |
| 4661 | 津南   | 天2602HK   | 天26        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 119.9280 | 14.99%   | 0                  | 520.1          |
| 4662 | 津南   | 后3411HK   | 后34        | 咸水沽供电服务中心    | 1000      | 262.2000 | 26.22%   | 0                  | 537.8          |
| 4663 | 津南   | 上81204HK甲 | 上812       | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 140.9280 | 17.62%   | 0                  | 499.1          |
| 4664 | 津南   | 金97502HK乙 | 金975       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 129.5400 | 20.56%   | 0                  | 374.5          |
| 4665 | 津南   | 上82219HK  | 上822       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 154.8400 | 24.58%   | 0                  | 349.2          |
| 4666 | 津南   | 上81601HK甲 | 上816       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 174.7600 | 27.74%   | 0                  | 329.2          |
| 4667 | 津南   | 景5105HK甲  | 景51        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 233.5680 | 29.20%   | 0                  | 406.4          |
| 4668 | 津南   | 后3505HK   | 后35        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 136.3200 | 17.04%   | 0                  | 503.7          |
| 4669 | 津南   | 景1206HK甲  | 景12        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 144.7000 | 28.94%   | 0                  | 255.3          |
| 4670 | 津南   | 景5314HK   | 景53        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 137.0600 | 27.41%   | 0                  | 262.9          |
| 4671 | 津南   | 48821HK乙  | 488        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 88.3000  | 14.02%   | 0                  | 415.7          |
| 4672 | 津南   | 辛2604HK乙  | 辛26        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 128.4600 | 20.39%   | 0                  | 375.5          |
| 4673 | 津南   | 8913HK    | 89         | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 185.0000 | 29.37%   | 0                  | 319.0          |
| 4674 | 津南   | 上81008HK甲 | 上810       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 224.0000 | 35.56%   | 0                  | 280.0          |
| 4675 | 津南   | 房2404HK   | 房24        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 205.6560 | 25.71%   | 0                  | 434.3          |
| 4676 | 津南   | 天4216HK   | 天42        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 143.3160 | 35.83%   | 0                  | 176.7          |
| 4677 | 津南   | 天4606HK甲  | 天46        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 101.9280 | 12.74%   | 0                  | 538.1          |
| 4678 | 津南   | 上81010HK乙 | 上810       | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 89.9280  | 11.24%   | 0                  | 550.1          |
| 4679 | 津南   | 96506HK乙  | 965        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 171.0200 | 27.15%   | 0                  | 333.0          |
| 4680 | 津南   | 上81211HK乙 | 上812       | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 95.9280  | 11.99%   | 0                  | 544.1          |
| 4681 | 津南   | 48808HK   | 488        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 122.6880 | 24.54%   | 0                  | 277.3          |
| 4682 | 津南   | 房2308HK乙  | 房23        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 283.1200 | 56.62%   | 0                  | 116.9          |
| 4683 | 津南   | 上83201    | 上832       | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 57.4500  | 14.36%   | 0                  | 262.6          |
| 4684 | 津南   | 月1201HK甲  | 月12        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 133.4400 | 21.18%   | 0                  | 370.6          |
| 4685 | 津南   | 上81202HK乙 | 上812       | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 182.1840 | 22.77%   | 0                  | 457.8          |
| 4686 | 津南   | 东2446     | 东24        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 19.3680  | 4.84%    | 0                  | 300.6          |
| 4687 | 津南   | 月4101HK甲  | 月41        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 126.8640 | 15.86%   | 0                  | 513.1          |
| 4688 | 津南   | 月3202HK甲  | 月32        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 120.7440 | 15.09%   | 0                  | 519.3          |

| 序号   | 行政区域 | 台区名称      | 所属10千伏线路名称 | 管理单位（供电服务中心） | 额定容量（kVA） | 最大负荷（kW） | 最大负载率（%） | 台区最大负荷日后需预留容量（kVA） | 用电报装可开放容量（kVA） |
|------|------|-----------|------------|--------------|-----------|----------|----------|--------------------|----------------|
| 4689 | 津南   | 洋3212HK甲  | 洋32        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 117.8700 | 23.57%   | 0                  | 282.1          |
| 4690 | 津南   | 上81701    | 上817       | 咸水沽供电服务中心    | 315       | 40.8360  | 12.96%   | 0                  | 211.2          |
| 4691 | 津南   | 微4313HK   | 微43        | 咸水沽供电服务中心    | 315       | 98.8080  | 31.37%   | 0                  | 153.2          |
| 4692 | 津南   | 星1203HK   | 星12        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 241.0000 | 38.25%   | 0                  | 263.0          |
| 4693 | 津南   | 上81604HK乙 | 上816       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 107.0600 | 16.99%   | 0                  | 396.9          |
| 4694 | 津南   | 房2308HK甲  | 房23        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 311.4200 | 49.43%   | 0                  | 192.6          |
| 4695 | 津南   | 翟86611HK  | 翟866       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 76.2600  | 12.10%   | 0                  | 427.7          |
| 4696 | 津南   | 金97510HK甲 | 金975       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 19.2200  | 3.05%    | 0                  | 484.8          |
| 4697 | 津南   | 96206HK乙  | 962        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 165.1200 | 26.21%   | 0                  | 338.9          |
| 4698 | 津南   | 后6506HK   | 后65        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 136.6560 | 17.08%   | 0                  | 503.3          |
| 4699 | 津南   | 月5505HK甲  | 月55        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 33.6720  | 4.21%    | 0                  | 606.3          |
| 4700 | 津南   | 月2308HK乙  | 月23        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 214.7280 | 26.84%   | 0                  | 425.3          |
| 4701 | 津南   | 上81215HK乙 | 上812       | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 85.4160  | 10.68%   | 0                  | 554.6          |
| 4702 | 津南   | 天3506HK甲  | 天35        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 57.7920  | 7.22%    | 0                  | 582.2          |
| 4703 | 津南   | 头6102HK   | 头61        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 132.4200 | 21.02%   | 0                  | 371.6          |
| 4704 | 津南   | 上83503HK乙 | 上835       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 78.7800  | 12.50%   | 0                  | 425.2          |
| 4705 | 津南   | 金97505HK甲 | 金975       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 183.1800 | 29.08%   | 0                  | 320.8          |
| 4706 | 津南   | 8114HK    | 81         | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 13.8960  | 3.47%    | 0                  | 306.1          |
| 4707 | 津南   | 66801     | 668        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 116.8000 | 29.20%   | 0                  | 203.2          |
| 4708 | 津南   | 上81204HK乙 | 上812       | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 153.0480 | 19.13%   | 0                  | 487.0          |
| 4709 | 津南   | 辛3101HK   | 辛31        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 301.5240 | 75.38%   | 0                  | 18.5           |
| 4710 | 津南   | 房2405HK甲  | 房24        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 127.6320 | 15.95%   | 0                  | 512.4          |
| 4711 | 津南   | 48709HK甲  | 487        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 110.3680 | 22.07%   | 0                  | 289.6          |
| 4712 | 津南   | 66220     | 662        | 咸水沽供电服务中心    | 250       | 18.0660  | 7.23%    | 0                  | 181.9          |
| 4713 | 津南   | 95802HK   | 958        | 咸水沽供电服务中心    | 315       | 137.6040 | 43.68%   | 0                  | 114.4          |
| 4714 | 津南   | 49211HK   | 492        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 146.2080 | 23.21%   | 0                  | 357.8          |
| 4715 | 津南   | 集5916HK   | 集59        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 81.0120  | 12.86%   | 0                  | 423.0          |
| 4716 | 津南   | 后1307HK甲  | 后13        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 208.4200 | 33.08%   | 0                  | 295.6          |
| 4717 | 津南   | 辛3610HK乙  | 辛36        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 165.1400 | 26.21%   | 0                  | 338.9          |
| 4718 | 津南   | 房1304HK   | 房13        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 171.9840 | 21.50%   | 0                  | 468.0          |
| 4719 | 津南   | 房4105HK   | 房41        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 232.4640 | 29.06%   | 0                  | 407.5          |
| 4720 | 津南   | 微5105HK   | 微51        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 93.3400  | 18.67%   | 0                  | 306.7          |
| 4721 | 津南   | 微3503HK甲  | 微35        | 咸水沽供电服务中心    | 1000      | 264.7800 | 26.48%   | 0                  | 535.2          |
| 4722 | 津南   | 95224HK乙  | 952        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 151.3920 | 30.28%   | 0                  | 248.6          |
| 4723 | 津南   | 后3406HK   | 后34        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 349.9920 | 55.55%   | 0                  | 154.0          |

| 序号   | 行政区域 | 台区名称      | 所属10千伏线路名称 | 管理单位（供电服务中心） | 额定容量（kVA） | 最大负荷（kW） | 最大负载率（%） | 台区最大负荷日后需预留容量（kVA） | 用电报装可开放容量（kVA） |
|------|------|-----------|------------|--------------|-----------|----------|----------|--------------------|----------------|
| 4724 | 津南   | 上83401HK甲 | 上834       | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 132.1920 | 16.52%   | 0                  | 507.8          |
| 4725 | 津南   | 房4110HK   | 房41        | 咸水沽供电服务中心    | 1000      | 133.1700 | 13.32%   | 0                  | 666.8          |
| 4726 | 津南   | 天4217HK   | 天42        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 91.8240  | 22.96%   | 0                  | 228.2          |
| 4727 | 津南   | 辛3802HK乙  | 辛38        | 咸水沽供电服务中心    | 1000      | 210.1800 | 21.02%   | 0                  | 589.8          |
| 4728 | 津南   | 洋1505HK乙  | 洋15        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 126.4200 | 20.07%   | 0                  | 377.6          |
| 4729 | 津南   | 上83209HK  | 上832       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 134.1400 | 21.29%   | 0                  | 369.9          |
| 4730 | 津南   | 辛3810HK乙  | 辛38        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 135.5800 | 27.12%   | 0                  | 264.4          |
| 4731 | 津南   | 房4304HK   | 房43        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 179.9520 | 22.49%   | 0                  | 460.0          |
| 4732 | 津南   | 月1619HK乙  | 月16        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 185.8800 | 23.24%   | 0                  | 454.1          |
| 4733 | 津南   | 8713HK    | 87         | 咸水沽供电服务中心    | 1000      | 222.4200 | 22.24%   | 0                  | 577.6          |
| 4734 | 津南   | 66818     | 668        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 18.0160  | 4.50%    | 0                  | 302.0          |
| 4735 | 津南   | 洋6202HK乙  | 洋62        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 360.1200 | 45.02%   | 0                  | 279.9          |
| 4736 | 津南   | 上82306HK  | 上823       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 168.1600 | 26.69%   | 0                  | 335.8          |
| 4737 | 津南   | 洋2508HK乙  | 洋25        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 150.9400 | 23.96%   | 0                  | 353.1          |
| 4738 | 津南   | 官3514HK   | 官35        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 240.1400 | 48.03%   | 0                  | 159.9          |
| 4739 | 津南   | 上83109HK乙 | 上831       | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 130.9800 | 26.20%   | 0                  | 269.0          |
| 4740 | 津南   | 月2209HK   | 月22        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 148.6560 | 18.58%   | 0                  | 491.3          |
| 4741 | 津南   | 上81205HK乙 | 上812       | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 142.3920 | 17.80%   | 0                  | 497.6          |
| 4742 | 津南   | 头6103HK甲  | 头61        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 234.4200 | 37.21%   | 0                  | 269.6          |
| 4743 | 津南   | 头6711HK乙  | 头67        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 147.1600 | 23.36%   | 0                  | 356.8          |
| 4744 | 津南   | 96616HK乙  | 966        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 203.9200 | 32.37%   | 0                  | 300.1          |
| 4745 | 津南   | 金99512    | 金995       | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 32.9560  | 8.24%    | 0                  | 287.0          |
| 4746 | 津南   | 金98109HK甲 | 金981       | 咸水沽供电服务中心    | 1000      | 224.3100 | 22.43%   | 0                  | 575.7          |
| 4747 | 津南   | 上81302HK乙 | 上813       | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 93.7200  | 11.72%   | 0                  | 546.3          |
| 4748 | 津南   | 李59910HK乙 | 李599       | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 168.0720 | 21.01%   | 0                  | 471.9          |
| 4749 | 津南   | 67104HK   | 671        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 253.1400 | 31.64%   | 0                  | 386.9          |
| 4750 | 津南   | 洋2502HK甲  | 洋25        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 254.2000 | 40.35%   | 0                  | 249.8          |
| 4751 | 津南   | 官3404HK   | 官34        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 174.9600 | 27.77%   | 0                  | 329.0          |
| 4752 | 津南   | 49619     | 496        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 188.6100 | 47.15%   | 0                  | 131.4          |
| 4753 | 津南   | 天4604HK甲  | 天46        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 179.5920 | 22.45%   | 0                  | 460.4          |
| 4754 | 津南   | 上81505HK  | 上815       | 咸水沽供电服务中心    | 1000      | 178.6800 | 17.87%   | 0                  | 621.3          |
| 4755 | 津南   | 后4202HK   | 后42        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 157.5400 | 25.01%   | 0                  | 346.5          |
| 4756 | 津南   | 房2313HK乙  | 房23        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 252.5600 | 50.51%   | 0                  | 147.4          |
| 4757 | 津南   | 微4205HK甲  | 微42        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 235.4640 | 37.38%   | 0                  | 268.5          |
| 4758 | 津南   | 微6106HK   | 微61        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 188.4720 | 23.56%   | 0                  | 451.5          |

| 序号   | 行政区域 | 台区名称      | 所属10千伏线路名称 | 管理单位（供电服务中心） | 额定容量（kVA） | 最大负荷（kW） | 最大负载率（%） | 台区最大负荷日后需预留容量（kVA） | 用电报装可开放容量（kVA） |
|------|------|-----------|------------|--------------|-----------|----------|----------|--------------------|----------------|
| 4759 | 津南   | 上83515HK乙 | 上835       | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 91.2720  | 11.41%   | 0                  | 548.7          |
| 4760 | 津南   | 金97203HK乙 | 金972       | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 143.3520 | 17.92%   | 0                  | 496.6          |
| 4761 | 津南   | 微3304HK甲  | 微33        | 咸水沽供电服务中心    | 1000      | 180.0900 | 18.01%   | 0                  | 619.9          |
| 4762 | 津南   | 月3506HK甲  | 月35        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 49.9680  | 6.25%    | 0                  | 590.0          |
| 4763 | 津南   | 8903HK    | 89         | 咸水沽供电服务中心    | 1000      | 238.6200 | 23.86%   | 0                  | 561.4          |
| 4764 | 津南   | 95901     | 959        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 269.9040 | 67.48%   | 0                  | 50.1           |
| 4765 | 津南   | 95408HK乙  | 954        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 191.4960 | 23.94%   | 0                  | 448.5          |
| 4766 | 津南   | 天3512HK甲  | 天35        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 123.7400 | 19.64%   | 0                  | 380.3          |
| 4767 | 津南   | 金97511HK  | 金975       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 125.2600 | 19.88%   | 0                  | 378.7          |
| 4768 | 津南   | 后3104HK甲  | 后31        | 咸水沽供电服务中心    | 1000      | 216.0900 | 21.61%   | 0                  | 583.9          |
| 4769 | 津南   | 天5205HK甲  | 天52        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 170.4960 | 27.06%   | 0                  | 333.5          |
| 4770 | 津南   | 上83410HK  | 上834       | 咸水沽供电服务中心    | 315       | 103.0800 | 32.72%   | 0                  | 148.9          |
| 4771 | 津南   | 8201HK    | 82         | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 477.2000 | 75.75%   | 0                  | 26.8           |
| 4772 | 津南   | 上83601HK乙 | 上836       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 178.8800 | 28.39%   | 0                  | 325.1          |
| 4773 | 津南   | 微5308HK乙  | 微53        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 81.8400  | 20.46%   | 0                  | 238.2          |
| 4774 | 津南   | 月2206HK甲  | 月22        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 163.9920 | 20.50%   | 0                  | 476.0          |
| 4775 | 津南   | 星2109HK乙  | 星21        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 156.5760 | 19.57%   | 0                  | 483.4          |
| 4776 | 津南   | 96602HK   | 966        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 297.1000 | 47.16%   | 0                  | 206.9          |
| 4777 | 津南   | 上82301HK甲 | 上823       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 148.7800 | 23.62%   | 0                  | 355.2          |
| 4778 | 津南   | 天4201HK乙  | 天42        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 177.5280 | 22.19%   | 0                  | 462.5          |
| 4779 | 津南   | 洋3301HK甲  | 洋33        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 146.2800 | 18.29%   | 0                  | 493.7          |
| 4780 | 津南   | 房3201HK甲  | 房32        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 164.0800 | 32.82%   | 0                  | 235.9          |
| 4781 | 津南   | 翟85401HK甲 | 翟854       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 73.5000  | 11.67%   | 0                  | 430.5          |
| 4782 | 津南   | 洋2501HK乙  | 洋25        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 261.6800 | 41.54%   | 0                  | 242.3          |
| 4783 | 津南   | 景5311HK甲  | 景53        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 157.5680 | 31.51%   | 0                  | 242.4          |
| 4784 | 津南   | 微1702HK乙  | 微17        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 92.1120  | 11.51%   | 0                  | 547.9          |
| 4785 | 津南   | 66603     | 666        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 114.5520 | 28.64%   | 0                  | 205.4          |
| 4786 | 津南   | 景5415HK甲  | 景54        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 175.3000 | 27.83%   | 0                  | 328.7          |
| 4787 | 津南   | 月1203HK   | 月12        | 咸水沽供电服务中心    | 250       | 53.4800  | 21.39%   | 0                  | 146.5          |
| 4788 | 津南   | 辛3815HK乙  | 辛38        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 129.9400 | 25.99%   | 0                  | 270.1          |
| 4789 | 津南   | 辛3813HK乙  | 辛38        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 154.2600 | 30.85%   | 0                  | 245.7          |
| 4790 | 津南   | 房4401     | 房44        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 109.3500 | 27.34%   | 0                  | 210.7          |
| 4791 | 津南   | 洋1317HK   | 洋13        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 56.5680  | 7.07%    | 0                  | 583.4          |
| 4792 | 津南   | 月3504HK甲  | 月35        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 123.6480 | 15.46%   | 0                  | 516.4          |
| 4793 | 津南   | 上83406HK  | 上834       | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 147.9840 | 37.00%   | 0                  | 172.0          |

| 序号   | 行政区域 | 台区名称      | 所属10千伏线路名称 | 管理单位（供电服务中心） | 额定容量（kVA） | 最大负荷（kW） | 最大负载率（%） | 台区最大负荷日后需预留容量（kVA） | 用电报装可开放容量（kVA） |
|------|------|-----------|------------|--------------|-----------|----------|----------|--------------------|----------------|
| 4794 | 津南   | 上81614HK乙 | 上816       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 257.5600 | 40.88%   | 0                  | 246.4          |
| 4795 | 津南   | 后3408HK   | 后34        | 咸水沽供电服务中心    | 1000      | 233.8200 | 23.38%   | 0                  | 566.2          |
| 4796 | 津南   | 洋5321HK甲  | 洋53        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 120.6200 | 24.12%   | 0                  | 279.4          |
| 4797 | 津南   | 95709     | 957        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 55.8000  | 13.95%   | 0                  | 264.2          |
| 4798 | 津南   | 月5504HK   | 月55        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 104.4240 | 26.11%   | 0                  | 215.6          |
| 4799 | 津南   | 翟85209HK甲 | 翟852       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 87.4560  | 13.88%   | 0                  | 416.5          |
| 4800 | 津南   | 翟86605HK  | 翟866       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 186.3120 | 29.57%   | 0                  | 317.7          |
| 4801 | 津南   | 67205HK   | 672        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 169.2720 | 26.87%   | 0                  | 334.7          |
| 4802 | 津南   | 洋2301     | 洋23        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 60.5520  | 15.14%   | 0                  | 259.4          |
| 4803 | 津南   | 96303HK乙  | 963        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 100.8200 | 16.00%   | 0                  | 403.2          |
| 4804 | 津南   | 49306HK   | 493        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 145.8600 | 23.15%   | 0                  | 358.1          |
| 4805 | 津南   | 金98103HK甲 | 金981       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 218.0800 | 34.62%   | 0                  | 285.9          |
| 4806 | 津南   | 景5104HK   | 景51        | 咸水沽供电服务中心    | 1000      | 190.2600 | 19.03%   | 0                  | 609.7          |
| 4807 | 津南   | 月3303HK甲  | 月33        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 143.0400 | 17.88%   | 0                  | 497.0          |
| 4808 | 津南   | 天2207HK乙  | 天22        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 153.9600 | 19.25%   | 0                  | 486.0          |
| 4809 | 津南   | 李58210HK甲 | 李582       | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 174.8160 | 21.85%   | 0                  | 465.2          |
| 4810 | 津南   | 金97902HK乙 | 金979       | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 162.5800 | 32.52%   | 0                  | 237.4          |
| 4811 | 津南   | 辛3809HK乙  | 辛38        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 128.2800 | 20.36%   | 0                  | 375.7          |
| 4812 | 津南   | 月1603HK甲  | 月16        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 212.7200 | 33.77%   | 0                  | 291.3          |
| 4813 | 津南   | 天4406HK乙  | 天44        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 298.7200 | 47.42%   | 0                  | 205.3          |
| 4814 | 津南   | 后4204HK   | 后42        | 咸水沽供电服务中心    | 315       | 138.8500 | 44.08%   | 0                  | 113.2          |
| 4815 | 津南   | 95622HK甲  | 956        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 161.8320 | 20.23%   | 0                  | 478.2          |
| 4816 | 津南   | 月2501HK甲  | 月25        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 124.8240 | 15.60%   | 0                  | 515.2          |
| 4817 | 津南   | 洋3223HK乙  | 洋32        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 27.2400  | 3.41%    | 0                  | 612.8          |
| 4818 | 津南   | 辛1605HK甲  | 辛16        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 145.1280 | 18.14%   | 0                  | 494.9          |
| 4819 | 津南   | 95215HK   | 952        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 116.6000 | 23.32%   | 0                  | 283.4          |
| 4820 | 津南   | 微4203HK   | 微42        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 251.8000 | 39.97%   | 0                  | 252.2          |
| 4821 | 津南   | 景5411HK   | 景54        | 咸水沽供电服务中心    | 315       | 93.3600  | 29.64%   | 0                  | 158.6          |
| 4822 | 津南   | 辛3610HK甲  | 辛36        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 229.2600 | 36.39%   | 0                  | 274.7          |
| 4823 | 津南   | 房2103HK乙  | 房21        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 222.1400 | 35.26%   | 0                  | 281.9          |
| 4824 | 津南   | 李59911HK乙 | 李599       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 226.4600 | 35.95%   | 0                  | 277.5          |
| 4825 | 津南   | 天3502HK甲  | 天35        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 94.7040  | 11.84%   | 0                  | 545.3          |
| 4826 | 津南   | 49908     | 499        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 114.8760 | 28.72%   | 0                  | 205.1          |
| 4827 | 津南   | 月3307HK   | 月33        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 179.1600 | 22.40%   | 0                  | 460.8          |
| 4828 | 津南   | 月3603HK   | 月36        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 122.7680 | 24.55%   | 0                  | 277.2          |

| 序号   | 行政区域 | 台区名称      | 所属10千伏线路名称 | 管理单位（供电服务中心） | 额定容量（kVA） | 最大负荷（kW） | 最大负载率（%） | 台区最大负荷日后需预留容量（kVA） | 用电报装可开放容量（kVA） |
|------|------|-----------|------------|--------------|-----------|----------|----------|--------------------|----------------|
| 4829 | 津南   | 星2107HK   | 星21        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 136.8480 | 27.37%   | 0                  | 263.2          |
| 4830 | 津南   | 金97903HK甲 | 金979       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 291.1600 | 46.22%   | 0                  | 212.8          |
| 4831 | 津南   | 上81402HK乙 | 上814       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 106.9400 | 16.97%   | 0                  | 397.1          |
| 4832 | 津南   | 上82117HK乙 | 上821       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 112.9200 | 17.92%   | 0                  | 391.1          |
| 4833 | 津南   | 后6603HK乙  | 后66        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 165.9400 | 26.34%   | 0                  | 338.1          |
| 4834 | 津南   | 洋3616     | 洋36        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 96.5750  | 24.14%   | 0                  | 223.4          |
| 4835 | 津南   | 港1601HK乙  | 港16        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 273.3360 | 34.17%   | 0                  | 366.7          |
| 4836 | 津南   | 集5905HK乙  | 集59        | 咸水沽供电服务中心    | 1000      | 240.1200 | 24.01%   | 0                  | 559.9          |
| 4837 | 津南   | 洋3304HK甲  | 洋33        | 咸水沽供电服务中心    | 1000      | 210.6900 | 21.07%   | 0                  | 589.3          |
| 4838 | 津南   | 东2302     | 东23        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 55.2540  | 13.81%   | 0                  | 264.7          |
| 4839 | 津南   | 微6104HK甲  | 微61        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 79.6800  | 19.92%   | 0                  | 240.3          |
| 4840 | 津南   | 上81108HK甲 | 上811       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 189.9200 | 30.15%   | 0                  | 314.1          |
| 4841 | 津南   | 月3314HK乙  | 月33        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 216.9800 | 34.44%   | 0                  | 287.0          |
| 4842 | 津南   | 后3113HK甲  | 后31        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 22.6800  | 2.84%    | 0                  | 617.3          |
| 4843 | 津南   | 房4301HK甲  | 房43        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 114.6480 | 14.33%   | 0                  | 525.4          |
| 4844 | 津南   | 房1306HK   | 房13        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 197.4960 | 24.69%   | 0                  | 442.5          |
| 4845 | 津南   | 洋5326HK甲  | 洋53        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 230.8800 | 36.65%   | 0                  | 273.1          |
| 4846 | 津南   | 头6912HK   | 头69        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 67.0440  | 16.76%   | 0                  | 253.0          |
| 4847 | 津南   | 辛3703HK甲  | 辛37        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 178.7280 | 22.34%   | 0                  | 461.3          |
| 4848 | 津南   | 天4604HK乙  | 天46        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 109.3440 | 13.67%   | 0                  | 530.7          |
| 4849 | 津南   | 天3103HK乙  | 天31        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 90.1680  | 11.27%   | 0                  | 549.8          |
| 4850 | 津南   | 洋1506HK乙  | 洋15        | 咸水沽供电服务中心    | 1000      | 181.3800 | 18.14%   | 0                  | 618.6          |
| 4851 | 津南   | 上81614HK甲 | 上816       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 237.2200 | 37.65%   | 0                  | 266.8          |
| 4852 | 津南   | 天5205HK乙  | 天52        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 250.2240 | 39.72%   | 0                  | 253.8          |
| 4853 | 津南   | 天4410HK   | 天44        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 94.2960  | 11.79%   | 0                  | 545.7          |
| 4854 | 津南   | 月3519HK   | 月35        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 62.5440  | 15.64%   | 0                  | 257.5          |
| 4855 | 津南   | 洋5315HK   | 洋53        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 149.7120 | 37.43%   | 0                  | 170.3          |
| 4856 | 津南   | 95407HK甲  | 954        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 204.4800 | 25.56%   | 0                  | 435.5          |
| 4857 | 津南   | 月2309HK   | 月23        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 90.5640  | 22.64%   | 0                  | 229.4          |
| 4858 | 津南   | 头6703HK乙  | 头67        | 咸水沽供电服务中心    | 1000      | 380.3400 | 38.03%   | 0                  | 419.7          |
| 4859 | 津南   | 景5606HK乙  | 景56        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 116.4000 | 18.48%   | 0                  | 387.6          |
| 4860 | 津南   | 头6117HK甲  | 头61        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 266.7600 | 42.34%   | 0                  | 237.2          |
| 4861 | 津南   | 头6906HK乙  | 头69        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 261.5200 | 41.51%   | 0                  | 242.5          |
| 4862 | 津南   | 翟85218HK  | 翟852       | 咸水沽供电服务中心    | 315       | 82.6000  | 26.22%   | 0                  | 169.4          |
| 4863 | 津南   | 微1202HK   | 微12        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 259.3800 | 41.17%   | 0                  | 244.6          |

| 序号   | 行政区域 | 台区名称      | 所属10千伏线路名称 | 管理单位（供电服务中心） | 额定容量（kVA） | 最大负荷（kW） | 最大负载率（%） | 台区最大负荷日后需预留容量（kVA） | 用电报装可开放容量（kVA） |
|------|------|-----------|------------|--------------|-----------|----------|----------|--------------------|----------------|
| 4864 | 津南   | 翟85209HK乙 | 翟852       | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 139.2800 | 27.86%   | 0                  | 260.7          |
| 4865 | 津南   | 95934HK甲  | 959        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 52.0320  | 6.50%    | 0                  | 588.0          |
| 4866 | 津南   | 房3303HK乙  | 房33        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 203.4000 | 25.43%   | 0                  | 436.6          |
| 4867 | 津南   | 95601HK   | 956        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 47.5200  | 5.94%    | 0                  | 592.5          |
| 4868 | 津南   | 上83201HK  | 上832       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 190.4000 | 30.22%   | 0                  | 313.6          |
| 4869 | 津南   | 集5409HK乙  | 集54        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 199.7040 | 31.70%   | 0                  | 304.3          |
| 4870 | 津南   | 金99806HK  | 金998       | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 136.8640 | 27.37%   | 0                  | 263.1          |
| 4871 | 津南   | 上82301HK乙 | 上823       | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 68.5440  | 13.71%   | 0                  | 331.5          |
| 4872 | 津南   | 微1203     | 微12        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 59.8800  | 14.97%   | 0                  | 260.1          |
| 4873 | 津南   | 天4221HK   | 天42        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 91.5000  | 22.88%   | 0                  | 228.5          |
| 4874 | 津南   | 星1104HK   | 星11        | 咸水沽供电服务中心    | 1000      | 144.7500 | 14.48%   | 0                  | 655.3          |
| 4875 | 津南   | 后3113HK乙  | 后31        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 92.3520  | 11.54%   | 0                  | 547.6          |
| 4876 | 津南   | 微4201     | 微42        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 166.1040 | 41.53%   | 0                  | 153.9          |
| 4877 | 津南   | 微1204HK   | 微12        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 191.7800 | 30.44%   | 0                  | 312.2          |
| 4878 | 津南   | 翟85211HK乙 | 翟852       | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 142.2720 | 28.45%   | 0                  | 257.7          |
| 4879 | 津南   | 月3617HK   | 月36        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 166.5600 | 20.82%   | 0                  | 473.4          |
| 4880 | 津南   | 上81404HK甲 | 上814       | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 166.2000 | 20.78%   | 0                  | 473.8          |
| 4881 | 津南   | 港1207HK   | 港12        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 50.6760  | 12.67%   | 0                  | 269.3          |
| 4882 | 津南   | 月1606HK乙  | 月16        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 139.4720 | 27.89%   | 0                  | 260.5          |
| 4883 | 津南   | 洋2501HK甲  | 洋25        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 157.7920 | 31.56%   | 0                  | 242.2          |
| 4884 | 津南   | 翟85214HK乙 | 翟852       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 222.9360 | 35.39%   | 0                  | 281.1          |
| 4885 | 津南   | 微1101HK乙  | 微11        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 154.8720 | 24.58%   | 0                  | 349.1          |
| 4886 | 津南   | 洋5307HK   | 洋53        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 192.8880 | 24.11%   | 0                  | 447.1          |
| 4887 | 津南   | 月1302HK甲  | 月13        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 165.9120 | 20.74%   | 0                  | 474.1          |
| 4888 | 津南   | 港3601HK乙  | 港36        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 264.2640 | 33.03%   | 0                  | 375.7          |
| 4889 | 津南   | 49213HK甲  | 492        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 143.3600 | 28.67%   | 0                  | 256.6          |
| 4890 | 津南   | 月1508HK乙  | 月15        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 124.8000 | 19.81%   | 0                  | 379.2          |
| 4891 | 津南   | 微4105HK   | 微41        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 95.4200  | 15.15%   | 0                  | 408.6          |
| 4892 | 津南   | 月3313HK乙  | 月33        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 140.8320 | 28.17%   | 0                  | 259.2          |
| 4893 | 津南   | 月3203HK   | 月32        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 47.8440  | 11.96%   | 0                  | 272.2          |
| 4894 | 津南   | 67209HK   | 672        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 244.5600 | 38.82%   | 0                  | 259.4          |
| 4895 | 津南   | 95221HK   | 952        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 108.7360 | 21.75%   | 0                  | 291.3          |
| 4896 | 津南   | 上83112HK甲 | 上831       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 166.4600 | 26.42%   | 0                  | 337.5          |
| 4897 | 津南   | 月5503HK   | 月55        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 56.7360  | 14.18%   | 0                  | 263.3          |
| 4898 | 津南   | 上82118HK甲 | 上821       | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 97.4880  | 12.19%   | 0                  | 542.5          |

| 序号   | 行政区域 | 台区名称      | 所属10千伏线路名称 | 管理单位（供电服务中心） | 额定容量（kVA） | 最大负荷（kW） | 最大负载率（%） | 台区最大负荷日后需预留容量（kVA） | 用电报装可开放容量（kVA） |
|------|------|-----------|------------|--------------|-----------|----------|----------|--------------------|----------------|
| 4899 | 津南   | 景5608HK   | 景56        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 135.1320 | 33.78%   | 0                  | 184.9          |
| 4900 | 津南   | 95934HK乙  | 959        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 54.4800  | 6.81%    | 0                  | 585.5          |
| 4901 | 津南   | 上83510HK乙 | 上835       | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 128.3280 | 16.04%   | 0                  | 511.7          |
| 4902 | 津南   | 港1403HK   | 港14        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 133.5000 | 26.70%   | 0                  | 266.5          |
| 4903 | 津南   | 洋3302HK甲  | 洋33        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 127.3440 | 15.92%   | 0                  | 512.7          |
| 4904 | 津南   | 上83109HK甲 | 上831       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 120.4800 | 19.12%   | 0                  | 383.5          |
| 4905 | 津南   | 后4211HK   | 后42        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 137.5680 | 34.39%   | 0                  | 182.4          |
| 4906 | 津南   | 48705HK   | 487        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 105.1800 | 16.70%   | 0                  | 398.8          |
| 4907 | 津南   | 上83408HK甲 | 上834       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 128.9000 | 20.46%   | 0                  | 375.1          |
| 4908 | 津南   | 月3305HK   | 月33        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 131.3520 | 32.84%   | 0                  | 188.6          |
| 4909 | 津南   | 49614     | 496        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 197.7840 | 49.45%   | 0                  | 122.2          |
| 4910 | 津南   | 月3301HK甲  | 月33        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 156.5520 | 19.57%   | 0                  | 483.4          |
| 4911 | 津南   | 景5103HK乙  | 景51        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 195.1200 | 24.39%   | 0                  | 444.9          |
| 4912 | 津南   | 房3304HK   | 房33        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 102.4400 | 16.26%   | 0                  | 401.6          |
| 4913 | 津南   | 上82112HK  | 上821       | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 104.4600 | 20.89%   | 0                  | 295.5          |
| 4914 | 津南   | 房2310HK乙  | 房23        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 259.5400 | 51.91%   | 0                  | 140.5          |
| 4915 | 津南   | 洋6205HK   | 洋62        | 咸水沽供电服务中心    | 315       | 139.5200 | 44.29%   | 0                  | 112.5          |
| 4916 | 津南   | 月2203HK甲  | 月22        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 195.4350 | 39.09%   | 0                  | 204.6          |
| 4917 | 津南   | 辛1604HK   | 辛16        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 120.8400 | 15.11%   | 0                  | 519.2          |
| 4918 | 津南   | 天5505HK   | 天55        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 179.9640 | 44.99%   | 0                  | 140.0          |
| 4919 | 津南   | 上83306HK乙 | 上833       | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 105.6240 | 26.41%   | 0                  | 214.4          |
| 4920 | 津南   | 月4316HK   | 月43        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 121.4400 | 15.18%   | 0                  | 518.6          |
| 4921 | 津南   | 8714      | 87         | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 143.2080 | 35.80%   | 0                  | 176.8          |
| 4922 | 津南   | 房2309HK乙  | 房23        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 236.7600 | 37.58%   | 0                  | 267.2          |
| 4923 | 津南   | 辛1202HK   | 辛12        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 258.2880 | 41.00%   | 0                  | 245.7          |
| 4924 | 津南   | 集5909HK   | 集59        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 182.4400 | 28.96%   | 0                  | 321.6          |
| 4925 | 津南   | 星1201HK   | 星12        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 158.5600 | 25.17%   | 0                  | 345.4          |
| 4926 | 津南   | 天5104HK乙  | 天51        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 40.9440  | 5.12%    | 0                  | 599.1          |
| 4927 | 津南   | 头6907HK甲  | 头69        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 288.7680 | 36.10%   | 0                  | 351.2          |
| 4928 | 津南   | 月2208HK甲  | 月22        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 125.7840 | 15.72%   | 0                  | 514.2          |
| 4929 | 津南   | 上81814HK甲 | 上818       | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 94.9200  | 11.87%   | 0                  | 545.1          |
| 4930 | 津南   | 洋5308HK乙  | 洋53        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 194.8160 | 38.96%   | 0                  | 205.2          |
| 4931 | 津南   | 天4403HK   | 天44        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 113.6000 | 18.03%   | 0                  | 390.4          |
| 4932 | 津南   | 上82222HK甲 | 上822       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 146.2400 | 23.21%   | 0                  | 357.8          |
| 4933 | 津南   | 金99807HK甲 | 金998       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 285.1400 | 45.26%   | 0                  | 218.9          |

| 序号   | 行政区域 | 台区名称      | 所属10千伏线路名称 | 管理单位（供电服务中心） | 额定容量（kVA） | 最大负荷（kW） | 最大负载率（%） | 台区最大负荷日后需预留容量（kVA） | 用电报装可开放容量（kVA） |
|------|------|-----------|------------|--------------|-----------|----------|----------|--------------------|----------------|
| 4934 | 津南   | 95923HK乙  | 959        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 110.6800 | 17.57%   | 0                  | 393.3          |
| 4935 | 津南   | 头6110     | 头61        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 91.4760  | 22.87%   | 0                  | 228.5          |
| 4936 | 津南   | 洋3224HK乙  | 洋32        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 32.8800  | 4.11%    | 0                  | 607.1          |
| 4937 | 津南   | 房3208HK乙  | 房32        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 125.7400 | 25.15%   | 0                  | 274.3          |
| 4938 | 津南   | 房3210HK甲  | 房32        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 189.6600 | 30.10%   | 0                  | 314.3          |
| 4939 | 津南   | 洋3625     | 洋36        | 咸水沽供电服务中心    | 315       | 89.7480  | 28.49%   | 0                  | 162.3          |
| 4940 | 津南   | 李58218HK乙 | 李582       | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 76.5600  | 9.57%    | 0                  | 563.4          |
| 4941 | 津南   | 天5102HK甲  | 天51        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 90.5280  | 11.32%   | 0                  | 549.5          |
| 4942 | 津南   | 上81213HK乙 | 上812       | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 71.5680  | 8.95%    | 0                  | 568.4          |
| 4943 | 津南   | 景4101HK   | 景41        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 66.8640  | 8.36%    | 0                  | 573.1          |
| 4944 | 津南   | 上83603HK甲 | 上836       | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 128.2400 | 16.03%   | 0                  | 511.8          |
| 4945 | 津南   | 天3104HK   | 天31        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 95.1120  | 11.89%   | 0                  | 544.9          |
| 4946 | 津南   | 上81108HK乙 | 上811       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 215.5600 | 34.22%   | 0                  | 288.4          |
| 4947 | 津南   | 东2304     | 东23        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 76.8840  | 19.22%   | 0                  | 243.1          |
| 4948 | 津南   | 49205HK   | 492        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 65.9760  | 16.49%   | 0                  | 254.0          |
| 4949 | 津南   | 官4501     | 官45        | 咸水沽供电服务中心    | 315       | 83.3520  | 26.46%   | 0                  | 168.6          |
| 4950 | 津南   | 洋3223HK甲  | 洋32        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 61.6080  | 7.70%    | 0                  | 578.4          |
| 4951 | 津南   | 洋3218HK乙  | 洋32        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 67.8960  | 8.49%    | 0                  | 572.1          |
| 4952 | 津南   | 上81009HK甲 | 上810       | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 92.9280  | 11.62%   | 0                  | 547.1          |
| 4953 | 津南   | 上83415HK  | 上834       | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 124.1880 | 31.05%   | 0                  | 195.8          |
| 4954 | 津南   | 房4210     | 房42        | 咸水沽供电服务中心    | 315       | 114.5400 | 36.36%   | 0                  | 137.5          |
| 4955 | 津南   | 官4201     | 官42        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 62.8140  | 15.70%   | 0                  | 257.2          |
| 4956 | 津南   | 微3504HK甲  | 微35        | 咸水沽供电服务中心    | 1000      | 271.1280 | 27.11%   | 0                  | 528.9          |
| 4957 | 津南   | 东2410     | 东24        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 155.3880 | 38.85%   | 0                  | 164.6          |
| 4958 | 津南   | 洋5111HK   | 洋51        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 51.0480  | 12.76%   | 0                  | 269.0          |
| 4959 | 津南   | 辛3606HK甲  | 辛36        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 169.7040 | 21.21%   | 0                  | 470.3          |
| 4960 | 津南   | 上81506HK甲 | 上815       | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 171.1200 | 21.39%   | 0                  | 468.9          |
| 4961 | 津南   | 集5920HK   | 集59        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 202.3920 | 25.30%   | 0                  | 437.6          |
| 4962 | 津南   | 月4402HK乙  | 月44        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 250.8320 | 50.17%   | 0                  | 149.2          |
| 4963 | 津南   | 洋3215HK乙  | 洋32        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 164.9280 | 20.62%   | 0                  | 475.1          |
| 4964 | 津南   | 月3401HK乙  | 月34        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 151.9920 | 19.00%   | 0                  | 488.0          |
| 4965 | 津南   | 金99608HK乙 | 金996       | 咸水沽供电服务中心    | 1000      | 256.0800 | 25.61%   | 0                  | 543.9          |
| 4966 | 津南   | 李59909HK乙 | 李599       | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 165.0720 | 20.63%   | 0                  | 474.9          |
| 4967 | 津南   | 8115HK甲   | 81         | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 68.2080  | 8.53%    | 0                  | 571.8          |
| 4968 | 津南   | 天3509HK乙  | 天35        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 95.2950  | 19.06%   | 0                  | 304.7          |

| 序号   | 行政区域 | 台区名称      | 所属10千伏线路名称 | 管理单位（供电服务中心） | 额定容量（kVA） | 最大负荷（kW） | 最大负载率（%） | 台区最大负荷日后需预留容量（kVA） | 用电报装可开放容量（kVA） |
|------|------|-----------|------------|--------------|-----------|----------|----------|--------------------|----------------|
| 4969 | 津南   | 官3504HK   | 官35        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 142.6000 | 28.52%   | 0                  | 257.4          |
| 4970 | 津南   | 66124     | 661        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 164.8560 | 41.21%   | 0                  | 155.1          |
| 4971 | 津南   | 月3106HK甲  | 月31        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 243.4600 | 38.64%   | 0                  | 260.5          |
| 4972 | 津南   | 上83314HK甲 | 上833       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 136.9200 | 21.73%   | 0                  | 367.1          |
| 4973 | 津南   | 上83210HK  | 上832       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 179.3200 | 28.46%   | 0                  | 324.7          |
| 4974 | 津南   | 49309HK甲  | 493        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 79.3600  | 12.60%   | 0                  | 424.6          |
| 4975 | 津南   | 微6202HK乙  | 微62        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 113.2000 | 17.97%   | 0                  | 390.8          |
| 4976 | 津南   | 49409HK   | 494        | 咸水沽供电服务中心    | 315       | 67.5600  | 21.45%   | 0                  | 184.4          |
| 4977 | 津南   | 8111HK乙   | 81         | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 106.6400 | 21.33%   | 0                  | 293.4          |
| 4978 | 津南   | 95226HK   | 952        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 165.7760 | 33.16%   | 0                  | 234.2          |
| 4979 | 津南   | 月3302HK甲  | 月33        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 130.5360 | 16.32%   | 0                  | 509.5          |
| 4980 | 津南   | 景6103HK   | 景61        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 46.9920  | 5.87%    | 0                  | 593.0          |
| 4981 | 津南   | 微3303HK乙  | 微33        | 咸水沽供电服务中心    | 1000      | 175.5000 | 17.55%   | 0                  | 624.5          |
| 4982 | 津南   | 景5312HK甲  | 景53        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 194.9600 | 30.95%   | 0                  | 309.0          |
| 4983 | 津南   | 上81303HK乙 | 上813       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 88.3600  | 14.03%   | 0                  | 415.6          |
| 4984 | 津南   | 上81005HK甲 | 上810       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 77.9200  | 12.37%   | 0                  | 426.1          |
| 4985 | 津南   | 李57101    | 李571       | 咸水沽供电服务中心    | 315       | 92.3600  | 29.32%   | 0                  | 159.6          |
| 4986 | 津南   | 景6603HK乙  | 景66        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 183.6200 | 29.15%   | 0                  | 320.4          |
| 4987 | 津南   | 李59501    | 李595       | 咸水沽供电服务中心    | 315       | 54.0000  | 17.14%   | 0                  | 198.0          |
| 4988 | 津南   | 微5310HK   | 微53        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 133.6200 | 21.21%   | 0                  | 370.4          |
| 4989 | 津南   | 辛1610HK甲  | 辛16        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 228.8800 | 36.33%   | 0                  | 275.1          |
| 4990 | 津南   | 49104HK   | 491        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 74.6600  | 18.67%   | 0                  | 245.3          |
| 4991 | 津南   | 66101     | 661        | 咸水沽供电服务中心    | 250       | 46.7040  | 18.68%   | 0                  | 153.3          |
| 4992 | 津南   | 天3507HK甲  | 天35        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 89.2800  | 11.16%   | 0                  | 550.7          |
| 4993 | 津南   | 头6904HK甲  | 头69        | 咸水沽供电服务中心    | 1000      | 279.3900 | 27.94%   | 0                  | 520.6          |
| 4994 | 津南   | 上81207HK  | 上812       | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 193.3440 | 24.17%   | 0                  | 446.7          |
| 4995 | 津南   | 洋3416HK   | 洋34        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 35.6520  | 8.91%    | 0                  | 284.3          |
| 4996 | 津南   | 辛3803HK乙  | 辛38        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 175.8000 | 21.98%   | 0                  | 464.2          |
| 4997 | 津南   | 景6313HK   | 景63        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 109.8000 | 13.73%   | 0                  | 530.2          |
| 4998 | 津南   | 辛1606HK乙  | 辛16        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 217.2200 | 34.48%   | 0                  | 286.8          |
| 4999 | 津南   | 微6202HK甲  | 微62        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 162.0800 | 25.73%   | 0                  | 341.9          |
| 5000 | 津南   | 金97904HK甲 | 金979       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 292.6400 | 46.45%   | 0                  | 211.4          |
| 5001 | 津南   | 辛1611HK   | 辛16        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 135.8560 | 33.96%   | 0                  | 184.1          |
| 5002 | 津南   | 后1106HK甲  | 后11        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 260.2800 | 52.06%   | 0                  | 139.7          |
| 5003 | 津南   | 东2604HK乙  | 东26        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 212.0160 | 33.65%   | 0                  | 292.0          |

| 序号   | 行政区域 | 台区名称      | 所属10千伏线路名称 | 管理单位（供电服务中心） | 额定容量（kVA） | 最大负荷（kW） | 最大负载率（%） | 台区最大负荷日后需预留容量（kVA） | 用电报装可开放容量（kVA） |
|------|------|-----------|------------|--------------|-----------|----------|----------|--------------------|----------------|
| 5004 | 津南   | 李57108    | 李571       | 咸水沽供电服务中心    | 160       | 60.5160  | 37.82%   | 0                  | 67.5           |
| 5005 | 津南   | 95622HK乙  | 956        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 150.9600 | 18.87%   | 0                  | 489.0          |
| 5006 | 津南   | 港1407HK甲  | 港14        | 咸水沽供电服务中心    | 1000      | 260.6400 | 26.06%   | 0                  | 539.4          |
| 5007 | 津南   | 金98108HK  | 金981       | 咸水沽供电服务中心    | 1000      | 181.4400 | 18.14%   | 0                  | 618.6          |
| 5008 | 津南   | 房3119HK乙  | 房31        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 178.2400 | 28.29%   | 0                  | 325.8          |
| 5009 | 津南   | 上81401HK乙 | 上814       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 121.5200 | 19.29%   | 0                  | 382.5          |
| 5010 | 津南   | 洋1604     | 洋16        | 咸水沽供电服务中心    | 315       | 106.6800 | 33.87%   | 0                  | 145.3          |
| 5011 | 津南   | 上81903HK甲 | 上819       | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 331.3120 | 66.26%   | 0                  | 68.7           |
| 5012 | 津南   | 景1210HK甲  | 景12        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 170.4320 | 34.09%   | 0                  | 229.6          |
| 5013 | 津南   | 东2441     | 东24        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 138.7080 | 34.68%   | 0                  | 181.3          |
| 5014 | 津南   | 8702HK    | 87         | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 173.4800 | 27.54%   | 0                  | 330.5          |
| 5015 | 津南   | 翟85408HK  | 翟854       | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 221.6700 | 44.33%   | 0                  | 178.3          |
| 5016 | 津南   | 景6101HK甲  | 景61        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 79.0080  | 9.88%    | 0                  | 561.0          |
| 5017 | 津南   | 上83507HK乙 | 上835       | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 126.3360 | 15.79%   | 0                  | 513.7          |
| 5018 | 津南   | 上81214HK甲 | 上812       | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 79.6800  | 9.96%    | 0                  | 560.3          |
| 5019 | 津南   | 东2419     | 东24        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 82.3440  | 20.59%   | 0                  | 237.7          |
| 5020 | 津南   | 头6104     | 头61        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 46.5840  | 11.65%   | 0                  | 273.4          |
| 5021 | 津南   | 天3303HK甲  | 天33        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 50.5200  | 8.02%    | 0                  | 453.5          |
| 5022 | 津南   | 月3508HK乙  | 月35        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 19.3440  | 2.42%    | 0                  | 620.7          |
| 5023 | 津南   | 景4309HK   | 景43        | 咸水沽供电服务中心    | 1000      | 263.1600 | 26.32%   | 0                  | 536.8          |
| 5024 | 津南   | 东2303     | 东23        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 54.7680  | 13.69%   | 0                  | 265.2          |
| 5025 | 津南   | 房3116HK乙  | 房31        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 121.2000 | 24.24%   | 0                  | 278.8          |
| 5026 | 津南   | 96505HK   | 965        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 245.9200 | 39.03%   | 0                  | 258.1          |
| 5027 | 津南   | 月3605HK甲  | 月36        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 127.4200 | 20.23%   | 0                  | 376.6          |
| 5028 | 津南   | 官3503HK   | 官35        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 155.2400 | 24.64%   | 0                  | 348.8          |
| 5029 | 津南   | 8203HK    | 82         | 咸水沽供电服务中心    | 250       | 119.1120 | 47.64%   | 0                  | 80.9           |
| 5030 | 津南   | 96608HK乙  | 966        | 咸水沽供电服务中心    | 1000      | 81.2400  | 8.12%    | 0                  | 718.8          |
| 5031 | 津南   | 月2311HK甲  | 月23        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 177.7920 | 22.22%   | 0                  | 462.2          |
| 5032 | 津南   | 月2603HK乙  | 月26        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 98.3520  | 12.29%   | 0                  | 541.6          |
| 5033 | 津南   | 东2311     | 东23        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 133.1640 | 33.29%   | 0                  | 186.8          |
| 5034 | 津南   | 上81006HK甲 | 上810       | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 127.8960 | 15.99%   | 0                  | 512.1          |
| 5035 | 津南   | 东2601HK乙  | 东26        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 163.4080 | 32.68%   | 0                  | 236.6          |
| 5036 | 津南   | 上83116HK乙 | 上831       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 292.6200 | 46.45%   | 0                  | 211.4          |
| 5037 | 津南   | 月3605HK乙  | 月36        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 164.9600 | 26.18%   | 0                  | 339.0          |
| 5038 | 津南   | 港1606HK甲  | 港16        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 127.5840 | 20.25%   | 0                  | 376.4          |

| 序号   | 行政区域 | 台区名称      | 所属10千伏线路名称 | 管理单位（供电服务中心） | 额定容量（kVA） | 最大负荷（kW） | 最大负载率（%） | 台区最大负荷日后需预留容量（kVA） | 用电报装可开放容量（kVA） |
|------|------|-----------|------------|--------------|-----------|----------|----------|--------------------|----------------|
| 5039 | 津南   | 洋1303HK甲  | 洋13        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 39.6480  | 4.96%    | 0                  | 600.4          |
| 5040 | 津南   | 港1410HK乙  | 港14        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 109.4400 | 27.36%   | 0                  | 210.6          |
| 5041 | 津南   | 上81403HK乙 | 上814       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 118.4800 | 18.81%   | 0                  | 385.5          |
| 5042 | 津南   | 微1509HK乙  | 微15        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 159.1920 | 25.27%   | 0                  | 344.8          |
| 5043 | 津南   | 房2403HK乙  | 房24        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 167.5440 | 20.94%   | 0                  | 472.5          |
| 5044 | 津南   | 月3517HK   | 月35        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 77.1840  | 19.30%   | 0                  | 242.8          |
| 5045 | 津南   | 上83120HK甲 | 上831       | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 212.0000 | 42.40%   | 0                  | 188.0          |
| 5046 | 津南   | 上83419HK乙 | 上834       | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 201.8720 | 40.37%   | 0                  | 198.1          |
| 5047 | 津南   | 上83102HK甲 | 上831       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 188.0600 | 29.85%   | 0                  | 315.9          |
| 5048 | 津南   | 微1704HK   | 微17        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 47.6520  | 11.91%   | 0                  | 272.3          |
| 5049 | 津南   | 微4301HK   | 微43        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 179.8920 | 44.97%   | 0                  | 140.1          |
| 5050 | 津南   | 头6107HK甲  | 头61        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 165.8640 | 20.73%   | 0                  | 474.1          |
| 5051 | 津南   | 房1218HK甲  | 房12        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 175.9400 | 27.93%   | 0                  | 328.1          |
| 5052 | 津南   | 景5105HK乙  | 景51        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 177.5040 | 22.19%   | 0                  | 462.5          |
| 5053 | 津南   | 洋3208HK   | 洋32        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 118.6920 | 29.67%   | 0                  | 201.3          |
| 5054 | 津南   | 港3605HK   | 港36        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 89.8080  | 22.45%   | 0                  | 230.2          |
| 5055 | 津南   | 天2501HK   | 天25        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 145.4880 | 18.19%   | 0                  | 494.5          |
| 5056 | 津南   | 后1201     | 后12        | 咸水沽供电服务中心    | 315       | 49.7400  | 15.79%   | 0                  | 202.3          |
| 5057 | 津南   | 上81205HK甲 | 上812       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 69.4200  | 11.02%   | 0                  | 434.6          |
| 5058 | 津南   | 洋5324HK甲  | 洋53        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 191.7400 | 30.43%   | 0                  | 312.3          |
| 5059 | 津南   | 微4204HK甲  | 微42        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 202.7600 | 32.18%   | 0                  | 301.2          |
| 5060 | 津南   | 微4206HK乙  | 微42        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 258.2400 | 40.99%   | 0                  | 245.8          |
| 5061 | 津南   | 月4303HK   | 月43        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 143.4720 | 35.87%   | 0                  | 176.5          |
| 5062 | 津南   | 95602HK甲  | 956        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 45.3600  | 5.67%    | 0                  | 594.6          |
| 5063 | 津南   | 月2306HK甲  | 月23        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 121.7760 | 15.22%   | 0                  | 518.2          |
| 5064 | 津南   | 48905HK   | 489        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 193.0400 | 30.64%   | 0                  | 311.0          |
| 5065 | 津南   | 微5101HK   | 微51        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 123.3400 | 19.58%   | 0                  | 380.7          |
| 5066 | 津南   | 月1503HK甲  | 月15        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 135.8000 | 21.56%   | 0                  | 368.2          |
| 5067 | 津南   | 李59910HK甲 | 李599       | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 179.0400 | 22.38%   | 0                  | 461.0          |
| 5068 | 津南   | 上81217HK甲 | 上812       | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 106.0320 | 13.25%   | 0                  | 534.0          |
| 5069 | 津南   | 辛1203HK   | 辛12        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 211.3000 | 42.26%   | 0                  | 188.7          |
| 5070 | 津南   | 港1602HK   | 港16        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 258.4560 | 32.31%   | 0                  | 381.5          |
| 5071 | 津南   | 96302HK甲  | 963        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 180.6720 | 22.58%   | 0                  | 459.3          |
| 5072 | 津南   | 月3403HK乙  | 月34        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 164.1120 | 20.51%   | 0                  | 475.9          |
| 5073 | 津南   | 后1109HK甲  | 后11        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 89.7800  | 14.25%   | 0                  | 414.2          |

| 序号   | 行政区域 | 台区名称      | 所属10千伏线路名称 | 管理单位（供电服务中心） | 额定容量（kVA） | 最大负荷（kW） | 最大负载率（%） | 台区最大负荷日后需预留容量（kVA） | 用电报装可开放容量（kVA） |
|------|------|-----------|------------|--------------|-----------|----------|----------|--------------------|----------------|
| 5074 | 津南   | 头6104HK   | 头61        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 131.2320 | 26.25%   | 0                  | 268.8          |
| 5075 | 津南   | 集5908HK   | 集59        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 143.1000 | 22.71%   | 0                  | 360.9          |
| 5076 | 津南   | 月1504HK乙  | 月15        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 220.5000 | 35.00%   | 0                  | 283.5          |
| 5077 | 津南   | 李57108    | 李571       | 咸水沽供电服务中心    | 160       | 60.5160  | 37.82%   | 0                  | 67.5           |
| 5078 | 津南   | 头6909HK甲  | 头69        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 212.2080 | 26.53%   | 0                  | 427.8          |
| 5079 | 津南   | 48822HK甲  | 488        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 159.3360 | 19.92%   | 0                  | 480.7          |
| 5080 | 津南   | 66107HK   | 661        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 131.8320 | 20.93%   | 0                  | 372.2          |
| 5081 | 津南   | 港1411HK甲  | 港14        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 110.1840 | 17.49%   | 0                  | 393.8          |
| 5082 | 津南   | 天2604HK乙  | 天26        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 106.8480 | 13.36%   | 0                  | 533.2          |
| 5083 | 津南   | 微3101HK甲  | 微31        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 175.6080 | 21.95%   | 0                  | 464.4          |
| 5084 | 津南   | 上82221HK甲 | 上822       | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 204.5760 | 25.57%   | 0                  | 435.4          |
| 5085 | 津南   | 洋3224HK甲  | 洋32        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 37.6320  | 4.70%    | 0                  | 602.4          |
| 5086 | 津南   | 头6106HK甲  | 头61        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 134.4800 | 21.35%   | 0                  | 369.5          |
| 5087 | 津南   | 48902HK   | 489        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 229.5800 | 36.44%   | 0                  | 274.4          |
| 5088 | 津南   | 洋3605HK   | 洋36        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 117.5400 | 18.66%   | 0                  | 386.5          |
| 5089 | 津南   | 上83307HK乙 | 上833       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 152.2400 | 24.17%   | 0                  | 351.8          |
| 5090 | 津南   | 49615     | 496        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 89.7840  | 22.45%   | 0                  | 230.2          |
| 5091 | 津南   | 洋2504HK甲  | 洋25        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 121.5520 | 24.31%   | 0                  | 278.4          |
| 5092 | 津南   | 月4314HK乙  | 月43        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 182.4480 | 22.81%   | 0                  | 457.6          |
| 5093 | 津南   | 微1701HK甲  | 微17        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 95.0160  | 11.88%   | 0                  | 545.0          |
| 5094 | 津南   | 上82216HK乙 | 上822       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 162.1000 | 25.73%   | 0                  | 341.9          |
| 5095 | 津南   | 月3502HK甲  | 月35        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 181.6320 | 22.70%   | 0                  | 458.4          |
| 5096 | 津南   | 洋1603HK乙  | 洋16        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 183.2880 | 22.91%   | 0                  | 456.7          |
| 5097 | 津南   | 官3303HK乙  | 官33        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 217.7400 | 34.56%   | 0                  | 286.3          |
| 5098 | 津南   | 金99705HK  | 金997       | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 163.3400 | 32.67%   | 0                  | 236.7          |
| 5099 | 津南   | 微3101HK乙  | 微31        | 咸水沽供电服务中心    | 1000      | 220.8960 | 22.09%   | 0                  | 579.1          |
| 5100 | 津南   | 微4303HK   | 微43        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 142.4400 | 22.61%   | 0                  | 361.6          |
| 5101 | 津南   | 66305     | 663        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 85.7040  | 21.43%   | 0                  | 234.3          |
| 5102 | 津南   | 微5104HK   | 微51        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 53.7600  | 13.44%   | 0                  | 266.2          |
| 5103 | 津南   | 上81503HK乙 | 上815       | 咸水沽供电服务中心    | 1000      | 210.4800 | 21.05%   | 0                  | 589.5          |
| 5104 | 津南   | 上83308HK乙 | 上833       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 144.0720 | 22.87%   | 0                  | 359.9          |
| 5105 | 津南   | 集7203HK   | 集72        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 171.7000 | 27.25%   | 0                  | 332.3          |
| 5106 | 津南   | 49309     | 493        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 270.5880 | 67.65%   | 0                  | 49.4           |
| 5107 | 津南   | 微3304HK乙  | 微33        | 咸水沽供电服务中心    | 1000      | 160.5300 | 16.05%   | 0                  | 639.5          |
| 5108 | 津南   | 金99816HK  | 金998       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 147.4800 | 23.41%   | 0                  | 356.5          |

| 序号   | 行政区域 | 台区名称      | 所属10千伏线路名称 | 管理单位（供电服务中心） | 额定容量（kVA） | 最大负荷（kW） | 最大负载率（%） | 台区最大负荷日后需预留容量（kVA） | 用电报装可开放容量（kVA） |
|------|------|-----------|------------|--------------|-----------|----------|----------|--------------------|----------------|
| 5109 | 津南   | 港1407HK乙  | 港14        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 151.8480 | 18.98%   | 0                  | 488.2          |
| 5110 | 津南   | 辛3701HK乙  | 辛37        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 157.5840 | 19.70%   | 0                  | 482.4          |
| 5111 | 津南   | 95933HK乙  | 959        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 36.6240  | 4.58%    | 0                  | 603.4          |
| 5112 | 津南   | 96403HK   | 964        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 149.0200 | 29.80%   | 0                  | 251.0          |
| 5113 | 津南   | 景1311HK乙  | 景13        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 170.8000 | 27.11%   | 0                  | 333.2          |
| 5114 | 津南   | 上81813HK乙 | 上818       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 73.1200  | 11.61%   | 0                  | 430.9          |
| 5115 | 津南   | 49513     | 495        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 133.7400 | 33.44%   | 0                  | 186.3          |
| 5116 | 津南   | 天4212HK   | 天42        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 142.2720 | 35.57%   | 0                  | 177.7          |
| 5117 | 津南   | 月5501HK乙  | 月55        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 81.0720  | 10.13%   | 0                  | 558.9          |
| 5118 | 津南   | 上82107HK甲 | 上821       | 咸水沽供电服务中心    | 1000      | 203.0700 | 20.31%   | 0                  | 596.9          |
| 5119 | 津南   | 洋6212HK乙  | 洋62        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 221.2000 | 44.24%   | 0                  | 178.8          |
| 5120 | 津南   | 49508HK   | 495        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 130.7840 | 26.16%   | 0                  | 269.2          |
| 5121 | 津南   | 洋2504HK乙  | 洋25        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 175.4000 | 27.84%   | 0                  | 328.6          |
| 5122 | 津南   | 辛1201HK乙  | 辛12        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 197.4800 | 31.35%   | 0                  | 306.5          |
| 5123 | 津南   | 李58218HK甲 | 李582       | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 61.0560  | 7.63%    | 0                  | 578.9          |
| 5124 | 津南   | 房2307     | 房23        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 162.3480 | 40.59%   | 0                  | 157.7          |
| 5125 | 津南   | 洋5115HK甲  | 洋51        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 229.3920 | 28.67%   | 0                  | 410.6          |
| 5126 | 津南   | 上81105HK甲 | 上811       | 咸水沽供电服务中心    | 1000      | 172.2300 | 17.22%   | 0                  | 627.8          |
| 5127 | 津南   | 微1510HK   | 微15        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 201.8400 | 32.04%   | 0                  | 302.2          |
| 5128 | 津南   | 天3107HK   | 天31        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 46.4280  | 11.61%   | 0                  | 273.6          |
| 5129 | 津南   | 官3311HK乙  | 官33        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 229.8080 | 45.96%   | 0                  | 170.2          |
| 5130 | 津南   | 洋3620     | 洋36        | 咸水沽供电服务中心    | 315       | 98.3640  | 31.23%   | 0                  | 153.6          |
| 5131 | 津南   | 辛3517HK乙  | 辛35        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 149.1600 | 23.68%   | 0                  | 354.8          |
| 5132 | 津南   | 洋3417HK   | 洋34        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 45.8400  | 5.73%    | 0                  | 594.2          |
| 5133 | 津南   | 上82116HK甲 | 上821       | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 86.6880  | 10.84%   | 0                  | 553.3          |
| 5134 | 津南   | 洋5113HK   | 洋51        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 35.2320  | 8.81%    | 0                  | 284.8          |
| 5135 | 津南   | 66414     | 664        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 177.3000 | 44.33%   | 0                  | 142.7          |
| 5136 | 津南   | 49310     | 493        | 咸水沽供电服务中心    | 315       | 114.0600 | 36.21%   | 0                  | 137.9          |
| 5137 | 津南   | 上83308HK甲 | 上833       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 164.6880 | 26.14%   | 0                  | 339.3          |
| 5138 | 津南   | 辛3807HK甲  | 辛38        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 305.1600 | 48.44%   | 0                  | 198.8          |
| 5139 | 津南   | 上81111HK乙 | 上811       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 180.4200 | 28.64%   | 0                  | 323.6          |
| 5140 | 津南   | 东2602HK乙  | 东26        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 195.5040 | 24.44%   | 0                  | 444.5          |
| 5141 | 津南   | 房1401HK甲  | 房14        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 84.4080  | 10.55%   | 0                  | 555.6          |
| 5142 | 津南   | 66104HK   | 661        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 118.9200 | 18.88%   | 0                  | 385.1          |
| 5143 | 津南   | 房1404HK乙  | 房14        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 89.7360  | 11.22%   | 0                  | 550.3          |

| 序号   | 行政区域 | 台区名称      | 所属10千伏线路名称 | 管理单位（供电服务中心） | 额定容量（kVA） | 最大负荷（kW） | 最大负载率（%） | 台区最大负荷日后需预留容量（kVA） | 用电报装可开放容量（kVA） |
|------|------|-----------|------------|--------------|-----------|----------|----------|--------------------|----------------|
| 5144 | 津南   | 95204     | 952        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 304.5200 | 76.13%   | 0                  | 15.5           |
| 5145 | 津南   | 8221HK    | 82         | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 150.4400 | 23.88%   | 0                  | 353.6          |
| 5146 | 津南   | 辛1610HK乙  | 辛16        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 149.8400 | 23.78%   | 0                  | 354.2          |
| 5147 | 津南   | 洋1509HK   | 洋15        | 咸水沽供电服务中心    | 1000      | 119.4600 | 11.95%   | 0                  | 680.5          |
| 5148 | 津南   | 李59906HK乙 | 李599       | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 164.4720 | 20.56%   | 0                  | 475.5          |
| 5149 | 津南   | 翟86610HK  | 翟866       | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 130.3680 | 26.07%   | 0                  | 269.6          |
| 5150 | 津南   | 洋2503HK乙  | 洋25        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 152.2080 | 30.44%   | 0                  | 247.8          |
| 5151 | 津南   | 上83112HK乙 | 上831       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 230.8000 | 36.63%   | 0                  | 273.2          |
| 5152 | 津南   | 金97512HK  | 金975       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 169.8400 | 26.96%   | 0                  | 334.2          |
| 5153 | 津南   | 翟85411HK乙 | 翟854       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 122.9800 | 19.52%   | 0                  | 381.0          |
| 5154 | 津南   | 95928HK   | 959        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 89.2560  | 22.31%   | 0                  | 230.7          |
| 5155 | 津南   | 上81211HK甲 | 上812       | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 143.1840 | 17.90%   | 0                  | 496.8          |
| 5156 | 津南   | 66808HK   | 668        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 64.9400  | 10.31%   | 0                  | 439.1          |
| 5157 | 津南   | 头7606HK甲  | 头76        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 136.6320 | 21.69%   | 0                  | 367.4          |
| 5158 | 津南   | 95921HK甲  | 959        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 147.1200 | 23.35%   | 0                  | 356.9          |
| 5159 | 津南   | 官4403     | 官44        | 咸水沽供电服务中心    | 315       | 78.2500  | 24.84%   | 0                  | 173.8          |
| 5160 | 津南   | 上81304HK甲 | 上813       | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 145.4880 | 18.19%   | 0                  | 494.5          |
| 5161 | 津南   | 洋1602HK   | 洋16        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 100.9800 | 25.25%   | 0                  | 219.0          |
| 5162 | 津南   | 金99609HK甲 | 金996       | 咸水沽供电服务中心    | 1000      | 236.3100 | 23.63%   | 0                  | 563.7          |
| 5163 | 津南   | 集5904HK甲  | 集59        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 156.9840 | 24.92%   | 0                  | 347.0          |
| 5164 | 津南   | 上81910HK甲 | 上819       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 228.1000 | 36.21%   | 0                  | 275.9          |
| 5165 | 津南   | 48711HK乙  | 487        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 126.5400 | 20.09%   | 0                  | 377.5          |
| 5166 | 津南   | 上81214HK乙 | 上812       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 19.8400  | 3.15%    | 0                  | 484.2          |
| 5167 | 津南   | 房3116HK甲  | 房31        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 183.3600 | 29.10%   | 0                  | 320.6          |
| 5168 | 津南   | 上81907HK乙 | 上819       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 149.8400 | 23.78%   | 0                  | 354.2          |
| 5169 | 津南   | 天4601HK乙  | 天46        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 60.8600  | 9.66%    | 0                  | 443.1          |
| 5170 | 津南   | 上81612HK甲 | 上816       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 156.6240 | 24.86%   | 0                  | 347.4          |
| 5171 | 津南   | 港3501HK   | 港35        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 201.5040 | 25.19%   | 0                  | 438.5          |
| 5172 | 津南   | 金97203HK甲 | 金972       | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 146.3520 | 18.29%   | 0                  | 493.6          |
| 5173 | 津南   | 上81213HK甲 | 上812       | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 87.9840  | 11.00%   | 0                  | 552.0          |
| 5174 | 津南   | 微5308HK甲  | 微53        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 116.6640 | 29.17%   | 0                  | 203.3          |
| 5175 | 津南   | 月5501HK甲  | 月55        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 86.0160  | 10.75%   | 0                  | 554.0          |
| 5176 | 津南   | 后1108HK乙  | 后11        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 47.1120  | 5.89%    | 0                  | 592.9          |
| 5177 | 津南   | 上82116HK乙 | 上821       | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 96.2160  | 12.03%   | 0                  | 543.8          |
| 5178 | 津南   | 翟86606HK  | 翟866       | 咸水沽供电服务中心    | 1000      | 126.7500 | 12.68%   | 0                  | 673.3          |

| 序号   | 行政区域 | 台区名称      | 所属10千伏线路名称 | 管理单位（供电服务中心） | 额定容量（kVA） | 最大负荷（kW） | 最大负载率（%） | 台区最大负荷日后需预留容量（kVA） | 用电报装可开放容量（kVA） |
|------|------|-----------|------------|--------------|-----------|----------|----------|--------------------|----------------|
| 5179 | 津南   | 后1301HK乙  | 后13        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 126.7360 | 25.35%   | 0                  | 273.3          |
| 5180 | 津南   | 洋3606HK   | 洋36        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 101.7840 | 20.36%   | 0                  | 298.2          |
| 5181 | 津南   | 辛2101     | 辛21        | 咸水沽供电服务中心    | 250       | 45.4800  | 18.19%   | 0                  | 154.5          |
| 5182 | 津南   | 上81812HK乙 | 上818       | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 94.5600  | 11.82%   | 0                  | 545.4          |
| 5183 | 津南   | 官3509HK   | 官35        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 42.7920  | 6.79%    | 0                  | 461.2          |
| 5184 | 津南   | 95610HK   | 956        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 84.2640  | 21.07%   | 0                  | 235.7          |
| 5185 | 津南   | 上83517HK乙 | 上835       | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 78.1440  | 9.77%    | 0                  | 561.9          |
| 5186 | 津南   | 月2205HK乙  | 月22        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 138.8640 | 17.36%   | 0                  | 501.1          |
| 5187 | 津南   | 天5305HK甲  | 天53        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 57.8800  | 9.19%    | 0                  | 446.1          |
| 5188 | 津南   | 49915HK   | 499        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 173.4400 | 27.53%   | 0                  | 330.6          |
| 5189 | 津南   | 金97906HK乙 | 金979       | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 169.0720 | 33.81%   | 0                  | 230.9          |
| 5190 | 津南   | 金99611HK乙 | 金996       | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 155.8800 | 19.49%   | 0                  | 484.1          |
| 5191 | 津南   | 月4302HK   | 月43        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 67.0440  | 16.76%   | 0                  | 253.0          |
| 5192 | 津南   | 月1601HK甲  | 月16        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 242.5000 | 38.49%   | 0                  | 261.5          |
| 5193 | 津南   | 天4409HK乙  | 天44        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 37.7600  | 5.99%    | 0                  | 466.2          |
| 5194 | 津南   | 后6603HK甲  | 后66        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 162.2200 | 25.75%   | 0                  | 341.8          |
| 5195 | 津南   | 集5408HK乙  | 集54        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 202.1600 | 32.09%   | 0                  | 301.8          |
| 5196 | 津南   | 洋1603     | 洋16        | 咸水沽供电服务中心    | 315       | 210.7440 | 66.90%   | 0                  | 41.3           |
| 5197 | 津南   | 辛3804HK甲  | 辛38        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 145.3280 | 29.07%   | 0                  | 254.7          |
| 5198 | 津南   | 微5108HK   | 微51        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 137.6200 | 27.52%   | 0                  | 262.4          |
| 5199 | 津南   | 房2401HK乙  | 房24        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 245.1600 | 30.65%   | 0                  | 394.8          |
| 5200 | 津南   | 天5201HK乙  | 天52        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 125.2480 | 25.05%   | 0                  | 274.8          |
| 5201 | 津南   | 95220HK   | 952        | 咸水沽供电服务中心    | 315       | 77.9400  | 24.74%   | 0                  | 174.1          |
| 5202 | 津南   | 东2409     | 东24        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 63.5880  | 15.90%   | 0                  | 256.4          |
| 5203 | 津南   | 后1110HK乙  | 后11        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 72.6480  | 9.08%    | 0                  | 567.4          |
| 5204 | 津南   | 9203HK甲   | 92         | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 51.3120  | 6.41%    | 0                  | 588.7          |
| 5205 | 津南   | 95702     | 957        | 咸水沽供电服务中心    | 315       | 45.8520  | 14.56%   | 0                  | 206.1          |
| 5206 | 津南   | 上81210HK  | 上812       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 85.6200  | 13.59%   | 0                  | 418.4          |
| 5207 | 津南   | 微5103HK   | 微51        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 112.9600 | 17.93%   | 0                  | 391.0          |
| 5208 | 津南   | 后3108HK乙  | 后31        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 162.2000 | 32.44%   | 0                  | 237.8          |
| 5209 | 津南   | 天3201HK   | 天32        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 77.8320  | 15.57%   | 0                  | 322.2          |
| 5210 | 津南   | 头6111HK乙  | 头61        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 87.4800  | 10.94%   | 0                  | 552.5          |
| 5211 | 津南   | 房2405HK乙  | 房24        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 179.1840 | 22.40%   | 0                  | 460.8          |
| 5212 | 津南   | 上82115HK甲 | 上821       | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 110.8320 | 13.85%   | 0                  | 529.2          |
| 5213 | 津南   | 翟86609HK甲 | 翟866       | 咸水沽供电服务中心    | 1000      | 171.4500 | 17.15%   | 0                  | 628.6          |

| 序号   | 行政区域 | 台区名称      | 所属10千伏线路名称 | 管理单位（供电服务中心） | 额定容量（kVA） | 最大负荷（kW） | 最大负载率（%） | 台区最大负荷日后需预留容量（kVA） | 用电报装可开放容量（kVA） |
|------|------|-----------|------------|--------------|-----------|----------|----------|--------------------|----------------|
| 5214 | 津南   | 金97901HK甲 | 金979       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 284.6800 | 45.19%   | 0                  | 219.3          |
| 5215 | 津南   | 上82113HK  | 上821       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 162.5760 | 25.81%   | 0                  | 341.4          |
| 5216 | 津南   | 95619HK   | 956        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 148.0320 | 37.01%   | 0                  | 172.0          |
| 5217 | 津南   | 后6601HK乙  | 后66        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 140.8000 | 28.16%   | 0                  | 259.2          |
| 5218 | 津南   | 洋3303HK乙  | 洋33        | 咸水沽供电服务中心    | 1000      | 233.0400 | 23.30%   | 0                  | 567.0          |
| 5219 | 津南   | 东2308     | 东23        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 66.1200  | 16.53%   | 0                  | 253.9          |
| 5220 | 津南   | 月1303HK乙  | 月13        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 160.4160 | 20.05%   | 0                  | 479.6          |
| 5221 | 津南   | 房1405HK乙  | 房14        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 108.7440 | 13.59%   | 0                  | 531.3          |
| 5222 | 津南   | 48711HK甲  | 487        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 117.3000 | 18.62%   | 0                  | 386.7          |
| 5223 | 津南   | 微1202     | 微12        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 62.8900  | 15.72%   | 0                  | 257.1          |
| 5224 | 津南   | 微6103HK   | 微61        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 75.9400  | 18.99%   | 0                  | 244.1          |
| 5225 | 津南   | 月3103HK乙  | 月31        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 107.5680 | 13.45%   | 0                  | 532.4          |
| 5226 | 津南   | 东2318     | 东23        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 142.1640 | 35.54%   | 0                  | 177.8          |
| 5227 | 津南   | 上81919HK  | 上819       | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 115.2960 | 23.06%   | 0                  | 284.7          |
| 5228 | 津南   | 49406HK甲  | 494        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 193.8400 | 30.77%   | 0                  | 310.2          |
| 5229 | 津南   | 95706     | 957        | 咸水沽供电服务中心    | 315       | 38.5200  | 12.23%   | 0                  | 213.5          |
| 5230 | 津南   | 房2201HK乙  | 房22        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 317.2800 | 39.66%   | 0                  | 322.7          |
| 5231 | 津南   | 49310HK甲  | 493        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 90.3600  | 14.34%   | 0                  | 413.6          |
| 5232 | 津南   | 上81901HK甲 | 上819       | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 114.9720 | 28.74%   | 0                  | 205.0          |
| 5233 | 津南   | 后1107HK乙  | 后11        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 246.6800 | 61.67%   | 0                  | 73.3           |
| 5234 | 津南   | 月3516HK乙  | 月35        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 72.9120  | 9.11%    | 0                  | 567.1          |
| 5235 | 津南   | 辛3504HK乙  | 辛35        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 98.6200  | 15.65%   | 0                  | 405.4          |
| 5236 | 津南   | 李58212HK乙 | 李582       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 257.8800 | 40.93%   | 0                  | 246.1          |
| 5237 | 津南   | 头6109     | 头61        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 110.1240 | 27.53%   | 0                  | 209.9          |
| 5238 | 津南   | 95914HK甲  | 959        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 184.8720 | 23.11%   | 0                  | 455.1          |
| 5239 | 津南   | 上81813HK甲 | 上818       | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 95.7840  | 11.97%   | 0                  | 544.2          |
| 5240 | 津南   | 翟86602HK  | 翟866       | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 137.8600 | 27.57%   | 0                  | 262.1          |
| 5241 | 津南   | 星2101HK   | 星21        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 163.0800 | 25.89%   | 0                  | 340.9          |
| 5242 | 津南   | 天5502HK   | 天55        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 91.7040  | 14.56%   | 0                  | 412.3          |
| 5243 | 津南   | 洋5116HK甲  | 洋51        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 121.3200 | 15.17%   | 0                  | 518.7          |
| 5244 | 津南   | 上81902HK甲 | 上819       | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 199.5680 | 39.91%   | 0                  | 200.4          |
| 5245 | 津南   | 后1203     | 后12        | 咸水沽供电服务中心    | 315       | 49.3300  | 15.66%   | 0                  | 202.7          |
| 5246 | 津南   | 后1108HK甲  | 后11        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 56.2080  | 7.03%    | 0                  | 583.8          |
| 5247 | 津南   | 49309HK乙  | 493        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 99.6000  | 12.45%   | 0                  | 540.4          |
| 5248 | 津南   | 翟86614HK甲 | 翟866       | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 169.6320 | 21.20%   | 0                  | 470.4          |

| 序号   | 行政区域 | 台区名称      | 所属10千伏线路名称 | 管理单位（供电服务中心） | 额定容量（kVA） | 最大负荷（kW） | 最大负载率（%） | 台区最大负荷日后需预留容量（kVA） | 用电报装可开放容量（kVA） |
|------|------|-----------|------------|--------------|-----------|----------|----------|--------------------|----------------|
| 5249 | 津南   | 48703HK乙  | 487        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 140.6880 | 17.59%   | 0                  | 499.3          |
| 5250 | 津南   | 天3412HK   | 天34        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 162.0320 | 32.41%   | 0                  | 238.0          |
| 5251 | 津南   | 上83506HK甲 | 上835       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 164.7800 | 26.16%   | 0                  | 339.2          |
| 5252 | 津南   | 房2314HK   | 房23        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 200.6600 | 31.85%   | 0                  | 303.3          |
| 5253 | 津南   | 李59505    | 李595       | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 115.5360 | 28.88%   | 0                  | 204.5          |
| 5254 | 津南   | 头7101     | 头71        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 80.7600  | 20.19%   | 0                  | 239.2          |
| 5255 | 津南   | 洋3221HK乙  | 洋32        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 325.8000 | 40.73%   | 0                  | 314.2          |
| 5256 | 津南   | 天4211HK   | 天42        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 102.3840 | 25.60%   | 0                  | 217.6          |
| 5257 | 津南   | 后3506HK   | 后35        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 160.0080 | 25.40%   | 0                  | 344.0          |
| 5258 | 津南   | 月1405HK   | 月14        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 169.0080 | 26.83%   | 0                  | 335.0          |
| 5259 | 津南   | 天4202HK   | 天42        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 99.1440  | 24.79%   | 0                  | 220.9          |
| 5260 | 津南   | 上81406HK甲 | 上814       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 183.6960 | 29.16%   | 0                  | 320.3          |
| 5261 | 津南   | 微1102HK   | 微11        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 356.6880 | 56.62%   | 0                  | 147.3          |
| 5262 | 津南   | 上82118HK乙 | 上821       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 79.9000  | 12.68%   | 0                  | 424.1          |
| 5263 | 津南   | 上81913HK乙 | 上819       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 210.0800 | 33.35%   | 0                  | 293.9          |
| 5264 | 津南   | 辛3604HK乙  | 辛36        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 173.8400 | 27.59%   | 0                  | 330.2          |
| 5265 | 津南   | 月1406HK   | 月14        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 150.2200 | 23.84%   | 0                  | 353.8          |
| 5266 | 津南   | 49405HK   | 494        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 393.2400 | 62.42%   | 0                  | 110.8          |
| 5267 | 津南   | 月1605HK乙  | 月16        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 171.7800 | 27.27%   | 0                  | 332.2          |
| 5268 | 津南   | 港1408HK乙  | 港14        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 154.5360 | 19.32%   | 0                  | 485.5          |
| 5269 | 津南   | 48810HK   | 488        | 咸水沽供电服务中心    | 1000      | 177.9900 | 17.80%   | 0                  | 622.0          |
| 5270 | 津南   | 上83408HK乙 | 上834       | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 143.9200 | 28.78%   | 0                  | 256.1          |
| 5271 | 津南   | 微4101HK   | 微41        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 239.3120 | 47.86%   | 0                  | 160.7          |
| 5272 | 津南   | 房4402HK甲  | 房44        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 177.1920 | 22.15%   | 0                  | 462.8          |
| 5273 | 津南   | 东2423     | 东24        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 219.2760 | 54.82%   | 0                  | 100.7          |
| 5274 | 津南   | 天4204HK   | 天42        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 110.1360 | 13.77%   | 0                  | 529.9          |
| 5275 | 津南   | 96415HK甲  | 964        | 咸水沽供电服务中心    | 1000      | 272.0100 | 27.20%   | 0                  | 528.0          |
| 5276 | 津南   | 8726      | 87         | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 185.0400 | 46.26%   | 0                  | 135.0          |
| 5277 | 津南   | 洋3406HK甲  | 洋34        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 59.7600  | 7.47%    | 0                  | 580.2          |
| 5278 | 津南   | 房2305HK   | 房23        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 180.2200 | 36.04%   | 0                  | 219.8          |
| 5279 | 津南   | 微2301HK乙  | 微23        | 咸水沽供电服务中心    | 1000      | 186.8100 | 18.68%   | 0                  | 613.2          |
| 5280 | 津南   | 房1402HK   | 房14        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 97.7880  | 24.45%   | 0                  | 222.2          |
| 5281 | 津南   | 天2207HK甲  | 天22        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 200.9040 | 25.11%   | 0                  | 439.1          |
| 5282 | 津南   | 49407HK乙  | 494        | 咸水沽供电服务中心    | 1000      | 152.7360 | 15.27%   | 0                  | 647.3          |
| 5283 | 津南   | 东2305     | 东23        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 43.6080  | 10.90%   | 0                  | 276.4          |

| 序号   | 行政区域 | 台区名称      | 所属10千伏线路名称 | 管理单位（供电服务中心） | 额定容量（kVA） | 最大负荷（kW） | 最大负载率（%） | 台区最大负荷日后需预留容量（kVA） | 用电报装可开放容量（kVA） |
|------|------|-----------|------------|--------------|-----------|----------|----------|--------------------|----------------|
| 5284 | 津南   | 集6805HK甲  | 集68        | 咸水沽供电服务中心    | 1000      | 250.0200 | 25.00%   | 0                  | 550.0          |
| 5285 | 津南   | 后3109HK乙  | 后31        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 65.2800  | 8.16%    | 0                  | 574.7          |
| 5286 | 津南   | 房3114HK甲  | 房31        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 236.5000 | 37.54%   | 0                  | 267.5          |
| 5287 | 津南   | 8912HK    | 89         | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 173.5800 | 27.55%   | 0                  | 330.4          |
| 5288 | 津南   | 头7103HK乙  | 头71        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 154.3400 | 24.50%   | 0                  | 349.7          |
| 5289 | 津南   | 上81608HK乙 | 上816       | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 129.9800 | 26.00%   | 0                  | 270.0          |
| 5290 | 津南   | 李59919HK甲 | 李599       | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 45.7680  | 5.72%    | 0                  | 594.2          |
| 5291 | 津南   | 月3602HK甲  | 月36        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 177.6800 | 35.54%   | 0                  | 222.3          |
| 5292 | 津南   | 集6801HK   | 集68        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 159.3440 | 31.87%   | 0                  | 240.7          |
| 5293 | 津南   | 49406HK乙  | 494        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 157.6000 | 25.02%   | 0                  | 346.4          |
| 5294 | 津南   | 天5501HK甲  | 天55        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 95.0640  | 15.09%   | 0                  | 408.9          |
| 5295 | 津南   | 月1201     | 月12        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 87.7000  | 21.93%   | 0                  | 232.3          |
| 5296 | 津南   | 8201      | 82         | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 177.7000 | 44.43%   | 0                  | 142.3          |
| 5297 | 津南   | 49311HK甲  | 493        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 94.9920  | 11.87%   | 0                  | 545.0          |
| 5298 | 津南   | 房2303HK   | 房23        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 172.0640 | 34.41%   | 0                  | 227.9          |
| 5299 | 津南   | 洋3217HK乙  | 洋32        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 117.6960 | 14.71%   | 0                  | 522.3          |
| 5300 | 津南   | 上83101HK乙 | 上831       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 128.5920 | 20.41%   | 0                  | 375.4          |
| 5301 | 津南   | 港3604HK甲  | 港36        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 131.2800 | 20.84%   | 0                  | 372.7          |
| 5302 | 津南   | 头6710HK甲  | 头67        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 197.8000 | 31.40%   | 0                  | 306.2          |
| 5303 | 津南   | 49509HK   | 495        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 179.1800 | 28.44%   | 0                  | 324.8          |
| 5304 | 津南   | 月3201HK甲  | 月32        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 125.7600 | 15.72%   | 0                  | 514.2          |
| 5305 | 津南   | 月4102HK甲  | 月41        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 148.7760 | 18.60%   | 0                  | 491.2          |
| 5306 | 津南   | 房3211HK   | 房32        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 257.4600 | 40.87%   | 0                  | 246.5          |
| 5307 | 津南   | 东2617     | 东26        | 咸水沽供电服务中心    | 315       | 19.6740  | 6.25%    | 0                  | 232.3          |
| 5308 | 津南   | 辛3507HK乙  | 辛35        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 125.6000 | 25.12%   | 0                  | 274.4          |
| 5309 | 津南   | 后1601HK   | 后16        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 389.2480 | 61.79%   | 0                  | 114.8          |
| 5310 | 津南   | 月4314HK甲  | 月43        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 140.8080 | 17.60%   | 0                  | 499.2          |
| 5311 | 津南   | 金99302HK  | 金993       | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 112.2000 | 28.05%   | 0                  | 207.8          |
| 5312 | 津南   | 上82302HK甲 | 上823       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 179.1000 | 28.43%   | 0                  | 324.9          |
| 5313 | 津南   | 金97504HK甲 | 金975       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 241.9600 | 38.41%   | 0                  | 262.0          |
| 5314 | 津南   | 集6202HK   | 集62        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 103.7200 | 16.46%   | 0                  | 400.3          |
| 5315 | 津南   | 49410HK乙  | 494        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 107.4080 | 21.48%   | 0                  | 292.6          |
| 5316 | 津南   | 8902      | 89         | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 66.6840  | 16.67%   | 0                  | 253.3          |
| 5317 | 津南   | 天2201HK   | 天22        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 72.6480  | 18.16%   | 0                  | 247.4          |
| 5318 | 津南   | 头6910HK甲  | 头69        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 147.0000 | 23.33%   | 0                  | 357.0          |

| 序号   | 行政区域 | 台区名称      | 所属10千伏线路名称 | 管理单位（供电服务中心） | 额定容量（kVA） | 最大负荷（kW） | 最大负载率（%） | 台区最大负荷日后需预留容量（kVA） | 用电报装可开放容量（kVA） |
|------|------|-----------|------------|--------------|-----------|----------|----------|--------------------|----------------|
| 5319 | 津南   | 后6604HK乙  | 后66        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 190.9600 | 38.19%   | 0                  | 209.0          |
| 5320 | 津南   | 景5416HK乙  | 景54        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 116.3520 | 23.27%   | 0                  | 283.6          |
| 5321 | 津南   | 翟85210HK甲 | 翟852       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 101.1400 | 16.05%   | 0                  | 402.9          |
| 5322 | 津南   | 上82308HK  | 上823       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 233.7200 | 37.10%   | 0                  | 270.3          |
| 5323 | 津南   | 东2445     | 东24        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 51.1920  | 12.80%   | 0                  | 268.8          |
| 5324 | 津南   | 49620     | 496        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 114.5040 | 28.63%   | 0                  | 205.5          |
| 5325 | 津南   | 月3103HK甲  | 月31        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 94.0560  | 11.76%   | 0                  | 545.9          |
| 5326 | 津南   | 官3511HK   | 官35        | 咸水沽供电服务中心    | 315       | 74.9640  | 23.80%   | 0                  | 177.0          |
| 5327 | 津南   | 48904HK   | 489        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 333.6800 | 66.74%   | 0                  | 66.3           |
| 5328 | 津南   | 辛1609HK乙  | 辛16        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 185.5600 | 29.45%   | 0                  | 318.4          |
| 5329 | 津南   | 95404HK甲  | 954        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 281.8320 | 35.23%   | 0                  | 358.2          |
| 5330 | 津南   | 天2603HK   | 天26        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 156.2160 | 19.53%   | 0                  | 483.8          |
| 5331 | 津南   | 上81815HK乙 | 上818       | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 112.0800 | 14.01%   | 0                  | 527.9          |
| 5332 | 津南   | 天4415HK   | 天44        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 46.6440  | 11.66%   | 0                  | 273.4          |
| 5333 | 津南   | 官3313HK乙  | 官33        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 276.8200 | 43.94%   | 0                  | 227.2          |
| 5334 | 津南   | 微5201HK   | 微52        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 114.7200 | 22.94%   | 0                  | 285.3          |
| 5335 | 津南   | 上81306HK  | 上813       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 117.5800 | 18.66%   | 0                  | 386.4          |
| 5336 | 津南   | 洋1303     | 洋13        | 咸水沽供电服务中心    | 315       | 135.4560 | 43.00%   | 0                  | 116.5          |
| 5337 | 津南   | 天3508HK   | 天35        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 55.9920  | 8.89%    | 0                  | 448.0          |
| 5338 | 津南   | 49209HK乙  | 492        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 118.0080 | 14.75%   | 0                  | 522.0          |
| 5339 | 津南   | 星2109HK甲  | 星21        | 咸水沽供电服务中心    | 1000      | 272.1900 | 27.22%   | 0                  | 527.8          |
| 5340 | 津南   | 上81104HK乙 | 上811       | 咸水沽供电服务中心    | 1000      | 300.3600 | 30.04%   | 0                  | 499.6          |
| 5341 | 津南   | 48903HK   | 489        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 391.9200 | 62.21%   | 0                  | 112.1          |
| 5342 | 津南   | 后1308HK   | 后13        | 咸水沽供电服务中心    | 315       | 142.1400 | 45.12%   | 0                  | 109.9          |
| 5343 | 津南   | 月2610HK乙  | 月26        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 210.6400 | 33.43%   | 0                  | 293.4          |
| 5344 | 津南   | 微4208HK甲  | 微42        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 131.9520 | 20.94%   | 0                  | 372.0          |
| 5345 | 津南   | 洋3405HK甲  | 洋34        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 59.6880  | 7.46%    | 0                  | 580.3          |
| 5346 | 津南   | 49911HK   | 499        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 188.1200 | 29.86%   | 0                  | 315.9          |
| 5347 | 津南   | 上83508HK甲 | 上835       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 100.4200 | 15.94%   | 0                  | 403.6          |
| 5348 | 津南   | 上82302HK乙 | 上823       | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 144.3680 | 28.87%   | 0                  | 255.6          |
| 5349 | 津南   | 后1310HK   | 后13        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 178.9560 | 44.74%   | 0                  | 141.0          |
| 5350 | 津南   | 上82106HK乙 | 上821       | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 229.4400 | 28.68%   | 0                  | 410.6          |
| 5351 | 津南   | 天5504HK   | 天55        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 29.6520  | 7.41%    | 0                  | 290.3          |
| 5352 | 津南   | 港1206HK乙  | 港12        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 82.7040  | 10.34%   | 0                  | 557.3          |
| 5353 | 津南   | 上82224HK  | 上822       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 184.7600 | 29.33%   | 0                  | 319.2          |

| 序号   | 行政区域 | 台区名称      | 所属10千伏线路名称 | 管理单位（供电服务中心） | 额定容量（kVA） | 最大负荷（kW） | 最大负载率（%） | 台区最大负荷日后需预留容量（kVA） | 用电报装可开放容量（kVA） |
|------|------|-----------|------------|--------------|-----------|----------|----------|--------------------|----------------|
| 5354 | 津南   | 官3510HK   | 官35        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 101.1120 | 16.05%   | 0                  | 402.9          |
| 5355 | 津南   | 95902HK甲  | 959        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 135.7800 | 21.55%   | 0                  | 368.2          |
| 5356 | 津南   | 95935HK乙  | 959        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 131.6000 | 20.89%   | 0                  | 372.4          |
| 5357 | 津南   | 49511HK   | 495        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 160.9280 | 32.19%   | 0                  | 239.1          |
| 5358 | 津南   | 李59909HK甲 | 李599       | 咸水沽供电服务中心    | 1000      | 217.8000 | 21.78%   | 0                  | 582.2          |
| 5359 | 津南   | 李58208HK乙 | 李582       | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 142.4880 | 17.81%   | 0                  | 497.5          |
| 5360 | 津南   | 辛3706HK乙  | 洋51        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 35.9040  | 4.49%    | 0                  | 604.1          |
| 5361 | 津南   | 景5503HK甲  | 景55        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 89.5360  | 17.91%   | 0                  | 310.5          |
| 5362 | 津南   | 辛3505HK乙  | 辛35        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 135.8800 | 21.57%   | 0                  | 368.1          |
| 5363 | 津南   | 48804     | 488        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 132.3900 | 33.10%   | 0                  | 187.6          |
| 5364 | 津南   | 月2207HK甲  | 月22        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 201.9600 | 25.25%   | 0                  | 438.0          |
| 5365 | 津南   | 集6805HK乙  | 集68        | 咸水沽供电服务中心    | 1000      | 205.4400 | 20.54%   | 0                  | 594.6          |
| 5366 | 津南   | 天4414HK乙  | 天44        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 131.5200 | 16.44%   | 0                  | 508.5          |
| 5367 | 津南   | 天3303HK乙  | 天33        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 24.4400  | 3.88%    | 0                  | 479.6          |
| 5368 | 津南   | 官3520HK   | 官35        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 305.0400 | 48.42%   | 0                  | 199.0          |
| 5369 | 津南   | 金99803HK甲 | 金998       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 198.6600 | 31.53%   | 0                  | 305.3          |
| 5370 | 津南   | 天5104HK甲  | 天51        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 7.2240   | 0.90%    | 0                  | 632.8          |
| 5371 | 津南   | 洋5311HK   | 洋53        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 127.1400 | 31.79%   | 0                  | 192.9          |
| 5372 | 津南   | 辛1205HK   | 辛12        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 147.2200 | 23.37%   | 0                  | 356.8          |
| 5373 | 津南   | 后1111HK甲  | 后11        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 74.4800  | 11.82%   | 0                  | 429.5          |
| 5374 | 津南   | 景5502HK乙  | 景55        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 134.4000 | 21.33%   | 0                  | 369.6          |
| 5375 | 津南   | 天4505HK乙  | 天45        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 136.0200 | 21.59%   | 0                  | 368.0          |
| 5376 | 津南   | 66106HK   | 661        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 128.0640 | 20.33%   | 0                  | 375.9          |
| 5377 | 津南   | 微1108HK   | 微11        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 101.6880 | 25.42%   | 0                  | 218.3          |
| 5378 | 津南   | 上81203HK乙 | 上812       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 140.8200 | 22.35%   | 0                  | 363.2          |
| 5379 | 津南   | 96506HK甲  | 965        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 237.8000 | 37.75%   | 0                  | 266.2          |
| 5380 | 津南   | 头6709HK甲  | 头67        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 126.1400 | 20.02%   | 0                  | 377.9          |
| 5381 | 津南   | 上81508HK甲 | 上815       | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 219.9840 | 27.50%   | 0                  | 420.0          |
| 5382 | 津南   | 房2406HK乙  | 房24        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 162.7920 | 20.35%   | 0                  | 477.2          |
| 5383 | 津南   | 李58209HK乙 | 李582       | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 196.4400 | 24.56%   | 0                  | 443.6          |
| 5384 | 津南   | 翟85215HK乙 | 翟852       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 182.9000 | 29.03%   | 0                  | 321.1          |
| 5385 | 津南   | 上82210HK  | 上822       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 142.9800 | 22.70%   | 0                  | 361.0          |
| 5386 | 津南   | 66103HK   | 661        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 137.0600 | 21.76%   | 0                  | 366.9          |
| 5387 | 津南   | 上83301HK甲 | 上833       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 146.8800 | 23.31%   | 0                  | 357.1          |
| 5388 | 津南   | 49320HK   | 493        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 164.4200 | 26.10%   | 0                  | 339.6          |

| 序号   | 行政区域 | 台区名称      | 所属10千伏线路名称 | 管理单位（供电服务中心） | 额定容量（kVA） | 最大负荷（kW） | 最大负载率（%） | 台区最大负荷日后需预留容量（kVA） | 用电报装可开放容量（kVA） |
|------|------|-----------|------------|--------------|-----------|----------|----------|--------------------|----------------|
| 5389 | 津南   | 翟86608HK  | 翟866       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 123.1680 | 19.55%   | 0                  | 380.8          |
| 5390 | 津南   | 洋1306HK   | 洋13        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 32.1480  | 5.10%    | 0                  | 471.9          |
| 5391 | 津南   | 洋5124HK   | 洋51        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 67.2200  | 10.67%   | 0                  | 436.8          |
| 5392 | 津南   | 洋1305HK   | 洋13        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 59.2800  | 9.41%    | 0                  | 444.7          |
| 5393 | 津南   | 洋1308HK   | 洋13        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 66.7400  | 10.59%   | 0                  | 437.3          |
| 5394 | 津南   | 景5413HK   | 景54        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 129.2800 | 32.32%   | 0                  | 190.7          |
| 5395 | 津南   | 95216HK   | 952        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 76.3600  | 15.27%   | 0                  | 323.6          |
| 5396 | 津南   | 月2606HK   | 月26        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 162.9800 | 25.87%   | 0                  | 341.0          |
| 5397 | 津南   | 95933HK甲  | 959        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 79.2400  | 12.58%   | 0                  | 424.8          |
| 5398 | 津南   | 洋4606HK甲  | 洋46        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 179.0400 | 22.38%   | 0                  | 461.0          |
| 5399 | 津南   | 天4605HK   | 天46        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 156.1680 | 19.52%   | 0                  | 483.8          |
| 5400 | 津南   | 景4201HK乙  | 景42        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 167.6960 | 33.54%   | 0                  | 232.3          |
| 5401 | 津南   | 月3504HK乙  | 月35        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 118.0320 | 14.75%   | 0                  | 522.0          |
| 5402 | 津南   | 景5415HK乙  | 景54        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 254.0400 | 40.32%   | 0                  | 250.0          |
| 5403 | 津南   | 后3110HK乙  | 后31        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 57.7600  | 9.17%    | 0                  | 446.2          |
| 5404 | 津南   | 后1312HK   | 后13        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 214.3680 | 42.87%   | 0                  | 185.6          |
| 5405 | 津南   | 洋6209HK   | 洋62        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 143.9640 | 35.99%   | 0                  | 176.0          |
| 5406 | 津南   | 上81513HK甲 | 上815       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 195.0200 | 30.96%   | 0                  | 309.0          |
| 5407 | 津南   | 港1404HK   | 港14        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 146.2000 | 29.24%   | 0                  | 253.8          |
| 5408 | 津南   | 集5406HK   | 集54        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 275.6400 | 43.75%   | 0                  | 228.4          |
| 5409 | 津南   | 集6810HK   | 集68        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 131.4800 | 20.87%   | 0                  | 372.5          |
| 5410 | 津南   | 上81910HK乙 | 上819       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 146.3200 | 23.23%   | 0                  | 357.7          |
| 5411 | 津南   | 95902HK乙  | 959        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 127.5680 | 25.51%   | 0                  | 272.4          |
| 5412 | 津南   | 天2607HK甲  | 天26        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 195.9360 | 24.49%   | 0                  | 444.1          |
| 5413 | 津南   | 房4402HK乙  | 房44        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 115.2000 | 14.40%   | 0                  | 524.8          |
| 5414 | 津南   | 49408HK甲  | 494        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 147.4080 | 18.43%   | 0                  | 492.6          |
| 5415 | 津南   | 李59913HK乙 | 李599       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 80.4000  | 12.76%   | 0                  | 423.6          |
| 5416 | 津南   | 95926HK甲  | 959        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 90.0200  | 14.29%   | 0                  | 414.0          |
| 5417 | 津南   | 上81515HK甲 | 上815       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 185.7000 | 29.48%   | 0                  | 318.3          |
| 5418 | 津南   | 月3314HK甲  | 月33        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 246.8800 | 39.19%   | 0                  | 257.1          |
| 5419 | 津南   | 东2306     | 东23        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 84.7320  | 21.18%   | 0                  | 235.3          |
| 5420 | 津南   | 天4203HK   | 天42        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 108.8040 | 27.20%   | 0                  | 211.2          |
| 5421 | 津南   | 95701     | 957        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 64.5360  | 16.13%   | 0                  | 255.5          |
| 5422 | 津南   | 微2310HK乙  | 微23        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 117.8880 | 18.71%   | 0                  | 386.1          |
| 5423 | 津南   | 上81105HK乙 | 上811       | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 161.1360 | 20.14%   | 0                  | 478.9          |

| 序号   | 行政区域 | 台区名称      | 所属10千伏线路名称 | 管理单位（供电服务中心） | 额定容量（kVA） | 最大负荷（kW） | 最大负载率（%） | 台区最大负荷日后需预留容量（kVA） | 用电报装可开放容量（kVA） |
|------|------|-----------|------------|--------------|-----------|----------|----------|--------------------|----------------|
| 5424 | 津南   | 天3501HK甲  | 天35        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 93.9120  | 11.74%   | 0                  | 546.1          |
| 5425 | 津南   | 天3301HK   | 天33        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 400.0000 | 100.00%  | 0                  | 0.0            |
| 5426 | 津南   | 天5302HK   | 天53        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 20.8560  | 5.21%    | 0                  | 299.1          |
| 5427 | 津南   | 96617HK   | 966        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 79.7400  | 19.94%   | 0                  | 240.3          |
| 5428 | 津南   | 港1206HK甲  | 港12        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 103.9920 | 13.00%   | 0                  | 536.0          |
| 5429 | 津南   | 后1110HK甲  | 后11        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 61.7760  | 7.72%    | 0                  | 578.2          |
| 5430 | 津南   | 月2609HK甲  | 月26        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 150.2880 | 30.06%   | 0                  | 249.7          |
| 5431 | 津南   | 李59907HK  | 李599       | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 165.6240 | 20.70%   | 0                  | 474.4          |
| 5432 | 津南   | 95936HK   | 959        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 166.6800 | 20.84%   | 0                  | 473.3          |
| 5433 | 津南   | 上82223HK乙 | 上822       | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 225.2480 | 45.05%   | 0                  | 174.8          |
| 5434 | 津南   | 港3602HK   | 港36        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 157.5600 | 25.01%   | 0                  | 346.4          |
| 5435 | 津南   | 港1603HK乙  | 港16        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 193.1400 | 38.63%   | 0                  | 206.9          |
| 5436 | 津南   | 景3610HK   | 景36        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 116.0200 | 18.42%   | 0                  | 388.0          |
| 5437 | 津南   | 上82206HK  | 上822       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 84.8800  | 13.47%   | 0                  | 419.1          |
| 5438 | 津南   | 东2427     | 东24        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 45.1080  | 11.28%   | 0                  | 274.9          |
| 5439 | 津南   | 洋3622     | 洋36        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 85.0920  | 21.27%   | 0                  | 234.9          |
| 5440 | 津南   | 96614HK乙  | 966        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 202.3200 | 32.11%   | 0                  | 301.7          |
| 5441 | 津南   | 微5309HK   | 微53        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 189.1800 | 30.03%   | 0                  | 314.8          |
| 5442 | 津南   | 天2205HK   | 天22        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 103.6800 | 25.92%   | 0                  | 216.3          |
| 5443 | 津南   | 辛3504     | 辛35        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 91.1040  | 22.78%   | 0                  | 228.9          |
| 5444 | 津南   | 66202     | 662        | 咸水沽供电服务中心    | 315       | 42.5730  | 13.52%   | 0                  | 209.4          |
| 5445 | 津南   | 辛1605HK乙  | 辛16        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 173.2320 | 21.65%   | 0                  | 466.8          |
| 5446 | 津南   | 上81006HK乙 | 上810       | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 146.1120 | 18.26%   | 0                  | 493.9          |
| 5447 | 津南   | 房1213HK甲  | 房12        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 199.3000 | 31.63%   | 0                  | 304.7          |
| 5448 | 津南   | 上82103    | 上821       | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 118.0300 | 29.51%   | 0                  | 202.0          |
| 5449 | 津南   | 头7102HK乙  | 头71        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 147.6800 | 36.92%   | 0                  | 172.3          |
| 5450 | 津南   | 上81403HK甲 | 上814       | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 156.8160 | 19.60%   | 0                  | 483.2          |
| 5451 | 津南   | 微4205HK乙  | 微42        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 226.5360 | 35.96%   | 0                  | 277.5          |
| 5452 | 津南   | 房3203HK乙  | 房32        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 170.3600 | 34.07%   | 0                  | 229.6          |
| 5453 | 津南   | 房3115HK乙  | 房31        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 163.3280 | 32.67%   | 0                  | 236.7          |
| 5454 | 津南   | 微2306HK   | 微23        | 咸水沽供电服务中心    | 1000      | 164.5200 | 16.45%   | 0                  | 635.5          |
| 5455 | 津南   | 后3409HK甲  | 后34        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 198.0240 | 24.75%   | 0                  | 442.0          |
| 5456 | 津南   | 月4406HK甲  | 月44        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 157.8600 | 25.06%   | 0                  | 346.1          |
| 5457 | 津南   | 月2205HK甲  | 月22        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 157.5600 | 19.70%   | 0                  | 482.4          |
| 5458 | 津南   | 8101HK甲   | 81         | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 87.9120  | 10.99%   | 0                  | 552.1          |

| 序号   | 行政区域 | 台区名称      | 所属10千伏线路名称 | 管理单位（供电服务中心） | 额定容量（kVA） | 最大负荷（kW） | 最大负载率（%） | 台区最大负荷日后需预留容量（kVA） | 用电报装可开放容量（kVA） |
|------|------|-----------|------------|--------------|-----------|----------|----------|--------------------|----------------|
| 5459 | 津南   | 95931HK甲  | 959        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 84.9360  | 10.62%   | 0                  | 555.1          |
| 5460 | 津南   | 李59912HK乙 | 李599       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 129.2000 | 20.51%   | 0                  | 374.8          |
| 5461 | 津南   | 集5806HK   | 集58        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 63.6960  | 12.74%   | 0                  | 336.3          |
| 5462 | 津南   | 微5102HK乙  | 微51        | 咸水沽供电服务中心    | 315       | 64.6560  | 20.53%   | 0                  | 187.3          |
| 5463 | 津南   | 96502     | 965        | 咸水沽供电服务中心    | 315       | 104.5560 | 33.19%   | 0                  | 147.4          |
| 5464 | 津南   | 景5102HK甲  | 景51        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 184.6800 | 36.94%   | 0                  | 215.3          |
| 5465 | 津南   | 66102     | 661        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 56.0520  | 14.01%   | 0                  | 263.9          |
| 5466 | 津南   | 后3106HK乙  | 后31        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 180.9600 | 36.19%   | 0                  | 219.0          |
| 5467 | 津南   | 8207      | 82         | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 151.4880 | 37.87%   | 0                  | 168.5          |
| 5468 | 津南   | 上81012HK甲 | 上810       | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 94.6560  | 11.83%   | 0                  | 545.3          |
| 5469 | 津南   | 洋5109HK甲  | 洋51        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 175.0400 | 27.78%   | 0                  | 329.0          |
| 5470 | 津南   | 翟85212HK甲 | 翟852       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 148.9680 | 23.65%   | 0                  | 355.0          |
| 5471 | 津南   | 金98103HK乙 | 金981       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 215.6600 | 34.23%   | 0                  | 288.3          |
| 5472 | 津南   | 东2602HK甲  | 东26        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 142.2600 | 22.58%   | 0                  | 361.7          |
| 5473 | 津南   | 微3302HK甲  | 微33        | 咸水沽供电服务中心    | 1000      | 206.7300 | 20.67%   | 0                  | 593.3          |
| 5474 | 津南   | 洋5328HK乙  | 洋53        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 175.1760 | 27.81%   | 0                  | 328.8          |
| 5475 | 津南   | 95926HK乙  | 959        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 104.3280 | 13.04%   | 0                  | 535.7          |
| 5476 | 津南   | 辛3703HK乙  | 辛37        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 107.8560 | 13.48%   | 0                  | 532.1          |
| 5477 | 津南   | 上81918HK乙 | 上819       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 179.1400 | 28.43%   | 0                  | 324.9          |
| 5478 | 津南   | 48706HK   | 487        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 97.0240  | 19.40%   | 0                  | 303.0          |
| 5479 | 津南   | 洋3302HK乙  | 洋33        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 300.2880 | 37.54%   | 0                  | 339.7          |
| 5480 | 津南   | 月3616HK乙  | 月36        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 125.4240 | 15.68%   | 0                  | 514.6          |
| 5481 | 津南   | 洋5116HK乙  | 洋51        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 191.4960 | 23.94%   | 0                  | 448.5          |
| 5482 | 津南   | 95401HK甲  | 954        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 169.8240 | 21.23%   | 0                  | 470.2          |
| 5483 | 津南   | 上83409HK  | 上834       | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 104.6640 | 26.17%   | 0                  | 215.3          |
| 5484 | 津南   | 翟86615HK  | 翟866       | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 163.0320 | 20.38%   | 0                  | 477.0          |
| 5485 | 津南   | 房2110HK   | 房21        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 196.8000 | 31.24%   | 0                  | 307.2          |
| 5486 | 津南   | 上81512HK甲 | 上815       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 340.1600 | 53.99%   | 0                  | 163.8          |
| 5487 | 津南   | 月1414HK甲  | 月14        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 98.7600  | 15.68%   | 0                  | 405.2          |
| 5488 | 津南   | 后1111HK乙  | 后11        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 64.9600  | 10.31%   | 0                  | 439.0          |
| 5489 | 津南   | 房1401HK乙  | 房14        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 107.3760 | 13.42%   | 0                  | 532.6          |
| 5490 | 津南   | 月1403HK乙  | 月14        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 157.7040 | 19.71%   | 0                  | 482.3          |
| 5491 | 津南   | 月3516HK甲  | 月35        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 86.8800  | 10.86%   | 0                  | 553.1          |
| 5492 | 津南   | 48708HK   | 487        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 141.5200 | 22.46%   | 0                  | 362.5          |
| 5493 | 津南   | 辛3506HK乙  | 辛35        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 177.4800 | 28.17%   | 0                  | 326.5          |

| 序号   | 行政区域 | 台区名称      | 所属10千伏线路名称 | 管理单位（供电服务中心） | 额定容量（kVA） | 最大负荷（kW） | 最大负载率（%） | 台区最大负荷日后需预留容量（kVA） | 用电报装可开放容量（kVA） |
|------|------|-----------|------------|--------------|-----------|----------|----------|--------------------|----------------|
| 5494 | 津南   | 辛3609HK乙  | 辛36        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 210.4200 | 33.40%   | 0                  | 293.6          |
| 5495 | 津南   | 微6205HK   | 微62        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 112.1200 | 22.42%   | 0                  | 287.9          |
| 5496 | 津南   | 李58201HK甲 | 李582       | 咸水沽供电服务中心    | 1000      | 217.8900 | 21.79%   | 0                  | 582.1          |
| 5497 | 津南   | 房4404HK   | 房44        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 72.7800  | 18.20%   | 0                  | 247.2          |
| 5498 | 津南   | 房1214HK乙  | 房12        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 123.2640 | 19.57%   | 0                  | 380.7          |
| 5499 | 津南   | 49901HK   | 499        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 78.8600  | 12.52%   | 0                  | 425.1          |
| 5500 | 津南   | 官3312HK   | 官33        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 163.5600 | 25.96%   | 0                  | 340.4          |
| 5501 | 津南   | 月3604HK   | 月36        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 295.3200 | 46.88%   | 0                  | 208.7          |
| 5502 | 津南   | 辛3706HK甲  | 洋51        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 28.1520  | 3.52%    | 0                  | 611.8          |
| 5503 | 津南   | 辛3102HK   | 辛31        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 289.5840 | 72.40%   | 0                  | 30.4           |
| 5504 | 津南   | 辛3605HK甲  | 辛36        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 136.6560 | 17.08%   | 0                  | 503.3          |
| 5505 | 津南   | 洋3215HK甲  | 洋32        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 131.2320 | 16.40%   | 0                  | 508.8          |
| 5506 | 津南   | 月1307HK甲  | 月13        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 180.6960 | 22.59%   | 0                  | 459.3          |
| 5507 | 津南   | 金97503HK乙 | 金975       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 139.4600 | 22.14%   | 0                  | 364.5          |
| 5508 | 津南   | 95606HK   | 956        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 94.3600  | 14.98%   | 0                  | 409.6          |
| 5509 | 津南   | 翟85210HK乙 | 翟852       | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 120.5600 | 24.11%   | 0                  | 279.4          |
| 5510 | 津南   | 月4401HK甲  | 月44        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 121.7200 | 19.32%   | 0                  | 382.3          |
| 5511 | 津南   | 头6908HK乙  | 头69        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 214.9920 | 26.87%   | 0                  | 425.0          |
| 5512 | 津南   | 月2305HK   | 月23        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 105.4080 | 13.18%   | 0                  | 534.6          |
| 5513 | 津南   | 月1619HK甲  | 月16        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 241.0560 | 30.13%   | 0                  | 398.9          |
| 5514 | 津南   | 辛1401HK   | 辛14        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 185.3280 | 29.42%   | 0                  | 318.7          |
| 5515 | 津南   | 房3209HK   | 房32        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 180.5600 | 28.66%   | 0                  | 323.4          |
| 5516 | 津南   | 微4204HK乙  | 微42        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 216.3600 | 34.34%   | 0                  | 287.6          |
| 5517 | 津南   | 8219HK    | 82         | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 130.4800 | 20.71%   | 0                  | 373.5          |
| 5518 | 津南   | 天3304HK   | 天33        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 49.2000  | 12.30%   | 0                  | 270.8          |
| 5519 | 津南   | 月1304HK   | 月13        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 176.0640 | 22.01%   | 0                  | 463.9          |
| 5520 | 津南   | 上83309HK甲 | 上833       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 171.1920 | 27.17%   | 0                  | 332.8          |
| 5521 | 津南   | 房3306HK乙  | 房33        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 150.9120 | 18.86%   | 0                  | 489.1          |
| 5522 | 津南   | 微3702HK乙  | 微37        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 95.6640  | 11.96%   | 0                  | 544.3          |
| 5523 | 津南   | 集5906HK甲  | 集59        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 102.9200 | 16.34%   | 0                  | 401.1          |
| 5524 | 津南   | 上83110HK  | 上831       | 咸水沽供电服务中心    | 315       | 93.9900  | 29.84%   | 0                  | 158.0          |
| 5525 | 津南   | 96605HK   | 966        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 94.8200  | 15.05%   | 0                  | 409.2          |
| 5526 | 津南   | 集5408HK甲  | 集54        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 217.6800 | 34.55%   | 0                  | 286.3          |
| 5527 | 津南   | 上82203HK  | 上822       | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 199.3500 | 24.92%   | 0                  | 440.7          |
| 5528 | 津南   | 月4101HK乙  | 月41        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 147.7920 | 18.47%   | 0                  | 492.2          |

| 序号   | 行政区域 | 台区名称      | 所属10千伏线路名称 | 管理单位（供电服务中心） | 额定容量（kVA） | 最大负荷（kW） | 最大负载率（%） | 台区最大负荷日后需预留容量（kVA） | 用电报装可开放容量（kVA） |
|------|------|-----------|------------|--------------|-----------|----------|----------|--------------------|----------------|
| 5529 | 津南   | 辛1204HK   | 辛12        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 123.2200 | 19.56%   | 0                  | 380.8          |
| 5530 | 津南   | 上83419HK甲 | 上834       | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 130.0320 | 26.01%   | 0                  | 270.0          |
| 5531 | 津南   | 49905     | 499        | 咸水沽供电服务中心    | 315       | 195.1800 | 61.96%   | 0                  | 56.8           |
| 5532 | 津南   | 66310     | 663        | 咸水沽供电服务中心    | 250       | 137.2550 | 54.90%   | 0                  | 62.7           |
| 5533 | 津南   | 李59921HK乙 | 李599       | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 40.6800  | 5.09%    | 0                  | 599.3          |
| 5534 | 津南   | 房3117HK甲  | 房31        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 219.6600 | 34.87%   | 0                  | 284.3          |
| 5535 | 津南   | 翟86614HK乙 | 翟866       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 117.1400 | 18.59%   | 0                  | 386.9          |
| 5536 | 津南   | 49209     | 492        | 咸水沽供电服务中心    | 315       | 116.0040 | 36.83%   | 0                  | 136.0          |
| 5537 | 津南   | 49804HK   | 498        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 102.0160 | 20.40%   | 0                  | 298.0          |
| 5538 | 津南   | 东2309     | 东23        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 74.4240  | 18.61%   | 0                  | 245.6          |
| 5539 | 津南   | 李58216HK  | 李582       | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 48.0600  | 9.61%    | 0                  | 351.9          |
| 5540 | 津南   | 微5203HK   | 微52        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 116.8000 | 23.36%   | 0                  | 283.2          |
| 5541 | 津南   | 东2402     | 东24        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 216.6960 | 54.17%   | 0                  | 103.3          |
| 5542 | 津南   | 上81811HK甲 | 上818       | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 68.9040  | 8.61%    | 0                  | 571.1          |
| 5543 | 津南   | 后3110HK甲  | 后31        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 64.1800  | 10.19%   | 0                  | 439.8          |
| 5544 | 津南   | 月1207HK乙  | 月12        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 112.4800 | 17.85%   | 0                  | 391.5          |
| 5545 | 津南   | 上81803HK  | 上818       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 210.2880 | 33.38%   | 0                  | 293.7          |
| 5546 | 津南   | 后3111HK甲  | 后31        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 74.9280  | 9.37%    | 0                  | 565.1          |
| 5547 | 津南   | 翟85410HK甲 | 翟854       | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 199.7280 | 24.97%   | 0                  | 440.3          |
| 5548 | 津南   | 月2208HK乙  | 月22        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 94.7000  | 15.03%   | 0                  | 409.3          |
| 5549 | 津南   | 微1303HK   | 微13        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 182.2800 | 28.93%   | 0                  | 321.7          |
| 5550 | 津南   | 上81808HK甲 | 上818       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 185.9400 | 29.51%   | 0                  | 318.1          |
| 5551 | 津南   | 天2502HK乙  | 天25        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 148.4640 | 18.56%   | 0                  | 491.5          |
| 5552 | 津南   | 后3106HK甲  | 后31        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 171.5200 | 34.30%   | 0                  | 228.5          |
| 5553 | 津南   | 房1220HK乙  | 房12        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 202.2600 | 40.45%   | 0                  | 197.7          |
| 5554 | 津南   | 集6802HK   | 集68        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 106.2720 | 21.25%   | 0                  | 293.7          |
| 5555 | 津南   | 集5807HK   | 集58        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 120.3840 | 24.08%   | 0                  | 279.6          |
| 5556 | 津南   | 上81617HK  | 上816       | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 127.0560 | 25.41%   | 0                  | 272.9          |
| 5557 | 津南   | 上82208HK  | 上822       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 138.8600 | 22.04%   | 0                  | 365.1          |
| 5558 | 津南   | 上83511HK  | 上835       | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 130.3680 | 16.30%   | 0                  | 509.6          |
| 5559 | 津南   | 95920HK乙  | 959        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 122.1600 | 19.39%   | 0                  | 381.8          |
| 5560 | 津南   | 49502HK   | 495        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 137.8920 | 34.47%   | 0                  | 182.1          |
| 5561 | 津南   | 8218HK甲   | 82         | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 195.8560 | 39.17%   | 0                  | 204.1          |
| 5562 | 津南   | 上83116HK甲 | 上831       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 263.7000 | 41.86%   | 0                  | 240.3          |
| 5563 | 津南   | 集7204HK乙  | 集72        | 咸水沽供电服务中心    | 1000      | 184.7400 | 18.47%   | 0                  | 615.3          |

| 序号   | 行政区域 | 台区名称      | 所属10千伏线路名称 | 管理单位（供电服务中心） | 额定容量（kVA） | 最大负荷（kW） | 最大负载率（%） | 台区最大负荷日后需预留容量（kVA） | 用电报装可开放容量（kVA） |
|------|------|-----------|------------|--------------|-----------|----------|----------|--------------------|----------------|
| 5564 | 津南   | 房2111HK甲  | 房21        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 151.6000 | 30.32%   | 0                  | 248.4          |
| 5565 | 津南   | 月1204HK   | 月12        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 106.4000 | 16.89%   | 0                  | 397.6          |
| 5566 | 津南   | 上81301HK甲 | 上813       | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 94.9920  | 11.87%   | 0                  | 545.0          |
| 5567 | 津南   | 集5802HK   | 集58        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 157.3000 | 24.97%   | 0                  | 346.7          |
| 5568 | 津南   | 微1203HK   | 微12        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 183.7800 | 29.17%   | 0                  | 320.2          |
| 5569 | 津南   | 上81001HK甲 | 上810       | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 221.1360 | 27.64%   | 0                  | 418.9          |
| 5570 | 津南   | 房3203HK甲  | 房32        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 183.7200 | 29.16%   | 0                  | 320.3          |
| 5571 | 津南   | 李59904HK甲 | 李599       | 咸水沽供电服务中心    | 1000      | 229.5900 | 22.96%   | 0                  | 570.4          |
| 5572 | 津南   | 房1404HK甲  | 房14        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 143.7120 | 17.96%   | 0                  | 496.3          |
| 5573 | 津南   | 房3118HK乙  | 房31        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 154.3200 | 30.86%   | 0                  | 245.7          |
| 5574 | 津南   | 后4201HK乙  | 后42        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 183.4000 | 29.11%   | 0                  | 320.6          |
| 5575 | 津南   | 天4601HK甲  | 天46        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 109.2720 | 13.66%   | 0                  | 530.7          |
| 5576 | 津南   | 辛3517HK甲  | 辛35        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 143.6800 | 28.74%   | 0                  | 256.3          |
| 5577 | 津南   | 洋3418HK   | 洋34        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 20.4000  | 5.10%    | 0                  | 299.6          |
| 5578 | 津南   | 洋3621     | 洋36        | 咸水沽供电服务中心    | 315       | 124.6320 | 39.57%   | 0                  | 127.4          |
| 5579 | 津南   | 后1314HK乙  | 后13        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 159.0560 | 31.81%   | 0                  | 240.9          |
| 5580 | 津南   | 8906HK甲   | 89         | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 138.9600 | 34.74%   | 0                  | 181.0          |
| 5581 | 津南   | 辛1601HK甲  | 辛16        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 116.8560 | 18.55%   | 0                  | 387.1          |
| 5582 | 津南   | 星2110HK甲  | 星21        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 147.7200 | 18.47%   | 0                  | 492.3          |
| 5583 | 津南   | 95922HK乙  | 959        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 119.5920 | 14.95%   | 0                  | 520.4          |
| 5584 | 津南   | 房2309HK甲  | 房23        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 328.2200 | 52.10%   | 0                  | 175.8          |
| 5585 | 津南   | 房4306HK乙  | 房43        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 128.5920 | 16.07%   | 0                  | 511.4          |
| 5586 | 津南   | 月3321HK   | 月33        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 170.3600 | 27.04%   | 0                  | 333.6          |
| 5587 | 津南   | 96805HK甲  | 968        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 42.1200  | 6.69%    | 0                  | 461.9          |
| 5588 | 津南   | 天4603HK甲  | 天46        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 166.6560 | 20.83%   | 0                  | 473.3          |
| 5589 | 津南   | 49209HK甲  | 492        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 174.9120 | 21.86%   | 0                  | 465.1          |
| 5590 | 津南   | 东2442     | 东24        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 85.8600  | 21.47%   | 0                  | 234.1          |
| 5591 | 津南   | 翟86612HK乙 | 翟866       | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 90.6000  | 11.33%   | 0                  | 549.4          |
| 5592 | 津南   | 上81913HK甲 | 上819       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 138.3800 | 21.97%   | 0                  | 365.6          |
| 5593 | 津南   | 上81801HK  | 上818       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 133.9200 | 21.26%   | 0                  | 370.1          |
| 5594 | 津南   | 上81616HK  | 上816       | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 113.4560 | 22.69%   | 0                  | 286.5          |
| 5595 | 津南   | 房1302HK甲  | 房13        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 182.7120 | 22.84%   | 0                  | 457.3          |
| 5596 | 津南   | 李59901HK  | 李599       | 咸水沽供电服务中心    | 1000      | 154.2300 | 15.42%   | 0                  | 645.8          |
| 5597 | 津南   | 天2601HK乙  | 天26        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 134.2320 | 16.78%   | 0                  | 505.8          |
| 5598 | 津南   | 房1405HK甲  | 房14        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 86.2320  | 10.78%   | 0                  | 553.8          |

| 序号   | 行政区域 | 台区名称      | 所属10千伏线路名称 | 管理单位（供电服务中心） | 额定容量（kVA） | 最大负荷（kW） | 最大负载率（%） | 台区最大负荷日后需预留容量（kVA） | 用电报装可开放容量（kVA） |
|------|------|-----------|------------|--------------|-----------|----------|----------|--------------------|----------------|
| 5599 | 津南   | 月1414HK乙  | 月14        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 136.1200 | 21.61%   | 0                  | 367.9          |
| 5600 | 津南   | 后4208HK   | 后42        | 咸水沽供电服务中心    | 315       | 143.7000 | 45.62%   | 0                  | 108.3          |
| 5601 | 津南   | 上81101HK  | 上811       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 166.2400 | 26.39%   | 0                  | 337.8          |
| 5602 | 津南   | 景5313HK   | 景53        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 217.6800 | 34.55%   | 0                  | 286.3          |
| 5603 | 津南   | 天5509HK   | 天55        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 52.3920  | 8.32%    | 0                  | 451.6          |
| 5604 | 津南   | 49402HK   | 494        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 138.1200 | 21.92%   | 0                  | 365.9          |
| 5605 | 津南   | 月3303HK乙  | 月33        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 137.8560 | 17.23%   | 0                  | 502.1          |
| 5606 | 津南   | 上83302HK甲 | 上833       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 150.5040 | 23.89%   | 0                  | 353.5          |
| 5607 | 津南   | 东2312     | 东23        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 81.6120  | 20.40%   | 0                  | 238.4          |
| 5608 | 津南   | 49910HK   | 499        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 211.5600 | 33.58%   | 0                  | 292.4          |
| 5609 | 津南   | 上83401HK乙 | 上834       | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 188.0160 | 23.50%   | 0                  | 452.0          |
| 5610 | 津南   | 天5202HK乙  | 天52        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 65.1000  | 10.33%   | 0                  | 438.9          |
| 5611 | 津南   | 上82217HK甲 | 上822       | 咸水沽供电服务中心    | 1000      | 174.9900 | 17.50%   | 0                  | 625.0          |
| 5612 | 津南   | 景1301HK甲  | 景13        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 167.3760 | 20.92%   | 0                  | 472.6          |
| 5613 | 津南   | 东2607HK乙  | 东26        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 133.3920 | 21.17%   | 0                  | 370.6          |
| 5614 | 津南   | 上83501HK  | 上835       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 84.3200  | 13.38%   | 0                  | 419.7          |
| 5615 | 津南   | 96609HK   | 966        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 90.3800  | 14.35%   | 0                  | 413.6          |
| 5616 | 津南   | 月4402HK甲  | 月44        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 137.6960 | 27.54%   | 0                  | 262.3          |
| 5617 | 津南   | 95703     | 957        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 82.5500  | 20.64%   | 0                  | 237.5          |
| 5618 | 津南   | 上82103HK乙 | 上821       | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 177.2480 | 35.45%   | 0                  | 222.8          |
| 5619 | 津南   | 天5101HK甲  | 天51        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 95.8560  | 11.98%   | 0                  | 544.1          |
| 5620 | 津南   | 上83404HK甲 | 上834       | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 129.0000 | 16.13%   | 0                  | 511.0          |
| 5621 | 津南   | 天3302HK   | 天33        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 25.5600  | 6.39%    | 0                  | 294.4          |
| 5622 | 津南   | 95405HK甲  | 954        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 225.8640 | 28.23%   | 0                  | 414.1          |
| 5623 | 津南   | 集7204HK甲  | 集72        | 咸水沽供电服务中心    | 1000      | 149.9700 | 15.00%   | 0                  | 650.0          |
| 5624 | 津南   | 8905      | 89         | 咸水沽供电服务中心    | 200       | 47.8080  | 23.90%   | 0                  | 112.2          |
| 5625 | 津南   | 微1503HK   | 微15        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 78.8800  | 15.78%   | 0                  | 321.1          |
| 5626 | 津南   | 96412HK甲  | 964        | 咸水沽供电服务中心    | 1000      | 241.3500 | 24.14%   | 0                  | 558.7          |
| 5627 | 津南   | 月3602HK乙  | 月36        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 244.7600 | 38.85%   | 0                  | 259.2          |
| 5628 | 津南   | 洋5308HK甲  | 洋53        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 153.7200 | 24.40%   | 0                  | 350.3          |
| 5629 | 津南   | 辛2102     | 辛21        | 咸水沽供电服务中心    | 315       | 136.2240 | 43.25%   | 0                  | 115.8          |
| 5630 | 津南   | 房2101HK乙  | 房21        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 132.5400 | 26.51%   | 0                  | 267.5          |
| 5631 | 津南   | 96614HK甲  | 966        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 202.8400 | 40.57%   | 0                  | 197.2          |
| 5632 | 津南   | 上81515HK乙 | 上815       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 140.0800 | 22.23%   | 0                  | 363.9          |
| 5633 | 津南   | 8507      | 85         | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 165.1920 | 41.30%   | 0                  | 154.8          |

| 序号   | 行政区域 | 台区名称      | 所属10千伏线路名称 | 管理单位（供电服务中心） | 额定容量（kVA） | 最大负荷（kW） | 最大负载率（%） | 台区最大负荷日后需预留容量（kVA） | 用电报装可开放容量（kVA） |
|------|------|-----------|------------|--------------|-----------|----------|----------|--------------------|----------------|
| 5634 | 津南   | 月1301HK甲  | 月13        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 214.6560 | 26.83%   | 0                  | 425.3          |
| 5635 | 津南   | 洋5316HK   | 洋53        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 138.6240 | 34.66%   | 0                  | 181.4          |
| 5636 | 津南   | 上81909HK甲 | 上819       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 164.0600 | 26.04%   | 0                  | 339.9          |
| 5637 | 津南   | 后6503HK   | 后65        | 咸水沽供电服务中心    | 1000      | 220.3500 | 22.04%   | 0                  | 579.7          |
| 5638 | 津南   | 天5304HK   | 天53        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 43.5000  | 10.88%   | 0                  | 276.5          |
| 5639 | 津南   | 辛1608HK   | 辛16        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 134.1120 | 21.29%   | 0                  | 369.9          |
| 5640 | 津南   | 集5301HK甲  | 集53        | 咸水沽供电服务中心    | 1000      | 226.2000 | 22.62%   | 0                  | 573.8          |
| 5641 | 津南   | 天3413HK   | 天34        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 95.3040  | 15.13%   | 0                  | 408.7          |
| 5642 | 津南   | 67212HK乙  | 672        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 91.8400  | 18.37%   | 0                  | 308.2          |
| 5643 | 津南   | 后1406HK乙  | 后14        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 91.1760  | 11.40%   | 0                  | 548.8          |
| 5644 | 津南   | 头6914HK   | 头69        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 89.4240  | 22.36%   | 0                  | 230.6          |
| 5645 | 津南   | 上82102    | 上821       | 咸水沽供电服务中心    | 250       | 82.6880  | 33.08%   | 0                  | 117.3          |
| 5646 | 津南   | 天3510HK乙  | 天35        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 104.9600 | 16.66%   | 0                  | 399.0          |
| 5647 | 津南   | 房1305HK乙  | 房13        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 197.4200 | 31.34%   | 0                  | 306.6          |
| 5648 | 津南   | 49102HK   | 491        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 123.5600 | 19.61%   | 0                  | 380.4          |
| 5649 | 津南   | 景4308HK乙  | 景43        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 173.9520 | 21.74%   | 0                  | 466.0          |
| 5650 | 津南   | 上81404HK乙 | 上814       | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 112.4880 | 14.06%   | 0                  | 527.5          |
| 5651 | 津南   | 东2702HK甲  | 东27        | 咸水沽供电服务中心    | 1000      | 254.6400 | 25.46%   | 0                  | 545.4          |
| 5652 | 津南   | 星1105HK   | 星11        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 150.8160 | 18.85%   | 0                  | 489.2          |
| 5653 | 津南   | 金99608HK甲 | 金996       | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 156.1440 | 19.52%   | 0                  | 483.9          |
| 5654 | 津南   | 李58213HK甲 | 李582       | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 106.7100 | 13.34%   | 0                  | 533.3          |
| 5655 | 津南   | 月1508HK甲  | 月15        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 212.8000 | 33.78%   | 0                  | 291.2          |
| 5656 | 津南   | 月4405HK乙  | 月44        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 220.0800 | 34.93%   | 0                  | 283.9          |
| 5657 | 津南   | 集5410HK乙  | 集54        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 235.4600 | 37.37%   | 0                  | 268.5          |
| 5658 | 津南   | 官4203     | 官42        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 86.0160  | 21.50%   | 0                  | 234.0          |
| 5659 | 津南   | 李59914HK甲 | 李599       | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 228.3000 | 28.54%   | 0                  | 411.7          |
| 5660 | 津南   | 房2402HK   | 房24        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 191.3760 | 23.92%   | 0                  | 448.6          |
| 5661 | 津南   | 96621HK   | 966        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 73.3200  | 18.33%   | 0                  | 246.7          |
| 5662 | 津南   | 48707HK   | 487        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 219.9000 | 27.49%   | 0                  | 420.1          |
| 5663 | 津南   | 96620HK   | 966        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 85.5480  | 21.39%   | 0                  | 234.5          |
| 5664 | 津南   | 天4505HK甲  | 天45        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 124.2800 | 19.73%   | 0                  | 379.7          |
| 5665 | 津南   | 微2202HK乙  | 微22        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 200.3760 | 25.05%   | 0                  | 439.6          |
| 5666 | 津南   | 李58201HK乙 | 李582       | 咸水沽供电服务中心    | 1000      | 217.0800 | 21.71%   | 0                  | 582.9          |
| 5667 | 津南   | 房4303HK   | 房43        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 175.3200 | 21.92%   | 0                  | 464.7          |
| 5668 | 津南   | 66222     | 662        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 110.4120 | 27.60%   | 0                  | 209.6          |

| 序号   | 行政区域 | 台区名称      | 所属10千伏线路名称 | 管理单位（供电服务中心） | 额定容量（kVA） | 最大负荷（kW） | 最大负载率（%） | 台区最大负荷日后需预留容量（kVA） | 用电报装可开放容量（kVA） |
|------|------|-----------|------------|--------------|-----------|----------|----------|--------------------|----------------|
| 5669 | 津南   | 官4206     | 官42        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 45.9760  | 11.49%   | 0                  | 274.0          |
| 5670 | 津南   | 洋5125HK   | 洋51        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 50.5080  | 8.02%    | 0                  | 453.5          |
| 5671 | 津南   | 洋3217HK甲  | 洋32        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 91.4160  | 11.43%   | 0                  | 548.6          |
| 5672 | 津南   | 东2701HK   | 东27        | 咸水沽供电服务中心    | 1000      | 193.7400 | 19.37%   | 0                  | 606.3          |
| 5673 | 津南   | 49903     | 499        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 144.0240 | 36.01%   | 0                  | 176.0          |
| 5674 | 津南   | 李59916HK乙 | 李599       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 118.7200 | 18.84%   | 0                  | 385.3          |
| 5675 | 津南   | 集5904HK乙  | 集59        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 147.3840 | 23.39%   | 0                  | 356.6          |
| 5676 | 津南   | 上81009HK乙 | 上810       | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 93.2880  | 11.66%   | 0                  | 546.7          |
| 5677 | 津南   | 66815     | 668        | 咸水沽供电服务中心    | 250       | 48.9600  | 19.58%   | 0                  | 151.0          |
| 5678 | 津南   | 集5911HK   | 集59        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 115.9000 | 18.40%   | 0                  | 388.1          |
| 5679 | 津南   | 辛1408HK乙  | 辛14        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 90.6000  | 14.38%   | 0                  | 413.4          |
| 5680 | 津南   | 房4302HK乙  | 房43        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 238.6560 | 29.83%   | 0                  | 401.3          |
| 5681 | 津南   | 李58220HK甲 | 李582       | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 55.8000  | 6.98%    | 0                  | 584.2          |
| 5682 | 津南   | 上83418HK乙 | 上834       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 168.4000 | 26.73%   | 0                  | 335.6          |
| 5683 | 津南   | 66223     | 662        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 115.9200 | 28.98%   | 0                  | 204.1          |
| 5684 | 津南   | 李58204HK甲 | 李582       | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 97.2720  | 12.16%   | 0                  | 542.7          |
| 5685 | 津南   | 金97804HK乙 | 金978       | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 154.1280 | 19.27%   | 0                  | 485.9          |
| 5686 | 津南   | 49714     | 497        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 67.8840  | 16.97%   | 0                  | 252.1          |
| 5687 | 津南   | 金97906HK甲 | 金979       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 262.2000 | 41.62%   | 0                  | 241.8          |
| 5688 | 津南   | 微4202HK   | 微42        | 咸水沽供电服务中心    | 315       | 151.9920 | 48.25%   | 0                  | 100.0          |
| 5689 | 津南   | 96412HK乙  | 964        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 153.6720 | 19.21%   | 0                  | 486.3          |
| 5690 | 津南   | 上81102HK乙 | 上811       | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 225.4080 | 28.18%   | 0                  | 414.6          |
| 5691 | 津南   | 96606HK   | 966        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 66.9600  | 10.63%   | 0                  | 437.0          |
| 5692 | 津南   | 头6913HK   | 头69        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 80.7720  | 20.19%   | 0                  | 239.2          |
| 5693 | 津南   | 月2311HK乙  | 月23        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 180.1800 | 28.60%   | 0                  | 323.8          |
| 5694 | 津南   | 头6101HK甲  | 头61        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 175.9840 | 35.20%   | 0                  | 224.0          |
| 5695 | 津南   | 洋3612HK甲  | 洋36        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 146.4300 | 18.30%   | 0                  | 493.6          |
| 5696 | 津南   | 洋5107HK甲  | 洋51        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 123.7350 | 24.75%   | 0                  | 276.3          |
| 5697 | 津南   | 96414HK   | 964        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 107.0400 | 13.38%   | 0                  | 533.0          |
| 5698 | 津南   | 李59921HK甲 | 李599       | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 116.9280 | 14.62%   | 0                  | 523.1          |
| 5699 | 津南   | 上82222HK乙 | 上822       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 186.2800 | 29.57%   | 0                  | 317.7          |
| 5700 | 津南   | 洋3303HK甲  | 洋33        | 咸水沽供电服务中心    | 1000      | 154.3200 | 15.43%   | 0                  | 645.7          |
| 5701 | 津南   | 月1407HK   | 月14        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 171.5520 | 27.23%   | 0                  | 332.4          |
| 5702 | 津南   | 96415HK乙  | 964        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 129.0480 | 16.13%   | 0                  | 511.0          |
| 5703 | 津南   | 房2202HK甲  | 房22        | 咸水沽供电服务中心    | 1000      | 301.4640 | 30.15%   | 0                  | 498.5          |

| 序号   | 行政区域 | 台区名称      | 所属10千伏线路名称 | 管理单位（供电服务中心） | 额定容量（kVA） | 最大负荷（kW） | 最大负载率（%） | 台区最大负荷日后需预留容量（kVA） | 用电报装可开放容量（kVA） |
|------|------|-----------|------------|--------------|-----------|----------|----------|--------------------|----------------|
| 5704 | 津南   | 微1701HK乙  | 微17        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 87.1920  | 10.90%   | 0                  | 552.8          |
| 5705 | 津南   | 月2310HK   | 月23        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 171.2400 | 21.41%   | 0                  | 468.8          |
| 5706 | 津南   | 上82207HK乙 | 上822       | 咸水沽供电服务中心    | 1000      | 194.2800 | 19.43%   | 0                  | 605.7          |
| 5707 | 津南   | 天2204HK   | 天22        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 97.7160  | 24.43%   | 0                  | 222.3          |
| 5708 | 津南   | 上83101HK甲 | 上831       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 163.1280 | 25.89%   | 0                  | 340.9          |
| 5709 | 津南   | 微1105HK   | 微11        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 129.9360 | 20.62%   | 0                  | 374.1          |
| 5710 | 津南   | 上81605HK乙 | 上816       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 289.8240 | 46.00%   | 0                  | 214.2          |
| 5711 | 津南   | 洋1301HK甲  | 洋13        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 66.9120  | 8.36%    | 0                  | 573.1          |
| 5712 | 津南   | 天5208HK乙  | 天52        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 105.2640 | 16.71%   | 0                  | 398.7          |
| 5713 | 津南   | 上81904HK甲 | 上819       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 239.6400 | 38.04%   | 0                  | 264.4          |
| 5714 | 津南   | 东2502HK   | 东25        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 110.5080 | 27.63%   | 0                  | 209.5          |
| 5715 | 津南   | 天4201HK甲  | 天42        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 165.0720 | 20.63%   | 0                  | 474.9          |
| 5716 | 津南   | 95919HK   | 959        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 155.8560 | 19.48%   | 0                  | 484.1          |
| 5717 | 津南   | 上81011HK甲 | 上810       | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 86.5440  | 10.82%   | 0                  | 553.5          |
| 5718 | 津南   | 景1310HK乙  | 景13        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 260.2400 | 41.31%   | 0                  | 243.8          |
| 5719 | 津南   | 8509      | 85         | 咸水沽供电服务中心    | 315       | 186.2880 | 59.14%   | 0                  | 65.7           |
| 5720 | 津南   | 96406HK   | 964        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 140.2000 | 28.04%   | 0                  | 259.8          |
| 5721 | 津南   | 东2407     | 东24        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 76.9200  | 19.23%   | 0                  | 243.1          |
| 5722 | 津南   | 集5905HK甲  | 集59        | 咸水沽供电服务中心    | 1000      | 105.1200 | 10.51%   | 0                  | 694.9          |
| 5723 | 津南   | 辛3515HK乙  | 辛35        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 64.3000  | 10.21%   | 0                  | 439.7          |
| 5724 | 津南   | 49802HK   | 498        | 咸水沽供电服务中心    | 315       | 114.7000 | 36.41%   | 0                  | 137.3          |
| 5725 | 津南   | 房1220HK甲  | 房12        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 177.4400 | 28.17%   | 0                  | 326.6          |
| 5726 | 津南   | 微3501HK甲  | 微35        | 咸水沽供电服务中心    | 1000      | 100.9800 | 10.10%   | 0                  | 699.0          |
| 5727 | 津南   | 月3312HK   | 月33        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 128.2000 | 20.35%   | 0                  | 375.8          |
| 5728 | 津南   | 辛3806HK乙  | 辛38        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 232.6080 | 36.92%   | 0                  | 271.4          |
| 5729 | 津南   | 辛2603HK乙  | 辛26        | 咸水沽供电服务中心    | 1000      | 169.5000 | 16.95%   | 0                  | 630.5          |
| 5730 | 津南   | 上81510HK乙 | 上815       | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 474.1920 | 59.27%   | 0                  | 165.8          |
| 5731 | 津南   | 49902HK   | 499        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 64.3680  | 16.09%   | 0                  | 255.6          |
| 5732 | 津南   | 金98111HK  | 金981       | 咸水沽供电服务中心    | 1000      | 220.3200 | 22.03%   | 0                  | 579.7          |
| 5733 | 津南   | 95931HK乙  | 959        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 126.7920 | 15.85%   | 0                  | 513.2          |
| 5734 | 津南   | 李58220HK乙 | 李582       | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 49.8480  | 6.23%    | 0                  | 590.2          |
| 5735 | 津南   | 景1209HK甲  | 景12        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 85.9600  | 13.64%   | 0                  | 418.0          |
| 5736 | 津南   | 港1208HK   | 港12        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 86.0880  | 21.52%   | 0                  | 233.9          |
| 5737 | 津南   | 洋3607HK   | 洋36        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 149.7120 | 18.71%   | 0                  | 490.3          |
| 5738 | 津南   | 上81010HK甲 | 上810       | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 92.2560  | 11.53%   | 0                  | 547.7          |

| 序号   | 行政区域 | 台区名称      | 所属10千伏线路名称 | 管理单位（供电服务中心） | 额定容量（kVA） | 最大负荷（kW） | 最大负载率（%） | 台区最大负荷日后需预留容量（kVA） | 用电报装可开放容量（kVA） |
|------|------|-----------|------------|--------------|-----------|----------|----------|--------------------|----------------|
| 5739 | 津南   | 后4207HK甲  | 后42        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 194.4400 | 30.86%   | 0                  | 309.6          |
| 5740 | 津南   | 上82202HK乙 | 上822       | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 118.3200 | 14.79%   | 0                  | 521.7          |
| 5741 | 津南   | 8204HK    | 82         | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 161.3000 | 32.26%   | 0                  | 238.7          |
| 5742 | 津南   | 东2425     | 东24        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 82.4520  | 20.61%   | 0                  | 237.5          |
| 5743 | 津南   | 翟85409HK乙 | 翟854       | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 166.4400 | 33.29%   | 0                  | 233.6          |
| 5744 | 津南   | 头6910HK乙  | 头69        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 135.2600 | 21.47%   | 0                  | 368.7          |
| 5745 | 津南   | 上83113HK甲 | 上831       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 192.6000 | 30.57%   | 0                  | 311.4          |
| 5746 | 津南   | 房4302HK甲  | 房43        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 119.2320 | 14.90%   | 0                  | 520.8          |
| 5747 | 津南   | 房1216HK乙  | 房12        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 137.5200 | 27.50%   | 0                  | 262.5          |
| 5748 | 津南   | 辛2605HK乙  | 辛26        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 154.1040 | 19.26%   | 0                  | 485.9          |
| 5749 | 津南   | 金99814HK乙 | 金998       | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 219.8880 | 27.49%   | 0                  | 420.1          |
| 5750 | 津南   | 辛1403HK   | 辛14        | 咸水沽供电服务中心    | 1000      | 156.3900 | 15.64%   | 0                  | 643.6          |
| 5751 | 津南   | 李59914HK乙 | 李599       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 124.0000 | 19.68%   | 0                  | 380.0          |
| 5752 | 津南   | 月1410HK   | 月14        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 63.1440  | 15.79%   | 0                  | 256.9          |
| 5753 | 津南   | 景5606HK甲  | 景56        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 108.1600 | 21.63%   | 0                  | 291.8          |
| 5754 | 津南   | 头6916HK甲  | 头69        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 92.0640  | 11.51%   | 0                  | 547.9          |
| 5755 | 津南   | 港1409HK乙  | 港14        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 107.2560 | 13.41%   | 0                  | 532.7          |
| 5756 | 津南   | 95202     | 952        | 咸水沽供电服务中心    | 315       | 145.0800 | 46.06%   | 0                  | 106.9          |
| 5757 | 津南   | 49507HK   | 495        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 279.6400 | 44.39%   | 0                  | 224.4          |
| 5758 | 津南   | 翟86612HK甲 | 翟866       | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 106.1760 | 13.27%   | 0                  | 533.8          |
| 5759 | 津南   | 上83403HK乙 | 上834       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 78.9400  | 12.53%   | 0                  | 425.1          |
| 5760 | 津南   | 8901HK甲   | 89         | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 145.1040 | 18.14%   | 0                  | 494.9          |
| 5761 | 津南   | 上81812HK甲 | 上818       | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 90.9840  | 11.37%   | 0                  | 549.0          |
| 5762 | 津南   | 96805HK乙  | 968        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 92.0800  | 14.62%   | 0                  | 411.9          |
| 5763 | 津南   | 微4302HK   | 微43        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 148.0000 | 29.60%   | 0                  | 252.0          |
| 5764 | 津南   | 洋5118HK甲  | 洋51        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 338.0160 | 42.25%   | 0                  | 302.0          |
| 5765 | 津南   | 天4209HK   | 天42        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 296.2000 | 74.05%   | 0                  | 23.8           |
| 5766 | 津南   | 49916HK   | 499        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 98.7600  | 12.35%   | 0                  | 541.2          |
| 5767 | 津南   | 洋5304HK   | 洋53        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 168.9840 | 21.12%   | 0                  | 471.0          |
| 5768 | 津南   | 洋3604HK   | 洋36        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 341.0000 | 54.13%   | 0                  | 163.0          |
| 5769 | 津南   | 天5507HK甲  | 天55        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 59.5400  | 9.45%    | 0                  | 444.5          |
| 5770 | 津南   | 翟86202    | 翟862       | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 60.4800  | 15.12%   | 0                  | 259.5          |
| 5771 | 津南   | 上83504HK  | 上835       | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 120.1680 | 15.02%   | 0                  | 519.8          |
| 5772 | 津南   | 头7604HK   | 头76        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 122.4240 | 15.30%   | 0                  | 517.6          |
| 5773 | 津南   | 官3301HK乙  | 官33        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 151.2200 | 24.00%   | 0                  | 352.8          |

| 序号   | 行政区域 | 台区名称      | 所属10千伏线路名称 | 管理单位（供电服务中心） | 额定容量（kVA） | 最大负荷（kW） | 最大负载率（%） | 台区最大负荷日后需预留容量（kVA） | 用电报装可开放容量（kVA） |
|------|------|-----------|------------|--------------|-----------|----------|----------|--------------------|----------------|
| 5774 | 津南   | 翟85202HK  | 翟852       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 131.1360 | 20.82%   | 0                  | 372.9          |
| 5775 | 津南   | 微1206HK   | 微12        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 135.6320 | 27.13%   | 0                  | 264.4          |
| 5776 | 津南   | 房2202HK乙  | 房22        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 147.0480 | 18.38%   | 0                  | 493.0          |
| 5777 | 津南   | 洋3405HK乙  | 洋34        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 69.7680  | 8.72%    | 0                  | 570.2          |
| 5778 | 津南   | 房3117HK乙  | 房31        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 175.7600 | 27.90%   | 0                  | 328.2          |
| 5779 | 津南   | 微1207HK   | 微12        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 182.9400 | 29.04%   | 0                  | 321.1          |
| 5780 | 津南   | 后1404HK乙  | 后14        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 189.9600 | 30.15%   | 0                  | 314.0          |
| 5781 | 津南   | 星2104HK   | 星21        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 138.7200 | 27.74%   | 0                  | 261.3          |
| 5782 | 津南   | 上81810HK  | 上818       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 140.1600 | 22.25%   | 0                  | 363.8          |
| 5783 | 津南   | 辛1601HK乙  | 辛16        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 187.4400 | 37.49%   | 0                  | 212.6          |
| 5784 | 津南   | 上83202    | 上832       | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 72.6240  | 18.16%   | 0                  | 247.4          |
| 5785 | 津南   | 上83114HK乙 | 上831       | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 230.3600 | 46.07%   | 0                  | 169.6          |
| 5786 | 津南   | 洋6204HK   | 洋62        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 202.3680 | 25.30%   | 0                  | 437.6          |
| 5787 | 津南   | 房1212HK甲  | 房12        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 193.4080 | 38.68%   | 0                  | 206.6          |
| 5788 | 津南   | 翟86204HK  | 翟862       | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 54.4680  | 13.62%   | 0                  | 265.5          |
| 5789 | 津南   | 8703HK    | 87         | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 126.7840 | 25.36%   | 0                  | 273.2          |
| 5790 | 津南   | 李59902HK甲 | 李599       | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 171.7920 | 21.47%   | 0                  | 468.2          |
| 5791 | 津南   | 景5504HK   | 景55        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 91.0800  | 22.77%   | 0                  | 228.9          |
| 5792 | 津南   | 洋3505HK乙  | 洋35        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 110.5200 | 13.82%   | 0                  | 529.5          |
| 5793 | 津南   | 上81111HK甲 | 上811       | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 138.3600 | 17.30%   | 0                  | 501.6          |
| 5794 | 津南   | 辛3401HK   | 辛34        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 109.7800 | 17.43%   | 0                  | 394.2          |
| 5795 | 津南   | 房1303HK   | 房13        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 95.8560  | 11.98%   | 0                  | 544.1          |
| 5796 | 津南   | 微3702HK甲  | 微37        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 91.0800  | 11.39%   | 0                  | 548.9          |
| 5797 | 津南   | 66816     | 668        | 咸水沽供电服务中心    | 250       | 68.2600  | 27.30%   | 0                  | 131.7          |
| 5798 | 津南   | 东2703HK   | 东27        | 咸水沽供电服务中心    | 1000      | 169.8000 | 16.98%   | 0                  | 630.2          |
| 5799 | 津南   | 月4319HK   | 月43        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 128.7960 | 32.20%   | 0                  | 191.2          |
| 5800 | 津南   | 48710HK   | 487        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 108.0960 | 17.16%   | 0                  | 395.9          |
| 5801 | 津南   | 房4305HK   | 房43        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 178.0080 | 22.25%   | 0                  | 462.0          |
| 5802 | 津南   | 微3103HK甲  | 微31        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 114.7200 | 14.34%   | 0                  | 525.3          |
| 5803 | 津南   | 金97202HK  | 金972       | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 176.6600 | 35.33%   | 0                  | 223.3          |
| 5804 | 津南   | 官3518HK   | 官35        | 咸水沽供电服务中心    | 315       | 122.5800 | 38.91%   | 0                  | 129.4          |
| 5805 | 津南   | 洋4607HK   | 洋46        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 95.1600  | 15.10%   | 0                  | 408.8          |
| 5806 | 津南   | 月4408HK乙  | 月44        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 145.9800 | 23.17%   | 0                  | 358.0          |
| 5807 | 津南   | 月3202HK乙  | 月32        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 194.3760 | 24.30%   | 0                  | 445.6          |
| 5808 | 津南   | 天4417HK   | 天44        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 55.4760  | 13.87%   | 0                  | 264.5          |

| 序号   | 行政区域 | 台区名称      | 所属10千伏线路名称 | 管理单位（供电服务中心） | 额定容量（kVA） | 最大负荷（kW） | 最大负载率（%） | 台区最大负荷日后需预留容量（kVA） | 用电报装可开放容量（kVA） |
|------|------|-----------|------------|--------------|-----------|----------|----------|--------------------|----------------|
| 5809 | 津南   | 66602     | 666        | 咸水沽供电服务中心    | 315       | 96.9300  | 30.77%   | 0                  | 155.1          |
| 5810 | 津南   | 上83503HK甲 | 上835       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 144.5800 | 22.95%   | 0                  | 359.4          |
| 5811 | 津南   | 洋1601     | 洋16        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 216.0000 | 54.00%   | 0                  | 104.0          |
| 5812 | 津南   | 房4407HK   | 房44        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 90.8760  | 22.72%   | 0                  | 229.1          |
| 5813 | 津南   | 洋3213HK甲  | 洋32        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 184.7200 | 29.32%   | 0                  | 319.3          |
| 5814 | 津南   | 洋3609HK   | 洋36        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 124.4000 | 24.88%   | 0                  | 275.6          |
| 5815 | 津南   | 上81107HK乙 | 上811       | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 112.0320 | 22.41%   | 0                  | 288.0          |
| 5816 | 津南   | 上81305HK甲 | 上813       | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 135.5520 | 27.11%   | 0                  | 264.4          |
| 5817 | 津南   | 48822HK乙  | 488        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 144.5760 | 18.07%   | 0                  | 495.4          |
| 5818 | 津南   | 天3203HK   | 天32        | 咸水沽供电服务中心    | 315       | 90.0900  | 28.60%   | 0                  | 161.9          |
| 5819 | 津南   | 49404HK   | 494        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 126.1400 | 20.02%   | 0                  | 377.9          |
| 5820 | 津南   | 月4301HK乙  | 月43        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 129.2200 | 20.51%   | 0                  | 374.8          |
| 5821 | 津南   | 49207HK   | 492        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 78.6240  | 15.72%   | 0                  | 321.4          |
| 5822 | 津南   | 天4416HK   | 天44        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 49.6800  | 12.42%   | 0                  | 270.3          |
| 5823 | 津南   | 月3306HK   | 月33        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 224.4480 | 28.06%   | 0                  | 415.6          |
| 5824 | 津南   | 洋3602HK   | 洋36        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 74.4200  | 11.81%   | 0                  | 429.6          |
| 5825 | 津南   | 天4603HK乙  | 天46        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 74.3200  | 11.80%   | 0                  | 429.7          |
| 5826 | 津南   | 金97501HK乙 | 金975       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 139.1600 | 22.09%   | 0                  | 364.8          |
| 5827 | 津南   | 微2201HK   | 微22        | 咸水沽供电服务中心    | 1000      | 122.3760 | 12.24%   | 0                  | 677.6          |
| 5828 | 津南   | 李58213HK乙 | 李582       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 108.7600 | 17.26%   | 0                  | 395.2          |
| 5829 | 津南   | 8231      | 82         | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 249.2280 | 62.31%   | 0                  | 70.8           |
| 5830 | 津南   | 上81212HK乙 | 上812       | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 148.6560 | 18.58%   | 0                  | 491.3          |
| 5831 | 津南   | 48701HK乙  | 487        | 咸水沽供电服务中心    | 1000      | 124.2300 | 12.42%   | 0                  | 675.8          |
| 5832 | 津南   | 洋4606HK乙  | 洋46        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 153.6960 | 19.21%   | 0                  | 486.3          |
| 5833 | 津南   | 裕3401     | 85         | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 57.6800  | 14.42%   | 0                  | 262.3          |
| 5834 | 津南   | 头6106HK乙  | 头61        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 167.9000 | 26.65%   | 0                  | 336.1          |
| 5835 | 津南   | 天4502HK乙  | 天45        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 162.8160 | 20.35%   | 0                  | 477.2          |
| 5836 | 津南   | 上83603HK乙 | 上836       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 226.1520 | 35.90%   | 0                  | 277.8          |
| 5837 | 津南   | 辛1402HK甲  | 辛14        | 咸水沽供电服务中心    | 1000      | 150.3300 | 15.03%   | 0                  | 649.7          |
| 5838 | 津南   | 辛1101     | 辛11        | 咸水沽供电服务中心    | 315       | 47.1600  | 14.97%   | 0                  | 204.8          |
| 5839 | 津南   | 上81304HK乙 | 上813       | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 119.9280 | 14.99%   | 0                  | 520.1          |
| 5840 | 津南   | 洋5107HK乙  | 洋51        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 457.5900 | 91.52%   | 0                  | 0.0            |
| 5841 | 津南   | 49311     | 493        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 145.0920 | 36.27%   | 0                  | 174.9          |
| 5842 | 津南   | 洋3603HK   | 洋36        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 45.8200  | 7.27%    | 0                  | 458.2          |
| 5843 | 津南   | 月3315HK   | 月33        | 咸水沽供电服务中心    | 200       | 45.1440  | 22.57%   | 0                  | 114.9          |

| 序号   | 行政区域 | 台区名称      | 所属10千伏线路名称 | 管理单位（供电服务中心） | 额定容量（kVA） | 最大负荷（kW） | 最大负载率（%） | 台区最大负荷日后需预留容量（kVA） | 用电报装可开放容量（kVA） |
|------|------|-----------|------------|--------------|-----------|----------|----------|--------------------|----------------|
| 5844 | 津南   | 房1216HK甲  | 房12        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 162.2200 | 25.75%   | 0                  | 341.8          |
| 5845 | 津南   | 天2601HK甲  | 天26        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 201.5520 | 25.19%   | 0                  | 438.4          |
| 5846 | 津南   | 港1405HK乙  | 港14        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 179.7360 | 22.47%   | 0                  | 460.3          |
| 5847 | 津南   | 翟86609HK乙 | 翟866       | 咸水沽供电服务中心    | 1000      | 145.9800 | 14.60%   | 0                  | 654.0          |
| 5848 | 津南   | 洋3630     | 洋36        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 55.3950  | 13.85%   | 0                  | 264.6          |
| 5849 | 津南   | 8213HK    | 82         | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 154.7000 | 24.56%   | 0                  | 349.3          |
| 5850 | 津南   | 上81809HK乙 | 上818       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 208.0400 | 33.02%   | 0                  | 296.0          |
| 5851 | 津南   | 金99601HK  | 金996       | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 139.2240 | 17.40%   | 0                  | 500.8          |
| 5852 | 津南   | 头6102     | 头61        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 79.8240  | 19.96%   | 0                  | 240.2          |
| 5853 | 津南   | 微1502HK   | 微15        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 70.8000  | 14.16%   | 0                  | 329.2          |
| 5854 | 津南   | 8209HK    | 82         | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 164.2000 | 26.06%   | 0                  | 339.8          |
| 5855 | 津南   | 95620HK   | 956        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 112.0800 | 17.79%   | 0                  | 391.9          |
| 5856 | 津南   | 上82110HK甲 | 上821       | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 144.7440 | 18.09%   | 0                  | 495.3          |
| 5857 | 津南   | 微3701HK甲  | 微37        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 108.2160 | 13.53%   | 0                  | 531.8          |
| 5858 | 津南   | 8902HK甲   | 89         | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 124.1280 | 15.52%   | 0                  | 515.9          |
| 5859 | 津南   | 95618HK   | 956        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 127.0560 | 15.88%   | 0                  | 512.9          |
| 5860 | 津南   | 上83602HK  | 上836       | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 173.0160 | 21.63%   | 0                  | 467.0          |
| 5861 | 津南   | 星2110HK乙  | 星21        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 154.0080 | 19.25%   | 0                  | 486.0          |
| 5862 | 津南   | 上82228HK甲 | 上822       | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 133.8000 | 16.73%   | 0                  | 506.2          |
| 5863 | 津南   | 月1413HK   | 月14        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 64.0800  | 10.17%   | 0                  | 439.9          |
| 5864 | 津南   | 月3318HK   | 月33        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 123.4400 | 19.59%   | 0                  | 380.6          |
| 5865 | 津南   | 上83402HK乙 | 上834       | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 106.2960 | 13.29%   | 0                  | 533.7          |
| 5866 | 津南   | 上83502HK  | 上835       | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 165.1200 | 20.64%   | 0                  | 474.9          |
| 5867 | 津南   | 集5914HK   | 集59        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 102.5000 | 16.27%   | 0                  | 401.5          |
| 5868 | 津南   | 上83117HK甲 | 上831       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 204.5800 | 32.47%   | 0                  | 299.4          |
| 5869 | 津南   | 49509     | 495        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 152.2200 | 38.06%   | 0                  | 167.8          |
| 5870 | 津南   | 集5301HK乙  | 集53        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 207.0720 | 25.88%   | 0                  | 432.9          |
| 5871 | 津南   | 95903HK乙  | 959        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 169.1840 | 33.84%   | 0                  | 230.8          |
| 5872 | 津南   | 辛1406HK甲  | 辛14        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 51.4240  | 10.28%   | 0                  | 348.6          |
| 5873 | 津南   | 上81516HK甲 | 上815       | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 150.2600 | 30.05%   | 0                  | 249.7          |
| 5874 | 津南   | 洋5317HK甲  | 洋53        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 166.1800 | 33.24%   | 0                  | 233.8          |
| 5875 | 津南   | 月1505HK甲  | 月15        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 223.2800 | 35.44%   | 0                  | 280.7          |
| 5876 | 津南   | 上81504HK乙 | 上815       | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 211.1520 | 26.39%   | 0                  | 428.8          |
| 5877 | 津南   | 港1604HK乙  | 港16        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 155.8600 | 31.17%   | 0                  | 244.1          |
| 5878 | 津南   | 96607HK   | 966        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 55.1520  | 6.89%    | 0                  | 584.8          |

| 序号   | 行政区域 | 台区名称      | 所属10千伏线路名称 | 管理单位（供电服务中心） | 额定容量（kVA） | 最大负荷（kW） | 最大负载率（%） | 台区最大负荷日后需预留容量（kVA） | 用电报装可开放容量（kVA） |
|------|------|-----------|------------|--------------|-----------|----------|----------|--------------------|----------------|
| 5879 | 津南   | 49605HK   | 496        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 185.9640 | 29.52%   | 0                  | 318.0          |
| 5880 | 津南   | 洋2503HK甲  | 洋25        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 233.5400 | 37.07%   | 0                  | 270.5          |
| 5881 | 津南   | 95704HK甲  | 957        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 190.0400 | 30.17%   | 0                  | 314.0          |
| 5882 | 津南   | 后6504HK乙  | 后65        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 134.4200 | 26.88%   | 0                  | 265.6          |
| 5883 | 津南   | 天4206HK   | 天42        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 113.9200 | 28.48%   | 0                  | 206.1          |
| 5884 | 津南   | 月1501HK乙  | 月15        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 148.9000 | 23.63%   | 0                  | 355.1          |
| 5885 | 津南   | 月1505HK乙  | 月15        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 206.2600 | 32.74%   | 0                  | 297.7          |
| 5886 | 津南   | 金97907HK  | 金979       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 168.5000 | 26.75%   | 0                  | 335.5          |
| 5887 | 津南   | 东3002HK   | 东30        | 咸水沽供电服务中心    | 1000      | 139.8600 | 13.99%   | 0                  | 660.1          |
| 5888 | 津南   | 微5205HK   | 微52        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 159.2800 | 25.28%   | 0                  | 344.7          |
| 5889 | 津南   | 天3507HK乙  | 天35        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 82.3600  | 13.07%   | 0                  | 421.6          |
| 5890 | 津南   | 天3410HK   | 天34        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 95.6000  | 15.17%   | 0                  | 408.4          |
| 5891 | 津南   | 上82225HK乙 | 上822       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 166.1600 | 26.37%   | 0                  | 337.8          |
| 5892 | 津南   | 96303HK甲  | 963        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 126.7000 | 20.11%   | 0                  | 377.3          |
| 5893 | 津南   | 辛3601HK乙  | 辛36        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 106.6560 | 16.93%   | 0                  | 397.3          |
| 5894 | 津南   | 东2603HK乙  | 东26        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 279.2640 | 34.91%   | 0                  | 360.7          |
| 5895 | 津南   | 头7605HK   | 头76        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 110.3280 | 13.79%   | 0                  | 529.7          |
| 5896 | 津南   | 上83505HK甲 | 上835       | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 139.3920 | 17.42%   | 0                  | 500.6          |
| 5897 | 津南   | 后3413HK   | 后34        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 148.0800 | 23.50%   | 0                  | 355.9          |
| 5898 | 津南   | 洋1506HK甲  | 洋15        | 咸水沽供电服务中心    | 1000      | 189.6300 | 18.96%   | 0                  | 610.4          |
| 5899 | 津南   | 集6809HK   | 集68        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 114.6240 | 14.33%   | 0                  | 525.4          |
| 5900 | 津南   | 上83407HK  | 上834       | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 84.9360  | 21.23%   | 0                  | 235.1          |
| 5901 | 津南   | 上81502HK  | 上815       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 100.1400 | 15.90%   | 0                  | 403.9          |
| 5902 | 津南   | 房4403HK甲  | 房44        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 108.5760 | 13.57%   | 0                  | 531.4          |
| 5903 | 津南   | 后4209HK   | 后42        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 118.2600 | 29.57%   | 0                  | 201.7          |
| 5904 | 津南   | 房4107HK   | 房41        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 178.4200 | 28.32%   | 0                  | 325.6          |
| 5905 | 津南   | 房2312HK甲  | 房23        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 268.8200 | 42.67%   | 0                  | 235.2          |
| 5906 | 津南   | 66803     | 668        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 82.0320  | 20.51%   | 0                  | 238.0          |
| 5907 | 津南   | 洋3601HK   | 洋36        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 125.4400 | 19.91%   | 0                  | 378.6          |
| 5908 | 津南   | 集5906HK乙  | 集59        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 189.9000 | 30.14%   | 0                  | 314.1          |
| 5909 | 津南   | 95932HK   | 959        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 57.2400  | 14.31%   | 0                  | 262.8          |
| 5910 | 津南   | 辛3607HK甲  | 辛36        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 97.7100  | 19.54%   | 0                  | 302.3          |
| 5911 | 津南   | 集5907HK   | 集59        | 咸水沽供电服务中心    | 315       | 63.9600  | 20.30%   | 0                  | 188.0          |
| 5912 | 津南   | 辛3504HK甲  | 辛35        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 226.6400 | 35.97%   | 0                  | 277.4          |
| 5913 | 津南   | 上81816HK甲 | 上818       | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 81.7920  | 10.22%   | 0                  | 558.2          |

| 序号   | 行政区域 | 台区名称      | 所属10千伏线路名称 | 管理单位（供电服务中心） | 额定容量（kVA） | 最大负荷（kW） | 最大负载率（%） | 台区最大负荷日后需预留容量（kVA） | 用电报装可开放容量（kVA） |
|------|------|-----------|------------|--------------|-----------|----------|----------|--------------------|----------------|
| 5914 | 津南   | 48712HK甲  | 487        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 95.8560  | 11.98%   | 0                  | 544.1          |
| 5915 | 津南   | 微3104HK甲  | 微31        | 咸水沽供电服务中心    | 1000      | 142.4700 | 14.25%   | 0                  | 657.5          |
| 5916 | 津南   | 49310HK乙  | 493        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 98.4800  | 15.63%   | 0                  | 405.5          |
| 5917 | 津南   | 微3504HK乙  | 微35        | 咸水沽供电服务中心    | 1000      | 144.1920 | 14.42%   | 0                  | 655.8          |
| 5918 | 津南   | 天2607HK乙  | 天26        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 185.2320 | 23.15%   | 0                  | 454.8          |
| 5919 | 津南   | 天4404HK乙  | 天44        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 59.7000  | 11.94%   | 0                  | 340.3          |
| 5920 | 津南   | 49510     | 495        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 149.3400 | 37.34%   | 0                  | 170.7          |
| 5921 | 津南   | 天5507HK乙  | 天55        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 88.1200  | 13.99%   | 0                  | 415.9          |
| 5922 | 津南   | 上83512HK  | 上835       | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 142.3440 | 17.79%   | 0                  | 497.7          |
| 5923 | 津南   | 66130     | 661        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 124.5000 | 31.13%   | 0                  | 195.5          |
| 5924 | 津南   | 上81917HK甲 | 上819       | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 151.5520 | 30.31%   | 0                  | 248.4          |
| 5925 | 津南   | 洋4601HK乙  | 洋46        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 274.1920 | 54.84%   | 0                  | 125.8          |
| 5926 | 津南   | 洋3210HK甲  | 洋32        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 138.4400 | 21.97%   | 0                  | 365.6          |
| 5927 | 津南   | 微3102HK乙  | 微31        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 130.8720 | 16.36%   | 0                  | 509.1          |
| 5928 | 津南   | 66105HK   | 661        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 68.7800  | 17.20%   | 0                  | 251.2          |
| 5929 | 津南   | 洋6211HK   | 洋62        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 155.7480 | 38.94%   | 0                  | 164.3          |
| 5930 | 津南   | 微2203HK乙  | 微22        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 112.7280 | 14.09%   | 0                  | 527.3          |
| 5931 | 津南   | 月4403HK甲  | 月44        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 232.0600 | 36.83%   | 0                  | 271.9          |
| 5932 | 津南   | 月1415HK甲  | 月14        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 121.9600 | 19.36%   | 0                  | 382.0          |
| 5933 | 津南   | 天3511HK甲  | 天35        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 77.4400  | 12.29%   | 0                  | 426.6          |
| 5934 | 津南   | 95403HK乙  | 954        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 180.3000 | 28.62%   | 0                  | 323.7          |
| 5935 | 津南   | 东2503HK   | 东25        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 83.8200  | 16.76%   | 0                  | 316.2          |
| 5936 | 津南   | 微2302HK乙  | 微23        | 咸水沽供电服务中心    | 1000      | 194.4000 | 19.44%   | 0                  | 605.6          |
| 5937 | 津南   | 49210HK甲  | 492        | 咸水沽供电服务中心    | 1000      | 179.0400 | 17.90%   | 0                  | 621.0          |
| 5938 | 津南   | 月1503HK乙  | 月15        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 144.3800 | 22.92%   | 0                  | 359.6          |
| 5939 | 津南   | 景4201HK甲  | 景42        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 191.0000 | 30.32%   | 0                  | 313.0          |
| 5940 | 津南   | 天5403HK   | 天54        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 60.3960  | 15.10%   | 0                  | 259.6          |
| 5941 | 津南   | 辛1603HK甲  | 辛16        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 98.9400  | 15.70%   | 0                  | 405.1          |
| 5942 | 津南   | 67204HK   | 672        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 170.9760 | 21.37%   | 0                  | 469.0          |
| 5943 | 津南   | 金97901HK乙 | 金979       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 150.6600 | 23.91%   | 0                  | 353.3          |
| 5944 | 津南   | 96504HK乙  | 965        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 153.9840 | 24.44%   | 0                  | 350.0          |
| 5945 | 津南   | 翟85201HK乙 | 翟852       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 86.5920  | 13.74%   | 0                  | 417.4          |
| 5946 | 津南   | 月4508HK   | 洋61        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 60.5040  | 15.13%   | 0                  | 259.5          |
| 5947 | 津南   | 金99602HK乙 | 金996       | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 199.5600 | 24.95%   | 0                  | 440.4          |
| 5948 | 津南   | 房3301HK乙  | 房33        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 150.9840 | 18.87%   | 0                  | 489.0          |

| 序号   | 行政区域 | 台区名称      | 所属10千伏线路名称 | 管理单位（供电服务中心） | 额定容量（kVA） | 最大负荷（kW） | 最大负载率（%） | 台区最大负荷日后需预留容量（kVA） | 用电报装可开放容量（kVA） |
|------|------|-----------|------------|--------------|-----------|----------|----------|--------------------|----------------|
| 5949 | 津南   | 洋2510HK甲  | 洋25        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 92.8400  | 14.74%   | 0                  | 411.2          |
| 5950 | 津南   | 李59912HK甲 | 李599       | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 241.8720 | 30.23%   | 0                  | 398.1          |
| 5951 | 津南   | 天3208HK   | 天32        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 131.3200 | 20.84%   | 0                  | 372.7          |
| 5952 | 津南   | 月2504HK   | 月25        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 76.0080  | 19.00%   | 0                  | 244.0          |
| 5953 | 津南   | 微3305HK乙  | 微33        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 129.6720 | 16.21%   | 0                  | 510.3          |
| 5954 | 津南   | 港1402HK   | 港14        | 咸水沽供电服务中心    | 1000      | 257.0400 | 25.70%   | 0                  | 543.0          |
| 5955 | 津南   | 96615HK乙  | 966        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 196.8000 | 31.24%   | 0                  | 307.2          |
| 5956 | 津南   | 房2203HK甲  | 房22        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 193.9440 | 24.24%   | 0                  | 446.1          |
| 5957 | 津南   | 月4301HK甲  | 月43        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 89.3400  | 14.18%   | 0                  | 414.7          |
| 5958 | 津南   | 月4407HK乙  | 月44        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 154.4160 | 30.88%   | 0                  | 245.6          |
| 5959 | 津南   | 8218HK乙   | 82         | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 99.2640  | 19.85%   | 0                  | 300.7          |
| 5960 | 津南   | 96413HK甲  | 964        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 164.4240 | 20.55%   | 0                  | 475.6          |
| 5961 | 津南   | 洋6202HK甲  | 洋62        | 咸水沽供电服务中心    | 1000      | 219.9000 | 21.99%   | 0                  | 580.1          |
| 5962 | 津南   | 月1401HK甲  | 月14        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 130.4160 | 16.30%   | 0                  | 509.6          |
| 5963 | 津南   | 房4403HK乙  | 房44        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 101.1200 | 12.64%   | 0                  | 538.9          |
| 5964 | 津南   | 月3317HK   | 月33        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 120.0400 | 19.05%   | 0                  | 384.0          |
| 5965 | 津南   | 8902HK乙   | 89         | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 144.6480 | 18.08%   | 0                  | 495.4          |
| 5966 | 津南   | 头6906HK甲  | 头69        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 244.3680 | 30.55%   | 0                  | 395.6          |
| 5967 | 津南   | 95701HK乙  | 957        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 118.2000 | 18.76%   | 0                  | 385.8          |
| 5968 | 津南   | 天2606HK乙  | 天26        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 126.4320 | 15.80%   | 0                  | 513.6          |
| 5969 | 津南   | 李59908HK乙 | 李599       | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 220.5600 | 27.57%   | 0                  | 419.4          |
| 5970 | 津南   | 上81212HK甲 | 上812       | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 146.1360 | 18.27%   | 0                  | 493.9          |
| 5971 | 津南   | 上81002HK乙 | 上810       | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 133.6080 | 16.70%   | 0                  | 506.4          |
| 5972 | 津南   | 上82304HK  | 上823       | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 98.5080  | 24.63%   | 0                  | 221.5          |
| 5973 | 津南   | 洋5603HK   | 洋56        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 136.7280 | 17.09%   | 0                  | 503.3          |
| 5974 | 津南   | 港1301HK乙  | 港13        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 148.6080 | 18.58%   | 0                  | 491.4          |
| 5975 | 津南   | 港1405HK丙  | 港14        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 185.7840 | 23.22%   | 0                  | 454.2          |
| 5976 | 津南   | 月2612HK甲  | 月26        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 151.0400 | 30.21%   | 0                  | 249.0          |
| 5977 | 津南   | 金99813HK  | 金998       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 110.8800 | 17.60%   | 0                  | 393.1          |
| 5978 | 津南   | 洋6210HK   | 洋62        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 157.9920 | 39.50%   | 0                  | 162.0          |
| 5979 | 津南   | 李59906HK甲 | 李599       | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 200.0160 | 25.00%   | 0                  | 440.0          |
| 5980 | 津南   | 房1212HK乙  | 房12        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 115.2640 | 23.05%   | 0                  | 284.7          |
| 5981 | 津南   | 上82106HK甲 | 上821       | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 108.2400 | 13.53%   | 0                  | 531.8          |
| 5982 | 津南   | 翟85411HK甲 | 翟854       | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 171.0480 | 21.38%   | 0                  | 469.0          |
| 5983 | 津南   | 金97103HK  | 金971       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 146.4200 | 23.24%   | 0                  | 357.6          |

| 序号   | 行政区域 | 台区名称      | 所属10千伏线路名称 | 管理单位（供电服务中心） | 额定容量（kVA） | 最大负荷（kW） | 最大负载率（%） | 台区最大负荷日后需预留容量（kVA） | 用电报装可开放容量（kVA） |
|------|------|-----------|------------|--------------|-----------|----------|----------|--------------------|----------------|
| 5984 | 津南   | 96306HK   | 963        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 105.0800 | 16.68%   | 0                  | 398.9          |
| 5985 | 津南   | 95913HK甲  | 959        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 117.2200 | 18.61%   | 0                  | 386.8          |
| 5986 | 津南   | 后3107HK   | 后31        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 83.1000  | 16.62%   | 0                  | 316.9          |
| 5987 | 津南   | 景6311HK   | 景63        | 咸水沽供电服务中心    | 1000      | 178.5000 | 17.85%   | 0                  | 621.5          |
| 5988 | 津南   | 上82114HK乙 | 上821       | 咸水沽供电服务中心    | 1000      | 179.7600 | 17.98%   | 0                  | 620.2          |
| 5989 | 津南   | 月3323HK   | 月33        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 125.3000 | 19.89%   | 0                  | 378.7          |
| 5990 | 津南   | 集6804HK   | 集68        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 144.3000 | 22.90%   | 0                  | 359.7          |
| 5991 | 津南   | 微3502HK甲  | 微35        | 咸水沽供电服务中心    | 1000      | 146.7600 | 14.68%   | 0                  | 653.2          |
| 5992 | 津南   | 房3115HK甲  | 房31        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 147.2640 | 29.45%   | 0                  | 252.7          |
| 5993 | 津南   | 金98110HK甲 | 金981       | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 172.6560 | 21.58%   | 0                  | 467.3          |
| 5994 | 津南   | 金98107HK甲 | 金981       | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 166.7040 | 20.84%   | 0                  | 473.3          |
| 5995 | 津南   | 东2310     | 东23        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 71.2680  | 17.82%   | 0                  | 248.7          |
| 5996 | 津南   | 微2308HK甲  | 微23        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 123.5760 | 19.62%   | 0                  | 380.4          |
| 5997 | 津南   | 上81905HK甲 | 上819       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 121.3920 | 19.27%   | 0                  | 382.6          |
| 5998 | 津南   | 东2605HK甲  | 东26        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 190.7520 | 30.28%   | 0                  | 313.2          |
| 5999 | 津南   | 后1106HK乙  | 后11        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 228.3400 | 45.67%   | 0                  | 171.7          |
| 6000 | 津南   | 头6111HK甲  | 头61        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 99.6240  | 12.45%   | 0                  | 540.4          |
| 6001 | 津南   | 微4304HK   | 微43        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 87.7400  | 17.55%   | 0                  | 312.3          |
| 6002 | 津南   | 李58208HK甲 | 李582       | 咸水沽供电服务中心    | 1000      | 198.6900 | 19.87%   | 0                  | 601.3          |
| 6003 | 津南   | 头6705HK乙  | 头67        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 230.8560 | 28.86%   | 0                  | 409.1          |
| 6004 | 津南   | 95903HK甲  | 959        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 90.7200  | 14.40%   | 0                  | 413.3          |
| 6005 | 津南   | 95923HK甲  | 959        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 164.0640 | 20.51%   | 0                  | 475.9          |
| 6006 | 津南   | 上83111HK乙 | 上831       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 286.0600 | 45.41%   | 0                  | 217.9          |
| 6007 | 津南   | 49615HK   | 496        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 94.8800  | 18.98%   | 0                  | 305.1          |
| 6008 | 津南   | 洋1303HK乙  | 洋13        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 93.8400  | 11.73%   | 0                  | 546.2          |
| 6009 | 津南   | 95924HK   | 959        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 74.0280  | 18.51%   | 0                  | 246.0          |
| 6010 | 津南   | 后1405HK   | 后14        | 咸水沽供电服务中心    | 1000      | 155.3100 | 15.53%   | 0                  | 644.7          |
| 6011 | 津南   | 月1502HK乙  | 月15        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 122.9600 | 24.59%   | 0                  | 277.0          |
| 6012 | 津南   | 月2204HK乙  | 月22        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 178.7280 | 22.34%   | 0                  | 461.3          |
| 6013 | 津南   | 东2702HK乙  | 东27        | 咸水沽供电服务中心    | 1000      | 144.5100 | 14.45%   | 0                  | 655.5          |
| 6014 | 津南   | 微3302HK乙  | 微33        | 咸水沽供电服务中心    | 1000      | 158.5500 | 15.86%   | 0                  | 641.5          |
| 6015 | 津南   | 洋4601HK甲  | 洋46        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 165.7400 | 26.31%   | 0                  | 338.3          |
| 6016 | 津南   | 月3325HK乙  | 月33        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 131.5600 | 20.88%   | 0                  | 372.4          |
| 6017 | 津南   | 上81206HK  | 上812       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 75.8600  | 12.04%   | 0                  | 428.1          |
| 6018 | 津南   | 金99607HK甲 | 金996       | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 177.3840 | 22.17%   | 0                  | 462.6          |

| 序号   | 行政区域 | 台区名称      | 所属10千伏线路名称 | 管理单位（供电服务中心） | 额定容量（kVA） | 最大负荷（kW） | 最大负载率（%） | 台区最大负荷日后需预留容量（kVA） | 用电报装可开放容量（kVA） |
|------|------|-----------|------------|--------------|-----------|----------|----------|--------------------|----------------|
| 6019 | 津南   | 上81002HK甲 | 上810       | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 129.8880 | 16.24%   | 0                  | 510.1          |
| 6020 | 津南   | 月3322HK   | 月33        | 咸水沽供电服务中心    | 315       | 64.4100  | 20.45%   | 0                  | 187.6          |
| 6021 | 津南   | 微1205HK   | 微12        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 207.9800 | 33.01%   | 0                  | 296.0          |
| 6022 | 津南   | 月3101HK乙  | 月31        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 177.3840 | 22.17%   | 0                  | 462.6          |
| 6023 | 津南   | 上81816HK乙 | 上818       | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 200.6160 | 25.08%   | 0                  | 439.4          |
| 6024 | 津南   | 后3103HK   | 后31        | 咸水沽供电服务中心    | 1000      | 157.8600 | 15.79%   | 0                  | 642.1          |
| 6025 | 津南   | 微1505HK乙  | 微15        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 73.2600  | 11.63%   | 0                  | 430.7          |
| 6026 | 津南   | 天5206HK   | 天52        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 94.0320  | 14.93%   | 0                  | 410.0          |
| 6027 | 津南   | 洋3623     | 洋36        | 咸水沽供电服务中心    | 315       | 93.3600  | 29.64%   | 0                  | 158.6          |
| 6028 | 津南   | 49208HK   | 492        | 咸水沽供电服务中心    | 1000      | 145.0500 | 14.51%   | 0                  | 655.0          |
| 6029 | 津南   | 49510HK   | 495        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 115.2200 | 18.29%   | 0                  | 388.8          |
| 6030 | 津南   | 辛3511HK   | 辛35        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 120.1800 | 19.08%   | 0                  | 383.8          |
| 6031 | 津南   | 月3601HK   | 月36        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 206.4200 | 32.77%   | 0                  | 297.6          |
| 6032 | 津南   | 东2313     | 东23        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 117.9960 | 29.50%   | 0                  | 202.0          |
| 6033 | 津南   | 95607HK   | 956        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 82.5960  | 20.65%   | 0                  | 237.4          |
| 6034 | 津南   | 上81815HK甲 | 上818       | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 157.3440 | 19.67%   | 0                  | 482.7          |
| 6035 | 津南   | 房3113HK乙  | 房31        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 154.2200 | 24.48%   | 0                  | 349.8          |
| 6036 | 津南   | 上83302HK乙 | 上833       | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 105.1440 | 21.03%   | 0                  | 294.9          |
| 6037 | 津南   | 头6911HK乙  | 头69        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 166.0800 | 20.76%   | 0                  | 473.9          |
| 6038 | 津南   | 95915HK   | 959        | 咸水沽供电服务中心    | 1000      | 164.5800 | 16.46%   | 0                  | 635.4          |
| 6039 | 津南   | 集5915HK   | 集59        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 152.1600 | 24.15%   | 0                  | 351.8          |
| 6040 | 津南   | 辛3813HK甲  | 辛38        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 173.0000 | 27.46%   | 0                  | 331.0          |
| 6041 | 津南   | 金98109HK乙 | 金981       | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 333.5520 | 41.69%   | 0                  | 306.4          |
| 6042 | 津南   | 上82109HK  | 上821       | 咸水沽供电服务中心    | 1000      | 180.6600 | 18.07%   | 0                  | 619.3          |
| 6043 | 津南   | 上83103HK乙 | 上831       | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 91.2160  | 18.24%   | 0                  | 308.8          |
| 6044 | 津南   | 金99812HK  | 金998       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 112.8600 | 17.91%   | 0                  | 391.1          |
| 6045 | 津南   | 8904      | 89         | 咸水沽供电服务中心    | 315       | 74.7240  | 23.72%   | 0                  | 177.3          |
| 6046 | 津南   | 48814HK   | 488        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 105.4800 | 26.37%   | 0                  | 214.5          |
| 6047 | 津南   | 月1411HK   | 月14        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 68.5680  | 17.14%   | 0                  | 251.4          |
| 6048 | 津南   | 上81506HK乙 | 上815       | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 167.8800 | 20.99%   | 0                  | 472.1          |
| 6049 | 津南   | 洋3218HK甲  | 洋32        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 144.6000 | 18.08%   | 0                  | 495.4          |
| 6050 | 津南   | 上81911HK乙 | 上819       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 131.2400 | 20.83%   | 0                  | 372.8          |
| 6051 | 津南   | 房3120HK乙  | 房31        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 112.0160 | 22.40%   | 0                  | 288.0          |
| 6052 | 津南   | 上82213HK  | 上822       | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 105.3280 | 21.07%   | 0                  | 294.7          |
| 6053 | 津南   | 95621HK乙  | 956        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 133.2200 | 21.15%   | 0                  | 370.8          |

| 序号   | 行政区域 | 台区名称      | 所属10千伏线路名称 | 管理单位（供电服务中心） | 额定容量（kVA） | 最大负荷（kW） | 最大负载率（%） | 台区最大负荷日后需预留容量（kVA） | 用电报装可开放容量（kVA） |
|------|------|-----------|------------|--------------|-----------|----------|----------|--------------------|----------------|
| 6054 | 津南   | 月3324HK甲  | 月33        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 163.9200 | 26.02%   | 0                  | 340.1          |
| 6055 | 津南   | 洋3612HK乙  | 洋36        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 151.2300 | 18.90%   | 0                  | 488.8          |
| 6056 | 津南   | 港1411HK乙  | 港14        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 129.6960 | 20.59%   | 0                  | 374.3          |
| 6057 | 津南   | 49503HK   | 495        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 128.0640 | 20.33%   | 0                  | 375.9          |
| 6058 | 津南   | 月3403HK甲  | 月34        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 161.3600 | 25.61%   | 0                  | 342.6          |
| 6059 | 津南   | 后1105HK乙  | 后11        | 咸水沽供电服务中心    | 1000      | 213.9360 | 21.39%   | 0                  | 586.1          |
| 6060 | 津南   | 微3103HK乙  | 微31        | 咸水沽供电服务中心    | 1000      | 141.7500 | 14.18%   | 0                  | 658.3          |
| 6061 | 津南   | 房3306HK甲  | 房33        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 148.4160 | 18.55%   | 0                  | 491.6          |
| 6062 | 津南   | 辛2802HK   | 辛28        | 咸水沽供电服务中心    | 1000      | 159.0900 | 15.91%   | 0                  | 640.9          |
| 6063 | 津南   | 洋3306HK甲  | 洋33        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 143.2080 | 17.90%   | 0                  | 496.8          |
| 6064 | 津南   | 49410HK甲  | 494        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 100.8320 | 20.17%   | 0                  | 299.2          |
| 6065 | 津南   | 洋3305HK   | 洋33        | 咸水沽供电服务中心    | 1000      | 172.1100 | 17.21%   | 0                  | 627.9          |
| 6066 | 津南   | 微3301HK甲  | 微33        | 咸水沽供电服务中心    | 1000      | 183.1500 | 18.32%   | 0                  | 616.9          |
| 6067 | 津南   | 95929HK   | 959        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 66.0360  | 16.51%   | 0                  | 254.0          |
| 6068 | 津南   | 上81804HK乙 | 上818       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 148.8240 | 23.62%   | 0                  | 355.2          |
| 6069 | 津南   | 李59915HK甲 | 李599       | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 277.7520 | 34.72%   | 0                  | 362.2          |
| 6070 | 津南   | 上81908HK甲 | 上819       | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 122.5400 | 24.51%   | 0                  | 277.5          |
| 6071 | 津南   | 上82115HK乙 | 上821       | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 168.4800 | 21.06%   | 0                  | 471.5          |
| 6072 | 津南   | 景4308HK甲  | 景43        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 174.9600 | 21.87%   | 0                  | 465.0          |
| 6073 | 津南   | 李58205HK甲 | 李582       | 咸水沽供电服务中心    | 1000      | 178.7700 | 17.88%   | 0                  | 621.2          |
| 6074 | 津南   | 翟85410HK乙 | 翟854       | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 181.2480 | 22.66%   | 0                  | 458.8          |
| 6075 | 津南   | 微2203HK甲  | 微22        | 咸水沽供电服务中心    | 1000      | 339.3840 | 33.94%   | 0                  | 460.6          |
| 6076 | 津南   | 后1313HK甲  | 后13        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 126.0000 | 25.20%   | 0                  | 274.0          |
| 6077 | 津南   | 月4315HK甲  | 月43        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 132.2880 | 16.54%   | 0                  | 507.7          |
| 6078 | 津南   | 天4214HK乙  | 天42        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 118.3200 | 23.66%   | 0                  | 281.7          |
| 6079 | 津南   | 微5312HK   | 微53        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 135.1600 | 21.45%   | 0                  | 368.8          |
| 6080 | 津南   | 洋5123HK甲  | 洋51        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 110.9520 | 13.87%   | 0                  | 529.0          |
| 6081 | 津南   | 李58204HK乙 | 李582       | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 229.9200 | 28.74%   | 0                  | 410.1          |
| 6082 | 津南   | 上82303HK  | 上823       | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 127.0080 | 25.40%   | 0                  | 273.0          |
| 6083 | 津南   | 上83421HK乙 | 上834       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 119.2400 | 18.93%   | 0                  | 384.8          |
| 6084 | 津南   | 95921HK乙  | 959        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 105.6200 | 16.77%   | 0                  | 398.4          |
| 6085 | 津南   | 天3101HK   | 天31        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 78.1200  | 19.53%   | 0                  | 241.9          |
| 6086 | 津南   | 上81517HK甲 | 上815       | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 229.1200 | 45.82%   | 0                  | 170.9          |
| 6087 | 津南   | 天3415HK甲  | 天34        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 102.3200 | 20.46%   | 0                  | 297.7          |
| 6088 | 津南   | 8205HK    | 82         | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 126.0000 | 31.50%   | 0                  | 194.0          |

| 序号   | 行政区域 | 台区名称      | 所属10千伏线路名称 | 管理单位（供电服务中心） | 额定容量（kVA） | 最大负荷（kW） | 最大负载率（%） | 台区最大负荷日后需预留容量（kVA） | 用电报装可开放容量（kVA） |
|------|------|-----------|------------|--------------|-----------|----------|----------|--------------------|----------------|
| 6089 | 津南   | 微2304HK乙  | 微23        | 咸水沽供电服务中心    | 1000      | 177.2700 | 17.73%   | 0                  | 622.7          |
| 6090 | 津南   | 月3402HK甲  | 月34        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 177.5040 | 22.19%   | 0                  | 462.5          |
| 6091 | 津南   | 8704HK    | 87         | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 98.1120  | 19.62%   | 0                  | 301.9          |
| 6092 | 津南   | 49301HK乙  | 493        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 123.8800 | 19.66%   | 0                  | 380.1          |
| 6093 | 津南   | 上81401HK甲 | 上814       | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 134.5200 | 16.82%   | 0                  | 505.5          |
| 6094 | 津南   | 48702HK甲  | 487        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 126.6300 | 15.83%   | 0                  | 513.4          |
| 6095 | 津南   | 月3320HK   | 月33        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 145.0800 | 23.03%   | 0                  | 358.9          |
| 6096 | 津南   | 洋5323HK   | 洋53        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 135.1200 | 21.45%   | 0                  | 368.9          |
| 6097 | 津南   | 上81820HK  | 上818       | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 98.9280  | 12.37%   | 0                  | 541.1          |
| 6098 | 津南   | 95922HK甲  | 959        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 133.0080 | 16.63%   | 0                  | 507.0          |
| 6099 | 津南   | 天2502HK甲  | 天25        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 158.0400 | 19.76%   | 0                  | 482.0          |
| 6100 | 津南   | 66809HK   | 668        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 125.8800 | 19.98%   | 0                  | 378.1          |
| 6101 | 津南   | 房1214HK甲  | 房12        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 141.2000 | 22.41%   | 0                  | 362.8          |
| 6102 | 津南   | 天3416HK甲  | 天34        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 104.2080 | 16.54%   | 0                  | 399.8          |
| 6103 | 津南   | 后3503HK   | 后35        | 咸水沽供电服务中心    | 1000      | 209.8500 | 20.99%   | 0                  | 590.2          |
| 6104 | 津南   | 景5101HK甲  | 景51        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 93.5400  | 23.39%   | 0                  | 226.5          |
| 6105 | 津南   | 房1302HK乙  | 房13        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 123.6480 | 15.46%   | 0                  | 516.4          |
| 6106 | 津南   | 上83505HK乙 | 上835       | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 146.8320 | 18.35%   | 0                  | 493.2          |
| 6107 | 津南   | 金99606HK  | 金996       | 咸水沽供电服务中心    | 1000      | 226.2300 | 22.62%   | 0                  | 573.8          |
| 6108 | 津南   | 洋1312HK   | 洋13        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 107.3280 | 21.47%   | 0                  | 292.7          |
| 6109 | 津南   | 洋4604HK乙  | 洋46        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 199.6480 | 39.93%   | 0                  | 200.4          |
| 6110 | 津南   | 96305HK乙  | 963        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 109.4800 | 17.38%   | 0                  | 394.5          |
| 6111 | 津南   | 49904     | 499        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 70.7440  | 17.69%   | 0                  | 249.3          |
| 6112 | 津南   | 景4310HK   | 景43        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 133.5840 | 21.20%   | 0                  | 370.4          |
| 6113 | 津南   | 李59905HK甲 | 李599       | 咸水沽供电服务中心    | 1000      | 189.0900 | 18.91%   | 0                  | 610.9          |
| 6114 | 津南   | 景5103HK甲  | 景51        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 159.8640 | 19.98%   | 0                  | 480.1          |
| 6115 | 津南   | 月3105HK   | 月31        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 79.3080  | 19.83%   | 0                  | 240.7          |
| 6116 | 津南   | 上83604HK乙 | 上836       | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 141.6000 | 17.70%   | 0                  | 498.4          |
| 6117 | 津南   | 金97909HK  | 金979       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 124.2400 | 19.72%   | 0                  | 379.8          |
| 6118 | 津南   | 66807HK   | 668        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 93.3400  | 14.82%   | 0                  | 410.7          |
| 6119 | 津南   | 96410HK   | 964        | 咸水沽供电服务中心    | 1000      | 174.3600 | 17.44%   | 0                  | 625.6          |
| 6120 | 津南   | 头6105     | 头61        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 175.3800 | 43.85%   | 0                  | 144.6          |
| 6121 | 津南   | 辛3817HK   | 辛38        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 97.8480  | 19.57%   | 0                  | 302.2          |
| 6122 | 津南   | 金97908HK  | 金979       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 130.6600 | 20.74%   | 0                  | 373.3          |
| 6123 | 津南   | 洋4204HK乙  | 洋34        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 108.4320 | 17.21%   | 0                  | 395.6          |

| 序号   | 行政区域 | 台区名称      | 所属10千伏线路名称 | 管理单位（供电服务中心） | 额定容量（kVA） | 最大负荷（kW） | 最大负载率（%） | 台区最大负荷日后需预留容量（kVA） | 用电报装可开放容量（kVA） |
|------|------|-----------|------------|--------------|-----------|----------|----------|--------------------|----------------|
| 6124 | 津南   | 东2626     | 东26        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 111.0600 | 27.77%   | 0                  | 208.9          |
| 6125 | 津南   | 洋4604HK甲  | 洋46        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 210.3200 | 33.38%   | 0                  | 293.7          |
| 6126 | 津南   | 洋6215HK   | 洋62        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 178.7800 | 28.38%   | 0                  | 325.2          |
| 6127 | 津南   | 天5501HK乙  | 天55        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 127.6080 | 20.26%   | 0                  | 376.4          |
| 6128 | 津南   | 8204      | 82         | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 90.2520  | 22.56%   | 0                  | 229.7          |
| 6129 | 津南   | 微3102HK甲  | 微31        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 130.8960 | 16.36%   | 0                  | 509.1          |
| 6130 | 津南   | 辛3101     | 辛31        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 92.9100  | 23.23%   | 0                  | 227.1          |
| 6131 | 津南   | 东2627     | 东26        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 94.9200  | 23.73%   | 0                  | 225.1          |
| 6132 | 津南   | 月1417HK   | 月14        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 80.3640  | 20.09%   | 0                  | 239.6          |
| 6133 | 津南   | 后6502HK   | 后65        | 咸水沽供电服务中心    | 1000      | 181.7400 | 18.17%   | 0                  | 618.3          |
| 6134 | 津南   | 洋1508HK   | 洋15        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 137.8400 | 21.88%   | 0                  | 366.2          |
| 6135 | 津南   | 月3316HK   | 月33        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 127.9400 | 20.31%   | 0                  | 376.1          |
| 6136 | 津南   | 辛1606HK甲  | 辛16        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 143.1360 | 17.89%   | 0                  | 496.9          |
| 6137 | 津南   | 月3311HK乙  | 月33        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 200.1200 | 31.77%   | 0                  | 303.9          |
| 6138 | 津南   | 集5912HK   | 集59        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 123.3400 | 19.58%   | 0                  | 380.7          |
| 6139 | 津南   | 上83604HK甲 | 上836       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 126.5200 | 20.08%   | 0                  | 377.5          |
| 6140 | 津南   | 李59905HK乙 | 李599       | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 168.6480 | 21.08%   | 0                  | 471.4          |
| 6141 | 津南   | 95612HK   | 956        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 209.4960 | 26.19%   | 0                  | 430.5          |
| 6142 | 津南   | 房4306HK甲  | 房43        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 140.5920 | 17.57%   | 0                  | 499.4          |
| 6143 | 津南   | 天3409HK   | 天34        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 177.6200 | 28.19%   | 0                  | 326.4          |
| 6144 | 津南   | 金97509HK乙 | 金975       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 222.1400 | 35.26%   | 0                  | 281.9          |
| 6145 | 津南   | 金99303HK乙 | 金993       | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 79.3120  | 15.86%   | 0                  | 320.7          |
| 6146 | 津南   | 景5507HK   | 景55        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 117.3720 | 29.34%   | 0                  | 202.6          |
| 6147 | 津南   | 月2604HK   | 月26        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 76.3440  | 19.09%   | 0                  | 243.7          |
| 6148 | 津南   | 房1301HK甲  | 房13        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 128.0880 | 16.01%   | 0                  | 511.9          |
| 6149 | 津南   | 辛3807HK乙  | 辛38        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 188.5800 | 29.93%   | 0                  | 315.4          |
| 6150 | 津南   | 集5701HK   | 集57        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 127.3600 | 20.22%   | 0                  | 376.6          |
| 6151 | 津南   | 96407HK   | 964        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 148.4800 | 29.70%   | 0                  | 251.5          |
| 6152 | 津南   | 后1104HK   | 后11        | 咸水沽供电服务中心    | 1000      | 249.0000 | 24.90%   | 0                  | 551.0          |
| 6153 | 津南   | 集5913HK乙  | 集59        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 150.4400 | 23.88%   | 0                  | 353.6          |
| 6154 | 津南   | 月3515HK   | 月35        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 83.1600  | 20.79%   | 0                  | 236.8          |
| 6155 | 津南   | 微3503HK乙  | 微35        | 咸水沽供电服务中心    | 1000      | 151.9500 | 15.20%   | 0                  | 648.1          |
| 6156 | 津南   | 辛1404HK   | 辛14        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 145.7280 | 18.22%   | 0                  | 494.3          |
| 6157 | 津南   | 月1202HK   | 月12        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 135.9200 | 21.57%   | 0                  | 368.1          |
| 6158 | 津南   | 翟85201HK甲 | 翟852       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 111.6480 | 17.72%   | 0                  | 392.4          |

| 序号   | 行政区域 | 台区名称      | 所属10千伏线路名称 | 管理单位（供电服务中心） | 额定容量（kVA） | 最大负荷（kW） | 最大负载率（%） | 台区最大负荷日后需预留容量（kVA） | 用电报装可开放容量（kVA） |
|------|------|-----------|------------|--------------|-----------|----------|----------|--------------------|----------------|
| 6159 | 津南   | 上83506HK乙 | 上835       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 144.9800 | 23.01%   | 0                  | 359.0          |
| 6160 | 津南   | 95402HK乙  | 954        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 168.7800 | 26.79%   | 0                  | 335.2          |
| 6161 | 津南   | 头6117HK乙  | 头61        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 157.2000 | 31.44%   | 0                  | 242.8          |
| 6162 | 津南   | 洋1603HK甲  | 洋16        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 231.7440 | 28.97%   | 0                  | 408.3          |
| 6163 | 津南   | 微3305HK甲  | 微33        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 151.3200 | 18.92%   | 0                  | 488.7          |
| 6164 | 津南   | 天5404HK   | 天54        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 67.7160  | 16.93%   | 0                  | 252.3          |
| 6165 | 津南   | 上81302HK甲 | 上813       | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 145.8000 | 18.23%   | 0                  | 494.2          |
| 6166 | 津南   | 集6803HK   | 集68        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 186.7800 | 29.65%   | 0                  | 317.2          |
| 6167 | 津南   | 微4103HK   | 微41        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 161.7120 | 25.67%   | 0                  | 342.3          |
| 6168 | 津南   | 李58203HK乙 | 李582       | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 168.9600 | 21.12%   | 0                  | 471.0          |
| 6169 | 津南   | 上83404HK乙 | 上834       | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 181.8480 | 22.73%   | 0                  | 458.2          |
| 6170 | 津南   | 8901      | 89         | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 97.2320  | 24.31%   | 0                  | 222.8          |
| 6171 | 津南   | 49803HK   | 498        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 130.2200 | 20.67%   | 0                  | 373.8          |
| 6172 | 津南   | 李58210HK乙 | 李582       | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 172.1280 | 21.52%   | 0                  | 467.9          |
| 6173 | 津南   | 天5506HK   | 天55        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 75.7800  | 18.95%   | 0                  | 244.2          |
| 6174 | 津南   | 上81802HK乙 | 上818       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 212.0160 | 33.65%   | 0                  | 292.0          |
| 6175 | 津南   | 96302HK乙  | 963        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 126.0600 | 20.01%   | 0                  | 377.9          |
| 6176 | 津南   | 辛3510HK甲  | 辛35        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 115.2640 | 23.05%   | 0                  | 284.7          |
| 6177 | 津南   | 上81707HK  | 上817       | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 91.0920  | 22.77%   | 0                  | 228.9          |
| 6178 | 津南   | 金98102HK甲 | 金981       | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 122.6400 | 15.33%   | 0                  | 517.4          |
| 6179 | 津南   | 房2108HK乙  | 房21        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 249.4200 | 39.59%   | 0                  | 254.6          |
| 6180 | 津南   | 洋3506HK乙  | 洋35        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 130.9440 | 26.19%   | 0                  | 269.1          |
| 6181 | 津南   | 月3331HK   | 月33        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 133.0000 | 21.11%   | 0                  | 371.0          |
| 6182 | 津南   | 辛3509HK甲  | 辛35        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 114.3040 | 22.86%   | 0                  | 285.7          |
| 6183 | 津南   | 95801HK   | 958        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 145.3560 | 23.07%   | 0                  | 358.6          |
| 6184 | 津南   | 后3101HK乙  | 后31        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 166.6560 | 20.83%   | 0                  | 473.3          |
| 6185 | 津南   | 李59504    | 李595       | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 90.4800  | 22.62%   | 0                  | 229.5          |
| 6186 | 津南   | 洋5126HK   | 洋51        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 80.5560  | 20.14%   | 0                  | 239.4          |
| 6187 | 津南   | 上82103HK甲 | 上821       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 137.2400 | 21.78%   | 0                  | 366.8          |
| 6188 | 津南   | 月3324HK乙  | 月33        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 171.7600 | 27.26%   | 0                  | 332.2          |
| 6189 | 津南   | 9413HK乙   | 94         | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 192.7000 | 30.59%   | 0                  | 311.3          |
| 6190 | 津南   | 微4207HK甲  | 微42        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 217.4160 | 34.51%   | 0                  | 286.6          |
| 6191 | 津南   | 后3201     | 后32        | 咸水沽供电服务中心    | 200       | 49.0400  | 24.52%   | 0                  | 111.0          |
| 6192 | 津南   | 港1302HK甲  | 港13        | 咸水沽供电服务中心    | 1000      | 200.3400 | 20.03%   | 0                  | 599.7          |
| 6193 | 津南   | 景6312HK   | 景63        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 171.5040 | 21.44%   | 0                  | 468.5          |

| 序号   | 行政区域 | 台区名称      | 所属10千伏线路名称 | 管理单位（供电服务中心） | 额定容量（kVA） | 最大负荷（kW） | 最大负载率（%） | 台区最大负荷日后需预留容量（kVA） | 用电报装可开放容量（kVA） |
|------|------|-----------|------------|--------------|-----------|----------|----------|--------------------|----------------|
| 6194 | 津南   | 8702      | 87         | 咸水沽供电服务中心    | 250       | 152.6520 | 61.06%   | 0                  | 47.3           |
| 6195 | 津南   | 集5902HK   | 集59        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 138.8200 | 22.03%   | 0                  | 365.2          |
| 6196 | 津南   | 港1405HK丁  | 港14        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 187.6560 | 23.46%   | 0                  | 452.3          |
| 6197 | 津南   | 天3408HK   | 天34        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 65.4720  | 16.37%   | 0                  | 254.5          |
| 6198 | 津南   | 8904HK乙   | 89         | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 112.6080 | 22.52%   | 0                  | 287.4          |
| 6199 | 津南   | 微1507HK   | 微15        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 85.2000  | 17.04%   | 0                  | 314.8          |
| 6200 | 津南   | 48702HK乙  | 487        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 155.4900 | 19.44%   | 0                  | 484.5          |
| 6201 | 津南   | 翟86201HK  | 翟862       | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 70.7160  | 17.68%   | 0                  | 249.3          |
| 6202 | 津南   | 翟85406HK  | 翟854       | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 78.3240  | 19.58%   | 0                  | 241.7          |
| 6203 | 津南   | 翟86603HK  | 翟866       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 134.5600 | 21.36%   | 0                  | 369.4          |
| 6204 | 津南   | 李59915HK乙 | 李599       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 170.5800 | 27.08%   | 0                  | 333.4          |
| 6205 | 津南   | 李59917HK乙 | 李599       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 145.7400 | 23.13%   | 0                  | 358.3          |
| 6206 | 津南   | 49708HK   | 497        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 124.6000 | 19.78%   | 0                  | 379.4          |
| 6207 | 津南   | 上82114HK甲 | 上821       | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 183.9600 | 23.00%   | 0                  | 456.0          |
| 6208 | 津南   | 微1506HK   | 微15        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 95.4200  | 19.08%   | 0                  | 304.6          |
| 6209 | 津南   | 房1217HK甲  | 房12        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 263.1600 | 41.77%   | 0                  | 240.8          |
| 6210 | 津南   | 金97910HK  | 金979       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 103.1000 | 16.37%   | 0                  | 400.9          |
| 6211 | 津南   | 辛2602HK甲  | 辛26        | 咸水沽供电服务中心    | 1000      | 196.0800 | 19.61%   | 0                  | 603.9          |
| 6212 | 津南   | 月4317HK甲  | 月43        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 107.7120 | 13.46%   | 0                  | 532.3          |
| 6213 | 津南   | 金99607HK乙 | 金996       | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 141.4080 | 17.68%   | 0                  | 498.6          |
| 6214 | 津南   | 景5501HK乙  | 景55        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 206.5440 | 41.31%   | 0                  | 193.5          |
| 6215 | 津南   | 96408HK   | 964        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 119.2640 | 23.85%   | 0                  | 280.7          |
| 6216 | 津南   | 东2443     | 东24        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 92.6520  | 23.16%   | 0                  | 227.3          |
| 6217 | 津南   | 房4106HK   | 房41        | 咸水沽供电服务中心    | 1000      | 252.0960 | 25.21%   | 0                  | 547.9          |
| 6218 | 津南   | 洋1522HK   | 洋15        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 134.9040 | 21.41%   | 0                  | 369.1          |
| 6219 | 津南   | 96801HK   | 968        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 70.7280  | 17.68%   | 0                  | 249.3          |
| 6220 | 津南   | 上81914HK甲 | 上819       | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 165.9120 | 20.74%   | 0                  | 474.1          |
| 6221 | 津南   | 月1205HK   | 月12        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 118.6800 | 18.84%   | 0                  | 385.3          |
| 6222 | 津南   | 8505      | 85         | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 82.6320  | 20.66%   | 0                  | 237.4          |
| 6223 | 津南   | 上81508HK乙 | 上815       | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 192.4320 | 24.05%   | 0                  | 447.6          |
| 6224 | 津南   | 96308HK乙  | 963        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 135.9200 | 21.57%   | 0                  | 368.1          |
| 6225 | 津南   | 8216HK    | 82         | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 136.5200 | 21.67%   | 0                  | 367.5          |
| 6226 | 津南   | 96404HK   | 964        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 149.9200 | 29.98%   | 0                  | 250.1          |
| 6227 | 津南   | 66801HK   | 668        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 146.5000 | 23.25%   | 0                  | 357.5          |
| 6228 | 津南   | 上81503HK甲 | 上815       | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 197.0640 | 24.63%   | 0                  | 442.9          |

| 序号   | 行政区域 | 台区名称      | 所属10千伏线路名称 | 管理单位（供电服务中心） | 额定容量（kVA） | 最大负荷（kW） | 最大负载率（%） | 台区最大负荷日后需预留容量（kVA） | 用电报装可开放容量（kVA） |
|------|------|-----------|------------|--------------|-----------|----------|----------|--------------------|----------------|
| 6229 | 津南   | 后1103HK甲  | 后11        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 250.2960 | 31.29%   | 0                  | 389.7          |
| 6230 | 津南   | 头6702HK乙  | 头67        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 150.2160 | 18.78%   | 0                  | 489.8          |
| 6231 | 津南   | 96307HK甲  | 963        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 140.4240 | 17.55%   | 0                  | 499.6          |
| 6232 | 津南   | 李58211HK乙 | 李582       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 213.7000 | 33.92%   | 0                  | 290.3          |
| 6233 | 津南   | 头6701HK甲  | 头67        | 咸水沽供电服务中心    | 1000      | 197.0400 | 19.70%   | 0                  | 603.0          |
| 6234 | 津南   | 微2305HK乙  | 微23        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 149.3280 | 18.67%   | 0                  | 490.7          |
| 6235 | 津南   | 洋6201HK甲  | 洋62        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 296.3280 | 37.04%   | 0                  | 343.7          |
| 6236 | 津南   | 上81906HK乙 | 上819       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 135.4000 | 21.49%   | 0                  | 368.6          |
| 6237 | 津南   | 头6710HK乙  | 头67        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 212.5600 | 33.74%   | 0                  | 291.4          |
| 6238 | 津南   | 上81201HK  | 上812       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 108.9000 | 17.29%   | 0                  | 395.1          |
| 6239 | 津南   | 后1315HK甲  | 后13        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 134.0000 | 21.27%   | 0                  | 370.0          |
| 6240 | 津南   | 月1601HK乙  | 月16        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 181.2000 | 28.76%   | 0                  | 322.8          |
| 6241 | 津南   | 上81202HK甲 | 上812       | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 124.5840 | 15.57%   | 0                  | 515.4          |
| 6242 | 津南   | 后6508HK   | 后65        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 122.0640 | 19.38%   | 0                  | 381.9          |
| 6243 | 津南   | 上81805HK甲 | 上818       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 230.1360 | 36.53%   | 0                  | 273.9          |
| 6244 | 津南   | 官3519HK   | 官35        | 咸水沽供电服务中心    | 315       | 145.6100 | 46.23%   | 0                  | 106.4          |
| 6245 | 津南   | 翟85208HK乙 | 翟852       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 129.4200 | 20.54%   | 0                  | 374.6          |
| 6246 | 津南   | 洋4603HK乙  | 洋46        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 151.4880 | 30.30%   | 0                  | 248.5          |
| 6247 | 津南   | 景6310HK甲  | 景63        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 185.2800 | 23.16%   | 0                  | 454.7          |
| 6248 | 津南   | 李59913HK甲 | 李599       | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 173.9400 | 21.74%   | 0                  | 466.1          |
| 6249 | 津南   | 洋5327HK乙  | 洋53        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 114.1920 | 18.13%   | 0                  | 389.8          |
| 6250 | 津南   | 天4219HK   | 天42        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 59.2680  | 14.82%   | 0                  | 260.7          |
| 6251 | 津南   | 微2305HK甲  | 微23        | 咸水沽供电服务中心    | 1000      | 166.8300 | 16.68%   | 0                  | 633.2          |
| 6252 | 津南   | 天5408HK   | 天54        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 105.5280 | 26.38%   | 0                  | 214.5          |
| 6253 | 津南   | 洋3307HK乙  | 洋33        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 138.9600 | 17.37%   | 0                  | 501.0          |
| 6254 | 津南   | 头6916HK乙  | 头69        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 133.7280 | 16.72%   | 0                  | 506.3          |
| 6255 | 津南   | 96308HK甲  | 963        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 176.0640 | 22.01%   | 0                  | 463.9          |
| 6256 | 津南   | 头6705HK甲  | 头67        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 81.3840  | 10.17%   | 0                  | 558.6          |
| 6257 | 津南   | 头6902HK乙  | 头69        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 142.7040 | 17.84%   | 0                  | 497.3          |
| 6258 | 津南   | 上83414HK  | 上834       | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 87.3720  | 21.84%   | 0                  | 232.6          |
| 6259 | 津南   | 上82105HK  | 上821       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 168.9400 | 26.82%   | 0                  | 335.1          |
| 6260 | 津南   | 辛3604HK甲  | 辛36        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 178.2000 | 28.29%   | 0                  | 325.8          |
| 6261 | 津南   | 星2114HK   | 星21        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 156.3360 | 19.54%   | 0                  | 483.7          |
| 6262 | 津南   | 金98107HK乙 | 金981       | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 175.0080 | 21.88%   | 0                  | 465.0          |
| 6263 | 津南   | 集6210HK   | 集62        | 咸水沽供电服务中心    | 1000      | 193.0080 | 19.30%   | 0                  | 607.0          |

| 序号   | 行政区域 | 台区名称      | 所属10千伏线路名称 | 管理单位（供电服务中心） | 额定容量（kVA） | 最大负荷（kW） | 最大负载率（%） | 台区最大负荷日后需预留容量（kVA） | 用电报装可开放容量（kVA） |
|------|------|-----------|------------|--------------|-----------|----------|----------|--------------------|----------------|
| 6264 | 津南   | 月1307HK乙  | 月13        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 154.2240 | 19.28%   | 0                  | 485.8          |
| 6265 | 津南   | 上81303HK甲 | 上813       | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 141.4320 | 17.68%   | 0                  | 498.6          |
| 6266 | 津南   | 月3101HK甲  | 月31        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 140.9520 | 17.62%   | 0                  | 499.0          |
| 6267 | 津南   | 微1302HK   | 微13        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 162.6000 | 20.33%   | 0                  | 477.4          |
| 6268 | 津南   | 上81511HK乙 | 上815       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 114.8400 | 18.23%   | 0                  | 389.2          |
| 6269 | 津南   | 天3512HK乙  | 天35        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 158.2600 | 25.12%   | 0                  | 345.7          |
| 6270 | 津南   | 上83510HK甲 | 上835       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 147.7200 | 23.45%   | 0                  | 356.3          |
| 6271 | 津南   | 95909HK乙  | 959        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 148.5800 | 29.72%   | 0                  | 251.4          |
| 6272 | 津南   | 洋4605HK乙  | 洋46        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 149.7600 | 18.72%   | 0                  | 490.2          |
| 6273 | 津南   | 翟86601HK  | 翟866       | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 159.7920 | 19.97%   | 0                  | 480.2          |
| 6274 | 津南   | 上83207HK  | 上832       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 106.4400 | 16.90%   | 0                  | 397.6          |
| 6275 | 津南   | 月1206HK   | 月12        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 109.2400 | 17.34%   | 0                  | 394.8          |
| 6276 | 津南   | 49213HK乙  | 492        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 160.4000 | 25.46%   | 0                  | 343.6          |
| 6277 | 津南   | 李58202HK甲 | 李582       | 咸水沽供电服务中心    | 1000      | 210.8100 | 21.08%   | 0                  | 589.2          |
| 6278 | 津南   | 洋2508HK甲  | 洋25        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 124.0000 | 19.68%   | 0                  | 380.0          |
| 6279 | 津南   | 港1304HK甲  | 港13        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 187.2240 | 23.40%   | 0                  | 452.8          |
| 6280 | 津南   | 东2432     | 东24        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 94.1040  | 23.53%   | 0                  | 225.9          |
| 6281 | 津南   | 天5406HK   | 天54        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 70.6560  | 17.66%   | 0                  | 249.3          |
| 6282 | 津南   | 金99815HK  | 金998       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 134.5400 | 21.36%   | 0                  | 369.5          |
| 6283 | 津南   | 上83420HK甲 | 上834       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 165.0000 | 26.19%   | 0                  | 339.0          |
| 6284 | 津南   | 房2106HK乙  | 房21        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 141.2000 | 22.41%   | 0                  | 362.8          |
| 6285 | 津南   | 金99301HK  | 金993       | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 106.8320 | 21.37%   | 0                  | 293.2          |
| 6286 | 津南   | 48803HK甲  | 488        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 142.6800 | 17.84%   | 0                  | 497.3          |
| 6287 | 津南   | 49214HK   | 492        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 146.2080 | 23.21%   | 0                  | 357.8          |
| 6288 | 津南   | 洋5104HK乙  | 洋51        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 139.7280 | 17.47%   | 0                  | 500.3          |
| 6289 | 津南   | 95702HK乙  | 957        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 233.8000 | 46.76%   | 0                  | 166.2          |
| 6290 | 津南   | 李59917HK甲 | 李599       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 204.0800 | 32.39%   | 0                  | 299.9          |
| 6291 | 津南   | 房4111HK乙  | 房41        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 181.1200 | 36.22%   | 0                  | 218.9          |
| 6292 | 津南   | 李58203HK甲 | 李582       | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 173.7360 | 21.72%   | 0                  | 466.3          |
| 6293 | 津南   | 8211HK    | 82         | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 109.3080 | 27.33%   | 0                  | 210.7          |
| 6294 | 津南   | 上81203HK甲 | 上812       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 178.5800 | 28.35%   | 0                  | 325.4          |
| 6295 | 津南   | 辛3804HK乙  | 辛38        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 183.5200 | 29.13%   | 0                  | 320.5          |
| 6296 | 津南   | 天3102HK乙  | 天31        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 122.2400 | 19.40%   | 0                  | 381.8          |
| 6297 | 津南   | 49906HK   | 499        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 94.9440  | 15.07%   | 0                  | 409.1          |
| 6298 | 津南   | 66805HK甲  | 668        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 144.6600 | 22.96%   | 0                  | 359.3          |

| 序号   | 行政区域 | 台区名称      | 所属10千伏线路名称 | 管理单位（供电服务中心） | 额定容量（kVA） | 最大负荷（kW） | 最大负载率（%） | 台区最大负荷日后需预留容量（kVA） | 用电报装可开放容量（kVA） |
|------|------|-----------|------------|--------------|-----------|----------|----------|--------------------|----------------|
| 6299 | 津南   | 李58212HK甲 | 李582       | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 150.8880 | 18.86%   | 0                  | 489.1          |
| 6300 | 津南   | 8205      | 82         | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 94.7400  | 23.69%   | 0                  | 225.3          |
| 6301 | 津南   | 辛2607HK乙  | 辛26        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 63.7800  | 12.76%   | 0                  | 336.2          |
| 6302 | 津南   | 上83421HK甲 | 上834       | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 150.6480 | 18.83%   | 0                  | 489.4          |
| 6303 | 津南   | 天5203HK   | 天52        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 162.3600 | 25.77%   | 0                  | 341.6          |
| 6304 | 津南   | 95927HK   | 959        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 94.2000  | 14.95%   | 0                  | 409.8          |
| 6305 | 津南   | 上81507HK  | 上815       | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 129.9600 | 16.25%   | 0                  | 510.0          |
| 6306 | 津南   | 港1406HK乙  | 港14        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 197.8320 | 24.73%   | 0                  | 442.2          |
| 6307 | 津南   | 月3606HK乙  | 月36        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 98.8160  | 19.76%   | 0                  | 301.2          |
| 6308 | 津南   | 月4318HK   | 月43        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 68.4000  | 17.10%   | 0                  | 251.6          |
| 6309 | 津南   | 月1416HK   | 月14        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 106.5000 | 26.63%   | 0                  | 213.5          |
| 6310 | 津南   | 49506HK   | 495        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 141.2000 | 22.41%   | 0                  | 362.8          |
| 6311 | 津南   | 辛3516HK   | 辛35        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 142.5600 | 22.63%   | 0                  | 361.4          |
| 6312 | 津南   | 后1102HK   | 后11        | 咸水沽供电服务中心    | 1000      | 300.0900 | 30.01%   | 0                  | 499.9          |
| 6313 | 津南   | 微2202HK甲  | 微22        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 153.7920 | 19.22%   | 0                  | 486.2          |
| 6314 | 津南   | 辛2603HK甲  | 辛26        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 149.0880 | 18.64%   | 0                  | 490.9          |
| 6315 | 津南   | 微1505HK甲  | 微15        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 86.0200  | 17.20%   | 0                  | 314.0          |
| 6316 | 津南   | 上82214HK  | 上822       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 131.9200 | 20.94%   | 0                  | 372.1          |
| 6317 | 津南   | 集5913HK甲  | 集59        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 165.8800 | 26.33%   | 0                  | 338.1          |
| 6318 | 津南   | 上81003HK  | 上810       | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 57.8040  | 14.45%   | 0                  | 262.2          |
| 6319 | 津南   | 66423     | 664        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 120.5280 | 30.13%   | 0                  | 199.5          |
| 6320 | 津南   | 洋5123HK乙  | 洋51        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 84.6240  | 10.58%   | 0                  | 555.4          |
| 6321 | 津南   | 8202HK    | 82         | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 123.8240 | 24.76%   | 0                  | 276.2          |
| 6322 | 津南   | 景6310HK乙  | 景63        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 185.8560 | 23.23%   | 0                  | 454.1          |
| 6323 | 津南   | 房2315HK   | 房23        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 163.8480 | 20.48%   | 0                  | 476.2          |
| 6324 | 津南   | 金97104HK乙 | 金971       | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 161.0700 | 20.13%   | 0                  | 478.9          |
| 6325 | 津南   | 金99802HK乙 | 金998       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 159.8000 | 25.37%   | 0                  | 344.2          |
| 6326 | 津南   | 金97805HK  | 金978       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 141.5000 | 22.46%   | 0                  | 362.5          |
| 6327 | 津南   | 95918HK   | 959        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 137.2600 | 21.79%   | 0                  | 366.7          |
| 6328 | 津南   | 辛1405HK甲  | 辛14        | 咸水沽供电服务中心    | 1000      | 213.1200 | 21.31%   | 0                  | 586.9          |
| 6329 | 津南   | 房2306HK   | 房23        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 156.5040 | 19.56%   | 0                  | 483.5          |
| 6330 | 津南   | 天3510HK甲  | 天35        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 139.5800 | 22.16%   | 0                  | 364.4          |
| 6331 | 津南   | 8208HK    | 82         | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 160.0200 | 25.40%   | 0                  | 344.0          |
| 6332 | 津南   | 微3502HK乙  | 微35        | 咸水沽供电服务中心    | 1000      | 222.9360 | 22.29%   | 0                  | 577.1          |
| 6333 | 津南   | 房4405HK   | 房44        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 83.7480  | 20.94%   | 0                  | 236.3          |

| 序号   | 行政区域 | 台区名称      | 所属10千伏线路名称 | 管理单位（供电服务中心） | 额定容量（kVA） | 最大负荷（kW） | 最大负载率（%） | 台区最大负荷日后需预留容量（kVA） | 用电报装可开放容量（kVA） |
|------|------|-----------|------------|--------------|-----------|----------|----------|--------------------|----------------|
| 6334 | 津南   | 月1409HK   | 月14        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 129.2200 | 25.84%   | 0                  | 270.8          |
| 6335 | 津南   | 月4507HK   | 洋61        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 80.1720  | 20.04%   | 0                  | 239.8          |
| 6336 | 津南   | 上81906HK甲 | 上819       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 137.7400 | 21.86%   | 0                  | 366.3          |
| 6337 | 津南   | 上83311HK乙 | 上833       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 151.0800 | 23.98%   | 0                  | 352.9          |
| 6338 | 津南   | 49517HK   | 495        | 咸水沽供电服务中心    | 200       | 54.4000  | 27.20%   | 0                  | 105.6          |
| 6339 | 津南   | 天4205HK   | 天42        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 128.3000 | 32.08%   | 0                  | 191.7          |
| 6340 | 津南   | 东3003HK甲  | 东30        | 咸水沽供电服务中心    | 1000      | 173.2200 | 17.32%   | 0                  | 626.8          |
| 6341 | 津南   | 天4401HK乙  | 天44        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 87.8550  | 17.57%   | 0                  | 312.1          |
| 6342 | 津南   | 后3104HK乙  | 后31        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 176.8800 | 22.11%   | 0                  | 463.1          |
| 6343 | 津南   | 头6905HK乙  | 头69        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 137.9280 | 17.24%   | 0                  | 502.1          |
| 6344 | 津南   | 东3001HK乙  | 东30        | 咸水沽供电服务中心    | 1000      | 196.6800 | 19.67%   | 0                  | 603.3          |
| 6345 | 津南   | 上81106HK乙 | 上811       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 173.7000 | 27.57%   | 0                  | 330.3          |
| 6346 | 津南   | 翟85219HK  | 翟852       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 120.3800 | 19.11%   | 0                  | 383.6          |
| 6347 | 津南   | 景4306HK   | 景43        | 咸水沽供电服务中心    | 1000      | 215.5500 | 21.56%   | 0                  | 584.5          |
| 6348 | 津南   | 东2431     | 东24        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 97.0320  | 24.26%   | 0                  | 223.0          |
| 6349 | 津南   | 天3511HK乙  | 天35        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 107.5000 | 17.06%   | 0                  | 396.5          |
| 6350 | 津南   | 李59902HK乙 | 李599       | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 197.7120 | 24.71%   | 0                  | 442.3          |
| 6351 | 津南   | 微5307HK   | 微53        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 157.4200 | 31.48%   | 0                  | 242.6          |
| 6352 | 津南   | 上81907HK甲 | 上819       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 135.3000 | 21.48%   | 0                  | 368.7          |
| 6353 | 津南   | 上82204HK  | 上822       | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 135.1360 | 27.03%   | 0                  | 264.9          |
| 6354 | 津南   | 东2608HK乙  | 东26        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 146.5200 | 23.26%   | 0                  | 357.5          |
| 6355 | 津南   | 95925HK甲  | 959        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 198.5760 | 24.82%   | 0                  | 441.4          |
| 6356 | 津南   | 49305HK   | 493        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 179.4800 | 28.49%   | 0                  | 324.5          |
| 6357 | 津南   | 月2308HK甲  | 月23        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 142.0320 | 17.75%   | 0                  | 498.0          |
| 6358 | 津南   | 96502HK乙  | 965        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 111.5520 | 17.71%   | 0                  | 392.4          |
| 6359 | 津南   | 月3310HK甲  | 月33        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 248.4400 | 39.43%   | 0                  | 255.6          |
| 6360 | 津南   | 天5208HK甲  | 天52        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 205.0200 | 41.00%   | 0                  | 195.0          |
| 6361 | 津南   | 9411HK乙   | 94         | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 133.8000 | 26.76%   | 0                  | 266.2          |
| 6362 | 津南   | 微4207HK乙  | 微42        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 242.0160 | 38.42%   | 0                  | 262.0          |
| 6363 | 津南   | 上82310HK  | 上823       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 168.0800 | 26.68%   | 0                  | 335.9          |
| 6364 | 津南   | 官3403HK   | 官34        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 123.7000 | 24.74%   | 0                  | 276.3          |
| 6365 | 津南   | 95404HK乙  | 954        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 204.3800 | 32.44%   | 0                  | 299.6          |
| 6366 | 津南   | 49403HK   | 494        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 131.4800 | 20.87%   | 0                  | 372.5          |
| 6367 | 津南   | 微3306HK乙  | 微33        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 145.9680 | 23.17%   | 0                  | 358.0          |
| 6368 | 津南   | 金99504    | 金995       | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 121.1520 | 30.29%   | 0                  | 198.8          |

| 序号   | 行政区域 | 台区名称      | 所属10千伏线路名称 | 管理单位（供电服务中心） | 额定容量（kVA） | 最大负荷（kW） | 最大负载率（%） | 台区最大负荷日后需预留容量（kVA） | 用电报装可开放容量（kVA） |
|------|------|-----------|------------|--------------|-----------|----------|----------|--------------------|----------------|
| 6369 | 津南   | 上83203HK  | 上832       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 137.0000 | 21.75%   | 0                  | 367.0          |
| 6370 | 津南   | 天5202HK甲  | 天52        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 94.0200  | 14.92%   | 0                  | 410.0          |
| 6371 | 津南   | 上82107HK乙 | 上821       | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 179.1600 | 22.40%   | 0                  | 460.8          |
| 6372 | 津南   | 96307HK乙  | 963        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 149.8800 | 18.74%   | 0                  | 490.1          |
| 6373 | 津南   | 洋3203HK乙  | 洋32        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 151.4160 | 18.93%   | 0                  | 488.6          |
| 6374 | 津南   | 金98110HK乙 | 金981       | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 199.1520 | 24.89%   | 0                  | 440.8          |
| 6375 | 津南   | 金99101HK  | 金991       | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 106.0960 | 21.22%   | 0                  | 293.9          |
| 6376 | 津南   | 月3325HK甲  | 月33        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 194.0600 | 38.81%   | 0                  | 205.9          |
| 6377 | 津南   | 天4207HK   | 天42        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 103.6200 | 25.91%   | 0                  | 216.4          |
| 6378 | 津南   | 房2302HK   | 房23        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 155.0400 | 24.61%   | 0                  | 349.0          |
| 6379 | 津南   | 洋5306HK甲  | 洋53        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 156.0400 | 24.77%   | 0                  | 348.0          |
| 6380 | 津南   | 上82102HK  | 上821       | 咸水沽供电服务中心    | 315       | 81.1200  | 25.75%   | 0                  | 170.9          |
| 6381 | 津南   | 金98102HK乙 | 金981       | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 161.7120 | 20.21%   | 0                  | 478.3          |
| 6382 | 津南   | 上83507HK甲 | 上835       | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 147.5760 | 18.45%   | 0                  | 492.4          |
| 6383 | 津南   | 辛3508HK   | 辛35        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 102.2000 | 20.44%   | 0                  | 297.8          |
| 6384 | 津南   | 天4214HK甲  | 天42        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 178.4640 | 35.69%   | 0                  | 221.5          |
| 6385 | 津南   | 48803HK乙  | 488        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 127.0200 | 20.16%   | 0                  | 377.0          |
| 6386 | 津南   | 港1412HK乙  | 港14        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 159.1200 | 25.26%   | 0                  | 344.9          |
| 6387 | 津南   | 李59908HK甲 | 李599       | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 203.1600 | 25.40%   | 0                  | 436.8          |
| 6388 | 津南   | 房4406HK   | 房44        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 71.2200  | 17.81%   | 0                  | 248.8          |
| 6389 | 津南   | 上81007HK  | 上810       | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 112.9920 | 28.25%   | 0                  | 207.0          |
| 6390 | 津南   | 月2506HK   | 月25        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 89.0640  | 22.27%   | 0                  | 230.9          |
| 6391 | 津南   | 天3416HK乙  | 天34        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 161.6800 | 32.34%   | 0                  | 238.3          |
| 6392 | 津南   | 95406HK甲  | 954        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 173.9400 | 27.61%   | 0                  | 330.1          |
| 6393 | 津南   | 49103HK   | 491        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 138.9800 | 22.06%   | 0                  | 365.0          |
| 6394 | 津南   | 辛3701HK甲  | 辛37        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 134.9040 | 16.86%   | 0                  | 505.1          |
| 6395 | 津南   | 微5304HK   | 微53        | 咸水沽供电服务中心    | 315       | 62.7240  | 19.91%   | 0                  | 189.3          |
| 6396 | 津南   | 星2602HK   | 星26        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 160.7400 | 32.15%   | 0                  | 239.3          |
| 6397 | 津南   | 星2112HK   | 星21        | 咸水沽供电服务中心    | 1000      | 215.6400 | 21.56%   | 0                  | 584.4          |
| 6398 | 津南   | 洋3307HK甲  | 洋33        | 咸水沽供电服务中心    | 1000      | 206.8500 | 20.69%   | 0                  | 593.2          |
| 6399 | 津南   | 月3329HK   | 月33        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 161.1200 | 40.28%   | 0                  | 158.9          |
| 6400 | 津南   | 金98106HK  | 金981       | 咸水沽供电服务中心    | 1000      | 230.7300 | 23.07%   | 0                  | 569.3          |
| 6401 | 津南   | 96304HK乙  | 963        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 136.5200 | 21.67%   | 0                  | 367.5          |
| 6402 | 津南   | 翟85214HK甲 | 翟852       | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 88.3400  | 17.67%   | 0                  | 311.7          |
| 6403 | 津南   | 辛3812HK甲  | 辛38        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 149.4800 | 23.73%   | 0                  | 354.5          |

| 序号   | 行政区域 | 台区名称      | 所属10千伏线路名称 | 管理单位（供电服务中心） | 额定容量（kVA） | 最大负荷（kW） | 最大负载率（%） | 台区最大负荷日后需预留容量（kVA） | 用电报装可开放容量（kVA） |
|------|------|-----------|------------|--------------|-----------|----------|----------|--------------------|----------------|
| 6404 | 津南   | 头7601     | 头76        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 54.7300  | 13.68%   | 0                  | 265.3          |
| 6405 | 津南   | 上83313HK乙 | 上833       | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 104.6600 | 20.93%   | 0                  | 295.3          |
| 6406 | 津南   | 官3303HK甲  | 官33        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 237.5400 | 47.51%   | 0                  | 162.5          |
| 6407 | 津南   | 月4407HK甲  | 月44        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 235.9800 | 37.46%   | 0                  | 268.0          |
| 6408 | 津南   | 月1305HK   | 月13        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 122.3800 | 19.43%   | 0                  | 381.6          |
| 6409 | 津南   | 洋3613HK甲  | 洋36        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 113.0700 | 14.13%   | 0                  | 526.9          |
| 6410 | 津南   | 上83312HK乙 | 上833       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 144.3600 | 22.91%   | 0                  | 359.6          |
| 6411 | 津南   | 49505HK   | 495        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 141.0600 | 28.21%   | 0                  | 258.9          |
| 6412 | 津南   | 头6101     | 头61        | 咸水沽供电服务中心    | 315       | 100.5720 | 31.93%   | 0                  | 151.4          |
| 6413 | 津南   | 金99102HK  | 金991       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 132.3600 | 21.01%   | 0                  | 371.6          |
| 6414 | 津南   | 金97104HK甲 | 金971       | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 170.1900 | 21.27%   | 0                  | 469.8          |
| 6415 | 津南   | 上83422HK乙 | 上834       | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 138.3360 | 17.29%   | 0                  | 501.7          |
| 6416 | 津南   | 翟85405HK  | 翟854       | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 81.6720  | 20.42%   | 0                  | 238.3          |
| 6417 | 津南   | 官3513HK   | 官35        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 226.8480 | 36.01%   | 0                  | 277.2          |
| 6418 | 津南   | 月1201HK乙  | 月12        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 130.7800 | 20.76%   | 0                  | 373.2          |
| 6419 | 津南   | 48804HK   | 488        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 120.4320 | 24.09%   | 0                  | 279.6          |
| 6420 | 津南   | 月3328HK   | 月33        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 98.9800  | 24.75%   | 0                  | 221.0          |
| 6421 | 津南   | 微3307HK   | 微33        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 143.6880 | 22.81%   | 0                  | 360.3          |
| 6422 | 津南   | 上81915HK  | 上819       | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 171.3360 | 21.42%   | 0                  | 468.7          |
| 6423 | 津南   | 金99603HK  | 金996       | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 94.8600  | 18.97%   | 0                  | 305.1          |
| 6424 | 津南   | 上81705HK  | 上817       | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 138.9600 | 34.74%   | 0                  | 181.0          |
| 6425 | 津南   | 辛1701HK   | 辛17        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 154.3680 | 30.87%   | 0                  | 245.6          |
| 6426 | 津南   | 微1514HK   | 微15        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 167.5920 | 26.60%   | 0                  | 336.4          |
| 6427 | 津南   | 星1102HK   | 星11        | 咸水沽供电服务中心    | 1000      | 191.5800 | 19.16%   | 0                  | 608.4          |
| 6428 | 津南   | 洋3626     | 洋36        | 咸水沽供电服务中心    | 315       | 113.3160 | 35.97%   | 0                  | 138.7          |
| 6429 | 津南   | 星1101HK   | 星11        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 169.3000 | 26.87%   | 0                  | 334.7          |
| 6430 | 津南   | 金99602HK甲 | 金996       | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 144.0480 | 18.01%   | 0                  | 496.0          |
| 6431 | 津南   | 天4213HK   | 天42        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 93.8040  | 23.45%   | 0                  | 226.2          |
| 6432 | 津南   | 微2301HK甲  | 微23        | 咸水沽供电服务中心    | 1000      | 208.0200 | 20.80%   | 0                  | 592.0          |
| 6433 | 津南   | 月2613HK   | 月26        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 128.5600 | 25.71%   | 0                  | 271.4          |
| 6434 | 津南   | 96623HK   | 966        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 68.3520  | 17.09%   | 0                  | 251.6          |
| 6435 | 津南   | 金99611HK甲 | 金996       | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 179.5200 | 22.44%   | 0                  | 460.5          |
| 6436 | 津南   | 李59903HK甲 | 李599       | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 178.1040 | 22.26%   | 0                  | 461.9          |
| 6437 | 津南   | 8911HK    | 89         | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 162.9600 | 25.87%   | 0                  | 341.0          |
| 6438 | 津南   | 上83311HK甲 | 上833       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 130.7400 | 20.75%   | 0                  | 373.3          |

| 序号   | 行政区域 | 台区名称      | 所属10千伏线路名称 | 管理单位（供电服务中心） | 额定容量（kVA） | 最大负荷（kW） | 最大负载率（%） | 台区最大负荷日后需预留容量（kVA） | 用电报装可开放容量（kVA） |
|------|------|-----------|------------|--------------|-----------|----------|----------|--------------------|----------------|
| 6439 | 津南   | 洋6206HK   | 洋62        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 138.4200 | 34.61%   | 0                  | 181.6          |
| 6440 | 津南   | 李58202HK乙 | 李582       | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 168.8160 | 21.10%   | 0                  | 471.2          |
| 6441 | 津南   | 金99605HK甲 | 金996       | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 171.8160 | 21.48%   | 0                  | 468.2          |
| 6442 | 津南   | 金99811HK  | 金998       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 142.1200 | 22.56%   | 0                  | 361.9          |
| 6443 | 津南   | 金98101HK  | 金981       | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 154.0320 | 19.25%   | 0                  | 486.0          |
| 6444 | 津南   | 后3502HK甲  | 后35        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 193.8720 | 24.23%   | 0                  | 446.1          |
| 6445 | 津南   | 金97911HK  | 金979       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 140.3000 | 22.27%   | 0                  | 363.7          |
| 6446 | 津南   | 星2105HK   | 星21        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 148.8400 | 23.63%   | 0                  | 355.2          |
| 6447 | 津南   | 洋5122HK乙  | 洋51        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 108.2640 | 13.53%   | 0                  | 531.7          |
| 6448 | 津南   | 星2603HK   | 星26        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 171.1200 | 27.16%   | 0                  | 332.9          |
| 6449 | 津南   | 东2604HK甲  | 东26        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 213.0480 | 33.82%   | 0                  | 291.0          |
| 6450 | 津南   | 星2604HK   | 星26        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 95.6400  | 23.91%   | 0                  | 224.4          |
| 6451 | 津南   | 月2608HK   | 月26        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 145.0200 | 23.02%   | 0                  | 359.0          |
| 6452 | 津南   | 95623HK   | 956        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 109.1040 | 27.28%   | 0                  | 210.9          |
| 6453 | 津南   | 洋3624     | 洋36        | 咸水沽供电服务中心    | 315       | 97.2900  | 30.89%   | 0                  | 154.7          |
| 6454 | 津南   | 翟86604HK  | 翟866       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 159.0720 | 25.25%   | 0                  | 344.9          |
| 6455 | 津南   | 上81908HK乙 | 上819       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 139.0000 | 22.06%   | 0                  | 365.0          |
| 6456 | 津南   | 8712HK甲   | 87         | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 136.6560 | 17.08%   | 0                  | 503.3          |
| 6457 | 津南   | 房1403HK   | 房14        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 80.9040  | 20.23%   | 0                  | 239.1          |
| 6458 | 津南   | 港1302HK乙  | 港13        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 185.3520 | 23.17%   | 0                  | 454.6          |
| 6459 | 津南   | 房2304HK   | 房23        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 177.1040 | 35.42%   | 0                  | 222.9          |
| 6460 | 津南   | 天4602HK甲  | 天46        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 140.5440 | 17.57%   | 0                  | 499.5          |
| 6461 | 津南   | 头6904HK乙  | 头69        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 184.6080 | 23.08%   | 0                  | 455.4          |
| 6462 | 津南   | 微2303HK乙  | 微23        | 咸水沽供电服务中心    | 1000      | 216.5700 | 21.66%   | 0                  | 583.4          |
| 6463 | 津南   | 后3502HK乙  | 后35        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 240.4320 | 30.05%   | 0                  | 399.6          |
| 6464 | 津南   | 辛1609HK甲  | 辛16        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 160.0600 | 25.41%   | 0                  | 343.9          |
| 6465 | 津南   | 95912HK乙  | 959        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 147.9800 | 23.49%   | 0                  | 356.0          |
| 6466 | 津南   | 东2609HK甲  | 东26        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 189.4560 | 30.07%   | 0                  | 314.5          |
| 6467 | 津南   | 金99605HK乙 | 金996       | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 173.4720 | 21.68%   | 0                  | 466.5          |
| 6468 | 津南   | 上81802HK甲 | 上818       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 179.6400 | 28.51%   | 0                  | 324.4          |
| 6469 | 津南   | 洋4506HK甲  | 洋45        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 134.6240 | 26.92%   | 0                  | 265.4          |
| 6470 | 津南   | 微3301HK乙  | 微33        | 咸水沽供电服务中心    | 1000      | 208.3200 | 20.83%   | 0                  | 591.7          |
| 6471 | 津南   | 洋1307HK甲  | 洋13        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 111.1440 | 13.89%   | 0                  | 528.9          |
| 6472 | 津南   | 67211HK   | 672        | 咸水沽供电服务中心    | 1000      | 198.7200 | 19.87%   | 0                  | 601.3          |
| 6473 | 津南   | 95406HK乙  | 954        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 225.1400 | 35.74%   | 0                  | 278.9          |

| 序号   | 行政区域 | 台区名称      | 所属10千伏线路名称 | 管理单位（供电服务中心） | 额定容量（kVA） | 最大负荷（kW） | 最大负载率（%） | 台区最大负荷日后需预留容量（kVA） | 用电报装可开放容量（kVA） |
|------|------|-----------|------------|--------------|-----------|----------|----------|--------------------|----------------|
| 6474 | 津南   | 月3319HK   | 月33        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 174.6800 | 27.73%   | 0                  | 329.3          |
| 6475 | 津南   | 上81918HK甲 | 上819       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 179.6200 | 28.51%   | 0                  | 324.4          |
| 6476 | 津南   | 48809HK   | 488        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 165.9600 | 26.34%   | 0                  | 338.0          |
| 6477 | 津南   | 后3507HK   | 后35        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 107.3520 | 26.84%   | 0                  | 212.6          |
| 6478 | 津南   | 月1507HK甲  | 月15        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 208.7200 | 33.13%   | 0                  | 295.3          |
| 6479 | 津南   | 房3201HK乙  | 房32        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 160.9000 | 25.54%   | 0                  | 343.1          |
| 6480 | 津南   | 头6403HK甲  | 头64        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 197.1400 | 31.29%   | 0                  | 306.9          |
| 6481 | 津南   | 月2603HK甲  | 月26        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 139.6800 | 17.46%   | 0                  | 500.3          |
| 6482 | 津南   | 金99304HK乙 | 金993       | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 217.6800 | 27.21%   | 0                  | 422.3          |
| 6483 | 津南   | 上83307HK甲 | 上833       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 117.3600 | 18.63%   | 0                  | 386.6          |
| 6484 | 津南   | 上81501HK  | 上815       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 88.7600  | 14.09%   | 0                  | 415.2          |
| 6485 | 津南   | 95223HK乙  | 952        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 98.8800  | 15.70%   | 0                  | 405.1          |
| 6486 | 津南   | 洋3204HK乙  | 洋32        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 130.3680 | 16.30%   | 0                  | 509.6          |
| 6487 | 津南   | 微1301HK   | 微13        | 咸水沽供电服务中心    | 1000      | 207.1680 | 20.72%   | 0                  | 592.8          |
| 6488 | 津南   | 上81103HK甲 | 上811       | 咸水沽供电服务中心    | 1000      | 196.9200 | 19.69%   | 0                  | 603.1          |
| 6489 | 津南   | 月2206HK乙  | 月22        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 134.2560 | 16.78%   | 0                  | 505.7          |
| 6490 | 津南   | 洋3203HK甲  | 洋32        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 167.8080 | 20.98%   | 0                  | 472.2          |
| 6491 | 津南   | 后6504HK甲  | 后65        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 177.4600 | 35.49%   | 0                  | 222.5          |
| 6492 | 津南   | 东2316     | 东23        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 95.4360  | 23.86%   | 0                  | 224.6          |
| 6493 | 津南   | 洋6203HK乙  | 洋62        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 257.1120 | 32.14%   | 0                  | 382.9          |
| 6494 | 津南   | 上81110HK  | 上811       | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 153.4800 | 19.19%   | 0                  | 486.5          |
| 6495 | 津南   | 上83601HK甲 | 上836       | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 153.9600 | 19.25%   | 0                  | 486.0          |
| 6496 | 津南   | 后6507HK乙  | 后65        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 187.9440 | 23.49%   | 0                  | 452.1          |
| 6497 | 津南   | 微5305HK   | 微53        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 131.9200 | 20.94%   | 0                  | 372.1          |
| 6498 | 津南   | 66203     | 662        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 91.8540  | 22.96%   | 0                  | 228.1          |
| 6499 | 津南   | 后3407HK   | 后34        | 咸水沽供电服务中心    | 1000      | 211.1100 | 21.11%   | 0                  | 588.9          |
| 6500 | 津南   | 8901HK乙   | 89         | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 178.1760 | 22.27%   | 0                  | 461.8          |
| 6501 | 津南   | 49913HK   | 499        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 137.2000 | 21.78%   | 0                  | 366.8          |
| 6502 | 津南   | 辛3802HK甲  | 辛38        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 216.9840 | 27.12%   | 0                  | 423.0          |
| 6503 | 津南   | 翟85203HK  | 翟852       | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 76.1600  | 19.04%   | 0                  | 243.8          |
| 6504 | 津南   | 天4215HK乙  | 天42        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 217.1200 | 34.46%   | 0                  | 286.9          |
| 6505 | 津南   | 头6905HK甲  | 头69        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 178.9200 | 22.37%   | 0                  | 461.1          |
| 6506 | 津南   | 房1217HK乙  | 房12        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 166.0600 | 26.36%   | 0                  | 337.9          |
| 6507 | 津南   | 金97803HK  | 金978       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 145.3200 | 23.07%   | 0                  | 358.7          |
| 6508 | 津南   | 天3414HK甲  | 天34        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 96.1200  | 19.22%   | 0                  | 303.9          |

| 序号   | 行政区域 | 台区名称      | 所属10千伏线路名称 | 管理单位（供电服务中心） | 额定容量（kVA） | 最大负荷（kW） | 最大负载率（%） | 台区最大负荷日后需预留容量（kVA） | 用电报装可开放容量（kVA） |
|------|------|-----------|------------|--------------|-----------|----------|----------|--------------------|----------------|
| 6509 | 津南   | 上83105HK甲 | 上831       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 124.1600 | 19.71%   | 0                  | 379.8          |
| 6510 | 津南   | 66123     | 661        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 117.2880 | 29.32%   | 0                  | 202.7          |
| 6511 | 津南   | 洋5121HK   | 洋51        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 87.4080  | 21.85%   | 0                  | 232.6          |
| 6512 | 津南   | 上83315HK甲 | 上833       | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 149.7600 | 18.72%   | 0                  | 490.2          |
| 6513 | 津南   | 上81914HK乙 | 上819       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 102.2800 | 16.23%   | 0                  | 401.7          |
| 6514 | 津南   | 辛2608HK乙  | 辛26        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 166.6080 | 20.83%   | 0                  | 473.4          |
| 6515 | 津南   | 官3512HK   | 官35        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 164.8320 | 41.21%   | 0                  | 155.2          |
| 6516 | 津南   | 微5206HK   | 微52        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 189.1440 | 23.64%   | 0                  | 450.9          |
| 6517 | 津南   | 天5508HK   | 天55        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 101.5920 | 25.40%   | 0                  | 218.4          |
| 6518 | 津南   | 95916HK   | 959        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 93.1680  | 23.29%   | 0                  | 226.8          |
| 6519 | 津南   | 洋1310HK甲  | 洋13        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 164.0880 | 20.51%   | 0                  | 475.9          |
| 6520 | 津南   | 后1103HK乙  | 后11        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 174.2640 | 21.78%   | 0                  | 465.7          |
| 6521 | 津南   | 金99303HK甲 | 金993       | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 120.5920 | 24.12%   | 0                  | 279.4          |
| 6522 | 津南   | 景4311HK甲  | 景43        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 183.4320 | 22.93%   | 0                  | 456.6          |
| 6523 | 津南   | 金97513HK乙 | 金975       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 120.2200 | 19.08%   | 0                  | 383.8          |
| 6524 | 津南   | 上81703    | 上817       | 咸水沽供电服务中心    | 315       | 144.9240 | 46.01%   | 0                  | 107.1          |
| 6525 | 津南   | 洋3501HK乙  | 洋35        | 咸水沽供电服务中心    | 1000      | 253.4700 | 25.35%   | 0                  | 546.5          |
| 6526 | 津南   | 洋5607HK甲  | 洋56        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 109.3200 | 13.67%   | 0                  | 530.7          |
| 6527 | 津南   | 头6915HK   | 头69        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 75.7200  | 18.93%   | 0                  | 244.3          |
| 6528 | 津南   | 96411HK   | 964        | 咸水沽供电服务中心    | 1000      | 221.2800 | 22.13%   | 0                  | 578.7          |
| 6529 | 津南   | 洋1307HK乙  | 洋13        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 110.0880 | 13.76%   | 0                  | 529.9          |
| 6530 | 津南   | 微5204HK   | 微52        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 111.5200 | 17.70%   | 0                  | 392.5          |
| 6531 | 津南   | 95403HK甲  | 954        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 171.4800 | 27.22%   | 0                  | 332.5          |
| 6532 | 津南   | 66802HK   | 668        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 148.2400 | 23.53%   | 0                  | 355.8          |
| 6533 | 津南   | 48802HK   | 488        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 161.1000 | 25.57%   | 0                  | 342.9          |
| 6534 | 津南   | 月3606HK甲  | 月36        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 127.5360 | 25.51%   | 0                  | 272.5          |
| 6535 | 津南   | 49504     | 495        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 112.9680 | 28.24%   | 0                  | 207.0          |
| 6536 | 津南   | 95405HK乙  | 954        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 184.9440 | 23.12%   | 0                  | 455.1          |
| 6537 | 津南   | 微3311HK   | 微33        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 145.9920 | 23.17%   | 0                  | 358.0          |
| 6538 | 津南   | 微1511HK   | 微15        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 136.8240 | 27.36%   | 0                  | 263.2          |
| 6539 | 津南   | 微3104HK乙  | 微31        | 咸水沽供电服务中心    | 1000      | 214.5000 | 21.45%   | 0                  | 585.5          |
| 6540 | 津南   | 翟86202HK  | 翟862       | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 83.8680  | 20.97%   | 0                  | 236.1          |
| 6541 | 津南   | 月3402HK乙  | 月34        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 137.4240 | 17.18%   | 0                  | 502.6          |
| 6542 | 津南   | 集5801HK   | 集58        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 130.2720 | 26.05%   | 0                  | 269.7          |
| 6543 | 津南   | 微1106HK甲  | 微11        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 130.4160 | 20.70%   | 0                  | 373.6          |

| 序号   | 行政区域 | 台区名称      | 所属10千伏线路名称 | 管理单位（供电服务中心） | 额定容量（kVA） | 最大负荷（kW） | 最大负载率（%） | 台区最大负荷日后需预留容量（kVA） | 用电报装可开放容量（kVA） |
|------|------|-----------|------------|--------------|-----------|----------|----------|--------------------|----------------|
| 6544 | 津南   | 后3102HK   | 后31        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 192.7200 | 24.09%   | 0                  | 447.3          |
| 6545 | 津南   | 8910HK    | 89         | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 160.2800 | 25.44%   | 0                  | 343.7          |
| 6546 | 津南   | 上82205HK  | 上822       | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 124.2400 | 24.85%   | 0                  | 275.8          |
| 6547 | 津南   | 后3504HK   | 后35        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 175.0320 | 21.88%   | 0                  | 465.0          |
| 6548 | 津南   | 8914HK乙   | 89         | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 196.8240 | 24.60%   | 0                  | 443.2          |
| 6549 | 津南   | 洋5607HK乙  | 洋56        | 咸水沽供电服务中心    | 1000      | 252.3300 | 25.23%   | 0                  | 547.7          |
| 6550 | 津南   | 洋4605HK甲  | 洋46        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 206.8560 | 25.86%   | 0                  | 433.1          |
| 6551 | 津南   | 月2505HK   | 月25        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 126.2520 | 31.56%   | 0                  | 193.7          |
| 6552 | 津南   | 后1301HK甲  | 后13        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 162.3800 | 25.77%   | 0                  | 341.6          |
| 6553 | 津南   | 辛3603HK甲  | 辛36        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 190.1000 | 30.17%   | 0                  | 313.9          |
| 6554 | 津南   | 95912HK甲  | 959        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 126.7400 | 20.12%   | 0                  | 377.3          |
| 6555 | 津南   | 上81708HK乙 | 上817       | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 107.8650 | 21.57%   | 0                  | 292.1          |
| 6556 | 津南   | 景1209HK乙  | 景12        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 173.4080 | 34.68%   | 0                  | 226.6          |
| 6557 | 津南   | 上81705    | 上817       | 咸水沽供电服务中心    | 160       | 99.1560  | 61.97%   | 0                  | 28.8           |
| 6558 | 津南   | 洋1601HK   | 洋16        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 186.7440 | 23.34%   | 0                  | 453.3          |
| 6559 | 津南   | 微2302HK甲  | 微23        | 咸水沽供电服务中心    | 1000      | 218.3100 | 21.83%   | 0                  | 581.7          |
| 6560 | 津南   | 官3502HK甲  | 官35        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 140.2800 | 28.06%   | 0                  | 259.7          |
| 6561 | 津南   | 48805HK   | 488        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 133.1840 | 26.64%   | 0                  | 266.8          |
| 6562 | 津南   | 月1506HK   | 月15        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 151.0400 | 23.97%   | 0                  | 353.0          |
| 6563 | 津南   | 辛2601HK   | 辛26        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 110.8800 | 17.60%   | 0                  | 393.1          |
| 6564 | 津南   | 月3106HK乙  | 月31        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 159.0000 | 25.24%   | 0                  | 345.0          |
| 6565 | 津南   | 上81821HK甲 | 上818       | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 167.1840 | 20.90%   | 0                  | 472.8          |
| 6566 | 津南   | 天2203HK   | 天22        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 92.9280  | 23.23%   | 0                  | 227.1          |
| 6567 | 津南   | 上81822HK  | 上818       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 155.8600 | 24.74%   | 0                  | 348.1          |
| 6568 | 津南   | 8712HK乙   | 87         | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 185.6400 | 23.21%   | 0                  | 454.4          |
| 6569 | 津南   | 房3302HK乙  | 房33        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 169.2480 | 21.16%   | 0                  | 470.8          |
| 6570 | 津南   | 金99304HK甲 | 金993       | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 155.9700 | 19.50%   | 0                  | 484.0          |
| 6571 | 津南   | 东2603HK甲  | 东26        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 163.5120 | 20.44%   | 0                  | 476.5          |
| 6572 | 津南   | 上82207HK甲 | 上822       | 咸水沽供电服务中心    | 1000      | 174.5280 | 17.45%   | 0                  | 625.5          |
| 6573 | 津南   | 辛3811HK乙  | 辛38        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 163.6600 | 25.98%   | 0                  | 340.3          |
| 6574 | 津南   | 月2101HK甲  | 月21        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 130.2000 | 20.67%   | 0                  | 373.8          |
| 6575 | 津南   | 头6903HK   | 头69        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 183.5040 | 22.94%   | 0                  | 456.5          |
| 6576 | 津南   | 49504HK   | 495        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 140.0400 | 22.23%   | 0                  | 364.0          |
| 6577 | 津南   | 房1218HK乙  | 房12        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 148.7040 | 29.74%   | 0                  | 251.3          |
| 6578 | 津南   | 翟85409HK甲 | 翟854       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 127.7600 | 20.28%   | 0                  | 376.2          |

| 序号   | 行政区域 | 台区名称      | 所属10千伏线路名称 | 管理单位（供电服务中心） | 额定容量（kVA） | 最大负荷（kW） | 最大负载率（%） | 台区最大负荷日后需预留容量（kVA） | 用电报装可开放容量（kVA） |
|------|------|-----------|------------|--------------|-----------|----------|----------|--------------------|----------------|
| 6579 | 津南   | 上8231HK   | 上823       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 158.9000 | 25.22%   | 0                  | 345.1          |
| 6580 | 津南   | 微2310HK甲  | 微23        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 147.3840 | 23.39%   | 0                  | 356.6          |
| 6581 | 津南   | 景1309HK   | 景13        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 100.4400 | 25.11%   | 0                  | 219.6          |
| 6582 | 津南   | 辛3608HK乙  | 辛36        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 176.7600 | 28.06%   | 0                  | 327.2          |
| 6583 | 津南   | 辛3809HK甲  | 辛38        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 228.0480 | 36.20%   | 0                  | 276.0          |
| 6584 | 津南   | 67206HK   | 672        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 135.3400 | 27.07%   | 0                  | 264.7          |
| 6585 | 津南   | 房2403HK甲  | 房24        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 173.7360 | 21.72%   | 0                  | 466.3          |
| 6586 | 津南   | 头7601HK乙  | 头76        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 185.1360 | 23.14%   | 0                  | 454.9          |
| 6587 | 津南   | 头6704HK乙  | 头67        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 194.3760 | 24.30%   | 0                  | 445.6          |
| 6588 | 津南   | 金99604HK乙 | 金996       | 咸水沽供电服务中心    | 1000      | 170.5800 | 17.06%   | 0                  | 629.4          |
| 6589 | 津南   | 金99809HK  | 金998       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 148.2200 | 23.53%   | 0                  | 355.8          |
| 6590 | 津南   | 月1604HK   | 月16        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 157.7760 | 31.56%   | 0                  | 242.2          |
| 6591 | 津南   | 集5903HK   | 集59        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 173.7000 | 27.57%   | 0                  | 330.3          |
| 6592 | 津南   | 金98105HK  | 金981       | 咸水沽供电服务中心    | 1000      | 211.8900 | 21.19%   | 0                  | 588.1          |
| 6593 | 津南   | 金97201HK  | 金972       | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 139.9400 | 27.99%   | 0                  | 260.1          |
| 6594 | 津南   | 48816HK甲  | 488        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 114.2160 | 14.28%   | 0                  | 525.8          |
| 6595 | 津南   | 上83114HK甲 | 上831       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 131.7840 | 20.92%   | 0                  | 372.2          |
| 6596 | 津南   | 上83313HK甲 | 上833       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 148.2480 | 23.53%   | 0                  | 355.8          |
| 6597 | 津南   | 李59506    | 李595       | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 114.7080 | 28.68%   | 0                  | 205.3          |
| 6598 | 津南   | 后1401HK   | 后14        | 咸水沽供电服务中心    | 1000      | 194.1600 | 19.42%   | 0                  | 605.8          |
| 6599 | 津南   | 48701HK甲  | 487        | 咸水沽供电服务中心    | 1000      | 196.7100 | 19.67%   | 0                  | 603.3          |
| 6600 | 津南   | 港1401HK乙  | 港14        | 咸水沽供电服务中心    | 1000      | 264.9900 | 26.50%   | 0                  | 535.0          |
| 6601 | 津南   | 天4404HK甲  | 天44        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 74.4150  | 14.88%   | 0                  | 325.6          |
| 6602 | 津南   | 后6507HK甲  | 后65        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 198.2880 | 24.79%   | 0                  | 441.7          |
| 6603 | 津南   | 金97804HK甲 | 金978       | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 168.1440 | 21.02%   | 0                  | 471.9          |
| 6604 | 津南   | 头6901HK乙  | 头69        | 咸水沽供电服务中心    | 1000      | 194.0100 | 19.40%   | 0                  | 606.0          |
| 6605 | 津南   | 上81601HK乙 | 上816       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 164.5000 | 26.11%   | 0                  | 339.5          |
| 6606 | 津南   | 月1501HK甲  | 月15        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 242.5200 | 38.50%   | 0                  | 261.5          |
| 6607 | 津南   | 星2106HK   | 星21        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 174.3000 | 34.86%   | 0                  | 225.7          |
| 6608 | 津南   | 上83315HK乙 | 上833       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 137.8200 | 21.88%   | 0                  | 366.2          |
| 6609 | 津南   | 洋5106HK甲  | 洋51        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 147.2800 | 23.38%   | 0                  | 356.7          |
| 6610 | 津南   | 辛1602HK乙  | 辛16        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 153.2400 | 24.32%   | 0                  | 350.8          |
| 6611 | 津南   | 房3120HK甲  | 房31        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 172.0800 | 27.31%   | 0                  | 331.9          |
| 6612 | 津南   | 上82108HK  | 上821       | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 153.6720 | 19.21%   | 0                  | 486.3          |
| 6613 | 津南   | 星1103HK   | 星11        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 168.4080 | 26.73%   | 0                  | 335.6          |

| 序号   | 行政区域 | 台区名称      | 所属10千伏线路名称 | 管理单位（供电服务中心） | 额定容量（kVA） | 最大负荷（kW） | 最大负载率（%） | 台区最大负荷日后需预留容量（kVA） | 用电报装可开放容量（kVA） |
|------|------|-----------|------------|--------------|-----------|----------|----------|--------------------|----------------|
| 6614 | 津南   | 头7602HK乙  | 头76        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 193.0320 | 24.13%   | 0                  | 447.0          |
| 6615 | 津南   | 8501HK甲   | 85         | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 189.1440 | 23.64%   | 0                  | 450.9          |
| 6616 | 津南   | 辛1603HK乙  | 辛16        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 129.1050 | 25.82%   | 0                  | 270.9          |
| 6617 | 津南   | 微4208HK乙  | 微42        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 133.9200 | 21.26%   | 0                  | 370.1          |
| 6618 | 津南   | 月3326HK   | 月33        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 200.6000 | 31.84%   | 0                  | 303.4          |
| 6619 | 津南   | 集5409HK甲  | 集54        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 157.5600 | 25.01%   | 0                  | 346.4          |
| 6620 | 津南   | 天4401HK甲  | 天44        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 110.5800 | 22.12%   | 0                  | 289.4          |
| 6621 | 津南   | 辛2804HK   | 辛28        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 169.2960 | 21.16%   | 0                  | 470.7          |
| 6622 | 津南   | 集5910HK   | 集59        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 139.2480 | 22.10%   | 0                  | 364.8          |
| 6623 | 津南   | 96504HK甲  | 965        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 162.1920 | 25.74%   | 0                  | 341.8          |
| 6624 | 津南   | 49301HK甲  | 493        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 118.4400 | 18.80%   | 0                  | 385.6          |
| 6625 | 津南   | 房1301HK乙  | 房13        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 212.3760 | 26.55%   | 0                  | 427.6          |
| 6626 | 津南   | 集6201HK   | 集62        | 咸水沽供电服务中心    | 1000      | 149.3400 | 14.93%   | 0                  | 650.7          |
| 6627 | 津南   | 49501HK   | 495        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 120.1800 | 19.08%   | 0                  | 383.8          |
| 6628 | 津南   | 金97802HK  | 金978       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 159.1400 | 25.26%   | 0                  | 344.9          |
| 6629 | 津南   | 95806     | 958        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 110.9160 | 27.73%   | 0                  | 209.1          |
| 6630 | 津南   | 96203HK甲  | 962        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 169.8720 | 26.96%   | 0                  | 334.1          |
| 6631 | 津南   | 月4404HK甲  | 月44        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 132.2800 | 21.00%   | 0                  | 371.7          |
| 6632 | 津南   | 洋5122HK甲  | 洋51        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 147.2160 | 18.40%   | 0                  | 492.8          |
| 6633 | 津南   | 李58206HK甲 | 李582       | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 172.5600 | 21.57%   | 0                  | 467.4          |
| 6634 | 津南   | 8209      | 82         | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 125.6640 | 31.42%   | 0                  | 194.3          |
| 6635 | 津南   | 辛3814HK   | 辛38        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 156.3400 | 24.82%   | 0                  | 347.7          |
| 6636 | 津南   | 月2607HK   | 月26        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 133.3760 | 26.68%   | 0                  | 266.6          |
| 6637 | 津南   | 后1305HK   | 后13        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 176.5600 | 35.31%   | 0                  | 223.4          |
| 6638 | 津南   | 上81102HK甲 | 上811       | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 98.0640  | 12.26%   | 0                  | 541.9          |
| 6639 | 津南   | 港3606HK甲  | 港36        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 193.0080 | 30.64%   | 0                  | 311.0          |
| 6640 | 津南   | 微6102HK   | 微61        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 103.3000 | 25.83%   | 0                  | 216.7          |
| 6641 | 津南   | 金97503HK甲 | 金975       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 228.4200 | 36.26%   | 0                  | 275.6          |
| 6642 | 津南   | 49907HK   | 499        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 162.2000 | 25.75%   | 0                  | 341.8          |
| 6643 | 津南   | 上81514HK乙 | 上815       | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 183.8800 | 36.78%   | 0                  | 216.1          |
| 6644 | 津南   | 房1305HK甲  | 房13        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 136.4600 | 21.66%   | 0                  | 367.5          |
| 6645 | 津南   | 上82111HK乙 | 上821       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 163.8720 | 26.01%   | 0                  | 340.1          |
| 6646 | 津南   | 港1406HK甲  | 港14        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 208.7760 | 26.10%   | 0                  | 431.2          |
| 6647 | 津南   | 8715      | 87         | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 99.3840  | 24.85%   | 0                  | 220.6          |
| 6648 | 津南   | 金99702HK  | 金997       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 130.9200 | 20.78%   | 0                  | 373.1          |

| 序号   | 行政区域 | 台区名称      | 所属10千伏线路名称 | 管理单位（供电服务中心） | 额定容量（kVA） | 最大负荷（kW） | 最大负载率（%） | 台区最大负荷日后需预留容量（kVA） | 用电报装可开放容量（kVA） |
|------|------|-----------|------------|--------------|-----------|----------|----------|--------------------|----------------|
| 6649 | 津南   | 景6601HK乙  | 景66        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 151.4560 | 30.29%   | 0                  | 248.5          |
| 6650 | 津南   | 95217HK   | 952        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 117.6480 | 18.67%   | 0                  | 386.4          |
| 6651 | 津南   | 金97806HK  | 金978       | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 92.2000  | 23.05%   | 0                  | 227.8          |
| 6652 | 津南   | 微3501HK乙  | 微35        | 咸水沽供电服务中心    | 1000      | 277.1700 | 27.72%   | 0                  | 522.8          |
| 6653 | 津南   | 月2601HK乙  | 月26        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 157.1040 | 19.64%   | 0                  | 482.9          |
| 6654 | 津南   | 李59503    | 李595       | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 116.5800 | 29.15%   | 0                  | 203.4          |
| 6655 | 津南   | 辛3808HK乙  | 辛38        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 171.0960 | 27.16%   | 0                  | 332.9          |
| 6656 | 津南   | 辛1402HK乙  | 辛14        | 咸水沽供电服务中心    | 1000      | 265.9800 | 26.60%   | 0                  | 534.0          |
| 6657 | 津南   | 洋3205HK   | 洋32        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 75.1920  | 18.80%   | 0                  | 244.8          |
| 6658 | 津南   | 后6602HK甲  | 后66        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 156.4000 | 24.83%   | 0                  | 347.6          |
| 6659 | 津南   | 洋1602     | 洋16        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 200.8600 | 50.22%   | 0                  | 119.1          |
| 6660 | 津南   | 天3204HK   | 天32        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 73.3080  | 18.33%   | 0                  | 246.7          |
| 6661 | 津南   | 95705HK甲  | 957        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 144.2200 | 22.89%   | 0                  | 359.8          |
| 6662 | 津南   | 辛3803HK甲  | 辛38        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 196.8960 | 24.61%   | 0                  | 443.1          |
| 6663 | 津南   | 后3401HK乙  | 后34        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 197.9520 | 24.74%   | 0                  | 442.0          |
| 6664 | 津南   | 天5405HK   | 天54        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 99.8040  | 24.95%   | 0                  | 220.2          |
| 6665 | 津南   | 天4208HK   | 天42        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 186.6600 | 46.67%   | 0                  | 133.3          |
| 6666 | 津南   | 星2108HK乙  | 星21        | 咸水沽供电服务中心    | 1000      | 233.0100 | 23.30%   | 0                  | 567.0          |
| 6667 | 津南   | 星2111HK   | 星21        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 161.6400 | 20.21%   | 0                  | 478.4          |
| 6668 | 津南   | 金99805HK  | 金998       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 164.5000 | 26.11%   | 0                  | 339.5          |
| 6669 | 津南   | 后6505HK   | 后65        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 108.7920 | 27.20%   | 0                  | 211.2          |
| 6670 | 津南   | 微5110HK   | 微51        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 129.5400 | 25.91%   | 0                  | 270.5          |
| 6671 | 津南   | 头6901HK甲  | 头69        | 咸水沽供电服务中心    | 1000      | 196.7700 | 19.68%   | 0                  | 603.2          |
| 6672 | 津南   | 翟85205HK  | 翟852       | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 110.1600 | 27.54%   | 0                  | 209.8          |
| 6673 | 津南   | 上81109HK  | 上811       | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 84.9120  | 16.98%   | 0                  | 315.1          |
| 6674 | 津南   | 微3308HK   | 微33        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 109.1800 | 21.84%   | 0                  | 290.8          |
| 6675 | 津南   | 天5207HK甲  | 天52        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 163.8000 | 32.76%   | 0                  | 236.2          |
| 6676 | 津南   | 月4408HK甲  | 月44        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 212.0200 | 33.65%   | 0                  | 292.0          |
| 6677 | 津南   | 洋3505HK甲  | 洋35        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 198.8640 | 24.86%   | 0                  | 441.1          |
| 6678 | 津南   | 后3101HK甲  | 后31        | 咸水沽供电服务中心    | 1000      | 222.4200 | 22.24%   | 0                  | 577.6          |
| 6679 | 津南   | 港3502HK   | 港35        | 咸水沽供电服务中心    | 1000      | 215.1000 | 21.51%   | 0                  | 584.9          |
| 6680 | 津南   | 景4402     | 景44        | 咸水沽供电服务中心    | 315       | 125.1120 | 39.72%   | 0                  | 126.9          |
| 6681 | 津南   | 翟85208HK甲 | 翟852       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 130.4400 | 20.70%   | 0                  | 373.6          |
| 6682 | 津南   | 景5505HK   | 景55        | 咸水沽供电服务中心    | 250       | 76.8320  | 30.73%   | 0                  | 123.2          |
| 6683 | 津南   | 上81610HK乙 | 上816       | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 218.4800 | 43.70%   | 0                  | 181.5          |

| 序号   | 行政区域 | 台区名称      | 所属10千伏线路名称 | 管理单位（供电服务中心） | 额定容量（kVA） | 最大负荷（kW） | 最大负载率（%） | 台区最大负荷日后需预留容量（kVA） | 用电报装可开放容量（kVA） |
|------|------|-----------|------------|--------------|-----------|----------|----------|--------------------|----------------|
| 6684 | 津南   | 月4506HK   | 洋61        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 103.0560 | 25.76%   | 0                  | 216.9          |
| 6685 | 津南   | 后1302HK   | 后13        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 148.2200 | 23.53%   | 0                  | 355.8          |
| 6686 | 津南   | 头7601HK甲  | 头76        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 160.6800 | 20.09%   | 0                  | 479.3          |
| 6687 | 津南   | 上82226HK  | 上822       | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 147.6160 | 29.52%   | 0                  | 252.4          |
| 6688 | 津南   | 67201HK   | 672        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 147.6480 | 23.44%   | 0                  | 356.4          |
| 6689 | 津南   | 集7201HK   | 集72        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 156.8400 | 24.90%   | 0                  | 347.2          |
| 6690 | 津南   | 辛3806HK甲  | 辛38        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 210.3840 | 33.39%   | 0                  | 293.6          |
| 6691 | 津南   | 8111HK甲   | 81         | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 137.5400 | 21.83%   | 0                  | 366.5          |
| 6692 | 津南   | 月3327HK   | 月33        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 144.0200 | 22.86%   | 0                  | 360.0          |
| 6693 | 津南   | 房3302HK甲  | 房33        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 155.3040 | 19.41%   | 0                  | 484.7          |
| 6694 | 津南   | 上82221HK乙 | 上822       | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 157.9680 | 19.75%   | 0                  | 482.0          |
| 6695 | 津南   | 东2610HK   | 东26        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 159.5040 | 25.32%   | 0                  | 344.5          |
| 6696 | 津南   | 9410HK乙   | 94         | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 149.5200 | 23.73%   | 0                  | 354.5          |
| 6697 | 津南   | 景5506HK   | 景55        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 75.6480  | 18.91%   | 0                  | 244.4          |
| 6698 | 津南   | 月4505HK   | 洋61        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 106.9080 | 26.73%   | 0                  | 213.1          |
| 6699 | 津南   | 月4309HK甲  | 月43        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 116.6700 | 23.33%   | 0                  | 283.3          |
| 6700 | 津南   | 月4307HK   | 月43        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 79.4400  | 19.86%   | 0                  | 240.6          |
| 6701 | 津南   | 翟85216HK  | 翟852       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 104.9600 | 16.66%   | 0                  | 399.0          |
| 6702 | 津南   | 东2606HK乙  | 东26        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 172.7040 | 27.41%   | 0                  | 331.3          |
| 6703 | 津南   | 天3415HK乙  | 天34        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 142.6000 | 28.52%   | 0                  | 257.4          |
| 6704 | 津南   | 8904HK甲   | 89         | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 160.2200 | 25.43%   | 0                  | 343.8          |
| 6705 | 津南   | 上83310HK乙 | 上833       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 173.4400 | 27.53%   | 0                  | 330.6          |
| 6706 | 津南   | 辛1405HK乙  | 辛14        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 229.5120 | 28.69%   | 0                  | 410.5          |
| 6707 | 津南   | 头7102HK甲  | 头71        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 89.7720  | 22.44%   | 0                  | 230.2          |
| 6708 | 津南   | 后4201HK甲  | 后42        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 151.6160 | 30.32%   | 0                  | 248.4          |
| 6709 | 津南   | 天3404HK   | 天34        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 109.3320 | 27.33%   | 0                  | 210.7          |
| 6710 | 津南   | 96806HK   | 968        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 68.3520  | 17.09%   | 0                  | 251.6          |
| 6711 | 津南   | 景5102HK乙  | 景51        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 159.7600 | 31.95%   | 0                  | 240.2          |
| 6712 | 津南   | 微1208HK乙  | 微12        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 176.5600 | 28.03%   | 0                  | 327.4          |
| 6713 | 津南   | 上83303HK乙 | 上833       | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 167.2960 | 33.46%   | 0                  | 232.7          |
| 6714 | 津南   | 洋3613HK乙  | 洋36        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 168.9300 | 21.12%   | 0                  | 471.1          |
| 6715 | 津南   | 96202HK甲  | 962        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 193.9680 | 30.79%   | 0                  | 310.0          |
| 6716 | 津南   | 洋5608HK乙  | 洋56        | 咸水沽供电服务中心    | 1000      | 214.9800 | 21.50%   | 0                  | 585.0          |
| 6717 | 津南   | 洋3201HK甲  | 洋32        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 154.3600 | 24.50%   | 0                  | 349.6          |
| 6718 | 津南   | 96601HK   | 966        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 92.4960  | 14.68%   | 0                  | 411.5          |

| 序号   | 行政区域 | 台区名称      | 所属10千伏线路名称 | 管理单位（供电服务中心） | 额定容量（kVA） | 最大负荷（kW） | 最大负载率（%） | 台区最大负荷日后需预留容量（kVA） | 用电报装可开放容量（kVA） |
|------|------|-----------|------------|--------------|-----------|----------|----------|--------------------|----------------|
| 6719 | 津南   | 8703      | 87         | 咸水沽供电服务中心    | 315       | 168.9000 | 53.62%   | 0                  | 83.1           |
| 6720 | 津南   | 微5202HK   | 微52        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 129.7000 | 20.59%   | 0                  | 374.3          |
| 6721 | 津南   | 洋3204HK甲  | 洋32        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 196.5600 | 24.57%   | 0                  | 443.4          |
| 6722 | 津南   | 金97801HK  | 金978       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 146.1800 | 23.20%   | 0                  | 357.8          |
| 6723 | 津南   | 洋3412HK乙  | 洋34        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 124.5120 | 15.56%   | 0                  | 515.5          |
| 6724 | 津南   | 上83115HK乙 | 上831       | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 120.5800 | 24.12%   | 0                  | 279.4          |
| 6725 | 津南   | 后3412HK甲  | 后34        | 咸水沽供电服务中心    | 1000      | 229.5900 | 22.96%   | 0                  | 570.4          |
| 6726 | 津南   | 月3401HK甲  | 月34        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 198.3600 | 24.80%   | 0                  | 441.6          |
| 6727 | 津南   | 港3604HK乙  | 港36        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 125.2400 | 25.05%   | 0                  | 274.8          |
| 6728 | 津南   | 房2105HK   | 房21        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 150.3000 | 23.86%   | 0                  | 353.7          |
| 6729 | 津南   | 翟85217HK  | 翟852       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 145.1400 | 23.04%   | 0                  | 358.9          |
| 6730 | 津南   | 月1202     | 月12        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 183.3360 | 45.83%   | 0                  | 136.7          |
| 6731 | 津南   | 李59904HK乙 | 李599       | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 186.0720 | 23.26%   | 0                  | 453.9          |
| 6732 | 津南   | 洋5322HK   | 洋53        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 226.3200 | 35.92%   | 0                  | 277.7          |
| 6733 | 津南   | 辛3602HK甲  | 辛36        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 143.0600 | 22.71%   | 0                  | 360.9          |
| 6734 | 津南   | 头6105HK甲  | 头61        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 163.8800 | 26.01%   | 0                  | 340.1          |
| 6735 | 津南   | 翟85215HK甲 | 翟852       | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 154.6000 | 30.92%   | 0                  | 245.4          |
| 6736 | 津南   | 上81103HK乙 | 上811       | 咸水沽供电服务中心    | 1000      | 200.3700 | 20.04%   | 0                  | 599.6          |
| 6737 | 津南   | 月2507HK   | 月25        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 88.1760  | 22.04%   | 0                  | 231.8          |
| 6738 | 津南   | 洋3410HK甲  | 洋34        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 137.9040 | 17.24%   | 0                  | 502.1          |
| 6739 | 津南   | 辛2605HK甲  | 辛26        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 214.8000 | 26.85%   | 0                  | 425.2          |
| 6740 | 津南   | 星2601HK   | 星26        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 142.9600 | 28.59%   | 0                  | 257.0          |
| 6741 | 津南   | 8501HK乙   | 85         | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 169.7760 | 26.95%   | 0                  | 334.2          |
| 6742 | 津南   | 月1507HK乙  | 月15        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 151.1800 | 24.00%   | 0                  | 352.8          |
| 6743 | 津南   | 微1513HK   | 微15        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 179.3760 | 28.47%   | 0                  | 324.6          |
| 6744 | 津南   | 月2207HK乙  | 月22        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 188.4480 | 23.56%   | 0                  | 451.6          |
| 6745 | 津南   | 天3414HK乙  | 天34        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 121.4800 | 24.30%   | 0                  | 278.5          |
| 6746 | 津南   | 上83113HK乙 | 上831       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 198.6240 | 31.53%   | 0                  | 305.4          |
| 6747 | 津南   | 后1307HK乙  | 后13        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 206.2800 | 32.74%   | 0                  | 297.7          |
| 6748 | 津南   | 房2104HK乙  | 房21        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 147.3400 | 29.47%   | 0                  | 252.7          |
| 6749 | 津南   | 微3303HK甲  | 微33        | 咸水沽供电服务中心    | 1000      | 192.9900 | 19.30%   | 0                  | 607.0          |
| 6750 | 津南   | 金98104HK甲 | 金981       | 咸水沽供电服务中心    | 1000      | 233.8500 | 23.39%   | 0                  | 566.2          |
| 6751 | 津南   | 景1301HK乙  | 景13        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 197.1600 | 24.65%   | 0                  | 442.8          |
| 6752 | 津南   | 上81911HK甲 | 上819       | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 182.5920 | 22.82%   | 0                  | 457.4          |
| 6753 | 津南   | 辛3509HK乙  | 辛35        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 141.2000 | 28.24%   | 0                  | 258.8          |

| 序号   | 行政区域 | 台区名称      | 所属10千伏线路名称 | 管理单位（供电服务中心） | 额定容量（kVA） | 最大负荷（kW） | 最大负载率（%） | 台区最大负荷日后需预留容量（kVA） | 用电报装可开放容量（kVA） |
|------|------|-----------|------------|--------------|-----------|----------|----------|--------------------|----------------|
| 6754 | 津南   | 东2601HK甲  | 东26        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 152.1280 | 30.43%   | 0                  | 247.9          |
| 6755 | 津南   | 景1214HK   | 景12        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 215.1600 | 34.15%   | 0                  | 288.8          |
| 6756 | 津南   | 景5605HK甲  | 景56        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 161.5000 | 25.63%   | 0                  | 342.5          |
| 6757 | 津南   | 96618HK   | 966        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 72.8760  | 18.22%   | 0                  | 247.1          |
| 6758 | 津南   | 洋3220HK甲  | 洋32        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 173.5800 | 27.55%   | 0                  | 330.4          |
| 6759 | 津南   | 集5411HK甲  | 集54        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 171.4560 | 27.22%   | 0                  | 332.5          |
| 6760 | 津南   | 翟85213HK  | 翟852       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 191.3280 | 30.37%   | 0                  | 312.7          |
| 6761 | 津南   | 房2308     | 房23        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 144.7440 | 36.19%   | 0                  | 175.3          |
| 6762 | 津南   | 月4515HK甲  | 洋61        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 110.7400 | 17.58%   | 0                  | 393.3          |
| 6763 | 津南   | 金99704HK  | 金997       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 112.8000 | 17.90%   | 0                  | 391.2          |
| 6764 | 津南   | 95218HK   | 952        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 89.8400  | 17.97%   | 0                  | 310.2          |
| 6765 | 津南   | 金99808HK  | 金998       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 160.0400 | 25.40%   | 0                  | 344.0          |
| 6766 | 津南   | 上83104HK甲 | 上831       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 123.4600 | 19.60%   | 0                  | 380.5          |
| 6767 | 津南   | 上83206HK  | 上832       | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 144.4480 | 28.89%   | 0                  | 255.6          |
| 6768 | 津南   | 辛3805HK乙  | 辛38        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 180.4400 | 36.09%   | 0                  | 219.6          |
| 6769 | 津南   | 头7603HK   | 头76        | 咸水沽供电服务中心    | 1000      | 239.3100 | 23.93%   | 0                  | 560.7          |
| 6770 | 津南   | 8115HK乙   | 81         | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 87.6480  | 10.96%   | 0                  | 552.4          |
| 6771 | 津南   | 49114HK   | 491        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 107.4720 | 26.87%   | 0                  | 212.5          |
| 6772 | 津南   | 49906     | 499        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 138.7080 | 34.68%   | 0                  | 181.3          |
| 6773 | 津南   | 66802     | 668        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 120.9360 | 30.23%   | 0                  | 199.1          |
| 6774 | 津南   | 上81909HK乙 | 上819       | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 125.6160 | 25.12%   | 0                  | 274.4          |
| 6775 | 津南   | 洋5102HK甲  | 洋51        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 164.0800 | 32.82%   | 0                  | 235.9          |
| 6776 | 津南   | 月3514HK   | 月35        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 123.4080 | 30.85%   | 0                  | 196.6          |
| 6777 | 津南   | 上83104HK乙 | 上831       | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 180.2880 | 36.06%   | 0                  | 219.7          |
| 6778 | 津南   | 8110HK    | 81         | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 142.2000 | 22.57%   | 0                  | 361.8          |
| 6779 | 津南   | 8222HK    | 82         | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 176.2400 | 27.97%   | 0                  | 327.8          |
| 6780 | 津南   | 后1314HK甲  | 后13        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 145.2160 | 29.04%   | 0                  | 254.8          |
| 6781 | 津南   | 月4504HK   | 洋61        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 103.0440 | 25.76%   | 0                  | 217.0          |
| 6782 | 津南   | 8914HK甲   | 89         | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 193.6800 | 24.21%   | 0                  | 446.3          |
| 6783 | 津南   | 星2113HK   | 星21        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 134.9760 | 27.00%   | 0                  | 265.0          |
| 6784 | 津南   | 金97102HK  | 金971       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 165.6800 | 26.30%   | 0                  | 338.3          |
| 6785 | 津南   | 上81607HK  | 上816       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 290.3520 | 46.09%   | 0                  | 213.6          |
| 6786 | 津南   | 天2206HK乙  | 天22        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 200.2320 | 25.03%   | 0                  | 439.8          |
| 6787 | 津南   | 月1618HK甲  | 月16        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 212.9040 | 26.61%   | 0                  | 427.1          |
| 6788 | 津南   | 上81706HK  | 上817       | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 85.7880  | 21.45%   | 0                  | 234.2          |

| 序号   | 行政区域 | 台区名称      | 所属10千伏线路名称 | 管理单位（供电服务中心） | 额定容量（kVA） | 最大负荷（kW） | 最大负载率（%） | 台区最大负荷日后需预留容量（kVA） | 用电报装可开放容量（kVA） |
|------|------|-----------|------------|--------------|-----------|----------|----------|--------------------|----------------|
| 6789 | 津南   | 东3001HK甲  | 东30        | 咸水沽供电服务中心    | 1000      | 273.6900 | 27.37%   | 0                  | 526.3          |
| 6790 | 津南   | 月2601HK甲  | 月26        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 124.7520 | 15.59%   | 0                  | 515.2          |
| 6791 | 津南   | 洋1304HK   | 洋13        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 32.0200  | 5.08%    | 0                  | 472.0          |
| 6792 | 津南   | 洋4505HK甲  | 洋45        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 134.3600 | 21.33%   | 0                  | 369.6          |
| 6793 | 津南   | 8908HK乙   | 89         | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 123.8400 | 24.77%   | 0                  | 276.2          |
| 6794 | 津南   | 后3105HK   | 后31        | 咸水沽供电服务中心    | 1000      | 186.4800 | 18.65%   | 0                  | 613.5          |
| 6795 | 津南   | 天3406HK   | 天34        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 115.7760 | 28.94%   | 0                  | 204.2          |
| 6796 | 津南   | 洋6203HK甲  | 洋62        | 咸水沽供电服务中心    | 1000      | 218.5200 | 21.85%   | 0                  | 581.5          |
| 6797 | 津南   | 微6206HK   | 微62        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 140.7120 | 22.34%   | 0                  | 363.3          |
| 6798 | 津南   | 港1606HK乙  | 港16        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 189.8400 | 37.97%   | 0                  | 210.2          |
| 6799 | 津南   | 翟86203HK  | 翟862       | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 99.6480  | 24.91%   | 0                  | 220.4          |
| 6800 | 津南   | 天3401HK   | 天34        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 94.1760  | 23.54%   | 0                  | 225.8          |
| 6801 | 津南   | 96502HK甲  | 965        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 158.6800 | 31.74%   | 0                  | 241.3          |
| 6802 | 津南   | 金97509HK甲 | 金975       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 174.4600 | 27.69%   | 0                  | 329.5          |
| 6803 | 津南   | 95917HK   | 959        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 128.6200 | 20.42%   | 0                  | 375.4          |
| 6804 | 津南   | 8214HK    | 82         | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 189.2400 | 30.04%   | 0                  | 314.8          |
| 6805 | 津南   | 洋2509HK甲  | 洋25        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 137.6640 | 17.21%   | 0                  | 502.3          |
| 6806 | 津南   | 天3402HK   | 天34        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 119.5320 | 29.88%   | 0                  | 200.5          |
| 6807 | 津南   | 头6908HK甲  | 头69        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 175.3200 | 21.92%   | 0                  | 464.7          |
| 6808 | 津南   | 96503HK甲  | 965        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 149.2320 | 23.69%   | 0                  | 354.8          |
| 6809 | 津南   | 上81005HK乙 | 上810       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 203.7000 | 32.33%   | 0                  | 300.3          |
| 6810 | 津南   | 金97504HK乙 | 金975       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 181.3600 | 28.79%   | 0                  | 322.6          |
| 6811 | 津南   | 洋5103HK甲  | 洋51        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 241.7280 | 30.22%   | 0                  | 398.3          |
| 6812 | 津南   | 48815HK   | 488        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 134.2200 | 26.84%   | 0                  | 265.8          |
| 6813 | 津南   | 月1412HK   | 月14        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 63.3000  | 10.05%   | 0                  | 440.7          |
| 6814 | 津南   | 上81521HK  | 上815       | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 127.7280 | 31.93%   | 0                  | 192.3          |
| 6815 | 津南   | 金99801HK乙 | 金998       | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 142.4400 | 28.49%   | 0                  | 257.6          |
| 6816 | 津南   | 上82215HK  | 上822       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 204.1200 | 32.40%   | 0                  | 299.9          |
| 6817 | 津南   | 后1101HK   | 后11        | 咸水沽供电服务中心    | 1000      | 180.9900 | 18.10%   | 0                  | 619.0          |
| 6818 | 津南   | 上83108HK乙 | 上831       | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 142.1250 | 28.43%   | 0                  | 257.9          |
| 6819 | 津南   | 洋4507HK乙  | 洋45        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 215.6400 | 34.23%   | 0                  | 288.4          |
| 6820 | 津南   | 9412HK乙   | 94         | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 143.2800 | 22.74%   | 0                  | 360.7          |
| 6821 | 津南   | 天3202HK   | 天32        | 咸水沽供电服务中心    | 315       | 67.9400  | 21.57%   | 0                  | 184.1          |
| 6822 | 津南   | 95910HK乙  | 959        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 176.9400 | 35.39%   | 0                  | 223.1          |
| 6823 | 津南   | 上81523HK  | 上815       | 咸水沽供电服务中心    | 315       | 78.9400  | 25.06%   | 0                  | 173.1          |

| 序号   | 行政区域 | 台区名称      | 所属10千伏线路名称 | 管理单位（供电服务中心） | 额定容量（kVA） | 最大负荷（kW） | 最大负载率（%） | 台区最大负荷日后需预留容量（kVA） | 用电报装可开放容量（kVA） |
|------|------|-----------|------------|--------------|-----------|----------|----------|--------------------|----------------|
| 6824 | 津南   | 东2606HK甲  | 东26        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 214.0800 | 33.98%   | 0                  | 289.9          |
| 6825 | 津南   | 上81522HK  | 上815       | 咸水沽供电服务中心    | 315       | 94.5200  | 30.01%   | 0                  | 157.5          |
| 6826 | 津南   | 96203HK乙  | 962        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 188.6400 | 29.94%   | 0                  | 315.4          |
| 6827 | 津南   | 月2605HK乙  | 月26        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 219.5400 | 34.85%   | 0                  | 284.5          |
| 6828 | 津南   | 金97508HK甲 | 金975       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 202.9200 | 32.21%   | 0                  | 301.1          |
| 6829 | 津南   | 上83204HK  | 上832       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 186.1600 | 29.55%   | 0                  | 317.8          |
| 6830 | 津南   | 上81606HK甲 | 上816       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 205.7760 | 32.66%   | 0                  | 298.2          |
| 6831 | 津南   | 官3402HK   | 官34        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 213.2640 | 26.66%   | 0                  | 426.7          |
| 6832 | 津南   | 官3502HK乙  | 官35        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 156.4400 | 31.29%   | 0                  | 243.6          |
| 6833 | 津南   | 房2109HK甲  | 房21        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 253.3600 | 50.67%   | 0                  | 146.6          |
| 6834 | 津南   | 8112HK    | 81         | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 212.4800 | 33.73%   | 0                  | 291.5          |
| 6835 | 津南   | 后1105HK甲  | 后11        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 289.5120 | 36.19%   | 0                  | 350.5          |
| 6836 | 津南   | 95222HK   | 952        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 114.5400 | 28.64%   | 0                  | 205.5          |
| 6837 | 津南   | 房4111HK甲  | 房41        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 296.0200 | 46.99%   | 0                  | 208.0          |
| 6838 | 津南   | 49617HK   | 496        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 154.3400 | 24.50%   | 0                  | 349.7          |
| 6839 | 津南   | 景5502HK甲  | 景55        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 150.6800 | 23.92%   | 0                  | 353.3          |
| 6840 | 津南   | 95726     | 957        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 69.0480  | 17.26%   | 0                  | 251.0          |
| 6841 | 津南   | 月3107HK乙  | 月31        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 252.0000 | 40.00%   | 0                  | 252.0          |
| 6842 | 津南   | 头7101HK甲  | 头71        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 84.8400  | 21.21%   | 0                  | 235.2          |
| 6843 | 津南   | 翟85211HK甲 | 翟852       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 145.2600 | 23.06%   | 0                  | 358.7          |
| 6844 | 津南   | 东3003HK乙  | 东30        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 201.9120 | 25.24%   | 0                  | 438.1          |
| 6845 | 津南   | 上81004HK  | 上810       | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 79.2840  | 19.82%   | 0                  | 240.7          |
| 6846 | 津南   | 金97507HK乙 | 金975       | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 126.6880 | 25.34%   | 0                  | 273.3          |
| 6847 | 津南   | 微3309HK   | 微33        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 177.3600 | 28.15%   | 0                  | 326.6          |
| 6848 | 津南   | 洋3611HK乙  | 洋36        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 147.5400 | 23.42%   | 0                  | 356.5          |
| 6849 | 津南   | 上81602HK乙 | 上816       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 139.2800 | 22.11%   | 0                  | 364.7          |
| 6850 | 津南   | 辛3815HK甲  | 辛38        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 155.8600 | 24.74%   | 0                  | 348.1          |
| 6851 | 津南   | 上83606HK乙 | 上836       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 137.6160 | 21.84%   | 0                  | 366.4          |
| 6852 | 津南   | 49631     | 496        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 144.6720 | 36.17%   | 0                  | 175.3          |
| 6853 | 津南   | 洋5103HK乙  | 洋51        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 183.2160 | 22.90%   | 0                  | 456.8          |
| 6854 | 津南   | 洋5305HK   | 洋53        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 152.3600 | 30.47%   | 0                  | 247.6          |
| 6855 | 津南   | 洋5320HK   | 洋53        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 91.0880  | 22.77%   | 0                  | 228.9          |
| 6856 | 津南   | 微3106HK   | 微31        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 134.2800 | 21.31%   | 0                  | 369.7          |
| 6857 | 津南   | 洋3410HK乙  | 洋34        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 157.0800 | 19.64%   | 0                  | 482.9          |
| 6858 | 津南   | 洋5327HK甲  | 洋53        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 165.6000 | 26.29%   | 0                  | 338.4          |

| 序号   | 行政区域 | 台区名称      | 所属10千伏线路名称 | 管理单位（供电服务中心） | 额定容量（kVA） | 最大负荷（kW） | 最大负载率（%） | 台区最大负荷日后需预留容量（kVA） | 用电报装可开放容量（kVA） |
|------|------|-----------|------------|--------------|-----------|----------|----------|--------------------|----------------|
| 6859 | 津南   | 微5109HK   | 微51        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 128.0160 | 25.60%   | 0                  | 272.0          |
| 6860 | 津南   | 房2201HK甲  | 房22        | 咸水沽供电服务中心    | 1000      | 393.4560 | 39.35%   | 0                  | 406.5          |
| 6861 | 津南   | 8909HK乙   | 89         | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 140.9280 | 28.19%   | 0                  | 259.1          |
| 6862 | 津南   | 月4308HK甲  | 月43        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 188.5800 | 23.57%   | 0                  | 451.4          |
| 6863 | 津南   | 上82110HK乙 | 上821       | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 205.6080 | 25.70%   | 0                  | 434.4          |
| 6864 | 津南   | 头6402HK甲  | 头64        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 151.3800 | 24.03%   | 0                  | 352.6          |
| 6865 | 津南   | 后4203HK   | 后42        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 150.8760 | 37.72%   | 0                  | 169.1          |
| 6866 | 津南   | 95910HK甲  | 959        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 257.4800 | 40.87%   | 0                  | 246.5          |
| 6867 | 津南   | 官3307HK甲  | 官33        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 176.6800 | 28.04%   | 0                  | 327.3          |
| 6868 | 津南   | 微2308HK乙  | 微23        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 191.2080 | 30.35%   | 0                  | 312.8          |
| 6869 | 津南   | 官3309HK甲  | 官33        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 226.5600 | 35.96%   | 0                  | 277.4          |
| 6870 | 津南   | 月4515HK乙  | 洋61        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 134.0400 | 21.28%   | 0                  | 370.0          |
| 6871 | 津南   | 辛3607HK乙  | 辛36        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 158.9850 | 31.80%   | 0                  | 241.0          |
| 6872 | 津南   | 港1412HK甲  | 港14        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 198.9840 | 31.58%   | 0                  | 305.0          |
| 6873 | 津南   | 月2202HK甲  | 月22        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 145.2600 | 18.16%   | 0                  | 494.7          |
| 6874 | 津南   | 后1404HK甲  | 后14        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 180.8160 | 22.60%   | 0                  | 459.2          |
| 6875 | 津南   | 天3206HK   | 天32        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 130.2120 | 32.55%   | 0                  | 189.8          |
| 6876 | 津南   | 微3310HK   | 微33        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 148.6400 | 29.73%   | 0                  | 251.4          |
| 6877 | 津南   | 上83301HK乙 | 上833       | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 146.0480 | 29.21%   | 0                  | 254.0          |
| 6878 | 津南   | 微4102HK   | 微41        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 127.5600 | 15.95%   | 0                  | 512.4          |
| 6879 | 津南   | 洋5608HK甲  | 洋56        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 201.9840 | 32.06%   | 0                  | 302.0          |
| 6880 | 津南   | 微1103HK   | 微11        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 131.7360 | 20.91%   | 0                  | 372.3          |
| 6881 | 津南   | 洋5313HK   | 洋53        | 咸水沽供电服务中心    | 315       | 88.4000  | 28.06%   | 0                  | 163.6          |
| 6882 | 津南   | 95808     | 958        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 141.8100 | 35.45%   | 0                  | 178.2          |
| 6883 | 津南   | 微5102HK甲  | 微51        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 104.9800 | 21.00%   | 0                  | 295.0          |
| 6884 | 津南   | 房2313HK甲  | 房23        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 176.7000 | 35.34%   | 0                  | 223.3          |
| 6885 | 津南   | 洋5312HK   | 洋53        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 122.7960 | 30.70%   | 0                  | 197.2          |
| 6886 | 津南   | 96613HK甲  | 966        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 173.1000 | 34.62%   | 0                  | 226.9          |
| 6887 | 津南   | 月3301HK乙  | 月33        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 155.3040 | 19.41%   | 0                  | 484.7          |
| 6888 | 津南   | 洋5604HK乙  | 洋56        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 156.4960 | 31.30%   | 0                  | 243.5          |
| 6889 | 津南   | 洋3202HK甲  | 洋32        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 152.0640 | 30.41%   | 0                  | 247.9          |
| 6890 | 津南   | 后4205HK   | 后42        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 126.2880 | 25.26%   | 0                  | 273.7          |
| 6891 | 津南   | 微2304HK甲  | 微23        | 咸水沽供电服务中心    | 1000      | 258.2400 | 25.82%   | 0                  | 541.8          |
| 6892 | 津南   | 微1504HK   | 微15        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 105.4000 | 21.08%   | 0                  | 294.6          |
| 6893 | 津南   | 景5605HK乙  | 景56        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 193.1800 | 30.66%   | 0                  | 310.8          |

| 序号   | 行政区域 | 台区名称      | 所属10千伏线路名称 | 管理单位（供电服务中心） | 额定容量（kVA） | 最大负荷（kW） | 最大负载率（%） | 台区最大负荷日后需预留容量（kVA） | 用电报装可开放容量（kVA） |
|------|------|-----------|------------|--------------|-----------|----------|----------|--------------------|----------------|
| 6894 | 津南   | 天3405HK甲  | 天34        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 131.1840 | 32.80%   | 0                  | 188.8          |
| 6895 | 津南   | 辛1607HK甲  | 辛16        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 157.5200 | 25.00%   | 0                  | 346.5          |
| 6896 | 津南   | 上83418HK甲 | 上834       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 167.7200 | 26.62%   | 0                  | 336.3          |
| 6897 | 津南   | 天5207HK乙  | 天52        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 243.2000 | 48.64%   | 0                  | 156.8          |
| 6898 | 津南   | 洋3502HK乙  | 洋35        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 146.4000 | 29.28%   | 0                  | 253.6          |
| 6899 | 津南   | 洋5604HK甲  | 洋56        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 142.5280 | 28.51%   | 0                  | 257.5          |
| 6900 | 津南   | 辛3811HK甲  | 辛38        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 166.9400 | 26.50%   | 0                  | 337.1          |
| 6901 | 津南   | 月3502HK乙  | 月35        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 183.9600 | 23.00%   | 0                  | 456.0          |
| 6902 | 津南   | 港1401HK甲  | 港14        | 咸水沽供电服务中心    | 1000      | 225.7200 | 22.57%   | 0                  | 574.3          |
| 6903 | 津南   | 房2102HK乙  | 房21        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 168.6400 | 26.77%   | 0                  | 335.4          |
| 6904 | 津南   | 95704HK乙  | 957        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 192.5600 | 38.51%   | 0                  | 207.4          |
| 6905 | 津南   | 上83422HK甲 | 上834       | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 228.6480 | 28.58%   | 0                  | 411.4          |
| 6906 | 津南   | 后3401HK甲  | 后34        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 206.6640 | 25.83%   | 0                  | 433.3          |
| 6907 | 津南   | 月1306HK   | 月13        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 93.9480  | 23.49%   | 0                  | 226.1          |
| 6908 | 津南   | 洋1505HK甲  | 洋15        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 169.5200 | 26.91%   | 0                  | 334.5          |
| 6909 | 津南   | 洋5106HK乙  | 洋51        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 288.2200 | 45.75%   | 0                  | 215.8          |
| 6910 | 津南   | 天3205HK   | 天32        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 151.2480 | 30.25%   | 0                  | 248.8          |
| 6911 | 津南   | 天4222HK   | 天42        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 178.2960 | 44.57%   | 0                  | 141.7          |
| 6912 | 津南   | 96205HK   | 962        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 214.7800 | 34.09%   | 0                  | 289.2          |
| 6913 | 津南   | 49307     | 493        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 93.8900  | 23.47%   | 0                  | 226.1          |
| 6914 | 津南   | 洋5319HK   | 洋53        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 121.5200 | 30.38%   | 0                  | 198.5          |
| 6915 | 津南   | 月2101HK乙  | 月21        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 209.3600 | 33.23%   | 0                  | 294.6          |
| 6916 | 津南   | 房2102HK甲  | 房21        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 168.5800 | 33.72%   | 0                  | 231.4          |
| 6917 | 津南   | 李59916HK甲 | 李599       | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 91.4600  | 18.29%   | 0                  | 308.5          |
| 6918 | 津南   | 上81509HK乙 | 上815       | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 234.7440 | 29.34%   | 0                  | 405.3          |
| 6919 | 津南   | 上81916HK乙 | 上819       | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 224.7840 | 44.96%   | 0                  | 175.2          |
| 6920 | 津南   | 星1205HK   | 星12        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 204.8200 | 32.51%   | 0                  | 299.2          |
| 6921 | 津南   | 后4214HK   | 后42        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 130.2720 | 32.57%   | 0                  | 189.7          |
| 6922 | 津南   | 66805HK乙  | 668        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 175.3400 | 27.83%   | 0                  | 328.7          |
| 6923 | 津南   | 8215HK    | 82         | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 157.9800 | 25.08%   | 0                  | 346.0          |
| 6924 | 津南   | 洋5303HK   | 洋53        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 97.8000  | 24.45%   | 0                  | 222.2          |
| 6925 | 津南   | 月2503HK   | 月25        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 88.9680  | 22.24%   | 0                  | 231.0          |
| 6926 | 津南   | 67202HK   | 672        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 181.9920 | 22.75%   | 0                  | 458.0          |
| 6927 | 津南   | 天4215HK甲  | 天42        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 292.5600 | 46.44%   | 0                  | 211.4          |
| 6928 | 津南   | 8502HK    | 85         | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 187.8400 | 29.82%   | 0                  | 316.2          |

| 序号   | 行政区域 | 台区名称      | 所属10千伏线路名称 | 管理单位（供电服务中心） | 额定容量（kVA） | 最大负荷（kW） | 最大负载率（%） | 台区最大负荷日后需预留容量（kVA） | 用电报装可开放容量（kVA） |
|------|------|-----------|------------|--------------|-----------|----------|----------|--------------------|----------------|
| 6929 | 津南   | 月2602HK乙  | 月26        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 192.5280 | 24.07%   | 0                  | 447.5          |
| 6930 | 津南   | 港1601HK甲  | 港16        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 185.0160 | 23.13%   | 0                  | 455.0          |
| 6931 | 津南   | 金97506HK  | 金975       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 200.6200 | 31.84%   | 0                  | 303.4          |
| 6932 | 津南   | 微1509HK甲  | 微15        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 190.9680 | 30.31%   | 0                  | 313.0          |
| 6933 | 津南   | 辛1407HK甲  | 辛14        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 201.2640 | 31.95%   | 0                  | 302.7          |
| 6934 | 津南   | 95223HK甲  | 952        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 182.0400 | 28.90%   | 0                  | 322.0          |
| 6935 | 津南   | 金99810HK  | 金998       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 196.1200 | 31.13%   | 0                  | 307.9          |
| 6936 | 津南   | 96402HK   | 964        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 183.0240 | 29.05%   | 0                  | 321.0          |
| 6937 | 津南   | 房3118HK甲  | 房31        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 189.5600 | 30.09%   | 0                  | 314.4          |
| 6938 | 津南   | 天3407HK   | 天34        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 94.4400  | 23.61%   | 0                  | 225.6          |
| 6939 | 津南   | 上81520HK  | 上815       | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 91.7400  | 22.94%   | 0                  | 228.3          |
| 6940 | 津南   | 微2307HK   | 微23        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 140.3400 | 28.07%   | 0                  | 259.7          |
| 6941 | 津南   | 金99701HK  | 金997       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 158.6800 | 25.19%   | 0                  | 345.3          |
| 6942 | 津南   | 房3206HK   | 房32        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 228.1200 | 36.21%   | 0                  | 275.9          |
| 6943 | 津南   | 上82111HK甲 | 上821       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 213.0960 | 33.82%   | 0                  | 290.9          |
| 6944 | 津南   | 微2309HK   | 微23        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 150.2640 | 23.85%   | 0                  | 353.7          |
| 6945 | 津南   | 后1303HK   | 后13        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 173.4720 | 34.69%   | 0                  | 226.5          |
| 6946 | 津南   | 月2202HK乙  | 月22        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 133.0800 | 21.12%   | 0                  | 370.9          |
| 6947 | 津南   | 景1310HK甲  | 景13        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 192.3200 | 30.53%   | 0                  | 311.7          |
| 6948 | 津南   | 上81903HK乙 | 上819       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 288.4600 | 45.79%   | 0                  | 215.5          |
| 6949 | 津南   | 洋5101HK乙  | 洋51        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 180.3400 | 28.63%   | 0                  | 323.7          |
| 6950 | 津南   | 后1407HK   | 后14        | 咸水沽供电服务中心    | 1000      | 323.9400 | 32.39%   | 0                  | 476.1          |
| 6951 | 津南   | 上82218HK乙 | 上822       | 咸水沽供电服务中心    | 1000      | 284.0100 | 28.40%   | 0                  | 516.0          |
| 6952 | 津南   | 8711HK乙   | 87         | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 171.7000 | 27.25%   | 0                  | 332.3          |
| 6953 | 津南   | 洋3201HK乙  | 洋32        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 217.7760 | 27.22%   | 0                  | 422.2          |
| 6954 | 津南   | 东2430     | 东24        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 120.1200 | 30.03%   | 0                  | 199.9          |
| 6955 | 津南   | 集5412HK乙  | 集54        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 230.1400 | 46.03%   | 0                  | 169.9          |
| 6956 | 津南   | 天4210HK   | 天42        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 112.6800 | 28.17%   | 0                  | 207.3          |
| 6957 | 津南   | 天4402HK甲  | 天44        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 129.2800 | 20.52%   | 0                  | 374.7          |
| 6958 | 津南   | 上81405HK乙 | 上814       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 137.4960 | 21.82%   | 0                  | 366.5          |
| 6959 | 津南   | 金99804HK  | 金998       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 180.7000 | 28.68%   | 0                  | 323.3          |
| 6960 | 津南   | 95219HK   | 952        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 98.9600  | 24.74%   | 0                  | 221.0          |
| 6961 | 津南   | 辛3812HK乙  | 辛38        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 130.8400 | 26.17%   | 0                  | 269.2          |
| 6962 | 津南   | 集5410HK甲  | 集54        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 164.3400 | 26.09%   | 0                  | 339.7          |
| 6963 | 津南   | 港1408HK甲  | 港14        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 218.6640 | 27.33%   | 0                  | 421.3          |

| 序号   | 行政区域 | 台区名称      | 所属10千伏线路名称 | 管理单位（供电服务中心） | 额定容量（kVA） | 最大负荷（kW） | 最大负载率（%） | 台区最大负荷日后需预留容量（kVA） | 用电报装可开放容量（kVA） |
|------|------|-----------|------------|--------------|-----------|----------|----------|--------------------|----------------|
| 6964 | 津南   | 洋5606HK   | 洋56        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 169.9800 | 26.98%   | 0                  | 334.0          |
| 6965 | 津南   | 上81619HK乙 | 上816       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 188.7600 | 29.96%   | 0                  | 315.2          |
| 6966 | 津南   | 房2103HK甲  | 房21        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 201.6800 | 32.01%   | 0                  | 302.3          |
| 6967 | 津南   | 头6403HK乙  | 头64        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 163.6200 | 25.97%   | 0                  | 340.4          |
| 6968 | 津南   | 后3402HK   | 后34        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 174.0000 | 27.62%   | 0                  | 330.0          |
| 6969 | 津南   | 金99803HK乙 | 金998       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 167.3200 | 26.56%   | 0                  | 336.7          |
| 6970 | 津南   | 洋3211HK乙  | 洋32        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 309.7800 | 49.17%   | 0                  | 194.2          |
| 6971 | 津南   | 辛1408HK甲  | 辛14        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 203.3280 | 32.27%   | 0                  | 300.7          |
| 6972 | 津南   | 洋1310HK乙  | 洋13        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 144.1680 | 18.02%   | 0                  | 495.8          |
| 6973 | 津南   | 月3308HK   | 月33        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 148.4000 | 29.68%   | 0                  | 251.6          |
| 6974 | 津南   | 微4206HK甲  | 微42        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 217.2000 | 34.48%   | 0                  | 286.8          |
| 6975 | 津南   | 9410HK甲   | 94         | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 228.8400 | 36.32%   | 0                  | 275.2          |
| 6976 | 津南   | 辛1407HK乙  | 辛14        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 153.7440 | 24.40%   | 0                  | 350.3          |
| 6977 | 津南   | 景3609HK   | 景36        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 140.9120 | 28.18%   | 0                  | 259.1          |
| 6978 | 津南   | 95706HK甲  | 957        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 182.9000 | 29.03%   | 0                  | 321.1          |
| 6979 | 津南   | 9411HK甲   | 94         | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 214.7800 | 34.09%   | 0                  | 289.2          |
| 6980 | 津南   | 96624HK   | 966        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 97.8000  | 24.45%   | 0                  | 222.2          |
| 6981 | 津南   | 洋3207HK   | 洋32        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 159.2760 | 39.82%   | 0                  | 160.7          |
| 6982 | 津南   | 月3616HK甲  | 月36        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 225.3360 | 28.17%   | 0                  | 414.7          |
| 6983 | 津南   | 天3403HK   | 天34        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 99.9840  | 25.00%   | 0                  | 220.0          |
| 6984 | 津南   | 洋6214HK甲  | 洋62        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 259.1520 | 41.14%   | 0                  | 244.8          |
| 6985 | 津南   | 后4215HK   | 后42        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 114.5280 | 28.63%   | 0                  | 205.5          |
| 6986 | 津南   | 头6702HK甲  | 头67        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 286.1040 | 35.76%   | 0                  | 353.9          |
| 6987 | 津南   | 辛2608HK甲  | 辛26        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 347.6400 | 43.46%   | 0                  | 292.4          |
| 6988 | 津南   | 景5607HK   | 景56        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 113.2800 | 28.32%   | 0                  | 206.7          |
| 6989 | 津南   | 95913HK乙  | 959        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 204.6600 | 32.49%   | 0                  | 299.3          |
| 6990 | 津南   | 上83310HK甲 | 上833       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 143.2400 | 22.74%   | 0                  | 360.8          |
| 6991 | 津南   | 东2422     | 东24        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 125.9520 | 31.49%   | 0                  | 194.0          |
| 6992 | 津南   | 95803HK   | 958        | 咸水沽供电服务中心    | 315       | 147.5400 | 46.84%   | 0                  | 104.5          |
| 6993 | 津南   | 上83304HK乙 | 上833       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 162.7200 | 25.83%   | 0                  | 341.3          |
| 6994 | 津南   | 洋3504HK   | 洋35        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 143.9040 | 28.78%   | 0                  | 256.1          |
| 6995 | 津南   | 月4309HK乙  | 月43        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 127.3500 | 25.47%   | 0                  | 272.7          |
| 6996 | 津南   | 辛3603HK乙  | 辛36        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 158.3600 | 25.14%   | 0                  | 345.6          |
| 6997 | 津南   | 头7103HK甲  | 头71        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 153.0600 | 24.30%   | 0                  | 350.9          |
| 6998 | 津南   | 辛2604HK甲  | 辛26        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 132.3040 | 26.46%   | 0                  | 267.7          |

| 序号   | 行政区域 | 台区名称      | 所属10千伏线路名称 | 管理单位（供电服务中心） | 额定容量（kVA） | 最大负荷（kW） | 最大负载率（%） | 台区最大负荷日后需预留容量（kVA） | 用电报装可开放容量（kVA） |
|------|------|-----------|------------|--------------|-----------|----------|----------|--------------------|----------------|
| 6999 | 津南   | 95209HK   | 952        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 411.8200 | 65.37%   | 0                  | 92.2           |
| 7000 | 津南   | 上81905HK乙 | 上819       | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 157.6400 | 31.53%   | 0                  | 242.4          |
| 7001 | 津南   | 房2107HK乙  | 房21        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 147.1200 | 29.42%   | 0                  | 252.9          |
| 7002 | 津南   | 9413HK甲   | 94         | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 138.2700 | 27.65%   | 0                  | 261.7          |
| 7003 | 津南   | 后3410HK   | 后34        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 202.7520 | 25.34%   | 0                  | 437.2          |
| 7004 | 津南   | 景5501HK甲  | 景55        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 169.1000 | 26.84%   | 0                  | 334.9          |
| 7005 | 津南   | 官3313HK甲  | 官33        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 215.3800 | 34.19%   | 0                  | 288.6          |
| 7006 | 津南   | 房1215HK   | 房12        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 192.2880 | 38.46%   | 0                  | 207.7          |
| 7007 | 津南   | 洋5306HK乙  | 洋53        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 160.5600 | 32.11%   | 0                  | 239.4          |
| 7008 | 津南   | 头6907HK乙  | 头69        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 220.4880 | 27.56%   | 0                  | 419.5          |
| 7009 | 津南   | 房3205HK甲  | 房32        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 194.7600 | 30.91%   | 0                  | 309.2          |
| 7010 | 津南   | 月2201HK乙  | 月22        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 120.7350 | 24.15%   | 0                  | 279.3          |
| 7011 | 津南   | 洋3412HK甲  | 洋34        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 188.0640 | 23.51%   | 0                  | 451.9          |
| 7012 | 津南   | 上82229HK  | 上822       | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 145.1520 | 18.14%   | 0                  | 494.8          |
| 7013 | 津南   | 洋5117HK甲  | 洋51        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 238.0800 | 37.79%   | 0                  | 265.9          |
| 7014 | 津南   | 微6101HK   | 微61        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 107.0000 | 26.75%   | 0                  | 213.0          |
| 7015 | 津南   | 洋4203HK甲  | 洋34        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 146.3520 | 23.23%   | 0                  | 357.6          |
| 7016 | 津南   | 洋5127HK   | 洋51        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 7.2200   | 1.15%    | 0                  | 496.8          |
| 7017 | 津南   | 月1504HK甲  | 月15        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 161.9200 | 25.70%   | 0                  | 342.1          |
| 7018 | 津南   | 港1405HK甲  | 港14        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 258.1440 | 32.27%   | 0                  | 381.9          |
| 7019 | 津南   | 96503HK乙  | 965        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 183.5520 | 29.14%   | 0                  | 320.4          |
| 7020 | 津南   | 上82309HK  | 上823       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 197.0200 | 31.27%   | 0                  | 307.0          |
| 7021 | 津南   | 上81619HK甲 | 上816       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 151.4600 | 24.04%   | 0                  | 352.5          |
| 7022 | 津南   | 96802HK   | 968        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 89.7120  | 22.43%   | 0                  | 230.3          |
| 7023 | 津南   | 东2608HK甲  | 东26        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 261.1920 | 41.46%   | 0                  | 242.8          |
| 7024 | 津南   | 辛3601HK甲  | 辛36        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 221.3040 | 35.13%   | 0                  | 282.7          |
| 7025 | 津南   | 房3202HK甲  | 房32        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 174.8000 | 27.75%   | 0                  | 329.2          |
| 7026 | 津南   | 上81804HK甲 | 上818       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 213.2400 | 33.85%   | 0                  | 290.8          |
| 7027 | 津南   | 李58215HK甲 | 李582       | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 259.6080 | 32.45%   | 0                  | 380.4          |
| 7028 | 津南   | 房2104HK甲  | 房21        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 145.1000 | 29.02%   | 0                  | 254.9          |
| 7029 | 津南   | 上81603HK甲 | 上816       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 153.1400 | 24.31%   | 0                  | 350.9          |
| 7030 | 津南   | 96206HK甲  | 962        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 185.6800 | 29.47%   | 0                  | 318.3          |
| 7031 | 津南   | 头6902HK甲  | 头69        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 243.2400 | 30.41%   | 0                  | 396.8          |
| 7032 | 津南   | 后1313HK乙  | 后13        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 149.8560 | 29.97%   | 0                  | 250.1          |
| 7033 | 津南   | 辛1613HK   | 辛16        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 118.0000 | 29.50%   | 0                  | 202.0          |

| 序号   | 行政区域 | 台区名称      | 所属10千伏线路名称 | 管理单位（供电服务中心） | 额定容量（kVA） | 最大负荷（kW） | 最大负载率（%） | 台区最大负荷日后需预留容量（kVA） | 用电报装可开放容量（kVA） |
|------|------|-----------|------------|--------------|-----------|----------|----------|--------------------|----------------|
| 7034 | 津南   | 上81406HK乙 | 上814       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 231.1920 | 36.70%   | 0                  | 272.8          |
| 7035 | 津南   | 官3515HK   | 官35        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 355.2000 | 56.38%   | 0                  | 148.8          |
| 7036 | 津南   | 洋5605HK甲  | 洋56        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 194.5000 | 30.87%   | 0                  | 309.5          |
| 7037 | 津南   | 96201HK   | 962        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 157.5000 | 31.50%   | 0                  | 242.5          |
| 7038 | 津南   | 洋6213HK甲  | 洋62        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 248.8320 | 39.50%   | 0                  | 255.2          |
| 7039 | 津南   | 东2625     | 东26        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 127.1280 | 31.78%   | 0                  | 192.9          |
| 7040 | 津南   | 李58205HK乙 | 李582       | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 192.1680 | 24.02%   | 0                  | 447.8          |
| 7041 | 津南   | 49514HK   | 495        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 176.4200 | 28.00%   | 0                  | 327.6          |
| 7042 | 津南   | 月3201HK乙  | 月32        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 168.1800 | 26.70%   | 0                  | 335.8          |
| 7043 | 津南   | 景5309HK甲  | 景53        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 158.3040 | 31.66%   | 0                  | 241.7          |
| 7044 | 津南   | 翟85407HK  | 翟854       | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 135.3120 | 33.83%   | 0                  | 184.7          |
| 7045 | 津南   | 房2311HK甲  | 房23        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 324.1000 | 51.44%   | 0                  | 179.9          |
| 7046 | 津南   | 95706HK乙  | 957        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 175.4200 | 27.84%   | 0                  | 328.6          |
| 7047 | 津南   | 东2607HK甲  | 东26        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 213.6720 | 33.92%   | 0                  | 290.3          |
| 7048 | 津南   | 东2424     | 东24        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 102.6960 | 25.67%   | 0                  | 217.3          |
| 7049 | 津南   | 95713     | 957        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 73.2120  | 18.30%   | 0                  | 246.8          |
| 7050 | 津南   | 上83305HK甲 | 上833       | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 168.6560 | 33.73%   | 0                  | 231.3          |
| 7051 | 津南   | 景5503HK乙  | 景55        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 117.6320 | 23.53%   | 0                  | 282.4          |
| 7052 | 津南   | 49502     | 495        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 134.8560 | 33.71%   | 0                  | 185.1          |
| 7053 | 津南   | 洋5108HK   | 洋51        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 160.6680 | 40.17%   | 0                  | 159.3          |
| 7054 | 津南   | 东2414     | 东24        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 108.6720 | 27.17%   | 0                  | 211.3          |
| 7055 | 津南   | 上81517HK乙 | 上815       | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 152.4000 | 30.48%   | 0                  | 247.6          |
| 7056 | 津南   | 49101HK   | 491        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 107.8600 | 17.12%   | 0                  | 396.1          |
| 7057 | 津南   | 官3304HK甲  | 官33        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 193.5200 | 30.72%   | 0                  | 310.5          |
| 7058 | 津南   | 景1211HK甲  | 景12        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 216.8200 | 34.42%   | 0                  | 287.2          |
| 7059 | 津南   | 上83606HK甲 | 上836       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 358.2000 | 56.86%   | 0                  | 145.8          |
| 7060 | 津南   | 洋5318HK   | 洋53        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 121.0400 | 30.26%   | 0                  | 199.0          |
| 7061 | 津南   | 上83605HK甲 | 上836       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 156.5280 | 24.85%   | 0                  | 347.5          |
| 7062 | 津南   | 洋4507HK甲  | 洋45        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 169.1800 | 26.85%   | 0                  | 334.8          |
| 7063 | 津南   | 辛3805HK甲  | 辛38        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 241.9920 | 38.41%   | 0                  | 262.0          |
| 7064 | 津南   | 李58211HK甲 | 李582       | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 284.0160 | 35.50%   | 0                  | 356.0          |
| 7065 | 津南   | 微1304HK   | 微13        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 133.2000 | 21.14%   | 0                  | 370.8          |
| 7066 | 津南   | 洋6212HK甲  | 洋62        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 211.9600 | 33.64%   | 0                  | 292.0          |
| 7067 | 津南   | 官3304HK乙  | 官33        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 174.8800 | 27.76%   | 0                  | 329.1          |
| 7068 | 津南   | 上83304HK甲 | 上833       | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 199.9840 | 40.00%   | 0                  | 200.0          |

| 序号   | 行政区域 | 台区名称      | 所属10千伏线路名称 | 管理单位（供电服务中心） | 额定容量（kVA） | 最大负荷（kW） | 最大负载率（%） | 台区最大负荷日后需预留容量（kVA） | 用电报装可开放容量（kVA） |
|------|------|-----------|------------|--------------|-----------|----------|----------|--------------------|----------------|
| 7069 | 津南   | 上81917HK乙 | 上819       | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 249.4720 | 49.89%   | 0                  | 150.5          |
| 7070 | 津南   | 房2307HK乙  | 房23        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 265.2000 | 42.10%   | 0                  | 238.8          |
| 7071 | 津南   | 微2205HK甲  | 微22        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 212.6200 | 33.75%   | 0                  | 291.4          |
| 7072 | 津南   | 66705     | 667        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 118.0800 | 29.52%   | 0                  | 201.9          |
| 7073 | 津南   | 67208HK   | 672        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 153.8400 | 30.77%   | 0                  | 246.2          |
| 7074 | 津南   | 96501HK甲  | 965        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 179.9000 | 35.98%   | 0                  | 220.1          |
| 7075 | 津南   | 上82202HK甲 | 上822       | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 258.0000 | 32.25%   | 0                  | 382.0          |
| 7076 | 津南   | 房3202HK乙  | 房32        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 201.8400 | 32.04%   | 0                  | 302.2          |
| 7077 | 津南   | 官3516HK   | 官35        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 235.9200 | 37.45%   | 0                  | 268.1          |
| 7078 | 津南   | 头7602HK甲  | 头76        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 196.0320 | 24.50%   | 0                  | 444.0          |
| 7079 | 津南   | 洋4505HK乙  | 洋45        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 189.4800 | 30.08%   | 0                  | 314.5          |
| 7080 | 津南   | 96405HK   | 964        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 210.1680 | 26.27%   | 0                  | 429.8          |
| 7081 | 津南   | 9412HK甲   | 94         | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 251.6000 | 39.94%   | 0                  | 252.4          |
| 7082 | 津南   | 8113HK    | 81         | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 125.4900 | 25.10%   | 0                  | 274.5          |
| 7083 | 津南   | 96613HK乙  | 966        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 183.8800 | 36.78%   | 0                  | 216.1          |
| 7084 | 津南   | 洋5301HK   | 洋53        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 145.9800 | 36.50%   | 0                  | 174.0          |
| 7085 | 津南   | 李59903HK乙 | 李599       | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 217.8000 | 27.23%   | 0                  | 422.2          |
| 7086 | 津南   | 月1618HK乙  | 月16        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 174.7200 | 21.84%   | 0                  | 465.3          |
| 7087 | 津南   | 上81305HK乙 | 上813       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 130.3200 | 20.69%   | 0                  | 373.7          |
| 7088 | 津南   | 8203      | 82         | 咸水沽供电服务中心    | 315       | 132.8600 | 42.18%   | 0                  | 119.1          |
| 7089 | 津南   | 95911HK   | 959        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 145.1400 | 23.04%   | 0                  | 358.9          |
| 7090 | 津南   | 上82312HK  | 上823       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 233.6480 | 37.09%   | 0                  | 270.4          |
| 7091 | 津南   | 星2108HK甲  | 星21        | 咸水沽供电服务中心    | 1000      | 184.5300 | 18.45%   | 0                  | 615.5          |
| 7092 | 津南   | 辛1602HK甲  | 辛16        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 203.1200 | 32.24%   | 0                  | 300.9          |
| 7093 | 津南   | 洋5324HK乙  | 洋53        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 232.0200 | 46.40%   | 0                  | 168.0          |
| 7094 | 津南   | 96803HK   | 968        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 116.1480 | 29.04%   | 0                  | 203.9          |
| 7095 | 津南   | 上81806HK乙 | 上818       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 152.0640 | 24.14%   | 0                  | 351.9          |
| 7096 | 津南   | 后1317HK   | 后13        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 105.5160 | 26.38%   | 0                  | 214.5          |
| 7097 | 津南   | 后1315HK乙  | 后13        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 261.8600 | 41.57%   | 0                  | 242.1          |
| 7098 | 津南   | 月2102HK乙  | 月21        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 156.6800 | 24.87%   | 0                  | 347.3          |
| 7099 | 津南   | 95703HK甲  | 957        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 212.6800 | 42.54%   | 0                  | 187.3          |
| 7100 | 津南   | 景5309HK乙  | 景53        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 157.6640 | 31.53%   | 0                  | 242.3          |
| 7101 | 津南   | 上83312HK甲 | 上833       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 165.7920 | 26.32%   | 0                  | 338.2          |
| 7102 | 津南   | 金97508HK乙 | 金975       | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 125.7600 | 25.15%   | 0                  | 274.2          |
| 7103 | 津南   | 景1206HK乙  | 景12        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 164.2200 | 32.84%   | 0                  | 235.8          |

| 序号   | 行政区域 | 台区名称      | 所属10千伏线路名称 | 管理单位（供电服务中心） | 额定容量（kVA） | 最大负荷（kW） | 最大负载率（%） | 台区最大负荷日后需预留容量（kVA） | 用电报装可开放容量（kVA） |
|------|------|-----------|------------|--------------|-----------|----------|----------|--------------------|----------------|
| 7104 | 津南   | 洋3631     | 洋36        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 112.6200 | 28.16%   | 0                  | 207.4          |
| 7105 | 津南   | 洋3220HK乙  | 洋32        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 172.2880 | 34.46%   | 0                  | 227.7          |
| 7106 | 津南   | 8716      | 87         | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 147.1920 | 36.80%   | 0                  | 172.8          |
| 7107 | 津南   | 49304     | 493        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 141.6360 | 35.41%   | 0                  | 178.4          |
| 7108 | 津南   | 上83306HK甲 | 上833       | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 163.0400 | 32.61%   | 0                  | 237.0          |
| 7109 | 津南   | 金99604HK甲 | 金996       | 咸水沽供电服务中心    | 1000      | 219.5400 | 21.95%   | 0                  | 580.5          |
| 7110 | 津南   | 8907HK甲   | 89         | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 243.6800 | 38.68%   | 0                  | 260.3          |
| 7111 | 津南   | 96612HK乙  | 966        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 194.7800 | 38.96%   | 0                  | 205.2          |
| 7112 | 津南   | 房3207HK甲  | 房32        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 199.2000 | 31.62%   | 0                  | 304.8          |
| 7113 | 津南   | 金97202    | 金972       | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 89.2080  | 17.84%   | 0                  | 310.8          |
| 7114 | 津南   | 微1104HK   | 微11        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 176.3520 | 27.99%   | 0                  | 327.6          |
| 7115 | 津南   | 上81605HK甲 | 上816       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 129.3120 | 20.53%   | 0                  | 374.7          |
| 7116 | 津南   | 官3305HK   | 官33        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 215.4800 | 34.20%   | 0                  | 288.5          |
| 7117 | 津南   | 月1622HK   | 月16        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 100.9560 | 25.24%   | 0                  | 219.0          |
| 7118 | 津南   | 翟85204HK  | 翟852       | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 79.0200  | 19.76%   | 0                  | 241.0          |
| 7119 | 津南   | 景5409HK   | 景54        | 咸水沽供电服务中心    | 315       | 71.4800  | 22.69%   | 0                  | 180.5          |
| 7120 | 津南   | 上81901HK乙 | 上819       | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 190.9120 | 38.18%   | 0                  | 209.1          |
| 7121 | 津南   | 上81807HK乙 | 上818       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 218.4240 | 34.67%   | 0                  | 285.6          |
| 7122 | 津南   | 96202HK乙  | 962        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 190.8960 | 30.30%   | 0                  | 313.1          |
| 7123 | 津南   | 景6602HK甲  | 景66        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 245.3800 | 38.95%   | 0                  | 258.6          |
| 7124 | 津南   | 上83111HK甲 | 上831       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 227.1200 | 36.05%   | 0                  | 276.9          |
| 7125 | 津南   | 房3207HK乙  | 房32        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 202.3200 | 32.11%   | 0                  | 301.7          |
| 7126 | 津南   | 金97501HK甲 | 金975       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 242.4000 | 38.48%   | 0                  | 261.6          |
| 7127 | 津南   | 月4304HK乙  | 月43        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 216.4950 | 43.30%   | 0                  | 183.5          |
| 7128 | 津南   | 月2201HK甲  | 月22        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 124.7100 | 24.94%   | 0                  | 275.3          |
| 7129 | 津南   | 上81603HK乙 | 上816       | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 86.4640  | 17.29%   | 0                  | 313.5          |
| 7130 | 津南   | 后3412HK乙  | 后34        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 253.1760 | 31.65%   | 0                  | 386.8          |
| 7131 | 津南   | 后1316HK   | 后13        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 176.7240 | 44.18%   | 0                  | 143.3          |
| 7132 | 津南   | 集5412HK甲  | 集54        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 145.9200 | 23.16%   | 0                  | 358.1          |
| 7133 | 津南   | 95701HK甲  | 957        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 180.3400 | 36.07%   | 0                  | 219.7          |
| 7134 | 津南   | 上81602HK甲 | 上816       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 179.3000 | 28.46%   | 0                  | 324.7          |
| 7135 | 津南   | 官3307HK乙  | 官33        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 247.4200 | 39.27%   | 0                  | 256.6          |
| 7136 | 津南   | 上81513HK乙 | 上815       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 210.3000 | 33.38%   | 0                  | 293.7          |
| 7137 | 津南   | 48816HK乙  | 488        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 164.8800 | 20.61%   | 0                  | 475.1          |
| 7138 | 津南   | 房3113HK甲  | 房31        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 213.4600 | 33.88%   | 0                  | 290.5          |

| 序号   | 行政区域 | 台区名称      | 所属10千伏线路名称 | 管理单位（供电服务中心） | 额定容量（kVA） | 最大负荷（kW） | 最大负载率（%） | 台区最大负荷日后需预留容量（kVA） | 用电报装可开放容量（kVA） |
|------|------|-----------|------------|--------------|-----------|----------|----------|--------------------|----------------|
| 7139 | 津南   | 上83405HK  | 上834       | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 119.5080 | 29.88%   | 0                  | 200.5          |
| 7140 | 津南   | 头6103HK乙  | 头61        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 144.5280 | 28.91%   | 0                  | 255.5          |
| 7141 | 津南   | 天3207HK乙  | 天32        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 163.3280 | 32.67%   | 0                  | 236.7          |
| 7142 | 津南   | 后1107HK甲  | 后11        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 195.7200 | 39.14%   | 0                  | 204.3          |
| 7143 | 津南   | 官3311HK甲  | 官33        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 205.0560 | 41.01%   | 0                  | 194.9          |
| 7144 | 津南   | 微4104HK   | 微41        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 120.0200 | 19.05%   | 0                  | 384.0          |
| 7145 | 津南   | 微2204HK甲  | 微22        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 248.6600 | 39.47%   | 0                  | 255.3          |
| 7146 | 津南   | 月2204HK甲  | 月22        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 214.7520 | 26.84%   | 0                  | 425.2          |
| 7147 | 津南   | 月4510HK   | 洋61        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 76.3560  | 19.09%   | 0                  | 243.6          |
| 7148 | 津南   | 官3501HK   | 官35        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 147.3800 | 29.48%   | 0                  | 252.6          |
| 7149 | 津南   | 8906HK乙   | 89         | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 130.9920 | 26.20%   | 0                  | 269.0          |
| 7150 | 津南   | 后1406HK甲  | 后14        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 226.9680 | 28.37%   | 0                  | 413.0          |
| 7151 | 津南   | 上83605HK乙 | 上836       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 200.4720 | 31.82%   | 0                  | 303.5          |
| 7152 | 津南   | 翟85212HK乙 | 翟852       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 230.3520 | 36.56%   | 0                  | 273.6          |
| 7153 | 津南   | 头6101HK乙  | 头61        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 117.7600 | 23.55%   | 0                  | 282.2          |
| 7154 | 津南   | 微1107HK   | 微11        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 137.9280 | 21.89%   | 0                  | 366.1          |
| 7155 | 津南   | 微5311HK   | 微53        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 138.3200 | 21.96%   | 0                  | 365.7          |
| 7156 | 津南   | 95807     | 958        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 134.5800 | 33.65%   | 0                  | 185.4          |
| 7157 | 津南   | 96615HK甲  | 966        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 139.1200 | 27.82%   | 0                  | 260.9          |
| 7158 | 津南   | 96204HK乙  | 962        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 214.1040 | 33.98%   | 0                  | 289.9          |
| 7159 | 津南   | 微4201HK   | 微42        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 249.3200 | 39.57%   | 0                  | 254.7          |
| 7160 | 津南   | 8905HK甲   | 89         | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 333.3800 | 52.92%   | 0                  | 170.6          |
| 7161 | 津南   | 8701HK    | 87         | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 251.4120 | 62.85%   | 0                  | 68.6           |
| 7162 | 津南   | 景6309HK   | 景63        | 咸水沽供电服务中心    | 1000      | 250.5000 | 25.05%   | 0                  | 549.5          |
| 7163 | 津南   | 洋3206HK   | 洋32        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 135.1080 | 33.78%   | 0                  | 184.9          |
| 7164 | 津南   | 辛2606HK乙  | 辛26        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 203.4200 | 40.68%   | 0                  | 196.6          |
| 7165 | 津南   | 96501HK乙  | 965        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 188.0200 | 37.60%   | 0                  | 212.0          |
| 7166 | 津南   | 李58101HK  | 李581       | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 53.6760  | 13.42%   | 0                  | 266.3          |
| 7167 | 津南   | 月1502HK甲  | 月15        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 267.7760 | 53.56%   | 0                  | 132.2          |
| 7168 | 津南   | 洋3610HK甲  | 洋36        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 228.5440 | 45.71%   | 0                  | 171.5          |
| 7169 | 津南   | 48709HK乙  | 487        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 127.6960 | 31.92%   | 0                  | 192.3          |
| 7170 | 津南   | 上82212HK  | 上822       | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 172.2880 | 34.46%   | 0                  | 227.7          |
| 7171 | 津南   | 洋5117HK乙  | 洋51        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 209.4800 | 33.25%   | 0                  | 294.5          |
| 7172 | 津南   | 洋4206HK   | 洋34        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 13.8800  | 2.20%    | 0                  | 490.1          |
| 7173 | 津南   | 月4306HK   | 月43        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 98.6760  | 24.67%   | 0                  | 221.3          |

| 序号   | 行政区域 | 台区名称      | 所属10千伏线路名称 | 管理单位（供电服务中心） | 额定容量（kVA） | 最大负荷（kW） | 最大负载率（%） | 台区最大负荷日后需预留容量（kVA） | 用电报装可开放容量（kVA） |
|------|------|-----------|------------|--------------|-----------|----------|----------|--------------------|----------------|
| 7174 | 津南   | 上81708HK甲 | 上817       | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 126.0300 | 25.21%   | 0                  | 274.0          |
| 7175 | 津南   | 48703HK甲  | 487        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 232.3440 | 29.04%   | 0                  | 407.7          |
| 7176 | 津南   | 月2102HK甲  | 月21        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 129.9400 | 20.63%   | 0                  | 374.1          |
| 7177 | 津南   | 金97905HK  | 金979       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 282.1200 | 44.78%   | 0                  | 221.9          |
| 7178 | 津南   | 上81604HK甲 | 上816       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 186.9400 | 29.67%   | 0                  | 317.1          |
| 7179 | 津南   | 辛3506HK甲  | 辛35        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 239.5800 | 38.03%   | 0                  | 264.4          |
| 7180 | 津南   | 景1211HK乙  | 景12        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 182.0160 | 36.40%   | 0                  | 218.0          |
| 7181 | 津南   | 辛3808HK甲  | 辛38        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 235.7520 | 37.42%   | 0                  | 268.2          |
| 7182 | 津南   | 东2404     | 东24        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 158.1240 | 39.53%   | 0                  | 161.9          |
| 7183 | 津南   | 49401HK   | 494        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 167.9800 | 26.66%   | 0                  | 336.0          |
| 7184 | 津南   | 港1409HK甲  | 港14        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 254.2560 | 31.78%   | 0                  | 385.7          |
| 7185 | 津南   | 月4305HK   | 月43        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 176.9640 | 44.24%   | 0                  | 143.0          |
| 7186 | 津南   | 洋4204HK甲  | 洋34        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 135.7440 | 21.55%   | 0                  | 368.3          |
| 7187 | 津南   | 头6404HK   | 头64        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 115.3560 | 28.84%   | 0                  | 204.6          |
| 7188 | 津南   | 港3606HK乙  | 港36        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 216.9360 | 34.43%   | 0                  | 287.1          |
| 7189 | 津南   | 金97101HK  | 金971       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 193.2600 | 30.68%   | 0                  | 310.7          |
| 7190 | 津南   | 上81806HK甲 | 上818       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 224.1840 | 35.58%   | 0                  | 279.8          |
| 7191 | 津南   | 天3405HK乙  | 天34        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 149.9520 | 37.49%   | 0                  | 170.0          |
| 7192 | 津南   | 8905HK乙   | 89         | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 125.0720 | 25.01%   | 0                  | 274.9          |
| 7193 | 津南   | 49908HK   | 499        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 268.8600 | 42.68%   | 0                  | 235.1          |
| 7194 | 津南   | 上81902HK乙 | 上819       | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 183.6000 | 36.72%   | 0                  | 216.4          |
| 7195 | 津南   | 景5412HK   | 景54        | 咸水沽供电服务中心    | 315       | 191.4600 | 60.78%   | 0                  | 60.5           |
| 7196 | 津南   | 金97902HK甲 | 金979       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 234.9800 | 37.30%   | 0                  | 269.0          |
| 7197 | 津南   | 96612HK甲  | 966        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 170.3000 | 34.06%   | 0                  | 229.7          |
| 7198 | 津南   | 房2311HK乙  | 房23        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 192.6800 | 38.54%   | 0                  | 207.3          |
| 7199 | 津南   | 洋5104HK甲  | 洋51        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 254.5200 | 31.82%   | 0                  | 385.5          |
| 7200 | 津南   | 景5610HK   | 景56        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 123.2880 | 30.82%   | 0                  | 196.7          |
| 7201 | 津南   | 49901     | 499        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 151.7040 | 37.93%   | 0                  | 168.3          |
| 7202 | 津南   | 洋5109HK乙  | 洋51        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 324.4600 | 51.50%   | 0                  | 179.5          |
| 7203 | 津南   | 景1210HK乙  | 景12        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 187.9200 | 37.58%   | 0                  | 212.1          |
| 7204 | 津南   | 微1109HK乙  | 微11        | 咸水沽供电服务中心    | 315       | 87.9100  | 27.91%   | 0                  | 164.1          |
| 7205 | 津南   | 房3119HK甲  | 房31        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 187.3400 | 29.74%   | 0                  | 316.7          |
| 7206 | 津南   | 官3301HK甲  | 官33        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 256.7200 | 40.75%   | 0                  | 247.3          |
| 7207 | 津南   | 洋3213HK乙  | 洋32        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 204.8600 | 32.52%   | 0                  | 299.1          |
| 7208 | 津南   | 洋3608HK乙  | 洋36        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 223.8200 | 35.53%   | 0                  | 280.2          |

| 序号   | 行政区域 | 台区名称      | 所属10千伏线路名称 | 管理单位（供电服务中心） | 额定容量（kVA） | 最大负荷（kW） | 最大负载率（%） | 台区最大负荷日后需预留容量（kVA） | 用电报装可开放容量（kVA） |
|------|------|-----------|------------|--------------|-----------|----------|----------|--------------------|----------------|
| 7209 | 津南   | 官3506HK   | 官35        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 162.9000 | 32.58%   | 0                  | 237.1          |
| 7210 | 津南   | 上81904HK乙 | 上819       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 171.1440 | 27.17%   | 0                  | 332.9          |
| 7211 | 津南   | 辛1607HK乙  | 辛16        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 228.1200 | 45.62%   | 0                  | 171.9          |
| 7212 | 津南   | 49909HK   | 499        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 204.8600 | 32.52%   | 0                  | 299.1          |
| 7213 | 津南   | 房3208HK甲  | 房32        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 196.7000 | 31.22%   | 0                  | 307.3          |
| 7214 | 津南   | 月1620HK   | 月16        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 115.7400 | 28.94%   | 0                  | 204.3          |
| 7215 | 津南   | 洋5102HK乙  | 洋51        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 184.6240 | 36.92%   | 0                  | 215.4          |
| 7216 | 津南   | 上81405HK甲 | 上814       | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 157.5450 | 31.51%   | 0                  | 242.5          |
| 7217 | 津南   | 上81916HK甲 | 上819       | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 246.7360 | 49.35%   | 0                  | 153.3          |
| 7218 | 津南   | 上83305HK乙 | 上833       | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 188.3840 | 37.68%   | 0                  | 211.6          |
| 7219 | 津南   | 上83303HK甲 | 上833       | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 188.3680 | 37.67%   | 0                  | 211.6          |
| 7220 | 津南   | 房3205HK乙  | 房32        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 191.2000 | 30.35%   | 0                  | 312.8          |
| 7221 | 津南   | 景5310HK乙  | 景53        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 224.7840 | 44.96%   | 0                  | 175.2          |
| 7222 | 津南   | 上83417HK  | 上834       | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 134.6280 | 33.66%   | 0                  | 185.4          |
| 7223 | 津南   | 官3310HK   | 官33        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 216.8800 | 34.43%   | 0                  | 287.1          |
| 7224 | 津南   | 后4206HK甲  | 后42        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 163.6800 | 32.74%   | 0                  | 236.3          |
| 7225 | 津南   | 洋4609HK   | 洋46        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 14.1800  | 2.25%    | 0                  | 489.8          |
| 7226 | 津南   | 洋3610HK乙  | 洋36        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 197.4720 | 39.49%   | 0                  | 202.5          |
| 7227 | 津南   | 月2203HK乙  | 月22        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 173.5920 | 27.55%   | 0                  | 330.4          |
| 7228 | 津南   | 翟86205HK  | 翟862       | 咸水沽供电服务中心    | 315       | 99.2300  | 31.50%   | 0                  | 152.8          |
| 7229 | 津南   | 95702HK甲  | 957        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 165.4200 | 33.08%   | 0                  | 234.6          |
| 7230 | 津南   | 上81512HK乙 | 上815       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 213.7600 | 33.93%   | 0                  | 290.2          |
| 7231 | 津南   | 官3309HK乙  | 官33        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 222.0800 | 35.25%   | 0                  | 281.9          |
| 7232 | 津南   | 上83102HK乙 | 上831       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 166.4600 | 26.42%   | 0                  | 337.5          |
| 7233 | 津南   | 头6105HK乙  | 头61        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 178.7200 | 35.74%   | 0                  | 221.3          |
| 7234 | 津南   | 洋5326HK乙  | 洋53        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 210.2800 | 42.06%   | 0                  | 189.7          |
| 7235 | 津南   | 头6703HK甲  | 头67        | 咸水沽供电服务中心    | 1000      | 273.3900 | 27.34%   | 0                  | 526.6          |
| 7236 | 津南   | 集5921HK   | 集59        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 154.3600 | 24.50%   | 0                  | 349.6          |
| 7237 | 津南   | 95907HK甲  | 959        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 248.6400 | 39.47%   | 0                  | 255.4          |
| 7238 | 津南   | 洋6213HK乙  | 洋62        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 288.5760 | 45.81%   | 0                  | 215.4          |
| 7239 | 津南   | 上82218HK甲 | 上822       | 咸水沽供电服务中心    | 1000      | 301.0200 | 30.10%   | 0                  | 499.0          |
| 7240 | 津南   | 景6602HK乙  | 景66        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 249.6600 | 39.63%   | 0                  | 254.3          |
| 7241 | 津南   | 上81611HK甲 | 上816       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 193.1000 | 30.65%   | 0                  | 310.9          |
| 7242 | 津南   | 东2406     | 东24        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 140.1120 | 35.03%   | 0                  | 179.9          |
| 7243 | 津南   | 港1303HK   | 港13        | 咸水沽供电服务中心    | 1000      | 262.0800 | 26.21%   | 0                  | 537.9          |

| 序号   | 行政区域 | 台区名称      | 所属10千伏线路名称 | 管理单位（供电服务中心） | 额定容量（kVA） | 最大负荷（kW） | 最大负载率（%） | 台区最大负荷日后需预留容量（kVA） | 用电报装可开放容量（kVA） |
|------|------|-----------|------------|--------------|-----------|----------|----------|--------------------|----------------|
| 7244 | 津南   | 上83117HK乙 | 上831       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 253.0400 | 40.17%   | 0                  | 251.0          |
| 7245 | 津南   | 金97502HK甲 | 金975       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 197.1000 | 31.29%   | 0                  | 306.9          |
| 7246 | 津南   | 上81809HK甲 | 上818       | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 359.4960 | 44.94%   | 0                  | 280.5          |
| 7247 | 津南   | 微1201     | 微12        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 131.5440 | 32.89%   | 0                  | 188.5          |
| 7248 | 津南   | 洋4203HK乙  | 洋34        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 143.2560 | 22.74%   | 0                  | 360.7          |
| 7249 | 津南   | 8512      | 85         | 咸水沽供电服务中心    | 315       | 163.3800 | 51.87%   | 0                  | 88.6           |
| 7250 | 津南   | 景5310HK甲  | 景53        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 174.7520 | 34.95%   | 0                  | 225.2          |
| 7251 | 津南   | 景1212HK   | 景12        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 185.1200 | 29.38%   | 0                  | 318.9          |
| 7252 | 津南   | 头6706HK   | 头67        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 151.2000 | 24.00%   | 0                  | 352.8          |
| 7253 | 津南   | 洋6208HK   | 洋62        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 400.0000 | 100.00%  | 0                  | 0.0            |
| 7254 | 津南   | 66101HK   | 661        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 189.2160 | 30.03%   | 0                  | 314.8          |
| 7255 | 津南   | 后1304HK   | 后13        | 咸水沽供电服务中心    | 250       | 103.6240 | 41.45%   | 0                  | 96.4           |
| 7256 | 津南   | 上81613HK甲 | 上816       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 175.8480 | 27.91%   | 0                  | 328.2          |
| 7257 | 津南   | 洋4506HK乙  | 洋45        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 242.8160 | 48.56%   | 0                  | 157.2          |
| 7258 | 津南   | 景4311HK乙  | 景43        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 177.7200 | 22.22%   | 0                  | 462.3          |
| 7259 | 津南   | 66804     | 668        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 215.4000 | 53.85%   | 0                  | 104.6          |
| 7260 | 津南   | 房1219HK   | 房12        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 182.0600 | 28.90%   | 0                  | 321.9          |
| 7261 | 津南   | 官3314HK   | 官33        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 224.5200 | 35.64%   | 0                  | 279.5          |
| 7262 | 津南   | 景5414HK   | 景54        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 104.3160 | 26.08%   | 0                  | 215.7          |
| 7263 | 津南   | 洋3306HK乙  | 洋33        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 224.1600 | 28.02%   | 0                  | 415.8          |
| 7264 | 津南   | 景5604HK   | 景56        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 149.9400 | 23.80%   | 0                  | 354.1          |
| 7265 | 津南   | 月1404HK   | 月14        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 168.4560 | 26.74%   | 0                  | 335.5          |
| 7266 | 津南   | 房2310HK甲  | 房23        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 197.8200 | 39.56%   | 0                  | 202.2          |
| 7267 | 津南   | 洋3502HK甲  | 洋35        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 174.8800 | 34.98%   | 0                  | 225.1          |
| 7268 | 津南   | 辛2607HK甲  | 辛26        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 165.1000 | 33.02%   | 0                  | 234.9          |
| 7269 | 津南   | 景5408HK   | 景54        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 118.9200 | 29.73%   | 0                  | 201.1          |
| 7270 | 津南   | 月2611HK甲  | 月26        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 239.5600 | 38.03%   | 0                  | 264.4          |
| 7271 | 津南   | 金99503    | 金995       | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 102.4600 | 25.62%   | 0                  | 217.5          |
| 7272 | 津南   | 官3306HK   | 官33        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 240.9000 | 38.24%   | 0                  | 263.1          |
| 7273 | 津南   | 8909HK甲   | 89         | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 215.2800 | 34.17%   | 0                  | 288.7          |
| 7274 | 津南   | 头7101HK乙  | 头71        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 112.5120 | 28.13%   | 0                  | 207.5          |
| 7275 | 津南   | 房2101HK甲  | 房21        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 189.3600 | 37.87%   | 0                  | 210.6          |
| 7276 | 津南   | 95908HK乙  | 959        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 238.8240 | 37.91%   | 0                  | 265.2          |
| 7277 | 津南   | 上83118HK  | 上831       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 143.8080 | 22.83%   | 0                  | 360.2          |
| 7278 | 津南   | 后1403HK   | 后14        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 210.2880 | 33.38%   | 0                  | 293.7          |

| 序号   | 行政区域 | 台区名称      | 所属10千伏线路名称 | 管理单位（供电服务中心） | 额定容量（kVA） | 最大负荷（kW） | 最大负载率（%） | 台区最大负荷日后需预留容量（kVA） | 用电报装可开放容量（kVA） |
|------|------|-----------|------------|--------------|-----------|----------|----------|--------------------|----------------|
| 7279 | 津南   | 洋5601HK   | 洋56        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 161.8560 | 32.37%   | 0                  | 238.1          |
| 7280 | 津南   | 微2205HK乙  | 微22        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 280.9000 | 44.59%   | 0                  | 223.1          |
| 7281 | 津南   | 后3403HK   | 后34        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 160.2240 | 40.06%   | 0                  | 159.8          |
| 7282 | 津南   | 96204HK甲  | 962        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 226.9440 | 36.02%   | 0                  | 277.1          |
| 7283 | 津南   | 辛3816HK   | 辛38        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 136.7040 | 34.18%   | 0                  | 183.3          |
| 7284 | 津南   | 官3308HK甲  | 官33        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 214.8600 | 42.97%   | 0                  | 185.1          |
| 7285 | 津南   | 月4308HK乙  | 月43        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 168.4800 | 21.06%   | 0                  | 471.5          |
| 7286 | 津南   | 49907     | 499        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 163.5720 | 40.89%   | 0                  | 156.4          |
| 7287 | 津南   | 港1301HK甲  | 港13        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 241.4640 | 30.18%   | 0                  | 398.5          |
| 7288 | 津南   | 月3309HK甲  | 月33        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 225.4600 | 35.79%   | 0                  | 278.5          |
| 7289 | 津南   | 49304HK   | 493        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 154.1800 | 24.47%   | 0                  | 349.8          |
| 7290 | 津南   | 上81912HK  | 上819       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 194.4800 | 30.87%   | 0                  | 309.5          |
| 7291 | 津南   | 李58207HK乙 | 李582       | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 298.1760 | 37.27%   | 0                  | 341.8          |
| 7292 | 津南   | 洋2509HK乙  | 洋25        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 135.9840 | 17.00%   | 0                  | 504.0          |
| 7293 | 津南   | 67212HK甲  | 672        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 213.7600 | 33.93%   | 0                  | 290.2          |
| 7294 | 津南   | 金99802HK甲 | 金998       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 269.7600 | 42.82%   | 0                  | 234.2          |
| 7295 | 津南   | 李58214HK甲 | 李582       | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 241.5300 | 30.19%   | 0                  | 398.5          |
| 7296 | 津南   | 月4514HK乙  | 洋61        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 134.0800 | 21.28%   | 0                  | 369.9          |
| 7297 | 津南   | 翟85404HK  | 翟854       | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 98.4000  | 24.60%   | 0                  | 221.6          |
| 7298 | 津南   | 微1106HK乙  | 微11        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 220.6800 | 27.59%   | 0                  | 419.3          |
| 7299 | 津南   | 房3112HK甲  | 房31        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 207.8560 | 41.57%   | 0                  | 192.1          |
| 7300 | 津南   | 48906HK   | 489        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 313.0000 | 49.68%   | 0                  | 191.0          |
| 7301 | 津南   | 集5407HK甲  | 集54        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 214.1800 | 34.00%   | 0                  | 289.8          |
| 7302 | 津南   | 96808HK   | 968        | 咸水沽供电服务中心    | 315       | 82.7200  | 26.26%   | 0                  | 169.3          |
| 7303 | 津南   | 东2624     | 东26        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 181.9680 | 45.49%   | 0                  | 138.0          |
| 7304 | 津南   | 洋3209HK   | 洋32        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 115.5840 | 28.90%   | 0                  | 204.4          |
| 7305 | 津南   | 辛3602HK乙  | 辛36        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 246.2000 | 39.08%   | 0                  | 257.8          |
| 7306 | 津南   | 8713      | 87         | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 160.6920 | 40.17%   | 0                  | 159.3          |
| 7307 | 津南   | 微3107HK乙  | 微31        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 268.6600 | 42.64%   | 0                  | 235.3          |
| 7308 | 津南   | 景5312HK乙  | 景53        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 277.1600 | 43.99%   | 0                  | 226.8          |
| 7309 | 津南   | 洋3202HK乙  | 洋32        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 180.1200 | 28.59%   | 0                  | 323.9          |
| 7310 | 津南   | 东2609HK乙  | 东26        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 256.1040 | 40.65%   | 0                  | 247.9          |
| 7311 | 津南   | 景5609HK   | 景56        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 130.7880 | 32.70%   | 0                  | 189.2          |
| 7312 | 津南   | 金97904HK乙 | 金979       | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 204.3200 | 40.86%   | 0                  | 195.7          |
| 7313 | 津南   | 96616HK甲  | 966        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 246.0800 | 39.06%   | 0                  | 257.9          |

| 序号   | 行政区域 | 台区名称      | 所属10千伏线路名称 | 管理单位（供电服务中心） | 额定容量（kVA） | 最大负荷（kW） | 最大负载率（%） | 台区最大负荷日后需预留容量（kVA） | 用电报装可开放容量（kVA） |
|------|------|-----------|------------|--------------|-----------|----------|----------|--------------------|----------------|
| 7314 | 津南   | 月4514HK甲  | 洋61        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 151.1800 | 24.00%   | 0                  | 352.8          |
| 7315 | 津南   | 辛3810HK甲  | 辛38        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 221.3520 | 35.14%   | 0                  | 282.6          |
| 7316 | 津南   | 上82225HK甲 | 上822       | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 254.5120 | 50.90%   | 0                  | 145.5          |
| 7317 | 津南   | 头6402HK乙  | 头64        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 113.9760 | 28.49%   | 0                  | 206.0          |
| 7318 | 津南   | 洋3611HK甲  | 洋36        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 164.2600 | 26.07%   | 0                  | 339.7          |
| 7319 | 津南   | 李57107    | 李571       | 咸水沽供电服务中心    | 315       | 121.5100 | 38.57%   | 0                  | 130.5          |
| 7320 | 津南   | 8907HK乙   | 89         | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 204.0320 | 40.81%   | 0                  | 196.0          |
| 7321 | 津南   | 景5311HK乙  | 景53        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 269.0200 | 42.70%   | 0                  | 235.0          |
| 7322 | 津南   | 上83208HK  | 上832       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 221.3600 | 35.14%   | 0                  | 282.6          |
| 7323 | 津南   | 东2605HK乙  | 东26        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 207.5520 | 32.94%   | 0                  | 296.4          |
| 7324 | 津南   | 景5410HK   | 景54        | 咸水沽供电服务中心    | 315       | 64.7400  | 20.55%   | 0                  | 187.3          |
| 7325 | 津南   | 月3311HK甲  | 月33        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 237.2600 | 37.66%   | 0                  | 266.7          |
| 7326 | 津南   | 头6709HK乙  | 头67        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 167.0000 | 26.51%   | 0                  | 337.0          |
| 7327 | 津南   | 上83202HK  | 上832       | 咸水沽供电服务中心    | 315       | 116.9600 | 37.13%   | 0                  | 135.0          |
| 7328 | 津南   | 8210HK甲   | 82         | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 226.1280 | 35.89%   | 0                  | 277.9          |
| 7329 | 津南   | 洋5605HK乙  | 洋56        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 313.7000 | 49.79%   | 0                  | 190.3          |
| 7330 | 津南   | 95908HK甲  | 959        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 307.1760 | 48.76%   | 0                  | 196.8          |
| 7331 | 津南   | 月2605HK甲  | 月26        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 292.4400 | 46.42%   | 0                  | 211.6          |
| 7332 | 津南   | 后4206HK乙  | 后42        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 217.7600 | 43.55%   | 0                  | 182.2          |
| 7333 | 津南   | 月2609HK乙  | 月26        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 227.8400 | 36.17%   | 0                  | 276.2          |
| 7334 | 津南   | 月1301HK乙  | 月13        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 175.7400 | 27.90%   | 0                  | 328.3          |
| 7335 | 津南   | 微3107HK甲  | 微31        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 197.8000 | 31.40%   | 0                  | 306.2          |
| 7336 | 津南   | 天2202HK   | 天22        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 106.6560 | 26.66%   | 0                  | 213.3          |
| 7337 | 津南   | 8210HK乙   | 82         | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 229.1040 | 36.37%   | 0                  | 274.9          |
| 7338 | 津南   | 洋3304HK乙  | 洋33        | 咸水沽供电服务中心    | 1000      | 167.5200 | 16.75%   | 0                  | 632.5          |
| 7339 | 津南   | 辛1612HK   | 辛16        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 133.6320 | 33.41%   | 0                  | 186.4          |
| 7340 | 津南   | 官3302HK   | 官33        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 204.0000 | 32.38%   | 0                  | 300.0          |
| 7341 | 津南   | 月2611HK乙  | 月26        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 265.0600 | 42.07%   | 0                  | 238.9          |
| 7342 | 津南   | 95805     | 958        | 咸水沽供电服务中心    | 315       | 107.5000 | 34.13%   | 0                  | 144.5          |
| 7343 | 津南   | 上83120HK乙 | 上831       | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 143.9840 | 28.80%   | 0                  | 256.0          |
| 7344 | 津南   | 95609HK   | 956        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 102.0240 | 25.51%   | 0                  | 218.0          |
| 7345 | 津南   | 月4304HK甲  | 月43        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 157.9800 | 31.60%   | 0                  | 242.0          |
| 7346 | 津南   | 洋5602HK   | 洋56        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 189.0000 | 30.00%   | 0                  | 315.0          |
| 7347 | 津南   | 月3313HK甲  | 月33        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 226.3000 | 35.92%   | 0                  | 277.7          |
| 7348 | 津南   | 上81612HK乙 | 上816       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 248.4960 | 39.44%   | 0                  | 255.5          |

| 序号   | 行政区域 | 台区名称      | 所属10千伏线路名称 | 管理单位（供电服务中心） | 额定容量（kVA） | 最大负荷（kW） | 最大负载率（%） | 台区最大负荷日后需预留容量（kVA） | 用电报装可开放容量（kVA） |
|------|------|-----------|------------|--------------|-----------|----------|----------|--------------------|----------------|
| 7349 | 津南   | 东2408     | 东24        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 117.3840 | 29.35%   | 0                  | 202.6          |
| 7350 | 津南   | 49506     | 495        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 258.4100 | 64.60%   | 0                  | 61.6           |
| 7351 | 津南   | 后4213HK   | 后42        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 143.1840 | 35.80%   | 0                  | 176.8          |
| 7352 | 津南   | 月3107HK甲  | 月31        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 256.0800 | 40.65%   | 0                  | 247.9          |
| 7353 | 津南   | 官3401HK   | 官34        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 174.3600 | 27.68%   | 0                  | 329.6          |
| 7354 | 津南   | 房2312HK乙  | 房23        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 284.3200 | 45.13%   | 0                  | 219.7          |
| 7355 | 津南   | 洋5317HK乙  | 洋53        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 191.8200 | 38.36%   | 0                  | 208.2          |
| 7356 | 津南   | 李58217HK乙 | 李582       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 276.6200 | 43.91%   | 0                  | 227.4          |
| 7357 | 津南   | 月2610HK甲  | 月26        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 246.3360 | 49.27%   | 0                  | 153.7          |
| 7358 | 津南   | 洋5118HK乙  | 洋51        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 156.9800 | 24.92%   | 0                  | 347.0          |
| 7359 | 津南   | 上82211HK  | 上822       | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 104.6640 | 26.17%   | 0                  | 215.3          |
| 7360 | 津南   | 月1302HK乙  | 月13        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 264.1200 | 33.02%   | 0                  | 375.9          |
| 7361 | 津南   | 金97903HK乙 | 金979       | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 186.9800 | 37.40%   | 0                  | 213.0          |
| 7362 | 津南   | 洋3608HK甲  | 洋36        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 256.4200 | 40.70%   | 0                  | 247.6          |
| 7363 | 津南   | 8908HK甲   | 89         | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 220.8600 | 35.06%   | 0                  | 283.1          |
| 7364 | 津南   | 95201     | 952        | 咸水沽供电服务中心    | 315       | 180.7200 | 57.37%   | 0                  | 71.3           |
| 7365 | 津南   | 96611HK   | 966        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 215.7600 | 34.25%   | 0                  | 288.2          |
| 7366 | 津南   | 95205     | 952        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 127.3560 | 31.84%   | 0                  | 192.6          |
| 7367 | 津南   | 景6601HK甲  | 景66        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 277.6200 | 44.07%   | 0                  | 226.4          |
| 7368 | 津南   | 上81516HK乙 | 上815       | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 269.6600 | 53.93%   | 0                  | 130.3          |
| 7369 | 津南   | 集5411HK乙  | 集54        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 244.5840 | 38.82%   | 0                  | 259.4          |
| 7370 | 津南   | 头6707HK   | 头67        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 323.7600 | 64.75%   | 0                  | 76.2           |
| 7371 | 津南   | 后3405HK   | 后34        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 132.4680 | 33.12%   | 0                  | 187.5          |
| 7372 | 津南   | 上81805HK乙 | 上818       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 312.3360 | 49.58%   | 0                  | 191.7          |
| 7373 | 津南   | 上81615HK  | 上816       | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 120.9120 | 24.18%   | 0                  | 279.1          |
| 7374 | 津南   | 港1605HK甲  | 港16        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 305.8320 | 38.23%   | 0                  | 334.2          |
| 7375 | 津南   | 上81807HK甲 | 上818       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 199.4880 | 31.66%   | 0                  | 304.5          |
| 7376 | 津南   | 66129     | 661        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 173.3400 | 43.34%   | 0                  | 146.7          |
| 7377 | 津南   | 上82307HK  | 上823       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 254.5440 | 40.40%   | 0                  | 249.5          |
| 7378 | 津南   | 金99703HK甲 | 金997       | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 221.4000 | 27.68%   | 0                  | 418.6          |
| 7379 | 津南   | 月3513HK乙  | 月35        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 193.1600 | 30.66%   | 0                  | 310.8          |
| 7380 | 津南   | 48806     | 488        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 169.5960 | 42.40%   | 0                  | 150.4          |
| 7381 | 津南   | 微1208HK甲  | 微12        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 198.2600 | 31.47%   | 0                  | 305.7          |
| 7382 | 津南   | 66126     | 661        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 153.6120 | 38.40%   | 0                  | 166.4          |
| 7383 | 津南   | 49514     | 495        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 186.1800 | 46.55%   | 0                  | 133.8          |

| 序号   | 行政区域 | 台区名称      | 所属10千伏线路名称 | 管理单位（供电服务中心） | 额定容量（kVA） | 最大负荷（kW） | 最大负载率（%） | 台区最大负荷日后需预留容量（kVA） | 用电报装可开放容量（kVA） |
|------|------|-----------|------------|--------------|-----------|----------|----------|--------------------|----------------|
| 7384 | 津南   | 49515HK   | 495        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 210.4200 | 33.40%   | 0                  | 293.6          |
| 7385 | 津南   | 后3108HK甲  | 后31        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 176.9600 | 35.39%   | 0                  | 223.0          |
| 7386 | 津南   | 上83420HK乙 | 上834       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 235.5200 | 37.38%   | 0                  | 268.5          |
| 7387 | 津南   | 天3207HK甲  | 天32        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 148.6240 | 29.72%   | 0                  | 251.4          |
| 7388 | 津南   | 上83413HK  | 上834       | 咸水沽供电服务中心    | 315       | 174.7920 | 55.49%   | 0                  | 77.2           |
| 7389 | 津南   | 月4509HK   | 洋61        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 102.4920 | 25.62%   | 0                  | 217.5          |
| 7390 | 津南   | 月4403HK乙  | 月44        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 166.8600 | 26.49%   | 0                  | 337.1          |
| 7391 | 津南   | 月1621HK   | 月16        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 206.4480 | 51.61%   | 0                  | 113.6          |
| 7392 | 津南   | 后3404HK   | 后34        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 163.2360 | 40.81%   | 0                  | 156.8          |
| 7393 | 津南   | 月3309HK乙  | 月33        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 630.0000 | 100.00%  | 0                  | 0.0            |
| 7394 | 津南   | 头6401HK甲  | 头64        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 221.4240 | 55.36%   | 0                  | 98.6           |
| 7395 | 津南   | 微1305HK   | 微13        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 401.3400 | 63.70%   | 0                  | 102.7          |
| 7396 | 津南   | 洋5328HK甲  | 洋53        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 221.3520 | 35.14%   | 0                  | 282.6          |
| 7397 | 津南   | 95703HK乙  | 957        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 198.3000 | 39.66%   | 0                  | 201.7          |
| 7398 | 津南   | 49713     | 497        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 223.3680 | 55.84%   | 0                  | 96.6           |
| 7399 | 津南   | 东2401     | 东24        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 205.3320 | 51.33%   | 0                  | 114.7          |
| 7400 | 津南   | 月4405HK甲  | 月44        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 304.9600 | 48.41%   | 0                  | 199.0          |
| 7401 | 津南   | 49914HK   | 499        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 223.0800 | 35.41%   | 0                  | 280.9          |
| 7402 | 津南   | 月4404HK乙  | 月44        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 233.7200 | 37.10%   | 0                  | 270.3          |
| 7403 | 津南   | 上81106HK甲 | 上811       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 176.9200 | 28.08%   | 0                  | 327.1          |
| 7404 | 津南   | 49912HK   | 499        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 267.9840 | 53.60%   | 0                  | 132.0          |
| 7405 | 津南   | 集5407HK乙  | 集54        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 275.2400 | 43.69%   | 0                  | 228.8          |
| 7406 | 津南   | 景5611HK   | 景56        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 116.9760 | 29.24%   | 0                  | 203.0          |
| 7407 | 津南   | 上83119HK  | 上831       | 咸水沽供电服务中心    | 315       | 103.3900 | 32.82%   | 0                  | 148.6          |
| 7408 | 津南   | 8202      | 82         | 咸水沽供电服务中心    | 315       | 144.6600 | 45.92%   | 0                  | 107.3          |
| 7409 | 津南   | 95907HK乙  | 959        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 224.5440 | 35.64%   | 0                  | 279.5          |
| 7410 | 津南   | 49602HK   | 496        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 269.5400 | 42.78%   | 0                  | 234.5          |
| 7411 | 津南   | 上83105HK乙 | 上831       | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 167.0720 | 33.41%   | 0                  | 232.9          |
| 7412 | 津南   | 上81704    | 上817       | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 187.1040 | 46.78%   | 0                  | 132.9          |
| 7413 | 津南   | 天3411HK   | 天34        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 80.0400  | 20.01%   | 0                  | 240.0          |
| 7414 | 津南   | 洋5101HK甲  | 洋51        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 158.3800 | 25.14%   | 0                  | 345.6          |
| 7415 | 津南   | 官3507HK   | 官35        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 320.1120 | 40.01%   | 0                  | 319.9          |
| 7416 | 津南   | 官3517HK   | 官35        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 299.1800 | 59.84%   | 0                  | 100.8          |
| 7417 | 津南   | 洋3212HK乙  | 洋32        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 93.7800  | 18.76%   | 0                  | 306.2          |
| 7418 | 津南   | 月1602HK   | 月16        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 209.0600 | 33.18%   | 0                  | 294.9          |

| 序号   | 行政区域 | 台区名称      | 所属10千伏线路名称 | 管理单位（供电服务中心） | 额定容量（kVA） | 最大负荷（kW） | 最大负载率（%） | 台区最大负荷日后需预留容量（kVA） | 用电报装可开放容量（kVA） |
|------|------|-----------|------------|--------------|-----------|----------|----------|--------------------|----------------|
| 7419 | 津南   | 头6701HK乙  | 头67        | 咸水沽供电服务中心    | 1000      | 465.1800 | 46.52%   | 0                  | 334.8          |
| 7420 | 津南   | 东2428     | 东24        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 147.9360 | 36.98%   | 0                  | 172.1          |
| 7421 | 津南   | 房2203HK乙  | 房22        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 146.6160 | 18.33%   | 0                  | 493.4          |
| 7422 | 津南   | 49801HK   | 498        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 334.2800 | 53.06%   | 0                  | 169.7          |
| 7423 | 津南   | 东2433     | 东24        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 179.1000 | 44.78%   | 0                  | 140.9          |
| 7424 | 津南   | 房2109HK乙  | 房21        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 251.1400 | 50.23%   | 0                  | 148.9          |
| 7425 | 津南   | 金99801HK甲 | 金998       | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 255.0000 | 51.00%   | 0                  | 145.0          |
| 7426 | 津南   | 集5901HK甲  | 集59        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 277.3680 | 44.03%   | 0                  | 226.6          |
| 7427 | 津南   | 95203     | 952        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 215.5320 | 53.88%   | 0                  | 104.5          |
| 7428 | 津南   | 67101     | 671        | 咸水沽供电服务中心    | 250       | 99.2100  | 39.68%   | 0                  | 100.8          |
| 7429 | 津南   | 66125     | 661        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 198.0240 | 49.51%   | 0                  | 122.0          |
| 7430 | 津南   | 月2612HK乙  | 月26        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 261.9800 | 41.58%   | 0                  | 242.0          |
| 7431 | 津南   | 东2319     | 东23        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 135.8760 | 33.97%   | 0                  | 184.1          |
| 7432 | 津南   | 东2611HK   | 东26        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 126.3000 | 25.26%   | 0                  | 273.7          |
| 7433 | 津南   | 官3308HK乙  | 官33        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 190.0000 | 38.00%   | 0                  | 210.0          |
| 7434 | 津南   | 洋3503HK   | 洋35        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 166.0000 | 26.35%   | 0                  | 338.0          |
| 7435 | 津南   | 上81606HK乙 | 上816       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 213.0000 | 33.81%   | 0                  | 291.0          |
| 7436 | 津南   | 上81511HK甲 | 上815       | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 232.1760 | 29.02%   | 0                  | 407.8          |
| 7437 | 津南   | 月2602HK甲  | 月26        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 208.3920 | 26.05%   | 0                  | 431.6          |
| 7438 | 津南   | 洋3617     | 洋36        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 96.9000  | 24.23%   | 0                  | 223.1          |
| 7439 | 津南   | 上81611HK乙 | 上816       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 224.6600 | 35.66%   | 0                  | 279.3          |
| 7440 | 津南   | 49305     | 493        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 195.2400 | 48.81%   | 0                  | 124.8          |
| 7441 | 津南   | 49203HK   | 492        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 142.3600 | 22.60%   | 0                  | 361.6          |
| 7442 | 津南   | 49611     | 496        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 189.6480 | 47.41%   | 0                  | 130.4          |
| 7443 | 津南   | 微6204HK乙  | 微62        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 297.5280 | 47.23%   | 0                  | 206.5          |
| 7444 | 津南   | 49312     | 493        | 咸水沽供电服务中心    | 315       | 183.4200 | 58.23%   | 0                  | 68.6           |
| 7445 | 津南   | 49302HK   | 493        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 135.5600 | 33.89%   | 0                  | 184.4          |
| 7446 | 津南   | 房4108HK   | 房41        | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 299.8200 | 59.96%   | 0                  | 100.2          |
| 7447 | 津南   | 东2429     | 东24        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 159.8520 | 39.96%   | 0                  | 160.1          |
| 7448 | 津南   | 66413     | 664        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 143.2640 | 35.82%   | 0                  | 176.7          |
| 7449 | 津南   | 8212HK    | 82         | 咸水沽供电服务中心    | 500       | 232.8000 | 46.56%   | 0                  | 167.2          |
| 7450 | 津南   | 上83203    | 上832       | 咸水沽供电服务中心    | 315       | 205.0200 | 65.09%   | 0                  | 47.0           |
| 7451 | 津南   | 48901HK   | 489        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 324.4800 | 51.50%   | 0                  | 179.5          |
| 7452 | 津南   | 8217HK    | 82         | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 366.7000 | 58.21%   | 0                  | 137.3          |
| 7453 | 津南   | 49501     | 495        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 220.7640 | 55.19%   | 0                  | 99.2           |

| 序号   | 行政区域 | 台区名称      | 所属10千伏线路名称 | 管理单位（供电服务中心） | 额定容量（kVA） | 最大负荷（kW） | 最大负载率（%） | 台区最大负荷日后需预留容量（kVA） | 用电报装可开放容量（kVA） |
|------|------|-----------|------------|--------------|-----------|----------|----------|--------------------|----------------|
| 7454 | 津南   | 东2622     | 东26        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 208.9560 | 52.24%   | 0                  | 111.0          |
| 7455 | 津南   | 洋5302HK   | 洋53        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 209.3640 | 52.34%   | 0                  | 110.6          |
| 7456 | 津南   | 后1306HK   | 后13        | 咸水沽供电服务中心    | 315       | 171.4500 | 54.43%   | 0                  | 80.6           |
| 7457 | 津南   | 8508      | 85         | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 216.9240 | 54.23%   | 0                  | 103.1          |
| 7458 | 津南   | 房3204HK乙  | 房32        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 245.5800 | 38.98%   | 0                  | 258.4          |
| 7459 | 津南   | 上82101    | 上821       | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 171.9600 | 42.99%   | 0                  | 148.0          |
| 7460 | 津南   | 8710      | 87         | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 242.9760 | 60.74%   | 0                  | 77.0           |
| 7461 | 津南   | 上81613HK乙 | 上816       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 341.2320 | 54.16%   | 0                  | 162.8          |
| 7462 | 津南   | 49903HK   | 499        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 114.5000 | 18.17%   | 0                  | 389.5          |
| 7463 | 津南   | 8510      | 85         | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 228.0840 | 57.02%   | 0                  | 91.9           |
| 7464 | 津南   | 后6602HK乙  | 后66        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 131.9200 | 20.94%   | 0                  | 372.1          |
| 7465 | 津南   | 49603HK   | 496        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 379.2960 | 60.21%   | 0                  | 124.7          |
| 7466 | 津南   | 房3210HK乙  | 房32        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 250.6400 | 39.78%   | 0                  | 253.4          |
| 7467 | 津南   | 李59507    | 李595       | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 128.4300 | 32.11%   | 0                  | 191.6          |
| 7468 | 津南   | 集5804HK   | 集58        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 247.1400 | 39.23%   | 0                  | 256.9          |
| 7469 | 津南   | 49712     | 497        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 240.3760 | 60.09%   | 0                  | 79.6           |
| 7470 | 津南   | 头6107     | 头61        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 266.8560 | 66.71%   | 0                  | 53.1           |
| 7471 | 津南   | 房2313     | 房23        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 285.7800 | 71.45%   | 0                  | 34.2           |
| 7472 | 津南   | 洋1511     | 洋15        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 220.1900 | 55.05%   | 0                  | 99.8           |
| 7473 | 津南   | 房1105     | 房11        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 104.3880 | 26.10%   | 0                  | 215.6          |
| 7474 | 津南   | 洋2510HK乙  | 洋25        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 212.5000 | 33.73%   | 0                  | 291.5          |
| 7475 | 津南   | 48817HK   | 488        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 136.0080 | 17.00%   | 0                  | 504.0          |
| 7476 | 津南   | 49516HK   | 495        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 353.1600 | 56.06%   | 0                  | 150.8          |
| 7477 | 津南   | 景6603HK甲  | 景66        | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 321.3400 | 51.01%   | 0                  | 182.7          |
| 7478 | 津南   | 上82216HK甲 | 上822       | 咸水沽供电服务中心    | 630       | 560.9200 | 89.03%   | 0                  | 0.0            |
| 7479 | 津南   | 上83412HK  | 上834       | 咸水沽供电服务中心    | 315       | 162.1320 | 51.47%   | 0                  | 89.9           |
| 7480 | 津南   | 月4203HK甲  | 月24        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 27.2640  | 3.41%    | 0                  | 612.7          |
| 7481 | 津南   | 月2401HK   | 月24        | 咸水沽供电服务中心    | 400       | 22.2120  | 5.55%    | 0                  | 297.8          |
| 7482 | 津南   | 月2402HK乙  | 月42        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 19.1280  | 2.39%    | 0                  | 620.9          |
| 7483 | 津南   | 月4203HK乙  | 月24        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 48.4080  | 6.05%    | 0                  | 591.6          |
| 7484 | 津南   | 月2402HK甲  | 月42        | 咸水沽供电服务中心    | 800       | 39.2400  | 4.91%    | 0                  | 600.8          |
| 7485 | 津南   | 辛2801HK乙  | 辛28        | 咸水沽供电服务中心    | 1000      | 322.5300 | 32.25%   | 0                  | 477.5          |
| 7486 | 津南   | 辛2801HK甲  | 辛28        | 咸水沽供电服务中心    | 1000      | 127.1400 | 12.71%   | 0                  | 672.9          |
| 7487 | 津南   | 西2713     | 西27        | 小站供电服务中心     | 400       | 48.8400  | 12.21%   | 0                  | 271.2          |
| 7488 | 津南   | 裕1101     | 裕11        | 小站供电服务中心     | 400       | 129.5400 | 32.39%   | 0                  | 190.5          |

| 序号   | 行政区域 | 台区名称  | 所属10千伏线路名称 | 管理单位（供电服务中心） | 额定容量（kVA） | 最大负荷（kW） | 最大负载率（%） | 台区最大负荷日后需预留容量（kVA） | 用电报装可开放容量（kVA） |
|------|------|-------|------------|--------------|-----------|----------|----------|--------------------|----------------|
| 7489 | 津南   | 西2124 | 西21        | 小站供电服务中心     | 400       | 123.7920 | 30.95%   | 0                  | 196.2          |
| 7490 | 津南   | 西2117 | 西21        | 小站供电服务中心     | 400       | 99.8640  | 24.97%   | 0                  | 220.1          |
| 7491 | 津南   | 西2116 | 西21        | 小站供电服务中心     | 400       | 201.1920 | 50.30%   | 0                  | 118.8          |
| 7492 | 津南   | 西2105 | 西21        | 小站供电服务中心     | 400       | 95.1600  | 23.79%   | 0                  | 224.8          |
| 7493 | 津南   | 西2703 | 西27        | 小站供电服务中心     | 400       | 106.9200 | 26.73%   | 0                  | 213.1          |
| 7494 | 津南   | 站2764 | 站27        | 小站供电服务中心     | 400       | 84.2880  | 21.07%   | 0                  | 235.7          |
| 7495 | 津南   | 站1614 | 站16        | 小站供电服务中心     | 400       | 106.0440 | 26.51%   | 0                  | 214.0          |
| 7496 | 津南   | 西2113 | 西21        | 小站供电服务中心     | 400       | 110.1240 | 27.53%   | 0                  | 209.9          |
| 7497 | 津南   | 西1550 | 西15        | 小站供电服务中心     | 400       | 112.0440 | 28.01%   | 0                  | 208.0          |
| 7498 | 津南   | 9103  | 91         | 小站供电服务中心     | 400       | 121.1760 | 30.29%   | 0                  | 198.8          |
| 7499 | 津南   | 西2716 | 西27        | 小站供电服务中心     | 400       | 99.0000  | 24.75%   | 0                  | 221.0          |
| 7500 | 津南   | 西2718 | 西27        | 小站供电服务中心     | 400       | 138.3720 | 34.59%   | 0                  | 181.6          |
| 7501 | 津南   | 西2123 | 西21        | 小站供电服务中心     | 400       | 138.0600 | 34.52%   | 0                  | 181.9          |
| 7502 | 津南   | 正2363 | 正23        | 小站供电服务中心     | 400       | 88.1640  | 22.04%   | 0                  | 231.8          |
| 7503 | 津南   | 西2708 | 西27        | 小站供电服务中心     | 400       | 161.8200 | 40.46%   | 0                  | 158.2          |
| 7504 | 津南   | 业1501 | 业15        | 小站供电服务中心     | 315       | 103.5780 | 32.88%   | 0                  | 148.4          |
| 7505 | 津南   | 正2365 | 正23        | 小站供电服务中心     | 400       | 90.2160  | 22.55%   | 0                  | 229.8          |
| 7506 | 津南   | 裕1102 | 裕11        | 小站供电服务中心     | 400       | 114.1800 | 28.55%   | 0                  | 205.8          |
| 7507 | 津南   | 裕1111 | 裕11        | 小站供电服务中心     | 400       | 72.8160  | 18.20%   | 0                  | 247.2          |
| 7508 | 津南   | 正2367 | 正23        | 小站供电服务中心     | 400       | 119.8200 | 29.96%   | 0                  | 200.2          |
| 7509 | 津南   | 西2715 | 西27        | 小站供电服务中心     | 400       | 132.0600 | 33.02%   | 0                  | 187.9          |
| 7510 | 津南   | 正2364 | 正23        | 小站供电服务中心     | 400       | 111.6720 | 27.92%   | 0                  | 208.3          |
| 7511 | 津南   | 55518 | 555        | 小站供电服务中心     | 400       | 155.5560 | 38.89%   | 0                  | 164.4          |
| 7512 | 津南   | 西2710 | 西27        | 小站供电服务中心     | 400       | 164.4600 | 41.12%   | 0                  | 155.5          |
| 7513 | 津南   | 正3310 | 正33        | 小站供电服务中心     | 400       | 62.3520  | 15.59%   | 0                  | 257.6          |
| 7514 | 津南   | 正2362 | 正23        | 小站供电服务中心     | 400       | 120.3600 | 30.09%   | 0                  | 199.6          |
| 7515 | 津南   | 西2118 | 西21        | 小站供电服务中心     | 400       | 112.2240 | 28.06%   | 0                  | 207.8          |
| 7516 | 津南   | 9109  | 91         | 小站供电服务中心     | 400       | 100.5960 | 25.15%   | 0                  | 219.4          |
| 7517 | 津南   | 正2304 | 正23        | 小站供电服务中心     | 400       | 88.1400  | 22.04%   | 0                  | 231.9          |
| 7518 | 津南   | 西1612 | 西16        | 小站供电服务中心     | 400       | 76.8720  | 19.22%   | 0                  | 243.1          |
| 7519 | 津南   | 西1613 | 西16        | 小站供电服务中心     | 400       | 131.2440 | 32.81%   | 0                  | 188.8          |
| 7520 | 津南   | 西2122 | 西21        | 小站供电服务中心     | 400       | 105.6840 | 26.42%   | 0                  | 214.3          |
| 7521 | 津南   | 55901 | 559        | 小站供电服务中心     | 400       | 64.8960  | 16.22%   | 0                  | 255.1          |
| 7522 | 津南   | 站2760 | 站27        | 小站供电服务中心     | 400       | 58.8960  | 14.72%   | 0                  | 261.1          |
| 7523 | 津南   | 站2763 | 站27        | 小站供电服务中心     | 400       | 145.6440 | 36.41%   | 0                  | 174.4          |

| 序号   | 行政区域 | 台区名称    | 所属10千伏线路名称 | 管理单位（供电服务中心） | 额定容量（kVA） | 最大负荷（kW） | 最大负载率（%） | 台区最大负荷日后需预留容量（kVA） | 用电报装可开放容量（kVA） |
|------|------|---------|------------|--------------|-----------|----------|----------|--------------------|----------------|
| 7524 | 津南   | 正2314   | 正23        | 小站供电服务中心     | 400       | 159.8040 | 39.95%   | 0                  | 160.2          |
| 7525 | 津南   | 西1553   | 西15        | 小站供电服务中心     | 400       | 112.7280 | 28.18%   | 0                  | 207.3          |
| 7526 | 津南   | 业2508   | 业25        | 小站供电服务中心     | 400       | 59.7120  | 14.93%   | 0                  | 260.3          |
| 7527 | 津南   | 正3313   | 正33        | 小站供电服务中心     | 400       | 64.2120  | 16.05%   | 0                  | 255.8          |
| 7528 | 津南   | 西2108   | 西21        | 小站供电服务中心     | 400       | 69.2280  | 17.31%   | 0                  | 250.8          |
| 7529 | 津南   | 正3314   | 正33        | 小站供电服务中心     | 400       | 60.0840  | 15.02%   | 0                  | 259.9          |
| 7530 | 津南   | 正2664   | 正26        | 小站供电服务中心     | 400       | 142.0440 | 35.51%   | 0                  | 178.0          |
| 7531 | 津南   | 正3311   | 正33        | 小站供电服务中心     | 400       | 168.6480 | 42.16%   | 0                  | 151.4          |
| 7532 | 津南   | 业2506   | 业25        | 小站供电服务中心     | 400       | 138.4440 | 34.61%   | 0                  | 181.6          |
| 7533 | 津南   | 裕1108   | 裕11        | 小站供电服务中心     | 400       | 135.1080 | 33.78%   | 0                  | 184.9          |
| 7534 | 津南   | 55111   | 551        | 小站供电服务中心     | 400       | 78.3000  | 19.58%   | 0                  | 241.7          |
| 7535 | 津南   | 9107    | 91         | 小站供电服务中心     | 400       | 78.5640  | 19.64%   | 0                  | 241.4          |
| 7536 | 津南   | 西1555   | 西15        | 小站供电服务中心     | 400       | 74.2320  | 18.56%   | 0                  | 245.8          |
| 7537 | 津南   | 站2151   | 站21        | 小站供电服务中心     | 400       | 63.1680  | 15.79%   | 0                  | 256.8          |
| 7538 | 津南   | 9102    | 91         | 小站供电服务中心     | 400       | 133.0440 | 33.26%   | 0                  | 187.0          |
| 7539 | 津南   | 正2663   | 正26        | 小站供电服务中心     | 400       | 386.4480 | 96.61%   | 0                  | 0.0            |
| 7540 | 津南   | 西2115   | 西21        | 小站供电服务中心     | 400       | 48.8160  | 12.20%   | 0                  | 271.2          |
| 7541 | 津南   | 西2701HK | 西27        | 小站供电服务中心     | 400       | 103.6200 | 25.91%   | 0                  | 216.4          |
| 7542 | 津南   | 西2712   | 西27        | 小站供电服务中心     | 400       | 104.3640 | 26.09%   | 0                  | 215.6          |
| 7543 | 津南   | 西2403   | 西24        | 小站供电服务中心     | 400       | 110.4120 | 27.60%   | 0                  | 209.6          |
| 7544 | 津南   | 裕1112   | 裕11        | 小站供电服务中心     | 400       | 106.1040 | 26.53%   | 0                  | 213.9          |
| 7545 | 津南   | 裕1107   | 裕11        | 小站供电服务中心     | 400       | 118.6800 | 29.67%   | 0                  | 201.3          |
| 7546 | 津南   | 站2759   | 站27        | 小站供电服务中心     | 400       | 28.7640  | 7.19%    | 0                  | 291.2          |
| 7547 | 津南   | 西1710   | 西17        | 小站供电服务中心     | 400       | 107.0400 | 26.76%   | 0                  | 213.0          |
| 7548 | 津南   | 9105    | 91         | 小站供电服务中心     | 400       | 103.8600 | 25.97%   | 0                  | 216.1          |
| 7549 | 津南   | 西2112   | 西21        | 小站供电服务中心     | 400       | 121.9680 | 30.49%   | 0                  | 198.0          |
| 7550 | 津南   | 西1611   | 西16        | 小站供电服务中心     | 400       | 101.8440 | 25.46%   | 0                  | 218.2          |
| 7551 | 津南   | 业2301   | 业23        | 小站供电服务中心     | 400       | 88.2840  | 22.07%   | 0                  | 231.7          |
| 7552 | 津南   | 西1552   | 西15        | 小站供电服务中心     | 400       | 53.4360  | 13.36%   | 0                  | 266.6          |
| 7553 | 津南   | 9104    | 91         | 小站供电服务中心     | 400       | 87.9000  | 21.98%   | 0                  | 232.1          |
| 7554 | 津南   | 正2379   | 正23        | 小站供电服务中心     | 400       | 144.1080 | 36.03%   | 0                  | 175.9          |
| 7555 | 津南   | 西2103   | 西21        | 小站供电服务中心     | 400       | 76.1880  | 19.05%   | 0                  | 243.8          |
| 7556 | 津南   | 裕1106   | 裕11        | 小站供电服务中心     | 400       | 90.7920  | 22.70%   | 0                  | 229.2          |
| 7557 | 津南   | 53407HK | 534        | 小站供电服务中心     | 500       | 68.5400  | 13.71%   | 0                  | 331.5          |
| 7558 | 津南   | 55116   | 551        | 小站供电服务中心     | 400       | 59.4120  | 14.85%   | 0                  | 260.6          |

| 序号   | 行政区域 | 台区名称     | 所属10千伏线路名称 | 管理单位（供电服务中心） | 额定容量（kVA） | 最大负荷（kW） | 最大负载率（%） | 台区最大负荷日后需预留容量（kVA） | 用电报装可开放容量（kVA） |
|------|------|----------|------------|--------------|-----------|----------|----------|--------------------|----------------|
| 7559 | 津南   | 53203    | 532        | 小站供电服务中心     | 400       | 85.3200  | 21.33%   | 0                  | 234.7          |
| 7560 | 津南   | 西2610    | 西26        | 小站供电服务中心     | 400       | 108.2400 | 27.06%   | 0                  | 211.8          |
| 7561 | 津南   | 裕1110    | 裕11        | 小站供电服务中心     | 400       | 105.0720 | 26.27%   | 0                  | 214.9          |
| 7562 | 津南   | 正2383    | 正23        | 小站供电服务中心     | 400       | 73.3680  | 18.34%   | 0                  | 246.6          |
| 7563 | 津南   | 李57102   | 李571       | 小站供电服务中心     | 400       | 127.1200 | 31.78%   | 0                  | 192.9          |
| 7564 | 津南   | 正2702    | 正27        | 小站供电服务中心     | 400       | 39.3840  | 9.85%    | 0                  | 280.6          |
| 7565 | 津南   | 西2111    | 西21        | 小站供电服务中心     | 400       | 54.2040  | 13.55%   | 0                  | 265.8          |
| 7566 | 津南   | 55502    | 555        | 小站供电服务中心     | 400       | 99.0000  | 24.75%   | 0                  | 221.0          |
| 7567 | 津南   | 8627     | 86         | 小站供电服务中心     | 400       | 105.8040 | 26.45%   | 0                  | 214.2          |
| 7568 | 津南   | 9101     | 91         | 小站供电服务中心     | 400       | 91.1400  | 22.79%   | 0                  | 228.9          |
| 7569 | 津南   | 55603    | 556        | 小站供电服务中心     | 400       | 145.8000 | 36.45%   | 0                  | 174.2          |
| 7570 | 津南   | 55517    | 555        | 小站供电服务中心     | 400       | 200.0040 | 50.00%   | 0                  | 120.0          |
| 7571 | 津南   | 55119    | 551        | 小站供电服务中心     | 400       | 40.8720  | 10.22%   | 0                  | 279.1          |
| 7572 | 津南   | 西2711    | 西27        | 小站供电服务中心     | 400       | 162.4600 | 40.62%   | 0                  | 157.5          |
| 7573 | 津南   | 55607    | 556        | 小站供电服务中心     | 400       | 113.3040 | 28.33%   | 0                  | 206.7          |
| 7574 | 津南   | 西1554    | 西15        | 小站供电服务中心     | 400       | 49.3680  | 12.34%   | 0                  | 270.6          |
| 7575 | 津南   | 9111     | 91         | 小站供电服务中心     | 400       | 173.0760 | 43.27%   | 0                  | 146.9          |
| 7576 | 津南   | 西2104    | 西21        | 小站供电服务中心     | 400       | 137.3640 | 34.34%   | 0                  | 182.6          |
| 7577 | 津南   | 55316HK甲 | 553        | 小站供电服务中心     | 500       | 103.3000 | 20.66%   | 0                  | 296.7          |
| 7578 | 津南   | 正2306    | 正23        | 小站供电服务中心     | 400       | 114.5880 | 28.65%   | 0                  | 205.4          |
| 7579 | 津南   | 西2101    | 西21        | 小站供电服务中心     | 400       | 139.2600 | 34.82%   | 0                  | 180.7          |
| 7580 | 津南   | 55109    | 551        | 小站供电服务中心     | 400       | 380.6400 | 95.16%   | 0                  | 0.0            |
| 7581 | 津南   | 西2611    | 西26        | 小站供电服务中心     | 400       | 171.3120 | 42.83%   | 0                  | 148.7          |
| 7582 | 津南   | 西2720    | 西27        | 小站供电服务中心     | 400       | 84.7080  | 21.18%   | 0                  | 235.3          |
| 7583 | 津南   | 西2102    | 西21        | 小站供电服务中心     | 400       | 142.8360 | 35.71%   | 0                  | 177.2          |
| 7584 | 津南   | 西1701    | 西17        | 小站供电服务中心     | 400       | 161.5560 | 40.39%   | 0                  | 158.4          |
| 7585 | 津南   | 站2114    | 站21        | 小站供电服务中心     | 400       | 150.2160 | 37.55%   | 0                  | 169.8          |
| 7586 | 津南   | 西2109    | 西21        | 小站供电服务中心     | 400       | 103.8720 | 25.97%   | 0                  | 216.1          |
| 7587 | 津南   | 站2113    | 站21        | 小站供电服务中心     | 400       | 128.2800 | 32.07%   | 0                  | 191.7          |
| 7588 | 津南   | 55425HK  | 554        | 小站供电服务中心     | 400       | 48.3240  | 12.08%   | 0                  | 271.7          |
| 7589 | 津南   | 55419HK甲 | 554        | 小站供电服务中心     | 500       | 299.8200 | 59.96%   | 0                  | 100.2          |
| 7590 | 津南   | 53311    | 533        | 小站供电服务中心     | 400       | 158.2440 | 39.56%   | 0                  | 161.8          |
| 7591 | 津南   | 西2401    | 西24        | 小站供电服务中心     | 400       | 209.2080 | 52.30%   | 0                  | 110.8          |
| 7592 | 津南   | 站1611HK乙 | 站16        | 小站供电服务中心     | 630       | 107.7400 | 17.10%   | 0                  | 396.3          |
| 7593 | 津南   | 站2614HK甲 | 站26        | 小站供电服务中心     | 630       | 166.5800 | 26.44%   | 0                  | 337.4          |

| 序号   | 行政区域 | 台区名称     | 所属10千伏线路名称 | 管理单位（供电服务中心） | 额定容量（kVA） | 最大负荷（kW） | 最大负载率（%） | 台区最大负荷日后需预留容量（kVA） | 用电报装可开放容量（kVA） |
|------|------|----------|------------|--------------|-----------|----------|----------|--------------------|----------------|
| 7594 | 津南   | 迎2501HK  | 迎25        | 小站供电服务中心     | 500       | 119.9400 | 23.99%   | 0                  | 280.1          |
| 7595 | 津南   | 55307HK  | 553        | 小站供电服务中心     | 500       | 94.2080  | 18.84%   | 0                  | 305.8          |
| 7596 | 津南   | 53406HK甲 | 534        | 小站供电服务中心     | 800       | 72.7680  | 9.10%    | 0                  | 567.2          |
| 7597 | 津南   | 裕2506HK甲 | 裕25        | 小站供电服务中心     | 630       | 145.6400 | 23.12%   | 0                  | 358.4          |
| 7598 | 津南   | 站2615HK乙 | 站26        | 小站供电服务中心     | 630       | 179.0400 | 28.42%   | 0                  | 325.0          |
| 7599 | 津南   | 站1612HK甲 | 站16        | 小站供电服务中心     | 630       | 136.7400 | 21.70%   | 0                  | 367.3          |
| 7600 | 津南   | 正2164    | 正21        | 小站供电服务中心     | 400       | 28.2000  | 7.05%    | 0                  | 291.8          |
| 7601 | 津南   | 业2303    | 业23        | 小站供电服务中心     | 160       | 78.4240  | 49.02%   | 0                  | 49.6           |
| 7602 | 津南   | 8810HK甲  | 88         | 小站供电服务中心     | 800       | 197.3280 | 24.67%   | 0                  | 442.7          |
| 7603 | 津南   | 西2502    | 西25        | 小站供电服务中心     | 400       | 91.6950  | 22.92%   | 0                  | 228.3          |
| 7604 | 津南   | 业2501    | 业25        | 小站供电服务中心     | 400       | 115.5450 | 28.89%   | 0                  | 204.5          |
| 7605 | 津南   | 裕1302    | 裕13        | 小站供电服务中心     | 400       | 55.8400  | 13.96%   | 0                  | 264.2          |
| 7606 | 津南   | 站1201    | 站12        | 小站供电服务中心     | 250       | 22.6200  | 9.05%    | 0                  | 177.4          |
| 7607 | 津南   | 裕1303    | 裕13        | 小站供电服务中心     | 250       | 65.5500  | 26.22%   | 0                  | 134.5          |
| 7608 | 津南   | 迎2301    | 迎23        | 小站供电服务中心     | 400       | 32.3280  | 8.08%    | 0                  | 287.7          |
| 7609 | 津南   | 业2501    | 业25        | 小站供电服务中心     | 400       | 115.5450 | 28.89%   | 0                  | 204.5          |
| 7610 | 津南   | 53306    | 533        | 小站供电服务中心     | 400       | 40.2840  | 10.07%   | 0                  | 279.7          |
| 7611 | 津南   | 天4106HK甲 | 天41        | 小站供电服务中心     | 800       | 46.3200  | 5.79%    | 0                  | 593.7          |
| 7612 | 津南   | 站2606    | 站26        | 小站供电服务中心     | 400       | 9.5280   | 2.38%    | 0                  | 310.5          |
| 7613 | 津南   | 业2511    | 业25        | 小站供电服务中心     | 400       | 115.2600 | 28.82%   | 0                  | 204.7          |
| 7614 | 津南   | 裕1302HK  | 裕13        | 小站供电服务中心     | 630       | 79.5200  | 12.62%   | 0                  | 424.5          |
| 7615 | 津南   | 8407HK   | 84         | 小站供电服务中心     | 630       | 79.6800  | 12.65%   | 0                  | 424.3          |
| 7616 | 津南   | 8304     | 83         | 小站供电服务中心     | 315       | 10.1280  | 3.22%    | 0                  | 241.9          |
| 7617 | 津南   | 正2661    | 正26        | 小站供电服务中心     | 315       | 32.2020  | 10.22%   | 0                  | 219.8          |
| 7618 | 津南   | 站1606HK  | 站16        | 小站供电服务中心     | 200       | 161.7000 | 80.85%   | 0                  | 0.0            |
| 7619 | 津南   | 裕2507HK甲 | 裕25        | 小站供电服务中心     | 800       | 167.8080 | 20.98%   | 0                  | 472.2          |
| 7620 | 津南   | 站1702    | 站17        | 小站供电服务中心     | 400       | 132.5400 | 33.14%   | 0                  | 187.5          |
| 7621 | 津南   | 西1808    | 西18        | 小站供电服务中心     | 200       | 23.5020  | 11.75%   | 0                  | 136.5          |
| 7622 | 津南   | 站2207HK甲 | 站22        | 小站供电服务中心     | 800       | 13.7520  | 1.72%    | 0                  | 626.2          |
| 7623 | 津南   | 站1823HK  | 站18        | 小站供电服务中心     | 630       | 383.0400 | 60.80%   | 0                  | 121.0          |
| 7624 | 津南   | 天4105HK  | 天41        | 小站供电服务中心     | 630       | 79.1800  | 12.57%   | 0                  | 424.8          |
| 7625 | 津南   | 西1308HK  | 西13        | 小站供电服务中心     | 630       | 132.8000 | 21.08%   | 0                  | 371.2          |
| 7626 | 津南   | 天2107HK  | 天21        | 小站供电服务中心     | 630       | 116.3400 | 18.47%   | 0                  | 387.7          |
| 7627 | 津南   | 西1605    | 西16        | 小站供电服务中心     | 400       | 69.3600  | 17.34%   | 0                  | 250.6          |
| 7628 | 津南   | 李57105   | 李571       | 小站供电服务中心     | 400       | 18.4350  | 4.61%    | 0                  | 301.6          |

| 序号   | 行政区域 | 台区名称     | 所属10千伏线路名称 | 管理单位（供电服务中心） | 额定容量（kVA） | 最大负荷（kW） | 最大负载率（%） | 台区最大负荷日后需预留容量（kVA） | 用电报装可开放容量（kVA） |
|------|------|----------|------------|--------------|-----------|----------|----------|--------------------|----------------|
| 7629 | 津南   | 正2660    | 正26        | 小站供电服务中心     | 400       | 32.3450  | 8.09%    | 0                  | 287.7          |
| 7630 | 津南   | 李57103   | 李571       | 小站供电服务中心     | 400       | 8.1800   | 2.05%    | 0                  | 311.8          |
| 7631 | 津南   | 8701     | 87         | 小站供电服务中心     | 315       | 148.0400 | 47.00%   | 0                  | 104.0          |
| 7632 | 津南   | 正2602    | 正26        | 小站供电服务中心     | 400       | 21.1650  | 5.29%    | 0                  | 298.8          |
| 7633 | 津南   | 西1803    | 西18        | 小站供电服务中心     | 400       | 6.2000   | 1.55%    | 0                  | 313.8          |
| 7634 | 津南   | 正3304    | 正33        | 小站供电服务中心     | 400       | 61.3080  | 15.33%   | 0                  | 258.7          |
| 7635 | 津南   | 8408HK乙  | 84         | 小站供电服务中心     | 800       | 22.3200  | 2.79%    | 0                  | 617.7          |
| 7636 | 津南   | 站2205HK甲 | 站22        | 小站供电服务中心     | 800       | 21.7680  | 2.72%    | 0                  | 618.2          |
| 7637 | 津南   | 业2102    | 业21        | 小站供电服务中心     | 400       | 200.0760 | 50.02%   | 0                  | 119.9          |
| 7638 | 津南   | 正2167    | 正21        | 小站供电服务中心     | 400       | 73.1040  | 18.28%   | 0                  | 246.9          |
| 7639 | 津南   | 裕3208HK  | 裕32        | 小站供电服务中心     | 630       | 244.1000 | 38.75%   | 0                  | 259.9          |
| 7640 | 津南   | 西1510HK  | 西15        | 小站供电服务中心     | 800       | 149.1800 | 18.65%   | 0                  | 490.8          |
| 7641 | 津南   | 迎4501    | 迎45        | 小站供电服务中心     | 315       | 118.2400 | 37.54%   | 0                  | 133.8          |
| 7642 | 津南   | 站2201HK  | 站22        | 小站供电服务中心     | 400       | 90.2880  | 22.57%   | 0                  | 229.7          |
| 7643 | 津南   | 西2120    | 西21        | 小站供电服务中心     | 400       | 177.9840 | 44.50%   | 0                  | 142.0          |
| 7644 | 津南   | 正2601    | 正26        | 小站供电服务中心     | 400       | 137.9920 | 34.50%   | 0                  | 182.0          |
| 7645 | 津南   | 正2361    | 正23        | 小站供电服务中心     | 400       | 193.1280 | 48.28%   | 0                  | 126.9          |
| 7646 | 津南   | 裕1301HK甲 | 裕13        | 小站供电服务中心     | 800       | 93.2160  | 11.65%   | 0                  | 546.8          |
| 7647 | 津南   | 正2166    | 正21        | 小站供电服务中心     | 400       | 48.5280  | 12.13%   | 0                  | 271.5          |
| 7648 | 津南   | 西2316HK  | 西23        | 小站供电服务中心     | 400       | 145.7280 | 36.43%   | 0                  | 174.3          |
| 7649 | 津南   | 西3225HK  | 西32        | 小站供电服务中心     | 400       | 171.9480 | 42.99%   | 0                  | 148.1          |
| 7650 | 津南   | 西2330HK  | 西23        | 小站供电服务中心     | 400       | 169.1400 | 42.29%   | 0                  | 150.9          |
| 7651 | 津南   | 55214    | 552        | 小站供电服务中心     | 400       | 39.1080  | 9.78%    | 0                  | 280.9          |
| 7652 | 津南   | 西1804    | 西18        | 小站供电服务中心     | 400       | 33.1200  | 8.28%    | 0                  | 286.9          |
| 7653 | 津南   | 站1822HK  | 站18        | 小站供电服务中心     | 630       | 400.6000 | 63.59%   | 0                  | 103.4          |
| 7654 | 津南   | 站2820HK  | 站28        | 小站供电服务中心     | 630       | 351.0400 | 55.72%   | 0                  | 153.0          |
| 7655 | 津南   | 裕2506HK乙 | 裕25        | 小站供电服务中心     | 630       | 101.2200 | 16.07%   | 0                  | 402.8          |
| 7656 | 津南   | 西3718HK乙 | 西37        | 小站供电服务中心     | 900       | 125.5680 | 13.95%   | 0                  | 594.4          |
| 7657 | 津南   | 西1606    | 西16        | 小站供电服务中心     | 400       | 117.5100 | 29.38%   | 0                  | 202.5          |
| 7658 | 津南   | 正2669    | 正26        | 小站供电服务中心     | 100       | 16.5450  | 16.55%   | 0                  | 63.5           |
| 7659 | 津南   | 站2203HK  | 站22        | 小站供电服务中心     | 400       | 18.2640  | 4.57%    | 0                  | 301.7          |
| 7660 | 津南   | 天2110HK乙 | 天21        | 小站供电服务中心     | 800       | 40.5120  | 5.06%    | 0                  | 599.5          |
| 7661 | 津南   | 西3223HK  | 西32        | 小站供电服务中心     | 400       | 167.3040 | 41.83%   | 0                  | 152.7          |
| 7662 | 津南   | 站2204HK  | 站22        | 小站供电服务中心     | 400       | 13.3200  | 3.33%    | 0                  | 306.7          |
| 7663 | 津南   | 8807     | 88         | 小站供电服务中心     | 160       | 49.1760  | 30.74%   | 0                  | 78.8           |

| 序号   | 行政区域 | 台区名称     | 所属10千伏线路名称 | 管理单位（供电服务中心） | 额定容量（kVA） | 最大负荷（kW） | 最大负载率（%） | 台区最大负荷日后需预留容量（kVA） | 用电报装可开放容量（kVA） |
|------|------|----------|------------|--------------|-----------|----------|----------|--------------------|----------------|
| 7664 | 津南   | 站2404HK  | 站24        | 小站供电服务中心     | 400       | 26.2320  | 6.56%    | 0                  | 293.8          |
| 7665 | 津南   | 55209    | 552        | 小站供电服务中心     | 400       | 119.1960 | 29.80%   | 0                  | 200.8          |
| 7666 | 津南   | 55314HK  | 553        | 小站供电服务中心     | 400       | 78.0400  | 19.51%   | 0                  | 242.0          |
| 7667 | 津南   | 正2668    | 正26        | 小站供电服务中心     | 400       | 257.9280 | 64.48%   | 0                  | 62.1           |
| 7668 | 津南   | 站1201HK乙 | 站12        | 小站供电服务中心     | 800       | 29.6640  | 3.71%    | 0                  | 610.3          |
| 7669 | 津南   | 正3307    | 正33        | 小站供电服务中心     | 400       | 162.4920 | 40.62%   | 0                  | 157.5          |
| 7670 | 津南   | 李57106   | 李571       | 小站供电服务中心     | 315       | 159.6560 | 50.68%   | 0                  | 92.3           |
| 7671 | 津南   | 西2307HK  | 西23        | 小站供电服务中心     | 630       | 225.8640 | 35.85%   | 0                  | 278.1          |
| 7672 | 津南   | 裕3701HK乙 | 裕37        | 小站供电服务中心     | 500       | 237.1200 | 47.42%   | 0                  | 162.9          |
| 7673 | 津南   | 正2209    | 正22        | 小站供电服务中心     | 400       | 60.9120  | 15.23%   | 0                  | 259.1          |
| 7674 | 津南   | 西2119    | 西21        | 小站供电服务中心     | 400       | 190.5600 | 47.64%   | 0                  | 129.4          |
| 7675 | 津南   | 站2205HK乙 | 站22        | 小站供电服务中心     | 800       | 25.2720  | 3.16%    | 0                  | 614.7          |
| 7676 | 津南   | 西2121    | 西21        | 小站供电服务中心     | 400       | 151.4880 | 37.87%   | 0                  | 168.5          |
| 7677 | 津南   | 天4101HK甲 | 天41        | 小站供电服务中心     | 800       | 94.8480  | 11.86%   | 0                  | 545.2          |
| 7678 | 津南   | 站1718    | 站17        | 小站供电服务中心     | 400       | 115.8000 | 28.95%   | 0                  | 204.2          |
| 7679 | 津南   | 李57104   | 李571       | 小站供电服务中心     | 400       | 71.2080  | 17.80%   | 0                  | 248.8          |
| 7680 | 津南   | 天4102HK  | 天41        | 小站供电服务中心     | 630       | 109.2000 | 17.33%   | 0                  | 394.8          |
| 7681 | 津南   | 站1821HK  | 站18        | 小站供电服务中心     | 630       | 219.2000 | 34.79%   | 0                  | 284.8          |
| 7682 | 津南   | 站2614HK乙 | 站26        | 小站供电服务中心     | 630       | 181.9400 | 28.88%   | 0                  | 322.1          |
| 7683 | 津南   | 裕1405HK  | 裕14        | 小站供电服务中心     | 630       | 228.3360 | 36.24%   | 0                  | 275.7          |
| 7684 | 津南   | 8601     | 86         | 小站供电服务中心     | 315       | 80.0550  | 25.41%   | 0                  | 171.9          |
| 7685 | 津南   | 迎3101    | 迎31        | 小站供电服务中心     | 400       | 109.8000 | 27.45%   | 0                  | 210.2          |
| 7686 | 津南   | 正2306    | 正23        | 小站供电服务中心     | 400       | 114.5880 | 28.65%   | 0                  | 205.4          |
| 7687 | 津南   | 55806    | 558        | 小站供电服务中心     | 400       | 28.4000  | 7.10%    | 0                  | 291.6          |
| 7688 | 津南   | 裕2403HK甲 | 裕24        | 小站供电服务中心     | 630       | 144.1200 | 22.88%   | 0                  | 359.9          |
| 7689 | 津南   | 站1601HK  | 站16        | 小站供电服务中心     | 630       | 99.5520  | 15.80%   | 0                  | 404.4          |
| 7690 | 津南   | 站1712HK  | 站17        | 小站供电服务中心     | 400       | 70.6440  | 17.66%   | 0                  | 249.4          |
| 7691 | 津南   | 正2667    | 正26        | 小站供电服务中心     | 400       | 400.0000 | 100.00%  | 0                  | 0.0            |
| 7692 | 津南   | 正2212    | 正22        | 小站供电服务中心     | 400       | 133.5840 | 33.40%   | 0                  | 186.4          |
| 7693 | 津南   | 天2102HK  | 天21        | 小站供电服务中心     | 400       | 75.8280  | 18.96%   | 0                  | 244.2          |
| 7694 | 津南   | 西1516HK  | 西15        | 小站供电服务中心     | 400       | 136.8800 | 34.22%   | 0                  | 183.1          |
| 7695 | 津南   | 西2106    | 西21        | 小站供电服务中心     | 400       | 80.1720  | 20.04%   | 0                  | 239.8          |
| 7696 | 津南   | 站2202HK  | 站22        | 小站供电服务中心     | 400       | 20.7240  | 5.18%    | 0                  | 299.3          |
| 7697 | 津南   | 正2601HK  | 正26        | 小站供电服务中心     | 630       | 427.7000 | 67.89%   | 0                  | 76.3           |
| 7698 | 津南   | 西1602    | 西16        | 小站供电服务中心     | 400       | 91.7900  | 22.95%   | 0                  | 228.2          |

| 序号   | 行政区域 | 台区名称     | 所属10千伏线路名称 | 管理单位（供电服务中心） | 额定容量（kVA） | 最大负荷（kW） | 最大负载率（%） | 台区最大负荷日后需预留容量（kVA） | 用电报装可开放容量（kVA） |
|------|------|----------|------------|--------------|-----------|----------|----------|--------------------|----------------|
| 7699 | 津南   | 西3711HK甲 | 西37        | 小站供电服务中心     | 800       | 114.4800 | 14.31%   | 0                  | 525.5          |
| 7700 | 津南   | 西2320HK乙 | 西23        | 小站供电服务中心     | 1000      | 70.1100  | 7.01%    | 0                  | 729.9          |
| 7701 | 津南   | 站2601    | 站26        | 小站供电服务中心     | 400       | 57.5280  | 14.38%   | 0                  | 262.5          |
| 7702 | 津南   | 西2314HK  | 西23        | 小站供电服务中心     | 400       | 81.0720  | 20.27%   | 0                  | 238.9          |
| 7703 | 津南   | 业2501HK  | 业25        | 小站供电服务中心     | 630       | 197.5800 | 31.36%   | 0                  | 306.4          |
| 7704 | 津南   | 西2836HK乙 | 西28        | 小站供电服务中心     | 630       | 189.6600 | 30.10%   | 0                  | 314.3          |
| 7705 | 津南   | 裕2403HK乙 | 裕24        | 小站供电服务中心     | 500       | 153.6400 | 30.73%   | 0                  | 246.4          |
| 7706 | 津南   | 55718HK乙 | 557        | 小站供电服务中心     | 1000      | 118.4400 | 11.84%   | 0                  | 681.6          |
| 7707 | 津南   | 裕1304HK甲 | 裕13        | 小站供电服务中心     | 800       | 230.7300 | 28.84%   | 0                  | 409.3          |
| 7708 | 津南   | 正2665    | 正26        | 小站供电服务中心     | 160       | 7.8000   | 4.88%    | 0                  | 120.2          |
| 7709 | 津南   | 业2510    | 业25        | 小站供电服务中心     | 400       | 82.9800  | 20.75%   | 0                  | 237.0          |
| 7710 | 津南   | 西3212HK  | 西32        | 小站供电服务中心     | 500       | 76.7200  | 15.34%   | 0                  | 323.3          |
| 7711 | 津南   | 西1319HK  | 西13        | 小站供电服务中心     | 800       | 135.4320 | 16.93%   | 0                  | 504.6          |
| 7712 | 津南   | 西1609    | 西16        | 小站供电服务中心     | 400       | 19.2800  | 4.82%    | 0                  | 300.7          |
| 7713 | 津南   | 迎2507HK  | 迎25        | 小站供电服务中心     | 315       | 144.9700 | 46.02%   | 0                  | 107.0          |
| 7714 | 津南   | 9414HK   | 94         | 小站供电服务中心     | 630       | 135.2400 | 21.47%   | 0                  | 368.8          |
| 7715 | 津南   | 9106     | 91         | 小站供电服务中心     | 400       | 92.1720  | 23.04%   | 0                  | 227.8          |
| 7716 | 津南   | 西1501    | 西15        | 小站供电服务中心     | 400       | 17.7360  | 4.43%    | 0                  | 302.3          |
| 7717 | 津南   | 正2303    | 正23        | 小站供电服务中心     | 400       | 93.2550  | 23.31%   | 0                  | 226.7          |
| 7718 | 津南   | 站2821HK  | 站28        | 小站供电服务中心     | 630       | 428.6600 | 68.04%   | 0                  | 75.3           |
| 7719 | 津南   | 站1602HK  | 站16        | 小站供电服务中心     | 630       | 129.7440 | 20.59%   | 0                  | 374.3          |
| 7720 | 津南   | 西2313HK  | 西23        | 小站供电服务中心     | 400       | 84.4320  | 21.11%   | 0                  | 235.6          |
| 7721 | 津南   | 站1716HK  | 站17        | 小站供电服务中心     | 400       | 157.6920 | 39.42%   | 0                  | 162.3          |
| 7722 | 津南   | 西2402    | 西24        | 小站供电服务中心     | 400       | 260.5800 | 65.15%   | 0                  | 59.4           |
| 7723 | 津南   | 站1726    | 站17        | 小站供电服务中心     | 315       | 146.6880 | 46.57%   | 0                  | 105.3          |
| 7724 | 津南   | 裕2404HK乙 | 裕24        | 小站供电服务中心     | 500       | 158.9800 | 31.80%   | 0                  | 241.0          |
| 7725 | 津南   | 8801     | 88         | 小站供电服务中心     | 250       | 36.7000  | 14.68%   | 0                  | 163.3          |
| 7726 | 津南   | 站1612HK乙 | 站16        | 小站供电服务中心     | 630       | 162.3400 | 25.77%   | 0                  | 341.7          |
| 7727 | 津南   | 西2608    | 西26        | 小站供电服务中心     | 400       | 180.3120 | 45.08%   | 0                  | 139.7          |
| 7728 | 津南   | 西2008HK  | 西20        | 小站供电服务中心     | 400       | 120.1680 | 30.04%   | 0                  | 199.8          |
| 7729 | 津南   | 裕1402HK乙 | 裕14        | 小站供电服务中心     | 630       | 339.1680 | 53.84%   | 0                  | 164.8          |
| 7730 | 津南   | 裕3712HK甲 | 裕37        | 小站供电服务中心     | 630       | 269.9000 | 42.84%   | 0                  | 234.1          |
| 7731 | 津南   | 西1511HK  | 西15        | 小站供电服务中心     | 800       | 131.9000 | 16.49%   | 0                  | 508.1          |
| 7732 | 津南   | 西1318HK  | 西13        | 小站供电服务中心     | 400       | 175.2360 | 43.81%   | 0                  | 144.8          |
| 7733 | 津南   | 站1201HK甲 | 站12        | 小站供电服务中心     | 800       | 52.1040  | 6.51%    | 0                  | 587.9          |

| 序号   | 行政区域 | 台区名称     | 所属10千伏线路名称 | 管理单位（供电服务中心） | 额定容量（kVA） | 最大负荷（kW） | 最大负载率（%） | 台区最大负荷日后需预留容量（kVA） | 用电报装可开放容量（kVA） |
|------|------|----------|------------|--------------|-----------|----------|----------|--------------------|----------------|
| 7734 | 津南   | 站2608    | 站26        | 小站供电服务中心     | 400       | 12.6000  | 3.15%    | 0                  | 307.4          |
| 7735 | 津南   | 站1706HK  | 站17        | 小站供电服务中心     | 630       | 165.3700 | 26.25%   | 0                  | 338.6          |
| 7736 | 津南   | 8305     | 83         | 小站供电服务中心     | 315       | 295.2480 | 93.73%   | 0                  | 0.0            |
| 7737 | 津南   | 西1601    | 西16        | 小站供电服务中心     | 400       | 118.7640 | 29.69%   | 0                  | 201.2          |
| 7738 | 津南   | 站2402HK  | 站24        | 小站供电服务中心     | 630       | 83.8000  | 13.30%   | 0                  | 420.2          |
| 7739 | 津南   | 站2819HK  | 站28        | 小站供电服务中心     | 400       | 196.3920 | 49.10%   | 0                  | 123.6          |
| 7740 | 津南   | 裕3206HK  | 裕32        | 小站供电服务中心     | 630       | 227.0400 | 36.04%   | 0                  | 277.0          |
| 7741 | 津南   | 裕2509HK  | 裕25        | 小站供电服务中心     | 630       | 98.6600  | 15.66%   | 0                  | 405.3          |
| 7742 | 津南   | 站1806HK  | 站18        | 小站供电服务中心     | 630       | 192.4200 | 30.54%   | 0                  | 311.6          |
| 7743 | 津南   | 西2835HK  | 西28        | 小站供电服务中心     | 315       | 82.3100  | 26.13%   | 0                  | 169.7          |
| 7744 | 津南   | 裕2601    | 裕26        | 小站供电服务中心     | 250       | 106.1100 | 42.44%   | 0                  | 93.9           |
| 7745 | 津南   | 53206    | 532        | 小站供电服务中心     | 400       | 53.8320  | 13.46%   | 0                  | 266.2          |
| 7746 | 津南   | 西1604    | 西16        | 小站供电服务中心     | 400       | 17.8150  | 4.45%    | 0                  | 302.2          |
| 7747 | 津南   | 西3717HK甲 | 西37        | 小站供电服务中心     | 1000      | 119.0400 | 11.90%   | 0                  | 681.0          |
| 7748 | 津南   | 站2601HK  | 站26        | 小站供电服务中心     | 630       | 208.1400 | 33.04%   | 0                  | 295.9          |
| 7749 | 津南   | 站1727    | 站17        | 小站供电服务中心     | 200       | 79.9680  | 39.98%   | 0                  | 80.0           |
| 7750 | 津南   | 裕2407HK乙 | 裕24        | 小站供电服务中心     | 630       | 314.9200 | 49.99%   | 0                  | 189.1          |
| 7751 | 津南   | 裕3710HK乙 | 裕37        | 小站供电服务中心     | 500       | 153.2960 | 30.66%   | 0                  | 246.7          |
| 7752 | 津南   | 西2002HK乙 | 西20        | 小站供电服务中心     | 800       | 15.7920  | 1.97%    | 0                  | 624.2          |
| 7753 | 津南   | 迎2107    | 迎21        | 小站供电服务中心     | 400       | 66.6600  | 16.67%   | 0                  | 253.3          |
| 7754 | 津南   | 西2321HK  | 西23        | 小站供电服务中心     | 500       | 201.7920 | 40.36%   | 0                  | 198.2          |
| 7755 | 津南   | 8809HK甲  | 88         | 小站供电服务中心     | 800       | 199.8000 | 24.98%   | 0                  | 440.2          |
| 7756 | 津南   | 裕1301HK乙 | 裕13        | 小站供电服务中心     | 800       | 99.8160  | 12.48%   | 0                  | 540.2          |
| 7757 | 津南   | 西2831HK  | 西28        | 小站供电服务中心     | 500       | 122.7840 | 24.56%   | 0                  | 277.2          |
| 7758 | 津南   | 55405    | 554        | 小站供电服务中心     | 400       | 56.8560  | 14.21%   | 0                  | 263.1          |
| 7759 | 津南   | 站2617HK乙 | 站26        | 小站供电服务中心     | 630       | 142.6600 | 22.64%   | 0                  | 361.3          |
| 7760 | 津南   | 裕3210HK  | 裕32        | 小站供电服务中心     | 630       | 253.1760 | 40.19%   | 0                  | 250.8          |
| 7761 | 津南   | 站1203HK乙 | 站12        | 小站供电服务中心     | 800       | 370.0000 | 46.25%   | 0                  | 270.0          |
| 7762 | 津南   | 西2003HK乙 | 西20        | 小站供电服务中心     | 630       | 8.1800   | 1.30%    | 0                  | 495.8          |
| 7763 | 津南   | 站1606    | 站16        | 小站供电服务中心     | 400       | 145.0560 | 36.26%   | 0                  | 174.9          |
| 7764 | 津南   | 业2502    | 业25        | 小站供电服务中心     | 400       | 48.0000  | 12.00%   | 0                  | 272.0          |
| 7765 | 津南   | 53305    | 533        | 小站供电服务中心     | 400       | 91.2840  | 22.82%   | 0                  | 228.7          |
| 7766 | 津南   | 8101     | 81         | 小站供电服务中心     | 400       | 47.4450  | 11.86%   | 0                  | 272.6          |
| 7767 | 津南   | 8602HK   | 86         | 小站供电服务中心     | 400       | 124.7400 | 31.19%   | 0                  | 195.3          |
| 7768 | 津南   | 西3111HK甲 | 西31        | 小站供电服务中心     | 800       | 11.3040  | 1.41%    | 0                  | 628.7          |

| 序号   | 行政区域 | 台区名称     | 所属10千伏线路名称 | 管理单位（供电服务中心） | 额定容量（kVA） | 最大负荷（kW） | 最大负载率（%） | 台区最大负荷日后需预留容量（kVA） | 用电报装可开放容量（kVA） |
|------|------|----------|------------|--------------|-----------|----------|----------|--------------------|----------------|
| 7769 | 津南   | 裕3204HK乙 | 裕32        | 小站供电服务中心     | 630       | 168.2200 | 26.70%   | 0                  | 335.8          |
| 7770 | 津南   | 站2805HK  | 站28        | 小站供电服务中心     | 630       | 145.6000 | 23.11%   | 0                  | 358.4          |
| 7771 | 津南   | 正2103    | 正21        | 小站供电服务中心     | 400       | 93.8760  | 23.47%   | 0                  | 226.1          |
| 7772 | 津南   | 西2315HK乙 | 西23        | 小站供电服务中心     | 400       | 175.1840 | 43.80%   | 0                  | 144.8          |
| 7773 | 津南   | 业2304    | 业23        | 小站供电服务中心     | 400       | 107.5680 | 26.89%   | 0                  | 212.4          |
| 7774 | 津南   | 站2401HK  | 站24        | 小站供电服务中心     | 630       | 102.5000 | 16.27%   | 0                  | 401.5          |
| 7775 | 津南   | 站2816HK  | 站28        | 小站供电服务中心     | 630       | 196.8400 | 31.24%   | 0                  | 307.2          |
| 7776 | 津南   | 裕1401HK甲 | 裕14        | 小站供电服务中心     | 500       | 155.1000 | 31.02%   | 0                  | 244.9          |
| 7777 | 津南   | 业2305    | 业23        | 小站供电服务中心     | 400       | 73.7350  | 18.43%   | 0                  | 246.3          |
| 7778 | 津南   | 站1613HK甲 | 站16        | 小站供电服务中心     | 630       | 137.1800 | 21.77%   | 0                  | 366.8          |
| 7779 | 津南   | 裕2402HK乙 | 裕24        | 小站供电服务中心     | 630       | 171.6960 | 27.25%   | 0                  | 332.3          |
| 7780 | 津南   | 裕3202HK甲 | 裕32        | 小站供电服务中心     | 500       | 184.6000 | 36.92%   | 0                  | 215.4          |
| 7781 | 津南   | 55418HK  | 554        | 小站供电服务中心     | 400       | 45.1920  | 11.30%   | 0                  | 274.8          |
| 7782 | 津南   | 西2801HK  | 西28        | 小站供电服务中心     | 800       | 116.1840 | 14.52%   | 0                  | 523.8          |
| 7783 | 津南   | 站2761    | 站27        | 小站供电服务中心     | 400       | 29.5080  | 7.38%    | 0                  | 290.5          |
| 7784 | 津南   | 正2666    | 正26        | 小站供电服务中心     | 315       | 48.0000  | 15.24%   | 0                  | 204.0          |
| 7785 | 津南   | 正2102    | 正21        | 小站供电服务中心     | 315       | 160.1040 | 50.83%   | 0                  | 91.9           |
| 7786 | 津南   | 53408HK  | 534        | 小站供电服务中心     | 400       | 30.1080  | 7.53%    | 0                  | 289.9          |
| 7787 | 津南   | 裕3707HK甲 | 裕37        | 小站供电服务中心     | 630       | 133.9600 | 21.26%   | 0                  | 370.0          |
| 7788 | 津南   | 西2315HK甲 | 西23        | 小站供电服务中心     | 400       | 102.4000 | 25.60%   | 0                  | 217.6          |
| 7789 | 津南   | 站1719HK  | 站17        | 小站供电服务中心     | 400       | 16.5960  | 4.15%    | 0                  | 303.4          |
| 7790 | 津南   | 站2704    | 站27        | 小站供电服务中心     | 400       | 48.6720  | 12.17%   | 0                  | 271.3          |
| 7791 | 津南   | 站2616HK甲 | 站26        | 小站供电服务中心     | 630       | 156.0400 | 24.77%   | 0                  | 348.0          |
| 7792 | 津南   | 站1609HK  | 站16        | 小站供电服务中心     | 630       | 184.5200 | 29.29%   | 0                  | 319.5          |
| 7793 | 津南   | 55505    | 555        | 小站供电服务中心     | 400       | 144.3120 | 36.08%   | 0                  | 175.7          |
| 7794 | 津南   | 裕2507HK乙 | 裕25        | 小站供电服务中心     | 800       | 209.1360 | 26.14%   | 0                  | 430.9          |
| 7795 | 津南   | 西2011HK  | 西20        | 小站供电服务中心     | 800       | 171.5520 | 21.44%   | 0                  | 468.4          |
| 7796 | 津南   | 西3216HK  | 西32        | 小站供电服务中心     | 500       | 137.6640 | 27.53%   | 0                  | 262.3          |
| 7797 | 津南   | 西1323HK甲 | 西13        | 小站供电服务中心     | 800       | 33.5280  | 4.19%    | 0                  | 606.5          |
| 7798 | 津南   | 西2815HK  | 西28        | 小站供电服务中心     | 630       | 174.3600 | 27.68%   | 0                  | 329.6          |
| 7799 | 津南   | 8404HK甲  | 84         | 小站供电服务中心     | 800       | 168.4080 | 21.05%   | 0                  | 471.6          |
| 7800 | 津南   | 天4107HK乙 | 天41        | 小站供电服务中心     | 800       | 76.8240  | 9.60%    | 0                  | 563.2          |
| 7801 | 津南   | 西3113HK乙 | 西31        | 小站供电服务中心     | 400       | 99.9840  | 25.00%   | 0                  | 220.0          |
| 7802 | 津南   | 裕2504HK  | 裕25        | 小站供电服务中心     | 630       | 149.3800 | 23.71%   | 0                  | 354.6          |
| 7803 | 津南   | 站2207HK乙 | 站22        | 小站供电服务中心     | 800       | 12.7440  | 1.59%    | 0                  | 627.3          |

| 序号   | 行政区域 | 台区名称     | 所属10千伏线路名称 | 管理单位（供电服务中心） | 额定容量（kVA） | 最大负荷（kW） | 最大负载率（%） | 台区最大负荷日后需预留容量（kVA） | 用电报装可开放容量（kVA） |
|------|------|----------|------------|--------------|-----------|----------|----------|--------------------|----------------|
| 7804 | 津南   | 55719HK乙 | 557        | 小站供电服务中心     | 800       | 88.8480  | 11.11%   | 0                  | 551.2          |
| 7805 | 津南   | 55310HK  | 553        | 小站供电服务中心     | 800       | 93.3840  | 11.67%   | 0                  | 546.6          |
| 7806 | 津南   | 西1507HK乙 | 西15        | 小站供电服务中心     | 500       | 203.5400 | 40.71%   | 0                  | 196.5          |
| 7807 | 津南   | 迎2105    | 迎21        | 小站供电服务中心     | 400       | 32.9880  | 8.25%    | 0                  | 287.0          |
| 7808 | 津南   | 站2812HK甲 | 站28        | 小站供电服务中心     | 630       | 177.4080 | 28.16%   | 0                  | 326.6          |
| 7809 | 津南   | 正2202HK  | 正22        | 小站供电服务中心     | 500       | 109.8720 | 21.97%   | 0                  | 290.1          |
| 7810 | 津南   | 站2617HK甲 | 站26        | 小站供电服务中心     | 630       | 118.7000 | 18.84%   | 0                  | 385.3          |
| 7811 | 津南   | 55733HK乙 | 557        | 小站供电服务中心     | 630       | 79.6000  | 12.63%   | 0                  | 424.4          |
| 7812 | 津南   | 站2209HK  | 站22        | 小站供电服务中心     | 400       | 185.0000 | 46.25%   | 0                  | 135.0          |
| 7813 | 津南   | 迎2102    | 迎21        | 小站供电服务中心     | 400       | 21.9960  | 5.50%    | 0                  | 298.0          |
| 7814 | 津南   | 8808HK   | 88         | 小站供电服务中心     | 400       | 68.8920  | 17.22%   | 0                  | 251.1          |
| 7815 | 津南   | 8804     | 88         | 小站供电服务中心     | 400       | 130.0560 | 32.51%   | 0                  | 189.9          |
| 7816 | 津南   | 站1607HK  | 站16        | 小站供电服务中心     | 630       | 186.2800 | 29.57%   | 0                  | 317.7          |
| 7817 | 津南   | 55107    | 551        | 小站供电服务中心     | 400       | 104.0160 | 26.00%   | 0                  | 216.0          |
| 7818 | 津南   | 站1203HK甲 | 站12        | 小站供电服务中心     | 800       | 377.0000 | 47.13%   | 0                  | 263.0          |
| 7819 | 津南   | 西1809    | 西18        | 小站供电服务中心     | 315       | 44.7100  | 14.19%   | 0                  | 207.3          |
| 7820 | 津南   | 55419HK乙 | 554        | 小站供电服务中心     | 500       | 26.3000  | 5.26%    | 0                  | 373.7          |
| 7821 | 津南   | 裕3202HK乙 | 裕32        | 小站供电服务中心     | 500       | 120.9200 | 24.18%   | 0                  | 279.1          |
| 7822 | 津南   | 西2605    | 西26        | 小站供电服务中心     | 400       | 153.2400 | 38.31%   | 0                  | 166.8          |
| 7823 | 津南   | 55402    | 554        | 小站供电服务中心     | 400       | 177.8640 | 44.47%   | 0                  | 142.1          |
| 7824 | 津南   | 站1611HK甲 | 站16        | 小站供电服务中心     | 630       | 208.8600 | 33.15%   | 0                  | 295.1          |
| 7825 | 津南   | 站2404    | 站24        | 小站供电服务中心     | 400       | 218.9280 | 54.73%   | 0                  | 101.1          |
| 7826 | 津南   | 53403HK乙 | 534        | 小站供电服务中心     | 800       | 97.7280  | 12.22%   | 0                  | 542.3          |
| 7827 | 津南   | 西2836HK甲 | 西28        | 小站供电服务中心     | 630       | 139.3000 | 22.11%   | 0                  | 364.7          |
| 7828 | 津南   | 8405HK   | 84         | 小站供电服务中心     | 800       | 106.7760 | 13.35%   | 0                  | 533.2          |
| 7829 | 津南   | 正2670    | 正26        | 小站供电服务中心     | 160       | 63.4400  | 39.65%   | 0                  | 64.6           |
| 7830 | 津南   | 裕2707HK  | 裕27        | 小站供电服务中心     | 630       | 157.2400 | 24.96%   | 0                  | 346.8          |
| 7831 | 津南   | 裕3201HK  | 裕32        | 小站供电服务中心     | 630       | 213.3200 | 33.86%   | 0                  | 290.7          |
| 7832 | 津南   | 站2801    | 站28        | 小站供电服务中心     | 400       | 222.1200 | 55.53%   | 0                  | 97.9           |
| 7833 | 津南   | 55501    | 555        | 小站供电服务中心     | 400       | 144.9360 | 36.23%   | 0                  | 175.1          |
| 7834 | 津南   | 8408HK甲  | 84         | 小站供电服务中心     | 800       | 94.0080  | 11.75%   | 0                  | 546.0          |
| 7835 | 津南   | 8409HK   | 84         | 小站供电服务中心     | 400       | 53.7480  | 13.44%   | 0                  | 266.3          |
| 7836 | 津南   | 西2606    | 西26        | 小站供电服务中心     | 400       | 101.9040 | 25.48%   | 0                  | 218.1          |
| 7837 | 津南   | 站2607    | 站26        | 小站供电服务中心     | 400       | 53.1720  | 13.29%   | 0                  | 266.8          |
| 7838 | 津南   | 53147HK甲 | 531        | 小站供电服务中心     | 800       | 239.9760 | 30.00%   | 0                  | 400.0          |

| 序号   | 行政区域 | 台区名称     | 所属10千伏线路名称 | 管理单位（供电服务中心） | 额定容量（kVA） | 最大负荷（kW） | 最大负载率（%） | 台区最大负荷日后需预留容量（kVA） | 用电报装可开放容量（kVA） |
|------|------|----------|------------|--------------|-----------|----------|----------|--------------------|----------------|
| 7839 | 津南   | 翟86401   | 丰23        | 小站供电服务中心     | 400       | 89.2440  | 22.31%   | 0                  | 230.8          |
| 7840 | 津南   | 站2811HK乙 | 站28        | 小站供电服务中心     | 500       | 116.4800 | 23.30%   | 0                  | 283.5          |
| 7841 | 津南   | 53149HK乙 | 531        | 小站供电服务中心     | 630       | 170.8200 | 27.11%   | 0                  | 333.2          |
| 7842 | 津南   | 站1610HK乙 | 站16        | 小站供电服务中心     | 630       | 133.2600 | 21.15%   | 0                  | 370.7          |
| 7843 | 津南   | 天4101HK乙 | 天41        | 小站供电服务中心     | 630       | 101.1400 | 16.05%   | 0                  | 402.9          |
| 7844 | 津南   | 55211HK  | 552        | 小站供电服务中心     | 400       | 109.3680 | 27.34%   | 0                  | 210.6          |
| 7845 | 津南   | 西3211HK  | 西32        | 小站供电服务中心     | 630       | 360.0000 | 57.14%   | 0                  | 144.0          |
| 7846 | 津南   | 站2206HK  | 站22        | 小站供电服务中心     | 800       | 16.0080  | 2.00%    | 0                  | 624.0          |
| 7847 | 津南   | 西1806    | 西18        | 小站供电服务中心     | 250       | 58.7000  | 23.48%   | 0                  | 141.3          |
| 7848 | 津南   | 裕1404HK甲 | 裕14        | 小站供电服务中心     | 500       | 206.3200 | 41.26%   | 0                  | 193.7          |
| 7849 | 津南   | 55212HK  | 552        | 小站供电服务中心     | 400       | 198.5760 | 49.64%   | 0                  | 121.4          |
| 7850 | 津南   | 55113    | 551        | 小站供电服务中心     | 400       | 26.5900  | 6.65%    | 0                  | 293.4          |
| 7851 | 津南   | 55104    | 551        | 小站供电服务中心     | 400       | 125.4720 | 31.37%   | 0                  | 194.5          |
| 7852 | 津南   | 55319HK乙 | 553        | 小站供电服务中心     | 400       | 71.3120  | 17.83%   | 0                  | 248.7          |
| 7853 | 津南   | 西1402HK甲 | 西14        | 小站供电服务中心     | 500       | 148.7600 | 29.75%   | 0                  | 251.2          |
| 7854 | 津南   | 裕3205HK  | 裕32        | 小站供电服务中心     | 630       | 159.5760 | 25.33%   | 0                  | 344.4          |
| 7855 | 津南   | 迎2504HK  | 迎25        | 小站供电服务中心     | 315       | 177.3700 | 56.31%   | 0                  | 74.6           |
| 7856 | 津南   | 55207HK  | 552        | 小站供电服务中心     | 400       | 171.1200 | 42.78%   | 0                  | 148.9          |
| 7857 | 津南   | 站1202HK甲 | 站12        | 小站供电服务中心     | 800       | 51.1440  | 6.39%    | 0                  | 588.9          |
| 7858 | 津南   | 裕2710HK乙 | 裕27        | 小站供电服务中心     | 630       | 86.8800  | 13.79%   | 0                  | 417.1          |
| 7859 | 津南   | 55420HK  | 554        | 小站供电服务中心     | 400       | 29.7000  | 7.43%    | 0                  | 290.3          |
| 7860 | 津南   | 正2211    | 正22        | 小站供电服务中心     | 400       | 87.0840  | 21.77%   | 0                  | 232.9          |
| 7861 | 津南   | 53307    | 533        | 小站供电服务中心     | 400       | 31.0380  | 7.76%    | 0                  | 289.0          |
| 7862 | 津南   | 西2010HK  | 西20        | 小站供电服务中心     | 400       | 133.2960 | 33.32%   | 0                  | 186.7          |
| 7863 | 津南   | 迎2506HK  | 迎25        | 小站供电服务中心     | 315       | 150.3200 | 47.72%   | 0                  | 101.7          |
| 7864 | 津南   | 西2812HK  | 西28        | 小站供电服务中心     | 630       | 199.4800 | 31.66%   | 0                  | 304.5          |
| 7865 | 津南   | 裕1404HK乙 | 裕14        | 小站供电服务中心     | 500       | 209.7600 | 41.95%   | 0                  | 190.2          |
| 7866 | 津南   | 迎2502HK乙 | 迎25        | 小站供电服务中心     | 630       | 198.5040 | 31.51%   | 0                  | 305.5          |
| 7867 | 津南   | 站1204HK甲 | 站12        | 小站供电服务中心     | 800       | 374.0000 | 46.75%   | 0                  | 266.0          |
| 7868 | 津南   | 站1603HK  | 站16        | 小站供电服务中心     | 630       | 93.1200  | 14.78%   | 0                  | 410.9          |
| 7869 | 津南   | 正3309    | 正33        | 小站供电服务中心     | 400       | 66.3120  | 16.58%   | 0                  | 253.7          |
| 7870 | 津南   | 裕2709HK乙 | 裕27        | 小站供电服务中心     | 800       | 195.9600 | 24.50%   | 0                  | 444.0          |
| 7871 | 津南   | 西3110HK  | 西31        | 小站供电服务中心     | 400       | 45.6840  | 11.42%   | 0                  | 274.3          |
| 7872 | 津南   | 8404HK乙  | 84         | 小站供电服务中心     | 630       | 108.9000 | 17.29%   | 0                  | 395.1          |
| 7873 | 津南   | 55209HK  | 552        | 小站供电服务中心     | 400       | 187.2800 | 46.82%   | 0                  | 132.7          |

| 序号   | 行政区域 | 台区名称     | 所属10千伏线路名称 | 管理单位（供电服务中心） | 额定容量（kVA） | 最大负荷（kW） | 最大负载率（%） | 台区最大负荷日后需预留容量（kVA） | 用电报装可开放容量（kVA） |
|------|------|----------|------------|--------------|-----------|----------|----------|--------------------|----------------|
| 7874 | 津南   | 站1608HK  | 站16        | 小站供电服务中心     | 630       | 182.1400 | 28.91%   | 0                  | 321.9          |
| 7875 | 津南   | 西2309HK  | 西23        | 小站供电服务中心     | 630       | 157.5360 | 25.01%   | 0                  | 346.5          |
| 7876 | 津南   | 站2606HK  | 站26        | 小站供电服务中心     | 400       | 118.6800 | 29.67%   | 0                  | 201.3          |
| 7877 | 津南   | 55509    | 555        | 小站供电服务中心     | 400       | 27.7800  | 6.95%    | 0                  | 292.2          |
| 7878 | 津南   | 西3112HK乙 | 西31        | 小站供电服务中心     | 800       | 23.5200  | 2.94%    | 0                  | 616.5          |
| 7879 | 津南   | 裕2708HK乙 | 裕27        | 小站供电服务中心     | 630       | 149.3000 | 23.70%   | 0                  | 354.7          |
| 7880 | 津南   | 站2810HK甲 | 站28        | 小站供电服务中心     | 400       | 138.0360 | 34.51%   | 0                  | 182.0          |
| 7881 | 津南   | 天4103HK  | 天41        | 小站供电服务中心     | 400       | 83.3880  | 20.85%   | 0                  | 236.6          |
| 7882 | 津南   | 站1610HK甲 | 站16        | 小站供电服务中心     | 630       | 179.9800 | 28.57%   | 0                  | 324.0          |
| 7883 | 津南   | 站2208HK乙 | 站22        | 小站供电服务中心     | 800       | 374.0000 | 46.75%   | 0                  | 266.0          |
| 7884 | 津南   | 55401HK乙 | 554        | 小站供电服务中心     | 1000      | 112.0200 | 11.20%   | 0                  | 688.0          |
| 7885 | 津南   | 站1710HK  | 站17        | 小站供电服务中心     | 315       | 130.4160 | 41.40%   | 0                  | 121.6          |
| 7886 | 津南   | 西1508HK  | 西15        | 小站供电服务中心     | 630       | 249.8400 | 39.66%   | 0                  | 254.2          |
| 7887 | 津南   | 天2109HK甲 | 天21        | 小站供电服务中心     | 800       | 130.0080 | 16.25%   | 0                  | 510.0          |
| 7888 | 津南   | 西1306HK  | 西13        | 小站供电服务中心     | 800       | 60.8880  | 7.61%    | 0                  | 579.1          |
| 7889 | 津南   | 55118    | 551        | 小站供电服务中心     | 400       | 188.2800 | 47.07%   | 0                  | 131.7          |
| 7890 | 津南   | 西1322HK乙 | 西13        | 小站供电服务中心     | 800       | 47.8800  | 5.99%    | 0                  | 592.1          |
| 7891 | 津南   | 55103    | 551        | 小站供电服务中心     | 400       | 46.9560  | 11.74%   | 0                  | 273.0          |
| 7892 | 津南   | 8805     | 88         | 小站供电服务中心     | 400       | 199.1040 | 49.78%   | 0                  | 120.9          |
| 7893 | 津南   | 站1204HK乙 | 站12        | 小站供电服务中心     | 800       | 24.8400  | 3.11%    | 0                  | 615.2          |
| 7894 | 津南   | 迎4101    | 迎41        | 小站供电服务中心     | 400       | 23.8440  | 5.96%    | 0                  | 296.2          |
| 7895 | 津南   | 裕1303HK  | 裕13        | 小站供电服务中心     | 400       | 75.5760  | 18.89%   | 0                  | 244.4          |
| 7896 | 津南   | 55101    | 551        | 小站供电服务中心     | 400       | 33.9000  | 8.48%    | 0                  | 286.1          |
| 7897 | 津南   | 站2405HK  | 站24        | 小站供电服务中心     | 500       | 130.9600 | 26.19%   | 0                  | 269.0          |
| 7898 | 津南   | 正2207    | 正22        | 小站供电服务中心     | 400       | 57.3480  | 14.34%   | 0                  | 262.7          |
| 7899 | 津南   | 正2210    | 正22        | 小站供电服务中心     | 400       | 83.7960  | 20.95%   | 0                  | 236.2          |
| 7900 | 津南   | 裕2708HK甲 | 裕27        | 小站供电服务中心     | 630       | 210.7400 | 33.45%   | 0                  | 293.3          |
| 7901 | 津南   | 西3106HK  | 西31        | 小站供电服务中心     | 400       | 56.8800  | 14.22%   | 0                  | 263.1          |
| 7902 | 津南   | 西3718HK甲 | 西37        | 小站供电服务中心     | 900       | 190.0500 | 21.12%   | 0                  | 530.0          |
| 7903 | 津南   | 55204HK  | 552        | 小站供电服务中心     | 400       | 95.6400  | 23.91%   | 0                  | 224.4          |
| 7904 | 津南   | 8607HK乙  | 86         | 小站供电服务中心     | 630       | 203.1600 | 32.25%   | 0                  | 300.8          |
| 7905 | 津南   | 站2208HK甲 | 站22        | 小站供电服务中心     | 800       | 373.0000 | 46.63%   | 0                  | 267.0          |
| 7906 | 津南   | 站1713HK  | 站17        | 小站供电服务中心     | 630       | 178.8960 | 28.40%   | 0                  | 325.1          |
| 7907 | 津南   | 天4109HK甲 | 天41        | 小站供电服务中心     | 800       | 112.0560 | 14.01%   | 0                  | 527.9          |
| 7908 | 津南   | 站1819HK乙 | 站18        | 小站供电服务中心     | 630       | 186.4400 | 29.59%   | 0                  | 317.6          |

| 序号   | 行政区域 | 台区名称     | 所属10千伏线路名称 | 管理单位（供电服务中心） | 额定容量（kVA） | 最大负荷（kW） | 最大负载率（%） | 台区最大负荷日后需预留容量（kVA） | 用电报装可开放容量（kVA） |
|------|------|----------|------------|--------------|-----------|----------|----------|--------------------|----------------|
| 7909 | 津南   | 西3114HK乙 | 西31        | 小站供电服务中心     | 630       | 32.4800  | 5.16%    | 0                  | 471.5          |
| 7910 | 津南   | 站1601    | 站16        | 小站供电服务中心     | 315       | 112.4280 | 35.69%   | 0                  | 139.6          |
| 7911 | 津南   | 8805HK乙  | 88         | 小站供电服务中心     | 1000      | 286.8240 | 28.68%   | 0                  | 513.2          |
| 7912 | 津南   | 55311HK  | 553        | 小站供电服务中心     | 630       | 94.9000  | 15.06%   | 0                  | 409.1          |
| 7913 | 津南   | 53202    | 532        | 小站供电服务中心     | 400       | 27.6960  | 6.92%    | 0                  | 292.3          |
| 7914 | 津南   | 53409HK  | 534        | 小站供电服务中心     | 500       | 24.2600  | 4.85%    | 0                  | 375.7          |
| 7915 | 津南   | 站2815HK  | 站28        | 小站供电服务中心     | 630       | 212.8000 | 33.78%   | 0                  | 291.2          |
| 7916 | 津南   | 西1314HK  | 西13        | 小站供电服务中心     | 630       | 154.0400 | 24.45%   | 0                  | 350.0          |
| 7917 | 津南   | 55423HK  | 554        | 小站供电服务中心     | 400       | 47.0040  | 11.75%   | 0                  | 273.0          |
| 7918 | 津南   | 西2805HK  | 西28        | 小站供电服务中心     | 630       | 155.2000 | 24.63%   | 0                  | 348.8          |
| 7919 | 津南   | 西2839HK  | 西28        | 小站供电服务中心     | 800       | 26.3520  | 3.29%    | 0                  | 613.6          |
| 7920 | 津南   | 裕3204HK甲 | 裕32        | 小站供电服务中心     | 500       | 128.8200 | 25.76%   | 0                  | 271.2          |
| 7921 | 津南   | 站2112    | 站21        | 小站供电服务中心     | 400       | 107.8680 | 26.97%   | 0                  | 212.1          |
| 7922 | 津南   | 天4107HK甲 | 天41        | 小站供电服务中心     | 800       | 146.4720 | 18.31%   | 0                  | 493.5          |
| 7923 | 津南   | 站1202HK乙 | 站12        | 小站供电服务中心     | 800       | 371.0000 | 46.38%   | 0                  | 269.0          |
| 7924 | 津南   | 55317HK  | 553        | 小站供电服务中心     | 400       | 45.0720  | 11.27%   | 0                  | 274.9          |
| 7925 | 津南   | 8603HK   | 86         | 小站供电服务中心     | 630       | 190.5800 | 30.25%   | 0                  | 313.4          |
| 7926 | 津南   | 西2003HK甲 | 西20        | 小站供电服务中心     | 630       | 18.7200  | 2.97%    | 0                  | 485.3          |
| 7927 | 津南   | 正2208    | 正22        | 小站供电服务中心     | 400       | 102.6600 | 25.67%   | 0                  | 217.3          |
| 7928 | 津南   | 业2101    | 业21        | 小站供电服务中心     | 315       | 111.6240 | 35.44%   | 0                  | 140.4          |
| 7929 | 津南   | 裕2706HK甲 | 裕27        | 小站供电服务中心     | 500       | 229.2600 | 45.85%   | 0                  | 170.7          |
| 7930 | 津南   | 站2812HK乙 | 站28        | 小站供电服务中心     | 500       | 171.7600 | 34.35%   | 0                  | 228.2          |
| 7931 | 津南   | 西2838HK甲 | 西28        | 小站供电服务中心     | 800       | 37.7040  | 4.71%    | 0                  | 602.3          |
| 7932 | 津南   | 正2101HK  | 正21        | 小站供电服务中心     | 800       | 132.9400 | 16.62%   | 0                  | 507.1          |
| 7933 | 津南   | 55212    | 552        | 小站供电服务中心     | 400       | 77.0520  | 19.26%   | 0                  | 242.9          |
| 7934 | 津南   | 西2804HK  | 西28        | 小站供电服务中心     | 500       | 118.5000 | 23.70%   | 0                  | 281.5          |
| 7935 | 津南   | 西1551    | 西15        | 小站供电服务中心     | 400       | 64.1400  | 16.04%   | 0                  | 255.9          |
| 7936 | 津南   | 8636     | 86         | 小站供电服务中心     | 400       | 127.5480 | 31.89%   | 0                  | 192.5          |
| 7937 | 津南   | 8315HK   | 83         | 小站供电服务中心     | 315       | 97.9800  | 31.10%   | 0                  | 154.0          |
| 7938 | 津南   | 裕2401HK乙 | 裕24        | 小站供电服务中心     | 500       | 263.3400 | 52.67%   | 0                  | 136.7          |
| 7939 | 津南   | 站2802    | 站28        | 小站供电服务中心     | 400       | 32.9040  | 8.23%    | 0                  | 287.1          |
| 7940 | 津南   | 西2834HK  | 西28        | 小站供电服务中心     | 400       | 80.5320  | 20.13%   | 0                  | 239.5          |
| 7941 | 津南   | 8406HK   | 84         | 小站供电服务中心     | 400       | 35.4960  | 8.87%    | 0                  | 284.5          |
| 7942 | 津南   | 西3112HK甲 | 西31        | 小站供电服务中心     | 800       | 41.8320  | 5.23%    | 0                  | 598.2          |
| 7943 | 津南   | 55733HK甲 | 557        | 小站供电服务中心     | 800       | 80.7360  | 10.09%   | 0                  | 559.3          |

| 序号   | 行政区域 | 台区名称     | 所属10千伏线路名称 | 管理单位（供电服务中心） | 额定容量（kVA） | 最大负荷（kW） | 最大负载率（%） | 台区最大负荷日后需预留容量（kVA） | 用电报装可开放容量（kVA） |
|------|------|----------|------------|--------------|-----------|----------|----------|--------------------|----------------|
| 7944 | 津南   | 裕3711HK甲 | 裕37        | 小站供电服务中心     | 500       | 138.0200 | 27.60%   | 0                  | 262.0          |
| 7945 | 津南   | 53404HK  | 534        | 小站供电服务中心     | 500       | 29.5400  | 5.91%    | 0                  | 370.5          |
| 7946 | 津南   | 裕2709HK甲 | 裕27        | 小站供电服务中心     | 800       | 244.5840 | 30.57%   | 0                  | 395.4          |
| 7947 | 津南   | 55421HK  | 554        | 小站供电服务中心     | 500       | 66.2600  | 13.25%   | 0                  | 333.7          |
| 7948 | 津南   | 站2108    | 站21        | 小站供电服务中心     | 400       | 48.4200  | 12.11%   | 0                  | 271.6          |
| 7949 | 津南   | 裕2515HK  | 裕25        | 小站供电服务中心     | 630       | 215.9000 | 34.27%   | 0                  | 288.1          |
| 7950 | 津南   | 55318HK  | 553        | 小站供电服务中心     | 500       | 59.7440  | 11.95%   | 0                  | 340.3          |
| 7951 | 津南   | 天4109HK乙 | 天41        | 小站供电服务中心     | 800       | 63.0480  | 7.88%    | 0                  | 577.0          |
| 7952 | 津南   | 8601HK   | 86         | 小站供电服务中心     | 400       | 148.5120 | 37.13%   | 0                  | 171.5          |
| 7953 | 津南   | 西3108HK  | 西31        | 小站供电服务中心     | 400       | 88.6200  | 22.16%   | 0                  | 231.4          |
| 7954 | 津南   | 迎2106    | 迎21        | 小站供电服务中心     | 400       | 47.0040  | 11.75%   | 0                  | 273.0          |
| 7955 | 津南   | 西2320HK甲 | 西23        | 小站供电服务中心     | 800       | 470.0400 | 58.76%   | 0                  | 170.0          |
| 7956 | 津南   | 正2216    | 正22        | 小站供电服务中心     | 400       | 72.0840  | 18.02%   | 0                  | 247.9          |
| 7957 | 津南   | 西1409HK甲 | 西14        | 小站供电服务中心     | 630       | 201.8000 | 32.03%   | 0                  | 302.2          |
| 7958 | 津南   | 西2328HK  | 西23        | 小站供电服务中心     | 500       | 144.2400 | 28.85%   | 0                  | 255.8          |
| 7959 | 津南   | 西2001HK  | 西20        | 小站供电服务中心     | 800       | 21.6240  | 2.70%    | 0                  | 618.4          |
| 7960 | 津南   | 西3101HK  | 西31        | 小站供电服务中心     | 250       | 154.7840 | 61.91%   | 0                  | 45.2           |
| 7961 | 津南   | 9110     | 91         | 小站供电服务中心     | 400       | 96.9240  | 24.23%   | 0                  | 223.1          |
| 7962 | 津南   | 西2004HK  | 西20        | 小站供电服务中心     | 400       | 113.6400 | 28.41%   | 0                  | 206.4          |
| 7963 | 津南   | 站1701    | 站17        | 小站供电服务中心     | 400       | 201.4680 | 50.37%   | 0                  | 118.5          |
| 7964 | 津南   | 站2109    | 站21        | 小站供电服务中心     | 400       | 41.1480  | 10.29%   | 0                  | 278.9          |
| 7965 | 津南   | 55208HK  | 552        | 小站供电服务中心     | 400       | 185.6800 | 46.42%   | 0                  | 134.3          |
| 7966 | 津南   | 裕3710HK甲 | 裕37        | 小站供电服务中心     | 630       | 213.0800 | 33.82%   | 0                  | 290.9          |
| 7967 | 津南   | 西2327HK  | 西23        | 小站供电服务中心     | 400       | 153.0400 | 38.26%   | 0                  | 167.0          |
| 7968 | 津南   | 站2702    | 站27        | 小站供电服务中心     | 400       | 87.3720  | 21.84%   | 0                  | 232.6          |
| 7969 | 津南   | 站2501    | 站25        | 小站供电服务中心     | 400       | 81.5880  | 20.40%   | 0                  | 238.4          |
| 7970 | 津南   | 业1450    | 业14        | 小站供电服务中心     | 400       | 66.0840  | 16.52%   | 0                  | 253.9          |
| 7971 | 津南   | 裕2502HK  | 裕25        | 小站供电服务中心     | 630       | 204.4560 | 32.45%   | 0                  | 299.5          |
| 7972 | 津南   | 西3721HK甲 | 西37        | 小站供电服务中心     | 630       | 180.8640 | 28.71%   | 0                  | 323.1          |
| 7973 | 津南   | 西1407HK甲 | 西14        | 小站供电服务中心     | 630       | 150.2240 | 23.85%   | 0                  | 353.8          |
| 7974 | 津南   | 西3114HK甲 | 西31        | 小站供电服务中心     | 630       | 31.4200  | 4.99%    | 0                  | 472.6          |
| 7975 | 津南   | 53410HK  | 534        | 小站供电服务中心     | 500       | 79.5000  | 15.90%   | 0                  | 320.5          |
| 7976 | 津南   | 55320HK  | 553        | 小站供电服务中心     | 400       | 94.4960  | 23.62%   | 0                  | 225.5          |
| 7977 | 津南   | 站2762    | 站27        | 小站供电服务中心     | 400       | 58.5000  | 14.63%   | 0                  | 261.5          |
| 7978 | 津南   | 8401     | 84         | 小站供电服务中心     | 315       | 180.1080 | 57.18%   | 0                  | 71.9           |

| 序号   | 行政区域 | 台区名称     | 所属10千伏线路名称 | 管理单位（供电服务中心） | 额定容量（kVA） | 最大负荷（kW） | 最大负载率（%） | 台区最大负荷日后需预留容量（kVA） | 用电报装可开放容量（kVA） |
|------|------|----------|------------|--------------|-----------|----------|----------|--------------------|----------------|
| 7979 | 津南   | 站1708HK  | 站17        | 小站供电服务中心     | 400       | 67.9000  | 16.98%   | 0                  | 252.1          |
| 7980 | 津南   | 西2107    | 西21        | 小站供电服务中心     | 400       | 74.1960  | 18.55%   | 0                  | 245.8          |
| 7981 | 津南   | 站2401    | 站24        | 小站供电服务中心     | 400       | 82.0920  | 20.52%   | 0                  | 237.9          |
| 7982 | 津南   | 9108     | 91         | 小站供电服务中心     | 400       | 65.0520  | 16.26%   | 0                  | 254.9          |
| 7983 | 津南   | 西3103HK  | 西31        | 小站供电服务中心     | 400       | 158.1480 | 39.54%   | 0                  | 161.9          |
| 7984 | 津南   | 西2819HK  | 西28        | 小站供电服务中心     | 630       | 79.6800  | 12.65%   | 0                  | 424.3          |
| 7985 | 津南   | 正3305    | 正33        | 小站供电服务中心     | 400       | 64.2960  | 16.07%   | 0                  | 255.7          |
| 7986 | 津南   | 站1613HK乙 | 站16        | 小站供电服务中心     | 500       | 147.2200 | 29.44%   | 0                  | 252.8          |
| 7987 | 津南   | 站2408    | 站24        | 小站供电服务中心     | 400       | 163.3900 | 40.85%   | 0                  | 156.6          |
| 7988 | 津南   | 西3113HK甲 | 西31        | 小站供电服务中心     | 400       | 167.2920 | 41.82%   | 0                  | 152.7          |
| 7989 | 津南   | 正2703    | 正27        | 小站供电服务中心     | 400       | 236.4600 | 59.12%   | 0                  | 83.5           |
| 7990 | 津南   | 站2210HK  | 站22        | 小站供电服务中心     | 400       | 186.0000 | 46.50%   | 0                  | 134.0          |
| 7991 | 津南   | 迎2101    | 迎21        | 小站供电服务中心     | 400       | 184.5240 | 46.13%   | 0                  | 135.5          |
| 7992 | 津南   | 站2610    | 站26        | 小站供电服务中心     | 400       | 59.9760  | 14.99%   | 0                  | 260.0          |
| 7993 | 津南   | 站1711HK  | 站17        | 小站供电服务中心     | 630       | 94.8000  | 15.05%   | 0                  | 409.2          |
| 7994 | 津南   | 裕1113    | 裕11        | 小站供电服务中心     | 400       | 90.8850  | 22.72%   | 0                  | 229.1          |
| 7995 | 津南   | 正2213    | 正22        | 小站供电服务中心     | 400       | 63.9600  | 15.99%   | 0                  | 256.0          |
| 7996 | 津南   | 站2502    | 站25        | 小站供电服务中心     | 400       | 86.1600  | 21.54%   | 0                  | 233.8          |
| 7997 | 津南   | 迎5101    | 迎51        | 小站供电服务中心     | 160       | 74.1600  | 46.35%   | 0                  | 53.8           |
| 7998 | 津南   | 55206HK  | 552        | 小站供电服务中心     | 400       | 140.1000 | 35.03%   | 0                  | 179.9          |
| 7999 | 津南   | 站2609    | 站26        | 小站供电服务中心     | 400       | 37.3800  | 9.35%    | 0                  | 282.6          |
| 8000 | 津南   | 西1323HK乙 | 西13        | 小站供电服务中心     | 800       | 35.8080  | 4.48%    | 0                  | 604.2          |
| 8001 | 津南   | 天2103HK  | 天21        | 小站供电服务中心     | 400       | 60.6240  | 15.16%   | 0                  | 259.4          |
| 8002 | 津南   | 业1505    | 业15        | 小站供电服务中心     | 400       | 84.9720  | 21.24%   | 0                  | 235.0          |
| 8003 | 津南   | 西1610    | 西16        | 小站供电服务中心     | 400       | 48.1900  | 12.05%   | 0                  | 271.8          |
| 8004 | 津南   | 天2105HK  | 天21        | 小站供电服务中心     | 400       | 67.8600  | 16.97%   | 0                  | 252.1          |
| 8005 | 津南   | 裕2510HK  | 裕25        | 小站供电服务中心     | 630       | 86.9800  | 13.81%   | 0                  | 417.0          |
| 8006 | 津南   | 西2816HK  | 西28        | 小站供电服务中心     | 630       | 196.2400 | 31.15%   | 0                  | 307.8          |
| 8007 | 津南   | 业1506    | 业15        | 小站供电服务中心     | 400       | 63.8520  | 15.96%   | 0                  | 256.1          |
| 8008 | 津南   | 西2602    | 西26        | 小站供电服务中心     | 400       | 5.5920   | 1.40%    | 0                  | 314.4          |
| 8009 | 津南   | 业2504    | 业25        | 小站供电服务中心     | 200       | 76.5280  | 38.26%   | 0                  | 83.5           |
| 8010 | 津南   | 55802    | 558        | 小站供电服务中心     | 400       | 176.6880 | 44.17%   | 0                  | 143.3          |
| 8011 | 津南   | 站2615    | 站26        | 小站供电服务中心     | 315       | 90.4320  | 28.71%   | 0                  | 161.6          |
| 8012 | 津南   | 站2406    | 站24        | 小站供电服务中心     | 400       | 251.2080 | 62.80%   | 0                  | 68.8           |
| 8013 | 津南   | 天2108HK乙 | 天21        | 小站供电服务中心     | 800       | 138.5280 | 17.32%   | 0                  | 501.5          |

| 序号   | 行政区域 | 台区名称     | 所属10千伏线路名称 | 管理单位（供电服务中心） | 额定容量（kVA） | 最大负荷（kW） | 最大负载率（%） | 台区最大负荷日后需预留容量（kVA） | 用电报装可开放容量（kVA） |
|------|------|----------|------------|--------------|-----------|----------|----------|--------------------|----------------|
| 8014 | 津南   | 53401HK  | 534        | 小站供电服务中心     | 1000      | 121.6800 | 12.17%   | 0                  | 678.3          |
| 8015 | 津南   | 8803     | 88         | 小站供电服务中心     | 400       | 166.7520 | 41.69%   | 0                  | 153.2          |
| 8016 | 津南   | 站2758    | 站27        | 小站供电服务中心     | 400       | 74.3040  | 18.58%   | 0                  | 245.7          |
| 8017 | 津南   | 正3301HK  | 正33        | 小站供电服务中心     | 400       | 80.4240  | 20.11%   | 0                  | 239.6          |
| 8018 | 津南   | 正2662    | 正26        | 小站供电服务中心     | 315       | 134.8880 | 42.82%   | 0                  | 117.1          |
| 8019 | 津南   | 正2204    | 正22        | 小站供电服务中心     | 400       | 87.7200  | 21.93%   | 0                  | 232.3          |
| 8020 | 津南   | 站2109    | 站21        | 小站供电服务中心     | 400       | 41.1480  | 10.29%   | 0                  | 278.9          |
| 8021 | 津南   | 站2811HK甲 | 站28        | 小站供电服务中心     | 630       | 191.2080 | 30.35%   | 0                  | 312.8          |
| 8022 | 津南   | 正2201HK  | 正22        | 小站供电服务中心     | 500       | 59.2160  | 11.84%   | 0                  | 340.8          |
| 8023 | 津南   | 55409HK  | 554        | 小站供电服务中心     | 400       | 44.2800  | 11.07%   | 0                  | 275.7          |
| 8024 | 津南   | 西2820HK  | 西28        | 小站供电服务中心     | 630       | 151.8240 | 24.10%   | 0                  | 352.2          |
| 8025 | 津南   | 55216    | 552        | 小站供电服务中心     | 400       | 36.9840  | 9.25%    | 0                  | 283.0          |
| 8026 | 津南   | 迎5102    | 迎51        | 小站供电服务中心     | 400       | 9.1320   | 2.28%    | 0                  | 310.9          |
| 8027 | 津南   | 裕2516HK  | 裕25        | 小站供电服务中心     | 630       | 210.8600 | 33.47%   | 0                  | 293.1          |
| 8028 | 津南   | 正2215    | 正22        | 小站供电服务中心     | 400       | 104.5800 | 26.15%   | 0                  | 215.4          |
| 8029 | 津南   | 迎2503HK甲 | 迎25        | 小站供电服务中心     | 630       | 172.2480 | 27.34%   | 0                  | 331.8          |
| 8030 | 津南   | 55718HK甲 | 557        | 小站供电服务中心     | 1000      | 162.3000 | 16.23%   | 0                  | 637.7          |
| 8031 | 津南   | 53411HK  | 534        | 小站供电服务中心     | 400       | 52.2960  | 13.07%   | 0                  | 267.7          |
| 8032 | 津南   | 站2611    | 站26        | 小站供电服务中心     | 400       | 62.8320  | 15.71%   | 0                  | 257.2          |
| 8033 | 津南   | 西1801    | 西18        | 小站供电服务中心     | 200       | 34.1840  | 17.09%   | 0                  | 125.8          |
| 8034 | 津南   | 裕2511HK  | 裕25        | 小站供电服务中心     | 400       | 143.5320 | 35.88%   | 0                  | 176.5          |
| 8035 | 津南   | 53304    | 533        | 小站供电服务中心     | 400       | 46.0740  | 11.52%   | 0                  | 273.9          |
| 8036 | 津南   | 站2814HK  | 站28        | 小站供电服务中心     | 630       | 205.0600 | 32.55%   | 0                  | 298.9          |
| 8037 | 津南   | 55327HK甲 | 553        | 小站供电服务中心     | 800       | 64.4880  | 8.06%    | 0                  | 575.5          |
| 8038 | 津南   | 站2817HK  | 站28        | 小站供电服务中心     | 630       | 184.9800 | 29.36%   | 0                  | 319.0          |
| 8039 | 津南   | 53403HK甲 | 534        | 小站供电服务中心     | 1000      | 91.8300  | 9.18%    | 0                  | 708.2          |
| 8040 | 津南   | 55210    | 552        | 小站供电服务中心     | 400       | 216.7920 | 54.20%   | 0                  | 103.2          |
| 8041 | 津南   | 55514    | 555        | 小站供电服务中心     | 400       | 79.8840  | 19.97%   | 0                  | 240.1          |
| 8042 | 津南   | 西3713HK甲 | 西37        | 小站供电服务中心     | 1000      | 99.9000  | 9.99%    | 0                  | 700.1          |
| 8043 | 津南   | 站2616HK乙 | 站26        | 小站供电服务中心     | 630       | 195.7600 | 31.07%   | 0                  | 308.2          |
| 8044 | 津南   | 站2612    | 站26        | 小站供电服务中心     | 400       | 82.6560  | 20.66%   | 0                  | 237.3          |
| 8045 | 津南   | 55720HK甲 | 557        | 小站供电服务中心     | 1000      | 118.0800 | 11.81%   | 0                  | 681.9          |
| 8046 | 津南   | 8105     | 81         | 小站供电服务中心     | 315       | 123.6600 | 39.26%   | 0                  | 128.3          |
| 8047 | 津南   | 西3111HK乙 | 西31        | 小站供电服务中心     | 800       | 26.2080  | 3.28%    | 0                  | 613.8          |
| 8048 | 津南   | 业1503    | 业15        | 小站供电服务中心     | 400       | 51.8640  | 12.97%   | 0                  | 268.1          |

| 序号   | 行政区域 | 台区名称     | 所属10千伏线路名称 | 管理单位（供电服务中心） | 额定容量（kVA） | 最大负荷（kW） | 最大负载率（%） | 台区最大负荷日后需预留容量（kVA） | 用电报装可开放容量（kVA） |
|------|------|----------|------------|--------------|-----------|----------|----------|--------------------|----------------|
| 8049 | 津南   | 8102     | 81         | 小站供电服务中心     | 400       | 141.7320 | 35.43%   | 0                  | 178.3          |
| 8050 | 津南   | 裕2406HK甲 | 裕24        | 小站供电服务中心     | 630       | 179.5200 | 28.50%   | 0                  | 324.5          |
| 8051 | 津南   | 正2104    | 正21        | 小站供电服务中心     | 400       | 130.1520 | 32.54%   | 0                  | 189.8          |
| 8052 | 津南   | 西2813HK  | 西28        | 小站供电服务中心     | 630       | 186.3800 | 29.58%   | 0                  | 317.6          |
| 8053 | 津南   | 站1718HK  | 站17        | 小站供电服务中心     | 630       | 92.9400  | 14.75%   | 0                  | 411.1          |
| 8054 | 津南   | 53201    | 532        | 小站供电服务中心     | 400       | 101.1480 | 25.29%   | 0                  | 218.9          |
| 8055 | 津南   | 55424HK乙 | 554        | 小站供电服务中心     | 500       | 51.8800  | 10.38%   | 0                  | 348.1          |
| 8056 | 津南   | 西1509HK  | 西15        | 小站供电服务中心     | 800       | 115.7000 | 14.46%   | 0                  | 524.3          |
| 8057 | 津南   | 西3104HK  | 西31        | 小站供电服务中心     | 400       | 60.3360  | 15.08%   | 0                  | 259.7          |
| 8058 | 津南   | 站2709    | 站27        | 小站供电服务中心     | 400       | 61.0440  | 15.26%   | 0                  | 259.0          |
| 8059 | 津南   | 53147HK乙 | 531        | 小站供电服务中心     | 800       | 94.8480  | 11.86%   | 0                  | 545.2          |
| 8060 | 津南   | 西3721HK乙 | 西37        | 小站供电服务中心     | 500       | 124.1400 | 24.83%   | 0                  | 275.9          |
| 8061 | 津南   | 站1709HK  | 站17        | 小站供电服务中心     | 630       | 136.2240 | 21.62%   | 0                  | 367.8          |
| 8062 | 津南   | 西1405HK乙 | 西14        | 小站供电服务中心     | 800       | 123.9600 | 15.50%   | 0                  | 516.0          |
| 8063 | 津南   | 西2002HK甲 | 西20        | 小站供电服务中心     | 800       | 30.3600  | 3.80%    | 0                  | 609.6          |
| 8064 | 津南   | 业1508    | 业15        | 小站供电服务中心     | 400       | 121.0800 | 30.27%   | 0                  | 198.9          |
| 8065 | 津南   | 站1808HK  | 站18        | 小站供电服务中心     | 500       | 124.4480 | 24.89%   | 0                  | 275.6          |
| 8066 | 津南   | 天2109HK乙 | 天21        | 小站供电服务中心     | 800       | 77.5200  | 9.69%    | 0                  | 562.5          |
| 8067 | 津南   | 西2814HK  | 西28        | 小站供电服务中心     | 630       | 286.1600 | 45.42%   | 0                  | 217.8          |
| 8068 | 津南   | 西2828HK  | 西28        | 小站供电服务中心     | 630       | 188.4000 | 29.90%   | 0                  | 315.6          |
| 8069 | 津南   | 55404    | 554        | 小站供电服务中心     | 400       | 55.0440  | 13.76%   | 0                  | 265.0          |
| 8070 | 津南   | 西1805    | 西18        | 小站供电服务中心     | 400       | 61.4600  | 15.37%   | 0                  | 258.5          |
| 8071 | 津南   | 正2203    | 正22        | 小站供电服务中心     | 400       | 84.1680  | 21.04%   | 0                  | 235.8          |
| 8072 | 津南   | 55213    | 552        | 小站供电服务中心     | 400       | 92.6640  | 23.17%   | 0                  | 227.3          |
| 8073 | 津南   | 站2111    | 站21        | 小站供电服务中心     | 400       | 68.0280  | 17.01%   | 0                  | 252.0          |
| 8074 | 津南   | 西3220HK  | 西32        | 小站供电服务中心     | 400       | 143.7360 | 35.93%   | 0                  | 176.3          |
| 8075 | 津南   | 55719HK甲 | 557        | 小站供电服务中心     | 1000      | 133.4100 | 13.34%   | 0                  | 666.6          |
| 8076 | 津南   | 55515    | 555        | 小站供电服务中心     | 400       | 91.2120  | 22.80%   | 0                  | 228.8          |
| 8077 | 津南   | 正2181    | 正21        | 小站供电服务中心     | 400       | 75.0000  | 18.75%   | 0                  | 245.0          |
| 8078 | 津南   | 站1804HK乙 | 站18        | 小站供电服务中心     | 630       | 135.7400 | 21.55%   | 0                  | 368.3          |
| 8079 | 津南   | 站2725    | 站27        | 小站供电服务中心     | 400       | 155.8080 | 38.95%   | 0                  | 164.2          |
| 8080 | 津南   | 8811HK   | 88         | 小站供电服务中心     | 400       | 95.0760  | 23.77%   | 0                  | 224.9          |
| 8081 | 津南   | 55309HK  | 553        | 小站供电服务中心     | 500       | 63.1600  | 12.63%   | 0                  | 336.8          |
| 8082 | 津南   | 西1312HK  | 西13        | 小站供电服务中心     | 500       | 126.5800 | 25.32%   | 0                  | 273.4          |
| 8083 | 津南   | 裕2508HK  | 裕25        | 小站供电服务中心     | 630       | 94.9600  | 15.07%   | 0                  | 409.0          |

| 序号   | 行政区域 | 台区名称     | 所属10千伏线路名称 | 管理单位（供电服务中心） | 额定容量（kVA） | 最大负荷（kW） | 最大负载率（%） | 台区最大负荷日后需预留容量（kVA） | 用电报装可开放容量（kVA） |
|------|------|----------|------------|--------------|-----------|----------|----------|--------------------|----------------|
| 8084 | 津南   | 迎2505HK  | 迎25        | 小站供电服务中心     | 315       | 180.0600 | 57.16%   | 0                  | 71.9           |
| 8085 | 津南   | 55211    | 552        | 小站供电服务中心     | 400       | 55.9680  | 13.99%   | 0                  | 264.0          |
| 8086 | 津南   | 55312HK  | 553        | 小站供电服务中心     | 630       | 93.3600  | 14.82%   | 0                  | 410.6          |
| 8087 | 津南   | 站2610HK乙 | 站26        | 小站供电服务中心     | 500       | 169.7800 | 33.96%   | 0                  | 230.2          |
| 8088 | 津南   | 8607HK甲  | 86         | 小站供电服务中心     | 630       | 276.1680 | 43.84%   | 0                  | 227.8          |
| 8089 | 津南   | 8402     | 84         | 小站供电服务中心     | 400       | 191.6280 | 47.91%   | 0                  | 128.4          |
| 8090 | 津南   | 站2808HK甲 | 站28        | 小站供电服务中心     | 1000      | 127.3500 | 12.74%   | 0                  | 672.7          |
| 8091 | 津南   | 西1506HK  | 西15        | 小站供电服务中心     | 630       | 181.9680 | 28.88%   | 0                  | 322.0          |
| 8092 | 津南   | 业2503    | 业25        | 小站供电服务中心     | 400       | 164.1960 | 41.05%   | 0                  | 155.8          |
| 8093 | 津南   | 西2009HK  | 西20        | 小站供电服务中心     | 400       | 138.2880 | 34.57%   | 0                  | 181.7          |
| 8094 | 津南   | 西1405HK甲 | 西14        | 小站供电服务中心     | 800       | 130.0560 | 16.26%   | 0                  | 509.9          |
| 8095 | 津南   | 55105    | 551        | 小站供电服务中心     | 400       | 60.5400  | 15.14%   | 0                  | 259.5          |
| 8096 | 津南   | 55703HK  | 557        | 小站供电服务中心     | 500       | 48.6200  | 9.72%    | 0                  | 351.4          |
| 8097 | 津南   | 站1504HK  | 站15        | 小站供电服务中心     | 630       | 184.0600 | 29.22%   | 0                  | 319.9          |
| 8098 | 津南   | 站2809HK甲 | 站28        | 小站供电服务中心     | 1000      | 167.0700 | 16.71%   | 0                  | 632.9          |
| 8099 | 津南   | 西2312HK  | 西23        | 小站供电服务中心     | 400       | 101.8400 | 25.46%   | 0                  | 218.2          |
| 8100 | 津南   | 55801    | 558        | 小站供电服务中心     | 400       | 47.5100  | 11.88%   | 0                  | 272.5          |
| 8101 | 津南   | 西1404HK甲 | 西14        | 小站供电服务中心     | 800       | 97.2240  | 12.15%   | 0                  | 542.8          |
| 8102 | 津南   | 站2612HK乙 | 站26        | 小站供电服务中心     | 630       | 201.6240 | 32.00%   | 0                  | 302.4          |
| 8103 | 津南   | 西1603    | 西16        | 小站供电服务中心     | 400       | 111.8520 | 27.96%   | 0                  | 208.1          |
| 8104 | 津南   | 正2180    | 正21        | 小站供电服务中心     | 400       | 148.3560 | 37.09%   | 0                  | 171.6          |
| 8105 | 津南   | 53413HK  | 534        | 小站供电服务中心     | 500       | 50.1600  | 10.03%   | 0                  | 349.8          |
| 8106 | 津南   | 53412HK  | 534        | 小站供电服务中心     | 630       | 62.8800  | 9.98%    | 0                  | 441.1          |
| 8107 | 津南   | 西3711HK乙 | 西37        | 小站供电服务中心     | 800       | 111.0960 | 13.89%   | 0                  | 528.9          |
| 8108 | 津南   | 正2672    | 正26        | 小站供电服务中心     | 160       | 86.2320  | 53.90%   | 0                  | 41.8           |
| 8109 | 津南   | 55513    | 555        | 小站供电服务中心     | 400       | 107.1720 | 26.79%   | 0                  | 212.8          |
| 8110 | 津南   | 55326HK乙 | 553        | 小站供电服务中心     | 630       | 70.4200  | 11.18%   | 0                  | 433.6          |
| 8111 | 津南   | 正2162    | 正21        | 小站供电服务中心     | 400       | 93.7440  | 23.44%   | 0                  | 226.3          |
| 8112 | 津南   | 55702HK  | 557        | 小站供电服务中心     | 400       | 60.6720  | 15.17%   | 0                  | 259.3          |
| 8113 | 津南   | 站2152    | 站21        | 小站供电服务中心     | 400       | 111.5280 | 27.88%   | 0                  | 208.5          |
| 8114 | 津南   | 55720HK乙 | 557        | 小站供电服务中心     | 800       | 83.6400  | 10.46%   | 0                  | 556.4          |
| 8115 | 津南   | 55207    | 552        | 小站供电服务中心     | 400       | 90.2280  | 22.56%   | 0                  | 229.8          |
| 8116 | 津南   | 西3601    | 西36        | 小站供电服务中心     | 400       | 146.6520 | 36.66%   | 0                  | 173.3          |
| 8117 | 津南   | 西2323HK甲 | 西23        | 小站供电服务中心     | 500       | 143.8080 | 28.76%   | 0                  | 256.2          |
| 8118 | 津南   | 站2805    | 站28        | 小站供电服务中心     | 400       | 72.5880  | 18.15%   | 0                  | 247.4          |

| 序号   | 行政区域 | 台区名称     | 所属10千伏线路名称 | 管理单位（供电服务中心） | 额定容量（kVA） | 最大负荷（kW） | 最大负载率（%） | 台区最大负荷日后需预留容量（kVA） | 用电报装可开放容量（kVA） |
|------|------|----------|------------|--------------|-----------|----------|----------|--------------------|----------------|
| 8119 | 津南   | 西2331HK  | 西23        | 小站供电服务中心     | 400       | 159.6000 | 39.90%   | 0                  | 160.4          |
| 8120 | 津南   | 西1802    | 西18        | 小站供电服务中心     | 400       | 195.1680 | 48.79%   | 0                  | 124.8          |
| 8121 | 津南   | 55726HK乙 | 557        | 小站供电服务中心     | 630       | 77.5600  | 12.31%   | 0                  | 426.4          |
| 8122 | 津南   | 站2701    | 站27        | 小站供电服务中心     | 400       | 70.3920  | 17.60%   | 0                  | 249.6          |
| 8123 | 津南   | 正2206    | 正22        | 小站供电服务中心     | 400       | 83.9760  | 20.99%   | 0                  | 236.0          |
| 8124 | 津南   | 53317    | 533        | 小站供电服务中心     | 400       | 27.9000  | 6.98%    | 0                  | 292.1          |
| 8125 | 津南   | 天2108HK甲 | 天21        | 小站供电服务中心     | 800       | 92.0640  | 11.51%   | 0                  | 547.9          |
| 8126 | 津南   | 55104    | 551        | 小站供电服务中心     | 400       | 125.4720 | 31.37%   | 0                  | 194.5          |
| 8127 | 津南   | 业1504    | 业15        | 小站供电服务中心     | 400       | 121.6920 | 30.42%   | 0                  | 198.3          |
| 8128 | 津南   | 业2306    | 业23        | 小站供电服务中心     | 250       | 53.4000  | 21.36%   | 0                  | 146.6          |
| 8129 | 津南   | 8802HK   | 88         | 小站供电服务中心     | 315       | 217.8800 | 69.17%   | 0                  | 34.1           |
| 8130 | 津南   | 55117    | 551        | 小站供电服务中心     | 400       | 68.2680  | 17.07%   | 0                  | 251.7          |
| 8131 | 津南   | 西3713HK乙 | 西37        | 小站供电服务中心     | 1000      | 166.1400 | 16.61%   | 0                  | 633.9          |
| 8132 | 津南   | 站2808HK乙 | 站28        | 小站供电服务中心     | 800       | 109.2720 | 13.66%   | 0                  | 530.7          |
| 8133 | 津南   | 裕1104    | 裕11        | 小站供电服务中心     | 400       | 115.0320 | 28.76%   | 0                  | 205.0          |
| 8134 | 津南   | 裕3712HK乙 | 裕37        | 小站供电服务中心     | 500       | 201.5400 | 40.31%   | 0                  | 198.5          |
| 8135 | 津南   | 正2161    | 正21        | 小站供电服务中心     | 400       | 89.3400  | 22.34%   | 0                  | 230.7          |
| 8136 | 津南   | 正2371    | 正23        | 小站供电服务中心     | 400       | 94.9800  | 23.75%   | 0                  | 225.0          |
| 8137 | 津南   | 天2110HK甲 | 天21        | 小站供电服务中心     | 800       | 99.0240  | 12.38%   | 0                  | 541.0          |
| 8138 | 津南   | 天2101HK乙 | 天21        | 小站供电服务中心     | 630       | 99.8600  | 15.85%   | 0                  | 404.1          |
| 8139 | 津南   | 站2614    | 站26        | 小站供电服务中心     | 315       | 74.2560  | 23.57%   | 0                  | 177.7          |
| 8140 | 津南   | 55422HK  | 554        | 小站供电服务中心     | 630       | 62.3000  | 9.89%    | 0                  | 441.7          |
| 8141 | 津南   | 西2006HK  | 西20        | 小站供电服务中心     | 315       | 110.1300 | 34.96%   | 0                  | 141.9          |
| 8142 | 津南   | 正2214    | 正22        | 小站供电服务中心     | 400       | 94.8360  | 23.71%   | 0                  | 225.2          |
| 8143 | 津南   | 迎2502HK甲 | 迎25        | 小站供电服务中心     | 630       | 139.0320 | 22.07%   | 0                  | 365.0          |
| 8144 | 津南   | 55206    | 552        | 小站供电服务中心     | 400       | 140.0400 | 35.01%   | 0                  | 180.0          |
| 8145 | 津南   | 裕3207HK  | 裕32        | 小站供电服务中心     | 315       | 104.0000 | 33.02%   | 0                  | 148.0          |
| 8146 | 津南   | 站1617    | 站16        | 小站供电服务中心     | 400       | 92.3160  | 23.08%   | 0                  | 227.7          |
| 8147 | 津南   | 53402HK甲 | 534        | 小站供电服务中心     | 1000      | 134.8500 | 13.49%   | 0                  | 665.2          |
| 8148 | 津南   | 53406HK乙 | 534        | 小站供电服务中心     | 800       | 91.1760  | 11.40%   | 0                  | 548.8          |
| 8149 | 津南   | 西1322HK甲 | 西13        | 小站供电服务中心     | 800       | 51.0000  | 6.38%    | 0                  | 589.0          |
| 8150 | 津南   | 站1605HK  | 站16        | 小站供电服务中心     | 630       | 203.0000 | 32.22%   | 0                  | 301.0          |
| 8151 | 津南   | 裕2402HK甲 | 裕24        | 小站供电服务中心     | 500       | 136.9120 | 27.38%   | 0                  | 263.1          |
| 8152 | 津南   | 55501HK  | 555        | 小站供电服务中心     | 400       | 184.2400 | 46.06%   | 0                  | 135.8          |
| 8153 | 津南   | 55326HK甲 | 553        | 小站供电服务中心     | 800       | 90.1440  | 11.27%   | 0                  | 549.9          |

| 序号   | 行政区域 | 台区名称     | 所属10千伏线路名称 | 管理单位（供电服务中心） | 额定容量（kVA） | 最大负荷（kW） | 最大负载率（%） | 台区最大负荷日后需预留容量（kVA） | 用电报装可开放容量（kVA） |
|------|------|----------|------------|--------------|-----------|----------|----------|--------------------|----------------|
| 8154 | 津南   | 西3217HK甲 | 西32        | 小站供电服务中心     | 400       | 158.6040 | 39.65%   | 0                  | 161.4          |
| 8155 | 津南   | 53405HK乙 | 534        | 小站供电服务中心     | 500       | 85.5000  | 17.10%   | 0                  | 314.5          |
| 8156 | 津南   | 裕3704HK甲 | 裕37        | 小站供电服务中心     | 630       | 173.7600 | 27.58%   | 0                  | 330.2          |
| 8157 | 津南   | 站2407    | 站24        | 小站供电服务中心     | 400       | 292.8120 | 73.20%   | 0                  | 27.2           |
| 8158 | 津南   | 55325HK甲 | 553        | 小站供电服务中心     | 800       | 95.7840  | 11.97%   | 0                  | 544.2          |
| 8159 | 津南   | 站1715HK  | 站17        | 小站供电服务中心     | 400       | 161.7240 | 40.43%   | 0                  | 158.3          |
| 8160 | 津南   | 站1815HK  | 站18        | 小站供电服务中心     | 630       | 126.9720 | 20.15%   | 0                  | 377.0          |
| 8161 | 津南   | 站2613    | 站26        | 小站供电服务中心     | 400       | 72.1680  | 18.04%   | 0                  | 247.8          |
| 8162 | 津南   | 55115    | 551        | 小站供电服务中心     | 400       | 64.8120  | 16.20%   | 0                  | 255.2          |
| 8163 | 津南   | 天2104HK甲 | 天21        | 小站供电服务中心     | 630       | 135.6000 | 21.52%   | 0                  | 368.4          |
| 8164 | 津南   | 正2382    | 正23        | 小站供电服务中心     | 400       | 100.2600 | 25.07%   | 0                  | 219.7          |
| 8165 | 津南   | 8812HK   | 88         | 小站供电服务中心     | 400       | 66.6840  | 16.67%   | 0                  | 253.3          |
| 8166 | 津南   | 站2809HK乙 | 站28        | 小站供电服务中心     | 800       | 93.3600  | 11.67%   | 0                  | 546.6          |
| 8167 | 津南   | 站1820HK乙 | 站18        | 小站供电服务中心     | 500       | 157.2480 | 31.45%   | 0                  | 242.8          |
| 8168 | 津南   | 55313HK  | 553        | 小站供电服务中心     | 500       | 87.6600  | 17.53%   | 0                  | 312.3          |
| 8169 | 津南   | 53310    | 533        | 小站供电服务中心     | 400       | 87.3240  | 21.83%   | 0                  | 232.7          |
| 8170 | 津南   | 53149HK甲 | 531        | 小站供电服务中心     | 630       | 93.1800  | 14.79%   | 0                  | 410.8          |
| 8171 | 津南   | 站1501HK  | 站15        | 小站供电服务中心     | 630       | 110.0400 | 17.47%   | 0                  | 394.0          |
| 8172 | 津南   | 裕2517HK  | 裕25        | 小站供电服务中心     | 630       | 167.9200 | 26.65%   | 0                  | 336.1          |
| 8173 | 津南   | 西3109HK  | 西31        | 小站供电服务中心     | 400       | 56.6640  | 14.17%   | 0                  | 263.3          |
| 8174 | 津南   | 站2501HK  | 站25        | 小站供电服务中心     | 630       | 84.5600  | 13.42%   | 0                  | 419.4          |
| 8175 | 津南   | 业2515    | 业25        | 小站供电服务中心     | 400       | 79.4400  | 19.86%   | 0                  | 240.6          |
| 8176 | 津南   | 55110    | 551        | 小站供电服务中心     | 400       | 71.9400  | 17.99%   | 0                  | 248.1          |
| 8177 | 津南   | 西3701HK  | 西37        | 小站供电服务中心     | 1000      | 251.2200 | 25.12%   | 0                  | 548.8          |
| 8178 | 津南   | 站1814HK  | 站18        | 小站供电服务中心     | 630       | 114.7920 | 18.22%   | 0                  | 389.2          |
| 8179 | 津南   | 裕2501HK甲 | 裕25        | 小站供电服务中心     | 500       | 108.8600 | 21.77%   | 0                  | 291.1          |
| 8180 | 津南   | 站2610HK甲 | 站26        | 小站供电服务中心     | 500       | 151.6200 | 30.32%   | 0                  | 248.4          |
| 8181 | 津南   | 西2701    | 西27        | 小站供电服务中心     | 315       | 67.4300  | 21.41%   | 0                  | 184.6          |
| 8182 | 津南   | 8301     | 83         | 小站供电服务中心     | 400       | 34.8400  | 8.71%    | 0                  | 285.2          |
| 8183 | 津南   | 正3306    | 正33        | 小站供电服务中心     | 400       | 273.2280 | 68.31%   | 0                  | 46.8           |
| 8184 | 津南   | 正2202    | 正22        | 小站供电服务中心     | 400       | 199.6920 | 49.92%   | 0                  | 120.3          |
| 8185 | 津南   | 西2332HK  | 西23        | 小站供电服务中心     | 500       | 156.8640 | 31.37%   | 0                  | 243.1          |
| 8186 | 津南   | 西2702    | 西27        | 小站供电服务中心     | 400       | 84.4320  | 21.11%   | 0                  | 235.6          |
| 8187 | 津南   | 55316HK乙 | 553        | 小站供电服务中心     | 500       | 72.4400  | 14.49%   | 0                  | 327.6          |
| 8188 | 津南   | 站1713    | 站17        | 小站供电服务中心     | 315       | 107.8320 | 34.23%   | 0                  | 144.2          |

| 序号   | 行政区域 | 台区名称     | 所属10千伏线路名称 | 管理单位（供电服务中心） | 额定容量（kVA） | 最大负荷（kW） | 最大负载率（%） | 台区最大负荷日后需预留容量（kVA） | 用电报装可开放容量（kVA） |
|------|------|----------|------------|--------------|-----------|----------|----------|--------------------|----------------|
| 8189 | 津南   | 55205HK  | 552        | 小站供电服务中心     | 630       | 114.5400 | 18.18%   | 0                  | 389.5          |
| 8190 | 津南   | 裕1301    | 裕13        | 小站供电服务中心     | 400       | 87.8400  | 21.96%   | 0                  | 232.2          |
| 8191 | 津南   | 站2611HK甲 | 站26        | 小站供电服务中心     | 630       | 182.4000 | 28.95%   | 0                  | 321.6          |
| 8192 | 津南   | 53309    | 533        | 小站供电服务中心     | 400       | 98.4000  | 24.60%   | 0                  | 221.6          |
| 8193 | 津南   | 55401HK甲 | 554        | 小站供电服务中心     | 1000      | 151.2000 | 15.12%   | 0                  | 648.8          |
| 8194 | 津南   | 55506    | 555        | 小站供电服务中心     | 400       | 132.2160 | 33.05%   | 0                  | 187.8          |
| 8195 | 津南   | 天4108HK甲 | 天41        | 小站供电服务中心     | 800       | 205.9200 | 25.74%   | 0                  | 434.1          |
| 8196 | 津南   | 55725HK乙 | 557        | 小站供电服务中心     | 630       | 101.3400 | 16.09%   | 0                  | 402.7          |
| 8197 | 津南   | 西1321HK  | 西13        | 小站供电服务中心     | 400       | 128.5320 | 32.13%   | 0                  | 191.5          |
| 8198 | 津南   | 55512    | 555        | 小站供电服务中心     | 400       | 75.8700  | 18.97%   | 0                  | 244.1          |
| 8199 | 津南   | 天2104HK乙 | 天21        | 小站供电服务中心     | 630       | 97.7200  | 15.51%   | 0                  | 406.3          |
| 8200 | 津南   | 站2615HK甲 | 站26        | 小站供电服务中心     | 630       | 155.4400 | 24.67%   | 0                  | 348.6          |
| 8201 | 津南   | 53148HK乙 | 531        | 小站供电服务中心     | 630       | 98.0000  | 15.56%   | 0                  | 406.0          |
| 8202 | 津南   | 站2612HK甲 | 站26        | 小站供电服务中心     | 630       | 141.3360 | 22.43%   | 0                  | 362.7          |
| 8203 | 津南   | 正2305    | 正23        | 小站供电服务中心     | 400       | 82.6680  | 20.67%   | 0                  | 237.3          |
| 8204 | 津南   | 55203    | 552        | 小站供电服务中心     | 400       | 75.9960  | 19.00%   | 0                  | 244.0          |
| 8205 | 津南   | 西3210HK  | 西32        | 小站供电服务中心     | 630       | 116.8600 | 18.55%   | 0                  | 387.1          |
| 8206 | 津南   | 正2305    | 正23        | 小站供电服务中心     | 400       | 82.6680  | 20.67%   | 0                  | 237.3          |
| 8207 | 津南   | 55508    | 555        | 小站供电服务中心     | 400       | 74.8680  | 18.72%   | 0                  | 245.1          |
| 8208 | 津南   | 西1404HK乙 | 西14        | 小站供电服务中心     | 800       | 123.7920 | 15.47%   | 0                  | 516.2          |
| 8209 | 津南   | 业2309    | 业23        | 小站供电服务中心     | 400       | 58.8840  | 14.72%   | 0                  | 261.1          |
| 8210 | 津南   | 55201    | 552        | 小站供电服务中心     | 400       | 76.7400  | 19.19%   | 0                  | 243.3          |
| 8211 | 津南   | 正2378    | 正23        | 小站供电服务中心     | 400       | 110.1840 | 27.55%   | 0                  | 209.8          |
| 8212 | 津南   | 53148HK甲 | 531        | 小站供电服务中心     | 800       | 150.0240 | 18.75%   | 0                  | 490.0          |
| 8213 | 津南   | 站1719    | 站17        | 小站供电服务中心     | 400       | 97.1280  | 24.28%   | 0                  | 222.9          |
| 8214 | 津南   | 站1704HK  | 站17        | 小站供电服务中心     | 630       | 124.3440 | 19.74%   | 0                  | 379.7          |
| 8215 | 津南   | 站2804    | 站28        | 小站供电服务中心     | 400       | 88.4880  | 22.12%   | 0                  | 231.5          |
| 8216 | 津南   | 55321HK  | 553        | 小站供电服务中心     | 400       | 97.5520  | 24.39%   | 0                  | 222.4          |
| 8217 | 津南   | 裕2409HK乙 | 裕24        | 小站供电服务中心     | 500       | 147.1200 | 29.42%   | 0                  | 252.9          |
| 8218 | 津南   | 业2302    | 业23        | 小站供电服务中心     | 250       | 146.4200 | 58.57%   | 0                  | 53.6           |
| 8219 | 津南   | 站2804HK甲 | 站28        | 小站供电服务中心     | 630       | 182.4000 | 28.95%   | 0                  | 321.6          |
| 8220 | 津南   | 55424HK甲 | 554        | 小站供电服务中心     | 500       | 53.6400  | 10.73%   | 0                  | 346.4          |
| 8221 | 津南   | 55426HK  | 554        | 小站供电服务中心     | 400       | 72.6840  | 18.17%   | 0                  | 247.3          |
| 8222 | 津南   | 西2110    | 西21        | 小站供电服务中心     | 400       | 118.5840 | 29.65%   | 0                  | 201.4          |
| 8223 | 津南   | 55324HK  | 553        | 小站供电服务中心     | 400       | 78.0320  | 19.51%   | 0                  | 242.0          |

| 序号   | 行政区域 | 台区名称     | 所属10千伏线路名称 | 管理单位（供电服务中心） | 额定容量（kVA） | 最大负荷（kW） | 最大负载率（%） | 台区最大负荷日后需预留容量（kVA） | 用电报装可开放容量（kVA） |
|------|------|----------|------------|--------------|-----------|----------|----------|--------------------|----------------|
| 8224 | 津南   | 西3801    | 西38        | 小站供电服务中心     | 400       | 139.2720 | 34.82%   | 0                  | 180.7          |
| 8225 | 津南   | 西2114    | 西21        | 小站供电服务中心     | 400       | 106.4160 | 26.60%   | 0                  | 213.6          |
| 8226 | 津南   | 55315HK  | 553        | 小站供电服务中心     | 400       | 95.7800  | 23.95%   | 0                  | 224.2          |
| 8227 | 津南   | 55308HK  | 553        | 小站供电服务中心     | 630       | 115.9200 | 18.40%   | 0                  | 388.1          |
| 8228 | 津南   | 站2407HK  | 站24        | 小站供电服务中心     | 630       | 160.1440 | 25.42%   | 0                  | 343.9          |
| 8229 | 津南   | 西3102HK  | 西31        | 小站供电服务中心     | 630       | 161.9200 | 25.70%   | 0                  | 342.1          |
| 8230 | 津南   | 西2706    | 西27        | 小站供电服务中心     | 400       | 209.5440 | 52.39%   | 0                  | 110.5          |
| 8231 | 津南   | 站1615    | 站16        | 小站供电服务中心     | 400       | 131.7360 | 32.93%   | 0                  | 188.3          |
| 8232 | 津南   | 裕2503HK  | 裕25        | 小站供电服务中心     | 400       | 72.5760  | 18.14%   | 0                  | 247.4          |
| 8233 | 津南   | 业2505    | 业25        | 小站供电服务中心     | 400       | 80.4360  | 20.11%   | 0                  | 239.6          |
| 8234 | 津南   | 裕2706HK乙 | 裕27        | 小站供电服务中心     | 500       | 173.6600 | 34.73%   | 0                  | 226.3          |
| 8235 | 津南   | 53402HK乙 | 534        | 小站供电服务中心     | 800       | 130.8000 | 16.35%   | 0                  | 509.2          |
| 8236 | 津南   | 天2106HK  | 天21        | 小站供电服务中心     | 400       | 107.1120 | 26.78%   | 0                  | 212.9          |
| 8237 | 津南   | 正2381    | 正23        | 小站供电服务中心     | 400       | 80.4720  | 20.12%   | 0                  | 239.5          |
| 8238 | 津南   | 站2602    | 站26        | 小站供电服务中心     | 400       | 89.8560  | 22.46%   | 0                  | 230.1          |
| 8239 | 津南   | 裕1103    | 裕11        | 小站供电服务中心     | 400       | 164.4840 | 41.12%   | 0                  | 155.5          |
| 8240 | 津南   | 55726HK甲 | 557        | 小站供电服务中心     | 630       | 127.7800 | 20.28%   | 0                  | 376.2          |
| 8241 | 津南   | 53301    | 533        | 小站供电服务中心     | 400       | 72.5880  | 18.15%   | 0                  | 247.4          |
| 8242 | 津南   | 西1407HK乙 | 西14        | 小站供电服务中心     | 630       | 225.7120 | 35.83%   | 0                  | 278.3          |
| 8243 | 津南   | 55315HK  | 553        | 小站供电服务中心     | 400       | 95.7800  | 23.95%   | 0                  | 224.2          |
| 8244 | 津南   | 西3717HK乙 | 西37        | 小站供电服务中心     | 1000      | 148.7700 | 14.88%   | 0                  | 651.2          |
| 8245 | 津南   | 西3207HK甲 | 西32        | 小站供电服务中心     | 630       | 140.6800 | 22.33%   | 0                  | 363.3          |
| 8246 | 津南   | 正3308    | 正33        | 小站供电服务中心     | 400       | 177.9720 | 44.49%   | 0                  | 142.0          |
| 8247 | 津南   | 天4104HK  | 天41        | 小站供电服务中心     | 400       | 63.6600  | 15.92%   | 0                  | 256.3          |
| 8248 | 津南   | 西1507HK甲 | 西15        | 小站供电服务中心     | 500       | 164.6000 | 32.92%   | 0                  | 235.4          |
| 8249 | 津南   | 西1402HK乙 | 西14        | 小站供电服务中心     | 630       | 145.0400 | 23.02%   | 0                  | 359.0          |
| 8250 | 津南   | 西3714HK甲 | 西37        | 小站供电服务中心     | 630       | 127.6400 | 20.26%   | 0                  | 376.4          |
| 8251 | 津南   | 站1820HK甲 | 站18        | 小站供电服务中心     | 500       | 135.8880 | 27.18%   | 0                  | 264.1          |
| 8252 | 津南   | 裕3203HK  | 裕32        | 小站供电服务中心     | 630       | 209.5200 | 33.26%   | 0                  | 294.5          |
| 8253 | 津南   | 天2101HK甲 | 天21        | 小站供电服务中心     | 630       | 98.8200  | 15.69%   | 0                  | 405.2          |
| 8254 | 津南   | 西1316HK  | 西13        | 小站供电服务中心     | 630       | 150.8600 | 23.95%   | 0                  | 353.1          |
| 8255 | 津南   | 站2611HK乙 | 站26        | 小站供电服务中心     | 630       | 166.7040 | 26.46%   | 0                  | 337.3          |
| 8256 | 津南   | 站2150    | 站21        | 小站供电服务中心     | 400       | 108.6840 | 27.17%   | 0                  | 211.3          |
| 8257 | 津南   | 站2603    | 站26        | 小站供电服务中心     | 400       | 128.4720 | 32.12%   | 0                  | 191.5          |
| 8258 | 津南   | 裕2505HK  | 裕25        | 小站供电服务中心     | 630       | 142.6400 | 22.64%   | 0                  | 361.4          |

| 序号   | 行政区域 | 台区名称     | 所属10千伏线路名称 | 管理单位（供电服务中心） | 额定容量（kVA） | 最大负荷（kW） | 最大负载率（%） | 台区最大负荷日后需预留容量（kVA） | 用电报装可开放容量（kVA） |
|------|------|----------|------------|--------------|-----------|----------|----------|--------------------|----------------|
| 8259 | 津南   | 西2833HK  | 西28        | 小站供电服务中心     | 500       | 138.9280 | 27.79%   | 0                  | 261.1          |
| 8260 | 津南   | 站2115    | 站21        | 小站供电服务中心     | 400       | 104.9520 | 26.24%   | 0                  | 215.0          |
| 8261 | 津南   | 53204    | 532        | 小站供电服务中心     | 400       | 72.0000  | 18.00%   | 0                  | 248.0          |
| 8262 | 津南   | 站1505HK  | 站15        | 小站供电服务中心     | 630       | 161.7600 | 25.68%   | 0                  | 342.2          |
| 8263 | 津南   | 西2601    | 西26        | 小站供电服务中心     | 400       | 93.4560  | 23.36%   | 0                  | 226.5          |
| 8264 | 津南   | 站1607    | 站16        | 小站供电服务中心     | 400       | 157.4880 | 39.37%   | 0                  | 162.5          |
| 8265 | 津南   | 裕2703HK  | 裕27        | 小站供电服务中心     | 500       | 105.9200 | 21.18%   | 0                  | 294.1          |
| 8266 | 津南   | 西3712HK乙 | 西37        | 小站供电服务中心     | 900       | 115.0560 | 12.78%   | 0                  | 604.9          |
| 8267 | 津南   | 裕1109    | 裕11        | 小站供电服务中心     | 400       | 119.6400 | 29.91%   | 0                  | 200.4          |
| 8268 | 津南   | 裕2710HK甲 | 裕27        | 小站供电服务中心     | 630       | 159.3200 | 25.29%   | 0                  | 344.7          |
| 8269 | 津南   | 55322HK  | 553        | 小站供电服务中心     | 400       | 75.0880  | 18.77%   | 0                  | 244.9          |
| 8270 | 津南   | 西2818HK  | 西28        | 小站供电服务中心     | 630       | 161.8000 | 25.68%   | 0                  | 342.2          |
| 8271 | 津南   | 站2609HK  | 站26        | 小站供电服务中心     | 250       | 113.4720 | 45.39%   | 0                  | 86.5           |
| 8272 | 津南   | 8805HK甲  | 88         | 小站供电服务中心     | 800       | 139.4160 | 17.43%   | 0                  | 500.6          |
| 8273 | 津南   | 西3215HK  | 西32        | 小站供电服务中心     | 630       | 153.3800 | 24.35%   | 0                  | 350.6          |
| 8274 | 津南   | 业1509    | 业15        | 小站供电服务中心     | 400       | 57.9840  | 14.50%   | 0                  | 262.0          |
| 8275 | 津南   | 天4108HK乙 | 天41        | 小站供电服务中心     | 800       | 136.1040 | 17.01%   | 0                  | 503.9          |
| 8276 | 津南   | 业2509    | 业25        | 小站供电服务中心     | 400       | 76.3320  | 19.08%   | 0                  | 243.7          |
| 8277 | 津南   | 正2380    | 正23        | 小站供电服务中心     | 400       | 131.5680 | 32.89%   | 0                  | 188.4          |
| 8278 | 津南   | 53405HK甲 | 534        | 小站供电服务中心     | 630       | 97.8400  | 15.53%   | 0                  | 406.2          |
| 8279 | 津南   | 西2310HK  | 西23        | 小站供电服务中心     | 500       | 133.0600 | 26.61%   | 0                  | 266.9          |
| 8280 | 津南   | 站1706    | 站17        | 小站供电服务中心     | 200       | 114.2320 | 57.12%   | 0                  | 45.8           |
| 8281 | 津南   | 55208    | 552        | 小站供电服务中心     | 400       | 77.8440  | 19.46%   | 0                  | 242.2          |
| 8282 | 津南   | 西2810HK  | 西28        | 小站供电服务中心     | 630       | 203.7200 | 32.34%   | 0                  | 300.3          |
| 8283 | 津南   | 西3107HK  | 西31        | 小站供电服务中心     | 400       | 66.0480  | 16.51%   | 0                  | 254.0          |
| 8284 | 津南   | 西3806    | 西38        | 小站供电服务中心     | 400       | 119.1120 | 29.78%   | 0                  | 200.9          |
| 8285 | 津南   | 西3401    | 西34        | 小站供电服务中心     | 400       | 86.4600  | 21.62%   | 0                  | 233.5          |
| 8286 | 津南   | 西2832HK  | 西28        | 小站供电服务中心     | 400       | 97.5360  | 24.38%   | 0                  | 222.5          |
| 8287 | 津南   | 西1317HK  | 西13        | 小站供电服务中心     | 630       | 118.9800 | 18.89%   | 0                  | 385.0          |
| 8288 | 津南   | 53303    | 533        | 小站供电服务中心     | 400       | 122.9520 | 30.74%   | 0                  | 197.0          |
| 8289 | 津南   | 裕2701HK  | 裕27        | 小站供电服务中心     | 500       | 103.4600 | 20.69%   | 0                  | 296.5          |
| 8290 | 津南   | 站1503HK甲 | 站15        | 小站供电服务中心     | 630       | 143.6600 | 22.80%   | 0                  | 360.3          |
| 8291 | 津南   | 西3105HK  | 西31        | 小站供电服务中心     | 315       | 53.2800  | 16.91%   | 0                  | 198.7          |
| 8292 | 津南   | 西2806HK  | 西28        | 小站供电服务中心     | 500       | 126.6800 | 25.34%   | 0                  | 273.3          |
| 8293 | 津南   | 站2506HK  | 站25        | 小站供电服务中心     | 315       | 255.0840 | 80.98%   | 0                  | 0.0            |

| 序号   | 行政区域 | 台区名称     | 所属10千伏线路名称 | 管理单位（供电服务中心） | 额定容量（kVA） | 最大负荷（kW） | 最大负载率（%） | 台区最大负荷日后需预留容量（kVA） | 用电报装可开放容量（kVA） |
|------|------|----------|------------|--------------|-----------|----------|----------|--------------------|----------------|
| 8294 | 津南   | 站2505HK  | 站25        | 小站供电服务中心     | 400       | 122.6560 | 30.66%   | 0                  | 197.3          |
| 8295 | 津南   | 55502HK  | 555        | 小站供电服务中心     | 400       | 182.4800 | 45.62%   | 0                  | 137.5          |
| 8296 | 津南   | 8401HK   | 84         | 小站供电服务中心     | 630       | 118.6320 | 18.83%   | 0                  | 385.4          |
| 8297 | 津南   | 西3714HK乙 | 西37        | 小站供电服务中心     | 630       | 150.0800 | 23.82%   | 0                  | 353.9          |
| 8298 | 津南   | 西1311HK  | 西13        | 小站供电服务中心     | 630       | 168.5800 | 26.76%   | 0                  | 335.4          |
| 8299 | 津南   | 西3807    | 西38        | 小站供电服务中心     | 400       | 118.5600 | 29.64%   | 0                  | 201.4          |
| 8300 | 津南   | 55504    | 555        | 小站供电服务中心     | 400       | 121.9320 | 30.48%   | 0                  | 198.1          |
| 8301 | 津南   | 55725HK甲 | 557        | 小站供电服务中心     | 500       | 92.6400  | 18.53%   | 0                  | 307.4          |
| 8302 | 津南   | 正3302    | 正33        | 小站供电服务中心     | 400       | 148.9800 | 37.25%   | 0                  | 171.0          |
| 8303 | 津南   | 站1816HK  | 站18        | 小站供电服务中心     | 400       | 100.6920 | 25.17%   | 0                  | 219.3          |
| 8304 | 津南   | 站2403HK甲 | 站24        | 小站供电服务中心     | 630       | 133.9400 | 21.26%   | 0                  | 370.1          |
| 8305 | 津南   | 西1406HK甲 | 西14        | 小站供电服务中心     | 1000      | 139.9200 | 13.99%   | 0                  | 660.1          |
| 8306 | 津南   | 站1819HK甲 | 站18        | 小站供电服务中心     | 630       | 139.5400 | 22.15%   | 0                  | 364.5          |
| 8307 | 津南   | 裕2514HK  | 裕25        | 小站供电服务中心     | 630       | 158.3800 | 25.14%   | 0                  | 345.6          |
| 8308 | 津南   | 8605HK   | 86         | 小站供电服务中心     | 630       | 146.8800 | 23.31%   | 0                  | 357.1          |
| 8309 | 津南   | 西2301HK  | 西23        | 小站供电服务中心     | 630       | 152.4000 | 24.19%   | 0                  | 351.6          |
| 8310 | 津南   | 站1725    | 站17        | 小站供电服务中心     | 400       | 97.6320  | 24.41%   | 0                  | 222.4          |
| 8311 | 津南   | 迎5201    | 迎52        | 小站供电服务中心     | 400       | 96.1320  | 24.03%   | 0                  | 223.9          |
| 8312 | 津南   | 西3710HK  | 西37        | 小站供电服务中心     | 630       | 167.3800 | 26.57%   | 0                  | 336.6          |
| 8313 | 津南   | 站1801HK  | 站18        | 小站供电服务中心     | 630       | 170.1800 | 27.01%   | 0                  | 333.8          |
| 8314 | 津南   | 55114    | 551        | 小站供电服务中心     | 400       | 102.6720 | 25.67%   | 0                  | 217.3          |
| 8315 | 津南   | 55325HK乙 | 553        | 小站供电服务中心     | 800       | 150.5520 | 18.82%   | 0                  | 489.4          |
| 8316 | 津南   | 西2007HK  | 西20        | 小站供电服务中心     | 315       | 118.4200 | 37.59%   | 0                  | 133.6          |
| 8317 | 津南   | 站2116    | 站21        | 小站供电服务中心     | 400       | 81.0960  | 20.27%   | 0                  | 238.9          |
| 8318 | 津南   | 55112    | 551        | 小站供电服务中心     | 400       | 103.4280 | 25.86%   | 0                  | 216.6          |
| 8319 | 津南   | 55401    | 554        | 小站供电服务中心     | 400       | 110.4960 | 27.62%   | 0                  | 209.5          |
| 8320 | 津南   | 8606HK   | 86         | 小站供电服务中心     | 630       | 150.8880 | 23.95%   | 0                  | 353.1          |
| 8321 | 津南   | 业2514    | 业25        | 小站供电服务中心     | 400       | 92.1840  | 23.05%   | 0                  | 227.8          |
| 8322 | 津南   | 8604HK   | 86         | 小站供电服务中心     | 630       | 143.9200 | 22.84%   | 0                  | 360.1          |
| 8323 | 津南   | 西2817HK  | 西28        | 小站供电服务中心     | 630       | 152.3600 | 24.18%   | 0                  | 351.6          |
| 8324 | 津南   | 裕3706HK乙 | 裕37        | 小站供电服务中心     | 630       | 124.6800 | 19.79%   | 0                  | 379.3          |
| 8325 | 津南   | 西3214HK  | 西32        | 小站供电服务中心     | 400       | 98.7600  | 24.69%   | 0                  | 221.2          |
| 8326 | 津南   | 西3716HK乙 | 西37        | 小站供电服务中心     | 630       | 176.2400 | 27.97%   | 0                  | 327.8          |
| 8327 | 津南   | 正2110    | 正21        | 小站供电服务中心     | 400       | 90.5520  | 22.64%   | 0                  | 229.4          |
| 8328 | 津南   | 站2602HK  | 站26        | 小站供电服务中心     | 630       | 168.7600 | 26.79%   | 0                  | 335.2          |

| 序号   | 行政区域 | 台区名称     | 所属10千伏线路名称 | 管理单位（供电服务中心） | 额定容量（kVA） | 最大负荷（kW） | 最大负载率（%） | 台区最大负荷日后需预留容量（kVA） | 用电报装可开放容量（kVA） |
|------|------|----------|------------|--------------|-----------|----------|----------|--------------------|----------------|
| 8329 | 津南   | 站1502HK  | 站15        | 小站供电服务中心     | 630       | 146.6200 | 23.27%   | 0                  | 357.4          |
| 8330 | 津南   | 站1807HK  | 站18        | 小站供电服务中心     | 630       | 146.8600 | 23.31%   | 0                  | 357.1          |
| 8331 | 津南   | 站2402    | 站24        | 小站供电服务中心     | 315       | 108.1920 | 34.35%   | 0                  | 143.8          |
| 8332 | 津南   | 53302    | 533        | 小站供电服务中心     | 400       | 151.9080 | 37.98%   | 0                  | 168.1          |
| 8333 | 津南   | 站1612    | 站16        | 小站供电服务中心     | 400       | 143.2320 | 35.81%   | 0                  | 176.8          |
| 8334 | 津南   | 站2605    | 站26        | 小站供电服务中心     | 400       | 81.9240  | 20.48%   | 0                  | 238.1          |
| 8335 | 津南   | 西3208HK  | 西32        | 小站供电服务中心     | 400       | 96.5160  | 24.13%   | 0                  | 223.5          |
| 8336 | 津南   | 站2705    | 站27        | 小站供电服务中心     | 400       | 150.4200 | 37.61%   | 0                  | 169.6          |
| 8337 | 津南   | 裕2513HK  | 裕25        | 小站供电服务中心     | 630       | 159.0600 | 25.25%   | 0                  | 344.9          |
| 8338 | 津南   | 西2803HK  | 西28        | 小站供电服务中心     | 630       | 134.7400 | 21.39%   | 0                  | 369.3          |
| 8339 | 津南   | 53316    | 533        | 小站供电服务中心     | 400       | 108.9480 | 27.24%   | 0                  | 211.1          |
| 8340 | 津南   | 官3601HK  | 官36        | 小站供电服务中心     | 630       | 183.1800 | 29.08%   | 0                  | 320.8          |
| 8341 | 津南   | 站2804HK乙 | 站28        | 小站供电服务中心     | 630       | 157.9200 | 25.07%   | 0                  | 346.1          |
| 8342 | 津南   | 55203HK  | 552        | 小站供电服务中心     | 400       | 136.4880 | 34.12%   | 0                  | 183.5          |
| 8343 | 津南   | 55602    | 556        | 小站供电服务中心     | 400       | 222.2400 | 55.56%   | 0                  | 97.8           |
| 8344 | 津南   | 裕1304HK乙 | 裕13        | 小站供电服务中心     | 1000      | 236.0400 | 23.60%   | 0                  | 564.0          |
| 8345 | 津南   | 55108    | 551        | 小站供电服务中心     | 400       | 133.2840 | 33.32%   | 0                  | 186.7          |
| 8346 | 津南   | 西2809HK  | 西28        | 小站供电服务中心     | 630       | 185.3400 | 29.42%   | 0                  | 318.7          |
| 8347 | 津南   | 裕1403HK甲 | 裕14        | 小站供电服务中心     | 500       | 150.1000 | 30.02%   | 0                  | 249.9          |
| 8348 | 津南   | 西1702    | 西17        | 小站供电服务中心     | 400       | 150.3240 | 37.58%   | 0                  | 169.7          |
| 8349 | 津南   | 站2403HK乙 | 站24        | 小站供电服务中心     | 630       | 79.9600  | 12.69%   | 0                  | 424.0          |
| 8350 | 津南   | 西3712HK甲 | 西37        | 小站供电服务中心     | 900       | 126.7500 | 14.08%   | 0                  | 593.3          |
| 8351 | 津南   | 西1313HK  | 西13        | 小站供电服务中心     | 400       | 131.9600 | 32.99%   | 0                  | 188.0          |
| 8352 | 津南   | 8637     | 86         | 小站供电服务中心     | 315       | 65.2920  | 20.73%   | 0                  | 186.7          |
| 8353 | 津南   | 业2310    | 业23        | 小站供电服务中心     | 400       | 80.7960  | 20.20%   | 0                  | 239.2          |
| 8354 | 津南   | 西2830HK  | 西28        | 小站供电服务中心     | 500       | 115.5040 | 23.10%   | 0                  | 284.5          |
| 8355 | 津南   | 西2807HK  | 西28        | 小站供电服务中心     | 630       | 168.0800 | 26.68%   | 0                  | 335.9          |
| 8356 | 津南   | 8804     | 88         | 小站供电服务中心     | 400       | 130.0560 | 32.51%   | 0                  | 189.9          |
| 8357 | 津南   | 西1304HK  | 西13        | 小站供电服务中心     | 630       | 164.1200 | 26.05%   | 0                  | 339.9          |
| 8358 | 津南   | 西2304HK  | 西23        | 小站供电服务中心     | 630       | 169.1200 | 26.84%   | 0                  | 334.9          |
| 8359 | 津南   | 西1408HK乙 | 西14        | 小站供电服务中心     | 630       | 183.6800 | 29.16%   | 0                  | 320.3          |
| 8360 | 津南   | 53101HK  | 531        | 小站供电服务中心     | 630       | 145.8000 | 23.14%   | 0                  | 358.2          |
| 8361 | 津南   | 西2811HK  | 西28        | 小站供电服务中心     | 630       | 190.7400 | 30.28%   | 0                  | 313.3          |
| 8362 | 津南   | 裕1105    | 裕11        | 小站供电服务中心     | 400       | 137.6280 | 34.41%   | 0                  | 182.4          |
| 8363 | 津南   | 天4106HK乙 | 天41        | 小站供电服务中心     | 630       | 130.6800 | 20.74%   | 0                  | 373.3          |

| 序号   | 行政区域 | 台区名称     | 所属10千伏线路名称 | 管理单位（供电服务中心） | 额定容量（kVA） | 最大负荷（kW） | 最大负载率（%） | 台区最大负荷日后需预留容量（kVA） | 用电报装可开放容量（kVA） |
|------|------|----------|------------|--------------|-----------|----------|----------|--------------------|----------------|
| 8364 | 津南   | 站1503HK乙 | 站15        | 小站供电服务中心     | 630       | 193.5000 | 30.71%   | 0                  | 310.5          |
| 8365 | 津南   | 西1302HK  | 西13        | 小站供电服务中心     | 630       | 163.0600 | 25.88%   | 0                  | 340.9          |
| 8366 | 津南   | 8402HK   | 84         | 小站供电服务中心     | 400       | 94.9080  | 23.73%   | 0                  | 225.1          |
| 8367 | 津南   | 55323HK  | 553        | 小站供电服务中心     | 400       | 106.1440 | 26.54%   | 0                  | 213.9          |
| 8368 | 津南   | 西1408HK甲 | 西14        | 小站供电服务中心     | 630       | 213.5600 | 33.90%   | 0                  | 290.4          |
| 8369 | 津南   | 西1310HK  | 西13        | 小站供电服务中心     | 630       | 159.3000 | 25.29%   | 0                  | 344.7          |
| 8370 | 津南   | 站2405    | 站24        | 小站供电服务中心     | 400       | 120.2160 | 30.05%   | 0                  | 199.8          |
| 8371 | 津南   | 55305HK  | 553        | 小站供电服务中心     | 400       | 110.6520 | 27.66%   | 0                  | 209.3          |
| 8372 | 津南   | 55319HK甲 | 553        | 小站供电服务中心     | 400       | 104.5280 | 26.13%   | 0                  | 215.5          |
| 8373 | 津南   | 西3715HK甲 | 西37        | 小站供电服务中心     | 630       | 213.0200 | 33.81%   | 0                  | 291.0          |
| 8374 | 津南   | 55511    | 555        | 小站供电服务中心     | 400       | 112.6080 | 28.15%   | 0                  | 207.4          |
| 8375 | 津南   | 西1315HK  | 西13        | 小站供电服务中心     | 630       | 180.6600 | 28.68%   | 0                  | 323.3          |
| 8376 | 津南   | 西2808HK  | 西28        | 小站供电服务中心     | 630       | 193.6800 | 30.74%   | 0                  | 310.3          |
| 8377 | 津南   | 站1714HK乙 | 站17        | 小站供电服务中心     | 500       | 137.0760 | 27.42%   | 0                  | 262.9          |
| 8378 | 津南   | 站1803HK  | 站18        | 小站供电服务中心     | 500       | 153.2160 | 30.64%   | 0                  | 246.8          |
| 8379 | 津南   | 8806     | 88         | 小站供电服务中心     | 160       | 26.5950  | 16.62%   | 0                  | 101.4          |
| 8380 | 津南   | 西3201HK  | 西32        | 小站供电服务中心     | 630       | 183.8640 | 29.18%   | 0                  | 320.1          |
| 8381 | 津南   | 站2605HK  | 站26        | 小站供电服务中心     | 500       | 144.5120 | 28.90%   | 0                  | 255.5          |
| 8382 | 津南   | 迎3102    | 迎31        | 小站供电服务中心     | 400       | 263.1280 | 65.78%   | 0                  | 56.9           |
| 8383 | 津南   | 西2601HK  | 西26        | 小站供电服务中心     | 500       | 142.5280 | 28.51%   | 0                  | 257.5          |
| 8384 | 津南   | 站1611    | 站16        | 小站供电服务中心     | 400       | 106.1280 | 26.53%   | 0                  | 213.9          |
| 8385 | 津南   | 53315    | 533        | 小站供电服务中心     | 400       | 131.0280 | 32.76%   | 0                  | 189.0          |
| 8386 | 津南   | 8804HK   | 88         | 小站供电服务中心     | 315       | 131.6800 | 41.80%   | 0                  | 120.3          |
| 8387 | 津南   | 站1507HK  | 站15        | 小站供电服务中心     | 630       | 146.1120 | 23.19%   | 0                  | 357.9          |
| 8388 | 津南   | 裕3711HK乙 | 裕37        | 小站供电服务中心     | 500       | 232.9000 | 46.58%   | 0                  | 167.1          |
| 8389 | 津南   | 站2803    | 站28        | 小站供电服务中心     | 400       | 97.7400  | 24.44%   | 0                  | 222.3          |
| 8390 | 津南   | 业2513    | 业25        | 小站供电服务中心     | 400       | 135.0000 | 33.75%   | 0                  | 185.0          |
| 8391 | 津南   | 西1401HK  | 西14        | 小站供电服务中心     | 630       | 225.0600 | 35.72%   | 0                  | 278.9          |
| 8392 | 津南   | 西1410HK  | 西14        | 小站供电服务中心     | 630       | 163.3400 | 25.93%   | 0                  | 340.7          |
| 8393 | 津南   | 西3720HK  | 西37        | 小站供电服务中心     | 630       | 133.8480 | 21.25%   | 0                  | 370.2          |
| 8394 | 津南   | 西2005HK  | 西20        | 小站供电服务中心     | 250       | 55.9280  | 22.37%   | 0                  | 144.1          |
| 8395 | 津南   | 正2165    | 正21        | 小站供电服务中心     | 400       | 175.1040 | 43.78%   | 0                  | 144.9          |
| 8396 | 津南   | 55106    | 551        | 小站供电服务中心     | 400       | 110.2920 | 27.57%   | 0                  | 209.7          |
| 8397 | 津南   | 西3716HK甲 | 西37        | 小站供电服务中心     | 630       | 173.2800 | 27.50%   | 0                  | 330.7          |
| 8398 | 津南   | 站2703    | 站27        | 小站供电服务中心     | 250       | 110.4780 | 44.19%   | 0                  | 89.5           |

| 序号   | 行政区域 | 台区名称     | 所属10千伏线路名称 | 管理单位（供电服务中心） | 额定容量（kVA） | 最大负荷（kW） | 最大负载率（%） | 台区最大负荷日后需预留容量（kVA） | 用电报装可开放容量（kVA） |
|------|------|----------|------------|--------------|-----------|----------|----------|--------------------|----------------|
| 8399 | 津南   | 站1616    | 站16        | 小站供电服务中心     | 400       | 149.3280 | 37.33%   | 0                  | 170.7          |
| 8400 | 津南   | 站2813HK  | 站28        | 小站供电服务中心     | 630       | 328.1600 | 52.09%   | 0                  | 175.8          |
| 8401 | 津南   | 西2323HK乙 | 西23        | 小站供电服务中心     | 500       | 151.2000 | 30.24%   | 0                  | 248.8          |
| 8402 | 津南   | 裕2406HK乙 | 裕24        | 小站供电服务中心     | 630       | 188.4800 | 29.92%   | 0                  | 315.5          |
| 8403 | 津南   | 裕2401HK甲 | 裕24        | 小站供电服务中心     | 500       | 150.7800 | 30.16%   | 0                  | 249.2          |
| 8404 | 津南   | 站1202    | 站12        | 小站供电服务中心     | 250       | 37.0400  | 14.82%   | 0                  | 163.0          |
| 8405 | 津南   | 西1403HK  | 西14        | 小站供电服务中心     | 630       | 196.1400 | 31.13%   | 0                  | 307.9          |
| 8406 | 津南   | 站2806HK  | 站28        | 小站供电服务中心     | 630       | 199.8600 | 31.72%   | 0                  | 304.1          |
| 8407 | 津南   | 西2324HK  | 西23        | 小站供电服务中心     | 400       | 112.6680 | 28.17%   | 0                  | 207.3          |
| 8408 | 津南   | 裕3705HK甲 | 裕37        | 小站供电服务中心     | 500       | 143.8400 | 28.77%   | 0                  | 256.2          |
| 8409 | 津南   | 裕2702HK乙 | 裕27        | 小站供电服务中心     | 630       | 141.2400 | 22.42%   | 0                  | 362.8          |
| 8410 | 津南   | 8403HK   | 84         | 小站供电服务中心     | 400       | 99.0840  | 24.77%   | 0                  | 220.9          |
| 8411 | 津南   | 西3803    | 西38        | 小站供电服务中心     | 400       | 109.8960 | 27.47%   | 0                  | 210.1          |
| 8412 | 津南   | 迎2503HK乙 | 迎25        | 小站供电服务中心     | 630       | 174.0240 | 27.62%   | 0                  | 330.0          |
| 8413 | 津南   | 站2603HK  | 站26        | 小站供电服务中心     | 630       | 171.8600 | 27.28%   | 0                  | 332.1          |
| 8414 | 津南   | 站2613HK  | 站26        | 小站供电服务中心     | 500       | 137.4000 | 27.48%   | 0                  | 262.6          |
| 8415 | 津南   | 官3601    | 官36        | 小站供电服务中心     | 400       | 161.7360 | 40.43%   | 0                  | 158.3          |
| 8416 | 津南   | 55301HK甲 | 553        | 小站供电服务中心     | 400       | 109.7280 | 27.43%   | 0                  | 210.3          |
| 8417 | 津南   | 西1706    | 西17        | 小站供电服务中心     | 400       | 118.8600 | 29.72%   | 0                  | 201.1          |
| 8418 | 津南   | 裕2501HK乙 | 裕25        | 小站供电服务中心     | 630       | 175.4400 | 27.85%   | 0                  | 328.6          |
| 8419 | 津南   | 55516    | 555        | 小站供电服务中心     | 400       | 127.1400 | 31.79%   | 0                  | 192.9          |
| 8420 | 津南   | 裕2407HK甲 | 裕24        | 小站供电服务中心     | 630       | 173.3800 | 27.52%   | 0                  | 330.6          |
| 8421 | 津南   | 西2609    | 西26        | 小站供电服务中心     | 400       | 91.5240  | 22.88%   | 0                  | 228.5          |
| 8422 | 津南   | 站1802HK  | 站18        | 小站供电服务中心     | 630       | 206.9400 | 32.85%   | 0                  | 297.1          |
| 8423 | 津南   | 裕2704HK乙 | 裕27        | 小站供电服务中心     | 630       | 180.2640 | 28.61%   | 0                  | 323.7          |
| 8424 | 津南   | 站1613    | 站16        | 小站供电服务中心     | 315       | 126.5000 | 40.16%   | 0                  | 125.5          |
| 8425 | 津南   | 西1303HK  | 西13        | 小站供电服务中心     | 630       | 193.8000 | 30.76%   | 0                  | 310.2          |
| 8426 | 津南   | 站1509HK  | 站15        | 小站供电服务中心     | 630       | 179.8080 | 28.54%   | 0                  | 324.2          |
| 8427 | 津南   | 裕2404HK甲 | 裕24        | 小站供电服务中心     | 500       | 172.8600 | 34.57%   | 0                  | 227.1          |
| 8428 | 津南   | 站1506HK  | 站15        | 小站供电服务中心     | 630       | 196.5600 | 31.20%   | 0                  | 307.4          |
| 8429 | 津南   | 裕3209HK甲 | 裕32        | 小站供电服务中心     | 630       | 215.3600 | 34.18%   | 0                  | 288.6          |
| 8430 | 津南   | 西2317HK  | 西23        | 小站供电服务中心     | 400       | 108.1120 | 27.03%   | 0                  | 211.9          |
| 8431 | 津南   | 裕3709HK甲 | 裕37        | 小站供电服务中心     | 630       | 227.5400 | 36.12%   | 0                  | 276.5          |
| 8432 | 津南   | 裕3707HK乙 | 裕37        | 小站供电服务中心     | 630       | 197.4800 | 31.35%   | 0                  | 306.5          |
| 8433 | 津南   | 裕3709HK乙 | 裕37        | 小站供电服务中心     | 630       | 223.1600 | 35.42%   | 0                  | 280.8          |

| 序号   | 行政区域 | 台区名称     | 所属10千伏线路名称 | 管理单位（供电服务中心） | 额定容量（kVA） | 最大负荷（kW） | 最大负载率（%） | 台区最大负荷日后需预留容量（kVA） | 用电报装可开放容量（kVA） |
|------|------|----------|------------|--------------|-----------|----------|----------|--------------------|----------------|
| 8434 | 津南   | 裕2409HK甲 | 裕24        | 小站供电服务中心     | 630       | 214.2400 | 34.01%   | 0                  | 289.8          |
| 8435 | 津南   | 西1406HK乙 | 西14        | 小站供电服务中心     | 1000      | 178.7700 | 17.88%   | 0                  | 621.2          |
| 8436 | 津南   | 裕1401HK乙 | 裕14        | 小站供电服务中心     | 500       | 209.6000 | 41.92%   | 0                  | 190.4          |
| 8437 | 津南   | 业2512    | 业25        | 小站供电服务中心     | 400       | 71.9040  | 17.98%   | 0                  | 248.1          |
| 8438 | 津南   | 55215    | 552        | 小站供电服务中心     | 400       | 71.3760  | 17.84%   | 0                  | 248.6          |
| 8439 | 津南   | 西3203HK  | 西32        | 小站供电服务中心     | 630       | 165.0480 | 26.20%   | 0                  | 339.0          |
| 8440 | 津南   | 裕1402HK甲 | 裕14        | 小站供电服务中心     | 630       | 250.0320 | 39.69%   | 0                  | 254.0          |
| 8441 | 津南   | 55601    | 556        | 小站供电服务中心     | 400       | 55.2000  | 13.80%   | 0                  | 264.8          |
| 8442 | 津南   | 55202HK  | 552        | 小站供电服务中心     | 400       | 154.6200 | 38.66%   | 0                  | 165.4          |
| 8443 | 津南   | 站1702    | 站17        | 小站供电服务中心     | 400       | 132.5400 | 33.14%   | 0                  | 187.5          |
| 8444 | 津南   | 55302HK  | 553        | 小站供电服务中心     | 400       | 101.8800 | 25.47%   | 0                  | 218.1          |
| 8445 | 津南   | 西2322HK  | 西23        | 小站供电服务中心     | 500       | 165.6640 | 33.13%   | 0                  | 234.3          |
| 8446 | 津南   | 业1507    | 业15        | 小站供电服务中心     | 400       | 114.5280 | 28.63%   | 0                  | 205.5          |
| 8447 | 津南   | 55204    | 552        | 小站供电服务中心     | 400       | 99.4800  | 24.87%   | 0                  | 220.5          |
| 8448 | 津南   | 53104HK  | 531        | 小站供电服务中心     | 400       | 107.3280 | 26.83%   | 0                  | 212.7          |
| 8449 | 津南   | 8802     | 88         | 小站供电服务中心     | 315       | 141.9300 | 45.06%   | 0                  | 110.1          |
| 8450 | 津南   | 西1518HK  | 西15        | 小站供电服务中心     | 400       | 145.9360 | 36.48%   | 0                  | 174.1          |
| 8451 | 津南   | 55507    | 555        | 小站供电服务中心     | 400       | 164.2440 | 41.06%   | 0                  | 155.8          |
| 8452 | 津南   | 8608HK   | 86         | 小站供电服务中心     | 400       | 141.1200 | 35.28%   | 0                  | 178.9          |
| 8453 | 津南   | 西3219HK  | 西32        | 小站供电服务中心     | 315       | 104.8000 | 33.27%   | 0                  | 147.2          |
| 8454 | 津南   | 55303HK  | 553        | 小站供电服务中心     | 500       | 127.6000 | 25.52%   | 0                  | 272.4          |
| 8455 | 津南   | 裕2408HK  | 裕24        | 小站供电服务中心     | 630       | 207.7800 | 32.98%   | 0                  | 296.2          |
| 8456 | 津南   | 裕2405HK  | 裕24        | 小站供电服务中心     | 800       | 247.0320 | 30.88%   | 0                  | 393.0          |
| 8457 | 津南   | 站2818HK  | 站28        | 小站供电服务中心     | 630       | 226.6000 | 35.97%   | 0                  | 277.4          |
| 8458 | 津南   | 8803     | 88         | 小站供电服务中心     | 400       | 166.7520 | 41.69%   | 0                  | 153.2          |
| 8459 | 津南   | 55519    | 555        | 小站供电服务中心     | 400       | 42.4680  | 10.62%   | 0                  | 277.5          |
| 8460 | 津南   | 西1409HK乙 | 西14        | 小站供电服务中心     | 630       | 223.8600 | 35.53%   | 0                  | 280.1          |
| 8461 | 津南   | 55304HK  | 553        | 小站供电服务中心     | 400       | 121.1040 | 30.28%   | 0                  | 198.9          |
| 8462 | 津南   | 53103HK  | 531        | 小站供电服务中心     | 400       | 87.4800  | 21.87%   | 0                  | 232.5          |
| 8463 | 津南   | 55210HK  | 552        | 小站供电服务中心     | 400       | 144.9120 | 36.23%   | 0                  | 175.1          |
| 8464 | 津南   | 裕2704HK甲 | 裕27        | 小站供电服务中心     | 630       | 242.7840 | 38.54%   | 0                  | 261.2          |
| 8465 | 津南   | 西3715HK乙 | 西37        | 小站供电服务中心     | 630       | 179.6800 | 28.52%   | 0                  | 324.3          |
| 8466 | 津南   | 西2326HK  | 西23        | 小站供电服务中心     | 315       | 96.2760  | 30.56%   | 0                  | 155.7          |
| 8467 | 津南   | 西2012HK  | 西20        | 小站供电服务中心     | 630       | 152.1400 | 24.15%   | 0                  | 351.9          |
| 8468 | 津南   | 正2701    | 正27        | 小站供电服务中心     | 400       | 141.6120 | 35.40%   | 0                  | 178.4          |

| 序号   | 行政区域 | 台区名称     | 所属10千伏线路名称 | 管理单位（供电服务中心） | 额定容量（kVA） | 最大负荷（kW） | 最大负载率（%） | 台区最大负荷日后需预留容量（kVA） | 用电报装可开放容量（kVA） |
|------|------|----------|------------|--------------|-----------|----------|----------|--------------------|----------------|
| 8469 | 津南   | 西2303HK  | 西23        | 小站供电服务中心     | 630       | 215.6400 | 34.23%   | 0                  | 288.4          |
| 8470 | 津南   | 裕3702HK  | 裕37        | 小站供电服务中心     | 500       | 162.9600 | 32.59%   | 0                  | 237.0          |
| 8471 | 津南   | 55327HK乙 | 553        | 小站供电服务中心     | 630       | 100.5600 | 15.96%   | 0                  | 403.4          |
| 8472 | 津南   | 裕3703HK甲 | 裕37        | 小站供电服务中心     | 630       | 205.3680 | 32.60%   | 0                  | 298.6          |
| 8473 | 津南   | 西1709    | 西17        | 小站供电服务中心     | 400       | 188.1720 | 47.04%   | 0                  | 131.8          |
| 8474 | 津南   | 55508HK  | 555        | 小站供电服务中心     | 400       | 191.0640 | 47.77%   | 0                  | 128.9          |
| 8475 | 津南   | 8807HK   | 88         | 小站供电服务中心     | 630       | 181.0000 | 28.73%   | 0                  | 323.0          |
| 8476 | 津南   | 西3204HK  | 西32        | 小站供电服务中心     | 400       | 151.1400 | 37.79%   | 0                  | 168.9          |
| 8477 | 津南   | 西1307HK  | 西13        | 小站供电服务中心     | 630       | 167.2400 | 26.55%   | 0                  | 336.8          |
| 8478 | 津南   | 西3224HK  | 西32        | 小站供电服务中心     | 400       | 166.9560 | 41.74%   | 0                  | 153.0          |
| 8479 | 津南   | 裕3708HK甲 | 裕37        | 小站供电服务中心     | 630       | 199.2600 | 31.63%   | 0                  | 304.7          |
| 8480 | 津南   | 正3303    | 正33        | 小站供电服务中心     | 400       | 110.0280 | 27.51%   | 0                  | 210.0          |
| 8481 | 津南   | 55510    | 555        | 小站供电服务中心     | 400       | 167.9760 | 41.99%   | 0                  | 152.0          |
| 8482 | 津南   | 西3213HK  | 西32        | 小站供电服务中心     | 400       | 116.7720 | 29.19%   | 0                  | 203.2          |
| 8483 | 津南   | 西2311HK  | 西23        | 小站供电服务中心     | 630       | 191.6640 | 30.42%   | 0                  | 312.3          |
| 8484 | 津南   | 53205    | 532        | 小站供电服务中心     | 400       | 140.6880 | 35.17%   | 0                  | 179.3          |
| 8485 | 津南   | 站1608    | 站16        | 小站供电服务中心     | 400       | 157.2240 | 39.31%   | 0                  | 162.8          |
| 8486 | 津南   | 西3218HK  | 西32        | 小站供电服务中心     | 315       | 104.3500 | 33.13%   | 0                  | 147.7          |
| 8487 | 津南   | 8809HK乙  | 88         | 小站供电服务中心     | 630       | 133.3800 | 21.17%   | 0                  | 370.6          |
| 8488 | 津南   | 站2403    | 站24        | 小站供电服务中心     | 400       | 148.9680 | 37.24%   | 0                  | 171.0          |
| 8489 | 津南   | 西1301HK  | 西13        | 小站供电服务中心     | 630       | 208.4200 | 33.08%   | 0                  | 295.6          |
| 8490 | 津南   | 站2608HK  | 站26        | 小站供电服务中心     | 400       | 159.5040 | 39.88%   | 0                  | 160.5          |
| 8491 | 津南   | 站1804HK甲 | 站18        | 小站供电服务中心     | 630       | 149.6600 | 23.76%   | 0                  | 354.3          |
| 8492 | 津南   | 西1305HK  | 西13        | 小站供电服务中心     | 630       | 203.3400 | 32.28%   | 0                  | 300.7          |
| 8493 | 津南   | 站2504HK  | 站25        | 小站供电服务中心     | 400       | 125.1680 | 31.29%   | 0                  | 194.8          |
| 8494 | 津南   | 站1717HK  | 站17        | 小站供电服务中心     | 400       | 142.4040 | 35.60%   | 0                  | 177.6          |
| 8495 | 津南   | 西1711    | 西17        | 小站供电服务中心     | 400       | 184.5480 | 46.14%   | 0                  | 135.5          |
| 8496 | 津南   | 站1805HK  | 站18        | 小站供电服务中心     | 500       | 176.3520 | 35.27%   | 0                  | 223.6          |
| 8497 | 津南   | 业1451    | 业14        | 小站供电服务中心     | 400       | 88.3560  | 22.09%   | 0                  | 231.6          |
| 8498 | 津南   | 裕3708HK乙 | 裕37        | 小站供电服务中心     | 630       | 189.9800 | 30.16%   | 0                  | 314.0          |
| 8499 | 津南   | 站1602    | 站16        | 小站供电服务中心     | 400       | 129.9720 | 32.49%   | 0                  | 190.0          |
| 8500 | 津南   | 站2810HK乙 | 站28        | 小站供电服务中心     | 400       | 160.0000 | 40.00%   | 0                  | 160.0          |
| 8501 | 津南   | 55701HK  | 557        | 小站供电服务中心     | 500       | 106.9000 | 21.38%   | 0                  | 293.1          |
| 8502 | 津南   | 裕3703HK乙 | 裕37        | 小站供电服务中心     | 630       | 246.6240 | 39.15%   | 0                  | 257.4          |
| 8503 | 津南   | 西3207HK乙 | 西32        | 小站供电服务中心     | 630       | 187.2000 | 29.71%   | 0                  | 316.8          |

| 序号   | 行政区域 | 台区名称     | 所属10千伏线路名称 | 管理单位（供电服务中心） | 额定容量（kVA） | 最大负荷（kW） | 最大负载率（%） | 台区最大负荷日后需预留容量（kVA） | 用电报装可开放容量（kVA） |
|------|------|----------|------------|--------------|-----------|----------|----------|--------------------|----------------|
| 8504 | 津南   | 业1502    | 业15        | 小站供电服务中心     | 400       | 153.0720 | 38.27%   | 0                  | 166.9          |
| 8505 | 津南   | 裕2512HK甲 | 裕25        | 小站供电服务中心     | 630       | 203.0600 | 32.23%   | 0                  | 300.9          |
| 8506 | 津南   | 西3209HK  | 西32        | 小站供电服务中心     | 400       | 153.0960 | 38.27%   | 0                  | 166.9          |
| 8507 | 津南   | 西1320HK  | 西13        | 小站供电服务中心     | 315       | 98.1900  | 31.17%   | 0                  | 153.8          |
| 8508 | 津南   | 西3206HK  | 西32        | 小站供电服务中心     | 630       | 248.7840 | 39.49%   | 0                  | 255.2          |
| 8509 | 津南   | 西1519HK  | 西15        | 小站供电服务中心     | 400       | 118.8000 | 29.70%   | 0                  | 201.2          |
| 8510 | 津南   | 西2302HK  | 西23        | 小站供电服务中心     | 630       | 225.9600 | 35.87%   | 0                  | 278.0          |
| 8511 | 津南   | 裕2702HK甲 | 裕27        | 小站供电服务中心     | 630       | 258.6000 | 41.05%   | 0                  | 245.4          |
| 8512 | 津南   | 裕1403HK乙 | 裕14        | 小站供电服务中心     | 500       | 239.8600 | 47.97%   | 0                  | 160.1          |
| 8513 | 津南   | 55503    | 555        | 小站供电服务中心     | 400       | 230.1840 | 57.55%   | 0                  | 89.8           |
| 8514 | 津南   | 业2307    | 业23        | 小站供电服务中心     | 400       | 167.9640 | 41.99%   | 0                  | 152.0          |
| 8515 | 津南   | 西3804    | 西38        | 小站供电服务中心     | 400       | 71.9640  | 17.99%   | 0                  | 248.0          |
| 8516 | 津南   | 55201HK  | 552        | 小站供电服务中心     | 315       | 170.1000 | 54.00%   | 0                  | 81.9           |
| 8517 | 津南   | 西1517HK  | 西15        | 小站供电服务中心     | 400       | 181.4560 | 45.36%   | 0                  | 138.5          |
| 8518 | 津南   | 站1604    | 站16        | 小站供电服务中心     | 400       | 129.3240 | 32.33%   | 0                  | 190.7          |
| 8519 | 津南   | 裕2512HK乙 | 裕25        | 小站供电服务中心     | 630       | 253.2000 | 40.19%   | 0                  | 250.8          |
| 8520 | 津南   | 西3221HK  | 西32        | 小站供电服务中心     | 400       | 130.9200 | 32.73%   | 0                  | 189.1          |
| 8521 | 津南   | 裕2705HK甲 | 裕27        | 小站供电服务中心     | 500       | 239.5800 | 47.92%   | 0                  | 160.4          |
| 8522 | 津南   | 西1708    | 西17        | 小站供电服务中心     | 400       | 146.6760 | 36.67%   | 0                  | 173.3          |
| 8523 | 津南   | 西2325HK  | 西23        | 小站供电服务中心     | 400       | 127.8120 | 31.95%   | 0                  | 192.2          |
| 8524 | 津南   | 8803HK   | 88         | 小站供电服务中心     | 630       | 282.6720 | 44.87%   | 0                  | 221.3          |
| 8525 | 津南   | 裕2705HK乙 | 裕27        | 小站供电服务中心     | 500       | 192.1800 | 38.44%   | 0                  | 207.8          |
| 8526 | 津南   | 裕3209HK乙 | 裕32        | 小站供电服务中心     | 630       | 220.2000 | 34.95%   | 0                  | 283.8          |
| 8527 | 津南   | 西1704    | 西17        | 小站供电服务中心     | 400       | 162.2280 | 40.56%   | 0                  | 157.8          |
| 8528 | 津南   | 西2612    | 西26        | 小站供电服务中心     | 400       | 121.9080 | 30.48%   | 0                  | 198.1          |
| 8529 | 津南   | 站1818HK  | 站18        | 小站供电服务中心     | 315       | 139.9800 | 44.44%   | 0                  | 112.0          |
| 8530 | 津南   | 53308    | 533        | 小站供电服务中心     | 400       | 137.5800 | 34.40%   | 0                  | 182.4          |
| 8531 | 津南   | 西2714    | 西27        | 小站供电服务中心     | 400       | 132.8400 | 33.21%   | 0                  | 187.2          |
| 8532 | 津南   | 业2507    | 业25        | 小站供电服务中心     | 400       | 298.1280 | 74.53%   | 0                  | 21.9           |
| 8533 | 津南   | 迎2103    | 迎21        | 小站供电服务中心     | 160       | 88.3440  | 55.22%   | 0                  | 39.7           |
| 8534 | 津南   | 8801HK   | 88         | 小站供电服务中心     | 315       | 169.8600 | 53.92%   | 0                  | 82.1           |
| 8535 | 津南   | 业2516    | 业25        | 小站供电服务中心     | 400       | 138.2880 | 34.57%   | 0                  | 181.7          |
| 8536 | 津南   | 55301HK乙 | 553        | 小站供电服务中心     | 400       | 117.5400 | 29.39%   | 0                  | 202.5          |
| 8537 | 津南   | 站1510HK  | 站15        | 小站供电服务中心     | 630       | 194.9800 | 30.95%   | 0                  | 309.0          |
| 8538 | 津南   | 西1309HK  | 西13        | 小站供电服务中心     | 630       | 224.7000 | 35.67%   | 0                  | 279.3          |

| 序号   | 行政区域 | 台区名称     | 所属10千伏线路名称 | 管理单位（供电服务中心） | 额定容量（kVA） | 最大负荷（kW） | 最大负载率（%） | 台区最大负荷日后需预留容量（kVA） | 用电报装可开放容量（kVA） |
|------|------|----------|------------|--------------|-----------|----------|----------|--------------------|----------------|
| 8539 | 津南   | 西3217HK乙 | 西32        | 小站供电服务中心     | 400       | 139.1760 | 34.79%   | 0                  | 180.8          |
| 8540 | 津南   | 裕3705HK乙 | 裕37        | 小站供电服务中心     | 500       | 235.6800 | 47.14%   | 0                  | 164.3          |
| 8541 | 津南   | 西3802    | 西38        | 小站供电服务中心     | 400       | 228.1560 | 57.04%   | 0                  | 91.8           |
| 8542 | 津南   | 55306HK  | 553        | 小站供电服务中心     | 400       | 117.3360 | 29.33%   | 0                  | 202.7          |
| 8543 | 津南   | 站1604HK  | 站16        | 小站供电服务中心     | 630       | 292.4600 | 46.42%   | 0                  | 211.5          |
| 8544 | 津南   | 西3202HK  | 西32        | 小站供电服务中心     | 630       | 161.7360 | 25.67%   | 0                  | 342.3          |
| 8545 | 津南   | 站1703HK  | 站17        | 小站供电服务中心     | 630       | 167.2000 | 26.54%   | 0                  | 336.8          |
| 8546 | 津南   | 正2375    | 正23        | 小站供电服务中心     | 400       | 194.0280 | 48.51%   | 0                  | 126.0          |
| 8547 | 津南   | 西2607    | 西26        | 小站供电服务中心     | 400       | 134.3880 | 33.60%   | 0                  | 185.6          |
| 8548 | 津南   | 西2604    | 西26        | 小站供电服务中心     | 400       | 248.6040 | 62.15%   | 0                  | 71.4           |
| 8549 | 津南   | 站1817HK  | 站18        | 小站供电服务中心     | 315       | 141.0840 | 44.79%   | 0                  | 110.9          |
| 8550 | 津南   | 裕3706HK甲 | 裕37        | 小站供电服务中心     | 500       | 279.0600 | 55.81%   | 0                  | 120.9          |
| 8551 | 津南   | 站1714HK甲 | 站17        | 小站供电服务中心     | 500       | 219.1680 | 43.83%   | 0                  | 180.8          |
| 8552 | 津南   | 西3205HK  | 西32        | 小站供电服务中心     | 630       | 240.9120 | 38.24%   | 0                  | 263.1          |
| 8553 | 津南   | 53102HK  | 531        | 小站供电服务中心     | 400       | 135.0960 | 33.77%   | 0                  | 184.9          |
| 8554 | 津南   | 西2329HK  | 西23        | 小站供电服务中心     | 400       | 162.2520 | 40.56%   | 0                  | 157.7          |
| 8555 | 津南   | 站1809HK  | 站18        | 小站供电服务中心     | 250       | 109.6240 | 43.85%   | 0                  | 90.4           |
| 8556 | 津南   | 裕3704HK乙 | 裕37        | 小站供电服务中心     | 500       | 272.8200 | 54.56%   | 0                  | 127.2          |
| 8557 | 津南   | 西3222HK  | 西32        | 小站供电服务中心     | 400       | 180.1800 | 45.05%   | 0                  | 139.8          |
| 8558 | 津南   | 站2406HK  | 站24        | 小站供电服务中心     | 630       | 291.3800 | 46.25%   | 0                  | 212.6          |
| 8559 | 津南   | 正2205    | 正22        | 小站供电服务中心     | 400       | 106.0440 | 26.51%   | 0                  | 214.0          |
| 8560 | 津南   | 站2801    | 站28        | 小站供电服务中心     | 400       | 222.1200 | 55.53%   | 0                  | 97.9           |
| 8561 | 津南   | 正3312    | 正33        | 小站供电服务中心     | 400       | 220.7880 | 55.20%   | 0                  | 99.2           |
| 8562 | 津南   | 站1605    | 站16        | 小站供电服务中心     | 400       | 141.7920 | 35.45%   | 0                  | 178.2          |
| 8563 | 津南   | 西2613    | 西26        | 小站供电服务中心     | 400       | 149.6760 | 37.42%   | 0                  | 170.3          |
| 8564 | 津南   | 西1707    | 西17        | 小站供电服务中心     | 400       | 234.5400 | 58.64%   | 0                  | 85.5           |
| 8565 | 津南   | 55403    | 554        | 小站供电服务中心     | 400       | 135.5040 | 33.88%   | 0                  | 184.5          |
| 8566 | 津南   | 站2604HK  | 站26        | 小站供电服务中心     | 630       | 270.9600 | 43.01%   | 0                  | 233.0          |
| 8567 | 津南   | 站2607HK  | 站26        | 小站供电服务中心     | 630       | 285.9200 | 45.38%   | 0                  | 218.1          |
| 8568 | 津南   | 站1508HK  | 站15        | 小站供电服务中心     | 800       | 232.8720 | 29.11%   | 0                  | 407.1          |
| 8569 | 津南   | 站2502HK  | 站25        | 小站供电服务中心     | 630       | 360.7400 | 57.26%   | 0                  | 143.3          |
| 8570 | 津南   | 55102    | 551        | 小站供电服务中心     | 400       | 158.2920 | 39.57%   | 0                  | 161.7          |
| 8571 | 津南   | 迎2104    | 迎21        | 小站供电服务中心     | 400       | 174.1680 | 43.54%   | 0                  | 145.8          |
| 8572 | 津南   | 55205    | 552        | 小站供电服务中心     | 400       | 234.9960 | 58.75%   | 0                  | 85.0           |
| 8573 | 津南   | 裕3701HK甲 | 裕37        | 小站供电服务中心     | 500       | 297.3000 | 59.46%   | 0                  | 102.7          |

| 序号   | 行政区域 | 台区名称     | 所属10千伏线路名称 | 管理单位（供电服务中心） | 额定容量（kVA） | 最大负荷（kW） | 最大负载率（%） | 台区最大负荷日后需预留容量（kVA） | 用电报装可开放容量（kVA） |
|------|------|----------|------------|--------------|-----------|----------|----------|--------------------|----------------|
| 8574 | 津南   | 55202    | 552        | 小站供电服务中心     | 400       | 244.9320 | 61.23%   | 0                  | 75.1           |
| 8575 | 津南   | 站1603    | 站16        | 小站供电服务中心     | 400       | 239.8800 | 59.97%   | 0                  | 80.1           |
| 8576 | 津南   | 西2404    | 西24        | 小站供电服务中心     | 400       | 159.0480 | 39.76%   | 0                  | 161.0          |
| 8577 | 津南   | 西2838HK乙 | 西28        | 小站供电服务中心     | 800       | 102.8400 | 12.86%   | 0                  | 537.2          |
| 8578 | 津南   | 站1650    | 站16        | 小站供电服务中心     | 400       | 180.5400 | 45.14%   | 0                  | 139.5          |
| 8579 | 津南   | 业2308    | 业23        | 小站供电服务中心     | 400       | 181.3200 | 45.33%   | 0                  | 138.7          |
| 8580 | 津南   | 站2503HK  | 站25        | 小站供电服务中心     | 630       | 511.7800 | 81.23%   | 0                  | 0.0            |
| 8671 | 津南   | 站2803HK  | 站28        | 小站供电服务中心     | 315       | 253.6600 | 80.53%   | 0                  | 0.0            |