

城东供电公司10千伏配电线路可开放容量信息表（2025年第二季度）

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量（kVA）	所属母线	线路名称	线路允许容量（kVA）	允许电流（A）	历史最大电流（A）	最高负载率（%）	线路最大负荷日后需预留容量（kVA）	可开放容量（kVA）	备注
1	白庙	0	10kV-42	411	8833.20	510	23.9	4.7%	0	6652.50	
2	白庙	0	10kV-44	412	8833.20	510	22.5	4.4%	0	6676.85	
3	白庙	0	10kV-42	418	8833.20	510	81.9	16.1%	0	5647.79	
4	白庙	0	10kV-44	421	8833.20	510	46.8	9.2%	0	6256.70	
5	白庙	0	10kV-42	422	8833.20	510	157.5	30.9%	0	4338.62	
6	白庙	0	10kV-44	423	8833.20	510	0.4	0.1%	0	7060.47	
7	白庙	0	10kV-42	424	8833.20	510	138.5	27.2%	0	4667.43	
8	白庙	0	10kV-44	425	8833.20	510	73.1	14.3%	0	5800.02	
9	白庙	0	10kV-43	426	5022.80	290	29.2	10.1%	0	3512.72	
10	白庙	0	10kV-43	427	8833.20	510	183.9	36.1%	0	3881.93	
11	白庙	0	10kV-44	428	8833.20	510	48.9	9.6%	0	6220.17	
12	白庙	0	10kV-43	429	8833.20	510	48.2	9.5%	0	6231.30	
13	白庙	0	10kV-44	431	8833.20	510	98.1	19.2%	0	5367.68	
14	白庙	0	10kV-43	432	8833.20	510	99.8	19.6%	0	5337.24	
15	白庙	0	10kV-41	433	8833.20	510	235.6	46.2%	0	2986.82	
16	白庙	0	10kV-41	434	8833.20	510	59.8	11.7%	0	6031.40	
17	白庙	0	10kV-41	435	8833.20	510	85.1	16.7%	0	5592.98	
18	朝阳路	0	10kV-41	朝11	8833.20	510	214.3	42.0%	0	3354.50	
19	朝阳路	0	10kV-44	朝12	7707.40	445	121.0	27.2%	0	4069.84	
20	朝阳路	0	10kV-41	朝13	8833.20	510	83.4	16.4%	0	5622.17	
21	朝阳路	0	10kV-41	朝14	8833.20	510	36.9	7.2%	0	6427.34	
22	朝阳路	0	10kV-41	朝15	8833.20	510	125.7	24.6%	0	4889.46	
23	朝阳路	0	10kV-42	朝16	8833.20	510	87.7	17.2%	0	5547.12	
24	朝阳路	0	10kV-42	朝21	8833.20	510	101.3	19.9%	0	5311.62	
25	朝阳路	0	10kV-42	朝22	7707.40	445	215.4	48.4%	0	2434.70	

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量 (kVA)	所属母线	线路名称	线路允许容量 (kVA)	允许电流 (A)	历史最大电流 (A)	最高负载率 (%)	线路最大负荷日后需预留容量 (kVA)	可开放容量 (kVA)	备注
26	朝阳路	0	10kV-42	朝23	8833.20	510	149.2	29.3%	0	4482.85	
27	朝阳路	0	10kV-42	朝24	8833.20	510	86.7	17.0%	0	5565.24	
28	朝阳路	0	10kV-43	朝25	7707.40	445	111.5	25.1%	0	4234.68	
29	朝阳路	0	10kV-43	朝31	7707.40	445	111.2	25.0%	0	4239.20	
30	朝阳路	0	10kV-43	朝32	7707.40	445	66.8	15.0%	0	5009.49	
31	朝阳路	0	10kV-43	朝33	8833.20	510	87.6	17.2%	0	5549.71	
32	朝阳路	0	10kV-43	朝34	8833.20	510	166.2	32.6%	0	4188.13	
33	朝阳路	0	10kV-43	朝35	8833.20	510	11.8	2.3%	0	6862.11	
34	朝阳路	0	10kV-44	朝36	7707.40	445	64.4	14.5%	0	5050.14	
35	朝阳路	0	10kV-44	朝41	8833.20	510	170.2	33.4%	0	4118.26	
36	朝阳路	0	10kV-44	朝42	7707.40	445	221.2	49.7%	0	2335.34	
37	朝阳路	0	10kV-44	朝43	8833.20	510	196.4	38.5%	0	3665.05	
38	朝阳路	0	10kV-44	朝44	8833.20	510	304.4	59.7%	0	1793.65	
39	朝阳路	0	10kV-44	朝45	8833.20	510	138.5	27.2%	0	4666.90	
40	朝阳路	0	10kV-41	朝46	8833.20	510	111.6	21.9%	0	5133.05	
41	朝阳路	0	10kV-41	朝51	8833.20	510	109.0	21.4%	0	5178.95	
42	朝阳路	0	10kV-41	朝52	8833.20	510	0.0	0.0%	0	7066.56	
43	朝阳路	0	10kV-41	朝53	8833.20	510	71.0	13.9%	0	5836.15	
44	朝阳路	0	10kV-42	朝54	8833.20	510	23.9	4.7%	0	6652.50	
45	辰远路	0	10kV-42	远15	8833.20	510	120.4	23.6%	0	4981.02	
46	辰远路	0	10kV-43	远16	8833.20	510	103.7	20.3%	0	5270.26	
47	辰远路	0	10kV-43	远17	8833.20	510	164.4	32.2%	0	4219.88	
48	辰远路	0	10kV-43	远18	8833.20	510	35.2	6.9%	0	6457.64	
49	辰远路	0	10kV-44	远23	8833.20	510	109.0	21.4%	0	5178.92	
50	辰远路	0	10kV-44	远24	7707.40	445	59.1	13.3%	0	5143.15	
51	辰远路	0	10kV-44	远25	8833.20	510	102.8	20.2%	0	5285.48	
52	辰远路	0	10kV-44	远27	8833.20	510	172.3	33.8%	0	4082.87	

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量 (kVA)	所属母线	线路名称	线路允许容量 (kVA)	允许电流 (A)	历史最大电流 (A)	最高负载率 (%)	线路最大负荷日后需预留容量 (kVA)	可开放容量 (kVA)	备注
53	辰远路	0	10kV-41	远28	7707.40	445	146.5	32.9%	0	3628.92	
54	辰远路	0	10kV-41	远35	7707.40	445	161.8	36.4%	0	3363.27	
55	辰远路	0	10kV-41	远36	8833.20	510	67.5	13.2%	0	5897.65	
56	辰远路	0	10kV-41	远37	8833.20	510	108.1	21.2%	0	5194.14	
57	辰远路	0	10kV-41	远38	8833.20	510	300.6	58.9%	0	1860.33	
58	晨阳道	0	10kV-41	阳11	8833.20	510	4.0	0.8%	0	6996.78	
59	晨阳道	0	10kV-41	阳12	8833.20	510	145.7	28.6%	0	4543.84	
60	晨阳道	0	10kV-41	阳13	8833.20	510	38.0	7.4%	0	6408.94	
61	晨阳道	0	10kV-43	阳14	8833.20	510	84.2	16.5%	0	5608.23	
62	晨阳道	0	10kV-43	阳15	8833.20	510	86.5	17.0%	0	5568.65	
63	晨阳道	0	10kV-44	阳16	8833.20	510	87.5	17.2%	0	5550.38	
64	晨阳道	0	10kV-44	阳17	6841.40	395	99.0	25.1%	0	3758.84	
65	晨阳道	0	10kV-44	阳18	8833.20	510	22.5	4.4%	0	6676.86	
66	晨阳道	0	10kV-44	阳27	8833.20	510	29.0	5.7%	0	6564.21	
67	晨阳道	0	10kV-44	阳28	8833.20	510	39.7	7.8%	0	6378.50	
68	晨阳道	0	10kV-44	阳31	8833.20	510	68.7	13.5%	0	5876.15	
69	晨阳道	0	10kV-44	阳32	8833.20	510	5.1	1.0%	0	6978.27	
70	晨阳道	0	10kV-4	阳33	8833.20	510	2.3	0.4%	0	7027.25	
71	晨阳道	0	10kV-5	阳34	8833.20	510	129.6	25.4%	0	4822.74	
72	晨阳道	0	10kV-5	阳35	8833.20	510	128.1	25.1%	0	4847.10	
73	晨阳道	0	10kV-4	阳36	8833.20	510	1.2	0.2%	0	7045.25	
74	晨阳道	0	10kV-5	阳37	7707.40	445	2.5	0.6%	0	6123.42	
75	程林庄	0	10kV-4	731	5022.80	290	111.7	38.5%	0	2083.46	
76	程林庄	0	10kV-5	732	8833.20	510	65.1	12.8%	0	5939.44	
77	程林庄	0	10kV-4	734	8833.20	510	94.7	18.6%	0	5427.12	
78	程林庄	0	10kV-5	735	8833.20	510	91.8	18.0%	0	5476.58	
79	程林庄	0	10kV-41	736	8833.20	510	120.2	23.6%	0	4985.46	

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量 (kVA)	所属母线	线路名称	线路允许容量 (kVA)	允许电流 (A)	历史最大电流 (A)	最高负载率 (%)	线路最大负荷日后需预留容量 (kVA)	可开放容量 (kVA)	备注
80	程林庄	0	10kV-41	737	8833.20	510	21.9	4.3%	0	6686.43	
81	程林庄	0	10kV-41	738	8833.20	510	100.5	19.7%	0	5326.42	
82	程林庄	0	10kV-41	739	8833.20	510	222.3	43.6%	0	3217.05	
83	程林庄	0	10kV-42	740	8833.20	510	172.5	33.8%	0	4079.17	
84	赤峰桥	0	10kV-42	271	8833.20	510	120.1	23.6%	0	4986.08	
85	赤峰桥	0	10kV-42	274	8833.20	510	215.5	42.3%	0	3333.75	
86	赤峰桥	0	10kV-43	275	6841.40	395	145.6	36.9%	0	2950.66	
87	赤峰桥	0	10kV-43	276	8833.20	510	98.4	19.3%	0	5362.27	
88	赤峰桥	0	10kV-44	281	8833.20	510	21.5	4.2%	0	6694.53	
89	赤峰桥	0	10kV-44	282	8833.20	510	76.7	15.0%	0	5738.46	
90	赤峰桥	0	10kV-44	284	8833.20	510	25.2	4.9%	0	6630.10	
91	赤峰桥	0	10kV-44	285	8833.20	510	69.1	13.5%	0	5869.72	
92	赤峰桥	0	10kV-44	286	8833.20	510	112.9	22.1%	0	5110.79	
93	赤峰桥	0	10kV-44	291	8833.20	510	124.7	24.4%	0	4907.10	
94	赤峰桥	0	10kV-41	292	7707.40	445	98.6	22.2%	0	4457.60	
95	赤峰桥	0	10kV-41	295	7707.40	445	3.4	0.8%	0	6107.89	
96	赤峰桥	0	10kV-41	296	8833.20	510	27.0	5.3%	0	6598.92	
97	赤峰桥	0	10kV-41	297	8833.20	510	72.1	14.1%	0	5817.44	
98	赤峰桥	0	10kV-41	298	8833.20	510	90.1	17.7%	0	5505.68	
99	大王庄	0	10kV-41	庄11	8833.20	510	50.2	9.8%	0	6197.04	
100	大王庄	0	10kV-41	庄12	8833.20	510	107.9	21.2%	0	5198.13	
101	大王庄	0	10kV-41	庄13	8833.20	510	166.3	32.6%	0	4186.28	
102	大王庄	0	10kV-42	庄14	8833.20	510	82.0	16.1%	0	5645.83	
103	大王庄	0	10kV-42	庄15	8833.20	510	128.9	25.3%	0	4833.24	
104	大王庄	0	10kV-44	庄16	8833.20	510	310.3	60.8%	0	1691.59	
105	大王庄	0	10kV-44	庄17	8833.20	510	45.0	8.8%	0	6287.62	
106	大王庄	0	10kV-44	庄18	8833.20	510	167.0	32.8%	0	4173.34	

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量 (kVA)	所属母线	线路名称	线路允许容量 (kVA)	允许电流 (A)	历史最大电流 (A)	最高负载率 (%)	线路最大负荷日后需预留容量 (kVA)	可开放容量 (kVA)	备注
107	大王庄	0	10kV-44	庄24	8833.20	510	59.6	11.7%	0	6034.01	
108	大王庄	0	10kV-44	庄25	8833.20	510	210.2	41.2%	0	3425.45	
109	大王庄	0	10kV-4	庄31	7707.40	445	106.9	24.0%	0	4314.34	
110	大王庄	0	10kV-5	庄32	7707.40	445	121.2	27.2%	0	4065.95	
111	大王庄	0	10kV-4	庄33	7707.40	445	29.6	6.7%	0	5653.35	
112	大王庄	0	10kV-5	庄34	7707.40	445	51.6	11.6%	0	5271.74	
113	大王庄	0	10kV-4	庄35	7707.40	445	0.0	0.0%	0	6165.92	
114	大张庄	0	10kV-5	581	7707.40	445	101.1	22.7%	0	4414.88	
115	大张庄	0	10kV-4	582	7707.40	445	165.5	37.2%	0	3300.17	
116	大张庄	0	10kV-5	583	7707.40	445	71.0	16.0%	0	4935.51	
117	大张庄	0	10kV-5	584	7707.40	445	63.1	14.2%	0	5072.52	
118	大张庄	0	10kV-41	585	8833.20	510	128.2	25.1%	0	4846.90	
119	大张庄	0	10kV-41	586	8833.20	510	96.7	19.0%	0	5391.24	
120	大张庄	0	10kV-41	587	8833.20	510	65.5	12.8%	0	5932.09	
121	大张庄	0	10kV-41	588	8833.20	510	278.1	54.5%	0	2250.39	
122	大张庄	0	10kV-41	590	8833.20	510	81.4	16.0%	0	5656.43	
123	大直沽	0	10kV-41	大11	8833.20	510	149.4	29.3%	0	4478.71	
124	大直沽	0	10kV-41	大12	6841.40	395	69.4	17.6%	0	4270.53	
125	大直沽	0	10kV-41	大13	8833.20	510	231.3	45.4%	0	3060.57	
126	大直沽	0	10kV-42	大14	8833.20	510	219.0	42.9%	0	3272.77	
127	大直沽	0	10kV-42	大15	7707.40	445	134.8	30.3%	0	3831.12	
128	大直沽	0	10kV-42	大16	8833.20	510	84.6	16.6%	0	5601.84	
129	大直沽	0	10kV-43	大17	5022.80	290	10.5	3.6%	0	3836.44	
130	大直沽	0	10kV-43	大18	6495.00	375	30.5	8.1%	0	4667.01	
131	大直沽	0	10kV-43	大21	8833.20	510	6.9	1.3%	0	6947.52	
132	大直沽	0	10kV-44	大22	8833.20	510	278.5	54.6%	0	2242.80	
133	大直沽	0	10kV-44	大23	8833.20	510	124.3	24.4%	0	4913.47	

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量 (kVA)	所属母线	线路名称	线路允许容量 (kVA)	允许电流 (A)	历史最大电流 (A)	最高负载率 (%)	线路最大负荷日后需预留容量 (kVA)	可开放容量 (kVA)	备注
134	大直沽	0	10kV-44	大25	8833.20	510	254.7	49.9%	0	2654.72	
135	大直沽	0	10kV-44	大26	8833.20	510	45.6	8.9%	0	6277.09	
136	大直沽	0	10kV-44	大27	8833.20	510	119.5	23.4%	0	4996.28	
137	大直沽	0	10kV-44	大31	8833.20	510	102.2	20.0%	0	5296.47	
138	大直沽	0	10kV-44	大32	8833.20	510	156.0	30.6%	0	4364.84	
139	大直沽	0	10kV-44	大33	8833.20	510	259.4	50.9%	0	2574.05	
140	大直沽	0	10kV-41	大34	7707.40	445	225.3	50.6%	0	2264.05	
141	大直沽	0	10kV-41	大35	7707.40	445	32.3	7.3%	0	5605.93	
142	大直沽	0	10kV-41	大36	7707.40	445	59.2	13.3%	0	5140.78	
143	大直沽	0	10kV-41	大37	7707.40	445	61.0	13.7%	0	5109.16	
144	大直沽	0	10kV-43	大38	7707.40	445	29.2	6.6%	0	5660.12	
145	东堤	0	10kV-43	东11	7707.40	445	296.9	66.7%	0	1023.96	
146	东堤	0	10kV-43	东12	7707.40	445	10.9	2.5%	0	5976.79	
147	东堤	0	10kV-43	东13	7707.40	445	0.0	0.0%	0	6165.92	
148	东堤	0	10kV-43	东14	7707.40	445	1.4	0.3%	0	6140.98	
149	东堤	0	10kV-43	东17	7707.40	445	208.2	46.8%	0	2559.90	
150	东堤	0	10kV-43	东21	7707.40	445	92.3	20.7%	0	4567.63	
151	东堤	0	10kV-41	东22	7707.40	445	0.0	0.0%	0	6165.92	
152	东堤	0	10kV-4	东23	7707.40	445	244.9	55.0%	0	1923.91	
153	东堤	0	10kV-4	东24	8833.20	510	214.4	42.0%	0	3353.04	
154	东堤	0	10kV-4	东25	8833.20	510	0.0	0.0%	0	7066.56	
155	东堤	0	10kV-4	东26	8833.20	510	140.3	27.5%	0	4636.93	
156	东堤	0	10kV-5	东27	8833.20	510	189.9	37.2%	0	3777.04	
157	东南郊	0	10kV-5	郊12	6841.40	395	40.7	10.3%	0	4768.46	
158	东南郊	0	10kV-5	郊15	7707.40	445	55.5	12.5%	0	5205.27	
159	东南郊	0	10kV-5	郊16	7707.40	445	132.7	29.8%	0	3867.88	
160	东南郊	0	10kV-5	郊21	7707.40	445	101.9	22.9%	0	4401.54	

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量 (kVA)	所属母线	线路名称	线路允许容量 (kVA)	允许电流 (A)	历史最大电流 (A)	最高负载率 (%)	线路最大负荷日后需预留容量 (kVA)	可开放容量 (kVA)	备注
161	东南郊	0	10kV-4	郊25	8833.20	510	228.5	44.8%	0	3109.64	
162	东南郊	0	10kV-5	郊26	8833.20	510	195.7	38.4%	0	3677.08	
163	东南郊	0	10kV-5	郊31	8833.20	510	81.2	15.9%	0	5660.67	
164	东南郊	0	10kV-5	郊32	8833.20	510	176.0	34.5%	0	4018.40	
165	东南郊	0	10kV-4	郊33	8833.20	510	233.6	45.8%	0	3021.31	
166	东南郊	0	10kV-41	郊34	7707.40	445	51.8	11.6%	0	5268.35	
167	东南郊	0	10kV-41	郊35	8833.20	510	144.6	28.4%	0	4561.82	
168	东南郊	0	10kV-41	郊36	7707.40	445	194.8	43.8%	0	2791.62	
169	东南郊	0	10kV-41	郊41	8833.20	510	107.2	21.0%	0	5209.11	
170	东南郊	0	10kV-41	郊45	5802.20	335	0.0	0.0%	0	4641.76	
171	丰通	0	10kV-42	通11	8833.20	510	197.2	38.7%	0	3650.60	
172	丰通	0	10kV-42	通12	7707.40	445	295.9	66.5%	0	1040.20	
173	丰通	0	10kV-42	通13	7707.40	445	56.3	12.7%	0	5190.45	
174	丰通	0	10kV-42	通14	7707.40	445	103.8	23.3%	0	4368.53	
175	丰通	0	10kV-45	通15	5802.20	335	202.3	60.4%	0	1138.52	
176	丰通	0	10kV-45	通21	7707.40	445	354.6	79.7%	0	24.09	
177	丰通	0	10kV-45	通22	8833.20	510	127.9	25.1%	0	4851.36	
178	丰通	0	10kV-45	通23	8833.20	510	225.6	44.2%	0	3158.90	
179	丰通	0	10kV-45	通24	8833.20	510	143.4	28.1%	0	4582.22	
180	丰通	0	10kV-46	通26	7707.40	445	43.8	9.8%	0	5407.22	
181	丰通	0	10kV-46	通51	8833.20	510	311.1	61.0%	0	1678.65	
182	丰通	0	10kV-46	通52	8833.20	510	218.1	42.8%	0	3288.30	
183	丰通	0	10kV-46	通53	7707.40	445	159.3	35.8%	0	3406.61	
184	丰通	0	10kV-45	通54	8833.20	510	273.4	53.6%	0	2330.79	
185	丰通	0	10kV-42	通55	8833.20	510	328.4	64.4%	0	1378.46	
186	丰通	0	10kV-46	通56	8833.20	510	8.7	1.7%	0	6916.46	
187	丰通	0	10kV-41	通61	7707.40	445	312.4	70.2%	0	755.69	

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量 (kVA)	所属母线	线路名称	线路允许容量 (kVA)	允许电流 (A)	历史最大电流 (A)	最高负载率 (%)	线路最大负荷日后需预留容量 (kVA)	可开放容量 (kVA)	备注
188	丰通	0	10kV-41	通62	8833.20	510	426.4	83.6%	0	0.00	
189	丰通	0	10kV-41	通64	8833.20	510	193.0	37.9%	0	3723.06	
190	丰通	0	10kV-43	通65	7707.40	445	24.8	5.6%	0	5736.89	
191	丰通	0	10kV-43	通66	8833.20	510	143.1	28.1%	0	4587.40	
192	风电园	0	10kV-43	风11	8833.20	510	3.5	0.7%	0	7005.32	
193	风电园	0	10kV-42	风12	8833.20	510	403.1	79.0%	0	84.09	
194	风电园	0	10kV-44	风13	8833.20	510	68.7	13.5%	0	5876.90	
195	风电园	0	10kV-42	风14	7707.40	445	295.3	66.4%	0	1051.75	
196	风电园	0	10kV-42	风15	8833.20	510	329.1	64.5%	0	1367.03	
197	风电园	0	10kV-44	风16	8833.20	510	191.4	37.5%	0	3751.46	
198	风电园	0	10kV-44	风21	8833.20	510	111.8	21.9%	0	5129.62	
199	风电园	0	10kV-42	风22	8833.20	510	67.6	13.3%	0	5895.63	
200	风电园	0	10kV-43	风23	7707.40	445	131.3	29.5%	0	3891.77	
201	风电园	0	10kV-41	风24	8833.20	510	59.2	11.6%	0	6041.38	
202	风电园	0	10kV-43	风25	8833.20	510	18.3	3.6%	0	6748.74	
203	风电园	0	10kV-42	风26	8833.20	510	51.1	10.0%	0	6182.13	
204	风电园	0	10kV-41	风31	8833.20	510	398.8	78.2%	0	159.17	
205	风电园	0	10kV-44	风32	8833.20	510	4.0	0.8%	0	6996.95	
206	风电园	0	10kV-42	风33	8833.20	510	206.7	40.5%	0	3485.93	
207	风电园	0	10kV-4	风34	8833.20	510	74.8	14.7%	0	5770.91	
208	风电园	0	10kV-5	风35	8833.20	510	26.0	5.1%	0	6615.69	
209	风电园	0	10kV-5	风41	8833.20	510	320.5	62.8%	0	1516.31	
210	风电园	0	10kV-4	风43	8833.20	510	138.4	27.1%	0	4669.41	
211	风电园	0	10kV-5	风44	8833.20	510	139.3	27.3%	0	4653.15	
212	风电园	0	10kV-43	风45	8833.20	510	24.9	4.9%	0	6636.03	
213	风电园	0	10kV-44	风46	8833.20	510	59.9	11.7%	0	6028.75	
214	风电园	0	10kV-4	风53	7707.40	445	76.7	17.2%	0	4837.83	

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量 (kVA)	所属母线	线路名称	线路允许容量 (kVA)	允许电流 (A)	历史最大电流 (A)	最高负载率 (%)	线路最大负荷日后需预留容量 (kVA)	可开放容量 (kVA)	备注
215	古北道	0	10kV-5	古11	6841.40	395	28.4	7.2%	0	4982.05	
216	古北道	0	10kV-4	古12	7707.40	445	37.2	8.3%	0	5522.36	
217	古北道	0	10kV-5	古14	6841.40	395	10.4	2.6%	0	5292.73	
218	古北道	0	10kV-4	古17	7707.40	445	0.0	0.0%	0	6165.92	
219	古北道	0	10kV-5	古18	7707.40	445	2.6	0.6%	0	6120.76	
220	光荣道	0	10kV-5	荣34	7707.40	445	147.3	33.1%	0	3615.41	
221	光荣道	0	10kV-4	荣41	7707.40	445	0.0	0.0%	0	6165.92	
222	韩家墅	0	10kV-5	531	6841.40	395	120.9	30.6%	0	3378.72	
223	韩家墅	0	10kV-4	532	8833.20	510	276.2	54.2%	0	2282.64	
224	韩家墅	0	10kV-5	533	6841.40	395	57.6	14.6%	0	4475.92	
225	韩家墅	0	10kV-5	534	8833.20	510	302.5	59.3%	0	1826.65	
226	韩家墅	0	10kV-4	535	7707.40	445	138.3	31.1%	0	3769.87	
227	韩家墅	0	10kV-41	536	8833.20	510	131.8	25.8%	0	4784.60	
228	韩家墅	0	10kV-41	538	8833.20	510	333.2	65.3%	0	1295.36	
229	韩家墅	0	10kV-41	539	8833.20	510	201.5	39.5%	0	3577.32	
230	韩家墅	0	10kV-41	540	8833.20	510	174.5	34.2%	0	4043.69	
231	韩家墅	0	10kV-41	541	8833.20	510	41.7	8.2%	0	6345.01	
232	韩家墅	0	10kV-41	542	8833.20	510	173.2	34.0%	0	4067.27	
233	韩家墅	0	10kV-44	543	8833.20	510	57.2	11.2%	0	6075.62	
234	韩家墅	0	10kV-44	544	8833.20	510	161.2	31.6%	0	4274.72	
235	何兴庄	0	10kV-44	651	8833.20	510	287.8	56.4%	0	2082.34	
236	何兴庄	0	10kV-44	652	8833.20	510	198.9	39.0%	0	3622.11	
237	何兴庄	0	10kV-44	653	8833.20	510	235.9	46.3%	0	2980.32	
238	何兴庄	0	10kV-44	654	8833.20	510	26.3	5.2%	0	6611.10	
239	何兴庄	0	10kV-44	655	8833.20	510	101.6	19.9%	0	5306.81	
240	何兴庄	0	10kV-42	656	8833.20	510	314.4	61.6%	0	1621.70	
241	何兴庄	0	10kV-42	657	8833.20	510	81.0	15.9%	0	5663.94	

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量 (kVA)	所属母线	线路名称	线路允许容量 (kVA)	允许电流 (A)	历史最大电流 (A)	最高负载率 (%)	线路最大负荷日后需预留容量 (kVA)	可开放容量 (kVA)	备注
242	何兴庄	0	10kV-42	661	8833.20	510	90.7	17.8%	0	5495.73	
243	何兴庄	0	10kV-43	662	8833.20	510	0.0	0.0%	0	7066.56	
244	何兴庄	0	10kV-43	663	8833.20	510	125.7	24.6%	0	4890.17	
245	何兴庄	0	10kV-43	665	8833.20	510	80.7	15.8%	0	5669.11	
246	何兴庄	0	10kV-41	666	8833.20	510	184.4	36.2%	0	3873.14	
247	何兴庄	0	10kV-41	667	8833.20	510	134.8	26.4%	0	4732.31	
248	何兴庄	0	10kV-41	668	8833.20	510	36.9	7.2%	0	6427.36	
249	何兴庄	0	10kV-41	672	8833.20	510	185.4	36.4%	0	3855.02	
250	何兴庄	0	10kV-41	673	8833.20	510	0.0	0.0%	0	7066.56	
251	何兴庄	0	10kV-41	674	7707.40	445	159.0	35.7%	0	3412.45	
252	何兴庄	0	10kV-41	675	8833.20	510	172.3	33.8%	0	4082.75	
253	何兴庄	0	10kV-41	677	8833.20	510	68.1	13.4%	0	5886.49	
254	何兴庄	0	10kV-41	678	5022.80	290	20.1	6.9%	0	3669.49	
255	虎丘路	0	10kV-42	虎11	8833.20	510	24.8	4.9%	0	6636.98	
256	虎丘路	0	10kV-42	虎12	8833.20	510	169.7	33.3%	0	4126.76	
257	虎丘路	0	10kV-42	虎13	8833.20	510	0.6	0.1%	0	7056.21	
258	虎丘路	0	10kV-42	虎14	6495.00	375	227.9	60.8%	0	1249.53	
259	虎丘路	0	10kV-43	虎15	8833.20	510	53.2	10.4%	0	6145.28	
260	虎丘路	0	10kV-43	虎16	8833.20	510	47.2	9.3%	0	6248.80	
261	虎丘路	0	10kV-43	虎17	8833.20	510	136.6	26.8%	0	4701.26	
262	虎丘路	0	10kV-44	虎18	8833.20	510	77.9	15.3%	0	5717.31	
263	虎丘路	0	10kV-44	虎21	8833.20	510	166.4	32.6%	0	4183.69	
264	虎丘路	0	10kV-44	虎22	8833.20	510	231.6	45.4%	0	3055.39	
265	虎丘路	0	10kV-44	虎23	8833.20	510	19.4	3.8%	0	6730.14	
266	虎丘路	0	10kV-44	虎24	8833.20	510	91.8	18.0%	0	5476.58	
267	虎丘路	0	10kV-44	虎25	8833.20	510	170.6	33.5%	0	4111.23	
268	虎丘路	0	10kV-44	虎26	6841.40	395	130.3	33.0%	0	3216.26	

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量 (kVA)	所属母线	线路名称	线路允许容量 (kVA)	允许电流 (A)	历史最大电流 (A)	最高负载率 (%)	线路最大负荷日后需预留容量 (kVA)	可开放容量 (kVA)	备注
269	虎丘路	0	10kV-43	虎27	8833.20	510	0.6	0.1%	0	7056.21	
270	虎丘路	0	10kV-41	虎28	7707.40	445	49.5	11.1%	0	5307.87	
271	虎丘路	0	10kV-41	虎31	8833.20	510	233.4	45.8%	0	3024.34	
272	虎丘路	0	10kV-41	虎32	8833.20	510	206.8	40.5%	0	3484.97	
273	虎丘路	0	10kV-41	虎33	8833.20	510	0.0	0.0%	0	7066.56	
274	虎丘路	0	10kV-41	虎35	8833.20	510	151.5	29.7%	0	4442.48	
275	虎丘路	0	10kV-41	虎36	8833.20	510	121.9	23.9%	0	4954.87	
276	虎丘路	0	10kV-41	虎37	8833.20	510	66.9	13.1%	0	5907.20	
277	虎丘路	0	10kV-43	虎38	8833.20	510	139.8	27.4%	0	4645.12	
278	华捷道	0	10kV-44	捷11	8833.20	510	116.4	22.8%	0	5051.31	
279	华捷道	0	10kV-44	捷12	8833.20	510	147.6	28.9%	0	4510.06	
280	华捷道	0	10kV-44	捷13	8833.20	510	38.0	7.4%	0	6409.18	
281	华捷道	0	10kV-44	捷14	8833.20	510	21.2	4.2%	0	6699.05	
282	华捷道	0	10kV-44	捷15	8833.20	510	43.5	8.5%	0	6313.41	
283	华捷道	0	10kV-44	捷16	8833.20	510	120.6	23.6%	0	4977.94	
284	华捷道	0	10kV-42	捷18	8833.20	510	113.4	22.2%	0	5102.17	
285	华捷道	0	10kV-41	捷21	8833.20	510	0.0	0.0%	0	7066.56	
286	华捷道	0	10kV-41	捷25	6841.40	395	37.9	9.6%	0	4816.89	
287	华捷道	0	10kV-41	捷31	6841.40	395	12.9	3.3%	0	5249.82	
288	华捷道	0	10kV-41	捷32	8833.20	510	85.8	16.8%	0	5580.29	
289	华捷道	0	10kV-41	捷34	8833.20	510	149.1	29.2%	0	4484.44	
290	华捷道	0	10kV-41	捷35	8833.20	510	93.6	18.3%	0	5445.67	
291	华捷道	0	10kV-42	捷37	8833.20	510	36.6	7.2%	0	6432.51	
292	华捷道	0	10kV-42	捷38	8833.20	510	112.9	22.1%	0	5111.07	
293	华夏之林	0	10kV-42	夏11	8833.20	510	120.1	23.6%	0	4985.92	

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量 (kVA)	所属母线	线路名称	线路允许容量 (kVA)	允许电流 (A)	历史最大电流 (A)	最高负载率 (%)	线路最大负荷日后需预留容量 (kVA)	可开放容量 (kVA)	备注
294	华夏之林	0	10kV-42	夏13	8833.20	510	10.7	2.1%	0	6880.50	
295	华夏之林	0	10kV-43	夏14	8833.20	510	64.5	12.6%	0	5950.18	
296	华夏之林	0	10kV-43	夏15	8833.20	510	67.2	13.2%	0	5902.02	
297	华夏之林	0	10kV-43	夏17	8833.20	510	58.7	11.5%	0	6049.53	
298	华夏之林	0	10kV-43	夏18	8833.20	510	145.7	28.6%	0	4543.39	
299	华夏之林	0	10kV-44	夏21	8833.20	510	47.1	9.2%	0	6251.38	
300	华夏之林	0	10kV-44	夏22	6841.40	395	45.9	11.6%	0	4677.40	
301	华夏之林	0	10kV-44	夏23	8833.20	510	145.5	28.5%	0	4545.98	
302	华夏之林	0	10kV-44	夏24	8833.20	510	0.0	0.0%	0	7066.56	
303	华夏之林	0	10kV-44	夏25	8833.20	510	41.1	8.1%	0	6354.90	
304	华夏之林	0	10kV-44	夏26	8833.20	510	139.3	27.3%	0	4654.67	
305	华夏之林	0	10kV-44	夏27	8833.20	510	56.6	11.1%	0	6085.76	
306	华夏之林	0	10kV-44	夏28	8833.20	510	54.1	10.6%	0	6129.75	

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量 (kVA)	所属母线	线路名称	线路允许容量 (kVA)	允许电流 (A)	历史最大电流 (A)	最高负载率 (%)	线路最大负荷日后需预留容量 (kVA)	可开放容量 (kVA)	备注
307	华夏之林	0	10kV-41	夏31	8833.20	510	123.7	24.3%	0	4923.81	
308	华夏之林	0	10kV-41	夏32	8833.20	510	16.0	3.1%	0	6788.77	
309	华夏之林	0	10kV-41	夏33	8833.20	510	142.5	27.9%	0	4597.74	
310	华夏之林	0	10kV-41	夏34	8833.20	510	152.4	29.9%	0	4426.94	
311	华夏之林	0	10kV-41	夏35	8833.20	510	81.6	16.0%	0	5653.59	
312	华夏之林	0	10kV-41	夏36	8833.20	510	0.0	0.0%	0	7066.56	
313	华夏之林	0	10kV-44	夏37	8833.20	510	105.0	20.6%	0	5247.29	
314	华夏之林	0	10kV-44	夏38	8833.20	510	33.6	6.6%	0	6484.29	
315	淮南路	0	10kV-44	淮11	8833.20	510	187.8	36.8%	0	3814.14	
316	淮南路	0	10kV-44	淮12	7707.40	445	37.7	8.5%	0	5512.40	
317	淮南路	0	10kV-44	淮13	8833.20	510	60.1	11.8%	0	6024.92	
318	淮南路	0	10kV-44	淮14	8833.20	510	52.4	10.3%	0	6158.88	
319	淮南路	0	10kV-44	淮15	7707.40	445	146.1	32.8%	0	3636.19	
320	淮南路	0	10kV-44	淮16	8833.20	510	110.2	21.6%	0	5157.20	
321	淮南路	0	10kV-41	淮17	8833.20	510	58.0	11.4%	0	6061.45	
322	淮南路	0	10kV-43	淮21	8833.20	510	127.5	25.0%	0	4858.83	
323	淮南路	0	10kV-42	淮22	8833.20	510	0.0	0.0%	0	7066.56	
324	淮南路	0	10kV-43	淮23	8833.20	510	102.5	20.1%	0	5291.16	
325	淮南路	0	10kV-42	淮24	8833.20	510	64.7	12.7%	0	5945.76	

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量 (kVA)	所属母线	线路名称	线路允许容量 (kVA)	允许电流 (A)	历史最大电流 (A)	最高负载率 (%)	线路最大负荷日后需预留容量 (kVA)	可开放容量 (kVA)	备注
326	淮南路	0	10kV-43	淮25	8833.20	510	68.6	13.4%	0	5878.78	
327	淮南路	0	10kV-42	淮26	8833.20	510	9.3	1.8%	0	6905.19	
328	淮南路	0	10kV-41	淮27	8833.20	510	4.9	1.0%	0	6981.31	
329	淮南路	0	10kV-43	淮28	8833.20	510	116.2	22.8%	0	5053.68	
330	淮南路	0	10kV-41	淮31	8833.20	510	123.8	24.3%	0	4922.76	
331	淮南路	0	10kV-41	淮32	8833.20	510	43.4	8.5%	0	6314.54	
332	淮南路	0	10kV-41	淮33	8833.20	510	122.2	24.0%	0	4950.17	
333	淮南路	0	10kV-42	淮34	8833.20	510	18.1	3.6%	0	6752.52	
334	淮南路	0	10kV-42	淮35	8833.20	510	93.9	18.4%	0	5440.35	
335	淮南路	0	10kV-42	淮36	8833.20	510	56.3	11.0%	0	6091.90	
336	淮南路	0	10kV-42	淮37	8833.20	510	272.2	53.4%	0	2351.58	
337	淮南路	0	10kV-43	淮38	8833.20	510	2.6	0.5%	0	7020.89	
338	环东	0	10kV-43	环11	8833.20	510	56.7	11.1%	0	6084.76	
339	环东	0	10kV-43	环12	8833.20	510	226.1	44.3%	0	3150.37	
340	环东	0	10kV-43	环13	8833.20	510	209.1	41.0%	0	3445.07	
341	环东	0	10kV-44	环21	8833.20	510	1.1	0.2%	0	7046.83	
342	环东	0	10kV-44	环22	7707.40	445	214.3	48.2%	0	2454.74	
343	环东	0	10kV-44	环23	7707.40	445	70.4	15.8%	0	4946.55	
344	环东	0	10kV-41	环24	8833.20	510	1.5	0.3%	0	7040.68	
345	环东	0	10kV-41	环25	8833.20	510	100.0	19.6%	0	5334.26	
346	环东	0	10kV-41	环26	8833.20	510	1.0	0.2%	0	7048.44	
347	环东	0	10kV-41	环27	8833.20	510	110.8	21.7%	0	5147.29	
348	环东	0	10kV-41	环28	8833.20	510	28.1	5.5%	0	6580.68	
349	环东	0	10kV-41	环35	8833.20	510	137.5	27.0%	0	4685.34	
350	环东	0	10kV-41	环36	8833.20	510	161.7	31.7%	0	4265.77	
351	环东	0	10kV-41	环37	8833.20	510	310.5	60.9%	0	1688.84	
352	嘉海	0	10kV-42	嘉11	8833.20	510	118.5	23.2%	0	5014.39	

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量 (kVA)	所属母线	线路名称	线路允许容量 (kVA)	允许电流 (A)	历史最大电流 (A)	最高负载率 (%)	线路最大负荷日后需预留容量 (kVA)	可开放容量 (kVA)	备注
353	嘉海	0	10kV-42	嘉12	8833.20	510	256.1	50.2%	0	2630.98	
354	嘉海	0	10kV-42	嘉13	6841.40	395	72.2	18.3%	0	4222.43	
355	嘉海	0	10kV-42	嘉14	8833.20	510	104.4	20.5%	0	5257.65	
356	嘉海	0	10kV-43	嘉15	8833.20	510	67.4	13.2%	0	5899.44	
357	嘉海	0	10kV-44	嘉16	8833.20	510	64.2	12.6%	0	5953.78	
358	嘉海	0	10kV-44	嘉17	8833.20	510	82.9	16.3%	0	5630.30	
359	嘉海	0	10kV-44	嘉18	8833.20	510	156.6	30.7%	0	4354.49	
360	嘉海	0	10kV-44	嘉21	8833.20	510	56.2	11.0%	0	6093.53	
361	嘉海	0	10kV-44	嘉22	8833.20	510	62.0	12.2%	0	5992.60	
362	嘉海	0	10kV-44	嘉23	6495.00	375	0.0	0.0%	0	5196.00	
363	嘉海	0	10kV-44	嘉24	8833.20	510	227.0	44.5%	0	3135.61	
364	嘉海	0	10kV-44	嘉25	8833.20	510	100.6	19.7%	0	5324.94	
365	嘉海	0	10kV-41	嘉31	6841.40	395	110.3	27.9%	0	3563.01	
366	嘉海	0	10kV-41	嘉32	6841.40	395	223.9	56.7%	0	1594.77	
367	嘉海	0	10kV-41	嘉33	6841.40	395	85.5	21.7%	0	3991.93	
368	嘉海	0	10kV-41	嘉34	8833.20	510	118.2	23.2%	0	5019.57	
369	嘉海	0	10kV-41	嘉35	8833.20	510	60.2	11.8%	0	6023.66	
370	嘉海	0	10kV-42	嘉36	8833.20	510	7.5	1.5%	0	6936.82	
371	嘉海	0	10kV-42	嘉37	8833.20	510	27.9	5.5%	0	6583.49	
372	嘉海	0	10kV-42	嘉38	8833.20	510	17.5	3.4%	0	6763.78	
373	解放桥	0	10kV-44	解11	6841.40	395	200.3	50.7%	0	2004.63	
374	解放桥	0	10kV-44	解12	8833.20	510	83.5	16.4%	0	5619.66	
375	解放桥	0	10kV-44	解13	8833.20	510	63.3	12.4%	0	5969.59	
376	解放桥	0	10kV-44	解14	6841.40	395	71.9	18.2%	0	4227.81	
377	解放桥	0	10kV-44	解16	8833.20	510	39.6	7.8%	0	6381.39	
378	解放桥	0	10kV-43	解21	8833.20	510	223.1	43.7%	0	3202.20	
379	解放桥	0	10kV-42	解22	8833.20	510	77.9	15.3%	0	5717.54	

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量 (kVA)	所属母线	线路名称	线路允许容量 (kVA)	允许电流 (A)	历史最大电流 (A)	最高负载率 (%)	线路最大负荷日后需预留容量 (kVA)	可开放容量 (kVA)	备注
380	解放桥	0	10kV-44	解23	8833.20	510	28.1	5.5%	0	6579.33	
381	解放桥	0	10kV-41	解24	8833.20	510	8.3	1.6%	0	6923.44	
382	解放桥	0	10kV-42	解26	8833.20	510	46.1	9.0%	0	6268.72	
383	解放桥	0	10kV-41	解28	8833.20	510	0.5	0.1%	0	7057.42	
384	解放桥	0	10kV-41	解31	6841.40	395	122.9	31.1%	0	3344.52	
385	解放桥	0	10kV-41	解32	6841.40	395	18.1	4.6%	0	5159.43	
386	解放桥	0	10kV-41	解34	8833.20	510	189.8	37.2%	0	3779.59	
387	解放桥	0	10kV-41	解35	6841.40	395	159.3	40.3%	0	2713.63	
388	解放桥	0	10kV-41	解36	8833.20	510	1.1	0.2%	0	7048.29	
389	金阜桥	0	10kV-42	阜11	8833.20	510	132.6	26.0%	0	4769.49	
390	金阜桥	0	10kV-42	阜12	6841.40	395	22.5	5.7%	0	5083.41	
391	金阜桥	0	10kV-42	阜13	6841.40	395	81.9	20.7%	0	4054.35	
392	金阜桥	0	10kV-42	阜15	8833.20	510	46.8	9.2%	0	6256.70	
393	金阜桥	0	10kV-43	阜16	8833.20	510	157.5	30.9%	0	4338.62	
394	金阜桥	0	10kV-43	阜21	8833.20	510	0.4	0.1%	0	7060.47	
395	金阜桥	0	10kV-43	阜31	8833.20	510	159.9	31.4%	0	4296.73	
396	金阜桥	0	10kV-44	阜32	8833.20	510	0.0	0.0%	0	7066.56	
397	金阜桥	0	10kV-44	阜33	8833.20	510	74.2	14.6%	0	5780.90	
398	金阜桥	0	10kV-44	阜36	6841.40	395	138.5	35.1%	0	3073.99	
399	金阜桥	0	10kV-44	阜41	8833.20	510	73.1	14.3%	0	5800.02	
400	金贸园	0	10kV-44	贸11	8833.20	510	1.8	0.4%	0	7035.46	
401	金贸园	0	10kV-44	贸31	6841.40	395	56.3	14.2%	0	4498.61	
402	金贸园	0	10kV-44	贸32	8833.20	510	125.1	24.5%	0	4900.55	
403	金贸园	0	10kV-41	贸34	7707.40	445	69.5	15.6%	0	4961.61	
404	金站	0	10kV-41	金11	8833.20	510	135.4	26.5%	0	4721.96	
405	金站	0	10kV-41	金12	8833.20	510	271.9	53.3%	0	2357.31	
406	金站	0	10kV-43	金13	8833.20	510	124.1	24.3%	0	4917.65	

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量 (kVA)	所属母线	线路名称	线路允许容量 (kVA)	允许电流 (A)	历史最大电流 (A)	最高负载率 (%)	线路最大负荷日后需预留容量 (kVA)	可开放容量 (kVA)	备注
407	金站	0	10kV-44	金14	8833.20	510	201.4	39.5%	0	3578.12	
408	金站	0	10kV-44	金15	7707.40	445	4.0	0.9%	0	6097.32	
409	金站	0	10kV-44	金16	7707.40	445	82.9	18.6%	0	4729.81	
410	金站	0	10kV-44	金21	7707.40	445	128.8	28.9%	0	3934.98	
411	金站	0	10kV-44	金22	7707.40	445	45.0	10.1%	0	5386.18	
412	金站	0	10kV-44	金23	7707.40	445	55.8	12.5%	0	5198.68	
413	金站	0	10kV-44	金24	8833.20	510	55.1	10.8%	0	6111.64	
414	金站	0	10kV-44	金25	8833.20	510	79.8	15.6%	0	5684.64	
415	金站	0	10kV-41	金26	7707.40	445	102.1	22.9%	0	4397.88	
416	金站	0	10kV-41	金27	7707.40	445	118.5	26.6%	0	4113.36	
417	金站	0	10kV-41	金31	7707.40	445	283.9	63.8%	0	1247.92	
418	金站	0	10kV-41	金32	7707.40	445	96.1	21.6%	0	4501.75	
419	金站	0	10kV-41	金33	7707.40	445	92.7	20.8%	0	4560.71	
420	金站	0	10kV-42	金34	8833.20	510	95.2	18.7%	0	5418.09	
421	金站	0	10kV-42	金35	8833.20	510	39.4	7.7%	0	6383.36	
422	金站	0	10kV-41	金36	8833.20	510	17.6	3.4%	0	6762.57	
423	金站	0	10kV-42	金37	8833.20	510	62.6	12.3%	0	5982.25	
424	京福路	0	10kV-42	京11	8833.20	510	56.2	11.0%	0	6093.03	
425	京福路	0	10kV-41	京12	8833.20	510	299.7	58.8%	0	1876.60	
426	京福路	0	10kV-41	京13	7707.40	445	36.2	8.1%	0	5538.73	
427	京福路	0	10kV-41	京14	8833.20	510	310.7	60.9%	0	1684.68	
428	京福路	0	10kV-41	京15	8833.20	510	313.3	61.4%	0	1639.90	
429	京福路	0	10kV-41	京16	8833.20	510	165.4	32.4%	0	4201.37	
430	京福路	0	10kV-43	京17	8833.20	510	145.3	28.5%	0	4550.31	
431	京福路	0	10kV-44	京18	8833.20	510	103.2	20.2%	0	5278.98	
432	京福路	0	10kV-44	京21	7707.40	445	110.6	24.9%	0	4250.19	
433	京福路	0	10kV-44	京22	8833.20	510	284.1	55.7%	0	2145.31	

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量 (kVA)	所属母线	线路名称	线路允许容量 (kVA)	允许电流 (A)	历史最大电流 (A)	最高负载率 (%)	线路最大负荷日后需预留容量 (kVA)	可开放容量 (kVA)	备注
434	京福路	0	10kV-44	京25	8833.20	510	97.6	19.1%	0	5376.41	
435	京福路	0	10kV-44	京26	8833.20	510	52.1	10.2%	0	6164.97	
436	京福路	0	10kV-44	京31	7707.40	445	165.7	37.2%	0	3296.15	
437	京福路	0	10kV-41	京32	8833.20	510	180.6	35.4%	0	3939.24	
438	京福路	0	10kV-41	京33	7707.40	445	125.2	28.1%	0	3997.77	
439	京福路	0	10kV-44	京34	7707.40	445	147.9	33.2%	0	3605.01	
440	京福路	0	10kV-41	京35	8833.20	510	45.9	9.0%	0	6270.99	
441	京福路	0	10kV-41	京36	8833.20	510	85.2	16.7%	0	5590.13	
442	京福路	0	10kV-41	京37	8833.20	510	130.5	25.6%	0	4807.07	
443	京福路	0	10kV-41	京38	8833.20	510	58.4	11.4%	0	6055.36	
444	靖江路	0	10kV-41	江11	8833.20	510	317.8	62.3%	0	1561.58	
445	靖江路	0	10kV-41	江12	8833.20	510	106.8	20.9%	0	5217.51	
446	靖江路	0	10kV-41	江13	8833.20	510	82.1	16.1%	0	5643.83	
447	靖江路	0	10kV-42	江31	8833.20	510	107.3	21.0%	0	5207.57	
448	靖江路	0	10kV-44	江32	8833.20	510	237.4	46.6%	0	2954.68	
449	靖江路	0	10kV-44	江33	8833.20	510	251.6	49.3%	0	2708.64	
450	均胜路	0	10kV-44	均11	7707.40	445	27.9	6.3%	0	5682.69	
451	均胜路	0	10kV-44	均12	8833.20	510	76.8	15.1%	0	5736.04	
452	均胜路	0	10kV-44	均13	8833.20	510	124.0	24.3%	0	4918.25	
453	均胜路	0	10kV-44	均14	8833.20	510	127.0	24.9%	0	4866.50	
454	均胜路	0	10kV-44	均15	8833.20	510	109.5	21.5%	0	5169.28	
455	均胜路	0	10kV-44	均16	8833.20	510	149.0	29.2%	0	4485.75	
456	均胜路	0	10kV-41	均18	8833.20	510	205.0	40.2%	0	3515.27	
457	均胜路	0	10kV-41	均25	7707.40	445	148.9	33.5%	0	3586.61	
458	均胜路	0	10kV-41	均31	7707.40	445	77.9	17.5%	0	4817.55	
459	均胜路	0	10kV-41	均32	7707.40	445	165.3	37.2%	0	3302.09	
460	均胜路	0	10kV-41	均33	7707.40	445	0.0	0.0%	0	6165.92	

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量 (kVA)	所属母线	线路名称	线路允许容量 (kVA)	允许电流 (A)	历史最大电流 (A)	最高负载率 (%)	线路最大负荷日后需预留容量 (kVA)	可开放容量 (kVA)	备注
461	均胜路	0	10kV-41	均35	7707.40	445	177.0	39.8%	0	3101.12	
462	均胜路	0	10kV-41	均36	8833.20	510	101.3	19.9%	0	5311.62	
463	均胜路	0	10kV-41	均37	8833.20	510	252.3	49.5%	0	2697.16	
464	均胜路	0	10kV-41	均38	8833.20	510	127.5	25.0%	0	4858.41	
465	昆纬路	0	10kV-42	昆11	7707.40	445	103.8	23.3%	0	4367.44	
466	昆纬路	0	10kV-42	昆12	8833.20	510	45.2	8.9%	0	6284.10	
467	昆纬路	0	10kV-42	昆13	7707.40	445	62.1	14.0%	0	5090.02	
468	昆纬路	0	10kV-42	昆14	7707.40	445	274.2	61.6%	0	1416.02	
469	昆纬路	0	10kV-43	昆15	7707.40	445	48.8	11.0%	0	5321.14	
470	昆纬路	0	10kV-43	昆16	7707.40	445	71.8	16.1%	0	4922.66	
471	昆纬路	0	10kV-43	昆18	6841.40	395	54.6	13.8%	0	4527.54	
472	昆纬路	0	10kV-43	昆21	8833.20	510	173.5	34.0%	0	4061.56	
473	昆纬路	0	10kV-44	昆31	8833.20	510	36.4	7.1%	0	6436.33	
474	昆纬路	0	10kV-41	昆32	6841.40	395	32.7	8.3%	0	4907.19	
475	昆纬路	0	10kV-41	昆33	8833.20	510	0.0	0.0%	0	7066.56	
476	昆纬路	0	10kV-41	昆34	8833.20	510	217.4	42.6%	0	3300.42	
477	昆纬路	0	10kV-41	昆35	8833.20	510	36.2	7.1%	0	6439.38	
478	昆纬路	0	10kV-41	昆36	6841.40	395	33.2	8.4%	0	4897.75	
479	昆纬路	0	10kV-41	昆37	6841.40	395	33.1	8.4%	0	4900.11	
480	昆纬路	0	10kV-41	昆38	8833.20	510	279.7	54.8%	0	2222.63	
481	郎园	0	10kV-44	郎11	6841.40	395	24.8	6.3%	0	5043.43	
482	郎园	0	10kV-44	郎12	8833.20	510	52.8	10.3%	0	6152.38	
483	郎园	0	10kV-44	郎13	8833.20	510	162.0	31.8%	0	4261.21	
484	郎园	0	10kV-44	郎14	8833.20	510	59.0	11.6%	0	6044.21	
485	郎园	0	10kV-44	郎15	8833.20	510	11.3	2.2%	0	6871.16	
486	郎园	0	10kV-44	郎16	8833.20	510	123.0	24.1%	0	4935.39	
487	郎园	0	10kV-44	郎17	8833.20	510	90.7	17.8%	0	5495.58	

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量 (kVA)	所属母线	线路名称	线路允许容量 (kVA)	允许电流 (A)	历史最大电流 (A)	最高负载率 (%)	线路最大负荷日后需预留容量 (kVA)	可开放容量 (kVA)	备注
488	郎园	0	10kV-44	郎18	8833.20	510	18.3	3.6%	0	6749.93	
489	郎园	0	10kV-41	郎21	8833.20	510	149.3	29.3%	0	4481.03	
490	郎园	0	10kV-43	郎22	8833.20	510	155.2	30.4%	0	4378.24	
491	郎园	0	10kV-42	郎23	7707.40	445	49.4	11.1%	0	5310.41	
492	郎园	0	10kV-42	郎24	7707.40	445	38.1	8.6%	0	5505.26	
493	郎园	0	10kV-43	郎25	7707.40	445	0.5	0.1%	0	6156.79	
494	郎园	0	10kV-43	郎26	7707.40	445	33.0	7.4%	0	5593.55	
495	郎园	0	10kV-43	郎27	7707.40	445	185.2	41.6%	0	2958.95	
496	郎园	0	10kV-43	郎28	7707.40	445	90.2	20.3%	0	4603.90	
497	郎园	0	10kV-44	郎31	7707.40	445	119.0	26.7%	0	4104.47	
498	崂山道	0	10kV-44	崂11	7707.40	445	56.8	12.8%	0	5181.54	
499	崂山道	0	10kV-44	崂12	7707.40	445	21.8	4.9%	0	5788.70	
500	崂山道	0	10kV-44	崂13	7707.40	445	73.8	16.6%	0	4888.14	
501	崂山道	0	10kV-44	崂14	7707.40	445	33.4	7.5%	0	5586.80	
502	崂山道	0	10kV-44	崂15	7707.40	445	81.0	18.2%	0	4763.09	
503	崂山道	0	10kV-43	崂16	7707.40	445	152.3	34.2%	0	3528.32	
504	崂山道	0	10kV-43	崂17	7707.40	445	29.3	6.6%	0	5658.53	
505	崂山道	0	10kV-44	崂18	7707.40	445	37.1	8.3%	0	5523.05	
506	崂山道	0	10kV-44	崂25	7707.40	445	41.7	9.4%	0	5443.35	
507	崂山道	0	10kV-45	崂31	7707.40	445	148.5	33.4%	0	3594.19	
508	崂山道	0	10kV-45	崂32	7707.40	445	74.5	16.8%	0	4874.86	
509	崂山道	0	10kV-43	崂33	7707.40	445	89.1	20.0%	0	4622.49	
510	崂山道	0	10kV-43	崂34	7707.40	445	76.7	17.2%	0	4837.67	
511	崂山道	0	10kV-43	崂35	7707.40	445	52.3	11.8%	0	5260.05	
512	崂山道	0	10kV-45	崂36	7707.40	445	182.5	41.0%	0	3004.69	
513	崂山道	0	10kV-45	崂37	7707.40	445	44.6	10.0%	0	5392.88	
514	崂山道	0	10kV-45	崂38	7707.40	445	64.7	14.5%	0	5044.88	

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量 (kVA)	所属母线	线路名称	线路允许容量 (kVA)	允许电流 (A)	历史最大电流 (A)	最高负载率 (%)	线路最大负荷日后需预留容量 (kVA)	可开放容量 (kVA)	备注
515	刘安庄	0	10kV-46	安21	7707.40	445	101.3	22.8%	0	4412.24	
516	刘安庄	0	10kV-44	安22	8833.20	510	0.0	0.0%	0	7066.56	
517	刘安庄	0	10kV-41	安24	8833.20	510	221.2	43.4%	0	3235.03	
518	刘安庄	0	10kV-41	安25	8833.20	510	340.2	66.7%	0	1174.82	
519	刘安庄	0	10kV-41	安26	8833.20	510	177.2	34.8%	0	3996.81	
520	刘安庄	0	10kV-41	安27	8833.20	510	102.8	20.2%	0	5285.98	
521	刘安庄	0	10kV-41	安31	8833.20	510	172.8	33.9%	0	4072.89	
522	刘安庄	0	10kV-41	安32	8833.20	510	203.4	39.9%	0	3544.47	
523	刘安庄	0	10kV-41	安33	8833.20	510	280.8	55.1%	0	2202.87	
524	刘安庄	0	10kV-41	安34	8833.20	510	154.0	30.2%	0	4399.80	
525	刘安庄	0	10kV-42	安35	8833.20	510	214.9	42.1%	0	3345.03	
526	刘安庄	0	10kV-42	安36	8833.20	510	32.0	6.3%	0	6512.44	
527	刘快庄	0	10kV-43	快31	8833.20	510	286.8	56.2%	0	2099.67	
528	刘快庄	0	10kV-43	快32	8833.20	510	252.3	49.5%	0	2697.16	
529	刘快庄	0	10kV-43	快33	8833.20	510	220.8	43.3%	0	3241.92	
530	刘快庄	0	10kV-43	快35	8833.20	510	229.0	44.9%	0	3100.23	
531	刘快庄	0	10kV-44	快36	8833.20	510	163.8	32.1%	0	4228.89	
532	刘快庄	0	10kV-44	快41	8833.20	510	194.1	38.1%	0	3704.19	
533	刘快庄	0	10kV-44	快42	8833.20	510	136.1	26.7%	0	4709.28	
534	刘快庄	0	10kV-44	快45	8833.20	510	51.3	10.1%	0	6177.61	
535	刘快庄	0	10kV-44	快46	8833.20	510	0.0	0.0%	0	7066.56	
536	刘快庄	0	10kV-44	快51	8833.20	510	374.7	73.5%	0	576.68	
537	刘快庄	0	10kV-44	快52	8833.20	510	385.5	75.6%	0	389.70	
538	刘快庄	0	10kV-42	快53	8833.20	510	220.0	43.1%	0	3256.16	
539	刘快庄	0	10kV-41	快55	8833.20	510	345.3	67.7%	0	1085.85	
540	刘快庄	0	10kV-41	快56	8833.20	510	286.8	56.2%	0	2100.00	
541	刘快庄	0	10kV-41	快61	8833.20	510	232.1	45.5%	0	3045.89	

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量 (kVA)	所属母线	线路名称	线路允许容量 (kVA)	允许电流 (A)	历史最大电流 (A)	最高负载率 (%)	线路最大负荷日后需预留容量 (kVA)	可开放容量 (kVA)	备注
542	刘园	0	10kV-42	园11	7707.40	445	168.8	37.9%	0	3243.00	
543	刘园	0	10kV-42	园12	8833.20	510	53.0	10.4%	0	6148.80	
544	刘园	0	10kV-43	园13	8833.20	510	75.5	14.8%	0	5759.24	
545	刘园	0	10kV-43	园15	8833.20	510	58.9	11.6%	0	6046.11	
546	刘园	0	10kV-43	园16	7707.40	445	37.3	8.4%	0	5519.91	
547	刘园	0	10kV-44	园17	8833.20	510	173.4	34.0%	0	4063.47	
548	刘园	0	10kV-44	园18	8833.20	510	52.4	10.3%	0	6159.08	
549	刘园	0	10kV-44	园21	8833.20	510	213.4	41.8%	0	3370.77	
550	刘园	0	10kV-44	园22	8833.20	510	206.9	40.6%	0	3483.47	
551	刘园	0	10kV-44	园24	8833.20	510	0.0	0.0%	0	7066.56	
552	刘园	0	10kV-44	园25	8833.20	510	19.7	3.9%	0	6725.14	
553	刘园	0	10kV-44	园26	8833.20	510	70.3	13.8%	0	5848.83	
554	刘园	0	10kV-44	园27	8833.20	510	66.0	12.9%	0	5924.15	
555	刘园	0	10kV-41	园28	8833.20	510	0.9	0.2%	0	7050.40	
556	刘园	0	10kV-41	园31	8833.20	510	16.6	3.3%	0	6778.31	
557	刘园	0	10kV-43	园32	8833.20	510	66.4	13.0%	0	5915.74	
558	刘园	0	10kV-43	园33	8833.20	510	54.4	10.7%	0	6124.47	
559	刘园	0	10kV-44	园34	8833.20	510	37.7	7.4%	0	6413.94	
560	刘园	0	10kV-44	园35	8833.20	510	121.4	23.8%	0	4964.56	
561	刘园	0	10kV-44	园36	8833.20	510	113.3	22.2%	0	5104.71	
562	刘园	0	10kV-42	园37	8833.20	510	0.0	0.0%	0	7066.56	
563	柳滩	0	10kV-42	柳11	8833.20	510	143.2	28.1%	0	4587.03	
564	柳滩	0	10kV-42	柳12	8833.20	510	39.0	7.6%	0	6391.64	
565	柳滩	0	10kV-44	柳13	8833.20	510	93.7	18.4%	0	5443.08	
566	柳滩	0	10kV-44	柳14	8833.20	510	110.2	21.6%	0	5158.22	
567	柳滩	0	10kV-44	柳15	8833.20	510	17.2	3.4%	0	6768.21	
568	柳滩	0	10kV-43	柳16	8833.20	510	262.7	51.5%	0	2516.69	

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量 (kVA)	所属母线	线路名称	线路允许容量 (kVA)	允许电流 (A)	历史最大电流 (A)	最高负载率 (%)	线路最大负荷日后需预留容量 (kVA)	可开放容量 (kVA)	备注
569	柳滩	0	10kV-42	柳21	8833.20	510	204.1	40.0%	0	3532.19	
570	柳滩	0	10kV-44	柳22	8833.20	510	38.8	7.6%	0	6394.57	
571	柳滩	0	10kV-44	柳25	8833.20	510	124.3	24.4%	0	4914.49	
572	柳滩	0	10kV-44	柳26	8833.20	510	63.8	12.5%	0	5960.98	
573	柳滩	0	10kV-42	柳27	8833.20	510	91.2	17.9%	0	5487.13	
574	柳滩	0	10kV-42	柳28	8833.20	510	75.5	14.8%	0	5758.86	
575	柳滩	0	10kV-43	柳31	8833.20	510	65.1	12.8%	0	5939.37	
576	柳滩	0	10kV-44	柳32	8833.20	510	110.0	21.6%	0	5160.98	
577	柳滩	0	10kV-43	柳33	8833.20	510	100.8	19.8%	0	5321.08	
578	柳滩	0	10kV-41	柳34	8833.20	510	152.1	29.8%	0	4432.72	
579	柳滩	0	10kV-41	柳35	7707.40	445	37.9	8.5%	0	5509.30	
580	柳滩	0	10kV-41	柳36	7707.40	445	45.8	10.3%	0	5372.87	
581	柳滩	0	10kV-41	柳37	6841.40	395	93.0	23.5%	0	3862.26	
582	柳滩	0	10kV-41	柳38	8833.20	510	38.4	7.5%	0	6401.52	
583	龙门道	0	10kV-41	门26	8833.20	510	30.7	6.0%	0	6534.07	
584	龙门道	0	10kV-42	门31	8833.20	510	114.8	22.5%	0	5077.95	
585	龙门道	0	10kV-42	门32	7707.40	445	98.2	22.1%	0	4465.58	
586	龙门道	0	10kV-42	门33	7707.40	445	89.6	20.1%	0	4613.20	
587	龙门道	0	10kV-42	门34	8833.20	510	41.5	8.1%	0	6347.85	
588	龙门道	0	10kV-43	门35	8833.20	510	201.5	39.5%	0	3576.72	
589	龙门道	0	10kV-43	门36	8833.20	510	177.7	34.9%	0	3988.03	
590	龙门道	0	10kV-43	门41	7707.40	445	102.9	23.1%	0	4383.24	
591	龙门道	0	10kV-4	门42	7707.40	445	72.9	16.4%	0	4902.63	
592	龙门道	0	10kV-4	门43	7707.40	445	165.7	37.2%	0	3296.23	
593	龙门道	0	10kV-4	门44	8833.20	510	110.6	21.7%	0	5150.48	
594	龙门道	0	10kV-4	门45	7707.40	445	61.6	13.8%	0	5099.76	
595	龙门道	0	10kV-4	门51	7707.40	445	20.7	4.7%	0	5806.85	

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量 (kVA)	所属母线	线路名称	线路允许容量 (kVA)	允许电流 (A)	历史最大电流 (A)	最高负载率 (%)	线路最大负荷日后需预留容量 (kVA)	可开放容量 (kVA)	备注
596	龙门道	0	10kV-4	门52	7707.40	445	55.7	12.5%	0	5201.13	
597	龙门道	0	10kV-5	门53	7707.40	445	130.0	29.2%	0	3913.91	
598	龙门道	0	10kV-5	门54	7707.40	445	116.6	26.2%	0	4146.76	
599	龙门道	0	10kV-5	门55	7707.40	445	130.6	29.4%	0	3903.57	
600	龙门道	0	10kV-5	门56	7707.40	445	121.7	27.3%	0	4058.26	
601	龙门道	0	10kV-5	门61	8833.20	510	112.5	22.1%	0	5118.27	
602	龙门道	0	10kV-5	门62	8833.20	510	113.1	22.2%	0	5107.46	
603	龙门道	0	10kV-41	门63	8833.20	510	197.1	38.6%	0	3653.41	
604	龙门道	0	10kV-44	门64	8833.20	510	42.5	8.3%	0	6331.01	
605	龙门道	0	10kV-44	门65	7707.40	445	41.2	9.3%	0	5451.76	
606	龙顺	0	10kV-41	龙11	8833.20	510	47.3	9.3%	0	6247.37	
607	龙顺	0	10kV-41	龙12	8833.20	510	176.5	34.6%	0	4009.21	
608	龙顺	0	10kV-41	龙13	8833.20	510	242.8	47.6%	0	2861.96	
609	龙顺	0	10kV-43	龙14	7707.40	445	68.0	15.3%	0	4988.62	
610	龙顺	0	10kV-42	龙15	8833.20	510	100.1	19.6%	0	5333.49	
611	龙顺	0	10kV-41	龙16	8833.20	510	85.1	16.7%	0	5592.83	
612	龙顺	0	10kV-43	龙21	8833.20	510	77.8	15.3%	0	5718.79	
613	龙顺	0	10kV-43	龙22	8833.20	510	53.2	10.4%	0	6144.37	
614	龙顺	0	10kV-43	龙23	8833.20	510	108.5	21.3%	0	5187.74	
615	龙顺	0	10kV-44	龙24	8833.20	510	208.9	41.0%	0	3448.31	
616	龙顺	0	10kV-42	龙25	8833.20	510	182.8	35.8%	0	3899.86	
617	龙顺	0	10kV-44	龙26	8833.20	510	265.7	52.1%	0	2463.93	
618	龙顺	0	10kV-42	龙27	8833.20	510	0.1	0.0%	0	7064.26	
619	芦新河	0	10kV-42	芦11	8833.20	510	110.4	21.6%	0	5154.46	
620	芦新河	0	10kV-44	芦12	8833.20	510	0.0	0.0%	0	7066.56	
621	芦新河	0	10kV-41	芦13	8833.20	510	173.7	34.1%	0	4058.56	
622	芦新河	0	10kV-41	芦14	8833.20	510	267.3	52.4%	0	2436.34	

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量 (kVA)	所属母线	线路名称	线路允许容量 (kVA)	允许电流 (A)	历史最大电流 (A)	最高负载率 (%)	线路最大负荷日后需预留容量 (kVA)	可开放容量 (kVA)	备注
623	芦新河	0	10kV-41	芦15	8833.20	510	159.4	31.2%	0	4306.57	
624	芦新河	0	10kV-41	芦16	8833.20	510	85.8	16.8%	0	5580.14	
625	芦新河	0	10kV-42	芦21	8833.20	510	118.0	23.1%	0	5022.02	
626	芦新河	0	10kV-42	芦22	8833.20	510	124.1	24.3%	0	4917.19	
627	芦新河	0	10kV-43	芦23	8833.20	510	241.1	47.3%	0	2889.94	
628	芦新河	0	10kV-43	芦24	8833.20	510	100.3	19.7%	0	5328.92	
629	芦新河	0	10kV-44	芦25	8833.20	510	33.0	6.5%	0	6494.19	
630	芦新河	0	10kV-44	芦26	8833.20	510	225.0	44.1%	0	3169.56	
631	律纬路	0	10kV-44	律11	8833.20	510	120.9	23.7%	0	4972.92	
632	律纬路	0	10kV-44	律12	8833.20	510	122.0	23.9%	0	4953.51	
633	律纬路	0	10kV-41	律13	8833.20	510	21.9	4.3%	0	6687.43	
634	律纬路	0	10kV-41	律31	8833.20	510	100.6	19.7%	0	5323.59	
635	律纬路	0	10kV-41	律32	8833.20	510	111.6	21.9%	0	5133.38	
636	律纬路	0	10kV-41	律33	8833.20	510	19.7	3.9%	0	6725.05	
637	律纬路	0	10kV-41	律34	8833.20	510	21.9	4.3%	0	6686.49	
638	律纬路	0	10kV-41	律37	8833.20	510	51.3	10.1%	0	6177.54	
639	满江道	0	10kV-41	满13	8833.20	510	86.7	17.0%	0	5565.24	
640	满江道	0	10kV-41	满14	8833.20	510	38.9	7.6%	0	6393.55	
641	满江道	0	10kV-42	满16	8833.20	510	72.1	14.1%	0	5818.00	
642	满江道	0	10kV-42	满21	8833.20	510	113.8	22.3%	0	5096.27	
643	满江道	0	10kV-42	满22	8833.20	510	133.3	26.1%	0	4758.24	
644	满江道	0	10kV-42	满23	8833.20	510	51.0	10.0%	0	6183.43	
645	满江道	0	10kV-43	满24	8833.20	510	9.3	1.8%	0	6905.16	
646	满江道	0	10kV-43	满32	8833.20	510	88.3	17.3%	0	5537.90	
647	满江道	0	10kV-43	满33	8833.20	510	182.0	35.7%	0	3914.70	
648	满江道	0	10kV-43	满34	8833.20	510	52.0	10.2%	0	6165.16	
649	满江道	0	10kV-44	满35	8833.20	510	1.4	0.3%	0	7042.20	

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量 (kVA)	所属母线	线路名称	线路允许容量 (kVA)	允许电流 (A)	历史最大电流 (A)	最高负载率 (%)	线路最大负荷日后需预留容量 (kVA)	可开放容量 (kVA)	备注
650	满江道	0	10kV-44	满41	8833.20	510	69.1	13.5%	0	5869.77	
651	满江道	0	10kV-44	满42	8833.20	510	125.0	24.5%	0	4901.37	
652	满江道	0	10kV-44	满43	8833.20	510	228.6	44.8%	0	3107.70	
653	满江道	0	10kV-44	满44	8833.20	510	53.5	10.5%	0	6140.80	
654	南大桥	0	10kV-44	桥14	8833.20	510	163.0	32.0%	0	4244.00	
655	南大桥	0	10kV-44	桥15	8833.20	510	79.6	15.6%	0	5687.34	
656	南大桥	0	10kV-4	桥16	7707.40	445	182.0	40.9%	0	3014.52	
657	南大桥	0	10kV-5	桥17	7707.40	445	0.1	0.0%	0	6163.92	
658	南大桥	0	10kV-4	桥23	8833.20	510	89.9	17.6%	0	5508.91	
659	南大桥	0	10kV-5	桥24	7707.40	445	70.8	15.9%	0	4939.52	
660	南大桥	0	10kV-4	桥27	6841.40	395	87.7	22.2%	0	3954.88	
661	南大桥	0	10kV-5	桥28	7707.40	445	59.9	13.5%	0	5127.89	
662	南大桥	0	10kV-4	桥33	7707.40	445	133.4	30.0%	0	3854.93	
663	南大桥	0	10kV-5	桥34	8833.20	510	43.6	8.5%	0	6312.20	
664	南大桥	0	10kV-4	桥35	7707.40	445	81.5	18.3%	0	4754.08	
665	南大桥	0	10kV-5	桥38	8833.20	510	75.0	14.7%	0	5767.02	
666	平河	0	10kV-44	平11	8833.20	510	13.2	2.6%	0	6838.22	
667	平河	0	10kV-43	平12	8833.20	510	70.7	13.9%	0	5842.66	
668	平河	0	10kV-41	平13	8833.20	510	105.8	20.7%	0	5233.75	
669	平河	0	10kV-41	平14	8833.20	510	82.3	16.1%	0	5641.72	
670	平河	0	10kV-42	平15	8833.20	510	38.8	7.6%	0	6393.72	
671	平河	0	10kV-41	平16	8833.20	510	57.3	11.2%	0	6074.04	
672	平河	0	10kV-42	平17	8833.20	510	110.2	21.6%	0	5157.64	
673	平河	0	10kV-41	平18	8833.20	510	0.0	0.0%	0	7066.56	
674	平河	0	10kV-42	平21	8833.20	510	20.7	4.1%	0	6707.31	
675	平河	0	10kV-41	平22	7707.40	445	29.9	6.7%	0	5647.90	
676	平河	0	10kV-42	平23	7707.40	445	37.6	8.4%	0	5515.08	

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量 (kVA)	所属母线	线路名称	线路允许容量 (kVA)	允许电流 (A)	历史最大电流 (A)	最高负载率 (%)	线路最大负荷日后需预留容量 (kVA)	可开放容量 (kVA)	备注
677	平河	0	10kV-42	平24	7707.40	445	156.1	35.1%	0	3461.60	
678	平河	0	10kV-41	平25	8833.20	510	152.8	30.0%	0	4420.86	
679	平河	0	10kV-42	平26	8833.20	510	144.8	28.4%	0	4557.87	
680	平河	0	10kV-41	平27	8833.20	510	138.5	27.2%	0	4667.47	
681	平河	0	10kV-41	平28	8833.20	510	168.4	33.0%	0	4149.90	
682	平河	0	10kV-41	平31	8833.20	510	157.0	30.8%	0	4347.79	
683	平河	0	10kV-41	平32	8833.20	510	104.6	20.5%	0	5255.06	
684	平河	0	10kV-42	平33	8833.20	510	123.2	24.2%	0	4932.34	
685	平河	0	10kV-43	平34	8833.20	510	60.8	11.9%	0	6013.15	
686	平河	0	10kV-44	平35	8833.20	510	85.8	16.8%	0	5580.83	
687	平河	0	10kV-44	平36	8833.20	510	111.8	21.9%	0	5130.24	
688	平河	0	10kV-41	平37	8833.20	510	39.0	7.7%	0	6390.67	
689	千里堤	0	10kV-44	堤11	8833.20	510	183.9	36.1%	0	3881.93	
690	千里堤	0	10kV-44	堤12	8833.20	510	48.9	9.6%	0	6220.17	
691	千里堤	0	10kV-41	堤13	8833.20	510	27.4	5.4%	0	6591.61	
692	千里堤	0	10kV-41	堤14	8833.20	510	98.1	19.2%	0	5367.68	
693	千里堤	0	10kV-44	堤21	8833.20	510	232.0	45.5%	0	3048.57	
694	千里堤	0	10kV-41	堤22	8833.20	510	99.8	19.6%	0	5337.24	
695	千里堤	0	10kV-41	堤31	8833.20	510	235.6	46.2%	0	2986.82	
696	千里堤	0	10kV-44	堤32	8833.20	510	59.8	11.7%	0	6031.40	
697	千里堤	0	10kV-44	堤33	8833.20	510	85.1	16.7%	0	5592.98	
698	千里堤	0	10kV-43	堤41	8833.20	510	0.0	0.0%	0	7066.56	
699	千里堤	0	10kV-41	堤42	8833.20	510	168.1	33.0%	0	4155.14	
700	青光	0	10kV-41	70	8833.20	510	0.0	0.0%	0	7066.56	
701	青光	0	10kV-42	71	8833.20	510	0.0	0.0%	0	7066.56	
702	青光	0	10kV-42	72	8833.20	510	0.0	0.0%	0	7066.56	
703	青光	0	10kV-42	73	8833.20	510	0.0	0.0%	0	7066.56	

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量 (kVA)	所属母线	线路名称	线路允许容量 (kVA)	允许电流 (A)	历史最大电流 (A)	最高负载率 (%)	线路最大负荷日后需预留容量 (kVA)	可开放容量 (kVA)	备注
704	青光	0	10kV-42	74	8833.20	510	0.0	0.0%	0	7066.56	
705	青光	0	10kV-41	75	8833.20	510	428.0	83.9%	0	0.00	
706	青光	0	10kV-42	76	8833.20	510	0.0	0.0%	0	7066.56	
707	青光	0	10kV-42	77	8833.20	510	0.0	0.0%	0	7066.56	
708	青光	0	10kV-42	78	8833.20	510	0.0	0.0%	0	7066.56	
709	青光	0	10kV-42	79	8833.20	510	0.0	0.0%	0	7066.56	
710	青年宫	0	10kV-42	宫33	8833.20	510	10.0	2.0%	0	6893.36	
711	群芳路	0	10kV-41	芳11	8833.20	510	335.7	65.8%	0	1253.08	
712	群芳路	0	10kV-41	芳12	8833.20	510	268.2	52.6%	0	2421.13	
713	群芳路	0	10kV-41	芳13	8833.20	510	275.1	53.9%	0	2302.04	
714	群芳路	0	10kV-41	芳14	8833.20	510	282.9	55.5%	0	2167.36	
715	群芳路	0	10kV-41	芳15	8833.20	510	239.0	46.9%	0	2927.43	
716	群芳路	0	10kV-41	芳16	8833.20	510	133.0	26.1%	0	4763.00	
717	群芳路	0	10kV-42	芳21	8833.20	510	0.1	0.0%	0	7065.52	
718	群芳路	0	10kV-43	芳31	8833.20	510	252.3	49.5%	0	2696.52	
719	群芳路	0	10kV-43	芳32	8833.20	510	240.8	47.2%	0	2895.94	
720	群芳路	0	10kV-43	芳33	8833.20	510	324.3	63.6%	0	1449.06	
721	群芳路	0	10kV-43	芳34	8833.20	510	229.3	45.0%	0	3094.32	
722	群芳路	0	10kV-43	芳35	8833.20	510	184.7	36.2%	0	3867.28	
723	群芳路	0	10kV-43	芳36	8833.20	510	288.1	56.5%	0	2076.54	
724	群芳路	0	10kV-43	芳41	8833.20	510	211.0	41.4%	0	3411.69	
725	瑞祥	0	10kV-41	瑞11	8833.20	510	42.6	8.3%	0	6329.45	
726	瑞祥	0	10kV-42	瑞12	8833.20	510	23.7	4.7%	0	6655.33	
727	瑞祥	0	10kV-42	瑞13	8833.20	510	209.7	41.1%	0	3435.31	
728	瑞祥	0	10kV-4	瑞14	6841.40	395	171.2	43.3%	0	2508.44	
729	瑞祥	0	10kV-4	瑞15	6841.40	395	108.5	27.5%	0	3594.15	
730	瑞祥	0	10kV-4	瑞16	8833.20	510	131.0	25.7%	0	4798.32	

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量 (kVA)	所属母线	线路名称	线路允许容量 (kVA)	允许电流 (A)	历史最大电流 (A)	最高负载率 (%)	线路最大负荷日后需预留容量 (kVA)	可开放容量 (kVA)	备注
731	瑞祥	0	10kV-5	瑞17	6841.40	395	23.4	5.9%	0	5068.48	
732	瑞祥	0	10kV-4	瑞18	7707.40	445	113.6	25.5%	0	4198.05	
733	瑞祥	0	10kV-5	瑞23	8833.20	510	61.2	12.0%	0	6006.15	
734	瑞祥	0	10kV-5	瑞25	6841.40	395	169.8	43.0%	0	2532.48	
735	瑞祥	0	10kV-5	瑞28	8833.20	510	20.0	3.9%	0	6719.99	
736	瑞祥	0	10kV-5	瑞31	8833.20	510	121.7	23.9%	0	4958.68	
737	瑞祥	0	10kV-42	瑞32	7707.40	445	119.9	26.9%	0	4089.73	
738	瑞祥	0	10kV-42	瑞33	7707.40	445	47.4	10.7%	0	5344.47	
739	瑞祥	0	10kV-41	瑞34	7707.40	445	105.4	23.7%	0	4340.23	
740	瑞祥	0	10kV-42	瑞35	7707.40	445	0.0	0.0%	0	6165.92	
741	瑞祥	0	10kV-42	瑞37	7707.40	445	122.0	27.4%	0	4053.62	
742	瑞祥	0	10kV-42	瑞38	8833.20	510	76.9	15.1%	0	5734.58	
743	山青道	0	10kV-41	山11	7707.40	445	84.5	19.0%	0	4703.03	
744	山青道	0	10kV-41	山15	7707.40	445	41.2	9.3%	0	5452.61	
745	山青道	0	10kV-41	山16	8833.20	510	83.2	16.3%	0	5625.54	
746	山青道	0	10kV-41	山34	7707.40	445	25.8	5.8%	0	5718.59	
747	山青道	0	10kV-41	山35	7707.40	445	103.9	23.3%	0	4366.92	
748	山青道	0	10kV-41	山36	7707.40	445	81.1	18.2%	0	4761.06	
749	山青道	0	10kV-41	山41	8833.20	510	56.5	11.1%	0	6088.33	
750	上河头	0	10kV-43	上11	8833.20	510	202.3	39.7%	0	3563.00	
751	上河头	0	10kV-43	上12	8833.20	510	246.3	48.3%	0	2801.06	
752	上河头	0	10kV-43	上13	8833.20	510	78.0	15.3%	0	5715.81	
753	上河头	0	10kV-43	上14	7707.40	445	105.6	23.7%	0	4337.72	
754	上河头	0	10kV-43	上15	7707.40	445	94.0	21.1%	0	4537.03	
755	上河头	0	10kV-43	上21	7707.40	445	27.9	6.3%	0	5682.32	
756	上河头	0	10kV-43	上22	8833.20	510	239.5	47.0%	0	2917.66	
757	上河头	0	10kV-44	上31	7707.40	445	212.1	47.7%	0	2493.03	

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量 (kVA)	所属母线	线路名称	线路允许容量 (kVA)	允许电流 (A)	历史最大电流 (A)	最高负载率 (%)	线路最大负荷日后需预留容量 (kVA)	可开放容量 (kVA)	备注
758	上河头	0	10kV-41	上32	7707.40	445	0.0	0.0%	0	6165.92	
759	上河头	0	10kV-43	上33	7707.40	445	54.0	12.1%	0	5230.15	
760	上河头	0	10kV-41	上34	7707.40	445	97.9	22.0%	0	4470.84	
761	上河头	0	10kV-42	上35	8833.20	510	213.7	41.9%	0	3365.76	
762	上河头	0	10kV-42	上36	7707.40	445	172.3	38.7%	0	3181.25	
763	盛泰	0	10kV-42	泰11	7707.40	445	44.0	9.9%	0	5404.37	
764	盛泰	0	10kV-41	泰12	7707.40	445	10.5	2.4%	0	5984.39	
765	盛泰	0	10kV-41	泰13	7707.40	445	135.3	30.4%	0	3822.81	
766	盛泰	0	10kV-41	泰14	7707.40	445	111.5	25.1%	0	4234.14	
767	盛泰	0	10kV-41	泰16	7707.40	445	22.5	5.0%	0	5776.73	
768	盛泰	0	10kV-41	泰17	7707.40	445	33.4	7.5%	0	5588.11	
769	盛泰	0	10kV-44	泰21	7707.40	445	38.7	8.7%	0	5496.02	
770	盛泰	0	10kV-44	泰25	7707.40	445	87.7	19.7%	0	4647.24	
771	盛泰	0	10kV-44	泰31	7707.40	445	100.8	22.7%	0	4420.10	
772	盛泰	0	10kV-44	泰32	8833.20	510	0.0	0.0%	0	7066.56	
773	盛泰	0	10kV-44	泰33	7707.40	445	52.1	11.7%	0	5264.01	
774	盛泰	0	10kV-41	泰34	7707.40	445	59.1	13.3%	0	5143.14	
775	盛泰	0	10kV-44	泰35	7707.40	445	90.8	20.4%	0	4594.11	
776	盛泰	0	10kV-41	泰36	7707.40	445	21.5	4.8%	0	5793.56	
777	曙光	0	10kV-44	曙11	8833.20	510	276.4	54.2%	0	2279.72	
778	曙光	0	10kV-44	曙12	8833.20	510	293.9	57.6%	0	1976.73	
779	曙光	0	10kV-42	曙13	8833.20	510	302.4	59.3%	0	1829.05	
780	曙光	0	10kV-44	曙14	8833.20	510	194.2	38.1%	0	3703.20	
781	曙光	0	10kV-44	曙15	8833.20	510	201.6	39.5%	0	3575.20	
782	曙光	0	10kV-43	曙16	8833.20	510	103.0	20.2%	0	5281.84	
783	曙光	0	10kV-43	曙21	8833.20	510	216.2	42.4%	0	3322.55	
784	曙光	0	10kV-43	曙22	8833.20	510	270.8	53.1%	0	2376.43	

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量 (kVA)	所属母线	线路名称	线路允许容量 (kVA)	允许电流 (A)	历史最大电流 (A)	最高负载率 (%)	线路最大负荷日后需预留容量 (kVA)	可开放容量 (kVA)	备注
785	曙光	0	10kV-44	曙23	8833.20	510	141.6	27.8%	0	4614.05	
786	曙光	0	10kV-41	曙24	8833.20	510	191.9	37.6%	0	3742.26	
787	曙光	0	10kV-42	曙25	8833.20	510	289.7	56.8%	0	2048.19	
788	双街	0	10kV-42	双21	8833.20	510	0.0	0.0%	0	7066.56	
789	双街	0	10kV-42	双22	8833.20	510	11.0	2.2%	0	6875.34	
790	双街	0	10kV-41	双23	8833.20	510	12.6	2.5%	0	6848.86	
791	双街	0	10kV-42	双24	8833.20	510	148.6	29.1%	0	4492.52	
792	双街	0	10kV-42	双25	8833.20	510	277.2	54.4%	0	2265.52	
793	双街	0	10kV-42	双26	8833.20	510	103.4	20.3%	0	5275.64	
794	双街	0	10kV-41	双27	8833.20	510	188.7	37.0%	0	3799.11	
795	双街	0	10kV-42	双28	7707.40	445	268.9	60.4%	0	1507.77	
796	双街	0	10kV-41	双31	8833.20	510	256.2	50.2%	0	2628.87	
797	双街	0	10kV-41	双32	7707.40	445	117.5	26.4%	0	4131.30	
798	双街	0	10kV-41	双33	8833.20	510	275.8	54.1%	0	2290.08	
799	双街	0	10kV-41	双34	8833.20	510	310.1	60.8%	0	1695.99	
800	双街	0	10kV-41	双35	8833.20	510	229.2	44.9%	0	3096.46	
801	双街	0	10kV-41	双36	8833.20	510	346.0	67.8%	0	1073.68	
802	双街	0	10kV-43	双37	8833.20	510	303.3	59.5%	0	1814.07	
803	双街	0	10kV-41	双38	8833.20	510	302.2	59.3%	0	1832.20	
804	双口	0	10kV-43	口11	8833.20	510	329.2	64.6%	0	1364.50	
805	双口	0	10kV-44	口12	8833.20	510	15.9	3.1%	0	6791.21	
806	双口	0	10kV-43	口13	8833.20	510	240.7	47.2%	0	2897.27	
807	双口	0	10kV-43	口14	8833.20	510	10.1	2.0%	0	6891.59	
808	双口	0	10kV-41	口15	8833.20	510	174.3	34.2%	0	4048.50	
809	双口	0	10kV-43	口16	8833.20	510	62.3	12.2%	0	5987.92	
810	双口	0	10kV-43	口17	8833.20	510	90.1	17.7%	0	5505.92	
811	双口	0	10kV-43	口31	8833.20	510	329.8	64.7%	0	1354.70	

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量 (kVA)	所属母线	线路名称	线路允许容量 (kVA)	允许电流 (A)	历史最大电流 (A)	最高负载率 (%)	线路最大负荷日后需预留容量 (kVA)	可开放容量 (kVA)	备注
812	双口	0	10kV-41	口32	8833.20	510	192.4	37.7%	0	3734.80	
813	双口	0	10kV-43	口33	8833.20	510	436.9	85.7%	0	0.00	
814	双口	0	10kV-41	口34	6841.40	395	192.5	48.7%	0	2139.05	
815	双口	0	10kV-42	口35	8833.20	510	166.7	32.7%	0	4178.67	
816	双口	0	10kV-41	口36	8833.20	510	1.0	0.2%	0	7049.46	
817	泰昌路	0	10kV-42	昌32	8833.20	510	129.8	25.5%	0	4817.94	
818	泰昌路	0	10kV-42	昌33	8833.20	510	293.7	57.6%	0	1980.09	
819	泰昌路	0	10kV-42	昌34	8833.20	510	12.1	2.4%	0	6856.23	
820	泰昌路	0	10kV-41	昌41	8833.20	510	135.1	26.5%	0	4725.87	
821	泰昌路	0	10kV-41	昌42	8833.20	510	164.1	32.2%	0	4223.93	
822	泰昌路	0	10kV-42	昌43	8833.20	510	50.1	9.8%	0	6198.20	
823	泰昌路	0	10kV-44	昌44	8833.20	510	41.6	8.2%	0	6345.98	
824	泰昌路	0	10kV-41	昌45	8833.20	510	91.2	17.9%	0	5487.60	
825	泰昌路	0	10kV-43	昌46	6841.40	395	108.8	27.5%	0	3589.01	
826	泰昌路	0	10kV-42	昌51	8833.20	510	93.6	18.3%	0	5446.24	
827	泰昌路	0	10kV-42	昌52	7707.40	445	166.1	37.3%	0	3289.52	
828	泰昌路	0	10kV-42	昌53	7707.40	445	63.0	14.2%	0	5074.55	
829	泰昌路	0	10kV-42	昌54	8833.20	510	2.4	0.5%	0	7025.41	
830	泰昌路	0	10kV-41	昌55	8833.20	510	51.9	10.2%	0	6167.03	
831	泰昌路	0	10kV-42	昌56	8833.20	510	65.4	12.8%	0	5933.71	
832	泰昌路	0	10kV-41	昌61	7707.40	445	127.4	28.6%	0	3959.06	
833	泰昌路	0	10kV-41	昌62	7707.40	445	128.7	28.9%	0	3936.94	
834	泰昌路	0	10kV-41	昌63	8833.20	510	70.7	13.9%	0	5841.97	
835	泰昌路	0	10kV-41	昌64	8833.20	510	149.8	29.4%	0	4471.47	
836	泰昌路	0	10kV-41	昌65	8833.20	510	166.7	32.7%	0	4179.87	
837	泰昌路	0	10kV-41	昌66	7707.40	445	14.9	3.4%	0	5907.13	
838	唐口	0	10kV-43	唐11	7707.40	445	175.2	39.4%	0	3131.13	

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量 (kVA)	所属母线	线路名称	线路允许容量 (kVA)	允许电流 (A)	历史最大电流 (A)	最高负载率 (%)	线路最大负荷日后需预留容量 (kVA)	可开放容量 (kVA)	备注
839	唐口	0	10kV-43	唐12	8833.20	510	54.7	10.7%	0	6119.41	
840	唐口	0	10kV-43	唐13	8833.20	510	0.0	0.0%	0	7066.56	
841	唐口	0	10kV-43	唐14	7707.40	445	155.5	35.0%	0	3472.09	
842	唐口	0	10kV-43	唐15	8833.20	510	55.4	10.9%	0	6106.47	
843	唐口	0	10kV-44	唐16	8833.20	510	124.3	24.4%	0	4913.47	
844	唐口	0	10kV-44	唐17	8833.20	510	20.7	4.1%	0	6707.31	
845	唐口	0	10kV-43	唐21	8833.20	510	16.6	3.3%	0	6779.31	
846	唐口	0	10kV-43	唐22	8833.20	510	152.0	29.8%	0	4434.71	
847	唐口	0	10kV-42	唐23	7707.40	445	210.2	47.2%	0	2525.98	
848	唐口	0	10kV-42	唐26	7707.40	445	120.9	27.2%	0	4072.73	
849	唐口	0	10kV-44	唐31	8833.20	510	151.5	29.7%	0	4442.48	
850	唐口	0	10kV-44	唐32	8833.20	510	39.7	7.8%	0	6378.19	
851	唐口	0	10kV-44	唐33	8833.20	510	219.9	43.1%	0	3257.24	
852	唐口	0	10kV-44	唐34	8833.20	510	18.1	3.5%	0	6753.43	
853	唐口	0	10kV-42	唐36	8833.20	510	134.9	26.5%	0	4729.73	
854	唐口	0	10kV-42	唐37	8833.20	510	19.0	3.7%	0	6737.75	
855	天山路	0	10kV-43	天11	8833.20	510	124.3	24.4%	0	4913.34	
856	天山路	0	10kV-43	天12	8833.20	510	55.1	10.8%	0	6112.57	
857	天山路	0	10kV-42	天13	8833.20	510	24.5	4.8%	0	6642.57	
858	天山路	0	10kV-44	天14	8833.20	510	0.0	0.0%	0	7066.56	
859	天山路	0	10kV-43	天16	7707.40	445	45.3	10.2%	0	5380.67	
860	天山路	0	10kV-43	天17	8833.20	510	52.8	10.4%	0	6152.06	
861	天山路	0	10kV-42	天21	8833.20	510	76.3	15.0%	0	5744.70	
862	天山路	0	10kV-43	天22	8833.20	510	6.0	1.2%	0	6962.64	
863	天山路	0	10kV-43	天24	8833.20	510	119.5	23.4%	0	4996.47	
864	天山路	0	10kV-41	天25	8833.20	510	44.2	8.7%	0	6301.71	
865	天山路	0	10kV-41	天26	8833.20	510	95.6	18.8%	0	5410.08	

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量 (kVA)	所属母线	线路名称	线路允许容量 (kVA)	允许电流 (A)	历史最大电流 (A)	最高负载率 (%)	线路最大负荷日后需预留容量 (kVA)	可开放容量 (kVA)	备注
866	天山路	0	10kV-41	天27	8833.20	510	197.2	38.7%	0	3650.46	
867	天山路	0	10kV-42	天28	8833.20	510	67.3	13.2%	0	5900.58	
868	天山路	0	10kV-44	天31	8833.20	510	78.8	15.5%	0	5701.05	
869	天山路	0	10kV-41	天32	8833.20	510	0.0	0.0%	0	7066.56	
870	天山路	0	10kV-43	天33	8833.20	510	117.1	23.0%	0	5038.04	
871	天山路	0	10kV-41	天34	8833.20	510	33.0	6.5%	0	6495.00	
872	天山路	0	10kV-41	天35	8833.20	510	163.0	32.0%	0	4244.09	
873	天山路	0	10kV-44	天36	8833.20	510	64.7	12.7%	0	5946.30	
874	天山路	0	10kV-42	天37	8833.20	510	69.7	13.7%	0	5859.01	
875	天山路	0	10kV-43	天38	8833.20	510	25.6	5.0%	0	6623.86	
876	铁东路	0	10kV-44	铁11	8833.20	510	209.5	41.1%	0	3437.49	
877	铁东路	0	10kV-41	铁12	8833.20	510	109.6	21.5%	0	5169.14	
878	铁东路	0	10kV-42	铁13	8833.20	510	196.0	38.4%	0	3671.59	
879	铁东路	0	10kV-41	铁14	8833.20	510	22.3	4.4%	0	6680.11	
880	铁东路	0	10kV-42	铁15	8833.20	510	203.9	40.0%	0	3535.46	
881	铁东路	0	10kV-42	铁16	8833.20	510	28.7	5.6%	0	6569.34	
882	铁东路	0	10kV-42	铁17	8833.20	510	102.0	20.0%	0	5299.99	
883	铁东路	0	10kV-42	铁21	8833.20	510	240.3	47.1%	0	2905.21	
884	铁东路	0	10kV-42	铁22	8833.20	510	400.8	78.6%	0	125.53	
885	铁东路	0	10kV-42	铁23	8833.20	510	62.8	12.3%	0	5978.03	
886	铁东路	0	10kV-41	铁26	8833.20	510	248.5	48.7%	0	2762.20	
887	铁东路	0	10kV-42	铁27	8833.20	510	230.2	45.1%	0	3079.70	
888	铁东路	0	10kV-41	铁31	8833.20	510	22.0	4.3%	0	6685.36	
889	铁东路	0	10kV-42	铁32	8833.20	510	127.5	25.0%	0	4858.67	
890	铁东路	0	10kV-41	铁33	8833.20	510	92.7	18.2%	0	5460.31	
891	铁东路	0	10kV-44	铁34	8833.20	510	207.6	40.7%	0	3471.71	
892	铁东路	0	10kV-41	铁35	8833.20	510	159.9	31.4%	0	4296.89	

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量 (kVA)	所属母线	线路名称	线路允许容量 (kVA)	允许电流 (A)	历史最大电流 (A)	最高负载率 (%)	线路最大负荷日后需预留容量 (kVA)	可开放容量 (kVA)	备注
893	铁东路	0	10kV-41	铁37	8833.20	510	237.1	46.5%	0	2959.23	
894	万发	0	10kV-43	发31	8833.20	510	88.7	17.4%	0	5530.38	
895	万发	0	10kV-41	发32	8833.20	510	62.3	12.2%	0	5987.04	
896	万发	0	10kV-41	发33	6841.40	395	41.5	10.5%	0	4754.49	
897	万发	0	10kV-4	发34	6841.40	395	39.7	10.0%	0	4786.33	
898	万发	0	10kV-4	发35	6841.40	395	66.9	16.9%	0	4314.71	
899	万发	0	10kV-4	发36	6841.40	395	28.9	7.3%	0	4971.77	
900	万发	0	10kV-4	发41	6841.40	395	151.1	38.3%	0	2856.23	
901	万发	0	10kV-4	发42	8833.20	510	172.5	33.8%	0	4079.40	
902	万发	0	10kV-4	发43	6841.40	395	83.1	21.0%	0	4033.21	
903	万发	0	10kV-5	发44	8833.20	510	179.7	35.2%	0	3953.81	
904	万发	0	10kV-5	发45	8833.20	510	84.4	16.5%	0	5604.96	
905	万发	0	10kV-5	发51	6841.40	395	22.9	5.8%	0	5076.08	
906	万发	0	10kV-5	发52	6841.40	395	24.6	6.2%	0	5047.78	
907	万发	0	10kV-5	发53	8833.20	510	75.0	14.7%	0	5766.89	
908	万发	0	10kV-5	发54	8833.20	510	84.0	16.5%	0	5611.23	
909	万发	0	10kV-42	发55	8833.20	510	80.5	15.8%	0	5672.88	
910	万发	0	10kV-46	发56	8833.20	510	98.6	19.3%	0	5359.03	
911	万发	0	10kV-46	发61	8833.20	510	106.9	21.0%	0	5215.05	
912	万发	0	10kV-45	发62	8833.20	510	126.1	24.7%	0	4882.80	
913	万河道	0	10kV-43	万11	8833.20	510	0.4	0.1%	0	7060.47	
914	万河道	0	10kV-45	万13	8833.20	510	1.4	0.3%	0	7042.20	
915	万河道	0	10kV-43	万15	8833.20	510	85.1	16.7%	0	5593.01	
916	万河道	0	10kV-46	万17	8833.20	510	68.8	13.5%	0	5874.84	
917	万河道	0	10kV-44	万18	8833.20	510	209.2	41.0%	0	3443.57	
918	万河道	0	10kV-45	万22	7707.40	445	1.5	0.3%	0	6139.35	
919	万河道	0	10kV-46	万23	7707.40	445	1.2	0.3%	0	6144.67	

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量 (kVA)	所属母线	线路名称	线路允许容量 (kVA)	允许电流 (A)	历史最大电流 (A)	最高负载率 (%)	线路最大负荷日后需预留容量 (kVA)	可开放容量 (kVA)	备注
920	万河道	0	10kV-43	万24	8833.20	510	3.2	0.6%	0	7011.76	
921	万河道	0	10kV-44	万25	8833.20	510	1.4	0.3%	0	7042.20	
922	万河道	0	10kV-43	万27	8833.20	510	2.8	0.6%	0	7017.85	
923	万河道	0	10kV-44	万28	8833.20	510	174.4	34.2%	0	4046.38	
924	万河道	0	10kV-45	万31	8833.20	510	0.4	0.1%	0	7060.47	
925	万河道	0	10kV-45	万33	8833.20	510	52.0	10.2%	0	6165.38	
926	万河道	0	10kV-43	万35	8833.20	510	131.8	25.9%	0	4783.16	
927	万河道	0	10kV-46	万36	8833.20	510	7.4	1.4%	0	6938.69	
928	万河道	0	10kV-44	万38	8833.20	510	155.7	30.5%	0	4369.11	
929	万河道	0	10kV-43	万43	8833.20	510	56.3	11.0%	0	6092.31	
930	万河道	0	10kV-45	万44	8833.20	510	266.8	52.3%	0	2444.96	
931	万河道	0	10kV-44	万45	8833.20	510	1.4	0.3%	0	7042.20	
932	万河道	0	10kV-41	万47	8833.20	510	2.8	0.6%	0	7017.85	
933	万河道	0	10kV-41	万48	8833.20	510	83.7	16.4%	0	5617.36	
934	万松	0	10kV-41	松11	7707.40	445	34.5	7.8%	0	5567.54	
935	万松	0	10kV-41	松12	8833.20	510	45.7	9.0%	0	6274.67	
936	万松	0	10kV-42	松13	8833.20	510	28.4	5.6%	0	6574.87	
937	万松	0	10kV-43	松14	8833.20	510	33.0	6.5%	0	6494.64	
938	万松	0	10kV-41	松15	7707.40	445	37.5	8.4%	0	5515.61	
939	万松	0	10kV-43	松16	7707.40	445	188.8	42.4%	0	2896.28	
940	万松	0	10kV-43	松17	8833.20	510	210.2	41.2%	0	3425.44	
941	万松	0	10kV-41	松18	8833.20	510	96.7	19.0%	0	5392.21	
942	万松	0	10kV-43	松21	8833.20	510	187.7	36.8%	0	3816.20	
943	万松	0	10kV-43	松22	8833.20	510	43.0	8.4%	0	6321.26	
944	万松	0	10kV-44	松23	8833.20	510	172.1	33.8%	0	4085.34	
945	万松	0	10kV-43	松24	8833.20	510	176.3	34.6%	0	4012.88	
946	万松	0	10kV-43	松25	7707.40	445	69.9	15.7%	0	4955.61	

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量 (kVA)	所属母线	线路名称	线路允许容量 (kVA)	允许电流 (A)	历史最大电流 (A)	最高负载率 (%)	线路最大负荷日后需预留容量 (kVA)	可开放容量 (kVA)	备注
947	万松	0	10kV-41	松26	7707.40	445	43.9	9.9%	0	5404.96	
948	万松	0	10kV-41	松27	6841.40	395	135.4	34.3%	0	3128.06	
949	万松	0	10kV-43	松31	7707.40	445	29.3	6.6%	0	5657.86	
950	万松	0	10kV-42	松32	8833.20	510	38.7	7.6%	0	6396.30	
951	万松	0	10kV-42	松33	8833.20	510	39.1	7.7%	0	6388.54	
952	万松	0	10kV-42	松34	8833.20	510	61.4	12.0%	0	6002.95	
953	万松	0	10kV-42	松35	8833.20	510	134.2	26.3%	0	4742.66	
954	万松	0	10kV-42	松36	8833.20	510	0.0	0.0%	0	7066.56	
955	万松	0	10kV-42	松37	8833.20	510	112.7	22.1%	0	5115.31	
956	万松	0	10kV-42	松38	8833.20	510	84.6	16.6%	0	5601.63	
957	万新村	0	10kV-41	601	8833.20	510	131.2	25.7%	0	4794.49	
958	万新村	0	10kV-41	602	7707.40	445	59.2	13.3%	0	5140.38	
959	万新村	0	10kV-41	603	7707.40	445	128.5	28.9%	0	3939.55	
960	万新村	0	10kV-41	604	7707.40	445	128.7	28.9%	0	3936.48	
961	万新村	0	10kV-42	605	8833.20	510	62.6	12.3%	0	5982.71	
962	万新村	0	10kV-41	606	8833.20	510	130.7	25.6%	0	4802.35	
963	万新村	0	10kV-41	611	7707.40	445	101.4	22.8%	0	4409.97	
964	万新村	0	10kV-44	612	7707.40	445	20.6	4.6%	0	5809.95	
965	万新村	0	10kV-43	613	7707.40	445	87.7	19.7%	0	4646.47	
966	万新村	0	10kV-43	614	7707.40	445	111.9	25.1%	0	4228.02	
967	万新村	0	10kV-42	615	7707.40	445	96.9	21.8%	0	4487.01	
968	万新村	0	10kV-44	616	8833.20	510	120.2	23.6%	0	4984.10	
969	王秦庄	0	10kV-43	秦12	7707.40	445	0.8	0.2%	0	6151.31	
970	王秦庄	0	10kV-44	秦26	7707.40	445	44.8	10.1%	0	5390.20	
971	王秦庄	0	10kV-41	秦31	8833.20	510	298.7	58.6%	0	1892.32	
972	王秦庄	0	10kV-41	秦32	7707.40	445	121.5	27.3%	0	4060.81	
973	王秦庄	0	10kV-41	秦33	8833.20	510	179.2	35.1%	0	3962.98	

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量 (kVA)	所属母线	线路名称	线路允许容量 (kVA)	允许电流 (A)	历史最大电流 (A)	最高负载率 (%)	线路最大负荷日后需预留容量 (kVA)	可开放容量 (kVA)	备注
974	王秦庄	0	10kV-41	秦34	8833.20	510	117.5	23.0%	0	5032.12	
975	王秦庄	0	10kV-41	秦35	8833.20	510	130.3	25.6%	0	4809.56	
976	王秦庄	0	10kV-41	秦36	8833.20	510	140.3	27.5%	0	4635.85	
977	王秦庄	0	10kV-43	秦41	8833.20	510	6.1	1.2%	0	6960.45	
978	王秦庄	0	10kV-44	秦42	8833.20	510	41.7	8.2%	0	6344.53	
979	王秦庄	0	10kV-41	秦43	8833.20	510	361.7	70.9%	0	802.47	
980	王秦庄	0	10kV-43	秦44	8833.20	510	59.9	11.8%	0	6028.48	
981	王秦庄	0	10kV-43	秦45	8833.20	510	163.4	32.0%	0	4236.58	
982	王秦庄	0	10kV-42	秦46	8833.20	510	74.1	14.5%	0	5782.62	
983	王秦庄	0	10kV-41	秦51	8833.20	510	139.9	27.4%	0	4643.61	
984	王秦庄	0	10kV-43	秦52	7707.40	445	90.0	20.2%	0	4607.55	
985	王秦庄	0	10kV-43	秦53	7707.40	445	250.2	56.2%	0	1831.79	
986	王秦庄	0	10kV-42	秦54	8833.20	510	0.0	0.0%	0	7066.56	
987	王秦庄	0	10kV-43	秦55	8833.20	510	108.9	21.4%	0	5179.64	
988	王秦庄	0	10kV-43	秦56	8833.20	510	328.6	64.4%	0	1374.41	
989	王秦庄	0	10kV-41	秦61	7707.40	445	87.5	19.7%	0	4650.46	
990	王秦庄	0	10kV-4	秦63	6841.40	395	121.9	30.9%	0	3362.01	
991	王秦庄	0	10kV-5	秦64	6841.40	395	82.8	21.0%	0	4039.74	
992	王秦庄	0	10kV-4	秦65	8833.20	510	0.3	0.1%	0	7061.38	
993	王秦庄	0	10kV-5	秦66	6841.40	395	94.0	23.8%	0	3845.31	
994	吴嘴	0	10kV-4	吴24	8833.20	510	125.1	24.5%	0	4900.57	
995	吴嘴	0	10kV-5	吴42	8833.20	510	0.0	0.0%	0	7066.56	
996	喜逢台	0	10kV-4	喜25	6841.40	395	79.5	20.1%	0	4096.70	
997	喜逢台	0	10kV-5	喜26	8833.20	510	2.3	0.4%	0	7026.98	
998	喜逢台	0	10kV-4	喜31	6841.40	395	195.8	49.6%	0	2082.29	
999	喜逢台	0	10kV-4	喜32	6841.40	395	81.4	20.6%	0	4063.02	
1000	喜逢台	0	10kV-5	喜33	8833.20	510	126.7	24.9%	0	4871.45	

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量 (kVA)	所属母线	线路名称	线路允许容量 (kVA)	允许电流 (A)	历史最大电流 (A)	最高负载率 (%)	线路最大负荷日后需预留容量 (kVA)	可开放容量 (kVA)	备注
1001	喜逢台	0	10kV-4	喜34	8833.20	510	78.2	15.3%	0	5712.74	
1002	喜逢台	0	10kV-5	喜35	6841.40	395	9.8	2.5%	0	5302.87	
1003	喜逢台	0	10kV-42	喜36	8833.20	510	57.5	11.3%	0	6071.00	
1004	喜逢台	0	10kV-42	喜41	7707.40	445	2.3	0.5%	0	6126.07	
1005	喜逢台	0	10kV-41	喜42	7707.40	445	42.0	9.4%	0	5438.04	
1006	喜逢台	0	10kV-42	喜43	7707.40	445	14.7	3.3%	0	5910.90	
1007	喜逢台	0	10kV-42	喜44	8833.20	510	66.1	13.0%	0	5921.82	
1008	喜逢台	0	10kV-42	喜45	7707.40	445	94.3	21.2%	0	4532.17	
1009	喜逢台	0	10kV-41	喜46	8833.20	510	127.1	24.9%	0	4865.36	
1010	喜逢台	0	10kV-44	喜51	7707.40	445	92.6	20.8%	0	4561.39	
1011	喜逢台	0	10kV-42	喜52	8833.20	510	41.7	8.2%	0	6344.29	
1012	喜逢台	0	10kV-42	喜53	8833.20	510	286.3	56.1%	0	2108.35	
1013	喜逢台	0	10kV-42	喜54	7707.40	445	295.5	66.4%	0	1048.49	
1014	喜逢台	0	10kV-41	喜55	7707.40	445	190.9	42.9%	0	2859.56	
1015	喜逢台	0	10kV-41	喜56	7707.40	445	8.6	1.9%	0	6017.16	
1016	喜逢台	0	10kV-43	喜61	8833.20	510	46.4	9.1%	0	6262.80	
1017	喜逢台	0	10kV-41	喜62	8833.20	510	91.8	18.0%	0	5477.31	
1018	喜逢台	0	10kV-41	喜63	8833.20	510	2.6	0.5%	0	7020.89	
1019	喜逢台	0	10kV-41	喜64	8833.20	510	152.9	30.0%	0	4417.82	
1020	喜逢台	0	10kV-41	喜65	6841.40	395	68.1	17.2%	0	4294.11	
1021	喜逢台	0	10kV-42	喜66	7707.40	445	2.1	0.5%	0	6128.73	
1022	小北河	0	10kV-42	河11	8833.20	510	260.9	51.2%	0	2547.49	
1023	小北河	0	10kV-41	河12	7707.40	445	190.3	42.8%	0	2870.24	
1024	小北河	0	10kV-41	河13	8833.20	510	242.1	47.5%	0	2872.56	
1025	小北河	0	10kV-41	河14	8833.20	510	351.6	68.9%	0	976.95	
1026	小北河	0	10kV-43	河21	8833.20	510	56.1	11.0%	0	6094.91	
1027	小北河	0	10kV-41	河22	8833.20	510	128.8	25.3%	0	4835.29	

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量 (kVA)	所属母线	线路名称	线路允许容量 (kVA)	允许电流 (A)	历史最大电流 (A)	最高负载率 (%)	线路最大负荷日后需预留容量 (kVA)	可开放容量 (kVA)	备注
1028	小北河	0	10kV-43	河23	8833.20	510	277.4	54.4%	0	2261.30	
1029	小北河	0	10kV-44	河24	7707.40	445	182.6	41.0%	0	3002.80	
1030	小北河	0	10kV-43	河25	8833.20	510	324.0	63.5%	0	1455.71	
1031	小北河	0	10kV-41	河26	7707.40	445	173.2	38.9%	0	3166.20	
1032	小北河	0	10kV-43	河31	8833.20	510	333.8	65.5%	0	1284.35	
1033	小北河	0	10kV-43	河32	8833.20	510	74.6	14.6%	0	5775.15	
1034	小北河	0	10kV-43	河33	8833.20	510	281.1	55.1%	0	2197.70	
1035	小北河	0	10kV-43	河34	8833.20	510	181.8	35.6%	0	3918.41	
1036	小孙庄	0	10kV-43	孙11	8833.20	510	136.2	26.7%	0	4708.39	
1037	小孙庄	0	10kV-41	孙12	8833.20	510	144.0	28.2%	0	4572.48	
1038	小孙庄	0	10kV-41	孙13	8833.20	510	156.0	30.6%	0	4364.64	
1039	小孙庄	0	10kV-42	孙14	8833.20	510	68.9	13.5%	0	5873.56	
1040	小孙庄	0	10kV-42	孙15	8833.20	510	117.0	22.9%	0	5040.12	
1041	小孙庄	0	10kV-41	孙21	8833.20	510	57.2	11.2%	0	6075.16	
1042	小孙庄	0	10kV-42	孙22	6841.40	395	49.4	12.5%	0	4618.35	
1043	小孙庄	0	10kV-42	孙23	6841.40	395	107.1	27.1%	0	3618.70	
1044	小孙庄	0	10kV-44	孙25	6841.40	395	21.9	5.6%	0	5093.22	
1045	小孙庄	0	10kV-42	孙26	8833.20	510	59.0	11.6%	0	6043.99	
1046	小孙庄	0	10kV-42	孙27	8833.20	510	52.6	10.3%	0	6156.22	
1047	小孙庄	0	10kV-42	孙28	8833.20	510	28.8	5.6%	0	6567.74	
1048	小孙庄	0	10kV-42	孙31	8833.20	510	88.2	17.3%	0	5539.71	
1049	小孙庄	0	10kV-41	孙32	6841.40	395	78.5	19.9%	0	4113.45	
1050	小孙庄	0	10kV-41	孙33	6841.40	395	21.1	5.3%	0	5107.71	
1051	小孙庄	0	10kV-41	孙34	6841.40	395	40.9	10.4%	0	4764.83	
1052	小孙庄	0	10kV-41	孙35	6841.40	395	168.5	42.7%	0	2554.66	
1053	小孙庄	0	10kV-41	孙36	8833.20	510	299.3	58.7%	0	1883.36	
1054	小王庄	0	10kV-41	461	8833.20	510	15.7	3.1%	0	6795.33	

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量 (kVA)	所属母线	线路名称	线路允许容量 (kVA)	允许电流 (A)	历史最大电流 (A)	最高负载率 (%)	线路最大负荷日后需预留容量 (kVA)	可开放容量 (kVA)	备注
1055	小王庄	0	10kV-41	462	6495.00	375	112.6	30.0%	0	3245.00	
1056	小王庄	0	10kV-42	463	6495.00	375	47.8	12.8%	0	4367.71	
1057	小王庄	0	10kV-43	464	8833.20	510	0.0	0.0%	0	7066.56	
1058	小王庄	0	10kV-44	465	8833.20	510	0.0	0.0%	0	7066.56	
1059	小王庄	0	10kV-43	466	6841.40	395	94.8	24.0%	0	3831.94	
1060	小王庄	0	10kV-43	467	6841.40	395	0.0	0.0%	0	5473.12	
1061	小王庄	0	10kV-43	468	7707.40	445	93.1	20.9%	0	4553.42	
1062	小王庄	0	10kV-44	469	6841.40	395	105.5	26.7%	0	3646.40	
1063	小王庄	0	10kV-44	471	6841.40	395	139.9	35.4%	0	3049.67	
1064	小王庄	0	10kV-44	472	8833.20	510	154.7	30.3%	0	4387.37	
1065	小王庄	0	10kV-44	473	8833.20	510	79.8	15.6%	0	5684.34	
1066	小王庄	0	10kV-44	474	8833.20	510	130.3	25.5%	0	4810.22	
1067	兴辰	0	10kV-41	兴11	8833.20	510	19.3	3.8%	0	6731.66	
1068	兴辰	0	10kV-41	兴12	8833.20	510	99.9	19.6%	0	5335.90	
1069	兴辰	0	10kV-41	兴13	8833.20	510	1.2	0.2%	0	7045.62	
1070	兴辰	0	10kV-41	兴14	8833.20	510	97.5	19.1%	0	5377.77	
1071	兴辰	0	10kV-41	兴15	7707.40	445	61.2	13.8%	0	5105.98	
1072	兴辰	0	10kV-41	兴16	8833.20	510	36.7	7.2%	0	6431.52	
1073	兴辰	0	10kV-43	兴17	8833.20	510	54.5	10.7%	0	6122.76	
1074	兴辰	0	10kV-43	兴21	8833.20	510	130.5	25.6%	0	4805.53	
1075	兴辰	0	10kV-43	兴22	8833.20	510	164.2	32.2%	0	4222.97	
1076	兴辰	0	10kV-43	兴27	8833.20	510	7.0	1.4%	0	6944.78	
1077	兴辰	0	10kV-43	兴28	8833.20	510	167.7	32.9%	0	4162.08	
1078	兴辰	0	10kV-43	兴31	8833.20	510	7.9	1.5%	0	6930.48	
1079	兴辰	0	10kV-41	兴32	8833.20	510	19.3	3.8%	0	6731.59	
1080	兴辰	0	10kV-42	兴33	8833.20	510	12.5	2.4%	0	6850.23	
1081	兴辰	0	10kV-43	兴34	8833.20	510	57.5	11.3%	0	6071.00	

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量 (kVA)	所属母线	线路名称	线路允许容量 (kVA)	允许电流 (A)	历史最大电流 (A)	最高负载率 (%)	线路最大负荷日后需预留容量 (kVA)	可开放容量 (kVA)	备注
1082	兴辰	0	10kV-41	兴35	8833.20	510	95.8	18.8%	0	5407.29	
1083	兴辰	0	10kV-41	兴36	7707.40	445	137.6	30.9%	0	3783.04	
1084	兴辰	0	10kV-42	兴37	8833.20	510	55.0	10.8%	0	6113.62	
1085	宜兴埠	0	10kV-42	宜61	7707.40	445	177.7	39.9%	0	3088.14	
1086	宜兴埠	0	10kV-41	宜63	8833.20	510	119.8	23.5%	0	4991.10	
1087	宜兴埠	0	10kV-41	宜64	8833.20	510	132.2	25.9%	0	4776.31	
1088	宜兴埠	0	10kV-41	宜65	8833.20	510	218.7	42.9%	0	3277.95	
1089	宜兴埠	0	10kV-41	宜66	8833.20	510	46.8	9.2%	0	6256.56	
1090	宜兴埠	0	10kV-42	宜71	8833.20	510	232.8	45.6%	0	3034.69	
1091	宜兴埠	0	10kV-42	宜72	8833.20	510	140.7	27.6%	0	4628.80	
1092	宜兴埠	0	10kV-41	宜81	8833.20	510	80.1	15.7%	0	5679.47	
1093	宜兴埠	0	10kV-44	宜82	8833.20	510	247.4	48.5%	0	2781.08	
1094	宜兴埠	0	10kV-44	宜83	8833.20	510	221.3	43.4%	0	3233.95	
1095	宜兴埠	0	10kV-44	宜91	8833.20	510	148.5	29.1%	0	4494.24	
1096	宜兴埠	0	10kV-44	宜92	8833.20	510	27.3	5.4%	0	6592.98	
1097	宜兴埠	0	10kV-41	宜93	8833.20	510	234.0	45.9%	0	3013.98	
1098	宜兴埠	0	10kV-44	宜94	8833.20	510	152.5	29.9%	0	4425.43	
1099	宜兴埠	0	10kV-43	宜95	8833.20	510	159.0	31.2%	0	4313.09	
1100	宜兴埠	0	10kV-41	宜96	8833.20	510	2.1	0.4%	0	7030.33	
1101	于所	0	10kV-44	于11	6841.40	395	91.1	23.1%	0	3895.25	
1102	于所	0	10kV-4	于12	8833.20	510	75.0	14.7%	0	5766.73	
1103	于所	0	10kV-5	于13	8833.20	510	130.1	25.5%	0	4813.16	
1104	于所	0	10kV-4	于14	8833.20	510	162.8	31.9%	0	4247.63	
1105	于所	0	10kV-5	于15	6841.40	395	19.7	5.0%	0	5132.18	
1106	于所	0	10kV-4	于21	8833.20	510	7.0	1.4%	0	6945.39	
1107	于所	0	10kV-5	于23	8833.20	510	124.4	24.4%	0	4912.71	
1108	于所	0	10kV-4	于33	8833.20	510	71.2	14.0%	0	5833.65	

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量 (kVA)	所属母线	线路名称	线路允许容量 (kVA)	允许电流 (A)	历史最大电流 (A)	最高负载率 (%)	线路最大负荷日后需预留容量 (kVA)	可开放容量 (kVA)	备注
1109	于所	0	10kV-5	于34	8833.20	510	146.6	28.7%	0	4527.43	
1110	于所	0	10kV-4	于35	8833.20	510	181.5	35.6%	0	3923.64	
1111	于所	0	10kV-43	于36	8833.20	510	166.2	32.6%	0	4188.77	
1112	于所	0	10kV-45	于41	8833.20	510	71.0	13.9%	0	5837.60	
1113	于所	0	10kV-42	于43	8833.20	510	54.1	10.6%	0	6130.03	
1114	增产道	0	10kV-44	增11	8833.20	510	217.1	42.6%	0	3305.97	
1115	增产道	0	10kV-46	增12	8833.20	510	106.7	20.9%	0	5219.02	
1116	增产道	0	10kV-45	增13	8833.20	510	39.9	7.8%	0	6374.72	
1117	增产道	0	10kV-43	增15	8833.20	510	110.6	21.7%	0	5150.89	
1118	增产道	0	10kV-41	增16	6841.40	395	139.2	35.2%	0	3061.92	
1119	增产道	0	10kV-41	增17	6841.40	395	182.0	46.1%	0	2320.32	
1120	增产道	0	10kV-41	增18	6841.40	395	0.0	0.0%	0	5473.12	
1121	增产道	0	10kV-41	增21	6841.40	395	152.2	38.5%	0	2837.03	
1122	增产道	0	10kV-41	增22	8833.20	510	155.5	30.5%	0	4372.59	
1123	增产道	0	10kV-41	增23	8833.20	510	257.1	50.4%	0	2612.85	
1124	增产道	0	10kV-41	增25	8833.20	510	85.3	16.7%	0	5588.53	
1125	增产道	0	10kV-41	增26	8833.20	510	310.8	60.9%	0	1683.81	
1126	增产道	0	10kV-42	增27	6841.40	395	38.0	9.6%	0	4815.70	
1127	增产道	0	10kV-42	增31	6841.40	395	130.7	33.1%	0	3210.01	
1128	增产道	0	10kV-42	增32	8833.20	510	177.3	34.8%	0	3995.19	
1129	增产道	0	10kV-42	增33	8833.20	510	152.3	29.9%	0	4429.53	
1130	增产道	0	10kV-43	增34	8833.20	510	80.8	15.8%	0	5666.53	
1131	增产道	0	10kV-43	增35	8833.20	510	213.8	41.9%	0	3363.33	
1132	张湾	0	10kV-44	湾11	8833.20	510	182.4	35.8%	0	3908.05	
1133	张湾	0	10kV-46	湾12	8833.20	510	11.6	2.3%	0	6864.96	
1134	张湾	0	10kV-45	湾13	8833.20	510	57.6	11.3%	0	6068.93	
1135	张湾	0	10kV-43	湾14	8833.20	510	33.6	6.6%	0	6484.61	

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量 (kVA)	所属母线	线路名称	线路允许容量 (kVA)	允许电流 (A)	历史最大电流 (A)	最高负载率 (%)	线路最大负荷日后需预留容量 (kVA)	可开放容量 (kVA)	备注
1136	张湾	0	10kV-41	湾15	8833.20	510	60.6	11.9%	0	6016.97	
1137	张湾	0	10kV-41	湾16	8833.20	510	276.7	54.3%	0	2273.77	
1138	张湾	0	10kV-41	湾21	8833.20	510	151.2	29.6%	0	4447.78	
1139	张湾	0	10kV-41	湾22	8833.20	510	198.2	38.9%	0	3633.04	
1140	张湾	0	10kV-41	湾23	8833.20	510	70.4	13.8%	0	5846.54	
1141	张湾	0	10kV-41	湾31	8833.20	510	5.9	1.2%	0	6964.72	
1142	张湾	0	10kV-41	湾32	8833.20	510	6.7	1.3%	0	6950.17	
1143	张湾	0	10kV-41	湾34	8833.20	510	33.1	6.5%	0	6492.92	
1144	张湾	0	10kV-42	湾35	8833.20	510	77.6	15.2%	0	5721.84	
1145	张湾	0	10kV-42	湾36	8833.20	510	7.2	1.4%	0	6941.86	
1146	张湾	0	10kV-42	湾41	8833.20	510	63.0	12.4%	0	5975.40	
1147	张湾	0	10kV-42	湾42	8833.20	510	129.6	25.4%	0	4821.89	
1148	赵沽里	0	10kV-43	赵13	8833.20	510	231.8	45.5%	0	3050.93	
1149	赵沽里	0	10kV-43	赵14	8833.20	510	114.5	22.4%	0	5083.77	
1150	赵沽里	0	10kV-44	赵15	8833.20	510	1.4	0.3%	0	7042.74	
1151	赵沽里	0	10kV-46	赵16	8833.20	510	49.4	9.7%	0	6210.26	
1152	赵沽里	0	10kV-45	赵17	8833.20	510	119.0	23.3%	0	5004.79	
1153	赵沽里	0	10kV-43	赵18	8833.20	510	70.1	13.7%	0	5852.77	
1154	赵沽里	0	10kV-41	赵21	8833.20	510	83.4	16.4%	0	5622.07	
1155	赵沽里	0	10kV-41	赵22	8833.20	510	96.5	18.9%	0	5395.53	
1156	赵沽里	0	10kV-41	赵24	8833.20	510	275.0	53.9%	0	2302.87	
1157	赵沽里	0	10kV-41	赵25	8833.20	510	119.9	23.5%	0	4990.24	
1158	赵沽里	0	10kV-41	赵26	8833.20	510	167.4	32.8%	0	4167.19	
1159	赵沽里	0	10kV-41	赵31	8833.20	510	48.2	9.5%	0	6231.04	
1160	赵沽里	0	10kV-41	赵32	8833.20	510	146.4	28.7%	0	4530.91	
1161	赵沽里	0	10kV-41	赵33	8833.20	510	66.5	13.0%	0	5915.13	
1162	赵沽里	0	10kV-42	赵34	8833.20	510	94.1	18.4%	0	5437.09	

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量 (kVA)	所属母线	线路名称	线路允许容量 (kVA)	允许电流 (A)	历史最大电流 (A)	最高负载率 (%)	线路最大负荷日后需预留容量 (kVA)	可开放容量 (kVA)	备注
1163	赵沽里	0	10kV-42	赵35	8833.20	510	64.0	12.5%	0	5958.77	
1164	赵沽里	0	10kV-42	赵36	8833.20	510	171.2	33.6%	0	4100.68	
1165	赵沽里	0	10kV-42	赵38	8833.20	510	0.6	0.1%	0	7055.83	
1166	真理道	0	10kV-43	801	8833.20	510	156.2	30.6%	0	4361.07	
1167	真理道	0	10kV-43	802	8833.20	510	189.8	37.2%	0	3779.54	
1168	真理道	0	10kV-44	803	8833.20	510	126.3	24.8%	0	4879.34	
1169	真理道	0	10kV-46	804	8833.20	510	233.8	45.8%	0	3016.92	
1170	真理道	0	10kV-45	805	8833.20	510	142.2	27.9%	0	4603.83	
1171	真理道	0	10kV-43	806	8833.20	510	175.6	34.4%	0	4024.75	
1172	真理道	0	10kV-41	807	8833.20	510	82.4	16.1%	0	5640.14	
1173	真理道	0	10kV-41	808	8833.20	510	68.6	13.5%	0	5877.59	
1174	真理道	0	10kV-41	809	8833.20	510	87.1	17.1%	0	5558.82	
1175	真理道	0	10kV-41	811	8833.20	510	138.2	27.1%	0	4672.68	
1176	真理道	0	10kV-41	812	8833.20	510	73.8	14.5%	0	5788.88	
1177	真理道	0	10kV-41	813	8833.20	510	79.6	15.6%	0	5687.58	
1178	郑庄子	0	10kV-41	郑31	8833.20	510	20.8	4.1%	0	6705.89	
1179	郑庄子	0	10kV-41	郑33	8833.20	510	233.0	45.7%	0	3030.79	
1180	郑庄子	0	10kV-42	郑36	8833.20	510	70.7	13.9%	0	5841.37	
1181	郑庄子	0	10kV-42	郑41	8833.20	510	135.0	26.5%	0	4728.76	
1182	郑庄子	0	10kV-42	郑52	8833.20	510	138.3	27.1%	0	4670.35	
1183	郑庄子	0	10kV-42	郑56	8833.20	510	58.6	11.5%	0	6051.09	
1184	郑庄子	0	10kV-43	郑61	8833.20	510	109.2	21.4%	0	5175.67	
1185	中山路	0	10kV-43	中11	8833.20	510	126.9	24.9%	0	4869.11	
1186	中山路	0	10kV-44	中12	8833.20	510	130.8	25.6%	0	4801.24	
1187	中山路	0	10kV-46	中13	8833.20	510	26.9	5.3%	0	6600.20	
1188	中山路	0	10kV-45	中14	8833.20	510	87.2	17.1%	0	5556.29	
1189	中山路	0	10kV-43	中15	8833.20	510	90.0	17.7%	0	5507.31	

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量 (kVA)	所属母线	线路名称	线路允许容量 (kVA)	允许电流 (A)	历史最大电流 (A)	最高负载率 (%)	线路最大负荷日后需预留容量 (kVA)	可开放容量 (kVA)	备注
1190	中山路	0	10kV-41	中16	8833.20	510	0.0	0.0%	0	7066.56	
1191	中山路	0	10kV-41	中17	8833.20	510	65.1	12.8%	0	5938.87	
1192	中山路	0	10kV-41	中18	8833.20	510	82.3	16.1%	0	5640.74	
1193	中山路	0	10kV-41	中21	8833.20	510	46.6	9.1%	0	6258.92	
1194	中山路	0	10kV-41	中22	8833.20	510	95.7	18.8%	0	5408.82	
1195	中山路	0	10kV-41	中23	8833.20	510	0.0	0.0%	0	7066.56	
1196	中山路	0	10kV-41	中24	8833.20	510	0.5	0.1%	0	7058.17	
1197	中山路	0	10kV-41	中25	8833.20	510	323.6	63.4%	0	1462.42	
1198	中山路	0	10kV-42	中26	8833.20	510	35.5	7.0%	0	6451.25	
1199	中山路	0	10kV-42	中27	8833.20	510	54.2	10.6%	0	6127.20	
1200	中山路	0	10kV-42	中33	8833.20	510	0.6	0.1%	0	7056.65	