

东丽供电公司10千伏配电线路可开放容量信息表(2025年第二季度)

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量(kVA)	所属母线	线路名称	线路允许容量(kVA)	允许电流(A)	历史最大电流(A)	最高负载率(%)	线路最大负荷日后需预留容量(kVA)	可开放容量(kVA)	备注
1	保税路	0	10kV-41	保12	8434.84	487	225.75	46.36%	0	2837	
2	保税路	0	10kV-41	保13	8434.84	487	350.46	71.96%	0	678	
3	保税路	0	10kV-41	保14	8434.84	487	224.6	46.12%	0	2858	
4	保税路	0	10kV-41	保15	8434.84	487	151.27	31.06%	0	4128	
5	保税路	0	10kV-41	保16	8434.84	487	142.03	29.16%	0	4288	
6	保税路	0	10kV-41	保17	8434.84	487	210.74	43.27%	0	3098	
7	保税路	0	10kV-42	保21	8434.84	487	269.05	55.25%	0	2088	
8	保税路	0	10kV-42	保22	8434.84	487	305.43	62.72%	0	1458	
9	保税路	0	10kV-42	保23	8434.84	487	285.8	58.69%	0	1797	
10	保税路	0	10kV-42	保24	8434.84	487	112.01	23.00%	0	4808	
11	保税路	0	10kV-43	保25	8434.84	487	9.24	1.90%	0	6588	
12	保税路	0	10kV-43	保26	8434.84	487	186.49	38.29%	0	3518	
13	保税路	0	10kV-43	保27	8434.84	487	138.57	28.45%	0	4348	
14	保税路	0	10kV-44	保31	8434.84	487	105.08	21.58%	0	4928	
15	保税路	0	10kV-44	保32(DL)	8434.84	487	210.16	43.15%	0	3108	
16	保税路	0	10kV-44	保33	8434.84	487	177.25	36.40%	0	3678	
17	保税路	0	10kV-44	保34	8434.84	487	132.22	27.15%	0	4458	
18	保税路	0	10kV-44	保35	8434.84	487	133.95	27.51%	0	4427	
19	保税路	0	10kV-44	保36	8434.84	487	290.99	59.75%	0	1708	
20	保税路	0	10kV-44	保37	8434.84	487	158.2	32.48%	0	4008	
21	茶金路	0	10kV-41	茶11(DL)	8434.84	487	0	0.00%	0	6748	
22	茶金路	0	10kV-41	茶12(DL)	8434.84	487	257.51	52.88%	0	2288	
23	茶金路	0	10kV-41	茶13(DL)	8434.84	487	278.29	57.14%	0	1928	
24	茶金路	0	10kV-41	茶15(DL)	8434.84	487	122.4	25.13%	0	4628	
25	茶金路	0	10kV-41	茶16(DL)	8434.84	487	0	0.00%	0	6748	
26	茶金路	0	10kV-41	茶18	8434.84	487	43.3	8.89%	0	5998	
27	茶金路	0	10kV-42	茶21(DL)	8434.84	487	269.05	55.25%	0	2088	
28	茶金路	0	10kV-42	茶22(DL)	8434.84	487	19.05	3.91%	0	6418	
29	茶金路	0	10kV-42	茶23(DL)	8434.84	487	1.47	0.30%	0	6723	
30	茶金路	0	10kV-43	茶25(DL)	8434.84	487	262.12	53.82%	0	2208	
31	茶金路	0	10kV-43	茶26(DL)	8434.84	487	137.99	28.33%	0	4358	

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量(kVA)	所属母线	线路名称	线路允许容量(kVA)	允许电流(A)	历史最大电流(A)	最高负载率(%)	线路最大负荷日后需预留容量(kVA)	可开放容量(kVA)	备注
32	茶金路	0	10kV-43	茶27(DL)	8434.84	487	0	0.00%	0	6748	
33	茶金路	0	10kV-44	茶31	8434.84	487	297.34	61.06%	0	1598	
34	茶金路	0	10kV-44	茶32	8434.84	487	43.88	9.01%	0	5988	
35	茶金路	0	10kV-44	茶33	8434.84	487	95.27	19.56%	0	5098	
36	茶金路	0	10kV-44	茶34	8434.84	487	132.22	27.15%	0	4458	
37	茶金路	0	10kV-44	茶35	8434.84	487	0	0.00%	0	6748	
38	茶金路	0	10kV-44	茶36	8434.84	487	0	0.00%	0	6748	
39	大毕庄	0	10kV-4	521	6928	400	68.13	17.03%	0	4363	
40	大毕庄	0	10kV-4	523	6928	400	213.05	53.26%	0	1853	
41	大毕庄	0	10kV-4	525	6928	400	212.47	53.12%	0	1862	
42	大毕庄	0	10kV-4	527(DL)	6928	400	83.14	20.79%	0	4102	
43	大毕庄	0	10kV-5	520	6928	400	252.89	63.22%	0	1163	
44	大毕庄	0	10kV-5	522	6928	400	333.14	83.29%	0	0	
45	大毕庄	0	10kV-5	524	6928	400	126.44	31.61%	0	3352	
46	大毕庄	0	10kV-5	526	6928	400	108.55	27.14%	0	3662	
47	大毕庄	0	10kV-5	528(DL)	6928	400	84.87	21.22%	0	4072	
48	东塍	0	10kV-41	东11	8434.84	487	178.98	36.75%	0	3648	
49	东塍	0	10kV-41	东12	8434.84	487	183.03	37.58%	0	3578	
50	东塍	0	10kV-41	东13	8434.84	487	205.54	42.21%	0	3188	
51	东塍	0	10kV-41	东14	8434.84	487	137.41	28.22%	0	4368	
52	东塍	0	10kV-41	东15	9664.56	558	34.06	6.10%	0	7142	
53	东塍	0	10kV-41	东16	9664.56	558	200.35	35.91%	0	4261	
54	东塍	0	10kV-42	东22	8434.84	487	177.83	36.52%	0	3667	
55	东塍	0	10kV-42	东23	8434.84	487	284.06	58.33%	0	1828	
56	东塍	0	10kV-42	东24	9664.56	558	206.7	37.04%	0	4152	
57	东塍	0	10kV-42	东25	9664.56	558	177.83	31.87%	0	4652	
58	东塍	0	10kV-42	东26	9664.56	558	57.16	10.24%	0	6742	
59	东塍	0	10kV-43	东31	8434.84	487	0	0.00%	0	6748	
60	东塍	0	10kV-43	东32	8434.84	487	178.41	36.63%	0	3658	
61	东塍	0	10kV-43	东33	8434.84	487	246.54	50.62%	0	2478	
62	东塍	0	10kV-43	东34	8434.84	487	124.13	25.49%	0	4598	
63	东塍	0	10kV-43	东35	9664.56	558	39.26	7.04%	0	7051	
64	东塍	0	10kV-43	东36	9664.56	558	136.26	24.42%	0	5372	

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量(kVA)	所属母线	线路名称	线路允许容量(kVA)	允许电流(A)	历史最大电流(A)	最高负载率(%)	线路最大负荷日后需预留容量(kVA)	可开放容量(kVA)	备注
65	东堃	0	10kV-44	东42	8434.84	487	153.58	31.54%	0	4088	
66	东堃	0	10kV-44	东43	8434.84	487	276.56	56.79%	0	1958	
67	东堃	0	10kV-44	东44	9664.56	558	178.98	32.08%	0	4631	
68	东堃	0	10kV-44	东45	9664.56	558	199.77	35.80%	0	4272	
69	东堃	0	10kV-44	东46	9664.56	558	214.78	38.49%	0	4012	
70	东丽湖	0	10kV-41	912	9664.56	558	126.44	22.66%	0	5542	
71	东丽湖	0	10kV-41	914	9664.56	558	180.14	32.28%	0	4612	
72	东丽湖	0	10kV-42	921	8434.84	487	234.99	48.25%	0	2678	
73	东丽湖	0	10kV-42	922	8434.84	487	187.07	38.41%	0	3508	
74	东丽湖	0	10kV-42	923	8434.84	487	244.8	50.27%	0	2508	
75	东丽湖	0	10kV-43	924	8434.84	487	212.47	43.63%	0	3068	
76	东丽湖	0	10kV-43	925	8434.84	487	57.74	11.86%	0	5747	
77	东丽湖	0	10kV-43	926	8434.84	487	135.68	27.86%	0	4398	
78	东丽湖	0	10kV-44	931	8434.84	487	215.36	44.22%	0	3018	
79	东丽湖	0	10kV-44	933	8434.84	487	360.28	73.98%	0	508	
80	东丽湖	0	10kV-44	934	8434.84	487	55.43	11.38%	0	5788	
81	东丽湖	0	10kV-44	932(DL)	8434.84	487	195.15	40.07%	0	3368	
82	东文路	0	10kV-41	文11	9664.56	558	53.12	9.52%	0	6812	
83	东文路	0	10kV-41	文12	9664.56	558	347	62.19%	0	1721	
84	东文路	0	10kV-41	文13	9664.56	558	286.95	51.42%	0	2762	
85	东文路	0	10kV-41	文14	9664.56	558	117.78	21.11%	0	5691	
86	东文路	0	10kV-41	文15	9664.56	558	316.97	56.80%	0	2242	
87	东文路	0	10kV-41	文16	9664.56	558	199.77	35.80%	0	4272	
88	东文路	0	10kV-42	文21	9664.56	558	106.81	19.14%	0	5882	
89	东文路	0	10kV-42	文22	9664.56	558	226.33	40.56%	0	3812	
90	东文路	0	10kV-42	文23	9664.56	558	320.44	57.43%	0	2181	
91	东文路	0	10kV-42	文24	9664.56	558	255.2	45.73%	0	3312	
92	东文路	0	10kV-43	文31	9664.56	558	293.3	52.56%	0	2652	
93	东文路	0	10kV-43	文32	9664.56	558	243.07	43.56%	0	3522	
94	东文路	0	10kV-43	文33大馈线	9664.56	558	109.12	19.56%	0	5841	
95	东文路	0	10kV-43	文34	9664.56	558	116.05	20.80%	0	5721	
96	顾庄	0	10kV-41	顾11	9664.56	558	164.55	29.49%	0	4882	
97	顾庄	0	10kV-41	顾12	9664.56	558	239.61	42.94%	0	3582	

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量(kVA)	所属母线	线路名称	线路允许容量(kVA)	允许电流(A)	历史最大电流(A)	最高负载率(%)	线路最大负荷日后需预留容量(kVA)	可开放容量(kVA)	备注
98	顾庄	0	10kV-41	顾14	9664.56	558	268.48	48.11%	0	3082	
99	顾庄	0	10kV-41	顾15	9664.56	558	109.12	19.56%	0	5841	
100	顾庄	0	10kV-41	顾16	9664.56	558	119.52	21.42%	0	5661	
101	顾庄	0	10kV-41	顾17	9664.56	558	436.49	78.22%	0	172	
102	顾庄	0	10kV-41	顾18	9664.56	558	103.93	18.63%	0	5931	
103	顾庄	0	10kV-41	顾19	9664.56	558	54.85	9.83%	0	6782	
104	顾庄	0	10kV-41	顾20	9664.56	558	58.89	10.55%	0	6712	
105	顾庄	0	10kV-41	顾21大馈线	9664.56	558	25.4	4.55%	0	7292	
106	顾庄	0	10kV-42	顾24	9664.56	558	69.86	12.52%	0	6522	
107	顾庄	0	10kV-42	顾25大馈线	9664.56	558	113.74	20.38%	0	5762	
108	顾庄	0	10kV-42	顾26	9664.56	558	45.61	8.17%	0	6942	
109	顾庄	0	10kV-43	顾29大馈线	9664.56	558	136.84	24.52%	0	5362	
110	顾庄	0	10kV-43	顾31	9664.56	558	161.09	28.87%	0	4941	
111	顾庄	0	10kV-43	顾32	9664.56	558	223.44	40.04%	0	3862	
112	顾庄	0	10kV-43	顾33大馈线	9664.56	558	27.14	4.86%	0	7262	
113	顾庄	0	10kV-43	顾34大馈线	9664.56	558	70.44	12.62%	0	6512	
114	湖西路	0	10kV-4	715	6928	400	100.46	25.12%	0	3802	
115	湖西路	0	10kV-4	717	8434.84	487	175.52	36.04%	0	3708	
116	湖西路	0	10kV-4	719	6928	400	247	61.75%	0	1264	
117	湖西路	0	10kV-4	721	8434.84	487	256.93	52.76%	0	2298	
118	湖西路	0	10kV-4	711(DL)	6928	400	304.85	76.21%	0	263	
119	湖西路	0	10kV-4	713(DL)	6928	400	69.86	17.47%	0	4332	
120	湖西路	0	10kV-5	716	8434.84	487	119.52	24.54%	0	4678	
121	湖西路	0	10kV-5	718	6928	400	218.82	54.71%	0	1752	
122	湖西路	0	10kV-5	720	6928	400	88.91	22.23%	0	4002	
123	湖西路	0	10kV-5	712(DL)	6928	400	152.42	38.11%	0	2902	
124	湖西路	0	10kV-5	714(DL)	6928	400	57.74	14.44%	0	4542	
125	华明	0	10kV-41	华11	8434.84	487	80.25	16.48%	0	5358	
126	华明	0	10kV-41	华12	8434.84	487	72.17	14.82%	0	5498	
127	华明	0	10kV-41	华13(DL)	8434.84	487	155.89	32.01%	0	4048	
128	华明	0	10kV-41	华15(DL)	8434.84	487	113.16	23.24%	0	4788	
129	华明	0	10kV-41	华16	8434.84	487	234.41	48.13%	0	2688	
130	华明	0	10kV-41	华17	8434.84	487	180.14	36.99%	0	3628	

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量(kVA)	所属母线	线路名称	线路允许容量(kVA)	允许电流(A)	历史最大电流(A)	最高负载率(%)	线路最大负荷日后需预留容量(kVA)	可开放容量(kVA)	备注
131	华明	0	10kV-41	华18	8434.84	487	137.41	28.22%	0	4368	
132	华明	0	10kV-42	华21	8434.84	487	168.59	34.62%	0	3828	
133	华明	0	10kV-42	华22	8434.84	487	102.19	20.98%	0	4978	
134	华明	0	10kV-42	华23	8434.84	487	35.22	7.23%	0	6138	
135	华明	0	10kV-42	华24	8434.84	487	70.44	14.46%	0	5528	
136	华明	0	10kV-43	华25	8434.84	487	90.65	18.61%	0	5178	
137	华明	0	10kV-43	华26	8434.84	487	226.91	46.59%	0	2818	
138	华明	0	10kV-43	华27(DL)	8434.84	487	315.82	64.85%	0	1278	
139	华明	0	10kV-43	华28	8434.84	487	21.36	4.39%	0	6378	
140	华明	0	10kV-44	华31	8434.84	487	195.73	40.19%	0	3358	
141	华明	0	10kV-44	华32	8434.84	487	115.47	23.71%	0	4748	
142	华明	0	10kV-44	华34	8434.84	487	79.68	16.36%	0	5368	
143	华明	0	10kV-44	华35	8434.84	487	56	11.50%	0	5778	
144	华明	0	10kV-44	华36(DL)	8434.84	487	370.09	75.99%	0	338	
145	华明	0	10kV-41	华14出线	8434.84	487	103.93	21.34%	0	4948	
146	华瑞路	0	10kV-41	瑞11	8434.84	487	176.1	36.16%	0	3698	
147	华瑞路	0	10kV-41	瑞12	8434.84	487	79.1	16.24%	0	5378	
148	华瑞路	0	10kV-41	瑞13	8434.84	487	217.09	44.58%	0	2988	
149	华瑞路	0	10kV-41	瑞14	8434.84	487	124.71	25.61%	0	4588	
150	华瑞路	0	10kV-41	瑞15	8434.84	487	241.92	49.68%	0	2557	
151	华瑞路	0	10kV-41	瑞16	8434.84	487	241.92	49.68%	0	2557	
152	华瑞路	0	10kV-41	瑞18(DL) 大馈线	8434.84	487	73.9	15.17%	0	5468	
153	华瑞路	0	10kV-42	瑞21	8434.84	487	320.44	65.80%	0	1198	
154	华瑞路	0	10kV-42	瑞22大馈线	9664.56	558	61.78	11.07%	0	6662	
155	华瑞路	0	10kV-42	瑞23(DL)	8434.84	487	147.81	30.35%	0	4188	
156	华瑞路	0	10kV-42	瑞24	8434.84	487	170.9	35.09%	0	3788	
157	华瑞路	0	10kV-43	瑞25	8434.84	487	230.95	47.42%	0	2748	
158	华瑞路	0	10kV-43	瑞26	8434.84	487	229.21	47.07%	0	2778	
159	华瑞路	0	10kV-43	瑞27	8434.84	487	172.63	35.45%	0	3758	
160	华瑞路	0	10kV-44	瑞31	8434.84	487	153.58	31.54%	0	4088	
161	华瑞路	0	10kV-44	瑞32	8434.84	487	109.7	22.53%	0	4848	
162	华瑞路	0	10kV-44	瑞33大馈线	9664.56	558	98.15	17.59%	0	6032	

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量(kVA)	所属母线	线路名称	线路允许容量(kVA)	允许电流(A)	历史最大电流(A)	最高负载率(%)	线路最大负荷日后需预留容量(kVA)	可开放容量(kVA)	备注
163	华瑞路	0	10kV-44	瑞36	8434.84	487	330.25	67.81%	0	1028	
164	华瑞路	0	10kV-44	瑞37	8434.84	487	364.9	74.93%	0	428	
165	华瑞路	0	10kV-44	瑞38(DL) 大馈线	8434.84	487	325.06	66.75%	0	1118	
166	环河路	0	10kV-41	环11	9664.56	558	198.04	35.49%	0	4302	
167	环河路	0	10kV-41	环12	8434.84	487	323.9	66.51%	0	1138	
168	环河路	0	10kV-41	环13	8434.84	487	285.8	58.69%	0	1797	
169	环河路	0	10kV-41	环14	8434.84	487	205.54	42.21%	0	3188	
170	环河路	0	10kV-41	环16	8434.84	487	166.86	34.26%	0	3858	
171	环河路	0	10kV-41	环17	8434.84	487	342.38	70.30%	0	818	
172	环河路	0	10kV-41	环18	8434.84	487	125.29	25.73%	0	4578	
173	环河路	0	10kV-42	环21	8434.84	487	243.07	49.91%	0	2538	
174	环河路	0	10kV-42	环22	9664.56	558	394.92	70.77%	0	892	
175	环河路	0	10kV-42	环24	8434.84	487	46.19	9.48%	0	5948	
176	环河路	0	10kV-43	环25(DL)	8434.84	487	118.36	24.30%	0	4698	
177	环河路	0	10kV-43	环26(DL)	8434.84	487	198.04	40.67%	0	3317	
178	环河路	0	10kV-43	环27(DL)	8434.84	487	364.9	74.93%	0	428	
179	环河路	0	10kV-43	环28(DL)	8434.84	487	327.94	67.34%	0	1068	
180	环河路	0	10kV-44	环31	8434.84	487	281.76	57.86%	0	1867	
181	环河路	0	10kV-44	环32	8434.84	487	217.09	44.58%	0	2988	
182	环河路	0	10kV-44	环33	8434.84	487	120.67	24.78%	0	4658	
183	环河路	0	10kV-44	环34	8434.84	487	237.88	48.85%	0	2627	
184	环河路	0	10kV-44	环35	8434.84	487	270.21	55.48%	0	2068	
185	货运路	0	10kV-41	货11	8434.84	487	13.28	2.73%	0	6518	
186	货运路	0	10kV-41	货12	8434.84	487	75.64	15.53%	0	5438	
187	货运路	0	10kV-41	货13	8434.84	487	140.88	28.93%	0	4308	
188	货运路	0	10kV-41	货14	9664.56	558	180.72	32.39%	0	4601	
189	货运路	0	10kV-41	货15	8434.84	487	48.5	9.96%	0	5908	
190	货运路	0	10kV-41	货16	9664.56	558	29.45	5.28%	0	7221	
191	货运路	0	10kV-41	货17	9664.56	558	16.17	2.90%	0	7451	
192	货运路	0	10kV-41	货18	8434.84	487	367.21	75.40%	0	388	
193	货运路	0	10kV-42	货21	8434.84	487	128.75	26.44%	0	4518	
194	货运路	0	10kV-42	货23	9664.56	558	207.85	37.25%	0	4132	

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量(kVA)	所属母线	线路名称	线路允许容量(kVA)	允许电流(A)	历史最大电流(A)	最高负载率(%)	线路最大负荷日后需预留容量(kVA)	可开放容量(kVA)	备注
195	货运路	0	10kV-42	货24	9664.56	558	136.26	24.42%	0	5372	
196	货运路	0	10kV-42	货25	9664.56	558	77.94	13.97%	0	6382	
197	货运路	0	10kV-42	货26	8434.84	487	73.9	15.17%	0	5468	
198	货运路	0	10kV-42	货27	9664.56	558	25.98	4.66%	0	7281	
199	货运路	0	10kV-42	货28	9664.56	558	27.14	4.86%	0	7262	
200	九车地	0	10kV-4	261	8434.84	487	280.02	57.50%	0	1898	
201	九车地	0	10kV-4	263	8434.84	487	140.3	28.81%	0	4318	
202	九车地	0	10kV-4	267	8434.84	487	4.62	0.95%	0	6668	
203	九车地	0	10kV-4	269	8434.84	487	1.4	0.29%	0	6723	
204	九车地	0	10kV-4	275	9664.56	558	146.65	26.28%	0	5192	
205	九车地	0	10kV-4	271(DL)	8434.84	487	188.22	38.65%	0	3488	
206	九车地	0	10kV-5	252	8434.84	487	273.67	56.20%	0	2007	
207	九车地	0	10kV-5	262	8434.84	487	159.93	32.84%	0	3978	
208	崂山道	0	10kV-42	崂21大馈线	9664.56	558	245.21	43.94%	0	3485	
209	崂山道	0	10kV-42	崂22大馈线	9664.56	558	0	0.00%	0	7732	
210	南大桥	0	10kV-41	桥11(DL)	8434.84	487	223.44	45.88%	0	2878	
211	南大桥	0	10kV-41	桥12	8434.84	487	46.77	9.60%	0	5938	
212	南大桥	0	10kV-41	桥13	9664.56	558	79.1	14.18%	0	6361	
213	南大桥	0	10kV-41	桥18	8434.84	487	198.61	40.78%	0	3308	
214	南大桥	0	10kV-42	桥21	8434.84	487	216.51	44.46%	0	2998	
215	南大桥	0	10kV-42	桥22	8434.84	487	90.07	18.49%	0	5188	
216	南大桥	0	10kV-43	桥25	8434.84	487	117.21	24.07%	0	4718	
217	南大桥	0	10kV-43	桥26	8434.84	487	135.68	27.86%	0	4398	
218	南大桥	0	10kV-44	桥31	8434.84	487	142.61	29.28%	0	4278	
219	南大桥	0	10kV-44	桥32(DL)	8434.84	487	126.44	25.96%	0	4558	
220	南大桥	0	10kV-44	桥37	8434.84	487	197.46	40.55%	0	3328	
221	南何庄	0	10kV-41	何11	8434.84	487	111.43	22.88%	0	4818	
222	南何庄	0	10kV-41	何12	8434.84	487	90.07	18.49%	0	5188	
223	南何庄	0	10kV-41	何13	8434.84	487	181.87	37.34%	0	3598	
224	南何庄	0	10kV-41	何14	8434.84	487	180.14	36.99%	0	3628	
225	南何庄	0	10kV-41	何15	9664.56	558	64.09	11.49%	0	6621	
226	南何庄	0	10kV-41	何16	9664.56	558	43.3	7.76%	0	6982	
227	南何庄	0	10kV-41	何17	9664.56	558	71.02	12.73%	0	6501	

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量(kVA)	所属母线	线路名称	线路允许容量(kVA)	允许电流(A)	历史最大电流(A)	最高负载率(%)	线路最大负荷日后需预留容量(kVA)	可开放容量(kVA)	备注
228	南何庄	0	10kV-42	何21	8434.84	487	104.5	21.46%	0	4938	
229	南何庄	0	10kV-42	何22	8434.84	487	76.79	15.77%	0	5418	
230	南何庄	0	10kV-42	何23	8434.84	487	344.69	70.78%	0	778	
231	南何庄	0	10kV-42	何24	8434.84	487	43.88	9.01%	0	5988	
232	南何庄	0	10kV-43	何31	8434.84	487	192.84	39.60%	0	3408	
233	南何庄	0	10kV-43	何32	8434.84	487	114.32	23.47%	0	4768	
234	南何庄	0	10kV-43	何33	8434.84	487	130.48	26.79%	0	4488	
235	南何庄	0	10kV-43	何34	9664.56	558	47.34	8.48%	0	6912	
236	南何庄	0	10kV-44	何41	8434.84	487	194	39.84%	0	3387	
237	南何庄	0	10kV-44	何42	8434.84	487	157.04	32.25%	0	4028	
238	南何庄	0	10kV-44	何43	8434.84	487	109.7	22.53%	0	4848	
239	南何庄	0	10kV-44	何44	8434.84	487	312.36	64.14%	0	1338	
240	南何庄	0	10kV-44	何45	8434.84	487	126.44	25.96%	0	4558	
241	南何庄	0	10kV-44	何46	8434.84	487	16.17	3.32%	0	6468	
242	南何庄	0	10kV-44	何47	9664.56	558	87.76	15.73%	0	6211	
243	南何庄	0	10kV-44	何48	9664.56	558	26.3	4.71%	0	7276	
244	山青道	0	10kV-41	山12	9664.56	558	191.11	34.25%	0	4422	
245	山青道	0	10kV-41	山13	8434.84	487	206.7	42.44%	0	3168	
246	山青道	0	10kV-41	山14	9664.56	558	189.38	33.94%	0	4451	
247	山青道	0	10kV-42	山21	9664.56	558	249.42	44.70%	0	3412	
248	山青道	0	10kV-42	山22	9664.56	558	66.97	12.00%	0	6572	
249	山青道	0	10kV-42	山24	9664.56	558	260.39	46.66%	0	3222	
250	山青道	0	10kV-42	山25大馈线	9664.56	558	63.51	11.38%	0	6632	
251	山青道	0	10kV-42	山26	8434.84	487	234.99	48.25%	0	2678	
252	山青道	0	10kV-43	山31	8434.84	487	239.03	49.08%	0	2608	
253	山青道	0	10kV-43	山32	9664.56	558	68.13	12.21%	0	6552	
254	山青道	0	10kV-43	山33	9664.56	558	196.88	35.28%	0	4322	
255	山青道	0	10kV-44	山42	8434.84	487	222.29	45.64%	0	2898	
256	山青道	0	10kV-44	山43	8434.84	487	23.09	4.74%	0	6348	
257	山青道	0	10kV-44	山44	6928	400	150.69	37.67%	0	2933	
258	山青道	0	10kV-44	山45大馈线	9664.56	558	127.6	22.87%	0	5521	
259	山青道	0	10kV-44	山46	8434.84	487	203.23	41.73%	0	3228	
260	纬五道	0	10kV-41	纬11	8434.84	487	485.57	99.71%	0	0	

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量(kVA)	所属母线	线路名称	线路允许容量(kVA)	允许电流(A)	历史最大电流(A)	最高负载率(%)	线路最大负荷日后需预留容量(kVA)	可开放容量(kVA)	备注
261	纬五道	0	10kV-41	纬12	8434.84	487	355.08	72.91%	0	598	
262	纬五道	0	10kV-41	纬13大馈线	9664.56	558	271.36	48.63%	0	3032	
263	纬五道	0	10kV-41	纬14	8434.84	487	244.23	50.15%	0	2518	
264	纬五道	0	10kV-41	纬15	9664.56	558	356.24	63.84%	0	1562	
265	纬五道	0	10kV-41	纬16大馈线	9664.56	558	61.78	11.07%	0	6662	
266	纬五道	0	10kV-42	纬21	8434.84	487	199.77	41.02%	0	3288	
267	纬五道	0	10kV-42	纬22	8434.84	487	243.65	50.03%	0	2528	
268	纬五道	0	10kV-42	纬23	8434.84	487	337.18	69.24%	0	908	
269	纬五道	0	10kV-42	纬24大馈线	9664.56	558	314.67	56.39%	0	2282	
270	纬五道	0	10kV-42	纬25大馈线	9664.56	558	88.34	15.83%	0	6202	
271	纬五道	0	10kV-42	纬26	8434.84	487	344.69	70.78%	0	778	
272	纬五道	0	10kV-43	纬31	8434.84	487	422.06	86.67%	0	0	
273	纬五道	0	10kV-43	纬32	8434.84	487	330.25	67.81%	0	1028	
274	纬五道	0	10kV-43	纬33大馈线	9664.56	558	116.63	20.90%	0	5712	
275	纬五道	0	10kV-43	纬34大馈线	9664.56	558	407.04	72.95%	0	681	
276	纬五道	0	10kV-43	纬35大馈线	9664.56	558	105.66	18.94%	0	5901	
277	纬五道	0	10kV-43	纬36	8434.84	487	218.24	44.81%	0	2968	
278	纬五道	0	10kV-44	纬41	8434.84	487	234.41	48.13%	0	2688	
279	纬五道	0	10kV-44	纬42	8434.84	487	341.22	70.07%	0	838	
280	纬五道	0	10kV-44	纬43	9664.56	558	168.59	30.21%	0	4812	
281	纬五道	0	10kV-44	纬44	8434.84	487	364.32	74.81%	0	438	
282	纬五道	0	10kV-44	纬45大馈线	9664.56	558	91.8	16.45%	0	6142	
283	纬五道	0	10kV-44	纬46大馈线	9664.56	558	120.67	21.63%	0	5641	
284	魏王	0	10kV-41	魏11	8434.84	487	21.94	4.51%	0	6367	
285	魏王	0	10kV-41	魏12	8434.84	487	224.02	46.00%	0	2868	
286	魏王	0	10kV-41	魏16	8434.84	487	156.47	32.13%	0	4038	
287	魏王	0	10kV-41	魏17	8434.84	487	74.48	15.29%	0	5458	
288	魏王	0	10kV-42	魏22	8434.84	487	364.9	74.93%	0	428	
289	魏王	0	10kV-42	魏23	8434.84	487	280.02	57.50%	0	1898	
290	魏王	0	10kV-43	魏25	8434.84	487	47.34	9.72%	0	5928	
291	魏王	0	10kV-43	魏26	8434.84	487	100.46	20.63%	0	5008	
292	魏王	0	10kV-43	魏27	6928	400	105.66	26.42%	0	3712	
293	魏王	0	10kV-43	魏28	8434.84	487	78.52	16.12%	0	5388	

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量(kVA)	所属母线	线路名称	线路允许容量(kVA)	允许电流(A)	历史最大电流(A)	最高负载率(%)	线路最大负荷日后需预留容量(kVA)	可开放容量(kVA)	备注
294	魏王	0	10kV-44	魏31大馈线	9664.56	558	93.53	16.76%	0	6112	
295	无暇街	0	10kV-41	暇11	8434.84	487	134.53	27.62%	0	4418	
296	无暇街	0	10kV-41	暇12	8434.84	487	256.93	52.76%	0	2298	
297	无暇街	0	10kV-41	暇13	8434.84	487	229.79	47.18%	0	2768	
298	无暇街	0	10kV-41	暇14	6928	400	94.11	23.53%	0	3912	
299	无暇街	0	10kV-42	暇21	8434.84	487	158.2	32.48%	0	4008	
300	无暇街	0	10kV-42	暇22	6928	400	290.99	72.75%	0	502	
301	无暇街	0	10kV-44	暇31	6928	400	5.2	1.30%	0	5452	
302	无暇街	0	10kV-44	暇32	8434.84	487	113.74	23.36%	0	4777	
303	无暇街	0	10kV-44	暇35	6928	400	142.61	35.65%	0	3073	
304	无暇街	0	10kV-44	暇36	8434.84	487	194.57	39.95%	0	3378	
305	无暇街	0	10kV-44	暇37	6928	400	65.82	16.46%	0	4402	
306	五经路	0	10kV-41	经11	9664.56	558	237.3	42.53%	0	3621	
307	五经路	0	10kV-41	经12	9664.56	558	205.54	36.84%	0	4171	
308	五经路	0	10kV-41	经13	9664.56	558	87.76	15.73%	0	6211	
309	五经路	0	10kV-41	经14	9664.56	558	131.06	23.49%	0	5461	
310	五经路	0	10kV-41	经15	9664.56	558	147.81	26.49%	0	5172	
311	五经路	0	10kV-41	经16	9664.56	558	363.74	65.19%	0	1431	
312	五经路	0	10kV-42	经22	9664.56	558	224.02	40.15%	0	3851	
313	五经路	0	10kV-42	经23	9664.56	558	275.98	49.46%	0	2952	
314	五经路	0	10kV-42	经24	9664.56	558	154.73	27.73%	0	5052	
315	五经路	0	10kV-43	经32	9664.56	558	175.52	31.46%	0	4691	
316	五经路	0	10kV-43	经33	9664.56	558	277.71	49.77%	0	2922	
317	五经路	0	10kV-43	经34	9664.56	558	174.36	31.25%	0	4711	
318	五经路	0	10kV-44	经42	9664.56	558	201.5	36.11%	0	4242	
319	五经路	0	10kV-44	经44	9664.56	558	70.44	12.62%	0	6512	
320	五经路	0	10kV-44	经45	9664.56	558	306	54.84%	0	2432	
321	物流	0	10kV-41	物11	8434.84	487	337.18	69.24%	0	908	
322	物流	0	10kV-41	物12	9664.56	558	131.64	23.59%	0	5452	
323	物流	0	10kV-41	物13大馈线	9664.56	558	54.85	9.83%	0	6782	
324	物流	0	10kV-41	物14	8434.84	487	144.92	29.76%	0	4238	
325	物流	0	10kV-41	物15	8434.84	487	229.79	47.18%	0	2768	
326	物流	0	10kV-41	物16	8434.84	487	121.82	25.01%	0	4638	

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量(kVA)	所属母线	线路名称	线路允许容量(kVA)	允许电流(A)	历史最大电流(A)	最高负载率(%)	线路最大负荷日后需预留容量(kVA)	可开放容量(kVA)	备注
327	物流	0	10kV-41	物17	8434.84	487	86.03	17.67%	0	5257	
328	物流	0	10kV-42	物21	8434.84	487	186.49	38.29%	0	3518	
329	物流	0	10kV-42	物22	8434.84	487	312.93	64.26%	0	1328	
330	物流	0	10kV-42	物23	8434.84	487	73.9	15.17%	0	5468	
331	物流	0	10kV-42	物24	8434.84	487	257.51	52.88%	0	2288	
332	物流	0	10kV-43	物31	8434.84	487	166.28	34.14%	0	3868	
333	物流	0	10kV-43	物32	8434.84	487	326.79	67.10%	0	1088	
334	物流	0	10kV-43	物33大馈线	9664.56	558	45.03	8.07%	0	6952	
335	物流	0	10kV-44	物41	8434.84	487	232.1	47.66%	0	2728	
336	物流	0	10kV-44	物42	8434.84	487	206.12	42.32%	0	3178	
337	物流	0	10kV-44	物43	8434.84	487	192.84	39.60%	0	3408	
338	物流	0	10kV-44	物44	8434.84	487	202.66	41.61%	0	3238	
339	物流	0	10kV-44	物45	8434.84	487	362.01	74.33%	0	478	
340	物流	0	10kV-44	物46	8434.84	487	247.11	50.74%	0	2468	
341	物流	0	10kV-44	物47	8434.84	487	116.05	23.83%	0	4738	
342	先锋路	0	10kV-41	先11	8434.84	487	195.15	40.07%	0	3368	
343	先锋路	0	10kV-41	先12	8434.84	487	362.01	74.33%	0	478	
344	先锋路	0	10kV-41	先13	8434.84	487	173.79	35.69%	0	3737	
345	先锋路	0	10kV-41	先14	8434.84	487	22.52	4.62%	0	6358	
346	先锋路	0	10kV-41	先15	8434.84	487	165.13	33.91%	0	3888	
347	先锋路	0	10kV-41	先16	8434.84	487	12.12	2.49%	0	6538	
348	先锋路	0	10kV-41	先17	8434.84	487	85.45	17.55%	0	5268	
349	先锋路	0	10kV-42	先21	8434.84	487	24.25	4.98%	0	6328	
350	先锋路	0	10kV-42	先22	8434.84	487	193.42	39.72%	0	3398	
351	先锋路	0	10kV-42	先24	8434.84	487	322.75	66.27%	0	1158	
352	先锋路	0	10kV-43	先26	8434.84	487	153.58	31.54%	0	4088	
353	先锋路	0	10kV-43	先27	8434.84	487	82.56	16.95%	0	5318	
354	先锋路	0	10kV-43	先28	8434.84	487	38.11	7.83%	0	6087	
355	先锋路	0	10kV-44	先31	8434.84	487	294.46	60.46%	0	1648	
356	先锋路	0	10kV-44	先32	8434.84	487	342.96	70.42%	0	808	
357	先锋路	0	10kV-44	先33	8434.84	487	82.56	16.95%	0	5318	
358	先锋路	0	10kV-44	先34	8434.84	487	132.79	27.27%	0	4448	
359	先锋路	0	10kV-44	先35	8434.84	487	62.93	12.92%	0	5658	

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量(kVA)	所属母线	线路名称	线路允许容量(kVA)	允许电流(A)	历史最大电流(A)	最高负载率(%)	线路最大负荷日后需预留容量(kVA)	可开放容量(kVA)	备注
360	先锋路	0	10kV-44	先36	8434.84	487	155.89	32.01%	0	4048	
361	先锋路	0	10kV-44	先37	8434.84	487	66.97	13.75%	0	5588	
362	小马场	0	10kV-4	31	8434.84	487	0.86	0.18%	0	6733	
363	小马场	0	10kV-4	33	8434.84	487	97	19.92%	0	5068	
364	小马场	0	10kV-4	35	8434.84	487	254.04	52.16%	0	2348	
365	小马场	0	10kV-4	37	8434.84	487	17.9	3.68%	0	6437	
366	小马场	0	10kV-5	32	8434.84	487	195.73	40.19%	0	3358	
367	小马场	0	10kV-5	36	8434.84	487	178.98	36.75%	0	3648	
368	小马场	0	10kV-5	38	8434.84	487	82.56	16.95%	0	5318	
369	小马场	0	10kV-5	40	8434.84	487	21.94	4.51%	0	6367	
370	新贯庄	0	10kV-41	新11	8434.84	487	147.81	30.35%	0	4188	
371	新贯庄	0	10kV-41	新12	8434.84	487	174.36	35.80%	0	3728	
372	新贯庄	0	10kV-41	新13	8434.84	487	123.56	25.37%	0	4608	
373	新贯庄	0	10kV-41	新14大馈线	8434.84	487	120.09	24.66%	0	4668	
374	新贯庄	0	10kV-41	新16	8434.84	487	278.29	57.14%	0	1928	
375	新贯庄	0	10kV-41	新17	8434.84	487	33.49	6.88%	0	6168	
376	新贯庄	0	10kV-41	新18	8434.84	487	157.04	32.25%	0	4028	
377	新贯庄	0	10kV-42	新21	8434.84	487	73.33	15.06%	0	5478	
378	新贯庄	0	10kV-42	新22	8434.84	487	94.11	19.32%	0	5118	
379	新贯庄	0	10kV-42	新23	8434.84	487	61.78	12.69%	0	5677	
380	新贯庄	0	10kV-42	新24	8434.84	487	50.23	10.31%	0	5878	
381	新贯庄	0	10kV-43	新25	8434.84	487	92.38	18.97%	0	5148	
382	新贯庄	0	10kV-43	新26	8434.84	487	95.84	19.68%	0	5088	
383	新贯庄	0	10kV-43	新27	8434.84	487	113.74	23.36%	0	4777	
384	新贯庄	0	10kV-43	新28	8434.84	487	130.48	26.79%	0	4488	
385	新贯庄	0	10kV-44	新31	8434.84	487	128.18	26.32%	0	4528	
386	新贯庄	0	10kV-44	新32大馈线	8434.84	487	373.56	76.71%	0	278	
387	新贯庄	0	10kV-44	新33	8434.84	487	148.38	30.47%	0	4178	
388	新贯庄	0	10kV-44	新34	8434.84	487	50.23	10.31%	0	5878	
389	新贯庄	0	10kV-44	新35	8434.84	487	168.01	34.50%	0	3838	
390	新贯庄	0	10kV-44	新36	8434.84	487	39.26	8.06%	0	6068	
391	新贯庄	0	10kV-44	新37	8434.84	487	23.09	4.74%	0	6348	
392	新贯庄	0	10kV-44	新38	8434.84	487	310.62	63.78%	0	1368	

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量(kVA)	所属母线	线路名称	线路允许容量(kVA)	允许电流(A)	历史最大电流(A)	最高负载率(%)	线路最大负荷日后需预留容量(kVA)	可开放容量(kVA)	备注
393	新立园	0	10kV-41	立11	8434.84	487	206.7	42.44%	0	3168	
394	新立园	0	10kV-41	立12	8434.84	487	66.4	13.63%	0	5598	
395	新立园	0	10kV-41	立13	8434.84	487	105.08	21.58%	0	4928	
396	新立园	0	10kV-41	立15	8434.84	487	223.44	45.88%	0	2878	
397	新立园	0	10kV-41	立16	8434.84	487	225.75	46.36%	0	2837	
398	新立园	0	10kV-41	立17	8434.84	487	174.94	35.92%	0	3718	
399	新立园	0	10kV-42	立21	8434.84	487	202.66	41.61%	0	3238	
400	新立园	0	10kV-42	立22	8434.84	487	177.25	36.40%	0	3678	
401	新立园	0	10kV-42	立24	8434.84	487	149.54	30.71%	0	4158	
402	新立园	0	10kV-43	立31	8434.84	487	162.82	33.43%	0	3928	
403	新立园	0	10kV-43	立32	8434.84	487	168.59	34.62%	0	3828	
404	新立园	0	10kV-43	立33	8434.84	487	325.06	66.75%	0	1118	
405	新立园	0	10kV-43	立34	8434.84	487	49.08	10.08%	0	5898	
406	新立园	0	10kV-44	立42	8434.84	487	56	11.50%	0	5778	
407	新立园	0	10kV-44	立43	8434.84	487	295.03	60.58%	0	1638	
408	新立园	0	10kV-44	立44	8434.84	487	165.7	34.02%	0	3878	
409	新立园	0	10kV-44	立45	8434.84	487	166.86	34.26%	0	3858	
410	新立园	0	10kV-44	立46	8434.84	487	196.3	40.31%	0	3348	
411	新立园	0	10kV-44	立47	8434.84	487	191.11	39.24%	0	3438	
412	新中村	0	10kV-41	村11(DL)	8434.84	487	175.52	36.04%	0	3708	
413	新中村	0	10kV-41	村12	8434.84	487	111.43	22.88%	0	4818	
414	新中村	0	10kV-41	村13(DL)	8434.84	487	101.62	20.87%	0	4988	
415	新中村	0	10kV-41	村14(DL)	8434.84	487	128.18	26.32%	0	4528	
416	新中村	0	10kV-41	村15(DL)	8434.84	487	158.2	32.48%	0	4008	
417	新中村	0	10kV-41	村16	8434.84	487	54.27	11.14%	0	5808	
418	新中村	0	10kV-42	村21	8434.84	487	77.37	15.89%	0	5408	
419	新中村	0	10kV-42	村22	8434.84	487	209.58	43.03%	0	3118	
420	新中村	0	10kV-42	村23	9664.56	558	87.76	15.73%	0	6211	
421	新中村	0	10kV-42	村24	8434.84	487	37.53	7.71%	0	6098	
422	新中村	0	10kV-42	村25	9664.56	558	148.38	26.59%	0	5162	
423	新中村	0	10kV-43	村31(DL)	8434.84	487	49.08	10.08%	0	5898	
424	新中村	0	10kV-43	村32	9664.56	558	253.46	45.42%	0	3342	
425	新中村	0	10kV-43	村34	8434.84	487	42.73	8.77%	0	6008	

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量(kVA)	所属母线	线路名称	线路允许容量(kVA)	允许电流(A)	历史最大电流(A)	最高负载率(%)	线路最大负荷日后需预留容量(kVA)	可开放容量(kVA)	备注
426	新中村	0	10kV-43	村36(DL)	8434.84	487	1.2	0.25%	0	6727	
427	新中村	0	10kV-44	村41	8434.84	487	132.22	27.15%	0	4458	
428	新中村	0	10kV-44	村42	8434.84	487	151.27	31.06%	0	4128	
429	新中村	0	10kV-44	村43	8434.84	487	69.28	14.23%	0	5548	
430	新中村	0	10kV-44	村44	8434.84	487	116.63	23.95%	0	4728	
431	新中村	0	10kV-44	村45	8434.84	487	93.53	19.21%	0	5128	
432	新中村	0	10kV-44	村46	8434.84	487	80.83	16.60%	0	5348	
433	驯海路	0	10kV-4	111	8434.84	487	2.31	0.47%	0	6708	
434	驯海路	0	10kV-5	112	8434.84	487	178.98	36.75%	0	3648	
435	驯海路	0	10kV-4	113	8434.84	487	296.77	60.94%	0	1608	
436	驯海路	0	10kV-5	114	6928	400	203.23	50.81%	0	2022	
437	驯海路	0	10kV-4	115	8434.84	487	109.7	22.53%	0	4848	
438	驯海路	0	10kV-5	116	8434.84	487	255.77	52.52%	0	2318	
439	驯海路	0	10kV-5	118	8434.84	487	311.2	63.90%	0	1358	
440	驯海路	0	10kV-4	117(DL)	6928	400	144.34	36.09%	0	3042	
441	么六桥	0	10kV-4	821	8434.84	487	266.17	54.66%	0	2137	
442	么六桥	0	10kV-4	823	8434.84	487	72.75	14.94%	0	5488	
443	么六桥	0	10kV-4	825	8434.84	487	229.79	47.18%	0	2768	
444	么六桥	0	10kV-4	827	8434.84	487	89.49	18.38%	0	5198	
445	么六桥	0	10kV-4	829	8434.84	487	14.43	2.96%	0	6498	
446	么六桥	0	10kV-5	822	8434.84	487	25.98	5.33%	0	6298	
447	么六桥	0	10kV-5	824	8434.84	487	25.4	5.22%	0	6308	
448	么六桥	0	10kV-5	826	8434.84	487	83.14	17.07%	0	5308	
449	么六桥	0	10kV-5	828	8434.84	487	81.99	16.84%	0	5327	
450	么六桥	0	10kV-5	830	8434.84	487	27.71	5.69%	0	6268	
451	么六桥	0	10kV-5	832	8434.84	487	263.86	54.18%	0	2178	
452	袁家河	0	10kV-41	袁11	8434.84	487	336.03	69.00%	0	928	
453	袁家河	0	10kV-41	袁12	8434.84	487	323.33	66.39%	0	1148	
454	袁家河	0	10kV-41	袁13	8434.84	487	275.98	56.67%	0	1968	
455	袁家河	0	10kV-41	袁14	8434.84	487	364.32	74.81%	0	438	
456	袁家河	0	10kV-41	袁15	8434.84	487	266.74	54.77%	0	2128	
457	袁家河	0	10kV-41	袁16	8434.84	487	207.27	42.56%	0	3158	
458	袁家河	0	10kV-41	袁17	9664.56	558	110.28	19.76%	0	5822	

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量(kVA)	所属母线	线路名称	线路允许容量(kVA)	允许电流(A)	历史最大电流(A)	最高负载率(%)	线路最大负荷日后需预留容量(kVA)	可开放容量(kVA)	备注
459	袁家河	0	10kV-41	袁18	8434.84	487	213.05	43.75%	0	3058	
460	袁家河	0	10kV-42	袁21	8434.84	487	132.22	27.15%	0	4458	
461	袁家河	0	10kV-42	袁22	8434.84	487	243.65	50.03%	0	2528	
462	袁家河	0	10kV-42	袁23	8434.84	487	325.64	66.87%	0	1107	
463	袁家河	0	10kV-42	袁24	8434.84	487	161.66	33.20%	0	3948	
464	袁家河	0	10kV-42	袁25	8434.84	487	263.28	54.06%	0	2188	
465	袁家河	0	10kV-42	袁26	8434.84	487	77.37	15.89%	0	5408	
466	袁家河	0	10kV-43	袁31	8434.84	487	53.7	11.03%	0	5818	
467	袁家河	0	10kV-43	袁32	8434.84	487	282.33	57.97%	0	1858	
468	袁家河	0	10kV-43	袁33	8434.84	487	159.35	32.72%	0	3988	
469	袁家河	0	10kV-43	袁34	8434.84	487	210.74	43.27%	0	3098	
470	袁家河	0	10kV-43	袁35	8434.84	487	361.43	74.22%	0	488	
471	袁家河	0	10kV-43	袁36	8434.84	487	111.43	22.88%	0	4818	
472	袁家河	0	10kV-44	袁41	8434.84	487	237.88	48.85%	0	2627	
473	袁家河	0	10kV-44	袁42	8434.84	487	166.28	34.14%	0	3868	
474	袁家河	0	10kV-44	袁44	8434.84	487	68.71	14.11%	0	5558	
475	袁家河	0	10kV-44	袁45	8434.84	487	221.13	45.41%	0	2918	
476	袁家河	0	10kV-44	袁47	8434.84	487	245.38	50.39%	0	2498	
477	袁家河	0	10kV-44	袁48大馈线	9664.56	558	164.55	29.49%	0	4882	
478	中河	0	10kV-41	中11(DL)	8434.84	487	355.08	72.91%	0	598	
479	中河	0	10kV-41	中12	8434.84	487	80.25	16.48%	0	5358	
480	中河	0	10kV-41	中13(DL)	8434.84	487	168.01	34.50%	0	3838	
481	中河	0	10kV-41	中14	8434.84	487	85.45	17.55%	0	5268	
482	中河	0	10kV-41	中15(DL)	8434.84	487	374.71	76.94%	0	258	
483	中河	0	10kV-41	中16	8434.84	487	12.7	2.61%	0	6528	
484	中河	0	10kV-41	中17	8434.84	487	46.19	9.48%	0	5948	
485	中河	0	10kV-41	中18	8434.84	487	89.49	18.38%	0	5198	
486	中河	0	10kV-42	中21	8434.84	487	94.69	19.44%	0	5108	
487	中河	0	10kV-42	中22	8434.84	487	202.66	41.61%	0	3238	
488	中河	0	10kV-42	中23	8434.84	487	97	19.92%	0	5068	
489	中河	0	10kV-42	中24	8434.84	487	192.84	39.60%	0	3408	
490	中河	0	10kV-43	中25(DL)	8434.84	487	210.74	43.27%	0	3098	
491	中河	0	10kV-43	中26(DL)	8434.84	487	303	62.22%	0	1500	

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量(kVA)	所属母线	线路名称	线路允许容量(kVA)	允许电流(A)	历史最大电流(A)	最高负载率(%)	线路最大负荷日后需预留容量(kVA)	可开放容量(kVA)	备注
492	中河	0	10kV-43	中27	8434.84	487	112.01	23.00%	0	4808	
493	中河	0	10kV-43	中28	8434.84	487	100.46	20.63%	0	5008	
494	程林庄	0	10kV-4	733 (DL)	6928	400	265.59	66.40%	0	942	
495	东南郊	0	10kV-4	郊22	9664.56	558	92.32	16.54%	0	6133	
496	东南郊	0	10kV-5	郊42	9664.56	558	38.54	6.91%	0	7064	