

静海供电公司10千伏配电线路可开放容量信息表(2025年第二季度)

| 序号 | 变电站名称 | 主变最大负荷日后需预留容量 (kVA) | 所属母线    | 线路名称   | 线路允许容量 (kVA) | 允许电流 (A) | 历史最大电流 (A) | 最高负载率 (%) | 线路最大负荷日后需预留容量 (kVA) | 可开放容量 (kVA) | 备注 |
|----|-------|---------------------|---------|--------|--------------|----------|------------|-----------|---------------------|-------------|----|
| 1  | 北华    | 0                   | 10kV-42 | 北海223  | 8133         | 587      | 192.85     | 32.85%    | 0                   | 3834.62     |    |
| 2  | 北华    | 0                   | 10kV-42 | 北热224  | 8133         | 587      | 196.99     | 33.56%    | 0                   | 3777.26     |    |
| 3  | 北华    | 0                   | 10kV-42 | 北电225  | 8133         | 587      | 126.18     | 21.50%    | 0                   | 4758.43     |    |
| 4  | 北华    | 0                   | 10kV-42 | 北罗226  | 7205         | 520      | 110.11     | 21.18%    | 0                   | 4238.38     |    |
| 5  | 北华    | 0                   | 10kV-43 | 北达230  | 5584         | 403      | 275.54     | 68.37%    | 0                   | 649.24      |    |
| 6  | 北华    | 0                   | 10kV-43 | 北君231  | 8133         | 587      | 263.76     | 44.93%    | 0                   | 2852.12     |    |
| 7  | 北华    | 0                   | 10kV-43 | 北前232  | 7205         | 520      | 108.01     | 20.77%    | 0                   | 4267.51     |    |
| 8  | 北华    | 0                   | 10kV-44 | 北吉235  | 8133         | 587      | 225.53     | 38.42%    | 0                   | 3381.86     |    |
| 9  | 北华    | 0                   | 10kV-44 | 北良236  | 8133         | 587      | 219.40     | 37.38%    | 0                   | 3466.83     |    |
| 10 | 北华    | 0                   | 10kV-44 | 北徐237  | 8133         | 587      | 331.52     | 56.48%    | 0                   | 1913.18     |    |
| 11 | 北华    | 0                   | 10kV-44 | 北星238  | 8133         | 587      | 258.24     | 43.99%    | 0                   | 2928.60     |    |
| 12 | 北华    | 0                   | 10kV-44 | 北旺239  | 5584         | 403      | 260.17     | 64.56%    | 0                   | 862.23      |    |
| 13 | 北华    | 0                   | 10kV-44 | 北红240  | 8133         | 587      | 1.63       | 0.28%     | 0                   | 6484.16     |    |
| 14 | 北华    | 0                   | 10kV-44 | 北普241  | 7205         | 520      | 88.55      | 17.03%    | 0                   | 4537.17     |    |
| 15 | 北华    | 0                   | 10kV-44 | 北贸242  | 8133         | 587      | 59.98      | 10.22%    | 0                   | 5675.75     |    |
| 16 | 减河南   | 0                   | 10kV-41 | 南天214  | 8133         | 587      | 259.56     | 44.22%    | 0                   | 2910.31     |    |
| 17 | 减河南   | 0                   | 10kV-41 | 南兴215  | 7205         | 520      | 93.64      | 18.01%    | 0                   | 4466.68     |    |
| 18 | 减河南   | 0                   | 10kV-42 | 南开223  | 8133         | 587      | 36.44      | 6.21%     | 0                   | 6001.81     |    |
| 19 | 减河南   | 0                   | 10kV-42 | 南八225  | 7205         | 520      | 323.94     | 62.30%    | 0                   | 1275.58     |    |
| 20 | 减河南   | 0                   | 10kV-43 | 南所229  | 7205         | 520      | 234.92     | 45.18%    | 0                   | 2508.99     |    |
| 21 | 北洋    | 0                   | 10kV-41 | 洋宽211  | 5542         | 400      | 306.40     | 76.60%    | 0                   | 188.40      |    |
| 22 | 北洋    | 0                   | 10kV-41 | 洋宁212  | 5542         | 400      | 1.60       | 0.40%     | 0                   | 4411.75     |    |
| 23 | 北洋    | 0                   | 10kV-41 | 洋寨213  | 5542         | 400      | 108.80     | 27.20%    | 0                   | 2926.40     |    |
| 24 | 北洋    | 0                   | 10kV-41 | 洋塔214  | 5542         | 400      | 315.00     | 78.75%    | 0                   | 69.28       |    |
| 25 | 北洋    | 0                   | 10kV-41 | 洋奎215  | 7205         | 520      | 190.40     | 36.62%    | 0                   | 3125.91     |    |
| 26 | 北洋    | 0                   | 10kV-41 | 洋体一216 | 5542         | 400      | 12.80      | 3.20%     | 0                   | 4256.56     |    |

| 序号 | 变电站名称 | 主变最大负荷日后需预留容量 (kVA) | 所属母线    | 线路名称   | 线路允许容量 (kVA) | 允许电流 (A) | 历史最大电流 (A) | 最高负载率 (%) | 线路最大负荷日后需预留容量 (kVA) | 可开放容量 (kVA) | 备注 |
|----|-------|---------------------|---------|--------|--------------|----------|------------|-----------|---------------------|-------------|----|
| 27 | 北洋    | 0                   | 10kV-41 | 洋郡一218 | 5542         | 400      | 170.40     | 42.60%    | 0                   | 2072.87     |    |
| 28 | 北洋    | 0                   | 10kV-42 | 洋郡二219 | 5542         | 400      | 123.20     | 30.80%    | 0                   | 2726.86     |    |
| 29 | 北洋    | 0                   | 10kV-42 | 洋体二220 | 5542         | 400      | 28.80      | 7.20%     | 0                   | 4034.87     |    |
| 30 | 北洋    | 0                   | 10kV-42 | 洋北222  | 5542         | 400      | 240.80     | 60.20%    | 0                   | 1097.42     |    |
| 31 | 北洋    | 0                   | 10kV-43 | 洋政223  | 5542         | 400      | 132.80     | 33.20%    | 0                   | 2593.89     |    |
| 32 | 北洋    | 0                   | 10kV-43 | 洋管224  | 5542         | 400      | 135.20     | 33.80%    | 0                   | 2560.56     |    |
| 33 | 北洋    | 0                   | 10kV-44 | 洋东一227 | 5542         | 400      | 64.80      | 16.20%    | 0                   | 3536.06     |    |
| 34 | 北洋    | 0                   | 10kV-44 | 洋双一228 | 5542         | 400      | 176.00     | 44.00%    | 0                   | 1995.26     |    |
| 35 | 北洋    | 0                   | 10kV-44 | 洋双二229 | 5542         | 400      | 224.00     | 56.00%    | 0                   | 1330.18     |    |
| 36 | 北洋    | 0                   | 10kV-44 | 洋亿230  | 7205         | 520      | 397.20     | 76.38%    | 0                   | 260.49      |    |
| 37 | 北洋    | 0                   | 10kV-44 | 洋海231  | 7205         | 520      | 367.20     | 70.62%    | 0                   | 676.16      |    |
| 38 | 北洋    | 0                   | 10kV-44 | 洋吉233  | 5542         | 400      | 35.20      | 8.80%     | 0                   | 3946.20     |    |
| 39 | 北洋    | 0                   | 10kV-41 | 洋东二235 | 5542         | 400      | 46.40      | 11.60%    | 0                   | 3791.01     |    |
| 40 | 北洋    | 0                   | 10kV-42 | 洋东三236 | 5542         | 400      | 13.60      | 3.40%     | 0                   | 4245.48     |    |
| 41 | 陈官屯   | 0                   | 10kV-41 | 陈北212  | 7205         | 520      | 140.87     | 27.09%    | 0                   | 3812.18     |    |
| 42 | 陈官屯   | 0                   | 10kV-41 | 陈高一213 | 7205         | 520      | 157.55     | 30.30%    | 0                   | 3581.10     |    |
| 43 | 陈官屯   | 0                   | 10kV-41 | 陈三215  | 8133         | 587      | 88.10      | 15.01%    | 0                   | 5286.11     |    |
| 44 | 陈官屯   | 0                   | 10kV-41 | 陈双217  | 5584         | 403      | 43.76      | 10.86%    | 0                   | 3860.79     |    |
| 45 | 陈官屯   | 0                   | 10kV-41 | 陈邹218  | 8133         | 587      | 85.51      | 14.57%    | 0                   | 5321.99     |    |
| 46 | 陈官屯   | 0                   | 10kV-41 | 陈高二219 | 7205         | 520      | 71.47      | 13.74%    | 0                   | 4773.78     |    |
| 47 | 陈官屯   | 0                   | 10kV-41 | 陈王222  | 5584         | 403      | 133.88     | 33.22%    | 0                   | 2612.13     |    |
| 48 | 陈官屯   | 0                   | 10kV-42 | 陈杨一223 | 7205         | 520      | 79.29      | 15.25%    | 0                   | 4665.42     |    |
| 49 | 陈官屯   | 0                   | 10kV-42 | 陈张二224 | 7205         | 520      | 117.20     | 22.54%    | 0                   | 4140.13     |    |
| 50 | 陈官屯   | 0                   | 10kV-42 | 陈大二225 | 7205         | 520      | 234.04     | 45.01%    | 0                   | 2521.18     |    |
| 51 | 陈官屯   | 0                   | 10kV-42 | 陈争226  | 5584         | 403      | 49.72      | 12.34%    | 0                   | 3778.26     |    |
| 52 | 陈官屯   | 0                   | 10kV-42 | 陈谭三227 | 7205         | 520      | 15.02      | 2.89%     | 0                   | 5555.99     |    |
| 53 | 陈官屯   | 0                   | 10kV-42 | 陈东228  | 8133         | 587      | 119.74     | 20.40%    | 0                   | 4847.65     |    |
| 54 | 陈官屯   | 0                   | 10kV-43 | 陈袁229  | 6512         | 470      | 21.03      | 4.47%     | 0                   | 4918.50     |    |

| 序号 | 变电站名称 | 主变最大负荷日后需预留容量 (kVA) | 所属母线    | 线路名称   | 线路允许容量 (kVA) | 允许电流 (A) | 历史最大电流 (A) | 最高负载率 (%) | 线路最大负荷日后需预留容量 (kVA) | 可开放容量 (kVA) | 备注 |
|----|-------|---------------------|---------|--------|--------------|----------|------------|-----------|---------------------|-------------|----|
| 55 | 陈官屯   | 0                   | 10kV-43 | 陈张一230 | 7205         | 520      | 135.69     | 26.09%    | 0                   | 3883.94     |    |
| 56 | 陈官屯   | 0                   | 10kV-43 | 陈胡一231 | 7205         | 520      | 52.21      | 10.04%    | 0                   | 5040.74     |    |
| 57 | 陈官屯   | 0                   | 10kV-43 | 陈开232  | 7205         | 520      | 4.56       | 0.88%     | 0                   | 5700.95     |    |
| 58 | 陈官屯   | 0                   | 10kV-43 | 陈鑫233  | 7205         | 520      | 1.81       | 0.35%     | 0                   | 5738.98     |    |
| 59 | 陈官屯   | 0                   | 10kV-43 | 陈小234  | 5584         | 403      | 75.36      | 18.70%    | 0                   | 3423.04     |    |
| 60 | 陈官屯   | 0                   | 10kV-44 | 陈昊235  | 7205         | 520      | 289.15     | 55.61%    | 0                   | 1757.64     |    |
| 61 | 陈官屯   | 0                   | 10kV-44 | 陈杨二237 | 7205         | 520      | 63.75      | 12.26%    | 0                   | 4880.71     |    |
| 62 | 陈官屯   | 0                   | 10kV-44 | 陈谭一238 | 7205         | 520      | 121.29     | 23.33%    | 0                   | 4083.50     |    |
| 63 | 陈官屯   | 0                   | 10kV-44 | 陈港240  | 8133         | 587      | 113.68     | 19.37%    | 0                   | 4931.61     |    |
| 64 | 陈官屯   | 0                   | 10kV-44 | 陈谭二241 | 7205         | 520      | 140.56     | 27.03%    | 0                   | 3816.48     |    |
| 65 | 陈官屯   | 0                   | 10kV-44 | 陈胡二242 | 7205         | 520      | 74.68      | 14.36%    | 0                   | 4729.33     |    |
| 66 | 陈官屯   | 0                   | 10kV-44 | 陈大一243 | 7205         | 520      | 94.00      | 18.08%    | 0                   | 4461.62     |    |
| 67 | 陈官屯   | 0                   | 10kV-44 | 陈刚244  | 7205         | 520      | 327.11     | 62.91%    | 0                   | 1231.62     |    |
| 68 | 陈官屯   | 0                   | 10kV-44 | 陈街245  | 8133         | 587      | 185.10     | 31.53%    | 0                   | 3942.01     |    |
| 69 | 陈官屯   | 0                   | 10kV-44 | 陈吕246  | 5584         | 403      | 108.97     | 27.04%    | 0                   | 2957.31     |    |
| 70 | 崔庄子   | 0                   | 10kV-41 | 崔李211  | 5542         | 400      | 89.75      | 22.44%    | 0                   | 3190.32     |    |
| 71 | 崔庄子   | 0                   | 10kV-41 | 崔正212  | 5542         | 400      | 311.00     | 77.75%    | 0                   | 124.70      |    |
| 72 | 崔庄子   | 0                   | 10kV-41 | 崔史一213 | 4780         | 345      | 73.00      | 21.16%    | 0                   | 2812.77     |    |
| 73 | 崔庄子   | 0                   | 10kV-41 | 崔齐214  | 4780         | 345      | 132.35     | 38.36%    | 0                   | 1990.48     |    |
| 74 | 崔庄子   | 0                   | 10kV-41 | 崔东215  | 6512         | 470      | 365.00     | 77.66%    | 0                   | 152.42      |    |
| 75 | 崔庄子   | 0                   | 10kV-41 | 崔兴二216 | 5542         | 400      | 259.13     | 64.78%    | 0                   | 843.42      |    |
| 76 | 崔庄子   | 0                   | 10kV-41 | 崔宇四217 | 7205         | 520      | 297.00     | 57.12%    | 0                   | 1648.86     |    |
| 77 | 崔庄子   | 0                   | 10kV-42 | 崔高219  | 5542         | 400      | 155.79     | 38.95%    | 0                   | 2275.32     |    |
| 78 | 崔庄子   | 0                   | 10kV-42 | 崔兴一220 | 5542         | 400      | 218.00     | 54.50%    | 0                   | 1413.31     |    |
| 79 | 崔庄子   | 0                   | 10kV-42 | 崔中一221 | 5542         | 400      | 19.00      | 4.75%     | 0                   | 4170.66     |    |
| 80 | 崔庄子   | 0                   | 10kV-42 | 崔宇一222 | 5542         | 400      | 313.00     | 78.25%    | 0                   | 96.99       |    |
| 81 | 崔庄子   | 0                   | 10kV-43 | 崔坤223  | 5542         | 400      | 185.49     | 46.37%    | 0                   | 1863.73     |    |
| 82 | 崔庄子   | 0                   | 10kV-43 | 崔钢224  | 5542         | 400      | 86.00      | 21.50%    | 0                   | 3242.30     |    |

| 序号  | 变电站名称 | 主变最大负荷日后需预留容量 (kVA) | 所属母线    | 线路名称   | 线路允许容量 (kVA) | 允许电流 (A) | 历史最大电流 (A) | 最高负载率 (%) | 线路最大负荷日后需预留容量 (kVA) | 可开放容量 (kVA) | 备注 |
|-----|-------|---------------------|---------|--------|--------------|----------|------------|-----------|---------------------|-------------|----|
| 83  | 崔庄子   | 0                   | 10kV-43 | 崔开一225 | 5542         | 400      | 313.27     | 78.32%    | 0                   | 93.30       |    |
| 84  | 崔庄子   | 0                   | 10kV-43 | 崔工一226 | 5542         | 400      | 237.96     | 59.49%    | 0                   | 1136.73     |    |
| 85  | 崔庄子   | 0                   | 10kV-44 | 崔工二227 | 5542         | 400      | 319.00     | 79.75%    | 0                   | 13.86       |    |
| 86  | 崔庄子   | 0                   | 10kV-44 | 崔铁二228 | 5542         | 400      | 23.82      | 5.96%     | 0                   | 4103.81     |    |
| 87  | 崔庄子   | 0                   | 10kV-44 | 崔宇三229 | 5542         | 400      | 139.87     | 34.97%    | 0                   | 2495.95     |    |
| 88  | 崔庄子   | 0                   | 10kV-44 | 崔中二231 | 5542         | 400      | 17.57      | 4.39%     | 0                   | 4190.47     |    |
| 89  | 崔庄子   | 0                   | 10kV-44 | 崔开二232 | 5542         | 400      | 237.00     | 59.25%    | 0                   | 1150.05     |    |
| 90  | 崔庄子   | 0                   | 10kV-44 | 崔宇二233 | 5542         | 400      | 308.00     | 77.00%    | 0                   | 166.27      |    |
| 91  | 崔庄子   | 0                   | 10kV-41 | 崔兆235  | 5542         | 400      | 0.00       | 0.00%     | 0                   | 4433.92     |    |
| 92  | 大邱庄   | 0                   | 10kV-4  | 邱全211  | 6512         | 470      | 215.00     | 45.74%    | 0                   | 2230.82     |    |
| 93  | 大邱庄   | 0                   | 10kV-5  | 邱庞212  | 5584         | 403      | 223.50     | 55.46%    | 0                   | 1370.36     |    |
| 94  | 大邱庄   | 0                   | 10kV-4  | 邱美213  | 7205         | 520      | 298.00     | 57.31%    | 0                   | 1635.01     |    |
| 95  | 大邱庄   | 0                   | 10kV-5  | 邱虎214  | 5584         | 403      | 135.00     | 33.50%    | 0                   | 2596.61     |    |
| 96  | 大邱庄   | 0                   | 10kV-4  | 邱化215  | 6512         | 470      | 38.50      | 8.19%     | 0                   | 4676.40     |    |
| 97  | 大邱庄   | 0                   | 10kV-5  | 邱海216  | 5584         | 403      | 204.00     | 50.62%    | 0                   | 1640.55     |    |
| 98  | 大邱庄   | 0                   | 10kV-4  | 邱大217  | 6512         | 470      | 0.00       | 0.00%     | 0                   | 5209.86     |    |
| 99  | 大邱庄   | 0                   | 10kV-5  | 邱蔡218  | 5584         | 403      | 195.50     | 48.51%    | 0                   | 1758.33     |    |
| 100 | 大邱庄   | 0                   | 10kV-4  | 邱尧219  | 5584         | 403      | 152.00     | 37.72%    | 0                   | 2361.06     |    |
| 101 | 大邱庄   | 0                   | 10kV-5  | 邱建220  | 5584         | 403      | 182.00     | 45.16%    | 0                   | 1945.38     |    |
| 102 | 大邱庄   | 0                   | 10kV-4  | 邱维221  | 8133         | 587      | 280.50     | 47.79%    | 0                   | 2620.17     |    |
| 103 | 大邱庄   | 0                   | 10kV-5  | 邱屯222  | 5584         | 403      | 320.00     | 79.40%    | 0                   | 33.25       |    |
| 104 | 大邱庄   | 0                   | 10kV-4  | 邱正223  | 5584         | 403      | 0.00       | 0.00%     | 0                   | 4467.17     |    |
| 105 | 大屯    | 0                   | 10kV-41 | 屯王211  | 7205         | 520      | 221.74     | 42.64%    | 0                   | 2691.74     |    |
| 106 | 大屯    | 0                   | 10kV-41 | 屯虎212  | 7205         | 520      | 312.27     | 60.05%    | 0                   | 1437.34     |    |
| 107 | 大屯    | 0                   | 10kV-41 | 屯寺213  | 7205         | 520      | 173.26     | 33.32%    | 0                   | 3363.43     |    |
| 108 | 大屯    | 0                   | 10kV-41 | 屯源214  | 7205         | 520      | 181.34     | 34.87%    | 0                   | 3251.48     |    |
| 109 | 大屯    | 0                   | 10kV-41 | 屯秀215  | 8133         | 587      | 430.49     | 73.34%    | 0                   | 541.94      |    |
| 110 | 大屯    | 0                   | 10kV-41 | 屯恒216  | 8133         | 587      | 246.25     | 41.95%    | 0                   | 3094.74     |    |

| 序号  | 变电站名称 | 主变最大负荷日后需预留容量 (kVA) | 所属母线    | 线路名称   | 线路允许容量 (kVA) | 允许电流 (A) | 历史最大电流 (A) | 最高负载率 (%) | 线路最大负荷日后需预留容量 (kVA) | 可开放容量 (kVA) | 备注 |
|-----|-------|---------------------|---------|--------|--------------|----------|------------|-----------|---------------------|-------------|----|
| 111 | 大屯    | 0                   | 10kV-41 | 屯林217  | 7205         | 520      | 130.03     | 25.01%    | 0                   | 3962.40     |    |
| 112 | 大屯    | 0                   | 10kV-42 | 屯瑞219  | 5542         | 400      | 315.00     | 78.75%    | 0                   | 69.28       |    |
| 113 | 大屯    | 0                   | 10kV-42 | 屯利220  | 4877         | 352      | 169.12     | 48.05%    | 0                   | 1558.52     |    |
| 114 | 大屯    | 0                   | 10kV-42 | 屯海221  | 5542         | 400      | 124.08     | 31.02%    | 0                   | 2714.67     |    |
| 115 | 大屯    | 0                   | 10kV-42 | 屯友222  | 4780         | 345      | 202.16     | 58.60%    | 0                   | 1023.13     |    |
| 116 | 大屯    | 0                   | 10kV-43 | 屯村223  | 4780         | 345      | 84.48      | 24.49%    | 0                   | 2653.70     |    |
| 117 | 大屯    | 0                   | 10kV-43 | 屯砖224  | 4780         | 345      | 210.08     | 60.89%    | 0                   | 913.39      |    |
| 118 | 大屯    | 0                   | 10kV-43 | 屯宝225  | 4780         | 345      | 269.44     | 78.10%    | 0                   | 90.90       |    |
| 119 | 大屯    | 0                   | 10kV-43 | 屯隆226  | 4268         | 308      | 157.44     | 51.12%    | 0                   | 1232.63     |    |
| 120 | 大屯    | 0                   | 10kV-44 | 屯富227  | 4780         | 345      | 258.88     | 75.04%    | 0                   | 237.21      |    |
| 121 | 大屯    | 0                   | 10kV-44 | 屯洼228  | 4877         | 352      | 182.24     | 51.77%    | 0                   | 1376.73     |    |
| 122 | 大屯    | 0                   | 10kV-44 | 屯胜229  | 5542         | 400      | 247.52     | 61.88%    | 0                   | 1004.28     |    |
| 123 | 大屯    | 0                   | 10kV-44 | 屯安230  | 5542         | 400      | 185.84     | 46.46%    | 0                   | 1858.92     |    |
| 124 | 大屯    | 0                   | 10kV-44 | 屯尚231  | 11085        | 800      | 227.36     | 28.42%    | 0                   | 5717.54     |    |
| 125 | 大屯    | 0                   | 10kV-44 | 屯洋232  | 11085        | 800      | 362.08     | 45.26%    | 0                   | 3850.86     |    |
| 126 | 大屯    | 0                   | 10kV-44 | 屯西233  | 4877         | 352      | 165.76     | 47.09%    | 0                   | 1605.08     |    |
| 127 | 大屯    | 0                   | 10kV-44 | 屯东234  | 4877         | 352      | 272.96     | 77.55%    | 0                   | 119.72      |    |
| 128 | 大邀铺   | 0                   | 10kV-41 | 铺隆一211 | 8133         | 587      | 257.73     | 43.91%    | 0                   | 2935.67     |    |
| 129 | 大邀铺   | 0                   | 10kV-41 | 铺开一212 | 5542         | 400      | 201.63     | 50.41%    | 0                   | 1640.16     |    |
| 130 | 大邀铺   | 0                   | 10kV-41 | 铺镇一213 | 5542         | 400      | 244.19     | 61.05%    | 0                   | 1050.48     |    |
| 131 | 大邀铺   | 0                   | 10kV-41 | 铺园三214 | 8133         | 587      | 105.83     | 18.03%    | 0                   | 5040.40     |    |
| 132 | 大邀铺   | 0                   | 10kV-41 | 铺隆三215 | 8133         | 587      | 114.97     | 19.59%    | 0                   | 4913.77     |    |
| 133 | 大邀铺   | 0                   | 10kV-41 | 铺隆四216 | 8133         | 587      | 271.09     | 46.18%    | 0                   | 2750.59     |    |
| 134 | 大邀铺   | 0                   | 10kV-41 | 铺园二217 | 5542         | 400      | 129.07     | 32.27%    | 0                   | 2645.57     |    |
| 135 | 大邀铺   | 0                   | 10kV-42 | 铺城二218 | 5542         | 400      | 210.42     | 52.60%    | 0                   | 1518.37     |    |
| 136 | 大邀铺   | 0                   | 10kV-42 | 铺开二219 | 5542         | 400      | 282.39     | 70.60%    | 0                   | 521.08      |    |
| 137 | 大邀铺   | 0                   | 10kV-42 | 铺镇二220 | 5542         | 400      | 135.98     | 34.00%    | 0                   | 2549.76     |    |
| 138 | 大邀铺   | 0                   | 10kV-43 | 铺邓221  | 5542         | 400      | 76.78      | 19.20%    | 0                   | 3370.05     |    |

| 序号  | 变电站名称 | 主变最大负荷日后需预留容量 (kVA) | 所属母线    | 线路名称   | 线路允许容量 (kVA) | 允许电流 (A) | 历史最大电流 (A) | 最高负载率 (%) | 线路最大负荷日后需预留容量 (kVA) | 可开放容量 (kVA) | 备注 |
|-----|-------|---------------------|---------|--------|--------------|----------|------------|-----------|---------------------|-------------|----|
| 139 | 大邀铺   | 0                   | 10kV-43 | 铺隆五222 | 8133         | 587      | 269.68     | 45.94%    | 0                   | 2770.07     |    |
| 140 | 大邀铺   | 0                   | 10kV-43 | 铺大二223 | 5542         | 400      | 190.85     | 47.71%    | 0                   | 1789.56     |    |
| 141 | 大邀铺   | 0                   | 10kV-43 | 铺园一224 | 5542         | 400      | 208.31     | 52.08%    | 0                   | 1547.60     |    |
| 142 | 大邀铺   | 0                   | 10kV-44 | 铺周225  | 5584         | 403      | 49.21      | 12.21%    | 0                   | 3785.28     |    |
| 143 | 大邀铺   | 0                   | 10kV-44 | 铺大一226 | 6512         | 470      | 177.56     | 37.78%    | 0                   | 2749.56     |    |
| 144 | 大邀铺   | 0                   | 10kV-44 | 铺城一227 | 7205         | 520      | 398.36     | 76.61%    | 0                   | 244.42      |    |
| 145 | 大邀铺   | 0                   | 10kV-44 | 铺发三228 | 7205         | 520      | 24.96      | 4.80%     | 0                   | 5418.28     |    |
| 146 | 大邀铺   | 0                   | 10kV-44 | 铺隆七229 | 8133         | 587      | 67.69      | 11.53%    | 0                   | 5568.87     |    |
| 147 | 大邀铺   | 0                   | 10kV-44 | 铺丰一230 | 7205         | 520      | 407.00     | 78.27%    | 0                   | 124.70      |    |
| 148 | 大邀铺   | 0                   | 10kV-44 | 铺宗一231 | 8133         | 587      | 361.98     | 61.67%    | 0                   | 1491.21     |    |
| 149 | 大邀铺   | 0                   | 10kV-41 | 铺丰二232 | 5542         | 400      | 56.62      | 14.16%    | 0                   | 3649.36     |    |
| 150 | 大邀铺   | 0                   | 10kV-42 | 铺王233  | 5542         | 400      | 118.52     | 29.63%    | 0                   | 2791.73     |    |
| 151 | 大邀铺   | 0                   | 10kV-44 | 铺水一234 | 8133         | 587      | 296.00     | 50.43%    | 0                   | 2405.38     |    |
| 152 | 大邀铺   | 0                   | 10kV-44 | 铺发一235 | 7205         | 520      | 106.42     | 20.47%    | 0                   | 4289.50     |    |
| 153 | 大邀铺   | 0                   | 10kV-45 | 铺东236  | 7205         | 520      | 141.22     | 27.16%    | 0                   | 3807.31     |    |
| 154 | 大邀铺   | 0                   | 10kV-45 | 铺宗二237 | 8133         | 587      | 173.37     | 29.53%    | 0                   | 4104.63     |    |
| 155 | 大邀铺   | 0                   | 10kV-45 | 铺发二238 | 7205         | 520      | 239.85     | 46.12%    | 0                   | 2440.78     |    |
| 156 | 大邀铺   | 0                   | 10kV-45 | 铺水二239 | 5584         | 403      | 264.43     | 65.62%    | 0                   | 803.23      |    |
| 157 | 大邀铺   | 0                   | 10kV-45 | 铺运一240 | 5584         | 403      | 302.83     | 75.15%    | 0                   | 271.10      |    |
| 158 | 大邀铺   | 0                   | 10kV-45 | 铺运二241 | 5584         | 403      | 238.15     | 59.10%    | 0                   | 1167.30     |    |
| 159 | 大寨渠   | 0                   | 10kV-41 | 渠澜211  | 8133         | 587      | 54.28      | 9.25%     | 0                   | 5754.68     |    |
| 160 | 大寨渠   | 0                   | 10kV-41 | 渠顺212  | 5584         | 403      | 175.98     | 43.67%    | 0                   | 2028.78     |    |
| 161 | 大寨渠   | 0                   | 10kV-42 | 渠源219  | 7205         | 520      | 303.37     | 58.34%    | 0                   | 1560.63     |    |
| 162 | 大寨渠   | 0                   | 10kV-42 | 渠孟220  | 7205         | 520      | 159.06     | 30.59%    | 0                   | 3560.13     |    |
| 163 | 大寨渠   | 0                   | 10kV-42 | 渠康221  | 5681         | 410      | 165.06     | 40.26%    | 0                   | 2257.67     |    |
| 164 | 大寨渠   | 0                   | 10kV-42 | 渠邱222  | 5681         | 410      | 98.93      | 24.13%    | 0                   | 3173.96     |    |
| 165 | 大寨渠   | 0                   | 10kV-43 | 渠吴223  | 5584         | 403      | 162.45     | 40.31%    | 0                   | 2216.24     |    |
| 166 | 大寨渠   | 0                   | 10kV-43 | 渠天224  | 4988         | 360      | 61.96      | 17.21%    | 0                   | 3132.01     |    |

| 序号  | 变电站名称 | 主变最大负荷日后需预留容量 (kVA) | 所属母线    | 线路名称   | 线路允许容量 (kVA) | 允许电流 (A) | 历史最大电流 (A) | 最高负载率 (%) | 线路最大负荷日后需预留容量 (kVA) | 可开放容量 (kVA) | 备注 |
|-----|-------|---------------------|---------|--------|--------------|----------|------------|-----------|---------------------|-------------|----|
| 167 | 大寨渠   | 0                   | 10kV-43 | 渠奇225  | 8133         | 587      | 0.00       | 0.00%     | 0                   | 6506.78     |    |
| 168 | 大寨渠   | 0                   | 10kV-43 | 渠富226  | 8133         | 587      | 48.63      | 8.28%     | 0                   | 5832.99     |    |
| 169 | 大寨渠   | 0                   | 10kV-44 | 渠池227  | 5584         | 403      | 218.96     | 54.33%    | 0                   | 1433.21     |    |
| 170 | 大寨渠   | 0                   | 10kV-44 | 渠达228  | 5584         | 403      | 104.78     | 26.00%    | 0                   | 3015.32     |    |
| 171 | 大寨渠   | 0                   | 10kV-44 | 渠境229  | 8133         | 587      | 56.00      | 9.54%     | 0                   | 5730.78     |    |
| 172 | 大寨渠   | 0                   | 10kV-44 | 渠张230  | 5584         | 403      | 213.01     | 52.86%    | 0                   | 1515.71     |    |
| 173 | 大寨渠   | 0                   | 10kV-44 | 渠华231  | 5584         | 403      | 190.89     | 47.37%    | 0                   | 1822.22     |    |
| 174 | 大寨渠   | 0                   | 10kV-44 | 渠房232  | 4988         | 360      | 183.52     | 50.98%    | 0                   | 1447.69     |    |
| 175 | 大寨渠   | 0                   | 10kV-44 | 渠融233  | 6512         | 470      | 106.93     | 22.75%    | 0                   | 3728.22     |    |
| 176 | 大寨渠   | 0                   | 10kV-44 | 渠力234  | 8133         | 587      | 44.40      | 7.56%     | 0                   | 5891.55     |    |
| 177 | 东滩头   | 0                   | 10kV-4  | 滩许211  | 7205         | 520      | 100.32     | 19.29%    | 0                   | 4374.07     |    |
| 178 | 东滩头   | 0                   | 10kV-5  | 滩禅212  | 5584         | 403      | 285.78     | 70.91%    | 0                   | 507.36      |    |
| 179 | 东滩头   | 0                   | 10kV-4  | 滩隆一213 | 6845         | 494      | 89.03      | 18.02%    | 0                   | 4242.31     |    |
| 180 | 东滩头   | 0                   | 10kV-5  | 滩高214  | 7205         | 520      | 244.45     | 47.01%    | 0                   | 2376.94     |    |
| 181 | 东滩头   | 0                   | 10kV-4  | 滩双215  | 5584         | 403      | 84.11      | 20.87%    | 0                   | 3301.76     |    |
| 182 | 东滩头   | 0                   | 10kV-5  | 滩镇二216 | 5584         | 403      | 259.42     | 64.37%    | 0                   | 872.63      |    |
| 183 | 东滩头   | 0                   | 10kV-4  | 滩罗217  | 5584         | 403      | 65.72      | 16.31%    | 0                   | 3556.52     |    |
| 184 | 东滩头   | 0                   | 10kV-5  | 滩谭218  | 5584         | 403      | 69.40      | 17.22%    | 0                   | 3505.57     |    |
| 185 | 东滩头   | 0                   | 10kV-4  | 滩黄219  | 5584         | 403      | 254.50     | 63.15%    | 0                   | 940.80      |    |
| 186 | 东滩头   | 0                   | 10kV-5  | 滩隆二220 | 6845         | 494      | 159.46     | 32.28%    | 0                   | 3266.35     |    |
| 187 | 东滩头   | 0                   | 10kV-4  | 滩镇一221 | 5584         | 403      | 205.92     | 51.10%    | 0                   | 1613.93     |    |
| 188 | 东滩头   | 0                   | 10kV-5  | 滩兴222  | 7205         | 520      | 223.53     | 42.99%    | 0                   | 2666.86     |    |
| 189 | 东滩头   | 0                   | 10kV-4  | 滩小223  | 7205         | 520      | 154.03     | 29.62%    | 0                   | 3629.86     |    |
| 190 | 丰镇    | 0                   | 10kV-41 | 史南一211 | 7205         | 520      | 411.00     | 79.04%    | 0                   | 69.28       |    |
| 191 | 丰镇    | 0                   | 10kV-41 | 史联212  | 5542         | 400      | 73.11      | 18.28%    | 0                   | 3420.85     |    |
| 192 | 丰镇    | 0                   | 10kV-41 | 史骑213  | 5542         | 400      | 257.57     | 64.39%    | 0                   | 865.06      |    |
| 193 | 丰镇    | 0                   | 10kV-41 | 史恒一214 | 7205         | 520      | 83.59      | 16.08%    | 0                   | 4605.84     |    |
| 194 | 丰镇    | 0                   | 10kV-41 | 史黄一215 | 5542         | 400      | 318.57     | 79.64%    | 0                   | 19.83       |    |

| 序号  | 变电站名称 | 主变最大负荷日后需预留容量 (kVA) | 所属母线    | 线路名称   | 线路允许容量 (kVA) | 允许电流 (A) | 历史最大电流 (A) | 最高负载率 (%) | 线路最大负荷日后需预留容量 (kVA) | 可开放容量 (kVA) | 备注 |
|-----|-------|---------------------|---------|--------|--------------|----------|------------|-----------|---------------------|-------------|----|
| 195 | 丰镇    | 0                   | 10kV-41 | 史南二216 | 7205         | 520      | 376.31     | 72.37%    | 0                   | 549.94      |    |
| 196 | 丰镇    | 0                   | 10kV-41 | 史北217  | 5542         | 400      | 135.31     | 33.83%    | 0                   | 2559.02     |    |
| 197 | 丰镇    | 0                   | 10kV-41 | 史杨218  | 5542         | 400      | 189.72     | 47.43%    | 0                   | 1805.23     |    |
| 198 | 丰镇    | 0                   | 10kV-42 | 史恒二219 | 7205         | 520      | 330.35     | 63.53%    | 0                   | 1186.77     |    |
| 199 | 丰镇    | 0                   | 10kV-42 | 史开一220 | 8133         | 587      | 311.81     | 53.12%    | 0                   | 2186.30     |    |
| 200 | 丰镇    | 0                   | 10kV-42 | 史黄二221 | 5542         | 400      | 164.98     | 41.24%    | 0                   | 2147.97     |    |
| 201 | 丰镇    | 0                   | 10kV-42 | 史大222  | 6512         | 470      | 250.07     | 53.21%    | 0                   | 1744.95     |    |
| 202 | 丰镇    | 0                   | 10kV-43 | 史镇223  | 8314         | 600      | 203.98     | 34.00%    | 0                   | 3824.57     |    |
| 203 | 丰镇    | 0                   | 10kV-43 | 史靳224  | 5542         | 400      | 244.31     | 61.08%    | 0                   | 1048.72     |    |
| 204 | 丰镇    | 0                   | 10kV-43 | 史铁一225 | 5542         | 400      | 9.12       | 2.28%     | 0                   | 4307.60     |    |
| 205 | 丰镇    | 0                   | 10kV-43 | 史英226  | 5542         | 400      | 227.55     | 56.89%    | 0                   | 1281.02     |    |
| 206 | 丰镇    | 0                   | 10kV-44 | 史开二227 | 7205         | 520      | 345.65     | 66.47%    | 0                   | 974.77      |    |
| 207 | 丰镇    | 0                   | 10kV-44 | 史源228  | 5542         | 400      | 205.30     | 51.33%    | 0                   | 1589.23     |    |
| 208 | 丰镇    | 0                   | 10kV-44 | 史丰229  | 7205         | 520      | 297.26     | 57.17%    | 0                   | 1645.25     |    |
| 209 | 丰镇    | 0                   | 10kV-44 | 史王230  | 5542         | 400      | 312.93     | 78.23%    | 0                   | 97.96       |    |
| 210 | 丰镇    | 0                   | 10kV-44 | 史于231  | 5542         | 400      | 250.19     | 62.55%    | 0                   | 967.34      |    |
| 211 | 丰镇    | 0                   | 10kV-44 | 史普232  | 5584         | 403      | 290.29     | 72.03%    | 0                   | 444.90      |    |
| 212 | 丰镇    | 0                   | 10kV-44 | 史盛233  | 5542         | 400      | 102.24     | 25.56%    | 0                   | 3017.35     |    |
| 213 | 丰镇    | 0                   | 10kV-44 | 史友234  | 5542         | 400      | 312.00     | 78.00%    | 0                   | 110.85      |    |
| 214 | 管铺头   | 0                   | 10kV-41 | 管郡二211 | 5542         | 400      | 237.61     | 59.40%    | 0                   | 1141.62     |    |
| 215 | 管铺头   | 0                   | 10kV-41 | 管华二212 | 5542         | 400      | 103.52     | 25.88%    | 0                   | 2999.59     |    |
| 216 | 管铺头   | 0                   | 10kV-41 | 管宁二213 | 5542         | 400      | 168.68     | 42.17%    | 0                   | 2096.69     |    |
| 217 | 管铺头   | 0                   | 10kV-41 | 管闫214  | 5542         | 400      | 140.55     | 35.14%    | 0                   | 2486.43     |    |
| 218 | 管铺头   | 0                   | 10kV-41 | 管金一215 | 5542         | 400      | 89.79      | 22.45%    | 0                   | 3189.79     |    |
| 219 | 管铺头   | 0                   | 10kV-41 | 管体一216 | 5542         | 400      | 23.67      | 5.92%     | 0                   | 4105.89     |    |
| 220 | 管铺头   | 0                   | 10kV-42 | 管梅一217 | 5542         | 400      | 161.18     | 40.30%    | 0                   | 2200.61     |    |
| 221 | 管铺头   | 0                   | 10kV-42 | 管坑218  | 5542         | 400      | 187.68     | 46.92%    | 0                   | 1833.41     |    |
| 222 | 管铺头   | 0                   | 10kV-42 | 管彩219  | 5542         | 400      | 254.62     | 63.65%    | 0                   | 905.95      |    |



| 序号  | 变电站名称 | 主变最大负荷日后需预留容量 (kVA) | 所属母线    | 线路名称   | 线路允许容量 (kVA) | 允许电流 (A) | 历史最大电流 (A) | 最高负载率 (%) | 线路最大负荷日后需预留容量 (kVA) | 可开放容量 (kVA) | 备注 |
|-----|-------|---------------------|---------|--------|--------------|----------|------------|-----------|---------------------|-------------|----|
| 223 | 管铺头   | 0                   | 10kV-42 | 管湖220  | 5542         | 400      | 35.76      | 8.94%     | 0                   | 3938.42     |    |
| 224 | 管铺头   | 0                   | 10kV-42 | 管寨一222 | 5542         | 400      | 40.33      | 10.08%    | 0                   | 3875.09     |    |
| 225 | 管铺头   | 0                   | 10kV-43 | 管体二223 | 5542         | 400      | 49.24      | 12.31%    | 0                   | 3751.67     |    |
| 226 | 管铺头   | 0                   | 10kV-43 | 管寨二224 | 5542         | 400      | 167.39     | 41.85%    | 0                   | 2114.55     |    |
| 227 | 管铺头   | 0                   | 10kV-43 | 管金二225 | 5542         | 400      | 102.21     | 25.55%    | 0                   | 3017.66     |    |
| 228 | 管铺头   | 0                   | 10kV-43 | 管宽227  | 5542         | 400      | 239.13     | 59.78%    | 0                   | 1120.51     |    |
| 229 | 管铺头   | 0                   | 10kV-44 | 管宁一229 | 5542         | 400      | 103.87     | 25.97%    | 0                   | 2994.72     |    |
| 230 | 管铺头   | 0                   | 10kV-44 | 管华一230 | 5542         | 400      | 63.30      | 15.83%    | 0                   | 3556.80     |    |
| 231 | 管铺头   | 0                   | 10kV-44 | 管郡一231 | 5542         | 400      | 155.20     | 38.80%    | 0                   | 2283.44     |    |
| 232 | 管铺头   | 0                   | 10kV-44 | 管董232  | 5542         | 400      | 168.21     | 42.05%    | 0                   | 2103.18     |    |
| 233 | 管铺头   | 0                   | 10kV-44 | 管梅二233 | 5542         | 400      | 101.74     | 25.44%    | 0                   | 3024.15     |    |
| 234 | 国联    | 0                   | 10kV-41 | 国皓211  | 5542         | 400      | 145.21     | 36.30%    | 0                   | 2421.88     |    |
| 235 | 国联    | 0                   | 10kV-41 | 国政212  | 5542         | 400      | 165.00     | 41.25%    | 0                   | 2147.68     |    |
| 236 | 国联    | 0                   | 10kV-41 | 国旺213  | 11085        | 800      | 51.33      | 6.42%     | 0                   | 8156.56     |    |
| 237 | 国联    | 0                   | 10kV-41 | 国万214  | 8133         | 587      | 22.58      | 3.85%     | 0                   | 6193.90     |    |
| 238 | 国联    | 0                   | 10kV-41 | 国华215  | 5584         | 403      | 70.61      | 17.52%    | 0                   | 3488.76     |    |
| 239 | 国联    | 0                   | 10kV-41 | 国惠216  | 5542         | 400      | 178.26     | 44.57%    | 0                   | 1963.93     |    |
| 240 | 国联    | 0                   | 10kV-42 | 国源217  | 5542         | 400      | 208.88     | 52.22%    | 0                   | 1539.68     |    |
| 241 | 国联    | 0                   | 10kV-42 | 国达218  | 11085        | 800      | 55.23      | 6.90%     | 0                   | 8102.57     |    |
| 242 | 国联    | 0                   | 10kV-42 | 国税219  | 5542         | 400      | 271.03     | 67.76%    | 0                   | 678.60      |    |
| 243 | 国联    | 0                   | 10kV-43 | 国商221  | 11085        | 800      | 38.46      | 4.81%     | 0                   | 8334.99     |    |
| 244 | 国联    | 0                   | 10kV-43 | 国阳222  | 5542         | 400      | 274.91     | 68.73%    | 0                   | 624.80      |    |
| 245 | 国联    | 0                   | 10kV-43 | 国旭223  | 8133         | 587      | 9.46       | 1.61%     | 0                   | 6375.65     |    |
| 246 | 国联    | 0                   | 10kV-44 | 国城224  | 5542         | 400      | 290.66     | 72.66%    | 0                   | 406.59      |    |
| 247 | 国联    | 0                   | 10kV-44 | 国钢一225 | 5542         | 400      | 92.82      | 23.21%    | 0                   | 3147.77     |    |
| 248 | 国联    | 0                   | 10kV-44 | 国宇226  | 5542         | 400      | 107.12     | 26.78%    | 0                   | 2949.65     |    |
| 249 | 国联    | 0                   | 10kV-44 | 国美227  | 5542         | 400      | 229.95     | 57.49%    | 0                   | 1247.78     |    |
| 250 | 国联    | 0                   | 10kV-44 | 国静228  | 5542         | 400      | 125.17     | 31.29%    | 0                   | 2699.57     |    |

| 序号  | 变电站名称 | 主变最大负荷日后需预留容量 (kVA) | 所属母线    | 线路名称   | 线路允许容量 (kVA) | 允许电流 (A) | 历史最大电流 (A) | 最高负载率 (%) | 线路最大负荷日后需预留容量 (kVA) | 可开放容量 (kVA) | 备注 |
|-----|-------|---------------------|---------|--------|--------------|----------|------------|-----------|---------------------|-------------|----|
| 251 | 国联    | 0                   | 10kV-44 | 国贸229  | 5542         | 400      | 220.10     | 55.03%    | 0                   | 1384.19     |    |
| 252 | 惠丰    | 0                   | 10kV-4  | 惠东211  | 5542         | 400      | 65.76      | 16.44%    | 0                   | 3522.70     |    |
| 253 | 惠丰    | 0                   | 10kV-5  | 惠四212  | 4157         | 300      | 210.98     | 70.33%    | 0                   | 402.17      |    |
| 254 | 惠丰    | 0                   | 10kV-4  | 惠河213  | 5542         | 400      | 104.10     | 26.03%    | 0                   | 2991.47     |    |
| 255 | 惠丰    | 0                   | 10kV-5  | 惠洋214  | 5584         | 403      | 130.67     | 32.42%    | 0                   | 2656.60     |    |
| 256 | 惠丰    | 0                   | 10kV-4  | 惠工215  | 5542         | 400      | 168.81     | 42.20%    | 0                   | 2094.86     |    |
| 257 | 惠丰    | 0                   | 10kV-5  | 惠西218  | 4157         | 300      | 121.27     | 40.42%    | 0                   | 1645.06     |    |
| 258 | 惠丰    | 0                   | 10kV-4  | 惠开219  | 5542         | 400      | 73.26      | 18.32%    | 0                   | 3418.77     |    |
| 259 | 静王路   | 0                   | 10kV-41 | 静瑞211  | 8133         | 587      | 239.65     | 40.83%    | 0                   | 3186.16     |    |
| 260 | 静王路   | 0                   | 10kV-41 | 静园一212 | 6845         | 494      | 383.35     | 77.60%    | 0                   | 164.17      |    |
| 261 | 静王路   | 0                   | 10kV-41 | 静康213  | 8133         | 587      | 2.57       | 0.44%     | 0                   | 6471.20     |    |
| 262 | 静王路   | 0                   | 10kV-41 | 静热214  | 8133         | 587      | 11.06      | 1.88%     | 0                   | 6353.47     |    |
| 263 | 静王路   | 0                   | 10kV-41 | 静江215  | 8133         | 587      | 47.24      | 8.05%     | 0                   | 5852.22     |    |
| 264 | 静王路   | 0                   | 10kV-41 | 静油220  | 5584         | 403      | 311.00     | 77.17%    | 0                   | 157.96      |    |
| 265 | 静王路   | 0                   | 10kV-41 | 静南221  | 5584         | 403      | 187.00     | 46.40%    | 0                   | 1876.16     |    |
| 266 | 静王路   | 0                   | 10kV-41 | 静工222  | 5584         | 403      | 156.65     | 38.87%    | 0                   | 2296.66     |    |
| 267 | 静王路   | 0                   | 10kV-42 | 静北223  | 7205         | 520      | 266.24     | 51.20%    | 0                   | 2075.02     |    |
| 268 | 静王路   | 0                   | 10kV-42 | 静贸224  | 7205         | 520      | 230.96     | 44.42%    | 0                   | 2563.86     |    |
| 269 | 静王路   | 0                   | 10kV-42 | 静东225  | 8133         | 587      | 62.57      | 10.66%    | 0                   | 5639.84     |    |
| 270 | 静王路   | 0                   | 10kV-42 | 静焊227  | 7205         | 520      | 87.64      | 16.85%    | 0                   | 4549.81     |    |
| 271 | 静王路   | 0                   | 10kV-42 | 静砖228  | 5584         | 403      | 136.82     | 33.95%    | 0                   | 2571.34     |    |
| 272 | 静王路   | 0                   | 10kV-43 | 静五229  | 8133         | 587      | 237.22     | 40.41%    | 0                   | 3219.91     |    |
| 273 | 静王路   | 0                   | 10kV-43 | 静欧230  | 8133         | 587      | 2.94       | 0.50%     | 0                   | 6466.04     |    |
| 274 | 静王路   | 0                   | 10kV-43 | 静园二231 | 6845         | 494      | 146.29     | 29.61%    | 0                   | 3448.87     |    |
| 275 | 静王路   | 0                   | 10kV-44 | 静顺235  | 5584         | 403      | 32.38      | 8.03%     | 0                   | 4018.57     |    |
| 276 | 静王路   | 0                   | 10kV-44 | 静丰236  | 6512         | 470      | 366.00     | 77.87%    | 0                   | 138.56      |    |
| 277 | 静王路   | 0                   | 10kV-44 | 静于237  | 7205         | 520      | 145.61     | 28.00%    | 0                   | 3746.55     |    |
| 278 | 静王路   | 0                   | 10kV-44 | 静芳238  | 8133         | 587      | 125.14     | 21.32%    | 0                   | 4772.89     |    |

| 序号  | 变电站名称 | 主变最大负荷日后需预留容量 (kVA) | 所属母线    | 线路名称   | 线路允许容量 (kVA) | 允许电流 (A) | 历史最大电流 (A) | 最高负载率 (%) | 线路最大负荷日后需预留容量 (kVA) | 可开放容量 (kVA) | 备注 |
|-----|-------|---------------------|---------|--------|--------------|----------|------------|-----------|---------------------|-------------|----|
| 279 | 静王路   | 0                   | 10kV-44 | 静美239  | 6512         | 470      | 134.11     | 28.53%    | 0                   | 3351.60     |    |
| 280 | 静王路   | 0                   | 10kV-44 | 静富241  | 8133         | 587      | 98.53      | 16.79%    | 0                   | 5141.52     |    |
| 281 | 静王路   | 0                   | 10kV-44 | 静岳242  | 8133         | 587      | 18.95      | 3.23%     | 0                   | 6244.23     |    |
| 282 | 梁头    | 0                   | 10kV-42 | 梁开220  | 5584         | 403      | 162.42     | 40.30%    | 0                   | 2216.67     |    |
| 283 | 梁头    | 0                   | 10kV-41 | 梁张一221 | 7205         | 520      | 194.06     | 37.32%    | 0                   | 3075.19     |    |
| 284 | 梁头    | 0                   | 10kV-42 | 梁城222  | 5584         | 403      | 318.00     | 78.91%    | 0                   | 60.97       |    |
| 285 | 梁头    | 0                   | 10kV-41 | 梁贾223  | 7205         | 520      | 335.56     | 64.53%    | 0                   | 1114.52     |    |
| 286 | 梁头    | 0                   | 10kV-42 | 梁口224  | 4780         | 345      | 275.00     | 79.71%    | 0                   | 13.86       |    |
| 287 | 梁头    | 0                   | 10kV-41 | 梁周225  | 5584         | 403      | 223.77     | 55.53%    | 0                   | 1366.65     |    |
| 288 | 梁头    | 0                   | 10kV-42 | 梁张二226 | 7205         | 520      | 266.83     | 51.31%    | 0                   | 2066.84     |    |
| 289 | 梁头    | 0                   | 10kV-41 | 梁于一227 | 7205         | 520      | 120.59     | 23.19%    | 0                   | 4093.27     |    |
| 290 | 梁头    | 0                   | 10kV-42 | 梁肖二228 | 7205         | 520      | 169.98     | 32.69%    | 0                   | 3408.86     |    |
| 291 | 梁头    | 0                   | 10kV-41 | 梁罗一229 | 7205         | 520      | 45.88      | 8.82%     | 0                   | 5128.40     |    |
| 292 | 梁头    | 0                   | 10kV-43 | 梁东230  | 7205         | 520      | 31.64      | 6.08%     | 0                   | 5325.69     |    |
| 293 | 梁头    | 0                   | 10kV-43 | 梁邓231  | 5584         | 403      | 288.28     | 71.53%    | 0                   | 472.78      |    |
| 294 | 梁头    | 0                   | 10kV-43 | 梁王232  | 5584         | 403      | 197.23     | 48.94%    | 0                   | 1734.42     |    |
| 295 | 梁头    | 0                   | 10kV-43 | 梁孟一233 | 7205         | 520      | 162.07     | 31.17%    | 0                   | 3518.47     |    |
| 296 | 梁头    | 0                   | 10kV-43 | 梁肖一234 | 7205         | 520      | 106.87     | 20.55%    | 0                   | 4283.25     |    |
| 297 | 梁头    | 0                   | 10kV-43 | 梁南二235 | 7205         | 520      | 76.64      | 14.74%    | 0                   | 4702.17     |    |
| 298 | 梁头    | 0                   | 10kV-44 | 梁扬236  | 4780         | 345      | 250.84     | 72.71%    | 0                   | 348.64      |    |
| 299 | 梁头    | 0                   | 10kV-44 | 梁砖237  | 7205         | 520      | 255.41     | 49.12%    | 0                   | 2225.16     |    |
| 300 | 梁头    | 0                   | 10kV-44 | 梁于二238 | 7205         | 520      | 127.79     | 24.58%    | 0                   | 3993.41     |    |
| 301 | 梁头    | 0                   | 10kV-44 | 梁孟二239 | 7205         | 520      | 107.93     | 20.76%    | 0                   | 4268.63     |    |
| 302 | 梁头    | 0                   | 10kV-44 | 梁南一240 | 7205         | 520      | 104.24     | 20.05%    | 0                   | 4319.78     |    |
| 303 | 梁头    | 0                   | 10kV-44 | 梁罗二241 | 7205         | 520      | 187.38     | 36.03%    | 0                   | 3167.74     |    |
| 304 | 青静河   | 0                   | 10kV-41 | 河大211  | 5542         | 400      | 210.00     | 52.50%    | 0                   | 1524.10     |    |
| 305 | 青静河   | 0                   | 10kV-41 | 河港212  | 5542         | 400      | 299.00     | 74.75%    | 0                   | 290.98      |    |
| 306 | 青静河   | 0                   | 10kV-41 | 河坤213  | 5542         | 400      | 112.38     | 28.10%    | 0                   | 2876.72     |    |

| 序号  | 变电站名称 | 主变最大负荷日后需预留容量 (kVA) | 所属母线    | 线路名称   | 线路允许容量 (kVA) | 允许电流 (A) | 历史最大电流 (A) | 最高负载率 (%) | 线路最大负荷日后需预留容量 (kVA) | 可开放容量 (kVA) | 备注 |
|-----|-------|---------------------|---------|--------|--------------|----------|------------|-----------|---------------------|-------------|----|
| 307 | 青静河   | 0                   | 10kV-41 | 河联一214 | 5542         | 400      | 74.95      | 18.74%    | 0                   | 3395.37     |    |
| 308 | 青静河   | 0                   | 10kV-41 | 河电215  | 5542         | 400      | 215.16     | 53.79%    | 0                   | 1452.65     |    |
| 309 | 青静河   | 0                   | 10kV-41 | 河曲216  | 5542         | 400      | 104.96     | 26.24%    | 0                   | 2979.57     |    |
| 310 | 青静河   | 0                   | 10kV-41 | 河联二217 | 5542         | 400      | 0.00       | 0.00%     | 0                   | 4433.92     |    |
| 311 | 青静河   | 0                   | 10kV-41 | 河屯218  | 5542         | 400      | 54.68      | 13.67%    | 0                   | 3676.33     |    |
| 312 | 青静河   | 0                   | 10kV-42 | 河泰219  | 5542         | 400      | 158.23     | 39.56%    | 0                   | 2241.42     |    |
| 313 | 青静河   | 0                   | 10kV-42 | 河清220  | 5542         | 400      | 104.55     | 26.14%    | 0                   | 2985.21     |    |
| 314 | 青静河   | 0                   | 10kV-42 | 河张221  | 5542         | 400      | 113.15     | 28.29%    | 0                   | 2866.06     |    |
| 315 | 青静河   | 0                   | 10kV-42 | 河赵222  | 5542         | 400      | 118.60     | 29.65%    | 0                   | 2790.65     |    |
| 316 | 青静河   | 0                   | 10kV-43 | 河联三223 | 5542         | 400      | 0.00       | 0.00%     | 0                   | 4433.92     |    |
| 317 | 青静河   | 0                   | 10kV-43 | 河企224  | 5542         | 400      | 47.75      | 11.94%    | 0                   | 3772.28     |    |
| 318 | 青静河   | 0                   | 10kV-43 | 河庄225  | 5542         | 400      | 157.60     | 39.40%    | 0                   | 2250.20     |    |
| 319 | 青静河   | 0                   | 10kV-43 | 河镀226  | 5542         | 400      | 0.00       | 0.00%     | 0                   | 4433.92     |    |
| 320 | 青静河   | 0                   | 10kV-44 | 河盛227  | 7205         | 520      | 86.68      | 16.67%    | 0                   | 4563.11     |    |
| 321 | 青静河   | 0                   | 10kV-44 | 河滨228  | 7205         | 520      | 0.00       | 0.00%     | 0                   | 5764.10     |    |
| 322 | 双杨    | 0                   | 10kV-41 | 杨福211  | 6512         | 470      | 199.49     | 42.44%    | 0                   | 2445.79     |    |
| 323 | 双杨    | 0                   | 10kV-41 | 杨天212  | 7205         | 520      | 255.88     | 49.21%    | 0                   | 2218.64     |    |
| 324 | 双杨    | 0                   | 10kV-41 | 杨袁213  | 6512         | 470      | 327.14     | 69.60%    | 0                   | 677.06      |    |
| 325 | 双杨    | 0                   | 10kV-41 | 杨港214  | 5542         | 400      | 3.04       | 0.76%     | 0                   | 4391.77     |    |
| 326 | 双杨    | 0                   | 10kV-41 | 杨岩215  | 7205         | 520      | 314.32     | 60.45%    | 0                   | 1408.88     |    |
| 327 | 双杨    | 0                   | 10kV-41 | 杨宝218  | 7205         | 520      | 129.34     | 24.87%    | 0                   | 3971.91     |    |
| 328 | 双杨    | 0                   | 10kV-42 | 杨顺219  | 7205         | 520      | 82.50      | 15.87%    | 0                   | 4620.95     |    |
| 329 | 双杨    | 0                   | 10kV-42 | 杨双220  | 5542         | 400      | 175.55     | 43.89%    | 0                   | 2001.49     |    |
| 330 | 双杨    | 0                   | 10kV-42 | 杨三221  | 5542         | 400      | 272.64     | 68.16%    | 0                   | 656.19      |    |
| 331 | 双杨    | 0                   | 10kV-42 | 杨团222  | 5542         | 400      | 0.00       | 0.00%     | 0                   | 4433.92     |    |
| 332 | 双杨    | 0                   | 10kV-43 | 杨时223  | 6512         | 470      | 250.67     | 53.33%    | 0                   | 1736.53     |    |
| 333 | 双杨    | 0                   | 10kV-43 | 杨星225  | 5542         | 400      | 190.08     | 47.52%    | 0                   | 1800.14     |    |
| 334 | 双杨    | 0                   | 10kV-43 | 杨工226  | 5542         | 400      | 259.81     | 64.95%    | 0                   | 833.99      |    |

| 序号  | 变电站名称 | 主变最大负荷日后需预留容量 (kVA) | 所属母线    | 线路名称   | 线路允许容量 (kVA) | 允许电流 (A) | 历史最大电流 (A) | 最高负载率 (%) | 线路最大负荷日后需预留容量 (kVA) | 可开放容量 (kVA) | 备注 |
|-----|-------|---------------------|---------|--------|--------------|----------|------------|-----------|---------------------|-------------|----|
| 335 | 双杨    | 0                   | 10kV-44 | 杨华227  | 7205         | 520      | 407.59     | 78.38%    | 0                   | 116.57      |    |
| 336 | 双杨    | 0                   | 10kV-44 | 杨泰228  | 7205         | 520      | 395.87     | 76.13%    | 0                   | 278.95      |    |
| 337 | 双杨    | 0                   | 10kV-44 | 杨沧229  | 5542         | 400      | 184.46     | 46.11%    | 0                   | 1878.08     |    |
| 338 | 双杨    | 0                   | 10kV-44 | 杨信230  | 7205         | 520      | 413.00     | 79.42%    | 0                   | 41.57       |    |
| 339 | 双杨    | 0                   | 10kV-44 | 杨恒231  | 5542         | 400      | 0.00       | 0.00%     | 0                   | 4433.92     |    |
| 340 | 双杨    | 0                   | 10kV-44 | 杨高232  | 5542         | 400      | 89.88      | 22.47%    | 0                   | 3188.48     |    |
| 341 | 双杨    | 0                   | 10kV-44 | 杨泽233  | 5542         | 400      | 254.30     | 63.58%    | 0                   | 910.31      |    |
| 342 | 双杨    | 0                   | 10kV-44 | 杨陈234  | 5542         | 400      | 76.53      | 19.13%    | 0                   | 3373.59     |    |
| 343 | 团泊    | 0                   | 10kV-41 | 团意211  | 5542         | 400      | 154.69     | 38.67%    | 0                   | 2290.58     |    |
| 344 | 团泊    | 0                   | 10kV-41 | 团海212  | 5542         | 400      | 318.00     | 79.50%    | 0                   | 27.71       |    |
| 345 | 团泊    | 0                   | 10kV-41 | 团假213  | 5584         | 403      | 127.42     | 31.62%    | 0                   | 2701.69     |    |
| 346 | 团泊    | 0                   | 10kV-41 | 团祥214  | 5542         | 400      | 61.45      | 15.36%    | 0                   | 3582.51     |    |
| 347 | 团泊    | 0                   | 10kV-41 | 团正215  | 7205         | 520      | 257.60     | 49.54%    | 0                   | 2194.85     |    |
| 348 | 团泊    | 0                   | 10kV-42 | 团镇217  | 5542         | 400      | 317.00     | 79.25%    | 0                   | 41.57       |    |
| 349 | 团泊    | 0                   | 10kV-42 | 团钢218  | 4780         | 345      | 132.54     | 38.42%    | 0                   | 1987.72     |    |
| 350 | 团泊    | 0                   | 10kV-42 | 团旺219  | 4780         | 345      | 269.00     | 77.97%    | 0                   | 96.99       |    |
| 351 | 团泊    | 0                   | 10kV-43 | 团农220  | 4780         | 345      | 240.32     | 69.66%    | 0                   | 494.44      |    |
| 352 | 团泊    | 0                   | 10kV-43 | 团富222  | 5542         | 400      | 60.79      | 15.20%    | 0                   | 3591.58     |    |
| 353 | 团泊    | 0                   | 10kV-44 | 团仁224  | 7205         | 520      | 415.00     | 79.81%    | 0                   | 13.86       |    |
| 354 | 团泊    | 0                   | 10kV-44 | 团邱225  | 4780         | 345      | 15.07      | 4.37%     | 0                   | 3615.41     |    |
| 355 | 团泊    | 0                   | 10kV-44 | 团裕226  | 5542         | 400      | 69.54      | 17.39%    | 0                   | 3470.32     |    |
| 356 | 团泊    | 0                   | 10kV-44 | 团景228  | 5542         | 400      | 62.56      | 15.64%    | 0                   | 3567.06     |    |
| 357 | 物流园   | 0                   | 10kV-41 | 物小211  | 7205         | 520      | 167.94     | 32.30%    | 0                   | 3437.12     |    |
| 358 | 物流园   | 0                   | 10kV-41 | 物慈二212 | 7205         | 520      | 165.65     | 31.86%    | 0                   | 3468.88     |    |
| 359 | 物流园   | 0                   | 10kV-41 | 物亚一213 | 8133         | 587      | 360.80     | 61.47%    | 0                   | 1507.48     |    |
| 360 | 物流园   | 0                   | 10kV-41 | 物郝一214 | 8133         | 587      | 311.09     | 53.00%    | 0                   | 2196.34     |    |
| 361 | 物流园   | 0                   | 10kV-41 | 物街二215 | 8133         | 587      | 398.51     | 67.89%    | 0                   | 985.05      |    |
| 362 | 物流园   | 0                   | 10kV-41 | 物泰二216 | 7205         | 520      | 328.80     | 63.23%    | 0                   | 1208.24     |    |

| 序号  | 变电站名称 | 主变最大负荷日后需预留容量 (kVA) | 所属母线    | 线路名称   | 线路允许容量 (kVA) | 允许电流 (A) | 历史最大电流 (A) | 最高负载率 (%) | 线路最大负荷日后需预留容量 (kVA) | 可开放容量 (kVA) | 备注 |
|-----|-------|---------------------|---------|--------|--------------|----------|------------|-----------|---------------------|-------------|----|
| 363 | 物流园   | 0                   | 10kV-41 | 物盛217  | 8133         | 587      | 179.40     | 30.56%    | 0                   | 4021.01     |    |
| 364 | 物流园   | 0                   | 10kV-41 | 物跃218  | 7205         | 520      | 172.60     | 33.19%    | 0                   | 3372.61     |    |
| 365 | 物流园   | 0                   | 10kV-41 | 物镇219  | 5584         | 403      | 280.87     | 69.70%    | 0                   | 575.41      |    |
| 366 | 物流园   | 0                   | 10kV-41 | 物东220  | 7205         | 520      | 193.63     | 37.24%    | 0                   | 3081.13     |    |
| 367 | 物流园   | 0                   | 10kV-41 | 物塔221  | 6512         | 470      | 0.00       | 0.00%     | 0                   | 5209.86     |    |
| 368 | 物流园   | 0                   | 10kV-41 | 物园222  | 8133         | 587      | 9.46       | 1.61%     | 0                   | 6375.76     |    |
| 369 | 物流园   | 0                   | 10kV-42 | 物大223  | 7205         | 520      | 154.70     | 29.75%    | 0                   | 3620.52     |    |
| 370 | 物流园   | 0                   | 10kV-42 | 物美224  | 8133         | 587      | 7.94       | 1.35%     | 0                   | 6396.71     |    |
| 371 | 物流园   | 0                   | 10kV-42 | 物贺225  | 7205         | 520      | 82.51      | 15.87%    | 0                   | 4620.81     |    |
| 372 | 物流园   | 0                   | 10kV-42 | 物久226  | 8133         | 587      | 159.38     | 27.15%    | 0                   | 4298.35     |    |
| 373 | 物流园   | 0                   | 10kV-42 | 物高227  | 8133         | 587      | 42.60      | 7.26%     | 0                   | 5916.51     |    |
| 374 | 物流园   | 0                   | 10kV-42 | 物良228  | 7205         | 520      | 330.04     | 63.47%    | 0                   | 1191.12     |    |
| 375 | 物流园   | 0                   | 10kV-43 | 物慈一229 | 7205         | 520      | 308.93     | 59.41%    | 0                   | 1483.59     |    |
| 376 | 物流园   | 0                   | 10kV-43 | 物夏230  | 7205         | 520      | 411.00     | 79.04%    | 0                   | 69.28       |    |
| 377 | 物流园   | 0                   | 10kV-43 | 物街一231 | 8133         | 587      | 120.96     | 20.61%    | 0                   | 4830.76     |    |
| 378 | 物流园   | 0                   | 10kV-43 | 物科232  | 7205         | 520      | 203.12     | 39.06%    | 0                   | 2949.61     |    |
| 379 | 物流园   | 0                   | 10kV-43 | 物只233  | 5584         | 403      | 24.32      | 6.04%     | 0                   | 4130.14     |    |
| 380 | 物流园   | 0                   | 10kV-44 | 物英235  | 7205         | 520      | 241.85     | 46.51%    | 0                   | 2413.05     |    |
| 381 | 物流园   | 0                   | 10kV-44 | 物亚二236 | 7205         | 520      | 234.05     | 45.01%    | 0                   | 2521.13     |    |
| 382 | 物流园   | 0                   | 10kV-44 | 物郝二237 | 7205         | 520      | 363.48     | 69.90%    | 0                   | 727.72      |    |
| 383 | 物流园   | 0                   | 10kV-44 | 物泰一238 | 7205         | 520      | 273.24     | 52.55%    | 0                   | 1978.08     |    |
| 384 | 物流园   | 0                   | 10kV-44 | 物泰三239 | 8133         | 587      | 105.30     | 17.94%    | 0                   | 5047.74     |    |
| 385 | 物流园   | 0                   | 10kV-44 | 物胡240  | 7205         | 520      | 270.53     | 52.02%    | 0                   | 2015.66     |    |
| 386 | 物流园   | 0                   | 10kV-44 | 物富241  | 8133         | 587      | 201.67     | 34.36%    | 0                   | 3712.41     |    |
| 387 | 物流园   | 0                   | 10kV-44 | 物渠242  | 5584         | 403      | 31.20      | 7.74%     | 0                   | 4034.87     |    |
| 388 | 物流园   | 0                   | 10kV-44 | 物永243  | 4268         | 308      | 154.10     | 50.03%    | 0                   | 1278.85     |    |
| 389 | 物流园   | 0                   | 10kV-44 | 物铁244  | 5584         | 403      | 28.68      | 7.12%     | 0                   | 4069.78     |    |
| 390 | 物流园   | 0                   | 10kV-44 | 物郑245  | 7205         | 520      | 330.37     | 63.53%    | 0                   | 1186.46     |    |

| 序号  | 变电站名称 | 主变最大负荷日后需预留容量 (kVA) | 所属母线    | 线路名称   | 线路允许容量 (kVA) | 允许电流 (A) | 历史最大电流 (A) | 最高负载率 (%) | 线路最大负荷日后需预留容量 (kVA) | 可开放容量 (kVA) | 备注 |
|-----|-------|---------------------|---------|--------|--------------|----------|------------|-----------|---------------------|-------------|----|
| 391 | 物流园   | 0                   | 10kV-44 | 物刘246  | 7205         | 520      | 227.84     | 43.82%    | 0                   | 2607.09     |    |
| 392 | 杨李院   | 0                   | 10kV-41 | 院高211  | 5542         | 400      | 228.63     | 57.16%    | 0                   | 1265.97     |    |
| 393 | 杨李院   | 0                   | 10kV-41 | 院上212  | 5542         | 400      | 278.20     | 69.55%    | 0                   | 579.12      |    |
| 394 | 杨李院   | 0                   | 10kV-41 | 院双二213 | 5542         | 400      | 61.88      | 15.47%    | 0                   | 3576.58     |    |
| 395 | 杨李院   | 0                   | 10kV-41 | 院东214  | 5542         | 400      | 120.47     | 30.12%    | 0                   | 2764.70     |    |
| 396 | 杨李院   | 0                   | 10kV-41 | 院桥二216 | 5542         | 400      | 268.36     | 67.09%    | 0                   | 715.52      |    |
| 397 | 杨李院   | 0                   | 10kV-42 | 院贸二217 | 5542         | 400      | 181.17     | 45.29%    | 0                   | 1923.59     |    |
| 398 | 杨李院   | 0                   | 10kV-42 | 院增二218 | 5542         | 400      | 129.49     | 32.37%    | 0                   | 2639.67     |    |
| 399 | 杨李院   | 0                   | 10kV-42 | 院美219  | 5542         | 400      | 260.16     | 65.04%    | 0                   | 829.18      |    |
| 400 | 杨李院   | 0                   | 10kV-43 | 院贸一223 | 5542         | 400      | 263.91     | 65.98%    | 0                   | 777.22      |    |
| 401 | 杨李院   | 0                   | 10kV-43 | 院城224  | 5542         | 400      | 94.45      | 23.61%    | 0                   | 3125.17     |    |
| 402 | 杨李院   | 0                   | 10kV-43 | 院双一225 | 5542         | 400      | 121.17     | 30.29%    | 0                   | 2754.96     |    |
| 403 | 杨李院   | 0                   | 10kV-44 | 院静229  | 5542         | 400      | 207.77     | 51.94%    | 0                   | 1555.06     |    |
| 404 | 杨李院   | 0                   | 10kV-44 | 院增一230 | 5542         | 400      | 51.80      | 12.95%    | 0                   | 3716.22     |    |
| 405 | 杨李院   | 0                   | 10kV-44 | 院桥一232 | 5542         | 400      | 284.53     | 71.13%    | 0                   | 491.44      |    |
| 406 | 杨李院   | 0                   | 10kV-44 | 院顺233  | 5542         | 400      | 229.34     | 57.33%    | 0                   | 1256.23     |    |
| 407 | 朱家房   | 0                   | 10kV-41 | 房兴211  | 5542         | 400      | 245.09     | 61.27%    | 0                   | 1037.92     |    |
| 408 | 朱家房   | 0                   | 10kV-41 | 房楠212  | 5542         | 400      | 239.56     | 59.89%    | 0                   | 1114.61     |    |
| 409 | 朱家房   | 0                   | 10kV-41 | 房电213  | 5542         | 400      | 88.91      | 22.23%    | 0                   | 3202.04     |    |
| 410 | 朱家房   | 0                   | 10kV-41 | 房源214  | 7205         | 520      | 388.21     | 74.66%    | 0                   | 385.07      |    |
| 411 | 朱家房   | 0                   | 10kV-41 | 房宝216  | 5542         | 400      | 230.27     | 57.57%    | 0                   | 1243.34     |    |
| 412 | 朱家房   | 0                   | 10kV-42 | 房平217  | 5542         | 400      | 69.29      | 17.32%    | 0                   | 3473.85     |    |
| 413 | 朱家房   | 0                   | 10kV-42 | 房开221  | 5542         | 400      | 245.74     | 61.43%    | 0                   | 1028.99     |    |
| 414 | 朱家房   | 0                   | 10kV-42 | 房博222  | 5542         | 400      | 260.81     | 65.20%    | 0                   | 820.19      |    |
| 415 | 朱家房   | 0                   | 10kV-43 | 房西223  | 5542         | 400      | 38.23      | 9.56%     | 0                   | 3904.21     |    |
| 416 | 朱家房   | 0                   | 10kV-43 | 房利224  | 5542         | 400      | 9.56       | 2.39%     | 0                   | 4301.49     |    |
| 417 | 朱家房   | 0                   | 10kV-43 | 房冠225  | 5542         | 400      | 247.54     | 61.88%    | 0                   | 1004.05     |    |
| 418 | 朱家房   | 0                   | 10kV-43 | 房恒226  | 8133         | 587      | 249.45     | 42.50%    | 0                   | 3050.42     |    |

| 序号  | 变电站名称 | 主变最大负荷日后需预留容量 (kVA) | 所属母线    | 线路名称  | 线路允许容量 (kVA) | 允许电流 (A) | 历史最大电流 (A) | 最高负载率 (%) | 线路最大负荷日后需预留容量 (kVA) | 可开放容量 (kVA) | 备注 |
|-----|-------|---------------------|---------|-------|--------------|----------|------------|-----------|---------------------|-------------|----|
| 419 | 朱家房   | 0                   | 10kV-43 | 房佑227 | 5542         | 400      | 276.10     | 69.02%    | 0                   | 608.30      |    |
| 420 | 朱家房   | 0                   | 10kV-44 | 房朱229 | 5542         | 400      | 84.06      | 21.02%    | 0                   | 3269.17     |    |
| 421 | 朱家房   | 0                   | 10kV-44 | 房蔡230 | 5542         | 400      | 126.49     | 31.62%    | 0                   | 2681.26     |    |
| 422 | 朱家房   | 0                   | 10kV-44 | 房四231 | 5542         | 400      | 215.97     | 53.99%    | 0                   | 1441.38     |    |
| 423 | 朱家房   | 0                   | 10kV-44 | 房太232 | 5542         | 400      | 92.22      | 23.05%    | 0                   | 3156.15     |    |
| 424 | 朱家房   | 0                   | 10kV-44 | 房勇233 | 5542         | 400      | 254.74     | 63.68%    | 0                   | 904.26      |    |
| 425 | 蔡公庄   | 0                   | 10kV-41 | 蔡宏211 | 4780         | 345      | 68.25      | 19.78%    | 0                   | 2878.65     |    |
| 426 | 蔡公庄   | 0                   | 10kV-41 | 蔡福212 | 5542         | 400      | 109.27     | 27.32%    | 0                   | 2919.94     |    |
| 427 | 蔡公庄   | 0                   | 10kV-41 | 蔡农213 | 7205         | 520      | 319.29     | 61.40%    | 0                   | 1340.05     |    |
| 428 | 蔡公庄   | 0                   | 10kV-41 | 蔡冠214 | 5542         | 400      | 176.77     | 44.19%    | 0                   | 1984.62     |    |
| 429 | 蔡公庄   | 0                   | 10kV-41 | 蔡泰215 | 4780         | 345      | 156.38     | 45.33%    | 0                   | 1657.48     |    |
| 430 | 蔡公庄   | 0                   | 10kV-41 | 蔡宝216 | 5542         | 400      | 53.56      | 13.39%    | 0                   | 3691.80     |    |
| 431 | 蔡公庄   | 0                   | 10kV-41 | 蔡园217 | 4780         | 345      | 188.90     | 54.75%    | 0                   | 1206.81     |    |
| 432 | 蔡公庄   | 0                   | 10kV-42 | 蔡开218 | 5542         | 400      | 259.29     | 64.82%    | 0                   | 841.23      |    |
| 433 | 蔡公庄   | 0                   | 10kV-42 | 蔡佑219 | 5542         | 400      | 195.38     | 48.85%    | 0                   | 1726.68     |    |
| 434 | 蔡公庄   | 0                   | 10kV-43 | 蔡顺223 | 5542         | 400      | 245.86     | 61.47%    | 0                   | 1027.23     |    |
| 435 | 蔡公庄   | 0                   | 10kV-43 | 蔡瑞224 | 5542         | 400      | 136.49     | 34.12%    | 0                   | 2542.77     |    |
| 436 | 蔡公庄   | 0                   | 10kV-43 | 蔡祥225 | 4780         | 345      | 197.27     | 57.18%    | 0                   | 1090.93     |    |
| 437 | 蔡公庄   | 0                   | 10kV-44 | 蔡华226 | 4780         | 345      | 217.41     | 63.02%    | 0                   | 811.78      |    |
| 438 | 蔡公庄   | 0                   | 10kV-44 | 蔡工228 | 5542         | 400      | 165.76     | 41.44%    | 0                   | 2137.15     |    |
| 439 | 蔡公庄   | 0                   | 10kV-44 | 蔡博229 | 5542         | 400      | 176.35     | 44.09%    | 0                   | 1990.39     |    |
| 440 | 蔡公庄   | 0                   | 10kV-44 | 蔡兴233 | 5542         | 400      | 131.86     | 32.96%    | 0                   | 2606.88     |    |
| 441 | 城东    | 0                   | 10kV-41 | 东海211 | 4780         | 345      | 167.84     | 48.65%    | 0                   | 1498.66     |    |
| 442 | 城东    | 0                   | 10kV-41 | 东岳212 | 4780         | 345      | 97.68      | 28.31%    | 0                   | 2470.80     |    |
| 443 | 城东    | 0                   | 10kV-41 | 东远213 | 7205         | 520      | 231.84     | 44.58%    | 0                   | 2551.72     |    |
| 444 | 城东    | 0                   | 10kV-41 | 东捷214 | 5958         | 430      | 246.24     | 57.27%    | 0                   | 1354.56     |    |
| 445 | 城东    | 0                   | 10kV-41 | 东大216 | 5542         | 400      | 167.76     | 41.94%    | 0                   | 2109.44     |    |
| 446 | 城东    | 0                   | 10kV-42 | 东鑫218 | 5542         | 400      | 198.56     | 49.64%    | 0                   | 1682.67     |    |



| 序号  | 变电站名称 | 主变最大负荷日后需预留容量 (kVA) | 所属母线    | 线路名称  | 线路允许容量 (kVA) | 允许电流 (A) | 历史最大电流 (A) | 最高负载率 (%) | 线路最大负荷日后需预留容量 (kVA) | 可开放容量 (kVA) | 备注 |
|-----|-------|---------------------|---------|-------|--------------|----------|------------|-----------|---------------------|-------------|----|
| 447 | 城东    | 0                   | 10kV-42 | 东星219 | 5542         | 400      | 17.20      | 4.30%     | 0                   | 4195.60     |    |
| 448 | 城东    | 0                   | 10kV-42 | 东欧221 | 5542         | 400      | 3.84       | 0.96%     | 0                   | 4380.71     |    |
| 449 | 城东    | 0                   | 10kV-43 | 东阳222 | 5584         | 403      | 219.36     | 54.43%    | 0                   | 1427.72     |    |
| 450 | 城东    | 0                   | 10kV-43 | 东庶223 | 5542         | 400      | 158.80     | 39.70%    | 0                   | 2233.59     |    |
| 451 | 城东    | 0                   | 10kV-43 | 东碧224 | 5542         | 400      | 102.32     | 25.58%    | 0                   | 3016.17     |    |
| 452 | 城东    | 0                   | 10kV-43 | 东汇225 | 5542         | 400      | 209.36     | 52.34%    | 0                   | 1533.03     |    |
| 453 | 城东    | 0                   | 10kV-44 | 东和226 | 5958         | 430      | 202.44     | 47.08%    | 0                   | 1961.46     |    |
| 454 | 城东    | 0                   | 10kV-44 | 东康227 | 5542         | 400      | 31.60      | 7.90%     | 0                   | 3996.07     |    |
| 455 | 城东    | 0                   | 10kV-44 | 东吉228 | 5542         | 400      | 141.12     | 35.28%    | 0                   | 2478.56     |    |
| 456 | 城东    | 0                   | 10kV-44 | 东广229 | 7205         | 520      | 210.56     | 40.49%    | 0                   | 2846.58     |    |
| 457 | 城东    | 0                   | 10kV-44 | 东富231 | 5542         | 400      | 136.16     | 34.04%    | 0                   | 2547.29     |    |
| 458 | 城东    | 0                   | 10kV-44 | 东发232 | 5542         | 400      | 140.40     | 35.10%    | 0                   | 2488.54     |    |
| 459 | 城关    | 0                   | 10kV-5  | 城西102 | 4157         | 300      | 0.00       | 0.00%     | 0                   | 3325.44     |    |
| 460 | 城关    | 0                   | 10kV-4  | 城东103 | 4157         | 300      | 212.59     | 70.86%    | 0                   | 379.78      |    |
| 461 | 城关    | 0                   | 10kV-5  | 城二104 | 4157         | 300      | 0.00       | 0.00%     | 0                   | 3325.44     |    |
| 462 | 城关    | 0                   | 10kV-4  | 城上105 | 4157         | 300      | 229.91     | 76.64%    | 0                   | 139.80      |    |
| 463 | 城关    | 0                   | 10kV-5  | 城曹106 | 4157         | 300      | 156.76     | 52.25%    | 0                   | 1153.35     |    |
| 464 | 城关    | 0                   | 10kV-4  | 城梁107 | 4295         | 310      | 67.32      | 21.71%    | 0                   | 2503.56     |    |
| 465 | 城关    | 0                   | 10kV-5  | 城新108 | 3741         | 270      | 48.62      | 18.01%    | 0                   | 2319.22     |    |
| 466 | 城关    | 0                   | 10kV-4  | 城君109 | 4157         | 300      | 195.89     | 65.30%    | 0                   | 611.25      |    |
| 467 | 城关    | 0                   | 10kV-5  | 城翔110 | 4157         | 300      | 61.90      | 20.63%    | 0                   | 2467.81     |    |
| 468 | 城关    | 0                   | 10kV-4  | 城双111 | 4157         | 300      | 69.19      | 23.06%    | 0                   | 2366.70     |    |
| 469 | 城关    | 0                   | 10kV-5  | 城时112 | 4157         | 300      | 161.16     | 53.72%    | 0                   | 1092.44     |    |
| 470 | 城关    | 0                   | 10kV-4  | 城电113 | 4157         | 300      | 141.20     | 47.07%    | 0                   | 1368.98     |    |
| 471 | 城关    | 0                   | 10kV-5  | 城窑114 | 4157         | 300      | 122.12     | 40.71%    | 0                   | 1633.33     |    |
| 472 | 东翟庄   | 0                   | 10kV-4  | 翟东211 | 8314         | 600      | 122.93     | 20.49%    | 0                   | 4947.51     |    |
| 473 | 东翟庄   | 0                   | 10kV-4  | 翟郝213 | 7205         | 520      | 408.60     | 78.58%    | 0                   | 102.53      |    |
| 474 | 东翟庄   | 0                   | 10kV-4  | 翟工214 | 5542         | 400      | 187.60     | 46.90%    | 0                   | 1834.53     |    |

| 序号  | 变电站名称 | 主变最大负荷日后需预留容量 (kVA) | 所属母线   | 线路名称   | 线路允许容量 (kVA) | 允许电流 (A) | 历史最大电流 (A) | 最高负载率 (%) | 线路最大负荷日后需预留容量 (kVA) | 可开放容量 (kVA) | 备注 |
|-----|-------|---------------------|--------|--------|--------------|----------|------------|-----------|---------------------|-------------|----|
| 475 | 东翟庄   | 0                   | 10kV-4 | 翟屯216  | 5542         | 400      | 305.20     | 76.30%    | 0                   | 205.07      |    |
| 476 | 东翟庄   | 0                   | 10kV-4 | 翟胡217  | 5542         | 400      | 72.40      | 18.10%    | 0                   | 3430.75     |    |
| 477 | 东翟庄   | 0                   | 10kV-5 | 翟亚218  | 5542         | 400      | 246.40     | 61.60%    | 0                   | 1019.80     |    |
| 478 | 东翟庄   | 0                   | 10kV-5 | 翟顺219  | 5542         | 400      | 200.00     | 50.00%    | 0                   | 1662.72     |    |
| 479 | 东翟庄   | 0                   | 10kV-5 | 翟镇221  | 4780         | 345      | 64.00      | 18.55%    | 0                   | 2937.47     |    |
| 480 | 东翟庄   | 0                   | 10kV-5 | 翟晟222  | 8314         | 600      | 392.40     | 65.40%    | 0                   | 1213.79     |    |
| 481 | 东翟庄   | 0                   | 10kV-5 | 翟电223  | 5542         | 400      | 125.60     | 31.40%    | 0                   | 2693.61     |    |
| 482 | 东翟庄   | 0                   | 10kV-5 | 翟尚224  | 5584         | 403      | 182.40     | 45.26%    | 0                   | 1939.84     |    |
| 483 | 独流    | 0                   | 10kV-4 | 独九211  | 4988         | 360      | 278.40     | 77.33%    | 0                   | 133.02      |    |
| 484 | 独流    | 0                   | 10kV-5 | 独下212  | 4988         | 360      | 283.00     | 78.61%    | 0                   | 69.28       |    |
| 485 | 独流    | 0                   | 10kV-4 | 独镇213  | 4988         | 360      | 281.00     | 78.06%    | 0                   | 96.99       |    |
| 486 | 独流    | 0                   | 10kV-5 | 独开214  | 4988         | 360      | 253.60     | 70.44%    | 0                   | 476.65      |    |
| 487 | 独流    | 0                   | 10kV-4 | 独良215  | 7205         | 520      | 307.20     | 59.08%    | 0                   | 1507.53     |    |
| 488 | 独流    | 0                   | 10kV-5 | 独天216  | 5542         | 400      | 119.60     | 29.90%    | 0                   | 2776.74     |    |
| 489 | 独流    | 0                   | 10kV-4 | 独和一217 | 5542         | 400      | 116.00     | 29.00%    | 0                   | 2826.62     |    |
| 490 | 独流    | 0                   | 10kV-5 | 独王218  | 5542         | 400      | 95.20      | 23.80%    | 0                   | 3114.83     |    |
| 491 | 独流    | 0                   | 10kV-4 | 独工219  | 7205         | 520      | 317.40     | 61.04%    | 0                   | 1366.20     |    |
| 492 | 独流    | 0                   | 10kV-5 | 独六220  | 4988         | 360      | 190.00     | 52.78%    | 0                   | 1357.89     |    |
| 493 | 独流    | 0                   | 10kV-5 | 独北222  | 5542         | 400      | 151.60     | 37.90%    | 0                   | 2333.35     |    |
| 494 | 独流    | 0                   | 10kV-5 | 独和二224 | 5542         | 400      | 95.60      | 23.90%    | 0                   | 3109.29     |    |
| 495 | 风景区   | 0                   | 10kV-4 | 景学211  | 5542         | 400      | 185.04     | 46.26%    | 0                   | 1870.01     |    |
| 496 | 风景区   | 0                   | 10kV-4 | 景院212  | 5542         | 400      | 181.99     | 45.50%    | 0                   | 1912.22     |    |
| 497 | 风景区   | 0                   | 10kV-4 | 景仁213  | 4877         | 352      | 145.20     | 41.25%    | 0                   | 1890.02     |    |
| 498 | 风景区   | 0                   | 10kV-4 | 景松214  | 5542         | 400      | 162.54     | 40.63%    | 0                   | 2181.77     |    |
| 499 | 风景区   | 0                   | 10kV-4 | 景天215  | 5542         | 400      | 232.03     | 58.01%    | 0                   | 1218.88     |    |
| 500 | 风景区   | 0                   | 10kV-4 | 景谷216  | 5542         | 400      | 163.01     | 40.75%    | 0                   | 2175.27     |    |
| 501 | 风景区   | 0                   | 10kV-5 | 景宫218  | 5542         | 400      | 203.56     | 50.89%    | 0                   | 1613.39     |    |
| 502 | 风景区   | 0                   | 10kV-5 | 景泰219  | 5542         | 400      | 123.75     | 30.94%    | 0                   | 2719.23     |    |

| 序号  | 变电站名称 | 主变最大负荷日后需预留容量 (kVA) | 所属母线   | 线路名称   | 线路允许容量 (kVA) | 允许电流 (A) | 历史最大电流 (A) | 最高负载率 (%) | 线路最大负荷日后需预留容量 (kVA) | 可开放容量 (kVA) | 备注 |
|-----|-------|---------------------|--------|--------|--------------|----------|------------|-----------|---------------------|-------------|----|
| 503 | 风景区   | 0                   | 10kV-5 | 景君220  | 5542         | 400      | 310.67     | 77.67%    | 0                   | 129.34      |    |
| 504 | 风景区   | 0                   | 10kV-5 | 景耀222  | 5542         | 400      | 82.03      | 20.51%    | 0                   | 3297.29     |    |
| 505 | 风景区   | 0                   | 10kV-5 | 景爱223  | 4877         | 352      | 130.31     | 37.02%    | 0                   | 2096.23     |    |
| 506 | 风景区   | 0                   | 10kV-5 | 景房224  | 5542         | 400      | 89.06      | 22.27%    | 0                   | 3199.86     |    |
| 507 | 风景区   | 0                   | 10kV-4 | 景中225  | 5542         | 400      | 269.30     | 67.32%    | 0                   | 702.53      |    |
| 508 | 府君庙   | 0                   | 10kV-4 | 君镇一211 | 5584         | 403      | 1.05       | 0.26%     | 0                   | 4452.56     |    |
| 509 | 府君庙   | 0                   | 10kV-5 | 君城212  | 5584         | 403      | 197.60     | 49.03%    | 0                   | 1729.24     |    |
| 510 | 府君庙   | 0                   | 10kV-4 | 君梁213  | 5584         | 403      | 301.67     | 74.86%    | 0                   | 287.20      |    |
| 511 | 府君庙   | 0                   | 10kV-5 | 君西214  | 4988         | 360      | 248.58     | 69.05%    | 0                   | 546.19      |    |
| 512 | 府君庙   | 0                   | 10kV-4 | 君大215  | 5584         | 403      | 232.41     | 57.67%    | 0                   | 1246.93     |    |
| 513 | 府君庙   | 0                   | 10kV-5 | 君杨216  | 5681         | 410      | 284.09     | 69.29%    | 0                   | 608.38      |    |
| 514 | 府君庙   | 0                   | 10kV-4 | 君刘217  | 5584         | 403      | 60.48      | 15.01%    | 0                   | 3629.23     |    |
| 515 | 府君庙   | 0                   | 10kV-5 | 君普218  | 5584         | 403      | 135.37     | 33.59%    | 0                   | 2591.54     |    |
| 516 | 府君庙   | 0                   | 10kV-4 | 君贾一219 | 7205         | 520      | 110.05     | 21.16%    | 0                   | 4239.23     |    |
| 517 | 府君庙   | 0                   | 10kV-5 | 君贾二220 | 7205         | 520      | 57.31      | 11.02%    | 0                   | 4970.00     |    |
| 518 | 府君庙   | 0                   | 10kV-5 | 君镇二222 | 5584         | 403      | 254.21     | 63.08%    | 0                   | 944.88      |    |
| 519 | 胡连庄   | 0                   | 10kV-4 | 胡三211  | 5542         | 400      | 214.40     | 53.60%    | 0                   | 1463.22     |    |
| 520 | 胡连庄   | 0                   | 10kV-4 | 胡美212  | 4268         | 308      | 117.12     | 38.02%    | 0                   | 1791.36     |    |
| 521 | 胡连庄   | 0                   | 10kV-4 | 胡型213  | 4268         | 308      | 117.31     | 38.09%    | 0                   | 1788.63     |    |
| 522 | 胡连庄   | 0                   | 10kV-4 | 胡利214  | 4877         | 352      | 32.22      | 9.15%     | 0                   | 3455.47     |    |
| 523 | 胡连庄   | 0                   | 10kV-4 | 胡雅215  | 4780         | 345      | 39.14      | 11.35%    | 0                   | 3281.92     |    |
| 524 | 胡连庄   | 0                   | 10kV-4 | 胡太216  | 5542         | 400      | 168.68     | 42.17%    | 0                   | 2096.65     |    |
| 525 | 胡连庄   | 0                   | 10kV-4 | 胡楠217  | 5542         | 400      | 2.59       | 0.65%     | 0                   | 4398.09     |    |
| 526 | 胡连庄   | 0                   | 10kV-5 | 胡蔡218  | 5542         | 400      | 6.20       | 1.55%     | 0                   | 4347.98     |    |
| 527 | 胡连庄   | 0                   | 10kV-5 | 胡薛219  | 4268         | 308      | 190.84     | 61.96%    | 0                   | 769.85      |    |
| 528 | 胡连庄   | 0                   | 10kV-5 | 胡洋220  | 4780         | 345      | 169.89     | 49.24%    | 0                   | 1470.29     |    |
| 529 | 胡连庄   | 0                   | 10kV-5 | 胡刘221  | 4780         | 345      | 157.62     | 45.69%    | 0                   | 1640.33     |    |
| 530 | 胡连庄   | 0                   | 10kV-5 | 胡平222  | 5542         | 400      | 266.60     | 66.65%    | 0                   | 739.90      |    |

| 序号  | 变电站名称 | 主变最大负荷日后需预留容量 (kVA) | 所属母线    | 线路名称  | 线路允许容量 (kVA) | 允许电流 (A) | 历史最大电流 (A) | 最高负载率 (%) | 线路最大负荷日后需预留容量 (kVA) | 可开放容量 (kVA) | 备注 |
|-----|-------|---------------------|---------|-------|--------------|----------|------------|-----------|---------------------|-------------|----|
| 531 | 胡连庄   | 0                   | 10kV-5  | 胡林223 | 5542         | 400      | 136.62     | 34.16%    | 0                   | 2540.90     |    |
| 532 | 良王庄   | 0                   | 10kV-4  | 良种213 | 5681         | 410      | 54.24      | 13.23%    | 0                   | 3793.23     |    |
| 533 | 良王庄   | 0                   | 10kV-5  | 良罗214 | 4780         | 345      | 143.52     | 41.60%    | 0                   | 1835.64     |    |
| 534 | 良王庄   | 0                   | 10kV-4  | 良所215 | 5681         | 410      | 141.96     | 34.62%    | 0                   | 2577.78     |    |
| 535 | 良王庄   | 0                   | 10kV-4  | 良李223 | 7205         | 520      | 294.72     | 56.68%    | 0                   | 1680.44     |    |
| 536 | 马辛庄   | 0                   | 10kV-41 | 马靳211 | 7205         | 520      | 113.00     | 21.73%    | 0                   | 4198.37     |    |
| 537 | 马辛庄   | 0                   | 10kV-41 | 马程212 | 7205         | 520      | 236.25     | 45.43%    | 0                   | 2490.64     |    |
| 538 | 马辛庄   | 0                   | 10kV-41 | 马孙214 | 5584         | 403      | 246.97     | 61.28%    | 0                   | 1045.15     |    |
| 539 | 马辛庄   | 0                   | 10kV-41 | 马静215 | 7205         | 520      | 83.68      | 16.09%    | 0                   | 4604.61     |    |
| 540 | 马辛庄   | 0                   | 10kV-42 | 马鲁218 | 7205         | 520      | 61.87      | 11.90%    | 0                   | 4906.76     |    |
| 541 | 马辛庄   | 0                   | 10kV-42 | 马刘219 | 7205         | 520      | 94.04      | 18.09%    | 0                   | 4461.05     |    |
| 542 | 马辛庄   | 0                   | 10kV-42 | 马辛220 | 7205         | 520      | 258.75     | 49.76%    | 0                   | 2178.88     |    |
| 543 | 马辛庄   | 0                   | 10kV-43 | 马千222 | 7205         | 520      | 138.87     | 26.71%    | 0                   | 3839.97     |    |
| 544 | 马辛庄   | 0                   | 10kV-44 | 马工225 | 5584         | 403      | 121.29     | 30.10%    | 0                   | 2786.61     |    |
| 545 | 马辛庄   | 0                   | 10kV-44 | 马只226 | 5584         | 403      | 137.81     | 34.20%    | 0                   | 2557.66     |    |
| 546 | 马辛庄   | 0                   | 10kV-44 | 马赵227 | 7205         | 520      | 100.02     | 19.23%    | 0                   | 4378.24     |    |
| 547 | 马辛庄   | 0                   | 10kV-44 | 马九228 | 7205         | 520      | 299.70     | 57.64%    | 0                   | 1611.38     |    |
| 548 | 马辛庄   | 0                   | 10kV-44 | 马发229 | 7205         | 520      | 145.37     | 27.96%    | 0                   | 3749.85     |    |
| 549 | 马辛庄   | 0                   | 10kV-44 | 马良230 | 7205         | 520      | 177.36     | 34.11%    | 0                   | 3306.57     |    |
| 550 | 马辛庄   | 0                   | 10kV-44 | 马前231 | 7205         | 520      | 121.64     | 23.39%    | 0                   | 4078.65     |    |
| 551 | 马辛庄   | 0                   | 10kV-41 | 马林232 | 7205         | 520      | 166.11     | 31.94%    | 0                   | 3462.43     |    |
| 552 | 马辛庄   | 0                   | 10kV-43 | 马永233 | 7205         | 520      | 295.31     | 56.79%    | 0                   | 1672.24     |    |
| 553 | 马辛庄   | 0                   | 10kV-44 | 马夏234 | 8133         | 587      | 90.00      | 15.33%    | 0                   | 5259.74     |    |
| 554 | 满井子   | 0                   | 10kV-4  | 满钢211 | 3741         | 270      | 58.35      | 21.61%    | 0                   | 2184.38     |    |
| 555 | 满井子   | 0                   | 10kV-4  | 满村212 | 5542         | 400      | 52.65      | 13.16%    | 0                   | 3704.34     |    |
| 556 | 满井子   | 0                   | 10kV-4  | 满朋213 | 5542         | 400      | 193.63     | 48.41%    | 0                   | 1750.99     |    |
| 557 | 满井子   | 0                   | 10kV-5  | 满丰215 | 5542         | 400      | 252.49     | 63.12%    | 0                   | 935.42      |    |
| 558 | 满井子   | 0                   | 10kV-4甲 | 满平219 | 6512         | 470      | 168.40     | 35.83%    | 0                   | 2876.51     |    |

| 序号  | 变电站名称 | 主变最大负荷日后需预留容量 (kVA) | 所属母线    | 线路名称   | 线路允许容量 (kVA) | 允许电流 (A) | 历史最大电流 (A) | 最高负载率 (%) | 线路最大负荷日后需预留容量 (kVA) | 可开放容量 (kVA) | 备注 |
|-----|-------|---------------------|---------|--------|--------------|----------|------------|-----------|---------------------|-------------|----|
| 559 | 满井子   | 0                   | 10kV-4甲 | 满勇220  | 7205         | 520      | 2.00       | 0.38%     | 0                   | 5736.38     |    |
| 560 | 满井子   | 0                   | 10kV-4甲 | 满诚221  | 8133         | 587      | 0.43       | 0.07%     | 0                   | 6500.79     |    |
| 561 | 满井子   | 0                   | 10kV-5甲 | 满屯222  | 7205         | 520      | 0.40       | 0.08%     | 0                   | 5758.55     |    |
| 562 | 满井子   | 0                   | 10kV-5甲 | 满太223  | 7205         | 520      | 10.10      | 1.94%     | 0                   | 5624.21     |    |
| 563 | 满井子   | 0                   | 10kV-5甲 | 满官224  | 5584         | 403      | 131.95     | 32.74%    | 0                   | 2638.85     |    |
| 564 | 满井子   | 0                   | 10kV-5甲 | 满友225  | 7205         | 520      | 298.21     | 57.35%    | 0                   | 1632.13     |    |
| 565 | 满井子   | 0                   | 10kV-4甲 | 满胜227  | 5584         | 403      | 320.00     | 79.40%    | 0                   | 33.25       |    |
| 566 | 满井子   | 0                   | 10kV-4甲 | 满大228  | 7205         | 520      | 263.97     | 50.76%    | 0                   | 2106.56     |    |
| 567 | 邱镇    | 0                   | 10kV-4  | 邱管101  | 6512         | 470      | 368.36     | 78.37%    | 0                   | 105.85      |    |
| 568 | 邱镇    | 0                   | 10kV-5  | 邱港102  | 4780         | 345      | 126.24     | 36.59%    | 0                   | 2075.12     |    |
| 569 | 邱镇    | 0                   | 10kV-5  | 联络104  | 6512         | 470      | 133.44     | 28.39%    | 0                   | 3360.86     |    |
| 570 | 邱镇    | 0                   | 10kV-4  | 邱镇105  | 4780         | 345      | 42.01      | 12.18%    | 0                   | 3242.12     |    |
| 571 | 邱镇    | 0                   | 10kV-5  | 邱钢106  | 6512         | 470      | 326.50     | 69.47%    | 0                   | 685.85      |    |
| 572 | 邱镇    | 0                   | 10kV-4  | 邱王107  | 6512         | 470      | 115.51     | 24.58%    | 0                   | 3609.30     |    |
| 573 | 三呼庄   | 0                   | 10kV-5  | 呼水一212 | 5542         | 400      | 293.00     | 73.25%    | 0                   | 374.11      |    |
| 574 | 三呼庄   | 0                   | 10kV-4  | 呼大213  | 4780         | 345      | 0.00       | 0.00%     | 0                   | 3824.26     |    |
| 575 | 三呼庄   | 0                   | 10kV-5  | 呼园一214 | 5542         | 400      | 0.00       | 0.00%     | 0                   | 4433.92     |    |
| 576 | 三呼庄   | 0                   | 10kV-4  | 呼园二215 | 5542         | 400      | 0.00       | 0.00%     | 0                   | 4433.92     |    |
| 577 | 三呼庄   | 0                   | 10kV-4  | 呼水二217 | 5542         | 400      | 296.52     | 74.13%    | 0                   | 325.39      |    |
| 578 | 三呼庄   | 0                   | 10kV-5  | 呼刘218  | 5542         | 400      | 17.78      | 4.45%     | 0                   | 4187.50     |    |
| 579 | 三呼庄   | 0                   | 10kV-4  | 呼镇二219 | 5542         | 400      | 21.45      | 5.36%     | 0                   | 4136.71     |    |
| 580 | 三呼庄   | 0                   | 10kV-5  | 呼常220  | 4780         | 345      | 21.53      | 6.24%     | 0                   | 3525.96     |    |
| 581 | 三呼庄   | 0                   | 10kV-5  | 呼邀222  | 4877         | 352      | 146.72     | 41.68%    | 0                   | 1868.92     |    |
| 582 | 三呼庄   | 0                   | 10kV-5  | 呼镇一224 | 5542         | 400      | 117.66     | 29.41%    | 0                   | 2803.64     |    |
| 583 | 双塘    | 0                   | 10kV-4  | 双贸一211 | 5584         | 403      | 2.93       | 0.73%     | 0                   | 4426.57     |    |
| 584 | 双塘    | 0                   | 10kV-5  | 双贸二212 | 5584         | 403      | 1.47       | 0.36%     | 0                   | 4446.87     |    |
| 585 | 双塘    | 0                   | 10kV-4  | 双工213  | 5584         | 403      | 317.00     | 78.66%    | 0                   | 74.82       |    |
| 586 | 双塘    | 0                   | 10kV-4  | 双李215  | 5584         | 403      | 171.98     | 42.67%    | 0                   | 2084.25     |    |

| 序号  | 变电站名称 | 主变最大负荷日后需预留容量 (kVA) | 所属母线   | 线路名称   | 线路允许容量 (kVA) | 允许电流 (A) | 历史最大电流 (A) | 最高负载率 (%) | 线路最大负荷日后需预留容量 (kVA) | 可开放容量 (kVA) | 备注 |
|-----|-------|---------------------|--------|--------|--------------|----------|------------|-----------|---------------------|-------------|----|
| 587 | 双塘    | 0                   | 10kV-5 | 双争216  | 5584         | 403      | 201.65     | 50.04%    | 0                   | 1673.14     |    |
| 588 | 双塘    | 0                   | 10kV-4 | 双北二217 | 7205         | 520      | 38.28      | 7.36%     | 0                   | 5233.71     |    |
| 589 | 双塘    | 0                   | 10kV-5 | 双八218  | 4295         | 310      | 167.03     | 53.88%    | 0                   | 1121.88     |    |
| 590 | 双塘    | 0                   | 10kV-4 | 双陈219  | 5584         | 403      | 268.50     | 66.62%    | 0                   | 746.86      |    |
| 591 | 双塘    | 0                   | 10kV-5 | 双北一220 | 8133         | 587      | 49.27      | 8.39%     | 0                   | 5824.13     |    |
| 592 | 双塘    | 0                   | 10kV-4 | 双南221  | 8133         | 587      | 73.81      | 12.57%    | 0                   | 5484.07     |    |
| 593 | 双塘    | 0                   | 10kV-5 | 双西222  | 5584         | 403      | 92.49      | 22.95%    | 0                   | 3185.62     |    |
| 594 | 双塘    | 0                   | 10kV-4 | 双谭223  | 5584         | 403      | 100.73     | 25.00%    | 0                   | 3071.42     |    |
| 595 | 双塘    | 0                   | 10kV-5 | 双园224  | 5584         | 403      | 247.80     | 61.49%    | 0                   | 1033.63     |    |
| 596 | 双塘    | 0                   | 10kV-5 | 双兴226  | 5584         | 403      | 112.09     | 27.81%    | 0                   | 2914.08     |    |
| 597 | 台头    | 0                   | 10kV-4 | 台南221  | 4157         | 300      | 198.71     | 66.24%    | 0                   | 572.14      |    |
| 598 | 台头    | 0                   | 10kV-5 | 台黄222  | 4157         | 300      | 226.43     | 75.48%    | 0                   | 188.02      |    |
| 599 | 台头    | 0                   | 10kV-4 | 台二223  | 4157         | 300      | 196.02     | 65.34%    | 0                   | 609.43      |    |
| 600 | 台头    | 0                   | 10kV-5 | 台北224  | 4157         | 300      | 221.68     | 73.89%    | 0                   | 253.79      |    |
| 601 | 台头    | 0                   | 10kV-4 | 台一225  | 4157         | 300      | 155.93     | 51.98%    | 0                   | 1164.81     |    |
| 602 | 台头    | 0                   | 10kV-5 | 台水226  | 4157         | 300      | 96.51      | 32.17%    | 0                   | 1988.14     |    |
| 603 | 王二庄   | 0                   | 10kV-4 | 王沿211  | 5542         | 400      | 215.81     | 53.95%    | 0                   | 1443.67     |    |
| 604 | 王二庄   | 0                   | 10kV-5 | 王大212  | 5542         | 400      | 220.86     | 55.22%    | 0                   | 1373.64     |    |
| 605 | 王二庄   | 0                   | 10kV-4 | 王南213  | 5542         | 400      | 177.37     | 44.34%    | 0                   | 1976.31     |    |
| 606 | 王二庄   | 0                   | 10kV-5 | 王镇214  | 4877         | 352      | 124.26     | 35.30%    | 0                   | 2180.09     |    |
| 607 | 王二庄   | 0                   | 10kV-4 | 王东215  | 5542         | 400      | 141.84     | 35.46%    | 0                   | 2468.57     |    |
| 608 | 王二庄   | 0                   | 10kV-5 | 王工216  | 5542         | 400      | 315.58     | 78.89%    | 0                   | 61.30       |    |
| 609 | 王二庄   | 0                   | 10kV-4 | 王禅217  | 5542         | 400      | 315.69     | 78.92%    | 0                   | 59.68       |    |
| 610 | 王二庄   | 0                   | 10kV-5 | 王常218  | 5542         | 400      | 122.62     | 30.66%    | 0                   | 2734.89     |    |
| 611 | 王二庄   | 0                   | 10kV-4 | 王子一219 | 5542         | 400      | 177.84     | 44.46%    | 0                   | 1969.82     |    |
| 612 | 王二庄   | 0                   | 10kV-5 | 王港220  | 5542         | 400      | 210.30     | 52.58%    | 0                   | 1519.99     |    |
| 613 | 王二庄   | 0                   | 10kV-4 | 王子二221 | 5542         | 400      | 217.92     | 54.48%    | 0                   | 1414.44     |    |
| 614 | 王二庄   | 0                   | 10kV-5 | 王宗一222 | 5542         | 400      | 134.11     | 33.53%    | 0                   | 2575.75     |    |

| 序号  | 变电站名称 | 主变最大负荷日后需预留容量 (kVA) | 所属母线   | 线路名称   | 线路允许容量 (kVA) | 允许电流 (A) | 历史最大电流 (A) | 最高负载率 (%) | 线路最大负荷日后需预留容量 (kVA) | 可开放容量 (kVA) | 备注 |
|-----|-------|---------------------|--------|--------|--------------|----------|------------|-----------|---------------------|-------------|----|
| 615 | 王二庄   | 0                   | 10kV-5 | 王宗二224 | 5542         | 400      | 186.98     | 46.74%    | 0                   | 1843.15     |    |
| 616 | 王口    | 0                   | 10kV-4 | 岳东一211 | 8133         | 587      | 223.51     | 38.08%    | 0                   | 3409.80     |    |
| 617 | 王口    | 0                   | 10kV-4 | 岳万213  | 7205         | 520      | 223.50     | 42.98%    | 0                   | 2667.28     |    |
| 618 | 王口    | 0                   | 10kV-5 | 岳东二214 | 8133         | 587      | 209.52     | 35.69%    | 0                   | 3603.67     |    |
| 619 | 王口    | 0                   | 10kV-4 | 岳团215  | 5584         | 403      | 192.40     | 47.74%    | 0                   | 1801.34     |    |
| 620 | 王口    | 0                   | 10kV-5 | 岳郑216  | 7205         | 520      | 184.31     | 35.44%    | 0                   | 3210.32     |    |
| 621 | 王口    | 0                   | 10kV-4 | 岳砖217  | 5584         | 403      | 144.11     | 35.76%    | 0                   | 2470.41     |    |
| 622 | 王口    | 0                   | 10kV-4 | 岳中一219 | 7205         | 520      | 213.48     | 41.05%    | 0                   | 2806.12     |    |
| 623 | 王口    | 0                   | 10kV-5 | 岳中二220 | 7205         | 520      | 150.84     | 29.01%    | 0                   | 3674.06     |    |
| 624 | 王口    | 0                   | 10kV-4 | 岳港221  | 5584         | 403      | 176.23     | 43.73%    | 0                   | 2025.30     |    |
| 625 | 王口    | 0                   | 10kV-5 | 岳圈222  | 5584         | 403      | 269.41     | 66.85%    | 0                   | 734.20      |    |
| 626 | 王口    | 0                   | 10kV-4 | 岳北223  | 5584         | 403      | 245.30     | 60.87%    | 0                   | 1068.24     |    |
| 627 | 王口    | 0                   | 10kV-5 | 岳刘224  | 5584         | 403      | 258.37     | 64.11%    | 0                   | 887.17      |    |
| 628 | 徐庄子   | 0                   | 10kV-4 | 徐新一211 | 6512         | 470      | 145.33     | 30.92%    | 0                   | 3196.19     |    |
| 629 | 徐庄子   | 0                   | 10kV-5 | 徐祥212  | 5584         | 403      | 142.52     | 35.36%    | 0                   | 2492.48     |    |
| 630 | 徐庄子   | 0                   | 10kV-4 | 徐政213  | 5584         | 403      | 113.68     | 28.21%    | 0                   | 2891.97     |    |
| 631 | 徐庄子   | 0                   | 10kV-5 | 徐君214  | 7205         | 520      | 114.62     | 22.04%    | 0                   | 4175.90     |    |
| 632 | 徐庄子   | 0                   | 10kV-4 | 徐塔215  | 5584         | 403      | 156.11     | 38.74%    | 0                   | 2304.11     |    |
| 633 | 徐庄子   | 0                   | 10kV-5 | 徐顺216  | 6512         | 470      | 225.02     | 47.88%    | 0                   | 2091.92     |    |
| 634 | 徐庄子   | 0                   | 10kV-4 | 徐五217  | 6512         | 470      | 49.22      | 10.47%    | 0                   | 4527.81     |    |
| 635 | 徐庄子   | 0                   | 10kV-5 | 徐驰218  | 6512         | 470      | 326.52     | 69.47%    | 0                   | 685.61      |    |
| 636 | 徐庄子   | 0                   | 10kV-4 | 徐银219  | 5584         | 403      | 174.39     | 43.27%    | 0                   | 2050.78     |    |
| 637 | 徐庄子   | 0                   | 10kV-5 | 徐新二220 | 6512         | 470      | 125.87     | 26.78%    | 0                   | 3465.76     |    |
| 638 | 中旺    | 0                   | 10kV-4 | 中蔡211  | 6512         | 470      | 190.08     | 40.44%    | 0                   | 2576.11     |    |
| 639 | 中旺    | 0                   | 10kV-5 | 中姚212  | 4780         | 345      | 99.26      | 28.77%    | 0                   | 2448.85     |    |
| 640 | 中旺    | 0                   | 10kV-4 | 中镇213  | 6512         | 470      | 148.90     | 31.68%    | 0                   | 3146.75     |    |
| 641 | 中旺    | 0                   | 10kV-5 | 中韩214  | 5584         | 403      | 118.98     | 29.52%    | 0                   | 2818.64     |    |
| 642 | 中旺    | 0                   | 10kV-4 | 中大215  | 5584         | 403      | 12.67      | 3.14%     | 0                   | 4291.59     |    |

| 序号  | 变电站名称 | 主变最大负荷日后需预留容量 (kVA) | 所属母线    | 线路名称   | 线路允许容量 (kVA) | 允许电流 (A) | 历史最大电流 (A) | 最高负载率 (%) | 线路最大负荷日后需预留容量 (kVA) | 可开放容量 (kVA) | 备注 |
|-----|-------|---------------------|---------|--------|--------------|----------|------------|-----------|---------------------|-------------|----|
| 643 | 中旺    | 0                   | 10kV-5  | 中张216  | 5584         | 403      | 197.12     | 48.91%    | 0                   | 1735.88     |    |
| 644 | 中旺    | 0                   | 10kV-5  | 中青一218 | 6512         | 470      | 111.94     | 23.82%    | 0                   | 3658.87     |    |
| 645 | 中旺    | 0                   | 10kV-4  | 中青二219 | 5584         | 403      | 0.00       | 0.00%     | 0                   | 4467.17     |    |
| 646 | 中旺    | 0                   | 10kV-5  | 中英220  | 5584         | 403      | 271.39     | 67.34%    | 0                   | 706.77      |    |
| 647 | 中旺    | 0                   | 10kV-4  | 中滨221  | 7205         | 520      | 97.50      | 18.75%    | 0                   | 4413.08     |    |
| 648 | 中旺    | 0                   | 10kV-4  | 中曾225  | 5584         | 403      | 139.74     | 34.68%    | 0                   | 2530.88     |    |
| 649 | 古镇    | 0                   | 10kV-42 | 古营223  | 5584         | 403      | 279.52     | 69.36%    | 0                   | 594.17      |    |
| 650 | 古镇    | 0                   | 10kV-44 | 古友235  | 5584         | 403      | 293.02     | 72.71%    | 0                   | 407.11      |    |