

## 武清供电公司10千伏配电线路可开放容量信息表(2025年第二季度)

序号	变电站名称	主变最大负荷 日后需预留容 量 (kVA)	所属母线	线路名称	线路允许容量 (kVA)	允许电流 (A)	历史最大电 流 (A)	最高负载率 (%)	线路最大负荷日 后需预留容量 (kVA)	可开放容量 (kVA)	备注
1	曹子里站	0	曹子里1#	北五村749	8833.2	510	152.23	29.85%	0	4429.85	
2	曹子里站	0	曹子里2#	曹鑫744	9093	525	241.88	46.07%	0	3085.25	
3	曹子里站	0	曹子里1#	曹毅741	8833.2	510	204.96	40.19%	0	3516.50	
4	曹子里站	0	曹子里2#	东汪庄748	9093	525	53.09	10.11%	0	6355.10	
5	曹子里站	0	曹子里1#	芳菲苑745	8140.4	470	184.92	39.34%	0	3309.89	
6	曹子里站	0	曹子里2#	花都756	9543.32	551	267.54	48.56%	0	3000.42	
7	曹子里站	0	曹子里1#	龙福747	9543.32	551	405.35	73.57%	0	613.64	
8	曹子里站	0	曹子里1#	双庄743	9543.32	551	86.48	15.70%	0	6136.35	
9	曹子里站	0	曹子里2#	文水园746	8140.4	470	394.10	83.85%	0	0.00	
10	曹子里站	0	曹子里1#	西柳店753	9543.32	551	379.34	68.85%	0	1064.08	
11	曹子里站	0	曹子里1#	小高口750	9543.32	551	267.54	48.56%	0	3000.42	
12	曹子里站	0	曹子里2#	欣乐742	9093	525	357.89	68.17%	0	1075.70	
13	汉沽港站	0	汉沽港2#	方世764	14652.72	846	264.96	31.32%	0	7132.94	
14	汉沽港站	0	汉沽港2#	富强汉21	9093	525	219.84	41.87%	0	3467.16	
15	汉沽港站	0	汉沽港1#	港韵767	9093	525	187.52	35.72%	0	4026.38	
16	汉沽港站	0	汉沽港2#	罐头厂772	15899.76	918	92.00	11.50%	0	10891.34	
17	汉沽港站	0	汉沽港2#	六道口774	8833.2	510	113.28	22.21%	0	5104.71	
18	汉沽港站	0	汉沽港2#	毛纺厂762	14652.72	846	112.32	13.28%	0	9776.29	
19	汉沽港站	0	汉沽港2#	商标厂768	8140.4	470	330.88	70.40%	0	781.48	
20	汉沽港站	0	汉沽港1#	天津775	9093	525	354.72	67.57%	0	1130.26	
21	汉沽港站	0	汉沽港1#	田歌769	8140.4	470	107.68	22.91%	0	4647.35	
22	汉沽港站	0	汉沽港1#	祥旗773	9093	525	80.48	15.33%	0	5880.44	
23	汉沽港站	0	汉沽港2#	印染厂766	9093	525	197.44	37.61%	0	3854.52	
24	汉沽港站	0	汉沽港1#	渔坝口763	8140.4	470	273.76	58.25%	0	1770.54	
25	汉沽港站	0	汉沽港2#	渔四汉22	9543.32	551	205.12	37.23%	0	4081.68	
26	汉沽港站	0	汉沽港1#	园区771	14652.72	846	294.40	34.80%	0	6623.03	
27	汉沽港站	0	汉沽港1#	苑家堡761	9093	525	273.28	52.05%	0	2541.49	
28	陈咀站	0	陈咀2#	慈云二陈12	8140.4	470	235.56	50.12%	0	2432.35	
29	陈咀站	0	陈咀1#	慈云一陈11	8140.4	470	248.52	52.88%	0	2207.68	
30	陈咀站	0	陈咀2#	定子务陈26	9543.32	551	304.34	55.23%	0	2363.88	
31	陈咀站	0	陈咀2#	飞马陈14	8140.4	470	409.72	87.17%	0	0.00	
32	陈咀站	0	陈咀1#	和泰园陈23	9543.32	551	107.77	19.56%	0	5767.98	
33	陈咀站	0	陈咀2#	李场陈24	9543.32	551	197.06	35.76%	0	4221.96	
34	陈咀站	0	陈咀2#	利安龙陈36	9093	525	175.37	33.40%	0	4237.34	
35	陈咀站	0	陈咀2#	梁各庄陈16	8833.2	510	232.52	45.59%	0	3039.50	
36	陈咀站	0	陈咀2#	庞庄陈28	9543.32	551	234.46	42.55%	0	3573.97	
37	陈咀站	0	陈咀2#	石东陈18	9543.32	551	380.50	69.06%	0	1044.04	
38	陈咀站	0	陈咀1#	世嘉陈19	9093	525	205.55	39.15%	0	3714.49	
39	陈咀站	0	陈咀1#	听中和陈17	9093	525	158.11	30.12%	0	4535.59	
40	陈咀站	0	陈咀1#	渔一陈21	9543.32	551	222.99	40.47%	0	3772.47	

序号	变电站名称	主变最大负荷 日后需预留容 量 (kVA)	所属母线	线路名称	线路允许容量 (kVA)	允许电流 (A)	历史最大电 流 (A)	最高负载率 (%)	线路最大负荷日 后需预留容量 (kVA)	可开放容量 (kVA)	备注
41	陈咀站	0	陈咀1#	跃华陈13	8140.4	470	212.19	45.15%	0	2836.93	
42	陈咀站	0	陈咀2#	中浩陈22	9543.32	551	265.19	48.13%	0	3041.46	
43	城关站	0	城关2#	白古屯城34	9543.32	551	198.24	35.98%	0	4200.97	
44	城关站	0	城关3#	城关南城46	9093	525	153.29	29.20%	0	4619.24	
45	城关站	0	城关2#	城关西城33	9093	525	209.66	39.94%	0	3642.66	
46	城关站	0	城关2#	齐庄城21	9093	525	62.10	11.83%	0	6198.70	
47	城关站	0	城关3#	工业线城48	8833.2	510	122.47	24.01%	0	4945.71	
48	城关站	0	城关3#	大王古城47	9093	525	5.72	1.09%	0	7175.29	
49	创新园站	0	创新园1#	静莲创16	9093	525	75.12	14.31%	0	5973.19	
50	创新园站	0	创新园2#	利尚屯创32	9543.32	551	363.84	66.03%	0	1333.20	
51	创新园站	0	创新园2#	绿景创25	9093	525	116.38	22.17%	0	5258.48	
52	创新园站	0	创新园1#	前侯尚创13	9543.32	551	62.70	11.38%	0	6548.63	
53	创新园站	0	创新园1#	首创创19	9093	525	25.50	4.86%	0	6832.48	
54	创新园站	0	创新园1#	远大创12	9543.32	551	134.50	24.41%	0	5305.13	
55	创新园站	0	创新园2#	凯森创26	9543.32	551	56.15	10.19%	0	6662.19	
56	崔黄口站	0	崔黄口1#	爱宝173	8833.2	510	255.60	50.12%	0	2639.36	
57	崔黄口站	0	崔黄口2#	北口哨174	8140.4	470	116.04	24.69%	0	4502.46	
58	崔黄口站	0	崔黄口2#	幌刘庄176	9543.32	551	97.32	17.66%	0	5949.31	
59	崔黄口站	0	崔黄口2#	刘家务175	9543.32	551	216.00	39.20%	0	3893.67	
60	崔黄口站	0	崔黄口1#	邢窑172	9093	525	367.91	70.08%	0	902.03	
61	崔黄口站	0	崔黄口1#	于家庄177	8833.2	510	366.84	71.93%	0	712.84	
62	翠亨站	0	翠亨2#	柏中翠23	9543.32	551	327.78	59.49%	0	1957.33	
63	翠亨站	0	翠亨2#	半岛翠24	9093	525	176.36	33.59%	0	4220.06	
64	翠亨站	0	翠亨2#	畅联翠22	9093	525	313.71	59.75%	0	1841.33	
65	翠亨站	0	翠亨1#	城水翠19	9543.32	551	128.26	23.28%	0	5412.97	
66	翠亨站	0	翠亨2#	宏图翠34	9543.32	551	150.22	27.26%	0	5033.15	
67	翠亨站	0	翠亨1#	华铁翠13	9093	525	204.85	39.02%	0	3726.31	
68	翠亨站	0	翠亨1#	嘉林翠12	9093	525	194.10	36.97%	0	3912.72	
69	翠亨站	0	翠亨1#	交控翠1丙	9093	525	62.38	11.88%	0	6194.15	
70	翠亨站	0	翠亨1#	金轮翠15	9093	525	195.22	37.18%	0	3893.62	
71	翠亨站	0	翠亨1#	开企翠11	9093	525	247.69	47.18%	0	2984.32	
72	翠亨站	0	翠亨2#	欧盟翠32	9093	525	312.56	59.54%	0	1860.43	
73	翠亨站	0	翠亨1#	畔景翠18	9543.32	551	234.15	42.50%	0	3578.75	
74	翠亨站	0	翠亨1#	日丰翠14	9093	525	233.23	44.42%	0	3235.29	
75	翠亨站	0	翠亨2#	瑞芳翠33	9093	525	156.14	29.74%	0	4570.14	
76	翠亨站	0	翠亨1#	润兆翠17	9543.32	551	185.15	33.60%	0	4428.10	
77	翠亨站	0	翠亨2#	玉坤翠21	9093	525	206.24	39.28%	0	3702.67	
78	翠亨站	0	翠亨2#	源春翠25	9543.32	551	126.36	22.93%	0	5446.37	
79	翠亨站	0	翠亨2#	泉秋翠35	9093	525	85.01	16.19%	0	5802.24	
80	翠亨站	0	翠亨2#	源泉翠31	9543.32	551	47.76	8.67%	0	6807.25	
81	大黄堡站	0	大黄堡3#	朝阳里堡44	8140.4	470	13.01	2.77%	0	6286.83	
82	大黄堡站	0	大黄堡3#	陈庄堡42	8140.4	470	153.32	32.62%	0	3856.92	

序号	变电站名称	主变最大负荷 日后需预留容 量 (kVA)	所属母线	线路名称	线路允许容量 (kVA)	允许电流 (A)	历史最大电 流 (A)	最高负载率 (%)	线路最大负荷日 后需预留容量 (kVA)	可开放容量 (kVA)	备注
83	大黄堡站	0	大黄堡2#	后台堡23	8833.2	510	285.19	55.92%	0	2127.03	
84	大黄堡站	0	大黄堡3#	刘靳庄堡43	8140.4	470	181.63	38.64%	0	3366.87	
85	大黄堡站	0	大黄堡2#	四高庄堡22	8833.2	510	118.33	23.20%	0	5017.26	
86	大黄堡站	0	大黄堡2#	忠辛台堡21	9543.32	551	49.41	8.97%	0	6778.62	
87	大碱厂站	0	大碱厂2#	福嘉碱24	9093	525	162.11	30.88%	0	4466.48	
88	大碱厂站	0	大碱厂1#	后巷碱19	9543.32	551	35.34	6.41%	0	7022.93	
89	大碱厂站	0	大碱厂2#	尖嘴窝碱14	9543.32	551	174.59	31.69%	0	4610.38	
90	大碱厂站	0	大碱厂1#	碱酩碱15	9543.32	551	291.51	52.91%	0	2585.29	
91	大碱厂站	0	大碱厂2#	南辛庄碱22	9093	525	276.74	52.71%	0	2481.48	
92	大碱厂站	0	大碱厂1#	长屯碱11	8833.2	510	141.71	27.79%	0	4611.81	
93	大碱厂站	0	大碱厂2#	周家务碱12	8833.2	510	243.16	47.68%	0	2854.89	
94	大康庄站	0	大康庄2#	百里富康18	8833.2	510	377.34	73.99%	0	530.88	
95	大康庄站	0	大康庄2#	产业园二康14	9543.32	551	93.63	16.99%	0	6013.25	
96	大康庄站	0	大康庄3#	产业园一康26	9093	525	82.02	15.62%	0	5854.07	
97	大康庄站	0	大康庄3#	创真康22	9543.32	551	171.07	31.05%	0	4671.46	
98	大康庄站	0	大康庄1#	金岳康21	9093	525	353.14	67.26%	0	1158.45	
99	大康庄站	0	大康庄2#	久增康16	8140.4	470	125.31	26.66%	0	4342.09	
100	大康庄站	0	大康庄3#	康达康28	8140.4	470	250.27	53.25%	0	2177.56	
101	大康庄站	0	大康庄3#	康隆康36	8140.4	470	93.28	19.85%	0	4896.45	
102	大康庄站	0	大康庄3#	康泰康38	8140.4	470	42.24	8.99%	0	5780.50	
103	大康庄站	0	大康庄1#	康新康23	9093	525	287.36	54.74%	0	2296.89	
104	大康庄站	0	大康庄2#	隆泰康27	8140.4	470	92.93	19.77%	0	4902.96	
105	大康庄站	0	大康庄2#	圣达康29	9093	525	47.17	8.98%	0	6457.85	
106	大康庄站	0	大康庄1#	沃牛康13	8140.4	470	191.69	40.79%	0	3191.85	
107	大康庄站	0	大康庄1#	新加六康25	9093	525	373.19	71.08%	0	811.10	
108	大康庄站	0	大康庄3#	信昌康34	9543.32	551	11.62	2.11%	0	7433.29	
109	大康庄站	0	大康庄1#	法拉达康15	8833.2	510	2.81	0.55%	0	7017.98	
110	大康庄站	0	大康庄3#	华欧康32	9543.32	551	289.70	52.58%	0	2616.78	
111	大康庄站	0	大康庄1#	清和康17	8140.4	470	1.06	0.23%	0	6493.60	
112	大康庄站	0	大康庄2#	祥恒康33	9093	525	0.35	0.07%	0	7268.03	
113	大柳子站	0	大柳子1#	亿阔柳19	9093	525	158.2585	30.14%	0	4533.77	
114	大柳子站	0	大柳子2#	冷家堡柳31	9543.32	551	198.1736	35.97%	0	4201.92	
115	大柳子站	0	大柳子1#	大范口柳1乙	9093	525	278.1303	52.98%	0	2456.93	
116	大柳子站	0	大柳子2#	峰云柳26	9543.32	551	138.5312	25.14%	0	5235.47	
117	大柳子站	0	大柳子1#	高速柳17	9543.32	551	192.4634	34.93%	0	4301.17	
118	大柳子站	0	大柳子1#	金坨柳1丙	9093	525	168.7231	32.14%	0	4351.91	
119	大柳子站	0	大柳子2#	坨一小柳25	9093	525	436.9992	83.24%	0	0.00	
120	大柳子站	0	大柳子1#	镇中心柳11	9543.32	551	136.2877	24.73%	0	5274.59	
121	大柳子站	0	大柳子1#	坨五柳24	9093	525	254.2023	48.42%	0	2871.57	
122	大柳子站	0	大柳子2#	坨水柳1甲	9093	525	339.962	64.75%	0	1386.68	
123	大柳子站	0	大柳子2#	郑大柳32	9543.32	551	325.2518	59.03%	0	2001.23	
124	大王古站	0	大王古2#	凡滨859	8140.4	470	281.29	59.85%	0	1640.29	

序号	变电站名称	主变最大负荷 日后需预留容 量 (kVA)	所属母线	线路名称	线路允许容量 (kVA)	允许电流 (A)	历史最大电 流 (A)	最高负载率 (%)	线路最大负荷日 后需预留容量 (kVA)	可开放容量 (kVA)	备注
125	大王古站	0	大王古3#	古香854	8833.2	510	273.73	53.67%	0	2325.78	
126	大王古站	0	大王古3#	管委会864	8140.4	470	351.80	74.85%	0	419.23	
127	大王古站	0	大王古2#	华彩二857	9093	525	266.66	50.79%	0	2656.07	
128	大王古站	0	大王古3#	华彩一852	9093	525	438.25	83.48%	0	0.00	
129	大王古站	0	大王古2#	晋元道古17	9093	525	140.56	26.77%	0	4839.90	
130	大王古站	0	大王古3#	京滨862	8140.4	470	271.05	57.67%	0	1817.75	
131	大王古站	0	大王古2#	蒙牛863	8140.4	470	222.75	47.39%	0	2654.58	
132	大王古站	0	大王古2#	泰丰861	8833.2	510	287.97	56.46%	0	2079.34	
133	大王古站	0	大王古2#	天鸿842	9093	525	252.28	48.05%	0	2905.21	
134	大王古站	0	大王古2#	纬五848	8833.2	510	126.81	24.86%	0	4870.63	
135	大王古站	0	大王古3#	英伦856	8140.4	470	283.90	60.40%	0	1595.52	
136	大王古站	0	大王古2#	镇区844	8140.4	470	268.23	57.07%	0	1866.59	
137	大王古站	0	大王古3#	聂营868	8833.2	510	266.45	52.25%	0	2451.21	
138	大王古站	0	大王古3#	盛强二866	9577.96	553	135.30	24.47%	0	5318.64	
139	地毯园站	0	地毯园2#	博亮地24	9543.32	551	382.99	69.51%	0	1001.09	
140	地毯园站	0	地毯园1#	赫基地14	9543.32	551	190.544	34.58%	0	4334.58	
141	地毯园站	0	地毯园1#	宏达地15	9093	525	222.784	42.44%	0	3415.33	
142	地毯园站	0	地毯园2#	洪家庄地33	9543.32	551	242.08	43.93%	0	3442.28	
143	地毯园站	0	地毯园1#	后苏庄地18	9093	525	219.552	41.82%	0	3471.71	
144	地毯园站	0	地毯园2#	柳河地21	9093	525	198.19	37.75%	0	3841.79	
145	地毯园站	0	地毯园1#	南县豪地17	9543.32	551	166.288	30.18%	0	4754.48	
146	地毯园站	0	地毯园2#	沈家庄地25	9543.32	551	339.90	61.69%	0	1747.38	
147	地毯园站	0	地毯园1#	孙林庄地11	9543.32	551	380.432	69.04%	0	1045.95	
148	地毯园站	0	地毯园1#	唯品会地13	9093	525	27.584	5.25%	0	6797.02	
149	地毯园站	0	地毯园2#	西大刘地31	9543.32	551	28.94	5.25%	0	7133.63	
150	地毯园站	0	地毯园1#	兴财地16	9093	525	180.656	34.41%	0	4145.50	
151	地毯园站	0	地毯园1#	兴和地19	9543.32	551	102.848	18.67%	0	5852.92	
152	地毯园站	0	地毯园2#	炫宏地26	9093	525	120.64	22.98%	0	5184.83	
153	地毯园站	0	地毯园1#	东之龙地12	9543.32	551	1.072	0.19%	0	7616.52	
154	东马圈站	0	东马圈1#	奥朗斯159	8140.4	470	19.51	4.15%	0	6174.49	
155	东马圈站	0	东马圈1#	董标堡161	9543.32	551	149.78	27.18%	0	5040.78	
156	东马圈站	0	东马圈2#	和瑞园156	9093	525	16.53	3.15%	0	6987.97	
157	东马圈站	0	东马圈2#	汇利158	8140.4	470	171.41	36.47%	0	3543.52	
158	东马圈站	0	东马圈1#	落堡155	8833.2	510	118.49	23.23%	0	5014.61	
159	东马圈站	0	东马圈2#	马圈东152	8833.2	510	192.50	37.75%	0	3732.03	
160	东马圈站	0	东马圈2#	马圈西154	8833.2	510	208.50	40.88%	0	3455.55	
161	东马圈站	0	东马圈2#	南旺168	9543.32	551	152.24	27.63%	0	4997.84	
162	东马圈站	0	东马圈1#	圈宏151	9543.32	551	137.12	24.89%	0	5259.32	
163	东马圈站	0	东马圈1#	杨河165	9543.32	551	152.59	27.69%	0	4992.11	
164	东马圈站	0	东马圈2#	颐西湖164	9543.32	551	151.19	27.44%	0	5015.97	
165	东马圈站	0	东马圈1#	银海153	8140.4	470	282.16	60.03%	0	1625.64	
166	福源站	0	福源2#	百胜728	9543.32	551	287.35	52.15%	0	2657.81	

序号	变电站名称	主变最大负荷 日后需预留容 量 (kVA)	所属母线	线路名称	线路允许容量 (kVA)	允许电流 (A)	历史最大电 流 (A)	最高负载率 (%)	线路最大负荷日 后需预留容量 (kVA)	可开放容量 (kVA)	备注
167	福源站	0	福源3#	福寓724	8140.4	470	312.85	66.56%	0	1094.07	
168	福源站	0	福源2#	军星725	8833.2	510	206.72	40.53%	0	3486.46	
169	福源站	0	福源2#	顺德福17	9093	525	254.15	48.41%	0	2872.48	
170	福源站	0	福源3#	瓦房726	9543.32	551	74.39	13.50%	0	6346.31	
171	福源站	0	福源2#	小雷庄福11	9543.32	551	140.64	25.52%	0	5199.20	
172	福源站	0	福源3#	宜林732	8833.2	510	328.11	64.34%	0	1383.28	
173	福源站	0	福源2#	振达福16	9093	525	264.47	50.38%	0	2693.35	
174	福源站	0	福源2#	福梅723	9093	525	151.23	28.81%	0	4654.71	
175	福源站	0	福源3#	福新722	9093	525	0.87	0.17%	0	7258.94	
176	高村站	0	高村1#	东旭高16	9543.32	551	4.92	1.23%	0	7517.27	
177	高村站	0	高村1#	美颂高14	8833.2	510	83.85	20.96%	0	5215.12	
178	高村站	0	高村1#	牛镇高11	9543.32	551	39.55	7.18%	0	6949.45	
179	高村站	0	高村2#	桐林高21	9543.32	551	168.75	30.63%	0	4711.54	
180	高村站	0	高村1#	馨桐高13	9093	525	288.81	55.01%	0	2272.34	
181	高村站	0	高村2#	芸香高27	8140.4	470	113.20	28.30%	0	4208.59	
182	高村站	0	高村2#	中汉高22	9543.32	551	200.21	50.05%	0	2858.22	
183	高村站	0	高村2#	周村高23	9543.32	551	99.49	24.87%	0	5261.23	
184	高村站	0	高村1#	里老高12	9543.32	551	224.30	40.71%	0	3749.57	
185	高村站	0	高村1#	韩村高15	9093	525	1.41	0.27%	0	7249.85	
186	高村站	0	高村2#	澜花高24	9543.32	551	2.99	0.75%	0	7563.08	
187	宫城站	0	宫城1#	大曹庄583	9093	525	299.89	74.97%	0	457.38	
188	宫城站	0	宫城2#	大东队582	9543.32	551	173.99	43.50%	0	3483.31	
189	宫城站	0	宫城2#	东粮窝578	8140.4	470	127.31	27.09%	0	4307.09	
190	宫城站	0	宫城1#	大三庄577	9543.32	551	239.97	43.55%	0	3478.54	
191	宫城站	0	宫城1#	槐庄子575	9543.32	551	303.11	55.01%	0	2384.88	
192	宫城站	0	宫城2#	修家庄586	9543.32	551	234.57	42.57%	0	3572.06	
193	宫城站	0	宫城1#	八里庄571	8833.2	510	238.23	59.56%	0	1805.51	
194	宫城站	0	宫城2#	地毯园572	8833.2	510	5.30	1.04%	0	6974.69	
195	宫城站	0	宫城2#	辉煌二584	9543.32	551	0.00	0.00%	0	7634.66	
196	宫城站	0	宫城1#	辉煌一581	9543.32	551	0.00	0.00%	0	7634.66	
197	广源站	0	广源1#	奥帕224	9093	525	136.7	26.04%	0	4906.76	
198	广源站	0	广源1#	泵站231	8140.4	470	255.54	63.89%	0	1311.42	
199	广源站	0	广源1#	菲尔221	9093	525	405.10	77.16%	0	258.24	
200	广源站	0	广源2#	福源道246	9093	525	139.96	26.66%	0	4850.21	
201	广源站	0	广源2#	华景239	9093	525	140.19	35.05%	0	4087.30	
202	广源站	0	广源2#	绿洲237	9093	525	156.13	39.03%	0	3725.40	
203	广源站	0	广源2#	赛得233	8833.2	510	25.08	6.27%	0	6512.72	
204	广源站	0	广源2#	商务区242	9093	525	172.07	32.78%	0	4293.71	
205	广源站	0	广源2#	狮学院235	9093	525	104.80	26.20%	0	4892.03	
206	广源站	0	广源1#	维益227	8833.2	510	259.76	64.94%	0	1330.28	
207	广源站	0	广源1#	西斯密229	8833.2	510	227.65	56.91%	0	2039.59	
208	广源站	0	广源1#	新安路225	9093	525	138.55	26.39%	0	4874.76	

序号	变电站名称	主变最大负荷 日后需预留容 量 (kVA)	所属母线	线路名称	线路允许容量 (kVA)	允许电流 (A)	历史最大电 流 (A)	最高负载率 (%)	线路最大负荷日 后需预留容量 (kVA)	可开放容量 (kVA)	备注
209	广源站	0	广源1#	新开路232	8140.4	470	133.16	33.29%	0	3802.38	
210	广源站	0	广源1#	新平路226	9543.32	551	184.02	33.40%	0	4447.19	
211	广源站	0	广源2#	新兴路248	9543.32	551	150.04	37.51%	0	4054.96	
212	广源站	0	广源1#	学知府228	8833.2	510	99.41	24.85%	0	4871.51	
213	广源站	0	广源2#	铁科241	9543.32	551	2.34	0.58%	0	7579.30	
214	广源站	0	广源1#	纵横234	9093	525	180.50	45.13%	0	3170.73	
215	河北屯站	0	河北屯1#	北三屯14	9543.32	551	84.10	15.26%	0	6178.35	
216	河北屯站	0	河北屯2#	北小营屯23	9543.32	551	203.98	37.02%	0	4101.72	
217	河北屯站	0	河北屯2#	打铁苏屯22	9543.32	551	68.27	12.39%	0	6452.24	
218	河北屯站	0	河北屯1#	河向联屯11	9543.32	551	147.00	26.68%	0	5088.50	
219	河北屯站	0	河北屯2#	口哨屯21	9543.32	551	246.56	44.75%	0	3364.02	
220	河北屯站	0	河北屯1#	李大人屯15	9543.32	551	284.42	51.62%	0	2708.39	
221	河北屯站	0	河北屯1#	裴庄屯13	9543.32	551	203.99	37.02%	0	4101.72	
222	河北屯站	0	河北屯1#	塔园屯12	9543.32	551	284.64	51.66%	0	2704.58	
223	河东站	0	河东3#	观湖二河39	8140.4	470	283.85	60.39%	0	1596.33	
224	河东站	0	河东2#	观湖一河25	8140.4	470	171.29	36.44%	0	3545.96	
225	河东站	0	河东3#	瀚祥河44	9543.32	551	113.96	20.68%	0	5661.10	
226	河东站	0	河东2#	河慧河29	8140.4	470	173.05	36.82%	0	3515.02	
227	河东站	0	河东3#	河名河37	8140.4	470	134.9	28.70%	0	4175.85	
228	河东站	0	河东3#	河农河52	8140.4	470	331.68	70.57%	0	767.64	
229	河东站	0	河东2#	河水河28	8140.4	470	160.39	34.13%	0	3734.00	
230	河东站	0	河东3#	河医河35	8140.4	470	204.71	43.56%	0	2966.36	
231	河东站	0	河东3#	河运河43	8140.4	470	127.68	27.17%	0	4300.57	
232	河东站	0	河东2#	河泽河26	8140.4	470	136.12	28.96%	0	4154.86	
233	河东站	0	河东2#	恒美河31	9543.32	551	40.45	7.34%	0	6934.18	
234	河东站	0	河东3#	鸿园河54	8140.4	470	52.41	11.15%	0	5604.67	
235	河东站	0	河东2#	嘉兴河33	8140.4	470	137.53	29.26%	0	4130.44	
236	河东站	0	河东3#	礼堂河42	9093	525	254.30	48.44%	0	2869.75	
237	河东站	0	河东2#	四季花苑河23	8140.4	470	93.56	19.91%	0	4891.57	
238	河东站	0	河东2#	馨达河27	8140.4	470	225.11	47.90%	0	2613.07	
239	河东站	0	河东3#	馨如河46	8140.4	470	265.56	56.50%	0	1912.99	
240	河东站	0	河东2#	阳光河32	9093	525	228.27	43.48%	0	3320.76	
241	河东站	0	河东2#	友谊河38	8140.4	470	181.84	38.69%	0	3362.80	
242	河东站	0	河东2#	育才路河36	8140.4	470	293.70	62.49%	0	1425.38	
243	河东站	0	河东2#	镇铁河34	8140.4	470	137.53	29.26%	0	4130.44	
244	河东站	0	河东3#	中信河45	9093	525	88.28	16.82%	0	5744.96	
245	河西务站	0	河西务2#	包楼务34	9543.32	551	130.24	23.64%	0	5378.62	
246	河西务站	0	河西务3#	宝庄务46	9543.32	551	229.92	41.73%	0	3652.23	
247	河西务站	0	河西务2#	扶头务22	9543.32	551	162.24	29.44%	0	4825.10	
248	河西务站	0	河西务3#	沙河务47	9093	525	181.12	34.50%	0	4137.32	
249	河西务站	0	河西务3#	羊坊务48	9543.32	551	173.44	31.48%	0	4630.42	
250	河西务站	0	河西务3#	艺都务45	9543.32	551	33.92	6.16%	0	7046.79	

序号	变电站名称	主变最大负荷 日后需预留容 量 (kVA)	所属母线	线路名称	线路允许容量 (kVA)	允许电流 (A)	历史最大电 流 (A)	最高负载率 (%)	线路最大负荷日 后需预留容量 (kVA)	可开放容量 (kVA)	备注
251	河西务站	0	河西务2#	友岱务33	9093	525	257.92	49.13%	0	2807.01	
252	河西务站	0	河西务2#	卓达务21	9093	525	19.20	3.66%	0	6941.60	
253	华夏园站	0	华夏园1#	便利蜂华42	9093	525	115.89	22.07%	0	5267.57	
254	华夏园站	0	华夏园1#	大王庄华13	8833.2	510	143.14	28.07%	0	4587.08	
255	华夏园站	0	华夏园2#	蜂盛华29	9093	525	112.54	21.44%	0	5324.86	
256	华夏园站	0	华夏园1#	高庄华11	8833.2	510	197.13	38.65%	0	3652.53	
257	华夏园站	0	华夏园3#	宏泰华14	8140.4	470	98.64	20.99%	0	4803.65	
258	华夏园站	0	华夏园2#	华鹤二华33	9093	525	73.86	14.07%	0	5995.01	
259	华夏园站	0	华夏园1#	华鹤一华25	9543.32	551	55.22	10.02%	0	6678.42	
260	华夏园站	0	华夏园2#	华欣华31	9543.32	551	162.13	29.42%	0	4827.01	
261	华夏园站	0	华夏园1#	华颐华23	9093	525	84.23	16.04%	0	5815.88	
262	华夏园站	0	华夏园2#	金旺华22	9543.32	551	343.08	62.26%	0	1692.98	
263	华夏园站	0	华夏园2#	木厂华18	8140.4	470	244.08	51.93%	0	2285.01	
264	华夏园站	0	华夏园2#	三里屯华12	8833.2	510	205.74	40.34%	0	3503.25	
265	华夏园站	0	华夏园1#	土城华17	8833.2	510	272.39	53.41%	0	2348.75	
266	华夏园站	0	华夏园3#	五七华16	8140.4	470	311.03	66.18%	0	1125.00	
267	华夏园站	0	华夏园2#	溪塘二华27	8140.4	470	345.37	73.48%	0	530.75	
268	华夏园站	0	华夏园1#	溪塘一华21	8833.2	510	181.30	35.55%	0	3926.36	
269	华夏园站	0	华夏园2#	项公庄华24	9543.32	551	150.70	27.35%	0	5024.56	
270	华夏园站	0	华夏园3#	押虎寨华46	8833.2	510	91.60	17.96%	0	5480.12	
271	华夏园站	0	华夏园3#	岳庄华41	9543.32	551	145.93	26.48%	0	5107.58	
272	黄花店站	0	黄花店2#	八里桥黄24	9093	525	215.54	41.06%	0	3540.81	
273	黄花店站	0	黄花店2#	亨必达黄23	9543.32	551	82.54	14.98%	0	6205.07	
274	黄花店站	0	黄花店2#	解口黄41	9093	525	281.23	53.57%	0	2403.28	
275	黄花店站	0	黄花店2#	联瑞黄33	9543.32	551	440.03	79.86%	0	13.36	
276	黄花店站	0	黄花店2#	面粉厂黄22	9543.32	551	192.44	48.11%	0	3043.36	
277	黄花店站	0	黄花店3#	地膜厂黄48	9543.32	551	59.42	14.86%	0	6216.52	
278	黄花店站	0	黄花店3#	石各庄黄47	9543.32	551	171.08	42.77%	0	3552.98	
279	灰锅口站	0	灰锅口2#	富民B区274	8140.4	470	49.37	12.34%	0	5507.79	
280	灰锅口站	0	灰锅口1#	聂庄子271	9543.32	551	256.50	64.13%	0	1514.52	
281	灰锅口站	0	灰锅口1#	王塘庄273	8833.2	510	91.76	22.94%	0	5040.22	
282	灰锅口站	0	灰锅口2#	张大庄272	9093	525	168.17	42.04%	0	3451.70	
283	灰锅口站	0	灰锅口1#	灰锅口275	8833.2	510	0.00	0.00%	0	7066.56	
284	静湖站	0	静湖1#	博雅静17	9093	525	287.72	54.80%	0	2291.44	
285	静湖站	0	静湖1#	嘉宁静11	8140.4	470	408.29	86.87%	0	0.00	
286	静湖站	0	静湖2#	清源静12	9093	525	227.43	43.32%	0	3335.31	
287	静湖站	0	静湖1#	嘉源静13	9093	525	254.68	48.51%	0	2863.39	
288	静湖站	0	静湖2#	聚豪静33	9093	525	265.57	50.58%	0	2675.16	
289	静湖站	0	静湖2#	科富静16	8140.4	470	130.94	27.86%	0	4244.40	
290	静湖站	0	静湖1#	林语静23	9093	525	225.15	42.89%	0	3374.41	
291	静湖站	0	静湖2#	农于静29	9543.32	551	222.69	40.42%	0	3777.25	
292	静湖站	0	静湖1#	双象静15	8833.2	510	216.36	42.42%	0	3319.52	

序号	变电站名称	主变最大负荷 日后需预留容 量 (kVA)	所属母线	线路名称	线路允许容量 (kVA)	允许电流 (A)	历史最大电 流 (A)	最高负载率 (%)	线路最大负荷日 后需预留容量 (kVA)	可开放容量 (kVA)	备注
293	静湖站	0	静湖2#	天和二静31	9093	525	187.89	35.79%	0	4020.02	
294	静湖站	0	静湖1#	天和一静21	9093	525	133.40	25.41%	0	4963.87	
295	静湖站	0	静湖1#	星湖静25	9093	525	193.69	36.89%	0	3919.99	
296	静湖站	0	静湖2#	静龙静27	8833.2	510	0.00	0.00%	0	7066.56	
297	静湖站	0	静湖1#	静祥静19	9543.32	551	0.00	0.00%	0	7634.66	
298	静湖站	0	静湖2#	静意静18	9543.32	551	0.00	0.00%	0	7634.66	
299	立新站	0	立新2#	大刘堡立32	9543.32	551	65.92	11.96%	0	6493.27	
300	立新站	0	立新1#	钢研立14	8140.4	470	130.96	27.86%	0	4244.40	
301	立新站	0	立新2#	固诺立42	8833.2	510	162.73	31.91%	0	4247.89	
302	立新站	0	立新1#	海达立24	9543.32	551	223.99	40.65%	0	3755.30	
303	立新站	0	立新2#	津猫立34	8833.2	510	311.09	61.00%	0	1678.31	
304	立新站	0	立新2#	曼格立43	8833.2	510	66.24	12.99%	0	5919.13	
305	立新站	0	立新2#	欧科立41	8833.2	510	31.28	6.13%	0	6525.08	
306	立新站	0	立新1#	强发立25	9543.32	551	149.41	27.12%	0	5046.51	
307	立新站	0	立新1#	石北立31	9543.32	551	269.80	48.97%	0	2961.29	
308	立新站	0	立新1#	天昌立26	9543.32	551	194.23	35.25%	0	4270.64	
309	立新站	0	立新1#	天正立13	8140.4	470	59.56	12.67%	0	5480.93	
310	立新站	0	立新1#	西田庄立16	9543.32	551	62.94	11.42%	0	6544.81	
311	立新站	0	立新1#	西肖庄立12	9543.32	551	166.74	30.26%	0	4746.85	
312	立新站	0	立新1#	月福立21	8140.4	470	253.18	53.87%	0	2127.09	
313	立新站	0	立新1#	振生立22	8140.4	470	293.20	62.38%	0	1434.34	
314	立新站	0	立新2#	中建立45	9543.32	551	197.81	35.90%	0	4208.60	
315	立新站	0	立新2#	贵航立33	8833.2	510	0.00	0.00%	0	7066.56	
316	龙凤站	0	龙凤2#	凤河龙23	9093	525	23.44	4.46%	0	6868.85	
317	龙凤站	0	龙凤2#	耿庄龙22	9543.32	551	155.67	28.25%	0	4938.67	
318	龙凤站	0	龙凤2#	恒欣龙32	8140.4	470	90.96	22.74%	0	4661.19	
319	龙凤站	0	龙凤3#	后庄龙43	9093	525	122.85	23.40%	0	5146.64	
320	龙凤站	0	龙凤3#	嘉地龙45	9093	525	83.58	20.89%	0	5374.87	
321	龙凤站	0	龙凤2#	良源龙33	8140.4	470	212.17	45.14%	0	2837.74	
322	龙凤站	0	龙凤3#	齐东营龙42	9543.32	551	83.93	15.23%	0	6181.21	
323	龙凤站	0	龙凤3#	泗祥龙47	9093	525	24.97	4.76%	0	6841.57	
324	龙凤站	0	龙凤3#	桃园龙41	9543.32	551	254.36	46.16%	0	3229.46	
325	龙凤站	0	龙凤2#	田家务龙21	9543.32	551	141.60	25.70%	0	5182.02	
326	龙凤站	0	龙凤3#	同联龙44	8140.4	470	22.74	5.68%	0	6049.95	
327	龙凤站	0	龙凤2#	鑫苑龙24	9093	525	208.30	52.08%	0	2538.77	
328	龙凤站	0	龙凤2#	驿动龙31	8833.2	510	73.50	18.38%	0	5443.02	
329	梅上站	0	梅上2#	北王平梅23	9093	525	237.7101	45.28%	0	3157.09	
330	梅上站	0	梅上2#	常春梅21	9093	525	235.3991	44.84%	0	3197.10	
331	梅上站	0	梅上1#	晨星梅14	9543.32	551	321.3592	58.32%	0	2068.99	
332	梅上站	0	梅上2#	淳清梅26	9543.32	551	303.4215	55.07%	0	2379.15	
333	梅上站	0	梅上2#	华江梅24	9093	525	273.6381	52.12%	0	2535.13	
334	梅上站	0	梅上1#	华宁梅15	8140.4	551	445.8927	80.92%	0	0.00	

序号	变电站名称	主变最大负荷 日后需预留容 量 (kVA)	所属母线	线路名称	线路允许容量 (kVA)	允许电流 (A)	历史最大电 流 (A)	最高负载率 (%)	线路最大负荷日 后需预留容量 (kVA)	可开放容量 (kVA)	备注
335	梅上站	0	梅上1#	金两仪梅16	9093	525	363.0925	69.16%	0	985.68	
336	梅上站	0	梅上1#	深玲梅13	9093	525	166.7152	31.76%	0	4386.46	
337	梅上站	0	梅上1#	石棉庄梅17	9093	525	333.7212	63.57%	0	1493.98	
338	梅上站	0	梅上2#	塘坊梅31	9543.32	551	67.6463	12.28%	0	6462.74	
339	梅上站	0	梅上1#	雅苑梅12	9543.32	551	82.3714	14.95%	0	6207.93	
340	梅上站	0	梅上1#	亚迪梅11	9093	525	231.5343	44.10%	0	3264.39	
341	梅上站	0	梅上2#	亚新科梅22	9093	525	164.5681	31.35%	0	4423.74	
342	梅上站	0	梅上2#	杨恒庄梅25	9543.32	551	261.903	47.53%	0	3098.72	
343	梅上站	0	梅上2#	盈翔梅36	9093	525	344.1974	65.56%	0	1313.03	
344	梅上站	0	梅上2#	永炬梅32	9543.32	551	232.2441	42.15%	0	3612.15	
345	梅上站	0	梅上1#	云景梅18	9093	525	90.5015	17.24%	0	5706.77	
346	南蔡南站	0	南蔡南3#	北蔡村786	8833.2	510	243.51	47.75%	0	2848.71	
347	南蔡南站	0	南蔡南1#	创源714	9543.32	551	203.76	36.98%	0	4105.54	
348	南蔡南站	0	南蔡南1#	定福庄718	9543.32	551	314.05	57.00%	0	2194.96	
349	南蔡南站	0	南蔡南3#	金博二782	8140.4	470	191.47	40.74%	0	3195.92	
350	南蔡南站	0	南蔡南2#	莲胜783	8140.4	470	237.88	50.61%	0	2392.46	
351	南蔡南站	0	南蔡南2#	南渤795	8140.4	470	139.07	29.59%	0	4103.58	
352	南蔡南站	0	南蔡南3#	南翡796	8140.4	470	138.77	29.53%	0	4108.82	
353	南蔡南站	0	南蔡南3#	南海792	9543.32	551	96.00	17.42%	0	5972.21	
354	南蔡南站	0	南蔡南3#	南华二798	9093	525	8.44	1.61%	0	7128.00	
355	南蔡南站	0	南蔡南3#	南惠二794	9543.32	551	148.39	26.93%	0	5064.64	
356	南蔡南站	0	南蔡南2#	南惠一791	9093	525	168.96	32.18%	0	4348.27	
357	南蔡南站	0	南蔡南2#	三毛店787	8140.4	470	27.08	5.76%	0	6043.43	
358	南蔡南站	0	南蔡南1#	顺天713	9093	525	69.05	13.15%	0	6078.67	
359	南蔡南站	0	南蔡南2#	泗村店785	8833.2	510	156.83	30.75%	0	4350.35	
360	南蔡南站	0	南蔡南1#	杨凤庄711	9543.32	551	181.57	32.95%	0	4490.13	
361	南蔡南站	0	南蔡南3#	张辛庄784	8833.2	510	88.96	17.44%	0	5526.05	
362	南蔡南站	0	南蔡南1#	砖厂712	9543.32	551	140.63	25.52%	0	5199.20	
363	南蔡南站	0	南蔡南2#	南翠789	9093	525	188.83	35.97%	0	4003.65	
364	南蔡南站	0	南蔡南2#	南华一793	9093	525	279.91	53.32%	0	2426.01	
365	前进站	0	前进2#	变电824	9093	525	28.31	5.39%	0	6784.29	
366	前进站	0	前进2#	第六城812	8140.4	470	174.15	37.05%	0	3496.30	
367	前进站	0	前进2#	东洲818	8140.4	470	176.07	37.46%	0	3462.93	
368	前进站	0	前进2#	富民道837	8140.4	470	211.33	44.96%	0	2852.40	
369	前进站	0	前进2#	家世界814	8833.2	510	9.70	1.90%	0	6898.73	
370	前进站	0	前进2#	建设路822	8140.4	470	277.02	58.94%	0	1714.37	
371	前进站	0	前进2#	进昇二835	8140.4	470	167.51	35.64%	0	3611.08	
372	前进站	0	前进1#	进昇一821	8140.4	470	290.29	61.76%	0	1484.81	
373	前进站	0	前进1#	君利813	8140.4	470	78.74	16.75%	0	5148.80	
374	前进站	0	前进2#	兰海838	8833.2	510	193.31	37.90%	0	3718.78	
375	前进站	0	前进1#	良庄815	8140.4	470	430.89	91.68%	0	0.00	
376	前进站	0	前进2#	平安里832	8140.4	470	268.31	57.09%	0	1864.97	

序号	变电站名称	主变最大负荷 日后需预留容 量 (kVA)	所属母线	线路名称	线路允许容量 (kVA)	允许电流 (A)	历史最大电 流 (A)	最高负载率 (%)	线路最大负荷日 后需预留容量 (kVA)	可开放容量 (kVA)	备注
377	前进站	0	前进1#	强国道811	8140.4	470	353.30	75.17%	0	393.18	
378	前进站	0	前进1#	区医东825	9093	525	97.52	18.58%	0	5584.92	
379	前进站	0	前进1#	泉兴路819	8140.4	470	247.23	52.60%	0	2230.47	
380	前进站	0	前进2#	水厂831	8140.4	470	34.27	7.29%	0	5918.88	
381	前进站	0	前进2#	文化公园836	8140.4	470	198.14	42.16%	0	3080.33	
382	前进站	0	前进2#	雅静园833	9093	525	296.92	56.56%	0	2131.40	
383	前进站	0	前进2#	悦居834	8140.4	470	132.65	28.22%	0	4215.10	
384	前进站	0	前进1#	黄庄823	8833.2	510	0.00	0.00%	0	7066.56	
385	青坨站	0	青坨2#	蔡家地891	9543.32	551	240.98	43.74%	0	3460.41	
386	青坨站	0	青坨3#	汉钢892	8833.2	510	68.00	13.33%	0	5889.09	
387	青坨站	0	青坨2#	广顺源887	9543.32	551	236.84	42.98%	0	3532.94	
388	青坨站	0	青坨3#	嘉禾884	8833.2	510	164.28	32.21%	0	4221.39	
389	青坨站	0	青坨3#	金家园888	9543.32	551	82.45	14.96%	0	6206.98	
390	青坨站	0	青坨2#	路骑876	9543.32	551	150.25	27.27%	0	5032.19	
391	青坨站	0	青坨3#	青柳896	9543.32	551	244.76	44.42%	0	3395.51	
392	青坨站	0	青坨3#	青贤894	9543.32	551	145.12	26.34%	0	5120.95	
393	青坨站	0	青坨2#	青鑫893	9543.32	551	319.65	58.01%	0	2098.58	
394	青坨站	0	青坨3#	青镇898	9543.32	551	221.67	40.23%	0	3795.38	
395	青坨站	0	青坨3#	四合庄882	9543.32	551	368.55	66.89%	0	1251.13	
396	青坨站	0	青坨3#	天华886	9543.32	551	105.19	19.09%	0	5812.84	
397	青坨站	0	青坨2#	武苑872	8833.2	510	89.70	17.59%	0	5512.80	
398	泉发站	0	泉发1#	贝格439	8140.4	470	174.20	37.06%	0	3495.49	
399	泉发站	0	泉发2#	东蒲洼434	8833.2	510	53.57	10.50%	0	6139.07	
400	泉发站	0	泉发2#	供电局432	8140.4	470	304.94	64.88%	0	1230.83	
401	泉发站	0	泉发1#	赛诺441	8140.4	470	177.68	37.80%	0	3435.25	
402	泉发站	0	泉发2#	索尼克436	8140.4	470	275.57	58.63%	0	1739.60	
403	泉发站	0	泉发2#	旺发联438	8140.4	470	75.27	16.01%	0	5209.04	
404	泉发站	0	泉发1#	远恒431	8140.4	470	356.80	75.91%	0	332.94	
405	泉发站	0	泉发1#	家乐433	8833.2	510	0.00	0.00%	0	7066.56	
406	泉丰站	0	泉丰2#	奥克斯535	8140.4	470	267.31	56.87%	0	1882.87	
407	泉丰站	0	泉丰1#	东区二513	8140.4	470	224.15	47.69%	0	2630.16	
408	泉丰站	0	泉丰2#	东区三548	8140.4	470	193.56	41.18%	0	3160.10	
409	泉丰站	0	泉丰2#	东区一562	8140.4	470	61.67	13.12%	0	5444.30	
410	泉丰站	0	泉丰1#	丰金二522	9093	525	343.34	65.40%	0	1327.58	
411	泉丰站	0	泉丰1#	丰金一515	9093	525	282.50	53.81%	0	2381.46	
412	泉丰站	0	泉丰1#	丰软一517	9093	525	230.09	43.83%	0	3288.94	
413	泉丰站	0	泉丰2#	丰清537	9543.32	525	471.44	89.80%	0	0.00	
414	泉丰站	0	泉丰1#	丰软二524	8833.2	525	245.87	46.83%	0	2929.76	
415	泉丰站	0	泉丰1#	南区二528	8140.4	470	162.14	34.50%	0	3703.88	
416	泉丰站	0	泉丰2#	南区一566	8140.4	470	258.68	55.04%	0	2031.84	
417	泉丰站	0	泉丰1#	熙和园511	9093	525	275.67	52.51%	0	2499.67	
418	泉丰站	0	泉丰2#	玉圭园546	8140.4	470	301.49	64.15%	0	1290.25	

序号	变电站名称	主变最大负荷 日后需预留容 量 (kVA)	所属母线	线路名称	线路允许容量 (kVA)	允许电流 (A)	历史最大电 流 (A)	最高负载率 (%)	线路最大负荷日 后需预留容量 (kVA)	可开放容量 (kVA)	备注
419	泉旺站	0	泉旺2#	阿托兹372	8833.2	510	330.69	64.84%	0	1339.11	
420	泉旺站	0	泉旺2#	地雅374	8140.4	470	160.20	34.09%	0	3737.26	
421	泉旺站	0	泉旺1#	华特379	9093	525	235.50	44.86%	0	3195.28	
422	泉旺站	0	泉旺1#	杰麦371	8140.4	470	262.49	55.85%	0	1965.91	
423	泉旺站	0	泉旺1#	区政府373	8140.4	470	175.11	37.26%	0	3479.21	
424	泉旺站	0	泉旺1#	邮局375	8140.4	470	225.91	48.07%	0	2599.23	
425	泉旺站	0	泉旺1#	棉织厂377	8833.2	510	0.00	0.00%	0	7066.56	
426	商务区站	0	商务区1#	春熙里商18	9093	525	70.6684	13.46%	0	6050.48	
427	商务区站	0	商务区2#	东辛商23	9093	525	372.6729	70.99%	0	819.28	
428	商务区站	0	商务区2#	福达商32	9093	525	218.6128	41.64%	0	3488.07	
429	商务区站	0	商务区2#	亨远路商35	9093	525	336.6093	64.12%	0	1443.97	
430	商务区站	0	商务区2#	华源商31	9093	525	124.1433	23.65%	0	5123.91	
431	商务区站	0	商务区1#	金都商13	9093	525	226.0024	43.05%	0	3359.86	
432	商务区站	0	商务区1#	蒲和商14	9093	525	85.8681	16.36%	0	5786.79	
433	商务区站	0	商务区1#	蒲馨商11	9093	525	231.0415	44.01%	0	3272.57	
434	商务区站	0	商务区1#	瑞祥商12	9093	525	243.6618	46.41%	0	3054.34	
435	商务区站	0	商务区2#	新科商21	9093	525	394.9024	75.22%	0	434.65	
436	商务区站	0	商务区2#	迎佳二商24	9093	525	163.3562	31.12%	0	4444.66	
437	商务区站	0	商务区1#	迎佳一商16	9093	525	171.7389	32.71%	0	4300.08	
438	商务区站	0	商务区1#	雍顺商15	9543.32	551	109.7739	19.92%	0	5733.63	
439	商务区站	0	商务区2#	悦和里商33	9093	525	85.8553	16.35%	0	5787.69	
440	上马台站	0	上马台2#	上曹联654	9543.32	551	59.16	10.74%	0	6609.70	
441	上马台站	0	上马台2#	上达664	8140.4	470	165.83	35.28%	0	3640.39	
442	上马台站	0	上马台2#	王三庄660	9543.32	551	166.56	30.23%	0	4749.71	
443	上马台站	0	上马台2#	新加工662	8140.4	470	15.08	3.21%	0	6251.01	
444	上马台站	0	上马台1#	上马台651	9543.32	551	0.00	0.00%	0	7634.66	
445	寺各庄站	0	寺各庄2#	霍屯寺33	9543.32	551	166.40	30.20%	0	4752.57	
446	寺各庄站	0	寺各庄3#	寺富寺42	9543.32	551	179.04	32.49%	0	4534.03	
447	寺各庄站	0	寺各庄2#	寺虎寺22	9543.32	551	244.64	44.40%	0	3397.42	
448	寺各庄站	0	寺各庄3#	寺蒙寺21	9093	525	48.80	9.30%	0	6428.75	
449	寺各庄站	0	寺各庄2#	杨店寺23	9543.32	551	151.36	27.47%	0	5013.11	
450	寺各庄站	0	寺各庄2#	宇傲寺24	9093	525	246.56	46.96%	0	3004.33	
451	寺各庄站	0	寺各庄3#	飞天寺41	9093	525	193.92	36.94%	0	3915.45	
452	泰丰站站	0	泰丰站1#	宸旭泰13	9093	525	40.1106	7.64%	0	6579.69	
453	泰丰站站	0	泰丰站2#	丁辛庄泰22	9543.32	551	338.5629	61.45%	0	1770.29	
454	泰丰站站	0	泰丰站1#	丰创联泰11	9093	525	46.2617	8.81%	0	6473.31	
455	泰丰站站	0	泰丰站2#	韩营泰24	9543.32	551	270.6231	49.11%	0	2947.93	
456	泰丰站站	0	泰丰站2#	佳园泰23	9543.32	551	319.4706	57.98%	0	2101.44	
457	泰丰站站	0	泰丰站2#	教堂泰21	9093	525	215.6078	41.07%	0	3539.90	
458	泰丰站站	0	泰丰站1#	李庄泰14	9543.32	551	252.1157	45.76%	0	3267.63	
459	泰丰站站	0	泰丰站1#	民丰泰12	9093	525	284.5032	54.19%	0	2346.90	
460	泰丰站站	0	泰丰站2#	双新泰26	9093	525	149.0191	28.38%	0	4693.81	

序号	变电站名称	主变最大负荷 日后需预留容 量 (kVA)	所属母线	线路名称	线路允许容量 (kVA)	允许电流 (A)	历史最大电 流 (A)	最高负载率 (%)	线路最大负荷日 后需预留容量 (kVA)	可开放容量 (kVA)	备注
461	泰丰站站	0	泰丰站1#	新房子泰16	9093	525	247.5147	47.15%	0	2987.05	
462	下伍旗站	0	下伍旗1#	何各庄旗19	9093	525	132.33	25.21%	0	4982.05	
463	下伍旗站	0	下伍旗1#	莲花池旗15	9093	525	128.60	24.50%	0	5046.62	
464	下伍旗站	0	下伍旗2#	龙泉旗14	6235.2	360	24.73	6.87%	0	4559.80	
465	下伍旗站	0	下伍旗2#	马神庙旗12	9093	525	195.33	37.21%	0	3890.89	
466	下伍旗站	0	下伍旗1#	蓉锦旗17	9093	525	95.11	18.12%	0	5626.75	
467	下伍旗站	0	下伍旗1#	双树旗11	9093	525	328.15	62.50%	0	1591.28	
468	下伍旗站	0	下伍旗1#	忠义旗13	9093	525	109.31	20.82%	0	5381.24	
469	下朱庄站	0	下朱庄2#	经济区634	8833.2	510	171.61	33.65%	0	4094.19	
470	下朱庄站	0	下朱庄1#	郎庄子631	8140.4	470	209.71	44.62%	0	2880.07	
471	下朱庄站	0	下朱庄1#	六合庄639	8140.4	470	8.97	1.91%	0	6356.84	
472	下朱庄站	0	下朱庄2#	南北辛庄636	8833.2	510	20.88	5.22%	0	6605.47	
473	下朱庄站	0	下朱庄1#	水泥厂637	8140.4	470	121.89	40.63%	0	3204.88	
474	下朱庄站	0	下朱庄1#	五间房633	8833.2	510	154.95	30.38%	0	4383.03	
475	下朱庄站	0	下朱庄2#	下华638	8833.2	510	117.58	23.05%	0	5030.51	
476	下朱庄站	0	下朱庄2#	富民632	8140.4	470	0.37	0.08%	0	6505.81	
477	向阳站	0	向阳3#	安家务向26	9543.32	551	162.77	29.54%	0	4815.56	
478	向阳站	0	向阳3#	八百户向28	9543.32	551	167.34	30.37%	0	4736.35	
479	向阳站	0	向阳2#	地毯二向14	9093	525	61.52	11.72%	0	6208.70	
480	向阳站	0	向阳1#	地毯一向25	9543.32	551	8.09	1.47%	0	7494.37	
481	向阳站	0	向阳2#	河北屯向12	9543.32	551	6.68	1.21%	0	7519.18	
482	向阳站	0	向阳1#	吉达向11	8833.2	510	0.00	0.00%	0	7066.56	
483	向阳站	0	向阳1#	林盛向13	9093	525	310.43	59.13%	0	1897.71	
484	向阳站	0	向阳2#	木北向29	9093	525	140.98	26.85%	0	4832.93	
485	向阳站	0	向阳2#	木西向31	9543.32	551	211.99	38.47%	0	3963.34	
486	向阳站	0	向阳2#	仁义向33	8140.4	470	195.82	41.66%	0	3121.03	
487	向阳站	0	向阳3#	粟粮务向32	9543.32	551	229.57	41.66%	0	3658.91	
488	向阳站	0	向阳1#	武香路向15	6495	375	138.87	37.03%	0	2790.90	
489	向阳站	0	向阳3#	西营向22	9543.32	551	127.27	23.10%	0	5430.15	
490	向阳站	0	向阳2#	肖羊坊向16	9543.32	551	160.66	29.16%	0	4851.82	
491	向阳站	0	向阳3#	南口哨向24	9093	525	0.35	0.07%	0	7268.03	
492	信义站	0	信义2#	克斯信12	8140.4	470	141.86	30.18%	0	4055.55	
493	信义站	0	信义1#	数码信25	8140.4	470	50.62	10.77%	0	5635.60	
494	信义站	0	信义2#	义纺二信24	9093	525	111.27	21.19%	0	5347.59	
495	信义站	0	信义1#	义纺一信23	9093	525	188.09	35.83%	0	4016.38	
496	信义站	0	信义2#	义进二信22	9543.32	551	238.89	43.36%	0	3496.67	
497	信义站	0	信义1#	义进一信19	9543.32	551	245.39	44.54%	0	3384.06	
498	信义站	0	信义1#	义维信21	9093	525	382.15	72.79%	0	655.61	
499	信义站	0	信义2#	义优信26	9543.32	551	197.40	35.83%	0	4215.28	
500	信义站	0	信义2#	义华信28	9543.32	551	0.00	0.00%	0	7634.66	
501	徐官屯站	0	徐官屯1#	景瑞421	9093	525	321.60	61.26%	0	1704.03	
502	徐官屯站	0	徐官屯2#	徐官屯422	8140.4	470	173.60	36.94%	0	3505.26	

序号	变电站名称	主变最大负荷 日后需预留容 量 (kVA)	所属母线	线路名称	线路允许容量 (kVA)	允许电流 (A)	历史最大电 流 (A)	最高负载率 (%)	线路最大负荷日 后需预留容量 (kVA)	可开放容量 (kVA)	备注
503	徐官屯站	0	徐官屯2#	徐景426	9543.32	551	220.80	40.07%	0	3810.65	
504	徐官屯站	0	徐官屯1#	徐掘423	8833.2	510	201.60	39.53%	0	3574.80	
505	徐官屯站	0	徐官屯1#	运河城424	8140.4	470	57.60	12.26%	0	5514.31	
506	徐官屯站	0	徐官屯2#	郑楼428	8140.4	470	143.20	30.47%	0	4031.94	
507	徐官屯站	0	徐官屯2#	中医院425	8140.4	470	244.00	51.91%	0	2286.64	
508	徐官屯站	0	徐官屯1#	蓝天小区427	8140.4	470	362.40	77.11%	0	235.26	
509	逸仙园站	0	逸仙园3#	翠溪路936	9093	525	211.11	40.21%	0	3618.10	
510	逸仙园站	0	逸仙园2#	认知925	6235.2	360	37.62	10.45%	0	4336.58	
511	逸仙园站	0	逸仙园2#	三星931	9543.32	551	19.16	3.48%	0	7302.55	
512	逸仙园站	0	逸仙园3#	逸净一935	9093	525	319.04	60.77%	0	1748.58	
513	逸仙园站	0	逸仙园2#	逸开二926	11223.36	648	193.54	32.26%	0	5358.03	
514	逸仙园站	0	逸仙园3#	逸泰一932	9093	525	151.88	28.93%	0	4643.80	
515	逸仙园站	0	逸仙园3#	逸雨一934	9093	525	257.34	49.02%	0	2817.01	
516	逸仙园站	0	逸仙园2#	逸运一924	11223.36	648	94.04	15.67%	0	7219.99	
517	雍西站	0	雍西1#	盛欣园461	9093	525	352.97	67.23%	0	1161.18	
518	雍西站	0	雍西3#	丽泽492	9093	525	238.71	45.47%	0	3139.81	
519	雍西站	0	雍西1#	博翠苑465	9543.32	551	87.54	15.89%	0	6118.22	
520	雍西站	0	雍西2#	翠亨北里482	9093	525	194.77	37.10%	0	3900.90	
521	雍西站	0	雍西3#	翠亨南里474	8140.4	470	306.56	65.23%	0	1202.34	
522	雍西站	0	雍西2#	调度中心485	9543.32	551	161.89	29.38%	0	4830.83	
523	雍西站	0	雍西2#	亨通481	8140.4	470	289.12	61.51%	0	1504.76	
524	雍西站	0	雍西3#	亨通东区476	8140.4	470	289.86	61.67%	0	1492.14	
525	雍西站	0	雍西2#	亨通中区487	8140.4	470	193.54	41.18%	0	3160.10	
526	雍西站	0	雍西1#	加油站468	8140.4	470	337.85	71.88%	0	661.00	
527	雍西站	0	雍西2#	减水剂483	8140.4	470	257.87	54.87%	0	2045.68	
528	雍西站	0	雍西2#	莱景园489	8140.4	470	88.95	18.93%	0	4971.34	
529	雍西站	0	雍西2#	李楼484	8140.4	470	189.14	40.24%	0	3236.62	
530	雍西站	0	雍西3#	泉发路478	8140.4	470	301.29	64.10%	0	1294.32	
531	雍西站	0	雍西1#	尚城469	9093	525	27.60	5.26%	0	6796.11	
532	雍西站	0	雍西1#	顺驰462	8140.4	470	389.00	82.77%	0	0.00	
533	雍西站	0	雍西3#	天宸园471	9543.32	551	37.97	6.89%	0	6977.12	
534	雍西站	0	雍西3#	雍发联络464	8833.2	510	373.01	73.14%	0	605.96	
535	雍西站	0	雍西1#	雍家467	9093	525	357.89	68.17%	0	1075.70	
536	雍西站	0	雍西3#	雍前联络466	8833.2	510	352.79	69.17%	0	956.64	
537	雍西站	0	雍西2#	雍昇486	8140.4	470	380.74	81.01%	0	0.00	
538	雍西站	0	雍西3#	悦景园475	9093	525	62.23	11.85%	0	6196.88	
539	雍西站	0	雍西3#	北岸一472	8833.2	510	0.35	0.07%	0	7060.38	
540	雍西站	0	雍西1#	隽悦463	9543.32	551	3.87	0.70%	0	7567.85	
541	郑楼站	0	郑楼1#	1#地热615	8140.4	470	87.83	18.69%	0	4990.88	
542	郑楼站	0	郑楼1#	财源道611	8140.4	470	220.66	46.95%	0	2690.40	
543	郑楼站	0	郑楼2#	大岛626	9093	525	280.23	53.38%	0	2420.56	
544	郑楼站	0	郑楼1#	丹佛斯617	8140.4	470	98.99	21.06%	0	4797.95	

序号	变电站名称	主变最大负荷 日后需预留容 量 (kVA)	所属母线	线路名称	线路允许容量 (kVA)	允许电流 (A)	历史最大电 流 (A)	最高负载率 (%)	线路最大负荷日 后需预留容量 (kVA)	可开放容量 (kVA)	备注
545	郑楼站	0	郑楼2#	冠芳618	8140.4	470	283.66	60.35%	0	1599.59	
546	郑楼站	0	郑楼1#	华申619	8140.4	470	144.20	30.68%	0	4014.85	
547	郑楼站	0	郑楼2#	利伟614	9093	525	103.23	19.66%	0	5486.72	
548	郑楼站	0	郑楼2#	天宝616	8140.4	470	146.21	31.11%	0	3979.84	
549	郑楼站	0	郑楼2#	天鹅湖606	9543.32	551	67.09	12.18%	0	6472.28	
550	郑楼站	0	郑楼2#	天狮620	8140.4	470	46.40	9.87%	0	5708.86	
551	郑楼站	0	郑楼1#	万达627	9093	525	249.34	47.49%	0	2956.13	
552	郑楼站	0	郑楼1#	永辉613	9093	525	163.48	31.14%	0	4442.84	
553	郑楼站	0	郑楼2#	郑博612	8140.4	470	325.00	69.15%	0	883.23	
554	郑楼站	0	郑楼1#	郑盛625	8140.4	470	264.50	56.28%	0	1930.90	
555	致远道站	0	致远道2#	和惠致22	9093	525	97.8511	18.64%	0	5579.46	
556	致远道站	0	致远道2#	汇尚园致24	9093	525	325.3339	61.97%	0	1639.47	
557	致远道站	0	致远道2#	马口致36	9093	525	242.1153	46.12%	0	3080.71	
558	致远道站	0	致远道2#	颐洋致23	9093	525	129.8817	24.74%	0	5024.79	
559	致远道站	0	致远道1#	亿韵园致12	9093	525	274.1892	52.23%	0	2525.13	
560	致远道站	0	致远道1#	远颐致11	9093	525	237.74	45.28%	0	3157.09	
561	致远道站	0	致远道2#	越秀园致26	5975.4	345	160.6211	46.56%	0	1998.17	
562	致远道站	0	致远道1#	瞰湖致14	9093	525	27.0001	5.14%	0	6807.02	
563	致远道站	0	致远道2#	融悦致32	9093	525	65.9364	12.56%	0	6132.32	
564	致远道站	0	致远道1#	时光树致13	9093	525	173.8404	33.11%	0	4263.71	
565	致远道站	0	致远道2#	香颂湖致25	9093	525	265.4493	50.56%	0	2676.98	
566	致远道站	0	致远道1#	知行道致15	9543.32	551	278.4549	50.54%	0	2811.46	
567	致远道站	0	致远道2#	致静联致21	9093	525	12.2669	2.34%	0	7061.62	
568	周立营站	0	周立营1#	北双庙周19	9543.32	551	267.38	48.53%	0	3003.28	
569	周立营站	0	周立营2#	龚家庄周12	8833.2	510	292.80	57.41%	0	1995.42	
570	周立营站	0	周立营2#	宏观周16	8833.2	510	194.16	38.07%	0	3703.76	
571	周立营站	0	周立营2#	农创二周18	9093	525	6.15	1.17%	0	7168.01	
572	周立营站	0	周立营1#	农创一周17	9093	525	48.58	9.25%	0	6433.30	
573	周立营站	0	周立营2#	权健周29	9543.32	551	2.18	0.40%	0	7596.48	
574	周立营站	0	周立营1#	森淼周11	9093	525	101.76	19.38%	0	5512.18	
575	周立营站	0	周立营2#	双河周33	9543.32	551	305.41	55.43%	0	2344.79	
576	周立营站	0	周立营1#	天宇周15	9543.32	551	210.29	38.17%	0	3991.97	
577	周立营站	0	周立营2#	永茂周14	8140.4	470	108.72	23.13%	0	4629.45	
578	周立营站	0	周立营1#	周山周25	9093	525	77.76	14.81%	0	5927.73	
579	周立营站	0	周立营2#	周水周27	9093	525	58.46	11.14%	0	6261.44	
580	周立营站	0	周立营1#	盛杰周13	8140.4	470	58.41	12.43%	0	5500.47	
581	华夏园站	0	华夏园3#	中原华19	5975.4	345	247.56	71.76%	0	492.37	
582	华夏园站	0	华夏园3#	振伟华15	8833.2	510	208.88	40.96%	0	3448.48	
583	泉丰站	0	泉丰2#	路灯所568	8833.2	510	27.90	5.47%	0	6583.38	
584	河东站	0	河东3#	小东庄河49	9543.32	551	2.11	0.38%	0	7598.39	
585	汉沽港站	0	汉沽港1#	万利765	8833.2	510	0.00	0.00%	0	7066.56	
586	梅上站	0	梅上1#	沃冠梅1丙	9543.32	551	0.5783	0.10%	0	7625.11	

序号	变电站名称	主变最大负荷 日后需预留容 量 (kVA)	所属母线	线路名称	线路允许容量 (kVA)	允许电流 (A)	历史最大电 流 (A)	最高负载率 (%)	线路最大负荷日 后需预留容量 (kVA)	可开放容量 (kVA)	备注
587	陈咀站	0	陈咀1#	中宇陈15	8833.2	510	0.00	0.00%	0	7066.56	
588	静湖站	0	静湖1#	盈发静35	8833.2	510	0.00	0.00%	0	7066.56	
589	静湖站	0	静湖2#	创建静22	8833.2	510	0.00	0.00%	0	7066.56	
590	大康庄站	0	大康庄2#	瑞普康12	8140.4	470	2.81	0.60%	0	6463.48	
591	河东站	0	河东2#	育智河21	9543.32	551	15.83	2.87%	0	7360.76	
592	致远道站	0	致远道1#	泉京致17	9093	525	54.2495	10.33%	0	6335.09	
593	致远道站	0	致远道1#	金帆致16	9093	525	177.2341	33.76%	0	4204.60	
594	致远道站	0	致远道2#	观澜致31	9543.32	551	315.3033	57.22%	0	2173.97	
595	黄花店站	0	黄花店1#	杨庄子黄15	9543.32	551	187.43	34.02%	0	4388.02	
596	下伍旗站	0	下伍旗2#	蔡各庄旗16	9543.32	551	175.83	31.91%	0	4589.38	
597	黄花店站	0	黄花店1#	李各庄黄16	9543.32	551	86.18	15.64%	0	6142.08	
598	青坨站	0	青坨2#	尤张堡878	9543.32	551	167.54	30.41%	0	4732.53	
599	黄花店站	0	黄花店1#	刘庄黄17	9543.32	551	143.66	26.07%	0	5146.71	
600	黄花店站	0	黄花店1#	敖咀黄18	9543.32	551	94.78	17.20%	0	5993.20	
601	大柳子站	0	大柳子2#	镇南柳33	9543.32	551	172.0092	31.22%	0	4655.23	