

武清供电公司10千伏配电线路可开放容量信息表(2025年第三季度)

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量 (kVA)	所属母线	线路名称	线路允许容量 (kVA)	允许电流 (A)	历史最大电流 (A)	最高负载率 (%)	线路最大负荷日后需预留容量 (kVA)	可开放容量 (kVA)	备注
1	曹子里站	0	曹子里1#	北五村749	8833.2	510	188.80	37.02%	0	3796.51	
2	曹子里站	0	曹子里2#	曹鑫744	9543.32	551	276.00	50.09%	0	2854.41	
3	曹子里站	0	曹子里1#	曹毅741	8833.2	510	222.41	43.61%	0	3214.40	
4	曹子里站	0	曹子里2#	东汪庄748	9543.32	551	280.57	50.92%	0	2775.20	
5	曹子里站	0	曹子里1#	芳菲苑745	8833.2	510	217.26	42.60%	0	3303.62	
6	曹子里站	0	曹子里2#	花都756	9543.32	551	280.79	50.96%	0	2771.38	
7	曹子里站	0	曹子里1#	龙福747	9543.32	551	425.43	77.21%	0	266.26	
8	曹子里站	0	曹子里1#	双庄743	9543.32	551	126.90	23.03%	0	5436.83	
9	曹子里站	0	曹子里2#	文水园746	8140.4	470	394.10	83.85%	0	0.00	
10	曹子里站	0	曹子里1#	西柳店753	9543.32	551	398.15	72.26%	0	738.65	
11	曹子里站	0	曹子里1#	小高口750	9543.32	551	280.79	50.96%	0	2771.38	
12	曹子里站	0	曹子里2#	欣乐742	9093	525	357.89	68.17%	0	1075.70	
13	汉沽港站	0	汉沽港2#	方世764	13856	800	250.56	31.32%	0	6745.10	
14	汉沽港站	0	汉沽港2#	富强汉21	9543.32	551	284.81	51.69%	0	2701.71	
15	汉沽港站	0	汉沽港1#	港韵767	9093	525	187.53	35.72%	0	4026.38	
16	汉沽港站	0	汉沽港2#	罐头厂772	13856	800	92.00	11.50%	0	9491.36	
17	汉沽港站	0	汉沽港2#	六道口774	8833.2	510	152.49	29.90%	0	4425.43	
18	汉沽港站	0	汉沽港2#	毛纺厂762	13856	800	111.84	13.98%	0	9147.73	
19	汉沽港站	0	汉沽港2#	商标厂768	8833.2	510	361.60	70.90%	0	803.82	
20	汉沽港站	0	汉沽港1#	天洋775	9543.32	551	407.19	73.90%	0	582.14	
21	汉沽港站	0	汉沽港1#	田歌769	8140.4	470	107.68	22.91%	0	4647.35	
22	汉沽港站	0	汉沽港1#	祥旗773	9543.32	551	100.34	18.21%	0	5896.82	
23	汉沽港站	0	汉沽港2#	印染厂766	9093	525	197.45	37.61%	0	3854.52	
24	汉沽港站	0	汉沽港1#	渔坝口763	8140.4	470	273.78	58.25%	0	1770.54	
25	汉沽港站	0	汉沽港2#	渔四汉22	9543.32	551	251.86	45.71%	0	3272.40	
26	汉沽港站	0	汉沽港1#	园区771	13856	800	278.40	34.80%	0	6262.91	
27	汉沽港站	0	汉沽港1#	苑家堡761	9543.32	551	119.84	21.75%	0	5559.03	
28	陈咀站	0	陈咀2#	慈云二陈12	8140.4	470	235.56	50.12%	0	2432.35	
29	陈咀站	0	陈咀1#	慈云一陈11	8833.2	510	284.12	55.71%	0	2145.58	
30	陈咀站	0	陈咀2#	定子务陈26	9543.32	551	355.45	64.51%	0	1478.26	
31	陈咀站	0	陈咀2#	飞马陈14	8140.4	470	409.70	87.17%	0	0.00	

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量 (kVA)	所属母线	线路名称	线路允许容量 (kVA)	允许电流 (A)	历史最大电流 (A)	最高负载率 (%)	线路最大负荷日后需预留容量 (kVA)	可开放容量 (kVA)	备注
32	陈咀站	0	陈咀1#	和泰园陈23	9543.32	551	115.27	20.92%	0	5638.19	
33	陈咀站	0	陈咀2#	李场陈24	9543.32	551	256.55	46.56%	0	3191.29	
34	陈咀站	0	陈咀2#	利安龙陈36	9543.32	551	187.23	33.98%	0	4391.84	
35	陈咀站	0	陈咀2#	梁各庄陈16	8833.2	510	271.47	53.23%	0	2364.65	
36	陈咀站	0	陈咀2#	庞庄陈28	9543.32	551	279.63	50.75%	0	2791.42	
37	陈咀站	0	陈咀2#	石东陈18	9543.32	551	450.11	81.69%	0	0.00	
38	陈咀站	0	陈咀1#	世嘉陈19	9093	525	205.54	39.15%	0	3714.49	
39	陈咀站	0	陈咀1#	昕中和陈17	9093	525	158.13	30.12%	0	4535.59	
40	陈咀站	0	陈咀1#	渔一陈21	9543.32	551	393.63	71.44%	0	816.91	
41	陈咀站	0	陈咀1#	跃华陈13	8833.2	510	293.00	57.45%	0	1991.89	
42	陈咀站	0	陈咀2#	中浩陈22	9543.32	551	315.34	57.23%	0	2173.01	
43	城关站	0	城关2#	白古屯城34	9543.32	551	287.68	52.21%	0	2652.09	
44	城关站	0	城关3#	城关南城46	9093	525	153.30	29.20%	0	4619.24	
45	城关站	0	城关2#	城关西城33	9543.32	551	253.52	46.01%	0	3243.77	
46	城关站	0	城关2#	齐庄城21	9543.32	551	71.57	12.99%	0	6394.98	
47	城关站	0	城关3#	工业线城48	8833.2	510	132.91	26.06%	0	4764.63	
48	城关站	0	城关3#	大王古城47	9093	525	5.72	1.09%	0	7175.29	
49	创新园站	0	创新园1#	静莲创16	9093	525	75.13	14.31%	0	5973.19	
50	创新园站	0	创新园2#	利尚屯创32	9543.32	551	452.15	82.06%	0	0.00	
51	创新园站	0	创新园2#	绿景创25	9093	525	116.39	22.17%	0	5258.48	
52	创新园站	0	创新园1#	前侯尚创13	9543.32	551	67.06	12.17%	0	6473.23	
53	创新园站	0	创新园1#	首创创19	9093	525	25.52	4.86%	0	6832.48	
54	创新园站	0	创新园1#	远大创12	9543.32	551	141.17	25.62%	0	5189.66	
55	创新园站	0	创新园2#	凯森创26	9543.32	551	95.82	17.39%	0	5975.07	
56	崔黄口站	0	崔黄口1#	爱宝173	8833.2	510	277.34	54.38%	0	2263.07	
57	崔黄口站	0	崔黄口2#	北口哨174	8140.4	470	116.04	24.69%	0	4502.46	
58	崔黄口站	0	崔黄口2#	幌刘庄176	9543.32	551	112.90	20.49%	0	5679.23	
59	崔黄口站	0	崔黄口2#	刘家务175	9543.32	551	249.00	45.19%	0	3322.03	
60	崔黄口站	0	崔黄口1#	邢窑172	9093	525	435.62	53.35%	0	2423.28	
61	崔黄口站	0	崔黄口1#	于家庄177	8833.2	510	357.48	70.09%	0	875.01	
62	翠亨站	0	翠亨2#	柏中翠23	9543.32	551	343.99	62.43%	0	1676.76	
63	翠亨站	0	翠亨2#	半岛翠24	9093	525	176.35	33.59%	0	4220.06	
64	翠亨站	0	翠亨2#	畅联翠22	9093	525	313.69	59.75%	0	1841.33	
65	翠亨站	0	翠亨1#	城水翠19	9543.32	551	134.61	24.43%	0	5303.22	

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量 (kVA)	所属母线	线路名称	线路允许容量 (kVA)	允许电流 (A)	历史最大电流 (A)	最高负载率 (%)	线路最大负荷日后需预留容量 (kVA)	可开放容量 (kVA)	备注
66	翠亨站	0	翠亨2#	宏图翠34	9543.32	551	204.04	37.03%	0	4100.76	
67	翠亨站	0	翠亨1#	华铁翠13	9093	525	204.86	39.02%	0	3726.31	
68	翠亨站	0	翠亨1#	嘉林翠12	9543.32	551	214.83	38.99%	0	3913.72	
69	翠亨站	0	翠亨1#	交控翠1丙	9543.32	551	67.44	12.24%	0	6466.55	
70	翠亨站	0	翠亨1#	金轮翠15	9543.32	551	215.88	39.18%	0	3895.58	
71	翠亨站	0	翠亨1#	开企翠11	9093	525	247.70	47.18%	0	2984.32	
72	翠亨站	0	翠亨2#	欧盟翠32	9093	525	312.59	59.54%	0	1860.43	
73	翠亨站	0	翠亨1#	畔景翠18	9543.32	551	245.75	44.60%	0	3378.34	
74	翠亨站	0	翠亨1#	日丰翠14	9093	525	233.21	44.42%	0	3235.29	
75	翠亨站	0	翠亨2#	瑞芳翠33	9093	525	156.14	29.74%	0	4570.14	
76	翠亨站	0	翠亨1#	润兆翠17	9543.32	551	194.34	35.27%	0	4268.73	
77	翠亨站	0	翠亨2#	玉坤翠21	9543.32	551	222.77	40.43%	0	3776.29	
78	翠亨站	0	翠亨2#	源春翠25	9543.32	551	132.63	24.07%	0	5337.58	
79	翠亨站	0	翠亨2#	泉秋翠35	9093	525	85.00	16.19%	0	5802.24	
80	翠亨站	0	翠亨2#	源泉翠31	9543.32	551	50.14	9.10%	0	6766.21	
81	大黄堡站	0	大黄堡3#	朝阳里堡44	8140.4	470	13.02	2.77%	0	6286.83	
82	大黄堡站	0	大黄堡3#	陈庄堡42	8140.4	470	153.31	32.62%	0	3856.92	
83	大黄堡站	0	大黄堡2#	后台堡23	8833.2	510	309.47	60.68%	0	1706.57	
84	大黄堡站	0	大黄堡3#	刘靳庄堡43	8140.4	470	181.61	38.64%	0	3366.87	
85	大黄堡站	0	大黄堡2#	四高庄堡22	8833.2	510	128.42	25.18%	0	4842.36	
86	大黄堡站	0	大黄堡2#	忠辛台堡21	9543.32	551	51.85	9.41%	0	6736.63	
87	大碱厂站	0	大碱厂2#	福嘉碱24	9543.32	551	208.88	37.91%	0	4016.78	
88	大碱厂站	0	大碱厂1#	后巷碱19	9543.32	551	39.56	7.18%	0	6949.45	
89	大碱厂站	0	大碱厂2#	尖嘴窝碱14	9543.32	551	192.02	34.85%	0	4308.81	
90	大碱厂站	0	大碱厂1#	碱邴碱15	9543.32	551	338.42	61.42%	0	1773.15	
91	大碱厂站	0	大碱厂2#	南辛庄碱22	9093	525	276.73	52.71%	0	2481.48	
92	大碱厂站	0	大碱厂1#	长屯碱11	8833.2	510	173.35	33.99%	0	4064.16	
93	大碱厂站	0	大碱厂2#	周家务碱12	8833.2	510	295.90	58.02%	0	1941.54	
94	大康庄站	0	大康庄2#	百里富康18	8833.2	510	320.03	62.75%	0	1523.73	
95	大康庄站	0	大康庄2#	产业园二康14	9543.32	551	98.24	17.83%	0	5933.08	
96	大康庄站	0	大康庄3#	产业园一康26	9543.32	551	89.76	16.29%	0	6080.05	
97	大康庄站	0	大康庄3#	创真康22	9543.32	551	230.54	41.84%	0	3641.73	
98	大康庄站	0	大康庄1#	金岳康21	9093	525	353.12	67.26%	0	1158.45	
99	大康庄站	0	大康庄2#	久增康16	8833.2	510	143.97	28.23%	0	4572.95	

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量 (kVA)	所属母线	线路名称	线路允许容量 (kVA)	允许电流 (A)	历史最大电流 (A)	最高负载率 (%)	线路最大负荷日后需预留容量 (kVA)	可开放容量 (kVA)	备注
100	大康庄站	0	大康庄3#	康达康28	8140.4	470	250.28	53.25%	0	2177.56	
101	大康庄站	0	大康庄3#	康隆康36	8140.4	470	93.30	19.85%	0	4896.45	
102	大康庄站	0	大康庄3#	康泰康38	8140.4	470	42.25	8.99%	0	5780.50	
103	大康庄站	0	大康庄1#	康新康23	9543.32	551	326.41	59.24%	0	1981.19	
104	大康庄站	0	大康庄2#	隆泰康27	8140.4	470	92.92	19.77%	0	4902.96	
105	大康庄站	0	大康庄2#	圣达康29	9093	525	47.15	8.98%	0	6457.85	
106	大康庄站	0	大康庄1#	沃牛康13	8833.2	510	218.33	42.81%	0	3285.07	
107	大康庄站	0	大康庄1#	新加六康25	9093	525	373.17	71.08%	0	811.10	
108	大康庄站	0	大康庄3#	信昌康34	9543.32	551	344.60	62.54%	0	1666.26	
109	大康庄站	0	大康庄1#	法拉达康15	8833.2	510	2.45	0.48%	0	7024.16	
110	大康庄站	0	大康庄3#	华欧康32	9543.32	551	304.04	55.18%	0	2368.65	
111	大康庄站	0	大康庄1#	清和康17	8140.4	470	1.08	0.23%	0	6493.60	
112	大康庄站	0	大康庄2#	祥恒康33	9093	525	0.37	0.07%	0	7268.03	
113	大柳子站	0	大柳子1#	亿阔柳19	9093	525	158.24	30.14%	0	4533.77	
114	大柳子站	0	大柳子2#	冷家堡柳31	9543.32	551	208.00	37.75%	0	4032.05	
115	大柳子站	0	大柳子1#	大范口柳1乙	9093	525	278.15	52.98%	0	2456.93	
116	大柳子站	0	大柳子2#	峰云柳26	9543.32	551	145.41	26.39%	0	5116.17	
117	大柳子站	0	大柳子1#	高速柳17	9543.32	551	202.00	36.66%	0	4136.07	
118	大柳子站	0	大柳子1#	金坨柳1丙	9543.32	551	181.50	32.94%	0	4491.09	
119	大柳子站	0	大柳子2#	坨一小柳25	9093	525	437.01	83.24%	0	0.00	
120	大柳子站	0	大柳子1#	镇中心柳11	9543.32	551	143.04	25.96%	0	5157.21	
121	大柳子站	0	大柳子1#	坨五柳24	9093	525	254.21	48.42%	0	2871.57	
122	大柳子站	0	大柳子2#	坨水柳1甲	9093	525	339.94	64.75%	0	1386.68	
123	大柳子站	0	大柳子2#	郑大柳32	9543.32	551	341.34	61.95%	0	1722.57	
124	大王古站	0	大王古2#	凡滨859	8833.2	510	343.28	67.31%	0	1120.93	
125	大王古站	0	大王古3#	古香854	8833.2	510	323.95	63.52%	0	1455.71	
126	大王古站	0	大王古3#	管委会864	8833.2	510	310.44	60.87%	0	1689.77	
127	大王古站	0	大王古2#	华彩二857	9093	525	266.65	50.79%	0	2656.07	
128	大王古站	0	大王古3#	华彩一852	9093	525	438.27	83.48%	0	0.00	
129	大王古站	0	大王古2#	晋元道古17	9543.32	551	179.28	32.54%	0	4529.53	
130	大王古站	0	大王古3#	京滨862	8833.2	510	327.01	64.12%	0	1402.71	
131	大王古站	0	大王古2#	蒙牛863	8140.4	470	222.73	47.39%	0	2654.58	
132	大王古站	0	大王古2#	泰丰861	8140.4	470	162.62	34.60%	0	3695.74	
133	大王古站	0	大王古2#	天鸿842	9093	525	252.26	48.05%	0	2905.21	

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量 (kVA)	所属母线	线路名称	线路允许容量 (kVA)	允许电流 (A)	历史最大电流 (A)	最高负载率 (%)	线路最大负荷日后需预留容量 (kVA)	可开放容量 (kVA)	备注
134	大王古站	0	大王古2#	纬五848	8833.2	510	137.60	26.98%	0	4683.36	
135	大王古站	0	大王古3#	英伦856	8140.4	470	283.88	60.40%	0	1595.52	
136	大王古站	0	大王古2#	镇区844	8833.2	510	314.36	61.64%	0	1621.78	
137	大王古站	0	大王古3#	聂营868	8833.2	510	289.12	56.69%	0	2059.02	
138	大王古站	0	大王古3#	盛强二866	9543.32	551	134.83	24.47%	0	5299.41	
139	地毯园站	0	地毯园2#	博亮地24	9543.32	551	401.95	72.95%	0	672.80	
140	地毯园站	0	地毯园1#	赫基地14	9543.32	551	214.06	38.85%	0	3927.08	
141	地毯园站	0	地毯园1#	宏达地15	9093	525	222.81	42.44%	0	3415.33	
142	地毯园站	0	地毯园2#	洪家庄地33	9543.32	551	356.77	64.75%	0	1455.36	
143	地毯园站	0	地毯园1#	后苏庄地18	9093	525	219.56	41.82%	0	3471.71	
144	地毯园站	0	地毯园2#	柳河地21	9543.32	551	218.75	39.70%	0	3845.96	
145	地毯园站	0	地毯园1#	南县豪地17	9543.32	551	174.50	31.67%	0	4612.29	
146	地毯园站	0	地毯园2#	沈家庄地25	9543.32	551	369.45	67.05%	0	1235.86	
147	地毯园站	0	地毯园1#	孙林庄地11	9543.32	551	507.25	92.06%	0	0.00	
148	地毯园站	0	地毯园1#	唯品会地13	9093	525	27.56	5.25%	0	6797.02	
149	地毯园站	0	地毯园2#	西大刘地31	9543.32	551	37.19	6.75%	0	6990.48	
150	地毯园站	0	地毯园1#	兴财地16	9093	525	180.65	34.41%	0	4145.50	
151	地毯园站	0	地毯园1#	兴和地19	9543.32	551	107.94	19.59%	0	5765.12	
152	地毯园站	0	地毯园2#	炫宏地26	9543.32	551	141.99	25.77%	0	5175.34	
153	地毯园站	0	地毯园1#	东之龙地12	9543.32	551	1.93	0.35%	0	7601.25	
154	东马圈站	0	东马圈1#	奥朗斯159	8833.2	510	22.49	4.41%	0	6677.02	
155	东马圈站	0	东马圈1#	董标袋161	9543.32	551	212.19	38.51%	0	3959.52	
156	东马圈站	0	东马圈2#	和瑞园156	9093	525	16.54	3.15%	0	6987.97	
157	东马圈站	0	东马圈2#	汇利158	8833.2	510	191.10	37.47%	0	3756.76	
158	东马圈站	0	东马圈1#	落袋155	8833.2	510	135.20	26.51%	0	4724.88	
159	东马圈站	0	东马圈2#	马圈东152	8833.2	510	220.63	43.26%	0	3245.32	
160	东马圈站	0	东马圈2#	马圈西154	8833.2	510	226.24	44.36%	0	3148.15	
161	东马圈站	0	东马圈2#	南旺168	9543.32	551	168.06	30.50%	0	4723.94	
162	东马圈站	0	东马圈1#	圈宏151	9543.32	551	174.06	31.59%	0	4619.92	
163	东马圈站	0	东马圈1#	杨河165	9543.32	551	163.15	29.61%	0	4808.88	
164	东马圈站	0	东马圈2#	颐西湖164	9543.32	551	179.52	32.58%	0	4525.44	
165	东马圈站	0	东马圈1#	银海153	8833.2	510	332.11	65.12%	0	1314.38	
166	福源站	0	福源2#	百胜728	9543.32	551	336.88	61.14%	0	1799.87	
167	福源站	0	福源3#	福寓724	8140.4	470	312.83	66.56%	0	1094.07	

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量 (kVA)	所属母线	线路名称	线路允许容量 (kVA)	允许电流 (A)	历史最大电流 (A)	最高负载率 (%)	线路最大负荷日后需预留容量 (kVA)	可开放容量 (kVA)	备注
168	福源站	0	福源2#	军星725	8833.2	510	224.30	43.98%	0	3181.72	
169	福源站	0	福源2#	顺德福17	9543.32	551	268.45	48.72%	0	2985.15	
170	福源站	0	福源3#	瓦房726	9543.32	551	93.34	16.94%	0	6018.02	
171	福源站	0	福源2#	小雷庄福11	9543.32	551	147.61	26.79%	0	5078.00	
172	福源站	0	福源3#	宜林732	8833.2	510	356.03	69.81%	0	900.10	
173	福源站	0	福源2#	振达福16	9093	525	264.50	50.38%	0	2693.35	
174	福源站	0	福源2#	福梅723	9093	525	151.25	28.81%	0	4654.71	
175	福源站	0	福源3#	福新722	9093	525	0.89	0.17%	0	7258.94	
176	高村站	0	高村1#	东旭高16	9543.32	551	7.49	1.36%	0	7504.87	
177	高村站	0	高村1#	美颂高14	8833.2	510	112.76	22.11%	0	5113.54	
178	高村站	0	高村1#	牛镇高11	9543.32	551	41.49	7.53%	0	6916.04	
179	高村站	0	高村2#	桐林高21	9543.32	551	177.86	32.28%	0	4554.07	
180	高村站	0	高村1#	馨桐高13	9543.32	551	324.81	58.95%	0	2008.87	
181	高村站	0	高村2#	芸香高27	8140.4	470	133.01	28.30%	0	4208.59	
182	高村站	0	高村2#	中汉高22	9543.32	551	311.15	56.47%	0	2245.54	
183	高村站	0	高村2#	周村高23	9543.32	551	156.43	28.39%	0	4925.31	
184	高村站	0	高村1#	里老高12	9543.32	551	249.77	45.33%	0	3308.67	
185	高村站	0	高村1#	韩村高15	9093	525	1.42	0.27%	0	7249.85	
186	高村站	0	高村2#	澜花高24	9093	525	3.94	0.75%	0	7206.20	
187	宫城站	0	宫城1#	大曹庄583	9093	525	393.59	57.12%	0	2080.48	
188	宫城站	0	宫城2#	大东队582	9543.32	551	302.61	54.92%	0	2393.46	
189	宫城站	0	宫城2#	东粮窝578	8833.2	510	233.87	45.86%	0	3015.95	
190	宫城站	0	宫城1#	大三庄577	9543.32	551	251.86	45.71%	0	3272.40	
191	宫城站	0	宫城1#	槐庄子575	9543.32	551	318.15	57.74%	0	2124.34	
192	宫城站	0	宫城2#	修家庄586	9543.32	551	246.19	44.68%	0	3370.70	
193	宫城站	0	宫城1#	八里庄571	8833.2	510	303.76	59.56%	0	1805.51	
194	宫城站	0	宫城2#	地毯园572	8833.2	510	5.76	1.13%	0	6966.74	
195	宫城站	0	宫城2#	辉煌二584	9543.32	551	0.00	0.00%	0	7634.66	
196	宫城站	0	宫城1#	辉煌一581	9543.32	551	0.00	0.00%	0	7634.66	
197	广源站	0	广源1#	奥帕224	9093	525	320.46	61.04%	0	1724.03	
198	广源站	0	广源1#	泵站231	8140.4	470	300.28	63.89%	0	1311.42	
199	广源站	0	广源1#	菲尔221	9093	525	405.09	77.16%	0	258.24	
200	广源站	0	广源2#	福源道246	9093	525	139.97	26.66%	0	4850.21	
201	广源站	0	广源2#	华景239	9093	525	184.01	35.05%	0	4087.30	

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量 (kVA)	所属母线	线路名称	线路允许容量 (kVA)	允许电流 (A)	历史最大电流 (A)	最高负载率 (%)	线路最大负荷日后需预留容量 (kVA)	可开放容量 (kVA)	备注
202	广源站	0	广源2#	绿洲237	9093	525	204.91	39.03%	0	3725.40	
203	广源站	0	广源2#	赛得233	8833.2	510	48.14	9.44%	0	6232.71	
204	广源站	0	广源2#	商务区242	9093	525	172.10	32.78%	0	4293.71	
205	广源站	0	广源2#	狮学院235	9543.32	551	207.67	37.69%	0	4037.78	
206	广源站	0	广源1#	维益227	8833.2	510	347.62	68.16%	0	1045.85	
207	广源站	0	广源1#	西斯密229	8833.2	510	288.76	56.62%	0	2065.20	
208	广源站	0	广源1#	新安路225	9093	525	138.55	26.39%	0	4874.76	
209	广源站	0	广源1#	新开路232	8140.4	470	156.46	33.29%	0	3802.38	
210	广源站	0	广源1#	新平路226	9543.32	551	193.13	35.05%	0	4289.72	
211	广源站	0	广源2#	新兴路248	9543.32	551	206.68	37.51%	0	4054.96	
212	广源站	0	广源1#	学知府228	8833.2	510	207.16	40.62%	0	3478.51	
213	广源站	0	广源2#	铁科241	9543.32	551	3.20	0.58%	0	7579.30	
214	广源站	0	广源1#	纵横234	9093	525	236.93	45.13%	0	3170.73	
215	河北屯站	0	河北屯1#	北三屯14	9543.32	551	96.54	17.52%	0	5962.67	
216	河北屯站	0	河北屯2#	北小营屯23	9543.32	551	213.24	38.70%	0	3941.39	
217	河北屯站	0	河北屯2#	打铁苏屯22	9543.32	551	86.51	15.70%	0	6136.35	
218	河北屯站	0	河北屯1#	河向联屯11	9543.32	551	154.28	28.00%	0	4962.53	
219	河北屯站	0	河北屯2#	口哨屯21	9543.32	551	264.54	48.01%	0	3052.91	
220	河北屯站	0	河北屯1#	李大人屯15	9543.32	551	301.67	54.75%	0	2409.69	
221	河北屯站	0	河北屯1#	裴庄屯13	9543.32	551	214.12	38.86%	0	3926.12	
222	河北屯站	0	河北屯1#	塔园屯12	9543.32	551	328.40	59.60%	0	1946.84	
223	河东站	0	河东3#	观湖二河39	8140.4	470	283.83	60.39%	0	1596.33	
224	河东站	0	河东2#	观湖一河25	8140.4	470	171.27	36.44%	0	3545.96	
225	河东站	0	河东3#	瀚祥河44	9543.32	551	119.62	21.71%	0	5562.80	
226	河东站	0	河东2#	河慧河29	8140.4	470	173.05	36.82%	0	3515.02	
227	河东站	0	河东3#	河名河37	8833.2	510	139.99	27.45%	0	4641.93	
228	河东站	0	河东3#	河农河52	8140.4	470	331.68	70.57%	0	767.64	
229	河东站	0	河东2#	河水河28	8140.4	470	160.41	34.13%	0	3734.00	
230	河东站	0	河东3#	河医河35	8140.4	470	204.73	43.56%	0	2966.36	
231	河东站	0	河东3#	河运河43	8140.4	470	127.70	27.17%	0	4300.57	
232	河东站	0	河东2#	河泽河26	8140.4	470	136.11	28.96%	0	4154.86	
233	河东站	0	河东2#	恒美河31	9543.32	551	42.43	7.70%	0	6899.82	
234	河东站	0	河东3#	鸿园河54	8140.4	470	52.41	11.15%	0	5604.67	
235	河东站	0	河东2#	嘉兴河33	8140.4	470	137.52	29.26%	0	4130.44	

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量 (kVA)	所属母线	线路名称	线路允许容量 (kVA)	允许电流 (A)	历史最大电流 (A)	最高负载率 (%)	线路最大负荷日后需预留容量 (kVA)	可开放容量 (kVA)	备注
236	河东站	0	河东3#	礼堂河42	9093	525	254.31	48.44%	0	2869.75	
237	河东站	0	河东2#	四季花苑河23	8140.4	470	93.58	19.91%	0	4891.57	
238	河东站	0	河东2#	馨达河27	8140.4	470	225.13	47.90%	0	2613.07	
239	河东站	0	河东3#	馨如河46	8140.4	470	265.55	56.50%	0	1912.99	
240	河东站	0	河东2#	阳光河32	9093	525	228.27	43.48%	0	3320.76	
241	河东站	0	河东2#	友谊河38	8140.4	470	181.84	38.69%	0	3362.80	
242	河东站	0	河东2#	育才路河36	8140.4	470	293.70	62.49%	0	1425.38	
243	河东站	0	河东2#	镇铁河34	8140.4	470	137.52	29.26%	0	4130.44	
244	河东站	0	河东3#	中信河45	9093	525	88.31	16.82%	0	5744.96	
245	河西务站	0	河西务2#	包楼务34	9543.32	551	136.70	24.81%	0	5266.96	
246	河西务站	0	河西务3#	宝庄务46	9543.32	551	276.93	50.26%	0	2838.18	
247	河西务站	0	河西务2#	扶头务22	9543.32	551	170.26	30.90%	0	4685.77	
248	河西务站	0	河西务3#	沙河务47	9093	525	181.13	34.50%	0	4137.32	
249	河西务站	0	河西务3#	羊坊务48	9543.32	551	187.67	34.06%	0	4384.20	
250	河西务站	0	河西务3#	艺都务45	9543.32	551	34.88	6.33%	0	7030.56	
251	河西务站	0	河西务2#	友岱务33	9093	525	257.93	49.13%	0	2807.01	
252	河西务站	0	河西务2#	卓达务21	9093	525	19.22	3.66%	0	6941.60	
253	华夏园站	0	华夏园1#	便利蜂华42	9093	525	115.87	22.07%	0	5267.57	
254	华夏园站	0	华夏园1#	大王庄华13	8833.2	510	209.61	41.10%	0	3436.11	
255	华夏园站	0	华夏园2#	蜂盛华29	9093	525	112.56	21.44%	0	5324.86	
256	华夏园站	0	华夏园1#	高庄华11	8833.2	510	216.65	42.48%	0	3314.22	
257	华夏园站	0	华夏园3#	宏泰华14	8140.4	470	98.65	20.99%	0	4803.65	
258	华夏园站	0	华夏园2#	华鹤二华33	9093	525	73.87	14.07%	0	5995.01	
259	华夏园站	0	华夏园1#	华鹤一华25	9543.32	551	57.97	10.52%	0	6630.70	
260	华夏园站	0	华夏园2#	华欣华31	9543.32	551	170.15	30.88%	0	4687.68	
261	华夏园站	0	华夏园1#	华颐华23	9093	525	84.21	16.04%	0	5815.88	
262	华夏园站	0	华夏园2#	金旺华22	9543.32	551	360.08	65.35%	0	1398.10	
263	华夏园站	0	华夏园2#	木厂华18	8140.4	470	244.07	51.93%	0	2285.01	
264	华夏园站	0	华夏园2#	三里屯华12	8833.2	510	225.11	44.14%	0	3167.59	
265	华夏园站	0	华夏园1#	土城华17	8833.2	510	325.48	63.82%	0	1429.21	
266	华夏园站	0	华夏园3#	五七华16	8833.2	510	335.12	65.71%	0	1262.26	
267	华夏园站	0	华夏园2#	溪塘二华27	8140.4	470	345.36	73.48%	0	530.75	
268	华夏园站	0	华夏园1#	溪塘一华21	8833.2	510	196.71	38.57%	0	3659.59	
269	华夏园站	0	华夏园2#	项公庄华24	9543.32	551	181.66	32.97%	0	4488.22	

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量 (kVA)	所属母线	线路名称	线路允许容量 (kVA)	允许电流 (A)	历史最大电流 (A)	最高负载率 (%)	线路最大负荷日后需预留容量 (kVA)	可开放容量 (kVA)	备注
270	华夏园站	0	华夏园3#	押虎寨华46	8833.2	510	101.44	19.89%	0	5309.64	
271	华夏园站	0	华夏园3#	岳庄华41	9543.32	551	190.43	34.56%	0	4336.48	
272	黄花店站	0	黄花店2#	八里桥黄24	9543.32	551	313.90	56.97%	0	2197.83	
273	黄花店站	0	黄花店2#	亨必达黄23	9543.32	551	88.38	16.04%	0	6103.91	
274	黄花店站	0	黄花店2#	解口黄41	9093	525	240.75	45.86%	0	3104.66	
275	黄花店站	0	黄花店2#	联瑞黄33	9543.32	551	461.85	83.82%	0	0.00	
276	黄花店站	0	黄花店2#	面粉厂黄22	9543.32	551	321.84	58.41%	0	2060.40	
277	黄花店站	0	黄花店3#	地膜厂黄48	9543.32	551	97.53	17.70%	0	5945.49	
278	黄花店站	0	黄花店3#	石各庄黄47	9543.32	551	245.08	44.48%	0	3389.79	
279	灰锅口站	0	灰锅口2#	富民B区274	8140.4	470	58.00	12.34%	0	5507.79	
280	灰锅口站	0	灰锅口1#	聂庄子271	9543.32	551	353.36	64.13%	0	1514.52	
281	灰锅口站	0	灰锅口1#	王塘庄273	8833.2	510	146.12	28.65%	0	4535.85	
282	灰锅口站	0	灰锅口2#	张大庄272	9543.32	551	370.22	67.19%	0	1222.50	
283	灰锅口站	0	灰锅口1#	灰锅口275	8833.2	510	0.00	0.00%	0	7066.56	
284	静湖站	0	静湖1#	博雅静17	9093	525	287.70	54.80%	0	2291.44	
285	静湖站	0	静湖1#	嘉宁静11	8140.4	470	408.29	86.87%	0	0.00	
286	静湖站	0	静湖2#	清源静12	9093	525	227.43	43.32%	0	3335.31	
287	静湖站	0	静湖1#	嘉源静13	9093	525	254.68	48.51%	0	2863.39	
288	静湖站	0	静湖2#	聚豪静33	9093	525	265.55	50.58%	0	2675.16	
289	静湖站	0	静湖2#	科富静16	8140.4	470	130.94	27.86%	0	4244.40	
290	静湖站	0	静湖1#	林语静23	9093	525	225.17	42.89%	0	3374.41	
291	静湖站	0	静湖2#	农于静29	9543.32	551	233.73	42.42%	0	3586.38	
292	静湖站	0	静湖1#	双象静15	8833.2	510	281.06	55.11%	0	2198.58	
293	静湖站	0	静湖2#	天和二静31	9093	525	187.90	35.79%	0	4020.02	
294	静湖站	0	静湖1#	天和一静21	9093	525	133.40	25.41%	0	4963.87	
295	静湖站	0	静湖1#	星湖静25	9093	525	193.67	36.89%	0	3919.99	
296	静湖站	0	静湖2#	静龙静27	8833.2	510	0.00	0.00%	0	7066.56	
297	静湖站	0	静湖1#	静祥静19	9543.32	551	0.00	0.00%	0	7634.66	
298	静湖站	0	静湖2#	静意静18	9543.32	551	0.00	0.00%	0	7634.66	
299	立新站	0	立新2#	大刘堡立32	9543.32	551	79.95	14.51%	0	6249.92	
300	立新站	0	立新1#	钢研立14	8833.2	510	152.24	29.85%	0	4429.85	
301	立新站	0	立新2#	固诺立42	8833.2	510	174.42	34.20%	0	4045.61	
302	立新站	0	立新1#	海达立24	9543.32	551	332.86	60.41%	0	1869.54	
303	立新站	0	立新2#	津猫立34	8833.2	510	337.57	66.19%	0	1219.86	

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量 (kVA)	所属母线	线路名称	线路允许容量 (kVA)	允许电流 (A)	历史最大电流 (A)	最高负载率 (%)	线路最大负荷日后需预留容量 (kVA)	可开放容量 (kVA)	备注
304	立新站	0	立新2#	曼格立43	8833.2	510	71.86	14.09%	0	5821.96	
305	立新站	0	立新2#	欧科立41	8833.2	510	32.84	6.44%	0	6497.70	
306	立新站	0	立新1#	强发立25	9543.32	551	171.20	31.07%	0	4669.55	
307	立新站	0	立新1#	石北立31	9543.32	551	311.43	56.52%	0	2240.77	
308	立新站	0	立新1#	天昌立26	9543.32	551	199.45	36.20%	0	4180.18	
309	立新站	0	立新1#	天正立13	8833.2	510	77.01	15.10%	0	5732.75	
310	立新站	0	立新1#	西田庄立16	9543.32	551	349.50	63.43%	0	1581.33	
311	立新站	0	立新1#	西肖庄立12	9543.32	551	221.94	40.28%	0	3790.61	
312	立新站	0	立新1#	月福立21	8140.4	470	253.19	53.87%	0	2127.09	
313	立新站	0	立新1#	振生立22	8140.4	470	293.19	62.38%	0	1434.34	
314	立新站	0	立新2#	中建立45	9543.32	551	279.03	50.64%	0	2801.92	
315	立新站	0	立新2#	贵航立33	8833.2	510	0.00	0.00%	0	7066.56	
316	龙凤站	0	龙凤2#	凤河龙23	9093	525	23.42	4.46%	0	6868.85	
317	龙凤站	0	龙凤2#	耿庄龙22	9543.32	551	174.78	31.72%	0	4607.51	
318	龙凤站	0	龙凤2#	恒欣龙32	8140.4	470	106.88	22.74%	0	4661.19	
319	龙凤站	0	龙凤3#	后庄龙43	9543.32	551	322.11	58.46%	0	2055.63	
320	龙凤站	0	龙凤3#	嘉地龙45	9543.32	551	144.36	26.20%	0	5134.31	
321	龙凤站	0	龙凤2#	良源龙33	8833.2	510	232.82	45.65%	0	3034.20	
322	龙凤站	0	龙凤3#	齐东营龙42	9543.32	551	88.10	15.99%	0	6108.68	
323	龙凤站	0	龙凤3#	泗祥龙47	9093	525	24.99	4.76%	0	6841.57	
324	龙凤站	0	龙凤3#	桃园龙41	9543.32	551	266.96	48.45%	0	3010.92	
325	龙凤站	0	龙凤2#	田家务龙21	9543.32	551	169.71	30.80%	0	4695.31	
326	龙凤站	0	龙凤3#	同联龙44	8833.2	510	29.58	5.80%	0	6554.23	
327	龙凤站	0	龙凤2#	鑫苑龙24	9093	525	273.42	52.08%	0	2538.77	
328	龙凤站	0	龙凤2#	驿动龙31	8833.2	510	93.74	18.38%	0	5443.02	
329	梅上站	0	梅上2#	北王平梅23	9093	525	237.72	45.28%	0	3157.09	
330	梅上站	0	梅上2#	常春梅21	9093	525	235.41	44.84%	0	3197.10	
331	梅上站	0	梅上1#	晨星梅14	9543.32	551	388.23	70.46%	0	910.43	
332	梅上站	0	梅上2#	淳清梅26	9543.32	551	342.56	62.17%	0	1701.57	
333	梅上站	0	梅上2#	华江梅24	9543.32	551	394.24	71.55%	0	806.41	
334	梅上站	0	梅上1#	华宁梅15	8140.4	551	233.57	42.39%	0	3061.60	
335	梅上站	0	梅上1#	金两仪梅16	9093	525	363.09	69.16%	0	985.68	
336	梅上站	0	梅上1#	深玲梅13	9093	525	166.74	31.76%	0	4386.46	
337	梅上站	0	梅上1#	石棉庄梅17	9093	525	333.74	63.57%	0	1493.98	

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量 (kVA)	所属母线	线路名称	线路允许容量 (kVA)	允许电流 (A)	历史最大电流 (A)	最高负载率 (%)	线路最大负荷日后需预留容量 (kVA)	可开放容量 (kVA)	备注
338	梅上站	0	梅上2#	塘坊梅31	9543.32	551	86.84	15.76%	0	6130.63	
339	梅上站	0	梅上1#	雅苑梅12	9543.32	551	86.45	15.69%	0	6137.31	
340	梅上站	0	梅上1#	亚迪梅11	9093	525	231.53	44.10%	0	3264.39	
341	梅上站	0	梅上2#	亚新科梅22	9093	525	164.59	31.35%	0	4423.74	
342	梅上站	0	梅上2#	杨恒庄梅25	9543.32	551	344.49	62.52%	0	1668.17	
343	梅上站	0	梅上2#	盈翔梅36	9093	525	344.19	65.56%	0	1313.03	
344	梅上站	0	梅上2#	永炬梅32	9543.32	551	243.76	44.24%	0	3412.69	
345	梅上站	0	梅上1#	云景梅18	9093	525	90.51	17.24%	0	5706.77	
346	南蔡南站	0	南蔡南3#	北蔡村786	8833.2	510	331.40	64.98%	0	1326.75	
347	南蔡南站	0	南蔡南1#	创源714	9543.32	551	213.84	38.81%	0	3930.89	
348	南蔡南站	0	南蔡南1#	定福庄718	9543.32	551	366.75	66.56%	0	1282.62	
349	南蔡南站	0	南蔡南3#	金博二782	8833.2	510	211.70	41.51%	0	3399.90	
350	南蔡南站	0	南蔡南2#	莲胜783	8140.4	470	237.87	50.61%	0	2392.46	
351	南蔡南站	0	南蔡南2#	南渤795	8140.4	470	139.07	29.59%	0	4103.58	
352	南蔡南站	0	南蔡南3#	南翡796	8833.2	510	164.46	32.25%	0	4218.13	
353	南蔡南站	0	南蔡南3#	南海792	9543.32	551	100.78	18.29%	0	5889.18	
354	南蔡南站	0	南蔡南3#	南华二798	9093	525	8.45	1.61%	0	7128.00	
355	南蔡南站	0	南蔡南3#	南惠二794	9543.32	551	155.71	28.26%	0	4937.71	
356	南蔡南站	0	南蔡南2#	南惠一791	9093	525	168.95	32.18%	0	4348.27	
357	南蔡南站	0	南蔡南2#	三毛店787	8140.4	470	27.07	5.76%	0	6043.43	
358	南蔡南站	0	南蔡南1#	顺天713	9543.32	551	86.67	15.73%	0	6133.49	
359	南蔡南站	0	南蔡南2#	泗村店785	8833.2	510	208.85	40.95%	0	3449.36	
360	南蔡南站	0	南蔡南1#	杨凤庄711	9543.32	551	224.53	40.75%	0	3745.75	
361	南蔡南站	0	南蔡南3#	张辛庄784	8833.2	510	133.26	26.13%	0	4758.44	
362	南蔡南站	0	南蔡南1#	砖厂712	9543.32	551	181.89	33.01%	0	4484.41	
363	南蔡南站	0	南蔡南2#	南翠789	9093	525	188.84	35.97%	0	4003.65	
364	南蔡南站	0	南蔡南2#	南华一793	9093	525	279.93	53.32%	0	2426.01	
365	前进站	0	前进2#	变电824	9543.32	551	30.42	5.52%	0	7107.86	
366	前进站	0	前进2#	第六城812	8140.4	470	174.14	37.05%	0	3496.30	
367	前进站	0	前进2#	东洲818	8833.2	510	334.87	65.66%	0	1266.68	
368	前进站	0	前进2#	富民道837	8140.4	470	211.31	44.96%	0	2852.40	
369	前进站	0	前进2#	家世界814	8833.2	510	17.49	3.43%	0	6763.58	
370	前进站	0	前进2#	建设路822	8140.4	470	277.02	58.94%	0	1714.37	
371	前进站	0	前进2#	进昇二835	8140.4	470	167.51	35.64%	0	3611.08	

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量 (kVA)	所属母线	线路名称	线路允许容量 (kVA)	允许电流 (A)	历史最大电流 (A)	最高负载率 (%)	线路最大负荷日后需预留容量 (kVA)	可开放容量 (kVA)	备注
372	前进站	0	前进1#	进昇一821	8140.4	470	290.27	61.76%	0	1484.81	
373	前进站	0	前进1#	君利813	8140.4	470	78.73	16.75%	0	5148.80	
374	前进站	0	前进2#	兰海838	8833.2	510	209.76	41.13%	0	3433.46	
375	前进站	0	前进1#	良庄815	8140.4	470	430.90	91.68%	0	0.00	
376	前进站	0	前进2#	平安里832	8140.4	470	268.32	57.09%	0	1864.97	
377	前进站	0	前进1#	强国道811	8140.4	470	353.30	75.17%	0	393.18	
378	前进站	0	前进1#	区医东825	9093	525	97.55	18.58%	0	5584.92	
379	前进站	0	前进1#	泉兴路819	8140.4	470	247.22	52.60%	0	2230.47	
380	前进站	0	前进2#	水厂831	8140.4	470	34.26	7.29%	0	5918.88	
381	前进站	0	前进2#	文化公园836	8140.4	470	198.15	42.16%	0	3080.33	
382	前进站	0	前进2#	雅静园833	9093	525	296.94	56.56%	0	2131.40	
383	前进站	0	前进2#	悦居834	8140.4	470	132.63	28.22%	0	4215.10	
384	前进站	0	前进1#	黄庄823	8833.2	510	0.00	0.00%	0	7066.56	
385	青坨站	0	青坨2#	蔡家地891	9093	525	330.96	63.04%	0	1542.17	
386	青坨站	0	青坨3#	汉钢892	8833.2	510	73.80	14.47%	0	5788.40	
387	青坨站	0	青坨2#	广顺源887	9093	525	280.67	53.46%	0	2413.28	
388	青坨站	0	青坨3#	嘉禾884	8833.2	510	178.25	34.95%	0	3979.36	
389	青坨站	0	青坨3#	金家园888	9093	525	102.48	19.52%	0	5499.45	
390	青坨站	0	青坨2#	路骑876	9543.32	551	157.70	28.62%	0	4903.36	
391	青坨站	0	青坨3#	青柳896	9093	525	435.70	82.99%	0	0.00	
392	青坨站	0	青坨3#	青贸894	9093	525	309.86	59.02%	0	1907.71	
393	青坨站	0	青坨2#	青鑫893	9543.32	551	335.50	60.89%	0	1823.73	
394	青坨站	0	青坨3#	青镇898	9093	525	429.98	81.90%	0	0.00	
395	青坨站	0	青坨3#	四合庄882	9543.32	551	386.80	70.20%	0	935.25	
396	青坨站	0	青坨3#	天华886	9093	525	112.82	21.49%	0	5320.31	
397	青坨站	0	青坨2#	武苑872	8833.2	510	300.14	58.85%	0	1868.22	
398	泉发站	0	泉发1#	贝格439	8140.4	470	174.18	37.06%	0	3495.49	
399	泉发站	0	泉发2#	东蒲洼434	8833.2	510	58.14	11.40%	0	6059.58	
400	泉发站	0	泉发2#	供电局432	8140.4	470	304.94	64.88%	0	1230.83	
401	泉发站	0	泉发1#	赛诺441	8140.4	470	177.66	37.80%	0	3435.25	
402	泉发站	0	泉发2#	索尼克436	8140.4	470	275.56	58.63%	0	1739.60	
403	泉发站	0	泉发2#	旺发联438	8140.4	470	75.25	16.01%	0	5209.04	
404	泉发站	0	泉发1#	远恒431	8833.2	510	135.76	26.62%	0	4715.16	
405	泉发站	0	泉发1#	家乐433	8833.2	510	0.00	0.00%	0	7066.56	

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量 (kVA)	所属母线	线路名称	线路允许容量 (kVA)	允许电流 (A)	历史最大电流 (A)	最高负载率 (%)	线路最大负荷日后需预留容量 (kVA)	可开放容量 (kVA)	备注
406	泉丰站	0	泉丰2#	奥克斯535	8140.4	470	267.29	56.87%	0	1882.87	
407	泉丰站	0	泉丰1#	东区二513	8833.2	510	253.52	49.71%	0	2675.58	
408	泉丰站	0	泉丰2#	东区三548	8140.4	470	193.55	41.18%	0	3160.10	
409	泉丰站	0	泉丰2#	东区一562	8833.2	510	119.90	23.51%	0	4989.87	
410	泉丰站	0	泉丰1#	丰金二522	9093	525	343.35	65.40%	0	1327.58	
411	泉丰站	0	泉丰1#	丰金一515	9093	525	282.50	53.81%	0	2381.46	
412	泉丰站	0	泉丰1#	丰软一517	9093	525	230.11	43.83%	0	3288.94	
413	泉丰站	0	泉丰2#	丰清537	9543.32	525	471.45	89.80%	0	0.00	
414	泉丰站	0	泉丰1#	丰软二524	8833.2	551	0.00	0.00%	0	7066.56	
415	泉丰站	0	泉丰1#	南区二528	8140.4	470	162.15	34.50%	0	3703.88	
416	泉丰站	0	泉丰2#	南区一566	8140.4	470	258.69	55.04%	0	2031.84	
417	泉丰站	0	泉丰1#	熙和园511	9093	525	275.68	52.51%	0	2499.67	
418	泉丰站	0	泉丰2#	玉圭园546	8140.4	470	301.51	64.15%	0	1290.25	
419	泉旺站	0	泉旺2#	阿托兹372	8833.2	510	358.84	70.36%	0	851.52	
420	泉旺站	0	泉旺2#	地雅374	8833.2	510	181.15	35.52%	0	3929.01	
421	泉旺站	0	泉旺1#	华特379	9543.32	551	253.63	46.03%	0	3241.87	
422	泉旺站	0	泉旺1#	杰麦371	8140.4	470	262.50	55.85%	0	1965.91	
423	泉旺站	0	泉旺1#	区政府373	8140.4	470	175.12	37.26%	0	3479.21	
424	泉旺站	0	泉旺1#	邮局375	8140.4	470	225.93	48.07%	0	2599.23	
425	泉旺站	0	泉旺1#	棉织厂377	8833.2	510	0.00	0.00%	0	7066.56	
426	商务区站	0	商务区1#	春熙里商18	9093	525	70.67	13.46%	0	6050.48	
427	商务区站	0	商务区2#	东辛商23	9093	525	372.70	70.99%	0	819.28	
428	商务区站	0	商务区2#	福达商32	9093	525	218.61	41.64%	0	3488.07	
429	商务区站	0	商务区2#	亨远路商35	9093	525	336.63	64.12%	0	1443.97	
430	商务区站	0	商务区2#	华源商31	9093	525	124.16	23.65%	0	5123.91	
431	商务区站	0	商务区1#	金都商13	9093	525	226.01	43.05%	0	3359.86	
432	商务区站	0	商务区1#	蒲和商14	9093	525	85.89	16.36%	0	5786.79	
433	商务区站	0	商务区1#	蒲馨商11	9093	525	231.05	44.01%	0	3272.57	
434	商务区站	0	商务区1#	瑞祥商12	9093	525	243.65	46.41%	0	3054.34	
435	商务区站	0	商务区2#	新科商21	9093	525	394.91	75.22%	0	434.65	
436	商务区站	0	商务区2#	迎佳二商24	9093	525	163.38	31.12%	0	4444.66	
437	商务区站	0	商务区1#	迎佳一商16	9093	525	171.73	32.71%	0	4300.08	
438	商务区站	0	商务区1#	雍顺商15	9543.32	551	115.21	20.91%	0	5639.15	
439	商务区站	0	商务区2#	悦和里商33	9093	525	85.84	16.35%	0	5787.69	

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量 (kVA)	所属母线	线路名称	线路允许容量 (kVA)	允许电流 (A)	历史最大电流 (A)	最高负载率 (%)	线路最大负荷日后需预留容量 (kVA)	可开放容量 (kVA)	备注
440	上马台站	0	上马台2#	上曹联654	9543.32	551	61.16	11.10%	0	6575.35	
441	上马台站	0	上马台2#	上达664	8140.4	470	165.82	35.28%	0	3640.39	
442	上马台站	0	上马台2#	王三庄660	9543.32	551	239.69	43.50%	0	3483.31	
443	上马台站	0	上马台2#	新加工662	8833.2	510	22.75	4.46%	0	6672.60	
444	上马台站	0	上马台1#	上马台651	9543.32	551	0.00	0.00%	0	7634.66	
445	寺各庄站	0	寺各庄2#	霍屯寺33	9543.32	551	196.82	35.72%	0	4225.78	
446	寺各庄站	0	寺各庄3#	寺富寺42	9543.32	551	193.13	35.05%	0	4289.72	
447	寺各庄站	0	寺各庄2#	寺虎寺22	9543.32	551	323.38	58.69%	0	2033.68	
448	寺各庄站	0	寺各庄3#	寺蒙寺21	9543.32	551	68.99	12.52%	0	6439.83	
449	寺各庄站	0	寺各庄2#	杨店寺23	9543.32	551	165.58	30.05%	0	4766.89	
450	寺各庄站	0	寺各庄2#	宇傲寺24	9093	525	246.54	46.96%	0	3004.33	
451	寺各庄站	0	寺各庄3#	飞天寺41	9543.32	551	229.93	41.73%	0	3652.23	
452	泰丰站站	0	泰丰站1#	宸旭泰13	9093	525	40.11	7.64%	0	6579.69	
453	泰丰站站	0	泰丰站2#	丁辛庄泰22	9543.32	551	355.34	64.49%	0	1480.17	
454	泰丰站站	0	泰丰站1#	丰创联泰11	9543.32	551	64.52	11.71%	0	6517.13	
455	泰丰站站	0	泰丰站2#	韩营泰24	9543.32	551	284.04	51.55%	0	2715.07	
456	泰丰站站	0	泰丰站2#	佳园泰23	9543.32	551	335.28	60.85%	0	1827.55	
457	泰丰站站	0	泰丰站2#	教堂泰21	9093	525	215.62	41.07%	0	3539.90	
458	泰丰站站	0	泰丰站1#	李庄泰14	9543.32	551	347.85	63.13%	0	1609.96	
459	泰丰站站	0	泰丰站1#	民丰泰12	9543.32	551	322.06	58.45%	0	2056.59	
460	泰丰站站	0	泰丰站2#	双新泰26	9093	525	149.00	28.38%	0	4693.81	
461	泰丰站站	0	泰丰站1#	新房子泰16	9093	525	247.54	47.15%	0	2987.05	
462	下伍旗站	0	下伍旗1#	何各庄旗19	9093	525	132.35	25.21%	0	4982.05	
463	下伍旗站	0	下伍旗1#	莲花池旗15	9093	525	128.63	24.50%	0	5046.62	
464	下伍旗站	0	下伍旗2#	龙泉旗14	7707.4	445	30.62	6.88%	0	5635.65	
465	下伍旗站	0	下伍旗2#	马神庙旗12	9093	525	195.35	37.21%	0	3890.89	
466	下伍旗站	0	下伍旗1#	蓉锦旗17	9543.32	551	111.47	20.23%	0	5704.04	
467	下伍旗站	0	下伍旗1#	双树旗11	9093	525	328.13	62.50%	0	1591.28	
468	下伍旗站	0	下伍旗1#	忠义旗13	9543.32	551	124.03	22.51%	0	5486.45	
469	下朱庄站	0	下朱庄2#	经济区634	8833.2	510	186.20	36.51%	0	3841.56	
470	下朱庄站	0	下朱庄1#	郎庄子631	8833.2	510	257.14	50.42%	0	2612.86	
471	下朱庄站	0	下朱庄1#	六合庄639	8833.2	510	13.92	2.73%	0	6825.41	
472	下朱庄站	0	下朱庄2#	南北辛庄636	8833.2	510	26.62	5.22%	0	6605.47	
473	下朱庄站	0	下朱庄1#	水泥厂637	8140.4	470	190.96	40.63%	0	3204.88	

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量 (kVA)	所属母线	线路名称	线路允许容量 (kVA)	允许电流 (A)	历史最大电流 (A)	最高负载率 (%)	线路最大负荷日后需预留容量 (kVA)	可开放容量 (kVA)	备注
474	下朱庄站	0	下朱庄1#	五间房633	8833.2	510	166.11	32.57%	0	4189.59	
475	下朱庄站	0	下朱庄2#	下华638	8833.2	510	127.60	25.02%	0	4856.49	
476	下朱庄站	0	下朱庄2#	富民632	8140.4	470	0.38	0.08%	0	6505.81	
477	向阳站	0	向阳3#	安家务向26	9543.32	551	177.53	32.22%	0	4559.80	
478	向阳站	0	向阳3#	八百户向28	9543.32	551	175.60	31.87%	0	4593.20	
479	向阳站	0	向阳2#	地毯二向14	9093	525	61.53	11.72%	0	6208.70	
480	向阳站	0	向阳1#	地毯一向25	9543.32	551	9.15	1.66%	0	7476.24	
481	向阳站	0	向阳2#	河北屯向12	9543.32	551	11.24	2.04%	0	7439.97	
482	向阳站	0	向阳1#	吉达向11	8833.2	510	134.64	26.40%	0	4734.60	
483	向阳站	0	向阳1#	林盛向13	9093	525	310.43	59.13%	0	1897.71	
484	向阳站	0	向阳2#	木北向29	9093	525	140.96	26.85%	0	4832.93	
485	向阳站	0	向阳2#	木西向31	9543.32	551	325.20	59.02%	0	2002.19	
486	向阳站	0	向阳2#	仁义向33	8833.2	510	217.46	42.64%	0	3300.08	
487	向阳站	0	向阳3#	棠粮务向32	9543.32	551	240.95	43.73%	0	3461.36	
488	向阳站	0	向阳1#	武香路向15	6495	375	158.93	42.38%	0	2443.42	
489	向阳站	0	向阳3#	西营向22	9543.32	551	133.56	24.24%	0	5321.36	
490	向阳站	0	向阳2#	肖羊坊向16	9543.32	551	183.87	33.37%	0	4450.05	
491	向阳站	0	向阳3#	南口哨向24	9093	525	0.37	0.07%	0	7268.03	
492	信义站	0	信义2#	克斯信12	8833.2	510	174.73	34.26%	0	4040.31	
493	信义站	0	信义1#	数码信25	8833.2	510	64.16	12.58%	0	5955.34	
494	信义站	0	信义2#	义纺二信24	9093	525	111.25	21.19%	0	5347.59	
495	信义站	0	信义1#	义纺一信23	9093	525	188.11	35.83%	0	4016.38	
496	信义站	0	信义2#	义进二信22	9543.32	551	250.71	45.50%	0	3292.45	
497	信义站	0	信义1#	义进一信19	9543.32	551	259.30	47.06%	0	3143.57	
498	信义站	0	信义1#	义维信21	9093	525	382.15	72.79%	0	655.61	
499	信义站	0	信义2#	义优信26	9543.32	551	207.18	37.60%	0	4046.37	
500	信义站	0	信义2#	义华信28	9543.32	551	0.00	0.00%	0	7634.66	
501	徐官屯站	0	徐官屯1#	景瑞421	9543.32	551	423.22	76.81%	0	304.43	
502	徐官屯站	0	徐官屯2#	徐官屯422	8140.4	470	173.62	36.94%	0	3505.26	
503	徐官屯站	0	徐官屯2#	徐景426	9543.32	551	231.75	42.06%	0	3620.74	
504	徐官屯站	0	徐官屯1#	徐掘423	8833.2	510	328.80	64.47%	0	1371.80	
505	徐官屯站	0	徐官屯1#	运河城424	8140.4	470	57.62	12.26%	0	5514.31	
506	徐官屯站	0	徐官屯2#	郑楼428	8833.2	510	196.81	38.59%	0	3657.83	
507	徐官屯站	0	徐官屯2#	中医院425	8140.4	470	243.98	51.91%	0	2286.64	

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量 (kVA)	所属母线	线路名称	线路允许容量 (kVA)	允许电流 (A)	历史最大电流 (A)	最高负载率 (%)	线路最大负荷日后需预留容量 (kVA)	可开放容量 (kVA)	备注
508	徐官屯站	0	徐官屯1#	蓝天小区427	8833.2	510	260.00	50.98%	0	2563.39	
509	逸仙园站	0	逸仙园3#	翠溪路936	9543.32	551	248.56	45.11%	0	3329.66	
510	逸仙园站	0	逸仙园2#	认知925	6841.4	395	40.69	10.30%	0	4768.46	
511	逸仙园站	0	逸仙园2#	三星931	9543.32	551	19.51	3.54%	0	7296.82	
512	逸仙园站	0	逸仙园3#	逸净一935	9093	525	319.04	60.77%	0	1748.58	
513	逸仙园站	0	逸仙园2#	逸开二926	11223.36	648	193.56	29.87%	0	5626.27	
514	逸仙园站	0	逸仙园3#	逸泰一932	9093	525	151.88	28.93%	0	4643.80	
515	逸仙园站	0	逸仙园3#	逸雨一934	9093	525	257.36	49.02%	0	2817.01	
516	逸仙园站	0	逸仙园2#	逸运一924	11223.36	648	94.02	14.51%	0	7350.18	
517	雍西站	0	雍西1#	盛欣园461	9093	525	352.96	67.23%	0	1161.18	
518	雍西站	0	雍西3#	丽泽492	9093	525	238.72	45.47%	0	3139.81	
519	雍西站	0	雍西1#	博翠苑465	9543.32	551	91.85	16.67%	0	6043.78	
520	雍西站	0	雍西2#	翠亨北里482	9093	525	194.78	37.10%	0	3900.90	
521	雍西站	0	雍西3#	翠亨南里474	8140.4	470	306.58	65.23%	0	1202.34	
522	雍西站	0	雍西2#	调度中心485	9543.32	551	169.93	30.84%	0	4691.50	
523	雍西站	0	雍西2#	亨通481	8833.2	510	264.56	51.87%	0	2484.38	
524	雍西站	0	雍西3#	亨通东区476	8140.4	470	289.85	61.67%	0	1492.14	
525	雍西站	0	雍西2#	亨通中区487	8140.4	470	193.55	41.18%	0	3160.10	
526	雍西站	0	雍西1#	加油站468	8140.4	470	337.84	71.88%	0	661.00	
527	雍西站	0	雍西2#	减水剂483	8140.4	470	257.89	54.87%	0	2045.68	
528	雍西站	0	雍西2#	莱景园489	8140.4	470	88.97	18.93%	0	4971.34	
529	雍西站	0	雍西2#	李楼484	8140.4	470	189.13	40.24%	0	3236.62	
530	雍西站	0	雍西3#	泉发路478	8140.4	470	301.27	64.10%	0	1294.32	
531	雍西站	0	雍西1#	尚城469	9093	525	27.62	5.26%	0	6796.11	
532	雍西站	0	雍西1#	顺驰462	8140.4	470	389.02	82.77%	0	0.00	
533	雍西站	0	雍西3#	天宸园471	9543.32	551	72.07	13.08%	0	6386.39	
534	雍西站	0	雍西3#	雍发联络464	8833.2	510	329.77	64.66%	0	1355.01	
535	雍西站	0	雍西1#	雍家467	9093	525	357.89	68.17%	0	1075.70	
536	雍西站	0	雍西3#	雍前联络466	8833.2	510	382.81	75.06%	0	436.36	
537	雍西站	0	雍西2#	雍昇486	8140.4	470	315.35	67.10%	0	1050.46	
538	雍西站	0	雍西3#	悦景园475	9093	525	62.21	11.85%	0	6196.88	
539	雍西站	0	雍西3#	北岸一472	8833.2	510	0.36	0.07%	0	7060.38	
540	雍西站	0	雍西1#	隽悦463	9093	525	3.68	0.70%	0	7210.75	
541	郑楼站	0	郑楼1#	1#地热615	8833.2	510	99.81	19.57%	0	5337.90	

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量 (kVA)	所属母线	线路名称	线路允许容量 (kVA)	允许电流 (A)	历史最大电流 (A)	最高负载率 (%)	线路最大负荷日后需预留容量 (kVA)	可开放容量 (kVA)	备注
542	郑楼站	0	郑楼1#	财源道611	8140.4	470	220.67	46.95%	0	2690.40	
543	郑楼站	0	郑楼2#	大岛626	9543.32	551	338.48	61.43%	0	1772.19	
544	郑楼站	0	郑楼1#	丹佛斯617	8140.4	470	98.98	21.06%	0	4797.95	
545	郑楼站	0	郑楼2#	冠芳618	8833.2	510	313.85	61.54%	0	1630.61	
546	郑楼站	0	郑楼1#	华申619	8140.4	470	144.20	30.68%	0	4014.85	
547	郑楼站	0	郑楼2#	利伟614	9543.32	551	108.82	19.75%	0	5749.85	
548	郑楼站	0	郑楼2#	天宝616	8140.4	470	146.22	31.11%	0	3979.84	
549	郑楼站	0	郑楼2#	天鹅湖606	9543.32	551	70.42	12.78%	0	6415.02	
550	郑楼站	0	郑楼2#	天狮620	8140.4	470	46.39	9.87%	0	5708.86	
551	郑楼站	0	郑楼1#	万达627	9093	525	249.32	47.49%	0	2956.13	
552	郑楼站	0	郑楼1#	永辉613	9093	525	163.49	31.14%	0	4442.84	
553	郑楼站	0	郑楼2#	郑博612	8140.4	470	325.01	69.15%	0	883.23	
554	郑楼站	0	郑楼1#	郑盛625	8140.4	470	264.52	56.28%	0	1930.90	
555	致远道站	0	致远道2#	和惠致22	9093	525	97.86	18.64%	0	5579.46	
556	致远道站	0	致远道2#	汇尚园致24	9093	525	325.34	61.97%	0	1639.47	
557	致远道站	0	致远道2#	马口致36	9093	525	242.13	46.12%	0	3080.71	
558	致远道站	0	致远道2#	颐洋致23	9093	525	129.89	24.74%	0	5024.79	
559	致远道站	0	致远道1#	亿韵园致12	9093	525	274.21	52.23%	0	2525.13	
560	致远道站	0	致远道1#	远颐致11	9093	525	237.72	45.28%	0	3157.09	
561	致远道站	0	致远道2#	越秀园致26	5975.4	345	160.63	46.56%	0	1998.17	
562	致远道站	0	致远道1#	瞰湖致14	9543.32	551	86.62	15.72%	0	6134.45	
563	致远道站	0	致远道2#	融悦致32	9093	525	65.94	12.56%	0	6132.32	
564	致远道站	0	致远道1#	时光树致13	9093	525	173.83	33.11%	0	4263.71	
565	致远道站	0	致远道2#	香颂湖致25	9093	525	265.44	50.56%	0	2676.98	
566	致远道站	0	致远道1#	知行道致15	9543.32	551	299.19	54.30%	0	2452.63	
567	致远道站	0	致远道2#	致静联致21	9093	525	12.29	2.34%	0	7061.62	
568	周立营站	0	周立营1#	北双庙周19	9543.32	551	280.62	50.93%	0	2774.24	
569	周立营站	0	周立营2#	龚家庄周12	8833.2	510	317.73	62.30%	0	1563.48	
570	周立营站	0	周立营2#	宏观周16	8833.2	510	210.68	41.31%	0	3417.57	
571	周立营站	0	周立营2#	农创二周18	9093	525	6.14	1.17%	0	7168.01	
572	周立营站	0	周立营1#	农创一周17	9093	525	48.56	9.25%	0	6433.30	
573	周立营站	0	周立营2#	权健周29	9093	525	2.05	0.39%	0	7238.94	
574	周立营站	0	周立营1#	森淼周11	9093	525	101.75	19.38%	0	5512.18	
575	周立营站	0	周立营2#	双河周33	9543.32	551	320.52	58.17%	0	2083.31	

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量 (kVA)	所属母线	线路名称	线路允许容量 (kVA)	允许电流 (A)	历史最大电流 (A)	最高负载率 (%)	线路最大负荷日后需预留容量 (kVA)	可开放容量 (kVA)	备注
576	周立营站	0	周立营1#	天宇周15	9543.32	551	220.73	40.06%	0	3811.60	
577	周立营站	0	周立营2#	永茂周14	8140.4	470	108.71	23.13%	0	4629.45	
578	周立营站	0	周立营1#	周山周25	9093	525	77.75	14.81%	0	5927.73	
579	周立营站	0	周立营2#	周水周27	9093	525	58.49	11.14%	0	6261.44	
580	周立营站	0	周立营1#	盛杰周13	8140.4	470	58.42	12.43%	0	5500.47	
581	华夏园站	0	华夏园3#	中原华19	5975.4	345	267.06	77.41%	0	154.76	
582	华夏园站	0	华夏园3#	振伟华15	8833.2	510	226.64	44.44%	0	3141.09	
583	泉丰站	0	泉丰2#	路灯所568	8833.2	510	30.29	5.94%	0	6541.87	
584	河东站	0	河东3#	小东庄河49	9543.32	551	2.09	0.38%	0	7598.39	
585	汉沽港站	0	汉沽港1#	万利765	8833.2	510	0.00	0.00%	0	7066.56	
586	梅上站	0	梅上1#	沃冠梅1丙	9543.32	551	0.55	0.10%	0	7625.11	
587	陈咀站	0	陈咀1#	中宇陈15	8833.2	510	0.00	0.00%	0	7066.56	
588	静湖站	0	静湖1#	盈发静35	8833.2	510	0.00	0.00%	0	7066.56	
589	静湖站	0	静湖2#	创建静22	8833.2	510	0.00	0.00%	0	7066.56	
590	大康庄站	0	大康庄2#	瑞普康12	8140.4	470	2.82	0.60%	0	6463.48	
591	河东站	0	河东2#	育智河21	9543.32	551	14.05	2.55%	0	7391.30	
592	致远道站	0	致远道1#	泉京致17	9093	525	54.23	10.33%	0	6335.09	
593	致远道站	0	致远道1#	金帆致16	9093	525	177.24	33.76%	0	4204.60	
594	致远道站	0	致远道2#	观澜致31	9543.32	551	59.51	10.80%	0	6603.98	
595	黄花店站	0	黄花店1#	杨庄子黄15	9543.32	551	196.71	35.70%	0	4227.69	
596	下伍旗站	0	下伍旗2#	蔡各庄旗16	9543.32	551	184.53	33.49%	0	4438.60	
597	黄花店站	0	黄花店1#	李各庄黄16	9543.32	551	99.68	18.09%	0	5908.27	
598	青坨站	0	青坨2#	尤张堡878	9543.32	551	190.26	34.53%	0	4339.35	
599	黄花店站	0	黄花店1#	刘庄黄17	9543.32	551	182.16	33.06%	0	4479.63	
600	黄花店站	0	黄花店1#	敖咀黄18	9543.32	551	148.83	27.01%	0	5057.01	
601	大柳子站	0	大柳子2#	镇南柳33	9543.32	551	231.1996	41.96%	0	3630.28	
602	河东站	0	河东3#	河世河41	8547.42	470	147.392	31.36%	0	4157.47	
603	静湖站	0	静湖2#	山水静14	8547.42	510	0	0.00%	0	6837.94	
604	福源站	0	福源3#	天柱727	8547.42	470	106.079	22.57%	0	4908.78	