

宁河供电公司10千伏配电线路可开放容量信息表（2025年第三季度）

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量（kVA）	所属母线	线路名称	线路允许容量（kVA）	允许电流（A）	历史最大电流（A）	最高负载率（%）	线路最大负荷日后需预留容量（kVA）	可开放容量（kVA）	备注
1	北板桥站	0	10kV-4	板棉511	10045.6	580	0.00	0.00%	0	8036.48	
2	北板桥站	0	10kV-5	板双520	10392	600	206.09	34.35%	0	4744.16	
3	北板桥站	0	10kV-5	板田516	8556.08	494	189.19	38.30%	0	3568.06	
4	北板桥站	0	10kV-5	板铸518	7707.4	445	28.64	6.44%	0	5669.81	
5	大北站	0	10kV-5	北爱216	6235.2	360	137.81	38.28%	0	2601.21	
6	大北站	0	10kV-4	北安215	6235.2	360	19.34	5.37%	0	4653.26	
7	大北站	0	10kV-4	北大211	8556.08	494	349.63	70.78%	0	789.20	
8	大北站	0	10kV-5	北卡220	9543.32	551	238.45	43.28%	0	3504.68	
9	大北站	0	10kV-5	北开218	10565.2	610	303.49	49.75%	0	3195.69	
10	大北站	0	10kV-5	北李212	6235.2	360	176.84	49.12%	0	1925.31	
11	大北站	0	10kV-4	北瑞213	6235.2	360	275.98	76.66%	0	208.17	
12	俵口站	0	10kV-4	俵国219	6928	400	92.58	23.15%	0	3938.85	
13	俵口站	0	10kV-5	俵口212	6235.2	360	298.62	82.95%	0	0.00	
14	俵口站	0	10kV-4	俵暖217	6928	400	62.80	15.70%	0	4454.70	
15	俵口站	0	10kV-4	俵热221	6928	400	62.31	15.58%	0	4463.16	
16	俵口站	0	10kV-5	俵坨218	6928	400	85.55	21.39%	0	4060.64	
17	俵口站	0	10kV-4	俵兴211	6235.2	360	230.85	64.12%	0	989.87	
18	俵口站	0	10kV-5	俵中216	6928	400	78.27	19.57%	0	4186.73	
19	滨水站	0	10kV-44	滨汇滨36	10045.6	580	31.35	5.41%	0	7493.52	
20	滨水站	0	10kV-42	滨贸滨23	9543.32	551	306.11	55.55%	0	2332.89	
21	滨水站	0	10kV-42	滨南滨24	9543.32	551	262.98	47.73%	0	3079.77	
22	滨水站	0	10kV-43	滨英滨30	9543.32	551	106.21	19.28%	0	5795.14	
23	滨水站	0	10kV-43	滨悦滨29	10045.6	580	32.89	5.67%	0	7466.91	
24	丰台站	0	10kV-5	丰北218	8556.08	494	62.51	12.65%	0	5762.14	
25	丰台站	0	10kV-4	丰东217	10392	600	5.89	0.98%	0	8211.63	
26	丰台站	0	10kV-4	丰棘211	6235.2	360	80.99	22.50%	0	3585.37	
27	丰台站	0	10kV-4	丰南213	6235.2	360	173.26	48.13%	0	1987.35	
28	丰台站	0	10kV-5	丰镇214	6235.2	360	233.16	64.77%	0	949.91	
29	丰台站	0	10kV-5	丰中212	8556.08	494	71.15	14.40%	0	5612.57	
30	高景站	0	10kV-43	高安226	10045.6	580	195.84	33.77%	0	4644.55	
31	高景站	0	10kV-42	高港219	8556.08	494	277.05	56.08%	0	2046.37	
32	高景站	0	10kV-42	高晋220	10045.6	580	38.24	6.59%	0	7374.16	

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量 (kVA)	所属母线	线路名称	线路允许容量 (kVA)	允许电流 (A)	历史最大电流 (A)	最高负载率 (%)	线路最大负荷日后需预留容量 (kVA)	可开放容量 (kVA)	备注
33	高景站	0	10kV-41	高景213	10045.6	580	85.92	14.81%	0	6548.33	
34	高景站	0	10kV-41	高农215	8556.08	494	221.84	44.91%	0	3002.58	
35	高景站	0	10kV-41	高顷211	10045.6	580	132.40	22.83%	0	5743.35	
36	高景站	0	10kV-41	高张212	8556.08	494	202.40	40.97%	0	3339.25	
37	七里海站	0	10kV-4	海东211	10565.2	610	224.34	36.78%	0	4566.52	
38	七里海站	0	10kV-5	海凤214	6235.2	360	222.74	61.87%	0	1130.37	
39	七里海站	0	10kV-4	海兰217	10045.6	580	232.42	40.07%	0	4011.04	
40	七里海站	0	10kV-4	海立213	7707.4	445	336.02	75.51%	0	0.00	
41	七里海站	0	10kV-5	海南218	10565.2	610	382.11	62.64%	0	1833.98	
42	七里海站	0	10kV-5	海坨212	6235.2	360	285.06	79.18%	0	50.99	
43	七里海站	0	10kV-5	海腾220	6235.2	360	178.26	49.52%	0	1900.77	
44	后帮站	0	10kV-5	后帮212	8833.2	510	116.90	22.92%	0	5041.92	
45	后帮站	0	10kV-4	后江211	8833.2	510	114.61	22.47%	0	5081.49	
46	后帮站	0	10kV-4	后棉213	6235.2	360	21.80	6.05%	0	4610.63	
47	淮淀站	0	10kV-4	淮北213	6235.2	360	240.82	66.90%	0	817.09	
48	淮淀站	0	10kV-5	淮乐212	6235.2	360	73.30	20.36%	0	3718.57	
49	淮淀站	0	10kV-4	淮联211	6841.4	395	69.43	17.58%	0	4270.51	
50	淮淀站	0	10kV-5	淮南214	6235.2	360	66.45	18.46%	0	3837.31	
51	淮淀站	0	10kV-5	淮镇二216	10392	600	4.39	0.73%	0	8237.49	
52	淮淀站	0	10kV-4	淮镇一215	8556.08	494	20.74	4.20%	0	6485.60	
53	大贾站	0	10kV-42	贾保221	8556.08	494	208.36	42.18%	0	3236.08	
54	大贾站	0	10kV-41	贾房217	10045.6	580	2.58	0.44%	0	7991.83	
55	大贾站	0	10kV-43	贾富223	9543.32	551	438.28	79.54%	0	43.62	
56	大贾站	0	10kV-43	贾联225	10045.6	580	85.31	14.71%	0	6558.87	
57	大贾站	0	10kV-41	贾农211	6235.2	360	181.64	50.46%	0	1842.14	
58	大贾站	0	10kV-43	贾暖224	10045.6	580	108.52	18.71%	0	6156.99	
59	大贾站	0	10kV-41	贾齐213	8556.08	494	163.83	33.16%	0	4007.36	
60	大贾站	0	10kV-41	贾润218	12591.64	727	118.13	16.25%	0	8027.39	
61	大贾站	0	10kV-41	贾盛216	10045.6	580	214.69	37.02%	0	4318.09	
62	大贾站	0	10kV-43	贾通226	10045.6	580	254.53	43.88%	0	3628.00	
63	大贾站	0	10kV-41	贾王212	8556.08	494	123.28	24.96%	0	4709.63	
64	大贾站	0	10kV-42	贾雨222	8556.08	494	283.36	57.36%	0	1937.08	
65	大贾站	0	10kV-42	贾园219	12591.64	727	139.69	19.21%	0	7653.92	
66	大贾站	0	10kV-41	贾造215	10045.6	580	36.33	6.26%	0	7407.28	

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量 (kVA)	所属母线	线路名称	线路允许容量 (kVA)	允许电流 (A)	历史最大电流 (A)	最高负载率 (%)	线路最大负荷日后需预留容量 (kVA)	可开放容量 (kVA)	备注
67	大贾站	0	10kV-41	贾中214	10565.2	610	265.78	43.57%	0	3848.83	
68	大贾站	0	10kV-42	贾庄220	6235.2	360	195.00	54.17%	0	1610.76	
69	建新站	0	10kV-43	建曹220	10565.2	610	51.34	8.42%	0	7562.94	
70	建新站	0	10kV-44	建大225	6235.2	360	80.06	22.24%	0	3601.54	
71	建新站	0	10kV-44	建海224	10565.2	610	0.00	0.00%	0	8452.16	
72	建新站	0	10kV-43	建和227	10045.6	580	30.95	5.34%	0	7500.51	
73	建新站	0	10kV-42	建恒219	6235.2	360	83.34	23.15%	0	3544.70	
74	建新站	0	10kV-44	建立223	10565.2	610	0.00	0.00%	0	8452.16	
75	建新站	0	10kV-43	建荣221	6235.2	360	38.56	10.71%	0	4320.23	
76	建新站	0	10kV-42	建悦217	10045.6	580	29.77	5.13%	0	7520.81	
77	金翠路站	0	10kV-41	金安金11	9543.32	551	88.38	16.04%	0	6103.91	
78	金翠路站	0	10kV-42	金朝金27	8556.08	494	265.19	53.68%	0	2251.81	
79	金翠路站	0	10kV-41	金陈金14	8556.08	494	153.32	31.04%	0	4189.29	
80	金翠路站	0	10kV-42	金电金24	9543.32	551	245.23	44.51%	0	3387.24	
81	金翠路站	0	10kV-42	金董金25	6235.2	360	224.32	62.31%	0	1103.01	
82	金翠路站	0	10kV-41	金福金12	8556.08	494	316.40	64.05%	0	1364.75	
83	金翠路站	0	10kV-42	金昊金28	6235.2	360	250.32	69.53%	0	652.62	
84	金翠路站	0	10kV-42	金火金26	9543.32	551	156.94	28.48%	0	4916.52	
85	金翠路站	0	10kV-41	金商金15	9543.32	551	252.12	45.76%	0	3267.94	
86	金翠路站	0	10kV-42	金顺金23	9543.32	551	49.86	9.05%	0	6771.08	
87	金翠路站	0	10kV-41	金沿金13	9543.32	551	191.57	34.77%	0	4316.70	
88	金翠路站	0	10kV-43	金源金29	7707.4	445	162.25	36.46%	0	3355.75	
89	金翠路站	0	10kV-41	金谊金16	9543.32	551	3.28	0.60%	0	7577.85	
90	经开站	0	10kV-43	经东226	8556.08	494	318.52	64.48%	0	1328.17	
91	经开站	0	10kV-41	经宏214	6235.2	360	158.91	44.14%	0	2235.90	
92	经开站	0	10kV-41	经华215	8833.2	510	2.34	0.46%	0	7025.97	
93	经开站	0	10kV-42	经立219	12591.64	727	418.59	57.58%	0	2823.27	
94	经开站	0	10kV-42	经南二220	6235.2	360	37.50	10.42%	0	4338.66	
95	经开站	0	10kV-41	经南一213	6841.4	395	33.98	8.60%	0	4884.51	
96	经开站	0	10kV-43	经荣223	9543.32	551	112.73	20.46%	0	5682.10	
97	经开站	0	10kV-41	经鑫212	11465.84	662	210.23	31.76%	0	5531.41	
98	经开站	0	10kV-43	经正225	7707.4	445	111.80	25.12%	0	4229.60	
99	九纬路站	0	10kV-5	九德222	8833.2	510	235.67	46.21%	0	0.00	
100	九纬路站	0	10kV-4	九慧211	7707.4	445	146.40	32.90%	0	3630.36	

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量 (kVA)	所属母线	线路名称	线路允许容量 (kVA)	允许电流 (A)	历史最大电流 (A)	最高负载率 (%)	线路最大负荷日后需预留容量 (kVA)	可开放容量 (kVA)	备注
101	九纬路站	0	10kV-5	九鹏220	6235.2	360	143.88	39.97%	0	2496.22	
102	九纬路站	0	10kV-4	九千213	7707.4	445	123.36	27.72%	0	4029.39	
103	九纬路站	0	10kV-5	九盛214	7707.4	445	238.19	53.53%	0	2040.40	
104	九纬路站	0	10kV-4	九鑫217	7707.4	445	42.12	9.46%	0	5436.42	
105	九纬路站	0	10kV-5	九阳212	6841.4	395	80.04	20.26%	0	4086.84	
106	九纬路站	0	10kV-4	九中219	7707.4	445	216.478	48.65%	0	2416.52	
107	开发区站	0	10kV-5	开艾216	7707.4	445	106.44	23.92%	0	4322.43	
108	开发区站	0	10kV-4	开安223	6235.2	360	120.37	33.44%	0	2903.38	
109	开发区站	0	10kV-5	开磁214	6235.2	360	113.03	31.40%	0	3030.50	
110	开发区站	0	10kV-4	开泛215	6235.2	360	285.12	79.20%	0	49.85	
111	开发区站	0	10kV-4	开福211	6235.2	360	109.07	30.30%	0	3099.00	
112	开发区站	0	10kV-4	开鸿213	7707.4	445	76.44	17.18%	0	4841.91	
113	开发区站	0	10kV-5	开塞212	6235.2	360	180.00	50.00%	0	1870.51	
114	开发区站	0	10kV-4	开永219	6235.2	360	126.37	35.10%	0	2799.49	
115	廉庄站	0	10kV-4	廉朝211	8833.2	510	207.88	40.76%	0	3466.02	
116	廉庄站	0	10kV-5	廉西212	7707.4	445	142.29	31.98%	0	3701.39	
117	廉庄站	0	10kV-4	廉新213	8833.2	510	116.06	22.76%	0	5056.48	
118	廉庄站	0	10kV-5	廉杨216	10045.6	580	48.54	8.37%	0	7195.81	
119	芦新站	0	10kV-5	芦朝212	8556.08	494	41.27	8.35%	0	6130.15	
120	芦新站	0	10kV-4	芦陈215	8556.08	494	236.39	47.85%	0	2750.67	
121	芦新站	0	10kV-4	芦电217	8556.08	494	254.27	51.47%	0	2440.88	
122	芦新站	0	10kV-4	芦和219	9543.32	551	20.26	3.68%	0	7283.77	
123	芦新站	0	10kV-4	芦火213	7707.4	445	14.88	3.34%	0	5908.27	
124	芦新站	0	10kV-4	芦贸211	6235.2	360	76.91	21.36%	0	3656.16	
125	芦新站	0	10kV-5	芦商210	10392	600	265.90	44.32%	0	3708.29	
126	芦新站	0	10kV-5	芦信218	8556.08	494	170.38	34.49%	0	3893.91	
127	芦新站	0	10kV-5	芦沿214	8556.08	494	163.19	33.04%	0	4018.35	
128	芦新站	0	10kV-5	芦中216	7707.4	445	118.68	26.67%	0	4110.45	
129	苗庄站	0	10kV-43	苗刘221	8556.08	494	130.81	26.48%	0	4579.32	
130	苗庄站	0	10kV-43	苗杨223	10045.6	580	78.95	13.61%	0	6669.08	
131	苗庄站	0	10kV-41	苗枣212	8556.08	494	161.63	32.72%	0	4045.37	
132	苗庄站	0	10kV-42	苗庄218	8556.08	494	140.41	28.42%	0	4413.01	
133	南淮站	0	10kV-42	南淮二南25	8556.08	494	194.37	39.35%	0	3478.40	
134	南淮站	0	10kV-41	南淮一南13	10045.6	580	54.13	9.33%	0	7098.89	

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量 (kVA)	所属母线	线路名称	线路允许容量 (kVA)	允许电流 (A)	历史最大电流 (A)	最高负载率 (%)	线路最大负荷日后需预留容量 (kVA)	可开放容量 (kVA)	备注
135	南淮站	0	10kV-42	南汇南27	10045.6	580	48.43	8.35%	0	7197.66	
136	南淮站	0	10kV-41	南康南14	9543.32	551	16.55	3.00%	0	7347.94	
137	南淮站	0	10kV-42	南荣南26	9543.32	551	15.22	2.76%	0	7371.11	
138	南淮站	0	10kV-42	南水二南28	10045.6	580	13.59	2.34%	0	7801.11	
139	南淮站	0	10kV-41	南水一南16	9543.32	551	10.90	1.98%	0	7445.78	
140	南淮站	0	10kV-41	南兴南15	10045.6	580	32.89	5.67%	0	7466.83	
141	南淮站	0	10kV-42	南雨二南23	10045.6	580	6.46	1.11%	0	7924.57	
142	南淮站	0	10kV-41	南雨一南11	9543.32	551	2.11	0.38%	0	7598.12	
143	南淮站	0	10kV-42	南镇二南24	8556.08	494	32.61	6.60%	0	6280.07	
144	南淮站	0	10kV-41	南镇一南12	10045.6	580	38.72	6.68%	0	7365.84	
145	潘庄站	0	10kV-5	潘丰二212	8556.08	494	207.07	41.92%	0	3258.41	
146	潘庄站	0	10kV-5	潘丰一214	10045.6	580	26.37	4.55%	0	7579.80	
147	潘庄站	0	10kV-5	潘纪216	10392	600	119.88	19.98%	0	6237.23	
148	潘庄站	0	10kV-4	潘铁213	10045.6	580	74.53	12.85%	0	6745.60	
149	潘庄站	0	10kV-4	潘坨211	6235.2	360	240.47	66.80%	0	823.25	
150	潘庄站	0	10kV-4	潘庄215	10045.6	580	238.36	41.10%	0	3908.10	
151	桥北站	0	10kV-5	桥滨216	8140.4	470	226.76	48.25%	0	2584.88	
152	桥北站	0	10kV-4	桥电219	10392	600	10.55	1.76%	0	8130.93	
153	桥北站	0	10kV-4	桥官217	8140.4	470	166.29	35.38%	0	3632.20	
154	桥北站	0	10kV-5	桥洁214	8140.4	470	173.32	36.88%	0	3510.42	
155	桥北站	0	10kV-4	桥芦215	10392	600	72.07	12.01%	0	7065.34	
156	桥北站	0	10kV-5	桥南222	8140.4	470	250.66	53.33%	0	2170.82	
157	桥北站	0	10kV-4	桥宁221	8140.4	470	129.37	27.53%	0	4271.55	
158	桥北站	0	10kV-5	桥热218	8140.4	470	152.23	32.39%	0	3875.76	
159	桥北站	0	10kV-5	桥新212	10392	600	132.19	22.03%	0	6024.12	
160	桥北站	0	10kV-5	桥沿220	6841.4	395	2.11	0.53%	0	5436.59	
161	桥北站	0	10kV-4	桥英211	8140.4	470	73.12	15.56%	0	5245.80	
162	桥北站	0	10kV-4	桥源213	8140.4	470	134.30	28.57%	0	4186.30	
163	桥北站	0	10kV-5	桥云224	9543.32	551	49.92	9.06%	0	6770.01	
164	海清路站	0	10kV-43	清防230	9543.32	551	18.48	3.35%	0	7314.66	
165	海清路站	0	10kV-42	清润225	10045.6	580	32.54	5.61%	0	7472.84	
166	海清路站	0	10kV-43	清数229	9543.32	551	16.70	3.03%	0	7345.49	
167	海清路站	0	10kV-41	清新213	10045.6	580	5.29	0.91%	0	7944.89	
168	海清路站	0	10kV-41	清雨214	9543.32	551	36.19	6.57%	0	7007.91	

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量 (kVA)	所属母线	线路名称	线路允许容量 (kVA)	允许电流 (A)	历史最大电流 (A)	最高负载率 (%)	线路最大负荷日后需预留容量 (kVA)	可开放容量 (kVA)	备注
169	海清路站	0	10kV-41	清展215	9543.32	551	43.28	7.86%	0	6885.00	
170	田鑫站	0	10kV-5	田东218	6235.2	360	279.84	77.73%	0	141.33	
171	田鑫站	0	10kV-4	田环217	9543.32	551	388.08	70.43%	0	913.11	
172	田鑫站	0	10kV-5	田康212	10392	600	283.56	47.26%	0	3402.34	
173	田鑫站	0	10kV-5	田园二216	6235.2	360	271.44	75.40%	0	286.82	
174	田鑫站	0	10kV-4	田园一215	7707.4	445	319.68	71.84%	0	0.00	
175	田鑫站	0	10kV-4	田赵211	7707.4	445	149.40	33.57%	0	3578.31	
176	王御史站	0	10kV-5	王北534	6235.2	360	188.44	52.34%	0	1724.42	
177	王御史站	0	10kV-5	王开530	6235.2	360	197.58	54.88%	0	1566.11	
178	王御史站	0	10kV-5	王前532	7707.4	445	172.27	38.71%	0	3182.28	
179	王御史站	0	10kV-4	王艇535	7707.4	445	254.77	57.25%	0	1753.38	
180	王御史站	0	10kV-4	王亿537	10392	600	336.80	56.13%	0	2480.28	
181	王御史站	0	10kV-4	王赵539	7707.4	445	200.86	45.14%	0	2687.04	
182	王御史站	0	10kV-5	王砖531	6235.2	360	263.91	73.31%	0	417.30	
183	西关站	0	10kV-5	西坡216	7707.4	445	12.85	2.89%	0	5943.39	
184	西关站	0	10kV-5	西端212	6235.2	360	109.09	30.30%	0	3098.76	
185	西关站	0	10kV-4	西孟215	8833.2	510	96.05	18.83%	0	5403.01	
186	西关站	0	10kV-4	西宁213	8833.2	510	193.80	38.00%	0	3709.94	
187	西关站	0	10kV-4	西牛211	8833.2	510	172.78	33.88%	0	4073.94	
188	西关站	0	10kV-4	西于217	7707.4	445	196.00	44.04%	0	2771.20	
189	西关站	0	10kV-5	西原218	10045.6	580	56.73	9.78%	0	7053.95	
190	西关站	0	10kV-5	西纸214	8833.2	510	122.99	24.12%	0	4936.34	
191	大尹站	0	10kV-5	尹场212	9543.32	551	36.80	6.68%	0	6997.22	
192	大尹站	0	10kV-5	尹船214	6235.2	360	323.51	89.86%	0	0.00	
193	大尹站	0	10kV-4	尹董215	6235.2	360	202.75	56.32%	0	1476.61	
194	大尹站	0	10kV-4	尹井211	7707.4	445	58.53	13.15%	0	5152.24	
195	大尹站	0	10kV-5	尹南216	10392	600	131.89	21.98%	0	6029.19	
196	大尹站	0	10kV-4	尹水213	10045.6	580	38.39	6.62%	0	7371.55	
197	于潮站	0	10kV-41	于丰215	10045.6	580	77.11	13.30%	0	6700.89	
198	于潮站	0	10kV-43	于沾225	8556.08	494	72.60	14.70%	0	5587.42	
199	于潮站	0	10kV-41	于后216	10045.6	580	47.76	8.23%	0	7209.35	
200	于潮站	0	10kV-41	于淮217	8556.08	494	73.16	14.81%	0	5577.78	
201	于潮站	0	10kV-43	于棘224	10045.6	580	42.31	7.29%	0	7303.73	
202	于潮站	0	10kV-41	于兰218	8556.08	494	94.63	19.16%	0	5205.83	

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量 (kVA)	所属母线	线路名称	线路允许容量 (kVA)	允许电流 (A)	历史最大电流 (A)	最高负载率 (%)	线路最大负荷日后需预留容量 (kVA)	可开放容量 (kVA)	备注
203	于潮站	0	10kV-43	于台223	10045.6	580	84.47	14.56%	0	6573.53	
204	于潮站	0	10kV-43	于西226	8556.08	494	180.55	36.55%	0	3717.76	
205	岳龙站	0	10kV-4	岳东215	6235.2	360	144.15	40.04%	0	2491.45	
206	岳龙站	0	10kV-5	岳鸿218	10392	600	428.78	71.46%	0	0.00	
207	岳龙站	0	10kV-5	岳棘212	6928	400	290.31	72.58%	0	0.00	
208	岳龙站	0	10kV-5	岳李216	10392	600	192.82	32.14%	0	4973.99	
209	岳龙站	0	10kV-4	岳水211	10392	600	410.70	68.45%	0	1200.22	
210	岳龙站	0	10kV-5	岳顺214	6928	400	48.93	12.23%	0	4695.01	
211	岳龙站	0	10kV-4	岳鑫213	6928	400	116.91	29.23%	0	3517.52	
212	运河站	0	10kV-41	运佰218	10045.6	580	342.51	59.05%	0	2104.20	
213	运河站	0	10kV-43	运发226	11465.84	662	140.43	21.21%	0	6740.48	
214	运河站	0	10kV-41	运海216	9543.32	551	111.24	20.19%	0	5707.99	
215	运河站	0	10kV-43	运航224	6235.2	360	216.38	60.11%	0	1240.39	
216	运河站	0	10kV-41	运华211	11465.84	662	299.61	45.26%	0	3983.45	
217	运河站	0	10kV-43	运嘉225	6841.4	395	242.76	61.46%	0	1268.55	
218	运河站	0	10kV-42	运甲221	8556.08	494	140.90	28.52%	0	4404.55	
219	运河站	0	10kV-41	运凯212	7707.4	445	217.67	48.92%	0	2395.82	
220	运河站	0	10kV-42	运科220	10045.6	580	452.46	78.01%	0	199.86	
221	运河站	0	10kV-41	运展214	10045.6	580	193.64	33.39%	0	4682.57	
222	运河站	0	10kV-42	运冯219	9543.32	551	125.66	22.81%	0	5458.27	
223	运河站	0	10kV-41	运泰213	9543.32	551	217.56	39.48%	0	3866.58	
224	运河站	0	10kV-42	运庭222	9543.32	551	110.65	20.08%	0	5718.14	
225	运河站	0	10kV-41	运洋217	8833.2	510	237.48	46.57%	0	2953.35	
226	运河站	0	10kV-41	运造215	10045.6	580	109.83	18.94%	0	6134.17	
227	运河站	0	10kV-44	运畅229	10045.6	580	198.35	34.20%	0	4601.11	
228	造甲站	0	10kV-4	造大211	6235.2	360	197.57	54.88%	0	1566.28	
229	造甲站	0	10kV-5	造东213	6235.2	360	190.73	52.98%	0	1684.75	
230	造甲站	0	10kV-5	造甲214	10045.6	580	126.83	21.87%	0	5839.82	
231	赵本站	0	10kV-5	赵艾216	10392	600	121.80	20.30%	0	6204.06	
232	赵本站	0	10kV-4	赵邓211	8556.08	494	174.12	35.25%	0	3829.15	
233	赵本站	0	10kV-5	赵江214	8556.08	494	89.52	18.12%	0	5294.40	
234	赵本站	0	10kV-4	赵景213	8556.08	494	151.68	30.70%	0	4217.81	
235	赵本站	0	10kV-5	赵月212	10045.6	580	57.24	9.87%	0	7045.10	