

静海供电公司10千伏配电线路可开放容量信息表(2025年第三季度)

序号	变电站名称	主变最大 负荷日后 需预留容 量 (kVA)	所属母线	线路名称	线路允许 容量 (kVA)	允许电流 (A)	历史最大 电流 (A)	最高负载 率 (%)	线路最大 负荷日后 需预留容 量 (kVA)	可开放容 量 (kVA)	备注
1	北华	0	10kV-42	北海223	8133	587	192.85	32.85%	0	4793.28	
2	北华	0	10kV-42	北热224	8133	587	196.99	33.56%	0	4721.57	
3	北华	0	10kV-42	北电225	8133	587	126.18	21.50%	0	5948.03	
4	北华	0	10kV-42	北罗226	7205	520	110.11	21.18%	0	5297.98	
5	北华	0	10kV-43	北达230	5584	403	313.28	77.74%	0	157.89	
6	北华	0	10kV-43	北君231	8133	587	338.93	57.74%	0	2263.24	
7	北华	0	10kV-43	北前232	7205	520	108.01	20.77%	0	5334.39	
8	北华	0	10kV-44	北吉235	8133	587	287.48	48.98%	0	3154.25	
9	北华	0	10kV-44	北良236	8133	587	219.40	37.38%	0	4333.53	
10	北华	0	10kV-44	北徐237	8133	587	331.52	56.48%	0	2391.48	
11	北华	0	10kV-44	北星238	8133	587	258.24	43.99%	0	3660.76	
12	北华	0	10kV-44	北旺239	5584	403	260.17	64.56%	0	1077.79	
13	北华	0	10kV-44	北红240	8133	587	1.63	0.28%	0	8105.21	
14	北华	0	10kV-44	北普241	7205	520	90.13	17.33%	0	5644.03	
15	北华	0	10kV-44	北贸242	8133	587	133.44	22.73%	0	5822.29	
16	减河南	0	10kV-41	南天214	8133	587	259.56	44.22%	0	3637.89	
17	减河南	0	10kV-41	南兴215	7205	520	193.57	37.23%	0	3852.45	
18	减河南	0	10kV-42	南开223	8133	587	291.90	49.73%	0	3077.76	
19	减河南	0	10kV-42	南八225	7205	520	264.31	50.83%	0	2627.24	
20	减河南	0	10kV-43	南所229	7205	520	124.50	23.94%	0	5048.78	
21	北洋	0	10kV-41	洋宽211	5542	400	306.40	76.60%	0	235.50	
22	北洋	0	10kV-41	洋宁212	5542	400	1.60	0.40%	0	5514.69	
23	北洋	0	10kV-41	洋寨213	5542	400	108.80	27.20%	0	3658.00	
24	北洋	0	10kV-41	洋塔214	5542	400	315.00	78.75%	0	86.60	
25	北洋	0	10kV-41	洋奎215	7205	520	190.40	36.62%	0	3907.39	
26	北洋	0	10kV-41	洋体一216	5542	400	12.80	3.20%	0	5320.70	
27	北洋	0	10kV-41	洋郡一218	5542	400	170.40	42.60%	0	2591.08	
28	北洋	0	10kV-42	洋郡二219	5542	400	123.20	30.80%	0	3408.57	
29	北洋	0	10kV-42	洋体二220	5542	400	28.80	7.20%	0	5043.58	
30	北洋	0	10kV-42	洋北222	5542	400	240.80	60.20%	0	1371.78	
31	北洋	0	10kV-43	洋政223	5542	400	132.80	33.20%	0	3242.36	

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量 (kVA)	所属母线	线路名称	线路允许容量 (kVA)	允许电流 (A)	历史最大电流 (A)	最高负载率 (%)	线路最大负荷日后需预留容量 (kVA)	可开放容量 (kVA)	备注
32	北洋	0	10kV-43	洋管224	5542	400	135.20	33.80%	0	3200.70	
33	北洋	0	10kV-44	洋东一227	5542	400	64.80	16.20%	0	4420.08	
34	北洋	0	10kV-44	洋双一228	5542	400	176.00	44.00%	0	2494.07	
35	北洋	0	10kV-44	洋双二229	5542	400	213.60	53.40%	0	1842.87	
36	北洋	0	10kV-44	洋亿230	7205	520	376.80	72.46%	0	678.91	
37	北洋	0	10kV-44	洋海231	7205	520	367.20	70.62%	0	845.20	
38	北洋	0	10kV-44	洋吉233	5542	400	138.40	34.60%	0	3145.29	
39	北洋	0	10kV-41	洋东二235	5542	400	46.40	11.60%	0	4738.76	
40	北洋	0	10kV-42	洋东三236	5542	400	13.60	3.40%	0	5306.85	
41	陈官屯	0	10kV-41	陈北212	7205	520	140.87	27.09%	0	4765.22	
42	陈官屯	0	10kV-41	陈高一213	7205	520	157.55	30.30%	0	4476.38	
43	陈官屯	0	10kV-41	陈三215	8133	587	88.10	15.01%	0	6607.64	
44	陈官屯	0	10kV-41	陈双217	5584	403	43.76	10.86%	0	4825.98	
45	陈官屯	0	10kV-41	陈邹218	8133	587	84.73	14.43%	0	6665.94	
46	陈官屯	0	10kV-41	陈高二219	7205	520	173.34	33.34%	0	4202.79	
47	陈官屯	0	10kV-41	陈王222	5584	403	133.88	33.22%	0	3265.17	
48	陈官屯	0	10kV-42	陈杨一223	7205	520	79.29	15.25%	0	5831.78	
49	陈官屯	0	10kV-42	陈张二224	7205	520	117.20	22.54%	0	5175.16	
50	陈官屯	0	10kV-42	陈大二225	7205	520	234.04	45.01%	0	3151.48	
51	陈官屯	0	10kV-42	陈争226	5584	403	105.55	26.19%	0	3755.84	
52	陈官屯	0	10kV-42	陈谭三227	7205	520	16.21	3.12%	0	6924.35	
53	陈官屯	0	10kV-42	陈东228	8133	587	118.81	20.24%	0	6075.70	
54	陈官屯	0	10kV-43	陈袁229	6512	470	21.03	4.47%	0	6148.13	
55	陈官屯	0	10kV-43	陈张一230	7205	520	135.69	26.09%	0	4854.92	
56	陈官屯	0	10kV-43	陈胡一231	7205	520	52.21	10.04%	0	6300.92	
57	陈官屯	0	10kV-43	陈开232	7205	520	1.97	0.38%	0	7171.03	
58	陈官屯	0	10kV-43	陈鑫233	7205	520	67.43	12.97%	0	6037.20	
59	陈官屯	0	10kV-43	陈小234	5584	403	80.33	19.93%	0	4192.69	
60	陈官屯	0	10kV-44	陈昊235	7205	520	323.12	62.14%	0	1608.60	
61	陈官屯	0	10kV-44	陈杨二237	7205	520	63.75	12.26%	0	6100.89	
62	陈官屯	0	10kV-44	陈谭一238	7205	520	121.29	23.33%	0	5104.38	
63	陈官屯	0	10kV-44	陈港240	8133	587	114.82	19.56%	0	6144.77	
64	陈官屯	0	10kV-44	陈谭二241	7205	520	263.10	50.60%	0	2648.25	
65	陈官屯	0	10kV-44	陈胡二242	7205	520	74.68	14.36%	0	5911.66	

序号	变电站名称	主变最大 负荷日后 需预留容 量（kVA）	所属母线	线路名称	线路允许 容量 （kVA）	允许电流 （A）	历史最大 电流（A）	最高负载 率（%）	线路最大 负荷日后 需预留容 量（kVA）	可开放容 量（kVA）	备注
66	陈官屯	0	10kV-44	陈大一243	7205	520	155.89	29.98%	0	4505.08	
67	陈官屯	0	10kV-44	陈刚244	7205	520	328.30	63.14%	0	1518.90	
68	陈官屯	0	10kV-44	陈街245	8133	587	185.10	31.53%	0	4927.52	
69	陈官屯	0	10kV-44	陈吕246	5584	403	153.77	38.16%	0	2920.71	
70	崔庄子	0	10kV-41	崔李211	5542	400	89.75	22.44%	0	3987.90	
71	崔庄子	0	10kV-41	崔正212	5542	400	311.00	77.75%	0	155.88	
72	崔庄子	0	10kV-41	崔史一213	4780	345	192.88	55.91%	0	1439.69	
73	崔庄子	0	10kV-41	崔齐214	4780	345	142.02	41.16%	0	2320.59	
74	崔庄子	0	10kV-41	崔东215	6512	470	365.00	77.66%	0	190.52	
75	崔庄子	0	10kV-41	崔兴二216	5542	400	319.00	79.75%	0	17.32	
76	崔庄子	0	10kV-41	崔宇四217	7205	520	297.00	57.12%	0	2061.08	
77	崔庄子	0	10kV-42	崔高219	5542	400	155.79	38.95%	0	2844.15	
78	崔庄子	0	10kV-42	崔兴一220	5542	400	204.10	51.03%	0	2007.34	
79	崔庄子	0	10kV-42	崔中一221	5542	400	19.00	4.75%	0	5213.32	
80	崔庄子	0	10kV-42	崔宇一222	5542	400	313.00	78.25%	0	121.24	
81	崔庄子	0	10kV-43	崔坤223	5542	400	185.49	46.37%	0	2329.66	
82	崔庄子	0	10kV-43	崔钢224	5542	400	85.54	21.38%	0	4060.91	
83	崔庄子	0	10kV-43	崔开一225	5542	400	313.27	78.32%	0	116.63	
84	崔庄子	0	10kV-43	崔工一226	5542	400	237.96	59.49%	0	1420.92	
85	崔庄子	0	10kV-44	崔工二227	5542	400	319.00	79.75%	0	17.32	
86	崔庄子	0	10kV-44	崔铁二228	5542	400	23.82	5.96%	0	5129.77	
87	崔庄子	0	10kV-44	崔宇三229	5542	400	139.87	34.97%	0	3119.94	
88	崔庄子	0	10kV-44	崔中二231	5542	400	17.57	4.39%	0	5238.09	
89	崔庄子	0	10kV-44	崔开二232	5542	400	231.37	57.84%	0	1535.09	
90	崔庄子	0	10kV-44	崔宇二233	5542	400	308.00	77.00%	0	207.84	
91	崔庄子	0	10kV-41	崔兆235	5542	400	109.86	27.46%	0	3639.64	
92	大邱庄	0	10kV-4	邱全211	6512	470	206.50	43.94%	0	2935.74	
93	大邱庄	0	10kV-5	邱庞212	5584	403	223.50	55.46%	0	1712.95	
94	大邱庄	0	10kV-4	邱美213	7205	520	298.00	57.31%	0	2043.76	
95	大邱庄	0	10kV-5	邱虎214	5584	403	135.00	33.50%	0	3245.77	
96	大邱庄	0	10kV-4	邱化215	6512	470	38.50	8.19%	0	5845.50	
97	大邱庄	0	10kV-5	邱海216	5584	403	196.50	48.76%	0	2180.59	
98	大邱庄	0	10kV-4	邱大217	6512	470	0.00	0.00%	0	6512.32	
99	大邱庄	0	10kV-5	邱蔡218	5584	403	195.50	48.51%	0	2197.91	

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量 (kVA)	所属母线	线路名称	线路允许容量 (kVA)	允许电流 (A)	历史最大电流 (A)	最高负载率 (%)	线路最大负荷日后需预留容量 (kVA)	可开放容量 (kVA)	备注
100	大邱庄	0	10kV-4	邱尧219	5584	403	152.00	37.72%	0	2951.33	
101	大邱庄	0	10kV-5	邱建220	5584	403	182.00	45.16%	0	2431.73	
102	大邱庄	0	10kV-4	邱维221	8133	587	181.00	30.83%	0	4998.55	
103	大邱庄	0	10kV-5	邱屯222	5584	403	320.00	79.40%	0	41.57	
104	大邱庄	0	10kV-4	邱正223	5584	403	0.00	0.00%	0	5583.97	
105	大屯	0	10kV-41	屯王211	7205	520	218.90	42.10%	0	3413.71	
106	大屯	0	10kV-41	屯虎212	7205	520	269.31	51.79%	0	2540.60	
107	大屯	0	10kV-41	屯寺213	7205	520	173.26	33.32%	0	4204.28	
108	大屯	0	10kV-41	屯源214	7205	520	173.12	33.29%	0	4206.67	
109	大屯	0	10kV-41	屯秀215	8133	587	417.78	71.17%	0	897.49	
110	大屯	0	10kV-41	屯恒216	8133	587	246.25	41.95%	0	3868.43	
111	大屯	0	10kV-41	屯林217	7205	520	137.63	26.47%	0	4821.43	
112	大屯	0	10kV-42	屯瑞219	5542	400	315.00	78.75%	0	86.60	
113	大屯	0	10kV-42	屯利220	4877	352	169.12	48.05%	0	1948.15	
114	大屯	0	10kV-42	屯海221	5542	400	124.08	31.02%	0	3393.33	
115	大屯	0	10kV-42	屯友222	4780	345	202.16	58.60%	0	1278.91	
116	大屯	0	10kV-43	屯村223	4780	345	84.48	24.49%	0	3317.13	
117	大屯	0	10kV-43	屯砖224	4780	345	210.08	60.89%	0	1141.73	
118	大屯	0	10kV-43	屯宝225	4780	345	269.44	78.10%	0	113.62	
119	大屯	0	10kV-43	屯隆226	4268	308	157.44	51.12%	0	1540.79	
120	大屯	0	10kV-44	屯富227	4780	345	197.84	57.34%	0	1353.73	
121	大屯	0	10kV-44	屯洼228	4877	352	182.24	51.77%	0	1720.92	
122	大屯	0	10kV-44	屯胜229	5542	400	247.52	61.88%	0	1255.35	
123	大屯	0	10kV-44	屯安230	5542	400	185.84	46.46%	0	2323.65	
124	大屯	0	10kV-44	屯尚231	11085	800	218.08	27.26%	0	7307.65	
125	大屯	0	10kV-44	屯洋232	11085	800	362.08	45.26%	0	4813.57	
126	大屯	0	10kV-44	屯西233	4877	352	160.64	45.64%	0	2095.03	
127	大屯	0	10kV-44	屯东234	4877	352	272.96	77.55%	0	149.64	
128	大邀铺	0	10kV-41	铺隆一211	8133	587	291.48	49.66%	0	3085.11	
129	大邀铺	0	10kV-41	铺开一212	5542	400	201.63	50.41%	0	2050.20	
130	大邀铺	0	10kV-41	铺镇一213	5542	400	244.19	61.05%	0	1313.10	
131	大邀铺	0	10kV-41	铺园三214	8133	587	105.83	18.03%	0	6300.51	
132	大邀铺	0	10kV-41	铺隆三215	8133	587	114.97	19.59%	0	6142.21	
133	大邀铺	0	10kV-41	铺隆四216	8133	587	271.09	46.18%	0	3438.23	

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量（kVA）	所属母线	线路名称	线路允许容量（kVA）	允许电流（A）	历史最大电流（A）	最高负载率（%）	线路最大负荷日后需预留容量（kVA）	可开放容量（kVA）	备注
134	大邀铺	0	10kV-41	铺园二217	5542	400	129.07	32.27%	0	3306.97	
135	大邀铺	0	10kV-42	铺城二218	5542	400	210.42	52.60%	0	1897.96	
136	大邀铺	0	10kV-42	铺开二219	5542	400	272.43	68.11%	0	823.89	
137	大邀铺	0	10kV-42	铺镇二220	5542	400	135.98	34.00%	0	3187.20	
138	大邀铺	0	10kV-43	铺邓221	5542	400	83.34	20.84%	0	4098.88	
139	大邀铺	0	10kV-43	铺隆五222	8133	587	269.68	45.94%	0	3462.58	
140	大邀铺	0	10kV-43	铺大二223	5542	400	190.85	47.71%	0	2236.95	
141	大邀铺	0	10kV-43	铺园一224	5542	400	208.31	52.08%	0	1934.50	
142	大邀铺	0	10kV-44	铺周225	5584	403	49.21	12.21%	0	4731.60	
143	大邀铺	0	10kV-44	铺大一226	6512	470	177.56	37.78%	0	3436.95	
144	大邀铺	0	10kV-44	铺城一227	7205	520	398.36	76.61%	0	305.52	
145	大邀铺	0	10kV-44	铺发三228	7205	520	24.96	4.80%	0	6772.85	
146	大邀铺	0	10kV-44	铺隆七229	8133	587	67.69	11.53%	0	6961.09	
147	大邀铺	0	10kV-44	铺丰一230	7205	520	407.00	78.27%	0	155.88	
148	大邀铺	0	10kV-44	铺宗一231	8133	587	412.42	70.26%	0	990.34	
149	大邀铺	0	10kV-41	铺丰二232	5542	400	56.62	14.16%	0	4561.70	
150	大邀铺	0	10kV-42	铺王233	5542	400	210.65	52.66%	0	1893.90	
151	大邀铺	0	10kV-44	铺水一234	8133	587	296.00	50.43%	0	3006.72	
152	大邀铺	0	10kV-44	铺发一235	7205	520	106.42	20.47%	0	5361.88	
153	大邀铺	0	10kV-45	铺东236	7205	520	177.94	34.22%	0	4123.29	
154	大邀铺	0	10kV-45	铺宗二237	8133	587	353.83	60.28%	0	2005.19	
155	大邀铺	0	10kV-45	铺发二238	7205	520	239.85	46.12%	0	3050.98	
156	大邀铺	0	10kV-45	铺水二239	5584	403	264.43	65.62%	0	1004.04	
157	大邀铺	0	10kV-45	铺运一240	5584	403	302.83	75.15%	0	338.87	
158	大邀铺	0	10kV-45	铺运二241	5584	403	268.89	66.72%	0	926.78	
159	大寨渠	0	10kV-41	渠澜211	8133	587	54.28	9.25%	0	7193.35	
160	大寨渠	0	10kV-41	渠顺212	5584	403	175.98	43.67%	0	2535.97	
161	大寨渠	0	10kV-42	渠源219	7205	520	303.37	58.34%	0	1950.79	
162	大寨渠	0	10kV-42	渠孟220	7205	520	159.06	30.59%	0	4450.16	
163	大寨渠	0	10kV-42	渠康221	5681	410	165.06	40.26%	0	2822.09	
164	大寨渠	0	10kV-42	渠邱222	5681	410	98.93	24.13%	0	3967.45	
165	大寨渠	0	10kV-43	渠吴223	5584	403	162.45	40.31%	0	2770.30	
166	大寨渠	0	10kV-43	渠天224	4988	360	61.96	17.21%	0	3915.01	
167	大寨渠	0	10kV-43	渠奇225	8133	587	0.00	0.00%	0	8133.47	

序号	变电站名称	主变最大 负荷日后 需预留容 量（kVA）	所属母线	线路名称	线路允许 容量 （kVA）	允许电流 （A）	历史最大 电流（A）	最高负载 率（%）	线路最大 负荷日后 需预留容 量（kVA）	可开放容 量（kVA）	备注
168	大寨渠	0	10kV-43	渠富226	8133	587	48.63	8.28%	0	7291.23	
169	大寨渠	0	10kV-44	渠池227	5584	403	218.96	54.33%	0	1791.52	
170	大寨渠	0	10kV-44	渠达228	5584	403	103.80	25.76%	0	3786.11	
171	大寨渠	0	10kV-44	渠境229	8133	587	56.00	9.54%	0	7163.48	
172	大寨渠	0	10kV-44	渠张230	5584	403	213.01	52.86%	0	1894.64	
173	大寨渠	0	10kV-44	渠华231	5584	403	186.66	46.32%	0	2351.03	
174	大寨渠	0	10kV-44	渠房232	4988	360	183.52	50.98%	0	1809.61	
175	大寨渠	0	10kV-44	渠融233	6512	470	106.93	22.75%	0	4660.28	
176	大寨渠	0	10kV-44	渠力234	8133	587	44.40	7.56%	0	7364.44	
177	东滩头	0	10kV-4	滩许211	7205	520	260.72	50.14%	0	2689.51	
178	东滩头	0	10kV-5	滩禅212	5584	403	285.78	70.91%	0	634.20	
179	东滩头	0	10kV-4	滩隆一213	6845	494	77.53	15.69%	0	5502.02	
180	东滩头	0	10kV-5	滩高214	7205	520	244.45	47.01%	0	2971.18	
181	东滩头	0	10kV-4	滩双215	5584	403	145.17	36.02%	0	3069.61	
182	东滩头	0	10kV-5	滩镇二216	5584	403	259.42	64.37%	0	1090.78	
183	东滩头	0	10kV-4	滩罗217	5584	403	73.70	18.29%	0	4307.51	
184	东滩头	0	10kV-5	滩谭218	5584	403	176.09	43.69%	0	2534.09	
185	东滩头	0	10kV-4	滩黄219	5584	403	285.27	70.79%	0	643.17	
186	东滩头	0	10kV-5	滩隆二220	6845	494	159.46	32.28%	0	4082.93	
187	东滩头	0	10kV-4	滩镇一221	5584	403	205.92	51.10%	0	2017.41	
188	东滩头	0	10kV-5	滩兴222	7205	520	183.75	35.34%	0	4022.49	
189	东滩头	0	10kV-4	滩小223	7205	520	157.65	30.32%	0	4474.59	
190	丰镇	0	10kV-41	史南一211	7205	520	324.03	62.31%	0	1592.92	
191	丰镇	0	10kV-41	史联212	5542	400	73.11	18.28%	0	4276.06	
192	丰镇	0	10kV-41	史骑213	5542	400	257.57	64.39%	0	1081.32	
193	丰镇	0	10kV-41	史恒一214	7205	520	83.59	16.08%	0	5757.31	
194	丰镇	0	10kV-41	史黄一215	5542	400	318.57	79.64%	0	24.79	
195	丰镇	0	10kV-41	史南二216	7205	520	376.31	72.37%	0	687.43	
196	丰镇	0	10kV-41	史北217	5542	400	130.04	32.51%	0	3290.14	
197	丰镇	0	10kV-41	史杨218	5542	400	186.24	46.56%	0	2316.81	
198	丰镇	0	10kV-42	史恒二219	7205	520	330.35	63.53%	0	1483.46	
199	丰镇	0	10kV-42	史开一220	8133	587	311.81	53.12%	0	2732.88	
200	丰镇	0	10kV-42	史黄二221	5542	400	164.98	41.24%	0	2684.96	
201	丰镇	0	10kV-42	史大222	6512	470	251.28	53.46%	0	2160.12	

序号	变电站名称	主变最大 负荷日后 需预留容 量（kVA）	所属母线	线路名称	线路允许 容量 （kVA）	允许电流 （A）	历史最大 电流（A）	最高负载 率（%）	线路最大 负荷日后 需预留容 量（kVA）	可开放容 量（kVA）	备注
202	丰镇	0	10kV-43	史镇223	8314	600	203.98	34.00%	0	4780.71	
203	丰镇	0	10kV-43	史靳224	5542	400	244.31	61.08%	0	1310.90	
204	丰镇	0	10kV-43	史铁一225	5542	400	13.43	3.36%	0	5309.72	
205	丰镇	0	10kV-43	史英226	5542	400	227.55	56.89%	0	1601.27	
206	丰镇	0	10kV-44	史开二227	7205	520	345.65	66.47%	0	1218.47	
207	丰镇	0	10kV-44	史源228	5542	400	205.30	51.33%	0	1986.54	
208	丰镇	0	10kV-44	史丰229	7205	520	297.26	57.17%	0	2056.57	
209	丰镇	0	10kV-44	史王230	5542	400	312.93	78.23%	0	122.45	
210	丰镇	0	10kV-44	史于231	5542	400	250.19	62.55%	0	1209.17	
211	丰镇	0	10kV-44	史普232	5584	403	290.29	72.03%	0	556.12	
212	丰镇	0	10kV-44	史盛233	5542	400	102.24	25.56%	0	3771.68	
213	丰镇	0	10kV-44	史友234	5542	400	312.00	78.00%	0	138.56	
214	管铺头	0	10kV-41	管郡二211	5542	400	237.61	59.40%	0	1427.02	
215	管铺头	0	10kV-41	管华二212	5542	400	110.67	27.67%	0	3625.66	
216	管铺头	0	10kV-41	管宁二213	5542	400	168.68	42.17%	0	2620.86	
217	管铺头	0	10kV-41	管闫214	5542	400	187.68	46.92%	0	2291.76	
218	管铺头	0	10kV-41	管金一215	5542	400	34.82	8.71%	0	4939.26	
219	管铺头	0	10kV-41	管体一216	5542	400	23.67	5.92%	0	5132.36	
220	管铺头	0	10kV-42	管梅一217	5542	400	161.18	40.30%	0	2750.76	
221	管铺头	0	10kV-42	管坑218	5542	400	187.68	46.92%	0	2291.76	
222	管铺头	0	10kV-42	管彩219	5542	400	254.62	63.65%	0	1132.43	
223	管铺头	0	10kV-42	管湖220	5542	400	35.76	8.94%	0	4923.03	
224	管铺头	0	10kV-42	管院一221	5542	400	2.70	0.67%	0	5495.71	
225	管铺头	0	10kV-42	管寨一222	5542	400	40.33	10.08%	0	4843.86	
226	管铺头	0	10kV-43	管体二223	5542	400	49.24	12.31%	0	4689.59	
227	管铺头	0	10kV-43	管寨二224	5542	400	167.39	41.85%	0	2643.19	
228	管铺头	0	10kV-43	管金二225	5542	400	58.26	14.57%	0	4533.28	
229	管铺头	0	10kV-43	管荣一226	5542	400	1.64	0.41%	0	5513.98	
230	管铺头	0	10kV-43	管宽227	5542	400	239.13	59.78%	0	1400.63	
231	管铺头	0	10kV-43	管院二228	5542	400	2.70	0.67%	0	5495.71	
232	管铺头	0	10kV-44	管宁一229	5542	400	277.00	69.25%	0	744.72	
233	管铺头	0	10kV-44	管华一230	5542	400	63.30	15.83%	0	4446.00	
234	管铺头	0	10kV-44	管郡一231	5542	400	155.20	38.80%	0	2854.30	
235	管铺头	0	10kV-44	管董232	5542	400	168.21	42.05%	0	2628.98	

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量 (kVA)	所属母线	线路名称	线路允许容量 (kVA)	允许电流 (A)	历史最大电流 (A)	最高负载率 (%)	线路最大负荷日后需预留容量 (kVA)	可开放容量 (kVA)	备注
236	管铺头	0	10kV-44	管梅二233	5542	400	106.56	26.64%	0	3696.71	
237	管铺头	0	10kV-44	管荣二234	5542	400	1.76	0.44%	0	5511.95	
238	国联	0	10kV-41	国皓211	5542	400	190.52	47.63%	0	2242.67	
239	国联	0	10kV-41	国政212	5542	400	165.00	41.25%	0	2684.60	
240	国联	0	10kV-41	国旺213	11085	800	85.22	10.65%	0	9608.71	
241	国联	0	10kV-41	国万214	8133	587	35.12	5.98%	0	7525.19	
242	国联	0	10kV-41	国华215	5584	403	213.28	52.92%	0	1889.94	
243	国联	0	10kV-41	国惠216	5542	400	178.26	44.57%	0	2454.92	
244	国联	0	10kV-42	国源217	5542	400	208.88	52.22%	0	1924.60	
245	国联	0	10kV-42	国达218	11085	800	106.81	13.35%	0	9234.90	
246	国联	0	10kV-42	国税219	5542	400	271.03	67.76%	0	848.25	
247	国联	0	10kV-43	国商221	11085	800	107.48	13.44%	0	9223.23	
248	国联	0	10kV-43	国阳222	5542	400	274.91	68.73%	0	781.01	
249	国联	0	10kV-43	国旭223	8133	587	17.84	3.04%	0	7824.48	
250	国联	0	10kV-44	国城224	5542	400	290.66	72.66%	0	508.24	
251	国联	0	10kV-44	国钢一225	5542	400	92.82	23.21%	0	3934.72	
252	国联	0	10kV-44	国宇226	5542	400	107.12	26.78%	0	3687.07	
253	国联	0	10kV-44	国美227	5542	400	295.45	73.86%	0	425.28	
254	国联	0	10kV-44	国静228	5542	400	125.17	31.29%	0	3374.46	
255	国联	0	10kV-44	国贸229	5542	400	271.90	67.98%	0	833.02	
256	惠丰	0	10kV-4	惠东211	5542	400	65.76	16.44%	0	4403.37	
257	惠丰	0	10kV-5	惠四212	4157	300	210.98	70.33%	0	502.71	
258	惠丰	0	10kV-4	惠河213	5542	400	104.10	26.03%	0	3739.34	
259	惠丰	0	10kV-5	惠洋214	5584	403	129.44	32.12%	0	3342.06	
260	惠丰	0	10kV-4	惠工215	5542	400	200.81	50.20%	0	2064.41	
261	惠丰	0	10kV-5	惠西218	4157	300	121.27	40.42%	0	2056.32	
262	惠丰	0	10kV-4	惠开219	5542	400	73.26	18.32%	0	4273.46	
263	静王路	0	10kV-41	静瑞211	8133	587	239.65	40.83%	0	3982.70	
264	静王路	0	10kV-41	静园一212	6845	494	383.35	77.60%	0	205.21	
265	静王路	0	10kV-41	静康213	8133	587	2.57	0.44%	0	8088.99	
266	静王路	0	10kV-41	静热214	8133	587	19.81	3.38%	0	7790.33	
267	静王路	0	10kV-41	静江215	8133	587	82.72	14.09%	0	6700.83	
268	静王路	0	10kV-41	静油220	5584	403	311.00	77.17%	0	197.45	
269	静王路	0	10kV-41	静南221	5584	403	187.00	46.40%	0	2345.20	

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量（kVA）	所属母线	线路名称	线路允许容量（kVA）	允许电流（A）	历史最大电流（A）	最高负载率（%）	线路最大负荷日后需预留容量（kVA）	可开放容量（kVA）	备注
270	静王路	0	10kV-41	静工222	5584	403	156.65	38.87%	0	2870.82	
271	静王路	0	10kV-42	静北223	7205	520	266.24	51.20%	0	2593.77	
272	静王路	0	10kV-42	静贸224	7205	520	230.96	44.42%	0	3204.82	
273	静王路	0	10kV-42	静东225	8133	587	66.66	11.36%	0	6978.92	
274	静王路	0	10kV-42	静焊227	7205	520	87.64	16.85%	0	5687.26	
275	静王路	0	10kV-42	静砖228	5584	403	161.45	40.06%	0	2787.69	
276	静王路	0	10kV-43	静五229	8133	587	345.64	58.88%	0	2147.06	
277	静王路	0	10kV-43	静欧230	8133	587	2.98	0.51%	0	8081.93	
278	静王路	0	10kV-43	静园二231	6845	494	146.29	29.61%	0	4311.09	
279	静王路	0	10kV-44	静顺235	5584	403	49.67	12.32%	0	4723.72	
280	静王路	0	10kV-44	静丰236	6512	470	366.00	77.87%	0	173.20	
281	静王路	0	10kV-44	静于237	7205	520	108.02	20.77%	0	5334.21	
282	静王路	0	10kV-44	静芳238	8133	587	188.94	32.19%	0	4861.03	
283	静王路	0	10kV-44	静美239	6512	470	134.11	28.53%	0	4189.50	
284	静王路	0	10kV-44	静富241	8133	587	169.06	28.80%	0	5205.42	
285	静王路	0	10kV-44	静岳242	8133	587	27.77	4.73%	0	7652.53	
286	梁头	0	10kV-42	梁开220	5584	403	159.26	39.52%	0	2825.64	
287	梁头	0	10kV-41	梁张一221	7205	520	194.06	37.32%	0	3843.98	
288	梁头	0	10kV-42	梁城222	5584	403	318.00	78.91%	0	76.21	
289	梁头	0	10kV-41	梁贾223	7205	520	335.56	64.53%	0	1393.15	
290	梁头	0	10kV-42	梁口224	4780	345	275.00	79.71%	0	17.32	
291	梁头	0	10kV-41	梁周225	5584	403	223.77	55.53%	0	1708.31	
292	梁头	0	10kV-42	梁张二226	7205	520	266.83	51.31%	0	2583.56	
293	梁头	0	10kV-41	梁于一227	7205	520	120.59	23.19%	0	5116.59	
294	梁头	0	10kV-42	梁肖二228	7205	520	169.98	32.69%	0	4261.08	
295	梁头	0	10kV-41	梁罗一229	7205	520	45.88	8.82%	0	6410.50	
296	梁头	0	10kV-43	梁东230	7205	520	38.85	7.47%	0	6532.28	
297	梁头	0	10kV-43	梁邓231	5584	403	240.47	59.67%	0	1419.08	
298	梁头	0	10kV-43	梁王232	5584	403	209.88	52.08%	0	1948.82	
299	梁头	0	10kV-43	梁孟一233	7205	520	162.07	31.17%	0	4398.08	
300	梁头	0	10kV-43	梁肖一234	7205	520	106.87	20.55%	0	5354.06	
301	梁头	0	10kV-43	梁南二235	7205	520	76.64	14.74%	0	5877.71	
302	梁头	0	10kV-44	梁扬236	4780	345	250.84	72.71%	0	435.80	
303	梁头	0	10kV-44	梁砖237	7205	520	255.41	49.12%	0	2781.45	

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量 (kVA)	所属母线	线路名称	线路允许容量 (kVA)	允许电流 (A)	历史最大电流 (A)	最高负载率 (%)	线路最大负荷日后需预留容量 (kVA)	可开放容量 (kVA)	备注
304	梁头	0	10kV-44	梁于二238	7205	520	127.79	24.58%	0	4991.76	
305	梁头	0	10kV-44	梁孟二239	7205	520	107.93	20.76%	0	5335.79	
306	梁头	0	10kV-44	梁南一240	7205	520	104.24	20.05%	0	5399.73	
307	梁头	0	10kV-44	梁罗二241	7205	520	187.38	36.03%	0	3959.67	
308	青静河	0	10kV-41	河大211	5542	400	185.63	46.41%	0	2327.29	
309	青静河	0	10kV-41	河港212	5542	400	319.00	79.75%	0	17.32	
310	青静河	0	10kV-41	河坤213	5542	400	112.38	28.10%	0	3595.90	
311	青静河	0	10kV-41	河联一214	5542	400	74.95	18.74%	0	4244.21	
312	青静河	0	10kV-41	河电215	5542	400	215.16	53.79%	0	1815.81	
313	青静河	0	10kV-41	河曲216	5542	400	281.75	70.44%	0	662.42	
314	青静河	0	10kV-41	河联二217	5542	400	0.00	0.00%	0	5542.40	
315	青静河	0	10kV-41	河屯218	5542	400	61.42	15.36%	0	4478.60	
316	青静河	0	10kV-42	河泰219	5542	400	158.23	39.56%	0	2801.77	
317	青静河	0	10kV-42	河清220	5542	400	104.55	26.14%	0	3731.52	
318	青静河	0	10kV-42	河张221	5542	400	61.88	15.47%	0	4470.70	
319	青静河	0	10kV-42	河赵222	5542	400	118.60	29.65%	0	3488.31	
320	青静河	0	10kV-43	河联三223	5542	400	0.00	0.00%	0	5542.40	
321	青静河	0	10kV-43	河企224	5542	400	47.75	11.94%	0	4715.35	
322	青静河	0	10kV-43	河庄225	5542	400	157.60	39.40%	0	2812.75	
323	青静河	0	10kV-43	河镀226	5542	400	0.00	0.00%	0	5542.40	
324	青静河	0	10kV-44	河盛227	7205	520	86.68	16.67%	0	5703.89	
325	青静河	0	10kV-44	河滨228	7205	520	0.00	0.00%	0	7205.12	
326	双杨	0	10kV-41	杨福211	6512	470	199.49	42.44%	0	3057.24	
327	双杨	0	10kV-41	杨天212	7205	520	255.88	49.21%	0	2773.30	
328	双杨	0	10kV-41	杨袁213	6512	470	327.14	69.60%	0	846.33	
329	双杨	0	10kV-41	杨港214	5542	400	3.04	0.76%	0	5489.71	
330	双杨	0	10kV-41	杨岩215	7205	520	310.81	59.77%	0	1821.88	
331	双杨	0	10kV-41	杨宝218	7205	520	129.34	24.87%	0	4964.89	
332	双杨	0	10kV-42	杨顺219	7205	520	82.50	15.87%	0	5776.19	
333	双杨	0	10kV-42	杨双220	5542	400	175.55	43.89%	0	2501.86	
334	双杨	0	10kV-42	杨三221	5542	400	251.90	62.97%	0	1179.49	
335	双杨	0	10kV-42	杨团222	5542	400	0.00	0.00%	0	5542.40	
336	双杨	0	10kV-43	杨时223	6512	470	329.01	70.00%	0	813.89	
337	双杨	0	10kV-43	杨星225	5542	400	190.08	47.52%	0	2250.18	

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量（kVA）	所属母线	线路名称	线路允许容量（kVA）	允许电流（A）	历史最大电流（A）	最高负载率（%）	线路最大负荷日后需预留容量（kVA）	可开放容量（kVA）	备注
338	双杨	0	10kV-43	杨工226	5542	400	259.81	64.95%	0	1042.49	
339	双杨	0	10kV-44	杨华227	7205	520	412.27	79.28%	0	64.53	
340	双杨	0	10kV-44	杨泰228	7205	520	380.87	73.24%	0	608.49	
341	双杨	0	10kV-44	杨沧229	5542	400	184.46	46.11%	0	2347.60	
342	双杨	0	10kV-44	杨信230	7205	520	413.00	79.42%	0	51.96	
343	双杨	0	10kV-44	杨恒231	5542	400	1.05	0.26%	0	5524.13	
344	双杨	0	10kV-44	杨高232	5542	400	89.88	22.47%	0	3985.60	
345	双杨	0	10kV-44	杨泽233	5542	400	254.30	63.58%	0	1137.88	
346	双杨	0	10kV-44	杨陈234	5542	400	97.38	24.35%	0	3855.69	
347	团泊	0	10kV-41	团意211	5542	400	214.64	53.66%	0	1824.79	
348	团泊	0	10kV-41	团海212	5542	400	318.00	79.50%	0	34.64	
349	团泊	0	10kV-41	团假213	5584	403	127.42	31.62%	0	3377.11	
350	团泊	0	10kV-41	团祥214	5542	400	70.37	17.59%	0	4323.56	
351	团泊	0	10kV-41	团正215	7205	520	257.60	49.54%	0	2743.57	
352	团泊	0	10kV-42	团镇217	5542	400	317.00	79.25%	0	51.96	
353	团泊	0	10kV-42	团钢218	4780	345	0.00	0.00%	0	4780.32	
354	团泊	0	10kV-42	团旺219	4780	345	269.00	77.97%	0	121.24	
355	团泊	0	10kV-43	团农220	4780	345	240.32	69.66%	0	618.05	
356	团泊	0	10kV-43	团富222	5542	400	60.79	15.20%	0	4489.48	
357	团泊	0	10kV-44	团仁224	7205	520	415.00	79.81%	0	17.32	
358	团泊	0	10kV-44	团邱225	4780	345	13.81	4.00%	0	4541.11	
359	团泊	0	10kV-44	团裕226	5542	400	71.52	17.88%	0	4303.76	
360	团泊	0	10kV-44	团景228	5542	400	62.56	15.64%	0	4458.82	
361	物流园	0	10kV-41	物小211	7205	520	167.94	32.30%	0	4296.40	
362	物流园	0	10kV-41	物慈二212	7205	520	165.65	31.86%	0	4336.10	
363	物流园	0	10kV-41	物亚一213	8133	587	360.80	61.47%	0	1884.35	
364	物流园	0	10kV-41	物郝一214	8133	587	311.09	53.00%	0	2745.43	
365	物流园	0	10kV-41	物街二215	8133	587	398.51	67.89%	0	1231.31	
366	物流园	0	10kV-41	物泰二216	7205	520	328.80	63.23%	0	1510.30	
367	物流园	0	10kV-41	物盛217	8133	587	412.85	70.33%	0	982.94	
368	物流园	0	10kV-41	物跃218	7205	520	172.60	33.19%	0	4215.76	
369	物流园	0	10kV-41	物镇219	5584	403	280.87	69.70%	0	719.26	
370	物流园	0	10kV-41	物东220	7205	520	193.63	37.24%	0	3851.41	
371	物流园	0	10kV-41	物塔221	6512	470	6.82	1.45%	0	6394.27	

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量（kVA）	所属母线	线路名称	线路允许容量（kVA）	允许电流（A）	历史最大电流（A）	最高负载率（%）	线路最大负荷日后需预留容量（kVA）	可开放容量（kVA）	备注
372	物流园	0	10kV-41	物园222	8133	587	228.38	38.91%	0	4177.86	
373	物流园	0	10kV-42	物大223	7205	520	154.70	29.75%	0	4525.65	
374	物流园	0	10kV-42	物美224	8133	587	7.94	1.35%	0	7995.88	
375	物流园	0	10kV-42	物贺225	7205	520	82.51	15.87%	0	5776.01	
376	物流园	0	10kV-42	物久226	8133	587	345.54	58.87%	0	2148.72	
377	物流园	0	10kV-42	物高227	8133	587	42.60	7.26%	0	7395.64	
378	物流园	0	10kV-42	物良228	7205	520	330.04	63.47%	0	1488.90	
379	物流园	0	10kV-43	物慈一229	7205	520	308.93	59.41%	0	1854.49	
380	物流园	0	10kV-43	物夏230	7205	520	411.00	79.04%	0	86.60	
381	物流园	0	10kV-43	物街一231	8133	587	120.96	20.61%	0	6038.44	
382	物流园	0	10kV-43	物科232	7205	520	203.58	39.15%	0	3679.11	
383	物流园	0	10kV-43	物只233	5584	403	24.32	6.04%	0	5162.68	
384	物流园	0	10kV-44	物英235	7205	520	241.85	46.51%	0	3016.31	
385	物流园	0	10kV-44	物亚二236	7205	520	234.05	45.01%	0	3151.41	
386	物流园	0	10kV-44	物郝二237	7205	520	363.48	69.90%	0	909.65	
387	物流园	0	10kV-44	物泰一238	7205	520	273.24	52.55%	0	2472.60	
388	物流园	0	10kV-44	物泰三239	8133	587	3.18	0.54%	0	8078.39	
389	物流园	0	10kV-44	物胡240	7205	520	270.53	52.02%	0	2519.58	
390	物流园	0	10kV-44	物富241	8133	587	54.29	9.25%	0	7193.20	
391	物流园	0	10kV-44	物渠242	5584	403	31.20	7.74%	0	5043.58	
392	物流园	0	10kV-44	物永243	4268	308	154.10	50.03%	0	1598.57	
393	物流园	0	10kV-44	物铁244	5584	403	17.42	4.32%	0	5282.18	
394	物流园	0	10kV-44	物郑245	7205	520	196.79	37.84%	0	3796.75	
395	物流园	0	10kV-44	物刘246	7205	520	243.23	46.77%	0	2992.41	
396	杨李院	0	10kV-41	院高211	5542	400	228.63	57.16%	0	1582.46	
397	杨李院	0	10kV-41	院上212	5542	400	278.20	69.55%	0	723.90	
398	杨李院	0	10kV-41	院双二213	5542	400	61.88	15.47%	0	4470.72	
399	杨李院	0	10kV-41	院东214	5542	400	125.51	31.38%	0	3368.60	
400	杨李院	0	10kV-41	院桥二216	5542	400	268.36	67.09%	0	894.40	
401	杨李院	0	10kV-42	院贸二217	5542	400	181.17	45.29%	0	2404.49	
402	杨李院	0	10kV-42	院增二218	5542	400	129.49	32.37%	0	3299.59	
403	杨李院	0	10kV-42	院美219	5542	400	260.16	65.04%	0	1036.48	
404	杨李院	0	10kV-43	院贸一223	5542	400	263.91	65.98%	0	971.52	
405	杨李院	0	10kV-43	院城224	5542	400	86.95	21.74%	0	4036.37	

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量 (kVA)	所属母线	线路名称	线路允许容量 (kVA)	允许电流 (A)	历史最大电流 (A)	最高负载率 (%)	线路最大负荷日后需预留容量 (kVA)	可开放容量 (kVA)	备注
406	杨李院	0	10kV-43	院双一225	5542	400	121.17	30.29%	0	3443.69	
407	杨李院	0	10kV-44	院静229	5542	400	207.77	51.94%	0	1943.82	
408	杨李院	0	10kV-44	院增一230	5542	400	51.80	12.95%	0	4645.27	
409	杨李院	0	10kV-44	院桥一232	5542	400	284.53	71.13%	0	614.30	
410	杨李院	0	10kV-44	院顺233	5542	400	229.34	57.33%	0	1570.28	
411	朱家房	0	10kV-41	房兴211	5542	400	243.36	60.84%	0	1327.40	
412	朱家房	0	10kV-41	房楠212	5542	400	266.72	66.68%	0	922.84	
413	朱家房	0	10kV-41	房电213	5542	400	179.72	44.93%	0	2429.58	
414	朱家房	0	10kV-41	房源214	7205	520	388.21	74.66%	0	481.34	
415	朱家房	0	10kV-41	房宝216	5542	400	230.27	57.57%	0	1554.18	
416	朱家房	0	10kV-42	房平217	5542	400	171.12	42.78%	0	2578.62	
417	朱家房	0	10kV-42	房开221	5542	400	269.74	67.44%	0	870.48	
418	朱家房	0	10kV-42	房博222	5542	400	260.81	65.20%	0	1025.23	
419	朱家房	0	10kV-43	房西223	5542	400	38.23	9.56%	0	4880.26	
420	朱家房	0	10kV-43	房利224	5542	400	9.56	2.39%	0	5376.87	
421	朱家房	0	10kV-43	房冠225	5542	400	291.57	72.89%	0	492.45	
422	朱家房	0	10kV-43	房恒226	8133	587	212.64	36.23%	0	4450.52	
423	朱家房	0	10kV-43	房佑227	5542	400	309.44	77.36%	0	182.93	
424	朱家房	0	10kV-44	房朱229	5542	400	229.07	57.27%	0	1574.96	
425	朱家房	0	10kV-44	房蔡230	5542	400	246.69	61.67%	0	1269.69	
426	朱家房	0	10kV-44	房四231	5542	400	173.64	43.41%	0	2534.98	
427	朱家房	0	10kV-44	房太232	5542	400	143.16	35.79%	0	3062.85	
428	朱家房	0	10kV-44	房勇233	5542	400	251.69	62.92%	0	1183.07	
429	蔡公庄	0	10kV-41	蔡宏211	4780	345	68.25	19.78%	0	3598.32	
430	蔡公庄	0	10kV-41	蔡福212	5542	400	275.42	68.86%	0	772.07	
431	蔡公庄	0	10kV-41	蔡农213	7205	520	319.29	61.40%	0	1675.06	
432	蔡公庄	0	10kV-41	蔡冠214	5542	400	231.08	57.77%	0	1540.12	
433	蔡公庄	0	10kV-41	蔡泰215	4780	345	156.38	45.33%	0	2071.84	
434	蔡公庄	0	10kV-41	蔡宝216	5542	400	202.09	50.52%	0	2042.21	
435	蔡公庄	0	10kV-41	蔡园217	4780	345	188.90	54.75%	0	1508.51	
436	蔡公庄	0	10kV-42	蔡开218	5542	400	259.29	64.82%	0	1051.54	
437	蔡公庄	0	10kV-42	蔡佑219	5542	400	195.38	48.85%	0	2158.35	
438	蔡公庄	0	10kV-43	蔡顺223	5542	400	245.86	61.47%	0	1284.03	
439	蔡公庄	0	10kV-43	蔡瑞224	5542	400	136.49	34.12%	0	3178.47	

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量 (kVA)	所属母线	线路名称	线路允许容量 (kVA)	允许电流 (A)	历史最大电流 (A)	最高负载率 (%)	线路最大负荷日后需预留容量 (kVA)	可开放容量 (kVA)	备注
440	蔡公庄	0	10kV-43	蔡祥225	4780	345	197.27	57.18%	0	1363.66	
441	蔡公庄	0	10kV-44	蔡华226	4780	345	204.44	59.26%	0	1239.38	
442	蔡公庄	0	10kV-44	蔡工228	5542	400	165.76	41.44%	0	2671.44	
443	蔡公庄	0	10kV-44	蔡博229	5542	400	186.89	46.72%	0	2305.47	
444	蔡公庄	0	10kV-44	蔡兴233	5542	400	202.38	50.59%	0	2037.24	
445	城东	0	10kV-41	东海211	4780	345	167.84	48.65%	0	1873.33	
446	城东	0	10kV-41	东岳212	4780	345	97.68	28.31%	0	3088.50	
447	城东	0	10kV-41	东远213	7205	520	231.84	44.58%	0	3189.65	
448	城东	0	10kV-41	东捷214	5958	430	305.88	71.13%	0	660.24	
449	城东	0	10kV-41	东大216	5542	400	167.76	41.94%	0	2636.80	
450	城东	0	10kV-42	东鑫218	5542	400	283.84	70.96%	0	626.29	
451	城东	0	10kV-42	东星219	5542	400	64.80	16.20%	0	4420.06	
452	城东	0	10kV-42	东欧221	5542	400	2.64	0.66%	0	5496.68	
453	城东	0	10kV-43	东阳222	5584	403	219.36	54.43%	0	1784.65	
454	城东	0	10kV-43	东庶223	5542	400	158.80	39.70%	0	2791.98	
455	城东	0	10kV-43	东碧224	5542	400	102.32	25.58%	0	3770.22	
456	城东	0	10kV-43	东汇225	5542	400	225.92	56.48%	0	1629.47	
457	城东	0	10kV-44	东和226	5958	430	196.92	45.80%	0	2547.43	
458	城东	0	10kV-44	东康227	5542	400	31.60	7.90%	0	4995.09	
459	城东	0	10kV-44	东吉228	5542	400	141.12	35.28%	0	3098.20	
460	城东	0	10kV-44	东广229	7205	520	210.56	40.49%	0	3558.22	
461	城东	0	10kV-44	东富231	5542	400	136.16	34.04%	0	3184.11	
462	城东	0	10kV-44	东发232	5542	400	140.40	35.10%	0	3110.67	
463	城关	0	10kV-5	城西102	4157	300	0.00	0.00%	0	4156.80	
464	城关	0	10kV-4	城东103	4157	300	212.59	70.86%	0	474.73	
465	城关	0	10kV-5	城二104	4157	300	0.00	0.00%	0	4156.80	
466	城关	0	10kV-4	城上105	4157	300	229.91	76.64%	0	174.74	
467	城关	0	10kV-5	城曹106	4157	300	135.48	45.16%	0	1810.20	
468	城关	0	10kV-4	城梁107	4295	310	67.32	21.71%	0	3129.45	
469	城关	0	10kV-5	城新108	3741	270	48.62	18.01%	0	2899.03	
470	城关	0	10kV-4	城君109	4157	300	207.23	69.08%	0	567.62	
471	城关	0	10kV-5	城翔110	4157	300	59.87	19.96%	0	3119.79	
472	城关	0	10kV-4	城双111	4157	300	69.19	23.06%	0	2958.38	
473	城关	0	10kV-5	城时112	4157	300	58.12	19.37%	0	3150.25	

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量 (kVA)	所属母线	线路名称	线路允许容量 (kVA)	允许电流 (A)	历史最大电流 (A)	最高负载率 (%)	线路最大负荷日后需预留容量 (kVA)	可开放容量 (kVA)	备注
474	城关	0	10kV-4	城电113	4157	300	141.20	47.07%	0	1711.22	
475	城关	0	10kV-5	城窑114	4157	300	122.12	40.71%	0	2041.67	
476	东翟庄	0	10kV-4	翟东211	8314	600	122.93	20.49%	0	6184.39	
477	东翟庄	0	10kV-4	翟郝213	7205	520	408.60	78.58%	0	128.17	
478	东翟庄	0	10kV-4	翟工214	5542	400	187.60	46.90%	0	2293.17	
479	东翟庄	0	10kV-4	翟屯216	5542	400	305.20	76.30%	0	256.34	
480	东翟庄	0	10kV-4	翟胡217	5542	400	78.80	19.70%	0	4177.58	
481	东翟庄	0	10kV-5	翟亚218	5542	400	246.40	61.60%	0	1274.75	
482	东翟庄	0	10kV-5	翟顺219	5542	400	200.00	50.00%	0	2078.40	
483	东翟庄	0	10kV-5	翟镇221	4780	345	52.80	15.30%	0	3865.82	
484	东翟庄	0	10kV-5	翟晟222	8314	600	392.40	65.40%	0	1517.23	
485	东翟庄	0	10kV-5	翟电223	5542	400	125.60	31.40%	0	3367.01	
486	东翟庄	0	10kV-5	翟尚224	5584	403	182.40	45.26%	0	2424.80	
487	独流	0	10kV-4	独九211	4988	360	278.40	77.33%	0	166.27	
488	独流	0	10kV-5	独下212	4988	360	283.00	78.61%	0	86.60	
489	独流	0	10kV-4	独镇213	4988	360	281.00	78.06%	0	121.24	
490	独流	0	10kV-5	独开214	4988	360	253.60	70.44%	0	595.81	
491	独流	0	10kV-4	独良215	7205	520	307.20	59.08%	0	1884.42	
492	独流	0	10kV-5	独天216	5542	400	119.60	29.90%	0	3470.93	
493	独流	0	10kV-4	独和一217	5542	400	116.00	29.00%	0	3533.28	
494	独流	0	10kV-5	独王218	5542	400	95.20	23.80%	0	3893.54	
495	独流	0	10kV-4	独工219	7205	520	317.40	61.04%	0	1707.75	
496	独流	0	10kV-5	独六220	4988	360	190.00	52.78%	0	1697.36	
497	独流	0	10kV-5	独北222	5542	400	151.60	37.90%	0	2916.69	
498	独流	0	10kV-5	独和二224	5542	400	95.60	23.90%	0	3886.61	
499	风景区	0	10kV-4	景学211	5542	400	189.14	47.29%	0	2266.47	
500	风景区	0	10kV-4	景院212	5542	400	182.11	45.53%	0	2388.25	
501	风景区	0	10kV-4	景仁213	4877	352	145.20	41.25%	0	2362.52	
502	风景区	0	10kV-4	景松214	5542	400	217.62	54.40%	0	1773.25	
503	风景区	0	10kV-4	景天215	5542	400	232.03	58.01%	0	1523.60	
504	风景区	0	10kV-4	景谷216	5542	400	163.01	40.75%	0	2719.09	
505	风景区	0	10kV-5	景宫218	5542	400	203.56	50.89%	0	2016.74	
506	风景区	0	10kV-5	景泰219	5542	400	123.75	30.94%	0	3399.04	
507	风景区	0	10kV-5	景君220	5542	400	310.67	77.67%	0	161.68	

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量 (kVA)	所属母线	线路名称	线路允许容量 (kVA)	允许电流 (A)	历史最大电流 (A)	最高负载率 (%)	线路最大负荷日后需预留容量 (kVA)	可开放容量 (kVA)	备注
508	风景区	0	10kV-5	景耀222	5542	400	179.65	44.91%	0	2430.88	
509	风景区	0	10kV-5	景爱223	4877	352	179.53	51.00%	0	1767.82	
510	风景区	0	10kV-5	景房224	5542	400	89.06	22.27%	0	3999.83	
511	风景区	0	10kV-4	景中225	5542	400	202.27	50.57%	0	2039.14	
512	府君庙	0	10kV-4	君镇一211	5584	403	223.62	55.49%	0	1710.91	
513	府君庙	0	10kV-5	君城212	5584	403	197.60	49.03%	0	2161.55	
514	府君庙	0	10kV-4	君梁213	5584	403	301.67	74.86%	0	359.00	
515	府君庙	0	10kV-5	君西214	4988	360	175.10	48.64%	0	1955.48	
516	府君庙	0	10kV-4	君大215	5584	403	232.41	57.67%	0	1558.67	
517	府君庙	0	10kV-5	君杨216	5681	410	284.09	69.29%	0	760.47	
518	府君庙	0	10kV-4	君刘217	5584	403	157.17	39.00%	0	2861.87	
519	府君庙	0	10kV-5	君普218	5584	403	135.37	33.59%	0	3239.43	
520	府君庙	0	10kV-4	君贾一219	7205	520	110.05	21.16%	0	5299.04	
521	府君庙	0	10kV-5	君贾二220	7205	520	57.31	11.02%	0	6212.50	
522	府君庙	0	10kV-5	君镇二222	5584	403	254.21	63.08%	0	1181.11	
523	胡连庄	0	10kV-4	胡三211	5542	400	221.78	55.45%	0	1701.10	
524	胡连庄	0	10kV-4	胡美212	4268	308	126.01	40.91%	0	2085.09	
525	胡连庄	0	10kV-4	胡型213	4268	308	230.94	74.98%	0	267.69	
526	胡连庄	0	10kV-4	胡利214	4877	352	29.83	8.47%	0	4360.71	
527	胡连庄	0	10kV-4	胡雅215	4780	345	39.14	11.35%	0	4102.40	
528	胡连庄	0	10kV-4	胡太216	5542	400	254.26	63.57%	0	1138.57	
529	胡连庄	0	10kV-4	胡楠217	5542	400	6.95	1.74%	0	5422.07	
530	胡连庄	0	10kV-5	胡蔡218	5542	400	203.53	50.88%	0	2017.29	
531	胡连庄	0	10kV-5	胡薛219	5542	400	190.84	47.71%	0	2237.06	
532	胡连庄	0	10kV-5	胡洋220	4780	345	169.89	49.24%	0	1837.86	
533	胡连庄	0	10kV-5	胡刘221	4780	345	142.78	41.39%	0	2307.39	
534	胡连庄	0	10kV-5	胡平222	5542	400	262.61	65.65%	0	993.95	
535	胡连庄	0	10kV-5	胡林223	5542	400	123.25	30.81%	0	3407.67	
536	良王庄	0	10kV-4	良种213	5681	410	54.24	13.23%	0	4741.54	
537	良王庄	0	10kV-5	良罗214	4780	345	125.04	36.24%	0	2614.64	
538	良王庄	0	10kV-4	良所215	5681	410	141.96	34.62%	0	3222.22	
539	良王庄	0	10kV-4	良李223	7205	520	294.72	56.68%	0	2100.55	
540	马辛庄	0	10kV-41	马靳211	7205	520	113.00	21.73%	0	5247.96	
541	马辛庄	0	10kV-41	马程212	7205	520	236.25	45.43%	0	3113.30	

序号	变电站名称	主变最大 负荷日后 需预留容 量（kVA）	所属母线	线路名称	线路允许 容量 （kVA）	允许电流 （A）	历史最大 电流（A）	最高负载 率（%）	线路最大 负荷日后 需预留容 量（kVA）	可开放容 量（kVA）	备注
542	马辛庄	0	10kV-41	马孙214	5584	403	246.97	61.28%	0	1306.43	
543	马辛庄	0	10kV-41	马静215	7205	520	83.68	16.09%	0	5755.77	
544	马辛庄	0	10kV-42	马鲁218	7205	520	61.87	11.90%	0	6133.45	
545	马辛庄	0	10kV-42	马刘219	7205	520	94.04	18.09%	0	5576.31	
546	马辛庄	0	10kV-42	马辛220	7205	520	258.75	49.76%	0	2723.60	
547	马辛庄	0	10kV-43	马千222	7205	520	138.87	26.71%	0	4799.96	
548	马辛庄	0	10kV-44	马工225	5584	403	21.80	5.41%	0	5206.45	
549	马辛庄	0	10kV-44	马只226	5584	403	137.81	34.20%	0	3197.07	
550	马辛庄	0	10kV-44	马赵227	7205	520	100.02	19.23%	0	5472.79	
551	马辛庄	0	10kV-44	马九228	7205	520	299.70	57.64%	0	2014.23	
552	马辛庄	0	10kV-44	马发229	7205	520	145.37	27.96%	0	4687.31	
553	马辛庄	0	10kV-44	马良230	7205	520	177.36	34.11%	0	4133.21	
554	马辛庄	0	10kV-44	马前231	7205	520	121.64	23.39%	0	5098.32	
555	马辛庄	0	10kV-41	马林232	7205	520	166.11	31.94%	0	4328.04	
556	马辛庄	0	10kV-43	马永233	7205	520	295.31	56.79%	0	2090.30	
557	马辛庄	0	10kV-44	马夏234	8133	587	90.00	15.33%	0	6574.67	
558	满井子	0	10kV-4	满钢211	3741	270	58.35	21.61%	0	2730.48	
559	满井子	0	10kV-4	满村212	5542	400	52.65	13.16%	0	4630.43	
560	满井子	0	10kV-4	满朋213	5542	400	193.63	48.41%	0	2188.73	
561	满井子	0	10kV-5	满丰215	5542	400	252.49	63.12%	0	1169.27	
562	满井子	0	10kV-4甲	满平219	6512	470	168.40	35.83%	0	3595.63	
563	满井子	0	10kV-4甲	满勇220	7205	520	158.26	30.43%	0	4464.13	
564	满井子	0	10kV-4甲	满诚221	8133	587	0.40	0.07%	0	8126.54	
565	满井子	0	10kV-5甲	满屯222	7205	520	0.40	0.08%	0	7198.19	
566	满井子	0	10kV-5甲	满太223	7205	520	142.62	27.43%	0	4734.87	
567	满井子	0	10kV-5甲	满官224	5584	403	143.38	35.58%	0	3100.70	
568	满井子	0	10kV-5甲	满友225	7205	520	298.21	57.35%	0	2040.16	
569	满井子	0	10kV-4甲	满胜227	5584	403	320.00	79.40%	0	41.57	
570	满井子	0	10kV-4甲	满大228	7205	520	376.19	72.34%	0	689.47	
571	邱镇	0	10kV-4	邱管101	6512	470	373.28	79.42%	0	47.06	
572	邱镇	0	10kV-5	邱港102	4780	345	126.24	36.59%	0	2593.90	
573	邱镇	0	10kV-5	联络104	6512	470	133.44	28.39%	0	4201.07	
574	邱镇	0	10kV-4	邱镇105	4780	345	42.01	12.18%	0	4052.65	
575	邱镇	0	10kV-5	邱钢106	6512	470	326.50	69.47%	0	857.31	

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量 (kVA)	所属母线	线路名称	线路允许容量 (kVA)	允许电流 (A)	历史最大电流 (A)	最高负载率 (%)	线路最大负荷日后需预留容量 (kVA)	可开放容量 (kVA)	备注
576	邱镇	0	10kV-4	邱王107	6512	470	115.51	24.58%	0	4511.62	
577	三呼庄	0	10kV-5	呼水一212	5542	400	293.00	73.25%	0	467.64	
578	三呼庄	0	10kV-4	呼大213	4780	345	0.00	0.00%	0	4780.32	
579	三呼庄	0	10kV-5	呼园一214	5542	400	0.00	0.00%	0	5542.40	
580	三呼庄	0	10kV-4	呼园二215	5542	400	0.00	0.00%	0	5542.40	
581	三呼庄	0	10kV-4	呼水二217	5542	400	296.52	74.13%	0	406.74	
582	三呼庄	0	10kV-5	呼刘218	5542	400	18.02	4.51%	0	5230.29	
583	三呼庄	0	10kV-4	呼镇二219	5542	400	18.10	4.52%	0	5228.93	
584	三呼庄	0	10kV-5	呼常220	4780	345	13.81	4.00%	0	4541.20	
585	三呼庄	0	10kV-5	呼邀222	4877	352	265.82	75.52%	0	273.24	
586	三呼庄	0	10kV-5	呼镇一224	5542	400	0.00	0.00%	0	5542.40	
587	双塘	0	10kV-4	双贸一211	5584	403	2.93	0.73%	0	5533.21	
588	双塘	0	10kV-5	双贸二212	5584	403	1.47	0.36%	0	5558.59	
589	双塘	0	10kV-4	双工213	5584	403	317.00	78.66%	0	93.53	
590	双塘	0	10kV-4	双李215	5584	403	171.98	42.67%	0	2605.31	
591	双塘	0	10kV-5	双争216	5584	403	201.65	50.04%	0	2091.42	
592	双塘	0	10kV-4	双北二217	7205	520	38.28	7.36%	0	6542.14	
593	双塘	0	10kV-5	双八218	4295	310	167.03	53.88%	0	1402.35	
594	双塘	0	10kV-4	双陈219	5584	403	268.50	66.62%	0	933.58	
595	双塘	0	10kV-5	双北一220	8133	587	49.27	8.39%	0	7280.16	
596	双塘	0	10kV-4	双南221	8133	587	73.81	12.57%	0	6855.09	
597	双塘	0	10kV-5	双西222	5584	403	92.49	22.95%	0	3982.03	
598	双塘	0	10kV-4	双谭223	5584	403	130.59	32.40%	0	3322.22	
599	双塘	0	10kV-5	双园224	5584	403	247.80	61.49%	0	1292.03	
600	双塘	0	10kV-5	双兴226	5584	403	112.09	27.81%	0	3642.61	
601	台头	0	10kV-4	台南221	4157	300	198.71	66.24%	0	715.18	
602	台头	0	10kV-5	台黄222	4157	300	226.43	75.48%	0	235.03	
603	台头	0	10kV-4	台二223	4157	300	196.02	65.34%	0	761.79	
604	台头	0	10kV-5	台北224	4157	300	221.68	73.89%	0	317.23	
605	台头	0	10kV-4	台一225	4157	300	155.93	51.98%	0	1456.01	
606	台头	0	10kV-5	台水226	4157	300	129.04	43.01%	0	1921.88	
607	王二庄	0	10kV-4	王沿211	5542	400	215.81	53.95%	0	1804.58	
608	王二庄	0	10kV-5	王大212	5542	400	258.72	64.68%	0	1061.39	
609	王二庄	0	10kV-4	王南213	5542	400	168.46	42.12%	0	2624.67	

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量 (kVA)	所属母线	线路名称	线路允许容量 (kVA)	允许电流 (A)	历史最大电流 (A)	最高负载率 (%)	线路最大负荷日后需预留容量 (kVA)	可开放容量 (kVA)	备注
610	王二庄	0	10kV-5	王镇214	4877	352	124.26	35.30%	0	2725.11	
611	王二庄	0	10kV-4	王东215	5542	400	282.06	70.51%	0	657.18	
612	王二庄	0	10kV-5	王工216	5542	400	315.58	78.89%	0	76.63	
613	王二庄	0	10kV-4	王禅217	5542	400	315.69	78.92%	0	74.60	
614	王二庄	0	10kV-5	王常218	5542	400	160.26	40.06%	0	2766.76	
615	王二庄	0	10kV-4	王子一219	5542	400	227.08	56.77%	0	1609.46	
616	王二庄	0	10kV-5	王港220	5542	400	220.86	55.22%	0	1717.05	
617	王二庄	0	10kV-4	王子二221	5542	400	298.46	74.62%	0	373.00	
618	王二庄	0	10kV-5	王宗一222	5542	400	163.77	40.94%	0	2705.86	
619	王二庄	0	10kV-5	王宗二224	5542	400	237.15	59.29%	0	1434.89	
620	王口	0	10kV-4	岳东一211	8133	587	223.51	38.08%	0	4262.24	
621	王口	0	10kV-4	岳万213	7205	520	223.50	42.98%	0	3334.10	
622	王口	0	10kV-5	岳东二214	8133	587	209.52	35.69%	0	4504.59	
623	王口	0	10kV-4	岳团215	5584	403	192.40	47.74%	0	2251.67	
624	王口	0	10kV-5	岳郑216	7205	520	184.31	35.44%	0	4012.91	
625	王口	0	10kV-4	岳砖217	5584	403	78.04	19.36%	0	4232.38	
626	王口	0	10kV-4	岳中一219	7205	520	185.12	35.60%	0	3998.77	
627	王口	0	10kV-5	岳中二220	7205	520	150.84	29.01%	0	4592.57	
628	王口	0	10kV-4	岳港221	5584	403	176.23	43.73%	0	2531.63	
629	王口	0	10kV-5	岳圈222	5584	403	269.41	66.85%	0	917.75	
630	王口	0	10kV-4	岳北223	5584	403	245.30	60.87%	0	1335.30	
631	王口	0	10kV-5	岳刘224	5584	403	258.37	64.11%	0	1108.96	
632	徐庄子	0	10kV-4	徐新一211	6512	470	151.19	32.17%	0	3893.74	
633	徐庄子	0	10kV-5	徐祥212	6512	470	142.28	30.27%	0	4048.02	
634	徐庄子	0	10kV-4	徐政213	5584	403	109.46	27.16%	0	3688.04	
635	徐庄子	0	10kV-5	徐君214	6512	470	114.62	24.39%	0	4527.07	
636	徐庄子	0	10kV-4	徐塔215	5584	403	153.06	37.98%	0	2932.91	
637	徐庄子	0	10kV-5	徐顺216	6512	470	225.02	47.88%	0	2614.90	
638	徐庄子	0	10kV-4	徐五217	6512	470	49.22	10.47%	0	5659.76	
639	徐庄子	0	10kV-5	徐驰218	6512	470	326.52	69.47%	0	857.01	
640	徐庄子	0	10kV-4	徐银219	5584	403	174.39	43.27%	0	2563.47	
641	徐庄子	0	10kV-5	徐新二220	6512	470	125.87	26.78%	0	4332.20	
642	中旺	0	10kV-4	中蔡211	6512	470	189.73	40.37%	0	3226.23	
643	中旺	0	10kV-5	中姚212	4780	345	88.70	25.71%	0	3243.97	

序号	变电站名称	主变最大 负荷日后 需预留容 量（kVA）	所属母线	线路名称	线路允许 容量 （kVA）	允许电流 （A）	历史最大 电流（A）	最高负载 率（%）	线路最大 负荷日后 需预留容 量（kVA）	可开放容 量（kVA）	备注
644	中旺	0	10kV-4	中镇213	6512	470	148.90	31.68%	0	3933.44	
645	中旺	0	10kV-5	中韩214	5584	403	118.98	29.52%	0	3523.30	
646	中旺	0	10kV-4	中大215	5584	403	12.67	3.14%	0	5364.49	
647	中旺	0	10kV-5	中张216	5584	403	195.01	48.39%	0	2206.43	
648	中旺	0	10kV-5	中青一218	6512	470	111.94	23.82%	0	4573.59	
649	中旺	0	10kV-4	中青二219	5584	403	0.00	0.00%	0	5583.97	
650	中旺	0	10kV-5	中英220	5584	403	172.48	42.80%	0	2596.61	
651	中旺	0	10kV-4	中滨221	7205	520	223.87	43.05%	0	3327.66	
652	中旺	0	10kV-4	中曾225	5584	403	139.74	34.68%	0	3163.60	
653	古镇	0	10kV-42	古营223	5584	403	225.03	55.84%	0	1686.44	
654	古镇	0	10kV-44	古友235	5584	403	293.02	72.71%	0	508.88	