

蓟州供电公司10千伏配电线路可开放容量信息表(2025年第三季度)

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量 (kVA)	所属母线	线路名称	线路允许容量 (kVA)	允许电流 (A)	历史最大电流 (A)	最高负载率 (%)	线路最大负荷日后需预留容量 (kVA)	可开放容量 (kVA)	备注
1	安定庄	0	10kV-41	安傍216	9266	535	154.2	28.83%	0	4742	
2	安定庄	0	10kV-43	安北231	9266	535	18.3	3.41%	0	7097	
3	安定庄	0	10kV-44	安厂236	9266	535	105.3	19.68%	0	5589	
4	安定庄	0	10kV-44	安仇242	9266	535	96.3	17.99%	0	5746	
5	安定庄	0	10kV-41	安丁219	9266	535	72.9	13.62%	0	6151	
6	安定庄	0	10kV-41	安段211	9266	535	59.2	11.07%	0	6388	
7	安定庄	0	10kV-43	安国230	9266	535	337.1	63.00%	0	1575	
8	安定庄	0	10kV-44	安后244	9266	535	237.1	44.32%	0	3306	
9	安定庄	0	10kV-44	安胡243	9266	535	43.9	8.21%	0	6652	
10	安定庄	0	10kV-42	安化227	9266	535	79.8	14.92%	0	6030	
11	安定庄	0	10kV-44	安黄246	9266	535	74.0	13.83%	0	6132	
12	安定庄	0	10kV-44	安吉245	9266	535	55.0	10.28%	0	6461	
13	安定庄	0	10kV-41	安穆217	9266	535	33.0	6.17%	0	6841	
14	安定庄	0	10kV-41	安渠214	9266	535	166.9	31.19%	0	4523	
15	安定庄	0	10kV-42	安太二225	9266	535	87.3	16.32%	0	5901	
16	安定庄	0	10kV-41	安太一212	9266	535	79.5	14.85%	0	6037	
17	安定庄	0	10kV-44	安唐二241	9266	535	56.4	10.54%	0	6437	
18	安定庄	0	10kV-42	安唐一228	9266	535	65.0	12.15%	0	6287	
19	安定庄	0	10kV-42	安五二229	9266	535	16.4	3.06%	0	7129	
20	安定庄	0	10kV-41	安五一215	9266	535	140.7	26.29%	0	4977	
21	安定庄	0	10kV-44	安辛二247	9266	535	83.4	15.58%	0	5969	
22	安定庄	0	10kV-42	安辛一224	9266	535	63.6	11.89%	0	6311	
23	安定庄	0	10kV-43	安徐232	9266	535	48.8	9.11%	0	6568	
24	安定庄	0	10kV-42	安赵二226	9266	535	54.4	10.17%	0	6471	
25	安定庄	0	10kV-41	安赵一213	9266	535	174.1	32.54%	0	4398	
26	安定庄	0	10kV-41	安郑218	9266	535	20.4	3.81%	0	7060	
27	邦均	0	10kV-4	邦白213	9266	535	48.3	9.03%	0	6576	
28	邦均	0	10kV-5	邦工218	9266	535	208.1	38.91%	0	3808	
29	邦均	0	10kV-4	邦吉221	9266	535	223.7	41.82%	0	3538	
30	邦均	0	10kV-4	邦均217	6980	403	180.7	44.84%	0	2454	
31	邦均	0	10kV-4	邦刘211	9266	535	128.1	23.95%	0	5194	
32	邦均	0	10kV-5	邦庞212	9266	535	59.5	11.11%	0	6383	

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量 (kVA)	所属母线	线路名称	线路允许容量 (kVA)	允许电流 (A)	历史最大电流 (A)	最高负载率 (%)	线路最大负荷日后需预留容量 (kVA)	可开放容量 (kVA)	备注
33	邦均	0	10kV-5	邦平214	9266	535	106.7	19.94%	0	5565	
34	邦均	0	10kV-5	邦五222	9266	535	218.9	40.91%	0	3622	
35	邦均	0	10kV-4	邦许215	9266	535	159.9	29.88%	0	4644	
36	邦均	0	10kV-5	邦庄216	9266	535	71.2	13.31%	0	6180	
37	别山	0	10kV-4	别仇223	9266	535	54.0	10.10%	0	6477	
38	别山	0	10kV-5	别大228	9266	535	177.0	33.08%	0	4348	
39	别山	0	10kV-4	别电213	9266	535	9.2	1.71%	0	7254	
40	别山	0	10kV-4	别东215	9266	535	123.3	23.04%	0	5278	
41	别山	0	10kV-5	别二214	9266	535	128.4	23.99%	0	5190	
42	别山	0	10kV-5	别九224	9266	535	218.4	40.83%	0	3629	
43	别山	0	10kV-4	别礼211	9266	535	147.0	27.48%	0	4867	
44	别山	0	10kV-4	别弥217	9266	535	12.2	2.28%	0	7202	
45	别山	0	10kV-5	别棉222	9266	535	49.3	9.21%	0	6559	
46	别山	0	10kV-5	别青212	9266	535	71.1	13.30%	0	6181	
47	别山	0	10kV-4	别石219	9266	535	247.2	46.21%	0	3131	
48	别山	0	10kV-5	别水216	9266	535	112.6	21.05%	0	5462	
49	别山	0	10kV-5	别下218	9266	535	109.6	20.49%	0	5514	
50	别山	0	10kV-4	别小225	9266	535	312.8	58.47%	0	1995	
51	别山	0	10kV-4	别周221	9266	535	184.4	34.47%	0	4219	
52	城南	0	10kV-4	城昌217	8140	470	320.6	68.20%	0	960	
53	城南	0	10kV-5	城洪214	8140	470	185.0	39.37%	0	3308	
54	城南	0	10kV-5	城华216	8140	470	28.1	5.98%	0	6025	
55	城南	0	10kV-5	城开二212	9266	535	140.1	26.19%	0	4986	
56	城南	0	10kV-4	城上213	8140	470	68.8	14.63%	0	5321	
57	城南	0	10kV-5	城四218	8140	470	213.7	45.46%	0	2812	
58	城南	0	10kV-4	城西211	9266	535	226.5	42.34%	0	3490	
59	城南	0	10kV-5	城影222	8140	470	140.5	29.89%	0	4079	
60	城南	0	10kV-4	城政219	8140	470	219.5	46.70%	0	2711	
61	大堽上	0	10kV-5	大保212	9266	535	480.0	89.72%	0	0	
62	大堽上	0	10kV-5	大别214	9266	535	60.6	11.33%	0	6363	
63	大堽上	0	10kV-4	大陈211	6980	403	200.7	49.80%	0	2108	
64	大堽上	0	10kV-4	大福213	6980	403	144.2	35.78%	0	3087	
65	东昌	0	10kV-4	东城219	9266	535	101.0	18.88%	0	5663	
66	东昌	0	10kV-5	东二218	9266	535	159.6	29.84%	0	4648	

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量 (kVA)	所属母线	线路名称	线路允许容量 (kVA)	允许电流 (A)	历史最大电流 (A)	最高负载率 (%)	线路最大负荷日后需预留容量 (kVA)	可开放容量 (kVA)	备注
67	东昌	0	10kV-4	东管211	9266	535	79.1	14.78%	0	6043	
68	东昌	0	10kV-4	东礼215	8140	470	89.0	18.94%	0	4970	
69	东昌	0	10kV-5	东绿222	6980	403	88.0	21.83%	0	4060	
70	东昌	0	10kV-5	东齐224	9266	535	52.3	9.78%	0	6507	
71	东昌	0	10kV-5	东旭212	8140	470	168.6	35.87%	0	3592	
72	东昌	0	10kV-5	东岩214	8140	470	2.6	0.55%	0	6468	
73	东昌	0	10kV-4	东杨221	9266	535	31.7	5.92%	0	6864	
74	东昌	0	10kV-4	东一217	9266	535	170.5	31.86%	0	4461	
75	东昌	0	10kV-4	东涸213	9266	535	35.8	6.69%	0	6793	
76	东施古	0	10kV-5	施北218	9266	535	51.17	9.56%	0	6527	
77	东施古	0	10kV-5	施大216	9266	535	159.9	29.89%	0	4643	
78	东施古	0	10kV-4	施定217	9266	535	72.8	13.61%	0	6152	
79	东施古	0	10kV-4	施进213	9266	535	85.37	15.96%	0	5934	
80	东施古	0	10kV-5	施毛212	9266	535	83.27	15.56%	0	5971	
81	东施古	0	10kV-4	施南211	9266	535	53.81	10.06%	0	6481	
82	东施古	0	10kV-5	施三214	6980	403	19.34	4.80%	0	5249	
83	东施古	0	10kV-4	施阳215	9266	535	133.20	24.90%	0	5106	
84	豆腐营	0	10kV-5	豆城216	8140	470	211.8	45.07%	0	2843	
85	豆腐营	0	10kV-5	豆丁226	9266	535	93.3	17.43%	0	5797	
86	豆腐营	0	10kV-4	豆福211	9266	535	179.1	33.48%	0	4311	
87	豆腐营	0	10kV-4	豆军213	9266	535	177.2	33.12%	0	4344	
88	豆腐营	0	10kV-5	豆胜222	8140	470	146.4	31.14%	0	3977	
89	豆腐营	0	10kV-5	豆石218	8140	470	213.3	45.39%	0	2817	
90	豆腐营	0	10kV-5	豆天二234	9266	535	23.1	4.31%	0	7013	
91	豆腐营	0	10kV-4	豆天一225	9266	535	11.7	2.19%	0	7210	
92	豆腐营	0	10kV-5	豆万二224	9266	535	163.3	30.52%	0	4585	
93	豆腐营	0	10kV-4	豆万一215	9266	535	127.5	23.83%	0	5204	
94	豆腐营	0	10kV-5	豆西工214	8140	470	57.0	12.12%	0	5526	
95	豆腐营	0	10kV-4	豆校221	9266	535	141.2	26.39%	0	4968	
96	豆腐营	0	10kV-5	豆新232	9266	535	80.1	14.97%	0	6026	
97	豆腐营	0	10kV-5	豆涸东212	9266	535	193.5	36.17%	0	4062	
98	豆腐营	0	10kV-4	豆涸西217	9266	535	128.2	23.97%	0	5192	
99	豆腐营	0	10kV-4	龙湾223	3845	222	23.8	10.73%	0	2663	
100	官场	0	10kV-4	官村211	6980	403	215.7	53.52%	0	1848	

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量 (kVA)	所属母线	线路名称	线路允许容量 (kVA)	允许电流 (A)	历史最大电流 (A)	最高负载率 (%)	线路最大负荷日后需预留容量 (kVA)	可开放容量 (kVA)	备注
101	官场	0	10kV-4	官景215	5265	304	228.2	75.05%	0	260	
102	官场	0	10kV-5	官淋216	6980	403	220.8	54.79%	0	1760	
103	官场	0	10kV-5	官龙214	6980	403	337.0	83.61%	0	0	
104	官场	0	10kV-5	官修212	6980	403	136.2	33.81%	0	3224	
105	官场	0	10kV-4	官医213	6980	403	309.3	76.74%	0	227	
106	官场	0	10kV-5	官王218	9266	535	184.6	34.51%		4215	
107	官庄	0	10kV-5	官北224	9266	535	105.9	19.79%	0	5579	
108	官庄	0	10kV-4	官彩217	9266	535	41.3	7.71%	0	6698	
109	官庄	0	10kV-4	官高211	9266	535	61.6	11.52%	0	6345	
110	官庄	0	10kV-5	官后222	9266	535	69.0	12.90%	0	6218	
111	官庄	0	10kV-5	官花212	9266	535	297.4	55.60%	0	2261	
112	官庄	0	10kV-5	官培216	6980	403	13.4	3.32%	0	5352	
113	官庄	0	10kV-4	官西农213	9266	535	123.3	23.04%	0	5278	
114	官庄	0	10kV-5	官游214	9266	535	134.3	25.11%	0	5087	
115	官庄	0	10kV-4	官峪215	9266	535	158.7	29.67%	0	4664	
116	河西	0	10kV-42	河定二225	9266	535	149.4	27.93%	0	4825	
117	河西	0	10kV-41	河定一212	9266	535	73.7	13.77%	0	6137	
118	河西	0	10kV-41	河福二211	9266	535	37.8	7.07%	0	6758	
119	河西	0	10kV-43	河福三230	9266	535	76.6	14.33%	0	6085	
120	河西	0	10kV-44	河福一246	9266	535	36.2	6.77%	0	6786	
121	河西	0	10kV-44	河荒236	9266	535	2.8	0.52%	0	7364	
122	河西	0	10kV-44	河康244	9266	535	201.7	37.71%	0	3919	
123	河西	0	10kV-42	河柳二229	9266	535	56.7	10.60%	0	6430	
124	河西	0	10kV-44	河柳三237	9266	535	49.7	9.29%	0	6553	
125	河西	0	10kV-43	河柳四232	9266	535	82.8	15.48%	0	5979	
126	河西	0	10kV-41	河柳五218	9266	535	158.6	29.64%	0	4667	
127	河西	0	10kV-41	河柳一223	9266	535	69.7	13.03%	0	6205	
128	河西	0	10kV-42	河鲁二224	9266	535	21.9	4.10%	0	7033	
129	河西	0	10kV-41	河鲁一214	9266	535	32.9	6.15%	0	6843	
130	河西	0	10kV-41	河孟219	9266	535	54.8	10.24%	0	6464	
131	河西	0	10kV-42	河青二228	9266	535	47.0	8.78%	0	6599	
132	河西	0	10kV-41	河青六221	9266	535	39.4	7.37%	0	6730	
133	河西	0	10kV-44	河青三242	9266	535	31.8	5.94%	0	6863	
134	河西	0	10kV-44	河青四243	9266	535	39.3	7.34%	0	6733	

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量 (kVA)	所属母线	线路名称	线路允许容量 (kVA)	允许电流 (A)	历史最大电流 (A)	最高负载率 (%)	线路最大负荷日后需预留容量 (kVA)	可开放容量 (kVA)	备注
135	河西	0	10kV-42	河青五227	9266	535	179.3	33.51%	0	4307	
136	河西	0	10kV-44	河青一245	9266	535	104.9	19.61%	0	5596	
137	河西	0	10kV-44	河热二240	9266	535	85.1	15.90%	0	5940	
138	河西	0	10kV-41	河热一217	9266	535	93.7	17.51%	0	5791	
139	河西	0	10kV-44	河施247	9266	535	50.4	9.43%	0	6539	
140	河西	0	10kV-41	河台二222	9266	535	152.3	28.47%	0	4775	
141	河西	0	10kV-41	河台三213	9266	535	73.4	13.73%	0	6141	
142	河西	0	10kV-43	河台四231	9266	535	51.7	9.67%	0	6517	
143	河西	0	10kV-44	河台一241	9266	535	80.9	15.11%	0	6013	
144	河西	0	10kV-42	河坨226	9266	535	90.0	16.82%	0	5855	
145	侯家营	0	10kV-5	侯康216	9266	535	69.8	13.05%	0	6204	
146	侯家营	0	10kV-5	侯李212	9266	535	58.8	10.99%	0	6395	
147	侯家营	0	10kV-4	侯柳215	9266	535	158.7	29.67%	0	4663	
148	侯家营	0	10kV-4	侯马219	9266	535	170.7	31.91%	0	4456	
149	侯家营	0	10kV-5	侯南222	9266	535	88.7	16.58%	0	5876	
150	侯家营	0	10kV-5	侯邵224	9266	535	300.2	56.11%	0	2214	
151	侯家营	0	10kV-4	侯宋213	9266	535	249.5	46.63%	0	3092	
152	侯家营	0	10kV-4	侯台221	9266	535	144.1	26.93%	0	4918	
153	侯家营	0	10kV-5	侯小214	9266	535	38.0	7.11%	0	6754	
154	侯家营	0	10kV-4	侯周217	9266	535	57.8	10.79%	0	6413	
155	金碧	0	10kV-4	金滨214	8140	470	143.9	30.62%	0	4020	
156	金碧	0	10kV-4	金佛219	9266	535	133.2	24.90%	0	5105	
157	金碧	0	10kV-51	金高222	8140	470	76.9	16.36%	0	5181	
158	金碧	0	10kV-51	金恒二221	8140	470	109.0	23.19%	0	4625	
159	金碧	0	10kV-4	金恒一218	8140	470	82.3	17.50%	0	5087	
160	金碧	0	10kV-53	金联231	6980	403	231.6	57.46%	0	1573	
161	金碧	0	10kV-51	金旅二223	6980	403	160.8	39.90%	0	2799	
162	金碧	0	10kV-4	金旅一216	6980	403	149.5	37.11%	0	2994	
163	金碧	0	10kV-53	金塔二232	9266	535	70.3	13.14%	0	6195	
164	金碧	0	10kV-4	金塔一212	9266	535	60.5	11.30%	0	6366	
165	金碧	0	10kV-51	金香224	8140	470	23.2	4.94%	0	6110	
166	金碧	0	10kV-4	金新217	8140	470	83.0	17.65%	0	5075	
167	金碧	0	10kV-4	金艺215	8140	470	98.7	20.99%	0	4803	
168	金碧	0	10kV-53	金营二239	9266	535	213.4	39.89%	0	3717	

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量 (kVA)	所属母线	线路名称	线路允许容量 (kVA)	允许电流 (A)	历史最大电流 (A)	最高负载率 (%)	线路最大负荷日后需预留容量 (kVA)	可开放容量 (kVA)	备注
169	金碧	0	10kV-4	金营一211	9266	535	223.8	41.84%	0	3536	
170	金碧	0	10kV-51	金砖229	6980	403	158.7	39.39%	0	2835	
171	罗庄子	0	10kV-5	罗港214	9266	535	200.3	37.43%	0	3944	
172	罗庄子	0	10kV-4	罗洪211	6980	403	219.3	54.41%	0	1787	
173	罗庄子	0	10kV-4	罗平215	9266	535	157.2	29.38%	0	4690	
174	罗庄子	0	10kV-4	罗青213	9266	535	269.0	50.28%	0	2754	
175	罗庄子	0	10kV-5	罗山216	9266	535	116.2	21.72%	0	5400	
176	罗庄子	0	10kV-5	罗下212	6980	403	320.5	79.54%	0	32	
177	孟家楼	0	10kV-4	孟仓214	8140	470	45.6	9.70%	0	5723	
178	孟家楼	0	10kV-51	孟大228	9266	535	246.5	46.07%	0	3144	
179	孟家楼	0	10kV-4	孟单216	9266	535	275.2	51.43%	0	2647	
180	孟家楼	0	10kV-51	孟澜221	8140	470	149.0	31.71%	0	3931	
181	孟家楼	0	10kV-4	孟裴211	6980	403	360.4	89.42%	0	0	
182	孟家楼	0	10kV-51	孟强227	8140	470	167.76	35.69%	0	3607	
183	孟家楼	0	10kV-51	孟上222	9266	535	292.7	54.71%	0	2344	
184	孟家楼	0	10kV-4	孟铁215	6097	352	231.48	65.76%	0	868	
185	孟家楼	0	10kV-51	孟源225	9266	535	238.8	44.64%	0	3277	
186	孟家楼	0	10kV-51	孟月226	8140	470	35.0	7.46%	0	5905	
187	孟家楼	0	10kV-4	孟运218	9266	535	175.6	32.81%	0	4372	
188	孟家楼	0	10kV-4	孟赵213	9266	535	116.5	21.78%	0	5395	
189	孟家楼	0	10kV-51	孟嵩223	8140	470	339.5	72.23%	0	633	
190	盘龙谷	0	10kV-41	盘卢214	6980	403	31.6	7.85%	0	5036	
191	盘龙谷	0	10kV-43	盘卫二221	8140	470	13.1	2.79%	0	6285	
192	盘龙谷	0	10kV-41	盘卫一211	8140	470	11.6	2.47%	0	6311	
193	盘龙谷	0	10kV-43	盘杨225	6980	403	65.9	16.34%	0	4443	
194	青山	0	10kV-42甲	青城222	6980	403	255.5	63.40%	0	1158	
195	青山	0	10kV-42乙	青郭228	8140	470	277.7	59.09%	0	1702	
196	青山	0	10kV-42甲	青平221	9266	535	169.1	31.61%	0	4484	
197	青山	0	10kV-41	青霞212	9266	535	295.3	55.19%	0	2299	
198	青山	0	10kV-41	青营213	6980	403	52.2	12.96%	0	4679	
199	青山	0	10kV-42乙	青州227	6980	403	214.2	53.15%	0	1874	
200	桑梓	0	10kV-4	桑沟225	9266	535	94.7	17.70%	0	5773	
201	桑梓	0	10kV-5	桑河222	9266	535	148.2	27.70%	0	4846	
202	桑梓	0	10kV-4	桑红211	9266	535	141.6	26.47%	0	4960	

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量 (kVA)	所属母线	线路名称	线路允许容量 (kVA)	允许电流 (A)	历史最大电流 (A)	最高负载率 (%)	线路最大负荷日后需预留容量 (kVA)	可开放容量 (kVA)	备注
203	桑梓	0	10kV-4	桑后213	9266	535	23.6	4.42%	0	7004	
204	桑梓	0	10kV-5	桑刘214	9266	535	135.5	25.32%	0	5066	
205	桑梓	0	10kV-5	桑吕218	9266	535	70.3	13.14%	0	6195	
206	桑梓	0	10kV-5	桑马216	9266	535	23.8	4.44%	0	7001	
207	桑梓	0	10kV-4	桑旗221	9266	535	38.4	7.18%	0	6748	
208	桑梓	0	10kV-5	桑水226	9266	535	51.2	9.58%	0	6525	
209	桑梓	0	10kV-5	桑辛212	9266	535	52.2	9.76%	0	6509	
210	桑梓	0	10kV-4	桑许215	9266	535	49.9	9.33%	0	6548	
211	桑梓	0	10kV-4	桑梓219	9266	535	101.4	18.95%	0	5657	
212	上仓	0	10kV-5	上仓216	6980	403	184.5	45.77%	0	2389	
213	上仓	0	10kV-5	上军214	9578	553	81.3	14.71%	0	6254	
214	上仓	0	10kV-4	上施215	6980	403	42.1	10.44%	0	4855	
215	上仓	0	10kV-5	上四212	9266	535	36.2	6.77%	0	6786	
216	上仓	0	10kV-4	上塔211	9266	535	304.7	56.95%	0	2136	
217	上仓	0	10kV-5	上园二218	6980	403	280.8	69.67%	0	0	
218	上仓	0	10kV-4	上园一217	6980	403	265.1	65.78%	0	993	
219	上仓	0	10kV-4	上赵213	9266	535	348.6	65.17%	0	1375	
220	唐庄户	0	10kV-4	唐东213	6980	403	226.6	56.22%	0	1660	
221	唐庄户	0	10kV-5	唐刘214	6980	403	68.2	16.92%	0	4403	
222	唐庄户	0	10kV-5	唐桥212	6980	403	80.2	19.91%	0	4195	
223	唐庄户	0	10kV-4	唐石211	6980	403	177.49	44.04%	0	2510	
224	唐庄户	0	10kV-5	唐西216	9266	535	186.4	34.83%	0	4185	
225	唐庄户	0	10kV-4	唐辛215	6980	403	187.2	46.46%	0	2341	
226	王辛庄	0	10kV-42	王安229	9266	535	76.8	14.36%	0	6083	
227	王辛庄	0	10kV-41	王白213	9266	535	91.0	17.02%	0	5836	
228	王辛庄	0	10kV-44	王常二230	9266	535	122.2	22.85%	0	5296	
229	王辛庄	0	10kV-44	王常一236	9266	535	81.2	15.18%	0	6007	
230	王辛庄	0	10kV-44	王崔240	9266	535	56.7	10.59%	0	6431	
231	王辛庄	0	10kV-41	王都221	9266	535	54.7	10.23%	0	6465	
232	王辛庄	0	10kV-41	王富216	9266	535	15.2	2.85%	0	7149	
233	王辛庄	0	10kV-44	王关246	9266	535	57.1	10.67%	0	6424	
234	王辛庄	0	10kV-42	王后224	9266	535	108.6	20.29%	0	5533	
235	王辛庄	0	10kV-44	王康242	9266	535	155.3	29.04%	0	4722	
236	王辛庄	0	10kV-42	王黎二228	9266	535	35.2	6.57%	0	6804	

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量 (kVA)	所属母线	线路名称	线路允许容量 (kVA)	允许电流 (A)	历史最大电流 (A)	最高负载率 (%)	线路最大负荷日后需预留容量 (kVA)	可开放容量 (kVA)	备注
237	王辛庄	0	10kV-41	王黎一211	9266	535	6.5	1.21%	0	7301	
238	王辛庄	0	10kV-44	王律244	9266	535	35.9	6.71%	0	6791	
239	王辛庄	0	10kV-42	王莫226	9266	535	94.7	17.69%	0	5773	
240	王辛庄	0	10kV-44	王溯245	9266	535	66.6	12.46%	0	6259	
241	王辛庄	0	10kV-41	王唐219	9266	535	141.0	26.36%	0	4971	
242	王辛庄	0	10kV-41	王辛212	9266	535	56.5	10.56%	0	6435	
243	王辛庄	0	10kV-44	王徐二243	9266	535	97.5	18.23%	0	5724	
244	王辛庄	0	10kV-41	王徐一214	6980	403	269.2	66.79%	0	922	
245	王辛庄	0	10kV-43	王许233	9266	535	140.3	26.22%	0	4984	
246	王辛庄	0	10kV-42	王燕227	9266	535	141.5	26.45%	0	4962	
247	王辛庄	0	10kV-43	王营二234	9266	535	48.1	8.99%	0	6580	
248	王辛庄	0	10kV-41	王营一215	9266	535	61.2	11.44%	0	6353	
249	王辛庄	0	10kV-41	王永217	9266	535	74.4	13.91%	0	6124	
250	王辛庄	0	10kV-44	王庄247	9266	535	94.8	17.72%	0	5771	
251	钨矿	0	10kV-5	军工212	6980	403	42.0	10.42%	0	4857	
252	钨矿	0	10kV-5	矿泉水216	6980	403	80.4	19.96%	0	4191	
253	钨矿	0	10kV-4	李庄子211	9266	535	132.0	24.68%	0	5126	
254	钨矿	0	10kV-4	钨城217	6980	403	79.7	19.78%	0	4203	
255	钨矿	0	10kV-4	钨佛221	9266	535	141.9	26.52%	0	4956	
256	钨矿	0	10kV-5	钨化218	6980	403	187.4	46.49%	0	2339	
257	钨矿	0	10kV-4	钨矿二215	3845	222	0.0	0.00%	0	3076	
258	钨矿	0	10kV-4	钨矿一213	3845	222	3.8	1.69%	0	3011	
259	钨矿	0	10kV-5	钨夏222	9266	535	70.8	13.24%	0	6186	
260	钨矿	0	10kV-4	钨小219	9266	535	66.4	12.40%	0	6264	
261	钨矿	0	10kV-5	钨许214	6980	403	56.7	14.08%	0	4601	
262	钨矿	0	10kV-5	钨野二226	9266	535	110.0	20.56%	0	5508	
263	钨矿	0	10kV-4	钨野一223	9266	535	92.4	17.27%	0	5813	
264	钨矿	0	10kV-5	钨张224	9266	535	154.5	28.88%	0	4736	
265	五百户	0	10kV-5	九百户212	8140	470	174.6	37.14%	0	3489	
266	五百户	0	10kV-4	五百户211	9266	535	93.1	17.39%	0	5801	
267	西龙虎峪	0	10kV-4	西藏213	6980	403	334.7	83.05%	0	0	
268	西龙虎峪	0	10kV-5	西户216	9266	535	92.6	17.32%	0	5808	
269	西龙虎峪	0	10kV-5	西龙219	6980	403	382.0	95.98%	0	0	
270	西龙虎峪	0	10kV-5	西鲁214	6980	403	98.40	24.42%	0	3880	

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量 (kVA)	所属母线	线路名称	线路允许容量 (kVA)	允许电流 (A)	历史最大电流 (A)	最高负载率 (%)	线路最大负荷日后需预留容量 (kVA)	可开放容量 (kVA)	备注
271	西龙虎峪	0	10kV-4	西五215	8140	470	79.5	16.92%	0	5135	
272	西龙虎峪	0	10kV-4	西燕211	6980	403	291.8	72.40%	0	530	
273	下仓	0	10kV-5	仓白214	9266	535	32.7	6.11%	0	6847	
274	下仓	0	10kV-5	仓北218	6980	403	186.6	46.29%	0	2353	
275	下仓	0	10kV-5	仓仇212	6980	403	192.1	47.67%	0	2257	
276	下仓	0	10kV-4	仓大217	9266	535	253.9	47.45%	0	3016	
277	下仓	0	10kV-4	仓富221	9266	535	77.0	14.39%	0	6080	
278	下仓	0	10kV-4	仓口一215	9266	535	79.0	14.77%	0	6044	
279	下仓	0	10kV-5	仓马222	9266	535	107.9	20.16%	0	5544	
280	下仓	0	10kV-5	仓孟224	9266	535	77.3	14.45%	0	6074	
281	下仓	0	10kV-4	仓吴一213	9266	535	92.0	17.20%	0	5819	
282	下仓	0	10kV-4	仓西211	9266	535	259.6	48.52%	0	2917	
283	下仓	0	10kV-5	仓氧216	8140	470	0.5	0.11%	0	6504	
284	下仓	0	10kV-4	仓渔219	9266	535	136.6	25.53%	0	5048	
285	下营	0	10kV-5	下长212	6980	403	257.0	63.78%	0	1132	
286	下营	0	10kV-4	下洪211	6980	403	98.1	24.34%	0	3885	
287	下营	0	10kV-4	下平213	6980	403	212.8	52.80%	0	1898	
288	下营	0	10kV-5	下营214	6980	403	175.9	43.65%	0	2537	
289	新城	0	10kV-51	新翠234	9266	535	140.0	26.17%	0	4988	
290	新城	0	10kV-52	新定223	9266	535	26.0	4.87%	0	6962	
291	新城	0	10kV-42	新二二219	9266	535	56.4	10.54%	0	6436	
292	新城	0	10kV-52	新二三224	9266	535	57.8	10.81%	0	6412	
293	新城	0	10kV-51	新二四232	9266	535	205.0	38.32%	0	3862	
294	新城	0	10kV-41	新二一213	9266	535	71.1	13.29%	0	6182	
295	新城	0	10kV-42	新福218	9266	535	30.9	5.78%	0	6877	
296	新城	0	10kV-51	新管233	9266	535	87.0	16.26%	0	5906	
297	新城	0	10kV-41	新科212	9266	535	0.9	0.16%	0	7398	
298	新城	0	10kV-52	新孔228	9266	535	247.3	46.23%	0	3129	
299	新城	0	10kV-42	新六二221	8140	470	78.7	16.74%	0	5149	
300	新城	0	10kV-52	新六三226	8140	470	79.1	16.82%	0	5143	
301	新城	0	10kV-51	新六四230	8140	470	74.8	15.92%	0	5216	
302	新城	0	10kV-41	新六一215	8140	470	76.0	16.17%	0	5196	
303	新城	0	10kV-42	新龙217	9266	535	0.2	0.04%	0	7409	
304	新城	0	10kV-41	新南211	9266	535	71.7	13.40%	0	6171	

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量 (kVA)	所属母线	线路名称	线路允许容量 (kVA)	允许电流 (A)	历史最大电流 (A)	最高负载率 (%)	线路最大负荷日后需预留容量 (kVA)	可开放容量 (kVA)	备注
305	新城	0	10kV-51	新五二220	8140	470	72.5	15.43%	0	5256	
306	新城	0	10kV-52	新五三225	8140	470	44.3	9.43%	0	5745	
307	新城	0	10kV-51	新五四231	8140	470	115.3	24.54%	0	4515	
308	新城	0	10kV-41	新五一214	8140	470	41.9	8.91%	0	5787	
309	新城	0	10kV-42	新一二222	8140	470	76.1	16.19%	0	5194	
310	新城	0	10kV-52	新一三227	8140	470	184.9	39.34%	0	3310	
311	新城	0	10kV-51	新一四229	8140	470	22.3	4.74%	0	6127	
312	新城	0	10kV-41	新一一216	8140	470	190.2	40.46%	0	3219	
313	蓟东	0	10kV-5	蓟城二212	8140	470	115.4	24.56%	0	4513	
314	蓟东	0	10kV-4	蓟城一221	8140	470	172.9	36.80%	0	3517	
315	蓟东	0	10kV-5	蓟盾224	8140	470	239.0	50.84%	0	0	
316	蓟东	0	10kV-4	蓟洪213	8140	470	155.1	33.00%	0	3826	
317	蓟东	0	10kV-4	蓟厚217	8140	470	200.0	42.56%	0	3048	
318	蓟东	0	10kV-4	蓟湖215	8140	470	193.1	41.09%	0	3168	
319	蓟东	0	10kV-4	蓟华211	8140	470	253.0	53.83%	0	2130	
320	蓟东	0	10kV-5	蓟开二222	8140	470	181.6	38.63%	0	3368	
321	蓟东	0	10kV-5	蓟医二216	8140	470	236.0	50.22%	0	2424	
322	蓟东	0	10kV-4	蓟医一223	8140	470	0.0	0.00%	0	6512	
323	蓟东	0	10kV-5	蓟闸218	6980	403	291.1	72.23%	0	542	
324	马伸桥	0	10kV-4	黄花山213	6980	403	190.7	47.31%	0	2282	
325	马伸桥	0	10kV-4	马伸桥211	6980	403	380.0	94.29%	0	0	
326	马伸桥	0	10kV-4	孙各庄215	6980	403	333.9	82.86%	0	0	
327	马伸桥	0	10kV-5	卫生科212	6980	403	212.3	52.69%	0	1906	
328	马伸桥	0	10kV-5	织布厂218	6980	403	360.5	89.46%	0	0	
329	马伸桥	0	10kV-4	马山219	6980	403	313.0	77.67%	0		
328	桃花园	0	10kV-44	桃碧236	8140	470	103.1	21.93%	0	4727	
329	桃花园	0	10kV-43	桃城二225	8140	470	126.8	26.99%	0	4315	
330	桃花园	0	10kV-41	桃城一216	8140	470	130.7	27.80%	0	4249	
331	桃花园	0	10kV-41	桃果213	8140	470	234.8	49.97%	0	2445	
332	桃花园	0	10kV-41	桃海212	8140	470	147.7	31.43%	0	3954	
333	桃花园	0	10kV-42	桃鸿224	9266	535	77.9	14.56%	0	6064	
334	桃花园	0	10kV-44	桃军238	8140	470	202.2	43.02%	0	3010	
335	桃花园	0	10kV-42	桃开一221	8140	470	282.7	60.15%	0	1616	
336	桃花园	0	10kV-44	桃蓝二231	9266	535	41.4	7.74%	0	6696	

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量 (kVA)	所属母线	线路名称	线路允许容量 (kVA)	允许电流 (A)	历史最大电流 (A)	最高负载率 (%)	线路最大负荷日后需预留容量 (kVA)	可开放容量 (kVA)	备注
337	桃花园	0	10kV-43	桃蓝一227	9266	535	125.8	23.51%	0	5235	
338	桃花园	0	10kV-42	桃青二223	8140	470	83.8	17.82%	0	5062	
339	桃花园	0	10kV-41	桃青一214	8140	470	126.8	26.99%	0	4315	
340	桃花园	0	10kV-44	桃山二234	8140	470	49.0	10.42%	0	5664	
341	桃花园	0	10kV-41	桃山一215	8140	470	60.6	12.89%	0	5463	
342	桃花园	0	10kV-42	桃时二222	8140	470	131.0	27.88%	0	4243	
343	桃花园	0	10kV-44	桃时一237	8140	470	60.1	12.79%	0	5471	
344	桃花园	0	10kV-44	桃水239	9266	535	34.6	6.47%	0	6813	
345	桃花园	0	10kV-44	桃四235	8140	470	237.2	50.48%	0	2403	
346	桃花园	0	10kV-41	桃阳211	8140	470	198.2	42.18%	0	3079	
347	桃花园	0	10kV-43	桃鑫226	8140	470	257.9	54.87%	0	2046	
348	徐各庄	0	10kV-52	徐成222	8140	470	261.3	55.59%	0	1987	
349	徐各庄	0	10kV-4	徐大217	8140	470	313.0	66.59%	0	1092	
350	徐各庄	0	10kV-53	徐单233	8140	470	65.4	13.92%	0	5379	
351	徐各庄	0	10kV-4	徐开215	8140	470	48.0	10.21%	0	5681	
352	徐各庄	0	10kV-4	徐凯214	9266	535	114.5	21.40%	0	5430	
353	徐各庄	0	10kV-53	徐科231	8140	470	81.3	17.29%	0	5105	
354	徐各庄	0	10kV-53	徐美237	9266	535	115.2	21.53%	0	5418	
355	徐各庄	0	10kV-4	徐瑞213	8140	470	181.0	38.50%	0	3378	
356	徐各庄	0	10kV-52	徐小227	8140	470	230.0	48.94%	0	2529	
357	徐各庄	0	10kV-53	徐阳232	9266	535	73.7	13.77%	0	6137	
358	徐各庄	0	10kV-52	徐艺221	8140	470	213.0	45.33%	0	2822	
359	徐各庄	0	10kV-52	徐源225	8140	470	239.6	50.98%	0	2362	
360	徐各庄	0	10kV-53	徐嵩234	8140	470	86.5	18.40%	0	5014	
361	许家台	0	10kV-4	许北221	6980	403	113.3	28.11%	0	3622	
362	许家台	0	10kV-5	许城212	6980	403	163.1	40.48%	0	2758	
363	许家台	0	10kV-4	许杜219	9266	535	91.1	17.03%	0	5834	
364	许家台	0	10kV-5	许卢218	6980	403	41.6	10.32%	0	4864	
365	许家台	0	10kV-5	许潘214	9266	535	223.9	41.85%	0	3535	
366	许家台	0	10kV-4	许尚217	9266	535	221.6	41.43%	0	3574	
367	许家台	0	10kV-5	许王222	9266	535	221.3	41.37%	0	3580	
368	许家台	0	10kV-5	许卫二224	6980	403	0.0	0.00%	0	5584	
369	许家台	0	10kV-4	许卫一211	6980	403	64.7	16.04%	0	4464	
370	许家台	0	10kV-4	许文215	8140	470	157.0	33.40%	0	3794	

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量 (kVA)	所属母线	线路名称	线路允许容量 (kVA)	允许电流 (A)	历史最大电流 (A)	最高负载率 (%)	线路最大负荷日后需预留容量 (kVA)	可开放容量 (kVA)	备注
371	许家台	0	10kV-4	许杨223	9266	535	170.8	31.92%	0	4455	
372	杨津庄	0	10kV-5	杨程214	6980	403	232.3	57.65%	0	1560	
373	杨津庄	0	10kV-5	杨甸224	9266	535	88.2	16.49%	0	5885	
374	杨津庄	0	10kV-4	杨豆211	6980	403	257.3	63.84%	0	1128	
375	杨津庄	0	10kV-4	杨刘215	9266	535	73.7	13.77%	0	6137	
376	杨津庄	0	10kV-4	杨鲁225	9266	535	76.9	14.38%	0	6081	
377	杨津庄	0	10kV-4	杨施213	9266	535	1.6	0.29%	0	7386	
378	杨津庄	0	10kV-4	杨台223	9266	535	61.1	11.42%	0	6355	
379	杨津庄	0	10kV-5	杨窝212	9266	535	34.0	6.35%	0	6825	
380	杨津庄	0	10kV-4	杨辛221	9266	535	172.1	32.16%	0	4433	
381	杨津庄	0	10kV-5	杨渔216	6980	403	241.8	60.67%	0	1349	
382	迎宾	0	10kV-44	迎北236	6980	403	132.3	32.82%	0	3293	
383	迎宾	0	10kV-42	迎春二225	9266	535	73.0	13.64%	0	6149	
384	迎宾	0	10kV-41	迎春一211	6980	403	244.2	60.58%	0	1355	
385	迎宾	0	10kV-42	迎后224	5265	304	93.7	30.83%	0	2589	
386	迎宾	0	10kV-41	迎泽213	9266	535	81.7	16.03%	0	5928	
387	迎宾	0	10kV-41	迎政214	9266	535	246.2	48.28%	0	2939	
388	迎宾	0	10kV-42	迎龙226	9266	535	51.8	10.15%	0	6472	
389	迎宾	0	10kV-42	迎峪227	9266	535	216.5	42.44%	0	3480	
390	迎宾	0	10kV-44	迎民237	9266	535	128.3	23.98%	0	5191	
391	迎宾	0	10kV-44	迎小239	9266	535	248.3	46.41%	0	3112	
392	尤古庄	0	10kV-44	尤安二247	9266	535	71.6	13.38%	0	6173	
393	尤古庄	0	10kV-42	尤安一225	9266	535	95.3	17.81%	0	5762	
394	尤古庄	0	10kV-44	尤昌238	9266	535	63.0	11.77%	0	6322	
395	尤古庄	0	10kV-42	尤道二227	9266	535	105.7	19.75%	0	5583	
396	尤古庄	0	10kV-41	尤道一214	9266	535	53.0	9.90%	0	6495	
397	尤古庄	0	10kV-42	尤邓229	9266	535	69.8	13.04%	0	6205	
398	尤古庄	0	10kV-41	尤阁216	9266	535	57.8	10.80%	0	6412	
399	尤古庄	0	10kV-43	尤果232	9266	535	75.0	14.03%	0	6113	
400	尤古庄	0	10kV-44	尤黄243	9266	535	82.2	15.37%	0	5989	
401	尤古庄	0	10kV-41	尤晋218	9266	535	30.7	5.74%	0	6881	
402	尤古庄	0	10kV-41	尤康217	9266	535	46.0	8.59%	0	6617	
403	尤古庄	0	10kV-44	尤李244	9266	535	68.8	12.85%	0	6222	
404	尤古庄	0	10kV-43	尤龙231	9266	535	48.1	8.99%	0	6580	

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量 (kVA)	所属母线	线路名称	线路允许容量 (kVA)	允许电流 (A)	历史最大电流 (A)	最高负载率 (%)	线路最大负荷日后需预留容量 (kVA)	可开放容量 (kVA)	备注
405	尤古庄	0	10kV-44	尤芦245	9266	535	50.2	9.38%	0	6543	
406	尤古庄	0	10kV-41	尤马213	9266	535	45.1	8.42%	0	6633	
407	尤古庄	0	10kV-44	尤南242	9266	535	86.3	16.14%	0	5918	
408	尤古庄	0	10kV-41	尤桑二212	9266	535	62.7	11.71%	0	6328	
409	尤古庄	0	10kV-42	尤桑三224	9266	535	69.0	12.90%	0	6218	
410	尤古庄	0	10kV-41	尤桑一211	9266	535	96.7	18.08%	0	5737	
411	尤古庄	0	10kV-44	尤善241	9266	535	47.0	8.79%	0	6598	
412	尤古庄	0	10kV-41	尤塔221	9266	535	39.4	7.37%	0	6730	
413	尤古庄	0	10kV-43	尤天233	9266	535	63.1	11.79%	0	6321	
414	尤古庄	0	10kV-41	尤相219	9266	535	108.3	20.25%	0	5537	
415	尤古庄	0	10kV-44	尤邢237	9266	535	59.1	11.05%	0	6389	
416	尤古庄	0	10kV-44	尤许236	9266	535	74.2	13.86%	0	6128	
417	尤古庄	0	10kV-44	尤张二246	9266	535	65.5	12.24%	0	6279	
418	尤古庄	0	10kV-42	尤张一226	9266	535	81.4	15.22%	0	6003	
419	尤古庄	0	10kV-42	尤周二228	9266	535	86.2	16.11%	0	5921	
420	尤古庄	0	10kV-41	尤周一215	9266	535	66.4	12.42%	0	6262	
421	尤古庄	0	10kV-43	尤逯230	9266	535	48.8	9.13%	0	6567	
422	渔山	0	10kV-4	渔处213	9266	535	180.2	33.69%	0	4291	
427	渔山	0	10kV-4	渔油217	3845	222	20.0	9.03%	0	2729	
429	涸溜	0	10kV-5	溜北一218	9266	535	166.8	31.18%	0	4524	
430	涸溜	0	10kV-5	溜龙212	5265	304	27.2	8.95%	0	3741	
431	涸溜	0	10kV-4	溜唐215	9266	535	104.2	19.47%	0	5609	
432	涸溜	0	10kV-5	溜洼222	9266	535	83.7	15.64%	0	5964	
433	涸溜	0	10kV-4	溜吴211	9266	535	78.8	14.73%	0	6048	
434	涸溜	0	10kV-5	溜辛二228	9266	535	47.8	8.94%	0	6584	
435	涸溜	0	10kV-4	溜辛一217	9266	535	33.7	6.30%	0	6830	
436	涸溜	0	10kV-5	溜杨214	9266	535	164.5	30.74%	0	4564	
437	涸溜	0	10kV-5	溜赵226	9266	535	117.8	22.03%	0	5372	