

东丽供电公司10千伏配电线路可开放容量信息表(2025年第三季度)

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量(kVA)	所属母线	线路名称	线路允许容量(kVA)	允许电流(A)	历史最大电流(A)	最高负载率(%)	线路最大负荷日后需预留容量(kVA)	可开放容量(kVA)	备注
1	保税路	0	10kV-41	保11	9664.56	558	88.66	15.89%	0	6196	
2	保税路	0	10kV-41	保12	8434.84	487	228.64	46.95%	0	2788	
3	保税路	0	10kV-41	保13	8434.84	487	351.62	72.20%	0	658	
4	保税路	0	10kV-41	保14	8434.84	487	238.45	48.96%	0	2618	
5	保税路	0	10kV-41	保15	8434.84	487	157.62	32.37%	0	4018	
6	保税路	0	10kV-41	保16	8434.84	487	147.81	30.35%	0	4188	
7	保税路	0	10kV-41	保17	8434.84	487	211.32	43.39%	0	3088	
8	保税路	0	10kV-42	保21	8434.84	487	273.09	56.08%	0	2018	
9	保税路	0	10kV-42	保22	8434.84	487	306	62.83%	0	1448	
10	保税路	0	10kV-42	保23	8434.84	487	292.15	59.99%	0	1688	
11	保税路	0	10kV-42	保24	8434.84	487	118.36	24.30%	0	4698	
12	保税路	0	10kV-43	保25	8434.84	487	43.88	9.01%	0	5988	
13	保税路	0	10kV-43	保26	8434.84	487	193.42	39.72%	0	3398	
14	保税路	0	10kV-43	保27	8434.84	487	142.03	29.16%	0	4288	
15	保税路	0	10kV-43	保28	9664.56	558	21.15	3.79%	0	7365	
16	保税路	0	10kV-44	保31	8434.84	487	106.24	21.82%	0	4907	
17	保税路	0	10kV-44	保32(DL)	8434.84	487	252.89	51.93%	0	2368	
18	保税路	0	10kV-44	保33	8434.84	487	181.87	37.34%	0	3598	
19	保税路	0	10kV-44	保34	8434.84	487	141.45	29.05%	0	4298	
20	保税路	0	10kV-44	保35	8434.84	487	138.57	28.45%	0	4348	
21	保税路	0	10kV-44	保36	8434.84	487	300.81	61.77%	0	1538	
22	保税路	0	10kV-44	保37	8434.84	487	163.39	33.55%	0	3918	
23	茶金路	0	10kV-41	茶11(DL)	8434.84	487	0	0.00%	0	6748	
24	茶金路	0	10kV-41	茶12(DL)	8434.84	487	270.21	55.48%	0	2068	
25	茶金路	0	10kV-41	茶13(DL)	8434.84	487	285.22	58.57%	0	1808	
26	茶金路	0	10kV-41	茶14	8435.84	487	0	0.00%	0	6749	
27	茶金路	0	10kV-41	茶15(DL)	8434.84	487	122.4	25.13%	0	4628	
28	茶金路	0	10kV-41	茶16(DL)	8434.84	487	1.15	0.24%	0	6728	
29	茶金路	0	10kV-41	茶18	8434.84	487	50.23	10.31%	0	5878	
30	茶金路	0	10kV-42	茶21(DL)	8434.84	487	301.39	61.89%	0	1528	
31	茶金路	0	10kV-42	茶22(DL)	8434.84	487	20.21	4.15%	0	6398	
32	茶金路	0	10kV-42	茶23(DL)	8434.84	487	1.47	0.30%	0	6723	

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量(kVA)	所属母线	线路名称	线路允许容量(kVA)	允许电流(A)	历史最大电流(A)	最高负载率(%)	线路最大负荷日后需预留容量(kVA)	可开放容量(kVA)	备注
33	茶金路	0	10kV-43	茶25(DL)	8434.84	487	275.98	56.67%	0	1968	
34	茶金路	0	10kV-43	茶26(DL)	8434.84	487	150.69	30.94%	0	4138	
35	茶金路	0	10kV-43	茶27(DL)	8434.84	487	0	0.00%	0	6748	
36	茶金路	0	10kV-44	茶31	8434.84	487	306	62.83%	0	1448	
37	茶金路	0	10kV-44	茶32	8434.84	487	43.88	9.01%	0	5988	
38	茶金路	0	10kV-44	茶33	8434.84	487	95.27	19.56%	0	5098	
39	茶金路	0	10kV-44	茶34	8434.84	487	148.96	30.59%	0	4168	
40	茶金路	0	10kV-44	茶35	8434.84	487	1.15	0.24%	0	6728	
41	茶金路	0	10kV-44	茶36	8434.84	487	0.58	0.12%	0	6738	
42	程林庄	0	10kV-4	733(DL)	6928	400	266.17	66.54%	0	933	
43	大毕庄	0	10kV-4	521	6928	400	69.28	17.32%	0	4342	
44	大毕庄	0	10kV-4	523	6928	400	236.14	59.04%	0	1452	
45	大毕庄	0	10kV-4	525	6928	400	229.21	57.30%	0	1573	
46	大毕庄	0	10kV-4	527(DL)	6928	400	85.45	21.36%	0	4063	
47	大毕庄	0	10kV-5	520	6928	400	261.55	65.39%	0	1012	
48	大毕庄	0	10kV-5	522	6928	400	240.43	60.11%	0	2764	
49	大毕庄	0	10kV-5	524	6928	400	136.84	34.21%	0	3172	
50	大毕庄	0	10kV-5	526	6928	400	116.63	29.16%	0	3522	
51	大毕庄	0	10kV-5	528(DL)	6928	400	105.66	26.42%	0	3712	
52	东堍	0	10kV-41	东11	8434.84	487	192.84	39.60%	0	3408	
53	东堍	0	10kV-41	东12	8434.84	487	183.03	37.58%	0	3578	
54	东堍	0	10kV-41	东13	8434.84	487	205.54	42.21%	0	3188	
55	东堍	0	10kV-41	东14	8434.84	487	137.41	28.22%	0	4368	
56	东堍	0	10kV-41	东15	9664.56	558	34.06	6.10%	0	7142	
57	东堍	0	10kV-41	东16	9664.56	558	200.35	35.91%	0	4261	
58	东堍	0	10kV-42	东22	8434.84	487	177.83	36.52%	0	3667	
59	东堍	0	10kV-42	东23	8434.84	487	284.06	58.33%	0	1828	
60	东堍	0	10kV-42	东24	9664.56	558	206.7	37.04%	0	4152	
61	东堍	0	10kV-42	东25	9664.56	558	177.83	31.87%	0	4652	
62	东堍	0	10kV-42	东26	9664.56	558	57.16	10.24%	0	6742	
63	东堍	0	10kV-43	东31	8434.84	487	0.58	0.12%	0	6738	
64	东堍	0	10kV-43	东32	8434.84	487	178.98	36.75%	0	3648	
65	东堍	0	10kV-43	东33	8434.84	487	246.54	50.62%	0	2478	
66	东堍	0	10kV-43	东34	8434.84	487	124.71	25.61%	0	4588	

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量(kVA)	所属母线	线路名称	线路允许容量(kVA)	允许电流(A)	历史最大电流(A)	最高负载率(%)	线路最大负荷日后需预留容量(kVA)	可开放容量(kVA)	备注
67	东堃	0	10kV-43	东35	9664.56	558	39.84	7.14%	0	7042	
68	东堃	0	10kV-43	东36	9664.56	558	154.73	27.73%	0	5052	
69	东堃	0	10kV-44	东42	8434.84	487	153.58	31.54%	0	4088	
70	东堃	0	10kV-44	东43	8434.84	487	276.56	56.79%	0	1958	
71	东堃	0	10kV-44	东44	9664.56	558	178.98	32.08%	0	4631	
72	东堃	0	10kV-44	东45	9664.56	558	200.35	35.91%	0	4261	
73	东堃	0	10kV-44	东46	9664.56	558	214.78	38.49%	0	4012	
74	东丽湖	0	10kV-41	912	9664.56	558	126.44	22.66%	0	5542	
75	东丽湖	0	10kV-41	914	9664.56	558	239.03	42.84%	0	3591	
76	东丽湖	0	10kV-41	911	9664.56	558	1.8	0.32%	0	7701	
77	东丽湖	0	10kV-41	913	9664.56	558	12.58	2.25%	0	7514	
78	东丽湖	0	10kV-42	921	8434.84	487	236.14	48.49%	0	2658	
79	东丽湖	0	10kV-42	922	8434.84	487	187.64	38.53%	0	3498	
80	东丽湖	0	10kV-42	923	8434.84	487	330.83	67.93%	0	1018	
81	东丽湖	0	10kV-43	924	8434.84	487	214.2	43.98%	0	3038	
82	东丽湖	0	10kV-43	925	8434.84	487	113.74	23.36%	0	4777	
83	东丽湖	0	10kV-43	926	8434.84	487	141.45	29.05%	0	4298	
84	东丽湖	0	10kV-44	931	8434.84	487	216.51	44.46%	0	2998	
85	东丽湖	0	10kV-44	933	8434.84	487	360.28	73.98%	0	508	
86	东丽湖	0	10kV-44	934	8434.84	487	56	11.50%	0	5778	
87	东丽湖	0	10kV-44	932(DL)	8434.84	487	199.19	40.90%	0	3298	
88	东南郊	0	10kV-4	郊22	9664.56	558	92.32	16.54%	0	6133	
89	东南郊	0	10kV-5	郊42	9664.56	558	38.54	6.91%	0	7064	
90	东文路	0	10kV-41	文11	9664.56	558	53.7	9.62%	0	6802	
91	东文路	0	10kV-41	文12	9664.56	558	359.7	64.46%	0	1502	
92	东文路	0	10kV-41	文13	9664.56	558	287.53	51.53%	0	2752	
93	东文路	0	10kV-41	文14	9664.56	558	117.78	21.11%	0	5691	
94	东文路	0	10kV-41	文15	9664.56	558	316.97	56.80%	0	2242	
95	东文路	0	10kV-41	文16	9664.56	558	202.08	36.22%	0	4231	
96	东文路	0	10kV-42	文21	9664.56	558	112.59	20.18%	0	5781	
97	东文路	0	10kV-42	文22	9664.56	558	229.21	41.08%	0	3761	
98	东文路	0	10kV-42	文23	9664.56	558	320.44	57.43%	0	2181	
99	东文路	0	10kV-42	文24	9664.56	558	255.77	45.84%	0	3301	
100	东文路	0	10kV-43	文31	9664.56	558	293.3	52.56%	0	2652	

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量 (kVA)	所属母线	线路名称	线路允许容量 (kVA)	允许电流 (A)	历史最大电流 (A)	最高负载率 (%)	线路最大负荷日后需预留容量 (kVA)	可开放容量 (kVA)	备注
101	东文路	0	10kV-43	文32	9664.56	558	244.23	43.77%	0	3501	
102	东文路	0	10kV-43	文33大馈线	9664.56	558	109.12	19.56%	0	5841	
103	东文路	0	10kV-43	文34	9664.56	558	117.21	21.01%	0	5701	
104	顾庄	0	10kV-41	顾11	9664.56	558	164.55	29.49%	0	4882	
105	顾庄	0	10kV-41	顾12	9664.56	558	239.61	42.94%	0	3582	
106	顾庄	0	10kV-41	顾14	9664.56	558	271.36	48.63%	0	3032	
107	顾庄	0	10kV-41	顾15	9664.56	558	117.21	21.01%	0	5701	
108	顾庄	0	10kV-41	顾16	9664.56	558	158.78	28.46%	0	4981	
109	顾庄	0	10kV-41	顾17	9664.56	558	325.02	58.25%	0	2102	
110	顾庄	0	10kV-41	顾18	9664.56	558	107.97	19.35%	0	5862	
111	顾庄	0	10kV-41	顾19	9664.56	558	54.85	9.83%	0	6782	
112	顾庄	0	10kV-41	顾20	9664.56	558	59.47	10.66%	0	6701	
113	顾庄	0	10kV-41	顾21大馈线	9664.56	558	25.4	4.55%	0	7292	
114	顾庄	0	10kV-42	顾24	9664.56	558	69.86	12.52%	0	6522	
115	顾庄	0	10kV-42	顾25大馈线	9664.56	558	116.63	20.90%	0	5712	
116	顾庄	0	10kV-42	顾26	9664.56	558	45.61	8.17%	0	6942	
117	顾庄	0	10kV-43	顾29大馈线	9664.56	558	136.84	24.52%	0	5362	
118	顾庄	0	10kV-43	顾30	9664.56	558	321.06	57.54%	0	2171	
119	顾庄	0	10kV-43	顾31	9664.56	558	161.09	28.87%	0	4941	
120	顾庄	0	10kV-43	顾32	9664.56	558	223.44	40.04%	0	3862	
121	顾庄	0	10kV-43	顾33大馈线	9664.56	558	27.71	4.97%	0	7251	
122	顾庄	0	10kV-43	顾34大馈线	9664.56	558	77.94	13.97%	0	6382	
123	湖西路	0	10kV-4	715	6928	400	101.04	25.26%	0	3792	
124	湖西路	0	10kV-4	717	8434.84	487	175.52	36.04%	0	3708	
125	湖西路	0	10kV-4	719	6928	400	61.84	15.46%	0	5857	
126	湖西路	0	10kV-4	721	8434.84	487	258.66	53.11%	0	2268	
127	湖西路	0	10kV-4	711 (DL)	6928	400	200	50.00%	0	3464	
128	湖西路	0	10kV-4	713 (DL)	6928	400	69.86	17.47%	0	4332	
129	湖西路	0	10kV-5	716	8434.84	487	119.52	24.54%	0	4678	
130	湖西路	0	10kV-5	718	6928	400	219.98	55.00%	0	1732	
131	湖西路	0	10kV-5	720	6928	400	89.49	22.37%	0	3993	
132	湖西路	0	10kV-5	712 (DL)	6928	400	154.73	38.68%	0	2863	
133	湖西路	0	10kV-5	714 (DL)	6928	400	107.97	26.99%	0	3673	
134	华明	0	10kV-41	华11	8434.84	487	80.25	16.48%	0	5358	

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量 (kVA)	所属母线	线路名称	线路允许容量 (kVA)	允许电流 (A)	历史最大电流 (A)	最高负载率 (%)	线路最大负荷日后需预留容量 (kVA)	可开放容量 (kVA)	备注
135	华明	0	10kV-41	华12	8434.84	487	72.17	14.82%	0	5498	
136	华明	0	10kV-41	华13 (DL)	8434.84	487	156.47	32.13%	0	4038	
137	华明	0	10kV-41	华14出线	8434.84	487	103.93	21.34%	0	4948	
138	华明	0	10kV-41	华15 (DL)	8434.84	487	113.16	23.24%	0	4788	
139	华明	0	10kV-41	华16	8434.84	487	241.92	49.68%	0	2557	
140	华明	0	10kV-41	华17	8434.84	487	205.54	42.21%	0	3188	
141	华明	0	10kV-41	华18	8434.84	487	137.41	28.22%	0	4368	
142	华明	0	10kV-42	华21	8434.84	487	169.17	34.74%	0	3818	
143	华明	0	10kV-42	华22	8434.84	487	102.19	20.98%	0	4978	
144	华明	0	10kV-42	华23	8434.84	487	35.22	7.23%	0	6138	
145	华明	0	10kV-42	华24	8434.84	487	70.44	14.46%	0	5528	
146	华明	0	10kV-43	华25	8434.84	487	90.65	18.61%	0	5178	
147	华明	0	10kV-43	华26	8434.84	487	227.48	46.71%	0	2808	
148	华明	0	10kV-43	华27 (DL)	8434.84	487	315.82	64.85%	0	1278	
149	华明	0	10kV-43	华28	8434.84	487	25.4	5.22%	0	6308	
150	华明	0	10kV-44	华31	8434.84	487	196.88	40.43%	0	3338	
151	华明	0	10kV-44	华32	8434.84	487	115.47	23.71%	0	4748	
152	华明	0	10kV-44	华34	8434.84	487	79.68	16.36%	0	5368	
153	华明	0	10kV-44	华35	8434.84	487	56	11.50%	0	5778	
154	华明	0	10kV-44	华36 (DL)	8434.84	487	379.91	78.01%	0	168	
155	华明	0	10kV-44	华38	8436.84	487	227.81	46.78%	0	2803	
156	华瑞路	0	10kV-41	瑞11	8434.84	487	181.29	37.23%	0	3608	
157	华瑞路	0	10kV-41	瑞12	8434.84	487	80.83	16.60%	0	5348	
158	华瑞路	0	10kV-41	瑞13	8434.84	487	221.71	45.53%	0	2907	
159	华瑞路	0	10kV-41	瑞14	8434.84	487	124.71	25.61%	0	4588	
160	华瑞路	0	10kV-41	瑞15	8434.84	487	244.23	50.15%	0	2518	
161	华瑞路	0	10kV-41	瑞16	8434.84	487	248.27	50.98%	0	2448	
162	华瑞路	0	10kV-41	瑞18 (DL)	8434.84	487	73.9	15.17%	0	5468	
163	华瑞路	0	10kV-42	瑞21	8434.84	487	322.75	66.27%	0	1158	
164	华瑞路	0	10kV-42	瑞22大馈线	9664.56	558	63.51	11.38%	0	6632	
165	华瑞路	0	10kV-42	瑞23 (DL)	8434.84	487	148.38	30.47%	0	4178	
166	华瑞路	0	10kV-42	瑞24	8434.84	487	174.36	35.80%	0	3728	
167	华瑞路	0	10kV-43	瑞25	8434.84	487	251.15	51.57%	0	2398	
168	华瑞路	0	10kV-43	瑞26	8434.84	487	238.45	48.96%	0	2618	

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量(kVA)	所属母线	线路名称	线路允许容量(kVA)	允许电流(A)	历史最大电流(A)	最高负载率(%)	线路最大负荷日后需预留容量(kVA)	可开放容量(kVA)	备注
169	华瑞路	0	10kV-43	瑞27	8434.84	487	173.79	35.69%	0	3737	
170	华瑞路	0	10kV-44	瑞31	8434.84	487	158.78	32.60%	0	3998	
171	华瑞路	0	10kV-44	瑞32	8434.84	487	109.7	22.53%	0	4848	
172	华瑞路	0	10kV-44	瑞33大馈线	9664.56	558	102.77	18.42%	0	5951	
173	华瑞路	0	10kV-44	瑞36	8434.84	487	341.8	70.18%	0	828	
174	华瑞路	0	10kV-44	瑞37	8434.84	487	364.9	74.93%	0	428	
175	华瑞路	0	10kV-44	瑞38(DL)	8434.84	487	334.87	68.76%	0	948	
176	环河路	0	10kV-41	环11	9664.56	558	206.12	36.94%	0	4162	
177	环河路	0	10kV-41	环12	8434.84	487	324.48	66.63%	0	1128	
178	环河路	0	10kV-41	环13	8434.84	487	332.56	68.29%	0	988	
179	环河路	0	10kV-41	环14	8434.84	487	213.05	43.75%	0	3058	
180	环河路	0	10kV-41	环15	9664.56	558	58.04	10.40%	0	6727	
181	环河路	0	10kV-41	环16	8434.84	487	183.6	37.70%	0	3568	
182	环河路	0	10kV-41	环17	8434.84	487	363.74	74.69%	0	448	
183	环河路	0	10kV-41	环18	8434.84	487	127.02	26.08%	0	4548	
184	环河路	0	10kV-42	环21	8434.84	487	258.08	52.99%	0	2278	
185	环河路	0	10kV-42	环22	9664.56	558	415.7	74.50%	0	532	
186	环河路	0	10kV-42	环24	8434.84	487	48.5	9.96%	0	5908	
187	环河路	0	10kV-43	环25(DL)	8434.84	487	160.51	32.96%	0	3968	
188	环河路	0	10kV-43	环26(DL)	8434.84	487	204.39	41.97%	0	3208	
189	环河路	0	10kV-43	环27(DL)	8434.84	487	364.9	74.93%	0	428	
190	环河路	0	10kV-43	环28(DL)	8434.84	487	354.5	72.79%	0	608	
191	环河路	0	10kV-44	环31	8434.84	487	305.43	62.72%	0	1458	
192	环河路	0	10kV-44	环32	8434.84	487	234.41	48.13%	0	2688	
193	环河路	0	10kV-44	环33	8434.84	487	122.4	25.13%	0	4628	
194	环河路	0	10kV-44	环34	8434.84	487	289.84	59.52%	0	1727	
195	环河路	0	10kV-44	环35	8434.84	487	278.87	57.26%	0	1918	
196	环河路	0	10kV-44	环37	9664.56	558	121.13	21.71%	0	5633	
197	货运路	0	10kV-41	货11	8434.84	487	14.43	2.96%	0	6498	
198	货运路	0	10kV-41	货12	8434.84	487	76.79	15.77%	0	5418	
199	货运路	0	10kV-41	货13	8434.84	487	141.45	29.05%	0	4298	
200	货运路	0	10kV-41	货14	9664.56	558	185.91	33.32%	0	4511	
201	货运路	0	10kV-41	货15	8434.84	487	52.54	10.79%	0	5838	
202	货运路	0	10kV-41	货16	9664.56	558	31.18	5.59%	0	7191	

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量(kVA)	所属母线	线路名称	线路允许容量(kVA)	允许电流(A)	历史最大电流(A)	最高负载率(%)	线路最大负荷日后需预留容量(kVA)	可开放容量(kVA)	备注
203	货运路	0	10kV-41	货17	9664.56	558	16.17	2.90%	0	7451	
204	货运路	0	10kV-41	货18	8434.84	487	367.78	75.52%	0	378	
205	货运路	0	10kV-42	货21	8434.84	487	131.06	26.91%	0	4478	
206	货运路	0	10kV-42	货22	9664.56	558	64.47	11.55%	0	6615	
207	货运路	0	10kV-42	货23	9664.56	558	208.43	37.35%	0	4122	
208	货运路	0	10kV-42	货24	9664.56	558	136.26	24.42%	0	5372	
209	货运路	0	10kV-42	货25	9664.56	558	83.14	14.90%	0	6292	
210	货运路	0	10kV-42	货26	8434.84	487	87.76	18.02%	0	5228	
211	货运路	0	10kV-42	货27	9664.56	558	25.98	4.66%	0	7281	
212	货运路	0	10kV-42	货28	9664.56	558	31.18	5.59%	0	7191	
213	九车地	0	10kV-4	261	8434.84	487	281.18	57.74%	0	1878	
214	九车地	0	10kV-4	263	8434.84	487	148.96	30.59%	0	4168	
215	九车地	0	10kV-4	267	8434.84	487	4.62	0.95%	0	6668	
216	九车地	0	10kV-4	269	8434.84	487	1.73	0.36%	0	6718	
217	九车地	0	10kV-4	275	9664.56	558	155.89	27.94%	0	5031	
218	九车地	0	10kV-4	265	8436.84	487	31.18	6.40%	0	6210	
219	九车地	0	10kV-4	271(DL)	8434.84	487	196.3	40.31%	0	3348	
220	九车地	0	10kV-5	252	8434.84	487	293.3	60.23%	0	1668	
221	九车地	0	10kV-5	262	8434.84	487	162.82	33.43%	0	3928	
222	崂山道	0	10kV-42	崂21大馈线	9664.56	558	245.21	43.94%	0	3485	
223	崂山道	0	10kV-42	崂22大馈线	9664.56	558	0	0.00%	0	7732	
224	南大桥	0	10kV-41	桥11(DL)	8434.84	487	224.6	46.12%	0	2858	
225	南大桥	0	10kV-41	桥12	8434.84	487	47.92	9.84%	0	5918	
226	南大桥	0	10kV-41	桥13	9664.56	558	79.1	14.18%	0	6361	
227	南大桥	0	10kV-41	桥18	8434.84	487	200.35	41.14%	0	3278	
228	南大桥	0	10kV-42	桥21	8434.84	487	216.51	44.46%	0	2998	
229	南大桥	0	10kV-42	桥22	8434.84	487	90.07	18.49%	0	5188	
230	南大桥	0	10kV-43	桥25	8434.84	487	117.78	24.18%	0	4708	
231	南大桥	0	10kV-43	桥26	8434.84	487	135.68	27.86%	0	4398	
232	南大桥	0	10kV-44	桥31	8434.84	487	143.19	29.40%	0	4268	
233	南大桥	0	10kV-44	桥32(DL)	8434.84	487	127.02	26.08%	0	4548	
234	南大桥	0	10kV-44	桥37	8434.84	487	197.46	40.55%	0	3328	
235	南何庄	0	10kV-41	何11	8434.84	487	112.59	23.12%	0	4798	
236	南何庄	0	10kV-41	何12	8434.84	487	91.22	18.73%	0	5168	

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量 (kVA)	所属母线	线路名称	线路允许容量 (kVA)	允许电流 (A)	历史最大电流 (A)	最高负载率 (%)	线路最大负荷日后需预留容量 (kVA)	可开放容量 (kVA)	备注
237	南何庄	0	10kV-41	何13	8434.84	487	188.22	38.65%	0	3488	
238	南何庄	0	10kV-41	何14	8434.84	487	181.87	37.34%	0	3598	
239	南何庄	0	10kV-41	何15	9664.56	558	64.67	11.59%	0	6612	
240	南何庄	0	10kV-41	何16	9664.56	558	43.3	7.76%	0	6982	
241	南何庄	0	10kV-41	何17	9664.56	558	75.06	13.45%	0	6432	
242	南何庄	0	10kV-42	何21	8434.84	487	116.63	23.95%	0	4728	
243	南何庄	0	10kV-42	何22	8434.84	487	98.15	20.15%	0	5048	
244	南何庄	0	10kV-42	何23	8434.84	487	364.9	74.93%	0	428	
245	南何庄	0	10kV-42	何24	8434.84	487	43.88	9.01%	0	5988	
246	南何庄	0	10kV-43	何31	8434.84	487	192.84	39.60%	0	3408	
247	南何庄	0	10kV-43	何32	8434.84	487	114.9	23.59%	0	4758	
248	南何庄	0	10kV-43	何33	8434.84	487	135.1	27.74%	0	4408	
249	南何庄	0	10kV-43	何34	9664.56	558	47.34	8.48%	0	6912	
250	南何庄	0	10kV-44	何41	8434.84	487	194.57	39.95%	0	3378	
251	南何庄	0	10kV-44	何42	8434.84	487	157.62	32.37%	0	4018	
252	南何庄	0	10kV-44	何43	8434.84	487	109.7	22.53%	0	4848	
253	南何庄	0	10kV-44	何44	8434.84	487	312.93	64.26%	0	1328	
254	南何庄	0	10kV-44	何45	8434.84	487	136.26	27.98%	0	4388	
255	南何庄	0	10kV-44	何46	8434.84	487	16.74	3.44%	0	6458	
256	南何庄	0	10kV-44	何47	9664.56	558	92.38	16.56%	0	6131	
257	南何庄	0	10kV-44	何48	9664.56	558	26.3	4.71%	0	7276	
258	南孙庄	0	10kV-41	孙11	9664.56	558	71.01	12.73%	0	6501	
259	南孙庄	0	10kV-43	孙33	9664.56	558	43.3	7.76%	0	6982	
260	山青道	0	10kV-41	山12	9664.56	558	191.11	34.25%	0	4422	
261	山青道	0	10kV-41	山13	8434.84	487	211.89	43.51%	0	3078	
262	山青道	0	10kV-41	山14	9664.56	558	189.38	33.94%	0	4451	
263	山青道	0	10kV-42	山21	9664.56	558	249.42	44.70%	0	3412	
264	山青道	0	10kV-42	山22	9664.56	558	69.86	12.52%	0	6522	
265	山青道	0	10kV-42	山23	9664.56	558	270.24	48.43%	0	3051	
266	山青道	0	10kV-42	山24	9664.56	558	260.39	46.66%	0	3222	
267	山青道	0	10kV-42	山25大馈线	9664.56	558	69.86	12.52%	0	6522	
268	山青道	0	10kV-42	山26	8434.84	487	235.57	48.37%	0	2668	
269	山青道	0	10kV-43	山31	8434.84	487	239.61	49.20%	0	2598	
270	山青道	0	10kV-43	山32	9664.56	558	68.71	12.31%	0	6542	

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量(kVA)	所属母线	线路名称	线路允许容量(kVA)	允许电流(A)	历史最大电流(A)	最高负载率(%)	线路最大负荷日后需预留容量(kVA)	可开放容量(kVA)	备注
271	山青道	0	10kV-43	山33	9664.56	558	197.46	35.39%	0	4311	
272	山青道	0	10kV-44	山42	8434.84	487	222.29	45.64%	0	2898	
273	山青道	0	10kV-44	山43	8434.84	487	24.83	5.10%	0	6318	
274	山青道	0	10kV-44	山44	6928	400	153.58	38.40%	0	2882	
275	山青道	0	10kV-44	山45大馈线	9664.56	558	128.75	23.07%	0	5502	
276	山青道	0	10kV-44	山46	8434.84	487	204.39	41.97%	0	3208	
277	纬五道	0	10kV-41	纬11	9664.56	558	204.04	36.57%	0	6130	
278	纬五道	0	10kV-41	纬12	8434.84	487	363.74	74.69%	0	448	
279	纬五道	0	10kV-41	纬13大馈线	9664.56	558	292.15	52.36%	0	2671	
280	纬五道	0	10kV-41	纬14	8434.84	487	257.51	52.88%	0	2288	
281	纬五道	0	10kV-41	纬15	9664.56	558	375.87	67.36%	0	1222	
282	纬五道	0	10kV-41	纬16大馈线	9664.56	558	95.27	17.07%	0	6082	
283	纬五道	0	10kV-42	纬21	8434.84	487	215.36	44.22%	0	3018	
284	纬五道	0	10kV-42	纬22	8434.84	487	256.35	52.64%	0	2308	
285	纬五道	0	10kV-42	纬23	8434.84	487	340.07	69.83%	0	858	
286	纬五道	0	10kV-42	纬24大馈线	9664.56	558	325.06	58.25%	0	2102	
287	纬五道	0	10kV-42	纬25大馈线	9664.56	558	92.38	16.56%	0	6131	
288	纬五道	0	10kV-42	纬26	8434.84	487	352.19	72.32%	0	648	
289	纬五道	0	10kV-43	纬31	8434.84	487	250.11	51.36%	0	4103	
290	纬五道	0	10kV-43	纬32	8434.84	487	336.61	69.12%	0	918	
291	纬五道	0	10kV-43	纬33大馈线	9664.56	558	124.13	22.25%	0	5581	
292	纬五道	0	10kV-43	纬34大馈线	9664.56	558	421.48	75.53%	0	432	
293	纬五道	0	10kV-43	纬35大馈线	9664.56	558	130.48	23.38%	0	5472	
294	纬五道	0	10kV-43	纬36	8434.84	487	219.98	45.17%	0	2938	
295	纬五道	0	10kV-44	纬41	8434.84	487	255.2	52.40%	0	2328	
296	纬五道	0	10kV-44	纬42	8434.84	487	358.55	73.62%	0	538	
297	纬五道	0	10kV-44	纬43	9664.56	558	174.94	31.35%	0	4702	
298	纬五道	0	10kV-44	纬44	8434.84	487	364.32	74.81%	0	438	
299	纬五道	0	10kV-44	纬45大馈线	9664.56	558	92.96	16.66%	0	6122	
300	纬五道	0	10kV-44	纬46大馈线	9664.56	558	130.48	23.38%	0	5472	
301	纬五道	0	10kV-45	纬51	9664.56	558	419.02	75.09%	0	475	
302	纬五道	0	10kV-45	纬54	9664.56	558	46.40	8.32%	1	6927	
303	魏王	0	10kV-41	魏11	8434.84	487	22.52	4.62%	0	6358	
304	魏王	0	10kV-41	魏12	8434.84	487	244.23	50.15%	0	2518	

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量(kVA)	所属母线	线路名称	线路允许容量(kVA)	允许电流(A)	历史最大电流(A)	最高负载率(%)	线路最大负荷日后需预留容量(kVA)	可开放容量(kVA)	备注
305	魏王	0	10kV-41	魏13	8434.84	487	0	0.00%	0	6748	
306	魏王	0	10kV-41	魏14	8436.84	487	1.73	0.36%	0	6719	
307	魏王	0	10kV-41	魏15	8436.84	487	1.73	0.36%	0	6719	
308	魏王	0	10kV-41	魏16	8434.84	487	167.44	34.38%	0	3848	
309	魏王	0	10kV-41	魏17	8434.84	487	79.68	16.36%	0	5368	
310	魏王	0	10kV-42	魏21	8434.84	487	69.72	14.32%	0	5540	
311	魏王	0	10kV-42	魏22	8434.84	487	364.9	74.93%	0	428	
312	魏王	0	10kV-42	魏23	8434.84	487	295.61	60.70%	0	1628	
313	魏王	0	10kV-43	魏25	8434.84	487	47.34	9.72%	0	5928	
314	魏王	0	10kV-43	魏26	8434.84	487	107.39	22.05%	0	4888	
315	魏王	0	10kV-43	魏27	6928	400	106.24	26.56%	0	3702	
316	魏王	0	10kV-43	魏28	8434.84	487	82.56	16.95%	0	5318	
317	魏王	0	10kV-44	魏31大馈线	9664.56	558	95.84	17.18%	0	6071	
318	无暇街	0	10kV-41	暇11	8434.84	487	143.76	29.52%	0	4258	
319	无暇街	0	10kV-41	暇12	8434.84	487	266.17	54.66%	0	2137	
320	无暇街	0	10kV-41	暇13	8434.84	487	230.37	47.30%	0	2758	
321	无暇街	0	10kV-41	暇14	6928	400	94.69	23.67%	0	3903	
322	无暇街	0	10kV-42	暇21	8434.84	487	158.2	32.48%	0	4008	
323	无暇街	0	10kV-42	暇22	6928	400	292.15	73.04%	0	482	
324	无暇街	0	10kV-44	暇31	6928	400	5.2	1.30%	0	5452	
325	无暇街	0	10kV-44	暇32	8434.84	487	113.74	23.36%	0	4777	
326	无暇街	0	10kV-44	暇35	6928	400	149.54	37.39%	0	2952	
327	无暇街	0	10kV-44	暇36	8434.84	487	195.15	40.07%	0	3368	
328	无暇街	0	10kV-44	暇37	6928	400	66.97	16.74%	0	4383	
329	无暇街	0	10kV-44	暇38	8436.84	487	121.24	24.90%	0	4649	
330	五经路	0	10kV-41	经11	9664.56	558	243.65	43.66%	0	3512	
331	五经路	0	10kV-41	经12	9664.56	558	205.54	36.84%	0	4171	
332	五经路	0	10kV-41	经13	9664.56	558	91.8	16.45%	0	6142	
333	五经路	0	10kV-41	经14	9664.56	558	136.26	24.42%	0	5372	
334	五经路	0	10kV-41	经15	9664.56	558	148.96	26.70%	0	5151	
335	五经路	0	10kV-41	经16	9664.56	558	364.32	65.29%	0	1422	
336	五经路	0	10kV-42	经22	9664.56	558	241.92	43.35%	0	3542	
337	五经路	0	10kV-42	经23	9664.56	558	282.33	50.60%	0	2841	
338	五经路	0	10kV-42	经24	9664.56	558	165.7	29.70%	0	4861	

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量 (kVA)	所属母线	线路名称	线路允许容量 (kVA)	允许电流 (A)	历史最大电流 (A)	最高负载率 (%)	线路最大负荷日后需预留容量 (kVA)	可开放容量 (kVA)	备注
339	五经路	0	10kV-43	经32	9664.56	558	180.14	32.28%	0	4612	
340	五经路	0	10kV-43	经33	9664.56	558	287.53	51.53%	0	2752	
341	五经路	0	10kV-43	经34	9664.56	558	179.56	32.18%	0	4622	
342	五经路	0	10kV-44	经42	9664.56	558	206.7	37.04%	0	4152	
343	五经路	0	10kV-44	经44	9664.56	558	71.59	12.83%	0	6492	
344	五经路	0	10kV-44	经45	9664.56	558	316.97	56.80%	0	2242	
345	五经路	0	10kV-44	经46	9664.56	558	123.17	22.07%	0	5599	
346	物流	0	10kV-41	物11	8434.84	487	337.18	69.24%	0	908	
347	物流	0	10kV-41	物12	9664.56	558	132.79	23.80%	0	5431	
348	物流	0	10kV-41	物13大馈线	9664.56	558	56	10.04%	0	6761	
349	物流	0	10kV-41	物14	8434.84	487	152.42	31.30%	0	4108	
350	物流	0	10kV-41	物15	8434.84	487	239.61	49.20%	0	2598	
351	物流	0	10kV-41	物16	8434.84	487	135.68	27.86%	0	4398	
352	物流	0	10kV-41	物17	8434.84	487	88.34	18.14%	0	5218	
353	物流	0	10kV-42	物21	8434.84	487	202.08	41.49%	0	3248	
354	物流	0	10kV-42	物22	8434.84	487	322.17	66.15%	0	1168	
355	物流	0	10kV-42	物23	8434.84	487	73.9	15.17%	0	5468	
356	物流	0	10kV-42	物24	8434.84	487	269.05	55.25%	0	2088	
357	物流	0	10kV-43	物31	8434.84	487	170.32	34.97%	0	3798	
358	物流	0	10kV-43	物32	8434.84	487	344.69	70.78%	0	778	
359	物流	0	10kV-43	物33大馈线	9664.56	558	45.61	8.17%	0	6942	
360	物流	0	10kV-43	物34	8436.84	487	1.73	0.36%	0	6719	
361	物流	0	10kV-44	物41	8434.84	487	242.49	49.79%	0	2548	
362	物流	0	10kV-44	物42	8434.84	487	209.01	42.92%	0	3128	
363	物流	0	10kV-44	物43	8434.84	487	203.23	41.73%	0	3228	
364	物流	0	10kV-44	物44	8434.84	487	209.01	42.92%	0	3128	
365	物流	0	10kV-44	物45	8434.84	487	364.9	74.93%	0	428	
366	物流	0	10kV-44	物46	8434.84	487	254.04	52.16%	0	2348	
367	物流	0	10kV-44	物47	8434.84	487	119.52	24.54%	0	4678	
368	先锋路	0	10kV-41	先11	8434.84	487	195.73	40.19%	0	3358	
369	先锋路	0	10kV-41	先12	8434.84	487	363.16	74.57%	0	458	
370	先锋路	0	10kV-41	先13	8434.84	487	175.52	36.04%	0	3708	
371	先锋路	0	10kV-41	先14	8434.84	487	22.52	4.62%	0	6358	
372	先锋路	0	10kV-41	先15	8434.84	487	167.44	34.38%	0	3848	

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量(kVA)	所属母线	线路名称	线路允许容量(kVA)	允许电流(A)	历史最大电流(A)	最高负载率(%)	线路最大负荷日后需预留容量(kVA)	可开放容量(kVA)	备注
373	先锋路	0	10kV-41	先16	8434.84	487	12.12	2.49%	0	6538	
374	先锋路	0	10kV-41	先17	8434.84	487	85.45	17.55%	0	5268	
375	先锋路	0	10kV-42	先21	8434.84	487	25.4	5.22%	0	6308	
376	先锋路	0	10kV-42	先22	8434.84	487	193.42	39.72%	0	3398	
377	先锋路	0	10kV-42	先24	8434.84	487	326.21	66.98%	0	1098	
378	先锋路	0	10kV-43	先26	8434.84	487	154.16	31.66%	0	4077	
379	先锋路	0	10kV-43	先27	8434.84	487	92.38	18.97%	0	5148	
380	先锋路	0	10kV-43	先28	8434.84	487	40.42	8.30%	0	6048	
381	先锋路	0	10kV-44	先31	8434.84	487	298.5	61.29%	0	1578	
382	先锋路	0	10kV-44	先32	8434.84	487	344.69	70.78%	0	778	
383	先锋路	0	10kV-44	先33	8434.84	487	82.56	16.95%	0	5318	
384	先锋路	0	10kV-44	先34	8434.84	487	132.79	27.27%	0	4448	
385	先锋路	0	10kV-44	先35	8434.84	487	65.82	13.52%	0	5607	
386	先锋路	0	10kV-44	先36	8434.84	487	159.93	32.84%	0	3978	
387	先锋路	0	10kV-44	先37	8434.84	487	67.55	13.87%	0	5578	
388	小马场	0	10kV-4	31	8434.84	487	0.86	0.18%	0	6733	
389	小马场	0	10kV-4	33	8434.84	487	98.15	20.15%	0	5048	
390	小马场	0	10kV-4	35	8434.84	487	272.52	55.96%	0	2028	
391	小马场	0	10kV-4	37	8434.84	487	19.05	3.91%	0	6418	
392	小马场	0	10kV-5	32	8434.84	487	198.61	40.78%	0	3308	
393	小马场	0	10kV-5	36	8434.84	487	189.38	38.89%	0	3468	
394	小马场	0	10kV-5	38	8434.84	487	82.56	16.95%	0	5318	
395	小马场	0	10kV-5	40	8434.84	487	29.45	6.05%	0	6238	
396	小马场	0	10kV-5	34	8434.84	487	35.28	7.24%	0	6137	
397	新贯庄	0	10kV-41	新11	8434.84	487	164.55	33.79%	0	3898	
398	新贯庄	0	10kV-41	新12	8434.84	487	174.36	35.80%	0	3728	
399	新贯庄	0	10kV-41	新13	8434.84	487	124.13	25.49%	0	4598	
400	新贯庄	0	10kV-41	新14大馈线	8434.84	487	133.95	27.51%	0	4427	
401	新贯庄	0	10kV-41	新16	8434.84	487	279.45	57.38%	0	1908	
402	新贯庄	0	10kV-41	新17	8434.84	487	34.64	7.11%	0	6148	
403	新贯庄	0	10kV-41	新18	8434.84	487	157.62	32.37%	0	4018	
404	新贯庄	0	10kV-42	新21	8434.84	487	73.33	15.06%	0	5478	
405	新贯庄	0	10kV-42	新22	8434.84	487	103.93	21.34%	0	4948	
406	新贯庄	0	10kV-42	新23	8434.84	487	62.36	12.80%	0	5668	

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量 (kVA)	所属母线	线路名称	线路允许容量 (kVA)	允许电流 (A)	历史最大电流 (A)	最高负载率 (%)	线路最大负荷日后需预留容量 (kVA)	可开放容量 (kVA)	备注
407	新贯庄	0	10kV-42	新24	8434.84	487	50.23	10.31%	0	5878	
408	新贯庄	0	10kV-43	新25	8434.84	487	95.27	19.56%	0	5098	
409	新贯庄	0	10kV-43	新26	8434.84	487	95.84	19.68%	0	5088	
410	新贯庄	0	10kV-43	新27	8434.84	487	117.21	24.07%	0	4718	
411	新贯庄	0	10kV-43	新28	8434.84	487	131.06	26.91%	0	4478	
412	新贯庄	0	10kV-44	新31	8434.84	487	128.18	26.32%	0	4528	
413	新贯庄	0	10kV-44	新32大馈线	8434.84	487	373.56	76.71%	0	278	
414	新贯庄	0	10kV-44	新33	8434.84	487	174.36	35.80%	0	3728	
415	新贯庄	0	10kV-44	新34	8434.84	487	50.23	10.31%	0	5878	
416	新贯庄	0	10kV-44	新35	8434.84	487	168.59	34.62%	0	3828	
417	新贯庄	0	10kV-44	新36	8434.84	487	39.26	8.06%	0	6068	
418	新贯庄	0	10kV-44	新37	8434.84	487	24.25	4.98%	0	6328	
419	新贯庄	0	10kV-44	新38	8434.84	487	329.1	67.58%	0	1048	
420	新立园	0	10kV-41	立11	8434.84	487	228.06	46.83%	0	2798	
421	新立园	0	10kV-41	立12	8434.84	487	66.4	13.63%	0	5598	
422	新立园	0	10kV-41	立13	8434.84	487	110.28	22.64%	0	4838	
423	新立园	0	10kV-41	立14	8436.84	487	206.11	42.32%	0	3179	
424	新立园	0	10kV-41	立15	8434.84	487	232.68	47.78%	0	2718	
425	新立园	0	10kV-41	立16	8434.84	487	233.26	47.90%	0	2708	
426	新立园	0	10kV-41	立17	8434.84	487	180.72	37.11%	0	3618	
427	新立园	0	10kV-42	立21	8434.84	487	213.05	43.75%	0	3058	
428	新立园	0	10kV-42	立22	8434.84	487	185.33	38.06%	0	3538	
429	新立园	0	10kV-42	立24	8434.84	487	155.31	31.89%	0	4058	
430	新立园	0	10kV-43	立31	8434.84	487	163.39	33.55%	0	3918	
431	新立园	0	10kV-43	立32	8434.84	487	177.25	36.40%	0	3678	
432	新立园	0	10kV-43	立33	8434.84	487	341.8	70.18%	0	828	
433	新立园	0	10kV-43	立34	8434.84	487	54.85	11.26%	0	5798	
434	新立园	0	10kV-44	立41	8436.84	487	0	0.00%	0	6749	
435	新立园	0	10kV-44	立42	8434.84	487	60.05	12.33%	0	5708	
436	新立园	0	10kV-44	立43	8434.84	487	310.62	63.78%	0	1368	
437	新立园	0	10kV-44	立44	8434.84	487	169.17	34.74%	0	3818	
438	新立园	0	10kV-44	立45	8434.84	487	173.79	35.69%	0	3737	
439	新立园	0	10kV-44	立46	8434.84	487	202.08	41.49%	0	3248	
440	新立园	0	10kV-44	立47	8434.84	487	199.77	41.02%	0	3288	

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量(kVA)	所属母线	线路名称	线路允许容量(kVA)	允许电流(A)	历史最大电流(A)	最高负载率(%)	线路最大负荷日后需预留容量(kVA)	可开放容量(kVA)	备注
441	新中村	0	10kV-41	村11(DL)	8434.84	487	176.1	36.16%	0	3698	
442	新中村	0	10kV-41	村12	8434.84	487	111.43	22.88%	0	4818	
443	新中村	0	10kV-41	村13(DL)	8434.84	487	101.62	20.87%	0	4988	
444	新中村	0	10kV-41	村14(DL)	8434.84	487	128.75	26.44%	0	4518	
445	新中村	0	10kV-41	村15(DL)	8434.84	487	158.2	32.48%	0	4008	
446	新中村	0	10kV-41	村16	8434.84	487	54.27	11.14%	0	5808	
447	新中村	0	10kV-42	村21	8434.84	487	79.68	16.36%	0	5368	
448	新中村	0	10kV-42	村22	8434.84	487	210.16	43.15%	0	3108	
449	新中村	0	10kV-42	村23	9664.56	558	88.91	15.93%	0	6192	
450	新中村	0	10kV-42	村24	8434.84	487	37.53	7.71%	0	6098	
451	新中村	0	10kV-42	村25	9664.56	558	148.38	26.59%	0	5162	
452	新中村	0	10kV-43	村31(DL)	8434.84	487	50.23	10.31%	0	5878	
453	新中村	0	10kV-43	村32	9664.56	558	254.04	45.53%	0	3331	
454	新中村	0	10kV-43	村34	8434.84	487	42.73	8.77%	0	6008	
455	新中村	0	10kV-43	村36(DL)	8434.84	487	1.2	0.25%	0	6727	
456	新中村	0	10kV-44	村41	8434.84	487	132.22	27.15%	0	4458	
457	新中村	0	10kV-44	村42	8434.84	487	151.27	31.06%	0	4128	
458	新中村	0	10kV-44	村43	8434.84	487	69.28	14.23%	0	5548	
459	新中村	0	10kV-44	村44	8434.84	487	120.09	24.66%	0	4668	
460	新中村	0	10kV-44	村45	8434.84	487	93.53	19.21%	0	5128	
461	新中村	0	10kV-44	村46	8434.84	487	80.83	16.60%	0	5348	
462	驯海路	0	10kV-4	111	8434.84	487	50.81	10.43%	0	5868	
463	驯海路	0	10kV-4	113	8434.84	487	296.77	60.94%	0	1608	
464	驯海路	0	10kV-4	115	8434.84	487	113.74	23.36%	0	4777	
465	驯海路	0	10kV-4	117(DL)	6928	400	147.23	36.81%	0	2992	
466	驯海路	0	10kV-5	112	8434.84	487	186.49	38.29%	0	3518	
467	驯海路	0	10kV-5	114	6928	400	211.89	52.97%	0	1873	
468	驯海路	0	10kV-5	116	8434.84	487	256.35	52.64%	0	2308	
469	驯海路	0	10kV-5	118	8434.84	487	311.2	63.90%	0	1358	
470	幺六桥	0	10kV-4	821	8434.84	487	275.98	56.67%	0	1968	
471	幺六桥	0	10kV-4	823	8434.84	487	77.37	15.89%	0	5408	
472	幺六桥	0	10kV-4	825	8434.84	487	236.72	48.61%	0	2648	
473	幺六桥	0	10kV-4	827	8434.84	487	92.38	18.97%	0	5148	
474	幺六桥	0	10kV-4	829	8434.84	487	14.43	2.96%	0	6498	

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量(kVA)	所属母线	线路名称	线路允许容量(kVA)	允许电流(A)	历史最大电流(A)	最高负载率(%)	线路最大负荷日后需预留容量(kVA)	可开放容量(kVA)	备注
475	么六桥	0	10kV-5	822	8434.84	487	28.87	5.93%	0	6248	
476	么六桥	0	10kV-5	824	8434.84	487	25.4	5.22%	0	6308	
477	么六桥	0	10kV-5	826	8434.84	487	83.72	17.19%	0	5298	
478	么六桥	0	10kV-5	828	8434.84	487	82.56	16.95%	0	5318	
479	么六桥	0	10kV-5	830	8434.84	487	66.97	13.75%	0	5588	
480	么六桥	0	10kV-5	832	8434.84	487	268.48	55.13%	0	2098	
481	袁家河	0	10kV-41	袁11	8434.84	487	336.03	69.00%	0	928	
482	袁家河	0	10kV-41	袁12	8434.84	487	337.18	69.24%	0	908	
483	袁家河	0	10kV-41	袁13	8434.84	487	275.98	56.67%	0	1968	
484	袁家河	0	10kV-41	袁14	8434.84	487	382.79	78.60%	0	118	
485	袁家河	0	10kV-41	袁15	8434.84	487	278.29	57.14%	0	1928	
486	袁家河	0	10kV-41	袁16	8434.84	487	216.51	44.46%	0	2998	
487	袁家河	0	10kV-41	袁17	9664.56	558	111.43	19.97%	0	5802	
488	袁家河	0	10kV-41	袁18	8434.84	487	217.67	44.70%	0	2977	
489	袁家河	0	10kV-42	袁21	8434.84	487	135.68	27.86%	0	4398	
490	袁家河	0	10kV-42	袁22	8434.84	487	254.62	52.28%	0	2338	
491	袁家河	0	10kV-42	袁23	8434.84	487	331.41	68.05%	0	1008	
492	袁家河	0	10kV-42	袁24	8434.84	487	166.28	34.14%	0	3868	
493	袁家河	0	10kV-42	袁25	8434.84	487	267.9	55.01%	0	2108	
494	袁家河	0	10kV-42	袁26	8434.84	487	81.41	16.72%	0	5338	
495	袁家河	0	10kV-43	袁31	8434.84	487	53.7	11.03%	0	5818	
496	袁家河	0	10kV-43	袁32	8434.84	487	294.46	60.46%	0	1648	
497	袁家河	0	10kV-43	袁33	8434.84	487	159.93	32.84%	0	3978	
498	袁家河	0	10kV-43	袁34	8434.84	487	213.63	43.87%	0	3048	
499	袁家河	0	10kV-43	袁35	8434.84	487	364.9	74.93%	0	428	
500	袁家河	0	10kV-43	袁36	8434.84	487	112.01	23.00%	0	4808	
501	袁家河	0	10kV-44	袁41	8434.84	487	238.45	48.96%	0	2618	
502	袁家河	0	10kV-44	袁42	8434.84	487	170.32	34.97%	0	3798	
503	袁家河	0	10kV-44	袁44	8434.84	487	68.71	14.11%	0	5558	
504	袁家河	0	10kV-44	袁45	8434.84	487	226.91	46.59%	0	2818	
505	袁家河	0	10kV-44	袁47	8434.84	487	251.15	51.57%	0	2398	
506	袁家河	0	10kV-44	袁48大馈线	9664.56	558	186.49	33.42%	0	4502	
507	中河	0	10kV-41	中11(DL)	8434.84	487	360.28	73.98%	0	508	
508	中河	0	10kV-41	中12	8434.84	487	81.41	16.72%	0	5338	

序号	变电站名称	主变最大负荷日后需预留容量 (kVA)	所属母线	线路名称	线路允许容量 (kVA)	允许电流 (A)	历史最大电流 (A)	最高负载率 (%)	线路最大负荷日后需预留容量 (kVA)	可开放容量 (kVA)	备注
509	中河	0	10kV-41	中13 (DL)	8434.84	487	176.1	36.16%	0	3698	
510	中河	0	10kV-41	中14	8434.84	487	110.85	22.76%	0	4828	
511	中河	0	10kV-41	中15 (DL)	8434.84	487	375.29	77.06%	0	248	
512	中河	0	10kV-41	中16	8434.84	487	13.28	2.73%	0	6518	
513	中河	0	10kV-41	中17	8434.84	487	46.77	9.60%	0	5938	
514	中河	0	10kV-41	中18	8434.84	487	89.49	18.38%	0	5198	
515	中河	0	10kV-42	中21	8434.84	487	97	19.92%	0	5068	
516	中河	0	10kV-42	中22	8434.84	487	208.43	42.80%	0	3138	
517	中河	0	10kV-42	中23	8434.84	487	97	19.92%	0	5068	
518	中河	0	10kV-42	中24	8434.84	487	192.84	39.60%	0	3408	
519	中河	0	10kV-43	中25 (DL)	8434.84	487	215.36	44.22%	0	3018	
520	中河	0	10kV-43	中26 (DL)	8434.84	487	386.75	79.41%	0	1737	
521	中河	0	10kV-43	中27	8434.84	487	124.13	25.49%	0	4598	
522	中河	0	10kV-43	中28	8434.84	487	101.62	20.87%	0	4988	