

城西供电公司公用台区可开放容量信息表（2025年第三季度）

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
1	西青	精1214	精12	李七庄供电服务中心	630	125	19.84%	0	379.0
2	西青	霞3117充	霞31	杨柳青供电服务中心	630	186	29.52%	0	318.0
3	南开	马1701	马17	配电运检室	1000	429	42.90%	0	371.0
4	南开	阳4204	阳42	配电运检室	1000	215	21.50%	0	585.0
5	南开	18143	181	配电运检室	1000	586	58.60%	0	214.0
6	南开	复4115甲	复41	配电运检室	1000	454	45.40%	0	346.0
7	南开	泰6208甲	泰62	配电运检室	1000	44	4.37%	0	756.3
8	南开	84610乙	846	配电运检室	1000	81	8.09%	0	719.1
9	南开	东4502	万隆二东45	配电运检室	1000	82	8.17%	0	718.3
10	南开	翠3329	翠33	配电运检室	1000	73	7.34%	0	726.6
11	南开	18142	181	配电运检室	1000	96	9.62%	0	703.9
12	南开	南3403	阳光晶典一南	配电运检室	1000	97	9.69%	0	703.1
13	南开	18145甲	181	配电运检室	1000	98	9.84%	0	701.6
14	南开	海6507乙	海65	配电运检室	1000	84	8.40%	0	716.0
15	南开	凌1411	凌14	配电运检室	1000	94	9.38%	0	706.2
16	南开	阳1114甲	阳11	配电运检室	1000	106	10.55%	0	694.5
17	南开	广1602乙	广16	配电运检室	1000	104	10.40%	0	696.0
18	南开	东1106甲	大胡同东11	配电运检室	1000	117	11.71%	0	682.9
19	南开	凌1401乙	凌14	配电运检室	1000	105	10.49%	0	695.1
20	西青	梨1103	梨11	李七庄供电服务中心	1000	107	10.68%	0	693.2
21	南开	金1504乙	金15	配电运检室	1000	108	10.81%	0	691.9
22	南开	阳4114	阳41	配电运检室	1000	102	10.24%	0	697.6

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
23	红桥	芥1402甲	芥14	配电运检室	1000	112	11.24%	0	687.6
24	南开	阳2105甲	阳21	配电运检室	1000	113	11.29%	0	687.1
25	南开	东1106乙	大胡同东11	配电运检室	1000	113	11.34%	0	686.6
26	南开	华1501甲	华15	配电运检室	1000	110	10.99%	0	690.1
27	南开	阳4107乙	阳41	配电运检室	1000	117	11.66%	0	683.4
28	南开	翠3330	翠33	配电运检室	1000	117	11.69%	0	683.1
29	南开	翠3334	翠33	配电运检室	1000	117	11.74%	0	682.6
30	南开	南1301	天越园一南13	配电运检室	1000	119	11.88%	0	681.2
31	南开	马1501甲	马15	配电运检室	1000	121	12.09%	0	679.1
32	西青	凌1605	凌16	李七庄供电服务中心	1000	105	10.51%	0	694.9
33	红桥	芥3704	芥37	配电运检室	1000	119	11.92%	0	680.8
34	南开	凌2601乙	凌26	配电运检室	1000	133	13.33%	0	666.8
35	红桥	玉4404乙	玉44	配电运检室	1000	128	12.76%	0	672.4
36	南开	阳4110甲	阳41	配电运检室	1000	106	10.64%	0	693.6
37	南开	凌2302	凌23	配电运检室	1000	122	12.18%	0	678.2
38	南开	87215乙	872	配电运检室	1000	109	10.86%	0	691.4
39	南开	南4501乙	天霖二南45	配电运检室	1000	122	12.16%	0	678.4
40	红桥	同1602甲	同16	配电运检室	1000	122	12.18%	0	678.3
41	西青	科4206甲	科42	杨柳青供电服务中心	1000	124	12.39%	0	676.1
42	红桥	荣4601	荣46	配电运检室	1000	138	13.84%	0	661.6
43	南开	密3301乙	密33	配电运检室	1000	126	12.65%	0	673.5
44	红桥	芥3703	芥37	配电运检室	1000	127	12.65%	0	673.5
45	南开	阳1115乙	阳11	配电运检室	1000	120	11.98%	0	680.2
46	西青	友1234	友12	李七庄供电服务中心	1000	126	12.58%	0	674.2

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
47	南开	东2103甲	上城一东21	配电运检室	1000	129	12.87%	0	671.3
48	南开	芥3416	芥34	配电运检室	1000	121	12.07%	0	679.3
49	南开	南2306乙	尚佳一南23	配电运检室	1000	137	13.71%	0	662.9
50	红桥	西4507	西45	配电运检室	1000	135	13.47%	0	665.3
51	南开	湖4510乙	湖45	配电运检室	1000	133	13.28%	0	667.2
52	西青	微4409	微44	李七庄供电服务中心	1000	124	12.40%	0	676.1
53	南开	凌1102甲	凌11	配电运检室	1000	131	13.14%	0	668.6
54	红桥	芥1705	芥17	配电运检室	1000	135	13.47%	0	665.3
55	西青	霞1407乙	霞14	杨柳青供电服务中心	1000	132	13.17%	0	668.3
56	南开	阳1110甲	阳11	配电运检室	1000	130	13.00%	0	670.0
57	南开	凌1201	凌12	配电运检室	1000	132	13.20%	0	668.0
58	红桥	芥2802甲	芥28	配电运检室	1000	132	13.23%	0	667.7
59	南开	凌3705	凌37	配电运检室	1000	133	13.26%	0	667.4
60	西青	微4411	微44	李七庄供电服务中心	1000	133	13.28%	0	667.2
61	南开	南1505甲	天霖一南15	配电运检室	1000	133	13.29%	0	667.1
62	南开	复4320甲	复43	配电运检室	1000	133	13.32%	0	666.8
63	西青	霞1506乙	霞15	杨柳青供电服务中心	1000	134	13.35%	0	666.5
64	西青	汪1504甲	汪15	杨柳青供电服务中心	1000	148	14.75%	0	652.5
65	南开	南2305甲	尚佳一南23	配电运检室	1000	119	11.86%	0	681.4
66	红桥	芥2406	芥24	配电运检室	1000	134	13.36%	0	666.4
67	西青	微4410	微44	李七庄供电服务中心	1000	149	14.90%	0	651.0
68	红桥	芥1806	芥18	配电运检室	1000	150	15.00%	0	650.0
69	南开	凌3102甲	凌31	配电运检室	1000	135	13.51%	0	664.9
70	南开	南2304甲	尚佳一南23	配电运检室	1000	136	13.61%	0	663.9

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
71	红桥	西4408	西44	配电运检室	1000	136	13.63%	0	663.7
72	南开	87215甲	872	配电运检室	1000	136	13.64%	0	663.6
73	红桥	芥1403	芥14	配电运检室	1000	129	12.93%	0	670.8
74	南开	保3101	保31	配电运检室	1000	124	12.36%	0	676.4
75	西青	科4415乙	科44	杨柳青供电服务中心	1000	142	14.16%	0	658.4
76	南开	凌3102乙	凌31	配电运检室	1000	138	13.78%	0	662.2
77	红桥	芥3701甲	芥37	配电运检室	1000	146	14.61%	0	653.9
78	南开	复1344甲	复13	配电运检室	1000	132	13.24%	0	667.6
79	西青	汪1501甲	汪15	杨柳青供电服务中心	1000	139	13.85%	0	661.5
80	西青	阳3102	阳31	李七庄供电服务中心	1000	143	14.31%	0	656.9
81	南开	南1106甲	盛津园一南11	配电运检室	1000	139	13.94%	0	660.6
82	南开	南2307甲	尚佳一南23	配电运检室	1000	140	13.99%	0	660.1
83	西青	阳3305	阳33	李七庄供电服务中心	1000	149	14.89%	0	651.1
84	南开	芥2803甲	芥28	配电运检室	1000	154	15.43%	0	645.7
85	南开	湖4510甲	湖45	配电运检室	1000	152	15.20%	0	648.0
86	西青	天3402甲	天34	杨柳青供电服务中心	1000	142	14.16%	0	658.4
87	南开	阳4702甲	阳47	配电运检室	1000	143	14.32%	0	656.8
88	南开	营1401	营14	配电运检室	1000	140	14.04%	0	659.6
89	南开	南4703	尚佳二南47	配电运检室	1000	143	14.27%	0	657.4
90	南开	广4502甲	广45	配电运检室	1000	143	14.30%	0	657.1
91	南开	南4505甲	天霖二南45	配电运检室	1000	136	13.60%	0	664.0
92	红桥	同4505乙	同45	配电运检室	1000	143	14.31%	0	656.9
93	南开	东4406甲	东马路东44	配电运检室	1000	143	14.33%	0	656.7
94	南开	凌3702甲	凌37	配电运检室	1000	144	14.40%	0	656.0

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
95	南开	南2305乙	尚佳一南23	配电运检室	1000	155	15.47%	0	645.3
96	西青	天1409甲	天14	杨柳青供电服务中心	1000	145	14.48%	0	655.3
97	南开	东2102甲	上城一东21	配电运检室	1000	140	14.03%	0	659.7
98	西青	霞1402乙	霞14	杨柳青供电服务中心	1000	145	14.53%	0	654.7
99	红桥	西4806	西48	配电运检室	1000	158	15.77%	0	642.4
100	南开	84610甲	846	配电运检室	1000	146	14.60%	0	654.0
101	南开	营3110	营31	配电运检室	1000	146	14.64%	0	653.6
102	红桥	曹2101甲	曹21	配电运检室	1000	147	14.71%	0	652.9
103	西青	友1231	友12	李七庄供电服务中心	1000	155	15.46%	0	645.4
104	南开	阳1201	阳12	配电运检室	1000	148	14.79%	0	652.1
105	西青	霞3411	霞34	杨柳青供电服务中心	1000	148	14.84%	0	651.6
106	西青	天3401甲	天34	杨柳青供电服务中心	1000	142	14.24%	0	657.6
107	南开	凌1401甲	凌14	配电运检室	1000	148	14.83%	0	651.7
108	南开	密4601甲	密46	配电运检室	1000	150	14.96%	0	650.4
109	西青	霞3115甲	霞31	杨柳青供电服务中心	1000	143	14.29%	0	657.1
110	南开	海8311	海83	配电运检室	1000	152	15.17%	0	648.4
111	西青	梨2313#益康园12变	梨23	李七庄供电服务中心	1000	274	27.40%	0	526.0
112	南开	凌3104丙	凌31	配电运检室	1000	139	13.95%	0	660.5
113	南开	阳4702乙	阳47	配电运检室	1000	146	14.56%	0	654.4
114	红桥	西1604	西16	配电运检室	1000	154	15.38%	0	646.2
115	南开	东4802	铜锣湾东48	配电运检室	1000	142	14.18%	0	658.2
116	西青	天3401乙	天34	杨柳青供电服务中心	1000	153	15.34%	0	646.6
117	西青	霞1408乙	霞14	杨柳青供电服务中心	1000	169	16.85%	0	631.5
118	红桥	同1505甲	同15	配电运检室	1000	148	14.77%	0	652.3

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
119	南开	马4114甲	马41	配电运检室	1000	166	16.59%	0	634.1
120	南开	马1104	马11	配电运检室	1000	140	14.01%	0	659.9
121	南开	益2101	益21	配电运检室	1000	154	15.44%	0	645.7
122	南开	马4401甲	马44	配电运检室	1000	154	15.45%	0	645.5
123	南开	翠4709甲	翠47	配电运检室	1000	155	15.45%	0	645.5
124	红桥	西3402	西34	配电运检室	1000	153	15.31%	0	646.9
125	南开	南2307乙	尚佳一南23	配电运检室	1000	155	15.53%	0	644.7
126	西青	梨3214	梨32	李七庄供电服务中心	1000	156	15.56%	0	644.4
127	南开	金4606	金46	配电运检室	1000	160	15.96%	0	640.4
128	南开	阳1107乙	阳11	配电运检室	1000	158	15.76%	0	642.4
129	南开	翠3325	翠33	配电运检室	1000	157	15.73%	0	642.7
130	西青	大4212	大42	李七庄供电服务中心	1000	153	15.25%	0	647.5
131	南开	广1601甲	广16	配电运检室	1000	158	15.76%	0	642.4
132	南开	东2101乙	上城一东21	配电运检室	1000	165	16.47%	0	635.3
133	西青	北2203乙	北22	杨柳青供电服务中心	1000	158	15.77%	0	642.3
134	西青	通3433	通34	李七庄供电服务中心	1000	158	15.77%	0	642.3
135	西青	泰1609	泰16	杨柳青供电服务中心	1000	158	15.78%	0	642.2
136	南开	阳4803乙	阳48	配电运检室	1000	169	16.88%	0	631.2
137	南开	南4704	尚佳二南47	配电运检室	1000	158	15.78%	0	642.2
138	西青	梨3215	梨32	李七庄供电服务中心	1000	158	15.79%	0	642.1
139	西青	天1407乙	天14	杨柳青供电服务中心	1000	158	15.81%	0	641.9
140	西青	窝3104	窝31	杨柳青供电服务中心	1000	146	14.62%	0	653.8
141	西青	阳3321	阳33	李七庄供电服务中心	1000	165	16.52%	0	634.8
142	南开	翠3327	翠33	配电运检室	1000	150	15.04%	0	649.6

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
143	南开	凌2304乙	凌23	配电运检室	1000	159	15.87%	0	641.3
144	西青	通4611	通46	李七庄供电服务中心	1000	160	15.98%	0	640.3
145	西青	霞3405乙	霞34	杨柳青供电服务中心	1000	160	15.99%	0	640.1
146	南开	泰6201甲	泰62	配电运检室	800	316	39.50%	0	324.0
147	红桥	吴4425甲充	吴44	配电运检室	800	133	16.63%	0	507.0
148	南开	泰5305乙	泰53	配电运检室	800	132	16.50%	0	508.0
149	红桥	远1321甲	远13	配电运检室	800	390	48.75%	0	250.0
150	南开	东4126乙	东北角东41	配电运检室	800	324	40.50%	0	316.0
151	南开	东4125乙	东北角东41	配电运检室	800	139	17.38%	0	501.0
152	红桥	吴3431甲	吴34	配电运检室	800	218	27.25%	0	422.0
153	西青	精2419乙充	精24	李七庄供电服务中心	800	234	29.25%	0	406.0
154	南开	18649乙	186	配电运检室	800	-14	-1.75%	0	654.0
155	西青	刘1506站	刘15	李七庄供电服务中心	800	0	0.00%	0	640.0
156	南开	年1202乙	年12	配电运检室	800	0	0.00%	0	640.0
157	南开	年3301甲	年33	配电运检室	800	0	0.01%	0	640.0
158	西青	东1223乙	同兴东12	杨柳青供电服务中心	800	0	0.01%	0	640.0
159	南开	阳1304乙	阳13	配电运检室	800	0	0.01%	0	640.0
160	南开	泰6201乙	泰62	配电运检室	800	0	0.01%	0	639.9
161	南开	泰6208乙	泰62	配电运检室	800	0	0.01%	0	639.9
162	西青	高1604站#广兴佳园 07变	高16	李七庄供电服务中心	800	0	0.01%	0	639.9
163	西青	刘3511站	刘35	李七庄供电服务中心	800	6	0.76%	0	633.9
164	南开	泰2204甲	泰22	配电运检室	800	0	0.02%	0	639.9
165	南开	海8310乙	海83	配电运检室	800	0	0.02%	0	639.9
166	西青	君6607充	君66	杨柳青供电服务中心	800	0	0.02%	0	639.9

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
167	南开	凌2601甲	凌26	配电运检室	1000	164	16.42%	0	635.8
168	红桥	邵4517甲	邵45	配电运检室	800	-7	-0.85%	0	646.8
169	南开	水4301甲	水43	配电运检室	800	0	0.03%	0	639.8
170	西青	泰1206充	泰12	杨柳青供电服务中心	800	0	0.04%	0	639.7
171	南开	年3402甲	年34	配电运检室	800	0	0.05%	0	639.6
172	西青	泰1204充	泰12	杨柳青供电服务中心	800	8	1.05%	0	631.6
173	南开	水2501乙	水25	配电运检室	800	0	0.06%	0	639.5
174	南开	年3401乙	年34	配电运检室	800	0	0.06%	0	639.5
175	南开	泰2103乙	泰21	配电运检室	800	-14	-1.80%	0	654.4
176	南开	泰2105甲	泰21	配电运检室	800	1	0.08%	0	639.4
177	红桥	邵4517乙	邵45	配电运检室	800	3	0.36%	0	637.2
178	南开	阳4109	阳41	配电运检室	1000	161	16.10%	0	639.0
179	红桥	同4403乙	同44	配电运检室	1000	161	16.12%	0	638.8
180	西青	精2503站#广兴佳园 03变	精25	李七庄供电服务中心	800	2	0.20%	0	638.4
181	南开	阳4308甲	阳43	配电运检室	800	-5	-0.65%	0	645.2
182	南开	凌3702乙	凌37	配电运检室	1000	162	16.20%	0	638.0
183	红桥	西4505	西45	配电运检室	1000	150	14.95%	0	650.5
184	西青	阳3304乙	阳33	李七庄供电服务中心	1000	163	16.26%	0	637.4
185	南开	南2303乙	尚佳一南23	配电运检室	1000	163	16.28%	0	637.3
186	红桥	丁2223甲	丁22	配电运检室	1000	163	16.29%	0	637.1
187	南开	阳4306甲	阳43	配电运检室	800	-3	-0.38%	0	643.0
188	南开	金1506	金15	配电运检室	1000	163	16.33%	0	636.7
189	南开	阳1504	阳15	配电运检室	1000	164	16.35%	0	636.5
190	南开	阳4201甲	阳42	配电运检室	1000	164	16.36%	0	636.4

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
191	南开	阳4602	阳46	配电运检室	1000	164	16.38%	0	636.2
192	南开	阳1103	阳11	配电运检室	1000	164	16.39%	0	636.1
193	西青	汪1502乙	汪15	杨柳青供电服务中心	1000	164	16.40%	0	636.0
194	南开	73601	736	配电运检室	1000	182	18.20%	0	618.0
195	西青	通4621	通46	李七庄供电服务中心	1000	164	16.41%	0	635.9
196	红桥	玉2203	玉22	配电运检室	1000	164	16.44%	0	635.6
197	南开	阳1503	阳15	配电运检室	1000	165	16.48%	0	635.2
198	西青	窝3215	窝32	杨柳青供电服务中心	1000	165	16.51%	0	634.9
199	西青	窝4718乙	窝47	杨柳青供电服务中心	1000	165	16.52%	0	634.9
200	西青	窝3211	窝32	杨柳青供电服务中心	1000	165	16.54%	0	634.6
201	西青	泰6101甲	泰61	杨柳青供电服务中心	800	6	0.70%	0	634.4
202	红桥	西4405乙	西44	配电运检室	1000	166	16.56%	0	634.4
203	西青	科4414甲	科44	杨柳青供电服务中心	1000	159	15.87%	0	641.3
204	西青	天1702	天17	杨柳青供电服务中心	1000	171	17.09%	0	629.1
205	西青	天1704甲	天17	杨柳青供电服务中心	1000	166	16.59%	0	634.1
206	西青	精2504站#广兴佳园 04变	精25	李七庄供电服务中心	800	6	0.77%	0	633.9
207	南开	东4603	鼓楼二东46	配电运检室	1000	167	16.66%	0	633.4
208	红桥	广1814甲	广18	配电运检室	1000	167	16.68%	0	633.2
209	西青	精2501站#广兴佳园 01变	精25	李七庄供电服务中心	800	7	0.87%	0	633.0
210	红桥	同4401乙	同44	配电运检室	1000	159	15.90%	0	641.0
211	南开	密1703甲	密17	配电运检室	1000	178	17.82%	0	621.8
212	西青	窝4601乙	窝46	杨柳青供电服务中心	800	8	0.99%	0	632.1
213	西青	埠3712乙	埠37	杨柳青供电服务中心	800	8	1.02%	0	631.8

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
214	红桥	远3402	远34	配电运检室	1000	168	16.82%	0	631.8
215	西青	友1226	友12	李七庄供电服务中心	1000	172	17.22%	0	627.8
216	红桥	广1803乙	广18	配电运检室	1000	168	16.84%	0	631.6
217	西青	霞1406甲	霞14	杨柳青供电服务中心	1000	168	16.84%	0	631.6
218	南开	阳2302甲	阳23	配电运检室	1000	167	16.65%	0	633.5
219	南开	马4115甲	马41	配电运检室	1000	169	16.87%	0	631.3
220	南开	阳1501	阳15	配电运检室	1000	164	16.38%	0	636.3
221	西青	大4318#景澜嘉苑02 变	大43	李七庄供电服务中心	800	9	1.11%	0	631.1
222	西青	精2419甲	精24	李七庄供电服务中心	800	9	1.12%	0	631.1
223	南开	复1210	复12	配电运检室	800	9	1.13%	0	631.0
224	红桥	西3403	西34	配电运检室	1000	167	16.71%	0	632.9
225	南开	广1602甲	广16	配电运检室	1000	162	16.22%	0	637.8
226	西青	高1606站#广兴佳园 05变	高16	李七庄供电服务中心	800	11	1.44%	0	628.5
227	南开	泰2103甲	泰21	配电运检室	800	10	1.19%	0	630.5
228	西青	康4807	康48	杨柳青供电服务中心	800	10	1.20%	0	630.4
229	南开	凌3704乙	凌37	配电运检室	1000	180	17.98%	0	620.2
230	南开	阳4801甲	阳48	配电运检室	1000	170	16.98%	0	630.2
231	南开	马4701	马47	配电运检室	1000	173	17.30%	0	627.0
232	西青	精1601甲	精16	李七庄供电服务中心	800	10	1.28%	0	629.8
233	西青	埠2810甲	埠28	杨柳青供电服务中心	800	25	3.16%	0	614.7
234	西青	高1607站#广兴佳园 06变	高16	李七庄供电服务中心	800	10	1.30%	0	629.6
235	南开	凌1102乙	凌11	配电运检室	1000	171	17.05%	0	629.5
236	红桥	玉4405	玉44	配电运检室	1000	171	17.06%	0	629.4

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
237	西青	埠3711甲	埠37	杨柳青供电服务中心	800	11	1.36%	0	629.2
238	西青	大1710充	大17	李七庄供电服务中心	800	1	0.11%	0	639.2
239	西青	埠3712甲	埠37	杨柳青供电服务中心	800	11	1.37%	0	629.1
240	红桥	吴4426乙	吴44	配电运检室	800	11	1.37%	0	629.1
241	西青	阳3303	阳33	李七庄供电服务中心	1000	171	17.11%	0	628.9
242	西青	阳3322	阳33	李七庄供电服务中心	1000	173	17.33%	0	626.7
243	西青	北1912	北19	杨柳青供电服务中心	1000	171	17.13%	0	628.7
244	红桥	西1416乙	西14	配电运检室	800	11	1.42%	0	628.7
245	西青	霞1502	霞15	杨柳青供电服务中心	1000	172	17.15%	0	628.5
246	西青	埠3504甲	埠35	杨柳青供电服务中心	800	24	2.95%	0	616.4
247	红桥	邵2602	邵26	配电运检室	1000	177	17.68%	0	623.2
248	西青	大1706#美澜嘉苑05 变	大17	李七庄供电服务中心	800	12	1.51%	0	628.0
249	西青	窝4601甲	窝46	杨柳青供电服务中心	800	12	1.51%	0	627.9
250	西青	梨1516#景澜嘉苑01 变	梨15	李七庄供电服务中心	800	12	1.52%	0	627.9
251	红桥	邵2920	邵29	配电运检室	1000	162	16.22%	0	637.8
252	西青	梨1514#景澜嘉苑06 变	梨15	李七庄供电服务中心	800	12	1.56%	0	627.5
253	西青	埠3711乙	埠37	杨柳青供电服务中心	800	13	1.59%	0	627.3
254	红桥	西1703	西17	配电运检室	1000	165	16.47%	0	635.3
255	红桥	远2607甲	远26	配电运检室	800	13	1.60%	0	627.2
256	西青	天3705乙	天37	杨柳青供电服务中心	1000	173	17.29%	0	627.1
257	西青	霞3410甲	霞34	杨柳青供电服务中心	1000	170	17.00%	0	630.0
258	南开	阳2302乙	阳23	配电运检室	1000	173	17.30%	0	627.0
259	西青	北1907乙	北19	杨柳青供电服务中心	1000	187	18.75%	0	612.5

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
260	西青	55616	于东防汛556	李七庄供电服务中心	1000	174	17.35%	0	626.5
261	西青	埠3504乙	埠35	杨柳青供电服务中心	800	10	1.21%	0	630.3
262	西青	大1707#美澜嘉苑06 变	大17	李七庄供电服务中心	800	7	0.84%	0	633.3
263	南开	金4806甲	金48	配电运检室	1000	174	17.37%	0	626.3
264	西青	刘3304站	刘33	李七庄供电服务中心	800	14	1.73%	0	626.1
265	西青	窝4602甲	窝46	杨柳青供电服务中心	800	14	1.76%	0	626.0
266	西青	梨3223#美澜嘉苑07 变	梨32	李七庄供电服务中心	800	12	1.51%	0	627.9
267	西青	埠3503甲	埠35	杨柳青供电服务中心	800	14	1.77%	0	625.9
268	西青	梨3222#美澜嘉苑04 变	梨32	李七庄供电服务中心	800	14	1.77%	0	625.8
269	红桥	远2606乙	远26	配电运检室	800	15	1.83%	0	625.3
270	南开	泰6207乙	泰62	配电运检室	800	15	1.90%	0	624.8
271	南开	泰2107甲	泰21	配电运检室	800	15	1.91%	0	624.7
272	红桥	玉4404甲	玉44	配电运检室	1000	175	17.53%	0	624.7
273	西青	泰1606	泰16	杨柳青供电服务中心	1000	175	17.54%	0	624.7
274	红桥	芥1501	芥15	配电运检室	1000	176	17.57%	0	624.3
275	南开	广4502乙	广45	配电运检室	1000	176	17.57%	0	624.3
276	红桥	吴4426甲	吴44	配电运检室	800	16	1.98%	0	624.2
277	南开	马4309乙	马43	配电运检室	1000	187	18.69%	0	613.1
278	红桥	远2606甲	远26	配电运检室	800	24	2.99%	0	616.1
279	西青	埠2810乙	埠28	杨柳青供电服务中心	800	10	1.24%	0	630.1
280	西青	54404	544	李七庄供电服务中心	1000	359	35.90%	0	441.0
281	红桥	西1607乙	西16	配电运检室	1000	176	17.61%	0	623.9
282	西青	窝4305乙	窝43	杨柳青供电服务中心	800	16	2.02%	0	623.8

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
283	南开	广1403乙	广14	配电运检室	1000	177	17.68%	0	623.2
284	南开	广1801甲	广18	配电运检室	1000	169	16.88%	0	631.2
285	南开	芥2306甲	芥23	配电运检室	1000	177	17.69%	0	623.1
286	南开	南4501甲	天霖二南45	配电运检室	1000	177	17.70%	0	623.0
287	红桥	芥1502	芥15	配电运检室	1000	177	17.70%	0	623.0
288	南开	金4402	金44	配电运检室	1000	177	17.70%	0	623.0
289	西青	55615	于东防汛556	李七庄供电服务中心	1000	185	18.51%	0	614.9
290	南开	凌3104丁	凌31	配电运检室	1000	177	17.71%	0	622.9
291	西青	埠2809	埠28	杨柳青供电服务中心	800	19	2.39%	0	620.9
292	南开	复4320乙	复43	配电运检室	1000	177	17.72%	0	622.8
293	西青	梨1101	梨11	李七庄供电服务中心	1000	164	16.35%	0	636.5
294	红桥	同1303乙	同13	配电运检室	1000	178	17.76%	0	622.4
295	南开	泰6204	泰62	配电运检室	800	18	2.22%	0	622.2
296	西青	科4412甲	科44	杨柳青供电服务中心	1000	189	18.92%	0	610.8
297	西青	窝4713	窝47	杨柳青供电服务中心	1000	191	19.13%	0	608.7
298	南开	学1402乙	学14	配电运检室	800	18	2.29%	0	621.7
299	南开	营1702	营17	配电运检室	800	33	4.17%	0	606.6
300	南开	年1101乙	年11	配电运检室	800	11	1.43%	0	628.5
301	西青	阳3315	阳33	李七庄供电服务中心	1000	179	17.85%	0	621.5
302	西青	科2220乙	科22	杨柳青供电服务中心	1000	168	16.75%	0	632.5
303	西青	科4603乙	科46	杨柳青供电服务中心	1000	179	17.88%	0	621.2
304	西青	北2404甲	北24	杨柳青供电服务中心	1000	179	17.90%	0	621.0
305	南开	华3503	华35	配电运检室	1000	187	18.71%	0	612.9
306	南开	阳4105	阳41	配电运检室	1000	191	19.14%	0	608.6

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
307	南开	南2301乙	尚佳一南23	配电运检室	1000	180	17.95%	0	620.5
308	西青	友1228	友12	李七庄供电服务中心	1000	178	17.76%	0	622.4
309	红桥	芥2113	芥21	配电运检室	1000	180	17.97%	0	620.3
310	西青	泰1613乙	泰16	杨柳青供电服务中心	1000	180	17.97%	0	620.3
311	南开	复1344乙	复13	配电运检室	1000	180	17.98%	0	620.2
312	西青	通1144	通11	李七庄供电服务中心	1000	165	16.48%	0	635.2
313	红桥	芥1701甲	芥17	配电运检室	1000	180	17.99%	0	620.1
314	红桥	芥1303甲	芥13	配电运检室	1000	180	18.00%	0	620.0
315	南开	阳1305乙	阳13	配电运检室	800	17	2.14%	0	622.9
316	南开	阳4603	阳46	配电运检室	1000	180	18.04%	0	619.6
317	西青	泰5510乙	泰55	杨柳青供电服务中心	800	20	2.56%	0	619.5
318	南开	阳4601	阳46	配电运检室	1000	187	18.65%	0	613.5
319	红桥	西4807	西48	配电运检室	1000	188	18.78%	0	612.3
320	南开	金4703	金47	配电运检室	1000	181	18.09%	0	619.1
321	南开	广4501	广45	配电运检室	1000	181	18.11%	0	619.0
322	南开	南4301	天越园二南43	配电运检室	1000	182	18.21%	0	617.9
323	西青	大1705#美澜嘉苑02 变	大17	李七庄供电服务中心	800	21	2.64%	0	618.9
324	西青	北1716甲	北17	杨柳青供电服务中心	1000	173	17.31%	0	626.9
325	西青	天2201甲	天22	杨柳青供电服务中心	1000	182	18.16%	0	618.4
326	红桥	芥2802乙	芥28	配电运检室	1000	182	18.17%	0	618.3
327	南开	密1703乙	密17	配电运检室	1000	182	18.18%	0	618.2
328	南开	泰5302乙	泰53	配电运检室	800	14	1.73%	0	626.1
329	南开	学1603甲	学16	配电运检室	800	22	2.74%	0	618.1
330	南开	东1102	大胡同东11	配电运检室	1000	190	18.99%	0	610.1

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
331	南开	年1101甲	年11	配电运检室	800	30	3.79%	0	609.7
332	西青	刘3513站	刘35	李七庄供电服务中心	800	22	2.79%	0	617.7
333	西青	科4605	科46	杨柳青供电服务中心	1000	182	18.24%	0	617.6
334	南开	阳1502	阳15	配电运检室	1000	191	19.14%	0	608.6
335	南开	海8308甲	海83	配电运检室	1000	167	16.75%	0	632.5
336	南开	年3202乙	年32	配电运检室	800	20	2.45%	0	620.4
337	南开	复4321甲	复43	配电运检室	1000	183	18.27%	0	617.3
338	南开	学4601乙	学46	配电运检室	800	23	2.84%	0	617.3
339	西青	君4607甲	君46	杨柳青供电服务中心	800	36	4.47%	0	604.2
340	南开	南4302	天越园二南43	配电运检室	1000	194	19.41%	0	605.9
341	红桥	广1814乙	广18	配电运检室	1000	183	18.32%	0	616.8
342	红桥	芥1304乙	芥13	配电运检室	1000	183	18.33%	0	616.7
343	西青	康4805乙	康48	杨柳青供电服务中心	800	24	2.97%	0	616.3
344	西青	天3704乙	天37	杨柳青供电服务中心	1000	179	17.93%	0	620.7
345	南开	年1202甲	年12	配电运检室	800	24	3.04%	0	615.7
346	南开	东1302	城厢东路东13	配电运检室	1000	184	18.44%	0	615.6
347	南开	南4503乙	天霖二南45	配电运检室	1000	185	18.47%	0	615.4
348	西青	北1907甲	北19	杨柳青供电服务中心	1000	185	18.47%	0	615.3
349	西青	梨1105	梨11	李七庄供电服务中心	1000	185	18.50%	0	615.0
350	西青	窝4719	窝47	杨柳青供电服务中心	1000	185	18.51%	0	614.9
351	南开	阳4306乙	阳43	配电运检室	800	25	3.14%	0	614.8
352	南开	泰2106甲	泰21	配电运检室	800	25	3.15%	0	614.8
353	红桥	远2607乙	远26	配电运检室	800	25	3.16%	0	614.8
354	南开	金1504甲	金15	配电运检室	1000	185	18.53%	0	614.7

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
355	西青	泰1205	泰12	杨柳青供电服务中心	800	16	2.04%	0	623.7
356	西青	科4203乙	科42	杨柳青供电服务中心	1000	199	19.86%	0	601.4
357	南开	翠3326	翠33	配电运检室	1000	186	18.57%	0	614.3
358	西青	阳1715	阳17	李七庄供电服务中心	1000	186	18.61%	0	613.9
359	南开	金4609	金46	配电运检室	1000	186	18.62%	0	613.9
360	西青	大4211	大42	李七庄供电服务中心	1000	186	18.64%	0	613.6
361	西青	精2313充站800KVA 茗泽苑06变	精23	李七庄供电服务中心	800	16	2.06%	0	623.5
362	西青	霞3116	霞31	杨柳青供电服务中心	1000	190	18.97%	0	610.3
363	南开	南1310甲	天越园一南13	配电运检室	1000	187	18.67%	0	613.3
364	南开	密1701乙	密17	配电运检室	1000	175	17.48%	0	625.3
365	南开	广1113甲	广11	配电运检室	1000	183	18.28%	0	617.2
366	西青	大4319#景澜嘉苑03 变	大43	李七庄供电服务中心	800	23	2.86%	0	617.1
367	西青	窝4804甲	窝48	杨柳青供电服务中心	1000	187	18.71%	0	613.0
368	南开	阳1303乙	阳13	配电运检室	800	27	3.39%	0	612.9
369	红桥	曹2221甲	曹22	配电运检室	800	27	3.41%	0	612.7
370	西青	阳3317	阳33	李七庄供电服务中心	1000	175	17.53%	0	624.7
371	红桥	同1403甲	同14	配电运检室	1000	190	19.03%	0	609.7
372	南开	复4321乙	复43	配电运检室	1000	188	18.75%	0	612.5
373	红桥	芥1801	芥18	配电运检室	1000	183	18.26%	0	617.4
374	南开	湖4501甲	湖45	配电运检室	1000	200	19.96%	0	600.4
375	南开	阳1303甲	阳13	配电运检室	800	28	3.46%	0	612.4
376	南开	年1604	年16	配电运检室	1000	202	20.20%	0	598.0
377	红桥	金4605	金46	配电运检室	1000	188	18.80%	0	612.0

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
378	红桥	西4403乙	西44	配电运检室	1000	188	18.84%	0	611.6
379	红桥	西4504	西45	配电运检室	1000	184	18.45%	0	615.5
380	红桥	吴4425乙	吴44	配电运检室	800	29	3.56%	0	611.5
381	南开	泰2105乙	泰21	配电运检室	800	27	3.34%	0	613.3
382	红桥	西1606甲	西16	配电运检室	1000	189	18.89%	0	611.1
383	南开	阳1302甲	阳13	配电运检室	1000	189	18.90%	0	611.0
384	西青	刘1505站	刘15	李七庄供电服务中心	800	29	3.63%	0	611.0
385	南开	南4312乙	天越园二南43	配电运检室	1000	189	18.91%	0	610.9
386	南开	广1801乙	广18	配电运检室	1000	189	18.92%	0	610.8
387	南开	阳4107甲	阳41	配电运检室	1000	190	18.96%	0	610.4
388	南开	复1345甲	复13	配电运检室	1000	190	18.98%	0	610.3
389	西青	刘3502站	刘35	李七庄供电服务中心	800	23	2.85%	0	617.2
390	西青	刘2307	刘23	李七庄供电服务中心	800	15	1.87%	0	625.0
391	西青	泰6110	泰61	杨柳青供电服务中心	1000	190	19.01%	0	609.9
392	西青	刘2308充	刘23	李七庄供电服务中心	800	18	2.28%	0	621.8
393	红桥	玉2202	玉22	配电运检室	1000	190	19.02%	0	609.8
394	红桥	邵2921	邵29	配电运检室	1000	190	19.04%	0	609.6
395	西青	科2402乙	科24	杨柳青供电服务中心	1000	190	19.04%	0	609.6
396	西青	阳2431	阳24	李七庄供电服务中心	1000	180	18.04%	0	619.6
397	南开	密3301甲	密33	配电运检室	1000	191	19.06%	0	609.4
398	西青	梨3221#美澜嘉苑03 变	梨32	李七庄供电服务中心	800	31	3.83%	0	609.4
399	南开	泰2204乙	泰22	配电运检室	800	31	3.84%	0	609.3
400	红桥	曹2221乙	曹22	配电运检室	800	30	3.73%	0	610.2
401	西青	科4603甲	科46	杨柳青供电服务中心	1000	200	19.99%	0	600.1

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
402	红桥	曹2102	曹21	配电运检室	1000	191	19.09%	0	609.1
403	红桥	芥2706	芥27	配电运检室	1000	191	19.12%	0	608.8
404	西青	君4607乙	君46	杨柳青供电服务中心	800	17	2.15%	0	622.8
405	南开	复1345乙	复13	配电运检室	1000	198	19.82%	0	601.8
406	南开	阳4307甲	阳43	配电运检室	800	31	3.91%	0	608.8
407	西青	科4202甲	科42	杨柳青供电服务中心	1000	191	19.13%	0	608.7
408	红桥	同1302乙	同13	配电运检室	1000	197	19.66%	0	603.4
409	西青	北1916	北19	杨柳青供电服务中心	1000	192	19.19%	0	608.1
410	南开	南1501甲	天霖一南15	配电运检室	1000	186	18.61%	0	613.9
411	西青	窝4305甲	窝43	杨柳青供电服务中心	800	23	2.89%	0	616.9
412	南开	金4806乙	金48	配电运检室	1000	192	19.22%	0	607.8
413	西青	通1142	通11	李七庄供电服务中心	1000	192	19.23%	0	607.7
414	西青	刘3501站	刘35	李七庄供电服务中心	800	33	4.08%	0	607.3
415	西青	阳3101	阳31	李七庄供电服务中心	1000	193	19.28%	0	607.3
416	西青	刘3607	刘36	李七庄供电服务中心	800	33	4.15%	0	606.8
417	红桥	曹1603	曹16	配电运检室	1000	207	20.72%	0	592.8
418	南开	东2304乙	金轩东23	配电运检室	800	33	4.16%	0	606.7
419	红桥	荣1601甲	荣16	配电运检室	1000	193	19.34%	0	606.6
420	西青	北2405甲	北24	杨柳青供电服务中心	1000	202	20.24%	0	597.6
421	红桥	玉4403甲	玉44	配电运检室	1000	182	18.15%	0	618.5
422	红桥	同1503	同15	配电运检室	1000	194	19.37%	0	606.3
423	南开	金4706乙	金47	配电运检室	1000	206	20.58%	0	594.2
424	西青	科2122甲	科21	杨柳青供电服务中心	1000	208	20.79%	0	592.1
425	红桥	同1401乙	同14	配电运检室	1000	194	19.39%	0	606.1

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
426	南开	年1201甲	年12	配电运检室	800	34	4.25%	0	606.0
427	南开	南1108	盛津园一南11	配电运检室	1000	194	19.42%	0	605.8
428	南开	广4701	广47	配电运检室	1000	194	19.45%	0	605.5
429	南开	阳4307乙	阳43	配电运检室	800	34	4.31%	0	605.5
430	南开	东4406乙	东马路东44	配电运检室	1000	195	19.45%	0	605.5
431	南开	年1302甲	年13	配电运检室	800	38	4.70%	0	602.4
432	西青	精2436站800kVA浩 泽园02变	精24	李七庄供电服务中心	800	35	4.43%	0	604.6
433	南开	年3201甲	年32	配电运检室	800	35	4.43%	0	604.6
434	西青	刘1511站	刘15	李七庄供电服务中心	800	45	5.68%	0	594.5
435	南开	阳1801乙	阳18	配电运检室	1000	195	19.55%	0	604.5
436	西青	刘3503站	刘35	李七庄供电服务中心	800	36	4.47%	0	604.3
437	西青	通4118	通41	李七庄供电服务中心	1000	196	19.58%	0	604.2
438	西青	青5232乙	青52	杨柳青供电服务中心	800	36	4.49%	0	604.1
439	西青	君4606甲	君46	杨柳青供电服务中心	800	50	6.26%	0	589.9
440	西青	泰1201乙	泰12	杨柳青供电服务中心	800	37	4.57%	0	603.4
441	西青	霞1402甲	霞14	杨柳青供电服务中心	1000	201	20.06%	0	599.4
442	南开	广1301	广13	配电运检室	1000	193	19.28%	0	607.2
443	红桥	同1403乙	同14	配电运检室	1000	197	19.68%	0	603.2
444	南开	芥2612	芥26	配电运检室	1000	206	20.58%	0	594.2
445	西青	君4406甲	君44	杨柳青供电服务中心	800	33	4.12%	0	607.1
446	红桥	西1416甲	西14	配电运检室	800	37	4.62%	0	603.0
447	南开	年1301乙	年13	配电运检室	800	24	3.01%	0	615.9
448	红桥	曹1606	曹16	配电运检室	1000	211	21.11%	0	588.9
449	西青	窝3101	窝31	杨柳青供电服务中心	1000	202	20.23%	0	597.8

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
450	南开	南2303甲	尚佳一南23	配电运检室	1000	209	20.93%	0	590.7
451	南开	保1803	保18	配电运检室	1000	203	20.33%	0	596.7
452	南开	南1305	天越园一南13	配电运检室	1000	185	18.54%	0	614.6
453	西青	科4202乙	科42	杨柳青供电服务中心	1000	184	18.45%	0	615.5
454	红桥	同1505乙	同15	配电运检室	1000	197	19.66%	0	603.4
455	西青	科2122乙	科21	杨柳青供电服务中心	1000	196	19.57%	0	604.3
456	南开	泰2207甲	泰22	配电运检室	800	38	4.74%	0	602.1
457	西青	北2404乙	北24	杨柳青供电服务中心	1000	200	20.00%	0	600.0
458	南开	东4801	铜锣湾东48	配电运检室	1000	198	19.81%	0	601.9
459	西青	霞1506甲	霞15	杨柳青供电服务中心	1000	185	18.51%	0	614.9
460	西青	阳3319	阳33	李七庄供电服务中心	1000	198	19.82%	0	601.8
461	西青	霞3115乙	霞31	杨柳青供电服务中心	1000	198	19.83%	0	601.7
462	西青	刘3512站	刘35	李七庄供电服务中心	800	35	4.42%	0	604.6
463	南开	学1601甲	学16	配电运检室	800	47	5.94%	0	592.5
464	西青	君4606乙	君46	杨柳青供电服务中心	800	42	5.22%	0	598.3
465	红桥	玉4403乙	玉44	配电运检室	1000	209	20.88%	0	591.2
466	南开	年3202甲	年32	配电运检室	800	39	4.85%	0	601.2
467	西青	友1236	友12	李七庄供电服务中心	1000	187	18.71%	0	613.0
468	西青	刘1501站	刘15	李七庄供电服务中心	800	28	3.53%	0	611.7
469	红桥	芥2404甲	芥24	配电运检室	1000	188	18.84%	0	611.7
470	西青	阳1716	阳17	李七庄供电服务中心	1000	214	21.44%	0	585.6
471	西青	窝4303乙	窝43	杨柳青供电服务中心	800	39	4.92%	0	600.6
472	南开	南4701甲	尚佳二南47	配电运检室	1000	199	19.94%	0	600.6
473	西青	窝3103甲	窝31	杨柳青供电服务中心	1000	200	19.97%	0	600.3

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
474	西青	霞1314乙	霞13	杨柳青供电服务中心	800	40	4.98%	0	600.2
475	西青	科4602	科46	杨柳青供电服务中心	1000	215	21.50%	0	585.0
476	西青	阳3306	阳33	李七庄供电服务中心	1000	190	19.01%	0	609.9
477	南开	9620甲	96	配电运检室	1000	211	21.12%	0	588.8
478	红桥	芥1301甲	芥13	配电运检室	1000	200	20.02%	0	599.8
479	西青	精2435站800kVA浩 泽园01变	精24	李七庄供电服务中心	800	40	5.03%	0	599.7
480	南开	营1701甲	营17	配电运检室	800	34	4.20%	0	606.4
481	西青	君4412乙	君44	杨柳青供电服务中心	800	41	5.10%	0	599.2
482	红桥	芥1404	芥14	配电运检室	1000	203	20.30%	0	597.0
483	西青	精1615站800kVA浩 泽园04变	精16	李七庄供电服务中心	800	41	5.15%	0	598.8
484	红桥	荣1601乙	荣16	配电运检室	1000	196	19.65%	0	603.5
485	西青	窝3201	窝32	杨柳青供电服务中心	1000	194	19.45%	0	605.5
486	南开	凌3201乙	凌32	配电运检室	1000	202	20.18%	0	598.2
487	西青	刘3301站	刘33	李七庄供电服务中心	800	56	7.01%	0	584.0
488	南开	广1601乙	广16	配电运检室	1000	194	19.41%	0	606.0
489	红桥	同4302甲	同43	配电运检室	1000	202	20.22%	0	597.8
490	西青	窝4718甲	窝47	杨柳青供电服务中心	1000	202	20.22%	0	597.8
491	西青	刘2310	刘23	李七庄供电服务中心	800	42	5.30%	0	597.6
492	南开	马3401	马34	配电运检室	1000	203	20.25%	0	597.5
493	红桥	芥1701乙	芥17	配电运检室	1000	215	21.47%	0	585.4
494	南开	湖4502甲	湖45	配电运检室	800	43	5.40%	0	596.8
495	西青	青5232甲	青52	杨柳青供电服务中心	800	43	5.40%	0	596.8
496	南开	泰6209乙	泰62	配电运检室	800	43	5.44%	0	596.5

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
497	南开	凌2305	凌23	配电运检室	1000	204	20.39%	0	596.2
498	南开	保3413	保34	配电运检室	1000	204	20.39%	0	596.2
499	西青	北1914甲	北19	杨柳青供电服务中心	1000	203	20.31%	0	596.9
500	红桥	芥3508	芥35	配电运检室	1000	190	19.01%	0	609.9
501	南开	水4201甲	水42	配电运检室	800	44	5.53%	0	595.7
502	西青	北1914乙	北19	杨柳青供电服务中心	1000	205	20.46%	0	595.4
503	南开	密1704甲	密17	配电运检室	1000	205	20.48%	0	595.2
504	西青	科4206乙	科42	杨柳青供电服务中心	1000	205	20.51%	0	594.9
505	红桥	玉4402甲	玉44	配电运检室	1000	205	20.53%	0	594.7
506	西青	刘3505站	刘35	李七庄供电服务中心	800	52	6.56%	0	587.5
507	南开	南1503	天霖一南15	配电运检室	1000	215	21.46%	0	585.4
508	西青	科2223甲	科22	杨柳青供电服务中心	1000	209	20.86%	0	591.4
509	西青	天1705乙	天17	杨柳青供电服务中心	1000	206	20.56%	0	594.4
510	红桥	芥1304甲	芥13	配电运检室	1000	218	21.80%	0	582.0
511	南开	水2501甲	水25	配电运检室	800	46	5.76%	0	593.9
512	西青	刘2203站	刘22	李七庄供电服务中心	800	37	4.64%	0	602.8
513	红桥	曹2220	曹22	配电运检室	1000	218	21.83%	0	581.7
514	红桥	吴3434乙	吴34	配电运检室	800	46	5.80%	0	593.6
515	红桥	芥1802	芥18	配电运检室	1000	207	20.66%	0	593.4
516	西青	霞3405甲	霞34	杨柳青供电服务中心	1000	207	20.67%	0	593.3
517	西青	55621#瑞城嘉园13 变	于东防汛556	李七庄供电服务中心	800	38	4.72%	0	602.2
518	红桥	同4505甲	同45	配电运检室	1000	217	21.72%	0	582.8
519	西青	君6607	君66	杨柳青供电服务中心	800	61	7.65%	0	578.8
520	红桥	西1607甲	西16	配电运检室	1000	198	19.82%	0	601.8

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
521	红桥	西1806乙	西18	配电运检室	1000	192	19.23%	0	607.7
522	红桥	西1409	西14	配电运检室	1000	196	19.64%	0	603.6
523	西青	北2402乙	北24	杨柳青供电服务中心	1000	195	19.54%	0	604.6
524	西青	泰1203	泰12	杨柳青供电服务中心	800	47	5.93%	0	592.5
525	西青	精1614站800kVA浩 泽园03变	精16	李七庄供电服务中心	800	48	5.96%	0	592.3
526	红桥	同3302乙	同33	配电运检室	1000	208	20.78%	0	592.3
527	西青	窝4301	窝43	杨柳青供电服务中心	800	54	6.75%	0	586.0
528	南开	南2302甲	尚佳一南23	配电运检室	1000	208	20.80%	0	592.0
529	南开	南4102甲	盛津园二南41	配电运检室	1000	206	20.56%	0	594.4
530	西青	君4612乙	君46	杨柳青供电服务中心	800	52	6.48%	0	588.2
531	西青	北2421	北24	杨柳青供电服务中心	1000	205	20.51%	0	594.9
532	西青	科2401	科24	杨柳青供电服务中心	1000	209	20.92%	0	590.8
533	西青	刘3303站	刘33	李七庄供电服务中心	800	61	7.67%	0	578.7
534	西青	霞1406乙	霞14	杨柳青供电服务中心	1000	214	21.44%	0	585.6
535	西青	科4604	科46	杨柳青供电服务中心	1000	209	20.94%	0	590.6
536	红桥	西4403甲	西44	配电运检室	1000	209	20.95%	0	590.5
537	南开	金3302	金33	配电运检室	800	41	5.18%	0	598.5
538	西青	学2412甲	学24	杨柳青供电服务中心	800	56	7.06%	0	583.5
539	南开	密4105	密41	配电运检室	1000	204	20.37%	0	596.3
540	西青	窝3205	窝32	杨柳青供电服务中心	1000	210	20.98%	0	590.2
541	西青	科4310乙	科43	杨柳青供电服务中心	1000	210	20.98%	0	590.2
542	红桥	同1304	同13	配电运检室	1000	210	21.00%	0	590.0
543	西青	刘3605充	刘36	李七庄供电服务中心	800	50	6.25%	0	590.0
544	西青	科2223乙	科22	杨柳青供电服务中心	1000	210	21.00%	0	590.0

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
545	西青	科4212甲	科42	杨柳青供电服务中心	1000	204	20.43%	0	595.7
546	南开	阳4308乙	阳43	配电运检室	800	50	6.30%	0	589.6
547	西青	泰6106	泰61	杨柳青供电服务中心	1000	210	21.04%	0	589.6
548	红桥	芥1503甲	芥15	配电运检室	800	57	7.08%	0	583.3
549	西青	刘3610	刘36	李七庄供电服务中心	800	53	6.60%	0	587.2
550	南开	阳4604	阳46	配电运检室	1000	211	21.11%	0	588.9
551	西青	刘2202站	刘22	李七庄供电服务中心	800	51	6.40%	0	588.8
552	西青	天1409乙	天14	杨柳青供电服务中心	1000	211	21.12%	0	588.8
553	南开	金1601乙	金16	配电运检室	1000	211	21.12%	0	588.8
554	西青	刘3506站	刘35	李七庄供电服务中心	800	51	6.41%	0	588.7
555	西青	通1143	通11	李七庄供电服务中心	1000	205	20.45%	0	595.5
556	西青	窝3202	窝32	杨柳青供电服务中心	1000	212	21.15%	0	588.5
557	西青	北2208	北22	杨柳青供电服务中心	1000	205	20.46%	0	595.4
558	南开	金3301	金33	配电运检室	800	52	6.46%	0	588.3
559	西青	科4204丙	科42	杨柳青供电服务中心	1000	212	21.19%	0	588.1
560	南开	年3301乙	年33	配电运检室	800	52	6.48%	0	588.1
561	西青	北1607乙	北16	杨柳青供电服务中心	1000	223	22.26%	0	577.4
562	红桥	芥3642甲	芥36	配电运检室	1000	223	22.27%	0	577.3
563	南开	阳1110乙	阳11	配电运检室	1000	213	21.29%	0	587.2
564	西青	泰1608	泰16	杨柳青供电服务中心	1000	213	21.31%	0	586.9
565	西青	汪2315乙	汪23	杨柳青供电服务中心	800	47	5.89%	0	592.9
566	西青	科4335	科43	杨柳青供电服务中心	1000	213	21.34%	0	586.6
567	南开	阳1109甲	阳11	配电运检室	1000	213	21.34%	0	586.6
568	南开	凌1104甲	凌11	配电运检室	1000	226	22.65%	0	573.5

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
569	西青	刘1503站	刘15	李七庄供电服务中心	800	54	6.71%	0	586.3
570	南开	密4604甲	密46	配电运检室	1000	214	21.38%	0	586.2
571	南开	马3402	马34	配电运检室	1000	225	22.50%	0	575.0
572	南开	翠3328	翠33	配电运检室	1000	214	21.40%	0	586.0
573	西青	53819	538	李七庄供电服务中心	1000	180	18.00%	0	620.0
574	红桥	西1606乙	西16	配电运检室	1000	214	21.40%	0	586.0
575	南开	泰2106乙	泰21	配电运检室	800	69	8.64%	0	570.9
576	南开	东4402	东马路东44	配电运检室	1000	214	21.42%	0	585.8
577	南开	金4108	金41	配电运检室	1000	214	21.42%	0	585.8
578	南开	东4126甲	东北角东41	配电运检室	800	54	6.81%	0	585.5
579	西青	阳1720	阳17	李七庄供电服务中心	1000	215	21.45%	0	585.5
580	红桥	西4405甲	西44	配电运检室	1000	215	21.46%	0	585.4
581	南开	学4601甲	学46	配电运检室	800	46	5.72%	0	594.2
582	红桥	西1603	西16	配电运检室	1000	227	22.71%	0	572.9
583	南开	阳1301甲	阳13	配电运检室	1000	220	21.96%	0	580.5
584	西青	刘2201站	刘22	李七庄供电服务中心	800	44	5.45%	0	596.4
585	红桥	西1702	西17	配电运检室	1000	220	21.97%	0	580.3
586	红桥	远1324甲	远13	配电运检室	800	60	7.47%	0	580.3
587	南开	金1712乙	金17	配电运检室	800	56	6.98%	0	584.2
588	西青	科4204甲	科42	杨柳青供电服务中心	1000	216	21.60%	0	584.0
589	西青	大1208	大12	李七庄供电服务中心	1000	217	21.70%	0	583.0
590	南开	年1102甲	年11	配电运检室	800	56	7.01%	0	584.0
591	西青	高3151#慧智园08变	高31	李七庄供电服务中心	800	56	7.01%	0	583.9
592	南开	湖4503甲	湖45	配电运检室	800	42	5.31%	0	597.5

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
593	西青	梨3225	梨32	李七庄供电服务中心	800	57	7.07%	0	583.5
594	南开	南2306甲	尚佳一南23	配电运检室	1000	217	21.65%	0	583.5
595	西青	刘3216站800KVA茗 泽苑03变	刘32	李七庄供电服务中心	800	57	7.07%	0	583.4
596	西青	通3430	通34	李七庄供电服务中心	1000	217	21.66%	0	583.4
597	红桥	曹1604甲	曹16	配电运检室	1000	217	21.69%	0	583.1
598	南开	阳2105乙	阳21	配电运检室	1000	217	21.71%	0	582.9
599	西青	大1709	大17	李七庄供电服务中心	800	57	7.17%	0	582.6
600	南开	东2103乙	上城一东21	配电运检室	1000	205	20.45%	0	595.5
601	南开	学1402甲	学14	配电运检室	800	58	7.21%	0	582.3
602	西青	天3402乙	天34	杨柳青供电服务中心	1000	218	21.78%	0	582.2
603	西青	窝4711	窝47	杨柳青供电服务中心	1000	205	20.48%	0	595.2
604	西青	汪2315甲	汪23	杨柳青供电服务中心	800	58	7.26%	0	581.9
605	南开	年1301甲	年13	配电运检室	800	62	7.78%	0	577.8
606	西青	天1408乙	天14	杨柳青供电服务中心	1000	205	20.53%	0	594.7
607	南开	年1302乙	年13	配电运检室	800	60	7.48%	0	580.2
608	西青	54403	544	李七庄供电服务中心	1000	325	32.50%	0	475.0
609	南开	泰2202甲	泰22	配电运检室	800	59	7.43%	0	580.5
610	西青	北2202甲	北22	杨柳青供电服务中心	1000	219	21.95%	0	580.5
611	南开	年3401甲	年34	配电运检室	800	60	7.44%	0	580.5
612	西青	天1703甲	天17	杨柳青供电服务中心	1000	219	21.85%	0	581.5
613	南开	海6507甲	海65	配电运检室	1000	214	21.36%	0	586.4
614	南开	学1601乙	学16	配电运检室	800	60	7.50%	0	580.0
615	西青	窝4303甲	窝43	杨柳青供电服务中心	800	54	6.76%	0	585.9
616	西青	天1408甲	天14	杨柳青供电服务中心	1000	218	21.82%	0	581.8

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
617	南开	泰6207甲	泰62	配电运检室	800	68	8.55%	0	571.6
618	南开	年1102乙	年11	配电运检室	800	61	7.57%	0	579.5
619	西青	科2219乙	科22	杨柳青供电服务中心	1000	221	22.08%	0	579.2
620	南开	泰2203乙	泰22	配电运检室	800	66	8.28%	0	573.8
621	南开	年1201乙	年12	配电运检室	800	61	7.68%	0	578.5
622	南开	阳1107甲	阳11	配电运检室	1000	222	22.16%	0	578.4
623	南开	广3325	广33	配电运检室	1000	222	22.16%	0	578.4
624	南开	南3404	阳光晶典一南	配电运检室	1000	222	22.18%	0	578.2
625	南开	阳4110乙	阳41	配电运检室	1000	222	22.18%	0	578.2
626	南开	凌1104乙	凌11	配电运检室	1000	221	22.10%	0	579.0
627	西青	科2405	科24	杨柳青供电服务中心	1000	222	22.21%	0	577.9
628	西青	北2402甲	北24	杨柳青供电服务中心	1000	235	23.52%	0	564.8
629	西青	天2202甲	天22	杨柳青供电服务中心	1000	225	22.52%	0	574.8
630	南开	东4125甲	东北角东41	配电运检室	800	62	7.80%	0	577.6
631	南开	南1105甲	盛津园一南11	配电运检室	1000	221	22.05%	0	579.5
632	南开	学4602甲	学46	配电运检室	800	63	7.82%	0	577.5
633	西青	丰1202乙	丰12	杨柳青供电服务中心	800	63	7.85%	0	577.2
634	南开	学1602甲	学16	配电运检室	800	49	6.11%	0	591.1
635	红桥	广1803甲	广18	配电运检室	1000	223	22.31%	0	577.0
636	红桥	玉4402乙	玉44	配电运检室	1000	237	23.71%	0	562.9
637	西青	天1706甲	天17	杨柳青供电服务中心	1000	223	22.32%	0	576.8
638	南开	南4305	天越园二南43	配电运检室	1000	223	22.33%	0	576.7
639	西青	窝4302	窝43	杨柳青供电服务中心	800	70	8.69%	0	570.4
640	西青	园1409	园14	杨柳青供电服务中心	800	64	7.96%	0	576.4

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
641	西青	刘3608	刘36	李七庄供电服务中心	800	73	9.13%	0	567.0
642	西青	窝3102	窝31	杨柳青供电服务中心	1000	212	21.21%	0	587.9
643	红桥	远3415乙	远34	配电运检室	800	64	8.02%	0	575.8
644	红桥	同4403甲	同44	配电运检室	1000	228	22.83%	0	571.7
645	西青	科3220乙	科32	杨柳青供电服务中心	1000	216	21.56%	0	584.4
646	西青	天1701乙	天17	杨柳青供电服务中心	1000	213	21.28%	0	587.2
647	南开	年3302乙	年33	配电运检室	800	65	8.11%	0	575.2
648	西青	刘1502站	刘15	李七庄供电服务中心	800	59	7.36%	0	581.1
649	西青	大2118	大21	李七庄供电服务中心	1000	225	22.49%	0	575.1
650	西青	天1406甲	天14	杨柳青供电服务中心	1000	225	22.50%	0	575.0
651	西青	53102	531	李七庄供电服务中心	1000	537	53.70%	0	263.0
652	西青	刘3302站	刘33	李七庄供电服务中心	800	65	8.14%	0	574.9
653	南开	密1702乙	密17	配电运检室	1000	225	22.51%	0	574.9
654	西青	友1235	友12	李七庄供电服务中心	1000	226	22.57%	0	574.3
655	西青	刘3217站800KVA茗 泽苑04变	刘32	李七庄供电服务中心	800	66	8.23%	0	574.2
656	西青	梨3224	梨32	李七庄供电服务中心	800	66	8.24%	0	574.1
657	西青	天3702甲	天37	杨柳青供电服务中心	1000	226	22.64%	0	573.6
658	红桥	同4506	同45	配电运检室	1000	215	21.46%	0	585.4
659	红桥	西4805甲	西48	配电运检室	1000	227	22.67%	0	573.3
660	南开	南4702甲	尚佳二南47	配电运检室	1000	227	22.69%	0	573.1
661	南开	泰5301甲	泰53	配电运检室	800	71	8.87%	0	569.0
662	红桥	远2102乙	远21	配电运检室	1000	220	22.02%	0	579.8
663	西青	丰4215乙	丰42	杨柳青供电服务中心	800	80	10.06%	0	559.5
664	西青	科4412乙	科44	杨柳青供电服务中心	1000	228	22.76%	0	572.4

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
665	西青	霞2202充	霞22	杨柳青供电服务中心	800	68	8.53%	0	571.7
666	西青	北1716乙	北17	杨柳青供电服务中心	1000	243	24.26%	0	557.4
667	南开	保1614	保16	配电运检室	800	69	8.59%	0	571.3
668	西青	丰1201甲	丰12	杨柳青供电服务中心	800	69	8.60%	0	571.2
669	西青	天3703甲	天37	杨柳青供电服务中心	1000	234	23.42%	0	565.8
670	南开	密1704乙	密17	配电运检室	1000	229	22.94%	0	570.6
671	西青	天2201乙	天22	杨柳青供电服务中心	1000	229	22.94%	0	570.6
672	红桥	荣4414	荣44	配电运检室	800	82	10.19%	0	558.5
673	南开	东1801	新安一东18	配电运检室	800	70	8.71%	0	570.3
674	西青	天1705甲	天17	杨柳青供电服务中心	1000	225	22.50%	0	575.0
675	南开	阳1304甲	阳13	配电运检室	800	70	8.76%	0	569.9
676	南开	芥2609甲	芥26	配电运检室	1000	230	23.02%	0	569.8
677	西青	友1308	友13	李七庄供电服务中心	800	71	8.82%	0	569.4
678	红桥	同1303甲	同13	配电运检室	1000	231	23.09%	0	569.1
679	南开	凌3201甲	凌32	配电运检室	1000	231	23.11%	0	568.9
680	西青	阳3304甲	阳33	李七庄供电服务中心	1000	231	23.14%	0	568.6
681	南开	泰5304乙	泰53	配电运检室	800	74	9.21%	0	566.4
682	西青	泰1202	泰12	杨柳青供电服务中心	800	72	8.96%	0	568.3
683	西青	学2411甲	学24	杨柳青供电服务中心	800	70	8.72%	0	570.2
684	南开	水2502甲	水25	配电运检室	800	78	9.73%	0	562.2
685	红桥	同4503	同45	配电运检室	1000	232	23.19%	0	568.1
686	西青	科4203甲	科42	杨柳青供电服务中心	1000	218	21.79%	0	582.1
687	南开	泰2206甲	泰22	配电运检室	800	72	8.99%	0	568.0
688	西青	天1405	天14	杨柳青供电服务中心	1000	235	23.51%	0	565.0

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
689	红桥	西1806甲	西18	配电运检室	1000	225	22.52%	0	574.8
690	西青	汪2314乙	汪23	杨柳青供电服务中心	800	64	7.94%	0	576.5
691	南开	年3302甲	年33	配电运检室	800	73	9.08%	0	567.4
692	南开	密4602乙	密46	配电运检室	1000	238	23.78%	0	562.2
693	西青	梨2309#万和花苑04 变	梨23	李七庄供电服务中心	1000	168	16.80%	0	632.0
694	南开	华1501乙	华15	配电运检室	1000	233	23.30%	0	567.0
695	西青	汪1502甲	汪15	杨柳青供电服务中心	1000	234	23.37%	0	566.3
696	西青	汪1501乙	汪15	杨柳青供电服务中心	1000	236	23.58%	0	564.2
697	南开	密4603甲	密46	配电运检室	1000	234	23.39%	0	566.1
698	西青	园3102甲	园31	杨柳青供电服务中心	800	74	9.25%	0	566.0
699	南开	东2102乙	上城一东21	配电运检室	1000	234	23.42%	0	565.8
700	西青	科2402甲	科24	杨柳青供电服务中心	1000	236	23.62%	0	563.8
701	西青	泰6109	泰61	杨柳青供电服务中心	1000	235	23.48%	0	565.3
702	西青	精1527	精15	李七庄供电服务中心	800	75	9.37%	0	565.1
703	南开	东1303	城厢东路东13	配电运检室	1000	235	23.50%	0	565.0
704	西青	霞3412甲	霞34	杨柳青供电服务中心	1000	233	23.32%	0	566.8
705	西青	科3104甲	科31	杨柳青供电服务中心	800	71	8.91%	0	568.7
706	西青	科4204丁	科42	杨柳青供电服务中心	1000	236	23.63%	0	563.7
707	南开	湖4501丙	湖45	配电运检室	1000	236	23.63%	0	563.7
708	西青	科4204乙	科42	杨柳青供电服务中心	1000	237	23.66%	0	563.5
709	西青	泰5509甲	泰55	杨柳青供电服务中心	800	77	9.60%	0	563.2
710	西青	科4705甲	科47	杨柳青供电服务中心	800	69	8.60%	0	571.2
711	西青	窝3212	窝32	杨柳青供电服务中心	1000	237	23.68%	0	563.2
712	南开	凌1801乙	凌18	配电运检室	1000	251	25.08%	0	549.2

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
713	南开	广1603	广16	配电运检室	1000	229	22.90%	0	571.0
714	西青	霞1310乙	霞13	杨柳青供电服务中心	1000	232	23.20%	0	568.0
715	南开	马1503	马15	配电运检室	800	77	9.64%	0	562.9
716	西青	埠3709乙	埠37	杨柳青供电服务中心	800	63	7.91%	0	576.7
717	红桥	芥2116	芥21	配电运检室	1000	238	23.76%	0	562.4
718	西青	霞1310甲	霞13	杨柳青供电服务中心	1000	238	23.76%	0	562.4
719	西青	窝3106甲	窝31	杨柳青供电服务中心	1000	238	23.77%	0	562.3
720	红桥	远3415甲	远34	配电运检室	800	78	9.71%	0	562.3
721	西青	窝4703	窝47	杨柳青供电服务中心	1000	226	22.58%	0	574.2
722	西青	北2203甲	北22	杨柳青供电服务中心	1000	237	23.68%	0	563.2
723	西青	窝4805甲	窝48	杨柳青供电服务中心	1000	238	23.79%	0	562.1
724	西青	天1407甲	天14	杨柳青供电服务中心	1000	238	23.80%	0	562.0
725	南开	广1302	广13	配电运检室	1000	238	23.81%	0	561.9
726	南开	广1404乙	广14	配电运检室	800	78	9.80%	0	561.6
727	西青	友6310	友63	李七庄供电服务中心	800	87	10.93%	0	552.6
728	南开	金4803	金48	配电运检室	1000	251	25.14%	0	548.6
729	西青	天2202乙	天22	杨柳青供电服务中心	1000	239	23.86%	0	561.4
730	红桥	同4303	同43	配电运检室	1000	245	24.47%	0	555.4
731	西青	科3306甲	科33	杨柳青供电服务中心	800	87	10.86%	0	553.1
732	西青	园1412乙	园14	杨柳青供电服务中心	800	80	9.97%	0	560.2
733	南开	9620乙	96	配电运检室	1000	242	24.20%	0	558.0
734	南开	水4213甲	水42	配电运检室	800	68	8.50%	0	572.0
735	红桥	吴2308乙	吴23	配电运检室	800	81	10.07%	0	559.5
736	西青	科3215	科32	杨柳青供电服务中心	1000	244	24.36%	0	556.4

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
737	红桥	芥3218	芥32	配电运检室	800	81	10.09%	0	559.3
738	红桥	曹2104甲	曹21	配电运检室	1000	241	24.08%	0	559.2
739	南开	年3201乙	年32	配电运检室	800	68	8.48%	0	572.2
740	西青	东1222乙	同兴东12	杨柳青供电服务中心	800	77	9.63%	0	562.9
741	西青	天1704乙	天17	杨柳青供电服务中心	1000	241	24.12%	0	558.8
742	南开	海6503甲	海65	配电运检室	800	94	11.78%	0	545.7
743	南开	广1303	广13	配电运检室	800	81	10.18%	0	558.6
744	西青	君4610甲	君46	杨柳青供电服务中心	800	82	10.19%	0	558.5
745	南开	96103甲	961	配电运检室	1000	238	23.76%	0	562.4
746	南开	9510	95	配电运检室	1000	505	50.50%	0	295.0
747	南开	密1106	密11	配电运检室	1000	242	24.23%	0	557.8
748	西青	园1410乙	园14	杨柳青供电服务中心	800	83	10.33%	0	557.4
749	西青	霞2201	霞22	杨柳青供电服务中心	800	88	10.97%	0	552.2
750	南开	湖4503乙	湖45	配电运检室	800	97	12.15%	0	542.8
751	南开	南1106乙	盛津园一南11	配电运检室	1000	229	22.94%	0	570.6
752	南开	马1502乙	马15	配电运检室	800	83	10.43%	0	556.6
753	西青	园1412甲	园14	杨柳青供电服务中心	800	85	10.68%	0	554.6
754	南开	阳4801乙	阳48	配电运检室	800	78	9.73%	0	562.1
755	红桥	西4404乙	西44	配电运检室	1000	244	24.39%	0	556.1
756	西青	精2312站800KVA茗 泽苑05变	精23	李七庄供电服务中心	800	84	10.50%	0	556.0
757	红桥	西1704	西17	配电运检室	800	69	8.65%	0	570.8
758	南开	保4501乙	保45	配电运检室	800	85	10.56%	0	555.5
759	西青	丰1201乙	丰12	杨柳青供电服务中心	800	85	10.57%	0	555.5
760	红桥	曹2107	曹21	配电运检室	1000	245	24.51%	0	554.9

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
761	南开	泰2202乙	泰22	配电运检室	800	100	12.52%	0	539.8
762	西青	天3705甲	天37	杨柳青供电服务中心	1000	245	24.52%	0	554.8
763	南开	东2101甲	上城一东21	配电运检室	1000	246	24.56%	0	554.4
764	西青	刘3504站	刘35	李七庄供电服务中心	800	97	12.08%	0	543.4
765	南开	芥1702	芥17	配电运检室	1000	246	24.57%	0	554.3
766	南开	保4501甲	保45	配电运检室	800	90	11.23%	0	550.1
767	西青	泰1201甲	泰12	杨柳青供电服务中心	800	76	9.49%	0	564.1
768	西青	54202	542	李七庄供电服务中心	1000	586	58.60%	0	214.0
769	南开	南1310乙	天越园一南13	配电运检室	1000	246	24.63%	0	553.7
770	西青	东1223甲	同兴东12	杨柳青供电服务中心	800	87	10.82%	0	553.5
771	南开	湖4502乙	湖45	配电运检室	800	87	10.82%	0	553.5
772	红桥	芥2305甲	芥23	配电运检室	1000	253	25.26%	0	547.4
773	南开	马4403	马44	配电运检室	800	96	11.96%	0	544.3
774	南开	保3103	保31	配电运检室	1000	246	24.57%	0	554.3
775	西青	泰1613甲	泰16	杨柳青供电服务中心	1000	247	24.68%	0	553.2
776	南开	凌2303	凌23	配电运检室	800	79	9.86%	0	561.1
777	西青	阳2430	阳24	李七庄供电服务中心	1000	247	24.69%	0	553.1
778	南开	科4502甲	科45	配电运检室	800	87	10.91%	0	552.7
779	南开	密1104	密11	配电运检室	1000	247	24.74%	0	552.7
780	南开	南4103甲	盛津园二南41	配电运检室	1000	247	24.74%	0	552.6
781	西青	精2304	精23	李七庄供电服务中心	800	88	10.96%	0	552.4
782	西青	科3104乙	科31	杨柳青供电服务中心	800	88	11.00%	0	552.0
783	红桥	曹2105	曹21	配电运检室	1000	239	23.95%	0	560.5
784	西青	刘1204	刘12	杨柳青供电服务中心	800	101	12.59%	0	539.3

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
785	西青	东1222甲	同兴东12	杨柳青供电服务中心	800	89	11.15%	0	550.8
786	南开	密4603乙	密46	配电运检室	800	89	11.18%	0	550.5
787	南开	水4202乙	水42	配电运检室	800	90	11.24%	0	550.1
788	南开	96102甲	961	配电运检室	800	90	11.28%	0	549.8
789	南开	马4402乙	马44	配电运检室	800	90	11.31%	0	549.5
790	西青	友1227	友12	李七庄供电服务中心	1000	251	25.09%	0	549.1
791	红桥	荣4413	荣44	配电运检室	800	91	11.39%	0	548.9
792	西青	刘1504站	刘15	李七庄供电服务中心	800	91	11.40%	0	548.8
793	西青	霞2203乙	霞22	杨柳青供电服务中心	800	92	11.45%	0	548.4
794	红桥	邵4321甲	邵43	配电运检室	800	82	10.20%	0	558.4
795	南开	阳4803甲	阳48	配电运检室	800	92	11.47%	0	548.3
796	南开	密4403	密44	配电运检室	800	87	10.88%	0	552.9
797	西青	滨2710乙	滨27	杨柳青供电服务中心	800	92	11.53%	0	547.8
798	红桥	吴2309	吴23	配电运检室	800	92	11.53%	0	547.7
799	南开	南4103乙	盛津园二南41	配电运检室	1000	253	25.26%	0	547.4
800	西青	大4210	大42	李七庄供电服务中心	1000	253	25.29%	0	547.1
801	西青	君6602甲	君66	杨柳青供电服务中心	800	93	11.63%	0	547.0
802	西青	友1309	友13	李七庄供电服务中心	800	93	11.65%	0	546.8
803	南开	营2401甲	营24	配电运检室	800	92	11.54%	0	547.7
804	西青	霞1303乙	霞13	杨柳青供电服务中心	800	94	11.69%	0	546.5
805	西青	汪2313乙	汪23	杨柳青供电服务中心	800	94	11.69%	0	546.4
806	西青	大4608	大46	李七庄供电服务中心	1000	254	25.36%	0	546.4
807	红桥	西4404甲	西44	配电运检室	800	94	11.72%	0	546.3
808	西青	窝3209	窝32	杨柳青供电服务中心	1000	254	25.38%	0	546.2

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
809	西青	君6603甲	君66	杨柳青供电服务中心	800	94	11.76%	0	545.9
810	南开	保1804	保18	配电运检室	800	90	11.28%	0	549.8
811	西青	通3431	通34	李七庄供电服务中心	1000	261	26.14%	0	538.6
812	南开	凌3101	凌31	配电运检室	800	94	11.81%	0	545.6
813	南开	南4308	天越园二南43	配电运检室	800	105	13.07%	0	535.4
814	西青	科4707乙	科47	杨柳青供电服务中心	800	103	12.83%	0	537.4
815	南开	保1301甲	保13	配电运检室	800	95	11.83%	0	545.3
816	南开	东4122甲	东北角东41	配电运检室	800	95	11.93%	0	544.5
817	南开	广4702甲	广47	配电运检室	1000	256	25.59%	0	544.1
818	红桥	曹1405	曹14	配电运检室	1000	256	25.61%	0	543.9
819	红桥	远1323甲	远13	配电运检室	800	95	11.90%	0	544.8
820	西青	天3704甲	天37	杨柳青供电服务中心	1000	256	25.64%	0	543.7
821	南开	阳1803乙	阳18	配电运检室	800	96	12.05%	0	543.6
822	西青	滨2714甲	滨27	杨柳青供电服务中心	800	103	12.82%	0	537.5
823	西青	科4415甲	科44	杨柳青供电服务中心	1000	254	25.36%	0	546.4
824	西青	通4622	通46	李七庄供电服务中心	800	97	12.07%	0	543.4
825	南开	南1107甲	盛津园一南11	配电运检室	1000	257	25.66%	0	543.4
826	南开	密4101	密41	配电运检室	1000	257	25.66%	0	543.4
827	西青	园3101	园31	杨柳青供电服务中心	800	97	12.11%	0	543.1
828	南开	海6505乙	海65	配电运检室	800	97	12.11%	0	543.1
829	西青	科3226	科32	杨柳青供电服务中心	1000	250	24.99%	0	550.1
830	西青	君4613乙	君46	杨柳青供电服务中心	800	97	12.14%	0	542.9
831	南开	凌3704甲	凌37	配电运检室	800	96	12.02%	0	543.9
832	南开	保1615	保16	配电运检室	800	97	12.18%	0	542.6

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
833	西青	通3429	通34	李七庄供电服务中心	800	110	13.70%	0	530.4
834	西青	北1915	北19	杨柳青供电服务中心	800	98	12.24%	0	542.1
835	南开	南4502甲	天霖二南45	配电运检室	800	98	12.25%	0	542.0
836	西青	大4222站#金旺家园 07变	大42	李七庄供电服务中心	1000	549	54.90%	0	251.0
837	南开	营2401乙	营24	配电运检室	800	95	11.88%	0	545.0
838	西青	微4408	微44	李七庄供电服务中心	1000	245	24.52%	0	554.8
839	南开	阳4115	阳41	配电运检室	800	108	13.54%	0	531.7
840	南开	复1105甲	复11	配电运检室	800	98	12.29%	0	541.7
841	西青	刘3604	刘36	李七庄供电服务中心	800	98	12.30%	0	541.6
842	南开	密4402乙	密44	配电运检室	800	99	12.33%	0	541.4
843	南开	金1505	金15	配电运检室	800	99	12.43%	0	540.6
844	南开	南3107甲	海河广场南31	配电运检室	800	97	12.18%	0	542.6
845	西青	精2301	精23	李七庄供电服务中心	800	99	12.44%	0	540.5
846	西青	高2323#慧智园09变	高23	李七庄供电服务中心	800	100	12.44%	0	540.4
847	南开	广1807甲	广18	配电运检室	800	100	12.48%	0	540.2
848	南开	马3205	马32	配电运检室	800	100	12.50%	0	540.0
849	红桥	远3414乙	远34	配电运检室	800	106	13.27%	0	533.8
850	红桥	同1302甲	同13	配电运检室	800	100	12.52%	0	539.8
851	南开	东2304甲	金轩东23	配电运检室	800	88	11.06%	0	551.5
852	西青	科4404甲	科44	杨柳青供电服务中心	800	114	14.31%	0	525.5
853	南开	泰2203甲	泰22	配电运检室	800	101	12.58%	0	539.3
854	西青	刘3606	刘36	李七庄供电服务中心	800	98	12.23%	0	542.2
855	红桥	远3414甲	远34	配电运检室	800	101	12.61%	0	539.1
856	南开	东4803	铜锣湾东48	配电运检室	800	112	14.01%	0	528.0

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
857	西青	滨2713乙	滨27	杨柳青供电服务中心	800	105	13.16%	0	534.7
858	西青	刘2305	刘23	李七庄供电服务中心	800	101	12.67%	0	538.6
859	西青	学2411乙	学24	杨柳青供电服务中心	800	87	10.83%	0	553.4
860	西青	滨2706乙	滨27	杨柳青供电服务中心	800	102	12.72%	0	538.2
861	西青	刘1513站	刘15	李七庄供电服务中心	800	102	12.74%	0	538.1
862	红桥	西1801甲	西18	配电运检室	800	102	12.76%	0	537.9
863	西青	55622#瑞城嘉园14 变	于东防汛556	李七庄供电服务中心	800	102	12.79%	0	537.7
864	西青	汪1509乙	汪15	杨柳青供电服务中心	800	102	12.80%	0	537.6
865	南开	金4603甲	金46	配电运检室	800	102	12.80%	0	537.6
866	南开	凌2501甲	凌25	配电运检室	1000	264	26.37%	0	536.4
867	西青	刘2309	刘23	李七庄供电服务中心	800	103	12.84%	0	537.3
868	南开	南2302乙	尚佳一南23	配电运检室	800	108	13.47%	0	532.3
869	红桥	芥2402	芥24	配电运检室	800	116	14.49%	0	524.1
870	西青	天1406乙	天14	杨柳青供电服务中心	1000	278	27.82%	0	521.8
871	西青	梨1106	梨11	李七庄供电服务中心	800	103	12.92%	0	536.7
872	西青	汪2313甲	汪23	杨柳青供电服务中心	800	103	12.93%	0	536.5
873	红桥	同1511乙	同15	配电运检室	800	104	12.98%	0	536.2
874	西青	北1607甲	北16	杨柳青供电服务中心	1000	267	26.68%	0	533.2
875	西青	青5330甲	青53	杨柳青供电服务中心	800	96	11.99%	0	544.1
876	西青	丰1202甲	丰12	杨柳青供电服务中心	800	102	12.74%	0	538.1
877	西青	天3706乙	天37	杨柳青供电服务中心	800	104	13.01%	0	535.9
878	西青	大4314	大43	李七庄供电服务中心	800	104	13.03%	0	535.8
879	南开	广1806	广18	配电运检室	800	104	13.03%	0	535.7
880	红桥	同3302甲	同33	配电运检室	800	91	11.33%	0	549.4

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
881	西青	君4613甲	君46	杨柳青供电服务中心	800	105	13.08%	0	535.3
882	南开	广1812	广18	配电运检室	800	96	11.96%	0	544.3
883	南开	翠4709乙	翠47	配电运检室	800	118	14.71%	0	522.3
884	南开	金1803	金18	配电运检室	1000	265	26.49%	0	535.1
885	南开	阳1801甲	阳18	配电运检室	800	102	12.76%	0	537.9
886	红桥	西1802甲	西18	配电运检室	800	105	13.15%	0	534.8
887	南开	东4122乙	东北角东41	配电运检室	800	116	14.52%	0	523.8
888	西青	君4612甲	君46	杨柳青供电服务中心	800	91	11.41%	0	548.7
889	西青	大4315	大43	李七庄供电服务中心	800	105	13.16%	0	534.7
890	红桥	南2411乙	海上花苑南24	配电运检室	800	106	13.20%	0	534.4
891	南开	华2511乙	华25	配电运检室	800	106	13.21%	0	534.3
892	南开	凌2304甲	凌23	配电运检室	800	105	13.12%	0	535.0
893	西青	汪1504乙	汪15	杨柳青供电服务中心	1000	254	25.42%	0	545.8
894	西青	君4608	君46	杨柳青供电服务中心	800	113	14.18%	0	526.6
895	西青	泰5509乙	泰55	杨柳青供电服务中心	800	107	13.32%	0	533.5
896	西青	君4404甲	君44	杨柳青供电服务中心	800	107	13.34%	0	533.3
897	南开	东2305	金轩东23	配电运检室	800	100	12.48%	0	540.2
898	西青	科4432甲	科44	杨柳青供电服务中心	800	107	13.36%	0	533.2
899	西青	梨1812甲	梨18	李七庄供电服务中心	1000	283	28.30%	0	517.0
900	南开	金1802乙	金18	配电运检室	1000	267	26.71%	0	532.9
901	西青	通1309	通13	李七庄供电服务中心	1000	259	25.92%	0	540.9
902	红桥	曹1731乙	曹17	配电运检室	800	106	13.21%	0	534.3
903	西青	滨2705甲	滨27	杨柳青供电服务中心	800	108	13.48%	0	532.2
904	南开	阳4302	阳43	配电运检室	800	108	13.49%	0	532.1

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
905	南开	广1811	广18	配电运检室	800	108	13.51%	0	531.9
906	南开	南4304	天越园二南43	配电运检室	800	98	12.30%	0	541.6
907	南开	凌1101甲	凌11	配电运检室	800	105	13.06%	0	535.5
908	南开	海8309甲	海83	配电运检室	800	109	13.59%	0	531.3
909	南开	阳1301乙	阳13	配电运检室	800	115	14.34%	0	525.3
910	西青	窝4106乙	窝41	杨柳青供电服务中心	800	109	13.61%	0	531.1
911	南开	凌1801甲	凌18	配电运检室	1000	254	25.39%	0	546.1
912	南开	营3108	营31	配电运检室	800	108	13.53%	0	531.8
913	南开	复4603乙	复46	配电运检室	800	115	14.42%	0	524.7
914	南开	复1105乙	复11	配电运检室	800	106	13.30%	0	533.6
915	南开	南3107乙	海河广场南31	配电运检室	800	109	13.68%	0	530.5
916	南开	阳4203	阳42	配电运检室	800	109	13.69%	0	530.5
917	西青	科4704甲	科47	杨柳青供电服务中心	800	114	14.20%	0	526.4
918	西青	科3306乙	科33	杨柳青供电服务中心	800	107	13.38%	0	533.0
919	西青	园1411甲	园14	杨柳青供电服务中心	800	110	13.76%	0	529.9
920	红桥	芥3702乙	芥37	配电运检室	800	110	13.78%	0	529.8
921	西青	通4609	通46	李七庄供电服务中心	800	110	13.79%	0	529.7
922	西青	科3102甲	科31	杨柳青供电服务中心	800	111	13.84%	0	529.3
923	南开	华1206乙	华12	配电运检室	800	111	13.84%	0	529.3
924	红桥	吴3433乙	吴34	配电运检室	800	111	13.84%	0	529.3
925	南开	南4504甲	天霖二南45	配电运检室	800	111	13.84%	0	529.3
926	南开	泰5301乙	泰53	配电运检室	800	111	13.88%	0	528.9
927	西青	通1507	通15	李七庄供电服务中心	800	111	13.89%	0	528.9
928	南开	阳4701	阳47	配电运检室	800	111	13.90%	0	528.8

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
929	南开	广1113乙	广11	配电运检室	800	111	13.90%	0	528.8
930	南开	金1502甲	金15	配电运检室	800	96	12.03%	0	543.8
931	南开	金1712甲	金17	配电运检室	800	111	13.92%	0	528.7
932	红桥	西1805甲	西18	配电运检室	800	112	13.94%	0	528.5
933	南开	南4503甲	天霖二南45	配电运检室	800	114	14.22%	0	526.3
934	西青	君4614甲	君46	杨柳青供电服务中心	800	112	14.00%	0	528.0
935	西青	梨1810	梨18	李七庄供电服务中心	1000	168	16.80%	0	632.0
936	西青	刘3202站	刘32	李七庄供电服务中心	800	112	14.02%	0	527.9
937	西青	科4205丙	科42	杨柳青供电服务中心	800	112	14.03%	0	527.8
938	红桥	吴1217甲	吴12	配电运检室	800	112	14.03%	0	527.8
939	西青	天1102乙	天11	杨柳青供电服务中心	800	125	15.67%	0	514.6
940	南开	翠4802	翠48	配电运检室	800	112	14.05%	0	527.6
941	红桥	82246乙	822	配电运检室	800	125	15.69%	0	514.5
942	南开	18144	181	配电运检室	800	112	14.06%	0	527.5
943	南开	南1504乙	天霖一南15	配电运检室	800	108	13.45%	0	532.4
944	南开	凌3701乙	凌37	配电运检室	800	113	14.09%	0	527.3
945	西青	园3102乙	园31	杨柳青供电服务中心	800	127	15.84%	0	513.3
946	南开	金2140乙	金21	配电运检室	800	113	14.09%	0	527.3
947	南开	阳4703乙	阳47	配电运检室	800	113	14.09%	0	527.2
948	南开	东1105乙	大胡同东11	配电运检室	800	113	14.11%	0	527.2
949	红桥	西1805乙	西18	配电运检室	800	113	14.14%	0	526.9
950	西青	科3220甲	科32	杨柳青供电服务中心	800	127	15.91%	0	512.7
951	南开	营4401乙	营44	配电运检室	800	113	14.17%	0	526.6
952	西青	大4317	大43	李七庄供电服务中心	800	111	13.93%	0	528.6

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
953	红桥	同3311乙	同33	配电运检室	800	113	14.18%	0	526.6
954	西青	通4808	通48	李七庄供电服务中心	800	114	14.26%	0	526.0
955	红桥	芥1303乙	芥13	配电运检室	800	109	13.63%	0	531.0
956	西青	友6311	友63	李七庄供电服务中心	800	114	14.27%	0	525.8
957	南开	南1303	天越园一南13	配电运检室	800	122	15.27%	0	517.8
958	西青	梨1107	梨11	李七庄供电服务中心	800	105	13.16%	0	534.7
959	红桥	吴4142乙	吴41	配电运检室	800	103	12.92%	0	536.7
960	西青	埠2807	埠28	杨柳青供电服务中心	800	115	14.36%	0	525.1
961	南开	阳4201乙	阳42	配电运检室	800	115	14.37%	0	525.1
962	西青	丰4215甲	丰42	杨柳青供电服务中心	800	116	14.49%	0	524.1
963	西青	君4406乙	君44	杨柳青供电服务中心	800	115	14.38%	0	524.9
964	西青	科4310甲	科43	杨柳青供电服务中心	800	115	14.40%	0	524.8
965	南开	水4201乙	水42	配电运检室	800	116	14.46%	0	524.3
966	南开	南1504甲	天霖一南15	配电运检室	800	116	14.48%	0	524.2
967	南开	芥2813甲	芥28	配电运检室	800	102	12.73%	0	538.2
968	红桥	西4506	西45	配电运检室	800	116	14.49%	0	524.1
969	南开	金1501	金15	配电运检室	800	118	14.75%	0	522.0
970	西青	霞3410乙	霞34	杨柳青供电服务中心	800	110	13.76%	0	529.9
971	西青	科4431甲	科44	杨柳青供电服务中心	800	116	14.54%	0	523.7
972	红桥	芥3623甲	芥36	配电运检室	800	116	14.55%	0	523.6
973	南开	湖4501乙	湖45	配电运检室	1000	283	28.34%	0	516.6
974	红桥	芥2705	芥27	配电运检室	800	126	15.81%	0	513.6
975	西青	窝4604充	窝46	杨柳青供电服务中心	800	117	14.58%	0	523.3
976	西青	芦1818	芦18	李七庄供电服务中心	800	124	15.49%	0	516.1

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
977	西青	北1113甲	北11	杨柳青供电服务中心	800	117	14.63%	0	523.0
978	西青	梨1104	梨11	李七庄供电服务中心	800	118	14.77%	0	521.9
979	西青	通1116	通11	李七庄供电服务中心	800	119	14.93%	0	520.6
980	南开	阳1108	阳11	配电运检室	800	124	15.45%	0	516.4
981	南开	芥2303乙	芥23	配电运检室	800	118	14.72%	0	522.2
982	南开	广1813	广18	配电运检室	800	118	14.75%	0	522.0
983	西青	窝4105乙	窝41	杨柳青供电服务中心	800	133	16.63%	0	507.0
984	南开	翠3333乙	翠33	配电运检室	800	118	14.76%	0	521.9
985	南开	阳1302乙	阳13	配电运检室	800	118	14.77%	0	521.8
986	南开	密4602甲	密46	配电运检室	800	118	14.77%	0	521.8
987	南开	保4112甲	保41	配电运检室	800	112	14.04%	0	527.7
988	红桥	吴3434甲	吴34	配电运检室	800	118	14.79%	0	521.7
989	南开	翠4803	翠48	配电运检室	800	107	13.42%	0	532.6
990	南开	芥1103	芥11	配电运检室	800	129	16.18%	0	510.6
991	西青	青5330乙	青53	杨柳青供电服务中心	800	119	14.82%	0	521.5
992	南开	阳1305甲	阳13	配电运检室	800	111	13.83%	0	529.3
993	红桥	远1324乙	远13	配电运检室	800	130	16.21%	0	510.3
994	南开	阳1202甲	阳12	配电运检室	800	119	14.85%	0	521.2
995	西青	汪2314甲	汪23	杨柳青供电服务中心	800	133	16.60%	0	507.2
996	西青	科4431乙	科44	杨柳青供电服务中心	800	123	15.36%	0	517.2
997	西青	通4510	通45	李七庄供电服务中心	800	119	14.88%	0	521.0
998	西青	大4316	大43	李七庄供电服务中心	800	112	14.01%	0	527.9
999	西青	君4610乙	君46	杨柳青供电服务中心	800	119	14.90%	0	520.8
1000	南开	保1301乙	保13	配电运检室	800	119	14.90%	0	520.8

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
1001	南开	南4312甲	天越园二南43	配电运检室	1000	286	28.63%	0	513.7
1002	南开	南4309	天越园二南43	配电运检室	800	119	14.93%	0	520.6
1003	西青	天1703乙	天17	杨柳青供电服务中心	800	119	14.93%	0	520.6
1004	南开	凌1203甲	凌12	配电运检室	800	120	14.94%	0	520.5
1005	红桥	金4602	金46	配电运检室	800	107	13.32%	0	533.4
1006	西青	青4332	青43	杨柳青供电服务中心	800	120	14.95%	0	520.4
1007	南开	南4306	天越园二南43	配电运检室	800	120	15.00%	0	520.0
1008	南开	凌2301	凌23	配电运检室	800	116	14.51%	0	524.0
1009	南开	南1502甲	天霖一南15	配电运检室	800	120	15.02%	0	519.9
1010	南开	营1112乙	营11	配电运检室	800	120	15.03%	0	519.8
1011	红桥	同1601乙	同16	配电运检室	800	120	15.03%	0	519.8
1012	西青	精1507	精15	李七庄供电服务中心	800	108	13.55%	0	531.6
1013	西青	青5239甲	青52	杨柳青供电服务中心	800	120	15.05%	0	519.6
1014	西青	高1508	高15	杨柳青供电服务中心	800	121	15.09%	0	519.3
1015	西青	科4707甲	科47	杨柳青供电服务中心	800	131	16.36%	0	509.1
1016	南开	华3804甲	华38	配电运检室	800	121	15.12%	0	519.1
1017	西青	精2743#文韵园08变	精27	李七庄供电服务中心	800	371	46.38%	0	269.0
1018	南开	芥2813乙	芥28	配电运检室	800	121	15.16%	0	518.7
1019	南开	凌3202甲	凌32	配电运检室	800	121	15.19%	0	518.5
1020	南开	广1401乙	广14	配电运检室	800	108	13.44%	0	532.5
1021	西青	通4117	通41	李七庄供电服务中心	800	123	15.33%	0	517.4
1022	西青	科3305甲	科33	杨柳青供电服务中心	800	122	15.21%	0	518.3
1023	西青	精2305	精23	李七庄供电服务中心	800	131	16.36%	0	509.1
1024	西青	梨2105	梨21	李七庄供电服务中心	800	122	15.24%	0	518.1

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
1025	红桥	芥3702甲	芥37	配电运检室	800	120	15.00%	0	520.0
1026	西青	54401	544	李七庄供电服务中心	1000	243	24.30%	0	557.0
1027	红桥	远1323乙	远13	配电运检室	800	137	17.14%	0	502.9
1028	西青	阳3310	阳33	李七庄供电服务中心	800	109	13.57%	0	531.5
1029	红桥	吴1601乙	吴16	配电运检室	800	123	15.36%	0	517.1
1030	南开	东2301乙	金轩东23	配电运检室	800	123	15.37%	0	517.0
1031	南开	金1801	金18	配电运检室	800	116	14.50%	0	524.0
1032	红桥	吴1217乙	吴12	配电运检室	800	123	15.38%	0	517.0
1033	红桥	金4229乙	金42	配电运检室	800	124	15.44%	0	516.5
1034	西青	梨1102	梨11	李七庄供电服务中心	800	124	15.46%	0	516.3
1035	西青	霞2203甲	霞22	杨柳青供电服务中心	800	124	15.46%	0	516.3
1036	南开	南1308	天越园一南13	配电运检室	800	124	15.47%	0	516.2
1037	红桥	同1402	同14	配电运检室	800	124	15.47%	0	516.2
1038	南开	芥2809乙	芥28	配电运检室	800	124	15.48%	0	516.2
1039	西青	滨2713甲	滨27	杨柳青供电服务中心	800	124	15.49%	0	516.1
1040	南开	益3203	益32	配电运检室	800	111	13.87%	0	529.1
1041	西青	刘3603	刘36	李七庄供电服务中心	800	124	15.50%	0	516.0
1042	西青	精1749#文韵园05变	精17	李七庄供电服务中心	800	330	41.25%	0	310.0
1043	西青	霞1408甲	霞14	杨柳青供电服务中心	800	137	17.15%	0	502.8
1044	红桥	同3312乙	同33	配电运检室	800	110	13.78%	0	529.8
1045	西青	精2302	精23	李七庄供电服务中心	800	124	15.54%	0	515.7
1046	南开	海8309乙	海83	配电运检室	800	125	15.56%	0	515.5
1047	西青	科2127乙	科21	杨柳青供电服务中心	800	125	15.59%	0	515.3
1048	红桥	营1113	营11	配电运检室	800	125	15.59%	0	515.3

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
1049	红桥	营4311乙	营43	配电运检室	800	125	15.60%	0	515.2
1050	西青	通1125	通11	李七庄供电服务中心	800	125	15.61%	0	515.1
1051	红桥	曹1601乙	曹16	配电运检室	800	125	15.62%	0	515.0
1052	南开	阳1204	阳12	配电运检室	1000	285	28.50%	0	515.0
1053	西青	梨2312#益康园13变	梨23	李七庄供电服务中心	1000	588	58.80%	0	212.0
1054	西青	友1626#佳和华庭08 变	友16	李七庄供电服务中心	800	367	45.88%	0	273.0
1055	南开	镇3101甲	镇31	配电运检室	800	225	28.13%	0	415.0
1056	南开	73603	736	配电运检室	800	230	28.75%	0	410.0
1057	南开	阳4108乙	阳41	配电运检室	800	113	14.13%	0	526.9
1058	红桥	西4407甲	西44	配电运检室	800	125	15.64%	0	514.9
1059	西青	滨1508甲	滨15	杨柳青供电服务中心	800	125	15.64%	0	514.9
1060	南开	翠3346	翠33	配电运检室	800	140	17.53%	0	499.8
1061	南开	阳1109乙	阳11	配电运检室	1000	286	28.63%	0	513.7
1062	南开	广1206	广12	配电运检室	800	119	14.93%	0	520.6
1063	西青	窝4105甲	窝41	杨柳青供电服务中心	800	133	16.58%	0	507.4
1064	南开	益2102乙	益21	配电运检室	800	126	15.72%	0	514.3
1065	西青	高3150#慧智园07变	高31	李七庄供电服务中心	800	147	18.38%	0	493.0
1066	红桥	同3301	同33	配电运检室	800	126	15.77%	0	513.8
1067	红桥	西4802乙	西48	配电运检室	800	126	15.78%	0	513.8
1068	南开	芥2803乙	芥28	配电运检室	1000	286	28.63%	0	513.7
1069	南开	湖4603	湖46	配电运检室	800	126	15.78%	0	513.7
1070	西青	滨2706甲	滨27	杨柳青供电服务中心	800	126	15.80%	0	513.6
1071	西青	阳1721	阳17	李七庄供电服务中心	800	126	15.81%	0	513.6
1072	南开	马4309甲	马43	配电运检室	1000	286	28.55%	0	514.5

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
1073	南开	东1103	大胡同东11	配电运检室	800	127	15.85%	0	513.2
1074	西青	天3703乙	天37	杨柳青供电服务中心	800	122	15.23%	0	518.1
1075	南开	阳1203乙	阳12	配电运检室	800	127	15.86%	0	513.1
1076	红桥	广1402甲	广14	配电运检室	800	127	15.87%	0	513.0
1077	南开	74201	742	配电运检室	1000	531	53.10%	0	269.0
1078	西青	精1509	精15	李七庄供电服务中心	800	133	16.64%	0	506.9
1079	南开	密1705	密17	配电运检室	800	127	15.90%	0	512.8
1080	南开	阳2303	阳23	配电运检室	800	120	14.94%	0	520.5
1081	南开	南3108甲	海河广场南31	配电运检室	800	128	15.94%	0	512.5
1082	西青	梨3205	梨32	李七庄供电服务中心	800	137	17.10%	0	503.2
1083	红桥	西1803乙	西18	配电运检室	800	140	17.49%	0	500.1
1084	红桥	同1506甲	同15	配电运检室	800	128	16.00%	0	512.0
1085	南开	阳1307乙	阳13	配电运检室	800	338	42.25%	0	302.0
1086	南开	74203	742	配电运检室	800	217	27.13%	0	423.0
1087	西青	窝3107	窝31	杨柳青供电服务中心	800	138	17.25%	0	502.0
1088	南开	芥3102甲	芥31	配电运检室	800	139	17.38%	0	501.0
1089	西青	刘2304	刘23	李七庄供电服务中心	800	131	16.40%	0	508.8
1090	西青	通3432	通34	李七庄供电服务中心	800	117	14.67%	0	522.6
1091	红桥	西4603	西46	配电运检室	800	135	16.93%	0	504.6
1092	南开	阳4202	阳42	配电运检室	800	113	14.18%	0	526.5
1093	红桥	曹1607甲	曹16	配电运检室	800	129	16.07%	0	511.5
1094	西青	丰4218乙	丰42	杨柳青供电服务中心	800	124	15.48%	0	516.2
1095	红桥	远1321乙	远13	配电运检室	800	129	16.11%	0	511.1
1096	西青	梨2311#万和花苑07 变	梨23	李七庄供电服务中心	1000	535	53.50%	0	265.0

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
1097	红桥	广1402乙	广14	配电运检室	800	137	17.15%	0	502.8
1098	西青	北1111甲	北11	杨柳青供电服务中心	800	129	16.16%	0	510.8
1099	西青	窝4811	窝48	杨柳青供电服务中心	800	129	16.16%	0	510.7
1100	南开	芥2301乙	芥23	配电运检室	800	129	16.17%	0	510.6
1101	西青	刘2303	刘23	李七庄供电服务中心	800	134	16.81%	0	505.5
1102	红桥	吴3431乙	吴34	配电运检室	800	129	16.18%	0	510.5
1103	南开	金1802甲	金18	配电运检室	1000	279	27.88%	0	521.2
1104	南开	金4802甲	金48	配电运检室	800	135	16.86%	0	505.1
1105	南开	广3202	广32	配电运检室	800	117	14.62%	0	523.0
1106	西青	刘3309	刘33	李七庄供电服务中心	800	350	43.75%	0	290.0
1107	红桥	芥1302甲	芥13	配电运检室	800	130	16.25%	0	510.0
1108	西青	丰1506甲	丰15	杨柳青供电服务中心	800	120	15.01%	0	520.0
1109	南开	马4401乙	马44	配电运检室	800	130	16.27%	0	509.9
1110	红桥	玉4407	玉44	配电运检室	800	141	17.65%	0	498.8
1111	红桥	西4804甲	西48	配电运检室	800	130	16.28%	0	509.8
1112	西青	东1421甲	衡器东14	杨柳青供电服务中心	800	130	16.28%	0	509.8
1113	西青	窝4710	窝47	杨柳青供电服务中心	800	130	16.29%	0	509.7
1114	南开	金4604	金46	配电运检室	800	131	16.32%	0	509.5
1115	红桥	邵2922	邵29	配电运检室	800	141	17.59%	0	499.3
1116	西青	霞3412乙	霞34	杨柳青供电服务中心	800	131	16.35%	0	509.2
1117	西青	阳1605	阳16	李七庄供电服务中心	800	131	16.36%	0	509.1
1118	西青	56220	南河562	李七庄供电服务中心	1000	372	37.20%	0	428.0
1119	西青	科4205甲	科42	杨柳青供电服务中心	800	131	16.38%	0	508.9
1120	西青	科3414	科34	杨柳青供电服务中心	800	131	16.39%	0	508.9

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
1121	南开	华1301乙	华13	配电运检室	800	141	17.64%	0	498.9
1122	西青	泰1619	泰16	杨柳青供电服务中心	800	131	16.40%	0	508.8
1123	南开	保2107	保21	配电运检室	800	131	16.41%	0	508.7
1124	西青	友1310	友13	李七庄供电服务中心	800	131	16.41%	0	508.7
1125	红桥	同1504甲	同15	配电运检室	800	131	16.41%	0	508.7
1126	红桥	丁1101乙	丁11	配电运检室	800	131	16.42%	0	508.6
1127	西青	天2205甲	天22	杨柳青供电服务中心	1000	276	27.64%	0	523.6
1128	南开	南1502乙	天霖一南15	配电运检室	800	131	16.43%	0	508.6
1129	南开	金4303	金43	配电运检室	800	132	16.45%	0	508.4
1130	西青	窝3103乙	窝31	杨柳青供电服务中心	800	132	16.46%	0	508.4
1131	南开	南4701乙	尚佳二南47	配电运检室	800	132	16.47%	0	508.3
1132	南开	南3109	海河广场南31	配电运检室	800	132	16.47%	0	508.2
1133	红桥	同1601甲	同16	配电运检室	800	144	17.98%	0	496.2
1134	南开	广1406乙	广14	配电运检室	800	126	15.75%	0	514.0
1135	西青	阳3122#瑞城嘉园11 变	阳31	李七庄供电服务中心	800	391	48.88%	0	249.0
1136	西青	君4306甲	君43	杨柳青供电服务中心	800	132	16.50%	0	508.0
1137	南开	华1307	华13	配电运检室	800	130	16.29%	0	509.7
1138	西青	北1719乙	北17	杨柳青供电服务中心	800	133	16.57%	0	507.4
1139	南开	益2103乙	益21	配电运检室	800	139	17.36%	0	501.1
1140	西青	科4704乙	科47	杨柳青供电服务中心	800	147	18.37%	0	493.1
1141	西青	科2128甲	科21	杨柳青供电服务中心	800	120	15.00%	0	520.0
1142	红桥	吴3433甲	吴34	配电运检室	800	133	16.64%	0	506.9
1143	南开	阳4301	阳43	配电运检室	800	120	15.02%	0	519.8
1144	南开	阳1803甲	阳18	配电运检室	800	134	16.69%	0	506.5

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
1145	南开	东1101	大胡同东11	配电运检室	800	134	16.70%	0	506.4
1146	南开	阳1203甲	阳12	配电运检室	800	134	16.70%	0	506.4
1147	西青	55620#瑞城嘉园10 变	于东防汛556	李七庄供电服务中心	800	134	16.71%	0	506.3
1148	南开	马4203	马42	配电运检室	800	136	16.98%	0	504.2
1149	南开	保1112乙	保11	配电运检室	800	134	16.73%	0	506.2
1150	南开	18649甲	186	配电运检室	800	140	17.52%	0	499.8
1151	南开	保1109	保11	配电运检室	800	135	16.87%	0	505.1
1152	红桥	同4301甲	同43	配电运检室	800	125	15.62%	0	515.1
1153	红桥	西4803	西48	配电运检室	800	135	16.87%	0	505.0
1154	南开	东4405甲	东马路东44	配电运检室	800	142	17.75%	0	498.0
1155	西青	天3801甲	天38	杨柳青供电服务中心	1000	295	29.50%	0	505.0
1156	红桥	曹2103	曹21	配电运检室	800	150	18.75%	0	490.0
1157	南开	东1301	城厢东路东13	配电运检室	800	135	16.88%	0	504.9
1158	南开	湖1502	湖15	配电运检室	800	145	18.14%	0	494.9
1159	南开	保2204甲	保22	配电运检室	800	135	16.89%	0	504.9
1160	南开	东2303乙	金轩东23	配电运检室	800	150	18.78%	0	489.8
1161	红桥	同1501甲	同15	配电运检室	800	135	16.91%	0	504.8
1162	西青	刘3201站	刘32	李七庄供电服务中心	800	135	16.93%	0	504.6
1163	红桥	丁4322乙	丁43	配电运检室	800	136	16.94%	0	504.5
1164	南开	南1107乙	盛津园一南11	配电运检室	800	136	16.95%	0	504.4
1165	红桥	玉4401乙	玉44	配电运检室	800	136	16.96%	0	504.3
1166	南开	凌1101乙	凌11	配电运检室	800	121	15.09%	0	519.3
1167	西青	科2219甲	科22	杨柳青供电服务中心	1000	303	30.29%	0	497.1
1168	南开	东4601甲	鼓楼二东46	配电运检室	800	134	16.74%	0	506.1

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
1169	南开	泰2104	泰21	配电运检室	630	224	35.56%	0	280.0
1170	西青	大1313充	大13	李七庄供电服务中心	630	170	26.98%	0	334.0
1171	红桥	远1322甲	远13	配电运检室	630	251	39.84%	0	253.0
1172	西青	大1312充	大13	李七庄供电服务中心	630	93	14.76%	0	411.0
1173	西青	大1314充	大13	李七庄供电服务中心	630	343	54.44%	0	161.0
1174	西青	大1315充	大13	李七庄供电服务中心	630	173	27.46%	0	331.0
1175	红桥	西4213乙	西42	配电运检室	630	306	48.57%	0	198.0
1176	西青	汪1508甲	汪15	杨柳青供电服务中心	630	231	36.67%	0	273.0
1177	红桥	玉3206甲	玉32	配电运检室	630	216	34.29%	0	288.0
1178	红桥	玉1702甲	玉17	配电运检室	630	0	0.00%	0	504.0
1179	西青	精2505充站#广兴佳 园09变	精25	李七庄供电服务中心	630	13	2.07%	0	491.0
1180	西青	科4429乙	科44	杨柳青供电服务中心	630	-15	-2.37%	0	519.0
1181	南开	水4213乙	水42	配电运检室	630	11	1.75%	0	493.0
1182	南开	湖4508	湖45	配电运检室	630	4	0.64%	0	500.0
1183	南开	阳1306充	阳13	配电运检室	630	5	0.80%	0	498.9
1184	红桥	芥1504充	芥15	配电运检室	630	-5	-0.78%	0	508.9
1185	南开	凌3611	凌36	配电运检室	630	-6	-0.94%	0	509.9
1186	西青	刘1503充	刘15	李七庄供电服务中心	630	0	0.01%	0	503.9
1187	南开	复1327	复13	配电运检室	630	0	0.01%	0	503.9
1188	南开	泰6205	泰62	配电运检室	630	0	0.01%	0	503.9
1189	南开	泰6206	泰62	配电运检室	630	0	0.01%	0	503.9
1190	南开	阳1112甲	阳11	配电运检室	800	136	17.01%	0	503.9
1191	红桥	西1421充	西14	配电运检室	630	12	1.92%	0	491.9
1192	西青	君4411充	君44	杨柳青供电服务中心	630	-13	-2.04%	0	516.9

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
1193	红桥	西1420充	西14	配电运检室	630	0	0.02%	0	503.9
1194	南开	马3201	马32	配电运检室	800	136	17.02%	0	503.8
1195	西青	学2405甲	学24	杨柳青供电服务中心	630	0	0.03%	0	503.8
1196	西青	青4433	青44	杨柳青供电服务中心	630	0	0.04%	0	503.8
1197	西青	54108	541	李七庄供电服务中心	630	0	0.04%	0	503.8
1198	红桥	曹1605甲	曹16	配电运检室	800	136	17.04%	0	503.7
1199	西青	通1213	通12	李七庄供电服务中心	800	136	17.04%	0	503.7
1200	南开	凌1202甲	凌12	配电运检室	800	136	17.05%	0	503.6
1201	西青	天1701甲	天17	杨柳青供电服务中心	800	136	17.05%	0	503.6
1202	南开	18145乙	181	配电运检室	800	136	17.06%	0	503.5
1203	红桥	丁1101甲	丁11	配电运检室	800	136	17.06%	0	503.5
1204	南开	海6504乙	海65	配电运检室	800	143	17.82%	0	497.4
1205	红桥	西4804乙	西48	配电运检室	800	136	16.95%	0	504.4
1206	南开	东1802	新安一东18	配电运检室	800	137	17.08%	0	503.4
1207	西青	科4404乙	科44	杨柳青供电服务中心	800	130	16.21%	0	510.4
1208	西青	天3701乙	天37	杨柳青供电服务中心	800	128	15.98%	0	512.1
1209	红桥	曹1602甲	曹16	配电运检室	800	149	18.62%	0	491.1
1210	红桥	吴1801乙	吴18	配电运检室	800	372	46.50%	0	268.0
1211	西青	54220	542	李七庄供电服务中心	1000	567	56.70%	0	233.0
1212	西青	阳2434站泽秀苑08 变	阳24	李七庄供电服务中心	800	380	47.50%	0	260.0
1213	南开	芥2811	芥28	配电运检室	800	125	15.67%	0	514.6
1214	西青	大4320#景澜嘉苑04 变	大43	李七庄供电服务中心	630	0	0.06%	0	503.6
1215	红桥	同1502甲	同15	配电运检室	800	137	17.18%	0	502.6
1216	西青	天2205乙	天22	杨柳青供电服务中心	1000	298	29.75%	0	502.5

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
1217	南开	翠4801	翠48	配电运检室	630	-12	-1.97%	0	516.4
1218	西青	精2606	精26	李七庄供电服务中心	800	138	17.22%	0	502.3
1219	南开	泰2205充	泰22	配电运检室	630	2	0.28%	0	502.2
1220	南开	凌3103乙	凌31	配电运检室	800	138	17.25%	0	502.0
1221	西青	精2732#芸泽苑15变	精27	李七庄供电服务中心	800	293	36.63%	0	347.0
1222	西青	通4610	通46	李七庄供电服务中心	800	138	17.25%	0	502.0
1223	西青	北1719甲	北17	杨柳青供电服务中心	800	136	17.01%	0	504.0
1224	西青	通1121	通11	李七庄供电服务中心	800	138	17.30%	0	501.6
1225	西青	北2401乙	北24	杨柳青供电服务中心	800	149	18.68%	0	490.6
1226	西青	通4516	通45	李七庄供电服务中心	800	138	17.31%	0	501.5
1227	西青	君4404乙	君44	杨柳青供电服务中心	800	138	17.31%	0	501.5
1228	西青	埠3502	埠35	杨柳青供电服务中心	800	154	19.19%	0	486.5
1229	南开	96103乙	961	配电运检室	800	139	17.33%	0	501.4
1230	红桥	曹1604乙	曹16	配电运检室	800	139	17.33%	0	501.3
1231	南开	阳4802	阳48	配电运检室	800	151	18.84%	0	489.3
1232	西青	科3234	科32	杨柳青供电服务中心	800	139	17.35%	0	501.2
1233	红桥	西4801乙	西48	配电运检室	800	131	16.37%	0	509.1
1234	南开	广2107	广21	配电运检室	800	139	17.39%	0	500.9
1235	西青	通4108	通41	李七庄供电服务中心	800	139	17.40%	0	500.8
1236	南开	华1301甲	华13	配电运检室	800	139	17.41%	0	500.7
1237	西青	窝4106甲	窝41	杨柳青供电服务中心	800	139	17.41%	0	500.7
1238	红桥	芥2701	芥27	配电运检室	1000	299	29.93%	0	500.7
1239	南开	保4111乙	保41	配电运检室	800	139	17.42%	0	500.7
1240	南开	南1311乙	天越园一南13	配电运检室	800	139	17.43%	0	500.5

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
1241	南开	南1302	天越园一南13	配电运检室	800	151	18.85%	0	489.2
1242	西青	园1411乙	园14	杨柳青供电服务中心	800	140	17.47%	0	500.2
1243	西青	君4611充	君46	杨柳青供电服务中心	630	8	1.25%	0	496.1
1244	南开	芥2401乙	芥24	配电运检室	800	140	17.50%	0	500.0
1245	红桥	丁1109甲	丁11	配电运检室	800	408	51.00%	0	232.0
1246	西青	青5235乙	青52	杨柳青供电服务中心	800	338	42.25%	0	302.0
1247	南开	南3108乙	海河广场南31	配电运检室	800	140	17.51%	0	499.9
1248	西青	精2502站#广兴佳园 02变	精25	李七庄供电服务中心	630	-5	-0.77%	0	508.9
1249	南开	南1306	天越园一南13	配电运检室	800	140	17.52%	0	499.9
1250	南开	金4601甲	金46	配电运检室	800	126	15.79%	0	513.7
1251	南开	马3403	马34	配电运检室	800	137	17.11%	0	503.2
1252	西青	55110	于台551	李七庄供电服务中心	1000	460	46.00%	0	340.0
1253	西青	梨1510	梨15	李七庄供电服务中心	800	141	17.63%	0	499.0
1254	红桥	芥3701乙	芥37	配电运检室	800	141	17.65%	0	498.8
1255	南开	凌3703甲	凌37	配电运检室	800	138	17.30%	0	501.6
1256	西青	通4612	通46	李七庄供电服务中心	800	141	17.67%	0	498.6
1257	西青	通1123	通11	李七庄供电服务中心	800	141	17.68%	0	498.6
1258	红桥	同1602乙	同16	配电运检室	800	141	17.68%	0	498.6
1259	南开	密1102甲	密11	配电运检室	800	142	17.70%	0	498.4
1260	南开	湖4602	湖46	配电运检室	800	137	17.10%	0	503.2
1261	红桥	82541乙	825	配电运检室	800	137	17.10%	0	503.2
1262	红桥	丁4322甲	丁43	配电运检室	800	142	17.74%	0	498.1
1263	南开	南1311甲	天越园一南13	配电运检室	800	152	19.03%	0	487.8
1264	西青	精1528	精15	李七庄供电服务中心	800	142	17.79%	0	497.7

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
1265	南开	益2102甲	益21	配电运检室	800	142	17.80%	0	497.6
1266	红桥	芥2807乙	芥28	配电运检室	800	142	17.81%	0	497.5
1267	南开	海8305	海83	配电运检室	800	143	17.81%	0	497.5
1268	西青	窝3208	窝32	杨柳青供电服务中心	800	145	18.07%	0	495.4
1269	南开	保4112乙	保41	配电运检室	800	143	17.82%	0	497.4
1270	南开	金4701乙	金47	配电运检室	800	143	17.83%	0	497.4
1271	南开	南1501乙	天霖一南15	配电运检室	800	143	17.84%	0	497.3
1272	红桥	芥1803	芥18	配电运检室	800	157	19.62%	0	483.1
1273	南开	73343乙	733	配电运检室	800	407	50.88%	0	233.0
1274	南开	南4104甲	盛津园二南41	配电运检室	800	143	17.88%	0	496.9
1275	南开	密1101甲	密11	配电运检室	800	157	19.64%	0	482.9
1276	南开	南3401甲	阳光晶典一南	配电运检室	800	143	17.90%	0	496.8
1277	红桥	南2410甲	海上花苑南24	配电运检室	800	143	17.91%	0	496.7
1278	西青	通3427	通34	李七庄供电服务中心	800	148	18.54%	0	491.7
1279	红桥	同4502甲	同45	配电运检室	800	143	17.94%	0	496.5
1280	西青	52206	522	李七庄供电服务中心	800	144	17.94%	0	496.5
1281	南开	东1501	万隆一东15	配电运检室	800	144	17.94%	0	496.5
1282	南开	芥2609乙	芥26	配电运检室	800	144	17.94%	0	496.5
1283	西青	精1601乙	精16	李七庄供电服务中心	630	8	1.21%	0	496.4
1284	西青	刘1509站	刘15	李七庄供电服务中心	800	332	41.50%	0	308.0
1285	西青	52210站佳和锦苑02 变	522	李七庄供电服务中心	800	126	15.75%	0	514.0
1286	西青	窝4602乙	窝46	杨柳青供电服务中心	630	3	0.48%	0	501.0
1287	西青	高2324#慧智园10变	高23	李七庄供电服务中心	800	144	18.01%	0	496.0
1288	南开	南3401乙	阳光晶典一南	配电运检室	800	144	18.03%	0	495.7

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
1289	西青	通1122	通11	李七庄供电服务中心	800	144	18.03%	0	495.7
1290	西青	白1202	白12	杨柳青供电服务中心	630	19	2.94%	0	485.5
1291	南开	凌3703乙	凌37	配电运检室	800	142	17.69%	0	498.5
1292	西青	友1229	友12	李七庄供电服务中心	800	147	18.33%	0	493.4
1293	西青	白1205	白12	杨柳青供电服务中心	630	9	1.37%	0	495.3
1294	红桥	芥3623乙	芥36	配电运检室	800	145	18.08%	0	495.3
1295	西青	康4805甲	康48	杨柳青供电服务中心	630	9	1.39%	0	495.3
1296	红桥	曹1607乙	曹16	配电运检室	800	158	19.72%	0	482.3
1297	南开	广3204	广32	配电运检室	800	145	18.09%	0	495.3
1298	南开	营3206甲	营32	配电运检室	800	144	17.98%	0	496.2
1299	西青	天1102甲	天11	杨柳青供电服务中心	800	145	18.11%	0	495.2
1300	南开	南2301甲	尚佳一南23	配电运检室	800	145	18.12%	0	495.1
1301	南开	华3103甲	华31	配电运检室	800	145	18.13%	0	495.0
1302	西青	北2205	北22	杨柳青供电服务中心	800	145	18.13%	0	495.0
1303	南开	复4605	复46	配电运检室	800	145	18.17%	0	494.7
1304	南开	金1711	金17	配电运检室	800	142	17.69%	0	498.5
1305	南开	阳1202乙	阳12	配电运检室	800	146	18.20%	0	494.4
1306	西青	阳3318	阳33	李七庄供电服务中心	800	146	18.23%	0	494.2
1307	南开	南3106	海河广场南31	配电运检室	800	136	17.00%	0	504.0
1308	西青	通1115	通11	李七庄供电服务中心	800	146	18.26%	0	494.0
1309	西青	埠3503乙	埠35	杨柳青供电服务中心	630	8	1.34%	0	495.6
1310	西青	通1120	通11	李七庄供电服务中心	800	146	18.31%	0	493.5
1311	红桥	82246甲	822	配电运检室	800	147	18.33%	0	493.4
1312	南开	海8313	海83	配电运检室	800	147	18.35%	0	493.2

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
1313	红桥	远3412甲	远34	配电运检室	800	146	18.24%	0	494.1
1314	西青	窝4706	窝47	杨柳青供电服务中心	800	148	18.51%	0	491.9
1315	西青	君6314	君63	杨柳青供电服务中心	800	147	18.39%	0	492.9
1316	西青	丰4217充	丰42	杨柳青供电服务中心	630	11	1.77%	0	492.8
1317	红桥	邵2616	邵26	配电运检室	800	147	18.40%	0	492.8
1318	西青	科3102乙	科31	杨柳青供电服务中心	800	147	18.41%	0	492.7
1319	南开	马4402甲	马44	配电运检室	800	137	17.16%	0	502.7
1320	红桥	芥2305乙	芥23	配电运检室	800	147	18.44%	0	492.5
1321	红桥	芥2403乙	芥24	配电运检室	800	136	16.95%	0	504.4
1322	西青	大4321#景澜嘉苑05 变	大43	李七庄供电服务中心	630	12	1.85%	0	492.3
1323	南开	96102乙	961	配电运检室	800	148	18.47%	0	492.3
1324	南开	翠3333甲	翠33	配电运检室	800	148	18.47%	0	492.2
1325	红桥	吴1602甲	吴16	配电运检室	800	148	18.49%	0	492.1
1326	西青	梨1823	梨18	李七庄供电服务中心	800	224	28.00%	0	416.0
1327	西青	丰4218甲	丰42	杨柳青供电服务中心	800	146	18.28%	0	493.8
1328	南开	芥2812甲	芥28	配电运检室	800	149	18.68%	0	490.5
1329	红桥	曹1605乙	曹16	配电运检室	800	149	18.59%	0	491.3
1330	南开	保4111甲	保41	配电运检室	800	159	19.84%	0	481.3
1331	西青	科4321	科43	杨柳青供电服务中心	800	149	18.59%	0	491.3
1332	西青	窝3106乙	窝31	杨柳青供电服务中心	800	149	18.62%	0	491.1
1333	红桥	西4601	西46	配电运检室	800	149	18.62%	0	491.0
1334	西青	53823	538	李七庄供电服务中心	800	174	21.75%	0	466.0
1335	西青	埠3709甲	埠37	杨柳青供电服务中心	800	149	18.63%	0	490.9
1336	红桥	芥2704	芥27	配电运检室	800	134	16.77%	0	505.8

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
1337	西青	大1704#美澜嘉苑01 变	大17	李七庄供电服务中心	630	12	1.93%	0	491.8
1338	南开	益2104	益21	配电运检室	800	149	18.66%	0	490.7
1339	红桥	玉4401甲	玉44	配电运检室	800	149	18.67%	0	490.7
1340	红桥	芥3318乙	芥33	配电运检室	800	164	20.56%	0	475.5
1341	红桥	吴1216	吴12	配电运检室	800	150	18.69%	0	490.5
1342	红桥	芥1804	芥18	配电运检室	800	150	18.69%	0	490.5
1343	西青	滨2708乙	滨27	杨柳青供电服务中心	800	150	18.71%	0	490.4
1344	南开	密4605	密46	配电运检室	800	150	18.71%	0	490.3
1345	西青	北1606甲	北16	杨柳青供电服务中心	800	150	18.71%	0	490.3
1346	南开	凌2805甲	凌28	配电运检室	800	144	17.97%	0	496.2
1347	南开	芥1704乙	芥17	配电运检室	800	135	16.85%	0	505.2
1348	南开	金4702甲	金47	配电运检室	800	150	18.74%	0	490.1
1349	红桥	同4302乙	同43	配电运检室	800	146	18.24%	0	494.0
1350	红桥	西1802乙	西18	配电运检室	800	150	18.76%	0	490.0
1351	南开	南4702乙	尚佳二南47	配电运检室	800	150	18.78%	0	489.8
1352	南开	金1507	金15	配电运检室	800	150	18.80%	0	489.6
1353	红桥	曹2219	曹22	配电运检室	800	150	18.81%	0	489.5
1354	西青	精1508	精15	李七庄供电服务中心	800	139	17.32%	0	501.5
1355	南开	芥2801	芥28	配电运检室	800	154	19.20%	0	486.4
1356	南开	南4313甲	天越园二南43	配电运检室	800	151	18.83%	0	489.4
1357	红桥	西4508甲	西45	配电运检室	800	151	18.83%	0	489.3
1358	南开	华2818	华28	配电运检室	800	164	20.47%	0	476.3
1359	西青	阳2429	阳24	李七庄供电服务中心	800	142	17.72%	0	498.2
1360	西青	丰4406	丰44	杨柳青供电服务中心	800	151	18.85%	0	489.2

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
1361	南开	南4313乙	天越园二南43	配电运检室	800	166	20.73%	0	474.2
1362	南开	保3104甲	保31	配电运检室	800	150	18.73%	0	490.2
1363	西青	精1616充	精16	李七庄供电服务中心	630	15	2.37%	0	489.1
1364	南开	保1113乙	保11	配电运检室	800	153	19.14%	0	486.9
1365	西青	刘2205充	刘22	李七庄供电服务中心	630	15	2.40%	0	488.9
1366	南开	学4602乙	学46	配电运检室	630	15	2.41%	0	488.8
1367	南开	广1204	广12	配电运检室	800	151	18.90%	0	488.8
1368	南开	密1102乙	密11	配电运检室	800	151	18.91%	0	488.7
1369	红桥	西4508乙	西45	配电运检室	800	136	17.06%	0	503.5
1370	红桥	芥2808乙	芥28	配电运检室	800	152	18.94%	0	488.5
1371	西青	埠2808甲	埠28	杨柳青供电服务中心	800	162	20.23%	0	478.2
1372	西青	君4615充	君46	杨柳青供电服务中心	630	25	3.95%	0	479.1
1373	南开	营2125乙	营21	配电运检室	800	392	49.00%	0	248.0
1374	南开	镇5204乙	镇52	配电运检室	800	457	57.13%	0	183.0
1375	南开	金4702乙	金47	配电运检室	800	152	19.00%	0	488.0
1376	西青	通1220	通12	李七庄供电服务中心	800	152	19.02%	0	487.9
1377	西青	窝4803	窝48	杨柳青供电服务中心	800	158	19.77%	0	481.8
1378	红桥	丁2223乙	丁22	配电运检室	800	148	18.52%	0	491.8
1379	南开	阳1111	阳11	配电运检室	800	152	19.04%	0	487.7
1380	西青	友1233	友12	李七庄供电服务中心	1000	307	30.73%	0	492.7
1381	西青	埠3501	埠35	杨柳青供电服务中心	800	153	19.07%	0	487.4
1382	西青	通4805	通48	李七庄供电服务中心	800	153	19.08%	0	487.4
1383	南开	马4201	马42	配电运检室	800	153	19.08%	0	487.3
1384	红桥	曹2104乙	曹21	配电运检室	800	153	19.09%	0	487.3

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
1385	西青	青6601	青66	杨柳青供电服务中心	630	15	2.34%	0	489.2
1386	南开	73602	736	配电运检室	800	250	31.25%	0	390.0
1387	西青	53101	531	李七庄供电服务中心	1000	401	40.10%	0	399.0
1388	西青	精2604	精26	李七庄供电服务中心	800	153	19.13%	0	487.0
1389	红桥	吴2308甲	吴23	配电运检室	800	153	19.14%	0	486.9
1390	南开	东4123甲	东北角东41	配电运检室	800	153	19.16%	0	486.8
1391	红桥	西1808	西18	配电运检室	800	153	19.17%	0	486.7
1392	南开	密4104	密41	配电运检室	800	142	17.70%	0	498.4
1393	西青	刘3305充	刘33	李七庄供电服务中心	630	18	2.80%	0	486.3
1394	红桥	芥1402乙	芥14	配电运检室	800	156	19.46%	0	484.3
1395	南开	华3608乙	华36	配电运检室	800	154	19.22%	0	486.3
1396	南开	凌3203	凌32	配电运检室	800	154	19.22%	0	486.3
1397	西青	青5307	青53	杨柳青供电服务中心	800	154	19.24%	0	486.1
1398	红桥	西4805乙	西48	配电运检室	800	153	19.11%	0	487.1
1399	西青	通1124	通11	李七庄供电服务中心	800	154	19.25%	0	486.0
1400	西青	精2744#文韵园07变	精27	李七庄供电服务中心	800	253	31.63%	0	387.0
1401	南开	密4509乙	密45	配电运检室	800	149	18.63%	0	490.9
1402	西青	科3217	科32	杨柳青供电服务中心	800	154	19.26%	0	485.9
1403	红桥	荣2412	荣24	配电运检室	630	18	2.92%	0	485.6
1404	西青	友6313	友63	李七庄供电服务中心	800	155	19.32%	0	485.5
1405	西青	55619#瑞城嘉园01 变	于东防汛556	李七庄供电服务中心	800	145	18.07%	0	495.4
1406	西青	埠2325	埠23	杨柳青供电服务中心	630	19	2.96%	0	485.4
1407	西青	青3209	青32	杨柳青供电服务中心	800	155	19.36%	0	485.1
1408	西青	53822	538	李七庄供电服务中心	800	126	15.75%	0	514.0

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
1409	红桥	远3408甲	远34	配电运检室	800	155	19.40%	0	484.8
1410	西青	汪1503	汪15	杨柳青供电服务中心	800	155	19.40%	0	484.8
1411	西青	通1714	通17	李七庄供电服务中心	800	155	19.41%	0	484.8
1412	西青	青5314	青53	杨柳青供电服务中心	800	155	19.41%	0	484.7
1413	南开	广1807乙	广18	配电运检室	800	155	19.41%	0	484.7
1414	南开	东1703	鼓楼一东17	配电运检室	800	152	19.04%	0	487.7
1415	南开	东1702甲	鼓楼一东17	配电运检室	800	155	19.43%	0	484.6
1416	南开	阳4111	阳41	配电运检室	800	148	18.44%	0	492.5
1417	红桥	远2104甲	远21	配电运检室	800	156	19.44%	0	484.5
1418	南开	密1105甲	密11	配电运检室	800	156	19.44%	0	484.5
1419	南开	东4403	东马路东44	配电运检室	800	156	19.46%	0	484.3
1420	红桥	芥3318甲	芥33	配电运检室	800	156	19.47%	0	484.2
1421	南开	泰6209甲	泰62	配电运检室	630	20	3.14%	0	484.2
1422	南开	马4803	马48	配电运检室	800	170	21.23%	0	470.2
1423	南开	凌3103甲	凌31	配电运检室	800	156	19.48%	0	484.2
1424	西青	友1625#佳和华庭06 变	友16	李七庄供电服务中心	800	327	40.88%	0	313.0
1425	红桥	西1807乙	西18	配电运检室	800	155	19.41%	0	484.8
1426	西青	大1207	大12	李七庄供电服务中心	800	156	19.53%	0	483.8
1427	红桥	曹2106甲	曹21	配电运检室	800	157	19.56%	0	483.5
1428	南开	东2303甲	金轩东23	配电运检室	800	143	17.82%	0	497.4
1429	南开	广4703乙	广47	配电运检室	800	157	19.57%	0	483.4
1430	西青	丰4216充	丰42	杨柳青供电服务中心	630	17	2.63%	0	487.4
1431	红桥	曹1601甲	曹16	配电运检室	800	157	19.61%	0	483.1
1432	南开	东1405	金奕东14	配电运检室	630	24	3.80%	0	480.0

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
1433	西青	滨2705乙	滨27	杨柳青供电服务中心	800	157	19.62%	0	483.0
1434	西青	科3308	科33	杨柳青供电服务中心	800	157	19.62%	0	483.0
1435	南开	华3608甲	华36	配电运检室	800	157	19.62%	0	483.0
1436	红桥	西4801甲	西48	配电运检室	800	153	19.14%	0	486.9
1437	南开	18147	181	配电运检室	630	21	3.35%	0	482.9
1438	西青	友1302	友13	李七庄供电服务中心	800	150	18.80%	0	489.6
1439	西青	阳3320	阳33	李七庄供电服务中心	1000	318	31.76%	0	482.4
1440	红桥	芥3642乙	芥36	配电运检室	800	149	18.58%	0	491.4
1441	红桥	玉4406甲	玉44	配电运检室	800	158	19.71%	0	482.3
1442	西青	通1750	通17	李七庄供电服务中心	800	146	18.21%	0	494.3
1443	红桥	西4407乙	西44	配电运检室	800	143	17.85%	0	497.2
1444	南开	凌2805乙	凌28	配电运检室	800	158	19.73%	0	482.1
1445	西青	高3118#松间北里05 变	高31	杨柳青供电服务中心	800	253	31.63%	0	387.0
1446	西青	通1508	通15	李七庄供电服务中心	800	158	19.75%	0	482.0
1447	南开	营1112甲	营11	配电运检室	800	155	19.38%	0	485.0
1448	西青	科2404	科24	杨柳青供电服务中心	800	158	19.76%	0	481.9
1449	南开	东4114甲	东北角东41	配电运检室	800	158	19.76%	0	481.9
1450	西青	窝4715	窝47	杨柳青供电服务中心	800	158	19.77%	0	481.8
1451	西青	窝3204	窝32	杨柳青供电服务中心	800	158	19.78%	0	481.8
1452	西青	窝4804乙	窝48	杨柳青供电服务中心	800	158	19.79%	0	481.7
1453	南开	南1201	三十一中南12	配电运检室	630	22	3.54%	0	481.7
1454	南开	金4608	金46	配电运检室	800	158	19.79%	0	481.7
1455	西青	泰5510甲	泰55	杨柳青供电服务中心	630	19	3.07%	0	484.7
1456	西青	大2102	大21	李七庄供电服务中心	800	158	19.80%	0	481.6

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
1457	红桥	远3408乙	远34	配电运检室	800	158	19.80%	0	481.6
1458	南开	阳2301甲	阳23	配电运检室	800	158	19.80%	0	481.6
1459	红桥	同4304甲	同43	配电运检室	800	154	19.21%	0	486.4
1460	西青	刘3514站	刘35	李七庄供电服务中心	630	10	1.55%	0	494.2
1461	南开	9102	91	配电运检室	1000	542	54.20%	0	258.0
1462	西青	阳2416#锦棠苑04变	阳24	李七庄供电服务中心	800	207	25.88%	0	433.0
1463	红桥	荣4505	荣45	配电运检室	630	23	3.69%	0	480.7
1464	西青	北1919	北19	杨柳青供电服务中心	800	170	21.30%	0	469.6
1465	红桥	同4402甲	同44	配电运检室	800	152	19.05%	0	487.6
1466	西青	窝4702	窝47	杨柳青供电服务中心	800	160	19.94%	0	480.5
1467	南开	泰2107乙	泰21	配电运检室	630	30	4.76%	0	474.0
1468	红桥	邵2701	邵27	配电运检室	630	24	3.82%	0	480.0
1469	西青	科4429甲	科44	杨柳青供电服务中心	800	160	20.02%	0	479.8
1470	南开	芥2303甲	芥23	配电运检室	800	160	20.04%	0	479.7
1471	南开	阳4703甲	阳47	配电运检室	800	161	20.08%	0	479.3
1472	红桥	远2201乙	远22	配电运检室	630	25	3.91%	0	479.3
1473	西青	窝3206	窝32	杨柳青供电服务中心	800	161	20.09%	0	479.3
1474	西青	滨2710甲	滨27	杨柳青供电服务中心	800	161	20.10%	0	479.2
1475	南开	水2502乙	水25	配电运检室	630	16	2.51%	0	488.2
1476	南开	凌1103乙	凌11	配电运检室	800	152	18.98%	0	488.1
1477	红桥	同3312甲	同33	配电运检室	800	161	20.11%	0	479.1
1478	红桥	芥1805	芥18	配电运检室	800	166	20.74%	0	474.1
1479	红桥	邵3604乙	邵36	配电运检室	800	329	41.13%	0	311.0
1480	南开	芥2812乙	芥28	配电运检室	800	161	20.13%	0	479.0

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
1481	南开	阳4108甲	阳41	配电运检室	800	161	20.13%	0	479.0
1482	红桥	同1301乙	同13	配电运检室	800	161	20.14%	0	478.9
1483	红桥	远2107	远21	配电运检室	800	172	21.53%	0	467.8
1484	红桥	西1608乙	西16	配电运检室	800	163	20.42%	0	476.6
1485	西青	汪1511乙	汪15	杨柳青供电服务中心	800	165	20.69%	0	474.5
1486	西青	窝3207	窝32	杨柳青供电服务中心	800	162	20.19%	0	478.5
1487	南开	金1601甲	金16	配电运检室	800	162	20.21%	0	478.3
1488	西青	科3225甲	科32	杨柳青供电服务中心	800	155	19.35%	0	485.2
1489	南开	马1803	马18	配电运检室	800	162	20.23%	0	478.2
1490	红桥	邵4605甲	邵46	配电运检室	800	373	46.63%	0	267.0
1491	红桥	曹1731甲	曹17	配电运检室	800	162	20.27%	0	477.9
1492	西青	泰1612	泰16	杨柳青供电服务中心	800	162	20.27%	0	477.9
1493	西青	北1112甲	北11	杨柳青供电服务中心	800	173	21.65%	0	466.8
1494	西青	大2119	大21	李七庄供电服务中心	1000	322	32.24%	0	477.6
1495	南开	华2404乙	华24	配电运检室	800	162	20.31%	0	477.5
1496	南开	海6503乙	海65	配电运检室	800	177	22.18%	0	462.5
1497	南开	阳1112乙	阳11	配电运检室	800	171	21.32%	0	469.4
1498	红桥	广1405乙	广14	配电运检室	800	157	19.57%	0	483.4
1499	南开	凌3202乙	凌32	配电运检室	800	163	20.33%	0	477.4
1500	西青	窝4704	窝47	杨柳青供电服务中心	800	155	19.33%	0	485.4
1501	红桥	南2411甲	海上花苑南24	配电运检室	800	163	20.37%	0	477.1
1502	南开	海8306乙	海83	配电运检室	800	163	20.37%	0	477.0
1503	南开	营2124乙	营21	配电运检室	800	419	52.38%	0	221.0
1504	西青	精2748#学韵园08变	精27	李七庄供电服务中心	800	436	54.50%	0	204.0

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
1505	西青	友6623#佳和华庭01 变	友66	李七庄供电服务中心	800	264	33.00%	0	376.0
1506	南开	东4401	东马路东44	配电运检室	800	163	20.38%	0	476.9
1507	西青	东1421乙	衡器东14	杨柳青供电服务中心	800	163	20.38%	0	476.9
1508	红桥	西4808甲	西48	配电运检室	800	163	20.38%	0	476.9
1509	南开	密1416	密14	配电运检室	800	174	21.76%	0	465.9
1510	南开	学1603乙	学16	配电运检室	630	35	5.60%	0	468.7
1511	西青	科4430	科44	杨柳青供电服务中心	800	163	20.42%	0	476.6
1512	南开	保2208	保22	配电运检室	630	24	3.87%	0	479.6
1513	南开	密4103甲	密41	配电运检室	800	164	20.45%	0	476.4
1514	南开	芥2401甲	芥24	配电运检室	800	161	20.08%	0	479.4
1515	南开	南4307	天越园二南43	配电运检室	800	164	20.46%	0	476.3
1516	西青	窝4806甲	窝48	杨柳青供电服务中心	800	164	20.47%	0	476.3
1517	南开	密4604乙	密46	配电运检室	800	164	20.47%	0	476.3
1518	红桥	芥3632充	芥36	配电运检室	630	28	4.47%	0	475.9
1519	南开	南3201	如意南32	配电运检室	800	160	20.02%	0	479.8
1520	南开	益2103甲	益21	配电运检室	800	150	18.80%	0	489.6
1521	红桥	同4504乙	同45	配电运检室	800	164	20.55%	0	475.6
1522	西青	通1806	通18	李七庄供电服务中心	800	164	20.56%	0	475.5
1523	西青	君4305	君43	杨柳青供电服务中心	800	165	20.58%	0	475.3
1524	红桥	远3401乙	远34	配电运检室	800	165	20.59%	0	475.3
1525	西青	55703	工业557	李七庄供电服务中心	800	411	51.38%	0	229.0
1526	红桥	邵4605乙	邵46	配电运检室	800	270	33.75%	0	370.0
1527	南开	保2106	保21	配电运检室	800	164	20.50%	0	476.0
1528	南开	芥1703甲	芥17	配电运检室	800	165	20.64%	0	474.9

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
1529	红桥	西4802甲	西48	配电运检室	800	165	20.65%	0	474.8
1530	南开	马1502甲	马15	配电运检室	800	165	20.66%	0	474.7
1531	南开	马1501乙	马15	配电运检室	800	178	22.30%	0	461.6
1532	红桥	丁3201	丁32	配电运检室	630	17	2.77%	0	486.6
1533	南开	东1402	金奕东14	配电运检室	630	22	3.42%	0	482.5
1534	西青	泰6107	泰61	杨柳青供电服务中心	800	151	18.82%	0	489.4
1535	南开	广1501	广15	配电运检室	800	166	20.70%	0	474.4
1536	南开	东4501	万隆二东45	配电运检室	800	166	20.71%	0	474.3
1537	南开	广1403甲	广14	配电运检室	800	166	20.73%	0	474.1
1538	红桥	西4306	西43	配电运检室	630	30	4.74%	0	474.1
1539	西青	君4412甲	君44	杨柳青供电服务中心	630	18	2.84%	0	486.1
1540	西青	55119	于台551	李七庄供电服务中心	1000	561	56.10%	0	239.0
1541	西青	55147站#金旺家园 20变	于台551	李七庄供电服务中心	800	204	25.50%	0	436.0
1542	南开	阳2301乙	阳23	配电运检室	800	166	20.76%	0	473.9
1543	西青	科4705乙	科47	杨柳青供电服务中心	630	30	4.80%	0	473.8
1544	南开	金4701甲	金47	配电运检室	800	166	20.78%	0	473.7
1545	南开	74401乙	744	配电运检室	630	32	5.13%	0	471.7
1546	红桥	芥1302乙	芥13	配电运检室	800	171	21.43%	0	468.6
1547	南开	凌1103甲	凌11	配电运检室	800	166	20.81%	0	473.6
1548	西青	汪2303充	汪23	杨柳青供电服务中心	630	33	5.31%	0	470.5
1549	南开	湖4512乙	湖45	配电运检室	800	167	20.82%	0	473.4
1550	西青	滨1506	滨15	杨柳青供电服务中心	800	167	20.83%	0	473.4
1551	西青	窝3213	窝32	杨柳青供电服务中心	800	164	20.46%	0	476.3
1552	南开	金4601乙	金46	配电运检室	800	182	22.73%	0	458.2

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
1553	西青	北1918	北19	杨柳青供电服务中心	800	180	22.49%	0	460.1
1554	南开	泰5305甲	泰53	配电运检室	630	31	4.91%	0	473.1
1555	南开	金1502乙	金15	配电运检室	800	157	19.63%	0	483.0
1556	西青	泰5507乙	泰55	杨柳青供电服务中心	630	31	4.94%	0	472.9
1557	西青	泰6112	泰61	杨柳青供电服务中心	800	175	21.91%	0	464.7
1558	南开	芥1704甲	芥17	配电运检室	800	167	20.92%	0	472.6
1559	西青	汪2302充	汪23	杨柳青供电服务中心	630	33	5.31%	0	470.5
1560	西青	刘1514站	刘15	李七庄供电服务中心	630	42	6.60%	0	462.4
1561	南开	华3804乙	华38	配电运检室	800	168	20.98%	0	472.2
1562	西青	精1613充	精16	李七庄供电服务中心	630	32	5.05%	0	472.2
1563	南开	泰5302甲	泰53	配电运检室	630	32	5.06%	0	472.1
1564	西青	滨1507甲	滨15	杨柳青供电服务中心	800	168	20.99%	0	472.1
1565	西青	天1706乙	天17	杨柳青供电服务中心	800	168	20.99%	0	472.1
1566	西青	梨1108	梨11	李七庄供电服务中心	800	177	22.15%	0	462.8
1567	红桥	玉4406乙	玉44	配电运检室	800	154	19.31%	0	485.5
1568	红桥	曹1733	曹17	配电运检室	800	169	21.07%	0	471.5
1569	红桥	远3405甲	远34	配电运检室	800	169	21.08%	0	471.4
1570	红桥	西4402	西44	配电运检室	800	169	21.08%	0	471.3
1571	红桥	营4311甲	营43	配电运检室	800	158	19.73%	0	482.2
1572	南开	广1205	广12	配电运检室	800	169	21.11%	0	471.2
1573	西青	汪1509甲	汪15	杨柳青供电服务中心	800	167	20.86%	0	473.1
1574	西青	通1145	通11	李七庄供电服务中心	800	166	20.75%	0	474.0
1575	西青	窝4802	窝48	杨柳青供电服务中心	800	159	19.87%	0	481.0
1576	西青	55124站#金旺家园 03变	于台551	李七庄供电服务中心	1000	470	47.00%	0	330.0

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
1577	西青	微3802站佳和锦苑 04变	微38	李七庄供电服务中心	800	213	26.63%	0	427.0
1578	西青	霞2506	霞25	杨柳青供电服务中心	630	26	4.05%	0	478.5
1579	南开	湖2104	湖21	配电运检室	630	34	5.33%	0	470.4
1580	西青	高3124	高31	李七庄供电服务中心	630	34	5.35%	0	470.3
1581	西青	刘1512站	刘15	李七庄供电服务中心	630	34	5.36%	0	470.3
1582	西青	科2101乙	科21	杨柳青供电服务中心	800	170	21.24%	0	470.1
1583	西青	精1759#嘉景苑06变	精17	李七庄供电服务中心	800	345	43.13%	0	295.0
1584	南开	年3402乙	年34	配电运检室	630	45	7.15%	0	459.0
1585	南开	密1501甲	密15	配电运检室	800	179	22.38%	0	460.9
1586	西青	北2403乙	北24	杨柳青供电服务中心	800	169	21.15%	0	470.8
1587	南开	南4505乙	天霖二南45	配电运检室	800	170	21.28%	0	469.7
1588	南开	凌1202乙	凌12	配电运检室	800	170	21.29%	0	469.6
1589	南开	广1401甲	广14	配电运检室	800	170	21.31%	0	469.5
1590	西青	北1917乙	北19	杨柳青供电服务中心	800	171	21.34%	0	469.3
1591	西青	刘1205	刘12	杨柳青供电服务中心	800	161	20.10%	0	479.2
1592	红桥	同4401甲	同44	配电运检室	800	160	19.99%	0	480.1
1593	南开	南1505乙	天霖一南15	配电运检室	800	171	21.37%	0	469.0
1594	红桥	邵4604甲	邵46	配电运检室	800	349	43.63%	0	291.0
1595	西青	56222	南河562	李七庄供电服务中心	1000	203	20.30%	0	597.0
1596	红桥	芥2405	芥24	配电运检室	800	179	22.40%	0	460.8
1597	红桥	同4501甲	同45	配电运检室	800	174	21.79%	0	465.7
1598	西青	通4515	通45	李七庄供电服务中心	800	172	21.47%	0	468.2
1599	红桥	西4307	西43	配电运检室	630	48	7.60%	0	456.1

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
1600	西青	55146站#金旺家园 20变	于台551	李七庄供电服务中心	800	137	17.13%	0	503.0
1601	南开	芥2306乙	芥23	配电运检室	800	172	21.51%	0	467.9
1602	西青	霞1303甲	霞13	杨柳青供电服务中心	800	172	21.52%	0	467.8
1603	西青	科4430乙	科44	杨柳青供电服务中心	800	172	21.52%	0	467.8
1604	南开	保1112甲	保11	配电运检室	800	172	21.53%	0	467.8
1605	南开	南4310	天越园二南43	配电运检室	800	173	21.59%	0	467.3
1606	西青	丰1506乙	丰15	杨柳青供电服务中心	800	173	21.59%	0	467.3
1607	南开	东1305	城厢东路东13	配电运检室	800	173	21.59%	0	467.3
1608	西青	刘3609	刘36	李七庄供电服务中心	630	37	5.83%	0	467.3
1609	南开	金4802乙	金48	配电运检室	800	173	21.59%	0	467.3
1610	西青	芦3411	芦34	李七庄供电服务中心	800	173	21.60%	0	467.2
1611	西青	科3101乙	科31	杨柳青供电服务中心	800	177	22.10%	0	463.2
1612	西青	泰1607	泰16	杨柳青供电服务中心	800	173	21.60%	0	467.2
1613	红桥	西4213甲	西42	配电运检室	630	37	5.86%	0	467.1
1614	红桥	芥1503乙	芥15	配电运检室	630	37	5.86%	0	467.1
1615	西青	阳3316	阳33	李七庄供电服务中心	1000	333	33.32%	0	466.8
1616	西青	精2602	精26	李七庄供电服务中心	800	173	21.65%	0	466.8
1617	南开	84225甲	842	配电运检室	630	26	4.17%	0	477.7
1618	南开	东1803	新安一东18	配电运检室	630	23	3.71%	0	480.6
1619	红桥	吴1602乙	吴16	配电运检室	800	184	23.05%	0	455.6
1620	南开	海6504甲	海65	配电运检室	800	176	21.96%	0	464.3
1621	西青	友1307	友13	李七庄供电服务中心	800	177	22.08%	0	463.3
1622	西青	精2434	精24	李七庄供电服务中心	630	31	4.88%	0	473.2
1623	西青	通4807	通48	李七庄供电服务中心	800	170	21.23%	0	470.2

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
1624	南开	华2404甲	华24	配电运检室	800	174	21.74%	0	466.0
1625	红桥	荣1415甲	荣14	配电运检室	800	327	40.88%	0	313.0
1626	南开	密1502甲	密15	配电运检室	800	174	21.77%	0	465.9
1627	红桥	远2101乙	远21	配电运检室	800	174	21.77%	0	465.8
1628	西青	友1311	友13	李七庄供电服务中心	800	171	21.42%	0	468.7
1629	南开	金2140甲	金21	配电运检室	630	38	6.09%	0	465.6
1630	南开	阳1114乙	阳11	配电运检室	800	170	21.30%	0	469.6
1631	南开	马4115乙	马41	配电运检室	800	174	21.80%	0	465.6
1632	西青	埠2805甲	埠28	杨柳青供电服务中心	800	176	22.05%	0	463.6
1633	红桥	金4607	金46	配电运检室	800	175	21.82%	0	465.4
1634	南开	保4108	保41	配电运检室	800	188	23.45%	0	452.4
1635	西青	窝4707	窝47	杨柳青供电服务中心	800	181	22.63%	0	459.0
1636	南开	泰2207乙	泰22	配电运检室	630	49	7.80%	0	454.8
1637	红桥	远3401甲	远34	配电运检室	800	175	21.90%	0	464.8
1638	西青	友5209	友52	李七庄供电服务中心	800	175	21.90%	0	464.8
1639	西青	泰6111	泰61	杨柳青供电服务中心	800	175	21.91%	0	464.7
1640	红桥	曹1507乙	曹15	配电运检室	800	175	21.91%	0	464.7
1641	南开	华2803	华28	配电运检室	630	26	4.19%	0	477.6
1642	西青	友6312	友63	李七庄供电服务中心	800	176	21.94%	0	464.5
1643	南开	南2101	福利院南21	配电运检室	630	33	5.17%	0	471.4
1644	南开	芥2809甲	芥28	配电运检室	800	191	23.83%	0	449.4
1645	西青	科2217甲	科22	杨柳青供电服务中心	1000	328	32.78%	0	472.2
1646	西青	天2102乙	天21	杨柳青供电服务中心	800	176	21.98%	0	464.2
1647	南开	复1108	复11	配电运检室	800	164	20.48%	0	476.1

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
1648	西青	北2405乙	北24	杨柳青供电服务中心	1000	326	32.61%	0	473.9
1649	红桥	芥2810	芥28	配电运检室	800	186	23.26%	0	453.9
1650	西青	汪2301充	汪23	杨柳青供电服务中心	630	40	6.37%	0	463.9
1651	红桥	丁2105甲	丁21	配电运检室	800	175	21.91%	0	464.7
1652	西青	汪1510乙	汪15	杨柳青供电服务中心	800	176	22.04%	0	463.7
1653	南开	密4509甲	密45	配电运检室	800	176	22.05%	0	463.6
1654	南开	营4401甲	营44	配电运检室	800	183	22.93%	0	456.6
1655	西青	窝3210	窝32	杨柳青供电服务中心	800	176	22.06%	0	463.5
1656	西青	汪1511甲	汪15	杨柳青供电服务中心	800	183	22.94%	0	456.5
1657	南开	金4304	金43	配电运检室	800	163	20.32%	0	477.4
1658	南开	南1105乙	盛津园一南11	配电运检室	800	177	22.09%	0	463.3
1659	西青	泰5507甲	泰55	杨柳青供电服务中心	630	41	6.50%	0	463.0
1660	西青	霞1317甲	霞13	杨柳青供电服务中心	800	126	15.75%	0	514.0
1661	西青	53318	533	李七庄供电服务中心	1000	277	27.70%	0	523.0
1662	西青	北2204乙	北22	杨柳青供电服务中心	800	177	22.14%	0	462.9
1663	南开	凌2501乙	凌25	配电运检室	1000	337	33.74%	0	462.6
1664	西青	阳3309	阳33	李七庄供电服务中心	800	178	22.19%	0	462.5
1665	西青	天2102甲	天21	杨柳青供电服务中心	800	178	22.21%	0	462.4
1666	红桥	吴3432	吴34	配电运检室	630	42	6.62%	0	462.3
1667	西青	大4217站#金旺家园 13变	大42	李七庄供电服务中心	800	226	28.25%	0	414.0
1668	西青	泰6108	泰61	杨柳青供电服务中心	800	178	22.26%	0	461.9
1669	南开	东4807	铜锣湾东48	配电运检室	800	170	21.27%	0	469.9
1670	西青	科4205乙	科42	杨柳青供电服务中心	800	164	20.52%	0	475.9
1671	西青	大1605	大16	李七庄供电服务中心	800	185	23.15%	0	454.8

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
1672	南开	广1404甲	广14	配电运检室	800	190	23.78%	0	449.8
1673	红桥	南2410乙	海上花苑南24	配电运检室	800	175	21.92%	0	464.6
1674	南开	保2109	保21	配电运检室	800	184	23.05%	0	455.6
1675	南开	保1801	保18	配电运检室	800	178	22.31%	0	461.5
1676	南开	密4601乙	密46	配电运检室	800	179	22.32%	0	461.4
1677	南开	广1810甲	广18	配电运检室	800	179	22.33%	0	461.4
1678	红桥	芥1301乙	芥13	配电运检室	800	172	21.45%	0	468.4
1679	西青	科4432乙	科44	杨柳青供电服务中心	800	142	17.75%	0	498.0
1680	南开	马4502	马45	配电运检室	800	179	22.39%	0	460.9
1681	红桥	荣4412甲	荣44	配电运检室	800	179	22.40%	0	460.8
1682	西青	窝3203	窝32	杨柳青供电服务中心	800	179	22.41%	0	460.8
1683	南开	学4603甲	学46	配电运检室	630	55	8.77%	0	448.7
1684	南开	学4603乙	学46	配电运检室	630	43	6.87%	0	460.7
1685	南开	密4106	密41	配电运检室	800	179	22.41%	0	460.7
1686	红桥	荣1518	荣15	配电运检室	630	43	6.89%	0	460.6
1687	南开	马4501	马45	配电运检室	800	179	22.43%	0	460.6
1688	南开	东4601乙	鼓楼二东46	配电运检室	800	164	20.55%	0	475.6
1689	南开	广4408	广44	配电运检室	800	180	22.46%	0	460.4
1690	红桥	芥3631	芥36	配电运检室	630	35	5.53%	0	469.1
1691	南开	华1206甲	华12	配电运检室	800	186	23.24%	0	454.1
1692	红桥	吴1803甲	吴18	配电运检室	800	193	24.13%	0	447.0
1693	西青	通3428	通34	李七庄供电服务中心	800	170	21.26%	0	469.9
1694	南开	海8403	海84	配电运检室	630	44	7.00%	0	459.9
1695	南开	密1702甲	密17	配电运检室	800	185	23.16%	0	454.7

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
1696	南开	水4202甲	水42	配电运检室	630	33	5.31%	0	470.5
1697	西青	窝4812甲	窝48	杨柳青供电服务中心	800	181	22.57%	0	459.4
1698	南开	马1107乙	马11	配电运检室	630	45	7.11%	0	459.2
1699	红桥	芥1218	芥12	配电运检室	800	170	21.23%	0	470.2
1700	红桥	金4230	金42	配电运检室	800	195	24.36%	0	445.1
1701	南开	阳1115甲	阳11	配电运检室	800	181	22.62%	0	459.1
1702	西青	阳3121#瑞城嘉园16 变	阳31	李七庄供电服务中心	800	469	58.63%	0	171.0
1703	西青	青5233	青52	杨柳青供电服务中心	800	391	48.88%	0	249.0
1704	西青	53316	533	李七庄供电服务中心	800	246	30.75%	0	394.0
1705	西青	青4520	青45	杨柳青供电服务中心	630	45	7.18%	0	458.8
1706	红桥	金4229甲	金42	配电运检室	800	181	22.68%	0	458.6
1707	红桥	吴4422甲	吴44	配电运检室	800	181	22.69%	0	458.5
1708	红桥	芥2403甲	芥24	配电运检室	800	182	22.70%	0	458.4
1709	南开	马1802甲	马18	配电运检室	800	182	22.70%	0	458.4
1710	南开	东1105甲	大胡同东11	配电运检室	800	182	22.70%	0	458.4
1711	西青	青4508	青45	杨柳青供电服务中心	630	46	7.28%	0	458.2
1712	南开	密4102甲	密41	配电运检室	800	182	22.73%	0	458.2
1713	西青	55145站#金旺家园 16变	于台551	李七庄供电服务中心	800	410	51.25%	0	230.0
1714	西青	友1230	友12	李七庄供电服务中心	1000	342	34.20%	0	458.0
1715	南开	18206	182	配电运检室	630	46	7.31%	0	457.9
1716	南开	华1721	华17	配电运检室	630	58	9.23%	0	445.9
1717	西青	北1606乙	北16	杨柳青供电服务中心	800	194	24.19%	0	446.5
1718	西青	泊2106	泊21	李七庄供电服务中心	630	47	7.46%	0	457.0

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
1719	红桥	邵4602甲	邵46	配电运检室	800	370	46.25%	0	270.0
1720	西青	54115	541	李七庄供电服务中心	800	400	50.00%	0	240.0
1721	红桥	芥2815	芥28	配电运检室	630	50	7.94%	0	454.0
1722	南开	保1113甲	保11	配电运检室	800	197	24.63%	0	443.0
1723	南开	广1810乙	广18	配电运检室	800	184	22.97%	0	456.3
1724	红桥	芥2703	芥27	配电运检室	800	184	22.98%	0	456.2
1725	南开	南4504乙	天霖二南45	配电运检室	800	184	22.99%	0	456.1
1726	南开	东2302甲	金轩东23	配电运检室	800	184	23.01%	0	455.9
1727	西青	大1701	大17	李七庄供电服务中心	800	184	23.02%	0	455.9
1728	西青	友6610	友66	李七庄供电服务中心	630	44	7.03%	0	459.7
1729	西青	科3225乙	科32	杨柳青供电服务中心	800	184	23.06%	0	455.5
1730	红桥	芥3633	芥36	配电运检室	630	49	7.71%	0	455.4
1731	南开	东1104	大胡同东11	配电运检室	800	185	23.08%	0	455.3
1732	南开	金4603乙	金46	配电运检室	800	185	23.09%	0	455.3
1733	南开	金4706甲	金47	配电运检室	800	199	24.84%	0	441.3
1734	西青	窝4708	窝47	杨柳青供电服务中心	800	170	21.22%	0	470.2
1735	南开	营4402乙	营44	配电运检室	800	185	23.10%	0	455.2
1736	西青	窝4605乙	窝46	杨柳青供电服务中心	630	37	5.85%	0	467.1
1737	西青	友5315	友53	李七庄供电服务中心	630	49	7.81%	0	454.8
1738	西青	科2127甲	科21	杨柳青供电服务中心	800	175	21.91%	0	464.8
1739	红桥	曹1302乙	曹13	配电运检室	800	192	24.05%	0	447.6
1740	西青	梨2104	梨21	李七庄供电服务中心	800	185	23.18%	0	454.5
1741	南开	复4603甲	复46	配电运检室	800	185	23.18%	0	454.5
1742	西青	窝4806乙	窝48	杨柳青供电服务中心	800	191	23.84%	0	449.3

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
1743	西青	友1245	友12	李七庄供电服务中心	800	186	23.24%	0	454.1
1744	南开	南4502乙	天霖二南45	配电运检室	800	182	22.74%	0	458.1
1745	南开	南1307	天越园一南13	配电运检室	800	175	21.87%	0	465.0
1746	南开	芥2304甲	芥23	配电运检室	1000	586	58.60%	0	214.0
1747	西青	精1603甲	精16	李七庄供电服务中心	800	479	59.88%	0	161.0
1748	红桥	西4406	西44	配电运检室	800	188	23.54%	0	451.7
1749	红桥	西4602	西46	配电运检室	800	192	24.06%	0	447.5
1750	西青	北1917甲	北19	杨柳青供电服务中心	800	195	24.33%	0	445.4
1751	红桥	西1608甲	西16	配电运检室	800	200	24.95%	0	440.4
1752	西青	梨2122	梨21	李七庄供电服务中心	800	187	23.34%	0	453.3
1753	红桥	同4501乙	同45	配电运检室	800	187	23.34%	0	453.3
1754	南开	芥3102乙	芥31	配电运检室	800	187	23.34%	0	453.3
1755	红桥	荣1415乙	荣14	配电运检室	800	220	27.50%	0	420.0
1756	南开	翠4804	翠48	配电运检室	630	43	6.84%	0	460.9
1757	西青	友6607	友66	李七庄供电服务中心	630	52	8.29%	0	451.8
1758	南开	复4402	复44	配电运检室	630	51	8.13%	0	452.8
1759	西青	霞1407甲	霞14	杨柳青供电服务中心	800	188	23.44%	0	452.5
1760	西青	通1716	通17	李七庄供电服务中心	800	188	23.46%	0	452.3
1761	红桥	芥2808甲	芥28	配电运检室	800	178	22.23%	0	462.2
1762	西青	窝4812乙	窝48	杨柳青供电服务中心	800	188	23.49%	0	452.1
1763	西青	窝4605甲	窝46	杨柳青供电服务中心	630	52	8.25%	0	452.0
1764	西青	精2421甲	精24	李七庄供电服务中心	800	393	49.13%	0	247.0
1765	西青	55151#泽雅苑03变	于台551	李七庄供电服务中心	800	254	31.75%	0	386.0
1766	红桥	吴4142甲	吴41	配电运检室	800	180	22.52%	0	459.8

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
1767	西青	友6608	友66	李七庄供电服务中心	630	52	8.30%	0	451.7
1768	西青	窝4714	窝47	杨柳青供电服务中心	800	174	21.79%	0	465.7
1769	南开	翠3341	翠33	配电运检室	630	44	6.96%	0	460.2
1770	西青	窝4701	窝47	杨柳青供电服务中心	800	189	23.62%	0	451.0
1771	红桥	同1401甲	同14	配电运检室	800	189	23.62%	0	451.0
1772	红桥	西4604	西46	配电运检室	800	180	22.50%	0	460.0
1773	西青	窝2222	窝22	杨柳青供电服务中心	630	53	8.41%	0	451.0
1774	红桥	吴1601甲	吴16	配电运检室	800	194	24.31%	0	445.5
1775	西青	精1506	精15	李七庄供电服务中心	800	189	23.69%	0	450.5
1776	西青	窝3214	窝32	杨柳青供电服务中心	800	190	23.69%	0	450.5
1777	西青	君6603乙	君66	杨柳青供电服务中心	800	183	22.82%	0	457.4
1778	西青	精4103	精41	李七庄供电服务中心	630	49	7.73%	0	455.3
1779	西青	通4501	通45	李七庄供电服务中心	630	62	9.82%	0	442.2
1780	南开	金4801甲	金48	配电运检室	800	190	23.75%	0	450.0
1781	红桥	丁4522	丁45	配电运检室	630	42	6.72%	0	461.7
1782	西青	刘2204站	刘22	李七庄供电服务中心	630	61	9.74%	0	442.6
1783	西青	通1805	通18	李七庄供电服务中心	800	177	22.17%	0	462.6
1784	西青	泰1610	泰16	杨柳青供电服务中心	800	203	25.43%	0	436.6
1785	西青	北2401甲	北24	杨柳青供电服务中心	800	191	23.81%	0	449.5
1786	西青	霞1314甲	霞13	杨柳青供电服务中心	630	55	8.66%	0	449.5
1787	南开	海8312	海83	配电运检室	800	196	24.45%	0	444.4
1788	西青	通1807	通18	李七庄供电服务中心	800	191	23.83%	0	449.4
1789	西青	霞3201	霞32	杨柳青供电服务中心	630	55	8.68%	0	449.3
1790	西青	大1601	大16	李七庄供电服务中心	800	191	23.84%	0	449.3

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
1791	南开	水4214甲	水42	配电运检室	800	191	23.84%	0	449.3
1792	西青	通3423	通34	李七庄供电服务中心	800	199	24.85%	0	441.2
1793	西青	窝3305	窝33	杨柳青供电服务中心	630	55	8.71%	0	449.1
1794	红桥	同1502乙	同15	配电运检室	800	191	23.87%	0	449.1
1795	红桥	远2603甲	远26	配电运检室	800	191	23.87%	0	449.0
1796	西青	窝4720甲	窝47	杨柳青供电服务中心	800	185	23.14%	0	454.9
1797	南开	马1106	马11	配电运检室	800	191	23.90%	0	448.8
1798	西青	天3801乙	天38	杨柳青供电服务中心	800	191	23.92%	0	448.6
1799	西青	窝4304甲	窝43	杨柳青供电服务中心	630	56	8.83%	0	448.3
1800	西青	芦3401	芦34	李七庄供电服务中心	630	68	10.77%	0	436.2
1801	红桥	广1405甲	广14	配电运检室	800	194	24.24%	0	446.1
1802	南开	丁1308	丁13	配电运检室	630	56	8.88%	0	448.0
1803	南开	东1804	新安一东18	配电运检室	630	56	8.88%	0	448.0
1804	红桥	丁4520	丁45	配电运检室	630	56	8.90%	0	447.9
1805	红桥	曹1406乙	曹14	配电运检室	800	206	25.77%	0	433.9
1806	西青	窝4604甲	窝46	杨柳青供电服务中心	630	56	8.91%	0	447.9
1807	红桥	曹1302甲	曹13	配电运检室	800	197	24.65%	0	442.8
1808	红桥	芥2816	芥28	配电运检室	630	54	8.60%	0	449.8
1809	红桥	同4504甲	同45	配电运检室	800	187	23.42%	0	452.7
1810	南开	凌1203乙	凌12	配电运检室	800	203	25.43%	0	436.6
1811	南开	华1616	华16	配电运检室	630	56	8.96%	0	447.5
1812	西青	芦3408	芦34	李七庄供电服务中心	800	207	25.94%	0	432.5
1813	西青	泰1611	泰16	杨柳青供电服务中心	800	193	24.06%	0	447.5
1814	西青	友1610	友16	李七庄供电服务中心	800	193	24.07%	0	447.4

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
1815	红桥	同4301乙	同43	配电运检室	800	193	24.08%	0	447.4
1816	南开	海8310甲	海83	配电运检室	800	193	24.08%	0	447.4
1817	西青	科3229	科32	杨柳青供电服务中心	800	204	25.45%	0	436.4
1818	红桥	西1801乙	西18	配电运检室	800	183	22.83%	0	457.4
1819	红桥	远2102甲	远21	配电运检室	800	193	24.09%	0	447.3
1820	西青	滨2708甲	滨27	杨柳青供电服务中心	800	201	25.12%	0	439.0
1821	西青	大2117	大21	李七庄供电服务中心	800	180	22.52%	0	459.9
1822	西青	北2204甲	北22	杨柳青供电服务中心	800	193	24.17%	0	446.7
1823	西青	汪1313	汪13	杨柳青供电服务中心	800	185	23.18%	0	454.6
1824	南开	凌1705	凌17	配电运检室	630	58	9.15%	0	446.3
1825	红桥	曹1301乙	曹13	配电运检室	800	198	24.71%	0	442.3
1826	红桥	芥2109	芥21	配电运检室	800	194	24.22%	0	446.2
1827	西青	青5208乙	青52	杨柳青供电服务中心	800	194	24.23%	0	446.2
1828	西青	霞1311充	霞13	杨柳青供电服务中心	630	55	8.70%	0	449.2
1829	西青	窝4720乙	窝47	杨柳青供电服务中心	800	194	24.23%	0	446.1
1830	红桥	同4304乙	同43	配电运检室	800	188	23.49%	0	452.1
1831	西青	梨3218	梨32	李七庄供电服务中心	800	200	24.97%	0	440.2
1832	西青	通1118	通11	李七庄供电服务中心	800	195	24.35%	0	445.2
1833	南开	海8304乙	海83	配电运检室	800	195	24.38%	0	445.0
1834	南开	马4114乙	马41	配电运检室	800	187	23.40%	0	452.8
1835	南开	海6501	海65	配电运检室	630	59	9.41%	0	444.7
1836	西青	园1410甲	园14	杨柳青供电服务中心	800	199	24.92%	0	440.6
1837	西青	53260	532	李七庄供电服务中心	630	70	11.17%	0	433.6
1838	南开	18648甲	186	配电运检室	800	192	23.94%	0	448.4

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
1839	红桥	芥2807甲	芥28	配电运检室	800	196	24.45%	0	444.4
1840	西青	友1303	友13	李七庄供电服务中心	800	210	26.24%	0	430.1
1841	红桥	同1504乙	同15	配电运检室	800	196	24.49%	0	444.1
1842	南开	金4203	金42	配电运检室	630	50	7.93%	0	454.1
1843	南开	翠4602	翠46	配电运检室	630	60	9.52%	0	444.0
1844	南开	营1418甲	营14	配电运检室	800	256	32.00%	0	384.0
1845	红桥	芥2814	芥28	配电运检室	630	60	9.58%	0	443.7
1846	西青	君4306乙	君43	杨柳青供电服务中心	800	196	24.56%	0	443.5
1847	西青	大0913	大09	李七庄供电服务中心	630	61	9.60%	0	443.5
1848	南开	泰2206乙	泰22	配电运检室	630	61	9.68%	0	443.0
1849	南开	南3402乙	阳光晶典一南	配电运检室	800	188	23.51%	0	452.0
1850	南开	南1304	天越园一南13	配电运检室	800	197	24.67%	0	442.7
1851	西青	芦3415	芦34	李七庄供电服务中心	800	197	24.67%	0	442.7
1852	南开	凌3701甲	凌37	配电运检室	800	206	25.80%	0	433.6
1853	西青	友1232	友12	李七庄供电服务中心	800	188	23.55%	0	451.6
1854	西青	科4206丙	科42	杨柳青供电服务中心	800	200	25.05%	0	439.6
1855	西青	科2101甲	科21	杨柳青供电服务中心	800	198	24.69%	0	442.5
1856	红桥	曹1732	曹17	配电运检室	800	211	26.33%	0	429.3
1857	西青	友1607	友16	李七庄供电服务中心	630	53	8.38%	0	451.2
1858	南开	密1105乙	密11	配电运检室	800	198	24.73%	0	442.2
1859	西青	青5226充	青52	杨柳青供电服务中心	800	349	43.63%	0	291.0
1860	西青	精1553#学韵园05变	精15	李七庄供电服务中心	800	373	46.63%	0	267.0
1861	南开	密1101乙	密11	配电运检室	800	198	24.75%	0	442.0
1862	红桥	同4502乙	同45	配电运检室	800	183	22.90%	0	456.8

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
1863	南开	密4402甲	密44	配电运检室	800	198	24.77%	0	441.8
1864	南开	广4702乙	广47	配电运检室	800	198	24.80%	0	441.6
1865	南开	学1602乙	学16	配电运检室	630	63	9.93%	0	441.4
1866	红桥	曹1507甲	曹15	配电运检室	800	184	22.98%	0	456.2
1867	西青	精1751充	精17	李七庄供电服务中心	630	63	9.97%	0	441.2
1868	南开	凌1302	凌13	配电运检室	630	69	10.97%	0	434.9
1869	南开	东4604	鼓楼二东46	配电运检室	630	63	10.02%	0	440.9
1870	红桥	西1804甲	西18	配电运检室	800	199	24.92%	0	440.7
1871	西青	通1119	通11	李七庄供电服务中心	800	192	23.96%	0	448.4
1872	南开	马4112乙	马41	配电运检室	800	200	24.97%	0	440.3
1873	西青	大4607	大46	李七庄供电服务中心	800	200	24.98%	0	440.2
1874	西青	高3133	高31	李七庄供电服务中心	800	197	24.62%	0	443.1
1875	南开	广1804	广18	配电运检室	1000	360	36.00%	0	440.0
1876	南开	雅2114乙	雅21	配电运检室	800	161	20.13%	0	479.0
1877	红桥	曹1301甲	曹13	配电运检室	800	200	25.02%	0	439.9
1878	南开	保1602	保16	配电运检室	630	64	10.20%	0	439.7
1879	红桥	丁4512	丁45	配电运检室	630	64	10.20%	0	439.7
1880	红桥	西4503	西45	配电运检室	800	200	25.06%	0	439.6
1881	西青	梨3219	梨32	李七庄供电服务中心	800	201	25.07%	0	439.4
1882	西青	北2403甲	北24	杨柳青供电服务中心	800	201	25.08%	0	439.3
1883	南开	南4303	天越园二南43	配电运检室	800	201	25.10%	0	439.2
1884	西青	北2213	北22	杨柳青供电服务中心	800	197	24.61%	0	443.1
1885	红桥	吴4305甲	吴43	配电运检室	800	348	43.50%	0	292.0
1886	南开	广4604乙	广46	配电运检室	800	191	23.88%	0	449.0

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
1887	西青	储2504	储25	李七庄供电服务中心	630	77	12.29%	0	426.6
1888	南开	南4104乙	盛津园二南41	配电运检室	800	187	23.32%	0	453.4
1889	南开	华2511甲	华25	配电运检室	800	202	25.21%	0	438.3
1890	西青	北1404	北14	杨柳青供电服务中心	630	66	10.43%	0	438.3
1891	西青	大4603	大46	李七庄供电服务中心	800	202	25.22%	0	438.3
1892	南开	凌3412	凌34	配电运检室	630	66	10.47%	0	438.1
1893	西青	大4326	大43	李七庄供电服务中心	800	443	55.38%	0	197.0
1894	西青	52202	522	李七庄供电服务中心	1000	311	31.10%	0	489.0
1895	西青	窝4709	窝47	杨柳青供电服务中心	800	198	24.78%	0	441.8
1896	西青	天1602充	天16	杨柳青供电服务中心	630	58	9.16%	0	446.3
1897	红桥	玉4303乙	玉43	配电运检室	630	67	10.62%	0	437.1
1898	西青	君4614乙	君46	杨柳青供电服务中心	630	67	10.63%	0	437.0
1899	南开	马1702乙	马17	配电运检室	800	470	58.75%	0	170.0
1900	红桥	同1506乙	同15	配电运检室	800	217	27.16%	0	422.7
1901	西青	丰4405乙	丰44	杨柳青供电服务中心	630	82	13.07%	0	421.7
1902	南开	泰5304甲	泰53	配电运检室	630	66	10.55%	0	437.6
1903	红桥	芥1401乙	芥14	配电运检室	800	193	24.18%	0	446.6
1904	南开	湖1704	湖17	配电运检室	630	67	10.71%	0	436.5
1905	红桥	芥1405甲	芥14	配电运检室	800	204	25.46%	0	436.4
1906	西青	精2746充	精27	李七庄供电服务中心	630	68	10.74%	0	436.3
1907	西青	东1422	衡器东14	杨柳青供电服务中心	800	204	25.52%	0	435.8
1908	红桥	曹1602乙	曹16	配电运检室	800	204	25.53%	0	435.8
1909	红桥	曹2101乙	曹21	配电运检室	800	215	26.91%	0	424.7
1910	西青	青4517	青45	杨柳青供电服务中心	630	76	12.12%	0	427.6

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
1911	红桥	芥3603	芥36	配电运检室	630	68	10.86%	0	435.6
1912	西青	大4602	大46	李七庄供电服务中心	800	205	25.56%	0	435.5
1913	西青	储2505	储25	李七庄供电服务中心	630	68	10.74%	0	436.4
1914	西青	凌1609	凌16	李七庄供电服务中心	630	69	10.95%	0	435.0
1915	西青	大4221站#金旺家园 06变	大42	李七庄供电服务中心	1000	254	25.40%	0	546.0
1916	红桥	远3406甲	远34	配电运检室	800	208	26.00%	0	432.0
1917	南开	荣3306	荣33	配电运检室	630	69	10.97%	0	434.9
1918	西青	精2603	精26	李七庄供电服务中心	800	205	25.64%	0	434.9
1919	西青	窝3105	窝31	杨柳青供电服务中心	800	194	24.27%	0	445.9
1920	西青	白1506	白15	杨柳青供电服务中心	630	69	10.98%	0	434.8
1921	南开	翠4510	翠45	配电运检室	630	69	11.00%	0	434.7
1922	南开	广1605	广16	配电运检室	630	69	11.02%	0	434.6
1923	红桥	同3311甲	同33	配电运检室	800	206	25.73%	0	434.2
1924	西青	窝4801	窝48	杨柳青供电服务中心	800	202	25.24%	0	438.1
1925	西青	54112	541	李七庄供电服务中心	1000	463	46.30%	0	337.0
1926	西青	精2605	精26	李七庄供电服务中心	800	202	25.26%	0	438.0
1927	南开	华3416	华34	配电运检室	630	81	12.87%	0	422.9
1928	西青	芦1812	芦18	李七庄供电服务中心	630	75	11.92%	0	428.9
1929	红桥	西4808乙	西48	配电运检室	800	200	25.02%	0	439.9
1930	红桥	吴2302	吴23	配电运检室	630	70	11.17%	0	433.6
1931	南开	水2601	水26	配电运检室	630	70	11.19%	0	433.5
1932	西青	梨1503	梨15	李七庄供电服务中心	630	85	13.57%	0	418.5
1933	西青	储3802	储38	李七庄供电服务中心	630	71	11.22%	0	433.3
1934	西青	芦3402	芦34	李七庄供电服务中心	630	76	12.06%	0	428.0

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
1935	西青	精2607	精26	李七庄供电服务中心	800	208	25.95%	0	432.4
1936	西青	窝3306	窝33	杨柳青供电服务中心	630	72	11.38%	0	432.3
1937	红桥	同1511甲	同15	配电运检室	630	72	11.41%	0	432.1
1938	西青	学2412乙	学24	杨柳青供电服务中心	630	58	9.22%	0	445.9
1939	南开	保3111	保31	配电运检室	630	59	9.43%	0	444.6
1940	西青	青5208甲	青52	杨柳青供电服务中心	800	217	27.12%	0	423.1
1941	红桥	远3201	远32	配电运检室	630	73	11.59%	0	431.0
1942	西青	大1607	大16	李七庄供电服务中心	630	73	11.62%	0	430.8
1943	南开	密1503	密15	配电运检室	630	72	11.50%	0	431.6
1944	西青	大0903	大09	李七庄供电服务中心	630	74	11.68%	0	430.4
1945	西青	窝4306甲	窝43	杨柳青供电服务中心	630	89	14.08%	0	415.3
1946	南开	营1107	营11	配电运检室	630	74	11.73%	0	430.1
1947	西青	天1601充	天16	杨柳青供电服务中心	630	68	10.78%	0	436.1
1948	南开	华1618乙	华16	配电运检室	630	74	11.76%	0	429.9
1949	南开	金2418	金24	配电运检室	630	87	13.84%	0	416.8
1950	西青	北2202乙	北22	杨柳青供电服务中心	630	74	11.81%	0	429.6
1951	西青	大4604	大46	李七庄供电服务中心	800	211	26.34%	0	429.3
1952	西青	阳2417充	阳24	李七庄供电服务中心	630	75	11.87%	0	429.2
1953	西青	科4206丁	科42	杨柳青供电服务中心	800	211	26.36%	0	429.1
1954	南开	南4102乙	盛津园二南41	配电运检室	800	211	26.36%	0	429.1
1955	西青	刘1507站	刘15	李七庄供电服务中心	800	328	41.00%	0	312.0
1956	南开	湖4512甲	湖45	配电运检室	800	224	28.00%	0	416.0
1957	南开	翠4504	翠45	配电运检室	630	83	13.13%	0	421.3
1958	南开	翠4701	翠47	配电运检室	630	91	14.41%	0	413.2

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
1959	南开	东4106	东北角东41	配电运检室	630	62	9.79%	0	442.3
1960	南开	马4316	马43	配电运检室	630	64	10.11%	0	440.3
1961	南开	湖1503乙	湖15	配电运检室	800	223	27.86%	0	417.1
1962	西青	56217	南河562	李七庄供电服务中心	1000	387	38.70%	0	413.0
1963	西青	窝2209	窝22	杨柳青供电服务中心	630	70	11.12%	0	434.0
1964	红桥	邵2916	邵29	配电运检室	630	71	11.33%	0	432.6
1965	西青	埠2803乙	埠28	杨柳青供电服务中心	630	86	13.72%	0	417.6
1966	西青	万4406#王稳庄	万44	李七庄供电服务中心	630	78	12.30%	0	426.5
1967	西青	友1410	友14	李七庄供电服务中心	630	78	12.31%	0	426.4
1968	西青	君3106	君31	杨柳青供电服务中心	630	78	12.32%	0	426.4
1969	西青	青5225	青52	杨柳青供电服务中心	800	379	47.38%	0	261.0
1970	南开	凌2411	凌24	配电运检室	630	78	12.40%	0	425.9
1971	南开	华1601	华16	配电运检室	630	72	11.48%	0	431.7
1972	西青	天3701甲	天37	杨柳青供电服务中心	800	200	24.95%	0	440.4
1973	南开	18648乙	186	配电运检室	630	79	12.47%	0	425.4
1974	西青	芦3412	芦34	李七庄供电服务中心	800	215	26.85%	0	425.2
1975	南开	18232	182	配电运检室	630	86	13.64%	0	418.0
1976	南开	9002乙	90	配电运检室	800	460	57.50%	0	180.0
1977	西青	53821	538	李七庄供电服务中心	800	446	55.75%	0	194.0
1978	红桥	邵4321乙	邵43	配电运检室	630	94	14.94%	0	409.9
1979	西青	学2406乙	学24	杨柳青供电服务中心	630	76	12.09%	0	427.8
1980	南开	马4112甲	马41	配电运检室	800	216	26.94%	0	424.5
1981	红桥	丁1546	丁15	配电运检室	630	80	12.65%	0	424.3
1982	南开	海8302	海83	配电运检室	630	80	12.72%	0	423.8

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
1983	红桥	远2104乙	远21	配电运检室	630	81	12.78%	0	423.5
1984	南开	复4602	复46	配电运检室	630	82	12.96%	0	422.4
1985	南开	科2305	科23	配电运检室	630	82	12.97%	0	422.3
1986	南开	华1717	华17	配电运检室	630	81	12.86%	0	423.0
1987	西青	北1112乙	北11	杨柳青供电服务中心	630	81	12.88%	0	422.9
1988	西青	霞1501	霞15	杨柳青供电服务中心	630	82	13.06%	0	421.7
1989	西青	储3703	储37	李七庄供电服务中心	630	80	12.76%	0	423.6
1990	红桥	吴4613	吴46	配电运检室	630	82	12.94%	0	422.5
1991	南开	翠3332甲	翠33	配电运检室	630	82	12.94%	0	422.5
1992	南开	水2507	水25	配电运检室	630	97	15.36%	0	407.2
1993	南开	芥2615	芥26	配电运检室	630	82	12.98%	0	422.2
1994	南开	保1504	保15	配电运检室	630	82	12.99%	0	422.2
1995	西青	青3242甲	青32	杨柳青供电服务中心	800	218	27.23%	0	422.2
1996	红桥	芥3506	芥35	配电运检室	630	82	13.00%	0	422.1
1997	红桥	金4231	金42	配电运检室	800	218	27.25%	0	422.0
1998	红桥	玉4304乙	玉43	配电运检室	630	68	10.80%	0	436.0
1999	南开	南2304乙	尚佳一南23	配电运检室	800	231	28.82%	0	409.4
2000	西青	储2404	储24	李七庄供电服务中心	630	83	13.12%	0	421.3
2001	西青	霞2204乙	霞22	杨柳青供电服务中心	630	83	13.17%	0	421.0
2002	西青	天2104乙	天21	杨柳青供电服务中心	800	207	25.88%	0	433.0
2003	红桥	邵3601	邵36	配电运检室	800	491	61.38%	0	149.0
2004	南开	9301	93	配电运检室	800	439	54.88%	0	201.0
2005	西青	青5235甲	青52	杨柳青供电服务中心	800	474	59.25%	0	166.0
2006	西青	55437#瑞城嘉园03 变	鑫福家园554	李七庄供电服务中心	800	154	19.25%	0	486.0

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
2007	红桥	远2101甲	远21	配电运检室	800	219	27.38%	0	420.9
2008	南开	87612	876	配电运检室	630	98	15.58%	0	405.9
2009	南开	广4504	广45	配电运检室	630	83	13.23%	0	420.6
2010	西青	科4205丁	科42	杨柳青供电服务中心	800	233	29.19%	0	406.5
2011	西青	君3104	君31	杨柳青供电服务中心	630	83	13.25%	0	420.5
2012	西青	友1412	友14	李七庄供电服务中心	630	84	13.29%	0	420.3
2013	西青	大2101	大21	李七庄供电服务中心	630	82	12.99%	0	422.2
2014	南开	广1304甲	广13	配电运检室	800	231	28.86%	0	409.1
2015	红桥	芥2404乙	芥24	配电运检室	800	220	27.49%	0	420.1
2016	西青	刘2207	刘22	李七庄供电服务中心	800	395	49.38%	0	245.0
2017	西青	56228#锦棠苑01变	南河562	李七庄供电服务中心	800	404	50.50%	0	236.0
2018	南开	73702	737	配电运检室	800	443	55.38%	0	197.0
2019	南开	凌2803	凌28	配电运检室	630	80	12.72%	0	423.8
2020	红桥	荣4804	荣48	配电运检室	630	84	13.37%	0	419.7
2021	南开	74401甲	744	配电运检室	630	80	12.75%	0	423.7
2022	南开	芥1703乙	芥17	配电运检室	800	220	27.55%	0	419.6
2023	西青	储3706	储37	李七庄供电服务中心	630	74	11.81%	0	429.6
2024	南开	华3201	华32	配电运检室	630	84	13.40%	0	419.6
2025	红桥	荣4207	荣42	配电运检室	630	85	13.41%	0	419.5
2026	红桥	芥2611	芥26	配电运检室	630	85	13.42%	0	419.5
2027	西青	凌2716	凌27	李七庄供电服务中心	630	85	13.43%	0	419.4
2028	西青	通1503	通15	李七庄供电服务中心	630	98	15.53%	0	406.2
2029	西青	霞1316甲	霞13	杨柳青供电服务中心	800	399	49.88%	0	241.0
2030	南开	保3113	保31	配电运检室	630	85	13.50%	0	419.0

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
2031	南开	广2303	广23	配电运检室	630	85	13.50%	0	418.9
2032	南开	复1613乙	复16	配电运检室	630	76	12.10%	0	427.7
2033	西青	滨2711	滨27	杨柳青供电服务中心	630	71	11.32%	0	432.7
2034	西青	科2141充	科21	杨柳青供电服务中心	630	85	13.55%	0	418.6
2035	西青	科2140充	科21	杨柳青供电服务中心	630	85	13.55%	0	418.6
2036	南开	湖1703	湖17	配电运检室	630	85	13.56%	0	418.6
2037	西青	53208	532	李七庄供电服务中心	630	86	13.57%	0	418.5
2038	南开	马1105	马11	配电运检室	800	222	27.70%	0	418.4
2039	南开	密1607	密16	配电运检室	630	86	13.59%	0	418.4
2040	南开	东1401	金奕东14	配电运检室	630	77	12.21%	0	427.1
2041	西青	丰1504	丰15	杨柳青供电服务中心	630	86	13.64%	0	418.0
2042	红桥	芥3101	芥31	配电运检室	800	228	28.55%	0	411.6
2043	南开	科4501	科45	配电运检室	630	86	13.71%	0	417.6
2044	西青	君3102	君31	杨柳青供电服务中心	630	86	13.72%	0	417.6
2045	西青	天3706甲	天37	杨柳青供电服务中心	800	222	27.81%	0	417.5
2046	西青	科4213乙	科42	杨柳青供电服务中心	630	86	13.73%	0	417.5
2047	西青	大4606	大46	李七庄供电服务中心	800	223	27.82%	0	417.4
2048	西青	埠2804乙	埠28	杨柳青供电服务中心	630	76	12.01%	0	428.4
2049	红桥	芥1401甲	芥14	配电运检室	800	223	27.83%	0	417.3
2050	西青	精1750#文韵园06变	精17	李七庄供电服务中心	800	150	18.75%	0	490.0
2051	红桥	曹1112甲	曹11	配电运检室	630	87	13.81%	0	417.0
2052	西青	芦1814乙	芦18	李七庄供电服务中心	630	87	13.82%	0	416.9
2053	西青	窝4705	窝47	杨柳青供电服务中心	800	223	27.90%	0	416.8
2054	西青	科3307	科33	杨柳青供电服务中心	630	101	16.08%	0	402.7

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
2055	西青	凌2711	凌27	李七庄供电服务中心	800	223	27.92%	0	416.6
2056	南开	华1605	华16	配电运检室	630	87	13.88%	0	416.6
2057	南开	凌2802	凌28	配电运检室	630	81	12.81%	0	423.3
2058	西青	精1512	精15	李七庄供电服务中心	800	224	27.97%	0	416.3
2059	西青	刘3307	刘33	李七庄供电服务中心	800	319	39.88%	0	321.0
2060	西青	53317	533	李七庄供电服务中心	1000	453	45.30%	0	347.0
2061	西青	梨3207	梨32	李七庄供电服务中心	630	88	13.99%	0	415.9
2062	西青	君6304	君63	杨柳青供电服务中心	630	88	14.00%	0	415.8
2063	西青	大0905	大09	李七庄供电服务中心	630	89	14.06%	0	415.4
2064	南开	湖1213	湖12	配电运检室	630	92	14.54%	0	412.4
2065	西青	储3803	储38	李七庄供电服务中心	630	89	14.07%	0	415.4
2066	南开	海8124	海81	配电运检室	630	92	14.55%	0	412.3
2067	西青	汪1510甲	汪15	杨柳青供电服务中心	800	225	28.10%	0	415.2
2068	西青	窝4304乙	窝43	杨柳青供电服务中心	630	89	14.12%	0	415.0
2069	西青	大1606	大16	李七庄供电服务中心	630	77	12.23%	0	426.9
2070	南开	复1103乙	复11	配电运检室	630	89	14.16%	0	414.8
2071	西青	大4601	大46	李七庄供电服务中心	800	225	28.17%	0	414.6
2072	西青	芦3403	芦34	李七庄供电服务中心	630	89	14.19%	0	414.6
2073	南开	华3103乙	华31	配电运检室	800	232	29.06%	0	407.5
2074	西青	高1509	高15	杨柳青供电服务中心	630	90	14.24%	0	414.3
2075	红桥	西1807甲	西18	配电运检室	800	216	26.97%	0	424.3
2076	西青	霞2204甲	霞22	杨柳青供电服务中心	630	94	14.90%	0	410.1
2077	红桥	同4402乙	同44	配电运检室	800	226	28.24%	0	414.1
2078	西青	54204	542	李七庄供电服务中心	1000	422	42.20%	0	378.0

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
2079	南开	复4707	复47	配电运检室	630	90	14.34%	0	413.6
2080	南开	华1510	华15	配电运检室	630	104	16.58%	0	399.5
2081	红桥	芥1201	芥12	配电运检室	630	101	15.99%	0	403.3
2082	南开	科2302	科23	配电运检室	630	91	14.41%	0	413.2
2083	西青	芦1807乙	芦18	李七庄供电服务中心	630	91	14.42%	0	413.2
2084	西青	芦1807甲	芦18	李七庄供电服务中心	630	82	13.02%	0	422.0
2085	南开	凌1403	凌14	配电运检室	630	88	13.97%	0	416.0
2086	西青	储2403	储24	李七庄供电服务中心	630	91	14.47%	0	412.8
2087	西青	滨1507乙	滨15	杨柳青供电服务中心	800	227	28.43%	0	412.6
2088	南开	金1503	金15	配电运检室	800	227	28.43%	0	412.5
2089	南开	益3201	益32	配电运检室	800	228	28.44%	0	412.5
2090	南开	科4503甲	科45	配电运检室	630	92	14.54%	0	412.4
2091	南开	雅2224	雅22	配电运检室	630	92	14.54%	0	412.4
2092	西青	精4125	精41	李七庄供电服务中心	630	92	14.56%	0	412.3
2093	红桥	远2201甲	远22	配电运检室	630	82	12.98%	0	422.2
2094	西青	窝2224	窝22	杨柳青供电服务中心	630	92	14.61%	0	412.0
2095	西青	储2413	储24	李七庄供电服务中心	630	92	14.61%	0	411.9
2096	西青	精2433	精24	李七庄供电服务中心	630	86	13.67%	0	417.9
2097	南开	湖2105甲	湖21	配电运检室	630	97	15.42%	0	406.8
2098	南开	华1611	华16	配电运检室	630	102	16.22%	0	401.8
2099	红桥	邵4502	邵45	配电运检室	630	92	14.67%	0	411.6
2100	西青	刘2609站	刘26	李七庄供电服务中心	630	93	14.68%	0	411.5
2101	西青	北2215	北22	杨柳青供电服务中心	630	93	14.69%	0	411.4
2102	西青	大2113	大21	李七庄供电服务中心	630	92	14.54%	0	412.4

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
2103	南开	密3205	密32	配电运检室	630	93	14.72%	0	411.3
2104	南开	南3402甲	阳光晶典一南	配电运检室	800	229	28.60%	0	411.2
2105	南开	密3206	密32	配电运检室	630	93	14.74%	0	411.2
2106	西青	窝2225	窝22	杨柳青供电服务中心	630	93	14.74%	0	411.2
2107	西青	大1635	大16	李七庄供电服务中心	630	93	14.75%	0	411.1
2108	西青	友1243	友12	李七庄供电服务中心	800	239	29.87%	0	401.0
2109	红桥	西2105乙	西21	配电运检室	800	227	28.38%	0	413.0
2110	南开	广4405	广44	配电运检室	630	89	14.17%	0	414.8
2111	南开	凌2804	凌28	配电运检室	630	93	14.83%	0	410.6
2112	南开	18318乙	183	配电运检室	630	94	14.84%	0	410.5
2113	南开	保3414	保34	配电运检室	630	94	14.85%	0	410.5
2114	西青	56225	南河562	李七庄供电服务中心	630	94	14.88%	0	410.3
2115	南开	吴1301	吴13	配电运检室	630	94	14.92%	0	410.0
2116	西青	芦1811	芦18	李七庄供电服务中心	630	94	14.93%	0	409.9
2117	西青	精2637	精26	李七庄供电服务中心	630	87	13.84%	0	416.8
2118	南开	凌2107甲	凌21	配电运检室	630	94	14.97%	0	409.7
2119	西青	北1403甲	北14	杨柳青供电服务中心	630	107	17.04%	0	396.7
2120	西青	窝4306乙	窝43	杨柳青供电服务中心	630	94	14.97%	0	409.7
2121	红桥	曹1406甲	曹14	配电运检室	800	234	29.31%	0	405.5
2122	南开	南3207乙	如意南32	配电运检室	630	89	14.05%	0	415.5
2123	南开	广4802	广48	配电运检室	630	90	14.26%	0	414.1
2124	红桥	玉4702乙	玉47	配电运检室	630	97	15.38%	0	407.1
2125	南开	9619	96	配电运检室	630	282	44.76%	0	222.0
2126	红桥	荣1103	荣11	配电运检室	630	95	15.09%	0	408.9

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
2127	南开	湖4601	湖46	配电运检室	630	95	15.10%	0	408.8
2128	西青	高3126	高31	李七庄供电服务中心	630	95	15.12%	0	408.7
2129	南开	凌1105	凌11	配电运检室	630	110	17.40%	0	394.4
2130	西青	大1206	大12	李七庄供电服务中心	630	107	16.93%	0	397.3
2131	西青	窝4603充	窝46	杨柳青供电服务中心	630	108	17.13%	0	396.1
2132	南开	复4719	复47	配电运检室	630	84	13.32%	0	420.1
2133	西青	55102	于台551	李七庄供电服务中心	1000	468	46.80%	0	332.0
2134	南开	镇3504	镇35	配电运检室	1000	573	57.30%	0	227.0
2135	南开	镇3103乙	镇31	配电运检室	630	321	50.95%	0	183.0
2136	南开	87201	872	配电运检室	630	168	26.67%	0	336.0
2137	西青	窝2207	窝22	杨柳青供电服务中心	630	96	15.25%	0	407.9
2138	西青	科3305乙	科33	杨柳青供电服务中心	630	109	17.33%	0	394.8
2139	南开	广4409	广44	配电运检室	630	96	15.28%	0	407.8
2140	南开	阳1802乙	阳18	配电运检室	630	91	14.50%	0	412.7
2141	西青	北1223	北12	杨柳青供电服务中心	630	104	16.57%	0	399.6
2142	南开	保1601	保16	配电运检室	630	96	15.30%	0	407.6
2143	红桥	远3410	远34	配电运检室	630	98	15.62%	0	405.6
2144	南开	营3109	营31	配电运检室	630	93	14.83%	0	410.6
2145	西青	精2639	精26	李七庄供电服务中心	630	104	16.43%	0	400.5
2146	南开	科4507	科45	配电运检室	630	97	15.35%	0	407.3
2147	南开	东4602乙	鼓楼二东46	配电运检室	800	233	29.09%	0	407.3
2148	南开	18317乙	183	配电运检室	630	97	15.39%	0	407.0
2149	西青	微3804站佳和锦苑 08变	微38	李七庄供电服务中心	630	335	53.17%	0	169.0
2150	西青	刘3203	刘32	李七庄供电服务中心	800	328	41.00%	0	312.0

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
2151	西青	刘2210充	刘22	李七庄供电服务中心	630	193	30.63%	0	311.0
2152	西青	白1706甲	白17	杨柳青供电服务中心	630	353	56.03%	0	151.0
2153	西青	53612	536	李七庄供电服务中心	630	131	20.79%	0	373.0
2154	西青	55128	于台551	李七庄供电服务中心	800	169	21.13%	0	471.0
2155	西青	北2209	北22	杨柳青供电服务中心	630	97	15.40%	0	407.0
2156	西青	北2214	北22	杨柳青供电服务中心	630	97	15.41%	0	406.9
2157	南开	丁1302	丁13	配电运检室	630	97	15.43%	0	406.8
2158	西青	梨3211	梨32	李七庄供电服务中心	630	97	15.46%	0	406.6
2159	南开	保1802	保18	配电运检室	630	97	15.46%	0	406.6
2160	南开	南3207甲	如意南32	配电运检室	630	98	15.50%	0	406.4
2161	西青	芦1813	芦18	李七庄供电服务中心	630	102	16.13%	0	402.4
2162	西青	通4810	通48	李七庄供电服务中心	630	83	13.14%	0	421.2
2163	红桥	同3303	同33	配电运检室	630	98	15.52%	0	406.2
2164	西青	通1421	通14	李七庄供电服务中心	630	158	25.08%	0	346.0
2165	西青	科4706甲	科47	杨柳青供电服务中心	630	98	15.56%	0	406.0
2166	红桥	西4102	西41	配电运检室	630	98	15.57%	0	405.9
2167	西青	君4408甲	君44	杨柳青供电服务中心	630	104	16.52%	0	399.9
2168	南开	金2410乙	金24	配电运检室	630	96	15.26%	0	407.9
2169	西青	窝3304	窝33	杨柳青供电服务中心	630	98	15.58%	0	405.8
2170	南开	阳2106	阳21	配电运检室	630	88	14.00%	0	415.8
2171	南开	年1606	年16	配电运检室	630	98	15.59%	0	405.8
2172	南开	凌1702	凌17	配电运检室	1000	389	38.92%	0	410.8
2173	南开	湖4505	湖45	配电运检室	630	98	15.60%	0	405.7
2174	西青	滨2714乙	滨27	杨柳青供电服务中心	630	98	15.61%	0	405.6

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
2175	南开	18802甲	188	配电运检室	630	98	15.61%	0	405.6
2176	红桥	曹1110	曹11	配电运检室	630	107	16.93%	0	397.4
2177	南开	东2301甲	金轩东23	配电运检室	800	235	29.34%	0	405.3
2178	西青	凌2706	凌27	李七庄供电服务中心	630	110	17.41%	0	394.3
2179	南开	广1805	广18	配电运检室	630	99	15.68%	0	405.2
2180	南开	湖1503甲	湖15	配电运检室	800	235	29.36%	0	405.2
2181	西青	霞3406乙	霞34	杨柳青供电服务中心	630	100	15.85%	0	404.2
2182	南开	97215	972	配电运检室	630	104	16.50%	0	400.1
2183	南开	74101	741	配电运检室	1000	157	15.70%	0	643.0
2184	西青	密4201甲	密42	杨柳青供电服务中心	630	134	21.27%	0	370.0
2185	南开	19407	194	配电运检室	630	187	29.68%	0	317.0
2186	西青	56212	南河562	李七庄供电服务中心	630	316	50.16%	0	188.0
2187	西青	通4502	通45	李七庄供电服务中心	630	99	15.72%	0	405.0
2188	南开	金4205	金42	配电运检室	630	99	15.74%	0	404.9
2189	红桥	同1501乙	同15	配电运检室	800	235	29.39%	0	404.8
2190	红桥	远3204甲	远32	配电运检室	630	85	13.52%	0	418.8
2191	西青	青6621	青66	杨柳青供电服务中心	630	111	17.65%	0	392.8
2192	南开	海6619	海66	配电运检室	630	113	18.01%	0	390.6
2193	红桥	吴4141	吴41	配电运检室	630	97	15.47%	0	406.6
2194	南开	18313	183	配电运检室	630	100	15.80%	0	404.5
2195	南开	吴3104	吴31	配电运检室	630	103	16.28%	0	401.5
2196	红桥	玉2205乙	玉22	配电运检室	630	100	15.83%	0	404.3
2197	南开	18807	188	配电运检室	630	247	39.21%	0	257.0
2198	西青	55158站泽秀苑03变	于台551	李七庄供电服务中心	800	411	51.38%	0	229.0

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
2199	西青	梨3201甲	梨32	李七庄供电服务中心	630	108	17.15%	0	395.9
2200	南开	密1410	密14	配电运检室	630	100	15.90%	0	403.9
2201	西青	凌2709乙	凌27	李七庄供电服务中心	630	105	16.70%	0	398.8
2202	南开	密1501乙	密15	配电运检室	800	236	29.52%	0	403.8
2203	南开	保1503	保15	配电运检室	630	100	15.91%	0	403.8
2204	南开	凌1301乙	凌13	配电运检室	630	100	15.91%	0	403.7
2205	西青	北2216	北22	杨柳青供电服务中心	630	100	15.92%	0	403.7
2206	西青	储2401	储24	李七庄供电服务中心	630	100	15.93%	0	403.6
2207	西青	青3609	青36	杨柳青供电服务中心	630	91	14.38%	0	413.4
2208	红桥	西4101乙	西41	配电运检室	630	101	15.99%	0	403.3
2209	南开	水4210	水42	配电运检室	630	101	15.99%	0	403.2
2210	南开	年2403	年24	配电运检室	630	101	16.01%	0	403.2
2211	西青	大0912	大09	李七庄供电服务中心	630	94	14.90%	0	410.2
2212	南开	阳1802甲	阳18	配电运检室	630	101	16.02%	0	403.1
2213	西青	君3103	君31	杨柳青供电服务中心	630	101	16.03%	0	403.0
2214	西青	微1427	微山14	李七庄供电服务中心	630	275	43.65%	0	229.0
2215	西青	梨1801甲	梨18	李七庄供电服务中心	630	339	53.81%	0	165.0
2216	西青	52207	522	李七庄供电服务中心	630	152	24.13%	0	352.0
2217	西青	通4106	通41	李七庄供电服务中心	630	101	16.09%	0	402.7
2218	西青	通1756	通17	李七庄供电服务中心	630	90	14.36%	0	413.5
2219	南开	凌2401	凌24	配电运检室	630	114	18.17%	0	389.5
2220	西青	科4706乙	科47	杨柳青供电服务中心	630	102	16.12%	0	402.4
2221	南开	水4907	水49	配电运检室	630	111	17.57%	0	393.3
2222	西青	万4706	万47	李七庄供电服务中心	630	102	16.14%	0	402.3

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
2223	南开	阳4113	阳41	配电运检室	630	95	15.03%	0	409.3
2224	南开	东3104	三条石东31	配电运检室	1000	385	38.50%	0	415.0
2225	西青	大4223站#金旺家园 02变	大42	李七庄供电服务中心	630	176	27.94%	0	328.0
2226	西青	精1602乙	精16	李七庄供电服务中心	800	322	40.25%	0	318.0
2227	南开	9307	93	配电运检室	630	332	52.70%	0	172.0
2228	红桥	邵3214	邵32	配电运检室	630	351	55.71%	0	153.0
2229	西青	友5211	友52	李七庄供电服务中心	800	238	29.79%	0	401.7
2230	西青	刘2604	刘26	李七庄供电服务中心	630	102	16.24%	0	401.7
2231	南开	湖1702	湖17	配电运检室	630	103	16.28%	0	401.4
2232	西青	精2814	精28	李七庄供电服务中心	630	108	17.11%	0	396.2
2233	红桥	曹1102乙	曹11	配电运检室	630	103	16.31%	0	401.2
2234	西青	梨1508	梨15	李七庄供电服务中心	630	103	16.32%	0	401.2
2235	南开	东1403	金奕东14	配电运检室	630	103	16.32%	0	401.2
2236	西青	埠2806乙	埠28	杨柳青供电服务中心	630	103	16.33%	0	401.1
2237	西青	大0906	大09	李七庄供电服务中心	630	105	16.65%	0	399.1
2238	南开	凌2409甲	凌24	配电运检室	630	103	16.34%	0	401.0
2239	西青	储4111	储41	李七庄供电服务中心	630	101	16.03%	0	403.0
2240	南开	年1414	年14	配电运检室	630	279	44.29%	0	225.0
2241	西青	精1745#锦泽苑23变	精17	李七庄供电服务中心	800	245	30.63%	0	395.0
2242	西青	54110	541	李七庄供电服务中心	630	362	57.46%	0	142.0
2243	南开	东4124甲	东北角东41	配电运检室	800	239	29.88%	0	401.0
2244	南开	芥3618	芥36	配电运检室	630	103	16.36%	0	400.9
2245	红桥	芥3308	芥33	配电运检室	630	103	16.36%	0	400.9
2246	南开	广1112	广11	配电运检室	630	103	16.36%	0	400.9

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
2247	西青	大2104	大21	李七庄供电服务中心	800	227	28.41%	0	412.7
2248	西青	青5320甲	青53	杨柳青供电服务中心	630	103	16.40%	0	400.7
2249	南开	阳4112	阳41	配电运检室	800	239	29.93%	0	400.6
2250	南开	海6506甲	海65	配电运检室	800	237	29.68%	0	402.6
2251	西青	青5239乙	青52	杨柳青供电服务中心	800	239	29.93%	0	400.5
2252	西青	大1636	大16	李七庄供电服务中心	630	104	16.44%	0	400.4
2253	南开	凌2403	凌24	配电运检室	630	99	15.65%	0	405.4
2254	西青	通4115	通41	李七庄供电服务中心	630	100	15.85%	0	404.1
2255	红桥	曹2106乙	曹21	配电运检室	800	234	29.24%	0	406.1
2256	西青	北2211	北22	杨柳青供电服务中心	630	110	17.45%	0	394.0
2257	西青	精1740#芸泽苑19变	精17	李七庄供电服务中心	800	128	16.00%	0	512.0
2258	西青	储3801	储38	李七庄供电服务中心	500	265	53.00%	0	135.0
2259	南开	96803	968	配电运检室	800	246	30.75%	0	394.0
2260	南开	9411	94	配电运检室	630	330	52.38%	0	174.0
2261	红桥	83328	833	配电运检室	630	340	53.97%	0	164.0
2262	红桥	西4211乙	西42	配电运检室	500	278	55.60%	0	122.0
2263	南开	84601	846	配电运检室	630	98	15.56%	0	406.0
2264	西青	汪1508乙	汪15	杨柳青供电服务中心	500	119	23.80%	0	281.0
2265	西青	53611	536	李七庄供电服务中心	630	232	36.83%	0	272.0
2266	西青	白1203	白12	杨柳青供电服务中心	500	268	53.60%	0	132.0
2267	西青	55157站泽秀苑06变	于台551	李七庄供电服务中心	800	458	57.25%	0	182.0
2268	红桥	芥2220	芥22	配电运检室	630	92	14.61%	0	412.0
2269	西青	白1201	白12	杨柳青供电服务中心	500	0	0.01%	0	400.0
2270	西青	东1106甲	聚盛东11	杨柳青供电服务中心	630	104	16.52%	0	399.9

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
2271	西青	通4806	通48	李七庄供电服务中心	800	240	30.01%	0	399.9
2272	西青	滨2707甲	滨27	杨柳青供电服务中心	630	104	16.54%	0	399.8
2273	西青	窝2214	窝22	杨柳青供电服务中心	630	104	16.54%	0	399.8
2274	西青	储4110	储41	李七庄供电服务中心	630	108	17.19%	0	395.7
2275	红桥	西4326	西43	配电运检室	500	2	0.46%	0	397.7
2276	西青	精4111	精41	李七庄供电服务中心	500	0	0.08%	0	399.6
2277	红桥	同1701甲	同17	配电运检室	630	104	16.57%	0	399.6
2278	南开	华2203	华22	配电运检室	630	105	16.59%	0	399.5
2279	西青	友1304	友13	李七庄供电服务中心	800	241	30.07%	0	399.5
2280	西青	友2611	友26	李七庄供电服务中心	630	105	16.60%	0	399.4
2281	南开	湖1212	湖12	配电运检室	630	105	16.61%	0	399.4
2282	西青	科3216乙	科32	杨柳青供电服务中心	800	231	28.83%	0	409.4
2283	西青	白1204	白12	杨柳青供电服务中心	500	1	0.17%	0	399.2
2284	西青	高1511#格调松间南 里11变	高15	杨柳青供电服务中心	630	187	29.68%	0	317.0
2285	西青	友1609	友16	李七庄供电服务中心	630	115	18.26%	0	389.0
2286	西青	窝2406	窝24	杨柳青供电服务中心	630	105	16.68%	0	398.9
2287	西青	红2119	红21	李七庄供电服务中心	630	105	16.69%	0	398.8
2288	西青	天3702乙	天37	杨柳青供电服务中心	800	241	30.15%	0	398.8
2289	西青	窝2206	窝22	杨柳青供电服务中心	630	105	16.70%	0	398.8
2290	红桥	吴1506甲	吴15	配电运检室	630	105	16.70%	0	398.8
2291	南开	翠3345	翠33	配电运检室	630	102	16.23%	0	401.8
2292	南开	复1313	复13	配电运检室	630	105	16.71%	0	398.7
2293	红桥	同3304	同33	配电运检室	630	118	18.77%	0	385.7
2294	西青	大0904	大09	李七庄供电服务中心	630	105	16.71%	0	398.7

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
2295	红桥	湘3303	湘33	配电运检室	630	105	16.73%	0	398.6
2296	南开	荣4803	荣48	配电运检室	630	106	16.75%	0	398.5
2297	西青	君4605	君46	杨柳青供电服务中心	630	106	16.77%	0	398.3
2298	南开	凌1703	凌17	配电运检室	630	102	16.16%	0	402.2
2299	西青	北1402甲	北14	杨柳青供电服务中心	630	113	17.90%	0	391.2
2300	西青	万3301	万33	李七庄供电服务中心	630	113	17.91%	0	391.1
2301	西青	芦1817	芦18	李七庄供电服务中心	630	103	16.33%	0	401.1
2302	西青	君6301	君63	杨柳青供电服务中心	630	106	16.82%	0	398.0
2303	西青	刘3509站	刘35	李七庄供电服务中心	800	346	43.25%	0	294.0
2304	西青	窝2149甲	窝21	杨柳青供电服务中心	630	106	16.83%	0	398.0
2305	南开	84608	846	配电运检室	630	234	37.14%	0	270.0
2306	南开	镇3304乙	镇33	配电运检室	630	378	60.00%	0	126.0
2307	西青	精4109	精41	李七庄供电服务中心	500	2	0.44%	0	397.8
2308	南开	水4212	水42	配电运检室	630	121	19.24%	0	382.8
2309	西青	学2405乙	学24	杨柳青供电服务中心	500	-6	-1.13%	0	405.7
2310	西青	通1501	通15	李七庄供电服务中心	630	106	16.88%	0	397.6
2311	西青	北1913	北19	杨柳青供电服务中心	630	107	16.90%	0	397.5
2312	南开	广1815	广18	配电运检室	630	107	16.91%	0	397.5
2313	南开	华1606	华16	配电运检室	630	107	16.91%	0	397.5
2314	南开	华1503	华15	配电运检室	630	95	15.02%	0	409.4
2315	南开	华1602	华16	配电运检室	630	98	15.50%	0	406.4
2316	西青	芦1814甲	芦18	李七庄供电服务中心	630	107	16.96%	0	397.1
2317	西青	精2620	精26	李七庄供电服务中心	630	107	16.97%	0	397.1
2318	红桥	玉4702甲	玉47	配电运检室	630	107	16.98%	0	397.0

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
2319	西青	友1624#佳和华庭04 变	友16	李七庄供电服务中心	800	168	21.00%	0	472.0
2320	西青	55404	鑫福家园554	李七庄供电服务中心	630	369	58.57%	0	135.0
2321	西青	友6304	友63	李七庄供电服务中心	630	107	17.00%	0	396.9
2322	红桥	丁2224	丁22	配电运检室	630	107	17.00%	0	396.9
2323	南开	华3805	华38	配电运检室	630	107	17.01%	0	396.8
2324	红桥	邵3707	邵37	配电运检室	630	101	16.08%	0	402.7
2325	南开	广3302	广33	配电运检室	630	119	18.95%	0	384.6
2326	西青	红2116	红21	李七庄供电服务中心	630	108	17.09%	0	396.3
2327	红桥	玉2103乙	玉21	配电运检室	800	244	30.46%	0	396.3
2328	南开	南3206	如意南32	配电运检室	630	108	17.13%	0	396.1
2329	南开	华1508	华15	配电运检室	630	107	16.97%	0	397.1
2330	南开	营4212	营42	配电运检室	630	109	17.30%	0	395.0
2331	西青	埠2322	埠23	杨柳青供电服务中心	630	117	18.57%	0	387.0
2332	南开	益3202	益32	配电运检室	800	244	30.51%	0	396.0
2333	南开	密1414	密14	配电运检室	630	102	16.22%	0	401.8
2334	红桥	远2601甲	远26	配电运检室	630	108	17.18%	0	395.8
2335	西青	科4333	科43	杨柳青供电服务中心	630	111	17.67%	0	392.7
2336	南开	广4505	广45	配电运检室	630	97	15.45%	0	406.7
2337	南开	凌2801甲	凌28	配电运检室	630	108	17.20%	0	395.7
2338	西青	丰1503	丰15	杨柳青供电服务中心	630	115	18.32%	0	388.6
2339	南开	阳2103	阳21	配电运检室	630	108	17.22%	0	395.5
2340	南开	广1101	广11	配电运检室	630	107	16.91%	0	397.5
2341	红桥	玉2104乙	玉21	配电运检室	800	245	30.57%	0	395.5
2342	南开	华3806	华38	配电运检室	630	118	18.66%	0	386.5

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
2343	西青	大1209	大12	李七庄供电服务中心	630	109	17.23%	0	395.4
2344	南开	华2814	华28	配电运检室	630	110	17.39%	0	394.4
2345	红桥	吴4506甲	吴45	配电运检室	630	109	17.24%	0	395.4
2346	西青	精1612乙	精16	李七庄供电服务中心	630	121	19.14%	0	383.4
2347	西青	丰4401	丰44	杨柳青供电服务中心	630	104	16.45%	0	400.4
2348	西青	友1409	友14	李七庄供电服务中心	630	109	17.25%	0	395.3
2349	西青	通1117	通11	李七庄供电服务中心	630	117	18.54%	0	387.2
2350	红桥	曹1102甲	曹11	配电运检室	630	111	17.60%	0	393.1
2351	红桥	芥3626	芥36	配电运检室	630	109	17.29%	0	395.1
2352	红桥	南2405甲	海上花苑南24	配电运检室	630	102	16.19%	0	402.0
2353	西青	高2320#联发锦里03 变	高23	杨柳青供电服务中心	800	350	43.75%	0	290.0
2354	西青	储2914#亲和安园02 变	储29	李七庄供电服务中心	630	232	36.83%	0	272.0
2355	西青	刘2208	刘22	李七庄供电服务中心	630	173	27.46%	0	331.0
2356	红桥	芥2104	芥21	配电运检室	630	109	17.30%	0	395.0
2357	红桥	湘3308	湘33	配电运检室	630	109	17.31%	0	394.9
2358	西青	红2121	红21	李七庄供电服务中心	630	116	18.43%	0	387.9
2359	红桥	远3412乙	远34	配电运检室	630	109	17.33%	0	394.8
2360	南开	马1401	马14	配电运检室	800	245	30.66%	0	394.7
2361	南开	阳2215	阳22	配电运检室	630	109	17.35%	0	394.7
2362	红桥	金4616	金46	配电运检室	630	109	17.36%	0	394.7
2363	南开	翠4509	翠45	配电运检室	630	108	17.21%	0	395.6
2364	西青	凌1610	凌16	李七庄供电服务中心	630	101	15.95%	0	403.5
2365	西青	梨3208	梨32	李七庄供电服务中心	630	125	19.76%	0	379.5

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
2366	南开	保1105	保11	配电运检室	630	113	17.86%	0	391.5
2367	红桥	玉1304	玉13	配电运检室	630	118	18.67%	0	386.4
2368	红桥	曹1101乙	曹11	配电运检室	630	110	17.40%	0	394.4
2369	南开	翠1503	翠15	配电运检室	630	110	17.41%	0	394.3
2370	南开	东4123乙	东北角东41	配电运检室	630	110	17.42%	0	394.3
2371	西青	科2218	科22	杨柳青供电服务中心	1000	406	40.57%	0	394.3
2372	南开	9306	93	配电运检室	630	312	49.52%	0	192.0
2373	西青	友6314#馨睦家园10 变	友63	李七庄供电服务中心	800	475	59.38%	0	165.0
2374	西青	高2429#锦泽苑01变	高24	李七庄供电服务中心	630	282	44.76%	0	222.0
2375	西青	56215	南河562	李七庄供电服务中心	630	203	32.22%	0	301.0
2376	红桥	83201	832	配电运检室	630	247	39.21%	0	257.0
2377	红桥	西1803甲	西18	配电运检室	800	260	32.51%	0	379.9
2378	南开	水4207	水42	配电运检室	630	110	17.48%	0	393.9
2379	红桥	芥1405乙	芥14	配电运检室	800	250	31.27%	0	389.8
2380	西青	君4403	君44	杨柳青供电服务中心	630	110	17.50%	0	393.8
2381	南开	凌2402	凌24	配电运检室	630	110	17.50%	0	393.8
2382	红桥	西1107	西11	配电运检室	630	96	15.28%	0	407.7
2383	西青	北2420甲	北24	杨柳青供电服务中心	800	255	31.91%	0	384.7
2384	南开	复1104	复11	配电运检室	630	110	17.52%	0	393.6
2385	西青	丰4405甲	丰44	杨柳青供电服务中心	630	112	17.85%	0	391.5
2386	南开	马4310	马43	配电运检室	630	110	17.54%	0	393.5
2387	南开	华1604	华16	配电运检室	630	119	18.81%	0	385.5
2388	南开	水4214乙	水42	配电运检室	630	107	16.93%	0	397.4
2389	西青	霞1405甲	霞14	杨柳青供电服务中心	630	111	17.57%	0	393.3

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
2390	西青	储3805	储38	李七庄供电服务中心	630	98	15.55%	0	406.0
2391	南开	18936	189	配电运检室	630	145	23.02%	0	359.0
2392	西青	埠3602	埠36	杨柳青供电服务中心	630	126	20.02%	0	377.9
2393	西青	友6612	友66	李七庄供电服务中心	630	98	15.59%	0	405.8
2394	西青	54105	541	李七庄供电服务中心	630	111	17.66%	0	392.8
2395	西青	滨2712	滨27	杨柳青供电服务中心	630	111	17.66%	0	392.7
2396	南开	科2303	科23	配电运检室	630	111	17.66%	0	392.7
2397	南开	马1802乙	马18	配电运检室	630	111	17.66%	0	392.7
2398	红桥	玉4703乙	玉47	配电运检室	630	111	17.67%	0	392.7
2399	西青	梨1502	梨15	李七庄供电服务中心	630	125	19.89%	0	378.7
2400	南开	阳4704	阳47	配电运检室	630	111	17.68%	0	392.6
2401	南开	华1712	华17	配电运检室	630	111	17.69%	0	392.6
2402	南开	科4509	科45	配电运检室	630	112	17.73%	0	392.3
2403	西青	青4502	青45	杨柳青供电服务中心	630	112	17.73%	0	392.3
2404	西青	精1609甲	精16	李七庄供电服务中心	630	112	17.74%	0	392.2
2405	南开	年1602	年16	配电运检室	630	112	17.76%	0	392.1
2406	南开	雅2225甲	雅22	配电运检室	630	117	18.57%	0	387.0
2407	红桥	芥2702	芥27	配电运检室	1000	190	19.00%	0	610.0
2408	西青	53207	532	李七庄供电服务中心	630	145	23.02%	0	359.0
2409	西青	梨1113#万和花苑15 变	梨11	李七庄供电服务中心	630	234	37.14%	0	270.0
2410	南开	18310	183	配电运检室	630	342	54.29%	0	162.0
2411	西青	储2902	储29	李七庄供电服务中心	630	202	32.06%	0	302.0
2412	南开	翠1502	翠15	配电运检室	630	114	18.11%	0	389.9
2413	西青	埠2806甲	埠28	杨柳青供电服务中心	630	112	17.80%	0	391.9

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
2414	西青	梨3209甲	梨32	李七庄供电服务中心	630	112	17.80%	0	391.8
2415	西青	刘2306	刘23	李七庄供电服务中心	630	112	17.84%	0	391.6
2416	红桥	丁1336	丁13	配电运检室	630	112	17.84%	0	391.6
2417	南开	保1106	保11	配电运检室	630	112	17.84%	0	391.6
2418	西青	君6311	君63	杨柳青供电服务中心	630	113	17.87%	0	391.4
2419	西青	天2402甲	天24	杨柳青供电服务中心	630	121	19.15%	0	383.4
2420	红桥	西1804乙	西18	配电运检室	630	113	17.88%	0	391.4
2421	西青	通1808	通18	李七庄供电服务中心	630	120	19.00%	0	384.3
2422	西青	科3216甲	科32	杨柳青供电服务中心	800	247	30.85%	0	393.2
2423	西青	埠2324	埠23	杨柳青供电服务中心	630	107	16.95%	0	397.2
2424	西青	东1105乙	聚盛东11	杨柳青供电服务中心	630	113	17.91%	0	391.2
2425	南开	复4116乙	复41	配电运检室	630	113	17.91%	0	391.1
2426	西青	大2114	大21	李七庄供电服务中心	630	113	17.92%	0	391.1
2427	西青	万4717	万47	李七庄供电服务中心	630	113	17.92%	0	391.1
2428	西青	通1112	通11	李七庄供电服务中心	630	113	17.93%	0	391.0
2429	西青	阳3117#瑞城嘉园06 变	阳31	李七庄供电服务中心	630	332	52.70%	0	172.0
2430	西青	55714	工业557	李七庄供电服务中心	630	336	53.33%	0	168.0
2431	南开	东4124乙	东北角东41	配电运检室	800	249	31.13%	0	391.0
2432	南开	广4704乙	广47	配电运检室	800	249	31.14%	0	390.9
2433	西青	通3422	通34	李七庄供电服务中心	630	105	16.69%	0	398.9
2434	红桥	83211	832	配电运检室	630	113	17.96%	0	390.9
2435	西青	北1601	北16	杨柳青供电服务中心	630	113	17.97%	0	390.8
2436	西青	霞3406甲	霞34	杨柳青供电服务中心	630	119	18.92%	0	384.8
2437	西青	东1106乙	聚盛东11	杨柳青供电服务中心	630	113	18.00%	0	390.6

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
2438	西青	泰1618	泰16	杨柳青供电服务中心	630	114	18.02%	0	390.5
2439	西青	红2130	红21	李七庄供电服务中心	630	109	17.23%	0	395.5
2440	南开	复1107	复11	配电运检室	630	114	18.04%	0	390.3
2441	红桥	远3405乙	远34	配电运检室	630	114	18.05%	0	390.3
2442	南开	广1406甲	广14	配电运检室	800	250	31.22%	0	390.2
2443	南开	保1613	保16	配电运检室	630	114	18.08%	0	390.1
2444	西青	君4407甲	君44	杨柳青供电服务中心	630	114	18.09%	0	390.0
2445	红桥	芥3410	芥34	配电运检室	630	114	18.09%	0	390.0
2446	南开	镇5208	镇52	配电运检室	630	117	18.57%	0	387.0
2447	南开	湖4804	湖48	配电运检室	630	114	18.10%	0	390.0
2448	南开	74103	741	配电运检室	800	239	29.88%	0	401.0
2449	南开	东4806	铜锣湾东48	配电运检室	800	261	32.63%	0	379.0
2450	红桥	远2204甲	远22	配电运检室	630	104	16.51%	0	400.0
2451	红桥	邵2914	邵29	配电运检室	630	114	18.10%	0	389.9
2452	西青	君3113	君31	杨柳青供电服务中心	630	114	18.11%	0	389.9
2453	西青	通1755	通17	李七庄供电服务中心	630	99	15.73%	0	404.9
2454	南开	广1202	广12	配电运检室	630	114	18.12%	0	389.8
2455	西青	芦1209	芦12	李七庄供电服务中心	630	114	18.13%	0	389.8
2456	红桥	荣1216	荣12	配电运检室	630	114	18.14%	0	389.7
2457	南开	湖4708	湖47	配电运检室	630	107	17.03%	0	396.7
2458	西青	凌2708乙	凌27	李七庄供电服务中心	630	114	18.17%	0	389.6
2459	西青	梨3210	梨32	李七庄供电服务中心	630	114	18.17%	0	389.5
2460	南开	湖4805	湖48	配电运检室	630	104	16.58%	0	399.5
2461	西青	北1904	北19	杨柳青供电服务中心	630	115	18.20%	0	389.3

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
2462	南开	东4804	铜锣湾东48	配电运检室	800	251	31.34%	0	389.3
2463	西青	大0908	大09	李七庄供电服务中心	630	122	19.32%	0	382.3
2464	西青	阳3311	阳33	李七庄供电服务中心	800	251	31.34%	0	389.3
2465	南开	复4712	复47	配电运检室	630	110	17.42%	0	394.2
2466	南开	科2301	科23	配电运检室	630	119	18.86%	0	385.2
2467	南开	海8307	海83	配电运检室	630	115	18.23%	0	389.1
2468	南开	华3701甲	华37	配电运检室	630	111	17.61%	0	393.1
2469	西青	微1431	微山14	李七庄供电服务中心	630	179	28.41%	0	325.0
2470	南开	18809	188	配电运检室	630	186	29.52%	0	318.0
2471	西青	精1511	精15	李七庄供电服务中心	630	128	20.33%	0	375.9
2472	西青	高2409甲	高24	李七庄供电服务中心	630	115	18.27%	0	388.9
2473	南开	广4506	广45	配电运检室	630	115	18.27%	0	388.9
2474	西青	泊2104	泊21	李七庄供电服务中心	630	115	18.28%	0	388.8
2475	西青	北1903	北19	杨柳青供电服务中心	630	115	18.28%	0	388.8
2476	西青	精2638	精26	李七庄供电服务中心	630	115	18.31%	0	388.7
2477	西青	科4215甲	科42	杨柳青供电服务中心	630	115	18.31%	0	388.6
2478	西青	君6312	君63	杨柳青供电服务中心	630	116	18.34%	0	388.5
2479	西青	北1905	北19	杨柳青供电服务中心	630	124	19.62%	0	380.4
2480	西青	梨1504	梨15	李七庄供电服务中心	630	120	18.99%	0	384.3
2481	红桥	邵4507乙	邵45	配电运检室	630	104	16.46%	0	400.3
2482	西青	通1809	通18	李七庄供电服务中心	630	116	18.38%	0	388.2
2483	西青	高3114#松间北里01 变	高31	杨柳青供电服务中心	800	154	19.25%	0	486.0
2484	西青	55402	鑫福家园554	李七庄供电服务中心	630	276	43.81%	0	228.0
2485	西青	通1757	通17	李七庄供电服务中心	630	105	16.67%	0	399.0

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
2486	南开	复1613甲	复16	配电运检室	630	109	17.31%	0	394.9
2487	南开	凌3404	凌34	配电运检室	630	116	18.43%	0	387.9
2488	南开	水4301乙	水43	配电运检室	630	131	20.82%	0	372.8
2489	红桥	芥3634	芥36	配电运检室	630	116	18.44%	0	387.8
2490	西青	大0909	大09	李七庄供电服务中心	630	106	16.86%	0	397.8
2491	南开	科4510	科45	配电运检室	630	116	18.47%	0	387.6
2492	西青	精2429乙	精24	李七庄供电服务中心	630	105	16.73%	0	398.6
2493	西青	北1226乙	北12	杨柳青供电服务中心	630	128	20.38%	0	375.6
2494	西青	窝2409	窝24	杨柳青供电服务中心	630	116	18.48%	0	387.6
2495	西青	埠3601	埠36	杨柳青供电服务中心	630	131	20.71%	0	373.5
2496	西青	北1909	北19	杨柳青供电服务中心	630	129	20.40%	0	375.5
2497	西青	埠2808乙	埠28	杨柳青供电服务中心	630	117	18.51%	0	387.4
2498	西青	康2520甲	康25	杨柳青供电服务中心	630	118	18.70%	0	386.2
2499	南开	18317甲	183	配电运检室	630	117	18.55%	0	387.1
2500	西青	通1502	通15	李七庄供电服务中心	630	130	20.63%	0	374.1
2501	红桥	玉1703甲	玉17	配电运检室	630	117	18.56%	0	387.1
2502	南开	湖1705	湖17	配电运检室	630	117	18.57%	0	387.0
2503	西青	精1758#嘉景苑05变	精17	李七庄供电服务中心	800	333	41.63%	0	307.0
2504	南开	镇2304	镇23	配电运检室	630	213	33.81%	0	291.0
2505	西青	科4414乙	科44	杨柳青供电服务中心	1000	446	44.60%	0	354.0
2506	南开	镇3202	镇32	配电运检室	630	154	24.44%	0	350.0
2507	南开	阳4404	阳44	配电运检室	630	117	18.60%	0	386.8
2508	红桥	湘6201甲	湘62	配电运检室	630	117	18.62%	0	386.7
2509	南开	复4601	复46	配电运检室	630	111	17.67%	0	392.7

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
2510	西青	53905	539	李七庄供电服务中心	630	117	18.62%	0	386.7
2511	西青	凌2715	凌27	李七庄供电服务中心	630	117	18.65%	0	386.5
2512	西青	梨3212乙	梨32	李七庄供电服务中心	630	118	18.66%	0	386.4
2513	西青	科3219	科32	杨柳青供电服务中心	630	118	18.68%	0	386.3
2514	西青	通1751	通17	李七庄供电服务中心	630	118	18.68%	0	386.3
2515	红桥	金2416	金24	配电运检室	630	118	18.69%	0	386.2
2516	西青	精1523	精15	李七庄供电服务中心	630	118	18.70%	0	386.2
2517	南开	密1502乙	密15	配电运检室	800	267	33.36%	0	373.1
2518	西青	霞1209	霞12	杨柳青供电服务中心	630	118	18.72%	0	386.1
2519	南开	东1601	富兰特一东16	配电运检室	630	118	18.72%	0	386.0
2520	红桥	远2109	远21	配电运检室	630	281	44.60%	0	223.0
2521	红桥	83110	831	配电运检室	630	356	56.51%	0	148.0
2522	南开	水3201	水32	配电运检室	630	304	48.25%	0	200.0
2523	西青	精2753充	精27	李七庄供电服务中心	630	151	23.97%	0	353.0
2524	西青	精2741#文韵园04变	精27	李七庄供电服务中心	800	472	59.00%	0	168.0
2525	南开	凌2108甲	凌21	配电运检室	630	103	16.36%	0	400.9
2526	南开	广2103甲	广21	配电运检室	630	113	17.96%	0	390.9
2527	南开	华1603	华16	配电运检室	630	118	18.76%	0	385.8
2528	南开	广2304	广23	配电运检室	630	118	18.76%	0	385.8
2529	西青	埠3710乙	埠37	杨柳青供电服务中心	630	123	19.57%	0	380.7
2530	西青	通4409	通44	李七庄供电服务中心	630	114	18.14%	0	389.7
2531	南开	同3309乙	同33	配电运检室	630	129	20.52%	0	374.7
2532	西青	精2613	精26	李七庄供电服务中心	630	118	18.77%	0	385.7
2533	南开	凌1327	凌13	配电运检室	630	113	18.00%	0	390.6

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
2534	南开	营1114	营11	配电运检室	630	119	18.82%	0	385.5
2535	南开	东4405乙	东马路东44	配电运检室	800	255	31.82%	0	385.5
2536	南开	益2105	益21	配电运检室	630	119	18.82%	0	385.4
2537	南开	18318甲	183	配电运检室	630	119	18.83%	0	385.4
2538	南开	凌1324	凌13	配电运检室	630	131	20.78%	0	373.1
2539	南开	广2302	广23	配电运检室	630	131	20.79%	0	373.0
2540	南开	镇3606	镇36	配电运检室	630	358	56.83%	0	146.0
2541	南开	84606	846	配电运检室	630	320	50.79%	0	184.0
2542	西青	大4504充	大45	李七庄供电服务中心	630	176	27.94%	0	328.0
2543	南开	华1705	华17	配电运检室	630	132	20.96%	0	372.0
2544	南开	密3203	密32	配电运检室	630	128	20.33%	0	375.9
2545	南开	南2409	海上花苑南24	配电运检室	630	117	18.59%	0	386.9
2546	红桥	远3407乙	远34	配电运检室	630	119	18.92%	0	384.8
2547	南开	华2304	华23	配电运检室	630	112	17.81%	0	391.8
2548	南开	海8301	海83	配电运检室	630	119	18.93%	0	384.8
2549	西青	东2212甲	英伦二东22	杨柳青供电服务中心	630	119	18.94%	0	384.7
2550	南开	翠3331	翠33	配电运检室	630	119	18.95%	0	384.6
2551	南开	凌1325	凌13	配电运检室	630	130	20.56%	0	374.5
2552	南开	湖1409	湖14	配电运检室	630	127	20.09%	0	377.5
2553	西青	通4116	通41	李七庄供电服务中心	630	120	19.00%	0	384.3
2554	南开	华1505	华15	配电运检室	630	120	19.00%	0	384.3
2555	南开	复1103甲	复11	配电运检室	630	110	17.44%	0	394.1
2556	南开	87610	876	配电运检室	630	120	19.03%	0	384.1
2557	西青	梨2111	梨21	李七庄供电服务中心	630	120	19.04%	0	384.0

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
2558	红桥	邵2805甲	邵28	配电运检室	630	128	20.32%	0	376.0
2559	西青	54104	541	李七庄供电服务中心	630	177	28.10%	0	327.0
2560	西青	精2427	精24	李七庄供电服务中心	630	120	19.05%	0	384.0
2561	南开	广1105	广11	配电运检室	630	120	19.06%	0	383.9
2562	南开	年3602甲	年36	配电运检室	630	121	19.22%	0	382.9
2563	西青	君5603乙	君56	杨柳青供电服务中心	630	134	21.30%	0	369.8
2564	西青	红2120	红21	李七庄供电服务中心	630	120	19.10%	0	383.7
2565	西青	刘3204站	刘32	李七庄供电服务中心	630	126	20.06%	0	377.6
2566	南开	凌1323	凌13	配电运检室	630	127	20.22%	0	376.6
2567	西青	精2626	精26	李七庄供电服务中心	630	120	19.10%	0	383.6
2568	西青	梨2208	梨22	李七庄供电服务中心	630	120	19.11%	0	383.6
2569	南开	东1208	东门里东12	配电运检室	630	118	18.81%	0	385.5
2570	南开	华3202	华32	配电运检室	630	121	19.15%	0	383.4
2571	西青	埠3707乙	埠37	杨柳青供电服务中心	630	121	19.16%	0	383.3
2572	西青	汪1506乙	汪15	杨柳青供电服务中心	630	129	20.44%	0	375.2
2573	南开	马3404	马34	配电运检室	630	107	16.96%	0	397.2
2574	南开	华1202	华12	配电运检室	630	121	19.18%	0	383.1
2575	南开	阳4407	阳44	配电运检室	630	115	18.23%	0	389.1
2576	西青	窝2408	窝24	杨柳青供电服务中心	630	125	19.84%	0	379.0
2577	南开	9611	96	配电运检室	630	313	49.68%	0	191.0
2578	西青	55705	工业557	李七庄供电服务中心	630	139	22.06%	0	365.0
2579	南开	镇3301	镇33	配电运检室	630	374	59.37%	0	130.0
2580	红桥	南2404甲	海上花苑南24	配电运检室	630	121	19.21%	0	383.0
2581	西青	霞3111	霞31	杨柳青供电服务中心	630	106	16.85%	0	397.9

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
2582	南开	马3405	马34	配电运检室	630	121	19.27%	0	382.6
2583	南开	凌3409	凌34	配电运检室	630	121	19.28%	0	382.6
2584	西青	滨2707乙	滨27	杨柳青供电服务中心	630	122	19.30%	0	382.4
2585	西青	东1224	同兴东12	杨柳青供电服务中心	630	133	21.04%	0	371.4
2586	西青	储4113	储41	李七庄供电服务中心	630	122	19.30%	0	382.4
2587	西青	友6611	友66	李七庄供电服务中心	630	129	20.41%	0	375.4
2588	南开	保4101乙	保41	配电运检室	630	122	19.31%	0	382.3
2589	南开	保1617	保16	配电运检室	630	115	18.20%	0	389.3
2590	南开	华1506	华15	配电运检室	630	132	20.91%	0	372.3
2591	西青	高3127	高31	李七庄供电服务中心	630	128	20.28%	0	376.2
2592	南开	华1207	华12	配电运检室	630	119	18.86%	0	385.2
2593	西青	青3313	青33	杨柳青供电服务中心	630	126	19.98%	0	378.1
2594	西青	凌2708甲	凌27	李七庄供电服务中心	630	137	21.73%	0	367.1
2595	南开	营1314	营13	配电运检室	630	113	17.93%	0	391.0
2596	西青	梨2319	梨23	李七庄供电服务中心	630	122	19.36%	0	382.0
2597	南开	年1304乙	年13	配电运检室	800	337	42.13%	0	303.0
2598	西青	通1416	通14	李七庄供电服务中心	1000	379	37.90%	0	421.0
2599	西青	友6609	友66	李七庄供电服务中心	630	293	46.51%	0	211.0
2600	西青	青3319甲	青33	杨柳青供电服务中心	630	333	52.86%	0	171.0
2601	西青	53614	536	李七庄供电服务中心	630	235	37.30%	0	269.0
2602	红桥	83214	832	配电运检室	630	299	47.46%	0	205.0
2603	西青	精2420甲	精24	李七庄供电服务中心	800	353	44.13%	0	287.0
2604	红桥	吴1105	吴11	配电运检室	630	122	19.39%	0	381.9
2605	西青	红2110	红21	李七庄供电服务中心	630	130	20.67%	0	373.8

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
2606	西青	滨2709甲	滨27	杨柳青供电服务中心	630	137	21.79%	0	366.7
2607	西青	通4506	通45	李七庄供电服务中心	630	122	19.42%	0	381.7
2608	红桥	芥3411乙	芥34	配电运检室	630	119	18.94%	0	384.6
2609	西青	红4411	红44	李七庄供电服务中心	630	108	17.20%	0	395.6
2610	西青	科4802	科48	杨柳青供电服务中心	630	137	21.80%	0	366.6
2611	西青	君6309	君63	杨柳青供电服务中心	630	122	19.43%	0	381.6
2612	西青	君5311甲	君53	杨柳青供电服务中心	630	122	19.44%	0	381.5
2613	西青	通1727	通17	李七庄供电服务中心	630	125	19.77%	0	379.5
2614	西青	泊2201	泊22	李七庄供电服务中心	630	123	19.45%	0	381.4
2615	南开	华2813	华28	配电运检室	630	113	17.87%	0	391.4
2616	南开	金4801乙	金48	配电运检室	630	123	19.48%	0	381.3
2617	南开	广4707	广47	配电运检室	630	123	19.48%	0	381.3
2618	南开	密1701甲	密17	配电运检室	800	259	32.34%	0	381.3
2619	南开	保3112	保31	配电运检室	630	127	20.12%	0	377.3
2620	红桥	吴4507	吴45	配电运检室	630	123	19.49%	0	381.2
2621	西青	阳1717	阳17	李七庄供电服务中心	630	126	19.97%	0	378.2
2622	南开	海8303	海83	配电运检室	630	123	19.50%	0	381.1
2623	西青	君4602甲	君46	杨柳青供电服务中心	630	123	19.50%	0	381.1
2624	西青	刘1702	刘17	杨柳青供电服务中心	630	123	19.51%	0	381.1
2625	红桥	邵3216乙	邵32	配电运检室	630	255	40.48%	0	249.0
2626	西青	北1405乙	北14	杨柳青供电服务中心	630	124	19.70%	0	379.9
2627	西青	万4606	万46	李七庄供电服务中心	630	123	19.56%	0	380.8
2628	南开	华2508甲	华25	配电运检室	630	123	19.58%	0	380.7
2629	南开	保1102	保11	配电运检室	630	124	19.74%	0	379.6

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
2630	南开	广1203	广12	配电运检室	630	123	19.58%	0	380.6
2631	南开	年3604乙	年36	配电运检室	630	123	19.59%	0	380.6
2632	南开	凌1321	凌13	配电运检室	630	125	19.91%	0	378.5
2633	南开	海6506乙	海65	配电运检室	630	123	19.60%	0	380.5
2634	红桥	玉4303甲	玉43	配电运检室	630	124	19.61%	0	380.5
2635	西青	凌2720	凌27	李七庄供电服务中心	630	124	19.61%	0	380.5
2636	红桥	同2103	同21	配电运检室	500	20	3.91%	0	380.4
2637	南开	金3211	金32	配电运检室	630	122	19.30%	0	382.4
2638	西青	霞2508乙	霞25	杨柳青供电服务中心	630	124	19.63%	0	380.3
2639	南开	湖3211	湖32	配电运检室	630	112	17.73%	0	392.3
2640	西青	通1717	通17	李七庄供电服务中心	630	116	18.37%	0	388.2
2641	西青	窝3216甲	窝32	杨柳青供电服务中心	630	124	19.67%	0	380.1
2642	红桥	西4314	西43	配电运检室	630	138	21.90%	0	366.0
2643	红桥	吴1502	吴15	配电运检室	630	124	19.69%	0	380.0
2644	南开	保4602乙	保46	配电运检室	630	124	19.69%	0	380.0
2645	红桥	芥3643	芥36	配电运检室	630	125	19.85%	0	379.0
2646	南开	85402	854	配电运检室	630	136	21.60%	0	367.9
2647	西青	北2210	北22	杨柳青供电服务中心	630	127	20.18%	0	376.9
2648	红桥	丁1555	丁15	配电运检室	630	123	19.55%	0	380.9
2649	南开	华1504	华15	配电运检室	630	135	21.45%	0	368.8
2650	西青	青5316	青53	杨柳青供电服务中心	630	124	19.71%	0	379.8
2651	西青	北1712甲	北17	杨柳青供电服务中心	630	124	19.73%	0	379.7
2652	西青	埠2802甲	埠28	杨柳青供电服务中心	630	133	21.16%	0	370.7
2653	西青	大1626	大16	李七庄供电服务中心	630	124	19.74%	0	379.6

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
2654	南开	阳2104	阳21	配电运检室	630	114	18.15%	0	389.6
2655	西青	科4806	科48	杨柳青供电服务中心	630	124	19.74%	0	379.6
2656	红桥	吴4802甲	吴48	配电运检室	630	124	19.76%	0	379.5
2657	红桥	丁4521	丁45	配电运检室	630	132	20.89%	0	372.4
2658	西青	埠3706甲	埠37	杨柳青供电服务中心	630	125	19.79%	0	379.3
2659	西青	泰6123	泰61	杨柳青供电服务中心	630	133	21.06%	0	371.3
2660	西青	汪2101充	汪21	杨柳青供电服务中心	630	125	19.80%	0	379.2
2661	西青	窝4606甲	窝46	杨柳青供电服务中心	630	118	18.70%	0	386.2
2662	南开	华1507	华15	配电运检室	630	129	20.45%	0	375.1
2663	西青	刘1704	刘17	杨柳青供电服务中心	630	112	17.77%	0	392.1
2664	红桥	芥1219	芥12	配电运检室	800	261	32.62%	0	379.0
2665	南开	年1306充	年13	配电运检室	800	171	21.38%	0	469.0
2666	西青	53817	538	李七庄供电服务中心	630	142	22.54%	0	362.0
2667	西青	53814	538	李七庄供电服务中心	630	314	49.84%	0	190.0
2668	南开	凌3411	凌34	配电运检室	630	133	21.13%	0	370.9
2669	红桥	芥1205	芥12	配电运检室	630	125	19.87%	0	378.8
2670	西青	精1513	精15	李七庄供电服务中心	630	120	19.09%	0	383.7
2671	红桥	西1601	西16	配电运检室	630	125	19.88%	0	378.7
2672	南开	广1115	广11	配电运检室	630	125	19.88%	0	378.7
2673	西青	万4607	万46	李七庄供电服务中心	630	125	19.89%	0	378.7
2674	西青	刘2610	刘26	李七庄供电服务中心	630	125	19.90%	0	378.6
2675	南开	复1508	复15	配电运检室	630	125	19.91%	0	378.6
2676	南开	湖4806	湖48	配电运检室	630	125	19.92%	0	378.5
2677	西青	红2126	红21	李七庄供电服务中心	630	141	22.30%	0	363.5

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
2678	西青	通1212	通12	李七庄供电服务中心	630	121	19.14%	0	383.4
2679	西青	泰6122甲	泰61	杨柳青供电服务中心	630	133	21.04%	0	371.4
2680	南开	广4705甲	广47	配电运检室	630	126	19.97%	0	378.2
2681	红桥	邵2913	邵29	配电运检室	630	126	19.98%	0	378.1
2682	西青	红4413	红44	李七庄供电服务中心	630	126	19.98%	0	378.1
2683	南开	科4508	科45	配电运检室	630	126	19.98%	0	378.1
2684	西青	红2416	红24	李七庄供电服务中心	630	111	17.60%	0	393.1
2685	西青	储4905	储49	李七庄供电服务中心	630	161	25.56%	0	343.0
2686	南开	年3405乙	年34	配电运检室	630	205	32.54%	0	299.0
2687	南开	复4604	复46	配电运检室	630	126	20.02%	0	377.9
2688	红桥	西3410乙	西34	配电运检室	630	126	20.03%	0	377.8
2689	南开	阳2107	阳21	配电运检室	630	126	20.04%	0	377.8
2690	南开	华2811	华28	配电运检室	630	135	21.47%	0	368.7
2691	西青	通4809	通48	李七庄供电服务中心	630	129	20.52%	0	374.7
2692	南开	马1207甲	马12	配电运检室	630	122	19.41%	0	381.7
2693	西青	窝2216乙	窝22	杨柳青供电服务中心	630	126	20.07%	0	377.6
2694	西青	窝3218乙	窝32	杨柳青供电服务中心	630	139	22.14%	0	364.5
2695	南开	湖4807	湖48	配电运检室	630	127	20.08%	0	377.5
2696	红桥	曹1902	曹19	配电运检室	630	127	20.09%	0	377.4
2697	红桥	荣3304	荣33	配电运检室	630	122	19.30%	0	382.4
2698	红桥	芥3505	芥35	配电运检室	800	263	32.83%	0	377.4
2699	西青	通1726	通17	李七庄供电服务中心	630	127	20.10%	0	377.4
2700	西青	大2103	大21	李七庄供电服务中心	800	267	33.33%	0	373.4
2701	红桥	吴4801	吴48	配电运检室	630	127	20.11%	0	377.3

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
2702	西青	泊2208	泊22	李七庄供电服务中心	630	127	20.12%	0	377.2
2703	西青	汪1512	汪15	杨柳青供电服务中心	630	127	20.12%	0	377.2
2704	南开	18505	185	配电运检室	630	127	20.12%	0	377.2
2705	南开	华3412丙	华34	配电运检室	630	128	20.28%	0	376.2
2706	西青	埠2801甲	埠28	杨柳青供电服务中心	630	125	19.81%	0	379.2
2707	西青	红4420	红44	李七庄供电服务中心	630	115	18.22%	0	389.2
2708	南开	华3501	华35	配电运检室	630	127	20.14%	0	377.1
2709	西青	储4901	储49	李七庄供电服务中心	630	196	31.11%	0	308.0
2710	南开	18502	185	配电运检室	630	357	56.67%	0	147.0
2711	西青	53247	532	李七庄供电服务中心	630	325	51.59%	0	179.0
2712	南开	18303	183	配电运检室	630	309	49.05%	0	195.0
2713	西青	红4406	红44	李七庄供电服务中心	630	123	19.54%	0	380.9
2714	南开	金3210	金32	配电运检室	630	127	20.18%	0	376.9
2715	红桥	芥2101甲	芥21	配电运检室	630	127	20.18%	0	376.9
2716	西青	精1719	精17	李七庄供电服务中心	630	142	22.57%	0	361.8
2717	南开	广1604	广16	配电运检室	630	127	20.19%	0	376.8
2718	南开	翠4204乙	翠42	配电运检室	800	263	32.90%	0	376.8
2719	西青	君4601乙	君46	杨柳青供电服务中心	630	127	20.20%	0	376.7
2720	红桥	吴1505	吴15	配电运检室	630	127	20.20%	0	376.7
2721	西青	君6313甲	君63	杨柳青供电服务中心	630	127	20.20%	0	376.7
2722	南开	金4202	金42	配电运检室	630	127	20.21%	0	376.7
2723	西青	君5319乙	君53	杨柳青供电服务中心	630	127	20.22%	0	376.6
2724	南开	雅1109乙	雅11	配电运检室	630	120	19.11%	0	383.6
2725	西青	君5602乙	君56	杨柳青供电服务中心	630	129	20.54%	0	374.6

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
2726	西青	青5609乙	青56	杨柳青供电服务中心	630	129	20.55%	0	374.6
2727	西青	储4106	储41	李七庄供电服务中心	630	127	20.23%	0	376.5
2728	南开	阳1113乙	阳11	配电运检室	630	142	22.46%	0	362.5
2729	西青	阳3107	阳31	李七庄供电服务中心	630	128	20.25%	0	376.4
2730	红桥	西4309	西43	配电运检室	630	128	20.25%	0	376.4
2731	南开	翠3343	翠33	配电运检室	630	128	20.26%	0	376.4
2732	南开	阳4510	阳45	配电运检室	630	120	19.01%	0	384.2
2733	南开	华2802	华28	配电运检室	630	117	18.54%	0	387.2
2734	西青	东1908	英伦一东19	杨柳青供电服务中心	630	125	19.81%	0	379.2
2735	南开	金3404	金34	配电运检室	630	128	20.28%	0	376.2
2736	西青	霞3103	霞31	杨柳青供电服务中心	630	128	20.29%	0	376.2
2737	南开	华3414	华34	配电运检室	630	113	17.91%	0	391.2
2738	南开	凌3601	凌36	配电运检室	630	128	20.30%	0	376.1
2739	红桥	芥1207	芥12	配电运检室	630	127	20.14%	0	377.1
2740	南开	马1201乙	马12	配电运检室	630	128	20.30%	0	376.1
2741	红桥	远3203	远32	配电运检室	630	122	19.36%	0	382.1
2742	南开	华1612	华16	配电运检室	630	117	18.56%	0	387.1
2743	西青	精2306	精23	李七庄供电服务中心	630	128	20.32%	0	376.0
2744	南开	南2208甲	广丰园南22	配电运检室	630	114	18.10%	0	390.0
2745	西青	刘2612	刘26	李七庄供电服务中心	630	128	20.33%	0	375.9
2746	红桥	曹1812乙	曹18	配电运检室	630	130	20.64%	0	373.9
2747	西青	大1220	大12	李七庄供电服务中心	630	128	20.33%	0	375.9
2748	南开	水4908	水49	配电运检室	630	128	20.33%	0	375.9
2749	南开	南2408乙	海上花苑南24	配电运检室	630	136	21.61%	0	367.9

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
2750	南开	华3409	华34	配电运检室	630	143	22.73%	0	360.8
2751	西青	53706	537	李七庄供电服务中心	630	128	20.35%	0	375.8
2752	西青	青5609甲	青56	杨柳青供电服务中心	630	115	18.28%	0	388.8
2753	南开	凌3808甲	凌38	配电运检室	630	128	20.35%	0	375.8
2754	南开	金3206	金32	配电运检室	630	129	20.40%	0	375.5
2755	红桥	同1301甲	同13	配电运检室	800	265	33.07%	0	375.4
2756	南开	马3204	马32	配电运检室	630	129	20.43%	0	375.3
2757	西青	梨3209乙	梨32	李七庄供电服务中心	630	114	18.05%	0	390.3
2758	西青	通4513	通45	李七庄供电服务中心	630	129	20.43%	0	375.3
2759	南开	密3207	密32	配电运检室	630	129	20.45%	0	375.2
2760	红桥	吴4505	吴45	配电运检室	630	129	20.45%	0	375.1
2761	红桥	西3210	西32	配电运检室	630	133	21.09%	0	371.1
2762	西青	梨2109	梨21	李七庄供电服务中心	630	121	19.19%	0	383.1
2763	西青	学2415甲	学24	杨柳青供电服务中心	630	139	22.05%	0	365.1
2764	西青	大1631	大16	李七庄供电服务中心	630	129	20.47%	0	375.0
2765	红桥	邵3603	邵36	配电运检室	800	308	38.50%	0	332.0
2766	南开	阳4401	阳44	配电运检室	630	136	21.59%	0	368.0
2767	西青	友1606	友16	李七庄供电服务中心	630	129	20.48%	0	375.0
2768	西青	红2112	红21	李七庄供电服务中心	630	129	20.48%	0	375.0
2769	南开	东4805	铜锣湾东48	配电运检室	630	129	20.49%	0	374.9
2770	南开	曹2204	曹22	配电运检室	630	129	20.50%	0	374.8
2771	南开	雅3302	雅33	配电运检室	630	122	19.39%	0	381.8
2772	红桥	吴4504乙	吴45	配电运检室	630	129	20.50%	0	374.8
2773	南开	湖1305	湖13	配电运检室	630	129	20.51%	0	374.8

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
2774	红桥	远3407甲	远34	配电运检室	630	129	20.54%	0	374.6
2775	南开	97214	972	配电运检室	630	129	20.54%	0	374.6
2776	南开	85406	854	配电运检室	630	144	22.92%	0	359.6
2777	南开	金1101乙	金11	配电运检室	630	130	20.56%	0	374.5
2778	西青	霞1403	霞14	杨柳青供电服务中心	630	130	20.58%	0	374.3
2779	南开	凌3413	凌34	配电运检室	630	130	20.58%	0	374.3
2780	红桥	吴1101	吴11	配电运检室	630	142	22.49%	0	362.3
2781	西青	霞1109乙	霞11	杨柳青供电服务中心	800	266	33.23%	0	374.2
2782	西青	青4513	青45	杨柳青供电服务中心	630	130	20.62%	0	374.1
2783	红桥	玉1701	玉17	配电运检室	630	130	20.63%	0	374.1
2784	西青	埠2801乙	埠28	杨柳青供电服务中心	630	130	20.63%	0	374.0
2785	西青	精1526	精15	李七庄供电服务中心	630	130	20.63%	0	374.0
2786	西青	天1104	天11	杨柳青供电服务中心	630	172	27.30%	0	332.0
2787	西青	55416	鑫福家园554	李七庄供电服务中心	630	205	32.54%	0	299.0
2788	红桥	西3111甲	西31	配电运检室	630	133	21.12%	0	370.9
2789	西青	友6305	友63	李七庄供电服务中心	630	130	20.65%	0	373.9
2790	西青	康4810甲	康48	杨柳青供电服务中心	630	139	22.08%	0	364.9
2791	西青	科3218	科32	杨柳青供电服务中心	630	130	20.67%	0	373.8
2792	西青	霞1504	霞15	杨柳青供电服务中心	630	130	20.67%	0	373.8
2793	西青	泰6117乙	泰61	杨柳青供电服务中心	630	130	20.68%	0	373.7
2794	西青	君3105	君31	杨柳青供电服务中心	630	119	18.94%	0	384.7
2795	红桥	玉2102	玉21	配电运检室	630	130	20.70%	0	373.6
2796	西青	红2131	红21	李七庄供电服务中心	630	131	20.72%	0	373.5
2797	红桥	远2106乙	远21	配电运检室	630	131	20.73%	0	373.4

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
2798	南开	华1302	华13	配电运检室	630	131	20.73%	0	373.4
2799	西青	阳3307	阳33	李七庄供电服务中心	630	131	20.73%	0	373.4
2800	南开	华2101	华21	配电运检室	630	131	20.75%	0	373.3
2801	南开	华3418	华34	配电运检室	630	131	20.75%	0	373.3
2802	南开	年1601	年16	配电运检室	630	130	20.59%	0	374.3
2803	西青	科4334	科43	杨柳青供电服务中心	630	131	20.77%	0	373.1
2804	南开	19401甲	194	配电运检室	630	131	20.78%	0	373.1
2805	红桥	玉4803甲	玉48	配电运检室	630	131	20.79%	0	373.0
2806	西青	55148站#金旺家园 18变	于台551	李七庄供电服务中心	800	460	57.50%	0	180.0
2807	西青	高2629#慧杰佳园03 变	高26	李七庄供电服务中心	630	298	47.30%	0	206.0
2808	西青	北1101充	北11	杨柳青供电服务中心	630	315	50.00%	0	189.0
2809	红桥	西4332	西43	配电运检室	630	145	23.02%	0	359.0
2810	西青	高2503	高25	李七庄供电服务中心	630	131	20.81%	0	372.9
2811	南开	海6502	海65	配电运检室	630	131	20.82%	0	372.9
2812	南开	海8117	海81	配电运检室	630	131	20.83%	0	372.8
2813	西青	霞1401	霞14	杨柳青供电服务中心	630	131	20.84%	0	372.7
2814	南开	保4116	保41	配电运检室	630	131	20.84%	0	372.7
2815	南开	南1604	广会一南16	配电运检室	630	131	20.86%	0	372.6
2816	红桥	荣2410	荣24	配电运检室	630	131	20.86%	0	372.6
2817	西青	埠3706乙	埠37	杨柳青供电服务中心	630	137	21.82%	0	366.6
2818	西青	丰4104乙	丰41	杨柳青供电服务中心	630	132	20.87%	0	372.5
2819	南开	马4603甲	马46	配电运检室	630	132	20.89%	0	372.4
2820	南开	丁4305	丁43	配电运检室	630	132	20.90%	0	372.4

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
2821	红桥	曹1113甲	曹11	配电运检室	630	132	20.90%	0	372.3
2822	红桥	荣4412乙	荣44	配电运检室	630	125	19.81%	0	379.2
2823	南开	华1608	华16	配电运检室	630	132	20.93%	0	372.2
2824	西青	通1113	通11	李七庄供电服务中心	630	132	20.93%	0	372.1
2825	红桥	芥3639	芥36	配电运检室	630	127	20.14%	0	377.1
2826	红桥	荣1414甲	荣14	配电运检室	800	274	34.25%	0	366.0
2827	西青	刘2211充	刘22	李七庄供电服务中心	630	378	60.00%	0	126.0
2828	西青	学2418甲	学24	杨柳青供电服务中心	630	132	20.95%	0	372.0
2829	西青	55414	鑫福家园554	李七庄供电服务中心	630	336	53.33%	0	168.0
2830	南开	东4105	东北角东41	配电运检室	630	127	20.17%	0	376.9
2831	西青	科3213乙	科32	杨柳青供电服务中心	630	132	20.98%	0	371.9
2832	红桥	远2601乙	远26	配电运检室	630	132	21.00%	0	371.7
2833	南开	保1420	保14	配电运检室	630	132	21.01%	0	371.6
2834	红桥	玉3204甲	玉32	配电运检室	630	135	21.49%	0	368.6
2835	西青	科4215乙	科42	杨柳青供电服务中心	630	132	21.02%	0	371.6
2836	西青	君3109	君31	杨柳青供电服务中心	630	132	21.03%	0	371.5
2837	西青	天2405甲	天24	杨柳青供电服务中心	630	123	19.44%	0	381.5
2838	南开	广2102	广21	配电运检室	630	139	21.99%	0	365.5
2839	西青	窝2217乙	窝22	杨柳青供电服务中心	630	133	21.04%	0	371.5
2840	西青	窝3216乙	窝32	杨柳青供电服务中心	630	133	21.04%	0	371.4
2841	红桥	远3403甲	远34	配电运检室	630	133	21.04%	0	371.4
2842	西青	东1909	英伦一东19	杨柳青供电服务中心	630	133	21.05%	0	371.4
2843	南开	密1609	密16	配电运检室	630	133	21.06%	0	371.3
2844	西青	君4604甲	君46	杨柳青供电服务中心	630	133	21.07%	0	371.3

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
2845	红桥	远3301甲	远33	配电运检室	630	133	21.07%	0	371.3
2846	西青	凌2723	凌27	李七庄供电服务中心	630	133	21.07%	0	371.2
2847	红桥	西3109	西31	配电运检室	630	137	21.71%	0	367.2
2848	红桥	同4701乙	同47	配电运检室	630	131	20.76%	0	373.2
2849	西青	君4402	君44	杨柳青供电服务中心	630	133	21.09%	0	371.1
2850	南开	镇5201	镇52	配电运检室	630	223	35.40%	0	281.0
2851	西青	青3317乙	青33	杨柳青供电服务中心	630	125	19.84%	0	379.0
2852	红桥	82521	825	配电运检室	630	390	61.90%	0	114.0
2853	西青	55405	鑫福家园554	李七庄供电服务中心	800	289	36.13%	0	351.0
2854	红桥	荣1517乙	荣15	配电运检室	630	134	21.28%	0	369.9
2855	西青	君6307	君63	杨柳青供电服务中心	630	133	21.13%	0	370.9
2856	南开	87609	876	配电运检室	630	133	21.15%	0	370.8
2857	南开	年2401	年24	配电运检室	630	133	21.17%	0	370.7
2858	南开	南2105	福利院南21	配电运检室	630	133	21.17%	0	370.6
2859	红桥	西4208乙	西42	配电运检室	630	142	22.60%	0	361.6
2860	西青	君5603甲	君56	杨柳青供电服务中心	630	133	21.19%	0	370.5
2861	南开	华2303	华23	配电运检室	630	124	19.76%	0	379.5
2862	西青	君3107	君31	杨柳青供电服务中心	630	143	22.62%	0	361.5
2863	西青	储2503	储25	李七庄供电服务中心	630	123	19.45%	0	381.5
2864	西青	友6606	友66	李七庄供电服务中心	630	134	21.20%	0	370.4
2865	红桥	远3204乙	远32	配电运检室	630	137	21.68%	0	367.4
2866	西青	君3305	君33	杨柳青供电服务中心	630	149	23.59%	0	355.4
2867	西青	青5318	青53	杨柳青供电服务中心	630	137	21.69%	0	367.3
2868	南开	华3703	华37	配电运检室	630	125	19.79%	0	379.3

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
2869	红桥	吴2105甲	吴21	配电运检室	630	120	19.00%	0	384.3
2870	南开	凌3807甲	凌38	配电运检室	630	134	21.22%	0	370.3
2871	红桥	吴4420甲	吴44	配电运检室	630	134	21.23%	0	370.3
2872	南开	复1336	复13	配电运检室	630	134	21.23%	0	370.2
2873	西青	北1604	北16	杨柳青供电服务中心	630	148	23.47%	0	356.2
2874	西青	53906	539	李七庄供电服务中心	630	134	21.25%	0	370.1
2875	红桥	丁4511	丁45	配电运检室	630	134	21.26%	0	370.1
2876	西青	科2105	科21	杨柳青供电服务中心	630	144	22.85%	0	360.0
2877	南开	雅2115	雅21	配电运检室	1000	337	33.70%	0	463.0
2878	西青	刘3507站	刘35	李七庄供电服务中心	800	170	21.25%	0	470.0
2879	西青	刘2608甲	刘26	李七庄供电服务中心	630	134	21.27%	0	370.0
2880	南开	年1413充	年14	配电运检室	630	370	58.73%	0	134.0
2881	西青	微1611	微16	李七庄供电服务中心	630	174	27.62%	0	330.0
2882	西青	通1114	通11	李七庄供电服务中心	630	134	21.29%	0	369.9
2883	西青	精1219	精12	李七庄供电服务中心	630	134	21.30%	0	369.8
2884	西青	红4425	红44	李七庄供电服务中心	630	134	21.30%	0	369.8
2885	南开	东1702乙	鼓楼一东17	配电运检室	800	270	33.79%	0	369.7
2886	南开	翠4205	翠42	配电运检室	630	134	21.32%	0	369.7
2887	西青	万4714	万47	李七庄供电服务中心	630	134	21.33%	0	369.6
2888	西青	红2115	红21	李七庄供电服务中心	630	134	21.33%	0	369.6
2889	西青	丰1601	丰16	杨柳青供电服务中心	630	146	23.24%	0	357.6
2890	红桥	邵4505	邵45	配电运检室	630	146	23.10%	0	358.5
2891	红桥	吴4811	吴48	配电运检室	630	135	21.36%	0	369.4
2892	南开	东1701甲	鼓楼一东17	配电运检室	630	135	21.36%	0	369.4

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
2893	西青	北1902	北19	杨柳青供电服务中心	630	135	21.37%	0	369.4
2894	南开	科4504甲	科45	配电运检室	630	145	22.96%	0	359.4
2895	西青	大0910	大09	李七庄供电服务中心	630	135	21.38%	0	369.3
2896	南开	19431	194	配电运检室	630	120	19.00%	0	384.3
2897	南开	湖3418甲	湖34	配电运检室	630	135	21.40%	0	369.2
2898	南开	华1615	华16	配电运检室	630	142	22.51%	0	362.2
2899	南开	华3704	华37	配电运检室	630	126	19.98%	0	378.1
2900	西青	窝4807甲	窝48	杨柳青供电服务中心	630	135	21.43%	0	369.0
2901	南开	19416	194	配电运检室	630	297	47.14%	0	207.0
2902	西青	56203	南河562	李七庄供电服务中心	630	326	51.75%	0	178.0
2903	西青	精2815	精28	李七庄供电服务中心	630	135	21.44%	0	368.9
2904	西青	霞2505乙	霞25	杨柳青供电服务中心	630	135	21.44%	0	368.9
2905	西青	青3218	青32	杨柳青供电服务中心	630	135	21.44%	0	368.9
2906	西青	窝2204	窝22	杨柳青供电服务中心	630	125	19.86%	0	378.9
2907	红桥	玉2105乙	玉21	配电运检室	800	271	33.89%	0	368.9
2908	南开	阳4103	阳41	配电运检室	630	123	19.55%	0	380.8
2909	南开	复1614甲	复16	配电运检室	630	135	21.46%	0	368.8
2910	红桥	曹1113乙	曹11	配电运检室	630	134	21.30%	0	369.8
2911	西青	窝2407	窝24	杨柳青供电服务中心	630	125	19.87%	0	378.8
2912	西青	大1602	大16	李七庄供电服务中心	630	124	19.72%	0	379.8
2913	南开	广2105	广21	配电运检室	630	120	19.10%	0	383.7
2914	西青	精1514	精15	李七庄供电服务中心	630	135	21.49%	0	368.6
2915	红桥	芥3411甲	芥34	配电运检室	630	135	21.49%	0	368.6
2916	西青	万4712	万47	李七庄供电服务中心	630	150	23.88%	0	353.5

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
2917	西青	通1102	通11	李七庄供电服务中心	630	135	21.50%	0	368.5
2918	南开	华3502	华35	配电运检室	630	136	21.52%	0	368.4
2919	西青	精4110	精41	李七庄供电服务中心	630	131	20.73%	0	373.4
2920	西青	储3808	储38	李七庄供电服务中心	630	136	21.53%	0	368.4
2921	红桥	芥2110	芥21	配电运检室	630	123	19.46%	0	381.4
2922	南开	南2106乙	福利院南21	配电运检室	630	144	22.80%	0	360.4
2923	西青	红4424	红44	李七庄供电服务中心	630	136	21.53%	0	368.3
2924	红桥	西3207甲	西32	配电运检室	630	136	21.53%	0	368.3
2925	西青	友1612	友16	李七庄供电服务中心	630	136	21.54%	0	368.3
2926	南开	华1707	华17	配电运检室	630	140	22.18%	0	364.2
2927	西青	梨3212甲	梨32	李七庄供电服务中心	630	136	21.56%	0	368.2
2928	红桥	玉4701甲	玉47	配电运检室	630	144	22.83%	0	360.2
2929	南开	年3601甲	年36	配电运检室	630	136	21.56%	0	368.2
2930	西青	科2131乙	科21	杨柳青供电服务中心	630	136	21.57%	0	368.1
2931	西青	窝2208	窝22	杨柳青供电服务中心	630	136	21.58%	0	368.0
2932	西青	丰4303	丰43	杨柳青供电服务中心	630	136	21.58%	0	368.0
2933	西青	青3242乙	青32	杨柳青供电服务中心	800	404	50.50%	0	236.0
2934	南开	翠4607	翠46	配电运检室	800	234	29.25%	0	406.0
2935	西青	精2740#锦泽苑12变	精27	李七庄供电服务中心	800	378	47.25%	0	262.0
2936	西青	55415	鑫福家园554	李七庄供电服务中心	630	173	27.46%	0	331.0
2937	西青	梨1607	梨16	李七庄供电服务中心	630	136	21.59%	0	368.0
2938	红桥	荣3302甲	荣33	配电运检室	630	136	21.60%	0	367.9
2939	南开	华2805	华28	配电运检室	630	136	21.60%	0	367.9
2940	西青	北1217乙	北12	杨柳青供电服务中心	630	136	21.61%	0	367.8

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
2941	红桥	芥3313	芥33	配电运检室	630	150	23.84%	0	353.8
2942	西青	凌2712	凌27	李七庄供电服务中心	800	286	35.78%	0	353.8
2943	南开	华1607	华16	配电运检室	630	136	21.63%	0	367.8
2944	南开	金4614	金46	配电运检室	630	136	21.63%	0	367.7
2945	南开	东1214	东门里东12	配电运检室	500	32	6.46%	0	367.7
2946	红桥	吴1214	吴12	配电运检室	630	133	21.16%	0	370.7
2947	西青	窝4717乙	窝47	杨柳青供电服务中心	630	136	21.64%	0	367.7
2948	红桥	南2406甲	海上花苑南24	配电运检室	630	136	21.64%	0	367.6
2949	红桥	芥2115	芥21	配电运检室	630	150	23.88%	0	353.6
2950	红桥	丁3217	丁32	配电运检室	630	149	23.57%	0	355.5
2951	西青	泰5504甲	泰55	杨柳青供电服务中心	630	137	21.67%	0	367.5
2952	西青	精2307	精23	李七庄供电服务中心	630	137	21.68%	0	367.4
2953	西青	凌2721甲	凌27	李七庄供电服务中心	630	137	21.68%	0	367.4
2954	南开	保3102	保31	配电运检室	630	137	21.68%	0	367.4
2955	西青	万4613	万46	李七庄供电服务中心	630	136	21.53%	0	368.4
2956	西青	君3110	君31	杨柳青供电服务中心	630	137	21.69%	0	367.4
2957	南开	华3402	华34	配电运检室	630	137	21.69%	0	367.4
2958	红桥	西3102乙	西31	配电运检室	630	130	20.58%	0	374.3
2959	西青	储2506	储25	李七庄供电服务中心	630	137	21.71%	0	367.2
2960	西青	青5311	青53	杨柳青供电服务中心	630	123	19.49%	0	381.2
2961	西青	54102乙	541	李七庄供电服务中心	630	144	22.84%	0	360.1
2962	红桥	玉4703甲	玉47	配电运检室	630	123	19.51%	0	381.1
2963	红桥	西1105	西11	配电运检室	630	137	21.74%	0	367.0
2964	南开	9422	94	配电运检室	630	137	21.74%	0	367.0

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
2965	南开	华1304	华13	配电运检室	630	122	19.36%	0	382.0
2966	南开	9211	92	配电运检室	630	100	15.87%	0	404.0
2967	西青	梨2314#益康园11变	梨23	李七庄供电服务中心	800	414	51.75%	0	226.0
2968	南开	翠4505	翠45	配电运检室	630	137	21.77%	0	366.9
2969	西青	万3316	万33	李七庄供电服务中心	630	137	21.77%	0	366.8
2970	红桥	玉4304甲	玉43	配电运检室	630	128	20.35%	0	375.8
2971	南开	年3603	年36	配电运检室	630	137	21.78%	0	366.8
2972	南开	广2103乙	广21	配电运检室	630	148	23.54%	0	355.7
2973	西青	友1301	友13	李七庄供电服务中心	800	273	34.17%	0	366.7
2974	西青	君5303乙	君53	杨柳青供电服务中心	630	125	19.90%	0	378.6
2975	西青	东2205	英伦二东22	杨柳青供电服务中心	630	137	21.82%	0	366.5
2976	西青	友2602	友26	李七庄供电服务中心	630	137	21.67%	0	367.5
2977	西青	友1402	友14	李七庄供电服务中心	630	138	21.85%	0	366.4
2978	西青	53908	539	李七庄供电服务中心	630	138	21.85%	0	366.4
2979	红桥	远1322乙	远13	配电运检室	630	138	21.86%	0	366.3
2980	西青	埠3705	埠37	杨柳青供电服务中心	630	138	21.86%	0	366.3
2981	红桥	玉1702乙	玉17	配电运检室	630	138	21.86%	0	366.3
2982	西青	窝2215	窝22	杨柳青供电服务中心	630	138	21.87%	0	366.2
2983	红桥	同1509乙	同15	配电运检室	630	138	21.87%	0	366.2
2984	南开	华2809	华28	配电运检室	630	138	21.87%	0	366.2
2985	西青	通4628	通46	李七庄供电服务中心	630	123	19.50%	0	381.2
2986	南开	凌3403	凌34	配电运检室	630	138	21.89%	0	366.1
2987	南开	雅2103	雅21	配电运检室	630	138	21.89%	0	366.1
2988	南开	保1526	保15	配电运检室	630	124	19.68%	0	380.0

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
2989	西青	丰4301乙	丰43	杨柳青供电服务中心	630	131	20.79%	0	373.0
2990	西青	大4218站#金旺家园 15变	大42	李七庄供电服务中心	800	309	38.63%	0	331.0
2991	西青	梨1803	梨18	李七庄供电服务中心	630	298	47.30%	0	206.0
2992	西青	53104	531	李七庄供电服务中心	1000	464	46.40%	0	336.0
2993	红桥	邵3606充	邵36	配电运检室	630	351	55.71%	0	153.0
2994	红桥	吴1802	吴18	配电运检室	630	259	41.11%	0	245.0
2995	西青	55401	鑫福家园554	李七庄供电服务中心	630	309	49.05%	0	195.0
2996	南开	19114	191	配电运检室	630	138	21.91%	0	366.0
2997	南开	保2204乙	保22	配电运检室	800	283	35.38%	0	356.9
2998	南开	金4122	金41	配电运检室	630	138	21.92%	0	365.9
2999	南开	华1306	华13	配电运检室	630	138	21.93%	0	365.9
3000	西青	君5317	君53	杨柳青供电服务中心	630	138	21.95%	0	365.7
3001	南开	同3309甲	同33	配电运检室	630	138	21.95%	0	365.7
3002	南开	海8123	海81	配电运检室	630	139	21.98%	0	365.5
3003	红桥	玉2103甲	玉21	配电运检室	630	130	20.56%	0	374.5
3004	南开	华1102甲	华11	配电运检室	630	139	21.99%	0	365.5
3005	南开	海6618	海66	配电运检室	630	138	21.84%	0	366.4
3006	南开	翠4204甲	翠42	配电运检室	630	153	24.23%	0	351.4
3007	西青	康2526	康25	杨柳青供电服务中心	630	130	20.59%	0	374.3
3008	西青	芦1204	芦12	李七庄供电服务中心	630	139	22.02%	0	365.3
3009	西青	大4308	大43	李七庄供电服务中心	630	139	22.02%	0	365.3
3010	南开	金3212	金32	配电运检室	630	139	22.03%	0	365.2
3011	南开	广1802	广18	配电运检室	630	147	23.30%	0	357.2
3012	红桥	曹1112乙	曹11	配电运检室	630	136	21.57%	0	368.1

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
3013	红桥	玉2402	玉24	配电运检室	630	139	22.05%	0	365.1
3014	西青	科3235	科32	杨柳青供电服务中心	630	139	22.05%	0	365.1
3015	西青	高2533#锦泽苑05变	高25	李七庄供电服务中心	800	271	33.88%	0	369.0
3016	西青	微1435	微山14	李七庄供电服务中心	630	258	40.95%	0	246.0
3017	南开	水3203充	水32	配电运检室	630	141	22.38%	0	363.0
3018	西青	52816	528	李七庄供电服务中心	630	300	47.62%	0	204.0
3019	西青	阳1723	阳17	李七庄供电服务中心	800	275	34.38%	0	365.0
3020	西青	精2418	精24	李七庄供电服务中心	630	127	20.16%	0	377.0
3021	红桥	82541甲	825	配电运检室	630	139	22.08%	0	364.9
3022	红桥	吴1110	吴11	配电运检室	630	147	23.35%	0	356.9
3023	西青	通3413	通34	李七庄供电服务中心	630	139	22.08%	0	364.9
3024	南开	保3104乙	保31	配电运检室	630	139	22.08%	0	364.9
3025	南开	复4319	复43	配电运检室	630	139	22.10%	0	364.8
3026	西青	科3210	科32	杨柳青供电服务中心	630	127	20.20%	0	376.7
3027	西青	储4109	储41	李七庄供电服务中心	630	139	22.12%	0	364.7
3028	西青	君5318甲	君53	杨柳青供电服务中心	630	139	22.12%	0	364.7
3029	西青	精1610	精16	李七庄供电服务中心	630	139	22.12%	0	364.6
3030	南开	湖1309	湖13	配电运检室	630	139	22.13%	0	364.6
3031	西青	精2630	精26	李七庄供电服务中心	630	127	20.22%	0	376.6
3032	南开	密1615	密16	配电运检室	630	141	22.45%	0	362.6
3033	红桥	玉1102	玉11	配电运检室	500	35	7.10%	0	364.5
3034	南开	华3404	华34	配电运检室	630	129	20.55%	0	374.5
3035	南开	保3107	保31	配电运检室	630	139	22.14%	0	364.5
3036	南开	保3201甲	保32	配电运检室	630	140	22.15%	0	364.5

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
3037	西青	万4707	万47	李七庄供电服务中心	630	132	20.88%	0	372.4
3038	西青	高2502	高25	李七庄供电服务中心	630	140	22.16%	0	364.4
3039	西青	友5316	友53	李七庄供电服务中心	630	151	23.90%	0	353.4
3040	西青	丰1603甲	丰16	杨柳青供电服务中心	630	140	22.16%	0	364.4
3041	西青	高2409乙	高24	李七庄供电服务中心	630	155	24.57%	0	349.2
3042	红桥	丁4515	丁45	配电运检室	630	140	22.19%	0	364.2
3043	南开	华1509	华15	配电运检室	630	143	22.67%	0	361.2
3044	西青	红2129	红21	李七庄供电服务中心	630	140	22.19%	0	364.2
3045	红桥	西3111乙	西31	配电运检室	630	151	23.94%	0	353.2
3046	南开	华2817	华28	配电运检室	630	154	24.43%	0	350.1
3047	红桥	玉1805甲	玉18	配电运检室	630	140	22.22%	0	364.0
3048	南开	凌1303乙	凌13	配电运检室	630	149	23.65%	0	355.0
3049	西青	君4405充	君44	杨柳青供电服务中心	630	298	47.30%	0	206.0
3050	西青	通1401	通14	李七庄供电服务中心	630	252	40.00%	0	252.0
3051	西青	汪3410乙	汪34	杨柳青供电服务中心	630	216	34.29%	0	288.0
3052	西青	友6625#佳和华庭05 变	友66	李七庄供电服务中心	800	300	37.50%	0	340.0
3053	西青	52818	528	李七庄供电服务中心	630	91	14.44%	0	413.0
3054	南开	广1122	广11	配电运检室	630	140	22.23%	0	363.9
3055	西青	友1413	友14	李七庄供电服务中心	630	126	20.02%	0	377.9
3056	西青	滨2709乙	滨27	杨柳青供电服务中心	630	140	22.25%	0	363.8
3057	南开	密3103	密31	配电运检室	630	140	22.25%	0	363.8
3058	西青	科2130甲	科21	杨柳青供电服务中心	630	140	22.25%	0	363.8
3059	南开	南2408甲	海上花苑南24	配电运检室	630	151	24.00%	0	352.8
3060	南开	保4105	保41	配电运检室	630	145	23.05%	0	358.8

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
3061	红桥	曹1901	曹19	配电运检室	630	150	23.86%	0	353.7
3062	红桥	吴2204	吴22	配电运检室	630	143	22.75%	0	360.7
3063	西青	大4303	大43	李七庄供电服务中心	630	140	22.27%	0	363.7
3064	南开	华2510	华25	配电运检室	630	140	22.28%	0	363.6
3065	南开	保3302	保33	配电运检室	630	140	22.29%	0	363.6
3066	西青	大1625	大16	李七庄供电服务中心	630	147	23.40%	0	356.6
3067	西青	红2114	红21	李七庄供电服务中心	630	141	22.31%	0	363.5
3068	西青	通4508	通45	李七庄供电服务中心	630	126	19.94%	0	378.4
3069	西青	北1602	北16	杨柳青供电服务中心	630	128	20.27%	0	376.3
3070	红桥	西1112	西11	配电运检室	630	141	22.33%	0	363.3
3071	南开	东2302乙	金轩东23	配电运检室	630	137	21.70%	0	367.3
3072	西青	君5318乙	君53	杨柳青供电服务中心	630	141	22.34%	0	363.2
3073	红桥	远2602甲	远26	配电运检室	630	127	20.13%	0	377.2
3074	南开	阳4406	阳44	配电运检室	630	141	22.35%	0	363.2
3075	南开	翠3342	翠33	配电运检室	630	141	22.36%	0	363.2
3076	红桥	吴4809	吴48	配电运检室	630	141	22.36%	0	363.2
3077	西青	通4412甲	通44	李七庄供电服务中心	630	133	21.09%	0	371.1
3078	南开	翠4605充	翠46	配电运检室	630	146	23.16%	0	358.1
3079	南开	保1110甲	保11	配电运检室	630	141	22.37%	0	363.1
3080	西青	储2411	储24	李七庄供电服务中心	630	151	23.96%	0	353.1
3081	南开	阳2101	阳21	配电运检室	630	141	22.38%	0	363.0
3082	西青	大4502充	大45	李七庄供电服务中心	630	310	49.21%	0	194.0
3083	西青	通4408	通44	李七庄供电服务中心	630	134	21.27%	0	370.0
3084	南开	科4502乙	科45	配电运检室	630	141	22.38%	0	363.0

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
3085	红桥	吴4503	吴45	配电运检室	630	138	21.91%	0	366.0
3086	西青	科2403	科24	杨柳青供电服务中心	630	141	22.39%	0	363.0
3087	西青	精1636甲	精16	李七庄供电服务中心	630	141	22.39%	0	362.9
3088	南开	科2310	科23	配电运检室	630	155	24.62%	0	348.9
3089	南开	广3203	广32	配电运检室	630	148	23.52%	0	355.8
3090	南开	保3301	保33	配电运检室	630	141	22.42%	0	362.7
3091	西青	通4801	通48	李七庄供电服务中心	630	130	20.69%	0	373.7
3092	红桥	吴4805	吴48	配电运检室	630	154	24.51%	0	349.6
3093	西青	万4713	万47	李七庄供电服务中心	630	150	23.88%	0	353.6
3094	红桥	同1702甲	同17	配电运检室	630	141	22.45%	0	362.6
3095	红桥	吴4506乙	吴45	配电运检室	630	148	23.56%	0	355.6
3096	西青	君3108	君31	杨柳青供电服务中心	630	141	22.46%	0	362.5
3097	红桥	邵2816	邵28	配电运检室	630	157	24.85%	0	347.5
3098	西青	万4604	万46	李七庄供电服务中心	630	147	23.26%	0	357.4
3099	红桥	西1205乙	西12	配电运检室	630	142	22.47%	0	362.4
3100	西青	梨2118	梨21	李七庄供电服务中心	630	149	23.60%	0	355.3
3101	南开	马4113	马41	配电运检室	800	278	34.72%	0	362.2
3102	南开	南3111甲	海河广场南31	配电运检室	630	142	22.51%	0	362.2
3103	西青	凌2703	凌27	李七庄供电服务中心	630	150	23.78%	0	354.2
3104	红桥	玉3206乙	玉32	配电运检室	630	142	22.52%	0	362.1
3105	南开	广1311	广13	配电运检室	630	142	22.53%	0	362.0
3106	南开	科4503乙	科45	配电运检室	630	142	22.54%	0	362.0
3107	西青	窝4417	窝44	杨柳青供电服务中心	630	121	19.21%	0	383.0
3108	南开	87210	872	配电运检室	630	367	58.25%	0	137.0

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
3109	南开	镇3201甲	镇32	配电运检室	630	259	41.11%	0	245.0
3110	西青	科3221	科32	杨柳青供电服务中心	630	135	21.43%	0	369.0
3111	西青	青5317	青53	杨柳青供电服务中心	630	142	22.54%	0	362.0
3112	南开	华2103	华21	配电运检室	630	141	22.38%	0	363.0
3113	南开	马4301甲	马43	配电运检室	630	142	22.56%	0	361.9
3114	红桥	荣4316乙	荣43	配电运检室	630	132	20.98%	0	371.8
3115	西青	凌1604	凌16	李七庄供电服务中心	800	278	34.77%	0	361.8
3116	西青	窝2405	窝24	杨柳青供电服务中心	630	157	24.95%	0	346.8
3117	西青	泰5617乙	泰56	杨柳青供电服务中心	630	142	22.58%	0	361.8
3118	西青	泰5616乙	泰56	杨柳青供电服务中心	630	139	22.10%	0	364.8
3119	南开	保1514	保15	配电运检室	630	142	22.59%	0	361.7
3120	南开	华1203	华12	配电运检室	630	134	21.33%	0	369.6
3121	南开	丁4318	丁43	配电运检室	630	152	24.19%	0	351.6
3122	西青	阳1730	阳17	李七庄供电服务中心	630	142	22.61%	0	361.6
3123	西青	东2209	英伦二东22	杨柳青供电服务中心	630	154	24.52%	0	349.5
3124	南开	营3204	营32	配电运检室	630	143	22.62%	0	361.5
3125	西青	刘2611	刘26	李七庄供电服务中心	630	143	22.63%	0	361.4
3126	红桥	丁2106	丁21	配电运检室	630	146	23.10%	0	358.4
3127	西青	泊2210	泊22	李七庄供电服务中心	630	143	22.63%	0	361.4
3128	红桥	吴4803	吴48	配电运检室	630	143	22.63%	0	361.4
3129	西青	霞3404	霞34	杨柳青供电服务中心	630	143	22.64%	0	361.4
3130	红桥	同3307甲	同33	配电运检室	630	143	22.65%	0	361.3
3131	红桥	同1510	同15	配电运检室	630	143	22.65%	0	361.3
3132	西青	君6308	君63	杨柳青供电服务中心	630	143	22.66%	0	361.2

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
3133	红桥	玉2401	玉24	配电运检室	630	143	22.67%	0	361.2
3134	红桥	玉4803乙	玉48	配电运检室	630	143	22.67%	0	361.2
3135	西青	君5606	君56	杨柳青供电服务中心	630	143	22.67%	0	361.2
3136	西青	青3314	青33	杨柳青供电服务中心	800	279	34.87%	0	361.1
3137	西青	55129	于台551	李七庄供电服务中心	800	201	25.13%	0	439.0
3138	西青	54215	542	李七庄供电服务中心	800	242	30.25%	0	398.0
3139	西青	霞3403	霞34	杨柳青供电服务中心	630	143	22.71%	0	360.9
3140	西青	霞3203	霞32	杨柳青供电服务中心	630	154	24.45%	0	349.9
3141	西青	梨2106	梨21	李七庄供电服务中心	630	146	23.19%	0	357.9
3142	西青	霞1405乙	霞14	杨柳青供电服务中心	630	137	21.77%	0	366.8
3143	红桥	芥3306	芥33	配电运检室	630	143	22.73%	0	360.8
3144	红桥	曹1906	曹19	配电运检室	630	143	22.74%	0	360.8
3145	西青	通4627	通46	李七庄供电服务中心	630	131	20.83%	0	372.7
3146	红桥	玉4802甲	玉48	配电运检室	630	137	21.80%	0	366.7
3147	南开	东4404	东马路东44	配电运检室	800	279	34.92%	0	360.6
3148	红桥	远3404乙	远34	配电运检室	630	143	22.76%	0	360.6
3149	西青	大1217	大12	李七庄供电服务中心	630	152	24.19%	0	351.6
3150	西青	霞1103甲	霞11	杨柳青供电服务中心	630	153	24.21%	0	351.5
3151	南开	复1338	复13	配电运检室	630	144	22.78%	0	360.5
3152	南开	翠3332乙	翠33	配电运检室	630	144	22.79%	0	360.4
3153	西青	友5601	友56	李七庄供电服务中心	630	144	22.79%	0	360.4
3154	南开	华3705	华37	配电运检室	630	144	22.79%	0	360.4
3155	南开	湖1313	湖13	配电运检室	630	134	21.20%	0	370.4
3156	红桥	邵4317	邵43	配电运检室	630	145	22.96%	0	359.4

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
3157	南开	华3314	华33	配电运检室	630	136	21.53%	0	368.3
3158	红桥	芥3510	芥35	配电运检室	630	144	22.81%	0	360.3
3159	红桥	远3301乙	远33	配电运检室	630	144	22.81%	0	360.3
3160	西青	霞1122	霞11	杨柳青供电服务中心	630	144	22.82%	0	360.2
3161	红桥	丁4401	丁44	配电运检室	630	156	24.73%	0	348.2
3162	南开	保4106	保41	配电运检室	630	154	24.42%	0	350.1
3163	南开	华1610	华16	配电运检室	630	144	22.85%	0	360.0
3164	红桥	芥1208乙	芥12	配电运检室	630	144	22.86%	0	360.0
3165	西青	53625	536	李七庄供电服务中心	1000	157	15.70%	0	643.0
3166	西青	通3412	通34	李七庄供电服务中心	630	144	22.86%	0	360.0
3167	西青	万3313	万33	李七庄供电服务中心	630	135	21.43%	0	369.0
3168	西青	红4410	红44	李七庄供电服务中心	630	144	22.87%	0	359.9
3169	西青	科4324	科43	杨柳青供电服务中心	630	144	22.88%	0	359.9
3170	红桥	同1706	同17	配电运检室	630	140	22.25%	0	363.8
3171	红桥	丁1333	丁13	配电运检室	630	144	22.89%	0	359.8
3172	西青	康2525	康25	杨柳青供电服务中心	630	135	21.49%	0	368.6
3173	西青	青5201乙	青52	杨柳青供电服务中心	630	159	25.30%	0	344.6
3174	西青	青5306	青53	杨柳青供电服务中心	630	144	22.93%	0	359.6
3175	南开	华1102乙	华11	配电运检室	630	145	23.09%	0	358.5
3176	南开	华3605	华36	配电运检室	630	145	22.94%	0	359.5
3177	西青	北1714	北17	杨柳青供电服务中心	630	132	20.89%	0	372.4
3178	西青	高2417	高24	李七庄供电服务中心	630	137	21.68%	0	367.4
3179	西青	万4616	万46	李七庄供电服务中心	630	145	22.96%	0	359.4
3180	红桥	远2202甲	远22	配电运检室	630	153	24.23%	0	351.4

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
3181	西青	青6611	青66	杨柳青供电服务中心	630	153	24.23%	0	351.4
3182	红桥	荣3107甲	荣31	配电运检室	630	145	22.96%	0	359.3
3183	西青	北1225甲	北12	杨柳青供电服务中心	630	144	22.81%	0	360.3
3184	红桥	邵3207	邵32	配电运检室	630	137	21.70%	0	367.3
3185	西青	窝2213	窝22	杨柳青供电服务中心	630	145	22.98%	0	359.2
3186	南开	马4503乙	马45	配电运检室	630	145	23.00%	0	359.1
3187	西青	梨2119	梨21	李七庄供电服务中心	630	133	21.10%	0	371.1
3188	西青	科3236	科32	杨柳青供电服务中心	630	145	23.01%	0	359.0
3189	西青	科2217乙	科22	杨柳青供电服务中心	1000	441	44.10%	0	359.0
3190	西青	窝4203	窝42	杨柳青供电服务中心	630	145	23.01%	0	359.0
3191	西青	梨1805	梨18	李七庄供电服务中心	630	312	49.52%	0	192.0
3192	南开	镇3503	镇35	配电运检室	630	327	51.90%	0	177.0
3193	西青	微1617	微16	李七庄供电服务中心	630	350	55.56%	0	154.0
3194	西青	高3145#紫林园03变	高31	杨柳青供电服务中心	800	132	16.50%	0	508.0
3195	红桥	83114乙	831	配电运检室	630	145	23.02%	0	359.0
3196	南开	9309	93	配电运检室	630	151	23.97%	0	353.0
3197	西青	大4309	大43	李七庄供电服务中心	630	143	22.70%	0	361.0
3198	南开	复1351	复13	配电运检室	630	145	23.03%	0	358.9
3199	南开	阳2102	阳21	配电运检室	630	145	23.03%	0	358.9
3200	西青	康2516乙	康25	杨柳青供电服务中心	630	138	21.92%	0	365.9
3201	西青	通1801	通18	李七庄供电服务中心	630	154	24.47%	0	349.8
3202	红桥	远2105甲	远21	配电运检室	630	145	23.04%	0	358.8
3203	南开	营4112	营41	配电运检室	630	133	21.15%	0	370.8
3204	西青	红2132	红21	李七庄供电服务中心	630	145	23.06%	0	358.7

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
3205	西青	滨2703乙	滨27	杨柳青供电服务中心	630	145	23.06%	0	358.7
3206	红桥	西3107乙	西31	配电运检室	630	145	23.07%	0	358.7
3207	南开	复4713	复47	配电运检室	630	146	23.10%	0	358.5
3208	西青	红4409	红44	李七庄供电服务中心	630	146	23.10%	0	358.5
3209	西青	北2420乙	北24	杨柳青供电服务中心	630	146	23.11%	0	358.4
3210	南开	保4104	保41	配电运检室	630	146	23.11%	0	358.4
3211	西青	北2201	北22	杨柳青供电服务中心	630	137	21.69%	0	367.4
3212	西青	青3311乙	青33	杨柳青供电服务中心	630	146	23.12%	0	358.3
3213	西青	万4701	万47	李七庄供电服务中心	630	146	23.13%	0	358.3
3214	红桥	吴1106	吴11	配电运检室	630	146	23.14%	0	358.2
3215	西青	友1608	友16	李七庄供电服务中心	630	146	23.14%	0	358.2
3216	西青	芦1810	芦18	李七庄供电服务中心	630	146	23.15%	0	358.1
3217	南开	翠3339甲	翠33	配电运检室	500	42	8.37%	0	358.1
3218	西青	通1725	通17	李七庄供电服务中心	630	146	23.16%	0	358.1
3219	红桥	吴4424甲	吴44	配电运检室	630	132	20.95%	0	372.0
3220	南开	阳4310乙	阳43	配电运检室	630	204	32.38%	0	300.0
3221	红桥	远2111	远21	配电运检室	630	211	33.49%	0	293.0
3222	南开	镇4401	镇44	配电运检室	630	371	58.89%	0	133.0
3223	南开	9114	91	配电运检室	630	192	30.48%	0	312.0
3224	南开	华3708	华37	配电运检室	630	146	23.18%	0	358.0
3225	南开	东4102	东北角东41	配电运检室	630	132	20.97%	0	371.9
3226	西青	凌2702	凌27	李七庄供电服务中心	630	146	23.19%	0	357.9
3227	西青	康4812	康48	杨柳青供电服务中心	630	146	23.19%	0	357.9
3228	西青	万4703	万47	李七庄供电服务中心	630	146	23.20%	0	357.9

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
3229	南开	湖4710	湖47	配电运检室	630	146	23.21%	0	357.8
3230	西青	青4521	青45	杨柳青供电服务中心	630	146	23.21%	0	357.8
3231	西青	万3314	万33	李七庄供电服务中心	630	147	23.37%	0	356.7
3232	西青	青3210	青32	杨柳青供电服务中心	630	157	24.97%	0	346.7
3233	红桥	远2103甲	远21	配电运检室	630	146	23.23%	0	357.7
3234	南开	华3307	华33	配电运检室	630	145	23.09%	0	358.5
3235	西青	红4114	红41	李七庄供电服务中心	630	142	22.46%	0	362.5
3236	红桥	芥3202	芥32	配电运检室	630	158	25.00%	0	346.5
3237	红桥	芥1203	芥12	配电运检室	630	147	23.26%	0	357.5
3238	南开	海8314甲	海83	配电运检室	630	147	23.27%	0	357.4
3239	西青	梨1611	梨16	李七庄供电服务中心	630	147	23.28%	0	357.4
3240	西青	康2517	康25	杨柳青供电服务中心	630	158	25.03%	0	346.3
3241	南开	芥3314	芥33	配电运检室	630	147	23.29%	0	357.3
3242	南开	华3412乙	华34	配电运检室	630	136	21.55%	0	368.2
3243	红桥	邵3208	邵32	配电运检室	630	147	23.31%	0	357.2
3244	西青	埠2109乙	埠21	杨柳青供电服务中心	630	154	24.42%	0	350.1
3245	南开	复1501	复15	配电运检室	630	142	22.53%	0	362.0
3246	西青	汪3412乙	汪34	杨柳青供电服务中心	630	290	46.03%	0	214.0
3247	南开	阳4310甲	阳43	配电运检室	630	126	20.00%	0	378.0
3248	西青	通1424乙	通14	李七庄供电服务中心	630	212	33.65%	0	292.0
3249	西青	窝4405	窝44	杨柳青供电服务中心	630	278	44.13%	0	226.0
3250	西青	东2212乙	英伦二东22	杨柳青供电服务中心	630	147	23.33%	0	357.0
3251	南开	凌3415	凌34	配电运检室	800	395	49.38%	0	245.0
3252	南开	19412	194	配电运检室	630	324	51.43%	0	180.0

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
3253	红桥	吴4420乙	吴44	配电运检室	630	153	24.30%	0	350.9
3254	西青	泰1515	泰15	杨柳青供电服务中心	630	137	21.77%	0	366.9
3255	西青	大1634	大16	李七庄供电服务中心	630	150	23.84%	0	353.8
3256	南开	湖1803甲	湖18	配电运检室	630	148	23.53%	0	355.8
3257	红桥	西2104乙	西21	配电运检室	630	147	23.38%	0	356.7
3258	南开	华3413	华34	配电运检室	630	147	23.38%	0	356.7
3259	南开	阳4409	阳44	配电运检室	630	147	23.40%	0	356.6
3260	南开	华2402	华24	配电运检室	630	147	23.40%	0	356.6
3261	西青	阳2422	阳24	李七庄供电服务中心	630	157	24.99%	0	346.6
3262	南开	荣3307	荣33	配电运检室	630	161	25.48%	0	343.5
3263	南开	湖1701	湖17	配电运检室	630	143	22.63%	0	361.4
3264	西青	通1721	通17	李七庄供电服务中心	630	159	25.18%	0	345.4
3265	南开	东1701乙	鼓楼一东17	配电运检室	630	148	23.43%	0	356.4
3266	红桥	邵2815甲	邵28	配电运检室	630	147	23.28%	0	357.3
3267	西青	东1903	英伦一东19	杨柳青供电服务中心	630	148	23.44%	0	356.3
3268	红桥	西4322甲	西43	配电运检室	630	133	21.06%	0	371.3
3269	南开	广4407	广44	配电运检室	630	148	23.44%	0	356.3
3270	南开	复1349	复13	配电运检室	630	161	25.51%	0	343.3
3271	红桥	邵3731	邵37	配电运检室	630	148	23.45%	0	356.2
3272	红桥	曹1107	曹11	配电运检室	630	153	24.25%	0	351.2
3273	西青	东1902	英伦一东19	杨柳青供电服务中心	630	135	21.40%	0	369.2
3274	西青	梨2120	梨21	李七庄供电服务中心	630	148	23.47%	0	356.1
3275	南开	雅3305	雅33	配电运检室	630	148	23.48%	0	356.1
3276	西青	刘3205站	刘32	李七庄供电服务中心	630	145	23.00%	0	359.1

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
3277	西青	53907	539	李七庄供电服务中心	630	148	23.48%	0	356.1
3278	西青	青5302	青53	杨柳青供电服务中心	630	162	25.71%	0	342.0
3279	西青	梨2317	梨23	李七庄供电服务中心	630	142	22.54%	0	362.0
3280	西青	窝2348	窝23	杨柳青供电服务中心	630	351	55.71%	0	153.0
3281	西青	精2622	精26	李七庄供电服务中心	630	151	23.97%	0	353.0
3282	西青	天2103	天21	杨柳青供电服务中心	630	213	33.81%	0	291.0
3283	南开	73327	733	配电运检室	630	345	54.76%	0	159.0
3284	西青	友6302	友63	李七庄供电服务中心	800	299	37.38%	0	340.9
3285	西青	汪2305	汪23	杨柳青供电服务中心	630	150	23.83%	0	353.9
3286	红桥	吴1107	吴11	配电运检室	630	148	23.52%	0	355.8
3287	西青	北1111乙	北11	杨柳青供电服务中心	630	153	24.32%	0	350.8
3288	西青	通4511	通45	李七庄供电服务中心	630	142	22.57%	0	361.8
3289	红桥	吴1109	吴11	配电运检室	630	148	23.53%	0	355.8
3290	红桥	吴1108	吴11	配电运检室	630	148	23.54%	0	355.7
3291	西青	万4704	万47	李七庄供电服务中心	630	152	24.18%	0	351.7
3292	西青	北2207	北22	杨柳青供电服务中心	630	148	23.55%	0	355.6
3293	南开	科2306乙	科23	配电运检室	630	148	23.56%	0	355.6
3294	西青	梨3201乙	梨32	李七庄供电服务中心	630	148	23.57%	0	355.5
3295	西青	阳1722	阳17	李七庄供电服务中心	630	140	22.14%	0	364.5
3296	南开	保3417	保34	配电运检室	630	149	23.57%	0	355.5
3297	南开	年2405	年24	配电运检室	630	149	23.58%	0	355.5
3298	南开	湖4802	湖48	配电运检室	630	149	23.58%	0	355.4
3299	红桥	西2107乙	西21	配电运检室	630	141	22.31%	0	363.4
3300	南开	年1603	年16	配电运检室	630	149	23.59%	0	355.4

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
3301	西青	精2401	精24	李七庄供电服务中心	630	149	23.59%	0	355.4
3302	红桥	吴2226	吴22	配电运检室	630	149	23.59%	0	355.4
3303	南开	营1403	营14	配电运检室	630	135	21.37%	0	369.3
3304	红桥	吴3430甲	吴34	配电运检室	630	150	23.76%	0	354.3
3305	南开	阳1113甲	阳11	配电运检室	630	149	23.61%	0	355.2
3306	西青	梨2115	梨21	李七庄供电服务中心	630	149	23.61%	0	355.2
3307	西青	北2423	北24	杨柳青供电服务中心	630	136	21.55%	0	368.2
3308	西青	友1405	友14	李七庄供电服务中心	630	149	23.61%	0	355.2
3309	西青	万4602	万46	李七庄供电服务中心	630	149	23.62%	0	355.2
3310	南开	金2136	金21	配电运检室	630	149	23.62%	0	355.2
3311	西青	霞3402	霞34	杨柳青供电服务中心	630	149	23.63%	0	355.1
3312	西青	梨1608	梨16	李七庄供电服务中心	630	148	23.49%	0	356.0
3313	西青	刘3510站	刘35	李七庄供电服务中心	800	253	31.63%	0	387.0
3314	红桥	邵4105	邵41	配电运检室	630	149	23.66%	0	354.9
3315	南开	年1607	年16	配电运检室	630	143	22.71%	0	360.9
3316	西青	霞3107	霞31	杨柳青供电服务中心	630	149	23.69%	0	354.8
3317	南开	广1308乙	广13	配电运检室	630	149	23.69%	0	354.7
3318	西青	君4304甲	君43	杨柳青供电服务中心	630	138	21.96%	0	365.6
3319	西青	科4402	科44	杨柳青供电服务中心	630	164	26.10%	0	339.6
3320	南开	华3315	华33	配电运检室	630	149	23.72%	0	354.5
3321	南开	华1718乙	华17	配电运检室	630	149	23.73%	0	354.5
3322	南开	华3306	华33	配电运检室	630	150	23.73%	0	354.5
3323	西青	红4412	红44	李七庄供电服务中心	630	146	23.10%	0	358.5
3324	西青	窝4205	窝42	杨柳青供电服务中心	630	150	23.77%	0	354.2

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
3325	南开	广1119	广11	配电运检室	630	163	25.84%	0	341.2
3326	西青	通1106	通11	李七庄供电服务中心	630	158	25.06%	0	346.1
3327	南开	广4706	广47	配电运检室	630	150	23.79%	0	354.1
3328	南开	华3706	华37	配电运检室	630	143	22.69%	0	361.1
3329	西青	53112	531	李七庄供电服务中心	630	306	48.57%	0	198.0
3330	南开	镇2207	镇22	配电运检室	630	376	59.68%	0	128.0
3331	南开	保1505	保15	配电运检室	630	140	22.22%	0	364.0
3332	西青	万4610	万46	李七庄供电服务中心	630	330	52.38%	0	174.0
3333	南开	华1614	华16	配电运检室	630	158	25.08%	0	346.0
3334	南开	华1101	华11	配电运检室	630	149	23.66%	0	355.0
3335	南开	科2306甲	科23	配电运检室	630	140	22.24%	0	363.9
3336	西青	梨1507	梨15	李七庄供电服务中心	630	150	23.83%	0	353.9
3337	南开	水4901	水49	配电运检室	630	140	22.25%	0	363.8
3338	西青	梨1606	梨16	李七庄供电服务中心	630	148	23.53%	0	355.8
3339	南开	华3415	华34	配电运检室	630	150	23.85%	0	353.8
3340	红桥	玉2403	玉24	配电运检室	630	136	21.64%	0	367.6
3341	红桥	远3202甲	远32	配电运检室	630	158	25.00%	0	346.5
3342	南开	雅1407	雅14	配电运检室	630	160	25.33%	0	344.4
3343	西青	精2409乙	精24	李七庄供电服务中心	630	162	25.66%	0	342.4
3344	红桥	曹1101甲	曹11	配电运检室	630	152	24.07%	0	352.3
3345	南开	华2301	华23	配电运检室	630	160	25.35%	0	344.3
3346	红桥	西3209	西32	配电运检室	630	136	21.55%	0	368.3
3347	南开	金4227	金42	配电运检室	630	151	23.93%	0	353.2
3348	西青	青5319甲	青53	杨柳青供电服务中心	630	151	23.93%	0	353.2

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
3349	南开	保4115甲	保41	配电运检室	630	151	23.95%	0	353.1
3350	南开	华1609	华16	配电运检室	630	139	22.05%	0	365.1
3351	南开	雅3304甲	雅33	配电运检室	630	142	22.54%	0	362.0
3352	红桥	82537	825	配电运检室	630	275	43.65%	0	229.0
3353	西青	通1415甲	通14	李七庄供电服务中心	630	175	27.78%	0	329.0
3354	南开	18215	182	配电运检室	630	211	33.49%	0	293.0
3355	南开	96503	965	配电运检室	630	165	26.19%	0	339.0
3356	南开	18124	181	配电运检室	630	164	26.03%	0	340.0
3357	红桥	芥2607	芥26	配电运检室	630	151	23.97%	0	353.0
3358	西青	芦1214	芦12	李七庄供电服务中心	630	151	23.97%	0	353.0
3359	南开	滨2201乙	滨22	配电运检室	630	136	21.61%	0	367.8
3360	南开	华1618甲	华16	配电运检室	630	163	25.91%	0	340.8
3361	红桥	荣4308	荣43	配电运检室	630	151	24.01%	0	352.7
3362	红桥	荣1104	荣11	配电运检室	630	151	24.01%	0	352.7
3363	红桥	西4210	西42	配电运检室	630	151	24.02%	0	352.7
3364	西青	精1612甲	精16	李七庄供电服务中心	630	140	22.27%	0	363.7
3365	西青	青3310	青33	杨柳青供电服务中心	630	155	24.66%	0	348.7
3366	西青	通4802	通48	李七庄供电服务中心	630	141	22.44%	0	362.6
3367	西青	青4203	青42	杨柳青供电服务中心	630	151	24.04%	0	352.5
3368	南开	密3102	密31	配电运检室	630	151	24.04%	0	352.5
3369	南开	保4109甲	保41	配电运检室	630	138	21.98%	0	365.5
3370	西青	大0911	大09	李七庄供电服务中心	630	138	21.98%	0	365.5
3371	西青	万4603	万46	李七庄供电服务中心	630	137	21.67%	0	367.5
3372	西青	高2424	高24	李七庄供电服务中心	630	142	22.47%	0	362.5

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
3373	西青	霞3104	霞31	杨柳青供电服务中心	630	166	26.28%	0	338.5
3374	南开	73101充	731	配电运检室	630	152	24.06%	0	352.4
3375	西青	科4207乙	科42	杨柳青供电服务中心	630	152	24.06%	0	352.4
3376	西青	微1425	微山14	李七庄供电服务中心	630	161	25.50%	0	343.3
3377	南开	年2402	年24	配电运检室	630	152	24.08%	0	352.3
3378	红桥	邵2811	邵28	配电运检室	630	156	24.72%	0	348.3
3379	南开	华3606	华36	配电运检室	630	152	24.09%	0	352.3
3380	西青	万4611	万46	李七庄供电服务中心	630	152	24.09%	0	352.2
3381	南开	保1418甲	保14	配电运检室	630	152	24.10%	0	352.2
3382	西青	君5304乙	君53	杨柳青供电服务中心	630	152	24.10%	0	352.2
3383	西青	友1401	友14	李七庄供电服务中心	630	152	24.10%	0	352.2
3384	南开	丁4304	丁43	配电运检室	630	140	22.21%	0	364.1
3385	南开	保3207甲	保32	配电运检室	630	163	25.86%	0	341.1
3386	红桥	曹1819	曹18	配电运检室	630	367	58.25%	0	137.0
3387	红桥	邵4508	邵45	配电运检室	630	152	24.13%	0	352.0
3388	西青	精1608甲	精16	李七庄供电服务中心	630	152	24.13%	0	352.0
3389	南开	广4410	广44	配电运检室	630	166	26.37%	0	337.9
3390	南开	金4224	金42	配电运检室	630	159	25.25%	0	344.9
3391	红桥	吴2109乙	吴21	配电运检室	630	142	22.57%	0	361.8
3392	红桥	邵3808甲	邵38	配电运检室	630	152	24.17%	0	351.7
3393	红桥	南2407乙	海上花苑南24	配电运检室	630	158	25.12%	0	345.7
3394	西青	君4301	君43	杨柳青供电服务中心	630	152	24.17%	0	351.7
3395	西青	凌2722	凌27	李七庄供电服务中心	630	154	24.49%	0	349.7
3396	西青	窝2211	窝22	杨柳青供电服务中心	630	152	24.18%	0	351.6

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
3397	红桥	玉4701乙	玉47	配电运检室	630	167	26.58%	0	336.6
3398	西青	万4601	万46	李七庄供电服务中心	630	157	24.99%	0	346.5
3399	西青	友5322	友53	李七庄供电服务中心	630	142	22.62%	0	361.5
3400	南开	密3204	密32	配电运检室	630	153	24.21%	0	351.5
3401	红桥	曹1111	曹11	配电运检室	630	153	24.23%	0	351.3
3402	南开	阳4505乙	阳45	配电运检室	630	153	24.24%	0	351.3
3403	红桥	吴4813	吴48	配电运检室	630	153	24.24%	0	351.3
3404	西青	窝2217甲	窝22	杨柳青供电服务中心	630	153	24.24%	0	351.3
3405	南开	雅4302	雅43	配电运检室	630	166	26.31%	0	338.3
3406	南开	金1110	金11	配电运检室	630	144	22.82%	0	360.3
3407	南开	翠4501	翠45	配电运检室	630	164	25.99%	0	340.2
3408	西青	青5321	青53	杨柳青供电服务中心	630	153	24.25%	0	351.2
3409	南开	华1502	华15	配电运检室	630	153	24.25%	0	351.2
3410	红桥	玉1801乙	玉18	配电运检室	630	153	24.26%	0	351.1
3411	红桥	玉3201甲	玉32	配电运检室	630	157	24.91%	0	347.1
3412	西青	万4709	万47	李七庄供电服务中心	630	153	24.28%	0	351.0
3413	西青	54118	541	李七庄供电服务中心	630	162	25.71%	0	342.0
3414	西青	大1902站沁澜苑02	大19	李七庄供电服务中心	800	320	40.00%	0	320.0
3415	西青	55412	鑫福家园554	李七庄供电服务中心	630	385	61.11%	0	119.0
3416	红桥	荣1215	荣12	配电运检室	630	144	22.86%	0	360.0
3417	西青	东1809	南环铁路东18	杨柳青供电服务中心	630	153	24.29%	0	351.0
3418	西青	科4411	科44	杨柳青供电服务中心	630	153	24.30%	0	350.9
3419	西青	精1726	精17	李七庄供电服务中心	630	153	24.30%	0	350.9
3420	红桥	曹1501	曹15	配电运检室	630	153	24.30%	0	350.9

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
3421	南开	凌2801乙	凌28	配电运检室	630	153	24.31%	0	350.8
3422	南开	广1201	广12	配电运检室	630	142	22.57%	0	361.8
3423	红桥	西4208甲	西42	配电运检室	630	149	23.69%	0	354.8
3424	南开	荣4801	荣48	配电运检室	630	153	24.33%	0	350.7
3425	西青	滨2702乙	滨27	杨柳青供电服务中心	630	153	24.33%	0	350.7
3426	红桥	同4706甲	同47	配电运检室	630	153	24.35%	0	350.6
3427	西青	万4612	万46	李七庄供电服务中心	630	153	24.35%	0	350.6
3428	西青	窝4805乙	窝48	杨柳青供电服务中心	800	290	36.19%	0	350.5
3429	西青	芦1206	芦12	李七庄供电服务中心	630	154	24.37%	0	350.5
3430	红桥	玉2106甲	玉21	配电运检室	630	154	24.38%	0	350.4
3431	南开	密1613	密16	配电运检室	630	154	24.38%	0	350.4
3432	西青	红4404	红44	李七庄供电服务中心	630	154	24.38%	0	350.4
3433	西青	梨3217	梨32	李七庄供电服务中心	500	55	10.92%	0	345.4
3434	南开	阳1105	阳11	配电运检室	630	152	24.07%	0	352.4
3435	红桥	吴2301	吴23	配电运检室	630	151	23.91%	0	353.4
3436	西青	窝4808	窝48	杨柳青供电服务中心	630	161	25.50%	0	343.3
3437	红桥	同3305甲	同33	配电运检室	630	154	24.39%	0	350.3
3438	西青	储2402	储24	李七庄供电服务中心	500	47	9.34%	0	353.3
3439	西青	红4421	红44	李七庄供电服务中心	630	154	24.40%	0	350.3
3440	西青	芦3223	芦32	李七庄供电服务中心	630	154	24.40%	0	350.3
3441	红桥	远2203乙	远22	配电运检室	630	154	24.41%	0	350.2
3442	西青	园2101甲	园21	杨柳青供电服务中心	630	139	22.03%	0	365.2
3443	红桥	丁1334	丁13	配电运检室	630	154	24.41%	0	350.2
3444	西青	精1611甲	精16	李七庄供电服务中心	630	154	24.42%	0	350.2

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
3445	西青	通1103	通11	李七庄供电服务中心	630	164	26.03%	0	340.0
3446	西青	园2102乙	园21	杨柳青供电服务中心	630	163	25.87%	0	341.0
3447	南开	复1337	复13	配电运检室	630	154	24.44%	0	350.0
3448	西青	精2739#锦泽苑11变	精27	李七庄供电服务中心	800	344	43.00%	0	296.0
3449	西青	56233	南河562	李七庄供电服务中心	630	378	60.00%	0	126.0
3450	西青	55121	于台551	李七庄供电服务中心	630	102	16.19%	0	402.0
3451	西青	55118	于台551	李七庄供电服务中心	630	212	33.65%	0	292.0
3452	西青	君4408乙	君44	杨柳青供电服务中心	630	154	24.46%	0	349.9
3453	西青	科2124	科21	杨柳青供电服务中心	630	154	24.46%	0	349.9
3454	西青	丰1505	丰15	杨柳青供电服务中心	630	154	24.47%	0	349.9
3455	红桥	芥2118乙	芥21	配电运检室	630	150	23.84%	0	353.8
3456	西青	东1912	英伦一东19	杨柳青供电服务中心	630	154	24.49%	0	349.7
3457	红桥	吴4804	吴48	配电运检室	630	154	24.50%	0	349.6
3458	西青	梨2114	梨21	李七庄供电服务中心	630	147	23.40%	0	356.6
3459	西青	科3224	科32	杨柳青供电服务中心	630	140	22.30%	0	363.5
3460	西青	友5210	友52	李七庄供电服务中心	630	155	24.52%	0	349.5
3461	西青	科4606乙	科46	杨柳青供电服务中心	630	155	24.54%	0	349.4
3462	南开	翠1606	翠16	配电运检室	630	155	24.54%	0	349.4
3463	西青	通3418	通34	李七庄供电服务中心	630	155	24.54%	0	349.4
3464	西青	窝2210	窝22	杨柳青供电服务中心	630	159	25.18%	0	345.4
3465	西青	君5607	君56	杨柳青供电服务中心	630	155	24.55%	0	349.3
3466	西青	精2635	精26	李七庄供电服务中心	630	168	26.62%	0	336.3
3467	红桥	曹1104甲	曹11	配电运检室	630	155	24.56%	0	349.3
3468	红桥	同1701乙	同17	配电运检室	630	155	24.56%	0	349.3

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
3469	南开	广3301	广33	配电运检室	630	155	24.56%	0	349.3
3470	南开	雅4314	雅43	配电运检室	630	155	24.57%	0	349.2
3471	西青	精2402	精24	李七庄供电服务中心	630	162	25.69%	0	342.2
3472	西青	北1101甲	北11	杨柳青供电服务中心	630	155	24.59%	0	349.1
3473	红桥	邵4504	邵45	配电运检室	630	141	22.37%	0	363.1
3474	西青	刘2613	刘26	李七庄供电服务中心	630	152	24.12%	0	352.1
3475	南开	同3310甲	同33	配电运检室	630	140	22.22%	0	364.0
3476	西青	54106	541	李七庄供电服务中心	630	310	49.21%	0	194.0
3477	南开	科4504乙	科45	配电运检室	630	155	24.61%	0	348.9
3478	西青	青6613	青66	杨柳青供电服务中心	630	155	24.61%	0	348.9
3479	南开	密1611	密16	配电运检室	630	155	24.62%	0	348.9
3480	南开	广3303甲	广33	配电运检室	630	163	25.90%	0	340.9
3481	红桥	南2407甲	海上花苑南24	配电运检室	630	155	24.63%	0	348.8
3482	西青	青5323	青53	杨柳青供电服务中心	630	155	24.63%	0	348.8
3483	南开	科2318	科23	配电运检室	630	155	24.64%	0	348.8
3484	西青	梨3202	梨32	李七庄供电服务中心	630	155	24.65%	0	348.7
3485	南开	华2502	华25	配电运检室	630	155	24.65%	0	348.7
3486	西青	大1608	大16	李七庄供电服务中心	630	147	23.38%	0	356.7
3487	西青	通4407	通44	李七庄供电服务中心	630	155	24.66%	0	348.7
3488	西青	埠3324	埠33	杨柳青供电服务中心	630	140	22.28%	0	363.6
3489	西青	青4230	青42	杨柳青供电服务中心	630	157	24.98%	0	346.6
3490	南开	华3406	华34	配电运检室	630	155	24.67%	0	348.6
3491	南开	翠3201充	翠32	配电运检室	630	155	24.67%	0	348.6
3492	红桥	同4701甲	同47	配电运检室	630	159	25.31%	0	344.6

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
3493	西青	东1904	英伦一东19	杨柳青供电服务中心	630	155	24.67%	0	348.6
3494	南开	密1605	密16	配电运检室	630	155	24.68%	0	348.5
3495	南开	金2410甲	金24	配电运检室	630	156	24.70%	0	348.4
3496	红桥	吴2305	吴23	配电运检室	630	156	24.70%	0	348.4
3497	南开	金1111	金11	配电运检室	630	156	24.71%	0	348.3
3498	红桥	吴2102甲	吴21	配电运检室	630	156	24.72%	0	348.3
3499	红桥	远3411乙	远34	配电运检室	630	168	26.63%	0	336.2
3500	西青	友1403	友14	李七庄供电服务中心	630	156	24.73%	0	348.2
3501	西青	泰6116	泰61	杨柳青供电服务中心	630	156	24.73%	0	348.2
3502	红桥	邵2813	邵28	配电运检室	630	156	24.73%	0	348.2
3503	红桥	邵4103	邵41	配电运检室	630	156	24.73%	0	348.2
3504	红桥	荣1521	荣15	配电运检室	630	142	22.51%	0	362.2
3505	红桥	芥3312	芥33	配电运检室	630	156	24.74%	0	348.2
3506	西青	丰1603乙	丰16	杨柳青供电服务中心	630	156	24.74%	0	348.1
3507	西青	窝2212乙	窝22	杨柳青供电服务中心	630	156	24.76%	0	348.0
3508	西青	精2752#嘉景苑04变	精27	李七庄供电服务中心	800	422	52.75%	0	218.0
3509	红桥	82533	825	配电运检室	630	292	46.35%	0	212.0
3510	西青	大1903充站沁澜苑 06变	大19	李七庄供电服务中心	630	262	41.59%	0	242.0
3511	西青	阳2424	阳24	李七庄供电服务中心	630	169	26.83%	0	335.0
3512	南开	湖1207	湖12	配电运检室	630	156	24.77%	0	348.0
3513	西青	霞1505	霞15	杨柳青供电服务中心	630	157	24.94%	0	346.9
3514	红桥	芥1603乙	芥16	配电运检室	630	171	27.16%	0	332.9
3515	西青	55311乙	辛院553	李七庄供电服务中心	630	156	24.78%	0	347.9
3516	红桥	远3406乙	远34	配电运检室	630	156	24.79%	0	347.8

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
3517	西青	友6413	友64	李七庄供电服务中心	630	156	24.79%	0	347.8
3518	西青	北1713	北17	杨柳青供电服务中心	630	149	23.70%	0	354.7
3519	西青	高2507	高25	李七庄供电服务中心	630	145	23.08%	0	358.6
3520	红桥	芥3203	芥32	配电运检室	630	157	24.85%	0	347.5
3521	西青	芦1203	芦12	李七庄供电服务中心	630	157	24.85%	0	347.4
3522	南开	翠1101乙	翠11	配电运检室	630	162	25.65%	0	342.4
3523	南开	马1102	马11	配电运检室	630	172	27.25%	0	332.3
3524	红桥	吴4504甲	吴45	配电运检室	630	169	26.77%	0	335.3
3525	南开	华3403	华34	配电运检室	630	157	24.87%	0	347.3
3526	西青	万4614	万46	李七庄供电服务中心	630	162	25.67%	0	342.3
3527	南开	东4103	东北角东41	配电运检室	630	157	24.88%	0	347.2
3528	西青	精1521	精15	李七庄供电服务中心	630	157	24.88%	0	347.2
3529	西青	刘2603乙	刘26	李七庄供电服务中心	630	157	24.89%	0	347.2
3530	西青	科4409	科44	杨柳青供电服务中心	630	157	24.89%	0	347.2
3531	南开	湖1809	湖18	配电运检室	630	157	24.90%	0	347.2
3532	西青	精1215	精12	李七庄供电服务中心	630	170	26.97%	0	334.1
3533	红桥	邵4106乙	邵41	配电运检室	630	149	23.64%	0	355.0
3534	红桥	芥3303	芥33	配电运检室	630	157	24.92%	0	347.0
3535	西青	55708	工业557	李七庄供电服务中心	630	158	25.08%	0	346.0
3536	西青	53258	532	李七庄供电服务中心	630	170	26.98%	0	334.0
3537	西青	刘1206站	刘12	李七庄供电服务中心	630	133	21.11%	0	371.0
3538	红桥	83106	831	配电运检室	630	349	55.40%	0	155.0
3539	西青	54114	541	李七庄供电服务中心	800	208	26.00%	0	432.0
3540	红桥	丁1539	丁15	配电运检室	630	157	24.93%	0	347.0

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
3541	西青	君5319甲	君53	杨柳青供电服务中心	630	157	24.94%	0	346.9
3542	南开	密4503	密45	配电运检室	630	157	24.96%	0	346.8
3543	西青	通4404	通44	李七庄供电服务中心	630	157	24.96%	0	346.8
3544	南开	湖4801	湖48	配电运检室	630	157	24.96%	0	346.8
3545	南开	凌3807乙	凌38	配电运检室	630	157	24.96%	0	346.8
3546	南开	华1619	华16	配电运检室	630	157	24.96%	0	346.7
3547	红桥	邵4319甲	邵43	配电运检室	630	157	24.97%	0	346.7
3548	红桥	远2103乙	远21	配电运检室	630	157	24.98%	0	346.6
3549	西青	红2124	红21	李七庄供电服务中心	630	170	27.04%	0	333.6
3550	南开	马1101	马11	配电运检室	630	157	24.98%	0	346.6
3551	西青	大1211	大12	李七庄供电服务中心	630	148	23.55%	0	355.6
3552	西青	科3223	科32	杨柳青供电服务中心	630	144	22.92%	0	359.6
3553	红桥	西4409	西44	配电运检室	630	157	24.98%	0	346.6
3554	南开	湖1801乙	湖18	配电运检室	630	157	24.99%	0	346.6
3555	西青	丰1610乙	丰16	杨柳青供电服务中心	630	157	24.99%	0	346.6
3556	红桥	邵2812	邵28	配电运检室	630	158	25.00%	0	346.5
3557	南开	密4103乙	密41	配电运检室	800	291	36.32%	0	349.5
3558	南开	广1506	广15	配电运检室	630	158	25.01%	0	346.5
3559	西青	友6301	友63	李七庄供电服务中心	630	171	27.08%	0	333.4
3560	西青	通4410甲	通44	李七庄供电服务中心	630	158	25.02%	0	346.4
3561	西青	汪1204乙	汪12	杨柳青供电服务中心	630	158	25.02%	0	346.4
3562	红桥	芥3305	芥33	配电运检室	630	145	22.95%	0	359.4
3563	西青	青5606	青56	杨柳青供电服务中心	630	158	25.03%	0	346.3
3564	红桥	芥1602甲	芥16	配电运检室	630	173	27.41%	0	331.3

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
3565	西青	阳3312	阳33	李七庄供电服务中心	630	159	25.19%	0	345.3
3566	西青	通4504	通45	李七庄供电服务中心	630	153	24.24%	0	351.3
3567	西青	通1211	通12	李七庄供电服务中心	630	158	25.03%	0	346.3
3568	南开	9610乙	96	配电运检室	630	145	22.97%	0	359.3
3569	西青	丰4103甲	丰41	杨柳青供电服务中心	630	158	25.04%	0	346.2
3570	西青	梨1509	梨15	李七庄供电服务中心	630	165	26.16%	0	339.2
3571	南开	保1516	保15	配电运检室	630	147	23.30%	0	357.2
3572	南开	金4119	金41	配电运检室	630	158	25.05%	0	346.2
3573	红桥	邵2815乙	邵28	配电运检室	630	158	25.05%	0	346.2
3574	红桥	丁1335	丁13	配电运检室	630	158	25.06%	0	346.1
3575	南开	营3206乙	营32	配电运检室	630	157	24.90%	0	347.1
3576	西青	北1403乙	北14	杨柳青供电服务中心	630	158	25.07%	0	346.0
3577	西青	青5319乙	青53	杨柳青供电服务中心	630	158	25.08%	0	346.0
3578	红桥	远2204乙	远22	配电运检室	630	158	25.08%	0	346.0
3579	红桥	荣1417充	荣14	配电运检室	630	154	24.44%	0	350.0
3580	西青	精2422乙	精24	李七庄供电服务中心	630	287	45.56%	0	217.0
3581	西青	精2756充	精27	李七庄供电服务中心	630	273	43.33%	0	231.0
3582	南开	19601	196	配电运检室	630	264	41.90%	0	240.0
3583	南开	科2307	科23	配电运检室	630	158	25.09%	0	346.0
3584	南开	荣4802	荣48	配电运检室	630	158	25.09%	0	346.0
3585	西青	高2420	高24	李七庄供电服务中心	630	158	25.09%	0	345.9
3586	西青	刘2614	刘26	李七庄供电服务中心	630	167	26.53%	0	336.8
3587	红桥	远2105乙	远21	配电运检室	630	161	25.60%	0	342.7
3588	红桥	丁1103甲	丁11	配电运检室	630	158	25.13%	0	345.7

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
3589	南开	保1509	保15	配电运检室	630	158	25.14%	0	345.6
3590	红桥	远3404甲	远34	配电运检室	630	158	25.14%	0	345.6
3591	南开	南2403甲	海上花苑南24	配电运检室	630	158	25.14%	0	345.6
3592	南开	华3702	华37	配电运检室	630	159	25.16%	0	345.5
3593	红桥	丁1513	丁15	配电运检室	630	159	25.16%	0	345.5
3594	红桥	同4705甲	同47	配电运检室	630	159	25.17%	0	345.5
3595	西青	精1724	精17	李七庄供电服务中心	630	159	25.18%	0	345.4
3596	西青	大4305	大43	李七庄供电服务中心	630	159	25.18%	0	345.4
3597	红桥	荣1411	荣14	配电运检室	630	162	25.66%	0	342.3
3598	西青	大4301	大43	李七庄供电服务中心	630	163	25.82%	0	341.3
3599	西青	汪1201甲	汪12	杨柳青供电服务中心	630	170	26.94%	0	334.3
3600	西青	青4219	青42	杨柳青供电服务中心	630	152	24.10%	0	352.2
3601	南开	阳4507丙	阳45	配电运检室	630	159	25.22%	0	345.1
3602	红桥	芥1206	芥12	配电运检室	630	165	26.17%	0	339.1
3603	西青	汪1507甲	汪15	杨柳青供电服务中心	630	159	25.23%	0	345.1
3604	南开	阳4309甲	阳43	配电运检室	800	424	53.00%	0	216.0
3605	红桥	湘3408	湘34	配电运检室	630	211	33.49%	0	293.0
3606	南开	湖4408	湖44	配电运检室	630	159	25.24%	0	345.0
3607	西青	君5302甲	君53	杨柳青供电服务中心	630	159	25.24%	0	345.0
3608	西青	通4410乙	通44	李七庄供电服务中心	630	159	25.26%	0	344.9
3609	西青	红4423	红44	李七庄供电服务中心	630	159	25.26%	0	344.9
3610	南开	华3302	华33	配电运检室	630	154	24.47%	0	349.8
3611	红桥	82238	822	配电运检室	630	163	25.91%	0	340.7
3612	西青	科2106	科21	杨柳青供电服务中心	630	159	25.28%	0	344.7

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
3613	南开	马4312	马43	配电运检室	630	146	23.22%	0	357.7
3614	西青	凌2721乙	凌27	李七庄供电服务中心	630	159	25.29%	0	344.7
3615	南开	密4510	密45	配电运检室	630	159	25.30%	0	344.6
3616	南开	南3110乙	海河广场南31	配电运检室	630	159	25.30%	0	344.6
3617	西青	梨1614	梨16	李七庄供电服务中心	630	159	25.30%	0	344.6
3618	西青	红2128	红21	李七庄供电服务中心	630	166	26.42%	0	337.6
3619	西青	北1221乙	北12	杨柳青供电服务中心	630	159	25.31%	0	344.5
3620	南开	保1111甲	保11	配电运检室	630	160	25.32%	0	344.5
3621	西青	君6305	君63	杨柳青供电服务中心	630	160	25.33%	0	344.4
3622	南开	85404	854	配电运检室	630	169	26.77%	0	335.4
3623	西青	窝4716乙	窝47	杨柳青供电服务中心	630	174	27.57%	0	330.3
3624	西青	通1104	通11	李七庄供电服务中心	630	160	25.35%	0	344.3
3625	南开	海6625	海66	配电运检室	630	155	24.56%	0	349.3
3626	红桥	丁1544	丁15	配电运检室	630	167	26.47%	0	337.2
3627	西青	君5316	君53	杨柳青供电服务中心	630	168	26.65%	0	336.1
3628	南开	金1702乙	金17	配电运检室	630	160	25.39%	0	344.0
3629	西青	北1109乙	北11	杨柳青供电服务中心	630	160	25.39%	0	344.0
3630	西青	55126	于台551	李七庄供电服务中心	630	188	29.84%	0	316.0
3631	南开	马4802	马48	配电运检室	630	171	27.14%	0	333.0
3632	南开	19424	194	配电运检室	630	123	19.52%	0	381.0
3633	西青	高3144充#紫林园02 变	高31	李七庄供电服务中心	630	221	35.08%	0	283.0
3634	西青	56429	付村564	李七庄供电服务中心	630	292	46.35%	0	212.0
3635	西青	青4504	青45	杨柳青供电服务中心	630	152	24.13%	0	352.0
3636	西青	53613	536	李七庄供电服务中心	630	298	47.30%	0	206.0

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
3637	西青	54113	541	李七庄供电服务中心	800	301	37.63%	0	339.0
3638	南开	97208	972	配电运检室	630	156	24.78%	0	347.9
3639	西青	霞2504甲	霞25	杨柳青供电服务中心	630	160	25.41%	0	343.9
3640	南开	华3707	华37	配电运检室	630	161	25.57%	0	342.9
3641	红桥	芥1603甲	芥16	配电运检室	630	163	25.90%	0	340.8
3642	南开	复1106	复11	配电运检室	630	146	23.21%	0	357.8
3643	红桥	吴3429乙	吴34	配电运检室	630	163	25.92%	0	340.7
3644	南开	阳4101	阳41	配电运检室	630	165	26.24%	0	338.7
3645	南开	华1613	华16	配电运检室	630	153	24.35%	0	350.6
3646	南开	科2308	科23	配电运检室	630	160	25.46%	0	343.6
3647	西青	君4601甲	君46	杨柳青供电服务中心	630	160	25.46%	0	343.6
3648	红桥	邵3708	邵37	配电运检室	630	170	27.05%	0	333.6
3649	南开	密1404	密14	配电运检室	630	160	25.47%	0	343.6
3650	南开	湖4216甲	湖42	配电运检室	630	161	25.49%	0	343.4
3651	红桥	西3401	西34	配电运检室	630	161	25.49%	0	343.4
3652	西青	友1415	友14	李七庄供电服务中心	630	170	26.92%	0	334.4
3653	红桥	吴4810	吴48	配电运检室	630	161	25.49%	0	343.4
3654	西青	55313	辛院553	李七庄供电服务中心	630	175	27.72%	0	329.4
3655	红桥	湘3405乙	湘34	配电运检室	630	164	25.98%	0	340.3
3656	红桥	吴4421甲	吴44	配电运检室	630	161	25.52%	0	343.2
3657	南开	科4505	科45	配电运检室	630	149	23.63%	0	355.2
3658	南开	复1339	复13	配电运检室	630	161	25.54%	0	343.1
3659	南开	湖4117	湖41	配电运检室	630	161	25.54%	0	343.1
3660	红桥	邵3212	邵32	配电运检室	630	300	47.62%	0	204.0

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
3661	红桥	邵4501	邵45	配电运检室	800	297	37.13%	0	342.9
3662	西青	精2634	精26	李七庄供电服务中心	630	161	25.57%	0	342.9
3663	西青	大4208	大42	李七庄供电服务中心	630	161	25.58%	0	342.8
3664	西青	梨2306	梨23	李七庄供电服务中心	630	161	25.60%	0	342.7
3665	西青	君4302乙	君43	杨柳青供电服务中心	630	162	25.77%	0	341.7
3666	红桥	同4703乙	同47	配电运检室	630	161	25.63%	0	342.6
3667	西青	北1102甲	北11	杨柳青供电服务中心	630	161	25.63%	0	342.5
3668	南开	金2411乙	金24	配电运检室	630	176	28.01%	0	327.5
3669	西青	红4416	红44	李七庄供电服务中心	630	163	25.80%	0	341.5
3670	南开	雅3308	雅33	配电运检室	630	160	25.32%	0	344.5
3671	南开	84225乙	842	配电运检室	630	162	25.64%	0	342.5
3672	红桥	玉1804乙	玉18	配电运检室	630	162	25.64%	0	342.5
3673	西青	精2417	精24	李七庄供电服务中心	630	162	25.65%	0	342.4
3674	南开	凌1706	凌17	配电运检室	500	58	11.53%	0	342.4
3675	红桥	吴3430乙	吴34	配电运检室	630	162	25.66%	0	342.3
3676	西青	红4403	红44	李七庄供电服务中心	630	175	27.73%	0	329.3
3677	红桥	西2106乙	西21	配电运检室	630	162	25.68%	0	342.2
3678	西青	红2118	红21	李七庄供电服务中心	630	150	23.77%	0	354.2
3679	南开	华1103甲	华11	配电运检室	630	157	24.89%	0	347.2
3680	西青	万4615	万46	李七庄供电服务中心	630	162	25.68%	0	342.2
3681	西青	泰1508乙	泰15	杨柳青供电服务中心	630	162	25.69%	0	342.2
3682	西青	科4207甲	科42	杨柳青供电服务中心	630	171	27.11%	0	333.2
3683	西青	精1757#嘉景苑02变	精17	李七庄供电服务中心	800	323	40.38%	0	317.0
3684	西青	梨1612	梨16	李七庄供电服务中心	630	149	23.65%	0	355.0

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
3685	西青	友1407	友14	李七庄供电服务中心	630	162	25.72%	0	342.0
3686	南开	吴2225	吴22	配电运检室	630	162	25.72%	0	342.0
3687	南开	凌3407	凌34	配电运检室	630	162	25.72%	0	341.9
3688	西青	埠3325	埠33	杨柳青供电服务中心	630	162	25.73%	0	341.9
3689	西青	储3705	储37	李七庄供电服务中心	630	162	25.73%	0	341.9
3690	西青	精2633	精26	李七庄供电服务中心	630	162	25.74%	0	341.9
3691	西青	窝2218	窝22	杨柳青供电服务中心	630	166	26.37%	0	337.8
3692	西青	梨1615	梨16	李七庄供电服务中心	630	168	26.71%	0	335.7
3693	南开	海8126	海81	配电运检室	630	162	25.76%	0	341.7
3694	西青	汪1202甲	汪12	杨柳青供电服务中心	630	162	25.77%	0	341.7
3695	西青	刘2608乙	刘26	李七庄供电服务中心	630	161	25.61%	0	342.6
3696	西青	友2604	友26	李七庄供电服务中心	630	172	27.36%	0	331.6
3697	西青	友6401	友64	李七庄供电服务中心	630	162	25.78%	0	341.6
3698	红桥	吴1508	吴15	配电运检室	630	163	25.80%	0	341.5
3699	南开	金3209	金32	配电运检室	630	160	25.32%	0	344.5
3700	西青	东1911	英伦一东19	杨柳青供电服务中心	630	154	24.37%	0	350.4
3701	西青	君3111	君31	杨柳青供电服务中心	630	163	25.81%	0	341.4
3702	南开	雅1406	雅14	配电运检室	630	157	24.86%	0	347.4
3703	红桥	丁1401甲	丁14	配电运检室	630	163	25.82%	0	341.4
3704	红桥	邵2617	邵26	配电运检室	630	163	25.82%	0	341.4
3705	南开	马3202	马32	配电运检室	630	163	25.82%	0	341.3
3706	西青	窝2228	窝22	杨柳青供电服务中心	630	176	27.90%	0	328.3
3707	西青	学3402甲	学34	杨柳青供电服务中心	630	175	27.74%	0	329.3
3708	南开	凌3304	凌33	配电运检室	500	50	9.95%	0	350.2

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
3709	南开	翠3338甲	翠33	配电运检室	500	59	11.77%	0	341.2
3710	红桥	吴4423甲	吴44	配电运检室	630	170	26.96%	0	334.2
3711	南开	保1110乙	保11	配电运检室	630	150	23.80%	0	354.1
3712	西青	芦3219	芦32	李七庄供电服务中心	630	163	25.87%	0	341.0
3713	西青	君5612乙	君56	杨柳青供电服务中心	630	163	25.87%	0	341.0
3714	南开	密4504	密45	配电运检室	630	163	25.87%	0	341.0
3715	南开	镇3201乙	镇32	配电运检室	630	118	18.73%	0	386.0
3716	西青	东1111	聚盛东11	杨柳青供电服务中心	630	169	26.83%	0	335.0
3717	南开	营4114	营41	配电运检室	630	153	24.29%	0	351.0
3718	南开	翠1102甲	翠11	配电运检室	500	59	11.81%	0	341.0
3719	西青	东2211	英伦二东22	杨柳青供电服务中心	630	151	23.98%	0	352.9
3720	南开	阳4504	阳45	配电运检室	630	163	25.90%	0	340.9
3721	西青	科4325	科43	杨柳青供电服务中心	630	163	25.90%	0	340.9
3722	西青	53703	537	李七庄供电服务中心	630	152	24.15%	0	351.8
3723	南开	保1519	保15	配电运检室	630	163	25.90%	0	340.8
3724	红桥	曹1903	曹19	配电运检室	630	163	25.90%	0	340.8
3725	南开	湖4714	湖47	配电运检室	630	167	26.55%	0	336.8
3726	西青	泰1529甲	泰15	杨柳青供电服务中心	630	151	24.01%	0	352.8
3727	南开	复4115乙	复41	配电运检室	630	156	24.80%	0	347.7
3728	南开	凌3406	凌34	配电运检室	630	163	25.91%	0	340.7
3729	西青	泊2209	泊22	李七庄供电服务中心	630	163	25.92%	0	340.7
3730	红桥	荣1101	荣11	配电运检室	630	163	25.92%	0	340.7
3731	南开	湖1803乙	湖18	配电运检室	630	162	25.76%	0	341.7
3732	西青	青6104	青61	杨柳青供电服务中心	630	160	25.45%	0	343.7

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
3733	红桥	西1114丙	西11	配电运检室	630	163	25.93%	0	340.6
3734	西青	储4108	储41	李七庄供电服务中心	630	163	25.94%	0	340.6
3735	红桥	芥2114	芥21	配电运检室	630	163	25.95%	0	340.5
3736	西青	君4501甲	君45	杨柳青供电服务中心	630	164	25.95%	0	340.5
3737	红桥	玉1202乙	玉12	配电运检室	630	168	26.59%	0	336.5
3738	西青	高2419	高24	李七庄供电服务中心	630	165	26.12%	0	339.4
3739	西青	万4608	万46	李七庄供电服务中心	630	164	25.96%	0	340.4
3740	西青	芦1207	芦12	李七庄供电服务中心	630	153	24.22%	0	351.4
3741	南开	雅2109	雅21	配电运检室	630	155	24.54%	0	349.4
3742	南开	东1304	城厢东路东13	配电运检室	630	156	24.72%	0	348.3
3743	红桥	西1207	西12	配电运检室	630	165	26.15%	0	339.3
3744	西青	万4705	万47	李七庄供电服务中心	630	164	25.99%	0	340.3
3745	南开	马4202	马42	配电运检室	630	164	25.99%	0	340.3
3746	西青	万3304	万33	李七庄供电服务中心	630	164	26.00%	0	340.2
3747	南开	广3201	广32	配电运检室	630	155	24.57%	0	349.2
3748	西青	万3303	万33	李七庄供电服务中心	630	164	26.02%	0	340.1
3749	南开	华1402	华14	配电运检室	630	164	26.02%	0	340.1
3750	红桥	西2203	西22	配电运检室	630	164	26.03%	0	340.0
3751	南开	营4208	营42	配电运检室	630	164	26.03%	0	340.0
3752	西青	梨1809	梨18	李七庄供电服务中心	1000	258	25.80%	0	542.0
3753	西青	阳3126#泽雅苑02变	阳31	李七庄供电服务中心	800	446	55.75%	0	194.0
3754	西青	阳1603	阳16	李七庄供电服务中心	630	164	26.03%	0	340.0
3755	西青	微1423	微山14	李七庄供电服务中心	630	220	34.92%	0	284.0
3756	南开	南3208	如意南32	配电运检室	630	164	26.03%	0	340.0

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
3757	西青	泰5609乙	泰56	杨柳青供电服务中心	630	164	26.04%	0	340.0
3758	南开	华1810	华18	配电运检室	630	159	25.25%	0	344.9
3759	南开	阳1104	阳11	配电运检室	630	153	24.30%	0	350.9
3760	南开	翠1607	翠16	配电运检室	630	162	25.74%	0	341.8
3761	西青	君3112	君31	杨柳青供电服务中心	630	164	26.06%	0	339.8
3762	西青	梨1609	梨16	李七庄供电服务中心	630	160	25.43%	0	343.8
3763	南开	湖3418乙	湖34	配电运检室	630	164	26.07%	0	339.8
3764	红桥	西2206	西22	配电运检室	630	164	26.07%	0	339.8
3765	西青	霞1104	霞11	杨柳青供电服务中心	630	164	26.07%	0	339.8
3766	西青	万3308	万33	李七庄供电服务中心	630	154	24.49%	0	349.7
3767	红桥	西4209乙	西42	配电运检室	630	169	26.88%	0	334.7
3768	西青	通1802	通18	李七庄供电服务中心	630	154	24.50%	0	349.6
3769	西青	梨1604	梨16	李七庄供电服务中心	630	164	26.09%	0	339.6
3770	西青	通3419	通34	李七庄供电服务中心	630	173	27.52%	0	330.6
3771	南开	翠4702乙	翠47	配电运检室	630	164	26.11%	0	339.5
3772	南开	广3303乙	广33	配电运检室	630	165	26.11%	0	339.5
3773	红桥	芥3309	芥33	配电运检室	630	180	28.50%	0	324.4
3774	西青	康2518	康25	杨柳青供电服务中心	630	170	26.92%	0	334.4
3775	西青	友5317	友53	李七庄供电服务中心	630	165	26.13%	0	339.4
3776	南开	华1303	华13	配电运检室	630	165	26.14%	0	339.3
3777	红桥	芥3301	芥33	配电运检室	630	165	26.14%	0	339.3
3778	南开	凌1303甲	凌13	配电运检室	630	168	26.62%	0	336.3
3779	西青	高2506	高25	李七庄供电服务中心	630	165	26.15%	0	339.2
3780	南开	广4503甲	广45	配电运检室	500	61	12.18%	0	339.1

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
3781	西青	霞1305	霞13	杨柳青供电服务中心	630	165	26.18%	0	339.0
3782	红桥	吴2306	吴23	配电运检室	630	165	26.18%	0	339.0
3783	南开	保4113甲	保41	配电运检室	630	165	26.19%	0	339.0
3784	西青	高2301	高23	李七庄供电服务中心	630	153	24.29%	0	351.0
3785	西青	阳3116#瑞城嘉园04 变	阳31	李七庄供电服务中心	800	407	50.88%	0	233.0
3786	西青	56213	南河562	李七庄供电服务中心	630	325	51.59%	0	179.0
3787	南开	97201	972	配电运检室	630	291	46.19%	0	213.0
3788	红桥	西4322乙	西43	配电运检室	630	154	24.50%	0	349.6
3789	南开	复1340	复13	配电运检室	630	165	26.25%	0	338.6
3790	西青	精1518	精15	李七庄供电服务中心	630	165	26.25%	0	338.6
3791	西青	科3233	科32	杨柳青供电服务中心	630	165	26.27%	0	338.5
3792	西青	梨1605	梨16	李七庄供电服务中心	630	168	26.59%	0	336.5
3793	红桥	西1212	西12	配电运检室	630	166	26.28%	0	338.5
3794	西青	红2123	红21	李七庄供电服务中心	630	170	26.91%	0	334.4
3795	西青	霞2504乙	霞25	杨柳青供电服务中心	630	166	26.29%	0	338.4
3796	南开	丁1317	丁13	配电运检室	630	166	26.30%	0	338.3
3797	西青	红2117	红21	李七庄供电服务中心	630	175	27.75%	0	329.2
3798	西青	阳1610	阳16	李七庄供电服务中心	630	155	24.58%	0	349.2
3799	南开	华3701乙	华37	配电运检室	630	166	26.32%	0	338.2
3800	南开	华1718甲	华17	配电运检室	630	153	24.27%	0	351.1
3801	西青	芦1820	芦18	李七庄供电服务中心	800	302	37.74%	0	338.1
3802	西青	通4514	通45	李七庄供电服务中心	630	161	25.56%	0	343.0
3803	南开	镇4301	镇43	配电运检室	630	178	28.25%	0	326.0
3804	红桥	远2108	远21	配电运检室	630	238	37.78%	0	266.0

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
3805	南开	87216	872	配电运检室	1000	540	54.00%	0	260.0
3806	南开	马2101乙	马21	配电运检室	800	271	33.88%	0	369.0
3807	红桥	同1703甲	同17	配电运检室	630	166	26.37%	0	337.9
3808	南开	华2102	华21	配电运检室	630	155	24.63%	0	348.9
3809	西青	梨1506	梨15	李七庄供电服务中心	630	162	25.74%	0	341.9
3810	南开	阳1102	阳11	配电运检室	630	166	26.37%	0	337.8
3811	西青	红4422	红44	李七庄供电服务中心	630	166	26.38%	0	337.8
3812	南开	华2507	华25	配电运检室	630	166	26.38%	0	337.8
3813	红桥	西1701	西17	配电运检室	1000	462	46.22%	0	337.8
3814	南开	营1315	营13	配电运检室	630	166	26.38%	0	337.8
3815	西青	窝2216甲	窝22	杨柳青供电服务中心	630	161	25.59%	0	342.8
3816	西青	刘2606	刘26	李七庄供电服务中心	630	155	24.65%	0	348.7
3817	南开	雅2112	雅21	配电运检室	630	166	26.39%	0	337.7
3818	西青	青5607	青56	杨柳青供电服务中心	630	166	26.43%	0	337.5
3819	红桥	西3206甲	西32	配电运检室	630	155	24.68%	0	348.5
3820	南开	营3203	营32	配电运检室	630	167	26.43%	0	337.5
3821	红桥	同1705	同17	配电运检室	630	167	26.44%	0	337.4
3822	红桥	芥3411丙	芥34	配电运检室	630	167	26.44%	0	337.4
3823	西青	滨2704甲	滨27	杨柳青供电服务中心	630	153	24.23%	0	351.4
3824	红桥	玉3201乙	玉32	配电运检室	630	153	24.23%	0	351.4
3825	西青	北1102乙	北11	杨柳青供电服务中心	630	167	26.46%	0	337.3
3826	南开	凌1402	凌14	配电运检室	500	63	12.55%	0	337.3
3827	西青	科2410乙	科24	杨柳青供电服务中心	630	170	26.94%	0	334.3
3828	西青	大1210	大12	李七庄供电服务中心	630	167	26.47%	0	337.3

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
3829	红桥	吴4817	吴48	配电运检室	630	167	26.47%	0	337.2
3830	西青	北1910	北19	杨柳青供电服务中心	630	171	27.11%	0	333.2
3831	西青	红4119	红41	李七庄供电服务中心	630	167	26.48%	0	337.2
3832	西青	万3307	万33	李七庄供电服务中心	630	169	26.79%	0	335.2
3833	西青	丰1502	丰15	杨柳青供电服务中心	630	180	28.54%	0	324.2
3834	西青	君4303乙	君43	杨柳青供电服务中心	630	167	26.49%	0	337.1
3835	西青	丰1607	丰16	杨柳青供电服务中心	630	167	26.49%	0	337.1
3836	西青	精2733#芸泽苑16变	精27	李七庄供电服务中心	800	480	60.00%	0	160.0
3837	南开	18504	185	配电运检室	630	285	45.24%	0	219.0
3838	西青	大1216	大12	李七庄供电服务中心	630	167	26.51%	0	337.0
3839	西青	科2407乙	科24	杨柳青供电服务中心	630	161	25.57%	0	342.9
3840	南开	保2203	保22	配电运检室	630	167	26.52%	0	336.9
3841	西青	精1501	精15	李七庄供电服务中心	630	167	26.52%	0	336.9
3842	南开	广2301	广23	配电运检室	630	167	26.52%	0	336.9
3843	南开	湖1808	湖18	配电运检室	630	167	26.52%	0	336.9
3844	西青	友2609	友26	李七庄供电服务中心	630	167	26.54%	0	336.8
3845	西青	高2304	高23	李七庄供电服务中心	630	160	25.43%	0	343.8
3846	西青	精1722	精17	李七庄供电服务中心	630	167	26.54%	0	336.8
3847	南开	翠1103甲	翠11	配电运检室	500	63	12.65%	0	336.7
3848	红桥	西2201乙	西22	配电运检室	630	167	26.56%	0	336.7
3849	红桥	丁3224	丁32	配电运检室	630	163	25.92%	0	340.7
3850	西青	通3411	通34	李七庄供电服务中心	630	155	24.66%	0	348.7
3851	西青	精2423甲	精24	李七庄供电服务中心	630	167	26.57%	0	336.6
3852	南开	华2403	华24	配电运检室	630	167	26.58%	0	336.5

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
3853	红桥	西3207乙	西32	配电运检室	630	168	26.59%	0	336.5
3854	西青	窝4712	窝47	杨柳青供电服务中心	630	168	26.59%	0	336.5
3855	红桥	83204甲	832	配电运检室	630	168	26.59%	0	336.5
3856	南开	金1703	金17	配电运检室	630	168	26.60%	0	336.4
3857	红桥	吴4708	吴47	配电运检室	630	155	24.55%	0	349.3
3858	红桥	同1509甲	同15	配电运检室	630	173	27.41%	0	331.3
3859	红桥	西1204	西12	配电运检室	630	168	26.62%	0	336.3
3860	西青	学2417甲	学24	杨柳青供电服务中心	630	168	26.62%	0	336.3
3861	南开	保4114甲	保41	配电运检室	630	168	26.64%	0	336.2
3862	西青	大1613	大16	李七庄供电服务中心	630	168	26.65%	0	336.1
3863	红桥	邵2802	邵28	配电运检室	630	168	26.66%	0	336.1
3864	西青	凌1607	凌16	李七庄供电服务中心	630	180	28.57%	0	324.0
3865	西青	高2630#慧杰佳园04 变	高26	李七庄供电服务中心	630	284	45.08%	0	220.0
3866	红桥	83205	832	配电运检室	630	133	21.11%	0	371.0
3867	南开	9207	92	配电运检室	630	310	49.21%	0	194.0
3868	西青	万4715	万47	李七庄供电服务中心	630	181	28.73%	0	323.0
3869	西青	君5301	君53	杨柳青供电服务中心	630	158	25.09%	0	346.0
3870	红桥	丁1310	丁13	配电运检室	500	64	12.81%	0	336.0
3871	红桥	西3206乙	西32	配电运检室	630	175	27.79%	0	328.9
3872	南开	年1502	年15	配电运检室	500	64	12.82%	0	335.9
3873	红桥	邵4513	邵45	配电运检室	630	168	26.68%	0	335.9
3874	南开	滨2202乙	滨22	配电运检室	630	168	26.70%	0	335.8
3875	红桥	芥3637	芥36	配电运检室	630	168	26.70%	0	335.8
3876	西青	北1401乙	北14	杨柳青供电服务中心	630	182	28.93%	0	321.7

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
3877	红桥	荣1412	荣14	配电运检室	630	168	26.71%	0	335.7
3878	西青	梨2107	梨21	李七庄供电服务中心	630	168	26.71%	0	335.7
3879	西青	君3118乙	君31	杨柳青供电服务中心	630	168	26.72%	0	335.7
3880	红桥	芥1202	芥12	配电运检室	630	168	26.72%	0	335.7
3881	南开	雅1109甲	雅11	配电运检室	630	175	27.84%	0	328.6
3882	南开	金2137	金21	配电运检室	630	168	26.73%	0	335.6
3883	红桥	邵2814	邵28	配电运检室	630	154	24.50%	0	349.6
3884	红桥	曹1905	曹19	配电运检室	630	168	26.73%	0	335.6
3885	南开	海8314乙	海83	配电运检室	630	168	26.73%	0	335.6
3886	南开	广1307乙	广13	配电运检室	630	168	26.73%	0	335.6
3887	红桥	邵2810	邵28	配电运检室	630	168	26.74%	0	335.6
3888	西青	53210	532	李七庄供电服务中心	630	168	26.74%	0	335.5
3889	南开	阳4505甲	阳45	配电运检室	630	165	26.11%	0	339.5
3890	西青	青3305甲	青33	杨柳青供电服务中心	630	169	26.76%	0	335.4
3891	西青	梨2304	梨23	李七庄供电服务中心	630	169	26.76%	0	335.4
3892	南开	科2338	科23	配电运检室	500	52	10.32%	0	348.4
3893	红桥	曹1106	曹11	配电运检室	630	164	25.98%	0	340.3
3894	红桥	芥1215	芥12	配电运检室	630	169	26.79%	0	335.2
3895	西青	友1404	友14	李七庄供电服务中心	630	184	29.17%	0	320.2
3896	西青	大1215	大12	李七庄供电服务中心	630	171	27.11%	0	333.2
3897	南开	华1205	华12	配电运检室	630	169	26.81%	0	335.1
3898	西青	储2412	储24	李七庄供电服务中心	630	169	26.81%	0	335.1
3899	红桥	远1111	远11	配电运检室	630	169	26.82%	0	335.0
3900	西青	通1101	通11	李七庄供电服务中心	630	169	26.82%	0	335.0

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
3901	红桥	同1507乙	同15	配电运检室	630	178	28.25%	0	326.0
3902	西青	54219	542	李七庄供电服务中心	630	327	51.90%	0	177.0
3903	西青	56219	南河562	李七庄供电服务中心	630	338	53.65%	0	166.0
3904	南开	镇5105	镇51	配电运检室	630	268	42.54%	0	236.0
3905	红桥	83208	832	配电运检室	630	145	23.02%	0	359.0
3906	红桥	邵3602甲	邵36	配电运检室	800	338	42.25%	0	302.0
3907	南开	18938	189	配电运检室	630	236	37.46%	0	268.0
3908	南开	营4306	营43	配电运检室	630	169	26.83%	0	335.0
3909	南开	湖3404	湖34	配电运检室	630	159	25.25%	0	344.9
3910	南开	芥2602	芥26	配电运检室	630	169	26.84%	0	334.9
3911	南开	海8101	海81	配电运检室	630	169	26.85%	0	334.8
3912	西青	康2527甲	康25	杨柳青供电服务中心	630	169	26.85%	0	334.8
3913	西青	霞1306	霞13	杨柳青供电服务中心	630	169	26.86%	0	334.8
3914	西青	大2120站	大21	李七庄供电服务中心	630	161	25.59%	0	342.8
3915	红桥	丁3226	丁32	配电运检室	630	172	27.35%	0	331.7
3916	西青	精1606乙	精16	李七庄供电服务中心	630	180	28.62%	0	323.7
3917	西青	泰1508甲	泰15	杨柳青供电服务中心	630	164	26.08%	0	339.7
3918	西青	梨1610	梨16	李七庄供电服务中心	630	169	26.88%	0	334.7
3919	西青	君5321乙	君53	杨柳青供电服务中心	630	154	24.50%	0	349.6
3920	西青	北2422	北24	杨柳青供电服务中心	630	160	25.47%	0	343.5
3921	红桥	远1110	远11	配电运检室	630	170	26.90%	0	334.5
3922	西青	精2625	精26	李七庄供电服务中心	630	157	24.84%	0	347.5
3923	南开	87604	876	配电运检室	500	52	10.32%	0	348.4
3924	西青	埠2110甲	埠21	杨柳青供电服务中心	630	170	26.92%	0	334.4

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
3925	红桥	西3202甲	西32	配电运检室	630	170	26.92%	0	334.4
3926	西青	科4803	科48	杨柳青供电服务中心	630	170	26.92%	0	334.4
3927	西青	通1718	通17	李七庄供电服务中心	500	66	13.14%	0	334.3
3928	南开	丁1406	丁14	配电运检室	630	181	28.68%	0	323.3
3929	西青	窝4606乙	窝46	杨柳青供电服务中心	630	170	26.94%	0	334.3
3930	南开	营4202	营42	配电运检室	630	161	25.52%	0	343.2
3931	西青	青3301乙	青33	杨柳青供电服务中心	630	179	28.39%	0	325.2
3932	南开	翠4206	翠42	配电运检室	630	170	26.96%	0	334.1
3933	南开	华2804	华28	配电运检室	630	170	26.97%	0	334.1
3934	西青	北1208甲	北12	杨柳青供电服务中心	630	182	28.88%	0	322.0
3935	西青	精2749#学韵园07变	精27	李七庄供电服务中心	800	113	14.13%	0	527.0
3936	南开	广1503	广15	配电运检室	630	170	26.99%	0	333.9
3937	西青	通4626	通46	李七庄供电服务中心	630	179	28.43%	0	324.9
3938	西青	阳3302	阳33	李七庄供电服务中心	630	181	28.75%	0	322.9
3939	西青	青5313	青53	杨柳青供电服务中心	630	170	27.01%	0	333.9
3940	西青	通3426	通34	李七庄供电服务中心	800	306	38.27%	0	333.9
3941	西青	芦1213	芦12	李七庄供电服务中心	630	170	27.01%	0	333.8
3942	南开	湖3213	湖32	配电运检室	630	184	29.24%	0	319.8
3943	西青	君5304甲	君53	杨柳青供电服务中心	630	170	27.03%	0	333.7
3944	红桥	荣4322	荣43	配电运检室	630	170	27.03%	0	333.7
3945	红桥	西2105甲	西21	配电运检室	630	170	27.03%	0	333.7
3946	西青	青3312	青33	杨柳青供电服务中心	630	170	27.03%	0	333.7
3947	红桥	邵4509	邵45	配电运检室	630	169	26.88%	0	334.7
3948	南开	科2312	科23	配电运检室	630	170	27.06%	0	333.5

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
3949	西青	红2111	红21	李七庄供电服务中心	630	169	26.75%	0	335.5
3950	红桥	玉1703乙	玉17	配电运检室	500	67	13.32%	0	333.4
3951	南开	科2316	科23	配电运检室	630	171	27.08%	0	333.4
3952	南开	金2134	金21	配电运检室	630	171	27.08%	0	333.4
3953	红桥	曹1718乙	曹17	配电运检室	630	175	27.72%	0	329.4
3954	西青	君4304乙	君43	杨柳青供电服务中心	630	171	27.09%	0	333.4
3955	西青	东1901乙	英伦一东19	杨柳青供电服务中心	630	160	25.34%	0	344.3
3956	红桥	远2106甲	远21	配电运检室	630	175	27.73%	0	329.3
3957	西青	学3401甲	学34	杨柳青供电服务中心	630	184	29.17%	0	320.2
3958	西青	精1502	精15	李七庄供电服务中心	630	165	26.16%	0	339.2
3959	南开	保4113乙	保41	配电运检室	630	176	27.91%	0	328.2
3960	红桥	湘5201	湘52	配电运检室	630	171	27.13%	0	333.1
3961	西青	友1406	友14	李七庄供电服务中心	630	171	27.13%	0	333.1
3962	红桥	丁2105乙	丁21	配电运检室	630	164	26.02%	0	340.1
3963	西青	红2125	红21	李七庄供电服务中心	630	157	24.91%	0	347.0
3964	西青	大4206	大42	李七庄供电服务中心	630	171	27.14%	0	333.0
3965	西青	储2904	储29	李七庄供电服务中心	630	133	21.11%	0	371.0
3966	南开	翠4604乙	翠46	配电运检室	630	370	58.73%	0	134.0
3967	南开	镇4108	镇41	配电运检室	630	272	43.17%	0	232.0
3968	南开	19103	191	配电运检室	630	348	55.24%	0	156.0
3969	西青	泰5628	泰56	杨柳青供电服务中心	630	211	33.49%	0	293.0
3970	南开	华1804乙	华18	配电运检室	630	171	27.15%	0	333.0
3971	红桥	吴2304甲	吴23	配电运检室	630	179	28.42%	0	324.9
3972	西青	红4415	红44	李七庄供电服务中心	630	177	28.11%	0	326.9

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
3973	红桥	同3308乙	同33	配电运检室	630	171	27.16%	0	332.9
3974	红桥	西3108	西31	配电运检室	630	171	27.16%	0	332.9
3975	西青	君5321甲	君53	杨柳青供电服务中心	630	177	28.11%	0	326.9
3976	西青	科4601	科46	杨柳青供电服务中心	630	170	27.02%	0	333.8
3977	红桥	芥3311	芥33	配电运检室	630	168	26.72%	0	335.6
3978	西青	芦3407	芦34	李七庄供电服务中心	630	171	27.20%	0	332.6
3979	红桥	丁1105	丁11	配电运检室	630	171	27.21%	0	332.6
3980	红桥	远1112	远11	配电运检室	630	181	28.80%	0	322.6
3981	南开	18801	188	配电运检室	630	171	27.21%	0	332.6
3982	南开	密1407	密14	配电运检室	630	172	27.23%	0	332.5
3983	南开	东4101	东北角东41	配电运检室	630	182	28.81%	0	322.5
3984	西青	学2418乙	学24	杨柳青供电服务中心	630	172	27.24%	0	332.4
3985	南开	金4226	金42	配电运检室	630	172	27.24%	0	332.4
3986	西青	高2303	高23	李七庄供电服务中心	630	172	27.26%	0	332.3
3987	红桥	吴2107	吴21	配电运检室	630	172	27.26%	0	332.3
3988	西青	窝4810	窝48	杨柳青供电服务中心	630	172	27.27%	0	332.2
3989	西青	精2414	精24	李七庄供电服务中心	630	172	27.27%	0	332.2
3990	西青	万3315	万33	李七庄供电服务中心	500	58	11.57%	0	342.1
3991	西青	北1405甲	北14	杨柳青供电服务中心	630	172	27.28%	0	332.1
3992	西青	君5613乙	君56	杨柳青供电服务中心	630	184	29.20%	0	320.0
3993	红桥	西2209	西22	配电运检室	630	163	25.87%	0	341.0
3994	南开	保3213	保32	配电运检室	630	184	29.21%	0	320.0
3995	西青	窝4407	窝44	杨柳青供电服务中心	630	258	40.95%	0	246.0
3996	南开	18203	182	配电运检室	630	152	24.13%	0	352.0

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
3997	西青	56202	南河562	李七庄供电服务中心	630	307	48.73%	0	197.0
3998	南开	保3214	保32	配电运检室	630	167	26.54%	0	336.8
3999	红桥	吴3208	吴32	配电运检室	630	172	27.33%	0	331.8
4000	西青	精1605乙	精16	李七庄供电服务中心	630	172	27.35%	0	331.7
4001	西青	大1612	大16	李七庄供电服务中心	630	172	27.35%	0	331.7
4002	南开	华1401	华14	配电运检室	630	178	28.31%	0	325.7
4003	西青	阳3325	阳33	李七庄供电服务中心	630	173	27.51%	0	330.7
4004	南开	阳1205	阳12	配电运检室	500	68	13.68%	0	331.6
4005	西青	窝4201	窝42	杨柳青供电服务中心	630	173	27.38%	0	331.5
4006	红桥	丁1512	丁15	配电运检室	630	161	25.49%	0	343.4
4007	红桥	芥3315	芥33	配电运检室	630	179	28.35%	0	325.4
4008	红桥	芥3316	芥33	配电运检室	630	173	27.39%	0	331.4
4009	南开	华2306	华23	配电运检室	630	173	27.41%	0	331.3
4010	西青	东1112	聚盛东11	杨柳青供电服务中心	630	173	27.41%	0	331.3
4011	西青	青3309	青33	杨柳青供电服务中心	630	173	27.42%	0	331.3
4012	西青	芦3216	芦32	李七庄供电服务中心	630	173	27.42%	0	331.3
4013	西青	青3301甲	青33	杨柳青供电服务中心	630	173	27.42%	0	331.3
4014	南开	复4720	复47	配电运检室	500	69	13.77%	0	331.2
4015	西青	精1605甲	精16	李七庄供电服务中心	630	186	29.50%	0	318.1
4016	西青	红4408	红44	李七庄供电服务中心	630	179	28.40%	0	325.1
4017	红桥	邵2809	邵28	配电运检室	630	173	27.45%	0	331.0
4018	西青	泰1536乙	泰15	杨柳青供电服务中心	630	172	27.30%	0	332.0
4019	西青	通4412乙	通44	李七庄供电服务中心	630	173	27.46%	0	331.0
4020	南开	保4307	保43	配电运检室	630	173	27.46%	0	331.0

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
4021	西青	通4624	通46	李七庄供电服务中心	630	173	27.46%	0	331.0
4022	西青	精2421乙	精24	李七庄供电服务中心	630	375	59.52%	0	129.0
4023	南开	学3301	学33	配电运检室	630	212	33.65%	0	292.0
4024	西青	通1505	通15	李七庄供电服务中心	630	173	27.46%	0	331.0
4025	南开	87603	876	配电运检室	500	84	16.81%	0	316.0
4026	南开	南1102	盛津园一南11	配电运检室	630	167	26.53%	0	336.9
4027	南开	凌3105	凌31	配电运检室	630	173	27.48%	0	330.8
4028	红桥	芥3319	芥33	配电运检室	630	173	27.49%	0	330.8
4029	西青	万3312	万33	李七庄供电服务中心	500	69	13.84%	0	330.8
4030	西青	友6410	友64	李七庄供电服务中心	630	173	27.49%	0	330.8
4031	西青	芦1212	芦12	李七庄供电服务中心	630	173	27.50%	0	330.7
4032	红桥	邵2818	邵28	配电运检室	630	172	27.35%	0	331.7
4033	西青	大1611	大16	李七庄供电服务中心	630	176	27.99%	0	327.7
4034	西青	精1723	精17	李七庄供电服务中心	630	173	27.52%	0	330.6
4035	南开	阳4507甲	阳45	配电运检室	630	189	29.92%	0	315.5
4036	南开	复1348	复13	配电运检室	630	165	26.12%	0	339.4
4037	南开	雅4323	雅43	配电运检室	630	188	29.78%	0	316.4
4038	西青	北2419	北24	杨柳青供电服务中心	500	70	13.92%	0	330.4
4039	西青	梨2108	梨21	李七庄供电服务中心	630	166	26.29%	0	338.4
4040	红桥	湘3201甲	湘32	配电运检室	630	166	26.29%	0	338.4
4041	红桥	吴4612	吴46	配电运检室	630	188	29.78%	0	316.4
4042	红桥	丁4316	丁43	配电运检室	630	174	27.58%	0	330.3
4043	西青	北2424	北24	杨柳青供电服务中心	630	179	28.37%	0	325.2
4044	西青	通3410	通34	李七庄供电服务中心	630	174	27.58%	0	330.2

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
4045	南开	9220甲	92	配电运检室	630	174	27.59%	0	330.2
4046	西青	北1110甲	北11	杨柳青供电服务中心	800	140	17.50%	0	500.0
4047	西青	东1808	南环铁路东18	杨柳青供电服务中心	630	174	27.63%	0	330.0
4048	红桥	丁4514乙	丁45	配电运检室	630	174	27.63%	0	329.9
4049	西青	万3309	万33	李七庄供电服务中心	630	162	25.73%	0	341.9
4050	南开	金3208乙	金32	配电运检室	630	177	28.13%	0	326.8
4051	南开	阳4102	阳41	配电运检室	630	174	27.66%	0	329.8
4052	红桥	芥3317	芥33	配电运检室	630	174	27.67%	0	329.7
4053	红桥	邵2906	邵29	配电运检室	630	180	28.62%	0	323.7
4054	西青	55618	于东防汛556	李七庄供电服务中心	630	188	29.91%	0	315.6
4055	西青	汪1204甲	汪12	杨柳青供电服务中心	630	177	28.17%	0	326.5
4056	南开	金4220	金42	配电运检室	630	165	26.12%	0	339.4
4057	南开	园1106甲	园11	配电运检室	630	175	27.71%	0	329.4
4058	南开	金4221	金42	配电运检室	630	176	27.88%	0	328.4
4059	西青	高2520	高25	李七庄供电服务中心	630	175	27.72%	0	329.3
4060	西青	精1221	精12	李七庄供电服务中心	630	175	27.73%	0	329.3
4061	西青	大1213	大12	李七庄供电服务中心	630	175	27.75%	0	329.2
4062	南开	营4402甲	营44	配电运检室	630	175	27.76%	0	329.1
4063	红桥	西3205	西32	配电运检室	630	175	27.77%	0	329.0
4064	西青	高1510#格调松间南 里10变	高15	杨柳青供电服务中心	630	295	46.83%	0	209.0
4065	西青	天2104甲	天21	杨柳青供电服务中心	630	149	23.65%	0	355.0
4066	西青	阳3124充	阳31	李七庄供电服务中心	630	271	43.02%	0	233.0
4067	红桥	曹1718甲	曹17	配电运检室	630	175	27.80%	0	328.8
4068	西青	埠2323	埠23	杨柳青供电服务中心	630	160	25.42%	0	343.8

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
4069	南开	营1307	营13	配电运检室	630	175	27.82%	0	328.8
4070	西青	科2409	科24	杨柳青供电服务中心	630	175	27.82%	0	328.8
4071	西青	园1403	园14	杨柳青供电服务中心	630	175	27.82%	0	328.7
4072	南开	87602	876	配电运检室	500	71	14.26%	0	328.7
4073	西青	大1604	大16	李七庄供电服务中心	630	175	27.83%	0	328.7
4074	西青	霞1125	霞11	杨柳青供电服务中心	630	175	27.84%	0	328.6
4075	西青	北1402乙	北14	杨柳青供电服务中心	630	175	27.84%	0	328.6
4076	西青	大4201	大42	李七庄供电服务中心	630	171	27.21%	0	332.6
4077	南开	东4121	东北角东41	配电运检室	630	181	28.65%	0	323.5
4078	西青	东1113	聚盛东11	杨柳青供电服务中心	630	189	29.92%	0	315.5
4079	南开	营4119	营41	配电运检室	630	181	28.65%	0	323.5
4080	南开	保1512	保15	配电运检室	630	166	26.28%	0	338.4
4081	西青	通3408	通34	李七庄供电服务中心	630	179	28.35%	0	325.4
4082	西青	科2102	科21	杨柳青供电服务中心	630	174	27.58%	0	330.3
4083	西青	泰6126	泰61	杨柳青供电服务中心	630	166	26.31%	0	338.2
4084	西青	君4602乙	君46	杨柳青供电服务中心	630	176	27.90%	0	328.2
4085	西青	君3114	君31	杨柳青供电服务中心	630	176	27.91%	0	328.2
4086	西青	科4801	科48	杨柳青供电服务中心	630	187	29.67%	0	317.1
4087	红桥	远2605甲	远26	配电运检室	630	176	27.92%	0	328.1
4088	红桥	西1114甲	西11	配电运检室	630	176	27.92%	0	328.1
4089	西青	窝4204	窝42	杨柳青供电服务中心	630	163	25.86%	0	341.1
4090	红桥	邵4227	邵42	配电运检室	630	185	29.36%	0	319.1
4091	西青	53306	533	李七庄供电服务中心	800	237	29.63%	0	403.0
4092	西青	54203	542	李七庄供电服务中心	1000	575	57.50%	0	225.0

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
4093	西青	储4910#亲和安园08 变	储49	李七庄供电服务中心	630	355	56.35%	0	149.0
4094	西青	微3225	微山32	李七庄供电服务中心	630	186	29.52%	0	318.0
4095	红桥	丁1541	丁15	配电运检室	630	176	27.95%	0	327.9
4096	南开	南3110甲	海河广场南31	配电运检室	630	176	27.95%	0	327.9
4097	西青	泊2207	泊22	李七庄供电服务中心	630	176	27.96%	0	327.9
4098	西青	55311甲	辛院553	李七庄供电服务中心	630	176	27.96%	0	327.9
4099	西青	万3302	万33	李七庄供电服务中心	630	170	27.01%	0	333.9
4100	红桥	西2205	西22	配电运检室	630	176	27.96%	0	327.9
4101	红桥	西2204	西22	配电运检室	630	165	26.23%	0	338.8
4102	西青	青3305乙	青33	杨柳青供电服务中心	630	191	30.36%	0	312.7
4103	西青	精4115	精41	李七庄供电服务中心	630	164	26.10%	0	339.6
4104	南开	保2209甲	保22	配电运检室	630	177	28.02%	0	327.5
4105	西青	泰1509乙	泰15	杨柳青供电服务中心	630	177	28.02%	0	327.5
4106	南开	金1404甲	金14	配电运检室	630	167	26.44%	0	337.4
4107	西青	青3628	青36	杨柳青供电服务中心	630	177	28.03%	0	327.4
4108	西青	梨2112	梨21	李七庄供电服务中心	630	177	28.03%	0	327.4
4109	西青	精2428甲	精24	李七庄供电服务中心	630	177	28.03%	0	327.4
4110	西青	泰5617甲	泰56	杨柳青供电服务中心	630	166	26.31%	0	338.2
4111	西青	友2610	友26	李七庄供电服务中心	630	190	30.13%	0	314.2
4112	南开	湖4507	湖45	配电运检室	630	170	26.95%	0	334.2
4113	红桥	西1602	西16	配电运检室	630	180	28.56%	0	324.1
4114	红桥	同4703甲	同47	配电运检室	630	177	28.09%	0	327.1
4115	南开	湖4511	湖45	配电运检室	500	73	14.60%	0	327.0
4116	南开	镇3610	镇36	配电运检室	630	135	21.43%	0	369.0

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
4117	西青	汪3414甲	汪34	杨柳青供电服务中心	630	370	58.73%	0	134.0
4118	红桥	吴4814甲	吴48	配电运检室	630	168	26.67%	0	336.0
4119	南开	马2102	马21	配电运检室	630	252	40.00%	0	252.0
4120	西青	高2518	高25	李七庄供电服务中心	630	177	28.10%	0	327.0
4121	红桥	荣3303	荣33	配电运检室	630	179	28.42%	0	325.0
4122	南开	87607甲	876	配电运检室	500	73	14.60%	0	327.0
4123	南开	华2508乙	华25	配电运检室	630	175	27.79%	0	328.9
4124	西青	梨2305	梨23	李七庄供电服务中心	630	165	26.21%	0	338.9
4125	西青	青6623	青66	杨柳青供电服务中心	630	170	27.01%	0	333.8
4126	红桥	邵4319乙	邵43	配电运检室	630	163	25.91%	0	340.8
4127	西青	滨1508乙	滨15	杨柳青供电服务中心	800	309	38.66%	0	330.7
4128	红桥	芥3310乙	芥33	配电运检室	630	189	30.05%	0	314.7
4129	西青	霞3105	霞31	杨柳青供电服务中心	630	177	28.14%	0	326.7
4130	西青	精1721	精17	李七庄供电服务中心	630	171	27.19%	0	332.7
4131	西青	梨3216	梨32	李七庄供电服务中心	500	85	17.07%	0	314.7
4132	红桥	芥3310甲	芥33	配电运检室	630	177	28.16%	0	326.6
4133	南开	荣3301	荣33	配电运检室	630	177	28.16%	0	326.6
4134	红桥	邵2817	邵28	配电运检室	630	180	28.64%	0	323.6
4135	西青	芦1210	芦12	李七庄供电服务中心	630	177	28.17%	0	326.6
4136	南开	湖3212乙	湖32	配电运检室	630	178	28.18%	0	326.5
4137	西青	芦3410	芦34	李七庄供电服务中心	630	186	29.47%	0	318.4
4138	红桥	荣1522	荣15	配电运检室	630	178	28.21%	0	326.3
4139	西青	东1910	英伦一东19	杨柳青供电服务中心	630	178	28.21%	0	326.3
4140	红桥	吴1506乙	吴15	配电运检室	630	178	28.21%	0	326.3

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
4141	西青	霞1109甲	霞11	杨柳青供电服务中心	800	314	39.22%	0	326.2
4142	红桥	83105甲	831	配电运检室	630	178	28.23%	0	326.1
4143	红桥	同3305乙	同33	配电运检室	630	176	27.92%	0	328.1
4144	西青	君3101甲	君31	杨柳青供电服务中心	500	74	14.78%	0	326.1
4145	西青	科4419乙	科44	杨柳青供电服务中心	630	178	28.24%	0	326.1
4146	红桥	西1205甲	西12	配电运检室	630	170	26.97%	0	334.1
4147	西青	科2104	科21	杨柳青供电服务中心	630	178	28.25%	0	326.0
4148	红桥	芥3636	芥36	配电运检室	630	178	28.25%	0	326.0
4149	南开	营3207	营32	配电运检室	630	176	27.93%	0	328.0
4150	南开	年1416甲	年14	配电运检室	800	414	51.75%	0	226.0
4151	红桥	邵2601	邵26	配电运检室	630	178	28.25%	0	326.0
4152	南开	84609	846	配电运检室	630	226	35.87%	0	278.0
4153	西青	55315	辛院553	李七庄供电服务中心	630	305	48.41%	0	199.0
4154	西青	君3306甲	君33	杨柳青供电服务中心	630	178	28.26%	0	326.0
4155	红桥	丁4313	丁43	配电运检室	630	178	28.26%	0	326.0
4156	南开	73102充	731	配电运检室	630	188	29.86%	0	315.9
4157	红桥	西2201甲	西22	配电运检室	630	191	30.34%	0	312.9
4158	西青	霞3108	霞31	杨柳青供电服务中心	630	178	28.29%	0	325.8
4159	西青	红2113	红21	李七庄供电服务中心	630	178	28.30%	0	325.7
4160	红桥	玉2405甲	玉24	配电运检室	630	178	28.30%	0	325.7
4161	西青	君3118甲	君31	杨柳青供电服务中心	630	178	28.33%	0	325.5
4162	红桥	西3201	西32	配电运检室	630	179	28.34%	0	325.4
4163	红桥	吴2108	吴21	配电运检室	630	183	28.98%	0	321.4
4164	西青	天2401甲	天24	杨柳青供电服务中心	630	179	28.35%	0	325.4

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
4165	南开	雅2105乙	雅21	配电运检室	630	187	29.62%	0	317.4
4166	南开	保4102	保41	配电运检室	630	179	28.36%	0	325.3
4167	西青	康2527乙	康25	杨柳青供电服务中心	630	179	28.37%	0	325.3
4168	西青	泰5504乙	泰55	杨柳青供电服务中心	630	185	29.35%	0	319.1
4169	南开	18508	185	配电运检室	630	179	28.41%	0	325.0
4170	西青	阳1729	阳17	李七庄供电服务中心	630	179	28.41%	0	325.0
4171	红桥	邵4511	邵45	配电运检室	630	183	29.04%	0	321.0
4172	南开	年1304甲	年13	配电运检室	800	268	33.50%	0	372.0
4173	南开	18304	183	配电运检室	630	309	49.05%	0	195.0
4174	西青	53319	533	李七庄供电服务中心	500	223	44.60%	0	177.0
4175	红桥	同3306甲	同33	配电运检室	630	179	28.42%	0	325.0
4176	西青	红2133	红21	李七庄供电服务中心	630	179	28.42%	0	325.0
4177	红桥	西1206	西12	配电运检室	630	179	28.42%	0	325.0
4178	西青	红4407	红44	李七庄供电服务中心	630	179	28.42%	0	324.9
4179	西青	通4503	通45	李七庄供电服务中心	630	179	28.43%	0	324.9
4180	西青	大4207	大42	李七庄供电服务中心	630	179	28.43%	0	324.9
4181	红桥	西1102	西11	配电运检室	630	179	28.45%	0	324.8
4182	红桥	玉1205甲	玉12	配电运检室	630	179	28.47%	0	324.6
4183	红桥	远3305乙	远33	配电运检室	630	179	28.48%	0	324.6
4184	红桥	西3208	西32	配电运检室	630	179	28.48%	0	324.6
4185	南开	保4304	保43	配电运检室	630	179	28.49%	0	324.5
4186	西青	通1308	通13	李七庄供电服务中心	630	179	28.49%	0	324.5
4187	南开	金4223	金42	配电运检室	500	68	13.50%	0	332.5
4188	西青	精4126	精41	李七庄供电服务中心	630	180	28.50%	0	324.5

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
4189	红桥	芥3201	芥32	配电运检室	630	188	29.77%	0	316.5
4190	西青	康2529甲	康25	杨柳青供电服务中心	630	180	28.50%	0	324.4
4191	红桥	芥1204乙	芥12	配电运检室	630	180	28.50%	0	324.4
4192	南开	阳4520	阳45	配电运检室	630	169	26.76%	0	335.4
4193	西青	窝2205	窝22	杨柳青供电服务中心	630	180	28.51%	0	324.4
4194	南开	复4209	复42	配电运检室	630	180	28.53%	0	324.3
4195	西青	红2122	红21	李七庄供电服务中心	500	83	16.58%	0	317.1
4196	西青	红2127	红21	李七庄供电服务中心	630	181	28.71%	0	323.1
4197	西青	精1727	精17	李七庄供电服务中心	630	194	30.78%	0	310.1
4198	南开	金3208甲	金32	配电运检室	630	180	28.56%	0	324.0
4199	西青	精2422甲	精24	李七庄供电服务中心	800	396	49.50%	0	244.0
4200	红桥	82543	825	配电运检室	630	104	16.51%	0	400.0
4201	南开	水3207	水32	配电运检室	500	212	42.40%	0	188.0
4202	西青	东1225	同兴东12	杨柳青供电服务中心	630	307	48.73%	0	197.0
4203	南开	87613甲	876	配电运检室	630	191	30.32%	0	313.0
4204	西青	君6310	君63	杨柳青供电服务中心	630	180	28.58%	0	324.0
4205	西青	友1605	友16	李七庄供电服务中心	630	180	28.60%	0	323.8
4206	南开	保2112	保21	配电运检室	630	180	28.61%	0	323.8
4207	南开	湖1304	湖13	配电运检室	630	180	28.61%	0	323.8
4208	南开	广1504	广15	配电运检室	630	165	26.23%	0	338.7
4209	西青	园1406	园14	杨柳青供电服务中心	630	180	28.62%	0	323.7
4210	红桥	82239	822	配电运检室	630	180	28.63%	0	323.7
4211	南开	凌1301甲	凌13	配电运检室	630	180	28.63%	0	323.6
4212	红桥	湘6201乙	湘62	配电运检室	630	180	28.63%	0	323.6

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
4213	南开	保3205甲	保32	配电运检室	630	171	27.21%	0	332.6
4214	南开	19429	194	配电运检室	630	167	26.57%	0	336.6
4215	南开	阳4507乙	阳45	配电运检室	630	167	26.58%	0	336.5
4216	红桥	邵4107乙	邵41	配电运检室	630	180	28.50%	0	324.4
4217	南开	雅4317	雅43	配电运检室	630	182	28.83%	0	322.4
4218	西青	56404	付村564	李七庄供电服务中心	630	181	28.67%	0	323.4
4219	西青	精1606甲	精16	李七庄供电服务中心	630	188	29.79%	0	316.3
4220	西青	芦3214	芦32	李七庄供电服务中心	630	181	28.69%	0	323.3
4221	西青	君3306乙	君33	杨柳青供电服务中心	630	173	27.43%	0	331.2
4222	南开	华1803	华18	配电运检室	630	181	28.70%	0	323.2
4223	西青	万4605	万46	李七庄供电服务中心	630	188	29.82%	0	316.1
4224	西青	通3415甲	通34	李七庄供电服务中心	630	172	27.29%	0	332.1
4225	西青	54201	542	李七庄供电服务中心	1000	459	45.90%	0	341.0
4226	红桥	丁1109乙	丁11	配电运检室	800	433	54.13%	0	207.0
4227	西青	53619	536	李七庄供电服务中心	630	268	42.54%	0	236.0
4228	西青	精2619	精26	李七庄供电服务中心	500	77	15.45%	0	322.8
4229	西青	芦3413	芦34	李七庄供电服务中心	630	181	28.77%	0	322.7
4230	西青	梨2301	梨23	李七庄供电服务中心	630	181	28.78%	0	322.7
4231	红桥	西3410甲	西34	配电运检室	630	181	28.78%	0	322.7
4232	红桥	邵4308	邵43	配电运检室	630	181	28.79%	0	322.6
4233	西青	红4117	红41	李七庄供电服务中心	630	181	28.79%	0	322.6
4234	红桥	芥3409甲	芥34	配电运检室	630	181	28.79%	0	322.6
4235	南开	海8306甲	海83	配电运检室	800	317	39.68%	0	322.5
4236	红桥	邵2808	邵28	配电运检室	630	182	28.81%	0	322.5

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
4237	南开	阳4507丁	阳45	配电运检室	630	193	30.56%	0	311.5
4238	西青	君5608乙	君56	杨柳青供电服务中心	630	182	28.83%	0	322.4
4239	西青	东1105甲	聚盛东11	杨柳青供电服务中心	630	182	28.83%	0	322.4
4240	西青	康2528乙	康25	杨柳青供电服务中心	630	182	28.86%	0	322.2
4241	红桥	吴1708乙	吴17	配电运检室	630	178	28.24%	0	326.1
4242	西青	君6306	君63	杨柳青供电服务中心	630	182	28.88%	0	322.1
4243	西青	泰5608乙	泰56	杨柳青供电服务中心	630	170	26.98%	0	334.0
4244	西青	刘1508站	刘15	李七庄供电服务中心	630	310	49.21%	0	194.0
4245	南开	年3203	年32	配电运检室	630	228	36.19%	0	276.0
4246	南开	96507	965	配电运检室	500	201	40.20%	0	199.0
4247	西青	52205	522	李七庄供电服务中心	1000	293	29.30%	0	507.0
4248	南开	南3111乙	海河广场南31	配电运检室	630	182	28.89%	0	322.0
4249	西青	芦3221	芦32	李七庄供电服务中心	630	182	28.89%	0	322.0
4250	西青	埠3708乙	埠37	杨柳青供电服务中心	500	78	15.62%	0	321.9
4251	西青	埠2802乙	埠28	杨柳青供电服务中心	630	182	28.91%	0	321.8
4252	红桥	芥1212	芥12	配电运检室	630	168	26.69%	0	335.8
4253	红桥	远1107	远11	配电运检室	630	182	28.92%	0	321.8
4254	南开	科2327	科23	配电运检室	500	78	15.64%	0	321.8
4255	红桥	西1109	西11	配电运检室	630	182	28.92%	0	321.8
4256	西青	芦1202	芦12	李七庄供电服务中心	630	182	28.93%	0	321.7
4257	南开	水4906	水49	配电运检室	500	78	15.67%	0	321.7
4258	红桥	邵4320甲	邵43	配电运检室	630	175	27.83%	0	328.7
4259	南开	密1602	密16	配电运检室	630	182	28.95%	0	321.6
4260	南开	刘1706	刘17	配电运检室	630	184	29.28%	0	319.5

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
4261	南开	湖3305甲	湖33	配电运检室	630	183	28.97%	0	321.5
4262	西青	科4425甲	科44	杨柳青供电服务中心	630	183	28.97%	0	321.5
4263	南开	阳4205	阳42	配电运检室	500	68	13.52%	0	332.4
4264	红桥	吴3429甲	吴34	配电运检室	630	195	30.89%	0	309.4
4265	红桥	吴2106	吴21	配电运检室	630	183	28.99%	0	321.4
4266	南开	保4601乙	保46	配电运检室	630	185	29.30%	0	319.4
4267	南开	保3108甲	保31	配电运检室	630	168	26.61%	0	336.4
4268	西青	凌2709甲	凌27	李七庄供电服务中心	630	183	29.00%	0	321.3
4269	红桥	远1108甲	远11	配电运检室	630	173	27.42%	0	331.3
4270	南开	广1114	广11	配电运检室	630	183	29.01%	0	321.2
4271	红桥	西1110甲	西11	配电运检室	630	194	30.76%	0	310.2
4272	南开	金4102甲	金41	配电运检室	630	183	29.02%	0	321.2
4273	南开	阳4509	阳45	配电运检室	500	81	16.16%	0	319.2
4274	西青	科4426甲	科44	杨柳青供电服务中心	630	194	30.77%	0	310.1
4275	南开	金4225	金42	配电运检室	630	180	28.56%	0	324.1
4276	西青	窝2346	窝23	杨柳青供电服务中心	630	196	31.10%	0	308.1
4277	南开	金4123	金41	配电运检室	630	183	29.03%	0	321.1
4278	南开	密3214	密32	配电运检室	500	76	15.19%	0	324.0
4279	南开	广2106	广21	配电运检室	630	177	28.09%	0	327.0
4280	西青	精2612	精26	李七庄供电服务中心	630	183	29.04%	0	321.0
4281	南开	阳4518	阳45	配电运检室	630	171	27.14%	0	333.0
4282	红桥	荣4506充	荣45	配电运检室	630	181	28.73%	0	323.0
4283	西青	窝4409	窝44	杨柳青供电服务中心	630	301	47.78%	0	203.0
4284	西青	微1428	微山14	李七庄供电服务中心	630	160	25.40%	0	344.0

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
4285	西青	55413	鑫福家园554	李七庄供电服务中心	630	256	40.63%	0	248.0
4286	西青	北1211	北12	杨柳青供电服务中心	630	183	29.05%	0	321.0
4287	南开	密3213	密32	配电运检室	500	90	18.02%	0	309.9
4288	南开	湖1501	湖15	配电运检室	630	171	27.17%	0	332.9
4289	南开	南2402乙	海上花苑南24	配电运检室	630	178	28.28%	0	325.8
4290	南开	金2411甲	金24	配电运检室	630	183	29.08%	0	320.8
4291	红桥	同4704乙	同47	配电运检室	630	183	29.08%	0	320.8
4292	红桥	南2406乙	海上花苑南24	配电运检室	500	79	15.84%	0	320.8
4293	红桥	芥3103	芥31	配电运检室	630	183	29.09%	0	320.8
4294	红桥	芥1209	芥12	配电运检室	630	183	29.09%	0	320.8
4295	南开	西4313	西43	配电运检室	630	183	29.09%	0	320.7
4296	西青	储4105	储41	李七庄供电服务中心	630	183	29.09%	0	320.7
4297	南开	马1107甲	马11	配电运检室	630	183	29.09%	0	320.7
4298	西青	汪1312甲	汪13	杨柳青供电服务中心	500	79	15.86%	0	320.7
4299	西青	君4504乙	君45	杨柳青供电服务中心	630	185	29.42%	0	318.7
4300	南开	华3604	华36	配电运检室	630	183	29.12%	0	320.5
4301	南开	雅3109	雅31	配电运检室	630	184	29.13%	0	320.5
4302	南开	保1403	保14	配电运检室	630	184	29.14%	0	320.4
4303	西青	精1516	精15	李七庄供电服务中心	630	184	29.15%	0	320.3
4304	西青	君4505甲	君45	杨柳青供电服务中心	630	184	29.16%	0	320.3
4305	西青	芦3227	芦32	李七庄供电服务中心	630	184	29.17%	0	320.2
4306	南开	18802乙	188	配电运检室	630	184	29.18%	0	320.2
4307	南开	湖4803	湖48	配电运检室	630	184	29.19%	0	320.1
4308	红桥	邵4228	邵42	配电运检室	630	170	26.97%	0	334.1

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
4309	红桥	邵2804	邵28	配电运检室	630	176	27.92%	0	328.1
4310	红桥	西3101乙	西31	配电运检室	630	184	29.20%	0	320.1
4311	南开	营1701乙	营17	配电运检室	400	219	54.75%	0	101.0
4312	西青	丰1611乙	丰16	杨柳青供电服务中心	630	184	29.21%	0	320.0
4313	西青	东1213	同兴东12	杨柳青供电服务中心	400	225	56.25%	0	95.0
4314	南开	96614	966	配电运检室	630	166	26.35%	0	338.0
4315	西青	梨1517	梨15	李七庄供电服务中心	800	482	60.25%	0	158.0
4316	西青	霞1108	霞11	杨柳青供电服务中心	400	87	21.75%	0	233.0
4317	西青	精2734充	精27	李七庄供电服务中心	400	148	37.00%	0	172.0
4318	南开	复4708	复47	配电运检室	400	193	48.25%	0	127.0
4319	西青	55911	四新559	李七庄供电服务中心	500	137	27.40%	0	263.0
4320	红桥	曹1734	曹17	配电运检室	400	176	44.00%	0	144.0
4321	西青	埠3118	埠31	杨柳青供电服务中心	400	-5	-1.25%	0	325.0
4322	南开	金4305	金43	配电运检室	400	0	0.01%	0	320.0
4323	南开	东3120	三条石东31	配电运检室	400	0	0.01%	0	320.0
4324	南开	金1107	金11	配电运检室	400	0	0.01%	0	320.0
4325	西青	埠3330	埠33	杨柳青供电服务中心	400	-9	-2.24%	0	329.0
4326	西青	高2307	高23	李七庄供电服务中心	400	0	0.01%	0	320.0
4327	南开	泰2201充	泰22	配电运检室	400	0	0.01%	0	320.0
4328	西青	窝4104	窝41	杨柳青供电服务中心	400	4	1.02%	0	315.9
4329	西青	窝4314充	窝43	杨柳青供电服务中心	400	-6	-1.48%	0	325.9
4330	红桥	曹1503	曹15	配电运检室	630	184	29.23%	0	319.9
4331	西青	通4107	通41	李七庄供电服务中心	630	184	29.23%	0	319.8
4332	红桥	西4323	西43	配电运检室	630	184	29.23%	0	319.8

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
4333	西青	君5609乙	君56	杨柳青供电服务中心	630	184	29.24%	0	319.8
4334	红桥	丁2222	丁22	配电运检室	630	184	29.25%	0	319.7
4335	红桥	吴4814乙	吴48	配电运检室	630	196	31.16%	0	307.7
4336	西青	芦1208	芦12	李七庄供电服务中心	630	179	28.48%	0	324.6
4337	南开	保4110甲	保41	配电运检室	630	180	28.64%	0	323.6
4338	西青	埠3331	埠33	杨柳青供电服务中心	400	7	1.86%	0	312.6
4339	西青	友1305	友13	李七庄供电服务中心	630	184	29.28%	0	319.5
4340	南开	阳4517	阳45	配电运检室	630	185	29.30%	0	319.4
4341	西青	梨1603	梨16	李七庄供电服务中心	630	185	29.30%	0	319.4
4342	西青	芦1804	芦18	李七庄供电服务中心	630	177	28.03%	0	327.4
4343	红桥	丁4310	丁43	配电运检室	630	195	30.90%	0	309.4
4344	西青	54103	541	李七庄供电服务中心	630	185	29.31%	0	319.3
4345	西青	万3310	万33	李七庄供电服务中心	500	81	16.14%	0	319.3
4346	红桥	西4410甲	西44	配电运检室	630	178	28.23%	0	326.1
4347	西青	精2631	精26	李七庄供电服务中心	500	81	16.17%	0	319.1
4348	西青	汪1203甲	汪12	杨柳青供电服务中心	630	185	29.35%	0	319.1
4349	南开	华2305	华23	配电运检室	630	185	29.36%	0	319.0
4350	西青	通1406	通14	李七庄供电服务中心	630	325	51.59%	0	179.0
4351	西青	友2612	友26	李七庄供电服务中心	630	132	20.95%	0	372.0
4352	南开	96704	967	配电运检室	500	190	38.00%	0	210.0
4353	南开	9311	93	配电运检室	500	146	29.20%	0	254.0
4354	西青	高3148#紫林园06变	高31	杨柳青供电服务中心	800	451	56.38%	0	189.0
4355	红桥	西1114乙	西11	配电运检室	630	185	29.37%	0	319.0
4356	西青	高2421	高24	李七庄供电服务中心	630	185	29.39%	0	318.8

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
4357	西青	精1607乙	精16	李七庄供电服务中心	630	177	28.13%	0	326.8
4358	南开	97207	972	配电运检室	630	193	30.67%	0	310.8
4359	西青	阳1606	阳16	李七庄供电服务中心	630	185	29.41%	0	318.7
4360	西青	丰1611甲	丰16	杨柳青供电服务中心	630	185	29.42%	0	318.7
4361	南开	密3212	密32	配电运检室	500	81	16.27%	0	318.7
4362	西青	丰4301甲	丰43	杨柳青供电服务中心	630	185	29.43%	0	318.6
4363	西青	北2212	北22	杨柳青供电服务中心	500	81	16.29%	0	318.6
4364	南开	湖1308	湖13	配电运检室	500	74	14.89%	0	325.5
4365	西青	万3311	万33	李七庄供电服务中心	630	194	30.72%	0	310.5
4366	西青	霞3106	霞31	杨柳青供电服务中心	630	192	30.41%	0	312.4
4367	西青	康2529乙	康25	杨柳青供电服务中心	630	178	28.19%	0	326.4
4368	西青	科4423甲	科44	杨柳青供电服务中心	500	67	13.33%	0	333.3
4369	西青	科4804	科48	杨柳青供电服务中心	630	186	29.48%	0	318.3
4370	南开	阳4104	阳41	配电运检室	500	82	16.35%	0	318.2
4371	西青	阳3308	阳33	李七庄供电服务中心	500	82	16.36%	0	318.2
4372	西青	窝3217甲	窝32	杨柳青供电服务中心	630	186	29.50%	0	318.1
4373	南开	曹2207	曹22	配电运检室	630	186	29.51%	0	318.1
4374	红桥	曹1109	曹11	配电运检室	630	199	31.58%	0	305.0
4375	西青	高3140#联发锦里01 变	高31	杨柳青供电服务中心	800	463	57.88%	0	177.0
4376	西青	53103	531	李七庄供电服务中心	1000	323	32.30%	0	477.0
4377	西青	54122	541	李七庄供电服务中心	800	476	59.50%	0	164.0
4378	南开	87212	872	配电运检室	630	239	37.94%	0	265.0
4379	红桥	邵3210	邵32	配电运检室	630	288	45.71%	0	216.0
4380	西青	埠3707甲	埠37	杨柳青供电服务中心	500	82	16.40%	0	318.0

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
4381	西青	大1628乙	大16	李七庄供电服务中心	630	172	27.33%	0	331.8
4382	西青	霞1107甲	霞11	杨柳青供电服务中心	630	186	29.56%	0	317.8
4383	西青	科4424甲	科44	杨柳青供电服务中心	630	186	29.58%	0	317.6
4384	南开	华3303	华33	配电运检室	630	182	28.95%	0	321.6
4385	西青	科3410甲	科34	杨柳青供电服务中心	630	186	29.59%	0	317.6
4386	红桥	玉2107	玉21	配电运检室	630	186	29.60%	0	317.5
4387	红桥	芥3509	芥35	配电运检室	500	77	15.50%	0	322.5
4388	红桥	吴1302	吴13	配电运检室	630	187	29.60%	0	317.5
4389	南开	华3419	华34	配电运检室	500	80	15.91%	0	320.4
4390	南开	保1421	保14	配电运检室	630	202	32.00%	0	302.4
4391	南开	雅2102	雅21	配电运检室	630	187	29.63%	0	317.4
4392	西青	北1220甲	北12	杨柳青供电服务中心	630	187	29.63%	0	317.3
4393	红桥	邵4514	邵45	配电运检室	630	187	29.65%	0	317.2
4394	红桥	吴4812甲	吴48	配电运检室	630	187	29.65%	0	317.2
4395	西青	友1611	友16	李七庄供电服务中心	630	187	29.66%	0	317.1
4396	南开	密1614	密16	配电运检室	630	187	29.67%	0	317.1
4397	红桥	南2404乙	海上花苑南24	配电运检室	500	83	16.59%	0	317.1
4398	西青	万3306	万33	李七庄供电服务中心	630	178	28.24%	0	326.1
4399	红桥	远3411甲	远34	配电运检室	630	180	28.57%	0	324.0
4400	南开	87606	876	配电运检室	800	447	55.88%	0	193.0
4401	南开	73326	733	配电运检室	630	374	59.37%	0	130.0
4402	南开	营1106	营11	配电运检室	630	187	29.69%	0	316.9
4403	南开	广1502	广15	配电运检室	630	187	29.70%	0	316.9
4404	红桥	同3307乙	同33	配电运检室	630	184	29.23%	0	319.9

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
4405	西青	万4711	万47	李七庄供电服务中心	630	188	29.86%	0	315.9
4406	西青	埠2109甲	埠21	杨柳青供电服务中心	630	176	27.97%	0	327.8
4407	红桥	远1105	远11	配电运检室	630	181	28.77%	0	322.7
4408	红桥	西1110乙	西11	配电运检室	630	187	29.73%	0	316.7
4409	西青	科4426乙	科44	杨柳青供电服务中心	500	92	18.48%	0	307.6
4410	红桥	吴4707	吴47	配电运检室	630	187	29.75%	0	316.6
4411	西青	大4605	大46	李七庄供电服务中心	630	187	29.75%	0	316.6
4412	南开	华2202	华22	配电运检室	630	187	29.76%	0	316.5
4413	西青	大1702	大17	李七庄供电服务中心	630	188	29.77%	0	316.4
4414	红桥	83213乙	832	配电运检室	630	188	29.78%	0	316.4
4415	红桥	芥2103	芥21	配电运检室	630	188	29.78%	0	316.4
4416	红桥	西1108	西11	配电运检室	630	188	29.78%	0	316.4
4417	西青	康4813	康48	杨柳青供电服务中心	630	182	28.85%	0	322.2
4418	红桥	吴4806甲	吴48	配电运检室	630	188	29.81%	0	316.2
4419	西青	园1103	园11	杨柳青供电服务中心	630	188	29.81%	0	316.2
4420	西青	青5320乙	青53	杨柳青供电服务中心	630	188	29.82%	0	316.1
4421	红桥	荣2405	荣24	配电运检室	630	188	29.82%	0	316.1
4422	西青	园1402	园14	杨柳青供电服务中心	630	177	28.08%	0	327.1
4423	南开	18503	185	配电运检室	630	269	42.70%	0	235.0
4424	南开	镇2311甲	镇23	配电运检室	500	271	54.20%	0	129.0
4425	西青	51126	511	李七庄供电服务中心	630	105	16.67%	0	399.0
4426	南开	9217	92	配电运检室	630	378	60.00%	0	126.0
4427	南开	广1706	广17	配电运检室	630	188	29.84%	0	316.0
4428	西青	丰1609	丰16	杨柳青供电服务中心	630	188	29.85%	0	316.0

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
4429	西青	高2524	高25	李七庄供电服务中心	630	189	30.03%	0	314.8
4430	红桥	远1109乙	远11	配电运检室	630	188	29.88%	0	315.7
4431	西青	君5601甲	君56	杨柳青供电服务中心	500	72	14.45%	0	327.7
4432	西青	55601	于东防汛556	李七庄供电服务中心	630	188	29.89%	0	315.7
4433	南开	金1106	金11	配电运检室	630	188	29.90%	0	315.7
4434	西青	芦1815	芦18	李七庄供电服务中心	500	84	16.89%	0	315.6
4435	南开	复1350	复13	配电运检室	630	188	29.91%	0	315.6
4436	西青	窝2142	窝21	杨柳青供电服务中心	630	188	29.92%	0	315.5
4437	西青	泰1536甲	泰15	杨柳青供电服务中心	630	188	29.92%	0	315.5
4438	红桥	邵4102	邵41	配电运检室	630	189	29.92%	0	315.5
4439	西青	北1608乙	北16	杨柳青供电服务中心	630	189	29.93%	0	315.5
4440	西青	53903	539	李七庄供电服务中心	500	70	13.91%	0	330.4
4441	南开	广2104	广21	配电运检室	630	189	29.95%	0	315.3
4442	红桥	邵4510	邵45	配电运检室	630	193	30.59%	0	311.3
4443	南开	保4109乙	保41	配电运检室	630	189	29.97%	0	315.2
4444	西青	芦3226	芦32	李七庄供电服务中心	630	189	29.97%	0	315.2
4445	西青	芦1819	芦18	李七庄供电服务中心	800	325	40.61%	0	315.1
4446	南开	金4124	金41	配电运检室	630	189	29.99%	0	315.1
4447	西青	友2607	友26	李七庄供电服务中心	630	199	31.59%	0	305.0
4448	南开	96601	966	配电运检室	500	213	42.60%	0	187.0
4449	西青	53610	536	李七庄供电服务中心	630	92	14.60%	0	412.0
4450	西青	微3231	微山32	李七庄供电服务中心	500	128	25.60%	0	272.0
4451	南开	科2324	科23	配电运检室	500	73	14.63%	0	326.8
4452	西青	学2416甲	学24	杨柳青供电服务中心	630	189	30.04%	0	314.7

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
4453	南开	金1202	金12	配电运检室	630	189	30.05%	0	314.7
4454	南开	金2110	金21	配电运检室	630	195	31.01%	0	308.6
4455	南开	华2201	华22	配电运检室	630	189	30.06%	0	314.6
4456	红桥	83204乙	832	配电运检室	630	189	30.07%	0	314.6
4457	南开	19401乙	194	配电运检室	630	189	30.07%	0	314.6
4458	南开	保4309	保43	配电运检室	800	340	42.44%	0	300.5
4459	西青	高2423	高24	李七庄供电服务中心	630	187	29.62%	0	317.4
4460	红桥	芥3620	芥36	配电运检室	400	7	1.66%	0	313.4
4461	南开	金2114	金21	配电运检室	630	193	30.58%	0	311.3
4462	南开	保1611	保16	配电运检室	500	100	19.94%	0	300.3
4463	西青	精1607甲	精16	李七庄供电服务中心	630	184	29.16%	0	320.3
4464	西青	科4214甲	科42	杨柳青供电服务中心	630	190	30.11%	0	314.3
4465	西青	53603	536	李七庄供电服务中心	630	195	30.91%	0	309.3
4466	南开	马4313	马43	配电运检室	630	199	31.55%	0	305.2
4467	红桥	芥1204甲	芥12	配电运检室	630	178	28.23%	0	326.2
4468	红桥	邵4108	邵41	配电运检室	630	190	30.14%	0	314.1
4469	西青	学3401乙	学34	杨柳青供电服务中心	630	190	30.14%	0	314.1
4470	西青	东1115	聚盛东11	杨柳青供电服务中心	500	86	17.19%	0	314.0
4471	红桥	玉1206甲	玉12	配电运检室	630	190	30.15%	0	314.0
4472	西青	科4417甲	科44	杨柳青供电服务中心	630	181	28.73%	0	323.0
4473	西青	储4903	储49	李七庄供电服务中心	630	111	17.62%	0	393.0
4474	南开	雅3105甲	雅31	配电运检室	630	190	30.16%	0	314.0
4475	南开	镇3302	镇33	配电运检室	500	228	45.60%	0	172.0
4476	南开	年2603甲	年26	配电运检室	800	397	49.63%	0	243.0

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
4477	南开	镇2211	镇22	配电运检室	630	136	21.59%	0	368.0
4478	西青	芦3217	芦32	李七庄供电服务中心	630	190	30.16%	0	314.0
4479	南开	湖4216乙	湖42	配电运检室	500	74	14.80%	0	326.0
4480	西青	阳3108	阳31	李七庄供电服务中心	630	183	29.06%	0	320.9
4481	南开	密1302	密13	配电运检室	400	6	1.54%	0	313.8
4482	南开	凌1405	凌14	配电运检室	630	190	30.19%	0	313.8
4483	西青	大1219	大12	李七庄供电服务中心	630	190	30.20%	0	313.8
4484	红桥	邵2803	邵28	配电运检室	630	199	31.64%	0	304.7
4485	西青	友1244	友12	李七庄供电服务中心	630	177	28.15%	0	326.6
4486	红桥	西4106	西41	配电运检室	500	88	17.68%	0	311.6
4487	红桥	吴4703	吴47	配电运检室	630	205	32.60%	0	298.6
4488	西青	东1901甲	英伦一东19	杨柳青供电服务中心	630	185	29.43%	0	318.6
4489	红桥	西3204	西32	配电运检室	630	189	30.08%	0	314.5
4490	西青	万3305	万33	李七庄供电服务中心	630	191	30.24%	0	313.5
4491	西青	埠3323	埠33	杨柳青供电服务中心	630	191	30.24%	0	313.5
4492	西青	万4617	万46	李七庄供电服务中心	630	197	31.20%	0	307.5
4493	红桥	玉3202甲	玉32	配电运检室	630	191	30.25%	0	313.4
4494	西青	大1628甲	大16	李七庄供电服务中心	630	186	29.46%	0	318.4
4495	南开	华3304	华33	配电运检室	630	195	30.90%	0	309.4
4496	红桥	荣2203	荣22	配电运检室	630	191	30.27%	0	313.3
4497	南开	南4101	盛津园二南41	配电运检室	630	191	30.27%	0	313.3
4498	红桥	吴1511	吴15	配电运检室	630	191	30.29%	0	313.2
4499	红桥	同1507甲	同15	配电运检室	630	191	30.29%	0	313.2
4500	南开	密3211	密32	配电运检室	500	87	17.38%	0	313.1

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
4501	红桥	荣4305	荣43	配电运检室	630	191	30.31%	0	313.1
4502	西青	通4623	通46	李七庄供电服务中心	630	191	30.32%	0	313.0
4503	南开	凌3408	凌34	配电运检室	500	87	17.43%	0	312.9
4504	西青	泰5505	泰55	杨柳青供电服务中心	400	7	1.79%	0	312.8
4505	西青	科4424乙	科44	杨柳青供电服务中心	630	191	30.37%	0	312.7
4506	西青	阳2426	阳24	李七庄供电服务中心	630	191	30.38%	0	312.6
4507	西青	高2522	高25	李七庄供电服务中心	630	191	30.38%	0	312.6
4508	南开	湖1104	湖11	配电运检室	630	191	30.38%	0	312.6
4509	红桥	吴4802乙	吴48	配电运检室	630	191	30.38%	0	312.6
4510	南开	保1524	保15	配电运检室	500	87	17.49%	0	312.5
4511	西青	君4503甲	君45	杨柳青供电服务中心	630	192	30.40%	0	312.5
4512	西青	君4502甲	君45	杨柳青供电服务中心	630	192	30.40%	0	312.5
4513	西青	芦1805	芦18	李七庄供电服务中心	630	192	30.42%	0	312.4
4514	西青	科4419甲	科44	杨柳青供电服务中心	630	192	30.43%	0	312.3
4515	红桥	丁1401乙	丁14	配电运检室	630	192	30.43%	0	312.3
4516	红桥	同3308甲	同33	配电运检室	630	207	32.82%	0	297.2
4517	红桥	丁3108	丁31	配电运检室	630	192	30.45%	0	312.2
4518	红桥	玉3204乙	玉32	配电运检室	630	203	32.19%	0	301.2
4519	西青	芦3215	芦32	李七庄供电服务中心	630	202	32.04%	0	302.1
4520	西青	友5206	友52	李七庄供电服务中心	630	189	29.98%	0	315.1
4521	南开	年2904甲	年29	配电运检室	800	168	21.00%	0	472.0
4522	南开	保1101	保11	配电运检室	630	178	28.25%	0	326.0
4523	西青	53816	538	李七庄供电服务中心	630	145	23.02%	0	359.0
4524	西青	密4205乙	密42	杨柳青供电服务中心	500	255	51.00%	0	145.0

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
4525	西青	万4618	万46	李七庄供电服务中心	630	192	30.48%	0	312.0
4526	西青	精2412	精24	李七庄供电服务中心	630	192	30.49%	0	311.9
4527	西青	精2404	精24	李七庄供电服务中心	630	187	29.70%	0	316.9
4528	西青	北1103甲	北11	杨柳青供电服务中心	630	192	30.50%	0	311.8
4529	红桥	玉2204甲	玉22	配电运检室	630	192	30.51%	0	311.8
4530	红桥	同4702甲	同47	配电运检室	630	198	31.46%	0	305.8
4531	西青	阳1608	阳16	李七庄供电服务中心	630	192	30.53%	0	311.7
4532	红桥	同4704甲	同47	配电运检室	630	191	30.37%	0	312.7
4533	南开	广4703甲	广47	配电运检室	630	192	30.54%	0	311.6
4534	南开	雅3304乙	雅33	配电运检室	630	192	30.54%	0	311.6
4535	南开	南2210甲	广丰园南22	配电运检室	630	202	32.13%	0	301.6
4536	南开	华1305	华13	配电运检室	500	89	17.71%	0	311.5
4537	西青	万4708	万47	李七庄供电服务中心	630	199	31.52%	0	305.4
4538	西青	通1506	通15	李七庄供电服务中心	630	193	30.57%	0	311.4
4539	红桥	西3106	西31	配电运检室	630	193	30.57%	0	311.4
4540	红桥	邵4320乙	邵43	配电运检室	630	193	30.57%	0	311.4
4541	南开	益2106甲	益21	配电运检室	500	87	17.33%	0	313.4
4542	西青	君3101乙	君31	杨柳青供电服务中心	500	84	16.76%	0	316.2
4543	西青	君4501乙	君45	杨柳青供电服务中心	630	193	30.60%	0	311.2
4544	西青	科2107	科21	杨柳青供电服务中心	630	189	29.97%	0	315.2
4545	西青	泰1514甲	泰15	杨柳青供电服务中心	630	193	30.61%	0	311.2
4546	西青	53901	539	李七庄供电服务中心	500	89	17.77%	0	311.2
4547	红桥	荣3302乙	荣33	配电运检室	630	185	29.34%	0	319.1
4548	西青	精2601	精26	李七庄供电服务中心	630	179	28.40%	0	325.1

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
4549	西青	54102甲	541	李七庄供电服务中心	630	193	30.62%	0	311.1
4550	西青	56111	吴庄561	李七庄供电服务中心	500	227	45.40%	0	173.0
4551	西青	精1617充	精16	李七庄供电服务中心	630	265	42.06%	0	239.0
4552	红桥	83108	831	配电运检室	630	195	30.95%	0	309.0
4553	南开	18103	181	配电运检室	630	257	40.79%	0	247.0
4554	西青	微1424	微山14	李七庄供电服务中心	630	351	55.71%	0	153.0
4555	南开	73328	733	配电运检室	630	153	24.29%	0	351.0
4556	南开	87605	876	配电运检室	500	179	35.80%	0	221.0
4557	西青	芦1201	芦12	李七庄供电服务中心	630	183	29.07%	0	320.9
4558	红桥	远1106	远11	配电运检室	630	193	30.66%	0	310.8
4559	南开	翠4201乙	翠42	配电运检室	630	193	30.67%	0	310.8
4560	南开	保3202甲	保32	配电运检室	630	195	30.98%	0	308.8
4561	南开	马4801	马48	配电运检室	500	93	18.65%	0	306.8
4562	南开	科2314	科23	配电运检室	630	193	30.68%	0	310.7
4563	红桥	远2203甲	远22	配电运检室	630	193	30.69%	0	310.6
4564	南开	广4705乙	广47	配电运检室	630	207	32.92%	0	296.6
4565	西青	科2144充	科21	杨柳青供电服务中心	630	183	29.12%	0	320.6
4566	西青	大1638	大16	李七庄供电服务中心	630	193	30.71%	0	310.5
4567	红桥	远1109甲	远11	配电运检室	630	178	28.33%	0	325.5
4568	红桥	远1103	远11	配电运检室	630	199	31.51%	0	305.5
4569	南开	保2202	保22	配电运检室	630	205	32.46%	0	299.5
4570	西青	精2617	精26	李七庄供电服务中心	500	89	17.71%	0	311.4
4571	西青	芦1821	芦18	李七庄供电服务中心	500	87	17.33%	0	313.4
4572	西青	青3629	青36	杨柳青供电服务中心	630	194	30.75%	0	310.3

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
4573	南开	密1608乙	密16	配电运检室	630	194	30.76%	0	310.2
4574	西青	通1804	通18	李七庄供电服务中心	500	104	20.77%	0	296.2
4575	南开	滨2502乙	滨25	配电运检室	500	90	17.98%	0	310.1
4576	西青	大4219站#金旺家园 19变	大42	李七庄供电服务中心	800	235	29.38%	0	405.0
4577	西青	微1610	微16	李七庄供电服务中心	630	238	37.78%	0	266.0
4578	西青	窝4414	窝44	杨柳青供电服务中心	630	168	26.67%	0	336.0
4579	西青	青5605	青56	杨柳青供电服务中心	630	194	30.79%	0	310.0
4580	西青	52209站佳和锦苑01 变	522	李七庄供电服务中心	800	209	26.13%	0	431.0
4581	西青	大4204	大42	李七庄供电服务中心	630	194	30.81%	0	309.9
4582	南开	密1617	密16	配电运检室	630	190	30.18%	0	313.9
4583	西青	55903	四新559	李七庄供电服务中心	400	10	2.55%	0	309.8
4584	南开	凌2406	凌24	配电运检室	500	96	19.24%	0	303.8
4585	红桥	荣4206	荣42	配电运检室	630	194	30.83%	0	309.8
4586	红桥	吴3103	吴31	配电运检室	630	194	30.83%	0	309.8
4587	西青	窝4309	窝43	杨柳青供电服务中心	400	10	2.56%	0	309.8
4588	红桥	吴1306	吴13	配电运检室	630	183	29.11%	0	320.6
4589	西青	青5309	青53	杨柳青供电服务中心	630	203	32.28%	0	300.6
4590	西青	青5303	青53	杨柳青供电服务中心	630	189	30.06%	0	314.6
4591	西青	精2615	精26	李七庄供电服务中心	500	90	18.09%	0	309.6
4592	南开	滨2502甲	滨25	配电运检室	630	194	30.87%	0	309.5
4593	西青	友1238	友12	李七庄供电服务中心	630	195	30.87%	0	309.5
4594	西青	窝2149乙	窝21	杨柳青供电服务中心	500	91	18.11%	0	309.4
4595	红桥	西1111	西11	配电运检室	630	208	32.95%	0	296.4

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
4596	南开	马4503甲	马45	配电运检室	630	197	31.22%	0	307.3
4597	南开	广1118	广11	配电运检室	630	183	29.00%	0	321.3
4598	红桥	丁1318	丁13	配电运检室	630	207	32.81%	0	297.3
4599	红桥	丁1404乙	丁14	配电运检室	630	195	30.91%	0	309.3
4600	南开	营2104乙	营21	配电运检室	630	195	30.91%	0	309.2
4601	西青	青4518	青45	杨柳青供电服务中心	630	197	31.23%	0	307.2
4602	南开	密4102乙	密41	配电运检室	800	331	41.36%	0	309.2
4603	红桥	吴2103	吴21	配电运检室	630	186	29.50%	0	318.2
4604	红桥	湘3302乙	湘33	配电运检室	630	205	32.54%	0	299.0
4605	西青	52817	528	李七庄供电服务中心	500	257	51.40%	0	143.0
4606	红桥	玉4307甲	玉43	配电运检室	500	204	40.80%	0	196.0
4607	南开	广1505	广15	配电运检室	630	195	30.96%	0	308.9
4608	西青	君3310	君33	杨柳青供电服务中心	630	187	29.69%	0	316.9
4609	红桥	荣4304	荣43	配电运检室	630	195	30.96%	0	308.9
4610	南开	南2403乙	海上花苑南24	配电运检室	630	195	30.97%	0	308.9
4611	红桥	玉2104甲	玉21	配电运检室	630	195	30.97%	0	308.9
4612	西青	北1715	北17	杨柳青供电服务中心	630	193	30.66%	0	310.9
4613	西青	阳1724	阳17	李七庄供电服务中心	630	197	31.29%	0	306.9
4614	南开	雅1106乙	雅11	配电运检室	630	187	29.70%	0	316.9
4615	南开	南2104	福利院南21	配电运检室	630	195	30.98%	0	308.8
4616	西青	储2406	储24	李七庄供电服务中心	500	82	16.44%	0	317.8
4617	南开	东4104	东北角东41	配电运检室	630	195	31.00%	0	308.7
4618	南开	凌3410	凌34	配电运检室	500	91	18.27%	0	308.7
4619	红桥	玉1205乙	玉12	配电运检室	630	203	32.28%	0	300.7

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
4620	西青	君4603	君46	杨柳青供电服务中心	500	91	18.28%	0	308.6
4621	南开	雅1108	雅11	配电运检室	630	187	29.76%	0	316.5
4622	南开	科2304	科23	配电运检室	500	92	18.30%	0	308.5
4623	红桥	83329充	833	配电运检室	630	196	31.04%	0	308.4
4624	西青	君4401乙	君44	杨柳青供电服务中心	500	92	18.32%	0	308.4
4625	西青	大2129站	大21	李七庄供电服务中心	500	92	18.33%	0	308.4
4626	南开	凌3808乙	凌38	配电运检室	630	196	31.06%	0	308.3
4627	西青	友6408	友64	李七庄供电服务中心	630	196	31.08%	0	308.2
4628	南开	营4113	营41	配电运检室	630	196	31.09%	0	308.1
4629	南开	年3604甲	年36	配电运检室	630	196	31.10%	0	308.1
4630	南开	保3215	保32	配电运检室	630	200	31.74%	0	304.0
4631	南开	保4115乙	保41	配电运检室	630	206	32.70%	0	298.0
4632	南开	雅1207	雅12	配电运检室	500	92	18.40%	0	308.0
4633	西青	窝4406	窝44	杨柳青供电服务中心	630	151	23.97%	0	353.0
4634	南开	18811	188	配电运检室	500	274	54.80%	0	126.0
4635	西青	微3230	微山32	李七庄供电服务中心	500	226	45.20%	0	174.0
4636	红桥	邵3201	邵32	配电运检室	630	196	31.11%	0	308.0
4637	西青	55436#瑞城嘉园05 变	鑫福家园554	李七庄供电服务中心	630	179	28.41%	0	325.0
4638	南开	凌3405	凌34	配电运检室	630	196	31.12%	0	308.0
4639	南开	广4601乙	广46	配电运检室	630	185	29.39%	0	318.9
4640	西青	科3411甲	科34	杨柳青供电服务中心	630	196	31.14%	0	307.8
4641	红桥	湘3405甲	湘34	配电运检室	630	196	31.16%	0	307.7
4642	西青	科3213甲	科32	杨柳青供电服务中心	630	182	28.94%	0	321.7
4643	西青	青3311甲	青33	杨柳青供电服务中心	630	195	31.00%	0	308.7

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
4644	西青	通3420	通34	李七庄供电服务中心	630	189	30.06%	0	314.6
4645	南开	华3420	华34	配电运检室	630	196	31.17%	0	307.6
4646	红桥	邵4507甲	邵45	配电运检室	630	196	31.17%	0	307.6
4647	南开	凌1322	凌13	配电运检室	500	104	20.88%	0	295.6
4648	红桥	荣1107	荣11	配电运检室	630	197	31.19%	0	307.5
4649	西青	通4625	通46	李七庄供电服务中心	630	197	31.20%	0	307.4
4650	南开	翠1601	翠16	配电运检室	630	197	31.21%	0	307.4
4651	红桥	邵4506	邵45	配电运检室	630	197	31.21%	0	307.4
4652	西青	通3417	通34	李七庄供电服务中心	630	201	31.86%	0	303.3
4653	南开	荣1514	荣15	配电运检室	630	197	31.24%	0	307.2
4654	南开	华2509	华25	配电运检室	630	197	31.25%	0	307.1
4655	南开	密1608甲	密16	配电运检室	630	203	32.22%	0	301.0
4656	西青	高2517	高25	李七庄供电服务中心	630	207	32.85%	0	297.0
4657	西青	梨3402站沁澜苑01	梨34	李七庄供电服务中心	800	249	31.13%	0	391.0
4658	南开	97408	974	配电运检室	630	260	41.27%	0	244.0
4659	红桥	远2112	远21	配电运检室	630	109	17.30%	0	395.0
4660	西青	精1520	精15	李七庄供电服务中心	630	197	31.28%	0	306.9
4661	南开	凌2407	凌24	配电运检室	500	93	18.63%	0	306.9
4662	西青	窝3220甲	窝32	杨柳青供电服务中心	630	189	30.03%	0	314.8
4663	红桥	玉1305乙	玉13	配电运检室	500	102	20.45%	0	297.8
4664	西青	青3627	青36	杨柳青供电服务中心	500	93	18.66%	0	306.7
4665	西青	汪1206甲	汪12	杨柳青供电服务中心	630	197	31.33%	0	306.6
4666	南开	湖4403	湖44	配电运检室	500	87	17.31%	0	313.4
4667	南开	保4114乙	保41	配电运检室	630	190	30.09%	0	314.4

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
4668	红桥	玉3203甲	玉32	配电运检室	630	198	31.36%	0	306.4
4669	西青	梨1613	梨16	李七庄供电服务中心	630	196	31.04%	0	308.4
4670	红桥	丁2104	丁21	配电运检室	630	189	29.94%	0	315.4
4671	西青	精2410乙	精24	李七庄供电服务中心	630	191	30.26%	0	313.3
4672	南开	金2102	金21	配电运检室	630	197	31.22%	0	307.3
4673	西青	凌2705站	凌27	李七庄供电服务中心	400	14	3.44%	0	306.2
4674	南开	丁3204	丁32	配电运检室	630	198	31.39%	0	306.2
4675	红桥	西4304	西43	配电运检室	630	198	31.39%	0	306.2
4676	西青	汪1506甲	汪15	杨柳青供电服务中心	630	198	31.39%	0	306.2
4677	南开	复1346	复13	配电运检室	500	85	16.98%	0	315.1
4678	西青	通1105	通11	李七庄供电服务中心	630	210	33.32%	0	294.1
4679	红桥	邵2806	邵28	配电运检室	630	198	31.42%	0	306.1
4680	西青	窝2229甲	窝22	杨柳青供电服务中心	630	207	32.85%	0	297.0
4681	西青	通1420	通14	李七庄供电服务中心	500	176	35.20%	0	224.0
4682	西青	梨1813	梨18	李七庄供电服务中心	800	310	38.75%	0	330.0
4683	西青	阳3125#泽雅苑01变	阳31	李七庄供电服务中心	800	150	18.75%	0	490.0
4684	南开	19109	191	配电运检室	630	230	36.51%	0	274.0
4685	南开	镇3603	镇36	配电运检室	630	135	21.43%	0	369.0
4686	西青	青5230充	青52	杨柳青供电服务中心	400	26	6.50%	0	294.0
4687	红桥	荣2411	荣24	配电运检室	630	200	31.76%	0	303.9
4688	红桥	曹1807	曹18	配电运检室	800	342	42.77%	0	297.9
4689	南开	保4117乙	保41	配电运检室	400	14	3.54%	0	305.9
4690	红桥	芥3638	芥36	配电运检室	630	198	31.45%	0	305.8
4691	南开	湖3302	湖33	配电运检室	630	198	31.45%	0	305.8

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
4692	南开	密1603	密16	配电运检室	630	191	30.35%	0	312.8
4693	西青	埠2402乙	埠24	杨柳青供电服务中心	630	185	29.41%	0	318.7
4694	红桥	西2306充	西23	配电运检室	630	198	31.47%	0	305.7
4695	南开	金1112	金11	配电运检室	630	198	31.47%	0	305.7
4696	西青	科3101甲	科31	杨柳青供电服务中心	800	334	41.79%	0	305.7
4697	南开	密1601乙	密16	配电运检室	630	198	31.48%	0	305.7
4698	西青	精1611乙	精16	李七庄供电服务中心	630	198	31.49%	0	305.6
4699	西青	精2636	精26	李七庄供电服务中心	630	207	32.92%	0	296.6
4700	西青	万4716	万47	李七庄供电服务中心	630	199	31.52%	0	305.4
4701	西青	精2711	精27	李七庄供电服务中心	630	199	31.52%	0	305.4
4702	南开	湖2416	湖24	配电运检室	630	199	31.54%	0	305.3
4703	红桥	邵4515	邵45	配电运检室	630	187	29.64%	0	317.2
4704	西青	通1803	通18	李七庄供电服务中心	630	208	32.98%	0	296.2
4705	南开	密3101	密31	配电运检室	630	199	31.56%	0	305.2
4706	西青	园2101乙	园21	杨柳青供电服务中心	630	199	31.58%	0	305.0
4707	西青	丰4104甲	丰41	杨柳青供电服务中心	630	198	31.42%	0	306.0
4708	西青	精4102	精41	李七庄供电服务中心	630	192	30.47%	0	312.0
4709	南开	镇4201乙	镇42	配电运检室	800	394	49.25%	0	246.0
4710	南开	19110	191	配电运检室	800	330	41.25%	0	310.0
4711	南开	华3603	华36	配电运检室	500	95	19.01%	0	305.0
4712	南开	湖1802	湖18	配电运检室	630	187	29.70%	0	316.9
4713	西青	梨3213乙	梨32	李七庄供电服务中心	500	95	19.02%	0	304.9
4714	南开	广3316	广33	配电运检室	630	199	31.61%	0	304.9
4715	南开	复1401	复14	配电运检室	500	95	19.03%	0	304.8

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
4716	西青	康2520乙	康25	杨柳青供电服务中心	630	199	31.62%	0	304.8
4717	南开	翠4208	翠42	配电运检室	630	204	32.42%	0	299.7
4718	红桥	吴4812乙	吴48	配电运检室	630	192	30.52%	0	311.7
4719	南开	密1412	密14	配电运检室	630	199	31.65%	0	304.6
4720	西青	阳1609	阳16	李七庄供电服务中心	630	186	29.59%	0	317.6
4721	西青	泊4318充	泊43	李七庄供电服务中心	630	199	31.66%	0	304.5
4722	南开	凌1326	凌13	配电运检室	500	96	19.11%	0	304.4
4723	红桥	丁4506	丁45	配电运检室	500	89	17.72%	0	311.4
4724	南开	华1620	华16	配电运检室	500	105	20.92%	0	295.4
4725	西青	芦1809	芦18	李七庄供电服务中心	500	92	18.32%	0	308.4
4726	红桥	西2108甲	西21	配电运检室	630	200	31.70%	0	304.3
4727	红桥	芥3104	芥31	配电运检室	630	197	31.22%	0	307.3
4728	南开	湖4104	湖41	配电运检室	630	200	31.72%	0	304.2
4729	西青	精1220	精12	李七庄供电服务中心	500	96	19.17%	0	304.1
4730	西青	园1105	园11	杨柳青供电服务中心	630	200	31.72%	0	304.1
4731	红桥	西2108乙	西21	配电运检室	630	198	31.41%	0	306.1
4732	南开	年1503	年15	配电运检室	1000	496	49.59%	0	304.1
4733	红桥	丁2107	丁21	配电运检室	630	377	59.84%	0	127.0
4734	西青	窝2148	窝21	杨柳青供电服务中心	630	200	31.75%	0	304.0
4735	西青	55403	鑫福家园554	李七庄供电服务中心	630	276	43.81%	0	228.0
4736	西青	君4504甲	君45	杨柳青供电服务中心	630	200	31.76%	0	303.9
4737	西青	青5328	青53	杨柳青供电服务中心	400	16	4.03%	0	303.9
4738	红桥	吴2304乙	吴23	配电运检室	630	200	31.78%	0	303.8
4739	红桥	玉2204乙	玉22	配电运检室	630	200	31.79%	0	303.7

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
4740	西青	科4425乙	科44	杨柳青供电服务中心	630	191	30.37%	0	312.7
4741	南开	翠1505	翠15	配电运检室	630	200	31.80%	0	303.6
4742	南开	年3204	年32	配电运检室	400	16	4.09%	0	303.6
4743	西青	53810甲	538	李七庄供电服务中心	630	200	31.80%	0	303.6
4744	南开	广1305乙	广13	配电运检室	500	94	18.87%	0	305.6
4745	西青	园1401	园14	杨柳青供电服务中心	630	204	32.44%	0	299.6
4746	红桥	吴3101	吴31	配电运检室	630	200	31.81%	0	303.6
4747	红桥	荣2101	荣21	配电运检室	630	200	31.82%	0	303.6
4748	红桥	同1704乙	同17	配电运检室	630	195	31.02%	0	308.6
4749	红桥	远2602乙	远26	配电运检室	630	200	31.82%	0	303.5
4750	西青	泰6115	泰61	杨柳青供电服务中心	630	200	31.82%	0	303.5
4751	西青	青3302乙	青33	杨柳青供电服务中心	630	201	31.83%	0	303.5
4752	西青	窝4310	窝43	杨柳青供电服务中心	400	23	5.64%	0	297.4
4753	西青	友5212	友52	李七庄供电服务中心	630	193	30.57%	0	311.4
4754	红桥	西2103乙	西21	配电运检室	630	201	31.86%	0	303.3
4755	红桥	吴1704	吴17	配电运检室	630	201	31.86%	0	303.3
4756	南开	广4804	广48	配电运检室	500	97	19.34%	0	303.3
4757	西青	通4411	通44	李七庄供电服务中心	630	201	31.86%	0	303.3
4758	西青	高1603#付村	高16	李七庄供电服务中心	400	3	0.69%	0	317.3
4759	西青	埠3802甲	埠38	杨柳青供电服务中心	630	204	32.35%	0	300.2
4760	西青	君3115	君31	杨柳青供电服务中心	630	203	32.19%	0	301.2
4761	南开	华3301	华33	配电运检室	630	201	31.89%	0	303.1
4762	红桥	湘3302甲	湘33	配电运检室	500	212	42.40%	0	188.0
4763	西青	储2903	储29	李七庄供电服务中心	630	158	25.08%	0	346.0

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
4764	南开	翠4503	翠45	配电运检室	630	201	31.91%	0	303.0
4765	西青	泰5608甲	泰56	杨柳青供电服务中心	630	201	31.91%	0	303.0
4766	南开	湖3408	湖34	配电运检室	630	201	31.92%	0	302.9
4767	西青	霞3101	霞31	杨柳青供电服务中心	630	208	33.04%	0	295.8
4768	西青	芦3224	芦32	李七庄供电服务中心	630	189	30.03%	0	314.8
4769	南开	金3406	金34	配电运检室	500	97	19.46%	0	302.7
4770	南开	芥1213	芥12	配电运检室	630	201	31.96%	0	302.7
4771	南开	营1117	营11	配电运检室	500	82	16.47%	0	317.6
4772	南开	营1409	营14	配电运检室	630	201	31.97%	0	302.6
4773	红桥	西3110甲	西31	配电运检室	630	202	31.99%	0	302.5
4774	南开	翠1101甲	翠11	配电运检室	500	98	19.51%	0	302.4
4775	西青	芦1816	芦18	李七庄供电服务中心	630	202	32.00%	0	302.4
4776	西青	红3302	红33	李七庄供电服务中心	630	202	32.01%	0	302.3
4777	红桥	吴3102	吴31	配电运检室	630	210	33.28%	0	294.3
4778	南开	雅4305	雅43	配电运检室	630	202	32.02%	0	302.3
4779	红桥	西2102甲	西21	配电运检室	630	201	31.88%	0	303.1
4780	西青	储4107	储41	李七庄供电服务中心	630	215	34.11%	0	289.1
4781	红桥	西1110丙	西11	配电运检室	630	209	33.17%	0	295.0
4782	西青	北1109甲	北11	杨柳青供电服务中心	630	202	32.06%	0	302.0
4783	南开	华1703乙	华17	配电运检室	630	206	32.69%	0	298.0
4784	南开	华3312	华33	配电运检室	630	198	31.43%	0	306.0
4785	西青	55906	四新559	李七庄供电服务中心	500	232	46.40%	0	168.0
4786	西青	52201	522	李七庄供电服务中心	1000	256	25.60%	0	544.0
4787	红桥	82542	825	配电运检室	630	293	46.51%	0	211.0

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
4788	红桥	芥2707	芥27	配电运检室	500	98	19.60%	0	302.0
4789	南开	金4204	金42	配电运检室	630	202	32.07%	0	301.9
4790	红桥	西2102乙	西21	配电运检室	630	202	32.08%	0	301.9
4791	红桥	玉1206乙	玉12	配电运检室	630	192	30.49%	0	311.9
4792	南开	营1402	营14	配电运检室	500	112	22.42%	0	287.9
4793	南开	97209	972	配电运检室	630	195	30.97%	0	308.9
4794	西青	窝2212甲	窝22	杨柳青供电服务中心	630	202	32.09%	0	301.8
4795	红桥	西3407	西34	配电运检室	630	202	32.10%	0	301.8
4796	红桥	玉1402	玉14	配电运检室	630	202	32.10%	0	301.7
4797	西青	万4401#小韩庄	万44	李七庄供电服务中心	400	18	4.58%	0	301.7
4798	红桥	邵2712	邵27	配电运检室	500	98	19.67%	0	301.7
4799	南开	金1704	金17	配电运检室	630	202	32.14%	0	301.5
4800	红桥	曹1502	曹15	配电运检室	630	202	32.14%	0	301.5
4801	西青	君4604乙	君46	杨柳青供电服务中心	500	98	19.70%	0	301.5
4802	南开	凌3401	凌34	配电运检室	630	203	32.16%	0	301.4
4803	南开	湖3401	湖34	配电运检室	630	203	32.17%	0	301.4
4804	西青	北1401甲	北14	杨柳青供电服务中心	630	203	32.17%	0	301.3
4805	西青	窝2313	窝23	杨柳青供电服务中心	630	203	32.18%	0	301.3
4806	南开	同3310乙	同33	配电运检室	500	106	21.15%	0	294.3
4807	西青	精1711	精17	李七庄供电服务中心	630	203	32.18%	0	301.3
4808	西青	青6204	青62	杨柳青供电服务中心	400	26	6.44%	0	294.2
4809	西青	精2713	精27	李七庄供电服务中心	500	97	19.36%	0	303.2
4810	红桥	丁4527	丁45	配电运检室	400	6	1.48%	0	314.1
4811	南开	华3305	华33	配电运检室	630	197	31.27%	0	307.0

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
4812	红桥	82534	825	配电运检室	630	260	41.27%	0	244.0
4813	南开	9435	94	配电运检室	630	351	55.71%	0	153.0
4814	南开	9409	94	配电运检室	630	239	37.94%	0	265.0
4815	西青	56221	南河562	李七庄供电服务中心	800	275	34.38%	0	365.0
4816	西青	科3409	科34	杨柳青供电服务中心	500	98	19.60%	0	302.0
4817	红桥	荣1110	荣11	配电运检室	630	203	32.23%	0	300.9
4818	南开	芥2610	芥26	配电运检室	630	203	32.24%	0	300.9
4819	南开	金2103	金21	配电运检室	630	196	31.13%	0	307.9
4820	红桥	西4410乙	西44	配电运检室	500	99	19.82%	0	300.9
4821	西青	科2128乙	科21	杨柳青供电服务中心	630	215	34.17%	0	288.7
4822	红桥	玉2404甲	玉24	配电运检室	630	208	33.06%	0	295.7
4823	南开	湖4108	湖41	配电运检室	630	213	33.86%	0	290.7
4824	西青	泰1530甲	泰15	杨柳青供电服务中心	630	203	32.27%	0	300.7
4825	红桥	吴1305	吴13	配电运检室	630	190	30.22%	0	313.6
4826	西青	精2623	精26	李七庄供电服务中心	630	203	32.28%	0	300.6
4827	南开	西密1207	密12	配电运检室	630	196	31.17%	0	307.6
4828	南开	华3801	华38	配电运检室	500	101	20.28%	0	298.6
4829	南开	雅3306	雅33	配电运检室	630	203	32.28%	0	300.6
4830	西青	康4702	康47	杨柳青供电服务中心	500	99	19.89%	0	300.6
4831	南开	广4503乙	广45	配电运检室	500	107	21.49%	0	292.6
4832	南开	湖3403	湖34	配电运检室	500	107	21.31%	0	293.4
4833	红桥	玉1805乙	玉18	配电运检室	630	204	32.32%	0	300.4
4834	西青	霞3109	霞31	杨柳青供电服务中心	500	100	19.94%	0	300.3
4835	西青	大1630	大16	李七庄供电服务中心	630	204	32.34%	0	300.2

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
4836	红桥	西3110丙	西31	配电运检室	630	204	32.35%	0	300.2
4837	红桥	同1703乙	同17	配电运检室	630	204	32.35%	0	300.2
4838	南开	广3321	广33	配电运检室	630	204	32.36%	0	300.2
4839	南开	华2503	华25	配电运检室	630	204	32.36%	0	300.1
4840	红桥	丁3307	丁33	配电运检室	630	204	32.36%	0	300.1
4841	西青	梨1501	梨15	李七庄供电服务中心	500	100	19.98%	0	300.1
4842	西青	大1202	大12	李七庄供电服务中心	500	89	17.79%	0	311.1
4843	西青	通4505	通45	李七庄供电服务中心	630	204	32.38%	0	300.0
4844	西青	青3307	青33	杨柳青供电服务中心	400	20	5.00%	0	300.0
4845	西青	青6301	青63	杨柳青供电服务中心	630	219	34.76%	0	285.0
4846	西青	55707	工业557	李七庄供电服务中心	630	245	38.89%	0	259.0
4847	西青	55909	四新559	李七庄供电服务中心	500	223	44.60%	0	177.0
4848	西青	53106	531	李七庄供电服务中心	630	313	49.68%	0	191.0
4849	南开	马1603甲	马16	配电运检室	630	204	32.38%	0	300.0
4850	西青	56231	南河562	李七庄供电服务中心	630	349	55.40%	0	155.0
4851	西青	高2431#锦泽苑03变	高24	李七庄供电服务中心	800	466	58.25%	0	174.0
4852	西青	科2410甲	科24	杨柳青供电服务中心	630	204	32.38%	0	300.0
4853	南开	营3105	营31	配电运检室	630	204	32.40%	0	299.9
4854	西青	君6605	君66	杨柳青供电服务中心	400	7	1.78%	0	312.9
4855	红桥	荣2204甲	荣22	配电运检室	630	204	32.41%	0	299.8
4856	南开	金1101甲	金11	配电运检室	630	204	32.42%	0	299.8
4857	南开	翠3338乙	翠33	配电运检室	500	100	20.06%	0	299.7
4858	南开	保2201	保22	配电运检室	630	195	31.00%	0	308.7
4859	南开	广1111	广11	配电运检室	500	101	20.11%	0	299.5

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
4860	红桥	邵4318甲	邵43	配电运检室	630	199	31.52%	0	305.4
4861	红桥	曹1103甲	曹11	配电运检室	630	191	30.25%	0	313.4
4862	西青	君6604	君66	杨柳青供电服务中心	400	21	5.14%	0	299.4
4863	西青	北1801乙	北18	杨柳青供电服务中心	500	101	20.12%	0	299.4
4864	西青	凌1606	凌16	李七庄供电服务中心	630	205	32.48%	0	299.4
4865	南开	营2111	营21	配电运检室	630	205	32.50%	0	299.3
4866	西青	霞1104乙	霞11	杨柳青供电服务中心	630	205	32.50%	0	299.3
4867	红桥	湘5205	湘52	配电运检室	500	87	17.38%	0	313.1
4868	西青	精2813#宽河	精28	李七庄供电服务中心	400	21	5.23%	0	299.1
4869	南开	雅4320	雅43	配电运检室	630	205	32.53%	0	299.1
4870	西青	青6302	青63	杨柳青供电服务中心	630	205	32.53%	0	299.0
4871	西青	北1906	北19	杨柳青供电服务中心	500	101	20.20%	0	299.0
4872	南开	华2801乙	华28	配电运检室	630	205	32.54%	0	299.0
4873	南开	湖4704	湖47	配电运检室	630	211	33.49%	0	293.0
4874	南开	18937	189	配电运检室	630	110	17.46%	0	394.0
4875	南开	阳1308乙	阳13	配电运检室	800	326	40.75%	0	314.0
4876	西青	汪3411	汪34	杨柳青供电服务中心	630	325	51.59%	0	179.0
4877	南开	9507	95	配电运检室	500	78	15.60%	0	322.0
4878	西青	高3115#松间北里02 变	高31	杨柳青供电服务中心	630	125	19.84%	0	379.0
4879	红桥	芥2409	芥24	配电运检室	800	341	42.64%	0	298.9
4880	西青	科4213甲	科42	杨柳青供电服务中心	630	196	31.13%	0	307.9
4881	南开	保2105	保21	配电运检室	630	205	32.57%	0	298.8
4882	西青	青4440	青44	杨柳青供电服务中心	630	205	32.58%	0	298.7
4883	南开	复1509	复15	配电运检室	500	113	22.66%	0	286.7

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
4884	西青	北2206	北22	杨柳青供电服务中心	630	205	32.59%	0	298.7
4885	红桥	邵3215乙	邵32	配电运检室	630	194	30.85%	0	309.6
4886	西青	北1911	北19	杨柳青供电服务中心	630	206	32.76%	0	297.6
4887	西青	埠2804甲	埠28	杨柳青供电服务中心	500	102	20.48%	0	297.6
4888	西青	大1640	大16	李七庄供电服务中心	630	205	32.61%	0	298.5
4889	南开	复4711	复47	配电运检室	630	206	32.62%	0	298.5
4890	南开	19420	194	配电运检室	630	206	32.62%	0	298.5
4891	南开	雅2110甲	雅21	配电运检室	500	102	20.31%	0	298.5
4892	西青	青4430	青44	杨柳青供电服务中心	630	216	34.22%	0	288.4
4893	西青	刘2302	刘23	李七庄供电服务中心	400	22	5.39%	0	298.4
4894	红桥	邵2703	邵27	配电运检室	630	206	32.63%	0	298.4
4895	红桥	邵4107甲	邵41	配电运检室	630	206	32.63%	0	298.4
4896	西青	园2102甲	园21	杨柳青供电服务中心	500	102	20.32%	0	298.4
4897	西青	刘2618	刘26	李七庄供电服务中心	500	102	20.32%	0	298.4
4898	红桥	邵3721乙	邵37	配电运检室	630	221	35.03%	0	283.3
4899	南开	保1607	保16	配电运检室	630	206	32.66%	0	298.2
4900	红桥	同1704甲	同17	配电运检室	630	215	34.09%	0	289.2
4901	西青	友1419	友14	李七庄供电服务中心	630	206	32.67%	0	298.2
4902	西青	刘2620	刘26	李七庄供电服务中心	500	102	20.36%	0	298.2
4903	西青	康2610#农当城	康26	杨柳青供电服务中心	500	102	20.38%	0	298.1
4904	西青	科3304	科33	杨柳青供电服务中心	500	88	17.59%	0	312.1
4905	西青	友1408	友14	李七庄供电服务中心	630	206	32.69%	0	298.1
4906	南开	保1527	保15	配电运检室	630	195	30.95%	0	309.0
4907	西青	精1603乙	精16	李七庄供电服务中心	630	360	57.14%	0	144.0

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
4908	南开	年1416乙	年14	配电运检室	800	422	52.75%	0	218.0
4909	南开	镇2209	镇22	配电运检室	630	143	22.70%	0	361.0
4910	南开	海8315	海83	配电运检室	630	119	18.89%	0	385.0
4911	南开	73605	736	配电运检室	630	251	39.84%	0	253.0
4912	南开	18506	185	配电运检室	1000	265	26.50%	0	535.0
4913	西青	芦1215	芦12	李七庄供电服务中心	630	210	33.34%	0	294.0
4914	西青	君5311乙	君53	杨柳青供电服务中心	500	102	20.42%	0	297.9
4915	西青	园1408	园14	杨柳青供电服务中心	630	206	32.71%	0	297.9
4916	西青	大0907	大09	李七庄供电服务中心	630	206	32.72%	0	297.8
4917	南开	华2506	华25	配电运检室	630	193	30.67%	0	310.8
4918	南开	广2101	广21	配电运检室	630	208	33.06%	0	295.7
4919	西青	友6306	友63	李七庄供电服务中心	630	206	32.75%	0	297.7
4920	南开	保4308	保43	配电运检室	630	206	32.77%	0	297.5
4921	南开	广3101乙	广31	配电运检室	630	207	32.78%	0	297.5
4922	西青	芦3220	芦32	李七庄供电服务中心	630	200	31.68%	0	304.4
4923	西青	窝2154乙	窝21	杨柳青供电服务中心	630	207	32.80%	0	297.4
4924	西青	白1513	白15	杨柳青供电服务中心	400	23	5.67%	0	297.3
4925	西青	友1306	友13	李七庄供电服务中心	630	207	32.81%	0	297.3
4926	西青	丰4404	丰44	杨柳青供电服务中心	500	103	20.55%	0	297.3
4927	南开	水4903	水49	配电运检室	630	221	35.04%	0	283.2
4928	南开	华3310	华33	配电运检室	630	196	31.08%	0	308.2
4929	西青	万2208#小泊	万22	李七庄供电服务中心	400	19	4.71%	0	301.2
4930	西青	高3134	高31	李七庄供电服务中心	630	200	31.73%	0	304.1
4931	西青	芦3222	芦32	李七庄供电服务中心	630	199	31.57%	0	305.1

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
4932	南开	19421	194	配电运检室	630	142	22.54%	0	362.0
4933	西青	储4912#亲和安园06 变	储49	李七庄供电服务中心	630	253	40.16%	0	251.0
4934	西青	梨2310#万和花苑08 变	梨23	李七庄供电服务中心	800	333	41.63%	0	307.0
4935	西青	储2907	储29	李七庄供电服务中心	500	140	28.00%	0	260.0
4936	红桥	丁4320	丁43	配电运检室	630	216	34.29%	0	288.0
4937	西青	53246	532	李七庄供电服务中心	630	233	36.98%	0	271.0
4938	红桥	吴1510	吴15	配电运检室	630	213	33.81%	0	291.0
4939	南开	金4217	金42	配电运检室	630	207	32.86%	0	297.0
4940	南开	营4308	营43	配电运检室	630	207	32.86%	0	297.0
4941	西青	君5315乙	君53	杨柳青供电服务中心	500	95	19.01%	0	305.0
4942	红桥	西3107丙	西31	配电运检室	630	211	33.50%	0	292.9
4943	西青	凌2701	凌27	李七庄供电服务中心	630	216	34.30%	0	287.9
4944	红桥	芥3412	芥34	配电运检室	630	207	32.87%	0	296.9
4945	红桥	玉4801甲	玉48	配电运检室	630	198	31.45%	0	305.8
4946	西青	君5609甲	君56	杨柳青供电服务中心	630	208	33.04%	0	295.8
4947	西青	青4432	青44	杨柳青供电服务中心	800	343	42.90%	0	296.8
4948	红桥	丁1320	丁13	配电运检室	630	207	32.90%	0	296.8
4949	西青	丰1610甲	丰16	杨柳青供电服务中心	630	207	32.90%	0	296.7
4950	红桥	玉3202乙	玉32	配电运检室	630	220	34.97%	0	283.7
4951	南开	华2819乙	华28	配电运检室	630	207	32.91%	0	296.7
4952	西青	学2419甲	学24	杨柳青供电服务中心	630	198	31.48%	0	305.7
4953	南开	阳4305充	阳43	配电运检室	630	207	32.91%	0	296.6
4954	西青	科4420乙	科44	杨柳青供电服务中心	630	207	32.91%	0	296.6

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
4955	西青	精1609乙	精16	李七庄供电服务中心	630	207	32.92%	0	296.6
4956	红桥	83105乙	831	配电运检室	630	211	33.56%	0	292.6
4957	西青	学2415乙	学24	杨柳青供电服务中心	630	207	32.92%	0	296.6
4958	红桥	西2103甲	西21	配电运检室	630	207	32.93%	0	296.6
4959	西青	窝2154甲	窝21	杨柳青供电服务中心	630	207	32.93%	0	296.6
4960	南开	保1518	保15	配电运检室	630	206	32.77%	0	297.5
4961	红桥	西1418	西14	配电运检室	400	24	5.88%	0	296.5
4962	西青	埠2110乙	埠21	杨柳青供电服务中心	500	117	23.31%	0	283.5
4963	红桥	西1106	西11	配电运检室	630	208	32.97%	0	296.3
4964	红桥	邵4211	邵42	配电运检室	400	24	5.95%	0	296.2
4965	红桥	远2603乙	远26	配电运检室	630	208	33.01%	0	296.1
4966	西青	君4503乙	君45	杨柳青供电服务中心	630	218	34.59%	0	286.1
4967	西青	精2624	精26	李七庄供电服务中心	630	204	32.37%	0	300.0
4968	西青	55123站#金旺家园 08变	于台551	李七庄供电服务中心	1000	268	26.80%	0	532.0
4969	西青	52821	528	李七庄供电服务中心	630	374	59.37%	0	130.0
4970	西青	精2754#嘉景苑07变	精27	李七庄供电服务中心	800	401	50.13%	0	239.0
4971	南开	雅4324	雅43	配电运检室	630	208	33.03%	0	295.9
4972	南开	阳2108	阳21	配电运检室	500	104	20.84%	0	295.8
4973	南开	密1103	密11	配电运检室	500	105	21.05%	0	294.8
4974	红桥	丁2206	丁22	配电运检室	630	208	33.07%	0	295.7
4975	西青	北1226甲	北12	杨柳青供电服务中心	630	199	31.64%	0	304.7
4976	西青	精1505	精15	李七庄供电服务中心	500	104	20.88%	0	295.6
4977	南开	东4112	东北角东41	配电运检室	630	214	34.04%	0	289.5
4978	西青	科2143充	科21	杨柳青供电服务中心	630	209	33.10%	0	295.4

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
4979	红桥	曹1505	曹15	配电运检室	630	199	31.52%	0	305.4
4980	南开	营1115	营11	配电运检室	630	201	31.85%	0	303.4
4981	西青	大1633	大16	李七庄供电服务中心	500	105	20.93%	0	295.4
4982	南开	翠4203	翠42	配电运检室	630	209	33.12%	0	295.3
4983	南开	华1703甲	华17	配电运检室	630	220	34.87%	0	284.3
4984	南开	阳4405	阳44	配电运检室	630	209	33.12%	0	295.3
4985	南开	密1601甲	密16	配电运检室	630	209	33.13%	0	295.3
4986	南开	东1602	富兰特一东16	配电运检室	500	105	20.94%	0	295.3
4987	西青	友5312	友53	李七庄供电服务中心	630	209	33.14%	0	295.2
4988	西青	科3411乙	科34	杨柳青供电服务中心	630	209	33.16%	0	295.1
4989	红桥	玉1803甲	玉18	配电运检室	630	209	33.17%	0	295.1
4990	红桥	芥3611	芥36	配电运检室	630	203	32.22%	0	301.0
4991	红桥	同4702乙	同47	配电运检室	630	199	31.59%	0	305.0
4992	西青	青3318乙	青33	杨柳青供电服务中心	630	312	49.52%	0	192.0
4993	西青	梨1111#万和花苑10 变	梨11	李七庄供电服务中心	500	171	34.20%	0	229.0
4994	西青	微1430	微山14	李七庄供电服务中心	630	279	44.29%	0	225.0
4995	西青	55304#程村	辛院553	李七庄供电服务中心	400	25	6.27%	0	294.9
4996	南开	园1106乙	园11	配电运检室	500	105	21.04%	0	294.8
4997	西青	青4505	青45	杨柳青供电服务中心	630	209	33.21%	0	294.8
4998	红桥	曹2202	曹22	配电运检室	630	209	33.22%	0	294.7
4999	西青	学3402乙	学34	杨柳青供电服务中心	630	219	34.81%	0	284.7
5000	西青	梨3213甲	梨32	李七庄供电服务中心	500	106	21.10%	0	294.5
5001	西青	窝4717甲	窝47	杨柳青供电服务中心	630	210	33.26%	0	294.5
5002	南开	水2504充	水25	配电运检室	400	24	5.88%	0	296.5

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
5003	西青	精1515	精15	李七庄供电服务中心	630	210	33.26%	0	294.5
5004	南开	翠1504	翠15	配电运检室	500	113	22.51%	0	287.4
5005	西青	精1107	精11	李七庄供电服务中心	630	223	35.33%	0	281.4
5006	南开	湖3305乙	湖33	配电运检室	630	210	33.28%	0	294.3
5007	西青	泊2203	泊22	李七庄供电服务中心	630	210	33.28%	0	294.3
5008	西青	汪1201乙	汪12	杨柳青供电服务中心	630	203	32.17%	0	301.3
5009	西青	友1246	友12	李七庄供电服务中心	630	210	33.30%	0	294.2
5010	南开	阳4515	阳45	配电运检室	630	205	32.51%	0	299.2
5011	西青	北1224乙	北12	杨柳青供电服务中心	630	219	34.74%	0	285.2
5012	西青	窝3220乙	窝32	杨柳青供电服务中心	630	210	33.33%	0	294.0
5013	西青	白1508	白15	杨柳青供电服务中心	400	20	5.00%	0	300.0
5014	西青	储4906	储49	李七庄供电服务中心	630	261	41.43%	0	243.0
5015	红桥	远2114	远21	配电运检室	630	269	42.70%	0	235.0
5016	西青	高2534#锦泽苑06变	高25	李七庄供电服务中心	800	452	56.50%	0	188.0
5017	南开	9508	95	配电运检室	630	274	43.49%	0	230.0
5018	南开	年1412充	年14	配电运检室	630	362	57.46%	0	142.0
5019	西青	高1601#潘楼	高16	李七庄供电服务中心	400	26	6.51%	0	294.0
5020	西青	精2618	精26	李七庄供电服务中心	500	106	21.22%	0	293.9
5021	西青	通3421	通34	李七庄供电服务中心	630	199	31.61%	0	304.9
5022	红桥	荣3108甲	荣31	配电运检室	630	210	33.36%	0	293.8
5023	西青	康4701	康47	杨柳青供电服务中心	500	102	20.44%	0	297.8
5024	南开	科4506	科45	配电运检室	630	210	33.37%	0	293.8
5025	南开	华3411	华34	配电运检室	500	106	21.24%	0	293.8
5026	南开	保3203	保32	配电运检室	630	210	33.38%	0	293.7

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
5027	南开	营1406	营14	配电运检室	630	210	33.38%	0	293.7
5028	西青	丰4302乙	丰43	杨柳青供电服务中心	500	106	21.26%	0	293.7
5029	西青	窝3303	窝33	杨柳青供电服务中心	400	37	9.33%	0	282.7
5030	南开	复1502	复15	配电运检室	630	210	33.40%	0	293.6
5031	红桥	西1208	西12	配电运检室	500	106	21.28%	0	293.6
5032	西青	君5310乙	君53	杨柳青供电服务中心	630	210	33.40%	0	293.6
5033	南开	南2402甲	海上花苑南24	配电运检室	630	211	33.42%	0	293.5
5034	西青	青5322	青53	杨柳青供电服务中心	500	107	21.31%	0	293.5
5035	西青	大1639	大16	李七庄供电服务中心	630	196	31.05%	0	308.4
5036	红桥	荣1112	荣11	配电运检室	630	211	33.44%	0	293.4
5037	红桥	西4310	西43	配电运检室	630	224	35.53%	0	280.2
5038	西青	高2505	高25	李七庄供电服务中心	500	107	21.38%	0	293.1
5039	西青	青3322乙	青33	杨柳青供电服务中心	630	111	17.62%	0	393.0
5040	南开	阳1307甲	阳13	配电运检室	800	359	44.88%	0	281.0
5041	南开	74105	741	配电运检室	800	424	53.00%	0	216.0
5042	南开	水3204充	水32	配电运检室	630	243	38.57%	0	261.0
5043	西青	青5234充	青52	杨柳青供电服务中心	800	174	21.75%	0	466.0
5044	南开	水2503充	水25	配电运检室	630	159	25.24%	0	345.0
5045	西青	精2629	精26	李七庄供电服务中心	500	107	21.40%	0	293.0
5046	红桥	曹2209	曹22	配电运检室	400	27	6.78%	0	292.9
5047	南开	保3210	保32	配电运检室	630	211	33.51%	0	292.9
5048	南开	87611	876	配电运检室	500	107	21.44%	0	292.8
5049	南开	雅4502	雅45	配电运检室	630	213	33.85%	0	290.8
5050	南开	雅4316	雅43	配电运检室	630	207	32.91%	0	296.7

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
5051	西青	通1723	通17	李七庄供电服务中心	500	115	23.07%	0	284.7
5052	西青	友2603	友26	李七庄供电服务中心	630	211	33.55%	0	292.6
5053	西青	精1618	精16	李七庄供电服务中心	400	13	3.35%	0	306.6
5054	南开	密1606	密16	配电运检室	630	210	33.40%	0	293.6
5055	红桥	邵2708乙	邵27	配电运检室	630	211	33.56%	0	292.6
5056	西青	窝2143	窝21	杨柳青供电服务中心	630	204	32.30%	0	300.5
5057	西青	大4610	大46	李七庄供电服务中心	630	216	34.23%	0	288.4
5058	红桥	曹1108甲	曹11	配电运检室	630	218	34.55%	0	286.3
5059	红桥	吴4422乙	吴44	配电运检室	630	212	33.60%	0	292.3
5060	红桥	邵2819乙	邵28	配电运检室	630	212	33.60%	0	292.3
5061	西青	窝4809	窝48	杨柳青供电服务中心	630	212	33.60%	0	292.3
5062	南开	金2420	金24	配电运检室	400	43	10.69%	0	277.2
5063	西青	红4418	红44	李七庄供电服务中心	630	212	33.63%	0	292.1
5064	南开	复4717	复47	配电运检室	630	225	35.70%	0	279.1
5065	南开	金4218	金42	配电运检室	630	223	35.39%	0	281.1
5066	西青	储4907	储49	李七庄供电服务中心	630	246	39.05%	0	258.0
5067	南开	镇5104	镇51	配电运检室	630	142	22.54%	0	362.0
5068	南开	84605	846	配电运检室	800	202	25.25%	0	438.0
5069	西青	储2502	储25	李七庄供电服务中心	630	212	33.65%	0	292.0
5070	西青	阳1604	阳16	李七庄供电服务中心	630	212	33.66%	0	291.9
5071	西青	通4509	通45	李七庄供电服务中心	500	108	21.62%	0	291.9
5072	西青	君4410	君44	杨柳青供电服务中心	400	33	8.28%	0	286.9
5073	红桥	同1508乙	同15	配电运检室	500	108	21.64%	0	291.8
5074	西青	康4810乙	康48	杨柳青供电服务中心	500	116	23.24%	0	283.8

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
5075	西青	泰5508	泰55	杨柳青供电服务中心	400	36	9.05%	0	283.8
5076	西青	泰5202	泰52	杨柳青供电服务中心	400	28	7.06%	0	291.8
5077	西青	青5217	青52	杨柳青供电服务中心	800	348	43.54%	0	291.7
5078	西青	53627	536	李七庄供电服务中心	400	28	7.09%	0	291.6
5079	西青	53801#武台	538	李七庄供电服务中心	400	24	6.10%	0	295.6
5080	西青	科2130乙	科21	杨柳青供电服务中心	630	217	34.38%	0	287.4
5081	西青	通1724	通17	李七庄供电服务中心	500	109	21.72%	0	291.4
5082	南开	金4102乙	金41	配电运检室	630	201	31.84%	0	303.4
5083	西青	精2627	精26	李七庄供电服务中心	500	109	21.73%	0	291.4
5084	西青	窝2229乙	窝22	杨柳青供电服务中心	500	109	21.74%	0	291.3
5085	西青	通4403	通44	李七庄供电服务中心	630	213	33.77%	0	291.2
5086	南开	96705	967	配电运检室	500	244	48.80%	0	156.0
5087	西青	梨3401站沁澜苑03	梨34	李七庄供电服务中心	800	169	21.13%	0	471.0
5088	西青	密4203乙	密42	杨柳青供电服务中心	500	270	54.00%	0	130.0
5089	西青	汪3408甲	汪34	杨柳青供电服务中心	500	169	33.80%	0	231.0
5090	南开	镇2313甲	镇23	配电运检室	800	205	25.63%	0	435.0
5091	西青	56402	付村564	李七庄供电服务中心	630	121	19.21%	0	383.0
5092	红桥	邵3204	邵32	配电运检室	630	342	54.29%	0	162.0
5093	红桥	芥3408	芥34	配电运检室	630	219	34.76%	0	285.0
5094	西青	55120	于台551	李七庄供电服务中心	500	147	29.40%	0	253.0
5095	南开	南2106甲	福利院南21	配电运检室	630	226	35.89%	0	277.9
5096	红桥	西1419	西14	配电运检室	400	29	7.28%	0	290.9
5097	西青	精1524	精15	李七庄供电服务中心	500	109	21.82%	0	290.9
5098	红桥	吴1512甲	吴15	配电运检室	630	223	35.42%	0	280.8

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
5099	西青	窝2147	窝21	杨柳青供电服务中心	630	213	33.83%	0	290.8
5100	南开	雅2107	雅21	配电运检室	500	109	21.84%	0	290.8
5101	南开	华3405	华34	配电运检室	630	206	32.74%	0	297.7
5102	南开	凌2108乙	凌21	配电运检室	500	117	23.47%	0	282.7
5103	西青	青3306	青33	杨柳青供电服务中心	630	213	33.88%	0	290.5
5104	西青	科4417乙	科44	杨柳青供电服务中心	500	109	21.90%	0	290.5
5105	西青	芦3203	芦32	李七庄供电服务中心	630	205	32.46%	0	299.5
5106	南开	雅4321	雅43	配电运检室	630	216	34.21%	0	288.5
5107	西青	芦3213	芦32	李七庄供电服务中心	630	211	33.42%	0	293.5
5108	红桥	芥1807	芥18	配电运检室	500	107	21.31%	0	293.4
5109	西青	阳2421	阳24	李七庄供电服务中心	630	214	33.90%	0	290.4
5110	南开	雅1103乙	雅11	配电运检室	630	214	33.90%	0	290.4
5111	南开	华3309	华33	配电运检室	500	110	21.93%	0	290.4
5112	红桥	西4107	西41	配电运检室	630	223	35.34%	0	281.4
5113	南开	密3209	密32	配电运检室	500	110	21.94%	0	290.3
5114	西青	君5314甲	君53	杨柳青供电服务中心	630	214	33.92%	0	290.3
5115	西青	精4108	精41	李七庄供电服务中心	630	227	35.99%	0	277.3
5116	南开	密1403乙	密14	配电运检室	630	218	34.56%	0	286.3
5117	南开	翠3340乙	翠33	配电运检室	500	98	19.56%	0	302.2
5118	南开	马4603乙	马46	配电运检室	630	214	33.94%	0	290.2
5119	西青	53810乙	538	李七庄供电服务中心	630	214	33.95%	0	290.1
5120	西青	汪1302农#大蒋	汪13	杨柳青供电服务中心	400	16	3.97%	0	304.1
5121	南开	海8103	海81	配电运检室	630	214	33.95%	0	290.1
5122	西青	高2532#锦泽苑04变	高25	李七庄供电服务中心	630	230	36.51%	0	274.0

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
5123	南开	18810	188	配电运检室	500	223	44.60%	0	177.0
5124	西青	大4216站#金旺家园 05变	大42	李七庄供电服务中心	800	186	23.25%	0	454.0
5125	南开	水3209	水32	配电运检室	500	284	56.80%	0	116.0
5126	南开	雅1106甲	雅11	配电运检室	630	223	35.41%	0	280.9
5127	南开	9602	96	配电运检室	400	30	7.56%	0	289.8
5128	西青	科2103	科21	杨柳青供电服务中心	630	214	34.03%	0	289.6
5129	红桥	西2107甲	西21	配电运检室	630	225	35.77%	0	278.6
5130	西青	窝4312	窝43	杨柳青供电服务中心	400	30	7.60%	0	289.6
5131	西青	园1404乙	园14	杨柳青供电服务中心	630	215	34.05%	0	289.5
5132	西青	大1510	大15	李七庄供电服务中心	630	206	32.63%	0	298.4
5133	南开	华1204	华12	配电运检室	500	111	22.12%	0	289.4
5134	红桥	西4211甲	西42	配电运检室	630	215	34.07%	0	289.4
5135	西青	园4303乙	园43	杨柳青供电服务中心	630	228	36.14%	0	276.3
5136	西青	通3409	通34	李七庄供电服务中心	630	206	32.65%	0	298.3
5137	红桥	荣1102	荣11	配电运检室	630	229	36.32%	0	275.2
5138	南开	华3412甲	华34	配电运检室	630	205	32.51%	0	299.2
5139	南开	马4303	马43	配电运检室	630	215	34.10%	0	289.2
5140	西青	精1720	精17	李七庄供电服务中心	630	213	33.79%	0	291.1
5141	西青	窝4313	窝43	杨柳青供电服务中心	400	31	7.73%	0	289.1
5142	南开	85401	854	配电运检室	630	215	34.12%	0	289.0
5143	西青	大4506充	大45	李七庄供电服务中心	630	209	33.17%	0	295.0
5144	西青	高3143充#紫林园01 变	高31	李七庄供电服务中心	630	373	59.21%	0	131.0
5145	南开	87206	872	配电运检室	800	426	53.25%	0	214.0

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
5146	西青	科4606甲	科46	杨柳青供电服务中心	630	215	34.13%	0	289.0
5147	南开	金2419	金24	配电运检室	400	31	7.76%	0	289.0
5148	南开	湖4106甲	湖41	配电运检室	630	208	33.03%	0	295.9
5149	西青	精2611	精26	李七庄供电服务中心	500	111	22.22%	0	288.9
5150	西青	窝3217乙	窝32	杨柳青供电服务中心	630	215	34.15%	0	288.9
5151	南开	保3204	保32	配电运检室	630	200	31.77%	0	303.9
5152	西青	君5608甲	君56	杨柳青供电服务中心	630	215	34.15%	0	288.8
5153	西青	青5206	青52	杨柳青供电服务中心	630	226	35.90%	0	277.8
5154	西青	大0901	大09	李七庄供电服务中心	630	227	36.06%	0	276.8
5155	红桥	西3202乙	西32	配电运检室	630	207	32.89%	0	296.8
5156	西青	通3415乙	通34	李七庄供电服务中心	630	215	34.17%	0	288.7
5157	西青	科2131甲	科21	杨柳青供电服务中心	630	215	34.17%	0	288.7
5158	西青	埠3801	埠38	杨柳青供电服务中心	500	112	22.47%	0	287.7
5159	西青	通1719	通17	李七庄供电服务中心	500	111	22.27%	0	288.7
5160	红桥	西3409乙	西34	配电运检室	630	214	34.03%	0	289.6
5161	西青	北1225乙	北12	杨柳青供电服务中心	630	215	34.19%	0	288.6
5162	红桥	邵2904乙	邵29	配电运检室	630	215	34.20%	0	288.6
5163	红桥	邵2819甲	邵28	配电运检室	630	216	34.23%	0	288.4
5164	西青	梨2316	梨23	李七庄供电服务中心	500	112	22.33%	0	288.4
5165	西青	君6606	君66	杨柳青供电服务中心	400	44	10.91%	0	276.3
5166	红桥	吴4727	吴47	配电运检室	630	216	34.23%	0	288.3
5167	红桥	荣1520	荣15	配电运检室	630	216	34.24%	0	288.3
5168	西青	青3315	青33	杨柳青供电服务中心	630	216	34.24%	0	288.3
5169	红桥	吴4729	吴47	配电运检室	630	216	34.25%	0	288.2

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
5170	红桥	西2106甲	西21	配电运检室	630	231	36.63%	0	273.2
5171	红桥	丁1553	丁15	配电运检室	400	45	11.20%	0	275.2
5172	红桥	曹1907甲	曹19	配电运检室	630	216	34.26%	0	288.2
5173	西青	大1632	大16	李七庄供电服务中心	500	112	22.38%	0	288.1
5174	西青	园1411充	园14	杨柳青供电服务中心	400	32	8.00%	0	288.0
5175	红桥	丁2101	丁21	配电运检室	400	19	4.75%	0	301.0
5176	南开	营4213	营42	配电运检室	630	215	34.13%	0	289.0
5177	南开	镇4105	镇41	配电运检室	1000	203	20.30%	0	597.0
5178	西青	54120	541	李七庄供电服务中心	500	207	41.40%	0	193.0
5179	西青	精1747#文韵园01变	精17	李七庄供电服务中心	800	296	37.00%	0	344.0
5180	西青	微3608	微山36	李七庄供电服务中心	500	159	31.80%	0	241.0
5181	西青	通1504	通15	李七庄供电服务中心	630	216	34.31%	0	287.8
5182	红桥	西3114	西31	配电运检室	630	231	36.70%	0	272.8
5183	西青	君5306甲	君53	杨柳青供电服务中心	630	223	35.44%	0	280.7
5184	南开	保4107	保41	配电运检室	400	45	11.36%	0	274.6
5185	红桥	西1113	西11	配电运检室	630	211	33.42%	0	293.5
5186	西青	精2437	精24	李七庄供电服务中心	400	33	8.14%	0	287.5
5187	红桥	玉2106乙	玉21	配电运检室	500	113	22.52%	0	287.4
5188	红桥	玉2404乙	玉24	配电运检室	630	217	34.39%	0	287.4
5189	南开	密1403甲	密14	配电运检室	630	217	34.39%	0	287.3
5190	南开	密4507	密45	配电运检室	500	113	22.54%	0	287.3
5191	西青	储2407	储24	李七庄供电服务中心	500	113	22.56%	0	287.2
5192	红桥	吴4423乙	吴44	配电运检室	630	219	34.73%	0	285.2
5193	西青	北1608甲	北16	杨柳青供电服务中心	630	217	34.42%	0	287.1

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
5194	西青	君4505乙	君45	杨柳青供电服务中心	630	217	34.43%	0	287.1
5195	南开	保3209	保32	配电运检室	630	221	35.06%	0	283.1
5196	南开	营3208	营32	配电运检室	630	217	34.43%	0	287.1
5197	南开	镇4103	镇41	配电运检室	500	281	56.20%	0	119.0
5198	红桥	82535	825	配电运检室	630	329	52.22%	0	175.0
5199	西青	精2413	精24	李七庄供电服务中心	500	109	21.80%	0	291.0
5200	西青	汪1307	汪13	杨柳青供电服务中心	400	23	5.75%	0	297.0
5201	西青	梨2315	梨23	李七庄供电服务中心	500	113	22.61%	0	286.9
5202	红桥	曹1108乙	曹11	配电运检室	500	127	25.41%	0	272.9
5203	红桥	荣2202甲	荣22	配电运检室	630	217	34.47%	0	286.9
5204	红桥	西4329	西43	配电运检室	400	33	8.29%	0	286.9
5205	红桥	82547	825	配电运检室	400	26	6.54%	0	293.8
5206	西青	泰5502	泰55	杨柳青供电服务中心	400	33	8.30%	0	286.8
5207	西青	窝4716甲	窝47	杨柳青供电服务中心	630	217	34.48%	0	286.8
5208	西青	高1609#潘楼	高16	李七庄供电服务中心	400	33	8.31%	0	286.8
5209	南开	阳4506	阳45	配电运检室	500	120	24.05%	0	279.7
5210	西青	园1410充	园14	杨柳青供电服务中心	400	33	8.32%	0	286.7
5211	南开	华2810	华28	配电运检室	630	223	35.44%	0	280.7
5212	南开	保1609	保16	配电运检室	500	113	22.68%	0	286.6
5213	南开	87613乙	876	配电运检室	500	113	22.68%	0	286.6
5214	红桥	曹1810乙	曹18	配电运检室	630	217	34.52%	0	286.5
5215	南开	保1612	保16	配电运检室	500	127	25.50%	0	272.5
5216	西青	青3215	青32	杨柳青供电服务中心	630	218	34.53%	0	286.5
5217	南开	湖3204	湖32	配电运检室	500	114	22.71%	0	286.4

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
5218	南开	华3311	华33	配电运检室	630	229	36.28%	0	275.4
5219	西青	北1901	北19	杨柳青供电服务中心	500	114	22.72%	0	286.4
5220	红桥	83114甲	831	配电运检室	630	218	34.55%	0	286.3
5221	红桥	芥2118甲	芥21	配电运检室	630	218	34.56%	0	286.3
5222	西青	天2402乙	天24	杨柳青供电服务中心	630	218	34.56%	0	286.3
5223	西青	刘2617	刘26	李七庄供电服务中心	500	114	22.76%	0	286.2
5224	南开	9002甲	90	配电运检室	800	151	18.88%	0	489.0
5225	西青	北1110乙	北11	杨柳青供电服务中心	800	456	57.00%	0	184.0
5226	南开	87203	872	配电运检室	500	167	33.40%	0	233.0
5227	西青	阳2420站泽秀苑04	阳24	李七庄供电服务中心	800	147	18.38%	0	493.0
5228	西青	大1641	大16	李七庄供电服务中心	630	218	34.61%	0	286.0
5229	西青	北1218甲	北12	杨柳青供电服务中心	630	230	36.51%	0	274.0
5230	南开	复4201乙	复42	配电运检室	630	217	34.45%	0	287.0
5231	西青	储3804	储38	李七庄供电服务中心	500	114	22.82%	0	285.9
5232	西青	埠3708甲	埠37	杨柳青供电服务中心	500	114	22.83%	0	285.8
5233	西青	通4804	通48	李七庄供电服务中心	500	99	19.84%	0	300.8
5234	西青	精2614	精26	李七庄供电服务中心	500	114	22.85%	0	285.7
5235	红桥	邵4104	邵41	配电运检室	630	218	34.65%	0	285.7
5236	南开	翠1103乙	翠11	配电运检室	500	114	22.87%	0	285.7
5237	南开	科2337	科23	配电运检室	500	114	22.87%	0	285.7
5238	西青	窝4307	窝43	杨柳青供电服务中心	400	34	8.61%	0	285.6
5239	南开	湖4116	湖41	配电运检室	630	219	34.69%	0	285.5
5240	西青	学2416乙	学24	杨柳青供电服务中心	630	219	34.69%	0	285.5
5241	西青	科3407甲	科34	杨柳青供电服务中心	500	115	22.92%	0	285.4

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
5242	南开	华2505	华25	配电运检室	630	204	32.34%	0	300.3
5243	南开	湖1208	湖12	配电运检室	630	213	33.77%	0	291.3
5244	红桥	丁1548	丁15	配电运检室	500	115	22.95%	0	285.2
5245	西青	君3302甲	君33	杨柳青供电服务中心	630	219	34.73%	0	285.2
5246	南开	密3210	密32	配电运检室	500	106	21.17%	0	294.2
5247	南开	东4107	东北角东41	配电运检室	630	219	34.74%	0	285.1
5248	红桥	湘3201乙	湘32	配电运检室	630	204	32.37%	0	300.1
5249	南开	华3407	华34	配电运检室	500	110	21.99%	0	290.1
5250	西青	泰6121甲	泰61	杨柳青供电服务中心	630	214	33.96%	0	290.0
5251	南开	华2705	华27	配电运检室	630	234	37.14%	0	270.0
5252	西青	窝4415	窝44	杨柳青供电服务中心	630	264	41.90%	0	240.0
5253	西青	52820	528	李七庄供电服务中心	500	173	34.60%	0	227.0
5254	红桥	西1201	西12	配电运检室	630	213	33.81%	0	291.0
5255	西青	青3302甲	青33	杨柳青供电服务中心	630	234	37.15%	0	270.0
5256	南开	湖4102	湖41	配电运检室	630	216	34.31%	0	287.8
5257	红桥	曹1105甲	曹11	配电运检室	630	217	34.48%	0	286.8
5258	南开	马1603乙	马16	配电运检室	630	219	34.80%	0	284.8
5259	西青	高2504	高25	李七庄供电服务中心	500	115	23.05%	0	284.8
5260	西青	大1609	大16	李七庄供电服务中心	500	115	23.07%	0	284.7
5261	西青	园4302甲	园43	杨柳青供电服务中心	630	219	34.83%	0	284.6
5262	西青	精2628	精26	李七庄供电服务中心	500	117	23.49%	0	282.5
5263	南开	阳4514	阳45	配电运检室	630	218	34.53%	0	286.5
5264	南开	雅3112	雅31	配电运检室	630	222	35.17%	0	282.4
5265	南开	雅2110乙	雅21	配电运检室	500	116	23.13%	0	284.4

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
5266	南开	广1307甲	广13	配电运检室	630	220	34.86%	0	284.4
5267	西青	大4209	大42	李七庄供电服务中心	500	123	24.54%	0	277.3
5268	红桥	吴1509	吴15	配电运检室	630	220	34.87%	0	284.3
5269	西青	科4405	科44	杨柳青供电服务中心	500	116	23.14%	0	284.3
5270	南开	湖1801甲	湖18	配电运检室	630	220	34.91%	0	284.0
5271	南开	镇2308	镇23	配电运检室	500	208	41.60%	0	192.0
5272	西青	刘2311站	刘23	李七庄供电服务中心	800	253	31.63%	0	387.0
5273	西青	微1614	微16	李七庄供电服务中心	630	245	38.89%	0	259.0
5274	西青	汪3413乙	汪34	杨柳青供电服务中心	630	185	29.37%	0	319.0
5275	西青	55431	鑫福家园554	李七庄供电服务中心	630	221	35.08%	0	283.0
5276	西青	大1212	大12	李七庄供电服务中心	500	113	22.60%	0	287.0
5277	红桥	西3102甲	西31	配电运检室	630	226	35.88%	0	278.0
5278	红桥	83327甲	833	配电运检室	630	220	34.93%	0	283.9
5279	红桥	西4212	西42	配电运检室	500	116	23.24%	0	283.8
5280	南开	18934甲	189	配电运检室	500	116	23.24%	0	283.8
5281	西青	凌2707	凌27	李七庄供电服务中心	500	116	23.24%	0	283.8
5282	南开	保2206	保22	配电运检室	500	116	23.25%	0	283.7
5283	西青	青4512	青45	杨柳青供电服务中心	500	123	24.65%	0	276.7
5284	南开	雅2105甲	雅21	配电运检室	630	220	34.97%	0	283.7
5285	西青	精2407	精24	李七庄供电服务中心	500	116	23.27%	0	283.7
5286	红桥	吴3206	吴32	配电运检室	630	232	36.88%	0	271.6
5287	红桥	西3203	西32	配电运检室	630	226	35.95%	0	277.5
5288	红桥	吴4501	吴45	配电运检室	500	116	23.30%	0	283.5
5289	西青	精2403乙	精24	李七庄供电服务中心	630	218	34.53%	0	286.5

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
5290	南开	阳4508	阳45	配电运检室	630	221	35.00%	0	283.5
5291	南开	湖1306	湖13	配电运检室	400	31	7.63%	0	289.5
5292	南开	97205	972	配电运检室	630	221	35.01%	0	283.5
5293	红桥	玉1804甲	玉18	配电运检室	630	221	35.01%	0	283.4
5294	南开	湖3402	湖34	配电运检室	630	224	35.49%	0	280.4
5295	西青	通3416	通34	李七庄供电服务中心	630	229	36.28%	0	275.4
5296	西青	红4417	红44	李七庄供电服务中心	500	117	23.32%	0	283.4
5297	红桥	西1117丙	西11	配电运检室	630	221	35.03%	0	283.3
5298	西青	霞2508甲	霞25	杨柳青供电服务中心	500	117	23.34%	0	283.3
5299	南开	密4511	密45	配电运检室	500	104	20.74%	0	296.3
5300	西青	梨2113	梨21	李七庄供电服务中心	500	117	23.36%	0	283.2
5301	红桥	芥3621	芥36	配电运检室	400	43	10.70%	0	277.2
5302	红桥	吴1103	吴11	配电运检室	500	117	23.37%	0	283.2
5303	红桥	吴2109甲	吴21	配电运检室	630	221	35.05%	0	283.2
5304	西青	阳1607	阳16	李七庄供电服务中心	630	216	34.28%	0	288.1
5305	西青	汪1505	汪15	杨柳青供电服务中心	500	117	23.40%	0	283.0
5306	红桥	83202	832	配电运检室	630	178	28.25%	0	326.0
5307	西青	高1624#慧杰佳园01 变	高16	李七庄供电服务中心	630	366	58.10%	0	138.0
5308	西青	刘3501充	刘35	李七庄供电服务中心	630	369	58.57%	0	135.0
5309	南开	19425	194	配电运检室	630	108	17.14%	0	396.0
5310	南开	镇5203乙	镇52	配电运检室	630	175	27.78%	0	329.0
5311	西青	北1802乙	北18	杨柳青供电服务中心	500	117	23.41%	0	283.0
5312	西青	窝4209	窝42	杨柳青供电服务中心	630	221	35.09%	0	282.9
5313	西青	东2210	英伦二东22	杨柳青供电服务中心	500	118	23.62%	0	281.9

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
5314	西青	北1103乙	北11	杨柳青供电服务中心	500	117	23.43%	0	282.8
5315	西青	霞2507甲	霞25	杨柳青供电服务中心	500	125	25.06%	0	274.7
5316	南开	保1111乙	保11	配电运检室	630	212	33.70%	0	291.7
5317	西青	53626	536	李七庄供电服务中心	400	37	9.34%	0	282.6
5318	西青	53622	536	李七庄供电服务中心	400	37	9.35%	0	282.6
5319	西青	青5204	青52	杨柳青供电服务中心	630	222	35.31%	0	281.6
5320	西青	北1711	北17	杨柳青供电服务中心	630	229	36.27%	0	275.5
5321	西青	精4116	精41	李七庄供电服务中心	630	235	37.22%	0	269.5
5322	西青	红4118	红41	李七庄供电服务中心	630	226	35.81%	0	278.4
5323	南开	雅3111	雅31	配电运检室	630	222	35.17%	0	282.4
5324	红桥	西3107甲	西31	配电运检室	630	222	35.17%	0	282.4
5325	南开	吴1703	吴17	配电运检室	630	222	35.18%	0	282.4
5326	红桥	西4305	西43	配电运检室	630	233	36.94%	0	271.3
5327	红桥	邵4512	邵45	配电运检室	630	222	35.19%	0	282.3
5328	西青	泰6122乙	泰61	杨柳青供电服务中心	500	118	23.56%	0	282.2
5329	西青	万4710	万47	李七庄供电服务中心	500	118	23.57%	0	282.2
5330	南开	南1104	盛津园一南11	配电运检室	500	118	23.57%	0	282.2
5331	西青	霞1202	霞12	杨柳青供电服务中心	500	113	22.57%	0	287.1
5332	南开	97213甲	972	配电运检室	500	118	23.58%	0	282.1
5333	南开	18507	185	配电运检室	630	233	36.97%	0	271.1
5334	西青	56229#锦棠苑02变	南河562	李七庄供电服务中心	800	404	50.50%	0	236.0
5335	西青	精2420乙充	精24	李七庄供电服务中心	800	410	51.25%	0	230.0
5336	西青	微3227	微山32	李七庄供电服务中心	500	88	17.60%	0	312.0
5337	西青	丰4403	丰44	杨柳青供电服务中心	500	118	23.61%	0	282.0

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
5338	南开	营2104甲	营21	配电运检室	630	235	37.31%	0	268.9
5339	红桥	邵4518	邵45	配电运检室	400	38	9.55%	0	281.8
5340	西青	红4120	红41	李七庄供电服务中心	630	222	35.27%	0	281.8
5341	南开	南1602	广会一南16	配电运检室	500	118	23.66%	0	281.7
5342	西青	大0914	大09	李七庄供电服务中心	630	222	35.29%	0	281.7
5343	西青	精2424甲	精24	李七庄供电服务中心	630	222	35.30%	0	281.6
5344	西青	青6105甲	青61	杨柳青供电服务中心	630	236	37.54%	0	267.5
5345	南开	雅3102	雅31	配电运检室	630	223	35.35%	0	281.3
5346	南开	海8308乙	海83	配电运检室	500	111	22.15%	0	289.2
5347	南开	阳4513	阳45	配电运检室	630	235	37.27%	0	269.2
5348	南开	年1605	年16	配电运检室	500	116	23.18%	0	284.1
5349	西青	芦3202	芦32	李七庄供电服务中心	630	232	36.81%	0	272.1
5350	西青	窝4807乙	窝48	杨柳青供电服务中心	500	119	23.78%	0	281.1
5351	南开	马1402	马14	配电运检室	630	237	37.61%	0	267.1
5352	西青	东2208	英伦二东22	杨柳青供电服务中心	500	119	23.79%	0	281.1
5353	南开	雅2401	雅24	配电运检室	630	209	33.17%	0	295.0
5354	南开	营1417甲	营14	配电运检室	800	321	40.13%	0	319.0
5355	西青	储2913#亲和安园01 变	储29	李七庄供电服务中心	630	210	33.33%	0	294.0
5356	西青	53206	532	李七庄供电服务中心	630	380	60.32%	0	124.0
5357	红桥	吴4304充	吴43	配电运检室	630	119	18.89%	0	385.0
5358	南开	9701	97	配电运检室	630	143	22.70%	0	361.0
5359	西青	北1712乙	北17	杨柳青供电服务中心	500	119	23.81%	0	280.9
5360	西青	科4323	科43	杨柳青供电服务中心	500	119	23.82%	0	280.9
5361	西青	梨2318	梨23	李七庄供电服务中心	500	119	23.84%	0	280.8

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
5362	南开	保4217	保42	配电运检室	630	223	35.43%	0	280.8
5363	南开	湖1804	湖18	配电运检室	630	229	36.38%	0	274.8
5364	南开	密1411	密14	配电运检室	500	119	23.85%	0	280.8
5365	红桥	玉1204甲	玉12	配电运检室	630	223	35.43%	0	280.8
5366	西青	万4405#小韩庄	万44	李七庄供电服务中心	400	39	9.81%	0	280.7
5367	西青	科2142充	科21	杨柳青供电服务中心	630	223	35.44%	0	280.7
5368	西青	刘1701	刘17	杨柳青供电服务中心	630	238	37.83%	0	265.7
5369	西青	青4431	青44	杨柳青供电服务中心	630	216	34.34%	0	287.7
5370	西青	精1608乙	精16	李七庄供电服务中心	500	105	21.07%	0	294.7
5371	西青	君3116甲	君31	杨柳青供电服务中心	630	223	35.45%	0	280.7
5372	西青	康4514	康45	杨柳青供电服务中心	400	39	9.84%	0	280.6
5373	红桥	吴2105乙	吴21	配电运检室	630	223	35.47%	0	280.5
5374	南开	97213乙	972	配电运检室	500	119	23.89%	0	280.5
5375	南开	保3109	保31	配电运检室	630	228	36.12%	0	276.5
5376	南开	翠1102乙	翠11	配电运检室	500	120	23.92%	0	280.4
5377	南开	金4219	金42	配电运检室	630	224	35.49%	0	280.4
5378	西青	窝4206	窝42	杨柳青供电服务中心	630	224	35.50%	0	280.4
5379	南开	南1605	广会一南16	配电运检室	500	127	25.33%	0	273.4
5380	西青	天2403甲	天24	杨柳青供电服务中心	500	120	23.97%	0	280.2
5381	南开	翠4511	翠45	配电运检室	630	224	35.54%	0	280.1
5382	南开	东4602甲	鼓楼二东46	配电运检室	630	224	35.54%	0	280.1
5383	红桥	西1417	西14	配电运检室	400	40	9.98%	0	280.1
5384	西青	刘2312充	刘23	李七庄供电服务中心	630	162	25.71%	0	342.0
5385	南开	益2106乙	益21	配电运检室	500	113	22.60%	0	287.0

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
5386	南开	镇2205甲	镇22	配电运检室	630	278	44.13%	0	226.0
5387	西青	青5324	青53	杨柳青供电服务中心	500	120	24.02%	0	279.9
5388	红桥	荣2201甲	荣22	配电运检室	630	224	35.58%	0	279.9
5389	红桥	曹1105乙	曹11	配电运检室	630	237	37.66%	0	266.7
5390	西青	东2201	英伦二东22	杨柳青供电服务中心	500	120	24.06%	0	279.7
5391	南开	雅4301	雅43	配电运检室	630	224	35.62%	0	279.6
5392	红桥	湘3311	湘33	配电运检室	500	116	23.28%	0	283.6
5393	西青	大1637	大16	李七庄供电服务中心	630	224	35.63%	0	279.5
5394	南开	97211	972	配电运检室	630	225	35.63%	0	279.5
5395	红桥	吴1708甲	吴17	配电运检室	630	225	35.65%	0	279.4
5396	红桥	芥1101	芥11	配电运检室	630	223	35.34%	0	281.3
5397	红桥	吴4421乙	吴44	配电运检室	630	225	35.67%	0	279.3
5398	西青	青4506	青45	杨柳青供电服务中心	630	225	35.67%	0	279.3
5399	西青	东2203	英伦二东22	杨柳青供电服务中心	500	121	24.15%	0	279.3
5400	红桥	曹1818	曹18	配电运检室	630	225	35.71%	0	279.0
5401	南开	金3205	金32	配电运检室	630	225	35.71%	0	279.0
5402	南开	镇5109充	镇51	配电运检室	630	96	15.24%	0	408.0
5403	西青	青3324	青33	杨柳青供电服务中心	1000	442	44.20%	0	358.0
5404	西青	54402	544	李七庄供电服务中心	1000	162	16.20%	0	638.0
5405	西青	君3303甲	君33	杨柳青供电服务中心	630	225	35.72%	0	279.0
5406	西青	梨3220	梨32	李七庄供电服务中心	500	121	24.21%	0	279.0
5407	西青	泰5609甲	泰56	杨柳青供电服务中心	630	235	37.34%	0	268.8
5408	南开	马1801	马18	配电运检室	500	122	24.45%	0	277.8
5409	南开	保3105甲	保31	配电运检室	630	225	35.75%	0	278.8

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
5410	红桥	邵3721甲	邵37	配电运检室	630	225	35.76%	0	278.7
5411	西青	青5326	青53	杨柳青供电服务中心	500	108	21.66%	0	291.7
5412	西青	丰4302甲	丰43	杨柳青供电服务中心	500	125	25.06%	0	274.7
5413	红桥	丁2102	丁21	配电运检室	500	116	23.26%	0	283.7
5414	红桥	吴2307	吴23	配电运检室	630	225	35.77%	0	278.7
5415	南开	阳4106	阳41	配电运检室	500	121	24.28%	0	278.6
5416	南开	翠4805	翠48	配电运检室	500	107	21.48%	0	292.6
5417	西青	青4441	青44	杨柳青供电服务中心	630	225	35.78%	0	278.6
5418	南开	湖4702	湖47	配电运检室	630	225	35.78%	0	278.6
5419	南开	科2317	科23	配电运检室	630	225	35.78%	0	278.6
5420	南开	保1302	保13	配电运检室	400	54	13.61%	0	265.6
5421	西青	君3303乙	君33	杨柳青供电服务中心	630	236	37.53%	0	267.5
5422	西青	园4301	园43	杨柳青供电服务中心	630	225	35.79%	0	278.5
5423	西青	大1218	大12	李七庄供电服务中心	500	121	24.29%	0	278.5
5424	南开	翠4705	翠47	配电运检室	630	238	37.70%	0	266.5
5425	西青	阳1727	阳17	李七庄供电服务中心	500	122	24.31%	0	278.4
5426	西青	康4811	康48	杨柳青供电服务中心	500	127	25.31%	0	273.4
5427	西青	北2425	北24	杨柳青供电服务中心	500	122	24.32%	0	278.4
5428	西青	君5308	君53	杨柳青供电服务中心	630	226	35.82%	0	278.4
5429	南开	海8304甲	海83	配电运检室	800	362	45.21%	0	278.3
5430	西青	君5322甲	君53	杨柳青供电服务中心	500	122	24.35%	0	278.3
5431	西青	天2404乙	天24	杨柳青供电服务中心	500	122	24.36%	0	278.2
5432	西青	芦1216	芦12	李七庄供电服务中心	500	122	24.36%	0	278.2
5433	西青	友2608	友26	李七庄供电服务中心	630	226	35.85%	0	278.1

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
5434	红桥	丁4315	丁43	配电运检室	630	226	35.87%	0	278.0
5435	南开	73701	737	配电运检室	800	196	24.50%	0	444.0
5436	南开	镇3304甲	镇33	配电运检室	630	348	55.24%	0	156.0
5437	南开	湖3425充	湖34	配电运检室	630	256	40.63%	0	248.0
5438	西青	天2101	天21	杨柳青供电服务中心	400	42	10.51%	0	278.0
5439	西青	青4442	青44	杨柳青供电服务中心	500	128	25.63%	0	271.9
5440	西青	大1610	大16	李七庄供电服务中心	500	122	24.46%	0	277.7
5441	红桥	吴1512乙	吴15	配电运检室	630	227	36.08%	0	276.7
5442	南开	复1101	复11	配电运检室	630	226	35.93%	0	277.6
5443	红桥	同3101甲	同31	配电运检室	630	235	37.37%	0	268.6
5444	西青	埠3802乙	埠38	杨柳青供电服务中心	500	122	24.50%	0	277.5
5445	西青	万4402#小韩庄	万44	李七庄供电服务中心	400	30	7.39%	0	290.5
5446	南开	保1108	保11	配电运检室	500	123	24.52%	0	277.4
5447	红桥	湘5204	湘52	配电运检室	630	227	35.97%	0	277.4
5448	西青	东2202	英伦二东22	杨柳青供电服务中心	500	110	21.92%	0	290.4
5449	南开	保1507	保15	配电运检室	500	112	22.33%	0	288.3
5450	南开	9110甲	91	配电运检室	630	227	35.98%	0	277.3
5451	南开	翠1604	翠16	配电运检室	630	233	36.94%	0	271.3
5452	西青	科3227	科32	杨柳青供电服务中心	500	123	24.54%	0	277.3
5453	南开	密1610	密16	配电运检室	500	131	26.15%	0	269.3
5454	西青	青5604	青56	杨柳青供电服务中心	630	227	35.99%	0	277.3
5455	西青	梨2116	梨21	李七庄供电服务中心	500	129	25.76%	0	271.2
5456	南开	87607乙	876	配电运检室	500	123	24.57%	0	277.2
5457	西青	刘3211#小卷子	刘32	李七庄供电服务中心	400	56	13.96%	0	264.1

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
5458	红桥	芥2219	芥22	配电运检室	500	127	25.38%	0	273.1
5459	红桥	邵2807	邵28	配电运检室	630	235	37.29%	0	269.1
5460	南开	海8102	海81	配电运检室	630	227	36.03%	0	277.0
5461	南开	84234	842	配电运检室	630	348	55.24%	0	156.0
5462	西青	精2755#嘉景苑08变	精27	李七庄供电服务中心	800	451	56.38%	0	189.0
5463	南开	9108乙	91	配电运检室	630	232	36.83%	0	272.0
5464	西青	微3206	微山32	李七庄供电服务中心	500	145	29.00%	0	255.0
5465	红桥	芥3419	芥34	配电运检室	500	123	24.61%	0	276.9
5466	西青	科4210	科42	杨柳青供电服务中心	500	112	22.41%	0	287.9
5467	西青	天1501乙	天15	杨柳青供电服务中心	630	227	36.08%	0	276.7
5468	南开	保1515	保15	配电运检室	630	241	38.31%	0	262.6
5469	西青	青3304甲	青33	杨柳青供电服务中心	500	134	26.88%	0	265.6
5470	西青	窝4311	窝43	杨柳青供电服务中心	400	43	10.87%	0	276.5
5471	西青	梨2125充	梨21	李七庄供电服务中心	630	215	34.05%	0	289.5
5472	西青	康2528甲	康25	杨柳青供电服务中心	630	228	36.11%	0	276.5
5473	西青	梨2307	梨23	李七庄供电服务中心	500	124	24.71%	0	276.4
5474	西青	窝4308	窝43	杨柳青供电服务中心	400	44	10.89%	0	276.4
5475	西青	东1118	聚盛东11	杨柳青供电服务中心	400	44	10.89%	0	276.4
5476	南开	凌1407	凌14	配电运检室	630	231	36.60%	0	273.4
5477	西青	科2126	科21	杨柳青供电服务中心	500	124	24.72%	0	276.4
5478	西青	精2621	精26	李七庄供电服务中心	500	124	24.73%	0	276.4
5479	红桥	曹1722	曹17	配电运检室	400	44	10.92%	0	276.3
5480	红桥	邵4230	邵42	配电运检室	500	124	24.74%	0	276.3
5481	红桥	吴1102	吴11	配电运检室	500	124	24.76%	0	276.2

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
5482	西青	窝3219乙	窝32	杨柳青供电服务中心	630	228	36.17%	0	276.1
5483	南开	湖1805	湖18	配电运检室	630	228	36.17%	0	276.1
5484	红桥	荣1413乙	荣14	配电运检室	500	120	24.00%	0	280.0
5485	南开	镇5108充	镇51	配电运检室	630	368	58.41%	0	136.0
5486	南开	水3206	水32	配电运检室	500	207	41.40%	0	193.0
5487	西青	园1409充	园14	杨柳青供电服务中心	400	52	13.00%	0	268.0
5488	西青	汪2312	汪23	杨柳青供电服务中心	400	41	10.26%	0	279.0
5489	红桥	丁4519	丁45	配电运检室	630	228	36.20%	0	275.9
5490	南开	保1501乙	保15	配电运检室	400	44	11.02%	0	275.9
5491	南开	华2607	华26	配电运检室	630	238	37.79%	0	265.9
5492	西青	君5602甲	君56	杨柳青供电服务中心	630	228	36.20%	0	275.9
5493	西青	汪1205甲	汪12	杨柳青供电服务中心	500	124	24.82%	0	275.9
5494	南开	年3602乙	年36	配电运检室	630	228	36.22%	0	275.8
5495	西青	大4307	大43	李七庄供电服务中心	630	229	36.38%	0	274.8
5496	西青	友1242	友12	李七庄供电服务中心	630	228	36.23%	0	275.8
5497	南开	湖4701	湖47	配电运检室	630	239	37.99%	0	264.6
5498	西青	青5304	青53	杨柳青供电服务中心	630	226	35.93%	0	277.6
5499	红桥	荣1410	荣14	配电运检室	500	124	24.88%	0	275.6
5500	西青	梨3204	梨32	李七庄供电服务中心	500	124	24.89%	0	275.6
5501	南开	湖3312	湖33	配电运检室	400	44	11.11%	0	275.6
5502	南开	滨2202甲	滨22	配电运检室	500	124	24.89%	0	275.5
5503	南开	广1705甲	广17	配电运检室	630	228	36.26%	0	275.5
5504	红桥	玉1803乙	玉18	配电运检室	630	236	37.54%	0	267.5
5505	南开	密1408	密14	配电运检室	630	229	36.28%	0	275.4

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
5506	南开	金2107	金21	配电运检室	630	229	36.29%	0	275.4
5507	西青	红3415	红34	李七庄供电服务中心	500	127	25.34%	0	273.3
5508	西青	青5207	青52	杨柳青供电服务中心	500	125	24.95%	0	275.3
5509	西青	青5310	青53	杨柳青供电服务中心	500	125	24.95%	0	275.3
5510	红桥	丁4323	丁43	配电运检室	630	229	36.31%	0	275.2
5511	红桥	荣4310	荣43	配电运检室	630	225	35.68%	0	279.2
5512	西青	梨2303	梨23	李七庄供电服务中心	500	125	24.96%	0	275.2
5513	西青	科2123	科21	杨柳青供电服务中心	500	116	23.16%	0	284.2
5514	红桥	荣4205	荣42	配电运检室	630	237	37.59%	0	267.2
5515	南开	马1201甲	马12	配电运检室	630	229	36.32%	0	275.2
5516	西青	东1209	同兴东12	杨柳青供电服务中心	400	45	11.22%	0	275.1
5517	西青	东1203	同兴东12	杨柳青供电服务中心	400	53	13.22%	0	267.1
5518	南开	金4111	金41	配电运检室	400	45	11.23%	0	275.1
5519	南开	保1523	保15	配电运检室	500	125	24.99%	0	275.1
5520	西青	储2909	储29	李七庄供电服务中心	630	307	48.73%	0	197.0
5521	南开	镇3609	镇36	配电运检室	630	257	40.79%	0	247.0
5522	西青	汪3407甲	汪34	杨柳青供电服务中心	630	111	17.62%	0	393.0
5523	红桥	荣4508充	荣45	配电运检室	630	174	27.62%	0	330.0
5524	西青	56201	南河562	李七庄供电服务中心	630	99	15.71%	0	405.0
5525	西青	55125站#金旺家园 04变	于台551	李七庄供电服务中心	800	395	49.38%	0	245.0
5526	南开	翠4601	翠46	配电运检室	400	45	11.26%	0	275.0
5527	南开	雅1102甲	雅11	配电运检室	630	229	36.36%	0	275.0
5528	西青	科4410	科44	杨柳青供电服务中心	500	125	25.01%	0	274.9
5529	西青	友5204	友52	李七庄供电服务中心	500	125	25.01%	0	274.9

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
5530	南开	雅3303	雅33	配电运检室	630	231	36.68%	0	272.9
5531	西青	梨2123	梨21	李七庄供电服务中心	630	229	36.37%	0	274.9
5532	西青	白1510	白15	杨柳青供电服务中心	400	45	11.28%	0	274.9
5533	西青	科4211	科42	杨柳青供电服务中心	500	120	24.03%	0	279.9
5534	西青	精1709	精17	李七庄供电服务中心	630	229	36.37%	0	274.9
5535	西青	白1514	白15	杨柳青供电服务中心	400	43	10.79%	0	276.8
5536	红桥	荣2204乙	荣22	配电运检室	630	229	36.38%	0	274.8
5537	西青	霞3407	霞34	杨柳青供电服务中心	500	110	22.05%	0	289.7
5538	红桥	邵2805乙	邵28	配电运检室	630	229	36.40%	0	274.7
5539	西青	东1907	英伦一东19	杨柳青供电服务中心	500	122	24.47%	0	277.6
5540	南开	华1719	华17	配电运检室	400	34	8.59%	0	285.6
5541	西青	梨1602	梨16	李七庄供电服务中心	500	125	25.08%	0	274.6
5542	西青	刘1703	刘17	杨柳青供电服务中心	630	229	36.41%	0	274.6
5543	西青	青4522	青45	杨柳青供电服务中心	630	229	36.42%	0	274.5
5544	西青	科2129甲	科21	杨柳青供电服务中心	630	217	34.37%	0	287.5
5545	南开	雅1111	雅11	配电运检室	630	230	36.45%	0	274.3
5546	西青	红3303	红33	李七庄供电服务中心	500	126	25.14%	0	274.3
5547	红桥	玉2205甲	玉22	配电运检室	630	230	36.47%	0	274.2
5548	西青	精2409甲	精24	李七庄供电服务中心	630	230	36.48%	0	274.2
5549	西青	大1512	大15	李七庄供电服务中心	630	217	34.42%	0	287.2
5550	南开	雅1305	雅13	配电运检室	630	230	36.49%	0	274.1
5551	红桥	芥1602乙	芥16	配电运检室	630	230	36.49%	0	274.1
5552	红桥	丁4635	丁46	配电运检室	500	126	25.17%	0	274.1
5553	南开	密3105	密31	配电运检室	500	141	28.18%	0	259.1

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
5554	红桥	西3409甲	西34	配电运检室	630	230	36.49%	0	274.1
5555	西青	储4112	储41	李七庄供电服务中心	500	126	25.20%	0	274.0
5556	红桥	邵3605甲	邵36	配电运检室	800	407	50.88%	0	233.0
5557	西青	友1623#佳和华庭02 变	友16	李七庄供电服务中心	800	134	16.75%	0	506.0
5558	红桥	同1508甲	同15	配电运检室	500	126	25.20%	0	274.0
5559	红桥	丁4303	丁43	配电运检室	400	46	11.52%	0	273.9
5560	红桥	西4308	西43	配电运检室	630	230	36.54%	0	273.8
5561	西青	丰1608	丰16	杨柳青供电服务中心	630	228	36.24%	0	275.7
5562	红桥	83327乙	833	配电运检室	500	111	22.27%	0	288.7
5563	红桥	吴3204	吴32	配电运检室	630	230	36.57%	0	273.6
5564	红桥	丁3308	丁33	配电运检室	630	230	36.58%	0	273.5
5565	南开	金2113	金21	配电运检室	630	219	34.84%	0	284.5
5566	西青	高1625	高16	李七庄供电服务中心	500	114	22.71%	0	286.4
5567	红桥	丁1337	丁13	配电运检室	630	231	36.60%	0	273.4
5568	西青	东1906	英伦一东19	杨柳青供电服务中心	500	127	25.32%	0	273.4
5569	南开	海6608	海66	配电运检室	630	231	36.61%	0	273.4
5570	西青	科4322	科43	杨柳青供电服务中心	500	127	25.33%	0	273.4
5571	西青	55613	于东防汛556	李七庄供电服务中心	630	231	36.61%	0	273.3
5572	西青	泊2212#小孙庄	泊22	李七庄供电服务中心	400	50	12.45%	0	270.2
5573	西青	君5323乙	君53	杨柳青供电服务中心	500	127	25.37%	0	273.1
5574	西青	阳2415#锦棠苑03变	阳24	李七庄供电服务中心	800	462	57.75%	0	178.0
5575	南开	水4211	水42	配电运检室	630	231	36.67%	0	273.0
5576	南开	96703	967	配电运检室	630	176	27.94%	0	328.0
5577	红桥	邵3209	邵32	配电运检室	630	183	29.05%	0	321.0

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
5578	西青	精2632	精26	李七庄供电服务中心	630	231	36.67%	0	273.0
5579	西青	友5213	友52	李七庄供电服务中心	630	244	38.74%	0	259.9
5580	红桥	芥3421甲	芥34	配电运检室	500	132	26.42%	0	267.9
5581	南开	湖4711	湖47	配电运检室	630	218	34.63%	0	285.8
5582	南开	曹2203	曹22	配电运检室	630	230	36.55%	0	273.8
5583	南开	保3218	保32	配电运检室	400	47	11.83%	0	272.7
5584	西青	高2413	高24	李七庄供电服务中心	500	127	25.47%	0	272.7
5585	西青	君5306乙	君53	杨柳青供电服务中心	630	231	36.72%	0	272.6
5586	西青	天1401充	天14	杨柳青供电服务中心	630	231	36.73%	0	272.6
5587	南开	密1622	密16	配电运检室	400	47	11.85%	0	272.6
5588	南开	金2408	金24	配电运检室	630	232	36.75%	0	272.5
5589	南开	翠3340甲	翠33	配电运检室	500	130	25.92%	0	270.4
5590	南开	金2105	金21	配电运检室	500	128	25.52%	0	272.4
5591	红桥	吴2104	吴21	配电运检室	630	232	36.77%	0	272.4
5592	西青	科4214乙	科42	杨柳青供电服务中心	500	128	25.53%	0	272.4
5593	西青	精2438	精24	李七庄供电服务中心	400	42	10.42%	0	278.3
5594	西青	北1209	北12	杨柳青供电服务中心	500	128	25.55%	0	272.3
5595	红桥	西2208甲	西22	配电运检室	500	128	25.57%	0	272.1
5596	西青	君3302乙	君33	杨柳青供电服务中心	630	232	36.82%	0	272.1
5597	西青	汪1206乙	汪12	杨柳青供电服务中心	500	119	23.79%	0	281.0
5598	西青	密3235	密32	杨柳青供电服务中心	630	237	37.61%	0	267.0
5599	西青	刘2206	刘22	李七庄供电服务中心	800	153	19.13%	0	487.0
5600	西青	53820	538	李七庄供电服务中心	1000	483	48.30%	0	317.0
5601	西青	白1507	白15	杨柳青供电服务中心	400	48	12.01%	0	272.0

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
5602	南开	密1413甲	密14	配电运检室	500	125	25.01%	0	274.9
5603	西青	53702	537	李七庄供电服务中心	500	128	25.62%	0	271.9
5604	南开	保1608	保16	配电运检室	630	232	36.86%	0	271.8
5605	红桥	玉4801乙	玉48	配电运检室	500	123	24.65%	0	276.8
5606	西青	精2405	精24	李七庄供电服务中心	500	114	22.85%	0	285.7
5607	南开	金2412甲	金24	配电运检室	630	232	36.89%	0	271.6
5608	西青	北1219	北12	杨柳青供电服务中心	500	128	25.69%	0	271.6
5609	西青	君5612甲	君56	杨柳青供电服务中心	500	128	25.70%	0	271.5
5610	西青	通4114	通41	李七庄供电服务中心	400	42	10.40%	0	278.4
5611	西青	青5613	青56	杨柳青供电服务中心	400	49	12.16%	0	271.4
5612	红桥	荣1111	荣11	配电运检室	630	233	36.93%	0	271.4
5613	西青	大1205	大12	李七庄供电服务中心	500	117	23.34%	0	283.3
5614	红桥	西1115	西11	配电运检室	630	225	35.68%	0	279.2
5615	西青	凌1608	凌16	李七庄供电服务中心	630	233	36.96%	0	271.1
5616	西青	霞3401乙	霞34	杨柳青供电服务中心	500	129	25.77%	0	271.1
5617	南开	湖3210	湖32	配电运检室	630	233	36.97%	0	271.1
5618	西青	55140	于台551	李七庄供电服务中心	500	95	19.00%	0	305.0
5619	西青	梨1807	梨18	李七庄供电服务中心	630	373	59.21%	0	131.0
5620	南开	96504	965	配电运检室	500	159	31.80%	0	241.0
5621	西青	55908	四新559	李七庄供电服务中心	500	230	46.00%	0	170.0
5622	西青	52204	522	李七庄供电服务中心	1000	201	20.10%	0	599.0
5623	红桥	曹2201	曹22	配电运检室	630	233	37.01%	0	270.9
5624	西青	君4302甲	君43	杨柳青供电服务中心	500	129	25.83%	0	270.8
5625	南开	9220乙	92	配电运检室	500	129	25.85%	0	270.7

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
5626	南开	湖4217甲	湖42	配电运检室	500	119	23.86%	0	280.7
5627	南开	营3202	营32	配电运检室	500	132	26.46%	0	267.7
5628	南开	曹1811	曹18	配电运检室	630	219	34.81%	0	284.7
5629	红桥	丁4314甲	丁43	配电运检室	630	233	37.05%	0	270.6
5630	南开	复4208	复42	配电运检室	630	233	37.05%	0	270.6
5631	西青	北1227乙	北12	杨柳青供电服务中心	630	233	37.06%	0	270.5
5632	西青	滨2704乙	滨27	杨柳青供电服务中心	630	234	37.07%	0	270.5
5633	西青	友6409	友64	李七庄供电服务中心	500	130	25.91%	0	270.4
5634	南开	翠4502	翠45	配电运检室	630	234	37.08%	0	270.4
5635	西青	红4414	红44	李七庄供电服务中心	500	128	25.53%	0	272.4
5636	西青	青5325	青53	杨柳青供电服务中心	500	124	24.73%	0	276.3
5637	南开	华3410	华34	配电运检室	500	141	28.14%	0	259.3
5638	红桥	83115	831	配电运检室	400	50	12.45%	0	270.2
5639	红桥	82242乙	822	配电运检室	630	234	37.11%	0	270.2
5640	西青	梨1812乙	梨18	李七庄供电服务中心	1000	568	56.80%	0	232.0
5641	西青	刘1510站	刘15	李七庄供电服务中心	630	365	57.94%	0	139.0
5642	红桥	芥2302甲	芥23	配电运检室	800	253	31.63%	0	387.0
5643	西青	霞1210	霞12	杨柳青供电服务中心	500	231	46.20%	0	169.0
5644	南开	年1410充	年14	配电运检室	630	259	41.11%	0	245.0
5645	南开	广1309	广13	配电运检室	630	234	37.15%	0	270.0
5646	红桥	丁4528	丁45	配电运检室	400	50	12.53%	0	269.9
5647	红桥	丁1529乙	丁15	配电运检室	630	230	36.53%	0	273.8
5648	西青	刘3602	刘36	李七庄供电服务中心	400	50	12.54%	0	269.8
5649	红桥	玉3203乙	玉32	配电运检室	630	234	37.18%	0	269.8

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
5650	南开	丁4319	丁43	配电运检室	630	234	37.18%	0	269.7
5651	西青	科3214	科32	杨柳青供电服务中心	500	117	23.47%	0	282.6
5652	西青	天1501甲	天15	杨柳青供电服务中心	500	130	26.10%	0	269.5
5653	西青	科3406	科34	杨柳青供电服务中心	500	130	26.10%	0	269.5
5654	南开	翠4706	翠47	配电运检室	500	117	23.30%	0	283.5
5655	红桥	湘5206	湘52	配电运检室	630	220	34.85%	0	284.5
5656	南开	广4507	广45	配电运检室	500	131	26.12%	0	269.4
5657	西青	科2125	科21	杨柳青供电服务中心	500	131	26.13%	0	269.4
5658	南开	97210	972	配电运检室	630	237	37.57%	0	267.3
5659	南开	湖1102	湖11	配电运检室	500	128	25.56%	0	272.2
5660	南开	雅2408	雅24	配电运检室	500	131	26.16%	0	269.2
5661	西青	56224	南河562	李七庄供电服务中心	500	131	26.16%	0	269.2
5662	西青	53704	537	李七庄供电服务中心	500	116	23.16%	0	284.2
5663	南开	雅2407乙	雅24	配电运检室	500	120	23.96%	0	280.2
5664	南开	19408	194	配电运检室	630	241	38.24%	0	263.1
5665	西青	泊2206	泊22	李七庄供电服务中心	500	131	26.19%	0	269.0
5666	西青	通4406	通44	李七庄供电服务中心	630	235	37.30%	0	269.0
5667	红桥	丁1110充	丁11	配电运检室	630	315	50.00%	0	189.0
5668	西青	高3149充#紫林园07 变	高31	李七庄供电服务中心	630	308	48.89%	0	196.0
5669	西青	阳2433站泽秀苑07 变	阳24	李七庄供电服务中心	800	369	46.13%	0	271.0
5670	西青	友1414	友14	李七庄供电服务中心	500	131	26.21%	0	269.0
5671	南开	保3108乙	保31	配电运检室	630	235	37.31%	0	268.9
5672	红桥	湘3312	湘33	配电运检室	500	131	26.21%	0	268.9
5673	红桥	吴1503	吴15	配电运检室	630	235	37.31%	0	268.9

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
5674	红桥	玉1802乙	玉18	配电运检室	500	144	28.85%	0	255.8
5675	西青	白1504	白15	杨柳青供电服务中心	400	51	12.81%	0	268.8
5676	红桥	邵4101	邵41	配电运检室	630	240	38.14%	0	263.7
5677	南开	华2808	华28	配电运检室	630	235	37.36%	0	268.7
5678	西青	泰6127乙	泰61	杨柳青供电服务中心	630	224	35.61%	0	279.7
5679	红桥	西4328	西43	配电运检室	400	51	12.85%	0	268.6
5680	南开	马1602甲	马16	配电运检室	500	131	26.28%	0	268.6
5681	南开	营4312	营43	配电运检室	400	42	10.61%	0	277.6
5682	西青	青5603	青56	杨柳青供电服务中心	500	131	26.29%	0	268.5
5683	红桥	南2405乙	海上花苑南24	配电运检室	500	131	26.29%	0	268.5
5684	红桥	西4209甲	西42	配电运检室	630	236	37.38%	0	268.5
5685	南开	华2603	华26	配电运检室	630	236	37.39%	0	268.5
5686	南开	18808	188	配电运检室	630	228	36.13%	0	276.4
5687	南开	年3403	年34	配电运检室	400	52	12.91%	0	268.4
5688	南开	凌1507	凌15	配电运检室	500	137	27.34%	0	263.3
5689	南开	湖1406	湖14	配电运检室	500	132	26.35%	0	268.3
5690	西青	君4401甲	君44	杨柳青供电服务中心	500	125	24.96%	0	275.2
5691	南开	马4308乙	马43	配电运检室	630	236	37.43%	0	268.2
5692	西青	白1511	白15	杨柳青供电服务中心	400	52	12.97%	0	268.1
5693	西青	霞2507乙	霞25	杨柳青供电服务中心	500	132	26.38%	0	268.1
5694	西青	北1212	北12	杨柳青供电服务中心	630	236	37.45%	0	268.1
5695	西青	通1417	通14	李七庄供电服务中心	800	214	26.75%	0	426.0
5696	西青	友6626#佳和华庭07 变	友66	李七庄供电服务中心	800	307	38.38%	0	333.0
5697	南开	马1703	马17	配电运检室	630	362	57.46%	0	142.0

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
5698	红桥	丁1405	丁14	配电运检室	630	246	39.05%	0	258.0
5699	西青	北1222乙	北12	杨柳青供电服务中心	630	229	36.36%	0	275.0
5700	西青	友5302	友53	李七庄供电服务中心	500	136	27.21%	0	264.0
5701	南开	雅2108	雅21	配电运检室	630	228	36.20%	0	275.9
5702	西青	刘3215站400KVA茗 泽苑01变	刘32	李七庄供电服务中心	400	52	13.03%	0	267.9
5703	南开	复1507	复15	配电运检室	500	126	25.23%	0	273.9
5704	南开	翠3337	翠33	配电运检室	400	46	11.55%	0	273.8
5705	南开	营2110	营21	配电运检室	630	237	37.65%	0	266.8
5706	南开	马4602	马46	配电运检室	500	132	26.44%	0	267.8
5707	红桥	荣2307	荣23	配电运检室	630	243	38.63%	0	260.7
5708	西青	大2130站	大21	李七庄供电服务中心	500	141	28.28%	0	258.6
5709	南开	广3102	广31	配电运检室	500	132	26.49%	0	267.6
5710	红桥	丁4314乙	丁43	配电运检室	630	236	37.53%	0	267.5
5711	南开	湖1303	湖13	配电运检室	500	132	26.50%	0	267.5
5712	南开	凌1504	凌15	配电运检室	500	117	23.50%	0	282.5
5713	西青	霞1404	霞14	杨柳青供电服务中心	500	129	25.71%	0	271.4
5714	南开	滨2201甲	滨22	配电运检室	630	241	38.19%	0	263.4
5715	西青	丰4402	丰44	杨柳青供电服务中心	500	133	26.53%	0	267.4
5716	西青	科3103	科31	杨柳青供电服务中心	400	53	13.17%	0	267.3
5717	南开	广1120	广11	配电运检室	500	133	26.54%	0	267.3
5718	西青	埠2402甲	埠24	杨柳青供电服务中心	500	133	26.54%	0	267.3
5719	南开	营1408	营14	配电运检室	630	237	37.60%	0	267.1
5720	西青	科4208	科42	杨柳青供电服务中心	500	140	27.98%	0	260.1
5721	南开	广4803	广48	配电运检室	500	146	29.18%	0	254.1

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
5722	南开	科2332	科23	配电运检室	500	133	26.59%	0	267.1
5723	红桥	丁1557	丁15	配电运检室	400	53	13.23%	0	267.1
5724	西青	青3214乙	青32	杨柳青供电服务中心	630	239	37.93%	0	265.0
5725	红桥	83102	831	配电运检室	400	53	13.25%	0	267.0
5726	西青	通4512	通45	李七庄供电服务中心	500	142	28.40%	0	258.0
5727	西青	53248	532	李七庄供电服务中心	630	112	17.78%	0	392.0
5728	南开	19604	196	配电运检室	630	229	36.35%	0	275.0
5729	南开	18204	182	配电运检室	630	258	40.95%	0	246.0
5730	西青	青4228	青42	杨柳青供电服务中心	500	121	24.22%	0	278.9
5731	西青	大2123站	大21	李七庄供电服务中心	630	240	38.11%	0	263.9
5732	南开	华3602	华36	配电运检室	500	131	26.23%	0	268.9
5733	南开	湖1405乙	湖14	配电运检室	500	133	26.63%	0	266.8
5734	西青	君3314甲	君33	杨柳青供电服务中心	500	133	26.64%	0	266.8
5735	西青	泰5607乙	泰56	杨柳青供电服务中心	500	133	26.64%	0	266.8
5736	西青	窝4207	窝42	杨柳青供电服务中心	500	118	23.66%	0	281.7
5737	红桥	吴4706乙	吴47	配电运检室	500	129	25.86%	0	270.7
5738	西青	东1905	英伦一东19	杨柳青供电服务中心	500	140	28.07%	0	259.7
5739	南开	密1402	密14	配电运检室	400	53	13.37%	0	266.5
5740	西青	科3412乙	科34	杨柳青供电服务中心	500	125	25.10%	0	274.5
5741	西青	通1754	通17	李七庄供电服务中心	500	133	26.70%	0	266.5
5742	西青	通1305	通13	李七庄供电服务中心	500	145	28.91%	0	255.4
5743	红桥	丁1609	丁16	配电运检室	400	54	13.42%	0	266.3
5744	西青	青4507	青45	杨柳青供电服务中心	500	134	26.75%	0	266.3
5745	南开	华3308	华33	配电运检室	500	120	23.97%	0	280.1

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
5746	红桥	芥2817	芥28	配电运检室	630	243	38.56%	0	261.1
5747	西青	学2402乙	学24	杨柳青供电服务中心	630	250	39.67%	0	254.1
5748	红桥	西2104甲	西21	配电运检室	630	238	37.77%	0	266.1
5749	南开	保3410	保34	配电运检室	630	239	37.93%	0	265.0
5750	红桥	荣1515	荣15	配电运检室	630	238	37.77%	0	266.0
5751	红桥	丁1108甲	丁11	配电运检室	800	232	29.00%	0	408.0
5752	西青	53109	531	李七庄供电服务中心	630	206	32.70%	0	298.0
5753	西青	通1752	通17	李七庄供电服务中心	500	119	23.80%	0	281.0
5754	西青	大1901站沁澜苑04	大19	李七庄供电服务中心	800	150	18.75%	0	490.0
5755	西青	青5614	青56	杨柳青供电服务中心	400	65	16.27%	0	254.9
5756	红桥	西3110乙	西31	配电运检室	630	238	37.79%	0	265.9
5757	红桥	丁3227	丁32	配电运检室	630	241	38.27%	0	262.9
5758	红桥	丁4302	丁43	配电运检室	630	238	37.80%	0	265.9
5759	西青	科3412甲	科34	杨柳青供电服务中心	630	238	37.80%	0	265.9
5760	红桥	丁2202	丁22	配电运检室	630	227	36.06%	0	276.8
5761	西青	君4303甲	君43	杨柳青供电服务中心	630	238	37.81%	0	265.8
5762	红桥	丁1315	丁13	配电运检室	400	54	13.55%	0	265.8
5763	西青	科2129乙	科21	杨柳青供电服务中心	500	134	26.85%	0	265.8
5764	西青	梨2110	梨21	李七庄供电服务中心	500	134	26.85%	0	265.7
5765	南开	翠4202	翠42	配电运检室	500	134	26.86%	0	265.7
5766	西青	天2404甲	天24	杨柳青供电服务中心	630	237	37.68%	0	266.6
5767	西青	友1418	友14	李七庄供电服务中心	500	148	29.70%	0	251.5
5768	南开	保1107	保11	配电运检室	500	139	27.71%	0	261.4
5769	红桥	湘3313	湘33	配电运检室	500	148	29.52%	0	252.4

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
5770	南开	金2139	金21	配电运检室	400	55	13.67%	0	265.3
5771	西青	君4407乙	君44	杨柳青供电服务中心	500	135	26.94%	0	265.3
5772	南开	湖4106乙	湖41	配电运检室	630	239	37.90%	0	265.2
5773	西青	大4202	大42	李七庄供电服务中心	500	123	24.56%	0	277.2
5774	红桥	玉4802乙	玉48	配电运检室	630	246	39.02%	0	258.2
5775	西青	友5313	友53	李七庄供电服务中心	630	228	36.17%	0	276.1
5776	西青	君5315甲	君53	杨柳青供电服务中心	630	239	37.92%	0	265.1
5777	西青	精1311#小卞庄	精13	李七庄供电服务中心	400	55	13.74%	0	265.1
5778	南开	19104	191	配电运检室	630	130	20.63%	0	374.0
5779	西青	精1738#芸泽苑17变	精17	李七庄供电服务中心	800	401	50.13%	0	239.0
5780	南开	9215	92	配电运检室	630	310	49.21%	0	194.0
5781	西青	55327	辛院553	李七庄供电服务中心	630	167	26.51%	0	337.0
5782	西青	微3205	微山32	李七庄供电服务中心	500	285	57.00%	0	115.0
5783	西青	56232	南河562	李七庄供电服务中心	500	102	20.40%	0	298.0
5784	红桥	曹1704	曹17	配电运检室	400	55	13.78%	0	264.9
5785	西青	友6412	友64	李七庄供电服务中心	630	239	37.98%	0	264.7
5786	南开	年1608	年16	配电运检室	500	132	26.48%	0	267.6
5787	红桥	吴2205	吴22	配电运检室	630	239	38.00%	0	264.6
5788	西青	梨2117	梨21	李七庄供电服务中心	500	150	29.91%	0	250.5
5789	西青	精2709	精27	李七庄供电服务中心	630	240	38.03%	0	264.4
5790	红桥	吴4502	吴45	配电运检室	500	136	27.13%	0	264.4
5791	西青	高2412	高24	李七庄供电服务中心	500	146	29.14%	0	254.3
5792	西青	友1249	友12	李七庄供电服务中心	630	240	38.05%	0	264.3
5793	南开	科2313	科23	配电运检室	630	240	38.05%	0	264.3

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
5794	西青	霞3110	霞31	杨柳青供电服务中心	500	136	27.16%	0	264.2
5795	西青	科4401	科44	杨柳青供电服务中心	500	136	27.16%	0	264.2
5796	西青	精4127	精41	李七庄供电服务中心	500	136	27.16%	0	264.2
5797	红桥	邵3819	邵38	配电运检室	630	240	38.07%	0	264.2
5798	西青	泰1509甲	泰15	杨柳青供电服务中心	630	226	35.85%	0	278.1
5799	西青	友5203	友52	李七庄供电服务中心	630	240	38.07%	0	264.1
5800	西青	大4310	大43	李七庄供电服务中心	500	151	30.17%	0	249.1
5801	南开	曹1814	曹18	配电运检室	630	240	38.08%	0	264.1
5802	南开	雅4318	雅43	配电运检室	630	240	38.09%	0	264.1
5803	西青	阳3115#瑞城嘉园02 变	阳31	李七庄供电服务中心	800	388	48.50%	0	252.0
5804	西青	55155充泽秀苑01变	于台551	李七庄供电服务中心	630	342	54.29%	0	162.0
5805	西青	通1404#云水园04变	通14	李七庄供电服务中心	630	295	46.83%	0	209.0
5806	西青	通1424甲	通14	李七庄供电服务中心	630	272	43.17%	0	232.0
5807	南开	96701	967	配电运检室	630	294	46.67%	0	210.0
5808	西青	微3616	微山36	李七庄供电服务中心	630	231	36.67%	0	273.0
5809	红桥	邵4601	邵46	配电运检室	800	362	45.25%	0	278.0
5810	红桥	82532	825	配电运检室	630	235	37.30%	0	269.0
5811	西青	54117	541	李七庄供电服务中心	1000	567	56.70%	0	233.0
5812	西青	54121	541	李七庄供电服务中心	630	175	27.78%	0	329.0
5813	南开	19606	196	配电运检室	630	212	33.65%	0	292.0
5814	西青	精2730#芸泽苑13变	精27	李七庄供电服务中心	800	451	56.38%	0	189.0
5815	红桥	芥3420甲	芥34	配电运检室	500	134	26.82%	0	265.9
5816	西青	科3303	科33	杨柳青供电服务中心	500	123	24.62%	0	276.9
5817	红桥	湘5209	湘52	配电运检室	630	240	38.12%	0	263.9

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
5818	红桥	玉2101	玉21	配电运检室	500	149	29.83%	0	250.8
5819	西青	学2402甲	学24	杨柳青供电服务中心	630	240	38.13%	0	263.8
5820	西青	友1417	友14	李七庄供电服务中心	630	240	38.14%	0	263.7
5821	红桥	丁3107	丁31	配电运检室	630	239	38.01%	0	264.5
5822	南开	凌2405	凌24	配电运检室	500	143	28.50%	0	257.5
5823	红桥	西1202	西12	配电运检室	500	137	27.31%	0	263.5
5824	南开	华1706	华17	配电运检室	630	233	36.92%	0	271.4
5825	西青	通4803	通48	李七庄供电服务中心	630	234	37.08%	0	270.4
5826	南开	阳4511	阳45	配电运检室	500	147	29.32%	0	253.4
5827	西青	白1604	白16	杨柳青供电服务中心	400	57	14.18%	0	263.3
5828	红桥	荣1407	荣14	配电运检室	630	247	39.17%	0	257.2
5829	南开	保4602甲	保46	配电运检室	400	51	12.70%	0	269.2
5830	红桥	丁3228	丁32	配电运检室	630	241	38.23%	0	263.2
5831	红桥	荣2202乙	荣22	配电运检室	630	241	38.23%	0	263.1
5832	南开	18309	183	配电运检室	630	140	22.22%	0	364.0
5833	西青	储2901	储29	李七庄供电服务中心	630	359	56.98%	0	145.0
5834	南开	营1119	营11	配电运检室	400	57	14.28%	0	262.9
5835	西青	高2422	高24	李七庄供电服务中心	500	137	27.42%	0	262.9
5836	西青	通3414甲	通34	李七庄供电服务中心	630	241	38.29%	0	262.8
5837	红桥	远3305甲	远33	配电运检室	630	241	38.29%	0	262.8
5838	南开	保1517	保15	配电运检室	630	241	38.30%	0	262.7
5839	南开	滨2701甲	滨27	配电运检室	630	241	38.30%	0	262.7
5840	南开	湖3313乙	湖33	配电运检室	500	139	27.88%	0	260.6
5841	红桥	荣1513	荣15	配电运检室	630	240	38.16%	0	263.6

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
5842	红桥	芥1601乙	芥16	配电运检室	500	124	24.88%	0	275.6
5843	西青	友1247	友12	李七庄供电服务中心	630	241	38.32%	0	262.6
5844	红桥	荣1406	荣14	配电运检室	630	241	38.32%	0	262.6
5845	南开	湖1211	湖12	配电运检室	500	138	27.50%	0	262.5
5846	西青	北1220乙	北12	杨柳青供电服务中心	630	242	38.37%	0	262.2
5847	南开	9610甲	96	配电运检室	630	242	38.38%	0	262.2
5848	西青	精2712	精27	李七庄供电服务中心	500	153	30.57%	0	247.1
5849	西青	北1227甲	北12	杨柳青供电服务中心	630	242	38.39%	0	262.1
5850	西青	园4303甲	园43	杨柳青供电服务中心	630	242	38.39%	0	262.1
5851	西青	梨1601	梨16	李七庄供电服务中心	500	138	27.59%	0	262.0
5852	西青	精2742#文韵园03变	精27	李七庄供电服务中心	800	316	39.50%	0	324.0
5853	南开	年2607	年26	配电运检室	630	210	33.33%	0	294.0
5854	西青	微3614	微山36	李七庄供电服务中心	630	351	55.71%	0	153.0
5855	西青	55912	四新559	李七庄供电服务中心	800	221	27.63%	0	419.0
5856	西青	刘2301	刘23	李七庄供电服务中心	400	69	17.26%	0	251.0
5857	红桥	荣1413甲	荣14	配电运检室	500	127	25.41%	0	273.0
5858	西青	储2405	储24	李七庄供电服务中心	500	133	26.61%	0	266.9
5859	西青	君4409	君44	杨柳青供电服务中心	400	46	11.52%	0	273.9
5860	南开	海8127甲	海81	配电运检室	500	127	25.42%	0	272.9
5861	红桥	西4605	西46	配电运检室	800	370	46.27%	0	269.9
5862	西青	君5323甲	君53	杨柳青供电服务中心	500	138	27.63%	0	261.8
5863	西青	精2311 400KVA茗泽苑02变	精23	李七庄供电服务中心	400	55	13.80%	0	264.8
5864	红桥	芥2218	芥22	配电运检室	500	144	28.87%	0	255.6
5865	南开	密4502	密45	配电运检室	630	248	39.43%	0	255.6

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
5866	西青	通4105甲	通41	李七庄供电服务中心	500	129	25.89%	0	270.6
5867	南开	保1303	保13	配电运检室	400	70	17.38%	0	250.5
5868	西青	泰1621	泰16	杨柳青供电服务中心	500	151	30.15%	0	249.3
5869	西青	青5202	青52	杨柳青供电服务中心	630	229	36.31%	0	275.2
5870	南开	雅3115	雅31	配电运检室	630	243	38.54%	0	261.2
5871	西青	青6102	青61	杨柳青供电服务中心	630	243	38.54%	0	261.2
5872	南开	密1409甲	密14	配电运检室	630	243	38.56%	0	261.1
5873	西青	北1802甲	北18	杨柳青供电服务中心	500	143	28.60%	0	257.0
5874	红桥	西1211	西12	配电运检室	500	131	26.20%	0	269.0
5875	西青	刘3308	刘33	李七庄供电服务中心	800	337	42.13%	0	303.0
5876	西青	汪3412甲	汪34	杨柳青供电服务中心	630	347	55.08%	0	157.0
5877	南开	87207	872	配电运检室	630	200	31.75%	0	304.0
5878	南开	保3205乙	保32	配电运检室	630	233	36.99%	0	271.0
5879	红桥	荣4309	荣43	配电运检室	630	243	38.63%	0	260.6
5880	西青	青3241	青32	杨柳青供电服务中心	400	59	14.84%	0	260.6
5881	红桥	邵2708甲	邵27	配电运检室	630	237	37.69%	0	266.5
5882	西青	精2416	精24	李七庄供电服务中心	500	140	27.91%	0	260.4
5883	西青	西曹1703	曹17	杨柳青供电服务中心	400	69	17.15%	0	251.4
5884	红桥	玉4306	玉43	配电运检室	500	134	26.75%	0	266.2
5885	红桥	吴4816	吴48	配电运检室	500	128	25.56%	0	272.2
5886	南开	华3607	华36	配电运检室	500	127	25.36%	0	273.2
5887	西青	精2406	精24	李七庄供电服务中心	500	140	27.97%	0	260.1
5888	红桥	丁2210	丁22	配电运检室	630	234	37.12%	0	270.1
5889	西青	友5205	友52	李七庄供电服务中心	500	152	30.38%	0	248.1

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
5890	西青	君5601乙	君56	杨柳青供电服务中心	500	151	30.19%	0	249.1
5891	南开	18146	181	配电运检室	400	49	12.24%	0	271.0
5892	红桥	丁1102甲	丁11	配电运检室	500	140	28.00%	0	260.0
5893	西青	52208	522	李七庄供电服务中心	500	138	27.60%	0	262.0
5894	南开	镇4104	镇41	配电运检室	630	338	53.65%	0	166.0
5895	西青	梨1808	梨18	李七庄供电服务中心	500	195	39.00%	0	205.0
5896	西青	53615	536	李七庄供电服务中心	630	338	53.65%	0	166.0
5897	南开	96501	965	配电运检室	400	166	41.50%	0	154.0
5898	西青	天3806#大稍口	天38	杨柳青供电服务中心	400	83	20.75%	0	237.0
5899	南开	雅3307	雅33	配电运检室	500	140	28.00%	0	260.0
5900	南开	密1620	密16	配电运检室	630	244	38.75%	0	259.9
5901	西青	友5202	友52	李七庄供电服务中心	630	255	40.49%	0	248.9
5902	红桥	吴4726	吴47	配电运检室	630	234	37.16%	0	269.9
5903	南开	阳1106	阳11	配电运检室	500	140	28.03%	0	259.9
5904	红桥	吴4815	吴48	配电运检室	500	130	26.03%	0	269.9
5905	西青	梨2302	梨23	李七庄供电服务中心	630	255	40.52%	0	248.7
5906	红桥	曹1802	曹18	配电运检室	630	244	38.79%	0	259.6
5907	红桥	吴4706甲	吴47	配电运检室	500	140	28.08%	0	259.6
5908	南开	丁1530	丁15	配电运检室	630	245	38.82%	0	259.5
5909	红桥	荣4319	荣43	配电运检室	500	141	28.11%	0	259.4
5910	红桥	丁4502	丁45	配电运检室	630	245	38.83%	0	259.4
5911	西青	青5327	青53	杨柳青供电服务中心	630	230	36.45%	0	274.4
5912	红桥	丁2207	丁22	配电运检室	630	245	38.84%	0	259.3
5913	南开	华2806	华28	配电运检室	630	245	38.84%	0	259.3

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
5914	红桥	湘3314乙	湘33	配电运检室	630	245	38.84%	0	259.3
5915	西青	精2425	精24	李七庄供电服务中心	630	246	39.01%	0	258.2
5916	西青	精4107	精41	李七庄供电服务中心	630	245	38.85%	0	259.2
5917	西青	君4502乙	君45	杨柳青供电服务中心	630	245	38.86%	0	259.2
5918	西青	友6303	友63	李七庄供电服务中心	630	251	39.81%	0	253.2
5919	西青	君5613甲	君56	杨柳青供电服务中心	500	141	28.18%	0	259.1
5920	南开	复4213	复42	配电运检室	500	141	28.19%	0	259.1
5921	西青	青4319	青43	杨柳青供电服务中心	630	256	40.63%	0	248.1
5922	南开	镇2312	镇23	配电运检室	400	181	45.25%	0	139.0
5923	南开	金4126	金41	配电运检室	630	193	30.63%	0	311.0
5924	南开	84205	842	配电运检室	630	282	44.76%	0	222.0
5925	南开	96401	964	配电运检室	400	175	43.75%	0	145.0
5926	西青	君4609	君46	杨柳青供电服务中心	400	46	11.53%	0	273.9
5927	红桥	丁1559	丁15	配电运检室	400	61	15.29%	0	258.9
5928	西青	通1753	通17	李七庄供电服务中心	500	134	26.83%	0	265.8
5929	西青	青5201甲	青52	杨柳青供电服务中心	630	237	37.65%	0	266.8
5930	红桥	荣1523	荣15	配电运检室	500	141	28.24%	0	258.8
5931	西青	泊2211	泊22	李七庄供电服务中心	500	127	25.45%	0	272.8
5932	西青	精1519	精15	李七庄供电服务中心	500	141	28.25%	0	258.8
5933	南开	翠1506甲	翠15	配电运检室	500	141	28.28%	0	258.6
5934	红桥	吴1215	吴12	配电运检室	500	141	28.28%	0	258.6
5935	西青	园4302乙	园43	杨柳青供电服务中心	630	245	38.96%	0	258.6
5936	西青	埠2803甲	埠28	杨柳青供电服务中心	500	142	28.30%	0	258.5
5937	红桥	丁1545	丁15	配电运检室	630	246	38.97%	0	258.5

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
5938	西青	大1703	大17	李七庄供电服务中心	500	142	28.31%	0	258.5
5939	南开	18509	185	配电运检室	630	254	40.25%	0	250.4
5940	西青	东1913	英伦一东19	杨柳青供电服务中心	630	246	39.01%	0	258.3
5941	西青	霞3102	霞31	杨柳青供电服务中心	630	244	38.71%	0	260.1
5942	红桥	曹1803	曹18	配电运检室	630	246	39.03%	0	258.1
5943	西青	51129	511	李七庄供电服务中心	500	298	59.60%	0	102.0
5944	西青	梨2202#倪黄庄别墅 01变	梨22	李七庄供电服务中心	630	376	59.68%	0	128.0
5945	南开	96702	967	配电运检室	500	181	36.20%	0	219.0
5946	西青	窝4413	窝44	杨柳青供电服务中心	630	269	42.70%	0	235.0
5947	西青	微3601	微山36	李七庄供电服务中心	400	196	49.00%	0	124.0
5948	西青	精2410甲	精24	李七庄供电服务中心	630	246	39.07%	0	257.9
5949	南开	海6609	海66	配电运检室	630	246	39.08%	0	257.8
5950	西青	西4104	西41	杨柳青供电服务中心	400	62	15.56%	0	257.8
5951	南开	芥2614乙	芥26	配电运检室	500	151	30.26%	0	248.7
5952	西青	埠2202	埠22	杨柳青供电服务中心	400	62	15.62%	0	257.5
5953	西青	刘3601	刘36	李七庄供电服务中心	400	63	15.64%	0	257.4
5954	西青	高2528	高25	李七庄供电服务中心	500	150	29.91%	0	250.4
5955	西青	汪1202乙	汪12	杨柳青供电服务中心	630	247	39.14%	0	257.4
5956	红桥	玉1202甲	玉12	配电运检室	630	238	37.72%	0	266.4
5957	西青	通1304	通13	李七庄供电服务中心	500	143	28.54%	0	257.3
5958	西青	滨2715	滨27	杨柳青供电服务中心	400	63	15.68%	0	257.3
5959	南开	营1407乙	营14	配电运检室	630	253	40.12%	0	251.3
5960	南开	复4214	复42	配电运检室	630	239	37.92%	0	265.1
5961	南开	湖3203	湖32	配电运检室	630	239	37.92%	0	265.1

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
5962	西青	高2321#联发锦里04 变	高23	杨柳青供电服务中心	800	194	24.25%	0	446.0
5963	红桥	邵4606充	邵46	配电运检室	630	276	43.81%	0	228.0
5964	南开	19113	191	配电运检室	500	114	22.80%	0	286.0
5965	西青	微3201	微山32	李七庄供电服务中心	630	375	59.52%	0	129.0
5966	西青	55712	工业557	李七庄供电服务中心	500	191	38.20%	0	209.0
5967	南开	华2604	华26	配电运检室	630	247	39.21%	0	257.0
5968	红桥	玉2405乙	玉24	配电运检室	500	143	28.60%	0	257.0
5969	南开	保3105乙	保31	配电运检室	630	262	41.60%	0	241.9
5970	红桥	芥2101乙	芥21	配电运检室	630	247	39.22%	0	256.9
5971	西青	精1207#工业区	精12	李七庄供电服务中心	400	63	15.80%	0	256.8
5972	南开	密3104乙	密31	配电运检室	500	143	28.64%	0	256.8
5973	南开	广4708甲	广47	配电运检室	500	143	28.64%	0	256.8
5974	西青	通1722	通17	李七庄供电服务中心	500	143	28.67%	0	256.7
5975	西青	北1224甲	北12	杨柳青供电服务中心	630	235	37.36%	0	268.7
5976	南开	复1614乙	复16	配电运检室	500	143	28.67%	0	256.7
5977	红桥	丁1532	丁15	配电运检室	630	236	37.39%	0	268.4
5978	西青	汪2311	汪23	杨柳青供电服务中心	400	64	15.92%	0	256.3
5979	西青	高3135充	高31	李七庄供电服务中心	400	53	13.17%	0	267.3
5980	南开	芥3105充	芥31	配电运检室	630	254	40.27%	0	250.3
5981	南开	保3211	保32	配电运检室	630	248	39.34%	0	256.2
5982	红桥	玉3205甲	玉32	配电运检室	500	144	28.77%	0	256.1
5983	西青	汪1203乙	汪12	杨柳青供电服务中心	500	146	29.20%	0	254.0
5984	西青	微3610	微山36	李七庄供电服务中心	400	223	55.75%	0	97.0
5985	西青	微3612	微山36	李七庄供电服务中心	400	147	36.75%	0	173.0

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
5986	红桥	邵3602乙	邵36	配电运检室	800	125	15.63%	0	515.0
5987	西青	微3209	微山32	李七庄供电服务中心	500	161	32.20%	0	239.0
5988	南开	镇3601甲	镇36	配电运检室	400	113	28.25%	0	207.0
5989	南开	镇5209	镇52	配电运检室	630	330	52.38%	0	174.0
5990	南开	97202乙	972	配电运检室	630	259	41.11%	0	245.0
5991	南开	华2801甲	华28	配电运检室	630	261	41.44%	0	242.9
5992	西青	友1241	友12	李七庄供电服务中心	630	248	39.37%	0	255.9
5993	南开	东3122	三条石东31	配电运检室	400	64	16.05%	0	255.8
5994	西青	阳1728	阳17	李七庄供电服务中心	500	144	28.84%	0	255.8
5995	红桥	芥3608	芥36	配电运检室	630	248	39.40%	0	255.8
5996	红桥	荣1212	荣12	配电运检室	500	144	28.86%	0	255.7
5997	西青	友1411	友14	李七庄供电服务中心	500	144	28.88%	0	255.6
5998	西青	青4232	青42	杨柳青供电服务中心	500	144	28.88%	0	255.6
5999	南开	密1612	密16	配电运检室	500	141	28.29%	0	258.6
6000	南开	广1306乙	广13	配电运检室	500	141	28.29%	0	258.5
6001	西青	丰4103乙	丰41	杨柳青供电服务中心	500	132	26.50%	0	267.5
6002	西青	高2302	高23	李七庄供电服务中心	630	254	40.24%	0	250.5
6003	南开	凌1408	凌14	配电运检室	630	249	39.45%	0	255.5
6004	红桥	曹1506	曹15	配电运检室	630	239	37.86%	0	265.5
6005	红桥	芥3615	芥36	配电运检室	630	249	39.45%	0	255.5
6006	南开	金2403	金24	配电运检室	400	65	16.19%	0	255.2
6007	南开	9204	92	配电运检室	400	61	15.21%	0	259.2
6008	西青	霞1106甲	霞11	杨柳青供电服务中心	500	159	31.78%	0	241.1
6009	南开	密1413乙	密14	配电运检室	500	153	30.58%	0	247.1

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
6010	西青	汪1205乙	汪12	杨柳青供电服务中心	500	132	26.39%	0	268.1
6011	红桥	吴4818	吴48	配电运检室	500	145	29.00%	0	255.0
6012	西青	霞1317乙	霞13	杨柳青供电服务中心	800	304	38.00%	0	336.0
6013	西青	微1601	微16	李七庄供电服务中心	400	181	45.25%	0	139.0
6014	西青	科4306	科43	杨柳青供电服务中心	630	338	53.65%	0	166.0
6015	南开	18315	183	配电运检室	630	159	25.24%	0	345.0
6016	西青	55430	鑫福家园554	李七庄供电服务中心	400	118	29.50%	0	202.0
6017	西青	54109	541	李七庄供电服务中心	500	272	54.40%	0	128.0
6018	红桥	湘3410乙	湘34	配电运检室	500	82	16.40%	0	318.0
6019	红桥	邵3217	邵32	配电运检室	630	376	59.68%	0	128.0
6020	西青	52813	528	李七庄供电服务中心	630	244	38.73%	0	260.0
6021	西青	微3803站佳和锦苑 07变	微38	李七庄供电服务中心	800	308	38.50%	0	332.0
6022	西青	农东1201#东桑园	同兴东12	杨柳青供电服务中心	400	121	30.25%	0	199.0
6023	西青	精1725	精17	李七庄供电服务中心	500	155	31.01%	0	245.0
6024	南开	金4615	金46	配电运检室	630	249	39.54%	0	254.9
6025	西青	刘3210#小卷子	刘32	李七庄供电服务中心	400	62	15.53%	0	257.9
6026	南开	保3304	保33	配电运检室	500	145	29.06%	0	254.7
6027	红桥	远1101	远11	配电运检室	630	249	39.58%	0	254.7
6028	红桥	芥2608	芥26	配电运检室	500	148	29.68%	0	251.6
6029	南开	雅1304	雅13	配电运检室	630	261	41.50%	0	242.6
6030	红桥	芥3627	芥36	配电运检室	400	58	14.38%	0	262.5
6031	红桥	吴4807	吴48	配电运检室	500	143	28.51%	0	257.5
6032	红桥	吴2217	吴22	配电运检室	500	146	29.11%	0	254.4
6033	西青	霞3401甲	霞34	杨柳青供电服务中心	500	146	29.11%	0	254.4

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
6034	红桥	吴1504	吴15	配电运检室	630	250	39.62%	0	254.4
6035	西青	高2508	高25	李七庄供电服务中心	500	146	29.13%	0	254.4
6036	西青	汪2307	汪23	杨柳青供电服务中心	400	78	19.41%	0	242.4
6037	西青	红3402#小金庄	红34	李七庄供电服务中心	400	65	16.17%	0	255.3
6038	红桥	吴3213	吴32	配电运检室	630	252	39.95%	0	252.3
6039	西青	西曹1706	曹17	杨柳青供电服务中心	400	64	15.93%	0	256.3
6040	西青	北1208乙	北12	杨柳青供电服务中心	630	250	39.65%	0	254.2
6041	西青	西曹1710	曹17	杨柳青供电服务中心	400	62	15.45%	0	258.2
6042	西青	精1636乙	精16	李七庄供电服务中心	500	145	28.96%	0	255.2
6043	西青	霞1106乙	霞11	杨柳青供电服务中心	500	146	29.17%	0	254.1
6044	南开	年1501	年15	配电运检室	400	66	16.48%	0	254.1
6045	西青	科3232	科32	杨柳青供电服务中心	630	250	39.68%	0	254.0
6046	西青	高3119#松间北里06 变	高31	杨柳青供电服务中心	800	263	32.88%	0	377.0
6047	南开	湖3426充	湖34	配电运检室	630	337	53.49%	0	167.0
6048	南开	96506	965	配电运检室	630	107	16.98%	0	397.0
6049	南开	18803	188	配电运检室	630	318	50.48%	0	186.0
6050	西青	54111	541	李七庄供电服务中心	630	297	47.14%	0	207.0
6051	南开	保4101甲	保41	配电运检室	630	250	39.68%	0	254.0
6052	南开	水3202充	水32	配电运检室	630	361	57.30%	0	143.0
6053	西青	大1506#青凝候	大15	李七庄供电服务中心	400	110	27.50%	0	210.0
6054	南开	海6505甲	海65	配电运检室	800	386	48.26%	0	253.9
6055	红桥	邵4106甲	邵41	配电运检室	630	240	38.11%	0	263.9
6056	南开	东4120	东北角东41	配电运检室	500	146	29.22%	0	253.9
6057	西青	西密3232	密32	杨柳青供电服务中心	400	66	16.52%	0	253.9

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
6058	西青	芦3225	芦32	李七庄供电服务中心	500	146	29.24%	0	253.8
6059	西青	高2305	高23	李七庄供电服务中心	630	250	39.71%	0	253.8
6060	西青	科4420甲	科44	杨柳青供电服务中心	630	253	40.19%	0	250.8
6061	西青	泰5616甲	泰56	杨柳青供电服务中心	630	253	40.20%	0	250.7
6062	红桥	远2604甲	远26	配电运检室	630	250	39.74%	0	253.6
6063	西青	北1218乙	北12	杨柳青供电服务中心	500	146	29.28%	0	253.6
6064	西青	青5205	青52	杨柳青供电服务中心	630	251	39.77%	0	253.5
6065	南开	水4905	水49	配电运检室	630	251	39.77%	0	253.4
6066	南开	马4117充	马41	配电运检室	400	67	16.65%	0	253.4
6067	西青	阳3114充	阳31	李七庄供电服务中心	400	67	16.65%	0	253.4
6068	西青	科3201	科32	杨柳青供电服务中心	500	147	29.32%	0	253.4
6069	西青	霞2502	霞25	杨柳青供电服务中心	400	75	18.68%	0	245.3
6070	南开	南2210乙	广丰园南22	配电运检室	630	251	39.80%	0	253.3
6071	南开	金1709	金17	配电运检室	630	251	39.82%	0	253.1
6072	南开	镇2317	镇23	配电运检室	630	255	40.48%	0	249.0
6073	西青	高3139#格调松间南 里09变	高31	杨柳青供电服务中心	630	156	24.76%	0	348.0
6074	西青	汪3413甲	汪34	杨柳青供电服务中心	630	337	53.49%	0	167.0
6075	西青	55406	鑫福家园554	李七庄供电服务中心	800	212	26.50%	0	428.0
6076	西青	霞1316乙	霞13	杨柳青供电服务中心	800	141	17.63%	0	499.0
6077	西青	微3203	微山32	李七庄供电服务中心	630	175	27.78%	0	329.0
6078	红桥	芥3641	芥36	配电运检室	630	251	39.85%	0	252.9
6079	西青	储3807	储38	李七庄供电服务中心	500	147	29.41%	0	252.9
6080	西青	窝2347乙	窝23	杨柳青供电服务中心	500	146	29.22%	0	253.9
6081	西青	红3410#大侯庄	红34	李七庄供电服务中心	400	67	16.78%	0	252.9

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
6082	红桥	邵3807柱上变压器	邵38	配电运检室	400	67	16.79%	0	252.8
6083	南开	南1601	广会一南16	配电运检室	400	76	19.06%	0	243.8
6084	西青	精2710	精27	李七庄供电服务中心	500	147	29.45%	0	252.7
6085	西青	通4113	通41	李七庄供电服务中心	400	67	16.83%	0	252.7
6086	红桥	远1102	远11	配电运检室	500	159	31.87%	0	240.6
6087	西青	刘2605	刘26	李七庄供电服务中心	630	245	38.96%	0	258.5
6088	南开	南1606乙	广会一南16	配电运检室	400	68	16.88%	0	252.5
6089	西青	泰1207	泰12	杨柳青供电服务中心	400	68	16.89%	0	252.4
6090	红桥	玉1201甲	玉12	配电运检室	500	150	29.91%	0	250.4
6091	南开	刘1705	刘17	配电运检室	500	148	29.52%	0	252.4
6092	南开	金4707	金47	配电运检室	500	148	29.52%	0	252.4
6093	西青	科2407甲	科24	杨柳青供电服务中心	630	252	39.94%	0	252.4
6094	红桥	邵4231	邵42	配电运检室	500	148	29.55%	0	252.3
6095	南开	海8125	海81	配电运检室	500	159	31.77%	0	241.2
6096	西青	埠2206	埠22	杨柳青供电服务中心	630	252	39.99%	0	252.1
6097	西青	精1517	精15	李七庄供电服务中心	630	252	40.00%	0	252.0
6098	南开	年1305充	年13	配电运检室	630	373	59.21%	0	131.0
6099	西青	梨3403充站沁澜苑 05变	梨34	李七庄供电服务中心	630	115	18.25%	0	389.0
6100	西青	高2535#锦泽苑07变	高25	李七庄供电服务中心	800	339	42.38%	0	301.0
6101	红桥	吴4301充	吴43	配电运检室	630	369	58.57%	0	135.0
6102	红桥	83112	831	配电运检室	630	157	24.92%	0	347.0
6103	西青	大4220站#金旺家园 17变	大42	李七庄供电服务中心	800	232	29.00%	0	408.0
6104	红桥	邵2915	邵29	配电运检室	315	111	35.24%	0	141.0

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
6105	西青	农白1501	白15	杨柳青供电服务中心	400	226	56.50%	0	94.0
6106	南开	金4105	金41	配电运检室	315	111	35.24%	0	141.0
6107	南开	华1720	华17	配电运检室	400	68	17.00%	0	252.0
6108	南开	密1415	密14	配电运检室	315	0	0.01%	0	252.0
6109	红桥	荣3108乙	荣31	配电运检室	500	148	29.61%	0	251.9
6110	南开	华2504	华25	配电运检室	630	252	40.02%	0	251.9
6111	西青	大4304	大43	李七庄供电服务中心	630	238	37.80%	0	265.9
6112	红桥	丁1556	丁15	配电运检室	400	68	17.04%	0	251.8
6113	红桥	吴1507	吴15	配电运检室	630	242	38.44%	0	261.8
6114	西青	精1710	精17	李七庄供电服务中心	500	148	29.65%	0	251.7
6115	南开	马3203	马32	配电运检室	500	147	29.46%	0	252.7
6116	西青	凌2718	凌27	李七庄供电服务中心	500	152	30.46%	0	247.7
6117	红桥	82512	825	配电运检室	630	260	41.32%	0	243.7
6118	红桥	曹1805	曹18	配电运检室	630	252	40.06%	0	251.6
6119	红桥	芥3502	芥35	配电运检室	315	-14	-4.32%	0	265.6
6120	西青	科3302	科33	杨柳青供电服务中心	500	150	30.09%	0	249.5
6121	西青	泰1514乙	泰15	杨柳青供电服务中心	630	249	39.44%	0	255.5
6122	红桥	曹1719	曹17	配电运检室	630	262	41.51%	0	242.5
6123	红桥	远2604乙	远26	配电运检室	500	149	29.73%	0	251.4
6124	红桥	玉1305甲	玉13	配电运检室	630	253	40.11%	0	251.3
6125	南开	凌2410甲	凌24	配电运检室	500	158	31.57%	0	242.2
6126	西青	霞1126甲	霞11	杨柳青供电服务中心	500	149	29.80%	0	251.0
6127	西青	55142	于台551	李七庄供电服务中心	500	261	52.20%	0	139.0
6128	南开	阳4309乙	阳43	配电运检室	800	420	52.50%	0	220.0

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
6129	南开	镇3205	镇32	配电运检室	630	317	50.32%	0	187.0
6130	红桥	湘3407乙	湘34	配电运检室	630	374	59.37%	0	130.0
6131	南开	镇5206	镇52	配电运检室	630	240	38.10%	0	264.0
6132	红桥	远3413	远34	配电运检室	400	58	14.50%	0	262.0
6133	南开	金3207	金32	配电运检室	500	149	29.80%	0	251.0
6134	红桥	82243	822	配电运检室	630	262	41.60%	0	241.9
6135	西青	窝2127	窝21	杨柳青供电服务中心	630	253	40.18%	0	250.8
6136	红桥	同3306乙	同33	配电运检室	500	139	27.84%	0	260.8
6137	红桥	西3101甲	西31	配电运检室	630	259	41.15%	0	244.8
6138	南开	保4305	保43	配电运检室	630	268	42.58%	0	235.8
6139	南开	密1305甲	密13	配电运检室	500	149	29.86%	0	250.7
6140	西青	学2417乙	学24	杨柳青供电服务中心	500	142	28.48%	0	257.6
6141	南开	海8116	海81	配电运检室	630	253	40.22%	0	250.6
6142	南开	马1601乙	马16	配电运检室	500	153	30.68%	0	246.6
6143	西青	刘2619	刘26	李七庄供电服务中心	500	153	30.69%	0	246.6
6144	西青	梨1511#张道口	梨15	李七庄供电服务中心	400	60	15.11%	0	259.6
6145	西青	天2405乙	天24	杨柳青供电服务中心	500	149	29.89%	0	250.5
6146	西青	园1102	园11	杨柳青供电服务中心	630	254	40.26%	0	250.3
6147	西青	东1205#灯	同兴东12	杨柳青供电服务中心	400	70	17.42%	0	250.3
6148	西青	东1801	南环铁路东18	杨柳青供电服务中心	400	70	17.42%	0	250.3
6149	红桥	西3405	西34	配电运检室	500	150	29.94%	0	250.3
6150	南开	华1812充	华18	配电运检室	630	267	42.35%	0	237.2
6151	西青	大2128站	大21	李七庄供电服务中心	400	80	19.95%	0	240.2
6152	南开	保3402	保34	配电运检室	630	253	40.13%	0	251.2

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
6153	南开	雅1302	雅13	配电运检室	630	254	40.29%	0	250.2
6154	红桥	玉1201乙	玉12	配电运检室	500	150	29.98%	0	250.1
6155	南开	密3202	密32	配电运检室	630	254	40.30%	0	250.1
6156	南开	营2112	营21	配电运检室	630	254	40.30%	0	250.1
6157	西青	高2521	高25	李七庄供电服务中心	500	150	29.99%	0	250.0
6158	西青	霞1111	霞11	杨柳青供电服务中心	630	254	40.31%	0	250.0
6159	南开	年3601乙	年36	配电运检室	500	150	29.99%	0	250.0
6160	西青	埠3710甲	埠37	杨柳青供电服务中心	400	70	17.50%	0	250.0
6161	西青	56230#锦棠苑06变	南河562	李七庄供电服务中心	400	116	29.00%	0	204.0
6162	西青	窝4411	窝44	杨柳青供电服务中心	630	126	20.00%	0	378.0
6163	南开	87205	872	配电运检室	630	280	44.44%	0	224.0
6164	南开	镇2203	镇22	配电运检室	500	167	33.40%	0	233.0
6165	西青	康4914	康49	杨柳青供电服务中心	400	137	34.25%	0	183.0
6166	南开	保2209乙	保22	配电运检室	400	70	17.51%	0	250.0
6167	南开	雅3104	雅31	配电运检室	630	254	40.33%	0	249.9
6168	南开	广4601甲	广46	配电运检室	630	254	40.34%	0	249.9
6169	红桥	西2109甲	西21	配电运检室	500	154	30.83%	0	245.8
6170	西青	精1503	精15	李七庄供电服务中心	500	150	30.04%	0	249.8
6171	西青	白1605	白16	杨柳青供电服务中心	400	70	17.61%	0	249.5
6172	南开	保1104	保11	配电运检室	500	150	30.09%	0	249.5
6173	西青	青3203	青32	杨柳青供电服务中心	400	71	17.65%	0	249.4
6174	西青	青3229	青32	杨柳青供电服务中心	500	155	30.93%	0	245.3
6175	南开	华1511	华15	配电运检室	500	151	30.15%	0	249.3
6176	南开	金1404乙	金14	配电运检室	630	255	40.45%	0	249.2

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
6177	南开	镇3303	镇33	配电运检室	500	272	54.40%	0	128.0
6178	红桥	83111	831	配电运检室	500	144	28.80%	0	256.0
6179	西青	53811	538	李七庄供电服务中心	630	349	55.40%	0	155.0
6180	西青	白1503农	白15	杨柳青供电服务中心	400	156	39.00%	0	164.0
6181	南开	翠1603	翠16	配电运检室	500	145	29.00%	0	255.0
6182	红桥	荣2310	荣23	配电运检室	400	71	17.79%	0	248.8
6183	西青	君3309甲	君33	杨柳青供电服务中心	500	158	31.65%	0	241.8
6184	西青	精1223	精12	李七庄供电服务中心	500	151	30.25%	0	248.8
6185	西青	君5310甲	君53	杨柳青供电服务中心	500	164	32.85%	0	235.7
6186	西青	天2401乙	天24	杨柳青供电服务中心	500	136	27.26%	0	263.7
6187	南开	南1101	盛津园一南11	配电运检室	500	151	30.26%	0	248.7
6188	西青	凌2719	凌27	李七庄供电服务中心	630	255	40.53%	0	248.7
6189	红桥	玉2108	玉21	配电运检室	500	151	30.27%	0	248.6
6190	南开	马4601乙	马46	配电运检室	500	151	30.28%	0	248.6
6191	红桥	玉1204乙	玉12	配电运检室	630	256	40.56%	0	248.5
6192	红桥	西1203	西12	配电运检室	500	140	27.91%	0	260.4
6193	西青	窝2141	窝21	杨柳青供电服务中心	630	245	38.82%	0	259.4
6194	南开	湖3209	湖32	配电运检室	630	255	40.41%	0	249.4
6195	南开	湖4103	湖41	配电运检室	630	256	40.58%	0	248.4
6196	南开	翠3347	翠33	配电运检室	400	72	17.92%	0	248.3
6197	西青	东2204	英伦二东22	杨柳青供电服务中心	500	152	30.34%	0	248.3
6198	西青	阳3202	阳32	李七庄供电服务中心	400	72	17.97%	0	248.1
6199	南开	96808	968	配电运检室	400	221	55.25%	0	99.0
6200	西青	精1756#嘉景苑01变	精17	李七庄供电服务中心	800	165	20.63%	0	475.0

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
6201	西青	阳2432充泽秀苑02	阳24	李七庄供电服务中心	630	146	23.17%	0	358.0
6202	西青	丰1604	丰16	杨柳青供电服务中心	400	72	18.03%	0	247.9
6203	红桥	玉1404	玉14	配电运检室	400	72	18.03%	0	247.9
6204	南开	营2108	营21	配电运检室	630	258	40.97%	0	245.9
6205	西青	56231充	南河562	李七庄供电服务中心	400	72	18.06%	0	247.7
6206	西青	青6109甲	青61	杨柳青供电服务中心	630	249	39.57%	0	254.7
6207	红桥	芥3413	芥34	配电运检室	630	256	40.68%	0	247.7
6208	南开	科2309甲	科23	配电运检室	500	152	30.46%	0	247.7
6209	南开	凌2409乙	凌24	配电运检室	630	256	40.69%	0	247.6
6210	南开	华3203	华32	配电运检室	400	72	18.09%	0	247.6
6211	西青	学2403甲	学24	杨柳青供电服务中心	630	241	38.32%	0	262.6
6212	南开	凌2107乙	凌21	配电运检室	500	163	32.51%	0	237.5
6213	南开	保1511	保15	配电运检室	630	257	40.74%	0	247.3
6214	南开	雅1303	雅13	配电运检室	630	257	40.74%	0	247.3
6215	西青	友2605	友26	李七庄供电服务中心	630	257	40.75%	0	247.3
6216	西青	53261	532	李七庄供电服务中心	630	257	40.77%	0	247.2
6217	西青	大2131站	大21	李七庄供电服务中心	400	73	18.23%	0	247.1
6218	南开	9116乙	91	配电运检室	800	464	58.00%	0	176.0
6219	南开	广4604甲	广46	配电运检室	800	300	37.50%	0	340.0
6220	西青	储3701	储37	李七庄供电服务中心	630	243	38.57%	0	261.0
6221	南开	镇3207	镇32	配电运检室	630	168	26.67%	0	336.0
6222	西青	53616	536	李七庄供电服务中心	630	305	48.41%	0	199.0
6223	西青	55411	鑫福家园554	李七庄供电服务中心	630	181	28.73%	0	323.0
6224	南开	营1308	营13	配电运检室	315	1	0.33%	0	251.0

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
6225	西青	白1701甲	白17	杨柳青供电服务中心	400	73	18.31%	0	246.8
6226	红桥	同1702乙	同17	配电运检室	630	257	40.84%	0	246.7
6227	南开	金1702甲	金17	配电运检室	630	246	39.10%	0	257.7
6228	南开	营2120	营21	配电运检室	400	69	17.33%	0	250.7
6229	西青	友1416	友14	李七庄供电服务中心	500	153	30.67%	0	246.6
6230	红桥	西3406	西34	配电运检室	630	264	41.97%	0	239.6
6231	南开	19422	194	配电运检室	630	257	40.87%	0	246.5
6232	红桥	邵4318乙	邵43	配电运检室	500	153	30.70%	0	246.5
6233	西青	青5312	青53	杨柳青供电服务中心	500	154	30.70%	0	246.5
6234	南开	华1103乙	华11	配电运检室	630	268	42.47%	0	236.5
6235	红桥	丁4518	丁45	配电运检室	400	74	18.39%	0	246.4
6236	红桥	吴2219	吴22	配电运检室	500	144	28.74%	0	256.3
6237	南开	营3106	营31	配电运检室	400	80	19.94%	0	240.2
6238	南开	东3121	三条石东31	配电运检室	400	61	15.20%	0	259.2
6239	西青	泰1620	泰16	杨柳青供电服务中心	500	148	29.57%	0	252.1
6240	南开	保1419甲	保14	配电运检室	630	245	38.87%	0	259.1
6241	西青	精1604甲	精16	李七庄供电服务中心	800	267	33.38%	0	373.0
6242	南开	镇4201甲	镇42	配电运检室	800	358	44.75%	0	282.0
6243	西青	学2424甲	学24	杨柳青供电服务中心	500	241	48.20%	0	159.0
6244	南开	营2121	营21	配电运检室	400	139	34.75%	0	181.0
6245	西青	康4910	康49	杨柳青供电服务中心	400	246	61.50%	0	74.0
6246	南开	保3303	保33	配电运检室	500	154	30.81%	0	245.9
6247	西青	科4805	科48	杨柳青供电服务中心	630	258	40.97%	0	245.9
6248	西青	霞1107乙	霞11	杨柳青供电服务中心	630	258	40.97%	0	245.9

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
6249	南开	翠3344	翠33	配电运检室	630	258	40.98%	0	245.8
6250	南开	水4203充	水42	配电运检室	400	74	18.55%	0	245.8
6251	南开	雅3311充	雅33	配电运检室	630	258	40.98%	0	245.8
6252	红桥	玉1801甲	玉18	配电运检室	630	258	40.99%	0	245.8
6253	南开	广3101甲	广31	配电运检室	500	151	30.25%	0	248.7
6254	红桥	丁1610	丁16	配电运检室	630	258	41.00%	0	245.7
6255	南开	雅3309	雅33	配电运检室	500	154	30.86%	0	245.7
6256	西青	红3304	红33	李七庄供电服务中心	400	74	18.59%	0	245.6
6257	西青	青4515	青45	杨柳青供电服务中心	630	258	41.02%	0	245.6
6258	西青	芦3406	芦34	李七庄供电服务中心	500	155	30.92%	0	245.4
6259	西青	芦3414	芦34	李七庄供电服务中心	500	155	30.96%	0	245.2
6260	红桥	邵4516	邵45	配电运检室	630	259	41.09%	0	245.2
6261	西青	白1701乙	白17	杨柳青供电服务中心	400	63	15.72%	0	257.1
6262	红桥	玉3205乙	玉32	配电运检室	500	155	30.98%	0	245.1
6263	西青	精1739#芸泽苑18变	精17	李七庄供电服务中心	800	441	55.13%	0	199.0
6264	西青	梨1802	梨18	李七庄供电服务中心	500	109	21.80%	0	291.0
6265	南开	18208	182	配电运检室	500	124	24.80%	0	276.0
6266	南开	镇5204甲	镇52	配电运检室	800	136	17.00%	0	504.0
6267	西青	北1113乙	北11	杨柳青供电服务中心	630	300	47.62%	0	204.0
6268	南开	湖3424充	湖34	配电运检室	630	314	49.84%	0	190.0
6269	西青	微3609	微山36	李七庄供电服务中心	630	169	26.83%	0	335.0
6270	西青	55317	辛院553	李七庄供电服务中心	630	271	43.02%	0	233.0
6271	西青	康4915	康49	杨柳青供电服务中心	400	165	41.25%	0	155.0
6272	南开	复4116甲	复41	配电运检室	500	155	31.00%	0	245.0

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
6273	西青	君5605	君56	杨柳青供电服务中心	400	75	18.75%	0	245.0
6274	红桥	荣4415	荣44	配电运检室	400	75	18.76%	0	245.0
6275	西青	白1601	白16	杨柳青供电服务中心	400	75	18.77%	0	244.9
6276	南开	华3313	华33	配电运检室	500	155	31.02%	0	244.9
6277	西青	君5611	君56	杨柳青供电服务中心	400	75	18.81%	0	244.7
6278	南开	雅3114	雅31	配电运检室	630	259	41.16%	0	244.7
6279	西青	精1222	精12	李七庄供电服务中心	500	155	31.06%	0	244.7
6280	南开	保1525	保15	配电运检室	630	259	41.16%	0	244.7
6281	南开	金1207	金12	配电运检室	400	75	18.83%	0	244.7
6282	南开	广4602乙	广46	配电运检室	630	259	41.16%	0	244.7
6283	南开	保4303	保43	配电运检室	630	259	41.17%	0	244.7
6284	红桥	邵3808乙	邵38	配电运检室	630	252	40.06%	0	251.6
6285	西青	高2622	高26	李七庄供电服务中心	630	270	42.92%	0	233.6
6286	红桥	芥3421乙	芥34	配电运检室	500	166	33.28%	0	233.6
6287	西青	霞3204	霞32	杨柳青供电服务中心	400	75	18.86%	0	244.5
6288	南开	复4401	复44	配电运检室	400	60	15.12%	0	259.5
6289	红桥	西2208乙	西22	配电运检室	500	155	31.09%	0	244.5
6290	西青	君5309	君53	杨柳青供电服务中心	500	156	31.13%	0	244.4
6291	南开	凌1404	凌14	配电运检室	630	260	41.23%	0	244.3
6292	西青	高2418	高24	李七庄供电服务中心	500	156	31.20%	0	244.0
6293	西青	刘3503充	刘35	李七庄供电服务中心	630	354	56.19%	0	150.0
6294	西青	通1405	通14	李七庄供电服务中心	630	217	34.44%	0	287.0
6295	西青	大4323	大43	李七庄供电服务中心	400	185	46.25%	0	135.0
6296	西青	埠2326	埠23	杨柳青供电服务中心	630	174	27.62%	0	330.0

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
6297	西青	科3211	科32	杨柳青供电服务中心	630	250	39.70%	0	253.9
6298	南开	营4307	营43	配电运检室	630	259	41.14%	0	244.8
6299	西青	大1214	大12	李七庄供电服务中心	400	76	19.08%	0	243.7
6300	红桥	曹1908甲	曹19	配电运检室	500	161	32.28%	0	238.6
6301	南开	密1618	密16	配电运检室	500	157	31.31%	0	243.5
6302	南开	凌1506	凌15	配电运检室	500	160	31.91%	0	240.4
6303	红桥	82545	825	配电运检室	400	77	19.16%	0	243.4
6304	西青	窝4103	窝41	杨柳青供电服务中心	400	81	20.16%	0	239.4
6305	南开	密1616	密16	配电运检室	500	165	32.95%	0	235.3
6306	南开	9214	92	配电运检室	315	-6	-1.97%	0	258.2
6307	南开	雅2407甲	雅24	配电运检室	500	146	29.17%	0	254.2
6308	南开	保3201乙	保32	配电运检室	630	276	43.80%	0	228.0
6309	南开	广1305甲	广13	配电运检室	500	157	31.40%	0	243.0
6310	西青	精1744#锦泽苑22变	精17	李七庄供电服务中心	800	217	27.13%	0	423.0
6311	南开	密1619	密16	配电运检室	630	261	41.43%	0	243.0
6312	西青	微1609	微16	李七庄供电服务中心	400	233	58.25%	0	87.0
6313	南开	9502	95	配电运检室	630	210	33.33%	0	294.0
6314	西青	52215充站佳和锦苑 11变	522	李七庄供电服务中心	630	139	22.06%	0	365.0
6315	南开	镇2210	镇22	配电运检室	400	216	54.00%	0	104.0
6316	南开	华1806	华18	配电运检室	630	261	41.44%	0	242.9
6317	南开	凌2408	凌24	配电运检室	400	77	19.28%	0	242.9
6318	西青	刘2621	刘26	李七庄供电服务中心	400	77	19.30%	0	242.8
6319	西青	青4321	青43	杨柳青供电服务中心	400	81	20.31%	0	238.8
6320	南开	金1105	金11	配电运检室	630	261	41.50%	0	242.6

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
6321	西青	埠3113农	埠31	杨柳青供电服务中心	400	88	21.89%	0	232.4
6322	红桥	吴4806乙	吴48	配电运检室	630	262	41.53%	0	242.4
6323	西青	青4501	青45	杨柳青供电服务中心	630	262	41.53%	0	242.3
6324	西青	科2408	科24	杨柳青供电服务中心	500	158	31.54%	0	242.3
6325	西青	青3304乙	青33	杨柳青供电服务中心	500	158	31.56%	0	242.2
6326	南开	凌3402	凌34	配电运检室	400	78	19.46%	0	242.2
6327	南开	复4210	复42	配电运检室	630	262	41.57%	0	242.1
6328	西青	东2206	英伦二东22	杨柳青供电服务中心	500	158	31.58%	0	242.1
6329	西青	友2606	友26	李七庄供电服务中心	630	262	41.58%	0	242.0
6330	西青	53111	531	李七庄供电服务中心	630	156	24.76%	0	348.0
6331	西青	储4909	储49	李七庄供电服务中心	500	295	59.00%	0	105.0
6332	南开	水3205	水32	配电运检室	630	350	55.56%	0	154.0
6333	红桥	湘3409甲	湘34	配电运检室	400	179	44.75%	0	141.0
6334	南开	华3417	华34	配电运检室	500	158	31.61%	0	242.0
6335	南开	湖1307	湖13	配电运检室	500	170	34.01%	0	229.9
6336	西青	友1248	友12	李七庄供电服务中心	630	267	42.43%	0	236.7
6337	红桥	曹1103乙	曹11	配电运检室	500	158	31.66%	0	241.7
6338	西青	天2403乙	天24	杨柳青供电服务中心	630	256	40.68%	0	247.7
6339	西青	阳1726	阳17	李七庄供电服务中心	500	158	31.67%	0	241.7
6340	西青	友5602	友56	李七庄供电服务中心	630	266	42.14%	0	238.5
6341	南开	华2807	华28	配电运检室	630	258	40.88%	0	246.5
6342	南开	湖4130	湖41	配电运检室	315	17	5.27%	0	235.4
6343	西青	埠2106	埠21	杨柳青供电服务中心	630	263	41.68%	0	241.4
6344	西青	汪2304甲	汪23	杨柳青供电服务中心	500	159	31.75%	0	241.2

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
6345	红桥	吴1705甲	吴17	配电运检室	630	258	40.92%	0	246.2
6346	西青	高2414	高24	李七庄供电服务中心	500	159	31.77%	0	241.2
6347	西青	青6111	青61	杨柳青供电服务中心	500	159	31.78%	0	241.1
6348	西青	丰1501	丰15	杨柳青供电服务中心	500	174	34.78%	0	226.1
6349	南开	湖1103	湖11	配电运检室	630	263	41.74%	0	241.0
6350	西青	君5302乙	君53	杨柳青供电服务中心	500	159	31.80%	0	241.0
6351	南开	96604	966	配电运检室	630	259	41.11%	0	245.0
6352	南开	73343甲	733	配电运检室	800	382	47.75%	0	258.0
6353	南开	96101	961	配电运检室	800	168	21.00%	0	472.0
6354	南开	雅4322	雅43	配电运检室	630	267	42.40%	0	236.9
6355	南开	翠3339乙	翠33	配电运检室	400	79	19.80%	0	240.8
6356	西青	君6302	君63	杨柳青供电服务中心	400	79	19.84%	0	240.7
6357	西青	阳2423	阳24	李七庄供电服务中心	500	159	31.87%	0	240.6
6358	红桥	西4301	西43	配电运检室	500	159	31.87%	0	240.6
6359	南开	营4305	营43	配电运检室	630	256	40.70%	0	247.6
6360	西青	泰6121乙	泰61	杨柳青供电服务中心	630	263	41.81%	0	240.6
6361	南开	保4117甲	保41	配电运检室	400	79	19.86%	0	240.6
6362	西青	高2519	高25	李七庄供电服务中心	500	147	29.31%	0	253.4
6363	红桥	吴2224	吴22	配电运检室	630	252	39.95%	0	252.3
6364	西青	白1602	白16	杨柳青供电服务中心	400	80	19.93%	0	240.3
6365	南开	保1422	保14	配电运检室	500	160	31.95%	0	240.3
6366	南开	复4204	复42	配电运检室	630	256	40.60%	0	248.2
6367	红桥	丁2205	丁22	配电运检室	400	89	22.22%	0	231.1
6368	红桥	吴1104	吴11	配电运检室	400	66	16.47%	0	254.1

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
6369	西青	泰5610乙	泰56	杨柳青供电服务中心	500	160	31.97%	0	240.1
6370	西青	科4423乙	科44	杨柳青供电服务中心	500	160	32.00%	0	240.0
6371	西青	霞1201	霞12	杨柳青供电服务中心	500	140	28.00%	0	260.0
6372	西青	科3301	科33	杨柳青供电服务中心	400	80	20.08%	0	239.7
6373	红桥	荣3107乙	荣31	配电运检室	500	162	32.49%	0	237.5
6374	西青	君5322乙	君53	杨柳青供电服务中心	400	80	20.12%	0	239.5
6375	西青	大1204	大12	李七庄供电服务中心	500	161	32.11%	0	239.5
6376	红桥	吴3211	吴32	配电运检室	630	265	42.00%	0	239.4
6377	红桥	荣1208	荣12	配电运检室	630	265	42.01%	0	239.4
6378	红桥	丁1301	丁13	配电运检室	400	67	16.68%	0	253.3
6379	西青	康2501	康25	杨柳青供电服务中心	400	81	20.19%	0	239.2
6380	南开	西密1206	密12	配电运检室	630	265	42.03%	0	239.2
6381	西青	芦1211	芦12	李七庄供电服务中心	500	161	32.17%	0	239.2
6382	西青	高3136充	高31	李七庄供电服务中心	400	81	20.23%	0	239.1
6383	南开	金1104	金11	配电运检室	500	161	32.18%	0	239.1
6384	红桥	吴1705乙	吴17	配电运检室	630	265	42.05%	0	239.1
6385	西青	阳3120#瑞城嘉园15 变	阳31	李七庄供电服务中心	800	297	37.13%	0	343.0
6386	西青	精2431充	精24	李七庄供电服务中心	400	66	16.50%	0	254.0
6387	西青	汪3407乙	汪34	杨柳青供电服务中心	630	327	51.90%	0	177.0
6388	西青	梨1109#万和花苑14 变	梨11	李七庄供电服务中心	500	302	60.40%	0	98.0
6389	红桥	82539	825	配电运检室	630	135	21.43%	0	369.0
6390	西青	52819	528	李七庄供电服务中心	500	127	25.40%	0	273.0
6391	西青	微3805站佳和锦苑 13变	微38	李七庄供电服务中心	630	324	51.43%	0	180.0

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
6392	西青	埠3302农#小杜庄	埠33	杨柳青供电服务中心	400	231	57.75%	0	89.0
6393	西青	埠3603	埠36	杨柳青供电服务中心	400	150	37.50%	0	170.0
6394	红桥	曹1815	曹18	配电运检室	630	265	42.08%	0	238.9
6395	西青	精2610	精26	李七庄供电服务中心	400	77	19.29%	0	242.8
6396	红桥	荣1203	荣12	配电运检室	630	265	42.10%	0	238.8
6397	西青	大1627	大16	李七庄供电服务中心	630	265	42.10%	0	238.8
6398	西青	科2139充	科21	杨柳青供电服务中心	400	81	20.32%	0	238.7
6399	西青	青5601	青56	杨柳青供电服务中心	500	161	32.26%	0	238.7
6400	西青	高2527	高25	李七庄供电服务中心	500	150	30.09%	0	249.6
6401	西青	君4506甲	君45	杨柳青供电服务中心	500	172	34.49%	0	227.5
6402	南开	阳4519	阳45	配电运检室	630	265	42.14%	0	238.5
6403	红桥	西2202	西22	配电运检室	500	162	32.30%	0	238.5
6404	南开	华2619	华26	配电运检室	500	162	32.31%	0	238.5
6405	南开	华1201	华12	配电运检室	500	162	32.31%	0	238.4
6406	西青	西密3234	密32	杨柳青供电服务中心	400	82	20.39%	0	238.4
6407	西青	埠2315	埠23	杨柳青供电服务中心	400	79	19.67%	0	241.3
6408	南开	马1601甲	马16	配电运检室	500	167	33.35%	0	233.3
6409	西青	精2426	精24	李七庄供电服务中心	500	169	33.76%	0	231.2
6410	西青	芦1205	芦12	李七庄供电服务中心	500	162	32.36%	0	238.2
6411	南开	翠1501	翠15	配电运检室	500	162	32.37%	0	238.2
6412	南开	湖1302	湖13	配电运检室	500	166	33.18%	0	234.1
6413	南开	凌3602	凌36	配电运检室	400	69	17.24%	0	251.0
6414	西青	53105	531	李七庄供电服务中心	630	190	30.16%	0	314.0
6415	南开	9213	92	配电运检室	400	73	18.25%	0	247.0

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
6416	西青	54217	542	李七庄供电服务中心	630	203	32.22%	0	301.0
6417	西青	窝4410	窝44	杨柳青供电服务中心	630	142	22.54%	0	362.0
6418	西青	54116	541	李七庄供电服务中心	800	320	40.00%	0	320.0
6419	红桥	湘3407甲	湘34	配电运检室	630	281	44.60%	0	223.0
6420	南开	镇4304	镇43	配电运检室	630	314	49.84%	0	190.0
6421	红桥	西2207	西22	配电运检室	500	158	31.63%	0	241.9
6422	西青	精2432	精24	李七庄供电服务中心	630	266	42.26%	0	237.8
6423	红桥	丁1531	丁15	配电运检室	630	266	42.27%	0	237.7
6424	西青	学2406甲	学24	杨柳青供电服务中心	630	251	39.90%	0	252.7
6425	南开	密1417	密14	配电运检室	400	82	20.59%	0	237.7
6426	西青	精1714	精17	李七庄供电服务中心	500	162	32.49%	0	237.6
6427	红桥	邵4242充	邵42	配电运检室	630	261	41.50%	0	242.5
6428	西青	霞1105	霞11	杨柳青供电服务中心	400	87	21.63%	0	233.5
6429	南开	海6612	海66	配电运检室	630	267	42.31%	0	237.5
6430	南开	金4216	金42	配电运检室	500	168	33.53%	0	232.4
6431	南开	南2103	福利院南21	配电运检室	630	267	42.34%	0	237.3
6432	南开	广1306甲	广13	配电运检室	500	163	32.55%	0	237.2
6433	西青	学2419乙	学24	杨柳青供电服务中心	500	163	32.56%	0	237.2
6434	南开	营2116	营21	配电运检室	500	160	31.96%	0	240.2
6435	西青	青5608	青56	杨柳青供电服务中心	400	83	20.72%	0	237.1
6436	西青	东1420	衡器东14	杨柳青供电服务中心	400	83	20.72%	0	237.1
6437	南开	保3206	保32	配电运检室	630	279	44.27%	0	225.1
6438	西青	霞1203	霞12	杨柳青供电服务中心	400	83	20.73%	0	237.1
6439	西青	君6601	君66	杨柳青供电服务中心	400	81	20.24%	0	239.0

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
6440	西青	霞1309	霞13	杨柳青供电服务中心	630	267	42.38%	0	237.0
6441	红桥	荣4507充	荣45	配电运检室	630	260	41.27%	0	244.0
6442	西青	白1607乙	白16	杨柳青供电服务中心	630	121	19.21%	0	383.0
6443	南开	马4317	马43	配电运检室	630	296	46.98%	0	208.0
6444	西青	精2423乙	精24	李七庄供电服务中心	630	281	44.61%	0	223.0
6445	红桥	西4303甲	西43	配电运检室	500	163	32.60%	0	237.0
6446	红桥	荣1502	荣15	配电运检室	630	277	43.98%	0	226.9
6447	南开	东4605	鼓楼二东46	配电运检室	400	79	19.77%	0	240.9
6448	西青	泰1529乙	泰15	杨柳青供电服务中心	500	163	32.63%	0	236.9
6449	红桥	吴3226	吴32	配电运检室	500	163	32.64%	0	236.8
6450	红桥	西4303乙	西43	配电运检室	500	163	32.64%	0	236.8
6451	西青	凌2726充	凌27	李七庄供电服务中心	630	267	42.43%	0	236.7
6452	南开	金1108乙	金11	配电运检室	400	83	20.86%	0	236.6
6453	西青	大2121站	大21	李七庄供电服务中心	630	266	42.30%	0	237.5
6454	西青	北1603	北16	杨柳青供电服务中心	630	267	42.46%	0	236.5
6455	西青	精4101	精41	李七庄供电服务中心	630	268	42.47%	0	236.4
6456	南开	9501	95	配电运检室	630	268	42.47%	0	236.4
6457	红桥	曹1817	曹18	配电运检室	630	268	42.49%	0	236.3
6458	西青	窝4102	窝41	杨柳青供电服务中心	400	84	20.92%	0	236.3
6459	西青	精4104	精41	李七庄供电服务中心	500	172	34.35%	0	228.3
6460	红桥	吴1304	吴13	配电运检室	500	170	33.96%	0	230.2
6461	红桥	吴3225	吴32	配电运检室	400	84	20.96%	0	236.2
6462	南开	华2812	华28	配电运检室	400	88	21.98%	0	232.1
6463	西青	窝4402	窝44	杨柳青供电服务中心	630	291	46.19%	0	213.0

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
6464	西青	高3147#紫林园05变	高31	李七庄供电服务中心	800	413	51.63%	0	227.0
6465	西青	55710	工业557	李七庄供电服务中心	400	217	54.25%	0	103.0
6466	西青	窝4408	窝44	杨柳青供电服务中心	630	148	23.49%	0	356.0
6467	西青	青5329	青53	杨柳青供电服务中心	400	87	21.75%	0	233.0
6468	红桥	玉2110	玉21	配电运检室	400	90	22.52%	0	229.9
6469	西青	窝4101	窝41	杨柳青供电服务中心	400	84	21.08%	0	235.7
6470	西青	精2810#宽河	精28	李七庄供电服务中心	400	84	21.12%	0	235.5
6471	西青	科3231	科32	杨柳青供电服务中心	630	268	42.62%	0	235.5
6472	红桥	芥3414	芥34	配电运检室	630	281	44.53%	0	223.5
6473	西青	精2415	精24	李七庄供电服务中心	500	156	31.11%	0	244.5
6474	南开	科2340	科23	配电运检室	400	85	21.15%	0	235.4
6475	南开	金1102	金11	配电运检室	630	269	42.66%	0	235.3
6476	南开	雅1102乙	雅11	配电运检室	630	256	40.60%	0	248.2
6477	西青	窝2315	窝23	杨柳青供电服务中心	500	165	32.96%	0	235.2
6478	西青	青3214甲	青32	杨柳青供电服务中心	630	279	44.25%	0	225.2
6479	西青	凌1602	凌16	李七庄供电服务中心	400	85	21.21%	0	235.1
6480	南开	密4505	密45	配电运检室	400	85	21.23%	0	235.1
6481	南开	密4506乙	密45	配电运检室	500	165	32.99%	0	235.0
6482	红桥	远2110	远21	配电运检室	500	229	45.80%	0	171.0
6483	西青	青3320	青33	杨柳青供电服务中心	630	347	55.08%	0	157.0
6484	西青	精2737#锦泽苑09变	精27	李七庄供电服务中心	800	253	31.63%	0	387.0
6485	红桥	西4331	西43	配电运检室	630	346	54.92%	0	158.0
6486	西青	康4502	康45	杨柳青供电服务中心	400	144	36.00%	0	176.0
6487	西青	北1213	北12	杨柳青供电服务中心	500	150	30.01%	0	249.9

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
6488	西青	科2138充	科21	杨柳青供电服务中心	400	98	24.53%	0	221.9
6489	南开	阳4512	阳45	配电运检室	630	278	44.15%	0	225.8
6490	西青	君5604	君56	杨柳青供电服务中心	400	85	21.30%	0	234.8
6491	西青	精2735充	精27	李七庄供电服务中心	400	89	22.34%	0	230.7
6492	南开	湖3417	湖34	配电运检室	400	72	18.09%	0	247.6
6493	西青	埠3306	埠33	杨柳青供电服务中心	400	85	21.34%	0	234.6
6494	南开	金4106	金41	配电运检室	500	165	33.08%	0	234.6
6495	红桥	荣1108	荣11	配电运检室	500	153	30.69%	0	246.5
6496	西青	友1237	友12	李七庄供电服务中心	630	279	44.36%	0	224.5
6497	红桥	丁3229	丁32	配电运检室	500	166	33.11%	0	234.4
6498	南开	营4102	营41	配电运检室	630	270	42.79%	0	234.4
6499	红桥	玉4101	玉41	配电运检室	400	76	18.93%	0	244.3
6500	红桥	西2109乙	西21	配电运检室	500	166	33.16%	0	234.2
6501	南开	密1406	密14	配电运检室	630	259	41.08%	0	245.2
6502	红桥	芥3420乙	芥34	配电运检室	500	166	33.17%	0	234.1
6503	南开	97204	972	配电运检室	630	270	42.84%	0	234.1
6504	西青	55301#边村	辛院553	李七庄供电服务中心	400	86	21.48%	0	234.1
6505	南开	密1304乙	密13	配电运检室	500	166	33.19%	0	234.1
6506	南开	保1103	保11	配电运检室	500	166	33.19%	0	234.0
6507	西青	微1612	微16	李七庄供电服务中心	500	112	22.40%	0	288.0
6508	西青	51130	511	李七庄供电服务中心	630	95	15.08%	0	409.0
6509	南开	96706	967	配电运检室	630	146	23.17%	0	358.0
6510	红桥	邵4602乙	邵46	配电运检室	800	214	26.75%	0	426.0
6511	红桥	丁1309	丁13	配电运检室	400	81	20.25%	0	239.0

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
6512	西青	万4702	万47	李七庄供电服务中心	500	166	33.21%	0	234.0
6513	西青	55610	于东防汛556	李七庄供电服务中心	630	278	44.13%	0	226.0
6514	西青	泰1532	泰15	杨柳青供电服务中心	400	82	20.52%	0	237.9
6515	南开	密3208	密32	配电运检室	400	91	22.79%	0	228.9
6516	红桥	丁1605	丁16	配电运检室	630	270	42.90%	0	233.7
6517	红桥	远3307	远33	配电运检室	630	270	42.90%	0	233.7
6518	红桥	西1101	西11	配电运检室	500	181	36.28%	0	218.6
6519	红桥	芥2102	芥21	配电运检室	630	270	42.92%	0	233.6
6520	南开	保3110	保31	配电运检室	630	271	42.94%	0	233.5
6521	西青	青4202	青42	杨柳青供电服务中心	400	87	21.65%	0	233.4
6522	西青	精2750充	精27	李七庄供电服务中心	400	87	21.67%	0	233.3
6523	西青	康2630	康26	杨柳青供电服务中心	400	87	21.68%	0	233.3
6524	南开	翠4710	翠47	配电运检室	630	271	42.99%	0	233.2
6525	西青	丰1605	丰16	杨柳青供电服务中心	400	87	21.72%	0	233.1
6526	西青	青3228甲	青32	杨柳青供电服务中心	630	271	43.00%	0	233.1
6527	西青	53504	535	李七庄供电服务中心	630	244	38.73%	0	260.0
6528	西青	55701	工业557	李七庄供电服务中心	400	229	57.25%	0	91.0
6529	南开	镇2301	镇23	配电运检室	630	348	55.24%	0	156.0
6530	南开	年2609	年26	配电运检室	630	184	29.21%	0	320.0
6531	西青	高3138#格调松间南里08变	高31	杨柳青供电服务中心	800	225	28.13%	0	415.0
6532	西青	56207	南河562	李七庄供电服务中心	400	170	42.50%	0	150.0
6533	西青	高3152#慧智园11变	高31	李七庄供电服务中心	400	211	52.75%	0	109.0
6534	西青	55433	鑫福家园554	李七庄供电服务中心	500	269	53.80%	0	131.0
6535	红桥	丁2201	丁22	配电运检室	630	271	43.02%	0	233.0

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
6536	西青	君4506乙	君45	杨柳青供电服务中心	500	167	33.41%	0	232.9
6537	西青	芦3205	芦32	李七庄供电服务中心	500	167	33.42%	0	232.9
6538	西青	白1512	白15	杨柳青供电服务中心	400	87	21.80%	0	232.8
6539	西青	大4203	大42	李七庄供电服务中心	500	167	33.44%	0	232.8
6540	西青	康4708#农中辛口	康47	杨柳青供电服务中心	400	92	23.05%	0	227.8
6541	红桥	西4324	西43	配电运检室	500	169	33.87%	0	230.6
6542	西青	窝3218甲	窝32	杨柳青供电服务中心	500	172	34.48%	0	227.6
6543	西青	梨1505	梨15	李七庄供电服务中心	400	81	20.36%	0	238.6
6544	西青	窝4210	窝42	杨柳青供电服务中心	630	271	43.09%	0	232.5
6545	西青	阳3103	阳31	李七庄供电服务中心	400	78	19.39%	0	242.4
6546	西青	泊2204	泊22	李七庄供电服务中心	400	88	21.89%	0	232.4
6547	南开	海8115	海81	配电运检室	315	20	6.22%	0	232.4
6548	西青	凌2710	凌27	李七庄供电服务中心	400	89	22.15%	0	231.4
6549	南开	广1308甲	广13	配电运检室	500	157	31.36%	0	243.2
6550	南开	营4207	营42	配电运检室	630	286	45.37%	0	218.2
6551	红桥	西2307充	西23	配电运检室	630	272	43.16%	0	232.1
6552	西青	园1404甲	园14	杨柳青供电服务中心	630	272	43.17%	0	232.0
6553	南开	87204	872	配电运检室	630	296	46.98%	0	208.0
6554	西青	微3801站佳和锦苑 03变	微38	李七庄供电服务中心	800	447	55.88%	0	193.0
6555	西青	53259	532	李七庄供电服务中心	630	122	19.37%	0	382.0
6556	西青	微3604	微山36	李七庄供电服务中心	500	204	40.80%	0	196.0
6557	南开	74104	741	配电运检室	630	254	40.32%	0	250.0
6558	西青	52212充站佳和锦苑 10变	522	李七庄供电服务中心	630	365	57.94%	0	139.0

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
6559	红桥	西1116	西11	配电运检室	500	161	32.22%	0	238.9
6560	南开	马4404	马44	配电运检室	400	80	20.04%	0	239.8
6561	西青	精4105	精41	李七庄供电服务中心	630	272	43.20%	0	231.8
6562	红桥	吴3210甲	吴32	配电运检室	500	168	33.68%	0	231.6
6563	红桥	丁1311	丁13	配电运检室	400	88	22.10%	0	231.6
6564	西青	汪2309	汪23	杨柳青供电服务中心	400	82	20.61%	0	237.5
6565	西青	通4507	通45	李七庄供电服务中心	630	272	43.25%	0	231.5
6566	南开	广1809	广18	配电运检室	630	278	44.20%	0	225.5
6567	南开	87608甲	876	配电运检室	500	168	33.70%	0	231.5
6568	西青	北1717	北17	杨柳青供电服务中心	400	89	22.13%	0	231.5
6569	西青	北1210	北12	杨柳青供电服务中心	500	154	30.72%	0	246.4
6570	南开	凌1505	凌15	配电运检室	500	169	33.73%	0	231.3
6571	红桥	丁1554	丁15	配电运检室	400	89	22.21%	0	231.2
6572	西青	储2409	储24	李七庄供电服务中心	500	168	33.57%	0	232.1
6573	西青	梨2124充	梨21	李七庄供电服务中心	400	89	22.22%	0	231.1
6574	西青	北1908	北19	杨柳青供电服务中心	400	89	22.23%	0	231.1
6575	红桥	丁1319	丁13	配电运检室	500	169	33.80%	0	231.0
6576	西青	微1616	微16	李七庄供电服务中心	630	287	45.56%	0	217.0
6577	西青	君6602乙	君66	杨柳青供电服务中心	800	479	59.88%	0	161.0
6578	西青	高3116#松间北里03 变	高31	杨柳青供电服务中心	800	282	35.25%	0	358.0
6579	南开	84607	846	配电运检室	500	299	59.80%	0	101.0
6580	西青	泊4104	泊41	李七庄供电服务中心	400	158	39.50%	0	162.0
6581	红桥	远3202乙	远32	配电运检室	500	180	36.02%	0	219.9
6582	南开	雅3312充	雅33	配电运检室	630	275	43.69%	0	228.8

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
6583	西青	科4408	科44	杨柳青供电服务中心	400	90	22.56%	0	229.7
6584	南开	广2108	广21	配电运检室	500	169	33.87%	0	230.7
6585	西青	康4512农	康45	杨柳青供电服务中心	315	21	6.77%	0	230.7
6586	红桥	丁1102乙	丁11	配电运检室	500	170	33.90%	0	230.5
6587	西青	康2601#农当城	康26	杨柳青供电服务中心	400	90	22.38%	0	230.5
6588	南开	海8122	海81	配电运检室	630	263	41.67%	0	241.5
6589	西青	学2401	学24	杨柳青供电服务中心	630	278	44.07%	0	226.3
6590	西青	刘3208#马家寺	刘32	李七庄供电服务中心	400	90	22.42%	0	230.3
6591	西青	埠2208	埠22	杨柳青供电服务中心	400	94	23.43%	0	226.3
6592	西青	青4523充	青45	杨柳青供电服务中心	630	277	43.92%	0	227.3
6593	南开	复4721充	复47	配电运检室	400	90	22.49%	0	230.0
6594	西青	阳3119#瑞城嘉园08 变	阳31	李七庄供电服务中心	400	123	30.75%	0	197.0
6595	南开	镇5207	镇52	配电运检室	630	152	24.13%	0	352.0
6596	西青	大4322充	大43	李七庄供电服务中心	630	250	39.68%	0	254.0
6597	西青	53238	532	李七庄供电服务中心	630	211	33.49%	0	293.0
6598	西青	通1423	通14	李七庄供电服务中心	630	212	33.65%	0	292.0
6599	南开	87208	872	配电运检室	500	93	18.60%	0	307.0
6600	西青	56206	南河562	李七庄供电服务中心	630	225	35.71%	0	279.0
6601	南开	18939	189	配电运检室	630	183	29.05%	0	321.0
6602	西青	大4311	大43	李七庄供电服务中心	400	90	22.53%	0	229.9
6603	南开	湖3416	湖34	配电运检室	400	84	21.03%	0	235.9
6604	西青	康2519	康25	杨柳青供电服务中心	630	274	43.52%	0	229.8
6605	红桥	丁1104	丁11	配电运检室	500	170	34.05%	0	229.8
6606	红桥	远1104	远11	配电运检室	500	170	34.06%	0	229.7

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
6607	南开	凌1508	凌15	配电运检室	500	170	34.06%	0	229.7
6608	南开	雅2225乙	雅22	配电运检室	400	81	20.34%	0	238.6
6609	红桥	同4705乙	同47	配电运检室	500	165	33.08%	0	234.6
6610	西青	青4215	青42	杨柳青供电服务中心	500	170	34.09%	0	229.6
6611	西青	泰5610甲	泰56	杨柳青供电服务中心	500	163	32.69%	0	236.6
6612	红桥	丁3230	丁32	配电运检室	500	181	36.30%	0	218.5
6613	红桥	西4318	西43	配电运检室	400	87	21.87%	0	232.5
6614	西青	窝3201充	窝32	杨柳青供电服务中心	630	275	43.57%	0	229.5
6615	南开	海8128	海81	配电运检室	315	23	7.15%	0	229.5
6616	红桥	丁3301乙	丁33	配电运检室	630	275	43.59%	0	229.4
6617	南开	雅4312	雅43	配电运检室	400	106	26.41%	0	214.4
6618	西青	北1718	北17	杨柳青供电服务中心	400	98	24.41%	0	222.4
6619	红桥	丁1607	丁16	配电运检室	630	282	44.71%	0	222.3
6620	红桥	丁3302乙	丁33	配电运检室	630	275	43.60%	0	229.3
6621	西青	万4403#小韩庄	万44	李七庄供电服务中心	315	23	7.22%	0	229.2
6622	西青	康2506	康25	杨柳青供电服务中心	630	275	43.62%	0	229.2
6623	西青	精2608	精26	李七庄供电服务中心	500	171	34.19%	0	229.0
6624	西青	万4718充	万47	李七庄供电服务中心	400	91	22.75%	0	229.0
6625	西青	青4516	青45	杨柳青供电服务中心	500	171	34.20%	0	229.0
6626	西青	高2430#锦泽苑02变	高24	李七庄供电服务中心	800	297	37.13%	0	343.0
6627	西青	微1604甲	微16	李七庄供电服务中心	400	227	56.75%	0	93.0
6628	西青	大4324充	大43	李七庄供电服务中心	630	349	55.40%	0	155.0
6629	西青	白1606甲	白16	杨柳青供电服务中心	630	142	22.54%	0	362.0
6630	西青	53824	538	李七庄供电服务中心	800	473	59.13%	0	167.0

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
6631	南开	73901	739	配电运检室	630	363	57.62%	0	141.0
6632	南开	营2119	营21	配电运检室	400	91	22.80%	0	228.8
6633	西青	青4229	青42	杨柳青供电服务中心	400	91	22.83%	0	228.7
6634	西青	埠3701	埠37	杨柳青供电服务中心	630	275	43.71%	0	228.6
6635	南开	湖3201	湖32	配电运检室	630	275	43.71%	0	228.6
6636	南开	湖4404	湖44	配电运检室	500	168	33.50%	0	232.5
6637	西青	埠3702	埠37	杨柳青供电服务中心	630	276	43.73%	0	228.5
6638	红桥	荣1204	荣12	配电运检室	630	276	43.74%	0	228.5
6639	红桥	西2210	西22	配电运检室	500	172	34.31%	0	228.4
6640	红桥	吴1406	吴14	配电运检室	400	92	22.89%	0	228.4
6641	南开	保3407	保34	配电运检室	500	185	36.92%	0	215.4
6642	红桥	曹1907乙	曹19	配电运检室	500	171	34.13%	0	229.4
6643	西青	泰1502	泰15	杨柳青供电服务中心	400	107	26.66%	0	213.4
6644	南开	曹1813	曹18	配电运检室	630	290	46.00%	0	214.2
6645	南开	复4610	复46	配电运检室	400	77	19.21%	0	243.2
6646	西青	精2616	精26	李七庄供电服务中心	400	92	22.96%	0	228.2
6647	红桥	远2202乙	远22	配电运检室	500	172	34.38%	0	228.1
6648	红桥	曹1504	曹15	配电运检室	500	172	34.39%	0	228.0
6649	西青	高3141#联发锦里02 变	高31	杨柳青供电服务中心	800	339	42.38%	0	301.0
6650	西青	通1415乙	通14	李七庄供电服务中心	630	207	32.86%	0	297.0
6651	南开	18305	183	配电运检室	630	219	34.76%	0	285.0
6652	红桥	邵4604乙	邵46	配电运检室	800	403	50.38%	0	237.0
6653	南开	9621	96	配电运检室	400	88	22.00%	0	232.0
6654	西青	泰5620	泰56	杨柳青供电服务中心	400	84	21.06%	0	235.7

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
6655	西青	东1306#农	后园东13	杨柳青供电服务中心	400	92	23.09%	0	227.6
6656	西青	康4706	康47	杨柳青供电服务中心	315	24	7.76%	0	227.5
6657	南开	营1412	营14	配电运检室	400	92	23.12%	0	227.5
6658	西青	万4102	万41	李七庄供电服务中心	315	25	7.80%	0	227.4
6659	南开	西密1208	密12	配电运检室	315	25	7.80%	0	227.4
6660	西青	精1224	精12	李七庄供电服务中心	400	93	23.15%	0	227.4
6661	红桥	芥1208甲	芥12	配电运检室	400	82	20.40%	0	238.4
6662	西青	东1119充	聚盛东11	杨柳青供电服务中心	400	97	24.16%	0	223.3
6663	红桥	丁1552	丁15	配电运检室	400	90	22.45%	0	230.2
6664	红桥	丁3304	丁33	配电运检室	500	166	33.16%	0	234.2
6665	西青	刘2601	刘26	李七庄供电服务中心	630	277	43.95%	0	227.1
6666	西青	53237	532	李七庄供电服务中心	630	178	28.25%	0	326.0
6667	红桥	荣4509充	荣45	配电运检室	630	262	41.59%	0	242.0
6668	西青	56227	南河562	李七庄供电服务中心	400	145	36.25%	0	175.0
6669	西青	窝2347甲	窝23	杨柳青供电服务中心	500	159	31.80%	0	241.0
6670	红桥	荣1517甲	荣15	配电运检室	630	277	43.97%	0	227.0
6671	南开	翠1506乙	翠15	配电运检室	500	160	32.01%	0	240.0
6672	南开	湖1109	湖11	配电运检室	630	277	43.97%	0	227.0
6673	西青	阳1719	阳17	李七庄供电服务中心	400	89	22.28%	0	230.9
6674	西青	西密3231	密32	杨柳青供电服务中心	400	93	23.29%	0	226.9
6675	红桥	丁1404甲	丁14	配电运检室	630	277	44.02%	0	226.7
6676	红桥	吴1405	吴14	配电运检室	315	15	4.88%	0	236.6
6677	西青	汪2306	汪23	杨柳青供电服务中心	400	93	23.36%	0	226.6
6678	西青	精1529	精15	李七庄供电服务中心	400	93	23.37%	0	226.5

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
6679	西青	科3413	科34	杨柳青供电服务中心	400	84	20.88%	0	236.5
6680	西青	霞1302	霞13	杨柳青供电服务中心	400	94	23.42%	0	226.3
6681	南开	湖1312	湖13	配电运检室	400	94	23.46%	0	226.2
6682	西青	精2303	精23	李七庄供电服务中心	400	83	20.72%	0	237.1
6683	西青	霞2501	霞25	杨柳青供电服务中心	400	94	23.47%	0	226.1
6684	红桥	湘3310	湘33	配电运检室	630	274	43.49%	0	230.0
6685	西青	高2415	高24	李七庄供电服务中心	400	80	20.00%	0	240.0
6686	西青	高3146#紫林园04变	高31	杨柳青供电服务中心	800	341	42.63%	0	299.0
6687	西青	微1434	微山14	李七庄供电服务中心	630	338	53.65%	0	166.0
6688	西青	53624	536	李七庄供电服务中心	1000	364	36.40%	0	436.0
6689	南开	镇3206	镇32	配电运检室	500	172	34.40%	0	228.0
6690	西青	霞3409	霞34	杨柳青供电服务中心	400	94	23.51%	0	226.0
6691	西青	友6411	友64	李七庄供电服务中心	500	172	34.41%	0	228.0
6692	西青	凌2727充	凌27	李七庄供电服务中心	630	278	44.14%	0	225.9
6693	南开	南1103	盛津园一南11	配电运检室	500	174	34.82%	0	225.9
6694	西青	东1202	同兴东12	杨柳青供电服务中心	315	23	7.37%	0	228.8
6695	西青	汪1301#小蒋庄	汪13	杨柳青供电服务中心	315	26	8.39%	0	225.6
6696	西青	天2203	天22	杨柳青供电服务中心	800	414	51.81%	0	225.6
6697	南开	密4506甲	密45	配电运检室	500	175	34.91%	0	225.5
6698	南开	丁4311	丁43	配电运检室	630	286	45.33%	0	218.4
6699	红桥	丁3225	丁32	配电运检室	500	175	34.95%	0	225.2
6700	南开	湖4402	湖44	配电运检室	500	181	36.17%	0	219.2
6701	红桥	远3308	远33	配电运检室	630	279	44.26%	0	225.2
6702	西青	精1504	精15	李七庄供电服务中心	500	175	34.98%	0	225.1

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
6703	西青	梨3203	梨32	李七庄供电服务中心	400	95	23.73%	0	225.1
6704	西青	53234	532	李七庄供电服务中心	630	208	33.02%	0	296.0
6705	西青	白1607甲	白16	杨柳青供电服务中心	630	311	49.37%	0	193.0
6706	西青	53607	536	李七庄供电服务中心	630	276	43.81%	0	228.0
6707	西青	56208	南河562	李七庄供电服务中心	500	81	16.20%	0	319.0
6708	红桥	玉1203甲	玉12	配电运检室	630	279	44.30%	0	224.9
6709	西青	精2403甲	精24	李七庄供电服务中心	630	294	46.68%	0	209.9
6710	南开	金1710	金17	配电运检室	630	265	42.09%	0	238.8
6711	西青	通1303	通13	李七庄供电服务中心	500	174	34.84%	0	225.8
6712	南开	雅1107	雅11	配电运检室	630	281	44.54%	0	223.4
6713	西青	北1217甲	北12	杨柳青供电服务中心	630	280	44.38%	0	224.4
6714	红桥	曹1723	曹17	配电运检室	400	96	23.92%	0	224.3
6715	西青	刘3502充	刘35	李七庄供电服务中心	630	327	51.90%	0	177.0
6716	西青	微1615	微16	李七庄供电服务中心	630	280	44.44%	0	224.0
6717	西青	窝4404	窝44	杨柳青供电服务中心	630	148	23.49%	0	356.0
6718	西青	青3322甲	青33	杨柳青供电服务中心	630	179	28.41%	0	325.0
6719	西青	梨1816#张道口	梨18	李七庄供电服务中心	400	99	24.75%	0	221.0
6720	西青	55804	小园558	李七庄供电服务中心	400	241	60.25%	0	79.0
6721	西青	埠3120	埠31	杨柳青供电服务中心	400	103	25.75%	0	217.0
6722	西青	泰5614	泰56	杨柳青供电服务中心	400	110	27.51%	0	210.0
6723	西青	储2408	储24	李七庄供电服务中心	500	165	33.03%	0	234.8
6724	南开	复4606	复46	配电运检室	630	280	44.47%	0	223.8
6725	西青	高2410甲	高24	李七庄供电服务中心	630	270	42.90%	0	233.7
6726	南开	南1603	广会一南16	配电运检室	500	176	35.28%	0	223.6

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
6727	西青	梨2322	梨23	李七庄供电服务中心	400	96	24.10%	0	223.6
6728	南开	湖4105	湖41	配电运检室	630	280	44.51%	0	223.6
6729	南开	广3315乙	广33	配电运检室	630	280	44.51%	0	223.6
6730	西青	汪2304乙	汪23	杨柳青供电服务中心	500	184	36.76%	0	216.2
6731	红桥	吴3214	吴32	配电运检室	630	275	43.64%	0	229.0
6732	西青	窝4401	窝44	杨柳青供电服务中心	630	219	34.76%	0	285.0
6733	西青	汪3409乙	汪34	杨柳青供电服务中心	630	378	60.00%	0	126.0
6734	南开	马2101甲	马21	配电运检室	800	368	46.00%	0	272.0
6735	南开	复4607	复46	配电运检室	630	287	45.56%	0	217.0
6736	南开	金4125	金41	配电运检室	500	165	33.02%	0	234.9
6737	红桥	邵2528	邵25	配电运检室	500	177	35.42%	0	222.9
6738	南开	湖4709	湖47	配电运检室	500	177	35.43%	0	222.8
6739	西青	55901充	四新559	李七庄供电服务中心	400	102	25.61%	0	217.6
6740	南开	金2104	金21	配电运检室	500	173	34.69%	0	226.5
6741	红桥	芥3501	芥35	配电运检室	630	272	43.10%	0	232.5
6742	南开	华3408	华34	配电运检室	400	111	27.63%	0	209.5
6743	南开	9614	96	配电运检室	400	106	26.38%	0	214.5
6744	西青	梨2130充	梨21	李七庄供电服务中心	630	282	44.70%	0	222.4
6745	红桥	芥3617	芥36	配电运检室	400	98	24.40%	0	222.4
6746	南开	保1604	保16	配电运检室	630	282	44.71%	0	222.3
6747	南开	保4302	保43	配电运检室	630	282	44.71%	0	222.3
6748	南开	18934乙	189	配电运检室	630	282	44.71%	0	222.3
6749	南开	华1804甲	华18	配电运检室	630	282	44.71%	0	222.3
6750	红桥	邵2912	邵29	配电运检室	800	418	52.22%	0	222.2

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
6751	西青	青4205充	青42	杨柳青供电服务中心	400	98	24.48%	0	222.1
6752	红桥	远1108乙	远11	配电运检室	630	285	45.23%	0	219.0
6753	西青	55711	工业557	李七庄供电服务中心	500	255	51.00%	0	145.0
6754	南开	18815	188	配电运检室	500	174	34.80%	0	226.0
6755	西青	天3809#大稍口	天38	杨柳青供电服务中心	400	148	37.00%	0	172.0
6756	南开	19430充	194	配电运检室	400	98	24.51%	0	222.0
6757	南开	马4306乙	马43	配电运检室	500	188	37.64%	0	211.8
6758	南开	广1121	广11	配电运检室	400	98	24.56%	0	221.8
6759	西青	埠2201	埠22	杨柳青供电服务中心	630	282	44.81%	0	221.7
6760	西青	凌2717	凌27	李七庄供电服务中心	500	178	35.68%	0	221.6
6761	南开	湖3303	湖33	配电运检室	500	178	35.69%	0	221.6
6762	南开	东1404乙	金奕东14	配电运检室	500	178	35.69%	0	221.6
6763	西青	泰5503	泰55	杨柳青供电服务中心	400	88	21.89%	0	232.4
6764	西青	君5303甲	君53	杨柳青供电服务中心	500	179	35.72%	0	221.4
6765	红桥	丁1504	丁15	配电运检室	400	99	24.66%	0	221.4
6766	红桥	西1118	西11	配电运检室	630	283	44.86%	0	221.4
6767	西青	阳1718	阳17	李七庄供电服务中心	400	99	24.68%	0	221.3
6768	南开	金4617	金46	配电运检室	500	175	34.95%	0	225.3
6769	红桥	荣2305	荣23	配电运检室	630	283	44.90%	0	221.2
6770	红桥	荣2406	荣24	配电运检室	630	283	44.90%	0	221.1
6771	红桥	金4232乙	金42	配电运检室	630	283	44.90%	0	221.1
6772	南开	营4214	营42	配电运检室	500	231	46.20%	0	169.0
6773	西青	梨2103#大寺村	梨21	李七庄供电服务中心	400	169	42.25%	0	151.0
6774	西青	白1301农#十七街	白13	杨柳青供电服务中心	400	238	59.50%	0	82.0

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
6775	红桥	湘3301	湘33	配电运检室	500	179	35.82%	0	220.9
6776	西青	青4511	青45	杨柳青供电服务中心	630	283	44.94%	0	220.9
6777	西青	青5305	青53	杨柳青供电服务中心	400	93	23.34%	0	226.7
6778	红桥	吴1404	吴14	配电运检室	315	22	7.11%	0	229.6
6779	红桥	荣4208甲	荣42	配电运检室	400	111	27.85%	0	208.6
6780	西青	泊2205	泊22	李七庄供电服务中心	400	99	24.85%	0	220.6
6781	南开	保4601甲	保46	配电运检室	500	184	36.89%	0	215.5
6782	西青	55614	于东防汛556	李七庄供电服务中心	630	283	44.99%	0	220.5
6783	南开	湖4131甲	湖41	配电运检室	500	178	35.50%	0	222.5
6784	红桥	吴2303	吴23	配电运检室	400	111	27.65%	0	209.4
6785	西青	科4216充	科42	杨柳青供电服务中心	400	96	23.91%	0	224.4
6786	西青	西密1209	密12	杨柳青供电服务中心	400	93	23.16%	0	227.4
6787	南开	87608乙	876	配电运检室	500	180	35.93%	0	220.4
6788	南开	翠4207	翠42	配电运检室	630	284	45.03%	0	220.3
6789	西青	窝2156	窝21	杨柳青供电服务中心	500	180	35.94%	0	220.3
6790	西青	康2502	康25	杨柳青供电服务中心	630	284	45.03%	0	220.3
6791	南开	滨2701乙	滨27	配电运检室	500	179	35.76%	0	221.2
6792	西青	55152#泽雅苑04变	于台551	李七庄供电服务中心	800	130	16.25%	0	510.0
6793	西青	大4507充	大45	李七庄供电服务中心	630	255	40.48%	0	249.0
6794	红桥	玉4307乙	玉43	配电运检室	500	264	52.80%	0	136.0
6795	西青	精4106	精41	李七庄供电服务中心	500	180	36.00%	0	220.0
6796	南开	73604	736	配电运检室	800	202	25.25%	0	438.0
6797	西青	53707	537	李七庄供电服务中心	630	199	31.59%	0	305.0
6798	红桥	同3101乙	同31	配电运检室	630	290	46.04%	0	214.0

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
6799	南开	营1303	营13	配电运检室	315	32	10.18%	0	219.9
6800	红桥	金4232甲	金42	配电运检室	630	284	45.09%	0	219.9
6801	红桥	82241	822	配电运检室	630	284	45.10%	0	219.9
6802	南开	阳1207	阳12	配电运检室	400	94	23.54%	0	225.8
6803	红桥	西1104	西11	配电运检室	400	100	25.05%	0	219.8
6804	西青	大4302	大43	李七庄供电服务中心	630	282	44.82%	0	221.6
6805	西青	青6322	青63	杨柳青供电服务中心	630	284	45.14%	0	219.6
6806	西青	53904	539	李七庄供电服务中心	400	100	25.12%	0	219.5
6807	西青	白1407	白14	杨柳青供电服务中心	400	88	21.88%	0	232.5
6808	西青	科4403	科44	杨柳青供电服务中心	500	181	36.11%	0	219.5
6809	西青	万4609	万46	李七庄供电服务中心	630	275	43.58%	0	229.5
6810	西青	君3309乙	君33	杨柳青供电服务中心	500	181	36.16%	0	219.2
6811	西青	大2126站	大21	李七庄供电服务中心	500	195	38.99%	0	205.1
6812	南开	年2904乙	年29	配电运检室	800	209	26.13%	0	431.0
6813	南开	年1411充	年14	配电运检室	630	216	34.29%	0	288.0
6814	南开	复4609	复46	配电运检室	500	265	53.00%	0	135.0
6815	西青	储4913#亲和安园03 变	储49	李七庄供电服务中心	630	137	21.75%	0	367.0
6816	南开	金1423	金14	配电运检室	630	190	30.16%	0	314.0
6817	南开	9604	96	配电运检室	500	197	39.40%	0	203.0
6818	红桥	同4706乙	同47	配电运检室	500	177	35.42%	0	222.9
6819	红桥	远1320充	远13	配电运检室	630	285	45.26%	0	218.9
6820	南开	营1102	营11	配电运检室	630	285	45.28%	0	218.7
6821	红桥	西4312	西43	配电运检室	630	285	45.28%	0	218.7
6822	南开	营4209	营42	配电运检室	400	101	25.32%	0	218.7

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
6823	西青	霞1103乙	霞11	杨柳青供电服务中心	500	181	36.28%	0	218.6
6824	南开	保1606	保16	配电运检室	400	101	25.35%	0	218.6
6825	南开	阳4516	阳45	配电运检室	630	272	43.24%	0	231.6
6826	西青	霞3408	霞34	杨柳青供电服务中心	400	92	23.12%	0	227.5
6827	西青	大2122乙	大21	李七庄供电服务中心	500	182	36.32%	0	218.4
6828	西青	白1418	白14	杨柳青供电服务中心	400	102	25.40%	0	218.4
6829	西青	阳3106	阳31	李七庄供电服务中心	630	291	46.14%	0	213.3
6830	南开	雅4303	雅43	配电运检室	630	286	45.35%	0	218.3
6831	西青	汪2310	汪23	杨柳青供电服务中心	400	102	25.43%	0	218.3
6832	西青	大0915	大09	李七庄供电服务中心	630	286	45.36%	0	218.2
6833	南开	湖1301	湖13	配电运检室	400	102	25.45%	0	218.2
6834	西青	阳2428	阳24	李七庄供电服务中心	630	286	45.37%	0	218.2
6835	南开	密4308	密43	配电运检室	400	102	25.46%	0	218.2
6836	西青	梨2321	梨23	李七庄供电服务中心	400	96	23.96%	0	224.2
6837	红桥	吴4702甲	吴47	配电运检室	630	286	45.38%	0	218.1
6838	南开	保1418乙	保14	配电运检室	630	286	45.38%	0	218.1
6839	红桥	西3105	西31	配电运检室	400	102	25.47%	0	218.1
6840	红桥	82536	825	配电运检室	630	137	21.75%	0	367.0
6841	西青	精2747#学韵园02变	精27	李七庄供电服务中心	400	72	18.00%	0	248.0
6842	红桥	吴1803乙	吴18	配电运检室	630	123	19.52%	0	381.0
6843	西青	泰5602	泰56	杨柳青供电服务中心	400	102	25.50%	0	218.0
6844	南开	南1312	天越园一南13	配电运检室	500	182	36.41%	0	217.9
6845	西青	东2207	英伦二东22	杨柳青供电服务中心	400	102	25.52%	0	217.9
6846	西青	高2617站	高26	李七庄供电服务中心	630	290	46.06%	0	213.8

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
6847	西青	康2523	康25	杨柳青供电服务中心	315	34	10.90%	0	217.7
6848	红桥	荣1109	荣11	配电运检室	500	182	36.47%	0	217.6
6849	西青	青6108	青61	杨柳青供电服务中心	400	102	25.59%	0	217.6
6850	南开	湖4504	湖45	配电运检室	500	182	36.48%	0	217.6
6851	西青	窝2317	窝23	杨柳青供电服务中心	500	197	39.50%	0	202.5
6852	南开	保4110乙	保41	配电运检室	630	275	43.73%	0	228.5
6853	西青	白1414	白14	杨柳青供电服务中心	400	99	24.87%	0	220.5
6854	南开	雅1103甲	雅11	配电运检室	630	287	45.48%	0	217.5
6855	西青	窝3219甲	窝32	杨柳青供电服务中心	500	184	36.70%	0	216.5
6856	南开	9603	96	配电运检室	400	103	25.63%	0	217.5
6857	南开	营1410	营14	配电运检室	630	290	45.96%	0	214.5
6858	西青	高2416	高24	李七庄供电服务中心	400	109	27.16%	0	211.4
6859	西青	大1203	大12	李七庄供电服务中心	400	97	24.17%	0	223.3
6860	西青	青5612	青56	杨柳青供电服务中心	400	103	25.68%	0	217.3
6861	红桥	丁2208	丁22	配电运检室	500	191	38.15%	0	209.3
6862	红桥	83207	832	配电运检室	630	244	38.73%	0	260.0
6863	南开	18812	188	配电运检室	500	75	15.00%	0	325.0
6864	西青	精2751#嘉景苑03变	精27	李七庄供电服务中心	800	358	44.75%	0	282.0
6865	西青	君3314乙	君33	杨柳青供电服务中心	500	183	36.60%	0	217.0
6866	西青	康2516甲	康25	杨柳青供电服务中心	630	291	46.20%	0	213.0
6867	南开	翠4702甲	翠47	配电运检室	630	287	45.57%	0	216.9
6868	红桥	玉2109	玉21	配电运检室	400	103	25.77%	0	216.9
6869	西青	东1805	南环铁路东18	杨柳青供电服务中心	315	39	12.42%	0	212.9
6870	西青	青3216甲	青32	杨柳青供电服务中心	630	287	45.60%	0	216.7

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
6871	西青	霞2505甲	霞25	杨柳青供电服务中心	500	174	34.86%	0	225.7
6872	红桥	丁3104	丁31	配电运检室	630	297	47.20%	0	206.6
6873	南开	远3310	远33	配电运检室	630	287	45.63%	0	216.5
6874	南开	华2615	华26	配电运检室	500	184	36.71%	0	216.4
6875	红桥	邵3809	邵38	配电运检室	630	296	46.92%	0	208.4
6876	西青	康4704	康47	杨柳青供电服务中心	315	36	11.30%	0	216.4
6877	西青	青4227	青42	杨柳青供电服务中心	400	104	25.94%	0	216.3
6878	西青	55904#四新庄	四新559	李七庄供电服务中心	400	104	25.95%	0	216.2
6879	西青	阳2425	阳24	李七庄供电服务中心	500	184	36.78%	0	216.1
6880	红桥	荣4320	荣43	配电运检室	500	184	36.79%	0	216.1
6881	西青	埠2105	埠21	杨柳青供电服务中心	315	42	13.32%	0	210.0
6882	红桥	邵3202甲	邵32	配电运检室	630	238	37.78%	0	266.0
6883	西青	56401#边村	付村564	李七庄供电服务中心	315	36	11.47%	0	215.9
6884	西青	霞1126乙	霞11	杨柳青供电服务中心	500	189	37.87%	0	210.7
6885	红桥	西1210	西12	配电运检室	400	104	26.09%	0	215.6
6886	南开	阳1206	阳12	配电运检室	400	103	25.87%	0	216.5
6887	南开	保1402乙	保14	配电运检室	630	289	45.82%	0	215.4
6888	红桥	吴4424乙	吴44	配电运检室	630	288	45.67%	0	216.3
6889	南开	金2135	金21	配电运检室	500	185	36.95%	0	215.2
6890	西青	泰1534	泰15	杨柳青供电服务中心	400	95	23.71%	0	225.1
6891	南开	金2112甲	金21	配电运检室	500	185	36.97%	0	215.1
6892	南开	金3407乙	金34	配电运检室	500	184	36.78%	0	216.1
6893	红桥	丁2103	丁21	配电运检室	630	362	57.46%	0	142.0
6894	西青	大4325	大43	李七庄供电服务中心	800	303	37.88%	0	337.0

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
6895	西青	青5308	青53	杨柳青供电服务中心	500	184	36.81%	0	216.0
6896	西青	阳3301	阳33	李七庄供电服务中心	500	185	37.01%	0	214.9
6897	南开	营1302	营13	配电运检室	400	105	26.27%	0	214.9
6898	南开	保1402甲	保14	配电运检室	630	289	45.90%	0	214.8
6899	西青	高2501	高25	李七庄供电服务中心	630	293	46.55%	0	210.7
6900	西青	芦1802	芦18	李七庄供电服务中心	500	185	37.07%	0	214.7
6901	西青	东1803	南环铁路东18	杨柳青供电服务中心	315	37	11.86%	0	214.6
6902	南开	水2506	水25	配电运检室	630	289	45.94%	0	214.6
6903	西青	青6318	青63	杨柳青供电服务中心	500	183	36.50%	0	217.5
6904	南开	雅3108	雅31	配电运检室	500	171	34.11%	0	229.4
6905	红桥	邵4322	邵43	配电运检室	315	24	7.51%	0	228.4
6906	西青	储3809	储38	李七庄供电服务中心	630	284	45.04%	0	220.2
6907	南开	雅1203	雅12	配电运检室	630	290	46.01%	0	214.1
6908	南开	湖4302	湖43	配电运检室	400	106	26.47%	0	214.1
6909	西青	芦1803乙	芦18	李七庄供电服务中心	630	290	46.03%	0	214.0
6910	西青	汪1207	汪12	杨柳青供电服务中心	400	106	26.50%	0	214.0
6911	西青	精1602甲	精16	李七庄供电服务中心	800	422	52.75%	0	218.0
6912	南开	9509	95	配电运检室	400	244	61.00%	0	76.0
6913	南开	水4205充	水42	配电运检室	400	115	28.75%	0	205.0
6914	西青	高1626#慧杰佳园02 变	高16	李七庄供电服务中心	630	356	56.51%	0	148.0
6915	西青	L埠3608	埠36	杨柳青供电服务中心	400	121	30.25%	0	199.0
6916	西青	学2409	学24	杨柳青供电服务中心	400	105	26.25%	0	215.0
6917	红桥	远3403乙	远34	配电运检室	500	186	37.22%	0	213.9
6918	西青	东1210#药王庙	同兴东12	杨柳青供电服务中心	400	106	26.54%	0	213.8

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
6919	南开	营2117	营21	配电运检室	400	106	26.55%	0	213.8
6920	西青	东1211	同兴东12	杨柳青供电服务中心	400	106	26.57%	0	213.7
6921	南开	金4213	金42	配电运检室	630	290	46.10%	0	213.6
6922	西青	53620	536	李七庄供电服务中心	500	186	37.29%	0	213.6
6923	南开	翠4704	翠47	配电运检室	400	120	30.12%	0	199.5
6924	红桥	曹1812甲	曹18	配电运检室	630	285	45.18%	0	219.3
6925	西青	精1226	精12	李七庄供电服务中心	400	107	26.69%	0	213.2
6926	红桥	芥2613	芥26	配电运检室	630	282	44.73%	0	222.2
6927	红桥	邵4503乙	邵45	配电运检室	630	291	46.17%	0	213.1
6928	南开	密1621	密16	配电运检室	400	107	26.74%	0	213.0
6929	南开	19402	194	配电运检室	630	263	41.75%	0	241.0
6930	南开	96502	965	配电运检室	500	274	54.80%	0	126.0
6931	西青	55715	工业557	李七庄供电服务中心	630	373	59.21%	0	131.0
6932	南开	年2902充	年29	配电运检室	400	156	39.00%	0	164.0
6933	西青	青3316乙	青33	杨柳青供电服务中心	630	343	54.44%	0	161.0
6934	红桥	吴1801甲	吴18	配电运检室	630	346	54.92%	0	158.0
6935	西青	康4911农#毕家村	康49	杨柳青供电服务中心	400	196	49.00%	0	124.0
6936	西青	北1222甲	北12	杨柳青供电服务中心	630	291	46.20%	0	212.9
6937	南开	雅3103	雅31	配电运检室	630	306	48.58%	0	197.9
6938	西青	高2523	高25	李七庄供电服务中心	500	180	36.02%	0	219.9
6939	南开	雅3310	雅33	配电运检室	400	107	26.81%	0	212.8
6940	红桥	荣4501	荣45	配电运检室	315	27	8.68%	0	224.7
6941	西青	泰1503乙	泰15	杨柳青供电服务中心	400	107	26.84%	0	212.6
6942	西青	储3704	储37	李七庄供电服务中心	630	291	46.26%	0	212.6

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
6943	西青	青6110	青61	杨柳青供电服务中心	400	105	26.13%	0	215.5
6944	西青	刘2607	刘26	李七庄供电服务中心	630	288	45.67%	0	216.3
6945	西青	55312	辛院553	李七庄供电服务中心	630	295	46.80%	0	209.2
6946	南开	湖4131乙	湖41	配电运检室	400	119	29.71%	0	201.2
6947	西青	白1121	白11	杨柳青供电服务中心	400	108	26.97%	0	212.1
6948	南开	营1111	营11	配电运检室	630	301	47.77%	0	203.1
6949	西青	凌2704	凌27	李七庄供电服务中心	400	108	26.99%	0	212.0
6950	红桥	芥3302乙	芥33	配电运检室	400	108	27.00%	0	212.0
6951	西青	青5231充	青52	杨柳青供电服务中心	630	272	43.17%	0	232.0
6952	西青	高3137#格调松间南 里07变	高31	杨柳青供电服务中心	800	131	16.38%	0	509.0
6953	西青	梨1828	梨18	李七庄供电服务中心	630	323	51.27%	0	181.0
6954	西青	泰5501	泰55	杨柳青供电服务中心	315	40	12.70%	0	212.0
6955	西青	窝4609	窝46	杨柳青供电服务中心	315	40	12.71%	0	212.0
6956	红桥	玉4102	玉41	配电运检室	315	40	12.72%	0	211.9
6957	南开	华2401	华24	配电运检室	400	108	27.03%	0	211.9
6958	南开	雅4304	雅43	配电运检室	630	301	47.80%	0	202.9
6959	红桥	82504	825	配电运检室	400	108	27.03%	0	211.9
6960	西青	万2303	万23	李七庄供电服务中心	315	26	8.30%	0	225.9
6961	南开	海6624	海66	配电运检室	500	191	38.24%	0	208.8
6962	西青	霞1503	霞15	杨柳青供电服务中心	500	188	37.65%	0	211.7
6963	西青	科4407	科44	杨柳青供电服务中心	400	110	27.62%	0	209.5
6964	红桥	芥2601乙	芥26	配电运检室	400	109	27.13%	0	211.5
6965	西青	青4231	青42	杨柳青供电服务中心	400	106	26.39%	0	214.4
6966	西青	科3222	科32	杨柳青供电服务中心	400	121	30.18%	0	199.3

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
6967	南开	金3403	金34	配电运检室	500	189	37.77%	0	211.2
6968	西青	窝4208	窝42	杨柳青供电服务中心	400	109	27.22%	0	211.1
6969	红桥	吴1403甲	吴14	配电运检室	400	99	24.73%	0	221.1
6970	红桥	邵3206	邵32	配电运检室	630	168	26.67%	0	336.0
6971	西青	52814	528	李七庄供电服务中心	400	73	18.25%	0	247.0
6972	红桥	83107	831	配电运检室	630	340	53.97%	0	164.0
6973	西青	友5314	友53	李七庄供电服务中心	630	284	45.09%	0	220.0
6974	红桥	82520	825	配电运检室	400	97	24.26%	0	222.9
6975	南开	华2302	华23	配电运检室	630	306	48.59%	0	197.9
6976	西青	高1618	高16	李七庄供电服务中心	630	300	47.65%	0	203.8
6977	南开	广1102乙	广11	配电运检室	400	120	30.06%	0	199.8
6978	红桥	丁4317	丁43	配电运检室	630	293	46.56%	0	210.7
6979	西青	精1106	精11	李七庄供电服务中心	630	293	46.58%	0	210.6
6980	西青	东2102	津津药业东21	杨柳青供电服务中心	315	42	13.20%	0	210.4
6981	西青	大4313	大43	李七庄供电服务中心	400	110	27.41%	0	210.4
6982	红桥	芥3624	芥36	配电运检室	400	115	28.66%	0	205.4
6983	红桥	荣1202	荣12	配电运检室	630	285	45.18%	0	219.3
6984	红桥	芥3304甲	芥33	配电运检室	500	190	38.00%	0	210.0
6985	西青	东1108	聚盛东11	杨柳青供电服务中心	400	109	27.25%	0	211.0
6986	西青	汪3409甲	汪34	杨柳青供电服务中心	630	155	24.60%	0	349.0
6987	南开	84604	846	配电运检室	630	263	41.75%	0	241.0
6988	西青	56114	吴庄561	李七庄供电服务中心	500	134	26.80%	0	266.0
6989	西青	密4201乙	密42	杨柳青供电服务中心	630	196	31.11%	0	308.0
6990	红桥	湘3410甲	湘34	配电运检室	500	107	21.40%	0	293.0

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
6991	南开	96402	964	配电运检室	400	71	17.75%	0	249.0
6992	红桥	吴1213	吴12	配电运检室	400	120	30.03%	0	199.9
6993	南开	华2610	华26	配电运检室	630	294	46.70%	0	209.8
6994	红桥	曹1728	曹17	配电运检室	400	110	27.56%	0	209.7
6995	西青	康4703#农下辛口	康47	杨柳青供电服务中心	315	42	13.42%	0	209.7
6996	西青	泰5603	泰56	杨柳青供电服务中心	400	110	27.57%	0	209.7
6997	红桥	曹1104乙	曹11	配电运检室	630	294	46.73%	0	209.6
6998	南开	广2201甲	广22	配电运检室	630	294	46.74%	0	209.5
6999	红桥	荣1206	荣12	配电运检室	400	111	27.64%	0	209.5
7000	西青	青3216乙	青32	杨柳青供电服务中心	630	295	46.77%	0	209.4
7001	红桥	82644	826	配电运检室	630	295	46.79%	0	209.2
7002	西青	高2526	高25	李七庄供电服务中心	500	191	38.16%	0	209.2
7003	西青	阳1725	阳17	李七庄供电服务中心	500	191	38.16%	0	209.2
7004	南开	金2120	金21	配电运检室	500	205	40.98%	0	195.1
7005	西青	55154#泽雅苑06变	于台551	李七庄供电服务中心	400	174	43.50%	0	146.0
7006	西青	储4904	储49	李七庄供电服务中心	630	140	22.22%	0	364.0
7007	南开	18202	182	配电运检室	630	151	23.97%	0	353.0
7008	西青	55408	鑫福家园554	李七庄供电服务中心	630	191	30.32%	0	313.0
7009	西青	康4913	康49	杨柳青供电服务中心	400	179	44.75%	0	141.0
7010	西青	滨2703甲	滨27	杨柳青供电服务中心	630	295	46.84%	0	208.9
7011	西青	友6308	友63	李七庄供电服务中心	500	191	38.22%	0	208.9
7012	南开	湖3422	湖34	配电运检室	400	119	29.78%	0	200.9
7013	西青	精1712	精17	李七庄供电服务中心	630	295	46.86%	0	208.8
7014	西青	大4214	大42	李七庄供电服务中心	500	199	39.85%	0	200.8

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
7015	红桥	丁4301	丁43	配电运检室	630	305	48.47%	0	198.7
7016	南开	马1602乙	马16	配电运检室	400	111	27.85%	0	208.6
7017	西青	泰5604	泰56	杨柳青供电服务中心	400	100	25.11%	0	219.6
7018	西青	青6629	青66	杨柳青供电服务中心	630	306	48.64%	0	197.6
7019	红桥	西4311	西43	配电运检室	630	307	48.68%	0	197.3
7020	西青	刘3214站	刘32	李七庄供电服务中心	400	112	27.94%	0	208.2
7021	南开	益3204	益32	配电运检室	800	418	52.22%	0	222.2
7022	西青	窝2203	窝22	杨柳青供电服务中心	630	296	46.96%	0	208.2
7023	红桥	丁4637	丁46	配电运检室	500	192	38.36%	0	208.2
7024	南开	营3201	营32	配电运检室	500	192	38.38%	0	208.1
7025	西青	精4113	精41	李七庄供电服务中心	500	192	38.39%	0	208.1
7026	西青	滨2702甲	滨27	杨柳青供电服务中心	630	296	46.97%	0	208.1
7027	南开	年2404甲	年24	配电运检室	400	112	28.00%	0	208.0
7028	西青	54216	542	李七庄供电服务中心	630	244	38.73%	0	260.0
7029	南开	镇3204	镇32	配电运检室	500	279	55.80%	0	121.0
7030	西青	52203	522	李七庄供电服务中心	1000	478	47.80%	0	322.0
7031	西青	53606	536	李七庄供电服务中心	630	281	44.60%	0	223.0
7032	西青	53701	537	李七庄供电服务中心	630	310	49.21%	0	194.0
7033	红桥	芥3304乙	芥33	配电运检室	500	192	38.40%	0	208.0
7034	南开	18311	183	配电运检室	500	274	54.80%	0	126.0
7035	西青	55438#瑞城嘉园12 变	鑫福家园554	李七庄供电服务中心	800	216	27.00%	0	424.0
7036	西青	埠3119	埠31	杨柳青供电服务中心	400	200	50.00%	0	120.0
7037	西青	精2411	精24	李七庄供电服务中心	400	112	28.00%	0	208.0
7038	南开	广3315甲	广33	配电运检室	630	284	45.08%	0	220.0

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
7039	南开	广4709	广47	配电运检室	630	296	46.99%	0	208.0
7040	红桥	芥1601甲	芥16	配电运检室	500	205	41.02%	0	194.9
7041	西青	青4503	青45	杨柳青供电服务中心	630	296	47.01%	0	207.9
7042	红桥	丁3306	丁33	配电运检室	630	296	47.01%	0	207.9
7043	南开	复4201甲	复42	配电运检室	630	283	44.96%	0	220.8
7044	西青	东1110乙	聚盛东11	杨柳青供电服务中心	400	113	28.13%	0	207.5
7045	南开	广1125	广11	配电运检室	630	297	47.07%	0	207.5
7046	西青	泰1507	泰15	杨柳青供电服务中心	400	107	26.64%	0	213.5
7047	西青	青5227	青52	杨柳青供电服务中心	400	113	28.19%	0	207.2
7048	西青	凌1611	凌16	李七庄供电服务中心	315	45	14.24%	0	207.1
7049	西青	储3812	储38	李七庄供电服务中心	630	287	45.54%	0	217.1
7050	南开	金1706	金17	配电运检室	630	297	47.14%	0	207.0
7051	南开	9216	92	配电运检室	500	267	53.40%	0	133.0
7052	西青	刘3310充	刘33	李七庄供电服务中心	630	315	50.00%	0	189.0
7053	红桥	83113	831	配电运检室	630	277	43.97%	0	227.0
7054	红桥	湘3404	湘34	配电运检室	630	99	15.71%	0	405.0
7055	红桥	邵3203	邵32	配电运检室	630	327	51.90%	0	177.0
7056	西青	55331	辛院553	李七庄供电服务中心	400	103	25.75%	0	217.0
7057	南开	水4209	水42	配电运检室	400	119	29.78%	0	200.9
7058	红桥	芥3609	芥36	配电运检室	630	304	48.29%	0	199.8
7059	西青	科4416	科44	杨柳青供电服务中心	400	106	26.56%	0	213.8
7060	红桥	丁3305	丁33	配电运检室	500	193	38.68%	0	206.6
7061	西青	泰1517	泰15	杨柳青供电服务中心	400	113	28.37%	0	206.5
7062	南开	科2339	科23	配电运检室	400	114	28.38%	0	206.5

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
7063	南开	科4512充	科45	配电运检室	630	284	45.02%	0	220.4
7064	南开	南2209	广丰园南22	配电运检室	630	305	48.37%	0	199.3
7065	红桥	湘3314甲	湘33	配电运检室	630	299	47.42%	0	205.2
7066	南开	东1201	东门里东12	配电运检室	315	46	14.53%	0	206.2
7067	西青	泰5615	泰56	杨柳青供电服务中心	400	114	28.46%	0	206.1
7068	南开	广3318	广33	配电运检室	630	298	47.28%	0	206.1
7069	西青	霞1206	霞12	杨柳青供电服务中心	400	163	40.75%	0	157.0
7070	西青	精2430充	精24	李七庄供电服务中心	400	225	56.25%	0	95.0
7071	南开	年2901充	年29	配电运检室	630	104	16.51%	0	400.0
7072	西青	54107	541	李七庄供电服务中心	630	266	42.22%	0	238.0
7073	西青	储2912#亲和安园05 变	储29	李七庄供电服务中心	630	286	45.40%	0	218.0
7074	红桥	芥3302甲	芥33	配电运检室	400	114	28.50%	0	206.0
7075	南开	广3320	广33	配电运检室	630	298	47.30%	0	206.0
7076	南开	营1301	营13	配电运检室	400	128	32.02%	0	191.9
7077	红桥	曹1720	曹17	配电运检室	400	114	28.57%	0	205.7
7078	西青	康2622农#当城	康26	杨柳青供电服务中心	315	51	16.28%	0	200.7
7079	西青	天1101	天11	杨柳青供电服务中心	400	114	28.57%	0	205.7
7080	南开	湖3313甲	湖33	配电运检室	630	298	47.35%	0	205.7
7081	南开	营1404	营14	配电运检室	400	101	25.33%	0	218.7
7082	西青	梨2126充	梨21	李七庄供电服务中心	630	298	47.36%	0	205.7
7083	红桥	芥3403	芥34	配电运检室	400	119	29.84%	0	200.6
7084	南开	金4113	金41	配电运检室	630	298	47.37%	0	205.6
7085	红桥	丁1606乙	丁16	配电运检室	630	298	47.38%	0	205.5
7086	西青	园1104	园11	杨柳青供电服务中心	630	299	47.38%	0	205.5

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
7087	南开	荣4306	荣43	配电运检室	630	299	47.39%	0	205.4
7088	红桥	吴2227	吴22	配电运检室	400	125	31.18%	0	195.3
7089	西青	精2428乙	精24	李七庄供电服务中心	630	299	47.42%	0	205.2
7090	西青	53813	538	李七庄供电服务中心	630	143	22.70%	0	361.0
7091	南开	年2936	年29	配电运检室	400	200	50.00%	0	120.0
7092	西青	微1422	微山14	李七庄供电服务中心	630	302	47.94%	0	202.0
7093	红桥	芥3629	芥36	配电运检室	630	311	49.37%	0	193.0
7094	西青	泰6125	泰61	杨柳青供电服务中心	400	115	28.79%	0	204.9
7095	西青	芦1803甲	芦18	李七庄供电服务中心	630	299	47.50%	0	204.8
7096	南开	营1108	营11	配电运检室	630	299	47.51%	0	204.7
7097	西青	君3116乙	君31	杨柳青供电服务中心	500	195	39.07%	0	204.7
7098	南开	湖4401	湖44	配电运检室	500	196	39.12%	0	204.4
7099	西青	白1405	白14	杨柳青供电服务中心	400	105	26.20%	0	215.2
7100	南开	湖3423乙	湖34	配电运检室	800	197	24.63%	0	443.0
7101	西青	微3234	微山32	李七庄供电服务中心	630	291	46.19%	0	213.0
7102	南开	金4101	金41	配电运检室	315	56	17.78%	0	196.0
7103	西青	阳3201	阳32	李七庄供电服务中心	400	116	29.04%	0	203.9
7104	西青	51150充	511	李七庄供电服务中心	630	300	47.65%	0	203.8
7105	西青	友2501	友25	李七庄供电服务中心	400	116	29.06%	0	203.8
7106	西青	埠2302	埠23	杨柳青供电服务中心	315	48	15.32%	0	203.7
7107	南开	南2207	广丰园南22	配电运检室	630	295	46.87%	0	208.7
7108	西青	汪1507乙	汪15	杨柳青供电服务中心	630	300	47.67%	0	203.7
7109	南开	雅3107	雅31	配电运检室	630	310	49.26%	0	193.6
7110	西青	精2408	精24	李七庄供电服务中心	500	181	36.28%	0	218.6

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
7111	红桥	吴2202	吴22	配电运检室	500	196	39.28%	0	203.6
7112	南开	金2122甲	金21	配电运检室	500	196	39.30%	0	203.5
7113	西青	储3810	储38	李七庄供电服务中心	630	305	48.35%	0	199.4
7114	南开	马1203乙	马12	配电运检室	630	299	47.41%	0	205.3
7115	南开	复4608	复46	配电运检室	630	301	47.74%	0	203.2
7116	南开	荣2104	荣21	配电运检室	630	301	47.74%	0	203.2
7117	西青	精1713	精17	李七庄供电服务中心	500	188	37.59%	0	212.1
7118	西青	梨1518	梨15	李七庄供电服务中心	800	400	50.00%	0	240.0
7119	西青	精1748#文韵园02变	精17	李七庄供电服务中心	800	411	51.38%	0	229.0
7120	红桥	邵3605乙	邵36	配电运检室	800	418	52.25%	0	222.0
7121	西青	青3319乙	青33	杨柳青供电服务中心	630	188	29.84%	0	316.0
7122	红桥	邵3215甲	邵32	配电运检室	630	378	60.00%	0	126.0
7123	红桥	82538	825	配电运检室	315	90	28.57%	0	162.0
7124	西青	万2107#西兰坨	万21	李七庄供电服务中心	315	112	35.56%	0	140.0
7125	西青	青6201充	青62	杨柳青供电服务中心	400	117	29.26%	0	203.0
7126	南开	营2109	营21	配电运检室	630	290	46.05%	0	213.9
7127	南开	海6601	海66	配电运检室	630	297	47.17%	0	206.8
7128	西青	康2604#农当城	康26	杨柳青供电服务中心	315	46	14.67%	0	205.8
7129	西青	科4418	科44	杨柳青供电服务中心	400	117	29.30%	0	202.8
7130	西青	51148充	511	李七庄供电服务中心	630	295	46.87%	0	208.7
7131	南开	营1110	营11	配电运检室	630	301	47.82%	0	202.7
7132	西青	青3212	青32	杨柳青供电服务中心	500	197	39.47%	0	202.7
7133	南开	保1419乙	保14	配电运检室	630	301	47.83%	0	202.7
7134	红桥	邵3813	邵38	配电运检室	630	298	47.38%	0	205.5

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
7135	西青	刘3209#马家寺	刘32	李七庄供电服务中心	315	40	12.57%	0	212.4
7136	西青	霞3501	霞35	杨柳青供电服务中心	315	43	13.53%	0	209.4
7137	西青	友2502	友25	李七庄供电服务中心	400	118	29.42%	0	202.3
7138	西青	阳1731	阳17	李七庄供电服务中心	400	118	29.43%	0	202.3
7139	红桥	曹2215	曹22	配电运检室	315	63	19.91%	0	189.3
7140	红桥	曹1908乙	曹19	配电运检室	500	202	40.34%	0	198.3
7141	西青	北2218	北22	杨柳青供电服务中心	400	128	31.93%	0	192.3
7142	西青	阳3109	阳31	李七庄供电服务中心	500	198	39.56%	0	202.2
7143	南开	金2414	金24	配电运检室	630	287	45.55%	0	217.0
7144	红桥	荣2201乙	荣22	配电运检室	500	201	40.19%	0	199.0
7145	南开	湖2402	湖24	配电运检室	630	313	49.68%	0	191.0
7146	西青	高2525	高25	李七庄供电服务中心	500	198	39.60%	0	202.0
7147	南开	湖3423甲	湖34	配电运检室	800	352	44.00%	0	288.0
7148	西青	刘2209	刘22	李七庄供电服务中心	630	218	34.60%	0	286.0
7149	红桥	荣1414乙	荣14	配电运检室	800	165	20.63%	0	475.0
7150	西青	56214	南河562	李七庄供电服务中心	500	88	17.60%	0	312.0
7151	西青	55144	于台551	李七庄供电服务中心	630	331	52.54%	0	173.0
7152	西青	微3228	微山32	李七庄供电服务中心	500	222	44.40%	0	178.0
7153	西青	微3208	微山32	李七庄供电服务中心	630	322	51.11%	0	182.0
7154	南开	9622	96	配电运检室	400	87	21.75%	0	233.0
7155	红桥	荣2205	荣22	配电运检室	400	112	28.00%	0	208.0
7156	红桥	远3306	远33	配电运检室	630	302	47.95%	0	201.9
7157	红桥	湘3316	湘33	配电运检室	630	302	47.96%	0	201.9
7158	南开	广1705乙	广17	配电运检室	630	299	47.50%	0	204.8

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
7159	西青	泰5607甲	泰56	杨柳青供电服务中心	500	198	39.65%	0	201.7
7160	西青	白1410	白14	杨柳青供电服务中心	400	118	29.57%	0	201.7
7161	南开	海8104	海81	配电运检室	630	302	47.99%	0	201.7
7162	南开	湖3301	湖33	配电运检室	630	302	48.00%	0	201.6
7163	红桥	吴1403乙	吴14	配电运检室	400	119	29.63%	0	201.5
7164	南开	湖3208	湖32	配电运检室	630	303	48.02%	0	201.5
7165	南开	密4508	密45	配电运检室	400	132	32.90%	0	188.4
7166	红桥	芥3601	芥36	配电运检室	315	45	14.17%	0	207.4
7167	南开	18135	181	配电运检室	400	119	29.66%	0	201.3
7168	南开	复4706	复47	配电运检室	630	302	47.89%	0	202.3
7169	红桥	西1605	西16	配电运检室	500	199	39.74%	0	201.3
7170	南开	密1405	密14	配电运检室	500	197	39.34%	0	203.3
7171	西青	东1117	聚盛东11	杨柳青供电服务中心	315	51	16.11%	0	201.3
7172	红桥	丁4408	丁44	配电运检室	500	197	39.36%	0	203.2
7173	红桥	丁1502	丁15	配电运检室	400	119	29.71%	0	201.2
7174	南开	广1310	广13	配电运检室	315	51	16.18%	0	201.0
7175	南开	营2122	营21	配电运检室	630	277	43.97%	0	227.0
7176	红桥	邵4603	邵46	配电运检室	800	318	39.75%	0	322.0
7177	西青	56403	付村564	李七庄供电服务中心	630	320	50.79%	0	184.0
7178	南开	镇2313乙	镇23	配电运检室	800	418	52.25%	0	222.0
7179	西青	青4216	青42	杨柳青供电服务中心	400	114	28.53%	0	205.9
7180	西青	51147充	511	李七庄供电服务中心	630	298	47.33%	0	205.8
7181	南开	湖4410	湖44	配电运检室	400	119	29.84%	0	200.6
7182	西青	高2624	高26	李七庄供电服务中心	500	199	39.89%	0	200.5

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
7183	西青	红3416	红34	李七庄供电服务中心	400	118	29.62%	0	201.5
7184	南开	广4708乙	广47	配电运检室	500	200	39.91%	0	200.4
7185	红桥	芥2205甲	芥22	配电运检室	630	314	49.78%	0	190.4
7186	西青	高2308	高23	李七庄供电服务中心	400	120	29.96%	0	200.2
7187	西青	友6605	友66	李七庄供电服务中心	630	313	49.66%	0	191.1
7188	红桥	82516	825	配电运检室	315	52	16.50%	0	200.0
7189	南开	镇2303	镇23	配电运检室	400	102	25.50%	0	218.0
7190	西青	精1227#兴旺里01变	精12	李七庄供电服务中心	630	286	45.40%	0	218.0
7191	西青	储4911#亲和安园09 变	储49	李七庄供电服务中心	630	163	25.87%	0	341.0
7192	南开	镇3601乙	镇36	配电运检室	400	240	60.00%	0	80.0
7193	南开	18650	186	配电运检室	800	467	58.38%	0	173.0
7194	南开	海6623	海66	配电运检室	250	110	44.00%	0	90.0
7195	西青	梨2308#万和花苑03 变	梨23	李七庄供电服务中心	1000	439	43.90%	0	361.0
7196	红桥	吴3205	吴32	配电运检室	630	304	48.26%	0	200.0
7197	红桥	曹1804	曹18	配电运检室	400	120	30.03%	0	199.9
7198	南开	复1314	复13	配电运检室	315	52	16.57%	0	199.8
7199	西青	通1306	通13	李七庄供电服务中心	400	130	32.56%	0	189.8
7200	西青	芦3409	芦34	李七庄供电服务中心	400	120	30.06%	0	199.8
7201	西青	梨1513	梨15	李七庄供电服务中心	400	120	30.08%	0	199.7
7202	西青	通1301	通13	李七庄供电服务中心	500	200	40.07%	0	199.6
7203	红桥	吴1407	吴14	配电运检室	400	128	32.10%	0	191.6
7204	西青	55612	于东防汛556	李七庄供电服务中心	630	309	49.12%	0	194.5
7205	红桥	芥2205丙	芥22	配电运检室	630	305	48.34%	0	199.5

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
7206	红桥	玉1802甲	玉18	配电运检室	500	201	40.12%	0	199.4
7207	西青	君3117	君31	杨柳青供电服务中心	400	128	31.91%	0	192.4
7208	南开	金1707甲	金17	配电运检室	630	291	46.14%	0	213.3
7209	红桥	丁4538充	丁45	配电运检室	630	305	48.37%	0	199.2
7210	南开	保1521	保15	配电运检室	630	308	48.87%	0	196.1
7211	南开	金2413	金24	配电运检室	630	305	48.41%	0	199.0
7212	南开	9116甲	91	配电运检室	800	199	24.88%	0	441.0
7213	西青	55427	鑫福家园554	李七庄供电服务中心	315	173	54.92%	0	79.0
7214	南开	19415	194	配电运检室	630	270	42.86%	0	234.0
7215	西青	53108	531	李七庄供电服务中心	500	109	21.80%	0	291.0
7216	南开	9112	91	配电运检室	630	136	21.59%	0	368.0
7217	西青	农东1301	后园东13	杨柳青供电服务中心	315	169	53.65%	0	83.0
7218	西青	泰5619	泰56	杨柳青供电服务中心	315	48	15.29%	0	203.8
7219	西青	泰1505	泰15	杨柳青供电服务中心	400	121	30.31%	0	198.8
7220	红桥	82642充	826	配电运检室	400	136	34.07%	0	183.7
7221	西青	泰6127甲	泰61	杨柳青供电服务中心	500	195	39.06%	0	204.7
7222	西青	北1101乙	北11	杨柳青供电服务中心	500	207	41.46%	0	192.7
7223	南开	广1102甲	广11	配电运检室	400	121	30.33%	0	198.7
7224	西青	青5203	青52	杨柳青供电服务中心	500	201	40.28%	0	198.6
7225	西青	泰5606乙	泰56	杨柳青供电服务中心	400	121	30.36%	0	198.5
7226	西青	红3401#小金庄	红34	李七庄供电服务中心	315	43	13.50%	0	209.5
7227	西青	北2217	北22	杨柳青供电服务中心	400	122	30.40%	0	198.4
7228	南开	湖1405甲	湖14	配电运检室	400	122	30.40%	0	198.4
7229	西青	东1212	同兴东12	杨柳青供电服务中心	400	122	30.42%	0	198.3

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
7230	西青	科4701	科47	杨柳青供电服务中心	400	124	30.92%	0	196.3
7231	西青	青5602	青56	杨柳青供电服务中心	500	202	40.35%	0	198.3
7232	西青	大4306	大43	李七庄供电服务中心	500	199	39.76%	0	201.2
7233	西青	阳3113充	阳31	李七庄供电服务中心	400	122	30.46%	0	198.2
7234	红桥	吴1408	吴14	配电运检室	400	122	30.48%	0	198.1
7235	红桥	湘3315乙	湘33	配电运检室	630	317	50.31%	0	187.0
7236	红桥	湘3304	湘33	配电运检室	315	54	17.13%	0	198.0
7237	红桥	远1319充	远13	配电运检室	630	301	47.77%	0	203.0
7238	西青	55143	于台551	李七庄供电服务中心	500	231	46.20%	0	169.0
7239	西青	精2738#锦泽苑10变	精27	李七庄供电服务中心	800	362	45.25%	0	278.0
7240	南开	96707	967	配电运检室	800	127	15.88%	0	513.0
7241	西青	53249	532	李七庄供电服务中心	630	153	24.29%	0	351.0
7242	西青	52214站佳和锦苑06 变	522	李七庄供电服务中心	800	395	49.38%	0	245.0
7243	西青	52815	528	李七庄供电服务中心	630	321	50.95%	0	183.0
7244	西青	泊2302#小孙庄	泊23	李七庄供电服务中心	400	98	24.50%	0	222.0
7245	西青	53902	539	李七庄供电服务中心	400	112	28.04%	0	207.9
7246	南开	华2621	华26	配电运检室	500	202	40.43%	0	197.9
7247	西青	青3303甲	青33	杨柳青供电服务中心	315	59	18.85%	0	192.6
7248	西青	精1109#公用	精11	李七庄供电服务中心	315	57	17.95%	0	195.4
7249	西青	精2807	精28	李七庄供电服务中心	400	123	30.65%	0	197.4
7250	西青	大1517	大15	李七庄供电服务中心	400	133	33.15%	0	187.4
7251	红桥	西1117乙	西11	配电运检室	500	203	40.54%	0	197.3
7252	西青	窝2316	窝23	杨柳青供电服务中心	500	203	40.54%	0	197.3
7253	西青	大2122甲	大21	李七庄供电服务中心	500	188	37.54%	0	212.3

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
7254	西青	君5307	君53	杨柳青供电服务中心	400	118	29.44%	0	202.2
7255	南开	雅3110	雅31	配电运检室	630	307	48.70%	0	197.2
7256	红桥	湘3317充	湘33	配电运检室	400	123	30.72%	0	197.1
7257	西青	科3410乙	科34	杨柳青供电服务中心	630	292	46.33%	0	212.1
7258	南开	84227	842	配电运检室	315	69	21.90%	0	183.0
7259	西青	53107	531	李七庄供电服务中心	630	320	50.79%	0	184.0
7260	西青	天1105乙	天11	杨柳青供电服务中心	800	251	31.38%	0	389.0
7261	西青	55425	鑫福家园554	李七庄供电服务中心	315	75	23.81%	0	177.0
7262	南开	保4310	保43	配电运检室	500	208	41.60%	0	192.0
7263	西青	康4513农	康45	杨柳青供电服务中心	315	66	20.97%	0	186.0
7264	西青	泰5612	泰56	杨柳青供电服务中心	400	123	30.77%	0	196.9
7265	西青	精2107充	精21	李七庄供电服务中心	400	114	28.57%	0	205.7
7266	西青	汪1312乙	汪13	杨柳青供电服务中心	500	203	40.66%	0	196.7
7267	西青	阳2427	阳24	李七庄供电服务中心	630	307	48.78%	0	196.7
7268	南开	保3406乙	保34	配电运检室	400	123	30.86%	0	196.6
7269	红桥	丁3214	丁32	配电运检室	400	123	30.87%	0	196.5
7270	南开	金3402	金34	配电运检室	315	56	17.63%	0	196.5
7271	南开	海8127乙	海81	配电运检室	400	124	30.91%	0	196.4
7272	西青	梨2128充	梨21	李七庄供电服务中心	630	293	46.46%	0	211.3
7273	西青	高2402充	高24	李七庄供电服务中心	630	308	48.84%	0	196.3
7274	南开	雅2402	雅24	配电运检室	500	204	40.75%	0	196.2
7275	南开	广4602甲	广46	配电运检室	630	308	48.86%	0	196.2
7276	西青	梨2320	梨23	李七庄供电服务中心	400	124	30.96%	0	196.2
7277	西青	东1804	南环铁路东18	杨柳青供电服务中心	315	56	17.77%	0	196.0

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
7278	南开	74102	741	配电运检室	800	424	53.00%	0	216.0
7279	西青	52216站佳和锦苑12 变	522	李七庄供电服务中心	630	245	38.89%	0	259.0
7280	南开	84602	846	配电运检室	500	172	34.40%	0	228.0
7281	南开	73325	733	配电运检室	630	169	26.83%	0	335.0
7282	南开	97406	974	配电运检室	630	269	42.70%	0	235.0
7283	西青	农白1103#大柳滩	白11	杨柳青供电服务中心	400	156	39.00%	0	164.0
7284	南开	南3205	如意南32	配电运检室	400	132	33.03%	0	187.9
7285	南开	海6613	海66	配电运检室	630	322	51.13%	0	181.9
7286	西青	精2429甲	精24	李七庄供电服务中心	630	308	48.91%	0	195.8
7287	西青	君5610	君56	杨柳青供电服务中心	400	124	31.08%	0	195.7
7288	南开	凌1410	凌14	配电运检室	500	208	41.67%	0	191.7
7289	南开	雅2111	雅21	配电运检室	500	204	40.88%	0	195.6
7290	南开	保3412	保34	配电运检室	315	52	16.37%	0	200.4
7291	红桥	西3404	西34	配电运检室	400	125	31.15%	0	195.4
7292	西青	汪2303	汪23	杨柳青供电服务中心	400	120	29.90%	0	200.4
7293	红桥	吴4712	吴47	配电运检室	630	309	48.99%	0	195.4
7294	西青	泊2310	泊23	李七庄供电服务中心	400	125	31.16%	0	195.4
7295	南开	湖4706	湖47	配电运检室	400	125	31.18%	0	195.3
7296	红桥	西4103	西41	配电运检室	630	309	49.01%	0	195.2
7297	西青	精4112	精41	李七庄供电服务中心	500	205	40.96%	0	195.2
7298	西青	青4519	青45	杨柳青供电服务中心	630	309	49.02%	0	195.2
7299	西青	埠2320	埠23	杨柳青供电服务中心	400	125	31.21%	0	195.2
7300	西青	科4406	科44	杨柳青供电服务中心	400	125	31.24%	0	195.0
7301	西青	通1422	通14	李七庄供电服务中心	630	183	29.05%	0	321.0

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
7302	红桥	荣1416充	荣14	配电运检室	630	382	60.63%	0	122.0
7303	西青	密4202	密42	杨柳青供电服务中心	630	289	45.87%	0	215.0
7304	南开	马4315	马43	配电运检室	630	309	49.05%	0	195.0
7305	南开	87211	872	配电运检室	630	156	24.76%	0	348.0
7306	南开	87213	872	配电运检室	630	282	44.76%	0	222.0
7307	西青	储2911#亲和安园07 变	储29	李七庄供电服务中心	630	171	27.14%	0	333.0
7308	西青	东1417#新村	衡器东14	杨柳青供电服务中心	315	188	59.68%	0	64.0
7309	西青	东1408#十四街	衡器东14	杨柳青供电服务中心	400	114	28.50%	0	206.0
7310	西青	大1223#梨园头	大12	李七庄供电服务中心	315	164	52.06%	0	88.0
7311	西青	51149充	511	李七庄供电服务中心	630	303	48.11%	0	200.9
7312	西青	科3209	科32	杨柳青供电服务中心	500	205	41.02%	0	194.9
7313	南开	金3203	金32	配电运检室	500	214	42.83%	0	185.9
7314	西青	泰5606甲	泰56	杨柳青供电服务中心	400	125	31.29%	0	194.8
7315	红桥	邵4222	邵42	配电运检室	630	309	49.09%	0	194.8
7316	红桥	西1401	西14	配电运检室	400	122	30.57%	0	197.7
7317	南开	9209乙	92	配电运检室	630	309	49.11%	0	194.6
7318	南开	湖4109	湖41	配电运检室	400	112	28.11%	0	207.6
7319	南开	密4301	密43	配电运检室	400	133	33.37%	0	186.5
7320	红桥	荣4316甲	荣43	配电运检室	500	197	39.31%	0	203.5
7321	西青	梨2209	梨22	李七庄供电服务中心	630	310	49.14%	0	194.4
7322	西青	埠3115充	埠31	杨柳青供电服务中心	630	310	49.15%	0	194.4
7323	南开	马4301乙	马43	配电运检室	630	310	49.16%	0	194.3
7324	西青	红3406#大侯庄	红34	李七庄供电服务中心	315	58	18.32%	0	194.3
7325	西青	康2522	康25	杨柳青供电服务中心	315	58	18.34%	0	194.2

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
7326	南开	镇5203甲	镇52	配电运检室	630	265	42.06%	0	239.0
7327	西青	储2905	储29	李七庄供电服务中心	630	155	24.60%	0	349.0
7328	西青	密4204甲	密42	杨柳青供电服务中心	630	98	15.56%	0	406.0
7329	红桥	吴4302	吴43	配电运检室	800	189	23.63%	0	451.0
7330	西青	泊4102#建新村	泊41	李七庄供电服务中心	400	153	38.25%	0	167.0
7331	西青	万2307	万23	李七庄供电服务中心	400	110	27.50%	0	210.0
7332	西青	56223	南河562	李七庄供电服务中心	500	220	44.07%	0	179.7
7333	南开	芥2614甲	芥26	配电运检室	500	206	41.27%	0	193.6
7334	南开	凌1409	凌14	配电运检室	500	207	41.30%	0	193.5
7335	南开	密4501	密45	配电运检室	630	311	49.30%	0	193.4
7336	西青	丰4304	丰43	杨柳青供电服务中心	400	127	31.65%	0	193.4
7337	西青	万4803	万48	李七庄供电服务中心	400	125	31.16%	0	195.4
7338	西青	泰5618	泰56	杨柳青供电服务中心	315	62	19.57%	0	190.4
7339	西青	东1103	聚盛东11	杨柳青供电服务中心	400	127	31.70%	0	193.2
7340	红桥	丁4524	丁45	配电运检室	400	142	35.46%	0	178.2
7341	红桥	丁1403乙	丁14	配电运检室	500	206	41.19%	0	194.0
7342	西青	康2628	康26	杨柳青供电服务中心	400	127	31.75%	0	193.0
7343	西青	精2803甲	精28	李七庄供电服务中心	400	208	52.00%	0	112.0
7344	西青	友6624#佳和华庭03 变	友66	李七庄供电服务中心	800	234	29.25%	0	406.0
7345	西青	54101	541	李七庄供电服务中心	630	223	35.40%	0	281.0
7346	西青	大4205	大42	李七庄供电服务中心	500	207	41.44%	0	192.8
7347	红桥	曹1730	曹17	配电运检室	400	127	31.83%	0	192.7
7348	西青	霞1301	霞13	杨柳青供电服务中心	400	127	31.83%	0	192.7
7349	南开	保3418	保34	配电运检室	630	311	49.43%	0	192.6

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
7350	西青	大4609	大46	李七庄供电服务中心	400	127	31.86%	0	192.6
7351	红桥	邵4224	邵42	配电运检室	400	131	32.63%	0	189.5
7352	南开	马1103	马11	配电运检室	500	208	41.52%	0	192.4
7353	红桥	荣1501	荣15	配电运检室	630	312	49.46%	0	192.4
7354	西青	泰5601	泰56	杨柳青供电服务中心	400	123	30.67%	0	197.3
7355	南开	9209甲	92	配电运检室	630	312	49.50%	0	192.2
7356	南开	营1207	营12	配电运检室	400	130	32.47%	0	190.1
7357	西青	泰1501	泰15	杨柳青供电服务中心	315	60	19.02%	0	192.1
7358	南开	年3408乙	年34	配电运检室	630	372	59.05%	0	132.0
7359	西青	51127	511	李七庄供电服务中心	630	145	23.02%	0	359.0
7360	红桥	邵3211	邵32	配电运检室	630	94	14.92%	0	410.0
7361	西青	万3108#东兰坨	万31	李七庄供电服务中心	315	99	31.43%	0	153.0
7362	南开	保1513	保15	配电运检室	630	312	49.57%	0	191.7
7363	南开	翠1605	翠16	配电运检室	630	312	49.57%	0	191.7
7364	红桥	芥2205乙	芥22	配电运检室	630	313	49.75%	0	190.6
7365	西青	友1240	友12	李七庄供电服务中心	630	312	49.59%	0	191.6
7366	南开	湖3415	湖34	配电运检室	400	118	29.38%	0	202.5
7367	红桥	丁1106	丁11	配电运检室	400	124	30.88%	0	196.5
7368	南开	凌1509乙	凌15	配电运检室	500	209	41.74%	0	191.3
7369	南开	湖1310	湖13	配电运检室	315	61	19.30%	0	191.2
7370	红桥	丁3302甲	丁33	配电运检室	315	61	19.30%	0	191.2
7371	红桥	曹1706	曹17	配电运检室	400	129	32.21%	0	191.2
7372	红桥	西4320	西43	配电运检室	630	316	50.15%	0	188.1
7373	红桥	83206	832	配电运检室	630	272	43.17%	0	232.0

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
7374	南开	镇2311乙	镇23	配电运检室	500	286	57.20%	0	114.0
7375	南开	镇4402	镇44	配电运检室	400	201	50.25%	0	119.0
7376	西青	52822	528	李七庄供电服务中心	630	254	40.32%	0	250.0
7377	西青	刘3611站	刘36	李七庄供电服务中心	800	241	30.13%	0	399.0
7378	西青	高3142#联发锦里05 变	高31	李七庄供电服务中心	400	124	31.00%	0	196.0
7379	西青	埠3605#蔬菜	埠36	杨柳青供电服务中心	315	67	21.27%	0	185.0
7380	南开	华2819甲	华28	配电运检室	630	313	49.69%	0	190.9
7381	南开	湖1408甲	湖14	配电运检室	630	326	51.76%	0	177.9
7382	南开	保2205	保22	配电运检室	400	129	32.28%	0	190.9
7383	红桥	邵4241充	邵42	配电运检室	630	313	49.70%	0	190.9
7384	南开	金3401	金34	配电运检室	500	209	41.84%	0	190.8
7385	红桥	83213甲	832	配电运检室	630	310	49.27%	0	193.6
7386	西青	万2301#东兰坨	万23	李七庄供电服务中心	400	129	32.36%	0	190.6
7387	西青	康2521	康25	杨柳青供电服务中心	315	60	19.19%	0	191.6
7388	西青	白1415	白14	杨柳青供电服务中心	400	114	28.61%	0	205.5
7389	南开	海6606	海66	配电运检室	630	313	49.76%	0	190.5
7390	红桥	吴3212	吴32	配电运检室	630	314	49.77%	0	190.4
7391	西青	泰1503甲	泰15	杨柳青供电服务中心	400	130	32.40%	0	190.4
7392	红桥	曹1808	曹18	配电运检室	630	329	52.18%	0	175.3
7393	西青	56226	南河562	李七庄供电服务中心	630	314	49.81%	0	190.2
7394	西青	科4702	科47	杨柳青供电服务中心	400	121	30.22%	0	199.1
7395	西青	北1102充	北11	杨柳青供电服务中心	630	308	48.89%	0	196.0
7396	西青	储4914#亲和安园04 变	储49	李七庄供电服务中心	630	212	33.65%	0	292.0

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
7397	红桥	邵3604甲	邵36	配电运检室	800	160	20.00%	0	480.0
7398	红桥	湘3406	湘34	配电运检室	630	369	58.57%	0	135.0
7399	南开	东1404甲	金奕东14	配电运检室	500	224	44.80%	0	176.0
7400	西青	56428	付村564	李七庄供电服务中心	630	141	22.38%	0	363.0
7401	西青	科4209	科42	杨柳青供电服务中心	630	314	49.85%	0	189.9
7402	西青	康2631	康26	杨柳青供电服务中心	400	130	32.52%	0	189.9
7403	红桥	邵2709	邵27	配电运检室	630	314	49.86%	0	189.9
7404	西青	青6612	青66	杨柳青供电服务中心	315	62	19.73%	0	189.8
7405	西青	康2607#农当城	康26	杨柳青供电服务中心	315	62	19.74%	0	189.8
7406	红桥	丁1321	丁13	配电运检室	315	66	21.08%	0	185.6
7407	西青	大4312	大43	李七庄供电服务中心	400	130	32.62%	0	189.5
7408	西青	55611	于东防汛556	李七庄供电服务中心	630	315	49.92%	0	189.5
7409	西青	泰1530乙	泰15	杨柳青供电服务中心	500	214	42.72%	0	186.4
7410	南开	华1808	华18	配电运检室	500	211	42.12%	0	189.4
7411	南开	雅1307	雅13	配电运检室	400	131	32.65%	0	189.4
7412	南开	华2614	华26	配电运检室	500	211	42.14%	0	189.3
7413	西青	芦3405	芦34	李七庄供电服务中心	400	131	32.71%	0	189.2
7414	西青	窝2226	窝22	杨柳青供电服务中心	630	315	49.99%	0	189.0
7415	南开	年3406	年34	配电运检室	400	201	50.25%	0	119.0
7416	南开	年3405甲	年34	配电运检室	630	287	45.56%	0	217.0
7417	南开	镇3203	镇32	配电运检室	500	277	55.40%	0	123.0
7418	西青	52213站佳和锦苑05 变	522	李七庄供电服务中心	800	318	39.75%	0	322.0
7419	西青	微3210	微山32	李七庄供电服务中心	630	255	40.48%	0	249.0
7420	红桥	邵3213	邵32	配电运检室	500	134	26.80%	0	266.0

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
7421	西青	53608	536	李七庄供电服务中心	630	380	60.32%	0	124.0
7422	西青	东1407#十四街	衡器东14	杨柳青供电服务中心	400	100	25.00%	0	220.0
7423	西青	精2308	精23	李七庄供电服务中心	400	131	32.79%	0	188.8
7424	南开	广3328	广33	配电运检室	400	131	32.81%	0	188.8
7425	红桥	丁1338	丁13	配电运检室	630	329	52.26%	0	174.7
7426	红桥	芥2107	芥21	配电运检室	500	206	41.27%	0	193.7
7427	红桥	丁4636	丁46	配电运检室	500	226	45.28%	0	173.6
7428	红桥	邵3709	邵37	配电运检室	315	64	20.17%	0	188.5
7429	西青	阳3323	阳33	李七庄供电服务中心	400	132	32.95%	0	188.2
7430	南开	金2407	金24	配电运检室	500	212	42.37%	0	188.1
7431	西青	康4702#农郑庄子	康47	杨柳青供电服务中心	315	70	22.21%	0	182.0
7432	西青	精1741#芸泽苑20变	精17	李七庄供电服务中心	800	303	37.88%	0	337.0
7433	西青	刘3508站	刘35	李七庄供电服务中心	630	183	29.05%	0	321.0
7434	南开	9521	95	配电运检室	315	189	60.00%	0	63.0
7435	南开	镇4101	镇41	配电运检室	400	216	54.00%	0	104.0
7436	南开	金4215	金42	配电运检室	315	64	20.33%	0	188.0
7437	南开	华3401	华34	配电运检室	315	49	15.58%	0	202.9
7438	红桥	丁1403甲	丁14	配电运检室	500	212	42.42%	0	187.9
7439	南开	金4121	金41	配电运检室	500	212	42.44%	0	187.8
7440	南开	广1124	广11	配电运检室	630	315	50.04%	0	188.7
7441	西青	白1505	白15	杨柳青供电服务中心	250	22	8.92%	0	177.7
7442	西青	科4421	科44	杨柳青供电服务中心	500	211	42.27%	0	188.6
7443	南开	翠4703	翠47	配电运检室	630	304	48.32%	0	199.6
7444	南开	年2604	年26	配电运检室	500	230	46.00%	0	170.0

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
7445	南开	营1417乙	营14	配电运检室	800	153	19.13%	0	487.0
7446	红桥	湘3318	湘33	配电运检室	400	217	54.25%	0	103.0
7447	西青	大2127站	大21	李七庄供电服务中心	400	146	36.55%	0	173.8
7448	南开	87601	876	配电运检室	315	60	19.16%	0	191.7
7449	南开	营4301	营43	配电运检室	400	133	33.34%	0	186.6
7450	红桥	吴3134充	吴31	配电运检室	630	317	50.38%	0	186.6
7451	红桥	丁1529甲	丁15	配电运检室	630	307	48.65%	0	197.5
7452	红桥	远2605乙	远26	配电运检室	500	218	43.50%	0	182.5
7453	红桥	西4101甲	西41	配电运检室	630	329	52.15%	0	175.4
7454	南开	金3407甲	金34	配电运检室	500	214	42.71%	0	186.4
7455	红桥	吴4709	吴47	配电运检室	630	316	50.10%	0	188.4
7456	南开	海6610	海66	配电运检室	630	318	50.43%	0	186.3
7457	西青	红3411#大侯庄	红34	李七庄供电服务中心	315	81	25.62%	0	171.3
7458	南开	华1809	华18	配电运检室	500	214	42.79%	0	186.1
7459	西青	泰1535	泰15	杨柳青供电服务中心	400	134	33.49%	0	186.1
7460	南开	镇3502	镇35	配电运检室	630	245	38.89%	0	259.0
7461	南开	镇3608	镇36	配电运检室	630	299	47.46%	0	205.0
7462	南开	96634	966	配电运检室	630	94	14.92%	0	410.0
7463	西青	56209	南河562	李七庄供电服务中心	500	226	45.20%	0	174.0
7464	南开	金1203	金12	配电运检室	500	214	42.82%	0	185.9
7465	西青	埠2309	埠23	杨柳青供电服务中心	315	66	20.98%	0	185.9
7466	西青	高1619	高16	李七庄供电服务中心	500	219	43.84%	0	180.8
7467	南开	华1704乙	华17	配电运检室	630	329	52.25%	0	174.8
7468	南开	雅4315	雅43	配电运检室	500	214	42.86%	0	185.7

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
7469	南开	华1807	华18	配电运检室	500	218	43.51%	0	182.4
7470	西青	白1408	白14	杨柳青供电服务中心	400	135	33.65%	0	185.4
7471	红桥	芥1211	芥12	配电运检室	630	334	52.97%	0	170.3
7472	南开	9208	92	配电运检室	630	319	50.61%	0	185.2
7473	西青	康4705	康47	杨柳青供电服务中心	315	67	21.23%	0	185.1
7474	南开	保3202乙	保32	配电运检室	630	319	50.63%	0	185.0
7475	南开	镇2306	镇23	配电运检室	630	343	54.44%	0	161.0
7476	南开	年2603乙	年26	配电运检室	800	281	35.13%	0	359.0
7477	南开	镇3102	镇31	配电运检室	630	176	27.94%	0	328.0
7478	西青	微3216	微山32	李七庄供电服务中心	400	204	51.00%	0	116.0
7479	西青	55417	鑫福家园554	李七庄供电服务中心	630	374	59.37%	0	130.0
7480	西青	55913	四新559	李七庄供电服务中心	630	160	25.40%	0	344.0
7481	西青	埠2311	埠23	杨柳青供电服务中心	315	56	17.78%	0	196.0
7482	南开	广1808	广18	配电运检室	315	73	23.19%	0	179.0
7483	红桥	西4321	西43	配电运检室	630	323	51.29%	0	180.9
7484	西青	通4405	通44	李七庄供电服务中心	315	67	21.34%	0	184.8
7485	南开	水4904乙	水49	配电运检室	630	319	50.68%	0	184.7
7486	红桥	远3303	远33	配电运检室	630	320	50.76%	0	184.2
7487	西青	精1225	精12	李七庄供电服务中心	400	128	31.95%	0	192.2
7488	南开	营2105	营21	配电运检室	400	140	34.96%	0	180.2
7489	西青	精1216	精12	李七庄供电服务中心	400	136	33.98%	0	184.1
7490	南开	湖3207	湖32	配电运检室	630	320	50.78%	0	184.1
7491	西青	精2106充	精21	李七庄供电服务中心	400	136	34.00%	0	184.0
7492	南开	镇5202	镇52	配电运检室	500	245	49.00%	0	155.0

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
7493	南开	96615	966	配电运检室	500	92	18.40%	0	308.0
7494	西青	储4902	储49	李七庄供电服务中心	630	202	32.06%	0	302.0
7495	西青	埠3121	埠31	杨柳青供电服务中心	400	189	47.25%	0	131.0
7496	南开	营1305	营13	配电运检室	630	320	50.80%	0	184.0
7497	南开	广1110	广11	配电运检室	400	136	34.06%	0	183.8
7498	红桥	玉4108	玉41	配电运检室	400	123	30.82%	0	196.7
7499	南开	密1304甲	密13	配电运检室	500	215	43.10%	0	184.5
7500	西青	青3211	青32	杨柳青供电服务中心	400	123	30.66%	0	197.4
7501	西青	君5314乙	君53	杨柳青供电服务中心	500	217	43.36%	0	183.2
7502	西青	梨2129充	梨21	李七庄供电服务中心	630	321	50.92%	0	183.2
7503	红桥	丁4541充	丁45	配电运检室	630	321	50.93%	0	183.2
7504	南开	雅2113	雅21	配电运检室	400	129	32.22%	0	191.1
7505	南开	广4404	广44	配电运检室	400	137	34.25%	0	183.0
7506	南开	水3208	水32	配电运检室	630	302	47.94%	0	202.0
7507	西青	精1746#锦泽苑24变	精17	李七庄供电服务中心	800	411	51.38%	0	229.0
7508	西青	通1402	通14	李七庄供电服务中心	630	174	27.62%	0	330.0
7509	南开	年3408甲	年34	配电运检室	630	361	57.30%	0	143.0
7510	西青	51131	511	李七庄供电服务中心	630	350	55.56%	0	154.0
7511	西青	天1105甲	天11	杨柳青供电服务中心	800	358	44.75%	0	282.0
7512	西青	窝4416	窝44	杨柳青供电服务中心	630	192	30.48%	0	312.0
7513	西青	储3806	储38	李七庄供电服务中心	500	217	43.41%	0	183.0
7514	红桥	曹1801	曹18	配电运检室	500	205	41.02%	0	194.9
7515	西青	窝4608	窝46	杨柳青供电服务中心	315	69	21.94%	0	182.9
7516	南开	湖4217乙	湖42	配电运检室	500	217	43.43%	0	182.8

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
7517	西青	芦3404	芦34	李七庄供电服务中心	400	137	34.30%	0	182.8
7518	西青	康2606#农当城	康26	杨柳青供电服务中心	315	69	21.97%	0	182.8
7519	西青	大4213	大42	李七庄供电服务中心	400	137	34.35%	0	182.6
7520	红桥	芥2216	芥22	配电运检室	630	314	49.91%	0	189.6
7521	西青	精1205#工业区	精12	李七庄供电服务中心	315	70	22.10%	0	182.4
7522	西青	泰5611	泰56	杨柳青供电服务中心	315	70	22.12%	0	182.3
7523	西青	窝2153	窝21	杨柳青供电服务中心	400	138	34.45%	0	182.2
7524	西青	东1110甲	聚盛东11	杨柳青供电服务中心	400	138	34.45%	0	182.2
7525	西青	青4334	青43	杨柳青供电服务中心	630	322	51.09%	0	182.1
7526	西青	霞1204	霞12	杨柳青供电服务中心	315	128	40.63%	0	124.0
7527	西青	56112	吴庄561	李七庄供电服务中心	500	82	16.40%	0	318.0
7528	西青	55907	四新559	李七庄供电服务中心	400	96	24.00%	0	224.0
7529	西青	东1415#东咀	衡器东14	杨柳青供电服务中心	315	109	34.60%	0	143.0
7530	西青	通1307	通13	李七庄供电服务中心	400	138	34.56%	0	181.8
7531	南开	保3405	保34	配电运检室	630	331	52.59%	0	172.7
7532	南开	科2309乙	科23	配电运检室	500	218	43.67%	0	181.6
7533	红桥	丁2203	丁22	配电运检室	630	322	51.17%	0	181.6
7534	南开	翠4201甲	翠42	配电运检室	630	313	49.76%	0	190.5
7535	西青	阳3204充	阳32	李七庄供电服务中心	400	139	34.64%	0	181.4
7536	南开	芥2410乙	芥24	配电运检室	400	139	34.65%	0	181.4
7537	西青	埠2101	埠21	杨柳青供电服务中心	315	62	19.56%	0	190.4
7538	西青	青3602充	青36	杨柳青供电服务中心	630	323	51.24%	0	181.2
7539	红桥	曹1904	曹19	配电运检室	400	137	34.21%	0	183.2
7540	红桥	吴4711	吴47	配电运检室	630	323	51.25%	0	181.1

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
7541	西青	天2204	天22	杨柳青供电服务中心	500	222	44.39%	0	178.0
7542	西青	万4404#小韩庄	万44	李七庄供电服务中心	315	71	22.53%	0	181.0
7543	西青	55713	工业557	李七庄供电服务中心	630	273	43.33%	0	231.0
7544	南开	镇2202	镇22	配电运检室	500	215	43.00%	0	185.0
7545	西青	微3603	微山36	李七庄供电服务中心	400	142	35.50%	0	178.0
7546	南开	87202	872	配电运检室	630	181	28.73%	0	323.0
7547	西青	精2757站	精27	李七庄供电服务中心	400	83	20.75%	0	237.0
7548	南开	马1702甲	马17	配电运检室	800	377	47.13%	0	263.0
7549	西青	微3207	微山32	李七庄供电服务中心	630	278	44.13%	0	226.0
7550	红桥	丁4510	丁45	配电运检室	400	139	34.81%	0	180.8
7551	西青	芦1806	芦18	李七庄供电服务中心	500	226	45.27%	0	173.7
7552	西青	青4204	青42	杨柳青供电服务中心	315	71	22.69%	0	180.5
7553	西青	科4413	科44	杨柳青供电服务中心	315	82	25.88%	0	170.5
7554	西青	精2802	精28	李七庄供电服务中心	400	140	34.88%	0	180.5
7555	西青	泰1533	泰15	杨柳青供电服务中心	315	72	22.71%	0	180.5
7556	西青	通1419	通14	李七庄供电服务中心	500	108	21.60%	0	292.0
7557	西青	53305	533	李七庄供电服务中心	800	435	54.38%	0	205.0
7558	西青	刘3306	刘33	李七庄供电服务中心	800	266	33.25%	0	374.0
7559	西青	密4205甲	密42	杨柳青供电服务中心	500	148	29.60%	0	252.0
7560	西青	53113	531	李七庄供电服务中心	630	247	39.21%	0	257.0
7561	西青	高3117#松间北里04 变	高31	杨柳青供电服务中心	800	131	16.38%	0	509.0
7562	西青	微1432	微山14	李七庄供电服务中心	630	124	19.68%	0	380.0
7563	西青	青6616#宏达	青66	杨柳青供电服务中心	315	123	39.05%	0	129.0
7564	南开	金4117	金41	配电运检室	630	324	51.44%	0	179.9

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
7565	西青	窝2125	窝21	杨柳青供电服务中心	630	329	52.29%	0	174.6
7566	西青	友6201	友62	李七庄供电服务中心	400	141	35.13%	0	179.5
7567	南开	雅3101	雅31	配电运检室	630	325	51.54%	0	179.3
7568	西青	科4212乙	科42	杨柳青供电服务中心	500	221	44.15%	0	179.2
7569	西青	埠3117	埠31	杨柳青供电服务中心	400	136	33.97%	0	184.1
7570	西青	康2629	康26	杨柳青供电服务中心	400	141	35.24%	0	179.0
7571	红桥	82526	825	配电运检室	400	150	37.50%	0	170.0
7572	西青	储2908	储29	李七庄供电服务中心	500	267	53.40%	0	133.0
7573	西青	通1418	通14	李七庄供电服务中心	500	149	29.80%	0	251.0
7574	西青	微3605	微山36	李七庄供电服务中心	630	143	22.70%	0	361.0
7575	西青	密3236	密32	杨柳青供电服务中心	630	325	51.60%	0	178.9
7576	西青	青3101农	青31	杨柳青供电服务中心	400	142	35.52%	0	177.9
7577	西青	泰6117甲	泰61	杨柳青供电服务中心	500	225	45.03%	0	174.8
7578	红桥	荣4307	荣43	配电运检室	630	337	53.52%	0	166.8
7579	南开	华3709	华37	配电运检室	630	320	50.84%	0	183.7
7580	南开	湖4703	湖47	配电运检室	315	74	23.33%	0	178.5
7581	南开	湖2101乙	湖21	配电运检室	630	324	51.37%	0	180.4
7582	南开	湖1111	湖11	配电运检室	500	222	44.36%	0	178.2
7583	西青	精2806#王庄子	精28	李七庄供电服务中心	315	74	23.45%	0	178.1
7584	西青	汪3410甲	汪34	杨柳青供电服务中心	630	125	19.84%	0	379.0
7585	南开	阳1308甲	阳13	配电运检室	630	243	38.57%	0	261.0
7586	南开	华2104充	华21	配电运检室	630	250	39.68%	0	254.0
7587	南开	镇4107	镇41	配电运检室	630	199	31.59%	0	305.0
7588	西青	梨1112#万和花苑19 变	梨11	李七庄供电服务中心	630	335	53.17%	0	169.0

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
7589	西青	微1426	微山14	李七庄供电服务中心	630	331	52.54%	0	173.0
7590	南开	翠4604甲	翠46	配电运检室	630	171	27.14%	0	333.0
7591	南开	9115	91	配电运检室	630	294	46.67%	0	210.0
7592	西青	梨2102#大寺村	梨21	李七庄供电服务中心	400	90	22.50%	0	230.0
7593	红桥	玉4107	玉41	配电运检室	400	133	33.28%	0	186.9
7594	西青	埠2805乙	埠28	杨柳青供电服务中心	400	145	36.30%	0	174.8
7595	西青	青3604充	青36	杨柳青供电服务中心	400	142	35.57%	0	177.7
7596	红桥	曹1707	曹17	配电运检室	400	142	35.61%	0	177.6
7597	西青	东1220充	同兴东12	杨柳青供电服务中心	630	327	51.83%	0	177.5
7598	西青	康2503	康25	杨柳青供电服务中心	315	65	20.49%	0	187.5
7599	红桥	西1209	西12	配电运检室	315	76	24.00%	0	176.4
7600	南开	广4603	广46	配电运检室	400	144	35.90%	0	176.4
7601	西青	阳3203充	阳32	李七庄供电服务中心	400	143	35.67%	0	177.3
7602	南开	湖1106	湖11	配电运检室	630	342	54.27%	0	162.1
7603	西青	高1605站#广兴佳园 08变	高16	李七庄供电服务中心	630	301	47.78%	0	203.0
7604	南开	营2125甲	营21	配电运检室	630	281	44.60%	0	223.0
7605	西青	康4409	康44	杨柳青供电服务中心	630	153	24.29%	0	351.0
7606	西青	微3211	微山32	李七庄供电服务中心	630	337	53.49%	0	167.0
7607	西青	55409	鑫福家园554	李七庄供电服务中心	630	213	33.81%	0	291.0
7608	西青	大1505#青凝侯	大15	李七庄供电服务中心	400	87	21.75%	0	233.0
7609	西青	泊2306#小孙庄	泊23	李七庄供电服务中心	315	124	39.37%	0	128.0
7610	西青	51137#李庄子	511	李七庄供电服务中心	400	104	26.00%	0	216.0
7611	西青	高2628	高26	李七庄供电服务中心	400	143	35.75%	0	177.0
7612	西青	科4427	科44	杨柳青供电服务中心	400	143	35.76%	0	176.9

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
7613	西青	高2403充	高24	李七庄供电服务中心	630	327	51.93%	0	176.9
7614	南开	金4228	金42	配电运检室	315	87	27.71%	0	164.7
7615	红桥	丁4321	丁43	配电运检室	630	324	51.36%	0	180.4
7616	西青	友2601	友26	李七庄供电服务中心	630	328	52.01%	0	176.3
7617	南开	复4312	复43	配电运检室	500	237	47.34%	0	163.3
7618	西青	青3603充	青36	杨柳青供电服务中心	630	334	52.98%	0	170.2
7619	南开	金4120	金41	配电运检室	630	328	52.04%	0	176.2
7620	红桥	吴4808	吴48	配电运检室	315	76	24.08%	0	176.2
7621	西青	窝4607	窝46	杨柳青供电服务中心	400	146	36.48%	0	174.1
7622	南开	镇3208	镇32	配电运检室	630	326	51.75%	0	178.0
7623	西青	55156站泽秀苑05变	于台551	李七庄供电服务中心	800	171	21.38%	0	469.0
7624	西青	农东1402#东咀	衡器东14	杨柳青供电服务中心	400	221	55.25%	0	99.0
7625	西青	大1514#青凝侯	大15	李七庄供电服务中心	315	80	25.40%	0	172.0
7626	红桥	82247	822	配电运检室	630	328	52.06%	0	176.0
7627	西青	科2137充	科21	杨柳青供电服务中心	400	144	36.01%	0	176.0
7628	红桥	丁3223	丁32	配电运检室	630	328	52.08%	0	175.9
7629	红桥	玉2105甲	玉21	配电运检室	630	328	52.13%	0	175.6
7630	西青	芦3201	芦32	李七庄供电服务中心	630	330	52.45%	0	173.6
7631	西青	霞1123	霞11	杨柳青供电服务中心	400	130	32.38%	0	190.5
7632	西青	阳3104	阳31	李七庄供电服务中心	400	145	36.14%	0	175.5
7633	南开	湖2405	湖24	配电运检室	630	329	52.15%	0	175.4
7634	西青	青3601充	青36	杨柳青供电服务中心	630	329	52.17%	0	175.4
7635	南开	雅4319	雅43	配电运检室	500	225	44.93%	0	175.3
7636	南开	湖1110	湖11	配电运检室	315	77	24.37%	0	175.2

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
7637	南开	广3314	广33	配电运检室	315	64	20.26%	0	188.2
7638	西青	白1406	白14	杨柳青供电服务中心	400	152	37.96%	0	168.1
7639	西青	芦3204	芦32	李七庄供电服务中心	500	225	44.98%	0	175.1
7640	红桥	邵2711	邵27	配电运检室	315	77	24.42%	0	175.1
7641	西青	泊2307#小孙庄	泊23	李七庄供电服务中心	400	142	35.49%	0	178.0
7642	红桥	西4105	西41	配电运检室	315	77	24.44%	0	175.0
7643	南开	营1416	营14	配电运检室	630	324	51.43%	0	180.0
7644	南开	年1104	年11	配电运检室	630	271	43.02%	0	233.0
7645	西青	54218	542	李七庄供电服务中心	500	182	36.40%	0	218.0
7646	南开	镇5112	镇51	配电运检室	400	186	46.50%	0	134.0
7647	西青	53236	532	李七庄供电服务中心	630	134	21.27%	0	370.0
7648	南开	73342充	733	配电运检室	630	344	54.60%	0	160.0
7649	南开	84229	842	配电运检室	315	83	26.35%	0	169.0
7650	西青	白1705甲	白17	杨柳青供电服务中心	630	236	37.46%	0	268.0
7651	西青	55434	鑫福家园554	李七庄供电服务中心	315	103	32.70%	0	149.0
7652	西青	万2104#西兰坨	万21	李七庄供电服务中心	315	76	24.13%	0	176.0
7653	南开	华2620	华26	配电运检室	500	225	45.00%	0	175.0
7654	南开	西密1204	密12	配电运检室	630	329	52.23%	0	174.9
7655	西青	万2305	万23	李七庄供电服务中心	315	77	24.47%	0	174.9
7656	南开	金4222	金42	配电运检室	400	145	36.29%	0	174.8
7657	西青	青4436充	青44	杨柳青供电服务中心	630	327	51.94%	0	176.8
7658	南开	保1510	保15	配电运检室	500	213	42.65%	0	186.8
7659	红桥	吴4701乙	吴47	配电运检室	500	225	45.09%	0	174.5
7660	南开	保4103	保41	配电运检室	500	219	43.71%	0	181.4

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
7661	西青	埠3301	埠33	杨柳青供电服务中心	315	78	24.64%	0	174.4
7662	红桥	吴2102乙	吴21	配电运检室	630	330	52.34%	0	174.3
7663	西青	55141	于台551	李七庄供电服务中心	630	158	25.08%	0	346.0
7664	西青	精1228#兴旺里02变	精12	李七庄供电服务中心	630	328	52.06%	0	176.0
7665	南开	18301	183	配电运检室	400	91	22.75%	0	229.0
7666	西青	53110	531	李七庄供电服务中心	630	374	59.37%	0	130.0
7667	南开	镇3103甲	镇31	配电运检室	630	113	17.94%	0	391.0
7668	红桥	邵3216甲	邵32	配电运检室	630	326	51.75%	0	178.0
7669	西青	53806	538	李七庄供电服务中心	630	246	39.05%	0	258.0
7670	西青	56205	南河562	李七庄供电服务中心	400	227	56.75%	0	93.0
7671	南开	水3211	水32	配电运检室	400	189	47.25%	0	131.0
7672	西青	大1508#青凝侯	大15	李七庄供电服务中心	315	75	23.81%	0	177.0
7673	西青	康4501	康45	杨柳青供电服务中心	400	89	22.25%	0	231.0
7674	红桥	丁4514甲	丁45	配电运检室	630	323	51.28%	0	180.9
7675	南开	雅1104	雅11	配电运检室	315	78	24.81%	0	173.8
7676	西青	白1119	白11	杨柳青供电服务中心	400	146	36.57%	0	173.7
7677	红桥	丁3101	丁31	配电运检室	630	331	52.46%	0	173.5
7678	西青	丰1606	丰16	杨柳青供电服务中心	315	79	24.94%	0	173.5
7679	南开	年2404乙	年24	配电运检室	400	155	38.67%	0	165.3
7680	西青	西曹1707	曹17	杨柳青供电服务中心	315	77	24.35%	0	175.3
7681	红桥	曹1729	曹17	配电运检室	400	147	36.69%	0	173.2
7682	南开	科2331	科23	配电运检室	630	326	51.71%	0	178.2
7683	西青	梨2121	梨21	李七庄供电服务中心	400	133	33.21%	0	187.2
7684	南开	马4116充	马41	配电运检室	400	137	34.24%	0	183.0

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
7685	红桥	丁1108乙	丁11	配电运检室	800	177	22.13%	0	463.0
7686	西青	53301	533	李七庄供电服务中心	500	90	18.00%	0	310.0
7687	南开	镇5211	镇52	配电运检室	630	328	52.06%	0	176.0
7688	南开	19102	191	配电运检室	400	204	51.00%	0	116.0
7689	西青	56110	吴庄561	李七庄供电服务中心	400	223	55.75%	0	97.0
7690	西青	康4905农#小沙沃	康49	杨柳青供电服务中心	315	127	40.32%	0	125.0
7691	西青	园1107	园11	杨柳青供电服务中心	630	331	52.54%	0	173.0
7692	红桥	芥1214	芥12	配电运检室	630	321	50.98%	0	182.8
7693	南开	华2701	华27	配电运检室	315	79	25.16%	0	172.8
7694	红桥	西1117甲	西11	配电运检室	500	228	45.50%	0	172.5
7695	西青	北1221甲	北12	杨柳青供电服务中心	630	332	52.63%	0	172.5
7696	南开	金2138	金21	配电运检室	315	80	25.26%	0	172.4
7697	西青	青4434充	青44	杨柳青供电服务中心	630	337	53.43%	0	167.4
7698	南开	湖4406	湖44	配电运检室	400	148	36.96%	0	172.2
7699	南开	97212	972	配电运检室	630	339	53.79%	0	165.1
7700	西青	红3405#大侯庄	红34	李七庄供电服务中心	315	80	25.36%	0	172.1
7701	红桥	玉1403	玉14	配电运检室	400	162	40.48%	0	158.1
7702	西青	精2731#芸泽苑14变	精27	李七庄供电服务中心	800	424	53.00%	0	216.0
7703	南开	年1103	年11	配电运检室	630	241	38.25%	0	263.0
7704	西青	56216	南河562	李七庄供电服务中心	630	237	37.62%	0	267.0
7705	南开	18316	183	配电运检室	630	265	42.06%	0	239.0
7706	西青	微3602	微山36	李七庄供电服务中心	400	143	35.75%	0	177.0
7707	南开	镇3101乙	镇31	配电运检室	800	439	54.88%	0	201.0
7708	西青	微3204	微山32	李七庄供电服务中心	630	272	43.17%	0	232.0

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
7709	西青	泊2103#芦北口村	泊21	李七庄供电服务中心	315	124	39.37%	0	128.0
7710	西青	红3407#大侯庄	红34	李七庄供电服务中心	400	148	37.01%	0	172.0
7711	西青	泊4207#小孙庄	泊42	李七庄供电服务中心	400	148	37.01%	0	172.0
7712	南开	密1604	密16	配电运检室	500	215	43.04%	0	184.8
7713	西青	红3414	红34	李七庄供电服务中心	400	148	37.12%	0	171.5
7714	西青	丰1602	丰16	杨柳青供电服务中心	400	149	37.19%	0	171.2
7715	西青	阳2404	阳24	李七庄供电服务中心	400	149	37.22%	0	171.1
7716	红桥	西4325	西43	配电运检室	400	149	37.23%	0	171.1
7717	红桥	82244	822	配电运检室	400	149	37.24%	0	171.0
7718	红桥	83203	832	配电运检室	630	291	46.19%	0	213.0
7719	西青	微3202	微山32	李七庄供电服务中心	500	130	26.00%	0	270.0
7720	西青	55432	鑫福家园554	李七庄供电服务中心	630	190	30.16%	0	314.0
7721	南开	密1301	密13	配电运检室	630	333	52.88%	0	170.8
7722	南开	水4904甲	水49	配电运检室	630	342	54.33%	0	161.7
7723	南开	海6603	海66	配电运检室	630	324	51.47%	0	179.7
7724	红桥	曹1816	曹18	配电运检室	630	333	52.92%	0	170.6
7725	西青	北1605	北16	杨柳青供电服务中心	400	144	35.92%	0	176.3
7726	南开	东3103	三条石东31	配电运检室	630	344	54.55%	0	160.3
7727	南开	科2315	科23	配电运检室	630	334	52.97%	0	170.3
7728	南开	湖3406	湖34	配电运检室	630	334	52.99%	0	170.2
7729	红桥	湘3309	湘33	配电运检室	630	334	53.01%	0	170.0
7730	西青	高2322#联发锦里06 变	高23	李七庄供电服务中心	400	160	40.00%	0	160.0
7731	南开	97405	974	配电运检室	500	145	29.00%	0	255.0
7732	南开	年2940	年29	配电运检室	400	99	24.75%	0	221.0

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
7733	西青	泊2308#小孙庄	泊23	李七庄供电服务中心	315	135	42.86%	0	117.0
7734	南开	金1205	金12	配电运检室	315	91	28.90%	0	161.0
7735	西青	万2302#东兰坨	万23	李七庄供电服务中心	315	84	26.69%	0	167.9
7736	西青	精2801	精28	李七庄供电服务中心	400	159	39.81%	0	160.7
7737	南开	湖4712	湖47	配电运检室	400	141	35.33%	0	178.7
7738	红桥	邵4240	邵42	配电运检室	400	150	37.61%	0	169.6
7739	南开	广4406	广44	配电运检室	630	334	53.09%	0	169.5
7740	南开	保3106	保31	配电运检室	630	335	53.11%	0	169.4
7741	西青	学2407	学24	杨柳青供电服务中心	315	83	26.25%	0	169.3
7742	西青	泰5605	泰56	杨柳青供电服务中心	315	89	28.19%	0	163.2
7743	西青	梨2127充	梨21	李七庄供电服务中心	630	327	51.89%	0	177.1
7744	南开	雅2114甲	雅21	配电运检室	800	464	58.00%	0	176.0
7745	南开	泰5303充	泰53	配电运检室	630	347	55.08%	0	157.0
7746	西青	窝4301充	窝43	杨柳青供电服务中心	800	456	57.00%	0	184.0
7747	红桥	97206	972	配电运检室	630	201	31.90%	0	303.0
7748	西青	埠2203#农水高庄	埠22	杨柳青供电服务中心	315	168	53.33%	0	84.0
7749	西青	万4802#杨科庄	万48	李七庄供电服务中心	315	109	34.60%	0	143.0
7750	西青	霞1124	霞11	杨柳青供电服务中心	400	151	37.75%	0	169.0
7751	南开	东4119	东北角东41	配电运检室	315	75	23.83%	0	177.0
7752	西青	学2408	学24	杨柳青供电服务中心	315	79	25.11%	0	172.9
7753	西青	埠3107	埠31	杨柳青供电服务中心	400	149	37.30%	0	170.8
7754	南开	复1102	复11	配电运检室	500	223	44.65%	0	176.7
7755	南开	营4309	营43	配电运检室	400	151	37.82%	0	168.7
7756	红桥	丁1511	丁15	配电运检室	400	151	37.85%	0	168.6

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
7757	红桥	丁4539充	丁45	配电运检室	630	331	52.61%	0	172.5
7758	西青	红3404#大侯庄	红34	李七庄供电服务中心	400	152	37.93%	0	168.3
7759	南开	金2122乙	金21	配电运检室	500	232	46.35%	0	168.2
7760	红桥	湘3306	湘33	配电运检室	630	326	51.73%	0	178.1
7761	南开	保1522	保15	配电运检室	500	232	46.38%	0	168.1
7762	西青	微3607	微山36	李七庄供电服务中心	400	141	35.25%	0	179.0
7763	西青	梨1114#万和花苑16 变	梨11	李七庄供电服务中心	500	133	26.60%	0	267.0
7764	西青	芦3218	芦32	李七庄供电服务中心	500	218	43.68%	0	181.6
7765	西青	科4422	科44	杨柳青供电服务中心	400	167	41.63%	0	153.5
7766	红桥	邵4226	邵42	配电运检室	315	100	31.60%	0	152.5
7767	西青	学2422	学24	杨柳青供电服务中心	400	153	38.19%	0	167.2
7768	红桥	丁1558	丁15	配电运检室	400	153	38.22%	0	167.1
7769	南开	南4314	天越园二南43	配电运检室	400	153	38.22%	0	167.1
7770	红桥	西4330	西43	配电运检室	630	176	27.94%	0	328.0
7771	南开	营1405	营14	配电运检室	500	233	46.63%	0	166.8
7772	南开	湖4407	湖44	配电运检室	400	153	38.29%	0	166.8
7773	南开	湖1810	湖18	配电运检室	400	153	38.32%	0	166.7
7774	西青	窝2342	窝23	杨柳青供电服务中心	630	350	55.61%	0	153.6
7775	南开	营1411	营14	配电运检室	400	142	35.59%	0	177.6
7776	西青	科2216	科22	杨柳青供电服务中心	500	233	46.68%	0	166.6
7777	南开	马4307	马43	配电运检室	500	239	47.88%	0	160.6
7778	西青	大4215	大42	李七庄供电服务中心	400	162	40.61%	0	157.6
7779	红桥	丁4540充	丁45	配电运检室	630	329	52.30%	0	174.5
7780	南开	东3102	三条石东31	配电运检室	315	86	27.15%	0	166.5

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
7781	南开	滨2505	滨25	配电运检室	315	86	27.19%	0	166.4
7782	西青	刘3206#刘庄	刘32	李七庄供电服务中心	250	34	13.58%	0	166.1
7783	南开	营2124甲	营21	配电运检室	800	319	39.88%	0	321.0
7784	南开	镇3501	镇35	配电运检室	630	223	35.40%	0	281.0
7785	西青	55410	鑫福家园554	李七庄供电服务中心	630	329	52.22%	0	175.0
7786	西青	万2306	万23	李七庄供电服务中心	400	184	46.00%	0	136.0
7787	西青	君5320	君53	杨柳青供电服务中心	315	97	30.88%	0	154.7
7788	红桥	丁2209	丁22	配电运检室	630	338	53.70%	0	165.7
7789	西青	霞1307	霞13	杨柳青供电服务中心	630	338	53.71%	0	165.6
7790	西青	精1402#牛坨子	精14	李七庄供电服务中心	400	155	38.63%	0	165.5
7791	红桥	吴3135充	吴31	配电运检室	630	328	51.99%	0	176.5
7792	南开	保2207	保22	配电运检室	250	35	13.82%	0	165.4
7793	西青	霞3502	霞35	杨柳青供电服务中心	400	155	38.66%	0	165.4
7794	南开	芥2410甲	芥24	配电运检室	500	226	45.15%	0	174.3
7795	西青	刘3207#刘庄	刘32	李七庄供电服务中心	250	35	13.92%	0	165.2
7796	红桥	丁4537充	丁45	配电运检室	630	339	53.80%	0	165.1
7797	红桥	西4302	西43	配电运检室	630	339	53.81%	0	165.0
7798	南开	96505	965	配电运检室	630	189	30.00%	0	315.0
7799	西青	康4408	康44	杨柳青供电服务中心	630	285	45.24%	0	219.0
7800	西青	52211充站佳和锦苑 09变	522	李七庄供电服务中心	630	125	19.84%	0	379.0
7801	南开	9001	90	配电运检室	400	195	48.75%	0	125.0
7802	西青	精1229#兴旺里03变	精12	李七庄供电服务中心	630	245	38.89%	0	259.0
7803	西青	55429	鑫福家园554	李七庄供电服务中心	400	71	17.75%	0	249.0
7804	红桥	荣1217	荣12	配电运检室	315	101	32.09%	0	150.9

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
7805	南开	营1206	营12	配电运检室	315	102	32.40%	0	149.9
7806	南开	97403	974	配电运检室	630	340	54.00%	0	163.8
7807	南开	保1401	保14	配电运检室	630	339	53.85%	0	164.8
7808	南开	保3408	保34	配电运检室	315	91	28.98%	0	160.7
7809	红桥	芥2601甲	芥26	配电运检室	400	150	37.58%	0	169.7
7810	南开	翠1507	翠15	配电运检室	400	155	38.84%	0	164.7
7811	南开	9108甲	91	配电运检室	630	338	53.57%	0	166.5
7812	西青	青4303	青43	杨柳青供电服务中心	400	146	36.45%	0	174.2
7813	南开	9612	96	配电运检室	400	227	56.75%	0	93.0
7814	西青	泰5506充	泰55	杨柳青供电服务中心	400	126	31.50%	0	194.0
7815	西青	汪3408乙	汪34	杨柳青供电服务中心	500	193	38.60%	0	207.0
7816	西青	埠2207	埠22	杨柳青供电服务中心	400	171	42.76%	0	149.0
7817	西青	精2805	精28	李七庄供电服务中心	400	156	39.03%	0	163.9
7818	红桥	吴3210乙	吴32	配电运检室	500	232	46.44%	0	167.8
7819	西青	学2404	学24	杨柳青供电服务中心	500	236	47.25%	0	163.7
7820	红桥	湘3305	湘33	配电运检室	400	156	39.07%	0	163.7
7821	西青	君6303	君63	杨柳青供电服务中心	315	88	28.05%	0	163.7
7822	西青	青4514	青45	杨柳青供电服务中心	630	340	54.02%	0	163.7
7823	红桥	西3408	西34	配电运检室	315	88	28.08%	0	163.6
7824	西青	霞1102	霞11	杨柳青供电服务中心	315	89	28.11%	0	163.5
7825	南开	东3119	三条石东31	配电运检室	400	169	42.19%	0	151.3
7826	西青	康4704#农下辛口	康47	杨柳青供电服务中心	315	75	23.73%	0	177.2
7827	红桥	丁4407	丁44	配电运检室	630	341	54.09%	0	163.2
7828	南开	湖1101	湖11	配电运检室	315	90	28.53%	0	162.1

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
7829	西青	北1803	北18	杨柳青供电服务中心	400	157	39.25%	0	163.0
7830	西青	精1554#学韵园06变	精15	李七庄供电服务中心	800	138	17.25%	0	502.0
7831	西青	53808	538	李七庄供电服务中心	630	363	57.62%	0	141.0
7832	西青	精1604乙	精16	李七庄供电服务中心	630	338	53.65%	0	166.0
7833	南开	翠4606充	翠46	配电运检室	400	239	59.75%	0	81.0
7834	西青	微3615	微山36	李七庄供电服务中心	630	301	47.78%	0	203.0
7835	南开	74202	742	配电运检室	800	386	48.25%	0	254.0
7836	西青	大1504#青凝侯	大15	李七庄供电服务中心	400	139	34.75%	0	181.0
7837	西青	东1107	聚盛东11	杨柳青供电服务中心	400	157	39.27%	0	162.9
7838	红桥	玉4104	玉41	配电运检室	400	170	42.53%	0	149.9
7839	南开	滨2503	滨25	配电运检室	315	89	28.29%	0	162.9
7840	红桥	吴1409	吴14	配电运检室	315	89	28.29%	0	162.9
7841	西青	泰6124	泰61	杨柳青供电服务中心	400	157	39.29%	0	162.8
7842	南开	营1101	营11	配电运检室	315	92	29.26%	0	159.8
7843	西青	精2203#吴庄子	精22	李七庄供电服务中心	400	153	38.29%	0	166.8
7844	西青	芦1801	芦18	李七庄供电服务中心	400	172	43.06%	0	147.8
7845	西青	大2125站	大21	李七庄供电服务中心	315	75	23.90%	0	176.7
7846	红桥	吴4728	吴47	配电运检室	630	356	56.56%	0	147.7
7847	红桥	玉4106	玉41	配电运检室	400	154	38.41%	0	166.3
7848	西青	埠3114充	埠31	杨柳青供电服务中心	630	342	54.24%	0	162.3
7849	南开	湖3212甲	湖32	配电运检室	630	342	54.26%	0	162.1
7850	南开	9505甲	95	配电运检室	630	337	53.48%	0	167.1
7851	红桥	玉4109	玉41	配电运检室	400	155	38.74%	0	165.0
7852	南开	水2505充	水25	配电运检室	630	241	38.25%	0	263.0

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
7853	西青	大0916	大09	李七庄供电服务中心	630	335	53.17%	0	169.0
7854	西青	56430	付村564	李七庄供电服务中心	500	136	27.20%	0	264.0
7855	西青	53807	538	李七庄供电服务中心	630	335	53.17%	0	169.0
7856	西青	阳2409#辛院	阳24	李七庄供电服务中心	315	77	24.44%	0	175.0
7857	西青	汪1305	汪13	杨柳青供电服务中心	315	89	28.28%	0	162.9
7858	南开	马4601甲	马46	配电运检室	500	238	47.63%	0	161.9
7859	西青	53202#凌庄子	532	李七庄供电服务中心	315	101	32.12%	0	150.8
7860	西青	青5610	青56	杨柳青供电服务中心	400	158	39.55%	0	161.8
7861	南开	保1621	保16	配电运检室	315	90	28.66%	0	161.7
7862	红桥	西3104	西31	配电运检室	630	329	52.29%	0	174.6
7863	红桥	丁4306	丁43	配电运检室	400	158	39.61%	0	161.6
7864	南开	金2409乙	金24	配电运检室	630	350	55.63%	0	153.5
7865	南开	营4215	营42	配电运检室	400	105	26.25%	0	215.0
7866	西青	窝4418	窝44	杨柳青供电服务中心	630	160	25.40%	0	344.0
7867	西青	53815	538	李七庄供电服务中心	630	276	43.81%	0	228.0
7868	西青	微3229	微山32	李七庄供电服务中心	400	83	20.75%	0	237.0
7869	南开	73703	737	配电运检室	800	263	32.88%	0	377.0
7870	南开	营4211	营42	配电运检室	400	159	39.76%	0	161.0
7871	南开	金4107	金41	配电运检室	250	39	15.61%	0	161.0
7872	南开	营1414	营14	配电运检室	400	159	39.77%	0	160.9
7873	南开	金4118	金41	配电运检室	630	333	52.88%	0	170.9
7874	南开	华1617	华16	配电运检室	315	103	32.75%	0	148.9
7875	西青	泰1506	泰15	杨柳青供电服务中心	400	159	39.80%	0	160.8
7876	西青	友6309	友63	李七庄供电服务中心	400	160	39.89%	0	160.4

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
7877	南开	金2133	金21	配电运检室	250	40	15.91%	0	160.2
7878	南开	湖2406乙	湖24	配电运检室	500	240	47.96%	0	160.2
7879	西青	万2203	万22	李七庄供电服务中心	400	168	42.00%	0	152.0
7880	西青	霞1315	霞13	杨柳青供电服务中心	800	468	58.50%	0	172.0
7881	南开	18302	183	配电运检室	200	108	54.00%	0	52.0
7882	西青	53209	532	李七庄供电服务中心	630	293	46.51%	0	211.0
7883	西青	白1705乙	白17	杨柳青供电服务中心	630	112	17.78%	0	392.0
7884	南开	密4401	密44	配电运检室	200	50	25.00%	0	110.0
7885	南开	东1213	东门里东12	配电运检室	200	72	36.00%	0	88.0
7886	红桥	邵2904甲	邵29	配电运检室	315	110	34.92%	0	142.0
7887	红桥	曹1727	曹17	配电运检室	200	89	44.50%	0	71.0
7888	西青	青4412	青44	杨柳青供电服务中心	400	160	40.03%	0	159.9
7889	南开	金4112甲	金41	配电运检室	630	343	54.46%	0	160.9
7890	南开	金1422	金14	配电运检室	630	344	54.67%	0	159.6
7891	红桥	荣1218充	荣12	配电运检室	630	354	56.26%	0	149.5
7892	红桥	荣4311	荣43	配电运检室	630	344	54.68%	0	159.5
7893	西青	泰1528	泰15	杨柳青供电服务中心	315	93	29.38%	0	159.4
7894	南开	湖1404	湖14	配电运检室	400	158	39.42%	0	162.3
7895	南开	复4205	复42	配电运检室	630	360	57.09%	0	144.3
7896	西青	窝2223	窝22	杨柳青供电服务中心	315	97	30.74%	0	155.2
7897	西青	康4719	康47	杨柳青供电服务中心	630	312	49.52%	0	192.0
7898	南开	镇2205乙	镇22	配电运检室	630	97	15.40%	0	407.0
7899	南开	18814	188	配电运检室	500	197	39.40%	0	203.0
7900	南开	年2610	年26	配电运检室	630	179	28.41%	0	325.0

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
7901	西青	55101#于台	于台551	李七庄供电服务中心	400	87	21.75%	0	233.0
7902	南开	海8401	海84	配电运检室	200	15	7.62%	0	144.8
7903	西青	大4611	大46	李七庄供电服务中心	630	345	54.81%	0	158.7
7904	西青	精1217	精12	李七庄供电服务中心	315	93	29.63%	0	158.7
7905	红桥	丁1501	丁15	配电运检室	400	164	41.10%	0	155.6
7906	西青	高2626	高26	李七庄供电服务中心	400	162	40.39%	0	158.4
7907	西青	园1407	园14	杨柳青供电服务中心	400	162	40.41%	0	158.4
7908	南开	华1811充	华18	配电运检室	630	346	54.87%	0	158.3
7909	西青	53609	536	李七庄供电服务中心	630	280	44.44%	0	224.0
7910	西青	精1312#小卞庄	精13	李七庄供电服务中心	315	59	18.73%	0	193.0
7911	西青	西曹1704	曹17	杨柳青供电服务中心	400	189	47.25%	0	131.0
7912	西青	友5604#大寺村	友56	李七庄供电服务中心	315	154	48.89%	0	98.0
7913	西青	大0902	大09	李七庄供电服务中心	400	162	40.52%	0	157.9
7914	西青	大2124站	大21	李七庄供电服务中心	315	94	29.88%	0	157.9
7915	西青	泰1504	泰15	杨柳青供电服务中心	315	79	25.12%	0	172.9
7916	西青	青5501	青55	杨柳青供电服务中心	400	148	37.09%	0	171.6
7917	西青	汪2301	汪23	杨柳青供电服务中心	315	105	33.45%	0	146.6
7918	西青	天3403	天34	杨柳青供电服务中心	315	104	32.87%	0	148.5
7919	南开	保1620	保16	配电运检室	315	98	31.01%	0	154.3
7920	西青	康2608#农当城	康26	杨柳青供电服务中心	315	105	33.30%	0	147.1
7921	西青	青4510	青45	杨柳青供电服务中心	630	356	56.50%	0	148.0
7922	南开	镇5205	镇52	配电运检室	630	231	36.67%	0	273.0
7923	南开	镇3306	镇33	配电运检室	315	85	26.98%	0	167.0
7924	南开	年2601	年26	配电运检室	400	215	53.75%	0	105.0

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
7925	南开	水3210	水32	配电运检室	630	222	35.24%	0	282.0
7926	西青	白1411	白14	杨柳青供电服务中心	400	165	41.25%	0	155.0
7927	西青	白1603	白16	杨柳青供电服务中心	250	30	12.07%	0	169.8
7928	南开	雅3301	雅33	配电运检室	630	348	55.16%	0	156.5
7929	南开	18935	189	配电运检室	500	246	49.14%	0	154.3
7930	南开	湖1105	湖11	配电运检室	630	348	55.19%	0	156.3
7931	南开	金3204	金32	配电运检室	500	237	47.34%	0	163.3
7932	红桥	玉4105	玉41	配电运检室	400	170	42.43%	0	150.3
7933	西青	精2808	精28	李七庄供电服务中心	315	96	30.42%	0	156.2
7934	南开	金3405	金34	配电运检室	400	160	39.97%	0	160.1
7935	西青	54213	542	李七庄供电服务中心	630	313	49.68%	0	191.0
7936	西青	高2432充	高24	李七庄供电服务中心	400	191	47.75%	0	129.0
7937	南开	镇2305	镇23	配电运检室	630	265	42.06%	0	239.0
7938	南开	18816	188	配电运检室	500	101	20.20%	0	299.0
7939	西青	微3226	微山32	李七庄供电服务中心	630	348	55.24%	0	156.0
7940	西青	微3611	微山36	李七庄供电服务中心	400	163	40.75%	0	157.0
7941	西青	北2220	北22	杨柳青供电服务中心	315	96	30.48%	0	156.0
7942	西青	精2424乙	精24	李七庄供电服务中心	500	243	48.62%	0	156.9
7943	红桥	芥2207	芥22	配电运检室	630	351	55.75%	0	152.8
7944	红桥	丁4410乙	丁44	配电运检室	630	348	55.28%	0	155.8
7945	红桥	83209#抽水房	832	配电运检室	400	164	41.09%	0	155.6
7946	西青	青5221	青52	杨柳青供电服务中心	400	164	41.10%	0	155.6
7947	南开	南2401	海上花苑南24	配电运检室	400	165	41.13%	0	155.5
7948	红桥	丁4536充	丁45	配电运检室	630	349	55.33%	0	155.4

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
7949	西青	高2315充	高23	李七庄供电服务中心	400	160	39.90%	0	160.4
7950	南开	雅2406	雅24	配电运检室	500	245	48.93%	0	155.3
7951	红桥	曹1703	曹17	配电运检室	400	158	39.43%	0	162.3
7952	南开	9101	91	配电运检室	400	204	51.00%	0	116.0
7953	红桥	邵3205	邵32	配电运检室	630	144	22.86%	0	360.0
7954	红桥	83103	831	配电运检室	630	295	46.83%	0	209.0
7955	西青	56210	南河562	李七庄供电服务中心	630	342	54.29%	0	162.0
7956	西青	通1302	通13	李七庄供电服务中心	500	245	49.04%	0	154.8
7957	红桥	芥3628	芥36	配电运检室	500	246	49.13%	0	154.3
7958	南开	湖1410	湖14	配电运检室	630	350	55.52%	0	154.2
7959	西青	埠3319	埠33	杨柳青供电服务中心	315	111	35.22%	0	141.1
7960	南开	翠3336	翠33	配电运检室	315	85	26.98%	0	167.0
7961	西青	56113	吴庄561	李七庄供电服务中心	500	145	29.00%	0	255.0
7962	西青	储2906	储29	李七庄供电服务中心	630	303	48.10%	0	201.0
7963	西青	白1606乙	白16	杨柳青供电服务中心	630	110	17.46%	0	394.0
7964	南开	镇5210	镇52	配电运检室	630	222	35.24%	0	282.0
7965	西青	万4302#杨科庄	万43	李七庄供电服务中心	315	90	28.57%	0	162.0
7966	西青	万3105#东兰坨	万31	李七庄供电服务中心	400	213	53.25%	0	107.0
7967	西青	白1114	白11	杨柳青供电服务中心	315	98	31.12%	0	154.0
7968	南开	湖3407	湖34	配电运检室	250	46	18.52%	0	153.7
7969	西青	霞2503	霞25	杨柳青供电服务中心	250	46	18.57%	0	153.6
7970	南开	营1205	营12	配电运检室	315	100	31.88%	0	151.6
7971	西青	青4226	青42	杨柳青供电服务中心	400	166	41.61%	0	153.5
7972	红桥	丁3102	丁31	配电运检室	630	350	55.63%	0	153.5

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
7973	红桥	曹1810甲	曹18	配电运检室	630	350	55.63%	0	153.5
7974	红桥	丁4312	丁43	配电运检室	630	351	55.64%	0	153.5
7975	西青	高1620	高16	李七庄供电服务中心	400	167	41.65%	0	153.4
7976	红桥	荣2303	荣23	配电运检室	315	99	31.41%	0	153.1
7977	红桥	83212	832	配电运检室	500	246	49.20%	0	154.0
7978	西青	微3613	微山36	李七庄供电服务中心	630	307	48.73%	0	197.0
7979	南开	19603	196	配电运检室	630	218	34.60%	0	286.0
7980	南开	湖1408乙	湖14	配电运检室	630	351	55.72%	0	153.0
7981	南开	复4310	复43	配电运检室	400	155	38.78%	0	164.9
7982	红桥	83210	832	配电运检室	200	7	3.57%	0	152.9
7983	西青	丰4305	丰43	杨柳青供电服务中心	315	100	31.62%	0	152.4
7984	西青	泊2202	泊22	李七庄供电服务中心	400	168	41.90%	0	152.4
7985	红桥	邵4503甲	邵45	配电运检室	400	168	41.97%	0	152.1
7986	南开	97104	971	配电运检室	630	134	21.27%	0	370.0
7987	南开	镇4302	镇43	配电运检室	400	87	21.75%	0	233.0
7988	南开	镇3607	镇36	配电运检室	630	351	55.71%	0	153.0
7989	西青	55153充	于台551	李七庄供电服务中心	630	372	59.05%	0	132.0
7990	西青	53618	536	李七庄供电服务中心	400	145	36.25%	0	175.0
7991	南开	凌1704	凌17	配电运检室	315	103	32.70%	0	149.0
7992	红桥	丁3234	丁32	配电运检室	630	352	55.88%	0	152.0
7993	南开	保3217	保32	配电运检室	500	263	52.67%	0	136.6
7994	西青	泊2309	泊23	李七庄供电服务中心	400	175	43.87%	0	144.5
7995	南开	金4115	金41	配电运检室	400	169	42.15%	0	151.4
7996	西青	西4502	西45	杨柳青供电服务中心	400	169	42.22%	0	151.1

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
7997	西青	55105站#金旺家园 01变	于台551	李七庄供电服务中心	630	260	41.27%	0	244.0
7998	南开	96804	968	配电运检室	630	135	21.43%	0	369.0
7999	西青	54214	542	李七庄供电服务中心	630	219	34.76%	0	285.0
8000	红桥	芥3630	芥36	配电运检室	400	117	29.25%	0	203.0
8001	西青	梨1829	梨18	李七庄供电服务中心	500	217	43.40%	0	183.0
8002	南开	保1506	保15	配电运检室	315	94	29.90%	0	157.8
8003	红桥	芥2217	芥22	配电运检室	630	353	56.06%	0	150.8
8004	西青	高2623	高26	李七庄供电服务中心	500	247	49.44%	0	152.8
8005	西青	康4503	康45	杨柳青供电服务中心	315	106	33.75%	0	145.7
8006	西青	白1118	白11	杨柳青供电服务中心	315	101	32.17%	0	150.7
8007	南开	广1123	广11	配电运检室	630	353	56.10%	0	150.6
8008	红桥	荣1409	荣14	配电运检室	400	169	42.36%	0	150.6
8009	南开	营4104	营41	配电运检室	630	354	56.14%	0	150.3
8010	红桥	丁1601	丁16	配电运检室	630	352	55.84%	0	152.2
8011	南开	营3205	营32	配电运检室	630	351	55.70%	0	153.1
8012	西青	康4407	康44	杨柳青供电服务中心	630	204	32.38%	0	300.0
8013	南开	19605	196	配电运检室	630	180	28.57%	0	324.0
8014	西青	储3702	储37	李七庄供电服务中心	630	353	56.04%	0	150.9
8015	南开	营1104	营11	配电运检室	630	357	56.68%	0	146.9
8016	红桥	玉4103	玉41	配电运检室	400	170	42.53%	0	149.9
8017	红桥	吴4622	吴46	配电运检室	315	102	32.50%	0	149.6
8018	南开	营4203	营42	配电运检室	315	102	32.52%	0	149.6
8019	红桥	芥3415	芥34	配电运检室	400	171	42.64%	0	149.5
8020	红桥	玉4302乙	玉43	配电运检室	315	103	32.60%	0	149.3

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
8021	西青	窝2152	窝21	杨柳青供电服务中心	315	92	29.11%	0	160.3
8022	西青	青4313	青43	杨柳青供电服务中心	315	118	37.36%	0	134.3
8023	红桥	西1103	西11	配电运检室	400	171	42.69%	0	149.3
8024	西青	汪2302	汪23	杨柳青供电服务中心	315	115	36.44%	0	137.2
8025	西青	青3316甲	青33	杨柳青供电服务中心	630	221	35.08%	0	283.0
8026	西青	大4505充	大45	李七庄供电服务中心	630	127	20.16%	0	377.0
8027	南开	镇4403	镇44	配电运检室	630	202	32.06%	0	302.0
8028	南开	镇4109	镇41	配电运检室	500	184	36.80%	0	216.0
8029	西青	学2424乙	学24	杨柳青供电服务中心	630	332	52.70%	0	172.0
8030	红桥	邵3202乙	邵32	配电运检室	630	115	18.25%	0	389.0
8031	西青	大4503充	大45	李七庄供电服务中心	630	195	30.95%	0	309.0
8032	西青	储4908	储49	李七庄供电服务中心	630	197	31.27%	0	307.0
8033	西青	东1412#新村	衡器东14	杨柳青供电服务中心	400	145	36.25%	0	175.0
8034	红桥	丁4308	丁43	配电运检室	400	171	42.76%	0	149.0
8035	南开	湖4110	湖41	配电运检室	315	106	33.73%	0	145.8
8036	红桥	丁1402	丁14	配电运检室	630	355	56.42%	0	148.6
8037	红桥	邵2908	邵29	配电运检室	500	249	49.75%	0	151.3
8038	南开	密4302	密43	配电运检室	400	172	42.94%	0	148.2
8039	西青	窝4403	窝44	杨柳青供电服务中心	630	220	34.92%	0	284.0
8040	西青	青3228乙	青32	杨柳青供电服务中心	630	339	53.81%	0	165.0
8041	红桥	湘3401	湘34	配电运检室	630	345	54.76%	0	159.0
8042	西青	55122	于台551	李七庄供电服务中心	630	133	21.11%	0	371.0
8043	西青	青5229充	青52	杨柳青供电服务中心	400	98	24.50%	0	222.0
8044	南开	复4206	复42	配电运检室	500	248	49.62%	0	151.9

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
8045	西青	青4333	青43	杨柳青供电服务中心	315	104	33.05%	0	147.9
8046	西青	红4427	红44	李七庄供电服务中心	500	264	52.71%	0	136.5
8047	西青	精1206#工业区	精12	李七庄供电服务中心	315	105	33.20%	0	147.4
8048	南开	南1606甲	广会一南16	配电运检室	400	183	45.65%	0	137.4
8049	西青	东1305	后园东13	杨柳青供电服务中心	400	173	43.17%	0	147.3
8050	西青	阳3324	阳33	李七庄供电服务中心	315	90	28.48%	0	162.3
8051	西青	青3608	青36	杨柳青供电服务中心	400	173	43.23%	0	147.1
8052	西青	康2603#农当城	康26	杨柳青供电服务中心	315	103	32.68%	0	149.1
8053	西青	精2804	精28	李七庄供电服务中心	400	173	43.24%	0	147.0
8054	西青	汪3414乙	汪34	杨柳青供电服务中心	630	127	20.16%	0	377.0
8055	红桥	湘3409乙	湘34	配电运检室	400	128	32.00%	0	192.0
8056	南开	84231	842	配电运检室	500	91	18.20%	0	309.0
8057	西青	农白1417#大柳滩	白14	杨柳青供电服务中心	250	87	34.80%	0	113.0
8058	西青	白1110#大柳滩	白11	杨柳青供电服务中心	315	166	52.70%	0	86.0
8059	西青	君3307	君33	杨柳青供电服务中心	400	173	43.29%	0	146.8
8060	西青	青3303乙	青33	杨柳青供电服务中心	315	113	35.94%	0	138.8
8061	南开	营2118	营21	配电运检室	630	357	56.72%	0	146.7
8062	西青	埠3103#农六埠	埠31	杨柳青供电服务中心	400	173	43.13%	0	147.5
8063	南开	华2608	华26	配电运检室	400	185	46.15%	0	135.4
8064	西青	科3408	科34	杨柳青供电服务中心	400	174	43.41%	0	146.3
8065	红桥	邵2907	邵29	配电运检室	400	186	46.41%	0	134.3
8066	西青	万3110	万31	李七庄供电服务中心	400	174	43.46%	0	146.2
8067	南开	9111	91	配电运检室	630	369	58.57%	0	135.0
8068	南开	镇2314	镇23	配电运检室	630	369	58.57%	0	135.0

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
8069	西青	康2524	康25	杨柳青供电服务中心	315	168	53.33%	0	84.0
8070	南开	雅3106	雅31	配电运检室	400	165	41.26%	0	155.0
8071	西青	东1423	衡器东14	杨柳青供电服务中心	315	93	29.54%	0	159.0
8072	西青	西密1404	密14	杨柳青供电服务中心	400	174	43.52%	0	145.9
8073	南开	金4114	金41	配电运检室	250	54	21.66%	0	145.9
8074	西青	青4435充	青44	杨柳青供电服务中心	630	358	56.90%	0	145.6
8075	西青	君5313	君53	杨柳青供电服务中心	315	107	33.87%	0	145.3
8076	西青	东2101	津津药业东21	杨柳青供电服务中心	200	15	7.49%	0	145.0
8077	南开	9608	96	配电运检室	500	261	52.20%	0	139.0
8078	西青	密4204乙	密42	杨柳青供电服务中心	630	243	38.57%	0	261.0
8079	南开	18314	183	配电运检室	630	123	19.52%	0	381.0
8080	西青	53812	538	李七庄供电服务中心	400	93	23.25%	0	227.0
8081	西青	天3807#大稍口	天38	杨柳青供电服务中心	400	144	36.00%	0	176.0
8082	西青	白1113	白11	杨柳青供电服务中心	315	111	35.24%	0	141.0
8083	红桥	西4327	西43	配电运检室	250	55	22.08%	0	144.8
8084	南开	金2118	金21	配电运检室	400	175	43.81%	0	144.8
8085	红桥	荣2301	荣23	配电运检室	630	364	57.83%	0	139.6
8086	西青	窝2343	窝23	杨柳青供电服务中心	630	359	57.05%	0	144.6
8087	红桥	吴4701甲	吴47	配电运检室	500	255	51.09%	0	144.6
8088	南开	华1813充	华18	配电运检室	630	360	57.10%	0	144.3
8089	西青	埠3317	埠33	杨柳青供电服务中心	315	122	38.64%	0	130.3
8090	红桥	曹2216	曹22	配电运检室	315	107	33.95%	0	145.1
8091	西青	微3806站佳和锦苑 14变	微38	李七庄供电服务中心	400	150	37.50%	0	170.0
8092	南开	镇2206	镇22	配电运检室	630	190	30.16%	0	314.0

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
8093	西青	54119	541	李七庄供电服务中心	500	255	51.00%	0	145.0
8094	西青	微1429	微山14	李七庄供电服务中心	630	216	34.29%	0	288.0
8095	南开	营4123	营41	配电运检室	400	176	44.05%	0	143.8
8096	南开	密4306	密43	配电运检室	400	161	40.32%	0	158.7
8097	红桥	丁1107	丁11	配电运检室	315	108	34.39%	0	143.7
8098	南开	湖1402	湖14	配电运检室	500	242	48.48%	0	157.6
8099	西青	学2423	学24	杨柳青供电服务中心	400	177	44.15%	0	143.4
8100	西青	梨2203#倪黄庄别墅 02变	梨22	李七庄供电服务中心	630	141	22.38%	0	363.0
8101	西青	密4203甲	密42	杨柳青供电服务中心	500	75	15.00%	0	325.0
8102	西青	微1613	微16	李七庄供电服务中心	400	205	51.25%	0	115.0
8103	南开	镇3604	镇36	配电运检室	500	92	18.40%	0	308.0
8104	南开	年2937	年29	配电运检室	400	64	16.00%	0	256.0
8105	南开	镇2310	镇23	配电运检室	315	68	21.59%	0	184.0
8106	南开	镇2309	镇23	配电运检室	500	111	22.20%	0	289.0
8107	西青	万2202#大泊	万22	李七庄供电服务中心	315	174	55.24%	0	78.0
8108	西青	东1409#十三街	衡器东14	杨柳青供电服务中心	400	199	49.75%	0	121.0
8109	红桥	丁1103乙	丁11	配电运检室	500	257	51.40%	0	143.0
8110	西青	精1218	精12	李七庄供电服务中心	315	109	34.63%	0	142.9
8111	西青	埠2301	埠23	杨柳青供电服务中心	315	102	32.44%	0	149.8
8112	西青	阳1732	阳17	李七庄供电服务中心	315	110	34.81%	0	142.3
8113	南开	9110乙	91	配电运检室	630	362	57.41%	0	142.3
8114	西青	埠3322	埠33	杨柳青供电服务中心	315	106	33.58%	0	146.2
8115	西青	东1418	衡器东14	杨柳青供电服务中心	315	123	38.99%	0	129.2
8116	西青	泰5613	泰56	杨柳青供电服务中心	315	110	34.87%	0	142.2

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
8117	南开	湖4409	湖44	配电运检室	630	362	57.45%	0	142.1
8118	西青	精1555#学韵园03变	精15	李七庄供电服务中心	400	223	55.75%	0	97.0
8119	西青	微1603	微16	李七庄供电服务中心	500	267	53.40%	0	133.0
8120	西青	微1433	微山14	李七庄供电服务中心	630	160	25.40%	0	344.0
8121	南开	镇4303	镇43	配电运检室	315	141	44.76%	0	111.0
8122	西青	学2410	学24	杨柳青供电服务中心	315	98	31.11%	0	154.0
8123	红桥	荣2402	荣24	配电运检室	315	123	39.07%	0	128.9
8124	西青	君3313	君33	杨柳青供电服务中心	315	95	30.23%	0	156.8
8125	南开	金2116	金21	配电运检室	400	178	44.58%	0	141.7
8126	南开	密1409乙	密14	配电运检室	630	362	57.52%	0	141.6
8127	西青	君3312	君33	杨柳青供电服务中心	315	110	35.07%	0	141.5
8128	红桥	芥2106	芥21	配电运检室	315	111	35.11%	0	141.4
8129	红桥	玉4302甲	玉43	配电运检室	315	115	36.42%	0	137.3
8130	南开	84603	846	配电运检室	630	168	26.67%	0	336.0
8131	西青	阳3123#泽雅苑05变	阳31	李七庄供电服务中心	400	163	40.75%	0	157.0
8132	西青	梨1801乙	梨18	李七庄供电服务中心	630	234	37.14%	0	270.0
8133	西青	微1608	微16	李七庄供电服务中心	400	67	16.75%	0	253.0
8134	西青	青3318甲	青33	杨柳青供电服务中心	630	114	18.10%	0	390.0
8135	西青	大4224	大42	李七庄供电服务中心	630	210	33.33%	0	294.0
8136	西青	55407	鑫福家园554	李七庄供电服务中心	500	167	33.40%	0	233.0
8137	西青	青5216农#谢庄	青52	杨柳青供电服务中心	315	68	21.59%	0	184.0
8138	西青	阳2407#辛院	阳24	李七庄供电服务中心	400	196	49.00%	0	124.0
8139	西青	东1403农#西咀	衡器东14	杨柳青供电服务中心	400	234	58.50%	0	86.0
8140	红桥	邵2918	邵29	配电运检室	400	170	42.51%	0	149.9

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
8141	西青	埠3112	埠31	杨柳青供电服务中心	315	111	35.27%	0	140.9
8142	南开	雅4311	雅43	配电运检室	400	179	44.78%	0	140.9
8143	西青	北1801甲	北18	杨柳青供电服务中心	500	264	52.70%	0	136.5
8144	南开	翠4508	翠45	配电运检室	315	111	35.09%	0	141.5
8145	西青	康4717#农上辛口	康47	杨柳青供电服务中心	315	117	37.02%	0	135.4
8146	西青	泊4204	泊42	李七庄供电服务中心	400	174	43.46%	0	146.2
8147	南开	东4701	富兰特二东47	配电运检室	200	20	9.94%	0	140.1
8148	南开	年1303充	年13	配电运检室	630	209	33.17%	0	295.0
8149	南开	营1418乙	营14	配电运检室	630	136	21.59%	0	368.0
8150	南开	9401	94	配电运检室	630	258	40.95%	0	246.0
8151	南开	镇4102	镇41	配电运检室	500	121	24.20%	0	279.0
8152	西青	55316	辛院553	李七庄供电服务中心	630	289	45.87%	0	215.0
8153	南开	金4116	金41	配电运检室	630	371	58.90%	0	132.9
8154	南开	97203	972	配电运检室	400	180	45.04%	0	139.9
8155	南开	复4714	复47	配电运检室	400	181	45.29%	0	138.8
8156	南开	金2406	金24	配电运检室	630	356	56.54%	0	147.8
8157	南开	翠4707	翠47	配电运检室	250	60	24.16%	0	139.6
8158	西青	君3311	君33	杨柳青供电服务中心	315	125	39.61%	0	127.2
8159	南开	金2415	金24	配电运检室	630	365	57.92%	0	139.1
8160	西青	霞1205	霞12	杨柳青供电服务中心	315	67	21.27%	0	185.0
8161	西青	康4909农#宣家院	康49	杨柳青供电服务中心	400	139	34.75%	0	181.0
8162	红桥	丁3106	丁31	配电运检室	630	353	56.04%	0	150.9
8163	红桥	吴4710甲	吴47	配电运检室	630	365	57.96%	0	138.9
8164	西青	梨2204#倪黄庄	梨22	李七庄供电服务中心	315	113	35.92%	0	138.9

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
8165	红桥	荣1220充	荣12	配电运检室	630	365	57.99%	0	138.7
8166	西青	君3308	君33	杨柳青供电服务中心	315	114	36.10%	0	138.3
8167	西青	埠3104#农六埠	埠31	杨柳青供电服务中心	400	183	45.71%	0	137.2
8168	南开	保3208	保32	配电运检室	630	366	58.09%	0	138.0
8169	西青	梨1806	梨18	李七庄供电服务中心	500	99	19.80%	0	301.0
8170	西青	阳2418#锦棠苑05变	阳24	李七庄供电服务中心	400	151	37.75%	0	169.0
8171	西青	康4718甲	康47	杨柳青供电服务中心	630	122	19.37%	0	382.0
8172	西青	霞1207	霞12	杨柳青供电服务中心	400	122	30.50%	0	198.0
8173	红桥	吴4305乙	吴43	配电运检室	630	169	26.83%	0	335.0
8174	南开	湖4506	湖45	配电运检室	630	251	39.84%	0	253.0
8175	南开	镇3602	镇36	配电运检室	630	309	49.05%	0	195.0
8176	南开	金2108	金21	配电运检室	400	182	45.54%	0	137.9
8177	红桥	荣4317甲	荣43	配电运检室	315	101	32.12%	0	150.8
8178	西青	阳3105	阳31	李七庄供电服务中心	315	122	38.60%	0	130.4
8179	南开	保3416	保34	配电运检室	630	374	59.32%	0	130.3
8180	西青	青4415#电视局	青44	杨柳青供电服务中心	315	115	36.50%	0	137.0
8181	南开	84214	842	配电运检室	315	115	36.53%	0	136.9
8182	西青	青3206	青32	杨柳青供电服务中心	400	184	45.88%	0	136.5
8183	西青	青3217	青32	杨柳青供电服务中心	500	264	52.70%	0	136.5
8184	西青	梨3206	梨32	李七庄供电服务中心	250	61	24.23%	0	139.4
8185	西青	高2404充	高24	李七庄供电服务中心	630	365	57.89%	0	139.3
8186	西青	红3409#大侯庄	红34	李七庄供电服务中心	400	188	46.95%	0	132.2
8187	南开	雅1204	雅12	配电运检室	500	264	52.77%	0	136.2
8188	西青	55314	辛院553	李七庄供电服务中心	630	344	54.60%	0	160.0

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
8189	南开	97124	971	配电运检室	630	243	38.57%	0	261.0
8190	南开	翠4603	翠46	配电运检室	315	171	54.29%	0	81.0
8191	西青	55428	鑫福家园554	李七庄供电服务中心	315	134	42.54%	0	118.0
8192	西青	康4907	康49	杨柳青供电服务中心	400	75	18.75%	0	245.0
8193	南开	镇2204	镇22	配电运检室	400	148	37.00%	0	172.0
8194	红桥	曹1705	曹17	配电运检室	400	184	46.06%	0	135.8
8195	西青	科4703	科47	杨柳青供电服务中心	400	176	43.88%	0	144.5
8196	西青	东1104	聚盛东11	杨柳青供电服务中心	400	172	42.91%	0	148.3
8197	南开	翠1508	翠15	配电运检室	250	65	25.88%	0	135.3
8198	红桥	玉4305	玉43	配电运检室	500	277	55.40%	0	123.0
8199	南开	湖4509	湖45	配电运检室	400	156	39.00%	0	164.0
8200	西青	康4903	康49	杨柳青供电服务中心	315	184	58.41%	0	68.0
8201	西青	东1410#十三街	衡器东14	杨柳青供电服务中心	400	103	25.75%	0	217.0
8202	红桥	曹1713	曹17	配电运检室	400	176	44.00%	0	144.0
8203	西青	窝2319	窝23	杨柳青供电服务中心	630	369	58.57%	0	135.0
8204	南开	雅1105	雅11	配电运检室	500	265	53.01%	0	134.9
8205	南开	广1117	广11	配电运检室	500	266	53.12%	0	134.4
8206	红桥	邵2909	邵29	配电运检室	400	186	46.41%	0	134.4
8207	西青	霞1308	霞13	杨柳青供电服务中心	630	362	57.43%	0	142.2
8208	红桥	丁4608	丁46	配电运检室	400	191	47.73%	0	129.1
8209	西青	窝2128	窝21	杨柳青供电服务中心	630	370	58.72%	0	134.1
8210	南开	镇5106	镇51	配电运检室	400	249	62.25%	0	71.0
8211	西青	梨1804	梨18	李七庄供电服务中心	630	213	33.81%	0	291.0
8212	西青	微3233	微山32	李七庄供电服务中心	630	239	37.94%	0	265.0

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
8213	西青	泰1516	泰15	杨柳青供电服务中心	315	118	37.48%	0	133.9
8214	南开	湖3206	湖32	配电运检室	630	356	56.53%	0	147.9
8215	南开	翠4507	翠45	配电运检室	250	53	21.25%	0	146.9
8216	西青	学2421	学24	杨柳青供电服务中心	400	193	48.33%	0	126.7
8217	西青	园1405	园14	杨柳青供电服务中心	630	370	58.79%	0	133.6
8218	红桥	荣2309	荣23	配电运检室	315	133	42.37%	0	118.5
8219	红桥	芥3409乙	芥34	配电运检室	630	376	59.60%	0	128.5
8220	南开	湖2401	湖24	配电运检室	500	267	53.32%	0	133.4
8221	西青	君5312	君53	杨柳青供电服务中心	315	118	37.35%	0	134.4
8222	西青	芦1808	芦18	李七庄供电服务中心	250	67	26.79%	0	133.0
8223	南开	9218	92	配电运检室	315	181	57.46%	0	71.0
8224	南开	华2704	华27	配电运检室	315	119	37.78%	0	133.0
8225	南开	87209	872	配电运检室	630	305	48.41%	0	199.0
8226	南开	水4206充	水42	配电运检室	400	62	15.50%	0	258.0
8227	南开	镇2302	镇23	配电运检室	630	264	41.90%	0	240.0
8228	西青	农白1101#三里兴	白11	杨柳青供电服务中心	315	154	48.89%	0	98.0
8229	西青	康4906农#小沙沃	康49	杨柳青供电服务中心	315	90	28.57%	0	162.0
8230	南开	金4110	金41	配电运检室	250	67	26.84%	0	132.9
8231	南开	马1203甲	马12	配电运检室	630	371	58.92%	0	132.8
8232	红桥	荣2306	荣23	配电运检室	315	120	37.98%	0	132.4
8233	南开	湖4107	湖41	配电运检室	400	188	46.92%	0	132.3
8234	西青	精1752#学韵园01变	精17	李七庄供电服务中心	400	48	12.00%	0	272.0
8235	南开	镇3305	镇33	配电运检室	630	134	21.27%	0	370.0
8236	南开	年1415充	年14	配电运检室	400	204	51.00%	0	116.0

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
8237	红桥	荣1519	荣15	配电运检室	500	283	56.65%	0	116.8
8238	西青	霞1304	霞13	杨柳青供电服务中心	630	372	59.09%	0	131.7
8239	西青	高1616	高16	李七庄供电服务中心	500	268	53.66%	0	131.7
8240	南开	翠1509	翠15	配电运检室	250	69	27.41%	0	131.5
8241	南开	保1520	保15	配电运检室	400	189	47.15%	0	131.4
8242	南开	保3207乙	保32	配电运检室	400	189	47.16%	0	131.4
8243	西青	埠2317	埠23	杨柳青供电服务中心	315	119	37.70%	0	133.3
8244	南开	保1508	保15	配电运检室	500	268	53.60%	0	132.0
8245	西青	56211	南河562	李七庄供电服务中心	630	173	27.46%	0	331.0
8246	西青	埠2327	埠23	杨柳青供电服务中心	630	356	56.51%	0	148.0
8247	西青	55424	鑫福家园554	李七庄供电服务中心	400	136	34.00%	0	184.0
8248	西青	青6615#宏达	青66	杨柳青供电服务中心	315	81	25.71%	0	171.0
8249	南开	85403	854	配电运检室	250	70	28.05%	0	129.9
8250	南开	97202甲	972	配电运检室	315	121	38.46%	0	130.9
8251	西青	刘1405#高村	刘14	李七庄供电服务中心	200	29	14.70%	0	130.6
8252	西青	高3132	高31	李七庄供电服务中心	315	117	37.30%	0	134.5
8253	南开	9505乙	95	配电运检室	630	374	59.29%	0	130.5
8254	红桥	湘5202	湘52	配电运检室	500	270	53.91%	0	130.4
8255	西青	康4707#农中辛口	康47	杨柳青供电服务中心	315	122	38.62%	0	130.4
8256	南开	营3107	营31	配电运检室	315	114	36.09%	0	138.3
8257	红桥	吴2101	吴21	配电运检室	400	190	47.44%	0	130.2
8258	西青	梨2201#倪黄庄	梨22	李七庄供电服务中心	315	122	38.72%	0	130.0
8259	南开	镇3605	镇36	配电运检室	630	191	30.32%	0	313.0
8260	红桥	吴4303	吴43	配电运检室	630	172	27.30%	0	332.0

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
8261	南开	年2608	年26	配电运检室	630	240	38.10%	0	264.0
8262	南开	18312	183	配电运检室	500	151	30.20%	0	249.0
8263	西青	精1308#南闫庄	精13	李七庄供电服务中心	315	48	15.24%	0	204.0
8264	西青	埠3307农#毕家村	埠33	杨柳青供电服务中心	400	212	53.00%	0	108.0
8265	西青	窝2129	窝21	杨柳青供电服务中心	630	381	60.49%	0	122.9
8266	南开	湖2106	湖21	配电运检室	400	190	47.52%	0	129.9
8267	西青	君5614充	君56	杨柳青供电服务中心	630	374	59.40%	0	129.8
8268	南开	华2613	华26	配电运检室	500	284	56.85%	0	115.7
8269	红桥	远3309	远33	配电运检室	315	122	38.86%	0	129.6
8270	西青	汪2308	汪23	杨柳青供电服务中心	400	179	44.87%	0	140.5
8271	南开	雅1101乙	雅11	配电运检室	630	375	59.47%	0	129.3
8272	红桥	荣4317乙	荣43	配电运检室	315	123	38.97%	0	129.2
8273	西青	红3412#大侯庄	红34	李七庄供电服务中心	315	123	38.99%	0	129.2
8274	红桥	邵3804	邵38	配电运检室	315	123	38.99%	0	129.2
8275	南开	海8316	海83	配电运检室	630	123	19.52%	0	381.0
8276	西青	53805	538	李七庄供电服务中心	630	322	51.11%	0	182.0
8277	南开	镇3104	镇31	配电运检室	400	75	18.75%	0	245.0
8278	南开	湖1407	湖14	配电运检室	400	197	49.25%	0	123.0
8279	西青	白1419	白14	杨柳青供电服务中心	250	66	26.49%	0	133.8
8280	南开	马4302	马43	配电运检室	250	66	26.23%	0	134.4
8281	南开	营2115	营21	配电运检室	500	272	54.35%	0	128.2
8282	南开	9506	95	配电运检室	315	156	49.52%	0	96.0
8283	西青	青3317甲	青33	杨柳青供电服务中心	630	201	31.90%	0	303.0
8284	南开	18813	188	配电运检室	500	153	30.60%	0	247.0

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
8285	红桥	西4315	西43	配电运检室	630	365	57.94%	0	139.0
8286	南开	密1305乙	密13	配电运检室	500	286	57.20%	0	114.0
8287	红桥	芥3307	芥33	配电运检室	160	-12	-7.47%	0	140.0
8288	西青	科3407乙	科34	杨柳青供电服务中心	500	280	56.02%	0	119.9
8289	红桥	邵3814	邵38	配电运检室	630	376	59.71%	0	127.8
8290	南开	保4306	保43	配电运检室	400	192	48.10%	0	127.6
8291	南开	保1616	保16	配电运检室	315	124	39.50%	0	127.6
8292	西青	白1502	白15	杨柳青供电服务中心	200	35	17.31%	0	125.4
8293	西青	汪1306#王庄	汪13	杨柳青供电服务中心	200	28	13.87%	0	132.3
8294	红桥	丁3105	丁31	配电运检室	630	377	59.80%	0	127.2
8295	西青	白1112	白11	杨柳青供电服务中心	315	125	39.65%	0	127.1
8296	西青	通1403#云水园02变	通14	李七庄供电服务中心	630	269	42.70%	0	235.0
8297	南开	年2903充	年29	配电运检室	630	331	52.54%	0	173.0
8298	西青	青3321甲	青33	杨柳青供电服务中心	400	237	59.25%	0	83.0
8299	西青	55419	鑫福家园554	李七庄供电服务中心	500	84	16.80%	0	316.0
8300	西青	梨2101#大寺村	梨21	李七庄供电服务中心	315	117	37.14%	0	135.0
8301	南开	华2702	华27	配电运检室	315	125	39.72%	0	126.9
8302	西青	55617	于东防汛556	李七庄供电服务中心	315	125	39.73%	0	126.9
8303	南开	南2208乙	广丰园南22	配电运检室	630	376	59.74%	0	127.6
8304	南开	海8121	海81	配电运检室	500	273	54.69%	0	126.5
8305	南开	保1502	保15	配电运检室	400	207	51.63%	0	113.5
8306	红桥	吴1707	吴17	配电运检室	315	126	39.87%	0	126.4
8307	南开	金1705	金17	配电运检室	315	117	37.05%	0	135.3
8308	红桥	荣2304	荣23	配电运检室	315	124	39.32%	0	128.2

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
8309	南开	金3202	金32	配电运检室	500	274	54.77%	0	126.1
8310	南开	金4401	金44	配电运检室	400	181	45.23%	0	139.1
8311	南开	泰4201充	泰42	配电运检室	400	167	41.75%	0	153.0
8312	西青	窝4412	窝44	杨柳青供电服务中心	315	68	21.59%	0	184.0
8313	西青	白1120	白11	杨柳青供电服务中心	400	201	50.27%	0	118.9
8314	南开	华1802	华18	配电运检室	400	198	49.55%	0	121.8
8315	红桥	荣4504	荣45	配电运检室	315	127	40.30%	0	125.0
8316	西青	友6307	友63	李七庄供电服务中心	400	195	48.75%	0	125.0
8317	南开	镇2307	镇23	配电运检室	315	73	23.17%	0	179.0
8318	西青	56109	吴庄561	李七庄供电服务中心	400	123	30.75%	0	197.0
8319	西青	微1606	微16	李七庄供电服务中心	400	90	22.50%	0	230.0
8320	南开	97404	974	配电运检室	500	241	48.20%	0	159.0
8321	西青	埠3320	埠33	杨柳青供电服务中心	400	195	48.81%	0	124.8
8322	西青	储2501	储25	李七庄供电服务中心	630	380	60.24%	0	124.5
8323	西青	科2220甲	科22	杨柳青供电服务中心	630	380	60.25%	0	124.4
8324	红桥	湘3315甲	湘33	配电运检室	500	276	55.16%	0	124.2
8325	西青	51125	511	李七庄供电服务中心	500	283	56.60%	0	117.0
8326	南开	19602	196	配电运检室	315	94	29.84%	0	158.0
8327	西青	微3212	微山32	李七庄供电服务中心	315	75	23.81%	0	177.0
8328	西青	君3304	君33	杨柳青供电服务中心	400	193	48.26%	0	127.0
8329	西青	青5215	青52	杨柳青供电服务中心	400	196	49.04%	0	123.8
8330	西青	青6105乙	青61	杨柳青供电服务中心	630	380	60.37%	0	123.6
8331	西青	北2219	北22	杨柳青供电服务中心	250	77	30.64%	0	123.4
8332	红桥	芥3417	芥34	配电运检室	500	281	56.18%	0	119.1

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
8333	红桥	吴4702乙	吴47	配电运检室	630	381	60.47%	0	123.0
8334	西青	55423	鑫福家园554	李七庄供电服务中心	315	140	44.44%	0	112.0
8335	西青	东1101#东桑园	聚盛东11	杨柳青供电服务中心	400	221	55.25%	0	99.0
8336	西青	埠3110	埠31	杨柳青供电服务中心	315	123	39.05%	0	129.0
8337	西青	青4302	青43	杨柳青供电服务中心	315	129	40.96%	0	123.0
8338	西青	凌2731充	凌27	李七庄供电服务中心	500	279	55.83%	0	120.9
8339	西青	埠3308	埠33	杨柳青供电服务中心	400	197	49.34%	0	122.7
8340	红桥	82245	822	配电运检室	315	129	41.08%	0	122.6
8341	南开	营4108	营41	配电运检室	315	130	41.13%	0	122.4
8342	西青	凌2732充	凌27	李七庄供电服务中心	500	278	55.52%	0	122.4
8343	红桥	营1109	营11	配电运检室	800	533	66.58%	0	107.4
8344	南开	华2703	华27	配电运检室	250	78	31.15%	0	122.1
8345	南开	营3102	营31	配电运检室	315	130	41.23%	0	122.1
8346	南开	复1342	复13	配电运检室	200	51	25.47%	0	109.1
8347	南开	年2939	年29	配电运检室	400	83	20.75%	0	237.0
8348	西青	万3102#东台子	万31	李七庄供电服务中心	315	103	32.70%	0	149.0
8349	西青	高2627	高26	李七庄供电服务中心	400	206	51.52%	0	113.9
8350	红桥	玉4301甲	玉43	配电运检室	315	132	41.94%	0	119.9
8351	红桥	湘3307	湘33	配电运检室	400	206	51.54%	0	113.9
8352	西青	高1617	高16	李七庄供电服务中心	500	278	55.69%	0	121.6
8353	西青	君3301	君33	杨柳青供电服务中心	315	130	41.42%	0	121.5
8354	南开	营1407甲	营14	配电运检室	500	279	55.79%	0	121.0
8355	南开	镇3505	镇35	配电运检室	500	242	48.40%	0	158.0
8356	西青	万2401#小孙庄	万24	李七庄供电服务中心	400	172	43.00%	0	148.0

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
8357	西青	窝2404#小甸村	窝24	杨柳青供电服务中心	315	142	45.08%	0	110.0
8358	西青	55709#小南河	工业557	李七庄供电服务中心	315	47	14.92%	0	205.0
8359	西青	储2507	储25	李七庄供电服务中心	250	79	31.79%	0	120.5
8360	西青	青6602	青66	杨柳青供电服务中心	500	283	56.52%	0	117.4
8361	西青	精1510站	精15	李七庄供电服务中心	160	8	4.87%	0	120.2
8362	西青	大1221#梨园头	大12	李七庄供电服务中心	400	200	49.99%	0	120.1
8363	西青	梨1811	梨18	李七庄供电服务中心	500	217	43.40%	0	183.0
8364	西青	埠2205#农水高庄	埠22	杨柳青供电服务中心	315	177	56.19%	0	75.0
8365	西青	红2403#小年庄	红24	李七庄供电服务中心	315	179	56.83%	0	73.0
8366	红桥	芥3640	芥36	配电运检室	250	81	32.29%	0	119.3
8367	西青	通4101	通41	李七庄供电服务中心	500	281	56.16%	0	119.2
8368	西青	青3321乙	青33	杨柳青供电服务中心	400	100	25.00%	0	220.0
8369	红桥	82540	825	配电运检室	315	101	32.06%	0	151.0
8370	红桥	荣2102	荣21	配电运检室	630	396	62.88%	0	107.9
8371	红桥	芥3625乙	芥36	配电运检室	315	133	42.31%	0	118.7
8372	南开	金2412乙	金24	配电运检室	630	400	63.45%	0	104.3
8373	红桥	丁4412	丁44	配电运检室	400	208	52.00%	0	112.0
8374	南开	营2123	营21	配电运检室	400	91	22.75%	0	229.0
8375	西青	阳3118#瑞城嘉园07 变	阳31	李七庄供电服务中心	400	136	34.00%	0	184.0
8376	南开	镇5101	镇51	配电运检室	315	97	30.79%	0	155.0
8377	西青	梨1110#万和花苑09 变	梨11	李七庄供电服务中心	500	236	47.20%	0	164.0
8378	西青	53825	538	李七庄供电服务中心	500	272	54.40%	0	128.0
8379	西青	微3213	微山32	李七庄供电服务中心	400	198	49.50%	0	122.0

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
8380	西青	白1704#杨柳青站 200	白17	杨柳青供电服务中心	200	42	21.11%	0	117.8
8381	红桥	荣1408	荣14	配电运检室	315	134	42.65%	0	117.7
8382	南开	保3219	保32	配电运检室	200	42	21.19%	0	117.6
8383	南开	水4902	水49	配电运检室	630	392	62.14%	0	112.5
8384	西青	埠3111	埠31	杨柳青供电服务中心	315	135	42.73%	0	117.4
8385	南开	湖4132乙	湖41	配电运检室	630	372	59.01%	0	132.3
8386	南开	荣4318	荣43	配电运检室	630	387	61.41%	0	117.1
8387	西青	万3109	万31	李七庄供电服务中心	315	137	43.47%	0	115.1
8388	西青	青4437充	青44	杨柳青供电服务中心	630	387	61.43%	0	117.0
8389	南开	金2117	金21	配电运检室	400	204	51.00%	0	116.0
8390	西青	微1605	微16	李七庄供电服务中心	400	216	54.00%	0	104.0
8391	西青	微3215	微山32	李七庄供电服务中心	400	98	24.50%	0	222.0
8392	红桥	芥3625甲	芥36	配电运检室	315	130	41.27%	0	122.0
8393	西青	康4901#郭庄子	康49	杨柳青供电服务中心	400	103	25.75%	0	217.0
8394	西青	白1403#大柳滩	白14	杨柳青供电服务中心	315	143	45.40%	0	109.0
8395	红桥	丁1604	丁16	配电运检室	630	378	60.02%	0	125.9
8396	红桥	83215	832	配电运检室	315	135	42.95%	0	116.7
8397	西青	康2627	康26	杨柳青供电服务中心	315	135	43.00%	0	116.5
8398	西青	康4509	康45	杨柳青供电服务中心	315	136	43.06%	0	116.4
8399	西青	大1614	大16	李七庄供电服务中心	200	44	21.88%	0	116.2
8400	南开	9308	93	配电运检室	400	165	41.25%	0	155.0
8401	西青	万3104#东台子	万31	李七庄供电服务中心	400	137	34.25%	0	183.0
8402	南开	湖3421	湖34	配电运检室	400	204	51.03%	0	115.9
8403	南开	保1618	保16	配电运检室	315	136	43.24%	0	115.8

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
8404	南开	营1304	营13	配电运检室	400	204	51.08%	0	115.7
8405	南开	97109	971	配电运检室	630	389	61.68%	0	115.4
8406	南开	保3409	保34	配电运检室	315	137	43.36%	0	115.4
8407	西青	窝2314	窝23	杨柳青供电服务中心	630	389	61.68%	0	115.4
8408	西青	东1802	南环铁路东18	杨柳青供电服务中心	315	127	40.21%	0	125.4
8409	红桥	荣1403	荣14	配电运检室	315	139	44.04%	0	113.3
8410	南开	水4208	水42	配电运检室	500	285	56.95%	0	115.3
8411	南开	9203	92	配电运检室	400	73	18.25%	0	247.0
8412	西青	55418	鑫福家园554	李七庄供电服务中心	500	111	22.20%	0	289.0
8413	西青	农东1302	后园东13	杨柳青供电服务中心	315	111	35.24%	0	141.0
8414	红桥	丁4606	丁46	配电运检室	400	194	48.54%	0	125.8
8415	南开	凌1509甲	凌15	配电运检室	400	205	51.30%	0	114.8
8416	南开	复4313	复43	配电运检室	400	208	52.07%	0	111.7
8417	西青	青4509	青45	杨柳青供电服务中心	630	389	61.80%	0	114.6
8418	红桥	丁3114	丁31	配电运检室	200	46	23.19%	0	113.6
8419	红桥	丁3233	丁32	配电运检室	250	86	34.22%	0	114.5
8420	南开	密4305	密43	配电运检室	400	206	51.39%	0	114.4
8421	南开	密1706充	密17	配电运检室	630	378	59.94%	0	126.4
8422	红桥	吴3224	吴32	配电运检室	400	206	51.44%	0	114.3
8423	红桥	荣4312	荣43	配电运检室	400	215	53.72%	0	105.1
8424	红桥	邵2902	邵29	配电运检室	315	138	43.78%	0	114.1
8425	南开	密1707充	密17	配电运检室	630	390	61.89%	0	114.1
8426	南开	镇4404	镇44	配电运检室	500	250	50.00%	0	150.0
8427	西青	埠2312	埠23	杨柳青供电服务中心	400	220	55.04%	0	99.8

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
8428	南开	保1405	保14	配电运检室	500	286	57.24%	0	113.8
8429	南开	东4114乙	东北角东41	配电运检室	315	138	43.93%	0	113.6
8430	南开	营4210	营42	配电运检室	400	196	49.10%	0	123.6
8431	西青	东1424	衡器东14	杨柳青供电服务中心	250	88	35.39%	0	111.5
8432	南开	湖4129	湖41	配电运检室	500	287	57.30%	0	113.5
8433	红桥	玉4301乙	玉43	配电运检室	315	139	43.99%	0	113.4
8434	西青	通3403	通34	李七庄供电服务中心	400	197	49.19%	0	123.2
8435	红桥	荣3314	荣33	配电运检室	315	139	44.06%	0	113.2
8436	红桥	远3313	远33	配电运检室	630	404	64.10%	0	100.1
8437	红桥	曹1715	曹17	配电运检室	315	139	44.11%	0	113.1
8438	西青	储2910	储29	李七庄供电服务中心	500	141	28.20%	0	259.0
8439	西青	康4902#郭庄子	康49	杨柳青供电服务中心	315	181	57.46%	0	71.0
8440	红桥	丁3202	丁32	配电运检室	400	203	50.78%	0	116.9
8441	西青	君5305	君53	杨柳青供电服务中心	315	139	44.26%	0	112.6
8442	红桥	芥2117	芥21	配电运检室	400	207	51.86%	0	112.6
8443	南开	湖1311	湖13	配电运检室	400	207	51.87%	0	112.5
8444	红桥	荣2308	荣23	配电运检室	315	152	48.41%	0	99.5
8445	西青	霞3113	霞31	杨柳青供电服务中心	315	140	44.31%	0	112.4
8446	西青	窝2332	窝23	杨柳青供电服务中心	630	392	62.17%	0	112.3
8447	红桥	玉1203乙	玉12	配电运检室	500	288	57.56%	0	112.2
8448	南开	年2605	年26	配电运检室	500	252	50.40%	0	148.0
8449	西青	青6622#二幼	青66	杨柳青供电服务中心	315	87	27.62%	0	165.0
8450	红桥	丁4605	丁46	配电运检室	400	208	52.07%	0	111.7
8451	南开	金4201	金42	配电运检室	630	393	62.33%	0	111.3

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
8452	南开	营4120	营41	配电运检室	400	209	52.23%	0	111.1
8453	南开	18501	185	配电运检室	500	167	33.40%	0	233.0
8454	南开	镇5113	镇51	配电运检室	400	79	19.75%	0	241.0
8455	西青	青3323甲	青33	杨柳青供电服务中心	315	117	37.14%	0	135.0
8456	西青	55139	于台551	李七庄供电服务中心	400	199	49.75%	0	121.0
8457	红桥	芥2605	芥26	配电运检室	630	393	62.41%	0	110.8
8458	西青	汪1315#雷庄	汪13	杨柳青供电服务中心	250	99	39.67%	0	100.8
8459	南开	保3415	保34	配电运检室	500	289	57.89%	0	110.5
8460	红桥	远3312	远33	配电运检室	400	206	51.40%	0	114.4
8461	南开	97407	974	配电运检室	400	240	60.00%	0	80.0
8462	西青	康4718乙	康47	杨柳青供电服务中心	500	211	42.20%	0	189.0
8463	南开	镇5102	镇51	配电运检室	315	61	19.37%	0	191.0
8464	南开	87214	872	配电运检室	315	82	26.03%	0	170.0
8465	西青	55420	鑫福家园554	李七庄供电服务中心	400	102	25.50%	0	218.0
8466	西青	大1515#青凝侯	大15	李七庄供电服务中心	400	102	25.50%	0	218.0
8467	西青	农白1420#大柳滩	白14	杨柳青供电服务中心	400	160	40.00%	0	160.0
8468	西青	刘1403	刘14	李七庄供电服务中心	400	224	56.07%	0	95.7
8469	红桥	荣2103	荣21	配电运检室	315	146	46.48%	0	105.6
8470	红桥	邵4244充	邵42	配电运检室	500	290	58.09%	0	109.6
8471	南开	营2113	营21	配电运检室	315	135	42.76%	0	117.3
8472	红桥	丁1603	丁16	配电运检室	630	395	62.66%	0	109.3
8473	红桥	吴1701	吴17	配电运检室	315	143	45.33%	0	109.2
8474	西青	精1204#工业区	精12	李七庄供电服务中心	400	225	56.22%	0	95.1
8475	南开	镇5110	镇51	配电运检室	315	176	55.87%	0	76.0

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
8476	南开	镇2316	镇23	配电运检室	200	55	27.50%	0	105.0
8477	西青	康2504#农上辛口	康25	杨柳青供电服务中心	315	149	47.36%	0	102.8
8478	红桥	邵4229	邵42	配电运检室	315	143	45.45%	0	108.8
8479	西青	埠2102	埠21	杨柳青供电服务中心	630	395	62.75%	0	108.7
8480	西青	霞3208	霞32	杨柳青供电服务中心	250	91	36.58%	0	108.6
8481	南开	镇5103	镇51	配电运检室	500	215	43.00%	0	185.0
8482	西青	55350#瑞成嘉园09 变	辛院553	李七庄供电服务中心	400	202	50.50%	0	118.0
8483	西青	大1513#青凝侯	大15	李七庄供电服务中心	400	168	42.00%	0	152.0
8484	西青	埠2304	埠23	杨柳青供电服务中心	315	144	45.73%	0	107.9
8485	南开	华2617	华26	配电运检室	315	144	45.75%	0	107.9
8486	红桥	曹1702	曹17	配电运检室	400	212	53.05%	0	107.8
8487	红桥	丁3136	丁31	配电运检室	630	396	62.90%	0	107.8
8488	西青	大1511	大15	李七庄供电服务中心	400	212	53.06%	0	107.8
8489	西青	精1213#牛驼子	精12	李七庄供电服务中心	400	212	53.10%	0	107.6
8490	红桥	荣3313	荣33	配电运检室	315	150	47.52%	0	102.3
8491	南开	金1206	金12	配电运检室	400	213	53.19%	0	107.3
8492	西青	精1525	精15	李七庄供电服务中心	500	293	58.57%	0	107.2
8493	南开	凌3414充	凌34	配电运检室	400	146	36.50%	0	174.0
8494	西青	东1413#新村	衡器东14	杨柳青供电服务中心	400	244	61.00%	0	76.0
8495	西青	友5603#大寺村	友56	李七庄供电服务中心	315	60	19.05%	0	192.0
8496	南开	镇2315	镇23	配电运检室	400	161	40.25%	0	159.0
8497	南开	金2112乙	金21	配电运检室	400	210	52.59%	0	109.7
8498	南开	华1805	华18	配电运检室	630	398	63.11%	0	106.4
8499	红桥	邵4243充	邵42	配电运检室	500	294	58.76%	0	106.2

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
8500	南开	年2606	年26	配电运检室	500	268	53.60%	0	132.0
8501	南开	广4704甲	广47	配电运检室	400	225	56.25%	0	95.0
8502	西青	精2758站	精27	李七庄供电服务中心	400	213	53.25%	0	107.0
8503	红桥	丁1549	丁15	配电运检室	630	406	64.47%	0	97.9
8504	红桥	西2303充	西23	配电运检室	630	401	63.68%	0	102.8
8505	西青	窝4202	窝42	杨柳青供电服务中心	630	398	63.23%	0	105.6
8506	南开	南2211	广丰园南22	配电运检室	400	206	51.60%	0	113.6
8507	红桥	82546	825	配电运检室	400	215	53.70%	0	105.2
8508	南开	营2106	营21	配电运检室	400	215	53.73%	0	105.1
8509	西青	51128	511	李七庄供电服务中心	500	176	35.20%	0	224.0
8510	西青	56204	南河562	李七庄供电服务中心	500	289	57.80%	0	111.0
8511	西青	55422	鑫福家园554	李七庄供电服务中心	400	114	28.50%	0	206.0
8512	西青	友5207	友52	李七庄供电服务中心	315	147	46.68%	0	105.0
8513	西青	君6313乙	君63	杨柳青供电服务中心	315	147	46.75%	0	104.7
8514	红桥	芥2108	芥21	配电运检室	400	215	53.83%	0	104.7
8515	南开	滨2504	滨25	配电运检室	200	61	30.67%	0	98.7
8516	红桥	西2302充	西23	配电运检室	630	387	61.40%	0	117.2
8517	红桥	荣3308	荣33	配电运检室	315	148	46.95%	0	104.1
8518	红桥	曹1724	曹17	配电运检室	200	67	33.46%	0	93.1
8519	西青	55435	鑫福家园554	李七庄供电服务中心	315	153	48.57%	0	99.0
8520	西青	白1702#船厂宿舍	白17	杨柳青供电服务中心	400	114	28.50%	0	206.0
8521	西青	万2106#小张庄	万21	李七庄供电服务中心	200	32	16.00%	0	128.0
8522	南开	镇4405	镇44	配电运检室	200	80	40.00%	0	80.0
8523	西青	青3201	青32	杨柳青供电服务中心	400	216	54.06%	0	103.8

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
8524	西青	青4304	青43	杨柳青供电服务中心	400	216	54.07%	0	103.7
8525	西青	青3213	青32	杨柳青供电服务中心	500	288	57.69%	0	111.6
8526	红桥	邵2702	邵27	配电运检室	630	389	61.82%	0	114.5
8527	红桥	荣2302	荣23	配电运检室	315	149	47.15%	0	103.5
8528	西青	康2605#农当城	康26	杨柳青供电服务中心	315	154	48.74%	0	98.5
8529	西青	西密3230	密32	杨柳青供电服务中心	400	217	54.14%	0	103.5
8530	西青	高2616	高26	李七庄供电服务中心	630	401	63.60%	0	103.3
8531	南开	雅3105乙	雅31	配电运检室	315	153	48.47%	0	99.3
8532	南开	马4308甲	马43	配电运检室	630	401	63.65%	0	103.0
8533	南开	湖4132甲	湖41	配电运检室	630	396	62.90%	0	107.7
8534	南开	复4311	复43	配电运检室	400	218	54.50%	0	102.0
8535	南开	年2602	年26	配电运检室	400	236	59.00%	0	84.0
8536	西青	泊2304#小孙庄	泊23	李七庄供电服务中心	400	196	49.00%	0	124.0
8537	西青	青4443	青44	杨柳青供电服务中心	400	218	54.55%	0	101.8
8538	南开	保3401	保34	配电运检室	315	143	45.26%	0	109.4
8539	南开	海6602	海66	配电运检室	630	403	63.91%	0	101.4
8540	西青	东1416#新村	衡器东14	杨柳青供电服务中心	315	148	46.98%	0	104.0
8541	西青	康4908	康49	杨柳青供电服务中心	315	148	46.98%	0	104.0
8542	西青	农东1401#胡羊庄	衡器东14	杨柳青供电服务中心	315	117	37.14%	0	135.0
8543	南开	雅1405	雅14	配电运检室	400	220	55.02%	0	99.9
8544	西青	埠3102	埠31	杨柳青供电服务中心	315	152	48.30%	0	99.9
8545	西青	康2602农#当城	康26	杨柳青供电服务中心	315	152	48.37%	0	99.6
8546	西青	储4104充	储41	李七庄供电服务中心	630	404	64.20%	0	99.5
8547	西青	精2201#孙庄子	精22	李七庄供电服务中心	315	153	48.56%	0	99.0

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
8548	西青	埠3318#大杜庄	埠33	杨柳青供电服务中心	315	105	33.33%	0	147.0
8549	西青	农白1104#大柳滩	白11	杨柳青供电服务中心	315	50	15.87%	0	202.0
8550	南开	金4112乙	金41	配电运检室	315	154	48.98%	0	97.7
8551	红桥	荣4503	荣45	配电运检室	315	157	49.94%	0	94.7
8552	南开	保1619	保16	配电运检室	315	153	48.67%	0	98.7
8553	红桥	丁4309	丁43	配电运检室	200	62	30.95%	0	98.1
8554	南开	84228	842	配电运检室	315	47	14.92%	0	205.0
8555	红桥	玉4111	玉41	配电运检室	400	222	55.57%	0	97.7
8556	南开	营1204	营12	配电运检室	315	154	49.00%	0	97.7
8557	西青	刘1407#高村	刘14	李七庄供电服务中心	200	62	31.18%	0	97.6
8558	南开	金1108甲	金11	配电运检室	315	154	49.02%	0	97.6
8559	红桥	82507	825	配电运检室	400	223	55.65%	0	97.4
8560	南开	营3104	营31	配电运检室	400	232	57.91%	0	88.4
8561	西青	通4102	通41	李七庄供电服务中心	500	303	60.55%	0	97.3
8562	西青	密4206	密42	杨柳青供电服务中心	200	62	30.87%	0	98.3
8563	西青	埠2204#农水高庄	埠22	杨柳青供电服务中心	315	137	43.49%	0	115.0
8564	西青	农白1416#大柳滩	白14	杨柳青供电服务中心	315	68	21.59%	0	184.0
8565	西青	白1109#大柳滩	白11	杨柳青供电服务中心	315	135	42.86%	0	117.0
8566	南开	东3105	三条石东31	配电运检室	400	218	54.57%	0	101.7
8567	南开	阳4303充	阳43	配电运检室	630	419	66.56%	0	84.7
8568	西青	学2413	学24	杨柳青供电服务中心	315	159	50.61%	0	92.6
8569	南开	阳4304充	阳43	配电运检室	630	408	64.73%	0	96.2
8570	南开	营4206	营42	配电运检室	500	313	62.56%	0	87.2
8571	南开	镇5107充	镇51	配电运检室	400	68	17.00%	0	252.0

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
8572	南开	金1708	金17	配电运检室	630	408	64.76%	0	96.0
8573	西青	农白1413#大柳滩	白14	杨柳青供电服务中心	315	103	32.70%	0	149.0
8574	南开	9601	96	配电运检室	400	227	56.75%	0	93.0
8575	西青	白1509	白15	杨柳青供电服务中心	200	64	32.21%	0	95.6
8576	西青	天1410	天14	杨柳青供电服务中心	160	47	29.27%	0	81.2
8577	西青	微1602	微16	李七庄供电服务中心	400	237	59.25%	0	83.0
8578	西青	微1604乙	微16	李七庄供电服务中心	400	139	34.75%	0	181.0
8579	南开	广1304乙	广13	配电运检室	400	192	48.00%	0	128.0
8580	西青	青3323乙	青33	杨柳青供电服务中心	315	102	32.38%	0	150.0
8581	西青	55330	辛院553	李七庄供电服务中心	400	194	48.50%	0	126.0
8582	西青	微3214	微山32	李七庄供电服务中心	200	48	24.00%	0	112.0
8583	西青	55421	鑫福家园554	李七庄供电服务中心	315	168	53.33%	0	84.0
8584	红桥	邵2516	邵25	配电运检室	315	137	43.49%	0	115.0
8585	南开	湖1108	湖11	配电运检室	400	225	56.25%	0	95.0
8586	南开	马4314	马43	配电运检室	630	424	67.35%	0	79.7
8587	南开	海6604	海66	配电运检室	630	410	65.03%	0	94.3
8588	西青	刘1406#高村	刘14	李七庄供电服务中心	200	66	32.86%	0	94.3
8589	南开	湖3205	湖32	配电运检室	315	148	46.90%	0	104.3
8590	红桥	西2305充	西23	配电运检室	630	410	65.11%	0	93.8
8591	红桥	荣1401乙	荣14	配电运检室	315	157	49.73%	0	95.3
8592	西青	储4102充	储41	李七庄供电服务中心	630	408	64.75%	0	96.1
8593	南开	年3404	年34	配电运检室	400	168	42.00%	0	152.0
8594	西青	55332	辛院553	李七庄供电服务中心	400	120	30.00%	0	200.0
8595	西青	微1607	微16	李七庄供电服务中心	400	212	53.00%	0	108.0

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
8596	西青	康4912	康49	杨柳青供电服务中心	400	165	41.25%	0	155.0
8597	南开	97101	971	配电运检室	315	94	29.84%	0	158.0
8598	西青	青3104农	青31	杨柳青供电服务中心	400	227	56.76%	0	93.0
8599	西青	康2621#农当城小区	康26	杨柳青供电服务中心	315	159	50.51%	0	92.9
8600	南开	金4103	金41	配电运检室	315	159	50.52%	0	92.9
8601	南开	雅1112	雅11	配电运检室	315	159	50.57%	0	92.7
8602	红桥	丁1503	丁15	配电运检室	400	219	54.65%	0	101.4
8603	南开	雅2101	雅21	配电运检室	315	158	50.04%	0	94.4
8604	南开	复4212	复42	配电运检室	630	412	65.38%	0	92.1
8605	西青	微3606	微山36	李七庄供电服务中心	315	77	24.44%	0	175.0
8606	南开	水4204充	水42	配电运检室	400	97	24.25%	0	223.0
8607	西青	农东1404#东咀	衡器东14	杨柳青供电服务中心	400	215	53.75%	0	105.0
8608	南开	华1801	华18	配电运检室	400	230	57.57%	0	89.7
8609	红桥	荣1207	荣12	配电运检室	400	233	58.33%	0	86.7
8610	西青	西密4503	密45	杨柳青供电服务中心	400	225	56.21%	0	95.1
8611	红桥	荣3312	荣33	配电运检室	315	161	51.08%	0	91.1
8612	南开	广3319	广33	配电运检室	500	305	60.98%	0	95.1
8613	西青	康4904农#小沙沃	康49	杨柳青供电服务中心	400	175	43.75%	0	145.0
8614	西青	梨1401#周庄子	梨14	李七庄供电服务中心	400	161	40.25%	0	159.0
8615	红桥	丁4409	丁44	配电运检室	400	229	57.31%	0	90.8
8616	红桥	芥3606	芥36	配电运检室	630	422	67.02%	0	81.7
8617	南开	营4124	营41	配电运检室	400	221	55.34%	0	98.6
8618	南开	金1701	金17	配电运检室	400	230	57.45%	0	90.2
8619	南开	湖1107	湖11	配电运检室	630	414	65.70%	0	90.1

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
8620	西青	泊4109	泊41	李七庄供电服务中心	400	234	58.56%	0	85.7
8621	红桥	邵2910	邵29	配电运检室	400	230	57.57%	0	89.7
8622	红桥	荣3311	荣33	配电运检室	315	162	51.56%	0	89.6
8623	西青	刘2603甲	刘26	李七庄供电服务中心	630	415	65.83%	0	89.3
8624	南开	翠1608	翠16	配电运检室	500	311	62.15%	0	89.3
8625	西青	霞3207	霞32	杨柳青供电服务中心	250	105	41.90%	0	95.3
8626	西青	霞1208	霞12	杨柳青供电服务中心	315	55	17.46%	0	197.0
8627	西青	东1405#新村	衡器东14	杨柳青供电服务中心	315	133	42.22%	0	119.0
8628	红桥	西2304充	西23	配电运检室	630	415	65.88%	0	89.0
8629	红桥	西2301充	西23	配电运检室	630	421	66.84%	0	82.9
8630	南开	金2106	金21	配电运检室	400	228	57.06%	0	91.8
8631	红桥	荣3305	荣33	配电运检室	315	163	51.89%	0	88.6
8632	南开	保3406甲	保34	配电运检室	400	232	57.93%	0	88.3
8633	南开	湖4707	湖47	配电运检室	315	164	52.06%	0	88.0
8634	西青	友5208#贾庄子	友52	李七庄供电服务中心	315	53	16.83%	0	199.0
8635	南开	湖4405	湖44	配电运检室	400	232	58.11%	0	87.6
8636	南开	华1704甲	华17	配电运检室	630	417	66.11%	0	87.5
8637	红桥	玉2201	玉22	配电运检室	315	172	54.53%	0	80.2
8638	南开	年2938	年29	配电运检室	400	122	30.50%	0	198.0
8639	西青	泊4103#建新村	泊41	李七庄供电服务中心	315	161	51.11%	0	91.0
8640	西青	白1303	白13	杨柳青供电服务中心	315	171	54.30%	0	81.0
8641	红桥	丁3103	丁31	配电运检室	630	418	66.29%	0	86.4
8642	红桥	荣2407	荣24	配电运检室	315	181	57.35%	0	71.4
8643	南开	营4205	营42	配电运检室	315	166	52.72%	0	85.9

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
8644	西青	通4402	通44	李七庄供电服务中心	630	418	66.41%	0	85.6
8645	西青	青5228	青52	杨柳青供电服务中心	400	245	61.13%	0	75.5
8646	南开	雅1101甲	雅11	配电运检室	315	170	53.82%	0	82.5
8647	南开	海6605	海66	配电运检室	630	419	66.47%	0	85.3
8648	南开	湖2406甲	湖24	配电运检室	630	410	65.05%	0	94.2
8649	西青	康4506#农冯高庄	康45	杨柳青供电服务中心	315	171	54.25%	0	81.1
8650	南开	南1203	三十一中南12	配电运检室	200	43	21.50%	0	117.0
8651	西青	东1411#十三街	衡器东14	杨柳青供电服务中心	400	181	45.25%	0	139.0
8652	西青	青4201#加油站	青42	杨柳青供电服务中心	315	167	53.04%	0	84.9
8653	南开	营2114	营21	配电运检室	315	167	53.05%	0	84.9
8654	南开	营1306	营13	配电运检室	630	419	66.54%	0	84.8
8655	南开	湖3308	湖33	配电运检室	500	317	63.47%	0	82.7
8656	南开	保4301	保43	配电运检室	630	425	67.43%	0	79.2
8657	南开	南2102甲	福利院南21	配电运检室	315	182	57.73%	0	70.2
8658	南开	镇2201	镇22	配电运检室	315	48	15.24%	0	204.0
8659	西青	精1743充	精17	李七庄供电服务中心	400	102	25.50%	0	218.0
8660	南开	东4606	鼓楼二东46	配电运检室	500	316	63.21%	0	83.9
8661	南开	翠1602	翠16	配电运检室	315	168	53.36%	0	83.9
8662	红桥	荣2105	荣21	配电运检室	315	162	51.31%	0	90.4
8663	红桥	丁4607	丁46	配电运检室	400	237	59.18%	0	83.3
8664	红桥	荣1404	荣14	配电运检室	315	169	53.59%	0	83.2
8665	南开	雅2106	雅21	配电运检室	200	76	37.94%	0	84.1
8666	西青	青4444	青44	杨柳青供电服务中心	315	182	57.83%	0	69.8
8667	西青	储3811	储38	李七庄供电服务中心	630	432	68.60%	0	71.8

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
8668	西青	泊4206#小孙庄	泊42	李七庄供电服务中心	400	238	59.42%	0	82.3
8669	南开	东4201	北马路东42	配电运检室	315	165	52.33%	0	87.2
8670	南开	年3407	年34	配电运检室	400	226	56.50%	0	94.0
8671	西青	霞3118充	霞31	杨柳青供电服务中心	630	422	67.05%	0	81.6
8672	西青	55349	辛院553	李七庄供电服务中心	400	239	59.70%	0	81.2
8673	南开	96613	966	配电运检室	160	29	18.13%	0	99.0
8674	西青	万3106#东兰坨	万31	李七庄供电服务中心	400	157	39.25%	0	163.0
8675	西青	泊2313#小孙庄	泊23	李七庄供电服务中心	315	77	24.44%	0	175.0
8676	南开	雅2104	雅21	配电运检室	315	169	53.77%	0	82.6
8677	南开	密4307	密43	配电运检室	400	240	59.89%	0	80.4
8678	红桥	远2113	远21	配电运检室	200	96	48.00%	0	64.0
8679	南开	翠4506	翠45	配电运检室	100	50	50.00%	0	30.0
8680	西青	西密1401	密14	杨柳青供电服务中心	200	99	49.50%	0	61.0
8681	西青	泊2102#芦北口	泊21	李七庄供电服务中心	315	145	46.03%	0	107.0
8682	南开	雅1306	雅13	配电运检室	100	53	53.00%	0	27.0
8683	西青	科4305	科43	杨柳青供电服务中心	630	424	67.33%	0	79.8
8684	红桥	82544	825	配电运检室	400	240	60.11%	0	79.5
8685	南开	85405	854	配电运检室	315	173	54.77%	0	79.5
8686	红桥	荣3309乙	荣33	配电运检室	315	173	54.87%	0	79.2
8687	南开	雅1110	雅11	配电运检室	250	121	48.35%	0	79.1
8688	红桥	吴4713	吴47	配电运检室	630	425	67.44%	0	79.1
8689	西青	55803#小南河	小园558	李七庄供电服务中心	315	143	45.40%	0	109.0
8690	红桥	丁3301甲	丁33	配电运检室	500	321	64.20%	0	79.0
8691	红桥	芥2112	芥21	配电运检室	630	426	67.62%	0	78.0

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
8692	西青	青5301	青53	杨柳青供电服务中心	315	174	55.28%	0	77.9
8693	西青	刘3212#马家寺	刘32	李七庄供电服务中心	400	242	60.60%	0	77.6
8694	红桥	吴1706	吴17	配电运检室	315	175	55.41%	0	77.5
8695	南开	金1414	金14	配电运检室	400	243	60.72%	0	77.1
8696	南开	金2409甲	金24	配电运检室	630	427	67.77%	0	77.0
8697	西青	大1201#梨园头	大12	李七庄供电服务中心	315	62	19.68%	0	190.0
8698	西青	55702#小南河	工业557	李七庄供电服务中心	250	79	31.60%	0	121.0
8699	红桥	荣2401	荣24	配电运检室	315	176	55.75%	0	76.4
8700	西青	霞1101	霞11	杨柳青供电服务中心	400	247	61.70%	0	73.2
8701	红桥	荣1402	荣14	配电运检室	315	180	57.00%	0	72.5
8702	南开	雅4325	雅43	配电运检室	630	429	68.03%	0	75.4
8703	南开	营3101	营31	配电运检室	400	245	61.18%	0	75.3
8704	红桥	荣3310	荣33	配电运检室	315	172	54.53%	0	80.2
8705	西青	科2406	科24	杨柳青供电服务中心	160	53	32.99%	0	75.2
8706	南开	湖4713	湖47	配电运检室	315	177	56.15%	0	75.1
8707	西青	科4301	科43	杨柳青供电服务中心	630	440	69.79%	0	64.3
8708	红桥	荣1503	荣15	配电运检室	315	178	56.48%	0	74.1
8709	西青	精2105#陈台子	精21	李七庄供电服务中心	315	99	31.43%	0	153.0
8710	红桥	荣2106	荣21	配电运检室	315	169	53.66%	0	83.0
8711	红桥	吴4704	吴47	配电运检室	315	178	56.55%	0	73.9
8712	红桥	荣4208乙	荣42	配电运检室	315	183	58.23%	0	68.6
8713	西青	芦3301#大芦北口	芦33	李七庄供电服务中心	315	149	47.30%	0	103.0
8714	西青	精2104#陈台子	精21	李七庄供电服务中心	315	129	40.95%	0	123.0
8715	红桥	荣3309甲	荣33	配电运检室	315	181	57.33%	0	71.4

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
8716	南开	雅1202	雅12	配电运检室	630	435	68.99%	0	69.4
8717	红桥	芥1102甲	芥11	配电运检室	315	181	57.38%	0	71.3
8718	西青	55704#小南河	工业557	李七庄供电服务中心	315	167	53.02%	0	85.0
8719	西青	储4103充	储41	李七庄供电服务中心	500	329	65.82%	0	70.9
8720	西青	刘2602	刘26	李七庄供电服务中心	630	433	68.81%	0	70.5
8721	南开	湖2103	湖21	配电运检室	630	434	68.84%	0	70.3
8722	西青	东1102	聚盛东11	杨柳青供电服务中心	315	182	57.75%	0	70.1
8723	西青	阳2410	阳24	李七庄供电服务中心	400	250	62.49%	0	70.0
8724	南开	东3116	三条石东31	配电运检室	400	250	62.51%	0	70.0
8725	南开	湖2101甲	湖21	配电运检室	800	570	71.28%	0	69.7
8726	红桥	芥1102乙	芥11	配电运检室	315	169	53.57%	0	83.3
8727	西青	储4101充	储41	李七庄供电服务中心	500	331	66.15%	0	69.3
8728	西青	埠3321	埠33	杨柳青供电服务中心	315	194	61.53%	0	58.2
8729	南开	保3411	保34	配电运检室	315	183	58.10%	0	69.0
8730	红桥	荣2408	荣24	配电运检室	315	183	58.15%	0	68.8
8731	西青	西密3201	密32	杨柳青供电服务中心	400	252	62.96%	0	68.2
8732	西青	农白1102#大柳滩	白11	杨柳青供电服务中心	250	63	25.20%	0	137.0
8733	西青	通4401	通44	李七庄供电服务中心	630	436	69.21%	0	68.0
8734	西青	大1516	大15	李七庄供电服务中心	315	175	55.57%	0	77.0
8735	南开	营4201	营42	配电运检室	400	255	63.77%	0	64.9
8736	南开	营4302	营43	配电运检室	400	252	63.03%	0	67.9
8737	南开	9219	92	配电运检室	315	122	38.73%	0	130.0
8738	西青	大1507#青凝侯	大15	李七庄供电服务中心	315	186	59.05%	0	66.0
8739	西青	万3103#东台子	万31	李七庄供电服务中心	315	130	41.27%	0	122.0

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
8740	西青	埠3604	埠36	杨柳青供电服务中心	315	132	41.90%	0	120.0
8741	南开	雅3113	雅31	配电运检室	400	253	63.27%	0	66.9
8742	南开	华1708	华17	配电运检室	630	432	68.61%	0	71.8
8743	南开	湖3307	湖33	配电运检室	315	170	54.06%	0	81.7
8744	南开	营4115	营41	配电运检室	400	253	63.36%	0	66.6
8745	南开	保1423	保14	配电运检室	315	186	58.96%	0	66.3
8746	红桥	荣1105	荣11	配电运检室	315	186	58.96%	0	66.3
8747	西青	埠2303	埠23	杨柳青供电服务中心	315	186	58.99%	0	66.2
8748	西青	55426	鑫福家园554	李七庄供电服务中心	315	64	20.32%	0	188.0
8749	红桥	荣1504	荣15	配电运检室	315	186	59.12%	0	65.8
8750	红桥	荣1223充	荣12	配电运检室	400	254	63.60%	0	65.6
8751	南开	营1413	营14	配电运检室	400	254	63.61%	0	65.6
8752	南开	密3201	密32	配电运检室	100	14	14.50%	0	65.5
8753	西青	科4428	科44	杨柳青供电服务中心	315	199	63.09%	0	53.3
8754	红桥	荣1516	荣15	配电运检室	315	187	59.28%	0	65.3
8755	红桥	吴4710乙	吴47	配电运检室	630	439	69.66%	0	65.1
8756	西青	农白1412#大柳滩	白14	杨柳青供电服务中心	315	88	27.94%	0	164.0
8757	西青	青5214农#李楼	青52	杨柳青供电服务中心	315	155	49.21%	0	97.0
8758	西青	农白1409	白14	杨柳青供电服务中心	315	162	51.43%	0	90.0
8759	南开	东4113	东北角东41	配电运检室	100	15	15.26%	0	64.7
8760	南开	海6611	海66	配电运检室	630	439	69.74%	0	64.6
8761	南开	金1204	金12	配电运检室	400	271	67.64%	0	49.4
8762	西青	农白1401#大柳滩	白14	杨柳青供电服务中心	315	157	49.84%	0	95.0
8763	西青	万2304	万23	李七庄供电服务中心	400	247	61.76%	0	73.0

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
8764	西青	大1615	大16	李七庄供电服务中心	200	96	48.17%	0	63.7
8765	南开	保1511	保15	配电运检室	400	257	64.17%	0	63.3
8766	红桥	芥2111	芥21	配电运检室	500	343	68.56%	0	57.2
8767	西青	56218	南河562	李七庄供电服务中心	200	67	33.50%	0	93.0
8768	南开	19423	194	配电运检室	315	59	18.73%	0	193.0
8769	红桥	曹1708	曹17	配电运检室	200	98	48.78%	0	62.4
8770	红桥	荣1222充	荣12	配电运检室	400	258	64.52%	0	61.9
8771	西青	泊2303	泊23	李七庄供电服务中心	400	255	63.85%	0	64.6
8772	南开	湖3202	湖32	配电运检室	315	190	60.47%	0	61.5
8773	南开	保4207	保42	配电运检室	400	256	63.96%	0	64.2
8774	红桥	芥3635	芥36	配电运检室	100	4	4.34%	0	75.7
8775	红桥	芥2818	芥28	配电运检室	100	19	19.44%	0	60.6
8776	南开	保3216	保32	配电运检室	100	19	19.01%	0	61.0
8777	西青	西密4501	密45	杨柳青供电服务中心	315	192	60.96%	0	60.0
8778	南开	营4303	营43	配电运检室	400	250	62.53%	0	69.9
8779	红桥	荣1205	荣12	配电运检室	630	444	70.52%	0	59.7
8780	西青	康2620#农当城小区	康26	杨柳青供电服务中心	200	100	50.17%	0	59.7
8781	西青	高2615	高26	李七庄供电服务中心	630	445	70.56%	0	59.5
8782	南开	湖4604	湖46	配电运检室	315	193	61.18%	0	59.3
8783	西青	青3308	青33	杨柳青供电服务中心	315	193	61.26%	0	59.0
8784	西青	西曹1705	曹17	杨柳青供电服务中心	200	109	54.50%	0	51.0
8785	西青	埠3303#毕家村	埠33	杨柳青供电服务中心	100	16	16.00%	0	64.0
8786	红桥	西4316	西43	配电运检室	400	261	65.26%	0	59.0
8787	红桥	丁1527	丁15	配电运检室	315	198	62.90%	0	53.9

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
8788	西青	青3220	青32	杨柳青供电服务中心	400	262	65.50%	0	58.0
8789	西青	农白1402#西房子	白14	杨柳青供电服务中心	250	48	19.20%	0	152.0
8790	西青	白1703#船厂宿舍	白17	杨柳青供电服务中心	100	57	57.00%	0	23.0
8791	西青	泊2213	泊22	李七庄供电服务中心	400	263	65.63%	0	57.5
8792	红桥	曹1809	曹18	配电运检室	630	435	68.98%	0	69.4
8793	西青	东1810	南环铁路东18	杨柳青供电服务中心	100	18	17.94%	0	62.1
8794	红桥	吴1702	吴17	配电运检室	315	182	57.86%	0	69.7
8795	西青	科4302	科43	杨柳青供电服务中心	630	441	70.01%	0	63.0
8796	西青	霞1313	霞13	杨柳青供电服务中心	315	187	59.31%	0	65.2
8797	红桥	邵2704	邵27	配电运检室	315	197	62.61%	0	54.8
8798	南开	广1116	广11	配电运检室	630	450	71.37%	0	54.4
8799	西青	青6309	青63	杨柳青供电服务中心	400	269	67.24%	0	51.0
8800	南开	镇4106	镇41	配电运检室	250	108	43.20%	0	92.0
8801	西青	窝2318	窝23	杨柳青供电服务中心	500	347	69.40%	0	53.0
8802	红桥	吴1303	吴13	配电运检室	315	199	63.21%	0	52.9
8803	南开	凌1406	凌14	配电运检室	630	451	71.61%	0	52.9
8804	南开	广2201乙	广22	配电运检室	630	451	71.64%	0	52.7
8805	南开	雅4501	雅45	配电运检室	400	268	67.01%	0	52.0
8806	西青	青4418	青44	杨柳青供电服务中心	500	348	69.67%	0	51.6
8807	南开	广2202	广22	配电运检室	630	449	71.35%	0	54.5
8808	南开	湖2102	湖21	配电运检室	500	349	69.72%	0	51.4
8809	红桥	丁4307	丁43	配电运检室	315	202	63.97%	0	50.5
8810	南开	镇2208	镇22	配电运检室	250	82	32.80%	0	118.0
8811	西青	高1602#姚村	高16	李七庄供电服务中心	250	91	36.40%	0	109.0

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
8812	西青	储2410	储24	李七庄供电服务中心	630	456	72.30%	0	48.5
8813	南开	金1707乙	金17	配电运检室	630	445	70.58%	0	59.3
8814	红桥	西4319	西43	配电运检室	315	211	66.92%	0	41.2
8815	南开	18320	183	配电运检室	100	21	21.00%	0	59.0
8816	西青	白1404	白14	杨柳青供电服务中心	315	205	64.97%	0	47.4
8817	南开	营4304	营43	配电运检室	500	348	69.55%	0	52.2
8818	红桥	荣2404	荣24	配电运检室	315	216	68.63%	0	35.8
8819	红桥	荣2409	荣24	配电运检室	315	205	65.14%	0	46.8
8820	西青	泊2305#小孙庄	泊23	李七庄供电服务中心	400	273	68.37%	0	46.5
8821	南开	镇5111	镇51	配电运检室	100	31	31.00%	0	49.0
8822	南开	湖2404	湖24	配电运检室	630	458	72.78%	0	45.5
8823	南开	海8105	海81	配电运检室	400	275	68.63%	0	45.5
8824	红桥	远3304	远33	配电运检室	630	459	72.79%	0	45.4
8825	西青	精1401	精14	李七庄供电服务中心	400	275	68.66%	0	45.4
8826	南开	金4501	金45	配电运检室	200	115	57.74%	0	44.5
8827	红桥	芥1210	芥12	配电运检室	630	455	72.21%	0	49.1
8828	南开	凌1701	凌17	配电运检室	100	31	30.56%	0	49.4
8829	红桥	丁1606甲	丁16	配电运检室	630	461	73.13%	0	43.3
8830	南开	湖1401	湖14	配电运检室	400	286	71.44%	0	34.3
8831	南开	湖4301	湖43	配电运检室	630	461	73.16%	0	43.1
8832	西青	梨1512	梨15	李七庄供电服务中心	400	278	69.48%	0	42.1
8833	西青	康2626	康26	杨柳青供电服务中心	315	201	63.87%	0	50.8
8834	南开	马4306甲	马43	配电运检室	315	210	66.76%	0	41.7
8835	红桥	荣1209	荣12	配电运检室	400	275	68.86%	0	44.6

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
8836	红桥	远3409	远34	配电运检室	200	119	59.31%	0	41.4
8837	南开	保3404	保34	配电运检室	630	463	73.50%	0	41.0
8838	西青	西密1203	密12	杨柳青供电服务中心	400	279	69.80%	0	40.8
8839	红桥	丁3137	丁31	配电运检室	630	468	74.22%	0	36.4
8840	西青	青4310	青43	杨柳青供电服务中心	400	280	70.00%	0	40.0
8841	西青	康2609#农当城	康26	杨柳青供电服务中心	200	121	60.39%	0	39.2
8842	红桥	荣1221充	荣12	配电运检室	400	273	68.14%	0	47.4
8843	红桥	丁1608	丁16	配电运检室	630	466	73.94%	0	38.2
8844	西青	青6603	青66	杨柳青供电服务中心	200	121	60.59%	0	38.8
8845	红桥	吴4714	吴47	配电运检室	630	465	73.86%	0	38.7
8846	南开	密4304	密43	配电运检室	400	297	74.35%	0	22.6
8847	西青	康2624	康26	杨柳青供电服务中心	200	123	61.36%	0	37.3
8848	红桥	荣2403	荣24	配电运检室	315	223	70.64%	0	29.5
8849	红桥	82242甲	822	配电运检室	315	216	68.49%	0	36.3
8850	西青	泊4101	泊41	李七庄供电服务中心	400	284	71.05%	0	35.8
8851	红桥	荣1405	荣14	配电运检室	315	204	64.84%	0	47.7
8852	西青	泊2301#小孙庄	泊23	李七庄供电服务中心	400	285	71.25%	0	35.0
8853	西青	科2132充	科21	杨柳青供电服务中心	630	469	74.49%	0	34.7
8854	西青	西密4502	密45	杨柳青供电服务中心	315	230	72.96%	0	22.2
8855	南开	18216	182	配电运检室	100	54	54.00%	0	26.0
8856	西青	科2136充	科21	杨柳青供电服务中心	630	472	74.87%	0	32.3
8857	南开	雅2405	雅24	配电运检室	200	128	63.96%	0	32.1
8858	西青	窝2227	窝22	杨柳青供电服务中心	630	473	75.00%	0	31.5
8859	南开	南2102乙	福利院南21	配电运检室	315	232	73.56%	0	20.3

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
8860	西青	科2133充	科21	杨柳青供电服务中心	630	473	75.08%	0	31.0
8861	南开	密3104甲	密31	配电运检室	500	368	73.51%	0	32.4
8862	西青	科2134充	科21	杨柳青供电服务中心	630	474	75.18%	0	30.3
8863	红桥	吴1709	吴17	配电运检室	315	222	70.39%	0	30.3
8864	南开	9304	93	配电运检室	500	366	73.21%	0	33.9
8865	红桥	曹1712	曹17	配电运检室	400	279	69.78%	0	40.9
8866	红桥	丁4513	丁45	配电运检室	100	52	51.98%	0	28.0
8867	红桥	丁4410甲	丁44	配电运检室	315	225	71.31%	0	27.4
8868	红桥	曹1806	曹18	配电运检室	630	477	75.75%	0	26.8
8869	西青	埠2108#水高庄	埠21	杨柳青供电服务中心	315	225	71.52%	0	26.7
8870	西青	窝2333	窝23	杨柳青供电服务中心	630	480	76.18%	0	24.0
8871	西青	学2414	学24	杨柳青供电服务中心	315	220	69.84%	0	32.0
8872	西青	埠3105	埠31	杨柳青供电服务中心	315	228	72.43%	0	23.9
8873	红桥	西4317	西43	配电运检室	400	296	74.07%	0	23.7
8874	红桥	荣1401甲	荣14	配电运检室	315	216	68.72%	0	35.5
8875	西青	53602#金福南里	536	李七庄供电服务中心	315	245	77.77%	0	7.0
8876	南开	湖1403	湖14	配电运检室	315	227	72.09%	0	24.9
8877	南开	保1501甲	保15	配电运检室	400	300	74.89%	0	20.5
8878	红桥	芥3610	芥36	配电运检室	630	477	75.65%	0	27.4
8879	南开	营4204	营42	配电运检室	400	308	77.06%	0	11.7
8880	西青	青6109乙	青61	杨柳青供电服务中心	630	485	76.95%	0	19.2
8881	西青	青4301	青43	杨柳青供电服务中心	315	244	77.48%	0	8.0
8882	西青	窝2320	窝23	杨柳青供电服务中心	500	382	76.44%	0	17.8
8883	西青	53601#金福南里	536	李七庄供电服务中心	400	312	78.05%	0	7.8

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
8884	南开	营2107	营21	配电运检室	315	234	74.36%	0	17.8
8885	红桥	82240	822	配电运检室	315	234	74.39%	0	17.7
8886	西青	青6101#青云里	青61	杨柳青供电服务中心	400	303	75.82%	0	16.7
8887	南开	雅1113	雅11	配电运检室	315	236	75.04%	0	15.6
8888	南开	华2618	华26	配电运检室	500	385	76.96%	0	15.2
8889	西青	青6106乙	青61	杨柳青供电服务中心	630	484	76.81%	0	20.1
8890	红桥	荣1219充	荣12	配电运检室	630	493	78.22%	0	11.2
8891	红桥	丁4406	丁44	配电运检室	315	245	77.82%	0	6.9
8892	南开	湖3304	湖33	配电运检室	630	491	78.01%	0	12.5
8893	西青	西密1201	密12	杨柳青供电服务中心	400	310	77.62%	0	9.5
8894	西青	阳2408#辛院	阳24	李七庄供电服务中心	400	311	77.79%	0	8.8
8895	西青	梨2205	梨22	李七庄供电服务中心	630	495	78.63%	0	8.6
8896	红桥	曹1726	曹17	配电运检室	200	141	70.64%	0	18.7
8897	南开	广2207	广22	配电运检室	400	315	78.81%	0	4.8
8898	西青	科4304	科43	杨柳青供电服务中心	630	512	81.31%	0	0.0
8899	西青	埠3106	埠31	杨柳青供电服务中心	315	246	78.06%	0	6.1
8900	红桥	荣1224充	荣12	配电运检室	400	315	78.72%	0	5.1
8901	西青	刘1201充	刘12	李七庄供电服务中心	500	400	79.98%	0	0.1
8902	西青	青4311	青43	杨柳青供电服务中心	400	320	80.08%	0	0.0
8903	南开	营4107	营41	配电运检室	400	324	80.94%	0	0.0
8904	西青	埠3101	埠31	杨柳青供电服务中心	315	257	81.72%	0	0.0
8905	南开	华2602	华26	配电运检室	630	510	80.88%	0	0.0
8906	西青	红4401充	红44	李七庄供电服务中心	630	510	80.94%	0	0.0
8907	西青	青4312	青43	杨柳青供电服务中心	400	326	81.62%	0	0.0

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
8908	西青	高2625	高26	李七庄供电服务中心	630	511	81.14%	0	0.0
8909	西青	大1222#梨园头	大12	李七庄供电服务中心	400	341	85.34%	0	0.0
8910	西青	刘1202充	刘12	李七庄供电服务中心	500	408	81.53%	0	0.0
8911	西青	刘1203充	刘12	李七庄供电服务中心	500	403	80.51%	0	0.0
8912	西青	科4303	科43	杨柳青供电服务中心	630	528	83.85%	0	0.0
8913	西青	通4105乙	通41	李七庄供电服务中心	500	410	82.09%	0	0.0
8914	南开	雅1201	雅12	配电运检室	630	516	81.86%	0	0.0
8915	西青	霞1312	霞13	杨柳青供电服务中心	400	334	83.53%	0	0.0
8916	西青	学2403乙	学24	杨柳青供电服务中心	630	519	82.43%	0	0.0
8917	南开	华3421充	华34	配电运检室	630	520	82.57%	0	0.0
8918	红桥	远3311	远33	配电运检室	630	524	83.18%	0	0.0
8919	西青	青6103	青61	杨柳青供电服务中心	400	343	85.82%	0	0.0
8920	西青	青4438充	青44	杨柳青供电服务中心	630	520	82.59%	0	0.0
8921	西青	青6106甲	青61	杨柳青供电服务中心	630	527	83.72%	0	0.0
8922	西青	高2401充	高24	李七庄供电服务中心	630	532	84.42%	0	0.0
8923	西青	大1316充	大13	李七庄供电服务中心	630	543	86.15%	0	0.0
8924	西青	青4439充	青44	杨柳青供电服务中心	630	542	86.04%	0	0.0
8925	西青	青4413	青44	杨柳青供电服务中心	315	295	93.72%	0	0.0
8926	西青	西密3202	密32	杨柳青供电服务中心	400	358	89.42%	0	0.0
8927	红桥	远3302	远33	配电运检室	630	544	86.31%	0	0.0
8928	红桥	芥2408	芥24	配电运检室	315	298	94.57%	0	0.0
8929	红桥	玉4110	玉41	配电运检室	400	362	90.45%	0	0.0
8930	西青	红2101充	红21	李七庄供电服务中心	630	547	86.84%	0	0.0
8931	南开	科4511充	科45	配电运检室	630	534	84.69%	0	0.0

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供电 服务中心）	额定容 量 (kVA)	最大负 荷 (kW)	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 (kVA)
8932	西青	科2135充	科21	杨柳青供电服务中心	630	549	87.21%	0	0.0
8933	西青	西密3203	密32	杨柳青供电服务中心	400	397	99.19%	0	0.0
8934	西青	青5218	青52	杨柳青供电服务中心	400	413	103.23%	0	0.0
8935	南开	泰4202充	泰42	配电运检室	400	418	104.52%	0	0.0
8936	西青	青6107	青61	杨柳青供电服务中心	400	423	105.67%	0	0.0
8937	西青	梨2206	梨22	李七庄供电服务中心	630	637	101.04%	0	0.0
8938	南开	马1207乙	马12	配电运检室	630	201	31.93%	0	302.9