

东丽供电公司公用台区可开放容量信息表（2025年第三季度）

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
1	东丽区	魏2701(东咀村01)	魏27大馈线（煤改电）	先锋路供电服务中心	400	34.72	8.68%	0	285.3
2	东丽区	魏2702(东咀村02)	魏27大馈线（煤改电）	先锋路供电服务中心	400	0	0.00%	0	320.0
3	东丽区	魏2712(东咀村12)	魏27大馈线（煤改电）	先锋路供电服务中心	400	225	56.25%	0	95.0
4	东丽区	魏2710(东咀村10)	魏27大馈线（煤改电）	先锋路供电服务中心	400	0	0.00%	0	320.0
5	东丽区	魏2703(东咀村03)	魏27大馈线（煤改电）	先锋路供电服务中心	400	84.64	21.16%	0	235.4
6	东丽区	桥1801乙海山南	桥18大馈线	先锋路供电服务中心	1000	136.4	13.64%	0	663.6
7	东丽区	82911乙	货13大馈线	先锋路供电服务中心	630	108.927	17.29%	0	395.1
8	东丽区	先3211	先32大馈线	先锋路供电服务中心	630	269.892	42.84%	0	234.1
9	东丽区	先1703甲	先17大馈线	先锋路供电服务中心	630	0	0.00%	0	504.0
10	东丽区	先3607乙	先36大馈线	先锋路供电服务中心	800	449.92	56.24%	0	190.1
11	东丽区	B郊2202	郊22大馈线（煤改电）	先锋路供电服务中心	630	154.791	24.57%	0	349.2
12	东丽区	山13106	山24大馈线	先锋路供电服务中心	630	0	0.00%	0	504.0
13	东丽区	山1331乙	山24大馈线	先锋路供电服务中心	800	168.32	21.04%	0	471.7
14	东丽区	11304（新立村专用01）	113大馈线	先锋路供电服务中心	400	74.64	18.66%	0	245.4
15	东丽区	B郊2211（潘庄03）	郊22大馈线（煤改电）	先锋路供电服务中心	400	0	0.00%	0	320.0
16	东丽区	先2414（金华里01）	先24大馈线	先锋路供电服务中心	400	79.12	19.78%	0	240.9
17	东丽区	中1124	中11大馈线	先锋路供电服务中心	630	96.138	15.26%	0	407.9
18	东丽区	山1401乙	山14大馈线	先锋路供电服务中心	630	124.299	19.73%	0	379.7

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
19	东丽区	先3111	先31大馈线	先锋路供电服务中心	630	179.046	28.42%	0	325.0
20	东丽区	先3105	先31大馈线	先锋路供电服务中心	630	0	0.00%	0	504.0
21	东丽区	魏2518（大郑04）	魏25大馈线	先锋路供电服务中心	315	63.756	20.24%	0	188.2
22	东丽区	先3606振兴里	先36大馈线	先锋路供电服务中心	630	0	0.00%	0	504.0
23	东丽区	11702财城	117（DL）大馈线	先锋路供电服务中心	630	0	0.00%	0	504.0
24	东丽区	先2604乙	先26大馈线	先锋路供电服务中心	500	115	23.00%	0	285.0
25	东丽区	中2612	中26（DL）大馈线	先锋路供电服务中心	630	140.553	22.31%	0	363.4
26	东丽区	桥2601	桥26大馈线	先锋路供电服务中心	1000	164.6	16.46%	0	635.4
27	东丽区	B经2402（翟庄子04）	顾34大馈线	先锋路供电服务中心	400	50.52	12.63%	0	269.5
28	东丽区	山3105甲	山31大馈线	先锋路供电服务中心	630	184.401	29.27%	0	319.6
29	东丽区	立2401（东扬场01）	立24大馈线	先锋路供电服务中心	400	79.48	19.87%	0	240.5
30	东丽区	3221	32大馈线	先锋路供电服务中心	630	127.701	20.27%	0	376.3
31	东丽区	B郊4202	郊42大馈线	先锋路供电服务中心	630	174.447	27.69%	0	329.6
32	东丽区	山1406	山14大馈线	先锋路供电服务中心	630	142.317	22.59%	0	361.7
33	东丽区	山13107	山24大馈线	先锋路供电服务中心	630	150.066	23.82%	0	353.9
34	东丽区	山3102乙	山31大馈线	先锋路供电服务中心	630	109.179	17.33%	0	394.8
35	东丽区	3805	38大馈线	先锋路供电服务中心	630	143.136	22.72%	0	360.9
36	东丽区	先3106	先31大馈线	先锋路供电服务中心	630	294.525	46.75%	0	209.5
37	东丽区	昌5221农网（南大桥03）	昌52大馈线	先锋路供电服务中心	400	218.16	54.54%	0	101.8
38	东丽区	山1408甲	山14大馈线	先锋路供电服务中心	630	168.84	26.80%	0	335.2
39	东丽区	11409（宝元09）	114大馈线	先锋路供电服务中心	315	85.2075	27.05%	0	166.8
40	东丽区	山3330乙	山33大馈线	先锋路供电服务中心	630	193.221	30.67%	0	310.8
41	东丽区	山2106甲	山21大馈线	先锋路供电服务中心	800	148.32	18.54%	0	491.7

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
42	东丽区	桥3703甲	桥37大馈线	先锋路供电服务中心	500	174	34.80%	0	226.0
43	东丽区	山3307（张贵庄07）	山33大馈线	先锋路供电服务中心	400	22.8	5.70%	0	297.2
44	东丽区	先2410兴业里	山23大馈线	先锋路供电服务中心	630	72.513	11.51%	0	431.5
45	东丽区	先2201甲	先22大馈线	先锋路供电服务中心	630	339.633	53.91%	0	164.4
46	东丽区	中1601	中16大馈线	先锋路供电服务中心	1000	138.7	13.87%	0	661.3
47	东丽区	中2613	中26（DL）大馈线	先锋路供电服务中心	630	174.258	27.66%	0	329.7
48	东丽区	中1502甲	中15大馈线	先锋路供电服务中心	1000	157.8	15.78%	0	642.2
49	东丽区	先3435	先34大馈线	先锋路供电服务中心	630	128.583	20.41%	0	375.4
50	东丽区	先2407	先24大馈线	先锋路供电服务中心	630	0	0.00%	0	504.0
51	东丽区	先2204乙	先22大馈线	先锋路供电服务中心	500	137.95	27.59%	0	262.1
52	东丽区	B郊4204	郊42大馈线	先锋路供电服务中心	315	162.225	51.50%	0	89.8
53	东丽区	山2111甲	山21大馈线	先锋路供电服务中心	1000	176.8	17.68%	0	623.2
54	东丽区	山3386	山12大馈线	先锋路供电服务中心	630	244.314	38.78%	0	259.7
55	东丽区	山1410甲	山14大馈线	先锋路供电服务中心	630	0	0.00%	0	504.0
56	东丽区	11808	118大馈线	先锋路供电服务中心	630	0	0.00%	0	504.0
57	东丽区	货12107乙季景	货12大馈线	先锋路供电服务中心	630	110.25	17.50%	0	393.8
58	东丽区	魏2511（稻地02）	魏25大馈线	先锋路供电服务中心	315	11.088	3.52%	0	240.9
59	东丽区	桥2501乙	桥25大馈线	先锋路供电服务中心	800	159.44	19.93%	0	480.6
60	东丽区	先3131	先31大馈线	先锋路供电服务中心	630	234.36	37.20%	0	269.6
61	东丽区	3205（小东庄04）	32大馈线	先锋路供电服务中心	315	26.712	8.48%	0	225.3
62	东丽区	B经2401（翟庄子02）	顾34大馈线	先锋路供电服务中心	400	0	0.00%	0	320.0
63	东丽区	山3391丽悦	山33大馈线	先锋路供电服务中心	500	95.95	19.19%	0	304.1
64	东丽区	中2204（四合庄05）	中22大馈线	先锋路供电服务中心	400	61.16	15.29%	0	258.8

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
65	东丽区	先3407（双东路02）	先34大馈线	先锋路供电服务中心	315	89.271	28.34%	0	162.7
66	东丽区	中1508乙蓝庭	中15大馈线	先锋路供电服务中心	500	204.55	40.91%	0	195.5
67	东丽区	B中1109	中11大馈线	先锋路供电服务中心	630	206.892	32.84%	0	297.1
68	东丽区	B山1404乙	山14大馈线	先锋路供电服务中心	630	0	0.00%	0	504.0
69	东丽区	13906（吴咀06）	郑41大馈线	先锋路供电服务中心	400	0	0.00%	0	320.0
70	东丽区	山1405	山14大馈线	先锋路供电服务中心	630	171.423	27.21%	0	332.6
71	东丽区	11812	118大馈线	先锋路供电服务中心	500	137.35	27.47%	0	262.7
72	东丽区	B郊2201	郊22大馈线（煤改电）	先锋路供电服务中心	630	374.913	59.51%	0	129.1
73	东丽区	先1504华亭里04	先15大馈线	先锋路供电服务中心	630	316.89	50.30%	0	187.1
74	东丽区	货1220甲	货12大馈线	先锋路供电服务中心	315	155.2635	49.29%	0	96.7
75	东丽区	11603（新立村01）	116大馈线	先锋路供电服务中心	400	44.28	11.07%	0	275.7
76	东丽区	桥2507	桥25大馈线	先锋路供电服务中心	800	111.2	13.90%	0	528.8
77	东丽区	3306（东大桥06）	33大馈线	先锋路供电服务中心	315	44.604	14.16%	0	207.4
78	东丽区	桥1102	桥11（DL）大馈线	先锋路供电服务中心	500	235.1	47.02%	0	164.9
79	东丽区	中1121	中11大馈线	先锋路供电服务中心	630	0	0.00%	0	504.0
80	东丽区	山1361甲晟悦园	山24大馈线	先锋路供电服务中心	630	150.57	23.90%	0	353.4
81	东丽区	先3401	先34大馈线	先锋路供电服务中心	630	178.101	28.27%	0	325.9
82	东丽区	3802	38大馈线	先锋路供电服务中心	630	119.637	18.99%	0	384.4
83	东丽区	货2410	货24大馈线	先锋路供电服务中心	630	0	0.00%	0	504.0
84	东丽区	桥3725乙	桥37大馈线	先锋路供电服务中心	1000	195.5	19.55%	0	604.5
85	东丽区	3226	32大馈线	先锋路供电服务中心	630	114.849	18.23%	0	389.2
86	东丽区	82913	货13大馈线	先锋路供电服务中心	500	82.95	16.59%	0	317.1
87	东丽区	瑞3602（赵庄子02）	瑞36大馈线	先锋路供电服务中心	315	94.122	29.88%	0	157.9

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
88	东丽区	73901（程林杨台01）	736大馈线	先锋路供电服务中心	315	36.9495	11.73%	0	215.1
89	东丽区	货1218乙	货12大馈线	先锋路供电服务中心	315	152.2395	48.33%	0	99.8
90	东丽区	先1310	先13大馈线	先锋路供电服务中心	630	0	0.00%	0	504.0
91	东丽区	山2108甲	山21大馈线	先锋路供电服务中心	1000	191.8	19.18%	0	608.2
92	东丽区	先3408（双东路01）	先34大馈线	先锋路供电服务中心	400	42	10.50%	0	278.0
93	东丽区	山3314	山12大馈线	先锋路供电服务中心	630	179.109	28.43%	0	324.9
94	东丽区	11201（宝元01）	112大馈线	先锋路供电服务中心	400	0	0.00%	0	320.0
95	东丽区	中1509甲站	中15大馈线	先锋路供电服务中心	630	164.115	26.05%	0	339.9
96	东丽区	先2419	山23大馈线	先锋路供电服务中心	630	0	0.00%	0	504.0
97	东丽区	3702（务本二01）	37大馈线	先锋路供电服务中心	315	89.019	28.26%	0	163.0
98	东丽区	山3109甲	山31大馈线	先锋路供电服务中心	630	0	0.00%	0	504.0
99	东丽区	中1507甲蓝庭	中15大馈线	先锋路供电服务中心	630	159.075	25.25%	0	344.9
100	东丽区	82911甲	货13大馈线	先锋路供电服务中心	630	87.57	13.90%	0	416.4
101	东丽区	山3388	山12大馈线	先锋路供电服务中心	630	177.282	28.14%	0	326.7
102	东丽区	先1701甲	先17大馈线	先锋路供电服务中心	630	0	0.00%	0	504.0
103	东丽区	733106甲季景	崂21大馈线	先锋路供电服务中心	630	201.978	32.06%	0	302.0
104	东丽区	13005（杜庄子01）	郊32大馈线	先锋路供电服务中心	315	50.904	16.16%	0	201.1
105	东丽区	3222	32大馈线	先锋路供电服务中心	630	126.882	20.14%	0	377.1
106	东丽区	中2611	中26（DL）大馈线	先锋路供电服务中心	630	140.175	22.25%	0	363.8
107	东丽区	中1506甲蓝庭	中15大馈线	先锋路供电服务中心	630	213.129	33.83%	0	290.9
108	东丽区	3611（务本一08）	36大馈线	先锋路供电服务中心	315	0	0.00%	0	252.0
109	东丽区	中1215乙	中12大馈线	先锋路供电服务中心	800	188.24	23.53%	0	451.8
110	东丽区	立1108	立11大馈线	先锋路供电服务中心	500	0	0.00%	0	400.0

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
111	东丽区	先3136	先31大馈线	先锋路供电服务中心	630	0	0.00%	0	504.0
112	东丽区	82902乙蓝海苑	货13大馈线	先锋路供电服务中心	1000	110.5	11.05%	0	689.5
113	东丽区	中2607甲蓝庭	中26（DL）大馈线	先锋路供电服务中心	630	159.264	25.28%	0	344.7
114	东丽区	桥1706（南大桥06）	昌52大馈线	先锋路供电服务中心	400	302.52	75.63%	0	17.5
115	东丽区	73327好新家园	崂21大馈线	先锋路供电服务中心	500	66.8	13.36%	0	333.2
116	东丽区	13004（杜庄04）	郊32大馈线	先锋路供电服务中心	315	0	0.00%	0	252.0
117	东丽区	11302乙	113大馈线	先锋路供电服务中心	630	246.393	39.11%	0	257.6
118	东丽区	先1514甲	先15大馈线	先锋路供电服务中心	500	104.2	20.84%	0	295.8
119	东丽区	先3215	先32大馈线	先锋路供电服务中心	630	0	0.00%	0	504.0
120	东丽区	立1716（中河06）	立17大馈线	先锋路供电服务中心	315	0	0.00%	0	252.0
121	东丽区	货2411	货24大馈线	先锋路供电服务中心	315	122.85	39.00%	0	129.2
122	东丽区	3806	38大馈线	先锋路供电服务中心	630	138.978	22.06%	0	365.0
123	东丽区	先2603甲	先26大馈线	先锋路供电服务中心	630	139.23	22.10%	0	364.8
124	东丽区	B郊2206	郊22大馈线（煤改电）	先锋路供电服务中心	630	141.687	22.49%	0	362.3
125	东丽区	B经1509（老圈01）	经15大馈线	先锋路供电服务中心	400	83.96	20.99%	0	236.0
126	东丽区	山2103	山21大馈线	先锋路供电服务中心	630	79.884	12.68%	0	424.1
127	东丽区	中2606乙蓝庭	中26（DL）大馈线	先锋路供电服务中心	630	202.104	32.08%	0	301.9
128	东丽区	先2408	先24大馈线	先锋路供电服务中心	630	0	0.00%	0	504.0
129	东丽区	立1110	顾16大馈线	先锋路供电服务中心	630	84.042	13.34%	0	420.0
130	东丽区	先2205乙	先22大馈线	先锋路供电服务中心	500	134.5	26.90%	0	265.5
131	东丽区	B山4201	山42大馈线	先锋路供电服务中心	800	110.08	13.76%	0	529.9
132	东丽区	先2433（青松里01）	先24大馈线	先锋路供电服务中心	400	139.12	34.78%	0	180.9
133	东丽区	中2509	中25大馈线	先锋路供电服务中心	400	72.44	18.11%	0	247.6

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
134	东丽区	中1105（丰年村03）	中11大馈线	先锋路供电服务中心	630	0	0.00%	0	504.0
135	东丽区	3212乙	32大馈线	先锋路供电服务中心	630	155.862	24.74%	0	348.1
136	东丽区	B郊4205	郊42大馈线	先锋路供电服务中心	630	197.064	31.28%	0	306.9
137	东丽区	先2202甲	先22大馈线	先锋路供电服务中心	630	142.191	22.57%	0	361.8
138	东丽区	先1102乙	先11大馈线	先锋路供电服务中心	630	107.793	17.11%	0	396.2
139	东丽区	3241	32大馈线	先锋路供电服务中心	250	58.275	23.31%	0	141.7
140	东丽区	中1512	中15大馈线	先锋路供电服务中心	630	194.292	30.84%	0	309.7
141	东丽区	先3413	先34大馈线	先锋路供电服务中心	200	69.42	34.71%	0	90.6
142	东丽区	3601（务本一01）	36大馈线	先锋路供电服务中心	315	0	0.00%	0	252.0
143	东丽区	中1116（龙庭里01）	中11大馈线	先锋路供电服务中心	400	0	0.00%	0	320.0
144	东丽区	桥1610（增兴窑10）	桥16大馈线	先锋路供电服务中心	315	86.9715	27.61%	0	165.0
145	东丽区	82606	826大馈线	先锋路供电服务中心	630	111.762	17.74%	0	392.2
146	东丽区	B山4207甲	山42大馈线	先锋路供电服务中心	800	135.28	16.91%	0	504.7
147	东丽区	中1120	中11大馈线	先锋路供电服务中心	630	353.808	56.16%	0	150.2
148	东丽区	中1501甲	中15大馈线	先锋路供电服务中心	800	117.6	14.70%	0	522.4
149	东丽区	山3104甲	山31大馈线	先锋路供电服务中心	630	153.594	24.38%	0	350.4
150	东丽区	11208（宝元08）	112大馈线	先锋路供电服务中心	315	172.2105	54.67%	0	79.8
151	东丽区	中2412（中河02）	中24大馈线	先锋路供电服务中心	315	199.269	63.26%	0	52.7
152	东丽区	先3404	先34大馈线	先锋路供电服务中心	630	160.776	25.52%	0	343.2
153	东丽区	魏2514（大郑03）	魏25大馈线	先锋路供电服务中心	315	84.1995	26.73%	0	167.8
154	东丽区	桥2602	桥26大馈线	先锋路供电服务中心	800	82	10.25%	0	558.0
155	东丽区	桥3702甲	桥37大馈线	先锋路供电服务中心	800	0	0.00%	0	640.0
156	东丽区	中2602乙	中26（DL）大馈线	先锋路供电服务中心	1000	189.5	18.95%	0	610.5

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
157	东丽区	3212甲	32大馈线	先锋路供电服务中心	630	140.112	22.24%	0	363.9
158	东丽区	中1140	中11大馈线	先锋路供电服务中心	630	151.767	24.09%	0	352.2
159	东丽区	桥3725甲	桥37大馈线	先锋路供电服务中心	1000	187.5	18.75%	0	612.5
160	东丽区	中1212	中12大馈线	先锋路供电服务中心	630	172.809	27.43%	0	331.2
161	东丽区	立1720（中河07）	立17大馈线	先锋路供电服务中心	400	92.44	23.11%	0	227.6
162	东丽区	山4210乙	山42大馈线	先锋路供电服务中心	800	150.16	18.77%	0	489.8
163	东丽区	先3411	先34大馈线	先锋路供电服务中心	630	157.878	25.06%	0	346.1
164	东丽区	3609（务本三04）	36大馈线	先锋路供电服务中心	315	0	0.00%	0	252.0
165	东丽区	先1704甲	先17大馈线	先锋路供电服务中心	630	147.546	23.42%	0	356.5
166	东丽区	先3601	先36大馈线	先锋路供电服务中心	630	0	0.00%	0	504.0
167	东丽区	西扬场008	先12大馈线	先锋路供电服务中心	200	0.02	0.01%	0	160.0
168	东丽区	山1321乙嘉悦园	山24大馈线	先锋路供电服务中心	800	110	13.75%	0	530.0
169	东丽区	先2430	先24大馈线	先锋路供电服务中心	500	210.1	42.02%	0	189.9
170	东丽区	货12103	货12大馈线	先锋路供电服务中心	315	79.4745	25.23%	0	172.5
171	东丽区	桥2701（增兴窑06）	桥27大馈线	先锋路供电服务中心	500	30.25	6.05%	0	369.8
172	东丽区	先3321乙	先33大馈线	先锋路供电服务中心	630	0	0.00%	0	504.0
173	东丽区	桥3109乙	桥31大馈线	先锋路供电服务中心	800	169.2	21.15%	0	470.8
174	东丽区	郑3625（吴咀05）	郑36大馈线	先锋路供电服务中心	400	0	0.00%	0	320.0
175	东丽区	3610（稻地01）	36大馈线	先锋路供电服务中心	315	25.8615	8.21%	0	226.1
176	东丽区	82601甲蓝海苑	826大馈线	先锋路供电服务中心	1000	118.4	11.84%	0	681.6
177	东丽区	11401（宝元05）	114大馈线	先锋路供电服务中心	315	62.2125	19.75%	0	189.8
178	东丽区	货12107甲季景	货12大馈线	先锋路供电服务中心	630	144.837	22.99%	0	359.2
179	东丽区	魏2804（务本二03）	魏28大馈线	先锋路供电服务中心	315	0	0.00%	0	252.0
180	东丽区	中1502乙	中15大馈线	先锋路供电服务中心	1000	166.9	16.69%	0	633.1

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
181	东丽区	B山4209	山42大馈线	先锋路供电服务中心	1000	190.6	19.06%	0	609.4
182	东丽区	山3312	山12大馈线	先锋路供电服务中心	630	151.389	24.03%	0	352.6
183	东丽区	货12102	货12大馈线	先锋路供电服务中心	315	137.151	43.54%	0	114.8
184	东丽区	山3117甲	山31大馈线	先锋路供电服务中心	630	173.187	27.49%	0	330.8
185	东丽区	（朱庄子加油站专用）	733（DL）大馈线	先锋路供电服务中心	200	0	0.00%	0	160.0
186	东丽区	先2604甲	先26大馈线	先锋路供电服务中心	630	0	0.00%	0	504.0
187	东丽区	山3330甲	山33大馈线	先锋路供电服务中心	630	0	0.00%	0	504.0
188	东丽区	中2216（四合庄16）	中22大馈线	先锋路供电服务中心	315	126	40.00%	0	126.0
189	东丽区	B山4202	山42大馈线	先锋路供电服务中心	800	150.56	18.82%	0	489.4
190	东丽区	B山4204	山42大馈线	先锋路供电服务中心	800	245.04	30.63%	0	395.0
191	东丽区	622（务本三村06）	36大馈线	先锋路供电服务中心	315	25.767	8.18%	0	226.2
192	东丽区	桥1303乙	桥13大馈线	先锋路供电服务中心	800	137.68	17.21%	0	502.3
193	东丽区	桥2202乙	桥22大馈线	先锋路供电服务中心	800	85.92	10.74%	0	554.1
194	东丽区	桥1302乙	桥13大馈线	先锋路供电服务中心	800	247.84	30.98%	0	392.2
195	东丽区	山2607融章园01站	山26大馈线	先锋路供电服务中心	630	125.118	19.86%	0	378.9
196	东丽区	C中11张贵庄公交40	中11大馈线	先锋路供电服务中心	500	392.8	78.56%	0	7.2
197	东丽区	桥2201乙汇莲馨苑0	桥22大馈线	先锋路供电服务中心	630	138.537	21.99%	0	365.5
198	东丽区	3502（十三顷03）	35大馈线	先锋路供电服务中心	100	75.16	75.16%	0	4.8
199	东丽区	2201（开发区公交C	中22大馈线	先锋路供电服务中心	630	0	0.00%	0	504.0
200	东丽区	C桥11方山道公交02	山21大馈线	先锋路供电服务中心	500	0	0.00%	0	400.0
201	东丽区	先2605乙	先26大馈线	先锋路供电服务中心	630	137.655	21.85%	0	366.3
202	东丽区	先2606甲	先26大馈线	先锋路供电服务中心	630	131.355	20.85%	0	372.6
203	东丽区	魏2717（东咀16）	魏27大馈线（煤改电）	先锋路供电服务中心	400	0	0.00%	0	320.0
204	东丽区	桥2209（南程林09）	桥22大馈线	先锋路供电服务中心	400	86.28	21.57%	0	233.7

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
205	东丽区	程林008	立17大馈线	先锋路供电服务中心	315	0	0.00%	0	252.0
206	东丽区	立1104（邢家圈01）	立11大馈线	先锋路供电服务中心	400	0	0.00%	0	320.0
207	东丽区	货1222乙	货12大馈线	先锋路供电服务中心	630	196.875	31.25%	0	307.1
208	东丽区	C中2403	中24大馈线	先锋路供电服务中心	630	200.907	31.89%	0	303.1
209	东丽区	C中2406	中24大馈线	先锋路供电服务中心	630	285.705	45.35%	0	218.3
210	东丽区	山4601融瀚园	山46大馈线	先锋路供电服务中心	630	0	0.00%	0	504.0
211	东丽区	山2603甲融春园	山26大馈线	先锋路供电服务中心	630	0	0.00%	0	504.0
212	东丽区	山4603乙融春园	山46大馈线	先锋路供电服务中心	630	197.001	31.27%	0	307.0
213	东丽区	魏2718（东咀17）	魏27大馈线（煤改电）	先锋路供电服务中心	400	0	0.00%	0	320.0
214	东丽区	山2602融礼园	山26大馈线	先锋路供电服务中心	630	221.823	35.21%	0	282.2
215	东丽区	C顾3202	顾32大馈线	先锋路供电服务中心	630	251.496	39.92%	0	252.5
216	东丽区	C中2405	中24大馈线	先锋路供电服务中心	630	280.161	44.47%	0	223.8
217	东丽区	东4402乙	东44大馈线	先锋路供电服务中心	500	111.4	22.28%	0	288.6
218	东丽区	中2618蓝庭雅苑	中26（DL）大馈线	先锋路供电服务中心	630	139.104	22.08%	0	364.9
219	东丽区	山4111（增兴窑16）	桥27大馈线	先锋路供电服务中心	400	24.04	6.01%	0	296.0
220	东丽区	东412乙（军二期景文）	东23大馈线	先锋路供电服务中心	630	159.012	25.24%	0	345.0
221	东丽区	东4303甲（军二期怡心）	东43大馈线	先锋路供电服务中心	500	219.4	43.88%	0	180.6
222	东丽区	东4309甲（军二期景晴）	东23大馈线	先锋路供电服务中心	630	110.313	17.51%	0	393.7
223	东丽区	东4315乙（军二期景文）	东23大馈线	先锋路供电服务中心	500	33.35	6.67%	0	366.7
224	东丽区	东4404乙	东44大馈线	先锋路供电服务中心	500	133.15	26.63%	0	266.9
225	东丽区	山2610乙	山26大馈线	先锋路供电服务中心	800	171.44	21.43%	0	468.6
226	东丽区	C立12东谷国际02	立12大馈线	先锋路供电服务中心	630	110.439	17.53%	0	393.6
227	东丽区	中1516甲蓝庭雅苑	中15大馈线	先锋路供电服务中心	630	0	0.00%	0	504.0
228	东丽区	中1702乙	中17大馈线	先锋路供电服务中心	630	144.396	22.92%	0	359.6

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
229	东丽区	C中2402	中24大馈线	先锋路供电服务中心	630	106.281	16.87%	0	397.7
230	东丽区	中河05（立1715站）	立17大馈线	先锋路供电服务中心	315	27.8145	8.83%	0	224.2
231	东丽区	魏2706(东咀村06)	魏27大馈线（煤改电）	先锋路供电服务中心	400	42.12	10.53%	0	277.9
232	东丽区	魏2705(东咀村05)	魏27大馈线（煤改电）	先锋路供电服务中心	400	61.56	15.39%	0	258.4
233	东丽区	魏2708(东咀村08)	魏27大馈线（煤改电）	先锋路供电服务中心	400	40.2	10.05%	0	279.8
234	东丽区	3617（赵北03）	36大馈线	先锋路供电服务中心	200	0	0.00%	0	160.0
235	东丽区	82909	货13大馈线	先锋路供电服务中心	630	102.375	16.25%	0	401.6
236	东丽区	11806	118大馈线	先锋路供电服务中心	630	158.13	25.10%	0	345.9
237	东丽区	先3122	先31大馈线	先锋路供电服务中心	630	165.69	26.30%	0	338.3
238	东丽区	11612金岳里	116大馈线	先锋路供电服务中心	630	58.401	9.27%	0	445.6
239	东丽区	B山3106甲	山31大馈线	先锋路供电服务中心	500	123.8	24.76%	0	276.2
240	东丽区	先3107	先31大馈线	先锋路供电服务中心	630	277.389	44.03%	0	226.6
241	东丽区	山3105乙	山31大馈线	先锋路供电服务中心	630	173.502	27.54%	0	330.5
242	东丽区	先2418	山23大馈线	先锋路供电服务中心	500	89.05	17.81%	0	311.0
243	东丽区	先2413	先24大馈线	先锋路供电服务中心	630	228.816	36.32%	0	275.2
244	东丽区	山3117乙	山31大馈线	先锋路供电服务中心	630	194.481	30.87%	0	309.5
245	东丽区	先1515	先15大馈线	先锋路供电服务中心	630	146.664	23.28%	0	357.3
246	东丽区	中1402甲	中14大馈线	先锋路供电服务中心	800	93.68	11.71%	0	546.3
247	东丽区	先2701	先27大馈线	先锋路供电服务中心	500	101.1	20.22%	0	298.9
248	东丽区	魏2818（窑上03）	魏28大馈线	先锋路供电服务中心	315	0	0.00%	0	252.0
249	东丽区	桥2502甲	桥25大馈线	先锋路供电服务中心	800	170.8	21.35%	0	469.2
250	东丽区	先1223	先12大馈线	先锋路供电服务中心	315	118.3455	37.57%	0	133.7
251	东丽区	山3109乙	山31大馈线	先锋路供电服务中心	630	51.723	8.21%	0	452.3

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
252	东丽区	郑3602（吴咀02）	郑36大馈线	先锋路供电服务中心	400	0	0.00%	0	320.0
253	东丽区	B11301乙	113大馈线	先锋路供电服务中心	630	0	0.00%	0	504.0
254	东丽区	山1332甲	山24大馈线	先锋路供电服务中心	800	130	16.25%	0	510.0
255	东丽区	先2204甲	先22大馈线	先锋路供电服务中心	500	146.6	29.32%	0	253.4
256	东丽区	中1501乙	中15大馈线	先锋路供电服务中心	800	123.04	15.38%	0	517.0
257	东丽区	山2108乙	山21大馈线	先锋路供电服务中心	800	149.92	18.74%	0	490.1
258	东丽区	桥3723	桥37大馈线	先锋路供电服务中心	400	162.32	40.58%	0	157.7
259	东丽区	先3213	先32大馈线	先锋路供电服务中心	630	354.249	56.23%	0	149.8
260	东丽区	3605（务本三01）	36大馈线	先锋路供电服务中心	200	38.1	19.05%	0	121.9
261	东丽区	73309（于明庄04）	733（DL）大馈线	先锋路供电服务中心	315	119.4795	37.93%	0	132.5
262	东丽区	82907甲	货13大馈线	先锋路供电服务中心	630	111.888	17.76%	0	392.1
263	东丽区	73610（西杨台10）	736大馈线	先锋路供电服务中心	315	17.325	5.50%	0	234.7
264	东丽区	11807	118大馈线	先锋路供电服务中心	630	208.026	33.02%	0	296.0
265	东丽区	B山4212	山42大馈线	先锋路供电服务中心	800	147.76	18.47%	0	492.2
266	东丽区	先2602乙	先26大馈线	先锋路供电服务中心	500	94.9	18.98%	0	305.1
267	东丽区	山2104甲	山21大馈线	先锋路供电服务中心	800	184.96	23.12%	0	455.0
268	东丽区	先3412	先34大馈线	先锋路供电服务中心	630	141.057	22.39%	0	362.9
269	东丽区	82901甲蓝海苑	货13大馈线	先锋路供电服务中心	1000	200.9	20.09%	0	599.1
270	东丽区	82604	826大馈线	先锋路供电服务中心	630	126.189	20.03%	0	377.8
271	东丽区	11604（新立村03）	116大馈线	先锋路供电服务中心	315	168.084	53.36%	0	83.9
272	东丽区	魏2815（卧河04）	魏28大馈线	先锋路供电服务中心	315	6.5835	2.09%	0	245.4
273	东丽区	3242#新立办事处	32大馈线	先锋路供电服务中心	315	94.2165	29.91%	0	157.8
274	东丽区	先3202乙	先32大馈线	先锋路供电服务中心	800	0	0.00%	0	640.0
275	东丽区	山3108甲	山31大馈线	先锋路供电服务中心	630	174.006	27.62%	0	330.0

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
276	东丽区	中1508甲蓝庭	中15大馈线	先锋路供电服务中心	500	199.8	39.96%	0	200.2
277	东丽区	11813	118大馈线	先锋路供电服务中心	500	102.75	20.55%	0	297.3
278	东丽区	山1311乙	山24大馈线	先锋路供电服务中心	630	180.243	28.61%	0	323.8
279	东丽区	立1103（四合庄09）	立11大馈线	先锋路供电服务中心	315	256.2965	81.36%	0	0.0
280	东丽区	立3404（西扬场04）	立34大馈线	先锋路供电服务中心	400	0	0.00%	0	320.0
281	东丽区	B郊4201	郊42大馈线	先锋路供电服务中心	630	0	0.00%	0	504.0
282	东丽区	73305（朱庄子01）	733（DL）大馈线	先锋路供电服务中心	315	73.143	23.22%	0	178.9
283	东丽区	11501（新立村09）	115大馈线	先锋路供电服务中心	400	121.64	30.41%	0	198.4
284	东丽区	魏2814（卧河05）	魏28大馈线	先锋路供电服务中心	315	2.6145	0.83%	0	249.4
285	东丽区	中2606甲蓝庭	中26（DL）大馈线	先锋路供电服务中心	630	239.211	37.97%	0	264.8
286	东丽区	山1331甲	山24大馈线	先锋路供电服务中心	800	131.36	16.42%	0	508.6
287	东丽区	乔1605（增兴窑05）	桥16大馈线	先锋路供电服务中心	315	236.313	75.02%	0	15.7
288	东丽区	山1321甲嘉悦园	山24大馈线	先锋路供电服务中心	800	137.12	17.14%	0	502.9
289	东丽区	82912	货13大馈线	先锋路供电服务中心	500	68.5	13.70%	0	331.5
290	东丽区	B中1510	中15大馈线	先锋路供电服务中心	630	160.461	25.47%	0	343.5
291	东丽区	山1360乙秀悦	山24大馈线	先锋路供电服务中心	500	136	27.20%	0	264.0
292	东丽区	山3103甲	山31大馈线	先锋路供电服务中心	630	191.709	30.43%	0	312.3
293	东丽区	3224乙	32大馈线	先锋路供电服务中心	630	165.249	26.23%	0	338.8
294	东丽区	山2102甲	山21大馈线	先锋路供电服务中心	800	157.84	19.73%	0	482.2
295	东丽区	魏2513（大郑02）	魏25大馈线	先锋路供电服务中心	315	93.177	29.58%	0	158.8
296	东丽区	瑞3601（赵庄子01）	瑞36大馈线	先锋路供电服务中心	315	0	0.00%	0	252.0
297	东丽区	先3402	先34大馈线	先锋路供电服务中心	630	162.036	25.72%	0	342.0
298	东丽区	先2429	先24大馈线	先锋路供电服务中心	500	0	0.00%	0	400.0
299	东丽区	立1717（泥窝01）	立17大馈线	先锋路供电服务中心	400	0	0.00%	0	320.0

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
300	东丽区	中2302乙	中23大馈线	先锋路供电服务中心	800	114.16	14.27%	0	525.8
301	东丽区	先2420美爱	山23大馈线	先锋路供电服务中心	630	296.541	47.07%	0	207.5
302	东丽区	先2702	先27大馈线	先锋路供电服务中心	630	183.078	29.06%	0	320.9
303	东丽区	先1217	先12大馈线	先锋路供电服务中心	800	127.28	15.91%	0	512.7
304	东丽区	先2205甲	先22大馈线	先锋路供电服务中心	500	153.3	30.66%	0	246.7
305	东丽区	中1701乙	中17大馈线	先锋路供电服务中心	800	180.16	22.52%	0	459.8
306	东丽区	山3390丽悦	山33大馈线	先锋路供电服务中心	630	164.241	26.07%	0	339.8
307	东丽区	桥3109甲	桥31大馈线	先锋路供电服务中心	800	110	13.75%	0	530.0
308	东丽区	货2409	货24大馈线	先锋路供电服务中心	500	125.55	25.11%	0	274.5
309	东丽区	211（小东庄07站）	32大馈线	先锋路供电服务中心	500	171.75	34.35%	0	228.3
310	东丽区	82915	货13大馈线	先锋路供电服务中心	500	59.35	11.87%	0	340.7
311	东丽区	11816	118大馈线	先锋路供电服务中心	500	123.9	24.78%	0	276.1
312	东丽区	中1401乙	中14大馈线	先锋路供电服务中心	800	163.36	20.42%	0	476.6
313	东丽区	73322	崂21大馈线	先锋路供电服务中心	1000	0	0.00%	0	800.0
314	东丽区	山3387乙	山12大馈线	先锋路供电服务中心	500	108.55	21.71%	0	291.5
315	东丽区	中1123	中11大馈线	先锋路供电服务中心	400	0	0.00%	0	320.0
316	东丽区	B山4214甲	山42大馈线	先锋路供电服务中心	800	227.68	28.46%	0	412.3
317	东丽区	中1701甲	中17大馈线	先锋路供电服务中心	800	142.64	17.83%	0	497.4
318	东丽区	B山4206	山42大馈线	先锋路供电服务中心	630	0	0.00%	0	504.0
319	东丽区	73330甲	崂21大馈线	先锋路供电服务中心	630	131.985	20.95%	0	372.0
320	东丽区	先3209（泰安里01）	先32大馈线	先锋路供电服务中心	200	0	0.00%	0	160.0
321	东丽区	11803	118大馈线	先锋路供电服务中心	500	100.3	20.06%	0	299.7
322	东丽区	B山4213甲	山42大馈线	先锋路供电服务中心	1000	135.3	13.53%	0	664.7
323	东丽区	11204（宝元03）	112大馈线	先锋路供电服务中心	400	373.36	93.34%	0	0.0

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
324	东丽区	桥1807乙	桥18大馈线	先锋路供电服务中心	500	141.8	28.36%	0	258.2
325	东丽区	82908	货13大馈线	先锋路供电服务中心	500	63.6	12.72%	0	336.4
326	东丽区	山1312	山24大馈线	先锋路供电服务中心	630	174.51	27.70%	0	329.5
327	东丽区	中1401甲	中14大馈线	先锋路供电服务中心	1000	166.2	16.62%	0	633.8
328	东丽区	中2607乙蓝庭	中26（DL）大馈线	先锋路供电服务中心	800	168.08	21.01%	0	471.9
329	东丽区	中1215甲	中12大馈线	先锋路供电服务中心	1000	174.1	17.41%	0	625.9
330	东丽区	先2415	山23大馈线	先锋路供电服务中心	630	0	0.00%	0	504.0
331	东丽区	中2301乙	中23大馈线	先锋路供电服务中心	800	96.32	12.04%	0	543.7
332	东丽区	先3403	先34大馈线	先锋路供电服务中心	630	149.499	23.73%	0	354.5
333	东丽区	301（招远路南院0	先13大馈线	先锋路供电服务中心	400	0	0.00%	0	320.0
334	东丽区	中1107（丰年村05）	中11大馈线	先锋路供电服务中心	630	296.604	47.08%	0	207.4
335	东丽区	先2417	先24大馈线	先锋路供电服务中心	630	128.205	20.35%	0	375.8
336	东丽区	中2801	中28大馈线	先锋路供电服务中心	630	118.251	18.77%	0	385.7
337	东丽区	B经1507（老圈03）	经15大馈线	先锋路供电服务中心	315	0	0.00%	0	252.0
338	东丽区	山1332乙	山24大馈线	先锋路供电服务中心	800	172.24	21.53%	0	467.8
339	东丽区	山2107甲	山21大馈线	先锋路供电服务中心	800	135.76	16.97%	0	504.2
340	东丽区	11307	113大馈线	先锋路供电服务中心	400	219.12	54.78%	0	100.9
341	东丽区	11306金岳里	113大馈线	先锋路供电服务中心	630	83.349	13.23%	0	420.7
342	东丽区	山3101甲	山31大馈线	先锋路供电服务中心	630	137.025	21.75%	0	367.0
343	东丽区	魏2504（大郑07）	魏25大馈线	先锋路供电服务中心	315	57.519	18.26%	0	194.5
344	东丽区	先3108	先31大馈线	先锋路供电服务中心	500	412.25	82.45%	0	0.0
345	东丽区	货1217好新	货12大馈线	先锋路供电服务中心	315	101.2725	32.15%	0	150.7
346	东丽区	立3403（西扬场03）	立34大馈线	先锋路供电服务中心	400	22.64	5.66%	0	297.4
347	东丽区	B山4214乙	山42大馈线	先锋路供电服务中心	800	155.6	19.45%	0	484.4

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
348	东丽区	山2101乙	山21大馈线	先锋路供电服务中心	800	164	20.50%	0	476.0
349	东丽区	中2601乙（兰雅苑）	中26（DL）大馈线	先锋路供电服务中心	800	90.48	11.31%	0	549.5
350	东丽区	山13109乙	山24大馈线	先锋路供电服务中心	500	166.8	33.36%	0	233.2
351	东丽区	先1103乙	先11大馈线	先锋路供电服务中心	630	153.657	24.39%	0	350.3
352	东丽区	B山4210甲	山42大馈线	先锋路供电服务中心	1000	136.1	13.61%	0	663.9
353	东丽区	山13112丽悦	山24大馈线	先锋路供电服务中心	500	110.45	22.09%	0	289.6
354	东丽区	魏2805（务本二04）	魏28大馈线	先锋路供电服务中心	315	21.3885	6.79%	0	230.6
355	东丽区	3608（务本三02）	36大馈线	先锋路供电服务中心	315	38.3355	12.17%	0	213.7
356	东丽区	3305天水丽园（02	先33大馈线	先锋路供电服务中心	500	0	0.00%	0	400.0
357	东丽区	先2202乙	先22大馈线	先锋路供电服务中心	500	122.9	24.58%	0	277.1
358	东丽区	11810	118大馈线	先锋路供电服务中心	630	169.659	26.93%	0	334.3
359	东丽区	先2444	先24大馈线	先锋路供电服务中心	630	322.875	51.25%	0	181.1
360	东丽区	中1144站	中11大馈线	先锋路供电服务中心	630	148.239	23.53%	0	355.8
361	东丽区	新立04站	中11大馈线	先锋路供电服务中心	315	37.8	12.00%	0	214.2
362	东丽区	立1119乙	顾16大馈线	先锋路供电服务中心	500	83.85	16.77%	0	316.2
363	东丽区	B11828甲	118大馈线	先锋路供电服务中心	630	114.282	18.14%	0	389.7
364	东丽区	B顾1903甲	顾19大馈线	先锋路供电服务中心	630	108.99	17.30%	0	395.0
365	东丽区	郑3626（吴嘴08）	郑36大馈线	先锋路供电服务中心	400	31.48	7.87%	0	288.5
366	东丽区	中1515乙	中15大馈线	先锋路供电服务中心	500	124.4	24.88%	0	275.6
367	东丽区	309甲（军二期景晴	东43大馈线	先锋路供电服务中心	630	134.946	21.42%	0	369.1
368	东丽区	东4411甲	东44大馈线	先锋路供电服务中心	630	209.853	33.31%	0	294.1
369	东丽区	305乙（军二期怡心	东23大馈线	先锋路供电服务中心	500	142.95	28.59%	0	257.1
370	东丽区	301乙（军二期怡贤	东23大馈线	先锋路供电服务中心	630	157.5	25.00%	0	346.5
371	东丽区	东4402甲	东44大馈线	先锋路供电服务中心	500	140.95	28.19%	0	259.1

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
372	东丽区	309乙（军二期景晴）	东43大馈线	先锋路供电服务中心	630	135.639	21.53%	0	368.4
373	东丽区	310乙（军二期景晴）	东43大馈线	先锋路供电服务中心	500	128.1	25.62%	0	271.9
374	东丽区	313乙（军二期景文）	东23大馈线	先锋路供电服务中心	630	197.127	31.29%	0	306.9
375	东丽区	3307（军二期怡盛里）	东43大馈线	先锋路供电服务中心	630	108.801	17.27%	0	395.2
376	东丽区	2303（军二期怡心里）	东23大馈线	先锋路供电服务中心	630	119.07	18.90%	0	384.9
377	东丽区	东4404甲	东44大馈线	先锋路供电服务中心	630	119.448	18.96%	0	384.6
378	东丽区	305乙（军二期怡心）	东43大馈线	先锋路供电服务中心	500	187	37.40%	0	213.0
379	东丽区	东2410	东24大馈线	先锋路供电服务中心	500	79.3	15.86%	0	320.7
380	东丽区	308甲（军二期怡盛）	东43大馈线	先锋路供电服务中心	630	170.037	26.99%	0	334.0
381	东丽区	308乙（军二期怡盛）	东23大馈线	先锋路供电服务中心	630	154.791	24.57%	0	349.2
382	东丽区	山4602融礼园	山46大馈线	先锋路供电服务中心	630	186.039	29.53%	0	318.0
383	东丽区	郑4140（吴咀09）	郑41大馈线	先锋路供电服务中心	400	0	0.00%	0	320.0
384	东丽区	中1515甲	中15大馈线	先锋路供电服务中心	500	110.75	22.15%	0	289.3
385	东丽区	郑4139（吴咀10）	郑41大馈线	先锋路供电服务中心	400	0	0.00%	0	320.0
386	东丽区	C中1802	中18大馈线	先锋路供电服务中心	630	283.878	45.06%	0	220.1
387	东丽区	C中1803	中18大馈线	先锋路供电服务中心	630	271.404	43.08%	0	232.6
388	东丽区	东4409	东44大馈线	先锋路供电服务中心	630	142.128	22.56%	0	361.9
389	东丽区	东2406乙	东24大馈线	先锋路供电服务中心	500	163.35	32.67%	0	236.7
390	东丽区	313乙（军二期景文）	东43大馈线	先锋路供电服务中心	500	68.9	13.78%	0	331.1
391	东丽区	315甲（军二期景文）	东43大馈线	先锋路供电服务中心	630	198.387	31.49%	0	305.6
392	东丽区	302甲（军二期怡贤）	东23大馈线	先锋路供电服务中心	630	127.575	20.25%	0	376.4
393	东丽区	东2409乙	东24大馈线	先锋路供电服务中心	630	149.94	23.80%	0	354.1
394	东丽区	311乙（军二期景云）	东23大馈线	先锋路供电服务中心	630	160.776	25.52%	0	343.2
395	东丽区	顾1502（东扬场03）	顾15大馈线	先锋路供电服务中心	315	252.63	80.20%	0	0.0

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
396	东丽区	先1208	先12大馈线	先锋路供电服务中心	800	149.44	18.68%	0	490.6
397	东丽区	桥1806	桥18大馈线	先锋路供电服务中心	800	117.36	14.67%	0	522.6
398	东丽区	中1110（丰年村08）	中11大馈线	先锋路供电服务中心	630	232.722	36.94%	0	271.3
399	东丽区	中2553甲	中25大馈线	先锋路供电服务中心	1000	213.7	21.37%	0	586.3
400	东丽区	先1103甲	先11大馈线	先锋路供电服务中心	630	186.165	29.55%	0	317.8
401	东丽区	先2203乙	先22大馈线	先锋路供电服务中心	630	138.6	22.00%	0	365.4
402	东丽区	立1102（四合庄08）	立11大馈线	先锋路供电服务中心	400	244.36	61.09%	0	75.6
403	东丽区	山2110	山21大馈线	先锋路供电服务中心	1000	215.6	21.56%	0	584.4
404	东丽区	中2605雅亭苑	中26（DL）大馈线	先锋路供电服务中心	500	156.75	31.35%	0	243.3
405	东丽区	桥3701乙	桥37大馈线	先锋路供电服务中心	800	154.24	19.28%	0	485.8
406	东丽区	山3320甲	山33大馈线	先锋路供电服务中心	630	122.85	19.50%	0	381.2
407	东丽区	山3319	山33大馈线	先锋路供电服务中心	500	127.25	25.45%	0	272.8
408	东丽区	魏2819（窑上04）	魏28大馈线	先锋路供电服务中心	315	16.632	5.28%	0	235.4
409	东丽区	崂3707（北程林07）	崂37大馈线	先锋路供电服务中心	315	0	0.00%	0	252.0
410	东丽区	82602甲	826大馈线	先锋路供电服务中心	630	154.539	24.53%	0	349.5
411	东丽区	山3108乙	山31大馈线	先锋路供电服务中心	500	142.75	28.55%	0	257.3
412	东丽区	73320乙	崂21大馈线	先锋路供电服务中心	800	136.24	17.03%	0	503.8
413	东丽区	先2603乙	先26大馈线	先锋路供电服务中心	630	176.022	27.94%	0	328.0
414	东丽区	82914	货13大馈线	先锋路供电服务中心	315	61.929	19.66%	0	190.1
415	东丽区	11517（新立村17）	115大馈线	先锋路供电服务中心	315	158.067	50.18%	0	93.9
416	东丽区	先1101	先11大馈线	先锋路供电服务中心	630	147.987	23.49%	0	356.0
417	东丽区	山2106乙	山21大馈线	先锋路供电服务中心	800	180.48	22.56%	0	459.5
418	东丽区	82602乙	826大馈线	先锋路供电服务中心	630	139.104	22.08%	0	364.9
419	东丽区	货1208甲	货12大馈线	先锋路供电服务中心	315	152.6175	48.45%	0	99.4

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
420	东丽区	11703财城	117（DL）大馈线	先锋路供电服务中心	630	113.337	17.99%	0	390.7
421	东丽区	先3104	先31大馈线	先锋路供电服务中心	500	170.9	34.18%	0	229.1
422	东丽区	山13110	山24大馈线	先锋路供电服务中心	630	213.633	33.91%	0	290.4
423	东丽区	经2410（翟庄子03）	顾34大馈线	先锋路供电服务中心	315	29.0745	9.23%	0	222.9
424	东丽区	山3104乙	山31大馈线	先锋路供电服务中心	630	0	0.00%	0	504.0
425	东丽区	货1220乙	货12大馈线	先锋路供电服务中心	500	105.2	21.04%	0	294.8
426	东丽区	山3303润景	山12大馈线	先锋路供电服务中心	315	140.7105	44.67%	0	111.3
427	东丽区	货1216（南程林05）	货12大馈线	先锋路供电服务中心	315	98.8155	31.37%	0	153.2
428	东丽区	桥3702乙	桥37大馈线	先锋路供电服务中心	800	335.92	41.99%	0	304.1
429	东丽区	桥2704（增兴窑08）	桥27大馈线	先锋路供电服务中心	315	31.1535	9.89%	0	220.8
430	东丽区	山2114	山21大馈线	先锋路供电服务中心	1000	180.6	18.06%	0	619.4
431	东丽区	山3321乙	山12大馈线	先锋路供电服务中心	1000	229.8	22.98%	0	570.2
432	东丽区	先3202甲	先32大馈线	先锋路供电服务中心	800	116.8	14.60%	0	523.2
433	东丽区	先2422	先24大馈线	先锋路供电服务中心	630	271.656	43.12%	0	232.3
434	东丽区	3224甲	32大馈线	先锋路供电服务中心	630	0	0.00%	0	504.0
435	东丽区	先2416	先24大馈线	先锋路供电服务中心	630	96.075	15.25%	0	407.9
436	东丽区	山2102乙	山21大馈线	先锋路供电服务中心	800	185.76	23.22%	0	454.2
437	东丽区	立3405（西扬场05）	立34大馈线	先锋路供电服务中心	400	256.28	64.07%	0	63.7
438	东丽区	山3318甲	山12大馈线	先锋路供电服务中心	800	169.52	21.19%	0	470.5
439	东丽区	先3120	先31大馈线	先锋路供电服务中心	500	97.05	19.41%	0	303.0
440	东丽区	山1409乙	山14大馈线	先锋路供电服务中心	630	110.313	17.51%	0	393.7
441	东丽区	中2210（四合庄14）	中22大馈线	先锋路供电服务中心	315	122.598	38.92%	0	129.4
442	东丽区	魏2811（赵北02）	魏28大馈线	先锋路供电服务中心	315	43.659	13.86%	0	208.3
443	东丽区	3304（小王庄04站）	733（DL）大馈线	先锋路供电服务中心	400	24.92	6.23%	0	295.1

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
444	东丽区	先2421	山23大馈线	先锋路供电服务中心	630	223.083	35.41%	0	280.9
445	东丽区	先1102甲	先11大馈线	先锋路供电服务中心	630	195.93	31.10%	0	308.1
446	东丽区	货2412	货24大馈线	先锋路供电服务中心	500	0	0.00%	0	400.0
447	东丽区	桥3102	桥31大馈线	先锋路供电服务中心	800	144.64	18.08%	0	495.4
448	东丽区	73310（于明庄07）	733（DL）大馈线	先锋路供电服务中心	200	97.54	48.77%	0	62.5
449	东丽区	山3316	山12大馈线	先锋路供电服务中心	630	169.596	26.92%	0	334.4
450	东丽区	先3415景翠	先34大馈线	先锋路供电服务中心	800	104.4	13.05%	0	535.6
451	东丽区	3304天水丽园（01	先33大馈线	先锋路供电服务中心	400	80.36	20.09%	0	239.6
452	东丽区	山3315甲	山12大馈线	先锋路供电服务中心	800	150.4	18.80%	0	489.6
453	东丽区	先1507华亭里01	先15大馈线	先锋路供电服务中心	400	134.96	33.74%	0	185.0
454	东丽区	先2436	先24大馈线	先锋路供电服务中心	630	164.808	26.16%	0	339.2
455	东丽区	魏25129（大郑01）	魏25大馈线	先锋路供电服务中心	315	31.4055	9.97%	0	220.6
456	东丽区	先1206	先12大馈线	先锋路供电服务中心	630	251.181	39.87%	0	252.8
457	东丽区	中2411（中河01）	中24大馈线	先锋路供电服务中心	315	0	0.00%	0	252.0
458	东丽区	山3313	山12大馈线	先锋路供电服务中心	630	148.806	23.62%	0	355.2
459	东丽区	立1713（中河03）	立17大馈线	先锋路供电服务中心	315	56.1015	17.81%	0	195.9
460	东丽区	B经1506（卧河01）	经15大馈线	先锋路供电服务中心	400	0.56	0.14%	0	319.4
461	东丽区	先3405	先34大馈线	先锋路供电服务中心	500	100.45	20.09%	0	299.6
462	东丽区	山1360甲秀悦	山24大馈线	先锋路供电服务中心	630	146.727	23.29%	0	357.3
463	东丽区	山1408乙	山14大馈线	先锋路供电服务中心	500	134.3	26.86%	0	265.7
464	东丽区	桥2501甲	桥25大馈线	先锋路供电服务中心	800	193.52	24.19%	0	446.5
465	东丽区	先3121	先31大馈线	先锋路供电服务中心	500	123	24.60%	0	277.0
466	东丽区	中1511	中15大馈线	先锋路供电服务中心	630	160.776	25.52%	0	343.2
467	东丽区	立1109	顾16大馈线	先锋路供电服务中心	630	271.845	43.15%	0	232.2

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
468	东丽区	山3320乙雅悦	山33大馈线	先锋路供电服务中心	630	156.429	24.83%	0	347.6
469	东丽区	11601民族公寓	116大馈线	先锋路供电服务中心	630	229.95	36.50%	0	274.1
470	东丽区	中1143站	中11大馈线	先锋路供电服务中心	630	184.779	29.33%	0	319.2
471	东丽区	山2606乙融义园02	山26大馈线	先锋路供电服务中心	630	166.005	26.35%	0	338.0
472	东丽区	山4607乙 03站	山46大馈线	先锋路供电服务中心	630	0	0.00%	0	504.0
473	东丽区	桥1304甲	桥13大馈线	先锋路供电服务中心	800	177.2	22.15%	0	462.8
474	东丽区	山4607甲融章园02站	山46大馈线	先锋路供电服务中心	630	146.79	23.30%	0	357.2
475	东丽区	桥1301乙	桥13大馈线	先锋路供电服务中心	630	115.164	18.28%	0	388.8
476	东丽区	B顾1108乙	顾11大馈线	先锋路供电服务中心	800	203.76	25.47%	0	436.2
477	东丽区	B顾3203乙	顾32大馈线	先锋路供电服务中心	800	215.04	26.88%	0	425.0
478	东丽区	B顾3208甲	顾32大馈线	先锋路供电服务中心	800	128.56	16.07%	0	511.4
479	东丽区	B顾1201乙	顾12大馈线	先锋路供电服务中心	500	123.1	24.62%	0	276.9
480	东丽区	B顾3102甲	顾31大馈线	先锋路供电服务中心	800	218.8	27.35%	0	421.2
481	东丽区	B顾1204甲	顾12大馈线	先锋路供电服务中心	800	228	28.50%	0	412.0
482	东丽区	先2207	先22大馈线	先锋路供电服务中心	630	0	0.00%	0	504.0
483	东丽区	1103（新立村22站	中11大馈线	先锋路供电服务中心	315	0	0.00%	0	252.0
484	东丽区	3208（劳动局专01	先32大馈线	先锋路供电服务中心	315	17.199	5.46%	0	234.8
485	东丽区	B先2212甲	先22大馈线	先锋路供电服务中心	800	104.24	13.03%	0	535.8
486	东丽区	先2605甲	先26大馈线	先锋路供电服务中心	630	117.495	18.65%	0	386.5
487	东丽区	立1119甲	顾16大馈线	先锋路供电服务中心	630	150.759	23.93%	0	353.2
488	东丽区	先1106甲	先11大馈线	先锋路供电服务中心	630	130.347	20.69%	0	373.7
489	东丽区	立1118乙	顾16大馈线	先锋路供电服务中心	500	74.1	14.82%	0	325.9
490	东丽区	杜庄子02	郊32大馈线	先锋路供电服务中心	400	56	14.00%	0	264.0
491	东丽区	11823乙	118大馈线	先锋路供电服务中心	630	191.016	30.32%	0	313.0

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
492	东丽区	2314（军二期景文转	东23大馈线	先锋路供电服务中心	630	152.208	24.16%	0	351.8
493	东丽区	312甲（军二期景文	东43大馈线	先锋路供电服务中心	630	146.223	23.21%	0	357.8
494	东丽区	东4405	东44大馈线	先锋路供电服务中心	500	78.9	15.78%	0	321.1
495	东丽区	302甲（军二期怡贤	东43大馈线	先锋路供电服务中心	630	123.354	19.58%	0	380.6
496	东丽区	山4610乙	山46大馈线	先锋路供电服务中心	630	104.013	16.51%	0	400.0
497	东丽区	先3416（永平巷02）	先34大馈线	先锋路供电服务中心	315	15.561	4.94%	0	236.4
498	东丽区	郑4141（吴咀11）	郑41大馈线	先锋路供电服务中心	400	37.16	9.29%	0	282.8
499	东丽区	3615（程林杨台12）	736大馈线	先锋路供电服务中心	315	0	0.00%	0	252.0
500	东丽区	11822站	118大馈线	先锋路供电服务中心	630	0	0.00%	0	504.0
501	东丽区	B顾1202乙	顾12大馈线	先锋路供电服务中心	800	167.04	20.88%	0	473.0
502	东丽区	B顾3108乙	顾31大馈线	先锋路供电服务中心	800	213.04	26.63%	0	427.0
503	东丽区	B顾3203甲	顾32大馈线	先锋路供电服务中心	800	116.08	14.51%	0	523.9
504	东丽区	B顾1205乙	顾12大馈线	先锋路供电服务中心	630	127.134	20.18%	0	376.9
505	东丽区	B顾3102乙	顾31大馈线	先锋路供电服务中心	630	137.151	21.77%	0	366.8
506	东丽区	B顾3201乙	顾32大馈线	先锋路供电服务中心	500	115.5	23.10%	0	284.5
507	东丽区	B顾1202甲	顾12大馈线	先锋路供电服务中心	800	220.72	27.59%	0	419.3
508	东丽区	B顾3202乙	顾32大馈线	先锋路供电服务中心	800	184.88	23.11%	0	455.1
509	东丽区	经1502（小东庄13）	经15大馈线	先锋路供电服务中心	315	54.747	17.38%	0	197.3
510	东丽区	山4606乙融义园04	山46大馈线	先锋路供电服务中心	800	149.2	18.65%	0	490.8
511	东丽区	桥2201甲汇莲馨苑0	桥22大馈线	先锋路供电服务中心	800	125.36	15.67%	0	514.6
512	东丽区	桥2203甲	桥22大馈线	先锋路供电服务中心	800	165.68	20.71%	0	474.3
513	东丽区	桥1304乙	桥13大馈线	先锋路供电服务中心	800	132.24	16.53%	0	507.8
514	东丽区	十三顷02站	33大馈线	先锋路供电服务中心	315	75.978	24.12%	0	176.0
515	东丽区	郊2214（詹庄子03）	郊22大馈线（煤改电）	先锋路供电服务中心	315	29.232	9.28%	0	222.8

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
516	东丽区	先1107乙	先11大馈线	先锋路供电服务中心	630	86.436	13.72%	0	417.6
517	东丽区	C暇36秋霞里05	暇36大馈线	先锋路供电服务中心	630	167.706	26.62%	0	336.3
518	东丽区	B顾3101甲	顾31大馈线	先锋路供电服务中心	800	166.8	20.85%	0	473.2
519	东丽区	B顾1205甲	顾12大馈线	先锋路供电服务中心	800	194.88	24.36%	0	445.1
520	东丽区	B顾1208乙	顾12大馈线	先锋路供电服务中心	800	192.4	24.05%	0	447.6
521	东丽区	B顾3107乙	顾31大馈线	先锋路供电服务中心	800	140.88	17.61%	0	499.1
522	东丽区	B顾1102	顾11大馈线	先锋路供电服务中心	800	146	18.25%	0	494.0
523	东丽区	B顾3207甲	顾32大馈线	先锋路供电服务中心	800	108.8	13.60%	0	531.2
524	东丽区	先2208乙海康	先22大馈线	先锋路供电服务中心	500	0	0.00%	0	400.0
525	东丽区	B顾1904	顾19大馈线	先锋路供电服务中心	630	121.59	19.30%	0	382.4
526	东丽区	先1109	先11大馈线	先锋路供电服务中心	630	0	0.00%	0	504.0
527	东丽区	C桥2201	桥22大馈线	先锋路供电服务中心	800	381.68	47.71%	0	258.3
528	东丽区	11309乙站	113大馈线	先锋路供电服务中心	630	0	0.00%	0	504.0
529	东丽区	先2208甲	先22大馈线	先锋路供电服务中心	630	113.589	18.03%	0	390.4
530	东丽区	先1108甲海康	先11大馈线	先锋路供电服务中心	630	217.413	34.51%	0	286.6
531	东丽区	B顾1905	顾19大馈线	先锋路供电服务中心	630	143.955	22.85%	0	360.0
532	东丽区	B先1111乙	先11大馈线	先锋路供电服务中心	800	132.88	16.61%	0	507.1
533	东丽区	先2607	先26大馈线	先锋路供电服务中心	630	147.294	23.38%	0	356.7
534	东丽区	11323(新立村23)	113大馈线	先锋路供电服务中心	315	187.3935	59.49%	0	64.6
535	东丽区	B先2212乙	先22大馈线	先锋路供电服务中心	630	59.535	9.45%	0	444.5
536	东丽区	山3308（张贵庄08）	山12大馈线	先锋路供电服务中心	315	83.286	26.44%	0	168.7
537	东丽区	先1703乙	先17大馈线	先锋路供电服务中心	630	134.253	21.31%	0	369.7
538	东丽区	B顾1204乙	顾12大馈线	先锋路供电服务中心	630	111.195	17.65%	0	392.8
539	东丽区	B顾1103甲	顾11大馈线	先锋路供电服务中心	800	175.52	21.94%	0	464.5

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
540	东丽区	B顾1201甲	顾12大馈线	先锋路供电服务中心	630	163.548	25.96%	0	340.5
541	东丽区	B顾1107乙	顾11大馈线	先锋路供电服务中心	800	182.64	22.83%	0	457.4
542	东丽区	B顾1105乙	顾11大馈线	先锋路供电服务中心	630	126.378	20.06%	0	377.6
543	东丽区	B顾3204乙	顾32大馈线	先锋路供电服务中心	630	180.936	28.72%	0	323.1
544	东丽区	B顾3205乙	顾32大馈线	先锋路供电服务中心	630	103.257	16.39%	0	400.7
545	东丽区	B顾3109	顾31大馈线	先锋路供电服务中心	800	191.84	23.98%	0	448.2
546	东丽区	B顾1203乙	顾12大馈线	先锋路供电服务中心	800	104.32	13.04%	0	535.7
547	东丽区	B顾1203甲	顾12大馈线	先锋路供电服务中心	800	208.48	26.06%	0	431.5
548	东丽区	B顾1207乙	顾12大馈线	先锋路供电服务中心	800	173.28	21.66%	0	466.7
549	东丽区	B顾3201甲	顾32大馈线	先锋路供电服务中心	630	202.797	32.19%	0	301.2
550	东丽区	B顾3206甲	顾32大馈线	先锋路供电服务中心	800	186.96	23.37%	0	453.0
551	东丽区	B顾1109	顾11大馈线	先锋路供电服务中心	800	175.6	21.95%	0	464.4
552	东丽区	B顾3208乙	顾32大馈线	先锋路供电服务中心	800	194.32	24.29%	0	445.7
553	东丽区	B顾1101乙	顾11大馈线	先锋路供电服务中心	800	158	19.75%	0	482.0
554	东丽区	B顾3106	顾31大馈线	先锋路供电服务中心	630	123.354	19.58%	0	380.6
555	东丽区	B顾3101乙	顾31大馈线	先锋路供电服务中心	800	119.6	14.95%	0	520.4
556	东丽区	B顾1104	顾11大馈线	先锋路供电服务中心	800	233.36	29.17%	0	406.6
557	东丽区	B顾3107甲	顾31大馈线	先锋路供电服务中心	800	250.64	31.33%	0	389.4
558	东丽区	B先2210甲	先22大馈线	先锋路供电服务中心	800	78.24	9.78%	0	561.8
559	东丽区	B11315甲	113大馈线	先锋路供电服务中心	800	208.08	26.01%	0	431.9
560	东丽区	B11315乙	113大馈线	先锋路供电服务中心	800	182.72	22.84%	0	457.3
561	东丽区	先1707	先17大馈线	先锋路供电服务中心	630	0	0.00%	0	504.0
562	东丽区	C桥2202	桥18大馈线	先锋路供电服务中心	800	291.36	36.42%	0	348.6
563	东丽区	B顾1901	顾19大馈线	先锋路供电服务中心	315	57.645	18.30%	0	194.4

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
564	东丽区	先2608乙	先26大馈线	先锋路供电服务中心	500	178.95	35.79%	0	221.1
565	东丽区	先1108乙	先11大馈线	先锋路供电服务中心	500	0	0.00%	0	400.0
566	东丽区	先2608甲海康园	先26大馈线	先锋路供电服务中心	500	113.8	22.76%	0	286.2
567	东丽区	先2610	先26大馈线	先锋路供电服务中心	315	134.253	42.62%	0	117.7
568	东丽区	先2209	先22大馈线	先锋路供电服务中心	630	193.662	30.74%	0	310.3
569	东丽区	先2609乙海康	先26大馈线	先锋路供电服务中心	500	149.3	29.86%	0	250.7
570	东丽区	山1407	山14大馈线	先锋路供电服务中心	630	111.762	17.74%	0	392.2
571	东丽区	桥1613（增兴窑18）	桥16大馈线	先锋路供电服务中心	315	48.636	15.44%	0	203.4
572	东丽区	桥1612（增兴窑17）	桥16大馈线	先锋路供电服务中心	315	145.6875	46.25%	0	106.3
573	东丽区	B顾3206乙	顾32大馈线	先锋路供电服务中心	630	117.936	18.72%	0	386.1
574	东丽区	B顾1207甲	顾12大馈线	先锋路供电服务中心	800	90.48	11.31%	0	549.5
575	东丽区	B顾1902甲	顾19大馈线	先锋路供电服务中心	630	129.717	20.59%	0	374.3
576	东丽区	先2206乙	先22大馈线	先锋路供电服务中心	630	163.485	25.95%	0	340.5
577	东丽区	先2606乙	先26大馈线	先锋路供电服务中心	630	157.248	24.96%	0	346.8
578	东丽区	B顾1902乙	顾19大馈线	先锋路供电服务中心	630	179.109	28.43%	0	324.9
579	东丽区	B经2416甲	顾24大馈线	先锋路供电服务中心	630	189.945	30.15%	0	314.1
580	东丽区	先1107甲	先11大馈线	先锋路供电服务中心	630	180.936	28.72%	0	323.1
581	东丽区	B中2614甲	中26（DL）大馈线	先锋路供电服务中心	630	178.983	28.41%	0	325.0
582	东丽区	B先2210乙	先22大馈线	先锋路供电服务中心	630	112.707	17.89%	0	391.3
583	东丽区	C中1103	中11大馈线	先锋路供电服务中心	630	234.99	37.30%	0	269.0
584	东丽区	C中1102	中11大馈线	先锋路供电服务中心	630	215.523	34.21%	0	288.5
585	东丽区	中2217（四合庄17）	中22大馈线	先锋路供电服务中心	315	91.602	29.08%	0	160.4
586	东丽区	山1805甲(南程林01站)	山45大馈线	先锋路供电服务中心	800	0	0.00%	0	640.0
587	东丽区	B先1225乙	先12大馈线	先锋路供电服务中心	800	114.16	14.27%	0	525.8

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
588	东丽区	B11210（信号厂02）	112大馈线	先锋路供电服务中心	400	0	0.00%	0	320.0
589	东丽区	B11740（信号厂05）	117（DL）大馈线	先锋路供电服务中心	400	0	0.00%	0	320.0
590	东丽区	山2610甲	山26大馈线	先锋路供电服务中心	800	164	20.50%	0	476.0
591	东丽区	山4610甲	山46大馈线	先锋路供电服务中心	800	128.16	16.02%	0	511.8
592	东丽区	2406甲（南程林07站）	山25大馈线	先锋路供电服务中心	800	19.04	2.38%	0	621.0
593	东丽区	2403甲（北程林10站）	货24大馈线	先锋路供电服务中心	800	122.08	15.26%	0	517.9
594	东丽区	1808站（南程林13站）	山45大馈线	先锋路供电服务中心	630	128.583	20.41%	0	375.4
595	东丽区	2401乙（北程林04站）	货24大馈线	先锋路供电服务中心	630	84.168	13.36%	0	419.8
596	东丽区	1803乙（北程林09站）	货18大馈线	先锋路供电服务中心	630	108.549	17.23%	0	395.5
597	东丽区	B山2608甲	山26大馈线	先锋路供电服务中心	630	132.867	21.09%	0	371.1
598	东丽区	B11314	113大馈线	先锋路供电服务中心	630	127.764	20.28%	0	376.2
599	东丽区	B11826	118大馈线	先锋路供电服务中心	630	152.46	24.20%	0	351.5
600	东丽区	中2407（开发区公交C	中24大馈线	先锋路供电服务中心	630	0.126	0.02%	0	503.9
601	东丽区	中2408（开发区公交C	中24大馈线	先锋路供电服务中心	630	158.067	25.09%	0	345.9
602	东丽区	C桥11方山道公交01	桥11（DL）大馈线	先锋路供电服务中心	630	0	0.00%	0	504.0
603	东丽区	806甲（南程林05站）	山45大馈线	先锋路供电服务中心	800	228	28.50%	0	412.0
604	东丽区	2405甲（南程林03站）	山25大馈线	先锋路供电服务中心	800	135.2	16.90%	0	504.8
605	东丽区	B11743（信号厂07）	117（DL）大馈线	先锋路供电服务中心	400	0	0.00%	0	320.0
606	东丽区	山2605乙融林园	山26大馈线	先锋路供电服务中心	630	0	0.00%	0	504.0
607	东丽区	B山4609甲	山46大馈线	先锋路供电服务中心	800	213.44	26.68%	0	426.6
608	东丽区	B山4609乙	山46大馈线	先锋路供电服务中心	800	208.16	26.02%	0	431.8
609	东丽区	C先1102	先11大馈线	先锋路供电服务中心	630	99.918	15.86%	0	404.1
610	东丽区	中2802	中28大馈线	先锋路供电服务中心	630	127.134	20.18%	0	376.9
611	东丽区	B山2609甲	山26大馈线	先锋路供电服务中心	800	203.36	25.42%	0	436.6

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
612	东丽区	山2601乙融瀚园	山26大馈线	先锋路供电服务中心	500	146.3	29.26%	0	253.7
613	东丽区	立3101（翟庄子05）	立31大馈线	先锋路供电服务中心	315	0	0.00%	0	252.0
614	东丽区	中1702甲	中17大馈线	先锋路供电服务中心	630	128.772	20.44%	0	375.2
615	东丽区	桥2202甲	桥22大馈线	先锋路供电服务中心	800	179.44	22.43%	0	460.6
616	东丽区	桥2204甲	桥22大馈线	先锋路供电服务中心	800	176.08	22.01%	0	463.9
617	东丽区	山13109甲汇海	山24大馈线	先锋路供电服务中心	500	110.75	22.15%	0	289.3
618	东丽区	中1106（丰年村04）	中11大馈线	先锋路供电服务中心	630	126.315	20.05%	0	377.7
619	东丽区	中1122	中11大馈线	先锋路供电服务中心	630	227.304	36.08%	0	276.7
620	东丽区	魏2707(东咀村07)	魏27大馈线（煤改电）	先锋路供电服务中心	400	0	0.00%	0	320.0
621	东丽区	魏2709(东咀村09)	魏27大馈线（煤改电）	先锋路供电服务中心	400	0	0.00%	0	320.0
622	东丽区	山2113乙	山21大馈线	先锋路供电服务中心	800	135.76	16.97%	0	504.2
623	东丽区	山3318乙	山12大馈线	先锋路供电服务中心	800	112.24	14.03%	0	527.8
624	东丽区	山3389甲	山33大馈线	先锋路供电服务中心	630	162.666	25.82%	0	341.3
625	东丽区	11207（宝元07）	112大馈线	先锋路供电服务中心	315	149.877	47.58%	0	102.1
626	东丽区	11379（新立村05）	113大馈线	先锋路供电服务中心	315	0	0.00%	0	252.0
627	东丽区	先2435景翠园	山23大馈线	先锋路供电服务中心	800	99.04	12.38%	0	541.0
628	东丽区	先3109	先31大馈线	先锋路供电服务中心	630	262.647	41.69%	0	241.4
629	东丽区	中1506乙蓝庭	中15大馈线	先锋路供电服务中心	630	249.354	39.58%	0	254.6
630	东丽区	3328（冶金宿舍01	先33大馈线	先锋路供电服务中心	630	26.271	4.17%	0	477.7
631	东丽区	B山4203	山42大馈线	先锋路供电服务中心	630	133.497	21.19%	0	370.5
632	东丽区	先3414	先34大馈线	先锋路供电服务中心	315	0	0.00%	0	252.0
633	东丽区	11101（东城家园01	桥11（DL）大馈线	先锋路供电服务中心	315	77.7735	24.69%	0	174.2
634	东丽区	山3384	山12大馈线	先锋路供电服务中心	630	142.254	22.58%	0	361.7

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
635	东丽区	先1105	先11大馈线	先锋路供电服务中心	630	0	0.00%	0	504.0
636	东丽区	先2409	先24大馈线	先锋路供电服务中心	630	315.063	50.01%	0	188.9
637	东丽区	郑3603（吴嘴03）	郑36大馈线	先锋路供电服务中心	400	35.48	8.87%	0	284.5
638	东丽区	73325（于明庄05）	733（DL）大馈线	先锋路供电服务中心	315	127.3545	40.43%	0	124.6
639	东丽区	11516（新立村16）	115大馈线	先锋路供电服务中心	400	68	17.00%	0	252.0
640	东丽区	82906	货13大馈线	先锋路供电服务中心	400	59.44	14.86%	0	260.6
641	东丽区	中2510	中25大馈线	先锋路供电服务中心	500	140.5	28.10%	0	259.5
642	东丽区	货2413	货24大馈线	先锋路供电服务中心	630	125.559	19.93%	0	378.4
643	东丽区	中2601甲（兰雅苑）	中26（DL）大馈线	先锋路供电服务中心	1000	133.5	13.35%	0	666.5
644	东丽区	山2112乙	山21大馈线	先锋路供电服务中心	400	157.76	39.44%	0	162.2
645	东丽区	货12106季景家园	货12大馈线	先锋路供电服务中心	630	0	0.00%	0	504.0
646	东丽区	先2201乙	先22大馈线	先锋路供电服务中心	500	0	0.00%	0	400.0
647	东丽区	先3207（泰安里02）	先32大馈线	先锋路供电服务中心	630	282.996	44.92%	0	221.0
648	东丽区	先3110	先31大馈线	先锋路供电服务中心	630	146.979	23.33%	0	357.0
649	东丽区	3808	38大馈线	先锋路供电服务中心	630	174.762	27.74%	0	329.2
650	东丽区	11701（宝元04）	117（DL）大馈线	先锋路供电服务中心	315	0	0.00%	0	252.0
651	东丽区	桥1701（南大桥01）	昌52大馈线	先锋路供电服务中心	400	335.32	83.83%	0	0.0
652	东丽区	B郊2205	郊22大馈线（煤改电）	先锋路供电服务中心	630	0	0.00%	0	504.0
653	东丽区	何1329（南坨02）	何13大馈线	先锋路供电服务中心	200	0	0.00%	0	160.0
654	东丽区	B11828乙	118大馈线	先锋路供电服务中心	630	103.95	16.50%	0	400.1
655	东丽区	桥1301甲	桥13大馈线	先锋路供电服务中心	800	166.48	20.81%	0	473.5
656	东丽区	山4606甲融义园03	山46大馈线	先锋路供电服务中心	800	156.16	19.52%	0	483.8
657	东丽区	桥1303甲	桥13大馈线	先锋路供电服务中心	800	162.32	20.29%	0	477.7
658	东丽区	桥2204乙	桥22大馈线	先锋路供电服务中心	800	158.8	19.85%	0	481.2

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
659	东丽区	山2606甲融义园01	山26大馈线	先锋路供电服务中心	800	181.44	22.68%	0	458.6
660	东丽区	桥2203乙	桥22大馈线	先锋路供电服务中心	800	108.56	13.57%	0	531.4
661	东丽区	B先1112甲	先11大馈线	先锋路供电服务中心	800	124.88	15.61%	0	515.1
662	东丽区	B先1110乙	先11大馈线	先锋路供电服务中心	800	119.28	14.91%	0	520.7
663	东丽区	B11827乙	118大馈线	先锋路供电服务中心	800	178.64	22.33%	0	461.4
664	东丽区	B先1112乙	先11大馈线	先锋路供电服务中心	630	101.178	16.06%	0	402.8
665	东丽区	B顾1107甲	顾11大馈线	先锋路供电服务中心	800	155.76	19.47%	0	484.2
666	东丽区	B顾1106甲	顾11大馈线	先锋路供电服务中心	800	195.44	24.43%	0	444.6
667	东丽区	B顾1108甲	顾11大馈线	先锋路供电服务中心	800	137.44	17.18%	0	502.6
668	东丽区	B顾1106乙	顾11大馈线	先锋路供电服务中心	630	156.744	24.88%	0	347.3
669	东丽区	B顾1105甲	顾11大馈线	先锋路供电服务中心	800	151.52	18.94%	0	488.5
670	东丽区	B顾1208甲	顾12大馈线	先锋路供电服务中心	800	120.64	15.08%	0	519.4
671	东丽区	B顾3103乙	顾31大馈线	先锋路供电服务中心	800	118.24	14.78%	0	521.8
672	东丽区	B顾3104	顾31大馈线	先锋路供电服务中心	800	197.68	24.71%	0	442.3
673	东丽区	B顾3204甲	顾32大馈线	先锋路供电服务中心	800	144.56	18.07%	0	495.4
674	东丽区	B顾1206	顾12大馈线	先锋路供电服务中心	800	130.16	16.27%	0	509.8
675	东丽区	B顾3108甲	顾31大馈线	先锋路供电服务中心	800	131.76	16.47%	0	508.2
676	东丽区	B顾3207乙	顾32大馈线	先锋路供电服务中心	800	204.16	25.52%	0	435.8
677	东丽区	B顾1103乙	顾11大馈线	先锋路供电服务中心	800	132.32	16.54%	0	507.7
678	东丽区	B顾3103甲	顾31大馈线	先锋路供电服务中心	800	169.36	21.17%	0	470.6
679	东丽区	B顾3105甲	顾31大馈线	先锋路供电服务中心	800	154.48	19.31%	0	485.5
680	东丽区	B顾3205甲	顾32大馈线	先锋路供电服务中心	630	197.442	31.34%	0	306.6
681	东丽区	B顾3105乙	顾31大馈线	先锋路供电服务中心	630	87.57	13.90%	0	416.4
682	东丽区	B顾3202甲	顾32大馈线	先锋路供电服务中心	800	141.68	17.71%	0	498.3

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
683	东丽区	B顾1101甲	顾11大馈线	先锋路供电服务中心	800	162.56	20.32%	0	477.4
684	东丽区	B11602乙	116大馈线	先锋路供电服务中心	800	112.8	14.10%	0	527.2
685	东丽区	B先1224乙	先12大馈线	先锋路供电服务中心	630	0	0.00%	0	504.0
686	东丽区	806乙（军二期怡心	东23大馈线	先锋路供电服务中心	630	136.269	21.63%	0	367.7
687	东丽区	803乙（军二期怡心	东43大馈线	先锋路供电服务中心	500	92.95	18.59%	0	307.1
688	东丽区	815乙（军二期景文	东43大馈线	先锋路供电服务中心	500	48.6	9.72%	0	351.4
689	东丽区	810甲（军二期景晴	东23大馈线	先锋路供电服务中心	630	135.198	21.46%	0	368.8
690	东丽区	809乙（军二期景晴	东23大馈线	先锋路供电服务中心	630	139.104	22.08%	0	364.9
691	东丽区	810乙（军二期景晴	东23大馈线	先锋路供电服务中心	500	113.15	22.63%	0	286.9
692	东丽区	806乙（军二期怡心	东43大馈线	先锋路供电服务中心	630	180.81	28.70%	0	323.2
693	东丽区	东4408甲	东44大馈线	先锋路供电服务中心	630	126.063	20.01%	0	377.9
694	东丽区	2407甲(南程林11站	山25大馈线	先锋路供电服务中心	800	116.72	14.59%	0	523.3
695	东丽区	807甲（南程林09站	山45大馈线	先锋路供电服务中心	800	95.2	11.90%	0	544.8
696	东丽区	801乙（北程林02站	货18大馈线	先锋路供电服务中心	630	83.727	13.29%	0	420.3
697	东丽区	2405乙(南程林04站	山25大馈线	先锋路供电服务中心	800	147.28	18.41%	0	492.7
698	东丽区	806乙（南程林06站	山45大馈线	先锋路供电服务中心	800	106.8	13.35%	0	533.2
699	东丽区	B山4604甲融秋	山46大馈线	先锋路供电服务中心	500	170.1	34.02%	0	229.9
700	东丽区	B山4604乙融秋	山46大馈线	先锋路供电服务中心	500	0	0.00%	0	400.0
701	东丽区	815甲（军二期景文	东23大馈线	先锋路供电服务中心	630	190.071	30.17%	0	313.9
702	东丽区	801甲（军二期怡贤	东43大馈线	先锋路供电服务中心	630	0	0.00%	0	504.0
703	东丽区	东4410乙	东44大馈线	先锋路供电服务中心	630	115.794	18.38%	0	388.2
704	东丽区	先3114	先31大馈线	先锋路供电服务中心	630	227.808	36.16%	0	276.2
705	东丽区	1801甲(北程林01站	货18大馈线	先锋路供电服务中心	630	93.492	14.84%	0	410.5
706	东丽区	2408（南程林14站	山25大馈线	先锋路供电服务中心	630	0	0.00%	0	504.0

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
707	东丽区	C中1801	中18大馈线	先锋路供电服务中心	630	228.816	36.32%	0	275.2
708	东丽区	C中2404	中24大馈线	先锋路供电服务中心	630	260.694	41.38%	0	243.3
709	东丽区	C顾3201	顾32大馈线	先锋路供电服务中心	630	250.803	39.81%	0	253.2
710	东丽区	B11603乙	116大馈线	先锋路供电服务中心	800	0	0.00%	0	640.0
711	东丽区	2204（开发区公交	中22大馈线	先锋路供电服务中心	630	217.98	34.60%	0	286.0
712	东丽区	2202（开发区公交	中22大馈线	先锋路供电服务中心	630	0	0.00%	0	504.0
713	东丽区	2404甲（北程林14站	货24大馈线	先锋路供电服务中心	630	68.922	10.94%	0	435.1
714	东丽区	2404乙（北程林15站	货24大馈线	先锋路供电服务中心	630	0	0.00%	0	504.0
715	东丽区	1802乙（北程林06站	货18大馈线	先锋路供电服务中心	800	138.96	17.37%	0	501.0
716	东丽区	804乙（北程林13站	货18大馈线	先锋路供电服务中心	630	60.543	9.61%	0	443.5
717	东丽区	1803甲（北程林08站	货18大馈线	先锋路供电服务中心	800	133.6	16.70%	0	506.4
718	东丽区	807乙（南程林10站	山45大馈线	先锋路供电服务中心	630	87.696	13.92%	0	416.3
719	东丽区	1804甲（北程林12站	货18大馈线	先锋路供电服务中心	630	157.248	24.96%	0	346.8
720	东丽区	1802甲（北程林05站	货18大馈线	先锋路供电服务中心	800	161.52	20.19%	0	478.5
721	东丽区	2401甲（北程林03站	货24大馈线	先锋路供电服务中心	630	70.245	11.15%	0	433.8
722	东丽区	中2409（开发区公交0	中24大馈线	先锋路供电服务中心	630	0	0.00%	0	504.0
723	东丽区	307乙（军二期怡盛	东23大馈线	先锋路供电服务中心	630	177.345	28.15%	0	326.7
724	东丽区	313甲（军二期景文	东43大馈线	先锋路供电服务中心	630	196.245	31.15%	0	307.8
725	东丽区	3304（军二期怡心里	东43大馈线	先锋路供电服务中心	630	124.803	19.81%	0	379.2
726	东丽区	东2403	东24大馈线	先锋路供电服务中心	630	125.622	19.94%	0	378.4
727	东丽区	东2409甲	东24大馈线	先锋路供电服务中心	630	188.244	29.88%	0	315.8
728	东丽区	东4403甲	东44大馈线	先锋路供电服务中心	630	193.725	30.75%	0	310.3
729	东丽区	311甲（军二期景云	东23大馈线	先锋路供电服务中心	630	0	0.00%	0	504.0
730	东丽区	314甲（军二期景文	东43大馈线	先锋路供电服务中心	500	183.85	36.77%	0	216.2

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
731	东丽区	山312甲（军二期景文	东23大馈线	先锋路供电服务中心	630	130.347	20.69%	0	373.7
732	东丽区	山3391乙	山33大馈线	先锋路供电服务中心	630	159.39	25.30%	0	344.6
733	东丽区	山2403乙（北程林11站	货24大馈线	先锋路供电服务中心	800	115.28	14.41%	0	524.7
734	东丽区	山2402甲（北程林07站	货24大馈线	先锋路供电服务中心	800	28.8	3.60%	0	611.2
735	东丽区	山2407乙（南程林12站	山25大馈线	先锋路供电服务中心	800	166.96	20.87%	0	473.0
736	东丽区	先1517（华亭里02）	先15大馈线	先锋路供电服务中心	630	94.815	15.05%	0	409.2
737	东丽区	B733109乙	崂21大馈线	先锋路供电服务中心	630	152.775	24.25%	0	351.2
738	东丽区	中1518甲	中15大馈线	先锋路供电服务中心	630	95.634	15.18%	0	408.4
739	东丽区	中1213（四合庄19站	中12大馈线	先锋路供电服务中心	315	0	0.00%	0	252.0
740	东丽区	中2203（开发区公交	中22大馈线	先锋路供电服务中心	630	0	0.00%	0	504.0
741	东丽区	B货1223甲	货12大馈线	先锋路供电服务中心	630	136.647	21.69%	0	367.4
742	东丽区	B733108乙	崂21大馈线	先锋路供电服务中心	500	111.45	22.29%	0	288.6
743	东丽区	山2605甲融林园	山26大馈线	先锋路供电服务中心	630	0	0.00%	0	504.0
744	东丽区	中2803甲	中28大馈线	先锋路供电服务中心	500	108.85	21.77%	0	291.2
745	东丽区	B11825	118大馈线	先锋路供电服务中心	800	163.76	20.47%	0	476.2
746	东丽区	B11313乙	113大馈线	先锋路供电服务中心	630	165.312	26.24%	0	338.7
747	东丽区	山2603乙融春园	山26大馈线	先锋路供电服务中心	630	198.45	31.50%	0	305.6
748	东丽区	B货1225甲	货12大馈线	先锋路供电服务中心	800	175.28	21.91%	0	464.7
749	东丽区	中2410（开发区公交C	中24大馈线	先锋路供电服务中心	630	0	0.00%	0	504.0
750	东丽区	中3202（小东庄01）	32大馈线	先锋路供电服务中心	315	37.989	12.06%	0	214.0
751	东丽区	B733109甲	崂21大馈线	先锋路供电服务中心	630	145.845	23.15%	0	358.2
752	东丽区	B货1225乙	货12大馈线	先锋路供电服务中心	630	134.883	21.41%	0	369.1
753	东丽区	C中22红星美凯龙11	中22大馈线	先锋路供电服务中心	400	169.48	42.37%	0	150.5
754	东丽区	利津路008	魏25大馈线	先锋路供电服务中心	315	0	0.00%	0	252.0

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
755	东丽区	311421（信号厂03）	114大馈线	先锋路供电服务中心	400	0	0.00%	0	320.0
756	东丽区	3316（东大桥01）	33大馈线	先锋路供电服务中心	315	14.553	4.62%	0	237.4
757	东丽区	魏2704(东咀村04)	魏27大馈线（煤改电）	先锋路供电服务中心	400	0	0.00%	0	320.0
758	东丽区	3614（程林杨台14）	736大馈线	先锋路供电服务中心	315	0	0.00%	0	252.0
759	东丽区	魏2711(东咀村11)	魏27大馈线（煤改电）	先锋路供电服务中心	400	0	0.00%	0	320.0
760	东丽区	山3103乙	山31大馈线	先锋路供电服务中心	630	172.872	27.44%	0	331.1
761	东丽区	中1509乙站	中15大馈线	先锋路供电服务中心	630	132.867	21.09%	0	371.1
762	东丽区	山3315乙	山12大馈线	先锋路供电服务中心	800	128.8	16.10%	0	511.2
763	东丽区	乔1705（南大桥05）	昌52大馈线	先锋路供电服务中心	500	263.95	52.79%	0	136.1
764	东丽区	11308	113大馈线	先锋路供电服务中心	315	117.9045	37.43%	0	134.1
765	东丽区	733105甲	崂21大馈线	先锋路供电服务中心	630	260.946	41.42%	0	243.1
766	东丽区	先2404	先24大馈线	先锋路供电服务中心	630	174.321	27.67%	0	329.7
767	东丽区	B先3302	先33大馈线	先锋路供电服务中心	500	116.15	23.23%	0	283.9
768	东丽区	1610（石油大院01）	116大馈线	先锋路供电服务中心	400	148.84	37.21%	0	171.2
769	东丽区	山3107	山31大馈线	先锋路供电服务中心	630	190.071	30.17%	0	313.9
770	东丽区	山2101甲	山21大馈线	先锋路供电服务中心	800	127.44	15.93%	0	512.6
771	东丽区	中1118（丽新里）	中11大馈线	先锋路供电服务中心	630	340.074	53.98%	0	163.9
772	东丽区	先3301（福如里01）	先33大馈线	先锋路供电服务中心	400	122.08	30.52%	0	197.9
773	东丽区	先1308	先13大馈线	先锋路供电服务中心	630	331.884	52.68%	0	172.1
774	东丽区	先3605甲	先36大馈线	先锋路供电服务中心	630	177.534	28.18%	0	326.5
775	东丽区	73306（于明庄06）	733（DL）大馈线	先锋路供电服务中心	315	160.713	51.02%	0	91.3
776	东丽区	山3381晟悦园	山33大馈线	先锋路供电服务中心	315	155.8305	49.47%	0	96.2
777	东丽区	先2601甲	先26大馈线	先锋路供电服务中心	630	209.79	33.30%	0	294.2

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
778	东丽区	先3502海河楼	先35大馈线	先锋路供电服务中心	630	245.385	38.95%	0	258.6
779	东丽区	中2101（新立村14）	中21大馈线	先锋路供电服务中心	400	271.2	67.80%	0	48.8
780	东丽区	桥3722乙	桥37大馈线	先锋路供电服务中心	500	82.75	16.55%	0	317.3
781	东丽区	B山4205	山42大馈线	先锋路供电服务中心	630	182.007	28.89%	0	322.0
782	东丽区	中2608蓝庭	中26（DL）大馈线	先锋路供电服务中心	800	200.8	25.10%	0	439.2
783	东丽区	B经4202	经42大馈线	先锋路供电服务中心	630	58.023	9.21%	0	446.0
784	东丽区	11514新粮里	115大馈线	先锋路供电服务中心	400	93.04	23.26%	0	227.0
785	东丽区	82907乙	货13大馈线	先锋路供电服务中心	630	136.773	21.71%	0	367.2
786	东丽区	B山4208乙	山42大馈线	先锋路供电服务中心	800	148.96	18.62%	0	491.0
787	东丽区	桥3219	货12大馈线	先锋路供电服务中心	315	142.947	45.38%	0	109.1
788	东丽区	桥1417（程林杨台07）	桥14大馈线	先锋路供电服务中心	200	40.14	20.07%	0	119.9
789	东丽区	山1361乙晟悦园	山24大馈线	先锋路供电服务中心	500	163.2	32.64%	0	236.8
790	东丽区	郑4138（吴嘴04）	郑41大馈线	先锋路供电服务中心	400	56.68	14.17%	0	263.3
791	东丽区	山1311甲	山24大馈线	先锋路供电服务中心	630	198.702	31.54%	0	305.3
792	东丽区	中1505甲雅亭	中15大馈线	先锋路供电服务中心	500	133.55	26.71%	0	266.5
793	东丽区	先1704乙	先17大馈线	先锋路供电服务中心	500	123.5	24.70%	0	276.5
794	东丽区	货12105	货12大馈线	先锋路供电服务中心	315	131.922	41.88%	0	120.1
795	东丽区	先1702乙	先17大馈线	先锋路供电服务中心	500	108.45	21.69%	0	291.6
796	东丽区	82916甲	货13大馈线	先锋路供电服务中心	630	0	0.00%	0	504.0
797	东丽区	B山4207乙	山42大馈线	先锋路供电服务中心	800	159.12	19.89%	0	480.9
798	东丽区	货1208乙	货12大馈线	先锋路供电服务中心	800	0	0.00%	0	640.0
799	东丽区	73311（于明庄08）	733（DL）大馈线	先锋路供电服务中心	315	0	0.00%	0	252.0
800	东丽区	货12101海春	货12大馈线	先锋路供电服务中心	315	0	0.00%	0	252.0
801	东丽区	桥1811（雅筑北苑）	桥18大馈线	先锋路供电服务中心	315	233.6985	74.19%	0	18.3

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
802	东丽区	山3385	山12大馈线	先锋路供电服务中心	630	160.209	25.43%	0	343.8
803	东丽区	11801乙	118大馈线	先锋路供电服务中心	630	151.578	24.06%	0	352.4
804	东丽区	82910	货13大馈线	先锋路供电服务中心	630	95.445	15.15%	0	408.6
805	东丽区	桥1103	桥11（DL）大馈线	先锋路供电服务中心	500	181.9	36.38%	0	218.1
806	东丽区	84农网1（北程林01	崂37大馈线	先锋路供电服务中心	400	77.72	19.43%	0	242.3
807	东丽区	3607（务本一07）	36大馈线	先锋路供电服务中心	400	0	0.00%	0	320.0
808	东丽区	11602（新立村13）	116大馈线	先锋路供电服务中心	400	208.84	52.21%	0	111.2
809	东丽区	先3117	先31大馈线	先锋路供电服务中心	630	353.745	56.15%	0	150.3
810	东丽区	中2604乙（兰雅苑）	中26（DL）大馈线	先锋路供电服务中心	800	159.28	19.91%	0	480.7
811	东丽区	立1721（中河08）	立17大馈线	先锋路供电服务中心	400	44	11.00%	0	276.0
812	东丽区	中1141	中11大馈线	先锋路供电服务中心	630	159.012	25.24%	0	345.0
813	东丽区	桥1803乙	桥18大馈线	先锋路供电服务中心	1000	150.1	15.01%	0	649.9
814	东丽区	山13111丽悦	山24大馈线	先锋路供电服务中心	630	170.226	27.02%	0	333.8
815	东丽区	先1701乙	先17大馈线	先锋路供电服务中心	630	145.971	23.17%	0	358.0
816	东丽区	中1513	中15大馈线	先锋路供电服务中心	630	0	0.00%	0	504.0
817	东丽区	山2109	山21大馈线	先锋路供电服务中心	800	151.6	18.95%	0	488.4
818	东丽区	先1222	先12大馈线	先锋路供电服务中心	630	183.204	29.08%	0	320.8
819	东丽区	桥1810	桥18大馈线	先锋路供电服务中心	630	147.924	23.48%	0	356.1
820	东丽区	中1101	中11大馈线	先锋路供电服务中心	630	154.035	24.45%	0	350.0
821	东丽区	3329（中营02）	33大馈线	先锋路供电服务中心	315	75.096	23.84%	0	176.9
822	东丽区	中2517	中25大馈线	先锋路供电服务中心	630	80.073	12.71%	0	423.9
823	东丽区	先3323	先33大馈线	先锋路供电服务中心	630	162.54	25.80%	0	341.5
824	东丽区	山3110	山31大馈线	先锋路供电服务中心	630	105.651	16.77%	0	398.3
825	东丽区	Bl山4215甲	山42大馈线	先锋路供电服务中心	800	135.2	16.90%	0	504.8

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
826	东丽区	11206（宝元06）	112大馈线	先锋路供电服务中心	315	95.6655	30.37%	0	156.3
827	东丽区	山1402甲	山14大馈线	先锋路供电服务中心	315	172.368	54.72%	0	79.6
828	东丽区	立1113（四合庄13）	立11大馈线	先锋路供电服务中心	315	199.7415	63.41%	0	52.3
829	东丽区	829011蓝海苑	货13大馈线	先锋路供电服务中心	1000	122.8	12.28%	0	677.2
830	东丽区	顾1503（东扬场06）	顾15大馈线	先锋路供电服务中心	315	152.1765	48.31%	0	99.8
831	东丽区	先2431	先24大馈线	先锋路供电服务中心	500	232.05	46.41%	0	168.0
832	东丽区	先2203甲	先22大馈线	先锋路供电服务中心	630	171.612	27.24%	0	332.4
833	东丽区	桥3722甲	桥37大馈线	先锋路供电服务中心	500	148.3	29.66%	0	251.7
834	东丽区	山3380甲秀悦	山33大馈线	先锋路供电服务中心	500	100	20.00%	0	300.0
835	东丽区	11811乙	118大馈线	先锋路供电服务中心	630	0	0.00%	0	504.0
836	东丽区	先1216乙	先12大馈线	先锋路供电服务中心	800	101.76	12.72%	0	538.2
837	东丽区	公3607（李明庄07）	松36大馈线	先锋路供电服务中心	315	0	0.00%	0	252.0
838	东丽区	先3501（海河楼01）	先35大馈线	先锋路供电服务中心	315	25.4835	8.09%	0	226.5
839	东丽区	先3201	先32大馈线	先锋路供电服务中心	630	79.569	12.63%	0	424.4
840	东丽区	中1507乙蓝庭	中15大馈线	先锋路供电服务中心	630	244.629	38.83%	0	259.4
841	东丽区	11801甲	118大馈线	先锋路供电服务中心	630	155.673	24.71%	0	348.3
842	东丽区	3227	32大馈线	先锋路供电服务中心	630	137.403	21.81%	0	366.6
843	东丽区	先1104	先11大馈线	先锋路供电服务中心	630	140.994	22.38%	0	363.0
844	东丽区	桥1802	桥18大馈线	先锋路供电服务中心	630	57.834	9.18%	0	446.2
845	东丽区	先2602甲	先26大馈线	先锋路供电服务中心	630	116.739	18.53%	0	387.3
846	东丽区	11202（宝元02）	112大馈线	先锋路供电服务中心	315	103.257	32.78%	0	148.7
847	东丽区	山2107乙	山21大馈线	先锋路供电服务中心	800	135.6	16.95%	0	504.4
848	东丽区	中2604甲	中26（DL）大馈线	先锋路供电服务中心	1000	0	0.00%	0	800.0
849	东丽区	11814	118大馈线	先锋路供电服务中心	500	139.35	27.87%	0	260.7

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
850	东丽区	先3410	先34大馈线	先锋路供电服务中心	630	154.224	24.48%	0	349.8
851	东丽区	山3317	山12大馈线	先锋路供电服务中心	630	176.463	28.01%	0	327.5
852	东丽区	11802	118大馈线	先锋路供电服务中心	500	108.85	21.77%	0	291.2
853	东丽区	11209铁路宿舍	112大馈线	先锋路供电服务中心	630	55.314	8.78%	0	448.7
854	东丽区	魏2810（赵北01）	魏28大馈线	先锋路供电服务中心	315	0	0.00%	0	252.0
855	东丽区	中1119	中11大馈线	先锋路供电服务中心	630	134.379	21.33%	0	369.6
856	东丽区	中2511	中25大馈线	先锋路供电服务中心	500	120.9	24.18%	0	279.1
857	东丽区	立1709（中河09）	立17大馈线	先锋路供电服务中心	315	25.263	8.02%	0	226.7
858	东丽区	先3330	郊22大馈线（煤改电）	先锋路供电服务中心	630	0	0.00%	0	504.0
859	东丽区	桥3101	桥31大馈线	先锋路供电服务中心	1000	169.5	16.95%	0	630.5
860	东丽区	货1210（北程林02）	货12大馈线	先锋路供电服务中心	315	30.2715	9.61%	0	221.7
861	东丽区	山2111乙	山21大馈线	先锋路供电服务中心	800	146.88	18.36%	0	493.1
862	东丽区	中1402乙	中14大馈线	先锋路供电服务中心	800	111.6	13.95%	0	528.4
863	东丽区	魏2714(东咀村14)	魏27大馈线（煤改电）	先锋路供电服务中心	400	77.64	19.41%	0	242.4
864	东丽区	B郊4203	郊42大馈线	先锋路供电服务中心	630	193.158	30.66%	0	310.8
865	东丽区	中2302甲	中23大馈线	先锋路供电服务中心	800	0	0.00%	0	640.0
866	东丽区	中1108（丰年村06）	中11大馈线	先锋路供电服务中心	630	303.597	48.19%	0	200.4
867	东丽区	先1309	先13大馈线	先锋路供电服务中心	630	218.484	34.68%	0	285.5
868	东丽区	立1718（泥窝02）	立17大馈线	先锋路供电服务中心	400	32.24	8.06%	0	287.8
869	东丽区	11811甲	118大馈线	先锋路供电服务中心	630	144.711	22.97%	0	359.3
870	东丽区	先3409	先34大馈线	先锋路供电服务中心	630	174.951	27.77%	0	329.0
871	东丽区	先3102	先31大馈线	先锋路供电服务中心	630	168.399	26.73%	0	335.6
872	东丽区	公3606（李明庄06）	松36大馈线	先锋路供电服务中心	315	87.9795	27.93%	0	164.0

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
873	东丽区	先2412	先24大馈线	先锋路供电服务中心	630	232.281	36.87%	0	271.7
874	东丽区	山2105	山21大馈线	先锋路供电服务中心	800	170.96	21.37%	0	469.0
875	东丽区	3223	32大馈线	先锋路供电服务中心	630	163.107	25.89%	0	340.9
876	东丽区	中2207（四合庄02）	中22大馈线	先锋路供电服务中心	400	221.4	55.35%	0	98.6
877	东丽区	桥2705（增兴窑09）	桥27大馈线	先锋路供电服务中心	315	0	0.00%	0	252.0
878	东丽区	山3389乙	山33大馈线	先锋路供电服务中心	630	207.333	32.91%	0	296.7
879	东丽区	3501（务本一06）	35大馈线	先锋路供电服务中心	315	82.152	26.08%	0	169.8
880	东丽区	先1210	先12大馈线	先锋路供电服务中心	630	0	0.00%	0	504.0
881	东丽区	B山3106乙	山31大馈线	先锋路供电服务中心	500	123.4	24.68%	0	276.6
882	东丽区	3614（务本一05）	36大馈线	先锋路供电服务中心	315	31.7205	10.07%	0	220.3
883	东丽区	3801甲	38大馈线	先锋路供电服务中心	630	0	0.00%	0	504.0
884	东丽区	桥1803甲	桥18大馈线	先锋路供电服务中心	1000	240.4	24.04%	0	559.6
885	东丽区	先3133	先31大馈线	先锋路供电服务中心	400	0	0.00%	0	320.0
886	东丽区	3209（小东庄09）	32大馈线	先锋路供电服务中心	315	0	0.00%	0	252.0
887	东丽区	B郊4206	郊42大馈线	先锋路供电服务中心	630	193.788	30.76%	0	310.2
888	东丽区	顾1501（东扬场02）	顾15大馈线	先锋路供电服务中心	400	144.76	36.19%	0	175.2
889	东丽区	桥3504（南大桥04）	桥35大馈线	先锋路供电服务中心	400	219.56	54.89%	0	100.4
890	东丽区	3204（小东庄03）	32大馈线	先锋路供电服务中心	315	23.8455	7.57%	0	228.2
891	东丽区	山13108	山24大馈线	先锋路供电服务中心	630	135.072	21.44%	0	368.9
892	东丽区	B中2610	中26（DL）大馈线	先锋路供电服务中心	630	160.209	25.43%	0	343.8
893	东丽区	桥3724甲	桥37大馈线	先锋路供电服务中心	500	189.3	37.86%	0	210.7
894	东丽区	先1209	先12大馈线	先锋路供电服务中心	630	42.147	6.69%	0	461.9
895	东丽区	B山1404甲	山14大馈线	先锋路供电服务中心	500	135.3	27.06%	0	264.7
896	东丽区	11815	118大馈线	先锋路供电服务中心	500	166.05	33.21%	0	234.0

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
897	东丽区	桥3103	桥31大馈线	先锋路供电服务中心	630	205.002	32.54%	0	299.0
898	东丽区	中1504乙	中15大馈线	先锋路供电服务中心	800	262.64	32.83%	0	377.4
899	东丽区	B山4208甲	山42大馈线	先锋路供电服务中心	800	111.68	13.96%	0	528.3
900	东丽区	B山4211	山42大馈线	先锋路供电服务中心	800	152.88	19.11%	0	487.1
901	东丽区	先1311	先13大馈线	先锋路供电服务中心	630	252	40.00%	0	252.0
902	东丽区	3603（务本一03）	36大馈线	先锋路供电服务中心	315	72.2925	22.95%	0	179.7
903	东丽区	先3112	先31大馈线	先锋路供电服务中心	630	164.052	26.04%	0	339.9
904	东丽区	山3110	山31大馈线	先锋路供电服务中心	630	120.645	19.15%	0	383.4
905	东丽区	11805	118大馈线	先锋路供电服务中心	630	156.429	24.83%	0	347.6
906	东丽区	中2301甲	中23大馈线	先锋路供电服务中心	1000	134.6	13.46%	0	665.4
907	东丽区	中2552四合新	中25大馈线	先锋路供电服务中心	315	93.4605	29.67%	0	158.5
908	东丽区	山3321甲	山12大馈线	先锋路供电服务中心	500	106.9	21.38%	0	293.1
909	东丽区	先1203	先12大馈线	先锋路供电服务中心	630	214.452	34.04%	0	289.5
910	东丽区	B山4213乙	山42大馈线	先锋路供电服务中心	800	98.8	12.35%	0	541.2
911	东丽区	506（武警部专用0	先15大馈线	先锋路供电服务中心	315	78.7185	24.99%	0	173.3
912	东丽区	先3607甲	先36大馈线	先锋路供电服务中心	800	92.16	11.52%	0	547.8
913	东丽区	先1501（振华里01）	先15大馈线	先锋路供电服务中心	315	186.8265	59.31%	0	65.2
914	东丽区	11804	118大馈线	先锋路供电服务中心	500	141.35	28.27%	0	258.7
915	东丽区	11605（新立村07）	116大馈线	先锋路供电服务中心	200	30.38	15.19%	0	129.6
916	东丽区	山1330乙	山24大馈线	先锋路供电服务中心	630	158.382	25.14%	0	345.6
917	东丽区	郑4127（吴嘴07）	郑41大馈线	先锋路供电服务中心	400	24.8	6.20%	0	295.2
918	东丽区	先1508	先15大馈线	先锋路供电服务中心	630	0	0.00%	0	504.0
919	东丽区	乔1703（南大桥02）	昌52大馈线	先锋路供电服务中心	315	169.0605	53.67%	0	82.9
920	东丽区	先3103	先31大馈线	先锋路供电服务中心	630	186.102	29.54%	0	317.9

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
921	东丽区	3208（小东庄08）	32大馈线	先锋路供电服务中心	400	0	0.00%	0	320.0
922	东丽区	山1403乙	山14大馈线	先锋路供电服务中心	630	197.883	31.41%	0	306.1
923	东丽区	中2602甲	中26（DL）大馈线	先锋路供电服务中心	800	145.44	18.18%	0	494.6
924	东丽区	先3113	先31大馈线	先锋路供电服务中心	630	144.522	22.94%	0	359.5
925	东丽区	山3380乙秀悦	山33大馈线	先锋路供电服务中心	500	139.45	27.89%	0	260.6
926	东丽区	11819乙	118大馈线	先锋路供电服务中心	630	173.187	27.49%	0	330.8
927	东丽区	山3102甲	山31大馈线	先锋路供电服务中心	630	155.988	24.76%	0	348.0
928	东丽区	先2406	先24大馈线	先锋路供电服务中心	630	0	0.00%	0	504.0
929	东丽区	B经4201	经42大馈线	先锋路供电服务中心	630	140.364	22.28%	0	363.6
930	东丽区	货1206（北程林04）	货12大馈线	先锋路供电服务中心	400	25	6.25%	0	295.0
931	东丽区	先1211	先12大馈线	先锋路供电服务中心	630	364.833	57.91%	0	139.2
932	东丽区	3602（程林杨台02）	736大馈线	先锋路供电服务中心	400	67.24	16.81%	0	252.8
933	东丽区	山1402乙	山14大馈线	先锋路供电服务中心	630	143.829	22.83%	0	360.2
934	东丽区	先2601乙	先26大馈线	先锋路供电服务中心	630	114.597	18.19%	0	389.4
935	东丽区	11818	118大馈线	先锋路供电服务中心	800	181.68	22.71%	0	458.3
936	东丽区	山1410乙	山14大馈线	先锋路供电服务中心	630	0	0.00%	0	504.0
937	东丽区	11809	118大馈线	先锋路供电服务中心	630	139.482	22.14%	0	364.5
938	东丽区	3311（小东庄11）	33大馈线	先锋路供电服务中心	400	104.48	26.12%	0	215.5
939	东丽区	山2104乙	山21大馈线	先锋路供电服务中心	800	165.2	20.65%	0	474.8
940	东丽区	中1115	中11大馈线	先锋路供电服务中心	315	47.376	15.04%	0	204.6
941	东丽区	先1702甲	先17大馈线	先锋路供电服务中心	500	105.2	21.04%	0	294.8
942	东丽区	先1307	先13大馈线	先锋路供电服务中心	630	0	0.00%	0	504.0
943	东丽区	山3387甲	山12大馈线	先锋路供电服务中心	500	125.95	25.19%	0	274.1
944	东丽区	中1125祥和	中11大馈线	先锋路供电服务中心	500	97.45	19.49%	0	302.6

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
945	东丽区	11817	118大馈线	先锋路供电服务中心	800	123.68	15.46%	0	516.3
946	东丽区	先2434	先24大馈线	先锋路供电服务中心	500	120.9	24.18%	0	279.1
947	东丽区	13901（吴嘴01）	郑41大馈线	先锋路供电服务中心	400	0	0.00%	0	320.0
948	东丽区	B11827甲	118大馈线	先锋路供电服务中心	800	145.6	18.20%	0	494.4
949	东丽区	B11316	113大馈线	先锋路供电服务中心	630	138.348	21.96%	0	365.7
950	东丽区	B经1501（城上01）	经15大馈线	先锋路供电服务中心	400	37.36	9.34%	0	282.6
951	东丽区	中1142站	中11大馈线	先锋路供电服务中心	630	228.501	36.27%	0	275.5
952	东丽区	B顾1903乙	顾19大馈线	先锋路供电服务中心	630	116.298	18.46%	0	387.7
953	东丽区	B经2415乙	顾24大馈线	先锋路供电服务中心	500	102.5	20.50%	0	297.5
954	东丽区	先1106乙	先11大馈线	先锋路供电服务中心	630	95.949	15.23%	0	408.1
955	东丽区	东2402甲	东24大馈线	先锋路供电服务中心	630	156.744	24.88%	0	347.3
956	东丽区	C中1804	中18大馈线	先锋路供电服务中心	630	268.947	42.69%	0	235.1
957	东丽区	B11211（信号厂01）	112大馈线	先锋路供电服务中心	400	0	0.00%	0	320.0
958	东丽区	B11741（信号厂06）	117（DL）大馈线	先锋路供电服务中心	400	0	0.00%	0	320.0
959	东丽区	货1222甲	货12大馈线	先锋路供电服务中心	630	148.743	23.61%	0	355.3
960	东丽区	733107乙	崂21大馈线	先锋路供电服务中心	500	108.95	21.79%	0	291.1
961	东丽区	B先1226乙	先12大馈线	先锋路供电服务中心	800	149.52	18.69%	0	490.5
962	东丽区	B11313甲	113大馈线	先锋路供电服务中心	630	132.867	21.09%	0	371.1
963	东丽区	C先1101	先11大馈线	先锋路供电服务中心	630	120.33	19.10%	0	383.7
964	东丽区	中2803乙	中28大馈线	先锋路供电服务中心	500	122.55	24.51%	0	277.5
965	东丽区	B山4608	山46大馈线	先锋路供电服务中心	630	150.066	23.82%	0	353.9
966	东丽区	B山2608乙	山26大馈线	先锋路供电服务中心	630	123.732	19.64%	0	380.3
967	东丽区	B货1223乙	货12大馈线	先锋路供电服务中心	630	144.585	22.95%	0	359.4
968	东丽区	B山2604融秋园	山26大馈线	先锋路供电服务中心	500	0	0.00%	0	400.0

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
969	东丽区	11823甲	118大馈线	先锋路供电服务中心	630	0	0.00%	0	504.0
970	东丽区	11312乙	113大馈线	先锋路供电服务中心	630	179.55	28.50%	0	324.5
971	东丽区	C货23机场商务园05	货23大馈线	先锋路供电服务中心	400	0	0.00%	0	320.0
972	东丽区	郑3638（吴咀12）	郑36大馈线	先锋路供电服务中心	400	0	0.00%	0	320.0
973	东丽区	311乙（军二期景云	东43大馈线	先锋路供电服务中心	630	190.701	30.27%	0	313.3
974	东丽区	306甲（军二期怡心	东43大馈线	先锋路供电服务中心	630	155.358	24.66%	0	348.6
975	东丽区	311418（信号厂09）	114大馈线	先锋路供电服务中心	500	0	0.00%	0	400.0
976	东丽区	C顾1201	顾12大馈线	先锋路供电服务中心	630	441.819	70.13%	0	62.2
977	东丽区	B山2609乙	山26大馈线	先锋路供电服务中心	800	210.64	26.33%	0	429.4
978	东丽区	东2411	东24大馈线	先锋路供电服务中心	630	106.596	16.92%	0	397.4
979	东丽区	东4406	东44大馈线	先锋路供电服务中心	630	255.969	40.63%	0	248.0
980	东丽区	东4411乙	东44大馈线	先锋路供电服务中心	630	167.958	26.66%	0	336.0
981	东丽区	301甲（军二期怡贤	东23大馈线	先锋路供电服务中心	630	191.079	30.33%	0	312.9
982	东丽区	305甲（军二期怡心	东23大馈线	先锋路供电服务中心	630	176.022	27.94%	0	328.0
983	东丽区	311甲（军二期景云	东43大馈线	先锋路供电服务中心	630	135.576	21.52%	0	368.4
984	东丽区	东2405乙	东24大馈线	先锋路供电服务中心	500	152.8	30.56%	0	247.2
985	东丽区	11824	118大馈线	先锋路供电服务中心	630	129.339	20.53%	0	374.7
986	东丽区	11312甲	113大馈线	先锋路供电服务中心	630	139.482	22.14%	0	364.5
987	东丽区	C中2401	中24大馈线	先锋路供电服务中心	630	265.482	42.14%	0	238.5
988	东丽区	2（詹庄华盛工贸专	先24大馈线	先锋路供电服务中心	315	0	0.00%	0	252.0
989	东丽区	3320（东大桥05）	33大馈线	先锋路供电服务中心	315	3.591	1.14%	0	248.4
990	东丽区	小东庄008	魏23大馈线	先锋路供电服务中心	400	0	0.00%	0	320.0
991	东丽区	C山3301（充电站）	山12大馈线	先锋路供电服务中心	630	117.999	18.73%	0	386.0
992	东丽区	山3304（张贵庄04）	山12大馈线	先锋路供电服务中心	315	47.6595	15.13%	0	204.3

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
993	东丽区	先1312	先13大馈线	先锋路供电服务中心	630	249.417	39.59%	0	254.6
994	东丽区	货1811甲	货18大馈线	先锋路供电服务中心	630	31.941	5.07%	0	472.1
995	东丽区	增兴窑11站	桥16大馈线	先锋路供电服务中心	315	14.364	4.56%	0	237.6
996	东丽区	朱庄子04	733（DL）大馈线	先锋路供电服务中心	315	21.8295	6.93%	0	230.2
997	东丽区	朱庄子02	733（DL）大馈线	先锋路供电服务中心	315	30.2715	9.61%	0	221.7
998	东丽区	顾1401甲	顾14大馈线	先锋路供电服务中心	630	50.148	7.96%	0	453.9
999	东丽区	山3309（张贵庄09）	山33大馈线	先锋路供电服务中心	315	19.908	6.32%	0	232.1
1000	东丽区	顾1401乙	顾14大馈线	先锋路供电服务中心	630	0	0.00%	0	504.0
1001	东丽区	东1301乙	东13大馈线	先锋路供电服务中心	800	0	0.00%	0	640.0
1002	东丽区	杨台11站	736大馈线	先锋路供电服务中心	315	10.9305	3.47%	0	241.1
1003	东丽区	东3204乙	东32大馈线	先锋路供电服务中心	800	120.56	15.07%	0	519.4
1004	东丽区	东1304乙	东13大馈线	先锋路供电服务中心	800	0	0.00%	0	640.0
1005	东丽区	货2409乙	货24大馈线	先锋路供电服务中心	630	35.91	5.70%	0	468.1
1006	东丽区	货2411甲	货24大馈线	先锋路供电服务中心	630	78.498	12.46%	0	425.5
1007	东丽区	先1230	先12大馈线	先锋路供电服务中心	630	118.44	18.80%	0	385.6
1008	东丽区	733111乙	崂21大馈线	先锋路供电服务中心	630	104.202	16.54%	0	399.8
1009	东丽区	货2412甲	货24大馈线	先锋路供电服务中心	630	45.801	7.27%	0	458.2
1010	东丽区	张贵庄06	山33大馈线	先锋路供电服务中心	315	58.2435	18.49%	0	193.8
1011	东丽区	货1810乙	货18大馈线	先锋路供电服务中心	630	47.943	7.61%	0	456.1
1012	东丽区	东1302甲	东13大馈线	先锋路供电服务中心	800	194.72	24.34%	0	445.3
1013	东丽区	东3201甲	东32大馈线	先锋路供电服务中心	800	110.4	13.80%	0	529.6
1014	东丽区	东3202乙	东32大馈线	先锋路供电服务中心	800	114.72	14.34%	0	525.3
1015	东丽区	杨台06	桥14大馈线	先锋路供电服务中心	315	7.2135	2.29%	0	244.8
1016	东丽区	货1809乙	货18大馈线	先锋路供电服务中心	630	46.305	7.35%	0	457.7

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
1017	东丽区	货1809甲	货18大馈线	先锋路供电服务中心	630	58.275	9.25%	0	445.7
1018	东丽区	733112	崂21大馈线	先锋路供电服务中心	400	69.48	17.37%	0	250.5
1019	东丽区	货2411乙	货24大馈线	先锋路供电服务中心	630	48.258	7.66%	0	455.7
1020	东丽区	货1812乙	货18大馈线	先锋路供电服务中心	630	44.415	7.05%	0	459.6
1021	东丽区	货1217乙	货12大馈线	先锋路供电服务中心	630	142.128	22.56%	0	361.9
1022	东丽区	733111甲	崂21大馈线	先锋路供电服务中心	630	146.097	23.19%	0	357.9
1023	东丽区	货2412乙	货24大馈线	先锋路供电服务中心	630	57.96	9.20%	0	446.0
1024	东丽区	山2613	山26大馈线	先锋路供电服务中心	800	119.04	14.88%	0	521.0
1025	东丽区	货1812甲	货18大馈线	先锋路供电服务中心	630	42.651	6.77%	0	461.3
1026	东丽区	货1217甲	货12大馈线	先锋路供电服务中心	630	210.924	33.48%	0	293.1
1027	东丽区	杨台04	736大馈线	先锋路供电服务中心	400	55.6	13.90%	0	264.4
1028	东丽区	新立村24	116大馈线	先锋路供电服务中心	400	93.96	23.49%	0	226.0
1029	东丽区	山4402甲	山44大馈线	先锋路供电服务中心	800	126	15.75%	0	514.0
1030	东丽区	货1226甲	货12大馈线	先锋路供电服务中心	800	135.84	16.98%	0	504.2
1031	东丽区	山4402乙	山44大馈线	先锋路供电服务中心	800	98.16	12.27%	0	541.8
1032	东丽区	山2611甲	山26大馈线	先锋路供电服务中心	630	73.143	11.61%	0	430.9
1033	东丽区	山2611乙	山26大馈线	先锋路供电服务中心	630	112.77	17.90%	0	391.2
1034	东丽区	东1303甲	东13大馈线	先锋路供电服务中心	800	189.92	23.74%	0	450.1
1035	东丽区	经1101乙	经11大馈线	先锋路供电服务中心	630	104.454	16.58%	0	399.5
1036	东丽区	东1307甲	东13大馈线	先锋路供电服务中心	800	176	22.00%	0	464.0
1037	东丽区	货1810甲	货18大馈线	先锋路供电服务中心	630	61.866	9.82%	0	442.1
1038	东丽区	货2410甲	货24大馈线	先锋路供电服务中心	630	71.442	11.34%	0	432.6
1039	东丽区	货2410乙	货24大馈线	先锋路供电服务中心	630	57.708	9.16%	0	446.3
1040	东丽区	733110乙	崂21大馈线	先锋路供电服务中心	800	206	25.75%	0	434.0

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
1041	东丽区	经1101甲	经11大馈线	先锋路供电服务中心	630	141.309	22.43%	0	362.7
1042	东丽区	先3101	先31大馈线	先锋路供电服务中心	315	204.939	65.06%	0	47.1
1043	东丽区	3317（东大桥02）	33大馈线	先锋路供电服务中心	200	39.78	19.89%	0	120.2
1044	东丽区	顾庄子01	顾34大馈线	先锋路供电服务中心	315	25.767	8.18%	0	226.2
1045	东丽区	山4401站	山44大馈线	先锋路供电服务中心	800	128.8	16.10%	0	511.2
1046	东丽区	山2612	山26大馈线	先锋路供电服务中心	800	61.68	7.71%	0	578.3
1047	东丽区	733110甲	崂21大馈线	先锋路供电服务中心	800	109.2	13.65%	0	530.8
1048	东丽区	东3208甲	东32大馈线	先锋路供电服务中心	800	151.76	18.97%	0	488.2
1049	东丽区	东1304甲	东13大馈线	先锋路供电服务中心	800	154.48	19.31%	0	485.5
1050	东丽区	东1302乙	东13大馈线	先锋路供电服务中心	800	99.76	12.47%	0	540.2
1051	东丽区	十三顷专用01	32大馈线	先锋路供电服务中心	200	10.58	5.29%	0	149.4
1052	东丽区	卧河06	魏28大馈线	先锋路供电服务中心	315	21.5145	6.83%	0	230.5
1053	东丽区	东1301甲	东13大馈线	先锋路供电服务中心	800	0	0.00%	0	640.0
1054	东丽区	东3204甲	东32大馈线	先锋路供电服务中心	800	113.76	14.22%	0	526.2
1055	东丽区	东3203乙	东32大馈线	先锋路供电服务中心	800	116.64	14.58%	0	523.4
1056	东丽区	东1306甲	东13大馈线	先锋路供电服务中心	800	124.72	15.59%	0	515.3
1057	东丽区	顾庄子02	顾34大馈线	先锋路供电服务中心	400	45.8	11.45%	0	274.2
1058	东丽区	货1226乙	货12大馈线	先锋路供电服务中心	800	226	28.25%	0	414.0
1059	东丽区	东3207甲	东32大馈线	先锋路供电服务中心	800	174.8	21.85%	0	465.2
1060	东丽区	东3205乙	东32大馈线	先锋路供电服务中心	800	144.08	18.01%	0	495.9
1061	东丽区	东1305甲	东13大馈线	先锋路供电服务中心	800	117.52	14.69%	0	522.5
1062	东丽区	东3208乙	东32大馈线	先锋路供电服务中心	800	242.88	30.36%	0	397.1
1063	东丽区	东1305乙	东13大馈线	先锋路供电服务中心	800	0	0.00%	0	640.0
1064	东丽区	东3206甲	东32大馈线	先锋路供电服务中心	800	179.6	22.45%	0	460.4

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
1065	东丽区	卧河02	魏28大馈线	先锋路供电服务中心	315	0.0315	0.01%	0	252.0
1066	东丽区	务本一04	36大馈线	先锋路供电服务中心	315	16.254	5.16%	0	235.7
1067	东丽区	东3206乙	东32大馈线	先锋路供电服务中心	800	114.72	14.34%	0	525.3
1068	东丽区	东1307乙	东13大馈线	先锋路供电服务中心	800	0	0.00%	0	640.0
1069	东丽区	东3205甲	东32大馈线	先锋路供电服务中心	800	109.2	13.65%	0	530.8
1070	东丽区	东1308甲	东13大馈线	先锋路供电服务中心	800	197.92	24.74%	0	442.1
1071	东丽区	东1308乙	东13大馈线	先锋路供电服务中心	800	170.4	21.30%	0	469.6
1072	东丽区	东3203甲	东32大馈线	先锋路供电服务中心	800	359.84	44.98%	0	280.2
1073	东丽区	东3202甲	东32大馈线	先锋路供电服务中心	800	89.04	11.13%	0	551.0
1074	东丽区	东1303乙	东13大馈线	先锋路供电服务中心	800	177.44	22.18%	0	462.6
1075	东丽区	B顾2006乙	顾20大馈线	先锋路供电服务中心	800	0	0.00%	0	640.0
1076	东丽区	B顾2006甲	顾20大馈线	先锋路供电服务中心	800	0	0.00%	0	640.0
1077	东丽区	B顾2005	顾20大馈线	先锋路供电服务中心	800	0	0.00%	0	640.0
1078	东丽区	B顾2605甲	顾26大馈线	先锋路供电服务中心	800	0	0.00%	0	640.0
1079	东丽区	C顾2604	顾26大馈线	先锋路供电服务中心	630	0	0.00%	0	504.0
1080	东丽区	B顾2605乙	顾26大馈线	先锋路供电服务中心	800	0	0.00%	0	640.0
1081	东丽区	B顾2606	顾26大馈线	先锋路供电服务中心	800	21.12	2.64%	0	618.9
1082	东丽区	C顾2002	顾20大馈线	先锋路供电服务中心	630	0	0.00%	0	504.0
1083	东丽区	货2401(程禧家园04	货24大馈线	先锋路供电服务中心	630	1.449	0.23%	0	502.6
1084	东丽区	货2406乙(程禧家园0	货24大馈线	先锋路供电服务中心	800	3.44	0.43%	0	636.6
1085	东丽区	货2405(程禧家园03	货24大馈线	先锋路供电服务中心	630	1.512	0.24%	0	502.5
1086	东丽区	货1801(程和家园05	货18大馈线	先锋路供电服务中心	630	0	0.00%	0	504.0
1087	东丽区	货2414甲(程和家园0	货24大馈线	先锋路供电服务中心	800	8.56	1.07%	0	631.4
1088	东丽区	货1807甲(程禧家园0	货18大馈线	先锋路供电服务中心	800	8	1.00%	0	632.0

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
1089	东丽区	货1813甲(程和家园0	货18大馈线	先锋路供电服务中心	800	10.16	1.27%	0	629.8
1090	东丽区	货2406甲(程禧家园0	货24大馈线	先锋路供电服务中心	800	6.32	0.79%	0	633.7
1091	东丽区	货1805乙(程禧家园0	货18大馈线	先锋路供电服务中心	800	2.24	0.28%	0	637.8
1092	东丽区	货1813乙(程和家园0	货18大馈线	先锋路供电服务中心	800	0	0.00%	0	640.0
1093	东丽区	货1808甲(程和家园0	货18大馈线	先锋路供电服务中心	800	3.2	0.40%	0	636.8
1094	东丽区	货1806乙(程禧家园0	货18大馈线	先锋路供电服务中心	800	7.28	0.91%	0	632.7
1095	东丽区	货2407(程禧家园11	货24大馈线	先锋路供电服务中心	800	4.24	0.53%	0	635.8
1096	东丽区	货1805甲(程禧家园0	货18大馈线	先锋路供电服务中心	800	4.48	0.56%	0	635.5
1097	东丽区	货2408乙(程和家园0	货24大馈线	先锋路供电服务中心	800	0	0.00%	0	640.0
1098	东丽区	货1806甲(程禧家园0	货18大馈线	先锋路供电服务中心	800	12.72	1.59%	0	627.3
1099	东丽区	货2402(程禧家园12	货24大馈线	先锋路供电服务中心	800	0	0.00%	0	640.0
1100	东丽区	货2414乙(程和家园1	货24大馈线	先锋路供电服务中心	800	3.04	0.38%	0	637.0
1101	东丽区	货1807乙(程禧家园1	货18大馈线	先锋路供电服务中心	800	213.12	26.64%	0	426.9
1102	东丽区	货1808乙(程和家园0	货18大馈线	先锋路供电服务中心	800	8.48	1.06%	0	631.5
1103	东丽区	货2408甲(程和家园0	货24大馈线	先锋路供电服务中心	800	0	0.00%	0	640.0
1104	东丽区	货1802(程和家园06	货18大馈线	先锋路供电服务中心	630	0.063	0.01%	0	503.9
1105	东丽区	先1502（惠民里02）	先15大馈线	先锋路供电服务中心	630	114.786	18.22%	0	389.2
1106	东丽区	先1503(惠民里01)	先15大馈线	先锋路供电服务中心	630	244.566	38.82%	0	259.4
1107	东丽区	C顾2001	顾20大馈线	先锋路供电服务中心	630	58.212	9.24%	0	445.8
1108	东丽区	C山1301	山13大馈线	先锋路供电服务中心	630	0	0.00%	0	504.0
1109	东丽区	C顾2602站	顾26大馈线	先锋路供电服务中心	630	0	0.00%	0	504.0
1110	东丽区	顾1211乙	顾12大馈线	先锋路供电服务中心	630	128.583	20.41%	0	375.4
1111	东丽区	顾3210乙	顾32大馈线	先锋路供电服务中心	800	108.32	13.54%	0	531.7
1112	东丽区	顾3210甲	顾32大馈线	先锋路供电服务中心	800	0	0.00%	0	640.0

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
1113	东丽区	C顾1202	顾12大馈线	先锋路供电服务中心	400	0.08	0.02%	0	319.9
1114	东丽区	顾3212乙	顾32大馈线	先锋路供电服务中心	800	105.52	13.19%	0	534.5
1115	东丽区	C顾3203	顾32大馈线	先锋路供电服务中心	400	0.04	0.01%	0	320.0
1116	东丽区	顾1209甲	顾12大馈线	先锋路供电服务中心	800	177.04	22.13%	0	463.0
1117	东丽区	顾3212甲	顾32大馈线	先锋路供电服务中心	800	148.96	18.62%	0	491.0
1118	东丽区	顾1210甲	顾12大馈线	先锋路供电服务中心	800	130.16	16.27%	0	509.8
1119	东丽区	顾1210乙	顾12大馈线	先锋路供电服务中心	800	131.92	16.49%	0	508.1
1120	东丽区	顾1212甲	顾12大馈线	先锋路供电服务中心	800	155.76	19.47%	0	484.2
1121	东丽区	顾3211甲	顾32大馈线	先锋路供电服务中心	800	0.16	0.02%	0	639.8
1122	东丽区	顾1211甲	顾12大馈线	先锋路供电服务中心	800	83.12	10.39%	0	556.9
1123	东丽区	顾3209甲	顾32大馈线	先锋路供电服务中心	800	162.32	20.29%	0	477.7
1124	东丽区	顾3209乙	顾32大馈线	先锋路供电服务中心	800	91.04	11.38%	0	549.0
1125	东丽区	顾1212乙	顾12大馈线	先锋路供电服务中心	800	96.96	12.12%	0	543.0
1126	东丽区	顾3211乙	顾32大馈线	先锋路供电服务中心	800	141.52	17.69%	0	498.5
1127	东丽区	顾1209乙	顾12大馈线	先锋路供电服务中心	800	93.52	11.69%	0	546.5
1128	东丽区	顾2003乙站	顾20大馈线	先锋路供电服务中心	800	112.16	14.02%	0	527.8
1129	东丽区	顾2603乙站	顾26大馈线	先锋路供电服务中心	800	76.32	9.54%	0	563.7
1130	东丽区	73350甲	货12大馈线	先锋路供电服务中心	800	39.76	4.97%	0	600.2
1131	东丽区	货1251甲	货12大馈线	先锋路供电服务中心	800	33.36	4.17%	0	606.6
1132	东丽区	货1250乙	崂21大馈线	先锋路供电服务中心	630	65.835	10.45%	0	438.2
1133	东丽区	货1250甲	崂21大馈线	先锋路供电服务中心	630	83.349	13.23%	0	420.7
1134	东丽区	73350乙	货12大馈线	先锋路供电服务中心	630	76.419	12.13%	0	427.6
1135	东丽区	73351乙	崂21大馈线	先锋路供电服务中心	630	109.494	17.38%	0	394.5
1136	东丽区	先1601	先16大馈线	先锋路供电服务中心	500	163.9	32.78%	0	236.1

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
1137	东丽区	73351甲	崂21大馈线	先锋路供电服务中心	630	92.799	14.73%	0	411.2
1138	东丽区	C顾3302	顾33大馈线	先锋路供电服务中心	630	23.373	3.71%	0	480.6
1139	东丽区	C顾2603	顾26大馈线	先锋路供电服务中心	630	22.743	3.61%	0	481.3
1140	东丽区	顾2604甲	顾26大馈线	先锋路供电服务中心	800	77.68	9.71%	0	562.3
1141	东丽区	顾2604乙	顾26大馈线	先锋路供电服务中心	800	78.08	9.76%	0	561.9
1142	东丽区	11829乙	118大馈线	先锋路供电服务中心	800	3.76	0.47%	0	636.2
1143	东丽区	11317乙	113大馈线	先锋路供电服务中心	800	4.88	0.61%	0	635.1
1144	东丽区	货1251乙	货12大馈线	先锋路供电服务中心	800	134.24	16.78%	0	505.8
1145	东丽区	C顾3301	顾33大馈线	先锋路供电服务中心	400	27.44	6.86%	0	292.6
1146	东丽区	B顾2004甲	顾20大馈线	先锋路供电服务中心	800	49.84	6.23%	0	590.2
1147	东丽区	顾2004乙	顾20大馈线	先锋路供电服务中心	630	98.469	15.63%	0	405.5
1148	东丽区	11317甲	113大馈线	先锋路供电服务中心	800	1.76	0.22%	0	638.2
1149	东丽区	11829甲	118大馈线	先锋路供电服务中心	800	2.48	0.31%	0	637.5
1150	东丽区	C东1403	东14大馈线	先锋路供电服务中心	400	35.68	8.92%	0	284.3
1151	东丽区	B东1404甲	东14大馈线	先锋路供电服务中心	800	111.2	13.90%	0	528.8
1152	东丽区	B东3403甲	东34大馈线	先锋路供电服务中心	800	0	0.00%	0	640.0
1153	东丽区	B东1405甲	东14大馈线	先锋路供电服务中心	800	100.48	12.56%	0	539.5
1154	东丽区	C东3401	东34大馈线	先锋路供电服务中心	400	32.4	8.10%	0	287.6
1155	东丽区	B东1407甲	东14大馈线	先锋路供电服务中心	800	145.6	18.20%	0	494.4
1156	东丽区	B东3404乙	东34大馈线	先锋路供电服务中心	630	93.051	14.77%	0	410.9
1157	东丽区	B东3401甲	东34大馈线	先锋路供电服务中心	800	92.8	11.60%	0	547.2
1158	东丽区	B东3405乙	东34大馈线	先锋路供电服务中心	800	163.84	20.48%	0	476.2
1159	东丽区	B东3407乙	东34大馈线	先锋路供电服务中心	800	80	10.00%	0	560.0
1160	东丽区	B东3405甲	东34大馈线	先锋路供电服务中心	800	103.76	12.97%	0	536.2

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
1161	东丽区	B东1404乙	东14大馈线	先锋路供电服务中心	630	98.658	15.66%	0	405.3
1162	东丽区	B东1408甲	东14大馈线	先锋路供电服务中心	800	105.6	13.20%	0	534.4
1163	东丽区	B东3402甲	东34大馈线	先锋路供电服务中心	800	111.12	13.89%	0	528.9
1164	东丽区	B东1402甲	东14大馈线	先锋路供电服务中心	800	107.52	13.44%	0	532.5
1165	东丽区	B东1402乙	东14大馈线	先锋路供电服务中心	800	186.4	23.30%	0	453.6
1166	东丽区	B东3404甲	东34大馈线	先锋路供电服务中心	800	114.32	14.29%	0	525.7
1167	东丽区	B东3401乙	东34大馈线	先锋路供电服务中心	800	82.88	10.36%	0	557.1
1168	东丽区	B东1403乙	东14大馈线	先锋路供电服务中心	800	162.96	20.37%	0	477.0
1169	东丽区	B东3406乙	东34大馈线	先锋路供电服务中心	800	120.24	15.03%	0	519.8
1170	东丽区	C东3402	东34大馈线	先锋路供电服务中心	630	57.897	9.19%	0	446.1
1171	东丽区	B东3408甲	东34大馈线	先锋路供电服务中心	800	82.96	10.37%	0	557.0
1172	东丽区	B东1401甲	东14大馈线	先锋路供电服务中心	800	229.36	28.67%	0	410.6
1173	东丽区	C东1401	东14大馈线	先锋路供电服务中心	400	44.12	11.03%	0	275.9
1174	东丽区	B东3406甲	东34大馈线	先锋路供电服务中心	800	136	17.00%	0	504.0
1175	东丽区	B东1401乙	东14大馈线	先锋路供电服务中心	800	103.04	12.88%	0	537.0
1176	东丽区	C东1402	东14大馈线	先锋路供电服务中心	630	32.067	5.09%	0	471.9
1177	东丽区	B东3403乙	东34大馈线	先锋路供电服务中心	630	93.051	14.77%	0	410.9
1178	东丽区	B东1405乙	东14大馈线	先锋路供电服务中心	800	52	6.50%	0	588.0
1179	东丽区	B东1406甲	东14大馈线	先锋路供电服务中心	800	127.92	15.99%	0	512.1
1180	东丽区	B东1407乙	东14大馈线	先锋路供电服务中心	800	100.4	12.55%	0	539.6
1181	东丽区	B东3402乙	东34大馈线	先锋路供电服务中心	800	53.68	6.71%	0	586.3
1182	东丽区	B东3407甲	东34大馈线	先锋路供电服务中心	800	138.64	17.33%	0	501.4
1183	东丽区	B东1408乙	东14大馈线	先锋路供电服务中心	800	129.52	16.19%	0	510.5
1184	东丽区	B东3408乙	东34大馈线	先锋路供电服务中心	800	160.8	20.10%	0	479.2

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
1185	东丽区	B东1406乙	东14大馈线	先锋路供电服务中心	800	79.28	9.91%	0	560.7
1186	东丽区	B东1403甲	东14大馈线	先锋路供电服务中心	800	0	0.00%	0	640.0
1187	东丽区	顾3301甲	顾33大馈线	先锋路供电服务中心	800	60.96	7.62%	0	579.0
1188	东丽区	顾2101甲	顾21大馈线	先锋路供电服务中心	800	62.4	7.80%	0	577.6
1189	东丽区	顾2101乙	顾21大馈线	先锋路供电服务中心	800	47.44	5.93%	0	592.6
1190	东丽区	顾3301乙	顾33大馈线	先锋路供电服务中心	800	89.6	11.20%	0	550.4
1191	东丽区	B山1302	山13大馈线	先锋路供电服务中心	800	115.04	14.38%	0	525.0
1192	东丽区	B山1301甲	山13大馈线	先锋路供电服务中心	800	79.36	9.92%	0	560.6
1193	东丽区	C山4301	山43大馈线	先锋路供电服务中心	800	0	0.00%	0	640.0
1194	东丽区	B山1301乙	山13大馈线	先锋路供电服务中心	800	76.32	9.54%	0	563.7
1195	东丽区	B山4301甲	山43大馈线	先锋路供电服务中心	800	64.56	8.07%	0	575.4
1196	东丽区	B山4302	山43大馈线	先锋路供电服务中心	800	18.64	2.33%	0	621.4
1197	东丽区	B山4301乙	山43大馈线	先锋路供电服务中心	800	69.2	8.65%	0	570.8
1198	东丽区	山2203东韵雅苑013	山22大馈线	先锋路供电服务中心	800	90.8	11.35%	0	549.2
1199	东丽区	3202（东韵雅苑083	山32大馈线	先锋路供电服务中心	630	43.47	6.90%	0	460.5
1200	东丽区	山2204乙东韵雅苑04	山22大馈线	先锋路供电服务中心	800	90.48	11.31%	0	549.5
1201	东丽区	山3204乙东韵雅苑06	山32大馈线	先锋路供电服务中心	800	100.24	12.53%	0	539.8
1202	东丽区	山2204甲东韵雅苑03	山22大馈线	先锋路供电服务中心	800	76.08	9.51%	0	563.9
1203	东丽区	山3203东韵雅苑023	山32大馈线	先锋路供电服务中心	630	58.023	9.21%	0	446.0
1204	东丽区	山3204甲东韵雅苑05	山32大馈线	先锋路供电服务中心	800	87.92	10.99%	0	552.1
1205	东丽区	2202（东韵雅苑073	山22大馈线	先锋路供电服务中心	630	35.469	5.63%	0	468.5
1206	东丽区	C顾2101	顾21大馈线	先锋路供电服务中心	630	10.584	1.68%	0	493.4
1207	东丽区	C顾2102	顾21大馈线	先锋路供电服务中心	400	13.12	3.28%	0	306.9
1208	东丽区	C经1101	经11大馈线	先锋路供电服务中心	630	21.924	3.48%	0	482.1

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
1209	东丽区	顾2601丰璟馨苑043	顾26大馈线	先锋路供电服务中心	630	11.655	1.85%	0	492.3
1210	东丽区	中1145	中11大馈线	先锋路供电服务中心	630	141.813	22.51%	0	362.2
1211	东丽区	顾3302甲	顾33大馈线	先锋路供电服务中心	800	101.68	12.71%	0	538.3
1212	东丽区	顾2102乙	顾21大馈线	先锋路供电服务中心	800	133.12	16.64%	0	506.9
1213	东丽区	顾2102甲	顾21大馈线	先锋路供电服务中心	800	92.48	11.56%	0	547.5
1214	东丽区	C瑞36113	瑞36大馈线	先锋路供电服务中心	630	101.367	16.09%	0	402.6
1215	东丽区	C瑞36111	瑞36大馈线	先锋路供电服务中心	630	150.633	23.91%	0	353.4
1216	东丽区	C瑞36112	瑞36大馈线	先锋路供电服务中心	630	146.727	23.29%	0	357.3
1217	东丽区	14（朱庄子专用023	733（DL）大馈线	先锋路供电服务中心	315	18.8055	5.97%	0	233.2
1218	东丽区	朱庄子03站	733（DL）大馈线	先锋路供电服务中心	400	38.48	9.62%	0	281.5
1219	东丽区	73307（朱庄子05）	733（DL）大馈线	先锋路供电服务中心	400	18.12	4.53%	0	301.9
1220	东丽区	3316站（于明庄01）	733（DL）大馈线	先锋路供电服务中心	400	0	0.00%	0	320.0
1221	东丽区	3349站（于明庄03）	733（DL）大馈线	先锋路供电服务中心	315	0	0.00%	0	252.0
1222	东丽区	3317站（于明庄02）	733（DL）大馈线	先锋路供电服务中心	400	76.28	19.07%	0	243.7
1223	东丽区	2002甲（丰璟馨园0	顾20大馈线	先锋路供电服务中心	800	64	8.00%	0	576.0
1224	东丽区	2002乙（丰璟馨园0	顾20大馈线	先锋路供电服务中心	800	58.32	7.29%	0	581.7
1225	东丽区	2602（丰璟馨园03	顾26大馈线	先锋路供电服务中心	800	49.28	6.16%	0	590.7
1226	东丽区	经2405	顾34大馈线	先锋路供电服务中心	315	48.069	15.26%	0	203.9
1227	东丽区	顾2601乙	顾26大馈线	先锋路供电服务中心	800	139.12	17.39%	0	500.9
1228	东丽区	顾2001甲	顾20大馈线	先锋路供电服务中心	800	138.96	17.37%	0	501.0
1229	东丽区	顾2601甲	顾26大馈线	先锋路供电服务中心	800	121.04	15.13%	0	519.0
1230	东丽区	顾2001乙	顾20大馈线	先锋路供电服务中心	800	128.72	16.09%	0	511.3
1231	东丽区	立1707（泥窝07站）	立17大馈线	先锋路供电服务中心	315	3.9375	1.25%	0	248.1
1232	东丽区	货1221（南程林11）	货12大馈线	先锋路供电服务中心	400	69.76	17.44%	0	250.2

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
1233	东丽区	货1215（南程林02）	货12大馈线	先锋路供电服务中心	315	113.6835	36.09%	0	138.3
1234	东丽区	南程林01站	货12大馈线	先锋路供电服务中心	400	129.48	32.37%	0	190.5
1235	东丽区	新立村21站	115大馈线	先锋路供电服务中心	315	195.489	62.06%	0	56.5
1236	东丽区	货1211（南程林06）	货12大馈线	先锋路供电服务中心	315	34.8075	11.05%	0	217.2
1237	东丽区	C货1801	山45大馈线	先锋路供电服务中心	630	0	0.00%	0	504.0
1238	东丽区	C货2401	山25大馈线	先锋路供电服务中心	630	0	0.00%	0	504.0
1239	东丽区	2201（金悦雅苑01	山22大馈线	先锋路供电服务中心	800	131.68	16.46%	0	508.3
1240	东丽区	3201（金悦雅苑02	山32大馈线	先锋路供电服务中心	800	142.08	17.76%	0	497.9
1241	东丽区	E顾1402甲	顾14大馈线	先锋路供电服务中心	800	93.76	11.72%	0	546.2
1242	东丽区	B经1102甲	经11大馈线	先锋路供电服务中心	800	72.88	9.11%	0	567.1
1243	东丽区	C山2201	山22大馈线	先锋路供电服务中心	630	75.789	12.03%	0	428.2
1244	东丽区	C山3201	山32大馈线	先锋路供电服务中心	630	0	0.00%	0	504.0
1245	东丽区	E顾1402乙	顾14大馈线	先锋路供电服务中心	630	51.156	8.12%	0	452.8
1246	东丽区	B经1102乙	经11大馈线	先锋路供电服务中心	630	106.722	16.94%	0	397.3
1247	东丽区	3701（务本二06）	37大馈线	先锋路供电服务中心	315	82.4985	26.19%	0	169.5
1248	东丽区	何1334（北坨01）	何13大馈线	先锋路供电服务中心	315	67.284	21.36%	0	184.7
1249	东丽区	公3609（李明庄09）	松36大馈线	先锋路供电服务中心	315	82.908	26.32%	0	169.1
1250	东丽区	何1327（南坨01）	何13大馈线	先锋路供电服务中心	400	160.8	40.20%	0	159.2
1251	东丽区	立1723（中河11）	立17大馈线	先锋路供电服务中心	315	41.958	13.32%	0	210.0
1252	东丽区	山3301（张贵庄01）	山12大馈线	先锋路供电服务中心	200	104.12	52.06%	0	55.9
1253	东丽区	立1714（中河14）	立17大馈线	先锋路供电服务中心	315	48.573	15.42%	0	203.4
1254	东丽区	先2405	先24大馈线	先锋路供电服务中心	630	162.666	25.82%	0	341.3
1255	东丽区	先3119	先31大馈线	先锋路供电服务中心	630	0	0.00%	0	504.0
1256	东丽区	先1201	先12大馈线	先锋路供电服务中心	630	0	0.00%	0	504.0

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
1257	东丽区	魏2809（窑上01）	魏28大馈线	先锋路供电服务中心	315	0	0.00%	0	252.0
1258	东丽区	山1401甲	山14大馈线	先锋路供电服务中心	630	121.842	19.34%	0	382.2
1259	东丽区	山1320嘉悦园	山24大馈线	先锋路供电服务中心	1000	187.7	18.77%	0	612.3
1260	东丽区	山3311乙	山33大馈线	先锋路供电服务中心	800	114.88	14.36%	0	525.1
1261	东丽区	先3132	先31大馈线	先锋路供电服务中心	630	185.409	29.43%	0	318.6
1262	东丽区	山2113甲	山21大馈线	先锋路供电服务中心	800	250.64	31.33%	0	389.4
1263	东丽区	先3214	先32大馈线	先锋路供电服务中心	630	173.754	27.58%	0	330.2
1264	东丽区	B郊2204	郊22大馈线（煤改电）	先锋路供电服务中心	500	112.7	22.54%	0	287.3
1265	东丽区	73321	崂21大馈线	先锋路供电服务中心	500	0	0.00%	0	400.0
1266	东丽区	B先1110甲	先11大馈线	先锋路供电服务中心	800	127.04	15.88%	0	513.0
1267	东丽区	B先1111甲	先11大馈线	先锋路供电服务中心	800	171.92	21.49%	0	468.1
1268	东丽区	B经2416乙	顾24大馈线	先锋路供电服务中心	500	137.25	27.45%	0	262.8
1269	东丽区	山4603甲融春园	山46大馈线	先锋路供电服务中心	630	230.895	36.65%	0	273.1
1270	东丽区	B11601甲	116大馈线	先锋路供电服务中心	800	0	0.00%	0	640.0
1271	东丽区	东2401乙	东24大馈线	先锋路供电服务中心	630	160.902	25.54%	0	343.1
1272	东丽区	307甲（军二期怡盛	东23大馈线	先锋路供电服务中心	630	172.557	27.39%	0	331.4
1273	东丽区	11311甲	113大馈线	先锋路供电服务中心	630	165.438	26.26%	0	338.6
1274	东丽区	B郊2203	郊22大馈线（煤改电）	先锋路供电服务中心	630	146.727	23.29%	0	357.3
1275	东丽区	山1409甲	山14大馈线	先锋路供电服务中心	630	149.436	23.72%	0	354.6
1276	东丽区	中1114（新立村02）	中11大馈线	先锋路供电服务中心	315	10.647	3.38%	0	241.4
1277	东丽区	桥3703乙海山南	桥37大馈线	先锋路供电服务中心	500	165.8	33.16%	0	234.2
1278	东丽区	桥1801甲	桥18大馈线	先锋路供电服务中心	1000	142.4	14.24%	0	657.6
1279	东丽区	先3212	先32大馈线	先锋路供电服务中心	630	0	0.00%	0	504.0

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
1280	东丽区	山1330甲	山24大馈线	先锋路供电服务中心	1000	187	18.70%	0	613.0
1281	东丽区	先2402	先24大馈线	先锋路供电服务中心	630	163.422	25.94%	0	340.6
1282	东丽区	3807	38大馈线	先锋路供电服务中心	630	113.967	18.09%	0	390.0
1283	东丽区	先1514乙	先15大馈线	先锋路供电服务中心	500	130.65	26.13%	0	269.4
1284	东丽区	魏2713(东咀村13)	魏27大馈线（煤改电）	先锋路供电服务中心	400	0	0.00%	0	320.0
1285	东丽区	3803	38大馈线	先锋路供电服务中心	630	136.71	21.70%	0	367.3
1286	东丽区	733106乙季景	崂21大馈线	先锋路供电服务中心	630	105.21	16.70%	0	398.8
1287	东丽区	先3322	先33大馈线	先锋路供电服务中心	630	136.458	21.66%	0	367.5
1288	东丽区	733105乙	崂21大馈线	先锋路供电服务中心	630	181.692	28.84%	0	322.3
1289	东丽区	桥3724乙	桥37大馈线	先锋路供电服务中心	1000	189.2	18.92%	0	610.8
1290	东丽区	桥2502乙	桥25大馈线	先锋路供电服务中心	800	166.4	20.80%	0	473.6
1291	东丽区	桥1807甲	桥18大馈线	先锋路供电服务中心	500	133.55	26.71%	0	266.5
1292	东丽区	先1216甲	先12大馈线	先锋路供电服务中心	800	271.68	33.96%	0	368.3
1293	东丽区	B先2211乙	先22大馈线	先锋路供电服务中心	800	145.04	18.13%	0	495.0
1294	东丽区	B经2415甲	顾24大馈线	先锋路供电服务中心	630	0	0.00%	0	504.0
1295	东丽区	东2401甲	东24大馈线	先锋路供电服务中心	630	140.931	22.37%	0	363.1
1296	东丽区	东4410甲	东44大馈线	先锋路供电服务中心	630	178.542	28.34%	0	325.5
1297	东丽区	东2404甲	东24大馈线	先锋路供电服务中心	500	146.7	29.34%	0	253.3
1298	东丽区	东2406甲	东24大馈线	先锋路供电服务中心	630	152.145	24.15%	0	351.9
1299	东丽区	东4408乙	东44大馈线	先锋路供电服务中心	500	114.7	22.94%	0	285.3
1300	东丽区	中1516乙蓝庭雅苑	中15大馈线	先锋路供电服务中心	630	0	0.00%	0	504.0
1301	东丽区	中1517乙蓝庭雅苑	中15大馈线	先锋路供电服务中心	500	0	0.00%	0	400.0
1302	东丽区	东2404乙	东24大馈线	先锋路供电服务中心	500	87.95	17.59%	0	312.1
1303	东丽区	东2405甲	东24大馈线	先锋路供电服务中心	500	128.5	25.70%	0	271.5

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
1304	东丽区	733108甲	崂21大馈线	先锋路供电服务中心	630	143.577	22.79%	0	360.4
1305	东丽区	B山4215乙	山42大馈线	先锋路供电服务中心	1000	224	22.40%	0	576.0
1306	东丽区	山3310	山33大馈线	先锋路供电服务中心	800	134.24	16.78%	0	505.8
1307	东丽区	73303（小王庄03）	733（DL）大馈线	先锋路供电服务中心	315	0	0.00%	0	252.0
1308	东丽区	73330乙	崂21大馈线	先锋路供电服务中心	500	114.8	22.96%	0	285.2
1309	东丽区	货1218甲好新	货12大馈线	先锋路供电服务中心	315	81.585	25.90%	0	170.4
1310	东丽区	3801乙	38大馈线	先锋路供电服务中心	630	215.586	34.22%	0	288.4
1311	东丽区	先3605乙	先36大馈线	先锋路供电服务中心	630	0	0.00%	0	504.0
1312	东丽区	3804	38大馈线	先锋路供电服务中心	630	108.045	17.15%	0	396.0
1313	东丽区	11301甲	113大馈线	先锋路供电服务中心	630	0	0.00%	0	504.0
1314	东丽区	中2553乙	中25大馈线	先锋路供电服务中心	800	164.24	20.53%	0	475.8
1315	东丽区	先2403	先24大馈线	先锋路供电服务中心	630	158.445	25.15%	0	345.6
1316	东丽区	先1302	先13大馈线	先锋路供电服务中心	630	0	0.00%	0	504.0
1317	东丽区	先2206甲	先22大馈线	先锋路供电服务中心	630	69.489	11.03%	0	434.5
1318	东丽区	先3321甲	先33大馈线	先锋路供电服务中心	630	0	0.00%	0	504.0
1319	东丽区	立1118甲	顾16大馈线	先锋路供电服务中心	630	157.122	24.94%	0	346.9
1320	东丽区	B中1514甲	中15大馈线	先锋路供电服务中心	630	159.39	25.30%	0	344.6
1321	东丽区	中2615	中26（DL）大馈线	先锋路供电服务中心	500	0	0.00%	0	400.0
1322	东丽区	11311乙	113大馈线	先锋路供电服务中心	630	152.082	24.14%	0	351.9
1323	东丽区	306甲（军二期怡心	东23大馈线	先锋路供电服务中心	630	163.17	25.90%	0	340.8
1324	东丽区	302乙（军二期怡贤	东43大馈线	先锋路供电服务中心	500	125.65	25.13%	0	274.4
1325	东丽区	11310甲站	113大馈线	先锋路供电服务中心	630	0	0.00%	0	504.0
1326	东丽区	B先2211甲	先22大馈线	先锋路供电服务中心	800	119.84	14.98%	0	520.2
1327	东丽区	11309甲站	113大馈线	先锋路供电服务中心	630	172.809	27.43%	0	331.2

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
1328	东丽区	11310乙站	113大馈线	先锋路供电服务中心	630	194.418	30.86%	0	309.6
1329	东丽区	先2609甲	先26大馈线	先锋路供电服务中心	500	106.5	21.30%	0	293.5
1330	东丽区	B中2614乙	中26（DL）大馈线	先锋路供电服务中心	630	165.816	26.32%	0	338.2
1331	东丽区	B中1514乙	中15大馈线	先锋路供电服务中心	630	174.447	27.69%	0	329.6
1332	东丽区	B先1225甲	先12大馈线	先锋路供电服务中心	800	136.72	17.09%	0	503.3
1333	东丽区	山4605乙融林园	山46大馈线	先锋路供电服务中心	630	0	0.00%	0	504.0
1334	东丽区	中2619甲	中26（DL）大馈线	先锋路供电服务中心	800	139.12	17.39%	0	500.9
1335	东丽区	先1218	先12大馈线	先锋路供电服务中心	800	0	0.00%	0	640.0
1336	东丽区	先1220	先12大馈线	先锋路供电服务中心	400	114.28	28.57%	0	205.7
1337	东丽区	中1117（丽新里）	中11大馈线	先锋路供电服务中心	630	309.204	49.08%	0	194.8
1338	东丽区	货1221	货12大馈线	先锋路供电服务中心	630	140.049	22.23%	0	364.0
1339	东丽区	山2112甲	山21大馈线	先锋路供电服务中心	800	142.96	17.87%	0	497.0
1340	东丽区	B11819甲	118大馈线	先锋路供电服务中心	630	0	0.00%	0	504.0
1341	东丽区	山2601甲融瀚园	山26大馈线	先锋路供电服务中心	630	0	0.00%	0	504.0
1342	东丽区	东4407	东44大馈线	先锋路供电服务中心	500	0	0.00%	0	400.0
1343	东丽区	东4314乙（军二期景文	东43大馈线	先锋路供电服务中心	500	79.4	15.88%	0	320.6
1344	东丽区	东4310甲（军二期景晴	东43大馈线	先锋路供电服务中心	630	135.702	21.54%	0	368.3
1345	东丽区	东4312乙（军二期景文	东43大馈线	先锋路供电服务中心	630	85.05	13.50%	0	419.0
1346	东丽区	东2407	东24大馈线	先锋路供电服务中心	630	0	0.00%	0	504.0
1347	东丽区	东4403乙	东44大馈线	先锋路供电服务中心	500	134	26.80%	0	266.0
1348	东丽区	东733107甲	东21大馈线	先锋路供电服务中心	630	91.035	14.45%	0	413.0
1349	东丽区	东4305甲（军二期怡心	东43大馈线	先锋路供电服务中心	630	126.693	20.11%	0	377.3
1350	东丽区	东4401乙	东44大馈线	先锋路供电服务中心	630	160.524	25.48%	0	343.5
1351	东丽区	东4308甲（军二期怡盛	东23大馈线	先锋路供电服务中心	630	154.413	24.51%	0	349.6

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
1352	东丽区	B中2616蓝庭雅苑	中26（DL）大馈线	先锋路供电服务中心	500	126	25.20%	0	274.0
1353	东丽区	B11601乙	116大馈线	先锋路供电服务中心	630	0	0.00%	0	504.0
1354	东丽区	中1518乙	中15大馈线	先锋路供电服务中心	630	144.459	22.93%	0	359.5
1355	东丽区	东2402乙	东24大馈线	先锋路供电服务中心	500	85.85	17.17%	0	314.2
1356	东丽区	中1703	中17大馈线	先锋路供电服务中心	630	112.77	17.90%	0	391.2
1357	东丽区	中1505乙雅亭苑	中15大馈线	先锋路供电服务中心	500	0	0.00%	0	400.0
1358	东丽区	魏2813（卧河03）	魏28大馈线	先锋路供电服务中心	400	5.4	1.35%	0	314.6
1359	东丽区	先1202	先12大馈线	先锋路供电服务中心	500	93.1	18.62%	0	306.9
1360	东丽区	魏2715(东咀村15)	魏27大馈线（煤改电）	先锋路供电服务中心	400	0	0.00%	0	320.0
1361	东丽区	82607乙	826大馈线	先锋路供电服务中心	800	78.08	9.76%	0	561.9
1362	东丽区	73320甲好新	崂21大馈线	先锋路供电服务中心	800	55.36	6.92%	0	584.6
1363	东丽区	82605	826大馈线	先锋路供电服务中心	630	188.622	29.94%	0	315.4
1364	东丽区	山3101乙	山31大馈线	先锋路供电服务中心	630	121.401	19.27%	0	382.6
1365	东丽区	桥3701甲	桥37大馈线	先锋路供电服务中心	1000	204.2	20.42%	0	595.8
1366	东丽区	中2609站	中26（DL）大馈线	先锋路供电服务中心	630	131.229	20.83%	0	372.8
1367	东丽区	82607甲	826大馈线	先锋路供电服务中心	1000	141.7	14.17%	0	658.3
1368	东丽区	B中2701	中27大馈线	先锋路供电服务中心	630	121.527	19.29%	0	382.5
1369	东丽区	3301（十三顷01）	33大馈线	先锋路供电服务中心	315	0	0.00%	0	252.0
1370	东丽区	3225	32大馈线	先锋路供电服务中心	500	0	0.00%	0	400.0
1371	东丽区	先3123	先31大馈线	先锋路供电服务中心	500	101.65	20.33%	0	298.4
1372	东丽区	82902甲蓝海苑	货13大馈线	先锋路供电服务中心	1000	165.6	16.56%	0	634.4
1373	东丽区	先2401	先24大馈线	先锋路供电服务中心	630	102.753	16.31%	0	401.2
1374	东丽区	山3311甲嘉悦	山33大馈线	先锋路供电服务中心	800	142.32	17.79%	0	497.7
1375	东丽区	先3604	先36大馈线	先锋路供电服务中心	630	202.734	32.18%	0	301.3

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
1376	东丽区	82601乙	826大馈线	先锋路供电服务中心	1000	178.3	17.83%	0	621.7
1377	东丽区	73331	崂21大馈线	先锋路供电服务中心	630	169.344	26.88%	0	334.7
1378	东丽区	11302甲	113大馈线	先锋路供电服务中心	630	0	0.00%	0	504.0
1379	东丽区	82603	826大馈线	先锋路供电服务中心	630	91.476	14.52%	0	412.5
1380	东丽区	3228	32大馈线	先锋路供电服务中心	500	88.85	17.77%	0	311.2
1381	东丽区	桥1302甲	桥13大馈线	先锋路供电服务中心	800	141.6	17.70%	0	498.4
1382	东丽区	山4605甲融林园	山46大馈线	先锋路供电服务中心	630	0	0.00%	0	504.0
1383	东丽区	中2617蓝庭雅苑	中26（DL）大馈线	先锋路供电服务中心	630	0	0.00%	0	504.0
1384	东丽区	中1517甲蓝庭雅苑	中15大馈线	先锋路供电服务中心	500	0	0.00%	0	400.0
1385	东丽区	111742（信号厂08）	117（DL）大馈线	先锋路供电服务中心	400	0	0.00%	0	320.0
1386	东丽区	801乙（军二期怡贤	东43大馈线	先锋路供电服务中心	630	210.546	33.42%	0	293.5
1387	东丽区	813甲（军二期景文	东23大馈线	先锋路供电服务中心	630	182.385	28.95%	0	321.6
1388	东丽区	东4401甲	东44大馈线	先锋路供电服务中心	630	150.759	23.93%	0	353.2
1389	东丽区	东2408	东24大馈线	先锋路供电服务中心	630	165.375	26.25%	0	338.6
1390	东丽区	808乙（军二期怡盛	东43大馈线	先锋路供电服务中心	630	164.241	26.07%	0	339.8
1391	东丽区	B先1224甲	先12大馈线	先锋路供电服务中心	800	0	0.00%	0	640.0
1392	东丽区	2304（军二期怡心里	东23大馈线	先锋路供电服务中心	630	174.258	27.66%	0	329.7
1393	东丽区	802乙（军二期怡贤	东23大馈线	先锋路供电服务中心	500	141.15	28.23%	0	258.9
1394	东丽区	111419（信号厂04）	114大馈线	先锋路供电服务中心	400	0	0.00%	0	320.0
1395	东丽区	顾2003甲站	顾20大馈线	先锋路供电服务中心	800	98.56	12.32%	0	541.4
1396	东丽区	顾3302乙	顾33大馈线	先锋路供电服务中心	800	139.52	17.44%	0	500.5
1397	东丽区	202甲（金悦雅苑05	山32大馈线	先锋路供电服务中心	800	136.88	17.11%	0	503.1
1398	东丽区	202乙（金悦雅苑06	山32大馈线	先锋路供电服务中心	800	147.04	18.38%	0	493.0
1399	东丽区	202乙（金悦雅苑04	山22大馈线	先锋路供电服务中心	800	155.92	19.49%	0	484.1

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
1400	东丽区	202甲（金悦雅苑03）	山22大馈线	先锋路供电服务中心	800	114.64	14.33%	0	525.4
1401	东丽区	71601乙	716大馈线	空港供电服务中心	1000	245.8	24.58%	0	554.2
1402	东丽区	茶2305甲	东12大馈线	空港供电服务中心	630	197.064	31.28%	0	306.9
1403	东丽区	茶1607甲	东25大馈线	空港供电服务中心	630	161.532	25.64%	0	342.5
1404	东丽区	暇2103甲	暇21大馈线	空港供电服务中心	1000	236	23.60%	0	564.0
1405	东丽区	瑞1506乙	瑞15大馈线（热）	空港供电服务中心	800	143.44	17.93%	0	496.6
1406	东丽区	何4108金河	何41大馈线	空港供电服务中心	400	107.28	26.82%	0	212.7
1407	东丽区	华2208翔园	华22大馈线	空港供电服务中心	630	144.837	22.99%	0	359.2
1408	东丽区	92231揽城	文31大馈线	空港供电服务中心	315	75.6945	24.03%	0	176.3
1409	东丽区	茶2502（北旺02）	茶25大馈线	空港供电服务中心	315	103.0365	32.71%	0	149.0
1410	东丽区	暇1302	暇13大馈线	空港供电服务中心	630	158.13	25.10%	0	345.9
1411	东丽区	华3105	华31大馈线	空港供电服务中心	630	166.635	26.45%	0	337.4
1412	东丽区	瑞2304	瑞23大馈线	空港供电服务中心	630	207.396	32.92%	0	296.6
1413	滨海新区	袁1113名居	袁11大馈线	空港供电服务中心	800	0	0.00%	0	640.0
1414	东丽区	92219揽湖	922大馈线	空港供电服务中心	630	72.072	11.44%	0	431.9
1415	东丽区	何4212甲	何42大馈线	空港供电服务中心	630	194.103	30.81%	0	309.9
1416	东丽区	瑞2103乙	瑞21大馈线	空港供电服务中心	800	189.36	23.67%	0	450.6
1417	东丽区	竹3302（何兴庄01）	芳12大馈线	空港供电服务中心	400	60.6	15.15%	0	259.4
1418	东丽区	暇3609	暇36大馈线	空港供电服务中心	1000	213.2	21.32%	0	586.8
1419	东丽区	71602甲	716大馈线	空港供电服务中心	1000	216.8	21.68%	0	583.2
1420	东丽区	新2101乙顶秀	新21大馈线	空港供电服务中心	1000	0	0.00%	0	800.0
1421	东丽区	华3207	华32大馈线	空港供电服务中心	630	137.466	21.82%	0	366.5
1422	东丽区	茶3503乙	东45大馈线	空港供电服务中心	630	185.787	29.49%	0	318.2
1423	东丽区	新3121	新31大馈线	空港供电服务中心	400	59.64	14.91%	0	260.4

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
1424	东丽区	华1505怀园	华15（DL）大馈线	空港供电服务中心	500	103.5	20.70%	0	296.5
1425	东丽区	茶1501乙	东16大馈线	空港供电服务中心	630	193.788	30.76%	0	310.2
1426	滨海新区	物2304	物23大馈线	空港供电服务中心	400	87.88	21.97%	0	232.1
1427	东丽区	魏1601甲	魏16大馈线	空港供电服务中心	1000	171.7	17.17%	0	628.3
1428	东丽区	93313赏湖	933大馈线	空港供电服务中心	500	132.9	26.58%	0	267.1
1429	东丽区	暇2106甲	暇21大馈线	空港供电服务中心	1000	161.9	16.19%	0	638.1
1430	东丽区	新1101甲顶秀	新11大馈线	空港供电服务中心	1000	164	16.40%	0	636.0
1431	东丽区	村4102乙友和	村41大馈线	空港供电服务中心	630	167.958	26.66%	0	336.0
1432	东丽区	茶3304甲站	东42大馈线	空港供电服务中心	630	194.796	30.92%	0	309.2
1433	东丽区	92225揽湖	922大馈线	空港供电服务中心	500	63.35	12.67%	0	336.7
1434	东丽区	村4601乙	村46大馈线	空港供电服务中心	630	134.631	21.37%	0	369.4
1435	东丽区	村4304乙德锦	村43大馈线	空港供电服务中心	630	154.035	24.45%	0	350.0
1436	东丽区	村1204	村12大馈线	空港供电服务中心	630	180.054	28.58%	0	323.9
1437	东丽区	新3504乙华富	新35大馈线	空港供电服务中心	1000	0	0.00%	0	800.0
1438	东丽区	瑞3205	瑞32大馈线（热）	空港供电服务中心	630	172.872	27.44%	0	331.1
1439	东丽区	暇3613乙	暇36大馈线	空港供电服务中心	630	148.554	23.58%	0	355.4
1440	东丽区	村1402甲	村14（DL）大馈线	空港供电服务中心	800	214.8	26.85%	0	425.2
1441	东丽区	文2401甲	文24大馈线	空港供电服务中心	630	0	0.00%	0	504.0
1442	东丽区	B文3121	文31大馈线	空港供电服务中心	1000	48.3	4.83%	0	751.7
1443	东丽区	茶1110甲站	东33大馈线	空港供电服务中心	630	132.174	20.98%	0	371.8
1444	东丽区	华1403达园	华14大馈线	空港供电服务中心	630	124.677	19.79%	0	379.3
1445	滨海新区	袁1107	袁11大馈线	空港供电服务中心	800	131.68	16.46%	0	508.3
1446	东丽区	茶1108甲	东33大馈线	空港供电服务中心	630	194.796	30.92%	0	309.2
1447	东丽区	华1803	华18大馈线	空港供电服务中心	800	131.52	16.44%	0	508.5

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
1448	东丽区	华2503怀园	华25大馈线	空港供电服务中心	630	151.263	24.01%	0	352.7
1449	东丽区	82822（幺六桥02）	828大馈线	空港供电服务中心	315	28.0035	8.89%	0	224.0
1450	东丽区	瑞2103甲	瑞21大馈线	空港供电服务中心	800	178.08	22.26%	0	461.9
1451	东丽区	村1207甲昱和	村12大馈线	空港供电服务中心	630	123.165	19.55%	0	380.8
1452	东丽区	82803龙泉	828大馈线	空港供电服务中心	630	0	0.00%	0	504.0
1453	东丽区	暇3612乙	暇36大馈线	空港供电服务中心	630	0	0.00%	0	504.0
1454	东丽区	82808乙龙城	828大馈线	空港供电服务中心	630	107.73	17.10%	0	396.3
1455	东丽区	村4403甲德锦	村44大馈线	空港供电服务中心	630	248.724	39.48%	0	255.3
1456	东丽区	暇3702	暇37大馈线	空港供电服务中心	630	176.211	27.97%	0	327.8
1457	东丽区	B92110	921大馈线	空港供电服务中心	400	47.96	11.99%	0	272.0
1458	东丽区	B文1301甲	文13大馈线	空港供电服务中心	800	91.68	11.46%	0	548.3
1459	东丽区	华2711乙茗润	华27（DL）大馈线	空港供电服务中心	630	0	0.00%	0	504.0
1460	东丽区	村1107茗和	村11（DL）大馈线	空港供电服务中心	630	151.263	24.01%	0	352.7
1461	东丽区	茶3603乙	东46大馈线	空港供电服务中心	630	140.742	22.34%	0	363.3
1462	东丽区	华1809芳润	华18大馈线	空港供电服务中心	630	93.177	14.79%	0	410.8
1463	东丽区	茶1601甲	东25大馈线	空港供电服务中心	500	118.1	23.62%	0	281.9
1464	东丽区	26107乙	261大馈线	空港供电服务中心	500	135.2	27.04%	0	264.8
1465	东丽区	瑞1406乙	瑞14大馈线	空港供电服务中心	630	159.264	25.28%	0	344.7
1466	滨海新区	物1105	物11大馈线	空港供电服务中心	500	71.1	14.22%	0	328.9
1467	东丽区	B文2209	文22大馈线	空港供电服务中心	630	167.265	26.55%	0	336.7
1468	东丽区	何4209	何42大馈线	空港供电服务中心	630	146.538	23.26%	0	357.5
1469	滨海新区	物4208	物42大馈线	空港供电服务中心	630	77.616	12.32%	0	426.4
1470	东丽区	B文3103	文31大馈线	空港供电服务中心	630	118.944	18.88%	0	385.1
1471	滨海新区	物2109欣欣	物21大馈线	空港供电服务中心	800	140.56	17.57%	0	499.4

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
1472	滨海新区	袁3303甲	袁33大馈线	空港供电服务中心	800	0	0.00%	0	640.0
1473	东丽区	93210甲绿洲花	文23大馈线	空港供电服务中心	1000	129.3	12.93%	0	670.7
1474	东丽区	何4330	何43大馈线	空港供电服务中心	630	0	0.00%	0	504.0
1475	东丽区	茶1502乙	东16大馈线	空港供电服务中心	500	122.85	24.57%	0	277.2
1476	东丽区	何1420	何14大馈线	空港供电服务中心	630	177.471	28.17%	0	326.5
1477	东丽区	茶3610乙	东46大馈线	空港供电服务中心	500	177.15	35.43%	0	222.9
1478	东丽区	92608津泽兰湾	926大馈线	空港供电服务中心	500	47.65	9.53%	0	352.4
1479	东丽区	茶3504	东45大馈线	空港供电服务中心	630	137.592	21.84%	0	366.4
1480	东丽区	华3406	华34大馈线	空港供电服务中心	800	105.6	13.20%	0	534.4
1481	东丽区	新2501	新25大馈线（热）	空港供电服务中心	630	118.314	18.78%	0	385.7
1482	东丽区	华1316	华13（DL）大馈线	空港供电服务中心	630	141.939	22.53%	0	362.1
1483	东丽区	村4108茗和	村41大馈线	空港供电服务中心	500	87.8	17.56%	0	312.2
1484	东丽区	茶1108乙	东33大馈线	空港供电服务中心	630	165.312	26.24%	0	338.7
1485	东丽区	何3208	何32大馈线	空港供电服务中心	630	172.809	27.43%	0	331.2
1486	东丽区	新1110甲	新11大馈线	空港供电服务中心	800	128.56	16.07%	0	511.4
1487	东丽区	新3404华富	新34大馈线	空港供电服务中心	400	93.4	23.35%	0	226.6
1488	东丽区	茶3501乙	东45大馈线	空港供电服务中心	630	306.18	48.60%	0	197.8
1489	东丽区	华1701欣湖	华17大馈线	空港供电服务中心	500	139.6	27.92%	0	260.4
1490	东丽区	何3206甲	何32大馈线	空港供电服务中心	630	136.899	21.73%	0	367.1
1491	东丽区	华1806	华18大馈线	空港供电服务中心	630	137.466	21.82%	0	366.5
1492	东丽区	暇2101甲	暇21大馈线	空港供电服务中心	1000	237.8	23.78%	0	562.2
1493	东丽区	华1801	华18大馈线	空港供电服务中心	500	140.55	28.11%	0	259.5
1494	东丽区	92106天城	921大馈线	空港供电服务中心	630	63.945	10.15%	0	440.1
1495	东丽区	瑞3202	瑞32大馈线（热）	空港供电服务中心	500	124.9	24.98%	0	275.1

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
1496	东丽区	B文2405	文24大馈线	空港供电服务中心	400	60.84	15.21%	0	259.2
1497	东丽区	村1403德锦	村14（DL）大馈线	空港供电服务中心	630	132.174	20.98%	0	371.8
1498	东丽区	63902	芳33大馈线	空港供电服务中心	630	403.578	64.06%	0	100.4
1499	东丽区	瑞1401乙	瑞14大馈线	空港供电服务中心	1000	144.5	14.45%	0	655.5
1500	东丽区	村4305德锦	村43大馈线	空港供电服务中心	630	109.431	17.37%	0	394.6
1501	东丽区	村2620（徐庄子02）	村32大馈线	空港供电服务中心	630	480.753	76.31%	0	23.2
1502	东丽区	茶3602甲	东46大馈线	空港供电服务中心	630	327.726	52.02%	0	176.3
1503	东丽区	茶3605乙	东46大馈线	空港供电服务中心	630	196.182	31.14%	0	307.8
1504	东丽区	新1803甲	新18大馈线	空港供电服务中心	500	127.2	25.44%	0	272.8
1505	东丽区	茶1608甲	东25大馈线	空港供电服务中心	630	111.762	17.74%	0	392.2
1506	东丽区	B92109	921大馈线	空港供电服务中心	630	59.661	9.47%	0	444.3
1507	滨海新区	物4209	物42大馈线	空港供电服务中心	630	90.468	14.36%	0	413.5
1508	东丽区	暇1402	暇14大馈线	空港供电服务中心	500	156.35	31.27%	0	243.7
1509	东丽区	暇3205甲	暇32大馈线	空港供电服务中心	1000	143.1	14.31%	0	656.9
1510	东丽区	新3402华富	新34大馈线	空港供电服务中心	630	105.21	16.70%	0	398.8
1511	东丽区	村1106甲悦和	村11（DL）大馈线	空港供电服务中心	630	196.812	31.24%	0	307.2
1512	东丽区	92220揽湖	922大馈线	空港供电服务中心	630	65.709	10.43%	0	438.3
1513	东丽区	B文2321	文23大馈线	空港供电服务中心	400	78.28	19.57%	0	241.7
1514	东丽区	村1601甲德悦	村16大馈线	空港供电服务中心	500	90	18.00%	0	310.0
1515	东丽区	B文2333乙	文23大馈线	空港供电服务中心	630	141.561	22.47%	0	362.4
1516	东丽区	瑞1506甲	瑞15大馈线（热）	空港供电服务中心	800	161.6	20.20%	0	478.4
1517	东丽区	华2705	华27（DL）大馈线	空港供电服务中心	1000	197.3	19.73%	0	602.7
1518	滨海新区	袁1111名居	袁11大馈线	空港供电服务中心	1000	141.9	14.19%	0	658.1
1519	东丽区	文3106	文31大馈线	空港供电服务中心	400	60.56	15.14%	0	259.4

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
1520	东丽区	92538碧溪	文15大馈线	空港供电服务中心	500	100.3	20.06%	0	299.7
1521	东丽区	华2612	华26大馈线	空港供电服务中心	630	184.149	29.23%	0	319.9
1522	东丽区	新3116	新31大馈线	空港供电服务中心	630	77.301	12.27%	0	426.7
1523	东丽区	92221揽湖	922大馈线	空港供电服务中心	500	60.4	12.08%	0	339.6
1524	东丽区	华2207	华22大馈线	空港供电服务中心	630	123.669	19.63%	0	380.3
1525	东丽区	村1305乙	村13（DL）大馈线	空港供电服务中心	800	225.84	28.23%	0	414.2
1526	东丽区	何3103	何31大馈线	空港供电服务中心	400	119.44	29.86%	0	200.6
1527	东丽区	茶1102甲	东33大馈线	空港供电服务中心	630	208.404	33.08%	0	295.6
1528	东丽区	暇3601	暇36大馈线	空港供电服务中心	630	161.343	25.61%	0	342.7
1529	东丽区	华1314福园	华13（DL）大馈线	空港供电服务中心	500	121.65	24.33%	0	278.4
1530	东丽区	303（徐庄子专用0	何43大馈线	空港供电服务中心	315	61.6455	19.57%	0	190.4
1531	东丽区	新1804乙	新18大馈线	空港供电服务中心	630	104.958	16.66%	0	399.0
1532	东丽区	华2509翠园	华25大馈线	空港供电服务中心	315	60.228	19.12%	0	191.8
1533	东丽区	茶1507甲	东16大馈线	空港供电服务中心	630	197.253	31.31%	0	306.7
1534	东丽区	村1404甲德锦	村14（DL）大馈线	空港供电服务中心	500	104.35	20.87%	0	295.7
1535	滨海新区	袁1112名居	袁11大馈线	空港供电服务中心	1000	194.6	19.46%	0	605.4
1536	滨海新区	物2307	物23大馈线	空港供电服务中心	400	91.96	22.99%	0	228.0
1537	东丽区	华2710乙(香润轩)	华27（DL）大馈线	空港供电服务中心	500	184.75	36.95%	0	215.3
1538	东丽区	华1413泽园	华14大馈线	空港供电服务中心	400	89.32	22.33%	0	230.7
1539	东丽区	B92227碧溪	文31大馈线	空港供电服务中心	315	56.763	18.02%	0	195.2
1540	东丽区	华2302通园	华23大馈线	空港供电服务中心	800	0	0.00%	0	640.0
1541	东丽区	新2111	新21大馈线	空港供电服务中心	630	59.409	9.43%	0	444.6
1542	东丽区	茶1103甲站	东33大馈线	空港供电服务中心	630	149.94	23.80%	0	354.1
1543	东丽区	村1205乙悦和	村12大馈线	空港供电服务中心	630	113.652	18.04%	0	390.3

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
1544	东丽区	村1205甲悦和	村12大馈线	空港供电服务中心	630	211.491	33.57%	0	292.5
1545	东丽区	华2712	华27（DL）大馈线	空港供电服务中心	500	92.75	18.55%	0	307.3
1546	东丽区	新1605	新16大馈线	空港供电服务中心	630	0	0.00%	0	504.0
1547	东丽区	B文1306乙	文13大馈线	空港供电服务中心	800	72.16	9.02%	0	567.8
1548	滨海新区	袁1116	袁11大馈线	空港供电服务中心	1000	218.9	21.89%	0	581.1
1549	东丽区	华3106	华31大馈线	空港供电服务中心	630	124.614	19.78%	0	379.4
1550	东丽区	B文2332乙	文23大馈线	空港供电服务中心	630	11.529	1.83%	0	492.5
1551	东丽区	茶2603（军杨台06）	茶26大馈线	空港供电服务中心	315	86.814	27.56%	0	165.2
1552	东丽区	茶3607	东46大馈线	空港供电服务中心	630	206.199	32.73%	0	297.8
1553	东丽区	82609龙港	826大馈线	空港供电服务中心	500	0	0.00%	0	400.0
1554	东丽区	华3404	华34大馈线	空港供电服务中心	1000	194.4	19.44%	0	605.6
1555	东丽区	93214甲绿洲馨	文23大馈线	空港供电服务中心	500	94.45	18.89%	0	305.6
1556	东丽区	瑞1504慈园	瑞15大馈线（热）	空港供电服务中心	1000	155.2	15.52%	0	644.8
1557	东丽区	B93111	文12大馈线	空港供电服务中心	500	63.4	12.68%	0	336.6
1558	东丽区	瑞2106	瑞21大馈线	空港供电服务中心	630	234.171	37.17%	0	269.8
1559	东丽区	茶1510乙	东16大馈线	空港供电服务中心	630	143.766	22.82%	0	360.2
1560	东丽区	新2108乙顶秀	新21大馈线	空港供电服务中心	800	134.96	16.87%	0	505.0
1561	东丽区	暇1314甲	暇13大馈线	空港供电服务中心	630	190.827	30.29%	0	313.2
1562	东丽区	村4206甲茗和	村42大馈线	空港供电服务中心	630	131.922	20.94%	0	372.1
1563	东丽区	茶1610甲军秀	东25大馈线	空港供电服务中心	630	108.675	17.25%	0	395.3
1564	东丽区	新1304甲华富	新13大馈线	空港供电服务中心	1000	142.4	14.24%	0	657.6
1565	东丽区	何4332	何43大馈线	空港供电服务中心	630	0	0.00%	0	504.0
1566	东丽区	华2203昊园	华22大馈线	空港供电服务中心	500	114.55	22.91%	0	285.5
1567	东丽区	暇3603乙	暇36大馈线	空港供电服务中心	630	155.547	24.69%	0	348.5

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
1568	东丽区	华3201	华32大馈线	空港供电服务中心	630	179.235	28.45%	0	324.8
1569	东丽区	华2301通园	华23大馈线	空港供电服务中心	400	120.76	30.19%	0	199.2
1570	东丽区	茶1609甲	东25大馈线	空港供电服务中心	630	123.417	19.59%	0	380.6
1571	东丽区	B文2319	文23大馈线	空港供电服务中心	315	61.2045	19.43%	0	190.8
1572	东丽区	瑞2106乙春庭	瑞21大馈线	空港供电服务中心	630	214.452	34.04%	0	289.5
1573	东丽区	村4503甲德益	村45大馈线	空港供电服务中心	630	131.166	20.82%	0	372.8
1574	东丽区	82610龙港	826大馈线	空港供电服务中心	500	97.6	19.52%	0	302.4
1575	东丽区	瑞2306甲	瑞23大馈线	空港供电服务中心	630	165.942	26.34%	0	338.1
1576	东丽区	村4106悦和	村41大馈线	空港供电服务中心	630	155.484	24.68%	0	348.5
1577	东丽区	12305（苗街02）	暇12大馈线	空港供电服务中心	160	93.44	58.40%	0	34.6
1578	东丽区	村4602乙德翔	村46大馈线	空港供电服务中心	630	126.315	20.05%	0	377.7
1579	东丽区	华3107	华31大馈线	空港供电服务中心	630	184.338	29.26%	0	319.7
1580	东丽区	何4204	何42大馈线	空港供电服务中心	630	165.123	26.21%	0	338.9
1581	东丽区	93112华纳	文12大馈线	空港供电服务中心	630	18.522	2.94%	0	485.5
1582	东丽区	瑞2603	瑞26大馈线	空港供电服务中心	315	76.545	24.30%	0	175.5
1583	东丽区	何2201	何22大馈线	空港供电服务中心	315	21.1365	6.71%	0	230.9
1584	东丽区	93308	933大馈线	空港供电服务中心	630	78.75	12.50%	0	425.3
1585	东丽区	新2108甲顶秀	新21大馈线	空港供电服务中心	1000	159.9	15.99%	0	640.1
1586	东丽区	82804乙龙凤	828大馈线	空港供电服务中心	630	215.775	34.25%	0	288.2
1587	东丽区	华1406逸园	华14大馈线	空港供电服务中心	630	149.499	23.73%	0	354.5
1588	东丽区	何1423	何14大馈线	空港供电服务中心	630	155.925	24.75%	0	348.1
1589	东丽区	文2210乙	文22大馈线	空港供电服务中心	500	105.85	21.17%	0	294.2
1590	东丽区	63202	芳12大馈线	空港供电服务中心	630	292.572	46.44%	0	211.4
1591	东丽区	71701甲	717大馈线	空港供电服务中心	1000	120.1	12.01%	0	679.9

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
1592	东丽区	瑞1503慈园	瑞15大馈线（热）	空港供电服务中心	500	137.25	27.45%	0	262.8
1593	东丽区	茶3305甲	东42大馈线	空港供电服务中心	630	151.704	24.08%	0	352.3
1594	东丽区	文3102	文31大馈线	空港供电服务中心	800	138.08	17.26%	0	501.9
1595	滨海新区	物4203	物42大馈线	空港供电服务中心	400	76.8	19.20%	0	243.2
1596	东丽区	村4207乙昱和	村42大馈线	空港供电服务中心	630	130.347	20.69%	0	373.7
1597	东丽区	93310观澜	933大馈线	空港供电服务中心	500	52.85	10.57%	0	347.2
1598	东丽区	92611维尔蓝堤	926大馈线	空港供电服务中心	1000	0	0.00%	0	800.0
1599	东丽区	何3102金河	何31大馈线	空港供电服务中心	500	109.85	21.97%	0	290.2
1600	东丽区	新2517	新25大馈线（热）	空港供电服务中心	400	89.24	22.31%	0	230.8
1601	东丽区	华2305坤园	华23大馈线	空港供电服务中心	630	120.708	19.16%	0	383.3
1602	东丽区	92533乙揽城	文15大馈线	空港供电服务中心	630	72.954	11.58%	0	431.0
1603	滨海新区	物1107	物11大馈线	空港供电服务中心	800	86.08	10.76%	0	553.9
1604	滨海新区	物2105名居	物21大馈线	空港供电服务中心	1000	151.7	15.17%	0	648.3
1605	东丽区	新3119溪堤雅园	新31大馈线	空港供电服务中心	400	0	0.00%	0	320.0
1606	东丽区	华2206昊园	华22大馈线	空港供电服务中心	630	124.236	19.72%	0	379.8
1607	东丽区	何3101乙金河	何31大馈线	空港供电服务中心	630	141.12	22.40%	0	362.9
1608	东丽区	赵3616	赵37大馈线	空港供电服务中心	400	0	0.00%	0	320.0
1609	东丽区	新1112	新11大馈线	空港供电服务中心	800	88.8	11.10%	0	551.2
1610	东丽区	新1701乙	新17大馈线	空港供电服务中心	500	134.65	26.93%	0	265.4
1611	东丽区	暇1309	暇13大馈线	空港供电服务中心	1000	209.8	20.98%	0	590.2
1612	东丽区	92534乙碧湖	文15大馈线	空港供电服务中心	400	65.96	16.49%	0	254.0
1613	东丽区	瑞2302乙	瑞23大馈线	空港供电服务中心	800	129.28	16.16%	0	510.7
1614	东丽区	村4207甲昱和	村42大馈线	空港供电服务中心	630	134.316	21.32%	0	369.7
1615	东丽区	华3402	华34大馈线	空港供电服务中心	630	111.762	17.74%	0	392.2

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
1616	东丽区	92531碧溪	文15大馈线	空港供电服务中心	400	79.08	19.77%	0	240.9
1617	东丽区	B村3221	村32大馈线	空港供电服务中心	630	360.738	57.26%	0	143.3
1618	东丽区	茶1106甲站	东33大馈线	空港供电服务中心	630	159.327	25.29%	0	344.7
1619	东丽区	何3202	何32大馈线	空港供电服务中心	500	100.4	20.08%	0	299.6
1620	东丽区	暇1306	暇13大馈线	空港供电服务中心	630	116.55	18.50%	0	387.5
1621	东丽区	新1304乙华富	新13大馈线	空港供电服务中心	1000	138.9	13.89%	0	661.1
1622	东丽区	华2605	华21大馈线	空港供电服务中心	630	126.504	20.08%	0	377.5
1623	东丽区	82307（穆家台01）	823大馈线	空港供电服务中心	400	54.76	13.69%	0	265.2
1624	东丽区	新1205乙	新12大馈线（热）	空港供电服务中心	400	70.84	17.71%	0	249.2
1625	东丽区	华3204	华32大馈线	空港供电服务中心	630	148.995	23.65%	0	355.0
1626	东丽区	华3403	华34大馈线	空港供电服务中心	800	145.12	18.14%	0	494.9
1627	东丽区	村1402乙轩和	村14（DL）大馈线	空港供电服务中心	630	138.222	21.94%	0	365.8
1628	东丽区	暇3701	暇37大馈线	空港供电服务中心	630	159.264	25.28%	0	344.7
1629	东丽区	新1809乙	新18大馈线	空港供电服务中心	400	84.56	21.14%	0	235.4
1630	东丽区	暇1407	暇14大馈线	空港供电服务中心	500	121.25	24.25%	0	278.8
1631	东丽区	文3115乙	文31大馈线	空港供电服务中心	800	102.16	12.77%	0	537.8
1632	东丽区	何4110金河	何41大馈线	空港供电服务中心	400	136.76	34.19%	0	183.2
1633	东丽区	52515（南孙庄02）	525大馈线	空港供电服务中心	315	186.543	59.22%	0	65.5
1634	东丽区	华1402达园	华14大馈线	空港供电服务中心	315	95.319	30.26%	0	156.7
1635	滨海新区	袁1117	袁11大馈线	空港供电服务中心	630	95.823	15.21%	0	408.2
1636	东丽区	村4107	村41大馈线	空港供电服务中心	630	138.096	21.92%	0	365.9
1637	滨海新区	物1104名居	物11大馈线	空港供电服务中心	1000	193.9	19.39%	0	606.1
1638	东丽区	B文1106	文11大馈线	空港供电服务中心	500	111.4	22.28%	0	288.6
1639	东丽区	何4103	何41大馈线	空港供电服务中心	400	85.92	21.48%	0	234.1

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
1640	东丽区	华1408翠园	华14大馈线	空港供电服务中心	500	110.7	22.14%	0	289.3
1641	东丽区	暇1315甲	暇13大馈线	空港供电服务中心	630	114.282	18.14%	0	389.7
1642	东丽区	B93110	文12大馈线	空港供电服务中心	500	0	0.00%	0	400.0
1643	东丽区	92305盛锦	923大馈线	空港供电服务中心	1000	0	0.00%	0	800.0
1644	东丽区	新1204华富	新12大馈线（热）	空港供电服务中心	1000	149.9	14.99%	0	650.1
1645	滨海新区	物3106	物31大馈线	空港供电服务中心	800	0	0.00%	0	640.0
1646	滨海新区	袁3103	袁31大馈线	空港供电服务中心	800	222.8	27.85%	0	417.2
1647	东丽区	茶1504乙	东16大馈线	空港供电服务中心	500	151.6	30.32%	0	248.4
1648	东丽区	92228碧溪	文31大馈线	空港供电服务中心	400	65.32	16.33%	0	254.7
1649	东丽区	新3601名都	新36大馈线	空港供电服务中心	500	107.35	21.47%	0	292.7
1650	东丽区	何3111金河	何31大馈线	空港供电服务中心	800	0	0.00%	0	640.0
1651	滨海新区	袁4406	袁44大馈线	空港供电服务中心	1000	133.6	13.36%	0	666.4
1652	东丽区	华3405	华34大馈线	空港供电服务中心	1000	179.8	17.98%	0	620.2
1653	东丽区	瑞2107乙绿庭	瑞21大馈线	空港供电服务中心	630	182.322	28.94%	0	321.7
1654	东丽区	茶2707甲	东22大馈线	空港供电服务中心	630	141.561	22.47%	0	362.4
1655	东丽区	新2505甲华丰	新25大馈线（热）	空港供电服务中心	1000	155.7	15.57%	0	644.3
1656	东丽区	茶3201鳌塘居	茶32大馈线	空港供电服务中心	630	156.303	24.81%	0	347.7
1657	东丽区	茶1101甲	东33大馈线	空港供电服务中心	630	140.931	22.37%	0	363.1
1658	东丽区	瑞1804乙	瑞18（DL）大馈线	空港供电服务中心	630	150.381	23.87%	0	353.6
1659	东丽区	93101维尔蓝堤	文12大馈线	空港供电服务中心	800	121.12	15.14%	0	518.9
1660	东丽区	B文2325	文23大馈线	空港供电服务中心	400	54.56	13.64%	0	265.4
1661	东丽区	新3120	新31大馈线	空港供电服务中心	400	68.44	17.11%	0	251.6
1662	东丽区	B文1304甲绿洲花	文13大馈线	空港供电服务中心	1000	86.2	8.62%	0	713.8
1663	东丽区	村1404乙	村14（DL）大馈线	空港供电服务中心	630	154.854	24.58%	0	349.1

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
1664	东丽区	华2506泽园	华25大馈线	空港供电服务中心	630	103.635	16.45%	0	400.4
1665	东丽区	何4116金域华庭	何41大馈线	空港供电服务中心	630	228.942	36.34%	0	275.1
1666	东丽区	瑞2105乙	瑞21大馈线	空港供电服务中心	1000	187.1	18.71%	0	612.9
1667	东丽区	26108	261大馈线	空港供电服务中心	500	143.3	28.66%	0	256.7
1668	东丽区	茶1509甲	东16大馈线	空港供电服务中心	630	148.743	23.61%	0	355.3
1669	东丽区	何4206	何42大馈线	空港供电服务中心	630	299.628	47.56%	0	204.4
1670	东丽区	瑞3207乙	瑞32大馈线（热）	空港供电服务中心	800	0	0.00%	0	640.0
1671	东丽区	华1109乙	华11大馈线（热）	空港供电服务中心	630	133.875	21.25%	0	370.1
1672	东丽区	82802龙泉	828大馈线	空港供电服务中心	500	0	0.00%	0	400.0
1673	东丽区	村4201乙瑞和	村42大馈线	空港供电服务中心	630	189.567	30.09%	0	314.4
1674	东丽区	村1504乙德盈	村15大馈线	空港供电服务中心	630	179.361	28.47%	0	324.6
1675	滨海新区	袁4112乙	袁41大馈线	空港供电服务中心	630	148.932	23.64%	0	355.1
1676	东丽区	何4213	何42大馈线	空港供电服务中心	500	290.9	58.18%	0	109.1
1677	东丽区	茶3508甲	东45大馈线	空港供电服务中心	630	168.273	26.71%	0	335.7
1678	东丽区	新1203甲华富	新12大馈线（热）	空港供电服务中心	800	126.4	15.80%	0	513.6
1679	东丽区	何1421	何14大馈线	空港供电服务中心	630	199.71	31.70%	0	304.3
1680	东丽区	12304（苗街01）	暇12大馈线	空港供电服务中心	315	82.593	26.22%	0	169.4
1681	东丽区	92529观湖	文15大馈线	空港供电服务中心	1000	121.3	12.13%	0	678.7
1682	东丽区	华2306	华23大馈线	空港供电服务中心	630	0	0.00%	0	504.0
1683	东丽区	华1303通园	华13（DL）大馈线	空港供电服务中心	400	114.64	28.66%	0	205.4
1684	东丽区	暇3203乙	暇32大馈线	空港供电服务中心	800	0	0.00%	0	640.0
1685	东丽区	新1502甲	新32大馈线	空港供电服务中心	630	137.718	21.86%	0	366.3
1686	东丽区	暇1301	暇13大馈线	空港供电服务中心	630	161.658	25.66%	0	342.3
1687	东丽区	村4604乙德盈	村46大馈线	空港供电服务中心	630	138.033	21.91%	0	366.0

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
1688	东丽区	华3102	华31大馈线	空港供电服务中心	630	183.141	29.07%	0	320.9
1689	东丽区	B文1303甲	文13大馈线	空港供电服务中心	630	128.772	20.44%	0	375.2
1690	东丽区	何4112乙金河	何41大馈线	空港供电服务中心	800	168.08	21.01%	0	471.9
1691	东丽区	华1804乙	华18大馈线	空港供电服务中心	630	139.293	22.11%	0	364.7
1692	滨海新区	袁1118	袁11大馈线	空港供电服务中心	630	48.51	7.70%	0	455.5
1693	东丽区	新3103甲华丰	新31大馈线	空港供电服务中心	800	161.68	20.21%	0	478.3
1694	东丽区	茶3606	东46大馈线	空港供电服务中心	200	28.02	14.01%	0	132.0
1695	东丽区	82805龙祥	828大馈线	空港供电服务中心	630	157.563	25.01%	0	346.4
1696	东丽区	华1501泽园	华15（DL）大馈线	空港供电服务中心	315	82.4355	26.17%	0	169.6
1697	东丽区	何4205	何42大馈线	空港供电服务中心	500	123	24.60%	0	277.0
1698	东丽区	茶1109乙站	东33大馈线	空港供电服务中心	630	191.079	30.33%	0	312.9
1699	东丽区	华2407达园	华24大馈线	空港供电服务中心	500	111.4	22.28%	0	288.6
1700	东丽区	93204天城	932大馈线	空港供电服务中心	630	0	0.00%	0	504.0
1701	东丽区	瑞1401甲	瑞14大馈线	空港供电服务中心	1000	135.9	13.59%	0	664.1
1702	东丽区	华2701乙	华27（DL）大馈线	空港供电服务中心	800	135.68	16.96%	0	504.3
1703	东丽区	92539阅溪	文15大馈线	空港供电服务中心	315	54.558	17.32%	0	197.4
1704	东丽区	茶1503乙	东16大馈线	空港供电服务中心	630	239.652	38.04%	0	264.3
1705	东丽区	瑞1508甲春庭	瑞15大馈线（热）	空港供电服务中心	500	152.55	30.51%	0	247.5
1706	东丽区	茶3601	东46大馈线	空港供电服务中心	630	141.75	22.50%	0	362.3
1707	东丽区	瑞2107乙(福煦广场)	瑞21大馈线	空港供电服务中心	630	259.623	41.21%	0	244.4
1708	东丽区	新1701甲	新17大馈线	空港供电服务中心	630	187.236	29.72%	0	316.8
1709	东丽区	村4101甲瑞和	村41大馈线	空港供电服务中心	630	183.141	29.07%	0	320.9
1710	东丽区	华2604	华21大馈线	空港供电服务中心	400	97.8	24.45%	0	222.2
1711	东丽区	茶2303甲	东12大馈线	空港供电服务中心	800	211.44	26.43%	0	428.6

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
1712	东丽区	茶1507乙	东16大馈线	空港供电服务中心	630	204.372	32.44%	0	299.6
1713	东丽区	茶1606乙	东25大馈线	空港供电服务中心	500	152.05	30.41%	0	248.0
1714	东丽区	82811龙城里	828大馈线	空港供电服务中心	500	123.7	24.74%	0	276.3
1715	东丽区	92103维尔蓝堤	921大馈线	空港供电服务中心	500	92.7	18.54%	0	307.3
1716	东丽区	华2714甲	华27（DL）大馈线	空港供电服务中心	630	236.061	37.47%	0	267.9
1717	东丽区	华3203甲欣湖	华32大馈线	空港供电服务中心	630	178.857	28.39%	0	325.1
1718	东丽区	92588碧湖	文15大馈线	空港供电服务中心	400	105	26.25%	0	215.0
1719	东丽区	华1807	华18大馈线	空港供电服务中心	630	186.48	29.60%	0	317.5
1720	滨海新区	袁4103名居	袁41大馈线	空港供电服务中心	800	118.24	14.78%	0	521.8
1721	东丽区	新1206站	新12大馈线（热）	空港供电服务中心	400	0	0.00%	0	320.0
1722	东丽区	村4404乙德锦	村44大馈线	空港供电服务中心	500	142.5	28.50%	0	257.5
1723	东丽区	26105	261大馈线	空港供电服务中心	500	0	0.00%	0	400.0
1724	东丽区	华3502甲	华35大馈线	空港供电服务中心	800	156.4	19.55%	0	483.6
1725	东丽区	村4404甲德锦	村44大馈线	空港供电服务中心	500	147.2	29.44%	0	252.8
1726	东丽区	新1203乙华富	新12大馈线（热）	空港供电服务中心	1000	200.8	20.08%	0	599.2
1727	东丽区	村1504甲德盈	村15大馈线	空港供电服务中心	630	184.338	29.26%	0	319.7
1728	东丽区	新3117	新31大馈线	空港供电服务中心	400	88.96	22.24%	0	231.0
1729	滨海新区	物2107	物21大馈线	空港供电服务中心	500	89.05	17.81%	0	311.0
1730	东丽区	村1601乙德悦	村16大馈线	空港供电服务中心	500	91.8	18.36%	0	308.2
1731	东丽区	B文3119甲	文31大馈线	空港供电服务中心	800	125.76	15.72%	0	514.2
1732	东丽区	华1702	华17大馈线	空港供电服务中心	630	179.361	28.47%	0	324.6
1733	东丽区	华3109站	华31大馈线	空港供电服务中心	630	240.03	38.10%	0	264.0
1734	东丽区	段1205（军三村01）	暇12大馈线	空港供电服务中心	200	4.48	2.24%	0	155.5
1735	滨海新区	纬3202甲悦诚	纬32大馈线	空港供电服务中心	630	164.052	26.04%	0	339.9

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
1736	滨海新区	纬3204悦诚	纬32大馈线	空港供电服务中心	630	174.384	27.68%	0	329.6
1737	东丽区	文1533慕湖苑06站	文15大馈线	空港供电服务中心	800	148.96	18.62%	0	491.0
1738	东丽区	文3132慕湖苑03站	文31大馈线	空港供电服务中心	630	71.631	11.37%	0	432.4
1739	东丽区	文2412	文24大馈线	空港供电服务中心	800	85.36	10.67%	0	554.6
1740	东丽区	文3134乙慕湖苑10站	文31大馈线	空港供电服务中心	630	92.484	14.68%	0	411.5
1741	东丽区	新1510（唐雅苑）	新32大馈线	空港供电服务中心	400	132.56	33.14%	0	187.4
1742	东丽区	新2731乙（唐雅苑）	新27大馈线	空港供电服务中心	630	167.454	26.58%	0	336.5
1743	东丽区	新1512乙（唐雅苑）	新32大馈线	空港供电服务中心	630	0	0.00%	0	504.0
1744	东丽区	C村4203	村42大馈线	空港供电服务中心	630	208.782	33.14%	0	295.2
1745	东丽区	C村1402	村14（DL）大馈线	空港供电服务中心	630	82.53	13.10%	0	421.5
1746	东丽区	B新3505甲	新35大馈线	空港供电服务中心	800	137.28	17.16%	0	502.7
1747	东丽区	B文2206	文22大馈线	空港供电服务中心	315	0	0.00%	0	252.0
1748	东丽区	文3133甲慕湖苑04站	文31大馈线	空港供电服务中心	630	65.268	10.36%	0	438.7
1749	东丽区	文1318乙	文13大馈线	空港供电服务中心	800	109.28	13.66%	0	530.7
1750	东丽区	B文3124甲	文31大馈线	空港供电服务中心	400	84.76	21.19%	0	235.2
1751	东丽区	C新2402	新24大馈线	空港供电服务中心	630	367.164	58.28%	0	136.8
1752	东丽区	C新1204	新12大馈线（热）	空港供电服务中心	630	337.68	53.60%	0	166.3
1753	东丽区	C新1203	新12大馈线（热）	空港供电服务中心	630	169.407	26.89%	0	334.6
1754	东丽区	6112（畅月里03站）	261大馈线	空港供电服务中心	630	156.24	24.80%	0	347.8
1755	东丽区	何4212乙	何42大馈线	空港供电服务中心	500	102.05	20.41%	0	298.0
1756	东丽区	52504(欢坨专用03)	525大馈线	空港供电服务中心	200	0	0.00%	0	160.0
1757	东丽区	CR文1203	文12大馈线	空港供电服务中心	500	73.1	14.62%	0	326.9
1758	东丽区	2811乙（秀拉花园0	新28大馈线	空港供电服务中心	630	117.747	18.69%	0	386.3
1759	东丽区	文1532甲慕湖苑01站	文15大馈线	空港供电服务中心	630	135.198	21.46%	0	368.8

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
1760	东丽区	新1513甲（唐雅苑）	新32大馈线	空港供电服务中心	630	158.949	25.23%	0	345.1
1761	东丽区	新2731甲（唐雅苑）	新27大馈线	空港供电服务中心	630	132.174	20.98%	0	371.8
1762	东丽区	新1513乙（唐雅苑）	新32大馈线	空港供电服务中心	630	146.79	23.30%	0	357.2
1763	东丽区	B文2201	文22大馈线	空港供电服务中心	630	0	0.00%	0	504.0
1764	东丽区	军粮城008	36大馈线	空港供电服务中心	400	0	0.00%	0	320.0
1765	东丽区	C茶11军粮城大街01	东33大馈线	空港供电服务中心	630	256.032	40.64%	0	248.0
1766	东丽区	93317站	933大馈线	空港供电服务中心	400	53.84	13.46%	0	266.2
1767	东丽区	B文2213	文22大馈线	空港供电服务中心	400	69.8	17.45%	0	250.2
1768	东丽区	C新3304	新33大馈线	空港供电服务中心	630	87.318	13.86%	0	416.7
1769	东丽区	C村4201	村42大馈线	空港供电服务中心	630	146.349	23.23%	0	357.7
1770	滨海新区	C环1602	环16大馈线	空港供电服务中心	630	203.994	32.38%	0	300.0
1771	东丽区	文1534甲慕湖苑07站	文15大馈线	空港供电服务中心	800	84.24	10.53%	0	555.8
1772	东丽区	2811甲（秀拉花园C	新28大馈线	空港供电服务中心	800	106.24	13.28%	0	533.8
1773	东丽区	52312（欢坨09）	523大馈线	空港供电服务中心	315	7.749	2.46%	0	244.3
1774	东丽区	1516甲（秀拉花园C	新32大馈线	空港供电服务中心	800	101.76	12.72%	0	538.2
1775	东丽区	茶2607（兴农02）	茶26大馈线	空港供电服务中心	160	3.68	2.30%	0	124.3
1776	东丽区	新3602名都花	新36大馈线	空港供电服务中心	400	82.76	20.69%	0	237.2
1777	东丽区	茶3501甲	东45大馈线	空港供电服务中心	630	183.582	29.14%	0	320.4
1778	东丽区	华2104禾园	华21大馈线	空港供电服务中心	500	117.75	23.55%	0	282.3
1779	东丽区	63201	芳12大馈线	空港供电服务中心	630	283.752	45.04%	0	220.2
1780	东丽区	村4505乙德盈	村45大馈线	空港供电服务中心	500	91.95	18.39%	0	308.1
1781	东丽区	村1302乙	村13（DL）大馈线	空港供电服务中心	500	100.55	20.11%	0	299.5
1782	东丽区	茶1104乙站	东33大馈线	空港供电服务中心	630	260.127	41.29%	0	243.9
1783	东丽区	B文2405乙	文24大馈线	空港供电服务中心	630	62.811	9.97%	0	441.2

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
1784	东丽区	B93102	文12大馈线	空港供电服务中心	630	73.521	11.67%	0	430.5
1785	东丽区	新1804甲	新18大馈线	空港供电服务中心	630	142.632	22.64%	0	361.4
1786	东丽区	文3115甲	文31大馈线	空港供电服务中心	800	119.52	14.94%	0	520.5
1787	滨海新区	袁1119	袁11大馈线	空港供电服务中心	630	134.316	21.32%	0	369.7
1788	东丽区	瑞2104乙	瑞21大馈线	空港供电服务中心	800	167.28	20.91%	0	472.7
1789	东丽区	新1506甲	新32大馈线	空港供电服务中心	630	177.219	28.13%	0	326.8
1790	东丽区	茶1610乙军秀	东25大馈线	空港供电服务中心	500	200.25	40.05%	0	199.8
1791	东丽区	华2303坤园	华23大馈线	空港供电服务中心	400	92.88	23.22%	0	227.1
1792	东丽区	新2102甲顶秀	新21大馈线	空港供电服务中心	1000	84.8	8.48%	0	715.2
1793	东丽区	瑞2102甲慈园	瑞21大馈线	空港供电服务中心	800	164.16	20.52%	0	475.8
1794	东丽区	新3102站	新31大馈线	空港供电服务中心	400	113	28.25%	0	207.0
1795	东丽区	93210乙绿洲花	文23大馈线	空港供电服务中心	800	82.8	10.35%	0	557.2
1796	东丽区	93209甲绿洲花	文23大馈线	空港供电服务中心	800	72.88	9.11%	0	567.1
1797	东丽区	华1317翔园	华13（DL）大馈线	空港供电服务中心	315	90.72	28.80%	0	161.3
1798	东丽区	村1203甲嘉和	村12大馈线	空港供电服务中心	500	81.35	16.27%	0	318.7
1799	东丽区	92537甲观湖	文15大馈线	空港供电服务中心	630	135.954	21.58%	0	368.0
1800	东丽区	92208月憬	922大馈线	空港供电服务中心	800	174.96	21.87%	0	465.0
1801	东丽区	新3701乙	新37大馈线	空港供电服务中心	630	133.119	21.13%	0	370.9
1802	东丽区	华1302通园	华13（DL）大馈线	空港供电服务中心	315	91.8225	29.15%	0	160.2
1803	滨海新区	袁3106站	袁31大馈线	空港供电服务中心	1000	131.3	13.13%	0	668.7
1804	东丽区	村1103乙友和	村11（DL）大馈线	空港供电服务中心	630	263.277	41.79%	0	240.7
1805	东丽区	华2409达园	华24大馈线	空港供电服务中心	630	126.819	20.13%	0	377.2
1806	东丽区	新2502站	新25大馈线（热）	空港供电服务中心	400	112.32	28.08%	0	207.7
1807	东丽区	71901甲	719大馈线	空港供电服务中心	1000	229.9	22.99%	0	570.1

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
1808	滨海新区	物3101甲	物31大馈线	空港供电服务中心	800	136.08	17.01%	0	503.9
1809	东丽区	茶1219（苗街07）	茶12大馈线	空港供电服务中心	315	163.674	51.96%	0	88.3
1810	东丽区	村1104友和	村11（DL）大馈线	空港供电服务中心	630	122.22	19.40%	0	381.8
1811	东丽区	何1209新村北里	何12大馈线	空港供电服务中心	630	260.694	41.38%	0	243.3
1812	东丽区	92520	文15大馈线	空港供电服务中心	1000	143.9	14.39%	0	656.1
1813	东丽区	新2520	新25大馈线（热）	空港供电服务中心	400	96.44	24.11%	0	223.6
1814	东丽区	茶1214（苗街14）	茶12大馈线	空港供电服务中心	315	141.8445	45.03%	0	110.2
1815	东丽区	93302盛锦	933大馈线	空港供电服务中心	800	114.64	14.33%	0	525.4
1816	东丽区	B93114	文12大馈线	空港供电服务中心	400	62.64	15.66%	0	257.4
1817	东丽区	村4602甲德翔	村46大馈线	空港供电服务中心	630	164.052	26.04%	0	339.9
1818	东丽区	新3605	新36大馈线	空港供电服务中心	500	100	20.00%	0	300.0
1819	东丽区	华2408逸园	华24大馈线	空港供电服务中心	800	158.24	19.78%	0	481.8
1820	东丽区	新3504甲华富	新35大馈线	空港供电服务中心	1000	136.3	13.63%	0	663.7
1821	东丽区	华2710乙茗润轩	华27（DL）大馈线	空港供电服务中心	500	149	29.80%	0	251.0
1822	东丽区	新1802	新18大馈线	空港供电服务中心	315	122.3775	38.85%	0	129.6
1823	东丽区	何3112(金域华庭)	何31大馈线	空港供电服务中心	630	127.512	20.24%	0	376.5
1824	东丽区	华1410翠园	华14大馈线	空港供电服务中心	630	105.084	16.68%	0	398.9
1825	东丽区	92306乙盛锦	923大馈线	空港供电服务中心	800	129.76	16.22%	0	510.2
1826	东丽区	93203天城	932大馈线	空港供电服务中心	630	95.634	15.18%	0	408.4
1827	东丽区	新3407华富	新34大馈线	空港供电服务中心	800	137.44	17.18%	0	502.6
1828	东丽区	新1205甲	新12大馈线（热）	空港供电服务中心	400	114.72	28.68%	0	205.3
1829	东丽区	村4302乙	村43大馈线	空港供电服务中心	500	187.05	37.41%	0	213.0
1830	东丽区	暇3603甲	暇36大馈线	空港供电服务中心	630	282.681	44.87%	0	221.3
1831	东丽区	华2701甲	华27（DL）大馈线	空港供电服务中心	800	145.76	18.22%	0	494.2

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
1832	东丽区	何4322	何43大馈线	空港供电服务中心	630	129.654	20.58%	0	374.3
1833	滨海新区	物4101	物41大馈线	空港供电服务中心	1000	174.2	17.42%	0	625.8
1834	东丽区	新3501华富	新35大馈线	空港供电服务中心	630	138.096	21.92%	0	365.9
1835	东丽区	暇3607	暇36大馈线	空港供电服务中心	630	177.66	28.20%	0	326.3
1836	东丽区	赵3617	赵37大馈线	空港供电服务中心	400	176.16	44.04%	0	143.8
1837	东丽区	暇1406	暇14大馈线	空港供电服务中心	500	171.1	34.22%	0	228.9
1838	东丽区	新3401华富	新34大馈线	空港供电服务中心	630	137.34	21.80%	0	366.7
1839	东丽区	B文2323	文23大馈线	空港供电服务中心	400	46.36	11.59%	0	273.6
1840	东丽区	村3201（徐庄子01）	村32大馈线	空港供电服务中心	400	129.08	32.27%	0	190.9
1841	东丽区	何4113金河	何41大馈线	空港供电服务中心	800	118.64	14.83%	0	521.4
1842	东丽区	茶1509乙	东16大馈线	空港供电服务中心	630	131.481	20.87%	0	372.5
1843	滨海新区	袁1105	袁11大馈线	空港供电服务中心	400	91.68	22.92%	0	228.3
1844	滨海新区	袁4106名居	袁41大馈线	空港供电服务中心	800	104.4	13.05%	0	535.6
1845	东丽区	71802甲	718大馈线	空港供电服务中心	1000	283.6	28.36%	0	516.4
1846	东丽区	华1307坤园	华13（DL）大馈线	空港供电服务中心	315	98.1855	31.17%	0	153.8
1847	东丽区	何1424中新园	何14大馈线	空港供电服务中心	630	145.53	23.10%	0	358.5
1848	东丽区	B文1301乙绿洲花	文13大馈线	空港供电服务中心	1000	100.1	10.01%	0	699.9
1849	滨海新区	物3107	物31大馈线	空港供电服务中心	800	123.76	15.47%	0	516.2
1850	东丽区	可1203（新村北里）	何12大馈线	空港供电服务中心	500	158.5	31.70%	0	241.5
1851	东丽区	新2806甲	新28大馈线	空港供电服务中心	630	157.815	25.05%	0	346.2
1852	东丽区	华3401	华34大馈线	空港供电服务中心	630	0	0.00%	0	504.0
1853	东丽区	村1301乙	村13（DL）大馈线	空港供电服务中心	500	148.4	29.68%	0	251.6
1854	东丽区	华1107甲	华11大馈线（热）	空港供电服务中心	630	148.05	23.50%	0	356.0
1855	东丽区	92217	文31大馈线	空港供电服务中心	630	82.467	13.09%	0	421.5

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
1856	东丽区	何4114乙	何41大馈线	空港供电服务中心	500	128.95	25.79%	0	271.1
1857	东丽区	82806龙祥	828大馈线	空港供电服务中心	630	134.064	21.28%	0	369.9
1858	东丽区	茶3301乙	东42大馈线	空港供电服务中心	630	178.731	28.37%	0	325.3
1859	东丽区	村4502乙德益	村45大馈线	空港供电服务中心	500	130.6	26.12%	0	269.4
1860	东丽区	新1810甲	新18大馈线	空港供电服务中心	400	73.76	18.44%	0	246.2
1861	东丽区	瑞2604乙	瑞26大馈线	空港供电服务中心	315	68.4495	21.73%	0	183.6
1862	东丽区	新1504甲	新32大馈线	空港供电服务中心	500	82.25	16.45%	0	317.8
1863	东丽区	华2703	华27（DL）大馈线	空港供电服务中心	800	137.84	17.23%	0	502.2
1864	东丽区	赵3612	赵37大馈线	空港供电服务中心	400	221.44	55.36%	0	98.6
1865	东丽区	何4323	何43大馈线	空港供电服务中心	630	0	0.00%	0	504.0
1866	东丽区	茶3608甲	东46大馈线	空港供电服务中心	630	184.527	29.29%	0	319.5
1867	东丽区	B文2408甲	文24大馈线	空港供电服务中心	630	111.825	17.75%	0	392.2
1868	东丽区	暇3505（官房05）	暇35大馈线	空港供电服务中心	315	0	0.00%	0	252.0
1869	滨海新区	物2303	物23大馈线	空港供电服务中心	630	83.349	13.23%	0	420.7
1870	东丽区	瑞2107甲	瑞21大馈线	空港供电服务中心	630	287.154	45.58%	0	216.8
1871	东丽区	华1405达园	华14大馈线	空港供电服务中心	800	200	25.00%	0	440.0
1872	东丽区	村1502乙德益	村15大馈线	空港供电服务中心	500	117.5	23.50%	0	282.5
1873	东丽区	新1101乙顶秀	新11大馈线	空港供电服务中心	1000	198.5	19.85%	0	601.5
1874	东丽区	暇2101乙	暇21大馈线	空港供电服务中心	1000	192.1	19.21%	0	607.9
1875	东丽区	华2209翔园	华22大馈线	空港供电服务中心	400	120.24	30.06%	0	199.8
1876	东丽区	华2608	华21大馈线	空港供电服务中心	400	86.08	21.52%	0	233.9
1877	东丽区	新2809甲	新28大馈线	空港供电服务中心	630	115.668	18.36%	0	388.3
1878	东丽区	华1309坤园	华13（DL）大馈线	空港供电服务中心	630	212.184	33.68%	0	291.8
1879	东丽区	92603水镜	926大馈线	空港供电服务中心	500	50.25	10.05%	0	349.8

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
1880	东丽区	华3108乙	华31大馈线	空港供电服务中心	630	0	0.00%	0	504.0
1881	东丽区	何4111金河	何41大馈线	空港供电服务中心	630	150.444	23.88%	0	353.6
1882	东丽区	华1502泽园	华15（DL）大馈线	空港供电服务中心	315	98.784	31.36%	0	153.2
1883	东丽区	暇1305	暇13大馈线	空港供电服务中心	630	118.692	18.84%	0	385.3
1884	东丽区	华3503	华35大馈线	空港供电服务中心	630	167.454	26.58%	0	336.5
1885	东丽区	93405云溪	934大馈线	空港供电服务中心	500	51.9	10.38%	0	348.1
1886	东丽区	华3208乙	华32大馈线	空港供电服务中心	630	202.041	32.07%	0	302.0
1887	东丽区	茶1102乙	东33大馈线	空港供电服务中心	315	123.3225	39.15%	0	128.7
1888	东丽区	瑞1502乙	瑞15大馈线（热）	空港供电服务中心	800	126.96	15.87%	0	513.0
1889	东丽区	92223揽湖	922大馈线	空港供电服务中心	400	39.72	9.93%	0	280.3
1890	东丽区	暇3205乙	暇32大馈线	空港供电服务中心	1000	158.5	15.85%	0	641.5
1891	东丽区	村4603乙德翔	村46大馈线	空港供电服务中心	630	121.905	19.35%	0	382.1
1892	东丽区	村1501甲德益	村15大馈线	空港供电服务中心	630	0	0.00%	0	504.0
1893	东丽区	何4104	何41大馈线	空港供电服务中心	400	95.04	23.76%	0	225.0
1894	滨海新区	袁1120	袁11大馈线	空港供电服务中心	500	95.5	19.10%	0	304.5
1895	东丽区	92612乙维尔蓝堤	926大馈线	空港供电服务中心	1000	201.5	20.15%	0	598.5
1896	东丽区	何3201乙金钟	何32大馈线	空港供电服务中心	630	345.807	54.89%	0	158.2
1897	东丽区	村4104甲友和	村41大馈线	空港供电服务中心	630	207.711	32.97%	0	296.3
1898	东丽区	新1201乙华富	新12大馈线（热）	空港供电服务中心	1000	178	17.80%	0	622.0
1899	东丽区	82918瑜芳	829大馈线	空港供电服务中心	630	103.005	16.35%	0	401.0
1900	东丽区	茶2702甲	东22大馈线	空港供电服务中心	630	156.177	24.79%	0	347.8
1901	东丽区	新3101	新31大馈线	空港供电服务中心	630	57.519	9.13%	0	446.5
1902	东丽区	茶1306乙	茶13大馈线	空港供电服务中心	1000	242.7	24.27%	0	557.3
1903	东丽区	茶2703乙站	东22大馈线	空港供电服务中心	630	106.848	16.96%	0	397.2

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
1904	东丽区	B文2117	文21大馈线	空港供电服务中心	500	59.1	11.82%	0	340.9
1905	东丽区	92302	923大馈线	空港供电服务中心	630	86.814	13.78%	0	417.2
1906	东丽区	村4202乙昱和	村42大馈线	空港供电服务中心	630	0	0.00%	0	504.0
1907	东丽区	华1306通园	华13（DL）大馈线	空港供电服务中心	800	119.68	14.96%	0	520.3
1908	东丽区	新1811甲	新18大馈线	空港供电服务中心	315	61.3305	19.47%	0	190.7
1909	东丽区	92535碧湖	文15大馈线	空港供电服务中心	315	57.9915	18.41%	0	194.0
1910	东丽区	瑞1802甲敬园	瑞18（DL）大馈线	空港供电服务中心	800	150.08	18.76%	0	489.9
1911	东丽区	暇2102乙	暇21大馈线	空港供电服务中心	800	188.32	23.54%	0	451.7
1912	东丽区	93208甲绿洲花	文23大馈线	空港供电服务中心	800	0	0.00%	0	640.0
1913	东丽区	茶3604乙	东46大馈线	空港供电服务中心	500	122.75	24.55%	0	277.3
1914	东丽区	暇1312乙	暇13大馈线	空港供电服务中心	800	159.76	19.97%	0	480.2
1915	东丽区	暇1401乙	暇14大馈线	空港供电服务中心	630	200.34	31.80%	0	303.7
1916	东丽区	92534甲碧湖	文15大馈线	空港供电服务中心	400	110.56	27.64%	0	209.4
1917	东丽区	华1209昊园	华12大馈线	空港供电服务中心	630	153.531	24.37%	0	350.5
1918	东丽区	竹2626	村32大馈线	空港供电服务中心	630	175.644	27.88%	0	328.4
1919	滨海新区	袁2409新里程	袁24大馈线	空港供电服务中心	1000	173.2	17.32%	0	626.8
1920	滨海新区	袁2410	袁24大馈线	空港供电服务中心	1000	159.8	15.98%	0	640.2
1921	东丽区	何1405惠天	何14大馈线	空港供电服务中心	500	23.85	4.77%	0	376.2
1922	东丽区	92207凭澜	922大馈线	空港供电服务中心	500	157.25	31.45%	0	242.8
1923	东丽区	村1108乙茗和	村11（DL）大馈线	空港供电服务中心	630	213.633	33.91%	0	290.4
1924	东丽区	暇3201乙	暇32大馈线	空港供电服务中心	800	118.32	14.79%	0	521.7
1925	东丽区	瑞1801	瑞18（DL）大馈线	空港供电服务中心	500	116.85	23.37%	0	283.2
1926	东丽区	华2403逸园	华24大馈线	空港供电服务中心	315	83.79	26.60%	0	168.2
1927	东丽区	华1201德园	华12大馈线	空港供电服务中心	400	101.44	25.36%	0	218.6

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
1928	东丽区	B文2407乙	文24大馈线	空港供电服务中心	630	111.069	17.63%	0	392.9
1929	东丽区	茶2504（北旺04）	茶25大馈线	空港供电服务中心	315	90.216	28.64%	0	161.8
1930	东丽区	华2404逸园	华24大馈线	空港供电服务中心	400	89.36	22.34%	0	230.6
1931	东丽区	村1201乙瑞和	村12大馈线	空港供电服务中心	630	160.272	25.44%	0	343.7
1932	东丽区	B文2208	文22大馈线	空港供电服务中心	400	108.16	27.04%	0	211.8
1933	东丽区	何4324	何43大馈线	空港供电服务中心	630	125.496	19.92%	0	378.5
1934	东丽区	茶2710甲站	东22大馈线	空港供电服务中心	630	147.798	23.46%	0	356.2
1935	东丽区	新1601甲茗润	新16大馈线	空港供电服务中心	630	150.444	23.88%	0	353.6
1936	东丽区	瑞2601	瑞26大馈线	空港供电服务中心	400	120.76	30.19%	0	199.2
1937	东丽区	B文3113	文31大馈线	空港供电服务中心	630	84.546	13.42%	0	419.5
1938	东丽区	92102维尔蓝堤	921大馈线	空港供电服务中心	630	91.098	14.46%	0	412.9
1939	东丽区	华2511翠园	华25大馈线	空港供电服务中心	500	0	0.00%	0	400.0
1940	东丽区	村4505甲德盈	村45大馈线	空港供电服务中心	630	117.369	18.63%	0	386.6
1941	滨海新区	物1102	物11大馈线	空港供电服务中心	800	147.92	18.49%	0	492.1
1942	东丽区	B新2805甲站	新28大馈线	空港供电服务中心	630	145.719	23.13%	0	358.3
1943	东丽区	新3403华富	新34大馈线	空港供电服务中心	400	105.68	26.42%	0	214.3
1944	东丽区	华1304通园	华13（DL）大馈线	空港供电服务中心	400	107.6	26.90%	0	212.4
1945	东丽区	村4205乙悦和	村42大馈线	空港供电服务中心	630	269.388	42.76%	0	234.6
1946	东丽区	93213绿洲馨	文23大馈线	空港供电服务中心	200	28.6	14.30%	0	131.4
1947	东丽区	华3501乙	华35大馈线	空港供电服务中心	630	133.623	21.21%	0	370.4
1948	东丽区	B文3122甲	文31大馈线	空港供电服务中心	630	150.57	23.90%	0	353.4
1949	东丽区	村4105乙	村41大馈线	空港供电服务中心	500	153.5	30.70%	0	246.5
1950	东丽区	何3104	何31大馈线	空港供电服务中心	500	93	18.60%	0	307.0
1951	东丽区	茶1109甲站	东33大馈线	空港供电服务中心	630	171.297	27.19%	0	332.7

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
1952	东丽区	暇3206乙	暇32大馈线	空港供电服务中心	800	114.16	14.27%	0	525.8
1953	东丽区	新1601乙茗润	新16大馈线	空港供电服务中心	630	204.561	32.47%	0	299.4
1954	东丽区	何4207	何42大馈线	空港供电服务中心	500	128.05	25.61%	0	272.0
1955	东丽区	茶1501甲	东16大馈线	空港供电服务中心	630	132.426	21.02%	0	371.6
1956	东丽区	新3503乙华富	新35大馈线	空港供电服务中心	800	118	14.75%	0	522.0
1957	东丽区	新3702	新37大馈线	空港供电服务中心	315	49.266	15.64%	0	202.7
1958	东丽区	华2405逸园	华24大馈线	空港供电服务中心	500	139.7	27.94%	0	260.3
1959	东丽区	茶1510甲	东16大馈线	空港供电服务中心	630	161.28	25.60%	0	342.7
1960	东丽区	华2706甲茗润	华27（DL）大馈线	空港供电服务中心	630	151.011	23.97%	0	353.0
1961	东丽区	92303邻水	923大馈线	空港供电服务中心	630	88.011	13.97%	0	416.0
1962	东丽区	华2711甲茗润	华27（DL）大馈线	空港供电服务中心	500	0	0.00%	0	400.0
1963	东丽区	华2607	华21大馈线	空港供电服务中心	630	144.648	22.96%	0	359.4
1964	东丽区	瑞2301甲	瑞23大馈线	空港供电服务中心	1000	139.5	13.95%	0	660.5
1965	东丽区	茶1210（苗街11）	茶12大馈线	空港供电服务中心	315	43.3755	13.77%	0	208.6
1966	东丽区	华3108甲	华31大馈线	空港供电服务中心	630	185.346	29.42%	0	318.7
1967	东丽区	华1811茗润	华18大馈线	空港供电服务中心	400	92.84	23.21%	0	227.2
1968	东丽区	71701乙	717大馈线	空港供电服务中心	1000	254.4	25.44%	0	545.6
1969	东丽区	村1102乙友和	村11（DL）大馈线	空港供电服务中心	630	123.795	19.65%	0	380.2
1970	东丽区	新3125	新31大馈线	空港供电服务中心	500	73.5	14.70%	0	326.5
1971	东丽区	中1302（新兴村02）	中13大馈线	空港供电服务中心	315	27.783	8.82%	0	224.2
1972	东丽区	新1702	新17大馈线	空港供电服务中心	400	54.92	13.73%	0	265.1
1973	东丽区	B93108	文12大馈线	空港供电服务中心	400	91.24	22.81%	0	228.8
1974	东丽区	92306甲盛锦	923大馈线	空港供电服务中心	800	109.04	13.63%	0	531.0
1975	东丽区	赵3614	赵37大馈线	空港供电服务中心	400	181.24	45.31%	0	138.8

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
1976	东丽区	何3111乙金域华庭	何31大馈线	空港供电服务中心	630	170.163	27.01%	0	333.8
1977	东丽区	村4504德盈	村45大馈线	空港供电服务中心	630	104.643	16.61%	0	399.4
1978	东丽区	52516（南孙庄03）	525大馈线	空港供电服务中心	315	0	0.00%	0	252.0
1979	东丽区	B93104	文12大馈线	空港供电服务中心	630	71.064	11.28%	0	432.9
1980	东丽区	茶2705站	东22大馈线	空港供电服务中心	315	179.0145	56.83%	0	73.0
1981	东丽区	华3206	华32大馈线	空港供电服务中心	630	206.073	32.71%	0	297.9
1982	东丽区	瑞3201锦园	瑞32大馈线（热）	空港供电服务中心	500	150.7	30.14%	0	249.3
1983	东丽区	中2403（刘辛庄02）	中24大馈线	空港供电服务中心	315	21.6405	6.87%	0	230.4
1984	东丽区	赵3615	赵37大馈线	空港供电服务中心	400	0	0.00%	0	320.0
1985	东丽区	瑞1509甲绿庭	瑞15大馈线（热）	空港供电服务中心	630	174.384	27.68%	0	329.6
1986	东丽区	茶1604	东25大馈线	空港供电服务中心	630	124.551	19.77%	0	379.4
1987	东丽区	新2804	新28大馈线	空港供电服务中心	315	75.2535	23.89%	0	176.7
1988	东丽区	新3122	新31大馈线	空港供电服务中心	315	41.2335	13.09%	0	210.8
1989	东丽区	茶3510甲	东45大馈线	空港供电服务中心	630	144.018	22.86%	0	360.0
1990	东丽区	华1318翔园	华13（DL）大馈线	空港供电服务中心	630	137.403	21.81%	0	366.6
1991	东丽区	何1110（大毕庄03）	何11大馈线	空港供电服务中心	315	55.7865	17.71%	0	196.2
1992	东丽区	新3502华富	新35大馈线	空港供电服务中心	630	0	0.00%	0	504.0
1993	东丽区	82608瑜芳	826大馈线	空港供电服务中心	630	107.163	17.01%	0	396.8
1994	东丽区	12102（机米厂02）	茶26大馈线	空港供电服务中心	400	20.16	5.04%	0	299.8
1995	东丽区	92540赏湖	文22大馈线	空港供电服务中心	315	86.94	27.60%	0	165.1
1996	东丽区	暇3204甲	暇32大馈线	空港供电服务中心	1000	209.3	20.93%	0	590.7
1997	东丽区	71420澜景雅园	文22大馈线	空港供电服务中心	630	65.142	10.34%	0	438.9
1998	东丽区	B93106	文12大馈线	空港供电服务中心	500	60	12.00%	0	340.0
1999	东丽区	华2611甲	华26大馈线	空港供电服务中心	500	289.5	57.90%	0	110.5

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
2000	东丽区	华1504泽园	华15（DL）大馈线	空港供电服务中心	500	124.75	24.95%	0	275.3
2001	东丽区	瑞2602	瑞26大馈线	空港供电服务中心	400	112.24	28.06%	0	207.8
2002	东丽区	村1304甲德锦	村13（DL）大馈线	空港供电服务中心	630	142.128	22.56%	0	361.9
2003	东丽区	93207乙绿洲花	文23大馈线	空港供电服务中心	1000	126.7	12.67%	0	673.3
2004	东丽区	新1606乙茗润	新16大馈线	空港供电服务中心	630	148.806	23.62%	0	355.2
2005	东丽区	华1208昊园	华12大馈线	空港供电服务中心	400	82.56	20.64%	0	237.4
2006	东丽区	新3313（赤土09）	新33大馈线	空港供电服务中心	315	86.436	27.44%	0	165.6
2007	东丽区	茶2606（军杨台08）	茶26大馈线	空港供电服务中心	315	115.6995	36.73%	0	136.3
2008	东丽区	新1604香润	新16大馈线	空港供电服务中心	500	105.6	21.12%	0	294.4
2009	东丽区	茶3505甲	东45大馈线	空港供电服务中心	630	197.127	31.29%	0	306.9
2010	东丽区	茶2709乙站	东22大馈线	空港供电服务中心	500	136.75	27.35%	0	263.3
2011	东丽区	93218甲绿洲	文23大馈线	空港供电服务中心	500	58.2	11.64%	0	341.8
2012	东丽区	B文2119甲	文21大馈线	空港供电服务中心	800	117.04	14.63%	0	523.0
2013	滨海新区	袁4113筑雅	袁41大馈线	空港供电服务中心	630	18.522	2.94%	0	485.5
2014	东丽区	B92594碧虹	文15大馈线	空港供电服务中心	400	67.68	16.92%	0	252.3
2015	东丽区	何4118站	何41大馈线	空港供电服务中心	400	90.08	22.52%	0	229.9
2016	东丽区	92617御景庭苑	926大馈线	空港供电服务中心	400	93.92	23.48%	0	226.1
2017	滨海新区	B袁2506	袁25大馈线	空港供电服务中心	630	163.17	25.90%	0	340.8
2018	东丽区	新1608仰润	新16大馈线	空港供电服务中心	630	180.054	28.58%	0	323.9
2019	东丽区	新1607乙仰润	新16大馈线	空港供电服务中心	630	130.914	20.78%	0	373.1
2020	滨海新区	袁4115乙	袁41大馈线	空港供电服务中心	630	158.697	25.19%	0	345.3
2021	滨海新区	袁1125乙	袁11大馈线	空港供电服务中心	630	110.376	17.52%	0	393.6
2022	东丽区	B文2313甲	文23大馈线	空港供电服务中心	630	95.193	15.11%	0	408.8
2023	东丽区	华2717站甲	华27（DL）大馈线	空港供电服务中心	500	247	49.40%	0	153.0

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
2024	东丽区	华2716站乙	华27（DL）大馈线	空港供电服务中心	630	143.892	22.84%	0	360.1
2025	东丽区	新1518甲	新32大馈线	空港供电服务中心	800	156.56	19.57%	0	483.4
2026	东丽区	2811（窦家房子01）	828大馈线	空港供电服务中心	315	11.907	3.78%	0	240.1
2027	东丽区	B华2721乙	华27（DL）大馈线	空港供电服务中心	800	161.76	20.22%	0	478.2
2028	东丽区	B新1612乙	新16大馈线	空港供电服务中心	800	128.56	16.07%	0	511.4
2029	东丽区	瑞2310	瑞23大馈线	空港供电服务中心	400	81.6	20.40%	0	238.4
2030	东丽区	B文1413乙	文14大馈线	空港供电服务中心	630	0	0.00%	0	504.0
2031	东丽区	B文1413甲	文14大馈线	空港供电服务中心	630	101.682	16.14%	0	402.3
2032	东丽区	新2815	新28大馈线	空港供电服务中心	800	47.76	5.97%	0	592.2
2033	东丽区	B新2736甲	新27大馈线	空港供电服务中心	630	133.749	21.23%	0	370.3
2034	东丽区	71309站	文14大馈线	空港供电服务中心	400	0	0.00%	0	320.0
2035	滨海新区	袁4116乙	袁41大馈线	空港供电服务中心	630	99.729	15.83%	0	404.3
2036	滨海新区	袁1126甲	袁11大馈线	空港供电服务中心	630	120.015	19.05%	0	384.0
2037	东丽区	B文1201	文12大馈线	空港供电服务中心	630	0	0.00%	0	504.0
2038	东丽区	B文2203	文22大馈线	空港供电服务中心	400	0	0.00%	0	320.0
2039	东丽区	B文2202	文22大馈线	空港供电服务中心	315	63.0945	20.03%	0	188.9
2040	东丽区	7510（荷月里02站）	275大馈线	空港供电服务中心	400	103.6	25.90%	0	216.4
2041	东丽区	瑞2312	瑞23大馈线	空港供电服务中心	400	67.56	16.89%	0	252.4
2042	东丽区	文1531乙赏溪苑10站	文15大馈线	空港供电服务中心	800	100.8	12.60%	0	539.2
2043	东丽区	C村4202	村42大馈线	空港供电服务中心	630	64.89	10.30%	0	439.1
2044	东丽区	文3133乙慕湖苑05站	文31大馈线	空港供电服务中心	630	81.711	12.97%	0	422.3
2045	东丽区	假1210（军一村04）	暇12大馈线	空港供电服务中心	100	2.88	2.88%	0	77.1
2046	东丽区	文1531甲赏溪苑09站	文15大馈线	空港供电服务中心	800	126.32	15.79%	0	513.7
2047	东丽区	92245碧虹苑	文31大馈线	空港供电服务中心	400	0	0.00%	0	320.0

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
2048	东丽区	新2503华丰	新25大馈线（热）	空港供电服务中心	1000	168.5	16.85%	0	631.5
2049	东丽区	瑞3204敬园	瑞32大馈线（热）	空港供电服务中心	800	135.68	16.96%	0	504.3
2050	东丽区	村4105甲悦和	村41大馈线	空港供电服务中心	500	108	21.60%	0	292.0
2051	东丽区	何4333	何43大馈线	空港供电服务中心	630	57.015	9.05%	0	447.0
2052	东丽区	71801甲	718大馈线	空港供电服务中心	1000	163.9	16.39%	0	636.1
2053	东丽区	B文2324	文23大馈线	空港供电服务中心	500	76.2	15.24%	0	323.8
2054	东丽区	可1111（大毕庄04）	何11大馈线	空港供电服务中心	400	73.76	18.44%	0	246.2
2055	东丽区	华2713乙	华27（DL）大馈线	空港供电服务中心	630	181.44	28.80%	0	322.6
2056	东丽区	茶1101乙	东33大馈线	空港供电服务中心	630	200.655	31.85%	0	303.3
2057	东丽区	新2504华丰	新25大馈线（热）	空港供电服务中心	1000	142.8	14.28%	0	657.2
2058	东丽区	B文1304乙绿洲花	文13大馈线	空港供电服务中心	800	114.72	14.34%	0	525.3
2059	东丽区	新2112乙	新21大馈线	空港供电服务中心	800	276.24	34.53%	0	363.8
2060	东丽区	华1104厚园	华11大馈线（热）	空港供电服务中心	400	110.6	27.65%	0	209.4
2061	滨海新区	物2306	物23大馈线	空港供电服务中心	400	76.96	19.24%	0	243.0
2062	滨海新区	物2310	物23大馈线	空港供电服务中心	400	0	0.00%	0	320.0
2063	东丽区	暇2105甲	暇21大馈线	空港供电服务中心	1000	125.6	12.56%	0	674.4
2064	东丽区	华3208甲	华32大馈线	空港供电服务中心	630	151.578	24.06%	0	352.4
2065	东丽区	新3103乙华丰	新31大馈线	空港供电服务中心	800	172.08	21.51%	0	467.9
2066	东丽区	村4103	村41大馈线	空港供电服务中心	630	0	0.00%	0	504.0
2067	东丽区	华2505泽园	华25大馈线	空港供电服务中心	400	87.64	21.91%	0	232.4
2068	东丽区	村4501乙德益	村45大馈线	空港供电服务中心	630	193.41	30.70%	0	310.6
2069	东丽区	93205甲维尔蓝堤	932大馈线	空港供电服务中心	800	93.52	11.69%	0	546.5
2070	东丽区	B文3123甲	文31大馈线	空港供电服务中心	630	122.031	19.37%	0	382.0
2071	东丽区	93207甲绿洲花	文23大馈线	空港供电服务中心	800	54.96	6.87%	0	585.0

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
2072	东丽区	茶2708乙	东22大馈线	空港供电服务中心	500	166.15	33.23%	0	233.9
2073	东丽区	新1808	新18大馈线	空港供电服务中心	400	130.88	32.72%	0	189.1
2074	东丽区	村1201甲瑞和	村12大馈线	空港供电服务中心	630	202.986	32.22%	0	301.0
2075	东丽区	暇3202甲	暇32大馈线	空港供电服务中心	1000	350.2	35.02%	0	449.8
2076	东丽区	村4604甲德盈	村46大馈线	空港供电服务中心	630	181.503	28.81%	0	322.5
2077	东丽区	B93113	文12大馈线	空港供电服务中心	500	62.3	12.46%	0	337.7
2078	滨海新区	物4213	物42大馈线	空港供电服务中心	630	87.633	13.91%	0	416.4
2079	东丽区	村1105乙悦和	村11（DL）大馈线	空港供电服务中心	500	148	29.60%	0	252.0
2080	东丽区	B文2334甲	文23大馈线	空港供电服务中心	630	176.967	28.09%	0	327.0
2081	东丽区	B华2609	华21大馈线	空港供电服务中心	630	138.978	22.06%	0	365.0
2082	东丽区	B文3118甲	文31大馈线	空港供电服务中心	500	98.95	19.79%	0	301.1
2083	东丽区	魏2302（东埝02）	魏23大馈线	空港供电服务中心	315	104.013	33.02%	0	148.0
2084	东丽区	82808甲龙城	828大馈线	空港供电服务中心	500	182.5	36.50%	0	217.5
2085	东丽区	魏2228（官房02）	魏22大馈线	空港供电服务中心	315	20.349	6.46%	0	231.7
2086	东丽区	92532甲揽城	文15大馈线	空港供电服务中心	630	141.687	22.49%	0	362.3
2087	东丽区	92230揽城苑	文31大馈线	空港供电服务中心	200	62.8	31.40%	0	97.2
2088	滨海新区	袁1122乙	袁11大馈线	空港供电服务中心	630	134.001	21.27%	0	370.0
2089	东丽区	何4319	何43大馈线	空港供电服务中心	630	162.162	25.74%	0	341.8
2090	东丽区	82807龙祥	828大馈线	空港供电服务中心	630	124.299	19.73%	0	379.7
2091	东丽区	新1505	新32大馈线	空港供电服务中心	500	74.7	14.94%	0	325.3
2092	东丽区	何4203	何42大馈线	空港供电服务中心	500	124	24.80%	0	276.0
2093	东丽区	何4318	何43大馈线	空港供电服务中心	630	129.969	20.63%	0	374.0
2094	滨海新区	物2102	物21大馈线	空港供电服务中心	800	124.56	15.57%	0	515.4
2095	东丽区	82810龙城	828大馈线	空港供电服务中心	500	0	0.00%	0	400.0

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
2096	东丽区	村4201甲瑞和	村42大馈线	空港供电服务中心	630	134.694	21.38%	0	369.3
2097	东丽区	新1110乙	新11大馈线	空港供电服务中心	800	122.16	15.27%	0	517.8
2098	东丽区	茶1508乙	东16大馈线	空港供电服务中心	630	133.56	21.20%	0	370.4
2099	东丽区	华2106厚园	华21大馈线	空港供电服务中心	500	246.2	49.24%	0	153.8
2100	东丽区	华1810乙茗润	华18大馈线	空港供电服务中心	630	129.591	20.57%	0	374.4
2101	东丽区	茶2706站	东22大馈线	空港供电服务中心	630	127.575	20.25%	0	376.4
2102	东丽区	92101维尔蓝堤	921大馈线	空港供电服务中心	630	183.771	29.17%	0	320.2
2103	东丽区	瑞1402甲	瑞14大馈线	空港供电服务中心	800	111.44	13.93%	0	528.6
2104	东丽区	华1411翠园	华14大馈线	空港供电服务中心	630	0	0.00%	0	504.0
2105	东丽区	茶2306甲	东12大馈线	空港供电服务中心	630	133.056	21.12%	0	370.9
2106	东丽区	何3106	何31大馈线	空港供电服务中心	800	169.52	21.19%	0	470.5
2107	东丽区	新2513	新25大馈线（热）	空港供电服务中心	630	78.12	12.40%	0	425.9
2108	东丽区	B新2801乙	新28大馈线	空港供电服务中心	500	150.7	30.14%	0	249.3
2109	东丽区	茶3302站	东42大馈线	空港供电服务中心	630	143.073	22.71%	0	360.9
2110	滨海新区	物4212	物42大馈线	空港供电服务中心	630	99.666	15.82%	0	404.3
2111	滨海新区	袁1110名居	袁11大馈线	空港供电服务中心	800	142.8	17.85%	0	497.2
2112	东丽区	华2204昊园	华22大馈线	空港供电服务中心	500	118.4	23.68%	0	281.6
2113	东丽区	B文2326	文23大馈线	空港供电服务中心	400	78.52	19.63%	0	241.5
2114	东丽区	茶3303乙	东42大馈线	空港供电服务中心	630	144.9	23.00%	0	359.1
2115	东丽区	何3114甲	何31大馈线	空港供电服务中心	630	163.611	25.97%	0	340.4
2116	东丽区	华2714乙	华27（DL）大馈线	空港供电服务中心	630	180.684	28.68%	0	323.3
2117	东丽区	华3504	华35大馈线	空港供电服务中心	1000	179.9	17.99%	0	620.1
2118	东丽区	瑞1505	瑞15大馈线（热）	空港供电服务中心	800	148	18.50%	0	492.0
2119	东丽区	新2109乙天欣花园	新21大馈线	空港供电服务中心	800	101.2	12.65%	0	538.8

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
2120	东丽区	茶2305乙	东12大馈线	空港供电服务中心	500	117.3	23.46%	0	282.7
2121	东丽区	何3114乙	何31大馈线	空港供电服务中心	500	139.5	27.90%	0	260.5
2122	东丽区	村1503甲德益	村15大馈线	空港供电服务中心	630	188.055	29.85%	0	315.9
2123	东丽区	26107甲	261大馈线	空港供电服务中心	630	116.046	18.42%	0	388.0
2124	东丽区	茶1605甲	东25大馈线	空港供电服务中心	630	143.073	22.71%	0	360.9
2125	滨海新区	袁4105名居	袁41大馈线	空港供电服务中心	800	157.36	19.67%	0	482.6
2126	东丽区	新3105乙华丰	新31大馈线	空港供电服务中心	800	104.4	13.05%	0	535.6
2127	东丽区	茶1216（李台02）	茶12大馈线	空港供电服务中心	400	24.88	6.22%	0	295.1
2128	东丽区	备1101（南孙庄04）	523大馈线	空港供电服务中心	400	0	0.00%	0	320.0
2129	东丽区	新1302华富	新13大馈线	空港供电服务中心	800	116	14.50%	0	524.0
2130	东丽区	92521阅湖	文15大馈线	空港供电服务中心	800	104	13.00%	0	536.0
2131	东丽区	茶2307甲	东12大馈线	空港供电服务中心	800	336.16	42.02%	0	303.8
2132	东丽区	华2401逸园	华24大馈线	空港供电服务中心	400	110.52	27.63%	0	209.5
2133	东丽区	华3104	华31大馈线	空港供电服务中心	630	219.114	34.78%	0	284.9
2134	东丽区	华2510翠园	华25大馈线	空港供电服务中心	630	133.812	21.24%	0	370.2
2135	东丽区	新1301华富	新13大馈线	空港供电服务中心	800	103.12	12.89%	0	536.9
2136	东丽区	B文3119乙	文31大馈线	空港供电服务中心	800	116.24	14.53%	0	523.8
2137	东丽区	华1205德园	华12大馈线	空港供电服务中心	1000	185.2	18.52%	0	614.8
2138	东丽区	村4205甲悦和	村42大馈线	空港供电服务中心	630	213.381	33.87%	0	290.6
2139	东丽区	92537乙观湖	文15大馈线	空港供电服务中心	500	85.55	17.11%	0	314.5
2140	滨海新区	物3101乙	物31大馈线	空港供电服务中心	800	110.72	13.84%	0	529.3
2141	滨海新区	袁1115	袁11大馈线	空港供电服务中心	1000	188	18.80%	0	612.0
2142	东丽区	92530碧溪	文15大馈线	空港供电服务中心	400	72.44	18.11%	0	247.6
2143	东丽区	华3205	华32大馈线	空港供电服务中心	630	122.094	19.38%	0	381.9

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
2144	东丽区	华3203乙欣湖	华32大馈线	空港供电服务中心	630	205.947	32.69%	0	298.1
2145	东丽区	茶2710乙站	东22大馈线	空港供电服务中心	630	212.373	33.71%	0	291.6
2146	东丽区	华2101厚园	华21大馈线	空港供电服务中心	630	116.991	18.57%	0	387.0
2147	东丽区	华1110	华11大馈线（热）	空港供电服务中心	500	97.6	19.52%	0	302.4
2148	东丽区	瑞2604甲	瑞26大馈线	空港供电服务中心	315	0	0.00%	0	252.0
2149	东丽区	村1303乙	村13（DL）大馈线	空港供电服务中心	630	142.317	22.59%	0	361.7
2150	东丽区	瑞3203	瑞32大馈线（热）	空港供电服务中心	500	120.3	24.06%	0	279.7
2151	东丽区	新3113	新31大馈线	空港供电服务中心	630	68.229	10.83%	0	435.8
2152	滨海新区	袁3303乙	袁33大馈线	空港供电服务中心	630	0	0.00%	0	504.0
2153	东丽区	新1506乙	新32大馈线	空港供电服务中心	500	116.65	23.33%	0	283.4
2154	东丽区	92203凭澜	922大馈线	空港供电服务中心	630	97.902	15.54%	0	406.1
2155	东丽区	何3207	何32大馈线	空港供电服务中心	630	152.271	24.17%	0	351.7
2156	东丽区	茶1502甲	东16大馈线	空港供电服务中心	500	128.05	25.61%	0	272.0
2157	东丽区	新3105甲华丰	新31大馈线	空港供电服务中心	1000	164.4	16.44%	0	635.6
2158	东丽区	茶3204甲鎏塘居	茶32大馈线	空港供电服务中心	630	133.812	21.24%	0	370.2
2159	东丽区	赵3613	赵37大馈线	空港供电服务中心	400	0	0.00%	0	320.0
2160	东丽区	瑞1508乙春庭	瑞15大馈线（热）	空港供电服务中心	630	192.843	30.61%	0	311.2
2161	东丽区	华1313福园	华13（DL）大馈线	空港供电服务中心	630	134.379	21.33%	0	369.6
2162	东丽区	村1202昱和	村12大馈线	空港供电服务中心	500	59.7	11.94%	0	340.3
2163	东丽区	暇1303	暇13大馈线	空港供电服务中心	630	173.313	27.51%	0	330.7
2164	东丽区	华1409翠园	华14大馈线	空港供电服务中心	500	133.8	26.76%	0	266.2
2165	东丽区	华1107乙	华11大馈线（热）	空港供电服务中心	630	0	0.00%	0	504.0
2166	滨海新区	袁1104	袁11大馈线	空港供电服务中心	800	129.2	16.15%	0	510.8
2167	东丽区	村1401轩和	村14（DL）大馈线	空港供电服务中心	400	111.96	27.99%	0	208.0

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
2168	东丽区	村1501乙德益	村15大馈线	空港供电服务中心	630	329.112	52.24%	0	174.9
2169	东丽区	新2516	新25大馈线（热）	空港供电服务中心	315	81.27	25.80%	0	170.7
2170	滨海新区	袁4107	袁41大馈线	空港供电服务中心	630	167.454	26.58%	0	336.5
2171	滨海新区	袁3104	袁31大馈线	空港供电服务中心	1000	123.5	12.35%	0	676.5
2172	滨海新区	袁4111甲	袁41大馈线	空港供电服务中心	630	142.506	22.62%	0	361.5
2173	东丽区	村4502甲德益	村45大馈线	空港供电服务中心	500	151.8	30.36%	0	248.2
2174	东丽区	村1106乙悦和	村11（DL）大馈线	空港供电服务中心	630	184.842	29.34%	0	319.2
2175	滨海新区	物4105	物41大馈线	空港供电服务中心	800	145.76	18.22%	0	494.2
2176	东丽区	93406天域	934大馈线	空港供电服务中心	315	237.447	75.38%	0	14.6
2177	东丽区	B新2801甲站	新28大馈线	空港供电服务中心	630	153.216	24.32%	0	350.8
2178	东丽区	B93105	文12大馈线	空港供电服务中心	500	0	0.00%	0	400.0
2179	东丽区	新2805乙	新28大馈线	空港供电服务中心	630	146.538	23.26%	0	357.5
2180	东丽区	新1102乙顶秀	新11大馈线	空港供电服务中心	1000	166.1	16.61%	0	633.9
2181	东丽区	茶3507	东45大馈线	空港供电服务中心	630	113.148	17.96%	0	390.9
2182	东丽区	华1508怀园	华15（DL）大馈线	空港供电服务中心	630	124.047	19.69%	0	380.0
2183	东丽区	93211绿洲馨	文23大馈线	空港供电服务中心	630	94.5	15.00%	0	409.5
2184	东丽区	92304盛锦	923大馈线	空港供电服务中心	1000	157.5	15.75%	0	642.5
2185	东丽区	何4210	何42大馈线	空港供电服务中心	500	88.95	17.79%	0	311.1
2186	东丽区	B文2408乙	文24大馈线	空港供电服务中心	500	65.75	13.15%	0	334.3
2187	东丽区	茶3308乙	东42大馈线	空港供电服务中心	630	186.291	29.57%	0	317.7
2188	东丽区	新1801	新18大馈线	空港供电服务中心	630	136.647	21.69%	0	367.4
2189	东丽区	茶2709甲站	东22大馈线	空港供电服务中心	630	186.039	29.53%	0	318.0
2190	东丽区	何4114甲	何41大馈线	空港供电服务中心	630	133.371	21.17%	0	370.6
2191	东丽区	B文2409	文24大馈线	空港供电服务中心	400	54.88	13.72%	0	265.1

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
2192	东丽区	华1810甲茗润	华18大馈线	空港供电服务中心	630	146.601	23.27%	0	357.4
2193	东丽区	52316（南孙庄08）	523大馈线	空港供电服务中心	400	38.44	9.61%	0	281.6
2194	滨海新区	纬3203乙悦诚	纬32大馈线	空港供电服务中心	630	160.965	25.55%	0	343.0
2195	东丽区	93216乙御景庭苑	932大馈线	空港供电服务中心	630	63.378	10.06%	0	440.6
2196	滨海新区	袁2503乙悦诚	袁25大馈线	空港供电服务中心	500	120.85	24.17%	0	279.2
2197	东丽区	B新1612甲	新16大馈线	空港供电服务中心	800	83.2	10.40%	0	556.8
2198	东丽区	1211（唐山村02）	暇12大馈线	空港供电服务中心	315	6.8355	2.17%	0	245.2
2199	东丽区	瑞2701站	瑞27大馈线（热）	空港供电服务中心	630	88.83	14.10%	0	415.2
2200	东丽区	B文1407	文14大馈线	空港供电服务中心	400	0.56	0.14%	0	319.4
2201	东丽区	1202（军二村02）	暇12大馈线	空港供电服务中心	400	73.28	18.32%	0	246.7
2202	东丽区	B文1315	文13大馈线	空港供电服务中心	315	52.605	16.70%	0	199.4
2203	滨海新区	袁1123筑雅	袁11大馈线	空港供电服务中心	630	6.741	1.07%	0	497.3
2204	东丽区	新1813甲	新18大馈线	空港供电服务中心	630	116.865	18.55%	0	387.1
2205	滨海新区	袁2503甲悦诚	袁25大馈线	空港供电服务中心	630	151.452	24.04%	0	352.5
2206	东丽区	92604御景庭苑	926大馈线	空港供电服务中心	630	80.451	12.77%	0	423.5
2207	滨海新区	袁4114乙	袁41大馈线	空港供电服务中心	630	9.891	1.57%	0	494.1
2208	东丽区	何4117站	何41大馈线	空港供电服务中心	630	165.186	26.22%	0	338.8
2209	滨海新区	袁2504悦诚	袁25大馈线	空港供电服务中心	630	161.469	25.63%	0	342.5
2210	滨海新区	袁2501甲	袁25大馈线	空港供电服务中心	630	164.367	26.09%	0	339.6
2211	东丽区	茶2601（兴农01）	茶26大馈线	空港供电服务中心	315	16.128	5.12%	0	235.9
2212	滨海新区	袁2501乙悦诚	袁25大馈线	空港供电服务中心	630	167.643	26.61%	0	336.4
2213	东丽区	文1314甲	文13大馈线	空港供电服务中心	800	92.4	11.55%	0	547.6
2214	东丽区	文1313甲	文13大馈线	空港供电服务中心	800	127.84	15.98%	0	512.2
2215	东丽区	B新1615	新16大馈线	空港供电服务中心	400	85.24	21.31%	0	234.8

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
2216	东丽区	1517乙（秀拉花园C	新32大馈线	空港供电服务中心	630	147.357	23.39%	0	356.6
2217	东丽区	B文3124乙	文31大馈线	空港供电服务中心	500	98.2	19.64%	0	301.8
2218	东丽区	文2317甲	文23大馈线	空港供电服务中心	800	100	12.50%	0	540.0
2219	东丽区	文2317乙	文23大馈线	空港供电服务中心	800	124.16	15.52%	0	515.8
2220	东丽区	文2319甲	文23大馈线	空港供电服务中心	630	100.548	15.96%	0	403.5
2221	东丽区	92594揽城	文15大馈线	空港供电服务中心	400	77.68	19.42%	0	242.3
2222	滨海新区	袁1122丙	袁11大馈线	空港供电服务中心	630	133.182	21.14%	0	370.8
2223	东丽区	瑞2308	瑞23大馈线	空港供电服务中心	400	154.12	38.53%	0	165.9
2224	东丽区	文3131乙赏溪苑12站	文31大馈线	空港供电服务中心	800	86.4	10.80%	0	553.6
2225	东丽区	瑞2309	瑞23大馈线	空港供电服务中心	400	88.68	22.17%	0	231.3
2226	滨海新区	袁4115甲	袁41大馈线	空港供电服务中心	630	111.573	17.71%	0	392.4
2227	东丽区	新2735	新27大馈线	空港供电服务中心	800	105.68	13.21%	0	534.3
2228	东丽区	文1314乙	文13大馈线	空港供电服务中心	800	106.4	13.30%	0	533.6
2229	东丽区	瑞2313	瑞23大馈线	空港供电服务中心	400	85.84	21.46%	0	234.2
2230	滨海新区	C物4601	物46大馈线	空港供电服务中心	630	0.756	0.12%	0	503.2
2231	东丽区	B26202无暇宿舍01	262大馈线	空港供电服务中心	500	100.35	20.07%	0	299.7
2232	东丽区	文1313乙	文13大馈线	空港供电服务中心	630	119.07	18.90%	0	384.9
2233	东丽区	文2316甲	文23大馈线	空港供电服务中心	800	135.6	16.95%	0	504.4
2234	东丽区	B文1409	文14大馈线	空港供电服务中心	400	0.72	0.18%	0	319.3
2235	东丽区	2810乙（秀拉花园C	新28大馈线	空港供电服务中心	800	166	20.75%	0	474.0
2236	东丽区	52317（欢坨10）	523大馈线	空港供电服务中心	315	18.333	5.82%	0	233.7
2237	东丽区	71103（胡张庄03）	711（DL）大馈线	空港供电服务中心	200	22.26	11.13%	0	137.7
2238	东丽区	B文1315乙	文13大馈线	空港供电服务中心	630	80.577	12.79%	0	423.4
2239	东丽区	文2319乙	文23大馈线	空港供电服务中心	630	69.111	10.97%	0	434.9

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
2240	东丽区	文2316乙	文23大馈线	空港供电服务中心	630	85.68	13.60%	0	418.3
2241	东丽区	B文1408	文14大馈线	空港供电服务中心	400	0.76	0.19%	0	319.2
2242	东丽区	2810甲（秀拉花园C	新28大馈线	空港供电服务中心	800	85.68	10.71%	0	554.3
2243	东丽区	B文1315甲	文13大馈线	空港供电服务中心	800	155.04	19.38%	0	485.0
2244	东丽区	B文1530甲	文15大馈线	空港供电服务中心	800	116.32	14.54%	0	523.7
2245	东丽区	B文1529乙	文15大馈线	空港供电服务中心	800	87.36	10.92%	0	552.6
2246	东丽区	华1301通园	华13（DL）大馈线	空港供电服务中心	400	0	0.00%	0	320.0
2247	东丽区	暇3501（官房04）	暇35大馈线	空港供电服务中心	400	165.68	41.42%	0	154.3
2248	东丽区	何3108金河	何31大馈线	空港供电服务中心	630	142.632	22.64%	0	361.4
2249	东丽区	何4329	何43大馈线	空港供电服务中心	630	59.535	9.45%	0	444.5
2250	滨海新区	物2309岭尚	物23大馈线	空港供电服务中心	400	68.24	17.06%	0	251.8
2251	东丽区	B26205	262大馈线	空港供电服务中心	500	147.9	29.58%	0	252.1
2252	东丽区	93219乙绿洲馨	文23大馈线	空港供电服务中心	630	85.491	13.57%	0	418.5
2253	东丽区	文1307（绿洲馨园）	文13大馈线	空港供电服务中心	500	104.5	20.90%	0	295.5
2254	东丽区	52321（欢坨02）	523大馈线	空港供电服务中心	315	3.843	1.22%	0	248.2
2255	滨海新区	物1205甲	物12大馈线	空港供电服务中心	800	85.28	10.66%	0	554.7
2256	滨海新区	物1205乙	物12大馈线	空港供电服务中心	800	134.48	16.81%	0	505.5
2257	滨海新区	物4302甲	物43大馈线	空港供电服务中心	800	93.6	11.70%	0	546.4
2258	滨海新区	物4301甲	物43大馈线	空港供电服务中心	800	120.8	15.10%	0	519.2
2259	滨海新区	物1204乙	物12大馈线	空港供电服务中心	800	0	0.00%	0	640.0
2260	滨海新区	物1204甲	物12大馈线	空港供电服务中心	800	126.56	15.82%	0	513.4
2261	滨海新区	物1201	物12大馈线	空港供电服务中心	630	0	0.00%	0	504.0
2262	滨海新区	物4302乙	物43大馈线	空港供电服务中心	800	95.76	11.97%	0	544.2
2263	滨海新区	物4301乙	物43大馈线	空港供电服务中心	800	13.2	1.65%	0	626.8

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
2264	东丽区	C暇2101	暇21大馈线	空港供电服务中心	630	467.586	74.22%	0	36.4
2265	东丽区	93218乙绿洲馨	文23大馈线	空港供电服务中心	500	78	15.60%	0	322.0
2266	东丽区	1516乙（秀拉花园C	新32大馈线	空港供电服务中心	800	107.36	13.42%	0	532.6
2267	东丽区	1517甲（秀拉花园C	新32大馈线	空港供电服务中心	800	125.44	15.68%	0	514.6
2268	东丽区	新1518乙	新32大馈线	空港供电服务中心	800	149.12	18.64%	0	490.9
2269	东丽区	新1521甲	新32大馈线	空港供电服务中心	800	72.8	9.10%	0	567.2
2270	东丽区	文1316乙	文13大馈线	空港供电服务中心	630	80.64	12.80%	0	423.4
2271	东丽区	文2318乙	文23大馈线	空港供电服务中心	630	95.256	15.12%	0	408.7
2272	东丽区	新2722（南于堡01）	新27大馈线	空港供电服务中心	200	117.36	58.68%	0	42.6
2273	东丽区	茶1213（塘洼05）	茶12大馈线	空港供电服务中心	200	18.54	9.27%	0	141.5
2274	东丽区	瑞2311	瑞23大馈线	空港供电服务中心	400	101.36	25.34%	0	218.6
2275	东丽区	C文1203	文12大馈线	空港供电服务中心	630	261.891	41.57%	0	242.1
2276	滨海新区	物2308	物23大馈线	空港供电服务中心	400	82.24	20.56%	0	237.8
2277	东丽区	华2406逸园	华24大馈线	空港供电服务中心	315	77.5845	24.63%	0	174.4
2278	东丽区	B茶2704站	东22大馈线	空港供电服务中心	800	155.68	19.46%	0	484.3
2279	东丽区	B文3101	文31大馈线	空港供电服务中心	800	98.08	12.26%	0	541.9
2280	东丽区	竹2202（何兴庄02）	芳33大馈线	空港供电服务中心	250	0	0.00%	0	200.0
2281	东丽区	52309（欢坨专06）	523大馈线	空港供电服务中心	100	14.07	14.07%	0	65.9
2282	滨海新区	纬3203甲悦诚	纬32大馈线	空港供电服务中心	630	193.536	30.72%	0	310.5
2283	东丽区	新1815	新18大馈线	空港供电服务中心	400	82.6	20.65%	0	237.4
2284	滨海新区	纬3202乙悦诚	纬32大馈线	空港供电服务中心	500	137.2	27.44%	0	262.8
2285	东丽区	B92593碧虹	文15大馈线	空港供电服务中心	400	88.72	22.18%	0	231.3
2286	东丽区	92605乙御景庭苑	926大馈线	空港供电服务中心	630	90.783	14.41%	0	413.2
2287	东丽区	B26203无暇宿舍02	262大馈线	空港供电服务中心	630	132.3	21.00%	0	371.7

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
2288	东丽区	93215御景庭苑	932大馈线	空港供电服务中心	630	102.375	16.25%	0	401.6
2289	东丽区	瑞1305甲	瑞13大馈线（热）	空港供电服务中心	630	0	0.00%	0	504.0
2290	东丽区	B26207	262大馈线	空港供电服务中心	630	116.739	18.53%	0	387.3
2291	东丽区	92599揽城	文15大馈线	空港供电服务中心	500	60.2	12.04%	0	339.8
2292	东丽区	B文3130甲	文31大馈线	空港供电服务中心	800	82.96	10.37%	0	557.0
2293	滨海新区	C环3401	环34大馈线	空港供电服务中心	630	0	0.00%	0	504.0
2294	东丽区	B26201	262大馈线	空港供电服务中心	400	46.16	11.54%	0	273.8
2295	东丽区	B新1514甲	新32大馈线	空港供电服务中心	800	171.2	21.40%	0	468.8
2296	东丽区	C71501	715大馈线	空港供电服务中心	630	171.423	27.21%	0	332.6
2297	东丽区	7508（荷月里05站）	275大馈线	空港供电服务中心	630	115.227	18.29%	0	388.8
2298	东丽区	3507（端月里01站）	暇35大馈线	空港供电服务中心	630	174.825	27.75%	0	329.2
2299	东丽区	3508（端月里02站）	暇35大馈线	空港供电服务中心	630	165.942	26.34%	0	338.1
2300	东丽区	27506	275大馈线	空港供电服务中心	400	70.92	17.73%	0	249.1
2301	东丽区	C东4302	东43大馈线	空港供电服务中心	630	212.751	33.77%	0	291.2
2302	东丽区	B新1611甲	新16大馈线	空港供电服务中心	800	154.64	19.33%	0	485.4
2303	东丽区	C933万科城07	933大馈线	空港供电服务中心	400	141.44	35.36%	0	178.6
2304	东丽区	C新13智慧港02	新13大馈线	空港供电服务中心	400	85.96	21.49%	0	234.0
2305	东丽区	文1202	文12大馈线	空港供电服务中心	630	233.163	37.01%	0	270.8
2306	东丽区	文1405甲	文14大馈线	空港供电服务中心	630	84.735	13.45%	0	419.3
2307	东丽区	文3401甲	文34大馈线	空港供电服务中心	630	122.409	19.43%	0	381.6
2308	滨海新区	C保2402	保24大馈线	空港供电服务中心	630	48.888	7.76%	0	455.1
2309	东丽区	B新1514乙	新32大馈线	空港供电服务中心	800	191.44	23.93%	0	448.6
2310	东丽区	C新3301	新33大馈线	空港供电服务中心	630	194.355	30.85%	0	309.6
2311	东丽区	新1816	新18大馈线	空港供电服务中心	400	81.72	20.43%	0	238.3

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
2312	东丽区	C瑞1302	瑞13大馈线（热）	空港供电服务中心	630	86.814	13.78%	0	417.2
2313	东丽区	B文2212乙	文22大馈线	空港供电服务中心	630	125.055	19.85%	0	378.9
2314	东丽区	7502（择月里02站）	275大馈线	空港供电服务中心	630	61.488	9.76%	0	442.5
2315	东丽区	C新1202	新12大馈线（热）	空港供电服务中心	630	338.436	53.72%	0	165.6
2316	东丽区	C暇2292	暇22大馈线	空港供电服务中心	400	0	0.00%	0	320.0
2317	东丽区	C924客服中心01	924大馈线	空港供电服务中心	630	85.995	13.65%	0	418.0
2318	东丽区	C新13智慧港01	新13大馈线	空港供电服务中心	400	0	0.00%	0	320.0
2319	东丽区	C瑞1301	瑞13大馈线（热）	空港供电服务中心	630	143.64	22.80%	0	360.4
2320	滨海新区	袁4116甲	袁41大馈线	空港供电服务中心	630	145.089	23.03%	0	358.9
2321	东丽区	B文2214甲	文22大馈线	空港供电服务中心	800	155.28	19.41%	0	484.7
2322	东丽区	B文2401	文24大馈线	空港供电服务中心	400	53.48	13.37%	0	266.5
2323	东丽区	82921瑜芳园	829大馈线	空港供电服务中心	400	0	0.00%	0	320.0
2324	东丽区	C东4301	东43大馈线	空港供电服务中心	630	213.192	33.84%	0	290.8
2325	东丽区	B文2314甲	文23大馈线	空港供电服务中心	800	115.52	14.44%	0	524.5
2326	东丽区	C新2403	新24大馈线	空港供电服务中心	630	368.928	58.56%	0	135.1
2327	东丽区	7503（择月里03站）	275大馈线	空港供电服务中心	630	93.114	14.78%	0	410.9
2328	东丽区	C东4303	东43大馈线	空港供电服务中心	630	215.838	34.26%	0	288.2
2329	东丽区	C茶11军粮城大街02	东33大馈线	空港供电服务中心	630	344.232	54.64%	0	159.8
2330	东丽区	文1201	文12大馈线	空港供电服务中心	630	194.859	30.93%	0	309.1
2331	滨海新区	C袁3502	袁35大馈线	空港供电服务中心	630	231.84	36.80%	0	272.2
2332	东丽区	83023（么六桥03）	830大馈线	空港供电服务中心	315	34.335	10.90%	0	217.7
2333	东丽区	C新2301	新23大馈线	空港供电服务中心	630	211.932	33.64%	0	292.1
2334	东丽区	52325（南孙庄11）	523大馈线	空港供电服务中心	315	0	0.00%	0	252.0
2335	东丽区	文3401乙	文34大馈线	空港供电服务中心	630	84.924	13.48%	0	419.1

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
2336	滨海新区	501-空港经济区公	袁35大馈线	空港供电服务中心	630	263.655	41.85%	0	240.3
2337	东丽区	B文2214乙	文22大馈线	空港供电服务中心	800	98.96	12.37%	0	541.0
2338	东丽区	C文2201	文22大馈线	空港供电服务中心	630	292.005	46.35%	0	212.0
2339	东丽区	92613甲御景花苑	926大馈线	空港供电服务中心	630	0	0.00%	0	504.0
2340	东丽区	竹3303	芳12大馈线	空港供电服务中心	500	315.85	63.17%	0	84.2
2341	东丽区	何1210	何12大馈线	空港供电服务中心	630	340.326	54.02%	0	163.7
2342	东丽区	71410澜景雅园	文22大馈线	空港供电服务中心	315	74.2455	23.57%	0	177.8
2343	东丽区	何4112甲金河	何41大馈线	空港供电服务中心	800	133.2	16.65%	0	506.8
2344	东丽区	何3105甲金河	何31大馈线	空港供电服务中心	630	221.13	35.10%	0	282.9
2345	东丽区	新2521	新25大馈线（热）	空港供电服务中心	400	70.48	17.62%	0	249.5
2346	东丽区	何4201乙	何42大馈线	空港供电服务中心	500	131.5	26.30%	0	268.5
2347	东丽区	93312赏湖	933大馈线	空港供电服务中心	630	152.775	24.25%	0	351.2
2348	东丽区	华2702	华27（DL）大馈线	空港供电服务中心	500	82.85	16.57%	0	317.2
2349	东丽区	华3407甲茗润	华34大馈线	空港供电服务中心	630	124.803	19.81%	0	379.2
2350	东丽区	茶1207（苗街04）	茶12大馈线	空港供电服务中心	400	106.4	26.60%	0	213.6
2351	东丽区	71801乙	718大馈线	空港供电服务中心	800	190	23.75%	0	450.0
2352	东丽区	26102	261大馈线	空港供电服务中心	500	102.65	20.53%	0	297.4
2353	东丽区	茶3308甲	东42大馈线	空港供电服务中心	630	135.891	21.57%	0	368.1
2354	东丽区	暇1403	暇14大馈线	空港供电服务中心	500	221.4	44.28%	0	178.6
2355	东丽区	华2710甲（香润轩）	华27（DL）大馈线	空港供电服务中心	500	114.05	22.81%	0	286.0
2356	东丽区	暇1401甲	暇14大馈线	空港供电服务中心	630	156.492	24.84%	0	347.5
2357	东丽区	茶2703甲站	东22大馈线	空港供电服务中心	630	218.421	34.67%	0	285.6
2358	东丽区	茶1217（苗街12）	茶12大馈线	空港供电服务中心	315	31.185	9.90%	0	220.8
2359	东丽区	茶1107乙	东33大馈线	空港供电服务中心	630	152.397	24.19%	0	351.6

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
2360	东丽区	文2401乙	文24大馈线	空港供电服务中心	630	124.677	19.79%	0	379.3
2361	东丽区	瑞2107甲绿庭	瑞21大馈线	空港供电服务中心	630	192.15	30.50%	0	311.9
2362	东丽区	华2402逸园	华24大馈线	空港供电服务中心	630	158.319	25.13%	0	345.7
2363	东丽区	竹2208（赵沽里08）	芳33大馈线	空港供电服务中心	315	38.493	12.22%	0	213.5
2364	东丽区	93311	933大馈线	空港供电服务中心	400	50.12	12.53%	0	269.9
2365	东丽区	村1302甲	村13（DL）大馈线	空港供电服务中心	500	177.3	35.46%	0	222.7
2366	东丽区	村4403乙	村44大馈线	空港供电服务中心	630	145.656	23.12%	0	358.3
2367	东丽区	茶1106乙站	东33大馈线	空港供电服务中心	630	0	0.00%	0	504.0
2368	东丽区	B新3701甲站	新37大馈线	空港供电服务中心	500	126.25	25.25%	0	273.8
2369	东丽区	华1206昊园	华12大馈线	空港供电服务中心	630	0	0.00%	0	504.0
2370	东丽区	瑞2106甲春庭	瑞21大馈线	空港供电服务中心	500	144.55	28.91%	0	255.5
2371	东丽区	茶2307乙	东12大馈线	空港供电服务中心	800	192.08	24.01%	0	447.9
2372	东丽区	茶1602乙	东25大馈线	空港供电服务中心	500	104.55	20.91%	0	295.5
2373	东丽区	茶3303甲	东42大馈线	空港供电服务中心	800	215.76	26.97%	0	424.2
2374	东丽区	新2803	新28大馈线	空港供电服务中心	315	96.705	30.70%	0	155.3
2375	东丽区	新3114	新31大馈线	空港供电服务中心	630	84.735	13.45%	0	419.3
2376	东丽区	B文2327	文23大馈线	空港供电服务中心	400	59.68	14.92%	0	260.3
2377	东丽区	何1422新中园	何14大馈线	空港供电服务中心	630	181.818	28.86%	0	322.2
2378	东丽区	何3107金河	何31大馈线	空港供电服务中心	400	102.2	25.55%	0	217.8
2379	东丽区	暇1404	暇14大馈线	空港供电服务中心	500	119.05	23.81%	0	281.0
2380	东丽区	茶1602甲	东25大馈线	空港供电服务中心	500	114.7	22.94%	0	285.3
2381	东丽区	村4303甲德锦	村43大馈线	空港供电服务中心	630	157.563	25.01%	0	346.4
2382	东丽区	何4201甲	何42大馈线	空港供电服务中心	630	164.304	26.08%	0	339.7
2383	东丽区	茶3204乙釜塘居	茶32大馈线	空港供电服务中心	630	141.372	22.44%	0	362.6

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
2384	东丽区	B92108	921大馈线	空港供电服务中心	630	0	0.00%	0	504.0
2385	东丽区	何3201甲金钟	何32大馈线	空港供电服务中心	630	139.23	22.10%	0	364.8
2386	东丽区	71603乙	716大馈线	空港供电服务中心	800	141.52	17.69%	0	498.5
2387	东丽区	华2512翠园	华25大馈线	空港供电服务中心	400	90.44	22.61%	0	229.6
2388	东丽区	华2210福园	华22大馈线	空港供电服务中心	630	136.269	21.63%	0	367.7
2389	东丽区	暇1405	暇14大馈线	空港供电服务中心	500	143.5	28.70%	0	256.5
2390	滨海新区	物2106	物21大馈线	空港供电服务中心	630	78.246	12.42%	0	425.8
2391	东丽区	何4102金河	何41大馈线	空港供电服务中心	630	194.355	30.85%	0	309.6
2392	东丽区	村1505甲德盈	村15大馈线	空港供电服务中心	500	131.95	26.39%	0	268.1
2393	东丽区	茶2201鳌塘居	茶22大馈线	空港供电服务中心	500	279.2	55.84%	0	120.8
2394	东丽区	暇2103乙	暇21大馈线	空港供电服务中心	800	92.8	11.60%	0	547.2
2395	东丽区	茶1607乙	东25大馈线	空港供电服务中心	630	120.708	19.16%	0	383.3
2396	东丽区	B文2116	文21大馈线	空港供电服务中心	630	152.397	24.19%	0	351.6
2397	滨海新区	袁3102	袁31大馈线	空港供电服务中心	800	164	20.50%	0	476.0
2398	东丽区	93205乙维尔蓝堤	932大馈线	空港供电服务中心	1000	111.2	11.12%	0	688.8
2399	东丽区	何4331	何43大馈线	空港供电服务中心	630	64.701	10.27%	0	439.3
2400	东丽区	93305赏湖	933大馈线	空港供电服务中心	500	153.1	30.62%	0	246.9
2401	东丽区	新1803乙	新18大馈线	空港供电服务中心	630	173.376	27.52%	0	330.6
2402	滨海新区	袁1301乙	袁13大馈线	空港供电服务中心	630	0	0.00%	0	504.0
2403	东丽区	茶1103乙站	东33大馈线	空港供电服务中心	630	195.111	30.97%	0	308.9
2404	东丽区	茶3301甲	东42大馈线	空港供电服务中心	630	131.481	20.87%	0	372.5
2405	东丽区	魏2716（老袁03）	魏27大馈线（煤改电）	空港供电服务中心	315	11.466	3.64%	0	240.5
2406	东丽区	瑞2303	瑞23大馈线	空港供电服务中心	1000	104.5	10.45%	0	695.5
2407	东丽区	B文2332甲	文23大馈线	空港供电服务中心	630	105.021	16.67%	0	399.0

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
2408	东丽区	B文1308甲	文13大馈线	空港供电服务中心	630	110.313	17.51%	0	393.7
2409	东丽区	93219甲绿洲	文23大馈线	空港供电服务中心	630	118.566	18.82%	0	385.4
2410	东丽区	93217绿洲馨	文23大馈线	空港供电服务中心	500	100.5	20.10%	0	299.5
2411	东丽区	B文1309甲	文13大馈线	空港供电服务中心	630	92.862	14.74%	0	411.1
2412	东丽区	B26206	262大馈线	空港供电服务中心	315	76.041	24.14%	0	176.0
2413	东丽区	C村1505	村15大馈线	空港供电服务中心	630	155.61	24.70%	0	348.4
2414	东丽区	B文3404	文34大馈线	空港供电服务中心	400	74.92	18.73%	0	245.1
2415	东丽区	B文3402	文34大馈线	空港供电服务中心	400	67.08	16.77%	0	252.9
2416	东丽区	新2730甲（唐雅苑）	新27大馈线	空港供电服务中心	630	98.469	15.63%	0	405.5
2417	东丽区	C村1501	村15大馈线	空港供电服务中心	630	0	0.00%	0	504.0
2418	东丽区	B新2733甲	新27大馈线	空港供电服务中心	800	162.24	20.28%	0	477.8
2419	东丽区	B文2313乙	文23大馈线	空港供电服务中心	800	103.92	12.99%	0	536.1
2420	东丽区	B文2314乙	文23大馈线	空港供电服务中心	800	109.12	13.64%	0	530.9
2421	东丽区	B27504	275大馈线	空港供电服务中心	630	110.88	17.60%	0	393.1
2422	东丽区	新1612茗润	新16大馈线	空港供电服务中心	400	94.76	23.69%	0	225.2
2423	东丽区	93225	926大馈线	空港供电服务中心	400	69.56	17.39%	0	250.4
2424	东丽区	C713自然艺苑93	713（DL）大馈线	空港供电服务中心	630	74.718	11.86%	0	429.3
2425	东丽区	C文1204	文12大馈线	空港供电服务中心	630	279.342	44.34%	0	224.7
2426	东丽区	92244碧虹苑	文31大馈线	空港供电服务中心	400	0	0.00%	0	320.0
2427	东丽区	东1101（机米厂01）	东11大馈线	空港供电服务中心	315	53.7705	17.07%	0	198.2
2428	东丽区	92613乙御景花苑	926大馈线	空港供电服务中心	630	0	0.00%	0	504.0
2429	滨海新区	C环1603	环16大馈线	空港供电服务中心	630	299.187	47.49%	0	204.8
2430	东丽区	93316站	933大馈线	空港供电服务中心	400	46.6	11.65%	0	273.4
2431	东丽区	93319乙	933大馈线	空港供电服务中心	800	97.28	12.16%	0	542.7

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
2432	东丽区	新中村03站	村23大馈线	空港供电服务中心	315	122.2515	38.81%	0	129.7
2433	东丽区	新兴村05站	中13大馈线	空港供电服务中心	315	19.341	6.14%	0	232.7
2434	东丽区	93319甲	933大馈线	空港供电服务中心	800	136.08	17.01%	0	503.9
2435	东丽区	93318乙	933大馈线	空港供电服务中心	630	109.368	17.36%	0	394.6
2436	东丽区	C瑞11E0D53	瑞11大馈线	空港供电服务中心	630	108.108	17.16%	0	395.9
2437	东丽区	C924客服中心02	924大馈线	空港供电服务中心	630	105.147	16.69%	0	398.9
2438	滨海新区	袁1126乙	袁11大馈线	空港供电服务中心	630	124.425	19.75%	0	379.6
2439	东丽区	B华2718乙	华27（DL）大馈线	空港供电服务中心	800	145.36	18.17%	0	494.6
2440	东丽区	93226	926大馈线	空港供电服务中心	400	62.48	15.62%	0	257.5
2441	东丽区	C新3303	新33大馈线	空港供电服务中心	630	0	0.00%	0	504.0
2442	东丽区	何3101甲金河	何31大馈线	空港供电服务中心	630	178.416	28.32%	0	325.6
2443	东丽区	(52701)南何庄01站	527大馈线	空港供电服务中心	315	167.6115	53.21%	0	84.4
2444	东丽区	B文3403	文34大馈线	空港供电服务中心	400	66.56	16.64%	0	253.4
2445	东丽区	B文3405	文34大馈线	空港供电服务中心	400	81.76	20.44%	0	238.2
2446	东丽区	111甲（畅月里01站	261大馈线	空港供电服务中心	630	148.68	23.60%	0	355.3
2447	东丽区	C魏2301	魏23大馈线	空港供电服务中心	630	121.968	19.36%	0	382.0
2448	东丽区	7511（荷月里03站）	275大馈线	空港供电服务中心	630	137.403	21.81%	0	366.6
2449	东丽区	1306（南孙庄专04	523大馈线	空港供电服务中心	100	0	0.00%	0	80.0
2450	东丽区	B新1611乙	新16大馈线	空港供电服务中心	800	127.2	15.90%	0	512.8
2451	东丽区	华2719茗润	华27（DL）大馈线	空港供电服务中心	400	95.44	23.86%	0	224.6
2452	东丽区	C村15金钟公交05	村15大馈线	空港供电服务中心	630	0.693	0.11%	0	503.3
2453	东丽区	B27505	275大馈线	空港供电服务中心	630	136.143	21.61%	0	367.9
2454	东丽区	B82812龙城里	828大馈线	空港供电服务中心	200	0	0.00%	0	160.0
2455	东丽区	大毕庄008	525大馈线	空港供电服务中心	200	0.02	0.01%	0	160.0

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
2456	东丽区	7509（荷月里01站）	275大馈线	空港供电服务中心	630	172.746	27.42%	0	331.3
2457	东丽区	C村1502	村15大馈线	空港供电服务中心	630	128.331	20.37%	0	375.7
2458	东丽区	C文13恒大酒店03	文13大馈线	空港供电服务中心	630	124.677	19.79%	0	379.3
2459	东丽区	B文2315乙	文23大馈线	空港供电服务中心	800	99.84	12.48%	0	540.2
2460	东丽区	（南孙庄公路管理专	525大馈线	空港供电服务中心	200	4.7	2.35%	0	155.3
2461	东丽区	B93103	文12大馈线	空港供电服务中心	500	53.1	10.62%	0	346.9
2462	东丽区	村1207乙昱和	村12大馈线	空港供电服务中心	630	139.923	22.21%	0	364.1
2463	东丽区	段1239（军一村03）	暇12大馈线	空港供电服务中心	400	109.88	27.47%	0	210.1
2464	东丽区	村1108甲	村11（DL）大馈线	空港供电服务中心	630	170.73	27.10%	0	333.3
2465	东丽区	新3503甲华富	新35大馈线	空港供电服务中心	800	165.44	20.68%	0	474.6
2466	滨海新区	袁4109	袁41大馈线	空港供电服务中心	630	159.138	25.26%	0	344.9
2467	东丽区	新2505乙华丰	新25大馈线（热）	空港供电服务中心	800	119.76	14.97%	0	520.2
2468	东丽区	瑞1501芳园	瑞15大馈线（热）	空港供电服务中心	315	101.304	32.16%	0	150.7
2469	东丽区	华2713甲	华27（DL）大馈线	空港供电服务中心	630	153.783	24.41%	0	350.2
2470	东丽区	52509（欢坨07）	525大馈线	空港供电服务中心	315	3.339	1.06%	0	248.7
2471	东丽区	新1209天欣颐园	新12大馈线（热）	空港供电服务中心	400	0	0.00%	0	320.0
2472	东丽区	茶1211（苗街08）	茶12大馈线	空港供电服务中心	315	115.416	36.64%	0	136.6
2473	东丽区	何4109金河	何41大馈线	空港供电服务中心	630	195.111	30.97%	0	308.9
2474	东丽区	茶3604甲	东46大馈线	空港供电服务中心	500	249.4	49.88%	0	150.6
2475	东丽区	茶1107甲	东33大馈线	空港供电服务中心	800	191.36	23.92%	0	448.6
2476	东丽区	新1606甲茗润	新16大馈线	空港供电服务中心	630	156.24	24.80%	0	347.8
2477	东丽区	92519（阅桦苑）	文15大馈线	空港供电服务中心	1000	148.6	14.86%	0	651.4
2478	东丽区	村1603乙德翔	村16大馈线	空港供电服务中心	500	106.85	21.37%	0	293.2
2479	东丽区	茶3111（北旺01）	茶31大馈线	空港供电服务中心	400	119.6	29.90%	0	200.4

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
2480	滨海新区	物2302	物23大馈线	空港供电服务中心	630	78.687	12.49%	0	425.3
2481	东丽区	新1109天欣花园	新11大馈线	空港供电服务中心	500	102.9	20.58%	0	297.1
2482	东丽区	B文3120	文31大馈线	空港供电服务中心	315	43.6275	13.85%	0	208.4
2483	东丽区	瑞2102乙慈园	瑞21大馈线	空港供电服务中心	800	175.84	21.98%	0	464.2
2484	东丽区	新3104华丰	新31大馈线	空港供电服务中心	1000	141.4	14.14%	0	658.6
2485	东丽区	新2107顶秀	新21大馈线	空港供电服务中心	800	117.36	14.67%	0	522.6
2486	滨海新区	物3105	物31大馈线	空港供电服务中心	400	100.6	25.15%	0	219.4
2487	东丽区	华1315	华13（DL）大馈线	空港供电服务中心	500	116.95	23.39%	0	283.1
2488	东丽区	新3115	新31大馈线	空港供电服务中心	630	87.192	13.84%	0	416.8
2489	东丽区	何3109金河	何31大馈线	空港供电服务中心	630	155.484	24.68%	0	348.5
2490	东丽区	暇3203甲	暇32大馈线	空港供电服务中心	1000	0	0.00%	0	800.0
2491	东丽区	村1105甲悦和	村11（DL）大馈线	空港供电服务中心	500	111.9	22.38%	0	288.1
2492	东丽区	新33243	新33大馈线	空港供电服务中心	400	91.28	22.82%	0	228.7
2493	东丽区	92201邻水	922大馈线	空港供电服务中心	630	82.971	13.17%	0	421.0
2494	东丽区	新1202甲华富	新12大馈线（热）	空港供电服务中心	800	87.76	10.97%	0	552.2
2495	东丽区	村4303乙德锦	村43大馈线	空港供电服务中心	630	0	0.00%	0	504.0
2496	东丽区	村1602德翔	村16大馈线	空港供电服务中心	630	123.606	19.62%	0	380.4
2497	东丽区	茶3611甲	东46大馈线	空港供电服务中心	630	204.75	32.50%	0	299.3
2498	东丽区	村4304甲德锦	村43大馈线	空港供电服务中心	800	145.92	18.24%	0	494.1
2499	东丽区	B文2406乙	文24大馈线	空港供电服务中心	630	128.583	20.41%	0	375.4
2500	东丽区	92612甲维尔蓝堤	926大馈线	空港供电服务中心	1000	0	0.00%	0	800.0
2501	东丽区	B文2405甲	文24大馈线	空港供电服务中心	630	132.048	20.96%	0	372.0
2502	东丽区	B文1309绿洲花	文13大馈线	空港供电服务中心	630	92.61	14.70%	0	411.4
2503	东丽区	新1805	新18大馈线	空港供电服务中心	500	152.55	30.51%	0	247.5

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
2504	东丽区	B文2334乙	文23大馈线	空港供电服务中心	630	83.223	13.21%	0	420.8
2505	东丽区	B文3122乙	文31大馈线	空港供电服务中心	500	51.2	10.24%	0	348.8
2506	东丽区	B新1602站	新16大馈线	空港供电服务中心	630	181.125	28.75%	0	322.9
2507	滨海新区	物4204	物42大馈线	空港供电服务中心	400	103.44	25.86%	0	216.6
2508	东丽区	何3112(金河家园)	何31大馈线	空港供电服务中心	400	154.52	38.63%	0	165.5
2509	东丽区	新2506华丰	新25大馈线（热）	空港供电服务中心	800	139.2	17.40%	0	500.8
2510	东丽区	中1303（新兴村03）	中13大馈线	空港供电服务中心	400	102.2	25.55%	0	217.8
2511	东丽区	何4208甲	何42大馈线	空港供电服务中心	630	0	0.00%	0	504.0
2512	东丽区	新2808	新28大馈线	空港供电服务中心	630	168.714	26.78%	0	335.3
2513	东丽区	何3205	何32大馈线	空港供电服务中心	630	126.252	20.04%	0	377.7
2514	东丽区	B93116	文12大馈线	空港供电服务中心	500	72.3	14.46%	0	327.7
2515	滨海新区	物4102	物41大馈线	空港供电服务中心	1000	136.8	13.68%	0	663.2
2516	东丽区	93214乙绿洲馨	文23大馈线	空港供电服务中心	500	72.3	14.46%	0	327.7
2517	东丽区	瑞1507	瑞15大馈线（热）	空港供电服务中心	1000	246.6	24.66%	0	553.4
2518	东丽区	82804甲	828大馈线	空港供电服务中心	630	138.096	21.92%	0	365.9
2519	东丽区	茶2608（永兴01）	茶26大馈线	空港供电服务中心	400	59.64	14.91%	0	260.4
2520	东丽区	新1111甲	新11大馈线	空港供电服务中心	800	0	0.00%	0	640.0
2521	东丽区	何3204	何32大馈线	空港供电服务中心	500	112.2	22.44%	0	287.8
2522	东丽区	新1501乙站	新32大馈线	空港供电服务中心	500	99.55	19.91%	0	300.5
2523	东丽区	村4102甲友和	村41大馈线	空港供电服务中心	630	155.169	24.63%	0	348.8
2524	滨海新区	物4214	物42大馈线	空港供电服务中心	400	118.6	29.65%	0	201.4
2525	东丽区	村1101甲瑞和	村11（DL）大馈线	空港供电服务中心	630	131.985	20.95%	0	372.0
2526	东丽区	华3101乙	华31大馈线	空港供电服务中心	630	182.259	28.93%	0	321.7
2527	东丽区	瑞1502甲芳园	瑞15大馈线（热）	空港供电服务中心	800	180.32	22.54%	0	459.7

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
2528	东丽区	新2807	新28大馈线	空港供电服务中心	500	140.7	28.14%	0	259.3
2529	东丽区	村4503乙德益	村45大馈线	空港供电服务中心	500	148.8	29.76%	0	251.2
2530	东丽区	何3110金河	何31大馈线	空港供电服务中心	800	158.16	19.77%	0	481.8
2531	东丽区	新3406华富	新34大馈线	空港供电服务中心	1000	132.2	13.22%	0	667.8
2532	东丽区	村4501甲德益	村45大馈线	空港供电服务中心	630	187.488	29.76%	0	316.5
2533	东丽区	新1809甲	新18大馈线	空港供电服务中心	400	86.92	21.73%	0	233.1
2534	东丽区	93201维尔蓝	932大馈线	空港供电服务中心	800	100.24	12.53%	0	539.8
2535	东丽区	文1307（绿洲花园）	文13大馈线	空港供电服务中心	630	90.657	14.39%	0	413.3
2536	东丽区	暇3703	暇37大馈线	空港供电服务中心	630	115.983	18.41%	0	388.0
2537	东丽区	92216	文31大馈线	空港供电服务中心	630	92.925	14.75%	0	411.1
2538	东丽区	B93109	文12大馈线	空港供电服务中心	500	58.75	11.75%	0	341.3
2539	东丽区	村4601甲德悦	村46大馈线	空港供电服务中心	630	155.484	24.68%	0	348.5
2540	东丽区	暇1308乙	暇13大馈线	空港供电服务中心	630	165.249	26.23%	0	338.8
2541	东丽区	村4603甲德翔	村46大馈线	空港供电服务中心	630	157.122	24.94%	0	346.9
2542	东丽区	村4206乙茗和	村42大馈线	空港供电服务中心	630	127.764	20.28%	0	376.2
2543	滨海新区	袁4405	袁44大馈线	空港供电服务中心	1000	206.3	20.63%	0	593.7
2544	东丽区	何1108（大毕庄01）	何11大馈线	空港供电服务中心	400	78.44	19.61%	0	241.6
2545	东丽区	茶1603乙	东25大馈线	空港供电服务中心	630	121.59	19.30%	0	382.4
2546	东丽区	B文2407甲	文24大馈线	空港供电服务中心	630	181.125	28.75%	0	322.9
2547	东丽区	村1603甲	村16大馈线	空港供电服务中心	500	90.75	18.15%	0	309.3
2548	东丽区	82801乙龙泉	828大馈线	空港供电服务中心	630	192.969	30.63%	0	311.0
2549	东丽区	B文2320	文23大馈线	空港供电服务中心	400	68.96	17.24%	0	251.0
2550	东丽区	B93118	文12大馈线	空港供电服务中心	800	92.08	11.51%	0	547.9
2551	东丽区	新1211	新12大馈线（热）	空港供电服务中心	400	94.96	23.74%	0	225.0

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
2552	东丽区	茶2702乙	东22大馈线	空港供电服务中心	500	141.1	28.22%	0	258.9
2553	东丽区	B文2404	文24大馈线	空港供电服务中心	400	0	0.00%	0	320.0
2554	东丽区	92532乙揽城	文15大馈线	空港供电服务中心	630	93.303	14.81%	0	410.7
2555	东丽区	新1303华富	新13大馈线	空港供电服务中心	800	113.44	14.18%	0	526.6
2556	东丽区	茶1220（苗街09）	茶12大馈线	空港供电服务中心	400	68.68	17.17%	0	251.3
2557	东丽区	瑞2104甲	瑞21大馈线	空港供电服务中心	800	163.04	20.38%	0	477.0
2558	东丽区	茶1606甲	东25大馈线	空港供电服务中心	500	95.25	19.05%	0	304.8
2559	东丽区	新2101甲顶秀	新21大馈线	空港供电服务中心	1000	156.1	15.61%	0	643.9
2560	东丽区	假2205（新五村01）	暇22大馈线	空港供电服务中心	315	0	0.00%	0	252.0
2561	东丽区	华2704	华27（DL）大馈线	空港供电服务中心	1000	186.7	18.67%	0	613.3
2562	东丽区	新1501甲站	新32大馈线	空港供电服务中心	630	196.497	31.19%	0	307.5
2563	东丽区	何4202	何42大馈线	空港供电服务中心	500	136.85	27.37%	0	263.2
2564	东丽区	92601兰溪	926大馈线	空港供电服务中心	630	31.248	4.96%	0	472.8
2565	东丽区	茶2509（新村03）	茶25大馈线	空港供电服务中心	315	4.41	1.40%	0	247.6
2566	东丽区	茶3602乙	东46大馈线	空港供电服务中心	630	181.44	28.80%	0	322.6
2567	东丽区	瑞2105甲	瑞21大馈线	空港供电服务中心	1000	268	26.80%	0	532.0
2568	东丽区	华1407翠园	华14大馈线	空港供电服务中心	630	143.325	22.75%	0	360.7
2569	东丽区	何4101	何41大馈线	空港供电服务中心	500	194.7	38.94%	0	205.3
2570	东丽区	何3113	何31大馈线	空港供电服务中心	200	0	0.00%	0	160.0
2571	东丽区	93303盛锦	933大馈线	空港供电服务中心	800	95.44	11.93%	0	544.6
2572	东丽区	华1207昊园	华12大馈线	空港供电服务中心	500	117.35	23.47%	0	282.7
2573	东丽区	华1507怀园	华15（DL）大馈线	空港供电服务中心	500	119.75	23.95%	0	280.3
2574	东丽区	何4107金河	何41大馈线	空港供电服务中心	800	121.2	15.15%	0	518.8
2575	东丽区	新1210	新12大馈线（热）	空港供电服务中心	400	112.12	28.03%	0	207.9

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
2576	东丽区	华1105厚园	华11大馈线（热）	空港供电服务中心	315	65.016	20.64%	0	187.0
2577	东丽区	茶2308甲	东12大馈线	空港供电服务中心	630	137.34	21.80%	0	366.7
2578	东丽区	新2515	新25大馈线（热）	空港供电服务中心	400	94.16	23.54%	0	225.8
2579	东丽区	茶3510乙	东45大馈线	空港供电服务中心	500	108.7	21.74%	0	291.3
2580	东丽区	52308（欢坨01）	523大馈线	空港供电服务中心	400	76.56	19.14%	0	243.4
2581	东丽区	茶3609	东46大馈线	空港供电服务中心	630	116.928	18.56%	0	387.1
2582	滨海新区	袁4110	袁41大馈线	空港供电服务中心	500	108.35	21.67%	0	291.7
2583	东丽区	瑞1405乙	瑞14大馈线	空港供电服务中心	500	147.7	29.54%	0	252.3
2584	东丽区	92205凭澜	922大馈线	空港供电服务中心	630	94.878	15.06%	0	409.1
2585	东丽区	村1203乙	村12大馈线	空港供电服务中心	500	159	31.80%	0	241.0
2586	滨海新区	袁4112甲	袁41大馈线	空港供电服务中心	630	121.086	19.22%	0	382.9
2587	东丽区	新1108乙顶秀	新11大馈线	空港供电服务中心	800	128.16	16.02%	0	511.8
2588	东丽区	何4115金域华庭	何41大馈线	空港供电服务中心	630	178.038	28.26%	0	326.0
2589	东丽区	茶1601乙	东25大馈线	空港供电服务中心	500	109.4	21.88%	0	290.6
2590	东丽区	华3202	华32大馈线	空港供电服务中心	630	131.292	20.84%	0	372.7
2591	东丽区	暇3605	暇36大馈线	空港供电服务中心	630	210.546	33.42%	0	293.5
2592	东丽区	暇2104甲	暇21大馈线	空港供电服务中心	1000	245.5	24.55%	0	554.5
2593	东丽区	华2706乙茗润	华27（DL）大馈线	空港供电服务中心	500	103.35	20.67%	0	296.7
2594	东丽区	茶3506甲	东45大馈线	空港供电服务中心	500	209.75	41.95%	0	190.3
2595	东丽区	71601甲	716大馈线	空港供电服务中心	800	169.2	21.15%	0	470.8
2596	滨海新区	物4211	物42大馈线	空港供电服务中心	630	88.011	13.97%	0	416.0
2597	东丽区	华1204德园	华12大馈线	空港供电服务中心	500	105.95	21.19%	0	294.1
2598	东丽区	瑞2101乙芳园	瑞21大馈线	空港供电服务中心	630	86.121	13.67%	0	417.9
2599	东丽区	暇1408	暇14大馈线	空港供电服务中心	500	135.3	27.06%	0	264.7

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
2600	滨海新区	物2108	物21大馈线	空港供电服务中心	800	129.36	16.17%	0	510.6
2601	东丽区	瑞1804甲	瑞18（DL）大馈线	空港供电服务中心	630	118.818	18.86%	0	385.2
2602	滨海新区	袁1106	袁11大馈线	空港供电服务中心	1000	214.5	21.45%	0	585.5
2603	东丽区	92528阅湖	文15大馈线	空港供电服务中心	800	83.76	10.47%	0	556.2
2604	东丽区	茶1306甲	茶13大馈线	空港供电服务中心	1000	209.7	20.97%	0	590.3
2605	东丽区	瑞2101甲芳园	瑞21大馈线	空港供电服务中心	630	148.869	23.63%	0	355.1
2606	东丽区	华2105	华21大馈线	空港供电服务中心	800	119.12	14.89%	0	520.9
2607	东丽区	暇1308甲	暇13大馈线	空港供电服务中心	630	207.27	32.90%	0	296.7
2608	滨海新区	物1101	物11大馈线	空港供电服务中心	1000	145.1	14.51%	0	654.9
2609	东丽区	何4327	何43大馈线	空港供电服务中心	630	155.988	24.76%	0	348.0
2610	东丽区	竹2625	村32大馈线	空港供电服务中心	630	258.048	40.96%	0	246.0
2611	东丽区	新1207站	新12大馈线（热）	空港供电服务中心	400	0	0.00%	0	320.0
2612	东丽区	茶3509	东45大馈线	空港供电服务中心	630	178.29	28.30%	0	325.7
2613	滨海新区	物2305	物23大馈线	空港供电服务中心	400	104.84	26.21%	0	215.2
2614	东丽区	茶1104甲站	东33大馈线	空港供电服务中心	630	184.401	29.27%	0	319.6
2615	东丽区	71803甲	718大馈线	空港供电服务中心	1000	206.6	20.66%	0	593.4
2616	东丽区	新1504乙	新32大馈线	空港供电服务中心	500	85.65	17.13%	0	314.4
2617	东丽区	何4208乙	何42大馈线	空港供电服务中心	500	119.65	23.93%	0	280.4
2618	东丽区	茶3605甲	东46大馈线	空港供电服务中心	630	143.955	22.85%	0	360.0
2619	东丽区	新3603	新36大馈线	空港供电服务中心	500	89.3	17.86%	0	310.7
2620	东丽区	华1103禾园	华11大馈线（热）	空港供电服务中心	800	148.48	18.56%	0	491.5
2621	东丽区	92222揽湖	922大馈线	空港供电服务中心	500	61.95	12.39%	0	338.1
2622	东丽区	华2710甲(茗润轩)	华27（DL）大馈线	空港供电服务中心	630	166.131	26.37%	0	337.9
2623	滨海新区	物2311	物23大馈线	空港供电服务中心	400	53.2	13.30%	0	266.8

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
2624	东丽区	暇1315乙	暇13大馈线	空港供电服务中心	630	164.493	26.11%	0	339.5
2625	东丽区	B华2708站	华27（DL）大馈线	空港供电服务中心	630	170.541	27.07%	0	333.5
2626	东丽区	92104天城	921大馈线	空港供电服务中心	800	90.88	11.36%	0	549.1
2627	东丽区	瑞3206	瑞32大馈线（热）	空港供电服务中心	1000	186.5	18.65%	0	613.5
2628	东丽区	92607津泽兰湾	926大馈线	空港供电服务中心	500	26.4	5.28%	0	373.6
2629	东丽区	暇3611（森淼里）	暇36大馈线	空港供电服务中心	630	151.326	24.02%	0	352.7
2630	东丽区	26103	261大馈线	空港供电服务中心	500	94.75	18.95%	0	305.3
2631	东丽区	茶1206（苗街03）	茶12大馈线	空港供电服务中心	315	0	0.00%	0	252.0
2632	东丽区	何4328	何43大馈线	空港供电服务中心	630	87.822	13.94%	0	416.2
2633	东丽区	何3203	何32大馈线	空港供电服务中心	500	121.8	24.36%	0	278.2
2634	东丽区	暇3610甲	暇36大馈线	空港供电服务中心	1000	228.3	22.83%	0	571.7
2635	东丽区	B文1303乙绿洲馨	文13大馈线	空港供电服务中心	630	0	0.00%	0	504.0
2636	东丽区	暇3613甲	暇36大馈线	空港供电服务中心	630	140.931	22.37%	0	363.1
2637	东丽区	村1505乙德盈	村15大馈线	空港供电服务中心	630	122.85	19.50%	0	381.2
2638	滨海新区	袁4108	袁41大馈线	空港供电服务中心	630	145.278	23.06%	0	358.7
2639	东丽区	B文3118乙	文31大馈线	空港供电服务中心	500	0	0.00%	0	400.0
2640	东丽区	茶3611乙	东46大馈线	空港供电服务中心	500	138.1	27.62%	0	261.9
2641	东丽区	村4204嘉和	村42大馈线	空港供电服务中心	630	148.176	23.52%	0	355.8
2642	东丽区	93208乙绿洲花	文23大馈线	空港供电服务中心	1000	148	14.80%	0	652.0
2643	东丽区	华2211	华22大馈线	空港供电服务中心	500	122.7	24.54%	0	277.3
2644	东丽区	新3807（赤土05）	新14大馈线	空港供电服务中心	315	129.591	41.14%	0	122.4
2645	东丽区	华3407乙茗润	华34大馈线	空港供电服务中心	630	135.072	21.44%	0	368.9
2646	东丽区	B华2606	华21大馈线	空港供电服务中心	500	129.35	25.87%	0	270.7
2647	东丽区	B文1313甲	文13大馈线	空港供电服务中心	630	132.867	21.09%	0	371.1

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
2648	东丽区	新2518	新25大馈线（热）	空港供电服务中心	315	84.6405	26.87%	0	167.4
2649	东丽区	新1812甲	新18大馈线	空港供电服务中心	315	58.275	18.50%	0	193.7
2650	东丽区	华1506怀园	华15（DL）大馈线	空港供电服务中心	500	104.4	20.88%	0	295.6
2651	东丽区	何4105	何41大馈线	空港供电服务中心	630	166.194	26.38%	0	337.8
2652	东丽区	茶3505乙	东45大馈线	空港供电服务中心	630	124.047	19.69%	0	380.0
2653	滨海新区	物1106	物11大馈线	空港供电服务中心	800	141.84	17.73%	0	498.2
2654	东丽区	93404水镜	934大馈线	空港供电服务中心	400	36.04	9.01%	0	284.0
2655	东丽区	82801甲龙泉	828大馈线	空港供电服务中心	630	179.613	28.51%	0	324.4
2656	东丽区	新2109甲天欣花园	新21大馈线	空港供电服务中心	800	120.32	15.04%	0	519.7
2657	东丽区	村1301甲轩和	村13（DL）大馈线	空港供电服务中心	500	148.7	29.74%	0	251.3
2658	东丽区	瑞1802乙敬园	瑞18（DL）大馈线	空港供电服务中心	800	175.28	21.91%	0	464.7
2659	东丽区	村1502甲德益	村15大馈线	空港供电服务中心	500	173.5	34.70%	0	226.5
2660	东丽区	瑞3207甲	瑞32大馈线（热）	空港供电服务中心	800	212.88	26.61%	0	427.1
2661	东丽区	魏1601乙	魏16大馈线	空港供电服务中心	1000	156	15.60%	0	644.0
2662	东丽区	茶2707乙	东22大馈线	空港供电服务中心	500	118.8	23.76%	0	281.2
2663	东丽区	82611龙港	826大馈线	空港供电服务中心	400	85.36	21.34%	0	234.6
2664	东丽区	93306观澜	933大馈线	空港供电服务中心	630	0	0.00%	0	504.0
2665	东丽区	B新2806乙	新28大馈线	空港供电服务中心	500	93.95	18.79%	0	306.1
2666	东丽区	何3210	何32大馈线	空港供电服务中心	630	80.829	12.83%	0	423.2
2667	东丽区	茶2304乙站	东12大馈线	空港供电服务中心	630	210.861	33.47%	0	293.1
2668	东丽区	暇3612甲	暇36大馈线	空港供电服务中心	630	182.637	28.99%	0	321.4
2669	滨海新区	物4207	物42大馈线	空港供电服务中心	630	86.625	13.75%	0	417.4
2670	滨海新区	物2101	物21大馈线	空港供电服务中心	1000	0	0.00%	0	800.0
2671	东丽区	何3111甲金域华庭	何31大馈线	空港供电服务中心	630	111.762	17.74%	0	392.2

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
2672	东丽区	新3124	新31大馈线	空港供电服务中心	250	62.575	25.03%	0	137.4
2673	滨海新区	袁1301甲	袁13大馈线	空港供电服务中心	630	0	0.00%	0	504.0
2674	东丽区	茶3508乙	东45大馈线	空港供电服务中心	630	198.765	31.55%	0	305.2
2675	东丽区	新1202乙华富	新12大馈线（热）	空港供电服务中心	1000	189.8	18.98%	0	610.2
2676	东丽区	村1503乙德益	村15大馈线	空港供电服务中心	630	139.545	22.15%	0	364.5
2677	东丽区	71603甲	716大馈线	空港供电服务中心	1000	237.6	23.76%	0	562.4
2678	东丽区	茶3306甲	东42大馈线	空港供电服务中心	630	141.309	22.43%	0	362.7
2679	东丽区	村1101乙瑞和	村11（DL）大馈线	空港供电服务中心	630	147.105	23.35%	0	356.9
2680	东丽区	暇3704乙	暇37大馈线	空港供电服务中心	630	315.945	50.15%	0	188.1
2681	东丽区	82809龙城	828大馈线	空港供电服务中心	500	113.05	22.61%	0	287.0
2682	东丽区	暇1314乙	暇13大馈线	空港供电服务中心	630	162.162	25.74%	0	341.8
2683	东丽区	茶3503甲	东45大馈线	空港供电服务中心	500	114.65	22.93%	0	285.4
2684	东丽区	村4302甲德晟	村43大馈线	空港供电服务中心	500	107.5	21.50%	0	292.5
2685	东丽区	暇3204乙	暇32大馈线	空港供电服务中心	800	104.56	13.07%	0	535.4
2686	东丽区	茶3608乙	东46大馈线	空港供电服务中心	630	174.825	27.75%	0	329.2
2687	东丽区	92523(阅桦苑)	文15大馈线	空港供电服务中心	800	86.08	10.76%	0	553.9
2688	东丽区	华3103乙	华31大馈线	空港供电服务中心	630	156.744	24.88%	0	347.3
2689	东丽区	村4301轩和	村43大馈线	空港供电服务中心	630	92.673	14.71%	0	411.3
2690	东丽区	新2802	新28大馈线	空港供电服务中心	400	90.32	22.58%	0	229.7
2691	东丽区	村1206乙茗和	村12大馈线	空港供电服务中心	630	138.033	21.91%	0	366.0
2692	东丽区	华2304坤园	华23大馈线	空港供电服务中心	400	97.56	24.39%	0	222.4
2693	东丽区	华1802	华18大馈线	空港供电服务中心	630	138.222	21.94%	0	365.8
2694	东丽区	华2603	华21大馈线	空港供电服务中心	500	101.1	20.22%	0	298.9
2695	东丽区	华1404达园	华14大馈线	空港供电服务中心	500	0	0.00%	0	400.0

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
2696	东丽区	华2707	华27（DL）大馈线	空港供电服务中心	400	91.6	22.90%	0	228.4
2697	东丽区	新1503乙	新32大馈线	空港供电服务中心	630	100.107	15.89%	0	403.9
2698	东丽区	村4203甲嘉和	村42大馈线	空港供电服务中心	630	136.458	21.66%	0	367.5
2699	东丽区	B文1302	文13大馈线	空港供电服务中心	500	107.9	21.58%	0	292.1
2700	东丽区	华2508翠园	华25大馈线	空港供电服务中心	315	90.027	28.58%	0	162.0
2701	东丽区	华2602乙	华26大馈线	空港供电服务中心	500	132.4	26.48%	0	267.6
2702	东丽区	华1401达园	华14大馈线	空港供电服务中心	400	0	0.00%	0	320.0
2703	东丽区	华2513翠园	华25大馈线	空港供电服务中心	630	161.91	25.70%	0	342.1
2704	东丽区	B92111	921大馈线	空港供电服务中心	630	92.421	14.67%	0	411.6
2705	东丽区	华1109甲	华11大馈线（热）	空港供电服务中心	630	151.641	24.07%	0	352.4
2706	东丽区	华1805	华18大馈线	空港供电服务中心	800	170.64	21.33%	0	469.4
2707	东丽区	瑞1407甲	瑞14大馈线	空港供电服务中心	630	0	0.00%	0	504.0
2708	东丽区	村4104乙友和	村41大馈线	空港供电服务中心	630	152.019	24.13%	0	352.0
2709	东丽区	B文3104	文31大馈线	空港供电服务中心	800	119.68	14.96%	0	520.3
2710	东丽区	华1703明湖	华17大馈线	空港供电服务中心	500	152.7	30.54%	0	247.3
2711	东丽区	新1503甲	新32大馈线	空港供电服务中心	630	179.739	28.53%	0	324.3
2712	东丽区	茶3305乙	东42大馈线	空港供电服务中心	500	161.4	32.28%	0	238.6
2713	东丽区	华3103甲	华31大馈线	空港供电服务中心	630	247.653	39.31%	0	256.3
2714	东丽区	新2102乙顶秀	新21大馈线	空港供电服务中心	1000	209.4	20.94%	0	590.6
2715	东丽区	茶1608乙	东25大馈线	空港供电服务中心	630	197.505	31.35%	0	306.5
2716	东丽区	406（大毕庄专用0	何44大馈线	空港供电服务中心	400	46.08	11.52%	0	273.9
2717	东丽区	村4402轩和	村44大馈线	空港供电服务中心	630	96.579	15.33%	0	407.4
2718	东丽区	村4401乙轩和	村44大馈线	空港供电服务中心	800	181.36	22.67%	0	458.6
2719	东丽区	B92107	921大馈线	空港供电服务中心	630	74.844	11.88%	0	429.2

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
2720	东丽区	新1502乙站	新32大馈线	空港供电服务中心	630	177.723	28.21%	0	326.3
2721	东丽区	93209乙绿洲花	文23大馈线	空港供电服务中心	800	83.76	10.47%	0	556.2
2722	滨海新区	物4202	物42大馈线	空港供电服务中心	400	67.16	16.79%	0	252.8
2723	东丽区	茶1505	东16大馈线	空港供电服务中心	630	154.539	24.53%	0	349.5
2724	东丽区	93307	933大馈线	空港供电服务中心	630	61.362	9.74%	0	442.6
2725	东丽区	93309观澜	933大馈线	空港供电服务中心	400	47.6	11.90%	0	272.4
2726	东丽区	华1808甲	华18大馈线	空港供电服务中心	630	145.026	23.02%	0	359.0
2727	东丽区	瑞1803甲	瑞18（DL）大馈线	空港供电服务中心	1000	213.3	21.33%	0	586.7
2728	东丽区	华2610乙	华21大馈线	空港供电服务中心	630	165.186	26.22%	0	338.8
2729	东丽区	新2514	新25大馈线（热）	空港供电服务中心	315	79.1595	25.13%	0	172.8
2730	东丽区	华2501怀园	华25大馈线	空港供电服务中心	500	0	0.00%	0	400.0
2731	东丽区	B文2333甲	文23大馈线	空港供电服务中心	630	113.148	17.96%	0	390.9
2732	东丽区	茶2708甲	东22大馈线	空港供电服务中心	800	157.92	19.74%	0	482.1
2733	东丽区	B93115	文12大馈线	空港供电服务中心	500	61.1	12.22%	0	338.9
2734	东丽区	新2809乙	新28大馈线	空港供电服务中心	630	168.966	26.82%	0	335.0
2735	东丽区	华1106厚园	华11大馈线（热）	空港供电服务中心	630	121.338	19.26%	0	382.7
2736	东丽区	暇1312甲	暇13大馈线	空港供电服务中心	800	98.48	12.31%	0	541.5
2737	东丽区	华1310坤园	华13（DL）大馈线	空港供电服务中心	630	0	0.00%	0	504.0
2738	东丽区	82306（中心庄01）	823大馈线	空港供电服务中心	400	44.6	11.15%	0	275.4
2739	东丽区	何4106	何41大馈线	空港供电服务中心	630	147.042	23.34%	0	357.0
2740	东丽区	华2709香润轩	华27（DL）大馈线	空港供电服务中心	630	106.533	16.91%	0	397.5
2741	东丽区	B文1313乙	文13大馈线	空港供电服务中心	500	110.2	22.04%	0	289.8
2742	东丽区	茶1605乙	东25大馈线	空港供电服务中心	630	208.089	33.03%	0	295.9
2743	东丽区	92301	923大馈线	空港供电服务中心	630	85.869	13.63%	0	418.1

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
2744	东丽区	村1303甲德锦	村13（DL）大馈线	空港供电服务中心	630	154.665	24.55%	0	349.3
2745	东丽区	新2110	新21大馈线	空港供电服务中心	800	113.04	14.13%	0	527.0
2746	东丽区	茶1110乙站	东33大馈线	空港供电服务中心	630	182.826	29.02%	0	321.2
2747	滨海新区	物2301	物23大馈线	空港供电服务中心	630	90.09	14.30%	0	413.9
2748	东丽区	71901乙	719大馈线	空港供电服务中心	1000	183.9	18.39%	0	616.1
2749	东丽区	何3209	何32大馈线	空港供电服务中心	500	0	0.00%	0	400.0
2750	东丽区	华2103禾园	华21大馈线	空港供电服务中心	400	105.24	26.31%	0	214.8
2751	东丽区	华2507泽园	华25大馈线	空港供电服务中心	500	121.65	24.33%	0	278.4
2752	东丽区	魏2502（魏王02）	魏25大馈线	空港供电服务中心	315	34.7445	11.03%	0	217.3
2753	东丽区	92533甲揽城	文15大馈线	空港供电服务中心	630	155.61	24.70%	0	348.4
2754	滨海新区	袁1121乙	袁11大馈线	空港供电服务中心	630	116.991	18.57%	0	387.0
2755	东丽区	村4101乙瑞和	村41大馈线	空港供电服务中心	630	132.426	21.02%	0	371.6
2756	东丽区	瑞1402乙	瑞14大馈线	空港供电服务中心	800	112.16	14.02%	0	527.8
2757	东丽区	何4317	何43大馈线	空港供电服务中心	630	227.115	36.05%	0	276.9
2758	东丽区	茶1506甲	东16大馈线	空港供电服务中心	500	103.8	20.76%	0	296.2
2759	东丽区	新1107顶秀	新11大馈线	空港供电服务中心	800	96.64	12.08%	0	543.4
2760	东丽区	华1808乙	华18大馈线	空港供电服务中心	630	173.628	27.56%	0	330.4
2761	东丽区	村1604乙德盈	村16大馈线	空港供电服务中心	630	0	0.00%	0	504.0
2762	东丽区	茶1209（苗街10）	茶12大馈线	空港供电服务中心	400	0	0.00%	0	320.0
2763	东丽区	B文1305乙	文13大馈线	空港供电服务中心	800	0	0.00%	0	640.0
2764	东丽区	备1105（南孙庄07）	523大馈线	空港供电服务中心	400	50.28	12.57%	0	269.7
2765	东丽区	茶1105站	东33大馈线	空港供电服务中心	315	192.3075	61.05%	0	59.7
2766	东丽区	B文3123乙	文31大馈线	空港供电服务中心	500	23	4.60%	0	377.0
2767	东丽区	茶2303乙	东12大馈线	空港供电服务中心	630	169.281	26.87%	0	334.7

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
2768	东丽区	新2519溪堤颂	新25大馈线（热）	空港供电服务中心	315	68.0085	21.59%	0	184.0
2769	东丽区	瑞2302甲	瑞23大馈线	空港供电服务中心	800	114.56	14.32%	0	525.4
2770	滨海新区	袁1122甲	袁11大馈线	空港供电服务中心	630	142.569	22.63%	0	361.4
2771	东丽区	何4211	何42大馈线	空港供电服务中心	630	172.557	27.39%	0	331.4
2772	东丽区	92518(阅桦苑)	文15大馈线	空港供电服务中心	1000	124.3	12.43%	0	675.7
2773	东丽区	华3502乙	华35大馈线	空港供电服务中心	800	117.6	14.70%	0	522.4
2774	东丽区	93301凭澜	933大馈线	空港供电服务中心	630	103.698	16.46%	0	400.3
2775	东丽区	新1201甲华富	新12大馈线（热）	空港供电服务中心	800	125.6	15.70%	0	514.4
2776	东丽区	村1304乙德锦	村13（DL）大馈线	空港供电服务中心	800	147.2	18.40%	0	492.8
2777	东丽区	茶1504甲	东16大馈线	空港供电服务中心	630	207.018	32.86%	0	297.0
2778	东丽区	92501揽湖	文15大馈线	空港供电服务中心	500	53.55	10.71%	0	346.5
2779	滨海新区	袁4102名居	袁41大馈线	空港供电服务中心	1000	119.8	11.98%	0	680.2
2780	东丽区	瑞1803乙	瑞18（DL）大馈线	空港供电服务中心	1000	385.3	38.53%	0	414.7
2781	东丽区	瑞1404	瑞14大馈线	空港供电服务中心	630	179.739	28.53%	0	324.3
2782	东丽区	村4401甲	村44大馈线	空港供电服务中心	800	230.96	28.87%	0	409.0
2783	东丽区	瑞2301乙	瑞23大馈线	空港供电服务中心	1000	111	11.10%	0	689.0
2784	东丽区	村4202甲昱和	村42大馈线	空港供电服务中心	630	187.236	29.72%	0	316.8
2785	东丽区	92610维尔蓝堤	926大馈线	空港供电服务中心	1000	131.6	13.16%	0	668.4
2786	滨海新区	物4201	物42大馈线	空港供电服务中心	315	65.394	20.76%	0	186.6
2787	东丽区	何3206乙	何32大馈线	空港供电服务中心	500	279.9	55.98%	0	120.1
2788	东丽区	华2610甲	华21大馈线	空港供电服务中心	630	119.763	19.01%	0	384.2
2789	东丽区	B文1107	文11大馈线	空港供电服务中心	630	114.66	18.20%	0	389.3
2790	东丽区	B文2406甲	文24大馈线	空港供电服务中心	630	128.835	20.45%	0	375.2
2791	东丽区	村4203乙	村42大馈线	空港供电服务中心	630	196.623	31.21%	0	307.4

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
2792	东丽区	12101（军杨台09）	茶26大馈线	空港供电服务中心	315	113.904	36.16%	0	138.1
2793	东丽区	2401（骆驼房子01	中24大馈线	空港供电服务中心	400	28.04	7.01%	0	292.0
2794	东丽区	华1102厚园	华11大馈线（热）	空港供电服务中心	400	77.36	19.34%	0	242.6
2795	东丽区	26104	261大馈线	空港供电服务中心	500	89.5	17.90%	0	310.5
2796	东丽区	村1103甲友和	村11（DL）大馈线	空港供电服务中心	630	297.675	47.25%	0	206.3
2797	东丽区	村1604甲德盈	村16大馈线	空港供电服务中心	630	132.804	21.08%	0	371.2
2798	东丽区	茶1508甲	东16大馈线	空港供电服务中心	630	186.48	29.60%	0	317.5
2799	东丽区	茶3603甲	东46大馈线	空港供电服务中心	630	199.143	31.61%	0	304.9
2800	东丽区	村1206甲茗和	村12大馈线	空港供电服务中心	630	138.663	22.01%	0	365.3
2801	东丽区	新1208站	新12大馈线（热）	空港供电服务中心	400	70.6	17.65%	0	249.4
2802	东丽区	茶1208（苗街05）	茶12大馈线	空港供电服务中心	400	0	0.00%	0	320.0
2803	东丽区	茶1609乙	东25大馈线	空港供电服务中心	630	221.634	35.18%	0	282.4
2804	东丽区	华1108	华11大馈线（热）	空港供电服务中心	500	101.65	20.33%	0	298.4
2805	东丽区	村1305甲	村13（DL）大馈线	空港供电服务中心	630	125.433	19.91%	0	378.6
2806	东丽区	茶3502	东45大馈线	空港供电服务中心	630	0	0.00%	0	504.0
2807	东丽区	新1603香润	新16大馈线	空港供电服务中心	630	160.335	25.45%	0	343.7
2808	东丽区	新3405华富	新34大馈线	空港供电服务中心	630	98.028	15.56%	0	406.0
2809	滨海新区	袁4111乙	袁41大馈线	空港供电服务中心	630	137.214	21.78%	0	366.8
2810	东丽区	93304盛锦	933大馈线	空港供电服务中心	1000	111.2	11.12%	0	688.8
2811	东丽区	新3106华丰	新31大馈线	空港供电服务中心	800	120.72	15.09%	0	519.3
2812	东丽区	暇1311乙	暇13大馈线	空港供电服务中心	800	139.36	17.42%	0	500.6
2813	滨海新区	B袁2505	袁25大馈线	空港供电服务中心	800	190.72	23.84%	0	449.3
2814	东丽区	B新1613乙	新16大馈线	空港供电服务中心	800	143.36	17.92%	0	496.6
2815	东丽区	瑞1302站	瑞13大馈线（热）	空港供电服务中心	630	160.02	25.40%	0	344.0

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
2816	滨海新区	袁2502悦诚	袁25大馈线	空港供电服务中心	500	97.7	19.54%	0	302.3
2817	东丽区	何3118乙站	何31大馈线	空港供电服务中心	500	128.2	25.64%	0	271.8
2818	东丽区	何3119站	何31大馈线	空港供电服务中心	400	96.32	24.08%	0	223.7
2819	滨海新区	纬3201悦诚	纬32大馈线	空港供电服务中心	630	161.343	25.61%	0	342.7
2820	东丽区	瑞1303	瑞13大馈线（热）	空港供电服务中心	500	139.1	27.82%	0	260.9
2821	东丽区	瑞2703	瑞27大馈线（热）	空港供电服务中心	630	97.272	15.44%	0	406.7
2822	东丽区	B92595碧虹	文15大馈线	空港供电服务中心	400	109.8	27.45%	0	210.2
2823	滨海新区	袁1124	袁11大馈线	空港供电服务中心	630	53.676	8.52%	0	450.3
2824	东丽区	B文1316甲	文13大馈线	空港供电服务中心	630	58.464	9.28%	0	445.5
2825	滨海新区	袁4114甲筑雅	袁41大馈线	空港供电服务中心	630	13.23	2.10%	0	490.8
2826	东丽区	瑞1301乙站	瑞13大馈线（热）	空港供电服务中心	630	152.082	24.14%	0	351.9
2827	东丽区	何3118甲站	何31大馈线	空港供电服务中心	500	112.6	22.52%	0	287.4
2828	东丽区	瑞1304甲	瑞13大馈线（热）	空港供电服务中心	630	0	0.00%	0	504.0
2829	东丽区	文1534乙慕湖苑08站	文15大馈线	空港供电服务中心	800	111.44	13.93%	0	528.6
2830	东丽区	文1318甲	文13大馈线	空港供电服务中心	800	105.44	13.18%	0	534.6
2831	东丽区	文3134甲慕湖苑09站	文31大馈线	空港供电服务中心	800	72.56	9.07%	0	567.4
2832	滨海新区	C保2401	保24大馈线	空港供电服务中心	630	56.763	9.01%	0	447.2
2833	东丽区	B华2721甲	华27（DL）大馈线	空港供电服务中心	800	143.84	17.98%	0	496.2
2834	东丽区	B华2720甲	华27（DL）大馈线	空港供电服务中心	800	85.04	10.63%	0	555.0
2835	东丽区	C文1202	文12大馈线	空港供电服务中心	500	125.5	25.10%	0	274.5
2836	东丽区	C文1201	文12大馈线	空港供电服务中心	500	42.95	8.59%	0	357.1
2837	东丽区	新1521乙	新32大馈线	空港供电服务中心	630	140.427	22.29%	0	363.6
2838	东丽区	新1520（香堡花园02	新32大馈线	空港供电服务中心	800	183.76	22.97%	0	456.2
2839	东丽区	新1507（唐雅苑）	新32大馈线	空港供电服务中心	400	115.16	28.79%	0	204.8

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
2840	东丽区	93224	932大馈线	空港供电服务中心	400	71.64	17.91%	0	248.4
2841	东丽区	92614御景花苑	926大馈线	空港供电服务中心	400	0	0.00%	0	320.0
2842	滨海新区	C袁3501	袁35大馈线	空港供电服务中心	630	51.597	8.19%	0	452.4
2843	东丽区	B新2733乙	新27大馈线	空港供电服务中心	800	202.88	25.36%	0	437.1
2844	东丽区	26113(畅月里04站)	261大馈线	空港供电服务中心	630	196.56	31.20%	0	307.4
2845	滨海新区	C袁36肿瘤医院02	袁36大馈线	空港供电服务中心	630	0	0.00%	0	504.0
2846	东丽区	111乙（畅月里02站	261大馈线	空港供电服务中心	630	112.392	17.84%	0	391.6
2847	东丽区	7507（荷月里04站）	275大馈线	空港供电服务中心	630	119.637	18.99%	0	384.4
2848	东丽区	B文2331	文23大馈线	空港供电服务中心	400	40.68	10.17%	0	279.3
2849	东丽区	93222御景花苑	932大馈线	空港供电服务中心	630	0	0.00%	0	504.0
2850	东丽区	新2730乙（唐雅苑）	新27大馈线	空港供电服务中心	630	143.829	22.83%	0	360.2
2851	东丽区	新1512甲（唐雅苑）	新32大馈线	空港供电服务中心	630	171.99	27.30%	0	332.0
2852	东丽区	C933万科城08	933大馈线	空港供电服务中心	400	0	0.00%	0	320.0
2853	东丽区	92243碧虹苑	文31大馈线	空港供电服务中心	400	66.16	16.54%	0	253.8
2854	东丽区	C新1201	新12大馈线（热）	空港供电服务中心	630	385.245	61.15%	0	118.8
2855	东丽区	B文2212甲	文22大馈线	空港供电服务中心	630	83.16	13.20%	0	420.8
2856	东丽区	C新2401	新24大馈线	空港供电服务中心	630	172.305	27.35%	0	331.7
2857	东丽区	B文1312甲	文13大馈线	空港供电服务中心	800	142.4	17.80%	0	497.6
2858	东丽区	B文2204	文22大馈线	空港供电服务中心	400	0	0.00%	0	320.0
2859	东丽区	B文2205	文22大馈线	空港供电服务中心	400	0	0.00%	0	320.0
2860	东丽区	B新1613甲	新16大馈线	空港供电服务中心	800	160.64	20.08%	0	479.4
2861	东丽区	新1511乙（唐雅苑）	新32大馈线	空港供电服务中心	630	170.667	27.09%	0	333.3
2862	东丽区	C暇1201	暇12大馈线	空港供电服务中心	630	487.935	77.45%	0	16.1
2863	东丽区	文3131甲赏溪苑11站	文31大馈线	空港供电服务中心	800	98.48	12.31%	0	541.5

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
2864	东丽区	B文1311	文13大馈线	空港供电服务中心	800	96.88	12.11%	0	543.1
2865	滨海新区	C环1601	环16大馈线	空港供电服务中心	630	253.512	40.24%	0	250.5
2866	东丽区	6114（畅月里05站）	261大馈线	空港供电服务中心	630	0	0.00%	0	504.0
2867	东丽区	新1508（唐雅苑）	新32大馈线	空港供电服务中心	400	113.4	28.35%	0	206.6
2868	东丽区	新2732乙（唐雅苑）	新27大馈线	空港供电服务中心	630	164.241	26.07%	0	339.8
2869	东丽区	B文3125乙	文31大馈线	空港供电服务中心	400	81.36	20.34%	0	238.6
2870	东丽区	新3604	新36大馈线	空港供电服务中心	500	43.3	8.66%	0	356.7
2871	东丽区	新2732甲（唐雅苑）	新27大馈线	空港供电服务中心	630	170.604	27.08%	0	333.4
2872	东丽区	新1511甲（唐雅苑）	新32大馈线	空港供电服务中心	630	151.767	24.09%	0	352.2
2873	东丽区	新1509唐雅苑	新32大馈线	空港供电服务中心	400	118.32	29.58%	0	201.7
2874	东丽区	C村1401	村14（DL）大馈线	空港供电服务中心	630	88.452	14.04%	0	415.5
2875	东丽区	419乙（融沁景苑0	文14大馈线	空港供电服务中心	800	94.64	11.83%	0	545.4
2876	东丽区	93403（望涛苑06）	934大馈线	空港供电服务中心	800	57.2	7.15%	0	582.8
2877	东丽区	何4806乙金玉府10	何48大馈线	空港供电服务中心	800	0.72	0.09%	0	639.3
2878	东丽区	何1505乙金玉府06	何15大馈线	空港供电服务中心	800	4.08	0.51%	0	635.9
2879	东丽区	何1506金玉府09	何15大馈线	空港供电服务中心	800	16.88	2.11%	0	623.1
2880	东丽区	文2418（望涛苑04）	文24大馈线	空港供电服务中心	400	17.68	4.42%	0	302.3
2881	东丽区	418乙（融沁景苑0	文14大馈线	空港供电服务中心	630	45.297	7.19%	0	458.7
2882	东丽区	414甲（融沁景苑0	文34大馈线	空港供电服务中心	630	45.675	7.25%	0	458.3
2883	滨海新区	物1201甲	物12大馈线	空港供电服务中心	630	139.545	22.15%	0	364.5
2884	滨海新区	物1201乙	物12大馈线	空港供电服务中心	630	0	0.00%	0	504.0
2885	滨海新区	2602甲（玉锦阁01	纬26大馈线	空港供电服务中心	630	9.261	1.47%	0	494.7
2886	东丽区	52201欢坨专用07	522大馈线	空港供电服务中心	50	23.71	47.42%	0	16.3
2887	东丽区	52101（南何庄08）	521大馈线	空港供电服务中心	315	127.701	40.54%	0	124.3

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
2888	东丽区	东3501站	东35大馈线	空港供电服务中心	800	109.92	13.74%	0	530.1
2889	东丽区	文3415乙融沁景苑0	文34大馈线	空港供电服务中心	800	98.32	12.29%	0	541.7
2890	东丽区	418甲（融沁景苑0	文14大馈线	空港供电服务中心	630	105.084	16.68%	0	398.9
2891	滨海新区	物1203乙	物12大馈线	空港供电服务中心	800	111.12	13.89%	0	528.9
2892	东丽区	东1502甲	东15大馈线	空港供电服务中心	800	148.48	18.56%	0	491.5
2893	东丽区	东3503站	东35大馈线	空港供电服务中心	630	108.801	17.27%	0	395.2
2894	滨海新区	物1202甲	物12大馈线	空港供电服务中心	630	110.691	17.57%	0	393.3
2895	东丽区	东1501甲	东15大馈线	空港供电服务中心	800	133.52	16.69%	0	506.5
2896	东丽区	2401甲（上锦和园0	村24大馈线	空港供电服务中心	630	95.004	15.08%	0	409.0
2897	东丽区	27118（北大道02）	271（DL）大馈线	空港供电服务中心	250	1.925	0.77%	0	198.1
2898	东丽区	82302（流芳台02）	823大馈线	空港供电服务中心	315	108.927	34.58%	0	143.1
2899	东丽区	何4805甲金玉府05	何48大馈线	空港供电服务中心	800	2.96	0.37%	0	637.0
2900	东丽区	何1505甲金玉府04	何15大馈线	空港供电服务中心	800	2.4	0.30%	0	637.6
2901	东丽区	B文2421甲	文24大馈线	空港供电服务中心	800	159.6	19.95%	0	480.4
2902	东丽区	1501甲（金玉府14	何15大馈线	空港供电服务中心	630	107.73	17.10%	0	396.3
2903	东丽区	52102南何庄专用01	521大馈线	空港供电服务中心	315	99.54	31.60%	0	152.5
2904	东丽区	1523甲香堡花园05	新32大馈线	空港供电服务中心	800	131.44	16.43%	0	508.6
2905	滨海新区	2602乙（玉锦阁02	纬26大馈线	空港供电服务中心	630	47.754	7.58%	0	456.2
2906	滨海新区	2510甲（玉锦阁03	袁25大馈线	空港供电服务中心	630	74.718	11.86%	0	429.3
2907	滨海新区	袁2509（玉锦阁05）	袁25大馈线	空港供电服务中心	400	2.24	0.56%	0	317.8
2908	东丽区	3401甲（上锦和园0	村34大馈线	空港供电服务中心	630	76.608	12.16%	0	427.4
2909	东丽区	文2101乙	文21大馈线	空港供电服务中心	800	116.32	14.54%	0	523.7
2910	东丽区	2004（欢坨专用02）	520大馈线	空港供电服务中心	200	6.36	3.18%	0	153.6
2911	东丽区	新1306站	新13大馈线	空港供电服务中心	800	159.44	19.93%	0	480.6

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
2912	东丽区	新2613	新26大馈线	空港供电服务中心	800	77.76	9.72%	0	562.2
2913	东丽区	新3603乙	新36大馈线	空港供电服务中心	630	172.053	27.31%	0	331.9
2914	东丽区	224乙（花雨轩11站	文22大馈线	空港供电服务中心	630	18.522	2.94%	0	485.5
2915	东丽区	207乙（花雨轩09站	文12大馈线	空港供电服务中心	800	12.32	1.54%	0	627.7
2916	东丽区	茶1218（唐山村01）	暇12大馈线	空港供电服务中心	315	5.7015	1.81%	0	246.3
2917	滨海新区	2401甲（揽翠广场0	袁24大馈线	空港供电服务中心	800	0	0.00%	0	640.0
2918	东丽区	93408甲（汇涛苑09	934大馈线	空港供电服务中心	800	98.88	12.36%	0	541.1
2919	东丽区	93407乙	934大馈线	空港供电服务中心	800	97.28	12.16%	0	542.7
2920	东丽区	4801甲（金玉府15	何48大馈线	空港供电服务中心	630	38.871	6.17%	0	465.1
2921	东丽区	4803甲（金玉府23	何48大馈线	空港供电服务中心	630	64.134	10.18%	0	439.9
2922	东丽区	3401乙（上锦和园0	村34大馈线	空港供电服务中心	630	72.45	11.50%	0	431.6
2923	东丽区	文2415乙（汇涛苑04	文24大馈线	空港供电服务中心	800	107.04	13.38%	0	533.0
2924	东丽区	何4802乙金玉府20	何48大馈线	空港供电服务中心	630	0.189	0.03%	0	503.8
2925	东丽区	1503甲（金玉府21	何15大馈线	空港供电服务中心	630	90.594	14.38%	0	413.4
2926	东丽区	何4807（金玉府12）	何48大馈线	空港供电服务中心	630	21.987	3.49%	0	482.0
2927	滨海新区	袁2507（玉铭阁05）	袁25大馈线	空港供电服务中心	400	0.44	0.11%	0	319.6
2928	东丽区	419甲（融沁景苑0	文14大馈线	空港供电服务中心	800	54.64	6.83%	0	585.4
2929	东丽区	2510（欢坨专用05）	525大馈线	空港供电服务中心	200	35.02	17.51%	0	125.0
2930	东丽区	4801乙（金玉府17	何48大馈线	空港供电服务中心	630	124.11	19.70%	0	379.9
2931	东丽区	1503乙（金玉府22	何15大馈线	空港供电服务中心	630	50.967	8.09%	0	453.0
2932	东丽区	82905(大新庄02)	829大馈线	空港供电服务中心	315	156.2715	49.61%	0	95.7
2933	滨海新区	袁4112丁	袁41大馈线	空港供电服务中心	630	134.253	21.31%	0	369.7
2934	东丽区	暇1203（军二村03）	暇12大馈线	空港供电服务中心	400	65.76	16.44%	0	254.2
2935	东丽区	文1417（东泉苑02）	文14大馈线	空港供电服务中心	400	31.88	7.97%	0	288.1

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
2936	东丽区	何1504甲金玉府01	何15大馈线	空港供电服务中心	800	49.04	6.13%	0	591.0
2937	东丽区	何1504乙金玉府02	何15大馈线	空港供电服务中心	800	45.84	5.73%	0	594.2
2938	东丽区	93407甲	934大馈线	空港供电服务中心	800	74.96	9.37%	0	565.0
2939	东丽区	93408乙（汇涛苑10	934大馈线	空港供电服务中心	800	89.12	11.14%	0	550.9
2940	东丽区	C瑞3701	瑞16大馈线	空港供电服务中心	630	405.027	64.29%	0	99.0
2941	东丽区	新2701（北于堡01）	新27大馈线	空港供电服务中心	315	46.809	14.86%	0	205.2
2942	东丽区	文3413（东泉苑01）	文34大馈线	空港供电服务中心	400	35.08	8.77%	0	284.9
2943	东丽区	71403（胡张庄01）	914大馈线	空港供电服务中心	400	71.88	17.97%	0	248.1
2944	东丽区	东3502甲	东35大馈线	空港供电服务中心	800	148	18.50%	0	492.0
2945	东丽区	新2813香堡花园04站	新28大馈线	空港供电服务中心	630	64.323	10.21%	0	439.7
2946	东丽区	2401乙（上锦和园0	村24大馈线	空港供电服务中心	630	56.385	8.95%	0	447.6
2947	滨海新区	袁1401（玉屏阁01）	袁14大馈线	空港供电服务中心	400	2.84	0.71%	0	317.2
2948	滨海新区	11402甲（玉屏阁02	袁14大馈线	空港供电服务中心	630	1.953	0.31%	0	502.0
2949	滨海新区	13401甲（玉屏阁04	袁34大馈线	空港供电服务中心	630	3.15	0.50%	0	500.9
2950	东丽区	C瑞3702	瑞16大馈线	空港供电服务中心	630	219.744	34.88%	0	284.3
2951	滨海新区	12508乙（玉铭阁04	袁25大馈线	空港供电服务中心	630	1.449	0.23%	0	502.6
2952	滨海新区	2401乙（揽翠广场0	袁24大馈线	空港供电服务中心	630	99.54	15.80%	0	404.5
2953	东丽区	12814乙香堡花园08	新28大馈线	空港供电服务中心	800	144.96	18.12%	0	495.0
2954	东丽区	82303（流芳台03）	823大馈线	空港供电服务中心	315	21.4515	6.81%	0	230.5
2955	东丽区	52513（欢坨08）	525大馈线	空港供电服务中心	315	51.3765	16.31%	0	200.6
2956	东丽区	11507乙（金玉府13	何15大馈线	空港供电服务中心	630	124.236	19.72%	0	379.8
2957	东丽区	11501乙（金玉府16	何15大馈线	空港供电服务中心	630	101.745	16.15%	0	402.3
2958	东丽区	11507甲（金玉府11	何15大馈线	空港供电服务中心	630	7.371	1.17%	0	496.6
2959	滨海新区	袁1702乙	袁17大馈线	空港供电服务中心	630	107.604	17.08%	0	396.4

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
2960	滨海新区	袁1701乙	袁17大馈线	空港供电服务中心	630	169.785	26.95%	0	334.2
2961	滨海新区	袁1703甲	袁17大馈线	空港供电服务中心	800	112.32	14.04%	0	527.7
2962	滨海新区	物1203甲	物12大馈线	空港供电服务中心	800	175.12	21.89%	0	464.9
2963	滨海新区	物1202乙	物12大馈线	空港供电服务中心	630	139.545	22.15%	0	364.5
2964	东丽区	何4804金玉府03	何48大馈线	空港供电服务中心	800	52.96	6.62%	0	587.0
2965	东丽区	何4802甲金玉府19	何48大馈线	空港供电服务中心	630	23.184	3.68%	0	480.8
2966	东丽区	文2101甲	文21大馈线	空港供电服务中心	800	125.52	15.69%	0	514.5
2967	东丽区	文1416碧泉苑05站	文14大馈线	空港供电服务中心	400	28.8	7.20%	0	291.2
2968	东丽区	新3507甲	新35大馈线	空港供电服务中心	800	94.16	11.77%	0	545.8
2969	东丽区	新1307乙	新13大馈线	空港供电服务中心	800	54	6.75%	0	586.0
2970	东丽区	2223（花雨轩13站	文22大馈线	空港供电服务中心	400	15.24	3.81%	0	304.8
2971	东丽区	瑞1407乙	瑞14大馈线	空港供电服务中心	630	0	0.00%	0	504.0
2972	东丽区	新3506站	新35大馈线	空港供电服务中心	800	178.56	22.32%	0	461.4
2973	东丽区	文1414碧泉苑03站	文14大馈线	空港供电服务中心	630	50.967	8.09%	0	453.0
2974	东丽区	2506（欢坨专用04）	525大馈线	空港供电服务中心	50	9.005	18.01%	0	31.0
2975	东丽区	文1415碧泉苑04站	文14大馈线	空港供电服务中心	400	31.72	7.93%	0	288.3
2976	东丽区	东1501乙	东15大馈线	空港供电服务中心	800	123.84	15.48%	0	516.2
2977	东丽区	东3502乙	东35大馈线	空港供电服务中心	800	156.56	19.57%	0	483.4
2978	东丽区	2224甲（花雨轩10站	文22大馈线	空港供电服务中心	630	19.782	3.14%	0	484.2
2979	东丽区	中1304（新兴村04）	中13大馈线	空港供电服务中心	315	37.7055	11.97%	0	214.3
2980	东丽区	1523乙香堡花园06	新32大馈线	空港供电服务中心	800	95.36	11.92%	0	544.6
2981	滨海新区	403甲（揽翠广场0	袁14大馈线	空港供电服务中心	630	89.397	14.19%	0	414.6
2982	滨海新区	2601甲（玉铭阁01	纬26大馈线	空港供电服务中心	630	4.284	0.68%	0	499.7
2983	东丽区	82821（么六桥01）	828大馈线	空港供电服务中心	315	12.159	3.86%	0	239.8

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
2984	东丽区	官房01	魏22大馈线	空港供电服务中心	315	0	0.00%	0	252.0
2985	滨海新区	2510乙（玉锦阁04	袁25大馈线	空港供电服务中心	630	27.909	4.43%	0	476.1
2986	东丽区	瑞1403	瑞14大馈线	空港供电服务中心	1000	96.1	9.61%	0	703.9
2987	东丽区	B93409甲	934大馈线	空港供电服务中心	800	84.32	10.54%	0	555.7
2988	东丽区	B文2421乙	文24大馈线	空港供电服务中心	800	118.48	14.81%	0	521.5
2989	东丽区	新3507乙	新35大馈线	空港供电服务中心	800	109.68	13.71%	0	530.3
2990	滨海新区	袁1703乙	袁17大馈线	空港供电服务中心	800	162.56	20.32%	0	477.4
2991	东丽区	4803乙（金玉府24	何48大馈线	空港供电服务中心	630	52.164	8.28%	0	451.8
2992	东丽区	93401望涛苑01	934大馈线	空港供电服务中心	400	0.2	0.05%	0	319.8
2993	东丽区	93402（望涛苑02）	934大馈线	空港供电服务中心	400	5.96	1.49%	0	314.0
2994	东丽区	何4805乙金玉府07	何48大馈线	空港供电服务中心	800	1.28	0.16%	0	638.7
2995	东丽区	82304（郭家台01）	823大馈线	空港供电服务中心	400	0	0.00%	0	320.0
2996	东丽区	何4806甲金玉府08	何48大馈线	空港供电服务中心	800	21.68	2.71%	0	618.3
2997	东丽区	文2419（汇涛苑13）	文24大馈线	空港供电服务中心	400	41.04	10.26%	0	279.0
2998	滨海新区	2508甲（玉铭阁03	袁25大馈线	空港供电服务中心	630	0.756	0.12%	0	503.2
2999	东丽区	新2812香堡花园03站	新28大馈线	空港供电服务中心	630	0	0.00%	0	504.0
3000	东丽区	文2416（望涛苑07）	文24大馈线	空港供电服务中心	800	16.8	2.10%	0	623.2
3001	东丽区	文2420甲（汇涛苑11	文24大馈线	空港供电服务中心	800	42.8	5.35%	0	597.2
3002	东丽区	文3415甲融沁景苑0	文34大馈线	空港供电服务中心	800	90.8	11.35%	0	549.2
3003	东丽区	文1101站	文11大馈线	空港供电服务中心	800	68.24	8.53%	0	571.8
3004	东丽区	文2415甲	文24大馈线	空港供电服务中心	800	90.48	11.31%	0	549.5
3005	东丽区	B93409乙	934大馈线	空港供电服务中心	800	88.56	11.07%	0	551.4
3006	东丽区	何1502金玉府18	何15大馈线	空港供电服务中心	630	2.709	0.43%	0	501.3
3007	滨海新区	3401乙（玉屏阁05	袁34大馈线	空港供电服务中心	630	3.654	0.58%	0	500.3

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
3008	滨海新区	2601乙（玉铭阁02	纬26大馈线	空港供电服务中心	630	0.441	0.07%	0	503.6
3009	东丽区	新1307甲	新13大馈线	空港供电服务中心	800	116.32	14.54%	0	523.7
3010	东丽区	82101（向阳01）	821大馈线	空港供电服务中心	315	15.372	4.88%	0	236.6
3011	东丽区	82806（新兴村06）	828大馈线	空港供电服务中心	315	80.6715	25.61%	0	171.3
3012	滨海新区	1402乙（玉屏阁03	袁14大馈线	空港供电服务中心	630	0	0.00%	0	504.0
3013	滨海新区	403乙（揽翠广场0	袁14大馈线	空港供电服务中心	630	76.041	12.07%	0	428.0
3014	滨海新区	袁1702甲	袁17大馈线	空港供电服务中心	630	135.639	21.53%	0	368.4
3015	滨海新区	袁1702甲	袁17大馈线	空港供电服务中心	630	135.639	21.53%	0	368.4
3016	滨海新区	袁1701甲	袁17大馈线	空港供电服务中心	630	0	0.00%	0	504.0
3017	东丽区	华1601	华16大馈线	空港供电服务中心	800	98.16	12.27%	0	541.8
3018	东丽区	新1519香堡花园01站	新32大馈线	空港供电服务中心	630	87.444	13.88%	0	416.6
3019	东丽区	2814甲（香堡花园0	新28大馈线	空港供电服务中心	800	104.08	13.01%	0	535.9
3020	东丽区	2222（花雨轩12站	文22大馈线	空港供电服务中心	400	18.56	4.64%	0	301.4
3021	东丽区	207甲（花雨轩08站	文12大馈线	空港供电服务中心	800	27.52	3.44%	0	612.5
3022	东丽区	文3407乙碧泉苑02站	文34大馈线	空港供电服务中心	630	56.196	8.92%	0	447.8
3023	东丽区	2003（欢坨专用01）	520大馈线	空港供电服务中心	315	0	0.00%	0	252.0
3024	东丽区	4305（大毕庄专用0	何43大馈线	空港供电服务中心	315	20.664	6.56%	0	231.3
3025	东丽区	文3407甲碧泉苑01站	文34大馈线	空港供电服务中心	630	133.497	21.19%	0	370.5
3026	东丽区	601（南何庄专用02	526大馈线	空港供电服务中心	100	50.59	50.59%	0	29.4
3027	东丽区	307（南孙庄专用05	523大馈线	空港供电服务中心	315	132.2055	41.97%	0	119.8
3028	滨海新区	袁1109	袁11大馈线	空港供电服务中心	800	118.88	14.86%	0	521.1
3029	东丽区	新1111乙	新11大馈线	空港供电服务中心	800	165.04	20.63%	0	475.0
3030	东丽区	华1101	华11大馈线（热）	空港供电服务中心	500	0	0.00%	0	400.0
3031	滨海新区	纬2508（怀义轩03）	纬25大馈线	空港供电服务中心	800	18.4	2.30%	0	621.6

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
3032	滨海新区	纬4511（至信轩02）	纬45大馈线	空港供电服务中心	800	38.08	4.76%	0	601.9
3033	滨海新区	纬4503（怀义轩05）	纬45大馈线	空港供电服务中心	630	0	0.00%	0	504.0
3034	滨海新区	纬4507（怀义轩06）	纬45大馈线	空港供电服务中心	800	22	2.75%	0	618.0
3035	滨海新区	纬2504（怀义轩02）	纬25大馈线	空港供电服务中心	630	0.063	0.01%	0	503.9
3036	滨海新区	纬2510（明智轩02）	纬25大馈线	空港供电服务中心	400	5.56	1.39%	0	314.4
3037	滨海新区	纬2509（怀义轩01）	纬25大馈线	空港供电服务中心	400	14.48	3.62%	0	305.5
3038	滨海新区	纬4508（怀义轩04）	纬45大馈线	空港供电服务中心	400	4.36	1.09%	0	315.6
3039	滨海新区	纬2505（明智轩01）	纬25大馈线	空港供电服务中心	630	0.063	0.01%	0	503.9
3040	滨海新区	纬4504（至信轩04）	纬45大馈线	空港供电服务中心	630	0.063	0.01%	0	503.9
3041	滨海新区	纬4509（明智轩04）	纬45大馈线	空港供电服务中心	800	15.12	1.89%	0	624.9
3042	滨海新区	纬2511（明智轩03）	纬25大馈线	空港供电服务中心	800	14.16	1.77%	0	625.8
3043	滨海新区	纬4510（至信轩03）	纬45大馈线	空港供电服务中心	400	10.88	2.72%	0	309.1
3044	滨海新区	纬2512（至信轩01）	纬25大馈线	空港供电服务中心	800	9.36	1.17%	0	630.6
3045	滨海新区	纬4605甲（逸天轩01）	纬46大馈线	空港供电服务中心	800	6	0.75%	0	634.0
3046	滨海新区	纬4604甲（槿地轩01）	纬46大馈线	空港供电服务中心	800	0	0.00%	0	640.0
3047	滨海新区	纬4604乙（槿地轩02）	纬46大馈线	空港供电服务中心	800	0	0.00%	0	640.0
3048	滨海新区	纬4605乙（逸天轩02）	纬46大馈线	空港供电服务中心	800	4.24	0.53%	0	635.8
3049	东丽区	纬71902（槿地轩03）	719大馈线	空港供电服务中心	800	0.08	0.01%	0	639.9
3050	东丽区	纬71903（逸天轩03）	719大馈线	空港供电服务中心	800	10.48	1.31%	0	629.5
3051	东丽区	纬71901（槿地轩04）	719大馈线	空港供电服务中心	800	0	0.00%	0	640.0
3052	东丽区	纬71902（逸天轩04）	719大馈线	空港供电服务中心	800	0	0.00%	0	640.0
3053	东丽区	纬52519（南孙庄12）	525大馈线	空港供电服务中心	400	112.52	28.13%	0	207.5
3054	东丽区	纬52520（南孙庄11）	525大馈线	空港供电服务中心	315	114.534	36.36%	0	137.5
3055	东丽区	华2205	华22大馈线	空港供电服务中心	630	0	0.00%	0	504.0

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
3056	东丽区	小1102（万悦北苑12	孙11大馈线	空港供电服务中心	630	0.063	0.01%	0	503.9
3057	东丽区	4702乙（万悦北苑0	何47大馈线	空港供电服务中心	800	6.96	0.87%	0	633.0
3058	东丽区	小1101（万悦北苑11	孙11大馈线	空港供电服务中心	630	0.063	0.01%	0	503.9
3059	东丽区	1103乙（万悦北苑0	孙11大馈线	空港供电服务中心	800	18.4	2.30%	0	621.6
3060	东丽区	1101乙（万悦北苑0	孙11大馈线	空港供电服务中心	800	10.8	1.35%	0	629.2
3061	东丽区	小1104（万悦北苑14	孙11大馈线	空港供电服务中心	630	0.063	0.01%	0	503.9
3062	东丽区	4701（万悦北苑06	何47大馈线	空港供电服务中心	800	11.68	1.46%	0	628.3
3063	东丽区	4703乙（万悦北苑1	何47大馈线	空港供电服务中心	800	4.16	0.52%	0	635.8
3064	东丽区	1101甲（万悦北苑0	孙11大馈线	空港供电服务中心	800	9.92	1.24%	0	630.1
3065	东丽区	小1102（万悦北苑05	孙11大馈线	空港供电服务中心	800	8.08	1.01%	0	631.9
3066	东丽区	4702甲（万悦北苑0	何47大馈线	空港供电服务中心	800	4.56	0.57%	0	635.4
3067	东丽区	4703甲（万悦北苑0	何47大馈线	空港供电服务中心	800	2	0.25%	0	638.0
3068	东丽区	1103甲（万悦北苑0	孙11大馈线	空港供电服务中心	800	12.48	1.56%	0	627.5
3069	东丽区	小1103（万悦北苑13	孙11大馈线	空港供电服务中心	630	0.063	0.01%	0	503.9
3070	东丽区	C东1502	东15大馈线	空港供电服务中心	630	0	0.00%	0	504.0
3071	东丽区	B东1504乙	东15大馈线	空港供电服务中心	800	0	0.00%	0	640.0
3072	东丽区	C东3501	东35大馈线	空港供电服务中心	630	0	0.00%	0	504.0
3073	东丽区	B东3505甲	东35大馈线	空港供电服务中心	800	0	0.00%	0	640.0
3074	东丽区	B东1505甲	东15大馈线	空港供电服务中心	800	0	0.00%	0	640.0
3075	东丽区	B东3504乙	东35大馈线	空港供电服务中心	800	0	0.00%	0	640.0
3076	东丽区	B东1505乙	东15大馈线	空港供电服务中心	800	0	0.00%	0	640.0
3077	东丽区	B东3504甲	东35大馈线	空港供电服务中心	800	0	0.00%	0	640.0
3078	东丽区	B东1504甲	东15大馈线	空港供电服务中心	800	0	0.00%	0	640.0
3079	东丽区	B东3505乙	东35大馈线	空港供电服务中心	800	0	0.00%	0	640.0

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
3080	东丽区	C东1501	东15大馈线	空港供电服务中心	630	0	0.00%	0	504.0
3081	东丽区	华1701（泽欣园09）	华17大馈线	空港供电服务中心	630	0	0.00%	0	504.0
3082	东丽区	华1704乙（泽欣园02）	华17大馈线	空港供电服务中心	630	0	0.00%	0	504.0
3083	东丽区	何3404甲（雅郡馨园04）	何34大馈线	空港供电服务中心	800	0	0.00%	0	640.0
3084	东丽区	华3111乙（泽欣园08）	华31大馈线	空港供电服务中心	800	0	0.00%	0	640.0
3085	东丽区	华1701甲（泽欣园01）	华17大馈线	空港供电服务中心	800	0	0.00%	0	640.0
3086	东丽区	华3110甲（泽欣园03）	华31大馈线	空港供电服务中心	800	0	0.00%	0	640.0
3087	东丽区	华1705（泽欣园05）	华17大馈线	空港供电服务中心	800	0	0.00%	0	640.0
3088	东丽区	华3111甲（泽欣园07）	华31大馈线	空港供电服务中心	800	0	0.00%	0	640.0
3089	东丽区	华3110乙（泽欣园04）	华31大馈线	空港供电服务中心	630	0	0.00%	0	504.0
3090	东丽区	何1602（雅郡馨园05充电桩）	何16大馈线	空港供电服务中心	400	0	0.00%	0	320.0
3091	东丽区	华1702（泽欣园06）	华17大馈线	空港供电服务中心	800	0	0.00%	0	640.0
3092	东丽区	何1604乙（雅郡馨园04）	何16大馈线	空港供电服务中心	800	0	0.00%	0	640.0
3093	东丽区	何1602（雅郡馨园06充电桩）	何34大馈线	空港供电服务中心	400	0	0.00%	0	320.0
3094	东丽区	何1604甲（雅郡馨园03）	何16大馈线	空港供电服务中心	800	0	0.00%	0	640.0
3095	东丽区	何3404乙（雅郡馨园03）	何34大馈线	空港供电服务中心	800	0	0.00%	0	640.0
3096	东丽区	孙3301甲（花恒雅园04）	孙33大馈线	空港供电服务中心	800	0	0.00%	0	640.0
3097	东丽区	孙3302（花恒雅园04）	孙33大馈线	空港供电服务中心	800	0	0.00%	0	640.0
3098	东丽区	何1702甲（花恒雅园03）	何17大馈线	空港供电服务中心	800	0	0.00%	0	640.0
3099	东丽区	孙3301乙（花恒雅园03）	孙33大馈线	空港供电服务中心	800	0	0.00%	0	640.0
3100	东丽区	何1702乙（花恒雅园03）	何17大馈线	空港供电服务中心	800	0	0.00%	0	640.0
3101	东丽区	孙3302（花恒雅园03）	孙33大馈线	空港供电服务中心	800	0	0.00%	0	640.0
3102	东丽区	何1701乙（花恒雅园03）	何17大馈线	空港供电服务中心	800	0	0.00%	0	640.0
3103	东丽区	何1701甲（花恒雅园03）	何17大馈线	空港供电服务中心	800	0	0.00%	0	640.0

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
3104	东丽区	93201（澜景馨园08	932大馈线	空港供电服务中心	630	0	0.00%	0	504.0
3105	东丽区	92601（澜景馨园07	926大馈线	空港供电服务中心	630	0	0.00%	0	504.0
3106	东丽区	93209（澜景馨园04	932大馈线	空港供电服务中心	800	47.92	5.99%	0	592.1
3107	东丽区	92619甲（澜景馨园0	926大馈线	空港供电服务中心	800	32.08	4.01%	0	607.9
3108	东丽区	93207乙（澜景馨园0	932大馈线	空港供电服务中心	800	3.84	0.48%	0	636.2
3109	东丽区	93207甲（澜景馨园0	932大馈线	空港供电服务中心	800	29.28	3.66%	0	610.7
3110	东丽区	92618（澜景馨园03	926大馈线	空港供电服务中心	800	47.92	5.99%	0	592.1
3111	东丽区	92619乙（澜景馨园0	926大馈线	空港供电服务中心	800	28	3.50%	0	612.0
3112	东丽区	9302（观澜御景花院	926大馈线	空港供电服务中心	630	0	0.00%	0	504.0
3113	滨海新区	纬4505（清澜轩05	纬45大馈线	空港供电服务中心	400	0	0.00%	0	320.0
3114	滨海新区	纬4504甲（映月轩02	纬45大馈线	空港供电服务中心	630	0	0.00%	0	504.0
3115	滨海新区	纬4504乙（映月轩04	纬45大馈线	空港供电服务中心	800	0	0.00%	0	640.0
3116	滨海新区	纬2507乙（清澜轩03	纬25大馈线	空港供电服务中心	630	0	0.00%	0	504.0
3117	滨海新区	纬4506（清澜轩02	纬45大馈线	空港供电服务中心	630	0	0.00%	0	504.0
3118	滨海新区	纬2506（映月轩03	纬25大馈线	空港供电服务中心	630	0	0.00%	0	504.0
3119	滨海新区	纬2507甲（清澜轩01	纬25大馈线	空港供电服务中心	630	0	0.00%	0	504.0
3120	滨海新区	纬4502（清澜轩C04	纬45大馈线	空港供电服务中心	800	0	0.00%	0	640.0
3121	滨海新区	纬2505（映月轩05	纬25大馈线	空港供电服务中心	400	0	0.00%	0	320.0
3122	滨海新区	纬2503（映月轩C01	纬25大馈线	空港供电服务中心	800	0	0.00%	0	640.0
3123	东丽区	9331（观澜御景庭苑	932大馈线	空港供电服务中心	400	0	0.00%	0	320.0
3124	东丽区	茶2202	茶22大馈线	空港供电服务中心	630	0	0.00%	0	504.0
3125	东丽区	0（观澜御景庭苑充	932大馈线	空港供电服务中心	630	0.063	0.01%	0	503.9
3126	东丽区	9229（观澜御景庭苑	932大馈线	空港供电服务中心	400	0	0.00%	0	320.0
3127	滨海新区	纬4502（崇礼轩04	纬45大馈线	空港供电服务中心	400	0	0.00%	0	320.0

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
3128	滨海新区	纬2504（体仁轩01）	纬25大馈线	空港供电服务中心	800	0	0.00%	0	640.0
3129	滨海新区	纬4501（崇礼轩01）	纬45大馈线	空港供电服务中心	800	0	0.00%	0	640.0
3130	滨海新区	纬2501（C体仁轩04）	纬25大馈线	空港供电服务中心	400	0	0.00%	0	320.0
3131	滨海新区	纬2502（体仁轩03）	纬25大馈线	空港供电服务中心	400	0	0.00%	0	320.0
3132	滨海新区	纬2502（体仁轩06）	纬25大馈线	空港供电服务中心	630	0	0.00%	0	504.0
3133	滨海新区	纬2503（体仁轩05）	纬25大馈线	空港供电服务中心	400	0	0.00%	0	320.0
3134	滨海新区	纬2501（崇礼轩02）	纬25大馈线	空港供电服务中心	800	0	0.00%	0	640.0
3135	滨海新区	纬4501（崇礼轩03）	纬45大馈线	空港供电服务中心	630	0	0.00%	0	504.0
3136	滨海新区	纬4503（体仁轩02）	纬45大馈线	空港供电服务中心	800	0	0.00%	0	640.0
3137	东丽区	C71601（和邻08）	716大馈线	空港供电服务中心	400	0.08	0.02%	0	319.9
3138	东丽区	B71706乙（和邻03）	717大馈线	空港供电服务中心	800	84.24	10.53%	0	555.8
3139	东丽区	B71702（和邻05）	717大馈线	空港供电服务中心	400	37.56	9.39%	0	282.4
3140	东丽区	B71706甲（和邻01）	717大馈线	空港供电服务中心	800	100.88	12.61%	0	539.1
3141	东丽区	B71604（和邻07）	716大馈线	空港供电服务中心	400	46.92	11.73%	0	273.1
3142	东丽区	B71606乙（和邻02）	716大馈线	空港供电服务中心	800	23.12	2.89%	0	616.9
3143	东丽区	B71606甲（和邻04）	716大馈线	空港供电服务中心	800	0	0.00%	0	640.0
3144	滨海新区	纬4601（书屿花苑07）	纬46大馈线	空港供电服务中心	800	63.2	7.90%	0	576.8
3145	滨海新区	纬2603甲（书屿花苑06）	纬26大馈线	空港供电服务中心	800	75.04	9.38%	0	565.0
3146	滨海新区	纬4601（书屿花苑08）	纬46大馈线	空港供电服务中心	800	14.32	1.79%	0	625.7
3147	滨海新区	纬4603乙（书屿花苑11）	纬46大馈线	空港供电服务中心	800	0	0.00%	0	640.0
3148	滨海新区	纬2605（书屿花苑06）	纬26大馈线	空港供电服务中心	800	28	3.50%	0	612.0
3149	滨海新区	纬2603乙（书屿花苑07）	纬26大馈线	空港供电服务中心	800	62.4	7.80%	0	577.6
3150	滨海新区	纬2604乙（书屿花苑07）	纬26大馈线	空港供电服务中心	630	127.512	20.24%	0	376.5
3151	滨海新区	纬2605（书屿花苑05）	纬26大馈线	空港供电服务中心	800	43.84	5.48%	0	596.2

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
3152	滨海新区	4603甲（书屿花苑1	纬46大馈线	空港供电服务中心	800	63.12	7.89%	0	576.9
3153	滨海新区	2604甲（书屿花苑0	纬26大馈线	空港供电服务中心	800	52	6.50%	0	588.0
3154	滨海新区	4602（书屿花苑09	纬46大馈线	空港供电服务中心	800	48.24	6.03%	0	591.8
3155	滨海新区	4602（书屿花苑10	纬46大馈线	空港供电服务中心	630	25.515	4.05%	0	478.5
3156	东丽区	B71703（和邻06）	717大馈线	空港供电服务中心	400	30.8	7.70%	0	289.2
3157	东丽区	403甲（雅郡澜园0	何34大馈线	空港供电服务中心	800	0	0.00%	0	640.0
3158	东丽区	603甲（雅郡澜园0	何16大馈线	空港供电服务中心	800	98.48	12.31%	0	541.5
3159	东丽区	1601（雅郡澜园05	何16大馈线	空港供电服务中心	400	0.08	0.02%	0	319.9
3160	东丽区	403乙（雅郡澜园0	何34大馈线	空港供电服务中心	800	114.48	14.31%	0	525.5
3161	东丽区	13401（雅郡澜园06	何34大馈线	空港供电服务中心	400	0	0.00%	0	320.0
3162	东丽区	603乙（雅郡澜园0	何16大馈线	空港供电服务中心	630	74.907	11.89%	0	429.1
3163	东丽区	B何3117站	何31大馈线	空港供电服务中心	315	79.506	25.24%	0	172.5
3164	东丽区	52518（南孙庄01）	525大馈线	空港供电服务中心	315	126.126	40.04%	0	125.9
3165	东丽区	C文2204	文22大馈线	空港供电服务中心	630	362.313	57.51%	0	141.7
3166	东丽区	C文2205	文22大馈线	空港供电服务中心	630	385.182	61.14%	0	118.8
3167	东丽区	1301（军二村01）	暇12大馈线	空港供电服务中心	315	34.776	11.04%	0	217.2
3168	东丽区	1209站(军一村01	暇12大馈线	空港供电服务中心	315	134.4105	42.67%	0	117.6
3169	滨海新区	708甲（长风雅著1	袁17大馈线	空港供电服务中心	800	98.88	12.36%	0	541.1
3170	滨海新区	4702甲（长风雅著0	袁47大馈线	空港供电服务中心	800	74.16	9.27%	0	565.8
3171	滨海新区	4703（长风雅著09	袁47大馈线	空港供电服务中心	800	111.36	13.92%	0	528.6
3172	滨海新区	4702乙（长风雅著0	袁47大馈线	空港供电服务中心	800	96.32	12.04%	0	543.7
3173	滨海新区	4701甲（长风雅著0	袁47大馈线	空港供电服务中心	800	30.56	3.82%	0	609.4
3174	滨海新区	707甲（长风雅著0	袁17大馈线	空港供电服务中心	800	96.32	12.04%	0	543.7
3175	东丽区	2102甲（汇智俊园0	文21大馈线	空港供电服务中心	800	48.08	6.01%	0	591.9

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
3176	东丽区	2102乙（汇智俊园0	文21大馈线	空港供电服务中心	800	70.16	8.77%	0	569.8
3177	东丽区	1102甲（汇智俊园0	文11大馈线	空港供电服务中心	800	78.88	9.86%	0	561.1
3178	东丽区	1102乙（汇智俊园0	文11大馈线	空港供电服务中心	800	103.04	12.88%	0	537.0
3179	滨海新区	4701乙（长风雅著0	袁47大馈线	空港供电服务中心	800	119.2	14.90%	0	520.8
3180	滨海新区	4706甲（长风雅著0	袁17大馈线	空港供电服务中心	800	123.44	15.43%	0	516.6
3181	滨海新区	4708乙（长风雅著1	袁17大馈线	空港供电服务中心	800	92.72	11.59%	0	547.3
3182	滨海新区	4706乙（长风雅著0	袁17大馈线	空港供电服务中心	800	137.2	17.15%	0	502.8
3183	滨海新区	4707乙（长风雅著0	袁17大馈线	空港供电服务中心	800	45.68	5.71%	0	594.3
3184	东丽区	3408甲（融熙景苑0	文34大馈线	空港供电服务中心	800	72.72	9.09%	0	567.3
3185	东丽区	3404（上锦竹园04	村34大馈线	空港供电服务中心	400	41.76	10.44%	0	278.2
3186	东丽区	425乙（融熙景苑0	文14大馈线	空港供电服务中心	800	39.6	4.95%	0	600.4
3187	东丽区	425甲（融熙景苑0	文14大馈线	空港供电服务中心	800	32	4.00%	0	608.0
3188	东丽区	423402（融熙景苑08	文34大馈线	空港供电服务中心	800	53.52	6.69%	0	586.5
3189	东丽区	426乙（融熙景苑0	文14大馈线	空港供电服务中心	800	95.84	11.98%	0	544.2
3190	东丽区	村3402（上锦竹园05	村34大馈线	空港供电服务中心	400	10	2.50%	0	310.0
3191	东丽区	2404（上锦竹园01	村24大馈线	空港供电服务中心	400	35.64	8.91%	0	284.4
3192	东丽区	423401（融熙景苑04	文34大馈线	空港供电服务中心	800	11.36	1.42%	0	628.6
3193	东丽区	426甲（融熙景苑0	文14大馈线	空港供电服务中心	800	25.2	3.15%	0	614.8
3194	东丽区	2406（上锦竹园03	村24大馈线	空港供电服务中心	400	64.88	16.22%	0	255.1
3195	东丽区	2405（上锦竹园02	村24大馈线	空港供电服务中心	400	85.56	21.39%	0	234.4
3196	东丽区	41406（融熙景苑09	文14大馈线	空港供电服务中心	400	21.28	5.32%	0	298.7
3197	东丽区	3409甲（融熙景苑0	文34大馈线	空港供电服务中心	800	83.76	10.47%	0	556.2
3198	东丽区	C71602（玖邻08）	716大馈线	空港供电服务中心	630	0	0.00%	0	504.0
3199	东丽区	B71704（玖邻05）	717大馈线	空港供电服务中心	400	29.92	7.48%	0	290.1

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
3200	东丽区	B71605（玖邻07）	716大馈线	空港供电服务中心	400	88.44	22.11%	0	231.6
3201	东丽区	B71607乙（玖邻02）	716大馈线	空港供电服务中心	800	81.04	10.13%	0	559.0
3202	东丽区	B71707甲（玖邻01）	717大馈线	空港供电服务中心	800	37.44	4.68%	0	602.6
3203	东丽区	B71705（玖邻06）	717大馈线	空港供电服务中心	400	38.44	9.61%	0	281.6
3204	东丽区	村2403（上锦兰园04	村24大馈线	空港供电服务中心	800	114.88	14.36%	0	525.1
3205	东丽区	村2402（上锦兰园01	村24大馈线	空港供电服务中心	800	78.32	9.79%	0	561.7
3206	东丽区	村3402（上锦兰园02	村34大馈线	空港供电服务中心	800	130.24	16.28%	0	509.8
3207	东丽区	村2401（上锦兰园05	村24大馈线	空港供电服务中心	400	32.16	8.04%	0	287.8
3208	东丽区	新3510甲（筑湖花园1	新35大馈线	空港供电服务中心	800	68.56	8.57%	0	571.4
3209	东丽区	村3401（上锦兰园06	村34大馈线	空港供电服务中心	400	18.32	4.58%	0	301.7
3210	东丽区	村3403（上锦兰园03	村34大馈线	空港供电服务中心	800	113.84	14.23%	0	526.2
3211	东丽区	新13130（筑湖花园13	新13大馈线	空港供电服务中心	800	55.52	6.94%	0	584.5
3212	东丽区	新3510乙（筑湖花园1	新35大馈线	空港供电服务中心	800	49.84	6.23%	0	590.2
3213	东丽区	新13111（筑湖花园14	新13大馈线	空港供电服务中心	800	70.88	8.86%	0	569.1
3214	东丽区	B71707乙（玖邻03）	717大馈线	空港供电服务中心	800	69.68	8.71%	0	570.3
3215	东丽区	B71607甲（玖邻04）	716大馈线	空港供电服务中心	800	0.08	0.01%	0	639.9
3216	东丽区	何1601乙（雅郡和园0	何16大馈线	空港供电服务中心	630	7.245	1.15%	0	496.8
3217	东丽区	何3401乙（雅郡和园0	何34大馈线	空港供电服务中心	800	194.4	24.30%	0	445.6
3218	东丽区	何1602乙（雅郡和园0	何16大馈线	空港供电服务中心	800	126.56	15.82%	0	513.4
3219	东丽区	何3402甲（雅郡和园0	何34大馈线	空港供电服务中心	800	139.68	17.46%	0	500.3
3220	东丽区	何3402乙（雅郡和园0	何34大馈线	空港供电服务中心	630	0.063	0.01%	0	503.9
3221	东丽区	何1601甲（雅郡和园0	何16大馈线	空港供电服务中心	800	119.68	14.96%	0	520.3
3222	东丽区	何3401甲（雅郡和园0	何34大馈线	空港供电服务中心	800	124.56	15.57%	0	515.4
3223	东丽区	何1602甲（雅郡和园0	何16大馈线	空港供电服务中心	800	140	17.50%	0	500.0

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
3224	滨海新区	01（悦境雅苑04充电	袁17大馈线	空港供电服务中心	630	7.182	1.14%	0	496.8
3225	滨海新区	1209乙（悦境雅苑0	物12大馈线	空港供电服务中心	630	33.705	5.35%	0	470.3
3226	滨海新区	1709乙（悦境雅苑0	袁17大馈线	空港供电服务中心	800	33.52	4.19%	0	606.5
3227	滨海新区	1208乙（悦境雅苑0	物12大馈线	空港供电服务中心	630	34.776	5.52%	0	469.2
3228	滨海新区	02（悦境雅苑02充电	物12大馈线	空港供电服务中心	630	9.702	1.54%	0	494.3
3229	滨海新区	1710乙（悦境雅苑0	袁17大馈线	空港供电服务中心	630	57.645	9.15%	0	446.4
3230	滨海新区	1710甲（悦境雅苑0	袁17大馈线	空港供电服务中心	630	50.085	7.95%	0	453.9
3231	滨海新区	02（悦境雅苑03充电	袁17大馈线	空港供电服务中心	630	7.371	1.17%	0	496.6
3232	滨海新区	1709甲（悦境雅苑0	袁17大馈线	空港供电服务中心	630	33.264	5.28%	0	470.7
3233	滨海新区	03（悦境雅苑01充电	物12大馈线	空港供电服务中心	630	14.49	2.30%	0	489.5
3234	滨海新区	1209甲（悦境雅苑0	物12大馈线	空港供电服务中心	630	45.801	7.27%	0	458.2
3235	滨海新区	1208甲（悦境雅苑0	物12大馈线	空港供电服务中心	800	48.08	6.01%	0	591.9
3236	东丽区	新3508甲	新35大馈线	空港供电服务中心	800	95.44	11.93%	0	544.6
3237	东丽区	新1308乙	新13大馈线	空港供电服务中心	800	118.96	14.87%	0	521.0
3238	东丽区	新1308甲	新13大馈线	空港供电服务中心	800	63.36	7.92%	0	576.6
3239	东丽区	新1309	新13大馈线	空港供电服务中心	800	65.76	8.22%	0	574.2
3240	东丽区	C新3501	新35大馈线	空港供电服务中心	630	53.613	8.51%	0	450.4
3241	东丽区	新3509乙	新35大馈线	空港供电服务中心	800	126.24	15.78%	0	513.8
3242	东丽区	新3509甲	新35大馈线	空港供电服务中心	800	74.24	9.28%	0	565.8
3243	东丽区	新3508乙	新35大馈线	空港供电服务中心	800	75.6	9.45%	0	564.4
3244	东丽区	B文1424	文14大馈线	空港供电服务中心	400	2.8	0.70%	0	317.2
3245	东丽区	B文1421	文14大馈线	空港供电服务中心	400	4.84	1.21%	0	315.2
3246	东丽区	B文1423	文14大馈线	空港供电服务中心	400	2.68	0.67%	0	317.3
3247	东丽区	B文1420	文14大馈线	空港供电服务中心	400	0.24	0.06%	0	319.8

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
3248	东丽区	B文1422	文14大馈线	空港供电服务中心	400	5	1.25%	0	315.0
3249	东丽区	C货1501	货15大馈线	空港供电服务中心	630	405.909	64.43%	0	98.1
3250	滨海新区	C物4201	物42大馈线	空港供电服务中心	630	204.246	32.42%	0	299.8
3251	滨海新区	C物4202	物42大馈线	空港供电服务中心	630	192.276	30.52%	0	311.7
3252	东丽区	新2821乙	新28大馈线	空港供电服务中心	800	86.8	10.85%	0	553.2
3253	东丽区	新1526乙	新32大馈线	空港供电服务中心	800	107.04	13.38%	0	533.0
3254	东丽区	新2820	新28大馈线	空港供电服务中心	630	56.637	8.99%	0	447.4
3255	东丽区	新2821甲	新28大馈线	空港供电服务中心	800	0	0.00%	0	640.0
3256	东丽区	新1526甲	新32大馈线	空港供电服务中心	800	124.16	15.52%	0	515.8
3257	东丽区	新1525	新32大馈线	空港供电服务中心	630	123.48	19.60%	0	380.5
3258	东丽区	暇3506（官房06）	暇35大馈线	空港供电服务中心	315	41.328	13.12%	0	210.7
3259	东丽区	茶1303（军杨台03）	茶13大馈线	空港供电服务中心	315	44.3835	14.09%	0	207.6
3260	东丽区	404甲（玖棠府08站）	714（DL）大馈线	空港供电服务中心	630	71.19	11.30%	0	432.8
3261	东丽区	92501甲（玖棠府03）	925大馈线	空港供电服务中心	800	94.24	11.78%	0	545.8
3262	东丽区	71401甲（玖棠府01）	714（DL）大馈线	空港供电服务中心	800	14.32	1.79%	0	625.7
3263	东丽区	C92501	925大馈线	空港供电服务中心	630	7.686	1.22%	0	496.3
3264	东丽区	C71401	714（DL）大馈线	空港供电服务中心	630	27.531	4.37%	0	476.5
3265	东丽区	C92502	925大馈线	空港供电服务中心	630	0	0.00%	0	504.0
3266	东丽区	B71401乙	714（DL）大馈线	空港供电服务中心	800	27.2	3.40%	0	612.8
3267	东丽区	92502（玖棠府14）	925大馈线	空港供电服务中心	400	47.48	11.87%	0	272.5
3268	东丽区	92503（玖棠府13站）	925大馈线	空港供电服务中心	400	50.08	12.52%	0	269.9
3269	东丽区	92501乙（玖棠府04）	925大馈线	空港供电服务中心	800	40.4	5.05%	0	599.6
3270	东丽区	92505（玖棠府17）	925大馈线	空港供电服务中心	630	24.381	3.87%	0	479.6
3271	东丽区	71405（玖棠府16）	714（DL）大馈线	空港供电服务中心	630	62.244	9.88%	0	441.8

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
3272	东丽区	1402（玖棠府05站）	714（DL）大馈线	空港供电服务中心	400	4.36	1.09%	0	315.6
3273	东丽区	2504甲（玖棠府10站）	925大馈线	空港供电服务中心	630	123.669	19.63%	0	380.3
3274	东丽区	1404乙（玖棠府09站）	714（DL）大馈线	空港供电服务中心	800	43.12	5.39%	0	596.9
3275	东丽区	1403（玖棠府06站）	714（DL）大馈线	空港供电服务中心	400	29.72	7.43%	0	290.3
3276	东丽区	2504乙（玖棠府11站）	925大馈线	空港供电服务中心	800	112.8	14.10%	0	527.2
3277	东丽区	（新兴村储备粮库专用）	中13大馈线	空港供电服务中心	200	22.8	11.40%	0	137.2
3278	东丽区	魏2304站（东埝04）	魏23大馈线	空港供电服务中心	315	41.076	13.04%	0	210.9
3279	东丽区	12601（东埝01）	茶13大馈线	空港供电服务中心	315	49.896	15.84%	0	202.1
3280	东丽区	假1102（新五村02）	525大馈线	空港供电服务中心	200	130.94	65.47%	0	29.1
3281	东丽区	12302（军一村02）	暇12大馈线	空港供电服务中心	100	9.38	9.38%	0	70.6
3282	东丽区	茶1212（塘洼03站）	茶12大馈线	空港供电服务中心	315	64.1655	20.37%	0	187.8
3283	滨海新区	11206乙（云栖苑02）	物12大馈线	空港供电服务中心	630	183.834	29.18%	0	320.2
3284	滨海新区	11704甲（云栖苑03）	袁17大馈线	空港供电服务中心	630	122.85	19.50%	0	381.2
3285	滨海新区	袁1705甲（云栖苑07）	袁17大馈线	空港供电服务中心	630	21.735	3.45%	0	482.3
3286	东丽区	茶2503（后台02站）	茶25大馈线	空港供电服务中心	315	39.438	12.52%	0	212.6
3287	滨海新区	物1206甲（云栖苑01）	物12大馈线	空港供电服务中心	630	14.301	2.27%	0	489.7
3288	滨海新区	11704乙（云栖苑04）	袁17大馈线	空港供电服务中心	630	122.157	19.39%	0	381.8
3289	滨海新区	11207甲（云栖苑05）	物12大馈线	空港供电服务中心	630	143.514	22.78%	0	360.5
3290	滨海新区	11207乙（云栖苑06）	物12大馈线	空港供电服务中心	630	98.91	15.70%	0	405.1
3291	滨海新区	11705乙（云栖苑08）	袁17大馈线	空港供电服务中心	630	60.732	9.64%	0	443.3
3292	东丽区	小宋02站	263大馈线	空港供电服务中心	200	22.66	11.33%	0	137.3
3293	东丽区	军粮城专用01站	茶26大馈线	空港供电服务中心	315	64.071	20.34%	0	187.9
3294	东丽区	新3304（赤土03）	新33大馈线	空港供电服务中心	400	27.36	6.84%	0	292.6
3295	东丽区	新3806（赤土04）	新14大馈线	空港供电服务中心	400	18.08	4.52%	0	301.9

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
3296	东丽区	52507（欢坨05）	525大馈线	空港供电服务中心	315	0.5355	0.17%	0	251.5
3297	东丽区	52323（南孙庄10）	523大馈线	空港供电服务中心	315	38.115	12.10%	0	213.9
3298	东丽区	暇3206甲	暇32大馈线	空港供电服务中心	1000	147	14.70%	0	653.0
3299	东丽区	华1203德园	华12大馈线	空港供电服务中心	500	124.75	24.95%	0	275.3
3300	东丽区	华1202德园	华12大馈线	空港供电服务中心	400	79.16	19.79%	0	240.8
3301	东丽区	华2202德园	华22大馈线	空港供电服务中心	1000	221.8	22.18%	0	578.2
3302	东丽区	暇1310	暇13大馈线	空港供电服务中心	1000	153.8	15.38%	0	646.2
3303	东丽区	B文1310	文13大馈线	空港供电服务中心	630	0	0.00%	0	504.0
3304	东丽区	92522	文15大馈线	空港供电服务中心	1000	94.3	9.43%	0	705.7
3305	东丽区	71802乙	718大馈线	空港供电服务中心	800	207.28	25.91%	0	432.7
3306	东丽区	茶2302	东12大馈线	空港供电服务中心	630	189.378	30.06%	0	314.6
3307	东丽区	茶2301甲	东12大馈线	空港供电服务中心	630	179.739	28.53%	0	324.3
3308	东丽区	茶3203鳌塘居	茶32大馈线	空港供电服务中心	500	162.4	32.48%	0	237.6
3309	东丽区	茶1603甲	东25大馈线	空港供电服务中心	630	173.313	27.51%	0	330.7
3310	东丽区	暇2105乙	暇21大馈线	空港供电服务中心	1000	201.5	20.15%	0	598.5
3311	东丽区	华2504	华25大馈线	空港供电服务中心	500	84.7	16.94%	0	315.3
3312	东丽区	华2201德园	华22大馈线	空港供电服务中心	400	87.2	21.80%	0	232.8
3313	东丽区	92206凭澜	922大馈线	空港供电服务中心	400	49.56	12.39%	0	270.4
3314	滨海新区	袁1114名居	袁11大馈线	空港供电服务中心	800	233.52	29.19%	0	406.5
3315	东丽区	B茶2701乙	东22大馈线	空港供电服务中心	500	160.7	32.14%	0	239.3
3316	东丽区	B文1305甲	文13大馈线	空港供电服务中心	1000	85.8	8.58%	0	714.2
3317	东丽区	暇3606	暇36大馈线	空港供电服务中心	630	136.143	21.61%	0	367.9
3318	东丽区	92606津泽兰湾	926大馈线	空港供电服务中心	400	37.8	9.45%	0	282.2
3319	东丽区	B文1306甲	文13大馈线	空港供电服务中心	800	142	17.75%	0	498.0

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
3320	东丽区	暇2104乙	暇21大馈线	空港供电服务中心	800	97.28	12.16%	0	542.7
3321	东丽区	暇3704甲	暇37大馈线	空港供电服务中心	630	270.459	42.93%	0	233.5
3322	东丽区	新3123	新31大馈线	空港供电服务中心	400	0	0.00%	0	320.0
3323	东丽区	华1308坤园	华13（DL）大馈线	空港供电服务中心	400	0	0.00%	0	320.0
3324	东丽区	茶3610甲	东46大馈线	空港供电服务中心	500	107.75	21.55%	0	292.3
3325	东丽区	茶1503甲	东16大馈线	空港供电服务中心	630	124.488	19.76%	0	379.5
3326	滨海新区	B纬3206甲	纬32大馈线	空港供电服务中心	630	156.807	24.89%	0	347.2
3327	东丽区	新1814	新18大馈线	空港供电服务中心	400	64.56	16.14%	0	255.4
3328	东丽区	B文3406甲	文34大馈线	空港供电服务中心	630	100.926	16.02%	0	403.1
3329	东丽区	B文2318甲	文23大馈线	空港供电服务中心	800	72.88	9.11%	0	567.1
3330	东丽区	B文3130乙	文31大馈线	空港供电服务中心	800	136.88	17.11%	0	503.1
3331	东丽区	7501（择月里01站）	275大馈线	空港供电服务中心	630	245.07	38.90%	0	258.9
3332	东丽区	B文1116乙汇智俊	文11大馈线	空港供电服务中心	800	141.84	17.73%	0	498.2
3333	东丽区	B文2329	文23大馈线	空港供电服务中心	250	27.5	11.00%	0	172.5
3334	东丽区	92204邻水	922大馈线	空港供电服务中心	630	83.601	13.27%	0	420.4
3335	东丽区	茶2306乙	东12大馈线	空港供电服务中心	630	170.982	27.14%	0	333.0
3336	东丽区	华2102厚园	华21大馈线	空港供电服务中心	400	77.36	19.34%	0	242.6
3337	东丽区	茶3306乙	东42大馈线	空港供电服务中心	630	207.774	32.98%	0	296.2
3338	东丽区	茶2301乙	东12大馈线	空港供电服务中心	630	152.712	24.24%	0	351.3
3339	东丽区	瑞1405甲	瑞14大馈线	空港供电服务中心	630	154.035	24.45%	0	350.0
3340	滨海新区	物2312	物23大馈线	空港供电服务中心	500	91.3	18.26%	0	308.7
3341	东丽区	B文2322	文23大馈线	空港供电服务中心	500	95.85	19.17%	0	304.2
3342	东丽区	华1503泽园	华15（DL）大馈线	空港供电服务中心	630	137.34	21.80%	0	366.7
3343	东丽区	华2212	华22大馈线	空港供电服务中心	630	274.68	43.60%	0	229.3

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
3344	东丽区	新1108甲顶秀	新11大馈线	空港供电服务中心	1000	88.2	8.82%	0	711.8
3345	东丽区	茶3202鳌塘居	茶32大馈线	空港供电服务中心	500	130.3	26.06%	0	269.7
3346	东丽区	华1305通园	华13（DL）大馈线	空港供电服务中心	400	79.68	19.92%	0	240.3
3347	东丽区	段1207（军三村03）	暇12大馈线	空港供电服务中心	315	42.966	13.64%	0	209.0
3348	东丽区	茶1506乙	东16大馈线	空港供电服务中心	500	137.95	27.59%	0	262.1
3349	东丽区	新1102甲顶秀	新11大馈线	空港供电服务中心	800	97.92	12.24%	0	542.1
3350	东丽区	华1412泽园	华14大馈线	空港供电服务中心	500	103.6	20.72%	0	296.4
3351	东丽区	新3118	新31大馈线	空港供电服务中心	400	78.68	19.67%	0	241.3
3352	东丽区	村1102甲友和	村11（DL）大馈线	空港供电服务中心	630	175.959	27.93%	0	328.0
3353	东丽区	B新1703	新17大馈线	空港供电服务中心	400	74.28	18.57%	0	245.7
3354	东丽区	茶2304甲站	东12大馈线	空港供电服务中心	630	206.325	32.75%	0	297.7
3355	东丽区	71602乙	716大馈线	空港供电服务中心	800	178.88	22.36%	0	461.1
3356	东丽区	茶3506乙	东45大馈线	空港供电服务中心	500	108.2	21.64%	0	291.8
3357	东丽区	华3501甲	华35大馈线	空港供电服务中心	630	127.449	20.23%	0	376.6
3358	东丽区	暇3611（秋霞里）	暇36大馈线	空港供电服务中心	630	96.642	15.34%	0	407.4
3359	东丽区	B茶2701甲	东22大馈线	空港供电服务中心	630	149.247	23.69%	0	354.8
3360	滨海新区	B纬3206乙	纬32大馈线	空港供电服务中心	630	39.753	6.31%	0	464.2
3361	东丽区	新1607甲仰润	新16大馈线	空港供电服务中心	630	165.312	26.24%	0	338.7
3362	东丽区	华2716站甲	华27（DL）大馈线	空港供电服务中心	630	113.778	18.06%	0	390.2
3363	东丽区	B文1310甲	文13大馈线	空港供电服务中心	630	109.746	17.42%	0	394.3
3364	滨海新区	袁4112丙	袁41大馈线	空港供电服务中心	630	145.467	23.09%	0	358.5
3365	东丽区	华2717站乙	华27（DL）大馈线	空港供电服务中心	500	140.3	28.06%	0	259.7
3366	东丽区	93315乙赏湖	933大馈线	空港供电服务中心	500	136.5	27.30%	0	263.5
3367	东丽区	B文2211乙	文22大馈线	空港供电服务中心	500	132.3	26.46%	0	267.7

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
3368	东丽区	93314赏湖	933大馈线	空港供电服务中心	630	112.707	17.89%	0	391.3
3369	东丽区	文2211甲	文22大馈线	空港供电服务中心	500	114.8	22.96%	0	285.2
3370	东丽区	93315甲赏湖	933大馈线	空港供电服务中心	500	132.65	26.53%	0	267.4
3371	滨海新区	袁1122丁	袁11大馈线	空港供电服务中心	630	120.708	19.16%	0	383.3
3372	东丽区	B文2210甲	文22大馈线	空港供电服务中心	630	136.773	21.71%	0	367.2
3373	东丽区	新1813丙	新18大馈线	空港供电服务中心	630	117.18	18.60%	0	386.8
3374	东丽区	新1610仰润	新16大馈线	空港供电服务中心	400	122.28	30.57%	0	197.7
3375	滨海新区	袁1125甲	袁11大馈线	空港供电服务中心	630	129.528	20.56%	0	374.5
3376	东丽区	暇2102甲	暇21大馈线	空港供电服务中心	1000	133.7	13.37%	0	666.3
3377	东丽区	12135	茶26大馈线	空港供电服务中心	500	130.1	26.02%	0	269.9
3378	东丽区	暇1304甲	暇13大馈线	空港供电服务中心	630	150.885	23.95%	0	353.1
3379	东丽区	茶3307	东42大馈线	空港供电服务中心	800	196.56	24.57%	0	443.4
3380	东丽区	瑞2305	瑞23大馈线	空港供电服务中心	630	184.905	29.35%	0	319.1
3381	东丽区	华2611乙	华26大馈线	空港供电服务中心	500	240.25	48.05%	0	159.8
3382	东丽区	B93107澜景雅园	文12大馈线	空港供电服务中心	630	79.695	12.65%	0	424.3
3383	滨海新区	袁4104名居	袁41大馈线	空港供电服务中心	1000	0	0.00%	0	800.0
3384	东丽区	瑞2306乙	瑞23大馈线	空港供电服务中心	630	157.752	25.04%	0	346.2
3385	东丽区	华2602甲	华26大馈线	空港供电服务中心	500	140.7	28.14%	0	259.3
3386	东丽区	华3101甲	华31大馈线	空港供电服务中心	630	231.651	36.77%	0	272.3
3387	东丽区	71803乙	718大馈线	空港供电服务中心	800	212.56	26.57%	0	427.4
3388	东丽区	暇3602	暇36大馈线	空港供电服务中心	630	156.555	24.85%	0	347.4
3389	东丽区	暇1311甲	暇13大馈线	空港供电服务中心	1000	257.4	25.74%	0	542.6
3390	东丽区	B文1314	文13大馈线	空港供电服务中心	400	71.32	17.83%	0	248.7
3391	东丽区	C新3302	新33大馈线	空港供电服务中心	630	137.97	21.90%	0	366.0

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
3392	东丽区	71412澜景雅园	文22大馈线	空港供电服务中心	400	86.24	21.56%	0	233.8
3393	东丽区	瑞2704甲	瑞27大馈线（热）	空港供电服务中心	630	0	0.00%	0	504.0
3394	东丽区	B文3129甲	文31大馈线	空港供电服务中心	800	75.12	9.39%	0	564.9
3395	东丽区	瑞2702乙站	瑞27大馈线（热）	空港供电服务中心	630	0	0.00%	0	504.0
3396	东丽区	瑞2706	瑞27大馈线（热）	空港供电服务中心	400	18.68	4.67%	0	301.3
3397	东丽区	B文1311乙	文13大馈线	空港供电服务中心	630	48.888	7.76%	0	455.1
3398	东丽区	瑞1301甲站	瑞13大馈线（热）	空港供电服务中心	630	86.247	13.69%	0	417.8
3399	东丽区	93216甲御景庭苑	932大馈线	空港供电服务中心	630	92.484	14.68%	0	411.5
3400	东丽区	B新1614	新16大馈线	空港供电服务中心	400	103.64	25.91%	0	216.4
3401	东丽区	B文3129乙	文31大馈线	空港供电服务中心	800	121.76	15.22%	0	518.2
3402	东丽区	华1312翔园	华13（DL）大馈线	空港供电服务中心	400	0	0.00%	0	320.0
3403	东丽区	B文1308乙	文13大馈线	空港供电服务中心	630	123.354	19.58%	0	380.6
3404	东丽区	新1609仰润	新16大馈线	空港供电服务中心	400	128.08	32.02%	0	191.9
3405	东丽区	B文1309乙	文13大馈线	空港供电服务中心	630	101.808	16.16%	0	402.2
3406	东丽区	92605甲御景庭苑	926大馈线	空港供电服务中心	630	100.296	15.92%	0	403.7
3407	东丽区	瑞1305乙	瑞13大馈线（热）	空港供电服务中心	630	118.377	18.79%	0	385.6
3408	东丽区	71413澜景雅园	文22大馈线	空港供电服务中心	400	79.52	19.88%	0	240.5
3409	东丽区	瑞2702甲	瑞27大馈线（热）	空港供电服务中心	630	128.898	20.46%	0	375.1
3410	东丽区	瑞2704乙	瑞27大馈线（热）	空港供电服务中心	500	89.2	17.84%	0	310.8
3411	东丽区	瑞1304乙	瑞13大馈线（热）	空港供电服务中心	630	128.898	20.46%	0	375.1
3412	东丽区	新1813乙	新18大馈线	空港供电服务中心	630	129.969	20.63%	0	374.0
3413	东丽区	B文1529甲	文15大馈线	空港供电服务中心	800	77.76	9.72%	0	562.2
3414	滨海新区	B纬3205甲	纬32大馈线	空港供电服务中心	800	191.6	23.95%	0	448.4
3415	滨海新区	B纬3205乙	纬32大馈线	空港供电服务中心	800	58.4	7.30%	0	581.6

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
3416	东丽区	71310站	文14大馈线	空港供电服务中心	400	0	0.00%	0	320.0
3417	东丽区	93223乙寄涛苑	文23大馈线	空港供电服务中心	630	0	0.00%	0	504.0
3418	东丽区	93223甲寄涛苑	文23大馈线	空港供电服务中心	630	0	0.00%	0	504.0
3419	东丽区	B新1305乙	新13大馈线	空港供电服务中心	800	117.6	14.70%	0	522.4
3420	东丽区	82922瑜芳园	829大馈线	空港供电服务中心	315	0	0.00%	0	252.0
3421	东丽区	新1813丁	新18大馈线	空港供电服务中心	630	145.719	23.13%	0	358.3
3422	东丽区	B新3505乙	新35大馈线	空港供电服务中心	800	111.44	13.93%	0	528.6
3423	东丽区	93318甲	933大馈线	空港供电服务中心	800	128.32	16.04%	0	511.7
3424	东丽区	92615御景花苑	926大馈线	空港供电服务中心	400	0	0.00%	0	320.0
3425	东丽区	92602水镜	926大馈线	空港供电服务中心	500	55.8	11.16%	0	344.2
3426	东丽区	瑞1509乙绿庭	瑞15大馈线（热）	空港供电服务中心	630	197.001	31.27%	0	307.0
3427	东丽区	B文1116甲	文11大馈线	空港供电服务中心	800	153.84	19.23%	0	486.2
3428	东丽区	B文1523甲	文15大馈线	空港供电服务中心	400	74.4	18.60%	0	245.6
3429	东丽区	92597揽城苑	文15大馈线	空港供电服务中心	630	0	0.00%	0	504.0
3430	东丽区	B文3125甲	文31大馈线	空港供电服务中心	630	0	0.00%	0	504.0
3431	东丽区	B新1515甲	新32大馈线	空港供电服务中心	800	169.6	21.20%	0	470.4
3432	东丽区	B文1311甲	文13大馈线	空港供电服务中心	800	0	0.00%	0	640.0
3433	东丽区	71308站	文14大馈线	空港供电服务中心	400	0	0.00%	0	320.0
3434	东丽区	B文2119乙汇智俊	文21大馈线	空港供电服务中心	800	124	15.50%	0	516.0
3435	东丽区	93222寄湖苑	文23大馈线	空港供电服务中心	800	0	0.00%	0	640.0
3436	东丽区	B文1312乙	文13大馈线	空港供电服务中心	800	0	0.00%	0	640.0
3437	东丽区	B新1305甲	新13大馈线	空港供电服务中心	800	127.84	15.98%	0	512.2
3438	东丽区	华1311翔园	华13（DL）大馈线	空港供电服务中心	630	176.4	28.00%	0	327.6
3439	东丽区	瑞2307乙	瑞23大馈线	空港供电服务中心	500	122.45	24.49%	0	277.6

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
3440	东丽区	茶3304乙站	东42大馈线	空港供电服务中心	630	138.474	21.98%	0	365.5
3441	东丽区	93206维尔蓝堤	932大馈线	空港供电服务中心	800	52.72	6.59%	0	587.3
3442	东丽区	暇3604	暇36大馈线	空港供电服务中心	630	171.36	27.20%	0	332.6
3443	东丽区	瑞1406甲	瑞14大馈线	空港供电服务中心	630	129.969	20.63%	0	374.0
3444	东丽区	92537碧溪	文15大馈线	空港供电服务中心	400	57.48	14.37%	0	262.5
3445	滨海新区	袁1121甲	袁11大馈线	空港供电服务中心	630	168.399	26.73%	0	335.6
3446	东丽区	文3116	文31大馈线	空港供电服务中心	1000	0	0.00%	0	800.0
3447	东丽区	暇1307	暇13大馈线	空港供电服务中心	630	149.373	23.71%	0	354.6
3448	东丽区	华2502怀园	华25大馈线	空港供电服务中心	500	0	0.00%	0	400.0
3449	东丽区	92105水域	921大馈线	空港供电服务中心	630	0	0.00%	0	504.0
3450	东丽区	B文2330	文23大馈线	空港供电服务中心	400	52.52	13.13%	0	267.5
3451	东丽区	92609津泽兰	926大馈线	空港供电服务中心	630	0	0.00%	0	504.0
3452	东丽区	暇3201甲	暇32大馈线	空港供电服务中心	1000	159.5	15.95%	0	640.5
3453	东丽区	暇3610乙	暇36大馈线	空港供电服务中心	800	179.52	22.44%	0	460.5
3454	东丽区	26106	261大馈线	空港供电服务中心	500	98.6	19.72%	0	301.4
3455	东丽区	暇1304乙	暇13大馈线	空港供电服务中心	630	176.274	27.98%	0	327.7
3456	东丽区	93202天城	932大馈线	空港供电服务中心	800	0	0.00%	0	640.0
3457	东丽区	华1804甲	华18大馈线	空港供电服务中心	630	118.692	18.84%	0	385.3
3458	东丽区	B文2328	文23大馈线	空港供电服务中心	315	56.1645	17.83%	0	195.8
3459	东丽区	暇2106乙	暇21大馈线	空港供电服务中心	1000	206.5	20.65%	0	593.5
3460	东丽区	92202邻水	922大馈线	空港供电服务中心	630	68.607	10.89%	0	435.4
3461	东丽区	茶2308乙	东12大馈线	空港供电服务中心	630	214.011	33.97%	0	290.0
3462	东丽区	华2601	华26大馈线	空港供电服务中心	630	129.276	20.52%	0	374.7
3463	东丽区	瑞2307甲	瑞23大馈线	空港供电服务中心	630	169.911	26.97%	0	334.1

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
3464	东丽区	B文1530乙	文15大馈线	空港供电服务中心	800	135.28	16.91%	0	504.7
3465	东丽区	瑞2705甲	瑞27大馈线（热）	空港供电服务中心	630	99.099	15.73%	0	404.9
3466	东丽区	71411澜景雅园	文22大馈线	空港供电服务中心	315	127.1655	40.37%	0	124.8
3467	东丽区	瑞2705乙	瑞27大馈线（热）	空港供电服务中心	630	99.603	15.81%	0	404.4
3468	东丽区	93221	文23大馈线	空港供电服务中心	630	87.696	13.92%	0	416.3
3469	东丽区	B华2718甲	华27（DL）大馈线	空港供电服务中心	800	148.88	18.61%	0	491.1
3470	东丽区	B新2734乙	新27大馈线	空港供电服务中心	800	194.4	24.30%	0	445.6
3471	东丽区	B文1312	文13大馈线	空港供电服务中心	800	0	0.00%	0	640.0
3472	东丽区	B新2734甲	新27大馈线	空港供电服务中心	800	177.76	22.22%	0	462.2
3473	东丽区	92246碧虹苑	文31大馈线	空港供电服务中心	400	0	0.00%	0	320.0
3474	东丽区	B文2315甲	文23大馈线	空港供电服务中心	800	99.52	12.44%	0	540.5
3475	东丽区	B文1310乙	文13大馈线	空港供电服务中心	800	158.32	19.79%	0	481.7
3476	东丽区	B新1515乙	新32大馈线	空港供电服务中心	800	150.24	18.78%	0	489.8
3477	东丽区	71311站	文14大馈线	空港供电服务中心	400	0	0.00%	0	320.0
3478	东丽区	茶1222（李台03）	茶12大馈线	空港供电服务中心	315	9.45	3.00%	0	242.6