

宁河供电公司公用台区可开放容量信息表（2025年第三季度）

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
1	宁河区	（明达）爱地1#	芦商210	城区供电服务中心	630	164.115	26.05%	0	339.9
2	宁河区	（明达）爱地2#	芦商210	城区供电服务中心	630	153.972	24.44%	0	350.0
3	宁河区	24栋对面时代金街旁箱站	金福金12	城区供电服务中心	630	480.942	76.34%	0	23.1
4	宁河区	百花名苑1号配电室1号	金沿金13	城区供电服务中心	800	57.52	7.19%	0	582.5
5	宁河区	百花名苑1号配电室2号	芦电217	城区供电服务中心	800	70.4	8.80%	0	569.6
6	宁河区	百花名苑2号配电室3号	金沿金13	城区供电服务中心	800	99.44	12.43%	0	540.6
7	宁河区	百花名苑2号配电室6号	芦电217	城区供电服务中心	800	98.72	12.34%	0	541.3
8	宁河区	百花名苑3号配电室7号	金沿金13	城区供电服务中心	800	117.04	14.63%	0	523.0
9	宁河区	百花名苑3号配电室8号	芦电217	城区供电服务中心	800	58.88	7.36%	0	581.1
10	宁河区	百花名苑4号	金沿金13	城区供电服务中心	630	11.97	1.90%	0	492.0
11	宁河区	百花名苑5号	芦电217	城区供电服务中心	400	29.04	7.26%	0	291.0
12	宁河区	薄后村1#	王砖531	城区供电服务中心	400	48.44	12.11%	0	271.6
13	宁河区	薄后村2#	王砖531	城区供电服务中心	315	54.306	17.24%	0	197.7
14	宁河区	薄后村3#	王砖531	城区供电服务中心	400	0	0.00%	0	320.0
15	宁河区	薄前村1#	王砖531	城区供电服务中心	315	218.4525	69.35%	0	33.5
16	宁河区	薄前村2#	王砖531	城区供电服务中心	315	214.0425	67.95%	0	38.0
17	宁河区	薄前村3#	王砖531	城区供电服务中心	315	72.387	22.98%	0	179.6
18	宁河区	薄前村4#	王砖531	城区供电服务中心	315	127.6695	40.53%	0	124.3
19	宁河区	薄前村5#	王砖531	城区供电服务中心	400	203.44	50.86%	0	116.6
20	宁河区	北胡村2#	王砖531	城区供电服务中心	400	213.36	53.34%	0	106.6
21	宁河区	北胡村3#	王砖531	城区供电服务中心	400	177.8	44.45%	0	142.2
22	宁河区	北胡村4号	王砖531	城区供电服务中心	400	314.8	78.70%	0	5.2

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供 电服务中心）	额定容量 （kVA）	最大负荷 （kW）	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 （kVA）
23	宁河区	北胡村5#	王砖531	城区供电服务中心	315	122.7555	38.97%	0	129.2
24	宁河区	北胡村6#	王砖531	城区供电服务中心	400	131.6	32.90%	0	188.4
25	宁河区	北湖村1#	王砖531	城区供电服务中心	400	138.6	34.65%	0	181.4
26	宁河区	北田村1#	芦沿214	城区供电服务中心	100	13.01	13.01%	0	67.0
27	宁河区	北田村2#	芦沿214	城区供电服务中心	400	39.84	9.96%	0	280.2
28	宁河区	北田小区1#	芦沿214	城区供电服务中心	400	83.92	20.98%	0	236.1
29	宁河区	北小区1#	芦商210	城区供电服务中心	630	209.349	33.23%	0	294.7
30	宁河区	北小区2#	芦商210	城区供电服务中心	630	166.068	26.36%	0	337.9
31	宁河区	滨江国际（二期）1#	桥英211	城区供电服务中心	630	143.703	22.81%	0	360.3
32	宁河区	滨江国际（二期）2#	桥滨216	城区供电服务中心	630	151.011	23.97%	0	353.0
33	宁河区	滨江国际一期1#	桥滨216	城区供电服务中心	500	117.15	23.43%	0	282.9
34	宁河区	滨江国际一期2#	桥滨216	城区供电服务中心	500	124.6	24.92%	0	275.4
35	宁河区	滨江国际一期3#	桥滨216	城区供电服务中心	500	97.6	19.52%	0	302.4
36	宁河区	滨江国际一期4#	桥滨216	城区供电服务中心	500	97.8	19.56%	0	302.2
37	宁河区	滨江锦园（二期）2#站3#	桥英211	城区供电服务中心	800	142.56	17.82%	0	497.4
38	宁河区	滨江锦园（二期）2#站4#	桥滨216	城区供电服务中心	800	136.96	17.12%	0	503.0
39	宁河区	滨江锦园（二期）3#站5#	桥滨216	城区供电服务中心	800	122.8	15.35%	0	517.2
40	宁河区	滨江锦园（二期）3#站6#	桥英211	城区供电服务中心	800	97.52	12.19%	0	542.5
41	宁河区	滨江锦园（二期）3#站7#	桥滨216	城区供电服务中心	800	152.64	19.08%	0	487.4
42	宁河区	滨江锦园（二期）3#站8#	桥英211	城区供电服务中心	800	110.32	13.79%	0	529.7
43	宁河区	滨江锦园1#	桥滨216	城区供电服务中心	630	171.549	27.23%	0	332.5
44	宁河区	滨江锦园2#	桥英211	城区供电服务中心	630	159.516	25.32%	0	344.5
45	宁河区	滨新二区1#	金商金15	城区供电服务中心	400	132.08	33.02%	0	187.9
46	宁河区	滨新小区1#	金电金24	城区供电服务中心	400	296.12	74.03%	0	23.9

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷 日后需预留容量（kVA）	用电报装可 开放容量（kVA）
47	宁河区	滨新小区2#	金福金12	城区供电服务中心	250	101.125	40.45%	0	98.9
48	宁河区	曹庄村1#	建曹220	城区供电服务中心	400	212.72	53.18%	0	107.3
49	宁河区	曹庄村2#	建荣221	城区供电服务中心	630	325.773	51.71%	0	178.2
50	宁河区	曹庄村3#	建曹220	城区供电服务中心	400	61.4	15.35%	0	258.6
51	宁河区	曹庄村北4#	建荣221	城区供电服务中心	400	124	31.00%	0	196.0
52	宁河区	朝阳花园（三期）10#配电室1#	芦陈215	城区供电服务中心	800	105.44	13.18%	0	534.6
53	宁河区	朝阳花园（三期）10#配电室2#	金朝金27	城区供电服务中心	800	71.6	8.95%	0	568.4
54	宁河区	朝阳花园（三期）10#配电室3#	芦陈215	城区供电服务中心	800	119.6	14.95%	0	520.4
55	宁河区	朝阳花园（三期）10#配电室4#	金朝金27	城区供电服务中心	800	155.36	19.42%	0	484.6
56	宁河区	朝阳花园（三期）11#配电室1#	芦陈215	城区供电服务中心	800	156.96	19.62%	0	483.0
57	宁河区	朝阳花园（三期）11#配电室2#	金朝金27	城区供电服务中心	800	111.52	13.94%	0	528.5
58	宁河区	朝阳花园（三期）11#配电室3#	芦陈215	城区供电服务中心	800	113.76	14.22%	0	526.2
59	宁河区	朝阳花园（三期）11#配电室4#	金朝金27	城区供电服务中心	800	108.88	13.61%	0	531.1
60	宁河区	朝阳花园（三期）9#配电室1#	金朝金27	城区供电服务中心	800	170.32	21.29%	0	469.7
61	宁河区	朝阳花园（三期）9#配电室2#	芦陈215	城区供电服务中心	800	99.76	12.47%	0	540.2
62	宁河区	朝阳花园（三期）9#配电室3#	金朝金27	城区供电服务中心	800	107.12	13.39%	0	532.9
63	宁河区	朝阳花园（三期）9#配电室4#	芦陈215	城区供电服务中心	800	153.28	19.16%	0	486.7
64	宁河区	朝阳花园1#	金朝金27	城区供电服务中心	630	197.631	31.37%	0	306.4
65	宁河区	朝阳花园10#	芦陈215	城区供电服务中心	800	158	19.75%	0	482.0

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷 日后需预留容量（kVA）	用电报装可 开放容量（kVA）
66	宁河区	朝阳花园11#	金朝金27	城区供电服务中心	800	164	20.50%	0	476.0
67	宁河区	朝阳花园12#	芦陈215	城区供电服务中心	800	103.68	12.96%	0	536.3
68	宁河区	朝阳花园13#	金朝金27	城区供电服务中心	800	194	24.25%	0	446.0
69	宁河区	朝阳花园14#	芦陈215	城区供电服务中心	800	110.96	13.87%	0	529.0
70	宁河区	朝阳花园15#	金朝金27	城区供电服务中心	630	134.316	21.32%	0	369.7
71	宁河区	朝阳花园16#	芦陈215	城区供电服务中心	630	120.834	19.18%	0	383.2
72	宁河区	朝阳花园17#	金朝金27	城区供电服务中心	630	139.923	22.21%	0	364.1
73	宁河区	朝阳花园18#	芦陈215	城区供电服务中心	630	121.905	19.35%	0	382.1
74	宁河区	朝阳花园2#	芦陈215	城区供电服务中心	630	219.681	34.87%	0	284.3
75	宁河区	朝阳花园3#	金朝金27	城区供电服务中心	630	170.352	27.04%	0	333.6
76	宁河区	朝阳花园4#	芦陈215	城区供电服务中心	630	239.967	38.09%	0	264.0
77	宁河区	朝阳花园5#	金朝金27	城区供电服务中心	800	344.88	43.11%	0	295.1
78	宁河区	朝阳花园6#	芦陈215	城区供电服务中心	800	131.92	16.49%	0	508.1
79	宁河区	朝阳花园7#	金朝金27	城区供电服务中心	800	116.4	14.55%	0	523.6
80	宁河区	朝阳花园8#	芦陈215	城区供电服务中心	800	234.32	29.29%	0	405.7
81	宁河区	朝阳花园9#	金朝金27	城区供电服务中心	800	214.08	26.76%	0	425.9
82	宁河区	崔庄村1#	金源金29	城区供电服务中心	315	207.3645	65.83%	0	44.6
83	宁河区	崔庄村2#	金源金29	城区供电服务中心	400	226.72	56.68%	0	93.3
84	宁河区	大安小区1#	金安金11	城区供电服务中心	630	122.157	19.39%	0	381.8
85	宁河区	大安小区2#	金安金11	城区供电服务中心	630	136.206	21.62%	0	367.8
86	宁河区	大安小区3#	金安金11	城区供电服务中心	630	158.382	25.14%	0	345.6
87	宁河区	大安小区4#	金安金11	城区供电服务中心	630	155.925	24.75%	0	348.1
88	宁河区	大安小区5#	金安金11	城区供电服务中心	630	133.812	21.24%	0	370.2
89	宁河区	大陈村1#	金陈金14	城区供电服务中心	315	138.2535	43.89%	0	113.7

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
90	宁河区	大陈村2#	金陈金14	城区供电服务中心	400	300.72	75.18%	0	19.3
91	宁河区	大陈村3#箱站	金陈金14	城区供电服务中心	630	335.538	53.26%	0	168.5
92	宁河区	大陈村4#	金朝金27	城区供电服务中心	315	42.588	13.52%	0	209.4
93	宁河区	大艇村1#	王艇535	城区供电服务中心	400	399.32	99.83%	0	0.0
94	宁河区	大艇村2#	王艇535	城区供电服务中心	630	290.871	46.17%	0	213.1
95	宁河区	大艇村3#	王艇535	城区供电服务中心	630	201.915	32.05%	0	302.1
96	宁河区	大艇村4#	王艇535	城区供电服务中心	630	268.506	42.62%	0	235.5
97	宁河区	大尹村1#	尹董215	城区供电服务中心	400	9.52	2.38%	0	310.5
98	宁河区	大尹村2#	尹董215	城区供电服务中心	400	0	0.00%	0	320.0
99	宁河区	大赵村1#	王赵539	城区供电服务中心	400	77.52	19.38%	0	242.5
100	宁河区	大赵小区	王赵539	城区供电服务中心	400	132.16	33.04%	0	187.8
101	宁河区	党庄村1#	王赵539	城区供电服务中心	400	57.24	14.31%	0	262.8
102	宁河区	党庄小区2#	王赵539	城区供电服务中心	315	67.1895	21.33%	0	184.8
103	宁河区	电力宿舍1#	芦沿214	城区供电服务中心	400	42.4	10.60%	0	277.6
104	宁河区	电信楼1#	开永219	城区供电服务中心	630	161.217	25.59%	0	342.8
105	宁河区	东大营2#	芦中216	城区供电服务中心	630	42.651	6.77%	0	461.3
106	宁河区	东方裕景1#	金电金24	城区供电服务中心	630	99.477	15.79%	0	404.5
107	宁河区	东方裕景2#	金电金24	城区供电服务中心	630	136.899	21.73%	0	367.1
108	宁河区	东方裕景3#	金电金24	城区供电服务中心	630	156.051	24.77%	0	347.9
109	宁河区	东方裕景4#	金电金24	城区供电服务中心	630	236.565	37.55%	0	267.4
110	宁河区	东升村1#	经东226	城区供电服务中心	315	41.8005	13.27%	0	210.2
111	宁河区	董庄村2#	尹董215	城区供电服务中心	315	36.666	11.64%	0	215.3
112	宁河区	二十四栋北1#	金福金12	城区供电服务中心	630	369.495	58.65%	0	134.5
113	宁河区	方舟公园1#	芦沿214	城区供电服务中心	630	344.799	54.73%	0	159.2

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供 电服务中心）	额定容量 （kVA）	最大负荷 （kW）	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 （kVA）
114	宁河区	房地产开发1#	金商金15	城区供电服务中心	630	130.788	20.76%	0	373.2
115	宁河区	福康小区1#	开福211	城区供电服务中心	630	111.132	17.64%	0	392.9
116	宁河区	福康小区2#	开福211	城区供电服务中心	630	107.982	17.14%	0	396.0
117	宁河区	福康小区3#	开福211	城区供电服务中心	500	99.7	19.94%	0	300.3
118	宁河区	福康小区4#	开福211	城区供电服务中心	630	152.523	24.21%	0	351.5
119	宁河区	福康小区5#	开福211	城区供电服务中心	630	156.744	24.88%	0	347.3
120	宁河区	福宁8#	芦信218	城区供电服务中心	630	236.628	37.56%	0	267.4
121	宁河区	福宁小区6#	王赵539	城区供电服务中心	400	192.64	48.16%	0	127.4
122	宁河区	福宁小区7#	王赵539	城区供电服务中心	400	86.6	21.65%	0	233.4
123	宁河区	妇幼保健站1#	金沿金13	城区供电服务中心	630	273.924	43.48%	0	230.1
124	宁河区	港湾公寓1#	芦贸211	城区供电服务中心	1000	150.1	15.01%	0	649.9
125	宁河区	港湾公寓2#	金火金26	城区供电服务中心	1000	169.9	16.99%	0	630.1
126	宁河区	格林豪泰充电站	经立219	城区供电服务中心	630	122.409	19.43%	0	381.6
127	宁河区	工人俱乐部1#	芦电217	城区供电服务中心	315	79.9785	25.39%	0	172.0
128	宁河区	工商行旁1#	金商金15	城区供电服务中心	630	323.316	51.32%	0	180.7
129	宁河区	观澜苑1#配电室1#	经鑫212	城区供电服务中心	400	62.24	15.56%	0	257.8
130	宁河区	观澜苑1#配电室2#	金董金25	城区供电服务中心	400	73.68	18.42%	0	246.3
131	宁河区	观澜苑1#配电室3#	经鑫212	城区供电服务中心	400	111.08	27.77%	0	208.9
132	宁河区	观澜苑1#配电室4#	金董金25	城区供电服务中心	400	93.28	23.32%	0	226.7
133	宁河区	观澜苑2#充电桩箱站	金董金25	城区供电服务中心	630	51.408	8.16%	0	452.6
134	宁河区	观澜苑2#配电室5#	经鑫212	城区供电服务中心	800	133.36	16.67%	0	506.6
135	宁河区	观澜苑2#配电室6#	金董金25	城区供电服务中心	800	97.6	12.20%	0	542.4
136	宁河区	观澜苑2#配电室7#	经鑫212	城区供电服务中心	800	137.2	17.15%	0	502.8
137	宁河区	观澜苑2#配电室8#	金董金25	城区供电服务中心	800	118.88	14.86%	0	521.1

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷 日后需预留容量（kVA）	用电报装可 开放容量（kVA）
138	宁河区	观澜苑3#充电桩箱站	金董金25	城区供电服务中心	400	28.72	7.18%	0	291.3
139	宁河区	观澜苑3#配电室10#	金董金25	城区供电服务中心	630	66.276	10.52%	0	437.7
140	宁河区	观澜苑3#配电室11#	经鑫212	城区供电服务中心	630	66.087	10.49%	0	437.9
141	宁河区	观澜苑3#配电室12#	金董金25	城区供电服务中心	630	66.276	10.52%	0	437.7
142	宁河区	观澜苑3#配电室9#	经鑫212	城区供电服务中心	630	67.977	10.79%	0	436.0
143	宁河区	观澜苑4#充电桩箱站	经鑫212	城区供电服务中心	400	7.72	1.93%	0	312.3
144	宁河区	官庄子1#	金福金12	城区供电服务中心	800	488.16	61.02%	0	151.8
145	宁河区	光明二期4#	金电金24	城区供电服务中心	630	155.169	24.63%	0	348.8
146	宁河区	光明二期5#	金电金24	城区供电服务中心	630	219.429	34.83%	0	284.6
147	宁河区	光明二期6#	金电金24	城区供电服务中心	630	165.564	26.28%	0	338.4
148	宁河区	光明二期7#	金电金24	城区供电服务中心	630	258.615	41.05%	0	245.4
149	宁河区	光明二期8#	金电金24	城区供电服务中心	630	162.225	25.75%	0	341.8
150	宁河区	光明二期9#	金电金24	城区供电服务中心	630	161.469	25.63%	0	342.5
151	宁河区	光明路1#箱站	桥热218	城区供电服务中心	200	52.3	26.15%	0	107.7
152	宁河区	光明路2#箱站	桥热218	城区供电服务中心	200	32.2	16.10%	0	127.8
153	宁河区	光明路3#箱站	桥热218	城区供电服务中心	200	18.06	9.03%	0	141.9
154	宁河区	光明路4#箱站	桥热218	城区供电服务中心	200	6.1	3.05%	0	153.9
155	宁河区	光明路充电站	桥官217	城区供电服务中心	400	119.84	29.96%	0	200.2
156	宁河区	光明学府小区1#配电室1#	芦朝212	城区供电服务中心	800	98.72	12.34%	0	541.3
157	宁河区	光明学府小区1#配电室2#	芦陈215	城区供电服务中心	800	114.96	14.37%	0	525.0
158	宁河区	光明学府小区1#配电室3#	芦朝212	城区供电服务中心	800	154.24	19.28%	0	485.8
159	宁河区	光明学府小区1#配电室4#	芦陈215	城区供电服务中心	800	96.64	12.08%	0	543.4
160	宁河区	光明学府小区1#箱站	芦朝212	城区供电服务中心	400	85.04	21.26%	0	235.0
161	宁河区	光明一期1#	金电金24	城区供电服务中心	630	145.593	23.11%	0	358.4

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷 日后需预留容量（kVA）	用电报装可 开放容量（kVA）
162	宁河区	光明一期2#	金电金24	城区供电服务中心	630	188.622	29.94%	0	315.4
163	宁河区	光明一期3#	金电金24	城区供电服务中心	630	136.71	21.70%	0	367.3
164	宁河区	广电住宅楼	开永219	城区供电服务中心	315	106.596	33.84%	0	145.4
165	宁河区	国家园2#	金福金12	城区供电服务中心	630	462.294	73.38%	0	41.7
166	宁河区	国家园3#	金电金24	城区供电服务中心	630	315.819	50.13%	0	188.2
167	宁河区	国家园4#箱站	金董金25	城区供电服务中心	630	153.216	24.32%	0	350.8
168	宁河区	国家园村1#	金福金12	城区供电服务中心	630	57.33	9.10%	0	446.7
169	宁河区	涵苑1#配电室1#	滨汇滨36	城区供电服务中心	800	31.84	3.98%	0	608.2
170	宁河区	涵苑1#配电室2#	桥洁214	城区供电服务中心	800	31.84	3.98%	0	608.2
171	宁河区	涵苑1#配电室3#	滨汇滨36	城区供电服务中心	800	34.08	4.26%	0	605.9
172	宁河区	涵苑1#配电室4#	桥洁214	城区供电服务中心	800	30.24	3.78%	0	609.8
173	宁河区	涵苑3#箱站	滨汇滨36	城区供电服务中心	400	9.36	2.34%	0	310.6
174	宁河区	涵苑4#箱站	桥洁214	城区供电服务中心	400	4.08	1.02%	0	315.9
175	宁河区	涵苑充电桩1#箱站	桥洁214	城区供电服务中心	630	0.063	0.01%	0	503.9
176	宁河区	翰文苑2#配电室5#	建恒219	城区供电服务中心	800	14.72	1.84%	0	625.3
177	宁河区	翰文苑2#配电室6#	王赵539	城区供电服务中心	800	14.96	1.87%	0	625.0
178	宁河区	翰文苑2#配电室7#	建恒219	城区供电服务中心	800	0	0.00%	0	640.0
179	宁河区	翰文苑2#配电室8#	王赵539	城区供电服务中心	800	12.8	1.60%	0	627.2
180	宁河区	翰文苑一期1#配电室1#	建恒219	城区供电服务中心	800	62.56	7.82%	0	577.4
181	宁河区	翰文苑一期1#配电室2#	王赵539	城区供电服务中心	800	53.28	6.66%	0	586.7
182	宁河区	翰文苑一期1#配电室3#	建恒219	城区供电服务中心	800	65.36	8.17%	0	574.6
183	宁河区	翰文苑一期1#配电室4#	王赵539	城区供电服务中心	800	52.48	6.56%	0	587.5
184	宁河区	翰文苑一期1#箱站	建恒219	城区供电服务中心	630	7.749	1.23%	0	496.3
185	宁河区	翰文苑一期2#箱站	王赵539	城区供电服务中心	630	7.812	1.24%	0	496.2

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷 日后需预留容量（kVA）	用电报装可 开放容量（kVA）
186	宁河区	昊苑1号配电室1号	桥新212	城区供电服务中心	800	75.76	9.47%	0	564.2
187	宁河区	昊苑1号配电室2号	桥宁221	城区供电服务中心	800	105.92	13.24%	0	534.1
188	宁河区	昊苑1号配电室3号	桥新212	城区供电服务中心	800	42.8	5.35%	0	597.2
189	宁河区	昊苑1号配电室4号	桥宁221	城区供电服务中心	800	86.56	10.82%	0	553.4
190	宁河区	昊苑2号配电室5号	桥新212	城区供电服务中心	630	79.758	12.66%	0	424.2
191	宁河区	昊苑2号配电室6号	桥宁221	城区供电服务中心	630	69.804	11.08%	0	434.2
192	宁河区	和院·风园小区1#配电室	建和227	城区供电服务中心	800	29.76	3.72%	0	610.2
193	宁河区	和院·风园小区1#配电室	芦和219	城区供电服务中心	800	58.96	7.37%	0	581.0
194	宁河区	和院·风园小区1#箱站	芦和219	城区供电服务中心	400	29.76	7.44%	0	290.2
195	宁河区	和院·风园小区2#配电室	建和227	城区供电服务中心	800	22.56	2.82%	0	617.4
196	宁河区	和院·风园小区2#配电室	芦和219	城区供电服务中心	800	29.04	3.63%	0	611.0
197	宁河区	和院·风园小区2#配电室	建和227	城区供电服务中心	800	30.24	3.78%	0	609.8
198	宁河区	和院·风园小区2#配电室	芦和219	城区供电服务中心	800	15.76	1.97%	0	624.2
199	宁河区	和院·风园小区2#箱站	建和227	城区供电服务中心	400	9.84	2.46%	0	310.2
200	宁河区	和院·颂园小区1#配电室	芦和219	城区供电服务中心	800	27.36	3.42%	0	612.6
201	宁河区	和院·颂园小区1#配电室	建和227	城区供电服务中心	800	71.68	8.96%	0	568.3
202	宁河区	和院·颂园小区1#配电室	芦和219	城区供电服务中心	800	83.2	10.40%	0	556.8
203	宁河区	和院·颂园小区1#配电室	建和227	城区供电服务中心	800	83.6	10.45%	0	556.4
204	宁河区	和院·颂园小区1#箱站	建和227	城区供电服务中心	400	7.28	1.82%	0	312.7
205	宁河区	和院·颂园小区2#箱站	建和227	城区供电服务中心	400	44.64	11.16%	0	275.4
206	宁河区	和院·颂园小区3#箱站	芦和219	城区供电服务中心	400	44.72	11.18%	0	275.3
207	宁河区	和院·颂园小区4#箱站	芦和219	城区供电服务中心	400	3.6	0.90%	0	316.4
208	宁河区	和院·雅园小区1#配电室	建和227	城区供电服务中心	630	53.676	8.52%	0	450.3
209	宁河区	和院·雅园小区1#配电室	芦和219	城区供电服务中心	630	29.988	4.76%	0	474.0

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷 日后需预留容量（kVA）	用电报装可 开放容量（kVA）
210	宁河区	和院·雅园小区1#箱站	芦和219	城区供电服务中心	400	29.56	7.39%	0	290.4
211	宁河区	和院·雅园小区2#配电室	建和227	城区供电服务中心	800	132.88	16.61%	0	507.1
212	宁河区	和院·雅园小区2#配电室	建和227	城区供电服务中心	800	76.96	9.62%	0	563.0
213	宁河区	和院·雅园小区2#配电室	芦和219	城区供电服务中心	800	13.2	1.65%	0	626.8
214	宁河区	和院·雅园小区2#配电室	芦和219	城区供电服务中心	800	9.04	1.13%	0	631.0
215	宁河区	和院·雅园小区2#箱站	建和227	城区供电服务中心	400	42.08	10.52%	0	277.9
216	宁河区	和院·雅园小区3#箱站	建和227	城区供电服务中心	400	27.08	6.77%	0	292.9
217	宁河区	河道所旁1#	芦中216	城区供电服务中心	630	354.627	56.29%	0	149.4
218	宁河区	红十字会1#	金沿金13	城区供电服务中心	630	370.629	58.83%	0	133.4
219	宁河区	华翠小区1#	金董金25	城区供电服务中心	630	150.57	23.90%	0	353.4
220	宁河区	华翠小区10#	金董金25	城区供电服务中心	630	138.852	22.04%	0	365.1
221	宁河区	华翠小区11#	金董金25	城区供电服务中心	500	86.25	17.25%	0	313.8
222	宁河区	华翠小区12#	金董金25	城区供电服务中心	630	100.674	15.98%	0	403.3
223	宁河区	华翠小区2#	金董金25	城区供电服务中心	630	305.109	48.43%	0	198.9
224	宁河区	华翠小区3#	金董金25	城区供电服务中心	630	202.23	32.10%	0	301.8
225	宁河区	华翠小区4#	金董金25	城区供电服务中心	630	143.262	22.74%	0	360.7
226	宁河区	华翠小区5#	金董金25	城区供电服务中心	630	151.074	23.98%	0	352.9
227	宁河区	华翠小区6#	金董金25	城区供电服务中心	630	132.615	21.05%	0	371.4
228	宁河区	华翠小区7#	金董金25	城区供电服务中心	630	161.091	25.57%	0	342.9
229	宁河区	华翠小区8#	金董金25	城区供电服务中心	630	109.305	17.35%	0	394.7
230	宁河区	华翠小区9#	金董金25	城区供电服务中心	630	81.081	12.87%	0	422.9
231	宁河区	皇姑庄2#	金董金25	城区供电服务中心	400	49	12.25%	0	271.0
232	宁河区	皇姑庄3#	金董金25	城区供电服务中心	315	114.219	36.26%	0	137.8
233	宁河区	皇姑庄4#	金董金25	城区供电服务中心	400	128.48	32.12%	0	191.5

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷 日后需预留容量（kVA）	用电报装可 开放容量（kVA）
234	宁河区	汇丰苑1号配电室1号	桥滨216	城区供电服务中心	630	106.47	16.90%	0	397.5
235	宁河区	汇丰苑1号配电室2号	桥滨216	城区供电服务中心	630	102.249	16.23%	0	401.8
236	宁河区	汇丰苑1号配电室3号	滨英滨30	城区供电服务中心	630	132.552	21.04%	0	371.4
237	宁河区	汇丰苑1号配电室4号	滨英滨30	城区供电服务中心	630	101.682	16.14%	0	402.3
238	宁河区	汇丰苑1号箱站	滨英滨30	城区供电服务中心	630	42.462	6.74%	0	461.5
239	宁河区	汇丰苑2号配电室5号	滨英滨30	城区供电服务中心	800	146.16	18.27%	0	493.8
240	宁河区	汇丰苑2号配电室6号	滨英滨30	城区供电服务中心	800	81.44	10.18%	0	558.6
241	宁河区	汇丰苑2号配电室7号	桥滨216	城区供电服务中心	800	67.68	8.46%	0	572.3
242	宁河区	汇丰苑2号配电室8号	桥滨216	城区供电服务中心	800	146.4	18.30%	0	493.6
243	宁河区	汇丰苑2号箱站	桥滨216	城区供电服务中心	630	0	0.00%	0	504.0
244	宁河区	汇和苑1号配电室1号	桥滨216	城区供电服务中心	800	162.4	20.30%	0	477.6
245	宁河区	汇和苑1号配电室2号	滨英滨30	城区供电服务中心	800	152.4	19.05%	0	487.6
246	宁河区	汇和苑2号配电室3号	桥滨216	城区供电服务中心	800	137.2	17.15%	0	502.8
247	宁河区	汇和苑2号配电室4号	桥滨216	城区供电服务中心	800	101.6	12.70%	0	538.4
248	宁河区	汇和苑2号配电室5号	滨英滨30	城区供电服务中心	800	93.04	11.63%	0	547.0
249	宁河区	汇和苑2号配电室6号	滨英滨30	城区供电服务中心	800	159.52	19.94%	0	480.5
250	宁河区	汇景苑1#配电室1#	滨英滨30	城区供电服务中心	630	94.185	14.95%	0	409.8
251	宁河区	汇景苑1#配电室2#	桥滨216	城区供电服务中心	630	29.043	4.61%	0	475.0
252	宁河区	汇景苑1#配电室3#	滨英滨30	城区供电服务中心	630	72.702	11.54%	0	431.3
253	宁河区	汇景苑1#配电室4#	桥滨216	城区供电服务中心	630	87.633	13.91%	0	416.4
254	宁河区	汇景苑2#配电室5#	滨英滨30	城区供电服务中心	630	91.539	14.53%	0	412.5
255	宁河区	汇景苑2#配电室6#	桥滨216	城区供电服务中心	630	80.388	12.76%	0	423.6
256	宁河区	汇景苑2#配电室7#	滨英滨30	城区供电服务中心	630	98.532	15.64%	0	405.5
257	宁河区	汇景苑2#配电室8#	桥滨216	城区供电服务中心	630	92.295	14.65%	0	411.7

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
258	宁河区	汇宁苑1#配电室1#	桥滨216	城区供电服务中心	800	134.48	16.81%	0	505.5
259	宁河区	汇宁苑1#配电室2#	桥芦215	城区供电服务中心	800	108.64	13.58%	0	531.4
260	宁河区	汇宁苑2#配电室3#	桥芦215	城区供电服务中心	800	136	17.00%	0	504.0
261	宁河区	汇宁苑2#配电室4#	桥滨216	城区供电服务中心	800	128.08	16.01%	0	511.9
262	宁河区	汇宁苑2#配电室5#	桥芦215	城区供电服务中心	800	81.92	10.24%	0	558.1
263	宁河区	汇宁苑2#配电室6#	桥滨216	城区供电服务中心	800	101.68	12.71%	0	538.3
264	宁河区	汇尚湾1#配电室1#	滨汇滨36	城区供电服务中心	800	54.88	6.86%	0	585.1
265	宁河区	汇尚湾1#配电室2#	桥官217	城区供电服务中心	800	54.64	6.83%	0	585.4
266	宁河区	汇尚湾1#配电室3#	滨汇滨36	城区供电服务中心	800	44.32	5.54%	0	595.7
267	宁河区	汇尚湾1#配电室4#	桥官217	城区供电服务中心	800	49.92	6.24%	0	590.1
268	宁河区	汇尚湾1#箱站	桥官217	城区供电服务中心	400	40.12	10.03%	0	279.9
269	宁河区	汇尚湾2#箱站	滨汇滨36	城区供电服务中心	400	7.44	1.86%	0	312.6
270	宁河区	火车站地道桥1#	金火金26	城区供电服务中心	400	140.36	35.09%	0	179.6
271	宁河区	火车站东1#	金火金26	城区供电服务中心	400	32.08	8.02%	0	287.9
272	宁河区	火车站前1#	金火金26	城区供电服务中心	315	141.372	44.88%	0	110.6
273	宁河区	火车站前2#	金火金26	城区供电服务中心	400	56.92	14.23%	0	263.1
274	宁河区	火车站前3#	金火金26	城区供电服务中心	400	21.48	5.37%	0	298.5
275	宁河区	技术监督局1#	芦沿214	城区供电服务中心	315	87.4755	27.77%	0	164.5
276	宁河区	佳园小区1#	金朝金27	城区供电服务中心	630	207.144	32.88%	0	296.9
277	宁河区	建国别墅1#	开永219	城区供电服务中心	400	252.4	63.10%	0	67.6
278	宁河区	建国别墅2#	开永219	城区供电服务中心	400	208.84	52.21%	0	111.2
279	宁河区	建国别墅4#	金董金25	城区供电服务中心	630	169.092	26.84%	0	334.9
280	宁河区	建国别墅小区3号	经华215	城区供电服务中心	315	174.132	55.28%	0	77.9
281	宁河区	建国村1#	金董金25	城区供电服务中心	400	229.16	57.29%	0	90.8

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷 日后需预留容量（kVA）	用电报装可 开放容量（kVA）
282	宁河区	建国村2#	金董金25	城区供电服务中心	400	292.4	73.10%	0	27.6
283	宁河区	建国村3#	金董金25	城区供电服务中心	400	136.56	34.14%	0	183.4
284	宁河区	建国村4号	金董金25	城区供电服务中心	400	250.96	62.74%	0	69.0
285	宁河区	建国村5#	金董金25	城区供电服务中心	630	366.156	58.12%	0	137.8
286	宁河区	建新村1#	建曹220	城区供电服务中心	630	206.577	32.79%	0	297.4
287	宁河区	建新村2#	建海224	城区供电服务中心	630	276.318	43.86%	0	227.7
288	宁河区	建行宿舍1#	开永219	城区供电服务中心	630	476.784	75.68%	0	27.2
289	宁河区	教师楼1#	金福金12	城区供电服务中心	630	140.553	22.31%	0	363.4
290	宁河区	金城嘉园1#	芦沿214	城区供电服务中心	800	211.76	26.47%	0	428.2
291	宁河区	金城嘉园2#	金商金15	城区供电服务中心	800	150.88	18.86%	0	489.1
292	宁河区	金城嘉园3#	芦沿214	城区供电服务中心	800	180.08	22.51%	0	459.9
293	宁河区	金城嘉园4#	金商金15	城区供电服务中心	800	149.68	18.71%	0	490.3
294	宁河区	金城嘉园5#	芦沿214	城区供电服务中心	630	169.344	26.88%	0	334.7
295	宁河区	金城嘉园6#	金商金15	城区供电服务中心	630	282.618	44.86%	0	221.4
296	宁河区	金翠路路灯1#箱站	经鑫212	城区供电服务中心	400	7.44	1.86%	0	312.6
297	宁河区	金翠路路灯2#箱站	经鑫212	城区供电服务中心	400	5.12	1.28%	0	314.9
298	宁河区	金翠路路灯3#箱站	经鑫212	城区供电服务中心	400	7.68	1.92%	0	312.3
299	宁河区	金鼎华苑1#配电室1#	金陈金14	城区供电服务中心	800	32.96	4.12%	0	607.0
300	宁河区	金鼎华苑1#配电室2#	金陈金14	城区供电服务中心	800	47.36	5.92%	0	592.6
301	宁河区	金鼎华苑1#配电室3#	芦陈215	城区供电服务中心	800	46.24	5.78%	0	593.8
302	宁河区	金鼎华苑1#配电室4#	芦陈215	城区供电服务中心	800	78.48	9.81%	0	561.5
303	宁河区	金鼎华苑1#箱站	芦陈215	城区供电服务中心	630	29.61	4.70%	0	474.4
304	宁河区	金鼎华苑2#箱站	金陈金14	城区供电服务中心	630	7.434	1.18%	0	496.6
305	宁河区	金海湾1#	开艾216	城区供电服务中心	800	96.08	12.01%	0	543.9

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
306	宁河区	金海湾2#	开福211	城区供电服务中心	800	99.68	12.46%	0	540.3
307	宁河区	金海湾3#	开艾216	城区供电服务中心	800	73.12	9.14%	0	566.9
308	宁河区	金海湾4#	开福211	城区供电服务中心	800	140.88	17.61%	0	499.1
309	宁河区	金桥花园1#	王赵539	城区供电服务中心	500	119.4	23.88%	0	280.6
310	宁河区	金桥花园2#	王赵539	城区供电服务中心	500	73.85	14.77%	0	326.2
311	宁河区	津芦南线路灯1#	九润221	城区供电服务中心	630	11.655	1.85%	0	492.3
312	宁河区	津芦南线路灯箱式变电站2#	九阳212	城区供电服务中心	100	7.29	7.29%	0	72.7
313	宁河区	津芦南线路灯箱式变电站3#	九阳212	城区供电服务中心	100	53.87	53.87%	0	26.1
314	宁河区	津芦南线路灯箱式变电站4#	九阳212	城区供电服务中心	100	34.74	34.74%	0	45.3
315	宁河区	津芦南线路灯箱式变电站5#	九阳212	城区供电服务中心	100	35.99	35.99%	0	44.0
316	宁河区	津芦南线路灯箱式变电站6#	九阳212	城区供电服务中心	100	10.4	10.40%	0	69.6
317	宁河区	津芦南线路灯箱式变电站7#	九阳212	城区供电服务中心	100	9.55	9.55%	0	70.5
318	宁河区	津榆路路灯1#箱站	建曹220	城区供电服务中心	100	12.43	12.43%	0	67.6
319	宁河区	津榆路路灯2#箱站	建恒219	城区供电服务中心	100	7.47	7.47%	0	72.5
320	宁河区	津榆路路灯3#箱站	王赵539	城区供电服务中心	100	3.59	3.59%	0	76.4
321	宁河区	津榆路路灯4#箱站	滨贸滨23	城区供电服务中心	630	254.835	40.45%	0	249.2
322	宁河区	津榆路路灯5#箱站	王开530	城区供电服务中心	100	15.26	15.26%	0	64.7
323	宁河区	靳家壑2#	尹董215	城区供电服务中心	315	50.4945	16.03%	0	201.5
324	宁河区	靳庄村1#	金源金29	城区供电服务中心	315	164.3355	52.17%	0	87.7
325	宁河区	靳庄村4#	金安金11	城区供电服务中心	630	227.304	36.08%	0	276.7
326	宁河区	靳庄村东3#	金安金11	城区供电服务中心	400	235.12	58.78%	0	84.9
327	宁河区	靳庄村西2#箱站	开永219	城区供电服务中心	630	131.733	20.91%	0	372.3

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
328	宁河区	经开楼1#	金源金29	城区供电服务中心	630	150.822	23.94%	0	353.2
329	宁河区	经委住宅楼1#	芦陈215	城区供电服务中心	630	54.936	8.72%	0	449.1
330	宁河区	经鑫212线路观澜苑1#充电桩箱站	经鑫212	城区供电服务中心	630	23.877	3.79%	0	480.1
331	宁河区	蓝光雍锦湾1#配电室1#	王赵539	城区供电服务中心	800	113.28	14.16%	0	526.7
332	宁河区	蓝光雍锦湾1#配电室2#	王赵539	城区供电服务中心	800	64	8.00%	0	576.0
333	宁河区	蓝光雍锦湾1#配电室3#	建大225	城区供电服务中心	800	81.84	10.23%	0	558.2
334	宁河区	蓝光雍锦湾1#配电室4#	建大225	城区供电服务中心	800	76.24	9.53%	0	563.8
335	宁河区	蓝光雍锦湾1#箱站	建大225	城区供电服务中心	630	39.69	6.30%	0	464.3
336	宁河区	蓝光雍锦湾2#箱站	建大225	城区供电服务中心	630	14.616	2.32%	0	489.4
337	宁河区	蓝光雍锦湾3#箱站	王赵539	城区供电服务中心	400	14.72	3.68%	0	305.3
338	宁河区	蓝光雍锦湾4#箱站	建大225	城区供电服务中心	400	58.76	14.69%	0	261.2
339	宁河区	蓝光雍锦湾5#箱站	王赵539	城区供电服务中心	400	16.08	4.02%	0	303.9
340	宁河区	蓝光雍锦湾6#箱站	王赵539	城区供电服务中心	400	8.6	2.15%	0	311.4
341	宁河区	冷冻厂前1#	芦贸211	城区供电服务中心	400	34.16	8.54%	0	285.8
342	宁河区	立交桥园林规划1#	金火金26	城区供电服务中心	100	0.36	0.36%	0	79.6
343	宁河区	粮食大厦1#	芦商210	城区供电服务中心	630	76.545	12.15%	0	427.5
344	宁河区	六经路充电站1#	九盛214	城区供电服务中心	630	170.289	27.03%	0	333.7
345	宁河区	六经路充电站2#	九盛214	城区供电服务中心	630	148.491	23.57%	0	355.5
346	宁河区	龙胤溪园二期1#配电室1#	芦陈215	城区供电服务中心	800	153.36	19.17%	0	486.6
347	宁河区	龙胤溪园二期1#配电室2#	金朝金27	城区供电服务中心	800	76.48	9.56%	0	563.5
348	宁河区	龙胤溪园二期2#配电室3#	芦陈215	城区供电服务中心	800	75.52	9.44%	0	564.5
349	宁河区	龙胤溪园二期2#配电室4#	金朝金27	城区供电服务中心	800	80.56	10.07%	0	559.4
350	宁河区	龙胤溪园二期2#配电室5#	芦陈215	城区供电服务中心	800	160.4	20.05%	0	479.6
351	宁河区	龙胤溪园二期2#配电室6#	金朝金27	城区供电服务中心	800	142.96	17.87%	0	497.0

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
352	宁河区	龙胤溪园二期3#配电室10#	金朝金27	城区供电服务中心	800	94.24	11.78%	0	545.8
353	宁河区	龙胤溪园二期3#配电室7#	芦陈215	城区供电服务中心	800	152.64	19.08%	0	487.4
354	宁河区	龙胤溪园二期3#配电室8#	金朝金27	城区供电服务中心	800	152.08	19.01%	0	487.9
355	宁河区	龙胤溪园二期3#配电室9#	芦陈215	城区供电服务中心	800	114.16	14.27%	0	525.8
356	宁河区	龙胤溪园一期1#	金朝金27	城区供电服务中心	630	143.388	22.76%	0	360.6
357	宁河区	龙胤溪园一期2#	金朝金27	城区供电服务中心	630	135.639	21.53%	0	368.4
358	宁河区	龙胤溪园一期3#	金朝金27	城区供电服务中心	630	138.159	21.93%	0	365.8
359	宁河区	龙胤溪园一期4#	金朝金27	城区供电服务中心	630	125.874	19.98%	0	378.1
360	宁河区	龙胤溪园一期5#	金朝金27	城区供电服务中心	630	96.138	15.26%	0	407.9
361	宁河区	龙胤溪园一期6#	金朝金27	城区供电服务中心	630	88.2	14.00%	0	415.8
362	宁河区	龙胤溪园一期7#	金朝金27	城区供电服务中心	630	120.393	19.11%	0	383.6
363	宁河区	龙胤溪园一期8#	金朝金27	城区供电服务中心	630	102.69	16.30%	0	401.3
364	宁河区	龙胤溪园一期9#	金朝金27	城区供电服务中心	630	96.138	15.26%	0	407.9
365	宁河区	龙泽天蕴1#	芦朝212	城区供电服务中心	500	63.15	12.63%	0	336.9
366	宁河区	龙泽天蕴2#	芦陈215	城区供电服务中心	500	84.6	16.92%	0	315.4
367	宁河区	龙泽天蕴3#	芦朝212	城区供电服务中心	630	161.217	25.59%	0	342.8
368	宁河区	龙泽天蕴4#	芦陈215	城区供电服务中心	630	161.28	25.60%	0	342.7
369	宁河区	龙泽馨园二期1#	芦朝212	城区供电服务中心	630	187.425	29.75%	0	316.6
370	宁河区	龙泽馨园二期2#	芦陈215	城区供电服务中心	630	171.297	27.19%	0	332.7
371	宁河区	芦汉路北2#	芦贸211	城区供电服务中心	400	216.08	54.02%	0	103.9
372	宁河区	芦汉路冠达北	金火金26	城区供电服务中心	200	72.94	36.47%	0	87.1
373	宁河区	芦汉路南1#	芦火213	城区供电服务中心	400	89.28	22.32%	0	230.7
374	宁河区	芦台二中1#	金电金24	城区供电服务中心	630	233.163	37.01%	0	270.8
375	宁河区	芦台街道办事处箱站	金商金15	城区供电服务中心	630	194.166	30.82%	0	309.8

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷 日后需预留容量（kVA）	用电报装可 开放容量（kVA）
376	宁河区	芦台三小1#	金电金24	城区供电服务中心	630	246.267	39.09%	0	257.7
377	宁河区	芦台三中1#	芦商210	城区供电服务中心	630	303.093	48.11%	0	200.9
378	宁河区	芦台五中箱站	金福金12	城区供电服务中心	630	408.429	64.83%	0	95.6
379	宁河区	鹭岛国际1#配电室1#	桥滨216	城区供电服务中心	800	131.76	16.47%	0	508.2
380	宁河区	鹭岛国际1#配电室2#	桥英211	城区供电服务中心	800	127.12	15.89%	0	512.9
381	宁河区	鹭岛国际2#配电室1#	桥滨216	城区供电服务中心	630	103.887	16.49%	0	400.1
382	宁河区	鹭岛国际2#配电室2#	桥英211	城区供电服务中心	630	104.958	16.66%	0	399.0
383	宁河区	鹭岛国际2#配电室3#	桥滨216	城区供电服务中心	630	134.631	21.37%	0	369.4
384	宁河区	鹭岛国际2#配电室4#	桥英211	城区供电服务中心	630	84.546	13.42%	0	419.5
385	宁河区	鹭岛国际3#配电室1#	桥滨216	城区供电服务中心	800	113.92	14.24%	0	526.1
386	宁河区	鹭岛国际3#配电室2#	桥英211	城区供电服务中心	800	115.28	14.41%	0	524.7
387	宁河区	鹭岛国际3#配电室3#	桥滨216	城区供电服务中心	800	94.16	11.77%	0	545.8
388	宁河区	鹭岛国际3#配电室4#	桥英211	城区供电服务中心	800	125.44	15.68%	0	514.6
389	宁河区	鹭岛国际二期1#	桥滨216	城区供电服务中心	400	102.88	25.72%	0	217.1
390	宁河区	鹭岛国际二期2#	桥滨216	城区供电服务中心	400	120.32	30.08%	0	199.7
391	宁河区	鹭岛国际二期3#	桥滨216	城区供电服务中心	400	109.52	27.38%	0	210.5
392	宁河区	鹭岛国际二期4#	桥滨216	城区供电服务中心	400	139.48	34.87%	0	180.5
393	宁河区	鹭岛国际小区1#	桥滨216	城区供电服务中心	500	122.65	24.53%	0	277.4
394	宁河区	鹭岛国际小区2#	桥滨216	城区供电服务中心	400	137.6	34.40%	0	182.4
395	宁河区	鹭岛国际小区3#	桥滨216	城区供电服务中心	500	135.95	27.19%	0	264.1
396	宁河区	鹭岛国际小区4#	桥滨216	城区供电服务中心	500	114.1	22.82%	0	285.9
397	宁河区	绿洲后边1#	开永219	城区供电服务中心	630	238.707	37.89%	0	265.3
398	宁河区	贸易开发1#	滨贸滨23	城区供电服务中心	315	103.446	32.84%	0	148.6
399	宁河区	贸易开发10#	滨贸滨23	城区供电服务中心	400	54.12	13.53%	0	265.9

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷 日后需预留容量（kVA）	用电报装可 开放容量（kVA）
400	宁河区	贸易开发11#	滨贸滨23	城区供电服务中心	400	104.6	26.15%	0	215.4
401	宁河区	贸易开发12#	滨贸滨23	城区供电服务中心	400	63.4	15.85%	0	256.6
402	宁河区	贸易开发13#	滨贸滨23	城区供电服务中心	400	172.4	43.10%	0	147.6
403	宁河区	贸易开发14#	滨贸滨23	城区供电服务中心	400	310.4	77.60%	0	9.6
404	宁河区	贸易开发2#	滨贸滨23	城区供电服务中心	630	123.228	19.56%	0	380.8
405	宁河区	贸易开发3#	滨贸滨23	城区供电服务中心	630	162.225	25.75%	0	341.8
406	宁河区	贸易开发4#	滨贸滨23	城区供电服务中心	630	347.949	55.23%	0	156.1
407	宁河区	贸易开发5#	滨贸滨23	城区供电服务中心	500	71.65	14.33%	0	328.4
408	宁河区	贸易开发6#	滨贸滨23	城区供电服务中心	400	148.84	37.21%	0	171.2
409	宁河区	贸易开发7#	滨贸滨23	城区供电服务中心	400	85.76	21.44%	0	234.2
410	宁河区	贸易开发8#	滨贸滨23	城区供电服务中心	400	190.72	47.68%	0	129.3
411	宁河区	贸易开发9#	滨贸滨23	城区供电服务中心	400	100.08	25.02%	0	219.9
412	宁河区	庙东村1#	芦沿214	城区供电服务中心	160	16.096	10.06%	0	111.9
413	宁河区	明达家园1#	芦商210	城区供电服务中心	630	189	30.00%	0	315.0
414	宁河区	南崔村1号箱站5号	金陈金14	城区供电服务中心	630	125.496	19.92%	0	378.5
415	宁河区	南崔村2号箱站6号	金陈金14	城区供电服务中心	630	401.751	63.77%	0	102.2
416	宁河区	南崔村3#	金安金11	城区供电服务中心	400	308.24	77.06%	0	11.8
417	宁河区	南崔村3号箱站7号	金陈金14	城区供电服务中心	630	134.631	21.37%	0	369.4
418	宁河区	南崔村4#	金陈金14	城区供电服务中心	400	69.04	17.26%	0	251.0
419	宁河区	南胡村1#	尹井211	城区供电服务中心	315	43.5645	13.83%	0	208.4
420	宁河区	南胡村3#	尹井211	城区供电服务中心	400	25.04	6.26%	0	295.0
421	宁河区	宁海小区1#	开永219	城区供电服务中心	630	104.895	16.65%	0	399.1
422	宁河区	宁海小区2#	开永219	城区供电服务中心	630	110.943	17.61%	0	393.1
423	宁河区	宁河区恒大御景充电站	建恒219	城区供电服务中心	400	89.84	22.46%	0	230.2

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
424	宁河区	宁河区金翠路延长线充电站1#	经鑫212	城区供电服务中心	400	226.52	56.63%	0	93.5
425	宁河区	宁河区金翠路延长线充电站2#	经鑫212	城区供电服务中心	400	220.52	55.13%	0	99.5
426	宁河区	宁河区经济开发区汇新充电站1#	开磁214	城区供电服务中心	400	83.16	20.79%	0	236.8
427	宁河区	宁河区经济开发区汇新充电站2#	开磁214	城区供电服务中心	400	106.68	26.67%	0	213.3
428	宁河区	宁河区贸易开发区充电站（国网宁河物资公司）	芦信218	城区供电服务中心	630	144.648	22.96%	0	359.4
429	宁河区	宁河区时代商城充电站1#	芦中216	城区供电服务中心	400	214.12	53.53%	0	105.9
430	宁河区	宁河区时代商城充电站2#	芦中216	城区供电服务中心	400	131.8	32.95%	0	188.2
431	宁河区	宁河县供电局文体中心	开磁214	城区供电服务中心	630	201.726	32.02%	0	302.3
432	宁河区	宁基二期2#配电室3#	桥热218	城区供电服务中心	800	98.4	12.30%	0	541.6
433	宁河区	宁基二期2#配电室4#	桥官217	城区供电服务中心	800	95.12	11.89%	0	544.9
434	宁河区	宁基二期2#配电室5#	桥热218	城区供电服务中心	800	90.64	11.33%	0	549.4
435	宁河区	宁基二期2#配电室6#	桥官217	城区供电服务中心	800	92	11.50%	0	548.0
436	宁河区	宁基二期3#配电室10#	桥官217	城区供电服务中心	800	92.64	11.58%	0	547.4
437	宁河区	宁基二期3#配电室7#	桥热218	城区供电服务中心	800	133.52	16.69%	0	506.5
438	宁河区	宁基二期3#配电室8#	桥官217	城区供电服务中心	800	121.6	15.20%	0	518.4
439	宁河区	宁基二期3#配电室9#	桥热218	城区供电服务中心	800	104.32	13.04%	0	535.7
440	宁河区	宁基花园1#	桥官217	城区供电服务中心	1000	143.7	14.37%	0	656.3
441	宁河区	宁基花园2#	桥热218	城区供电服务中心	1000	106.9	10.69%	0	693.1
442	宁河区	宁新花园小区（1-16幢1号配电室1#）	桥洁214	城区供电服务中心	630	158.13	25.10%	0	345.9
443	宁河区	宁新花园小区（1-16幢1号配电室2#）	桥洁214	城区供电服务中心	630	147.798	23.46%	0	356.2
444	宁河区	宁新花园小区（1-16幢1号配电室3#）	桥源213	城区供电服务中心	630	147.105	23.35%	0	356.9

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
445	宁河区	宁新花园小区（1-16幢1号配电室4#）	桥源213	城区供电服务中心	630	117.432	18.64%	0	386.6
446	宁河区	宁新花园小区（1-16幢2号配电室1#）	桥新212	城区供电服务中心	630	192.15	30.50%	0	311.9
447	宁河区	宁新花园小区（1-16幢2号配电室2#）	桥新212	城区供电服务中心	630	113.778	18.06%	0	390.2
448	宁河区	宁新花园小区（1-16幢2号配电室3#）	桥宁221	城区供电服务中心	630	144.396	22.92%	0	359.6
449	宁河区	宁新花园小区（1-16幢2号配电室4#）	桥宁221	城区供电服务中心	630	131.292	20.84%	0	372.7
450	宁河区	宁新花园小区（17-32幢1号配电室1#）	桥洁214	城区供电服务中心	630	90.468	14.36%	0	413.5
451	宁河区	宁新花园小区（17-32幢1号配电室2#）	桥洁214	城区供电服务中心	630	146.223	23.21%	0	357.8
452	宁河区	宁新花园小区（17-32幢1号配电室3#）	桥源213	城区供电服务中心	630	109.935	17.45%	0	394.1
453	宁河区	宁新花园小区（17-32幢1号配电室4#）	桥源213	城区供电服务中心	630	148.428	23.56%	0	355.6
454	宁河区	宁新花园小区（17-32幢2号配电室1#）	桥洁214	城区供电服务中心	630	119.07	18.90%	0	384.9
455	宁河区	宁新花园小区（17-32幢2号配电室2#）	桥洁214	城区供电服务中心	630	150.948	23.96%	0	353.1
456	宁河区	宁新花园小区（17-32幢2号配电室3#）	桥源213	城区供电服务中心	630	138.789	22.03%	0	365.2
457	宁河区	宁新花园小区（17-32幢2号配电室4#）	桥源213	城区供电服务中心	630	122.661	19.47%	0	381.3
458	宁河区	宁新花园小区（17-32幢3号配电室1#）	桥洁214	城区供电服务中心	630	166.509	26.43%	0	337.5
459	宁河区	宁新花园小区（17-32幢3号配电室2#）	桥洁214	城区供电服务中心	630	120.141	19.07%	0	383.9
460	宁河区	宁新花园小区（17-32幢3号配电室3#）	桥源213	城区供电服务中心	630	133.812	21.24%	0	370.2
461	宁河区	宁新花园小区（17-32幢3号配电室4#）	桥源213	城区供电服务中心	630	123.858	19.66%	0	380.1

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
462	宁河区	宁新花园小区（33-45幢1号配电室1#）	桥洁214	城区供电服务中心	630	164.493	26.11%	0	339.5
463	宁河区	宁新花园小区（33-45幢1号配电室2#）	桥洁214	城区供电服务中心	630	99.792	15.84%	0	404.2
464	宁河区	宁新花园小区（33-45幢1号配电室3#）	桥源213	城区供电服务中心	630	155.295	24.65%	0	348.7
465	宁河区	宁新花园小区（33-45幢1号配电室4#）	桥源213	城区供电服务中心	630	156.051	24.77%	0	347.9
466	宁河区	宁新花园小区（33-45幢2号配电室1#）	桥洁214	城区供电服务中心	630	156.303	24.81%	0	347.7
467	宁河区	宁新花园小区（33-45幢2号配电室2#）	桥洁214	城区供电服务中心	630	145.404	23.08%	0	358.6
468	宁河区	宁新花园小区（33-45幢2号配电室3#）	桥源213	城区供电服务中心	630	148.302	23.54%	0	355.7
469	宁河区	宁新花园小区（33-45幢2号配电室4#）	桥源213	城区供电服务中心	630	126.063	20.01%	0	377.9
470	宁河区	宁新花园小区（46-60幢1号配电室1#）	桥洁214	城区供电服务中心	630	135.261	21.47%	0	368.7
471	宁河区	宁新花园小区（46-60幢1号配电室2#）	桥源213	城区供电服务中心	630	145.089	23.03%	0	358.9
472	宁河区	宁新花园小区（46-60幢2号配电室1#）	桥洁214	城区供电服务中心	630	134.694	21.38%	0	369.3
473	宁河区	宁新花园小区（46-60幢2号配电室2#）	桥洁214	城区供电服务中心	630	141.057	22.39%	0	362.9
474	宁河区	宁新花园小区（46-60幢2号配电室3#）	桥源213	城区供电服务中心	630	110.187	17.49%	0	393.8
475	宁河区	宁新花园小区（46-60幢2号配电室4#）	桥源213	城区供电服务中心	630	111.006	17.62%	0	393.0
476	宁河区	宁新花园小区（46-60幢3号配电室1#）	桥洁214	城区供电服务中心	630	153.468	24.36%	0	350.5
477	宁河区	宁新花园小区（46-60幢3号配电室2#）	桥洁214	城区供电服务中心	630	122.85	19.50%	0	381.2
478	宁河区	宁新花园小区（46-60幢3号配电室3#）	桥源213	城区供电服务中心	630	130.599	20.73%	0	373.4

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
479	宁河区	宁新花园小区（46-60幢3号配电室4#）	桥源213	城区供电服务中心	630	146.979	23.33%	0	357.0
480	宁河区	宁新花园小区（61-70幢1号配电室1#）	桥新212	城区供电服务中心	630	110.376	17.52%	0	393.6
481	宁河区	宁新花园小区（61-70幢1号配电室2#）	桥新212	城区供电服务中心	630	134.379	21.33%	0	369.6
482	宁河区	宁新花园小区（61-70幢1号配电室3#）	桥宁221	城区供电服务中心	630	121.275	19.25%	0	382.7
483	宁河区	宁新花园小区（61-70幢1号配电室4#）	桥宁221	城区供电服务中心	630	87.318	13.86%	0	416.7
484	宁河区	宁新花园小区（61-70幢2号配电室1#）	桥新212	城区供电服务中心	630	161.91	25.70%	0	342.1
485	宁河区	宁新花园小区（61-70幢2号配电室2#）	桥新212	城区供电服务中心	630	119.7	19.00%	0	384.3
486	宁河区	宁新花园小区（61-70幢2号配电室3#）	桥宁221	城区供电服务中心	630	134.568	21.36%	0	369.4
487	宁河区	宁新花园小区（61-70幢2号配电室4#）	桥宁221	城区供电服务中心	630	108.045	17.15%	0	396.0
488	宁河区	宁新花园小区（71-82幢1号配电室1#）	桥新212	城区供电服务中心	630	129.528	20.56%	0	374.5
489	宁河区	宁新花园小区（71-82幢1号配电室2#）	桥新212	城区供电服务中心	630	167.958	26.66%	0	336.0
490	宁河区	宁新花园小区（71-82幢1号配电室3#）	桥宁221	城区供电服务中心	630	158.571	25.17%	0	345.4
491	宁河区	宁新花园小区（71-82幢1号配电室4#）	桥宁221	城区供电服务中心	630	137.844	21.88%	0	366.2
492	宁河区	宁新花园小区（71-82幢2号配电室1#）	桥新212	城区供电服务中心	630	107.982	17.14%	0	396.0
493	宁河区	宁新花园小区（71-82幢2号配电室2#）	桥新212	城区供电服务中心	630	151.515	24.05%	0	352.5
494	宁河区	宁新花园小区（71-82幢2号配电室3#）	桥宁221	城区供电服务中心	630	147.546	23.42%	0	356.5
495	宁河区	宁新花园小区（71-82幢2号配电室4#）	桥宁221	城区供电服务中心	630	143.325	22.75%	0	360.7

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷 日后需预留容量（kVA）	用电报装可 开放容量（kVA）
496	宁河区	宁新花园小区（83-93幢1号配电室1#）	桥新212	城区供电服务中心	630	98.091	15.57%	0	405.9
497	宁河区	宁新花园小区（83-93幢1号配电室2#）	桥新212	城区供电服务中心	630	137.025	21.75%	0	367.0
498	宁河区	宁新花园小区（83-93幢1号配电室3#）	桥宁221	城区供电服务中心	630	79.947	12.69%	0	424.1
499	宁河区	宁新花园小区（83-93幢1号配电室4#）	桥宁221	城区供电服务中心	630	153.405	24.35%	0	350.6
500	宁河区	宁新花园小区（83-93幢2号配电室1#）	桥新212	城区供电服务中心	630	146.223	23.21%	0	357.8
501	宁河区	宁新花园小区（83-93幢2号配电室2#）	桥宁221	城区供电服务中心	630	126.63	20.10%	0	377.4
502	宁河区	宁新花园小区（83-93幢3号配电室1#）	桥新212	城区供电服务中心	630	153.09	24.30%	0	350.9
503	宁河区	宁新花园小区（83-93幢3号配电室2#）	桥新212	城区供电服务中心	630	125.118	19.86%	0	378.9
504	宁河区	宁新花园小区（83-93幢3号配电室3#）	桥宁221	城区供电服务中心	630	158.193	25.11%	0	345.8
505	宁河区	宁新花园小区（83-93幢3号配电室4#）	桥宁221	城区供电服务中心	630	118.44	18.80%	0	385.6
506	宁河区	前田村1#	芦沿214	城区供电服务中心	400	97.16	24.29%	0	222.8
507	宁河区	前田新区1#	王赵539	城区供电服务中心	315	149.8455	47.57%	0	102.2
508	宁河区	钱华小区	滨贸滨23	城区供电服务中心	630	98.091	15.57%	0	405.9
509	宁河区	桥北公交站充电桩5#箱站	桥源213	城区供电服务中心	630	278.964	44.28%	0	225.0
510	宁河区	桥北公交站充电桩6#箱站	桥洁214	城区供电服务中心	630	278.586	44.22%	0	225.4
511	宁河区	榕泽花园1#	金朝金27	城区供电服务中心	630	272.412	43.24%	0	231.6
512	宁河区	榕泽花园2#	芦陈215	城区供电服务中心	630	230.958	36.66%	0	273.0
513	宁河区	榕泽花园3#	金朝金27	城区供电服务中心	630	234.612	37.24%	0	269.4
514	宁河区	榕泽花园4#	芦陈215	城区供电服务中心	630	233.541	37.07%	0	270.5
515	宁河区	榕泽花园5#	金朝金27	城区供电服务中心	630	221.382	35.14%	0	282.6

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷 日后需预留容量（kVA）	用电报装可 开放容量（kVA）
516	宁河区	榕泽花园6#	芦陈215	城区供电服务中心	630	228.753	36.31%	0	275.2
517	宁河区	赛丰箱站1#	芦贸211	城区供电服务中心	200	18.18	9.09%	0	141.8
518	宁河区	师范学校1#	金商金15	城区供电服务中心	630	151.452	24.04%	0	352.5
519	宁河区	时代花园1#站	芦贸211	城区供电服务中心	630	181.818	28.86%	0	322.2
520	宁河区	时代花园2#站	芦贸211	城区供电服务中心	630	143.262	22.74%	0	360.7
521	宁河区	时代花园3#站	芦贸211	城区供电服务中心	630	168.462	26.74%	0	335.5
522	宁河区	时代花园4#站	芦贸211	城区供电服务中心	630	175.266	27.82%	0	328.7
523	宁河区	时代花园5#站	芦贸211	城区供电服务中心	630	146.664	23.28%	0	357.3
524	宁河区	时代花园6#配电室3#	芦贸211	城区供电服务中心	630	143.01	22.70%	0	361.0
525	宁河区	时代花园6#配电室4#	金火金26	城区供电服务中心	630	120.015	19.05%	0	384.0
526	宁河区	时代花园6#站-1#变	芦贸211	城区供电服务中心	1000	145.7	14.57%	0	654.3
527	宁河区	时代花园6#站-2#变	金火金26	城区供电服务中心	1000	0	0.00%	0	800.0
528	宁河区	市容委充电站	芦火213	城区供电服务中心	630	186.543	29.61%	0	317.5
529	宁河区	市政西排箱站	金沿金13	城区供电服务中心	630	164.745	26.15%	0	339.3
530	宁河区	税务宿舍1#	芦信218	城区供电服务中心	400	174.12	43.53%	0	145.9
531	宁河区	税务宿舍2#	芦沿214	城区供电服务中心	400	53.84	13.46%	0	266.2
532	宁河区	税务站1#	芦电217	城区供电服务中心	630	242.55	38.50%	0	261.5
533	宁河区	顺驰小区1#	开安223	城区供电服务中心	630	317.394	50.38%	0	186.6
534	宁河区	顺驰小区2#	开安223	城区供电服务中心	630	152.019	24.13%	0	352.0
535	宁河区	顺驰小区3#	开安223	城区供电服务中心	630	285.453	45.31%	0	218.5
536	宁河区	顺驰小区4#	开安223	城区供电服务中心	630	132.489	21.03%	0	371.5
537	宁河区	顺驰小区5#	开安223	城区供电服务中心	630	124.551	19.77%	0	379.4
538	宁河区	顺兴小区1#	金顺金23	城区供电服务中心	630	148.176	23.52%	0	355.8
539	宁河区	顺兴小区2#	金顺金23	城区供电服务中心	630	177.345	28.15%	0	326.7

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷 日后需预留容量（kVA）	用电报装可 开放容量（kVA）
540	宁河区	顺兴小区3#	金顺金23	城区供电服务中心	630	126.315	20.05%	0	377.7
541	宁河区	顺兴小区4#	金顺金23	城区供电服务中心	630	298.179	47.33%	0	205.8
542	宁河区	顺兴小区5#	金顺金23	城区供电服务中心	630	228.942	36.34%	0	275.1
543	宁河区	饲料公司对面1#	金沿金13	城区供电服务中心	630	459.585	72.95%	0	44.4
544	宁河区	唐宁里北1#	芦沿214	城区供电服务中心	630	213.885	33.95%	0	290.1
545	宁河区	唐宁里南2#	芦沿214	城区供电服务中心	630	217.791	34.57%	0	286.2
546	宁河区	体委操场箱站1#	芦沿214	城区供电服务中心	630	306.117	48.59%	0	197.9
547	宁河区	体育馆1#	芦电217	城区供电服务中心	800	578.88	72.36%	0	61.1
548	宁河区	体育馆2#	芦电217	城区供电服务中心	315	95.3505	30.27%	0	156.6
549	宁河区	同祥里箱站1#	金福金12	城区供电服务中心	630	134.631	21.37%	0	369.4
550	宁河区	团结道1#	芦商210	城区供电服务中心	630	410.886	65.22%	0	93.1
551	宁河区	王北村1#	王前532	城区供电服务中心	400	303.44	75.86%	0	16.6
552	宁河区	王北村2#	王前532	城区供电服务中心	400	108.4	27.10%	0	211.6
553	宁河区	王北村3#	王前532	城区供电服务中心	400	172.52	43.13%	0	147.5
554	宁河区	王北村4#	王前532	城区供电服务中心	400	137.4	34.35%	0	182.6
555	宁河区	王前村1#	王亿537	城区供电服务中心	400	145	36.25%	0	175.0
556	宁河区	王前村2#	王前532	城区供电服务中心	400	173.96	43.49%	0	146.0
557	宁河区	王前村3#	王亿537	城区供电服务中心	315	107.3835	34.09%	0	144.6
558	宁河区	王前村4#	王亿537	城区供电服务中心	400	209.32	52.33%	0	110.7
559	宁河区	王前村5#	王前532	城区供电服务中心	400	320.36	80.09%	0	0.0
560	宁河区	卫生局楼1#	金商金15	城区供电服务中心	630	168.777	26.79%	0	335.2
561	宁河区	卫生局旁1#	芦电217	城区供电服务中心	630	324.387	51.49%	0	179.6
562	宁河区	物价局旁1#	金沿金13	城区供电服务中心	315	180.9045	57.43%	0	71.1
563	宁河区	西大营1#	开安223	城区供电服务中心	630	504.63	80.10%	0	0.0

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
564	宁河区	西大营2#	开安223	城区供电服务中心	630	399.861	63.47%	0	104.1
565	宁河区	西大营3#箱站	金顺金23	城区供电服务中心	630	0.189	0.03%	0	503.8
566	宁河区	县委箱站旁路灯箱站	金沿金13	城区供电服务中心	100	16.39	16.39%	0	63.6
567	宁河区	县委院内1#	芦电217	城区供电服务中心	630	70.875	11.25%	0	433.1
568	宁河区	县医院箱站	金沿金13	城区供电服务中心	800	555.12	69.39%	0	84.9
569	宁河区	小薄村1#	尹董215	城区供电服务中心	315	64.1025	20.35%	0	187.9
570	宁河区	小王村1#	王开530	城区供电服务中心	315	195.2685	61.99%	0	56.7
571	宁河区	小王村2#	王开530	城区供电服务中心	400	322.88	80.72%	0	0.0
572	宁河区	小王村3#	王砖531	城区供电服务中心	400	146.84	36.71%	0	173.2
573	宁河区	小杨村1#	桥南222	城区供电服务中心	160	0.272	0.17%	0	127.7
574	宁河区	小尹村1#	尹井211	城区供电服务中心	400	30.6	7.65%	0	289.4
575	宁河区	小尹村2#	尹井211	城区供电服务中心	315	57.015	18.10%	0	195.0
576	宁河区	晓光里箱站	芦沿214	城区供电服务中心	630	286.02	45.40%	0	218.0
577	宁河区	新城悦隼公馆1号配电室1	建悦217	城区供电服务中心	800	75.12	9.39%	0	564.9
578	宁河区	新城悦隼公馆1号配电室2	滨悦滨29	城区供电服务中心	800	62.8	7.85%	0	577.2
579	宁河区	新城悦隼公馆1号箱站	滨悦滨29	城区供电服务中心	400	60.88	15.22%	0	259.1
580	宁河区	新城悦隼公馆2号配电室3	建悦217	城区供电服务中心	800	87.68	10.96%	0	552.3
581	宁河区	新城悦隼公馆2号配电室4	滨悦滨29	城区供电服务中心	800	79.6	9.95%	0	560.4
582	宁河区	新城悦隼公馆2号箱站	建悦217	城区供电服务中心	400	118.96	29.74%	0	201.0
583	宁河区	新城悦隼公馆3号配电室5	建悦217	城区供电服务中心	800	88.72	11.09%	0	551.3
584	宁河区	新城悦隼公馆3号配电室6	建悦217	城区供电服务中心	800	115.36	14.42%	0	524.6
585	宁河区	新城悦隼公馆3号配电室7	滨悦滨29	城区供电服务中心	800	130.64	16.33%	0	509.4
586	宁河区	新城悦隼公馆3号配电室8	滨悦滨29	城区供电服务中心	800	93.12	11.64%	0	546.9
587	宁河区	新城悦隼公馆4号配电室10号	建悦217	城区供电服务中心	630	55.692	8.84%	0	448.3

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷 日后需预留容量（kVA）	用电报装可 开放容量（kVA）
588	宁河区	新城悦隼公馆4号配电室11号	滨悦滨29	城区供电服务中心	630	41.643	6.61%	0	462.4
589	宁河区	新城悦隼公馆4号配电室12号	滨悦滨29	城区供电服务中心	630	63.378	10.06%	0	440.6
590	宁河区	新城悦隼公馆4号配电室9号	建悦217	城区供电服务中心	630	47.943	7.61%	0	456.1
591	宁河区	幸福广场地下配电室	金福金12	城区供电服务中心	800	487.44	60.93%	0	152.6
592	宁河区	幸福花园1#站	金福金12	城区供电服务中心	630	247.401	39.27%	0	256.6
593	宁河区	幸福花园10#	金福金12	城区供电服务中心	630	234.612	37.24%	0	269.4
594	宁河区	幸福花园12#箱站	金福金12	城区供电服务中心	630	276.948	43.96%	0	227.1
595	宁河区	幸福花园13#站	金福金12	城区供电服务中心	630	88.011	13.97%	0	416.0
596	宁河区	幸福花园14#箱站	金福金12	城区供电服务中心	630	225.099	35.73%	0	278.9
597	宁河区	幸福花园16#站	金福金12	城区供电服务中心	630	126.819	20.13%	0	377.2
598	宁河区	幸福花园2#站	金福金12	城区供电服务中心	630	435.834	69.18%	0	68.2
599	宁河区	幸福花园3#	金福金12	城区供电服务中心	630	193.41	30.70%	0	310.6
600	宁河区	幸福花园4#	金福金12	城区供电服务中心	630	231.336	36.72%	0	272.7
601	宁河区	幸福花园5#站	金福金12	城区供电服务中心	630	139.482	22.14%	0	364.5
602	宁河区	幸福花园6#	金福金12	城区供电服务中心	630	150.192	23.84%	0	353.8
603	宁河区	幸福花园7#站	金福金12	城区供电服务中心	630	147.168	23.36%	0	356.8
604	宁河区	幸福花园8#	金福金12	城区供电服务中心	630	186.543	29.61%	0	317.5
605	宁河区	幸福花园9#	金福金12	城区供电服务中心	630	141.498	22.46%	0	362.5
606	宁河区	幸福小区1#	金商金15	城区供电服务中心	400	149.56	37.39%	0	170.4
607	宁河区	沿河路路灯1#	芦沿214	城区供电服务中心	630	119.196	18.92%	0	384.8
608	宁河区	沿河路路灯2#	金沿金13	城区供电服务中心	630	120.897	19.19%	0	383.1
609	宁河区	药材批发1#	芦电217	城区供电服务中心	630	200.151	31.77%	0	303.8
610	宁河区	一运对门1#	金火金26	城区供电服务中心	400	163.32	40.83%	0	156.7

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
611	宁河区	一中住宅楼1#	金商金15	城区供电服务中心	500	114.9	22.98%	0	285.1
612	宁河区	颐品学苑小区1#配电室1#	芦中216	城区供电服务中心	800	139.92	17.49%	0	500.1
613	宁河区	颐品学苑小区1#配电室2#	建曹220	城区供电服务中心	800	141.84	17.73%	0	498.2
614	宁河区	颐品学苑小区1#配电室3#	芦中216	城区供电服务中心	800	116.8	14.60%	0	523.2
615	宁河区	颐品学苑小区1#配电室4#	建曹220	城区供电服务中心	800	115.6	14.45%	0	524.4
616	宁河区	颐品学苑小区1#箱站	芦中216	城区供电服务中心	630	8.001	1.27%	0	496.0
617	宁河区	颐品学苑小区2#配电室5#	芦中216	城区供电服务中心	800	146.48	18.31%	0	493.5
618	宁河区	颐品学苑小区2#配电室6#	建曹220	城区供电服务中心	630	121.023	19.21%	0	383.0
619	宁河区	颐品学苑小区2#配电室7#	芦中216	城区供电服务中心	630	83.916	13.32%	0	420.1
620	宁河区	颐品学苑小区2#配电室8#	建曹220	城区供电服务中心	630	88.83	14.10%	0	415.2
621	宁河区	颐品学苑小区2#箱站	建曹220	城区供电服务中心	400	7.64	1.91%	0	312.4
622	宁河区	颐品学苑小区3#箱站	建曹220	城区供电服务中心	630	7.56	1.20%	0	496.4
623	宁河区	银河花园1#	滨贸滨23	城区供电服务中心	630	104.895	16.65%	0	399.1
624	宁河区	银河花园2#	滨贸滨23	城区供电服务中心	630	94.437	14.99%	0	409.6
625	宁河区	银河花园3#	滨贸滨23	城区供电服务中心	630	171.486	27.22%	0	332.5
626	宁河区	迎辉新里1#配电室1#	芦中216	城区供电服务中心	800	1.12	0.14%	0	638.9
627	宁河区	迎辉新里1#配电室2#	建曹220	城区供电服务中心	800	16.08	2.01%	0	623.9
628	宁河区	迎辉新里1#配电室3#	芦中216	城区供电服务中心	800	12	1.50%	0	628.0
629	宁河区	迎辉新里1#配电室4#	建曹220	城区供电服务中心	800	0.48	0.06%	0	639.5
630	宁河区	迎辉新里1#箱站	建曹220	城区供电服务中心	630	0	0.00%	0	504.0
631	宁河区	迎辉新里2#配电室5#	芦中216	城区供电服务中心	800	4.48	0.56%	0	635.5
632	宁河区	迎辉新里2#配电室6#	建曹220	城区供电服务中心	800	11.76	1.47%	0	628.2
633	宁河区	迎辉新里2#配电室7#	芦中216	城区供电服务中心	800	10.96	1.37%	0	629.0
634	宁河区	迎辉新里2#配电室8#	建曹220	城区供电服务中心	800	11.28	1.41%	0	628.7

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供 电服务中心）	额定容量 （kVA）	最大负荷 （kW）	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 （kVA）
635	宁河区	迎辉新里3#配电室10#	建曹220	城区供电服务中心	800	0.08	0.01%	0	639.9
636	宁河区	迎辉新里3#配电室11#	芦中216	城区供电服务中心	800	7.44	0.93%	0	632.6
637	宁河区	迎辉新里3#配电室12#	建曹220	城区供电服务中心	800	12.4	1.55%	0	627.6
638	宁河区	迎辉新里3#配电室9#	芦中216	城区供电服务中心	800	11.04	1.38%	0	629.0
639	宁河区	永盛道1#	金电金24	城区供电服务中心	630	377.181	59.87%	0	126.8
640	宁河区	永兴村1#	金电金24	城区供电服务中心	630	324.576	51.52%	0	179.4
641	宁河区	永兴二区1#	开安223	城区供电服务中心	400	208.72	52.18%	0	111.3
642	宁河区	永兴小区1#	开永219	城区供电服务中心	630	189.882	30.14%	0	314.1
643	宁河区	愉悦港湾1#	金火金26	城区供电服务中心	630	186.48	29.60%	0	317.5
644	宁河区	愉悦港湾2#	金火金26	城区供电服务中心	630	125.496	19.92%	0	378.5
645	宁河区	愉悦港湾3#	金火金26	城区供电服务中心	630	107.793	17.11%	0	396.2
646	宁河区	愉悦港湾4#	金火金26	城区供电服务中心	630	142.191	22.57%	0	361.8
647	宁河区	愉悦港湾5#站	金火金26	城区供电服务中心	630	33.39	5.30%	0	470.6
648	宁河区	愉悦港湾6#站	金火金26	城区供电服务中心	630	104.202	16.54%	0	399.8
649	宁河区	愉悦港湾7#站	金火金26	城区供电服务中心	630	103.257	16.39%	0	400.7
650	宁河区	愉悦港湾8#站	金火金26	城区供电服务中心	630	96.579	15.33%	0	407.4
651	宁河区	愉悦港湾9#站	金火金26	城区供电服务中心	630	51.66	8.20%	0	452.3
652	宁河区	御湖园二期2#配电室5#	建恒219	城区供电服务中心	800	125.68	15.71%	0	514.3
653	宁河区	御湖园二期2#配电室6#	建大225	城区供电服务中心	800	93.36	11.67%	0	546.6
654	宁河区	御湖园二期3#配电室7#	建恒219	城区供电服务中心	800	72.64	9.08%	0	567.4
655	宁河区	御湖园二期3#配电室8#	建大225	城区供电服务中心	800	137.36	17.17%	0	502.6
656	宁河区	御湖园小区1#配电室1#变 压器	建恒219	城区供电服务中心	400	79.6	19.90%	0	240.4
657	宁河区	御湖园小区1#配电室2#变 压器	建恒219	城区供电服务中心	400	59.68	14.92%	0	260.3

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷 日后需预留容量（kVA）	用电报装可 开放容量（kVA）
658	宁河区	御湖园小区1#配电室3#变压器	建大225	城区供电服务中心	400	155.64	38.91%	0	164.4
659	宁河区	御湖园小区1#配电室4#变压器	建大225	城区供电服务中心	400	47.88	11.97%	0	272.1
660	宁河区	御湖园小区1#箱式站	建大225	城区供电服务中心	400	76.48	19.12%	0	243.5
661	宁河区	御林园1#配电室1#	建恒219	城区供电服务中心	400	99.76	24.94%	0	220.2
662	宁河区	御林园1#配电室2#	建恒219	城区供电服务中心	400	99.92	24.98%	0	220.1
663	宁河区	御林园1#配电室3#	建大225	城区供电服务中心	400	51.24	12.81%	0	268.8
664	宁河区	御林园1#配电室4#	建大225	城区供电服务中心	400	77.16	19.29%	0	242.8
665	宁河区	御林园1#箱站	建大225	城区供电服务中心	400	97.32	24.33%	0	222.7
666	宁河区	御林园2#配电室1#	建恒219	城区供电服务中心	630	122.472	19.44%	0	381.5
667	宁河区	御林园2#配电室2#	建大225	城区供电服务中心	630	122.472	19.44%	0	381.5
668	宁河区	御林园3#配电室1#	建大225	城区供电服务中心	630	93.87	14.90%	0	410.1
669	宁河区	御林园3#配电室2#	建恒219	城区供电服务中心	630	87.318	13.86%	0	416.7
670	宁河区	御馨园1#配电室1#	建恒219	城区供电服务中心	630	68.229	10.83%	0	435.8
671	宁河区	御馨园1#配电室2#	建大225	城区供电服务中心	630	97.398	15.46%	0	406.6
672	宁河区	御馨园1#配电室3#	建恒219	城区供电服务中心	630	107.415	17.05%	0	396.6
673	宁河区	御馨园1#配电室4#	建大225	城区供电服务中心	630	71.568	11.36%	0	432.4
674	宁河区	御馨园1#箱站	建恒219	城区供电服务中心	400	62.32	15.58%	0	257.7
675	宁河区	御馨园2#箱站	建大225	城区供电服务中心	400	61.4	15.35%	0	258.6
676	宁河区	原劳动局1#	金沿金13	城区供电服务中心	630	365.904	58.08%	0	138.1
677	宁河区	云水园1号配电室1号	桥云224	城区供电服务中心	800	63.12	7.89%	0	576.9
678	宁河区	云水园1号配电室2号	桥芦215	城区供电服务中心	800	59.44	7.43%	0	580.6
679	宁河区	云水园1号配电室3号	桥云224	城区供电服务中心	800	107.68	13.46%	0	532.3
680	宁河区	云水园1号配电室4号	桥芦215	城区供电服务中心	800	71.76	8.97%	0	568.2

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
681	宁河区	云水园1号箱站	桥芦215	城区供电服务中心	630	56.511	8.97%	0	447.5
682	宁河区	云水园2号配电室5号	桥云224	城区供电服务中心	630	68.796	10.92%	0	435.2
683	宁河区	云水园2号配电室6号	桥芦215	城区供电服务中心	630	108.423	17.21%	0	395.6
684	宁河区	云水园2号箱站	桥云224	城区供电服务中心	630	0.189	0.03%	0	503.8
685	宁河区	云水园3#箱站	桥云224	城区供电服务中心	630	14.931	2.37%	0	489.1
686	宁河区	云水园3号配电室7号	桥云224	城区供电服务中心	800	189.6	23.70%	0	450.4
687	宁河区	云水园3号配电室8号	桥芦215	城区供电服务中心	800	95.52	11.94%	0	544.5
688	宁河区	云水园3号配电室9号	桥芦215	城区供电服务中心	400	37.04	9.26%	0	283.0
689	宁河区	云水园4#配电室10#	桥云224	城区供电服务中心	630	63.315	10.05%	0	440.7
690	宁河区	云水园4#配电室11#	桥云224	城区供电服务中心	800	75.68	9.46%	0	564.3
691	宁河区	云水园4#配电室12#	桥芦215	城区供电服务中心	800	52.64	6.58%	0	587.4
692	宁河区	云水园4#箱站	桥芦215	城区供电服务中心	400	0.08	0.02%	0	319.9
693	宁河区	云水园5#配电室13#	桥云224	城区供电服务中心	800	66.8	8.35%	0	573.2
694	宁河区	云水园5#配电室14#	桥芦215	城区供电服务中心	800	50.8	6.35%	0	589.2
695	宁河区	云水园5#配电室15#	桥云224	城区供电服务中心	800	48.16	6.02%	0	591.8
696	宁河区	云水园5#配电室16#	桥芦215	城区供电服务中心	800	60.96	7.62%	0	579.0
697	宁河区	云水园5#箱站	桥云224	城区供电服务中心	400	0.32	0.08%	0	319.7
698	宁河区	云水园6#箱站	桥芦215	城区供电服务中心	630	0.441	0.07%	0	503.6
699	宁河区	运河家园1#配电室1#	桥官217	城区供电服务中心	315	157.185	49.90%	0	94.8
700	宁河区	运河家园1#配电室2#	桥官217	城区供电服务中心	630	157.5	25.00%	0	346.5
701	宁河区	运河家园1#箱站	桥官217	城区供电服务中心	630	177.597	28.19%	0	326.4
702	宁河区	运河家园10#配电室19#	桥热218	城区供电服务中心	315	165.06	52.40%	0	86.9
703	宁河区	运河家园10#配电室20#	桥热218	城区供电服务中心	630	177.849	28.23%	0	326.2
704	宁河区	运河家园11#配电室21#	桥热218	城区供电服务中心	315	176.4315	56.01%	0	75.6

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供 电服务中心）	额定容量 （kVA）	最大负荷 （kW）	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 （kVA）
705	宁河区	运河家园11#配电室22#	桥官217	城区供电服务中心	630	186.102	29.54%	0	317.9
706	宁河区	运河家园2#配电室3#	桥官217	城区供电服务中心	315	179.487	56.98%	0	72.5
707	宁河区	运河家园2#配电室4#	桥官217	城区供电服务中心	630	177.912	28.24%	0	326.1
708	宁河区	运河家园2#箱站	桥热218	城区供电服务中心	630	126.252	20.04%	0	377.7
709	宁河区	运河家园3#配电室5#	桥热218	城区供电服务中心	315	183.4245	58.23%	0	68.6
710	宁河区	运河家园3#配电室6#	桥官217	城区供电服务中心	630	206.199	32.73%	0	297.8
711	宁河区	运河家园3#箱站	桥热218	城区供电服务中心	630	157.689	25.03%	0	346.3
712	宁河区	运河家园4#配电室7#	桥热218	城区供电服务中心	315	183.2355	58.17%	0	68.8
713	宁河区	运河家园4#配电室8#	桥热218	城区供电服务中心	630	173.502	27.54%	0	330.5
714	宁河区	运河家园5#配电室10#	桥热218	城区供电服务中心	630	177.975	28.25%	0	326.0
715	宁河区	运河家园5#配电室9#	桥热218	城区供电服务中心	315	207.837	65.98%	0	44.2
716	宁河区	运河家园6#配电室11#	桥官217	城区供电服务中心	315	199.4895	63.33%	0	52.5
717	宁河区	运河家园6#配电室12#	桥热218	城区供电服务中心	630	150.633	23.91%	0	353.4
718	宁河区	运河家园7#配电室13#	桥官217	城区供电服务中心	315	178.29	56.60%	0	73.7
719	宁河区	运河家园7#配电室14#	桥官217	城区供电服务中心	630	213.822	33.94%	0	290.2
720	宁河区	运河家园8#配电室15#	桥热218	城区供电服务中心	315	145.467	46.18%	0	106.5
721	宁河区	运河家园8#配电室16#	桥官217	城区供电服务中心	630	197.568	31.36%	0	306.4
722	宁河区	运河家园9#配电室17#	桥官217	城区供电服务中心	315	239.4945	76.03%	0	12.5
723	宁河区	运河家园9#配电室18#	桥官217	城区供电服务中心	630	171.99	27.30%	0	332.0
724	宁河区	张北村1#	王砖531	城区供电服务中心	400	56.64	14.16%	0	263.4
725	宁河区	张北村2#	王砖531	城区供电服务中心	400	149.68	37.42%	0	170.3
726	宁河区	张二村1#	王砖531	城区供电服务中心	315	135.9225	43.15%	0	116.1
727	宁河区	张前村1#	王砖531	城区供电服务中心	400	174.4	43.60%	0	145.6
728	宁河区	张前村2#	王砖531	城区供电服务中心	400	208.32	52.08%	0	111.7

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷 日后需预留容量（kVA）	用电报装可 开放容量（kVA）
729	宁河区	张前村3#	王砖531	城区供电服务中心	400	106.32	26.58%	0	213.7
730	宁河区	张西村1#	王砖531	城区供电服务中心	315	178.3845	56.63%	0	73.6
731	宁河区	张西村2#	王砖531	城区供电服务中心	315	40.9815	13.01%	0	211.0
732	宁河区	张西村3#	王砖531	城区供电服务中心	400	38.32	9.58%	0	281.7
733	宁河区	镇社商住楼1#	金电金24	城区供电服务中心	400	114.04	28.51%	0	206.0
734	宁河区	织物厂1#	芦贾211	城区供电服务中心	315	69.7725	22.15%	0	182.2
735	宁河区	中专旁1#	金安金11	城区供电服务中心	630	389.97	61.90%	0	114.0
736	宁河区	爱华村1#	北爱216	大北供电服务中心	315	123.921	39.34%	0	128.1
737	宁河区	澳林二期1#	芦农211	大北供电服务中心	630	207.774	32.98%	0	296.2
738	宁河区	澳林二期2#	芦农211	大北供电服务中心	630	123.606	19.62%	0	380.4
739	宁河区	澳林二期3#	芦农211	大北供电服务中心	630	132.363	21.01%	0	371.6
740	宁河区	澳林二期4#	芦农211	大北供电服务中心	630	94.5	15.00%	0	409.5
741	宁河区	澳林二期5#	芦农211	大北供电服务中心	630	288.792	45.84%	0	215.2
742	宁河区	澳林二期6#	芦农211	大北供电服务中心	630	0	0.00%	0	504.0
743	宁河区	澳林新城1#	芦农211	大北供电服务中心	800	144.16	18.02%	0	495.8
744	宁河区	澳林新城2#	芦农211	大北供电服务中心	800	116.8	14.60%	0	523.2
745	宁河区	澳林新城3#	芦农211	大北供电服务中心	400	49.12	12.28%	0	270.9
746	宁河区	澳林新城4#	芦农211	大北供电服务中心	400	55.28	13.82%	0	264.7
747	宁河区	澳林新城三期1#	芦农211	大北供电服务中心	800	81.12	10.14%	0	558.9
748	宁河区	澳林新城三期2#	芦农211	大北供电服务中心	630	162.351	25.77%	0	341.6
749	宁河区	澳林新城三期3#	芦农211	大北供电服务中心	800	84.96	10.62%	0	555.0
750	宁河区	澳林新城三期4#	芦农211	大北供电服务中心	630	116.424	18.48%	0	387.6
751	宁河区	薄台村1#	海兰217	大北供电服务中心	400	101.16	25.29%	0	218.8
752	宁河区	薄台村2#	海兰217	大北供电服务中心	400	70.04	17.51%	0	250.0

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷 日后需预留容量（kVA）	用电报装可 开放容量（kVA）
753	宁河区	薄台村3#	海兰217	大北供电服务中心	315	144.8055	45.97%	0	107.2
754	宁河区	薄台村4#	海兰217	大北供电服务中心	400	149.6	37.40%	0	170.4
755	宁河区	薄台村5#	海兰217	大北供电服务中心	400	210.92	52.73%	0	109.1
756	宁河区	薄台村6#	海兰217	大北供电服务中心	400	123.8	30.95%	0	196.2
757	宁河区	北卡220线路1#箱站	北卡220	大北供电服务中心	400	43.64	10.91%	0	276.4
758	宁河区	北卡220线路10#箱站	北卡220	大北供电服务中心	400	65.6	16.40%	0	254.4
759	宁河区	北卡220线路11#箱站	北卡220	大北供电服务中心	400	57.2	14.30%	0	262.8
760	宁河区	北卡220线路12#箱站	北卡220	大北供电服务中心	400	76.64	19.16%	0	243.4
761	宁河区	北卡220线路13#箱站	北卡220	大北供电服务中心	400	38.64	9.66%	0	281.4
762	宁河区	北卡220线路14#箱站	北卡220	大北供电服务中心	400	63.08	15.77%	0	256.9
763	宁河区	北卡220线路15#箱站	北卡220	大北供电服务中心	400	50.96	12.74%	0	269.0
764	宁河区	北卡220线路16#箱站	北卡220	大北供电服务中心	400	42.2	10.55%	0	277.8
765	宁河区	北卡220线路17#箱站	北卡220	大北供电服务中心	400	108.04	27.01%	0	212.0
766	宁河区	北卡220线路18#箱站	北卡220	大北供电服务中心	400	131	32.75%	0	189.0
767	宁河区	北卡220线路2#箱站	北卡220	大北供电服务中心	400	101.84	25.46%	0	218.2
768	宁河区	北卡220线路3#箱站	北卡220	大北供电服务中心	400	266.52	66.63%	0	53.5
769	宁河区	北卡220线路4#箱站	北卡220	大北供电服务中心	400	256.48	64.12%	0	63.5
770	宁河区	北卡220线路5#箱站	北卡220	大北供电服务中心	400	247.6	61.90%	0	72.4
771	宁河区	北卡220线路6#箱站	北卡220	大北供电服务中心	400	266.36	66.59%	0	53.6
772	宁河区	北卡220线路7#箱站	北卡220	大北供电服务中心	400	109.92	27.48%	0	210.1
773	宁河区	北卡220线路8#箱站	北卡220	大北供电服务中心	400	261.2	65.30%	0	58.8
774	宁河区	北卡220线路9#箱站	北卡220	大北供电服务中心	400	131.96	32.99%	0	188.0
775	宁河区	北双村1#	高农215	大北供电服务中心	315	124.6455	39.57%	0	127.4
776	宁河区	北双村2#	高农215	大北供电服务中心	315	151.9875	48.25%	0	100.0

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷 日后需预留容量（kVA）	用电报装可 开放容量（kVA）
777	宁河区	菜园7号1#	芦农211	大北供电服务中心	400	144.92	36.23%	0	175.1
778	宁河区	菜园7号2#	芦农211	大北供电服务中心	400	160.32	40.08%	0	159.7
779	宁河区	菜园8号1#	芦农211	大北供电服务中心	315	259.119	82.26%	0	0.0
780	宁河区	场部市场1#	芦农211	大北供电服务中心	315	156.9015	49.81%	0	95.1
781	宁河区	船沽村1#	尹船214	大北供电服务中心	315	141.4665	44.91%	0	110.5
782	宁河区	船沽村2#	尹船214	大北供电服务中心	400	138.32	34.58%	0	181.7
783	宁河区	船沽村3#	尹船214	大北供电服务中心	315	66.339	21.06%	0	185.7
784	宁河区	船沽村4#	尹船214	大北供电服务中心	400	118.52	29.63%	0	201.5
785	宁河区	船沽村5#	尹船214	大北供电服务中心	400	162.6	40.65%	0	157.4
786	宁河区	船沽村6#	尹船214	大北供电服务中心	400	103.56	25.89%	0	216.4
787	宁河区	船沽村7号	尹船214	大北供电服务中心	400	102.68	25.67%	0	217.3
788	宁河区	船沽村8号	尹船214	大北供电服务中心	400	129.32	32.33%	0	190.7
789	宁河区	大北村1#	北大211	大北供电服务中心	630	239.715	38.05%	0	264.3
790	宁河区	大北村2#	北大211	大北供电服务中心	630	372.96	59.20%	0	131.0
791	宁河区	大北村3#	北大211	大北供电服务中心	315	267.8445	85.03%	0	0.0
792	宁河区	大北村4#315	北大211	大北供电服务中心	315	39.123	12.42%	0	212.9
793	宁河区	大北村5#	北大211	大北供电服务中心	400	60.16	15.04%	0	259.8
794	宁河区	大北村6#	北大211	大北供电服务中心	400	197.04	49.26%	0	123.0
795	宁河区	大北村7号	北大211	大北供电服务中心	400	134.12	33.53%	0	185.9
796	宁河区	大北村8#台区	北大211	大北供电服务中心	400	139.08	34.77%	0	180.9
797	宁河区	大北加油站充电桩箱站1#	北瑞213	大北供电服务中心	630	111.069	17.63%	0	392.9
798	宁河区	大北加油站充电桩箱站2#	北瑞213	大北供电服务中心	630	81.207	12.89%	0	422.8
799	宁河区	大北加油站充电桩箱站3#	北瑞213	大北供电服务中心	630	0.441	0.07%	0	503.6
800	宁河区	大海北村1#	芦农211	大北供电服务中心	315	83.5695	26.53%	0	168.4

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷 日后需预留容量（kVA）	用电报装可 开放容量（kVA）
801	宁河区	大海北村2#	芦农211	大北供电服务中心	315	138.7575	44.05%	0	113.2
802	宁河区	大海北村3#	芦农211	大北供电服务中心	315	220.815	70.10%	0	31.2
803	宁河区	大海北村4#	芦农211	大北供电服务中心	315	91.224	28.96%	0	160.8
804	宁河区	大海北村5#	芦农211	大北供电服务中心	315	149.625	47.50%	0	102.4
805	宁河区	大海北村6#	芦农211	大北供电服务中心	315	214.956	68.24%	0	37.0
806	宁河区	大海北村7#	芦农211	大北供电服务中心	315	250.3935	79.49%	0	1.6
807	宁河区	大海北村8#	芦农211	大北供电服务中心	400	157.6	39.40%	0	162.4
808	宁河区	大韩村1#(高农215)	高农215	大北供电服务中心	315	132.3	42.00%	0	119.7
809	宁河区	大韩村2#(高农215)	高农215	大北供电服务中心	315	0	0.00%	0	252.0
810	宁河区	东董村1#	芦农211	大北供电服务中心	315	29.862	9.48%	0	222.1
811	宁河区	东董村2#	芦农211	大北供电服务中心	315	162.5715	51.61%	0	89.4
812	宁河区	东董村3#	芦农211	大北供电服务中心	400	51.36	12.84%	0	268.6
813	宁河区	东双村1#	高农215	大北供电服务中心	315	127.953	40.62%	0	124.0
814	宁河区	东双村2#	高农215	大北供电服务中心	400	76.88	19.22%	0	243.1
815	宁河区	杜庄村1#	芦农211	大北供电服务中心	315	69.7095	22.13%	0	182.3
816	宁河区	杜庄村2#	芦农211	大北供电服务中心	315	84.546	26.84%	0	167.5
817	宁河区	杜庄村3#	芦农211	大北供电服务中心	400	102.48	25.62%	0	217.5
818	宁河区	二分场1#	芦农211	大北供电服务中心	315	98.658	31.32%	0	153.3
819	宁河区	二分场2#	芦农211	大北供电服务中心	315	68.0085	21.59%	0	184.0
820	宁河区	二分场3#	芦农211	大北供电服务中心	400	91.92	22.98%	0	228.1
821	宁河区	二分场4#	芦农211	大北供电服务中心	400	134.16	33.54%	0	185.8
822	宁河区	冯庄村1#	海兰217	大北供电服务中心	315	76.545	24.30%	0	175.5
823	宁河区	冯庄村2#	海兰217	大北供电服务中心	400	88.2	22.05%	0	231.8
824	宁河区	冯庄村3#	海兰217	大北供电服务中心	400	87.28	21.82%	0	232.7

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷 日后需预留容量（kVA）	用电报装可 开放容量（kVA）
825	宁河区	富康花庭小区	北瑞213	大北供电服务中心	630	142.569	22.63%	0	361.4
826	宁河区	富力城1#配电室1#	王北534	大北供电服务中心	800	137.2	17.15%	0	502.8
827	宁河区	富力城1#配电室2#	北瑞213	大北供电服务中心	800	96	12.00%	0	544.0
828	宁河区	富力城10#配电室1#	王北534	大北供电服务中心	800	46.32	5.79%	0	593.7
829	宁河区	富力城10#配电室2#	北瑞213	大北供电服务中心	800	0	0.00%	0	640.0
830	宁河区	富力城10#配电室3#	王北534	大北供电服务中心	800	82.96	10.37%	0	557.0
831	宁河区	富力城10#配电室4#	北瑞213	大北供电服务中心	800	21.92	2.74%	0	618.1
832	宁河区	富力城14#配电室1#	王北534	大北供电服务中心	800	0	0.00%	0	640.0
833	宁河区	富力城14#配电室2#	北瑞213	大北供电服务中心	800	3.12	0.39%	0	636.9
834	宁河区	富力城2#配电室1#	王北534	大北供电服务中心	400	9.12	2.28%	0	310.9
835	宁河区	富力城2#配电室2#	北瑞213	大北供电服务中心	400	0	0.00%	0	320.0
836	宁河区	富力城4#配电室1#	王北534	大北供电服务中心	800	141.12	17.64%	0	498.9
837	宁河区	富力城4#配电室2#	北瑞213	大北供电服务中心	800	104.32	13.04%	0	535.7
838	宁河区	富力城4#配电室3#	王北534	大北供电服务中心	800	70.4	8.80%	0	569.6
839	宁河区	富力城4#配电室4#	北瑞213	大北供电服务中心	800	127.92	15.99%	0	512.1
840	宁河区	富力城7#配电室1#	王北534	大北供电服务中心	800	68.08	8.51%	0	571.9
841	宁河区	富力城7#配电室2#	北瑞213	大北供电服务中心	800	162.4	20.30%	0	477.6
842	宁河区	富力城8#配电室1#	王北534	大北供电服务中心	800	0	0.00%	0	640.0
843	宁河区	富力城8#配电室2#	北瑞213	大北供电服务中心	800	0	0.00%	0	640.0
844	宁河区	富力城9#配电室1#	王北534	大北供电服务中心	800	103.52	12.94%	0	536.5
845	宁河区	富力城9#配电室2#	北瑞213	大北供电服务中心	800	0.16	0.02%	0	639.8
846	宁河区	富力城充电站	北瑞213	大北供电服务中心	630	124.173	19.71%	0	379.8
847	宁河区	公寓楼1#	芦农211	大北供电服务中心	315	149.2785	47.39%	0	102.7
848	宁河区	公寓楼2#	芦农211	大北供电服务中心	400	254.48	63.62%	0	65.5

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷 日后需预留容量（kVA）	用电报装可 开放容量（kVA）
849	宁河区	官庄村1#综合	王北534	大北供电服务中心	400	35.72	8.93%	0	284.3
850	宁河区	官庄村2#综合	王北534	大北供电服务中心	400	34.36	8.59%	0	285.6
851	宁河区	管理处1#	芦农211	大北供电服务中心	315	164.7135	52.29%	0	87.3
852	宁河区	海北家属1#	芦农211	大北供电服务中心	315	127.827	40.58%	0	124.2
853	宁河区	海北家属2#	芦农211	大北供电服务中心	315	193.725	61.50%	0	58.3
854	宁河区	郝台村1#	海兰217	大北供电服务中心	400	56.64	14.16%	0	263.4
855	宁河区	郝台村2#	海兰217	大北供电服务中心	400	110.88	27.72%	0	209.1
856	宁河区	郝台村3#	海兰217	大北供电服务中心	400	57.6	14.40%	0	262.4
857	宁河区	郝台村4#	海兰217	大北供电服务中心	400	103.12	25.78%	0	216.9
858	宁河区	河东东片北1#	芦农211	大北供电服务中心	315	49.4865	15.71%	0	202.5
859	宁河区	河东东片北2#	芦农211	大北供电服务中心	400	75.88	18.97%	0	244.1
860	宁河区	河东东片南1#	芦农211	大北供电服务中心	315	19.278	6.12%	0	232.7
861	宁河区	河东东片中1#	芦农211	大北供电服务中心	315	70.497	22.38%	0	181.5
862	宁河区	河东东片中2#	北瑞213	大北供电服务中心	400	169.12	42.28%	0	150.9
863	宁河区	花牛村1#	芦农211	大北供电服务中心	315	213.0975	67.65%	0	38.9
864	宁河区	花牛村2#	芦农211	大北供电服务中心	315	186.795	59.30%	0	65.2
865	宁河区	花牛村3#	芦农211	大北供电服务中心	315	134.2215	42.61%	0	117.8
866	宁河区	花牛村4#	芦农211	大北供电服务中心	315	60.3225	19.15%	0	191.7
867	宁河区	花牛村5#	芦农211	大北供电服务中心	400	158.16	39.54%	0	161.8
868	宁河区	花牛村6#	芦农211	大北供电服务中心	400	50.16	12.54%	0	269.8
869	宁河区	化肥厂小区1#	芦农211	大北供电服务中心	315	82.8765	26.31%	0	169.1
870	宁河区	化肥厂小区2#	芦农211	大北供电服务中心	400	109.52	27.38%	0	210.5
871	宁河区	慧海佳苑小区1#	芦农211	大北供电服务中心	500	143.95	28.79%	0	256.1
872	宁河区	金茂府1#配电室1#	北瑞213	大北供电服务中心	800	85.6	10.70%	0	554.4

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷 日后需预留容量（kVA）	用电报装可 开放容量（kVA）
873	宁河区	金茂府1#配电室2#	王北534	大北供电服务中心	800	105.84	13.23%	0	534.2
874	宁河区	兰台村2#	海兰217	大北供电服务中心	315	151.9875	48.25%	0	100.0
875	宁河区	兰台村3#	海兰217	大北供电服务中心	400	133.52	33.38%	0	186.5
876	宁河区	兰台村4#	海兰217	大北供电服务中心	400	62.72	15.68%	0	257.3
877	宁河区	兰台村煤改电1#箱站	尹南216	大北供电服务中心	630	411.012	65.24%	0	93.0
878	宁河区	兰台村煤改电2#箱站	尹南216	大北供电服务中心	630	414.162	65.74%	0	89.8
879	宁河区	兰台村煤改电3#箱站	尹南216	大北供电服务中心	630	416.808	66.16%	0	87.2
880	宁河区	兰台村煤改电4#箱站	尹南216	大北供电服务中心	630	208.089	33.03%	0	295.9
881	宁河区	兰台村煤改电5#箱站	海兰217	大北供电服务中心	630	465.885	73.95%	0	38.1
882	宁河区	兰台村煤改电6#箱站	海兰217	大北供电服务中心	630	212.121	33.67%	0	291.9
883	宁河区	兰台村煤改电7#箱站	海兰217	大北供电服务中心	630	419.391	66.57%	0	84.6
884	宁河区	兰台村煤改电8#箱站	海兰217	大北供电服务中心	630	419.139	66.53%	0	84.9
885	宁河区	兰台子1#	海兰217	大北供电服务中心	400	192.84	48.21%	0	127.2
886	宁河区	李台村1#综合	尹南216	大北供电服务中心	400	61.04	15.26%	0	259.0
887	宁河区	李台村2#综合	尹南216	大北供电服务中心	315	89.208	28.32%	0	162.8
888	宁河区	李台村3#综合	尹南216	大北供电服务中心	315	22.7115	7.21%	0	229.3
889	宁河区	李台村4#	尹南216	大北供电服务中心	400	91.04	22.76%	0	229.0
890	宁河区	李台村5#	尹南216	大北供电服务中心	400	149.28	37.32%	0	170.7
891	宁河区	李庄村1#	北李212	大北供电服务中心	315	221.5395	70.33%	0	30.5
892	宁河区	李庄村2#	北李212	大北供电服务中心	315	143.3565	45.51%	0	108.6
893	宁河区	李庄村3#	北李212	大北供电服务中心	400	99.04	24.76%	0	221.0
894	宁河区	李庄村4#	北李212	大北供电服务中心	400	109.36	27.34%	0	210.6
895	宁河区	立新村1#	北爱216	大北供电服务中心	400	55.64	13.91%	0	264.4
896	宁河区	立新村2#	北爱216	大北供电服务中心	315	69.8355	22.17%	0	182.2

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供 电服务中心）	额定容量 （kVA）	最大负荷 （kW）	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 （kVA）
897	宁河区	岭头村1#	芦农211	大北供电服务中心	315	193.725	61.50%	0	58.3
898	宁河区	岭头村2#	芦农211	大北供电服务中心	315	217.728	69.12%	0	34.3
899	宁河区	岭头村3#	芦农211	大北供电服务中心	400	293.12	73.28%	0	26.9
900	宁河区	岭头村4#	芦农211	大北供电服务中心	315	158.067	50.18%	0	93.9
901	宁河区	岭头村5#	芦农211	大北供电服务中心	315	142.4115	45.21%	0	109.6
902	宁河区	岭头村6#	芦农211	大北供电服务中心	315	207.396	65.84%	0	44.6
903	宁河区	岭头村7#	芦农211	大北供电服务中心	400	96.32	24.08%	0	223.7
904	宁河区	岭头村8#	芦农211	大北供电服务中心	315	175.896	55.84%	0	76.1
905	宁河区	岭头村9#	芦农211	大北供电服务中心	400	76.32	19.08%	0	243.7
906	宁河区	马鞍村1#	王北534	大北供电服务中心	400	112.4	28.10%	0	207.6
907	宁河区	马鞍村2#	王北534	大北供电服务中心	400	59.72	14.93%	0	260.3
908	宁河区	马鞍村3#	王北534	大北供电服务中心	400	165.36	41.34%	0	154.6
909	宁河区	马鞍村4#	王北534	大北供电服务中心	400	145.84	36.46%	0	174.2
910	宁河区	马鞍村5#	王北534	大北供电服务中心	400	85.32	21.33%	0	234.7
911	宁河区	马鞍村6号	王北534	大北供电服务中心	400	98.24	24.56%	0	221.8
912	宁河区	马鞍村7#	王北534	大北供电服务中心	400	53.28	13.32%	0	266.7
913	宁河区	马聪村1#	芦农211	大北供电服务中心	400	161.4	40.35%	0	158.6
914	宁河区	马聪村2#	芦农211	大北供电服务中心	315	178.479	56.66%	0	73.5
915	宁河区	马聪村3#	芦农211	大北供电服务中心	315	239.904	76.16%	0	12.1
916	宁河区	马聪村4#	芦农211	大北供电服务中心	400	64.72	16.18%	0	255.3
917	宁河区	马聪村5#	芦农211	大北供电服务中心	400	173.72	43.43%	0	146.3
918	宁河区	马聪村6#	芦农211	大北供电服务中心	400	150.68	37.67%	0	169.3
919	宁河区	马聪家属1#	芦农211	大北供电服务中心	315	162.981	51.74%	0	89.0
920	宁河区	马聪家属2#	芦农211	大北供电服务中心	400	152.76	38.19%	0	167.2

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷 日后需预留容量（kVA）	用电报装可 开放容量（kVA）
921	宁河区	宁河区大北镇供电所充电	北大211	大北供电服务中心	630	170.1	27.00%	0	333.9
922	宁河区	七里甸村1#	高农215	大北供电服务中心	315	61.3305	19.47%	0	190.7
923	宁河区	三分场1#	芦农211	大北供电服务中心	400	285.84	71.46%	0	34.2
924	宁河区	三分场2#	芦农211	大北供电服务中心	315	155.2635	49.29%	0	96.7
925	宁河区	三分场3#	芦农211	大北供电服务中心	400	143.52	35.88%	0	176.5
926	宁河区	三分场4#	芦农211	大北供电服务中心	400	122.08	30.52%	0	197.9
927	宁河区	四分场1#	芦农211	大北供电服务中心	315	107.793	34.22%	0	144.2
928	宁河区	四分场2#	芦农211	大北供电服务中心	315	188.7795	59.93%	0	63.2
929	宁河区	四分场3#	芦农211	大北供电服务中心	315	96.8625	30.75%	0	155.1
930	宁河区	四分场4#	芦农211	大北供电服务中心	400	151.28	37.82%	0	168.7
931	宁河区	天通美域1#	芦农211	大北供电服务中心	630	84.105	13.35%	0	419.9
932	宁河区	天通美域2#	芦农211	大北供电服务中心	630	92.673	14.71%	0	411.3
933	宁河区	天通美域3#	北瑞213	大北供电服务中心	630	95.004	15.08%	0	409.0
934	宁河区	天通美域4#	北瑞213	大北供电服务中心	630	94.752	15.04%	0	409.2
935	宁河区	桐城村1#	芦农211	大北供电服务中心	315	225.981	71.74%	0	26.0
936	宁河区	桐城村2#	芦农211	大北供电服务中心	315	202.8285	64.39%	0	49.2
937	宁河区	桐城村3#	芦农211	大北供电服务中心	315	181.9755	57.77%	0	70.0
938	宁河区	桐城村4#	芦农211	大北供电服务中心	315	158.0985	50.19%	0	93.9
939	宁河区	桐城村5#	芦农211	大北供电服务中心	315	188.0865	59.71%	0	63.9
940	宁河区	桐城村6#	芦农211	大北供电服务中心	400	104.48	26.12%	0	215.5
941	宁河区	桐城村7#	芦农211	大北供电服务中心	400	74.56	18.64%	0	245.4
942	宁河区	五分场1#	芦农211	大北供电服务中心	315	3.402	1.08%	0	248.6
943	宁河区	西董村1#	芦农211	大北供电服务中心	315	240.471	76.34%	0	11.5
944	宁河区	西董村2#	芦农211	大北供电服务中心	315	119.763	38.02%	0	132.2

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷 日后需预留容量（kVA）	用电报装可 开放容量（kVA）
945	宁河区	西董村3#	芦农211	大北供电服务中心	400	145.28	36.32%	0	174.7
946	宁河区	西董村4#	芦农211	大北供电服务中心	400	109.92	27.48%	0	210.1
947	宁河区	西双村1#	高农215	大北供电服务中心	315	287.1225	91.15%	0	0.0
948	宁河区	西双村2#	高农215	大北供电服务中心	315	174.0375	55.25%	0	78.0
949	宁河区	西双村3#	高农215	大北供电服务中心	315	81.774	25.96%	0	170.2
950	宁河区	西双村4#	高农215	大北供电服务中心	315	80.01	25.40%	0	172.0
951	宁河区	西双村5#	高农215	大北供电服务中心	400	168.8	42.20%	0	151.2
952	宁河区	西双村6#	高农215	大北供电服务中心	400	128.44	32.11%	0	191.6
953	宁河区	小北村1#	北大211	大北供电服务中心	400	51.84	12.96%	0	268.2
954	宁河区	小北村2#	北大211	大北供电服务中心	400	237.68	59.42%	0	82.3
955	宁河区	小北村3#400	北大211	大北供电服务中心	400	61.52	15.38%	0	258.5
956	宁河区	小北村4#	北大211	大北供电服务中心	400	143.4	35.85%	0	176.6
957	宁河区	小北村5#	北大211	大北供电服务中心	400	204.28	51.07%	0	115.7
958	宁河区	小韩村1#(高农215)	高农215	大北供电服务中心	315	99.4455	31.57%	0	152.6
959	宁河区	小韩村2#(高农215)	高农215	大北供电服务中心	400	87.72	21.93%	0	232.3
960	宁河区	小韩村3#(高农215)	高农215	大北供电服务中心	400	66.48	16.62%	0	253.5
961	宁河区	小壑村1#	高农215	大北供电服务中心	315	83.2545	26.43%	0	168.7
962	宁河区	小壑村2#	高农215	大北供电服务中心	315	105.0525	33.35%	0	146.9
963	宁河区	小壑村3#	高农215	大北供电服务中心	315	11.151	3.54%	0	240.8
964	宁河区	小壑村4#	高农215	大北供电服务中心	400	111	27.75%	0	209.0
965	宁河区	小壑村5#	高农215	大北供电服务中心	400	95.44	23.86%	0	224.6
966	宁河区	辛庄村1#	北大211	大北供电服务中心	315	139.7655	44.37%	0	112.2
967	宁河区	辛庄村2#	北大211	大北供电服务中心	630	119.322	18.94%	0	384.7
968	宁河区	新华西变1#	芦农211	大北供电服务中心	400	171.72	42.93%	0	148.3

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷 日后需预留容量（kVA）	用电报装可 开放容量（kVA）
969	宁河区	新华西变2#	芦农211	大北供电服务中心	400	184.88	46.22%	0	135.1
970	宁河区	邢木村1#	高农215	大北供电服务中心	315	79.9155	25.37%	0	172.1
971	宁河区	邢木村2#	高农215	大北供电服务中心	400	15.88	3.97%	0	304.1
972	宁河区	邢木村3#	高农215	大北供电服务中心	400	27.28	6.82%	0	292.7
973	宁河区	一分场1#	芦农211	大北供电服务中心	315	121.527	38.58%	0	130.5
974	宁河区	一分场2#	芦农211	大北供电服务中心	315	72.7335	23.09%	0	179.3
975	宁河区	一分场3#	芦农211	大北供电服务中心	400	67.68	16.92%	0	252.3
976	宁河区	一分场4#	芦农211	大北供电服务中心	400	70.44	17.61%	0	249.6
977	宁河区	影剧院1#	芦农211	大北供电服务中心	315	78.2775	24.85%	0	173.7
978	宁河区	邮政门前1#	芦农211	大北供电服务中心	315	176.9355	56.17%	0	75.1
979	宁河区	邮政门前2#	芦农211	大北供电服务中心	315	183.1095	58.13%	0	68.9
980	宁河区	于台村1#	海兰217	大北供电服务中心	315	81.081	25.74%	0	170.9
981	宁河区	于台村2#	海兰217	大北供电服务中心	400	77.16	19.29%	0	242.8
982	宁河区	于台村3#	海兰217	大北供电服务中心	400	100.84	25.21%	0	219.2
983	宁河区	于台村4#	海兰217	大北供电服务中心	400	38.52	9.63%	0	281.5
984	宁河区	于辛村1#	芦农211	大北供电服务中心	400	95.08	23.77%	0	224.9
985	宁河区	于辛村2#	芦农211	大北供电服务中心	400	77.16	19.29%	0	242.8
986	宁河区	于辛村3#	芦农211	大北供电服务中心	400	88.8	22.20%	0	231.2
987	宁河区	张尔沽村1#综合	尹南216	大北供电服务中心	400	19	4.75%	0	301.0
988	宁河区	张尔沽村2#	尹南216	大北供电服务中心	315	148.3335	47.09%	0	103.7
989	宁河区	张尔沽村3#	尹南216	大北供电服务中心	400	105.72	26.43%	0	214.3
990	宁河区	张广村1#	芦农211	大北供电服务中心	315	142.0965	45.11%	0	109.9
991	宁河区	张广村2#	芦农211	大北供电服务中心	400	77.84	19.46%	0	242.2
992	宁河区	张广村3#	芦农211	大北供电服务中心	400	119.76	29.94%	0	200.2

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷 日后需预留容量（kVA）	用电报装可 开放容量（kVA）
993	宁河区	张善村1#	海兰217	大北供电服务中心	315	115.29	36.60%	0	136.7
994	宁河区	张善村2#综合	海兰217	大北供电服务中心	400	124.6	31.15%	0	195.4
995	宁河区	张善村3#	海兰217	大北供电服务中心	400	70.04	17.51%	0	250.0
996	宁河区	张庄村1#	芦农211	大北供电服务中心	400	190.96	47.74%	0	129.0
997	宁河区	张庄村2#	芦农211	大北供电服务中心	315	177.534	56.36%	0	74.5
998	宁河区	张庄村3#	芦农211	大北供电服务中心	315	133.245	42.30%	0	118.8
999	宁河区	张庄村4#	芦农211	大北供电服务中心	400	125.72	31.43%	0	194.3
1000	宁河区	张庄村5#	芦农211	大北供电服务中心	400	93	23.25%	0	227.0
1001	宁河区	忠兴沽1#	北大211	大北供电服务中心	630	326.781	51.87%	0	177.2
1002	宁河区	忠兴沽村2#	北大211	大北供电服务中心	400	116.76	29.19%	0	203.2
1003	宁河区	白庙村1#	贾王212	大贾供电服务中心	315	208.782	66.28%	0	43.2
1004	宁河区	白庙村2#	贾王212	大贾供电服务中心	315	114.471	36.34%	0	137.5
1005	宁河区	白庙村3#	贾王212	大贾供电服务中心	315	56.9835	18.09%	0	195.0
1006	宁河区	白庙村4#	贾王212	大贾供电服务中心	400	176.12	44.03%	0	143.9
1007	宁河区	白庙村5#	贾王212	大贾供电服务中心	400	107.24	26.81%	0	212.8
1008	宁河区	白庙村6#	贾王212	大贾供电服务中心	400	206.16	51.54%	0	113.8
1009	宁河区	白庙村7#	贾王212	大贾供电服务中心	400	101.84	25.46%	0	218.2
1010	宁河区	大贾村1#	贾庄220	大贾供电服务中心	315	109.872	34.88%	0	142.1
1011	宁河区	大贾村1#供热站煤改电1#箱站	贾润218	大贾供电服务中心	630	168.21	26.70%	0	335.8
1012	宁河区	大贾村1#供热站煤改电2#箱站	贾润218	大贾供电服务中心	630	177.723	28.21%	0	326.3
1013	宁河区	大贾村1#供热站煤改电3#箱站	贾润218	大贾供电服务中心	630	177.849	28.23%	0	326.2
1014	宁河区	大贾村1#供热站煤改电4#箱站	贾润218	大贾供电服务中心	630	160.902	25.54%	0	343.1

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷 日后需预留容量（kVA）	用电报装可 开放容量（kVA）
1015	宁河区	大贾村1#供热站煤改电5#箱站	贾园219	大贾供电服务中心	630	60.48	9.60%	0	443.5
1016	宁河区	大贾村1#供热站煤改电6#箱站	贾园219	大贾供电服务中心	630	0	0.00%	0	504.0
1017	宁河区	大贾村1#供热站煤改电7#箱站	贾园219	大贾供电服务中心	630	1.512	0.24%	0	502.5
1018	宁河区	大贾村1#供热站煤改电8#箱站	贾园219	大贾供电服务中心	630	0	0.00%	0	504.0
1019	宁河区	大贾村10#	贾庄220	大贾供电服务中心	400	58.2	14.55%	0	261.8
1020	宁河区	大贾村11#	贾庄220	大贾供电服务中心	400	131.84	32.96%	0	188.2
1021	宁河区	大贾村12#	贾庄220	大贾供电服务中心	400	145.36	36.34%	0	174.6
1022	宁河区	大贾村13#	贾庄220	大贾供电服务中心	400	74.64	18.66%	0	245.4
1023	宁河区	大贾村14#	贾庄220	大贾供电服务中心	400	148.6	37.15%	0	171.4
1024	宁河区	大贾村2#	贾庄220	大贾供电服务中心	315	169.155	53.70%	0	82.8
1025	宁河区	大贾村2#供热站煤改电1#箱站	贾润218	大贾供电服务中心	630	176.022	27.94%	0	328.0
1026	宁河区	大贾村2#供热站煤改电10#箱站	贾园219	大贾供电服务中心	630	51.912	8.24%	0	452.1
1027	宁河区	大贾村2#供热站煤改电11#箱站	贾园219	大贾供电服务中心	630	0	0.00%	0	504.0
1028	宁河区	大贾村2#供热站煤改电2#箱站	贾润218	大贾供电服务中心	630	187.362	29.74%	0	316.6
1029	宁河区	大贾村2#供热站煤改电3#箱站	贾润218	大贾供电服务中心	630	188.559	29.93%	0	315.4
1030	宁河区	大贾村2#供热站煤改电4#箱站	贾润218	大贾供电服务中心	630	185.409	29.43%	0	318.6
1031	宁河区	大贾村2#供热站煤改电5#箱站	贾润218	大贾供电服务中心	630	197.442	31.34%	0	306.6
1032	宁河区	大贾村2#供热站煤改电6#箱站	贾园219	大贾供电服务中心	630	188.748	29.96%	0	315.3
1033	宁河区	大贾村2#供热站煤改电7#箱站	贾园219	大贾供电服务中心	630	0	0.00%	0	504.0

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷 日后需预留容量（kVA）	用电报装可 开放容量（kVA）
1034	宁河区	大贾村2#供热站煤改电8#箱站	贾园219	大贾供电服务中心	630	0	0.00%	0	504.0
1035	宁河区	大贾村2#供热站煤改电9#箱站	贾园219	大贾供电服务中心	630	0	0.00%	0	504.0
1036	宁河区	大贾村3#	贾庄220	大贾供电服务中心	315	82.3725	26.15%	0	169.6
1037	宁河区	大贾村3#供热站煤改电1#箱站	贾庄220	大贾供电服务中心	630	143.577	22.79%	0	360.4
1038	宁河区	大贾村3#供热站煤改电2#箱站	贾庄220	大贾供电服务中心	630	141.057	22.39%	0	362.9
1039	宁河区	大贾村3#供热站煤改电3#箱站	贾庄220	大贾供电服务中心	630	131.544	20.88%	0	372.5
1040	宁河区	大贾村3#供热站煤改电4#箱站	贾庄220	大贾供电服务中心	630	133.749	21.23%	0	370.3
1041	宁河区	大贾村3#供热站煤改电5#箱站	贾齐213	大贾供电服务中心	630	70.245	11.15%	0	433.8
1042	宁河区	大贾村3#供热站煤改电6#箱站	贾齐213	大贾供电服务中心	630	25.263	4.01%	0	478.7
1043	宁河区	大贾村3#供热站煤改电7#箱站	贾齐213	大贾供电服务中心	630	0	0.00%	0	504.0
1044	宁河区	大贾村4#	贾庄220	大贾供电服务中心	315	59.4405	18.87%	0	192.6
1045	宁河区	大贾村5#	贾庄220	大贾供电服务中心	315	83.8845	26.63%	0	168.1
1046	宁河区	大贾村6#	贾庄220	大贾供电服务中心	400	137.76	34.44%	0	182.2
1047	宁河区	大贾村7#	贾庄220	大贾供电服务中心	400	26.72	6.68%	0	293.3
1048	宁河区	大贾村8#	贾庄220	大贾供电服务中心	400	162.68	40.67%	0	157.3
1049	宁河区	大贾村9#	贾庄220	大贾供电服务中心	400	135.96	33.99%	0	184.0
1050	宁河区	大贾供电营业所	贾农211	大贾供电服务中心	315	95.7285	30.39%	0	156.3
1051	宁河区	大龙湾村1#	贾齐213	大贾供电服务中心	400	101.84	25.46%	0	218.2
1052	宁河区	大龙湾村10#	贾齐213	大贾供电服务中心	400	57.72	14.43%	0	262.3
1053	宁河区	大龙湾村11#	贾齐213	大贾供电服务中心	400	45.36	11.34%	0	274.6

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供 电服务中心）	额定容量 （kVA）	最大负荷 （kW）	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 （kVA）
1054	宁河区	大龙湾村12#	贾齐213	大贾供电服务中心	400	70.6	17.65%	0	249.4
1055	宁河区	大龙湾村2#	贾齐213	大贾供电服务中心	315	94.752	30.08%	0	157.2
1056	宁河区	大龙湾村3#	贾齐213	大贾供电服务中心	315	78.4665	24.91%	0	173.5
1057	宁河区	大龙湾村4#	贾齐213	大贾供电服务中心	400	128.8	32.20%	0	191.2
1058	宁河区	大龙湾村5#	贾齐213	大贾供电服务中心	400	59.96	14.99%	0	260.0
1059	宁河区	大龙湾村6#	贾齐213	大贾供电服务中心	400	133.48	33.37%	0	186.5
1060	宁河区	大龙湾村7#	贾齐213	大贾供电服务中心	400	92.16	23.04%	0	227.8
1061	宁河区	大龙湾村9#	贾齐213	大贾供电服务中心	400	59.64	14.91%	0	260.4
1062	宁河区	大王台村1#	造大211	大贾供电服务中心	400	112.6	28.15%	0	207.4
1063	宁河区	大王台村10#	造付212	大贾供电服务中心	315	86.0895	27.33%	0	165.9
1064	宁河区	大王台村11#	造大211	大贾供电服务中心	315	194.9535	61.89%	0	57.0
1065	宁河区	大王台村12#	造大211	大贾供电服务中心	315	164.997	52.38%	0	87.0
1066	宁河区	大王台村13#	造付212	大贾供电服务中心	315	165.312	52.48%	0	86.7
1067	宁河区	大王台村14#	造大211	大贾供电服务中心	400	201.96	50.49%	0	118.0
1068	宁河区	大王台村15#	造大211	大贾供电服务中心	400	134.56	33.64%	0	185.4
1069	宁河区	大王台村16#	造大211	大贾供电服务中心	400	164.4	41.10%	0	155.6
1070	宁河区	大王台村17#	造付212	大贾供电服务中心	400	199.64	49.91%	0	120.4
1071	宁河区	大王台村18#	造付212	大贾供电服务中心	400	45.04	11.26%	0	275.0
1072	宁河区	大王台村19#	造付212	大贾供电服务中心	400	157.32	39.33%	0	162.7
1073	宁河区	大王台村2#	造大211	大贾供电服务中心	315	92.106	29.24%	0	159.9
1074	宁河区	大王台村20#	造大211	大贾供电服务中心	400	145.56	36.39%	0	174.4
1075	宁河区	大王台村21#	造大211	大贾供电服务中心	400	89.04	22.26%	0	231.0
1076	宁河区	大王台村3#	造大211	大贾供电服务中心	400	200.56	50.14%	0	119.4
1077	宁河区	大王台村4#	造大211	大贾供电服务中心	400	303.8	75.95%	0	16.2

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供 电服务中心）	额定容量 （kVA）	最大负荷 （kW）	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 （kVA）
1078	宁河区	大王台村5#	造付212	大贾供电服务中心	315	175.833	55.82%	0	76.2
1079	宁河区	大王台村6#	造大211	大贾供电服务中心	315	273.5145	86.83%	0	0.0
1080	宁河区	大王台村7#	造大211	大贾供电服务中心	315	179.6445	57.03%	0	72.4
1081	宁河区	大王台村9#	造大211	大贾供电服务中心	315	226.737	71.98%	0	25.3
1082	宁河区	大王台综合8#	造大211	大贾供电服务中心	100	88.44	88.44%	0	0.0
1083	宁河区	东台村1#	贾齐213	大贾供电服务中心	400	74.96	18.74%	0	245.0
1084	宁河区	东台村2#	贾齐213	大贾供电服务中心	400	56.96	14.24%	0	263.0
1085	宁河区	东台村3#	贾农211	大贾供电服务中心	400	49.04	12.26%	0	271.0
1086	宁河区	东台村4#	贾农211	大贾供电服务中心	400	71.36	17.84%	0	248.6
1087	宁河区	东台村5#	贾农211	大贾供电服务中心	400	53.44	13.36%	0	266.6
1088	宁河区	东台村6#	贾农211	大贾供电服务中心	400	74.32	18.58%	0	245.7
1089	宁河区	东小王台1#	造付212	大贾供电服务中心	400	200.2	50.05%	0	119.8
1090	宁河区	东小王台2#	造付212	大贾供电服务中心	315	83.601	26.54%	0	168.4
1091	宁河区	东小王台3#	造付212	大贾供电服务中心	400	127.24	31.81%	0	192.8
1092	宁河区	东小王台4#	造付212	大贾供电服务中心	400	89.84	22.46%	0	230.2
1093	宁河区	冯台村1#	运暖214	大贾供电服务中心	315	181.944	57.76%	0	70.1
1094	宁河区	冯台村10#	造付212	大贾供电服务中心	400	99.52	24.88%	0	220.5
1095	宁河区	冯台村11#	运暖214	大贾供电服务中心	400	132.64	33.16%	0	187.4
1096	宁河区	冯台村12#	运暖214	大贾供电服务中心	400	116.36	29.09%	0	203.6
1097	宁河区	冯台村13#	造付212	大贾供电服务中心	400	104	26.00%	0	216.0
1098	宁河区	冯台村14#	运暖214	大贾供电服务中心	400	130.16	32.54%	0	189.8
1099	宁河区	冯台村15#	造付212	大贾供电服务中心	400	83.72	20.93%	0	236.3
1100	宁河区	冯台村16#	造付212	大贾供电服务中心	400	86.04	21.51%	0	234.0
1101	宁河区	冯台村2#	造付212	大贾供电服务中心	315	140.553	44.62%	0	111.4

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供 电服务中心）	额定容量 （kVA）	最大负荷 （kW）	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 （kVA）
1102	宁河区	冯台村3#	造付212	大贾供电服务中心	315	153.027	48.58%	0	99.0
1103	宁河区	冯台村4#	运暖214	大贾供电服务中心	315	82.8135	26.29%	0	169.2
1104	宁河区	冯台村5#	运暖214	大贾供电服务中心	315	92.043	29.22%	0	160.0
1105	宁河区	冯台村6#	运暖214	大贾供电服务中心	400	99.44	24.86%	0	220.6
1106	宁河区	冯台村7#	运暖214	大贾供电服务中心	400	256.04	64.01%	0	64.0
1107	宁河区	冯台村8#	造付212	大贾供电服务中心	400	99.52	24.88%	0	220.5
1108	宁河区	冯台村9#	运暖214	大贾供电服务中心	400	239	59.75%	0	81.0
1109	宁河区	付台村1#	造付212	大贾供电服务中心	400	64.36	16.09%	0	255.6
1110	宁河区	付台村10#	造付212	大贾供电服务中心	400	103.68	25.92%	0	216.3
1111	宁河区	付台村2#	造付212	大贾供电服务中心	315	57.0465	18.11%	0	195.0
1112	宁河区	付台村3#	造付212	大贾供电服务中心	400	98.48	24.62%	0	221.5
1113	宁河区	付台村4#	造付212	大贾供电服务中心	400	71.92	17.98%	0	248.1
1114	宁河区	付台村5#	造付212	大贾供电服务中心	400	93.8	23.45%	0	226.2
1115	宁河区	付台村6#	造付212	大贾供电服务中心	400	186.6	46.65%	0	133.4
1116	宁河区	付台村7#	造付212	大贾供电服务中心	400	90.32	22.58%	0	229.7
1117	宁河区	付台村8#	造付212	大贾供电服务中心	400	53.56	13.39%	0	266.4
1118	宁河区	付台村9#	造付212	大贾供电服务中心	400	80.24	20.06%	0	239.8
1119	宁河区	付台村煤改电1#箱站	运台219	大贾供电服务中心	630	207.333	32.91%	0	296.7
1120	宁河区	付台村煤改电10#箱站	运台219	大贾供电服务中心	630	2.457	0.39%	0	501.5
1121	宁河区	付台村煤改电11#箱站	运台219	大贾供电服务中心	630	0	0.00%	0	504.0
1122	宁河区	付台村煤改电12#箱站	运暖214	大贾供电服务中心	630	0	0.00%	0	504.0
1123	宁河区	付台村煤改电13#箱站	运暖214	大贾供电服务中心	630	0	0.00%	0	504.0
1124	宁河区	付台村煤改电14#箱站	运暖214	大贾供电服务中心	630	38.43	6.10%	0	465.6
1125	宁河区	付台村煤改电15#箱站	运暖214	大贾供电服务中心	630	74.844	11.88%	0	429.2

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷 日后需预留容量（kVA）	用电报装可 开放容量（kVA）
1126	宁河区	付台村煤改电16#箱站	运暖214	大贾供电服务中心	630	164.178	26.06%	0	339.8
1127	宁河区	付台村煤改电17#箱站	运暖214	大贾供电服务中心	630	73.269	11.63%	0	430.7
1128	宁河区	付台村煤改电18#箱站	运暖214	大贾供电服务中心	630	165.627	26.29%	0	338.4
1129	宁河区	付台村煤改电19#箱站	运暖214	大贾供电服务中心	630	94.311	14.97%	0	409.7
1130	宁河区	付台村煤改电2#箱站	运台219	大贾供电服务中心	630	119.7	19.00%	0	384.3
1131	宁河区	付台村煤改电3#箱站	运台219	大贾供电服务中心	630	102.942	16.34%	0	401.1
1132	宁河区	付台村煤改电4#箱站	运台219	大贾供电服务中心	630	172.431	27.37%	0	331.6
1133	宁河区	付台村煤改电5#箱站	运台219	大贾供电服务中心	630	170.478	27.06%	0	333.5
1134	宁河区	付台村煤改电6#箱站	运台219	大贾供电服务中心	630	196.119	31.13%	0	307.9
1135	宁河区	付台村煤改电7#箱站	运台219	大贾供电服务中心	630	0	0.00%	0	504.0
1136	宁河区	付台村煤改电8#箱站	运台219	大贾供电服务中心	630	119.826	19.02%	0	384.2
1137	宁河区	付台村煤改电9#箱站	运台219	大贾供电服务中心	630	61.677	9.79%	0	442.3
1138	宁河区	海祥豪庭1#配电室1#	运凯212	大贾供电服务中心	800	100.48	12.56%	0	539.5
1139	宁河区	海祥豪庭1#配电室2#	运航224	大贾供电服务中心	800	104.88	13.11%	0	535.1
1140	宁河区	海祥豪庭1#箱站	运凯212	大贾供电服务中心	500	33.35	6.67%	0	366.7
1141	宁河区	海祥豪庭2#配电室3#	运凯212	大贾供电服务中心	800	113.52	14.19%	0	526.5
1142	宁河区	海祥豪庭2#配电室4#	运航224	大贾供电服务中心	800	108.16	13.52%	0	531.8
1143	宁河区	海祥豪庭2#箱站	运航224	大贾供电服务中心	500	70.75	14.15%	0	329.3
1144	宁河区	海祥豪庭3#配电室5#	运凯212	大贾供电服务中心	800	127.28	15.91%	0	512.7
1145	宁河区	海祥豪庭3#配电室6#	运航224	大贾供电服务中心	800	160.72	20.09%	0	479.3
1146	宁河区	海祥豪庭4#配电室7#	运凯212	大贾供电服务中心	800	136.16	17.02%	0	503.8
1147	宁河区	海祥豪庭4#配电室8#	运航224	大贾供电服务中心	800	124.88	15.61%	0	515.1
1148	宁河区	海祥豪庭二期配电室1#	运航224	大贾供电服务中心	630	79.065	12.55%	0	424.9
1149	宁河区	海祥豪庭二期配电室2#	运凯212	大贾供电服务中心	630	71.064	11.28%	0	432.9

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷 日后需预留容量（kVA）	用电报装可 开放容量（kVA）
1150	宁河区	海祥豪庭二期配电室3#	运航224	大贾供电服务中心	630	108.423	17.21%	0	395.6
1151	宁河区	海祥豪庭二期配电室4#	运凯212	大贾供电服务中心	630	82.026	13.02%	0	422.0
1152	宁河区	海逸嘉园1#配电室1号	运海216	大贾供电服务中心	400	17.8	4.45%	0	302.2
1153	宁河区	海逸嘉园1#配电室2号	运庭222	大贾供电服务中心	400	0.04	0.01%	0	320.0
1154	宁河区	海逸嘉园1#配电室3号	运海216	大贾供电服务中心	400	51.92	12.98%	0	268.1
1155	宁河区	海逸嘉园1#配电室4号	运庭222	大贾供电服务中心	400	35.08	8.77%	0	284.9
1156	宁河区	海逸嘉园2#配电室1号	运海216	大贾供电服务中心	400	40.64	10.16%	0	279.4
1157	宁河区	海逸嘉园2#配电室2号	运庭222	大贾供电服务中心	400	21.28	5.32%	0	298.7
1158	宁河区	航瑞雅庭1#配电室1#	运凯212	大贾供电服务中心	630	69.237	10.99%	0	434.8
1159	宁河区	航瑞雅庭1#配电室2#	运航224	大贾供电服务中心	630	60.543	9.61%	0	443.5
1160	宁河区	航瑞雅庭1#配电室3#	运航224	大贾供电服务中心	500	44.5	8.90%	0	355.5
1161	宁河区	航瑞雅庭1#配电室4#	运凯212	大贾供电服务中心	500	48.7	9.74%	0	351.3
1162	宁河区	航瑞雅庭2#配电室1#	运航224	大贾供电服务中心	630	71.82	11.40%	0	432.2
1163	宁河区	航瑞雅庭2#配电室2#	运凯212	大贾供电服务中心	630	77.175	12.25%	0	426.8
1164	宁河区	航瑞雅庭3#配电室1#	运航224	大贾供电服务中心	630	88.2	14.00%	0	415.8
1165	宁河区	航瑞雅庭3#配电室2#	运凯212	大贾供电服务中心	630	73.08	11.60%	0	430.9
1166	宁河区	航瑞雅庭4#配电室1#	运航224	大贾供电服务中心	630	100.8	16.00%	0	403.2
1167	宁河区	航瑞雅庭4#配电室2#	运凯212	大贾供电服务中心	630	78.183	12.41%	0	425.8
1168	宁河区	航雅花园1#配电室1#	运庭222	大贾供电服务中心	800	125.84	15.73%	0	514.2
1169	宁河区	航雅花园1#配电室2#	运海216	大贾供电服务中心	800	124	15.50%	0	516.0
1170	宁河区	航雅花园1#配电室3#	运庭222	大贾供电服务中心	630	51.912	8.24%	0	452.1
1171	宁河区	航雅花园1#配电室4#	运海216	大贾供电服务中心	630	70.182	11.14%	0	433.8
1172	宁河区	航御花园1#配电室1#	运庭222	大贾供电服务中心	630	77.742	12.34%	0	426.3
1173	宁河区	航御花园1#配电室2#	运海216	大贾供电服务中心	630	99.603	15.81%	0	404.4

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷 日后需预留容量（kVA）	用电报装可 开放容量（kVA）
1174	宁河区	航御花园1#配电室3#	运庭222	大贾供电服务中心	400	52	13.00%	0	268.0
1175	宁河区	航御花园1#配电室4#	运海216	大贾供电服务中心	400	46.04	11.51%	0	274.0
1176	宁河区	航御花园2#配电室1#	运庭222	大贾供电服务中心	630	20.727	3.29%	0	483.3
1177	宁河区	航御花园2#配电室2#	运海216	大贾供电服务中心	400	47.04	11.76%	0	273.0
1178	宁河区	津芦南线路灯31#	造付212	大贾供电服务中心	100	7.17	7.17%	0	72.8
1179	宁河区	津芦南线路灯34#	运暖214	大贾供电服务中心	100	11.42	11.42%	0	68.6
1180	宁河区	津芦南线路灯35#	田东218	大贾供电服务中心	100	11.41	11.41%	0	68.6
1181	宁河区	津芦南线路灯36#	运航224	大贾供电服务中心	100	28.77	28.77%	0	51.2
1182	宁河区	津芦南线路灯37#	运嘉225	大贾供电服务中心	100	45.94	45.94%	0	34.1
1183	宁河区	津芦南线路灯38#	运嘉225	大贾供电服务中心	100	6.46	6.46%	0	73.5
1184	宁河区	津芦南线路灯39#	运嘉225	大贾供电服务中心	100	34.49	34.49%	0	45.5
1185	宁河区	津芦南线路灯箱式变电站 28#	造大211	大贾供电服务中心	100	7.17	7.17%	0	72.8
1186	宁河区	津芦南线路灯箱式变电站 29#	造大211	大贾供电服务中心	100	7.93	7.93%	0	72.1
1187	宁河区	津芦南线路灯箱式变电站 30#	造大211	大贾供电服务中心	100	28.2	28.20%	0	51.8
1188	宁河区	津芦南线路灯箱式变电站 32#	运暖214	大贾供电服务中心	100	42.8	42.80%	0	37.2
1189	宁河区	津芦南线路灯箱式变电站 33#	运暖214	大贾供电服务中心	100	7.13	7.13%	0	72.9
1190	宁河区	宁河区112国道造甲服务区 充电站	贾保221	大贾供电服务中心	400	81.8	20.45%	0	238.2
1191	宁河区	宁河区潘庄工业园区充 电	贾农211	大贾供电服务中心	400	75.52	18.88%	0	244.5
1192	宁河区	宁河区双创中心充电站1#	运航224	大贾供电服务中心	400	128.72	32.18%	0	191.3
1193	宁河区	宁河区双创中心充电站2#	运航224	大贾供电服务中心	400	199.08	49.77%	0	120.9
1194	宁河区	宁河区运河充电站	运凯212	大贾供电服务中心	630	178.227	28.29%	0	325.8
1195	宁河区	宁河区造甲镇政府充电站	贾保221	大贾供电服务中心	400	181.48	45.37%	0	138.5

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷 日后需预留容量（kVA）	用电报装可 开放容量（kVA）
1196	宁河区	农业队1#	贾农211	大贾供电服务中心	315	2.7405	0.87%	0	249.3
1197	宁河区	农业二大队1#	贾农211	大贾供电服务中心	100	0.05	0.05%	0	80.0
1198	宁河区	潘庄工业园区充电站1#	贾富223	大贾供电服务中心	400	122.96	30.74%	0	197.0
1199	宁河区	潘庄工业园区充电站2#	贾富223	大贾供电服务中心	400	109.44	27.36%	0	210.6
1200	宁河区	潘庄农场场部北1#	贾农211	大贾供电服务中心	400	69.76	17.44%	0	250.2
1201	宁河区	潘庄农场场部南1#	贾农211	大贾供电服务中心	400	23.44	5.86%	0	296.6
1202	宁河区	潘庄农场畜牧队1#	贾农211	大贾供电服务中心	100	3.28	3.28%	0	76.7
1203	宁河区	七里香格二期1号配电室1	贾农211	大贾供电服务中心	630	37.296	5.92%	0	466.7
1204	宁河区	七里香格二期1号配电室2	贾农211	大贾供电服务中心	630	37.863	6.01%	0	466.1
1205	宁河区	七里香格二期1号配电室3	贾农211	大贾供电服务中心	630	74.277	11.79%	0	429.7
1206	宁河区	七里香格二期1号配电室4	贾农211	大贾供电服务中心	630	75.474	11.98%	0	428.5
1207	宁河区	七里香格二期2号箱站	贾农211	大贾供电服务中心	400	56.68	14.17%	0	263.3
1208	宁河区	七里香格二期3号箱站	贾农211	大贾供电服务中心	400	56.88	14.22%	0	263.1
1209	宁河区	七里香格二期4号箱站	贾农211	大贾供电服务中心	400	58.68	14.67%	0	261.3
1210	宁河区	七里香格小区1号	贾农211	大贾供电服务中心	500	62.75	12.55%	0	337.3
1211	宁河区	七里香格小区2号	贾农211	大贾供电服务中心	500	56.5	11.30%	0	343.5
1212	宁河区	七里香格小区3号	贾农211	大贾供电服务中心	500	61.35	12.27%	0	338.7
1213	宁河区	七里香格小区4号	贾农211	大贾供电服务中心	500	105.65	21.13%	0	294.4
1214	宁河区	齐心村1#	贾齐213	大贾供电服务中心	400	98.8	24.70%	0	221.2
1215	宁河区	齐心村2#	贾齐213	大贾供电服务中心	400	93.6	23.40%	0	226.4
1216	宁河区	齐心村3#	贾齐213	大贾供电服务中心	400	97.36	24.34%	0	222.6
1217	宁河区	齐心村煤改电1#箱站	贾庄220	大贾供电服务中心	630	28.413	4.51%	0	475.6
1218	宁河区	齐心村煤改电2#箱站	贾庄220	大贾供电服务中心	630	408.933	64.91%	0	95.1
1219	宁河区	齐心村煤改电3#箱站	贾庄220	大贾供电服务中心	630	409.752	65.04%	0	94.2

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷 日后需预留容量（kVA）	用电报装可 开放容量（kVA）
1220	宁河区	齐心村煤改电4#箱站	贾齐213	大贾供电服务中心	630	401.499	63.73%	0	102.5
1221	宁河区	齐心村煤改电5#箱站	贾齐213	大贾供电服务中心	630	365.589	58.03%	0	138.4
1222	宁河区	齐心村煤改电6#箱站	贾齐213	大贾供电服务中心	630	0	0.00%	0	504.0
1223	宁河区	塔陵园公交充电站1#	田东218	大贾供电服务中心	630	508.788	80.76%	0	0.0
1224	宁河区	塔陵园公交充电站2#	田东218	大贾供电服务中心	630	505.449	80.23%	0	0.0
1225	宁河区	塔陵园公交充电站3#	田东218	大贾供电服务中心	630	491.022	77.94%	0	13.0
1226	宁河区	田辛村1#	田东218	大贾供电服务中心	400	76.76	19.19%	0	243.2
1227	宁河区	田辛村2#	田东218	大贾供电服务中心	315	133.5285	42.39%	0	118.5
1228	宁河区	田辛村3#	田东218	大贾供电服务中心	400	51.04	12.76%	0	269.0
1229	宁河区	田辛村4#	田东218	大贾供电服务中心	400	175.96	43.99%	0	144.0
1230	宁河区	田辛村5#	田东218	大贾供电服务中心	400	183.92	45.98%	0	136.1
1231	宁河区	田辛村6#	田东218	大贾供电服务中心	400	131.88	32.97%	0	188.1
1232	宁河区	田辛村7#	田东218	大贾供电服务中心	400	192.36	48.09%	0	127.6
1233	宁河区	王庄村1#	贾王212	大贾供电服务中心	400	72.04	18.01%	0	248.0
1234	宁河区	王庄村2#	贾王212	大贾供电服务中心	315	68.3235	21.69%	0	183.7
1235	宁河区	王庄村3#	贾王212	大贾供电服务中心	315	83.349	26.46%	0	168.7
1236	宁河区	王庄村4#	贾王212	大贾供电服务中心	400	82.4	20.60%	0	237.6
1237	宁河区	王庄村5#	贾王212	大贾供电服务中心	400	60.68	15.17%	0	259.3
1238	宁河区	王庄村6#	贾王212	大贾供电服务中心	400	116.72	29.18%	0	203.3
1239	宁河区	王庄村7#	贾王212	大贾供电服务中心	400	101.48	25.37%	0	218.5
1240	宁河区	王庄村8#	贾王212	大贾供电服务中心	400	79.48	19.87%	0	240.5
1241	宁河区	温馨小区1#	田东218	大贾供电服务中心	630	139.986	22.22%	0	364.0
1242	宁河区	温馨小区10#	田园一215	大贾供电服务中心	400	69.4	17.35%	0	250.6
1243	宁河区	温馨小区11#	田东218	大贾供电服务中心	500	106.4	21.28%	0	293.6

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供 电服务中心）	额定容量 （kVA）	最大负荷 （kW）	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 （kVA）
1244	宁河区	温馨小区12#	田园一215	大贾供电服务中心	630	104.706	16.62%	0	399.3
1245	宁河区	温馨小区13#	田东218	大贾供电服务中心	400	61.68	15.42%	0	258.3
1246	宁河区	温馨小区14#	田园一215	大贾供电服务中心	630	102.06	16.20%	0	401.9
1247	宁河区	温馨小区2#	田园一215	大贾供电服务中心	630	167.517	26.59%	0	336.5
1248	宁河区	温馨小区3#	田东218	大贾供电服务中心	800	132.8	16.60%	0	507.2
1249	宁河区	温馨小区4#	田园一215	大贾供电服务中心	630	146.223	23.21%	0	357.8
1250	宁河区	温馨小区5#	田东218	大贾供电服务中心	630	180.81	28.70%	0	323.2
1251	宁河区	温馨小区6#	田园一215	大贾供电服务中心	800	124.24	15.53%	0	515.8
1252	宁河区	温馨小区7#	田东218	大贾供电服务中心	630	114.282	18.14%	0	389.7
1253	宁河区	温馨小区8#	田园一215	大贾供电服务中心	500	107.6	21.52%	0	292.4
1254	宁河区	温馨小区9#	田东218	大贾供电服务中心	630	124.866	19.82%	0	379.1
1255	宁河区	西台村1#	贾齐213	大贾供电服务中心	400	124.32	31.08%	0	195.7
1256	宁河区	西台村2#	贾齐213	大贾供电服务中心	630	130.788	20.76%	0	373.2
1257	宁河区	西小王台村1#	造付212	大贾供电服务中心	315	91.161	28.94%	0	160.8
1258	宁河区	西小王台村2#	造付212	大贾供电服务中心	400	150.68	37.67%	0	169.3
1259	宁河区	西小王台村3#	造付212	大贾供电服务中心	400	110.72	27.68%	0	209.3
1260	宁河区	西小王台村4#	造付212	大贾供电服务中心	400	137.64	34.41%	0	182.4
1261	宁河区	小黄庄村1#	造甲214	大贾供电服务中心	315	91.6335	29.09%	0	160.4
1262	宁河区	小黄庄村2#	造甲214	大贾供电服务中心	400	31.08	7.77%	0	288.9
1263	宁河区	星石科技园充电桩箱站	贾通226	大贾供电服务中心	630	116.046	18.42%	0	388.0
1264	宁河区	杨建村1#	贾王212	大贾供电服务中心	400	144.76	36.19%	0	175.2
1265	宁河区	杨建村2#	贾王212	大贾供电服务中心	400	313.44	78.36%	0	6.6
1266	宁河区	杨建村3#	贾王212	大贾供电服务中心	400	111.32	27.83%	0	208.7
1267	宁河区	造甲村北1#	田康212	大贾供电服务中心	315	181.44	57.60%	0	70.6

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷 日后需预留容量（kVA）	用电报装可 开放容量（kVA）
1268	宁河区	造甲村北2#	田康212	大贾供电服务中心	200	41.08	20.54%	0	118.9
1269	宁河区	造甲村北3#	田康212	大贾供电服务中心	315	232.5645	73.83%	0	19.4
1270	宁河区	造甲村北4#	田康212	大贾供电服务中心	400	108.52	27.13%	0	211.5
1271	宁河区	造甲村北5#	田康212	大贾供电服务中心	400	42.04	10.51%	0	278.0
1272	宁河区	造甲村北6#	田康212	大贾供电服务中心	400	231.56	57.89%	0	88.4
1273	宁河区	造甲村北7#	田康212	大贾供电服务中心	400	131.52	32.88%	0	188.5
1274	宁河区	造甲村东1#	造甲214	大贾供电服务中心	315	113.778	36.12%	0	138.2
1275	宁河区	造甲村东2#	造甲214	大贾供电服务中心	315	160.9965	51.11%	0	91.0
1276	宁河区	造甲村东3#	造甲214	大贾供电服务中心	400	158.6	39.65%	0	161.4
1277	宁河区	造甲村东4#	造甲214	大贾供电服务中心	400	285.72	71.43%	0	34.3
1278	宁河区	造甲村东5#	田康212	大贾供电服务中心	400	178.72	44.68%	0	141.3
1279	宁河区	造甲村东6#	造甲214	大贾供电服务中心	400	159.04	39.76%	0	161.0
1280	宁河区	造甲村煤改电1#配电室1#	造甲214	大贾供电服务中心	800	208.96	26.12%	0	431.0
1281	宁河区	造甲村煤改电1#配电室2#	造甲214	大贾供电服务中心	800	141.92	17.74%	0	498.1
1282	宁河区	造甲村煤改电1#配电室3#	造甲214	大贾供电服务中心	800	15.52	1.94%	0	624.5
1283	宁河区	造甲村煤改电1#配电室4#	造甲214	大贾供电服务中心	800	0	0.00%	0	640.0
1284	宁河区	造甲村煤改电10#配电室1#	造甲214	大贾供电服务中心	1000	197.5	19.75%	0	602.5
1285	宁河区	造甲村煤改电10#配电室2#	造甲214	大贾供电服务中心	1000	213.6	21.36%	0	586.4
1286	宁河区	造甲村煤改电11#配电室1#	田园二216	大贾供电服务中心	1000	242.3	24.23%	0	557.7
1287	宁河区	造甲村煤改电11#配电室2#	田园二216	大贾供电服务中心	1000	156.5	15.65%	0	643.5
1288	宁河区	造甲村煤改电11#配电室3#	田园二216	大贾供电服务中心	1000	206	20.60%	0	594.0
1289	宁河区	造甲村煤改电11#配电室4#	田园二216	大贾供电服务中心	1000	0	0.00%	0	800.0
1290	宁河区	造甲村煤改电12#配电室1#	贾暖224	大贾供电服务中心	1000	206	20.60%	0	594.0
1291	宁河区	造甲村煤改电12#配电室2#	贾暖224	大贾供电服务中心	1000	157.8	15.78%	0	642.2

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷 日后需预留容量（kVA）	用电报装可 开放容量（kVA）
1292	宁河区	造甲村煤改电12#配电室3#	贾暖224	大贾供电服务中心	1000	130.3	13.03%	0	669.7
1293	宁河区	造甲村煤改电12#配电室4#	贾暖224	大贾供电服务中心	1000	0	0.00%	0	800.0
1294	宁河区	造甲村煤改电13#配电室1#	贾暖224	大贾供电服务中心	1000	212.2	21.22%	0	587.8
1295	宁河区	造甲村煤改电13#配电室2#	贾暖224	大贾供电服务中心	1000	186.3	18.63%	0	613.7
1296	宁河区	造甲村煤改电13#配电室3#	贾暖224	大贾供电服务中心	1000	198.9	19.89%	0	601.1
1297	宁河区	造甲村煤改电13#配电室4#	贾暖224	大贾供电服务中心	1000	0	0.00%	0	800.0
1298	宁河区	造甲村煤改电2#配电室1#	运造215	大贾供电服务中心	800	237.36	29.67%	0	402.6
1299	宁河区	造甲村煤改电2#配电室2#	运造215	大贾供电服务中心	800	102.96	12.87%	0	537.0
1300	宁河区	造甲村煤改电2#配电室3#	运造215	大贾供电服务中心	800	206.08	25.76%	0	433.9
1301	宁河区	造甲村煤改电2#配电室4#	运造215	大贾供电服务中心	800	0	0.00%	0	640.0
1302	宁河区	造甲村煤改电3#配电室1#	运造215	大贾供电服务中心	1000	219.7	21.97%	0	580.3
1303	宁河区	造甲村煤改电3#配电室2#	运造215	大贾供电服务中心	1000	369.8	36.98%	0	430.2
1304	宁河区	造甲村煤改电3#配电室3#	运造215	大贾供电服务中心	1000	202.4	20.24%	0	597.6
1305	宁河区	造甲村煤改电3#配电室4#	运造215	大贾供电服务中心	1000	0	0.00%	0	800.0
1306	宁河区	造甲村煤改电4#配电室1#	运甲221	大贾供电服务中心	1000	226.4	22.64%	0	573.6
1307	宁河区	造甲村煤改电4#配电室2#	运甲221	大贾供电服务中心	1000	325.6	32.56%	0	474.4
1308	宁河区	造甲村煤改电4#配电室3#	运甲221	大贾供电服务中心	1000	116.6	11.66%	0	683.4
1309	宁河区	造甲村煤改电4#配电室4#	运甲221	大贾供电服务中心	1000	0	0.00%	0	800.0
1310	宁河区	造甲村煤改电5#配电室1#	运甲221	大贾供电服务中心	630	211.491	33.57%	0	292.5
1311	宁河区	造甲村煤改电5#配电室2#	运甲221	大贾供电服务中心	1000	347.3	34.73%	0	452.7
1312	宁河区	造甲村煤改电5#配电室3#	运甲221	大贾供电服务中心	1000	197.6	19.76%	0	602.4
1313	宁河区	造甲村煤改电5#配电室4#	运甲221	大贾供电服务中心	1000	0	0.00%	0	800.0
1314	宁河区	造甲村煤改电6#配电室1#	田康212	大贾供电服务中心	1000	208.7	20.87%	0	591.3
1315	宁河区	造甲村煤改电6#配电室2#	田康212	大贾供电服务中心	1000	366.9	36.69%	0	433.1

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷 日后需预留容量（kVA）	用电报装可 开放容量（kVA）
1316	宁河区	造甲村煤改电6#配电室3#	田康212	大贾供电服务中心	1000	135.1	13.51%	0	664.9
1317	宁河区	造甲村煤改电6#配电室4#	田康212	大贾供电服务中心	1000	0	0.00%	0	800.0
1318	宁河区	造甲村煤改电7#配电室1#	田康212	大贾供电服务中心	1000	206	20.60%	0	594.0
1319	宁河区	造甲村煤改电7#配电室2#	田康212	大贾供电服务中心	1000	414.9	41.49%	0	385.1
1320	宁河区	造甲村煤改电7#配电室3#	田康212	大贾供电服务中心	1000	186.8	18.68%	0	613.2
1321	宁河区	造甲村煤改电7#配电室4#	田康212	大贾供电服务中心	1000	0	0.00%	0	800.0
1322	宁河区	造甲村煤改电8#配电室1#	贾造215	大贾供电服务中心	1000	295.4	29.54%	0	504.6
1323	宁河区	造甲村煤改电8#配电室2#	田康212	大贾供电服务中心	1000	363.7	36.37%	0	436.3
1324	宁河区	造甲村煤改电8#配电室3#	贾造215	大贾供电服务中心	1000	168	16.80%	0	632.0
1325	宁河区	造甲村煤改电8#配电室4#	田康212	大贾供电服务中心	1000	0	0.00%	0	800.0
1326	宁河区	造甲村煤改电9#配电室1#	田康212	大贾供电服务中心	1000	102.9	10.29%	0	697.1
1327	宁河区	造甲村煤改电9#配电室2#	田康212	大贾供电服务中心	1000	189.7	18.97%	0	610.3
1328	宁河区	造甲村煤改电9#配电室3#	田康212	大贾供电服务中心	1000	166.2	16.62%	0	633.8
1329	宁河区	造甲村煤改电9#配电室4#	田康212	大贾供电服务中心	1000	0	0.00%	0	800.0
1330	宁河区	造甲村南1#	田康212	大贾供电服务中心	315	175.077	55.58%	0	76.9
1331	宁河区	造甲村南2#	田康212	大贾供电服务中心	630	166.698	26.46%	0	337.3
1332	宁河区	造甲村南3#	田康212	大贾供电服务中心	315	233.982	74.28%	0	18.0
1333	宁河区	造甲村南4#	田康212	大贾供电服务中心	400	183.92	45.98%	0	136.1
1334	宁河区	造甲村南5#	田康212	大贾供电服务中心	400	143.28	35.82%	0	176.7
1335	宁河区	造甲村南6#	造甲214	大贾供电服务中心	400	139.28	34.82%	0	180.7
1336	宁河区	造甲村南7#	造甲214	大贾供电服务中心	400	143.92	35.98%	0	176.1
1337	宁河区	造甲村西1#	田康212	大贾供电服务中心	400	135.08	33.77%	0	184.9
1338	宁河区	造甲村西2#	田康212	大贾供电服务中心	315	164.493	52.22%	0	87.5
1339	宁河区	造甲村西3#	田康212	大贾供电服务中心	400	110.32	27.58%	0	209.7

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷 日后需预留容量（kVA）	用电报装可 开放容量（kVA）
1340	宁河区	造甲村西4#	田康212	大贾供电服务中心	400	133.08	33.27%	0	186.9
1341	宁河区	造甲村西5#	田康212	大贾供电服务中心	400	236.72	59.18%	0	83.3
1342	宁河区	造甲村西6#	田康212	大贾供电服务中心	400	271.16	67.79%	0	48.8
1343	宁河区	造甲东南1#	造甲214	大贾供电服务中心	400	136.08	34.02%	0	183.9
1344	宁河区	造甲东南2#	造甲214	大贾供电服务中心	400	96.08	24.02%	0	223.9
1345	宁河区	造甲东南3#	造甲214	大贾供电服务中心	400	77.48	19.37%	0	242.5
1346	宁河区	造甲服务区1号天津方向充电站	田园一215	大贾供电服务中心	630	326.088	51.76%	0	177.9
1347	宁河区	造甲服务区2号北京方向充电站	田东218	大贾供电服务中心	630	197.883	31.41%	0	306.1
1348	宁河区	造甲小楼1#	田康212	大贾供电服务中心	630	142.821	22.67%	0	361.2
1349	宁河区	造甲小楼2#	田康212	大贾供电服务中心	630	128.772	20.44%	0	375.2
1350	宁河区	造甲小楼3#	田康212	大贾供电服务中心	400	113.4	28.35%	0	206.6
1351	宁河区	造甲小楼4#	田康212	大贾供电服务中心	400	106.8	26.70%	0	213.2
1352	宁河区	造甲小区1#	造甲214	大贾供电服务中心	315	87.633	27.82%	0	164.4
1353	宁河区	造甲小区2#	造甲214	大贾供电服务中心	400	129.52	32.38%	0	190.5
1354	宁河区	造甲小区3#	造甲214	大贾供电服务中心	400	42.6	10.65%	0	277.4
1355	宁河区	造甲小区4#	造甲214	大贾供电服务中心	400	85.72	21.43%	0	234.3
1356	宁河区	赵温村北1#	田东218	大贾供电服务中心	400	112.56	28.14%	0	207.4
1357	宁河区	赵温村北2#	田东218	大贾供电服务中心	400	31.64	7.91%	0	288.4
1358	宁河区	赵温村南1#	田东218	大贾供电服务中心	400	127.08	31.77%	0	192.9
1359	宁河区	赵温村南2#	田东218	大贾供电服务中心	315	170.856	54.24%	0	81.1
1360	宁河区	赵温村南3#	田东218	大贾供电服务中心	400	63.28	15.82%	0	256.7
1361	宁河区	赵温村南4#	田东218	大贾供电服务中心	400	50.84	12.71%	0	269.2
1362	宁河区	赵温村西1#	田东218	大贾供电服务中心	400	66.12	16.53%	0	253.9

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
1363	宁河区	赵温村西2#	田东218	大贾供电服务中心	315	109.305	34.70%	0	142.7
1364	宁河区	中台村1#	贾齐213	大贾供电服务中心	315	84.0735	26.69%	0	167.9
1365	宁河区	中台村2#	贾齐213	大贾供电服务中心	315	108.549	34.46%	0	143.5
1366	宁河区	中台村3#	贾农211	大贾供电服务中心	400	118.4	29.60%	0	201.6
1367	宁河区	中台村4#	贾齐213	大贾供电服务中心	400	55.28	13.82%	0	264.7
1368	宁河区	中台村5#	贾齐213	大贾供电服务中心	400	33.24	8.31%	0	286.8
1369	宁河区	中台村6#	贾齐213	大贾供电服务中心	400	69.28	17.32%	0	250.7
1370	宁河区	中台村7#	贾齐213	大贾供电服务中心	400	53.48	13.37%	0	266.5
1371	宁河区	中台村8#	贾齐213	大贾供电服务中心	400	40.52	10.13%	0	279.5
1372	宁河区	艾林村1#	赵景213	东棘坨供电服务中	315	56.1645	17.83%	0	195.8
1373	宁河区	艾林村2#	赵艾216	东棘坨供电服务中	400	64.6	16.15%	0	255.4
1374	宁河区	艾林村3#	赵景213	东棘坨供电服务中	400	81.08	20.27%	0	238.9
1375	宁河区	艾林村4#	赵艾216	东棘坨供电服务中	400	0.04	0.01%	0	320.0
1376	宁河区	艾林煤改电1#箱站	赵艾216	东棘坨供电服务中	630	430.92	68.40%	0	73.1
1377	宁河区	艾林煤改电2#箱站	赵艾216	东棘坨供电服务中	630	399.483	63.41%	0	104.5
1378	宁河区	艾林煤改电3#箱站	赵艾216	东棘坨供电服务中	630	244.629	38.83%	0	259.4
1379	宁河区	艾林煤改电4#箱站	高顷211	东棘坨供电服务中	630	220.122	34.94%	0	283.9
1380	宁河区	艾林煤改电5#箱站	高顷211	东棘坨供电服务中	630	375.354	59.58%	0	128.6
1381	宁河区	艾林煤改电6#箱站	高顷211	东棘坨供电服务中	630	387.45	61.50%	0	116.6
1382	宁河区	八里村1#	高顷211	东棘坨供电服务中	315	73.4895	23.33%	0	178.5
1383	宁河区	八里村2#	高顷211	东棘坨供电服务中	400	85.64	21.41%	0	234.4
1384	宁河区	八里村煤改电1#箱站	高顷211	东棘坨供电服务中	630	118.818	18.86%	0	385.2
1385	宁河区	八里村煤改电2#箱站	高顷211	东棘坨供电服务中	630	141.561	22.47%	0	362.4
1386	宁河区	八里村煤改电3#箱站	高晋220	东棘坨供电服务中	630	23.688	3.76%	0	480.3

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷 日后需预留容量（kVA）	用电报装可 开放容量（kVA）
1387	宁河区	步庄村1#	高顷211	东棘坨供电服务中	315	170.289	54.06%	0	81.7
1388	宁河区	常店村1#	高张212	东棘坨供电服务中	315	61.7085	19.59%	0	190.3
1389	宁河区	常店村2#	高张212	东棘坨供电服务中	400	128	32.00%	0	192.0
1390	宁河区	常店村3#	高张212	东棘坨供电服务中	400	91.08	22.77%	0	228.9
1391	宁河区	大从村1#	赵景213	东棘坨供电服务中	315	31.7835	10.09%	0	220.2
1392	宁河区	大从村2#	赵景213	东棘坨供电服务中	315	32.256	10.24%	0	219.7
1393	宁河区	大从村3#	赵景213	东棘坨供电服务中	400	85.52	21.38%	0	234.5
1394	宁河区	大从村4#	赵景213	东棘坨供电服务中	400	63.4	15.85%	0	256.6
1395	宁河区	大从村5#	赵景213	东棘坨供电服务中	400	79.76	19.94%	0	240.2
1396	宁河区	大从村6#	赵景213	东棘坨供电服务中	400	71.12	17.78%	0	248.9
1397	宁河区	大从村煤改电5#箱站	赵景213	东棘坨供电服务中	630	413.973	65.71%	0	90.0
1398	宁河区	大从村煤改电6#箱站	赵景213	东棘坨供电服务中	630	106.785	16.95%	0	397.2
1399	宁河区	大从村煤改电7#箱站	赵景213	东棘坨供电服务中	630	99.477	15.79%	0	404.5
1400	宁河区	大从村煤改电8#箱站	赵景213	东棘坨供电服务中	630	393.309	62.43%	0	110.7
1401	宁河区	大邓村1#	赵邓211	东棘坨供电服务中	315	189.5355	60.17%	0	62.5
1402	宁河区	大邓村2#	赵邓211	东棘坨供电服务中	400	152.64	38.16%	0	167.4
1403	宁河区	大邓村3#	赵邓211	东棘坨供电服务中	400	49.36	12.34%	0	270.6
1404	宁河区	大港村1#	高港219	东棘坨供电服务中	315	110.376	35.04%	0	141.6
1405	宁河区	大港村2#	高港219	东棘坨供电服务中	315	75.1275	23.85%	0	176.9
1406	宁河区	大港村3#	高港219	东棘坨供电服务中	400	87.44	21.86%	0	232.6
1407	宁河区	大顷村1#	高顷211	东棘坨供电服务中	315	88.5465	28.11%	0	163.5
1408	宁河区	大顷村2#	高顷211	东棘坨供电服务中	400	103.8	25.95%	0	216.2
1409	宁河区	大月河1#	赵月212	东棘坨供电服务中	315	77.4585	24.59%	0	174.5
1410	宁河区	大月河2#	赵江214	东棘坨供电服务中	400	52.16	13.04%	0	267.8

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷 日后需预留容量（kVA）	用电报装可 开放容量（kVA）
1411	宁河区	大月河4#	赵江214	东棘坨供电服务中	400	79.68	19.92%	0	240.3
1412	宁河区	大月河5#	赵月212	东棘坨供电服务中	400	41.2	10.30%	0	278.8
1413	宁河区	大月河村3#	赵月212	东棘坨供电服务中	400	67.76	16.94%	0	252.2
1414	宁河区	东白村1#	高港219	东棘坨供电服务中	315	61.3935	19.49%	0	190.6
1415	宁河区	东白村2#	高港219	东棘坨供电服务中	400	88.8	22.20%	0	231.2
1416	宁河区	东白村3#	高港219	东棘坨供电服务中	400	89.44	22.36%	0	230.6
1417	宁河区	东棘坨村1#	高张212	东棘坨供电服务中	315	90.342	28.68%	0	161.7
1418	宁河区	东棘坨村2#	高张212	东棘坨供电服务中	315	156.4605	49.67%	0	95.5
1419	宁河区	东棘坨村3#	高顷211	东棘坨供电服务中	315	80.766	25.64%	0	171.2
1420	宁河区	东棘坨村4#	高顷211	东棘坨供电服务中	400	75.68	18.92%	0	244.3
1421	宁河区	东棘坨村5#	高张212	东棘坨供电服务中	400	66.76	16.69%	0	253.2
1422	宁河区	东棘坨村6#	高张212	东棘坨供电服务中	400	76.16	19.04%	0	243.8
1423	宁河区	东棘坨村7#	高张212	东棘坨供电服务中	400	59.4	14.85%	0	260.6
1424	宁河区	东棘坨村8#	高张212	东棘坨供电服务中	400	61.2	15.30%	0	258.8
1425	宁河区	东棘坨镇政府工业小区	高张212	东棘坨供电服务中	315	64.7955	20.57%	0	187.2
1426	宁河区	东赵村1#(东棘坨)	高张212	东棘坨供电服务中	315	148.428	47.12%	0	103.6
1427	宁河区	东赵村2#(东棘坨)	高张212	东棘坨供电服务中	400	53.24	13.31%	0	266.8
1428	宁河区	躲军村5#	高港219	东棘坨供电服务中	400	63.08	15.77%	0	256.9
1429	宁河区	躲军淀村1#	高港219	东棘坨供电服务中	315	128.5515	40.81%	0	123.4
1430	宁河区	躲军淀村2#	高港219	东棘坨供电服务中	315	44.856	14.24%	0	207.1
1431	宁河区	躲军淀村3#	高港219	东棘坨供电服务中	315	54.117	17.18%	0	197.9
1432	宁河区	躲军淀村4#	高港219	东棘坨供电服务中	400	38.12	9.53%	0	281.9
1433	宁河区	躲军淀村6#	高港219	东棘坨供电服务中	400	61.36	15.34%	0	258.6
1434	宁河区	高景村1#	高安226	东棘坨供电服务中	315	52.4475	16.65%	0	199.6

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
1435	宁河区	高景村2#	高安226	东棘坨供电服务中	315	104.013	33.02%	0	148.0
1436	宁河区	高景村3#	高安226	东棘坨供电服务中	400	104.6	26.15%	0	215.4
1437	宁河区	高景村4#	高安226	东棘坨供电服务中	400	166.96	41.74%	0	153.0
1438	宁河区	高景村5#	高安226	东棘坨供电服务中	400	115.12	28.78%	0	204.9
1439	宁河区	高景村6#	高安226	东棘坨供电服务中	400	19.04	4.76%	0	301.0
1440	宁河区	高景村煤改电1#箱站	高景213	东棘坨供电服务中	630	195.489	31.03%	0	308.5
1441	宁河区	高景村煤改电10#箱站	高安226	东棘坨供电服务中	630	48.636	7.72%	0	455.4
1442	宁河区	高景村煤改电2#箱站	高景213	东棘坨供电服务中	630	168.336	26.72%	0	335.7
1443	宁河区	高景村煤改电3#箱站	高景213	东棘坨供电服务中	630	144.207	22.89%	0	359.8
1444	宁河区	高景村煤改电4#箱站	高景213	东棘坨供电服务中	630	27.909	4.43%	0	476.1
1445	宁河区	高景村煤改电5#箱站	高安226	东棘坨供电服务中	630	0	0.00%	0	504.0
1446	宁河区	高景村煤改电6#箱站	高景213	东棘坨供电服务中	630	188.37	29.90%	0	315.6
1447	宁河区	高景村煤改电7#箱站	高景213	东棘坨供电服务中	630	52.416	8.32%	0	451.6
1448	宁河区	高景村煤改电8#箱站	高景213	东棘坨供电服务中	630	159.894	25.38%	0	344.1
1449	宁河区	高景村煤改电9#箱站	高景213	东棘坨供电服务中	630	0.063	0.01%	0	503.9
1450	宁河区	高景服务区充电桩箱站	高安226	东棘坨供电服务中	630	91.287	14.49%	0	412.7
1451	宁河区	高庄1#	赵月212	东棘坨供电服务中	315	89.649	28.46%	0	162.4
1452	宁河区	高庄村2#	赵月212	东棘坨供电服务中	400	66.76	16.69%	0	253.2
1453	宁河区	韩太村1#	高港219	东棘坨供电服务中	315	95.8545	30.43%	0	156.1
1454	宁河区	韩太村2#	高港219	东棘坨供电服务中	400	64.12	16.03%	0	255.9
1455	宁河区	后大安1#	高安226	东棘坨供电服务中	315	161.091	51.14%	0	90.9
1456	宁河区	后大安3#	高安226	东棘坨供电服务中	400	23.52	5.88%	0	296.5
1457	宁河区	后大村2#	高安226	东棘坨供电服务中	315	102.0915	32.41%	0	149.9
1458	宁河区	胡晋村1#	高顷211	东棘坨供电服务中	315	110.5335	35.09%	0	141.5

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
1459	宁河区	胡晋村2#	高顷211	东棘坨供电服务中	400	109.68	27.42%	0	210.3
1460	宁河区	胡晋村3#	高顷211	东棘坨供电服务中	400	41.52	10.38%	0	278.5
1461	宁河区	胡晋村煤改电1#箱站	高晋220	东棘坨供电服务中	630	207.207	32.89%	0	296.8
1462	宁河区	胡晋村煤改电2#箱站	高晋220	东棘坨供电服务中	630	139.797	22.19%	0	364.2
1463	宁河区	胡晋村煤改电3#箱站	高晋220	东棘坨供电服务中	630	27.909	4.43%	0	476.1
1464	宁河区	胡晋村煤改电4#箱站	高晋220	东棘坨供电服务中	630	0.063	0.01%	0	503.9
1465	宁河区	姜庄村1#	高张212	东棘坨供电服务中	315	64.827	20.58%	0	187.2
1466	宁河区	姜庄村2#	高张212	东棘坨供电服务中	400	69.88	17.47%	0	250.1
1467	宁河区	姜庄村3#	高张212	东棘坨供电服务中	400	140.12	35.03%	0	179.9
1468	宁河区	李城村1#	赵景213	东棘坨供电服务中	315	82.719	26.26%	0	169.3
1469	宁河区	李城村2#	赵景213	东棘坨供电服务中	400	78.92	19.73%	0	241.1
1470	宁河区	李淀村1#	高顷211	东棘坨供电服务中	315	92.169	29.26%	0	159.8
1471	宁河区	李淀村2#	高顷211	东棘坨供电服务中	400	81	20.25%	0	239.0
1472	宁河区	李淀村3#	高顷211	东棘坨供电服务中	400	130.88	32.72%	0	189.1
1473	宁河区	李秀村1#	高港219	东棘坨供电服务中	315	93.492	29.68%	0	158.5
1474	宁河区	李秀村2#	高港219	东棘坨供电服务中	400	60.04	15.01%	0	260.0
1475	宁河区	李秀村煤改电1#箱站	高张212	东棘坨供电服务中	800	0	0.00%	0	640.0
1476	宁河区	李秀村煤改电2#箱站	高张212	东棘坨供电服务中	630	113.085	17.95%	0	390.9
1477	宁河区	李秀村煤改电3#箱站	高张212	东棘坨供电服务中	630	171.612	27.24%	0	332.4
1478	宁河区	柳树村1#	高张212	东棘坨供电服务中	315	38.871	12.34%	0	213.1
1479	宁河区	柳树村2#	高张212	东棘坨供电服务中	400	71.04	17.76%	0	249.0
1480	宁河区	鲁庄1#	赵月212	东棘坨供电服务中	315	80.262	25.48%	0	171.7
1481	宁河区	鲁庄村2#	赵月212	东棘坨供电服务中	400	89	22.25%	0	231.0
1482	宁河区	鲁庄村3#	赵月212	东棘坨供电服务中	400	37.28	9.32%	0	282.7

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
1483	宁河区	马联村1#	高张212	东棘坨供电服务中	400	85.56	21.39%	0	234.4
1484	宁河区	马联村2#综合变台	高张212	东棘坨供电服务中	400	52.28	13.07%	0	267.7
1485	宁河区	马辛村02#	高张212	东棘坨供电服务中	400	41.28	10.32%	0	278.7
1486	宁河区	马辛村1#	高张212	东棘坨供电服务中	315	62.0865	19.71%	0	189.9
1487	宁河区	毛毛匠村1#	高安226	东棘坨供电服务中	315	61.2675	19.45%	0	190.7
1488	宁河区	毛毛匠村2#	高安226	东棘坨供电服务中	315	76.167	24.18%	0	175.8
1489	宁河区	毛毛匠村3#	高安226	东棘坨供电服务中	400	75.32	18.83%	0	244.7
1490	宁河区	毛毛匠村4#	高安226	东棘坨供电服务中	400	50.88	12.72%	0	269.1
1491	宁河区	毛毛匠村5#	高安226	东棘坨供电服务中	400	79.92	19.98%	0	240.1
1492	宁河区	宁河区东棘坨镇供电所充电站	高张212	东棘坨供电服务中心	400	99.08	24.77%	0	220.9
1493	宁河区	前大安村1#	高安226	东棘坨供电服务中	315	86.688	27.52%	0	165.3
1494	宁河区	前大安村2#	高安226	东棘坨供电服务中	400	141.16	35.29%	0	178.8
1495	宁河区	史庄村1#	高港219	东棘坨供电服务中	315	110.376	35.04%	0	141.6
1496	宁河区	史庄村2#	高港219	东棘坨供电服务中	315	73.6155	23.37%	0	178.4
1497	宁河区	史庄村3#	高港219	东棘坨供电服务中	400	97.08	24.27%	0	222.9
1498	宁河区	史庄村4#	高港219	东棘坨供电服务中	400	47.04	11.76%	0	273.0
1499	宁河区	史庄村5#	高港219	东棘坨供电服务中	400	54.2	13.55%	0	265.8
1500	宁河区	塘承高速宁河服务区充电站（滨海方向）	高顷211	东棘坨供电服务中心	630	226.107	35.89%	0	277.9
1501	宁河区	塘承高速宁河服务区充电站（承德方向）	高顷211	东棘坨供电服务中心	630	253.197	40.19%	0	250.8
1502	宁河区	王洪村1#	高顷211	东棘坨供电服务中	315	101.682	32.28%	0	150.3
1503	宁河区	王洪村2#	高顷211	东棘坨供电服务中	315	162.3825	51.55%	0	89.6
1504	宁河区	王洪村3#	高顷211	东棘坨供电服务中	400	46.36	11.59%	0	273.6
1505	宁河区	王洪村4#	高顷211	东棘坨供电服务中	400	111.8	27.95%	0	208.2

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供 电服务中心）	额定容量 （kVA）	最大负荷 （kW）	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 （kVA）
1506	宁河区	王洪村5#	高顷211	东棘坨供电服务中	400	46.2	11.55%	0	273.8
1507	宁河区	西棘坨村1#	高张212	东棘坨供电服务中	315	66.15	21.00%	0	185.9
1508	宁河区	西棘坨村2#	高张212	东棘坨供电服务中	400	95.2	23.80%	0	224.8
1509	宁河区	西刘村1#	赵月212	东棘坨供电服务中	315	55.0305	17.47%	0	197.0
1510	宁河区	西刘村2#	赵月212	东棘坨供电服务中	400	41.84	10.46%	0	278.2
1511	宁河区	西苗村1#	赵邓211	东棘坨供电服务中	315	74.025	23.50%	0	178.0
1512	宁河区	西苗村2#	赵邓211	东棘坨供电服务中	400	120.72	30.18%	0	199.3
1513	宁河区	西苗村3#	赵邓211	东棘坨供电服务中	400	73.4	18.35%	0	246.6
1514	宁河区	西苗村4#	赵邓211	东棘坨供电服务中	400	55.04	13.76%	0	265.0
1515	宁河区	小从村1#	高安226	东棘坨供电服务中	315	65.52	20.80%	0	186.5
1516	宁河区	小从村2#	高安226	东棘坨供电服务中	400	48.32	12.08%	0	271.7
1517	宁河区	小从村3#	高安226	东棘坨供电服务中	400	109.96	27.49%	0	210.0
1518	宁河区	小从村4#	高安226	东棘坨供电服务中	400	135.2	33.80%	0	184.8
1519	宁河区	小邓村1#	赵邓211	东棘坨供电服务中	315	60.165	19.10%	0	191.8
1520	宁河区	小邓村2#	赵邓211	东棘坨供电服务中	400	68.84	17.21%	0	251.2
1521	宁河区	小芦村1#	高张212	东棘坨供电服务中	315	102.375	32.50%	0	149.6
1522	宁河区	小芦村2#	高张212	东棘坨供电服务中	315	63.8505	20.27%	0	188.1
1523	宁河区	小芦村3#	高张212	东棘坨供电服务中	400	163.52	40.88%	0	156.5
1524	宁河区	小倾淀村1#	高顷211	东棘坨供电服务中	315	54.6525	17.35%	0	197.3
1525	宁河区	小倾淀村2#	高顷211	东棘坨供电服务中	400	55.36	13.84%	0	264.6
1526	宁河区	小月河1#	赵月212	东棘坨供电服务中	315	36.666	11.64%	0	215.3
1527	宁河区	小月河2#	赵江214	东棘坨供电服务中	315	151.767	48.18%	0	100.2
1528	宁河区	小月河4#	赵月212	东棘坨供电服务中	400	81.36	20.34%	0	238.6
1529	宁河区	小月河5#	赵江214	东棘坨供电服务中	400	48.88	12.22%	0	271.1

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
1530	宁河区	小月河村3#	赵江214	东棘坨供电服务中	400	75.44	18.86%	0	244.6
1531	宁河区	小月河村6#	赵月212	东棘坨供电服务中	400	83.64	20.91%	0	236.4
1532	宁河区	小月河村供热站煤改电5#箱站	赵月212	东棘坨供电服务中心	630	35.784	5.68%	0	468.2
1533	宁河区	小月河村供热站煤改电6#箱站	赵月212	东棘坨供电服务中心	630	29.043	4.61%	0	475.0
1534	宁河区	小月河村供热站煤改电7#箱站	赵月212	东棘坨供电服务中心	630	218.736	34.72%	0	285.3
1535	宁河区	小月河村供热站煤改电8#箱站	赵月212	东棘坨供电服务中心	630	151.074	23.98%	0	352.9
1536	宁河区	杨字村1#	高港219	东棘坨供电服务中	315	57.8655	18.37%	0	194.1
1537	宁河区	杨字村2#	高港219	东棘坨供电服务中	400	93.08	23.27%	0	226.9
1538	宁河区	杨字村3#	高港219	东棘坨供电服务中	400	115.4	28.85%	0	204.6
1539	宁河区	于京村1#	高港219	东棘坨供电服务中	315	102.0285	32.39%	0	150.0
1540	宁河区	于京村2#	高港219	东棘坨供电服务中	315	57.834	18.36%	0	194.2
1541	宁河区	于京村3#	高港219	东棘坨供电服务中	400	27.72	6.93%	0	292.3
1542	宁河区	张彪村1#	赵江214	东棘坨供电服务中	315	79.9785	25.39%	0	172.0
1543	宁河区	张彪村2#	赵月212	东棘坨供电服务中	315	90.531	28.74%	0	161.5
1544	宁河区	张彪村3#	赵江214	东棘坨供电服务中	400	40.04	10.01%	0	280.0
1545	宁河区	张彪村煤改电1#箱站	赵邓211	东棘坨供电服务中	630	145.656	23.12%	0	358.3
1546	宁河区	张彪村煤改电2#箱站	赵邓211	东棘坨供电服务中	630	147.105	23.35%	0	356.9
1547	宁河区	张彪村煤改电3#箱站	赵邓211	东棘坨供电服务中	630	22.176	3.52%	0	481.8
1548	宁河区	张彪村煤改电4#箱站	赵江214	东棘坨供电服务中	630	19.215	3.05%	0	484.8
1549	宁河区	张老仁村1#	高港219	东棘坨供电服务中	400	84.56	21.14%	0	235.4
1550	宁河区	张老仁村2#	高张212	东棘坨供电服务中	400	127.84	31.96%	0	192.2
1551	宁河区	张老仁村3#	高张212	东棘坨供电服务中	400	90.16	22.54%	0	229.8
1552	宁河区	张老仁村4#	高港219	东棘坨供电服务中	400	105	26.25%	0	215.0

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷 日后需预留容量（kVA）	用电报装可 开放容量（kVA）
1553	宁河区	张老仁村5#	高港219	东棘坨供电服务中	400	102.76	25.69%	0	217.2
1554	宁河区	张老仁村6#	高张212	东棘坨供电服务中	400	10.6	2.65%	0	309.4
1555	宁河区	张老仁村煤改电1#箱站	高张212	东棘坨供电服务中	630	433.314	68.78%	0	70.7
1556	宁河区	张老仁村煤改电2#箱站	高张212	东棘坨供电服务中	630	355.068	56.36%	0	148.9
1557	宁河区	张老仁村煤改电3#箱站	高张212	东棘坨供电服务中	630	276.696	43.92%	0	227.3
1558	宁河区	张老仁村煤改电4#箱站	高港219	东棘坨供电服务中	630	223.209	35.43%	0	280.8
1559	宁河区	张老仁村煤改电5#箱站	高港219	东棘坨供电服务中	630	378.567	60.09%	0	125.4
1560	宁河区	张老仁村煤改电6#箱站	高港219	东棘坨供电服务中	630	376.236	59.72%	0	127.8
1561	宁河区	赵本村1#	赵景213	东棘坨供电服务中	315	96.012	30.48%	0	156.0
1562	宁河区	赵本村2#	赵景213	东棘坨供电服务中	315	235.7145	74.83%	0	16.3
1563	宁河区	赵本村3#	赵景213	东棘坨供电服务中	400	47.28	11.82%	0	272.7
1564	宁河区	赵本村4#	赵景213	东棘坨供电服务中	400	76.8	19.20%	0	243.2
1565	宁河区	赵本村5#	赵景213	东棘坨供电服务中	400	74.12	18.53%	0	245.9
1566	宁河区	赵本村煤改电1#箱站	赵艾216	东棘坨供电服务中	630	199.269	31.63%	0	304.7
1567	宁河区	赵本村煤改电2#箱站	赵艾216	东棘坨供电服务中	630	164.43	26.10%	0	339.6
1568	宁河区	赵本村煤改电3#箱站	赵艾216	东棘坨供电服务中	630	170.604	27.08%	0	333.4
1569	宁河区	赵本村煤改电4#箱站	赵艾216	东棘坨供电服务中	630	151.893	24.11%	0	352.1
1570	宁河区	赵本村煤改电5#箱站	赵艾216	东棘坨供电服务中	630	51.093	8.11%	0	452.9
1571	宁河区	赵本村煤改电6#箱站	赵艾216	东棘坨供电服务中	630	63.189	10.03%	0	440.8
1572	宁河区	赵本村煤改电7#箱站	赵景213	东棘坨供电服务中	630	0	0.00%	0	504.0
1573	宁河区	北埋珠3#	丰镇214	丰台供电服务中心	315	65.5515	20.81%	0	186.4
1574	宁河区	北埋珠村1#	丰镇214	丰台供电服务中心	315	94.4055	29.97%	0	157.6
1575	宁河区	北埋珠村2#	丰镇214	丰台供电服务中心	315	58.968	18.72%	0	193.0
1576	宁河区	北埋珠村4#	丰镇214	丰台供电服务中心	400	98.88	24.72%	0	221.1

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷 日后需预留容量（kVA）	用电报装可 开放容量（kVA）
1577	宁河区	北埋珠村5#	丰镇214	丰台供电服务中心	400	61.64	15.41%	0	258.4
1578	宁河区	北埋珠村6#	丰镇214	丰台供电服务中心	400	73.04	18.26%	0	247.0
1579	宁河区	北埋珠村7#	丰镇214	丰台供电服务中心	400	144.28	36.07%	0	175.7
1580	宁河区	曹道口村1#	岳鑫213	丰台供电服务中心	315	128.8665	40.91%	0	123.1
1581	宁河区	曹道口村2#	岳鑫213	丰台供电服务中心	400	20	5.00%	0	300.0
1582	宁河区	曾庄村1#	岳顺214	丰台供电服务中心	315	54.684	17.36%	0	197.3
1583	宁河区	曾庄村2#	岳顺214	丰台供电服务中心	400	38.76	9.69%	0	281.2
1584	宁河区	褚庄村1#	岳鑫213	丰台供电服务中心	315	88.9245	28.23%	0	163.1
1585	宁河区	褚庄村2#	岳鑫213	丰台供电服务中心	400	105.52	26.38%	0	214.5
1586	宁河区	褚庄村3#	岳鑫213	丰台供电服务中心	400	86.68	21.67%	0	233.3
1587	宁河区	褚庄村4#	岳鑫213	丰台供电服务中心	400	71.2	17.80%	0	248.8
1588	宁河区	大韩村1#	丰南213	丰台供电服务中心	315	56.3535	17.89%	0	195.6
1589	宁河区	大韩村2#	丰南213	丰台供电服务中心	400	46.24	11.56%	0	273.8
1590	宁河区	大李村1#	丰镇214	丰台供电服务中心	315	147.3255	46.77%	0	104.7
1591	宁河区	大李村2#	丰镇214	丰台供电服务中心	400	76.32	19.08%	0	243.7
1592	宁河区	大良村1#	岳东215	丰台供电服务中心	315	52.5105	16.67%	0	199.5
1593	宁河区	大良村2#	岳东215	丰台供电服务中心	400	56.16	14.04%	0	263.8
1594	宁河区	大田村1#	岳东215	丰台供电服务中心	400	61.16	15.29%	0	258.8
1595	宁河区	大田村2#	岳东215	丰台供电服务中心	400	121.72	30.43%	0	198.3
1596	宁河区	大田村3	岳东215	丰台供电服务中心	400	78.16	19.54%	0	241.8
1597	宁河区	东港村1#	岳顺214	丰台供电服务中心	315	128.7405	40.87%	0	123.3
1598	宁河区	东港村2#	岳顺214	丰台供电服务中心	400	30.44	7.61%	0	289.6
1599	宁河区	东淮沽村1#	于西226	丰台供电服务中心	315	45.3915	14.41%	0	206.6
1600	宁河区	东淮沽村2#	于西226	丰台供电服务中心	315	64.3545	20.43%	0	187.6

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷 日后需预留容量（kVA）	用电报装可 开放容量（kVA）
1601	宁河区	东淮沽村3#	于西226	丰台供电服务中心	315	31.9095	10.13%	0	220.1
1602	宁河区	东淮沽村4#	于西226	丰台供电服务中心	400	43.96	10.99%	0	276.0
1603	宁河区	东淮沽村5#	于西226	丰台供电服务中心	400	44.76	11.19%	0	275.2
1604	宁河区	东淮沽村6#	于西226	丰台供电服务中心	400	36.76	9.19%	0	283.2
1605	宁河区	东淮沽村7#	于西226	丰台供电服务中心	400	30	7.50%	0	290.0
1606	宁河区	东未村3#	岳东215	丰台供电服务中心	315	97.5555	30.97%	0	154.4
1607	宁河区	东未村4#	岳东215	丰台供电服务中心	400	91	22.75%	0	229.0
1608	宁河区	东未村5#	岳东215	丰台供电服务中心	400	83.68	20.92%	0	236.3
1609	宁河区	东未村6#	岳东215	丰台供电服务中心	400	49.2	12.30%	0	270.8
1610	宁河区	东未村7#	岳东215	丰台供电服务中心	400	85.08	21.27%	0	234.9
1611	宁河区	东魏甸村1#	岳东215	丰台供电服务中心	315	80.7345	25.63%	0	171.3
1612	宁河区	东魏甸村2#	岳东215	丰台供电服务中心	400	37.64	9.41%	0	282.4
1613	宁河区	东赵村1#	丰南213	丰台供电服务中心	315	57.6135	18.29%	0	194.4
1614	宁河区	东赵村2#	丰南213	丰台供电服务中心	400	79.96	19.99%	0	240.0
1615	宁河区	丰台北村1#	丰镇214	丰台供电服务中心	315	136.332	43.28%	0	115.7
1616	宁河区	丰台北村2#	丰中212	丰台供电服务中心	315	118.944	37.76%	0	133.1
1617	宁河区	丰台北村3#	丰北218	丰台供电服务中心	315	143.703	45.62%	0	108.3
1618	宁河区	丰台北村4#	丰中212	丰台供电服务中心	400	43.16	10.79%	0	276.8
1619	宁河区	丰台北村5#	丰镇214	丰台供电服务中心	400	258.64	64.66%	0	61.4
1620	宁河区	丰台北村6#	丰镇214	丰台供电服务中心	400	81.32	20.33%	0	238.7
1621	宁河区	丰台北村7#	丰中212	丰台供电服务中心	400	69.8	17.45%	0	250.2
1622	宁河区	丰台北村8#	丰中212	丰台供电服务中心	400	37.4	9.35%	0	282.6
1623	宁河区	丰台北村9#	丰中212	丰台供电服务中心	400	22.92	5.73%	0	297.1
1624	宁河区	丰台北村煤改电1#箱站	于丰215	丰台供电服务中心	630	195.804	31.08%	0	308.2

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷 日后需预留容量（kVA）	用电报装可 开放容量（kVA）
1625	宁河区	丰台北村煤改电2#箱站	于丰215	丰台供电服务中心	630	153.972	24.44%	0	350.0
1626	宁河区	丰台北村煤改电3#箱站	于丰215	丰台供电服务中心	630	85.869	13.63%	0	418.1
1627	宁河区	丰台北村煤改电4#箱站	于丰215	丰台供电服务中心	630	219.807	34.89%	0	284.2
1628	宁河区	丰台北村煤改电5#箱站	于丰215	丰台供电服务中心	630	213.633	33.91%	0	290.4
1629	宁河区	丰台北村煤改电6#箱站	丰北218	丰台供电服务中心	630	110.502	17.54%	0	393.5
1630	宁河区	丰台北村煤改电7#箱站	丰北218	丰台供电服务中心	630	0.126	0.02%	0	503.9
1631	宁河区	丰台北村煤改电8#箱站	丰北218	丰台供电服务中心	630	0.126	0.02%	0	503.9
1632	宁河区	丰台北村煤改电9#箱站	丰北218	丰台供电服务中心	630	0.189	0.03%	0	503.8
1633	宁河区	丰台东村1#	丰中212	丰台供电服务中心	315	225.6975	71.65%	0	26.3
1634	宁河区	丰台东村2#	丰中212	丰台供电服务中心	315	47.2185	14.99%	0	204.8
1635	宁河区	丰台东村3#	丰中212	丰台供电服务中心	400	140.08	35.02%	0	179.9
1636	宁河区	丰台东村4#	丰中212	丰台供电服务中心	400	123.92	30.98%	0	196.1
1637	宁河区	丰台东村煤改电1#箱站	于台223	丰台供电服务中心	630	205.695	32.65%	0	298.3
1638	宁河区	丰台东村煤改电10#箱站	丰东217	丰台供电服务中心	630	85.05	13.50%	0	419.0
1639	宁河区	丰台东村煤改电2#箱站	于台223	丰台供电服务中心	630	208.845	33.15%	0	295.2
1640	宁河区	丰台东村煤改电3#箱站	于台223	丰台供电服务中心	630	202.167	32.09%	0	301.8
1641	宁河区	丰台东村煤改电4#箱站	于台223	丰台供电服务中心	630	189.882	30.14%	0	314.1
1642	宁河区	丰台东村煤改电5#箱站	于台223	丰台供电服务中心	630	203.049	32.23%	0	301.0
1643	宁河区	丰台东村煤改电6#箱站	丰东217	丰台供电服务中心	630	0	0.00%	0	504.0
1644	宁河区	丰台东村煤改电7#箱站	丰东217	丰台供电服务中心	630	0	0.00%	0	504.0
1645	宁河区	丰台东村煤改电8#箱站	丰东217	丰台供电服务中心	630	0	0.00%	0	504.0
1646	宁河区	丰台东村煤改电9#箱站	丰东217	丰台供电服务中心	630	0	0.00%	0	504.0
1647	宁河区	丰台南村1#	丰镇214	丰台供电服务中心	315	199.4265	63.31%	0	52.6
1648	宁河区	丰台南村2#	丰镇214	丰台供电服务中心	400	97.36	24.34%	0	222.6

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷 日后需预留容量（kVA）	用电报装可 开放容量（kVA）
1649	宁河区	丰台南村3#	丰镇214	丰台供电服务中心	315	165.6585	52.59%	0	86.3
1650	宁河区	丰台南村4#	丰镇214	丰台供电服务中心	315	58.1805	18.47%	0	193.8
1651	宁河区	丰台南村5#	丰镇214	丰台供电服务中心	400	170.2	42.55%	0	149.8
1652	宁河区	丰台南村6#	丰中212	丰台供电服务中心	400	64.8	16.20%	0	255.2
1653	宁河区	丰台南村7#	丰镇214	丰台供电服务中心	400	116.2	29.05%	0	203.8
1654	宁河区	丰台南村8#	丰镇214	丰台供电服务中心	400	83.76	20.94%	0	236.2
1655	宁河区	丰台市场1#	丰镇214	丰台供电服务中心	315	200.34	63.60%	0	51.7
1656	宁河区	丰台市场2#	丰镇214	丰台供电服务中心	400	93.64	23.41%	0	226.4
1657	宁河区	丰台西村1#	丰镇214	丰台供电服务中心	315	90.657	28.78%	0	161.3
1658	宁河区	丰台西村2#	丰镇214	丰台供电服务中心	400	64.36	16.09%	0	255.6
1659	宁河区	丰台西村3#	丰镇214	丰台供电服务中心	315	107.7615	34.21%	0	144.2
1660	宁河区	丰台西村4#	丰镇214	丰台供电服务中心	400	50.16	12.54%	0	269.8
1661	宁河区	丰台西村5#	丰镇214	丰台供电服务中心	400	45.6	11.40%	0	274.4
1662	宁河区	丰台西村6#	丰镇214	丰台供电服务中心	400	130.88	32.72%	0	189.1
1663	宁河区	高稳村1#	丰南213	丰台供电服务中心	400	83.88	20.97%	0	236.1
1664	宁河区	高稳村2#	丰南213	丰台供电服务中心	400	59.04	14.76%	0	261.0
1665	宁河区	国仕营村1#	岳东215	丰台供电服务中心	315	87.0975	27.65%	0	164.9
1666	宁河区	国仕营村2#	岳东215	丰台供电服务中心	400	60.64	15.16%	0	259.4
1667	宁河区	国仕营村3#	岳东215	丰台供电服务中心	400	85.52	21.38%	0	234.5
1668	宁河区	韩其村1#	丰南213	丰台供电服务中心	315	53.298	16.92%	0	198.7
1669	宁河区	韩其村2#	丰南213	丰台供电服务中心	400	29.76	7.44%	0	290.2
1670	宁河区	后棘坨村1#	于西226	丰台供电服务中心	315	171.36	54.40%	0	80.6
1671	宁河区	后棘坨村2#	于西226	丰台供电服务中心	315	135.198	42.92%	0	116.8
1672	宁河区	后棘坨村3#	于西226	丰台供电服务中心	315	65.0475	20.65%	0	187.0

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷 日后需预留容量（kVA）	用电报装可 开放容量（kVA）
1673	宁河区	后棘坨村4#	于西226	丰台供电服务中心	400	50.76	12.69%	0	269.2
1674	宁河区	后棘坨村5#	于西226	丰台供电服务中心	400	53.88	13.47%	0	266.1
1675	宁河区	后棘坨村6#	于西226	丰台供电服务中心	400	47.52	11.88%	0	272.5
1676	宁河区	后棘坨村7#	于西226	丰台供电服务中心	400	67.8	16.95%	0	252.2
1677	宁河区	后棘坨村煤改电1#箱站	于后216	丰台供电服务中心	630	0.126	0.02%	0	503.9
1678	宁河区	后棘坨村煤改电10#箱站	于棘224	丰台供电服务中心	630	42.651	6.77%	0	461.3
1679	宁河区	后棘坨村煤改电11#箱站	于棘224	丰台供电服务中心	630	0	0.00%	0	504.0
1680	宁河区	后棘坨村煤改电2#箱站	于后216	丰台供电服务中心	630	39.816	6.32%	0	464.2
1681	宁河区	后棘坨村煤改电3#箱站	于后216	丰台供电服务中心	630	49.581	7.87%	0	454.4
1682	宁河区	后棘坨村煤改电4#箱站	于后216	丰台供电服务中心	630	202.356	32.12%	0	301.6
1683	宁河区	后棘坨村煤改电5#箱站	于后216	丰台供电服务中心	630	153.972	24.44%	0	350.0
1684	宁河区	后棘坨村煤改电6#箱站	于棘224	丰台供电服务中心	630	176.085	27.95%	0	327.9
1685	宁河区	后棘坨村煤改电7#箱站	于后216	丰台供电服务中心	630	159.831	25.37%	0	344.2
1686	宁河区	后棘坨村煤改电8#箱站	于棘224	丰台供电服务中心	630	176.022	27.94%	0	328.0
1687	宁河区	后棘坨村煤改电9#箱站	于棘224	丰台供电服务中心	630	163.926	26.02%	0	340.1
1688	宁河区	胡甸村1#	岳东215	丰台供电服务中心	315	107.1	34.00%	0	144.9
1689	宁河区	胡甸村2#	岳东215	丰台供电服务中心	315	30.87	9.80%	0	221.1
1690	宁河区	胡甸村3#	岳东215	丰台供电服务中心	400	41	10.25%	0	279.0
1691	宁河区	姜甸村1#	岳东215	丰台供电服务中心	315	44.037	13.98%	0	208.0
1692	宁河区	兰庄村1#	于兰218	丰台供电服务中心	400	49.2	12.30%	0	270.8
1693	宁河区	兰庄村2#	于兰218	丰台供电服务中心	400	93.76	23.44%	0	226.2
1694	宁河区	兰庄村3#	于兰218	丰台供电服务中心	400	119.6	29.90%	0	200.4
1695	宁河区	李更村1#	丰南213	丰台供电服务中心	315	54.747	17.38%	0	197.3
1696	宁河区	李更村2#	丰南213	丰台供电服务中心	400	45.44	11.36%	0	274.6

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷 日后需预留容量（kVA）	用电报装可 开放容量（kVA）
1697	宁河区	李老村1#	丰南213	丰台供电服务中心	315	62.7795	19.93%	0	189.2
1698	宁河区	李老村2#	丰南213	丰台供电服务中心	400	65.2	16.30%	0	254.8
1699	宁河区	李麻村1#	岳棘212	丰台供电服务中心	315	136.9305	43.47%	0	115.1
1700	宁河区	李麻村1#供热站煤改电1#箱站	岳鑫213	丰台供电服务中心	630	232.029	36.83%	0	272.0
1701	宁河区	李麻村1#供热站煤改电2#箱站	岳鑫213	丰台供电服务中心	630	182.385	28.95%	0	321.6
1702	宁河区	李麻村1#供热站煤改电3#箱站	岳棘212	丰台供电服务中心	630	21.798	3.46%	0	482.2
1703	宁河区	李麻村2#	岳棘212	丰台供电服务中心	315	56.6055	17.97%	0	195.4
1704	宁河区	李麻村2#供热站煤改电1#箱站	岳鑫213	丰台供电服务中心	630	204.183	32.41%	0	299.8
1705	宁河区	李麻村2#供热站煤改电2#箱站	岳鑫213	丰台供电服务中心	630	168.903	26.81%	0	335.1
1706	宁河区	李麻村2#供热站煤改电3#箱站	岳棘212	丰台供电服务中心	630	21.609	3.43%	0	482.4
1707	宁河区	李麻村3#	岳棘212	丰台供电服务中心	315	29.169	9.26%	0	222.8
1708	宁河区	李麻村4#	岳棘212	丰台供电服务中心	400	51.76	12.94%	0	268.2
1709	宁河区	李麻村5#	岳棘212	丰台供电服务中心	400	88.16	22.04%	0	231.8
1710	宁河区	李麻村6#	岳棘212	丰台供电服务中心	400	57.2	14.30%	0	262.8
1711	宁河区	李麻村煤改电1#分站4#箱	岳棘212	丰台供电服务中心	630	0	0.00%	0	504.0
1712	宁河区	李麻村煤改电2#分站4#箱	岳棘212	丰台供电服务中心	630	0	0.00%	0	504.0
1713	宁河区	李茂村1#	于兰218	丰台供电服务中心	315	62.307	19.78%	0	189.7
1714	宁河区	李茂村2#	于兰218	丰台供电服务中心	315	25.1055	7.97%	0	226.9
1715	宁河区	李茂村3#	于兰218	丰台供电服务中心	400	47.16	11.79%	0	272.8
1716	宁河区	李茂村4#	于兰218	丰台供电服务中心	400	5.04	1.26%	0	315.0
1717	宁河区	陆庄子村1#	丰南213	丰台供电服务中心	315	35.469	11.26%	0	216.5
1718	宁河区	陆庄子村2#	丰南213	丰台供电服务中心	400	54.96	13.74%	0	265.0

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
1719	宁河区	麻坨村1#	岳棘212	丰台供电服务中心	315	134.8515	42.81%	0	117.1
1720	宁河区	麻坨村2#	岳棘212	丰台供电服务中心	400	31.84	7.96%	0	288.2
1721	宁河区	南埋珠4#	丰南213	丰台供电服务中心	400	54.76	13.69%	0	265.2
1722	宁河区	南埋珠村1#	丰南213	丰台供电服务中心	315	171.675	54.50%	0	80.3
1723	宁河区	南埋珠村10#	丰镇214	丰台供电服务中心	400	24.6	6.15%	0	295.4
1724	宁河区	南埋珠村11#	丰南213	丰台供电服务中心	400	158.52	39.63%	0	161.5
1725	宁河区	南埋珠村12#	丰南213	丰台供电服务中心	400	102.08	25.52%	0	217.9
1726	宁河区	南埋珠村2#	丰南213	丰台供电服务中心	315	197.5365	62.71%	0	54.5
1727	宁河区	南埋珠村3#	丰南213	丰台供电服务中心	315	141.687	44.98%	0	110.3
1728	宁河区	南埋珠村5#	丰南213	丰台供电服务中心	315	180.054	57.16%	0	71.9
1729	宁河区	南埋珠村6#	丰镇214	丰台供电服务中心	315	86.121	27.34%	0	165.9
1730	宁河区	南埋珠村7#	丰南213	丰台供电服务中心	400	56.8	14.20%	0	263.2
1731	宁河区	南埋珠村8#	丰南213	丰台供电服务中心	400	93.08	23.27%	0	226.9
1732	宁河区	南埋珠村9#	丰南213	丰台供电服务中心	400	107.52	26.88%	0	212.5
1733	宁河区	宁河区丰台镇供电所充电	丰镇214	丰台供电服务中心	400	18.56	4.64%	0	301.4
1734	宁河区	宁河区岳龙镇供电所充电	岳东215	丰台供电服务中心	400	104.68	26.17%	0	215.3
1735	宁河区	前棘坨村1#	于西226	丰台供电服务中心	315	147.735	46.90%	0	104.3
1736	宁河区	前棘坨村2#	于西226	丰台供电服务中心	315	70.434	22.36%	0	181.6
1737	宁河区	前棘坨村3#	于西226	丰台供电服务中心	400	40.72	10.18%	0	279.3
1738	宁河区	前棘坨村4#	于西226	丰台供电服务中心	400	42.68	10.67%	0	277.3
1739	宁河区	前棘坨村5#	于西226	丰台供电服务中心	400	57.32	14.33%	0	262.7
1740	宁河区	屈庄村1#	岳东215	丰台供电服务中心	315	103.9185	32.99%	0	148.1
1741	宁河区	屈庄村2#	岳东215	丰台供电服务中心	315	35.091	11.14%	0	216.9
1742	宁河区	屈庄村3	于西226	丰台供电服务中心	400	15.56	3.89%	0	304.4

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
1743	宁河区	屈庄村煤改电1#箱站	岳东215	丰台供电服务中心	630	250.803	39.81%	0	253.2
1744	宁河区	屈庄村煤改电2#箱站	于西226	丰台供电服务中心	630	401.184	63.68%	0	102.8
1745	宁河区	屈庄村煤改电3#箱站	于西226	丰台供电服务中心	630	419.706	66.62%	0	84.3
1746	宁河区	双树村1#	丰南213	丰台供电服务中心	400	116.24	29.06%	0	203.8
1747	宁河区	双树村2#	丰南213	丰台供电服务中心	400	36.96	9.24%	0	283.0
1748	宁河区	双树村煤改电1#箱站	丰南213	丰台供电服务中心	630	360.045	57.15%	0	144.0
1749	宁河区	双树村煤改电2#箱站	于兰218	丰台供电服务中心	630	140.49	22.30%	0	363.5
1750	宁河区	双树村煤改电3#箱站	于兰218	丰台供电服务中心	630	375.606	59.62%	0	128.4
1751	宁河区	孙家庄1#	丰镇214	丰台供电服务中心	315	120.015	38.10%	0	132.0
1752	宁河区	孙家庄2#	丰镇214	丰台供电服务中心	400	86.16	21.54%	0	233.8
1753	宁河区	唐廊高速岳龙服务区充电	岳东215	丰台供电服务中心	630	151.011	23.97%	0	353.0
1754	宁河区	王石村1#	岳东215	丰台供电服务中心	400	98.64	24.66%	0	221.4
1755	宁河区	王石村2#	岳东215	丰台供电服务中心	315	94.9725	30.15%	0	157.0
1756	宁河区	王石村3#	岳东215	丰台供电服务中心	400	40.4	10.10%	0	279.6
1757	宁河区	西港村1#	岳顺214	丰台供电服务中心	315	23.94	7.60%	0	228.1
1758	宁河区	西港村2#	岳顺214	丰台供电服务中心	400	80.08	20.02%	0	239.9
1759	宁河区	西港村3#	岳顺214	丰台供电服务中心	400	92	23.00%	0	228.0
1760	宁河区	西淮沽村1#	丰中212	丰台供电服务中心	315	41.013	13.02%	0	211.0
1761	宁河区	西淮沽村2#	丰中212	丰台供电服务中心	400	25.92	6.48%	0	294.1
1762	宁河区	西淮沽村3#	丰中212	丰台供电服务中心	315	87.192	27.68%	0	164.8
1763	宁河区	西淮沽村4#	丰中212	丰台供电服务中心	400	42.6	10.65%	0	277.4
1764	宁河区	西淮沽村5#	丰中212	丰台供电服务中心	400	50.24	12.56%	0	269.8
1765	宁河区	西淮沽村6#	丰中212	丰台供电服务中心	400	77.04	19.26%	0	243.0
1766	宁河区	西淮沽村7#	丰中212	丰台供电服务中心	400	90.16	22.54%	0	229.8

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供 电服务中心）	额定容量 （kVA）	最大负荷 （kW）	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 （kVA）
1767	宁河区	西淮沽煤改电1#箱站	于淮217	丰台供电服务中心	630	227.241	36.07%	0	276.8
1768	宁河区	西淮沽煤改电2#箱站	于淮217	丰台供电服务中心	630	215.586	34.22%	0	288.4
1769	宁河区	西淮沽煤改电3#箱站	于淮217	丰台供电服务中心	630	201.978	32.06%	0	302.0
1770	宁河区	西淮沽煤改电4#箱站	于淮217	丰台供电服务中心	630	188.244	29.88%	0	315.8
1771	宁河区	西淮沽煤改电5#箱站	于沽225	丰台供电服务中心	630	91.35	14.50%	0	412.7
1772	宁河区	西淮沽煤改电6#箱站	于沽225	丰台供电服务中心	630	86.751	13.77%	0	417.2
1773	宁河区	西淮沽煤改电7#箱站	于沽225	丰台供电服务中心	630	0	0.00%	0	504.0
1774	宁河区	西淮沽煤改电8#箱站	于沽225	丰台供电服务中心	630	1.638	0.26%	0	502.4
1775	宁河区	西淮沽煤改电9#箱站	于沽225	丰台供电服务中心	630	0	0.00%	0	504.0
1776	宁河区	西魏甸村1#	岳东215	丰台供电服务中心	315	92.7045	29.43%	0	159.3
1777	宁河区	西魏甸村2#	岳东215	丰台供电服务中心	315	83.475	26.50%	0	168.5
1778	宁河区	西魏甸村3#	岳东215	丰台供电服务中心	315	48.384	15.36%	0	203.6
1779	宁河区	西魏甸村4#	岳东215	丰台供电服务中心	400	128.52	32.13%	0	191.5
1780	宁河区	西魏甸村5#	岳东215	丰台供电服务中心	400	67.76	16.94%	0	252.2
1781	宁河区	西魏甸村6#	岳东215	丰台供电服务中心	400	45.2	11.30%	0	274.8
1782	宁河区	西赵村1#	丰南213	丰台供电服务中心	315	78.3405	24.87%	0	173.7
1783	宁河区	西赵村2#	丰南213	丰台供电服务中心	400	25.48	6.37%	0	294.5
1784	宁河区	小韩村1#	丰南213	丰台供电服务中心	315	71.5365	22.71%	0	180.5
1785	宁河区	小韩村2#	丰南213	丰台供电服务中心	400	55.16	13.79%	0	264.8
1786	宁河区	小李变电站充电桩箱站	丰南213	丰台供电服务中心	630	92.043	14.61%	0	412.0
1787	宁河区	小李村1#	丰镇214	丰台供电服务中心	315	124.3305	39.47%	0	127.7
1788	宁河区	小李村2#	丰镇214	丰台供电服务中心	400	111.64	27.91%	0	208.4
1789	宁河区	小李村3#变压器	丰镇214	丰台供电服务中心	400	30.24	7.56%	0	289.8
1790	宁河区	小良村1#	岳顺214	丰台供电服务中心	315	96.8625	30.75%	0	155.1

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷 日后需预留容量（kVA）	用电报装可 开放容量（kVA）
1791	宁河区	小良村2#	岳顺214	丰台供电服务中心	400	48.4	12.10%	0	271.6
1792	宁河区	小田村1#	岳东215	丰台供电服务中心	315	29.0115	9.21%	0	223.0
1793	宁河区	小田村2#	岳东215	丰台供电服务中心	400	50.72	12.68%	0	269.3
1794	宁河区	小闫村1#	岳东215	丰台供电服务中心	400	66.44	16.61%	0	253.6
1795	宁河区	小闫村3#箱变	岳东215	丰台供电服务中心	630	203.364	32.28%	0	300.6
1796	宁河区	小闫村4#箱站	岳东215	丰台供电服务中心	630	7.497	1.19%	0	496.5
1797	宁河区	小阎村煤改电1#箱站	岳东215	丰台供电服务中心	630	161.091	25.57%	0	342.9
1798	宁河区	小阎村煤改电2#箱站	于西226	丰台供电服务中心	630	98.658	15.66%	0	405.3
1799	宁河区	窑头村1#	丰镇214	丰台供电服务中心	315	26.5545	8.43%	0	225.4
1800	宁河区	窑头村2#	丰镇214	丰台供电服务中心	400	104.96	26.24%	0	215.0
1801	宁河区	窑头村3#	丰镇214	丰台供电服务中心	315	115.9515	36.81%	0	136.0
1802	宁河区	窑头村4#	丰镇214	丰台供电服务中心	400	77	19.25%	0	243.0
1803	宁河区	窑头村5#	丰镇214	丰台供电服务中心	400	70.52	17.63%	0	249.5
1804	宁河区	窑头村6#	丰镇214	丰台供电服务中心	400	69.56	17.39%	0	250.4
1805	宁河区	窑头村7#	丰镇214	丰台供电服务中心	400	78.72	19.68%	0	241.3
1806	宁河区	窑头村8#	丰镇214	丰台供电服务中心	400	28.16	7.04%	0	291.8
1807	宁河区	倚岸村1#	丰南213	丰台供电服务中心	315	196.2135	62.29%	0	55.8
1808	宁河区	倚岸村2#	丰南213	丰台供电服务中心	400	58.92	14.73%	0	261.1
1809	宁河区	倚岸村3#	丰南213	丰台供电服务中心	400	40.68	10.17%	0	279.3
1810	宁河区	倚岸村4#	丰南213	丰台供电服务中心	315	80.577	25.58%	0	171.4
1811	宁河区	于潮村1#	于西226	丰台供电服务中心	315	126.63	40.20%	0	125.4
1812	宁河区	于潮村2#	于西226	丰台供电服务中心	315	88.641	28.14%	0	163.4
1813	宁河区	于潮村3#	于西226	丰台供电服务中心	400	121.36	30.34%	0	198.6
1814	宁河区	于潮村4#	于西226	丰台供电服务中心	400	100.96	25.24%	0	219.0

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供 电服务中心）	额定容量 （kVA）	最大负荷 （kW）	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 （kVA）
1815	宁河区	于潮村5#	于西226	丰台供电服务中心	400	103.68	25.92%	0	216.3
1816	宁河区	于潮村6#	于西226	丰台供电服务中心	400	95.36	23.84%	0	224.6
1817	宁河区	于潮村7#	于西226	丰台供电服务中心	400	120.2	30.05%	0	199.8
1818	宁河区	岳会村1#	岳鑫213	丰台供电服务中心	315	100.7685	31.99%	0	151.2
1819	宁河区	岳会村2#	岳李216	丰台供电服务中心	315	86.499	27.46%	0	165.5
1820	宁河区	岳会村3#	岳棘212	丰台供电服务中心	315	45.5175	14.45%	0	206.5
1821	宁河区	岳会村4#	岳鑫213	丰台供电服务中心	400	111.88	27.97%	0	208.1
1822	宁河区	岳会村5#	岳棘212	丰台供电服务中心	400	77.4	19.35%	0	242.6
1823	宁河区	岳龙村1#	岳棘212	丰台供电服务中心	315	137.466	43.64%	0	114.5
1824	宁河区	岳龙村2#	岳水211	丰台供电服务中心	315	173.313	55.02%	0	78.7
1825	宁河区	岳龙村3#	岳棘212	丰台供电服务中心	315	217.476	69.04%	0	34.5
1826	宁河区	岳龙村4#	岳棘212	丰台供电服务中心	400	94.96	23.74%	0	225.0
1827	宁河区	岳龙村5#	岳李216	丰台供电服务中心	400	148.24	37.06%	0	171.8
1828	宁河区	岳龙村6#	岳水211	丰台供电服务中心	400	95.36	23.84%	0	224.6
1829	宁河区	岳龙村7#	岳棘212	丰台供电服务中心	400	134.04	33.51%	0	186.0
1830	宁河区	岳龙村8#	岳棘212	丰台供电服务中心	400	70.24	17.56%	0	249.8
1831	宁河区	岳秀村1#	于兰218	丰台供电服务中心	400	90.32	22.58%	0	229.7
1832	宁河区	岳秀村2#	于兰218	丰台供电服务中心	315	106.407	33.78%	0	145.6
1833	宁河区	板桥变电站充电站1#	板田516	苗庄供电服务中心	400	127.8	31.95%	0	192.2
1834	宁河区	板桥变电站充电站2#	板田516	苗庄供电服务中心	400	3.56	0.89%	0	316.4
1835	宁河区	板桥市场	板田516	苗庄供电服务中心	400	175.12	43.78%	0	144.9
1836	宁河区	北板村1#	板田516	苗庄供电服务中心	315	50.652	16.08%	0	201.3
1837	宁河区	北珠村1#	板田516	苗庄供电服务中心	400	34.24	8.56%	0	285.8
1838	宁河区	北珠村2#	板田516	苗庄供电服务中心	315	73.2375	23.25%	0	178.8

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷 日后需预留容量（kVA）	用电报装可 开放容量（kVA）
1839	宁河区	北珠村3#	板田516	苗庄供电服务中心	400	50.8	12.70%	0	269.2
1840	宁河区	滨玉公路充电站1#	苗刘221	苗庄供电服务中心	630	127.449	20.23%	0	376.6
1841	宁河区	滨玉公路充电站2#	苗刘221	苗庄供电服务中心	630	121.275	19.25%	0	382.7
1842	宁河区	崔成村1#	板田516	苗庄供电服务中心	315	82.278	26.12%	0	169.7
1843	宁河区	崔成村2#	板田516	苗庄供电服务中心	315	132.3	42.00%	0	119.7
1844	宁河区	崔成村3#	板双520	苗庄供电服务中心	400	63.24	15.81%	0	256.8
1845	宁河区	崔成村4#	板田516	苗庄供电服务中心	400	65.24	16.31%	0	254.8
1846	宁河区	大麦村1#	板田516	苗庄供电服务中心	315	80.6085	25.59%	0	171.4
1847	宁河区	大麦村2#	板田516	苗庄供电服务中心	400	46.4	11.60%	0	273.6
1848	宁河区	大沙窝村1#	苗刘221	苗庄供电服务中心	315	82.3095	26.13%	0	169.7
1849	宁河区	大沙窝村2#	苗刘221	苗庄供电服务中心	315	73.458	23.32%	0	178.5
1850	宁河区	大沙窝村3#	苗刘221	苗庄供电服务中心	400	130.24	32.56%	0	189.8
1851	宁河区	大沙窝村4#	苗刘221	苗庄供电服务中心	400	73	18.25%	0	247.0
1852	宁河区	大沙窝村5#	苗刘221	苗庄供电服务中心	400	66.84	16.71%	0	253.2
1853	宁河区	大沙窝村6#	苗刘221	苗庄供电服务中心	400	109.16	27.29%	0	210.8
1854	宁河区	大沙窝村7#	苗刘221	苗庄供电服务中心	400	73.68	18.42%	0	246.3
1855	宁河区	倒流村1#	苗庄218	苗庄供电服务中心	315	89.1135	28.29%	0	162.9
1856	宁河区	倒流村2#	苗庄218	苗庄供电服务中心	400	88.8	22.20%	0	231.2
1857	宁河区	倒流村3#	苗庄218	苗庄供电服务中心	400	41.48	10.37%	0	278.5
1858	宁河区	东板村1#	板双520	苗庄供电服务中心	315	151.641	48.14%	0	100.4
1859	宁河区	东板村2#	板田516	苗庄供电服务中心	400	167.4	41.85%	0	152.6
1860	宁河区	东双庄村2#	板双520	苗庄供电服务中心	400	66.4	16.60%	0	253.6
1861	宁河区	东瓦村1#	苗庄218	苗庄供电服务中心	200	27.04	13.52%	0	133.0
1862	宁河区	东瓦村2#	苗庄218	苗庄供电服务中心	400	34.2	8.55%	0	285.8

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷 日后需预留容量（kVA）	用电报装可 开放容量（kVA）
1863	宁河区	东窝村1#	苗庄218	苗庄供电服务中心	315	87.8535	27.89%	0	164.1
1864	宁河区	东窝村2#	苗庄218	苗庄供电服务中心	400	32.64	8.16%	0	287.4
1865	宁河区	东窝村煤改电1#箱站	苗庄218	苗庄供电服务中心	630	309.078	49.06%	0	194.9
1866	宁河区	东窝村煤改电2#箱站	板田516	苗庄供电服务中心	630	419.769	66.63%	0	84.2
1867	宁河区	二村煤改电4#箱站	苗庄218	苗庄供电服务中心	630	0	0.00%	0	504.0
1868	宁河区	供电所公变	苗庄218	苗庄供电服务中心	315	81.081	25.74%	0	170.9
1869	宁河区	广昌新材料充电桩箱站	苗庄218	苗庄供电服务中心	630	88.704	14.08%	0	415.3
1870	宁河区	后江村1#	西原218	苗庄供电服务中心	315	62.937	19.98%	0	189.1
1871	宁河区	后江村2#	西原218	苗庄供电服务中心	400	36.48	9.12%	0	283.5
1872	宁河区	后捷村1#	苗庄218	苗庄供电服务中心	315	87.885	27.90%	0	164.1
1873	宁河区	后捷村2#	苗庄218	苗庄供电服务中心	400	56.28	14.07%	0	263.7
1874	宁河区	后刘村1#	苗庄218	苗庄供电服务中心	400	29.96	7.49%	0	290.0
1875	宁河区	后刘村2#	苗庄218	苗庄供电服务中心	400	61.2	15.30%	0	258.8
1876	宁河区	老庄村1#	板双520	苗庄供电服务中心	400	44.92	11.23%	0	275.1
1877	宁河区	老庄村2#	板双520	苗庄供电服务中心	400	95.56	23.89%	0	224.4
1878	宁河区	立原村1#	苗庄218	苗庄供电服务中心	400	30.2	7.55%	0	289.8
1879	宁河区	立原村2#	西原218	苗庄供电服务中心	400	31.64	7.91%	0	288.4
1880	宁河区	立原村煤改电1#箱站	苗庄218	苗庄供电服务中心	630	179.802	28.54%	0	324.2
1881	宁河区	立原村煤改电2#箱站	西原218	苗庄供电服务中心	630	8.442	1.34%	0	495.6
1882	宁河区	刘庄村1#	苗刘221	苗庄供电服务中心	315	142.632	45.28%	0	109.4
1883	宁河区	刘庄村2#	苗刘221	苗庄供电服务中心	315	49.266	15.64%	0	202.7
1884	宁河区	刘庄村3#	苗刘221	苗庄供电服务中心	400	75.92	18.98%	0	244.1
1885	宁河区	柳庄村1#	苗枣212	苗庄供电服务中心	400	89.04	22.26%	0	231.0
1886	宁河区	柳庄村2#	苗枣212	苗庄供电服务中心	400	118.96	29.74%	0	201.0

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷 日后需预留容量（kVA）	用电报装可 开放容量（kVA）
1887	宁河区	柳庄村3#	苗枣212	苗庄供电服务中心	400	55.92	13.98%	0	264.1
1888	宁河区	柳庄村4#	苗枣212	苗庄供电服务中心	400	67	16.75%	0	253.0
1889	宁河区	马滑村1#	苗庄218	苗庄供电服务中心	400	56.68	14.17%	0	263.3
1890	宁河区	马滑村2#	苗庄218	苗庄供电服务中心	400	52.76	13.19%	0	267.2
1891	宁河区	麦穗村1#	苗刘221	苗庄供电服务中心	400	79.68	19.92%	0	240.3
1892	宁河区	麦穗村2#	苗刘221	苗庄供电服务中心	315	123.354	39.16%	0	128.6
1893	宁河区	麦穗村3#	苗刘221	苗庄供电服务中心	400	110.88	27.72%	0	209.1
1894	宁河区	麦穗村4#	苗刘221	苗庄供电服务中心	400	74.04	18.51%	0	246.0
1895	宁河区	孟旧村1#	西原218	苗庄供电服务中心	400	45.04	11.26%	0	275.0
1896	宁河区	孟旧村2#	西原218	苗庄供电服务中心	315	140.238	44.52%	0	111.8
1897	宁河区	孟旧村3#	西原218	苗庄供电服务中心	400	40.96	10.24%	0	279.0
1898	宁河区	孟旧村4#	西原218	苗庄供电服务中心	400	19.6	4.90%	0	300.4
1899	宁河区	孟旧村煤改电1#箱站	西原218	苗庄供电服务中心	630	176.526	28.02%	0	327.5
1900	宁河区	孟旧村煤改电2#箱站	西原218	苗庄供电服务中心	630	1.134	0.18%	0	502.9
1901	宁河区	孟旧村煤改电3#箱站	西原218	苗庄供电服务中心	630	156.051	24.77%	0	347.9
1902	宁河区	孟旧村煤改电4#箱站	廉杨216	苗庄供电服务中心	630	146.286	23.22%	0	357.7
1903	宁河区	孟旧村煤改电5#箱站	廉杨216	苗庄供电服务中心	630	69.489	11.03%	0	434.5
1904	宁河区	孟旧村煤改电6#箱站	廉杨216	苗庄供电服务中心	630	34.146	5.42%	0	469.9
1905	宁河区	苗枣村1#	苗枣212	苗庄供电服务中心	630	160.65	25.50%	0	343.4
1906	宁河区	苗枣村2#	苗枣212	苗庄供电服务中心	315	57.4875	18.25%	0	194.5
1907	宁河区	苗枣村3#	苗枣212	苗庄供电服务中心	400	28.52	7.13%	0	291.5
1908	宁河区	苗枣村4#	苗枣212	苗庄供电服务中心	400	61.32	15.33%	0	258.7
1909	宁河区	苗枣村5#	苗枣212	苗庄供电服务中心	400	73.68	18.42%	0	246.3
1910	宁河区	苗庄滨玉公路南朱村充电	苗庄218	苗庄供电服务中心	630	87.759	13.93%	0	416.2

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供 电服务中心）	额定容量 （kVA）	最大负荷 （kW）	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 （kVA）
1911	宁河区	苗庄村1#	苗庄218	苗庄供电服务中心	315	148.6485	47.19%	0	103.4
1912	宁河区	苗庄村2#	苗庄218	苗庄供电服务中心	315	72.8595	23.13%	0	179.1
1913	宁河区	苗庄村3#	苗庄218	苗庄供电服务中心	315	53.1405	16.87%	0	198.9
1914	宁河区	苗庄村4#	苗庄218	苗庄供电服务中心	400	101.96	25.49%	0	218.0
1915	宁河区	南窝村1#	苗庄218	苗庄供电服务中心	315	72.324	22.96%	0	179.7
1916	宁河区	南窝村2#	西原218	苗庄供电服务中心	400	48.16	12.04%	0	271.8
1917	宁河区	南珠村1#	苗庄218	苗庄供电服务中心	315	146.0655	46.37%	0	105.9
1918	宁河区	南珠村2#	苗庄218	苗庄供电服务中心	400	202.8	50.70%	0	117.2
1919	宁河区	盆罐村1#	板双520	苗庄供电服务中心	315	104.832	33.28%	0	147.2
1920	宁河区	盆罐村2#	板双520	苗庄供电服务中心	315	104.1075	33.05%	0	147.9
1921	宁河区	盆罐村3#	板双520	苗庄供电服务中心	315	48.636	15.44%	0	203.4
1922	宁河区	盆罐村4#	板双520	苗庄供电服务中心	400	63.96	15.99%	0	256.0
1923	宁河区	盆罐村5#	板双520	苗庄供电服务中心	400	59.32	14.83%	0	260.7
1924	宁河区	盆罐村6#	板双520	苗庄供电服务中心	400	97.76	24.44%	0	222.2
1925	宁河区	齐沽村1#	板田516	苗庄供电服务中心	315	36.855	11.70%	0	215.1
1926	宁河区	齐沽村2#	板田516	苗庄供电服务中心	400	27.2	6.80%	0	292.8
1927	宁河区	前江村1#	西原218	苗庄供电服务中心	315	18.6165	5.91%	0	233.4
1928	宁河区	前江石沽村2#	西原218	苗庄供电服务中心	400	65.2	16.30%	0	254.8
1929	宁河区	前捷村1#	苗庄218	苗庄供电服务中心	315	51.282	16.28%	0	200.7
1930	宁河区	前捷村2#	苗庄218	苗庄供电服务中心	400	41.72	10.43%	0	278.3
1931	宁河区	前于村1#	苗庄218	苗庄供电服务中心	400	70.56	17.64%	0	249.4
1932	宁河区	三村煤改电3#箱站	苗庄218	苗庄供电服务中心	630	21.105	3.35%	0	482.9
1933	宁河区	三村煤改电4#箱站	苗庄218	苗庄供电服务中心	630	0	0.00%	0	504.0
1934	宁河区	三村煤改电5#箱站	苗庄218	苗庄供电服务中心	630	0	0.00%	0	504.0

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷 日后需预留容量（kVA）	用电报装可 开放容量（kVA）
1935	宁河区	双庄村1#	板双520	苗庄供电服务中心	315	65.646	20.84%	0	186.4
1936	宁河区	双庄村煤改电1#箱站	板双520	苗庄供电服务中心	630	380.394	60.38%	0	123.6
1937	宁河区	双庄村煤改电2#箱站	板双520	苗庄供电服务中心	630	198.387	31.49%	0	305.6
1938	宁河区	双庄村煤改电3#箱站	苗枣212	苗庄供电服务中心	630	415.611	65.97%	0	88.4
1939	宁河区	塔慈村1#	苗庄218	苗庄供电服务中心	315	58.905	18.70%	0	193.1
1940	宁河区	塔慈村2#	苗庄218	苗庄供电服务中心	400	73.4	18.35%	0	246.6
1941	宁河区	田庄坨4#	板田516	苗庄供电服务中心	400	46.24	11.56%	0	273.8
1942	宁河区	田庄坨5#	板田516	苗庄供电服务中心	400	41.92	10.48%	0	278.1
1943	宁河区	田庄坨村1#	板田516	苗庄供电服务中心	315	135.2925	42.95%	0	116.7
1944	宁河区	田庄坨村2#	板田516	苗庄供电服务中心	315	71.7255	22.77%	0	180.3
1945	宁河区	田庄坨村3#	板田516	苗庄供电服务中心	400	64.92	16.23%	0	255.1
1946	宁河区	王良村1#	板双520	苗庄供电服务中心	315	79.6005	25.27%	0	172.4
1947	宁河区	王良村2#	板双520	苗庄供电服务中心	400	113.36	28.34%	0	206.6
1948	宁河区	王良村3#	板双520	苗庄供电服务中心	400	23.64	5.91%	0	296.4
1949	宁河区	王良村煤改电1#箱站	苗杨223	苗庄供电服务中心	630	151.074	23.98%	0	352.9
1950	宁河区	王良村煤改电2#箱站	苗杨223	苗庄供电服务中心	630	0	0.00%	0	504.0
1951	宁河区	王良村煤改电3#箱站	板双520	苗庄供电服务中心	630	217.224	34.48%	0	286.8
1952	宁河区	王良村煤改电4#箱站	板双520	苗庄供电服务中心	630	14.742	2.34%	0	489.3
1953	宁河区	王赞铺村1#	板双520	苗庄供电服务中心	400	40.12	10.03%	0	279.9
1954	宁河区	王赞铺村2#	板双520	苗庄供电服务中心	400	39.64	9.91%	0	280.4
1955	宁河区	西板村1#	板田516	苗庄供电服务中心	400	56.24	14.06%	0	263.8
1956	宁河区	西瓦村1#	苗庄218	苗庄供电服务中心	400	27.96	6.99%	0	292.0
1957	宁河区	小捷村1#	苗庄218	苗庄供电服务中心	400	64.56	16.14%	0	255.4
1958	宁河区	小茄村1#	苗枣212	苗庄供电服务中心	315	99.3825	31.55%	0	152.6

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷 日后需预留容量（kVA）	用电报装可 开放容量（kVA）
1959	宁河区	小茄村2#	苗枣212	苗庄供电服务中心	400	92.84	23.21%	0	227.2
1960	宁河区	小沙窝1#	苗刘221	苗庄供电服务中心	315	63.693	20.22%	0	188.3
1961	宁河区	小沙窝2#	苗刘221	苗庄供电服务中心	400	52.16	13.04%	0	267.8
1962	宁河区	学郝铺村1#	板双520	苗庄供电服务中心	315	88.7355	28.17%	0	163.3
1963	宁河区	学郝铺村2#	板双520	苗庄供电服务中心	400	46	11.50%	0	274.0
1964	宁河区	杨花村1#	板双520	苗庄供电服务中心	315	104.895	33.30%	0	147.1
1965	宁河区	杨花村2#	板双520	苗庄供电服务中心	400	94.52	23.63%	0	225.5
1966	宁河区	杨花村3#	板双520	苗庄供电服务中心	400	121.2	30.30%	0	198.8
1967	宁河区	杨花村煤改电1#箱站	板双520	苗庄供电服务中心	630	407.169	64.63%	0	96.8
1968	宁河区	杨花村煤改电2#箱站	板双520	苗庄供电服务中心	630	138.726	22.02%	0	365.3
1969	宁河区	杨花村煤改电3#箱站	板双520	苗庄供电服务中心	630	402.759	63.93%	0	101.2
1970	宁河区	杨花村煤改电4#箱站	苗杨223	苗庄供电服务中心	630	407.925	64.75%	0	96.1
1971	宁河区	杨花村煤改电5#箱站	苗杨223	苗庄供电服务中心	630	139.482	22.14%	0	364.5
1972	宁河区	杨花村煤改电6#箱站	苗杨223	苗庄供电服务中心	630	418.509	66.43%	0	85.5
1973	宁河区	杨庄村1#	西原218	苗庄供电服务中心	315	81.6165	25.91%	0	170.4
1974	宁河区	杨庄村2#	西原218	苗庄供电服务中心	315	57.6135	18.29%	0	194.4
1975	宁河区	杨庄村3#	西原218	苗庄供电服务中心	315	75.6315	24.01%	0	176.4
1976	宁河区	杨庄村煤改电1#箱站	西原218	苗庄供电服务中心	630	183.897	29.19%	0	320.1
1977	宁河区	杨庄村煤改电2#箱站	西原218	苗庄供电服务中心	630	0.756	0.12%	0	503.2
1978	宁河区	杨庄村煤改电3#箱站	廉杨216	苗庄供电服务中心	630	169.344	26.88%	0	334.7
1979	宁河区	杨庄村煤改电4#箱站	廉杨216	苗庄供电服务中心	630	98.154	15.58%	0	405.8
1980	宁河区	杨庄村煤改电5#箱站	廉杨216	苗庄供电服务中心	630	22.176	3.52%	0	481.8
1981	宁河区	于三村1#	板双520	苗庄供电服务中心	400	29.84	7.46%	0	290.2
1982	宁河区	张凤村1#	苗枣212	苗庄供电服务中心	315	23.94	7.60%	0	228.1

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷 日后需预留容量（kVA）	用电报装可 开放容量（kVA）
1983	宁河区	张凤村2#	苗枣212	苗庄供电服务中心	400	110.76	27.69%	0	209.2
1984	宁河区	张凤村3#	苗枣212	苗庄供电服务中心	400	28.36	7.09%	0	291.6
1985	宁河区	张子铺1#	板双520	苗庄供电服务中心	400	82	20.50%	0	238.0
1986	宁河区	张子铺2#	板双520	苗庄供电服务中心	400	70.32	17.58%	0	249.7
1987	宁河区	张子铺3#	板双520	苗庄供电服务中心	400	33.76	8.44%	0	286.2
1988	宁河区	张子铺4#	板双520	苗庄供电服务中心	400	39.56	9.89%	0	280.4
1989	宁河区	张子铺5#	板双520	苗庄供电服务中心	400	38.72	9.68%	0	281.3
1990	宁河区	赵路村1#	苗庄218	苗庄供电服务中心	315	70.056	22.24%	0	181.9
1991	宁河区	赵路村2#	苗庄218	苗庄供电服务中心	400	50.96	12.74%	0	269.0
1992	宁河区	赵学村1#	苗杨223	苗庄供电服务中心	315	79.758	25.32%	0	172.2
1993	宁河区	赵学村2#	苗杨223	苗庄供电服务中心	400	53.24	13.31%	0	266.8
1994	宁河区	中捷村1#	苗庄218	苗庄供电服务中心	315	91.98	29.20%	0	160.0
1995	宁河区	中捷村2#	苗庄218	苗庄供电服务中心	400	67.56	16.89%	0	252.4
1996	宁河区	中于村1#	苗庄218	苗庄供电服务中心	400	80.04	20.01%	0	240.0
1997	宁河区	菜园村1#	廉新213	宁河供电服务中心	400	181.12	45.28%	0	138.9
1998	宁河区	菜园村2#	廉朝211	宁河供电服务中心	315	114.723	36.42%	0	137.3
1999	宁河区	菜园村3#	廉朝211	宁河供电服务中心	315	45.3285	14.39%	0	206.7
2000	宁河区	菜园村4#	廉新213	宁河供电服务中心	315	152.712	48.48%	0	99.3
2001	宁河区	菜园村5#	廉新213	宁河供电服务中心	400	90.12	22.53%	0	229.9
2002	宁河区	菜园村6#	廉朝211	宁河供电服务中心	400	9.4	2.35%	0	310.6
2003	宁河区	朝阳村1#	廉朝211	宁河供电服务中心	315	97.9965	31.11%	0	154.0
2004	宁河区	朝阳村2#	廉朝211	宁河供电服务中心	315	121.779	38.66%	0	130.2
2005	宁河区	朝阳村3#	廉朝211	宁河供电服务中心	400	113.12	28.28%	0	206.9
2006	宁河区	大从村煤改电1#箱站	西纸214	宁河供电服务中心	630	420.462	66.74%	0	83.5

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷 日后需预留容量（kVA）	用电报装可 开放容量（kVA）
2007	宁河区	大从村煤改电2#箱站	西纸214	宁河供电服务中心	630	411.579	65.33%	0	92.4
2008	宁河区	大从村煤改电3#箱站	西纸214	宁河供电服务中心	630	436.275	69.25%	0	67.7
2009	宁河区	大从村煤改电4#箱站	西纸214	宁河供电服务中心	630	357.84	56.80%	0	146.2
2010	宁河区	大辛村1#	后帮212	宁河供电服务中心	315	111.2895	35.33%	0	140.7
2011	宁河区	大辛村2#	后帮212	宁河供电服务中心	400	97.4	24.35%	0	222.6
2012	宁河区	大辛村3#	后帮212	宁河供电服务中心	400	16.92	4.23%	0	303.1
2013	宁河区	大于村1#	廉西212	宁河供电服务中心	315	274.995	87.30%	0	0.0
2014	宁河区	大于村2#	西于217	宁河供电服务中心	315	185.346	58.84%	0	66.7
2015	宁河区	大于村3#	西于217	宁河供电服务中心	400	190.44	47.61%	0	129.6
2016	宁河区	大于村4#	西于217	宁河供电服务中心	315	77.7735	24.69%	0	174.2
2017	宁河区	大于村5#	西于217	宁河供电服务中心	400	124.52	31.13%	0	195.5
2018	宁河区	大于村煤改电1#箱站	西于217	宁河供电服务中心	630	352.422	55.94%	0	151.6
2019	宁河区	大于村煤改电2#箱站	西于217	宁河供电服务中心	630	420.903	66.81%	0	83.1
2020	宁河区	大于村煤改电3#箱站	西于217	宁河供电服务中心	630	407.736	64.72%	0	96.3
2021	宁河区	大于村煤改电4#箱站	西于217	宁河供电服务中心	630	413.91	65.70%	0	90.1
2022	宁河区	大于村煤改电5#箱站	廉西212	宁河供电服务中心	630	437.157	69.39%	0	66.8
2023	宁河区	大于村煤改电6#箱站	廉西212	宁河供电服务中心	630	168.777	26.79%	0	335.2
2024	宁河区	大于村煤改电7#箱站	廉西212	宁河供电服务中心	630	415.359	65.93%	0	88.6
2025	宁河区	大于村煤改电8#箱站	廉西212	宁河供电服务中心	630	200.907	31.89%	0	303.1
2026	宁河区	端庄村1#	后帮212	宁河供电服务中心	315	41.4855	13.17%	0	210.5
2027	宁河区	端庄村2#（新）	后帮212	宁河供电服务中心	400	87.04	21.76%	0	233.0
2028	宁河区	端庄村3#	后帮212	宁河供电服务中心	400	46.04	11.51%	0	274.0
2029	宁河区	二村煤改电1#箱站	西宁213	宁河供电服务中心	630	221.886	35.22%	0	282.1
2030	宁河区	二村煤改电2#箱站	西宁213	宁河供电服务中心	630	204.939	32.53%	0	299.1

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷 日后需预留容量（kVA）	用电报装可 开放容量（kVA）
2031	宁河区	二村煤改电3#箱站	西宁213	宁河供电服务中心	630	80.451	12.77%	0	423.5
2032	宁河区	高坨村1#	廉朝211	宁河供电服务中心	315	143.1675	45.45%	0	108.8
2033	宁河区	高坨村2#	廉朝211	宁河供电服务中心	400	77.68	19.42%	0	242.3
2034	宁河区	高坨村3#	廉朝211	宁河供电服务中心	400	111.32	27.83%	0	208.7
2035	宁河区	高坨村4#	廉朝211	宁河供电服务中心	400	228.36	57.09%	0	91.6
2036	宁河区	谷庄村1#	西纸214	宁河供电服务中心	315	67.221	21.34%	0	184.8
2037	宁河区	谷庄村2#	西于217	宁河供电服务中心	400	72.48	18.12%	0	247.5
2038	宁河区	后帮村1#	后帮212	宁河供电服务中心	315	145.215	46.10%	0	106.8
2039	宁河区	后帮村2#	后帮212	宁河供电服务中心	400	221.24	55.31%	0	98.8
2040	宁河区	后帮村3#	西牛211	宁河供电服务中心	315	191.6145	60.83%	0	60.4
2041	宁河区	后帮村4#	后帮212	宁河供电服务中心	400	60.4	15.10%	0	259.6
2042	宁河区	后帮村5#	后帮212	宁河供电服务中心	400	54.8	13.70%	0	265.2
2043	宁河区	后帮村煤改电1#箱站	后帮212	宁河供电服务中心	630	474.516	75.32%	0	29.5
2044	宁河区	后帮村煤改电2#箱站	后帮212	宁河供电服务中心	630	103.887	16.49%	0	400.1
2045	宁河区	后帮村煤改电3#箱站	后帮212	宁河供电服务中心	630	104.832	16.64%	0	399.2
2046	宁河区	后帮村煤改电4#箱站	后帮212	宁河供电服务中心	630	404.712	64.24%	0	99.3
2047	宁河区	后帮村煤改电5#箱站	西牛211	宁河供电服务中心	630	354.753	56.31%	0	149.2
2048	宁河区	后帮村煤改电6#箱站	西牛211	宁河供电服务中心	630	375.417	59.59%	0	128.6
2049	宁河区	后帮村煤改电7#箱站	西牛211	宁河供电服务中心	630	391.104	62.08%	0	112.9
2050	宁河区	后帮村煤改电8#箱站	西牛211	宁河供电服务中心	630	383.922	60.94%	0	120.1
2051	宁河区	后米村1#	廉朝211	宁河供电服务中心	315	111.132	35.28%	0	140.9
2052	宁河区	后米村2#	廉朝211	宁河供电服务中心	315	73.269	23.26%	0	178.7
2053	宁河区	后米村3#	廉朝211	宁河供电服务中心	400	136.32	34.08%	0	183.7
2054	宁河区	后米村4#	廉朝211	宁河供电服务中心	400	155.88	38.97%	0	164.1

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供 电服务中心）	额定容量 （kVA）	最大负荷 （kW）	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 （kVA）
2055	宁河区	后米村5#	廉朝211	宁河供电服务中心	400	80.76	20.19%	0	239.2
2056	宁河区	后米村6#	廉朝211	宁河供电服务中心	400	68.8	17.20%	0	251.2
2057	宁河区	后米村7#	廉朝211	宁河供电服务中心	400	37.08	9.27%	0	282.9
2058	宁河区	后米村8#	廉朝211	宁河供电服务中心	400	29	7.25%	0	291.0
2059	宁河区	胡庄村1#	西端212	宁河供电服务中心	315	130.8195	41.53%	0	121.2
2060	宁河区	胡庄村2#	西端212	宁河供电服务中心	400	55.88	13.97%	0	264.1
2061	宁河区	江洼口村1#	后江211	宁河供电服务中心	315	157.689	50.06%	0	94.3
2062	宁河区	江洼口村2#	后江211	宁河供电服务中心	400	146.88	36.72%	0	173.1
2063	宁河区	江洼口村3#	后江211	宁河供电服务中心	400	90.68	22.67%	0	229.3
2064	宁河区	江洼口村4#	后江211	宁河供电服务中心	400	205.08	51.27%	0	114.9
2065	宁河区	江洼口村5#	后江211	宁河供电服务中心	400	91.6	22.90%	0	228.4
2066	宁河区	江洼口村6#	后江211	宁河供电服务中心	400	43.32	10.83%	0	276.7
2067	宁河区	江洼口村7#	后江211	宁河供电服务中心	400	96.84	24.21%	0	223.2
2068	宁河区	江洼口村8#	后江211	宁河供电服务中心	400	53.2	13.30%	0	266.8
2069	宁河区	江洼口村9#	后江211	宁河供电服务中心	400	36.68	9.17%	0	283.3
2070	宁河区	李花毛村1#	西于217	宁河供电服务中心	315	159.264	50.56%	0	92.7
2071	宁河区	李花毛村2#	西于217	宁河供电服务中心	315	125.0865	39.71%	0	126.9
2072	宁河区	李花毛村3#	西于217	宁河供电服务中心	400	86.6	21.65%	0	233.4
2073	宁河区	廉庄村1#	廉朝211	宁河供电服务中心	315	204.939	65.06%	0	47.1
2074	宁河区	廉庄村2#	廉朝211	宁河供电服务中心	400	65.4	16.35%	0	254.6
2075	宁河区	廉庄村3#	廉朝211	宁河供电服务中心	400	84.04	21.01%	0	236.0
2076	宁河区	廉庄镇政府充电桩箱站	廉朝211	宁河供电服务中心	630	90.216	14.32%	0	413.8
2077	宁河区	林庄村1#	西端212	宁河供电服务中心	315	72.135	22.90%	0	179.9
2078	宁河区	林庄村2#	西端212	宁河供电服务中心	315	140.3325	44.55%	0	111.7

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷 日后需预留容量（kVA）	用电报装可 开放容量（kVA）
2079	宁河区	洛波汀4#	后江211	宁河供电服务中心	400	61.44	15.36%	0	258.6
2080	宁河区	洛波汀村1#	后江211	宁河供电服务中心	250	73.225	29.29%	0	126.8
2081	宁河区	洛波汀村2#	后江211	宁河供电服务中心	315	249.48	79.20%	0	2.5
2082	宁河区	洛波汀村3#	后江211	宁河供电服务中心	400	48.84	12.21%	0	271.2
2083	宁河区	洛波汀村煤改电1#箱站	后江211	宁河供电服务中心	630	165.753	26.31%	0	338.2
2084	宁河区	洛波汀村煤改电2#箱站	后江211	宁河供电服务中心	630	168.336	26.72%	0	335.7
2085	宁河区	洛波汀村煤改电3#箱站	后江211	宁河供电服务中心	630	220.878	35.06%	0	283.1
2086	宁河区	洛波汀村煤改电4#箱站	后江211	宁河供电服务中心	630	30.555	4.85%	0	473.4
2087	宁河区	洛波汀村煤改电5#箱站	后江211	宁河供电服务中心	630	0	0.00%	0	504.0
2088	宁河区	孟庄村1#	廉朝211	宁河供电服务中心	315	234.6435	74.49%	0	17.4
2089	宁河区	孟庄村2#	廉朝211	宁河供电服务中心	315	188.496	59.84%	0	63.5
2090	宁河区	孟庄村3#	廉新213	宁河供电服务中心	400	165.16	41.29%	0	154.8
2091	宁河区	孟庄村4#	西孟215	宁河供电服务中心	400	82.12	20.53%	0	237.9
2092	宁河区	孟庄村5#	廉朝211	宁河供电服务中心	400	47.68	11.92%	0	272.3
2093	宁河区	孟庄村6#	廉朝211	宁河供电服务中心	400	71.76	17.94%	0	248.2
2094	宁河区	孟庄村煤改电1#箱站	西孟215	宁河供电服务中心	630	435.393	69.11%	0	68.6
2095	宁河区	孟庄村煤改电2#箱站	西孟215	宁河供电服务中心	630	326.97	51.90%	0	177.0
2096	宁河区	孟庄村煤改电3#箱站	西孟215	宁河供电服务中心	630	390.663	62.01%	0	113.3
2097	宁河区	孟庄村煤改电4#箱站	西孟215	宁河供电服务中心	630	261.135	41.45%	0	242.9
2098	宁河区	孟庄村煤改电5#箱站	廉朝211	宁河供电服务中心	630	369.81	58.70%	0	134.2
2099	宁河区	孟庄村煤改电6#箱站	廉朝211	宁河供电服务中心	630	260.253	41.31%	0	243.7
2100	宁河区	孟庄村煤改电7#箱站	廉朝211	宁河供电服务中心	630	361.368	57.36%	0	142.6
2101	宁河区	孟庄村煤改电8#箱站	廉朝211	宁河供电服务中心	630	395.892	62.84%	0	108.1
2102	宁河区	木头窝1#	廉朝211	宁河供电服务中心	315	145.215	46.10%	0	106.8

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
2103	宁河区	木头窝2#	廉朝211	宁河供电服务中心	400	46.12	11.53%	0	273.9
2104	宁河区	木头窝村3#	廉朝211	宁河供电服务中心	400	26	6.50%	0	294.0
2105	宁河区	木头窝村4#	廉朝211	宁河供电服务中心	400	98.48	24.62%	0	221.5
2106	宁河区	南沽村1#	西孟215	宁河供电服务中心	400	89.68	22.42%	0	230.3
2107	宁河区	南沽村2#	西孟215	宁河供电服务中心	315	75.285	23.90%	0	176.7
2108	宁河区	南沽村3#	西宁213	宁河供电服务中心	400	64.6	16.15%	0	255.4
2109	宁河区	宁河2村2#	西宁213	宁河供电服务中心	400	58.6	14.65%	0	261.4
2110	宁河区	宁河3村2#	西宁213	宁河供电服务中心	400	54.72	13.68%	0	265.3
2111	宁河区	宁河6村2#	西宁213	宁河供电服务中心	400	25.16	6.29%	0	294.8
2112	宁河区	宁河二村1#	西宁213	宁河供电服务中心	315	126.9765	40.31%	0	125.0
2113	宁河区	宁河六村1#	西宁213	宁河供电服务中心	315	174.9195	55.53%	0	77.1
2114	宁河区	宁河区宁河镇供电所充电	西孟215	宁河供电服务中心	400	67.76	16.94%	0	252.2
2115	宁河区	宁河三村1#	西宁213	宁河供电服务中心	315	201.7575	64.05%	0	50.2
2116	宁河区	宁河四村1#	西宁213	宁河供电服务中心	315	207.207	65.78%	0	44.8
2117	宁河区	宁河四村2#	西宁213	宁河供电服务中心	400	44.2	11.05%	0	275.8
2118	宁河区	宁河四村3#	西宁213	宁河供电服务中心	400	74.96	18.74%	0	245.0
2119	宁河区	宁河四村4#	西宁213	宁河供电服务中心	400	39.76	9.94%	0	280.2
2120	宁河区	宁河五村1#	西宁213	宁河供电服务中心	315	231.084	73.36%	0	20.9
2121	宁河区	宁河五村2#	西宁213	宁河供电服务中心	400	142.96	35.74%	0	177.0
2122	宁河区	宁河五村3#	西宁213	宁河供电服务中心	400	32.08	8.02%	0	287.9
2123	宁河区	宁河五村4#	西宁213	宁河供电服务中心	400	17.84	4.46%	0	302.2
2124	宁河区	牛口村1#	西牛211	宁河供电服务中心	400	98.92	24.73%	0	221.1
2125	宁河区	牛口村2#	西牛211	宁河供电服务中心	400	244.2	61.05%	0	75.8
2126	宁河区	牛口村3#台区	西牛211	宁河供电服务中心	400	43.24	10.81%	0	276.8

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷 日后需预留容量（kVA）	用电报装可 开放容量（kVA）
2127	宁河区	牛口村4#	西牛211	宁河供电服务中心	400	29.24	7.31%	0	290.8
2128	宁河区	牛口村北供热站煤改电1#箱站	西牛211	宁河供电服务中心	630	169.785	26.95%	0	334.2
2129	宁河区	牛口村北供热站煤改电2#箱站	西牛211	宁河供电服务中心	630	56.763	9.01%	0	447.2
2130	宁河区	牛口村北供热站煤改电3#箱站	后帮212	宁河供电服务中心	630	0	0.00%	0	504.0
2131	宁河区	牛口村南供热站煤改电1#箱站	西牛211	宁河供电服务中心	630	141.813	22.51%	0	362.2
2132	宁河区	牛口村南供热站煤改电2#箱站	西牛211	宁河供电服务中心	630	141.498	22.46%	0	362.5
2133	宁河区	牛口村南供热站煤改电3#箱站	后帮212	宁河供电服务中心	630	0	0.00%	0	504.0
2134	宁河区	前邦村2#	西牛211	宁河供电服务中心	250	76	30.40%	0	124.0
2135	宁河区	前帮村1#	西牛211	宁河供电服务中心	250	56.4	22.56%	0	143.6
2136	宁河区	前帮村3#	西牛211	宁河供电服务中心	400	163.6	40.90%	0	156.4
2137	宁河区	前米村1#	廉朝211	宁河供电服务中心	315	161.973	51.42%	0	90.0
2138	宁河区	前米村2#	廉朝211	宁河供电服务中心	315	53.046	16.84%	0	199.0
2139	宁河区	前米村3#	廉朝211	宁河供电服务中心	400	78.96	19.74%	0	241.0
2140	宁河区	清泥村1#	西宁213	宁河供电服务中心	315	198.261	62.94%	0	53.7
2141	宁河区	清泥村2#	西宁213	宁河供电服务中心	400	33.04	8.26%	0	287.0
2142	宁河区	清泥村3#	西宁213	宁河供电服务中心	400	58.76	14.69%	0	261.2
2143	宁河区	任汉村1#	西纸214	宁河供电服务中心	315	130.6305	41.47%	0	121.4
2144	宁河区	任汉村2#	西纸214	宁河供电服务中心	400	45.6	11.40%	0	274.4
2145	宁河区	任千村1#	廉西212	宁河供电服务中心	315	129.8745	41.23%	0	122.1
2146	宁河区	任千村2#	廉西212	宁河供电服务中心	315	91.413	29.02%	0	160.6
2147	宁河区	任千村3#	廉西212	宁河供电服务中心	315	136.017	43.18%	0	116.0
2148	宁河区	任千村4#	廉西212	宁河供电服务中心	400	99.36	24.84%	0	220.6

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷 日后需预留容量（kVA）	用电报装可 开放容量（kVA）
2149	宁河区	任千村5#	廉西212	宁河供电服务中心	400	43.32	10.83%	0	276.7
2150	宁河区	任仟村6#	廉西212	宁河供电服务中心	400	56.52	14.13%	0	263.5
2151	宁河区	三村煤改电1#箱站	西宁213	宁河供电服务中心	630	202.419	32.13%	0	301.6
2152	宁河区	三村煤改电2#箱站	西宁213	宁河供电服务中心	630	204.246	32.42%	0	299.8
2153	宁河区	孙庄村1#（宁河）	西纸214	宁河供电服务中心	160	91.392	57.12%	0	36.6
2154	宁河区	孙庄村2#（宁河）	西纸214	宁河供电服务中心	400	13.88	3.47%	0	306.1
2155	宁河区	西关村1#	西宁213	宁河供电服务中心	315	181.9755	57.77%	0	70.0
2156	宁河区	西关村2#	西宁213	宁河供电服务中心	400	58.04	14.51%	0	262.0
2157	宁河区	西关村3#	西宁213	宁河供电服务中心	315	56.448	17.92%	0	195.6
2158	宁河区	西关村4#	西宁213	宁河供电服务中心	400	117.96	29.49%	0	202.0
2159	宁河区	西关村5#	西宁213	宁河供电服务中心	400	101.04	25.26%	0	219.0
2160	宁河区	西关村煤改电1#箱站	西宁213	宁河供电服务中心	630	34.335	5.45%	0	469.7
2161	宁河区	西关村煤改电2#箱站	西宁213	宁河供电服务中心	630	0	0.00%	0	504.0
2162	宁河区	西关村煤改电3#箱站	西宁213	宁河供电服务中心	630	174.447	27.69%	0	329.6
2163	宁河区	西关村煤改电4#箱站	西宁213	宁河供电服务中心	630	157.689	25.03%	0	346.3
2164	宁河区	西关村煤改电5#箱站	西牛211	宁河供电服务中心	630	50.211	7.97%	0	453.8
2165	宁河区	西关村煤改电6#箱站	西牛211	宁河供电服务中心	630	182.952	29.04%	0	321.0
2166	宁河区	西关村煤改电7#箱站	西牛211	宁河供电服务中心	630	159.831	25.37%	0	344.2
2167	宁河区	西岳村1#	西纸214	宁河供电服务中心	200	74.6	37.30%	0	85.4
2168	宁河区	西岳村2#柱上变压器	西纸214	宁河供电服务中心	400	13.12	3.28%	0	306.9
2169	宁河区	西珠村1#	廉西212	宁河供电服务中心	315	112.014	35.56%	0	140.0
2170	宁河区	西珠村2#	廉西212	宁河供电服务中心	400	37.96	9.49%	0	282.0
2171	宁河区	西珠村煤改电1#箱站	廉西212	宁河供电服务中心	630	436.149	69.23%	0	67.9
2172	宁河区	西珠村煤改电2#箱站	西于217	宁河供电服务中心	630	438.48	69.60%	0	65.5

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
2173	宁河区	西珠村煤改电3#箱站	西于217	宁河供电服务中心	630	412.335	65.45%	0	91.7
2174	宁河区	小辛村1#	后江211	宁河供电服务中心	250	106.275	42.51%	0	93.7
2175	宁河区	小辛村2#	后江211	宁河供电服务中心	315	193.2525	61.35%	0	58.7
2176	宁河区	小辛村3#	后江211	宁河供电服务中心	400	68.12	17.03%	0	251.9
2177	宁河区	小月河村供热站煤改电1#箱站	后帮212	宁河供电服务中心	630	233.541	37.07%	0	270.5
2178	宁河区	小月河村供热站煤改电2#箱站	后帮212	宁河供电服务中心	630	213.066	33.82%	0	290.9
2179	宁河区	小月河村供热站煤改电3#箱站	后帮212	宁河供电服务中心	630	76.293	12.11%	0	427.7
2180	宁河区	小月河村供热站煤改电4#箱站	后帮212	宁河供电服务中心	630	0	0.00%	0	504.0
2181	宁河区	新村1#	西纸214	宁河供电服务中心	315	57.267	18.18%	0	194.7
2182	宁河区	新村2#	西纸214	宁河供电服务中心	400	166.56	41.64%	0	153.4
2183	宁河区	杨拨4#	廉西212	宁河供电服务中心	400	64.6	16.15%	0	255.4
2184	宁河区	杨拨村1#	廉西212	宁河供电服务中心	315	109.0215	34.61%	0	143.0
2185	宁河区	杨拨村2#	廉西212	宁河供电服务中心	315	175.392	55.68%	0	76.6
2186	宁河区	杨拨村3#	廉西212	宁河供电服务中心	400	75.2	18.80%	0	244.8
2187	宁河区	杨富村1#	西端212	宁河供电服务中心	315	178.857	56.78%	0	73.1
2188	宁河区	杨富村2#	西端212	宁河供电服务中心	400	98.08	24.52%	0	221.9
2189	宁河区	杨富村3#	西端212	宁河供电服务中心	400	29.72	7.43%	0	290.3
2190	宁河区	杨泗村1#	西端212	宁河供电服务中心	315	163.7685	51.99%	0	88.2
2191	宁河区	杨泗村2#	西端212	宁河供电服务中心	400	28.48	7.12%	0	291.5
2192	宁河区	杨泗村3#	西纸214	宁河供电服务中心	400	68.48	17.12%	0	251.5
2193	宁河区	于怀村1#	廉西212	宁河供电服务中心	400	181.44	45.36%	0	138.6
2194	宁河区	于怀村2#	廉西212	宁河供电服务中心	315	205.7265	65.31%	0	46.3
2195	宁河区	于怀村3#台区	廉西212	宁河供电服务中心	400	94	23.50%	0	226.0

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷 日后需预留容量（kVA）	用电报装可 开放容量（kVA）
2196	宁河区	岳道口村1#	廉朝211	宁河供电服务中心	315	68.1345	21.63%	0	183.9
2197	宁河区	岳道口村2#	廉朝211	宁河供电服务中心	400	101.4	25.35%	0	218.6
2198	宁河区	岳道口村3#	廉朝211	宁河供电服务中心	400	14.76	3.69%	0	305.2
2199	宁河区	岳庄村1#	西宁213	宁河供电服务中心	315	261.072	82.88%	0	0.0
2200	宁河区	岳庄村2#	西宁213	宁河供电服务中心	315	155.484	49.36%	0	96.5
2201	宁河区	岳庄村3#	西宁213	宁河供电服务中心	315	74.8755	23.77%	0	177.1
2202	宁河区	岳庄村4#	西宁213	宁河供电服务中心	400	34.56	8.64%	0	285.4
2203	宁河区	岳庄村5#	西宁213	宁河供电服务中心	400	21.8	5.45%	0	298.2
2204	宁河区	岳庄村6#	西宁213	宁河供电服务中心	400	19.8	4.95%	0	300.2
2205	宁河区	张辛村1#	西宁213	宁河供电服务中心	315	122.976	39.04%	0	129.0
2206	宁河区	张辛村2#	西宁213	宁河供电服务中心	400	68.24	17.06%	0	251.8
2207	宁河区	张辛村3#	西宁213	宁河供电服务中心	400	67.56	16.89%	0	252.4
2208	宁河区	东塘坨1#	潘坨211	潘庄供电服务中心	315	155.3265	49.31%	0	96.7
2209	宁河区	东塘坨2#	潘坨211	潘庄供电服务中心	315	224.091	71.14%	0	27.9
2210	宁河区	东塘坨3#	潘坨211	潘庄供电服务中心	315	130.095	41.30%	0	121.9
2211	宁河区	东塘坨4#	潘坨211	潘庄供电服务中心	315	251.559	79.86%	0	0.4
2212	宁河区	东塘坨5#	潘坨211	潘庄供电服务中心	400	171.48	42.87%	0	148.5
2213	宁河区	东塘坨6#	潘坨211	潘庄供电服务中心	400	121.28	30.32%	0	198.7
2214	宁河区	东塘坨7#	潘坨211	潘庄供电服务中心	400	111.72	27.93%	0	208.3
2215	宁河区	东塘坨8#	潘坨211	潘庄供电服务中心	400	136.52	34.13%	0	183.5
2216	宁河区	海棠园1号配电室1号	贾暖224	潘庄供电服务中心	800	107.68	13.46%	0	532.3
2217	宁河区	海棠园1号配电室2号	贾暖224	潘庄供电服务中心	800	38.8	4.85%	0	601.2
2218	宁河区	海棠园1号配电室3号	潘丰一214	潘庄供电服务中心	800	22.8	2.85%	0	617.2
2219	宁河区	海棠园1号配电室4号	潘丰一214	潘庄供电服务中心	800	32.32	4.04%	0	607.7

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供 电服务中心）	额定容量 （kVA）	最大负荷 （kW）	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 （kVA）
2220	宁河区	海棠园2号配电室1号	贾暖224	潘庄供电服务中心	800	3.68	0.46%	0	636.3
2221	宁河区	海棠园2号配电室2号	贾暖224	潘庄供电服务中心	800	2.16	0.27%	0	637.8
2222	宁河区	海棠园2号配电室3号	潘丰一214	潘庄供电服务中心	800	1.04	0.13%	0	639.0
2223	宁河区	海棠园2号配电室4号	潘丰一214	潘庄供电服务中心	800	10.08	1.26%	0	629.9
2224	宁河区	海棠园3号配电室1号	贾暖224	潘庄供电服务中心	800	14.48	1.81%	0	625.5
2225	宁河区	海棠园3号配电室2号	贾暖224	潘庄供电服务中心	800	6.64	0.83%	0	633.4
2226	宁河区	海棠园3号配电室3号	潘丰一214	潘庄供电服务中心	800	32.32	4.04%	0	607.7
2227	宁河区	海棠园3号配电室4号	潘丰一214	潘庄供电服务中心	800	2.96	0.37%	0	637.0
2228	宁河区	海棠园4号配电室1号	贾暖224	潘庄供电服务中心	630	13.419	2.13%	0	490.6
2229	宁河区	海棠园4号配电室2号	贾暖224	潘庄供电服务中心	630	18.648	2.96%	0	485.4
2230	宁河区	海棠园4号配电室3号	潘丰一214	潘庄供电服务中心	630	10.269	1.63%	0	493.7
2231	宁河区	海棠园4号配电室4号	潘丰一214	潘庄供电服务中心	630	21.861	3.47%	0	482.1
2232	宁河区	海棠园5号配电室1号	贾暖224	潘庄供电服务中心	800	64.32	8.04%	0	575.7
2233	宁河区	海棠园5号配电室2号	潘丰一214	潘庄供电服务中心	800	8.96	1.12%	0	631.0
2234	宁河区	海棠园6号配电室1号	贾暖224	潘庄供电服务中心	800	50.32	6.29%	0	589.7
2235	宁河区	海棠园6号配电室2号	潘丰一214	潘庄供电服务中心	800	7.36	0.92%	0	632.6
2236	宁河区	红枫园1号配电室1号	贾暖224	潘庄供电服务中心	800	9.28	1.16%	0	630.7
2237	宁河区	红枫园1号配电室2号	潘丰一214	潘庄供电服务中心	800	7.36	0.92%	0	632.6
2238	宁河区	红枫园充电桩1号箱站	潘丰一214	潘庄供电服务中心	200	0	0.00%	0	160.0
2239	宁河区	纪庄村1#	潘纪216	潘庄供电服务中心	315	73.0485	23.19%	0	179.0
2240	宁河区	纪庄村2#	潘纪216	潘庄供电服务中心	400	72.52	18.13%	0	247.5
2241	宁河区	纪庄村3#	潘纪216	潘庄供电服务中心	400	129.44	32.36%	0	190.6
2242	宁河区	纪庄村4#	潘纪216	潘庄供电服务中心	400	44	11.00%	0	276.0
2243	宁河区	贾暖224线路海棠园充电桩 1号箱站	贾暖224	潘庄供电服务中心	400	0	0.00%	0	320.0

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷 日后需预留容量（kVA）	用电报装可 开放容量（kVA）
2244	宁河区	贾暖224线路海棠园充电桩2号箱站	贾暖224	潘庄供电服务中心	630	0	0.00%	0	504.0
2245	宁河区	贾暖224线路海棠园充电桩3号箱站	贾暖224	潘庄供电服务中心	630	0	0.00%	0	504.0
2246	宁河区	贾暖224线路海棠园充电桩4号箱站	贾暖224	潘庄供电服务中心	630	0	0.00%	0	504.0
2247	宁河区	老安定村1#	潘纪216	潘庄供电服务中心	315	177.534	56.36%	0	74.5
2248	宁河区	老安定村2#	潘纪216	潘庄供电服务中心	315	62.7795	19.93%	0	189.2
2249	宁河区	老安定村3#	潘纪216	潘庄供电服务中心	400	109.84	27.46%	0	210.2
2250	宁河区	老安定村4#	潘纪216	潘庄供电服务中心	400	75.2	18.80%	0	244.8
2251	宁河区	老安定村5#	潘纪216	潘庄供电服务中心	400	41.92	10.48%	0	278.1
2252	宁河区	老安定村6#	潘纪216	潘庄供电服务中心	400	113.92	28.48%	0	206.1
2253	宁河区	宁河区潘庄新市镇充电站	潘丰一214	潘庄供电服务中心	630	241.353	38.31%	0	262.6
2254	宁河区	潘丰一214线路海棠园充电桩1号箱站	潘丰一214	潘庄供电服务中心	10	0	0.00%	0	8.0
2255	宁河区	潘丰一214线路海棠园充电桩2号箱站	潘丰一214	潘庄供电服务中心	630	0	0.00%	0	504.0
2256	宁河区	潘丰一214线路海棠园充电桩3号箱站	潘丰一214	潘庄供电服务中心	630	0	0.00%	0	504.0
2257	宁河区	潘纪211线路杨庄村4#	潘纪211	潘庄供电服务中心	400	102.68	25.67%	0	217.3
2258	宁河区	潘纪216线路杨庄村1#	潘纪216	潘庄供电服务中心	315	21.357	6.78%	0	230.6
2259	宁河区	潘纪216线路杨庄村2#	潘纪216	潘庄供电服务中心	315	144.4275	45.85%	0	107.6
2260	宁河区	潘纪216线路杨庄村3#	潘纪216	潘庄供电服务中心	400	34.08	8.52%	0	285.9
2261	宁河区	潘纪216线路杨庄村5#	潘纪216	潘庄供电服务中心	400	4.76	1.19%	0	315.2
2262	宁河区	潘庄11	潘丰二212	潘庄供电服务中心	400	114.8	28.70%	0	205.2
2263	宁河区	潘庄18	潘丰二212	潘庄供电服务中心	400	269.68	67.42%	0	50.3
2264	宁河区	潘庄19#	潘庄215	潘庄供电服务中心	400	221.36	55.34%	0	98.6
2265	宁河区	潘庄村1#	潘庄215	潘庄供电服务中心	315	83.7585	26.59%	0	168.2

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷 日后需预留容量（kVA）	用电报装可 开放容量（kVA）
2266	宁河区	潘庄村10#	潘庄215	潘庄供电服务中心	400	274.28	68.57%	0	45.7
2267	宁河区	潘庄村12#	潘丰二212	潘庄供电服务中心	400	224.32	56.08%	0	95.7
2268	宁河区	潘庄村13#	潘庄215	潘庄供电服务中心	400	130.72	32.68%	0	189.3
2269	宁河区	潘庄村14#	潘丰二212	潘庄供电服务中心	400	120.36	30.09%	0	199.6
2270	宁河区	潘庄村15#	潘丰二212	潘庄供电服务中心	400	184.88	46.22%	0	135.1
2271	宁河区	潘庄村16#	潘庄215	潘庄供电服务中心	315	231.525	73.50%	0	20.5
2272	宁河区	潘庄村17#	潘丰一214	潘庄供电服务中心	400	40.08	10.02%	0	279.9
2273	宁河区	潘庄村2#	潘丰二212	潘庄供电服务中心	315	132.9615	42.21%	0	119.0
2274	宁河区	潘庄村3#	潘丰二212	潘庄供电服务中心	400	236.64	59.16%	0	83.4
2275	宁河区	潘庄村4#	潘丰二212	潘庄供电服务中心	315	294.8715	93.61%	0	0.0
2276	宁河区	潘庄村5#	潘庄215	潘庄供电服务中心	315	76.86	24.40%	0	175.1
2277	宁河区	潘庄村7#	潘丰二212	潘庄供电服务中心	315	144.396	45.84%	0	107.6
2278	宁河区	潘庄村8#	潘庄215	潘庄供电服务中心	315	140.364	44.56%	0	111.6
2279	宁河区	潘庄村9#	潘丰二212	潘庄供电服务中心	315	245.7	78.00%	0	6.3
2280	宁河区	潘庄石化加油站充电站1#	潘庄215	潘庄供电服务中心	630	107.541	17.07%	0	396.5
2281	宁河区	潘庄石化加油站充电站2#	潘庄215	潘庄供电服务中心	630	128.016	20.32%	0	376.0
2282	宁河区	潘庄示范镇展馆充电桩箱	潘丰一214	潘庄供电服务中心	630	22.806	3.62%	0	481.2
2283	宁河区	潘庄市场1#	潘庄215	潘庄供电服务中心	315	103.383	32.82%	0	148.6
2284	宁河区	七里世家小区1#	潘庄215	潘庄供电服务中心	500	119.8	23.96%	0	280.2
2285	宁河区	七里世家小区2#	潘庄215	潘庄供电服务中心	500	125.15	25.03%	0	274.9
2286	宁河区	七里世家小区3#	潘庄215	潘庄供电服务中心	500	152.8	30.56%	0	247.2
2287	宁河区	七里世家小区4#	潘庄215	潘庄供电服务中心	500	238.25	47.65%	0	161.8
2288	宁河区	孙庄村1#	潘纪216	潘庄供电服务中心	400	49.84	12.46%	0	270.2
2289	宁河区	孙庄村2#	潘纪216	潘庄供电服务中心	315	114.4395	36.33%	0	137.6

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷 日后需预留容量（kVA）	用电报装可 开放容量（kVA）
2290	宁河区	孙庄村3#	潘纪216	潘庄供电服务中心	400	71.4	17.85%	0	248.6
2291	宁河区	孙庄村4#	潘纪216	潘庄供电服务中心	400	64.28	16.07%	0	255.7
2292	宁河区	孙庄村煤改电1#箱站	潘纪216	潘庄供电服务中心	630	175.959	27.93%	0	328.0
2293	宁河区	孙庄村煤改电2#箱站	潘纪216	潘庄供电服务中心	630	391.923	62.21%	0	112.1
2294	宁河区	孙庄村煤改电3#箱站	潘纪216	潘庄供电服务中心	630	391.104	62.08%	0	112.9
2295	宁河区	孙庄村煤改电4#箱站	潘铁213	潘庄供电服务中心	630	377.118	59.86%	0	126.9
2296	宁河区	孙庄村煤改电5#箱站	潘铁213	潘庄供电服务中心	630	389.025	61.75%	0	115.0
2297	宁河区	孙庄村煤改电6#箱站	潘铁213	潘庄供电服务中心	630	132.237	20.99%	0	371.8
2298	宁河区	西塘坨1#	潘丰二212	潘庄供电服务中心	400	162.68	40.67%	0	157.3
2299	宁河区	西塘坨10#	潘坨211	潘庄供电服务中心	315	211.4595	67.13%	0	40.5
2300	宁河区	西塘坨11#	潘坨211	潘庄供电服务中心	400	93.28	23.32%	0	226.7
2301	宁河区	西塘坨12#	潘坨211	潘庄供电服务中心	400	216.24	54.06%	0	103.8
2302	宁河区	西塘坨13#	潘坨211	潘庄供电服务中心	400	189.2	47.30%	0	130.8
2303	宁河区	西塘坨14#	潘坨211	潘庄供电服务中心	400	167	41.75%	0	153.0
2304	宁河区	西塘坨15#	潘坨211	潘庄供电服务中心	400	138.32	34.58%	0	181.7
2305	宁河区	西塘坨16#	潘坨211	潘庄供电服务中心	400	208.04	52.01%	0	112.0
2306	宁河区	西塘坨2#	潘坨211	潘庄供电服务中心	315	201.5055	63.97%	0	50.5
2307	宁河区	西塘坨3#	潘坨211	潘庄供电服务中心	315	140.0805	44.47%	0	111.9
2308	宁河区	西塘坨4#	潘坨211	潘庄供电服务中心	315	127.323	40.42%	0	124.7
2309	宁河区	西塘坨5#	潘坨211	潘庄供电服务中心	400	263.36	65.84%	0	56.6
2310	宁河区	西塘坨6#	潘坨211	潘庄供电服务中心	315	150.822	47.88%	0	101.2
2311	宁河区	西塘坨7#	潘坨211	潘庄供电服务中心	315	216.6255	68.77%	0	35.4
2312	宁河区	西塘坨8#	潘坨211	潘庄供电服务中心	315	146.727	46.58%	0	105.3
2313	宁河区	西塘坨9#	潘坨211	潘庄供电服务中心	315	143.8605	45.67%	0	108.1

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷 日后需预留容量（kVA）	用电报装可 开放容量（kVA）
2314	宁河区	小南村1#	潘丰二212	潘庄供电服务中心	315	51.1875	16.25%	0	200.8
2315	宁河区	小南村2#	潘丰二212	潘庄供电服务中心	400	133.4	33.35%	0	186.6
2316	宁河区	小南村煤改电1#箱站	潘丰二212	潘庄供电服务中心	630	120.582	19.14%	0	383.4
2317	宁河区	小南村煤改电2#箱站	潘丰二212	潘庄供电服务中心	630	0	0.00%	0	504.0
2318	宁河区	小南村煤改电3#箱站	潘丰二212	潘庄供电服务中心	630	127.638	20.26%	0	376.4
2319	宁河区	小陶村1#	潘纪216	潘庄供电服务中心	315	57.204	18.16%	0	194.8
2320	宁河区	小陶村2#	潘纪216	潘庄供电服务中心	400	48.96	12.24%	0	271.0
2321	宁河区	银杏园1#配电室1#	潘丰一214	潘庄供电服务中心	800	14.72	1.84%	0	625.3
2322	宁河区	银杏园1#配电室2#	潘丰一214	潘庄供电服务中心	800	18.48	2.31%	0	621.5
2323	宁河区	银杏园2#配电室1#	潘丰二212	潘庄供电服务中心	800	41.2	5.15%	0	598.8
2324	宁河区	银杏园2#配电室2#	潘丰二212	潘庄供电服务中心	800	75.12	9.39%	0	564.9
2325	宁河区	玉竹园1#配电室1#	潘丰二212	潘庄供电服务中心	800	0.64	0.08%	0	639.4
2326	宁河区	玉竹园1#配电室2#	潘丰二212	潘庄供电服务中心	800	1.92	0.24%	0	638.1
2327	宁河区	玉竹园1#箱站	潘丰一214	潘庄供电服务中心	500	0.4	0.08%	0	399.6
2328	宁河区	玉竹园2#配电室1#	潘丰二212	潘庄供电服务中心	800	2.96	0.37%	0	637.0
2329	宁河区	玉竹园2#配电室2#	潘丰二212	潘庄供电服务中心	800	0.64	0.08%	0	639.4
2330	宁河区	紫藤园1#配电室1#	潘丰一214	潘庄供电服务中心	400	0.36	0.09%	0	319.6
2331	宁河区	紫藤园1#配电室2#	潘丰一214	潘庄供电服务中心	400	14.24	3.56%	0	305.8
2332	宁河区	紫藤园1#箱站	潘丰二212	潘庄供电服务中心	400	0.44	0.11%	0	319.6
2333	宁河区	紫藤园2#配电室1#	潘丰二212	潘庄供电服务中心	400	11.56	2.89%	0	308.4
2334	宁河区	紫藤园2#配电室2#	潘丰二212	潘庄供电服务中心	400	0.44	0.11%	0	319.6
2335	宁河区	紫藤园2#箱站	潘丰二212	潘庄供电服务中心	400	3.08	0.77%	0	316.9
2336	宁河区	紫藤园3#箱站	潘丰二212	潘庄供电服务中心	400	0.4	0.10%	0	319.6
2337	宁河区	紫藤园4#箱站	潘丰一214	潘庄供电服务中心	400	10.32	2.58%	0	309.7

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷 日后需预留容量（kVA）	用电报装可 开放容量（kVA）
2338	宁河区	紫藤园5#箱站	潘丰一214	潘庄供电服务中心	400	9.92	2.48%	0	310.1
2339	宁河区	安全村1#	俵口212	任凤供电服务中心	315	166.95	53.00%	0	85.1
2340	宁河区	安全村10#	俵口212	任凤供电服务中心	400	81.6	20.40%	0	238.4
2341	宁河区	安全村11#	俵口212	任凤供电服务中心	400	135.12	33.78%	0	184.9
2342	宁河区	安全村12#	俵口212	任凤供电服务中心	400	87.08	21.77%	0	232.9
2343	宁河区	安全村13#	俵口212	任凤供电服务中心	400	47	11.75%	0	273.0
2344	宁河区	安全村2#	俵口212	任凤供电服务中心	315	110.628	35.12%	0	141.4
2345	宁河区	安全村3#	俵口212	任凤供电服务中心	400	76.84	19.21%	0	243.2
2346	宁河区	安全村4#	俵口212	任凤供电服务中心	315	144.0495	45.73%	0	108.0
2347	宁河区	安全村5#	俵口212	任凤供电服务中心	315	197.316	62.64%	0	54.7
2348	宁河区	安全村6#	俵口212	任凤供电服务中心	400	92.76	23.19%	0	227.2
2349	宁河区	安全村7#	俵口212	任凤供电服务中心	400	69.96	17.49%	0	250.0
2350	宁河区	安全村8#	俵口212	任凤供电服务中心	400	93.96	23.49%	0	226.0
2351	宁河区	安全村9#	俵口212	任凤供电服务中心	400	45.64	11.41%	0	274.4
2352	宁河区	北淮村1#	淮北213	任凤供电服务中心	315	214.956	68.24%	0	37.0
2353	宁河区	北淮村10#	淮北213	任凤供电服务中心	315	131.544	41.76%	0	120.5
2354	宁河区	北淮村11#	淮北213	任凤供电服务中心	315	176.9355	56.17%	0	75.1
2355	宁河区	北淮村12#	南淮二南25	任凤供电服务中心	315	97.524	30.96%	0	154.5
2356	宁河区	北淮村13#	淮北213	任凤供电服务中心	315	264.6	84.00%	0	0.0
2357	宁河区	北淮村14#	南淮二南25	任凤供电服务中心	315	241.3215	76.61%	0	10.7
2358	宁河区	北淮村15#	淮北213	任凤供电服务中心	315	183.2985	58.19%	0	68.7
2359	宁河区	北淮村16#	淮北213	任凤供电服务中心	315	145.4355	46.17%	0	106.6
2360	宁河区	北淮村17#	淮北213	任凤供电服务中心	400	116.08	29.02%	0	203.9
2361	宁河区	北淮村18#	淮镇一215	任凤供电服务中心	400	209.56	52.39%	0	110.4

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供 电服务中心）	额定容量 （kVA）	最大负荷 （kW）	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 （kVA）
2362	宁河区	北淮村19#	淮镇一215	任凤供电服务中心	400	87.68	21.92%	0	232.3
2363	宁河区	北淮村2#	淮北213	任凤供电服务中心	400	87.08	21.77%	0	232.9
2364	宁河区	北淮村20#	淮北213	任凤供电服务中心	400	162.04	40.51%	0	158.0
2365	宁河区	北淮村21#	淮北213	任凤供电服务中心	400	25	6.25%	0	295.0
2366	宁河区	北淮村22#	淮北213	任凤供电服务中心	400	77.84	19.46%	0	242.2
2367	宁河区	北淮村23#	淮北213	任凤供电服务中心	400	142.88	35.72%	0	177.1
2368	宁河区	北淮村24#	淮北213	任凤供电服务中心	400	155.24	38.81%	0	164.8
2369	宁河区	北淮村25#	淮北213	任凤供电服务中心	400	69.64	17.41%	0	250.4
2370	宁河区	北淮村26#	南淮二南25	任凤供电服务中心	400	210.28	52.57%	0	109.7
2371	宁河区	北淮村27#	南淮二南25	任凤供电服务中心	400	63.32	15.83%	0	256.7
2372	宁河区	北淮村28#	淮北213	任凤供电服务中心	400	121.28	30.32%	0	198.7
2373	宁河区	北淮村29#	淮北213	任凤供电服务中心	400	108.32	27.08%	0	211.7
2374	宁河区	北淮村3#	淮北213	任凤供电服务中心	400	229.28	57.32%	0	90.7
2375	宁河区	北淮村30#	淮北213	任凤供电服务中心	400	83.76	20.94%	0	236.2
2376	宁河区	北淮村31#	淮北213	任凤供电服务中心	400	120.48	30.12%	0	199.5
2377	宁河区	北淮村32#	淮北213	任凤供电服务中心	400	116.72	29.18%	0	203.3
2378	宁河区	北淮村33#	淮北213	任凤供电服务中心	400	141.84	35.46%	0	178.2
2379	宁河区	北淮村34#	淮北213	任凤供电服务中心	400	136.28	34.07%	0	183.7
2380	宁河区	北淮村35#	淮北213	任凤供电服务中心	400	146.24	36.56%	0	173.8
2381	宁河区	北淮村36#	淮镇一215	任凤供电服务中心	400	169	42.25%	0	151.0
2382	宁河区	北淮村37#	淮北213	任凤供电服务中心	400	88.32	22.08%	0	231.7
2383	宁河区	北淮村38#	南淮二南25	任凤供电服务中心	400	116.72	29.18%	0	203.3
2384	宁河区	北淮村39#	淮北213	任凤供电服务中心	400	131.6	32.90%	0	188.4
2385	宁河区	北淮村4#	淮北213	任凤供电服务中心	400	342.32	85.58%	0	0.0

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
2386	宁河区	北淮村40#	淮北213	任凤供电服务中心	400	128.24	32.06%	0	191.8
2387	宁河区	北淮村41#	南淮二南25	任凤供电服务中心	400	70.32	17.58%	0	249.7
2388	宁河区	北淮村42#	南淮二南25	任凤供电服务中心	400	105.24	26.31%	0	214.8
2389	宁河区	北淮村6#	淮北213	任凤供电服务中心	315	254.394	80.76%	0	0.0
2390	宁河区	北淮村7#	淮南214	任凤供电服务中心	315	103.6665	32.91%	0	148.3
2391	宁河区	北淮村8#	淮北213	任凤供电服务中心	315	292.131	92.74%	0	0.0
2392	宁河区	北淮村9#	淮北213	任凤供电服务中心	315	145.782	46.28%	0	106.2
2393	宁河区	北淮淀43#	淮南214	任凤供电服务中心	400	39.28	9.82%	0	280.7
2394	宁河区	北淮淀村5#变台	淮北213	任凤供电服务中心	400	186.6	46.65%	0	133.4
2395	宁河区	北移民村1#	海坨212	任凤供电服务中心	315	95.571	30.34%	0	156.4
2396	宁河区	北移民村2#	海坨212	任凤供电服务中心	315	48.951	15.54%	0	203.0
2397	宁河区	北移民村3#	海坨212	任凤供电服务中心	400	62.24	15.56%	0	257.8
2398	宁河区	滨保高速七里海服务区充电站（保定方向）	俵口212	任凤供电服务中心	630	226.611	35.97%	0	277.4
2399	宁河区	滨保高速七里海服务区充电站（滨海方向）	俵口212	任凤供电服务中心	630	213.507	33.89%	0	290.5
2400	宁河区	大坨村1#	海坨212	任凤供电服务中心	315	78.1515	24.81%	0	173.8
2401	宁河区	大坨村10#	海坨212	任凤供电服务中心	315	135.6075	43.05%	0	116.4
2402	宁河区	大坨村11#	海坨212	任凤供电服务中心	400	133.72	33.43%	0	186.3
2403	宁河区	大坨村12#	海坨212	任凤供电服务中心	400	130.96	32.74%	0	189.0
2404	宁河区	大坨村13#	海坨212	任凤供电服务中心	400	119.56	29.89%	0	200.4
2405	宁河区	大坨村14#	海坨212	任凤供电服务中心	400	102.92	25.73%	0	217.1
2406	宁河区	大坨村15#	海坨212	任凤供电服务中心	400	81.08	20.27%	0	238.9
2407	宁河区	大坨村16#	海坨212	任凤供电服务中心	400	72.4	18.10%	0	247.6
2408	宁河区	大坨村17#	海坨212	任凤供电服务中心	400	74.48	18.62%	0	245.5

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷 日后需预留容量（kVA）	用电报装可 开放容量（kVA）
2409	宁河区	大坨村18#	海坨212	任凤供电服务中心	400	87.8	21.95%	0	232.2
2410	宁河区	大坨村19#	海坨212	任凤供电服务中心	400	50.44	12.61%	0	269.6
2411	宁河区	大坨村2#	海坨212	任凤供电服务中心	315	117.2745	37.23%	0	134.7
2412	宁河区	大坨村20#	海坨212	任凤供电服务中心	400	77.2	19.30%	0	242.8
2413	宁河区	大坨村21#	海坨212	任凤供电服务中心	400	44.84	11.21%	0	275.2
2414	宁河区	大坨村22#	海坨212	任凤供电服务中心	400	105.88	26.47%	0	214.1
2415	宁河区	大坨村23#	海坨212	任凤供电服务中心	400	133.48	33.37%	0	186.5
2416	宁河区	大坨村24#	海坨212	任凤供电服务中心	400	105.64	26.41%	0	214.4
2417	宁河区	大坨村25#	海坨212	任凤供电服务中心	400	64.36	16.09%	0	255.6
2418	宁河区	大坨村26#	海坨212	任凤供电服务中心	400	36.44	9.11%	0	283.6
2419	宁河区	大坨村27#	海坨212	任凤供电服务中心	400	85.32	21.33%	0	234.7
2420	宁河区	大坨村28#	海坨212	任凤供电服务中心	400	96.2	24.05%	0	223.8
2421	宁河区	大坨村3#	海坨212	任凤供电服务中心	315	54.747	17.38%	0	197.3
2422	宁河区	大坨村4#	海坨212	任凤供电服务中心	315	99.162	31.48%	0	152.8
2423	宁河区	大坨村5#	海坨212	任凤供电服务中心	315	67.788	21.52%	0	184.2
2424	宁河区	大坨村6#	海坨212	任凤供电服务中心	315	130.3785	41.39%	0	121.6
2425	宁河区	大坨村7#	海坨212	任凤供电服务中心	315	107.2575	34.05%	0	144.7
2426	宁河区	大坨村8#	海坨212	任凤供电服务中心	315	93.7755	29.77%	0	158.2
2427	宁河区	大坨村9#	海坨212	任凤供电服务中心	315	123.8895	39.33%	0	128.1
2428	宁河区	东移民村1#	海东211	任凤供电服务中心	315	69.363	22.02%	0	182.6
2429	宁河区	东移民村2#	海东211	任凤供电服务中心	315	70.497	22.38%	0	181.5
2430	宁河区	东移民村3#	海东211	任凤供电服务中心	400	70.16	17.54%	0	249.8
2431	宁河区	东移民村4#	海东211	任凤供电服务中心	400	35.08	8.77%	0	284.9
2432	宁河区	东移民村5#	海东211	任凤供电服务中心	400	43.68	10.92%	0	276.3

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷 日后需预留容量（kVA）	用电报装可 开放容量（kVA）
2433	宁河区	独立村1#	海立213	任凤供电服务中心	315	98.847	31.38%	0	153.2
2434	宁河区	独立村2#	海立213	任凤供电服务中心	315	213.3495	67.73%	0	38.7
2435	宁河区	独立村3#	海立213	任凤供电服务中心	315	128.3625	40.75%	0	123.6
2436	宁河区	独立村4#	海立213	任凤供电服务中心	315	98.91	31.40%	0	153.1
2437	宁河区	独立村5#	海立213	任凤供电服务中心	400	129	32.25%	0	191.0
2438	宁河区	独立村6#	海立213	任凤供电服务中心	400	177.56	44.39%	0	142.4
2439	宁河区	独立村7#	海立213	任凤供电服务中心	400	0.32	0.08%	0	319.7
2440	宁河区	福海家园1#充电桩箱站	南兴南15	任凤供电服务中心	400	0.04	0.01%	0	320.0
2441	宁河区	福海家园1#配电室1#	南汇南27	任凤供电服务中心	400	22.24	5.56%	0	297.8
2442	宁河区	福海家园1#配电室2#	南兴南15	任凤供电服务中心	400	42.44	10.61%	0	277.6
2443	宁河区	福海家园1#配电室3#	南汇南27	任凤供电服务中心	400	27	6.75%	0	293.0
2444	宁河区	福海家园1#配电室4#	南兴南15	任凤供电服务中心	400	21.8	5.45%	0	298.2
2445	宁河区	福海家园2#配电室1#	南汇南27	任凤供电服务中心	400	12.48	3.12%	0	307.5
2446	宁河区	福海家园2#配电室2#	南兴南15	任凤供电服务中心	400	12.48	3.12%	0	307.5
2447	宁河区	福海家园2#配电室3#	南汇南27	任凤供电服务中心	400	14.12	3.53%	0	305.9
2448	宁河区	福海家园2#配电室4#	南兴南15	任凤供电服务中心	400	21.16	5.29%	0	298.8
2449	宁河区	海清路旁石化加油站充电	南淮二南25	任凤供电服务中心	630	146.412	23.24%	0	357.6
2450	宁河区	后辛村1#	俵兴211	任凤供电服务中心	315	210.1995	66.73%	0	41.8
2451	宁河区	后辛村10#	俵兴211	任凤供电服务中心	400	106.36	26.59%	0	213.6
2452	宁河区	后辛村11#	俵兴211	任凤供电服务中心	400	79.64	19.91%	0	240.4
2453	宁河区	后辛村12#	俵兴211	任凤供电服务中心	400	26.52	6.63%	0	293.5
2454	宁河区	后辛村13#	俵兴211	任凤供电服务中心	400	56.92	14.23%	0	263.1
2455	宁河区	后辛村14#	俵兴211	任凤供电服务中心	400	46.16	11.54%	0	273.8
2456	宁河区	后辛村2#	俵兴211	任凤供电服务中心	315	112.6755	35.77%	0	139.3

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷 日后需预留容量（kVA）	用电报装可 开放容量（kVA）
2457	宁河区	后辛村3#	俵兴211	任凤供电服务中心	315	163.359	51.86%	0	88.6
2458	宁河区	后辛村4#	俵兴211	任凤供电服务中心	315	109.494	34.76%	0	142.5
2459	宁河区	后辛村5#	俵兴211	任凤供电服务中心	315	56.385	17.90%	0	195.6
2460	宁河区	后辛村6#	俵兴211	任凤供电服务中心	315	151.7355	48.17%	0	100.3
2461	宁河区	后辛村7#	俵兴211	任凤供电服务中心	400	39.08	9.77%	0	280.9
2462	宁河区	后辛村9#	俵兴211	任凤供电服务中心	400	66.12	16.53%	0	253.9
2463	宁河区	汇景家园1#配电室1#	南兴南15	任凤供电服务中心	630	35.469	5.63%	0	468.5
2464	宁河区	汇景家园1#配电室2#	南汇南27	任凤供电服务中心	630	65.457	10.39%	0	438.5
2465	宁河区	汇景家园2#充电桩箱站	南汇南27	任凤供电服务中心	400	0.16	0.04%	0	319.8
2466	宁河区	汇景家园2#配电室1#	南兴南15	任凤供电服务中心	800	29.2	3.65%	0	610.8
2467	宁河区	汇景家园2#配电室2#	南汇南27	任凤供电服务中心	800	31.2	3.90%	0	608.8
2468	宁河区	汇智家园1#配电室1#	南荣南26	任凤供电服务中心	630	26.838	4.26%	0	477.2
2469	宁河区	汇智家园1#配电室2#	南康南14	任凤供电服务中心	630	25.389	4.03%	0	478.6
2470	宁河区	汇智家园1#配电室3#	南荣南26	任凤供电服务中心	630	24.759	3.93%	0	479.2
2471	宁河区	汇智家园1#配电室4#	南康南14	任凤供电服务中心	630	28.728	4.56%	0	475.3
2472	宁河区	汇智家园2#配电室1#	南康南14	任凤供电服务中心	800	103.44	12.93%	0	536.6
2473	宁河区	汇智家园2#配电室2#	南荣南26	任凤供电服务中心	800	36.8	4.60%	0	603.2
2474	宁河区	解放村1#	俵口212	任凤供电服务中心	315	132.741	42.14%	0	119.3
2475	宁河区	解放村2#	俵口212	任凤供电服务中心	400	77.96	19.49%	0	242.0
2476	宁河区	解放村3#	俵口212	任凤供电服务中心	400	145.6	36.40%	0	174.4
2477	宁河区	津芦南线路灯10#	海凤214	任凤供电服务中心	100	7.95	7.95%	0	72.1
2478	宁河区	津芦南线路灯11#	海凤214	任凤供电服务中心	100	16.4	16.40%	0	63.6
2479	宁河区	津芦南线路灯12#	海坨212	任凤供电服务中心	100	10.47	10.47%	0	69.5
2480	宁河区	津芦南线路灯13#	海坨212	任凤供电服务中心	100	15.76	15.76%	0	64.2

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷 日后需预留容量（kVA）	用电报装可 开放容量（kVA）
2481	宁河区	津芦南线路灯14#	海坨212	任凤供电服务中心	100	12.69	12.69%	0	67.3
2482	宁河区	津芦南线路灯15#	海坨212	任凤供电服务中心	100	7.34	7.34%	0	72.7
2483	宁河区	津芦南线路灯16#	海凤214	任凤供电服务中心	100	10.31	10.31%	0	69.7
2484	宁河区	津芦南线路灯17#	海凤214	任凤供电服务中心	100	13.72	13.72%	0	66.3
2485	宁河区	津芦南线路灯18#	海凤214	任凤供电服务中心	100	11.59	11.59%	0	68.4
2486	宁河区	津芦南线路灯19#	海凤214	任凤供电服务中心	100	18.9	18.90%	0	61.1
2487	宁河区	津芦南线路灯20#	海凤214	任凤供电服务中心	100	13.86	13.86%	0	66.1
2488	宁河区	津芦南线路灯21#	海凤214	任凤供电服务中心	100	17.37	17.37%	0	62.6
2489	宁河区	津芦南线路灯22#	海凤214	任凤供电服务中心	100	20.79	20.79%	0	59.2
2490	宁河区	津芦南线路灯23#	淮联211	任凤供电服务中心	100	39.56	39.56%	0	40.4
2491	宁河区	津芦南线路灯24#	淮联211	任凤供电服务中心	100	35.35	35.35%	0	44.7
2492	宁河区	津芦南线路灯25#	淮联211	任凤供电服务中心	100	0	0.00%	0	80.0
2493	宁河区	津芦南线路灯26#	淮联211	任凤供电服务中心	100	33.05	33.05%	0	47.0
2494	宁河区	津芦南线路灯27#	淮联211	任凤供电服务中心	100	7.89	7.89%	0	72.1
2495	宁河区	津芦南线路灯8#	海凤214	任凤供电服务中心	100	10.18	10.18%	0	69.8
2496	宁河区	津芦南线路灯9#	海凤214	任凤供电服务中心	100	8.37	8.37%	0	71.6
2497	宁河区	津宁高速淮淀服务区充电站（宁河方向）	淮南214	任凤供电服务中心	630	410.445	65.15%	0	93.6
2498	宁河区	津宁高速淮淀服务区充电站（天津方向）	淮南214	任凤供电服务中心	630	264.6	42.00%	0	239.4
2499	宁河区	来源饭店充电桩	海凤214	任凤供电服务中心	630	118.566	18.82%	0	385.4
2500	宁河区	蓝景家园1#配电室1#	南兴南15	任凤供电服务中心	400	37.16	9.29%	0	282.8
2501	宁河区	蓝景家园1#配电室2#	南汇南27	任凤供电服务中心	400	70.68	17.67%	0	249.3
2502	宁河区	蓝景家园1#配电室3#	南兴南15	任凤供电服务中心	400	49.16	12.29%	0	270.8
2503	宁河区	蓝景家园1#配电室4#	南汇南27	任凤供电服务中心	400	5.04	1.26%	0	315.0

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏 线路名称	管理单位（供 电服务中心）	额定容量 （kVA）	最大负荷 （kW）	最大负载 率（%）	台区最大负荷 日后需预留容 量（kVA）	用电报装可 开放容量 （kVA）
2504	宁河区	蓝天家园1#配电室1#	南康南14	任凤供电服务中心	630	42.588	6.76%	0	461.4
2505	宁河区	蓝天家园1#配电室2#	南荣南26	任凤供电服务中心	630	35.217	5.59%	0	468.8
2506	宁河区	蓝天家园2#配电室1#	南荣南26	任凤供电服务中心	400	17.4	4.35%	0	302.6
2507	宁河区	蓝天家园2#配电室2#	南康南14	任凤供电服务中心	400	30.6	7.65%	0	289.4
2508	宁河区	蓝天家园2#配电室3#	南荣南26	任凤供电服务中心	400	39.32	9.83%	0	280.7
2509	宁河区	蓝天家园2#配电室4#	南康南14	任凤供电服务中心	400	19.04	4.76%	0	301.0
2510	宁河区	乐善村1#	海凤214	任凤供电服务中心	315	120.1725	38.15%	0	131.8
2511	宁河区	乐善村10#	海凤214	任凤供电服务中心	400	109.4	27.35%	0	210.6
2512	宁河区	乐善村11#	海凤214	任凤供电服务中心	400	97.8	24.45%	0	222.2
2513	宁河区	乐善村2#	海凤214	任凤供电服务中心	315	145.4355	46.17%	0	106.6
2514	宁河区	乐善村3#	海凤214	任凤供电服务中心	400	224.6	56.15%	0	95.4
2515	宁河区	乐善村4#	海凤214	任凤供电服务中心	315	227.2095	72.13%	0	24.8
2516	宁河区	乐善村5#	海凤214	任凤供电服务中心	50	6.315	12.63%	0	33.7
2517	宁河区	乐善村6#	海凤214	任凤供电服务中心	315	287.847	91.38%	0	0.0
2518	宁河区	乐善村7#	海凤214	任凤供电服务中心	400	250.52	62.63%	0	69.5
2519	宁河区	乐善村8#	海凤214	任凤供电服务中心	400	45.88	11.47%	0	274.1
2520	宁河区	乐善村9#	海凤214	任凤供电服务中心	400	221.08	55.27%	0	98.9
2521	宁河区	洛坨村1#	俵口212	任凤供电服务中心	315	217.3815	69.01%	0	34.6
2522	宁河区	洛坨村10#	俵口212	任凤供电服务中心	400	36.52	9.13%	0	283.5
2523	宁河区	洛坨村11#	俵口212	任凤供电服务中心	400	69.76	17.44%	0	250.2
2524	宁河区	洛坨村12#	俵口212	任凤供电服务中心	400	14.36	3.59%	0	305.6
2525	宁河区	洛坨村13#	俵口212	任凤供电服务中心	400	58.84	14.71%	0	261.2
2526	宁河区	洛坨村2#	俵口212	任凤供电服务中心	315	122.8815	39.01%	0	129.1
2527	宁河区	洛坨村3#	俵口212	任凤供电服务中心	315	91.1925	28.95%	0	160.8

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
2528	宁河区	洛坨村4#	俵口212	任凤供电服务中心	315	67.914	21.56%	0	184.1
2529	宁河区	洛坨村5#	俵口212	任凤供电服务中心	315	174.951	55.54%	0	77.0
2530	宁河区	洛坨村6#	俵口212	任凤供电服务中心	400	125.68	31.42%	0	194.3
2531	宁河区	洛坨村7#	俵口212	任凤供电服务中心	400	49.92	12.48%	0	270.1
2532	宁河区	洛坨村8#	俵口212	任凤供电服务中心	400	79.28	19.82%	0	240.7
2533	宁河区	洛坨村9#	俵口212	任凤供电服务中心	400	98.36	24.59%	0	221.6
2534	宁河区	民主村1#	俵口212	任凤供电服务中心	315	115.731	36.74%	0	136.3
2535	宁河区	民主村2#	俵口212	任凤供电服务中心	315	41.202	13.08%	0	210.8
2536	宁河区	民主村3#	俵口212	任凤供电服务中心	315	110.565	35.10%	0	141.4
2537	宁河区	民主村4#	俵口212	任凤供电服务中心	400	117.68	29.42%	0	202.3
2538	宁河区	民主村5#	俵口212	任凤供电服务中心	400	29.08	7.27%	0	290.9
2539	宁河区	民主村6#	俵口212	任凤供电服务中心	400	109.72	27.43%	0	210.3
2540	宁河区	民主村7#	俵口212	任凤供电服务中心	400	114.04	28.51%	0	206.0
2541	宁河区	民主村8#	俵口212	任凤供电服务中心	400	93.8	23.45%	0	226.2
2542	宁河区	南淮村1#	南淮二南25	任凤供电服务中心	400	55.6	13.90%	0	264.4
2543	宁河区	南淮村10#	南淮二南25	任凤供电服务中心	400	153.08	38.27%	0	166.9
2544	宁河区	南淮村11#	南淮二南25	任凤供电服务中心	400	108.44	27.11%	0	211.6
2545	宁河区	南淮村12#	南淮二南25	任凤供电服务中心	400	165	41.25%	0	155.0
2546	宁河区	南淮村13#	南淮二南25	任凤供电服务中心	400	122.52	30.63%	0	197.5
2547	宁河区	南淮村14#	南淮二南25	任凤供电服务中心	400	96.64	24.16%	0	223.4
2548	宁河区	南淮村15#	南淮二南25	任凤供电服务中心	400	131.6	32.90%	0	188.4
2549	宁河区	南淮村16#	南淮二南25	任凤供电服务中心	400	138.96	34.74%	0	181.0
2550	宁河区	南淮村17#	南淮二南25	任凤供电服务中心	400	92.28	23.07%	0	227.7
2551	宁河区	南淮村18#	南淮二南25	任凤供电服务中心	400	95.52	23.88%	0	224.5

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷 日后需预留容量（kVA）	用电报装可 开放容量（kVA）
2552	宁河区	南淮村19#	南淮二南25	任凤供电服务中心	400	53.44	13.36%	0	266.6
2553	宁河区	南淮村2#	南淮二南25	任凤供电服务中心	315	63.63	20.20%	0	188.4
2554	宁河区	南淮村20#	南淮二南25	任凤供电服务中心	400	134.24	33.56%	0	185.8
2555	宁河区	南淮村3#	南淮二南25	任凤供电服务中心	315	139.9545	44.43%	0	112.0
2556	宁河区	南淮村4#	南淮二南25	任凤供电服务中心	315	149.2785	47.39%	0	102.7
2557	宁河区	南淮村5#	南淮二南25	任凤供电服务中心	315	137.8755	43.77%	0	114.1
2558	宁河区	南淮村6#	南淮二南25	任凤供电服务中心	315	157.815	50.10%	0	94.2
2559	宁河区	南淮村7#	南淮二南25	任凤供电服务中心	315	118.062	37.48%	0	133.9
2560	宁河区	南淮村8#	南淮二南25	任凤供电服务中心	315	159.012	50.48%	0	93.0
2561	宁河区	南淮村9#	南淮二南25	任凤供电服务中心	400	158.52	39.63%	0	161.5
2562	宁河区	宁河区任凤供电所充电站	海凤214	任凤供电服务中心	630	89.46	14.20%	0	414.5
2563	宁河区	七里海养老院充电站	海坨212	任凤供电服务中心	630	105.273	16.71%	0	398.7
2564	宁河区	齐家埠村1#	海凤214	任凤供电服务中心	315	188.3385	59.79%	0	63.7
2565	宁河区	齐家埠村2#	海坨212	任凤供电服务中心	315	147.3255	46.77%	0	104.7
2566	宁河区	齐家埠村3#	海坨212	任凤供电服务中心	400	92.52	23.13%	0	227.5
2567	宁河区	齐家埠村4#	海凤214	任凤供电服务中心	315	158.2875	50.25%	0	93.7
2568	宁河区	启海家园1#配电室1#	南兴南15	任凤供电服务中心	630	22.239	3.53%	0	481.8
2569	宁河区	启海家园1#配电室2#	南汇南27	任凤供电服务中心	630	35.091	5.57%	0	468.9
2570	宁河区	启海家园1#配电室3#	南兴南15	任凤供电服务中心	400	30.2	7.55%	0	289.8
2571	宁河区	启海家园1#配电室4#	南汇南27	任凤供电服务中心	400	17.92	4.48%	0	302.1
2572	宁河区	启海家园2#配电室1#	南兴南15	任凤供电服务中心	400	32.6	8.15%	0	287.4
2573	宁河区	启海家园2#配电室2#	南汇南27	任凤供电服务中心	400	30.64	7.66%	0	289.4
2574	宁河区	启海家园2#配电室3#	南兴南15	任凤供电服务中心	400	27.08	6.77%	0	292.9
2575	宁河区	启海家园2#配电室4#	南汇南27	任凤供电服务中心	400	17.68	4.42%	0	302.3

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷日后需预留容量（kVA）	用电报装可开放容量（kVA）
2576	宁河区	任凤村1#	海凤214	任凤供电服务中心	400	39.08	9.77%	0	280.9
2577	宁河区	任凤村10#	海凤214	任凤供电服务中心	400	65.8	16.45%	0	254.2
2578	宁河区	任凤村11#	海凤214	任凤供电服务中心	400	52.4	13.10%	0	267.6
2579	宁河区	任凤村12#	海凤214	任凤供电服务中心	400	109.64	27.41%	0	210.4
2580	宁河区	任凤村2#	海凤214	任凤供电服务中心	400	136.8	34.20%	0	183.2
2581	宁河区	任凤村3#	海凤214	任凤供电服务中心	315	134.127	42.58%	0	117.9
2582	宁河区	任凤村4#	海凤214	任凤供电服务中心	400	77.28	19.32%	0	242.7
2583	宁河区	任凤村5#	海坨212	任凤供电服务中心	315	183.8655	58.37%	0	68.1
2584	宁河区	任凤村6#	海凤214	任凤供电服务中心	315	170.793	54.22%	0	81.2
2585	宁河区	任凤村7#	海凤214	任凤供电服务中心	315	60.0705	19.07%	0	191.9
2586	宁河区	任凤村8#	海凤214	任凤供电服务中心	400	173.72	43.43%	0	146.3
2587	宁河区	任凤村9#	海凤214	任凤供电服务中心	400	93.8	23.45%	0	226.2
2588	宁河区	任凤供电营业所	海坨212	任凤供电服务中心	315	85.4595	27.13%	0	166.5
2589	宁河区	容海家园1#配电室1#	南汇南27	任凤供电服务中心	630	17.262	2.74%	0	486.7
2590	宁河区	容海家园1#配电室2#	南兴南15	任凤供电服务中心	630	29.673	4.71%	0	474.3
2591	宁河区	容海家园1#配电室3#	南汇南27	任凤供电服务中心	630	17.073	2.71%	0	486.9
2592	宁河区	容海家园1#配电室4#	南兴南15	任凤供电服务中心	630	42.525	6.75%	0	461.5
2593	宁河区	容海家园2#配电室1#	南兴南15	任凤供电服务中心	630	29.799	4.73%	0	474.2
2594	宁河区	容海家园2#配电室2#	南汇南27	任凤供电服务中心	630	44.163	7.01%	0	459.8
2595	宁河区	首创充电桩	清展215	任凤供电服务中心	630	0.378	0.06%	0	503.6
2596	宁河区	祥瑞家园1#配电室1#	南康南14	任凤供电服务中心	630	46.746	7.42%	0	457.3
2597	宁河区	祥瑞家园1#配电室2#	南荣南26	任凤供电服务中心	630	33.831	5.37%	0	470.2
2598	宁河区	祥瑞家园2#配电室1#	南康南14	任凤供电服务中心	800	46.72	5.84%	0	593.3
2599	宁河区	祥瑞家园2#配电室2#	南荣南26	任凤供电服务中心	800	26.16	3.27%	0	613.8

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷 日后需预留容量（kVA）	用电报装可 开放容量（kVA）
2600	宁河区	祥意家园1#配电室1#	南兴南15	任凤供电服务中心	630	42.525	6.75%	0	461.5
2601	宁河区	祥意家园1#配电室2#	南汇南27	任凤供电服务中心	630	36.918	5.86%	0	467.1
2602	宁河区	祥意家园1#配电室3#	南兴南15	任凤供电服务中心	630	23.436	3.72%	0	480.6
2603	宁河区	祥意家园1#配电室4#	南汇南27	任凤供电服务中心	630	47.25	7.50%	0	456.8
2604	宁河区	祥意家园2#配电室1#	南兴南15	任凤供电服务中心	630	37.863	6.01%	0	466.1
2605	宁河区	祥意家园2#配电室2#	南汇南27	任凤供电服务中心	630	23.184	3.68%	0	480.8
2606	宁河区	小坨村1#	海坨212	任凤供电服务中心	315	191.646	60.84%	0	60.4
2607	宁河区	小坨村10#	海坨212	任凤供电服务中心	400	69.56	17.39%	0	250.4
2608	宁河区	小坨村11#	海坨212	任凤供电服务中心	400	34.84	8.71%	0	285.2
2609	宁河区	小坨村12#	海坨212	任凤供电服务中心	400	89.24	22.31%	0	230.8
2610	宁河区	小坨村13#	海坨212	任凤供电服务中心	400	109.08	27.27%	0	210.9
2611	宁河区	小坨村2#	海坨212	任凤供电服务中心	315	134.6625	42.75%	0	117.3
2612	宁河区	小坨村3#	海坨212	任凤供电服务中心	315	107.919	34.26%	0	144.1
2613	宁河区	小坨村4#	海坨212	任凤供电服务中心	315	120.4245	38.23%	0	131.6
2614	宁河区	小坨村5#	海坨212	任凤供电服务中心	400	63.32	15.83%	0	256.7
2615	宁河区	小坨村6#	海坨212	任凤供电服务中心	400	53.2	13.30%	0	266.8
2616	宁河区	小坨村7#	海坨212	任凤供电服务中心	400	52.56	13.14%	0	267.4
2617	宁河区	小坨村8#	海坨212	任凤供电服务中心	400	104	26.00%	0	216.0
2618	宁河区	小坨村9#	海坨212	任凤供电服务中心	400	95.04	23.76%	0	225.0
2619	宁河区	兴海家园1#配电室1#	南汇南27	任凤供电服务中心	800	36	4.50%	0	604.0
2620	宁河区	兴海家园1#配电室2#	南兴南15	任凤供电服务中心	630	25.326	4.02%	0	478.7
2621	宁河区	兴海家园1#配电室3#	南汇南27	任凤供电服务中心	630	32.76	5.20%	0	471.2
2622	宁河区	兴海家园1#配电室4#	南兴南15	任凤供电服务中心	800	33.92	4.24%	0	606.1
2623	宁河区	兴海家园2#充电桩箱站	南汇南27	任凤供电服务中心	630	0	0.00%	0	504.0

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷 日后需预留容量（kVA）	用电报装可 开放容量（kVA）
2624	宁河区	兴海家园2#配电室1#	南兴南15	任凤供电服务中心	630	30.681	4.87%	0	473.3
2625	宁河区	兴海家园2#配电室2#	南汇南27	任凤供电服务中心	630	15.75	2.50%	0	488.3
2626	宁河区	兴隆淀6#	海南218	任凤供电服务中心	400	53.4	13.35%	0	266.6
2627	宁河区	兴隆淀村1#	海东211	任凤供电服务中心	315	80.262	25.48%	0	171.7
2628	宁河区	兴隆淀村2#	海南218	任凤供电服务中心	315	138.5685	43.99%	0	113.4
2629	宁河区	兴隆淀村3#	海东211	任凤供电服务中心	315	93.1455	29.57%	0	158.9
2630	宁河区	兴隆淀村4#	海南218	任凤供电服务中心	400	198.2	49.55%	0	121.8
2631	宁河区	兴隆淀村5#	海南218	任凤供电服务中心	400	103.6	25.90%	0	216.4
2632	宁河区	兴隆淀村煤改电1#箱站	海南218	任凤供电服务中心	630	0	0.00%	0	504.0
2633	宁河区	兴隆淀村煤改电10#箱站	海东211	任凤供电服务中心	630	63.63	10.10%	0	440.4
2634	宁河区	兴隆淀村煤改电2#箱站	海南218	任凤供电服务中心	630	345.87	54.90%	0	158.1
2635	宁河区	兴隆淀村煤改电3#箱站	海南218	任凤供电服务中心	630	382.914	60.78%	0	121.1
2636	宁河区	兴隆淀村煤改电4#箱站	海南218	任凤供电服务中心	630	388.206	61.62%	0	115.8
2637	宁河区	兴隆淀村煤改电5#箱站	海南218	任凤供电服务中心	630	403.641	64.07%	0	100.4
2638	宁河区	兴隆淀村煤改电6#箱站	海东211	任凤供电服务中心	630	416.367	66.09%	0	87.6
2639	宁河区	兴隆淀村煤改电7#箱站	海东211	任凤供电服务中心	630	399.987	63.49%	0	104.0
2640	宁河区	兴隆淀村煤改电8#箱站	海东211	任凤供电服务中心	630	414.477	65.79%	0	89.5
2641	宁河区	兴隆淀村煤改电9#箱站	海东211	任凤供电服务中心	630	416.367	66.09%	0	87.6
2642	宁河区	兴坨村1#	俵兴211	任凤供电服务中心	315	152.586	48.44%	0	99.4
2643	宁河区	兴坨村1#煤改电1#箱站	俵暖217	任凤供电服务中心	630	211.869	33.63%	0	292.1
2644	宁河区	兴坨村1#煤改电2#箱站	俵暖217	任凤供电服务中心	630	0	0.00%	0	504.0
2645	宁河区	兴坨村1#煤改电3#箱站	俵暖217	任凤供电服务中心	630	208.026	33.02%	0	296.0
2646	宁河区	兴坨村1#煤改电4#箱站	俵暖217	任凤供电服务中心	630	0	0.00%	0	504.0
2647	宁河区	兴坨村1#煤改电5#箱站	俵暖217	任凤供电服务中心	630	164.682	26.14%	0	339.3

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷 日后需预留容量（kVA）	用电报装可 开放容量（kVA）
2648	宁河区	兴坨村1#煤改电6#箱站	俵暖217	任凤供电服务中心	630	104.958	16.66%	0	399.0
2649	宁河区	兴坨村10#	俵兴211	任凤供电服务中心	400	148.28	37.07%	0	171.7
2650	宁河区	兴坨村11#	俵兴211	任凤供电服务中心	400	98.08	24.52%	0	221.9
2651	宁河区	兴坨村12#	俵兴211	任凤供电服务中心	400	111.2	27.80%	0	208.8
2652	宁河区	兴坨村13#	俵兴211	任凤供电服务中心	400	67.68	16.92%	0	252.3
2653	宁河区	兴坨村14#	俵兴211	任凤供电服务中心	400	97.28	24.32%	0	222.7
2654	宁河区	兴坨村15#	俵兴211	任凤供电服务中心	400	85.72	21.43%	0	234.3
2655	宁河区	兴坨村16#	俵兴211	任凤供电服务中心	400	98.24	24.56%	0	221.8
2656	宁河区	兴坨村17#	俵兴211	任凤供电服务中心	400	57.6	14.40%	0	262.4
2657	宁河区	兴坨村18#	俵兴211	任凤供电服务中心	400	18.4	4.60%	0	301.6
2658	宁河区	兴坨村19#	俵兴211	任凤供电服务中心	400	137.96	34.49%	0	182.0
2659	宁河区	兴坨村2#	俵兴211	任凤供电服务中心	315	231.3045	73.43%	0	20.7
2660	宁河区	兴坨村2#煤改电1#箱站	俵坨218	任凤供电服务中心	630	208.908	33.16%	0	295.1
2661	宁河区	兴坨村2#煤改电2#箱站	俵坨218	任凤供电服务中心	630	0	0.00%	0	504.0
2662	宁河区	兴坨村2#煤改电3#箱站	俵坨218	任凤供电服务中心	630	221.256	35.12%	0	282.7
2663	宁河区	兴坨村2#煤改电4#箱站	俵坨218	任凤供电服务中心	630	0.063	0.01%	0	503.9
2664	宁河区	兴坨村2#煤改电5#箱站	俵坨218	任凤供电服务中心	630	189.882	30.14%	0	314.1
2665	宁河区	兴坨村2#煤改电6#箱站	俵坨218	任凤供电服务中心	630	107.226	17.02%	0	396.8
2666	宁河区	兴坨村20#	俵兴211	任凤供电服务中心	400	48.2	12.05%	0	271.8
2667	宁河区	兴坨村21#	俵兴211	任凤供电服务中心	400	110	27.50%	0	210.0
2668	宁河区	兴坨村22#	俵兴211	任凤供电服务中心	400	190.48	47.62%	0	129.5
2669	宁河区	兴坨村3#	俵兴211	任凤供电服务中心	315	109.368	34.72%	0	142.6
2670	宁河区	兴坨村3#煤改电1#箱站	俵国219	任凤供电服务中心	630	0	0.00%	0	504.0
2671	宁河区	兴坨村3#煤改电2#箱站	俵国219	任凤供电服务中心	630	214.956	34.12%	0	289.0

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷 日后需预留容量（kVA）	用电报装可 开放容量（kVA）
2672	宁河区	兴坨村3#煤改电3#箱站	俵国219	任凤供电服务中心	630	223.083	35.41%	0	280.9
2673	宁河区	兴坨村3#煤改电4#箱站	俵国219	任凤供电服务中心	630	149.751	23.77%	0	354.2
2674	宁河区	兴坨村3#煤改电5#箱站	俵国219	任凤供电服务中心	630	31.122	4.94%	0	472.9
2675	宁河区	兴坨村4#	俵兴211	任凤供电服务中心	315	200.5605	63.67%	0	51.4
2676	宁河区	兴坨村4#煤改电1#箱站	俵热221	任凤供电服务中心	630	218.106	34.62%	0	285.9
2677	宁河区	兴坨村4#煤改电2#箱站	俵热221	任凤供电服务中心	630	0	0.00%	0	504.0
2678	宁河区	兴坨村4#煤改电3#箱站	俵热221	任凤供电服务中心	630	230.202	36.54%	0	273.8
2679	宁河区	兴坨村4#煤改电4#箱站	俵热221	任凤供电服务中心	630	98.91	15.70%	0	405.1
2680	宁河区	兴坨村4#煤改电5#箱站	俵热221	任凤供电服务中心	630	232.911	36.97%	0	271.1
2681	宁河区	兴坨村4#煤改电6#箱站	俵热221	任凤供电服务中心	630	77.616	12.32%	0	426.4
2682	宁河区	兴坨村5#	俵兴211	任凤供电服务中心	315	117.2115	37.21%	0	134.8
2683	宁河区	兴坨村5#煤改电1#箱站	俵中216	任凤供电服务中心	630	209.16	33.20%	0	294.8
2684	宁河区	兴坨村5#煤改电2#箱站	俵中216	任凤供电服务中心	630	0	0.00%	0	504.0
2685	宁河区	兴坨村5#煤改电3#箱站	俵中216	任凤供电服务中心	630	222.264	35.28%	0	281.7
2686	宁河区	兴坨村5#煤改电4#箱站	俵中216	任凤供电服务中心	630	122.22	19.40%	0	381.8
2687	宁河区	兴坨村5#煤改电5#箱站	俵中216	任凤供电服务中心	630	214.704	34.08%	0	289.3
2688	宁河区	兴坨村5#煤改电6#箱站	俵中216	任凤供电服务中心	630	130.284	20.68%	0	373.7
2689	宁河区	兴坨村6#	俵兴211	任凤供电服务中心	315	103.1625	32.75%	0	148.8
2690	宁河区	兴坨村6#煤改电1#箱站	俵国219	任凤供电服务中心	630	228.753	36.31%	0	275.2
2691	宁河区	兴坨村6#煤改电2#箱站	俵国219	任凤供电服务中心	630	0	0.00%	0	504.0
2692	宁河区	兴坨村6#煤改电3#箱站	俵国219	任凤供电服务中心	630	217.224	34.48%	0	286.8
2693	宁河区	兴坨村6#煤改电4#箱站	俵国219	任凤供电服务中心	630	0	0.00%	0	504.0
2694	宁河区	兴坨村6#煤改电5#箱站	俵国219	任凤供电服务中心	630	188.37	29.90%	0	315.6
2695	宁河区	兴坨村6#煤改电6#箱站	俵国219	任凤供电服务中心	630	27.468	4.36%	0	476.5

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷 日后需预留容量（kVA）	用电报装可 开放容量（kVA）
2696	宁河区	兴坨村7#	俵兴211	任凤供电服务中心	315	41.58	13.20%	0	210.4
2697	宁河区	兴坨村8#	俵兴211	任凤供电服务中心	315	119.1015	37.81%	0	132.9
2698	宁河区	兴坨村9#	俵兴211	任凤供电服务中心	400	132.48	33.12%	0	187.5
2699	宁河区	幸福村1#	俵口212	任凤供电服务中心	400	307.04	76.76%	0	13.0
2700	宁河区	幸福村2#	俵口212	任凤供电服务中心	400	162.92	40.73%	0	157.1
2701	宁河区	幸福村3#	俵口212	任凤供电服务中心	400	211	52.75%	0	109.0
2702	宁河区	幸福村4#	俵口212	任凤供电服务中心	400	161.72	40.43%	0	158.3
2703	宁河区	幸福村5#	俵口212	任凤供电服务中心	400	89.8	22.45%	0	230.2
2704	宁河区	幸福村6#	俵口212	任凤供电服务中心	400	124.88	31.22%	0	195.1
2705	宁河区	幸福村7#	俵口212	任凤供电服务中心	400	68.84	17.21%	0	251.2
2706	宁河区	裕丰家园1#充电桩箱站	南康南14	任凤供电服务中心	400	0.08	0.02%	0	319.9
2707	宁河区	裕丰家园1#配电室1#	南荣南26	任凤供电服务中心	800	36.56	4.57%	0	603.4
2708	宁河区	裕丰家园1#配电室2#	南康南14	任凤供电服务中心	630	30.555	4.85%	0	473.4
2709	宁河区	裕丰家园1#配电室3#	南荣南26	任凤供电服务中心	630	27.027	4.29%	0	477.0
2710	宁河区	裕丰家园1#配电室4#	南康南14	任凤供电服务中心	800	38.32	4.79%	0	601.7
2711	宁河区	裕丰家园2#充电桩箱站	南荣南26	任凤供电服务中心	400	0.04	0.01%	0	320.0
2712	宁河区	裕丰家园2#配电室1#	南荣南26	任凤供电服务中心	400	17.36	4.34%	0	302.6
2713	宁河区	裕丰家园2#配电室2#	南康南14	任凤供电服务中心	400	27.56	6.89%	0	292.4
2714	宁河区	裕丰家园2#配电室3#	南荣南26	任凤供电服务中心	400	25.72	6.43%	0	294.3
2715	宁河区	裕丰家园2#配电室4#	南康南14	任凤供电服务中心	400	16	4.00%	0	304.0
2716	宁河区	裕丰家园3#充电桩箱站	南荣南26	任凤供电服务中心	400	0.04	0.01%	0	320.0
2717	宁河区	蕴海家园1#充电桩箱站	南荣南26	任凤供电服务中心	400	0.04	0.01%	0	320.0
2718	宁河区	蕴海家园1#配电室1#	南荣南26	任凤供电服务中心	400	20.04	5.01%	0	300.0
2719	宁河区	蕴海家园1#配电室2#	南康南14	任凤供电服务中心	400	63.2	15.80%	0	256.8

序号	行政区域	台区名称	所属10千伏线路名称	管理单位（供电服务中心）	额定容量（kVA）	最大负荷（kW）	最大负载率（%）	台区最大负荷 日后需预留容量（kVA）	用电报装可 开放容量（kVA）
2720	宁河区	蕴海家园1#配电室3#	南荣南26	任凤供电服务中心	400	21.68	5.42%	0	298.3
2721	宁河区	蕴海家园1#配电室4#	南康南14	任凤供电服务中心	400	18.88	4.72%	0	301.1
2722	宁河区	蕴海家园2#充电桩箱站	南康南14	任凤供电服务中心	400	0.12	0.03%	0	319.9
2723	宁河区	蕴海家园2#配电室1#	南康南14	任凤供电服务中心	630	28.287	4.49%	0	475.7
2724	宁河区	蕴海家园2#配电室2#	南荣南26	任凤供电服务中心	630	28.917	4.59%	0	475.1
2725	宁河区	自由村1#	俵口212	任凤供电服务中心	315	49.203	15.62%	0	202.8
2726	宁河区	自由村2#	俵口212	任凤供电服务中心	315	20.6955	6.57%	0	231.3
2727	宁河区	自由村3#	俵口212	任凤供电服务中心	315	131.292	41.68%	0	120.7
2728	宁河区	自由村4#	俵口212	任凤供电服务中心	400	122.36	30.59%	0	197.6
2729	宁河区	自由村6#	俵口212	任凤供电服务中心	400	62	15.50%	0	258.0
2730	宁河区	自由村7#	俵口212	任凤供电服务中心	400	51.44	12.86%	0	268.6
2731	宁河区	自由村8#	俵口212	任凤供电服务中心	400	65.52	16.38%	0	254.5